

2025年二季度10千伏线路可开放容量信息对外公示												
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	线路负荷属性	最大负载率	最大负荷 (kVA)	审核可开放容量 值 (kVA)	线路契约容量 (kVA)	线路额定容量 (kVA)	契约容量/设备额定 容量（2倍）	契约容量/设备 额定容量 （3倍）	线路可开放情况
1	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	居民	34.42%	3296.34	4366.03	18960	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
2	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	居民	78.28%	4121.64	90.58	20005	5265.28	超过	超过	可开放
3	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	居民	80.27%	7688.69	0.00	38917	9577.96	超过	超过	负面
4	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	居民	68.58%	6568.26	1094.10	22395	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
5	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	居民	32.43%	1707.58	2504.65	11716	5265.28	超过	未超过3倍	可开放
6	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	居民	26.41%	2529.24	5133.13	17295	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
7	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	台工线	居民	50.08%	4796.25	2866.11	21270	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
8	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	糖厂线	居民	64.03%	6133.01	1529.36	34950	9577.96	超过	超过	可开放
9	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	居民	54.62%	4114.89	1912.47	18445	7534.2	超过	未超过3倍	可开放
10	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线	居民	30.87%	1625.31	2586.92	11091	5265.28	超过	未超过3倍	可开放
11	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭铸一线	工业及商业	100.20%	8469.48	0.00	7700	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	负面
12	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	社直线	居民	4.15%	276.43	5058.13	1088	6668.2	未超过2倍	未超过3倍	可开放
13	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线	居民	56.32%	3755.67	1578.89	14436	6668.2	超过	未超过3倍	可开放
14	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线	居民	22.72%	2176.08	5486.28	14872	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
15	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭曾线	工业及商业	114.10%	9643.78	0.00	9075	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	负面
16	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭铸二线	工业及商业	0.00%	0.00	6761.73	0	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
17	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭王线	工业及商业	132.59%	11206.73	0.00	7000	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	负面

18	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	居民	37.01%	1948.50	2263.72	15714	5265.28	超过	未超过3倍	可开放
19	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	居民	29.39%	2484.38	4277.35	23390	8452.16	超过	未超过3倍	可开放
20	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	居民	21.55%	1437.04	3897.52	6560	6668.2	未超过2倍	未超过3倍	可开放
21	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	居民	58.50%	4944.34	1817.39	20630	8452.16	超过	未超过3倍	可开放
22	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	化工线	工业及商业	20.03%	1692.68	5069.04	2345	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
23	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	居民	21.74%	1144.68	3067.55	14690	5265.28	超过	未超过3倍	可开放
24	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	居民	38.86%	2045.84	2166.39	23035	5265.28	超过	超过	可开放
25	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇泰线	工业及商业	32.66%	2760.46	4001.27	11185	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
26	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇安线	工业及商业	34.10%	2882.22	3879.51	13925	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
27	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇河线	工业及商业	24.16%	2041.85	4719.87	10900	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
28	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇威线	工业及商业	29.30%	2476.24	4285.49	11175	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
29	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	居民	35.16%	2971.42	3790.31	21071	8452.16	超过	未超过3倍	可开放
30	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇工四线	居民	5.14%	434.39	6327.34	5605	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
31	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇工三线	工业及商业	26.56%	2244.85	4516.88	17900	8452.16	超过	未超过3倍	可开放
32	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	粮库线	工业及商业	167.34%	14143.51	0.00	18618	8452.16	超过	未超过3倍	负面
33	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线	居民	49.58%	4190.23	2571.50	16745	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
34	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线	居民	34.90%	2949.94	3811.79	20728	8452.16	超过	未超过3倍	可开放
35	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线	居民	57.83%	3525.66	1351.65	28958	6096.64	超过	超过	可开放
36	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线	居民	33.56%	2836.32	3925.40	25608	8452.16	超过	超过	可开放
37	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高平线	居民	0.00%	0.00	6761.73	0	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放

38	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高红二线	工业及商业	0.27%	22.86	6738.87	19315	8452.16	超过	未超过3倍	可开放
39	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高红一线	工业及商业	0.00%	0.00	6761.73	19315	8452.16	超过	未超过3倍	可开放
40	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西达线	居民	7.38%	388.66	3823.56	790	5265.28	未超过2倍	未超过3倍	可开放
41	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	居民	26.05%	1371.74	2840.48	4980	5265.28	未超过2倍	未超过3倍	可开放
42	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	居民	31.18%	1641.94	2570.29	7604	5265.28	未超过2倍	未超过3倍	可开放
43	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	居民	29.18%	2466.71	4295.01	17485	8452.16	超过	未超过3倍	可开放
44	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	居民	33.74%	2851.56	3910.16	13193	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
45	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	居民	33.88%	2552.28	3475.08	23593	7534.2	超过	超过	可开放
46	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线	居民	15.50%	815.95	3396.28	5150	5265.28	未超过2倍	未超过3倍	可开放
47	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线	居民	35.81%	1885.63	2326.60	8220	5265.28	未超过2倍	未超过3倍	可开放
48	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线	居民	31.59%	2106.80	3227.76	9020	6668.2	未超过2倍	未超过3倍	可开放
49	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线	居民	23.59%	1242.19	2970.03	10370	5265.28	未超过2倍	未超过3倍	可开放
50	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线	居民	17.27%	909.30	3302.92	5620	5265.28	未超过2倍	未超过3倍	可开放
51	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线	居民	20.75%	1311.82	3745.62	7040	6321.8	未超过2倍	未超过3倍	可开放
52	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线	居民	16.93%	1621.33	6041.04	7235	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
53	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线	居民	19.09%	1828.82	5833.55	6820	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
54	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线	居民	34.71%	2933.83	3827.89	13620	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
55	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线	居民	21.80%	1842.50	4919.23	12845	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
56	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线	居民	53.98%	3599.62	1734.94	24255	6668.2	超过	超过	可开放
57	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	101线	居民	0.00%	0.00	4877.31	0	6096.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放

58	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线	居民	24.39%	2061.08	4700.65	20090	8452.16	超过	未超过3倍	可开放
59	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线	居民	43.22%	2882.22	2452.34	24251	6668.2	超过	超过	可开放
60	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线	居民	33.92%	1786.04	2426.19	9215	5265.28	未超过2倍	未超过3倍	可开放
61	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线	居民	30.61%	1611.63	2600.60	8135	5265.28	未超过2倍	未超过3倍	可开放
62	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线	居民	27.14%	2293.69	4468.04	18574	8452.16	超过	未超过3倍	可开放
63	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线	居民	71.24%	3750.99	461.23	20500	5265.28	超过	超过	可开放
64	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线	居民	36.70%	1932.39	2279.83	13706	5265.28	超过	未超过3倍	可开放
65	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑高线	工业及商业	0.00%	0.00	6761.73	9100	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
66	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线	居民	58.11%	5565.61	2096.76	38065	9577.96	超过	超过	可开放
67	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台西线	居民	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
68	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	居民	65.77%	6299.80	1362.56	31015	9577.96	超过	超过	可开放
69	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	居民	57.63%	5519.36	2143.00	35605	9577.96	超过	超过	可开放
70	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	居民	65.62%	6284.74	1377.63	48265	9577.96	超过	超过	可开放
71	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	梅园线	居民	79.42%	3576.58	25.98	24690	4503.2	超过	超过	可开放
72	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大刘线	工业及商业	117.81%	11283.81	0.00	7700	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
73	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线	居民	13.64%	831.36	4045.95	5495	6096.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
74	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线	居民	32.21%	1696.15	2516.08	8223	5265.28	未超过2倍	未超过3倍	可开放
75	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线	居民	29.96%	1577.51	2634.72	9635	5265.28	未超过2倍	未超过3倍	可开放
76	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工奥线	工业及商业	58.59%	5611.68	2050.69	9295	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
77	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业二线	工业及商业	38.36%	3242.30	3519.42	20245	8452.16	超过	未超过3倍	可开放

78	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业三线	工业及商业	105.02%	8876.85	0.00	25790	8452.16	超过	超过	负面
79	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工圣线	工业及商业	50.69%	4855.14	2807.23	29440	9577.96	超过	超过	可开放
80	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线	工业及商业	91.57%	7739.96	0.00	26085	8452.16	超过	超过	负面
81	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何开一线	居民	5.00%	479.07	7183.30	2130	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
82	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何台二线	居民	70.06%	6710.11	952.25	24695	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
83	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何园一线	工业及商业	76.03%	6426.07	335.66	7195	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
84	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何开二线	居民	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
85	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何园二线	工业及商业	22.81%	1928.24	4833.49	5555	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
86	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何台一线	居民	23.40%	2240.86	5421.51	12085	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
87	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线	居民	57.56%	4865.19	1896.54	24063	8452.16	超过	未超过3倍	可开放
88	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线	居民	42.94%	3629.06	3132.67	21475	8452.16	超过	未超过3倍	可开放
89	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线	居民	33.79%	2855.72	3906.01	19145	8452.16	超过	未超过3倍	可开放
90	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线	居民	28.89%	2441.77	4319.95	13890	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
91	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线	居民	15.28%	1291.38	5470.35	10222	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
92	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线	居民	37.43%	3164.02	3597.71	21770	8452.16	超过	未超过3倍	可开放
93	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线	居民	31.28%	2644.07	4117.66	10085	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
94	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新排线	居民	19.40%	1639.51	5122.22	12114	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
95	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线	居民	22.95%	1939.84	4821.89	6353	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
96	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线	居民	30.40%	2569.60	4192.13	10005	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
97	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新东线	居民	5.07%	428.84	6332.88	1410	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放

98	国网台安县供电公司	红星66kV变电站	红高一线	工业及商业	0.00%	0.00	6761.73	0	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
99	国网台安县供电公司	红星66kV变电站	红高二线	工业及商业	143.27%	12109.45	0.00	16500	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	负面
100	国网台安县供电公司	红星66kV变电站	恒通二线	工业及商业	86.80%	8313.60	0.00	4430	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
101	国网台安县供电公司	红星66kV变电站	红镇线	居民	0.00%	0.00	6761.73	0	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
102	国网台安县供电公司	小坨子66kV变电站	富德一线	工业及商业	0.00%	0.00	6761.73	12000	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
103	国网台安县供电公司	小坨子66kV变电站	富德二线	工业及商业	0.00%	0.00	5334.56	9500	6668.2	未超过2倍	未超过3倍	可开放
104	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头二线	居民	0.00%	0.00	6761.73	0	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
105	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工健线	工业及商业	49.15%	4707.58	2954.79	9070	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
106	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工美线	工业及商业	5.51%	527.91	7134.45	7280	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
107	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工迎二线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
108	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工迎一线	工业及商业	23.74%	2273.77	5388.60	8425	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
109	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何祥线	工业及商业	78.79%	7546.32	116.04	10450	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
110	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何裕线	工业及商业	27.08%	2594.02	5068.35	5000	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
111	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历一线	居民	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
112	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台发线	居民	58.30%	5583.79	2078.57	6400	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
113	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台金线	居民	62.65%	6000.86	1661.51	46900	9577.96	超过	超过	可开放
114	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇桓一线	工业及商业	5.55%	531.72	7130.64	2520	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
115	国网台安县供电公司	小坨子66kV变电站	小发线	工业及商业	0.00%	0.00	6761.73	0	8452.16	未超过2倍	未超过3倍	可开放
116	国网岫岩县供电公司	岫镇66kV变电站	宏新线	工业及商业	2.70%	225.16	6439.576	3750	8330.92	未超过2倍	未超过3倍	可开放
117	国网岫岩县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇二线	居民	19.35%	1853.24	5809.128	4105	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

118	国网岫岩县供电公司	岫镇66kV变电站	耐火线	居民	56.96%	5455.8	2206.568	16640	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
119	国网岫岩县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	居民	43.58%	4174.12	3488.248	10735	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
120	国网岫岩县供电公司	岫镇66kV变电站	农高线	居民	27.31%	2615.32	5047.048	5500	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
121	国网岫岩县供电公司	岫镇66kV变电站	岫绸线	工业及商业	7.23%	692.8	6969.568	2405	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
122	国网岫岩县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	居民	18.08%	1732	5930.368	9295	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
123	国网岫岩县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	居民	14.83%	1420.24	6242.128	4760	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
124	国网岫岩县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇三线	居民	9.58%	917.96	6744.408	6210	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
125	国网岫岩县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇四线	工业及商业	2.53%	242.48	7419.888	1000	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
126	国网岫岩县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	居民	39.96%	3827.72	3834.648	15690	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
127	国网岫岩县供电公司	城东66kV变电站	城东线	工业及商业	62.93%	6027.36	1635.008	12595	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
128	国网岫岩县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	居民	34.54%	3308.12	4354.248	21520	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
129	国网岫岩县供电公司	城东66kV变电站	中心线	居民	59.67%	5715.6	1946.768	19215	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
130	国网岫岩县供电公司	城东66kV变电站	河东线	居民	22.06%	2113.04	5549.328	8800	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
131	国网岫岩县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	居民	21.52%	2061.08	5601.288	6474	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
132	国网岫岩县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	居民	16.72%	883.32	3342.76	4460	5282.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
133	国网岫岩县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	工业及商业	22.11%	1454.88	3810.4	7124	6581.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
134	国网岫岩县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	工业及商业	19.02%	1680.04	5386.52	6655	8833.2	未超过2倍	未超过3倍	可开放
135	国网岫岩县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	居民	18.03%	952.6	3273.48	5530	5282.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
136	国网岫岩县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	居民	42.35%	1870.56	1662.72	5560	4416.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
137	国网岫岩县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	居民	17.65%	779.4	2753.88	4450	4416.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放

138	国网岫岩县供电公司	黄花甸66kV变电站	朝阳线	居民	3.93%	207.84	4018.24	9160	5282.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
139	国网岫岩县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	居民	33.88%	1783.96	2428.264	10039	5265.28	未超过2倍	未超过3倍	可开放
140	国网岫岩县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	居民	7.06%	311.76	3221.52	5820	4416.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
141	国网岫岩县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	居民	26.54%	1714.68	3453.608	10805	6460.36	未超过2倍	未超过3倍	可开放
142	国网岫岩县供电公司	佟家66kV变电站	城北五线1033	工业及商业	8.73%	727.44	5937.296	7700	8330.92	未超过2倍	未超过3倍	可开放
143	国网岫岩县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	居民	27.49%	2632.64	5029.728	12905	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
144	国网岫岩县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	居民	59.88%	4988.16	1676.576	16955	8330.92	超过	未超过3倍	可开放
145	国网岫岩县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	居民	51.35%	4278.04	2386.696	24710	8330.92	超过	未超过3倍	可开放
146	国网岫岩县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	居民	30.82%	1628.08	2598	8375	5282.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
147	国网岫岩县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	居民	9.84%	519.6	3706.48	2130	5282.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
148	国网岫岩县供电公司	杨家堡66kV变电站	氧气厂线	居民	5.71%	207.84	2701.92	250	3637.2	未超过2倍	未超过3倍	可开放
149	国网岫岩县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	居民	17.05%	900.64	3325.44	3710	5282.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
150	国网岫岩县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	居民	41.96%	1853.24	1680.04	6030	4416.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
151	国网岫岩县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	工业及商业	51.90%	4970.84	2691.528	13590	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
152	国网岫岩县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	工业及商业	84.12%	7430.28	0	17454	8833.2	未超过2倍	未超过3倍	负面
153	国网岫岩县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	工业及商业	88.25%	8452.16	0	18070	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
154	国网岫岩县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	工业及商业	82.64%	7915.24	0	16610	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
155	国网岫岩县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	居民	41.37%	3654.52	3412.04	13944	8833.2	未超过2倍	未超过3倍	可开放
156	国网岫岩县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	居民	29.18%	1541.48	2684.6	9110	5282.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
157	国网岫岩县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	工业及商业	31.82%	2424.8	3671.84	5305	7620.8	未超过2倍	未超过3倍	可开放

158	国网岫岩县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	工业及商业	64.31%	2840.48	692.8	7140	4416.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
159	国网岫岩县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	工业及商业	48.46%	4641.76	3020.608	13792	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
160	国网岫岩县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	居民	26.40%	2528.72	5133.648	8393	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
161	国网岫岩县供电公司	雅河66kV变电站	园区线7330	工业及商业	6.69%	640.84	7021.528	3540	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
162	国网岫岩县供电公司	雅河66kV变电站	小虎岭线7332	工业及商业	22.97%	2199.64	5462.728	7980	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
163	国网岫岩县供电公司	药山66kV变电站	土门线	工业及商业	45.75%	4381.96	3280.408	10480	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
164	国网岫岩县供电公司	药山66kV变电站	大寺沟线	居民	94.12%	4156.8	0	1860	4416.6	未超过2倍	未超过3倍	负面
165	国网岫岩县供电公司	药山66kV变电站	四道线	居民	19.22%	848.68	2684.6	3210	4416.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
166	国网岫岩县供电公司	药山66kV变电站	叶家线	居民	10.20%	450.32	3082.96	3335	4416.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
167	国网岫岩县供电公司	白旗堡66kV变电站	合顺线1046	居民	31.76%	1402.92	2130.36	6185	4416.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
168	国网岫岩县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	居民	73.33%	3238.84	294.44	9240	4416.6	超过	未超过3倍	可开放
169	国网岫岩县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	居民	38.36%	2026.44	2199.64	5250	5282.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
170	国网岫岩县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	居民	15.29%	675.48	2857.8	5420	4416.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
171	国网岫岩县供电公司	红旗66kV变电站	双山线	居民	27.84%	1229.72	2303.56	3850	4416.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
172	国网岫岩县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	居民	10.82%	571.56	3654.52	4040	5282.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
173	国网岫岩县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	居民	81.64%	4312.68	0	8488	5282.6	未超过2倍	未超过3倍	负面
174	国网岫岩县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	居民	9.21%	606.2	4659.08	1973	6581.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
175	国网岫岩县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	居民	13.20%	1264.36	6398.008	6550	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
176	国网岫岩县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	居民	4.88%	467.64	7194.728	2465	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
177	国网岫岩县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	居民	22.60%	2165	5497.368	13933	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

178	国网岫岩县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	居民	31.83%	3048.32	4614.048	6524	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
179	国网岫岩县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	居民	25.68%	2459.44	5202.928	8380	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
180	国网岫岩县供电公司	三牧66kV变电站	房上线	工业及商业	3.61%	190.52	4035.56	180	5282.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
181	国网岫岩县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	居民	37.25%	1645.4	1887.88	11370	4416.6	超过	未超过3倍	可开放
182	国网岫岩县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	工业及商业	62.57%	5992.72	1669.648	10145	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
183	国网岫岩县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	居民	33.44%	1766.64	2459.44	6180	5282.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
184	国网岫岩县供电公司	石灰窑66kV变电站	同江峪线	居民	54.79%	5247.96	2414.408	1220	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
185	国网岫岩县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	居民	5.24%	502.28	7160.088	1450	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
186	国网岫岩县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	居民	5.97%	571.56	7090.808	4385	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
187	国网岫岩县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	工业及商业	13.74%	1316.32	6346.048	6330	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
188	国网岫岩县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	工业及商业	48.52%	2563.36	1662.72	7205	5282.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
189	国网岫岩县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	居民	32.46%	1714.68	2511.4	8400	5282.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
190	国网岫岩县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	居民	13.44%	710.12	3515.96	2960	5282.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
191	国网岫岩县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	工业及商业	31.28%	2996.36	4666.008	16485	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
192	国网岫岩县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	工业及商业	50.99%	4884.24	2778.128	18879	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
193	国网岫岩县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	居民	8.86%	848.68	6813.688	3480	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
194	国网岫岩县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	居民	35.23%	2147.68	2729.632	8855	6096.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
195	国网岫岩县供电公司	大房身66kV变电站	太阳线	工业及商业	113.11%	5975.4	0	15295	5282.6	超过	未超过3倍	负面
196	国网岫岩县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	居民	25.79%	1697.36	3567.92	7704	6581.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
197	国网岫岩县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	居民	50.20%	2216.96	1316.32	8590	4416.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放

198	国网岫岩县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	工业及商业	71.43%	2598	311.76	7400	3637.2	超过	未超过3倍	可开放
199	国网岫岩县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	居民	6.69%	640.84	7021.528	2300	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
200	国网岫岩县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	居民	21.88%	2095.72	5566.648	6630	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
201	国网岫岩县供电公司	前营66kV变电站	前营线	工业及商业	50.99%	4884.24	2778.128	10244	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
202	国网岫岩县供电公司	前营66kV变电站	燕窝线	居民	5.24%	502.28	7160.088	5075	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
203	国网岫岩县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	居民	34.12%	1506.84	2026.44	4530	4416.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
204	国网岫岩县供电公司	石庙子66kV变电站	合资一线	工业及商业	57.69%	5525.08	2137.288	10215	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
205	国网岫岩县供电公司	石庙子66kV变电站	合资二线	工业及商业	2.35%	225.16	7437.208	6120	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
206	国网岫岩县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	居民	10.49%	1004.56	6657.808	1910	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
207	国网岫岩县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	工业及商业	18.99%	1818.6	5843.768	7020	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
208	国网岫岩县供电公司	岫矿66kV变电站	选矿线	工业及商业	12.30%	1177.76	6484.608	1090	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
209	国网岫岩县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	居民	11.75%	1125.8	6536.568	3525	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
210	国网岫岩县供电公司	朝阳66kV变电站	大岭线	居民	13.56%	1299	6363.368	7680	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
211	国网岫岩县供电公司	朝阳66kV变电站	北茨线	居民	1.99%	190.52	7471.848	2635	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
212	国网岫岩县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	居民	23.92%	1056.52	2476.76	3610	4416.6	未超过2倍	未超过3倍	可开放
213	国网岫岩县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山二线	工业及商业	40.87%	3914.32	3748.048	5085	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
214	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线	工业及商业	70.89%	6789.44	872.93	7615	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
215	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	农业线	工业及商业	41.05%	3931.64	3730.73	18647	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
216	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	居民	49.73%	4763.00	2899.37	14145	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
217	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	工业及商业	53.89%	5161.36	2501.01	6710	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

218	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	新昌线	居民	2.71%	259.80	7402.57	250	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
219	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	居民	44.12%	4226.08	3436.29	18819	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
220	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南生线	工业及商业	43.04%	4122.16	3540.21	15495	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
221	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	泵一线	工业及商业	0.90%	86.60	7575.77	315	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
222	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南矿一线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	6700	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
223	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南矿二线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	6300	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
224	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	居民	42.31%	4052.88	3609.49	9990	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
225	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	沈车一线	工业及商业	45.21%	4330.00	3332.37	6900	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
226	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	沈车二线	工业及商业	130.20%	12470.40	0.00	6100	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
227	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	工业及商业	46.47%	4451.24	3211.13	15115	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
228	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	兴业线	工业及商业	2.53%	242.48	7419.89	14730	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
229	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	铁东线	工业及商业	52.98%	5074.76	2587.61	24143	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
230	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军一线	居民	21.52%	2061.08	5601.29	6080	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
231	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	化肥线	工业及商业	26.76%	2563.36	5099.01	5680	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
232	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	工业线	工业及商业	36.53%	3498.64	4163.73	11430	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
233	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	居民	67.81%	6495.00	1167.37	20395	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
234	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	兴工线	工业及商业	5.06%	484.96	7177.41	10200	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
235	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前甲一线	居民	49.37%	4728.36	2934.01	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
236	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	物流线	工业及商业	2.53%	242.48	7419.89	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
237	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	纺织一线	工业及商业	49.73%	4763.00	2899.37	12655	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

238	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	纺织二线	工业及商业	29.11%	2788.52	4873.85	11355	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
239	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前甲二线	居民	1.63%	155.88	7506.49	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
240	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	清水线	居民	52.80%	5057.44	2604.93	2683	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
241	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	居民	52.44%	5022.80	2639.57	17720	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
242	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前荣线	居民	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
243	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前程二线	居民	6.51%	623.52	7038.85	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
244	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	居民	33.27%	3186.88	4475.49	15245	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
245	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西关线	居民	5.42%	519.60	7142.77	9355	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
246	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	联营线	工业及商业	5.61%	536.92	7125.45	7300	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
247	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	国美线	工业及商业	20.07%	1922.52	5739.85	5600	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
248	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	工业及商业	65.28%	6252.52	1409.85	16965	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
249	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	工业及商业	33.27%	3186.88	4475.49	9255	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
250	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	居民	11.57%	1108.48	6553.89	2965	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
251	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	滨河线	居民	4.34%	415.68	7246.69	4125	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
252	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	利水线	居民	55.15%	5282.60	2379.77	17700	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
253	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	居民	21.16%	2026.44	5635.93	10715	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
254	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	居民	57.87%	5542.40	2119.97	17615	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
255	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	居民	86.44%	8278.96	0.00	16160	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
256	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	水源线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
257	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	居民	40.14%	3845.04	3817.33	7220	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

258	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	环城线	居民	16.64%	1593.44	6068.93	6815	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
259	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	工业及商业	45.21%	4330.00	3332.37	13740	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
260	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	居民	47.56%	4555.16	3107.21	16750	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
261	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	居民	34.90%	3342.76	4319.61	11550	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
262	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	佳鑫线	工业及商业	65.82%	6304.48	1357.89	8315	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
263	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷扎线	工业及商业	14.10%	1350.96	6311.41	6853	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
264	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	钢铁线	工业及商业	145.03%	13890.64	0.00	11480	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
265	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	华海线	工业及商业	123.69%	11846.88	0.00	8400	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
266	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇西线	工业及商业	48.64%	4659.08	3003.29	8060	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
267	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	居民	30.38%	2909.76	4752.61	13190	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
268	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	居民	34.18%	3273.48	4388.89	10915	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
269	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇腾线	居民	4.88%	467.64	7194.73	2000	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
270	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大荣线	工业及商业	34.90%	3342.76	4319.61	23324	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
271	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东一线	工业及商业	6.51%	623.52	7038.85	630	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
272	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东三线	工业及商业	10.85%	1039.20	6623.17	6810	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
273	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金一线	工业及商业	45.57%	4364.64	3297.73	8250	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
274	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金三线	工业及商业	13.92%	1333.64	6328.73	2000	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
275	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大南一线	工业及商业	44.85%	4295.36	3367.01	6960	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
276	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	嵩山一线	居民	45.93%	4399.28	3263.09	9865	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
277	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大新线	工业及商业	35.26%	3377.40	4284.97	9320	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

278	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大西一线	工业及商业	4.70%	450.32	7212.05	9030	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
279	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大西二线	工业及商业	13.92%	1333.64	6328.73	15355	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
280	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	工业及商业	64.38%	6165.92	1496.45	18630	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
281	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东四线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
282	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金二线	工业及商业	42.31%	4052.88	3609.49	6545	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
283	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	工业及商业	44.12%	4226.08	3436.29	11145	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
284	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大南二线	工业及商业	32.91%	3152.24	4510.13	4110	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
285	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	嵩山二线	居民	49.19%	4711.04	2951.33	17190	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
286	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	牛庄线	居民	39.60%	3793.08	3869.29	7540	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
287	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	东四线	居民	152.62%	14618.08	0.00	12255	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
288	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇南一线	居民	0.18%	17.32	7645.05	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
289	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇南二线	居民	0.36%	34.64	7627.73	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
290	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	居民	25.50%	2442.12	5220.25	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
291	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	居民	12.12%	1160.44	6501.93	3000	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
292	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	居民	45.39%	4347.32	3315.05	16770	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
293	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	居民	58.59%	5611.68	2050.69	19660	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
294	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	居民	78.48%	7516.88	145.49	23165	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
295	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前军二线	工业及商业	11.75%	1125.80	6536.57	1625	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
296	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	居民	13.56%	1299.00	6363.37	6640	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
297	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	企业线	居民	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

298	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	红旗线	居民	21.16%	2026.44	5635.93	8280	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
299	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	居民	21.70%	2078.40	5583.97	10675	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
300	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	居民	13.74%	1316.32	6346.05	9558	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
301	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	居民	11.75%	1125.80	6536.57	4550	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
302	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	居民	25.86%	2476.76	5185.61	12270	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
303	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	居民	17.00%	1628.08	6034.29	7563	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
304	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	企业线	居民	5.97%	571.56	7090.81	1838	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
305	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	居民	23.87%	2286.24	5376.13	11049	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
306	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	居民	43.04%	4122.16	3540.21	14110	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
307	国网海城市供电公司	代楼66kV变电站	民政一线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	4800	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
308	国网海城市供电公司	代楼66kV变电站	民政三线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
309	国网海城市供电公司	代楼66kV变电站	腾盛线	工业及商业	134.18%	12851.44	0.00	8000	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
310	国网海城市供电公司	代楼66kV变电站	申盾线	工业及商业	140.51%	13457.64	0.00	3700	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
311	国网海城市供电公司	代楼66kV变电站	天泉线	工业及商业	136.89%	13111.24	0.00	8900	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
312	国网海城市供电公司	代楼66kV变电站	海威线	工业及商业	113.38%	10859.64	0.00	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
313	国网海城市供电公司	代楼66kV变电站	正大四线	工业及商业	28.03%	2684.60	4977.77	13400	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
314	国网海城市供电公司	代楼66kV变电站	民政二线	工业及商业	106.69%	10218.80	0.00	5050	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
315	国网海城市供电公司	代楼66kV变电站	民政四线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
316	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	工业及商业	27.67%	2649.96	5012.41	11910	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
317	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海二线	工业及商业	11.21%	1073.84	6588.53	5070	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

318	国网海城市供电公司	代东66kV变电站	东正三线	工业及商业	39.42%	3775.76	3886.61	10320	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
319	国网海城市供电公司	代东66kV变电站	东正一线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	5300	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
320	国网海城市供电公司	代东66kV变电站	代腾线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
321	国网海城市供电公司	代东66kV变电站	代威线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	5400	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
322	国网海城市供电公司	代东66kV变电站	东正二线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	5300	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
323	国网海城市供电公司	代东66kV变电站	东正四线	工业及商业	20.25%	1939.84	5722.53	9930	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
324	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	化工线	工业及商业	52.08%	4988.16	2674.21	12660	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
325	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	炒铁线	工业及商业	72.51%	6945.32	717.05	11120	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
326	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	宋家线	居民	75.77%	7257.08	405.29	27535	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
327	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	居民	43.22%	4139.48	3522.89	21360	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
328	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	工业及商业	54.25%	5196.00	2466.37	6300	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
329	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	工业及商业	77.22%	7395.64	266.73	7880	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
330	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	工业及商业	37.07%	3550.60	4111.77	13735	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
331	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	工业及商业	15.73%	1506.84	6155.53	6165	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
332	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	东牌线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
333	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	居民	39.24%	3758.44	3903.93	14944	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
334	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	居民	23.15%	2216.96	5445.41	11801	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
335	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析东线	居民	29.48%	2823.16	4839.21	8930	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
336	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	居民	44.67%	4278.04	3384.33	10308	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
337	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	居民	35.44%	3394.72	4267.65	13980	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

338	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	耐火线	工业及商业	4.70%	450.32	7212.05	815	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
339	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽纱线	工业及商业	40.69%	3897.00	3765.37	6675	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
340	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	居民	27.67%	2649.96	5012.41	14100	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
341	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	居民	36.53%	3498.64	4163.73	11480	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
342	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	天成线	工业及商业	21.52%	2061.08	5601.29	8450	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
343	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	毛祁线	居民	45.93%	4399.28	3263.09	5785	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
344	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	居民	32.37%	3100.28	4562.09	5530	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
345	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	居民	54.79%	5247.96	2414.41	16460	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
346	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	铝材线	工业及商业	4.16%	398.36	7264.01	1000	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
347	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	居民	16.46%	1576.12	6086.25	4945	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
348	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	工业及商业	35.44%	3394.72	4267.65	14740	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
349	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	工业及商业	52.98%	5074.76	2587.61	20510	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
350	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	万和线	工业及商业	15.91%	1524.16	6138.21	6000	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
351	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	居民	28.75%	2753.88	4908.49	7735	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
352	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	居民	32.01%	3065.64	4596.73	8375	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
353	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	工业及商业	43.04%	4122.16	3540.21	9675	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
354	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	居民	42.86%	4104.84	3557.53	9385	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
355	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环线	居民	76.31%	7309.04	353.33	24875	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
356	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	居民	38.34%	3671.84	3990.53	11820	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
357	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	居民	42.86%	4104.84	3557.53	21430	9577.96	超过	未超过3倍	可开放

358	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	居民	40.14%	3845.04	3817.33	12685	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
359	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	铁西线	居民	88.25%	8452.16	0.00	14095	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
360	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	悦府线	居民	3.25%	311.76	7350.61	8810	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
361	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	居民	69.62%	6668.20	994.17	22450	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
362	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西二线	居民	32.73%	3134.92	4527.45	11870	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
363	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	居民	22.24%	2130.36	5532.01	10365	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
364	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	居民	51.54%	4936.20	2726.17	7200	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
365	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	居民	67.09%	6425.72	1236.65	14875	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
366	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	卫士线	居民	0.00%	0.00	7662.37	4980	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
367	国网海城市供电公司	祁北66kV变电站	祁东线	工业及商业	105.79%	10132.20	0.00	820	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
368	国网海城市供电公司	祁北66kV变电站	祁华一线	工业及商业	15.19%	1454.88	6207.49	2800	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
369	国网海城市供电公司	祁北66kV变电站	祁山线	工业及商业	85.90%	8227.00	0.00	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
370	国网海城市供电公司	祁北66kV变电站	祁华二线	工业及商业	7.23%	692.80	6969.57	1800	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
371	国网海城市供电公司	祁北66kV变电站	祁南线	居民	8.68%	831.36	6831.01	2710	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
372	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	居民	27.85%	2667.28	4995.09	14348	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
373	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	什司线	居民	9.95%	952.60	6709.77	3960	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
374	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	居民	34.72%	3325.44	4336.93	16810	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
375	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	居民	63.29%	6062.00	1600.37	22555	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
376	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	前司线	居民	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
377	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	居民	36.17%	3464.00	4198.37	5160	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

378	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	居民	87.88%	8417.52	0.00	17250	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
379	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	居民	43.40%	4156.80	3505.57	12835	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
380	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	居民	41.95%	4018.24	3644.13	19743	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
381	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	恒烨线	工业及商业	18.26%	1749.32	5913.05	9820	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
382	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	居民	60.58%	5802.20	1860.17	16275	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
383	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代西线	居民	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
384	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	居民	49.73%	4763.00	2899.37	17515	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
385	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	居民	34.00%	3256.16	4406.21	5045	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
386	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	居民	38.88%	3723.80	3938.57	11170	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
387	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台二线	居民	41.77%	4000.92	3661.45	8055	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
388	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	居民	20.61%	1974.48	5687.89	4980	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
389	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐感线	居民	41.59%	3983.60	3678.77	12035	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
390	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	居民	17.18%	1645.40	6016.97	2950	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
391	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐南线	居民	8.68%	831.36	6831.01	2460	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
392	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐风一线	工业及商业	92.77%	8885.16	0.00	9930	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
393	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐风二线	工业及商业	25.86%	2476.76	5185.61	2750	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
394	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐北线	居民	19.71%	1887.88	5774.49	7031	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
395	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	居民	25.14%	2407.48	5254.89	9655	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
396	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	居民	19.53%	1870.56	5791.81	5170	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
397	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	工业及商业	24.05%	2303.56	5358.81	6608	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

398	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	居民	10.31%	987.24	6675.13	6706	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
399	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	排水线	工业及商业	18.63%	1783.96	5878.41	4090	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
400	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	居民	40.87%	3914.32	3748.05	19005	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
401	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	居民	46.65%	4468.56	3193.81	17598	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
402	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	企业线	工业及商业	61.48%	5888.80	1773.57	17780	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
403	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	居民	62.39%	5975.40	1686.97	14730	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
404	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线	工业及商业	24.77%	2372.84	5289.53	7860	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
405	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	居民	21.70%	2078.40	5583.97	7500	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
406	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	工业线	工业及商业	34.54%	3308.12	4354.25	15270	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
407	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	居民	37.97%	3637.20	4025.17	13917	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
408	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	居民	17.36%	1662.72	5999.65	6920	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
409	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	仙里线	居民	7.78%	744.76	6917.61	3435	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
410	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望耿线	居民	18.44%	1766.64	5895.73	13490	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
411	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	居民	16.64%	1593.44	6068.93	16125	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
412	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	黄河线	工业及商业	11.93%	1143.12	6519.25	3110	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
413	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	钢管线	工业及商业	13.74%	1316.32	6346.05	12865	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
414	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	家私线	工业及商业	45.93%	4399.28	3263.09	10315	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
415	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	广兴线	工业及商业	1.99%	190.52	7471.85	630	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
416	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高生线	居民	4.70%	450.32	7212.05	1360	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
417	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	居民	43.40%	4156.80	3505.57	23315	9577.96	超过	未超过3倍	可开放

418	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	居民	31.46%	3013.68	4648.69	11090	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
419	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	居民	34.00%	3256.16	4406.21	13710	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
420	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	居民	49.19%	4711.04	2951.33	16900	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
421	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	芭东线	居民	13.38%	1281.68	6380.69	4260	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
422	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	居民	75.05%	7187.80	474.57	34325	9577.96	超过	超过	可开放
423	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	居民	11.03%	1056.52	6605.85	4530	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
424	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	中新线	工业及商业	0.18%	17.32	7645.05	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
425	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高荣线	居民	25.32%	2424.80	5237.57	8850	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
426	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	水暖线	工业及商业	11.75%	1125.80	6536.57	3515	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
427	国网海城市供电公司	后龚66kV变电站	达连线	居民	20.43%	1957.16	5705.21	9295	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
428	国网海城市供电公司	后龚66kV变电站	郁坨线	居民	15.55%	1489.52	6172.85	5548	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
429	国网海城市供电公司	后龚66kV变电站	杨家线	居民	51.72%	4953.52	2708.85	13000	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
430	国网海城市供电公司	后龚66kV变电站	宏家线	居民	41.95%	4018.24	3644.13	17195	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
431	国网海城市供电公司	四方台66kV变电站	荒地线	居民	42.86%	4104.84	3557.53	17013	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
432	国网海城市供电公司	四方台66kV变电站	企业线	工业及商业	19.17%	1835.92	5826.45	9970	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
433	国网海城市供电公司	四方台66kV变电站	公路线	居民	31.46%	3013.68	4648.69	10675	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
434	国网海城市供电公司	四方台66kV变电站	钢厂线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	3250	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
435	国网海城市供电公司	四方台66kV变电站	堵墙线	居民	30.92%	2961.72	4700.65	13435	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
436	国网海城市供电公司	四方台66kV变电站	工业线	工业及商业	65.82%	6304.48	1357.89	3250	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
437	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	工业及商业	30.02%	2875.12	4787.25	15645	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

438	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	工业及商业	97.29%	9318.16	0.00	34080	9577.96	超过	超过	负面
439	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	居民	26.04%	2494.08	5168.29	15705	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
440	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	居民	14.29%	1368.28	6294.09	7320	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
441	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	工业及商业	17.36%	1662.72	5999.65	10590	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
442	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村二线	居民	6.87%	658.16	7004.21	8390	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
443	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村四线	居民	0.00%	0.00	7662.37	11520	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
444	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠二线	工业及商业	14.47%	1385.60	6276.77	10415	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
445	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	工业及商业	13.02%	1247.04	6415.33	15645	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
446	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	工业及商业	18.26%	1749.32	5913.05	10300	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
447	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	居民	28.93%	2771.20	4891.17	8260	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
448	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	厚德线	工业及商业	9.58%	917.96	6744.41	5900	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
449	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	嘉华一线	居民	2.35%	225.16	7437.21	10280	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
450	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	嘉华二线	居民	1.81%	173.20	7489.17	9990	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
451	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	颐和线	居民	3.07%	294.44	7367.93	9990	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
452	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东庄线	居民	12.12%	1160.44	6501.93	4953	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
453	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东三线	居民	24.95%	2390.16	5272.21	8803	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
454	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	居民	41.41%	3966.28	3696.09	7030	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
455	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	榆双线	居民	0.36%	34.64	7627.73	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
456	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	榆望线	居民	14.65%	1402.92	6259.45	3380	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
457	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	居民	62.21%	5958.08	1704.29	14295	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

458	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	居民	14.29%	1368.28	6294.09	5435	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
459	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	工业线	工业及商业	10.85%	1039.20	6623.17	8905	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
460	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	居民	31.65%	3031.00	4631.37	13797	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
461	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	纺织一线	工业及商业	66.91%	6408.40	1253.97	12360	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
462	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	纺织二线	工业及商业	45.03%	4312.68	3349.69	11110	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
463	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	居民	69.08%	6616.24	1046.13	23525	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
464	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	居民	69.26%	6633.56	1028.81	26325	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
465	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	朱家线	居民	94.94%	9093.00	0.00	20983	9577.96	超过	未超过3倍	负面
466	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	工业及商业	13.74%	1316.32	6346.05	7774	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
467	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双望一线	居民	1.81%	173.20	7489.17	1280	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
468	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双望二线	居民	4.34%	415.68	7246.69	990	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
469	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	居民	14.83%	1420.24	6242.13	4060	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
470	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中公线	工业及商业	41.59%	3983.60	3678.77	5698	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
471	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线	居民	22.42%	2147.68	5514.69	12380	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
472	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线	居民	19.89%	1905.20	5757.17	7625	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
473	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线	居民	35.26%	3377.40	4284.97	9595	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
474	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中集线	工业及商业	3.07%	294.44	7367.93	1460	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
475	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	朱家线	居民	18.08%	1732.00	5930.37	6995	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
476	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	居民	27.49%	2632.64	5029.73	9930	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
477	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	居民	64.56%	6183.24	1479.13	17650	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

478	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西集线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	700	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
479	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西贸一线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
480	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西贸二线	工业及商业	88.25%	8452.16	0.00	4645	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
481	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西园线	工业及商业	67.45%	6460.36	1202.01	1800	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
482	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	居民	72.88%	6979.96	682.41	21880	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
483	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	后古线	居民	35.62%	3412.04	4250.33	5330	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
484	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	河树线	居民	64.01%	6131.28	1531.09	15125	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
485	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	居民	9.04%	866.00	6796.37	3400	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
486	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	工业及商业	49.91%	4780.32	2882.05	13015	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
487	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	居民	45.75%	4381.96	3280.41	17020	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
488	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	造纸线	工业及商业	24.05%	2303.56	5358.81	3790	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
489	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	八家线	工业及商业	17.72%	1697.36	5965.01	1890	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
490	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	公贸一线	工业及商业	12.66%	1212.40	6449.97	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
491	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	公贸二线	工业及商业	16.27%	1558.80	6103.57	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
492	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	居民	48.10%	4607.12	3055.25	9265	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
493	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	居民	97.47%	9335.48	0.00	14590	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
494	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	大集线	工业及商业	62.93%	6027.36	1635.01	6390	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
495	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西中一线	居民	18.08%	1732.00	5930.37	400	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
496	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西中二线	居民	27.67%	2649.96	5012.41	800	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
497	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	美馨线	居民	0.00%	0.00	7662.37	5460	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

498	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	居民	17.36%	1662.72	5999.65	2520	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
499	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	居民	9.58%	917.96	6744.41	4360	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
500	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	居民	5.97%	571.56	7090.81	1800	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
501	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	居民	6.87%	658.16	7004.21	3531	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
502	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	居民	32.73%	3134.92	4527.45	10190	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
503	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	居民	14.47%	1385.60	6276.77	4870	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
504	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西风一线	工业及商业	63.65%	6096.64	1565.73	9930	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
505	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西风二线	工业及商业	101.27%	9699.20	0.00	11080	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
506	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	居民	23.69%	2268.92	5393.45	10705	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
507	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	工业及商业	28.75%	2753.88	4908.49	11760	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
508	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	居民	32.73%	3134.92	4527.45	12680	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
509	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	工业及商业	58.05%	5559.72	2102.65	32449	9577.96	超过	超过	可开放
510	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	工业及商业	19.53%	1870.56	5791.81	9150	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
511	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	工业线	工业及商业	107.05%	10253.44	0.00	10134	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
512	国网海城市供电公司	华峪66kV变电站	拉古线	居民	44.30%	4243.40	3418.97	15085	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
513	国网海城市供电公司	华峪66kV变电站	高峪线	居民	21.16%	2026.44	5635.93	4070	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
514	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	工业及商业	20.61%	1974.48	5687.89	6580	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
515	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	工业及商业	14.47%	1385.60	6276.77	6105	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
516	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	居民	40.51%	3879.68	3782.69	13600	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
517	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	企业线	工业及商业	26.76%	2563.36	5099.01	9785	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

518	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	居民	94.21%	9023.72	0.00	22965	9577.96	超过	未超过3倍	负面
519	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	居民	73.96%	7083.88	578.49	17720	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
520	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹卜线	居民	11.75%	1125.80	6536.57	3710	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
521	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	居民	19.35%	1853.24	5809.13	5500	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
522	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	居民	18.26%	1749.32	5913.05	9460	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
523	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	居民	28.03%	2684.60	4977.77	5680	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
524	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	居民	12.66%	1212.40	6449.97	3570	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
525	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	居民	24.41%	2338.20	5324.17	8110	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
526	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	居民	8.32%	796.72	6865.65	2630	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
527	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	居民	9.76%	935.28	6727.09	4405	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
528	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	居民	4.34%	415.68	7246.69	1720	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
529	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	居民	113.20%	10842.32	0.00	57635	9577.96	超过	超过	负面
530	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	将军线	工业及商业	110.85%	10617.16	0.00	2130	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
531	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	宝机线	工业及商业	130.56%	12505.04	0.00	8575	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
532	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	居民	31.46%	3013.68	4648.69	14765	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
533	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	居民	87.16%	8348.24	0.00	14905	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
534	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	居民	76.31%	7309.04	353.33	39545	9577.96	超过	超过	可开放
535	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	工业及商业	10.31%	987.24	6675.13	6265	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
536	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	居民	32.73%	3134.92	4527.45	13545	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
537	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾凯线	工业及商业	126.22%	12089.36	0.00	12080	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面

538	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	南山线	工业及商业	130.74%	12522.36	0.00	12705	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
539	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永忠线	工业及商业	96.20%	9214.24	0.00	7225	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
540	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永河南线	工业及商业	128.75%	12331.84	0.00	22880	9577.96	超过	未超过3倍	负面
541	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永东线	居民	29.29%	2805.84	4856.53	13580	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
542	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永河北线	工业及商业	154.97%	14843.24	0.00	8850	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
543	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	利民线	工业及商业	43.94%	4208.76	3453.61	14250	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
544	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	一扎线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	8230	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
545	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	兴华线	工业及商业	17.36%	1662.72	5999.65	7265	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
546	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	工业及商业	96.56%	9248.88	0.00	22390	9577.96	超过	未超过3倍	负面
547	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	居民	51.72%	4953.52	2708.85	20555	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
548	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	工业及商业	67.09%	6425.72	1236.65	10840	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
549	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东宝线	居民	17.18%	1645.40	6016.97	14155	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
550	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	工业及商业	68.72%	6581.60	1080.77	34080	9577.96	超过	超过	可开放
551	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东福线	居民	27.85%	2667.28	4995.09	12220	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
552	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	七彩线	工业及商业	56.06%	5369.20	2293.17	8750	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
553	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	华士线	工业及商业	172.15%	16488.64	0.00	6000	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
554	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周铁线	工业及商业	17.00%	1628.08	6034.29	13885	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
555	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	工业及商业	94.03%	9006.40	0.00	26900	9577.96	超过	未超过3倍	负面
556	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	寿安线	工业及商业	88.61%	8486.80	0.00	10760	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
557	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	工业及商业	90.60%	8677.32	0.00	27865	9577.96	超过	未超过3倍	负面

558	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周利线	工业及商业	27.49%	2632.64	5029.73	6190	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
559	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	工业及商业	86.08%	8244.32	0.00	18335	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
560	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	贵兴线	工业及商业	61.12%	5854.16	1808.21	10288	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
561	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	前甘线	工业及商业	17.18%	1645.40	6016.97	3100	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
562	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	南草线	工业及商业	7.41%	710.12	6952.25	4810	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
563	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	昊晟线	工业及商业	150.99%	14462.20	0.00	3830	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
564	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	冶金线	工业及商业	9.04%	866.00	6796.37	10475	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
565	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	国明线	工业及商业	135.62%	12990.00	0.00	6050	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
566	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	腾华线	工业及商业	151.36%	14496.84	0.00	8000	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
567	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	金达线	工业及商业	0.00%	0.00	7662.37	9800	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
568	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	工业及商业	76.13%	7291.72	370.65	13260	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
569	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	阳泉线	工业及商业	141.59%	13561.56	0.00	8500	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
570	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	阳耀线	工业及商业	143.40%	13734.76	0.00	8500	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
571	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	腾寿线	居民	9.95%	952.60	6709.77	8860	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
572	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	居民	77.22%	7395.64	266.73	17290	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
573	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	海飞线	工业及商业	60.04%	5750.24	1912.13	10315	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
574	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	圣达线	工业及商业	18.08%	1732.00	5930.37	4550	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
575	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾官线	居民	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
576	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	居民	24.41%	2338.20	5324.17	6050	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
577	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	居民	86.44%	8278.96	0.00	29690	9577.96	超过	超过	负面

578	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾草线	工业及商业	51.90%	4970.84	2691.53	14250	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
579	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾兴线	居民	14.83%	1420.24	6242.13	8800	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
580	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾贵线	居民	0.00%	0.00	7662.37	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
581	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾工一线	工业及商业	56.42%	5403.84	2258.53	7665	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
582	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾工二线	工业及商业	25.32%	2424.80	5237.57	3995	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
583	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	居民	97.47%	9335.48	0.00	24951	9577.96	超过	未超过3倍	负面
584	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	居民	26.22%	2511.40	5150.97	14936	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
585	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	居民	51.54%	4936.20	2726.17	18591	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
586	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英二线	居民	5.97%	571.56	7090.81	2953	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
587	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	居民	24.41%	2338.20	5324.17	8766	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
588	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	居民	41.77%	4000.92	3661.45	15840	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
589	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	居民	17.54%	1680.04	5982.33	11833	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
590	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁东一线	工业及商业	0.36%	34.64	7627.73	5400	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
591	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁东二线	工业及商业	105.79%	10132.20	0.00	5050	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
592	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁北一线	工业及商业	20.98%	2009.12	5653.25	5000	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
593	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	居民	82.46%	7897.92	0.00	26350	9577.96	超过	未超过3倍	负面
594	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁亿线	居民	85.90%	8227.00	0.00	27080	9577.96	超过	未超过3倍	负面
595	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁牌线	工业及商业	14.10%	1350.96	6311.41	3200	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
596	国网海城市供电公司	英北66kV变电站	英风线	工业及商业	60.76%	5819.52	1842.85	0	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
597	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	居民	9.28%	889.21	5815.36	6260	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

598	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	新兴二线	居民	12.58%	1096.36	6744.41	7600	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
599	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	居民	16.72%	1601.75	5102.82	5440	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
600	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	居民	13.61%	1303.33	4443.45	13185	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
601	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕一线	居民	6.52%	568.44	4658.73	8060	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
602	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	恒治线	居民	1.27%	121.76	5625.02	13845	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
603	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	居民	24.29%	2326.60	4377.98	11780	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
604	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	居民	19.24%	1676.40	3550.77	6165	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
605	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	新兴一线	工业及商业	9.18%	799.84	4427.34	9600	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
606	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	居民	10.17%	974.42	5730.15	7655	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
607	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	居民	1.84%	176.66	6527.91	10210	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
608	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	居民	34.85%	3337.56	3367.01	8000	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
609	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	居民	10.77%	937.88	4289.30	4900	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
610	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	居民	15.64%	1498.18	5206.39	8015	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
611	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	居民	22.00%	2107.32	4597.25	27915	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
612	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	居民	12.78%	1224.18	4522.60	14440	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
613	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕二线	工业及商业	5.31%	462.79	4764.39	1610	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
614	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	居民	12.24%	1172.39	4574.39	13135	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
615	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	居民	46.01%	4406.38	2298.19	19930	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
616	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	居民	5.79%	554.24	6150.33	30430	9577.96	超过	超过	可开放
617	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	居民	23.71%	1539.75	3006.75	16310	6495.00	超过	未超过3倍	可开放

618	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	文化线	居民	25.37%	1648.00	2898.50	25430	6495.00	超过	超过	可开放
619	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	居民	31.58%	2051.03	2495.47	8989	6495.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
620	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	居民	5.57%	583.34	5703.82	5375	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
621	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	英伦线	工业及商业	0.42%	43.47	6191.73	0	10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
622	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站东线	居民	14.48%	815.25	2562.15	6112	5629.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
623	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	和平线	居民	3.02%	196.24	3700.76	1000	6495.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
624	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站西线	工业及商业	3.57%	231.74	3665.26	2750	6495.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
625	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站南线	工业及商业	17.08%	1109.52	2787.48	13685	6495.00	超过	未超过3倍	可开放
626	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	钢锋线	居民	29.30%	1902.95	1994.05	20310	6495.00	超过	超过	可开放
627	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	虹桥线	工业及商业	3.16%	205.07	3691.93	5670	6495.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
628	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	声像线	居民	14.40%	935.28	2961.72	12025	6495.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
629	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	建行线	工业及商业	0.39%	25.29	3871.71	10750	6495.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
630	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	新亚线	工业及商业	16.46%	1069.34	2827.66	9430	6495.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
631	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	电台线	工业及商业	10.40%	675.65	3221.35	7200	6495.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
632	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	银座线	工业及商业	32.22%	2092.78	1804.22	6880	6495.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
633	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	正义线	居民	12.31%	799.84	3746.66	2750	6495.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
634	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	电业线	工业及商业	0.25%	25.98	6261.18	1600	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
635	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站北线	工业及商业	22.94%	2384.27	3850.93	7490	10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
636	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	庄士线	工业及商业	0.66%	69.28	6217.88	6260	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
637	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	居民	10.79%	1130.82	5156.34	9560	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放

638	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	居民	7.25%	667.86	4860.68	7380	9214.24	未超过2倍	未超过3倍	可开放
639	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	居民	18.56%	1944.86	4342.30	7680	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
640	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	胜利一线	居民	7.93%	824.26	5410.94	4690	10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
641	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	居民	17.24%	1806.82	4480.34	6690	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
642	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	居民	24.39%	2247.44	4202.52	11345	9214.24	未超过2倍	未超过3倍	可开放
643	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	居民	23.51%	1526.76	3019.74	17215	6495.00	超过	未超过3倍	可开放
644	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	居民	26.16%	2740.72	4594.30	17490	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
645	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	居民	11.64%	1220.19	6114.83	6740	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
646	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	居民	43.85%	2848.27	1048.73	4875	6495.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
647	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	胜利二线	居民	4.45%	410.14	5118.41	1920	9214.24	未超过2倍	未超过3倍	可开放
648	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	居民	14.74%	1544.94	4742.22	12450	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
649	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	居民	12.46%	1305.41	6029.61	11315	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
650	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基二线	居民	4.19%	438.54	5848.62	3000	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
651	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	居民	5.90%	544.02	4984.52	5630	9214.24	未超过2倍	未超过3倍	可开放
652	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	居民	9.47%	992.78	6342.24	5115	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
653	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	居民	17.61%	1845.45	5489.57	11170	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
654	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	居民	15.10%	1581.84	4705.32	12755	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
655	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	居民	23.68%	2267.88	4436.69	18420	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
656	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	居民	18.17%	1740.66	4963.91	10005	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
657	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	居民	23.27%	2027.31	4071.07	15570	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

658	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	居民	24.61%	2144.39	3082.79	12685	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
659	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	居民	26.90%	2343.22	2883.95	18360	8711.96	超过	未超过3倍	可开放
660	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	居民	29.02%	3041.22	4293.80	10640	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
661	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	居民	22.56%	2363.83	4971.19	16560	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
662	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	居民	22.97%	2001.33	4097.05	7835	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
663	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万泰线	居民	45.45%	4762.83	2572.19	12090	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
664	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	居民	10.09%	966.80	4779.97	4495	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
665	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	居民	13.00%	1362.74	5972.28	6260	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
666	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	居民	15.31%	1604.52	5730.50	11260	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
667	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	居民	19.67%	2061.43	5273.59	10275	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
668	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	居民	13.18%	1261.94	4484.84	9750	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
669	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	东铁线	工业及商业	3.60%	313.32	5785.05	7896	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
670	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	高官线	居民	7.70%	671.15	5427.22	2910	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
671	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	自腾二线	工业及商业	3.77%	328.39	5769.98	5775	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
672	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	自腾一线	居民	25.08%	2185.09	3913.28	5229	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
673	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉宝线	居民	2.33%	242.48	5992.72		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
674	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	居民	16.86%	1766.64	5568.38	7145	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
675	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长东线	居民	18.35%	1922.52	5412.50	17350	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
676	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	居民	41.98%	4399.28	2935.74	24420	10478.60	超过	未超过3倍	可开放
677	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	居民	19.17%	2009.12	5325.90	16935	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放

678	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	居民	32.73%	3429.36	3905.66	16585	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
679	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	居民	13.22%	1385.60	4901.56	7545	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
680	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长青线	居民	6.78%	710.12	6624.90	4810	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
681	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	居民	12.73%	1333.64	6001.38	8850	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
682	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	居民	9.59%	1004.56	5282.60	8490	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
683	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	居民	37.52%	3931.64	3403.38	16060	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
684	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	居民	28.76%	3013.68	4321.34	11365	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
685	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长南线	工业及商业	7.27%	762.08	5525.08	630	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
686	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	居民	6.78%	710.12	5577.04	7410	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
687	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	居民	6.87%	633.39	4895.15	4700	9214.24	未超过2倍	未超过3倍	可开放
688	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年一线	居民	18.51%	1705.33	3823.22	7680	9214.24	未超过2倍	未超过3倍	可开放
689	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路公线	居民	21.45%	2229.08	5045.32	12385	10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
690	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路东线	居民	24.76%	1607.99	2289.01	315	6495.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
691	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	居民	26.57%	2448.36	4001.61	16885	9214.24	未超过2倍	未超过3倍	可开放
692	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	居民	13.22%	1218.12	5231.85	29360	9214.24	超过	超过	可开放
693	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆二线	居民	23.05%	2123.61	4326.36	4500	9214.24	未超过2倍	未超过3倍	可开放
694	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路新线	居民	15.36%	1595.69	4639.51	6730	10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
695	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	居民	22.98%	2387.56	4886.84	22980	10392.00	超过	未超过3倍	可开放
696	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年二线	居民	7.98%	734.89	4793.66	6960	9214.24	未超过2倍	未超过3倍	可开放
697	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路站线	居民	4.46%	308.64	4540.96	6960	6928.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放

698	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	五康线	居民	7.33%	762.08	6512.32		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
699	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	五欣线	居民	6.67%	692.80	5542.40		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
700	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路电线	工业及商业	10.33%	1073.84	8278.96		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
701	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	居民	14.09%	2088.97	8289.18	12105	14825.92	未超过2倍	未超过3倍	可开放
702	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	居民	48.36%	5444.89	2435.71	12970	11258.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
703	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	居民	21.13%	2067.66	4782.40	15100	9785.80	未超过2倍	未超过3倍	可开放
704	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	云景线	居民	5.70%	596.85	5690.31	5260	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
705	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	新华线	居民	14.06%	983.60	3914.49	7580	6997.28	未超过2倍	未超过3倍	可开放
706	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	居民	13.63%	1333.81	5516.25	16585	9785.80	未超过2倍	未超过3倍	可开放
707	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	居民	22.06%	2159.11	4690.95	37230	9785.80	超过	超过	可开放
708	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	居民	25.46%	1781.36	3116.73	11545	6997.28	未超过2倍	未超过3倍	可开放
709	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	居民	14.30%	1498.18	5836.84	18650	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
710	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	居民	10.27%	718.61	4179.49	2955	6997.28	未超过2倍	未超过3倍	可开放
711	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	居民	34.57%	3383.29	3466.77	11365	9785.80	未超过2倍	未超过3倍	可开放
712	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	居民	17.65%	1537.50	4560.88	14970	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
713	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	居民	11.87%	1136.71	4610.06	5575	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
714	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	居民	66.36%	6953.63	381.39	14975	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
715	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	居民	14.18%	1357.89	4388.89	8020	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
716	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	居民	26.84%	2338.20	3760.17	10335	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
717	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	居民	28.30%	2965.36	4369.66	20250	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放

718	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	居民	16.98%	1479.65	4618.72	15350	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
719	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	千峰线	居民	2.52%	219.27	5879.10	11000	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
720	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文康线	居民	23.31%	2442.12	3845.04	9720	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
721	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文欣线	居民	0.33%	34.64	6252.52	6960	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
722	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	居民	12.89%	1350.96	4936.20	8820	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
723	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站二线	居民	0.50%	51.96	6235.20	3080	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
724	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	居民	5.45%	571.56	5715.60	815	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
725	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文交线	居民	3.80%	398.36	6936.66		10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
726	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文运线	居民	24.63%	2580.68	4754.34		10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
727	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	居民	6.28%	658.16	6676.86	5920	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
728	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	居民	11.24%	1177.76	6157.26	6690	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
729	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	居民	10.53%	1103.63	6231.39	6665	10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
730	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	富强一线	居民	12.89%	1350.96	5984.06		10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
731	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	富强二线	居民	6.78%	710.12	6624.90		10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
732	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	和谐一线	居民	10.58%	1108.48	6226.54		10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
733	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	和谐二线	居民	23.47%	2459.44	4875.58		10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
734	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	爱国一线	居民	14.05%	1472.20	5862.82		10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
735	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	爱国二线	居民	4.13%	433.00	6902.02		10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
736	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	敬业一线	居民	20.33%	2130.36	5204.66		10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
737	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	敬业二线	居民	14.88%	1558.80	5776.22		10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放

738	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	诚信一线	居民	5.29%	554.24	6780.78		10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
739	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	诚信二线	居民	12.89%	1350.96	5984.06		10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
740	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	友善一线	居民	0.99%	103.92	7231.10		10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
741	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	友善二线	居民	1.82%	190.52	7144.50		10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
742	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民主一线	居民	26.78%	2805.84	4529.18		10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
743	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民主二线	居民	22.48%	2355.52	4979.50		10478.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
744	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达合线	居民	18.45%	1677.44	3778.36	415	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
745	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	居民	51.33%	4667.22	788.58	0	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
746	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	太阳线	居民	7.67%	697.13	7486.57	50	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
747	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达西线	居民	0.00%	0.00	5455.80	0	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
748	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达东线	居民	0.00%	0.00	5455.80	0	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
749	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	居民	40.01%	3638.24	1817.56	6985	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
750	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达城线	居民	50.99%	4636.91	1728.19	0	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
751	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达北线	居民	14.56%	1324.29	4131.51	30	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
752	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	居民	49.25%	4478.43	1886.67	4470	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
753	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达全线	居民	4.50%	258.76	4916.46	0	5750.24	未超过2倍	未超过3倍	可开放
754	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	居民	29.10%	2645.63	2810.17	1270	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
755	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	东方线	居民	16.67%	1516.19	4848.91	345	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
756	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达运线	居民	0.00%	0.00	8183.70	0	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
757	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达力线	居民	8.71%	791.70	5573.40	0	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放

758	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达友线	居民	0.00%	0.00	5455.80	7700	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
759	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	居民	6.47%	588.71	5776.39	2130	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
760	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	维达一线	居民	60.77%	5526.12	0.00	0	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
761	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达顺线	居民	2.95%	267.94	5187.86	0	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
762	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达清一线	居民	10.45%	950.18	4505.62	0	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
763	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达高线	居民	6.74%	613.13	5751.97	0	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
764	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	居民	49.14%	4468.56	987.24	2345	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
765	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达铝线	居民	33.89%	3081.75	2374.05	1125	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
766	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	居民	32.94%	3868.60	4351.48	12660	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
767	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋元线	居民	48.43%	5687.20	2532.88	0	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
768	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋成线	居民	22.40%	2630.39	5589.68	0	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
769	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋学线	居民	7.99%	937.70	7282.37	0	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
770	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	西环线	居民	2.70%	316.61	6729.17	30	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
771	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	居民	21.05%	2472.08	5747.99	12395	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
772	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	居民	13.95%	1637.95	5407.82	2315	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
773	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	居民	15.87%	1863.29	6356.79	6990	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
774	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	居民	10.06%	1181.22	7038.85	7400	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
775	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋工线	居民	40.98%	3726.57	2638.53	515	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
776	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	居民	19.03%	2234.63	5985.45	8470	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
777	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	居民	12.76%	1497.83	5547.94	14660	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

778	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	居民	18.93%	2222.50	5997.57	415	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
779	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	居民	18.10%	2125.16	6094.91	4880	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
780	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	居民	57.99%	5273.07	1092.03	2340	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
781	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	公路线	居民	31.67%	2880.14	3484.96	1810	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
782	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	居民	16.13%	1893.77	6326.30	13720	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
783	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	居民	22.17%	2603.02	5617.05	17720	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
784	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	居民	38.40%	4508.92	3711.16	15025	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
785	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	居民	7.21%	846.43	7373.64	6265	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
786	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明二线	居民	4.62%	541.94	7678.13	5005	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
787	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	居民	7.00%	822.01	7398.06	10675	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
788	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	东岭线	居民	2.96%	347.09	7872.98	3815	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
789	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	居民	17.81%	2091.56	6128.51	19285	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
790	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	居民	8.27%	971.13	7248.94	10990	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
791	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	居民	27.79%	3263.78	4956.29	19720	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
792	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	居民	9.13%	1071.59	7148.48	14765	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
793	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	居民	12.86%	1510.13	6709.94	9135	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
794	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	亚光线	工业及商业	10.22%	1199.58	9369.08	13550	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
795	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	居民	19.29%	1753.65	4611.45	11420	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
796	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业一线	居民	2.81%	255.82	6109.28	1280	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
797	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	居民	20.04%	1485.71	2962.07	14385	7412.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

798	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	居民	9.42%	698.17	3749.61	3200	7412.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
799	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	居民	5.59%	414.29	4033.48	3200	7412.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
800	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	居民	35.98%	3271.92	3093.18	26300	9093.00	超过	未超过3倍	可开放
801	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	居民	25.36%	2305.81	3149.99	12635	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
802	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	居民	8.37%	982.39	7237.68	12030	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
803	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	居民	7.12%	836.21	7383.86	12915	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
804	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	居民	6.10%	422.26	4427.34	3480	6928.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
805	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化高线	居民	1.06%	73.09	4776.51	500	6928.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
806	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	实德线	居民	37.74%	2614.28	2235.32	3960	6928.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
807	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	居民	10.29%	935.28	5429.82	6005	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
808	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	居民	49.66%	3905.14	812.83	18543.9	7863.28	超过	未超过3倍	可开放
809	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	居民	62.11%	4302.98	546.62	21850	6928.00	超过	超过	可开放
810	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化西线	居民	20.63%	1428.90	2727.90	9170	6928.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
811	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果开线	居民	0.87%	79.33	6285.77	4095	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
812	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	居民	35.50%	3228.10	2227.70	14795	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
813	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果庆线	居民	59.64%	5422.89	942.21	15680	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
814	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水一线	居民	52.16%	4743.26	712.54	850	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
815	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	居民	44.80%	4074.01	1381.79	18766	9093.00	超过	未超过3倍	可开放
816	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	金成线	居民	32.74%	2976.62	2479.18	6659	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
817	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	通尊线	工业及商业	68.46%	6224.63	140.47	6000	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放

818	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	居民	32.85%	2987.35	2468.45	13772.2	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
819	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	居民	14.30%	1300.04	4155.76	12107	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
820	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	居民	26.65%	2423.41	3032.39	10670	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
821	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	居民	18.09%	1644.53	4720.57	8181.5	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
822	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河北线	居民	20.15%	1832.11	3623.69	2612	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
823	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水二线	居民	28.46%	2587.95	3777.15	9685	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
824	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	居民	62.32%	4619.59	569.48	33415	7412.96	超过	超过	可开放
825	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	居民	26.37%	1955.08	3233.99	16500	7412.96	超过	未超过3倍	可开放
826	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	居民	18.46%	1368.28	3079.50	5660	7412.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
827	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	居民	23.77%	1762.14	3426.94	4310	7412.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
828	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	居民	21.52%	2527.51	5692.56	12465	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
829	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	居民	19.50%	2290.05	5930.02	24255	11742.96	超过	未超过3倍	可开放
830	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	居民	21.03%	2469.66	5750.41	14350	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
831	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	居民	11.93%	1400.84	6819.23	10720	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
832	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	居民	14.37%	1686.97	6533.10	14545	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
833	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	钢丝线	居民	24.66%	2895.90	5324.17	10170	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
834	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	居民	32.47%	3812.65	4407.42	14880	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
835	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	居民	21.55%	2530.63	5689.45	12080	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
836	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	居民	0.07%	8.14	8211.93	6815	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
837	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	居民	42.31%	4968.59	3251.48	17015	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

838	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	居民	29.11%	2646.67	2809.13	10190	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
839	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	居民	22.95%	2086.54	3369.26	11145	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
840	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	居民	19.73%	1794.18	4570.92	3915	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
841	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	居民	21.52%	1956.64	4408.46	8020	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
842	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	居民	21.09%	2183.88	4030.54	12666.6	10357.36	未超过2倍	未超过3倍	可开放
843	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴乐线	居民	3.37%	349.17	6900.98	4160	10357.36	未超过2倍	未超过3倍	可开放
844	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	居民	15.36%	1591.19	5658.96	12057.8	10357.36	未超过2倍	未超过3倍	可开放
845	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	居民	29.32%	3036.37	4213.78	14195	10357.36	未超过2倍	未超过3倍	可开放
846	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	居民	33.71%	3491.02	3759.13	16201.4	10357.36	未超过2倍	未超过3倍	可开放
847	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	居民	20.07%	2078.40	4136.02	12040	10357.36	未超过2倍	未超过3倍	可开放
848	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴百线	居民	1.47%	173.20	6872.58		11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
849	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建阳线	居民	10.90%	1128.57	6121.58	315	10357.36	未超过2倍	未超过3倍	可开放
850	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建鞍线	居民	13.88%	1437.56	5812.59	715	10357.36	未超过2倍	未超过3倍	可开放
851	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	居民	8.78%	909.30	5305.12	1670	10357.36	未超过2倍	未超过3倍	可开放
852	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	居民	21.01%	2175.74	4038.68	1255	10357.36	未超过2倍	未超过3倍	可开放
853	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建达线	居民	10.82%	1120.43	6129.72	0	10357.36	未超过2倍	未超过3倍	可开放
854	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建刘线	居民	10.90%	1128.57	6121.58	415	10357.36	未超过2倍	未超过3倍	可开放
855	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	居民	19.99%	2070.26	4144.16	7725	10357.36	未超过2倍	未超过3倍	可开放
856	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建中线	居民	63.10%	6535.53	2786.10	6750	10357.36	未超过2倍	未超过3倍	可开放
857	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	宝润线	居民	17.05%	1550.66	4814.44	0	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放

858	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	国锐二线	居民	0.09%	8.14	5447.66	4250	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
859	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	国锐一线	居民	0.36%	32.39	5423.41	4480	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
860	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	居民	18.14%	2129.67	6090.40	15295	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
861	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	居民	13.51%	1586.86	6633.21	10915	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
862	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	柳焊线	居民	6.11%	555.28	5809.82	19105	9093.00	超过	未超过3倍	可开放
863	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	居民	12.12%	1101.90	4353.90	10765	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
864	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	居民	6.53%	593.90	5771.20	8945	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
865	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	居民	26.85%	2441.08	3924.02	14983	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
866	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	居民	31.03%	2821.25	3543.85	25625	9093.00	超过	未超过3倍	可开放
867	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	居民	33.18%	3017.14	3347.96	16425	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
868	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	居民	42.89%	3899.77	2465.33	16405	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
869	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	居民	5.95%	540.73	4915.07	6005	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
870	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶宁线	居民	0.00%	0.00	6235.20		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
871	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶笛线	居民	0.00%	0.00	6235.20		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
872	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐信线	居民	8.44%	625.43	4563.65	6530	7412.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
873	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔一线	居民	9.97%	690.38	4159.22	6710	6928.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
874	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	居民	8.56%	592.86	3563.94	5360	6928.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
875	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	职教一线	居民	32.36%	2241.73	1915.07	0	6928.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
876	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	职教二线	居民	31.89%	2209.34	1947.46	0	6928.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
877	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	居民	23.05%	2095.55	3360.25	4060	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放

878	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	居民	21.89%	1990.07	3465.73	5725	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
879	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	居民	17.06%	1551.35	3904.45	6575	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
880	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯二线	居民	2.06%	186.88	5268.92	5390	9093.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
881	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐城一线	居民	9.50%	987.24	8365.56		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
882	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西旺线	居民	5.68%	420.88	4768.20	160	7412.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
883	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	化工线	居民	15.49%	1148.32	3299.46	1540	7412.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
884	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	居民	9.09%	1212.40	10000.00	3060	13336.40	未超过2倍	未超过3倍	可开放
885	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	二台子线	居民	28.79%	2133.82	3055.25	1540	7412.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
886	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	居民	9.14%	1219.33	6782.51	5410	13336.40	未超过2倍	未超过3倍	可开放
887	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	居民	20.49%	2733.10	6602.38	9254	13336.40	未超过2倍	未超过3倍	可开放
888	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	居民	0.01%	1.73	8000.11	4250	13336.40	未超过2倍	未超过3倍	可开放
889	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宝山线	居民	0.01%	1.73	8000.11	0	13336.40	未超过2倍	未超过3倍	可开放
890	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	居民	6.61%	881.07	8454.41	7255	13336.40	未超过2倍	未超过3倍	可开放
891	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	居民	27.98%	3731.42	5604.06	11975.5	13336.40	未超过2倍	未超过3倍	可开放
892	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁飞线	居民	15.04%	2005.83	7329.65	990	13336.40	未超过2倍	未超过3倍	可开放
893	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	居民	18.91%	2521.45	6814.03	17675	13336.40	未超过2倍	未超过3倍	可开放
894	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	居民	13.61%	1814.96	7520.52	10187.86	13336.40	未超过2倍	未超过3倍	可开放
895	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	居民	32.58%	4344.55	4990.93	9531.4	13336.40	未超过2倍	未超过3倍	可开放
896	铁西区供电分公司	城西66kV变电站	城新线	居民	3.85%	452.40	7767.67	1890	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
897	铁西区供电分公司	城西66kV变电站	城欧线	居民	0.00%	0.00	10000.00	1890	11742.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

898	铁西区供电分公司	城西66kV变电站	城红线	居民	0.00%	0.00	6235.20		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
899	铁西区供电分公司	城西66kV变电站	城明线	居民	0.00%	0.00	6235.20		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
900	铁西区供电分公司	城西66kV变电站	城顺线	居民	0.00%	0.00	6235.20		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
901	铁西区供电分公司	城西66kV变电站	城达线	居民	0.00%	0.00	6235.20		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
902	铁西区供电分公司	城西66kV变电站	循环一线	居民	26.67%	2771.20	4503.20		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
903	铁西区供电分公司	城西66kV变电站	循环二线	居民	24.67%	2563.36	4711.04		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
904	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	居民	52.90%	3921.42	1267.65	21475	7412.96	超过	未超过3倍	可开放
905	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	居民	35.59%	2638.53	2550.54	15470	7412.96	超过	未超过3倍	可开放
906	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	居民	13.17%	1261.07	5443.50	14630	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
907	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	居民	65.64%	6286.99	417.59	27325	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
908	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	居民	20.80%	1992.15	4712.43	12315	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
909	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	居民	13.17%	1261.07	5443.50	815	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
910	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	居民	33.84%	3240.92	3463.65	11230	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
911	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢余线	居民	28.05%	2686.51	4018.07	5090	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
912	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	居民	25.70%	2461.17	4243.40	15301	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
913	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	居民	12.69%	1340.22	6055.42	6695	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
914	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	居民	21.39%	2260.09	5135.55	17000	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
915	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	居民	25.25%	2418.56	4286.01	15055	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
916	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	居民	35.36%	3387.10	3317.47	24040	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
917	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	居民	45.48%	4355.81	2348.77	24460	9577.96	超过	未超过3倍	可开放

918	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	居民	50.95%	4879.74	1824.84	27085	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
919	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	居民	40.25%	4252.23	3143.41	10975	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
920	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	居民	18.49%	1953.52	5442.12	8265	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
921	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢兴线	居民	9.37%	816.29	5282.08	6000	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
922	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢城一线	居民	4.00%	415.68	5819.52		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
923	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	居民	35.66%	3767.10	3628.54	21080	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
924	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊桃线	工业及商业	29.05%	3068.93	4326.71	4770	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
925	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	居民	14.75%	1558.80	5836.84	17125	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
926	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	居民	37.73%	3986.37	3409.27	8425	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
927	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊民线	工业及商业	37.80%	3620.92	3083.65	7430	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
928	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	居民	112.40%	10765.42	0.00	16945	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
929	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	民企线	工业及商业	17.97%	1721.26	6898.90	6310	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
930	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊铁线	工业及商业	169.19%	16205.11	0.00	9790	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
931	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	居民	21.36%	2046.01	4658.56	19380	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
932	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	居民	8.99%	860.63	5843.94	9575	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
933	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	居民	21.87%	2094.68	4609.89	10310	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
934	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	居民	58.06%	5561.28	1143.29	26935	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
935	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	居民	25.77%	2468.10	4236.47	20750	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
936	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	工业及商业	25.26%	2419.43	6200.73	8105	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
937	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣线	居民	16.82%	1610.76	5093.81	13375	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

938	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太酒线	居民	19.87%	1903.29	4801.28	5410	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
939	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太电线	居民	48.77%	4671.38	2033.19	15745	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
940	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	居民	49.06%	4698.74	2005.83	24085	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
941	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太北线	居民	12.21%	1169.27	5535.30	6040	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
942	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	居民	6.29%	602.91	6101.66	2900	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
943	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	居民	5.66%	542.12	6162.46	6460	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
944	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	居民	4.26%	408.06	6296.51	5160	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
945	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	居民	6.33%	606.03	6098.55	2700	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
946	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太通线	居民	16.79%	1607.82	5096.76	1930	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
947	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	居民	20.92%	2003.75	4700.82	9425	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
948	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	居民	43.94%	4208.41	2496.16	20810	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
949	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	居民	33.83%	3240.05	3464.52	7245	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
950	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	居民	32.59%	3121.41	3583.16	14845	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
951	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太运线	居民	5.95%	569.48	6135.09	1930	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
952	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	居民	44.52%	3878.81	2219.56	16385	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
953	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双怡线	居民	8.41%	889.04	8619.64	9390	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
954	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	居民	27.26%	2374.75	3723.63	10175	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
955	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	居民	77.30%	6734.54	0.00	18400	8711.96	超过	未超过3倍	可开放
956	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	居民	24.49%	2587.78	6920.90	13295	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
957	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	居民	27.59%	2642.69	4061.89	7445	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

958	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	居民	18.65%	1786.21	4918.36	8140	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
959	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	居民	7.62%	663.70	5434.67	2400	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
960	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	居民	20.17%	1932.22	4772.35	6330	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
961	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	居民	7.57%	724.67	5979.90	5145	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
962	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	居民	19.84%	1899.83	4804.74	3270	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
963	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	居民	27.26%	2374.75	3723.63	11775	8711.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
964	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	红卫线	工业及商业	7.20%	761.21	6634.43	630	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
965	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	工业及商业	24.12%	2548.81	6959.87	15500	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
966	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	灵山线	居民	20.78%	2195.66	5199.98	1575	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
967	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	水道线	工业及商业	2.42%	255.82	9252.86	11300	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
968	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型四线	工业及商业	20.90%	2207.78	7300.90	9370	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
969	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	红旗一线	工业及商业	0.23%	24.42	9484.26	30	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
970	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	油管线	工业及商业	0.07%	7.62	9501.06	4070	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
971	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	红旗二线	工业及商业	0.11%	12.12	9496.56	0	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
972	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	钢绳线	工业及商业	20.58%	2174.35	7334.33	6050	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
973	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	丰林线	工业及商业	25.52%	2696.55	6812.13	5925	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
974	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	铁塔一线	工业及商业	8.73%	922.64	8586.04	3340	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
975	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	灵水线	工业及商业	34.10%	3602.56	5906.12		10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
976	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	灵丰线	工业及商业	2.46%	259.80	9248.88		10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
977	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	居民	17.04%	1631.89	5072.68	10210	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放

978	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	居民	14.24%	1363.95	5340.62	7935	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
979	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙华线	居民	7.57%	724.67	5979.90	4305	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
980	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	居民	34.65%	3318.51	3386.06	28750	9577.96	超过	超过	可开放
981	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	居民	16.78%	1607.47	5097.10	12345	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
982	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	居民	14.30%	1370.01	5334.56	11570	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
983	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	居民	50.03%	4792.10	1912.47	28070	9577.96	超过	未超过3倍	可开放
984	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	居民	22.38%	2143.35	4561.22	9420	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
985	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	居民	38.14%	3653.48	3051.09	14805	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
986	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	居民	14.94%	1430.98	5273.59	9995	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
987	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	居民	8.58%	822.01	5882.56	14055	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
988	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊一线	居民	13.42%	1417.99	5977.65	3050	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
989	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	居民	21.86%	2309.62	5086.02	12180	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
990	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	北铸二线	工业及商业	0.23%	22.34	8597.82	7815	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
991	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦灵一线	工业及商业	0.00%	0.00	7395.64	1630	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
992	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	机械线	工业及商业	193.59%	18541.58	0.00	6500	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	负面
993	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦灵二线	工业及商业	0.55%	57.85	7337.79	0	10565.20	未超过2倍	未超过3倍	可开放
994	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	北铸一线	工业及商业	2.06%	197.10	8423.06	7815	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
995	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	居民	12.74%	1480.34	6654.86	9440	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
996	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科水一线	工业及商业	9.96%	1157.50	6977.71	3135	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
997	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	居民	13.31%	1547.37	6587.84	3030	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放

998	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科水二线	工业及商业	31.24%	3630.79	4504.41	1965	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
999	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	三轧一线	工业及商业	34.39%	3996.42	6463.13	1575	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1000	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	居民	49.85%	5793.54	2341.66	4230	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1001	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	越岭一线	工业及商业	5.82%	676.17	7459.03	3060	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1002	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	工业及商业	8.81%	1023.44	7111.77	2630	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1003	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	工业及商业	29.51%	3429.71	4705.50	2604	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1004	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	居民	15.20%	1766.64	6368.56	4662	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1005	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	高中线	工业及商业	21.96%	2552.62	5582.58	4815	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1006	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	三轧二线	工业及商业	3.51%	408.23	10000.00	4011	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1007	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	越岭二线	工业及商业	1.15%	133.88	8001.32	3660	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1008	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	居民	12.79%	1486.40	6648.80	8022	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1009	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	居民	20.60%	2394.14	5741.06	5502	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1010	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	工业及商业	18.45%	2144.39	5990.81	6860	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1011	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉畲二线	居民	16.77%	1949.37	6185.84	9310	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1012	国网高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	居民	13.73%	1596.04	6539.17	5712	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1013	国网高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	居民	17.29%	2009.12	6126.08	4788	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1014	国网高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	居民	24.89%	2892.44	5242.76	6384	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1015	国网高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	居民	27.27%	3169.56	4965.64	7780	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1016	国网高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	居民	20.12%	2338.20	5797.00	3276	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1017	国网高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	居民	15.20%	1766.64	6368.56	3003	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放

1018	国网高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	居民	13. 11%	1524. 16	6611. 04	7890	11621. 72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1019	国网高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	居民	9. 84%	1143. 12	6992. 08	5502	11621. 72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1020	国网高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪达线	工业及商业	19. 02%	1818. 60	3917. 78	7600	9560. 64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1021	国网高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿二线	居民	15. 65%	1818. 60	6316. 60	4830	11621. 72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1022	国网高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	居民	21. 76%	2528. 72	5606. 48	6100	11621. 72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1023	国网高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	居民	34. 60%	3308. 12	3384. 33	3465	9560. 64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1024	国网高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	居民	10. 88%	1264. 36	6870. 84	6216	11621. 72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1025	国网高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	居民	14. 31%	1662. 72	6472. 48	5082	11621. 72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1026	国网高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	居民	14. 31%	1662. 72	6472. 48	4250	11621. 72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1027	国网高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	居民	24. 11%	2802. 03	5333. 17	10795	11621. 72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1028	国网高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解海线	工业及商业	2. 99%	286. 30	6406. 15	6700	9560. 64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1029	国网高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东一线	居民	10. 27%	1193. 87	6941. 34	9815	11621. 72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1030	国网高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	居民	40. 59%	3880. 20	2812. 25	4872	9560. 64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1031	国网高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解鞍一线	工业及商业	12. 57%	1202. 01	5490. 44	4820	9560. 64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1032	国网高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解城线	工业及商业	1. 72%	164. 54	8440. 04	6700	9560. 64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1033	国网高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	居民	0. 47%	54. 90	10000. 00	10415	11621. 72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1034	国网高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	金属线	工业及商业	2. 62%	304. 66	6668. 37	2495	11621. 72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1035	国网高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	居民	37. 72%	3606. 02	4998. 55	21520	9560. 64	超过	未超过3倍	可开放
1036	国网高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	居民	20. 52%	1961. 49	6643. 09	19185	9560. 64	超过	未超过3倍	可开放
1037	国网高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解鞍二线	工业及商业	0. 34%	32. 56	6659. 89	4820	9560. 64	未超过2倍	未超过3倍	可开放

1038	国网高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解岭线	工业及商业	6.97%	665.95	6026.49	6995	9560.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1039	国网高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解康线	工业及商业	40.58%	3879.68	4724.90		9560.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1040	国网高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解泉一线	工业及商业	1.27%	121.24	5615.14		9560.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1041	国网高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解泉二线	工业及商业	0.36%	34.64	5701.74		9560.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1042	国网高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐家线	居民	17.28%	1514.46	4620.28	1070	8763.92	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1043	国网高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐光线	工业及商业	2.34%	272.10	7863.11	500	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1044	国网高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐工线	工业及商业	0.00%	0.00	8135.20	11000	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1045	国网高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐越二线	工业及商业	31.06%	3609.66	4525.54	3595	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1046	国网高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	居民	2.92%	255.82	5878.93	1365	8763.92	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1047	国网高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐黄一线	工业及商业	34.52%	4011.66	6447.89	2750	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1048	国网高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐越一线	工业及商业	44.65%	5189.07	2946.13	10740	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1049	国网高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐中线	工业及商业	17.54%	2038.22	6096.99	12670	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1050	国网高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐铝线	工业及商业	0.00%	0.00	10000.00	2315	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1051	国网高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐黄二线	工业及商业	21.59%	2509.32	7950.23	1800	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1052	国网高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	居民	32.28%	3085.90	2650.48	9725	9560.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1053	国网高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	居民	22.98%	2196.70	3539.69	10155	9560.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1054	国网高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千钢线	工业及商业	0.66%	45.72	6189.48	5712	6928.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1055	国网高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	工业及商业	22.35%	2140.75	6479.41	6468	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1056	国网高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	工业及商业	52.03%	4982.96	3637.20	5040	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1057	国网高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	工业及商业	17.81%	2069.74	4903.29	2660	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放

1058	国网高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅一线	居民	5.59%	649.50	7485.70	5865	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1059	国网高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	居民	7.06%	820.97	6152.06	2660	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1060	国网高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭北线	工业及商业	10.73%	1247.04	6888.16	4830	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1061	国网高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	工业及商业	13.95%	1621.15	6514.05	3720	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1062	国网高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	居民	26.56%	3086.42	5048.78	4368	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1063	国网高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	居民	64.66%	6495.00	2546.04	5100	10045.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1064	国网高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	居民	77.52%	7787.07	1253.97	5200	10045.60	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1065	国网高新技术开发区供电公司	大屯66kV变电站	屯耐线	工业及商业	0.00%	0.00	8135.20	9850	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1066	国网高新技术开发区供电公司	大屯66kV变电站	屯镁线	工业及商业	0.00%	0.00	6973.03	0	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1067	国网高新技术开发区供电公司	大屯66kV变电站	屯联线	工业及商业	0.00%	0.00	6973.03	0	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1068	国网高新技术开发区供电公司	大屯66kV变电站	屯汤线	工业及商业	0.49%	56.64	8078.57	0	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1069	国网高新技术开发区供电公司	大屯66kV变电站	屯振线	工业及商业	0.00%	0.00	8135.20	4100	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1070	国网高新技术开发区供电公司	大屯66kV变电站	屯南线	工业及商业	0.00%	0.00	8135.20	7475	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1071	国网高新技术开发区供电公司	大屯66kV变电站	屯安线	工业及商业	0.00%	0.00	8135.20	0	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1072	国网高新技术开发区供电公司	大屯66kV变电站	屯砂线	工业及商业	0.00%	0.00	6973.03	0	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1073	国网高新技术开发区供电公司	大屯66kV变电站	屯英线	工业及商业	0.00%	0.00	6973.03		11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1074	国网高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	居民	25.23%	2600.08	4613.70	19570	10305.40	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1075	国网高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	居民	2.29%	219.27	8400.89	2455	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1076	国网高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	居民	45.44%	4682.46	2531.32	12000	10305.40	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1077	国网高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤南线	工业及商业	3.07%	316.61	6897.17	1800	10305.40	未超过2倍	未超过3倍	可开放

1078	国网高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉一线	居民	4.46%	426.25	6266.20	3980	9560.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1079	国网高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	居民	10.58%	1089.95	6123.83	19130	10305.40	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1080	国网高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	居民	16.05%	1534.38	5158.07	5140	9560.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1081	国网高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤康线	工业及商业	0.54%	51.96	6652.61		9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1082	国网高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	居民	29.57%	3436.11	4699.09	12075	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1083	国网高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	居民	22.28%	2588.82	5546.38	5970	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1084	国网高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	居民	23.75%	2759.60	5375.61	3300	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1085	国网高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工达线	工业及商业	19.12%	1828.13	3908.26	7600	9560.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1086	国网高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	居民	13.66%	1587.03	6548.17		11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1087	国网高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	居民	15.18%	1764.39	6370.82	2540	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1088	国网高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工青线	工业及商业	0.00%	0.00	5736.38	0	9560.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1089	国网高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工阳线	工业及商业	0.00%	0.00	5736.38	160	9560.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1090	国网高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	居民	22.02%	2559.03	5576.17	6760	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1091	国网高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工怡线	居民	10.13%	970.09	4776.68		9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1092	国网高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工景线	居民	0.00%	0.00	5746.78		9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1093	国网高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工林一线	居民	0.00%	0.00	5746.78		9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1094	国网高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工林二线	居民	0.00%	0.00	5746.78		9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1095	国网高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工海一线	居民	0.00%	0.00	6235.20		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1096	国网高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工海二线	居民	0.00%	0.00	6235.20		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1097	国网高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	居民	53.31%	6195.54	1939.67	4915	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放

1098	国网高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新南线	工业及商业	4.56%	529.99	7605.21	130	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1099	国网高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	工业及商业	58.64%	6814.90	3644.65	5265	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1100	国网高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	镁砂线	工业及商业	2.25%	261.88	10000.00	8395	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1101	国网高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	居民	8.18%	950.35	9509.20	13316	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1102	国网高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新材线	工业及商业	1.46%	170.08	7965.12	0	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1103	国网高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	国连线	居民	0.89%	103.57	10000.00	5965	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1104	国网高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	工业及商业	30.57%	2922.75	3769.70	21995	9560.64	超过	未超过3倍	可开放
1105	国网高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	工业及商业	45.63%	5303.56	5155.99	18645	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1106	国网高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐岭线	工业及商业	8.15%	779.40	5913.05	8650	9560.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1107	国网高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	工业及商业	22.31%	2137.29	4567.28	10170	9577.96	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1108	国网高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	居民	14.78%	1412.62	5279.83	4340	9560.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1109	国网高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐仪线	工业及商业	7.64%	730.73	7873.85	2100	9560.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1110	国网高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南官线	居民	5.03%	584.03	6389.00	2175	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1111	国网高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	居民	12.29%	1427.86	5545.17	5565	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1112	国网高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	居民	24.26%	2319.49	3416.89	6415	9560.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1113	国网高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	居民	14.91%	1425.78	4310.60	7730	9560.64	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1114	国网高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾一线	工业及商业	0.46%	54.04	6918.99	7955	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1115	国网高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	工业及商业	18.58%	2159.46	4813.57	3940	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1116	国网高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	城嘉线	居民	22.14%	2300.79	4973.61		10392.00	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1117	国网高新技术开发区供电公司	东汤66kV变电站	栗邦线	工业及商业	11.18%	1299.00	6836.20	8575	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放

1118	国网高新技术开发区供电公司	东汤66kV变电站	农高线	工业及商业	16.95%	1969.80	6165.40	11250	11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1119	国网高新技术开发区供电公司	东汤66kV变电站	香墅线	居民	18.18%	2112.87	4860.17		11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1120	国网高新技术开发区供电公司	东汤66kV变电站	中骏线	居民	11.45%	1330.87	5642.16		11621.72	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1121	国网高新技术开发区供电公司	甘北66kV变电站	龙安线	工业及商业	0.00%	0.00	6134.74	0	8763.92	未超过2倍	未超过3倍	可开放
1122	国网高新技术开发区供电公司	甘北66kV变电站	甘汤线	工业及商业	9.37%	820.97	5313.78	810	8763.92	未超过2倍	未超过3倍	可开放

2025年二季度0.4千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	所属变电站	所属线路	变压器名称	变压器额定容量 (kVA)	最大负载率（%）	计算可开放容量值 (kVA)	2022年负荷	2023年负荷	2024年负荷	近三年平均负荷增长情况	受限等级
1	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线供热公司分支05#经贸公司-2022技改	400	0.00%	320	-	-	-	-	可开放
2	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	议价变压器	315	14.65%	205.84	40.19	42.94	46.16	7.17%	可开放
3	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	糖厂线	10kV糖厂线主干31#公园变压器	200	24.75%	110.51	1.76	1.59	49.49	430.28%	可开放
4	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线1148单元河南四组分支15+1#河南四组变压器	400	5.78%	296.9	101.74	103.35	23.1	-52.35%	可开放
5	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新东线1318	南岗子分支31#南岗子变压器	100	40.56%	39.44	1.33	1.33	40.56	452.23%	可开放
6	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	城子分支15#城子一组变压器	400	9.79%	280.83	70.61	86.36	39.17	-25.52%	可开放
7	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	新西线主干111+1#西沟变压器	100	81.22%	0	-	45.31	81.22	-	可开放
8	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	高家分支23#高家一组变压器	100	17.78%	62.22	14.94	17.47	17.78	9.09%	可开放
9	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线4358单元云柳分歧(1)33#云柳1组变台	100	78.42%	1.58	102.55	54.56	78.42	-12.55%	可开放
10	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	造纸厂分支22#西平一组农业设施变压器	200	24.13%	111.75	76.54	70.39	48.25	-20.60%	可开放

11	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何台一线	10kV民集分支(新)18# 高屯六组变压器	200	60.88%	38.24	66.64	3.31	121.76	35.17%	可开放
12	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何台一线	10kV民集分支(新)09# 高屯一组变压器	200	2.56%	154.89	5.18	5.28	5.11	-0.68%	可开放
13	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何台一线	10kV高屯五组分歧 (新)05#高屯五组变 压器	200	32.45%	95.1	71.23	65.1	64.9	-4.55%	可开放
14	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	二道二组分歧07#二道 七组变压器	100	34.07%	45.93	35.41	36.96	34.07	-1.91%	可开放
15	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线主干15#城 南学校	100	48.83%	31.17	50.46	43.87	48.83	-1.63%	可开放
16	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集分支109#二道四组 变压器	200	95.33%	0	202.07	215.54	190.65	-2.87%	可开放
17	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	茨于一组井-2016机井 三期	50	0.00%	40	2.43	2.39	0	-100.00%	可开放
18	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	赵荒东井-2016机井三 期	50	58.70%	10.65	2.51	2.64	29.35	241.95%	可开放
19	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	茨于三组井-2016机井 三期	50	0.00%	40	3.27	3.27	0	-100.00%	可开放
20	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	赵荒六组井-2016机井 三期	50	0.04%	39.98	2.18	2.32	0.02	-90.42%	可开放
21	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	贾敬帮井-2016机井三 期	50	31.38%	24.31	1.06	1.04	15.69	284.73%	可开放
22	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	南岗三组-2016机井三 期	50	62.94%	8.53	2.6	2.09	31.47	247.91%	可开放
23	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	大姜大棚井-2016机井 三期	50	58.70%	10.65	3.26	2.55	29.35	200.05%	可开放
24	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	郝青志井-2016机井三 期	100	23.20%	56.8	1.03	1.02	23.2	374.60%	可开放
25	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	岳家大棚井-2016机井 三期	100	63.56%	16.44	1.15	1.13	63.56	643.44%	可开放
26	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达牛一组井1-2016机井 三期	200	9.72%	140.57	2	1.98	19.43	211.69%	可开放
27	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	岳家一组井-2016机井 三期	50	0.04%	39.98	2.8	2.44	0.02	-91.55%	可开放
28	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	岳家二组井-2016机井 三期	50	73.40%	3.3	3.84	3.79	36.7	209.15%	可开放
29	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	岳家三组井-2016机井 三期	100	0.00%	80	3.1	3.03	0	-100.00%	可开放
30	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达牛一组井2-2016机井 三期	200	0.00%	160	0	0	0	-	可开放

31	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	大于一组井-2016机井三期	100	49.64%	30.36	2.61	3.4	49.64	336.11%	可开放
32	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	岳家四组井-2016机井三期	50	0.04%	39.98	2.12	2.09	0.02	-90.29%	可开放
33	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	大于四组井-2016机井三期	50	0.08%	39.96	1.25	1.24	0.04	-82.11%	可开放
34	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	小荒二组井-2016机井三期	50	78.02%	0.99	2.74	2.76	39.01	277.32%	可开放
35	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	小荒一六组井-2016机井三期	50	73.30%	3.35	2.52	2.53	36.65	281.36%	可开放
36	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	小荒一二组井-2016机井三期	100	37.04%	42.96	3.69	3.55	37.04	216.83%	可开放
37	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	小荒三组井-2016机井三期	100	58.03%	21.97	1.34	1.55	58.03	558.07%	可开放
38	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	金家二三组水田-2016机井三期	50	41.62%	19.19	0.55	0.56	20.81	515.11%	可开放
39	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	小荒四组井-2016机井三期	100	5.21%	74.79	1.37	1.37	5.21	95.01%	可开放
40	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	金家一组水田-2016机井三期	50	3.04%	38.48	1.46	1.49	1.52	2.03%	可开放
41	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	小荒五组井-2016机井三期	50	83.20%	0	4.44	4.23	41.6	206.09%	可开放
42	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达牛二三组井-2016机井三期	400	41.07%	155.73	1.62	1.38	164.27	906.98%	可开放
43	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	十四水田-2016机井三期	100	53.66%	26.34	4.26	3.84	53.66	254.91%	可开放
44	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	梅家分支17#杆梅家一组光变压器	200	21.04%	117.92	43.83	37.64	42.08	-2.02%	可开放
45	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集分支78#民集五六组变压器	200	41.83%	76.34	52.06	59.5	83.66	26.77%	可开放
46	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房分支09#杆凡二三组光变压器	400	14.51%	261.98	117.08	88.43	58.02	-29.60%	可开放
47	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集分支64#民集三组变压器	200	38.98%	82.04	84.53	74.09	77.96	-3.96%	可开放
48	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	凡四分枝08#杆凡四光变压器	400	4.71%	301.16	20.44	19.23	18.84	-3.99%	可开放
49	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集分支25#氧气厂东	200	84.39%	0	61.58	72.47	168.78	65.55%	可开放
50	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	淮泡五组大棚分歧19#淮泡五组大棚	100	48.43%	31.57	57.77	3.18	48.43	-8.44%	可开放

51	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	非偏线4632	淮泡四组分歧11#淮泡二三组大棚	50	39.66%	20.17	2.64	2.43	19.83	174.07%	可开放
52	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	西平七组分支06#西平1组变压器	200	12.75%	134.5	18.2	25.27	25.5	18.37%	可开放
53	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	牛场分歧14#牛场北大棚	30	0.33%	23.9	30.81	13.56	0.1	-94.30%	可开放
54	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	十四五组分支11#十四五组变压器	200	20.33%	119.35	42.58	43.33	40.65	-2.29%	可开放
55	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	金家分支008#大田九组2变压器	200	3.12%	153.77	5.27	5.66	6.23	8.73%	可开放
56	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线1140单元达田线主干07#达牛一组并变压器	200	9.72%	140.57	-	70.78	19.43	-	可开放
57	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	么四么五分歧05#么路四五组	100	0.06%	79.94	57.52	4.79	0.06	-96.77%	可开放
58	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	糖厂线	10kV糖厂线主干29#糖厂前台区	400	25.05%	219.81	64.4	98.84	100.19	24.73%	可开放
59	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集分支26#天成酒店考核表	30	44.93%	10.52	89.82	52.23	13.48	-61.26%	可开放
60	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄沙七组分歧06#黄沙七组	160	23.40%	90.56	1.57	1.61	37.44	388.34%	可开放
61	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	10kV黄北线07#张福顺台区-2022技改	400	43.11%	147.57	-	-	172.43	-	可开放
62	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄沙三组分支03+1#黄沙大市场	200	31.64%	96.72	52.97	51.14	63.28	9.30%	可开放
63	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄沙三组分支03+1#粮库小区	200	79.84%	0.33	59.54	87.96	159.67	63.76%	可开放
64	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间六组井-2016机井三期	200	1.31%	157.39	3.72	2.67	2.61	-16.24%	可开放
65	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	社直线4614	非台村东井-2016机井三期	200	41.38%	77.25	2.88	2.72	82.75	436.03%	可开放
66	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	非张线4638	非台村一组台区机井-2016机井三期	200	11.82%	136.36	0.86	244.91	23.64	424.29%	可开放
67	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台五组2台区机井-2016机井三期	100	3.09%	76.91	2.57	3.33	3.09	9.65%	可开放
68	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖二组井-2016机井三期	200	51.02%	57.97	2.46	3.22	102.03	544.02%	可开放
69	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	锅盔八组井-2016机井三期	100	26.47%	53.53	3.55	3.76	26.47	173.06%	可开放
70	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖五组井-2016机井三期	200	0.79%	158.43	1.81	1.46	1.57	-6.87%	可开放

71	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖四组井-2016机井三期	200	3.19%	153.62	6.18	6.24	6.38	1.61%	可开放
72	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖三组井-2016机井三期	100	1.92%	78.08	1.04	0.93	1.92	35.87%	可开放
73	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	工人村北区变压器-2022技改	160	22.33%	92.28	-	-	35.72	-	可开放
74	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	才文三组北大棚-2017扶贫	50	35.90%	22.05	19.37	26.85	17.95	-3.74%	可开放
75	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	才文五组西大棚-2017扶贫	30	45.87%	10.24	51.64	53.51	13.76	-48.38%	可开放
76	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	潘家一组分支12#潘家一组大棚-2022技改	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
77	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	蛤蜊一组新区（营配）	100	27.45%	52.55	0.89	0.84	27.45	455.36%	可开放
78	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	曾口村东井-15结余	100	25.55%	54.45	0.73	0.56	25.55	491.61%	可开放
79	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	曾口二组北井-15结余	100	1.03%	78.97	1.01	0.93	1.03	0.99%	可开放
80	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	曾口一组东井-15结余	100	59.25%	20.75	1.49	1.25	59.25	530.60%	可开放
81	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	曾口一组西井-15结余	100	66.69%	13.31	2.2	2.68	66.69	450.58%	可开放
82	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	平台二组（营配）	80	61.85%	14.52	2.06	2.05	49.48	390.10%	可开放
83	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	王坨西水点大电井（营配）	80	44.13%	28.7	1.2	1.2	35.3	442.37%	可开放
84	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	工行住宅台区-2022技改	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
85	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	荒地一组	100	48.25%	31.75	82.09	6.62	48.25	-23.33%	可开放
86	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	糖厂线	10kV糖厂线主干42#糖厂家属房西台	160	53.38%	42.59	80.48	77.4	85.41	3.02%	可开放
87	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线1024单元鸭厂分支06#艾岗大棚（道北）变压器	50	24.10%	27.95	71.63	20.03	12.05	-58.98%	可开放
88	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线0236单元陈家房分支07#陈家房五六组	200	69.39%	21.23	122.3	70.96	138.77	6.52%	可开放
89	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	老虎五组分歧03#老虎五组	100	34.29%	45.71	1.96	2.08	34.29	318.27%	可开放
90	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄沙四组大棚分歧16#黄沙四组大棚	100	24.82%	55.18	26.05	18.54	24.82	-2.39%	可开放

91	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	老虎一组水田分支22#老虎一组	200	21.48%	117.04	35.12	38.79	42.96	10.60%	可开放
92	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线主干12#新开七组	400	2.53%	309.88	10.25	8.91	10.12	-0.64%	可开放
93	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖一组分歧07#腰湖一组	100	81.65%	0	126.85	34.86	81.65	-19.77%	可开放
94	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	任家三水分支04#任家养殖小区	200	1.79%	156.42	64.55	52.84	3.58	-76.45%	可开放
95	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋蛤分支03#宋家七组	200	60.65%	38.7	51.14	128.01	121.3	54.01%	可开放
96	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	四道排水站分支12#四道六组	100	0.50%	79.5	0.55	0.5	0.5	-4.65%	可开放
97	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线4640单元曾口村分支02#曾口村	100	54.49%	25.51	53.25	50.53	54.49	1.16%	可开放
98	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋蛤分支80#蛤蜊村光	100	54.31%	25.69	23.29	2.13	54.31	52.71%	可开放
99	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	三界一组分支06#三界一组	200	0.87%	158.26	5.62	5.37	1.74	-44.36%	可开放
100	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	陈家房分支20陈家房一二三组光	100	46.86%	33.14	2.47	2.83	46.86	335.56%	可开放
101	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	西平秦家组2015	100	15.65%	64.35	0.55	0.45	15.65	433.43%	可开放
102	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	曾家五组2015	100	34.42%	45.58	30.8	27.34	34.42	5.71%	可开放
103	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	金家四组2015	200	12.27%	135.46	24.39	24.08	24.54	0.31%	可开放
104	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	网户五组2015	200	19.29%	121.42	41.54	41.3	38.58	-3.63%	可开放
105	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	大田一组2015	100	21.35%	58.65	24.82	23.6	21.35	-7.25%	可开放
106	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	徐家四组分支18#徐家四组大棚-2022技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
107	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼四组政府大棚分歧06#孙狼四组政府大棚	200	11.71%	136.59	79.62	30.14	23.41	-45.78%	可开放
108	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼分支28#孙狼三组	200	2.36%	155.28	6.84	5.85	4.72	-16.93%	可开放
109	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼二组分歧09#孙狼二组	200	54.21%	51.59	35.85	33.3	108.41	73.90%	可开放
110	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线0342单元孙狼一组大棚分歧08#孙狼一组大棚	200	76.61%	6.78	3.74	4	153.22	540.06%	可开放

111	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	高力加工厂二分歧12#高力加工厂（2）变压器	200	2.56%	154.88	5.22	5.28	5.12	-0.96%	可开放
112	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	幸福二组分支01#幸福二组变压器	200	60.32%	39.37	77.6	85.18	120.63	24.68%	可开放
113	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	高力加工厂一分歧07#高力加工厂（1）变压器	400	0.51%	317.98	3.23	2.47	2.02	-20.92%	可开放
114	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	高力七八组分歧07#高力七八组变压器	400	0.82%	316.71	2.85	2.69	3.29	7.44%	可开放
115	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	六间七八组分歧07#六间七八组变压器	200	41.60%	76.81	74.56	77.62	83.19	5.63%	可开放
116	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	通讯总站分歧09#西佛三组变压器	200	26.31%	107.39	75.77	98	52.61	-16.67%	可开放
117	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	东佛五六组分歧05#东佛五六组变压器	200	12.60%	134.81	21.9	24.08	25.19	7.25%	可开放
118	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线0638单元古洞一组分歧13#古洞一组变压器	200	63.08%	33.85	24.51	24.55	126.15	126.87%	可开放
119	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	双庙三组分支6#双庙三组变压器	200	38.22%	83.56	24.38	34.62	76.44	77.07%	可开放
120	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	双庙大队分支06#双庙大队变压器	200	1.30%	157.41	2.97	3.02	2.59	-6.62%	可开放
121	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	10kV西红线主干120#双庙四组变压器	200	38.35%	83.3	4.77	4.19	76.7	300.99%	可开放
122	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	小红五组水田分歧18#小红五组水田变压器	80	92.88%	0	2.54	2.67	74.3	440.85%	可开放
123	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线主干46#电焊南街变压器	200	33.27%	93.46	2.45	5.41	66.54	421.14%	可开放
124	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	10kV西通线主干056#电焊北街变压器	200	1.48%	157.04	3.86	4.13	2.96	-12.43%	可开放
125	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	北站六七组	200	23.46%	113.09	2.8	2.25	46.91	309.31%	可开放
126	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	粮库线0238	高黄线0240单元高黄线7#小高四组光	200	57.10%	45.81	34.51	1.8	114.19	81.90%	可开放
127	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	台郊10kV镇南线主干02#针织厂前台区-2022年技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
128	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线主干164#杜大六组台区	100	26.62%	53.38	32.51	30.56	26.62	-9.51%	可开放
129	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富新线1042单元富新线粮库分支6#杆利丰房地产	200	61.39%	37.23	-	34.08	122.77	-	可开放
130	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	么张组-中心村三期	200	20.12%	119.77	21.46	15.52	40.23	36.92%	可开放

131	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	方家一号南台2015	100	29.22%	50.78	24.4	24.99	29.22	9.43%	可开放
132	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	黑于组南台-中心村三期	200	46.28%	67.44	6.78	5.9	92.56	269.49%	可开放
133	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	平台一组2015	100	41.91%	38.09	63.59	53.38	41.91	-18.82%	可开放
134	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	河套2015	100	68.14%	11.86	21.89	2.13	68.14	76.43%	可开放
135	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	何家村五六组2015	100	14.80%	65.2	24.1	27.49	14.8	-21.63%	可开放
136	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	何家村三四组2015	100	37.44%	42.56	48.87	46.91	37.44	-12.47%	可开放
137	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	薄家五组2015	200	19.50%	121.01	46.31	31.89	38.99	-8.24%	可开放
138	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	大田五组2015	100	59.87%	20.13	59.78	60.41	59.87	0.08%	可开放
139	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生四组2015	100	29.96%	50.04	28.91	31.17	29.96	1.80%	可开放
140	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生五组2015	100	24.92%	55.08	15.88	26.24	24.92	25.27%	可开放
141	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	孟家2015	100	26.73%	53.27	25.58	29.31	26.73	2.22%	可开放
142	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生二组2015	200	27.24%	105.52	41.12	42.23	54.48	15.10%	可开放
143	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生三组2015	200	0.65%	158.71	1.76	1.55	1.29	-14.39%	可开放
144	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达牛五组2015	200	25.14%	109.72	35.12	86	50.28	19.65%	可开放
145	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	白家三组2015	100	37.32%	42.68	38.26	43.06	37.32	-1.24%	可开放
146	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达牛七组2015	100	47.48%	32.52	2.36	2.56	47.48	348.54%	可开放
147	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	黑于组北台-中心村三期	200	41.19%	77.63	0.28	0.23	82.37	1615.16%	可开放
148	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生六组	200	2.08%	155.85	3.94	5.01	4.15	2.63%	可开放
149	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	白家六组分支02#白家四组变压器	200	39.39%	81.23	50.11	59.65	78.77	25.38%	可开放
150	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	大于六组分歧14#大于六组变压器	200	70.20%	19.6	61.63	69.96	140.4	50.93%	可开放

151	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	下薄一组棚分歧01#下薄一组棚	30	26.93%	15.92	9.57	7.15	8.08	-8.11%	可开放
152	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	下薄二组棚分歧02#下薄二组大棚	50	97.16%	0	48.73	51.46	48.58	-0.15%	可开放
153	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	东曾八组分支 2 5 # 东曾八组光柱上变压器	100	99.81%	0	2	2.22	99.81	606.43%	可开放
154	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线0348单元侯家四组分支11+1#侯家四组	200	3.31%	153.39	139.56	47.81	6.61	-78.24%	可开放
155	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	马驼七组分支12#马驼七组1光	100	17.09%	62.91	20.51	15.03	17.09	-8.72%	可开放
156	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生一组	200	37.01%	85.99	89.31	75.97	74.01	-8.97%	可开放
157	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生三组	200	17.28%	125.45	106.42	30.92	34.55	-43.02%	可开放
158	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	10KV黄南线02#水利	100	54.66%	25.34	1.67	1.61	54.66	472.11%	可开放
159	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	朴卧六组分支08#朴卧六组	200	37.03%	85.95	72.15	65.66	74.05	1.31%	可开放
160	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	徐家四组分支07+1#徐家三组大棚	30	67.53%	3.74	3.85	3.01	20.26	129.40%	可开放
161	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	台工线	台工线主干08#财政局住宅楼西（考核表）	160	70.83%	14.68	30.45	33.65	113.32	92.91%	可开放
162	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	10kV孙台线孙台主干16#菜库西2台区	80	29.88%	40.1	2.58	2.67	23.9	204.36%	可开放
163	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	台郊10kV镇南线主干59#东市路东1-2号回迁小区毛衫厂南回迁楼	315	36.29%	137.68	27.72	26.34	114.32	103.08%	可开放
164	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线主干42#公安局北	315	59.33%	65.11	32.85	32.66	186.89	138.52%	可开放
165	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	社直线主干15#桑林政府变压器	100	53.16%	26.84	45.04	57.97	53.16	8.64%	可开放
166	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	十里分支22#沙岗北	100	9.33%	70.67	11.39	7.95	9.33	-9.49%	可开放
167	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	二高家属房分支05#二高家属台区	200	49.52%	60.96	91.44	109.95	99.04	4.07%	可开放
168	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	台工线	邢台分支12#邢台一组	160	79.20%	1.28	79.02	94.32	126.72	26.64%	可开放
169	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	老建材分支09#老建材南台	200	3.47%	153.07	13.89	6.64	6.93	-29.37%	可开放
170	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	九三分支02#九三组照明	50	15.42%	32.29	8.45	7.21	7.71	-4.48%	可开放

171	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线0254单元大高水田分歧06#大高三组光	200	39.80%	80.41	83.84	93.83	79.59	-2.57%	可开放
172	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元枣木八组分支17#枣木八组光	100	21.52%	58.48	15.46	14.97	21.52	17.98%	可开放
173	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	达连二七组分歧6#达连二组变压器	200	39.84%	80.33	1.52	1.88	79.67	623.98%	可开放
174	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元枣木三组分歧06#枣木三组光	200	21.14%	117.73	41.16	31.63	42.27	1.34%	可开放
175	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	肥厂支07#桑林一组北台（2）变压器	400	13.78%	264.88	38.16	55.12	55.12	20.19%	可开放
176	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	红旗二组大棚（营配）-2022技改	200	59.02%	41.97	-	-	118.03	-	可开放
177	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洞镇直小区北台-中心村三期	200	26.45%	107.11	1.06	0.86	52.89	606.37%	可开放
178	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	东大庆支02#东大庆一组台区-2022技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
179	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	红星养殖厂支01#三粮库前-2022技改	400	30.64%	197.43	-	-	122.57	-	可开放
180	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭台八组2台区-中心村三期	200	18.12%	123.77	0.17	0.19	36.23	1359.85%	可开放
181	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼九组分歧07+1#孙狼九组	100	52.75%	27.25	50.05	48.06	52.75	2.66%	可开放
182	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线0348单元小坨一二组分歧1#小坨一组	200	0.95%	158.1	1.9	2.22	1.9	0.00%	可开放
183	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	侯家一组大棚分歧06#侯家一组大棚	200	21.58%	116.84	89.41	96.36	43.16	-30.52%	可开放
184	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	10KV黄兀线91#侯家六组大棚	50	56.88%	11.56	42.41	34.35	28.44	-18.11%	可开放
185	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	兀拉二组分支10#兀拉二组	200	10.78%	138.44	17.55	16.32	21.56	10.84%	可开放
186	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线0348单元于坨支18#于坨一组	200	55.89%	48.22	99.13	22.76	111.78	6.19%	可开放
187	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线0348单元于坨二组分歧10#于坨二组	100	52.09%	27.91	72.52	98.6	52.09	-15.25%	可开放
188	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	潘家一组分支12#潘家一组	400	13.15%	267.41	14.68	1.58	52.59	89.27%	可开放
189	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	朴卧四五组分支05#朴卧村直	160	43.29%	58.74	108.11	52.84	69.26	-19.96%	可开放
190	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	劳服住宅变压器-2022技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放

191	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	三家四组-村村通10	200	22.46%	115.08	-	3.64	44.92	-	可开放
192	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	沙坨南台-村村通17	200	21.38%	117.24	6.06	5.27	42.76	165.63%	可开放
193	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新开一二组-村村通18	400	59.06%	83.76	3.63	0.25	236.24	706.72%	可开放
194	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	南万二组-村村通19	400	44.04%	143.85	1.77	1.57	176.15	897.60%	可开放
195	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	北万四组-村村通20	200	15.74%	128.52	3.38	4.79	31.48	205.18%	可开放
196	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	市场小区-西-中心村四期4	200	27.70%	104.61	15.41	9.49	55.39	89.59%	可开放
197	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	市场小区-东-中心村四期5	200	45.63%	68.75	0.52	0.58	91.25	1224.69%	可开放
198	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	桑林二组南-中心村四期11	200	42.05%	75.9	0.21	0.21	84.1	1901.19%	可开放
199	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	林业队二台-中心村四期36	200	43.44%	73.13	1.33	1.85	86.87	708.18%	可开放
200	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑林粮库家属房-中心村四期17	200	17.64%	124.73	1.11	0.57	35.27	463.69%	可开放
201	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	大高八组-中心村四期31	200	7.84%	144.33	0.12	0.12	15.67	1042.73%	可开放
202	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富家五组-中心村四期29	200	52.84%	54.32	0.83	0.54	105.68	1028.39%	可开放
203	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑林9组-中心村四期20	200	36.40%	87.2	0.46	0.73	72.8	1158.02%	可开放
204	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新东线1318	头台子一组-2013结余	100	33.96%	46.04	27.8	28.86	33.96	10.53%	可开放
205	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	夏家总表-2014结余	100	58.90%	21.1	23.41	24.96	58.9	58.62%	可开放
206	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	大岗3组分歧13#大岗3.10组北台变压器	200	79.47%	1.07	1.1	1.49	158.93	1102.01%	可开放
207	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	团结农业开发分支02#团结7组农变压器	80	16.76%	50.59	7.66	1.38	13.41	32.31%	可开放
208	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业二线	盛益分支16#	200	20.00%	120	31.64	35.84	40	12.44%	可开放
209	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼五组分歧04#孙狼五组	100	18.37%	61.63	43.2	53.7	18.37	-34.79%	可开放
210	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线主干24#马坨村六组大棚-项目包	200	22.07%	115.86	-	-	44.14	-	可开放

211	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	网户一组大棚-2018网改	100	19.83%	60.17	0.5	0.57	19.83	529.76%	可开放
212	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	大欠四组（农业设施）	80	7.46%	58.03	0.31	0.28	5.97	338.84%	可开放
213	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线4456单元三岔子分支27#杆三岔四组	100	67.79%	12.21	2.75	4.01	67.79	396.50%	可开放
214	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业二线	盛益分支26#	50	74.08%	2.96	92.12	86.29	37.04	-36.59%	可开放
215	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线1148单元达直线主干28#镇北台变压器	315	44.96%	110.38	47.53	56.8	141.62	72.61%	可开放
216	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新东线1318	二台子南岐03#二台西队变压器	100	49.73%	30.27	0.83	0.82	49.73	674.05%	可开放
217	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	新麦线主干13#东荒变压器	100	53.86%	26.14	1.2	1.09	53.86	569.95%	可开放
218	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	云柳分歧(1)21#	100	25.07%	54.93	76.72	21.36	25.07	-42.84%	可开放
219	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	阿拉九组分歧05#阿拉九组变压器	200	23.36%	113.28	81.05	48.8	46.72	-24.08%	可开放
220	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	阿拉一组分歧5#阿拉一组变压器	30	12.63%	20.21	3.5	3.96	3.79	4.06%	可开放
221	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线0642单元红庙六组分支12#红庙六组变压器	200	26.39%	107.23	1.52	2.05	52.77	489.21%	可开放
222	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线0642单元红庙一组分歧9#红庙一组变压器	200	74.22%	11.57	1.17	1.07	148.43	1026.34%	可开放
223	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	才文小二组分歧11#才文小二组大棚变压器	100	45.83%	34.17	2.16	2.43	45.83	360.63%	可开放
224	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线0642单元红庙五组分歧10#红庙五组变压器	100	86.07%	0	21.33	19.11	86.07	100.88%	可开放
225	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元枣木三组2分歧05#枣木三组光2	100	86.05%	0	20.97	21.11	86.05	102.57%	可开放
226	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	蒋坨大棚支05#蒋坨1组大棚变压器	80	14.45%	52.44	15.12	10.83	11.56	-12.56%	可开放
227	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	孙家七组分歧09#孙家七组	100	18.42%	61.58	16.74	17.48	18.42	4.90%	可开放
228	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西才线0636单元阿拉三组分歧01#阿拉三组变压器	200	22.57%	114.87	3.12	3.16	45.13	280.33%	可开放
229	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西才线0636单元新立分支37#新立三四组变压器	200	68.99%	22.03	51.83	44.79	137.97	63.16%	可开放
230	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线0642单元石家大队分歧11#石家一组变压器	400	12.81%	268.78	52.11	50.2	51.22	-0.86%	可开放

231	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元红旗分支43#红旗五组光	100	20.42%	59.58	33.81	26.31	20.42	-22.28%	可开放
232	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元红旗油厂分歧09#红旗四组光	400	10.46%	278.17	38.59	41.99	41.83	4.11%	可开放
233	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线主干124#大汪棚区变压器	200	51.11%	57.78	85.39	60.24	102.22	9.41%	可开放
234	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线1031单元蒋坨四五组分支22#蒋坨村4组大棚变压器	30	77.40%	0.78	82.58	56.83	23.22	-46.97%	可开放
235	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	才家三组北大棚06#才家三组北大棚变压器	50	55.72%	12.14	33.45	35.82	27.86	-8.74%	可开放
236	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线主干034#茨于七组变压器	200	75.08%	9.84	31.62	43.25	150.16	117.92%	可开放
237	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线主干042#东佛三组(2014技改)	400	10.48%	278.08	2.53	2.75	41.92	307.05%	可开放
238	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	申阳分歧06#移动变压器	30	39.33%	12.2	24.71	18.72	11.8	-30.90%	可开放
239	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台金线	食品厂岐05#食品厂后台区-2022技改	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
240	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	台郊10kV镇南线主干24#新街台区	250	69.86%	25.34	1.08	1.21	174.66	1171.70%	可开放
241	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	十品支03#市场一组变压器	315	29.23%	159.94	-	-	92.06	-	可开放
242	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线主干045#桑林村胡家大棚变压器	100	57.48%	22.52	49.72	44.75	57.48	7.52%	可开放
243	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线4358单元镇直台	315	36.05%	138.45	42.21	43.95	113.55	64.02%	可开放
244	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	洪东分歧03#洪家大棚-项目包	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
245	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	大台七组（2014年结余）	100	38.88%	41.12	18.24	13.53	38.88	46.00%	可开放
246	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	大台九组（2014年结余）	100	39.77%	40.23	25.21	18.08	39.77	25.60%	可开放
247	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	丁家小队（2014年结余）	100	70.13%	9.87	1.45	1.44	70.13	595.45%	可开放
248	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	丁家二号（2014年结余）	100	92.07%	0	1.16	1.27	92.07	790.90%	可开放
249	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	东曾六组水田-2016机井二期	100	0.02%	79.98	-	0	0.02	-	可开放
250	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	东曾一组水田-2016机井二期	100	24.98%	55.02	-	0.68	24.98	-	可开放

251	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	10KV黄北线12-1#王利	315	49.52%	96.02	41.34	42.21	155.98	94.24%	可开放
252	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	下薄排水站分支22#下薄四组大棚	30	35.80%	13.26	41.35	21.72	10.74	-49.04%	可开放
253	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线主干200#徐树4组变压器	100	29.80%	50.2	37.21	27.47	29.8	-10.51%	可开放
254	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养西水点1#电井-2016机井二期	100	72.40%	7.6	1.65	1.25	72.4	562.41%	可开放
255	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	东曾九组南井-2016机井二期	100	36.29%	43.71	-	1.66	36.29	-	可开放
256	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	陈家房六组-2016机井二期	100	82.52%	0	2.62	2.4	82.52	461.21%	可开放
257	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	黄金四组水田-2016机井二期	200	59.31%	41.38	0.9	0.89	118.62	1048.04%	可开放
258	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	东曾八组水田-2016机井二期	100	62.99%	17.01	2.05	2.01	62.99	454.32%	可开放
259	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	镇南线社保局箱变变压器间隔配电变压器	315	36.03%	138.5	29.33	27.7	113.5	96.72%	可开放
260	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	陈家房七组-2016机井二期	200	1.72%	156.56	2.97	2.84	3.44	7.62%	可开放
261	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	枣木四组水田-2016机井二期	100	76.19%	3.81	2.88	2.86	76.19	414.34%	可开放
262	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	锅盔三组水田-2016机井二期	100	22.70%	57.3	0.77	0.75	22.7	442.96%	可开放
263	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	小高六、七组水田-2016机井二期	100	56.12%	23.88	1.52	1.63	56.12	507.63%	可开放
264	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	陈家房一、二、三组水田-2016机井二期	100	47.96%	32.04	-	0.68	47.96	-	可开放
265	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	大高五、六组-2016机井二期	200	45.46%	69.08	2.98	2.93	90.92	452.36%	可开放
266	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	平安二组-2016机井二期	100	1.12%	78.88	-	1.17	1.12	-	可开放
267	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	永安三组水田-2016机井二期	100	31.14%	48.86	0.9	1.02	31.14	488.22%	可开放
268	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	平安二组水田-2016机井二期	200	69.66%	20.69	4.44	4.28	139.31	460.14%	可开放
269	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	永安五组水田-2016机井二期	100	42.50%	37.5	-	1.15	42.5	-	可开放
270	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	永安二组水田-2016机井二期	100	42.68%	37.32	-	1.26	42.68	-	可开放

271	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	永安一组水田-2016机井二期	100	59.03%	20.97	-	0.79	59.03	-	可开放
272	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	前红四组水田-2016机井二期	100	48.95%	31.05	-	1.65	48.95	-	可开放
273	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	东曾七组水田-2016机井二期	100	53.57%	26.43	-	1.44	53.57	-	可开放
274	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	前红一组水田-2016机井二期	200	0.00%	160	-	0	0	-	可开放
275	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	永安三组北水田-2016机井二期	100	49.78%	30.22	-	1.66	49.78	-	可开放
276	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	马坨村四组水田-2016机井二期	200	25.90%	108.2	-	0.43	51.8	-	可开放
277	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄沙镇侯家村考核台区（光伏）	100	0.05%	79.95	-	0.01	0.05	-	可开放
278	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	老虎八组分支01#老虎8组大棚	50	43.96%	18.02	29.33	21.05	21.98	-13.43%	可开放
279	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	10kV西才线才文站分支3#杆才文四五组大棚	100	26.67%	53.33	75.35	40.88	26.67	-40.51%	可开放
280	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	10kV西通线主干65#杆开关下电缆东佛村大棚	200	10.41%	139.19	94.02	94.37	20.81	-52.95%	可开放
281	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线0254单元10千伏社直线主干07#大高九十组	315	36.42%	137.27	15.92	3.05	114.73	168.45%	可开放
282	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	六台子排水站分歧06#德生三组	200	42.04%	75.92	3	1.76	84.08	429.40%	可开放
283	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	杜大二组分支06#	100	68.66%	11.34	111.56	34.16	68.66	-21.55%	可开放
284	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	杜大一组南光支03#杜大一组南光变压器	100	1.02%	78.98	70.5	1.33	1.02	-87.97%	可开放
285	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	台中线主干23#油脂厂台区变压器	50	24.46%	27.77	23.88	15.82	12.23	-28.44%	可开放
286	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何台一线	新台线0542单元10kV九龙分歧(新)04#陆家一组水田	50	45.60%	17.2	1.59	8.71	22.8	278.68%	可开放
287	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	黑鱼一组06#黑鱼一组2变压器	100	53.95%	26.05	39.69	50.58	53.95	16.59%	可开放
288	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线主干08#南街台区	315	50.53%	92.82	34.98	34.18	159.18	113.32%	可开放
289	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线主干008#政府台区考核表	200	65.41%	29.18	0.47	0.43	130.82	1568.35%	可开放
290	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线0344单元五间八组井分歧14#	100	43.81%	36.19	46.13	41.62	43.81	-2.55%	可开放

291	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	镇直线1148单元镇直线 主干018#达牛23组 (2014年技改)	100	32.01%	47.99	21.55	24.55	32.01	21.88%	可开放
292	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	大仗分支新15#市场小 区(2014年技改)	400	22.07%	231.72	45	49.43	88.28	40.06%	可开放
293	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	云柳村台	100	48.44%	31.56	26.09	21.11	48.44	36.26%	可开放
294	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线主干097#艾岗大 棚变压器	50	20.40%	29.8	2.63	1.56	10.2	96.93%	可开放
295	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西佛五组二台区-18结 余	200	43.69%	72.63	-	-	87.37	-	可开放
296	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	小高三、四组水田- 2016机井二期	100	22.19%	57.81	-	0.78	22.19	-	可开放
297	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	蛤蜊二组井-2016机井 二期	100	49.08%	30.92	1.73	2.05	49.08	432.63%	可开放
298	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋家六组井-2016机井 二期	100	1.01%	78.99	0.83	0.79	1.01	10.31%	可开放
299	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋家七组井-2016机井 二期	100	5.01%	74.99	1.16	0.1	5.01	107.82%	可开放
300	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	高家五组井-2016机井 二期	100	28.75%	51.25	0.67	0.98	28.75	555.06%	可开放
301	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	茨于二四组-2016机井 二期	100	54.65%	25.35	1.73	1.96	54.65	462.05%	可开放
302	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	高家六组井-2016机井 二期	100	58.26%	21.74	2.35	1.88	58.26	397.91%	可开放
303	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	河南万亩方-2016机井 二期	80	81.35%	0	1.39	1.34	65.08	584.25%	可开放
304	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间八组西井-2016机 井二期	100	26.26%	53.74	0.81	0.8	26.26	469.38%	可开放
305	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	赵荒中井-2016机井二 期	100	22.87%	57.13	0.95	1.19	22.87	390.65%	可开放
306	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	赵荒南井-2016机井二 期	100	0.06%	79.94	2.81	2.47	0.06	-85.39%	可开放
307	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间八组东井-2016机 井二期	100	34.18%	45.82	1.05	1.03	34.18	470.55%	可开放
308	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间六组井-2016机井 二期	100	28.64%	51.36	0.87	0.86	28.64	473.76%	可开放
309	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间五组井-2016机井 二期	100	42.17%	37.83	1.51	2.22	42.17	428.46%	可开放
310	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	河南东井-2016机井二 期	100	6.86%	73.14	0.27	0.23	6.86	404.06%	可开放

311	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间四组井-2016机井二期	100	57.05%	22.95	2.05	1.97	57.05	427.53%	可开放
312	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间六组新井-2016机井二期	100	1.16%	78.84	1.08	1.12	1.16	3.64%	可开放
313	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	网户村蔬菜专业合作社棚区-2016机井二期	100	34.35%	45.65	0.96	0.79	34.35	498.17%	可开放
314	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间五组新井-2016机井二期	100	26.02%	53.98	0.86	0.9	26.02	450.05%	可开放
315	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间四组北井-2016机井二期	100	72.53%	7.47	1.28	1.23	72.53	652.76%	可开放
316	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间三组井-2016机井二期	100	0.00%	80	1.14	0	0	-100.00%	可开放
317	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间一组东井-2016机井二期	100	56.24%	23.76	1.09	1.06	56.24	618.31%	可开放
318	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间二组井-2016机井二期	200	0.00%	160	0.81	0	0	-100.00%	可开放
319	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	王坨一组电井3组蔬菜小区-2016机井二期	100	55.60%	24.4	1.24	1.06	55.6	569.62%	可开放
320	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间三组北井-2016机井二期	100	6.89%	73.11	0.53	0.46	6.89	260.56%	可开放
321	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	五间三组南井-2016机井二期	100	19.85%	60.15	0.73	0	19.85	421.46%	可开放
322	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	曾口3组2号电井-2016机井二期	100	68.90%	11.1	1.84	1.76	68.9	511.93%	可开放
323	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	红旗村一组水田-2016机井二期	200	1.36%	157.28	-	2.68	2.72	-	可开放
324	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	才文小二组-项目包	400	61.48%	74.1	-	-	245.9	-	可开放
325	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	一小箱变变压器间隔配电变压器	630	51.88%	177.17	99.86	49.83	326.83	80.91%	可开放
326	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	移动变台(新台)	30	28.77%	15.37	-	-	8.63	-	可开放
327	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	小麦科分支14#小麦科2号台区变压器	100	92.09%	0	4.1	2.31	92.09	373.93%	可开放
328	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	历家二组分歧04#历家二组	160	35.74%	70.82	19.77	35.57	57.18	70.07%	可开放
329	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线4640单元王坨子分支43#王坨二五组	200	55.07%	49.86	27.75	27.76	110.14	99.22%	可开放
330	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	红旗村二组水田-2016机井二期	100	75.77%	4.23	2.52	2.56	75.77	448.34%	可开放

331	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线主干042#河南五六七组(2014年技改)	100	2.59%	77.41	79.39	84.5	2.59	-81.94%	可开放
332	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	红旗村三组水田-2016机井二期	100	49.40%	30.6	-	1.65	49.4	-	可开放
333	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	大高三组水田-2016机井二期	100	1.15%	78.85	1.92	1.94	1.15	-22.61%	可开放
334	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨村水田-2016机井二期	50	68.48%	5.76	-	2.75	34.24	-	可开放
335	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨村一、八组水田-2016机井二期	50	46.86%	16.57	-	2.26	23.43	-	可开放
336	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	前红七组水田-2016机井二期	200	42.48%	75.04	-	1.82	84.96	-	可开放
337	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨村二组水田-2016机井二期	50	59.52%	10.24	-	3.16	29.76	-	可开放
338	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	前红六、七组水田-2016机井二期	100	0.78%	79.22	-	0.85	0.78	-	可开放
339	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	陈家房一、二、三组1#水田-2016机井二期	100	44.99%	35.01	-	1.8	44.99	-	可开放
340	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	前红二、八组水田-2016机井二期	100	1.17%	78.83	-	1.1	1.17	-	可开放
341	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	前红五、九组水田-2016机井二期	100	24.82%	55.18	-	0.88	24.82	-	可开放
342	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨村六组水田-2016机井二期	50	60.32%	9.84	-	2.47	30.16	-	可开放
343	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	大高十组水田-2016机井二期	200	66.71%	26.58	1.11	1.1	133.42	996.35%	可开放
344	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	后红二、五、六组水田-2016机井二期	100	44.06%	35.94	-	1.98	44.06	-	可开放
345	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	后红四组水田-2016机井二期	100	59.07%	20.93	2.01	1.93	59.07	442.11%	可开放
346	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	小高二组水田-2016机井二期	100	1.60%	78.4	-	1.75	1.6	-	可开放
347	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	后红五组2号水田-2016机井二期	100	25.38%	54.62	-	0.78	25.38	-	可开放
348	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	小高五、六、七组水田-2016机井二期	200	34.48%	91.05	-	3.15	68.95	-	可开放
349	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	后红五组1号水田-2016机井二期	100	25.81%	54.19	-	0.88	25.81	-	可开放
350	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	陈家房东水田-2016机井二期	100	43.95%	36.05	-	1.63	43.95	-	可开放

351	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	小高九组水田-2016机井二期	400	0.85%	316.6	3.83	3.77	3.4	-5.78%	可开放
352	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	九台一组水田-2016机井二期	100	1.97%	78.03	-	4.2	1.97	-	可开放
353	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力四组-2016机井二期	200	34.41%	91.19	2.03	2.06	68.81	482.21%	可开放
354	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力一组南井-2016机井二期	100	1.78%	78.22	-	2.28	1.78	-	可开放
355	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨五组-2016机井二期	100	29.53%	50.47	-	0.9	29.53	-	可开放
356	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	小高四组水田1#-2016机井二期	100	22.94%	57.06	-	0.81	22.94	-	可开放
357	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	陈家房二、八组水田-2016机井二期	100	31.20%	48.8	-	0.97	31.2	-	可开放
358	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	小高三组水田-2016机井二期	100	49.76%	30.24	-	0.96	49.76	-	可开放
359	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	陈家房王家水田-2016机井二期	100	73.33%	6.67	-	2.28	73.33	-	可开放
360	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	陈家房三节地水田-2016机井二期	200	53.43%	53.14	3.78	3.39	106.86	431.69%	可开放
361	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	陈家房水田2#-2016机井二期	200	47.59%	64.83	3.1	3.13	95.17	454.08%	可开放
362	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	小高一、二、三组1#水田-2016机井二期	100	1.21%	78.79	1.39	1.53	1.21	-6.70%	可开放
363	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	陈家房水田1#-2016机井二期	100	71.64%	8.36	1.88	1.9	71.64	517.30%	可开放
364	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	陈家房四组水田-2016机井二期	200	52.60%	54.81	-	2.69	105.19	-	可开放
365	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力新水田6#-2016机井二期	100	33.78%	46.22	-	0.46	33.78	-	可开放
366	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力新水田7#-2016机井二期	100	50.91%	29.09	-	1.72	50.91	-	可开放
367	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	陈家房水田-2016机井二期	200	47.59%	64.83	-	1.52	95.17	-	可开放
368	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	枣木一二三组马场-2016机井二期	100	52.65%	27.35	2.67	2.69	52.65	344.06%	可开放
369	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力新水田3#-2016机井二期	200	40.03%	79.95	-	1.33	80.05	-	可开放
370	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力新水田2#-2016机井二期	200	26.76%	106.49	-	0.91	53.51	-	可开放

371	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	大高村水田-2016机井二期	100	48.33%	31.67	1.63	1.63	48.33	444.52%	可开放
372	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	红星一组水田-2016机井二期	100	32.94%	47.06	1.49	1.43	32.94	370.18%	可开放
373	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	大高九十组分歧-2016机井二期	50	8.60%	35.7	2.72	4.25	4.3	25.73%	可开放
374	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	大高一、二组-2016机井二期	100	0.02%	79.98	5.35	5.77	0.02	-93.89%	可开放
375	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力新水田1#-2016机井二期	100	33.86%	46.14	-	1.15	33.86	-	可开放
376	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力二组水田2#-2016机井二期	100	24.71%	55.29	-	0.79	24.71	-	可开放
377	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力二组水田1#-2016机井二期	100	55.68%	24.32	-	1.68	55.68	-	可开放
378	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力三组水田-2016机井二期	100	50.63%	29.37	-	1.69	50.63	-	可开放
379	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	太平六组水田-2016机井二期	200	37.14%	85.72	3.26	3.09	74.28	377.34%	可开放
380	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	太平三组水田-2016机井二期	100	32.39%	47.61	1.09	0.67	32.39	445.12%	可开放
381	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	枣木村七组水田-2016机井二期	100	22.15%	57.85	-	0.76	22.15	-	可开放
382	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	枣木一、二、三组水田-2016机井二期	100	32.77%	47.23	1.65	1.63	32.77	345.65%	可开放
383	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力新水田5#-2016机井二期	100	0.02%	79.98	-	0.91	0.02	-	可开放
384	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	大高三十组-2016机井二期	100	0.02%	79.98	4.13	4.4	0.02	-93.04%	可开放
385	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	欧力新水田4#-2016机井二期	100	61.46%	18.54	-	1.82	61.46	-	可开放
386	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	锅盔八组2号水田-2016机井二期	100	26.47%	53.53	0.8	0.79	26.47	475.22%	可开放
387	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	锅盔六组水田-2016机井二期	100	33.80%	46.2	1.16	1.17	33.8	439.80%	可开放
388	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	马坨村二、九组水田-2016机井二期	200	12.17%	135.67	-	0.21	24.33	-	可开放
389	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新开渔场分支03#新开中学变压器	200	63.91%	32.19	37.86	42.72	127.81	83.74%	可开放
390	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	北万子四组分支02#北万子四组大棚变压器	30	19.47%	18.16	19.36	11.97	5.84	-45.08%	可开放

391	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	高力分支16#高力四组 变压器	400	0.65%	317.41	2.46	2.92	2.59	2.61%	可开放
392	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	高力五六组分歧02#高 力五组变压器	200	24.12%	111.77	41.12	46.74	48.23	8.30%	可开放
393	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	六间分支37#六间二组 变压器	200	45.43%	69.14	3.57	3.7	90.86	404.49%	可开放
394	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西北八组分歧1#西北八 组变压器	100	50.82%	29.18	14.62	16.53	50.82	86.44%	可开放
395	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线0638单元古洞一 组分歧05#古洞二组变 压器	200	16.91%	126.19	33.55	48.46	33.81	0.39%	可开放
396	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	贾台分歧07#杆贾台组	200	58.78%	42.45	0.73	0.85	117.55	1168.97%	可开放
397	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	10kV西红线主干170# 小红四组新变压器	100	84.42%	0	2.44	3.02	84.42	488.20%	可开放
398	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	小红五组分支09#小红 五组变压器	200	31.40%	97.21	1.43	1.42	62.79	562.64%	可开放
399	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线0638单元石家一 组分歧3#石家一二组水 田	100	90.85%	0	4.65	4	90.85	342.01%	可开放
400	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	小红三组分支10#小红 三组新变压器	100	46.63%	33.37	2.5	2.55	46.63	331.88%	可开放
401	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线主干209#小红一 三组大棚变压器	200	0.93%	158.14	2.73	2.81	1.86	-17.46%	可开放
402	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	古家大队分支11#古家 大队变压器	200	22.40%	115.2	60.58	67.68	44.8	-14.00%	可开放
403	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线0342单元10kv黄 三线主干75#宋家小区	100	0.58%	79.42	57.93	19.44	0.58	-89.99%	可开放
404	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	果品西箱变变压器间隔 配电变压器	315	0.17%	251.48	54.12	47.21	0.52	-90.20%	可开放
405	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	姜荒村养殖小区（农业 设施）	80	0.09%	63.93	0.07	0.07	0.07	0.00%	可开放
406	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	镇北广播局箱变变压器	400	17.12%	251.54	53.08	61.22	68.46	13.57%	可开放
407	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	电业十八户南台变压器 -2022技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
408	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	宾馆02#杆八角台	200	12.94%	134.12	27.55	20.42	25.88	-3.08%	可开放
409	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线1218单元赵家分 支18#金桥五六组	200	7.96%	144.08	15.45	18.11	15.92	1.51%	可开放
410	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	大兴一组分歧05#大兴2 组变压器	200	1.98%	156.05	2.94	6.64	3.95	15.91%	可开放

411	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线1032单元才家养殖厂分歧10#才家养殖厂变压器	80	27.10%	42.32	13.76	7.38	21.68	25.52%	可开放
412	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线1024单元团结村分支11#团结村变压器	100	42.34%	37.66	22.22	15.74	42.34	38.04%	可开放
413	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	苏家四组	100	30.72%	49.28	120.9	34.04	30.72	-49.59%	可开放
414	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	唐家一组分支05#杆唐家六组变压器	100	0.12%	79.88	0.2	0.01	0.12	-22.54%	可开放
415	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线0254单元锅柁六组分歧07#锅柁六组变压器	315	11.24%	216.58	30.17	32.79	35.42	8.35%	可开放
416	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	西平常兴房东果园分歧22#西平大兴三果园变压器	50	24.70%	27.65	21.53	11.7	12.35	-24.26%	可开放
417	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	双庙子组南台	200	0.32%	159.36	0.45	0.3	0.64	19.26%	可开放
418	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	锅柁一组大棚-项目包	200	0.28%	159.44	-	-	0.56	100.00%	可开放
419	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	淡水养殖科技示范基地-农业设施	100	5.82%	74.18	-	6.23	5.82	100.00%	可开放
420	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	赵凤贺水田-15结余	100	2.11%	77.89	2.02	2.09	2.11	2.20%	可开放
421	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	杜大七组光-17技改	100	34.21%	45.79	34.35	60.28	34.21	-0.20%	可开放
422	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	中学小区-17技改	100	68.83%	11.17	50.96	53.14	68.83	16.22%	可开放
423	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	邮电局箱变配电变压器	500	0.05%	399.73	15.55	15.13	0.27	-86.82%	可开放
424	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	商业局箱变变压器	500	0.78%	396.09	2.17	4.16	3.91	34.23%	可开放
425	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	造纸厂前台-17技改	250	18.82%	152.96	92.54	105.1	47.04	-28.70%	可开放
426	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业二线	新立屯-17技改	100	0.77%	79.23	26.05	32.72	0.77	-82.81%	可开放
427	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何台一线	高屯四组-17技改	200	0.58%	158.85	2.01	1.98	1.15	-24.36%	可开放
428	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台金线	静华园3#配电变压器	630	0.35%	501.79	1.74	2.11	2.21	12.70%	可开放
429	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	郊中路东-17技改	400	23.21%	227.16	76.52	95.35	92.84	10.15%	可开放
430	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房三组-17技改	100	15.86%	64.14	21.25	18.38	15.86	-13.61%	可开放

431	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	糖厂线	糖厂家属房东台-17技改	200	13.49%	133.02	17.94	30.26	26.98	22.63%	可开放
432	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	路西北台-17技改	200	14.62%	130.76	20.89	25.67	29.24	18.31%	可开放
433	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	胜利四组-17技改	200	12.50%	135.01	27.63	24.94	24.99	-4.90%	可开放
434	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	10kV西胡线主干052#龙家大棚变压器	100	1.96%	78.04	1.94	1.68	1.96	0.51%	可开放
435	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	10kV西胡线龙家二六组分支18#龙家六组变压器	200	30.66%	98.68	42.45	104.89	61.32	20.19%	可开放
436	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	10kV西胡线龙家一组分支13#龙家一组变压器	100	96.41%	0	76.49	83.87	96.41	12.27%	可开放
437	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	10kV西胡线主干81-2#胡家四组变压器	400	13.44%	266.23	58.63	60.81	53.77	-4.23%	可开放
438	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	西胡线胡家六组分支15#胡家五组变压器	200	3.14%	153.73	69.41	7.57	6.27	-69.94%	可开放
439	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	10kV西胡线胡家二组分歧4#胡家二组变压器	200	1.27%	157.46	1.89	5.5	2.54	15.93%	可开放
440	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	龙家四组变压器	400	2.35%	310.6	7.1	10.3	9.4	15.06%	可开放
441	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	十里二组-17技改	100	31.53%	48.47	18.05	50.41	31.53	32.17%	可开放
442	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	食品公司西台-17技改	100	1.55%	78.45	1.3	1.58	1.55	9.19%	可开放
443	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	台中线主干44#地震站小区-2022技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
444	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线主干203#小榆树变压器	400	58.75%	84.99	60.31	171.34	235.01	97.40%	可开放
445	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	台安镇住宅	200	11.83%	136.35	15.22	20.08	23.65	24.65%	可开放
446	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	蔬菜五组分支08#油脂厂东变压器	50	30.34%	24.83	20.73	15.7	15.17	-14.46%	可开放
447	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	王力杰分支02#王力杰台区	200	7.73%	144.55	11.68	14.49	15.45	15.01%	可开放
448	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	印刷厂分歧02#印刷厂台区	315	10.86%	217.79	28	29.27	34.21	10.53%	可开放
449	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	水利	315	9.63%	221.67	25.45	29.08	30.33	9.17%	可开放
450	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	人民银行	400	6.63%	293.5	21.19	25.1	26.5	11.83%	可开放

451	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	台工线	台工线主干33#标准件台区	100	90.47%	0	82.82	94.11	90.47	4.52%	可开放
452	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	书馨苑北箱变变压器间隔配电变压器	500	11.11%	344.44	45.03	53.6	55.56	11.08%	可开放
453	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	财政局台区配电变压器	630	0.04%	503.77	0.17	0.2	0.23	16.32%	可开放
454	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线主干10#建筑公司住宅-2022技改	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
455	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	10kV西通线石家分支42#杆石家大队	400	0.63%	317.49	3.08	2.6	2.51	-9.73%	可开放
456	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	四道分枝08#鞍山市艺林服装厂考核表	200	0.18%	159.65	0.63	4.75	0.35	-25.46%	可开放
457	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	耿家三分分支12#耿家二三组大棚	100	61.06%	18.94	39.34	53.68	61.06	24.58%	可开放
458	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集分支86#四道三组	200	51.68%	56.64	104.66	80.87	103.36	-0.62%	可开放
459	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	10千伏高乔线后红分支14#前红五九组光	100	39.45%	40.55	20.19	19.49	39.45	39.78%	可开放
460	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄子分支24#王庄子一组变压器	200	3.78%	152.45	6.81	6.91	7.55	5.29%	可开放
461	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄子分支44#王庄子六组变压器	200	37.98%	84.05	67.85	72.47	75.95	5.80%	可开放
462	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	小榆排水站分枝10#王庄子四组变压器	200	5.85%	148.31	12.27	10.23	11.69	-2.39%	可开放
463	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖分支35#腰湖二组	200	30.43%	99.14	65.07	60.32	60.86	-3.29%	可开放
464	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄子分支14#王庄子一七组大棚变压器	30	95.60%	0	27.53	28.34	28.68	2.07%	可开放
465	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线主干03#水利公司	200	3.64%	152.72	86.97	85.62	7.28	-71.07%	可开放
466	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋蛤分支73#蛤蜊五组	200	3.11%	153.78	8.97	6.25	6.22	-16.73%	可开放
467	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	新西线主干20#机修变压器-项目包	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
468	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	黑鱼二组（农业设施）	50	1.68%	39.16	0.4	0.72	0.84	44.91%	可开放
469	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台子6组2台区-2016机井四期	100	1.28%	78.72	1.18	1.24	1.28	4.15%	可开放
470	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生4组台区-2016机井四期	100	1.44%	78.56	1.44	1.13	1.44	0.00%	可开放

471	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生3组南台区-2016机井四期	100	2.21%	77.79	2.27	1.99	2.21	-1.33%	可开放
472	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生6组北台区-2016机井四期	100	1.32%	78.68	1.42	1.35	1.32	-3.59%	可开放
473	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生6、7组西小荒2台区-2016机井四期	100	1.40%	78.6	1.61	1.33	1.4	-6.75%	可开放
474	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生6、7组西小荒1台区-2016机井四期	100	25.58%	54.42	1.09	1.11	25.58	384.44%	可开放
475	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生5、7组台区-2016机井四期	100	1.91%	78.09	2.02	1.72	1.91	-2.76%	可开放
476	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	新生6、7组台区-2016机井四期	100	1.35%	78.65	1.7	1.35	1.35	-10.89%	可开放
477	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	龙凤台台区-2016机井四期	100	1.58%	78.42	1.23	1.02	1.58	13.34%	可开放
478	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	龙凤台南1台区-2016机井四期	100	1.87%	78.13	2.14	2.01	1.87	-6.52%	可开放
479	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	龙凤台南2台区-2016机井四期	100	1.46%	78.54	1.96	1.44	1.46	-13.69%	可开放
480	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台五组1台区机井（机井）-2022技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
481	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线主干63右2#	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
482	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	梅家分支21#杆梅家三四光变压器	100	1.34%	78.66	1.49	1.47	1.34	-5.17%	可开放
483	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	博达开发变压器	500	8.43%	357.85	41.57	37.99	42.15	0.70%	可开放
484	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	郭屯2台区-2016机井四期	50	4.86%	37.57	5.07	3.92	2.43	-30.77%	可开放
485	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	郭屯1台区-2016机井四期	100	5.69%	74.31	4.87	4.96	5.69	8.09%	可开放
486	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	郭屯3台区-2016机井四期	50	5.22%	37.39	4.2	3.79	2.61	-21.17%	可开放
487	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线1024单元高家分歧17#高家1组变压器	200	12.63%	134.75	36.07	39.13	25.25	-16.33%	可开放
488	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	10KV西通线通江分歧12#通江大棚	100	2.45%	77.55	2.91	2.79	2.45	-8.24%	可开放
489	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	薄家四组	200	37.36%	85.28	78.25	86.33	74.72	-2.28%	可开放
490	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	大兴4组大棚分歧17#大兴4组大棚变压器	200	0.70%	158.61	102.31	0.94	1.39	-88.34%	可开放

491	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖六组分歧02#腰湖六组	200	1.95%	156.1	90.12	5.16	3.9	-79.20%	可开放
492	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖四组分歧02#腰湖四组	200	32.32%	95.36	63.46	53.95	64.64	0.93%	可开放
493	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖大棚分歧07#腰湖政府大棚	30	94.43%	0	24.02	32.42	28.33	8.60%	可开放
494	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖五组分歧02#腰湖五组	100	26.63%	53.37	49.3	46.91	26.63	-26.50%	可开放
495	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋家葡萄园分歧01#宋家村直	100	6.77%	73.23	9.05	14.41	6.77	-13.51%	可开放
496	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	古家子一二组分歧20#古家子一二组变压器	200	6.38%	147.24	13.85	12.77	12.76	-4.02%	可开放
497	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	三界五六组分歧07+1#三界五六组	200	1.42%	157.17	74.59	2.36	2.83	-80.52%	可开放
498	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新东线1318	二台子分歧13#二台东队变压器	100	2.21%	77.79	1.84	2.92	2.21	9.59%	可开放
499	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	金桥八组分支04#金桥八组	200	12.92%	134.16	22.16	30.73	25.84	7.98%	可开放
500	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	小龙二组分歧07#小龙二组	200	9.21%	141.59	18.18	16.62	18.41	0.63%	可开放
501	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	10kV镇南线台郊10kV镇南线主干04#张铁英考核表	400	0.09%	319.63	3.95	0.31	0.37	-69.39%	可开放
502	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	工商局箱站变压器间隔配电变压器	630	5.19%	471.3	87.86	98.1	32.7	-38.99%	可开放
503	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	达连四组大棚（营配）	100	0.90%	79.1	1.05	0.75	0.9	-7.42%	可开放
504	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	大兴二组北果园（营配）	50	1.72%	39.14	2.77	2.9	0.86	-44.28%	可开放
505	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	华油小区2号（营配）	200	24.97%	110.06	23.76	21.12	49.94	44.98%	可开放
506	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	富家五组水田考核表（营配）	200	0.58%	158.84	1.25	1.21	1.16	-3.67%	可开放
507	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	么台子西水田考核表（营配）	200	1.51%	156.99	3.05	2.34	3.01	-0.66%	可开放
508	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	方家村水田考核表（营配）	200	1.00%	158.01	2.64	2.18	1.99	-13.18%	可开放
509	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	郭屯桥北1台区-2016机井四期	200	1.40%	157.21	3.06	3.41	2.79	-4.51%	可开放
510	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	郭屯桥北3台区-2016机井四期	100	4.73%	75.27	4.99	5.3	4.73	-2.64%	可开放

511	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	金沙北1台区-2016机井 四期	200	1.75%	156.51	3.29	3.01	3.49	2.99%	可开放
512	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	金沙北2台区-2016机井 四期	100	2.69%	77.31	2.89	2.91	2.69	-3.52%	可开放
513	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	草场2-2016机井四期	100	5.64%	74.36	5.28	5.24	5.64	3.35%	可开放
514	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	十品站西1台区-2016机 井四期	100	2.45%	77.55	-	-	2.45	100.00%	可开放
515	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	十品站西2台区-2016机 井四期	100	1.29%	78.71	-	-	1.29	100.00%	可开放
516	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	三台道北台区-2016机 井四期	100	2.12%	77.88	1.17	1.75	2.12	34.61%	可开放
517	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台南-2016机井四期	100	1.59%	78.41	1.33	1.56	1.59	9.34%	可开放
518	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线4470单元九间分 支27#西房区	200	63.46%	33.09	67.92	102.41	126.91	36.69%	可开放
519	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	桓月线4472单元小河分 支62#小河三四组	200	1.35%	157.31	24.73	27.51	2.69	-67.02%	可开放
520	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	北万三组分歧03#北万 三组变压器	200	1.77%	156.47	3.36	2.56	3.53	2.50%	可开放
521	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	双岔排水站北台区- 2016机井四期	100	0.91%	79.09	1.74	1.08	0.91	-27.68%	可开放
522	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台子前四南右台区- 2016机井四期	100	2.32%	77.68	2.44	2.59	2.32	-2.49%	可开放
523	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	大丈东台区-2016机井 四期	200	0.59%	158.82	1.2	1.15	1.18	-0.84%	可开放
524	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	大丈西台区-2016机井 四期	100	2.11%	77.89	2.03	2.21	2.11	1.95%	可开放
525	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼东三老旧1台区- 2016机井四期	100	4.44%	75.56	3.83	4.04	4.44	7.67%	可开放
526	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	胡家东1台区-2016机井 四期	200	1.69%	156.63	3.46	3.05	3.37	-1.31%	可开放
527	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	么台北2台区-2016机井 四期	100	1.56%	78.44	1.51	1.48	1.56	1.64%	可开放
528	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	胡家东2台区-2016机井 四期	100	3.56%	76.44	4.16	4.14	3.56	-7.49%	可开放
529	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	金沙南1台区-2016机井 四期	100	1.46%	78.54	1.44	1.12	1.46	0.69%	可开放
530	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	么台北1台区-2016机井 四期	100	1.30%	78.7	1.18	1.22	1.3	4.96%	可开放

531	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	金沙南2台区-2016机井四期	100	1.12%	78.88	1.27	1.33	1.12	-6.09%	可开放
532	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	么台南1台区-2016机井四期	100	1.61%	78.39	1.81	1.79	1.61	-5.69%	可开放
533	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	方家西1-2016机井四期	100	2.11%	77.89	2.18	1.47	2.11	-1.62%	可开放
534	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	方家西2-2016机井四期	100	2.48%	77.52	2.25	2.16	2.48	4.99%	可开放
535	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	东刘南1台区-2016机井四期	100	2.48%	77.52	2.26	2.11	2.48	4.75%	可开放
536	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	孙家1台区-2016机井四期	100	1.44%	78.56	1.35	1.32	1.44	3.28%	可开放
537	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	孙家2台区-2016机井四期	200	1.42%	157.17	2.35	2.29	2.83	9.74%	可开放
538	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	孙家3台区-2016机井四期	200	1.11%	157.78	1.73	2.45	2.22	13.28%	可开放
539	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	方家西3-2016机井四期	100	2.28%	77.72	2.35	2.11	2.28	-1.50%	可开放
540	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	孙家4台区-2016机井四期	200	1.14%	157.73	2.3	1.94	2.27	-0.65%	可开放
541	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	孙家5台区-2016机井四期	200	1.01%	157.99	1.74	1.5	2.01	7.48%	可开放
542	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	俊新农场1台区-2016机井四期	50	7.52%	36.24	3.74	4.04	3.76	0.27%	可开放
543	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	荒地五六组道南2台区-2016机井四期	100	5.25%	74.75	4.45	4.19	5.25	8.62%	可开放
544	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	荒地五六组道南3台区-2016机井四期	100	1.20%	78.8	1.34	1.25	1.2	-5.37%	可开放
545	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	荒地五六组道南4台区-2016机井四期	100	2.54%	77.46	2.42	2.21	2.54	2.45%	可开放
546	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	百丰达分支02#农机前-2022技改	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
547	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	二组水田分歧15#雅化三组变压器	100	1.87%	78.13	1.41	1.55	1.87	15.16%	可开放
548	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	太平五组水田分歧02#太平四组变压器	100	72.74%	7.26	46.31	43.94	72.74	25.33%	可开放
549	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	社直线0254单元大高新村分歧2#太平七组变压器	100	14.38%	65.62	16.07	16.05	14.38	-5.40%	可开放
550	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	徐树三组分支37#徐树3组变压器	200	1.12%	157.77	107.03	4.06	2.23	-85.57%	可开放

551	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼一组分歧02#孙狼一组	200	58.20%	43.6	91.56	90.97	116.4	12.75%	可开放
552	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	康家6组支线6#康家六组变压器	200	16.87%	126.26	39.08	44.29	33.74	-7.08%	可开放
553	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	康家五组分支15#康家五组变压器	200	16.87%	126.27	41.03	38.7	33.73	-9.33%	可开放
554	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	康家四组分歧3#康家四组变压器	200	45.05%	69.9	110.89	84.58	90.1	-9.86%	可开放
555	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线0532六间五组分歧06#六间五组变压器	400	0.46%	318.18	1.09	1.23	1.82	29.22%	可开放
556	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线0638单元西北分支19#西北三组变压器	100	17.64%	62.36	26.9	22.62	17.64	-19.02%	可开放
557	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	大红四组大棚分歧08#大红四组大棚变压器	80	24.44%	44.45	18.78	20.06	19.55	2.03%	可开放
558	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	东柳分歧10#东柳组	200	18.24%	123.53	35.08	44.58	36.47	1.96%	可开放
559	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	大红四组分歧11#大红四组变压器	200	0.74%	158.52	3.29	1.29	1.48	-32.93%	可开放
560	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线0638单元石家分支04#小红三组大棚变压器	100	2.48%	77.52	73.09	67.22	2.48	-81.58%	可开放
561	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	幸福八组分支04#幸福八组变压器	200	55.33%	49.34	103.06	118.34	110.66	3.62%	可开放
562	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元东曾八组分歧08#东曾八组2光	100	17.88%	62.12	24.16	18.18	17.88	-13.97%	可开放
563	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	10KV黄兀线47#潘家六组大棚	80	1.56%	62.75	44.9	46.24	1.25	-83.31%	可开放
564	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线0348单元侯家三组大棚分支05#侯家三组大棚	100	5.86%	74.14	60.08	3.83	5.86	-68.77%	可开放
565	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	10KV黄南线03#孙志宝	200	38.99%	82.03	0.95	1.07	77.97	805.95%	可开放
566	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	老虎八组分支05#老虎八组	100	0.89%	79.11	0.87	0.94	0.89	1.14%	可开放
567	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	台郊10kV镇南线主干30#东街配变(2014年技改)	400	1.72%	313.14	6.77	7.1	6.86	0.66%	可开放
568	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线4458单元张家分支18#杆张前组	200	2.17%	155.66	5.49	4.13	4.34	-11.09%	可开放
569	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	阜家分歧15#杆阜家组	100	29.00%	51	119.36	33.22	29	-50.71%	可开放
570	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新开市场分支13#新开市场变压器	200	0.51%	158.99	0.74	0.92	1.01	16.83%	可开放

571	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼分支12#孙狼政府大棚	50	3.82%	38.09	37.87	20.34	1.91	-77.54%	可开放
572	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	徐树二组分支23#徐树一组变压器	200	14.48%	131.05	52.82	35.36	28.95	-25.97%	可开放
573	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼四组分歧11#孙狼四组	200	3.13%	153.74	9.74	7.89	6.26	-19.83%	可开放
574	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	洪西组分歧11#洪西组	200	59.14%	41.73	196.15	110.2	118.27	-22.35%	可开放
575	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	康家三组分支09#康家三组变压器	200	0.31%	159.38	0.59	0.67	0.62	2.51%	可开放
576	国网台安县供电公司	西郊66kV变电站	西达线	龙家三组分支06#龙家三组变压器	200	45.08%	69.84	72.12	96.39	90.16	11.81%	可开放
577	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	幸福二组分支06#幸福大队变压器	200	1.08%	157.85	1.53	1.58	2.15	18.54%	可开放
578	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	高力五六组分歧11#高力六组变压器	200	5.68%	148.64	9.29	6.93	11.36	10.58%	可开放
579	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	幸福一组分支02#供销社变压器	200	33.99%	92.03	51.91	69.62	67.97	14.43%	可开放
580	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	10kV西红线主干049#西北五组变压器	200	0.81%	158.39	1.51	1.56	1.61	3.26%	可开放
581	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线0638单元古洞分支25#古洞五组变压器	200	33.00%	94.01	63.42	47.53	65.99	2.01%	可开放
582	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线0642单元古家一组分支4#古家一组变压器	200	1.35%	157.3	2.94	2.84	2.7	-4.17%	可开放
583	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	下薄五组分歧33#下薄五组大棚	100	33.29%	46.71	27.91	21.49	33.29	9.21%	可开放
584	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	丁家分歧06#西桓八组变台	200	0.62%	158.76	154.16	1.24	1.24	-91.03%	可开放
585	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	下薄三组大棚分歧07#下薄三组大棚	100	68.18%	11.82	51.01	72.04	68.18	15.61%	可开放
586	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	下薄二组分歧05#下薄二组	100	60.09%	19.91	146.02	55.81	60.09	-35.85%	可开放
587	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线0344单元下薄二组棚区A04#	50	85.66%	0	27.84	47.33	42.83	24.03%	可开放
588	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线0344单元五间一组新井分歧05#五间二三组	200	35.82%	88.37	68.3	67.12	71.63	2.41%	可开放
589	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线0342单元10kv黄三线主干14#刘志广	200	32.60%	94.81	67.91	68.75	65.19	-2.02%	可开放
590	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋家一组棚歧01#宋家一组大棚	50	9.30%	35.35	39.98	2.19	4.65	-65.90%	可开放

591	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	大厦变压器	500	12.92%	335.39	59.34	65.86	64.61	4.35%	可开放
592	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	胡家西-2016机井四期	200	1.70%	156.61	3.38	3.06	3.39	0.15%	可开放
593	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	么台中学农场1台-2016机井四期	50	5.80%	37.1	2.51	2.42	2.9	7.49%	可开放
594	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	么台中学农场2台-2016机井四期	100	7.09%	72.91	6.96	6.81	7.09	0.93%	可开放
595	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	方家东台-2016机井四期	200	1.09%	157.82	2.29	1.79	2.18	-2.43%	可开放
596	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	方家老旧1-2016机井四期	100	2.02%	77.98	2.04	1.95	2.02	-0.49%	可开放
597	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	方家老旧2-2016机井四期	50	5.88%	37.06	3.16	2.74	2.94	-3.54%	可开放
598	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	郭屯桥北2台区-2016机井四期	50	6.22%	36.89	2.99	2.9	3.11	1.99%	可开放
599	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	三台三组2台区-2016机井四期	100	1.26%	78.74	1.12	1.24	1.26	6.07%	可开放
600	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼东三老旧2-2016机井四期	100	4.27%	75.73	3.9	3.69	4.27	4.64%	可开放
601	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼东三老旧3-2016机井四期	50	6.20%	36.9	3.49	3.35	3.1	-5.75%	可开放
602	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	圈河水田-2016机井四期	50	4.54%	37.73	2.02	3.99	2.27	6.01%	可开放
603	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼村东1台区-2016机井四期	100	1.71%	78.29	17.51	2.06	1.71	-68.75%	可开放
604	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼村东2台-2016机井四期	100	1.37%	78.63	1.67	1.15	1.37	-9.43%	可开放
605	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	渔场1台区-2016机井四期	50	4.92%	37.54	3.85	4.16	2.46	-20.06%	可开放
606	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	二渔场新1台区-2016机井四期	100	2.16%	77.84	1.48	1.07	2.16	20.81%	可开放
607	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	东刘南2台区-2016机井四期	100	2.45%	77.55	4.03	4.09	2.45	-22.03%	可开放
608	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	么台东老旧1台区-2016机井四期	100	1.38%	78.62	1.47	1.67	1.38	-3.11%	可开放
609	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	么台东老旧2台区-2016机井四期	200	0.52%	158.96	1.2	1.25	1.04	-6.91%	可开放
610	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	么台南2台区-2016机井四期	100	1.50%	78.5	1.42	1.32	1.5	2.78%	可开放

611	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	薄家2组水田台区-2016机井四期	50	3.38%	38.31	1.69	1.72	1.69	0.00%	可开放
612	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼韩电西台区-2016机井四期	100	1.45%	78.55	2.42	2.38	1.45	-22.59%	可开放
613	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	草场1台区-2016机井四期	200	1.13%	157.74	2.11	2.2	2.26	3.49%	可开放
614	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	荒地五六组2台区-2016机井四期	100	2.97%	77.03	2.46	2.38	2.97	9.88%	可开放
615	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	荒地五六组1台区-2016机井四期	50	6.42%	36.79	3.71	3.05	3.21	-6.98%	可开放
616	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	西刘南3台区-2016机井四期	200	1.11%	157.79	1.51	1.92	2.21	20.98%	可开放
617	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	西刘南2台区-2016机井四期	100	1.09%	78.91	1.39	0.7	1.09	-11.45%	可开放
618	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼南4台区-2016机井四期	100	1.87%	78.13	2.3	2.4	1.87	-9.83%	可开放
619	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼南3台区-2016机井四期	100	2.04%	77.96	2.17	2.09	2.04	-3.04%	可开放
620	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼八家子#1台-2016机井四期	100	2.62%	77.38	2.9	2.33	2.62	-4.95%	可开放
621	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼南2台区-2016机井四期	100	2.37%	77.63	2.56	2.09	2.37	-3.78%	可开放
622	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼南1台区-2016机井四期	100	2.93%	77.07	3.38	2.94	2.93	-6.89%	可开放
623	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼八家子#2台-2016机井四期	100	1.21%	78.79	1.16	1.22	1.21	2.13%	可开放
624	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	南楼八家子#3台-2016机井四期	200	1.40%	157.21	2.34	3.06	2.79	9.19%	可开放
625	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	西刘北3台区-2016机井四期	100	1.80%	78.2	2.16	1.83	1.8	-8.71%	可开放
626	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	西刘北2台区-2016机井四期	100	2.01%	77.99	2.45	2.06	2.01	-9.42%	可开放
627	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台子三组北2台区-2016机井四期	100	1.80%	78.2	1.85	1.2	1.8	-1.36%	可开放
628	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	三角线主干67#西岗七组-2016技改	100	1.10%	78.9	1.21	0.98	1.1	-4.65%	可开放
629	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	西刘北1台区-2016机井四期	100	1.45%	78.55	1.55	1.28	1.45	-3.28%	可开放
630	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台子前四南左-2016机井四期	100	1.09%	78.91	1.62	1.46	1.09	-17.97%	可开放

631	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	三角线主干29#财政小区-2016技改	200	14.08%	131.84	22.95	25.25	28.16	10.77%	可开放
632	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台三合三组2台区-2016机井四期	100	0.93%	79.07	0.81	0.67	0.93	7.15%	可开放
633	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台三合道南台区-2016机井四期	100	1.54%	78.46	1.46	1.38	1.54	2.70%	可开放
634	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台三合三组1台区-2016机井四期	100	1.27%	78.73	1.11	1.06	1.27	6.96%	可开放
635	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台子一二组1台区-2016机井四期	100	1.20%	78.8	1.05	1.34	1.2	6.90%	可开放
636	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台子一二组2台区-2016机井四期	100	1.20%	78.8	1.11	1.05	1.2	3.98%	可开放
637	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	四台五组2台-2016机井四期	100	0.73%	79.27	0.98	1.01	0.73	-13.69%	可开放
638	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	佛桓民集分支18#民集西-2016技改	100	39.63%	40.37	36.49	40.71	39.63	4.21%	可开放
639	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	四道分歧30+2#四道五组-2016技改	200	0.66%	158.69	1.06	0.91	1.31	11.17%	可开放
640	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	二渔场2台区-2016机井四期	100	2.85%	77.15	1.97	1.94	2.85	20.28%	可开放
641	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	二道排水点歧10#二道二组-2016技改	100	38.98%	41.02	63.76	35.81	38.98	-21.81%	可开放
642	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	三道西刘南1台-2016机井四期	400	0.21%	319.15	1.35	0.64	0.85	-20.65%	可开放
643	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	胜利分支15#胜利六组-2016技改	400	13.70%	265.21	47.37	50.38	54.79	7.55%	可开放
644	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	佛桓线38#太平北-2016技改	200	0.30%	159.41	0.58	0.62	0.59	0.86%	可开放
645	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	胜利三八组07#胜利三八组-2016技改	200	14.37%	131.27	33.26	30.8	28.73	-7.06%	可开放
646	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	杨树分支50#-2016技改	100	53.78%	26.22	44.5	46.4	53.78	9.93%	可开放
647	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	杨树支67分歧1#杨树二组-2016	200	12.21%	135.58	21.04	20.84	24.42	7.73%	可开放
648	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	杨树支67分歧9#-2016技改	100	28.46%	51.54	27.8	26.35	28.46	1.18%	可开放
649	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	杨树支57#朱四歧1#杨树五组-2016技改	200	13.79%	132.42	22.87	24.2	27.58	9.82%	可开放
650	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	杨树支67分歧19#杨树六组-2016技改	200	0.40%	159.2	22.8	23.24	0.8	-81.27%	可开放

651	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	朱家一组分歧11#-2016 技改	200	18.48%	123.04	29.78	27	36.96	11.40%	可开放
652	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	朱家三组歧10#朱家三 组-2016技改	100	1.39%	78.61	34.66	29.43	1.39	-79.97%	可开放
653	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	朱家四组14#朱家四组- 2016技改	200	11.65%	136.7	17.85	22.82	23.3	14.25%	可开放
654	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	杜大四五组分支05#杜 大四五组-2016技改	200	22.14%	115.73	87.05	103.61	44.27	-28.69%	可开放
655	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线主干85#耿 家村-2016技改	400	0.54%	317.85	40.97	1.88	2.15	-77.09%	可开放
656	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线主干03#工 区北区-2016技改	200	14.54%	130.93	26.25	35.68	29.07	5.23%	可开放
657	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	10kV三角线主干102# 三角三组-2016技改	100	0.98%	79.02	23.27	0.82	0.98	-79.48%	可开放
658	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	路东支08#路东新区- 2016技改	100	35.02%	44.98	29.69	31.15	35.02	8.61%	可开放
659	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	四道分歧28#四道四组- 2016技改	200	15.30%	129.4	39.4	32.4	30.6	-11.87%	可开放
660	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集二组歧02#民集二 组-2016技改	400	12.47%	270.12	37.95	59.42	49.88	14.65%	可开放
661	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	雅一歧44#雅化一组- 2016技改	400	0.41%	318.38	60.27	2.15	1.62	-83.61%	可开放
662	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	雅华分支41#雅化二四 组-2016技改	200	20.75%	118.51	40.1	55.87	41.49	1.72%	可开放
663	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	雅三北歧3#雅化三组北 -2016技改	200	25.76%	108.49	26.04	31.5	51.51	40.65%	可开放
664	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆于线主干08#中间- 2016技改	200	20.32%	119.36	29.84	32.66	40.64	16.70%	可开放
665	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	艾岗子农变压器-2022 技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
666	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房分支74#李房二组- 2016技改	200	19.47%	121.07	36.94	36.06	38.93	2.66%	可开放
667	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房南分歧3#李房一组 -2016技改	200	24.70%	110.6	45.48	43.97	49.4	4.22%	可开放
668	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	台中线5070单元台中线 主干34#物资局台区	80	16.60%	50.72	-	12.38	13.28	100.00%	可开放
669	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	10kV新台线主干 (新)049#雷电八组变 压器	100	72.47%	7.53	54.48	60.2	72.47	15.33%	可开放
670	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何台一线	10kV高屯三组分歧 (新)06#高屯三组变 压器	200	18.97%	122.07	54.94	37.34	37.93	-16.91%	可开放

671	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集分支138#二道村直变压器	200	23.94%	112.13	51.46	52.09	47.87	-3.55%	可开放
672	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线0254单元10千伏社直线主干45#大高5组大棚	80	91.29%	0	82.07	77.72	73.03	-5.67%	可开放
673	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	孙台主干01#黑于工艺品厂王玉恒	100	51.55%	28.45	40.94	43.6	51.55	12.21%	可开放
674	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	孙台主干21#农科研台区	50	3.34%	38.33	1.4	2.04	1.67	9.22%	可开放
675	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台砖厂分支16#四方台三组北	200	30.37%	99.27	65.98	63.1	60.73	-4.06%	可开放
676	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	杨塘九组4号新台	100	27.76%	52.24	19.73	21.19	27.76	18.62%	可开放
677	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线主干059#茨于八组变压器	200	34.99%	90.02	66.6	56.56	69.98	2.51%	可开放
678	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄三组分歧13#三家子三组变压器	200	45.84%	68.33	87.35	106.08	91.67	2.44%	可开放
679	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄三组分歧10#王庄子三组大棚变压器	200	1.62%	156.77	114.3	3.01	3.23	-83.19%	可开放
680	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄子二组分歧22#王庄子二组变压器	200	53.48%	53.05	97.52	102.55	106.95	4.72%	可开放
681	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	新马线0550单元古家分支009#古家三四组变压器	400	0.35%	318.6	1.76	1.79	1.4	-10.81%	可开放
682	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	任家一组分支04#任家一组	200	18.54%	122.93	47.97	38.26	37.07	-12.09%	可开放
683	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋蛤分支08#宋家六组	200	1.08%	157.84	2.69	2.21	2.16	-10.39%	可开放
684	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线0236单元乔驼村分歧03#乔驼村光	400	0.87%	316.53	74.06	2.94	3.47	-78.35%	可开放
685	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	蛤蜊一组分歧20#蛤蜊一组大棚	50	66.50%	6.75	47.99	26.11	33.25	-16.76%	可开放
686	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	蛤蜊一组分歧25+1#蛤蜊一组	200	1.68%	156.65	3.91	4.02	3.35	-7.44%	可开放
687	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	十四一二组分支05#十四一组变压器	200	0.69%	158.62	38.95	34.08	1.38	-81.18%	可开放
688	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	金家分支010#大田九组1变压器	200	34.70%	90.61	70.17	80	69.39	-0.56%	可开放
689	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	黄前分支38#黄后组	200	12.95%	134.11	18.4	19.96	25.89	18.62%	可开放
690	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	带房分歧07#带房变台	100	5.87%	74.13	7.42	5.82	5.87	-11.06%	可开放

691	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	平台二组分歧03#平台二组	200	23.25%	113.51	50.48	57.49	46.49	-4.03%	可开放
692	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线0254单元供销家园分歧2#高力房镇供销家园	315	0.12%	251.63	0.29	0.5	0.37	12.95%	可开放
693	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台砖厂分支08#四方台四组	200	50.20%	59.6	91.84	70.93	100.4	4.56%	可开放
694	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线主干新152#北站五组大棚	50	11.76%	34.12	5.74	4.39	5.88	1.21%	可开放
695	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线1040单元荒地二组分歧02#荒地二组	100	45.92%	34.08	45.83	63.31	45.92	0.10%	可开放
696	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房分支105#杆李五光变压器	200	22.61%	114.79	101.54	51.02	45.21	-33.27%	可开放
697	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线主干03#杨华住宅楼	200	0.21%	159.58	0.36	0.38	0.42	8.01%	可开放
698	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	少年宫	400	3.64%	305.43	14.15	15.46	14.57	1.47%	可开放
699	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	耿家三组分支13#	200	37.51%	84.99	70.97	97.26	75.01	2.81%	可开放
700	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	棉麻台区	80	80.46%	0	51.09	54.19	64.37	12.25%	可开放
701	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	公司前变压器	500	9.99%	350.07	34.51	34.56	49.93	20.28%	可开放
702	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	10KV黄北线39#高家村大棚	100	61.86%	18.14	38.06	35.95	61.86	27.49%	可开放
703	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	徐永爽分歧09#徐永爽	200	16.33%	127.34	36.41	38.22	32.66	-5.29%	可开放
704	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线0344单元下下薄二组棚区A10#	100	56.57%	23.43	45.31	52.59	56.57	11.74%	可开放
705	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	杜沟2	200	49.44%	61.13	80.31	79.36	98.87	10.96%	可开放
706	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线1148单元10kV达直线38右04#河南一组光变压器	200	9.53%	140.95	115.14	129.96	19.05	-59.32%	可开放
707	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	岳家六组分支04#岳家六组	100	50.26%	29.74	46.46	52.03	50.26	4.01%	可开放
708	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	北点分支05#北点变压器	100	1.02%	78.98	12.77	0.73	1.02	-71.74%	可开放
709	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	小麦科分歧02#小麦科变压器	200	14.61%	130.79	28.23	32.18	29.21	1.72%	可开放
710	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	南点分支14#南点变压器	400	0.57%	317.71	2.36	2.54	2.29	-1.49%	可开放

711	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	大三东台分支14#大三东台变压器	50	13.46%	33.27	81.34	75.57	6.73	-71.24%	可开放
712	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	十四西箱分支04#十四西箱变压器	200	39.43%	81.15	67.64	80.51	78.85	7.97%	可开放
713	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线1140单元大田七组07#大田七组	200	41.99%	76.02	87.06	132.53	83.98	-1.78%	可开放
714	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线主干146#杜大三组光变压器	100	99.68%	0	84.51	107.73	99.68	8.61%	可开放
715	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	国税	400	11.47%	274.13	43.51	45.16	45.87	2.68%	可开放
716	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	供电局一	400	3.89%	304.43	1.36	0.09	15.57	238.36%	可开放
717	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	台中线主干28#油脂厂北变压器	80	10.68%	55.46	14.65	7.4	8.54	-23.65%	可开放
718	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	啤酒厂三	630	0.02%	503.85	1.98	2.34	0.15	-72.48%	可开放
719	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	工人村分支04#工人村西台区变压器	160	12.97%	107.25	30.35	29.32	20.75	-17.31%	可开放
720	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	宾馆02#杆八角台一	315	5.35%	235.14	15.74	15.32	16.86	3.50%	可开放
721	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	黑鱼水支4#黑鱼五组水田	100	38.95%	41.05	39.44	43.59	38.95	-0.62%	可开放
722	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	黑鱼四组01#黑鱼四组变压器	100	68.58%	11.42	106.74	92.45	68.58	-19.84%	可开放
723	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	黑鱼北支06#黑鱼一组2	200	61.88%	36.25	108.09	108.41	123.75	7.00%	可开放
724	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	运输管理站	400	24.91%	220.36	103.75	102.01	99.64	-2.00%	可开放
725	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼分支35+1#孙狼付业队	200	21.78%	116.45	47.53	70.25	43.55	-4.28%	可开放
726	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	黄金七组分歧09#黄金七组1光	100	23.11%	56.89	20.78	22.07	23.11	5.46%	可开放
727	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线0638单元大红分支15#大红大队变压器	200	0.70%	158.61	4.3	2.98	1.39	-43.14%	可开放
728	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线4458单元革家分歧34#革家组	200	25.40%	109.21	43.27	51.12	50.79	8.34%	可开放
729	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	大红分支35#大红一组变压器	200	21.96%	116.09	34.94	51.11	43.91	12.10%	可开放
730	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	小红三组水田分歧5#小红四组水田变压器	400	1.80%	312.79	7.22	8.14	7.21	-0.07%	可开放

731	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	10kV西红线主干202# 小红三组变压器	400	1.08%	315.69	4.2	4.9	4.31	1.30%	可开放
732	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线主干221#小红一 组大棚变压器	100	8.35%	71.65	5.02	6.77	8.35	28.97%	可开放
733	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线0638单元古洞分 支19#古洞三六组变 压器	400	0.67%	317.32	2.64	2.24	2.68	0.75%	可开放
734	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线主干39+1#东佛 二组变压器	200	2.51%	154.99	3.95	4.58	5.01	12.62%	可开放
735	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线0642单元姜荒大 棚分支10#姜荒大棚变 压器	400	1.72%	313.13	6.28	7.54	6.87	4.59%	可开放
736	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	收费站分歧03#孙狼九 组大棚	30	80.83%	0	49.33	12.25	24.25	-29.89%	可开放
737	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	东佛一组分支06#东佛 一组变压器	200	1.60%	156.81	43.6	42.31	3.19	-72.95%	可开放
738	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	10千伏韭张线主干 074#杨塘十组	200	18.19%	123.62	36.79	39.87	36.38	-0.56%	可开放
739	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	社直线4614	中学分支02#中学	100	15.66%	64.34	17.8	15.46	15.66	-6.20%	可开放
740	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	社直线4614	敬老院分支05#敬老院	100	0.30%	79.7	0.57	0.44	0.3	-27.45%	可开放
741	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元东增一 组分歧09#东曾一二组 新台	100	15.12%	64.88	15.78	12.93	15.12	-2.11%	可开放
742	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元马驼七 组分支12#马驼七组2光	100	1.01%	78.99	19.81	51.6	1.01	-77.42%	可开放
743	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线0246单元太平村 分歧2#太平六组光	100	34.91%	45.09	17.07	18.18	34.91	43.01%	可开放
744	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	程家八组光分歧04#程 家八组光	100	19.74%	60.26	22.01	21.95	19.74	-5.30%	可开放
745	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线0338单元四家六 组分支10#四家六组	400	8.09%	287.64	-	29.96	32.36	100.00%	可开放
746	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	四家四组分歧04#四家 四组	200	45.10%	69.81	83.6	85.29	90.19	3.87%	可开放
747	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	茨于六组分支09#茨于 六组变压器	200	9.64%	140.73	17.42	20.01	19.27	5.18%	可开放
748	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	城子二歧03#王家变压 器	100	15.95%	64.05	15.14	14.84	15.95	2.64%	可开放
749	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	平安分歧19#平安变压 器	200	13.52%	132.96	26.44	26.05	27.04	1.13%	可开放
750	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	高家分支30#高家二组 变压器	100	0.79%	79.21	0.73	0.93	0.79	4.03%	可开放

751	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	高家分支38#高家三组 变压器	200	0.50%	159.01	1.7	1.39	0.99	-23.69%	可开放
752	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	新西线主干09#新华一 号台区变压器	200	8.29%	143.42	26.57	13.78	16.58	-21.01%	可开放
753	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	冯家分支08#冯家组	100	29.16%	50.84	21.07	18.71	29.16	17.64%	可开放
754	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	乡直线1216单元大张二 组分支21#大张一组	100	2.63%	77.37	19.18	2.15	2.63	-62.97%	可开放
755	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	王坨三组（新）分枝 03#王坨三组（新）	100	26.58%	53.42	25.4	36.61	26.58	2.30%	可开放
756	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	历家三组新分枝07#历 家三组新	100	2.46%	77.54	12.52	2.38	2.46	-55.67%	可开放
757	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线4638单元杨塘村 农业小区分枝05#杨塘 村大棚	50	2.02%	38.99	3.62	3.08	1.01	-47.18%	可开放
758	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台金线	梅园支15#一百户南台	100	0.90%	79.1	21.29	0.83	0.9	-79.44%	可开放
759	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	回民一组岐08#回民村 东	200	10.49%	139.03	22.1	22.26	20.97	-2.59%	可开放
760	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	雷屯八组变台	100	42.30%	37.7	75.15	44.97	42.3	-24.98%	可开放
761	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	10kV雷屯八组大棚分 支(新)04#雷屯八组大 棚变压器	30	1.33%	23.6	3.04	2.78	0.4	-63.73%	可开放
762	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	10kV新台线主干 (新)088#高屯一组大棚 2变压器	30	2.87%	23.14	23.07	0.86	0.86	-80.69%	可开放
763	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	胜利七组岐06#胜利七 组变压器	200	51.75%	56.5	82.15	76.99	103.5	12.24%	可开放
764	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线0236单元10千伏 高乔线后红分支26#前 红六组光	50	69.64%	5.18	37.66	40.68	34.82	-3.84%	可开放
765	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线10kV镇西 线主干39#国品小区总 表	200	18.01%	123.98	31.67	33.91	36.02	6.65%	可开放
766	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	糖厂线	10kV糖厂线主干35#排 污站考核表	250	0.28%	199.29	52.63	58.89	0.71	-88.39%	可开放
767	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	民集分支125#民吉村一 组	200	27.45%	105.1	52.06	46.54	54.9	2.69%	可开放
768	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生六组变压器	100	1.37%	78.63	1.13	2.78	1.37	10.11%	可开放
769	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	梅家分支17#杆梅家东 三光变压器	200	0.30%	159.4	0.61	0.62	0.6	-0.82%	可开放
770	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	四道分枝68#四道二组 变压器	200	25.72%	108.56	40.91	45.5	51.44	12.13%	可开放

771	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	历家分支22#历家小三组	100	41.27%	38.73	46.22	38.8	41.27	-5.51%	可开放
772	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	历家分支05#历家二组大棚	200	1.08%	157.85	0.96	1.81	2.15	49.65%	可开放
773	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线4640单元王坨四组蔬菜小区07#王坨四组蔬菜小区	100	73.62%	6.38	63.01	39.89	73.62	8.09%	可开放
774	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线4360单元社直线主干073#东桓三组	100	50.72%	29.28	41.16	63.31	50.72	11.01%	可开放
775	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	赵家分支05#赵家变压器	100	42.93%	37.07	20.58	30.66	42.93	44.43%	可开放
776	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	新西线主干41#西点变压器	100	10.68%	69.32	16.08	16.46	10.68	-18.50%	可开放
777	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	新西线主干15#新华二号台区变压器	200	0.14%	159.72	10.35	4.05	0.28	-83.55%	可开放
778	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新西线1314	丁家分支11#富家变压器	100	38.27%	41.73	29.31	29.66	38.27	14.27%	可开放
779	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	疗养所1分歧03#台安县桑林镇兴达木业加工厂变压器	80	0.00%	64	-	-	0	-	可开放
780	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	唐家一组分支06#杆唐家五组	200	43.68%	72.65	-	112.91	87.35	100.00%	可开放
781	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业二线	工业二线主干54#	50	34.98%	22.51	16.47	6.48	17.49	3.05%	可开放
782	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线0338单元四家三组分歧26#四家三组	200	2.35%	155.3	86.65	4.63	4.7	-76.71%	可开放
783	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	么路楼分支02#么路楼台区	400	0.41%	318.38	1.49	1.55	1.62	4.27%	可开放
784	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	果品东	400	0.11%	319.57	0.41	0.42	0.43	2.41%	可开放
785	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆二分支44#陆家二组光变压器	160	6.28%	117.96	15.93	11.24	10.04	-20.61%	可开放
786	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	文化局	400	17.52%	249.91	64.75	66.49	70.09	4.04%	可开放
787	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	城管处台区	400	20.13%	239.48	71.12	70.27	80.52	6.40%	可开放
788	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	石油台区	315	13.96%	208.03	285.72	41.7	43.97	-60.77%	可开放
789	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	郑三一六组分歧11#郑三六九组变压器	100	46.14%	33.86	40.71	42.02	46.14	6.46%	可开放
790	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线主干143#小荒二组井变压器	30	6.70%	21.99	49.59	2.63	2.01	-79.87%	可开放

791	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	大于三四组水田-工程调台	100	2.63%	77.37	1.92	1.73	2.63	17.04%	可开放
792	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	10千伏乡直线主干10#大张中学	400	19.96%	240.18	98.15	85.54	79.82	-9.82%	可开放
793	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	老虎四组分歧03#老虎四组	200	15.54%	128.93	26.72	25.52	31.07	7.83%	可开放
794	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	北站养殖小区	200	3.98%	152.05	91.8	96.32	7.95	-70.57%	可开放
795	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	北站四组	200	28.86%	102.28	53.83	66.24	57.72	3.55%	可开放
796	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	方维东果园分歧05#方维东果园变压器	50	89.50%	0	20.6	45	44.75	47.39%	可开放
797	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线1023单元西平东崔果园分歧08#西平六组果园变压器	50	43.18%	18.41	60.67	25.77	21.59	-40.35%	可开放
798	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台金线	台西一线主干16#台西一线主干16#	160	0.77%	126.77	0.96	1.23	1.23	13.19%	可开放
799	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	台工线	邢台分支03#城南二组2	200	27.38%	105.24	73.95	54.76	54.76	-13.95%	可开放
800	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线征稽所分支05#木器厂台区	80	1.83%	62.54	0.3	1.46	1.46	120.61%	可开放
801	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	台郊10kV镇南线主干23#中行台区考核表	100	1.53%	78.47	1.79	78.41	1.53	-7.55%	可开放
802	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	10kV台工线台工线主干16#三厂东台区	100	15.23%	64.77	23.59	29.82	15.23	-19.65%	可开放
803	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	10kV台工线台工线主干06#三厂东台区2	50	1.22%	39.39	1.37	11.56	0.61	-33.27%	可开放
804	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线10kV镇西线主干32#外贸台区	400	0.13%	319.47	0.42	0.53	0.53	12.33%	可开放
805	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	才文大棚分歧04#才文二组大棚变压器	100	0.88%	79.12	0.78	13.16	0.88	6.22%	可开放
806	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	才文大棚分歧15#才文三组大棚变压器	200	61.98%	36.04	1.41	23.87	123.96	837.63%	可开放
807	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西才线0636单元才文三组分歧03#才文三组变压器	200	23.35%	113.3	34.85	46.7	46.7	15.76%	可开放
808	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线0642单元达连三四组分歧19#达连四组变压器	100	3.83%	76.17	4.52	71.25	3.83	-7.95%	可开放
809	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线主干098#西平敬老院变压器	30	18.77%	18.37	6.91	7.94	5.63	-9.74%	可开放
810	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养村四组分歧11#偏养四组分歧	200	19.39%	121.22	36.8	54.54	38.78	2.65%	可开放

811	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	锅怪村-12结余	315	0.31%	251.01	0.92	179.35	0.99	3.73%	可开放
812	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线1218单元金桥七组 分歧08#金桥七组大棚	100	4.38%	75.62	-	7	4.38	-	可开放
813	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线1218单元刘家五组 分歧20#刘家五组	160	0.49%	127.22	0.57	43.22	0.78	16.98%	可开放
814	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	佛桓线民集支98#二道五组	100	44.22%	35.78	49.23	44.22	44.22	-5.22%	可开放
815	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	台工线	台工线主干07#三厂西台区	100	25.99%	54.01	26.71	25.17	25.99	-1.36%	可开放
816	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	王坨五组分歧04#王坨五组台区	100	28.84%	51.16	24.46	28.4	28.84	8.58%	可开放
817	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	程家分支12#供销二区	200	0.86%	158.28	1.84	145.3	1.72	-3.32%	可开放
818	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线主干102#四方台五六组	100	6.69%	73.31	111.99	6.69	6.69	-75.56%	可开放
819	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	永安六组分歧08#永安六组	100	1.02%	78.98	10.77	31.96	1.02	-69.23%	可开放
820	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线4638单元平台分支 46#平台三四组	200	1.11%	157.79	55.52	31.73	2.21	-80.05%	可开放
821	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	新发分支07#小坨村大棚	30	15.17%	19.45	86.73	32.1	4.55	-77.10%	可开放
822	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线4638单元10千伏 韭张线主干064#杨塘八组	200	60.41%	39.18	1.38	120.82	120.82	835.69%	可开放
823	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	杨塘六七组分支04#杨塘六七组	200	0.86%	158.28	1.28	1.72	1.72	15.92%	可开放
824	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元马驼村 分歧10#马驼小二组	100	21.99%	58.01	18.68	95.18	21.99	8.50%	可开放
825	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	新发分支46#新发六组大棚	50	76.06%	1.97	27.57	29.04	38.03	17.45%	可开放
826	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线0348单元小坨一二组 分歧09#小坨二组	200	16.84%	126.33	29.38	33.67	33.67	7.05%	可开放
827	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元东增分支 12#东曾十组光	100	20.34%	59.66	19.62	20.34	20.34	1.82%	可开放
828	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线0242单元马驼五组 分支05#马驼五组光	200	8.96%	142.08	18.35	48.27	17.92	-1.18%	可开放
829	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线0246单元四方台二组 分支09#四方台二组光	100	1.25%	78.75	1.34	23.73	1.25	-3.42%	可开放
830	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	10KV黄兀线147#兀拉村大棚	100	2.51%	77.49	18.67	63.62	2.51	-63.33%	可开放

831	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	徐家五组分歧05#徐家五组	100	27.90%	52.1	60.8	37.48	27.9	-32.26%	可开放
832	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	贺家分支10#东恒一组南	100	0.85%	79.15	0.88	31.49	0.85	-1.72%	可开放
833	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新排线4348	新排线主干006#东新五组大棚台区	400	6.45%	294.22	32.66	25.78	25.78	-11.15%	可开放
834	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	农业基地分歧03#桑林村设施农业基地	80	0.00%	64	11.03	0	0	-100.00%	可开放
835	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	赵荒北大棚	100	94.42%	0	48.75	117.99	94.42	39.17%	可开放
836	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	镇直线网户分支蔬菜大棚分歧6#杆	100	72.70%	7.3	58.89	50.91	72.7	11.11%	可开放
837	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	盘锦成业建筑安装工程 有限公司镇直线红星分支8号杆	250	0.06%	199.86	9.2	36.22	0.14	-87.66%	可开放
838	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富新线主干14#杆街里2号总表	100	80.55%	0	54	80.55	80.55	22.13%	可开放
839	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线1148单元河南四组分支07+1#河南三四组	100	17.63%	62.37	152.32	116.45	17.63	-65.98%	可开放
840	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富家变10千伏富三线富三线大仗分支新10#敬老院考核表	100	0.23%	79.77	15.73	0.23	0.23	-87.91%	可开放
841	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	四家一组分歧04#四家一组	100	30.72%	49.28	28.62	102.91	30.72	3.60%	可开放
842	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	台中线主干35#农机科研所总表	80	1.91%	62.47	1.31	50.83	1.53	8.07%	可开放
843	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线4360单元三道梁子分支28#	100	17.98%	62.02	25.09	71.49	17.98	-15.35%	可开放
844	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	李家分支11#李家组照明	200	9.44%	141.13	15.46	18.87	18.87	10.48%	可开放
845	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线1031单元蒋坨四五组分支32#蒋坨村五组大棚	100	56.53%	23.47	65.15	56.53	56.53	-6.85%	可开放
846	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	潘家分支07#潘东组	100	27.16%	52.84	24.12	42.22	27.16	6.11%	可开放
847	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	苏家五组	100	98.33%	0	67.83	44.6	98.33	20.40%	可开放
848	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	苏家二组	200	23.37%	113.27	47.32	46.73	46.73	-0.63%	可开放
849	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线0254单元黄金九组分歧10#黄金九变压器	100	31.64%	48.36	33.69	40.27	31.64	-3.09%	可开放
850	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	四家三组分歧17#四家三组大棚	100	69.18%	10.82	77.52	69.18	69.18	-5.53%	可开放

851	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	徐家一组分支13#徐家一组大棚	100	92.17%	0	91.16	92.17	92.17	0.55%	可开放
852	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	工区	400	26.27%	214.92	1.07	175.29	105.08	890.99%	可开放
853	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄五组分歧14#王庄子五组大棚变压器	30	73.77%	1.87	29.63	7.66	22.13	-13.58%	可开放
854	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄五组分歧21#王庄子五组变压器	200	37.20%	85.61	109.59	75.04	74.39	-17.61%	可开放
855	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋蛤分支14#宋家六组大棚	30	3.23%	23.03	1.58	6.26	0.97	-21.65%	可开放
856	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	李窑二组分歧8#李窑二组	400	0.57%	317.74	1.9	34.04	2.26	9.06%	可开放
857	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	李窑五六组分歧03#李窑四组	400	2.46%	310.17	8.16	151.39	9.83	9.76%	可开放
858	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	唐屯五组分歧05#唐屯五组	200	1.85%	156.3	32.73	175.92	3.7	-66.38%	可开放
859	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	10千伏高乔线主干155#排水站	100	41.03%	38.97	58.17	30.67	41.03	-16.02%	可开放
860	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	蛤蜊三四组分歧02#蛤蜊四组大棚	100	43.36%	36.64	51.02	17.1	43.36	-7.81%	可开放
861	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	三界三组分支02#三界三组	200	1.26%	157.48	31.98	2.52	2.52	-71.93%	可开放
862	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	三界四组分支15#三界四组大棚	30	14.87%	19.54	70.04	34.9	4.46	-74.77%	可开放
863	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	大兴隆分支04#杆大兴龙组	200	1.05%	157.91	1.61	93.44	2.09	13.94%	可开放
864	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	10kV桓东线主干053#杆么前组	400	1.60%	313.59	7.8	6.41	6.41	-9.35%	可开放
865	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	台郊10kV镇南线主干01#10KV镇南线华盛支1#	80	48.50%	25.2	35.6	38.8	38.8	4.40%	可开放
866	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台金线	台西一线主干11#一中前考核表	250	8.02%	179.96	17.38	58.29	20.04	7.38%	可开放
867	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	唐房支04#汇元酒店考核表	30	15.70%	19.29	99.51	27.93	4.71	-78.24%	可开放
868	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	赵荒大棚分歧13#赵荒西大棚	160	0.61%	127.02	9.13	79.03	0.98	-67.24%	可开放
869	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富新线主干14#杆街里总表	400	0.12%	319.53	9.85	298.78	0.47	-78.16%	可开放
870	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线0254单元红星分支05#华兴农贸市场	400	17.46%	250.17	71.6	139.61	69.83	-1.24%	可开放

871	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线主干新186#荒地二组大棚	100	95.86%	0	84.87	37.07	95.86	6.28%	可开放
872	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线0342单元孙狼八组分歧02#孙浪七组	200	25.15%	109.71	89.33	50.29	50.29	-24.97%	可开放
873	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	老边工区分支27+1左9	400	0.45%	318.22	-	112.93	1.78	-	可开放
874	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	东桓七组南台-2020农网	100	0.30%	79.7	-	0.3	0.3	-	可开放
875	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线朱家分歧12#西平村三四组2.0	200	8.10%	143.81	13.79	16.19	16.19	8.35%	可开放
876	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线张家分歧20#西前南台2.0	400	4.16%	303.38	58.07	16.62	16.62	-46.50%	可开放
877	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线高家分77#大友村二组2.0	200	11.25%	137.5	22.59	22.5	22.5	-0.20%	可开放
878	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	车家二组北台-项目包	200	4.21%	151.59	-	96.54	8.41	-	可开放
879	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线偏养七组岐2#杆偏养七组2.0	400	3.07%	307.71	14.71	12.29	12.29	-8.60%	可开放
880	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	10kV高乔线89右2#	100	0.63%	79.37	-	49.94	0.63	-	可开放
881	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	10kV桑台线122左02#	200	0.10%	159.8	-	28.81	0.2	-	可开放
882	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅柪支82#黄金三组2.0	200	10.46%	139.09	15.91	38.55	20.91	14.64%	可开放
883	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线白西分支04#白西组2.0	400	0.27%	318.93	0.91	229.14	1.07	8.44%	可开放
884	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线三道梁子支16#东新一组2.0	100	11.01%	68.99	14.78	86.38	11.01	-13.69%	可开放
885	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富薪线45#龙凤二组台区2.0	400	3.20%	307.2	14.09	105.24	12.8	-4.69%	可开放
886	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙二组支10#海鲜大市场2.0	400	0.20%	319.21	37.32	259.52	0.79	-85.45%	可开放
887	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线毛家五组岐3#毛家五组2.0	100	17.44%	62.56	18.74	72.39	17.44	-3.53%	可开放
888	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线平安二组分歧2#平安一二组2.0	400	3.83%	304.68	15.27	51.22	15.32	0.16%	可开放
889	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线宋蛤分支32#宋家二组2.0	200	0.32%	159.37	8.88	39.3	0.63	-73.36%	可开放
890	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线高家分5#大友村一、四组2.0	200	0.37%	159.26	26.8	115.63	0.74	-83.38%	可开放

891	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线主干112#大台五组2.0	200	11.09%	137.83	24.81	96.48	22.17	-5.47%	可开放
892	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线林场北队分歧7#林场北队2.0	200	12.80%	134.41	9	156.03	25.59	68.62%	可开放
893	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	新马线99#马家六组2.0	200	12.64%	134.72	19.93	170.89	25.28	12.63%	可开放
894	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线徐家八九组岐7#徐家九组2.0	400	0.20%	319.21	14.21	0.79	0.79	-76.42%	可开放
895	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线前张家分歧37#前张小队2.0	100	9.24%	70.76	26	21.83	9.24	-40.39%	可开放
896	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线雷屯分支23#雷屯2.0	100	5.86%	74.14	3.53	5.86	5.86	28.84%	可开放
897	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线下薄五岐8#下薄七组2.0	200	8.37%	143.27	15.96	16.73	16.73	2.38%	可开放
898	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线12#供销社2.0	100	37.09%	42.91	42.77	37.09	37.09	-6.88%	可开放
899	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾六组水田岐5#东增五组2.0	400	3.55%	305.79	13.56	14.21	14.21	2.37%	可开放
900	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线南万一台分支13#南万一台2.0	200	8.10%	143.8	17.3	70.18	16.2	-3.23%	可开放
901	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	乡直线孙家支30#孙家五六组2.0	400	4.93%	300.3	18.45	110.44	19.7	3.33%	可开放
902	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线96#沙坨七组2.0	100	13.72%	66.28	18.92	97.71	13.72	-14.84%	可开放
903	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	10kV新马线三家子五组分歧14#三家子五组-20技改	100	23.71%	56.29	-	45.97	23.71	-	可开放
904	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	西胡线胡家一组分支7#胡家一组2.0	200	21.70%	116.61	20.2	43.39	43.39	46.56%	可开放
905	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	新马线新马线主干22#新开七组2.0	400	3.75%	305.01	12.23	71.76	14.99	10.71%	可开放
906	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线主干172#小荒三组2.0	200	1.14%	157.73	43.02	166.04	2.27	-77.03%	可开放
907	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线五间四组岐11#五间四组2.0	200	0.93%	158.14	23.13	63.09	1.86	-71.64%	可开放
908	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线侯家一组分支31#家二组2.0	400	0.26%	318.96	14.18	78.82	1.04	-72.92%	可开放
909	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台六组3台区-15结余	100	1.98%	78.02	126.9	77.57	1.98	-87.51%	可开放
910	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线宋家五组分支12#宋家五组2.0	200	9.12%	141.76	37.85	18.24	18.24	-30.58%	可开放

911	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	乡直线19#大张三组2.0	400	0.07%	319.73	0.26	108.63	0.27	1.90%	可开放
912	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线13#新开供销社2.0	400	0.12%	319.53	0.55	0.47	0.47	-7.56%	可开放
913	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线赵家分支支06# 四台八组-19年网改	200	12.03%	135.95	22.69	24.05	24.05	2.95%	可开放
914	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙二组支6左 1#黄沙二组（A）2.0	400	3.28%	306.89	19.34	138.29	13.11	-17.67%	可开放
915	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅盔分支10加1# 大高四组2.0	400	0.08%	319.68	0.35	92.03	0.32	-4.38%	可开放
916	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	三角线24#潘电路西南 台2.0	400	6.75%	293	18.34	71.8	27	21.33%	可开放
917	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	10kV新方线南万一台 分支3左7#	200	0.35%	159.3	0.76	70.18	0.7	-4.03%	可开放
918	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线红旗一组（1） 分歧3#红旗一组2.0	200	10.12%	139.77	18.8	20.23	20.23	3.73%	可开放
919	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线主干88右3示范 场南组2.0	200	5.76%	148.48	7.95	54.62	11.52	20.38%	可开放
920	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线韭台一组分支3# 韭台一组2.0	400	3.47%	306.13	13.19	13.87	13.87	2.55%	可开放
921	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线马坨三组分歧 11#马坨三组二2.0	100	12.62%	67.38	14.47	22.45	12.62	-6.61%	可开放
922	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	双庙组台区-2018网改	200	10.77%	138.46	11.2	80.77	21.54	38.68%	可开放
923	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线蛤蜊四组岐5#蛤 蜊四组2.0	200	0.43%	159.15	0.84	92.67	0.85	0.59%	可开放
924	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆于线十八户岐2#蔬菜 三队2.0	400	0.04%	319.84	8.17	14.21	0.16	-86.01%	可开放
925	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	10kV高乔线79左10#	200	0.04%	159.92	-	11.36	0.08	-	可开放
926	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线85#姜荒三组2.0	400	0.06%	319.77	0.84	197.6	0.23	-47.67%	可开放
927	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线双台分支29#双 台村一组2.0	200	12.85%	134.3	24.57	107.53	25.7	2.27%	可开放
928	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	李家七组台区-2018网 改	200	3.35%	153.3	4.68	6.7	6.7	19.65%	可开放
929	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线下薄五岐38#下 薄五组2.0	200	15.81%	128.39	20.27	31.61	31.61	24.88%	可开放
930	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线主干71#岳家七 组2.0	200	0.52%	158.97	1.07	70	1.03	-1.89%	可开放

931	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线造纸厂支5#黄沙九组2.0	400	0.27%	318.91	0.96	122.76	1.09	6.56%	可开放
932	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线11#黄沙二组新区2.0	400	4.19%	303.24	12.82	132.07	16.76	14.34%	可开放
933	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线154#东后组2.0	200	13.57%	132.86	28.55	45.56	27.14	-2.50%	可开放
934	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	置换楼充电桩台区配变	630	0.03%	503.78	-	367.86	0.22	-	可开放
935	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄村东井台区-2020农网	100	0.98%	79.02	-	34.66	0.98	-	可开放
936	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	10kV达白线南岗一组分支08#南岗一组-19技改	200	13.69%	132.62	33.69	27.38	27.38	-9.85%	可开放
937	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾七组分支12#东增七组一2.0	200	0.44%	159.13	0.94	115.46	0.87	-3.80%	可开放
938	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星分11#镇北新台2.0	400	9.55%	281.81	28.98	186.77	38.19	14.80%	可开放
939	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线圈河分支13#三道符沟台区2.0	400	0.29%	318.84	0.74	53.57	1.16	25.20%	可开放
940	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线西佛五组支2#西佛五组2.0	400	31.87%	192.54	1.07	136.78	127.46	991.43%	可开放
941	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线程家支117#程家一组2.0	200	8.16%	143.69	18.5	188.42	16.31	-6.11%	可开放
942	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线枣木一组分支7#枣木一组2.0	400	3.03%	307.87	11.2	118.41	12.13	4.07%	可开放
943	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线曾口七组分歧2#曾口七组2.0	200	0.53%	158.95	0.92	46.08	1.05	6.83%	可开放
944	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线102右1#双岔二组台区2.0	200	10.11%	139.79	23.88	20.21	20.21	-8.00%	可开放
945	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线岳家二组分支3#岳家一二组（南台）2.0	400	4.44%	302.26	12.52	17.74	17.74	19.03%	可开放
946	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线高家五组岐3#高家五组2.0	400	3.95%	304.2	11.89	15.8	15.8	15.28%	可开放
947	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	乡直线孙家支18#孙家一二三组2.0	400	4.41%	302.38	17.84	109.39	17.62	-0.62%	可开放
948	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房村5组2机井通电台区-2020农网	100	0.32%	79.68	-	13.11	0.32	-	可开放
949	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家四组2台区-15结余	200	1.52%	156.97	3.15	118.1	3.03	-1.92%	可开放
950	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线高力五组支4#高力五组2.0	400	3.21%	307.18	11.91	68.12	12.82	3.75%	可开放

951	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家一组东井-项目包	200	0.62%	158.76	-	93.97	1.24	-	可开放
952	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线南岗五九组分支8#南岗五组2.0	400	3.52%	305.91	13.66	263.86	14.09	1.56%	可开放
953	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	网户七八组-项目包	400	1.83%	312.7	-	7.3	7.3	-	可开放
954	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线魏家二组岐3#末家村二组2.0	200	0.79%	158.42	16.72	98.31	1.58	-69.26%	可开放
955	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线高丽佳支23#高家六组2.0	200	8.21%	143.58	18.7	16.42	16.42	-6.29%	可开放
956	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线宽邦分支38加1#艾岗村六组2.0	200	6.94%	146.13	12.78	13.87	13.87	4.18%	可开放
957	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台五组2台区-15结余	200	0.43%	159.15	2.09	111.08	0.85	-36.23%	可开放
958	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线30#达牛六组2.0	200	0.59%	158.83	21.28	53.8	1.17	-76.55%	可开放
959	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线宋蛤分支99#蛤蜊二组2.0	400	3.69%	305.24	22.91	14.76	14.76	-19.73%	可开放
960	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线37#工交委台区-19技改	400	0.21%	319.17	0.86	178.46	0.83	-1.76%	可开放
961	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线老边分支6#唐家四七组2.0	400	2.88%	308.47	11.13	11.53	11.53	1.78%	可开放
962	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富新线20#镇东总表台区2.0	400	12.86%	268.57	30.84	51.43	51.43	29.14%	可开放
963	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线112#大汪村五组2.0	200	10.50%	139	17.21	143.6	21	10.46%	可开放
964	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线雷屯分支8#雷屯一组2.0	200	7.14%	145.72	10.83	21.57	14.28	14.83%	可开放
965	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线赵家分歧23#四台九组-19年网改	400	17.24%	251.03	11.33	68.97	68.97	146.73%	可开放
966	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线姜荒二组支7#姜荒二组2.0	200	0.37%	159.26	0.79	81.43	0.74	-3.22%	可开放
967	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线赵家分支28#何岗三组2.0	200	4.29%	151.42	7.81	156.73	8.58	4.81%	可开放
968	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线潘家分支07#潘家组2.0	200	6.26%	147.49	10.59	122.95	12.51	8.69%	可开放
969	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线刘家分94右2#刘家八组2.0	200	5.33%	149.34	12.61	145.47	10.66	-8.06%	可开放
970	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线分歧007#曾家村一二组2.0	400	3.84%	304.63	17.31	184.87	15.37	-5.77%	可开放

971	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线赵家分歧21#车家五组2.0	200	2.27%	155.46	6.83	85.26	4.54	-18.47%	可开放
972	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	10kV黄兀线于坨支20左8#	200	0.19%	159.62	-	40.64	0.38	-	可开放
973	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富薪线4#、5#付家五组台区2.0	100	20.52%	59.48	15.05	20.52	20.52	16.77%	可开放
974	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线大友五组分歧16#大友村五组2.0	200	14.25%	131.51	21.08	83.14	28.49	16.25%	可开放
975	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线马仗一组分支7#马仗村一组2.0	200	5.23%	149.54	10.11	160.45	10.46	1.72%	可开放
976	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线前后红分支45#后红四五六组2.0	400	1.92%	312.34	9.7	105.12	7.66	-11.14%	可开放
977	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线吴家分歧6#车家四组2.0	100	15.93%	64.07	12.42	45.02	15.93	13.25%	可开放
978	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线黄家分支12#黄家组2.0	200	8.85%	142.31	14.96	74.6	17.69	8.74%	可开放
979	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线赵家支80#刘家六组2.0	400	3.96%	304.16	11.56	15.84	15.84	17.06%	可开放
980	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线新开五组岐7#新发五组2.0	200	8.48%	143.05	13.33	113.66	16.95	12.76%	可开放
981	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	耿家水田台区-2020农网	100	2.07%	77.93	-	67.3	2.07	-	可开放
982	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线新开五六组分支6#新开五六组2.0	400	5.77%	296.91	14.08	314.35	23.09	28.06%	可开放
983	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线太平二组支7#太平二组2.0	200	4.65%	150.7	8.06	39.9	9.3	7.42%	可开放
984	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线桑林五组分支34#桑林村五组2.0	200	17.24%	125.53	15.29	34.47	34.47	50.15%	可开放
985	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	桑林教育办台区	400	0.11%	319.56	-	147.44	0.44	-	可开放
986	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线潘家二组分支2#潘家四组2.0	400	4.61%	301.57	15.67	18.43	18.43	8.45%	可开放
987	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	么前组台区-2018网改	200	2.50%	155	12.3	240	5	-36.24%	可开放
988	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼八组分歧02#孙狼八组	100	32.24%	47.76	99.09	32.24	32.24	-42.96%	可开放
989	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙十组支5#黄沙六组2.0	400	0.25%	319.01	1.15	90.76	0.99	-7.22%	可开放
990	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	小红五组水田分歧07#小红五组大棚变压器	100	5.07%	74.93	3.59	5.07	5.07	18.84%	可开放

991	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线前后红分46右9# 后红五六组2.0	200	3.51%	152.98	8.75	7.02	7.02	-10.43%	可开放
992	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线张荒地分支34# 张荒五六组2.0	400	1.77%	312.91	45.89	28.21	7.09	-60.69%	可开放
993	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线幸福五组分支 15#幸福五组2.0	400	6.24%	295.06	17.91	24.94	24.94	18.01%	可开放
994	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线主干32西新四组 2.0	200	1.00%	158	1.72	89.83	2	7.83%	可开放
995	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线九台六组分歧6# 九台六七组2.0	400	2.38%	310.49	8.74	80.63	9.51	4.31%	可开放
996	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线主干82#大田四 组2.0	400	4.95%	300.22	17.96	19.78	19.78	4.94%	可开放
997	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家三六组6台区-15结 余	200	1.68%	156.65	4.48	105.24	3.35	-13.53%	可开放
998	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线193#北站一组 2.0	200	10.89%	138.23	16.98	21.77	21.77	13.23%	可开放
999	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家三六组2台区-15结 余	100	1.83%	78.17	1.27	66.61	1.83	20.04%	可开放
1000	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	团结一组农业设施	200	1.03%	157.94	-	116.69	2.06	-	可开放
1001	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线主干76#耿 家二组-20技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
1002	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线侯家五组支5#侯 家六组2.0	200	0.62%	158.77	1.62	116.78	1.23	-12.86%	可开放
1003	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	10kV台北线东樊一歧 3#樊家一组-19技改	200	11.62%	136.77	22.28	23.23	23.23	2.11%	可开放
1004	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线圈河分支53#二 道台区2.0	200	5.95%	148.1	13.37	11.9	11.9	-5.66%	可开放
1005	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线何岗二组分支 14#何岗二组2.0	200	2.18%	155.64	9.23	134.82	4.36	-31.27%	可开放
1006	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	桑林四组北台分歧2#桑 林四组北台南2.0	400	1.05%	315.8	2.54	174.84	4.2	28.59%	可开放
1007	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线东前分歧05#东 前组2.0	200	1.00%	158.01	1.81	41.01	1.99	4.85%	可开放
1008	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	10kV达佛线81右04加 1#苏家一组-19技改	200	11.42%	137.17	18.27	55.02	22.83	11.79%	可开放
1009	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星三组岐2#红 星三组2.0	200	4.52%	150.97	8.07	50.94	9.03	5.78%	可开放
1010	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线五间八组岐9#五 间八组2.0	400	0.19%	319.25	11.93	47.87	0.75	-74.93%	可开放

1011	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线西佛分支7#西佛村2.0	400	0.20%	319.19	17.4	93	0.81	-78.42%	可开放
1012	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线园林分支15#祁西组2.0	200	3.68%	152.65	5.2	7.35	7.35	18.89%	可开放
1013	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线前后红分支33#前红村2.0	400	3.05%	307.81	10.88	79.22	12.19	5.85%	可开放
1014	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	三岔三组台区-2018网改	200	0.31%	159.38	0.37	141.88	0.62	29.45%	可开放
1015	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星支68#红星四组2.0	200	3.96%	152.09	7.98	92.31	7.91	-0.44%	可开放
1016	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线主干40#岳家三五组（北台）2.0	400	2.07%	311.71	5.52	8.29	8.29	22.55%	可开放
1017	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线138#兀拉五组2.0	400	0.14%	319.45	8.97	92.5	0.55	-75.24%	可开放
1018	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线主干71#东桓二组2.0	200	0.72%	158.57	15.46	91.95	1.43	-69.59%	可开放
1019	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	10kV达田线大姜三四六组分歧08#大姜三四六组-19技改	400	6.92%	292.33	23.8	27.67	27.67	7.82%	可开放
1020	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	社直线疗所分歧5#社直线疗所2.0	200	19.05%	121.91	-	38.09	38.09	-	可开放
1021	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线毛家分71#1毛家一组2.0	400	2.69%	309.23	11.23	238.4	10.77	-2.07%	可开放
1022	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线曾口村二三组分支23#曾口二组2.0	400	0.17%	319.33	16.26	80.71	0.67	-79.70%	可开放
1023	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线贺家分支139#贺家村二七组2.0	400	1.99%	312.06	8.14	7.94	7.94	-1.24%	可开放
1024	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	小河一组台区-2018网改	200	2.99%	154.03	12.15	63.77	5.97	-29.90%	可开放
1025	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	新华所新麦线德生六台子2.0	200	0.41%	159.19	0.76	143.12	0.81	3.24%	可开放
1026	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线西佛村分支2#轻工市场2.0	400	0.06%	319.78	13.83	69.91	0.22	-87.39%	可开放
1027	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线西前分支07#西前北台2.0	400	2.88%	308.48	13.34	11.52	11.52	-7.07%	可开放
1028	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房3组机井通电台区-2020农网	100	0.29%	79.71	-	20.5	0.29	-	可开放
1029	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线姜家分歧15#曾家村四组2.0	200	28.62%	102.76	28.52	57.24	57.24	41.67%	可开放
1030	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	九间家属房	100	36.26%	43.74	-	36.26	36.26	-	可开放

1031	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	10kV桑台线后大友分歧11左09#	200	1.86%	156.28	-	114.29	3.72	-	可开放
1032	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	10kV孙台线67#四棵树排水站-20技改	50	0.00%	50	-	31.42	-	-	可开放
1033	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线雷屯分支12#雷屯二、三组2.0	400	2.13%	311.47	9.77	147.4	8.53	-6.56%	可开放
1034	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线22#新开综合厂2.0	400	10.40%	278.39	37.1	155.07	41.61	5.90%	可开放
1035	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线铁丝房分支06#铁西组2.0	200	7.68%	144.65	13.93	128.35	15.35	4.97%	可开放
1036	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	黄前组台区-2018网改	200	0.11%	159.79	0.18	27.62	0.21	8.01%	可开放
1037	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线唐屯五组分歧5#唐屯五组2.0	200	2.47%	155.06	6.67	175.92	4.94	-13.94%	可开放
1038	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大于一组分歧6#大于一组2.0	200	10.97%	138.06	28.28	99.86	21.94	-11.92%	可开放
1039	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线云柳支48#云柳一组2.0	200	9.92%	140.17	16.82	36.84	19.83	8.58%	可开放
1040	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线马坨岔分支16右1#马坨二组一2.0	200	5.57%	148.87	12.63	26.85	11.13	-6.13%	可开放
1041	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西才线新立一组岐17#新立一二组2.0	400	0.07%	319.72	8.42	95	0.28	-81.76%	可开放
1042	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线张荒四组分歧5#张荒四组2.0	400	6.20%	295.21	19.09	118.67	24.79	13.96%	可开放
1043	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线高家林业队岐6#高家村直2.0	100	24.83%	55.17	31.23	11.42	24.83	-10.83%	可开放
1044	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线马仗六组分支21#马仗村五组2.0	100	34.06%	45.94	24.81	34.06	34.06	17.17%	可开放
1045	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线网户二三组分歧7#网户二三组2.0	400	4.08%	303.68	16	137.36	16.32	1.00%	可开放
1046	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线后张分歧02#后张组2.0	200	5.32%	149.37	14.87	79.06	10.63	-15.45%	可开放
1047	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	新立三四组2台区-18结余	200	0.14%	159.72	-	171.31	0.28	-	可开放
1048	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线26#韭台三组2.0	400	3.34%	306.64	13.84	44.56	13.36	-1.75%	可开放
1049	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨大棚三四组台区-2018网改	200	0.14%	159.72	0.3	59.58	0.28	-3.39%	可开放
1050	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线160#西平村二组2.0	400	3.19%	307.25	11.73	12.75	12.75	4.26%	可开放

1051	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线郑三五组分支6# 郑三五组2.0	200	4.91%	150.19	7.72	9.81	9.81	12.73%	可开放
1052	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线茨于五组分支6# 茨于五组2.0	200	0.18%	159.64	0.38	119.14	0.36	-2.67%	可开放
1053	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线鲶鱼一组岐4#年 余一队2.0	400	0.12%	319.51	0.46	130.63	0.49	3.21%	可开放
1054	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生三组3台区-15结余	100	2.24%	77.76	2.67	60.79	2.24	-8.41%	可开放
1055	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	三角线66#西岗五六组 2.0	400	3.81%	304.76	14.38	64.39	15.24	2.95%	可开放
1056	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线镇直小区2分岐 03#镇直小区二2.0	200	8.31%	143.38	20.54	74.96	16.62	-10.05%	可开放
1057	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线主干159#小荒村 址2.0	400	3.88%	304.49	14.24	72.55	15.51	4.36%	可开放
1058	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线贺家分支78#未 家村七组2.0	200	12.06%	135.88	22.41	124.32	24.12	3.75%	可开放
1059	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线小荒四五组分支 4#小荒四五组2.0	400	0.18%	319.28	0.97	217.97	0.72	-13.85%	可开放
1060	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线赵荒五组分支6# 赵荒五组2.0	200	0.37%	159.26	12.8	89.23	0.74	-75.96%	可开放
1061	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线主干103#大三四 组2.0	100	2.34%	77.66	20.72	70.77	2.34	-66.39%	可开放
1062	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线44右1#红星六组 2.0	100	19.77%	60.23	16.1	37.91	19.77	10.81%	可开放
1063	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	西胡线龙家二组支8#龙 家二组2.0	200	9.12%	141.76	13.71	18.24	18.24	15.34%	可开放
1064	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生三组4台区-15结余	100	3.03%	76.97	2.68	83.42	3.03	6.33%	可开放
1065	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	么三组台区-2018网改	200	2.86%	154.28	3.22	79.87	5.72	33.28%	可开放
1066	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	桑林四组南台分岐2#桑 林村四组(南台)2.0	400	2.90%	308.39	11.99	45.5	11.61	-1.60%	可开放
1067	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线网户四组分岐5# 网户四组2.0	200	13.82%	132.36	27.62	27.64	27.64	0.04%	可开放
1068	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线陈家房二、三组 分支5#陈家房新台2.0	400	1.61%	313.57	6.05	6.43	6.43	3.09%	可开放
1069	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线通江支8#通江西 2.0	400	3.02%	307.94	10.01	263.04	12.06	9.76%	可开放
1070	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线沈家支16#大张 五六组2.0	400	3.88%	304.48	10.27	15.52	15.52	22.93%	可开放

1071	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线常兴六组分支11#常兴六组2.0	200	1.10%	157.81	7.53	104	2.19	-46.07%	可开放
1072	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	铁丝房张后组台区-2018网改	200	0.16%	159.69	8.13	128.35	0.31	-80.47%	可开放
1073	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线沙坨分支33#沙坨东台（1）2.0	400	0.17%	319.33	4.6	77.82	0.67	-61.84%	可开放
1074	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线淮泡三组岐3#淮泡三组2.0	200	0.72%	158.57	1.39	127.6	1.43	1.43%	可开放
1075	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线大高一组分支5#大高二组2.0	200	0.19%	159.62	0.69	13.82	0.38	-25.79%	可开放
1076	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线郭家村龙凤分歧05#龙凤组2.0	400	4.53%	301.87	20.33	168.08	18.13	-5.57%	可开放
1077	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线历家分支31#历家四组2.0	200	0.40%	159.21	21.52	54.7	0.79	-80.84%	可开放
1078	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线9#气泵厂2.0	100	2.50%	77.5	2.05	47.97	2.5	10.43%	可开放
1079	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线欧力四组分歧5#欧力四组2.0	200	0.52%	158.97	0.99	66.96	1.03	2.00%	可开放
1080	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线45#大高东四组2.0	200	1.15%	157.7	2.48	83.48	2.3	-3.70%	可开放
1081	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线黄金八组分歧3#黄金八组2.0	200	0.26%	159.48	0.62	45.22	0.52	-8.42%	可开放
1082	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线淮泡六组岐23#淮泡六组2.0	100	15.64%	64.36	13.91	68.36	15.64	6.04%	可开放
1083	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线东新二组岐8#东新二组2.0	200	3.52%	152.97	38.54	43.17	7.03	-57.29%	可开放
1084	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线鲶鱼支29#年余四六组2.0	400	3.29%	306.84	13.77	124.54	13.16	-2.24%	可开放
1085	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线27#茨于村五组2.0	200	15.71%	128.58	31.95	31.42	31.42	-0.83%	可开放
1086	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线金桥七组支11#金桥七组2.0	400	2.88%	308.48	10.73	57.43	11.52	3.62%	可开放
1087	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线任家二组分支7#任家二组2.0	400	2.54%	309.85	9.17	10.15	10.15	5.21%	可开放
1088	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	10kV三角线高家分支10#三角四组-19技改	200	10.55%	138.9	23.94	120.58	21.1	-6.12%	可开放
1089	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家三六组7台区-15结余	200	0.40%	159.2	0.67	118.94	0.8	9.27%	可开放
1090	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	新马线北万子一二组分支13#北万一二组2.0	400	3.50%	306.02	14.21	242.66	13.98	-0.81%	可开放

1091	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨大棚1组台区-2018网改	200	1.10%	157.8	3.49	43.67	2.2	-20.60%	可开放
1092	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新排线4348	沥青拌合站分支7左1	200	0.20%	159.61	-	43.1	0.39	-	可开放
1093	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新台法院（改造）	200	0.15%	159.71	0.25	37.41	0.29	7.70%	可开放
1094	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线老四岐24#老边四组2.0	200	11.17%	137.66	21.53	78.6	22.34	1.86%	可开放
1095	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	东桓五组水田南台区-2020机井	200	0.25%	159.51	-	60.56	0.49	-	可开放
1096	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星分支25#大高北小区2.0	200	64.62%	30.76	0.98	39.95	129.24	1048.38%	可开放
1097	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	工业一线十里四组岐4#十里四组2.0	200	9.39%	141.22	25.54	18.78	18.78	-14.25%	可开放
1098	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆于线58#陆家四组2.0	400	2.08%	311.67	8.26	8.33	8.33	0.42%	可开放
1099	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	10kV黄南线朴卧一组分支06#朴卧一组-19技改	200	8.39%	143.23	16.04	16.77	16.77	2.25%	可开放
1100	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线曾口九组支3#曾口九组2.0	400	0.25%	318.99	1.15	61.95	1.01	-6.28%	可开放
1101	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	10kV大赵线刘家分支3右4#	200	0.10%	159.81	-	57.74	0.19	-	可开放
1102	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	三角线路东支7#潘屯路东2.0	400	2.55%	309.82	8.89	45.19	10.18	7.01%	可开放
1103	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线杜大四五组分支04#杜大四组大棚-20技改	50	63.28%	8.36	-	10.6	31.64	-	可开放
1104	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线35#东佛大队2.0	400	0.21%	319.18	1.82	193.99	0.82	-32.88%	可开放
1105	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家八组分歧41#才家村八组2.0	200	13.77%	132.46	14.43	52.19	27.54	38.15%	可开放
1106	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	非偏线4632	非偏线淮泡五组岐6#淮泡五组2.0	400	0.13%	319.48	16.76	145.86	0.52	-82.39%	可开放
1107	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家四组-项目包	400	1.14%	315.44	-	163.38	4.56	-	可开放
1108	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线红庙岐12左1#红庙一组2.0	200	0.68%	158.64	1.36	65.47	1.36	0.00%	可开放
1109	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星支7#大高九十组2.0	400	1.89%	312.46	6.48	111.63	7.54	7.87%	可开放
1110	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线王坨分34#王坨村三组2.0	400	8.72%	285.13	29.13	82.24	34.87	9.41%	可开放

1111	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	东桓八组台区-2020农网	100	0.29%	79.71	-	0.29	0.29	-	可开放
1112	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线永合分支3#北站二组2.0	200	0.30%	159.4	0.64	50.31	0.6	-3.18%	可开放
1113	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线太平分支17#太平三组2.0	200	3.51%	152.99	7.32	34.91	7.01	-2.14%	可开放
1114	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线红庙五组分歧11#红庙五组2.0	200	0.39%	159.23	0.76	0.77	0.77	0.66%	可开放
1115	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线鲶鱼三组分歧5#年余三组2.0	200	4.99%	150.03	19.1	9.97	9.97	-27.75%	可开放
1116	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线石家支43#石家五组2.0	400	0.16%	319.38	0.59	194.84	0.62	2.51%	可开放
1117	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线贺家分支62右1#末家三组2.0	400	4.43%	302.28	11.69	17.72	17.72	23.12%	可开放
1118	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	10kV黄南线四家五组分歧028#四家五组-19技改	200	0.60%	158.8	12.73	84.86	1.2	-69.30%	可开放
1119	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅柅支82#黄金四组2.0	400	0.47%	318.12	2.05	1.88	1.88	-4.24%	可开放
1120	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线16左1#小高一组2.0	400	3.13%	307.5	9.54	64.35	12.5	14.47%	可开放
1121	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	三角线103#三角一组2.0	200	9.20%	141.61	20.54	44.47	18.39	-5.38%	可开放
1122	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线王坨支54右2左3#王坨村一组2.0	400	2.70%	309.22	13.41	38.53	10.78	-10.34%	可开放
1123	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线乔坨二组分支8#乔坨四组2.0	200	11.68%	136.64	20.61	41.1	23.36	6.46%	可开放
1124	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	示范场分支29#示范场中部台区	100	3.55%	76.45	6.2	70.01	3.55	-24.33%	可开放
1125	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	西新五组-项目包	200	0.20%	159.61	-	83.12	0.39	-	可开放
1126	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	九二小队	400	0.32%	318.72	-	164.85	1.28	-	可开放
1127	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房5组1机井通电台区-2020农网	100	12.26%	67.74	-	-	12.26	-	可开放
1128	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台六组1台区-15结余	100	61.78%	18.22	2.18	1.8	61.78	432.35%	可开放
1129	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线乔坨二组分支32#乔坨二组2.0	400	2.85%	308.6	9.77	10.13	11.4	8.02%	可开放
1130	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	贺家四五组	200	8.73%	142.55	-	30.54	17.45	-	可开放

1131	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	桑林四组北台分歧5#桑林村四组(北台)2.0	200	26.11%	107.79	31.56	47.15	52.21	28.62%	可开放
1132	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线郑三七组分歧3#郑三七组2.0	100	24.41%	55.59	29.05	27.09	24.41	-8.33%	可开放
1133	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线大岗分50#大岗村二七组2.0	400	3.38%	306.48	12.48	14.18	13.52	4.08%	可开放
1134	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	车家二组-项目包	200	86.25%	0	-	22.24	172.49	-	可开放
1135	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线唐家分支22#唐东组2.0	400	21.78%	232.87	10.11	10.26	87.13	193.57%	可开放
1136	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线西佛五组分2#西佛五组2.0	400	12.44%	270.24	28.86	24.56	49.76	31.31%	可开放
1137	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	工业一线十里支58#十里五六组2.0	200	22.10%	115.81	64.89	17.72	44.19	-17.48%	可开放
1138	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线主于029#商业区2.0	200	75.73%	8.55	0.81	0.96	151.45	1267.39%	可开放
1139	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线淮泡四组岐18#淮泡四组2.0	200	1.28%	157.44	2.37	2.02	2.56	3.93%	可开放
1140	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线唐屯分支115#唐屯三组2.0	400	70.41%	38.36	8	6.72	281.64	493.34%	可开放
1141	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台二组2台区-15结余	100	53.19%	26.81	52.19	1.81	53.19	0.95%	可开放
1142	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线三台分支15#双岔三台台区2.0	200	46.70%	66.61	1.25	1.31	93.39	764.36%	可开放
1143	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	孙台线唐房支31#黑于五组2.0	100	0.13%	79.87	0.68	0.29	0.13	-56.28%	可开放
1144	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	艳山组台区-2018网改	200	16.27%	127.47	6.04	6.24	32.53	132.07%	可开放
1145	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星一组分歧19右3#红星一组2.0	200	42.77%	74.47	0.47	0.48	85.53	1248.99%	可开放
1146	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线唐一岐8#唐家一组2.0	200	25.44%	109.13	17.3	18.81	50.87	71.48%	可开放
1147	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	西长南台-2020农网	200	0.19%	159.63	-	-	0.37	-	可开放
1148	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线街内分支07+1#桓西组2.0	400	16.29%	254.86	8.9	8.43	65.14	170.54%	可开放
1149	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	新台线管电七组分歧3#雷屯六组2.0	200	4.08%	151.85	15.14	15.53	8.15	-26.63%	可开放
1150	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线幸福七组支5#幸福七组2.0	400	36.17%	175.33	1.04	1.06	144.67	1079.43%	可开放

1151	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线前五台分歧30# 四台七组-19年网改	200	15.66%	128.68	22.65	21.23	31.32	17.59%	可开放
1152	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线小莲花支五组岐 6#云柳五组2.0	200	41.13%	77.75	10.57	13.26	82.25	178.95%	可开放
1153	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线贾家分支53#后 贾家组2.0	100	17.14%	62.86	19.46	18.25	17.14	-6.15%	可开放
1154	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线九台二岐5#九台 一二组2.0	400	1.28%	314.9	6.93	5.7	5.1	-14.21%	可开放
1155	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾九组分歧5# 东增九组二2.0	400	27.96%	208.15	5.9	13.7	111.85	335.40%	可开放
1156	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线三岔六组分歧 09#三岔六组2.0	200	10.03%	139.94	23.27	19.91	20.06	-7.15%	可开放
1157	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线大仗岐3#大仗台 区2.0	200	12.75%	134.5	18.04	19.07	25.5	18.89%	可开放
1158	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线李窑五六组分歧 16#李窑五六组2.0	400	67.74%	49.05	11.83	0.58	270.95	378.58%	可开放
1159	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	新华所新麦线德生刘家 2.0	200	41.45%	77.11	0.81	0.81	82.89	911.60%	可开放
1160	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线桑林五组分支 14#桑林村六组2.0	400	23.92%	224.33	18.68	20.22	95.67	126.31%	可开放
1161	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线蒋坨四五组分支 41#蒋坨村五组2.0	200	13.54%	132.92	25.75	25.6	27.08	2.55%	可开放
1162	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线主干17左5西新 一组2.0	400	2.51%	309.98	10.4	11.23	10.02	-1.84%	可开放
1163	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线黄沙中学分支3# 初中(力)2.0	200	16.59%	126.82	133.76	143.03	33.18	-50.19%	可开放
1164	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	何家二组-2020农网	200	0.06%	159.88	-	-	0.12	-	可开放
1165	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业二线	工业一线十里三组岐9# 十里三组2.0	400	21.12%	235.53	0.3	0.33	84.47	1577.99%	可开放
1166	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	四台村1台区-15结余	200	46.21%	67.59	3.34	3.41	92.41	426.00%	可开放
1167	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线淮泡支56#淮泡 村2.0	100	46.07%	33.93	53.06	48.19	46.07	-6.82%	可开放
1168	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线绿茵分支02#桓 洞镇直小区2.0	200	97.75%	0	12.65	0.5	195.49	293.11%	可开放
1169	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	10KV台中线11#造纸厂 住宅-19技改	400	11.52%	273.94	17.47	20.93	46.06	62.37%	可开放
1170	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	么一组台区-2018网改	100	82.65%	0	1.85	2.15	82.65	568.40%	可开放

1171	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	才文大队-项目包	200	81.67%	0	-	39.4	163.34	-	可开放
1172	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线12#本街2.0	100	26.73%	53.27	29.41	27.06	26.73	-4.67%	可开放
1173	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线六间分支41#六 间一六组2.0	400	58.22%	87.14	0.32	0.34	232.86	2597.57%	可开放
1174	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线大友三组分歧4# 大友村三组2.0	200	13.63%	132.74	19.55	23.24	27.26	18.08%	可开放
1175	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	非张线4638	非张线13#街里个体2.0	400	36.20%	175.2	28.94	30.98	144.8	123.68%	可开放
1176	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	荒地四组台区-2018网 改	200	4.09%	151.82	6.56	7.31	8.18	11.67%	可开放
1177	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生六组1台区-15结余	100	66.59%	13.41	2.45	2.38	66.59	421.34%	可开放
1178	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大田六组分歧 20#大田六组2.0	200	21.90%	116.2	16.42	15.37	43.8	63.32%	可开放
1179	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线唐屯分支60#李 窖一组2.0	400	12.73%	269.09	11.54	11.36	50.91	110.04%	可开放
1180	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	10kV台朱线24#三粮库 开发台区-20技改	400	30.64%	197.43	-	-	122.57	-	可开放
1181	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线沙坨西台分歧3# 沙坨西台2.0	200	19.80%	120.4	29.9	31.25	39.6	15.08%	可开放
1182	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线永安五组分歧 16#永安五组2.0	200	60.74%	38.53	20.05	21.26	121.47	146.14%	可开放
1183	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家一组西井台区-项 目包	200	42.78%	74.44	0.37	0.79	85.56	1420.67%	可开放
1184	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	四台村4台区-15结余	100	57.48%	22.52	1.77	1.89	57.48	469.86%	可开放
1185	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	朴卧二组机井-项目包	100	35.41%	44.59	-	1.75	35.41	-	可开放
1186	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生四组2台区-15结余	200	55.01%	49.99	2.12	3.56	110.01	620.36%	可开放
1187	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线才沟分歧03#三 道才沟台区2.0	100	34.89%	45.11	17.63	1.76	34.89	40.68%	可开放
1188	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线徐家一组岐13# 徐家一组2.0	200	0.72%	158.56	18.38	2.9	1.44	-72.01%	可开放
1189	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家二组分支6# 才家村一组2.0	400	2.38%	310.49	10.29	10.24	9.51	-3.86%	可开放
1190	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线高于分歧61#西 柳组2.0	200	19.57%	120.86	27.55	45.55	39.14	19.19%	可开放

1191	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台七组2台区-15结余	100	85.31%	0	2.7	1.89	85.31	462.11%	可开放
1192	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线铁炉三组支5#铁炉三组2.0	400	3.11%	307.58	10.18	9.33	12.42	10.46%	可开放
1193	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	富牛线金沙分5左5#金沙台区2.0	400	3.00%	308	9.49	9.66	12	12.45%	可开放
1194	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线大红支25#大红二组2.0	200	23.34%	113.33	2.5	3.34	46.67	332.06%	可开放
1195	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线侯家三组分歧7#侯家三组2.0	200	4.47%	151.06	9.61	8.41	8.94	-3.55%	可开放
1196	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	东桓七组北台-2020农网	100	0.49%	79.51	-	-	0.49	-	可开放
1197	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	10kV达佛线大姜二组分20#大姜二组-19技改	200	8.77%	142.46	16.21	15.18	17.54	4.02%	可开放
1198	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	10kV台朱线雅化分支64#雅化六七组-19技改	200	11.00%	138.01	16.04	21.02	21.99	17.09%	可开放
1199	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线徐家一组岐9#徐家二组2.0	200	44.07%	71.87	14.57	12.93	88.13	145.94%	可开放
1200	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	才家养殖场-项目包	200	3.06%	153.88	-	-	6.12	-	可开放
1201	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨一八组台区-2018网改	200	25.00%	110.01	0.49	0.4	49.99	910.05%	可开放
1202	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线曾口一组岐15#曾口一组2.0	200	49.83%	60.34	23.21	28.83	99.66	107.22%	可开放
1203	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线张荒分支13#张荒三组2.0	400	3.60%	305.61	12.12	12.63	14.39	8.96%	可开放
1204	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线小红一支10#小红一组2.0	200	16.37%	127.27	1.61	1.68	32.73	350.88%	可开放
1205	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线小红二岐5#小红二组2.0	400	36.85%	172.61	1.14	1.02	147.39	1037.06%	可开放
1206	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线120#金家一组2.0	400	23.54%	225.85	9.73	7.9	94.15	211.07%	可开放
1207	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线赵家分支39#金桥三四组2.0	400	19.46%	242.16	12.42	14.19	77.84	150.35%	可开放
1208	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线东台区分支1#韭台东2.0	400	37.90%	168.42	24.91	35.11	151.58	146.68%	可开放
1209	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台六组2台区-15结余	200	51.63%	56.75	1.95	2.09	103.25	627.66%	可开放
1210	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	耿家村一组二台区-18结余	200	66.74%	26.52	-	-	133.48	-	可开放

1211	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线南岗二组分支4# 南岗二组2.0	200	42.16%	75.69	11.29	10.31	84.31	173.27%	可开放
1212	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线雷屯分支29#雷 屯九组2.0	200	72.01%	15.99	0.28	0.3	144.01	2167.87%	可开放
1213	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台四组3台区-15结余	100	83.00%	0	2.9	2.69	83	434.98%	可开放
1214	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线小龙四五组岐 13#小龙五组2.0	400	0.27%	318.92	9.51	9.9	1.08	-66.30%	可开放
1215	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线前五台分歧03# 四台六组-19年网改	200	8.77%	142.47	25.47	28.03	17.53	-17.04%	可开放
1216	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生四组水田南台- 2020机井	200	31.83%	96.35	-	-	63.65	-	可开放
1217	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线大岗分35#大岗 村一九组2.0	400	52.49%	110.05	9.32	10.84	209.95	374.62%	可开放
1218	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线新开轧钢厂分支 9#农机厂2.0	200	28.87%	102.26	32.32	27.53	57.74	33.66%	可开放
1219	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线大红六组岐4#大 红五六组2.0	400	69.30%	42.79	16.04	13.99	277.21	315.72%	可开放
1220	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	洪家西长组台区-2018 网改	200	20.89%	118.22	0.37	0.46	41.78	962.63%	可开放
1221	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	10kV新大线孙家分支 36左16#	200	41.96%	76.08	-	0.45	83.92	-	可开放
1222	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	东桓三组一台区-2020 农网	100	10.49%	69.51	-	-	10.49	-	可开放
1223	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	孙台线唐房支18#黑于 村四组2.0	200	7.59%	144.82	5.14	5.06	15.18	71.85%	可开放
1224	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台四组6台区-15结余	200	58.89%	42.22	1.03	0.98	117.78	969.34%	可开放
1225	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	马店组台区-2018网改	200	55.16%	49.68	0.64	0.55	110.32	1212.92%	可开放
1226	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	土地局配变-技改	500	49.43%	152.86	-	25.69	247.14	-	可开放
1227	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄五组3台区-15结余	200	37.52%	84.96	1.28	1.28	75.04	665.67%	可开放
1228	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线通江分19#通江 东2.0	400	0.28%	318.89	0.99	0.94	1.11	5.89%	可开放
1229	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅盔分支6#大高 七组2.0	400	23.54%	225.85	0.35	0.37	94.15	1540.12%	可开放
1230	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线五间七组岐1#五 间六组2.0	200	13.94%	132.12	27.04	22.84	27.88	1.54%	可开放

1231	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线钢柃一组分歧3# 钢柃一组2.0	200	18.09%	123.82	7.83	0.87	36.18	114.96%	可开放
1232	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	徐家六组机井-15结余	100	50.65%	29.35	127.01	0.95	50.65	-36.85%	可开放
1233	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线钢柃八组14加1 左12#钢柃八组2.0	200	13.97%	132.07	16.02	13.13	27.93	32.04%	可开放
1234	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	佛桓线胜利支5左2#胜 利小区2.0	200	22.61%	114.78	14.77	16.16	45.22	74.97%	可开放
1235	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线赵家五组分歧 37#赵家五组2.0	200	63.51%	32.98	5.52	5.47	127.02	379.70%	可开放
1236	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线21#黄沙五组2.0	400	0.21%	319.17	0.92	0.79	0.83	-5.02%	可开放
1237	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线085#加信组2.0	200	61.27%	37.47	0.51	0.81	122.53	1450.02%	可开放
1238	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	达佛线大姜二组分支 16#大姜一组2.0	200	26.36%	107.28	31.72	1	52.72	28.92%	可开放
1239	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	新台线管屯分支13#雷 屯七组2.0	200	3.97%	152.06	8.31	7.68	7.94	-2.25%	可开放
1240	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	杨树四组	400	32.91%	188.38	-	0.2	131.62	-	可开放
1241	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	德生二组4台区-15结余	100	92.01%	0	3.47	3.03	92.01	414.94%	可开放
1242	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线沙坨分支33#沙 坨东台（2）2.0	400	4.66%	301.38	13.13	9.13	18.62	19.09%	可开放
1243	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线钢柃支16#大高 六组2.0	400	11.45%	274.22	0.69	0.65	45.78	714.54%	可开放
1244	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	10kV佛桓线二道排水 点岐25#二道一组-20技 改	100	17.33%	62.67	-	-	17.33	-	可开放
1245	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	四台村5台区-15结余	100	74.66%	5.34	3.26	4.64	74.66	378.56%	可开放
1246	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线老边分支63#老 边二三组2.0	400	5.73%	297.09	20.52	18.03	22.91	5.66%	可开放
1247	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线三家二组分歧2# 三家二组2.0	200	14.72%	130.56	14.29	0.84	29.44	43.53%	可开放
1248	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线艾岗一七组分歧 4#艾岗村一七组2.0	400	39.14%	163.45	11.77	12.43	156.55	264.70%	可开放
1249	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家三六组5台区-15结 余	100	29.64%	50.36	1.68	1.61	29.64	320.03%	可开放
1250	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	东桓一组一台区-2020 农网	100	9.61%	70.39	-	-	9.61	-	可开放

1251	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线大岗分支99加1大岗村五十一组2.0	400	3.13%	307.47	9.51	11.81	12.53	14.79%	可开放
1252	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业三线5156	10千伏工业三线构件支7#	200	48.67%	62.66	-	0.89	97.34	-	可开放
1253	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线刘家分88#刘家七组2.0	200	10.91%	138.19	20.91	18.46	21.81	2.13%	可开放
1254	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	德生二组1台区-15结余	200	54.60%	50.81	3.48	3.34	109.19	460.15%	可开放
1255	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线桑林五组分支10#桑林村七组2.0	200	6.42%	147.16	14.66	14.93	12.84	-6.41%	可开放
1256	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	10kV达白线赵荒分支11#	200	43.36%	73.28	-	17.97	86.72	-	可开放
1257	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线东新二组岐2#东新二组2.0	200	21.59%	116.83	13.08	7.45	43.17	81.67%	可开放
1258	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线主干65右2南台二组2.0	200	34.71%	90.59	30.62	23.97	69.41	50.56%	可开放
1259	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线双台分支41左2#双台村五组2.0	200	7.48%	145.05	13.5	16.52	14.95	5.23%	可开放
1260	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线主干44右3南台一组2.0	200	59.80%	40.4	10.58	14.06	119.6	236.22%	可开放
1261	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线潘家村支5#潘家村2.0	200	43.16%	73.69	1.7	3.16	86.31	612.53%	可开放
1262	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线双台分支44#双台村四组2.0	400	4.25%	302.99	10.18	15.02	17.01	29.26%	可开放
1263	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线李家一二组分歧5#李家一二组2.0	400	34.93%	180.29	20.95	21.09	139.71	158.24%	可开放
1264	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙十一组2#黄沙十一组2.0	200	35.68%	88.64	16.01	21.57	71.36	111.12%	可开放
1265	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	贾家组台区-2018网改	200	41.18%	77.64	7.16	5.21	82.36	239.16%	可开放
1266	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线南岗六组分支3#南岗六组2.0	200	73.28%	13.44	16.18	7.91	146.56	200.97%	可开放
1267	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	小兴龙组台区-2018网改	100	77.96%	2.04	15.08	16.99	77.96	127.37%	可开放
1268	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线大岗八组分歧27#大岗村八组2.0	100	24.24%	55.76	29.47	24.7	24.24	-9.31%	可开放
1269	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	工业一线十里一岐4#十里一组2.0	200	7.08%	145.85	15.88	14.24	14.15	-5.60%	可开放
1270	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	富大线30右4#么台西台台区2.0	200	16.65%	126.71	46.65	35.45	33.29	-15.52%	可开放

1271	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线杜大一组南光支03#杜大一组大栅-20技改	50	26.00%	27	-	-	13	-	可开放
1272	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	桓月线十八户分支07#十八户组照明2.0	200	62.83%	34.35	6.08	0.41	125.65	354.60%	可开放
1273	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	贺家养殖场	200	34.68%	90.64	-	3.41	69.36	-	可开放
1274	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线30#富家二组台区2.0	400	22.71%	229.18	0.69	0.77	90.82	1047.27%	可开放
1275	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线八家分支1#韩电台区2.0	200	6.90%	146.2	20.48	14.11	13.8	-17.91%	可开放
1276	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线孙家支8#西新六组2.0	200	63.38%	33.24	14.11	15.11	126.76	199.73%	可开放
1277	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线齐家二组分歧4#齐家村三组2.0	400	3.09%	307.63	10.2	12.48	12.37	10.12%	可开放
1278	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	张家组台区-2018网改	100	56.78%	23.22	0.98	0.96	56.78	661.18%	可开放
1279	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线大明滩支10#南台六组2.0	200	63.32%	33.36	12.7	31.85	126.64	215.78%	可开放
1280	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线茨于副业队支14#茨于二组2.0	200	52.37%	55.26	0.74	0.86	104.74	1089.71%	可开放
1281	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线老一岐7#老边一组2.0	200	64.17%	31.67	0.8	0.71	128.33	1166.54%	可开放
1282	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台四组4台区-15结余	400	27.76%	208.98	3.95	3.7	111.02	430.15%	可开放
1283	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线35#大高一组2.0	200	42.34%	75.32	0.53	0.47	84.68	1164.02%	可开放
1284	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线马仗三组分支6#马仗村三组2.0	200	10.74%	138.52	16.73	18.65	21.48	13.31%	可开放
1285	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线金家五组分支15#马家一二组2.0	200	22.61%	114.79	14.48	17.78	45.21	76.70%	可开放
1286	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线120#兀拉三组2.0	400	19.98%	240.07	6.76	7.59	79.93	243.86%	可开放
1287	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线3#化肥厂南台2.0	400	9.82%	280.72	10.33	8.38	39.28	95.00%	可开放
1288	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	医药台区配变-技改	400	49.42%	122.31	-	23.82	197.69	-	可开放
1289	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房村5组3机井台区-2020农网	100	20.01%	59.99	-	-	20.01	-	可开放
1290	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线老五岐9#老边五组2.0	200	52.43%	55.14	32.08	21.39	104.86	80.80%	可开放

1291	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线金家五组分支 28#金家四组2.0	400	31.85%	192.62	7.59	7.38	127.38	309.67%	可开放
1292	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线28#高力镇政府 2.0	200	87.77%	0	1.93	1.91	175.53	853.67%	可开放
1293	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线小榆五组分歧 41#西恒五组2.0	200	6.24%	147.53	12.36	2.37	12.47	0.44%	可开放
1294	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线高西分歧03#高 东组2.0	200	31.33%	97.35	10.32	0.82	62.65	146.39%	可开放
1295	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线桑马线101#齐家 村一组2.0	200	41.91%	76.19	24.98	1	83.81	83.17%	可开放
1296	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线高家二组分歧7# 高家村二组2.0	200	69.69%	20.62	22	24.38	139.38	151.70%	可开放
1297	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线洪东分歧03#洪 东组2.0	400	51.22%	115.11	11.58	11.54	204.89	320.64%	可开放
1298	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	西胡线胡家二组分支5# 胡家三组2.0	200	64.93%	30.15	3.38	1.98	129.85	519.82%	可开放
1299	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线乔坨一八组岐 13#乔坨一八组2.0	400	31.05%	195.82	9.37	5.04	124.18	264.05%	可开放
1300	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台一组台区-项目包	100	45.22%	34.78	-	2.1	45.22	-	可开放
1301	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大于三四组分歧 15#大于三组2.0	200	8.16%	143.69	15.33	15.18	16.31	3.15%	可开放
1302	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线兀拉一组支13# 兀拉一组2.0	400	32.62%	189.51	9.6	9.5	130.49	268.68%	可开放
1303	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线三家六组分歧 18#三家六组2.0	200	58.28%	43.44	16.8	30.86	116.56	163.40%	可开放
1304	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	云柳村机井台区-2020 农网	100	15.20%	64.8	-	-	15.2	-	可开放
1305	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线主干182#团结村 六组2.0	200	12.10%	135.81	18.85	18.94	24.19	13.28%	可开放
1306	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线37#新开四组2.0	200	22.08%	115.85	16.66	16.25	44.15	62.79%	可开放
1307	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线赵家分支90#赵 家四组2.0	200	57.26%	45.49	2.65	2.83	114.51	557.35%	可开放
1308	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄五组2台区-15结余	100	22.60%	57.4	0.85	0.84	22.6	415.64%	可开放
1309	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线程家支75#程家 五组2.0	200	56.39%	47.22	33.54	33.39	112.78	83.37%	可开放
1310	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	荒地三组台区-2018网 改	200	3.16%	153.69	9.14	6.65	6.31	-16.91%	可开放

1311	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线张荒八组分歧9# 张荒八组2.0	100	26.73%	53.27	16.88	14.68	26.73	25.84%	可开放
1312	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线马油房分16加1# 马油房村二组2.0	200	54.53%	50.94	37.87	29.5	109.06	69.70%	可开放
1313	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房3、6组机井通电台区-2020农网	100	17.30%	62.7	-	-	17.3	-	可开放
1314	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾八组分支枣木六组歧11#枣木六组2.0	200	27.84%	104.33	23.13	25.34	55.67	55.14%	可开放
1315	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线3#新开八组2.0	200	11.77%	136.47	2.07	2.03	23.53	237.15%	可开放
1316	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线东长一组分歧10#胡里组2.0	100	87.25%	0	1.33	0.92	87.25	709.95%	可开放
1317	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	新台线小张家分支3#何岗一组2.0	200	19.50%	121.01	14.53	18.19	38.99	63.81%	可开放
1318	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	德生二组5台区-15结余	200	45.82%	68.36	1.49	1.4	91.64	684.24%	可开放
1319	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线大台排水站分支6左7大台四组2.0	200	59.38%	41.25	10.15	10.08	118.75	242.05%	可开放
1320	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾四组分支10#东增四组2.0	200	67.82%	24.36	0.86	1.02	135.64	1155.87%	可开放
1321	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	宋家组台区-2018网改	100	24.61%	55.39	14.25	13.13	24.61	31.42%	可开放
1322	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新排线4348	新排线主干52#双井五组2.0	200	34.05%	91.91	12.22	11.86	68.09	136.05%	可开放
1323	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	10kV台北线李房四组分支4#李房四组东-19技改	200	4.48%	151.05	13.27	10.07	8.95	-17.87%	可开放
1324	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线宽邦分支34#艾岗村四五组2.0	400	23.90%	224.41	10.97	12.06	95.59	195.19%	可开放
1325	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线主干60#西桓二三四组2.0	200	2.13%	155.74	1.74	1.37	4.26	56.47%	可开放
1326	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生村三组4机井台区-2020农网	200	5.31%	149.38	-	-	10.62	-	可开放
1327	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾六组水田分14#东增九组一2.0	200	8.35%	143.31	18.53	16.01	16.69	-5.09%	可开放
1328	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台五组5台区-15结余	100	42.20%	37.8	1.4	1.24	42.2	449.03%	可开放
1329	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线徐家四组歧23#徐家四组2.0	200	9.51%	140.99	28.99	30.12	19.01	-19.02%	可开放
1330	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线三界二组分支9#三界二组2.0	200	38.86%	82.29	16.59	14.83	77.71	116.43%	可开放

1331	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线程家二组岐12# 程家二组2.0	100	26.05%	53.95	11.48	19.4	26.05	50.64%	可开放
1332	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	新马线12#新区2.0	200	15.65%	128.71	9.08	10.02	31.29	85.63%	可开放
1333	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	徐家八组机井-15结余	100	77.51%	2.49	1.88	2.75	77.51	542.10%	可开放
1334	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台四组5台区-15结余	100	77.51%	2.49	2.47	2.24	77.51	460.18%	可开放
1335	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线三家子分歧03# 三家子组2.0	200	43.90%	72.2	15.61	16.4	87.8	137.16%	可开放
1336	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	毛家村一组2机井台区- 2020农网	100	20.22%	59.78	-	-	20.22	-	可开放
1337	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线赵家分支21#何 岗四组2.0	200	37.33%	85.34	11.59	11.77	74.66	153.81%	可开放
1338	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线金家二组分歧7# 金家三组2.0	200	55.66%	48.69	6.19	7.31	111.31	324.05%	可开放
1339	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	后孙家分歧5#车家六组 变台	200	40.72%	78.57	50.11	20.41	81.43	27.48%	可开放
1340	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台四组1台区-15结余	200	60.57%	38.86	3.95	4.03	121.14	453.79%	可开放
1341	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线欧力分13#欧力 二组2.0	400	1.99%	312.04	6.01	5.5	7.96	15.09%	可开放
1342	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线大汪一组分支8# 大汪村一组2.0	200	7.16%	145.68	12.51	14.95	14.32	6.99%	可开放
1343	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线魏家分歧35#未 家村五组2.0	400	1.68%	313.29	7.28	7.45	6.71	-3.99%	可开放
1344	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	十四家一台区-2020农 网	200	0.14%	159.72	-	-	0.28	-	可开放
1345	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线大岗三十组分歧 11#大岗村三十组2.0	400	71.49%	34.04	21.39	17.38	285.96	265.63%	可开放
1346	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线潘家六组分支4# 潘家六组2.0	200	6.47%	147.06	12.85	12.87	12.94	0.35%	可开放
1347	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线偏养三组岐1#杆 偏养三组2.0	400	15.95%	256.21	14.9	12.46	63.79	106.91%	可开放
1348	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线赵荒六组分歧 21#赵荒六组2.0	400	37.08%	171.69	11.42	10.32	148.31	260.37%	可开放
1349	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线医院支1#医院家 属楼2.0	200	24.79%	110.42	13.09	9.53	49.58	94.62%	可开放
1350	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙三组分支3# 高家三组2.0	400	32.00%	192.01	13.32	13.94	127.99	209.98%	可开放

1351	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线前红大棚分支6# 前红村2.0	200	37.12%	85.77	10.08	8.88	74.23	171.37%	可开放
1352	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线永安三组分歧5# 永安三组2.0	200	9.60%	140.8	14.69	15.37	19.2	14.32%	可开放
1353	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线006#祁木小区 2.0	400	33.39%	186.43	7.99	8.56	133.57	308.87%	可开放
1354	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线赵荒分支21#赵 荒一组2.0	200	20.00%	120	8.5	6.44	40	116.93%	可开放
1355	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀下完新发四组岐7# 新发四组2.0	200	78.22%	3.56	12.42	0.83	156.44	254.91%	可开放
1356	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线西台区分支4#韭 台西2.0	400	24.39%	222.46	12.73	16.1	97.54	176.81%	可开放
1357	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线乔四水岐13#乔 坨三组2.0	200	19.91%	120.19	13.61	15.46	39.81	71.03%	可开放
1358	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	10kV西红线双庙分支 19#	400	0.07%	319.72	-	0.28	0.28	-	可开放
1359	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线街内分支12#桓 洞村2.0	100	51.41%	28.59	20.85	16.44	51.41	57.03%	可开放
1360	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家三六组4台区-15结 余	50	72.78%	3.61	3.44	3.89	36.39	225.25%	可开放
1361	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线唐二支4#唐家二 组2.0	200	37.45%	85.1	20.61	19.67	74.9	90.63%	可开放
1362	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线达莲岐33#达连 三组2.0	200	32.33%	95.35	0.83	0.68	64.65	782.56%	可开放
1363	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线主干26#西新三 组2.0	200	28.10%	103.81	21.75	22.22	56.19	60.73%	可开放
1364	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线125#新昌台区	200	51.99%	56.03	22.13	23.44	103.97	116.75%	可开放
1365	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	10kV新云线96右1#	100	56.60%	23.4	-	0.56	56.6	-	可开放
1366	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线6#十品站2.0	400	3.33%	306.68	-	-	13.32	-	可开放
1367	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	龙泽园箱变-项目包	1000	39.54%	404.62	-	0.46	395.38	-	可开放
1368	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线枣木五组分歧5# 枣木五组2.0	200	24.43%	111.14	19.24	49.97	48.86	59.36%	可开放
1369	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线019#中学小区 2.0	200	7.65%	144.71	30.79	35.31	15.29	-29.53%	可开放
1370	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线姜荒四支5#姜荒 四组2.0	400	16.03%	255.88	0.61	0.58	64.12	925.25%	可开放

1371	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线安家分支9左2#双岔孙家台区2.0	200	7.53%	144.94	16.3	16.39	15.06	-3.88%	可开放
1372	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线大兴分支88#大兴三组东-19年网改	200	7.59%	144.83	19.21	13.86	15.17	-11.14%	可开放
1373	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线沙坨分支17#沙坨西台一2.0	400	12.18%	271.28	8.57	19.44	48.72	138.43%	可开放
1374	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线小莲花支74#云柳七组2.0	200	46.06%	67.88	16.13	26.98	92.12	138.98%	可开放
1375	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	三角线64右4#西岗八组2.0	200	23.42%	113.17	0.57	0.56	46.83	806.41%	可开放
1376	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	薄家四组台区（新）-2020农网	200	38.27%	83.47	-	-	76.53	-	可开放
1377	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线主干121右5大台六组2.0	200	50.35%	59.3	24.06	24.21	100.7	104.58%	可开放
1378	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线三家三组分歧6#三家三组2.0	200	16.66%	126.68	13.33	13.66	33.32	58.10%	可开放
1379	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生六组2台区-15结余	200	42.11%	75.79	0.69	1.28	84.21	1004.73%	可开放
1380	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	薄家六组	200	5.76%	148.49	58.22	57.46	11.51	-55.54%	可开放
1381	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	德生三组2台区-15结余	200	85.45%	0	2.72	5.36	170.89	692.64%	可开放
1382	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线老虎五岐2#老虎五组2.0	200	7.05%	145.9	0.16	0.22	14.1	838.75%	可开放
1383	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	社直线二道分支61#马油房村三组2.0	200	7.39%	145.22	18.37	15.42	14.78	-10.30%	可开放
1384	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线鲶鱼支23#年余五组2.0	400	22.37%	230.51	13.05	7.06	89.49	161.87%	可开放
1385	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线6#黄沙十组2.0	200	20.22%	119.56	16.03	25.9	40.44	58.83%	可开放
1386	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台三组3台区-2020农网	100	20.92%	59.08	-	-	20.92	-	可开放
1387	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	车家一组-项目包	100	20.80%	59.2	-	20.66	20.8	-	可开放
1388	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	达佛线主干59#大欠一五组2.0	400	5.54%	297.83	18.3	19.18	22.17	10.07%	可开放
1389	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线朴卧四五组岐9#朴卧五组2.0	400	17.23%	251.1	9.73	9.47	68.9	166.11%	可开放
1390	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线达牛四分支2#达牛四组2.0	400	16.15%	255.41	0.91	0.68	64.59	742.48%	可开放

1391	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线马坨四组岐2#马坨四组2.0	200	17.46%	125.08	8.06	8.11	34.92	108.15%	可开放
1392	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	达佛线苏家三组分歧1#苏家三组2.0	400	4.02%	303.91	14.85	14.95	16.09	4.09%	可开放
1393	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线六间四组支4#六间十组2.0	400	3.22%	307.11	12.57	12.26	12.89	1.26%	可开放
1394	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆于线陆三岐8#陆家后三组2.0	400	27.48%	210.1	16.37	18.35	109.9	159.10%	可开放
1395	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西才线阿拉分支89#阿拉十组2.0	100	18.44%	61.56	21.43	21.1	18.44	-7.24%	可开放
1396	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	工业一线建材支3#老建才北2.0	200	25.43%	109.14	13.16	46.11	50.86	96.59%	可开放
1397	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	小高四组水田2#-2016机井二期	200	30.07%	99.86	0.67	0.59	60.14	847.42%	可开放
1398	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线前后红分支26#前红六组2.0	400	40.42%	158.33	8.24	7.7	161.67	342.95%	可开放
1399	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台三组一台区-2020农网	100	44.07%	35.93	-	-	44.07	-	可开放
1400	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线白家二组支7#白家二组2.0	200	27.98%	104.04	22.42	34.42	55.96	57.99%	可开放
1401	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线老虎六七组分支34#老虎六七组2.0	400	17.09%	251.63	10.41	9.89	68.37	156.28%	可开放
1402	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄五组1台区-15结余	200	33.59%	92.83	1.15	1.14	67.17	664.26%	可开放
1403	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线3#小高五组2.0	400	0.17%	319.32	0.55	0.58	0.68	11.19%	可开放
1404	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	蒋坨三组大棚-项目包	200	61.94%	36.12	-	-	123.88	-	可开放
1405	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	乡直线24#大张四组2.0	400	31.81%	192.78	28.28	36.75	127.22	112.10%	可开放
1406	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线郑三分支48#郑三二八组2.0	200	11.65%	136.7	23.33	22.06	23.3	-0.06%	可开放
1407	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线大汪二组分支3#大汪村二组2.0	400	2.52%	309.93	9.12	10.56	10.07	5.08%	可开放
1408	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线新发三岐17#新发二组2.0	200	41.54%	76.92	19.77	18.46	83.08	105.00%	可开放
1409	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅柅分支160#锅柅五组2.0	400	1.69%	313.25	5.75	6.97	6.75	8.35%	可开放
1410	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线常兴一三组分支4#常兴一二组2.0	400	3.23%	307.07	13.43	11.5	12.93	-1.88%	可开放

1411	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线红星分支31#红旗三组2.0	200	8.89%	142.22	15.54	22.97	17.78	6.96%	可开放
1412	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线甄家果园分歧1#徐树二组-19年网改	200	5.01%	149.98	14.13	25.28	10.02	-15.79%	可开放
1413	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房5组4机井通电台区-2020农网	100	20.27%	59.73	-	-	20.27	-	可开放
1414	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线下薄排水站岐52#下薄一组2.0	200	13.79%	132.43	25.3	39.53	27.57	4.39%	可开放
1415	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾分支45#东增三组2.0	200	38.74%	82.53	7.15	9.07	77.47	229.17%	可开放
1416	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线永安建材厂支3#马坨一组2.0	400	28.76%	204.95	8.43	8.48	115.05	269.43%	可开放
1417	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线高西分歧06#高西组2.0	200	42.05%	75.91	20.97	19.25	84.09	100.25%	可开放
1418	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	新马线马家五组分歧18#马家五组2.0	200	69.99%	20.02	21.22	20.54	139.98	156.84%	可开放
1419	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线马仗六组分歧27#马仗村六组2.0	200	8.57%	142.86	17.42	23.07	17.14	-0.81%	可开放
1420	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾七组分支4#东增七组2.0	200	21.49%	117.03	13.21	18.28	42.97	80.36%	可开放
1421	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线未家一组分歧010#未家村一组2.0	200	6.99%	146.02	10.28	12.23	13.98	16.62%	可开放
1422	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	德生一组1台区-15结余	200	59.86%	40.28	1.94	2.07	119.72	685.57%	可开放
1423	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	乡直线10#大张三组(2)2.0	400	27.16%	211.37	0.57	0.73	108.63	1280.50%	可开放
1424	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线蒋坨一组分支3#蒋坨村一七组2.0	400	6.53%	293.89	18.24	20.63	26.11	19.64%	可开放
1425	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线任家三四组分支15#任家三组2.0	200	17.50%	125.01	1.29	1.29	34.99	420.81%	可开放
1426	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线赵家分支72#赵家村2.0	200	22.66%	114.69	9.25	12.11	45.31	121.32%	可开放
1427	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线团结支14#团结村林业队2.0	200	37.62%	84.77	19.96	2.87	75.23	94.14%	可开放
1428	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	富大线20右3#么台子东台区2.0	200	44.66%	70.69	45.66	42.33	89.31	39.86%	可开放
1429	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	东房区台区-2018网改	200	59.67%	40.67	58.67	62.7	119.33	42.62%	可开放
1430	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线常兴三组分支5#常兴三组2.0	400	74.02%	23.92	11.94	15.64	296.08	397.97%	可开放

1431	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线六间分支27#六 间南台2.0	400	2.97%	308.13	9	8.89	11.87	14.84%	可开放
1432	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线郑三分支64#郑 三三组2.0	200	11.12%	137.77	22.9	17.29	22.23	-1.47%	可开放
1433	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	朱家一组-18结余	200	5.24%	149.52	-	-	10.48	-	可开放
1434	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	10kV镇西线主干交警 队支2#-20拔改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
1435	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家三六组-项目包	400	50.02%	119.92	-	2.41	200.08	-	可开放
1436	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线高通分歧69#永 安一组2.0	200	12.69%	134.62	22.95	27.71	25.38	5.16%	可开放
1437	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线老边工区分支 28#大岗村六组2.0	200	7.81%	144.38	15.43	27.16	15.62	0.61%	可开放
1438	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨大棚六组养殖台区 -2018网改	400	0.57%	317.71	2.76	2.16	2.29	-8.91%	可开放
1439	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	10kV镇北线宾馆支01# 杨华开发楼-19拔改	400	42.09%	151.64	0.36	0.35	168.36	2062.56%	可开放
1440	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	小河七组台区-2018网 改	200	64.43%	31.15	0.4	0.42	128.85	1694.78%	可开放
1441	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	双庙村农业设施	200	57.48%	45.05	3.19	2.84	114.95	500.29%	可开放
1442	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	富牛线德生分45#富牛 线0.4kV新立屯台区2.0	200	34.62%	90.77	2.22	3.2	69.23	458.43%	可开放
1443	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	雅化村二组台区-2020 农网	100	16.88%	63.12	-	-	16.88	-	可开放
1444	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线马仗二组分支1 减1#马仗村二组2.0	200	66.77%	26.46	16.62	16.01	133.54	183.46%	可开放
1445	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	化工厂北台	200	25.24%	109.53	-	46.27	50.47	-	可开放
1446	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线圈河支40#三道 圈河台区2.0	200	14.26%	131.48	19.38	25.56	28.52	21.31%	可开放
1447	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线113#徐家十组 2.0	200	8.58%	142.85	16.17	12.94	17.15	2.99%	可开放
1448	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线主干4#高压电缆 下线东新五组2.0	400	22.40%	230.39	9.68	10.54	89.61	204.26%	可开放
1449	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家四组分歧 29#才家村四组2.0	400	3.13%	307.5	11.4	18.66	12.5	4.71%	可开放
1450	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线偏养六组岐4#杆 偏养六组2.0	200	0.86%	158.29	1.6	1.5	1.71	3.38%	可开放

1451	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线欧力一组支2#欧力一组2.0	400	26.46%	214.17	10.29	10.77	105.83	220.70%	可开放
1452	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家排水站分支69#才家村三组2.0	400	15.95%	256.21	0.49	0.56	63.79	1040.98%	可开放
1453	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线侯家五七组支12#侯家五组2.0	400	27.70%	209.22	15.87	13	110.78	164.21%	可开放
1454	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线大红支29#大红三组2.0	200	16.04%	127.92	1.31	1.88	32.08	394.86%	可开放
1455	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	云柳四组-项目包	400	24.01%	223.95	-	0.55	96.05	-	可开放
1456	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线蒋坨二组分支10#蒋坨村二组2.0	400	3.14%	307.46	8.44	9.8	12.54	21.89%	可开放
1457	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线72#茨于村三组2.0	200	16.17%	127.67	32.71	55.81	32.33	-0.58%	可开放
1458	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线达莲岐18#达连一组2.0	200	70.16%	19.69	3.44	3.93	140.31	538.65%	可开放
1459	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台四组2台区-15结余	100	74.30%	5.7	2.57	2.23	74.3	437.68%	可开放
1460	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	平台七组台区-2018网改	200	71.38%	17.25	2.69	0.2	142.75	628.47%	可开放
1461	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线22#大高九十组2.0	200	68.25%	23.5	25.16	30.73	136.5	132.92%	可开放
1462	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	桑林供销台区-项目包	400	4.58%	301.7	-	-	18.3	-	可开放
1463	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线老虎二三组分歧3#老虎二三组2.0	400	2.65%	309.42	8.8	8.49	10.58	9.65%	可开放
1464	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	高家四组农业设施台区	200	3.99%	152.02	98.34	33.08	7.98	-71.51%	可开放
1465	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线三台分歧01#四台二组-19年网改	200	70.49%	19.03	28.01	0.14	140.97	124.34%	可开放
1466	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线平安水田分6左5#平安一组新南2.0	200	28.62%	102.76	29.43	27.45	57.24	39.46%	可开放
1467	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线唐屯六组分歧22#唐屯六组2.0	200	63.94%	32.12	2.02	1.51	127.88	695.66%	可开放
1468	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房4组2通电台区-2020农网	100	25.45%	54.55	-	-	25.45	-	可开放
1469	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线平台分支77#平台六组2.0	200	30.37%	99.26	2.01	1.95	60.74	449.72%	可开放
1470	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线八家分53#八家子台区2.0	200	9.98%	140.05	17.45	17.14	19.95	6.92%	可开放

1471	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线8#小高三组2.0	400	0.45%	318.2	21.68	19.3	1.8	-71.19%	可开放
1472	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线徐家三组岐3#徐家三组2.0	200	38.16%	83.69	27.38	1.77	76.31	66.95%	可开放
1473	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线历家三组分歧6#历家三组2.0	400	0.21%	319.18	10.18	11.1	0.82	-71.62%	可开放
1474	国网台安县供电公司	何岗66kV变电站	何台一线	何台一线凡屯分支10#凡屯小区2.0	400	4.05%	303.82	20.37	23.17	16.18	-10.88%	可开放
1475	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线白家一组分支10#白家一组2.0	200	4.25%	151.5	7.83	8.18	8.5	4.19%	可开放
1476	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线钢柁分支89#黄金二组2.0	400	41.05%	155.79	53.17	1.1	164.21	75.74%	可开放
1477	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	东桓六组一台区-2020农网	100	13.98%	66.02	-	-	13.98	-	可开放
1478	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大于分支52#大于四组2.0	200	79.29%	1.42	0.69	0.64	158.58	1416.00%	可开放
1479	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	台朱线蔬菜支8#蔬菜村后2.0	400	1.44%	314.23	8.87	7.67	5.77	-19.35%	可开放
1480	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线西平六组分支13#西平村六组2.0	200	5.06%	149.88	10.25	10.49	10.12	-0.64%	可开放
1481	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线213左1#薄家一组2.0	100	40.65%	39.35	22.59	25.33	40.65	34.14%	可开放
1482	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线六间分支31#六间台北2.0	400	67.26%	50.97	6.8	6.21	269.03	528.99%	可开放
1483	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业三线5156	工业三线团结八岐3#团结八组2.0	100	12.89%	67.11	6.73	4.1	12.89	38.39%	可开放
1484	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生四组1台区-15结余	200	22.52%	114.96	1.72	1.05	45.04	411.72%	可开放
1485	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家二组1台区-15结余	50	58.28%	10.86	3.51	2.52	29.14	188.13%	可开放
1486	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	富牛线金沙分支14右7#草加工厂台区2.0	100	27.75%	52.25	30.15	29.14	27.75	-4.06%	可开放
1487	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线新开三组分歧8#新开三组2.0	200	12.84%	134.33	11.91	11.53	25.67	46.81%	可开放
1488	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线72#供销一区2.0	400	32.90%	188.39	0.43	0.41	131.61	1649.48%	可开放
1489	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线杨塘一组分歧8#杨塘一组2.0	400	0.17%	319.32	9.81	9.61	0.68	-73.67%	可开放
1490	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线13#幸福六组2.0	200	48.29%	63.42	35.53	38.48	96.58	64.87%	可开放

1491	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线红庙四组分歧6# 红庙四组2.0	400	22.97%	228.14	1.35	1.37	91.86	724.89%	可开放
1492	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	南岗组台区-2018网改	200	56.93%	46.14	0.43	0.57	113.86	1527.24%	可开放
1493	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线新发一组岐1#新 发一组2.0	200	18.99%	122.02	12.14	15.87	37.98	76.88%	可开放
1494	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线张荒一二组分歧 12#张荒一二组2.0	200	12.10%	135.8	18.21	15.96	24.2	15.28%	可开放
1495	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大姜五组分歧6# 大姜五组2.0	400	21.88%	232.47	10.11	6.15	87.53	194.24%	可开放
1496	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线欧力分19#欧力 二组新台2.0	200	18.40%	123.21	12.32	14.26	36.79	72.81%	可开放
1497	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大于六组分歧 14#大于六组2.0	200	21.12%	117.77	0.64	0.58	42.23	712.31%	可开放
1498	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线大兴五组分歧6 加1#大兴四组-19年网 改	200	3.71%	152.59	23.69	7	7.41	-44.07%	可开放
1499	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线新发支小李家岐 30#小坨小李家村2.0	100	10.48%	69.52	9.54	6.59	10.48	4.81%	可开放
1500	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新排线4348	新排线主干36#双井六 组2.0	200	5.93%	148.15	8.15	9.54	11.85	20.58%	可开放
1501	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线高家四组分歧5# 高家村四组2.0	200	10.40%	139.21	20.57	25.01	20.79	0.53%	可开放
1502	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线小龙一组分歧2# 小龙一组2.0	200	42.36%	75.28	1.7	1.64	84.72	605.94%	可开放
1503	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	铁西组西台区-营配	200	64.18%	31.65	33.49	50.83	128.35	95.77%	可开放
1504	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线程家分歧3#茨干 一组2.0	400	41.75%	153	0.51	0.57	167	1709.56%	可开放
1505	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	小河六组台区-2018网 改	200	64.13%	31.74	7.53	8.6	128.26	312.71%	可开放
1506	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线姜荒一组分支 13#姜荒一组2.0	200	22.54%	114.93	40.73	50.07	45.07	5.19%	可开放
1507	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线大汪六组分支6# 大汪村六组2.0	200	33.07%	93.86	28.74	23.5	66.14	51.70%	可开放
1508	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线金桥九组岐3#金 桥九组2.0	200	24.66%	110.68	17.04	14.93	49.32	70.13%	可开放
1509	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	10kV桑平线68左04#	400	22.44%	230.26	-	-	89.74	-	可开放
1510	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	佛桓线四道分歧44#四 道一组2.0	400	48.18%	127.28	16.94	29.43	192.72	237.29%	可开放

1511	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线西北三组分支6# 西北四组2.0	200	66.07%	27.87	21.53	0.4	132.13	147.73%	可开放
1512	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线九台分支14#九 台五组2.0	200	51.32%	57.36	10.76	11.67	102.64	208.85%	可开放
1513	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	毛家村三六组1机井台 区-2020农网	100	0.00%	80	-	-	0	-	可开放
1514	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线小坨四五组岐4# 小坨五组2.0	400	43.46%	146.15	12.3	1.47	173.85	275.95%	可开放
1515	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线洪西组分歧03# 镇直小区一2.0	200	56.37%	47.27	3.18	2	112.73	495.40%	可开放
1516	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台六组4台区-15结余	100	63.08%	16.92	1.38	1.73	63.08	576.09%	可开放
1517	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线李窑三组分歧4# 李窑三组2.0	200	14.18%	131.65	10.67	10.28	28.35	63.00%	可开放
1518	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线高家三组分歧4# 高家村三组2.0	200	10.49%	139.02	20.75	18.94	20.98	0.55%	可开放
1519	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台七组4台区-15结余	200	30.57%	98.87	0.6	0.52	61.13	909.37%	可开放
1520	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线赵荒五组分歧3# 赵荒四组2.0	200	18.76%	122.48	18.21	16.34	37.52	43.54%	可开放
1521	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	乡直线大张二组分支9# 大张二组2.0	400	65.71%	57.18	3.16	3.22	262.82	811.98%	可开放
1522	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	10kV桑马线齐家四组 大棚分歧37#	80	93.80%	0	0	4.04	75.04	-	可开放
1523	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	朴卧子二、三组机井- 项目包	100	59.33%	20.67	-	1.96	59.33	-	可开放
1524	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线马仗六组分支2# 马仗村四组2.0	200	16.66%	126.68	33.67	34.29	33.32	-0.52%	可开放
1525	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线鲶鱼二岐4#年余 二组2.0	200	22.56%	114.89	10.62	14.49	45.11	106.10%	可开放
1526	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线黄金七组分歧 10#黄金七组2.0	400	23.99%	224.06	12.55	10.35	95.94	176.49%	可开放
1527	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	唐西组-2014技改	200	60.00%	40	17.52	27.14	120	161.71%	可开放
1528	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线宽邦分支4#艾岗 村二三组2.0	400	30.61%	197.55	23.48	27.04	122.45	128.37%	可开放
1529	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线56#平安三四组 2.0	400	22.09%	231.64	21.73	20.98	88.36	101.65%	可开放
1530	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨二组大棚台区- 2018网改	200	41.44%	77.13	5.03	7.92	82.87	305.90%	可开放

1531	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	工业一线十里八岐28# 十里八组2.0	200	9.99%	140.02	17.53	15.17	19.98	6.76%	可开放
1532	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	新华所新麦线德生五组 2.0	200	44.21%	71.58	14.92	12.54	88.42	143.44%	可开放
1533	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线刘家窠分支4#刘 窠台区2.0	200	9.01%	141.98	15.03	15.6	18.02	9.50%	可开放
1534	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼六组水田分歧22# 孙狼六组	200	24.78%	110.45	80.09	70.76	49.55	-21.34%	可开放
1535	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线五间一组分歧 24#五间一组2.0	400	19.38%	242.47	17.87	0.99	77.53	108.29%	可开放
1536	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线160#北站五组 2.0	200	23.61%	112.78	9.2	0.99	47.22	126.55%	可开放
1537	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线刘家五组岐5#刘 家四组2.0	200	67.96%	24.09	8.96	9.05	135.91	289.47%	可开放
1538	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线赵家三组分歧2# 赵家三组2.0	200	17.95%	124.11	2.66	3.46	35.89	267.32%	可开放
1539	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	毛家四组2机井通电台 区-2020农网	100	13.09%	66.91	-	-	13.09	-	可开放
1540	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	高家六组新井-项目包	200	49.61%	60.79	2.8	3.19	99.21	495.25%	可开放
1541	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线大红分支11#大 红七组2.0	200	17.35%	125.31	19.56	43.67	34.69	33.17%	可开放
1542	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	示范场分支87#示范场 台区	50	82.94%	0	64.05	65.25	41.47	-19.53%	可开放
1543	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	马家组台区-2018网改	200	35.92%	88.16	6.03	7.54	71.84	245.16%	可开放
1544	国网台安县供电公司	西郊66kV变电站	西达线	西佛三组新-项目包	200	46.34%	67.33	-	1.13	92.67	-	可开放
1545	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线九台分支22#九 台三四组2.0	400	0.26%	318.97	17.02	15.42	1.03	-75.40%	可开放
1546	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	德生三组5台区-15结余	400	29.48%	202.1	1.96	0.93	117.9	675.58%	可开放
1547	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆于线陆二支5#陆家前 三组2.0	400	5.87%	296.53	23.78	21.32	23.47	-0.65%	可开放
1548	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线团结分支55#团 结村三四组2.0	200	3.77%	152.47	12.62	9.04	7.53	-22.76%	可开放
1549	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄五组5台区-15结余	200	41.29%	77.42	2.53	1.32	82.58	471.32%	可开放
1550	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线22#孙金田2.0	100	74.62%	5.38	78.47	57.33	74.62	-2.48%	可开放

1551	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙三组水田分3#黄沙三组2.0	400	17.27%	250.92	10.83	12.22	69.08	152.56%	可开放
1552	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线高于分歧81#东于组2.0	200	68.77%	22.47	1.19	1.19	137.53	975.04%	可开放
1553	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线高力支6#高力三四组2.0	400	4.60%	301.61	17.46	20.21	18.39	2.63%	可开放
1554	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线茨于分支4#茨于村址2.0	400	44.86%	140.55	0.4	0.45	179.45	2018.08%	可开放
1555	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线鄂家分歧07#前鄂家组2.0	200	59.41%	41.19	5.39	5.76	118.81	369.50%	可开放
1556	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线大三西台分支10#大三西台2.0	400	48.22%	127.12	13.22	13	192.88	281.97%	可开放
1557	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西才线阿拉二组岐3#阿拉二组2.0	400	2.47%	310.14	9.36	10.34	9.86	2.64%	可开放
1558	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙二组支4#黄沙二组2.0	400	34.57%	181.71	20.88	35.4	138.29	157.35%	可开放
1559	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线金家一组分歧13#金家一组2.0	200	60.63%	38.75	19.23	1.06	121.25	151.10%	可开放
1560	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	工业一线建材支18回民村西2.0	200	12.53%	134.95	52.63	15.65	25.05	-31.01%	可开放
1561	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线宋家一岐5#宋家一组2.0	400	13.90%	264.42	20.83	12.69	55.58	63.35%	可开放
1562	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线枣木四组分支5#枣木四组2.0	400	12.54%	269.85	17.44	15.74	50.15	69.58%	可开放
1563	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线魏家八组分歧16#未家村八组2.0	200	9.86%	140.28	18.61	24.12	19.72	2.94%	可开放
1564	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家三六组1台区-15结余	100	73.95%	6.05	2.31	2.27	73.95	465.80%	可开放
1565	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线李家五六组分歧13#李家六组2.0	200	7.39%	145.22	11.95	13.38	14.78	11.21%	可开放
1566	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线刘家支35#刘家一九组2.0	400	0.17%	319.33	0.74	0.67	0.67	-4.85%	可开放
1567	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线112#、123#杆偏养一组2.0	200	16.35%	127.3	16.79	15.54	32.7	39.56%	可开放
1568	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线170#北站三组2.0	200	7.76%	144.48	11.35	17.46	15.52	16.94%	可开放
1569	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	10kV新方线南万一台分4右9#	200	55.56%	48.89	1.99	2.32	111.11	647.22%	可开放
1570	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线赵家分支55#赵家一二组2.0	400	33.37%	186.54	3.47	3.37	133.46	520.17%	可开放

1571	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线河南四组分2#镇南台2.0	400	5.30%	298.81	16.7	17.25	21.19	12.64%	可开放
1572	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线八家分24#杆南楼三队台区2.0	400	51.31%	114.77	15.01	16.48	205.23	269.77%	可开放
1573	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	德生二组3台区-15结余	200	82.90%	0	2.06	2.06	165.8	797.14%	可开放
1574	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	么后组台区-2018网改	200	58.78%	42.45	6.44	6.89	117.55	327.24%	可开放
1575	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线033#后桓洞组2.0	400	21.43%	234.28	7.56	10.08	85.72	236.73%	可开放
1576	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线前后分支50#后红一二三组2.0	400	4.16%	303.35	14.65	13.39	16.65	6.61%	可开放
1577	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线宋家四组分支7#宋家四组2.0	200	41.82%	76.36	15.28	14.9	83.64	133.96%	可开放
1578	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线程家四组岐9#程家四组2.0	200	76.32%	7.36	8.07	7.19	152.64	334.91%	可开放
1579	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线康家一二组分支27#康家一组2.0	200	40.54%	78.93	20.25	21.52	81.07	100.09%	可开放
1580	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线梅家小区支7#梅家新村五组2.0	400	10.72%	277.11	40.09	44.36	42.89	3.43%	可开放
1581	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台六组5台区-15结余	200	41.14%	77.73	9.62	2.54	82.27	192.44%	可开放
1582	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线主干128右6#大台三组2.0	200	45.40%	69.2	11.39	1.09	90.8	182.35%	可开放
1583	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	德生二组2台区-15结余	200	56.47%	47.07	3.43	3.78	112.93	473.80%	可开放
1584	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线云柳支30#V云柳三组2.0	200	39.71%	80.58	9.52	10.24	79.42	188.83%	可开放
1585	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线贺家分支148#贺家村三八组2.0	200	10.39%	139.23	21.55	23.45	20.77	-1.83%	可开放
1586	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生六组3台区-15结余	100	67.21%	12.79	1.88	1.8	67.21	497.91%	可开放
1587	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线老一三岐3#老边三组2.0	200	74.45%	11.11	30.28	24.82	148.89	121.75%	可开放
1588	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线西平七组分支21#西平村七组2.0	400	3.40%	306.39	22.99	18.89	13.61	-23.06%	可开放
1589	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅柞子支4右1#大高村住宅新区2.0	200	19.70%	120.61	16.1	17.63	39.39	56.42%	可开放
1590	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	下薄九组-项目包	100	0.01%	79.99	-	0	0.01	-	可开放

1591	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	安家组台区-2018网改	200	44.53%	70.95	6.22	4.43	89.05	278.37%	可开放
1592	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线蒋坨四、五组分支24#蒋坨村四六组2.0	400	47.14%	131.44	0.64	0.78	188.56	1616.46%	可开放
1593	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线新发六组歧10#新发六组2.0	400	34.26%	182.97	11.08	23.57	137.03	251.67%	可开放
1594	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线4#黄沙一组2.0	400	2.64%	309.46	8.53	9.95	10.54	11.16%	可开放
1595	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线小龙分支16#小龙三组2.0	400	18.59%	245.63	8.18	8.14	74.37	201.52%	可开放
1596	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线三台歧03#四台一组-19年网改	200	75.19%	9.62	17.77	14.04	150.38	190.91%	可开放
1597	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	富大线胡家分40#胡家台区配电2.0	200	14.66%	130.68	23.93	29.91	29.32	10.69%	可开放
1598	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线铁东分支03#铁东组2.0	200	43.84%	72.32	33.67	1.86	87.68	61.37%	可开放
1599	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线93#大汪村四组2.0	400	3.42%	306.31	11.52	11.75	13.69	9.01%	可开放
1600	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线南岗八组分支5#南岗八组2.0	400	54.94%	100.24	5.12	3.61	219.76	555.15%	可开放
1601	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线高通分歧95#永安四组2.0	100	83.88%	0	9.4	11.83	83.88	198.72%	可开放
1602	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线主干12#东新四六组2.0	400	32.05%	191.8	39.1	43.63	128.2	81.07%	可开放
1603	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线通讯分歧12#东佛五组2.0	400	31.18%	195.3	22.31	22.41	124.7	136.42%	可开放
1604	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线马油一组南台分歧6#马油房村一组南台2.0	200	39.62%	80.77	2.31	2.3	79.23	485.65%	可开放
1605	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富薪线木材加工厂支11#十品站前台区2.0	100	54.99%	25.01	-	-	54.99	-	可开放
1606	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线常兴五组分歧6#常兴四五组2.0	400	74.58%	21.7	9.23	9.57	298.3	468.49%	可开放
1607	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线下薄九组歧3#下薄九组2.0	400	20.37%	238.52	22.41	0.69	81.48	90.68%	可开放
1608	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星五组分歧5#红星五组2.0	200	41.19%	77.63	7.78	7.57	82.37	225.38%	可开放
1609	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房4组1台区-2020农网	100	33.64%	46.36	-	-	33.64	-	可开放
1610	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	徐家九组机井-15结余	200	37.21%	85.59	1.24	1.64	74.41	674.65%	可开放

1611	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线宋家三组分支5# 宋家三组2.0	200	9.71%	140.58	28.11	21.58	19.42	-16.88%	可开放
1612	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线三台分歧30#四 台五组-19年网改	200	35.64%	88.72	13.91	13.84	71.28	126.37%	可开放
1613	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台七组3台区-15结余	100	51.73%	28.27	2.85	2.3	51.73	326.04%	可开放
1614	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线014#西桓组2.0	400	58.94%	84.24	8.88	11.64	235.76	415.26%	可开放
1615	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新台线	新台线72#雷屯五组2.0	400	7.25%	291.02	7.22	13.23	28.98	100.35%	可开放
1616	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线黄金六组分歧3# 黄金五组2.0	200	44.12%	71.76	0.54	0.57	88.24	1178.31%	可开放
1617	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线南岗七组分支 13#南岗七组2.0	400	31.86%	192.56	10.14	8.82	127.44	254.51%	可开放
1618	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大田二组分支5# 大田二组2.0	200	21.05%	117.9	14.79	13.54	42.1	68.72%	可开放
1619	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	台朱线雅化支王家岐 14#王家村2.0	400	4.15%	303.39	16.88	17.63	16.61	-0.80%	可开放
1620	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西胡线	西胡线龙家五组支18# 龙家五组2.0	200	16.05%	127.9	46.87	55.86	32.1	-17.24%	可开放
1621	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线大高五组分支5# 大高五组2.0	400	5.70%	297.19	0.62	0.55	22.81	506.55%	可开放
1622	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线东新三组支3#东 新三组2.0	200	46.53%	66.95	8.39	6.32	93.05	233.03%	可开放
1623	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线准泡支18#杆偏 养五八组2.0	200	54.12%	51.77	16.32	17.13	108.23	157.52%	可开放
1624	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线高家分支西王家 分歧8#曾家村三组2.0	200	12.88%	134.24	14.56	19.12	25.76	33.01%	可开放
1625	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线潘家五组分支4# 潘家五组2.0	200	48.12%	63.77	29.43	27.72	96.23	80.83%	可开放
1626	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线高家二组分歧5# 高家二组2.0	200	9.35%	141.31	74.06	24.14	18.69	-49.76%	可开放
1627	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	德生三组1台区-15结余	400	20.29%	238.85	2.66	0.69	81.15	452.34%	可开放
1628	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	铁坨分歧02#铁坨组	100	29.23%	50.77	101.98	78.49	29.23	-46.46%	可开放
1629	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台二组1台区-15结余	100	72.54%	7.46	2.64	2.22	72.54	424.19%	可开放
1630	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线大高水田岐6#大 高新区2.0	200	9.05%	141.91	11.75	12.15	18.09	24.08%	可开放

1631	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	淮泡一组台区-2018网改	200	46.91%	66.18	4.41	4.08	93.82	361.24%	可开放
1632	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线铁炉支103#铁炉五组2.0	400	6.73%	293.09	34.82	38.69	26.91	-12.09%	可开放
1633	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线枣木二组分支3#枣木二组2.0	200	37.43%	85.14	21.59	22.14	74.86	86.21%	可开放
1634	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	10kV佛桓线二道岐6#二道六组-20技改	200	46.89%	66.22	-	-	93.78	-	可开放
1635	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家排水站分支102#才家村五组2.0	400	20.26%	238.96	9.05	10.05	81.04	199.24%	可开放
1636	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	10kV西才线阿拉支幸福九组岐22#幸福九组2.0	400	0.08%	319.67	-	0.33	0.33	-	可开放
1637	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线前后四分岐47#前四组2.0	200	0.61%	158.79	0.91	0.93	1.21	15.31%	可开放
1638	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线历家一组岐12#历家一组2.0	200	49.85%	60.31	1.16	2.43	99.69	827.04%	可开放
1639	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线淮泡六组岐5#淮泡二组2.0	400	34.20%	183.19	13.02	12.32	136.81	224.16%	可开放
1640	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线74#桑林村八组2.0	200	9.76%	140.48	17.14	15.47	19.52	6.72%	可开放
1641	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家三六组3台区-15结余	200	54.52%	50.96	0.97	1.42	109.04	960.25%	可开放
1642	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线任家六组分支22#任家六组2.0	200	19.65%	120.7	22.8	23.22	39.3	31.29%	可开放
1643	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线锅柅支黄金六组岐3#黄金六组2.0	200	30.07%	99.87	13.41	15.88	60.13	111.75%	可开放
1644	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线齐家四组分支13#齐家村四组2.0	200	11.65%	136.71	33.57	29.92	23.29	-16.71%	可开放
1645	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	四台村2台区-15结余	200	79.95%	0.1	1.06	1.31	159.9	1128.21%	可开放
1646	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线高家一组岐5#高家一组2.0	200	32.48%	95.04	11.99	1.05	64.96	132.76%	可开放
1647	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线茨于一组分岐2#茨于一组2.0	200	21.51%	116.99	11.71	17.42	43.01	91.65%	可开放
1648	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线唐三支2#唐家三组2.0	200	15.48%	129.05	15.33	10.6	30.95	42.09%	可开放
1649	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线051#祁前组2.0	200	61.74%	36.52	0.57	0.63	123.48	1371.84%	可开放
1650	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	云柳村机井2台区	100	20.73%	59.27	-	0.11	20.73	-	可开放

1651	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	唐家三组台区-2020农网	100	2.80%	77.2	-	-	2.8	-	可开放
1652	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线东恒七组分歧4# 富于线0.4kV安家台区2.0	200	33.64%	92.73	0.84	0.64	67.27	794.89%	可开放
1653	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线康家一二组分支37#康家二组2.0	200	27.20%	105.6	28.69	30.79	54.4	37.70%	可开放
1654	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	社直线1022	社直线11#桑林村二组2.0	400	6.41%	294.38	14.61	19.76	25.62	32.42%	可开放
1655	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙四组岐3#黄沙四组2.0	400	29.44%	202.25	31.89	27.78	117.75	92.16%	可开放
1656	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线欧力三组岐2#欧力三组2.0	200	9.33%	141.34	13.51	16.39	18.66	17.52%	可开放
1657	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线程家六组岐6#程家六组2.0	200	74.88%	10.25	1	1.06	149.75	1123.72%	可开放
1658	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	达佛线贾家分支9#大欠二组2.0	200	7.44%	145.12	13.37	13.02	14.88	5.50%	可开放
1659	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线大红八组岐13#大红八组2.0	200	16.11%	127.78	19.59	40.64	32.22	28.25%	可开放
1660	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	四台村3台区-15结余	100	82.95%	0	2.47	2.72	82.95	479.51%	可开放
1661	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	10kV黄三线任家四组分歧03#任家四组-19技改	200	61.39%	37.22	17.65	17.63	122.78	163.75%	可开放
1662	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家排水站分支114#才家村六组2.0	400	3.30%	306.8	13.01	10.83	13.2	0.73%	可开放
1663	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆于线陆家一组分支22#陆家一组2.0	400	4.86%	300.56	16.47	16.6	19.44	8.64%	可开放
1664	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	韭偏线108#杆偏养二组2.0	400	39.09%	163.65	17.56	0.91	156.35	198.39%	可开放
1665	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线红旗二组分歧7#红旗二组2.0	200	59.02%	41.97	2.52	1.39	118.03	584.38%	可开放
1666	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西才线阿拉七组分歧11#阿拉七组2.0	400	28.72%	205.13	18.68	12.62	114.87	147.98%	可开放
1667	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线刘家二组岐4#刘家二三组2.0	200	42.65%	74.7	20.56	17.14	85.3	103.69%	可开放
1668	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛恒线	佛恒线39#太平小区2.0	200	4.83%	150.34	14.5	9.67	9.66	-18.38%	可开放
1669	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线大三五组分支8#大三五组2.0	100	74.82%	5.18	1.42	1.29	74.82	625.88%	可开放
1670	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	何家一二组-项目包	200	3.54%	152.92	-	-	7.08	-	可开放

1671	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄南线潘家一组支11# 潘家二组2.0	400	4.72%	301.11	21.41	21.09	18.89	-6.07%	可开放
1672	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线五间七组岐5#五 间七组2.0	400	49.42%	122.31	12.68	13.9	197.69	294.85%	可开放
1673	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	潘屯西岐5#	160	89.76%	0	2.58	2.74	143.62	646.10%	可开放
1674	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线平台分支60#平 台五组2.0	200	28.55%	102.91	32.55	1.69	57.09	32.44%	可开放
1675	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线117#金家二组 2.0	200	19.29%	121.43	5.44	5.61	38.57	166.27%	可开放
1676	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线西红二组支21# 西北二组2.0	400	3.66%	305.37	12.17	18.18	14.63	9.64%	可开放
1677	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大田七组分岐6# 大田七组2.0	200	9.06%	141.89	17.52	7.45	18.11	1.67%	可开放
1678	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星支小高二岐 9#小高二组2.0	400	11.31%	274.77	8.8	9.83	45.23	126.71%	可开放
1679	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线十组分支005#桑 林村十组2.0	200	9.38%	141.25	15.61	20.52	18.75	9.60%	可开放
1680	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线金家五组分支 10#马家北台2.0	200	26.13%	107.75	17.69	19.75	52.25	71.86%	可开放
1681	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线太平一组支32# 太平五组2.0	200	20.79%	118.42	30.07	23.05	41.58	17.59%	可开放
1682	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	小红五组南-项目包	400	44.43%	142.27	-	0.52	177.73	-	可开放
1683	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	新云线左家分21南台七 组2.0	200	18.40%	123.21	8.67	0.81	36.79	105.99%	可开放
1684	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	工业一线十里分支63# 十里七组2.0	200	17.51%	124.98	10.14	10.71	35.02	85.84%	可开放
1685	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线枣木七组岐3#枣 木七组2.0	200	21.79%	116.42	27.1	19.14	43.58	26.81%	可开放
1686	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台三组二台区-2020 农网	100	42.27%	37.73	-	-	42.27	-	可开放
1687	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线大汪三组分支7# 大汪村三组2.0	200	10.88%	138.25	19.28	53.04	21.75	6.21%	可开放
1688	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	德生一二组4台区-15结 余	200	67.68%	24.64	3.07	4.06	135.36	564.01%	可开放
1689	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线108#杨塘三组 2.0	100	25.41%	54.59	10.63	13.07	25.41	54.61%	可开放
1690	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线主干74#大田三 组2.0	200	7.03%	145.95	14.89	16.45	14.05	-2.86%	可开放

1691	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线吴家分歧29#车家三组2.0	100	75.33%	4.67	0.73	0.86	75.33	915.83%	可开放
1692	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	么二组台区-2018网改	200	21.17%	117.66	5.27	7.61	42.34	183.45%	可开放
1693	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线李家分支40#李家三四组2.0	200	36.91%	86.19	14.87	1.35	73.81	122.79%	可开放
1694	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线064#郭家组2.0	400	39.21%	163.15	12.55	0.84	156.85	253.53%	可开放
1695	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线高于分歧87#西于组2.0	200	74.96%	10.09	19.82	1.24	149.91	175.02%	可开放
1696	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家二组-项目包	100	48.55%	31.45	-	21.33	48.55	-	可开放
1697	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线主干68#南岗三组2.0	200	5.94%	148.13	13	13.02	11.87	-4.44%	可开放
1698	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家九、十组分歧18#才家村十组2.0	200	0.38%	159.25	0.67	0.56	0.75	5.80%	可开放
1699	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生村一组2机井-2020农网	100	20.61%	59.39	-	-	20.61	-	可开放
1700	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	李家八组台区-2018网改	200	0.14%	159.73	7.3	0.26	0.27	-80.77%	可开放
1701	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	东桓六组二台区-2020农网	100	13.16%	66.84	-	-	13.16	-	可开放
1702	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线大兴一组分歧13#大兴村一组2.0	200	9.18%	141.65	17.18	17.56	18.35	3.35%	可开放
1703	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线程家分支98#程家三组2.0	200	37.47%	85.07	0.81	0.78	74.93	861.80%	可开放
1704	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线主干7#高压电缆下线供销社2.0	200	33.53%	92.95	18.63	20.21	67.05	89.71%	可开放
1705	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线道北分支02#东长后组北台2.0	200	61.41%	37.19	21.61	13.78	122.81	138.39%	可开放
1706	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	后郭家组台区-2018网改	100	70.43%	9.57	121.34	52.51	70.43	-23.81%	可开放
1707	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线前孙家分歧8#遵化一六组2.0	100	29.99%	50.01	13.67	11.87	29.99	48.12%	可开放
1708	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线八家分支30#南楼四组台区2.0	400	53.07%	107.73	0.96	1.1	212.27	1386.99%	可开放
1709	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线后四分歧02#后四组2.0	200	5.14%	149.72	10.43	10.05	10.28	-0.72%	可开放
1710	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	薄家三组-2020农网	200	0.07%	159.87	-	-	0.13	-	可开放

1711	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线郑三分支39#郑三四组2.0	200	74.44%	11.13	0.47	0.52	148.87	1679.73%	可开放
1712	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线东三台水田分歧07#四台四组-19年网改	200	56.28%	47.44	36.65	29.4	112.56	75.25%	可开放
1713	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线曾口七组支8#曾口六组2.0	400	15.18%	259.27	10.44	0.89	60.73	141.19%	可开放
1714	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	西恒七组-项目包	400	17.54%	249.85	-	5.96	70.15	-	可开放
1715	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新马线	王庄五组4台区-15结余	100	45.77%	34.23	0.45	0.61	45.77	908.52%	可开放
1716	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线老边工区分支4#团结村七组2.0	200	3.82%	152.37	14.33	11.9	7.63	-27.03%	可开放
1717	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线兴星米业支6#陈家房二三组2.0	400	0.36%	318.58	1.08	1.4	1.42	14.67%	可开放
1718	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线刘沟分歧3#西刘沟台区2.0	200	11.82%	136.36	19.81	21.76	23.64	9.24%	可开放
1719	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线高通分歧19#马坨三组一2.0	400	14.72%	261.12	5.81	7.81	58.88	218.34%	可开放
1720	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线王坨支29#王坨村四组2.0	400	16.96%	252.15	7.56	22.31	67.85	199.58%	可开放
1721	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线朴卧二三岐7#朴卧二三组2.0	400	6.79%	292.83	21.84	26.17	27.17	11.54%	可开放
1722	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台五组4台区-15结余	200	29.02%	101.97	0.62	0.67	58.03	867.45%	可开放
1723	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大于一组分歧15#大于二组2.0	200	29.32%	101.36	10.52	6.75	58.64	136.10%	可开放
1724	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大田八组分歧7#大田八组2.0	200	41.45%	77.11	18.5	18.72	82.89	111.67%	可开放
1725	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	老干部局台区配变-技改	630	15.76%	404.74	-	0.24	99.26	-	可开放
1726	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	沙坨村六组大棚-农业设施	100	46.19%	33.81	4.11	3.39	46.19	235.24%	可开放
1727	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线小高七支3#小高六组2.0	400	4.08%	303.69	16.65	15.73	16.31	-1.03%	可开放
1728	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	乡直线大张四西支3#大张四组西2.0	400	31.81%	192.78	9.06	8.7	127.22	274.73%	可开放
1729	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线大于五组分歧5#大于五组2.0	200	10.97%	138.07	16.36	17.6	21.93	15.78%	可开放
1730	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线道北分支07#道北组2.0	200	49.57%	60.87	17.56	0.33	99.13	137.60%	可开放

1731	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线177#团结村五组2.0	400	1.23%	315.07	8.87	6.1	4.93	-25.45%	可开放
1732	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	西平甄家果园-农业设施	50	16.06%	31.97	19.64	31.17	8.03	-36.06%	可开放
1733	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线赵三分岐4#赵荒三组2.0	400	60.91%	76.38	10.21	7.16	243.62	388.48%	可开放
1734	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	佛桓线	佛恒线民集支77##民集东2.0	400	0.22%	319.14	0.96	0.98	0.86	-5.35%	可开放
1735	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线新开三岐24#新发三组2.0	200	37.62%	84.76	11.63	0.75	75.24	154.35%	可开放
1736	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线兀拉四组支4#兀拉四组2.0	200	42.22%	75.57	11.76	0.72	84.43	167.94%	可开放
1737	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	大台一组-项目包	100	78.04%	1.96	-	12.72	78.04	-	可开放
1738	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线三角分支25#大台二组2.0	200	52.49%	55.03	7.81	8.53	104.97	266.61%	可开放
1739	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线九赢养殖场支52#东桓五组2.0	200	42.23%	75.54	17.57	64	84.46	119.25%	可开放
1740	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线32#韭台八组2.0	400	12.47%	270.13	15.95	13.69	49.87	76.82%	可开放
1741	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线主干125遵化五组2.0	200	74.82%	10.37	4.93	4.69	149.63	450.92%	可开放
1742	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台四组-项目包	400	40.65%	157.39	-	1.99	162.61	-	可开放
1743	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	三岔一组台区-2018网改	200	44.61%	70.79	7.27	6.71	89.21	250.30%	可开放
1744	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	李房农业设施-15结余	50	49.92%	15.04	1.26	0.98	24.96	345.08%	可开放
1745	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线下薄八组岐13#下薄八组2.0	400	1.71%	313.17	27.47	24.14	6.83	-50.14%	可开放
1746	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台五组1台区-15结余	100	67.64%	12.36	2.35	2.08	67.64	436.50%	可开放
1747	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨六组大棚台区-2018网改	100	50.01%	29.99	0.76	0.99	50.01	711.19%	可开放
1748	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	台北线唐一岐5#唐家一六组2.0	200	58.41%	43.19	20.28	16.52	116.81	140.00%	可开放
1749	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线6#黄沙新一组2.0	400	12.15%	271.41	8.31	12.89	48.59	141.81%	可开放
1750	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线赵家分支26#大台十组2.0	200	42.74%	74.52	9.41	13.49	85.48	201.40%	可开放

1751	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线159#蒋坨村三组2.0	400	14.78%	260.87	9.97	13.63	59.13	143.53%	可开放
1752	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线黄沙三组水田分3右1#粮库2.0	200	20.09%	119.82	0.25	0.93	40.18	1167.75%	可开放
1753	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	10kV达佛线贾家分28#贾家村	400	36.37%	174.51	-	0.82	145.49	-	可开放
1754	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线三界四组分支19#三界四组2.0	200	50.51%	58.99	22.44	19.15	101.01	112.16%	可开放
1755	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	10kV富新线新生分支20#	400	16.50%	254.01	-	0.1	65.99	-	可开放
1756	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线金家五六组分歧8#金家五六组2.0	400	3.81%	304.75	15	17.69	15.25	0.83%	可开放
1757	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线马油分歧003#马油房村一组2.0	200	3.24%	153.52	21.46	9.16	6.48	-45.05%	可开放
1758	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生村一组1机井台区-2020农网	100	12.30%	67.7	-	-	12.3	-	可开放
1759	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	马驼二组分歧02#马坨二组新台	200	45.46%	69.09	2.07	1.68	90.91	562.71%	可开放
1760	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄沙中学分支1#初中南生活区2.0	200	37.36%	85.29	26.22	31.13	74.71	68.80%	可开放
1761	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家二组分歧1#才家村二组2.0	100	0.44%	79.56	18.02	14.11	0.44	-84.37%	可开放
1762	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	台工线	10kV台工线邢台分支06#邢台大棚-20技改	200	11.64%	136.73	-	-	23.27	-	可开放
1763	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线程家分歧30#茨于村四组2.0	200	15.08%	129.85	36.12	31.1	30.15	-8.64%	可开放
1764	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄三线蛤蜊四组分歧8#蛤蜊三组2.0	400	0.18%	319.29	0.93	0.73	0.71	-12.62%	可开放
1765	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线高力一二组岐6#高力一二组2.0	400	3.81%	304.77	14.48	15.02	15.23	2.56%	可开放
1766	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线白家六组分支9#白家五六组2.0	200	0.32%	159.37	21.77	14.73	0.63	-82.99%	可开放
1767	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线网户一组分支8#网户一组2.0	200	10.77%	138.47	19.96	20.48	21.53	3.86%	可开放
1768	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线南岗四组分支10#南岗四组2.0	400	9.20%	283.19	26.58	24.81	36.81	17.68%	可开放
1769	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	徐家养殖场	200	0.13%	159.75	-	0.27	0.25	-	可开放
1770	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	毛家四组1台区-15结余	200	1.55%	156.91	2.13	3.54	3.09	20.45%	可开放

1771	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	镇化线前孙家分歧3#遵化二组2.0	200	0.42%	159.17	10.21	0.98	0.83	-71.49%	可开放
1772	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线白东分支02#白东组2.0	400	0.39%	318.43	1.11	1.11	1.57	18.93%	可开放
1773	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大铁线1043	大铁线111#铁炉村2.0	200	5.71%	148.58	13.84	11.65	11.42	-9.16%	可开放
1774	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	10kV三角线102#三角二组-19技改	200	7.96%	144.09	16.9	16.51	15.91	-2.97%	可开放
1775	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新高线	新高线张荒分支40#张荒七八组2.0	200	2.72%	154.57	4.35	10.26	5.43	11.73%	可开放
1776	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台三组-项目包	400	1.66%	313.35	-	5.91	6.65	-	可开放
1777	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线乔坨五组分歧3#乔坨五组2.0	200	4.07%	151.87	8.03	7.47	8.13	0.62%	可开放
1778	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	任家五组分歧03#任家五组	200	7.85%	144.3	80.97	68.77	15.7	-55.97%	可开放
1779	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台五组-项目包	200	3.38%	153.25	-	4.66	6.75	-	可开放
1780	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线太平一组分1#太平一组2.0	400	2.96%	308.16	13.26	12.77	11.84	-5.51%	可开放
1781	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线62#曾口四五组2.0	200	0.33%	159.34	17.66	10.88	0.66	-80.67%	可开放
1782	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线小龙四五组岐4#小龙四组2.0	200	0.69%	158.63	0.62	0.61	1.37	48.65%	可开放
1783	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富大线1044	富大线方家站支1左2#方家村台区2.0	200	10.29%	139.43	23.7	20.23	20.57	-6.84%	可开放
1784	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	德生一组3台区-15结余	200	2.91%	154.19	6.44	6.45	5.81	-5.02%	可开放
1785	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线五间四岐9#五间五组2.0	400	11.87%	272.53	45.68	47.59	47.47	1.94%	可开放
1786	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线下薄三组岐6#下薄三四组2.0	400	0.19%	319.24	8.9	0.68	0.76	-70.78%	可开放
1787	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线191#马坨六组2.0	200	0.30%	159.4	9.76	9.15	0.6	-75.21%	可开放
1788	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	东桓五组水田北台区-2020机井	400	0.03%	319.87	-	0.06	0.13	-	可开放
1789	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线魏家四组分歧3#未家村四组2.0	400	2.73%	309.07	11.56	10.43	10.93	-2.76%	可开放
1790	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	三角线49#西岗四组2.0	200	18.79%	122.43	28.23	31.58	37.57	15.36%	可开放

1791	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线三台分歧03#四台三组-19年网改	400	2.24%	311.05	15.99	15.83	8.95	-25.19%	可开放
1792	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线贺家分支128#贺家村一六组2.0	100	14.07%	65.93	12.19	11.51	14.07	7.43%	可开放
1793	国网台安县供电公司	镇西66kV变电站	镇化线	遵化三组-项目包	400	6.97%	292.11	-	36.81	27.89	-	可开放
1794	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线下薄六岐4#下薄六组2.0	200	7.76%	144.49	12.94	24.03	15.51	9.48%	可开放
1795	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线58#西北六七组2.0	200	0.89%	158.23	1.98	1.68	1.77	-5.45%	可开放
1796	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线大兴五组分歧6#大兴五组-19年网改	200	0.12%	159.76	0.21	0.25	0.24	6.90%	可开放
1797	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线126#齐家村二组2.0	400	3.72%	305.11	14.23	17.61	14.89	2.29%	可开放
1798	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线45右3#平安五六组2.0	200	0.49%	159.03	0.87	0.74	0.97	5.59%	可开放
1799	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线九赢养殖场支28#东桓四组2.0	200	4.87%	150.26	8.57	12.88	9.74	6.61%	可开放
1800	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	桓东线三岔五组分歧06#三岔五组2.0	200	7.41%	145.19	14.96	15.66	14.81	-0.50%	可开放
1801	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线贺家分支85#未家村六组2.0	315	6.43%	231.75	16.89	19.33	20.25	9.50%	可开放
1802	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线26#西佛镇政府2.0	400	0.45%	318.2	53.64	56.05	1.8	-81.68%	可开放
1803	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	富于线93#双岔三、四组台区2.0	400	5.56%	297.75	22.75	21.58	22.25	-1.11%	可开放
1804	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线前后红分支40#后红七组2.0	200	9.21%	141.58	23.97	26.45	18.42	-12.34%	可开放
1805	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线李家五六组分支8#李家五组2.0	200	10.26%	139.48	22.86	20.93	20.52	-5.26%	可开放
1806	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线达牛一组分支3#达牛一组2.0	200	3.85%	152.3	6.63	6.33	7.7	7.77%	可开放
1807	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线红旗五组分歧3#红旗五组二2.0	100	16.03%	63.97	14.86	15.04	16.03	3.86%	可开放
1808	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生村三组6机井台区-2020农网	400	0.00%	320	-	-	0	-	可开放
1809	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线42#东佛四组2.0	200	0.51%	158.99	0.86	0.78	1.01	8.37%	可开放
1810	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	桑蒋线桑林九组支3#桑林村九组2.0	200	10.88%	138.25	20.28	24.5	21.75	3.56%	可开放

1811	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	达十线小荒一六组分支7#小荒一六组2.0	200	6.25%	147.51	13.93	12.19	12.49	-5.31%	可开放
1812	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线主干18#西新二组2.0	200	8.44%	143.12	19.79	17.85	16.88	-7.64%	可开放
1813	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新方线	新方线金家五组分歧35#金家五组2.0	400	2.09%	311.66	7.51	6.88	8.34	5.38%	可开放
1814	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	10kV桓洞线贾家分支29右8#	200	0.15%	159.71	-	0.35	0.29	-	可开放
1815	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	孙台线黑鱼村支4#黑于三组2.0	400	0.09%	319.66	12.06	0.5	0.34	-83.21%	可开放
1816	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线雷电分支8#唐电一组2.0	200	6.42%	147.16	11.33	9.21	12.84	6.46%	可开放
1817	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线红星一组分歧20#戈杰春2.0	200	7.07%	145.86	14.6	15.34	14.14	-1.59%	可开放
1818	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	西才线阿拉八组分歧5#阿拉八组2.0	200	12.31%	135.39	28.47	29.25	24.61	-7.03%	可开放
1819	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线贺家分支38#东桓六组2.0	100	29.40%	50.6	19.78	30.62	29.4	21.92%	可开放
1820	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	德生四组水田北台-2020机井	400	0.17%	319.31	-	-	0.69	-	可开放
1821	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	韭张线杨塘四五组分支4#杨塘四五组2.0	100	0.85%	79.15	22.94	20.75	0.85	-80.75%	可开放
1822	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	东桓村四组一台区-2020农网	400	0.09%	319.64	-	-	0.36	-	可开放
1823	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	云柳六组-项目包	200	7.19%	145.63	-	22.17	14.37	-	可开放
1824	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	10kV西才线才文分支25#才文二组-19技改	100	29.60%	50.4	75.84	27.39	29.6	-37.53%	可开放
1825	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	高头线程家三组岐4#程家三七组2.0	100	27.45%	52.55	24.11	23.96	27.45	6.70%	可开放
1826	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	富牛线德生分12左2#富牛线0.4kV牛场台区2.0	200	24.14%	111.72	31.31	35	48.28	24.18%	可开放
1827	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达直线网户六组分支5#网户六组2.0	400	18.31%	246.75	0.54	0.52	73.25	1064.68%	可开放
1828	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	双台三组分歧6#双台村二三组2.0	100	18.53%	61.47	15.92	15.33	18.53	7.89%	可开放
1829	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	三岔二组台区-2018网改	100	34.84%	45.16	0.63	0.9	34.84	643.65%	可开放
1830	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	西通线134右13#	200	27.63%	104.74	-	0.67	55.26	-	可开放

1831	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线东刘沟分歧17# 东刘沟台区2.0	200	13.85%	132.3	23.09	26.79	27.7	9.53%	可开放
1832	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	达白线赵荒二组分歧3# 赵荒二组2.0	400	38.43%	166.29	18.9	11.19	153.71	185.18%	可开放
1833	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	社直线黄金一组分歧9# 黄金一组2.0	200	50.88%	58.25	7.18	7.38	101.75	276.45%	可开放
1834	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	粮库线0238	粮库线小高十组2.0	400	3.67%	305.33	12.99	11.93	14.67	6.27%	可开放
1835	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	镇直线粮库岐1#粮库北 2.0	400	24.88%	220.49	13.2	1.28	99.51	174.57%	可开放
1836	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	韭历线26#曾口八组2.0	200	44.56%	70.89	2.43	2.46	89.11	505.56%	可开放
1837	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	桑台线大岗分支93#大 岗四十二组2.0	200	6.70%	146.61	11.45	13.2	13.39	8.14%	可开放
1838	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线东曾一二组岐6# 东增一二组2.0	200	7.13%	145.74	12.52	13.48	14.26	6.72%	可开放
1839	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	达田线金家二三组分歧 17#金家二三组2.0	400	3.25%	306.99	9.36	12.48	13.01	17.90%	可开放
1840	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	四台村6台区-15结余	400	54.24%	103.05	0.36	1.59	216.95	2354.87%	可开放
1841	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	淮泡七组台区-2018网 改	200	33.11%	93.78	5.7	6.29	66.22	240.85%	可开放
1842	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线四家三组岐12右 1#四家二组2.0	200	22.32%	115.37	13.9	16.34	44.63	79.19%	可开放
1843	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	富三线87#三道一组台 区2.0	200	17.84%	124.33	28.31	30.19	35.67	12.25%	可开放
1844	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线东西长分支11# 洪家东长组2.0	200	93.60%	0	0.43	0.4	187.2	1986.50%	可开放
1845	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线街内分支12#桓 东组2.0	200	23.14%	113.73	6.13	8.48	46.27	174.74%	可开放
1846	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线徐家七组分歧 13#徐家村七组2.0	200	36.12%	87.77	19.45	1.26	72.23	92.71%	可开放
1847	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	蒋坨二三组大棚-项目 包	200	29.56%	100.88	-	-	59.12	-	可开放
1848	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	薄家二三组	200	39.62%	80.77	-	0.92	79.23	-	可开放
1849	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线142#西平镇直本 街2.0	400	7.40%	290.4	37.75	24.68	29.6	-11.45%	可开放
1850	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	西红线幸福一支9#幸福 一组2.0	400	19.03%	243.88	7.14	10.15	76.12	226.51%	可开放

1851	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线乔坨二组支1#乔坨六七组2.0	400	12.25%	271	8.74	9.09	49	136.78%	可开放
1852	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线马仗支5#马仗村2.0	100	61.57%	18.43	66.68	56.14	61.57	-3.91%	可开放
1853	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	10kV陆于线陆家二组分支23#陆家三组大棚-20技改	100	27.62%	52.38	-	29.99	27.62	-	可开放
1854	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	高乔线陈家房分支11#陈家房六七组2.0	400	30.02%	199.93	0.76	1.07	120.07	1156.93%	可开放
1855	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线刘家支刘家三岐5#刘家三组2.0	200	12.48%	135.05	24.88	26.74	24.95	0.14%	可开放
1856	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	桑平线西平五组分支6#西平村五组2.0	200	4.69%	150.63	11.23	10.17	9.37	-8.66%	可开放
1857	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富于线1036	荒地五六组台区-2018网改	200	3.84%	152.32	8.63	5.46	7.68	-5.66%	可开放
1858	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	丰和土地台区-项目包	200	27.07%	105.87	-	0.91	54.13	-	可开放
1859	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新四线	新四线雷屯四组分歧7#雷屯四组2.0	200	47.52%	64.97	6.08	4.61	95.03	295.35%	可开放
1860	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洪线1056	桓洪线河南分歧04#河南组2.0	100	94.51%	0	16.34	19.81	94.51	140.50%	可开放
1861	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台五组3台区-15结余	100	58.86%	21.14	1.97	1.84	58.86	446.61%	可开放
1862	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新麦线1316	新麦线四台子分歧32#四台子台区2.0	400	26.90%	212.4	89.63	0.71	107.6	9.57%	可开放
1863	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄南线徐家六组岐2#徐家六组2.0	200	70.14%	19.72	1.29	1.09	140.28	942.80%	可开放
1864	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄北线高家四组光岐2#高家四组2.0	200	8.11%	143.79	19.99	18.49	16.21	-9.95%	可开放
1865	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	10kV达田线金家分支52+1#	200	49.84%	60.33	-	0.45	99.67	-	可开放
1866	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	社直线4360	社直线贺家分支15#东桓一组2.0	200	15.25%	129.51	8.93	12.43	30.49	84.78%	可开放
1867	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	孙台线	10kV孙台主干防空大队支1#-20技改	100	45.29%	34.71	-	32.99	45.29	-	可开放
1868	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	大赵线赵家分支一二组分歧10#金桥二组2.0	400	19.09%	243.65	0.27	0.45	76.35	1581.60%	可开放
1869	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高乔线0236	乔坨大棚2组台区-2018网改	200	0.29%	159.42	0.11	0.52	0.58	129.62%	可开放
1870	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	高郁线永安二组分歧11#永安二组2.0	200	92.68%	0	6.83	0.38	185.35	420.94%	可开放

1871	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑马线1032	桑马线才家八组岐25# 才家村七组2.0	200	12.93%	134.14	18.25	19.59	25.86	19.04%	可开放
1872	国网台安县供电公司	新二66kV变电站	新建线	新建线三家一组分歧2# 三家一组2.0	200	34.88%	90.24	3.24	3.38	69.76	364.01%	可开放
1873	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄兀线0354	黄兀线侯家一组支45# 侯家一组2.0	200	21.58%	116.84	17.85	1.16	43.16	55.50%	可开放
1874	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富牛线1042	德生一组2台区-15结余	200	59.52%	40.97	1.12	2.58	119.03	930.91%	可开放
1875	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新大线4350	新大线主干81#大台八 组2.0	200	37.19%	85.62	12.64	12.88	74.38	142.58%	可开放
1876	国网台安县供电公司	新台66kV变电站	新云线4358	南台七组1台区-15结余	100	39.14%	40.86	1.54	1.41	39.14	404.14%	可开放
1877	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	西红线180#小红四组 2.0	200	24.62%	110.77	1.28	1.25	49.23	520.17%	可开放
1878	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台北线	樊家三组机井通电台区 -2020农网	100	7.31%	72.69	-	-	7.31	-	可开放
1879	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	高家六组分支12#高家 五组大棚-2022技改	200	45.35%	69.3	-	-	90.7	-	可开放
1880	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	西平兴隆果园分歧02# 西平兴隆果园农	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放
1881	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养四组分歧11#偏养 村大棚	200	27.27%	105.46	13.66	15.68	54.54	99.82%	可开放
1882	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	九台村大棚分支17#韭 菜台1组大棚东	200	2.06%	155.89	3.38	4.09	4.11	10.27%	可开放
1883	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	淮泡五组大棚分歧07# 淮泡五组大棚西	100	72.31%	7.69	1.49	1.42	72.31	596.64%	可开放
1884	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达十线1028	小荒三组大棚分歧08# 小荒村三组水田	200	1.81%	156.38	79.4	34.92	3.62	-78.65%	可开放
1885	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	圈河分支新10#南楼五 组水田考核表	100	92.31%	0	2.99	2.48	92.31	455.63%	可开放
1886	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	网户八田地水田分支 06#达牛镇网户村蔬菜 大棚东区	200	16.91%	126.19	0.3	0.39	33.81	961.60%	可开放
1887	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑平线1023	西平常兴房东果园分歧 04#张宏生果园(农)	50	14.88%	32.56	1.06	1.38	7.44	164.93%	可开放
1888	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	三粮开发住宅楼箱变变 压器间隔配电变压器	500	5.92%	370.41	7.11	7.13	29.59	104.00%	可开放
1889	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	金家五组水田（调台）	400	0.31%	318.77	1.16	1.25	1.23	2.97%	可开放
1890	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	十里分支06#沙岗南- 2022技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放

1891	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇北线	广场箱变变压器	500	49.77%	151.15	36.27	36.85	248.85	161.94%	可开放
1892	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	工程箱变变压器	500	26.64%	266.82	6.5	6.63	133.18	352.65%	可开放
1893	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	轻工变台区变压器	500	38.36%	208.19	28.59	0.25	191.81	159.02%	可开放
1894	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台中线	公司开发区箱变变压器	500	21.12%	294.38	15.5	25.09	105.62	161.04%	可开放
1895	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	皇冠箱变变压器	500	87.21%	0	24.37	22.43	436.03	322.99%	可开放
1896	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	市场电子表箱变变压器	500	23.61%	281.94	38.72	0.32	118.06	74.62%	可开放
1897	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达田线1044	金家村水田-项目包	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
1898	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	王坨二组道北水田电井-2016机井二期	200	64.57%	30.87	0.91	1.75	129.13	1091.22%	可开放
1899	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	曾口3组1号水田-2016机井二期	200	44.89%	70.22	4	2.34	89.78	373.76%	可开放
1900	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	王坨3组道南水田电井-2016机井二期	200	26.21%	107.58	0.45	686.58	52.42	979.30%	可开放
1901	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	淮泡水田偏淮历-2016机井二期	200	12.76%	134.49	0.61	0.37	25.51	546.68%	可开放
1902	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	王坨西水点电井-2016机井二期	200	0.50%	159.01	0.97	0.97	0.99	1.03%	可开放
1903	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养西水点2号电井-2016机井二期	100	35.53%	44.47	1.23	1.15	35.53	437.46%	可开放
1904	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	王坨二组电井西-2016机井二期	200	52.49%	55.03	0.79	0.74	104.97	1052.71%	可开放
1905	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	历家3组电井-2016机井二期	100	2.20%	77.8	2.62	2.14	2.2	-8.37%	可开放
1906	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆于线主干12#气象局西-2022技改	200	29.38%	101.24	-	-	58.76	-	可开放
1907	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	陆于线	陆家村二组新	100	13.17%	66.83	20.07	19.02	13.17	-18.99%	可开放
1908	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	九台村大棚（营配）	50	4.26%	37.87	1.41	1.54	2.13	22.91%	可开放
1909	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑台线1024	西平林场老边工区农业设施（营配）	50	61.56%	9.22	3.34	2.12	30.78	203.57%	可开放
1910	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼七组棚区（营配）	200	23.98%	112.04	53.79	51.74	47.96	-5.57%	可开放

1911	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达直线1046	达牛镇敬老院（营配）	200	79.39%	1.23	0.18	0.3	158.77	2869.94%	可开放
1912	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	高力房敬老院（营配）	200	57.35%	45.3	0.68	0.72	114.7	1198.76%	可开放
1913	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	三角线	工区2-2022技改	400	11.65%	273.41	-	-	46.59	-	可开放
1914	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业二线	海虹分歧02#-2022技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
1915	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台金线	台西一线主干10#农机厂前台区-2022技改	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
1916	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄沙三组井-项目包	400	20.72%	237.14	-	-	82.86	-	可开放
1917	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富三线1046	渔场2台区-项目包	100	68.75%	11.25	-	-	68.75	-	可开放
1918	国网台安县供电公司	工业园66kV变电站	工业一线5164	工业一线十里支12#沙岗中台2.0-2022技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
1919	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	孙狼分支收费站歧12#孙狼十组-2016技改	200	20.37%	119.26	34.24	38.75	40.74	9.08%	可开放
1920	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	镇直线	幸福一组分支幸福三组分歧10#幸福三组-2016技改	100	87.78%	0	53.48	58.46	87.78	28.12%	可开放
1921	国网台安县供电公司	桑林66kV变电站	桑蒋线1031	粮食分支敬老院分歧2#敬老院台区-2016技改	200	12.01%	135.99	19.55	22.63	24.01	10.82%	可开放
1922	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓东线1054	西么分支06#西么组-项目包	200	61.42%	37.16	-	-	122.84	-	可开放
1923	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达白线1032	南岗一组(2016机井第一批)	50	35.32%	22.34	1.73	1.72	17.66	219.50%	可开放
1924	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	贾家村(2016机井第一批)	50	0.00%	40	-	0	0	-	可开放
1925	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	孙家五组(2016机井第一批)	100	0.02%	79.98	0.84	0.87	0.02	-84.57%	可开放
1926	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	台郊10kV镇南线主干03#检察院台区-2022技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
1927	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇南线	人寿台区配电变压器	315	15.04%	204.62	42.64	45.15	47.38	5.41%	可开放
1928	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	宋蛤分支61#宋家八组大棚-2022技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
1929	国网台安县供电公司	富家66kV变电站	富新线1048	富新线1042单元供销社分歧02#供销社-项目包	200	83.22%	0	-	-	166.44	-	可开放
1930	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	新立村养殖小区（农业设施）	100	6.94%	73.06	0.34	0.98	6.94	351.79%	可开放

1931	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西通线	红庙七组大棚（农业设施）	80	11.84%	54.53	0.48	0.7	9.47	344.18%	可开放
1932	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	幸福村养殖小区（农业设施）	100	73.99%	6.01	1.55	2.86	73.99	590.91%	可开放
1933	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	双庙村设施农业小区（农业设施）	100	0.00%	80	0	0	0	-	可开放
1934	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	古洞设施农业小区（农业设施）	80	0.00%	64	0	0	0	-	可开放
1935	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	大红旗果园（农业设施）	80	6.15%	59.08	17.45	5.82	4.92	-46.90%	可开放
1936	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	大红六组大棚（农业设施）	80	30.94%	39.25	1.56	1.63	24.75	298.31%	可开放
1937	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	大红六组水田（农业设施）	80	14.26%	52.59	18.34	21.39	11.41	-21.12%	可开放
1938	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	小龙三组新井(2016机井第一批)	100	18.07%	61.93	0.55	0.6	18.07	473.19%	可开放
1939	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	小龙一组西井(2016机井第一批)	100	33.35%	46.65	1.07	1.07	33.35	458.29%	可开放
1940	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	小龙一组东井(2016机井第一批)	100	27.99%	52.01	1.32	0.94	27.99	360.48%	可开放
1941	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	孙家一二组(2016机井第一批)	100	0.02%	79.98	1.2	1.2	0.02	-87.09%	可开放
1942	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	乡直线1042	孙家三四组(2016机井第一批)	100	0.02%	79.98	1.16	1.31	0.02	-86.87%	可开放
1943	国网台安县供电公司	大张66kV变电站	大赵线1032	小龙三组老井(2016机井第一批)	100	21.75%	58.25	0.73	0.74	21.75	445.84%	可开放
1944	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	黄沙村(2016机井第一批)	200	2.82%	154.37	6.22	5.9	5.63	-4.86%	可开放
1945	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄北线0340	黄沙三组(2016机井第一批)	100	42.85%	37.15	1.95	1.51	42.85	368.77%	可开放
1946	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄南线0342	黄沙六组(2016机井第一批)	100	1.74%	78.26	2.01	2.03	1.74	-6.96%	可开放
1947	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓月线1036	小河二八组#项目包	200	40.09%	79.83	-	-	80.17	-	可开放
1948	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	镇西线	征稽所分支02#征稽所台区-2022技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
1949	国网台安县供电公司	桓洞66kV变电站	桓洞线1022	桓洞线园林分支49左11左11#-项目包	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
1950	国网台安县供电公司	黄镇66kV变电站	黄三线0350	腰湖一组井-2016机井三期	200	26.01%	107.99	1.9	1.68	52.01	423.20%	可开放

1951	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	九台村台区机井（机井）-2016机井三期	100	4.12%	75.88	2.38	2.86	4.12	31.57%	可开放
1952	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	社直线4614	韭台村东台机井（机井）-2016机井三期	100	1.40%	78.6	3.41	1.92	1.4	-35.93%	可开放
1953	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高郁线1032	马坨七-2022技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
1954	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	平台村一组台区机井（机井）-2016机井三期	100	88.90%	0	2.56	2.57	88.9	489.29%	可开放
1955	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	平台二组西台区机井（机井）-2016机井三期	100	43.56%	36.44	33.58	48.18	43.56	13.89%	可开放
1956	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台四组台区机井（机井）-2016机井三期	100	64.90%	15.1	2.14	2.13	64.9	450.70%	可开放
1957	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台六组台区机井（机井）-2016机井三期	50	49.22%	15.39	2.54	2.48	24.61	211.27%	可开放
1958	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台四组1台区机井（机井）-2016机井三期	100	22.81%	57.19	0.78	0.77	22.81	440.77%	可开放
1959	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台四组2台区机井-2016机井三期	50	4.78%	37.61	3.13	2.47	2.39	-12.62%	可开放
1960	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	高头一线0246	四方台五组台区机井（机井）-2016机井三期	50	85.34%	0	2.83	4.42	42.67	288.30%	可开放
1961	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	杨塘四组台区机井（机井）-2016机井三期	100	24.03%	55.97	0.72	0.41	24.03	477.71%	可开放
1962	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	杨塘九组台区机井（机井）-2016机井三期	100	33.88%	46.12	0.99	0.92	33.88	485.00%	可开放
1963	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	杨塘三组1台区机井（机井）-2016机井三期	400	0.24%	319.06	1.08	0.98	0.94	-6.71%	可开放
1964	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭张线4638	杨塘三组2台区机井（机井）-2016机井三期	100	25.41%	54.59	1.35	1.44	25.41	333.85%	可开放
1965	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养三组1号机井（机井）-2016机井三期	100	6.48%	73.52	0.19	0.09	6.48	484.00%	可开放
1966	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养三组2号机井（机井）-2016机井三期	100	0.60%	79.4	0.68	0.63	0.6	-6.07%	可开放
1967	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养一组机井（机井）-2016机井三期	100	3.64%	76.36	0.25	0.25	3.64	281.58%	可开放
1968	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养二组1号机井-2016机井三期	100	5.91%	74.09	0.4	0.33	5.91	284.38%	可开放
1969	国网台安县供电公司	达牛66kV变电站	达佛线1034	河南水田井-项目包	100	6.86%	73.14	-	-	6.86	-	可开放
1970	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养二组2号机井（机井）-2016机井三期	100	13.69%	66.31	0.73	0.67	13.69	333.05%	可开放

1971	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养二组3号机井（机井）-2016机井三期	100	46.83%	33.17	0.55	0.4	46.83	822.74%	可开放
1972	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养四组2号机井-2016机井三期	100	9.84%	70.16	0.17	0.22	9.84	660.80%	可开放
1973	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养四组3号机井（机井）-2016机井三期	100	19.24%	60.76	0.65	0.57	19.24	444.06%	可开放
1974	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养六组1号机井（机井）-2016机井三期	100	34.23%	45.77	0.69	0.65	34.23	604.33%	可开放
1975	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养六组2号机井（机井）-2016机井三期	100	17.68%	62.32	371.57	13.91	17.68	-78.19%	可开放
1976	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养六组4号机井（机井）-2016机井三期	100	22.78%	57.22	0.97	0.84	22.78	384.61%	可开放
1977	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭偏线4632	偏养六组3号机井（机井）-2016机井三期	100	10.84%	69.16	0.33	0.32	10.84	473.14%	可开放
1978	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	偏养一组1号机井（机井）-2016机井三期	100	37.66%	42.34	0.93	0.96	37.66	536.35%	可开放
1979	国网台安县供电公司	韭菜台66kV变电站	韭历线4640	偏养一组2号机井（机井）-2016机井三期	100	74.76%	5.24	2.6	2.56	74.76	436.23%	可开放
1980	国网台安县供电公司	高力房66kV变电站	社直线0254	锅怪二、五组井-2022技改	400	41.05%	155.79	-	-	164.21	-	可开放
1981	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西才线	幸福九组台区-2016机井四期	200	42.08%	75.84	5.07	3.39	84.16	307.43%	可开放
1982	国网台安县供电公司	西佛66kV变电站	西红线	小红三组1台区-2016机井四期	200	18.49%	123.02	-	4.99	36.98	-	可开放
1983	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新东线1318	高家二组东2台区-2016机井四期	100	58.82%	21.18	3.09	2.7	58.82	336.30%	可开放
1984	国网台安县供电公司	新华66kV变电站	新东线1318	平安五组台区-2016机井四期	100	26.81%	53.19	14.12	0.79	26.81	37.79%	可开放
1985	国网台安县供电公司	台北66kV变电站	台朱线	胜利五组（营配）	400	0.95%	316.2	64.03	3.53	3.8	-75.64%	可开放
1986	国网台安县供电公司	台郊66kV变电站	台工线	台工线邢台二岐2#邢台二组-2022技改	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
1987	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U01站内变压器	500	4.94%	375.3	18.96	20.81	24.7	14.14%	可开放
1988	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U02站内变压器	500	6.20%	368.99	24.28	28.66	31.01	13.01%	可开放
1989	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U03站内变压器	400	4.43%	302.29	16.34	18.09	17.71	4.11%	可开放
1990	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U04站内变压器	500	9.23%	353.86	43.8	42.74	46.14	2.64%	可开放

1991	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H50站内变压器	500	5.32%	373.4	23.55	26.62	26.6	6.28%	可开放
1992	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	11680变压器	800	3.48%	612.14	13.36	27.22	27.86	44.41%	可开放
1993	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	11850亭站内变压器	400	0.74%	317.04	3.1	3.02	2.96	-2.28%	可开放
1994	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干18左2#	50	48.24%	15.88	21.44	19.8	24.12	6.07%	可开放
1995	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H04亭变压器	400	7.42%	290.33	24.31	25.59	29.67	10.48%	可开放
1996	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分8左7#	200	30.30%	99.4	27.01	67.6	60.6	49.79%	可开放
1997	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分13左2#	315	16.23%	200.86	56.38	51.57	51.14	-4.76%	可开放
1998	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干29#	200	19.48%	121.04	39.95	35.94	38.96	-1.25%	可开放
1999	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11121站内变压器	630	5.79%	467.55	34.41	35.97	36.45	2.92%	可开放
2000	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干30右7#	100	70.61%	9.39	68.85	67.12	70.61	1.27%	可开放
2001	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干34左5#	315	0.00%	315	-	-	-	-	可开放
2002	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干36#	315	17.48%	196.95	66.76	80.61	55.05	-9.19%	可开放
2003	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	解放变6458钢院线山南干10#	315	11.71%	215.11	56.07	38.46	36.89	-18.89%	可开放
2004	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11185亭变压器	315	10.29%	219.59	26.45	27.56	32.41	10.69%	可开放
2005	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11001站内变压器	630	4.92%	472.98	32	33.08	31.02	-1.54%	可开放
2006	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干7左4#	315	21.51%	184.23	52.67	63.27	67.77	13.43%	可开放
2007	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线康宁分14左4左1#	200	28.27%	103.46	43.83	58.07	56.54	13.58%	可开放
2008	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	新景一线新景分2右1#变压器	200	38.52%	82.97	76.46	81.3	77.03	0.37%	可开放
2009	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左2右1#	160	62.45%	28.08	-	97.01	99.92	-	可开放
2010	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	翠园线油库干28#变压器	160	33.21%	74.86	39.97	44.47	53.14	15.30%	可开放

2011	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	工行干27#变压器	315	12.83%	211.57	31.65	33.13	40.43	13.02%	可开放
2012	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	公郊线绿化分18左2右3#	400	4.59%	301.66	19.15	16.61	18.34	-2.14%	可开放
2013	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11A70站内变压器	630	4.35%	476.61	25.79	26.43	27.39	3.06%	可开放
2014	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干21左2#	400	0.08%	319.69	38.55	0.34	0.31	-91.03%	可开放
2015	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11683站内变压器（新）	630	0.00%	630	-	-	-	-	可开放
2016	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11K04亭站内变压器	630	3.01%	485.03	16.67	18.3	18.97	6.68%	可开放
2017	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11K05亭站内变压器	630	4.42%	476.16	24.93	29.19	27.84	5.68%	可开放
2018	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11132亭站内变压器	500	2.18%	389.12	9.65	9.89	10.88	6.18%	可开放
2019	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年一线	11A33亭站内变压器	500	3.39%	383.04	18.95	22.18	16.96	-5.40%	可开放
2020	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年一线	11A34亭站内变压器	500	3.68%	381.59	17.09	17.94	18.41	3.79%	可开放
2021	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年一线	11A37亭站内变压器	500	4.11%	379.43	24.98	15.9	20.57	-9.26%	可开放
2022	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	油库线湖南分5#柱上变（新）	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
2023	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11D64变压器	500	2.14%	389.32	12.22	10.66	10.68	-6.51%	可开放
2024	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11D69变压器	315	9.13%	223.24	25.4	30.7	28.76	6.41%	可开放
2025	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11D67变压器	315	12.20%	213.56	37.77	37.96	38.44	0.88%	可开放
2026	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11J84亭站内变压器	500	6.51%	367.47	26.15	30.73	32.53	11.53%	可开放
2027	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A22站内变压器	400	7.96%	288.15	30.4	41.39	31.85	2.36%	可开放
2028	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A25站内变压器	400	9.38%	282.5	31.62	36.03	37.5	8.90%	可开放
2029	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A26配电变压器	400	10.21%	279.18	30.15	37.77	40.82	16.36%	可开放
2030	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A29亭站内变压器	400	8.49%	286.03	31.88	38.41	33.97	3.23%	可开放

2031	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A30亭站内变压器	400	9.02%	283.92	33.42	34.53	36.08	3.90%	可开放
2032	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A31配电变压器	400	8.57%	285.74	32.66	33.57	34.26	2.42%	可开放
2033	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11853亭站内变压器	500	4.99%	375.05	22.07	22.46	24.95	6.32%	可开放
2034	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11856亭站内变压器	500	5.05%	374.73	21.86	25.8	25.27	7.52%	可开放
2035	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11831亭站内变压器	500	5.95%	370.24	29.07	33.66	29.76	1.18%	可开放
2036	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11772站内变压器	315	9.47%	222.18	26.39	28.32	29.82	6.30%	可开放
2037	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11452变压器	630	3.05%	484.81	16.82	18.82	19.19	6.81%	可开放
2038	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11089变压器	100	22.87%	57.13	28.65	30.18	22.87	-10.65%	可开放
2039	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11D61亭站内变压器	630	2.26%	489.74	14.61	17.72	14.26	-1.21%	可开放
2040	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	11577变压器	630	5.69%	468.14	33.43	34.57	35.86	3.57%	可开放
2041	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11K03亭站内变压器	630	2.66%	487.22	14.84	16.96	16.78	6.34%	可开放
2042	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11568变压器	500	6.45%	367.75	24.93	28.8	32.25	13.74%	可开放
2043	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11388变压器	630	1.33%	495.64	6.71	7.72	8.36	11.62%	可开放
2044	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	新华线	11004亭站内变压器	315	16.11%	201.26	39.45	42.24	50.74	13.41%	可开放
2045	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11168站内变压器	500	3.59%	382.07	18.61	18.54	17.93	-1.84%	可开放
2046	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11698变压器	200	46.09%	67.83	73.86	87.06	92.17	11.71%	可开放
2047	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11191站内变压器	500	3.76%	381.2	13.62	17.28	18.8	17.49%	可开放
2048	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11422站内变压器	500	5.14%	374.32	19.89	22.32	25.68	13.63%	可开放
2049	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11062亭站内变压器	315	11.68%	215.21	38.52	34.78	36.79	-2.27%	可开放
2050	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11154变压器	500	7.70%	361.51	42.4	33.93	38.49	-4.72%	可开放

2051	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11695站内变压器	500	4.58%	377.08	21. 68	18. 59	22. 92	2.82%	可开放
2052	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11490站内变压器	400	5.36%	298.57	23. 82	21. 82	21. 43	-5.15%	可开放
2053	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11528亭变压器	500	2.59%	387.06	13. 34	14. 58	12. 94	-1.51%	可开放
2054	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	11485亭站内变压器	315	8.71%	224.56	25. 02	21. 85	27. 44	4.72%	可开放
2055	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11570变压器	500	6.20%	369	28. 81	28. 6	31	3.73%	可开放
2056	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11533变压器	630	5.30%	470.59	25. 98	29. 54	33. 41	13.40%	可开放
2057	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11784站内变压器	400	4.30%	302.8	15. 92	19. 14	17. 2	3.94%	可开放
2058	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11779站内变压器	400	4.63%	301.48	17. 42	21. 51	18. 52	3.11%	可开放
2059	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11183站内变压器	400	8.50%	286	30. 89	35. 48	34	4.91%	可开放
2060	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	和平线	11644变压器	400	8.42%	286.32	29. 16	34. 39	33. 68	7.47%	可开放
2061	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11442变压器	200	8.49%	143.03	22. 59	22. 08	16. 97	-13.33%	可开放
2062	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11107站内变压器	315	11.63%	215.37	67. 93	72. 56	36. 63	-26.57%	可开放
2063	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11110站内变压器	400	1.70%	313.21	6. 92	6. 84	6. 79	-0.94%	可开放
2064	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11530变压器	400	6.91%	292.35	35. 53	27. 89	27. 65	-11.78%	可开放
2065	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	公园变3438翠园线湖南分7#公园线	100	70.88%	9.12	69. 87	73. 08	70. 88	0.72%	可开放
2066	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长林干51右3#柱上变压器（新）	160	0.59%	127.06	-	7. 94	0. 94	-	可开放
2067	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11H69亭站内变压器	500	3.76%	381.22	10. 36	19. 87	18. 78	34.64%	可开放
2068	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11H70亭站内变压器	500	5.85%	370.73	26. 9	28. 76	29. 27	4.31%	可开放
2069	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11H71亭站内变压器	400	3.58%	305.68	4. 53	9. 6	14. 32	77.80%	可开放
2070	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U28配电变压器	630	0.01%	503.96	-	-	0. 04	-	可开放

2071	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U29配电变压器	630	0.00%	503.98	-	-	0.02	-	可开放
2072	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U30配电变压器	500	0.00%	399.98	-	-	0.02	-	可开放
2073	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U53配电变压器	500	0.00%	399.98	-	-	0.02	-	可开放
2074	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	长甸线长甸干24#柱上变压器	200	0.50%	159.01	0.72	0.99	0.99	17.26%	可开放
2075	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11390变压器	500	7.50%	362.51	50.09	43.99	37.49	-13.49%	可开放
2076	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11381变压器	315	11.41%	216.06	31.77	32.4	35.94	6.36%	可开放
2077	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11468站内变压器	500	3.06%	384.72	12.67	14.93	15.28	9.82%	可开放
2078	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11F06站内变压器	160	21.30%	93.92	29.09	31.24	34.08	8.24%	可开放
2079	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11655变压器	500	3.63%	381.87	16.45	17.5	18.13	4.98%	可开放
2080	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11482站内变压器	400	9.54%	281.83	31.99	35.93	38.17	9.23%	可开放
2081	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11539变压器	500	2.80%	386.01	12.55	13.62	13.99	5.58%	可开放
2082	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11401站内变压器	400	11.58%	273.7	37.85	38.88	46.3	10.60%	可开放
2083	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	11K01站内变压器	400	7.46%	290.17	21.93	25.4	29.83	16.63%	可开放
2084	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11481站内变压器	400	11.02%	275.93	45.08	44.76	44.07	-1.13%	可开放
2085	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11565变压器	630	3.44%	482.34	18.99	20.51	21.66	6.80%	可开放
2086	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11026亭变压器	500	6.56%	367.18	29.07	34.06	32.82	6.25%	可开放
2087	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站南线	11043亭站内变压器	315	17.01%	198.42	50.73	53.61	53.58	2.77%	可开放
2088	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11460站内变压器	500	5.02%	374.92	25.01	23.56	25.08	0.14%	可开放
2089	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11551变压器	400	5.31%	298.78	20.27	17.77	21.22	2.32%	可开放
2090	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11182站内变压器	400	3.20%	307.21	10.67	11.7	12.79	9.48%	可开放

2091	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11184站内变压器	400	7.48%	290.1	27. 13	34. 04	29. 9	4.98%	可开放
2092	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11076变压器	400	6.67%	293.32	42. 18	41. 49	26. 68	-20.47%	可开放
2093	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干34左9#	100	26.63%	53.37	39. 4	37. 7	26. 63	-17.79%	可开放
2094	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11R51配电变压器	400	4.35%	302.59	-	0. 1	17. 41	-	可开放
2095	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11R52配电变压器	500	0.02%	399.9	-	0. 06	0. 1	-	可开放
2096	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11165站内变压器	630	1.69%	493.34	11. 53	12. 65	10. 66	-3.85%	可开放
2097	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	钢锋线	11664亭变压器	400	5.87%	296.53	16. 81	19. 57	23. 47	18.16%	可开放
2098	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11589亭站内变压器	500	6.00%	369.98	36. 4	30. 72	30. 02	-9.19%	可开放
2099	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11010变压器	500	4.28%	378.58	17. 75	16. 95	21. 42	9.85%	可开放
2100	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11480站内变压器	200	4.95%	150.11	15. 04	15. 51	9. 89	-18.91%	可开放
2101	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11470亭站内变压器	630	2.39%	488.96	12. 82	17. 48	15. 04	8.31%	可开放
2102	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11667变压器	400	6.59%	293.64	30. 65	30. 04	26. 36	-7.26%	可开放
2103	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11526变压器	400	6.62%	293.51	23. 79	23. 04	26. 49	5.52%	可开放
2104	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11F07站内变压器	200	11.17%	137.66	18. 75	9. 35	22. 34	9.15%	可开放
2105	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11523变压器	500	6.22%	368.92	27. 42	31. 91	31. 08	6.46%	可开放
2106	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11F01站内变压器	500	5.00%	375	24. 25	25. 26	25	1.53%	可开放
2107	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11469站内变压器	500	3.60%	382	15. 57	24. 86	18	7.52%	可开放
2108	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11172站内变压器	315	6.63%	231.13	22. 17	22. 63	20. 87	-2.98%	可开放
2109	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11546变压器	400	6.18%	295.28	18. 93	18. 25	24. 72	14.27%	可开放
2110	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	胜利二线	11D63变压器	250	13.34%	166.66	29. 4	37. 82	33. 34	6.49%	可开放

2111	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箅线	11181站内变压器	315	0.10%	251.7	27. 7	20. 89	0. 3	-89.59%	可开放
2112	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11196站内变压器	500	3.56%	382.2	18. 47	21. 93	17. 8	-1.83%	可开放
2113	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11702亭站内变压器	400	0.06%	319.75	25. 88	28. 34	0. 25	-90.17%	可开放
2114	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11703亭站内变压器	400	7.26%	290.97	33. 77	34. 29	29. 03	-7.28%	可开放
2115	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	东石干27左4#	200	29.55%	100.91	54. 62	62. 11	59. 09	4.01%	可开放
2116	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站南线	11A16亭站内变压器	400	6.90%	292.42	32. 84	30. 16	27. 58	-8.36%	可开放
2117	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年一线	11A35亭站内变压器	500	2.50%	387.48	13. 28	12. 48	12. 52	-2.90%	可开放
2118	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年一线	11A36亭站内变压器	500	3.55%	382.25	21. 52	20. 28	17. 75	-9.18%	可开放
2119	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干33右2#	315	26.36%	168.96	82. 49	86. 38	83. 04	0.33%	可开放
2120	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干20右2左2#	315	6.39%	231.88	21. 65	19. 16	20. 12	-3.60%	可开放
2121	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干30右6#	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
2122	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分3左2左2#	160	51.24%	46.01	74. 68	90. 58	81. 99	4.78%	可开放
2123	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分8左6#	160	23.03%	91.16	40. 49	44. 09	36. 84	-4.61%	可开放
2124	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分13#	315	11.15%	216.89	22. 21	32. 82	35. 11	25.73%	可开放
2125	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分16#	315	12.08%	213.94	36. 01	38. 63	38. 06	2.81%	可开放
2126	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分16#1	315	0.13%	251.59	-	0. 4	0. 41	-	可开放
2127	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干20#	160	24.15%	89.36	41. 25	43. 04	38. 64	-3.22%	可开放
2128	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干26#	200	21.95%	116.11	46. 73	47. 37	43. 89	-3.09%	可开放
2129	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分12#	160	27.74%	83.62	39. 66	37. 33	44. 38	5.78%	可开放
2130	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干30右2#	315	12.41%	212.9	38. 07	43. 21	39. 1	1.34%	可开放

2131	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	11087亭变压器	630	2.87%	485.93	19. 58	21. 13	18. 07	-3.93%	可开放
2132	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H08亭变压器	400	4.65%	301.42	17. 87	16. 44	18. 58	1.97%	可开放
2133	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H02亭变压器	400	5.07%	299.73	24. 04	26. 26	20. 27	-8.18%	可开放
2134	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S14站内变压器	400	3.98%	304.1	0. 05	0. 1	15. 9	1683.26%	可开放
2135	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S15站内变压器	400	0.05%	319.82	0. 05	0. 18	0. 18	89.74%	可开放
2136	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S16站内变压器	400	0.01%	319.96	0	0. 04	0. 04	-	可开放
2137	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11747亭站内变压器	630	4.66%	474.66	35. 67	23. 96	29. 34	-9.31%	可开放
2138	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11748亭站内变压器	630	7.98%	453.75	34. 9	46. 7	50. 25	19.99%	可开放
2139	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11766亭x	630	6.82%	461.02	37. 08	34. 86	42. 98	7.66%	可开放
2140	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11767亭x	400	19.67%	241.32	23. 22	22. 77	78. 68	84.08%	可开放
2141	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11768亭站内变压器	630	3.59%	481.41	22. 31	22. 59	22. 59	0.63%	可开放
2142	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11022配电变压器 (新)	400	7.56%	289.78	-	16. 95	30. 22	-	可开放
2143	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	11005配电变压器 (新)	200	10.54%	138.92	-	11. 51	21. 08	-	可开放
2144	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	11011配电变压器 (新)	400	4.82%	300.72	-	13. 21	19. 28	-	可开放
2145	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	11308配电变压器 (新)	400	4.90%	300.42	-	16. 17	19. 58	-	可开放
2146	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	11309配电变压器 (新)	400	11.38%	274.5	-	34. 22	45. 5	-	可开放
2147	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	11016配电变压器 (新)	400	7.80%	288.79	-	14. 02	31. 21	-	可开放
2148	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	11017配电变压器 (新)	400	5.99%	296.03	-	21. 05	23. 97	-	可开放
2149	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路公线	11685配电变压器 (新)	400	2.50%	309.99	-	6. 8	10. 01	-	可开放
2150	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	11359配电变压器 (新)	500	5.83%	370.86	-	15. 7	29. 14	-	可开放

2151	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	11002配电变压器 （新）	400	4.04%	303.83	-	13.24	16.17	-	可开放
2152	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	11302配电变压器 （新）	400	11.97%	272.12	-	27.56	47.88	-	可开放
2153	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	11303配电变压器 （新）	400	22.81%	228.78	-	70.59	91.22	-	可开放
2154	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	11014配电变压器 （新）	500	5.02%	374.91	-	15.71	25.09	-	可开放
2155	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	11015配电变压器 （新）	400	7.90%	288.41	-	20.24	31.59	-	可开放
2156	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	11006配电变压器 （新）	400	11.84%	272.66	-	31.76	47.34	-	可开放
2157	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11305配电变压器 （新）	400	6.72%	293.13	-	16.02	26.87	-	可开放
2158	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11306配电变压器 （新）	400	6.26%	294.96	-	15.04	25.04	-	可开放
2159	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11307配电变压器 （新）	400	6.84%	292.65	-	19.43	27.35	-	可开放
2160	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11003配电变压器 （新）	400	6.41%	294.35	-	16.5	25.65	-	可开放
2161	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11033配电变压器 （新）	400	8.76%	284.97	-	20.51	35.03	-	可开放
2162	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11065配电变压器 （新）	500	8.19%	359.05	-	26.25	40.95	-	可开放
2163	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11035配电变压器 （新）	400	4.76%	300.96	-	15.3	19.04	-	可开放
2164	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11021配电变压器 （新）	400	13.70%	265.19	-	33.71	54.81	-	可开放
2165	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11066配电变压器 （新）	500	3.87%	380.67	-	16.63	19.33	-	可开放
2166	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11348配电变压器 （新）	400	3.72%	305.12	-	8.74	14.88	-	可开放
2167	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11351配电变压器 （新）	400	7.29%	290.85	-	16.03	29.15	-	可开放
2168	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11352配电变压器 （新）	400	8.04%	287.83	-	19.68	32.17	-	可开放
2169	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11354配电变压器 （新）	400	6.08%	295.7	-	12.8	24.3	-	可开放
2170	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11356配电变压器 （新）	400	13.45%	266.21	-	38.5	53.79	-	可开放

2171	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11355配电变压器 (新)	400	11.37%	274.52	-	24.83	45.48	-	可开放
2172	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11350配电变压器 (新)	400	8.97%	284.14	-	18.28	35.86	-	可开放
2173	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11023配电变压器 (新)	400	6.29%	294.85	-	18.67	25.15	-	可开放
2174	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11349配电变压器 (新)	500	3.82%	380.9	-	12.49	19.1	-	可开放
2175	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11353配电变压器 (新)	500	3.95%	380.26	-	9.26	19.74	-	可开放
2176	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11067配电变压器 (新)	400	9.76%	280.95	-	13.96	39.05	-	可开放
2177	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	声像线	11647配电变压器 (新)	400	1.70%	313.19	-	5.26	6.81	-	可开放
2178	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11034配电变压器 (新)	500	4.74%	376.31	-	16.29	23.69	-	可开放
2179	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11030配电变压器 (新)	400	4.10%	303.61	-	9.74	16.39	-	可开放
2180	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	11036配电变压器 (新)	500	6.87%	365.64	-	15.76	34.36	-	可开放
2181	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11G37配电变压器	500	0.00%	399.98	-	-	0.02	-	可开放
2182	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11125变压器	400	5.81%	296.76	21.52	22.18	23.24	3.92%	可开放
2183	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11124变压器	200	21.54%	116.93	33.91	36.83	43.07	12.70%	可开放
2184	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	11028亭变压器	630	4.35%	476.6	29.34	28.38	27.4	-3.36%	可开放
2185	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11569变压器	630	2.93%	485.56	18.45	17.53	18.44	-0.03%	可开放
2186	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站东线	11055变压器	112.5	0.00%	90	0	0	0	-	可开放
2187	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1086富强二线	11466站内变压器	500	3.79%	381.04	20.62	23.37	18.96	-4.11%	可开放
2188	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11194亭站内变压器	400	6.87%	292.54	21.16	23.81	27.46	13.92%	可开放
2189	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11560配电变压器	500	5.99%	370.03	28.45	25.04	29.97	2.64%	可开放
2190	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11402站内变压器	400	9.02%	283.94	29.05	34.01	36.06	11.41%	可开放

2191	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	银座线	11344亭变压器	400	8.22%	287.11	30.57	32.2	32.89	3.73%	可开放
2192	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11166站内变压器	400	7.43%	290.27	26.95	29.48	29.73	5.03%	可开放
2193	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11122变压器	315	10.40%	219.23	25.38	30.09	32.77	13.63%	可开放
2194	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11083变压器	315	9.69%	221.48	27.38	30.5	30.52	5.58%	可开放
2195	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11567变压器	500	6.12%	369.4	25.87	29.07	30.6	8.76%	可开放
2196	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11071站内变压器	630	8.04%	453.33	59.69	61.53	50.67	-7.86%	可开放
2197	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	东铁线	11S92配电变压器(新)	500	0.00%	500	-	-	-	-	可开放
2198	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11A10变压器	315	18.96%	192.27	29.52	33.79	59.73	42.25%	可开放
2199	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S47亭站内变压器	500	4.10%	379.49	20.48	20.76	20.51	0.07%	可开放
2200	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S48亭站内变压器	500	4.02%	379.9	20.87	18.22	20.1	-1.86%	可开放
2201	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S51亭站内变压器	160	27.64%	83.78	65.31	55.72	44.22	-17.72%	可开放
2202	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S61亭站内变压器	400	7.58%	289.68	30.26	31.06	30.32	0.10%	可开放
2203	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11777站内变压器	400	8.07%	287.72	25.44	27.17	32.28	12.64%	可开放
2204	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线雷达支10#柱上变(新)	315	3.18%	241.98	-	-	10.02	-	可开放
2205	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11969亭站内变压器	500	4.48%	377.61	22.96	20.68	22.39	-1.25%	可开放
2206	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11968亭站内变压器	500	5.46%	372.69	23.63	25.52	27.31	7.51%	可开放
2207	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11967亭站内变压器	400	6.11%	295.58	23.72	25.54	24.42	1.46%	可开放
2208	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11970亭站内变压器	400	4.90%	300.4	19.07	21.05	19.6	1.38%	可开放
2209	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11966亭站内变压器	500	4.84%	375.8	20.75	21	24.2	7.99%	可开放
2210	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11965亭站内变压器	500	6.70%	366.5	30.58	29.22	33.5	4.67%	可开放

2211	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11964亭站内变压器	315	8.03%	226.7	33.14	23.15	25.3	-12.63%	可开放
2212	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11963亭站内变压器	315	1.71%	246.62	7.32	5.91	5.38	-14.27%	可开放
2213	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11960亭站内变压器	630	1.80%	492.65	8.78	14.78	11.35	13.70%	可开放
2214	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11957亭站内变压器	400	6.83%	292.69	29.3	26.45	27.31	-3.46%	可开放
2215	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11958亭站内变压器	400	6.03%	295.89	20.84	22.58	24.11	7.56%	可开放
2216	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11997亭站内变压器	500	4.51%	377.44	22.76	21.7	22.56	-0.44%	可开放
2217	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11998亭站内变压器	500	4.53%	377.33	19.73	19.41	22.67	7.19%	可开放
2218	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11999亭站内变压器	500	3.15%	384.24	15.48	18.88	15.76	0.90%	可开放
2219	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H41亭站内变压器	500	4.84%	375.82	22.06	21.25	24.18	4.69%	可开放
2220	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11H42亭站内变压器	500	3.50%	382.49	18.23	17.88	17.51	-1.99%	可开放
2221	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11H43亭站内变压器	400	6.06%	295.76	21.98	23.78	24.24	5.02%	可开放
2222	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11H44亭站内变压器	315	22.29%	181.79	44.15	64.42	70.21	26.11%	可开放
2223	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H45亭站内变压器	500	7.24%	363.81	35.46	33.71	36.19	1.02%	可开放
2224	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H46亭站内变压器	315	0.11%	251.66	21.25	0.35	0.34	-87.35%	可开放
2225	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H47亭站内变压器	400	9.19%	283.23	24.84	34.81	36.77	21.67%	可开放
2226	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11177亭站内变压器	630	3.78%	480.2	22	21.34	23.8	4.01%	可开放
2227	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11176亭站内变压器	630	5.27%	470.8	30.3	33.51	33.2	4.68%	可开放
2228	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11091亭站内变压器	500	5.65%	371.73	23.88	24.8	28.27	8.80%	可开放
2229	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11162亭站内变压器	100	21.92%	58.08	26.27	24.29	21.92	-8.65%	可开放
2230	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11167亭站内变压器	200	53.99%	52.03	53.21	77.12	107.97	42.45%	可开放

2231	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	11123亭站内变压器	400	5.75%	297	19. 26	22. 69	23	9.28%	可开放
2232	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	11173亭站内变压器	200	11.45%	137.11	27. 73	26. 4	22. 89	-9.15%	可开放
2233	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	11516站内变压器	400	12.44%	270.26	69. 34	57. 03	49. 74	-15.30%	可开放
2234	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	11203亭站内变压器	160	17.32%	100.29	28. 31	25. 83	27. 71	-1.07%	可开放
2235	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	11511亭站内变压器	160	14.44%	104.89	21. 27	29. 42	23. 11	4.24%	可开放
2236	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11510亭站内变压器	400	0.10%	319.61	45. 83	45. 07	0. 39	-90.78%	可开放
2237	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11507亭站内变压器	500	7.33%	363.33	30. 75	34. 09	36. 67	9.20%	可开放
2238	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11204亭站内变压器	315	5.35%	235.14	19. 3	16. 22	16. 86	-6.53%	可开放
2239	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11201亭站内变压器	500	6.35%	368.25	30. 63	25. 21	31. 75	1.81%	可开放
2240	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11508亭站内变压器	160	17.49%	100.02	27. 82	21. 27	27. 98	0.29%	可开放
2241	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长南线	11141亭站内变压器	630	7.60%	456.1	51. 84	51. 41	47. 9	-3.88%	可开放
2242	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11144亭站内变压器	500	4.82%	375.92	18. 86	22. 9	24. 08	12.99%	可开放
2243	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11145亭站内变压器	500	6.21%	368.93	40. 61	26. 41	31. 07	-12.53%	可开放
2244	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11146亭站内变压器	750	1.54%	588.44	14. 51	11. 47	11. 56	-10.74%	可开放
2245	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11148亭站内变压器	750	1.73%	587	28. 04	29. 41	13	-31.91%	可开放
2246	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11149亭站内变压器	750	0.72%	594.61	10. 25	10. 39	5. 39	-27.48%	可开放
2247	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11445亭站内变压器	315	20.20%	188.38	63. 25	68. 53	63. 62	0.29%	可开放
2248	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11150亭站内变压器	750	7.35%	544.89	57. 16	59. 76	55. 11	-1.81%	可开放
2249	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11151亭站内变压器	750	2.68%	579.88	16. 78	20. 26	20. 12	9.50%	可开放
2250	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11152亭站内变压器	750	1.65%	587.62	12. 8	13. 38	12. 38	-1.65%	可开放

2251	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11153亭站内变压器	750	1.99%	585.09	14. 9	14. 96	14. 91	0.03%	可开放
2252	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11205亭站内变压器	630	4.02%	478.68	17. 01	22. 71	25. 32	22.01%	可开放
2253	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高一线	11506亭站内变压器	315	16.52%	199.97	50. 23	53. 18	52. 03	1.78%	可开放
2254	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11216亭站内变压器	400	5.61%	297.57	19. 76	22. 12	22. 43	6.54%	可开放
2255	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11217亭站内变压器	400	5.78%	296.87	19. 54	23. 24	23. 13	8.80%	可开放
2256	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11803亭站内变压器	630	4.70%	474.39	26. 38	0. 19	29. 61	5.95%	可开放
2257	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11804亭站内变压器	630	4.03%	478.63	25. 19	25. 1	25. 37	0.36%	可开放
2258	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11805亭站内变压器	400	0.07%	319.72	32. 97	0. 29	0. 28	-90.78%	可开放
2259	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11806亭站内变压器	630	7.84%	454.59	42. 91	44. 63	49. 41	7.31%	可开放
2260	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11807亭站内变压器	630	10.00%	441.03	56. 53	63. 46	62. 97	5.54%	可开放
2261	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11808亭站内变压器	400	11.37%	274.53	45. 35	48. 99	45. 47	0.13%	可开放
2262	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11509亭站内变压器	100	53.56%	26.44	59. 36	64. 58	53. 56	-5.01%	可开放
2263	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11502站内变压器	400	3.16%	307.36	12. 69	14. 81	12. 64	-0.20%	可开放
2264	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11157亭站内变压器	630	8.67%	449.38	50. 7	54. 84	54. 62	3.79%	可开放
2265	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11158站内变压器	400	6.53%	293.89	23. 58	28. 18	26. 11	5.23%	可开放
2266	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11159亭站内变压器	400	6.22%	295.14	25. 27	29. 39	24. 86	-0.81%	可开放
2267	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11813亭站内变压器	500	6.41%	367.95	39. 69	38. 1	32. 05	-10.14%	可开放
2268	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11814亭站内变压器	500	5.21%	373.93	29. 4	31. 12	26. 07	-5.83%	可开放
2269	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11823亭站内变压器	500	14.29%	328.55	78. 12	72. 86	71. 45	-4.36%	可开放
2270	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	11824亭站内变压器	500	5.83%	370.84	27. 73	28. 88	29. 16	2.55%	可开放

2271	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11786亭站内变压器	400	4.81%	300.77	18. 28	21. 59	19. 23	2.57%	可开放
2272	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11775亭站内变压器	315	5.76%	233.87	17. 17	17. 86	18. 13	2.76%	可开放
2273	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11771亭站内变压器	250	6.58%	183.56	13. 35	13. 27	16. 44	10.97%	可开放
2274	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11770亭站内变压器	400	6.49%	294.05	23. 23	22. 88	25. 95	5.69%	可开放
2275	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11208亭站内变压器	630	3.11%	484.43	22. 46	17. 8	19. 57	-6.66%	可开放
2276	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11505亭站内变压器	400	5.18%	299.27	34. 16	21. 98	20. 73	-22.10%	可开放
2277	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11209亭站内变压器	400	5.94%	296.23	23. 31	24. 75	23. 77	0.98%	可开放
2278	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11212亭站内变压器	500	3.55%	382.23	25. 16	17. 44	17. 77	-15.96%	可开放
2279	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11210亭站内变压器	500	1.93%	390.35	7. 49	10. 28	9. 65	13.51%	可开放
2280	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11214亭站内变压器	750	1.63%	587.78	20. 24	12. 01	12. 22	-22.30%	可开放
2281	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11207亭站内变压器	630	3.94%	479.15	21. 9	25. 66	24. 85	6.52%	可开放
2282	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11206亭站内变压器	500	5.53%	372.37	28. 89	28. 26	27. 63	-2.20%	可开放
2283	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11213亭站内变压器	300	10.43%	208.71	26. 97	30. 16	31. 29	7.71%	可开放
2284	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11215亭站内变压器	200	34.06%	91.89	53. 9	47. 24	68. 11	12.41%	可开放
2285	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11211亭站内变压器	300	13.94%	198.18	29. 46	32. 12	41. 82	19.14%	可开放
2286	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11815亭站内变压器	400	10.47%	278.11	20. 2	20. 02	41. 89	44.01%	可开放
2287	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11311变压器	400	6.59%	293.64	28. 27	30. 96	26. 36	-3.44%	可开放
2288	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11559站内变压器	160	49.24%	49.22	63. 32	83. 8	78. 78	11.54%	可开放
2289	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11032变压器	500	7.77%	361.13	46. 82	31. 52	38. 87	-8.88%	可开放
2290	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11031变压器	315	5.34%	235.17	15. 93	14. 95	16. 83	2.79%	可开放

2291	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	11315变压器	315	9.59%	221.8	26.08	32.98	30.2	7.61%	可开放
2292	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11658变压器	315	14.44%	206.51	54.78	56.46	45.49	-8.87%	可开放
2293	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11659变压器	400	3.28%	306.88	14.04	11.97	13.12	-3.33%	可开放
2294	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11657变压器	400	5.78%	296.87	29.51	28.66	23.13	-11.47%	可开放
2295	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	胜利二线	11301变压器	250	16.32%	159.21	37.93	42.19	40.79	3.70%	可开放
2296	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11669变压器	500	4.03%	379.87	18.42	17.86	20.13	4.54%	可开放
2297	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11671变压器	500	3.24%	383.82	21.81	17.38	16.18	-13.87%	可开放
2298	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11670变压器	500	3.48%	382.59	17.49	17.47	17.41	-0.23%	可开放
2299	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11313变压器	315	9.52%	222.01	25.37	29.62	29.99	8.72%	可开放
2300	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11555变压器	500	3.43%	382.83	15.63	18.62	17.17	4.81%	可开放
2301	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11556变压器	500	6.87%	365.64	29.44	39.2	34.36	8.03%	可开放
2302	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11557变压器	500	5.07%	374.66	34.21	33.59	25.34	-13.93%	可开放
2303	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	11558变压器	500	3.40%	383	15.43	16.98	17	4.96%	可开放
2304	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11092亭变压器	100	19.32%	60.68	23.99	21.67	19.32	-10.26%	可开放
2305	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11389亭变压器	160	13.31%	106.7	25.9	22.18	21.3	-9.31%	可开放
2306	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11095亭变压器	160	12.92%	107.33	18.11	23.69	20.67	6.83%	可开放
2307	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11098亭变压器	400	7.15%	291.42	26.32	29.45	28.58	4.20%	可开放
2308	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11099亭变压器	250	8.70%	178.25	21.92	21.14	21.75	-0.39%	可开放
2309	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11081亭变压器	400	5.89%	296.46	33.88	19.05	23.54	-16.65%	可开放
2310	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11393亭变压器	400	10.17%	279.32	36.05	39.37	40.68	6.23%	可开放

2311	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11008亭变压器	400	4.20%	303.19	14. 45	16. 84	16. 81	7.86%	可开放
2312	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	11009亭变压器	500	7.75%	361.26	34. 17	33. 4	38. 74	6.48%	可开放
2313	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路新线	11047亭变压器	112. 5	0.00%	90	0	0	0	-	可开放
2314	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路新线	11046亭变压器	500	12.40%	338	63. 58	66. 89	62	-1.25%	可开放
2315	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11045亭变压器	630	0.11%	503.3	0. 11	0. 14	0. 7	152.26%	可开放
2316	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11044亭变压器	630	11.98%	428.51	119. 02	100. 7	75. 49	-20.36%	可开放
2317	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11048亭变压器	500	3.85%	380.74	18. 14	18. 81	19. 26	3.04%	可开放
2318	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11084亭变压器	315	14.17%	207.38	35. 89	38. 04	44. 62	11.50%	可开放
2319	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11094亭变压器	400	9.23%	283.07	37. 17	32. 46	36. 93	-0.32%	可开放
2320	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11096亭变压器	400	3.55%	305.8	12. 8	12. 81	14. 2	5.33%	可开放
2321	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11649亭变压器	500	4.11%	379.47	22. 28	22. 77	20. 53	-4.01%	可开放
2322	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11650亭变压器	500	5.85%	370.76	29. 95	28. 51	29. 24	-1.19%	可开放
2323	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11651亭变压器	500	5.24%	373.82	24. 08	32	26. 18	4.27%	可开放
2324	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11652 站内变压器	500	5.67%	371.64	28. 84	33. 24	28. 36	-0.84%	可开放
2325	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11397变压器	500	3.22%	383.88	14. 22	15. 88	16. 12	6.47%	可开放
2326	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路公线	11394亭变压器	315	4.17%	238.85	14. 33	15. 02	13. 15	-4.21%	可开放
2327	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11050亭变压器	500	1.76%	391.2	13. 88	8. 51	8. 8	-20.38%	可开放
2328	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11049亭变压器	500	0.04%	399.78	22. 37	0. 22	0. 22	-90.08%	可开放
2329	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11059亭变压器	400	5.00%	300	19. 81	23. 94	20	0.48%	可开放
2330	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11341变压器	200	16.76%	126.48	26. 36	32. 9	33. 52	12.77%	可开放

2331	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11648亭变压器	400	2.64%	309.43	8. 08	8. 87	10. 57	14.38%	可开放
2332	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	11660亭变压器	400	4.18%	303.29	26. 17	18. 4	16. 71	-20.09%	可开放
2333	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	11661亭变压器	500	6.79%	366.05	39. 42	40. 42	33. 95	-7.20%	可开放
2334	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	11345亭变压器	500	15.61%	321.96	114. 23	108. 97	78. 04	-17.35%	可开放
2335	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	11672亭变压器	400	4.60%	301.62	17. 5	18. 16	18. 38	2.48%	可开放
2336	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	11673亭变压器	500	4.35%	378.26	23. 26	24. 9	21. 74	-3.32%	可开放
2337	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	11674亭变压器	400	8.66%	285.38	33. 82	36. 43	34. 62	1.18%	可开放
2338	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆二线	11675亭变压器	400	6.81%	292.76	23. 5	28. 35	27. 24	7.66%	可开放
2339	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站南线	11642亭变压器	500	9.69%	351.54	50. 99	49. 05	48. 46	-2.51%	可开放
2340	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站南线	11052亭变压器	500	0.16%	399.19	0	0. 54	0. 81	-	可开放
2341	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站南线	11643亭变压器	500	12.00%	339.98	62. 8	52. 32	60. 02	-2.24%	可开放
2342	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11363亭变压器	500	2.25%	388.75	11. 21	11. 22	11. 25	0.18%	可开放
2343	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年二线	11364亭变压器	500	3.73%	381.37	14. 22	18	18. 63	14.46%	可开放
2344	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11365亭变压器	500	3.04%	384.78	13. 87	16. 29	15. 22	4.75%	可开放
2345	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11369亭变压器	500	3.44%	382.79	15. 62	18. 16	17. 21	4.97%	可开放
2346	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11368亭变压器	500	8.08%	359.6	37. 14	36. 65	40. 4	4.30%	可开放
2347	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11367亭变压器	500	4.51%	377.47	23. 95	24. 95	22. 53	-3.01%	可开放
2348	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11366亭变压器	500	2.68%	386.58	12. 55	11. 44	13. 42	3.41%	可开放
2349	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11360亭变压器	500	4.66%	376.68	29. 37	32. 21	23. 32	-10.89%	可开放
2350	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11361亭变压器	500	3.39%	383.05	17. 52	15. 66	16. 95	-1.64%	可开放

2351	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年三线	11362亭变压器	500	2.47%	387.66	13. 3	14. 56	12. 34	-3.68%	可开放
2352	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线康宁分14左1#电笛线	250	29.71%	125.73	64. 33	79. 21	74. 27	7.45%	可开放
2353	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	站公干34右2#柱上变压器（新）	160	0.61%	127.02	-	1. 64	0. 98	-	可开放
2354	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H78亭	630	2.50%	488.28	14. 77	16. 51	15. 72	3.17%	可开放
2355	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H80亭站内变压器	630	3.57%	481.5	26. 83	23. 94	22. 5	-8.42%	可开放
2356	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	千峰线	东石干19右2#	100	62.03%	17.97	69. 15	68. 19	62. 03	-5.29%	可开放
2357	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H12亭站内变压器	200	17.86%	124.29	26. 9	29. 18	35. 71	15.22%	可开放
2358	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H01亭变压器	500	5.66%	371.69	22. 45	25. 48	28. 31	12.30%	可开放
2359	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11H60亭站内变压器	630	3.73%	480.51	20. 64	21. 66	23. 49	6.68%	可开放
2360	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11Q01亭站内变压器	630	1.96%	491.68	12. 85	23. 9	12. 32	-2.08%	可开放
2361	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11832亭站内变压器	400	9.28%	282.89	29. 59	33. 98	37. 11	11.99%	可开放
2362	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11187亭站内变压器	630	3.07%	484.67	20. 73	22	19. 33	-3.44%	可开放
2363	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11701亭站内变压器	400	6.29%	294.84	25. 78	25. 76	25. 16	-1.21%	可开放
2364	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S60亭站内变压器	500	4.00%	379.99	21. 96	21. 95	20. 01	-4.54%	可开放
2365	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11K12亭站内变压器	500	4.66%	376.69	20. 03	21. 29	23. 31	7.88%	可开放
2366	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11E86亭站内变压器	500	3.90%	380.5	14. 22	14. 64	19. 5	17.10%	可开放
2367	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	11304变压器	630	2.10%	490.79	11. 54	13. 24	13. 21	6.99%	可开放
2368	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11995亭站内变压器	400	6.01%	295.95	20. 4	23. 3	24. 05	8.58%	可开放
2369	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11395亭站内变压器	500	4.48%	377.58	20. 76	22	22. 42	3.92%	可开放
2370	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站东线	11054亭变压器	500	7.76%	361.2	40. 96	37. 45	38. 8	-2.67%	可开放

2371	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站二线	11072亭变压器	200	11.03%	137.95	23. 03	30. 59	22. 05	-2.15%	可开放
2372	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11029亭变压器	630	0.82%	498.86	5. 45	6. 13	5. 14	-2.89%	可开放
2373	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11088变压器	500	1.13%	394.35	6. 03	6. 29	5. 65	-3.20%	可开放
2374	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	11193站内变压器	200	15.16%	129.68	39. 5	30. 63	30. 32	-12.39%	可开放
2375	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11689站内变压器	500	4.05%	379.77	16. 39	17. 52	20. 23	11.10%	可开放
2376	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11475亭站内变压器	500	3.41%	382.93	15. 96	18. 66	17. 07	3.42%	可开放
2377	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11195站内变压器	630	0.03%	503.83	16. 5	19. 94	0. 17	-89.85%	可开放
2378	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11447变压器	500	9.19%	354.03	42. 74	47. 8	45. 97	3.71%	可开放
2379	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11503站内变压器	500	2.99%	385.06	21. 32	23. 08	14. 94	-16.29%	可开放
2380	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11E81变压器	500	4.38%	378.1	18. 07	16. 92	21. 9	10.09%	可开放
2381	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11171站内变压器	315	16.42%	200.29	36. 35	41. 54	51. 71	19.27%	可开放
2382	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11531亭变压器	200	21.64%	116.73	13. 38	13. 92	43. 27	79.83%	可开放
2383	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11527变压器	630	4.22%	477.41	23. 95	25. 6	26. 59	5.37%	可开放
2384	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11H61亭站内变压器	630	1.32%	495.68	9. 03	8. 19	8. 32	-4.01%	可开放
2385	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11820亭站内变压器	400	9.00%	284	33. 56	40. 81	36	3.57%	可开放
2386	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11821亭站内变压器	315	11.85%	214.68	39. 05	37. 13	37. 32	-2.24%	可开放
2387	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11822亭站内变压器	500	4.38%	378.09	21. 55	23. 56	21. 91	0.83%	可开放
2388	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11818亭站内变压器	400	8.79%	284.85	30. 7	36. 81	35. 15	7.00%	可开放
2389	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11817亭站内变压器	400	6.70%	293.19	29. 03	26. 03	26. 81	-3.90%	可开放
2390	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11816亭站内变压器	400	10.66%	277.38	37. 58	35. 79	42. 62	6.49%	可开放

2391	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11753亭站内变压器	400	0.05%	319.81	20.35	0.2	0.19	-90.34%	可开放
2392	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11754亭站内变压器	400	6.33%	294.69	22.16	24.32	25.31	6.87%	可开放
2393	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11755亭站内变压器	400	7.25%	291.02	24.95	28.49	28.98	7.77%	可开放
2394	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11750亭站内变压器	400	6.97%	292.14	21.86	26.06	27.86	12.89%	可开放
2395	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11752亭站内变压器	400	6.34%	294.66	25.58	28.83	25.34	-0.47%	可开放
2396	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11751亭站内变压器	400	6.50%	294.02	23.13	28.19	25.98	5.98%	可开放
2397	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11962亭站内变压器	250	15.45%	161.38	28.52	35.44	38.62	16.37%	可开放
2398	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11961亭站内变压器	315	6.62%	231.16	19.06	22.56	20.84	4.57%	可开放
2399	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11976亭站内变压器	400	0.07%	319.72	30.49	34.71	0.28	-90.42%	可开放
2400	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11977亭站内变压器	400	3.85%	304.6	11.07	13.59	15.4	17.95%	可开放
2401	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11978亭站内变压器	400	9.90%	280.42	37.16	36.65	39.58	3.20%	可开放
2402	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11454亭站内变压器	315	10.79%	218	32.94	33.31	34	1.60%	可开放
2403	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11455亭站内变压器	400	8.08%	287.69	28.32	26.46	32.31	6.81%	可开放
2404	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11456亭站内变压器	250	4.45%	188.88	10.03	12.05	11.12	5.29%	可开放
2405	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11459亭站内变压器	400	12.51%	269.95	25.21	24.24	50.05	40.90%	可开放
2406	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11457亭站内变压器	400	4.13%	303.5	11.72	15.49	16.5	18.65%	可开放
2407	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11458亭站内变压器	400	5.80%	296.81	24.71	22.82	23.19	-3.12%	可开放
2408	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11742亭站内变压器	400	6.54%	293.85	22.62	25.21	26.15	7.52%	可开放
2409	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11741亭站内变压器	400	4.89%	300.45	21.88	22.81	19.55	-5.47%	可开放
2410	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11756亭站内变压器	400	6.38%	294.47	24.64	25.27	25.53	1.79%	可开放

2411	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11757亭站内变压器	100	48.35%	31.65	35.88	43.77	48.35	16.08%	可开放
2412	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11745亭站内变压器	400	7.51%	289.98	27.14	31.11	30.02	5.17%	可开放
2413	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11744亭站内变压器	400	7.71%	289.18	30.57	55.74	30.82	0.41%	可开放
2414	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11743亭站内变压器	400	8.92%	284.34	31.17	64.33	35.66	6.96%	可开放
2415	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11746亭站内变压器	315	10.95%	217.52	29.93	40.59	34.48	7.33%	可开放
2416	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11985亭站内变压器	500	6.34%	368.31	27.61	29.35	31.69	7.13%	可开放
2417	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11989亭站内变压器	500	6.80%	366	32.06	36.12	34	2.98%	可开放
2418	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11975亭变压器	250	10.18%	174.54	22.12	28.48	25.46	7.28%	可开放
2419	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11974亭站内变压器	400	8.46%	286.16	30.94	31.76	33.84	4.58%	可开放
2420	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11973亭站内变压器	400	6.64%	293.46	25.66	27.51	26.54	1.70%	可开放
2421	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11972亭变压器	400	9.61%	281.57	35.01	39.65	38.43	4.77%	可开放
2422	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11971亭站内变压器	400	8.55%	285.79	30.84	33.06	34.21	5.32%	可开放
2423	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11946亭站内变压器	400	8.40%	286.42	29.84	33.43	33.58	6.08%	可开放
2424	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11947亭站内变压器	400	9.93%	280.28	34.94	37.95	39.72	6.62%	可开放
2425	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11948亭站内变压器	400	10.85%	276.6	40.04	39.64	43.4	4.11%	可开放
2426	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11949亭站内变压器	400	6.90%	292.39	24.11	26.88	27.61	7.01%	可开放
2427	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11950亭站内变压器	400	6.76%	292.98	28.73	27.73	27.02	-3.02%	可开放
2428	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11986站内变压器	400	8.14%	287.43	31.01	31.8	32.57	2.48%	可开放
2429	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11988站内变压器	400	9.27%	282.93	30.94	38.53	37.07	9.46%	可开放
2430	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11987亭站内变压器	400	6.66%	293.37	25.78	31.9	26.63	1.64%	可开放

2431	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11136亭站内变压器	630	1.55%	494.22	10.35	8.96	9.78	-2.79%	可开放
2432	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H27亭	500	7.91%	360.44	29.56	34.77	39.56	15.68%	可开放
2433	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线康宁分17#	400	19.42%	242.34	68.36	70.77	77.66	6.59%	可开放
2434	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11202站内变压器	315	4.63%	237.42	18.25	17.11	14.58	-10.62%	可开放
2435	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分3左2#	315	13.49%	209.5	37.43	38.46	42.5	6.56%	可开放
2436	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分3左3#	160	50.91%	46.54	73.89	88.62	81.46	5.00%	可开放
2437	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干30右7#1	315	10.54%	218.81	-	38.3	33.19	-	可开放
2438	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干34左10#	315	10.99%	217.39	35.67	36.77	34.61	-1.50%	可开放
2439	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	钢院线山南干35左4#	160	32.17%	76.53	52.03	52.3	51.47	-0.54%	可开放
2440	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干54右9#	315	15.65%	202.71	40.7	50.61	49.29	10.05%	可开放
2441	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	工农干63左6左4#变压器	200	43.33%	73.35	100.78	110.05	86.65	-7.27%	可开放
2442	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11F02站内变压器	500	0.03%	399.85	20.28	22	0.15	-91.40%	可开放
2443	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11553亭站内变压器	500	5.28%	373.61	28.01	30.02	26.39	-2.93%	可开放
2444	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11585变压器	630	3.28%	483.33	22.18	21.58	20.67	-3.46%	可开放
2445	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11068站内变压器	400	6.94%	292.24	27.41	31.18	27.76	0.64%	可开放
2446	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11111站内变压器	250	5.92%	185.19	18.81	16.21	14.81	-11.27%	可开放
2447	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11G22站内变压器	500	4.89%	375.57	24.16	24.79	24.43	0.56%	可开放
2448	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	11170站内变压器	200	19.83%	120.35	27.37	39.26	39.65	20.36%	可开放
2449	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11082变压器	500	5.97%	370.15	28	28.28	29.85	3.25%	可开放
2450	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	11486站内变压器	400	7.85%	288.6	26.11	27.39	31.4	9.66%	可开放

2451	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11588亭站内变压器	400	2.99%	308.03	11. 2	13. 57	11. 97	3.38%	可开放
2452	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11552亭站内变压器	500	7.07%	364.63	47	36. 69	35. 37	-13.25%	可开放
2453	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11446变压器	400	5.43%	298.28	22. 42	25. 7	21. 72	-1.57%	可开放
2454	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11186亭站内变压器	630	1.98%	491.51	10. 24	10. 64	12. 49	10.44%	可开放
2455	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11384亭变压器	500	2.17%	389.13	8. 75	10. 8	10. 87	11.46%	可开放
2456	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11580亭站内变压器	500	5.40%	372.99	25. 03	24. 33	27. 01	3.88%	可开放
2457	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	11A01变压器。	400	2.15%	311.42	10. 86	10. 44	8. 58	-11.11%	可开放
2458	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	11086变压器	500	5.28%	373.58	21. 64	23. 04	26. 42	10.49%	可开放
2459	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11H63亭站内变压器	630	1.80%	492.69	9. 86	10. 1	11. 31	7.10%	可开放
2460	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11H66亭站内变压器	630	3.50%	481.97	19. 18	18. 91	22. 03	7.17%	可开放
2461	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11134亭站内变压器	500	2.62%	386.88	8. 43	13. 64	13. 12	24.75%	可开放
2462	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11133亭站内变压器	500	4.27%	378.66	21. 75	23. 23	21. 34	-0.95%	可开放
2463	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H10亭站内变压器	400	4.72%	301.13	17. 87	19. 9	18. 87	2.76%	可开放
2464	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11H65亭站内变压器	630	4.80%	473.74	22. 35	25. 95	30. 26	16.36%	可开放
2465	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	青年一线	11A38亭站内变压器	500	6.95%	365.26	37. 11	30. 07	34. 74	-3.25%	可开放
2466	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	11575变压器	630	3.14%	484.22	17. 15	17. 78	19. 78	7.39%	可开放
2467	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11704亭站内变压器	400	6.49%	294.06	38. 59	37. 91	25. 94	-18.01%	可开放
2468	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11A09亭变压器	315	5.23%	235.54	41. 64	39. 81	16. 46	-37.13%	可开放
2469	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11A11亭站内变压器	315	9.67%	221.55	28. 82	27. 8	30. 45	2.79%	可开放
2470	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11J81亭站内变压器	400	8.59%	285.66	31. 77	34. 5	34. 34	3.97%	可开放

2471	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11J82亭站内变压器	315	5.47%	234.78	15. 78	20. 18	17. 22	4.46%	可开放
2472	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11J83亭站内变压器	400	0.62%	317.52	2. 07	2. 14	2. 48	9.46%	可开放
2473	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S49亭站内变压器	500	5.15%	374.25	21. 56	25. 24	25. 75	9.29%	可开放
2474	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11E82-2亭站内变压器	500	2.95%	385.24	14. 24	15. 89	14. 76	1.81%	可开放
2475	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11G39配电变压器	400	0.01%	319.96	-	-	0. 04	-	可开放
2476	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11118站内变压器	400	13.60%	265.62	52. 63	51. 11	54. 38	1.65%	可开放
2477	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	11K02站内变压器	200	13.46%	133.09	20. 42	24. 69	26. 91	14.80%	可开放
2478	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11524变压器	500	5.84%	370.82	28. 8	28. 72	29. 18	0.66%	可开放
2479	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11778站内变压器	400	3.64%	305.46	13. 95	15. 12	14. 54	2.09%	可开放
2480	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11682站内变压器	400	14.33%	262.69	38. 11	40. 85	57. 31	22.63%	可开放
2481	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11128变压器	160	16.63%	101.39	16. 83	26. 02	26. 61	25.74%	可开放
2482	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11483站内变压器	400	8.73%	285.1	28. 97	31. 24	34. 9	9.76%	可开放
2483	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11156变压器	500	4.28%	378.6	20. 22	17. 53	21. 4	2.88%	可开放
2484	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11038亭变压器	400	5.47%	298.14	18. 27	21. 12	21. 86	9.38%	可开放
2485	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1086富强二线	11465站内变压器	500	5.35%	373.26	23. 46	34. 44	26. 74	6.76%	可开放
2486	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11063站内变压器	250	8.49%	178.77	34. 8	21. 4	21. 23	-21.89%	可开放
2487	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11547变压器	400	6.48%	294.1	24. 79	25. 12	25. 9	2.21%	可开放
2488	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11550变压器	500	2.68%	386.59	12. 02	13. 36	13. 41	5.62%	可开放
2489	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11105站内变压器	400	12.90%	268.4	50. 11	53. 29	51. 6	1.48%	可开放
2490	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	11A02亭变压器	400	6.68%	293.3	23. 82	27. 14	26. 7	5.87%	可开放

2491	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11536变压器	630	9.54%	443.9	57. 23	61. 74	60. 1	2.48%	可开放
2492	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S64亭站内变压器	400	7.92%	288.34	32. 16	31. 43	31. 66	-0.78%	可开放
2493	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H03亭变压器	500	5.60%	372.02	20. 05	22. 61	27. 98	18.13%	可开放
2494	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	11A87亭配电变压器	400	3.79%	304.84	16. 18	0. 16	15. 16	-3.20%	可开放
2495	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H23亭变压器	500	4.14%	379.3	18. 07	21. 56	20. 7	7.03%	可开放
2496	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S67亭站内变压器	500	7.37%	363.14	36. 57	35. 75	36. 86	0.40%	可开放
2497	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11G01配电变压器	630	3.96%	479.08	15. 97	22. 99	24. 92	24.92%	可开放
2498	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11G02配电变压器	400	5.03%	299.88	6. 67	15. 22	20. 12	73.68%	可开放
2499	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11G03配电变压器	400	4.88%	300.47	5	12. 53	19. 53	97.64%	可开放
2500	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11G04配电变压器	630	4.56%	475.3	16. 47	23. 87	28. 7	32.01%	可开放
2501	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11G05配电变压器	630	4.64%	474.76	18. 35	27. 73	29. 24	26.23%	可开放
2502	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11G06配电变压器	500	0.04%	399.8	15. 68	22. 58	0. 2	-88.71%	可开放
2503	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11G07配电变压器	500	1.38%	393.12	3	5. 33	6. 88	51.44%	可开放
2504	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11G08配电变压器	500	0.46%	397.69	0. 02	2. 05	2. 31	974.71%	可开放
2505	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H76亭站内变压器	400	11.50%	273.99	30. 14	35. 31	46. 01	23.55%	可开放
2506	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11135亭站内变压器	400	7.57%	289.72	26. 19	30. 14	30. 28	7.53%	可开放
2507	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H16亭变压器	500	8.06%	359.7	23. 95	26. 58	40. 3	29.72%	可开放
2508	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	公园变3438翠园线湖南分10#翠园线	100	59.47%	20.53	92. 35	57. 45	59. 47	-19.75%	可开放
2509	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	公园变3466油库线湖南分4右7#油库线	400	3.70%	305.19	11. 52	12. 31	14. 81	13.38%	可开放
2510	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	公园变3466油库线湖南分4右10#油库线	100	72.82%	7.18	65. 64	72. 72	72. 82	5.33%	可开放

2511	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H05亭变压器	400	4.79%	300.83	27. 51	24. 85	19. 17	-16.52%	可开放
2512	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分8左3左2#钢院线	200	38.44%	83.13	89. 8	71. 01	76. 87	-7.48%	可开放
2513	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	公园变3454长鸣线长鸣线绿化街3#分支箱工农干22#卫生分3左4#长鸣线	200	29.24%	101.53	29. 03	45. 25	58. 47	41.92%	可开放
2514	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分3左6#园林线	400	6.80%	292.81	90. 14	36. 16	27. 19	-45.08%	可开放
2515	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干15#	400	10.53%	277.9	68. 43	38. 81	42. 1	-21.56%	可开放
2516	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S11配电变压器	500	4.62%	376.88	4. 42	0. 16	23. 12	128.71%	可开放
2517	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S12配电变压器	500	0.04%	399.81	3. 84	0. 14	0. 19	-77.76%	可开放
2518	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S13配电变压器	500	3.08%	384.58	0. 05	0. 11	15. 42	1656.13%	可开放
2519	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R10配电变压器	630	0.00%	503.98	-	0. 01	0. 02	-	可开放
2520	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R11配电变压器	500	0.02%	399.89	-	0. 04	0. 11	-	可开放
2521	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11E83配电变压器	500	3.40%	383.02	15. 62	15. 45	16. 98	4.26%	可开放
2522	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11E82-1亭站内变压器	500	6.73%	366.35	44. 42	42. 71	33. 65	-12.96%	可开放
2523	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H85站内变压器	315	7.54%	228.25	19. 58	21. 43	23. 75	10.14%	可开放
2524	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11Q04站内变压器	500	0.80%	396.02	2. 32	1. 76	3. 98	30.98%	可开放
2525	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11H68亭站内变压器	400	1.65%	313.42	5. 14	5. 96	6. 58	13.14%	可开放
2526	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R12配电变压器	630	0.01%	503.94	-	0. 02	0. 06	-	可开放
2527	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R13配电变压器	400	0.03%	319.89	-	0. 03	0. 11	-	可开放
2528	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R14配电变压器	630	0.01%	503.96	-	-	0. 04	-	可开放
2529	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R15配电变压器	630	0.01%	503.96	-	-	0. 04	-	可开放
2530	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R16配电变压器	630	0.01%	503.96	-	-	0. 04	-	可开放

2531	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R17配电变压器	500	0.01%	399.93	-	0.03	0.07	-	可开放
2532	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R18配电变压器	500	0.02%	399.92	-	0.04	0.08	-	可开放
2533	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R19配电变压器	500	0.01%	399.97	-	0.03	0.03	-	可开放
2534	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城力线	11R20配电变压器	500	0.01%	399.94	-	0.06	0.06	-	可开放
2535	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	路北线1#T西1	315	10.30%	219.56	-	-	32.44	-	可开放
2536	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	路北线1#T1	315	0.00%	315	-	-	-	-	可开放
2537	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11E88站内变压器	500	3.45%	382.74	14.37	15.55	17.26	9.60%	可开放
2538	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11E89站内变压器	315	10.31%	219.53	22.21	27.84	32.47	20.91%	可开放
2539	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11789站内变压器	400	5.23%	299.1	20.82	19.96	20.9	0.19%	可开放
2540	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11584亭站内变压器	630	0.01%	503.91	17.99	0.11	0.09	-92.93%	可开放
2541	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11549变压器	500	4.69%	376.54	23.59	18.32	23.46	-0.28%	可开放
2542	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11312变压器	500	5.65%	371.76	36.86	28.7	28.24	-12.47%	可开放
2543	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11013变压器	400	10.76%	276.96	35.44	43.6	43.04	10.20%	可开放
2544	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11541变压器	400	0.00%	320	0	0.04	0	-	可开放
2545	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11532变压器	630	3.59%	481.4	21.25	25.59	22.6	3.13%	可开放
2546	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11542变压器	500	4.77%	376.15	20.63	20.52	23.85	7.52%	可开放
2547	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	钢锋线	11662亭变压器	400	7.18%	291.28	23.11	26.2	28.72	11.48%	可开放
2548	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11064亭站内变压器	630	2.39%	488.95	12.03	12.21	15.05	11.85%	可开放
2549	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	胜利一线	11D62变压器	500	3.88%	380.61	18.25	20.16	19.39	3.08%	可开放
2550	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11529变压器	500	3.17%	384.13	16.37	16.24	15.87	-1.54%	可开放

2551	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11127变压器	630	2.71%	486.95	15.77	16.98	17.05	3.98%	可开放
2552	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11522变压器	400	11.85%	272.6	42.3	46.29	47.4	5.86%	可开放
2553	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11581亭站内变压器	500	4.87%	375.66	26.1	28.83	24.34	-3.43%	可开放
2554	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	文化线	文化线2#环网柜北1#	315	0.00%	315	-	-	-	-	可开放
2555	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H06亭变压器	500	6.45%	367.73	26.18	24.49	32.27	11.02%	可开放
2556	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11E84亭站内变压器	315	15.55%	203.02	4.81	43.46	48.98	219.11%	可开放
2557	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11761亭站内变压器	200	19.16%	121.68	36.07	36.34	38.32	3.07%	可开放
2558	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11760亭站内变压器	160	10.79%	110.74	21.51	19.24	17.26	-10.42%	可开放
2559	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11758亭站内变压器	315	8.15%	226.32	24.83	26.42	25.68	1.70%	可开放
2560	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11759亭站内变压器	315	8.61%	224.89	23.7	24.1	27.11	6.95%	可开放
2561	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11765亭站内变压器	400	5.79%	296.86	19.25	22.1	23.14	9.64%	可开放
2562	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11764亭站内变压器	315	9.67%	221.55	27.71	26.98	30.45	4.83%	可开放
2563	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分50#	100	38.32%	41.68	44.68	42.79	38.32	-7.39%	可开放
2564	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	声像线	11A17亭站内变压器	400	6.65%	293.42	30.76	20.25	26.58	-7.04%	可开放
2565	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11H30亭站内变压器	630	6.16%	465.21	32.51	40.88	38.79	9.23%	可开放
2566	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11H28亭站内变压器	630	3.70%	480.7	18.21	20.96	23.3	13.12%	可开放
2567	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11074亭站内变压器	630	5.77%	467.62	40.85	44.11	36.38	-5.63%	可开放
2568	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11692站内变压器	500	7.41%	362.93	30.05	35.28	37.07	11.07%	可开放
2569	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11582亭站内变压器	500	5.08%	374.58	21.23	26.52	25.42	9.42%	可开放
2570	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11774亭站内变压器	315	7.54%	228.24	26.43	26.16	23.76	-5.19%	可开放

2571	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	11314变压器	400	3.55%	305.8	16	15.99	14.2	-5.79%	可开放
2572	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	11058亭变压器	160	28.46%	82.46	55.56	52.47	45.54	-9.47%	可开放
2573	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11093亭站内变压器	630	3.83%	479.87	21.66	22.19	24.13	5.55%	可开放
2574	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11563亭站内变压器	500	4.89%	375.53	23.47	22.03	24.47	2.11%	可开放
2575	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11175亭站内变压器	315	9.78%	221.18	30.73	29.74	30.82	0.15%	可开放
2576	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11783站内变压器	400	5.70%	297.21	17.41	23.02	22.79	14.41%	可开放
2577	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11385站内变压器	500	2.81%	385.93	13.5	13.27	14.07	2.09%	可开放
2578	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	钢锋线	11663亭变压器	400	7.25%	291	28.35	27.25	29	1.14%	可开放
2579	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11398站内变压器	500	5.18%	374.12	21.7	23.76	25.88	9.21%	可开放
2580	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11147变压器	160	38.48%	66.44	52.65	60.65	61.56	8.13%	可开放
2581	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11386站内变压器	250	24.21%	139.47	55.56	83.97	60.53	4.38%	可开放
2582	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11A07变压器	400	4.72%	301.12	19.2	22.48	18.88	-0.84%	可开放
2583	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11544变压器	400	4.67%	301.34	22.19	21.53	18.66	-8.30%	可开放
2584	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	11116站内变压器	250	12.58%	168.56	39.1	23.09	31.44	-10.33%	可开放
2585	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	11163站内变压器	315	6.28%	232.23	28.03	25.05	19.77	-16.02%	可开放
2586	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11791站内变压器	500	5.29%	373.57	22.85	26.82	26.43	7.55%	可开放
2587	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11453变压器	630	4.16%	477.8	23.19	26.16	26.2	6.29%	可开放
2588	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11562亭站内变压器	500	5.79%	371.03	22.17	27.37	28.97	14.31%	可开放
2589	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11382变压器	200	12.41%	135.19	25.91	24.04	24.81	-2.15%	可开放
2590	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11467亭站内变压器	500	4.46%	377.72	21.93	21.08	22.28	0.79%	可开放

2591	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H22亭变压器	500	3.42%	382.88	13.84	18.32	17.12	11.22%	可开放
2592	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11131亭站内变压器	500	2.43%	387.85	12.96	12.87	12.15	-3.18%	可开放
2593	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11851亭站内变压器	500	4.57%	377.13	19.93	20.19	22.87	7.12%	可开放
2594	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11855亭站内变压器	500	4.48%	377.61	19.62	21.55	22.39	6.83%	可开放
2595	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11859亭站内变压器	500	8.56%	357.2	36.18	36.65	42.8	8.76%	可开放
2596	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11864亭站内变压器	500	5.99%	370.04	24.99	29.73	29.96	9.49%	可开放
2597	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	千峰线	前峪干14左3#	200	23.38%	113.24	85.05	99.22	46.76	-25.85%	可开放
2598	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	毓恬干1右3左7#	100	18.45%	61.55	22.24	26.57	18.45	-8.92%	可开放
2599	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	山水居2#T东1	160	15.14%	103.78	26.85	22.17	24.22	-5.02%	可开放
2600	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分15左2	400	7.05%	291.79	-	-	28.21	-	可开放
2601	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右12右1#长湖二线	400	0.07%	319.71	23.9	12.19	0.29	-88.98%	可开放
2602	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11769站内变压器	250	5.61%	185.97	28.3	29.17	14.03	-29.59%	可开放
2603	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11788站内变压器	400	5.25%	299.02	17.99	20.87	20.98	7.99%	可开放
2604	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11566变压器	400	6.57%	293.71	26.17	33.94	26.29	0.23%	可开放
2605	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	钢锋线	11042亭变压器	750	5.32%	560.12	36.32	38.16	39.88	4.79%	可开放
2606	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11G23站内变压器	400	7.78%	288.88	30.1	30.02	31.12	1.68%	可开放
2607	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11391亭站内变压器	500	3.70%	381.48	20.39	21.39	18.52	-4.70%	可开放
2608	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11471亭站内变压器	630	3.14%	484.24	19.52	19.03	19.76	0.61%	可开放
2609	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	深营分28#	250	4.48%	188.8	9.79	12.35	11.2	6.96%	可开放
2610	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11K10亭站内变压器	500	0.56%	397.19	2.41	2.8	2.81	7.98%	可开放

2611	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11198配电变压器	630	0.01%	503.95	-	-	0.05	-	可开放
2612	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	11199配电变压器	315	0.23%	251.28	-	0.52	0.72	-	可开放
2613	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11423站内变压器	315	7.74%	227.63	20.86	21.49	24.37	8.09%	可开放
2614	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11433亭站内变压器	400	5.36%	298.56	22.72	25.18	21.44	-2.86%	可开放
2615	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11434亭站内变压器	400	10.30%	278.81	28.58	40.5	41.19	20.05%	可开放
2616	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11435亭站内变压器	400	5.83%	296.67	23.5	23.75	23.33	-0.36%	可开放
2617	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11436亭站内变压器	315	11.47%	215.87	35.92	37.86	36.13	0.29%	可开放
2618	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11437亭站内变压器	400	6.16%	295.36	20.21	22.15	24.64	10.42%	可开放
2619	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11431亭站内变压器	400	8.92%	284.34	32.27	35.34	35.66	5.12%	可开放
2620	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11430亭站内变压器	400	4.97%	300.11	16.93	20.16	19.89	8.39%	可开放
2621	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11429站内变压器	315	8.74%	224.48	26.23	25.82	27.52	2.43%	可开放
2622	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11416亭站内变压器	400	7.89%	288.45	26.19	32.24	31.55	9.76%	可开放
2623	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11417亭站内变压器	400	7.07%	291.74	24.02	27.18	28.26	8.47%	可开放
2624	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11418亭站内变压器	500	4.36%	378.19	17.27	19.19	21.81	12.38%	可开放
2625	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11419亭站内变压器	630	6.44%	463.41	37.05	41.23	40.59	4.67%	可开放
2626	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11438亭站内变压器	500	6.26%	368.68	27.23	29.38	31.32	7.25%	可开放
2627	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11439亭站内变压器	500	5.93%	370.36	25.49	27.22	29.64	7.83%	可开放
2628	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11440亭站内变压器	500	5.30%	373.48	28.71	28.84	26.52	-3.89%	可开放
2629	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11424亭站内变压器	500	4.33%	378.34	20.79	23.59	21.66	2.07%	可开放
2630	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11425亭站内变压器	500	4.62%	376.91	22.62	23.12	23.09	1.03%	可开放

2631	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11426亭站内变压器	400	5.80%	296.81	18. 41	21. 8	23. 19	12.23%	可开放
2632	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11427站内变压器	315	6.65%	231.04	20. 83	20. 89	20. 96	0.31%	可开放
2633	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11428亭站内变压器	630	1.14%	496.81	9. 35	12. 88	7. 19	-12.31%	可开放
2634	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11415亭站内变压器	500	7.50%	362.49	30. 86	35. 3	37. 51	10.25%	可开放
2635	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11408亭站内变压器	500	6.91%	365.44	27. 36	31. 65	34. 56	12.39%	可开放
2636	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11407亭站内变压器	500	8.30%	358.49	47. 09	46. 41	41. 51	-6.11%	可开放
2637	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11412亭站内变压器	500	2.72%	386.41	12. 58	13. 77	13. 59	3.94%	可开放
2638	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11413亭站内变压器	500	2.65%	386.74	12. 41	18. 26	13. 26	3.37%	可开放
2639	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11414亭站内变压器	500	4.94%	375.31	24. 13	26. 07	24. 69	1.15%	可开放
2640	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11409亭站内变压器	500	6.69%	366.54	34. 26	37. 29	33. 46	-1.17%	可开放
2641	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11410亭站内变压器	500	5.09%	374.56	21. 73	25. 25	25. 44	8.20%	可开放
2642	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11411亭站内变压器	500	4.39%	378.03	20. 34	23. 19	21. 97	3.93%	可开放
2643	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11404亭站内变压器	500	4.51%	377.44	16. 62	19. 91	22. 56	16.51%	可开放
2644	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11405亭站内变压器	500	7.64%	361.79	35. 29	36. 57	38. 21	4.05%	可开放
2645	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11406亭站内变压器	500	3.88%	380.61	18. 11	21. 43	19. 39	3.47%	可开放
2646	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长湖二线长青干14#	315	0.26%	251.18	83. 07	86. 5	0. 82	-90.06%	可开放
2647	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	11112站内变压器	50	0.08%	39.96	0	0. 04	0. 04	-	可开放
2648	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11780站内变压器	400	6.40%	294.41	22. 13	24. 45	25. 59	7.53%	可开放
2649	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11782站内变压器	400	6.39%	294.46	23. 12	24	25. 54	5.10%	可开放
2650	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11129亭站内变压器	250	8.67%	178.32	21. 02	22. 23	21. 68	1.56%	可开放

2651	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	新亚线	11041亭变压器	500	4.16%	379.22	18.49	18.69	20.78	6.01%	可开放
2652	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站北线	11347亭变压器	315	12.46%	212.74	42.06	46.47	39.26	-3.39%	可开放
2653	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11656亭站内变压器	400	4.95%	300.21	22.05	23.94	19.79	-5.26%	可开放
2654	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11012变压器	630	2.53%	488.05	19.65	22.11	15.95	-9.91%	可开放
2655	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11097亭站内变压器	630	5.96%	466.45	15.12	21.06	37.55	57.59%	可开放
2656	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11543变压器	500	7.89%	360.54	44.66	49.25	39.46	-6.00%	可开放
2657	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11420站内变压器	400	5.77%	296.93	17.96	21.11	23.07	13.34%	可开放
2658	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分37#	315	12.06%	214.01	44.59	58.12	37.99	-7.70%	可开放
2659	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11179亭站内变压器	500	4.23%	378.87	25.36	26.14	21.13	-8.72%	可开放
2660	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	虹桥线	11A83配电变压器	500	1.92%	390.41	10.19	11.62	9.59	-2.99%	可开放
2661	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	虹桥线	11A84配电变压器	500	0.00%	400	0	0	0	-	可开放
2662	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	虹桥线	11A85配电变压器	630	0.01%	503.92	0.08	0.08	0.08	0.00%	可开放
2663	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	虹桥线	11A86配电变压器	630	0.00%	504	0	0	0	-	可开放
2664	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11875站内变压器	500	6.79%	366.06	28.08	29.04	33.94	9.94%	可开放
2665	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11876站内变压器	500	5.15%	374.27	21.47	25.38	25.73	9.47%	可开放
2666	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11877站内变压器	500	6.67%	366.66	27.16	30.77	33.34	10.79%	可开放
2667	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H11亭站内变压器	400	5.65%	297.4	21.13	22.57	22.6	3.42%	可开放
2668	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	站公干31#	200	40.51%	78.98	272.55	105.14	81.02	-45.48%	可开放
2669	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分7左5#	160	2.90%	123.36	5.3	4.49	4.64	-6.43%	可开放
2670	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	肉联支18右5#	315	22.48%	181.18	44.18	66.73	70.82	26.61%	可开放

2671	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	11848站内变压器	500	3.94%	380.3	15. 88	18. 65	19. 7	11.38%	可开放
2672	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	11574变压器	630	2.25%	489.82	11. 61	13. 93	14. 18	10.52%	可开放
2673	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路线线	11A13亭变压器	400	4.78%	300.9	18. 32	19. 35	19. 1	2.11%	可开放
2674	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	11D75亭站内变压器	500	6.32%	368.42	23. 87	26. 21	31. 58	15.02%	可开放
2675	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	11D76亭站内变压器	500	6.17%	369.14	24. 65	29. 66	30. 86	11.89%	可开放
2676	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基二线	11D77亭站内变压器	500	5.66%	371.7	24. 75	27. 11	28. 3	6.93%	可开放
2677	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基二线	11D78亭站内变压器	500	5.66%	371.69	23. 04	32. 89	28. 31	10.85%	可开放
2678	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基二线	11D80亭站内变压器	500	6.74%	366.32	21. 48	25. 93	33. 68	25.22%	可开放
2679	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	11D79亭站内变压器	500	6.66%	366.69	21. 32	28. 34	33. 31	25.00%	可开放
2680	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	11D81亭环网柜101站内变压器	500	7.03%	364.85	25. 38	34. 33	35. 15	17.68%	可开放
2681	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H79亭配电变压器	630	3.90%	479.45	19. 97	26. 79	24. 55	10.88%	可开放
2682	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分10左3左1#康宁线	400	9.07%	283.73	112. 03	39. 83	36. 27	-43.10%	可开放
2683	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	11D71亭站内变压器	400	7.06%	291.78	24. 2	28. 51	28. 22	7.99%	可开放
2684	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	11849亭站内变压器	500	3.72%	381.41	15. 82	17. 16	18. 59	8.40%	可开放
2685	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	健身大院支3	200	14.62%	130.76	-	-	29. 24	-	可开放
2686	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	规划支21左11#柱上变（新）	400	4.40%	302.39	-	-	17. 61	-	可开放
2687	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左12#柱上变（新）	200	33.48%	93.04	-	67. 98	66. 96	-	可开放
2688	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	东山干24左7#柱上变（新）	200	17.73%	124.54	-	29. 1	35. 46	-	可开放
2689	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	工农干66右3#柱上变（新）	200	40.59%	78.82	-	68. 75	81. 18	-	可开放
2690	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	卫生分11#柱上变（新）	200	40.26%	79.49	-	70. 95	80. 51	-	可开放

2691	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	岭秀支5右5#柱上变（新）	200	38.69%	82.63	-	77.89	77.37	-	可开放
2692	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长湖二线长青干14左1（新）	200	37.49%	85.02	-	-	74.98	-	可开放
2693	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分18左2右2#柱上变（新）	200	39.81%	80.39	-	80.34	79.61	-	可开放
2694	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	国际分23#柱上变（新）	400	4.63%	301.5	-	51.85	18.5	-	可开放
2695	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干24柱上变（新）	400	8.06%	287.78	-	-	32.22	-	可开放
2696	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安干38右7#(新)	400	1.94%	312.23	-	6.98	7.77	-	可开放
2697	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	绿化分11右5#柱上变（新）	400	8.19%	287.24	-	36.75	32.76	-	可开放
2698	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分15左4	400	8.20%	287.22	-	-	32.78	-	可开放
2699	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	湖南分4右12#柱上变（新）	315	16.69%	199.43	-	33.93	52.57	-	可开放
2700	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	规划支5#南	160	39.91%	64.14	61.16	63.3	63.86	2.18%	可开放
2701	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	高官线	11S90配电变压器(新)	630	0.00%	630	-	-	-	-	可开放
2702	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	为民分7#（新）	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
2703	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	站公线站公干4左4左5#	200	17.80%	124.41	36.81	40.14	35.59	-1.67%	可开放
2704	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11590变压器	400	14.95%	260.19	49.89	62.41	59.81	9.49%	可开放
2705	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	新华线	11019站内变压器	500	3.86%	380.69	20.42	20.2	19.31	-2.76%	可开放
2706	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11F04站内变压器	315	6.39%	231.88	22.17	19.32	20.12	-4.74%	可开放
2707	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11525变压器	500	6.76%	366.19	31.6	40.42	33.81	3.44%	可开放
2708	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U23配电变压器	400	2.17%	311.33	-	0.02	8.67	-	可开放
2709	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U24配电变压器	400	0.03%	319.89	-	0.06	0.11	-	可开放
2710	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U25配电变压器	400	0.03%	319.9	-	0.04	0.1	-	可开放

2711	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U26配电变压器	630	0.01%	503.93	-	0.04	0.07	-	可开放
2712	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U27配电变压器	500	1.44%	392.79	-	0.02	7.21	-	可开放
2713	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H86站内变压器	315	7.82%	227.38	18.93	32.24	24.62	14.04%	可开放
2714	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线世纪干8左5变压器（新）	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
2715	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	对炉线钢城支9#变压器（新）	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
2716	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分15左1#三供一业	400	1.07%	315.72	7.99	4.61	4.28	-26.81%	可开放
2717	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	东二变6354前峪线肉联支2右1#	315	17.35%	197.34	21.72	49.17	54.66	58.64%	可开放
2718	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪线峪东支11#	400	5.20%	299.22	-	-	20.78	-	可开放
2719	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	肉联支20右11#三供一业	400	0.07%	319.72	0.28	0.31	0.28	0.00%	可开放
2720	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长青线	长甸变4166长青线长青干6左2#长青线	400	6.25%	295.01	71.97	83.4	24.99	-41.07%	可开放
2721	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线康宁分6#（新）	400	6.16%	295.35	-	-	24.65	-	可开放
2722	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线电箴干24右6#（新）	400	3.04%	307.83	-	-	12.17	-	可开放
2723	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干27右5#	200	23.12%	113.76	-	-	46.24	-	可开放
2724	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干38右10#平安东线	200	20.40%	119.21	45.06	54.47	40.79	-4.86%	可开放
2725	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干44#长高二线	200	8.55%	142.91	32.17	31.81	17.09	-27.11%	可开放
2726	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线简易二分10#	200	13.61%	132.78	-	-	27.22	-	可开放
2727	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线电箴干21左2#（新）	200	18.67%	122.67	-	-	37.33	-	可开放
2728	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11884站内变压器	500	2.58%	387.1	9.9	11.07	12.9	14.15%	可开放
2729	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11885站内变压器	500	2.32%	388.38	11.04	11.15	11.62	2.59%	可开放
2730	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11878站内变压器	500	5.74%	371.29	24.45	29.18	28.71	8.36%	可开放

2731	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11879站内变压器	500	7.66%	361.71	31. 45	34. 79	38. 29	10.34%	可开放
2732	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11880站内变压器	500	7.06%	364.71	23. 21	29. 46	35. 29	23.31%	可开放
2733	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11881站内变压器	630	3.77%	480.24	17. 79	23. 45	23. 76	15.57%	可开放
2734	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11883站内变压器	630	5.22%	471.09	27. 18	35. 37	32. 91	10.04%	可开放
2735	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11882站内变压器	500	8.87%	355.65	32. 52	37. 97	44. 35	16.78%	可开放
2736	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H54亭站内变压器	400	8.40%	286.42	27. 52	27. 94	33. 58	10.46%	可开放
2737	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H53亭站内变压器	400	9.22%	283.11	33. 04	33. 22	36. 89	5.67%	可开放
2738	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11G24亭站内变压器	500	2.05%	389.74	10. 1	10. 25	10. 26	0.79%	可开放
2739	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11872站内变压器	630	3.32%	483.08	17. 19	19. 46	20. 92	10.32%	可开放
2740	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11874站内变压器	500	9.40%	353	46. 32	58. 76	47	0.73%	可开放
2741	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11873站内变压器	500	6.49%	367.56	29. 49	36. 41	32. 44	4.88%	可开放
2742	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	东铁线	11S91配电变压器(新)	630	0.00%	630	-	-	-	-	可开放
2743	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11037配电室变压器	315	13.24%	210.3	34. 48	38. 54	41. 7	9.97%	可开放
2744	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11869站内变压器	500	5.88%	370.62	26. 72	33. 21	29. 38	4.86%	可开放
2745	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11870站内变压器	500	5.86%	370.72	26. 54	29. 23	29. 28	5.04%	可开放
2746	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11871站内变压器	500	7.71%	361.44	29. 54	35. 19	38. 56	14.25%	可开放
2747	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J20站内变压器	400	3.76%	304.97	10. 24	14. 23	15. 03	21.15%	可开放
2748	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	东铁线	11S93配电变压器(新)	500	0.00%	500	-	-	-	-	可开放
2749	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干54右3# (新)	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
2750	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H33亭站内变压器	500	5.42%	372.92	21. 96	24. 53	27. 08	11.05%	可开放

2751	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H31亭站内变压器	500	3.96%	380.2	16. 21	18. 77	19. 8	10.52%	可开放
2752	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H35亭站内变压器	500	3.45%	382.76	13. 54	15. 03	17. 24	12.84%	可开放
2753	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S52亭站内变压器	500	3.68%	381.6	17. 48	17. 35	18. 4	2.60%	可开放
2754	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕二线	11F29配电变压器	500	0.02%	399.88	0. 03	0. 06	0. 12	100.00%	可开放
2755	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕一线	11F30配电变压器	500	0.03%	399.86	0. 06	0. 09	0. 14	52.75%	可开放
2756	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕二线	11F31配电变压器	500	0.03%	399.83	0. 06	0. 12	0. 17	68.33%	可开放
2757	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕一线	11F32配电变压器	400	0.01%	319.97	0. 03	0. 03	0. 03	0.00%	可开放
2758	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕二线	11F33配电变压器	400	0.01%	319.98	0	0. 01	0. 02	-	可开放
2759	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕一线	11F34配电变压器	400	0.00%	320	0	0	0	-	可开放
2760	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕二线	11F35配电变压器	400	0.00%	320	0	0	0	-	可开放
2761	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万泰线	11S06配电室站内配电 变压器	400	5.22%	299.11	21. 72	17. 51	20. 89	-1.93%	可开放
2762	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11444亭站内变压器	400	6.96%	292.17	22. 81	24. 8	27. 83	10.46%	可开放
2763	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11691站内变压器	500	8.15%	359.25	24. 81	26. 65	40. 75	28.16%	可开放
2764	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11666变压器	500	5.81%	370.96	24. 3	26. 62	29. 04	9.32%	可开放
2765	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	新亚线	11357亭变压器	750	3.14%	576.47	30. 49	24. 42	23. 53	-12.15%	可开放
2766	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11106站内变压器	500	4.11%	379.45	20. 23	20. 57	20. 55	0.79%	可开放
2767	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11687站内变压器	400	2.22%	311.14	7. 43	7. 6	8. 86	9.20%	可开放
2768	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	11484站内变压器	400	6.26%	294.96	21. 29	23. 33	25. 04	8.45%	可开放
2769	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	11403亭站内变压器	250	10.74%	173.16	27	30. 06	26. 84	-0.30%	可开放
2770	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11668变压器	500	7.90%	360.52	39. 55	38. 85	39. 48	-0.09%	可开放

2771	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11476站内变压器	500	3.00%	385.02	12. 78	15. 59	14. 98	8.27%	可开放
2772	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站南线	11057亭变压器	750	7.71%	542.19	47. 06	52. 69	57. 81	10.83%	可开放
2773	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11450变压器	500	4.57%	377.17	19. 55	21. 14	22. 83	8.06%	可开放
2774	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11491站内变压器	500	7.09%	364.54	27. 48	31. 89	35. 46	13.60%	可开放
2775	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11A08变压器	160	42.44%	60.1	28. 52	27. 38	67. 9	54.30%	可开放
2776	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1086富强二线	11117站内变压器	250	8.23%	179.43	18. 69	22. 31	20. 57	4.91%	可开放
2777	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	新华线	11018亭站内变压器	500	2.08%	389.58	10. 64	10. 28	10. 42	-1.04%	可开放
2778	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11586亭站内变压器	500	4.23%	378.87	19. 92	21. 06	21. 13	2.99%	可开放
2779	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11792站内变压器	500	5.30%	373.52	23. 08	26. 24	26. 48	7.11%	可开放
2780	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11449变压器	315	11.63%	215.36	32. 23	35. 92	36. 64	6.62%	可开放
2781	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	11342配电变压器	100	13.87%	66.13	15. 89	13. 55	13. 87	-6.57%	可开放
2782	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11487站内变压器	315	9.31%	222.68	25. 17	27. 46	29. 32	7.93%	可开放
2783	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11464站内变压器	400	8.71%	285.15	26. 92	31. 43	34. 85	13.78%	可开放
2784	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11126变压器	100	24.49%	55.51	22. 45	24. 15	24. 49	4.44%	可开放
2785	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11686站内变压器	500	4.21%	378.96	22. 83	24. 23	21. 04	-4.00%	可开放
2786	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	11845亭站内变压器	500	7.37%	363.16	27. 78	30. 19	36. 84	15.16%	可开放
2787	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11842亭站内变压器	500	7.30%	363.52	30. 57	37. 49	36. 48	9.24%	可开放
2788	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11834亭站内变压器	400	10.55%	277.82	39. 55	40. 9	42. 18	3.27%	可开放
2789	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11836亭站内变压器	500	5.36%	373.2	23. 24	24. 45	26. 8	7.39%	可开放
2790	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11H29亭站内变压器	630	2.25%	489.85	11. 22	11. 56	14. 15	12.30%	可开放

2791	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S53亭站内变压器	500	3.95%	380.25	18.66	19.27	19.75	2.88%	可开放
2792	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	东二变2586东石线东石线35#	100	11.29%	68.71	9.86	10.88	11.29	7.01%	可开放
2793	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	公园变3454长鸣线长鸣线绿化街2#分支箱工农干18左1#工农干18左8#	160	26.19%	86.1	39.4	39.83	41.9	3.12%	可开放
2794	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线电箴干7#电箴线	315	10.01%	220.48	15.15	29.82	31.52	44.24%	可开放
2795	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干7左2右4#	250	11.16%	172.09	29.02	26.13	27.91	-1.93%	可开放
2796	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干7左1右7#	250	12.50%	168.75	37.8	31.51	31.25	-9.08%	可开放
2797	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干12#	250	17.43%	156.43	33.31	39	43.57	14.37%	可开放
2798	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干26#	250	6.78%	183.04	20.2	21.52	16.96	-8.37%	可开放
2799	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	11847亭站内变压器	400	4.60%	301.59	15.26	19.28	18.41	9.84%	可开放
2800	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	11573变压器	500	2.06%	389.7	9.73	11.18	10.3	2.89%	可开放
2801	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站西线	11A72亭站内变压器	400	2.92%	308.33	16.16	14.27	11.67	-15.02%	可开放
2802	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	站公线站公干4左4#	315	8.29%	225.88	18.55	21.77	26.12	18.66%	可开放
2803	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	站公线站公干4左4左2#	315	15.40%	203.5	39.85	46.8	48.5	10.32%	可开放
2804	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	文站一线站前支2#南变压器	315	14.21%	207.23	57.68	61.43	44.77	-11.90%	可开放
2805	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	文站一线站前支4左2#变压器	200	22.47%	115.07	55.18	56.41	44.93	-9.76%	可开放
2806	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	文站一线站前支4左4#变压器	200	29.25%	101.51	59.45	63.46	58.49	-0.81%	可开放
2807	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	文站一线站前支4左8#变压器	160	25.88%	86.59	52.2	59.3	41.41	-10.93%	可开放
2808	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	文站一线站前支4左7#变压器	315	3.71%	240.32	13.6	12.45	11.68	-7.33%	可开放
2809	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	文站一线站前支4左6左1#变压器	315	16.39%	200.38	53.48	62.39	51.62	-1.75%	可开放
2810	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	文化线	87057站前变1032文化线站公干9#文化线1	200	0.00%	160	0	0	0	-	可开放

2811	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	文化线	86794站前变1032文化 线站公干8#北文化线	200	3.67%	152.66	8. 3	0	7. 34	-5.96%	可开放
2812	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站二线	文站二线站前支4右2# 变压器	315	10.30%	219.57	60. 83	57. 88	32. 43	-26.98%	可开放
2813	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	正义线	站前变5772正义线对炉 干2#	400	6.90%	292.4	60. 62	59. 16	27. 6	-32.52%	可开放
2814	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	公园变3462五环线新华 支9#	315	7.20%	229.31	22. 45	18. 32	22. 69	0.53%	可开放
2815	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	书市分2#四隆一	315	14.40%	206.64	-	-	45. 36	-	可开放
2816	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	路北干2#1	160	42.18%	60.51	-	-	67. 49	-	可开放
2817	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	路北干2#	315	11.44%	215.97	-	-	36. 03	-	可开放
2818	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线规划 支21左2#	100	43.71%	36.29	72. 82	94. 41	43. 71	-22.52%	可开放
2819	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线规划 支21左8#	315	14.38%	206.71	43. 01	50. 24	45. 29	2.62%	可开放
2820	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线规划 支13#	100	44.98%	35.02	35. 82	38. 66	44. 98	12.06%	可开放
2821	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线规划 支9#	100	1.67%	78.33	29. 09	33. 65	1. 67	-76.04%	可开放
2822	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线民政 局3#分支箱南1	400	11.57%	273.73	102. 94	109. 03	46. 27	-32.96%	可开放
2823	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线槐香 路1#环网柜规划分26# 规划支6#	200	22.96%	114.09	34. 38	39. 6	45. 91	15.56%	可开放
2824	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线槐香 路1#环网柜规划分26# 规划支6右2#	250	7.24%	181.9	45. 46	49. 51	18. 1	-36.90%	可开放
2825	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线槐香 路1#环网柜规划分26# 规划支5#	200	21.88%	116.24	35. 14	38. 55	43. 76	11.59%	可开放
2826	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线槐香 路1#环网柜规划分26# 规划支3#	160	19.65%	96.56	25. 21	25. 95	31. 44	11.67%	可开放
2827	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分12#	160	4.83%	120.27	-	0. 07	7. 73	-	可开放
2828	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分27#	100	82.76%	0	67. 2	86. 79	82. 76	10.98%	可开放
2829	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分#13	160	29.91%	80.14	51. 22	65. 58	47. 86	-3.34%	可开放
2830	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分7右14#	160	56.36%	37.83	84. 06	75. 75	90. 17	3.57%	可开放

2831	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分45#	200	1.80%	156.4	2. 43	2. 48	3. 6	21.72%	可开放
2832	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	东石干56#-1	315	14.12%	207.51	52. 19	45. 11	44. 49	-7.67%	可开放
2833	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长青线	长甸变4166长青线长青干4右2#长青线	250	9.78%	175.56	97. 2	104. 3	24. 44	-49.86%	可开放
2834	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线长波支11#绿化线	200	26.09%	107.83	44. 95	49. 12	52. 17	7.73%	可开放
2835	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长青线	长青线长青干4右6#变压器	315	25.42%	171.94	73. 37	81. 2	80. 06	4.46%	可开放
2836	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线长波支21#绿化线	200	26.33%	107.35	45. 77	49. 04	52. 65	7.25%	可开放
2837	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线长波支29左12#绿化线	160	1.01%	126.38	0	0	1. 62	-	可开放
2838	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长青线	长甸变4166长青线电箱干29左4#	315	9.65%	221.61	30. 69	30. 93	30. 39	-0.49%	可开放
2839	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长青线	长甸变4166长青线电箱干29左6#长青线	160	32.54%	75.93	48. 54	487. 52	52. 07	3.57%	可开放
2840	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	园林干12左2#	315	25.74%	170.93	-	76. 26	81. 07	-	可开放
2841	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#园林干18右13#	250	26.54%	133.66	32. 84	32. 62	66. 34	42.13%	可开放
2842	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	公园变3462五环线国际分14左4#	160	13.69%	106.09	12. 94	14. 22	21. 91	30.12%	可开放
2843	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	五环线国际分15左6#	200	88.22%	0	67. 29	72. 82	176. 43	61.92%	可开放
2844	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	园林干18右6右2#	250	37.14%	107.15	-	75. 43	92. 85	-	可开放
2845	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	消防分33#	100	8.17%	71.83	-	-	8. 17	-	可开放
2846	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#园林干18右16右2#	315	7.56%	228.18	21. 36	22. 96	23. 82	5.60%	可开放
2847	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	现代线金典干7右2左2#	160	31.55%	77.52	42. 78	128. 13	50. 48	8.63%	可开放
2848	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	现代线金典干7右2左3右4#	200	42.28%	75.45	88. 53	86. 12	84. 55	-2.27%	可开放
2849	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	现代线金典干7右2左4#	315	15.62%	202.79	41. 92	39. 42	49. 21	8.35%	可开放
2850	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	现代线金典干7右2左8#	315	9.56%	221.9	27. 52	31. 05	30. 1	4.58%	可开放

2851	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	现代线金典干7右2左7左1	160	33.86%	73.83	27.26	27.72	54.17	40.97%	可开放
2852	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	公园变3462五环线新华支2#	100	40.83%	39.17	77.72	51.97	40.83	-27.52%	可开放
2853	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	体育干5	200	33.09%	93.83	-	-	66.17	-	可开放
2854	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	体育干11	315	8.75%	224.43	-	-	27.57	-	可开放
2855	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	雷达线体育干13右3#	315	16.46%	200.14	-	66.57	51.86	-	可开放
2856	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	体育干15	315	23.23%	178.84	-	-	73.16	-	可开放
2857	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1035雷达线体育干17右1#雷达线	200	9.47%	141.06	-	19.38	18.94	-	可开放
2858	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1035雷达线体育干20#雷达线	200	55.76%	48.48	-	75.46	111.52	-	可开放
2859	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1035雷达线体育干21#雷达线	200	31.09%	97.83	-	59.72	62.17	-	可开放
2860	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	健身变1036金典线雷达支4#金典线	200	32.91%	94.18	51.73	35.47	65.82	12.80%	可开放
2861	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	健身变1036金典线雷达支10左3#金典线	315	26.79%	167.61	72.63	84.38	84.39	7.79%	可开放
2862	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线雷达支12#	200	36.27%	87.46	70.45	72.06	72.54	1.47%	可开放
2863	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1036雷达线体育干33#	160	23.23%	90.83	-	26.37	37.17	-	可开放
2864	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1036雷达线体育干32右5#	200	44.91%	70.18	-	84.6	89.82	-	可开放
2865	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	雷达线体育干29右6柱上变压器	315	12.63%	212.23	51.41	41.01	39.77	-12.05%	可开放
2866	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	体育干29右8	315	12.71%	211.97	-	-	40.03	-	可开放
2867	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	雷达线体育干29右9右1#变压器	200	21.39%	117.23	42.06	40.4	42.77	0.84%	可开放
2868	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	雷达线体育干29右13#变压器	200	21.93%	116.15	60.98	64.25	43.85	-15.20%	可开放
2869	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干1右2左2#长湖二线	200	25.58%	108.84	51.82	52.66	51.16	-0.64%	可开放
2870	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干5#长湖二线	160	1.47%	125.65	65.11	2.74	2.35	-81.00%	可开放

2871	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1036雷达线体育干24#	200	22.92%	114.17	-	43.14	45.83	-	可开放
2872	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1036雷达线消防分3#	250	32.78%	118.04	-	79.1	81.96	-	可开放
2873	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干8#	200	36.07%	87.86	68.13	74.2	72.14	2.90%	可开放
2874	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干9右2#长湖二线	315	18.00%	195.31	46.15	48.32	56.69	10.83%	可开放
2875	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1036雷达线消防分5右7#	200	0.41%	159.19	-	31.02	0.81	-	可开放
2876	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干11#	100	51.50%	28.5	73.43	64.13	51.5	-16.25%	可开放
2877	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1036雷达线消防分5右8#	200	34.40%	91.2	-	66.39	68.8	-	可开放
2878	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1036雷达线消防分13#	200	0.23%	159.54	-	29.44	0.46	-	可开放
2879	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干14右2#长湖二线	160	47.68%	51.71	60.86	73.17	76.29	11.96%	可开放
2880	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干14右3#长湖二线	160	37.53%	67.95	61.24	59.16	60.05	-0.98%	可开放
2881	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1036雷达线消防分13左3#	315	8.89%	223.99	-	25.61	28.01	-	可开放
2882	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干16右5#长湖二线	200	39.02%	81.96	79.99	76.7	78.04	-1.23%	可开放
2883	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干16右7#长湖二线	315	8.88%	224.02	23.91	25.31	27.98	8.18%	可开放
2884	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干20#长湖二线	315	14.83%	205.29	36.33	39.22	46.71	13.39%	可开放
2885	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右1#长湖二线	250	14.36%	164.11	30.9	32.39	35.89	7.77%	可开放
2886	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右2左2#	200	13.61%	132.79	31.64	30.39	27.21	-7.26%	可开放
2887	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右2左3#长湖二线	200	19.24%	121.52	27.54	34.38	38.48	18.20%	可开放
2888	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右3#长湖二线	315	12.54%	212.49	35.27	38.55	39.51	5.84%	可开放
2889	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右6右2#长湖二线	315	21.76%	183.45	63.52	65.51	68.55	3.88%	可开放
2890	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右7#长湖二线	200	45.23%	69.54	75.62	80.9	90.46	9.37%	可开放

2891	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	新景一线新景分2左3# 变压器	200	26.67%	106.66	43.64	58	53.34	10.56%	可开放
2892	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长 青干23右8右5#长湖二 线	160	17.81%	99.51	22.79	30.4	28.49	11.81%	可开放
2893	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长 青干23右10右2#	315	14.59%	206.05	1936.55	44.33	45.95	-84.60%	可开放
2894	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长 青干26右10右2支1#	200	28.00%	104.01	37.95	50.94	55.99	21.46%	可开放
2895	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长 青干23右13#长湖二线	200	29.40%	101.21	53.72	57.01	58.79	4.61%	可开放
2896	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长 青干24#	200	36.16%	87.68	63.35	69.78	72.32	6.85%	可开放
2897	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长 青干26#长湖二线	100	26.24%	53.76	59.31	63.64	26.24	-33.49%	可开放
2898	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干7右1#	315	17.03%	198.36	36.94	90.56	53.64	20.50%	可开放
2899	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干7右3右2#	200	37.82%	84.36	54.87	62.99	75.64	17.41%	可开放
2900	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长 青干27左2#长湖二线	160	36.73%	69.23	55.64	63.77	58.77	2.77%	可开放
2901	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干7右4#	200	4.08%	151.84	9.25	8.39	8.16	-6.08%	可开放
2902	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干7右5右2#	315	11.68%	215.21	35.38	39.07	36.79	1.97%	可开放
2903	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长 青干27右2#长湖二线	200	20.96%	118.09	39.1	42.99	41.91	3.53%	可开放
2904	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干9#	315	25.30%	172.3	78.85	78.13	79.7	0.54%	可开放
2905	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长 青干27右12#长湖二线	200	28.11%	103.79	45.3	52.76	56.21	11.39%	可开放
2906	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干10右1#	200	29.43%	101.15	50.21	54.56	58.85	8.26%	可开放
2907	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长 青干27右13#长湖二线	160	15.37%	103.41	22.56	25.53	24.59	4.40%	可开放
2908	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长 青干27右14#长湖二线	160	38.93%	65.72	76.36	57.07	62.28	-9.69%	可开放
2909	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干10右6#	315	17.06%	198.25	50.55	57.14	53.75	3.12%	可开放
2910	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干12#	315	3.38%	241.35	10.35	12.57	10.65	1.44%	可开放

2911	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干31左5#	160	38.53%	66.35	56.49	59.8	61.65	4.47%	可开放
2912	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干15左1#	160	48.74%	50.02	69.72	79.89	77.98	5.76%	可开放
2913	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干32#长湖二线	315	15.72%	202.47	55.41	57.26	49.53	-5.45%	可开放
2914	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干33	315	13.85%	208.36	42.91	43.09	43.64	0.85%	可开放
2915	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干34左3#长湖二线	100	25.63%	54.37	29.76	25.92	25.63	-7.20%	可开放
2916	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干36右1#长湖二线	200	24.83%	110.34	41.01	46.73	49.66	10.04%	可开放
2917	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	长鸣线卫生分8#变压器	100	16.68%	63.32	13.91	15.96	16.68	9.51%	可开放
2918	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干36右2右2#长湖二线1	315	12.97%	211.13	30.55	36.31	40.87	15.66%	可开放
2919	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干36右5左3#	315	8.35%	225.7	41.67	38.97	26.3	-20.56%	可开放
2920	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干36右7#长湖二线	315	6.21%	232.44	17.04	18.47	19.56	7.14%	可开放
2921	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干36右7#	100	60.95%	19.05	57.12	63.41	60.95	3.30%	可开放
2922	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干39#长湖二线	160	23.08%	91.07	29.63	34.88	36.93	11.64%	可开放
2923	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线电笛干31#长湖二线	160	4.40%	120.96	12.61	4.15	7.04	-25.28%	可开放
2924	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典干15左6	315	28.32%	162.78	-	-	89.22	-	可开放
2925	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干16#	315	21.85%	183.18	63.83	70.07	68.82	3.84%	可开放
2926	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干20#	315	12.10%	213.89	48.01	44.55	38.11	-10.90%	可开放
2927	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路公线	工行干22右3左1#变压器	200	19.71%	120.58	63.33	38.49	39.42	-21.10%	可开放
2928	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左14#长鸣线变压器	100	61.96%	18.04	51.23	57.96	61.96	9.97%	可开放
2929	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左15#长鸣线变压器	100	26.59%	53.41	23.77	25.51	26.59	5.77%	可开放
2930	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左7右5#长鸣线变压器	315	0.10%	251.7	25.73	0.3	0.3	-89.20%	可开放

2931	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左7右5#长鸣线变压器1	200	39.90%	80.21	75.53	82.36	79.79	2.78%	可开放
2932	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左4左4#长鸣线变压器	200	34.27%	91.46	66.88	73.83	68.54	1.23%	可开放
2933	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左4左3#长鸣线变压器	160	24.32%	89.09	39.09	37.53	38.91	-0.23%	可开放
2934	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	工农干18左2左2#长鸣线变压器	250	14.51%	163.72	94.31	99.38	36.28	-37.98%	可开放
2935	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分4左3#康宁线	200	38.85%	82.31	66.36	65.21	77.69	8.20%	可开放
2936	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分4左7#康宁线	160	37.62%	67.81	53.31	57.19	60.19	6.26%	可开放
2937	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	公园变3448东山线东山干12#	160	12.93%	107.32	22.43	23.5	20.68	-3.98%	可开放
2938	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线电笛干24左4右1#康宁线	250	29.76%	125.61	67.34	73.03	74.39	5.10%	可开放
2939	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线电笛干24左5#康宁线	315	21.25%	185.07	62.44	67.32	66.93	3.53%	可开放
2940	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	公园变3448东山线东山干21#	315	7.43%	228.61	23.87	24.93	23.39	-1.01%	可开放
2941	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	公园变3448东山线东山干24左3#	160	50.56%	47.11	66.54	78.23	80.89	10.26%	可开放
2942	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	东山线东山干24左5右3#	200	14.69%	130.63	24.9	28.35	29.37	8.61%	可开放
2943	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	公园变3448东山线东山干24左8#	160	45.93%	54.51	59.8	55.74	73.49	10.86%	可开放
2944	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	工行干27#变压器1	200	32.15%	95.7	-	72.2	64.3	-	可开放
2945	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	工行干25	315	14.73%	205.61	-	-	46.39	-	可开放
2946	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线工行线焦耐院分支箱东山干39左6工行干22#	200	20.41%	119.19	34.65	40.06	40.81	8.53%	可开放
2947	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	工行干14	160	8.64%	114.18	-	-	13.82	-	可开放
2948	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线工行线焦耐院分支箱东山干39左6工行干13#	200	37.81%	84.39	58.03	77.24	75.61	14.15%	可开放
2949	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线工行线焦耐院分支箱东山干39左6工行干11#	200	29.52%	100.97	58.79	71.59	59.03	0.20%	可开放
2950	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线工行线焦耐院分支箱东山干39左6工行干10#	315	8.19%	226.19	21.13	22.89	25.81	10.52%	可开放

2951	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	公园变3454长鸣线长鸣线绿化街3#分支箱工农干22#卫生分3左1#长鸣	160	14.46%	104.86	21.79	26.01	23.14	3.05%	可开放
2952	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	公园变3454长鸣线长鸣线绿化街3#分支箱工农干22#卫生分13左2#长	200	32.97%	94.07	57.97	65.22	65.93	6.64%	可开放
2953	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	岭秀支5右3#	200	20.11%	119.78	32.06	35.62	40.22	12.01%	可开放
2954	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	卫生分16	315	13.78%	208.59	-	-	43.41	-	可开放
2955	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	卫生分14	100	39.42%	40.58	-	-	39.42	-	可开放
2956	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分3左5#园林线	200	35.01%	89.98	73.33	73.01	70.02	-2.28%	可开放
2957	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	绿化分3左7左4#	160	28.41%	82.54	-	48.57	45.46	-	可开放
2958	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	绿化分3左9#园林线	315	10.06%	220.3	-	28.77	31.7	-	可开放
2959	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分8#园林线	250	24.72%	138.21	60.95	70.01	61.79	0.69%	可开放
2960	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干21右3#电笛线	200	31.91%	96.19	58.16	66.87	63.81	4.74%	可开放
2961	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分11右6右3#园林	315	16.45%	200.17	59.82	47.93	51.83	-6.92%	可开放
2962	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	绿化分14#园林线	160	9.80%	112.32	-	23.16	15.68	-	可开放
2963	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分15#园林线	160	31.90%	76.96	52.36	52.46	51.04	-1.27%	可开放
2964	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#绿化分#29园林线	160	4.45%	120.88	12.78	6.27	7.12	-25.36%	可开放
2965	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#工农干28右2#	315	14.01%	207.87	46.61	45.24	44.13	-2.70%	可开放
2966	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#工农干28右3#	315	7.32%	228.95	18.76	21.69	23.05	10.85%	可开放
2967	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	工农干30#园林线	315	0.26%	251.19	-	0.77	0.81	-	可开放
2968	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#工农干32#园林线	200	11.38%	137.25	22.2	21.12	22.75	1.23%	可开放
2969	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	工农干63左6左6#变压器	160	14.23%	105.24	21.36	18.58	22.76	3.23%	可开放
2970	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	公园变3454长鸣线长鸣线绿化街3#分支箱工农干22#工农干22右6#长	200	14.80%	130.4	26.72	30.93	29.6	5.25%	可开放

2971	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分4左3	160	35.66%	70.94	-	-	57.06	-	可开放
2972	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线电箴干24右4#电箴线	160	38.87%	65.81	71.67	65.82	62.19	-6.85%	可开放
2973	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分4左7	200	27.34%	105.32	-	-	54.68	-	可开放
2974	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线电箴干24右10#电箴线	160	44.15%	57.36	64.79	66.91	70.64	4.42%	可开放
2975	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线康宁分11#电箴线	160	18.37%	98.61	37.35	35.46	29.39	-11.29%	可开放
2976	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线康宁分14左5#电箴线	160	19.81%	96.3	25.75	27.13	31.7	10.95%	可开放
2977	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线康宁分14左3左1#电箴线	200	24.01%	111.98	44.98	51.38	48.02	3.32%	可开放
2978	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线康宁分14左3左3#电箴线	160	39.30%	65.12	54.01	63.85	62.88	7.90%	可开放
2979	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	文化线	86795站前变1032文化线站公干8#文化线	100	90.95%	0	91.97	84.25	90.95	-0.56%	可开放
2980	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分18左2右1	200	22.38%	115.24	-	-	44.76	-	可开放
2981	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分18左3	315	15.55%	203.03	-	-	48.97	-	可开放
2982	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分25左4右2	250	24.18%	139.56	-	-	60.44	-	可开放
2983	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分25左6#	200	15.42%	129.16	-	-	30.84	-	可开放
2984	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	公园变3458公郊线公郊线2#分支箱至绿化分2#绿化分26左4右3#公郊	315	22.37%	181.53	73.51	71.3	70.47	-2.09%	可开放
2985	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24右4#公郊	160	38.93%	65.71	55.44	69.93	62.29	6.00%	可开放
2986	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24左4#	200	26.17%	107.66	34.7	40.9	52.34	22.82%	可开放
2987	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24左6#公郊	100	58.23%	21.77	58.95	56.21	58.23	-0.61%	可开放
2988	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24左9#公郊	100	45.32%	34.68	83.97	91.19	45.32	-26.53%	可开放
2989	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24左10#公郊	200	33.25%	93.5	55.73	81.99	66.5	9.24%	可开放
2990	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	公园变3458公郊线公郊线4#分支箱之公郊线24#公郊干24左11#公郊	200	27.48%	105.04	45.87	57.36	54.96	9.46%	可开放

2991	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	公郊干4左3#变压器	250	29.55%	126.13	66.69	84.81	73.87	5.25%	可开放
2992	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	公园变3452工农线工农线绿化街3#分支箱工农干22#工农干38右2#工	200	15.95%	128.11	41.74	39.93	31.89	-12.59%	可开放
2993	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	公园变3452工农线工农线绿化街3#分支箱工农干22#工农干61#工农线	315	13.80%	208.53	45.43	41.97	43.47	-2.18%	可开放
2994	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	公园变3452工农线工农线绿化街3#分支箱工农干22#工农干69#工农线	315	10.37%	219.35	27.62	38.9	32.65	8.73%	可开放
2995	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线长波支8左2#绿化线	100	48.52%	31.48	37.7	46.55	48.52	13.45%	可开放
2996	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	矿山分18左2#	315	20.22%	188.3	-	58.15	63.7	-	可开放
2997	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	工行线矿山分17#柱上变压器（新）	315	9.29%	222.75	-	-	29.25	-	可开放
2998	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干8左4#平安东线	160	44.25%	57.2	71.47	74.95	70.8	-0.47%	可开放
2999	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线矿山分11左2#	200	29.50%	101	47.27	49.46	59	11.72%	可开放
3000	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线矿山分11左4#	315	12.27%	213.36	38.67	40.25	38.64	-0.04%	可开放
3001	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线矿山分11左6#	200	30.14%	99.73	81.58	100.73	60.27	-14.05%	可开放
3002	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干13左6#平安东线	200	31.01%	97.98	54.71	68.95	62.02	6.47%	可开放
3003	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	解放变6476平安东线平安干17#平安东线	160	21.54%	93.53	35.77	35.69	34.47	-1.83%	可开放
3004	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干21右2#	315	13.56%	209.3	41.29	46.6	42.7	1.69%	可开放
3005	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线海关支9#	160	0.09%	127.85	12.38	10.13	0.15	-88.99%	可开放
3006	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线海关支11#	250	10.41%	173.98	36.04	29.67	26.02	-15.03%	可开放
3007	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干28右4右3#	160	35.60%	71.04	53.8	52.24	56.96	2.89%	可开放
3008	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干28右4右5#	250	21.89%	145.28	65.88	71.54	54.72	-8.86%	可开放
3009	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	翠园线油库干26北2#变压器	315	12.46%	212.74	34.61	37	39.26	6.51%	可开放
3010	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干31右2#	315	20.48%	187.49	50.5	65.78	64.51	13.02%	可开放

3011	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	翠园线油库干31#变压器	315	10.58%	218.66	31.96	30.35	33.34	2.14%	可开放
3012	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干33右6#	100	32.41%	47.59	35.68	37.58	32.41	-4.69%	可开放
3013	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	园线油库干32左3#变压器	200	70.03%	19.95	194.87	65.15	140.05	-15.22%	可开放
3014	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干38右2#平安东线	315	0.48%	250.5	88.73	1.48	1.5	-87.00%	可开放
3015	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	翠园线油库干35#变压器	315	12.56%	212.44	36.66	43.06	39.56	3.88%	可开放
3016	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	公园变3466油库线油库干9#变压器	315	17.31%	197.48	71.39	92.21	54.52	-12.61%	可开放
3017	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	公园变3466油库线油库干15右1右1#油库线	160	20.08%	95.88	27.79	28.72	32.12	7.51%	可开放
3018	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	公园变3466油库线油库干15右1右2#油库线	160	25.84%	86.65	33.29	35.23	41.35	11.45%	可开放
3019	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干42右7#	400	10.56%	277.77	79.52	83.38	42.23	-27.13%	可开放
3020	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干42右11#	160	29.76%	80.39	41.19	50.07	47.61	7.51%	可开放
3021	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干44#	160	0.29%	127.53	49.35	0.4	0.47	-90.24%	可开放
3022	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	油库线油库干15右5#油库线变压器	200	26.91%	106.19	52.78	49.14	53.81	0.97%	可开放
3023	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干52#	315	10.29%	219.59	17.75	33.8	32.41	35.13%	可开放
3024	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干55右2#	100	78.85%	1.15	60.89	83.3	78.85	13.80%	可开放
3025	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	油库线油库干17#变压器	315	22.60%	180.8	60.03	69.28	71.2	8.91%	可开放
3026	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干55左3#	200	32.13%	95.75	58.72	64.27	64.25	4.60%	可开放
3027	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干55左7#	160	44.76%	56.39	61.88	74.18	71.61	7.58%	可开放
3028	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线简易一分5#	200	43.26%	73.49	73.1	77.54	86.51	8.79%	可开放
3029	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线简易一分7#	160	34.61%	72.63	56.91	55.8	55.37	-1.36%	可开放
3030	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线简易一分9#	160	40.17%	63.73	61.45	61.01	64.27	2.27%	可开放

3031	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线简 易一分10右1#	160	25.99%	86.42	33. 3	36. 67	41. 58	11.74%	可开放
3032	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线简 易一分13#	200	25.58%	108.84	50. 14	54. 32	51. 16	1.01%	可开放
3033	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线简 易二分3#	315	10.61%	218.57	25. 29	32. 38	33. 43	14.97%	可开放
3034	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	消防分15	160	48.27%	50.77	-	-	77. 23	-	可开放
3035	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线简 易二分7#	200	17.53%	124.94	24. 3	36. 97	35. 06	20.12%	可开放
3036	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6478田园东线田 园干2#田园东线	200	34.89%	90.23	59. 18	66. 57	69. 77	8.58%	可开放
3037	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	新景一线新景分西2#	400	3.27%	306.94	12. 1	12. 14	13. 06	3.89%	可开放
3038	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	解放变6452田园西线田 园干25#田园西线	160	22.44%	92.09	25. 16	34. 35	35. 91	19.47%	可开放
3039	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	解放变6452田园西线田 园干18#	100	64.33%	15.67	66. 13	74. 53	64. 33	-1.37%	可开放
3040	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6458钢院线山南 干5#钢院线	315	12.33%	213.16	95. 18	100. 83	38. 84	-36.12%	可开放
3041	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	钢院线山南干35左4#钢 院线	315	24.19%	175.79	74. 41	66. 85	76. 21	1.20%	可开放
3042	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际干110#	100	4.91%	75.09	6. 09	8. 66	4. 91	-10.21%	可开放
3043	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际干53#凯际线	100	32.00%	48	63. 93	52. 2	32	-29.25%	可开放
3044	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际干80#	100	0.01%	79.99	0. 02	0. 01	0. 01	-29.29%	可开放
3045	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际干84#	160	36.70%	69.28	43. 8	71. 93	58. 72	15.79%	可开放
3046	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际干88#	200	64.56%	30.88	61. 25	75. 51	129. 12	45.19%	可开放
3047	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际干89#	100	14.60%	65.4	8. 36	2. 77	14. 6	32.15%	可开放
3048	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公 干22#钢院线	315	18.43%	193.95	47. 5	52. 64	58. 05	10.55%	可开放
3049	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分7#凯际线	100	0.38%	79.62	0	0. 14	0. 38	-	可开放
3050	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公 干30右4#钢院线	315	17.74%	196.13	46. 9	56. 29	55. 87	9.14%	可开放

3051	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分19#	50	75.58%	2.21	33.92	31.66	37.79	5.55%	可开放
3052	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分15左5#	30	8.30%	21.51	76.24	2.79	2.49	-81.93%	可开放
3053	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分10#钢院线	100	0.36%	79.64	1.02	0.66	0.36	-40.59%	可开放
3054	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分13左1#钢院线	315	13.07%	210.82	38.19	42.85	41.18	3.84%	可开放
3055	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪线峪东支4左1#柱上变压器	315	0.16%	251.51	-	77.97	0.49	-	可开放
3056	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	果品线木材分10#果品线	160	45.81%	54.71	57.24	67.59	73.29	13.15%	可开放
3057	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	果品线木材分12右1#	160	25.58%	87.08	49.26	17.71	40.92	-8.86%	可开放
3058	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	果品线四方台分24#	315	4.45%	237.99	14.05	16.52	14.01	-0.14%	可开放
3059	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	解放变6486果品线解放立交桥开闭所桥头分3#桥头分3#	100	4.86%	75.14	6.83	4.64	4.86	-15.65%	可开放
3060	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万泰线	凯际干42左1#万泰线	100	99.51%	0	106.53	95.89	99.51	-3.35%	可开放
3061	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干16右11#山南线	250	10.53%	173.68	29.15	29.57	26.32	-4.98%	可开放
3062	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安干21右4#平安东线	160	43.97%	57.65	59.22	65.11	70.35	8.99%	可开放
3063	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线工行线焦耐院分支箱东山干39左6矿山分6#	160	20.99%	94.41	44.61	33.97	33.59	-13.23%	可开放
3064	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线民政局4#分支箱南1	160	18.14%	98.98	24.03	27.81	29.02	9.89%	可开放
3065	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	对炉线对炉干20左3右1#变压器	100	40.76%	39.24	53.2	53.68	40.76	-12.47%	可开放
3066	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干8#	250	35.95%	110.12	85.37	89.72	89.88	2.61%	可开放
3067	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干14左4#	200	18.48%	123.05	28.57	32.46	36.95	13.72%	可开放
3068	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干16左4#	160	29.65%	80.56	47.29	50.47	47.44	0.16%	可开放
3069	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干16左6#	160	29.24%	81.22	39.3	45.73	46.78	9.10%	可开放
3070	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干17右3#	200	37.31%	85.38	73.66	84.11	74.62	0.65%	可开放

3071	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干17右5#	200	34.99%	90.02	51.08	52.75	69.98	17.05%	可开放
3072	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干17右8#	160	27.62%	83.81	42.33	44.36	44.19	2.17%	可开放
3073	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干22左4#	315	16.63%	199.62	44.6	57.17	52.38	8.37%	可开放
3074	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干22左7#	315	8.97%	223.76	22.46	28.93	28.24	12.13%	可开放
3075	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	对炉线对炉干22左8#变压器2	315	7.13%	229.53	20.77	23.38	22.47	4.01%	可开放
3076	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	对炉线对炉干22左8#变压器	200	33.18%	93.64	50.82	61.87	66.36	14.27%	可开放
3077	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干24#	250	29.91%	125.22	65.6	74.94	74.78	6.77%	可开放
3078	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线对炉干28右3#	200	37.21%	85.59	61.25	79.34	74.41	10.22%	可开放
3079	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	健身变1037百盛线百盛线新光街2#分支箱至对炉分44#对炉分31#	100	68.89%	11.11	102.9	65.84	68.89	-18.18%	可开放
3080	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	对炉干31左2#	315	20.80%	186.49	-	48.63	65.51	-	可开放
3081	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干20右2#	160	46.76%	53.19	60.59	64.69	74.81	11.12%	可开放
3082	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干20右4左1#	315	17.89%	195.65	55.9	56.61	56.35	0.40%	可开放
3083	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长甸线	长甸变4158长水线长甸干#5长水线	315	1.19%	248.24	1.97	4.64	3.76	38.15%	可开放
3084	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	百盛线世纪干11#	400	11.67%	273.32	73.63	60.8	46.68	-20.38%	可开放
3085	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	百盛线世纪干11右2左1#	315	8.86%	224.08	26.71	25.28	27.92	2.24%	可开放
3086	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	百盛线世纪干11右3左2#	315	17.43%	197.09	43.01	51.38	54.91	12.99%	可开放
3087	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	百盛线世纪干11右5右1	100	15.26%	64.74	14.39	16.49	15.26	2.98%	可开放
3088	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	百盛线世纪干11右6#	315	16.59%	199.73	41.77	53.79	52.27	11.86%	可开放
3089	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线钢城支4#对炉线	160	38.40%	66.56	61.51	63.98	61.44	-0.06%	可开放
3090	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	站前变1034对炉线钢城支5右1#对炉线	160	37.53%	67.96	53.59	64.6	60.04	5.85%	可开放

3091	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	健站二线健站干26#	200	32.94%	94.12	56.7	66.07	65.88	7.79%	可开放
3092	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	健站二线健站干26右3#	400	7.53%	289.9	76.34	102.08	30.1	-37.21%	可开放
3093	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长甸变4148长湖一线长高干2#长湖一线	315	22.83%	180.07	65.51	71.88	71.93	4.79%	可开放
3094	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	正义线	站前变5772正义线对炉干31右2#	250	11.75%	170.63	26.04	30.01	29.37	6.20%	可开放
3095	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线世纪干8左2	100	75.06%	4.94	77.55	91.92	75.06	-1.62%	可开放
3096	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线世纪干8左3右1#	315	0.43%	250.65	86.91	69.41	1.35	-87.54%	可开放
3097	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线世纪干8左3右2	100	55.17%	24.83	73.47	93.53	55.17	-13.34%	可开放
3098	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线世纪干3左2	315	6.13%	232.68	17.36	13.11	19.32	5.49%	可开放
3099	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线正义分1#	200	25.52%	108.97	73.98	62.47	51.03	-16.95%	可开放
3100	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线正义分2#	160	26.74%	85.21	40.4	41.98	42.79	2.92%	可开放
3101	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	正义分5左4#	160	37.76%	67.59	-	-	60.41	-	可开放
3102	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	正义分5左5	200	17.17%	125.66	-	-	34.34	-	可开放
3103	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线正义分7#	160	21.76%	93.18	33.94	36.34	34.82	1.29%	可开放
3104	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线正义分10#	315	6.18%	232.52	21.81	20.89	19.48	-5.49%	可开放
3105	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	健站一线健站干17#	160	61.31%	29.9	62.3	71.89	98.1	25.48%	可开放
3106	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	健站一线健站干9左2#	200	40.35%	79.31	70.84	79.99	80.69	6.73%	可开放
3107	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	健站一线健站干8左1#	200	21.61%	116.79	38.48	43.85	43.21	5.97%	可开放
3108	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	健站一线健站干7#	315	14.47%	206.42	50.11	53.29	45.58	-4.63%	可开放
3109	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线长林干47左5#长林二线	200	28.07%	103.86	53.49	47.48	56.14	2.45%	可开放
3110	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为民分2#	315	7.47%	228.48	26.15	24.47	23.52	-5.16%	可开放

3111	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为 民分5左3#	200	20.16%	119.68	60. 6	48. 11	40. 32	-18.43%	可开放
3112	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为 民分5左3右1#	315	14.80%	205.38	51. 87	41. 98	46. 62	-5.20%	可开放
3113	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为 民分5右1#	200	30.66%	98.68	56. 36	54. 86	61. 32	4.31%	可开放
3114	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为 民分5右3右1#	100	26.91%	53.09	26. 06	25. 45	26. 91	1.62%	可开放
3115	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为 民分5右3右3#	315	10.26%	219.68	28. 63	30. 44	32. 32	6.25%	可开放
3116	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为 民分5右6#	315	16.86%	198.88	44. 22	45. 71	53. 12	9.60%	可开放
3117	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为 民分9右3右3#	315	15.24%	204	49. 3	49. 77	48	-1.33%	可开放
3118	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为 民分9左4右2#	315	16.19%	200.99	43. 85	48. 15	51. 01	7.86%	可开放
3119	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为 民分9左4#	315	17.00%	198.45	59. 33	45. 83	53. 55	-5.00%	可开放
3120	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为 民分9右5#	160	34.82%	72.29	54. 09	54	55. 71	1.49%	可开放
3121	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为 民分12右2#	160	51.49%	45.62	78. 14	80. 53	82. 38	2.68%	可开放
3122	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为 民分12右4#	200	32.30%	95.4	68. 71	63. 81	64. 6	-3.04%	可开放
3123	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	长甸变4172长林二线为 民分14#	315	0.17%	251.47	44. 52	49. 32	0. 53	-89.09%	可开放
3124	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长 林干26右2#	400	6.52%	293.93	71. 62	26. 24	26. 07	-39.67%	可开放
3125	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长 林干26右3#	315	0.10%	251.69	25. 53	0. 27	0. 31	-88.98%	可开放
3126	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长 林干38#	200	17.70%	124.61	25. 52	28. 06	35. 39	17.76%	可开放
3127	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长 林干42#长高二线	100	52.78%	27.22	64. 97	65. 26	52. 78	-9.87%	可开放
3128	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长 林干46#长高二线	160	19.71%	96.46	37. 29	34. 08	31. 54	-8.03%	可开放
3129	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长 林干51右3#长高二线	315	12.22%	213.51	78. 39	71	38. 49	-29.93%	可开放
3130	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长 林干51左1#长高二线	315	18.09%	195.02	57. 89	56. 62	56. 98	-0.79%	可开放

3131	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干51左6#长高二线	200	24.77%	110.47	47.26	49.89	49.53	2.37%	可开放
3132	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干11左2#	100	35.16%	44.84	49.27	50.21	35.16	-15.52%	可开放
3133	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长高干9右8右3#	315	14.82%	205.32	173.84	72.48	46.68	-48.18%	可开放
3134	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长高干9右8右3#长湖一线	160	52.58%	43.87	54.54	79.34	84.13	24.20%	可开放
3135	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长高干9右8右4#长湖一线	315	19.59%	190.3	49.93	69.57	61.7	11.16%	可开放
3136	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长高干27左4#	160	14.06%	105.5	20.64	24.34	22.5	4.41%	可开放
3137	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	五一路变1043工行线海关支7左1#	315	5.82%	233.67	21.52	20.79	18.33	-7.71%	可开放
3138	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	工农干63左2支1右3#变压器	315	12.94%	211.24	36.94	40.6	40.76	5.04%	可开放
3139	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	健身变1036金典线雷达支14左2#金典线	315	24.22%	175.71	79.79	80.84	76.29	-2.22%	可开放
3140	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	雷达线体育干29右10#变压器	100	72.91%	7.09	60.56	65.57	72.91	9.72%	可开放
3141	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	新华线	新华线钢都小学东1#	315	9.30%	222.7	25.91	31.09	29.3	6.34%	可开放
3142	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干8#	315	15.77%	202.33	25.05	50.42	49.67	40.81%	可开放
3143	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干11左4#山南线	315	20.21%	188.33	66.59	62.16	63.67	-2.22%	可开放
3144	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干11左2#山南线	315	19.77%	189.71	52.41	57.35	62.29	9.02%	可开放
3145	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干16左5#山南线	100	64.50%	15.5	66.27	62.75	64.5	-1.34%	可开放
3146	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干16右7#山南线	200	30.24%	99.53	38.42	49.17	60.47	25.46%	可开放
3147	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干16右10左2#山南线	200	41.54%	76.93	71.97	65.78	83.07	7.44%	可开放
3148	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干16右10左3#山南线	100	70.57%	9.43	62.15	62.45	70.57	6.56%	可开放
3149	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干23#山南线	160	31.63%	77.4	42.44	49.22	50.6	9.19%	可开放
3150	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干27#	200	37.23%	85.54	76.27	77.85	74.46	-1.19%	可开放

3151	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干28#	200	20.05%	119.91	42. 15	43. 52	40. 09	-2.47%	可开放
3152	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干35左1#	100	76.99%	3.01	49. 9	74. 46	76. 99	24.21%	可开放
3153	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干35左2#	160	35.14%	71.78	42. 19	50. 4	56. 22	15.44%	可开放
3154	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干35左3左4#	160	26.19%	86.09	18. 15	32. 58	41. 91	51.96%	可开放
3155	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干35左5#	315	7.54%	228.26	22. 96	19. 96	23. 74	1.68%	可开放
3156	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	山南线山南干35左9#	250	12.04%	169.91	17. 6	32. 43	30. 09	30.75%	可开放
3157	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干37#	200	31.66%	96.69	60. 39	63. 61	63. 31	2.39%	可开放
3158	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干43右2#	315	23.01%	179.53	59. 64	65. 24	72. 47	10.23%	可开放
3159	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干43右2左4#	315	19.25%	191.35	59. 71	60. 5	60. 65	0.78%	可开放
3160	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干43右2左11#	160	34.54%	72.74	53. 42	58. 83	55. 26	1.71%	可开放
3161	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干50#	315	14.39%	206.66	39. 35	44. 23	45. 34	7.34%	可开放
3162	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干54右4右2#	250	0.00%	250	-	-	-	-	可开放
3163	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干54右5左1#	200	28.40%	103.21	62. 23	69. 81	56. 79	-4.47%	可开放
3164	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干54右8右2#	160	42.29%	60.34	64. 88	76. 18	67. 66	2.12%	可开放
3165	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线山南干58右5#	250	8.35%	179.12	24. 31	20. 88	20. 88	-7.32%	可开放
3166	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分7#山南线	200	13.27%	133.46	14. 36	20. 26	26. 54	35.95%	可开放
3167	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分16右4#山南线	400	10.69%	277.25	68. 08	70. 17	42. 75	-20.76%	可开放
3168	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分22西2#山南线	160	54.54%	40.74	74. 22	86. 93	87. 26	8.43%	可开放
3169	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分22左2右2#山南线	160	35.99%	70.41	58. 58	65. 97	57. 59	-0.85%	可开放
3170	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分25# 山南线	400	15.80%	256.79	72. 39	84. 77	63. 21	-6.56%	可开放

3171	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分26#山南线	315	10.17%	219.95	29.03	28.5	32.05	5.07%	可开放
3172	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分30#山南线	200	30.28%	99.45	48.35	52.18	60.55	11.91%	可开放
3173	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分32#山南线	315	10.42%	219.19	31.24	31.77	32.81	2.48%	可开放
3174	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分15#	100	30.29%	49.71	32.88	30.43	30.29	-4.02%	可开放
3175	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分33左2#凯际线	315	10.43%	219.14	28.02	28.79	32.86	8.29%	可开放
3176	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分41#	200	23.48%	113.05	40.55	43.17	46.95	7.60%	可开放
3177	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际线羊耳分56#	200	6.95%	146.11	75.56	45.9	13.89	-57.12%	可开放
3178	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	毓恬干1右3左1左1#	200	4.64%	150.73	10.85	8.91	9.27	-7.57%	可开放
3179	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长甸变4148长湖一线新营支#2长湖一线	200	29.25%	101.51	59	63.53	58.49	-0.43%	可开放
3180	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长甸变4148长湖一线新营支3左2#长湖一线	200	26.46%	107.08	30.36	59.05	52.92	32.03%	可开放
3181	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长甸变4148长湖一线新营支3左4#长湖一线	315	25.50%	171.68	63.33	77.1	80.32	12.62%	可开放
3182	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长甸变4148长湖一线新营支6左1#长湖一线	160	37.44%	68.09	57.1	65.48	59.91	2.43%	可开放
3183	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长甸变4148长湖一线新营支7右3#长湖一线	160	46.50%	53.6	61.23	62.19	74.4	10.23%	可开放
3184	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长甸变4148长湖一线新营支#12长湖一线	200	39.64%	80.73	49.87	65.6	79.27	26.08%	可开放
3185	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	路北干10左5	315	8.84%	224.14	-	-	27.86	-	可开放
3186	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分2#	315	9.86%	220.94	83.44	30.33	31.06	-38.99%	可开放
3187	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分4左10#康宁线	160	34.05%	73.52	47.76	49.26	54.48	6.80%	可开放
3188	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分7左2#康宁线	160	55.50%	39.2	69.35	104.39	88.8	13.16%	可开放
3189	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分10左3左1#康宁线1	200	49.58%	60.85	83.44	104.78	99.15	9.01%	可开放
3190	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分10左5#康宁线	100	79.25%	0.75	65.4	81.59	79.25	10.08%	可开放

3191	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分10左2#康宁线	200	20.52%	118.97	39.96	49.03	41.03	1.33%	可开放
3192	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线电箴干10#电箴线	200	29.24%	101.52	82.63	55.33	58.48	-15.87%	可开放
3193	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线电箴干16左3#电箴线	315	19.78%	189.69	55.07	56.01	62.31	6.37%	可开放
3194	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线电箴干16左4#电箴线	200	18.86%	122.28	27.89	32.95	37.72	16.30%	可开放
3195	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线电箴干19左5#电箴线	160	22.79%	91.53	32	32.99	36.47	6.76%	可开放
3196	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线电箴干21左6#电箴线	200	24.85%	110.3	85.96	51.78	49.7	-23.96%	可开放
3197	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线电箴干21右5#电箴线	200	25.38%	109.24	43.3	48.17	50.76	8.27%	可开放
3198	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线电箴干21右10#电箴线	200	39.09%	81.83	86.02	91.5	78.17	-4.67%	可开放
3199	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电箴线	解放变6482电箴线电箴干24#电箴线	315	12.55%	212.47	35.74	42.92	39.53	5.17%	可开放
3200	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右8右2#长湖二线	315	22.03%	182.6	52.78	60.96	69.4	14.67%	可开放
3201	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H40亭站内变压器	630	2.05%	491.08	15.51	11.94	12.92	-8.73%	可开放
3202	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H37亭站内变压器	630	4.67%	474.58	28.3	28.62	29.42	1.96%	可开放
3203	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	11D74亭站内变压器	400	10.11%	279.56	29.31	33.67	40.44	17.46%	可开放
3204	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H24 亭	500	8.02%	359.9	32.25	38.09	40.1	11.51%	可开放
3205	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F14站内变压器	400	5.96%	296.16	19.19	18.67	23.84	11.46%	可开放
3206	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F15站内变压器	400	10.95%	276.19	31.3	39.05	43.81	18.31%	可开放
3207	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F16站内变压器	400	9.55%	281.81	27.16	33.52	38.19	18.58%	可开放
3208	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F17站内变压器	630	6.50%	463.07	34.12	38.92	40.93	9.53%	可开放
3209	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F18站内变压器	400	2.61%	309.56	8.98	11.45	10.44	7.82%	可开放
3210	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F21站内变压器	500	4.29%	378.54	16.25	17.56	21.46	14.92%	可开放

3211	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F19站内变压器	400	0.01%	319.97	0	0	0.03	-	可开放
3212	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F20站内变压器	630	2.05%	491.08	9.63	12.5	12.92	15.83%	可开放
3213	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G40配电变压器	630	0.00%	503.97	-	-	0.03	-	可开放
3214	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	文化线	文化线站公干9#	160	0.00%	160	-	-	-	-	可开放
3215	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	园林线绿化分3左1变压器（新）	400	9.40%	282.41	-	-	37.59	-	可开放
3216	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	园林线绿化分11右3变压器（新）	400	9.91%	280.37	-	-	39.63	-	可开放
3217	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	园林线园林干18右10右3#变压器（新）	400	8.89%	284.44	-	-	35.56	-	可开放
3218	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线供暖分4#变压器（新）	400	0.07%	319.73	-	-	0.27	-	可开放
3219	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11192亭站内变压器（新）	200	6.20%	147.61	-	-	12.39	-	可开放
3220	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11114亭（新）站内变压器	400	1.84%	312.65	-	0.14	7.35	-	可开放
3221	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H39亭站内变压器	630	3.37%	482.76	18.93	20.37	21.24	5.93%	可开放
3222	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G25配电变压器	630	0.01%	503.96	0.01	0.04	0.04	100.00%	可开放
3223	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11G26配电变压器	630	0.01%	503.92	0.03	0.08	0.08	63.30%	可开放
3224	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G27配电变压器	500	0.02%	399.9	0.03	0.05	0.1	82.57%	可开放
3225	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11G28配电变压器	500	2.30%	388.5	0.03	0.06	11.5	1857.89%	可开放
3226	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G29配电变压器	630	2.25%	489.83	0.07	0.1	14.17	1322.77%	可开放
3227	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11F08亭站内变压器	500	5.19%	374.04	24.5	27.02	25.96	2.94%	可开放
3228	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11790站内变压器	500	3.80%	381	21.87	20.98	19	-6.79%	可开放
3229	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H14亭变压器	400	6.95%	292.21	24.15	27.02	27.79	7.27%	可开放
3230	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H13亭变压器	500	5.21%	373.95	19.76	21.16	26.05	14.82%	可开放

3231	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H15亭变压器	500	6.00%	370	27.68	26.9	30	4.11%	可开放
3232	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H19亭变压器	500	12.84%	335.8	42.14	60.13	64.2	23.43%	可开放
3233	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U08站内变压器	400	3.73%	305.08	22.33	20.38	14.92	-18.26%	可开放
3234	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U09站内变压器	500	7.05%	364.75	14.36	41.36	35.25	56.68%	可开放
3235	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U05站内变压器	400	9.68%	281.28	26.18	33.91	38.72	21.61%	可开放
3236	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U06站内变压器	400	6.58%	293.67	20.11	24.37	26.33	14.42%	可开放
3237	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U07站内变压器	400	7.78%	288.9	21.96	26.22	31.1	19.00%	可开放
3238	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11085亭站内变压器	315	8.05%	226.64	22.8	25.21	25.36	5.46%	可开放
3239	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分7右7#	100	0.06%	79.94	7.59	10.73	0.06	-91.11%	可开放
3240	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H26亭变压器	500	8.73%	356.35	34.63	34.59	43.65	12.27%	可开放
3241	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11844亭站内变压器	400	4.46%	302.18	12.56	18.13	17.82	19.11%	可开放
3242	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	11579变压器	500	3.41%	382.95	20.72	23.29	17.05	-9.29%	可开放
3243	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	中远岭秀开关站11E90亭站内变压器	500	5.96%	370.21	21.77	27.7	29.79	16.98%	可开放
3244	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	中远岭秀开关站11E91亭站内变压器	500	4.29%	378.55	16.84	22.63	21.45	12.86%	可开放
3245	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	中远岭秀开关站11E92亭站内变压器	500	1.75%	391.25	9.37	11.55	8.75	-3.37%	可开放
3246	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	中远岭秀开关站11E93亭站内变压器	500	1.95%	390.23	9.24	9	9.77	2.83%	可开放
3247	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	岭秀支12#	315	7.81%	227.39	22.96	24.82	24.61	3.53%	可开放
3248	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H38亭站内变压器	630	4.67%	474.56	22.36	25.52	29.44	14.74%	可开放
3249	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	田园西线田园干20#变压器	315	9.34%	222.57	22.28	29.64	29.43	14.93%	可开放
3250	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11H59亭站内变压器	400	3.68%	305.29	12.7	12.26	14.71	7.62%	可开放

3251	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11H57亭站内变压器	400	0.07%	319.74	23.66	0.23	0.26	-89.52%	可开放
3252	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11681站内变压器	315	21.79%	183.36	49.99	55.24	68.64	17.18%	可开放
3253	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11785站内变压器	400	5.09%	299.64	18.11	22.96	20.36	6.03%	可开放
3254	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11494亭站内变压器	400	9.58%	281.67	37.62	40.4	38.33	0.94%	可开放
3255	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S54亭站内变压器	500	4.04%	379.8	20.15	20.05	20.2	0.12%	可开放
3256	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11561亭站内变压器	400	6.91%	292.37	37.01	27.6	27.63	-13.60%	可开放
3257	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11763亭站内变压器	315	10.06%	220.31	27.94	28.81	31.69	6.50%	可开放
3258	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11762亭站内变压器	200	8.60%	142.8	18.54	21.07	17.2	-3.68%	可开放
3259	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11981亭站内变压器	500	4.48%	377.62	22.53	21.97	22.38	-0.33%	可开放
3260	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11982亭站内变压器	500	5.76%	371.22	27.71	31.51	28.78	1.91%	可开放
3261	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11983亭站内变压器	500	5.03%	374.83	23.27	25.39	25.17	4.00%	可开放
3262	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11980亭站内变压器	500	5.01%	374.93	26.04	24.84	25.07	-1.88%	可开放
3263	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11984亭站内变压器	315	6.38%	231.91	17.5	17.68	20.09	7.14%	可开放
3264	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11979亭站内变压器	500	3.22%	383.89	14.84	16.84	16.11	4.19%	可开放
3265	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11991亭站内变压器	500	4.76%	376.2	21.09	25.03	23.8	6.23%	可开放
3266	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11992亭站内变压器	400	5.97%	296.11	21.37	22.44	23.89	5.73%	可开放
3267	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11993亭站内变压器	400	5.86%	296.57	21.64	22.29	23.43	4.05%	可开放
3268	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11994亭站内变压器	400	6.42%	294.32	25.71	26.73	25.68	-0.06%	可开放
3269	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11515亭站内变压器	250	14.89%	162.77	36.25	37.31	37.23	1.34%	可开放
3270	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11520亭站内变压器	400	3.19%	307.23	14.02	15.43	12.77	-4.56%	可开放

3271	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11518亭站内变压器	400	8.40%	286.42	27.39	34.71	33.58	10.72%	可开放
3272	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11517亭站内变压器	500	7.68%	361.6	38.06	43.64	38.4	0.45%	可开放
3273	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11749亭站内变压器	630	9.18%	446.14	51.54	54.89	57.86	5.95%	可开放
3274	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11519亭站内变压器	400	9.54%	281.86	29.89	42.15	38.14	12.96%	可开放
3275	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11801亭站内变压器	400	7.72%	289.11	27.69	27.86	30.89	5.62%	可开放
3276	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11802亭站内变压器	500	8.70%	356.5	39.76	46.86	43.5	4.60%	可开放
3277	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	公园变3466油库线湖南分4右3#油库线	200	29.19%	101.63	50.33	56.82	58.37	7.69%	可开放
3278	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11K08亭站内变压器	630	4.87%	473.29	28.66	33.32	30.71	3.51%	可开放
3279	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H09亭变压器	400	7.66%	289.37	22.37	24.81	30.63	17.01%	可开放
3280	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	11358亭（新）站内变压器	400	9.96%	280.15	36.22	38.96	39.85	4.89%	可开放
3281	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	海关支4#柱上变压器（新）	200	34.80%	90.41	-	68.63	69.59	-	可开放
3282	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	工行干21#柱上变压器（新）	400	5.79%	296.86	-	25.11	23.14	-	可开放
3283	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长青干27右16#柱上变压器（新）	400	7.71%	289.15	-	-	30.85	-	可开放
3284	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11R53配电变压器	500	0.01%	399.94	-	0	0.06	-	可开放
3285	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	11D82配电变压器	400	6.38%	294.49	11.61	21.16	25.51	48.23%	可开放
3286	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	11D83配电变压器	400	2.79%	308.86	6.16	8.62	11.14	34.48%	可开放
3287	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	11D84配电变压器	630	4.06%	478.45	15.86	29.52	25.55	26.92%	可开放
3288	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	恒基一线	11D85配电变压器	630	3.84%	479.81	6.9	18.81	24.19	87.24%	可开放
3289	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11Q02亭站内变压器	500	3.48%	382.59	22.75	20.63	17.41	-12.52%	可开放
3290	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	凯圣线	11Q03亭站内变压器	315	9.01%	223.62	25.06	38.74	28.38	6.42%	可开放

3291	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11S42亭站内变压器	400	0.06%	319.78	21.56	0.18	0.22	-89.90%	可开放
3292	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	肉联支22右1#	315	17.02%	198.38	23.67	20.64	53.62	50.51%	可开放
3293	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	路北干10左3	200	13.83%	132.35	-	-	27.65	-	可开放
3294	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线长波支46#	100	11.86%	68.14	13.61	5.06	11.86	-6.65%	可开放
3295	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11D70变压器	630	2.64%	487.38	17.42	17.77	16.62	-2.32%	可开放
3296	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11D65变压器	500	2.67%	386.64	13.06	13.29	13.36	1.14%	可开放
3297	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11J85亭站内变压器	400	9.68%	281.3	33.16	35.64	38.7	8.03%	可开放
3298	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长林干20右5#柱上变压器（新）	200	32.95%	94.1	-	61.68	65.9	-	可开放
3299	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安干42右2#柱上变压器（新）	200	9.98%	140.04	-	18.06	19.96	-	可开放
3300	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干28右3#(新)	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
3301	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S58亭站内变压器	400	7.54%	289.85	28.27	28.83	30.15	3.27%	可开放
3302	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S65亭站内变压器	400	8.35%	286.62	31.82	31.77	33.38	2.42%	可开放
3303	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11S41站内变压器	400	4.17%	303.33	17.24	17.66	16.67	-1.67%	可开放
3304	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11S43亭变压器	250	0.10%	199.74	25.89	23.53	0.26	-89.98%	可开放
3305	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	金通线	11H58亭站内变压器	400	5.38%	298.47	21.67	22.22	21.53	-0.32%	可开放
3306	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F36配电变压器	400	0.02%	319.92	-	-	0.08	-	可开放
3307	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F37配电变压器	630	0.01%	503.95	-	-	0.05	-	可开放
3308	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F38配电变压器	630	0.01%	503.95	-	-	0.05	-	可开放
3309	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F39配电变压器	630	0.01%	503.96	-	-	0.04	-	可开放
3310	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F40配电变压器	500	0.01%	399.96	-	-	0.04	-	可开放

3311	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F41配电变压器	500	0.01%	399.97	-	-	0.03	-	可开放
3312	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干59#	400	6.03%	295.9	22.57	26.22	24.1	3.33%	可开放
3313	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干30#	160	38.52%	66.37	82.31	75.09	61.63	-13.47%	可开放
3314	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线山南干22右1北1#	400	5.63%	297.49	34.9	23.46	22.51	-19.69%	可开放
3315	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	体育干8左2	100	46.21%	33.79	-	-	46.21	-	可开放
3316	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	消防分8	250	30.96%	122.59	-	-	77.41	-	可开放
3317	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干40南1#	160	25.98%	86.44	49.34	39.54	41.56	-8.22%	可开放
3318	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	解放变6448康宁线爱国分13#	400	9.18%	283.27	31.46	31.95	36.73	8.05%	可开放
3319	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	东石干26左1#	50	61.98%	9.01	19.86	29.56	30.99	24.92%	可开放
3320	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	深营分8右1#	400	1.67%	313.34	9.15	7.22	6.66	-14.68%	可开放
3321	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H18亭变压器	500	5.53%	372.34	26.29	26.6	27.66	2.57%	可开放
3322	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H21亭变压器	500	9.92%	350.42	44.32	49.64	49.58	5.77%	可开放
3323	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H17亭变压器	500	5.11%	374.47	22.54	23.57	25.53	6.43%	可开放
3324	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H87站内变压器	630	6.41%	463.62	6.84	18.24	40.38	142.97%	可开放
3325	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11K06亭站内变压器	630	4.95%	472.81	31.17	37.7	31.19	0.03%	可开放
3326	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11K07站内变压器	630	7.03%	459.72	45.3	44.18	44.28	-1.13%	可开放
3327	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11448变压器	630	3.55%	481.64	22.72	20.63	22.36	-0.80%	可开放
3328	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11497亭站内变压器	400	7.01%	291.98	23.54	27.24	28.02	9.10%	可开放
3329	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际线羊耳分54左6#变压器	200	0.11%	159.79	-	-	0.21	-	可开放
3330	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	长鸣线工农干18左7右2#	315	14.25%	207.1	72.49	52.43	44.9	-21.30%	可开放

3331	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	长鸣线工农干22右4左1#	200	36.80%	86.4	60.59	66.62	73.6	10.21%	可开放
3332	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	油库线油库干15右4#变压器	200	35.28%	89.44	58.14	66.19	70.56	10.16%	可开放
3333	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干24#	200	13.68%	132.65	27.77	29.68	27.35	-0.76%	可开放
3334	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线供暖干25#南变压器	200	0.32%	159.36	-	14.08	0.64	-	可开放
3335	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	峪东支10#	200	5.55%	148.9	9	9.67	11.1	11.06%	可开放
3336	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	电笛线电笛干16左5#	315	0.00%	315	-	-	-	-	可开放
3337	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分20#	315	0.86%	249.29	3.32	2.68	2.71	-9.65%	可开放
3338	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	房身线油厂分32右15#	315	6.57%	231.32	15.67	16.19	20.68	14.88%	可开放
3339	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分33#	200	22.45%	115.1	46.96	51.95	44.9	-2.22%	可开放
3340	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	凯际线羊耳分22#	100	54.60%	25.4	23	32.45	54.6	54.08%	可开放
3341	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长湖二线长青干27左5#	315	7.81%	227.39	31.35	24.47	24.61	-11.40%	可开放
3342	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长青线长青干21#	315	8.07%	226.58	30.96	26.31	25.42	-9.39%	可开放
3343	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	毓恬线毓恬干28#	315	3.70%	240.34	11.33	11.5	11.66	1.45%	可开放
3344	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	工农线工农干40左1#	315	1.13%	248.44	3.5	4.27	3.56	0.85%	可开放
3345	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	对炉线钢城支6左1#	315	23.44%	178.16	106.28	97.05	73.84	-16.65%	可开放
3346	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11A40站内变压器	315	5.21%	235.58	14.48	14.31	16.42	6.49%	可开放
3347	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站一线	11A41站内变压器	315	6.56%	231.34	20.78	19.03	20.66	-0.29%	可开放
3348	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11A64站内变压器	500	6.40%	368	31.24	26.87	32	1.21%	可开放
3349	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11A65站内变压器	500	7.40%	363.01	35.41	23.97	36.99	2.21%	可开放
3350	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11A66站内变压器	500	6.91%	365.43	33.3	28.47	34.57	1.89%	可开放

3351	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11A67站内变压器	500	5.15%	374.23	22. 83	25. 68	25. 77	6.24%	可开放
3352	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11A68站内变压器	500	5.48%	372.62	26. 21	30. 26	27. 38	2.21%	可开放
3353	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11A69站内变压器	500	4.54%	377.32	16. 72	20. 51	22. 68	16.47%	可开放
3354	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11A71站内变压器	500	3.57%	382.13	21. 59	21. 29	17. 87	-9.02%	可开放
3355	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H25亭变压器	500	3.95%	380.27	16. 29	17. 6	19. 73	10.05%	可开放
3356	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	新华线	11D72亭站内变压器	400	8.32%	286.71	27. 53	31. 27	33. 29	9.96%	可开放
3357	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H32亭站内变压器	500	2.88%	385.59	15. 2	17. 15	14. 41	-2.63%	可开放
3358	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	声像线	11A18亭站内变压器	400	10.85%	276.6	38. 6	43. 72	43. 4	6.04%	可开放
3359	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11H64亭站内变压器	630	4.09%	478.25	18. 55	26. 1	25. 75	17.82%	可开放
3360	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南干15右7右6#变压器	250	27.33%	131.67	70. 24	77. 94	68. 33	-1.37%	可开放
3361	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S55亭站内变压器	500	4.33%	378.37	20	18. 45	21. 63	4.00%	可开放
3362	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路站线	11A15亭变压器	400	9.40%	282.41	38. 06	33. 63	37. 59	-0.62%	可开放
3363	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路站线	11A14亭变压器	400	5.73%	297.08	17. 51	2720. 34	22. 92	14.41%	可开放
3364	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	11576变压器	500	5.32%	373.4	24. 4	25. 1	26. 6	4.41%	可开放
3365	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干2右5#	315	19.05%	191.99	46. 8	53. 59	60. 01	13.24%	可开放
3366	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	峪东支18#	315	16.61%	199.67	42. 19	56. 89	52. 33	11.37%	可开放
3367	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	11846亭站内变压器	500	5.71%	371.46	23. 06	30. 2	28. 54	11.25%	可开放
3368	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H51站内变压器	500	5.08%	374.59	24. 98	27. 34	25. 41	0.86%	可开放
3369	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11841亭站内变压器	500	6.38%	368.1	29. 8	33. 94	31. 9	3.46%	可开放
3370	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11840亭站内变压器	250	13.05%	167.38	26. 94	28. 72	32. 62	10.04%	可开放

3371	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11839亭站内变压器	500	7.19%	364.03	29.54	34.22	35.97	10.35%	可开放
3372	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11837亭站内变压器	400	14.68%	261.3	49.27	59.33	58.7	9.15%	可开放
3373	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	11835亭站内变压器	400	8.35%	286.61	26.65	29.41	33.39	11.93%	可开放
3374	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A21亭站内变压器	400	8.49%	286.06	35.5	38.86	33.94	-2.22%	可开放
3375	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A23亭站内变压器	400	5.86%	296.56	24.06	24.42	23.44	-1.30%	可开放
3376	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A32配电变压器	400	6.37%	294.52	23.37	25.8	25.48	4.42%	可开放
3377	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11130亭站内变压器	500	4.26%	378.69	17.64	20.24	21.31	9.91%	可开放
3378	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11862亭站内变压器	500	5.36%	373.2	20.57	21.68	26.8	14.14%	可开放
3379	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11863亭站内变压器	500	5.33%	373.34	19.65	21.88	26.66	16.48%	可开放
3380	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11865亭站内变压器	500	4.17%	379.16	20.76	22	20.84	0.19%	可开放
3381	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11866亭站内变压器	500	4.40%	377.99	22.3	25.8	22.01	-0.65%	可开放
3382	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11S71亭站内变压器	250	18.48%	153.81	45.33	45.71	46.19	0.94%	可开放
3383	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分32右3左3#	200	21.47%	117.06	34.95	39.78	42.94	10.84%	可开放
3384	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11D68变压器	500	4.75%	376.26	19.53	23.73	23.74	10.25%	可开放
3385	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	现代线	11D66变压器	500	5.01%	374.95	20.5	25.47	25.05	10.54%	可开放
3386	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A20亭站内变压器	400	11.40%	274.42	44.02	50.73	45.58	1.76%	可开放
3387	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11852亭站内变压器	500	4.72%	376.38	19.88	26.94	23.62	9.00%	可开放
3388	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11857亭站内变压器	500	5.80%	371.01	23.15	27.44	28.99	11.90%	可开放
3389	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11858亭站内变压器	500	5.51%	372.47	20.39	24.6	27.53	16.20%	可开放
3390	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11488站内变压器	250	10.30%	174.24	21.22	27.38	25.76	10.18%	可开放

3391	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11479站内变压器	400	7.28%	290.88	25. 68	27. 22	29. 12	6.49%	可开放
3392	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11178站内变压器	400	3.33%	306.7	6. 39	7. 09	13. 3	44.27%	可开放
3393	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	11396亭站内变压器	500	2.47%	387.66	13. 19	12. 15	12. 34	-3.28%	可开放
3394	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	11104亭站内变压器	200	0.90%	158.21	65. 48	68. 06	1. 79	-83.47%	可开放
3395	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11996亭站内变压器	315	4.02%	239.33	15. 54	16. 69	12. 67	-9.71%	可开放
3396	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11473亭站内变压器	500	4.79%	376.04	23. 91	26. 37	23. 96	0.10%	可开放
3397	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11571变压器	500	12.11%	339.45	48. 92	47. 86	60. 55	11.25%	可开放
3398	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11545变压器	500	4.51%	377.46	21. 77	17. 24	22. 54	1.75%	可开放
3399	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11443变压器	160	45.37%	55.41	66. 02	79. 05	72. 59	4.86%	可开放
3400	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11474亭站内变压器	500	4.46%	377.7	22. 46	22. 57	22. 3	-0.36%	可开放
3401	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11554亭站内变压器	500	5.28%	373.6	33. 49	30. 71	26. 4	-11.21%	可开放
3402	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11653变压器	400	7.07%	291.72	32. 4	33. 11	28. 28	-6.57%	可开放
3403	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11787亭站内变压器	400	4.91%	300.36	18. 61	18. 42	19. 64	2.73%	可开放
3404	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11699变压器	315	19.79%	189.66	50. 84	61. 5	62. 34	10.73%	可开放
3405	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11477站内变压器	500	4.82%	375.89	20. 46	20. 61	24. 11	8.55%	可开放
3406	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路公线	11E85亭站内变压器	500	3.17%	384.17	14. 16	15. 99	15. 83	5.73%	可开放
3407	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H34亭站内变压器	500	4.53%	377.33	16. 74	19. 81	22. 67	16.37%	可开放
3408	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	东石干27左2#	200	21.60%	116.8	42. 06	48. 61	43. 2	1.35%	可开放
3409	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	千峰线	前峪干14左13右2#	400	18.19%	247.26	41. 07	52. 38	72. 74	33.08%	可开放
3410	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕一线	11F13亭站内变压器	400	4.93%	300.28	15. 88	23. 32	19. 72	11.44%	可开放

3411	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕一线	11F10亭站内变压器	400	3.45%	306.19	16.45	19.42	13.81	-8.38%	可开放
3412	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕一线	11F11亭站内变压器	400	0.04%	319.84	15.64	15.93	0.16	-89.89%	可开放
3413	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H81亭站内变压器	630	4.14%	477.91	22.03	28.3	26.09	8.83%	可开放
3414	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H83亭站内变压器	630	2.02%	491.28	11.5	11.51	12.72	5.17%	可开放
3415	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11H36亭站内变压器	630	4.19%	477.6	22.98	25.87	26.4	7.18%	可开放
3416	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林一线	11K09亭站内变压器	500	4.46%	377.72	20.12	21.75	22.28	5.23%	可开放
3417	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11496亭站内变压器	400	8.27%	286.92	30.31	33.38	33.08	4.47%	可开放
3418	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S69亭站内变压器	630	3.89%	479.51	18.59	21.35	24.49	14.78%	可开放
3419	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S70亭站内变压器	400	8.04%	287.86	31.53	33.45	32.14	0.96%	可开放
3420	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11138亭站内变压器	400	7.66%	289.35	31.51	34.63	30.65	-1.37%	可开放
3421	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11K13亭站内变压器	500	3.17%	384.17	15.27	14.96	15.83	1.82%	可开放
3422	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11K11亭站内变压器	500	5.00%	375.02	21.82	26.28	24.98	7.00%	可开放
3423	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11843亭站内变压器	400	7.93%	288.3	24.81	30.14	31.7	13.04%	可开放
3424	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路线线	11A12亭变压器	400	4.38%	302.5	15.84	16.38	17.5	5.11%	可开放
3425	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干40左5右1#	200	0.28%	159.45	70.5	0.53	0.55	-91.17%	可开放
3426	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干40左5右3#	160	38.00%	67.2	55.01	55.26	60.8	5.13%	可开放
3427	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	千峰线	前峪干14左11#	315	13.66%	208.97	17.54	31.31	43.03	56.63%	可开放
3428	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	盛仕一线	11F12亭站内变压器	400	5.10%	299.59	14.77	19.28	20.41	17.55%	可开放
3429	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S56亭站内变压器	500	6.14%	369.28	20.98	19.89	30.72	21.01%	可开放
3430	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分28#	100	13.02%	66.98	16.9	14.83	13.02	-12.23%	可开放

3431	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分32右18左2#	315	0.54%	250.3	0.92	2.52	1.7	35.93%	可开放
3432	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11069亭变压器	500	5.19%	374.06	26.88	30.79	25.94	-1.76%	可开放
3433	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11499亭站内变压器	400	0.44%	318.23	2.88	2.54	1.77	-21.60%	可开放
3434	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11500亭站内变压器	400	0.00%	320	0	0.08	0	-	可开放
3435	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S57亭站内变压器	200	9.74%	140.52	21.52	23.28	19.48	-4.86%	可开放
3436	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11854亭站内变压器	500	4.32%	378.38	19.17	21.06	21.62	6.20%	可开放
3437	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11861亭站内变压器	500	8.16%	359.2	33.01	34.77	40.8	11.18%	可开放
3438	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11867亭站内变压器	500	2.27%	388.66	11.9	12.79	11.34	-2.38%	可开放
3439	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11H62亭站内变压器	630	2.48%	488.37	10.27	12.17	15.63	23.37%	可开放
3440	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	健身变1035雷达线体育干17右3#雷达线	200	11.19%	137.63	-	24.9	22.37	-	可开放
3441	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S68亭站内变压器	500	2.93%	385.34	10.98	14.62	14.66	15.55%	可开放
3442	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11J87亭站内变压器	315	6.25%	232.3	16.62	16.77	19.7	8.87%	可开放
3443	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11J88亭站内变压器	315	7.94%	226.99	25.3	25.2	25.01	-0.57%	可开放
3444	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11E87站内变压器	500	6.12%	369.41	26.06	27.38	30.59	8.34%	可开放
3445	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11137亭站内变压器	400	10.20%	279.21	35.66	39.05	40.79	6.95%	可开放
3446	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11495亭站内变压器	400	7.97%	288.11	30.33	31.86	31.89	2.54%	可开放
3447	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11498亭站内变压器	400	7.18%	291.27	23.54	25.74	28.73	10.48%	可开放
3448	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11A39亭变压器	315	10.27%	219.65	38.44	34.61	32.35	-8.26%	可开放
3449	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S59亭站内变压器	400	4.65%	301.41	17.1	17.35	18.59	4.27%	可开放
3450	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S63亭站内变压器	315	6.02%	233.05	18.82	16.82	18.95	0.34%	可开放

3451	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S66亭站内变压器	400	8.03%	287.89	31. 49	29. 72	32. 11	0.98%	可开放
3452	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干31左2右3#	315	8.39%	225.56	28. 65	28. 54	26. 44	-3.93%	可开放
3453	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干32#	315	0.17%	251.46	76. 81	80. 61	0. 54	-91.62%	可开放
3454	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	体育线	11007变压器	315	11.79%	214.85	34. 48	35. 15	37. 15	3.80%	可开放
3455	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	解放变6482电笛线电笛干24右11#	315	6.45%	231.69	19. 95	19. 73	20. 31	0.90%	可开放
3456	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	公园变3446绿化线规划支20#	160	38.64%	66.17	45. 31	63. 68	61. 83	16.82%	可开放
3457	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	公园变3456园林线园林线2#分支箱至绿化分2#园林干18右8#	160	50.14%	47.77	72. 5	75. 28	80. 23	5.20%	可开放
3458	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分18左6#	315	10.99%	217.38	-	-	34. 62	-	可开放
3459	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分25左2	160	45.42%	55.33	-	-	72. 67	-	可开放
3460	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	油库线油库干15右7#变压器	160	35.49%	71.22	46. 23	55. 03	56. 78	10.82%	可开放
3461	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	解放变6452田园西线田园干18#田园西线	315	15.60%	202.85	49. 1	48. 27	49. 15	0.05%	可开放
3462	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H84站内变压器	315	8.23%	226.08	24. 89	21. 54	25. 92	2.05%	可开放
3463	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H48亭站内变压器	315	12.81%	211.66	53. 03	52. 97	40. 34	-12.78%	可开放
3464	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	家园线	11578变压器	630	2.50%	488.28	17. 44	18. 57	15. 72	-5.06%	可开放
3465	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11693站内变压器	500	4.19%	379.07	18. 45	20. 39	20. 93	6.51%	可开放
3466	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11392亭站内变压器	315	14.71%	205.65	48. 49	47. 4	46. 35	-2.23%	可开放
3467	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11F03站内变压器	315	6.83%	230.49	18. 75	19. 99	21. 51	7.11%	可开放
3468	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	11587亭站内变压器	400	3.46%	306.15	13. 58	13. 18	13. 85	0.99%	可开放
3469	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11461站内变压器	160	23.53%	90.35	8. 41	8. 67	37. 65	111.58%	可开放
3470	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11773站内变压器	315	7.01%	229.91	20. 3	21. 64	22. 09	4.32%	可开放

3471	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11197站内变压器	630	0.97%	497.9	6.53	4.98	6.1	-3.35%	可开放
3472	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11694站内变压器	500	4.89%	375.57	16.6	17.58	24.43	21.31%	可开放
3473	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11492站内变压器	400	9.13%	283.5	33.95	38.08	36.5	3.69%	可开放
3474	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	和平线	11641变压器	400	8.88%	284.47	52.11	47.91	35.53	-17.43%	可开放
3475	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11115亭站内变压器	400	6.06%	295.76	26.59	26.84	24.24	-4.52%	可开放
3476	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11583亭站内变压器	630	2.43%	488.7	13.31	15.47	15.3	7.22%	可开放
3477	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	翠园线	11451变压器	630	4.15%	477.85	27.82	26.71	26.15	-3.05%	可开放
3478	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11621站内变压器	315	10.70%	218.3	33.35	36.1	33.7	0.52%	可开放
3479	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11421亭站内变压器	400	17.80%	248.79	37.6	54.35	71.21	37.62%	可开放
3480	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11075变压器	400	6.10%	295.62	32.53	23.86	24.38	-13.43%	可开放
3481	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11493站内变压器	315	6.57%	231.31	18.55	16.87	20.69	5.61%	可开放
3482	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11688站内变压器	400	6.16%	295.35	20.82	23.39	24.65	8.81%	可开放
3483	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站北线	11645亭变压器	400	10.26%	278.98	44.24	37.44	41.02	-3.71%	可开放
3484	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11953亭站内变压器	500	4.97%	375.16	24.42	24.61	24.84	0.86%	可开放
3485	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11951亭站内变压器	400	5.85%	296.61	27.38	25.13	23.39	-7.57%	可开放
3486	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11952亭站内变压器	500	5.14%	374.31	25.5	26.37	25.69	0.37%	可开放
3487	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11943亭站内变压器	200	15.09%	129.83	23.72	21.18	30.17	12.78%	可开放
3488	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11941亭站内变压器	250	12.36%	169.11	23.37	24.92	30.89	14.97%	可开放
3489	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11942亭站内变压器	315	12.88%	211.44	17.13	30.35	40.56	53.88%	可开放
3490	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11956亭站内变压器	400	6.93%	292.29	33.43	29.96	27.71	-8.96%	可开放

3491	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11955亭站内变压器	400	8.28%	286.87	34.28	34.52	33.13	-1.69%	可开放
3492	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11954亭站内变压器	400	6.09%	295.63	21.71	22.94	24.37	5.95%	可开放
3493	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11945亭站内变压器	315	11.93%	214.43	28.71	30.04	37.57	14.39%	可开放
3494	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达一线	11944亭站内变压器	315	9.68%	221.5	27.77	26.02	30.5	4.80%	可开放
3495	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11514亭站内变压器	400	10.39%	278.45	34.72	40.72	41.55	9.39%	可开放
3496	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11809亭站内变压器	400	12.58%	269.69	48.39	46.83	50.31	1.96%	可开放
3497	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11811亭站内变压器	200	10.46%	139.08	27.01	24.33	20.92	-11.99%	可开放
3498	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11812亭站内变压器	400	7.95%	288.21	31.34	32.38	31.79	0.72%	可开放
3499	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11827亭站内变压器	500	5.86%	370.71	23.77	27.6	29.29	11.01%	可开放
3500	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11826亭站内变压器	500	6.02%	369.89	29.09	30.2	30.11	1.74%	可开放
3501	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11825亭站内变压器	500	6.02%	369.89	25.75	26.57	30.11	8.14%	可开放
3502	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11829亭站内变压器	400	10.32%	278.71	39.25	48.8	41.29	2.57%	可开放
3503	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	毓恬线	11830亭站内变压器	500	4.70%	376.5	21.96	25.39	23.5	3.45%	可开放
3504	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11828亭站内变压器	500	4.29%	378.53	21.11	25.81	21.47	0.85%	可开放
3505	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11810亭站内变压器	400	9.93%	280.28	39.9	42.62	39.72	-0.23%	可开放
3506	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11512亭站内变压器	400	11.36%	274.57	33.62	43.22	45.43	16.24%	可开放
3507	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11513亭站内变压器	400	14.38%	262.5	50.39	50.87	57.5	6.82%	可开放
3508	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万科线	11819亭站内变压器	400	10.81%	276.77	43.61	44.8	43.23	-0.44%	可开放
3509	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	恒治线	11Q05亭站内变压器	500	3.93%	380.33	13.68	14.9	19.67	19.91%	可开放
3510	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	文化线	文化线2#环网柜北1	315	0.00%	315	-	-	-	-	可开放

3511	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	声像线	11646亭站内变压器	315	3.12%	242.18	17. 56	16. 35	9. 82	-25.22%	可开放
3512	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H49亭站内变压器	400	16.98%	252.07	52. 69	55. 81	67. 93	13.54%	可开放
3513	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11463站内变压器	400	6.16%	295.36	26. 9	28. 89	24. 64	-4.29%	可开放
3514	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11776站内变压器	400	8.49%	286.05	29. 42	31. 97	33. 95	7.42%	可开放
3515	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11654站内变压器	400	3.75%	305	18. 77	20. 52	15	-10.60%	可开放
3516	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11504亭站内变压器	500	3.93%	380.33	19. 63	23. 7	19. 67	0.10%	可开放
3517	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11161站内变压器	630	2.11%	490.7	9. 1	13. 45	13. 3	20.89%	可开放
3518	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11F09亭站内变压器	315	10.29%	219.6	30. 42	34. 12	32. 4	3.20%	可开放
3519	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11472站内变压器	630	2.92%	485.59	12. 32	17. 11	18. 41	22.24%	可开放
3520	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11073亭站内变压器	630	3.80%	480.05	33. 78	34. 53	23. 95	-15.80%	可开放
3521	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11696站内变压器	400	6.25%	295.02	23. 04	26. 91	24. 98	4.12%	可开放
3522	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	11665变压器	500	4.02%	379.9	19. 9	19. 41	20. 1	0.50%	可开放
3523	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11501站内变压器	630	0.98%	497.83	5. 22	5. 97	6. 17	8.72%	可开放
3524	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11462亭站内变压器	200	30.65%	98.7	53. 04	58. 98	61. 3	7.50%	可开放
3525	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11432站内变压器	400	5.55%	297.82	23. 12	20. 86	22. 18	-2.05%	可开放
3526	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11697站内变压器	400	13.62%	265.51	50. 81	48. 45	54. 49	3.56%	可开放
3527	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	康宁线	11174站内变压器	400	7.82%	288.71	28. 19	28. 49	31. 29	5.36%	可开放
3528	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站二线	11343亭站内变压器	200	14.32%	131.37	32. 41	34. 57	28. 63	-6.01%	可开放
3529	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11538变压器	500	8.54%	357.28	36. 33	41. 55	42. 72	8.44%	可开放
3530	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	11684站内变压器	400	6.55%	293.81	42. 69	31. 76	26. 19	-21.67%	可开放

3531	铁东区供电分公司	民生66kV变电站	民生变1022富强一线	11478站内变压器	630	3.86%	479.68	30.64	30.74	24.32	-10.91%	可开放
3532	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H82亭站内变压器	630	2.04%	491.13	15.15	14.32	12.87	-7.83%	可开放
3533	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S62亭站内变压器	400	7.95%	288.21	27.8	33.75	31.79	6.94%	可开放
3534	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干40左12#	250	12.98%	167.55	28.77	31.56	32.45	6.20%	可开放
3535	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H07亭变压器	400	3.71%	305.15	14.53	14.61	14.85	1.10%	可开放
3536	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	文站一线站前支5#变压器	160	0.00%	128	0	0	0	-	可开放
3537	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	新华线	11D73亭站内变压器	400	6.93%	292.3	25.29	29.12	27.7	4.66%	可开放
3538	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安西线	11J86亭变压器	500	3.40%	382.99	10.46	15.05	17.01	27.52%	可开放
3539	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A19亭站内变压器	400	10.23%	279.1	24.45	33.73	40.9	29.34%	可开放
3540	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A24亭站内变压器	400	7.34%	290.66	25.36	28	29.34	7.56%	可开放
3541	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A27配电变压器	400	7.89%	288.46	35.5	34.52	31.54	-5.74%	可开放
3542	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文英线	11A28配电变压器	400	10.27%	278.92	30.26	35.26	41.08	16.51%	可开放
3543	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H77亭	630	3.75%	480.39	24.46	27.62	23.61	-1.75%	可开放
3544	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S50亭站内变压器	500	4.25%	378.76	26.68	23.61	21.24	-10.78%	可开放
3545	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚二线	11868站内变压器	500	3.94%	380.3	18.86	22.18	19.7	2.20%	可开放
3546	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H55亭站内变压器	500	6.24%	368.82	23.3	25.05	31.18	15.68%	可开放
3547	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H52亭站内变压器	400	7.40%	290.39	28.25	26.71	29.61	2.38%	可开放
3548	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	11108亭站内变压器	250	6.20%	184.51	14.92	14.66	15.49	1.89%	可开放
3549	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11838亭站内变压器	500	0.05%	399.76	29.7	30.06	0.24	-91.01%	可开放
3550	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	11833亭站内变压器	400	8.05%	287.82	31.16	28.14	32.18	1.62%	可开放

3551	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H73亭站内变压器	400	16.05%	255.79	35.46	44.03	64.21	34.56%	可开放
3552	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H74亭站内变压器	400	12.13%	271.5	36.4	33.82	48.5	15.43%	可开放
3553	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H75亭站内变压器	400	1.58%	313.69	6.93	8.17	6.31	-4.58%	可开放
3554	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线民生分20#	315	19.03%	192.04	69.19	66.62	59.96	-6.91%	可开放
3555	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	解放变6458钢院线站公干18右2#	315	6.77%	230.66	14.68	20.95	21.34	20.57%	可开放
3556	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干30右1#	160	48.48%	50.43	57.06	59.38	77.57	16.60%	可开放
3557	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11024亭站内变压器	630	2.37%	489.05	19.57	20.18	14.95	-12.60%	可开放
3558	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干34右2#	315	13.85%	208.36	108.57	121.56	43.64	-36.60%	可开放
3559	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干34左7#	200	41.11%	77.79	73.7	74.63	82.21	5.62%	可开放
3560	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11155亭变压器	630	2.32%	489.4	12.68	13.03	14.6	7.30%	可开放
3561	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	11027亭变压器	630	2.85%	486.05	16.92	20.91	17.95	3.00%	可开放
3562	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	果品线四方台分25#	315	6.40%	231.83	19.08	17.11	20.17	2.82%	可开放
3563	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	东山线	东山线东山干24左5右4#	200	30.13%	99.74	52.53	60.8	60.26	7.11%	可开放
3564	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干40左9左1东2#	200	13.42%	133.16	25.63	24.91	26.84	2.33%	可开放
3565	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长高二线	长甸变4174长高二线长林干40左9左1#	315	7.07%	229.72	23.03	20.66	22.28	-1.64%	可开放
3566	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长青线	长甸变4166长青线长青干18#	315	11.99%	214.23	38.54	39.76	37.77	-1.00%	可开放
3567	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11537变压器	500	2.72%	386.39	18.8	18.29	13.61	-14.92%	可开放
3568	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	南郡线	11F05站内变压器	500	2.56%	387.2	14.97	15.65	12.8	-7.53%	可开放
3569	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站东线	11053亭站内变压器	500	5.94%	370.32	25.83	22.87	29.68	7.19%	可开放
3570	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	11489站内变压器	200	0.09%	159.83	24.64	22.76	0.17	-91.69%	可开放

3571	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	世家线	11781站内变压器	400	6.61%	293.57	21. 12	25. 01	26. 43	11.87%	可开放
3572	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分10右3#山南线(1)	400	2.29%	310.84	7. 35	7. 98	9. 16	11.64%	可开放
3573	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	肉联支19#	315	17.70%	196.24	76. 74	61. 74	55. 76	-14.76%	可开放
3574	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	肉联支2右1	160	25.53%	87.15	48. 66	48. 58	40. 85	-8.38%	可开放
3575	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11H67亭站内变压器	315	9.92%	220.76	30. 5	31. 7	31. 24	1.21%	可开放
3576	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S72亭站内变压器	630	4.35%	476.58	24. 46	28. 37	27. 42	5.88%	可开放
3577	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S73亭站内变压器	630	4.46%	475.92	28. 3	30. 74	28. 08	-0.39%	可开放
3578	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11441变压器	400	2.92%	308.31	11. 02	11. 7	11. 69	3.00%	可开放
3579	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11540变压器	400	3.61%	305.57	7. 2	16. 03	14. 43	41.57%	可开放
3580	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H56亭站内变压器	315	9.30%	222.72	29. 1	29. 35	29. 28	0.31%	可开放
3581	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11070配电变压器	500	8.74%	356.28	30. 42	40. 85	43. 72	19.88%	可开放
3582	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典干15左3	200	22.97%	114.07	-	-	45. 93	-	可开放
3583	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景一线	新华分9右9左2	200	3.71%	152.59	-	-	7. 41	-	可开放
3584	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	国际分20右5#	315	26.26%	169.29	79. 47	87. 32	82. 71	2.02%	可开放
3585	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南干53支1#	160	18.32%	98.69	32. 31	33. 19	29. 31	-4.76%	可开放
3586	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南干54右2右2#	100	31.50%	48.5	25. 23	29. 29	31. 5	11.74%	可开放
3587	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S78站内配电变压器	400	8.70%	285.21	28. 7	32. 64	34. 79	10.10%	可开放
3588	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S79站内配电变压器	400	8.90%	284.41	31. 18	40. 93	35. 59	6.84%	可开放
3589	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安干55右3#	315	0.22%	251.3	101. 08	0. 69	0. 7	-91.68%	可开放
3590	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分15左8#	50	54.68%	12.66	81. 38	56. 86	27. 34	-42.04%	可开放

3591	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A45站内变压器	500	2.70%	386.52	9.95	12.26	13.48	16.39%	可开放
3592	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	11A46站内变压器	500	1.39%	393.06	1.12	1.59	6.94	148.93%	可开放
3593	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	11A47站内变压器	500	3.24%	383.79	20.88	22.61	16.21	-11.89%	可开放
3594	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A49站内变压器	500	6.47%	367.67	23.37	28.76	32.33	17.62%	可开放
3595	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A50站内变压器	500	8.23%	358.85	34.82	37.82	41.15	8.71%	可开放
3596	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A48站内变压器	500	2.43%	387.86	10.45	10.58	12.14	7.78%	可开放
3597	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	11A51站内变压器	500	2.07%	389.65	5.6	8.95	10.35	35.95%	可开放
3598	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	11A52站内变压器	500	2.09%	389.55	6.4	10.81	10.45	27.78%	可开放
3599	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	11A53站内变压器	500	1.80%	391.01	7.24	10.14	8.99	11.43%	可开放
3600	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A54站内变压器	500	2.48%	387.61	7.08	8.98	12.39	32.29%	可开放
3601	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A55站内变压器	500	2.19%	389.06	6.51	12	10.94	29.63%	可开放
3602	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A56站内变压器	500	2.27%	388.63	8.62	12.05	11.37	14.85%	可开放
3603	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	11A61站内变压器	400	4.95%	300.21	17.99	23.13	19.79	4.88%	可开放
3604	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	11A60站内变压器	400	2.56%	309.76	9.12	10.58	10.24	5.96%	可开放
3605	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓一线	11A59站内变压器	400	2.79%	308.84	15.81	17.38	11.16	-15.98%	可开放
3606	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A57站内变压器	500	2.42%	387.89	8.27	10.23	12.11	21.01%	可开放
3607	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	公寓二线	11A58站内变压器	500	2.07%	389.63	5.69	9.08	10.37	35.00%	可开放
3608	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪线肉联支21左2柱上变压器（新）	400	11.45%	274.21	-	-	45.79	-	可开放
3609	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	绿化线	绿化线规划支21左8右3柱上变压器（新）	400	0.13%	319.5	-	-	0.5	-	可开放
3610	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	健站一线健站干15#柱上变压器（新）	400	14.26%	262.98	-	-	57.02	-	可开放

3611	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11A42站内变压器	500	2.67%	386.64	12. 15	14. 87	13. 36	4.86%	可开放
3612	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11A43站内变压器	500	4.10%	379.51	16. 26	20. 72	20. 49	12.26%	可开放
3613	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	长鸣线	11A44站内变压器	500	3.17%	384.16	17. 51	17. 02	15. 84	-4.89%	可开放
3614	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11188站内变压器 (新)	200	5.10%	149.8	10. 54	10. 64	10. 2	-1.63%	可开放
3615	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	田园西线田园干5#柱上 变压器	200	20.52%	118.96	39. 61	43. 37	41. 04	1.79%	可开放
3616	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	电笛线电笛干24右2#柱 上变压器	400	10.28%	278.87	39. 63	44. 48	41. 13	1.87%	可开放
3617	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线简易一分3#柱 上变压器	400	6.44%	294.24	38. 86	24. 73	25. 76	-18.58%	可开放
3618	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	钢院线站公干30右9#柱 上变压器	100	44.27%	35.73	36. 5	39. 5	44. 27	10.13%	可开放
3619	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11S74亭站内变压器	500	8.59%	357.04	29. 18	32. 43	42. 96	21.34%	可开放
3620	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11S75亭站内变压器	500	7.11%	364.46	25. 88	32. 43	35. 54	17.19%	可开放
3621	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11S76亭站内变压器	500	7.27%	363.65	28. 28	39. 28	36. 35	13.37%	可开放
3622	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11S77亭站内变压器	500	1.80%	390.99	4. 47	7. 69	9. 01	41.97%	可开放
3623	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F27站内变压器	500	5.39%	373.03	16. 56	20. 42	26. 97	27.62%	可开放
3624	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F28站内变压器	500	2.58%	387.09	5. 96	11. 4	12. 91	47.18%	可开放
3625	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J01亭站内变压器	400	4.94%	300.26	16. 39	18. 71	19. 74	9.74%	可开放
3626	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J02亭站内变压器间 隔	400	3.80%	304.82	15. 58	15. 96	15. 18	-1.29%	可开放
3627	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J03亭站内变压器间 隔	400	3.85%	304.61	13. 18	13. 07	15. 39	8.06%	可开放
3628	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J04亭站内变压器	400	3.98%	304.08	12. 23	18. 53	15. 92	14.09%	可开放
3629	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J05亭站内变压器	400	4.87%	300.51	17. 25	20. 48	19. 49	6.29%	可开放
3630	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J06亭站内变压器	400	6.06%	295.78	20. 97	23. 78	24. 22	7.47%	可开放

3631	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J07亭站内变压器	400	6.32%	294.71	20.53	21.84	25.29	10.99%	可开放
3632	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J08亭站内变压器间隔	400	5.02%	299.91	16.23	20.01	20.09	11.26%	可开放
3633	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J09亭站内变压器间隔	400	5.98%	296.07	19.11	20.04	23.93	11.90%	可开放
3634	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J10亭站内变压器间隔	400	4.81%	300.78	20.22	20.77	19.22	-2.50%	可开放
3635	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J11亭站内配电变压器	400	4.62%	301.54	15.92	18.58	18.46	7.68%	可开放
3636	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J12亭站内配电变压器	400	4.90%	300.42	16.79	17.99	19.58	7.99%	可开放
3637	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J13亭站内配电变压器	400	4.81%	300.75	16.73	16.85	19.25	7.27%	可开放
3638	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J14亭站内变压器间隔	400	5.18%	299.3	18.75	17.23	20.7	5.07%	可开放
3639	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J15亭站内变压器	400	4.39%	302.43	11.82	13.97	17.57	21.92%	可开放
3640	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康一线	11J16亭站内变压器	400	0.10%	319.61	0.03	3.48	0.39	260.56%	可开放
3641	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J17亭站内配电变压器	400	0.00%	320	0.03	0.03	0	-100.00%	可开放
3642	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J18亭站内配电变压器	400	0.55%	317.81	0.03	1.05	2.19	754.40%	可开放
3643	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长康二线	11J19亭站内配电变压器	400	1.75%	313	11.95	13.43	7	-23.46%	可开放
3644	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分47右2右2#柱上变压器	400	5.72%	297.14	16.6	18.47	22.86	17.35%	可开放
3645	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分47右4#柱上变压器	400	7.90%	288.41	26.26	27.83	31.59	9.68%	可开放
3646	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分47右5#柱上变压器	400	7.45%	290.21	21.89	26.51	29.79	16.66%	可开放
3647	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	羊耳分47右7#柱上变压器	400	7.83%	288.67	32.74	27.13	31.33	-2.18%	可开放
3648	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路公线	11A88配电变压器	500	0.02%	399.92	0.01	0.04	0.08	182.84%	可开放
3649	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路公线	11A89配电变压器	500	2.73%	386.33	0.02	0.05	13.67	2514.38%	可开放
3650	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11A90配电变压器	500	0.01%	399.96	0.01	0.03	0.04	100.00%	可开放

3651	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	工农线	11A92配电变压器	400	0.01%	319.98	0. 01	0. 03	0. 02	41.42%	可开放
3652	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	11E96站内变压器	630	2.91%	485.68	16. 09	17. 02	18. 32	6.70%	可开放
3653	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G38配电变压器	400	0.02%	319.94	-	-	0. 06	-	可开放
3654	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	凯际线	东铁干17左7变压器	160	0.14%	127.77	55. 88	31. 87	0. 23	-93.58%	可开放
3655	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	文化线	11A63站内变压器	630	3.88%	479.54	18. 4	22. 78	24. 46	15.30%	可开放
3656	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	11A62站内变压器	630	4.10%	478.16	20	24. 63	25. 84	13.67%	可开放
3657	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	工行线	海关支4左2#柱上变压器（新）	400	9.20%	283.22	-	-	36. 78	-	可开放
3658	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东石线	东石线东石干31右6加1#变压器	200	0.18%	159.64	0. 14	0. 32	0. 36	60.36%	可开放
3659	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G36配电变压器	500	0.00%	399.99	-	-	0. 01	-	可开放
3660	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S04站内变压器	630	3.27%	483.38	17. 03	19. 87	20. 62	10.04%	可开放
3661	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科二线	11S05站内变压器	630	3.70%	480.71	18. 36	22. 16	23. 29	12.63%	可开放
3662	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	新景二线新景分4#变压器	200	37.65%	84.7	87. 83	96. 38	75. 3	-7.41%	可开放
3663	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	世纪线	世纪线世纪干8左3	400	11.44%	274.24	142. 1	59. 2	45. 76	-43.25%	可开放
3664	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	雷达线	雷达线体育干29右3#变压器	200	20.13%	119.75	35. 28	39. 44	40. 25	6.81%	可开放
3665	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长南线	长南线中医支4#	400	13.08%	267.7	-	-	52. 3	-	可开放
3666	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	解放变6488山南线供暖分22左3#山南线	400	13.43%	266.29	74. 17	55. 89	53. 71	-14.90%	可开放
3667	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	解放变6476平安东线平安干8左5#平安东线	400	21.09%	235.65	77. 53	56. 13	84. 35	4.31%	可开放
3668	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11S80站内变压器	500	4.39%	378.04	21. 97	24. 16	21. 96	-0.02%	可开放
3669	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11S81站内变压器	500	2.50%	387.48	11. 51	12. 26	12. 52	4.30%	可开放
3670	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11S82站内变压器	500	3.04%	384.81	11. 79	13. 86	15. 19	13.51%	可开放

3671	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11S83站内变压器	500	4.55%	377.23	13.17	18.84	22.77	31.49%	可开放
3672	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	明达二线	11S84站内变压器	500	1.78%	391.1	4.12	6.86	8.9	46.98%	可开放
3673	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S07站内变压器	500	0.03%	399.86	0.1	0.14	0.14	18.32%	可开放
3674	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S08站内变压器	500	0.03%	399.83	0.12	0.17	0.17	19.02%	可开放
3675	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S09站内变压器	500	0.03%	399.86	0.1	0.12	0.14	18.32%	可开放
3676	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	惠科一线	11S10站内变压器	500	3.93%	380.35	0.12	0.13	19.65	1179.65%	可开放
3677	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R01站内变压器	500	0.03%	399.83	-	0.13	0.17	-	可开放
3678	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R08站内变压器	630	2.37%	489.09	0.01	0.08	14.91	3761.35%	可开放
3679	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R04站内变压器	400	6.33%	294.69	3.6	14.46	25.31	165.15%	可开放
3680	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R02站内变压器	630	3.53%	481.77	-	0.09	22.23	-	可开放
3681	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R03站内变压器	500	4.69%	376.53	8.98	18.09	23.47	61.67%	可开放
3682	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R06站内变压器	500	2.28%	388.59	5.15	6.56	11.41	48.85%	可开放
3683	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R07站内变压器	400	0.00%	320	0	0	0	-	可开放
3684	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R09站内变压器	630	0.00%	503.98	-	0.02	0.02	-	可开放
3685	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城富线	11R05站内变压器	500	4.93%	375.35	-	0.13	24.65	-	可开放
3686	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干6右2#柱上变压器（新）	400	0.09%	319.66	-	0.32	0.34	-	可开放
3687	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	康宁分2#柱上变压器（新）	400	8.06%	287.77	-	27.72	32.23	-	可开放
3688	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园西线	田园干12左5#柱上变压器（新）	315	19.48%	190.63	-	63.66	61.37	-	可开放
3689	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11H20配电变压器（新）	630	8.23%	452.13	-	54.7	51.87	-	可开放
3690	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11535配电变压器（新）	200	39.01%	81.98	-	70.99	78.02	-	可开放

3691	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	11548配电变压器（新）	630	3.45%	482.29	-	24.11	21.71	-	可开放
3692	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11399配电变压器（新）	630	5.04%	472.25	-	34.19	31.75	-	可开放
3693	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	对炉线	对炉干16左1#柱上变压器（新）	400	7.56%	289.78	-	36.39	30.22	-	可开放
3694	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典干13左3#柱上变压器（新）	400	3.39%	306.44	-	10.89	13.56	-	可开放
3695	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	站公线	站公干4左4右4#柱上变压器（新）	400	5.10%	299.59	-	37.21	20.41	-	可开放
3696	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	11A75站内变压器	500	4.62%	376.88	21.39	25.84	23.12	3.97%	可开放
3697	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	11A76站内变压器	500	3.85%	380.76	15.63	18.5	19.24	10.95%	可开放
3698	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	11A77站内变压器	500	6.21%	368.96	25.84	28.22	31.04	9.60%	可开放
3699	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	11A80站内变压器	500	5.89%	370.53	24.64	31.71	29.47	9.36%	可开放
3700	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	11A81站内变压器	500	4.70%	376.5	22.78	26.44	23.5	1.57%	可开放
3701	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	11A82站内变压器	500	4.62%	376.91	17.16	22.78	23.09	16.00%	可开放
3702	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F22站内变压器	400	7.45%	290.22	21.29	25.98	29.78	18.27%	可开放
3703	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F23站内变压器	400	7.13%	291.49	21.56	26.08	28.51	14.99%	可开放
3704	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	果品线	11F24站内变压器	400	1.75%	312.99	6.07	6.67	7.01	7.46%	可开放
3705	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F25站内变压器	630	1.42%	495.03	21.29	14.19	8.97	-35.09%	可开放
3706	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	四方台线	11F26站内变压器	630	1.52%	494.43	7.33	8.25	9.57	14.26%	可开放
3707	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U10站内变压器	500	4.61%	376.95	17.27	20.45	23.05	15.53%	可开放
3708	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U11站内变压器	500	5.28%	373.61	19.6	25	26.39	16.04%	可开放
3709	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U12站内变压器	500	4.58%	377.11	15.67	19.82	22.89	20.86%	可开放
3710	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U13站内变压器	500	4.50%	377.48	14.69	21.2	22.52	23.82%	可开放

3711	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U14站内变压器	500	4.70%	376.48	16.54	20.53	23.52	19.25%	可开放
3712	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U15站内变压器	500	4.71%	376.47	16.3	34.14	23.53	20.15%	可开放
3713	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U16站内变压器	500	4.66%	376.69	17.02	20.51	23.31	17.03%	可开放
3714	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U17站内变压器	500	4.67%	376.67	15.12	21.34	23.33	24.22%	可开放
3715	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11A73亭站内变压器	630	1.71%	493.25	9.68	10.64	10.75	5.38%	可开放
3716	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	路北线	11A74亭站内变压器	630	1.70%	493.26	10.12	11.2	10.74	3.02%	可开放
3717	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	11892配电变压器	500	0.03%	399.87	0.1	0.13	0.13	14.02%	可开放
3718	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	11893配电变压器	500	2.16%	389.21	0.1	0.11	10.79	938.75%	可开放
3719	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干33#	400	12.68%	269.29	55.36	47.76	50.71	-4.29%	可开放
3720	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11959亭配电变压器 (新)	500	0.00%	500	-	-	-	-	可开放
3721	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U31站内变压器	500	4.08%	379.58	16.26	19.35	20.42	12.06%	可开放
3722	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H88亭站内变压器	500	8.16%	359.18	18.56	23.3	40.82	48.30%	可开放
3723	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H89亭站内变压器	500	7.35%	363.27	31.63	32.2	36.73	7.76%	可开放
3724	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H90亭站内变压器	500	3.72%	381.38	13.98	17.02	18.62	15.41%	可开放
3725	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H91亭站内变压器	400	11.70%	273.2	18.87	25.44	46.8	57.48%	可开放
3726	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H97亭站内变压器	315	12.30%	213.27	35.99	36.33	38.73	3.74%	可开放
3727	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华二线	11H96亭站内变压器	315	6.86%	230.4	19.97	23.79	21.6	4.00%	可开放
3728	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H95亭站内变压器	315	9.74%	221.33	14.7	17.34	30.67	44.44%	可开放
3729	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H94亭站内变压器	315	8.74%	224.48	15.58	18.17	27.52	32.90%	可开放
3730	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H93亭站内变压器	400	11.90%	272.39	22.46	20.23	47.61	45.59%	可开放

3731	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	汇华一线	11H92亭站内变压器	400	9.15%	283.4	19.46	20.89	36.6	37.14%	可开放
3732	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11S85站内变压器	500	7.15%	364.24	19.89	28.01	35.76	34.09%	可开放
3733	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11S86站内变压器	500	5.86%	370.69	18.81	23.58	29.31	24.83%	可开放
3734	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家一线	11S87站内变压器	500	4.86%	375.69	17.32	21.88	24.31	18.47%	可开放
3735	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11S89站内变压器	500	5.01%	374.97	17.58	22.42	25.03	19.32%	可开放
3736	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	爱家二线	11S88站内变压器	500	4.93%	375.35	15.91	20.16	24.65	24.47%	可开放
3737	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G33配电变压器	500	0.01%	399.97	-	-	0.03	-	可开放
3738	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G34配电变压器	500	0.01%	399.96	-	-	0.04	-	可开放
3739	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G35配电变压器	400	0.01%	319.97	-	-	0.03	-	可开放
3740	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	毓恬干15#变压器	160	0.13%	127.8	16.91	33.32	0.2	-89.12%	可开放
3741	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	电笛线	康宁分14左2#变压器	200	4.49%	151.02	5.16	3.93	8.98	31.92%	可开放
3742	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11G43配电变压器	400	0.00%	320	-	-	0	-	可开放
3743	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	11A78站内变压器	630	4.67%	474.56	27.46	30.42	29.44	3.54%	可开放
3744	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	万熹线	11A79站内变压器	630	3.09%	484.53	19.43	21.27	19.47	0.10%	可开放
3745	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U18配电变压器	400	6.61%	293.55	5.86	20.28	26.45	112.45%	可开放
3746	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U19配电变压器	400	0.04%	319.86	0.05	0.11	0.14	67.33%	可开放
3747	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福一线	11U20配电变压器	630	3.63%	481.13	5.46	17.36	22.87	104.66%	可开放
3748	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U21配电变压器	400	2.23%	311.09	2.41	3.96	8.91	92.28%	可开放
3749	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	幸福二线	11U22配电变压器	400	3.43%	306.3	3.52	7.92	13.7	97.28%	可开放
3750	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G30配电变压器	630	0.01%	503.94	-	0.03	0.06	-	可开放

3751	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G31配电变压器	500	0.01%	399.93	-	0.05	0.07	-	可开放
3752	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11G32配电变压器	500	0.01%	399.96	-	0.02	0.04	-	可开放
3753	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪线前峪干30加1左2左2#变压器	200	0.17%	159.66	-	0	0.34	-	可开放
3754	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪线前峪干30加1左3#变压器	400	0.03%	319.9	-	-	0.1	-	可开放
3755	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U48亭站内变压器	500	4.41%	377.93	18.69	19.61	22.07	8.67%	可开放
3756	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U46亭站内变压器	500	3.90%	380.5	17.86	17.72	19.5	4.49%	可开放
3757	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11Q06站内变压器	500	6.83%	365.87	24.74	28.86	34.13	17.45%	可开放
3758	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢房线	11Q07站内变压器	500	4.37%	378.17	22.45	23.76	21.83	-1.39%	可开放
3759	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q08配电变压器	500	0.02%	399.88	-	0.12	0.12	-	可开放
3760	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q09配电变压器	500	0.03%	399.84	-	0.14	0.16	-	可开放
3761	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q32配电变压器	630	4.37%	476.48	-	0.15	27.52	-	可开放
3762	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q10配电变压器	500	3.40%	383.02	-	0.13	16.98	-	可开放
3763	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q11配电变压器	500	0.04%	399.81	-	0.17	0.19	-	可开放
3764	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q33配电变压器	630	1.40%	495.16	-	0.07	8.84	-	可开放
3765	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q12配电变压器	500	3.44%	382.8	-	0.12	17.2	-	可开放
3766	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q13配电变压器	500	4.12%	379.4	-	0.15	20.6	-	可开放
3767	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q34配电变压器	630	2.11%	490.68	-	0.1	13.32	-	可开放
3768	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q14配电变压器	500	3.03%	384.86	-	0.14	15.14	-	可开放
3769	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q15配电变压器	500	3.16%	384.21	-	0.13	15.79	-	可开放
3770	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q16配电变压器	500	0.03%	399.85	-	0.14	0.15	-	可开放

3771	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q17配电变压器	500	3.65%	381.75	-	0.14	18.25	-	可开放
3772	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q35配电变压器	630	0.01%	503.92	-	0.1	0.08	-	可开放
3773	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q18配电变压器	500	3.16%	384.21	-	0.13	15.79	-	可开放
3774	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q19配电变压器	500	3.39%	383.07	-	0.13	16.93	-	可开放
3775	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q20配电变压器	500	0.03%	399.84	-	0.14	0.16	-	可开放
3776	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q21配电变压器	500	4.30%	378.49	-	0.18	21.51	-	可开放
3777	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q36配电变压器	500	1.12%	394.42	-	0.08	5.58	-	可开放
3778	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q22配电变压器	500	0.03%	399.83	-	0.13	0.17	-	可开放
3779	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q23配电变压器	500	0.03%	399.83	-	0.14	0.17	-	可开放
3780	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q37配电变压器	500	0.02%	399.91	-	0.08	0.09	-	可开放
3781	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q24配电变压器	500	3.94%	380.31	-	0.15	19.69	-	可开放
3782	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q25配电变压器	500	3.48%	382.61	-	0.14	17.39	-	可开放
3783	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q26配电变压器	500	0.04%	399.78	-	0.19	0.22	-	可开放
3784	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q38配电变压器	400	4.56%	301.77	-	0.18	18.23	-	可开放
3785	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q27配电变压器	500	3.63%	381.87	-	0.17	18.13	-	可开放
3786	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q28配电变压器	500	0.03%	399.86	-	0.13	0.14	-	可开放
3787	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q39配电变压器	630	1.62%	493.79	-	0.07	10.21	-	可开放
3788	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q29配电变压器	500	3.39%	383.03	-	0.12	16.97	-	可开放
3789	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q30配电变压器	500	0.03%	399.87	-	0.14	0.13	-	可开放
3790	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	钢院线	11Q31配电变压器	500	0.04%	399.8	-	0.18	0.2	-	可开放

3791	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	油厂分32右7#变压器（新）	315	6.77%	230.68	27.96	19.93	21.32	-12.68%	可开放
3792	铁东区供电分公司	五一路66kV变电站	四隆一线	四隆一线电信分2#变压器（新）	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
3793	铁东区供电分公司	文化66kV变电站	文站一线	文站一线站前支2#柱上变压器	400	10.16%	279.37	28.9	33.77	40.63	18.57%	可开放
3794	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	金典线	金典线金典干13左1#柱上变压器	400	11.96%	272.16	56.6	47.44	47.84	-8.06%	可开放
3795	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	百盛线	百盛线世纪干11东3#柱上变压器	400	16.49%	254.04	75.75	76.19	65.96	-6.69%	可开放
3796	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	山南线	山南线供暖分18#柱上变压器	400	13.67%	265.33	39.34	44.3	54.67	17.88%	可开放
3797	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11572亭站内变压器	630	3.42%	482.46	34.29	37.46	21.54	-20.74%	可开放
3798	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	油库线	11521变压器	630	5.10%	471.9	54.15	35.99	32.1	-23.01%	可开放
3799	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	新景二线	11591亭站内变压器	630	5.30%	470.62	30.94	27.8	33.38	3.87%	可开放
3800	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	11383变压器	630	5.08%	471.99	28.83	31.56	32.01	5.37%	可开放
3801	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长林二线	为民分9左4加1#柱上变压器	200	0.15%	159.7	0.27	0.49	0.3	5.41%	可开放
3802	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	小房身线	东石干23左1#	200	29.58%	100.84	112.41	67.51	59.16	-27.45%	可开放
3803	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	肉联支18右3#	200	6.37%	147.26	117.22	25.36	12.74	-67.03%	可开放
3804	铁东区供电分公司	健身66kV变电站	健站二线	11025亭（新）站内变压器	400	0.00%	319.99	0.01	0.01	0.01	0.00%	可开放
3805	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	平安东线	平安东线平安干42右4#	400	3.30%	306.82	11.53	15.37	13.18	6.92%	可开放
3806	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11218亭站内变压器	630	3.97%	478.97	48.82	24.49	25.03	-28.40%	可开放
3807	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长水线	11219亭站内变压器	630	4.71%	474.3	50.74	27.43	29.7	-23.49%	可开放
3808	铁东区供电分公司	站前66kV变电站	长东线	11990亭站内变压器	630	2.31%	489.47	14.84	15.77	14.53	-1.05%	可开放
3809	铁东区供电分公司	解放66kV变电站	田园东线	解放变6458钢院线站公干34左4右1#钢院线	400	18.73%	245.08	77.35	72.16	74.92	-1.58%	可开放
3810	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	前峪线	前峪干37左1#	400	7.27%	290.91	17.57	9.88	29.09	28.67%	可开放

3811	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	11H72亭间隔配电变压器	630	4.14%	477.9	18.24	20.45	26.1	19.62%	可开放
3812	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	五环线	公园变3462五环线国际分20右4#	400	1.70%	313.22	9.63	9.82	6.78	-16.09%	可开放
3813	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	园林线	园林干18右16#	400	4.57%	301.71	-	20.42	18.29	-	可开放
3814	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖一线	长甸变4148长湖一线长高干1左1#	400	18.51%	245.96	90.77	91.95	74.04	-9.68%	可开放
3815	铁东区供电分公司	长甸66kV变电站	长湖二线	长甸变4168长湖二线长青干23右8右2#长湖二线1	200	28.07%	103.86	36.87	35.84	56.14	23.40%	可开放
3816	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U32亭站内变压器	500	4.26%	378.72	18.75	21.96	21.28	6.53%	可开放
3817	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U33亭站内变压器	500	4.42%	377.9	18.26	20.4	22.1	10.01%	可开放
3818	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U34亭站内变压器	500	4.45%	377.74	17.3	21.14	22.26	13.43%	可开放
3819	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U35亭站内变压器	400	5.04%	299.86	17.74	21.22	20.14	6.55%	可开放
3820	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U36亭站内变压器	500	3.74%	381.32	16.32	17.7	18.68	6.99%	可开放
3821	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U37亭站内变压器	500	4.07%	379.63	18.08	22.14	20.37	6.14%	可开放
3822	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U38亭站内变压器	500	3.15%	384.24	3.26	15.65	15.76	119.87%	可开放
3823	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U39亭站内变压器	500	0.00%	400	0	0	0	-	可开放
3824	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U40亭站内变压器	500	0.01%	399.95	0	0.48	0.05	-	可开放
3825	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U41亭站内变压器	500	4.55%	377.24	18.32	19.32	22.76	11.46%	可开放
3826	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U42亭站内变压器	500	4.76%	376.2	18.39	20.75	23.8	13.76%	可开放
3827	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U43亭站内变压器	500	4.62%	376.88	18.59	22.84	23.12	11.52%	可开放
3828	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U44亭站内变压器	500	5.29%	373.54	23.11	24.64	26.46	7.00%	可开放
3829	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U45亭站内变压器	500	5.50%	372.5	24.63	26.26	27.5	5.67%	可开放
3830	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U47亭站内变压器	500	4.03%	379.83	14.99	19.46	20.17	16.00%	可开放

3831	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U49亭站内变压器	500	15.53%	322.34	2. 51	44. 63	77. 66	456.24%	可开放
3832	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U50亭站内变压器	500	1.32%	393.39	4. 01	6. 21	6. 61	28.39%	可开放
3833	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U51亭站内变压器	500	0.00%	399.98	0. 18	0	0. 02	-66.67%	可开放
3834	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东亚一线	11U52亭站内变压器	500	0.54%	397.31	0	0	2. 69	-	可开放
3835	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11K14站内变压器	500	3.92%	380.39	20. 69	20. 67	19. 61	-2.64%	可开放
3836	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11K15站内变压器	500	4.40%	377.98	22. 16	23. 42	22. 02	-0.32%	可开放
3837	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11K16站内变压器	500	4.68%	376.61	20. 3	23. 28	23. 39	7.34%	可开放
3838	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11886亭站内配电变压器	500	3.46%	382.72	16. 58	19. 71	17. 28	2.09%	可开放
3839	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11887亭站内配电变压器	400	2.98%	308.1	10. 75	10. 57	11. 9	5.21%	可开放
3840	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环一线	11888亭站内配电变压器	500	3.69%	381.57	15. 89	18. 33	18. 43	7.70%	可开放
3841	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11889亭站内配电变压器	400	2.86%	308.57	9. 33	10. 44	11. 43	10.68%	可开放
3842	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11890亭站内配电变压器	400	0.69%	317.25	0. 71	2. 73	2. 75	96.81%	可开放
3843	铁东区供电分公司	东二66kV变电站	东环二线	11891亭站内配电变压器	500	0.60%	396.99	0	4. 15	3. 01	-	可开放
3844	铁东区供电分公司	公园66kV变电站	公郊线	绿化分10右2右3柱上变（新）	400	14.57%	261.73	39. 09	57. 81	58. 27	22.09%	可开放
3845	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万泰线	11S01站内变压器	500	4.97%	375.16	21. 32	20. 08	24. 84	7.94%	可开放
3846	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万泰线	11S02站内变压器	500	4.99%	375.05	20. 18	18. 55	24. 95	11.19%	可开放
3847	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	万泰线	11S03站内变压器	630	3.83%	479.84	19. 94	24. 08	24. 16	10.07%	可开放
3848	铁东区供电分公司	城南66kV变电站	城毓线	11G42配电变压器	400	0.00%	320	-	-	0	-	可开放
3849	铁东区供电分公司	自由66kV变电站	嘉伦线	11G41配电变压器	400	0.00%	320	-	-	0	-	可开放
3850	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分20右5#	200	28.14%	103.73	47. 23	63. 22	56. 27	9.15%	可开放

3851	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线宁双干27右1#	50	15.94%	32.03	13.48	6.23	7.97	-23.11%	可开放
3852	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线黄家支49#变压器	315	13.42%	209.72	55.04	61.05	42.28	-12.35%	可开放
3853	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D59配电变压器	500	7.67%	361.64	25.36	35.73	38.36	22.99%	可开放
3854	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D60配电变压器	500	7.97%	360.14	24.22	37.36	39.86	28.29%	可开放
3855	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D61配电变压器	500	7.08%	364.58	22.78	30.9	35.42	24.69%	可开放
3856	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D62配电变压器	500	5.89%	370.57	19.14	28.12	29.43	24.00%	可开放
3857	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D63配电变压器	500	5.28%	373.61	21.68	24.75	26.39	10.33%	可开放
3858	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12570亭站内变压器	400	9.08%	283.7	33.72	31.63	36.3	3.76%	可开放
3859	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12654亭变压器	400	3.83%	304.68	14.22	15.99	15.32	3.80%	可开放
3860	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12653亭变压器	500	3.40%	383	15.93	16.47	17	3.30%	可开放
3861	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12093亭变压器	100	8.98%	71.02	17.19	25.2	8.98	-27.72%	可开放
3862	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12829亭站内变压器	400	6.34%	294.64	16.95	23.25	25.36	22.32%	可开放
3863	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12825亭站内变压器	500	7.88%	360.62	27.39	35.75	39.38	19.91%	可开放
3864	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12E25配电变压器	400	1.02%	315.93	0.01	0.01	4.07	1917.42%	可开放
3865	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12E26配电变压器	400	0.00%	320	0	0	0	-	可开放
3866	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12E27配电变压器	630	1.29%	495.9	4.81	6.89	8.1	29.77%	可开放
3867	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12E28配电变压器	630	0.00%	504	0	0	0	-	可开放
3868	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12E29配电变压器	400	0.00%	320	0	0	0	-	可开放
3869	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12E30配电变压器	400	0.00%	319.99	0.01	0.07	0.01	0.00%	可开放
3870	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12938D亭站内变压器	400	5.94%	296.24	18.19	22.85	23.76	14.29%	可开放

3871	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	达道湾变2574达南线达南干20右17#达南线	100	4.01%	75.99	0. 17	1. 35	4. 01	385.68%	可开放
3872	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12031亭站内变压器	315	15.78%	202.28	43. 3	59. 55	49. 72	7.16%	可开放
3873	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线二轧分11左16#	160	56.28%	37.95	31. 09	79. 99	90. 05	70.19%	可开放
3874	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分8右16#	160	55.66%	38.94	78. 04	130. 53	89. 06	6.83%	可开放
3875	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	无轨线民生干19左4#柱上变压器	200	25.11%	109.78	-	-	50. 22	-	可开放
3876	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干19右10#	160	40.00%	64	60. 55	55. 34	64	2.81%	可开放
3877	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矸砂矿分12右6左2#	160	0.55%	127.12	33. 79	0. 89	0. 88	-83.86%	可开放
3878	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干38#	200	19.47%	121.07	19. 36	18. 86	38. 93	41.80%	可开放
3879	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线自行车干37右1#	160	28.01%	83.18	33. 92	34. 14	44. 82	14.95%	可开放
3880	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干54#	100	36.64%	43.36	50. 05	44. 52	36. 64	-14.44%	可开放
3881	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八线宋八干11#变压器	160	48.75%	50	65. 12	83. 04	78	9.44%	可开放
3882	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化棉线化棉干28#	160	56.33%	37.87	74. 44	77. 79	90. 13	10.04%	可开放
3883	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干12左14#	160	0.00%	128	46. 89	0	0	-100.00%	可开放
3884	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分19左1#柱上变压器	160	2.88%	123.4	14. 16	4. 35	4. 6	-43.00%	可开放
3885	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分5#	160	21.35%	93.84	45. 37	43. 7	34. 16	-13.23%	可开放
3886	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	繁荣变5584宏大二线宏大二线六道街2#分支箱至电灯干25#民生干34#	160	11.93%	108.91	13. 21	21. 64	19. 09	20.21%	可开放
3887	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线公路干40#	100	33.31%	46.69	28. 26	21. 17	33. 31	8.57%	可开放
3888	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁忠线宁忠干148左1	400	4.82%	300.74	79. 08	20. 85	19. 26	-50.65%	可开放
3889	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	电灯线六街分2#柱上变压器	200	16.45%	127.11	70. 11	34. 12	32. 89	-31.51%	可开放
3890	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干8右3繁荣线	200	15.12%	129.77	97. 28	27. 62	30. 23	-44.25%	可开放

3891	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右6左9#	400	0.12%	319.52	77.92	0.52	0.48	-92.15%	可开放
3892	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左6右15右9#笔管线	400	4.78%	300.89	69.61	16.87	19.11	-47.60%	可开放
3893	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线笔管分35支1#笔管线	400	5.85%	296.6	72.59	18.38	23.4	-43.22%	可开放
3894	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线建北干41左2变压器	200	26.72%	106.56	84.41	53.68	53.44	-20.43%	可开放
3895	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D53配电变压器	500	5.99%	370.05	25.38	31.94	29.95	8.63%	可开放
3896	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D54配电变压器	500	5.77%	371.16	26.17	30.03	28.84	4.98%	可开放
3897	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D55配电变压器	400	8.97%	284.14	26.81	34.43	35.86	15.65%	可开放
3898	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D56配电变压器	400	5.39%	298.46	15.56	18.5	21.54	17.66%	可开放
3899	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12910亭站内变压器	400	4.05%	303.82	14.62	20.94	16.18	5.20%	可开放
3900	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D02亭站内变压器	400	0.10%	319.62	38.72	46.93	0.38	-90.09%	可开放
3901	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12D07亭站内变压器	400	0.08%	319.68	33.29	37.91	0.32	-90.20%	可开放
3902	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12259亭站内变压器	500	6.81%	365.96	26.41	31.16	34.04	13.53%	可开放
3903	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12261亭站内变压器	500	4.85%	375.73	27.97	31.29	24.27	-6.85%	可开放
3904	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12213亭站内变压器	500	5.71%	371.47	25.27	29.89	28.53	6.25%	可开放
3905	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A54亭站内变压器	500	3.02%	384.88	12.74	13.61	15.12	8.94%	可开放
3906	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分61左2#	200	22.44%	115.13	37.88	40.69	44.87	8.84%	可开放
3907	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分20右2右4#	100	58.32%	21.68	84.79	76.52	58.32	-17.07%	可开放
3908	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分61左1左1#	100	37.61%	42.39	38.96	30.37	37.61	-1.75%	可开放
3909	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干47左5#右	20	30.75%	9.85	5.44	6.15	6.15	6.33%	可开放
3910	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明二线	12H36亭变压器	500	4.80%	376	19.97	20.92	24	9.63%	可开放

3911	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12J08亭变压器	630	1.73%	493.11	9. 06	10. 18	10. 89	9.64%	可开放
3912	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分17左6#	315	22.67%	180.6	65. 24	82. 91	71. 4	4.61%	可开放
3913	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12100亭站内变压器	400	6.37%	294.52	22. 02	31. 23	25. 48	7.57%	可开放
3914	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12577亭站内变压器	500	7.81%	360.94	28. 74	31. 32	39. 06	16.58%	可开放
3915	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干61支1左10#	250	22.65%	143.38	31. 81	52. 02	56. 62	33.41%	可开放
3916	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	西环线	宋三变6048西环线合成干50左5#	30	56.33%	7.1	0. 64	17. 64	16. 9	413.87%	可开放
3917	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6276果园东线果园干61右7#	250	0.63%	198.43	2. 32	2. 39	1. 57	-17.74%	可开放
3918	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	12H20亭站内变压器	500	7.06%	364.68	34. 94	27. 96	35. 32	0.54%	可开放
3919	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	新大郑线大郑干14#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
3920	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12E67站内配电变压器	500	2.90%	385.51	-	0. 05	14. 49	-	可开放
3921	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	六道街1#分支箱1#	315	0.15%	251.53	50. 3	37. 44	0. 47	-90.33%	可开放
3922	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E05配电变压器	500	5.84%	370.82	16. 26	24. 73	29. 18	33.96%	可开放
3923	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E06配电变压器	500	7.03%	364.86	26. 06	34. 55	35. 14	16.12%	可开放
3924	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E07配电变压器	630	4.08%	478.29	21. 42	25. 67	25. 71	9.56%	可开放
3925	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E08配电变压器	630	5.02%	472.37	26. 41	30. 45	31. 63	9.44%	可开放
3926	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E09配电变压器	500	1.46%	392.68	7. 75	9. 21	7. 32	-2.81%	可开放
3927	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E10配电变压器	500	6.21%	368.96	36. 04	34. 69	31. 04	-7.20%	可开放
3928	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干74#安阳线	200	8.57%	142.87	34. 59	21. 63	17. 13	-29.63%	可开放
3929	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水二线	果水二线西河干73左16右4右1#	400	0.25%	319	22. 55	1. 56	1	-78.94%	可开放
3930	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化西线	化纺变3562化西线化西干31左7化西线	400	5.03%	299.87	56. 01	16. 83	20. 13	-40.05%	可开放

3931	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线砂砂矿分21右3#果园东线	200	5.41%	149.18	42.06	11.62	10.82	-49.28%	可开放
3932	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12E68站内配电变压器	500	2.81%	385.94	-	0.05	14.06	-	可开放
3933	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12E69站内配电变压器	500	2.44%	387.81	-	0.04	12.19	-	可开放
3934	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12E70站内配电变压器	500	1.76%	391.18	-	0.03	8.82	-	可开放
3935	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12E71站内配电变压器	500	0.03%	399.86	-	0.07	0.14	-	可开放
3936	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12E72站内配电变压器	500	2.12%	389.39	-	0.04	10.61	-	可开放
3937	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12E73站内配电变压器	500	0.01%	399.96	-	-	0.04	-	可开放
3938	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12E74站内配电变压器	500	0.00%	399.98	-	-	0.02	-	可开放
3939	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12E75站内配电变压器	400	0.02%	319.91	-	-	0.09	-	可开放
3940	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12616配电变压器	500	7.80%	361	40.31	56.96	39	-1.64%	可开放
3941	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12617配电变压器	500	5.90%	370.51	24.06	31.62	29.49	10.71%	可开放
3942	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12618配电变压器	500	5.53%	372.36	25.35	29.06	27.64	4.42%	可开放
3943	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12619配电变压器	400	3.86%	304.56	19	19.83	15.44	-9.85%	可开放
3944	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	环钢线水泥分24左1#（新）柱上变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
3945	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12E76站内配电变压器	400	0.01%	319.95	-	-	0.05	-	可开放
3946	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12E77站内配电变压器	400	0.01%	319.95	-	0.04	0.05	-	可开放
3947	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12741亭站内变压器	400	6.15%	295.39	19.95	24.75	24.61	11.07%	可开放
3948	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	砂砂矿分12右10右1柱上变压器	200	0.33%	159.35	0.45	0.99	0.65	20.19%	可开放
3949	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J11亭变压器	500	5.95%	370.24	23.94	30.62	29.76	11.49%	可开放
3950	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干6左4#	250	6.05%	184.88	2.7	2.92	15.12	136.64%	可开放

3951	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达方线铸钢支31左3右4#变压器	200	0.00%	160	-	-	0	-	可开放
3952	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干19左3#c	400	1.77%	312.94	17.65	7.65	7.06	-36.75%	可开放
3953	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达明线达明干6左3右1右1#柱上变压器	200	0.33%	159.35	0.18	0.34	0.65	90.03%	可开放
3954	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋工线	宋工线宋工干15右2加1#变压器	100	0.00%	80	-	0	0	-	可开放
3955	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线啤酒分23左5#	200	37.84%	84.33	60.54	59.73	75.67	11.80%	可开放
3956	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河北线	西河北线西河干53#	315	0.04%	251.86	2.84	1.88	0.14	-77.80%	可开放
3957	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干34右11左3右8#	315	2.92%	242.81	8.52	9.16	9.19	3.86%	可开放
3958	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12H12亭站内变压器	400	10.76%	276.98	26.96	31.32	43.02	26.32%	可开放
3959	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12H05亭站内变压器	400	9.15%	283.4	29.76	37.81	36.6	10.90%	可开放
3960	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12945亭站内变压器	630	5.42%	469.88	27.9	32.82	34.12	10.59%	可开放
3961	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分78#	20	31.35%	9.73	5.98	6.22	6.27	2.40%	可开放
3962	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	12E54亭变压器	500	0.00%	399.98	-	0.02	0.02	-	可开放
3963	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12H40亭站内变压器	500	5.51%	372.47	23.47	28.04	27.53	8.30%	可开放
3964	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12H42亭变压器	315	9.64%	221.64	24.57	30.23	30.36	11.16%	可开放
3965	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	12E55亭变压器	500	0.00%	399.98	-	0	0.02	-	可开放
3966	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	12E61亭变压器	400	0.09%	319.66	-	-	0.34	-	可开放
3967	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	12E62亭变压器	500	0.07%	399.63	-	-	0.37	-	可开放
3968	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	12E63亭变压器	400	0.01%	319.95	-	-	0.05	-	可开放
3969	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达铝线	达东干22#	315	9.66%	221.58	30.94	32.39	30.42	-0.84%	可开放
3970	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	八家子变2866八家子线民主干12#	100	23.10%	56.9	24.27	17.06	23.1	-2.44%	可开放

3971	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	八家子变2866八家子线民主干17左1#	400	6.46%	294.15	61.89	82.67	25.85	-35.37%	可开放
3972	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干40左8左3#	315	22.06%	182.52	63.45	571.44	69.48	4.64%	可开放
3973	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	无轨线爱民分2左3#柱上变压器（新）	400	12.90%	268.4	-	0.36	51.6	-	可开放
3974	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	繁荣变扬子二线民主干49#柱上变压器（新）	400	0.05%	319.8	-	0.17	0.2	-	可开放
3975	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	扬子二线民主干39支1#柱上变压器（新）	200	0.42%	159.16	-	35.26	0.84	-	可开放
3976	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	扬子二线民主干55右1#柱上变压器（新）	100	1.77%	78.23	-	1.59	1.77	-	可开放
3977	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	粮库线卫钢干35#柱上变压器（新）	100	26.22%	53.78	-	41.57	26.22	-	可开放
3978	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车线东鞍分21#柱上变压器（新）	100	30.44%	49.56	-	12.05	30.44	-	可开放
3979	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车线东鞍分50左5#柱上变压器（新）	100	1.47%	78.53	-	1.17	1.47	-	可开放
3980	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	裕华一线宋八干74左10#柱上变压器（新）	100	18.06%	61.94	-	15.88	18.06	-	可开放
3981	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	裕华一线宋八干74左2右2左1#柱上变压器（新）	400	5.18%	299.3	-	14.28	20.7	-	可开放
3982	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	裕华一线宋八干74左2左2右1#柱上变压器（新）	400	5.54%	297.84	-	16.62	22.16	-	可开放
3983	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	民生线兴盛分23左18#柱上变压器（新）	400	2.85%	308.62	-	13.15	11.38	-	可开放
3984	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	民生线兴盛分23左4右3#柱上变压器（新）	400	3.30%	306.79	-	10.58	13.21	-	可开放
3985	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	民生线兴盛分23左9左2#柱上变压器（新）	100	73.28%	6.72	-	63.06	73.28	-	可开放
3986	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	民生线兴盛分23左9左3#柱上变压器（新）	200	21.65%	116.7	-	41.06	43.3	-	可开放
3987	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线解放干19右5#柱上变压器（新）	200	34.00%	92	-	55.07	68	-	可开放
3988	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22右6右3#柱上变压器（新）	400	15.75%	257.02	-	44.18	62.98	-	可开放
3989	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分30左2#柱上变压器（新）	200	12.08%	135.84	-	17.54	24.16	-	可开放
3990	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分30左5#柱上变压器（新）	200	28.96%	102.08	-	46.52	57.92	-	可开放

3991	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干44左10#柱上变压器（新）	200	0.53%	158.95	-	0.89	1.05	-	可开放
3992	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干44左6#柱上变压器（新）	200	27.48%	105.04	-	47.95	54.96	-	可开放
3993	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干51左11右2#柱上变压器（新）	200	36.00%	88	-	66.9	72	-	可开放
3994	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干51左9#柱上变压器（新）	400	4.68%	301.28	-	20.3	18.72	-	可开放
3995	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢线卫钢干11右2#柱上变压器（新）	200	7.93%	144.14	-	15.52	15.86	-	可开放
3996	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢线卫钢干11右6右4左2#柱上变压器（新）	400	4.90%	300.39	-	20.15	19.61	-	可开放
3997	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢线卫钢干11右6右6#柱上变压器（新）	400	2.99%	308.03	-	9.3	11.97	-	可开放
3998	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右18右3#柱上变压器（新）	200	9.50%	141.01	-	16.11	18.99	-	可开放
3999	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右18左4左1#柱上变压器（新）	200	30.80%	98.4	-	56.77	61.6	-	可开放
4000	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右4#柱上变压器（新）	200	7.62%	144.77	-	15.51	15.23	-	可开放
4001	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右5左3#柱上变压器（新）	200	32.27%	95.47	-	46.28	64.53	-	可开放
4002	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分27#柱上变压器（新）	200	15.46%	129.09	-	25.64	30.91	-	可开放
4003	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分34#柱上变压器（新）	400	7.51%	289.96	-	29.07	30.04	-	可开放
4004	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	冲渣线民主干21#柱上变压器（新）	400	12.30%	270.79	-	51.54	49.21	-	可开放
4005	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	冲渣线三台子分8#柱上变压器（新）	200	0.39%	159.22	-	0.63	0.78	-	可开放
4006	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	无轨线爱民分4右3#柱上变压器（新）	200	30.30%	99.41	-	43.1	60.59	-	可开放
4007	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	电灯线电灯干16左2#柱上变压器（新）	200	6.38%	147.24	-	20.82	12.76	-	可开放
4008	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	电灯线民生干28右3#柱上变压器（新）	400	6.31%	294.77	-	18.35	25.23	-	可开放
4009	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	电灯线民生干37右2#柱上变压器（新）	400	0.13%	319.48	-	0.36	0.52	-	可开放
4010	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	裕华二线宋八干67左5左4右2#柱上变压器（新）	400	3.40%	306.42	-	9.2	13.58	-	可开放

4011	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	裕华二线宋八干67左5左7#柱上变压器（新）	400	3.59%	305.65	-	13.51	14.35	-	可开放
4012	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	裕华二线宋八干71左6#柱上变压器（新）	400	5.94%	296.24	-	18.22	23.76	-	可开放
4013	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	机场线交通干16支2#柱上变压器（新）	400	3.68%	305.27	-	11.12	14.73	-	可开放
4014	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	北干线钢丝干7左4#柱上变压器（新）	400	6.88%	292.5	-	20.65	27.5	-	可开放
4015	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干42右3左1#	160	17.91%	99.34	21.61	18.79	28.66	15.16%	可开放
4016	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分21右5#化棉线	100	0.00%	80	0.05	0	0	-100.00%	可开放
4017	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D84站内变压器	500	1.03%	394.85	7.52	8.67	5.15	-17.24%	可开放
4018	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D83站内变压器	400	7.56%	289.77	22	55.7	30.23	17.22%	可开放
4019	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D82站内变压器	500	11.67%	341.64	44.58	58.58	58.36	14.42%	可开放
4020	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D80站内变压器	500	5.56%	372.22	22.47	30.92	27.78	11.19%	可开放
4021	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分28右3右3#柱上变	200	0.65%	158.71	-	0.12	1.29	-	可开放
4022	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线建北干41左3变压器	315	10.31%	219.51	33.92	65.06	32.49	-2.13%	可开放
4023	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干34#	315	10.70%	218.31	39.18	40.39	33.69	-7.27%	可开放
4024	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	12D46亭配电变压器	400	6.85%	292.59	22.13	28.37	27.41	11.29%	可开放
4025	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	12D47亭间隔配电变压器	630	2.44%	488.61	10.3	12.65	15.39	22.24%	可开放
4026	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	新大郑线大郑干40#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
4027	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁阳线高铁分7右13#柱上变压器	200	0.13%	159.75	-	0.21	0.25	-	可开放
4028	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干23左9#	100	0.06%	79.94	0.06	0.06	0.06	0.00%	可开放
4029	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线啤酒分13左12#	100	2.70%	77.3	2.88	3.27	2.7	-3.18%	可开放
4030	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12J05亭站内变压器	500	3.68%	381.59	21.86	18.68	18.41	-8.23%	可开放

4031	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12D19亭站内变压器	400	4.27%	302.92	14. 9	12. 56	17. 08	7.07%	可开放
4032	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12139亭站内变压器	500	6.55%	367.26	29. 14	34. 51	32. 74	6.00%	可开放
4033	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线达红干21右1#	100	61.93%	18.07	45. 98	54. 32	61. 93	16.06%	可开放
4034	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12H04亭站内变压器	315	7.88%	227.18	16. 42	33. 68	24. 82	22.95%	可开放
4035	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D01亭站内变压器	630	1.53%	494.35	8. 89	9. 89	9. 65	4.19%	可开放
4036	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分8右2左1#	160	0.75%	126.8	57. 73	57. 81	1. 2	-85.58%	可开放
4037	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干20右15#	100	58.50%	21.5	52. 19	58. 8	58. 5	5.87%	可开放
4038	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干19右11#	160	42.06%	60.7	63. 03	57. 88	67. 3	3.33%	可开放
4039	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干51左4#	160	45.89%	54.58	65. 28	70. 6	73. 42	6.05%	可开放
4040	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支6左7#	160	61.46%	29.67	75. 46	94. 18	98. 33	14.15%	可开放
4041	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A32亭站内变压器	630	2.13%	490.6	11. 74	14. 13	13. 4	6.84%	可开放
4042	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A38亭站内变压器	500	4.96%	375.2	17. 39	26. 45	24. 8	19.42%	可开放
4043	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A39亭站内变压器	500	4.73%	376.37	18. 98	21. 54	23. 63	11.58%	可开放
4044	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12H29亭站内变压器	315	5.98%	233.17	14. 3	14. 96	18. 83	14.75%	可开放
4045	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A45亭站内变压器	500	1.39%	393.07	4. 07	6. 12	6. 93	30.49%	可开放
4046	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12152亭（新）站内变压器	200	4.22%	151.56	-	6. 36	8. 44	-	可开放
4047	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	12248亭（新）站内变压器	400	1.74%	313.04	-	5. 42	6. 96	-	可开放
4048	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	12249亭（新）站内变压器	400	3.87%	304.54	-	13. 9	15. 46	-	可开放
4049	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12760亭（新）站内变压器	400	0.87%	316.54	-	1. 77	3. 46	-	可开放
4050	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12050亭（新）站内变压器	400	2.01%	311.96	-	0. 07	8. 04	-	可开放

4051	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12080亭（新）站内变压器	400	3.60%	305.61	-	14.77	14.39	-	可开放
4052	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12157亭（新）站内变压器	500	0.04%	399.79	-	0.2	0.21	-	可开放
4053	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12655亭（新）站内变压器	500	6.86%	365.7	-	23.37	34.3	-	可开放
4054	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E40亭配电变压器	500	3.66%	381.7	0.1	0.14	18.3	1252.77%	可开放
4055	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12656亭（新）站内变压器	500	5.67%	371.64	-	19.14	28.36	-	可开放
4056	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12657亭（新）站内变压器	500	2.77%	386.15	-	12.8	13.85	-	可开放
4057	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12082亭站内变压器（新）	400	17.59%	249.63	-	49.42	70.37	-	可开放
4058	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12136亭站内变压器（新）	400	11.02%	275.92	-	18.82	44.08	-	可开放
4059	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	12202亭站内变压器（新）	400	13.88%	264.5	-	53.03	55.5	-	可开放
4060	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢线卫钢干33左4#柱上变压器（新）	200	0.28%	159.45	-	0.4	0.55	-	可开放
4061	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	北干线钢丝干15右4右1#柱上变压器（新）	400	9.31%	282.75	-	32.6	37.25	-	可开放
4062	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分30右5#柱上变压器（新）	400	6.11%	295.58	-	18.62	24.42	-	可开放
4063	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线解放干7#柱上变压器（新）	400	0.86%	316.57	-	3.52	3.43	-	可开放
4064	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E41亭配电变压器	500	0.02%	399.9	0.09	0.1	0.1	5.41%	可开放
4065	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E42亭配电变压器	500	3.05%	384.73	0.1	0.12	15.27	1135.72%	可开放
4066	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	12E43亭配电变压器	500	2.29%	388.57	0.08	0.09	11.43	1095.30%	可开放
4067	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	12E44亭配电变压器	500	2.14%	389.29	0.09	0.1	10.71	990.87%	可开放
4068	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙一线	12E45亭配电变压器	500	2.32%	388.42	0.08	0.09	11.58	1103.12%	可开放
4069	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E46亭配电变压器	500	2.83%	385.83	0.1	0.12	14.17	1090.38%	可开放
4070	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E47亭配电变压器	500	2.04%	389.78	0.08	0.08	10.22	1030.27%	可开放

4071	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12062配电变压器 （新）	400	2.26%	310.95	-	8.73	9.05	-	可开放
4072	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12063配电变压器 （新）	400	1.67%	313.34	-	5.93	6.66	-	可开放
4073	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12065配电变压器 （新）	630	5.00%	472.5	-	27.48	31.5	-	可开放
4074	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12066配电变压器 （新）	630	5.83%	467.29	-	27.55	36.71	-	可开放
4075	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12067配电变压器 （新）	630	5.13%	471.68	-	23.78	32.32	-	可开放
4076	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12068配电变压器 （新）	630	0.92%	498.2	-	8.55	5.8	-	可开放
4077	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12069配电变压器 （新）	630	3.48%	482.06	-	0.11	21.94	-	可开放
4078	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12070配电变压器 （新）	630	5.12%	471.74	-	28.71	32.26	-	可开放
4079	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12079配电变压器 （新）	400	7.77%	288.93	-	22.6	31.07	-	可开放
4080	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	10kV永乐分2#（新）	400	0.07%	319.71	-	0.24	0.29	-	可开放
4081	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	10kV永乐分3右4# （新）	200	3.36%	153.28	-	5.83	6.72	-	可开放
4082	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	10kV永乐分7#（新）	400	3.77%	304.91	-	12.64	15.09	-	可开放
4083	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	10kV永乐分9右2# （新）	200	8.31%	143.38	-	12.87	16.62	-	可开放
4084	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	10kV永乐分14#（新）	400	0.08%	319.7	-	0.28	0.3	-	可开放
4085	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	10kV兴永干4左3# （新）	400	11.62%	273.53	-	47.9	46.47	-	可开放
4086	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E88站内变压器	630	0.00%	503.98	-	-	0.02	-	可开放
4087	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E89站内变压器	630	0.00%	503.97	-	-	0.03	-	可开放
4088	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E90站内变压器	500	0.00%	399.98	-	-	0.02	-	可开放
4089	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E91站内变压器	400	0.01%	319.98	-	-	0.02	-	可开放
4090	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E92站内变压器	500	0.01%	399.93	-	-	0.07	-	可开放

4091	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E93站内变压器	400	0.01%	319.97	-	-	0.03	-	可开放
4092	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12625配电变压器	630	0.02%	503.86	-	0.22	0.14	-	可开放
4093	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12628配电变压器	500	1.58%	392.12	-	0.06	7.88	-	可开放
4094	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12620配电变压器	500	0.04%	399.79	-	0.3	0.21	-	可开放
4095	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12621配电变压器	500	0.03%	399.85	-	0.14	0.15	-	可开放
4096	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12622配电变压器	630	0.01%	503.92	-	0.09	0.08	-	可开放
4097	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12623配电变压器	630	0.01%	503.95	-	0.03	0.05	-	可开放
4098	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12624配电变压器	630	0.01%	503.94	-	0.05	0.06	-	可开放
4099	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12626配电变压器	500	0.01%	399.96	-	0.04	0.04	-	可开放
4100	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12627配电变压器	500	0.01%	399.97	-	0.02	0.03	-	可开放
4101	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A53站内变压器	500	2.75%	386.27	12.05	14.56	13.73	6.74%	可开放
4102	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干35#	315	6.69%	230.93	28.75	28.33	21.07	-14.39%	可开放
4103	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明二线	12H37亭变压器	500	4.23%	378.87	19.15	20.12	21.13	5.04%	可开放
4104	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12322亭站内变压器	500	5.81%	370.95	24.09	25.37	29.05	9.81%	可开放
4105	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12318亭站内变压器	500	5.13%	374.37	22.89	25.76	25.63	5.82%	可开放
4106	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12305亭站内变压器	500	8.16%	359.21	33.78	30.26	40.79	9.89%	可开放
4107	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12317亭站内变压器	500	0.03%	399.83	21.61	23.68	0.17	-91.13%	可开放
4108	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12513亭站内变压器	630	2.04%	491.15	12.26	12.64	12.85	2.38%	可开放
4109	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12508亭站内变压器	250	13.39%	166.52	32.16	30.36	33.48	2.03%	可开放
4110	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12571亭站内变压器	500	3.80%	381.02	18.08	22.12	18.98	2.46%	可开放

4111	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12509亭站内变压器	400	7.08%	291.69	22. 02	26. 61	28. 31	13.39%	可开放
4112	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	12161亭站内变压器	250	11.38%	171.55	27. 41	28. 68	28. 45	1.88%	可开放
4113	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12511亭站内变压器	400	7.83%	288.7	25. 75	33. 7	31. 3	10.25%	可开放
4114	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12572亭站内变压器	500	6.76%	366.19	32. 58	37. 82	33. 81	1.87%	可开放
4115	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12512亭站内变压器	400	8.10%	287.62	26. 71	30. 55	32. 38	10.10%	可开放
4116	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12568亭站内变压器	500	8.52%	357.39	30. 47	37. 5	42. 61	18.26%	可开放
4117	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12569亭站内变压器	500	8.22%	358.89	35. 81	36. 96	41. 11	7.14%	可开放
4118	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12567亭站内变压器	400	8.77%	284.93	35. 09	34. 82	35. 07	-0.03%	可开放
4119	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12566亭站内变压器	500	5.59%	372.07	30. 73	24. 6	27. 93	-4.66%	可开放
4120	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12565亭站内变压器	400	5.81%	296.76	36. 39	30. 56	23. 24	-20.09%	可开放
4121	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12554亭站内变压器	400	2.92%	308.31	11. 11	12. 68	11. 69	2.58%	可开放
4122	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12553亭站内变压器	500	2.42%	387.92	19. 64	18. 07	12. 08	-21.57%	可开放
4123	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12552亭站内变压器	500	0.15%	399.23	0. 56	0. 68	0. 77	17.26%	可开放
4124	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12551亭站内变压器	500	3.33%	383.33	23. 03	16. 91	16. 67	-14.92%	可开放
4125	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12550亭站内变压器	400	5.20%	299.21	18. 2	20. 99	20. 79	6.88%	可开放
4126	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12549亭站内变压器	500	3.08%	384.62	6. 01	21. 02	15. 38	59.97%	可开放
4127	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12531亭站内变压器	400	2.38%	310.47	8. 55	8. 62	9. 53	5.58%	可开放
4128	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12530亭站内变压器	500	3.88%	380.61	19. 38	20. 08	19. 39	0.03%	可开放
4129	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12525亭站内变压器	400	7.52%	289.93	28. 24	29. 52	30. 07	3.19%	可开放
4130	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12524亭站内变压器	400	5.55%	297.79	20. 57	20. 39	22. 21	3.91%	可开放

4131	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12523亭站内变压器	400	8.83%	284.67	29. 71	34. 24	35. 33	9.05%	可开放
4132	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12522亭站内变压器	400	3.87%	304.54	11. 45	13. 72	15. 46	16.20%	可开放
4133	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12521亭站内变压器	400	0.09%	319.66	23. 06	19. 94	0. 34	-87.86%	可开放
4134	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12520亭站内变压器	400	6.44%	294.25	17. 65	21. 5	25. 75	20.79%	可开放
4135	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12519亭站内变压器	400	11.27%	274.92	39. 09	44. 39	45. 08	7.39%	可开放
4136	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12156亭站内变压器	500	5.79%	371.07	25. 49	33. 63	28. 93	6.53%	可开放
4137	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12155亭站内变压器	500	4.28%	378.62	15. 43	17. 95	21. 38	17.71%	可开放
4138	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12154亭站内变压器	500	3.33%	383.33	14. 43	13. 96	16. 67	7.48%	可开放
4139	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12153亭站内变压器	400	8.38%	286.48	34. 74	33. 89	33. 52	-1.77%	可开放
4140	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	12728停站内变压器	500	9.35%	353.25	48. 12	44. 29	46. 75	-1.43%	可开放
4141	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	12729亭站内变压器	500	3.64%	381.8	16. 58	18. 53	18. 2	4.77%	可开放
4142	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	12730亭站内变压器	500	7.41%	362.94	37. 49	31. 92	37. 06	-0.58%	可开放
4143	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	12731亭站内变压器	500	2.08%	389.58	10. 9	12. 13	10. 42	-2.23%	可开放
4144	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	12732亭站内变压器	500	5.32%	373.38	20. 6	19. 77	26. 62	13.68%	可开放
4145	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	12733亭站内变压器	500	2.66%	386.71	11. 42	14. 01	13. 29	7.88%	可开放
4146	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	12734亭站内变压器	500	2.68%	386.61	12. 41	14. 02	13. 39	3.87%	可开放
4147	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12229亭站内变压器	400	9.70%	281.21	37. 84	40. 11	38. 79	1.25%	可开放
4148	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12226亭站内变压器	250	21.25%	146.87	41. 9	52. 41	53. 13	12.61%	可开放
4149	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12227亭站内变压器	400	12.68%	269.29	46. 82	48. 04	50. 71	4.07%	可开放
4150	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12228亭站内变压器	400	9.57%	281.74	35. 75	41. 47	38. 26	3.45%	可开放

4151	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12142亭站内变压器	400	6.68%	293.28	25.86	26.44	26.72	1.65%	可开放
4152	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12143亭站内变压器	400	5.61%	297.58	17.1	20.84	22.42	14.50%	可开放
4153	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12515亭站内变压器	315	12.22%	213.51	31.62	38.37	38.49	10.33%	可开放
4154	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12304亭站内变压器	500	8.09%	359.53	30.45	40.64	40.47	15.29%	可开放
4155	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12303亭站内变压器	400	0.12%	319.52	51.05	57.68	0.48	-90.30%	可开放
4156	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12300亭站内变压器	315	24.89%	173.59	64.04	73.1	78.41	10.65%	可开放
4157	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12539亭站内变压器	500	4.18%	379.12	23.09	19.87	20.88	-4.91%	可开放
4158	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12301亭站内变压器	315	25.00%	173.25	60.25	81.91	78.75	14.33%	可开放
4159	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12540亭站内变压器	315	0.07%	251.77	22.1	22.25	0.23	-89.80%	可开放
4160	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12302亭站内变压器	400	0.12%	319.53	121.83	107.46	0.47	-93.79%	可开放
4161	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12541亭站内变压器	315	5.89%	233.45	20.89	20.94	18.55	-5.77%	可开放
4162	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12230亭站内变压器	400	4.63%	301.47	19.77	18.8	18.53	-3.19%	可开放
4163	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12008亭站内变压器	500	9.51%	352.44	48.87	36.59	47.56	-1.35%	可开放
4164	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12009亭站内变压器	400	10.49%	278.05	24.93	45.83	41.95	29.72%	可开放
4165	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12542亭站内变压器	500	5.48%	372.6	24.72	26.2	27.4	5.28%	可开放
4166	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12543亭站内变压器	500	4.47%	377.67	28.9	21.07	22.33	-12.10%	可开放
4167	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12544亭站内变压器	500	5.63%	371.85	28.58	26.08	28.15	-0.76%	可开放
4168	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	12222亭站内变压器	250	6.64%	183.4	15.92	17.51	16.6	2.11%	可开放
4169	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12545亭站内变压器	400	7.00%	291.99	21.98	21.63	28.01	12.89%	可开放
4170	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12546亭站内变压器	400	4.67%	301.34	15.78	19.56	18.66	8.74%	可开放

4171	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12547亭站内变压器	400	4.78%	300.9	17. 09	15. 95	19. 1	5.72%	可开放
4172	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12548亭站内变压器	400	5.17%	299.31	11. 32	16. 45	20. 69	35.19%	可开放
4173	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	12504亭站内变压器	400	1.44%	314.26	6. 43	8. 19	5. 74	-5.52%	可开放
4174	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12503亭站内变压器	400	8.97%	284.13	29. 39	38. 06	35. 87	10.48%	可开放
4175	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12071亭站内变压器	315	7.60%	228.05	22. 85	27. 15	23. 95	2.38%	可开放
4176	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12179亭站内变压器	500	2.06%	389.72	11. 57	11. 57	10. 28	-5.74%	可开放
4177	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12180亭站内变压器	500	6.83%	365.84	25. 54	39. 86	34. 16	15.65%	可开放
4178	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12064亭站内变压器	315	6.88%	230.32	19. 52	30. 45	21. 68	5.39%	可开放
4179	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12808亭站内变压器	400	6.27%	294.93	25. 74	25. 94	25. 07	-1.31%	可开放
4180	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12809亭站内变压器	400	6.52%	293.94	25. 05	25. 91	26. 06	2.00%	可开放
4181	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12813亭站内变压器	500	5.79%	371.06	25. 87	30. 53	28. 94	5.77%	可开放
4182	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	12061亭站内变压器	400	6.99%	292.06	23. 16	25. 22	27. 94	9.84%	可开放
4183	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12072亭站内变压器	630	3.90%	479.41	24. 45	27. 66	24. 59	0.29%	可开放
4184	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12078亭站内变压器	315	15.55%	203.02	45. 91	55. 68	48. 98	3.29%	可开放
4185	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12073亭站内变压器	630	3.31%	483.15	19. 46	20. 75	20. 85	3.51%	可开放
4186	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12074亭站内变压器	630	4.89%	473.17	29. 33	30. 03	30. 83	2.53%	可开放
4187	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12075亭站内变压器	630	4.30%	476.91	25. 8	26. 61	27. 09	2.47%	可开放
4188	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12077亭站内变压器	400	0.10%	319.62	36. 01	40. 88	0. 38	-89.73%	可开放
4189	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12039亭站内变压器	250	18.40%	153.99	73. 69	75. 23	46. 01	-20.98%	可开放
4190	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12076亭站内变压器	400	2.97%	308.11	9. 42	9. 94	11. 89	12.35%	可开放

4191	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12225亭站内变压器	315	0.13%	251.59	36.48	61.32	0.41	-89.40%	可开放
4192	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12224亭站内变压器	315	10.44%	219.12	29.87	27.63	32.88	4.92%	可开放
4193	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12231亭站变压器	160	26.74%	85.21	124.73	43.67	42.79	-41.43%	可开放
4194	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12042亭站内变压器	315	0.13%	251.59	46.31	33.63	0.41	-90.59%	可开放
4195	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12047停站内变压器	315	10.09%	220.23	30.5	32.46	31.77	2.06%	可开放
4196	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12046亭站内变压器	500	3.75%	381.27	25.9	31.56	18.73	-14.96%	可开放
4197	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12735亭站内变压器	630	7.08%	459.41	13.93	13.44	44.59	78.91%	可开放
4198	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12736亭站内变压器	630	2.19%	490.21	13.46	13.25	13.79	1.22%	可开放
4199	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12737停站内变压器	630	2.65%	487.29	15.85	15.51	16.71	2.68%	可开放
4200	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12738亭站内变压器	630	2.32%	489.37	12.5	16.17	14.63	8.19%	可开放
4201	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12043亭站内变压器	250	9.06%	177.35	21.25	17.47	22.65	3.24%	可开放
4202	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12045亭站内变压器	315	17.12%	198.06	53.67	57.38	53.94	0.25%	可开放
4203	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12044亭站内变压器	200	30.44%	99.13	44.05	51.57	60.87	17.55%	可开放
4204	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12055亭站内变压器	500	6.35%	368.23	21.19	29.29	31.77	22.45%	可开放
4205	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12811亭站内变压器	100	46.47%	33.53	29.26	38.15	46.47	26.02%	可开放
4206	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12037亭站内变压器	500	5.26%	373.72	23.63	27.63	26.28	5.46%	可开放
4207	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12036亭站内变压器	500	8.53%	357.33	35.69	30.05	42.67	9.34%	可开放
4208	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12005亭站内变压器	100	47.00%	33	51.08	48.9	47	-4.08%	可开放
4209	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12004亭站内变压器	630	0.03%	503.79	27.7	59.76	0.21	-91.29%	可开放
4210	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12003亭站内变压器	400	0.06%	319.75	29.76	32.67	0.25	-90.83%	可开放

4211	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12002亭站内变压器	400	0.08%	319.7	37. 19	41. 34	0. 3	-91.02%	可开放
4212	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12006亭站内变压器	315	8.30%	225.87	32. 71	23. 79	26. 13	-10.62%	可开放
4213	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12007亭站内变压器	160	13.03%	107.15	25. 84	21. 53	20. 85	-10.17%	可开放
4214	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12012亭站内变压器	200	0.17%	159.67	14. 57	18. 68	0. 33	-84.95%	可开放
4215	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12011亭站内变压器	400	8.47%	286.12	28. 91	32. 97	33. 88	8.25%	可开放
4216	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12013亭站内变压器	400	9.03%	283.87	28. 08	31. 07	36. 13	13.43%	可开放
4217	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	12110亭站内变压器	160	0.41%	127.34	26. 19	0. 6	0. 66	-84.13%	可开放
4218	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12105亭站内变压器	630	6.05%	465.89	35. 52	35. 66	38. 11	3.58%	可开放
4219	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12014亭站内变压器	315	1.66%	246.78	5. 15	4. 17	5. 22	0.68%	可开放
4220	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12015亭站内变压器	400	11.13%	275.47	31. 07	44. 02	44. 53	19.72%	可开放
4221	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12107亭站内变压器	315	0.15%	251.54	34. 13	0. 36	0. 46	-88.39%	可开放
4222	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12016亭站内变压器	400	9.91%	280.38	26. 86	35. 35	39. 62	21.45%	可开放
4223	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12108亭站内变压器	400	13.38%	266.49	51. 49	53. 64	53. 51	1.94%	可开放
4224	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12017亭站内变压器	400	3.76%	304.96	14. 23	15. 96	15. 04	2.81%	可开放
4225	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12038亭站内变压器	315	0.07%	251.79	29. 39	22. 01	0. 21	-91.55%	可开放
4226	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12406亭站内变压器	315	7.25%	229.17	20. 35	21. 4	22. 83	5.92%	可开放
4227	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12405亭站内变压器	500	0.05%	399.74	23. 76	25. 75	0. 26	-89.54%	可开放
4228	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12404亭站内变压器	500	3.35%	383.24	23. 36	2558. 08	16. 76	-15.30%	可开放
4229	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12403亭站内变压器	315	9.98%	220.56	27. 58	34. 75	31. 44	6.77%	可开放
4230	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12035亭站内变压器	630	8.10%	452.95	73. 01	79. 88	51. 05	-16.38%	可开放

4231	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12402亭站内变压器	315	10.35%	219.41	32. 65	34. 45	32. 59	-0.09%	可开放
4232	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12401亭站内变压器	400	9.57%	281.74	31. 9	38. 98	38. 26	9.52%	可开放
4233	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12409亭站内变压器	400	6.48%	294.09	26. 92	29. 52	25. 91	-1.89%	可开放
4234	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12408亭站内变压器	315	0.10%	251.68	39. 59	29. 89	0. 32	-91.01%	可开放
4235	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	12201亭站内变压器	400	7.26%	290.97	31. 51	28. 84	29. 03	-4.02%	可开放
4236	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	12206亭站内变压器	400	6.85%	292.59	24. 01	24. 6	27. 41	6.85%	可开放
4237	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	12205亭站内变压器	400	8.28%	286.9	30. 55	30. 02	33. 1	4.09%	可开放
4238	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	12207亭站内变压器	400	10.97%	276.11	31. 97	38. 82	43. 89	17.17%	可开放
4239	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12237亭站内变压器	500	5.98%	370.12	27. 91	26. 55	29. 88	3.47%	可开放
4240	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12233亭站内变压器	400	0.09%	319.66	35. 33	39. 48	0. 34	-90.19%	可开放
4241	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12234亭站内变压器	400	7.38%	290.47	32. 33	32. 77	29. 53	-4.43%	可开放
4242	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12235亭站内变压器	400	6.13%	295.47	30. 9	27. 56	24. 53	-10.90%	可开放
4243	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12236亭站内变压器	400	9.01%	283.96	32. 3	35. 68	36. 04	5.63%	可开放
4244	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12750亭站内变压器	500	2.69%	386.54	11. 35	26. 54	13. 46	8.90%	可开放
4245	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12751亭站内变压器	500	4.27%	378.64	17. 15	26. 75	21. 36	11.60%	可开放
4246	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12752亭站内变压器	500	0.03%	399.83	14. 11	14. 44	0. 17	-89.02%	可开放
4247	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12753亭站内变压器	500	4.74%	376.29	21. 53	30. 08	23. 71	4.94%	可开放
4248	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12754亭站内变压器	500	4.84%	375.79	18. 81	37. 6	24. 21	13.45%	可开放
4249	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12755亭站内变压器	500	3.19%	384.05	12. 8	19. 23	15. 95	11.63%	可开放
4250	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12756亭站内变压器	500	0.98%	395.12	3. 9	2. 77	4. 88	11.86%	可开放

4251	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12757亭站内变压器	500	2.49%	387.53	15. 69	14. 28	12. 47	-10.85%	可开放
4252	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12758亭站内变压器	500	0.01%	399.95	7. 19	0. 05	0. 05	-91.66%	可开放
4253	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12759亭站内变压器	500	4.70%	376.49	20. 37	21. 45	23. 51	7.43%	可开放
4254	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12130亭站内变压器	400	10.70%	277.2	34. 53	55. 54	42. 8	11.33%	可开放
4255	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12132亭站内变压器	400	14.65%	261.41	41. 39	62. 94	58. 59	18.98%	可开放
4256	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	金城线	果园变6266金城线新堡分8右6#	160	0.78%	126.76	80. 64	67. 02	1. 24	-87.60%	可开放
4257	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A15亭站内变压器	400	7.85%	288.61	24. 71	31. 21	31. 39	12.71%	可开放
4258	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A01亭站内变压器	315	14.59%	206.03	44. 49	47. 5	45. 97	1.65%	可开放
4259	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12A21亭站内变压器	400	6.19%	295.26	19. 45	24. 98	24. 74	12.78%	可开放
4260	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干105左10右6#变压器	200	0.40%	159.21	0. 97	0. 59	0. 79	-9.75%	可开放
4261	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A16亭站内变压器	315	7.73%	227.64	19. 67	34. 63	24. 36	11.28%	可开放
4262	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A06亭站内变压器	400	10.98%	276.07	34. 46	62. 12	43. 93	12.91%	可开放
4263	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A09亭站内变压器	400	8.38%	286.47	28. 85	32. 27	33. 53	7.81%	可开放
4264	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A12亭站内变压器	315	11.04%	217.23	33	30. 48	34. 77	2.65%	可开放
4265	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔一线	12B27配电变压器	630	2.84%	486.12	16. 93	20. 18	17. 88	2.77%	可开放
4266	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔一线	12B28配电变压器	630	1.89%	492.11	10. 76	11. 42	11. 89	5.12%	可开放
4267	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔一线	12B29配电变压器	630	2.43%	488.7	12. 26	14. 3	15. 3	11.71%	可开放
4268	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔一线	12B30配电变压器	630	2.14%	490.54	10. 05	12. 77	13. 46	15.73%	可开放
4269	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B31配电变压器	500	0.91%	395.44	2. 76	4. 53	4. 56	28.54%	可开放
4270	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B32配电变压器	500	0.33%	398.36	0. 92	1. 3	1. 64	33.51%	可开放

4271	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B33配电变压器	500	1.10%	394.5	3. 23	3. 92	5. 5	30.49%	可开放
4272	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B21配电变压器	500	2.26%	388.68	10. 86	11. 5	11. 32	2.10%	可开放
4273	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B22配电变压器	500	2.43%	387.84	10. 62	11. 18	12. 16	7.01%	可开放
4274	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B23配电变压器	500	2.50%	387.48	10. 92	12. 42	12. 52	7.08%	可开放
4275	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B24配电变压器	500	2.59%	387.04	12. 28	13. 15	12. 96	2.73%	可开放
4276	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B25配电变压器	500	3.07%	384.64	12. 43	16. 21	15. 36	11.16%	可开放
4277	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	摩尔二线	12B26配电变压器	500	2.82%	385.88	11. 96	16. 4	14. 12	8.66%	可开放
4278	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A02亭站内变压器	400	6.26%	294.96	22. 05	24. 26	25. 04	6.56%	可开放
4279	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A03亭站内变压器	400	8.26%	286.98	29. 18	46. 59	33. 02	6.38%	可开放
4280	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12A19亭站内变压器	400	7.22%	291.14	37. 06	31. 4	28. 86	-11.75%	可开放
4281	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12947亭站内变压器	630	4.83%	473.58	25. 67	32. 29	30. 42	8.86%	可开放
4282	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12934D亭站内变压器	400	5.07%	299.73	20	20. 05	20. 27	0.67%	可开放
4283	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12935D亭站内变压器	630	3.56%	481.59	19. 79	22. 71	22. 41	6.41%	可开放
4284	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12944D亭站内变压器	400	5.31%	298.77	26. 71	23. 78	21. 23	-10.85%	可开放
4285	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12936D亭站内变压器	630	3.42%	482.48	21. 47	22. 5	21. 52	0.12%	可开放
4286	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金城一线	12D41亭站内变压器	400	9.11%	283.58	31. 06	32. 93	36. 42	8.29%	可开放
4287	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金城一线	12D43亭站内变压器	400	7.70%	289.22	28. 19	31. 61	30. 78	4.49%	可开放
4288	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢 丝干40左5左3#	200	19.22%	121.56	50. 63	47. 8	38. 44	-12.87%	可开放
4289	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢 丝干40左5左1#	200	20.70%	118.6	41. 94	41. 42	41. 4	-0.65%	可开放
4290	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	八家子变2866八家子线 民主干21左5#	160	40.58%	63.07	54. 45	64. 84	64. 93	9.20%	可开放

4291	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	八家子变2866八家子线民主干21左3#	200	36.34%	87.32	48.12	62.89	72.68	22.90%	可开放
4292	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	八家子变2866八家子线民主干33#	315	16.04%	201.47	52.78	50.07	50.53	-2.15%	可开放
4293	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线达红干41右8右1左1#变压器	250	25.00%	137.5	43.12	46.65	62.5	20.39%	可开放
4294	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干4#	100	89.35%	0	69.28	72.56	89.35	13.56%	可开放
4295	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干6#	200	32.85%	94.31	48.95	63.41	65.69	15.84%	可开放
4296	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干7右2#	160	29.29%	81.13	52.33	67.66	46.87	-5.36%	可开放
4297	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干11#	200	31.02%	97.97	49.1	58.24	62.03	12.40%	可开放
4298	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干15#	315	15.94%	201.78	51.87	56.95	50.22	-1.60%	可开放
4299	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干15右3#	400	0.11%	319.57	88.44	0.44	0.43	-93.03%	可开放
4300	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干17#	315	13.38%	209.86	38.84	37.51	42.14	4.16%	可开放
4301	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干19左2右4#	315	2.00%	245.7	27.46	11.17	6.3	-52.10%	可开放
4302	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干19左3#	315	16.55%	199.86	42.57	48.93	52.14	10.67%	可开放
4303	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干19左5#	200	25.18%	109.65	49.12	51.81	50.35	1.24%	可开放
4304	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干20#	200	15.63%	128.74	58.59	34.47	31.26	-26.96%	可开放
4305	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干21右4左2#	400	7.01%	291.97	25.91	28.03	28.03	4.01%	可开放
4306	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	新孙青线大郑干25右1#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
4307	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12A25亭站内变压器	315	12.81%	211.65	36.99	36.09	40.35	4.44%	可开放
4308	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12939D亭站内变压器	630	4.00%	478.77	20.75	21.17	25.23	10.27%	可开放
4309	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12941D亭站内变压器	400	4.90%	300.4	18.27	18.26	19.6	3.58%	可开放
4310	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12940D亭站内变压器	630	3.42%	482.45	19.83	22.09	21.55	4.25%	可开放

4311	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12943D亭站内变压器	630	4.27%	477.13	22. 33	25. 06	26. 87	9.70%	可开放
4312	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12945D亭站内变压器	400	8.29%	286.83	28. 06	33. 21	33. 17	8.72%	可开放
4313	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12946D亭站内变压器	315	7.52%	228.32	19. 95	20. 93	23. 68	8.95%	可开放
4314	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12H25亭站内变压器	315	5.22%	235.56	14. 72	16. 52	16. 44	5.68%	可开放
4315	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A34亭站内变压器	500	5.92%	370.39	25. 37	32. 38	29. 61	8.03%	可开放
4316	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A37亭站内变压器	630	2.96%	485.35	14. 69	17. 69	18. 65	12.68%	可开放
4317	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12D17亭站内变压器	400	2.88%	308.5	8. 7	12. 22	11. 5	14.97%	可开放
4318	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12A26亭站内变压器	315	7.06%	229.76	19. 42	26. 58	22. 24	7.01%	可开放
4319	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12948亭站内变压器	630	4.39%	476.36	23. 47	28. 42	27. 64	8.52%	可开放
4320	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12241亭站内变压器	400	7.94%	288.26	42. 61	37. 95	31. 74	-13.69%	可开放
4321	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12242亭站内变压器	100	37.57%	42.43	28. 81	38. 82	37. 57	14.20%	可开放
4322	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12243亭站内变压器	160	14.49%	104.81	24. 43	25. 47	23. 19	-2.57%	可开放
4323	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12246亭站内变压器	160	14.32%	105.09	24. 66	21. 49	22. 91	-3.61%	可开放
4324	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12247亭站内变压器	200	13.77%	132.46	31. 95	31. 07	27. 54	-7.16%	可开放
4325	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	12244. 1站内变压器	630	12.06%	428.01	57. 1	72. 69	75. 99	15.36%	可开放
4326	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	12244. 2亭站内变压器	630	0.03%	503.82	17. 91	0. 22	0. 18	-89.97%	可开放
4327	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	12245. 1亭站内变压器	630	0.05%	503.7	1. 49	0. 32	0. 3	-55.13%	可开放
4328	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	12245. 2亭站内变压器	630	7.73%	455.32	52. 34	54. 52	48. 68	-3.56%	可开放
4329	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	12181亭站内变压器	315	11.30%	216.41	25. 85	27. 16	35. 59	17.34%	可开放
4330	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	12182亭站内变压器	400	16.22%	255.12	73. 72	69. 63	64. 88	-6.19%	可开放

4331	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	12183亭站内变压器	400	10.61%	277.58	33.03	34.79	42.42	13.33%	可开放
4332	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	12203亭站内变压器	400	4.60%	301.59	19.11	19.4	18.41	-1.85%	可开放
4333	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业一线	12089亭站内变压器	400	6.79%	292.83	23.52	26.89	27.17	7.48%	可开放
4334	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12090亭站内变压器	400	8.48%	286.07	30.53	33.32	33.93	5.42%	可开放
4335	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业一线	12083亭站内变压器	630	6.87%	460.7	38.96	41.3	43.3	5.42%	可开放
4336	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12084亭站内变压器	500	10.77%	346.14	23.42	32.37	53.86	51.65%	可开放
4337	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12091亭站内变压器	630	5.06%	472.14	33.6	48.61	31.86	-2.62%	可开放
4338	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12092亭站内变压器	400	5.52%	297.91	21.37	22.6	22.09	1.67%	可开放
4339	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	12010亭站内变压器	315	6.32%	232.08	17.17	21.31	19.92	7.71%	可开放
4340	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12502亭站内变压器	400	7.08%	291.68	22.97	23.52	28.32	11.04%	可开放
4341	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12501亭站内变压器	400	0.06%	319.78	23.96	46.55	0.22	-90.42%	可开放
4342	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12087亭站内变压器	315	18.59%	193.43	56.73	54.85	58.57	1.61%	可开放
4343	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12088亭站内变压器	315	7.09%	229.68	27.03	26.84	22.32	-9.13%	可开放
4344	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12419亭站内变压器	500	8.62%	356.9	34.97	43.72	43.1	11.02%	可开放
4345	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12418亭站内变压器	630	2.86%	485.96	16.73	17.88	18.04	3.84%	可开放
4346	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12101亭站内变压器	400	6.88%	292.48	25.69	30.57	27.52	3.50%	可开放
4347	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12102亭站内变压器	400	12.17%	271.32	35.72	39.41	48.68	16.74%	可开放
4348	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	12103亭站内变压器	400	8.23%	287.09	31.74	31.16	32.91	1.83%	可开放
4349	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12129亭站内变压器	400	13.16%	267.36	42.06	42.23	52.64	11.87%	可开放
4350	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12410亭站内变压器	500	5.53%	372.34	24.73	26.59	27.66	5.76%	可开放

4351	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12411亭站内变压器	315	6.51%	231.5	16.27	19.87	20.5	12.25%	可开放
4352	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12701亭站内变压器	315	0.27%	251.16	43.76	34.25	0.84	-86.15%	可开放
4353	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12702亭站内变压器	630	10.87%	435.5	54.04	35.39	68.5	12.59%	可开放
4354	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12703亭站内变压器	400	12.47%	270.12	47.57	54.23	49.88	2.40%	可开放
4355	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12704亭站内变压器	500	0.12%	399.42	71.96	0.58	0.58	-91.02%	可开放
4356	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12705亭站内变压器	630	4.96%	472.74	28.92	30.04	31.26	3.97%	可开放
4357	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12085亭站内变压器	200	16.16%	127.69	33.34	37.03	32.31	-1.56%	可开放
4358	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12086亭站内变压器	400	16.07%	255.72	40.47	42.82	64.28	26.03%	可开放
4359	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12713亭站内变压器	400	8.75%	285.02	28.01	31.92	34.98	11.75%	可开放
4360	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12714亭站内变压器	500	0.02%	399.92	17.06	16.22	0.08	-93.15%	可开放
4361	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12715亭站内变压器	500	3.94%	380.32	14.19	16.25	19.68	17.77%	可开放
4362	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12711亭站内变压器	315	17.27%	197.61	39.18	46.64	54.39	17.82%	可开放
4363	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12712亭站内变压器	250	19.40%	151.5	38.32	52.78	48.5	12.50%	可开放
4364	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12706亭站内变压器	400	14.40%	262.4	42.95	44.75	57.6	15.81%	可开放
4365	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12707亭站内变压器	500	6.91%	365.46	30.88	32.84	34.54	5.76%	可开放
4366	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12708亭站内变压器	400	11.54%	273.86	42.85	42.78	46.14	3.77%	可开放
4367	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12709亭站内变压器	400	0.09%	319.65	43.71	0.36	0.35	-91.05%	可开放
4368	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12710亭站内变压器	400	9.38%	282.48	29.75	38.55	37.52	12.30%	可开放
4369	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12106亭站内变压器	250	15.38%	161.55	30.56	37.19	38.45	12.17%	可开放
4370	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12720亭站内变压器	500	11.34%	343.28	46.5	52.56	56.72	10.44%	可开放

4371	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12721亭站内变压器	500	3.20%	383.98	9.36	9.53	16.02	30.83%	可开放
4372	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12722亭站内变压器	500	3.84%	380.79	18.79	14.7	19.21	1.11%	可开放
4373	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12723亭站内变压器	500	4.53%	377.35	21.39	21.83	22.65	2.90%	可开放
4374	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12724亭站内变压器	500	5.07%	374.66	24.2	24.25	25.34	2.33%	可开放
4375	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12725亭站内变压器	500	5.14%	374.32	20.94	23.27	25.68	10.74%	可开放
4376	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12717亭站内变压器	500	3.98%	380.12	19.29	20.92	19.88	1.52%	可开放
4377	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12718亭站内变压器	500	4.69%	376.57	27.45	23	23.43	-7.61%	可开放
4378	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12719亭站内变压器	500	0.04%	399.82	24.9	19.86	0.18	-91.50%	可开放
4379	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12412亭站内变压器	400	10.27%	278.91	24.84	25.79	41.09	28.62%	可开放
4380	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12413亭站内变压器	250	22.30%	144.24	57.98	63.08	55.76	-1.93%	可开放
4381	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12127亭站内变压器	400	6.03%	295.89	19.55	25.92	24.11	11.05%	可开放
4382	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12128亭站内变压器	400	6.34%	294.66	24.17	26.5	25.34	2.39%	可开放
4383	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分26右6#	160	1.10%	126.24	0	1.57	1.76	-	可开放
4384	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干35#	160	36.85%	69.04	58.93	61.6	58.96	0.03%	可开放
4385	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	宋三变6034宋西线朝中干3#	160	13.23%	106.84	20.04	22.69	21.16	2.76%	可开放
4386	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	粮库线卫钢干20左6#	315	0.16%	251.5	94.83	23.09	0.5	-92.74%	可开放
4387	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	八家子变2876机场线交通干17右3#	160	30.04%	79.93	39.78	42.1	48.07	9.93%	可开放
4388	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	兴盛变1036兴永线兴永干11#	160	19.96%	96.06	24.46	29.89	31.94	14.27%	可开放
4389	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河南线化老分3左1#	160	0.00%	128	3.76	1.28	0	-100.00%	可开放
4390	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干67左5左2#	315	7.99%	226.82	88.67	21.87	25.18	-46.71%	可开放

4391	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西旺线	西旺线西旺干3右1#变压器	200	0.94%	158.13	2. 33	1. 93	1. 87	-10.41%	可开放
4392	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	繁荣变5546裕华一线裕华一线10#环网柜至宋八干59#宋八干60#	160	44.61%	56.62	81. 7	65. 48	71. 38	-6.53%	可开放
4393	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线自行车干38右1#	160	0.30%	127.52	27. 44	0. 71	0. 48	-86.77%	可开放
4394	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢线卫钢干38#	100	0.38%	79.62	11. 18	0. 29	0. 38	-81.56%	可开放
4395	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线烟部分29#	160	29.48%	80.83	23. 82	28. 08	47. 17	40.72%	可开放
4396	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分26#	100	34.55%	45.45	62. 29	71. 38	34. 55	-25.52%	可开放
4397	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干42#	100	56.55%	23.45	52. 76	56. 36	56. 55	3.53%	可开放
4398	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12J04亭站内变压器	500	3.04%	384.78	16. 14	15. 32	15. 22	-2.89%	可开放
4399	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12J01亭站内变压器	630	4.94%	472.87	22. 21	30. 25	31. 13	18.39%	可开放
4400	铁西区供电分公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	宁开变1033宁飞线宁忠干127左8左7左4#	250	17.22%	156.94	38. 05	39. 52	43. 06	6.38%	可开放
4401	铁西区供电分公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	宁飞线宁忠干127左8左16#变压器	315	11.35%	216.26	66. 62	67. 59	35. 74	-26.76%	可开放
4402	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	新宁双线双楼分34#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
4403	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12939亭站内变压器	500	7.11%	364.43	29. 32	34. 61	35. 57	10.14%	可开放
4404	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	化染线合成干10右17右1#柱上变压器	200	0.21%	159.59	-	-	0. 41	-	可开放
4405	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	环钢线水泥分39#柱上变压器	200	0.22%	159.56	-	-	0. 44	-	可开放
4406	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12D06亭站内变压器	400	0.07%	319.74	24. 15	28. 34	0. 26	-89.62%	可开放
4407	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水二线	果园变6282果水二线西河干73左16右12#	315	4.38%	238.2	78. 54	19. 24	13. 8	-58.08%	可开放
4408	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分17左5#	315	12.40%	212.93	39. 12	34. 65	39. 07	-0.06%	可开放
4409	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	兴阳干49#柱上变	400	0.17%	319.32	-	0. 54	0. 68	-	可开放
4410	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分20右9#右	100	76.00%	4	288. 31	70. 94	76	-48.66%	可开放

4411	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	红旗分71#	160	59.20%	33.28	12. 94	34. 95	94. 72	170.55%	可开放
4412	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	新大郑线大郑干85左1# 变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
4413	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达城线	达城线金属分4#柱上变 压器	400	0.00%	319.99	-	-	0. 01	-	可开放
4414	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金城一线	12D57配电变压器	630	7.05%	459.59	31. 08	39. 93	44. 41	19.54%	可开放
4415	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金城一线	12D58配电变压器	630	6.14%	465.32	29. 18	28. 71	38. 68	15.13%	可开放
4416	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线达红干41右8右6 左1#	160	35.11%	71.82	42. 86	53. 27	56. 18	14.49%	可开放
4417	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西达线西达干11右6右4 右1#	100	13.34%	66.66	13. 85	15. 65	13. 34	-1.86%	可开放
4418	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	新宁远线小台子干22左 3右4#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
4419	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分22左1#	160	25.25%	87.6	80. 39	76. 55	40. 4	-29.11%	可开放
4420	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	12920亭站内变压器	400	5.56%	297.77	20. 99	20. 38	22. 23	2.91%	可开放
4421	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	12926亭站内变压器	400	3.48%	306.08	19. 66	23. 54	13. 92	-15.86%	可开放
4422	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	12927亭站内变压器	250	0.11%	199.73	10. 12	17. 56	0. 27	-83.67%	可开放
4423	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	12925亭站内变压器	400	7.05%	291.79	26. 23	25. 76	28. 21	3.71%	可开放
4424	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	12924亭站内变压器	400	5.10%	299.61	19. 42	19. 67	20. 39	2.47%	可开放
4425	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	12923亭站内变压器	315	8.40%	225.53	23. 08	28. 73	26. 47	7.09%	可开放
4426	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	12922亭站内变压器	400	3.79%	304.86	13. 51	16. 33	15. 14	5.86%	可开放
4427	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化南线	12921亭站内变压器	315	7.33%	228.91	20. 58	22. 52	23. 09	5.92%	可开放
4428	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12912亭站内变压器	500	4.28%	378.59	16. 93	21. 43	21. 41	12.46%	可开放
4429	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12913亭站内变压器	500	3.99%	380.03	17. 02	18. 98	19. 97	8.32%	可开放
4430	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12914亭站内变压器	500	4.26%	378.72	26. 22	24. 38	21. 28	-9.91%	可开放

4431	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12917亭站内变压器	500	3.96%	380.2	16. 6	25. 87	19. 8	9.21%	可开放
4432	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12918亭站内变压器	400	5.92%	296.31	21. 91	22. 95	23. 69	3.98%	可开放
4433	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12919亭站内变压器	500	3.99%	380.06	17. 45	19. 25	19. 94	6.90%	可开放
4434	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12027亭站内变压器	315	10.89%	217.71	64. 01	32. 7	34. 29	-26.81%	可开放
4435	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12029亭站内变压器	400	5.80%	296.82	26. 82	25. 16	23. 18	-7.03%	可开放
4436	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12933亭站内变压器	500	1.21%	393.93	6. 85	7. 57	6. 07	-5.87%	可开放
4437	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12932亭站内变压器	400	0.06%	319.77	24. 33	23. 71	0. 23	-90.28%	可开放
4438	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12929亭站内变压器	500	6.42%	367.88	28. 4	30. 36	32. 12	6.35%	可开放
4439	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12930亭站内变压器	400	6.62%	293.52	21. 6	23. 23	26. 48	10.72%	可开放
4440	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12928亭站内变压器	400	5.86%	296.57	18. 94	21. 41	23. 43	11.22%	可开放
4441	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12605亭站内变压器	400	0.09%	319.65	33. 33	261. 9	0. 35	-89.75%	可开放
4442	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12603亭站内变压器	400	9.11%	283.58	31. 4	33. 35	36. 42	7.70%	可开放
4443	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12602亭站内变压器	400	8.06%	287.76	33. 66	34. 36	32. 24	-2.13%	可开放
4444	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12601亭站内变压器	500	7.13%	364.33	27. 88	32. 69	35. 67	13.11%	可开放
4445	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12604亭站内变压器	400	7.69%	289.26	25. 01	29. 16	30. 74	10.87%	可开放
4446	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12169亭站内变压器	400	4.78%	300.89	19. 13	19. 66	19. 11	-0.05%	可开放
4447	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	12060亭站内变压器	200	19.79%	120.42	35. 11	32. 77	39. 58	6.18%	可开放
4448	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12056亭站内变压器	500	3.76%	381.21	17. 58	9. 45	18. 79	3.38%	可开放
4449	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12057亭站内变压器	630	10.65%	436.93	30. 16	67. 2	67. 07	49.12%	可开放
4450	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12058亭站内变压器	315	6.03%	233.02	21. 81	22. 81	18. 98	-6.71%	可开放

4451	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12059亭站内变压器	500	6.50%	367.51	29.85	34.2	32.49	4.33%	可开放
4452	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12051亭站内变压器	400	13.09%	267.64	37.72	45	52.36	17.82%	可开放
4453	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12052亭站内变压器	500	2.58%	387.08	11.9	13.04	12.92	4.20%	可开放
4454	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12053亭站内变压器	500	0.06%	399.68	51.96	0.46	0.32	-92.15%	可开放
4455	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12054亭站内变压器	500	6.31%	368.44	20.27	30.26	31.56	24.78%	可开放
4456	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12109亭站内变压器	400	0.08%	319.68	36.38	36.81	0.32	-90.62%	可开放
4457	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12739亭站内变压器	500	1.71%	391.45	7.56	9.82	8.55	6.35%	可开放
4458	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12740亭站内变压器	500	3.79%	381.04	15.27	17.51	18.96	11.43%	可开放
4459	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12030亭站内变压器	160	0.00%	128	0	0	0	-	可开放
4460	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12147亭站内变压器	400	8.69%	285.23	31.45	38.1	34.77	5.15%	可开放
4461	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	12148亭站内变压器	500	8.95%	355.27	70.38	83.56	44.73	-20.28%	可开放
4462	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	12146亭站内变压器	500	2.12%	389.39	8.47	9.98	10.61	11.92%	可开放
4463	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴乐线	12743亭站内变压器	250	9.64%	175.89	22.5	80.8	24.11	3.52%	可开放
4464	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12032亭站内变压器	500	13.55%	332.23	77.05	66.79	67.77	-6.22%	可开放
4465	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12025亭站内变压器	400	6.23%	295.1	24.12	28.43	24.9	1.60%	可开放
4466	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12026亭站内变压器	630	3.94%	479.17	23.69	26.6	24.83	2.38%	可开放
4467	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12023亭站内变压器	400	0.05%	319.8	31.15	0.19	0.2	-91.99%	可开放
4468	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12024亭站内变压器	400	10.80%	276.8	35.49	42.04	43.2	10.33%	可开放
4469	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12021亭站内变压器	400	6.35%	294.6	24.47	23.91	25.4	1.88%	可开放
4470	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12022亭站内变压器	400	8.23%	287.07	32.28	34.71	32.93	1.00%	可开放

4471	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12028亭站内变压器	315	7.29%	229.03	48.82	24.29	22.97	-31.41%	可开放
4472	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12188亭站内变压器	500	5.96%	370.21	24.6	27.44	29.79	10.04%	可开放
4473	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12189亭站内变压器	500	7.14%	364.3	28.89	35.09	35.7	11.16%	可开放
4474	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12190亭站内变压器	315	11.05%	217.19	31.5	32.98	34.81	5.12%	可开放
4475	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12184亭站内变压器	250	13.98%	165.05	28.71	36.58	34.95	10.33%	可开放
4476	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12185亭站内变压器	400	5.39%	298.44	19.34	20.87	21.56	5.58%	可开放
4477	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12186亭站内变压器	400	6.99%	292.05	29.89	30.65	27.95	-3.30%	可开放
4478	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12187亭站内变压器	400	9.14%	283.44	28.57	30.44	36.56	13.12%	可开放
4479	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12931亭站内变压器	400	6.03%	295.9	19.58	17.85	24.1	10.94%	可开放
4480	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12915亭站内变压器	400	7.43%	290.28	26.91	32.8	29.72	5.09%	可开放
4481	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12916亭站内变压器	500	5.20%	374.02	23.01	25.65	25.98	6.26%	可开放
4482	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12048亭站内变压器	250	17.20%	157.01	35.02	42.54	42.99	10.80%	可开放
4483	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12049亭站内变压器	315	11.72%	215.08	27.72	35.06	36.92	15.41%	可开放
4484	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干28加1#	80	34.20%	36.64	26.52	28.53	27.36	1.57%	可开放
4485	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金城一线	12D40亭站内变压器	400	7.32%	290.72	22.66	27.56	29.28	13.67%	可开放
4486	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4266陶水线客车分4左2#	160	51.13%	46.2	78.98	93.54	81.8	1.77%	可开放
4487	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12526亭站内变压器	400	8.15%	287.42	25.07	30.27	32.58	14.00%	可开放
4488	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分12右3#柱上变压器	160	1.56%	125.5	54.06	4.19	2.5	-78.50%	可开放
4489	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12J36变压器	400	4.39%	302.43	13.3	15.87	17.57	14.94%	可开放
4490	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12J37变压器	400	6.28%	294.87	17.82	33.52	25.13	18.75%	可开放

4491	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12J38变压器	400	5.39%	298.45	17.09	21.2	21.55	12.29%	可开放
4492	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12J39变压器	500	4.70%	376.5	17.79	37.32	23.5	14.93%	可开放
4493	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12J40变压器	500	4.11%	379.44	18.25	18.95	20.56	6.14%	可开放
4494	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12J41变压器	630	3.70%	480.7	17.84	34.66	23.3	14.28%	可开放
4495	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12J43变压器	400	4.42%	302.31	16.07	16.63	17.69	4.92%	可开放
4496	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12J44变压器	500	4.55%	377.24	2.33	13.8	22.76	212.54%	可开放
4497	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12J45变压器	500	5.28%	373.59	3.03	10.01	26.41	195.23%	可开放
4498	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12A57变压器	500	5.60%	371.98	22.61	18.83	28.02	11.32%	可开放
4499	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12A56变压器	400	4.28%	302.87	12.24	13.94	17.13	18.30%	可开放
4500	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A61变压器	500	0.05%	399.76	18.9	19.74	0.24	-88.73%	可开放
4501	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A62变压器	500	3.81%	380.96	15.34	18.42	19.04	11.41%	可开放
4502	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A63变压器	500	3.85%	380.76	15.18	16.09	19.24	12.58%	可开放
4503	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A64变压器	500	6.44%	367.82	24.45	30.31	32.18	14.72%	可开放
4504	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A65变压器	500	4.20%	378.98	19.48	24.05	21.02	3.88%	可开放
4505	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A66变压器	500	4.58%	377.1	15.85	18.84	22.9	20.20%	可开放
4506	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A67变压器	630	1.15%	496.74	3.11	8.8	7.26	52.79%	可开放
4507	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A71变压器	400	7.53%	289.89	23	29.51	30.11	14.42%	可开放
4508	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A74变压器	400	6.16%	295.35	20.97	22.19	24.65	8.42%	可开放
4509	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A78变压器	400	7.46%	290.18	24.3	25.83	29.82	10.78%	可开放
4510	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A79变压器	400	6.74%	293.05	22.62	29.48	26.95	9.15%	可开放

4511	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A82变压器	400	5.39%	298.43	18.24	22.63	21.57	8.75%	可开放
4512	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A81变压器	400	8.50%	285.99	26.04	31.03	34.01	14.28%	可开放
4513	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A75变压器	630	4.20%	477.51	21.77	23.69	26.49	10.31%	可开放
4514	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A72变压器	630	4.02%	478.67	24.1	26.88	25.33	2.52%	可开放
4515	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A73变压器	630	3.50%	481.92	18.22	24.05	22.08	10.08%	可开放
4516	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A76变压器	400	5.11%	299.55	19.53	26.15	20.45	2.33%	可开放
4517	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A77变压器	400	5.82%	296.74	19.52	21.29	23.26	9.16%	可开放
4518	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12947D变压器	315	6.59%	231.24	18	19.67	20.76	7.39%	可开放
4519	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12948D变压器	315	4.95%	236.41	15.63	16	15.59	-0.13%	可开放
4520	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12949D变压器	315	6.05%	232.94	17.78	18.31	19.06	3.54%	可开放
4521	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12950D变压器	315	5.06%	236.05	14.9	17.54	15.95	3.46%	可开放
4522	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12951D变压器	315	7.19%	229.36	18.91	29.11	22.64	9.42%	可开放
4523	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12952D变压器	400	0.18%	319.28	2.16	1.27	0.72	-42.26%	可开放
4524	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12953D变压器	400	2.91%	308.37	12.69	13.05	11.63	-4.27%	可开放
4525	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12954D变压器间	400	3.13%	307.47	9.81	10.81	12.53	13.02%	可开放
4526	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12955D变压器	400	2.77%	308.92	9	12.1	11.08	10.96%	可开放
4527	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12956D变压器	400	2.77%	308.93	10.12	10.57	11.07	4.59%	可开放
4528	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12957D变压器	400	2.93%	308.28	9.35	10.31	11.72	11.96%	可开放
4529	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12958D变压器	400	3.13%	307.5	9.63	10.85	12.5	13.93%	可开放
4530	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化开线	12959D变压器	630	2.80%	486.38	8.88	9.21	17.62	40.86%	可开放

4531	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12960D变压器	630	0.80%	498.97	5. 29	6. 32	5. 03	-2.49%	可开放
4532	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河北线	新西河北线西河干18# 变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
4533	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A31亭站内变压器	630	2.09%	490.83	11. 08	11. 8	13. 17	9.02%	可开放
4534	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A35亭站内变压器	500	4.37%	378.14	17. 52	21. 11	21. 86	11.70%	可开放
4535	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A40亭站内变压器	500	4.54%	377.29	18. 75	23. 87	22. 71	10.05%	可开放
4536	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A41亭站内变压器	500	4.72%	376.38	18. 03	23. 78	23. 62	14.46%	可开放
4537	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	新生线线兴盛分8右10# 变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
4538	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	达南线达南干29#	200	0.17%	159.67	-	-	0. 33	-	可开放
4539	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	乐民线二台子干50右21 右2#	100	2.37%	77.63	66. 9	67. 73	2. 37	-81.18%	可开放
4540	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西 河干36左8#	200	0.34%	159.32	2. 53	0. 56	0. 68	-48.16%	可开放
4541	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干17左1#（新）	400	0.09%	319.65	-	0. 16	0. 35	-	可开放
4542	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑 干16右1#大郑线	50	77.72%	1.14	45. 29	85. 8	38. 86	-7.37%	可开放
4543	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑 干29#大郑线	315	0.15%	251.52	59. 51	0. 54	0. 48	-91.02%	可开放
4544	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12J30箱式变电站变压器	630	0.87%	498.51	4. 96	7. 26	5. 49	5.21%	可开放
4545	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢 丝干12#	315	10.74%	218.17	28. 04	32. 26	33. 83	9.84%	可开放
4546	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢 丝干12#右	400	9.68%	281.3	35. 06	48. 02	38. 7	5.06%	可开放
4547	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干10右5#	100	0.22%	79.78	13. 79	12. 76	0. 22	-87.37%	可开放
4548	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12329亭站内变压器	500	4.21%	378.95	18. 34	17. 21	21. 05	7.13%	可开放
4549	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12140亭站内变压器	250	13.58%	166.06	33. 03	34. 36	33. 94	1.37%	可开放
4550	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠 干160右16右4#	200	50.75%	58.51	100. 59	97. 49	101. 49	0.45%	可开放

4551	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干47左4右3#	315	9.78%	221.18	18.17	41.8	30.82	30.24%	可开放
4552	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分1#	200	13.82%	132.36	20.9	18.36	27.64	15.00%	可开放
4553	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干9右1#笔管线	315	10.23%	219.79	34.76	23.94	32.21	-3.74%	可开放
4554	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12J03亭站内变压器	630	5.33%	470.45	26.72	33.67	33.55	12.05%	可开放
4555	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干42右9左1#	100	50.33%	29.67	35.97	37.56	50.33	18.29%	可开放
4556	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	笔管线金城干53右5#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
4557	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	建北干12右3#	100	2.60%	77.4	7.61	7.33	2.6	-41.55%	可开放
4558	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	建北干12右7右3#	30	0.87%	23.74	0.66	0.25	0.26	-37.24%	可开放
4559	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	东台分39#2	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放
4560	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	双楼分67左2#	400	13.06%	267.75	68.32	109.17	52.25	-12.55%	可开放
4561	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	双楼分29右13左1#	100	88.90%	0	70.39	116.93	88.9	12.38%	可开放
4562	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	孙青分81左3#	30	8.23%	21.53	2.25	2.29	2.47	4.77%	可开放
4563	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	孙青分23左23#	160	33.05%	75.12	53.53	54.51	52.88	-0.61%	可开放
4564	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线黄家支44左4#变压器	400	21.20%	235.19	70.08	77.67	84.81	10.01%	可开放
4565	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E01亭站内变压器	500	6.11%	369.44	22.82	28.94	30.56	15.72%	可开放
4566	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E02亭站内变压器	500	5.38%	373.09	21.3	32.46	26.91	12.40%	可开放
4567	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12801亭（新）配电变压器	400	5.79%	296.84	23.52	22.86	23.16	-0.77%	可开放
4568	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	客车分17左5左6#	160	32.36%	76.23	50.06	52.83	51.77	1.69%	可开放
4569	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	保利分12#右	100	3.43%	76.57	82.16	2340.6	3.43	-79.57%	可开放
4570	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	实德线	化西干10左1#	160	7.79%	115.53	0	30.48	12.47	-	可开放

4571	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	啤酒分13左4#	160	6.03%	118.36	18.71	18.72	9.64	-28.22%	可开放
4572	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	化东干23#	100	0.26%	79.74	8.7	-	0.26	-82.71%	可开放
4573	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	金城干37左6右15右10#	50	19.16%	30.42	29.65	6.13	9.58	-43.16%	可开放
4574	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建北干32左1#	200	0.37%	159.26	1.28	0.71	0.74	-23.97%	可开放
4575	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	金城干23右2#	400	8.28%	286.89	29.21	37.38	33.11	6.47%	可开放
4576	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	12168亭（新）站内变压器	400	3.53%	305.88	-	17.54	14.12	-	可开放
4577	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12162亭（新）站内变压器	500	5.20%	374.01	-	32.58	25.99	-	可开放
4578	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12H27亭变压器	500	4.57%	377.13	19.35	21.7	22.87	8.72%	可开放
4579	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12118亭（新）站内变压器	400	3.29%	306.83	-	13.31	13.17	-	可开放
4580	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	新孙青线大郑干74#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
4581	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12115亭（新）站内变压器	400	5.84%	296.63	-	23.54	23.37	-	可开放
4582	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12113亭（新）站内变压器	400	6.69%	293.24	-	24.43	26.76	-	可开放
4583	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12114亭（新）站内变压器	500	1.92%	390.39	-	10.1	9.61	-	可开放
4584	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12208亭站内变压器	400	7.63%	289.47	23.82	29.04	30.53	13.21%	可开放
4585	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12175亭（新）站内变压器	500	4.81%	375.97	-	19.19	24.03	-	可开放
4586	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12240亭（新）站内变压器	500	9.48%	352.59	-	41.05	47.41	-	可开放
4587	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12177亭（新）站内变压器	500	4.89%	375.54	-	18.28	24.46	-	可开放
4588	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12170亭（新）站内变压器	500	3.81%	380.96	-	12.55	19.04	-	可开放
4589	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12165亭（新）站内变压器	400	7.61%	289.57	-	32.7	30.43	-	可开放
4590	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12173亭（新）站内变压器	500	4.19%	379.04	-	15.42	20.96	-	可开放

4591	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12239亭（新）站内变压器	500	4.44%	377.81	-	16.73	22.19	-	可开放
4592	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12238亭（新）站内变压器	500	8.56%	357.22	-	30.38	42.78	-	可开放
4593	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12178亭（新）站内变压器	400	11.48%	274.08	-	38.52	45.92	-	可开放
4594	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12176亭（新）站内变压器	400	16.49%	254.05	-	63.61	65.95	-	可开放
4595	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12166亭（新）站内变压器	400	4.78%	300.87	-	13.7	19.13	-	可开放
4596	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12167亭（新）站内变压器	400	1.82%	312.72	-	5.55	7.28	-	可开放
4597	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12171亭（新）站内变压器	400	4.14%	303.43	-	12.93	16.57	-	可开放
4598	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12172亭（新）站内变压器	400	7.11%	291.57	-	16.07	28.43	-	可开放
4599	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12174亭（新）站内变压器	400	3.26%	306.96	-	11.4	13.04	-	可开放
4600	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12158亭（新）站内变压器	400	8.59%	285.64	-	26.47	34.36	-	可开放
4601	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12159亭（新）站内变压器	400	9.41%	282.35	-	30.88	37.65	-	可开放
4602	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋工线	宋工干24右1左1#	200	53.35%	53.3	68.3	57.62	106.7	24.99%	可开放
4603	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河干12左15#	200	15.27%	129.47	43.33	1750.5	30.53	-16.06%	可开放
4604	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干105左10右3左1#变压器	200	0.00%	160	0	0	0	-	可开放
4605	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	无轨线民生干20#柱上变压器（新）	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
4606	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分6右14#右	100	55.19%	24.81	46.81	56.92	55.19	8.58%	可开放
4607	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12J06亭变压器	630	1.37%	495.37	0.94	1.21	8.63	203.00%	可开放
4608	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12J07亭变压器	630	1.55%	494.22	9.37	10.47	9.78	2.16%	可开放
4609	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	大郑干67左17右1#变压器	200	0.00%	160	0.12	0.04	0	-100.00%	可开放
4610	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12117亭（新）站内变压器	400	2.04%	311.86	-	6.49	8.14	-	可开放

4611	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河干36左7右11#	315	18.06%	195.1	88.66	85.88	56.9	-19.89%	可开放
4612	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12112亭（新）站内变压器	400	5.42%	298.33	-	38.87	21.67	-	可开放
4613	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12116亭（新）站内变压器	500	3.22%	383.88	-	18.36	16.12	-	可开放
4614	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河干36左7左13#	160	2.98%	123.23	1.25	6.79	4.77	95.35%	可开放
4615	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	新宁远线小台子干11#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
4616	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12163亭（新）站内变压器	500	5.35%	373.26	-	30.38	26.74	-	可开放
4617	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁双线双楼分29右13左1#变压器	100	78.19%	1.81	61.82	81.25	78.19	12.46%	可开放
4618	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12164亭（新）站内变压器	500	2.19%	389.05	-	9.45	10.95	-	可开放
4619	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右5左1#柱上变压器（新）	200	28.17%	103.67	-	83.64	56.33	-	可开放
4620	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右16#柱上变压器（新）	400	8.58%	285.69	-	25.64	34.31	-	可开放
4621	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右14#柱上变压器（新）	400	6.76%	292.95	-	24.4	27.05	-	可开放
4622	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分8左2右2#柱上变压器（新）	100	0.00%	80	-	1.64	0	-	可开放
4623	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干79#	200	15.31%	129.39	21.51	34.22	30.61	19.29%	可开放
4624	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	化工线	化工线1#环网柜南1#	160	9.46%	112.86	10.96	13.34	15.14	17.53%	可开放
4625	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干28右2#	250	17.82%	155.44	36.99	57.84	44.56	9.76%	可开放
4626	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	电灯线民生干26右6#柱上变压器（新）	200	9.91%	140.19	-	19.04	19.81	-	可开放
4627	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分18左5#柱上变压器（新）	200	14.12%	131.77	-	25.6	28.23	-	可开放
4628	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右6右4#柱上变压器（新）	200	0.75%	158.51	-	53.25	1.49	-	可开放
4629	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分8左4#柱上变压器（新）	400	7.44%	290.23	-	28.96	29.77	-	可开放
4630	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22右6右9#柱上变压器（新）	200	26.70%	106.61	-	74.3	53.39	-	可开放

4631	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分15#柱上变压器（新）	200	10.09%	139.83	-	48.02	20.17	-	可开放
4632	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22右7#柱上变压器（新）	200	34.54%	90.92	-	70.43	69.08	-	可开放
4633	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分30右2右3#柱上变压器（新）	400	8.20%	287.21	-	30.48	32.79	-	可开放
4634	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢线卫钢干12左7#柱上变压器（新）	400	6.09%	295.65	-	38.59	24.35	-	可开放
4635	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	新气象线朝中干48#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
4636	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12324亭站内变压器	500	3.50%	382.48	9.85	11.79	17.52	33.37%	可开放
4637	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12315亭站内变压器	500	6.27%	368.66	26.6	33.35	31.34	8.54%	可开放
4638	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12307亭站内变压器	500	0.03%	399.85	17.93	21.09	0.15	-90.85%	可开放
4639	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12308亭站内变压器	500	0.02%	399.91	16.19	13.17	0.09	-92.54%	可开放
4640	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12424亭站内变压器	500	6.17%	369.15	26.28	29.41	30.85	8.35%	可开放
4641	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右18左6#柱上变压器	200	28.04%	103.92	56.63	59.13	56.08	-0.49%	可开放
4642	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12518亭站内变压器	500	4.64%	376.79	21.41	24.24	23.21	4.12%	可开放
4643	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12527亭站内变压器	400	6.02%	295.94	20.9	26.65	24.06	7.29%	可开放
4644	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12537亭站内变压器	400	1.05%	315.79	6.9	3.58	4.21	-21.89%	可开放
4645	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化粮线	12911亭站内变压器	400	4.32%	302.73	21.8	16.18	17.27	-10.99%	可开放
4646	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干21左2#	250	0.25%	199.37	46.95	137	0.63	-88.42%	可开放
4647	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D42亭站内变压器	400	4.78%	300.9	17	19.74	19.1	6.00%	可开放
4648	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D44亭站内变压器	400	2.77%	308.91	9.36	8.02	11.09	8.85%	可开放
4649	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12824亭站内变压器	500	6.37%	368.13	30.95	38.24	31.87	1.48%	可开放
4650	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12826亭站内变压器	500	5.79%	371.03	22.53	29.7	28.97	13.39%	可开放

4651	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线新堡分42#	100	57.69%	22.31	59.62	54.69	57.69	-1.63%	可开放
4652	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12415亭站内变压器	315	16.44%	200.22	43.1	49.39	51.78	9.61%	可开放
4653	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干42右6右3#	200	38.85%	82.31	77.16	71.77	77.69	0.34%	可开放
4654	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	化染线合成干11#	200	36.23%	87.54	46.1	81.9	72.46	25.37%	可开放
4655	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干30右3#	315	14.34%	206.84	47.28	48.56	45.16	-2.27%	可开放
4656	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达合线	达合干2#	315	10.61%	218.59	52.15	46.1	33.41	-19.96%	可开放
4657	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	达道湾变2574达南线达南干7支1#	160	6.78%	117.15	9.82	5.71	10.85	5.11%	可开放
4658	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12934亭站内变压器	500	7.47%	362.64	30.94	46.58	37.36	9.89%	可开放
4659	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12943亭站内变压器	500	5.16%	374.2	23.43	23.16	25.8	4.94%	可开放
4660	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12941亭站内变压器	500	7.38%	363.09	28.55	33.83	36.91	13.70%	可开放
4661	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12940亭站内变压器	500	8.06%	359.69	30.32	36.32	40.31	15.30%	可开放
4662	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西达干47左1#	200	16.60%	126.8	53.24	40.68	33.2	-21.03%	可开放
4663	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	东方线	达南干22左2#	315	11.04%	217.23	37.87	44.35	34.77	-4.18%	可开放
4664	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12802亭（新）配电变压器	400	6.27%	294.91	22.07	24.2	25.09	6.62%	可开放
4665	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12804亭（新）配电变压器	400	0.01%	319.95	5.73	4.34	0.05	-90.66%	可开放
4666	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	达南干68右8#	315	2.18%	245.14	9.47	9.34	6.86	-14.89%	可开放
4667	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	达南干68右9#	315	0.03%	251.92	0.07	0.07	0.08	6.90%	可开放
4668	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线达红干41右11右2#变压器	250	42.31%	94.23	48.56	95.58	105.77	47.58%	可开放
4669	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红干41右18#	400	7.14%	291.46	67.72	70.39	28.54	-35.08%	可开放
4670	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达明干4#	100	59.61%	20.39	185.14	67.9	59.61	-43.26%	可开放

4671	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	乐达干23右17#	100	63.16%	16.84	66.26	62.5	63.16	-2.37%	可开放
4672	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达方线铸钢支31左9右13右1#	315	7.69%	227.79	8.33	29.94	24.21	70.48%	可开放
4673	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达方线铸钢支31左9右13西1#	100	1.65%	78.35	0.63	2.43	1.65	61.83%	可开放
4674	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达水线铸钢支58#左变压器	100	3.24%	76.76	3.36	3.15	3.24	-1.80%	可开放
4675	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水二线	西河干73左8#	160	8.68%	114.11	13.92	14.27	13.89	-0.11%	可开放
4676	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12805亭（新）配电变压器	400	7.09%	291.64	31.93	26.87	28.36	-5.76%	可开放
4677	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12806亭（新）配电变压器	400	4.61%	301.55	19.04	17.39	18.45	-1.56%	可开放
4678	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12814亭（新）配电变压器	400	6.95%	292.19	41.19	29.45	27.81	-17.83%	可开放
4679	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12815亭（新）配电变压器	500	15.17%	324.17	13.38	21.95	75.83	138.06%	可开放
4680	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12803亭（新）配电变压器	500	3.80%	380.99	17.88	18.32	19.01	3.11%	可开放
4681	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12420亭（新）配电变压器	500	5.02%	374.92	23.2	18.92	25.08	3.97%	可开放
4682	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12423亭（新）配电变压器	200	12.99%	134.02	27.01	28.4	25.98	-1.93%	可开放
4683	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12033亭（新）配电变压器	630	14.06%	415.43	73.6	80.84	88.57	9.70%	可开放
4684	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12807亭（新）配电变压器	200	9.82%	140.37	18.49	19.45	19.63	3.04%	可开放
4685	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12095亭（新）配电变压器	200	5.03%	149.94	9.39	10.23	10.06	3.51%	可开放
4686	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12096亭（新）配电变压器	500	0.03%	399.86	6.53	7.52	0.14	-85.36%	可开放
4687	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支6左6#柱上变压器	200	26.32%	107.37	47.26	51.76	52.63	5.53%	可开放
4688	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支32#柱上变压器	200	30.40%	99.21	46.62	58.7	60.79	14.19%	可开放
4689	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支21右7#柱上变压器	400	7.44%	290.23	24.06	27.42	29.77	11.24%	可开放
4690	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支24右8#柱上变压器	400	8.64%	285.45	37.33	29.9	34.55	-3.80%	可开放

4691	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支24右1#柱上变压器	400	10.59%	277.65	33.54	37.75	42.35	12.37%	可开放
4692	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支28#柱上变压器	400	7.63%	289.47	25.73	28.64	30.53	8.93%	可开放
4693	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支24左2#柱上变压器	400	10.08%	279.7	30.9	37.16	40.3	14.20%	可开放
4694	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支21右2左6#柱上变压器	400	5.83%	296.7	23.28	23.29	23.3	0.04%	可开放
4695	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支24左5#柱上变压器	400	10.73%	277.1	42.04	47.01	42.9	1.02%	可开放
4696	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支24右5#柱上变压器	400	7.64%	289.44	26.69	29.3	30.56	7.00%	可开放
4697	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支21右4#柱上变压器	400	8.55%	285.82	27.55	28.8	34.18	11.38%	可开放
4698	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支6右4#柱上变压器	400	10.16%	279.38	37.16	41.95	40.62	4.55%	可开放
4699	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁忠干63右6右1#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
4700	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋工线	12A30亭站内变压器	315	16.36%	200.46	42.86	51.27	51.54	9.66%	可开放
4701	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12434配电变压器	500	7.09%	364.54	27.8	42.31	35.46	12.94%	可开放
4702	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12435配电变压器	500	6.82%	365.9	25.06	30.78	34.1	16.65%	可开放
4703	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12812亭（新）配电变压器	400	7.39%	290.45	33.9	29.95	29.55	-6.64%	可开放
4704	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12727亭（新）配电变压器	400	5.43%	298.3	36.6	24.84	21.7	-23.00%	可开放
4705	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12422亭（新）配电变压器	400	3.06%	307.78	26.35	25.9	12.22	-31.90%	可开放
4706	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12726亭（新）配电变压器	400	6.34%	294.64	23.24	25.59	25.36	4.46%	可开放
4707	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D11配电变压器	500	3.32%	383.41	-	0.08	16.59	-	可开放
4708	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D64配电变压器	500	4.29%	378.57	-	0.08	21.43	-	可开放
4709	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D65配电变压器	500	3.63%	381.87	-	0.11	18.13	-	可开放
4710	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D66配电变压器	500	0.04%	399.8	-	0.16	0.2	-	可开放

4711	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D67配电变压器	400	0.08%	319.7	-	0.13	0.3	-	可开放
4712	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D68配电变压器	400	0.07%	319.73	-	0.24	0.27	-	可开放
4713	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D69配电变压器	500	0.04%	399.81	-	0.1	0.19	-	可开放
4714	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车线东鞍分61左12#柱上变压器	400	1.23%	315.09	8.94	11.98	4.91	-25.89%	可开放
4715	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	笔管线洪河支29#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
4716	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园东线砂砂矿分45#柱上变压器	400	7.11%	291.58	28.36	20.89	28.42	0.11%	可开放
4717	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园东线砂砂矿分42左4#变压器	200	0.22%	159.57	0.16	0.2	0.43	63.94%	可开放
4718	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	12H13亭站内变压器	315	5.60%	234.37	14.5	16.44	17.63	10.27%	可开放
4719	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	12H15亭站内变压器	400	16.21%	255.17	7.97	8.83	64.83	185.21%	可开放
4720	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12535亭站内变压器	500	6.45%	367.73	26.48	27.53	32.27	10.39%	可开放
4721	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12538亭站内变压器	500	1.70%	391.48	7.91	8.86	8.52	3.78%	可开放
4722	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12534亭站内变压器	500	2.20%	388.98	11.62	10.42	11.02	-2.62%	可开放
4723	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	宋三变6034宋西线朝中干19#	315	1.16%	248.34	3.72	3.56	3.66	-0.81%	可开放
4724	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12H10亭站内变压器	400	6.72%	293.13	26.85	26.26	26.87	0.04%	可开放
4725	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12H08亭站内变压器	400	0.10%	319.62	37.96	34.13	0.38	-89.99%	可开放
4726	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达北线	达北线太阳干39右3#变压器	50	42.46%	18.77	17.29	19.46	21.23	10.81%	可开放
4727	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12651亭变压器	500	4.27%	378.64	16.78	22.04	21.36	12.82%	可开放
4728	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12652亭变压器	500	4.46%	377.7	16.69	20.68	22.3	15.59%	可开放
4729	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	新宁远线小台子干37#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
4730	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	锻造线建北干17右11#柱上变压器	200	0.12%	159.76	-	0.37	0.24	-	可开放

4731	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J16站内变压器	315	7.36%	228.83	22. 23	21. 58	23. 17	2.09%	可开放
4732	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J17站内变压器	315	5.76%	233.87	19. 31	18. 1	18. 13	-3.10%	可开放
4733	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J18站内变压器	500	2.24%	388.78	10. 18	10. 98	11. 22	4.98%	可开放
4734	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J19站内变压器	500	2.72%	386.39	12. 36	13. 46	13. 61	4.93%	可开放
4735	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12J20站内变压器	500	4.29%	378.53	18. 58	20. 24	21. 47	7.50%	可开放
4736	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12J21站内变压器	500	4.42%	377.89	16. 54	17. 36	22. 11	15.62%	可开放
4737	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J22站内变压器	315	9.97%	220.61	30. 26	29. 88	31. 39	1.85%	可开放
4738	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J23站内变压器	315	6.80%	230.58	20. 15	22. 47	21. 42	3.10%	可开放
4739	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J24站内变压器	500	2.37%	388.14	9. 51	11. 84	11. 86	11.67%	可开放
4740	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J25站内变压器	500	3.30%	383.51	14. 52	17. 64	16. 49	6.57%	可开放
4741	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12J26站内变压器	315	1.65%	246.8	7. 35	5. 14	5. 2	-15.89%	可开放
4742	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12J27站内变压器	500	0.89%	395.53	0. 94	4. 35	4. 47	118.07%	可开放
4743	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干42右6#	200	38.89%	82.22	69. 61	79. 6	77. 78	5.71%	可开放
4744	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12274亭站内变压器	400	6.44%	294.25	28. 86	36. 51	25. 75	-5.54%	可开放
4745	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12272亭站内变压器	400	7.58%	289.69	22. 78	28. 46	30. 31	15.35%	可开放
4746	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12574亭站内变压器	400	7.00%	292	25. 46	30. 25	28	4.87%	可开放
4747	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12575亭站内变压器	250	19.26%	151.85	40. 94	43. 84	48. 15	8.45%	可开放
4748	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12578亭站内变压器	400	8.67%	285.33	32. 32	35. 66	34. 67	3.57%	可开放
4749	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12580亭站内变压器	500	7.51%	362.44	30. 9	39. 08	37. 56	10.25%	可开放
4750	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12579亭站内变压器	400	7.53%	289.9	28. 24	31. 62	30. 1	3.24%	可开放

4751	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴乐线	12781亭站内变压器	500	3.95%	380.27	20.92	24.97	19.73	-2.89%	可开放
4752	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴乐线	12782亭站内变压器	500	4.22%	378.92	33.49	26.37	21.08	-20.66%	可开放
4753	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线方田分21#	100	49.90%	30.1	57.09	55.12	49.9	-6.51%	可开放
4754	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12421亭站内变压器	400	0.75%	317	2.14	3.3	3	18.40%	可开放
4755	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12573亭站内变压器	400	7.37%	290.51	25.41	23.82	29.49	7.73%	可开放
4756	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12576亭站内变压器	500	7.86%	360.7	32.48	35.59	39.3	10.00%	可开放
4757	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12586亭站内变压器	500	6.26%	368.7	31.56	31.86	31.3	-0.41%	可开放
4758	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12588亭站内变压器	400	13.28%	266.89	39.16	52.79	53.11	16.46%	可开放
4759	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12590亭站内变压器	315	7.03%	229.84	19.97	20.92	22.16	5.34%	可开放
4760	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干104左1#	315	6.02%	233.05	16.7	18.68	18.95	6.52%	可开放
4761	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干126右6#	160	19.91%	96.15	25.68	29.75	31.85	11.37%	可开放
4762	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分153#	315	0.14%	251.55	3.49	7.25	0.45	-64.09%	可开放
4763	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分149右3#	200	24.01%	111.98	115.62	44.16	48.02	-35.55%	可开放
4764	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线烟部分49#	160	0.01%	127.98	15.14	2.33	0.02	-96.37%	可开放
4765	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线烟部分48#	100	73.28%	6.72	98.34	69.37	73.28	-13.68%	可开放
4766	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线烟部分42#	200	47.63%	64.75	41.09	68.72	95.25	52.25%	可开放
4767	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线烟部分22#	30	10.57%	20.83	2.27	2.77	3.17	18.17%	可开放
4768	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线烟部分26左2#	200	0.20%	159.61	3.37	2.19	0.39	-65.98%	可开放
4769	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分144左1#	30	8.33%	21.5	2.59	2.8	2.5	-1.75%	可开放
4770	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分142#	30	8.30%	21.51	2.36	2.4	2.49	2.72%	可开放

4771	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分139左7#	100	57.45%	22.55	65. 5	52. 58	57. 45	-6.35%	可开放
4772	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分139左11左5#	200	52.33%	55.35	27. 87	33. 85	104. 65	93.78%	可开放
4773	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分139左12#	100	43.08%	36.92	64. 73	36. 83	43. 08	-18.42%	可开放
4774	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分138#	30	11.53%	20.54	3. 21	3. 11	3. 46	3.82%	可开放
4775	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分134右2#	315	0.67%	249.89	0. 01	0	2. 11	1352.58%	可开放
4776	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分134右8#	315	8.50%	225.22	16. 44	15. 08	26. 78	27.63%	可开放
4777	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分131#	315	0.02%	251.94	8. 04	10. 29	0. 06	-91.36%	可开放
4778	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分129#	30	4.90%	22.53	1. 73	1. 42	1. 47	-7.82%	可开放
4779	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分125#	160	15.06%	103.9	49. 24	35. 7	24. 1	-30.04%	可开放
4780	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分124#	200	0.05%	159.9	0	0. 03	0. 1	-	可开放
4781	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线黄家支23#	30	13.73%	19.88	3. 46	3. 46	4. 12	9.12%	可开放
4782	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线黄家支20左3#	20	33.20%	9.36	8. 45	7. 93	6. 64	-11.35%	可开放
4783	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线黄家支10左8#	400	0.05%	319.8	66. 02	86. 1	0. 2	-94.50%	可开放
4784	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线黄家支10左4#	315	0.15%	251.54	25. 48	36. 97	0. 46	-86.56%	可开放
4785	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达道湾变2584达水线铸钢支5右1#达水线	250	0.36%	199.1	60. 31	48. 56	0. 9	-87.78%	可开放
4786	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达道湾变2584达水线铸钢支3右2#	250	0.40%	199	-	-	1	-	可开放
4787	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达道湾变2584达水线铸钢支17#达水线	315	0.63%	250	0. 15	17. 96	2	265.15%	可开放
4788	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E11配电变压器	400	5.03%	299.87	16. 4	20. 44	20. 13	10.79%	可开放
4789	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E12配电变压器	400	2.76%	308.95	6. 28	8. 57	11. 05	32.65%	可开放
4790	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E13配电变压器	630	4.11%	478.08	17. 46	22. 37	25. 92	21.84%	可开放

4791	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E14配电变压器	630	2.26%	489.77	12. 46	13. 49	14. 23	6.87%	可开放
4792	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E15配电变压器	400	2.71%	309.18	8. 33	10. 69	10. 82	13.97%	可开放
4793	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E16配电变压器	400	2.25%	311.02	6. 79	9. 82	8. 98	15.00%	可开放
4794	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E17配电变压器	400	0.00%	320	0	0. 07	0	-	可开放
4795	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E18配电变压器	400	0.00%	320	0	0	0	-	可开放
4796	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E19配电变压器	630	0.48%	501	1. 2	1. 39	3	58.11%	可开放
4797	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12E20配电变压器	630	1.01%	497.61	5. 39	7. 43	6. 39	8.88%	可开放
4798	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	东岭线	12H44亭站内变压器	400	3.36%	306.55	13. 01	9. 78	13. 45	1.68%	可开放
4799	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	新宁阳线笔管分6右5# 变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
4800	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分149右6#	200	0.10%	159.81	11. 63	13. 68	0. 19	-87.22%	可开放
4801	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12333亭站内变压器	500	4.45%	377.75	21. 44	20. 86	22. 25	1.87%	可开放
4802	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12D13亭站内变压器	400	9.05%	283.79	31. 65	68. 03	36. 21	6.96%	可开放
4803	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12D14亭站内变压器	400	8.47%	286.13	25. 13	58. 91	33. 87	16.09%	可开放
4804	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12528亭站内变压器	400	9.71%	281.15	32. 35	39. 34	38. 85	9.59%	可开放
4805	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12529亭站内变压器	400	20.59%	237.66	75. 08	77. 82	82. 34	4.72%	可开放
4806	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12532亭站内变压器	500	7.11%	364.45	31. 12	34. 08	35. 55	6.88%	可开放
4807	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12E03亭配电变压器	630	4.35%	476.61	21. 13	28. 53	27. 39	13.85%	可开放
4808	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线啤酒分14右1左1#	315	0.08%	251.76	12. 63	9. 78	0. 24	-86.22%	可开放
4809	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线啤酒分22右4#化北线	30	1.63%	23.51	0. 34	0. 72	0. 49	20.05%	可开放
4810	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12429配电变压器	500	5.71%	371.47	21. 78	30. 9	28. 53	14.45%	可开放

4811	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12430配电变压器	500	4.63%	376.84	21. 58	25. 56	23. 16	3.60%	可开放
4812	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12431配电变压器	630	4.74%	474.11	19. 36	29. 8	29. 89	24.25%	可开放
4813	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12432配电变压器	630	4.59%	475.07	26. 21	29. 62	28. 93	5.06%	可开放
4814	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12433配电变压器	630	2.73%	486.82	7. 94	21. 17	17. 18	47.10%	可开放
4815	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12001亭站内变压器	400	0.07%	319.73	30. 04	32. 57	0. 27	-90.52%	可开放
4816	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12559亭站内变压器	500	4.02%	379.92	15. 96	17. 46	20. 08	12.17%	可开放
4817	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12555亭站内变压器	500	3.10%	384.48	16. 37	14. 31	15. 52	-2.63%	可开放
4818	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12556亭站内变压器	500	3.01%	384.96	13. 64	15. 25	15. 04	5.01%	可开放
4819	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12557亭站内变压器	500	3.90%	380.52	16. 76	18. 4	19. 48	7.81%	可开放
4820	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12558亭站内变压器	500	3.86%	380.68	14. 68	18. 48	19. 32	14.72%	可开放
4821	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12560亭站内变压器	500	4.89%	375.57	20. 68	21. 56	24. 43	8.69%	可开放
4822	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12561亭站内变压器	500	4.12%	379.42	17. 11	18. 04	20. 58	9.67%	可开放
4823	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12562亭站内变压器	500	3.16%	384.21	19. 8	21. 04	15. 79	-10.70%	可开放
4824	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右25#地号线	315	0.07%	251.77	9. 97	0. 24	0. 23	-84.81%	可开放
4825	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河北线	西河干87左1右1#柱上变	200	0.60%	158.81	-	0. 46	1. 19	-	可开放
4826	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化北线液化分12#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
4827	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	气象线气象干21#柱上变压器	100	1.16%	78.84	-	-	1. 16	-	可开放
4828	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化北线化棉干31左4#柱上变压器	200	0.32%	159.37	-	-	0. 63	-	可开放
4829	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果树二线	果树二线西河干73左16右5南1#变压器	200	23.83%	112.35	75. 27	63. 07	47. 65	-20.44%	可开放
4830	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12131亭站内变压器	400	8.58%	285.69	30. 72	44. 43	34. 31	5.68%	可开放

4831	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12133亭站内变压器	315	11.02%	217.28	33.49	35.49	34.72	1.82%	可开放
4832	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12134亭站内变压器	400	0.08%	319.68	35.03	31.78	0.32	-90.44%	可开放
4833	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12135亭站内变压器	500	4.84%	375.79	28.94	29.67	24.21	-8.54%	可开放
4834	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12121亭站内变压器	500	5.41%	372.97	25.39	26.95	27.03	3.18%	可开放
4835	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12123亭站内变压器	500	5.68%	371.59	23.97	31.62	28.41	8.87%	可开放
4836	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12907亭站内变压器	400	5.95%	296.22	30.01	26.58	23.78	-10.98%	可开放
4837	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12904亭站内变压器	400	8.92%	284.34	30.5	33.68	35.66	8.13%	可开放
4838	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12906亭站内变压器	400	10.33%	278.69	33.33	44.02	41.31	11.33%	可开放
4839	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12905亭站内变压器	250	15.04%	162.4	32.25	33.31	37.6	7.98%	可开放
4840	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12901亭站内变压器	200	35.01%	89.99	63.15	69.68	70.01	5.29%	可开放
4841	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12902亭站内变压器	315	12.06%	214.01	34.74	43.04	37.99	4.57%	可开放
4842	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	12903亭站内变压器	400	6.69%	293.25	26.85	25.51	26.75	-0.19%	可开放
4843	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12908亭站内变压器	315	11.71%	215.12	31.29	35.08	36.88	8.57%	可开放
4844	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	12909亭站内变压器	315	6.02%	233.04	18.6	31.2	18.96	0.96%	可开放
4845	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12141亭站内变压器	315	8.74%	224.47	25.83	27.96	27.53	3.24%	可开放
4846	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12149亭站内变压器	315	12.28%	213.32	36.05	35.48	38.68	3.58%	可开放
4847	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12150亭站内变压器	400	6.07%	295.74	26.2	31.6	24.26	-3.77%	可开放
4848	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12151亭站内变压器	315	14.45%	206.49	42.77	51.47	45.51	3.15%	可开放
4849	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12124亭站内变压器	500	7.24%	363.82	41.75	39.23	36.18	-6.91%	可开放
4850	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12125亭站内变压器	400	12.69%	269.25	44.42	48.9	50.75	6.89%	可开放

4851	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12407亭站内变压器	500	6.05%	369.76	25.98	30.37	30.24	7.89%	可开放
4852	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12223亭站内变压器	500	4.81%	375.95	20.6	22.53	24.05	8.05%	可开放
4853	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12417亭站内变压器	315	13.16%	210.56	33.46	36.01	41.44	11.29%	可开放
4854	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12138亭站内变压器	400	6.95%	292.19	35.84	58.9	27.81	-11.91%	可开放
4855	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12416亭站内变压器	250	19.19%	152.02	43.88	50.5	47.98	4.57%	可开放
4856	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12137亭站内变压器	400	12.04%	271.83	19.67	17.35	48.17	56.49%	可开放
4857	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	12193亭站内变压器	315	7.41%	228.66	26.3	22.23	23.34	-5.80%	可开放
4858	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	12191亭站内变压器	400	7.44%	290.25	26.33	28.06	29.75	6.30%	可开放
4859	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	12192亭站内变压器	400	6.11%	295.58	21.25	26.68	24.42	7.20%	可开放
4860	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12D25亭站内变压器	500	4.87%	375.67	19.04	24.61	24.33	13.04%	可开放
4861	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12D20亭站内变压器	630	5.81%	467.39	30.17	35.06	36.61	10.16%	可开放
4862	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	12E21配电变压器	630	5.74%	467.81	16.08	22.72	36.19	50.02%	可开放
4863	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12E23配电变压器	500	0.01%	399.93	0	0.29	0.07	-	可开放
4864	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12E24配电变压器	500	2.11%	389.45	9.56	11.95	10.55	5.05%	可开放
4865	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支6右8#	80	98.31%	0	56.98	66.01	78.65	17.49%	可开放
4866	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支6右5#	80	99.63%	0	60.38	68.43	79.7	14.89%	可开放
4867	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支6左2#	200	14.51%	130.99	26.59	26.6	29.01	4.45%	可开放
4868	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支12右1#	50	7.46%	36.27	3.56	4.31	3.73	2.36%	可开放
4869	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支17#	30	15.90%	19.23	3.81	4.42	4.77	11.89%	可开放
4870	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支22#	100	3.71%	76.29	118.43	3.73	3.71	-82.30%	可开放

4871	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支27#	315	11.96%	214.32	37.4	39.08	37.68	0.37%	可开放
4872	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干70右7左5#地号线	250	0.29%	199.27	60.53	0.82	0.73	-89.02%	可开放
4873	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分22左1#	200	32.05%	95.9	30.23	77.24	64.1	45.62%	可开放
4874	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干73左4#地号线	315	18.81%	192.76	26.41	24.99	59.24	49.77%	可开放
4875	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	八家子变2856电灯线电灯干7#	200	16.15%	127.7	50.48	48.28	32.3	-20.01%	可开放
4876	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	八家子变2856电灯线电灯干16左8#	315	12.68%	212.06	37.79	42.29	39.94	2.81%	可开放
4877	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线自行车干38右4#东鞍线	315	9.39%	222.41	29.92	31.75	29.59	-0.55%	可开放
4878	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线自行车干18右4#东鞍线200	200	6.42%	147.17	-	-	12.83	-	可开放
4879	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线四方台分5右7#东鞍线	200	0.09%	159.83	54.57	83.51	0.17	-94.42%	可开放
4880	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线四方台分5右11左3#东鞍线	315	8.49%	225.25	0	18.12	26.75	-	可开放
4881	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线四方台分15左2#东鞍线	100	29.15%	50.85	31.97	28.91	29.15	-4.51%	可开放
4882	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线四方台分5右6左2#东鞍线	80	45.26%	27.79	25.33	30.61	36.21	19.56%	可开放
4883	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分10右2#果园东线	400	21.29%	234.85	76.78	89.41	85.15	5.31%	可开放
4884	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分15左1#果园东线	315	15.40%	203.48	46.4	55.71	48.52	2.26%	可开放
4885	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分33#	315	0.05%	251.84	34.16	37.49	0.16	-93.16%	可开放
4886	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分5#果园东线	160	56.36%	37.82	93.09	95.42	90.18	-1.58%	可开放
4887	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分1右5#果园东线	400	4.89%	300.43	24.43	24.24	19.57	-10.50%	可开放
4888	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分1右10#果园东线	30	12.17%	20.35	3.08	3.33	3.65	8.86%	可开放
4889	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分1右8左2#	100	72.93%	7.07	47.13	55.71	72.93	24.40%	可开放
4890	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线矽砂矿分8左2#果园东线	100	70.41%	9.59	68.8	81.41	70.41	1.16%	可开放

4891	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干16#果园东线	400	7.70%	289.22	77.36	52.91	30.78	-36.92%	可开放
4892	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干45左1#果园东线	200	17.53%	124.94	45.65	46.7	35.06	-12.36%	可开放
4893	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干23#果园东线	315	8.47%	225.31	39.16	26.38	26.69	-17.44%	可开放
4894	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干63#果园东线	400	10.83%	276.68	49.87	51.73	43.32	-6.80%	可开放
4895	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干62#果园东线	315	13.50%	209.46	44.57	56.95	42.54	-2.30%	可开放
4896	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干70#果园东线	100	0.77%	79.23	4.18	4.26	0.77	-57.08%	可开放
4897	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干32#果园东线	400	0.53%	317.89	72.57	2.5	2.11	-82.95%	可开放
4898	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干61右2右5#果园东线	315	0.25%	251.22	0.77	0.84	0.78	0.65%	可开放
4899	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干50右1#	50	31.30%	24.35	18.87	18.31	15.65	-8.93%	可开放
4900	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干61右2右1#	400	11.44%	274.23	47.42	51.39	45.77	-1.76%	可开放
4901	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分11左5#果园西线	100	26.15%	53.85	20.79	23.65	26.15	12.15%	可开放
4902	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	钢丝绳	八家子变2878钢丝绳钢丝干48左5#	315	10.95%	217.51	43.88	38.71	34.49	-11.34%	可开放
4903	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分11左4左2#果园西线	315	9.99%	220.54	25.56	26.1	31.46	10.94%	可开放
4904	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分11左2右5#果园西线	100	0.00%	80	6.87	0.01	0	-100.00%	可开放
4905	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分26右5右1#果园西线	400	3.57%	305.73	97.25	12.18	14.27	-61.69%	可开放
4906	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分2#果园西线	315	14.16%	207.4	36.39	45.68	44.6	10.71%	可开放
4907	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分15#果园西线	100	50.33%	29.67	42.3	47.96	50.33	9.08%	可开放
4908	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分26右1#果园西线	50	7.30%	36.35	2.94	3.1	3.65	11.42%	可开放
4909	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分28#	250	5.93%	185.17	22.38	17.33	14.83	-18.60%	可开放
4910	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分11左10#果园西线	200	0.00%	160	33.19	33.7	0	-100.00%	可开放

4911	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	八家子变2876机场线交通干27#	315	16.42%	200.27	48.11	53.29	51.73	3.69%	可开放
4912	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴乐线	兴盛变1039兴乐线兴永干16#	200	15.70%	128.6	33.93	34.87	31.4	-3.80%	可开放
4913	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分15#	315	7.54%	228.25	19.74	33.81	23.75	9.69%	可开放
4914	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分9左12#	160	0.63%	127	114.55	165.1	1	-90.66%	可开放
4915	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分27左5#	100	48.42%	31.58	68.15	79.59	48.42	-15.71%	可开放
4916	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分28#	400	11.68%	273.3	48.92	48.16	46.7	-2.30%	可开放
4917	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分30左4#	400	7.21%	291.18	29.79	35.95	28.82	-1.64%	可开放
4918	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分37左5#	200	52.96%	54.09	58.38	93.21	105.91	34.69%	可开放
4919	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分36右6#	160	0.39%	127.37	43.38	0.67	0.63	-87.95%	可开放
4920	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达明线达明干18#变压器	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放
4921	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分8#	315	0.15%	251.52	64.5	0.49	0.48	-91.37%	可开放
4922	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分11#	250	19.23%	151.93	41.67	52.69	48.07	7.41%	可开放
4923	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分26右4#	100	1.87%	78.13	80.68	1.7	1.87	-84.78%	可开放
4924	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分20右13#	100	69.65%	10.35	67.55	74.75	69.65	1.54%	可开放
4925	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分20右8右2#	30	14.33%	19.7	4.85	3.97	4.3	-5.84%	可开放
4926	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分32右2#	400	6.68%	293.27	41.34	46.61	26.73	-19.59%	可开放
4927	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分1右7#	50	12.70%	33.65	12.14	8.05	6.35	-27.68%	可开放
4928	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分20右9#	100	66.76%	13.24	0.4	0.5	66.76	1191.90%	可开放
4929	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	八家子变2876机场线交通干5#右	315	9.62%	221.69	71.81	21.72	30.31	-35.03%	可开放
4930	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	炼油干9右3#	100	77.57%	2.43	84.78	89.42	77.57	-4.35%	可开放

4931	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	炼油干9右13左2#	200	8.40%	143.2	18.96	16.8	16.8	-5.87%	可开放
4932	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	炼油干9右9左2#	100	45.20%	34.8	45.08	50.3	45.2	0.13%	可开放
4933	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	无轨线民生干17右1#柱上变压器	315	3.55%	240.81	-	-	11.19	-	可开放
4934	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	粮库线卫钢干20左3#	315	14.65%	205.86	54.73	77.95	46.14	-8.18%	可开放
4935	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	陶官变4236粮库线卫钢干10粮库线	100	12.50%	67.5	20.07	15.59	12.5	-21.08%	可开放
4936	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	粮库线卫钢干20左9#	315	10.40%	219.24	28.11	30.25	32.76	7.95%	可开放
4937	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分29右3#	250	17.76%	155.61	52.84	43.56	44.39	-8.34%	可开放
4938	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分23左2右3#	200	22.82%	114.36	44.39	55.22	45.64	1.40%	可开放
4939	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分23左6右3#	160	35.55%	71.12	50.01	58.83	56.88	6.65%	可开放
4940	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分23左12#	160	31.14%	78.17	48.53	100.59	49.83	1.33%	可开放
4941	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分23左7左2#	200	39.27%	81.47	66.98	78.53	78.53	8.28%	可开放
4942	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分17左5右3#	200	17.57%	124.86	34.31	33.91	35.14	1.20%	可开放
4943	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分17左3右2#	160	43.71%	58.06	57.97	60.67	69.94	9.84%	可开放
4944	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分17左13#	315	17.85%	195.78	44.15	49.82	56.22	12.84%	可开放
4945	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分17左9东1#	160	28.46%	82.47	47.28	45.43	45.53	-1.87%	可开放
4946	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分17左5#	200	41.32%	77.37	54.32	68.91	82.63	23.34%	可开放
4947	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分11左1#	100	28.66%	51.34	28.14	29.58	28.66	0.92%	可开放
4948	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右18#柱上变压器	160	18.22%	98.85	27.65	32.74	29.15	2.68%	可开放
4949	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分23左13左2#	100	36.21%	43.79	32.93	36.81	36.21	4.86%	可开放
4950	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分5#	100	42.36%	37.64	37.58	38.33	42.36	6.17%	可开放

4951	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分8右6#	100	9.24%	70.76	6.82	7.8	9.24	16.40%	可开放
4952	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分23左10#	160	40.27%	63.57	60.8	60.48	64.43	2.94%	可开放
4953	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴盛分16#	50	79.74%	0.13	34.78	35.31	39.87	7.07%	可开放
4954	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	八家子变2852民生线民生干27#	160	36.74%	69.21	55.15	60.48	58.79	3.25%	可开放
4955	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线民生干8左7#	160	19.75%	96.4	26.92	34.5	31.6	8.34%	可开放
4956	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	八家子变2852民生线民生干28右5#	100	72.89%	7.11	59.66	62.41	72.89	10.53%	可开放
4957	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	八家子变2852民生线民生干28右1#	200	10.67%	138.67	23.37	25.77	21.33	-4.46%	可开放
4958	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	化保线客车分8右13#变压器	315	0.34%	250.93	101.46	97.88	1.07	-89.73%	可开放
4959	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	客车分10#	315	13.28%	210.18	40.53	44.93	41.82	1.58%	可开放
4960	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分12#解放线	400	15.58%	257.69	67.75	70.75	62.31	-4.10%	可开放
4961	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	化纺变1029化保线化保干11#	100	1.92%	78.08	19.61	2.29	1.92	-68.71%	可开放
4962	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	化纺变1029化保线化保干8右2#	100	0.00%	80	0	0.06	0	-	可开放
4963	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干27#解放线	315	5.15%	235.77	17.93	17.71	16.23	-4.86%	可开放
4964	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干24右4#解放线	315	9.43%	222.28	25.95	57.04	29.72	7.02%	可开放
4965	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干34右13#解放线	160	48.36%	50.63	70.34	74.41	77.37	4.88%	可开放
4966	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干19右3左4#解放线	315	15.37%	203.6	46.95	48.42	48.4	1.53%	可开放
4967	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干41#解放线	160	12.76%	107.59	35.61	15.14	20.41	-24.29%	可开放
4968	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干34右4#	315	12.65%	212.15	27.9	33.67	39.85	19.51%	可开放
4969	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干34右11#解放线	100	67.53%	12.47	62.48	64.12	67.53	3.96%	可开放
4970	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干34右11左1#解放线	200	40.22%	79.57	55.46	70.34	80.43	20.43%	可开放

4971	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干15#解放线	315	22.17%	182.16	58.14	70.59	69.84	9.60%	可开放
4972	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分3#解放线	315	18.91%	192.44	61.2	62.54	59.56	-1.35%	可开放
4973	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	化保线客车分7#柱上变压器	315	18.11%	194.95	56.29	57.9	57.05	0.67%	可开放
4974	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	化纺变1029化保线保利分9#	315	0.28%	251.13	89.77	92.58	0.87	-90.16%	可开放
4975	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分8右6#解放线	160	32.54%	75.94	50.85	52.54	52.06	1.18%	可开放
4976	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分29右8#	315	3.00%	242.54	57.56	46.93	9.46	-59.46%	可开放
4977	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分67左1#	50	86.88%	0	41.54	36.8	43.44	2.26%	可开放
4978	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分56左3右6#	200	55.17%	49.66	82.93	97.92	110.34	15.35%	可开放
4979	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干15右7#	160	24.68%	88.52	30.52	37.21	39.48	13.74%	可开放
4980	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分46左7#	160	0.25%	127.6	32.95	34.37	0.4	-88.98%	可开放
4981	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分82左5#	160	5.83%	118.67	8.45	9.48	9.33	5.08%	可开放
4982	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分56左4右2#	160	7.51%	115.98	6.6	6.83	12.02	34.95%	可开放
4983	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分29右14#	315	10.23%	219.76	48.17	35.45	32.24	-18.19%	可开放
4984	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干20#	50	72.48%	3.76	21.08	25.78	36.24	31.12%	可开放
4985	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化西线	化纺变3562化西线化西干17化西线	315	19.52%	190.5	65.24	70.26	61.5	-2.91%	可开放
4986	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化西线	化纺变3562化西线化西干33右5左3化西线	315	14.21%	207.23	72.68	53.77	44.77	-21.52%	可开放
4987	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分29右1#化棉线	315	7.57%	228.16	32.23	34.32	23.84	-14.00%	可开放
4988	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分21左4#化棉线	315	3.99%	239.43	15.15	13.46	12.57	-8.91%	可开放
4989	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分17左3#	315	8.17%	226.26	8.43	31.68	25.74	74.74%	可开放
4990	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干13#	200	37.55%	84.9	65.74	75.05	75.1	6.88%	可开放

4991	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干20右1#	100	53.54%	26.46	48.02	47.01	53.54	5.59%	可开放
4992	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干20右6#	315	4.37%	238.22	18.96	22.33	13.78	-14.75%	可开放
4993	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干20右13#	315	22.17%	182.16	52.27	65.47	69.84	15.59%	可开放
4994	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化棉线化棉干33#	160	22.30%	92.32	37.48	41.21	35.68	-2.43%	可开放
4995	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干45右1右1#	100	0.00%	80	0	0	0	-	可开放
4996	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干20右11#	200	45.03%	69.94	70.83	86.59	90.06	12.76%	可开放
4997	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干38#化棉线	160	12.90%	107.36	34.94	26.77	20.64	-23.14%	可开放
4998	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	化纺变3556化东线化东干28#化东线	30	0.00%	24	0	0	0	-	可开放
4999	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	化纺变3556化东线化东干15#	200	2.66%	154.68	44.09	1138.38	5.32	-65.26%	可开放
5000	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	化纺变3556化东线化东干19#化东线	50	0.00%	40	23.9	0	0	-100.00%	可开放
5001	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	化纺变3556化东线化东干8右5#化东线	50	60.48%	9.76	59.67	59.52	30.24	-28.81%	可开放
5002	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干31左15#	315	20.25%	188.22	60.1	64.58	63.78	3.02%	可开放
5003	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化北线化棉干31右5#	160	15.54%	103.14	-	-	24.86	-	可开放
5004	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干31右6#	200	21.91%	116.18	40.53	46.96	43.82	3.98%	可开放
5005	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干31右5#	100	61.89%	18.11	23.01	22.26	61.89	64.00%	可开放
5006	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化北线化棉干31右9#	100	38.60%	41.4	-	-	38.6	-	可开放
5007	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干14右2右2#	160	43.16%	58.94	57.57	66.65	69.06	9.53%	可开放
5008	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干14右5右2#	160	47.76%	51.58	78.45	76.81	76.42	-1.30%	可开放
5009	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干14右7右2#	160	0.70%	126.88	51.7	63.21	1.12	-85.28%	可开放
5010	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干14右10#	160	13.95%	105.68	26.18	30.32	22.32	-7.67%	可开放

5011	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干14右9#	100	49.61%	30.39	55.73	52.61	49.61	-5.65%	可开放
5012	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线啤酒分3#化北线	100	62.35%	17.65	57.34	61.06	62.35	4.28%	可开放
5013	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	民生干35右3#	315	14.91%	205.04	41.27	46.93	46.96	6.67%	可开放
5014	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	公路线	公路线福利分54右6左1#公路线	160	43.40%	58.56	77.02	71.12	69.44	-5.05%	可开放
5015	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	公路线	公路线福利分21右1#	400	4.16%	303.36	5.98	15.85	16.64	66.81%	可开放
5016	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	公路线	福利分34#公路线变压器	315	10.58%	218.67	90.36	32.75	33.33	-39.27%	可开放
5017	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	公路线	宋达线福利分63#	315	1.10%	248.55	16.22	16.2	3.45	-53.88%	可开放
5018	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	福利分70#宋达线	315	12.36%	213.08	82.21	37.05	38.92	-31.19%	可开放
5019	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线福利分66左3#	200	24.69%	110.62	50.84	66.09	49.38	-1.45%	可开放
5020	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达恒线达东干21左10支1#变压器	160	27.08%	84.68	37.41	37.76	43.32	7.61%	可开放
5021	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干5#繁荣线	160	48.06%	51.11	71.34	69.01	76.89	3.82%	可开放
5022	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干8左5#	250	18.90%	152.74	41.94	43.32	47.26	6.15%	可开放
5023	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干8左6#	315	20.47%	187.51	33.76	35.1	64.49	38.21%	可开放
5024	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	繁荣线经协干8右10#变压器	315	7.74%	227.61	25.64	27.17	24.39	-2.47%	可开放
5025	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干8左1#	200	0.53%	158.94	72.39	46.66	1.06	-87.90%	可开放
5026	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干15右11繁荣线	160	22.77%	91.57	30.26	30.34	36.43	9.72%	可开放
5027	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干15右8繁荣线	160	17.49%	100.02	21.18	24.45	27.98	14.94%	可开放
5028	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干8右3左2左2繁荣线	160	15.70%	102.88	25.41	25.04	25.12	-0.57%	可开放
5029	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	繁荣变5554繁荣线繁荣1#分支箱至经协干4#经协干8右3左3左1繁荣线	200	27.88%	104.24	43.15	46.49	55.76	13.68%	可开放
5030	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	二台子干41左5#	100	34.76%	45.24	34.2	31.96	34.76	0.82%	可开放

5031	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	二台子干44#变压器	160	52.45%	44.08	56.28	61.33	83.92	22.11%	可开放
5032	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	大乐变1052乐民线乐民线3#分支箱二台子干50#二台子干56#	400	25.64%	217.43	75.77	95.22	102.57	16.35%	可开放
5033	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	大乐变1052乐民线乐民线3#分支箱二台子干50#二台子干17右2#	100	45.83%	34.17	39.26	55.98	45.83	8.04%	可开放
5034	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	东岭线	繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干20#	160	34.01%	73.58	56.39	61.94	54.42	-1.76%	可开放
5035	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干21#大郑线	100	0.00%	80	0.01	0.03	0	-100.00%	可开放
5036	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干32#大郑线	100	35.64%	44.36	31.14	39.11	35.64	6.98%	可开放
5037	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋三变6054宋达线大郑干101#	100	48.45%	31.55	38.11	36.68	48.45	12.75%	可开放
5038	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干86#大郑线	315	0.18%	251.42	1.16	0.79	0.58	-29.29%	可开放
5039	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干40左2左#大郑线	100	68.58%	11.42	52.05	64.91	68.58	14.79%	可开放
5040	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干40右1#	315	8.87%	224.06	23.61	24.77	27.94	8.78%	可开放
5041	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋三变6054宋达线大郑干109右6#	100	31.84%	48.16	29.63	27.84	31.84	3.66%	可开放
5042	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干67左23右1#大郑线	100	4.71%	75.29	2.95	4.39	4.71	26.36%	可开放
5043	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干67左23右1右#大郑线	315	2.44%	244.3	5.76	8.77	7.7	15.62%	可开放
5044	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干67左30右6#大郑线	315	35.89%	138.96	111.58	113.63	113.04	0.65%	可开放
5045	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋三变6054宋达线大郑干110右1#	30	23.63%	16.91	5.72	6.13	7.09	11.33%	可开放
5046	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	朝中干39右5右1#	100	49.38%	30.62	28.4	32.36	49.38	31.86%	可开放
5047	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	宋三变6066朝中线朝中干16#	160	5.89%	118.58	15.87	21.08	9.42	-22.96%	可开放
5048	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干39右25左1#	250	15.01%	162.48	60.47	48.14	37.52	-21.23%	可开放
5049	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干40#	100	59.99%	20.01	56.51	55.43	59.99	3.03%	可开放
5050	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干69右4#	200	0.50%	159	67.59	1.06	1	-87.84%	可开放

5051	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干69右9#	200	42.70%	74.6	85.44	86.93	85.4	-0.02%	可开放
5052	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干66左5#右	160	0.40%	127.36	49.5	45.06	0.64	-88.63%	可开放
5053	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干17左1#宁远线	50	6.06%	36.97	2.97	2.8	3.03	1.01%	可开放
5054	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干19#宁远线	200	0.50%	159.01	65.59	51.46	0.99	-87.71%	可开放
5055	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干30#宁远线	100	0.57%	79.43	40.96	42.96	0.57	-88.20%	可开放
5056	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干49#	200	8.56%	142.88	90.68	75.84	17.12	-56.55%	可开放
5057	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干40左20#	400	0.05%	319.8	37.6	37.77	0.2	-92.71%	可开放
5058	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干14#宁远线	400	0.06%	319.77	11.41	9.55	0.23	-85.80%	可开放
5059	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右30#	100	21.32%	58.68	13.45	52.49	21.32	25.90%	可开放
5060	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左6左3#	200	0.46%	159.09	37.28	32.22	0.91	-84.38%	可开放
5061	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干52右8#	315	3.81%	240.01	12.18	11.52	11.99	-0.78%	可开放
5062	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右21右10#	100	66.33%	13.67	108.44	69.62	66.33	-21.79%	可开放
5063	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干40左4#	100	55.15%	24.85	72.15	87.51	55.15	-12.57%	可开放
5064	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左12#	200	12.46%	135.09	16.79	26.39	24.91	21.80%	可开放
5065	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左1#	100	0.06%	79.94	0.06	0.07	0.06	0.00%	可开放
5066	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左14左3#	160	11.39%	109.77	23.01	21.48	18.23	-10.99%	可开放
5067	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分62右14#	100	1.14%	78.86	30.95	19.91	1.14	-80.81%	可开放
5068	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左16#	160	25.88%	86.59	41.29	46.1	41.41	0.15%	可开放
5069	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右5右1#	100	27.78%	52.22	32.01	32.57	27.78	-6.84%	可开放
5070	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右20#	100	41.90%	38.1	119.03	125.83	41.9	-40.67%	可开放

5071	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干17左11左2#宁远线	315	0.60%	250.12	112. 41	54. 12	1. 88	-87.07%	可开放
5072	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干17左5#宁远线	30	15.47%	19.36	267. 37	4. 62	4. 64	-86.83%	可开放
5073	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干17左11左8#宁远线	400	3.63%	305.49	87. 21	109. 1	14. 51	-59.21%	可开放
5074	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干17左17#宁远线	100	40.47%	39.53	60. 94	50. 24	40. 47	-18.51%	可开放
5075	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右8#	160	72.48%	12.03	141. 73	108. 95	115. 97	-9.54%	可开放
5076	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右22#	50	82.32%	0	19. 32	27. 92	41. 16	45.96%	可开放
5077	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右24#	50	3.06%	38.47	33. 95	2. 04	1. 53	-78.77%	可开放
5078	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干63左2#	250	33.75%	115.63	44. 9	87. 26	84. 37	37.08%	可开放
5079	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干40左8左5右2#	30	17.07%	18.88	4. 56	3. 79	5. 12	5.96%	可开放
5080	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干40左14右3#	100	3.09%	76.91	88. 16	71. 08	3. 09	-81.28%	可开放
5081	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干40左11#	50	2.86%	38.57	4. 15	1. 28	1. 43	-41.30%	可开放
5082	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干11右4#宁远线	20	15.85%	12.83	3. 85	4. 76	3. 17	-9.26%	可开放
5083	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干14#左宁远线	30	12.07%	20.38	3. 29	3. 93	3. 62	4.90%	可开放
5084	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干15#宁远线	50	5.58%	37.21	76. 44	2. 66	2. 79	-80.90%	可开放
5085	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干22左10右2#宁远线	50	83.68%	0	30. 63	40. 22	41. 84	16.88%	可开放
5086	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干22左12#宁远线宁远线	100	94.81%	0	60. 5	78. 41	94. 81	25.18%	可开放
5087	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干148左12右11#	80	65.90%	11.28	54. 68	57. 07	52. 72	-1.81%	可开放
5088	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干148左8#	160	44.11%	57.43	67. 75	72. 47	70. 57	2.06%	可开放
5089	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干148左23#	20	35.80%	8.84	6. 15	6. 83	7. 16	7.90%	可开放
5090	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干148左25#	100	58.90%	21.1	68. 62	59. 39	58. 9	-7.35%	可开放

5091	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干134#	100	50.08%	29.92	32. 28	34. 61	50. 08	24.56%	可开放
5092	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分38#	100	61.76%	18.24	58. 31	50. 75	61. 76	2.92%	可开放
5093	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分78#1	100	57.13%	22.87	-	-	57. 13	-	可开放
5094	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干14#	315	2.85%	243.03	10. 1	8. 16	8. 97	-5.76%	可开放
5095	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分29#	30	10.43%	20.87	3. 51	3. 52	3. 13	-5.57%	可开放
5096	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分57#	160	36.93%	68.91	65. 98	64. 86	59. 09	-5.37%	可开放
5097	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分63#	400	4.30%	302.81	66. 58	55. 89	17. 19	-49.19%	可开放
5098	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分48#	50	5.84%	37.08	2. 87	2. 93	2. 92	0.87%	可开放
5099	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分82#	315	1.22%	248.15	6. 71	4. 89	3. 85	-24.25%	可开放
5100	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	八家子变2858无轨线爱民分5#	160	20.07%	95.89	29. 37	31. 1	32. 11	4.56%	可开放
5101	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	八家子变2858无轨线爱民分7右2#	315	12.91%	211.33	38. 28	42. 06	40. 67	3.07%	可开放
5102	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	无轨线爱民分7右4#变压器	400	0.10%	319.59	31. 36	0. 48	0. 41	-88.57%	可开放
5103	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	八家子变2858无轨线爱民分4右4#	250	13.53%	166.18	36. 31	34. 57	33. 82	-3.49%	可开放
5104	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建北二线建北干32右1#变压器	315	10.38%	219.31	44. 66	38. 98	32. 69	-14.44%	可开放
5105	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干8左6#右	160	3.78%	121.96	41. 06	33. 69	6. 04	-61.65%	可开放
5106	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	繁荣变5562电车线电车1#分支箱电车1#分支箱经协干8左3#	200	28.20%	103.61	48. 85	56. 45	56. 39	7.44%	可开放
5107	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分27右1#	200	8.37%	143.27	20. 54	26. 54	16. 73	-9.75%	可开放
5108	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	大乐变1052乐民线乐民线3#分支箱二台子干50#二台子干37#	50	4.60%	37.7	92. 61	94. 08	2. 3	-84.24%	可开放
5109	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分1右4左3#	315	0.12%	251.62	0. 3	0. 31	0. 38	12.55%	可开放
5110	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分38右13#	200	9.07%	141.86	18. 93	23. 22	18. 14	-2.11%	可开放

5111	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢线卫钢干33左4右3#	400	5.27%	298.91	21. 78	23. 89	21. 09	-1.60%	可开放
5112	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	公路线	福利分54右11#公路线	200	0.83%	158.34	2. 05	1. 53	1. 66	-10.01%	可开放
5113	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干67左8#	315	7.81%	227.4	51. 38	70. 71	24. 6	-30.81%	可开放
5114	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干17左12左5右1#	30	5.20%	22.44	1. 09	1. 25	1. 56	19.63%	可开放
5115	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干71左19左	200	28.96%	102.08	50. 89	50. 29	57. 92	6.68%	可开放
5116	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	电灯干27#宏大二线	200	0.36%	159.28	38. 12	40. 63	0. 72	-86.26%	可开放
5117	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分22#柱上变压器	160	1.49%	125.61	2. 56	2. 54	2. 39	-3.38%	可开放
5118	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分11#北柱上变压器	315	0.22%	251.3	72. 05	70. 04	0. 7	-90.14%	可开放
5119	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线四方台分5右17#东鞍线	315	17.00%	198.46	55. 79	65. 92	53. 54	-2.04%	可开放
5120	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线四方台分14右1东鞍线	100	25.51%	54.49	16. 68	25. 24	25. 51	23.67%	可开放
5121	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线四方台分13#东鞍线	160	20.29%	95.53	34. 69	33. 59	32. 47	-3.25%	可开放
5122	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右6#柱上变压器	200	0.35%	159.3	17. 63	16. 19	0. 7	-80.07%	可开放
5123	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右7左3#柱上变压器	400	5.29%	298.86	14. 7	21. 4	21. 14	19.92%	可开放
5124	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右10左5#柱上变压器	315	23.30%	178.61	68. 62	77. 38	73. 39	3.42%	可开放
5125	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分5#柱上变压器	315	4.96%	236.37	100. 47	16. 91	15. 63	-60.56%	可开放
5126	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化棉干15	100	26.53%	53.47	19. 66	15. 2	26. 53	16.17%	可开放
5127	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建北二线建北干118#变压器	200	4.11%	151.78	710. 64	8. 29	8. 22	-89.24%	可开放
5128	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干17左12左7#宁远线	50	56.14%	11.93	28. 18	24. 77	28. 07	-0.20%	可开放
5129	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干91左3#	160	36.91%	68.95	24. 17	32. 8	59. 05	56.30%	可开放
5130	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左9右1#	160	0.00%	128	0	0	0	-	可开放

5131	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右44#	100	4.10%	75.9	0	9.98	4.1	-	可开放
5132	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分74左2#	200	12.80%	134.4	26.86	27.03	25.6	-2.37%	可开放
5133	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁飞线	宁开变1033宁飞线宁忠干63右14#	160	0.10%	127.84	0.93	0.37	0.16	-58.52%	可开放
5134	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	宋三变6052化染线合成干2右13左3#	315	1.07%	248.64	27.57	30.75	3.36	-65.09%	可开放
5135	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	八家子变2872交通线交通干15左1#	160	40.88%	62.6	26.32	65.38	65.4	57.63%	可开放
5136	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	金城线	果园变6266金城线新堡分8右8左1#	100	45.10%	34.9	45.37	54.95	45.1	-0.30%	可开放
5137	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分32#化棉线	100	52.99%	27.01	87.05	69.5	52.99	-21.98%	可开放
5138	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	宋三变6066朝中线朝中干15左1左1#	160	35.69%	70.89	54.15	53.84	57.11	2.70%	可开放
5139	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#民主干41左2#	315	18.10%	194.99	50.6	56.43	57.01	6.15%	可开放
5140	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#民主干41左5#	100	57.15%	22.85	48.77	59.71	57.15	8.25%	可开放
5141	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干54右8右1#	315	14.77%	205.46	46.49	46.47	46.54	0.05%	可开放
5142	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	裕华二线宋八干54右13#柱上变压器	315	21.05%	185.68	-	46.6	66.32	-	可开放
5143	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干54右2#	400	5.35%	298.62	26.83	0.2	21.38	-10.73%	可开放
5144	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线宁双干61右4#	200	26.79%	106.43	51.28	55.29	53.57	2.21%	可开放
5145	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分75左11#	200	31.11%	97.79	66.51	73.77	62.21	-3.29%	可开放
5146	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	西郊变3038孙青线大郑干75左8#孙青线	160	0.53%	127.15	34.85	77.31	0.85	-84.38%	可开放
5147	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	西郊变3038孙青线大郑干75左7左3#	200	0.35%	159.31	77.08	86.03	0.69	-90.54%	可开放
5148	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干113左4#	315	3.94%	239.6	12.43	10.16	12.4	-0.12%	可开放
5149	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#民主干55左6#	100	59.49%	20.51	57.59	62.12	59.49	1.64%	可开放
5150	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#民主干55左8#	200	16.35%	127.31	71.31	54.69	32.69	-32.29%	可开放

5151	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#民主干55左9#	315	11.12%	216.98	27.19	31.13	35.02	13.49%	可开放
5152	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#民主干55左13#	315	19.48%	190.64	70.02	77.54	61.36	-6.39%	可开放
5153	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西达线西达干29右3#	100	29.25%	50.75	65.48	58.64	29.25	-33.16%	可开放
5154	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干5右1#西达线	400	7.87%	288.52	59.44	44.25	31.48	-27.23%	可开放
5155	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干14#	200	32.02%	95.96	29.61	62.83	64.04	47.06%	可开放
5156	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干18#	315	6.15%	232.62	15.41	20.43	19.38	12.14%	可开放
5157	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西达线西达干27左3#	200	31.54%	96.92	50.93	53.21	63.08	11.29%	可开放
5158	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干24#	315	16.62%	199.66	50.69	44.39	52.34	1.61%	可开放
5159	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	达南线达南干68右7支1右1#变压器	100	30.62%	49.38	49.93	85.81	30.62	-21.69%	可开放
5160	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西达干42左4#西达线	160	34.80%	72.32	34.07	35.5	55.68	27.84%	可开放
5161	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西达线西达干41#	200	0.40%	159.2	33.87	1.01	0.8	-84.63%	可开放
5162	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干7#	100	62.06%	17.94	56.18	57.68	62.06	5.10%	可开放
5163	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干13右2#	30	11.20%	20.64	2.49	2.98	3.36	16.16%	可开放
5164	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干13右3左4#	30	6.40%	22.08	2.32	2.12	1.92	-9.03%	可开放
5165	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干13右3左7#	200	0.74%	158.52	1.55	1.46	1.48	-2.28%	可开放
5166	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分23左9#	200	15.74%	128.53	57.34	51.21	31.47	-25.92%	可开放
5167	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分75右4#	30	8.77%	21.37	3.23	2.83	2.63	-9.76%	可开放
5168	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分78右3右1#	160	9.82%	112.29	19	18.03	15.71	-9.07%	可开放
5169	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分78右7#	30	7.47%	21.76	1.95	2.27	2.24	7.18%	可开放
5170	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分87左2#	30	7.00%	21.9	2.19	2.05	2.1	-2.08%	可开放

5171	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分14右6#	160	29.03%	81.56	46.98	61.98	46.44	-0.58%	可开放
5172	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分39左11#	200	11.23%	137.54	65.44	66.78	22.46	-41.42%	可开放
5173	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分39左4#	100	56.13%	23.87	43.24	51.76	56.13	13.93%	可开放
5174	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分103#	160	47.93%	51.32	72.09	82.62	76.68	3.13%	可开放
5175	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分60#	160	16.09%	102.25	33.97	28.42	25.75	-12.94%	可开放
5176	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分48#	100	69.60%	10.4	27.67	35.8	69.6	58.60%	可开放
5177	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分46左3#	30	19.80%	18.06	4.67	5.03	5.94	12.78%	可开放
5178	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分78右2#	160	16.98%	100.84	27.23	26.78	27.16	-0.13%	可开放
5179	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分75左3#	315	8.43%	225.43	22.95	28.08	26.57	7.60%	可开放
5180	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分11#	160	22.58%	91.88	48.77	24.44	36.12	-13.94%	可开放
5181	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分8右14左1#	160	19.60%	96.64	42.52	33.13	31.36	-14.12%	可开放
5182	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分8右9#	160	0.36%	127.43	40.8	0.49	0.57	-88.18%	可开放
5183	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分8右1#	160	12.29%	108.33	23.13	53.3	19.67	-7.78%	可开放
5184	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分87左23#	160	11.62%	109.41	24.99	16.67	18.59	-13.75%	可开放
5185	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分81左3#	100	29.69%	50.31	27.26	28.82	29.69	4.36%	可开放
5186	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分44#	160	31.20%	78.08	40.73	62.97	49.92	10.71%	可开放
5187	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分18#	160	33.21%	74.87	41.84	51.2	53.13	12.69%	可开放
5188	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分5右1#	315	1.84%	246.2	59.02	3.25	5.8	-68.65%	可开放
5189	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干52#	315	14.97%	204.85	51.32	52.44	47.15	-4.15%	可开放
5190	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	西郊变3038孙青线大郑干64左7#孙青线	100	0.12%	79.88	3.45	0.15	0.12	-81.35%	可开放

5191	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	西郊变3038孙青线大郑干4#	400	11.10%	275.61	22. 24	24. 38	44. 39	41.28%	可开放
5192	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	西郊变3038孙青线大郑干9#孙青线	160	91.88%	0	163. 08	189. 74	147	-5.06%	可开放
5193	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线宁双干49#	160	0.39%	127.38	43. 86	127. 55	0. 62	-88.11%	可开放
5194	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	实德线	化纺变3548实德线化西干2左8实德线	400	2.57%	309.72	78. 72	70. 13	10. 28	-63.86%	可开放
5195	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	繁荣变5576商业二线证券开闭所至宏大干1#商业干8左6#商业二线	315	18.03%	195.2	42. 15	57. 46	56. 8	16.08%	可开放
5196	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	繁荣变5576商业二线证券开闭所至宏大干1#商业干10#商业二线	160	30.13%	79. 8	38. 46	44. 77	48. 2	11.95%	可开放
5197	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	商业二线商业干8左3左2#柱上变压器	315	13.40%	209.78	-	46. 33	42. 22	-	可开放
5198	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	繁荣变5576商业二线证券开闭所至宏大干1#宏大干3#商业二线	315	0.09%	251.71	29. 7	11. 92	0. 29	-90.12%	可开放
5199	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	繁荣变5576商业二线证券开闭所至宏大干1#宏大干7#商业二线	200	41.84%	76.33	74. 36	84. 98	83. 67	6.08%	可开放
5200	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	繁荣变5576商业二线证券开闭所至宏大干1#宏大干17左1#商业二线	315	8.54%	225.11	32. 01	18. 23	26. 89	-8.35%	可开放
5201	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分38右10#	315	4.10%	239.07	2. 58	16. 16	12. 93	123.87%	可开放
5202	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干126#	400	0.19%	319.26	40. 48	16. 34	0. 74	-86.48%	可开放
5203	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干139右4#	100	38.94%	41.06	32. 93	42. 14	38. 94	8.74%	可开放
5204	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干40左30#	50	7.66%	36.17	4. 27	4. 83	3. 83	-5.29%	可开放
5205	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1040宁忠线宁安干29右2左3#	315	0.06%	251.8	18. 18	0. 2	0. 2	-89.51%	可开放
5206	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1040宁忠线宁安干29右2左7#	100	87.06%	0	64. 55	22. 19	87. 06	16.13%	可开放
5207	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干127左9#	315	3.57%	240.76	51. 39	52. 76	11. 24	-53.23%	可开放
5208	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干148左3#	315	12.86%	211.5	36. 77	53. 36	40. 5	4.95%	可开放
5209	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干148左19#	100	82.84%	0	73. 67	78. 2	82. 84	6.04%	可开放
5210	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线合成干28#	315	30.32%	156.48	85. 55	90	95. 52	5.67%	可开放

5211	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线合成干35#	315	8.69%	224.63	17. 42	23. 73	27. 37	25.35%	可开放
5212	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线合成干43#	315	10.25%	219.7	34. 91	36. 54	32. 3	-3.81%	可开放
5213	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线合成干54#	315	1.03%	248.74	2. 36	3. 54	3. 26	17.53%	可开放
5214	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线合成干26#	400	15.83%	256.7	37. 97	59. 44	63. 3	29.12%	可开放
5215	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线合成干40#	200	12.55%	134.91	59. 37	60. 45	25. 09	-34.99%	可开放
5216	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线合成干46右2右2#	200	0.00%	160	42. 53	44. 17	0	-100.00%	可开放
5217	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	化东线旧堡干51#变压器	30	0.00%	24	0	0	0	-	可开放
5218	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建刘线	建材变1045建刘线建成分16左3#	160	19.94%	96.09	99. 95	62. 43	31. 91	-43.50%	可开放
5219	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	宋八干20北3#	200	26.94%	106.13	48	58. 8	53. 87	5.94%	可开放
5220	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	环钢线宋八干27#变压器	315	9.23%	222.94	108. 81	121. 53	29. 06	-48.32%	可开放
5221	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	宋八干20北9#	200	29.30%	101.4	54. 27	61. 33	58. 6	3.91%	可开放
5222	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	宋八干20北6#	100	87.93%	0	72. 03	89. 75	87. 93	10.49%	可开放
5223	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左3右5#	160	27.42%	84.13	40. 76	46. 57	43. 87	3.74%	可开放
5224	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左3右7左2#	250	17.03%	157.43	39	45. 07	42. 57	4.48%	可开放
5225	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左3右9#	200	17.53%	124.95	37. 01	41. 3	35. 05	-2.68%	可开放
5226	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左3右12#	100	75.09%	4.91	80. 84	82. 43	75. 09	-3.62%	可开放
5227	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左20#	160	20.89%	94.58	43. 39	30. 42	33. 42	-12.24%	可开放
5228	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左17#	160	17.31%	100.31	35. 47	31. 67	27. 69	-11.65%	可开放
5229	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左10#	100	63.36%	16.64	61. 48	62. 6	63. 36	1.52%	可开放
5230	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干15左8#	160	0.34%	127.45	24. 89	29. 38	0. 55	-85.13%	可开放

5231	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9右7#	160	39.83%	64.28	58.69	94.63	63.72	4.20%	可开放
5232	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9右3#	200	42.75%	74.5	92.15	103.36	85.5	-3.68%	可开放
5233	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9右5#	250	21.63%	145.93	57.34	60.83	54.07	-2.89%	可开放
5234	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9右9#	100	48.57%	31.43	57.3	71.81	48.57	-7.93%	可开放
5235	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干4#	100	69.51%	10.49	79.84	72.43	69.51	-6.69%	可开放
5236	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干8#	315	8.38%	225.59	27.57	29.26	26.41	-2.13%	可开放
5237	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干13#	160	35.28%	71.56	62.42	67.85	56.44	-4.91%	可开放
5238	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左3左1#	160	38.10%	67.04	51.72	57.52	60.96	8.57%	可开放
5239	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左3右4#	100	37.53%	42.47	38.6	40.09	37.53	-1.40%	可开放
5240	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左3右6#	200	20.16%	119.69	78.71	87.67	40.31	-28.44%	可开放
5241	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左7#	100	0.00%	80	4.4	6.65	0	-100.00%	可开放
5242	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左10#	250	9.82%	175.46	54.6	47.36	24.54	-32.96%	可开放
5243	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左6右2#	100	73.49%	6.51	67.58	72.01	73.49	4.28%	可开放
5244	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴阳干9左6右4#	200	22.16%	115.68	-	87.05	44.32	-	可开放
5245	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左6左1#	100	2.59%	77.41	58.31	81.59	2.59	-78.92%	可开放
5246	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左6左6#	160	60.86%	30.62	42.96	91.09	97.38	50.56%	可开放
5247	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左6左3#	160	23.03%	91.15	32.71	41.64	36.85	6.14%	可开放
5248	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴盛变1032兴园线兴园线1#分支箱兴阳干1#兴阳干9左6左9#	315	17.00%	198.46	55.09	88.55	53.54	-1.42%	可开放
5249	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	八家子变2872交通线交通干12#	400	11.88%	272.49	50.62	56.93	47.51	-3.12%	可开放
5250	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	兴盛变1042气象线气象干11#	200	32.50%	95	38.73	52.04	65	29.55%	可开放

5251	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	兴盛变1042气象线气象干6#	100	0.56%	79.44	18.86	16.55	0.56	-82.77%	可开放
5252	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	八家子变2872交通线交通干16右5#	315	6.68%	230.97	19.37	18.46	21.03	4.20%	可开放
5253	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	八家子变2872交通线交通干9左2左1#	315	10.17%	219.96	25.74	28.99	32.04	11.57%	可开放
5254	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	宋八干15#	200	24.00%	112	42.16	42.9	48	6.70%	可开放
5255	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八线宋八干30#变压器	315	6.93%	230.18	30.32	23.31	21.82	-15.17%	可开放
5256	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八干27左5#变压器	200	26.08%	107.85	48.62	65.5	52.15	3.57%	可开放
5257	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八干27左11#宋八线	315	0.18%	251.43	45.64	46.79	0.57	-88.82%	可开放
5258	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八干27左13#	200	36.47%	87.07	68.12	78.7	72.93	3.47%	可开放
5259	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八干27左2#宋八线	200	17.24%	125.53	34.74	42.26	34.47	-0.39%	可开放
5260	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	裕华一线宋八干74左2#	200	19.92%	120.16	56.85	68.85	39.84	-16.29%	可开放
5261	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁飞线	宁开变1033宁飞线宁忠干48左7#	200	14.23%	131.54	27.88	28.02	28.46	1.03%	可开放
5262	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁飞线	宁开变1033宁飞线宁忠干63右4#	315	0.20%	251.37	53.96	32.09	0.63	-89.19%	可开放
5263	铁西区供电分公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	宁开变1033宁飞线宁忠干102#	200	10.25%	139.5	23.39	31.78	20.5	-6.38%	可开放
5264	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁飞线	宁开变1033宁飞线宁忠干63右2#	315	8.45%	225.39	83.96	24.31	26.61	-43.70%	可开放
5265	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	兴盛变1042气象线朝中干64#	200	0.09%	159.82	46.93	0.18	0.18	-93.81%	可开放
5266	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干56#地号线	315	15.53%	203.07	53.96	48.64	48.93	-4.77%	可开放
5267	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#兴阳干34左2#	315	18.97%	192.26	90.71	60.61	59.74	-18.85%	可开放
5268	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	兴阳干28#变压器	315	26.08%	169.85	69.56	75.81	82.15	8.67%	可开放
5269	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#兴阳干23#	315	15.70%	202.56	42.81	51.94	49.44	7.46%	可开放
5270	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#民主干67#	100	24.34%	55.66	17.45	22.12	24.34	18.10%	可开放

5271	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干51左11右4#	200	30.34%	99.32	48.49	58.94	60.68	11.87%	可开放
5272	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分29左10#	200	0.28%	159.45	15.18	0.42	0.55	-80.97%	可开放
5273	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分29左5#	315	8.64%	224.79	21.49	25.92	27.21	12.52%	可开放
5274	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分52#	250	3.86%	190.36	3.03	8.59	9.64	78.37%	可开放
5275	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	民生干39#	160	0.63%	126.99	35.54	43.91	1.01	-83.14%	可开放
5276	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22左3#柱上变压器	100	65.67%	14.33	57.41	56.09	65.67	6.95%	可开放
5277	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22左2#柱上变压器	400	15.38%	258.49	35.33	25.79	61.51	31.95%	可开放
5278	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22右3#柱上变压器	160	51.99%	44.82	63.21	76.44	83.18	14.71%	可开放
5279	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22右9#柱上变压器	200	11.39%	137.23	20.68	19.68	22.77	4.93%	可开放
5280	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22右6右1#柱上变压器	100	35.83%	44.17	69.59	60.86	35.83	-28.25%	可开放
5281	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	解放线六街分22右6右6#柱上变压器	200	0.39%	159.23	50.25	47.55	0.77	-87.62%	可开放
5282	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干34右2#解放线	250	9.44%	176.4	21.43	25.08	23.6	4.94%	可开放
5283	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	大乐变1052乐民线乐民线3#分支箱二台子干50#二台子干39左2#	200	20.50%	119.01	41.22	34.13	40.99	-0.28%	可开放
5284	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分12右1#	100	38.98%	41.02	31.11	27.72	38.98	11.94%	可开放
5285	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线二轧分25左6#地号线	315	12.35%	213.09	60.45	48.34	38.91	-19.77%	可开放
5286	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线二轧分12右3#地号线	200	0.42%	159.17	31.02	1.04	0.83	-83.64%	可开放
5287	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线二轧分12右6#	315	7.31%	228.96	45.63	35.63	23.04	-28.94%	可开放
5288	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线二轧分12右4#地号线	200	6.02%	147.96	25.15	24.68	12.04	-30.81%	可开放
5289	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线二轧分25左1#地号线	315	33.76%	145.65	35.79	83.65	106.35	72.38%	可开放
5290	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线二轧分11左2#地号线	315	0.11%	251.65	0.66	0.31	0.35	-27.18%	可开放

5291	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分6右1#	100	49.14%	30.86	51. 57	59. 17	49. 14	-2.38%	可开放
5292	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分4#	100	1.78%	78.22	54. 32	1. 83	1. 78	-81.90%	可开放
5293	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分16#	315	18.86%	192.6	68. 49	49. 69	59. 4	-6.87%	可开放
5294	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分19#	200	12.04%	135.92	25. 21	26. 42	24. 08	-2.27%	可开放
5295	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分23右8#	100	55.79%	24.21	55. 98	63. 11	55. 79	-0.17%	可开放
5296	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线笔管分36右1#笔管线	400	19.15%	243.4	30. 37	67. 87	76. 6	58.82%	可开放
5297	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分21左3#	200	18.87%	122.27	33. 73	50. 42	37. 73	5.76%	可开放
5298	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右7左2#地号线	315	18.74%	192.97	56. 47	66. 11	59. 03	2.24%	可开放
5299	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右12#地号线	315	9.64%	221.62	28. 96	38. 06	30. 38	2.42%	可开放
5300	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右15#地号线	315	10.58%	218.67	39. 87	35. 12	33. 33	-8.57%	可开放
5301	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右23#地号线	200	39.01%	81.99	39. 51	69. 67	78. 01	40.51%	可开放
5302	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右22右3#地号线	315	0.23%	251.28	40. 3	41. 07	0. 72	-86.63%	可开放
5303	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右21左1#	200	38.55%	82.9	59. 62	73. 24	77. 1	13.72%	可开放
5304	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右13#地号线	315	14.32%	206.9	41. 69	52. 29	45. 1	4.01%	可开放
5305	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干67右1#地号线	315	13.40%	209.8	32. 77	32. 39	42. 2	13.48%	可开放
5306	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干67右12#地号线	160	42.13%	60.59	55. 1	61. 69	67. 41	10.61%	可开放
5307	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干70右11#地号线	160	32.86%	75.42	43. 68	55. 84	52. 58	9.72%	可开放
5308	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干70右17#地号线	200	64.99%	30.03	127. 22	112. 88	129. 97	1.08%	可开放
5309	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分6左1#	315	20.06%	188.8	61. 47	65. 07	63. 2	1.40%	可开放
5310	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分7右6#	100	10.91%	69.09	19. 62	20. 52	10. 91	-25.43%	可开放

5311	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分19左1#	160	27.23%	84.43	39. 6	49. 39	43. 57	4.89%	可开放
5312	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分13左1#	200	12.61%	134.78	22. 34	20. 34	25. 22	6.25%	可开放
5313	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干67右18#地号线	160	35.45%	71.28	60. 66	1. 11	56. 72	-3.30%	可开放
5314	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干67右27#地号线	315	0.11%	251.64	44. 93	52. 35	0. 36	-91.05%	可开放
5315	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干70右7#地号线	160	1.08%	126.28	90. 65	1. 51	1. 72	-86.23%	可开放
5316	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干70右2#地号线	400	19.96%	240.15	92. 62	118. 67	79. 85	-7.15%	可开放
5317	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线果园干61右6#果园东线	315	4.24%	238.65	15. 11	16. 97	13. 35	-6.00%	可开放
5318	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分8右8左5	160	38.68%	66.12	62. 56	74. 9	61. 88	-0.54%	可开放
5319	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分8右11右1#解放线	100	52.70%	27.3	61. 76	60. 99	52. 7	-7.63%	可开放
5320	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线啤酒分14右1左2#	160	37.18%	68.51	52. 59	69. 39	59. 49	6.36%	可开放
5321	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶官变4266陶水线解放干47左1#陶水线	200	9.27%	141.47	16. 64	16. 17	18. 53	5.53%	可开放
5322	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分17左3#解放线	160	16.93%	100.91	26. 75	29. 99	27. 09	0.63%	可开放
5323	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	陶官变4274铁东线铁东线铁铆分支箱至旧堡干1#旧堡干6#	100	1.77%	78.23	47	50. 83	1. 77	-80.59%	可开放
5324	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线旧堡干21#变压器	100	40.56%	39.44	48. 65	45. 51	40. 56	-8.69%	可开放
5325	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线旧堡干35#变压器	160	16.63%	101.39	39. 71	63. 62	26. 61	-18.14%	可开放
5326	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	旧堡干44左14#	200	4.78%	150.44	6. 65	7. 93	9. 56	19.90%	可开放
5327	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线旧堡干14#变压器	100	20.73%	59.27	48. 97	22. 87	20. 73	-34.94%	可开放
5328	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线旧堡干44左7#变压器	160	4.11%	121.43	13. 65	13. 85	6. 57	-30.62%	可开放
5329	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	陶官变4238卫钢线卫钢干11右3右2卫钢线	200	23.62%	112.77	43. 4	46. 22	47. 23	4.32%	可开放
5330	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	陶官变4238卫钢线卫钢干11右6右2#	200	7.38%	145.24	72. 13	62. 1	14. 76	-54.76%	可开放

5331	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢线卫钢干11右9右2#柱上变压器	160	0.54%	127.14	-	75.14	0.86	-	可开放
5332	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	陶官变4238卫钢线卫钢干12左3卫钢线	200	22.72%	114.56	43.2	48.02	45.44	2.56%	可开放
5333	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	陶官变4238卫钢线卫钢干12左2左2卫钢线	250	21.28%	146.79	58.7	58.7	53.21	-4.79%	可开放
5334	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢干30#卫钢线	100	52.55%	27.45	53.52	52.4	52.55	-0.91%	可开放
5335	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	陶官变4238卫钢线卫钢干11右12卫钢线	200	0.28%	159.45	40.24	38.92	0.55	-88.31%	可开放
5336	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	卫钢干21#卫钢线	315	0.22%	251.3	55.02	68.25	0.7	-88.72%	可开放
5337	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河北线	果园变6276西河北线西河干19#	315	11.07%	217.12	25.78	28.08	34.88	16.32%	可开放
5338	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干13左3#	100	33.60%	46.4	26.33	28.82	33.6	12.97%	可开放
5339	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水二线	果园变6282果水二线化老分20左9#	100	41.47%	38.53	48.26	56	41.47	-7.30%	可开放
5340	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分28左2#	100	23.18%	56.82	17.25	25.16	23.18	15.92%	可开放
5341	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分65#	100	50.60%	29.4	51.73	49.29	50.6	-1.10%	可开放
5342	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分61左1左2#	100	42.16%	37.84	47.76	44.9	42.16	-6.05%	可开放
5343	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分42#	200	35.82%	88.37	62.36	1.11	71.63	7.18%	可开放
5344	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分40#	100	14.90%	65.1	10	6.5	14.9	22.07%	可开放
5345	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分34右2#	315	18.70%	193.11	76.19	85.08	58.89	-12.08%	可开放
5346	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分34右1#	315	11.04%	217.21	33.31	33.95	34.79	2.20%	可开放
5347	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分28左4右8#	200	19.23%	121.54	37.46	38.68	38.46	1.33%	可开放
5348	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分28左4右6#	400	11.25%	274.99	65.03	65.88	45.01	-16.80%	可开放
5349	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分28左4左8#	160	0.00%	128	0	0	0	-	可开放
5350	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八干27左3右1#宋八线	250	36.36%	109.11	81.65	110.09	90.89	5.51%	可开放

5351	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八干27左3右4#	160	38.49%	66.41	54.69	62.55	61.59	6.12%	可开放
5352	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八干27左3右6#	250	18.75%	153.12	42.24	46.26	46.88	5.35%	可开放
5353	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干71左22左	100	24.34%	55.66	10.02	7.33	24.34	55.86%	可开放
5354	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	裕华一线宋八干74左2右2右1#	200	27.56%	104.88	44.39	65.39	55.12	11.43%	可开放
5355	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	繁荣变5572裕华二线裕华二线4#分支箱至宋八干59#宋八干54南1#	250	27.06%	132.36	63.56	70.28	67.64	3.16%	可开放
5356	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	繁荣变5574扬子二线兴阳干40右3#	100	93.08%	0	59.32	52.99	93.08	25.26%	可开放
5357	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	民主干61左5#	315	5.95%	233.26	0.28	0.28	18.74	718.10%	可开放
5358	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#兴阳干35#	160	26.84%	85.06	75.1	50.82	42.94	-24.38%	可开放
5359	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#兴阳干46#	160	26.63%	85.39	52.02	55.16	42.61	-9.50%	可开放
5360	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#民主干44#	400	7.49%	290.05	72.36	79.08	29.95	-35.66%	可开放
5361	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#兴阳干33#	160	30.71%	78.86	39.55	44.27	49.14	11.47%	可开放
5362	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	扬子二线民主干61左2#柱上变压器	200	0.48%	159.04	-	58.87	0.96	-	可开放
5363	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达明线达明干8左3#变压器	315	0.02%	251.95	7.97	0.02	0.05	-92.08%	可开放
5364	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	兴阳干23左1#变压器	250	22.50%	143.76	49.19	58.52	56.24	6.93%	可开放
5365	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	兴阳线兴阳干56#	400	17.63%	249.49	-	-	70.51	-	可开放
5366	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干44左7#	100	30.98%	49.02	35.63	37.14	30.98	-6.75%	可开放
5367	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干44左12#	315	18.95%	192.31	56.26	66.56	59.69	3.00%	可开放
5368	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	扬子二线民主干41右2#柱上变压器	315	9.90%	220.82	-	31.46	31.18	-	可开放
5369	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#兴阳干34左7#	200	16.65%	126.7	57.52	36.08	33.3	-23.91%	可开放
5370	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	宋三变6034宋西线朝中干10左1#	100	13.56%	66.44	9.9	15.18	13.56	17.03%	可开放

5371	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	兴盛变1042气象线朝中干39右11左3#	315	0.17%	251.45	69.02	64.89	0.55	-91.07%	可开放
5372	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干105左10右2#变压器	315	21.01%	185.83	54.46	62.48	66.17	10.23%	可开放
5373	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干105左14#变压器	315	0.17%	251.46	86.75	60.55	0.54	-92.11%	可开放
5374	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干105左15右5#变压器	80	51.55%	22.76	30.66	36.77	41.24	15.98%	可开放
5375	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12823亭站内变压器	400	1.24%	315.05	3.77	4.4	4.95	14.59%	可开放
5376	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干2#	315	14.17%	207.37	32.98	34.42	44.63	16.33%	可开放
5377	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12D05亭站内变压器	400	0.11%	319.57	35.82	46.25	0.43	-89.04%	可开放
5378	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D03亭站内变压器	400	0.09%	319.65	32.52	41.4	0.35	-89.63%	可开放
5379	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12H11亭站内变压器	400	8.20%	287.2	16.25	35.95	32.8	42.07%	可开放
5380	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干21左6#	250	13.89%	165.28	39.21	37.66	34.72	-5.90%	可开放
5381	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干21左12#	160	7.51%	115.99	22.74	15.27	12.01	-27.33%	可开放
5382	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干28右1#	250	16.80%	157.99	18.06	41.58	42.01	52.52%	可开放
5383	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12H23亭站内变压器	630	0.03%	503.84	24.63	28.38	0.16	-91.94%	可开放
5384	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12H24亭站内变压器	630	0.01%	503.96	4.92	0.02	0.04	-90.98%	可开放
5385	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分75左6右4#	50	30.52%	24.74	9.54	8.72	15.26	26.47%	可开放
5386	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12425配电变压器	500	4.82%	375.88	17.02	24.98	24.12	19.04%	可开放
5387	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12426配电变压器	500	5.33%	373.37	21.04	28.71	26.63	12.50%	可开放
5388	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12427配电变压器	400	0.07%	319.74	25.43	25.74	0.26	-89.89%	可开放
5389	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12428配电变压器	400	8.91%	284.36	33.24	34.52	35.64	3.55%	可开放
5390	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西旺线	西旺线西旺干14支1左3#（新）柱上变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放

5391	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12D26亭站内变压器	315	0.77%	249.59	1. 91	2. 34	2. 41	12.33%	可开放
5392	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12D22亭站内变压器	500	5.45%	372.73	21. 8	28. 13	27. 27	11.84%	可开放
5393	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12D21亭站内变压器	630	0.03%	503.82	21. 22	27. 69	0. 18	-90.79%	可开放
5394	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12J31亭变压器	630	9.21%	445.99	44. 44	43. 72	58. 01	14.25%	可开放
5395	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12949亭配电变压器	630	4.33%	476.69	36. 73	31. 84	27. 31	-13.77%	可开放
5396	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达铝线	达东干18左11#	100	0.00%	80	5. 04	1. 8	0	-100.00%	可开放
5397	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12H07亭站内变压器	400	18.05%	247.8	57. 81	76. 23	72. 2	11.76%	可开放
5398	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12H06亭站内变压器	400	10.02%	279.94	30. 02	36. 72	40. 06	15.52%	可开放
5399	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D08站内变压器间隔 配电变压器	630	2.94%	485.48	-	0. 04	18. 52	-	可开放
5400	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D09站内变压器间隔 配电变压器	630	0.02%	503.89	-	0. 04	0. 11	-	可开放
5401	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D10站内变压器间隔 配电变压器	500	2.19%	389.06	-	0. 07	10. 94	-	可开放
5402	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D97站内变压器间隔 配电变压器	630	0.01%	503.96	-	-	0. 04	-	可开放
5403	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D98站内变压器间隔 配电变压器	630	0.01%	503.94	-	-	0. 06	-	可开放
5404	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D99站内变压器间隔 配电变压器	500	0.01%	399.95	-	0. 05	0. 05	-	可开放
5405	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉 干31左3右2#	100	50.19%	29.81	54. 83	49. 12	50. 19	-4.32%	可开放
5406	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	兴永线兴永干4左7右	100	71.42%	8.58	61. 63	71. 86	71. 42	7.65%	可开放
5407	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车 分8右8左1#	200	35.38%	89.25	110. 11	104. 48	70. 75	-19.84%	可开放
5408	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	钢丝线	八家子变2878钢丝线钢 丝干48左9#	160	0.21%	127.67	15. 58	0. 52	0. 33	-85.45%	可开放
5409	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉 干20右9北1#	160	0.12%	127.81	15. 33	7. 56	0. 19	-88.87%	可开放
5410	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青 分39左1#	200	3.54%	152.92	45. 83	53. 85	7. 08	-60.70%	可开放

5411	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12122亭站内变压器	315	9.50%	222.07	27. 9	26. 68	29. 93	3.57%	可开放
5412	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分147#	100	0.78%	79.22	21. 13	0. 73	0. 78	-80.79%	可开放
5413	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12081亭站内变压器	315	22.84%	180.05	72. 17	89. 84	71. 95	-0.15%	可开放
5414	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线自行车干35左3#	160	15.39%	103.38	4. 22	15. 74	24. 62	141.54%	可开放
5415	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果庆线	果园变6238果开线果开线庆开2#分支箱至果庆干1#果庆干4左2#	315	1.43%	247.51	32. 97	4. 31	4. 49	-63.10%	可开放
5416	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12744亭站内变压器	500	0.03%	399.86	19. 95	21. 14	0. 14	-91.62%	可开放
5417	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12745亭站内变压器	500	0.02%	399.88	16. 97	16. 99	0. 12	-91.59%	可开放
5418	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12257亭站内变压器	500	6.57%	367.13	25. 24	31. 69	32. 87	14.12%	可开放
5419	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12273亭站内变压器	400	5.97%	296.11	23. 48	28. 2	23. 89	0.87%	可开放
5420	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12271亭站内变压器	400	8.39%	286.44	26. 11	30. 98	33. 56	13.37%	可开放
5421	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	环钢线水泥分29右0#柱上变压器	200	0.09%	159.83	-	1. 37	0. 17	-	可开放
5422	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分28右22#柱变压器	160	13.74%	106.02	3. 43	0. 19	21. 98	153.14%	可开放
5423	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分8右5加1#柱上变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
5424	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	新宁青线孙青分52左5#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
5425	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	孙青分75左6右4#	50	77.50%	1.25	38. 05	50. 51	38. 75	0.92%	可开放
5426	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D04亭站内变压器	400	3.76%	304.95	12. 84	16. 77	15. 05	8.26%	可开放
5427	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12D16亭站内变压器	400	10.52%	277.93	30. 31	70. 74	42. 07	17.81%	可开放
5428	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D86站内变压器	400	6.86%	292.56	20. 61	25. 24	27. 44	15.39%	可开放
5429	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D85站内变压器	630	2.97%	485.26	13. 98	18. 03	18. 74	15.78%	可开放
5430	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D87站内变压器	630	3.29%	483.3	18. 32	37. 04	20. 7	6.30%	可开放

5431	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D88站内变压器	630	0.89%	498.38	4. 19	4. 04	5. 62	15.81%	可开放
5432	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴乐线	12742亭站内变压器	250	3.99%	190.02	7. 36	9. 94	9. 98	16.45%	可开放
5433	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干40左8左5左7#	100	76.85%	3.15	206. 83	50. 02	76. 85	-39.04%	可开放
5434	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12J15站内变压器	630	2.03%	491.2	13. 44	14. 27	12. 8	-2.41%	可开放
5435	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12J14站内变压器	630	3.92%	479.29	20. 45	26. 51	24. 71	9.92%	可开放
5436	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12D24亭站内变压器	500	5.14%	374.31	22. 14	26. 24	25. 69	7.72%	可开放
5437	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	化纺变1029化保线保利分5右2#	250	19.70%	150.75	57. 6	49. 45	49. 25	-7.53%	可开放
5438	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达铝线	达东干40#	100	32.36%	47.64	38. 49	40. 26	32. 36	-8.31%	可开放
5439	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	建材变1042锻造线建北干7右2右10#	100	66.41%	13.59	38. 34	13. 79	66. 41	31.61%	可开放
5440	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	建材变1042锻造线建北干7右2右3右1#	50	0.00%	40	21. 01	0. 72	0	-100.00%	可开放
5441	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	建材变1042锻造线建北干7右16#	160	1.69%	125.29	2. 16	2. 26	2. 71	12.01%	可开放
5442	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干105左10右4左2#变压器	400	2.50%	309.99	1. 47	1. 18	10. 01	160.95%	可开放
5443	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	锻造线建北干7右18左10#变压器	250	0.19%	199.52	15. 37	0. 18	0. 48	-82.33%	可开放
5444	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	二台子干25左4#柱上变压器	400	7.52%	289.94	38. 48	28. 84	30. 06	-11.62%	可开放
5445	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建阳线	建材变1044建阳线建阳干6左11#	315	5.53%	234.59	18. 9	16. 48	17. 41	-4.02%	可开放
5446	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线解放干53支1右3#柱上变压器	200	0.29%	159.42	0. 65	0. 65	0. 58	-5.54%	可开放
5447	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园西线果园干50#柱上变压器	200	0.32%	159.36	-	-	0. 64	-	可开放
5448	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干109右10#（新）柱上变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
5449	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12E64配电变压器	500	3.86%	380.72	-	0. 1	19. 28	-	可开放
5450	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12E65配电变压器	500	0.03%	399.87	-	0. 11	0. 13	-	可开放

5451	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12E66配电变压器	500	2.18%	389.1	-	0.05	10.9	-	可开放
5452	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12775亭（新）配电变压器	500	3.89%	380.55	-	23.91	19.45	-	可开放
5453	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12776亭（新）配电变压器	500	6.32%	368.4	-	44.31	31.6	-	可开放
5454	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12777亭（新）配电变压器	500	5.39%	373.06	-	28.45	26.94	-	可开放
5455	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12778亭（新）配电变压器	500	1.26%	393.7	-	6.83	6.3	-	可开放
5456	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12779亭（新）配电变压器	500	5.80%	371.01	-	36.1	28.99	-	可开放
5457	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12780亭（新）配电变压器	500	7.72%	361.39	-	37.59	38.61	-	可开放
5458	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12104亭配电变压器（新）	630	6.05%	465.88	-	36.87	38.12	-	可开放
5459	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12144亭配电变压器（新）	630	7.97%	453.82	-	51.4	50.18	-	可开放
5460	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	北干线钢丝干10右2#柱上变压器（新）	400	16.80%	252.8	-	59.83	67.2	-	可开放
5461	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	北干线钢丝干40左10#柱上变压器（新）	400	9.92%	280.34	-	37.04	39.66	-	可开放
5462	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	冲渣线民主干31支1#柱上变压器（新）	400	5.80%	296.82	-	23.53	23.18	-	可开放
5463	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右10左2#柱上变压器（新）	400	11.11%	275.56	-	51.34	44.44	-	可开放
5464	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右9右5#柱上变压器（新）	400	17.65%	249.42	-	82.79	70.58	-	可开放
5465	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	宏大二线电灯干32#柱上变压器（新）	160	41.38%	61.79	-	59.54	66.21	-	可开放
5466	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	机场线交通干23#柱上变压器（新）	400	0.10%	319.6	-	44.97	0.4	-	可开放
5467	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	交通线交通干16右2#柱上变压器（新）	200	9.40%	141.21	-	20.44	18.79	-	可开放
5468	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	扬子二线民主干52右1#柱上变压器（新）	200	11.31%	137.38	-	28.71	22.62	-	可开放
5469	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干51左7#柱上变压器（新）	250	19.44%	151.39	-	53.88	48.61	-	可开放
5470	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	裕华二线宋八干54右11#柱上变压器（新）	400	20.20%	239.21	-	72.42	80.79	-	可开放

5471	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	裕华二线宋八干67左2#柱上变压器（新）	250	12.14%	169.66	-	71.85	30.34	-	可开放
5472	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12034亭配电变压器（新）	400	11.54%	273.85	-	39.93	46.15	-	可开放
5473	铁西区供电分公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	宁开变1033宁飞线宁忠干127左8左9右3#	250	0.68%	198.29	2.51	2.24	1.71	-17.46%	可开放
5474	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干6左8#	160	26.23%	86.04	35.66	30.32	41.96	8.47%	可开放
5475	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车线东鞍分61左1北2#变压器	200	0.45%	159.11	38.25	39.95	0.89	-84.75%	可开放
5476	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12438亭站内配电变压器	630	0.03%	503.81	0.18	0.19	0.19	2.74%	可开放
5477	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12439亭站内配电变压器	630	0.83%	498.74	0.05	0.09	5.26	925.67%	可开放
5478	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	新民生线兴盛分23左15#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
5479	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12262亭站内变压器	500	5.41%	372.96	22.96	27.08	27.04	8.52%	可开放
5480	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12264亭站内变压器	500	1.71%	391.43	8.24	7.84	8.57	1.98%	可开放
5481	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12263亭站内变压器	315	5.81%	233.71	17.43	19.56	18.29	2.44%	可开放
5482	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12216亭站内变压器	200	0.29%	159.43	11.8	2.25	0.57	-78.02%	可开放
5483	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	12334亭站内变压器	400	4.11%	303.58	13.03	13.36	16.42	12.26%	可开放
5484	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12335亭站内变压器	400	0.40%	318.42	1.43	1.73	1.58	5.11%	可开放
5485	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干12#安阳线	100	1.94%	78.06	1.43	0	1.94	16.48%	可开放
5486	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干35右4#	315	6.63%	231.1	23.57	22.83	20.9	-5.83%	可开放
5487	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干29#安阳线	315	22.08%	182.45	18.79	70.32	69.55	92.39%	可开放
5488	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干37#安阳线	250	24.63%	138.43	49.46	46.93	61.57	11.57%	可开放
5489	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干41右5#安阳线	50	6.72%	36.64	2.94	3.12	3.36	6.90%	可开放
5490	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干15右5#	160	35.24%	71.62	68.2	66.35	56.38	-9.08%	可开放

5491	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干47#安阳线	315	21.86%	183.13	32. 13	38. 49	68. 87	46.41%	可开放
5492	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干47右6#安阳线	100	1.94%	78.06	1. 89	2. 04	1. 94	1.31%	可开放
5493	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干47左4#安阳线	100	1.91%	78.09	30. 92	2	1. 91	-75.15%	可开放
5494	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干47左5#安阳线	30	11.30%	20.61	2. 68	2. 95	3. 39	12.47%	可开放
5495	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干47左6#安阳线	315	27.53%	165.27	54. 94	54. 67	86. 73	25.64%	可开放
5496	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干51右4#安阳线	160	0.36%	127.43	27. 43	25. 99	0. 57	-85.58%	可开放
5497	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干51左10#安阳线	50	7.28%	36.36	3. 46	4. 26	3. 64	2.57%	可开放
5498	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干60#安阳线	315	17.50%	196.89	51. 95	52. 66	55. 11	3.00%	可开放
5499	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干64#安阳线	315	0.15%	251.54	49. 96	54. 03	0. 46	-90.40%	可开放
5500	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干65#安阳线	250	0.50%	198.75	127. 68	53. 26	1. 25	-90.11%	可开放
5501	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干69#安阳线	200	16.94%	126.13	37. 21	34. 46	33. 87	-4.59%	可开放
5502	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干80右1#	100	20.43%	59.57	23. 22	20. 13	20. 43	-6.20%	可开放
5503	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干72#	400	0.14%	319.43	116. 19	53. 41	0. 57	-93.00%	可开放
5504	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干61#	100	4.43%	75.57	3. 95	4. 33	4. 43	5.90%	可开放
5505	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干48#	160	24.46%	88.87	36. 02	32. 18	39. 13	4.23%	可开放
5506	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干53左1#	200	15.43%	129.15	32. 91	49. 2	30. 85	-3.18%	可开放
5507	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干42右2#	160	1.29%	125.94	1. 94	2. 24	2. 06	3.05%	可开放
5508	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干34#	50	14.96%	32.52	4. 31	4. 12	7. 48	31.74%	可开放
5509	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	二轧分7#	315	6.50%	231.54	20. 38	18. 01	20. 46	0.20%	可开放
5510	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	二轧分14#安阳线	315	0.11%	251.66	23. 68	0. 34	0. 34	-88.02%	可开放

5511	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	二轧分17#安阳线	315	0.16%	251.5	37.42	58.82	0.5	-88.44%	可开放
5512	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	二轧分25#安阳线	315	17.72%	196.18	51.09	57.44	55.82	4.53%	可开放
5513	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12944亭站内变压器	500	8.29%	358.54	37.53	36.23	41.46	5.11%	可开放
5514	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12942亭站内变压器	500	5.19%	374.06	23.37	25.43	25.94	5.36%	可开放
5515	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12938亭站内变压器	500	7.18%	364.11	27.39	37.72	35.89	14.47%	可开放
5516	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12097亭站内变压器	500	5.59%	372.04	26.25	32.14	27.96	3.21%	可开放
5517	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12098亭站内变压器	500	7.00%	364.99	28.62	36.41	35.01	10.60%	可开放
5518	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12099亭站内变压器	400	4.48%	302.1	24.32	18.47	17.9	-14.21%	可开放
5519	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	东岭线	12H43亭变压器	500	0.01%	399.93	10.28	11.34	0.07	-91.75%	可开放
5520	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12564亭站内变压器	400	9.63%	281.47	30.71	38.82	38.53	12.01%	可开放
5521	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12506亭站内变压器	400	8.83%	284.68	33.8	37.44	35.32	2.22%	可开放
5522	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12505亭站内变压器	315	13.83%	208.45	41.45	44.5	43.55	2.50%	可开放
5523	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12507亭站内变压器	315	12.43%	212.84	33.9	33.56	39.16	7.48%	可开放
5524	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12J32亭站内变压器	500	2.80%	386.01	12.32	13.81	13.99	6.56%	可开放
5525	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12J33亭站内变压器	500	3.73%	381.36	16.99	16.41	18.64	4.74%	可开放
5526	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12J34亭站内变压器	400	3.69%	305.24	13.02	16.72	14.76	6.47%	可开放
5527	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12J35亭站内变压器	315	2.65%	243.65	7.92	11.42	8.35	2.68%	可开放
5528	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E31配电变压器	630	4.82%	473.64	16.48	23.76	30.36	35.73%	可开放
5529	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E32配电变压器	630	4.91%	473.06	18	26.07	30.94	31.11%	可开放
5530	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E33配电变压器	630	5.27%	470.82	17.1	27.36	33.18	39.30%	可开放

5531	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E34配电变压器	630	5.40%	469.98	12. 23	25. 47	34. 02	66.78%	可开放
5532	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12E35配电变压器	630	8.70%	449.19	24. 09	89. 68	54. 81	50.84%	可开放
5533	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12E36配电变压器	630	0.01%	503.95	0. 05	-	0. 05	0.00%	可开放
5534	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12E37配电变压器	630	2.13%	490.6	5. 73	11. 24	13. 4	52.92%	可开放
5535	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12E38配电变压器	630	2.03%	491.19	7. 36	9. 43	12. 81	31.93%	可开放
5536	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E39配电变压器	630	1.70%	493.27	4. 42	7. 91	10. 73	55.81%	可开放
5537	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达明线达明干6左3右1右3#柱上变压器	200	0.75%	158.51	-	-	1. 49	-	可开放
5538	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干6左5达明线	160	47.81%	51.5	63. 45	68. 14	76. 5	9.80%	可开放
5539	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干6左6达明线	160	13.26%	106.79	24. 08	21. 37	21. 21	-6.15%	可开放
5540	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干6左7达明线	160	31.63%	77.39	53. 56	50. 08	50. 61	-2.79%	可开放
5541	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	无轨线电灯干16右3右11右1#柱上变压器	315	0.43%	250.63	5. 85	6. 08	1. 37	-51.61%	可开放
5542	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干8#	200	25.70%	108.61	55. 23	51. 39	51. 39	-3.54%	可开放
5543	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干40左16#	200	15.26%	129.48	106. 91	27. 02	30. 52	-46.57%	可开放
5544	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	大乐变1052乐民线乐民线3#分支箱二台子干50#二台子干20左4#	400	11.81%	272.78	36. 73	47. 72	47. 22	13.38%	可开放
5545	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	乐民线二台子干50右25#	200	10.05%	139.91	64. 62	69. 97	20. 09	-44.24%	可开放
5546	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	乐民线二台子干50右13#	100	0.58%	79.42	0. 71	0. 83	0. 58	-9.62%	可开放
5547	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	兴永线兴永干4左7#	315	16.95%	198.61	55. 94	61. 95	53. 39	-2.31%	可开放
5548	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	兴盛变1042气象线气象干25#	80	8.76%	56.99	1. 75	2. 1	7. 01	100.14%	可开放
5549	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分30右2#	100	56.12%	23.88	45. 95	38. 2	56. 12	10.51%	可开放
5550	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干52右3右4#	100	63.92%	16.08	46. 97	52. 91	63. 92	16.66%	可开放

5551	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西郊变3046西达线西达干19左3#	80	68.21%	9.43	45.46	50.35	54.57	9.56%	可开放
5552	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	气象线朝中干39右10#变压器	200	1.00%	158	-	-	2	-	可开放
5553	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干39右14左1#	315	14.32%	206.89	44.41	48.96	45.11	0.79%	可开放
5554	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河干54#	315	0.00%	252	6.36	3.86	0	-100.00%	可开放
5555	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干39右19#右	200	7.96%	144.08	25.8	26.35	15.92	-21.45%	可开放
5556	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干39右19#左	100	1.46%	78.54	0.79	0.58	1.46	35.94%	可开放
5557	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干39右23右3#	400	22.83%	228.7	81.79	75.98	91.3	5.65%	可开放
5558	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干39右31#	315	36.96%	135.58	77.18	101.5	116.42	22.82%	可开放
5559	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	裕华一线宋八干74左2左2左1#	200	22.17%	115.66	46.4	57.12	44.34	-2.25%	可开放
5560	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	繁荣变5548扬子一线扬子一线4#分支箱民主干63右4#民主干42#	160	0.43%	127.32	1.1	0.91	0.68	-21.38%	可开放
5561	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	繁荣变5574扬子二线扬子二线4#分支箱民主干63右4#民主干63右3#	30	13.10%	20.07	2.94	3.89	3.93	15.62%	可开放
5562	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线自行车干18右4#东鞍线315	315	3.94%	239.6	-	-	12.4	-	可开放
5563	铁西区供电分公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	宁开变1033宁飞线宁忠干127左8左9右4#	315	0.00%	252	0	0	0	-	可开放
5564	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干14右15#	250	11.00%	172.49	28.52	27.85	27.51	-1.79%	可开放
5565	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分2#	100	27.00%	53	72.88	36.44	27	-39.13%	可开放
5566	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分9左2#	200	33.87%	92.26	53.67	60.74	67.74	12.35%	可开放
5567	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分9左5#	160	33.76%	73.99	53.64	56.74	54.01	0.34%	可开放
5568	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分9左7#	200	21.41%	117.18	36.41	43.88	42.82	8.45%	可开放
5569	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分14右2#	200	0.28%	159.45	41.16	38.73	0.55	-88.44%	可开放
5570	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分14右6#	200	33.02%	93.96	51.75	58.37	66.04	12.97%	可开放

5571	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分11#	315	11.63%	215.37	32. 85	40. 02	36. 63	5.60%	可开放
5572	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分38#	100	28.72%	51.28	31. 53	32. 16	28. 72	-4.56%	可开放
5573	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干52#安阳线	200	21.84%	116.33	52. 52	47. 7	43. 67	-8.81%	可开放
5574	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左5左26左6#笔管线	200	23.30%	113.4	35. 2	61. 61	46. 6	15.06%	可开放
5575	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分19#化棉线	315	14.64%	205.88	58. 85	72. 66	46. 12	-11.47%	可开放
5576	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线液化分9右3#化北线	250	11.98%	170.04	34. 14	25. 8	29. 96	-6.32%	可开放
5577	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线液化分9右4#化北线	100	0.70%	79.3	14. 52	16. 96	0. 7	-78.04%	可开放
5578	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	东方线	达道湾变2578东方线达南干57左2#	100	21.77%	58.23	73. 17	100. 55	21. 77	-45.45%	可开放
5579	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达道湾变2584达水线红旗分41支1右6#达水线	30	0.03%	23.99	0. 02	0. 01	0. 01	-29.29%	可开放
5580	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分133左1#	100	90.90%	0	11. 69	17. 9	90. 9	178.85%	可开放
5581	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	达道湾变2574达南线达南干20右12#达南线	160	0.03%	127.95	16. 02	19. 11	0. 05	-94.41%	可开放
5582	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	公路线	公路干64右1#公路线	160	1.91%	124.94	2. 96	4. 45	3. 06	1.68%	可开放
5583	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线黄家支49右1#	400	41.18%	155.29	59. 39	175. 73	164. 71	66.53%	可开放
5584	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达方线铸钢支31左9右16右1#	160	0.00%	128	1. 59	0	0	-100.00%	可开放
5585	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干36左1#	315	8.32%	225.8	30. 49	40. 87	26. 2	-7.30%	可开放
5586	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干36左7左7#	50	7.96%	36.02	4. 18	4. 3	3. 98	-2.42%	可开放
5587	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干45#	250	24.58%	138.54	59. 43	62. 41	61. 46	1.69%	可开放
5588	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干67#	100	1.52%	78.48	54. 26	1. 97	1. 52	-83.26%	可开放
5589	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干150左3#	100	89.26%	0	81. 04	66. 87	89. 26	4.95%	可开放
5590	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支6左4#	200	0.12%	159.77	63. 96	41. 79	0. 23	-94.00%	可开放

5591	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12194亭变压器	500	6.68%	366.61	29. 67	33. 76	33. 39	6.08%	可开放
5592	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12195亭变压器	500	5.08%	374.61	21. 2	24. 08	25. 39	9.44%	可开放
5593	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12199亭站内变压器	500	6.08%	369.62	27. 48	32. 64	30. 38	5.14%	可开放
5594	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12H03亭站内变压器	315	3.82%	239.96	9. 52	9. 77	12. 04	12.46%	可开放
5595	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	12H14亭站内变压器	315	9.03%	223.57	19. 33	29. 01	28. 43	21.28%	可开放
5596	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯二线	12A51站内变压器	500	2.45%	387.75	9. 94	10. 97	12. 25	11.01%	可开放
5597	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯二线	12A52亭站内变压器	500	2.40%	387.99	11. 39	12. 13	12. 01	2.69%	可开放
5598	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A55亭站内变压器	315	5.01%	236.23	2. 97	2. 58	15. 77	130.43%	可开放
5599	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A46亭站内变压器	500	2.07%	389.66	8. 7	8. 64	10. 34	9.02%	可开放
5600	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A47亭站内变压器	500	4.90%	375.52	14. 78	23. 09	24. 48	28.70%	可开放
5601	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A48亭站内变压器	630	1.14%	496.84	6. 61	9. 45	7. 16	4.08%	可开放
5602	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分29右1#	160	23.97%	89.65	43. 15	31. 75	38. 35	-5.73%	可开放
5603	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分31#	160	14.21%	105.27	38. 54	32. 08	22. 73	-23.20%	可开放
5604	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12330亭站内变压器	400	6.39%	294.45	24. 38	23. 13	25. 55	2.37%	可开放
5605	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支16右3#	100	70.79%	9.21	48. 48	62. 44	70. 79	20.84%	可开放
5606	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支15右4#	80	1.23%	63.02	1. 63	0. 82	0. 98	-22.46%	可开放
5607	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支15右11#	50	9.18%	35.41	117. 34	4. 26	4. 59	-80.22%	可开放
5608	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干53右10#笔管线	100	55.09%	24.91	24. 73	31. 8	55. 09	49.25%	可开放
5609	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	12041变压器	500	6.68%	366.61	33. 66	32. 03	33. 39	-0.40%	可开放
5610	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴园线兴阳干16右2	200	30.99%	98.02	59. 74	70. 02	61. 98	1.86%	可开放

5611	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	兴园线兴阳干9左3右2	200	22.66%	114.69	53.08	52.05	45.31	-7.61%	可开放
5612	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河南线化老分20左3	100	0.55%	79.45	0	0	0.55	-	可开放
5613	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	陶瓷分6#变压器	100	1.54%	78.46	13.67	0.69	1.54	-66.44%	可开放
5614	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁忠线宁忠干153	100	54.41%	25.59	53.73	49.42	54.41	0.63%	可开放
5615	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁忠线宁忠干148左12右5	160	32.23%	76.44	39.07	38.57	51.56	14.88%	可开放
5616	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁阳线高铁分44	50	26.66%	26.67	20.72	38.67	13.33	-19.79%	可开放
5617	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园西线东河南分17右2	160	26.84%	85.06	32.07	39.72	42.94	15.71%	可开放
5618	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园西线矸砂矿分12右14#	100	95.12%	0	102.13	91.69	95.12	-3.49%	可开放
5619	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	地号线二轧分11左7	160	48.30%	50.72	50.19	66.45	77.28	24.09%	可开放
5620	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	地号线二轧分11左21	160	43.26%	58.79	43.91	36.72	69.21	25.55%	可开放
5621	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	地号线二轧分11左14左1	100	4.17%	75.83	86.98	70.43	4.17	-78.10%	可开放
5622	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	笔管线金城干37左20左5	100	91.98%	0	54.47	65.96	91.98	29.95%	可开放
5623	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	大郑线大郑干27右1	160	10.83%	110.68	9.12	6.91	17.32	37.81%	可开放
5624	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	大郑线大郑干67左25	200	43.31%	73.39	19.26	68.69	86.61	112.06%	可开放
5625	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	大郑线大郑干36	100	0.00%	80	21.32	0	0	-100.00%	可开放
5626	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	大郑线大郑干67左23左4	50	28.40%	25.8	15.55	50.38	14.2	-4.44%	可开放
5627	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	大郑线大郑干40左2	100	54.50%	25.5	77.18	47.85	54.5	-15.97%	可开放
5628	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河干36左13右1#	200	21.82%	116.36	38.39	39.89	43.64	6.62%	可开放
5629	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线合成干46右6#	100	7.49%	72.51	11.67	9.2	7.49	-19.89%	可开放
5630	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线红旗分156#	100	63.64%	16.36	107.77	50.23	63.64	-23.15%	可开放

5631	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线黄家支30右1#	200	11.99%	136.02	69.59	43.35	23.98	-41.30%	可开放
5632	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达水线铸钢支68#	200	28.58%	102.85	55.46	53.17	57.15	1.51%	可开放
5633	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达南线	达道湾变2574达南线达南干59左4#	200	47.25%	65.51	22.98	36.76	94.49	102.78%	可开放
5634	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达铝线	达铝线达东干51右11#	315	14.70%	205.7	38	41.58	46.3	10.38%	可开放
5635	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线达红干41右8右4#	315	12.30%	213.24	95.67	89.84	38.76	-36.35%	可开放
5636	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八线大寓分6#变压器	200	9.23%	141.54	12.82	14.44	18.46	20.00%	可开放
5637	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分6左2#	400	5.96%	296.18	65.37	65.47	23.82	-39.64%	可开放
5638	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴阳线	兴阳干43右1#变压器	400	5.78%	296.87	57.92	15.72	23.13	-36.81%	可开放
5639	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干106左6#	400	0.15%	319.41	49.88	57.01	0.59	-89.12%	可开放
5640	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干36左7左8#	200	9.75%	140.51	2044.85	78.86	19.49	-90.24%	可开放
5641	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12D18配电变压器（新）	630	0.06%	503.63	-	0.37	0.37	-	可开放
5642	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干51左13#柱上变压器（新）	400	0.12%	319.52	-	0.44	0.48	-	可开放
5643	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	炼油线兴盛分23右8#柱上变压器（新）	200	5.83%	148.35	-	8.69	11.65	-	可开放
5644	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	西达线	西达线西达干13右5#(新)	200	4.11%	151.79	-	3.05	8.21	-	可开放
5645	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12209亭站内变压器	400	2.75%	309	20.01	15.59	11	-25.86%	可开放
5646	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	八家子变2852民生线民生干23#	160	28.56%	82.31	36.47	30.89	45.69	11.93%	可开放
5647	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八线大寓分4#变压器	160	28.28%	82.76	43.22	42.37	45.24	2.31%	可开放
5648	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八线大寓分南2#变压器	160	14.76%	104.39	18.02	21.6	23.61	14.46%	可开放
5649	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	东鞍分50左2左4#	200	15.29%	129.43	24.7	24.96	30.57	11.25%	可开放
5650	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右21右7#	100	0.55%	79.45	60.36	34.5	0.55	-90.45%	可开放

5651	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线笔管分34左22#	250	10.38%	174.06	25.32	25.79	25.94	1.22%	可开放
5652	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	陶阳二线解放干11左8#柱上变压器	250	24.42%	138.96	-	76.52	61.04	-	可开放
5653	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	12D12亭站内变压器	400	8.68%	285.27	31.7	62.95	34.73	4.67%	可开放
5654	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线笔管分33#	200	23.36%	113.29	83.86	93.15	46.71	-25.37%	可开放
5655	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支7左2#	200	3.66%	152.69	83.17	59.13	7.31	-70.35%	可开放
5656	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	兴盛变1042丰盛线气象干3左2#	100	29.81%	50.19	32.35	32.95	29.81	-4.01%	可开放
5657	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12746亭站内变压器	500	0.04%	399.79	27.8	29.57	0.21	-91.31%	可开放
5658	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干31#	315	5.72%	233.97	34.86	19.06	18.03	-28.08%	可开放
5659	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干35左1左1#	200	0.23%	159.55	46.13	0.53	0.45	-90.12%	可开放
5660	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干35左4#	315	0.04%	251.86	12.84	4.96	0.14	-89.56%	可开放
5661	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干40左1#	200	26.31%	107.39	57.29	56.7	52.61	-4.17%	可开放
5662	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干42#	315	7.45%	228.53	25.49	24.2	23.47	-4.04%	可开放
5663	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2862北干线钢丝干49#	160	0.32%	127.49	23.93	22.71	0.51	-85.40%	可开放
5664	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	八家子变2878北干线钢丝干67右1#	100	1.64%	78.36	1.04	1.08	1.64	25.58%	可开放
5665	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	北干线	钢丝干55右2#	200	30.64%	98.72	58.34	64.89	61.28	2.49%	可开放
5666	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左4#笔管线	100	12.49%	67.51	59.71	22.1	12.49	-54.26%	可开放
5667	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左5左4#笔管线	250	23.17%	142.08	46.43	49.39	57.92	11.69%	可开放
5668	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左5左17#笔管线	50	7.52%	36.24	4.75	3.18	3.76	-11.03%	可开放
5669	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左6右15#笔管线	200	47.69%	64.63	109.64	98.7	95.37	-6.73%	可开放
5670	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左6右19#笔管线	160	0.50%	127.2	43.96	23.94	0.8	-86.51%	可开放

5671	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左7左1#笔管线	100	1.07%	78.93	15.82	1.2	1.07	-73.99%	可开放
5672	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左9左5#笔管线	100	82.52%	0	72.85	87.93	82.52	6.43%	可开放
5673	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左12#笔管线	160	0.55%	127.12	36.76	48.75	0.88	-84.53%	可开放
5674	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左13右8#笔管线	100	1.84%	78.16	45.98	43.19	1.84	-80.00%	可开放
5675	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左15#笔管线	315	0.17%	251.47	31.17	27.86	0.53	-86.96%	可开放
5676	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左16左6#	200	3.69%	152.63	7.92	9.92	7.37	-3.53%	可开放
5677	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	八家子变2868冲渣线民主干14右2#	160	30.53%	79.16	41.43	48.54	48.84	8.58%	可开放
5678	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	八家子变2868冲渣线民主干37#	315	11.75%	215	42.8	42.93	37	-7.02%	可开放
5679	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	八家子变2868冲渣线三台子分12#	400	4.64%	301.46	19.03	21.19	18.54	-1.30%	可开放
5680	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线高铁分14右1#	100	10.25%	69.75	244.79	10.23	10.25	-79.54%	可开放
5681	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华二线	12589亭站内变压器	500	10.11%	349.44	51.59	43.26	50.56	-1.00%	可开放
5682	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12269亭站内变压器	315	2.12%	245.33	7.66	6.53	6.67	-6.69%	可开放
5683	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	经协线	12H41亭变压器	500	6.70%	366.5	26.97	34.33	33.5	11.45%	可开放
5684	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分28右9#柱上变压器	100	0.36%	79.64	12.84	0.2	0.36	-83.26%	可开放
5685	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分28右13#柱上变压器	160	0.27%	127.57	82.37	69.14	0.43	-92.77%	可开放
5686	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分28右19#柱上变压器	200	0.00%	160	18.83	8.49	0	-100.00%	可开放
5687	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干112#	100	17.55%	62.45	19.5	18.17	17.55	-5.13%	可开放
5688	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分6右16右1#	200	55.52%	48.97	100.95	85.78	111.03	4.87%	可开放
5689	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分6左7#	100	4.77%	75.23	27.11	0	4.77	-58.05%	可开放
5690	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12331亭站内变压器	400	5.18%	299.27	19	17.96	20.73	4.45%	可开放

5691	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12336亭站内变压器	400	4.09%	303.64	14. 16	18. 9	16. 36	7.49%	可开放
5692	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12196亭站内变压器	500	4.43%	377.86	20. 38	23. 29	22. 14	4.23%	可开放
5693	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12198亭站内变压器	500	3.75%	381.24	23. 8	19. 66	18. 76	-11.22%	可开放
5694	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	气象线朝中干58左8左1#变压器	315	0.12%	251.62	30. 13	65. 95	0. 38	-88.77%	可开放
5695	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水二线	果园变6282果水二线西河干73左23#	315	34.21%	144.23	61. 71	72. 75	107. 77	32.15%	可开放
5696	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线新堡分22#	160	46.83%	53.08	48. 04	62. 39	74. 92	24.88%	可开放
5697	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线新堡分49#笔管线	100	0.79%	79.21	0. 73	0. 75	0. 79	4.03%	可开放
5698	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支2#	400	9.28%	282.87	90. 7	82. 22	37. 13	-36.02%	可开放
5699	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支4左6#	160	0.44%	127.3	42. 37	0. 67	0. 7	-87.15%	可开放
5700	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支4左9#	200	9.23%	141.54	77. 24	71. 08	18. 46	-51.11%	可开放
5701	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支9#	250	25.92%	135.2	55. 17	62. 63	64. 8	8.38%	可开放
5702	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变笔管线洪河支37#	315	9.16%	223.15	30. 97	34. 09	28. 85	-3.48%	可开放
5703	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支24#	160	18.55%	98.32	49. 99	44. 61	29. 68	-22.95%	可开放
5704	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	锻造线建北干7右18左13#315	315	1.27%	247.99	3. 81	5. 48	4. 01	2.59%	可开放
5705	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线洪河支19#	250	0.20%	199.49	27. 65	24. 05	0. 51	-86.42%	可开放
5706	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12584亭站内变压器	315	10.83%	217.88	37. 25	40. 26	34. 12	-4.29%	可开放
5707	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分20右13#右	160	0.25%	127.6	8. 03	0. 41	0. 4	-77.68%	可开放
5708	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干29南1#	400	1.58%	313.7	4. 25	0	6. 3	21.75%	可开放
5709	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达道湾变2584达水线铸钢支28#达水线	200	0.25%	159.51	1. 42	0. 55	0. 49	-41.26%	可开放
5710	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达水线铸钢支72#	160	0.03%	127.95	2. 94	2. 34	0. 05	-86.96%	可开放

5711	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达水线铸钢支58#达水线	400	0.08%	319.67	50.12	44.33	0.33	-91.89%	可开放
5712	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达道湾变2584达水线红旗分41右4#达水线	200	21.06%	117.89	23.93	28.91	42.11	32.65%	可开放
5713	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建鞍线	建材变1035建鞍线建鞍干15#	315	1.94%	245.89	5.8	4.62	6.11	2.64%	可开放
5714	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达水线铸钢支68左6#变压器	160	0.00%	128	19.87	0	0	-100.00%	可开放
5715	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12748亭站内变压器	500	3.49%	382.53	17.75	18.08	17.47	-0.79%	可开放
5716	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12749亭站内变压器	500	3.22%	383.88	20.54	17.79	16.12	-11.41%	可开放
5717	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	交通线	12119亭站内变压器	500	16.07%	319.63	60.48	47.19	80.37	15.28%	可开放
5718	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12587亭站内变压器	400	2.76%	308.98	11.31	12.88	11.02	-1.29%	可开放
5719	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12785亭站内变压器	500	1.88%	390.59	8.35	10.68	9.41	6.16%	可开放
5720	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明二线	12H38亭变压器	500	4.68%	376.61	19.72	22.79	23.39	8.91%	可开放
5721	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明二线	12H39亭站内变压器	315	1.28%	247.96	4.84	4.33	4.04	-8.64%	可开放
5722	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12H26亭站内变压器	500	6.38%	368.12	29.07	31.2	31.88	4.72%	可开放
5723	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干69左1#	100	50.60%	29.4	31.61	46.85	50.6	26.52%	可开放
5724	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12J02亭站内变压器	315	9.42%	222.34	21.77	26.86	29.66	16.72%	可开放
5725	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	炼油线	12J00亭站内变压器	630	4.71%	474.34	25.03	31.57	29.66	8.86%	可开放
5726	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金城二线	12D45亭站内变压器	400	17.37%	250.52	53.51	53.5	69.48	13.95%	可开放
5727	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	冲渣线	12J12亭变压器	500	5.73%	371.37	21.37	22.79	28.63	15.75%	可开放
5728	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	化保线客车分8右8左5#柱上变压器	160	32.36%	76.23	49.43	56.14	51.77	2.34%	可开放
5729	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大二线	12716亭站内变压器	500	5.90%	370.49	32.44	29.88	29.51	-4.62%	可开放
5730	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12258亭站内变压器	160	38.41%	66.55	57.69	63.27	61.45	3.21%	可开放

5731	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12270亭站内变压器	400	1.51%	313.95	4. 28	12. 47	6. 05	18.89%	可开放
5732	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12J09亭变压器	630	1.52%	494.44	9. 05	9. 12	9. 56	2.78%	可开放
5733	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12H31亭变压器	500	4.48%	377.59	17. 47	19. 35	22. 41	13.26%	可开放
5734	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12H34亭变压器	500	4.78%	376.08	21. 17	21. 18	23. 92	6.30%	可开放
5735	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	宁开变1039宁双线双楼分38右20#	100	1.27%	78.73	0. 98	0. 96	1. 27	13.84%	可开放
5736	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分17左7#	100	78.07%	1.93	61. 63	101. 12	78. 07	12.55%	可开放
5737	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线黄家支44左3#	315	0.19%	251.41	49. 19	1. 33	0. 59	-89.05%	可开放
5738	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线黄家支51#	315	11.26%	216.54	2. 82	55. 44	35. 46	254.60%	可开放
5739	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	兴盛变1042气象线朝中干39右9左1#	250	0.00%	250	-	-	-	-	可开放
5740	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	宏大一线	12111亭站内变压器	630	6.02%	466.08	36. 17	35. 65	37. 92	2.39%	可开放
5741	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	孙青线	西郊变3038孙青线大郑干75左7左15#	400	2.05%	311.81	13. 91	25. 61	8. 19	-23.27%	可开放
5742	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12821亭站内变压器	500	5.44%	372.78	24. 71	30. 34	27. 22	4.96%	可开放
5743	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12H00亭站内变压器	400	4.14%	303.43	20. 32	23. 32	16. 57	-9.70%	可开放
5744	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12H01亭站内变压器	400	4.66%	301.38	24. 24	27. 77	18. 62	-12.36%	可开放
5745	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12H02亭站内变压器	630	3.01%	485.04	18. 69	24. 23	18. 96	0.72%	可开放
5746	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12A27亭站内变压器	400	0.03%	319.88	6. 95	3. 21	0. 12	-86.86%	可开放
5747	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12937D亭站内变压器	400	7.15%	291.4	22. 07	26. 82	28. 6	13.84%	可开放
5748	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化安线	12942D亭站内变压器	400	4.81%	300.77	19. 06	19. 45	19. 23	0.44%	可开放
5749	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干35右8#	315	10.01%	220.46	37. 07	29. 41	31. 54	-7.76%	可开放
5750	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干35右10#	315	14.30%	206.97	49. 76	50. 77	45. 03	-4.87%	可开放

5751	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达铝线	达东干51右2左1#	160	0.84%	126.66	1. 29	1. 23	1. 34	1.92%	可开放
5752	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12326亭站内变压器	400	8.58%	285.67	28. 44	32. 47	34. 33	9.87%	可开放
5753	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12306亭站内变压器	500	3.81%	380.95	17. 16	18. 52	19. 05	5.36%	可开放
5754	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12316亭站内变压器	500	3.77%	381.14	17. 68	20. 06	18. 86	3.28%	可开放
5755	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12309亭站内变压器	500	3.56%	382.22	16. 55	15. 84	17. 78	3.65%	可开放
5756	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	12328亭站内变压器	500	5.49%	372.55	23. 54	26. 7	27. 45	7.99%	可开放
5757	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	裕华一线	12563亭站内变压器	500	7.02%	364.91	29. 12	35. 95	35. 09	9.77%	可开放
5758	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	八家子线	12J13亭站内变压器	500	4.58%	377.11	22. 99	23. 08	22. 89	-0.22%	可开放
5759	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12211亭站内变压器	500	4.85%	375.77	21. 29	28. 13	24. 23	6.68%	可开放
5760	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12828亭站内变压器	400	8.75%	285	27. 67	37. 07	35	12.47%	可开放
5761	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线城昂干3#城昂线	200	17.04%	125.93	44. 19	37. 49	34. 07	-12.19%	可开放
5762	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线城昂干9#城昂线	160	1.53%	125.56	0. 07	9. 48	2. 44	490.40%	可开放
5763	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12197亭变压器	500	6.95%	365.26	29. 51	2040. 01	34. 74	8.50%	可开放
5764	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12267亭站内变压器	500	3.87%	380.65	17. 19	17. 77	19. 35	6.10%	可开放
5765	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	安阳干10右8左1#	160	0.29%	127.53	2. 43	2. 96	0. 47	-56.02%	可开放
5766	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干29#	250	7.96%	180.09	8. 44	19. 97	19. 91	53.59%	可开放
5767	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12A28亭站内变压器	500	3.70%	381.51	14. 9	20. 62	18. 49	11.40%	可开放
5768	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12A29亭站内变压器	500	7.51%	362.45	40. 74	40. 42	37. 55	-3.99%	可开放
5769	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12946亭站内变压器	630	1.45%	494.85	10. 52	9. 5	9. 15	-6.74%	可开放
5770	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12820亭站内变压器	500	3.48%	382.62	14. 29	14. 33	17. 38	10.28%	可开放

5771	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	宋八线大离分2#变压器	160	0.00%	128	7. 88	10. 95	0	-100.00%	可开放
5772	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A18亭站内变压器	400	6.41%	294.36	25. 71	42. 54	25. 64	-0.14%	可开放
5773	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车线南环支2左1#柱上变压器	160	19.63%	96.59	33. 17	37. 66	31. 41	-2.69%	可开放
5774	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	锻造线	建材变1042锻造线建北干7右6#	100	53.24%	26.76	53. 11	53. 89	53. 24	0.12%	可开放
5775	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干45#	160	0.21%	127.67	25. 69	0. 37	0. 33	-88.67%	可开放
5776	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	宋八干20北2右2#	100	17.40%	62.6	16. 67	18. 67	17. 4	2.17%	可开放
5777	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干67右5右3#	160	45.48%	55.24	55. 18	66. 85	72. 76	14.83%	可开放
5778	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支12右10#	160	33.29%	74.74	57. 56	60. 96	53. 26	-3.81%	可开放
5779	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分20#	160	31.64%	77.37	52. 19	54	50. 63	-1.51%	可开放
5780	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12221亭变压器	315	10.47%	219.01	31. 76	32. 11	32. 99	1.92%	可开放
5781	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干31右2#	160	38.06%	67.1	52. 04	55. 48	60. 9	8.18%	可开放
5782	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线化棉干31右9#	160	17.28%	100.35	42. 5	45. 26	27. 65	-19.34%	可开放
5783	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	陶官变4244解放线客车分8右2左3#	160	33.17%	74.93	46. 93	53. 27	53. 07	6.34%	可开放
5784	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东二变6384东鞍线自行车干31#	200	17.77%	124.47	88. 44	30. 04	35. 53	-36.62%	可开放
5785	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	宁开变1032宁青线孙青分66#	100	2.28%	77.72	63. 32	58. 07	2. 28	-81.02%	可开放
5786	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	乐民线二台子干51#变压器	160	15.25%	103.6	22. 19	23. 72	24. 4	4.86%	可开放
5787	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	宋三变6058城昂线城昂干11#城昂线	160	33.83%	73.87	41. 5	40. 05	54. 13	14.21%	可开放
5788	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分6#果园西线	200	23.26%	113.48	44. 91	45. 91	46. 52	1.78%	可开放
5789	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线东河南分25左1#	100	49.05%	30.95	0	67. 6	49. 05	-	可开放
5790	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园变6274果园西线果园干42#	400	7.89%	288.45	39. 73	40. 66	31. 55	-10.89%	可开放

5791	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12212亭站内变压器	315	0.01%	251.96	5. 09	5. 42	0. 04	-91.14%	可开放
5792	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴园线	12827亭站内变压器	500	6.24%	368.81	25. 28	30. 91	31. 19	11.08%	可开放
5793	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达道湾变2584达方线铸钢支19#	50	38.78%	20.61	-	12. 48	19. 39	-	可开放
5794	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12200亭站内变压器	500	4.34%	378.28	25. 11	22. 68	21. 72	-6.99%	可开放
5795	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12514亭站内变压器	400	10.14%	279.45	30. 36	39. 26	40. 55	15.57%	可开放
5796	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12516亭站内变压器	315	7.50%	228.37	20. 75	22. 84	23. 63	6.71%	可开放
5797	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12517亭站内变压器	315	11.70%	215.13	32. 94	44. 31	36. 87	5.80%	可开放
5798	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12536亭站内变压器	500	6.45%	367.74	27. 29	28. 13	32. 26	8.73%	可开放
5799	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12533亭站内变压器	500	2.21%	388.97	10. 04	10. 52	11. 03	4.81%	可开放
5800	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12256亭站内变压器	500	10.74%	346.31	27. 21	35. 59	53. 69	40.47%	可开放
5801	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12319亭站内变压器	500	0.03%	399.87	15. 97	16. 95	0. 13	-90.98%	可开放
5802	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12320亭站内变压器	500	5.52%	372.42	23. 84	26. 59	27. 58	7.56%	可开放
5803	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12321亭站内变压器	500	4.88%	375.58	19. 01	21. 48	24. 42	13.34%	可开放
5804	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12311亭站内变压器	500	0.04%	399.81	21. 71	25. 64	0. 19	-90.64%	可开放
5805	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A33亭站内变压器	630	3.65%	480.98	19. 49	24. 09	23. 02	8.68%	可开放
5806	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A36亭站内变压器	630	4.27%	477.09	20. 61	26. 54	26. 91	14.27%	可开放
5807	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12H28亭站内变压器	400	5.87%	296.53	18. 83	22. 55	23. 47	11.64%	可开放
5808	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A42亭站内变压器	500	5.09%	374.57	21. 56	27. 17	25. 43	8.60%	可开放
5809	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A44亭站内变压器	500	4.45%	377.77	18. 11	21. 2	22. 23	10.79%	可开放
5810	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12935亭站内变压器	500	6.85%	365.73	32. 98	40. 74	34. 27	1.94%	可开放

5811	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12936亭站内变压器	500	8.29%	358.57	30.32	40.45	41.43	16.89%	可开放
5812	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12937亭站内变压器	500	6.00%	370.01	23.61	30.65	29.99	12.70%	可开放
5813	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12265亭站内变压器	500	2.14%	389.29	10.88	10.9	10.71	-0.78%	可开放
5814	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12583亭站内变压器	400	11.26%	274.98	32.29	43.31	45.02	18.08%	可开放
5815	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线液化分5#	315	7.21%	229.29	60.51	45.55	22.71	-38.74%	可开放
5816	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12822亭站内变压器	400	5.26%	298.97	13.23	19.54	21.03	26.08%	可开放
5817	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线方田分26#	100	34.78%	45.22	20.87	23.92	34.78	29.09%	可开放
5818	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12581亭站内变压器	400	10.70%	277.2	30.68	32.41	42.8	18.11%	可开放
5819	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12582亭站内变压器	400	6.96%	292.18	24.79	24.22	27.82	5.94%	可开放
5820	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化棉干3右3	50	41.08%	19.46	19.51	30.09	20.54	2.61%	可开放
5821	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干21左3#	250	15.00%	162.51	34.8	21.69	37.49	3.79%	可开放
5822	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干21左7#	250	8.33%	179.18	23.11	21.07	20.82	-5.08%	可开放
5823	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纺变3546化棉线化棉干39左3#	100	0.53%	79.47	1.9	0.8	0.53	-47.18%	可开放
5824	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12H32 站内变压器	500	4.50%	377.49	19.91	20.63	22.51	6.33%	可开放
5825	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12H33亭变压器	500	4.69%	376.55	18.02	21.37	23.45	14.08%	可开放
5826	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12H19亭站内变压器	500	6.97%	365.13	29.8	37.02	34.87	8.17%	可开放
5827	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	12H21亭站内变压器	500	4.73%	376.37	11.56	11.2	23.63	42.97%	可开放
5828	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3546化棉线化棉干31左13右1#	160	28.97%	81.65	41.3	44.27	46.35	5.94%	可开放
5829	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12251亭站内变压器	500	5.94%	370.32	25.42	27.92	29.68	8.05%	可开放
5830	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12254亭站内变压器	315	12.07%	213.99	27.6	40.16	38.01	17.35%	可开放

5831	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12253亭站内变压器	500	7.36%	363.19	29. 17	36. 23	36. 81	12.33%	可开放
5832	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐凯一线	12A43亭站内变压器	500	4.11%	379.47	17. 49	20. 6	20. 53	8.34%	可开放
5833	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干21左5#	160	0.63%	127	44. 93	132. 1	1	-85.08%	可开放
5834	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	繁荣线	12H22亭站内变压器	500	3.28%	383.6	16. 62	17	16. 4	-0.66%	可开放
5835	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	12H18亭站内变压器	500	4.26%	378.68	19. 35	21. 77	21. 32	4.97%	可开放
5836	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	12H17亭站内变压器	630	3.18%	483.98	19. 55	19. 22	20. 02	1.19%	可开放
5837	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	电车线	12H16亭站内变压器	630	0.03%	503.84	23. 34	31. 01	0. 16	-91.72%	可开放
5838	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线达红干27#	160	5.44%	119.3	62. 93	64. 39	8. 7	-62.82%	可开放
5839	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线砂砂矿分38左1#	160	24.84%	88.25	65. 39	59. 38	39. 75	-22.03%	可开放
5840	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	陶阳二线陶阳干3右6右1#变压器	100	56.91%	23.09	50. 93	64. 98	56. 91	5.71%	可开放
5841	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	陶阳二线陶阳干3右5#变压器	160	34.37%	73.01	61. 74	52. 82	54. 99	-5.62%	可开放
5842	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	陶阳二线陶阳干3右3#变压器	160	25.13%	87.79	37. 76	41. 37	40. 21	3.19%	可开放
5843	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	陶阳二线陶阳干3右8#变压器	100	62.99%	17.01	53. 73	63. 56	62. 99	8.27%	可开放
5844	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	陶阳二线陶阳干3右10#变压器	200	13.72%	132.56	23. 18	23. 63	27. 44	8.80%	可开放
5845	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	陶阳二线陶阳干3右7右2#变压器	200	6.40%	147.2	7. 61	20. 18	12. 8	29.69%	可开放
5846	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	大郑线大郑干85左2左1#变压器	400	0.08%	319.68	1. 46	0. 17	0. 32	-53.18%	可开放
5847	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶官变4266陶水线解放干11左4右3陶水线	315	21.45%	184.44	52. 41	84. 07	67. 56	13.54%	可开放
5848	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12323亭站内变压器	400	0.04%	319.83	16. 59	22. 03	0. 17	-89.88%	可开放
5849	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12325亭站内变压器	400	8.21%	287.15	6. 52	29. 33	32. 85	124.46%	可开放
5850	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12314亭站内变压器	500	0.04%	399.81	23. 34	25. 21	0. 19	-90.98%	可开放

5851	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12313亭站内变压器	500	0.03%	399.85	20. 52	22. 26	0. 15	-91.45%	可开放
5852	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12312亭站内变压器	500	5.13%	374.33	21. 91	25. 6	25. 67	8.24%	可开放
5853	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	12310亭站内变压器	500	4.94%	375.3	23. 67	26. 39	24. 7	2.15%	可开放
5854	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12260亭站内变压器	500	6.22%	368.88	26. 69	32. 86	31. 12	7.98%	可开放
5855	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12214亭站内变压器	500	5.18%	374.1	26. 99	23. 06	25. 9	-2.04%	可开放
5856	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12215亭站内变压器	400	5.16%	299.37	22. 07	30. 63	20. 63	-3.32%	可开放
5857	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山二线	12H09亭站内变压器	400	10.06%	279.78	29. 87	35. 03	40. 22	16.04%	可开放
5858	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分11#南柱上变压器	250	0.40%	199	68. 95	68. 62	1	-87.96%	可开放
5859	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达道湾变2592达明线达明干6左9#	315	38.38%	131.11	78. 57	124. 28	120. 89	24.04%	可开放
5860	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋八线	12332亭站内变压器	500	4.62%	376.91	17. 71	19. 19	23. 09	14.18%	可开放
5861	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	12327亭站内变压器	500	3.14%	384.29	14. 63	14. 84	15. 71	3.63%	可开放
5862	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明二线	12H35亭变压器	500	4.38%	378.12	18. 21	20. 94	21. 88	9.61%	可开放
5863	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12J10亭站内变压器	315	0.77%	249.59	2. 8	3. 35	2. 41	-7.23%	可开放
5864	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	12747亭站内变压器	500	0.05%	399.77	28. 47	27. 51	0. 23	-91.01%	可开放
5865	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干21左10#	200	24.52%	110.96	45. 77	48. 3	49. 04	3.51%	可开放
5866	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化西线	化纺变3562化西线化西干33右9#	160	36.04%	70.34	61. 65	77. 22	57. 66	-3.29%	可开放
5867	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干55#	315	17.96%	195.44	55. 45	54. 89	56. 56	1.00%	可开放
5868	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干19右9#	160	39.94%	64.1	54. 64	60. 55	63. 9	8.14%	可开放
5869	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	兴盛变1034丰盛线朝中干66左5#	100	79.57%	0.43	104. 69	79. 97	79. 57	-12.82%	可开放
5870	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线砂砂矿分12右4#	200	12.90%	134.21	27. 81	36. 74	25. 79	-3.70%	可开放

5871	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线砂 砂矿分66#	160	11.98%	108.84	5. 28	13. 97	19. 16	90.49%	可开放
5872	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	八家子变2852民生线兴 盛分17左14#	400	6.30%	294.79	72. 64	100. 3	25. 21	-41.09%	可开放
5873	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放 干19右6右2#	160	0.94%	126.49	1. 91	1. 67	1. 51	-11.09%	可开放
5874	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	卫钢线	12D15亭站内变压器	630	5.04%	472.26	24. 29	65. 73	31. 74	14.31%	可开放
5875	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12268亭站内变压器	400	2.65%	309.39	9. 76	11. 02	10. 61	4.26%	可开放
5876	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12266亭站内变压器	500	0.02%	399.89	15. 22	0. 12	0. 11	-91.50%	可开放
5877	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12252亭站内变压器	500	6.60%	366.98	25. 49	28. 75	33. 02	13.82%	可开放
5878	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12255亭站内变压器	315	16.37%	200.43	46. 35	52. 55	51. 57	5.48%	可开放
5879	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台 子干40左11#右	100	52.67%	27.33	37. 87	41. 38	52. 67	17.93%	可开放
5880	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	化染线	化染线合成干17#	100	5.81%	74.19	4. 35	5. 17	5. 81	15.57%	可开放
5881	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	民生线	12160亭站内变压器	500	4.27%	378.64	18. 12	20. 18	21. 36	8.57%	可开放
5882	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12585亭站内变压器	500	2.37%	388.16	10. 26	10. 92	11. 84	7.42%	可开放
5883	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴乐线	12783亭站内变压器	500	3.08%	384.6	15. 94	18. 99	15. 4	-1.71%	可开放
5884	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴乐线	12784亭站内变压器	500	9.58%	352.12	43. 91	50. 05	47. 88	4.42%	可开放
5885	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	兴永线	12786亭站内变压器	500	3.47%	382.63	6. 72	13. 81	17. 37	60.77%	可开放
5886	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果水二线	虎山分5左2#	200	57.45%	45.1	108. 74	107. 33	114. 9	2.79%	可开放
5887	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西 河干41左16#	200	29.58%	100.84	40. 05	57. 63	59. 16	21.54%	可开放
5888	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西 河干12左4#	100	0.54%	79.46	129. 95	200	0. 54	-93.55%	可开放
5889	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西 河干20右1#	400	10.87%	276.51	46. 72	48. 27	43. 49	-3.52%	可开放
5890	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西 河干60#西河南线	315	0.00%	252	2. 73	3. 5	0	-100.00%	可开放

5891	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干117左9#	100	9.50%	70.5	33.41	19.95	9.5	-46.68%	可开放
5892	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干120#	100	77.66%	2.34	86.62	83.16	77.66	-5.31%	可开放
5893	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干122右1#	100	0.01%	79.99	18.32	0	0.01	-97.66%	可开放
5894	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干130#	100	0.00%	80	21.29	18.2	0	-100.00%	可开放
5895	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干135#	160	11.88%	109	44.42	37.22	19	-34.60%	可开放
5896	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干139#	50	9.02%	35.49	30.76	25.95	4.51	-61.71%	可开放
5897	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线建北干150#	100	36.00%	44	48.15	91.98	36	-13.53%	可开放
5898	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线方田分8右5#	100	24.58%	55.42	13.78	76.82	24.58	33.56%	可开放
5899	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干32左4#	30	0.53%	23.84	1.6	2.15	0.16	-68.38%	可开放
5900	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建材变1037建北一线水务分13#	200	14.31%	131.38	-	-	28.62	-	可开放
5901	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建材变1037建北一线水务分19#	100	0.00%	80	30	23.95	0	-100.00%	可开放
5902	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建材变1037建北一线水务分32#	250	25.19%	137.03	63.2	70.98	62.97	-0.18%	可开放
5903	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建材变1037建北一线水务分36#	100	62.40%	17.6	45.84	65.02	62.4	16.67%	可开放
5904	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建材变1037建北一线水务分50#	160	9.73%	112.44	56.99	65.18	15.56	-47.75%	可开放
5905	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分1#柱上变压器	250	15.86%	160.36	41.29	43.67	39.64	-2.02%	可开放
5906	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分28左1#柱上变压器	100	0.58%	79.42	0	0.17	0.58	-	可开放
5907	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分9#柱上变压器	250	24.12%	139.71	54.79	42.37	60.29	4.90%	可开放
5908	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分12右2#柱上变压器	315	15.10%	204.43	36.19	58.96	47.57	14.65%	可开放
5909	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分19#柱上变压器	400	2.11%	311.56	69.77	98.68	8.44	-65.22%	可开放
5910	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分28右12左4#柱上变压器	50	62.48%	8.76	3.36	20.87	31.24	204.92%	可开放

5911	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分6右29#	200	11.98%	136.05	11. 69	14. 32	23. 95	43.13%	可开放
5912	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分39#	200	0.77%	158.47	0. 1	0	1. 53	291.15%	可开放
5913	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分41#	30	4.57%	22.63	38. 16	1. 57	1. 37	-81.05%	可开放
5914	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分47#	30	0.00%	24	7. 82	3. 92	0	-100.00%	可开放
5915	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分60#	160	22.19%	92.5	9. 69	15. 48	35. 5	91.40%	可开放
5916	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分53#	160	69.39%	16.97	143. 41	162. 57	111. 03	-12.01%	可开放
5917	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分2右3#	160	0.83%	126.68	190. 67	1. 38	1. 32	-91.68%	可开放
5918	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分6右4#	30	1.27%	23.62	0. 41	0. 3	0. 38	-3.73%	可开放
5919	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分6右7#	30	4.53%	22.64	2. 25	2. 1	1. 36	-22.25%	可开放
5920	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分6右10#	100	22.73%	57.27	24. 01	15. 27	22. 73	-2.70%	可开放
5921	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分9#	160	19.49%	96.82	54. 13	67. 7	31. 18	-24.10%	可开放
5922	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分15#	100	27.25%	52.75	4. 01	42. 69	27. 25	160.68%	可开放
5923	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分15右9#	50	73.16%	3.42	29. 65	0. 01	36. 58	11.07%	可开放
5924	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分22#	50	55.80%	12.1	20. 12	21. 91	27. 9	17.76%	可开放
5925	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分27#	50	0.00%	40	34. 84	0	0	-100.00%	可开放
5926	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分6右25#	30	1.53%	23.54	0. 45	0. 42	0. 46	1.11%	可开放
5927	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A17亭站内变压器	400	7.38%	290.48	22. 23	24. 54	29. 52	15.24%	可开放
5928	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A14亭站内变压器	315	10.06%	220.3	31. 17	35. 55	31. 7	0.85%	可开放
5929	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A04亭站内变压器	400	7.54%	289.86	32. 44	29. 47	30. 14	-3.61%	可开放
5930	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A05亭站内变压器	315	0.08%	251.75	21. 54	47. 15	0. 25	-89.23%	可开放

5931	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A07亭站内变压器	315	10.18%	219.92	30.86	32.62	32.08	1.96%	可开放
5932	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A10亭站内变压器	315	11.30%	216.4	27.93	30.88	35.6	12.90%	可开放
5933	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12A23亭站内变压器	400	6.75%	292.99	24.07	25.67	27.01	5.93%	可开放
5934	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12A22亭站内变压器	400	0.05%	319.79	21.39	25	0.21	-90.09%	可开放
5935	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12A20亭站内变压器	315	7.36%	228.83	30.35	27.24	23.17	-12.63%	可开放
5936	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐民线	12A13亭站内变压器	400	7.66%	289.36	25.96	37.54	30.64	8.64%	可开放
5937	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A08亭站内变压器	400	8.56%	285.78	30.65	36.43	34.22	5.66%	可开放
5938	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	12A11亭站内变压器	315	9.95%	220.66	28.13	62.25	31.34	5.55%	可开放
5939	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12A24亭站内变压器	400	4.15%	303.42	17.31	16.21	16.58	-2.13%	可开放
5940	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化纤变3546化棉线液化分17左4#	315	13.49%	209.52	61.68	36.99	42.48	-17.01%	可开放
5941	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干7#	250	3.26%	191.85	52.68	31.53	8.15	-60.67%	可开放
5942	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	香山一线	12D23亭站内变压器	500	1.24%	393.8	3.5	4.68	6.2	33.10%	可开放
5943	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	商业二线	12443亭站内配电变压器	500	0.03%	399.86	-	-	0.14	-	可开放
5944	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子一线	扬子一线民主干51左15#柱上变压器（新）	200	22.88%	114.25	-	72.75	45.75	-	可开放
5945	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河干81左7#	160	0.53%	127.16	86.02	85.92	0.84	-90.12%	可开放
5946	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁双线	双楼分74左4#	160	0.21%	127.67	0.05	18.25	0.33	156.90%	可开放
5947	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12810亭站内变压器（新）	630	6.36%	463.95	-	23.13	40.05	-	可开放
5948	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	粮库线	粮库线卫钢干32左3#柱上变压器（新）	400	0.14%	319.44	-	0.56	0.56	-	可开放
5949	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分1右9#柱上变	100	0.37%	79.63	-	0.59	0.37	-	可开放
5950	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达方线铸钢支31左3#柱上变	100	0.24%	79.76	-	0.57	0.24	-	可开放

5951	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	民主干61左6#	160	14.58%	104.67	29.03	26.78	23.33	-10.35%	可开放
5952	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	高铁分7支1#	160	1.67%	125.33	2.46	2.51	2.67	4.18%	可开放
5953	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达东干21左11#	315	11.48%	215.84	40.56	27.41	36.16	-5.58%	可开放
5954	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	笔管线金城干91右7#柱上变	200	0.41%	159.19	-	0.56	0.81	-	可开放
5955	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河南线西河干29右2#柱上变	200	1.05%	157.91	-	0.09	2.09	-	可开放
5956	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分5右2#	50	69.18%	5.41	30.43	40.45	34.59	6.62%	可开放
5957	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	环钢线	水泥分18左3右1#	160	42.37%	60.21	69.33	64.63	67.79	-1.12%	可开放
5958	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	红旗分139左11左5#右	100	25.16%	54.84	20.69	24.63	25.16	10.27%	可开放
5959	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	福利分66左3#	315	0.84%	249.34	1.85	2.34	2.66	19.91%	可开放
5960	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D27亭变压器	400	4.58%	301.68	14.68	17.77	18.32	11.71%	可开放
5961	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D28亭变压器	400	5.25%	299.01	15.34	18.08	20.99	16.98%	可开放
5962	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D29亭变压器	400	5.42%	298.32	19.31	22.07	21.68	5.96%	可开放
5963	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12D30亭变压器	400	6.25%	295.02	19.52	24.57	24.98	13.12%	可开放
5964	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇二线	12D31亭变压器	400	13.97%	264.12	19.27	24.51	55.88	70.29%	可开放
5965	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D32亭变压器	400	0.04%	319.83	18.35	0.17	0.17	-90.37%	可开放
5966	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D33亭变压器	400	6.28%	294.89	19.01	29.94	25.11	14.93%	可开放
5967	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D34亭变压器	630	0.19%	502.81	1.61	1.24	1.19	-14.03%	可开放
5968	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D35亭变压器	400	6.89%	292.44	27.23	47.61	27.56	0.60%	可开放
5969	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D36亭变压器	400	4.75%	301	17.36	18.56	19	4.62%	可开放
5970	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D37亭变压器	400	6.59%	293.63	21.62	22.43	26.37	10.44%	可开放

5971	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D38亭变压器	400	5.85%	296.61	18. 53	22. 12	23. 39	12.35%	可开放
5972	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	泓宇一线	12D39亭变压器	400	5.02%	299.92	17	20. 49	20. 08	8.68%	可开放
5973	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线陶瓷分8右8#	160	3.56%	122.3	7. 03	5. 2	5. 7	-9.95%	可开放
5974	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁青线	新宁青线孙青分34#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
5975	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12A96变压器	500	4.66%	376.7	17. 4	23. 2	23. 3	15.72%	可开放
5976	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12A97变压器	500	4.30%	378.5	13. 59	18. 22	21. 5	25.78%	可开放
5977	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	12A90变压器	500	2.71%	386.43	16. 78	15. 01	13. 57	-10.07%	可开放
5978	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12A98变压器	500	3.76%	381.2	13. 06	18. 85	18. 8	19.98%	可开放
5979	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12A99变压器	500	4.25%	378.73	17. 57	19. 86	21. 27	10.03%	可开放
5980	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	12A95变压器	500	2.35%	388.23	12. 83	13. 61	11. 77	-4.22%	可开放
5981	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D89站内变压器	630	4.34%	476.63	18. 47	25. 38	27. 37	21.73%	可开放
5982	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D90站内变压器	500	3.69%	381.53	13. 8	17. 7	18. 47	15.69%	可开放
5983	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D91站内变压器	630	4.79%	473.84	26. 25	51. 12	30. 16	7.19%	可开放
5984	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D92站内变压器	500	7.28%	363.6	35. 41	64. 84	36. 4	1.39%	可开放
5985	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D93站内变压器	400	2.53%	309.88	7. 01	5. 22	10. 12	20.15%	可开放
5986	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D94站内变压器	500	1.49%	392.54	4. 82	6. 19	7. 46	24.41%	可开放
5987	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12D95站内变压器	500	1.77%	391.13	9. 03	10. 07	8. 87	-0.89%	可开放
5988	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12D96站内变压器	400	0.02%	319.93	0. 11	0. 1	0. 07	-20.23%	可开放
5989	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	新宁阳线笔管分1#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
5990	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12440配电变压器	400	5.75%	297.01	-	0. 16	22. 99	-	可开放

5991	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	华府线	12441配电变压器	400	0.05%	319.81	-	0.14	0.19	-	可开放
5992	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12442配电变压器	400	0.01%	319.96	-	0.03	0.04	-	可开放
5993	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	睿达阳光新城12A91 变压器间隔配电变压器	500	4.23%	378.84	17.4	17.74	21.16	10.28%	可开放
5994	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	睿达阳光新城12A92 变压器间隔配电变压器	400	5.89%	296.46	19.54	25.74	23.54	9.76%	可开放
5995	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋平线	睿达阳光新城12A93 变压器间隔配电变压器	500	6.92%	365.4	28.32	32.7	34.6	10.53%	可开放
5996	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋安线	睿达阳光新城12A94 变压器间隔配电变压器	630	8.71%	449.13	52.16	59.3	54.87	2.56%	可开放
5997	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河干51#	315	1.27%	248.01	5.69	4.48	3.99	-16.26%	可开放
5998	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干44#	200	1.00%	158	1.77	2.13	2	6.30%	可开放
5999	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干15右13#	200	5.39%	149.22	8.26	11.92	10.78	14.24%	可开放
6000	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	安阳干59右7左2#	50	71.72%	4.14	25.37	33.11	35.86	18.89%	可开放
6001	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化棉干31左3右3#	50	0.00%	50	-	-	-	-	可开放
6002	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	解放干55右1#	250	19.64%	150.9	47.48	46.63	49.1	1.69%	可开放
6003	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	解放干55右2#	200	13.73%	132.54	36.32	35.29	27.46	-13.05%	可开放
6004	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	高铁分52右4#	100	19.26%	60.74	27.14	27.79	19.26	-15.76%	可开放
6005	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化西线	化西干36右11右1#	315	4.42%	238.07	15.16	13.57	13.93	-4.14%	可开放
6006	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D75站内变压器	500	1.54%	392.28	5.51	8.61	7.72	18.37%	可开放
6007	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D73站内变压器	500	3.70%	381.48	16.31	19.44	18.52	6.56%	可开放
6008	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D72站内变压器	500	6.91%	365.44	24.78	34.09	34.56	18.10%	可开放
6009	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D74站内变压器	500	1.37%	393.15	8.24	6.67	6.85	-8.82%	可开放
6010	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D70站内变压器	500	6.84%	365.82	31.29	36.04	34.18	4.52%	可开放

6011	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D71站内变压器	500	4.41%	377.93	17.43	21.58	22.07	12.53%	可开放
6012	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁忠干127左7左3#	315	0.00%	315	-	-	-	-	可开放
6013	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12612亭站内配电变压器	500	6.50%	367.52	24.76	42.48	32.48	14.53%	可开放
6014	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12613亭站内配电变压器	500	7.18%	364.11	25.81	36.54	35.89	17.92%	可开放
6015	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12614亭站内配电变压器	400	8.32%	286.74	21.8	29.67	33.26	23.52%	可开放
6016	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12615亭站内配电变压器	630	3.03%	484.89	5.29	22.48	19.11	90.07%	可开放
6017	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	笔管线金城干18右4#变压器（新）	400	0.76%	316.95	-	4.74	3.05	-	可开放
6018	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁安线宁忠干43左5#变压器（新）	400	0.89%	316.44	-	3.12	3.56	-	可开放
6019	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁阳线高铁分29左8#变压器（新）	400	4.21%	303.18	-	13.37	16.82	-	可开放
6020	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化北线啤酒分13#变压器（新）	200	10.27%	139.47	-	20.74	20.53	-	可开放
6021	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	笔管线金城干23右1#变压器（新）	400	0.07%	319.73	-	0.28	0.27	-	可开放
6022	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河南线西河干16右5变压器（新）	200	0.66%	158.68	-	25.26	1.32	-	可开放
6023	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化棉线化棉干31左7左2#变压器（新）	400	0.12%	319.53	-	0.46	0.47	-	可开放
6024	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁阳线宁远支3#变压器（新）	400	2.43%	310.3	-	0.08	9.7	-	可开放
6025	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁阳线宁远支11左2变压器（新）	200	26.04%	107.92	-	57.59	52.08	-	可开放
6026	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	宁远线小台子干17左11左4#变压器（新）	400	1.24%	315.04	-	3.12	4.96	-	可开放
6027	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	大郑线大郑干79右2#变压器（新）	400	0.62%	317.54	-	6.08	2.46	-	可开放
6028	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁忠线宁忠干139左3#变压器（新）	200	14.08%	131.84	-	24.03	28.16	-	可开放
6029	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	笔管线新堡分7#变压器（新）	200	10.92%	138.16	-	15.99	21.84	-	可开放
6030	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	化东线旧堡干67#变压器（新）	400	0.79%	316.83	-	2.28	3.17	-	可开放

6031	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河南线西河干78右8# 变压器（新）	400	1.75%	313	-	8.3	7	-	可开放
6032	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	宁远线小台子干17左11 左9#变压器（新）	400	4.23%	303.1	-	24.66	16.9	-	可开放
6033	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园西线东河南分26右 10#变压器（新）	400	4.87%	300.52	-	22.07	19.48	-	可开放
6034	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化东线	化东线旧堡干89#变 压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
6035	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达方线铸钢支31左9右 18左1#（新）柱上变 压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
6036	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	地号线安阳干32#变 压器（新）	400	0.12%	319.51	-	0.39	0.49	-	可开放
6037	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达合线	达合线达合干14# （新）柱上变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
6038	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12761亭站内配电变 压器	500	1.95%	390.23	8.66	9.57	9.77	6.22%	可开放
6039	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	扬子二线	12762亭站内配电变 压器	400	2.36%	310.57	9.3	9.6	9.43	0.70%	可开放
6040	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	新宁安线宁安干46左4 右2左2#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
6041	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线烟郎分35#变 压器（新）	200	0.26%	159.48	-	0.54	0.52	-	可开放
6042	铁西区供电分公司	大乐66kV变电站	乐园线	乐园线二台子干50右 33#变压器（新）	200	15.84%	128.33	-	26.09	31.67	-	可开放
6043	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	公路线	公路线福利分24左5左 1#变压器（新）	200	41.51%	76.99	-	1.09	83.01	-	可开放
6044	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干115支1# 变压器（新）	200	20.42%	119.16	-	1.18	40.84	-	可开放
6045	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干109右9左 4#变压器（新）	400	0.04%	319.86	-	0.14	0.14	-	可开放
6046	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达铝线	达铝线达东干18左1加 1#变压器（新）	200	0.33%	159.35	-	0.53	0.65	-	可开放
6047	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	城昂线	城昂线合成干55右3#变 压器（新）	200	30.50%	99	-	51.09	61	-	可开放
6048	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达方线铸钢支31左9右 16#变压器（新）	200	26.76%	106.49	-	48.84	53.51	-	可开放
6049	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E78配电变压器	400	0.04%	319.86	-	-	0.14	-	可开放
6050	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E79配电变压器	630	0.01%	503.94	-	-	0.06	-	可开放

6051	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E80配电变压器	400	0.03%	319.87	-	-	0.13	-	可开放
6052	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E81配电变压器	630	0.00%	630	-	-	-	-	可开放
6053	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12E83配电变压器	630	0.01%	503.95	-	-	0.05	-	可开放
6054	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭一线	12E82配电变压器	400	0.03%	319.87	-	-	0.13	-	可开放
6055	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12E85配电变压器	630	0.01%	503.94	-	-	0.06	-	可开放
6056	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	朗庭二线	12E86配电变压器	400	0.02%	319.94	-	-	0.06	-	可开放
6057	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	朝中线	12A58配电变压器	500	5.09%	374.54	15.73	25.37	25.46	27.22%	可开放
6058	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	12A59配电变压器	500	2.47%	387.66	5	3.63	12.34	57.10%	可开放
6059	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳二线	12J28站内变压器	500	6.46%	367.69	24.2	36.23	32.31	15.55%	可开放
6060	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶阳一线	12J29站内变压器	400	7.14%	291.45	17	25.77	28.55	29.59%	可开放
6061	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D76配电变压器	630	2.20%	490.12	-	0.07	13.88	-	可开放
6062	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化保线	12D77配电变压器	630	0.01%	503.95	-	0.03	0.05	-	可开放
6063	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12436亭站内配电变压器	400	0.05%	319.8	-	0.17	0.2	-	可开放
6064	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	兴盛线	12437亭站内配电变压器	400	0.01%	319.97	-	0.03	0.03	-	可开放
6065	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12D78配电变压器	500	3.47%	382.64	-	0.1	17.36	-	可开放
6066	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12D79配电变压器	400	0.00%	320	-	-	0	-	可开放
6067	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	新西河南线西河干41左3#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
6068	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	新丰盛线朝中干58#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
6069	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	新笔管线金城干26右1#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
6070	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干15右10右6#	100	40.31%	39.69	23.71	39.56	40.31	30.39%	可开放

6071	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	高铁分37#	200	4.69%	150.63	8. 33	14. 9	9. 37	6.06%	可开放
6072	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车干7左1#	160	35.61%	71.03	93. 75	55. 61	56. 97	-22.05%	可开放
6073	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达方线	达方线铸钢支55左1右1#变压器	160	0.24%	127.61	1. 43	1. 41	0. 39	-47.78%	可开放
6074	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	西河南线老化分20左2#变压器	400	1.21%	315.16	5. 46	6. 55	4. 84	-5.85%	可开放
6075	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋西线	兴阳干58左6#	160	0.94%	126.5	43. 97	14. 24	1. 5	-81.53%	可开放
6076	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D49亭站内变压器	500	14.18%	329.12	57. 58	67. 89	70. 88	10.95%	可开放
6077	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D50亭站内变压器	500	0.02%	399.91	19. 55	-	0. 09	-93.22%	可开放
6078	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域一线	12D48亭站内变压器	500	7.10%	364.51	30. 21	41. 58	35. 49	8.39%	可开放
6079	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D51亭站内变压器	500	7.34%	363.31	43. 51	34. 31	36. 69	-8.17%	可开放
6080	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	金域二线	12D52亭站内变压器	315	12.82%	211.62	25. 14	35. 13	40. 38	26.74%	可开放
6081	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建鞍线	建鞍线建鞍干6右1#变压器	400	0.00%	320	0	0. 13	0	-	可开放
6082	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	12204亭变压器（新）	200	11.66%	136.69	18. 52	20	23. 31	12.19%	可开放
6083	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达红线烟狼分39左2#变压器（新）	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
6084	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	12606亭站内配电变压器	500	0.03%	399.85	0. 16	0. 14	0. 15	-3.18%	可开放
6085	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	12607亭站内配电变压器	500	0.04%	399.8	0. 16	0. 21	0. 2	11.80%	可开放
6086	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	柳焊线	12608亭站内配电变压器	500	1.73%	391.34	0. 06	0. 09	8. 66	1101.39%	可开放
6087	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	柳焊线	12609亭站内配电变压器	500	0.01%	399.96	0. 03	0. 03	0. 04	15.47%	可开放
6088	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	铁东线	12610亭站内配电变压器	500	0.01%	399.96	0. 01	0. 03	0. 04	100.00%	可开放
6089	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	柳焊线	12611亭站内配电变压器	500	0.00%	399.99	0. 01	0. 01	0. 01	0.00%	可开放
6090	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分8右5#（新）柱上变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放

6091	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车线南环支4右3#柱上变压器	400	8.47%	286.12	27. 73	29. 9	33. 88	10.53%	可开放
6092	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车线南环支4右6#柱上变压器	400	7.33%	290.68	36. 31	37. 31	29. 32	-10.14%	可开放
6093	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	自行车线	自行车线南环支4右12#柱上变压器	400	10.09%	279.63	32. 99	38. 36	40. 37	10.62%	可开放
6094	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干78右3左3#	200	0.40%	159.2	3. 45	2. 88	0. 8	-51.85%	可开放
6095	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁安线	宁开变1049宁安线宁安干42右11#	200	10.65%	138.7	33. 83	32. 22	21. 3	-20.65%	可开放
6096	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干17右3#	400	4.97%	300.13	105. 86	44. 15	19. 87	-56.68%	可开放
6097	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分27#	400	11.39%	274.46	44. 51	55. 64	45. 54	1.15%	可开放
6098	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线新堡分36左1#笔管线	200	43.09%	73.83	88. 13	65. 94	86. 17	-1.12%	可开放
6099	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分1右11#	400	13.13%	267.5	24. 9	27. 51	52. 5	45.20%	可开放
6100	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支22左8#	200	15.46%	129.08	60. 59	62. 5	30. 92	-28.56%	可开放
6101	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	丰盛分34#	400	4.19%	303.24	53. 34	24. 85	16. 76	-43.95%	可开放
6102	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	气象线	气象线朝中干58左1#变压器	200	10.06%	139.89	49. 7	28. 88	20. 11	-36.39%	可开放
6103	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	宁远线	西郊变3036宁远线小台子干59左1#	200	16.95%	126.11	52. 98	56. 62	33. 89	-20.02%	可开放
6104	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	水果二线	果园变6282水果二线西河干73左16右5左1#	400	0.26%	318.95	2. 29	0. 92	1. 05	-32.29%	可开放
6105	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线笔管分23右2#	400	4.50%	301.99	16. 19	17. 29	18. 01	5.47%	可开放
6106	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化西线	化西线化西干25左1#变压器	400	0.09%	319.64	83. 87	67. 81	0. 36	-93.45%	可开放
6107	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干160右1左22#	400	0.05%	319.79	101. 27	44. 19	0. 21	-95.45%	可开放
6108	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳线安阳干15支1支1柱上变压器	200	0.42%	159.16	0. 43	0. 45	0. 84	39.77%	可开放
6109	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	水果二线	西河干73左16#柱上变压器	200	0.13%	159.74	0. 15	0. 2	0. 26	31.66%	可开放
6110	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干36左7左4#	200	13.64%	132.73	107. 27	59. 6	27. 27	-49.58%	可开放

6111	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干44左2#	400	0.11%	319.55	62.49	42.05	0.45	-91.51%	可开放
6112	铁西区供电分公司	西郊66kV变电站	大郑线	西郊变3020大郑线大郑干88#大郑线	400	10.76%	276.96	41.38	13.42	43.04	1.99%	可开放
6113	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左5左30#笔管线	400	1.89%	312.45	69.1	25.63	7.55	-66.95%	可开放
6114	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁忠干124右1#柱上变压器	400	0.07%	319.71	0.36	0.21	0.29	-10.25%	可开放
6115	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线啤酒分24#	400	0.22%	319.11	1.11	0.91	0.89	-10.46%	可开放
6116	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园西线	果园西线砂砂矿分12右16#变压器	100	0.47%	79.53	0.26	0	0.47	34.45%	可开放
6117	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右26#地号线	200	26.01%	107.98	43.35	54.98	52.02	9.54%	可开放
6118	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化纺变3552化北线啤酒分13左8右1#	400	3.13%	307.49	70.46	13.4	12.51	-57.86%	可开放
6119	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干41左8左2#	400	2.96%	308.16	47.05	56.49	11.84	-49.84%	可开放
6120	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	地号线	果园变6278地号线安阳干59右7#地号线	400	8.94%	284.25	40.02	22.5	35.75	-5.49%	可开放
6121	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	安阳线	安阳干23右3#安阳线	400	0.32%	318.71	3.32	3.27	1.29	-37.67%	可开放
6122	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	笔管分34左30#	400	10.94%	276.25	45.33	49.63	43.75	-1.76%	可开放
6123	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化北线	化北线啤酒分14右4#柱上变压器	200	0.37%	159.27	0.03	1.69	0.73	393.29%	可开放
6124	铁西区供电分公司	兴盛66kV变电站	丰盛线	朝中干39右5右6#柱上变压器	200	0.04%	159.93	0.05	0.01	0.07	18.32%	可开放
6125	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	西河南线	果园变6234西河南线西河干20右4#	400	13.11%	267.56	78.4	71.98	52.44	-18.22%	可开放
6126	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化利线	12232亭站内变压器	630	5.89%	466.91	53.1	43.75	37.09	-16.42%	可开放
6127	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化棉线	化棉干44左1#柱上变压器	400	0.13%	319.48	0.56	0.5	0.52	-3.64%	可开放
6128	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支10#	100	1.28%	78.72	3.24	3.67	1.28	-37.15%	可开放
6129	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	果园变6236果园东线砂砂矿分31右6#果园东线	400	6.97%	292.14	0.11	101.45	27.86	1491.45%	可开放
6130	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁阳线	宁开变1028宁阳线宁远支6左5#	100	0.96%	79.04	4.54	4.35	0.96	-54.02%	可开放

6131	铁西区供电分公司	宁开66kV变电站	宁忠线	宁开变1040宁忠线宁忠干127左15#	400	10.06%	279.78	45.17	40.48	40.22	-5.64%	可开放
6132	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	笔管线	果园变6268笔管线金城干37左22#笔管线	400	14.15%	263.42	64.79	51.4	56.58	-6.55%	可开放
6133	铁西区供电分公司	果园66kV变电站	果园东线	矸矸矿分31右3#	200	0.35%	159.31	0.38	1.84	0.69	34.75%	可开放
6134	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达恒线	达恒线达东干21左4#（新）柱上变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
6135	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达明线	达明干5#	200	6.07%	147.87	33.36	31.63	12.13	-39.70%	可开放
6136	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北二线	建材变1043建北二线东台分26右4#	400	0.06%	319.75	56.79	0.33	0.25	-93.37%	可开放
6137	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	宋达线	宋达线大郑干105左20#变压器	200	14.20%	131.61	30.84	54.58	28.39	-4.05%	可开放
6138	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达红线	达道湾变2568达红线黄家支27#	200	0.73%	158.55	52.88	46.75	1.45	-83.44%	可开放
6139	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达友线	达友线达南干12南4#变压器	100	0.21%	79.79	0.13	0.14	0.21	27.10%	可开放
6140	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建材变1037建北一线建北干45#	400	5.03%	299.89	41.93	6.69	20.11	-30.75%	可开放
6141	铁西区供电分公司	宋三66kV变电站	合成线	12A80变压器	630	2.39%	488.97	18.93	22.76	15.03	-10.89%	可开放
6142	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达铝线	达铝线达东干69左1#	200	2.18%	155.65	9.06	4.8	4.35	-30.71%	可开放
6143	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	解放干53支1右2#	400	10.02%	279.92	25.79	26.66	40.08	24.66%	可开放
6144	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干34右9#	315	13.80%	208.53	34.68	42.96	43.47	11.96%	可开放
6145	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	无轨线	12210亭站内变压器	400	11.26%	274.95	31.25	40.26	45.05	20.07%	可开放
6146	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	机场线	八家子变2876机场线交通干20#	400	0.08%	319.7	30.04	29.19	0.3	-90.01%	可开放
6147	铁西区供电分公司	八家子66kV变电站	电灯线	12145亭站内变压器	200	19.95%	120.11	40.29	28.19	39.89	-0.50%	可开放
6148	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍分5左1#变压器	400	4.17%	303.32	51.01	16.32	16.68	-42.82%	可开放
6149	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	陶水线	陶水线六街分12右10左1#柱上变压器	315	23.26%	178.73	18.95	17.78	73.27	96.63%	可开放
6150	铁西区供电分公司	繁荣66kV变电站	启明一线	12H30亭站内变压器	315	8.04%	226.67	29.16	22.73	25.33	-6.80%	可开放

6151	铁西区供电分公司	陶官66kV变电站	解放线	陶官变4244解放线解放干19右3左3#解放线	315	16.62%	199.66	47.08	42.8	52.34	5.44%	可开放
6152	铁西区供电分公司	东二66kV变电站	东鞍线	东鞍线南环支21右2左9#变压器	400	13.66%	265.38	52.22	52.75	54.62	2.27%	可开放
6153	铁西区供电分公司	建材66kV变电站	建北一线	建北一线郎家分4右5#柱上变压器	200	3.94%	152.13	39.42	6.8	7.87	-55.32%	可开放
6154	铁西区供电分公司	达道湾66kV变电站	达水线	达道湾变2584达水线红旗分43#达水线	400	3.03%	307.89	41.6	15.31	12.11	-46.05%	可开放
6155	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E48亭变压器	400	0.04%	319.83	-	0.12	0.17	-	可开放
6156	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E49亭变压器	400	0.05%	319.81	-	0	0.19	-	可开放
6157	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E52亭变压器	400	0.02%	319.92	-	-	0.08	-	可开放
6158	铁西区供电分公司	化纺66kV变电站	化龙二线	12E53亭变压器	400	0.02%	319.94	-	-	0.06	-	可开放
6159	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干47左3#	200	7.78%	144.45	32.29	21.95	15.55	-30.60%	可开放
6160	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13958亭站内变压器	500	3.96%	380.18	16.13	17.62	19.82	10.85%	可开放
6161	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干30右2#	200	34.74%	90.53	93.05	105.77	69.47	-13.59%	可开放
6162	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13237亭站内变压器	500	3.76%	381.21	17.24	20.79	18.79	4.40%	可开放
6163	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13238亭站内变压器	500	5.11%	374.46	23.15	26.93	25.54	5.04%	可开放
6164	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13239亭站内变压器	500	2.79%	386.04	12.02	15.56	13.96	7.77%	可开放
6165	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	13282亭站内变压器	630	4.57%	475.23	24.79	126.98	28.77	7.73%	可开放
6166	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13687站内变压器	500	7.76%	361.18	42.3	38.15	38.82	-4.20%	可开放
6167	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13688站内变压器	160	20.68%	94.91	32.17	36.31	33.09	1.42%	可开放
6168	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13708站内变压器	500	9.62%	351.9	59.99	58.4	48.1	-10.46%	可开放
6169	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13709站内变压器	400	6.69%	293.26	24.26	120	26.74	4.99%	可开放
6170	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13711亭站内变压器	315	7.25%	229.15	21.36	23.54	22.85	3.43%	可开放

6171	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13712站内变压器	500	5.05%	374.76	23.08	1457.12	25.24	4.57%	可开放
6172	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13682站内变压器	400	9.86%	280.56	34.51	31.43	39.44	6.90%	可开放
6173	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13740站内变压器	500	6.10%	369.52	29.36	28.82	30.48	1.89%	可开放
6174	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13225站内变压器	400	5.01%	299.98	17.9	19.05	20.02	5.76%	可开放
6175	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	1316A亭站内变压器	100	50.16%	29.84	42.61	40.8	50.16	8.50%	可开放
6176	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	中华干30右4左7#	200	5.78%	148.45	11.48	15.57	11.55	0.30%	可开放
6177	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13661亭站内变压器	630	4.68%	474.5	22.1	26.65	29.5	15.54%	可开放
6178	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13938亭站内变压器	630	4.89%	473.2	19.08	23.17	30.8	27.05%	可开放
6179	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	太双干11#	160	15.27%	103.57	24.23	24.34	24.43	0.41%	可开放
6180	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13243亭站内变压器	315	12.12%	213.82	36.47	39.22	38.18	2.32%	可开放
6181	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13033亭站内变压器	315	21.93%	182.92	59.08	62.86	69.08	8.13%	可开放
6182	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13105亭变压器	315	18.14%	194.86	52.83	64.28	57.14	4.00%	可开放
6183	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分21左7#	315	1.68%	246.72	6.13	7.81	5.28	-7.19%	可开放
6184	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分21左14#	160	32.86%	75.42	52.44	74.78	52.58	0.13%	可开放
6185	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13102亭站内变压器	630	7.76%	455.13	74.59	44.17	48.87	-19.06%	可开放
6186	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深南分5南1#	200	37.51%	84.99	64.07	81.94	75.01	8.20%	可开放
6187	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13062亭变压器	315	0.23%	251.27	1.11	1.09	0.73	-18.90%	可开放
6188	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深东支4#1	200	7.04%	145.92	-	-	14.08	-	可开放
6189	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深东支6#	100	4.36%	75.64	3.38	4.12	4.36	13.58%	可开放
6190	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13111亭变压器	315	17.37%	197.29	36.23	39.16	54.71	22.89%	可开放

6191	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支32右7左3#	100	0.42%	79.58	0.35	0.38	0.42	9.54%	可开放
6192	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支13右4#	160	16.46%	101.66	22.41	22.25	26.34	8.41%	可开放
6193	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支15右3#	315	19.14%	191.71	54.06	51.46	60.29	5.61%	可开放
6194	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	双阳干7#	160	8.29%	114.74	12.84	13.42	13.26	1.62%	可开放
6195	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双电线	13081亭站内变压器	630	5.17%	471.44	34.46	45.2	32.56	-2.80%	可开放
6196	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13281亭变压器	200	9.91%	140.18	20.03	21.48	19.82	-0.53%	可开放
6197	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	自由分17右8#	200	7.66%	144.69	9.91	11.06	15.31	24.29%	可开放
6198	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13011亭站内变压器	630	2.59%	487.68	17.66	18.23	16.32	-3.87%	可开放
6199	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干16右2#	160	21.59%	93.45	32.45	34.99	34.55	3.19%	可开放
6200	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	友爱分6左3#	160	0.99%	126.41	1.4	1.56	1.59	6.57%	可开放
6201	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干96右8右1柱上变压器	100	0.19%	79.81	0.17	0.13	0.19	5.72%	可开放
6202	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	朝阳分9右1#	100	59.49%	20.51	45.21	71.29	59.49	14.71%	可开放
6203	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	朝阳分15右3#	100	23.16%	56.84	25.13	19.37	23.16	-4.00%	可开放
6204	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	朝阳分15右5#	160	33.18%	74.91	76.22	100.47	53.09	-16.54%	可开放
6205	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	朝阳分17#	315	16.99%	198.48	37.02	39.19	53.52	20.24%	可开放
6206	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	朝阳分17左2#	160	58.42%	34.53	75.83	82.02	93.47	11.02%	可开放
6207	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	朝阳分24#	315	16.91%	198.74	33.79	39.27	53.26	25.55%	可开放
6208	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	环山支12左1#	100	95.59%	0	99.23	89.41	95.59	-1.85%	可开放
6209	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	环山支16#	200	31.34%	97.33	59.59	63.71	62.67	2.55%	可开放
6210	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	环山支16左2#	200	27.00%	106	66.41	43.54	54	-9.83%	可开放

6211	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	环山支16左2右4#	160	43.63%	58.2	2556.23	71.58	69.8	-83.48%	可开放
6212	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	环山支16左6#	100	82.91%	0	85.94	73.54	82.91	-1.78%	可开放
6213	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	1313C站内变压器	315	5.67%	234.15	19.56	18.39	17.85	-4.47%	可开放
6214	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13371站内变压器配电变压器	500	1.34%	393.29	0.05	0.06	6.71	1058.45%	可开放
6215	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13862变压器	400	6.21%	295.17	41.55	22.81	24.83	-22.70%	可开放
6216	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13309变压器	250	3.42%	191.45	13.44	8.43	8.55	-20.24%	可开放
6217	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13146变压器	400	11.64%	273.43	45.76	46.86	46.57	0.88%	可开放
6218	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13641变压器	400	5.03%	299.89	19.43	20.75	20.11	1.73%	可开放
6219	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13592变压器	315	11.87%	214.6	33.04	38.87	37.4	6.39%	可开放
6220	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13617变压器	500	3.79%	381.07	18.46	19.59	18.93	1.27%	可开放
6221	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13565变压器	400	0.11%	319.58	0.4	0.43	0.42	2.47%	可开放
6222	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太北线	13152变压器	400	9.58%	281.69	34.98	41.92	38.31	4.65%	可开放
6223	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13819站内变压器	500	3.80%	381.01	33.67	24.42	18.99	-24.90%	可开放
6224	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13816站内变压器	400	6.73%	293.09	30.12	29.7	26.91	-5.48%	可开放
6225	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13621站内变压器	315	15.15%	204.27	34.92	25.66	47.73	16.91%	可开放
6226	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13622站内变压器	500	24.52%	277.4	28.45	26.78	122.6	107.59%	可开放
6227	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13623站内变压器	400	8.21%	287.17	43.55	26.08	32.83	-13.18%	可开放
6228	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13624站内变压器	500	0.46%	397.71	2.04	3.09	2.29	5.95%	可开放
6229	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13310亭站内变压器	400	6.18%	295.3	1366.05	20.44	24.7	-86.55%	可开放
6230	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13311亭站内变压器	500	3.35%	383.27	8.36	20.08	16.73	41.46%	可开放

6231	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13312站内变压器	500	5.83%	370.87	39. 8	52. 12	29. 13	-14.45%	可开放
6232	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13313站内变压器	400	1.25%	314.99	2. 84	4. 09	5. 01	32.82%	可开放
6233	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太酒线	啤酒分4左8#	100	28.03%	51.97	73. 55	39. 37	28. 03	-38.27%	可开放
6234	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干16右9右2#	315	19.58%	190.33	54. 43	54. 71	61. 67	6.44%	可开放
6235	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干23左4左6#	315	6.78%	230.65	98. 38	22. 37	21. 35	-53.42%	可开放
6236	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	深南分43右4右2#	160	0.06%	127.9	0. 19	0. 1	0. 1	-27.45%	可开放
6237	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	北国知春开闭所一组开 关柜13514变压器	500	4.28%	378.6	18. 34	24. 96	21. 4	8.02%	可开放
6238	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分59左2#	50	0.44%	39.78	-	-	0. 22	-	可开放
6239	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分28右6#	250	0.09%	199.77	27. 54	26. 21	0. 23	-90.86%	可开放
6240	立山区供电分公司	工业66kV变电站	工景线	13A52	630	0.01%	503.96	-	0. 01	0. 04	-	可开放
6241	立山区供电分公司	工业66kV变电站	工景线	13A59	400	0.78%	316.87	-	0. 02	3. 13	-	可开放
6242	立山区供电分公司	工业66kV变电站	工景线	13A57	500	2.75%	386.26	-	0. 02	13. 74	-	可开放
6243	立山区供电分公司	工业66kV变电站	工景线	13A55	630	0.01%	503.96	-	0. 02	0. 04	-	可开放
6244	立山区供电分公司	工业66kV变电站	工景线	13A53变压器	500	1.31%	393.47	-	0. 02	6. 53	-	可开放
6245	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	13A54	500	0.01%	399.93	-	-	0. 07	-	可开放
6246	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	13A56	630	0.01%	503.95	-	0. 02	0. 05	-	可开放
6247	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	13A58	500	0.02%	399.92	-	-	0. 08	-	可开放
6248	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	13A60	400	0.01%	319.95	-	-	0. 05	-	可开放
6249	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	羊铁干18左3右11#	200	7.95%	144.11	40. 98	47. 6	15. 89	-37.73%	可开放
6250	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13918亭站内变压器	400	6.18%	295.29	24. 45	23. 08	24. 71	0.53%	可开放

6251	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13919亭站内变压器	400	4.30%	302.82	12. 96	16. 4	17. 18	15.14%	可开放
6252	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13925亭站内变压器	400	5.87%	296.51	19. 63	21. 74	23. 49	9.39%	可开放
6253	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13929亭站内变压器	400	5.69%	297.25	20. 5	0. 19	22. 75	5.34%	可开放
6254	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13554 亭变压器	315	9.13%	223.23	28. 83	30. 17	28. 77	-0.10%	可开放
6255	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13942站内变压器	500	2.29%	388.56	0. 08	0. 09	11. 44	1095.83%	可开放
6256	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13940站内变压器	500	4.14%	379.29	0. 15	0. 16	20. 71	1075.02%	可开放
6257	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	13468亭变压器	400	0.28%	318.88	1. 11	1. 4	1. 12	0.45%	可开放
6258	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13469亭变压器	100	17.95%	62.05	-	-	17. 95	-	可开放
6259	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双怡线	大德广场开关站13A10 变压器间隔配电变压器	500	0.05%	399.76	0. 19	0. 2	0. 24	12.39%	可开放
6260	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双怡线	大德广场开关站13A11 变压器间隔配电变压器	500	0.04%	399.8	0. 17	0. 19	0. 2	8.47%	可开放
6261	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	大德广场开关站13A12 变压器间隔配电变压器	500	0.04%	399.81	0. 17	0. 38	0. 19	5.72%	可开放
6262	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双怡线	大德广场开关站13A13 变压器间隔配电变压器	500	0.04%	399.79	0. 19	0. 22	0. 21	5.13%	可开放
6263	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	大德广场开关站13A14 变压器间隔配电变压器	500	0.04%	399.79	0. 17	0. 18	0. 21	11.14%	可开放
6264	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13067变压器	500	3.89%	380.56	19. 5	18. 45	19. 44	-0.15%	可开放
6265	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13068变压器	500	3.41%	382.94	14. 13	19. 04	17. 06	9.88%	可开放
6266	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13069变压器	315	4.12%	239.03	13. 31	15. 7	12. 97	-1.29%	可开放
6267	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13696亭站内变压器	400	5.69%	297.25	27. 29	24. 34	22. 75	-8.70%	可开放
6268	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13701站内变压器	200	16.86%	126.29	31. 08	31. 51	33. 71	4.15%	可开放
6269	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13232变压器	500	4.79%	376.04	25. 04	26. 82	23. 96	-2.18%	可开放
6270	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13743亭站内变压器	160	0.42%	127.33	0. 74	0. 79	0. 67	-4.85%	可开放

6271	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13532站内变压器	315	9.51%	222.04	26.75	30.23	29.96	5.83%	可开放
6272	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13533站内变压器	315	9.81%	221.11	24.35	31.32	30.89	12.63%	可开放
6273	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13534站内变压器	400	6.84%	292.66	26.94	30.02	27.34	0.74%	可开放
6274	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13268亭站内变压器	500	6.06%	369.69	31.73	32.08	30.31	-2.26%	可开放
6275	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13322亭变压器	630	2.50%	488.26	14.5	13.95	15.74	4.19%	可开放
6276	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13331亭变压器	400	8.29%	286.84	33.88	30.92	33.16	-1.07%	可开放
6277	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	13259变压器	200	13.62%	132.77	25.42	28.59	27.23	3.50%	可开放
6278	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S08配电变压器	500	2.24%	388.8	0.08	0.11	11.2	1083.22%	可开放
6279	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S10配电变压器	500	0.03%	399.84	0.12	0.15	0.16	15.47%	可开放
6280	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S12配电变压器	500	5.43%	372.84	0.15	0.19	27.16	1245.61%	可开放
6281	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13S14配电变压器	500	3.63%	381.87	0.16	0.2	18.13	964.48%	可开放
6282	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S01配电变压器	500	5.33%	373.34	0.13	0.18	26.66	1332.05%	可开放
6283	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S02配电变压器	500	3.80%	381.02	0.15	0.19	18.98	1024.87%	可开放
6284	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S03配电变压器	500	4.80%	376.02	0.16	0.18	23.98	1124.23%	可开放
6285	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S04配电变压器	500	0.09%	399.57	0.19	0.21	0.43	50.44%	可开放
6286	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13S17配电变压器	500	0.04%	399.81	-	0.18	0.19	-	可开放
6287	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	百合馨家小区配电室 13479变压器配电变压器	500	0.04%	399.8	0.15	0.2	0.2	15.47%	可开放
6288	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	百合馨家小区配电室 13480变压器配电变压器	500	0.04%	399.78	0.18	0.24	0.22	10.55%	可开放
6289	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13290站内变压器	315	27.26%	166.14	77.8	75.95	85.86	5.05%	可开放
6290	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13A43站内变压器	500	2.62%	386.92	-	0.05	13.08	-	可开放

6291	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13A45站内变压器	500	0.02%	399.89	0. 08	0. 1	0. 11	17.26%	可开放
6292	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13A42站内变压器	500	0.02%	399.91	-	0. 06	0. 09	-	可开放
6293	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	13A41变压器	500	0.02%	399.92	-	0. 05	0. 08	-	可开放
6294	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	13A44站内变压器	500	0.02%	399.9	0. 08	0. 09	0. 1	11.80%	可开放
6295	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13726站内变压器	630	2.14%	490.5	0. 24	0. 06	13. 5	650.00%	可开放
6296	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13267站内变压器	630	3.53%	481.75	52. 05	20. 22	22. 25	-34.62%	可开放
6297	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13702站内变压器	500	4.20%	378.99	18. 9	13. 28	21. 01	5.43%	可开放
6298	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13703站内变压器	630	0.06%	503.63	0. 24	0. 2	0. 37	24.16%	可开放
6299	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13756亭站内变压器	630	6.50%	463.02	40. 18	28. 16	40. 98	0.99%	可开放
6300	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13374站内变压器配电变压器	500	0.03%	399.86	0. 09	0. 1	0. 14	24.72%	可开放
6301	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13370站内变压器配电变压器	500	1.57%	392.13	0. 07	0. 06	7. 87	960.32%	可开放
6302	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13968亭站内变压器	630	2.79%	486.44	18. 13	18. 8	17. 56	-1.58%	可开放
6303	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13950亭站内变压器	500	0.02%	399.89	0. 07	0. 09	0. 11	25.36%	可开放
6304	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13782站内变压器	500	4.52%	377.39	24	26. 73	22. 61	-2.94%	可开放
6305	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13781站内变压器	500	6.31%	368.46	30. 81	33. 04	31. 54	1.18%	可开放
6306	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13791站内变压器	500	3.39%	383.06	19. 36	16. 69	16. 94	-6.46%	可开放
6307	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13792站内变压器	500	2.24%	388.8	12. 42	13. 64	11. 2	-5.04%	可开放
6308	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13438亭站内变压器	500	4.66%	376.71	36. 13	22. 23	23. 29	-19.71%	可开放
6309	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13439亭站内变压器	500	4.04%	379.79	23. 34	19. 56	20. 21	-6.95%	可开放
6310	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13441亭站内变压器	500	2.82%	385.9	13. 72	14. 39	14. 1	1.38%	可开放

6311	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13227变压器	400	12.09%	271.65	41. 34	44. 33	48. 35	8.15%	可开放
6312	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13230变压器	315	9.71%	221.42	28. 33	31. 07	30. 58	3.90%	可开放
6313	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13231变压器	400	8.66%	285.37	29. 27	35. 66	34. 63	8.77%	可开放
6314	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13250变压器	400	9.28%	282.87	46. 6	33. 56	37. 13	-10.74%	可开放
6315	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13031变压器	250	13.64%	165.89	26. 98	30. 53	34. 11	12.44%	可开放
6316	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13094变压器	400	0.06%	319.75	0. 2	0. 25	0. 25	11.80%	可开放
6317	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13116变压器	400	8.62%	285.54	35. 86	34. 09	34. 46	-1.97%	可开放
6318	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13117变压器	500	8.12%	359.41	32. 74	37. 24	40. 59	11.34%	可开放
6319	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13372站内变压器配电 变压器	400	0.02%	319.92	0. 06	0. 07	0. 08	15.47%	可开放
6320	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13373站内变压器配电 变压器	400	0.02%	319.92	0. 07	0. 07	0. 08	6.90%	可开放
6321	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	13375站内变压器配电 变压器	500	0.02%	399.91	0. 07	0. 13	0. 09	13.39%	可开放
6322	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	13376站内变压器配电 变压器	500	0.02%	399.92	0. 05	0. 12	0. 08	26.49%	可开放
6323	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13999亭站内变压器	500	3.97%	380.15	12. 86	14. 92	19. 85	24.24%	可开放
6324	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13761亭站内变压器	500	6.44%	367.79	31. 94	32. 36	32. 21	0.42%	可开放
6325	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13762亭站内变压器	315	9.91%	220.79	28. 67	30. 05	31. 21	4.34%	可开放
6326	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13976亭站内变压器	315	0.10%	251.68	0. 25	0. 3	0. 32	13.14%	可开放
6327	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13975亭站内变压器	400	0.06%	319.75	0. 24	0. 25	0. 25	2.06%	可开放
6328	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13377站内变压器配电 变压器	400	0.68%	317.27	0	0. 01	2. 73	-	可开放
6329	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	钢羊一线43005支1	50	1.00%	39.5	1. 79	0. 57	0. 5	-47.15%	可开放
6330	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	13378站内变压器配电 变压器	400	0.01%	319.95	0. 06	0. 06	0. 05	-8.71%	可开放

6331	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	北国知春开闭所一组开关柜13516变压器	500	7.78%	361.1	34.04	39.35	38.9	6.90%	可开放
6332	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13413亭站内变压器	500	7.38%	363.11	70.83	39.26	36.89	-27.83%	可开放
6333	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13654站内变压器	500	6.59%	367.06	0.17	0.19	32.94	1291.99%	可开放
6334	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13330亭变压器	400	6.29%	294.85	31.85	27.76	25.15	-11.14%	可开放
6335	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13324亭变压器	630	2.69%	487.07	22.12	14.17	16.93	-12.51%	可开放
6336	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13323亭变压器	630	3.74%	480.42	21.97	21.81	23.58	3.60%	可开放
6337	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13717亭站内变压器	400	9.81%	280.78	35.49	40.15	39.22	5.12%	可开放
6338	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13727站内变压器	400	3.15%	307.39	9.74	13.64	12.61	13.78%	可开放
6339	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13774变压器X	400	9.64%	281.46	36.68	39.07	38.54	2.50%	可开放
6340	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13685站内变压器	315	13.33%	210	32.1	43.51	42	14.39%	可开放
6341	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13706站内变压器	400	6.44%	294.23	25.07	28.37	25.77	1.39%	可开放
6342	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13707亭站内变压器	500	0.02%	399.91	0.1	0.1	0.09	-5.13%	可开放
6343	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	太窑干69左6#变压器	160	14.79%	104.34	23.52	22.35	23.66	0.30%	可开放
6344	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分35#	100	0.82%	79.18	27.76	31.48	0.82	-82.81%	可开放
6345	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13002亭站内变压器	500	5.22%	373.91	27.94	31.67	26.09	-3.37%	可开放
6346	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	太双干23#	160	22.99%	91.21	33.84	35.27	36.79	4.27%	可开放
6347	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太北线	13107亭站内变压器	400	7.85%	288.61	30.74	35.98	31.39	1.05%	可开放
6348	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支13右7#	315	12.59%	212.34	33.97	35.44	39.66	8.05%	可开放
6349	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支18#	315	24.65%	174.35	80.63	1081.96	77.65	-1.87%	可开放
6350	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支19右3#	315	12.73%	211.9	48.8	49.33	40.1	-9.35%	可开放

6351	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13052亭站内变压器	315	14.88%	205.13	45.97	47.8	46.87	0.97%	可开放
6352	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13284亭变压器	200	12.51%	134.99	36.43	31.71	25.01	-17.14%	可开放
6353	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13464变压器配电变压器	500	5.20%	373.98	0.16	0.2	26.02	1175.25%	可开放
6354	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13467变压器配电变压器	500	0.02%	399.92	0.07	0.08	0.08	6.90%	可开放
6355	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13465变压器配电变压器	500	5.11%	374.47	0.12	0.15	25.53	1358.60%	可开放
6356	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13466变压器配电变压器	500	3.39%	383.07	0.15	0.15	16.93	962.39%	可开放
6357	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双怡线	13A01箱变变压器	500	0.04%	399.82	0.12	0.15	0.18	22.47%	可开放
6358	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	13A02箱变变压器	500	0.03%	399.87	0.08	0.23	0.13	27.48%	可开放
6359	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	13A03箱变变压器	400	0.04%	319.84	0.15	0.36	0.16	3.28%	可开放
6360	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双景线	13A04箱变变压器	500	0.02%	399.88	0.09	0.2	0.12	15.47%	可开放
6361	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双怡线	13A05箱变变压器	500	4.11%	379.47	0.1	0.1	20.53	1332.83%	可开放
6362	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双怡线	13A06箱变变压器	500	0.05%	399.77	0.25	0.26	0.23	-4.08%	可开放
6363	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双怡线	13A07箱变变压器	500	0.02%	399.92	0.08	0.08	0.08	0.00%	可开放
6364	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	太兴线11区支17右1#	400	0.11%	319.56	-	1.7	0.44	-	可开放
6365	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	太兴线深孟分7右4左1#柱上变压器	200	0.36%	159.29	0.66	0.7	0.71	3.72%	可开放
6366	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13A48变压器	500	2.11%	389.45	-	0.04	10.55	-	可开放
6367	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13A50变压器	400	0.58%	317.68	-	0.04	2.32	-	可开放
6368	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	13A51变压器	400	3.53%	305.88	-	0.05	14.12	-	可开放
6369	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	13A49变压器	400	1.83%	312.68	-	0.04	7.32	-	可开放
6370	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13332亭变压器	400	0.10%	319.6	0.27	0.26	0.4	21.72%	可开放

6371	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13333亭变压器	400	0.36%	318.57	1.95	1.74	1.43	-14.37%	可开放
6372	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	新兴分11#	200	0.02%	159.97	0.04	0.04	0.03	-13.40%	可开放
6373	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13650站内变压器	500	0.04%	399.8	0.21	0.2	0.2	-2.41%	可开放
6374	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13652站内变压器	500	0.05%	399.77	0.2	0.23	0.23	7.24%	可开放
6375	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干92左13右1#	100	0.00%	80	0.08	0	0	-100.00%	可开放
6376	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13741变压器X	500	10.58%	347.08	43.66	43.76	52.92	10.10%	可开放
6377	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13957亭站内变压器	500	3.20%	384.02	14.61	15.71	15.98	4.58%	可开放
6378	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13902亭站内变压器	400	6.75%	292.99	22.94	27.13	27.01	8.51%	可开放
6379	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13456亭变压器间隔配电变压器	400	0.08%	319.67	0.23	0.25	0.33	19.78%	可开放
6380	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13457亭变压器间隔配电变压器	400	0.05%	319.81	0.13	0.17	0.19	20.89%	可开放
6381	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13458亭变压器间隔配电变压器	500	0.02%	399.92	0.04	0.1	0.08	41.42%	可开放
6382	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13363配电变压器	400	0.09%	319.63	0.18	0.22	0.37	43.37%	可开放
6383	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13364配电变压器	500	0.06%	399.71	0.18	0.23	0.29	26.93%	可开放
6384	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13365配电变压器	400	6.05%	295.79	0.18	0.19	24.21	1059.74%	可开放
6385	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13366配电变压器	500	4.53%	377.34	0.14	0.15	22.66	1172.23%	可开放
6386	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13367配电变压器	500	0.51%	397.43	0.02	0.02	2.57	1033.58%	可开放
6387	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13368配电变压器	400	3.63%	305.47	0.08	0.09	14.53	1247.68%	可开放
6388	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13651站内变压器	500	0.04%	399.79	0.18	0.2	0.21	8.01%	可开放
6389	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13920亭站内变压器	400	0.04%	319.85	0.12	0.13	0.15	11.80%	可开放
6390	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13924亭站内变压器	400	5.09%	299.65	19.74	21.51	20.35	1.53%	可开放

6391	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13931亭站内变压器	400	5.30%	298.8	19.25	19.84	21.2	4.94%	可开放
6392	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13A26配电变压器	500	3.60%	382.01	0.11	0.13	17.99	1178.85%	可开放
6393	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13A27配电变压器	500	0.03%	399.84	0.1	0.15	0.16	26.49%	可开放
6394	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13A28配电变压器	500	0.36%	398.22	0.01	0.01	1.78	1234.17%	可开放
6395	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13A29配电变压器	500	0.01%	399.95	0	0.04	0.05	-	可开放
6396	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13784站内变压器	500	8.36%	358.2	33.8	43.67	41.8	11.21%	可开放
6397	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13788亭站内变压器	500	4.49%	377.53	24.22	30.83	22.47	-3.68%	可开放
6398	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13405亭站内变压器	500	8.86%	355.68	31.34	36.83	44.32	18.92%	可开放
6399	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13837亭站内变压器	400	7.92%	288.33	32.24	31.35	31.67	-0.89%	可开放
6400	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊桃线	桃山干59#左1左1	100	0.35%	79.65	-	0.45	0.35	-	可开放
6401	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13735变压器x	400	0.09%	319.65	26.56	28.21	0.35	-88.52%	可开放
6402	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13401亭站内变压器	500	7.24%	363.82	31.68	35.8	36.18	6.87%	可开放
6403	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13403亭站内变压器	500	8.15%	359.25	15.76	31.45	40.75	60.80%	可开放
6404	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13886站内变压器	400	6.10%	295.59	21.26	23.35	24.41	7.15%	可开放
6405	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13882亭站内变压器	400	7.35%	290.59	39.07	21.56	29.41	-13.24%	可开放
6406	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13865站内变压器	400	5.76%	296.96	21.82	21.2	23.04	2.76%	可开放
6407	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13877站内变压器	500	5.17%	374.16	22.12	24.11	25.84	8.08%	可开放
6408	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13873站内变压器	400	5.74%	297.04	21.73	1366.05	22.96	2.79%	可开放
6409	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13879站内变压器	400	5.69%	297.24	26.36	21.72	22.76	-7.08%	可开放
6410	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13872站内变压器	400	6.29%	294.86	23.28	24.3	25.14	3.92%	可开放

6411	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13868站内变压器	500	4.53%	377.34	23. 18	21. 43	22. 66	-1.13%	可开放
6412	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13963亭站内变压器	500	11.84%	340.79	56. 24	58. 28	59. 21	2.61%	可开放
6413	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	山嘴子分7南右3#	160	20.26%	95.59	25. 57	32. 88	32. 41	12.58%	可开放
6414	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分15右1#	315	18.12%	194.91	45. 93	55. 71	57. 09	11.49%	可开放
6415	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13001亭站内变压器	630	4.26%	477.16	22. 43	25. 32	26. 84	9.39%	可开放
6416	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分19左2#	315	2.58%	243.88	19. 05	215. 67	8. 12	-34.71%	可开放
6417	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分22#	315	8.97%	223.76	25. 4	40. 16	28. 24	5.44%	可开放
6418	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	13125亭变压器	200	17.55%	124.91	30. 33	40. 36	35. 09	7.56%	可开放
6419	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	中华干30右3#	315	3.00%	242.56	5. 91	9. 17	9. 44	26.38%	可开放
6420	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支20#	200	5.13%	149.75	7. 05	9. 59	10. 25	20.58%	可开放
6421	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分14#	160	0.58%	127.08	1. 05	0. 81	0. 92	-6.39%	可开放
6422	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	自由分17右4右2#	200	28.75%	102.505	58. 4	66. 19	57. 495	-0.78%	可开放
6423	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13042亭站内变压器	315	22.85%	180.01	68. 02	112. 55	71. 99	2.88%	可开放
6424	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13065亭变压器	630	0.02%	503.89	0. 27	0. 28	0. 11	-36.17%	可开放
6425	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太北线	13108亭站内变压器	630	4.19%	477.61	26. 58	29. 9	26. 39	-0.36%	可开放
6426	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13082亭站内变压器	630	5.99%	466.24	36. 39	50. 11	37. 76	1.86%	可开放
6427	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13083亭站内变压器	630	5.32%	470.5	35. 63	46. 41	33. 5	-3.04%	可开放
6428	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干83右5#	160	32.29%	76.34	49. 67	44. 52	51. 66	1.98%	可开放
6429	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13041亭站内变压器	315	18.77%	192.88	55. 07	93. 9	59. 12	3.61%	可开放
6430	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	铸钢干23#	200	0.36%	159.28	0. 7	0. 71	0. 72	1.42%	可开放

6431	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	羊灵干58#	400	13.21%	267.18	86.47	110.15	52.82	-21.84%	可开放
6432	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	钢羊干44右8#	315	5.45%	234.84	14.93	20.37	17.16	7.21%	可开放
6433	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13190变压器	400	14.75%	261.01	48.77	55.09	58.99	9.98%	可开放
6434	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13191变压器	250	18.34%	154.14	30.84	33.07	45.86	21.94%	可开放
6435	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13214变压器	400	7.98%	288.07	28.38	34.19	31.93	6.07%	可开放
6436	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13546变压器	315	8.33%	225.76	27.39	25.24	26.24	-2.12%	可开放
6437	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13548变压器	315	7.35%	228.86	27.42	23.99	23.14	-8.14%	可开放
6438	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	13221变压器	500	7.80%	361.01	23.14	37.79	38.99	29.81%	可开放
6439	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	13222变压器	500	11.08%	344.59	29.8	30.93	55.41	36.36%	可开放
6440	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13228变压器	200	13.43%	133.15	25.49	25.42	26.85	2.63%	可开放
6441	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13245变压器	630	3.99%	478.84	26.39	27.61	25.16	-2.36%	可开放
6442	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13252变压器	400	7.18%	291.3	35.39	28.75	28.7	-9.95%	可开放
6443	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13039变压器	315	9.58%	221.83	26.9	29.44	30.17	5.90%	可开放
6444	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13435变压器	400	8.28%	286.9	30.15	29.76	33.1	4.78%	可开放
6445	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13223变压器	200	11.60%	136.8	25.72	21.77	23.2	-5.03%	可开放
6446	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13432变压器	500	5.79%	371.05	27.74	29.22	28.95	2.16%	可开放
6447	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13433变压器	400	6.28%	294.9	30.16	32.31	25.1	-8.77%	可开放
6448	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13096变压器	315	9.72%	221.39	22.06	25.17	30.61	17.80%	可开放
6449	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13118变压器	500	2.91%	385.43	13.6	13.64	14.57	3.50%	可开放
6450	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13200变压器	500	3.94%	380.32	19.41	22.6	19.68	0.69%	可开放

6451	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13134亭站内变压器	400	7.35%	290.59	25.75	28.58	29.41	6.87%	可开放
6452	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13202站内变压器	250	17.89%	155.28	41.13	41.73	44.72	4.27%	可开放
6453	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	13203站内变压器	500	9.62%	351.92	41.27	49.08	48.08	7.94%	可开放
6454	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13271亭站内变压器	500	5.39%	373.04	17.15	29.51	26.96	25.38%	可开放
6455	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13275亭站内变压器	500	5.53%	372.35	28.12	23.44	27.65	-0.84%	可开放
6456	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13731亭站内变压器	400	9.98%	280.08	40.77	46.43	39.92	-1.05%	可开放
6457	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13773亭站内变压器	500	7.06%	364.7	26.7	30.71	35.3	14.98%	可开放
6458	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13775变压器	200	15.40%	129.21	29.45	30.82	30.79	2.25%	可开放
6459	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13776站内变压器	500	7.02%	364.9	29.35	33.93	35.1	9.36%	可开放
6460	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13299亭站内变压器	250	13.22%	166.96	26.01	33.84	33.04	12.71%	可开放
6461	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13550站内变压器	500	0.02%	399.92	0.08	0.08	0.08	0.00%	可开放
6462	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13721站内变压器	500	6.42%	367.92	31.77	33.12	32.08	0.49%	可开放
6463	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13723站内变压器	500	0.02%	399.9	20.88	17.79	0.1	-93.08%	可开放
6464	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13745站内变压器	500	5.59%	372.05	27.54	26.36	27.95	0.74%	可开放
6465	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13746站内变压器	500	5.32%	373.39	27.68	30.41	26.61	-1.95%	可开放
6466	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13749站内变压器	500	5.02%	374.92	23.45	26.48	25.08	3.42%	可开放
6467	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13694站内变压器	400	4.38%	302.48	14.17	15.29	17.52	11.19%	可开放
6468	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13755站内变压器	500	7.51%	362.43	39.76	36.19	37.57	-2.79%	可开放
6469	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13581站内变压器	400	6.26%	294.98	40.99	24.41	25.02	-21.87%	可开放
6470	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13587站内变压器	250	0.11%	199.73	34.95	0.24	0.27	-91.21%	可开放

6471	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13817站内变压器	400	7.52%	289.94	27. 49	32. 58	30. 06	4.57%	可开放
6472	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13181站内变压器	500	6.16%	369.18	27. 12	31. 89	30. 82	6.60%	可开放
6473	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13576站内变压器	400	0.07%	319.71	0. 24	0. 27	0. 29	9.92%	可开放
6474	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13585站内变压器	400	9.13%	283.48	34. 27	38. 5	36. 52	3.23%	可开放
6475	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	13130站内变压器	160	23.40%	90.56	29. 04	26. 97	37. 44	13.55%	可开放
6476	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13528站内变压器	500	6.24%	368.82	30. 65	34. 33	31. 18	0.86%	可开放
6477	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13193站内变压器	315	9.61%	221.73	30. 15	34. 48	30. 27	0.20%	可开放
6478	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13801站内变压器	400	5.57%	297.71	23. 87	23. 68	22. 29	-3.37%	可开放
6479	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13802站内变压器	400	8.44%	286.23	30. 9	32	33. 77	4.54%	可开放
6480	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13805站内变压器	315	7.77%	227.51	24. 1	25. 7	24. 49	0.81%	可开放
6481	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13811站内变压器	400	4.43%	302.29	17. 2	18. 77	17. 71	1.47%	可开放
6482	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13766站内变压器	500	0.03%	399.87	0. 14	15. 6	0. 13	-3.64%	可开放
6483	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13501亭站内变压器	400	5.73%	297.1	19. 82	19. 38	22. 9	7.49%	可开放
6484	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13505亭站内变压器	400	5.83%	296.7	18. 94	19. 38	23. 3	10.91%	可开放
6485	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干6右4左2#	100	55.26%	24.74	48. 8	45. 14	55. 26	6.41%	可开放
6486	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13799亭站内变压器	315	9.52%	222.02	30. 83	29. 98	29. 98	-1.39%	可开放
6487	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13498亭站内变压器	315	6.48%	231.59	19. 86	23. 9	20. 41	1.38%	可开放
6488	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13507亭站内变压器	400	13.76%	264.98	41. 14	52. 16	55. 02	15.65%	可开放
6489	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13917亭站内变压器	400	5.97%	296.12	20. 14	23. 11	23. 88	8.89%	可开放
6490	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13923亭站内变压器	400	0.03%	319.87	0. 14	0. 13	0. 13	-3.64%	可开放

6491	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双电线	双水干26#	315	13.36%	209.91	36.48	36.92	42.09	7.41%	可开放
6492	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分26左1#	100	86.90%	0	136.41	92.22	86.9	-20.18%	可开放
6493	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13269变压器x	400	5.79%	296.84	26.76	25.72	23.16	-6.97%	可开放
6494	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13266亭站内变压器x	250	5.69%	185.78	46.92	45.4	14.22	-44.95%	可开放
6495	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	太水干10右5右1#	315	11.16%	216.85	31.71	35.4	35.15	5.28%	可开放
6496	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太酒线	pms_太酒干21左11#	160	0.73%	126.83	32.93	1.11	1.17	-81.15%	可开放
6497	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太酒线	太酒干21左5左2#	160	42.71%	59.67	75.6	77.49	68.33	-4.93%	可开放
6498	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	窑业干2#	200	29.63%	100.74	107.59	53.86	59.26	-25.78%	可开放
6499	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13014变压器	250	13.31%	166.73	30.56	32.85	33.27	4.34%	可开放
6500	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13015变压器	400	5.75%	297	22.95	22.54	23	0.11%	可开放
6501	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13016变压器	400	5.79%	296.85	27.47	20.12	23.15	-8.20%	可开放
6502	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13826变压器	400	0.06%	319.75	0.24	0.25	0.25	2.06%	可开放
6503	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13857变压器	500	4.53%	377.36	26.95	30.37	22.64	-8.34%	可开放
6504	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	13302变压器	400	8.47%	286.11	39.82	34.27	33.89	-7.75%	可开放
6505	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13306变压器	315	8.17%	226.27	30.79	54.41	25.73	-8.59%	可开放
6506	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13308变压器	400	3.84%	304.63	15.52	19.62	15.37	-0.48%	可开放
6507	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	13153变压器	315	10.52%	218.85	27.45	30.37	33.15	9.89%	可开放
6508	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	13154变压器	315	11.85%	214.66	31.54	40.23	37.34	8.81%	可开放
6509	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13149变压器	630	7.59%	456.2	91.85	50.54	47.8	-27.86%	可开放
6510	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13642变压器	250	16.53%	158.67	49.55	67.8	41.33	-8.67%	可开放

6511	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13571变压器	315	6.76%	230.7	21. 49	18. 79	21. 3	-0.44%	可开放
6512	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13589变压器	400	0.03%	319.88	0. 08	0. 1	0. 12	22.47%	可开放
6513	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13594变压器	400	3.59%	305.63	14. 36	14. 83	14. 37	0.03%	可开放
6514	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13595变压器	400	0.08%	319.67	0. 27	0. 31	0. 33	10.55%	可开放
6515	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13619变压器	400	0.04%	319.84	4. 61	0. 12	0. 16	-81.37%	可开放
6516	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13630变压器	500	5.00%	375	25. 26	33. 33	25	-0.52%	可开放
6517	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13631变压器	500	4.55%	377.27	23. 34	27. 91	22. 73	-1.32%	可开放
6518	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13155变压器	315	9.34%	222.58	28. 9	31. 92	29. 42	0.90%	可开放
6519	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13156变压器	400	4.71%	301.16	19. 28	22. 31	18. 84	-1.15%	可开放
6520	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13561变压器	400	18.34%	246.66	65. 49	74. 15	73. 34	5.82%	可开放
6521	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13600变压器	400	9.85%	280.62	38. 85	38. 95	39. 38	0.68%	可开放
6522	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13091变压器	500	7.48%	362.62	35. 58	40. 58	37. 38	2.50%	可开放
6523	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13092变压器	500	6.30%	368.5	29. 73	35. 43	31. 5	2.93%	可开放
6524	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13103亭站内变压器	315	23.88%	176.78	69. 9	78. 43	75. 22	3.74%	可开放
6525	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13115变压器	160	10.65%	110.96	22. 79	18. 48	17. 04	-13.53%	可开放
6526	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13144变压器	400	7.83%	288.69	30. 98	35. 96	31. 31	0.53%	可开放
6527	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13147变压器	400	13.41%	266.35	53. 67	48. 73	53. 65	-0.02%	可开放
6528	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13161变压器	400	9.30%	282.82	35. 3	36. 67	37. 18	2.63%	可开放
6529	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13164变压器	160	48.14%	50.97	65	71. 12	77. 03	8.86%	可开放
6530	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13484变压器	400	3.89%	304.43	14. 79	18. 77	15. 57	2.60%	可开放

6531	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13064变压器	315	0.21%	251.33	0.96	1.24	0.67	-16.46%	可开放
6532	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13074变压器	315	0.05%	251.85	0.14	0.21	0.15	3.51%	可开放
6533	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	13142变压器	250	11.72%	170.7	31.63	30.76	29.3	-3.75%	可开放
6534	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太北线	13151变压器	500	7.29%	363.56	33.47	38.31	36.44	4.34%	可开放
6535	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13684亭站内变压器	400	9.72%	281.14	35.6	38.28	38.86	4.48%	可开放
6536	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13797亭站内变压器	315	10.62%	218.56	24.83	26.23	33.44	16.05%	可开放
6537	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13500亭站内变压器	500	0.01%	399.93	0.06	0.06	0.07	8.01%	可开放
6538	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙华线	13982亭站内变压器	500	4.92%	375.41	18.92	21.43	24.59	14.00%	可开放
6539	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙华线	13984亭站内变压器	500	4.93%	375.36	21.1	22.42	24.64	8.06%	可开放
6540	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13986亭站内变压器	500	5.81%	370.97	21.14	24.07	29.03	17.18%	可开放
6541	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	太水干57左3右1#	315	0.09%	251.72	0.19	0.23	0.28	21.40%	可开放
6542	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13647站内变压器	315	11.10%	217.03	33.05	32.89	34.97	2.86%	可开放
6543	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13648站内变压器	315	4.41%	238.11	13.2	15.38	13.89	2.58%	可开放
6544	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13635站内变压器	500	4.87%	375.63	23.69	20.9	24.37	1.43%	可开放
6545	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13636站内变压器	500	2.88%	385.59	15.87	14.98	14.41	-4.71%	可开放
6546	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	太平分2右3#	200	0.18%	159.65	0.38	0.31	0.35	-4.03%	可开放
6547	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13394站内变压器	400	2.48%	310.07	0.06	0.09	9.93	1186.47%	可开放
6548	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13935亭站内变压器	630	3.10%	484.5	20.1	19.89	19.5	-1.50%	可开放
6549	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13939亭站内变压器	400	5.76%	296.95	21.57	23.49	23.05	3.37%	可开放
6550	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干4左3#	315	22.88%	179.93	62.43	75.01	72.07	7.44%	可开放

6551	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	友爱分3右5#	160	0.91%	126.55	1. 29	35. 63	1. 45	6.02%	可开放
6552	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢余线	钢余干3#	50	2.90%	38.55	0. 24	0. 25	1. 45	145.80%	可开放
6553	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13974亭站内变压器	400	8.07%	287.74	28. 85	28. 45	32. 26	5.74%	可开放
6554	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	灵山线	灵山干5右1#	315	0.03%	251.91	0. 03	0. 01	0. 09	73.21%	可开放
6555	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13842亭站内变压器	500	4.91%	375.44	24. 87	28. 14	24. 56	-0.63%	可开放
6556	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13843亭站内变压器	630	7.80%	454.83	52. 7	55. 78	49. 17	-3.41%	可开放
6557	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13700亭站内变压器	500	11.19%	344.07	25. 89	31. 17	55. 93	46.98%	可开放
6558	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢和线钢站干14右4柱上变压器	315	0.10%	251.67	-	0. 28	0. 33	-	可开放
6559	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	太兴线十一区支16左2	200	0.45%	159.11	1. 27	0. 8	0. 89	-16.29%	可开放
6560	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	太双干9#	200	0.16%	159.68	0. 43	0. 42	0. 32	-13.73%	可开放
6561	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	13136变压器	400	8.82%	284.71	31. 66	34. 82	35. 29	5.58%	可开放
6562	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13964亭站内变压器	500	4.70%	376.52	18. 59	24. 34	23. 48	12.39%	可开放
6563	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13966亭站内变压器	500	5.84%	370.79	23. 52	26. 51	29. 21	11.44%	可开放
6564	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13971亭站内变压器	500	3.03%	384.83	5. 32	8. 65	15. 17	68.86%	可开放
6565	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13956亭站内变压器	500	4.16%	379.21	17. 6	17. 89	20. 79	8.69%	可开放
6566	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	13A34变压器	400	0.06%	319.76	0. 11	0. 21	0. 24	47.71%	可开放
6567	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13A35配电变压器	200	0.03%	159.95	0. 02	0. 05	0. 05	58.11%	可开放
6568	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13912亭站内变压器	400	5.08%	299.69	22. 66	23. 59	20. 31	-5.33%	可开放
6569	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分14#柱上变压器	200	0.08%	159.85	0. 31	0. 26	0. 15	-30.44%	可开放
6570	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13930亭站内变压器	400	14.14%	263.43	27. 5	28. 53	56. 57	43.43%	可开放

6571	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13440亭站内变压器	500	2.08%	389.6	11. 31	15. 13	10. 4	-4.11%	可开放
6572	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13443亭站内变压器	500	4.34%	378.3	21. 94	25. 56	21. 7	-0.55%	可开放
6573	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13240亭站内变压器	400	3.64%	305.44	12. 79	12. 73	14. 56	6.70%	可开放
6574	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13242站内变压器	630	4.87%	473.31	29. 42	31. 11	30. 69	2.14%	可开放
6575	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13710站内变压器	400	5.97%	296.11	24. 47	22. 4	23. 89	-1.19%	可开放
6576	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13713亭站内变压器	315	9.11%	223.31	28. 39	126. 98	28. 69	0.53%	可开放
6577	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13224亭站内变压器	315	7.81%	227.41	23. 16	24. 38	24. 59	3.04%	可开放
6578	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13236亭站内变压器	500	1.84%	390.78	8. 47	10. 64	9. 22	4.33%	可开放
6579	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13921亭站内变压器	400	5.17%	299.34	15. 59	18. 15	20. 66	15.12%	可开放
6580	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13926亭站内变压器	400	0.04%	319.85	0. 13	0. 15	0. 15	7.42%	可开放
6581	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13977亭站内变压器	630	0.27%	502.3	0. 08	0. 1	1. 7	360.98%	可开放
6582	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13980亭站内变压器	500	1.89%	390.55	0. 16	0. 11	9. 45	668.52%	可开放
6583	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13798亭站内变压器	500	4.76%	376.22	23. 72	23. 15	23. 78	0.13%	可开放
6584	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13852站内变压器	400	5.48%	298.08	40. 19	23. 85	21. 92	-26.15%	可开放
6585	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13859站内变压器	400	6.00%	296.02	22. 97	20. 98	23. 98	2.17%	可开放
6586	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分18左2右2#	315	0.14%	251.55	0. 46	0. 47	0. 45	-1.09%	可开放
6587	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分18左2右3#	100	8.43%	71.57	18. 66	8. 18	8. 43	-32.79%	可开放
6588	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13961亭站内变压器	500	5.05%	374.75	13. 99	21. 14	25. 25	34.35%	可开放
6589	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13978亭站内变压器	630	0.88%	498.46	0. 06	0. 07	5. 54	860.90%	可开放
6590	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13941站内变压器	500	0.03%	399.85	0. 12	0. 14	0. 15	11.80%	可开放

6591	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13922亭站内变压器	400	5.74%	297.05	20.57	24.58	22.95	5.63%	可开放
6592	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13927亭站内变压器	400	4.77%	300.91	15.69	17.1	19.09	10.30%	可开放
6593	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13928亭站内变压器	400	5.87%	296.52	17.24	19.92	23.48	16.70%	可开放
6594	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	钢冶分3右8#	315	5.79%	233.77	18.05	17.97	18.23	0.50%	可开放
6595	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	羊酒干65右1#	100	38.94%	41.06	33.13	36.99	38.94	8.41%	可开放
6596	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	樱桃园分59#	100	1.54%	78.46	-	1.67	1.54	-	可开放
6597	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干81#	160	0.18%	127.71	0.89	0.67	0.29	-42.92%	可开放
6598	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分17#	160	12.78%	107.56	33.64	19.66	20.44	-22.05%	可开放
6599	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13402亭站内变压器	315	8.79%	224.3	22.37	27.58	27.7	11.28%	可开放
6600	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	大乐电分17西右4#	100	1.39%	78.61	0.56	1.52	1.39	57.55%	可开放
6601	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13901站内变压器	400	4.19%	303.26	15.13	17.78	16.74	5.19%	可开放
6602	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13905亭站内变压器	400	5.49%	298.06	21.17	21.53	21.94	1.80%	可开放
6603	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13907亭站内变压器	400	4.67%	301.31	17.46	19.03	18.69	3.46%	可开放
6604	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13908亭站内变压器	400	5.87%	296.51	21.33	23.06	23.49	4.94%	可开放
6605	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	13462变压器	500	0.04%	399.8	0.18	0.18	0.2	5.41%	可开放
6606	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	13461变压器	500	2.86%	385.71	0.18	0.17	14.29	791.00%	可开放
6607	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	13460变压器	500	2.57%	387.17	0.25	0.16	12.83	616.38%	可开放
6608	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13459变压器	500	0.03%	399.83	0.17	0.2	0.17	0.00%	可开放
6609	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13463变压器	500	0.10%	399.52	0.44	0.44	0.48	4.45%	可开放
6610	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	13428变压器	315	0.13%	251.6	0.31	0.32	0.4	13.59%	可开放

6611	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	13429变压器	315	0.10%	251.69	0. 4	0. 34	0. 31	-11.97%	可开放
6612	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干40右5#	160	46.01%	54.39	65. 55	62. 07	73. 61	5.97%	可开放
6613	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干40右10#	100	29.23%	50.77	23. 58	17. 6	29. 23	11.34%	可开放
6614	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	13674站内变压器配电 变压器	500	0.05%	399.74	0. 22	0. 27	0. 26	8.71%	可开放
6615	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	13675站内变压器配电 变压器	500	0.03%	399.83	0. 16	0. 2	0. 17	3.08%	可开放
6616	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	13676站内变压器配电 变压器	500	0.04%	399.82	0. 16	0. 2	0. 18	6.07%	可开放
6617	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	13677站内变压器配电 变压器	500	0.04%	399.79	0. 19	0. 24	0. 21	5.13%	可开放
6618	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	13678站内变压器配电 变压器	500	0.04%	399.8	0. 14	0. 18	0. 2	19.52%	可开放
6619	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	13679站内变压器配电 变压器	500	0.68%	396.59	0. 03	0. 03	3. 41	966.15%	可开放
6620	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	13680站内变压器配电 变压器	500	6.07%	369.65	0. 16	0. 17	30. 35	1277.27%	可开放
6621	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13511亭站内变压器	500	3.00%	385.01	18. 12	18. 86	14. 99	-9.05%	可开放
6622	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢兴线	13657亭站内变压器	500	5.52%	372.41	25. 55	30. 82	27. 59	3.92%	可开放
6623	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干40右3右3#	160	35.23%	71.64	48. 59	54. 39	56. 36	7.70%	可开放
6624	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13174站内变压器	200	32.02%	95.96	41. 66	44. 49	64. 04	23.98%	可开放
6625	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分6#	400	18.78%	244.9	58. 42	49. 99	75. 1	13.38%	可开放
6626	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	北国知春开闭所一组开 关柜13515变压器	500	5.30%	373.52	25. 57	30. 15	26. 48	1.76%	可开放
6627	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13517亭站内变压器	315	3.75%	240.19	12. 33	13. 67	11. 81	-2.13%	可开放
6628	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13A19亭站内变压器	500	0.02%	399.92	0. 08	0. 09	0. 08	0.00%	可开放
6629	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13A20亭站内变压器	500	0.01%	399.94	0. 04	0. 07	0. 06	22.47%	可开放
6630	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13A21亭站内变压器	500	0.01%	399.94	0. 04	0. 04	0. 06	22.47%	可开放

6631	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13A22亭站内变压器	500	0.01%	399.96	0.03	0.03	0.04	15.47%	可开放
6632	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13A23亭站内变压器	500	0.01%	399.96	0.06	0.07	0.04	-18.35%	可开放
6633	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13A24亭站内变压器	500	0.85%	395.76	0.04	0.03	4.24	929.56%	可开放
6634	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13790站内变压器	500	5.51%	372.45	24.85	27.64	27.55	5.29%	可开放
6635	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13206站内变压器	400	17.68%	249.28	53.92	59.26	70.72	14.52%	可开放
6636	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13272亭站内变压器	400	0.10%	319.6	0.37	0.39	0.4	3.98%	可开放
6637	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13292站内变压器	400	7.79%	288.85	29.62	33.15	31.15	2.55%	可开放
6638	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13294站内变压器	400	10.99%	276.05	39.64	42.22	43.95	5.30%	可开放
6639	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13750站内变压器	500	7.19%	364.06	28.98	37.27	35.94	11.36%	可开放
6640	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13725亭站内变压器	500	4.78%	376.12	22.13	26.01	23.88	3.88%	可开放
6641	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13579站内变压器	400	8.44%	286.25	28.54	31.19	33.75	8.75%	可开放
6642	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13166站内变压器	400	9.30%	282.79	33.34	40.48	37.21	5.64%	可开放
6643	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13167站内变压器	400	8.10%	287.61	31.87	32.84	32.39	0.81%	可开放
6644	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13169站内变压器	400	6.75%	293.01	26.15	31.8	26.99	1.59%	可开放
6645	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13177站内变压器	400	14.23%	263.1	41.6	54.66	56.9	16.95%	可开放
6646	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13178站内变压器	315	23.26%	178.74	47.12	64.75	73.26	24.69%	可开放
6647	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13580站内变压器	400	7.65%	289.4	36.8	32.35	30.6	-8.81%	可开放
6648	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	13529站内变压器	400	0.07%	319.73	8.19	0.26	0.27	-81.84%	可开放
6649	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13814站内变压器	500	3.78%	381.11	20.51	19.31	18.89	-4.03%	可开放
6650	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13192站内变压器	400	6.37%	294.53	22.39	25.42	25.47	6.66%	可开放

6651	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13194站内变压器	315	11.70%	215.14	30.83	1617.14	36.86	9.34%	可开放
6652	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13196站内变压器	400	8.04%	287.85	30.68	34.65	32.15	2.37%	可开放
6653	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13803站内变压器	400	4.32%	302.73	20.17	20.22	17.27	-7.47%	可开放
6654	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13808站内变压器	315	12.40%	212.95	34.67	38.02	39.05	6.13%	可开放
6655	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13812亭站内变压器	160	13.77%	105.97	18.59	19.98	22.03	8.86%	可开放
6656	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13199站内变压器	400	10.13%	279.49	35.53	42.9	40.51	6.78%	可开放
6657	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13481站内变压器	400	7.98%	288.09	28.98	43.45	31.91	4.93%	可开放
6658	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13545站内变压器	200	0.46%	159.09	0.99	0.92	0.91	-4.13%	可开放
6659	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13213站内变压器	400	7.09%	291.65	25.69	28.47	28.35	5.05%	可开放
6660	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13123变压器	400	9.72%	281.14	33	36.8	38.86	8.52%	可开放
6661	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	13137变压器	500	7.97%	360.14	38.95	46.04	39.86	1.16%	可开放
6662	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13187变压器	315	0.15%	251.53	37.97	34.28	0.47	-88.87%	可开放
6663	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13210变压器	400	7.16%	291.36	29.72	30.44	28.64	-1.83%	可开放
6664	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13265变压器	315	0.03%	251.9	0.08	0.09	0.1	11.80%	可开放
6665	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13229变压器	315	6.64%	231.09	18.62	21.93	20.91	5.97%	可开放
6666	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13055变压器	500	14.76%	326.22	92.6	161.33	73.78	-10.74%	可开放
6667	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13098变压器	400	6.97%	292.14	21.06	22.75	27.86	15.02%	可开放
6668	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13186变压器	400	13.27%	266.91	33.37	38.89	53.09	26.13%	可开放
6669	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13491变压器	500	4.35%	378.24	25.72	22.85	21.76	-8.02%	可开放
6670	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	羊辽线钢冶分3右7左2#柱上变压器	100	0.00%	80	0.04	0	0	-100.00%	可开放

6671	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13959亭站内变压器	500	3.90%	380.49	17. 8	20. 18	19. 51	4.69%	可开放
6672	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13965亭站内变压器	500	5.45%	372.74	24. 12	29. 89	27. 26	6.31%	可开放
6673	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13704亭站内变压器	500	5.39%	373.06	27. 24	28. 67	26. 94	-0.55%	可开放
6674	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13934亭站内变压器	400	6.27%	294.94	24. 45	24. 83	25. 06	1.24%	可开放
6675	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13937亭站内变压器	630	3.85%	479.72	23. 62	25. 77	24. 28	1.39%	可开放
6676	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13216亭站内变压器	200	35.13%	89.75	74. 21	74. 24	70. 25	-2.70%	可开放
6677	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13910亭站内变压器	400	3.50%	306	16. 76	17. 58	14	-8.60%	可开放
6678	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13913亭站内变压器	400	5.87%	296.52	24. 2	22. 49	23. 48	-1.50%	可开放
6679	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13914亭站内变压器	400	0.04%	319.86	0. 12	0. 12	0. 14	8.01%	可开放
6680	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	钢羊干29左3左11#	400	1.03%	315.88	3. 78	4. 15	4. 12	4.40%	可开放
6681	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13104亭站内变压器	315	16.98%	198.5	42. 66	47. 47	53. 5	11.99%	可开放
6682	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干29左3左1#柱上 变压器	100	1.05%	78.95	0. 99	0. 96	1. 05	2.99%	可开放
6683	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	矿渣干28右3#变压器	160	5.96%	118.46	6. 05	4. 96	9. 54	25.57%	可开放
6684	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	13084亭站内变压器	400	8.72%	285.13	35. 94	39. 94	34. 87	-1.50%	可开放
6685	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H21配电变压器间隔 配电变压器	630	0.03%	503.83	-	0. 13	0. 17	-	可开放
6686	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H22配电变压器间隔 配电变压器	630	0.02%	503.88	-	0. 11	0. 12	-	可开放
6687	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H23配电变压器间隔 配电变压器	630	0.23%	502.54	-	0. 01	1. 46	-	可开放
6688	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H24配电变压器间隔 配电变压器	630	0.13%	503.19	-	0. 04	0. 81	-	可开放
6689	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13780站内变压器	500	6.47%	367.64	26. 79	32. 21	32. 36	9.91%	可开放
6690	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13787站内变压器	500	4.83%	375.83	29. 06	26. 1	24. 17	-8.80%	可开放

6691	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13932亭站内压器	400	6.78%	292.89	25.91	27.89	27.11	2.29%	可开放
6692	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分7右1#柱上变压器	100	20.87%	59.13	18.78	6.9	20.87	5.42%	可开放
6693	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13783站内变压器	500	5.12%	374.42	22.15	25.99	25.58	7.46%	可开放
6694	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13785站内变压器	500	8.39%	358.06	34.64	43.43	41.94	10.03%	可开放
6695	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13789站内变压器	500	5.46%	372.69	45.9	25.58	27.31	-22.86%	可开放
6696	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13513亭站内变压器	500	4.67%	376.63	26.06	32.01	23.37	-5.30%	可开放
6697	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13512亭站内变压器	500	5.15%	374.25	23.61	31.56	25.75	4.43%	可开放
6698	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	深孟分7右8右2#柱上变压器	400	0.89%	316.44	3.4	3.66	3.56	2.33%	可开放
6699	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分17左1支1#柱上变压器	100	3.26%	76.74	3.16	3.15	3.26	1.57%	可开放
6700	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	红楼支3右1#	400	5.05%	299.81	64.55	83.1	20.19	-44.07%	可开放
6701	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	红楼支3右3#	400	5.18%	299.3	54.46	67.56	20.7	-38.35%	可开放
6702	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13248亭站内变压器	630	5.44%	469.74	26.89	27.05	34.26	12.88%	可开放
6703	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13249亭站内变压器	315	5.10%	235.95	14.17	18.07	16.05	6.43%	可开放
6704	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13135站内变压器	400	7.51%	289.98	23.95	32.78	30.02	11.96%	可开放
6705	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13201站内变压器	400	8.82%	284.71	36.45	29.28	35.29	-1.60%	可开放
6706	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13209站内变压器	500	0.03%	399.85	0.14	0.13	0.15	3.51%	可开放
6707	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13219站内变压器	400	0.12%	319.51	89.45	0.32	0.49	-92.60%	可开放
6708	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13220站内变压器	250	14.90%	162.75	29.71	33.69	37.25	11.97%	可开放
6709	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13226站内变压器	100	24.52%	55.48	27.94	25.56	24.52	-6.32%	可开放
6710	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13274站内变压器	500	6.48%	367.59	22.38	22.64	32.41	20.34%	可开放

6711	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13276站内变压器	500	6.44%	367.79	17.86	22.7	32.21	34.29%	可开放
6712	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13718站内变压器	400	11.91%	272.38	47.59	41.56	47.62	0.03%	可开放
6713	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	13733站内变压器	500	0.06%	399.69	23.69	0.3	0.31	-88.56%	可开放
6714	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	13734站内变压器	500	11.08%	344.62	57.41	64.44	55.38	-1.78%	可开放
6715	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	13218站内变压器	315	21.00%	185.85	59.27	61.26	66.15	5.64%	可开放
6716	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13260亭站内变压器	500	5.36%	373.2	21.18	24.72	26.8	12.49%	可开放
6717	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13263亭站内变压器	400	8.63%	285.5	36.48	37.76	34.5	-2.75%	可开放
6718	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13719站内变压器	500	6.27%	368.63	33.97	35.34	31.37	-3.90%	可开放
6719	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13722站内变压器	500	6.28%	368.58	29.31	31.33	31.42	3.54%	可开放
6720	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13752站内变压器	500	4.64%	376.81	17.53	20.02	23.19	15.02%	可开放
6721	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13751站内变压器	500	5.65%	371.74	24.3	34.43	28.26	7.84%	可开放
6722	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13575站内变压器	500	0.02%	399.88	0.11	0.13	0.12	4.45%	可开放
6723	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13583站内变压器	400	7.54%	289.83	25.25	28.54	30.17	9.31%	可开放
6724	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13584站内变压器	400	8.43%	286.27	26.07	31.61	33.73	13.75%	可开放
6725	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13168站内变压器	400	6.86%	292.55	26.06	31.15	27.45	2.63%	可开放
6726	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13170亭站内变压器	400	9.43%	282.27	33.73	37.11	37.73	5.76%	可开放
6727	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13171站内变压器	400	8.98%	284.07	28.6	1710.02	35.93	12.08%	可开放
6728	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13184站内变压器	500	4.82%	375.91	22.32	25.56	24.09	3.89%	可开放
6729	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	13523站内变压器	500	8.74%	356.3	41.72	57.36	43.7	2.35%	可开放
6730	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13195站内变压器	400	9.14%	283.45	34.19	35.84	36.55	3.39%	可开放

6731	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13197站内变压器	500	6.57%	367.17	29. 57	33. 22	32. 83	5.37%	可开放
6732	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13804站内变压器	400	4.69%	301.24	8. 77	11. 83	18. 76	46.26%	可开放
6733	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13806站内变压器	315	5.86%	233.54	1698. 57	21. 04	18. 46	-89.58%	可开放
6734	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13810亭站内变压器	315	0.07%	251.79	0. 17	14. 46	0. 21	11.14%	可开放
6735	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13198站内变压器	400	0.05%	319.79	0. 2	0. 23	0. 21	2.47%	可开放
6736	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13518站内变压器	400	5.60%	297.6	0. 2	0. 19	22. 4	958.30%	可开放
6737	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13543站内变压器	400	7.87%	288.54	28. 67	31. 47	31. 46	4.75%	可开放
6738	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13544站内变压器	400	7.04%	291.86	24. 61	27. 53	28. 14	6.93%	可开放
6739	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	13138站内变压器	500	7.10%	364.48	30. 44	34. 26	35. 52	8.02%	可开放
6740	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	13139站内变压器	500	8.89%	355.54	41	48. 88	44. 46	4.13%	可开放
6741	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13205站内变压器	100	30.02%	49.98	33. 27	34. 67	30. 02	-5.01%	可开放
6742	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13530变压器	500	5.98%	370.1	26. 37	32. 45	29. 9	6.48%	可开放
6743	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13531变压器	200	13.81%	132.38	22. 4	27. 22	27. 62	11.04%	可开放
6744	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13124亭站内变压器	630	3.55%	481.64	19. 48	21. 23	22. 36	7.14%	可开放
6745	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	钢羊干42#	400	4.90%	300.4	78. 52	86. 59	19. 6	-50.04%	可开放
6746	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	朝阳分4#	400	5.67%	297.34	99. 22	85. 94	22. 66	-52.21%	可开放
6747	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	双山干3#	400	77.00%	12	9. 05	7. 48	308	483.38%	可开放
6748	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	沙河干14左6#	200	0.41%	159.18	60. 73	75. 43	0. 82	-88.38%	可开放
6749	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	中沙分3右3#	200	39.27%	81.46	92. 25	95. 7	78. 54	-7.73%	可开放
6750	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	中沙分6#	400	11.53%	273.9	55. 76	61. 03	46. 1	-9.07%	可开放

6751	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分13#	200	24.20%	111.6	60.77	36.38	48.4	-10.76%	可开放
6752	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干70右6左7#	400	5.69%	297.24	37.79	41.46	22.76	-22.39%	可开放
6753	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干77右8左1#	200	10.03%	139.95	47.64	38.79	20.05	-35.13%	可开放
6754	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干5#柱上变压器	315	0.19%	251.39	0.65	0.68	0.61	-3.13%	可开放
6755	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13786站内变压器	500	8.89%	355.54	43.84	43.45	44.46	0.70%	可开放
6756	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	钢羊干1右1#	400	8.09%	287.63	77.72	102.48	32.37	-35.46%	可开放
6757	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	钢羊干8左6#	400	10.50%	278	73.27	66.55	42	-24.29%	可开放
6758	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13985亭站内变压器	500	6.07%	369.65	23.81	25.08	30.35	12.90%	可开放
6759	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13988亭站内变压器	500	0.02%	399.88	0.05	0.13	0.12	54.92%	可开放
6760	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13973亭站内变压器	400	3.59%	305.66	12.13	13.48	14.34	8.73%	可开放
6761	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	惠柏分18右1柱上变压器	100	0.75%	79.25	1.52	0.72	0.75	-29.76%	可开放
6762	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	13337亭站内变压器	400	0.02%	319.92	0.07	0.07	0.08	6.90%	可开放
6763	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	北国知春开闭所一组开关柜13482变压器	500	4.47%	377.65	21.34	21.55	22.35	2.34%	可开放
6764	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13949亭站内变压器	500	4.30%	378.5	14.46	16.15	21.5	21.94%	可开放
6765	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13564亭站内变压器	400	0.11%	319.57	0.41	0.42	0.43	2.41%	可开放
6766	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13820站内变压器	500	4.72%	376.42	25.22	25.99	23.58	-3.31%	可开放
6767	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13995亭站内变压器	630	5.30%	470.61	18.6	20.73	33.39	33.98%	可开放
6768	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13757亭站内变压器	630	5.31%	470.54	28.11	30.01	33.46	9.10%	可开放
6769	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13758亭站内变压器	500	5.73%	371.37	23.9	27.38	28.63	9.45%	可开放
6770	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13095变压器	500	2.82%	385.88	13.74	15.8	14.12	1.37%	可开放

6771	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双电线	13A63变压器间隔配电变压器	500	1.62%	391.88	-	0.03	8.12	-	可开放
6772	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	13A64变压器间隔配电变压器	500	2.05%	389.74	-	0.04	10.26	-	可开放
6773	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双电线	13A71变压器间隔配电变压器	500	0.01%	399.96	-	0.01	0.04	-	可开放
6774	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双电线	13A61变压器间隔配电变压器	500	1.37%	393.17	-	0.01	6.83	-	可开放
6775	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双电线	13A62变压器间隔配电变压器	500	1.82%	390.89	-	0.04	9.11	-	可开放
6776	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	13A67变压器间隔配电变压器	500	1.84%	390.82	-	0.04	9.18	-	可开放
6777	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	13A70变压器间隔配电变压器	500	1.89%	390.53	-	0.09	9.47	-	可开放
6778	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13991亭站内变压器	500	6.45%	367.74	26.7	29.73	32.26	9.92%	可开放
6779	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双电线	13A65变压器间隔配电变压器	500	0.82%	395.92	-	0.01	4.08	-	可开放
6780	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双电线	13A66变压器间隔配电变压器	500	0.46%	397.69	-	0.04	2.31	-	可开放
6781	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双电线	13A68变压器间隔配电变压器	500	3.60%	382.01	-	0.03	17.99	-	可开放
6782	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双电线	13A69变压器间隔配电变压器	500	0.01%	399.96	-	-	0.04	-	可开放
6783	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双电线	13A72变压器间隔配电变压器	500	1.57%	392.13	-	0.02	7.87	-	可开放
6784	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13948亭站内变压器	500	4.99%	375.04	18.03	20.02	24.96	17.66%	可开放
6785	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13951亭站内变压器	500	2.73%	386.34	14.6	14.92	13.66	-3.27%	可开放
6786	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	简易相变站内变压器	160	1.73%	125.24	5.83	6.53	2.76	-31.19%	可开放
6787	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13509亭站内变压器	500	6.89%	365.55	20.78	24.5	34.45	28.76%	可开放
6788	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13629站内变压器	500	5.42%	372.89	24.79	33.44	27.11	4.57%	可开放
6789	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13643站内变压器	500	7.44%	362.79	37.35	43.17	37.21	-0.19%	可开放
6790	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13644站内变压器	315	3.60%	240.65	12.65	12.18	11.35	-5.28%	可开放

6791	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13645站内变压器	500	1.13%	394.36	6. 61	6. 58	5. 64	-7.63%	可开放
6792	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13646站内变压器	400	7.55%	289.82	27. 88	32	30. 18	4.04%	可开放
6793	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分18#	315	0.15%	251.52	0. 58	0. 74	0. 48	-9.03%	可开放
6794	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊铁线	羊铁干3#	315	22.56%	180.95	124. 47	81. 33	71. 05	-24.45%	可开放
6795	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊铁线	羊铁干7#	100	63.46%	16.54	61. 85	78. 29	63. 46	1.29%	可开放
6796	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分5#	100	13.46%	66.54	20. 66	22. 32	13. 46	-19.28%	可开放
6797	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干5左7左1#	200	2.26%	155.48	3. 67	7. 97	4. 52	10.98%	可开放
6798	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深南分5南2#	160	33.03%	75.15	39. 99	47. 85	52. 85	14.96%	可开放
6799	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支9#	100	48.73%	31.27	35. 82	38. 54	48. 73	16.64%	可开放
6800	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支11#	400	13.84%	264.64	60. 53	61. 95	55. 36	-4.37%	可开放
6801	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干4左7#	250	8.78%	178.06	27. 59	28. 32	21. 94	-10.83%	可开放
6802	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	矿渣干18#柱上变压器	100	39.71%	40.29	36. 65	39. 35	39. 71	4.09%	可开放
6803	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	中华干39#	200	1.55%	156.91	3. 2	2. 73	3. 09	-1.73%	可开放
6804	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	矿渣干22#柱-变压器	200	0.29%	159.42	10. 74	0. 49	0. 58	-76.76%	可开放
6805	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	中华干30西右1#	100	3.32%	76.68	3. 24	3. 42	3. 32	1.23%	可开放
6806	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	玉田支19右5右3#	160	1.09%	126.26	1. 23	1. 47	1. 74	18.94%	可开放
6807	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	中华干30右4左4#	160	47.40%	52.16	48. 15	51. 12	75. 84	25.50%	可开放
6808	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	矿渣干46左8#	50	41.94%	19.03	13. 17	14. 38	20. 97	26.18%	可开放
6809	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	矿渣干46左17#	200	6.15%	147.71	13. 13	13. 81	12. 29	-3.25%	可开放
6810	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深东支10#	160	10.54%	111.14	36. 43	92. 98	16. 86	-31.97%	可开放

6811	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深东支13#	315	3.33%	241.52	42.94	20.72	10.48	-50.60%	可开放
6812	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	北山分8#	100	70.10%	9.9	44.02	72.74	70.1	26.19%	可开放
6813	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	北山分14#	50	5.72%	37.14	2.88	3	2.86	-0.35%	可开放
6814	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	中沙分3右1右3#	200	41.42%	77.16	74.44	77.15	82.84	5.49%	可开放
6815	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	中沙分9左3#	315	0.13%	251.59	0.38	0.39	0.41	3.87%	可开放
6816	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	中沙分10#	315	5.98%	233.15	16.09	19.25	18.85	8.24%	可开放
6817	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	中沙分10右2#	200	26.70%	106.6	40.43	52.72	53.4	14.93%	可开放
6818	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	中沙分14左1#	315	8.16%	226.3	25.31	23.51	25.7	0.77%	可开放
6819	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	双山干13#1	160	30.08%	79.88	-	-	48.12	-	可开放
6820	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	双山干15右8#	200	11.07%	137.86	20.63	510.01	22.14	3.60%	可开放
6821	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干59右2#	200	31.21%	97.58	86.86	63.04	62.42	-15.23%	可开放
6822	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干61右5#	200	12.85%	134.3	32.49	27.82	25.7	-11.06%	可开放
6823	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干61右3#	200	21.74%	116.52	73.01	49.98	43.48	-22.83%	可开放
6824	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	曙光分3#	315	0.05%	251.85	0.11	0.2	0.15	16.77%	可开放
6825	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	曙光分6#	200	14.20%	131.6	51.83	64.45	28.4	-25.98%	可开放
6826	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	曙光分8#	315	21.74%	183.51	68.97	80.79	68.49	-0.35%	可开放
6827	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	曙光分8右4#	100	19.70%	60.3	90.95	99.43	19.7	-53.46%	可开放
6828	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	太水干57右4#	100	22.23%	57.77	35.58	47.33	22.23	-20.96%	可开放
6829	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	灵山变2742重型三线大乐电分17西右2#	50	82.76%	0	14.48	13.48	41.38	69.05%	可开放
6830	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	灵山变2742重型三线大乐电分26左1#	100	17.53%	62.47	64.33	61.02	17.53	-47.80%	可开放

6831	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	灵山变2742重型三线大乐电分32左3#	50	71.24%	4.38	38.96	38.77	35.62	-4.38%	可开放
6832	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	沙河干14左3右2#	160	33.16%	74.94	47.98	63.71	53.06	5.16%	可开放
6833	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	沙河干14左5左1#	160	25.56%	87.1	87.52	96.08	40.9	-31.64%	可开放
6834	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干22右2#	160	36.53%	69.55	59.3	74.04	58.45	-0.72%	可开放
6835	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干22右3左1#	160	33.06%	75.11	50.62	73.22	52.89	2.22%	可开放
6836	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	灵山线	灵山变2764灵山线灵山干6#	100	22.53%	57.47	103.99	92.68	22.53	-53.45%	可开放
6837	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干16#	315	23.80%	177.04	61.21	39.4	74.96	10.66%	可开放
6838	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干27右11#	160	9.67%	112.53	14.69	21.76	15.47	2.62%	可开放
6839	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分5#	315	9.89%	220.84	17.07	30.93	31.16	35.11%	可开放
6840	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分9#	400	13.99%	264.05	105.43	104.6	55.95	-27.15%	可开放
6841	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分20#	200	28.51%	102.98	45.67	46.67	57.02	11.74%	可开放
6842	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分26左3#	100	42.95%	37.05	113.2	55.49	42.95	-38.40%	可开放
6843	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	大乐电分7#	200	25.54%	108.92	80.37	56.84	51.08	-20.28%	可开放
6844	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	大乐电分11#	100	36.02%	43.98	0.15	37.84	36.02	1449.62%	可开放
6845	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分13#	100	65.10%	14.9	63.57	65.13	65.1	1.20%	可开放
6846	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分15#	200	0.75%	158.5	0.79	0.95	1.5	37.79%	可开放
6847	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分17#	100	16.20%	63.8	23	11.75	16.2	-16.07%	可开放
6848	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分19右2右2#	200	0.54%	158.92	1.14	1.14	1.08	-2.67%	可开放
6849	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分19右2#	200	18.72%	122.57	34.03	41.12	37.43	4.88%	可开放
6850	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分19右4#	250	8.91%	177.72	21.36	23.63	22.28	2.13%	可开放

6851	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分16左2#	160	43.68%	58.12	63.62	67.65	69.88	4.80%	可开放
6852	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分16左6#	160	44.12%	57.41	73.92	78.73	70.59	-2.28%	可开放
6853	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干16右11#	100	37.66%	42.34	29.16	21.92	37.66	13.64%	可开放
6854	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干23左4#变压器	200	8.75%	142.5	65.21	20.2	17.5	-48.20%	可开放
6855	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干23左7#	200	1.23%	157.55	2.49	3.44	2.45	-0.81%	可开放
6856	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干23左8#	160	28.69%	82.1	47.3	53.85	45.9	-1.49%	可开放
6857	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干21右1#	100	31.96%	48.04	27.93	36.19	31.96	6.97%	可开放
6858	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干21右3#	160	33.19%	74.9	48.54	57.25	53.1	4.59%	可开放
6859	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	中华干35#	315	10.03%	220.4	31.66	33.6	31.6	-0.09%	可开放
6860	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干21右10#	200	13.45%	133.1	22.9	120	26.9	8.38%	可开放
6861	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干15#	200	10.84%	138.32	21.84	24.02	21.68	-0.37%	可开放
6862	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干16左4#	100	80.22%	0	69.52	85.14	80.22	7.42%	可开放
6863	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干16左6#	315	22.49%	181.17	62.98	69.37	70.83	6.05%	可开放
6864	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	彩蕾分3#	160	54.61%	40.62	64.8	77.72	87.38	16.12%	可开放
6865	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	彩蕾分7#	400	1.03%	315.9	17.19	18.26	4.1	-51.16%	可开放
6866	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	彩蕾分12右3#	160	29.68%	80.52	47.68	48.92	47.48	-0.21%	可开放
6867	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	彩蕾分12#	315	20.03%	188.89	84.45	63	63.11	-13.55%	可开放
6868	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分1#	315	0.14%	251.55	0.43	0.5	0.45	2.30%	可开放
6869	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分12右5#	200	27.34%	105.32	52.72	49.08	54.68	1.84%	可开放
6870	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分17左1#	315	21.33%	184.81	48.66	52.45	67.19	17.51%	可开放

6871	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	自由分17右6#	315	13.82%	208.46	59.62	67.78	43.54	-14.54%	可开放
6872	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分19#	200	42.52%	74.96	71.21	85.18	85.04	9.28%	可开放
6873	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分21西右2#	315	27.02%	166.9	75.42	99.74	85.1	6.22%	可开放
6874	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分21右7#	160	55.54%	39.13	62.26	81.33	88.87	19.47%	可开放
6875	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分12左4#	160	26.00%	86.4	38.43	49.94	41.6	4.04%	可开放
6876	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分26左5#	250	33.87%	115.32	82.86	89.83	84.68	1.09%	可开放
6877	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分14左3#	200	0.85%	158.3	76.87	1.35	1.7	-85.13%	可开放
6878	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分16#	160	31.57%	77.49	33.43	40.25	50.51	22.92%	可开放
6879	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分12#	315	27.25%	166.15	71.08	78.44	85.85	9.90%	可开放
6880	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分14左4右11#	100	38.23%	41.77	34.22	30.63	38.23	5.70%	可开放
6881	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分14左4右8#	315	22.93%	179.76	56.14	59.73	72.24	13.44%	可开放
6882	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分14左4右5#	315	12.31%	213.21	38.12	38.09	38.79	0.87%	可开放
6883	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分18左1#	160	0.49%	127.21	45.06	0.82	0.79	-86.76%	可开放
6884	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分18左1左3#	315	15.13%	204.35	46.22	48.14	47.65	1.54%	可开放
6885	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分21#	160	0.19%	127.69	36.91	30.5	0.31	-90.84%	可开放
6886	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	双胜分3#	200	20.69%	118.62	32.75	31.47	41.38	12.41%	可开放
6887	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干21右4左4#	160	3.08%	123.08	6.66	4.72	4.92	-14.05%	可开放
6888	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	钢自干4左4右1#	315	0.21%	251.35	0.47	0.49	0.65	17.60%	可开放
6889	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	彩蕾分2左2左2#	200	48.03%	63.94	86.7	83.84	96.06	5.26%	可开放
6890	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	彩蕾分2左4#	200	40.36%	79.28	93.01	52.75	80.72	-6.84%	可开放

6891	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	双阳干6右1#	160	61.39%	29.78	70.34	105.43	98.22	18.17%	可开放
6892	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分12右9#	160	97.78%	0	81.53	134.32	156.44	38.52%	可开放
6893	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	南山分4右2#	200	22.32%	115.37	75.68	56.04	44.63	-23.21%	可开放
6894	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	南山分4右4#	315	10.11%	220.15	30.54	29.39	31.85	2.12%	可开放
6895	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	南山分6#	315	13.44%	209.65	36.38	47.39	42.35	7.89%	可开放
6896	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干6右6#	100	3.52%	76.48	3.14	3.57	3.52	5.88%	可开放
6897	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	双公干15#	315	18.45%	193.89	51.76	61.81	58.11	5.96%	可开放
6898	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干22右6#	100	56.74%	23.26	51.76	61.93	56.74	4.70%	可开放
6899	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	五星分9左9#	160	6.27%	117.97	7.6	9.11	10.03	14.88%	可开放
6900	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支5左7#	200	29.49%	101.03	57.08	66.29	58.97	1.64%	可开放
6901	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支5左9#	315	12.86%	211.49	38.15	41.58	40.51	3.05%	可开放
6902	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	矿渣干57右9#	160	0.00%	128	0	0	0	-	可开放
6903	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干41#	315	19.84%	189.5	58.06	62.23	62.5	3.75%	可开放
6904	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干6右1#	160	13.04%	107.13	36.9	34.36	20.87	-24.79%	可开放
6905	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干51左2#	315	9.92%	220.76	42.89	48.54	31.24	-14.66%	可开放
6906	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干51左1#	250	11.41%	171.48	30.36	42.24	28.52	-3.08%	可开放
6907	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分30左1#	160	0.42%	127.33	0.67	0.6	0.67	0.00%	可开放
6908	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分30左7#	315	0.92%	249.09	1.1	3.22	2.91	62.65%	可开放
6909	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊一线	麦山分54#	50	3.76%	38.12	2.27	2.52	1.88	-8.99%	可开放
6910	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支7右4#	400	0.92%	316.32	102.94	5.29	3.68	-81.09%	可开放

6911	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支10右4#	100	91.92%	0	81.02	92.72	91.92	6.51%	可开放
6912	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支10右5#	160	36.21%	70.07	47.43	52.66	57.93	10.52%	可开放
6913	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分1#	160	7.57%	115.89	46.84	61.46	12.11	-49.15%	可开放
6914	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	灵山变2742重型三线油管干36#	160	0.69%	126.89	1.15	1.07	1.11	-1.75%	可开放
6915	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	爱群分14#	200	20.55%	118.9	34.41	43.87	41.1	9.29%	可开放
6916	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	爱群分7#	400	5.48%	298.09	45.98	47.21	21.91	-30.97%	可开放
6917	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	爱群分5#	100	32.90%	47.1	32.1	39.36	32.9	1.24%	可开放
6918	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	爱群分3#	315	15.87%	202.02	47.46	56.19	49.98	2.62%	可开放
6919	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干49#	315	19.10%	191.84	54.63	62.68	60.16	4.94%	可开放
6920	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分4#	315	24.57%	174.59	82.17	80.21	77.41	-2.94%	可开放
6921	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分12#	315	5.17%	235.73	7.38	6.77	16.27	48.48%	可开放
6922	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分10左3#	315	10.63%	218.5	33.88	35.03	33.5	-0.56%	可开放
6923	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分10左5#	400	2.19%	311.24	99.13	18.57	8.76	-70.27%	可开放
6924	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分10左6#	160	43.73%	58.03	11.86	5.29	69.97	142.89%	可开放
6925	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分10左6#1	160	69.63%	16.59	-	-	111.41	-	可开放
6926	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分15#	100	33.23%	46.77	41.2	31.64	33.23	-10.19%	可开放
6927	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	永安分22右2#	100	59.73%	20.27	59.07	68.3	59.73	0.56%	可开放
6928	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干47#	315	19.78%	189.68	57.61	65.11	62.32	4.01%	可开放
6929	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	钢站干42#	400	21.06%	235.77	62.56	68.65	84.23	16.03%	可开放
6930	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干36左2#	400	21.24%	235.03	77.63	67.92	84.97	4.62%	可开放

6931	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干36左5#	400	8.63%	285.49	37.65	33.7	34.51	-4.26%	可开放
6932	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干34右2左1#	160	59.84%	32.25	76.62	88.27	95.75	11.79%	可开放
6933	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干34右4右1#	160	30.81%	78.71	44.28	54.92	49.29	5.51%	可开放
6934	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干34右6#	160	0.60%	127.04	56.96	57.87	0.96	-87.02%	可开放
6935	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干32#	200	42.25%	75.51	75.59	80.95	84.49	5.72%	可开放
6936	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干30#	315	19.83%	189.52	56.15	70.31	62.48	5.49%	可开放
6937	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干24右3#	315	0.07%	251.79	0.1	0.1	0.21	44.91%	可开放
6938	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干14右7#	400	8.87%	284.54	101.8	54.07	35.46	-40.98%	可开放
6939	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干14右9#	315	8.99%	223.69	84.27	120	28.31	-42.04%	可开放
6940	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	爱群分3左6#	160	41.42%	61.73	68.19	66.64	66.27	-1.42%	可开放
6941	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	爱群分3左9#	200	9.73%	140.55	99.31	52.84	19.45	-55.74%	可开放
6942	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	爱群分3左11#	160	0.75%	126.8	1.18	1.19	1.2	0.84%	可开放
6943	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干20#	200	32.62%	94.76	68.45	67.39	65.24	-2.37%	可开放
6944	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干27#	160	0.45%	127.28	0.69	0.66	0.72	2.15%	可开放
6945	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干36右1#	200	24.26%	111.49	50.58	54.83	48.51	-2.07%	可开放
6946	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干36左3#	100	9.32%	70.68	20.87	15	9.32	-33.17%	可开放
6947	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干41#变压器	200	29.25%	101.51	58.34	62.88	58.49	0.13%	可开放
6948	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干44#	400	6.04%	295.83	48.32	39.23	24.17	-29.27%	可开放
6949	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干42左3#	160	42.39%	60.17	62.98	86.48	67.83	3.78%	可开放
6950	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干42左5右1#	315	13.86%	208.33	73.77	59.65	43.67	-23.06%	可开放

6951	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干42左5右3#	400	12.02%	271.93	60.12	45.23	48.07	-10.58%	可开放
6952	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干42左5右5#	200	6.92%	146.16	14.39	14.39	13.84	-1.93%	可开放
6953	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分7#	100	40.05%	39.95	51.32	37.68	40.05	-11.66%	可开放
6954	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分18左3#	315	0.23%	251.28	0.44	0.47	0.72	27.92%	可开放
6955	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分22#	400	0.13%	319.5	1.06	0.46	0.5	-31.32%	可开放
6956	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	双通分26#	315	18.83%	192.69	55.02	67.78	59.31	3.83%	可开放
6957	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分11左2#	200	15.83%	128.35	32.74	31.53	31.65	-1.68%	可开放
6958	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分11左4#	250	20.82%	147.94	70.35	52.36	52.06	-13.98%	可开放
6959	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分14#	160	49.18%	49.32	58.22	74.21	78.68	16.25%	可开放
6960	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分16左8#	315	20.03%	188.91	57.83	65.53	63.09	4.45%	可开放
6961	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分16左11#	315	18.84%	192.66	60.36	68.03	59.34	-0.85%	可开放
6962	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分21#	160	44.20%	57.28	69.99	81.49	70.72	0.52%	可开放
6963	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	通山分16左12#	160	29.33%	81.08	40.61	53.6	46.92	7.49%	可开放
6964	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干14#	160	1.62%	125.41	51.67	1.69	2.59	-77.61%	可开放
6965	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干70右8#	315	13.44%	209.66	40.46	49.19	42.34	2.30%	可开放
6966	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分34#	160	3.65%	122.16	6.07	6.95	5.84	-1.91%	可开放
6967	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	麦山分42#	315	0.01%	251.96	0.12	0.08	0.04	-42.26%	可开放
6968	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊一线	麦山分50#	315	14.70%	205.71	40.31	42.1	46.29	7.16%	可开放
6969	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊一线	麦山分50右6#	315	0.48%	250.48	7.77	6.93	1.52	-55.77%	可开放
6970	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊一线	麦山分50右7#	315	15.04%	204.61	52.65	45.9	47.39	-5.13%	可开放

6971	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干31#	315	21.02%	185.79	60.34	59.43	66.21	4.75%	可开放
6972	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	深孟分31#	100	25.02%	54.98	25.9	22.77	25.02	-1.71%	可开放
6973	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	深孟分25#	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放
6974	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	水道线	水道干17#	200	0.80%	158.4	2.16	3.41	1.6	-13.93%	可开放
6975	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	水道线	灵山变2768水道线水道干37#	200	1.03%	157.95	6.4	14.34	2.05	-43.40%	可开放
6976	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	灵山线	灵山变2764灵山线灵山干13左7#	160	2.39%	124.17	9.36	7.6	3.83	-36.03%	可开放
6977	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干57#	250	0.11%	199.73	0.24	0.26	0.27	6.07%	可开放
6978	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干59右3#	200	0.38%	159.25	1.21	0.74	0.75	-21.27%	可开放
6979	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山变2764灵山线灵山干61右2右2#	160	36.58%	69.48	99.08	55.14	58.52	-23.15%	可开放
6980	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山变2764灵山线灵山干61右2左4#	160	46.21%	54.06	60.21	64.17	73.94	10.82%	可开放
6981	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干63#	160	20.37%	95.41	28.82	29.91	32.59	6.34%	可开放
6982	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干68#	160	1.25%	126	1.25	1.52	2	26.49%	可开放
6983	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干70右6右3#	315	0.22%	251.32	0.82	0.73	0.68	-8.94%	可开放
6984	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干70右6左2右2#	200	21.22%	117.57	55.46	37.22	42.43	-12.53%	可开放
6985	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干70右6左3右3#	160	0.79%	126.73	5.54	1.44	1.27	-52.12%	可开放
6986	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干27右5#	400	0.12%	319.52	55.32	0.45	0.48	-90.69%	可开放
6987	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干27右8右3#	160	36.72%	69.25	52.04	60	58.75	6.25%	可开放
6988	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干27右8右5#	160	38.29%	66.74	63.81	55.37	61.26	-2.02%	可开放
6989	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干27右12#	100	1.44%	78.56	1.65	1.78	1.44	-6.58%	可开放
6990	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干30#	160	38.03%	67.15	55.56	57.33	60.85	4.65%	可开放

6991	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干35左7#	160	27.39%	84.18	41.75	41.55	43.82	2.45%	可开放
6992	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干41#	100	80.11%	0	77.18	57.39	80.11	1.88%	可开放
6993	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵干37#	50	5.46%	37.27	3.83	3.02	2.73	-15.57%	可开放
6994	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	红楼支3右5#	160	29.67%	80.53	49.2	52.72	47.47	-1.77%	可开放
6995	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	红楼支6#	160	40.76%	62.78	70.42	63.99	65.22	-3.76%	可开放
6996	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	红楼支8右3#	160	17.33%	100.28	27.59	29.47	27.72	0.24%	可开放
6997	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	双山干17#	315	25.14%	172.8	68.36	71.93	79.2	7.64%	可开放
6998	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分58#	160	0.30%	127.52	3.22	3.19	0.48	-61.39%	可开放
6999	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干104#	100	21.18%	58.82	5.6	8.32	21.18	94.48%	可开放
7000	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干34#	200	0.07%	159.87	0.26	0.26	0.13	-29.29%	可开放
7001	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	红楼支11右6#	160	26.76%	85.19	27.65	33.13	42.81	24.43%	可开放
7002	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	红楼支16支1#	160	2.04%	124.73	6.35	2.62	3.27	-28.24%	可开放
7003	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	中华干30右4左7#1244	100	88.95%	0	-	-	88.95	-	可开放
7004	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支9#	400	15.50%	258.01	40.83	44.91	61.99	23.22%	可开放
7005	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支13#	315	13.98%	207.95	31.85	33.69	44.05	17.60%	可开放
7006	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支15#	250	12.75%	168.13	70.18	68.97	31.87	-32.61%	可开放
7007	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支21#	160	26.06%	86.3	35.03	40.24	41.7	9.11%	可开放
7008	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支26右2#	160	0.00%	128	0	0	0	-	可开放
7009	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支42#	50	0.02%	39.99	4.43	0.01	0.01	-95.25%	可开放
7010	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太北线	太双干17左4#	200	22.41%	115.19	41.69	42.78	44.81	3.67%	可开放

7011	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干10#	315	0.07%	251.78	11. 67	10. 92	0. 22	-86.27%	可开放
7012	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干26右1#	100	81.93%	0	163. 19	43. 99	81. 93	-29.14%	可开放
7013	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干29左6#	315	12.73%	211.89	39. 72	40. 16	40. 11	0.49%	可开放
7014	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干36右5#	200	36.89%	86.23	55. 07	84. 53	73. 77	15.74%	可开放
7015	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干36右2#	315	0.04%	251.87	0. 12	0. 11	0. 13	4.08%	可开放
7016	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干41#	315	0.08%	251.76	0. 11	0. 46	0. 24	47.71%	可开放
7017	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	南山分2右2#	100	60.81%	19.19	44. 93	49. 74	60. 81	16.34%	可开放
7018	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干36右11#	200	36.88%	86.25	49. 92	48. 85	73. 75	21.55%	可开放
7019	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干36右10左1#	315	10.86%	217.8	26. 59	33. 9	34. 2	13.41%	可开放
7020	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干80#	250	11.58%	171.04	21. 38	25. 45	28. 96	16.38%	可开放
7021	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干77右2#	160	31.63%	77.39	55. 6	944. 25	50. 61	-4.59%	可开放
7022	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干77右5#	50	71.68%	4.16	32. 74	420. 01	35. 84	4.63%	可开放
7023	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干77右8#	200	20.16%	119.68	48. 75	40. 07	40. 32	-9.06%	可开放
7024	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干77右11#	200	20.23%	119.55	45. 85	56. 54	40. 45	-6.07%	可开放
7025	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干77右14#	200	9.70%	140.61	33. 4	20. 02	19. 39	-23.81%	可开放
7026	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干75#	160	0.03%	127.95	3. 79	16. 04	0. 05	-88.51%	可开放
7027	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干74#	200	0.65%	158.7	1. 24	1. 3	1. 3	2.39%	可开放
7028	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干74右5#	315	11.73%	215.06	34. 03	1298. 43	36. 94	4.19%	可开放
7029	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	灵山干94#	160	25.19%	87.7	43. 34	42. 63	40. 3	-3.57%	可开放
7030	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分6#	160	41.14%	62.18	64. 76	85. 94	65. 82	0.82%	可开放

7031	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分8右4#	200	23.73%	112.54	50. 2	53. 08	47. 46	-2.77%	可开放
7032	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分8右9#	250	4.70%	188.25	640. 01	688. 01	11. 75	-86.45%	可开放
7033	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分8右11左3#	160	21.41%	93.74	51. 29	33. 32	34. 26	-18.27%	可开放
7034	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	电车分3#	315	4.40%	238.14	13. 7	13. 97	13. 86	0.58%	可开放
7035	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	送电分1#	250	16.07%	159.82	30. 42	30. 16	40. 18	14.93%	可开放
7036	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	电车分6#	315	12.50%	212.64	37. 58	39. 73	39. 36	2.34%	可开放
7037	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	送电分5#	315	15.63%	202.78	44. 86	52. 16	49. 22	4.75%	可开放
7038	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	双阳干28#	100	8.13%	71.87	17. 08	12. 66	8. 13	-31.01%	可开放
7039	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	太平变5658太窑线太窑干87左7#	100	30.94%	49.06	31. 44	33. 3	30. 94	-0.80%	可开放
7040	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	起重分3右2#	160	21.16%	94.14	37. 43	38. 23	33. 86	-4.89%	可开放
7041	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	起重分3右2左1#	160	33.04%	75.14	79. 26	53. 75	52. 86	-18.33%	可开放
7042	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	起重分3右4#	200	0.20%	159.6	0. 44	0. 51	0. 4	-4.65%	可开放
7043	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	起重分3右5#	160	5.16%	119.75	7. 48	8. 25	8. 25	5.02%	可开放
7044	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	生产分4左2右1#	200	0.01%	159.99	0. 07	0. 01	0. 01	-62.20%	可开放
7045	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	生产分4左2右8#	315	0.19%	251.39	0. 6	0. 68	0. 61	0.83%	可开放
7046	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	双公干6右2#	200	0.40%	159.21	0. 73	0. 88	0. 79	4.03%	可开放
7047	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	双公干8左1#	100	17.56%	62.44	83. 76	92. 21	17. 56	-54.21%	可开放
7048	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	双公干8左3#	160	48.75%	50	70. 12	75. 1	78	5.47%	可开放
7049	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干19右1#	315	23.37%	178.4	68. 89	72. 48	73. 6	3.36%	可开放
7050	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干19右2右4#	160	8.11%	115.03	11. 74	14. 49	12. 97	5.11%	可开放

7051	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干19右7#	200	50.75%	58.5	96.4	116.22	101.5	2.61%	可开放
7052	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干19右13#	200	7.20%	145.61	35.57	43.88	14.39	-36.40%	可开放
7053	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干22左7#	160	23.08%	91.08	34.88	33.95	36.92	2.88%	可开放
7054	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	双阳干4右1#	200	28.76%	102.48	58.64	71.06	57.52	-0.96%	可开放
7055	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干26左4#	315	18.74%	192.96	55.55	67.87	59.04	3.09%	可开放
7056	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	双阳干3#	100	42.54%	37.46	48.86	57.08	42.54	-6.69%	可开放
7057	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干26左7左2#	200	26.40%	107.2	56.86	59.67	52.8	-3.64%	可开放
7058	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干26左7左5#	315	7.40%	228.69	22.68	23.02	23.31	1.38%	可开放
7059	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干26左7左7#	315	0.10%	251.68	0.34	0.39	0.32	-2.99%	可开放
7060	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干26左9#	315	13.91%	208.18	39.89	44.11	43.82	4.81%	可开放
7061	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	双阳干10#	200	28.81%	102.38	48.67	52.27	57.62	8.81%	可开放
7062	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	双阳干11左1左1#	100	49.14%	30.86	47.56	54.87	49.14	1.65%	可开放
7063	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	太平变5658太窑线太窑干60左2#	160	23.46%	90.46	45.36	29.7	37.54	-9.03%	可开放
7064	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分3#	315	16.79%	199.11	47.46	74.98	52.89	5.57%	可开放
7065	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分8#	100	79.20%	0.8	80.83	113.79	79.2	-1.01%	可开放
7066	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分10#	160	33.48%	74.43	45.76	74.2	53.57	8.20%	可开放
7067	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分10左3#	160	13.78%	105.96	21.62	22.16	22.04	0.97%	可开放
7068	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分15右3#	100	77.55%	2.45	86.17	98.12	77.55	-5.13%	可开放
7069	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分15右1左4#	200	30.56%	98.88	59.33	87.83	61.12	1.50%	可开放
7070	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分17右3#	315	3.88%	239.78	11.75	15.31	12.22	1.98%	可开放

7071	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	钢羊干21左1#	160	11.48%	109.64	15.17	17.89	18.36	10.01%	可开放
7072	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	钢羊干21左4#	200	21.69%	116.62	38.78	43.35	43.38	5.76%	可开放
7073	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	深沟寺分25#	200	3.53%	152.95	15.69	17.74	7.05	-32.97%	可开放
7074	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	友爱分3右3#	315	23.61%	177.63	76.08	79.27	74.37	-1.13%	可开放
7075	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	友爱分4左1#	160	0.24%	127.61	81.28	102.74	0.39	-93.07%	可开放
7076	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	友爱分4左4#	100	71.84%	8.16	64.77	67.44	71.84	5.32%	可开放
7077	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	友爱分9#	160	0.87%	126.61	1.36	1.46	1.39	1.10%	可开放
7078	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支2#	160	1.09%	126.25	83.82	79.72	1.75	-85.55%	可开放
7079	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支4#	400	11.45%	274.21	97.9	43.64	45.79	-31.61%	可开放
7080	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支7#	315	0.39%	250.76	220.87	1.37	1.24	-92.51%	可开放
7081	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	双阳干11左4#	200	21.97%	116.06	42.74	86.03	43.94	1.39%	可开放
7082	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支7右5#	160	16.61%	101.43	24.85	23.91	26.57	3.40%	可开放
7083	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支15#	200	26.29%	107.43	57.89	53.09	52.57	-4.71%	可开放
7084	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	双阳干11左3左2#	160	26.66%	85.34	42.75	75.48	42.66	-0.11%	可开放
7085	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	和平支14左3#	315	0.11%	251.65	26.67	0.37	0.35	-88.54%	可开放
7086	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太酒线	啤酒分7右3#	100	4.33%	75.67	3.88	4.79	4.33	5.64%	可开放
7087	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	建国干25#	100	47.20%	32.8	48.06	51.79	47.2	-0.90%	可开放
7088	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	建国干29#	250	36.40%	108.99	70.24	85.7	91.01	13.83%	可开放
7089	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	友爱分13#	160	15.47%	103.25	25.12	25.36	24.75	-0.74%	可开放
7090	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	钢羊干15左2#	160	0.88%	126.59	99.5	1.58	1.41	-88.10%	可开放

7091	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	钢羊干15右6#	400	14.40%	262.42	55.42	57.94	57.58	1.93%	可开放
7092	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	钢羊干15右2#	315	16.37%	200.43	44.37	52.04	51.57	7.81%	可开放
7093	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	钢羊干8左1#	315	21.25%	185.07	63.81	74.17	66.93	2.42%	可开放
7094	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	钢羊干5右1左2#	315	1.95%	245.87	6.2	6.63	6.13	-0.57%	可开放
7095	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	钢羊干5右4#	315	24.37%	175.25	71.56	80.44	76.75	3.56%	可开放
7096	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	钢羊干1右4#	160	13.89%	105.77	28.05	22.49	22.23	-10.98%	可开放
7097	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	钢羊干1右6#	200	19.15%	121.7	35.69	40.94	38.3	3.59%	可开放
7098	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢余线	钢余干9左1#	200	0.91%	158.18	220.32	2.2	1.82	-90.91%	可开放
7099	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	窑业干9#	250	0.34%	199.14	1.16	0.6	0.86	-13.90%	可开放
7100	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	太窑干10#	100	0.15%	79.85	18.69	0.23	0.15	-91.04%	可开放
7101	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	太平变5658太窑线太窑干38#	315	14.65%	205.86	74.69	53.28	46.14	-21.40%	可开放
7102	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	太洒干11#	315	6.94%	230.14	29.49	22.97	21.86	-13.90%	可开放
7103	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	太洒干14#	50	77.02%	1.49	39.19	35.14	38.51	-0.87%	可开放
7104	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太洒线	太洒干16#	315	0.20%	251.36	0.38	0.44	0.64	29.78%	可开放
7105	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	判甲分9#	100	1.47%	78.53	1.45	1.49	1.47	0.69%	可开放
7106	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	判甲分10右4#	200	8.07%	143.87	21.56	19.53	16.13	-13.50%	可开放
7107	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	判甲分10右15#	200	0.13%	159.75	28.68	13.49	0.25	-90.66%	可开放
7108	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	判甲分41右1#	200	6.93%	146.15	39.43	34.64	13.85	-40.73%	可开放
7109	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	判甲分53右2#	160	24.74%	88.41	25.8	42.13	39.59	23.87%	可开放
7110	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	判甲分71右3#	200	17.55%	124.9	37.78	30.68	35.1	-3.61%	可开放

7111	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干89#	315	0.00%	252	0	0	0	-	可开放
7112	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊西线羊沙干72右1#柱上变压器	100	1.92%	78.08	1.65	1.74	1.92	7.87%	可开放
7113	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干89左5#	200	5.18%	149.64	14.1	0	10.36	-14.28%	可开放
7114	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干89左9左4#	160	0.13%	127.8	0	0	0.2	-	可开放
7115	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	深南分43右3#	100	56.59%	23.41	33.69	52.89	56.59	29.60%	可开放
7116	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊沙干89左9左6#	100	0.69%	79.31	5.38	1.11	0.69	-64.19%	可开放
7117	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	钢羊干44#	315	10.57%	218.7	44.44	51.07	33.3	-13.44%	可开放
7118	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	钢羊干38#	200	10.73%	138.54	21.65	29.84	21.46	-0.44%	可开放
7119	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	钢羊干44右5#	315	10.70%	218.28	30.12	37.31	33.72	5.81%	可开放
7120	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	钢羊干44右7右3#	160	39.24%	65.22	55.15	64.04	62.78	6.69%	可开放
7121	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	双水干9左2#	160	0.91%	126.55	1.43	1.58	1.45	0.70%	可开放
7122	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	羊酒干9左11#	315	0.16%	251.5	0.63	0.55	0.5	-10.91%	可开放
7123	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	轴承分2#	50	3.90%	38.05	1.5	1.86	1.95	14.02%	可开放
7124	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双屯线	双水干32#	100	62.40%	17.6	32.37	39.49	62.4	38.84%	可开放
7125	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	羊酒干22#	315	4.69%	237.23	19.15	30.27	14.77	-12.18%	可开放
7126	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	羊酒干36#	160	6.87%	117.01	16.5	16.83	10.99	-18.39%	可开放
7127	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	羊酒干57右3#	200	8.03%	143.94	2.28	4.82	16.06	165.40%	可开放
7128	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	太水干63#	100	51.13%	28.87	42.7	48.82	51.13	9.43%	可开放
7129	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	樱桃园2支1左1#	30	6.83%	21.95	2.02	1.87	2.05	0.74%	可开放
7130	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	深孟分8#	200	19.90%	120.2	40.73	35.37	39.8	-1.15%	可开放

7131	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	羊北支2左4左2#	200	7.84%	144.32	11. 3	14. 25	15. 68	17.80%	可开放
7132	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	深孟分10#	100	55.78%	24.22	64. 3	53. 08	55. 78	-6.86%	可开放
7133	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊桃线	羊北支12#	100	43.64%	36.36	28. 45	38. 13	43. 64	23.85%	可开放
7134	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	深孟分11区支3#	250	15.94%	160.14	35. 09	35. 17	39. 86	6.58%	可开放
7135	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	深孟分11区支5#	315	7.29%	229.04	18. 16	18. 29	22. 96	12.44%	可开放
7136	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	11区支14右1#	100	8.17%	71.83	50. 71	7. 78	8. 17	-59.86%	可开放
7137	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	太水干17左2#	315	26.64%	168.08	79	88. 45	83. 92	3.07%	可开放
7138	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	深孟分20右2#	315	3.88%	239.78	14. 69	12. 07	12. 22	-8.79%	可开放
7139	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	深孟分20右7#	200	27.58%	104.84	65. 72	76. 25	55. 16	-8.39%	可开放
7140	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	东孟支3#	400	13.89%	264.45	44. 84	51. 06	55. 55	11.30%	可开放
7141	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	东孟支8#	160	51.70%	45.28	70. 18	83. 32	82. 72	8.57%	可开放
7142	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	东孟支9#	315	18.22%	194.61	51. 31	55. 26	57. 39	5.76%	可开放
7143	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支5右1#	100	53.36%	26.64	49. 23	54. 79	53. 36	4.11%	可开放
7144	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支5左1#	315	29.85%	157.97	66. 96	108. 26	94. 03	18.50%	可开放
7145	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支5左5右3#	160	26.08%	86.27	40. 79	44. 59	41. 73	1.15%	可开放
7146	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分8右11右2#	160	49.66%	48.54	70. 63	72. 79	79. 46	6.07%	可开放
7147	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分8右13#	200	41.11%	77.78	69. 18	2726. 7	82. 22	9.02%	可开放
7148	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分14#	250	13.33%	166.68	40. 36	31. 74	33. 32	-9.14%	可开放
7149	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分23#	100	1.85%	78.15	1. 13	1. 75	1. 85	27.95%	可开放
7150	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分28右1#	160	10.14%	111.77	13. 37	11. 29	16. 23	10.18%	可开放

7151	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分32左4#	100	26.42%	53.58	52	47.85	26.42	-28.72%	可开放
7152	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分32左8#	400	1.81%	312.77	38.67	25.82	7.23	-56.76%	可开放
7153	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分41#	160	11.16%	110.15	17.66	17.45	17.85	0.54%	可开放
7154	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分41右1#	160	2.71%	123.66	4.78	5.18	4.34	-4.71%	可开放
7155	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分41右5#	200	19.65%	120.7	2310.6	36.43	39.3	-86.96%	可开放
7156	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分56左6#	50	4.88%	37.56	1.8	1.89	2.44	16.43%	可开放
7157	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分56左6#	50	4.88%	37.56	1.8	1.89	2.44	16.43%	可开放
7158	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分54#	200	0.14%	159.72	0.46	0.19	0.28	-21.98%	可开放
7159	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分45右3#	160	0.00%	128	0	0	0	-	可开放
7160	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分44#	160	11.08%	110.27	24.01	16.56	17.73	-14.07%	可开放
7161	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分32南左2#	80	0.73%	63.42	0.64	0.68	0.58	-4.80%	可开放
7162	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	太平变5646太钢线太窑干44左6#	200	0.02%	159.97	0.05	0.04	0.03	-22.54%	可开放
7163	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	山嘴子分2左1#	200	23.78%	112.44	45.47	44.67	47.56	2.27%	可开放
7164	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	山嘴子分2右2#	160	47.89%	51.38	77.79	80.98	76.62	-0.75%	可开放
7165	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	山嘴子分6右1#	315	15.97%	201.68	48.65	54.83	50.32	1.70%	可开放
7166	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	山嘴子分7右1#	160	26.22%	86.05	42.32	43.76	41.95	-0.44%	可开放
7167	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	山嘴子分10#	200	21.24%	117.53	38.83	41.42	42.47	4.58%	可开放
7168	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	山嘴子分12#	160	11.48%	109.63	17.93	21.3	18.37	1.22%	可开放
7169	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	太水干14#	100	87.01%	0	86.65	96.52	87.01	0.21%	可开放
7170	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太酒线	太酒干6左3#	400	0.03%	319.88	20.14	26.87	0.12	-92.28%	可开放

7171	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	双公干8左2#	315	0.02%	251.94	0.05	0.05	0.06	9.54%	可开放
7172	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	太水干8#	160	4.09%	121.45	14.34	5.79	6.55	-32.42%	可开放
7173	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	中华干37右3#	160	56.93%	36.92	83.63	94.94	91.08	4.36%	可开放
7174	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	太水干10右3#	160	41.89%	60.98	59.28	70.69	67.02	6.33%	可开放
7175	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	太平变5658太窑线太窑干80右5#	160	17.37%	100.21	31.67	28.07	27.79	-6.33%	可开放
7176	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分27右2#	100	48.82%	31.18	39.99	45.41	48.82	10.49%	可开放
7177	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13128变压器	200	20.79%	118.43	46.31	43.08	41.57	-5.26%	可开放
7178	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13131变压器	400	6.04%	295.83	21.6	900.06	24.17	5.78%	可开放
7179	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13204亭站内变压器	200	1.20%	157.61	30.69	2.22	2.39	-72.09%	可开放
7180	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	沙河干23右2柱上变压器	315	0.00%	252	0	0	0	-	可开放
7181	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支30左1#	400	6.21%	295.17	69.36	26.16	24.83	-40.17%	可开放
7182	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太工线	判甲分22#	200	25.66%	108.69	39.8	50.87	51.31	13.54%	可开放
7183	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干38#	200	24.22%	111.57	79.04	60	48.43	-21.72%	可开放
7184	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	钢站干36左10#	400	13.80%	264.79	71.35	48.12	55.21	-12.03%	可开放
7185	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13389配电变压器	500	0.02%	399.92	0.09	0.09	0.08	-5.72%	可开放
7186	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13390配电变压器	500	0.05%	399.75	0.14	0.22	0.25	33.63%	可开放
7187	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13391配电变压器	500	0.04%	399.82	0.16	0.19	0.18	6.07%	可开放
7188	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13392配电变压器	500	1.75%	391.24	0.18	0.13	8.76	597.61%	可开放
7189	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13393配电变压器	500	1.58%	392.09	0.15	0.2	7.91	626.18%	可开放
7190	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13385配电变压器	630	2.78%	486.51	0.07	0.09	17.49	1480.69%	可开放

7191	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13386配电变压器	630	1.72%	493.18	0.06	0.09	10.82	1242.88%	可开放
7192	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13387配电变压器	630	0.47%	501.05	0.07	0.12	2.95	549.18%	可开放
7193	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13388配电变压器	630	1.68%	493.44	0.07	0.1	10.56	1128.24%	可开放
7194	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13436亭站内变压器	500	4.02%	379.89	25.31	20.72	20.11	-10.86%	可开放
7195	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13760亭站内变压器	500	3.53%	382.37	15.17	15.67	17.63	7.80%	可开放
7196	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13425亭站内变压器	630	2.48%	488.38	0.11	0.13	15.62	1091.64%	可开放
7197	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13408亭站内变压器	500	4.97%	375.15	18.49	20.04	24.85	15.93%	可开放
7198	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13411亭站内变压器	400	8.96%	284.16	25.39	31.51	35.84	18.81%	可开放
7199	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13667亭站内变压器	500	0.96%	395.19	0.05	0.05	4.81	880.82%	可开放
7200	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13668亭站内变压器	500	0.84%	395.78	0.06	0.05	4.22	738.65%	可开放
7201	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	东沙分18右22柱上变压器	315	0.17%	251.45	52	51.41	0.55	-89.72%	可开放
7202	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙干40支1#	315	0.00%	252	0	0	0	-	可开放
7203	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13183亭站内变压器	400	7.07%	291.72	20.74	23.41	28.28	16.77%	可开放
7204	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	13143亭站内变压器	630	3.77%	480.28	22.79	23.15	23.72	2.02%	可开放
7205	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	13246亭站内变压器	630	3.20%	483.84	19.88	21.79	20.16	0.70%	可开放
7206	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	工业分16#变压器间隔 配电变压器	100	0.02%	79.98	1.34	0.02	0.02	-87.78%	可开放
7207	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13892亭站内变压器	500	4.57%	377.16	18.6	22.67	22.84	10.81%	可开放
7208	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13894亭站内变压器	500	3.63%	381.86	16.73	19.94	18.14	4.13%	可开放
7209	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13891亭站内变压器	315	4.01%	239.36	18.98	12.31	12.64	-18.39%	可开放
7210	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13893亭站内变压器	315	5.87%	233.5	13.13	20.18	18.5	18.70%	可开放

7211	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	1316B亭站内变压器	100	0.94%	79.06	0.97	1.07	0.94	-1.56%	可开放
7212	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	1316C亭站内变压器	315	21.22%	185.16	73.93	73.75	66.84	-4.92%	可开放
7213	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13562站内变压器	400	9.49%	282.03	35.42	38.72	37.97	3.54%	可开放
7214	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13903亭站内变压器	400	6.47%	294.12	21.15	22.67	25.88	10.62%	可开放
7215	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13904亭站内变压器	315	0.00%	252	0.04	0	0	-100.00%	可开放
7216	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13906亭站内变压器	400	0.04%	319.83	0.14	0.15	0.17	10.19%	可开放
7217	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13846站内变压器	500	10.46%	347.72	25.27	26.41	52.28	43.84%	可开放
7218	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13772站内变压器	400	8.91%	284.36	31.32	1366.05	35.64	6.67%	可开放
7219	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13778站内变压器	400	3.62%	305.52	8.81	12.03	14.48	28.20%	可开放
7220	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	13217站内变压器	315	7.87%	227.21	28.78	27.8	24.79	-7.19%	可开放
7221	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13277站内变压器	315	0.04%	251.86	0.23	0.16	0.14	-21.98%	可开放
7222	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13729站内变压器	400	0.05%	319.82	0.17	0.17	0.18	2.90%	可开放
7223	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13730站内变压器	400	0.08%	319.7	0.26	0.3	0.3	7.42%	可开放
7224	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13737站内变压器	500	5.00%	375	21.22	22.05	25	8.54%	可开放
7225	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13278亭站内变压器	630	6.18%	465.05	21.64	21.17	38.95	34.16%	可开放
7226	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13283站内变压器	200	17.24%	125.52	44.02	39.98	34.48	-11.50%	可开放
7227	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13285亭站内变压器	500	4.75%	376.26	25.69	26.69	23.74	-3.87%	可开放
7228	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13287站内变压器	400	7.72%	289.13	35.35	33.76	30.87	-6.55%	可开放
7229	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13288站内变压器	500	9.74%	351.3	40.64	43.3	48.7	9.47%	可开放
7230	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13291站内变压器	400	0.06%	319.77	31.58	33.67	0.23	-91.47%	可开放

7231	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13293亭站内变压器	315	14.83%	205.29	45.97	47.47	46.71	0.80%	可开放
7232	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13296站内变压器	400	10.36%	278.58	30.51	35.61	41.42	16.52%	可开放
7233	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13298站内变压器	400	0.07%	319.74	0.26	0.23	0.26	0.00%	可开放
7234	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13549站内变压器	500	0.02%	399.9	11.6	0.11	0.1	-90.72%	可开放
7235	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13720亭站内变压器	500	7.50%	362.48	35.84	42.91	37.52	2.32%	可开放
7236	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13728站内变压器	500	5.97%	370.17	25.58	30.2	29.83	7.99%	可开放
7237	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13262站内变压器	400	0.06%	319.77	0.24	0.26	0.23	-2.11%	可开放
7238	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13690站内变压器	400	8.54%	285.85	31.01	33.89	34.15	4.94%	可开放
7239	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13747站内变压器	500	6.65%	366.74	27.56	32.87	33.26	9.86%	可开放
7240	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13574站内变压器	400	7.45%	290.22	30.51	28.81	29.78	-1.20%	可开放
7241	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13818站内变压器	400	12.34%	270.65	33.21	35.9	49.35	21.90%	可开放
7242	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13172站内变压器	400	5.97%	296.14	35.31	25.05	23.86	-17.80%	可开放
7243	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13175站内变压器	400	7.51%	289.95	32.39	160	30.05	-3.68%	可开放
7244	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13182站内变压器	500	6.07%	369.63	26.66	31.61	30.37	6.73%	可开放
7245	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13578站内变压器	400	0.08%	319.67	0.35	0.35	0.33	-2.90%	可开放
7246	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13582站内变压器	400	7.29%	290.83	52.29	29.41	29.17	-25.31%	可开放
7247	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13586站内变压器	400	0.05%	319.81	29.33	0.2	0.19	-91.95%	可开放
7248	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13809站内变压器	315	6.55%	231.38	20.41	23.59	20.62	0.51%	可开放
7249	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13520站内变压器	400	0.06%	319.76	0.23	0.27	0.24	2.15%	可开放
7250	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13519站内变压器	400	4.02%	303.94	11.6	14.88	16.06	17.66%	可开放

7251	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13768站内变压器	400	7.40%	290.39	34.06	28.16	29.61	-6.76%	可开放
7252	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13981站内变压器	200	25.05%	109.91	46.04	44.57	50.09	4.31%	可开放
7253	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	13521变压器	400	6.95%	292.19	23.7	26.93	27.81	8.32%	可开放
7254	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13542变压器	250	10.17%	174.57	25.94	32.24	25.43	-0.99%	可开放
7255	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	13524亭站内变压器	315	12.45%	212.77	30.98	37.41	39.23	12.53%	可开放
7256	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13122亭站内变压器	630	5.70%	468.12	35.41	43.25	35.88	0.66%	可开放
7257	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13989亭站内变压器	500	5.45%	372.77	24.25	28.76	27.23	5.97%	可开放
7258	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13990亭站内变压器	500	0.04%	399.8	29	0.22	0.2	-91.70%	可开放
7259	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13993亭站内变压器	315	8.19%	226.21	8.69	12.53	25.79	72.27%	可开放
7260	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13994亭站内变压器	400	4.29%	302.85	6.87	16.66	17.15	58.00%	可开放
7261	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	13767站内变压器	400	15.24%	259.05	54.74	54.29	60.95	5.52%	可开放
7262	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13215站内变压器	400	0.05%	319.81	0.16	0.18	0.19	8.97%	可开放
7263	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	13522变压器	630	3.07%	484.69	15.76	16.49	19.31	10.69%	可开放
7264	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	钢华干11#	315	0.04%	251.88	0.09	0.1	0.12	15.47%	可开放
7265	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13844站内变压器	400	12.32%	270.74	40.42	42.89	49.26	10.39%	可开放
7266	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13328亭变压器	630	0.02%	503.9	0.15	0.09	0.1	-18.35%	可开放
7267	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	羊沙线羊沙干10支1柱上变压器	30	33.87%	13.84	44.34	7.4	10.16	-52.13%	可开放
7268	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13A25亭变压器	630	0.86%	498.57	6.3	5.49	5.43	-7.16%	可开放
7269	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	西孟支5右4#	315	2.48%	244.18	7.98	7.44	7.82	-1.01%	可开放
7270	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	羊灵线站前分81#	100	3.07%	76.93	2.86	2.8	3.07	3.61%	可开放

7271	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双电线	13A73东方之珠二期变压器	630	0.00%	503.97	-	-	0.03	-	可开放
7272	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双电线	13A74东方之珠二期变压器	630	0.00%	503.97	-	-	0.03	-	可开放
7273	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双电线	13A75东方之珠二期变压器	630	0.00%	503.97	-	-	0.03	-	可开放
7274	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	13A76东方之珠二期变压器	500	0.01%	399.96	-	-	0.04	-	可开放
7275	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	13A77东方之珠二期变压器	500	0.00%	399.98	-	-	0.02	-	可开放
7276	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双水线	13A78东方之珠二期变压器	500	0.00%	399.98	-	-	0.02	-	可开放
7277	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	13241站内变压器	1000	0.89%	791.07	26.81	0.06	8.93	-42.29%	可开放
7278	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13686站内变压器	315	13.18%	210.48	37.19	667.9	41.52	5.66%	可开放
7279	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13683站内变压器	500	6.34%	368.32	28.62	34.7	31.68	5.21%	可开放
7280	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13247站内变压器	200	18.73%	122.54	34.22	36.93	37.46	4.63%	可开放
7281	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13257站内变压器	250	13.58%	166.05	36.72	35.42	33.95	-3.85%	可开放
7282	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13258站内变压器	315	5.46%	234.8	19.47	19.12	17.2	-6.01%	可开放
7283	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	13732站内变压器	500	4.99%	375.06	23.31	29.14	24.94	3.44%	可开放
7284	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13739站内变压器	400	4.38%	302.49	19.35	40.32	17.51	-4.87%	可开放
7285	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13412亭站内变压器	400	8.92%	284.33	25.97	29.48	35.67	17.20%	可开放
7286	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13663亭站内变压器	630	0.02%	503.9	0.1	0.11	0.1	0.00%	可开放
7287	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13211变压器	400	0.06%	319.76	0.22	0.27	0.24	4.45%	可开放
7288	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13547变压器	400	7.94%	288.24	31.52	36.17	31.76	0.38%	可开放
7289	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13253变压器	500	5.41%	372.97	38.8	29.46	27.03	-16.53%	可开放
7290	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13256变压器	200	15.87%	128.26	29.49	33.61	31.74	3.74%	可开放

7291	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13705变压器	500	5.21%	373.96	28.13	30.66	26.04	-3.79%	可开放
7292	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双公线	13038变压器	400	7.25%	291	26.88	31.41	29	3.87%	可开放
7293	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13430变压器	400	5.97%	296.13	22.84	22.43	23.87	2.23%	可开放
7294	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13434变压器	400	8.79%	284.84	31.4	40.39	35.16	5.82%	可开放
7295	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13431变压器	500	5.89%	370.56	34.76	35.72	29.44	-7.97%	可开放
7296	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13051变压器	500	10.26%	348.7	43.75	46.2	51.3	8.29%	可开放
7297	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13053变压器	400	11.38%	274.47	56.66	65.68	45.53	-10.36%	可开放
7298	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13097变压器	400	5.70%	297.21	29.93	24.17	22.79	-12.74%	可开放
7299	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13119变压器	400	0.77%	316.91	2.34	2.78	3.09	14.91%	可开放
7300	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13185变压器	400	8.97%	284.14	33.63	39.04	35.86	3.26%	可开放
7301	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13649站内变压器	400	0.03%	319.89	0.11	0.11	0.11	0.00%	可开放
7302	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13764亭站内变压器	500	5.90%	370.52	20.54	26.73	29.48	19.80%	可开放
7303	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	滨江国际3期13S94间隔 配电变压器	630	2.91%	485.67	0.1	0.14	18.33	1253.88%	可开放
7304	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	滨江国际3期13S92间隔 配电变压器	630	0.02%	503.86	0.11	0.13	0.14	12.82%	可开放
7305	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	滨江国际3期13S90间隔 配电变压器	630	1.87%	492.21	0.07	0.11	11.79	1197.80%	可开放
7306	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	滨江国际3期13S91间隔 配电变压器	630	2.03%	491.21	0.1	0.14	12.79	1030.93%	可开放
7307	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	滨江国际3期13S93间隔 配电变压器	630	2.77%	486.53	0.12	0.14	17.47	1106.58%	可开放
7308	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	滨江国际3期13S95间隔 配电变压器	500	4.68%	376.59	0.14	0.19	23.41	1193.11%	可开放
7309	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊西线羊沙干91右4#柱 上变压器	315	0.17%	251.45	0.41	0.76	0.55	15.82%	可开放
7310	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干37#	400	14.62%	261.51	84.05	79.38	58.49	-16.58%	可开放

7311	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分14#	400	0.22%	319.14	68.76	1.34	0.86	-88.82%	可开放
7312	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	钢羊干35左3#	400	0.25%	319.01	80.92	0.87	0.99	-88.94%	可开放
7313	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	羊铁干35#	50	68.58%	5.71	29.26	32.47	34.29	8.25%	可开放
7314	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	太兴线深孟分7右8#	400	0.14%	319.45	-	17.62	0.55	-	可开放
7315	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢兴线	13655亭站内变压器	500	6.11%	369.43	26.41	32.68	30.57	7.59%	可开放
7316	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢兴线	13659亭站内变压器	315	0.00%	252	0.09	0	0	-100.00%	可开放
7317	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13075变压器	315	6.77%	230.69	29.37	29.24	21.31	-14.82%	可开放
7318	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13078变压器	500	2.03%	389.83	10.37	11.11	10.17	-0.97%	可开放
7319	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太北线	13106变压器	250	0.23%	199.42	0.51	0.56	0.58	6.64%	可开放
7320	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13145变压器	400	12.42%	270.34	43.38	53.74	49.66	6.99%	可开放
7321	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13179变压器	400	19.99%	240.06	73.32	78.4	79.94	4.42%	可开放
7322	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13485变压器	400	4.31%	302.76	17.87	27.94	17.24	-1.78%	可开放
7323	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13570变压器	400	12.90%	268.42	46.44	54.32	51.58	5.39%	可开放
7324	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13603变压器	200	15.98%	128.05	29.06	28.64	31.95	4.85%	可开放
7325	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13604变压器	200	37.35%	85.31	51.81	66.44	74.69	20.07%	可开放
7326	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13568变压器	400	14.89%	260.45	55.4	57.42	59.55	3.68%	可开放
7327	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13591站内变压器	400	9.70%	281.21	35.98	45.6	38.79	3.83%	可开放
7328	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13593亭站内变压器	315	10.46%	219.04	30.19	35.65	32.96	4.49%	可开放
7329	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13601变压器	500	3.72%	381.38	21.34	19.69	18.62	-6.59%	可开放
7330	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13606变压器	200	16.50%	127.01	19.52	25.37	32.99	30.00%	可开放

7331	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13611变压器	400	6.44%	294.23	32. 41	39. 56	25. 77	-10.83%	可开放
7332	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13612变压器	500	5.73%	371.36	24. 9	26. 79	28. 64	7.25%	可开放
7333	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13632变压器	400	2.80%	308.79	21. 24	13. 02	11. 21	-27.35%	可开放
7334	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13633变压器	400	2.90%	308.41	10. 4	12. 74	11. 59	5.57%	可开放
7335	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13637变压器	400	5.55%	297.8	18. 64	21. 78	22. 2	9.13%	可开放
7336	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13639变压器	200	17.11%	125.79	46. 43	39. 04	34. 21	-14.16%	可开放
7337	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13157变压器	250	16.39%	159.02	34. 33	40. 99	40. 98	9.26%	可开放
7338	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13158变压器	400	11.87%	272.52	32. 79	40	47. 48	20.33%	可开放
7339	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13159变压器	250	19.10%	152.26	50. 83	46. 64	47. 74	-3.09%	可开放
7340	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13163变压器	500	3.17%	384.15	18. 98	15. 55	15. 85	-8.62%	可开放
7341	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13563变压器	400	12.48%	270.08	42. 23	45. 49	49. 92	8.72%	可开放
7342	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13566变压器	500	11.48%	342.61	49. 76	55. 93	57. 39	7.39%	可开放
7343	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13597变压器	400	6.58%	293.67	24. 91	26. 35	26. 33	2.81%	可开放
7344	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13598变压器	500	5.80%	370.98	31. 22	29. 65	29. 02	-3.59%	可开放
7345	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13602变压器	500	9.21%	353.96	39. 97	35. 57	46. 04	7.32%	可开放
7346	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13101变压器	630	0.07%	503.59	47. 04	0. 45	0. 41	-90.66%	可开放
7347	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13162变压器	400	8.55%	285.81	30. 84	36. 89	34. 19	5.29%	可开放
7348	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13165变压器	500	7.16%	364.18	35. 71	37. 72	35. 82	0.15%	可开放
7349	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13489变压器	400	2.79%	308.85	3. 28	9. 22	11. 15	84.37%	可开放
7350	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13495变压器	400	6.12%	295.54	38. 44	22. 83	24. 46	-20.23%	可开放

7351	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双双线	13066变压器	200	0.14%	159.72	0.27	0.31	0.28	1.84%	可开放
7352	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太双线	13141变压器	400	6.64%	293.44	24.25	26.06	26.56	4.65%	可开放
7353	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	沙河干22左1#	100	0.13%	79.87	0.21	0.02	0.13	-21.32%	可开放
7354	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	13338亭站内变压器	400	0.01%	319.98	0.03	0.02	0.02	-18.35%	可开放
7355	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13664亭站内变压器	630	2.04%	491.16	0.11	0.13	12.84	980.40%	可开放
7356	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	羊铁干18左3左5#	200	69.00%	22	104.64	129.73	138	14.84%	可开放
7357	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	羊辽线钢冶分3右3#柱上变压器	315	19.02%	192.09	46.13	48.83	59.91	13.96%	可开放
7358	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	羊铁干18左3右5#	315	12.02%	214.14	14.22	32.65	37.86	63.17%	可开放
7359	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干27右5#	100	51.30%	28.7	32.16	26.36	51.3	26.30%	可开放
7360	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干29#	160	11.76%	109.18	10.91	14.16	18.82	31.34%	可开放
7361	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干71#	160	26.85%	85.04	37.34	66.65	42.96	7.26%	可开放
7362	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	建国线	建国干19右2右2（新）	160	33.21%	74.87	49.52	58.91	53.13	3.58%	可开放
7363	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分8右2（新）	160	32.86%	75.42	47.46	55.09	52.58	5.26%	可开放
7364	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13S85配电变压器	500	1.86%	390.69	-	0.03	9.31	-	可开放
7365	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13S87配电变压器	500	0.23%	398.84	-	0.05	1.16	-	可开放
7366	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S88配电变压器	400	0.03%	319.88	-	0.07	0.12	-	可开放
7367	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S86配电变压器	500	2.65%	386.76	-	0.05	13.24	-	可开放
7368	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13S89配电变压器	500	0.63%	396.85	-	0.05	3.15	-	可开放
7369	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	滨江3期2#配电室13S96间隔配电变压器	500	0.00%	399.99	0.02	0.02	0.01	-29.29%	可开放
7370	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	滨江3期2#配电室13S97间隔配电变压器	500	0.17%	399.16	0.76	0.01	0.84	5.13%	可开放

7371	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	滨江3期2#配电室13S98 间隔配电变压器	500	0.01%	399.94	0.08	0.07	0.06	-13.40%	可开放
7372	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	滨江3期2#配电室13S99 间隔配电变压器	630	0.01%	503.92	0.06	0.05	0.08	15.47%	可开放
7373	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13911亭站内变压器	400	0.05%	319.82	0.18	0.22	0.18	0.00%	可开放
7374	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13916亭站内变压器	400	5.57%	297.71	22.06	20.18	22.29	0.52%	可开放
7375	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13831站内变压器	500	7.40%	362.99	33.83	37.25	37.01	4.59%	可开放
7376	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13003站内变压器	250	17.14%	157.14	49.07	192	42.86	-6.54%	可开放
7377	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13004站内变压器	630	2.61%	487.57	24.6	17.6	16.43	-18.28%	可开放
7378	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13132站内变压器	250	12.04%	169.91	30.93	27.51	30.09	-1.37%	可开放
7379	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13525站内变压器	500	11.38%	343.09	49.53	55.26	56.91	7.19%	可开放
7380	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13526站内变压器	500	7.85%	360.74	34.91	39.7	39.26	6.05%	可开放
7381	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13828站内变压器	500	0.04%	399.78	0.17	0.2	0.22	13.76%	可开放
7382	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13851站内变压器	400	5.49%	298.04	37.11	25.46	21.96	-23.07%	可开放
7383	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13861站内变压器	500	5.51%	372.43	24.5	26.44	27.57	6.08%	可开放
7384	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13864站内变压器	400	6.49%	294.06	48.49	25.2	25.94	-26.86%	可开放
7385	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13336亭站内变压器	630	0.01%	503.93	0.08	0.11	0.07	-6.46%	可开放
7386	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13830站内变压器	500	7.17%	364.16	33.07	36.82	35.84	4.10%	可开放
7387	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13832站内变压器	315	2.83%	243.07	5.59	7.7	8.93	26.39%	可开放
7388	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢余线	13552站内变压器	500	3.80%	380.98	16.86	21.86	19.02	6.21%	可开放
7389	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深东支4#	200	0.19%	159.63	34.57	32.63	0.37	-89.65%	可开放
7390	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	建国干22#	100	54.55%	25.45	46.52	42.84	54.55	8.29%	可开放

7391	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	自由分12右1#	200	24.04%	111.92	46.79	44.69	48.08	1.37%	可开放
7392	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	钢站干36左3左2#	160	51.72%	45.25	84.67	86.26	82.75	-1.14%	可开放
7393	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13005站内变压器	630	7.75%	455.16	53.71	53.09	48.84	-4.64%	可开放
7394	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13007站内变压器	315	13.44%	209.65	54.76	38.77	42.35	-12.06%	可开放
7395	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13821亭站内变压器	500	4.54%	377.28	480.01	480.01	22.72	-78.24%	可开放
7396	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13822亭站内变压器	500	4.74%	376.3	39.13	26.52	23.7	-22.17%	可开放
7397	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13824站内变压器	500	5.37%	373.15	2045.03	23.2	26.85	-88.54%	可开放
7398	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13854站内变压器	400	6.49%	294.04	23.81	26.36	25.96	4.42%	可开放
7399	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13856站内变压器	400	5.74%	297.03	21.01	24.93	22.97	4.56%	可开放
7400	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13697站内变压器	315	8.40%	225.53	33.35	43.34	26.47	-10.91%	可开放
7401	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双余线	双山干13#	160	18.89%	97.77	49.26	50.46	30.23	-21.66%	可开放
7402	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13573站内变压器	500	2.94%	385.31	12.9	13.9	14.69	6.71%	可开放
7403	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13996亭站内变压器	630	3.90%	479.45	20.3	21.22	24.55	9.97%	可开放
7404	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13997亭站内变压器	630	4.85%	473.47	20.36	27.03	30.53	22.45%	可开放
7405	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13998亭站内变压器	630	0.03%	503.83	293.99	0.11	0.17	-97.60%	可开放
7406	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13759亭站内变压器	500	0.04%	399.79	26.86	24.79	0.21	-91.16%	可开放
7407	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13945站内变压器	500	0.02%	399.91	0.08	0.1	0.09	6.07%	可开放
7408	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13944站内变压器	500	0.02%	399.91	0.08	0.08	0.09	6.07%	可开放
7409	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13962亭站内变压器	500	6.23%	368.86	24.51	29.94	31.14	12.72%	可开放
7410	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13537亭站内变压器	500	2.25%	388.77	6.47	9.11	11.23	31.75%	可开放

7411	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13947站内变压器	315	0.11%	251.64	0.41	0.47	0.36	-6.30%	可开放
7412	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	1312W站内变压器	315	0.04%	251.87	0.15	0.16	0.13	-6.91%	可开放
7413	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13874站内变压器	400	4.24%	303.04	16.61	17.75	16.96	1.05%	可开放
7414	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13871站内变压器	500	5.42%	372.9	22.13	25.5	27.1	10.66%	可开放
7415	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13880站内变压器	400	5.24%	299.04	16.01	22.21	20.96	14.42%	可开放
7416	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13763亭站内变压器	500	0.02%	399.92	0.04	0.05	0.08	41.42%	可开放
7417	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13404亭站内变压器	500	4.66%	376.7	17.51	21.57	23.3	15.35%	可开放
7418	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	钢羊干29左4#	200	9.49%	141.02	23.86	49.79	18.98	-10.81%	可开放
7419	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13442亭站内变压器	500	4.48%	377.62	14.68	16.54	22.38	23.47%	可开放
7420	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13699站内变压器	400	6.49%	294.04	350.01	1337.62	25.96	-72.77%	可开放
7421	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13933亭站内变压器	630	4.47%	475.84	26.03	28.43	28.16	4.01%	可开放
7422	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13936亭站内变压器	400	5.85%	296.62	25.18	22.82	23.38	-3.64%	可开放
7423	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13979亭站内变压器	315	12.69%	212.04	23.43	27.88	39.96	30.60%	可开放
7424	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13795亭站内变压器	315	9.51%	222.03	24.45	25.26	29.97	10.71%	可开放
7425	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13796亭站内变压器	400	7.22%	291.13	20.22	21.97	28.87	19.49%	可开放
7426	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13972亭站内变压器	315	0.00%	252	0	0	0	-	可开放
7427	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13426亭站内变压器	500	0.06%	399.72	0	0.23	0.28	-	可开放
7428	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13406亭站内变压器	400	13.63%	265.5	36.49	41.22	54.5	22.21%	可开放
7429	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13407亭站内变压器	400	20.21%	239.16	36.85	40.51	80.84	48.11%	可开放
7430	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13409亭站内变压器	315	13.52%	209.42	47.85	29.59	42.58	-5.67%	可开放

7431	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	钢站干27左2#	200	11.49%	137.02	27. 17	27. 2	22. 98	-8.03%	可开放
7432	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13970亭站内变压器	500	4.04%	379.8	9. 45	15. 27	20. 2	46.20%	可开放
7433	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13794亭站内变压器	500	0.03%	399.84	0. 23	0. 15	0. 16	-16.59%	可开放
7434	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13793亭站内变压器	500	5.25%	373.77	15. 61	17. 34	26. 23	29.63%	可开放
7435	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13499亭站内变压器	315	6.15%	232.64	17. 92	21. 5	19. 36	3.94%	可开放
7436	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13503亭站内变压器	400	6.28%	294.9	22. 07	23. 02	25. 1	6.64%	可开放
7437	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13504亭站内变压器	400	5.79%	296.86	20. 56	24. 27	23. 14	6.09%	可开放
7438	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13506亭站内变压器	400	5.58%	297.68	20. 19	20. 37	22. 32	5.14%	可开放
7439	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	羊工线羊洒干9#柱上变压器	100	44.46%	35.54	133. 96	60. 58	44. 46	-42.39%	可开放
7440	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13188变压器	400	0.08%	319.67	48. 33	0. 31	0. 33	-91.74%	可开放
7441	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13189变压器	400	0.11%	319.57	0. 34	0. 34	0. 43	12.46%	可开放
7442	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13541变压器	315	7.17%	229.41	20. 03	19. 04	22. 59	6.20%	可开放
7443	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	1313B站内变压器	500	5.56%	372.18	28. 61	28. 77	27. 82	-1.39%	可开放
7444	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	1313W站内变压器	315	10.48%	218.99	29. 38	31. 1	33. 01	6.00%	可开放
7445	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13410亭站内变压器	315	9.07%	223.42	24. 8	28. 81	28. 58	7.35%	可开放
7446	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13207站内变压器	160	14.66%	104.55	25. 62	26. 55	23. 45	-4.33%	可开放
7447	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13208站内变压器	250	10.98%	172.54	34. 42	30. 3	27. 46	-10.68%	可开放
7448	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建一线	13261站内变压器	400	11.29%	274.86	45. 16	45. 55	45. 14	-0.02%	可开放
7449	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13716站内变压器	400	0.11%	319.57	0. 33	0. 46	0. 43	14.15%	可开放
7450	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13736站内变压器	400	6.07%	295.71	18. 58	24. 21	24. 29	14.34%	可开放

7451	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13770站内变压器	500	4.83%	375.87	25.54	608.01	24.13	-2.80%	可开放
7452	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13738站内变压器	500	0.02%	399.88	0.11	0.18	0.12	4.45%	可开放
7453	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	13771站内变压器	250	7.67%	180.83	15.37	18.11	19.17	11.68%	可开放
7454	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	13777站内变压器	500	5.56%	372.18	24.26	29.28	27.82	7.09%	可开放
7455	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13289站内变压器	250	14.75%	163.12	39.46	35	36.88	-3.32%	可开放
7456	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13295站内变压器	400	17.20%	251.2	61.06	54.95	68.8	6.15%	可开放
7457	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13297站内变压器	400	13.12%	267.53	53.88	54.71	52.47	-1.32%	可开放
7458	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13681站内变压器	400	10.60%	277.59	46.17	44.8	42.41	-4.16%	可开放
7459	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13724站内变压器	315	14.35%	206.81	48.67	45.28	45.19	-3.64%	可开放
7460	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13744站内变压器	500	7.10%	364.52	31.37	35.15	35.48	6.35%	可开放
7461	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13748站内变压器	500	6.80%	365.99	28.29	35.18	34.01	9.64%	可开放
7462	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13753亭站内变压器	500	2.96%	385.21	15.66	20.66	14.79	-2.82%	可开放
7463	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13754站内变压器	500	6.06%	369.7	19.07	10.68	30.3	26.05%	可开放
7464	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13689站内变压器	315	10.03%	220.4	29.07	34.71	31.6	4.26%	可开放
7465	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13691站内变压器	400	9.41%	282.37	1366.05	1605.15	37.63	-83.40%	可开放
7466	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13692站内变压器	400	8.33%	286.67	29.01	36.23	33.33	7.19%	可开放
7467	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13693站内变压器	400	8.70%	285.21	28.28	30.3	34.79	10.91%	可开放
7468	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13173站内变压器	400	10.93%	276.27	50.66	38.61	43.73	-7.09%	可开放
7469	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13176站内变压器	400	8.91%	284.36	31.9	32.77	35.64	5.70%	可开放
7470	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13577站内变压器	400	0.11%	319.58	0.38	0.42	0.42	5.13%	可开放

7471	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	13129站内变压器	500	6.11%	369.47	736.01	2240.06	30.53	-79.63%	可开放
7472	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13813亭站内变压器	500	4.83%	375.86	22.83	24.16	24.14	2.83%	可开放
7473	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	铸钢线	13807站内变压器	400	7.92%	288.34	2160.6	1366.05	31.66	-87.89%	可开放
7474	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13765站内变压器	500	6.09%	369.56	32.63	2045.09	30.44	-3.41%	可开放
7475	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13121站内变压器	630	3.37%	482.75	20.93	23.5	21.25	0.76%	可开放
7476	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13140站内变压器	315	10.05%	220.33	23.7	2163.97	31.67	15.60%	可开放
7477	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13212站内变压器	315	8.86%	224.08	25.77	29.64	27.92	4.09%	可开放
7478	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13133变压器	315	15.95%	201.77	45.61	50.52	50.23	4.94%	可开放
7479	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13815变压器	400	12.15%	271.42	42.33	50.86	48.58	7.13%	可开放
7480	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山干59右6#	315	0.17%	251.45	0.89	0.82	0.55	-21.39%	可开放
7481	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13946站内变压器	315	0.10%	251.69	0.33	0.39	0.31	-3.08%	可开放
7482	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	13943站内变压器	500	0.02%	399.91	0.09	0.11	0.09	0.00%	可开放
7483	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13833亭站内变压器	400	8.57%	285.74	37.83	32.44	34.26	-4.84%	可开放
7484	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13834亭站内变压器	400	7.50%	289.99	32.75	30.1	30.01	-4.27%	可开放
7485	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13836亭站内变压器	400	5.43%	298.27	18.28	20.58	21.73	9.03%	可开放
7486	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13838亭站内变压器	500	0.04%	399.81	0.15	0.2	0.19	12.55%	可开放
7487	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13839亭站内变压器	400	8.60%	285.62	28.98	34.26	34.38	8.92%	可开放
7488	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13840亭站内变压器	400	5.67%	297.32	24.99	23.3	22.68	-4.73%	可开放
7489	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13662亭站内变压器	630	3.10%	484.45	16.08	18.13	19.55	10.26%	可开放
7490	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13909亭站内变压器	400	5.80%	296.81	17.2	18.9	23.19	16.11%	可开放

7491	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13915亭站内变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
7492	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢建二线	自由分6#	315	7.74%	227.62	14.44	22.73	24.38	29.94%	可开放
7493	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	双山干16左2#	200	16.81%	126.39	28.75	27.14	33.61	8.12%	可开放
7494	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	朝阳分9左5#	160	10.13%	111.79	13.06	14.47	16.21	11.41%	可开放
7495	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13009站内变压器	630	3.69%	480.78	24.77	23.61	23.22	-3.18%	可开放
7496	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13527站内变压器	315	0.12%	251.63	0.33	0.36	0.37	5.89%	可开放
7497	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13825站内变压器	400	6.59%	293.63	49.28	40.58	26.37	-26.85%	可开放
7498	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13855站内变压器	400	6.50%	294.01	26.32	24.19	25.99	-0.63%	可开放
7499	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13858站内变压器	400	0.06%	319.78	0.17	0.2	0.22	13.76%	可开放
7500	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13860站内变压器	400	5.21%	299.16	31.6	23.72	20.84	-18.79%	可开放
7501	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13845站内变压器	400	18.44%	246.26	35.84	41.87	73.74	43.44%	可开放
7502	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13848站内变压器	500	2.19%	389.04	13.2	15.05	10.96	-8.88%	可开放
7503	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双田线	13969亭站内变压器	500	4.40%	378	16.82	16.64	22	14.37%	可开放
7504	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13502亭站内变压器	400	5.81%	296.76	24.28	23.72	23.24	-2.17%	可开放
7505	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13695变压器	400	8.27%	286.92	36.33	36.71	33.08	-4.58%	可开放
7506	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙华线	13983亭站内变压器	500	4.37%	378.15	20.87	19.97	21.85	2.32%	可开放
7507	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13987亭站内变压器	500	0.01%	399.96	14.11	16.15	0.04	-94.68%	可开放
7508	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13714站内变压器	400	9.23%	283.1	33.38	41.38	36.9	5.14%	可开放
7509	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13742站内变压器	500	9.10%	354.49	46.53	41.53	45.51	-1.10%	可开放
7510	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13305亭站内变压器	315	5.95%	233.27	15.91	32.53	18.73	8.50%	可开放

7511	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13073变压器	400	5.80%	296.79	25.24	21.95	23.21	-4.11%	可开放
7512	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13076变压器	400	5.23%	299.1	20.5	32.56	20.9	0.97%	可开放
7513	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13150站内变压器	500	5.67%	371.66	32.86	35.23	28.34	-7.13%	可开放
7514	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13590变压器	315	14.11%	207.56	44.54	48.88	44.44	-0.11%	可开放
7515	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13608变压器	315	6.76%	230.72	15.7	18.75	21.28	16.42%	可开放
7516	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13626变压器	500	5.44%	372.78	31.06	28.67	27.22	-6.39%	可开放
7517	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13560变压器	400	9.91%	280.35	31.97	43.44	39.65	11.37%	可开放
7518	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	永安分19#	100	52.64%	27.36	55.16	56.93	52.64	-2.31%	可开放
7519	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13605变压器	400	7.75%	288.99	28.87	33.65	31.01	3.64%	可开放
7520	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13614变压器	500	4.58%	377.08	20.87	27.54	22.92	4.80%	可开放
7521	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13615变压器	500	4.82%	375.92	23.46	27.59	24.08	1.31%	可开放
7522	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13616变压器	500	4.81%	375.93	22.95	27.55	24.07	2.41%	可开放
7523	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13113变压器	250	12.74%	168.14	32.15	36.95	31.86	-0.45%	可开放
7524	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13148变压器	400	7.08%	291.7	23.6	28.97	28.3	9.51%	可开放
7525	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13486变压器	400	4.33%	302.7	17.33	18.27	17.3	-0.09%	可开放
7526	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13493变压器	400	5.63%	297.48	21.58	22.59	22.52	2.15%	可开放
7527	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13496变压器	500	4.77%	376.17	23.27	27.87	23.83	1.20%	可开放
7528	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13497变压器	500	5.27%	373.64	22.99	28.15	26.36	7.08%	可开放
7529	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢和线	新兴分3#	200	0.28%	159.44	0.09	0.55	0.56	149.44%	可开放
7530	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13572变压器	315	10.46%	219.04	18.01	21.94	32.96	35.28%	可开放

7531	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13653站内变压器	500	0.04%	399.78	0. 19	0. 22	0. 22	7.61%	可开放
7532	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13835亭站内变压器	400	7.28%	290.89	25. 18	31. 1	29. 11	7.52%	可开放
7533	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13660亭站内变压器	630	6.44%	463.4	18. 47	23. 75	40. 6	48.26%	可开放
7534	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分21左13右1#	100	30.87%	49.13	37. 14	31. 65	30. 87	-8.83%	可开放
7535	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13620亭站内变压器	500	5.35%	373.26	0. 18	0. 19	26. 74	1118.83%	可开放
7536	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13255变压器	400	0.08%	319.7	0. 43	0. 25	0. 3	-16.47%	可开放
7537	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13254变压器	400	8.11%	287.56	28. 25	1366. 05	32. 44	7.16%	可开放
7538	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	1372W亭站内变压器	315	0.06%	251.81	0. 27	0. 22	0. 19	-16.11%	可开放
7539	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	六区分21左11#	100	15.82%	64.18	14. 35	19. 63	15. 82	5.00%	可开放
7540	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深南分29#	315	1.36%	247.71	3. 26	3. 64	4. 29	14.71%	可开放
7541	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13032亭站内变压器	400	17.60%	249.6	87. 06	97. 16	70. 4	-10.08%	可开放
7542	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深东支19#	160	3.33%	122.67	8. 03	5. 88	5. 33	-18.53%	可开放
7543	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	玉田支7左5#	315	13.59%	209.19	41. 89	51. 85	42. 81	1.09%	可开放
7544	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	中华干37右5#	315	17.01%	198.43	51. 55	49. 78	53. 57	1.94%	可开放
7545	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13008亭站内变压器	630	3.55%	481.65	23. 56	23. 74	22. 35	-2.60%	可开放
7546	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13054亭站内变压器	315	25.38%	172.06	65. 14	136. 55	79. 94	10.78%	可开放
7547	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13037亭站内变压器	315	16.44%	200.21	49. 3	62. 23	51. 79	2.49%	可开放
7548	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13044亭变压器	315	0.11%	251.65	0. 36	0. 54	0. 35	-1.40%	可开放
7549	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13099亭站内变压器	500	4.80%	376	21. 88	24. 15	24	4.73%	可开放
7550	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13035亭站内变压器	500	16.00%	320.02	165. 98	102. 23	79. 98	-30.58%	可开放

7551	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	太平变5646太钢线太窑干61#	160	21.92%	92.93	35. 3	37. 49	35. 07	-0.33%	可开放
7552	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双电线	双水干6#	160	1.01%	126.38	1. 63	1. 73	1. 62	-0.31%	可开放
7553	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	窑业线	13424亭站内变压器	630	0.01%	503.91	0. 08	0. 08	0. 09	6.07%	可开放
7554	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	北山线	13427亭站内变压器	500	0.02%	399.92	0. 06	0. 07	0. 08	15.47%	可开放
7555	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13414亭站内变压器	500	2.07%	389.64	4. 71	5. 73	10. 36	48.31%	可开放
7556	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13326亭变压器	630	3.56%	481.57	34. 4	24. 2	22. 43	-19.25%	可开放
7557	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢自线	1313A站内变压器	500	6.33%	368.34	32. 9	34. 59	31. 66	-1.90%	可开放
7558	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13251变压器	500	7.07%	364.63	45. 98	35. 92	35. 37	-12.29%	可开放
7559	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13888站内变压器	400	7.51%	289.98	15. 73	27. 19	30. 02	38.15%	可开放
7560	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13885站内变压器	400	5.58%	297.68	19. 22	23. 22	22. 32	7.76%	可开放
7561	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13884站内变压器	400	5.85%	296.61	21. 51	24. 92	23. 39	4.28%	可开放
7562	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13881站内变压器	400	6.30%	294.79	23. 95	24. 79	25. 21	2.60%	可开放
7563	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13867站内变压器	400	5.70%	297.2	22. 26	120	22. 8	1.21%	可开放
7564	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13698站内变压器	400	8.75%	285	33. 87	1514. 83	35	1.65%	可开放
7565	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	羊酒线羊酒干86左6左2#柱上变压器	100	3.89%	76.11	11. 99	4. 7	3. 89	-43.04%	可开放
7566	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13553站内变压器	315	0.11%	251.66	0. 24	0. 32	0. 34	19.02%	可开放
7567	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	中华干34右1#	315	0.21%	251.35	11. 82	0. 91	0. 65	-76.55%	可开放
7568	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	13551 亭站内变压器	315	7.43%	228.59	28. 92	21. 75	23. 41	-10.03%	可开放
7569	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13887站内变压器	400	6.67%	293.31	26. 37	24. 4	26. 69	0.60%	可开放
7570	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13883站内变压器	400	5.33%	298.69	20. 35	20. 45	21. 31	2.33%	可开放

7571	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13878站内变压器	400	4.70%	301.21	15.46	17.42	18.79	10.24%	可开放
7572	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	东沙分21右3右3#	200	24.07%	111.87	47.18	17.6	48.13	1.00%	可开放
7573	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13320亭变压器	630	3.44%	482.31	32.7	30.77	21.69	-18.56%	可开放
7574	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13325亭变压器	630	1.96%	491.65	16	12.81	12.35	-12.14%	可开放
7575	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13329亭变压器	400	5.57%	297.72	29.33	23.94	22.28	-12.84%	可开放
7576	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太隆线	13120站内变压器	500	4.00%	380.02	0.15	0.17	19.98	1054.12%	可开放
7577	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13508亭站内变压器	500	7.59%	362.04	20.6	26.24	37.96	35.75%	可开放
7578	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13510亭站内变压器	500	7.19%	364.05	23.67	25.92	35.95	23.24%	可开放
7579	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13779亭站内变压器	400	0.07%	319.72	27.82	0.3	0.28	-89.97%	可开放
7580	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13535亭站内变压器	400	9.33%	282.7	33.76	43.16	37.3	5.11%	可开放
7581	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13536亭站内变压器	400	9.48%	282.07	35.72	35.18	37.93	3.05%	可开放
7582	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13875站内变压器	400	4.32%	302.72	0.31	0.17	17.28	646.61%	可开放
7583	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13870站内变压器	315	7.47%	228.47	18.28	22.27	23.53	13.45%	可开放
7584	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13869站内变压器	315	7.79%	227.47	22.44	26.27	24.53	4.55%	可开放
7585	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13866站内变压器	400	5.10%	299.6	21.31	20.78	20.4	-2.16%	可开放
7586	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13889站内变压器	400	14.11%	263.56	57.41	63.25	56.44	-0.85%	可开放
7587	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13876站内变压器	400	0.05%	319.81	23.26	2340.01	0.19	-90.96%	可开放
7588	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13270变压器	400	5.10%	299.6	26.07	19.77	20.4	-11.54%	可开放
7589	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13992亭站内变压器	400	12.23%	271.1	41.51	43.38	48.9	8.54%	可开放
7590	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢兴线	13658亭站内变压器	500	3.59%	382.04	19.28	20.44	17.96	-3.48%	可开放

7591	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢兴线	13656亭站内变压器	630	1.19%	496.48	5. 38	6. 97	7. 52	18.23%	可开放
7592	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13013变压器	630	3.02%	484.97	19. 31	17. 09	19. 03	-0.73%	可开放
7593	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	13301亭站内变压器	400	6.52%	293.91	1650. 02	31. 44	26. 09	-87.43%	可开放
7594	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13823变压器	500	4.96%	375.18	21. 59	22. 77	24. 82	7.22%	可开放
7595	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13071变压器	500	5.47%	372.67	28. 47	42. 86	27. 33	-2.02%	可开放
7596	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13072变压器	500	5.19%	374.03	27. 7	29. 48	25. 97	-3.17%	可开放
7597	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13077变压器	500	4.97%	375.17	21. 02	18. 57	24. 83	8.69%	可开放
7598	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13180变压器	400	7.02%	291.94	26. 36	49. 07	28. 06	3.17%	可开放
7599	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13483变压器	315	5.43%	234.89	22. 24	23. 8	17. 11	-12.29%	可开放
7600	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13488变压器	250	8.15%	179.62	20. 83	21. 56	20. 38	-1.09%	可开放
7601	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13640变压器	400	4.44%	302.25	17. 03	19. 12	17. 75	2.09%	可开放
7602	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13569变压器	400	17.49%	250.04	64. 59	68	69. 96	4.07%	可开放
7603	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13588变压器	500	4.98%	375.09	21. 33	25. 1	24. 91	8.07%	可开放
7604	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13596变压器	500	5.41%	372.93	27. 23	24. 8	27. 07	-0.29%	可开放
7605	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13607变压器	315	6.43%	231.75	21. 26	19. 9	20. 25	-2.40%	可开放
7606	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13618变压器	400	5.29%	298.86	19. 39	22. 97	21. 14	4.42%	可开放
7607	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13627变压器	400	5.17%	299.32	20. 44	23. 19	20. 68	0.59%	可开放
7608	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13634变压器	500	5.18%	374.08	26. 74	31. 09	25. 92	-1.55%	可开放
7609	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13567变压器	400	13.91%	264.37	58. 79	54. 38	55. 63	-2.72%	可开放
7610	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13599变压器	500	6.09%	369.53	24. 52	30. 66	30. 47	11.47%	可开放

7611	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13609变压器	500	5.36%	373.19	23.32	23.21	26.81	7.22%	可开放
7612	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太钢线	13610变压器	500	0.03%	399.87	0.13	0.15	0.13	0.00%	可开放
7613	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13613变压器	500	3.72%	381.4	18.45	13.73	18.6	0.41%	可开放
7614	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13625变压器	500	4.84%	375.82	33.03	25.07	24.18	-14.44%	可开放
7615	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13628变压器	500	3.64%	381.78	17.67	19.3	18.22	1.54%	可开放
7616	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太窑线	13638变压器	400	7.93%	288.29	26.88	30.06	31.71	8.61%	可开放
7617	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太水线	13093变压器	630	5.48%	469.48	29.99	34.31	34.52	7.29%	可开放
7618	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13114变压器	160	14.84%	104.26	27.59	25.25	23.74	-7.24%	可开放
7619	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13487变压器	315	5.14%	235.8	51.76	49.23	16.2	-44.06%	可开放
7620	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13492变压器	200	40.66%	78.69	109.92	77.88	81.31	-13.99%	可开放
7621	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13494变压器	315	0.10%	251.68	29.77	29.57	0.32	-89.63%	可开放
7622	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13829变压器	500	2.17%	389.16	10.89	9.9	10.84	-0.23%	可开放
7623	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13307亭站内变压器	315	9.78%	221.2	26.95	46.87	30.8	6.90%	可开放
7624	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	13303变压器	400	8.22%	287.13	26.05	36.16	32.87	12.33%	可开放
7625	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	13304变压器	630	0.04%	503.76	23.98	0.22	0.24	-90.00%	可开放
7626	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13437亭站内变压器	500	7.43%	362.84	31.94	21.68	37.16	7.86%	可开放
7627	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13960亭站内变压器	500	0.03%	399.87	0.11	0.14	0.13	8.71%	可开放
7628	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13890亭站内变压器	500	3.04%	384.78	12.82	14.95	15.22	8.96%	可开放
7629	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13895亭站内变压器	315	6.47%	231.62	17.16	18.7	20.38	8.98%	可开放
7630	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	矿渣一线	13896亭站内变压器	315	3.84%	239.91	15.68	15.04	12.09	-12.19%	可开放

7631	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	三区分7#	400	0.15%	319.41	0.85	0.66	0.59	-16.69%	可开放
7632	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13045亭站内变压器	315	0.12%	251.61	0.48	0.56	0.39	-9.86%	可开放
7633	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双山线	13244亭变压器	630	4.26%	477.18	24.06	25.71	26.82	5.58%	可开放
7634	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	13034亭变压器	630	10.88%	435.46	62.31	68.73	68.54	4.88%	可开放
7635	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分47#	100	0.81%	79.19	0.89	0.95	0.81	-4.60%	可开放
7636	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	站前分19#	400	12.29%	270.86	53.17	52.71	49.14	-3.86%	可开放
7637	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13112亭变压器	100	0.00%	80	0.64	0	0	-100.00%	可开放
7638	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13063亭变压器	315	20.95%	186	99.44	108.42	66	-18.53%	可开放
7639	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13126亭站内变压器	100	51.98%	28.02	37.61	48.42	51.98	17.56%	可开放
7640	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13012亭站内变压器	315	11.86%	214.64	36.56	35.62	37.36	1.09%	可开放
7641	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	防空线	13127亭变压器	160	31.24%	78.01	41.1	41.78	49.99	10.29%	可开放
7642	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	胜利线	中华干37右4#	200	25.89%	108.23	54.3	49.5	51.77	-2.36%	可开放
7643	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13327亭变压器	630	3.21%	483.77	29.77	22.33	20.23	-17.57%	可开放
7644	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13321亭变压器	630	0.90%	498.35	10.15	7.73	5.65	-25.39%	可开放
7645	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13006站内变压器	500	9.74%	351.28	50.75	49.99	48.72	-2.02%	可开放
7646	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	13010站内变压器	315	9.82%	221.08	28.21	30.54	30.92	4.69%	可开放
7647	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊钢线	13827亭站内变压器	315	11.40%	216.1	31.58	35.02	35.9	6.62%	可开放
7648	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13853站内变压器	400	6.43%	294.27	42.53	25.67	25.73	-22.22%	可开放
7649	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊沙线	13863站内变压器	400	5.99%	296.03	41.8	26.93	23.97	-24.27%	可开放
7650	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13847站内变压器	500	6.38%	368.09	26.44	30.3	31.91	9.86%	可开放

7651	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊工线	羊洒干52#	100	26.76%	53.24	6.13	9.86	26.76	108.94%	可开放
7652	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双德线	13967亭站内变压器	630	2.69%	487.08	16.81	17.18	16.92	0.33%	可开放
7653	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13841亭站内变压器	500	12.64%	336.81	32.56	32.62	63.19	39.31%	可开放
7654	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13334亭站内变压器	630	0.01%	503.95	0.07	0.07	0.05	-15.48%	可开放
7655	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13335亭站内变压器	630	0.23%	502.53	0.05	0.05	1.47	442.22%	可开放
7656	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13T01箱式变电站101间隔配电变压器	400	0.09%	319.65	-	-	0.35	-	可开放
7657	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	钢自干4左9#	200	0.00%	160	6.93	0	0	-100.00%	可开放
7658	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	水道线	灵山变2768水道线水道干16左5#	400	3.59%	305.63	18.89	5.46	14.37	-12.78%	可开放
7659	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深南分35#	315	1.07%	248.64	13.68	3.38	3.36	-50.44%	可开放
7660	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	红楼支9#	200	0.26%	159.49	0.67	0.68	0.51	-12.75%	可开放
7661	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	13444亭站内变压器	400	0.04%	319.85	0.06	0.11	0.15	58.11%	可开放
7662	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	13445亭站内变压器	500	0.05%	399.74	0.19	0.22	0.26	16.98%	可开放
7663	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙河线	13446亭站内变压器	500	0.05%	399.73	24.66	0.27	0.27	-89.54%	可开放
7664	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13447亭站内变压器	500	0.05%	399.76	0.16	0.18	0.24	22.47%	可开放
7665	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13448亭站内变压器	500	0.07%	399.67	0.25	0.28	0.33	14.89%	可开放
7666	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙水线	13449亭站内变压器	500	3.59%	382.06	0.17	0.19	17.94	927.28%	可开放
7667	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13417亭变压器	400	0.06%	319.76	0.21	0.24	0.24	6.90%	可开放
7668	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13416亭变压器	400	0.06%	319.76	0.21	0.25	0.24	6.90%	可开放
7669	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13415亭变压器	630	0.02%	503.85	0.15	0.17	0.15	0.00%	可开放
7670	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13419亭变压器	630	0.03%	503.84	0.14	0.19	0.16	6.90%	可开放

7671	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13418亭变压器	630	0.03%	503.82	0.16	0.19	0.18	6.07%	可开放
7672	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13423亭变压器	630	3.12%	484.37	0.18	0.19	19.63	944.30%	可开放
7673	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13422亭变压器	400	0.06%	319.77	0.2	0.22	0.23	7.24%	可开放
7674	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13421亭变压器	400	0.05%	319.79	0.19	0.19	0.21	5.13%	可开放
7675	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢隆线	13420亭变压器	630	0.03%	503.84	0.14	0.17	0.16	6.90%	可开放
7676	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	友谊家园配电室III段母线13473变压器	500	1.49%	392.54	0.11	0.16	7.46	723.52%	可开放
7677	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	友谊家园配电室III段母线13474变压器	500	3.50%	382.52	1.87	0.13	17.48	205.74%	可开放
7678	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	友谊家园配电室III段母线13475变压器	500	1.01%	394.94	0.19	0.01	5.06	416.06%	可开放
7679	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	友谊家园配电室II段母线13471变压器	500	0.05%	399.75	0.11	0.14	0.25	50.76%	可开放
7680	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	友谊家园配电室I段母线13472变压器	500	0.03%	399.86	0.24	0.14	0.14	-23.62%	可开放
7681	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊西线羊沙干56右2#柱上变压器	315	12.78%	211.75	49.28	37.18	40.25	-9.63%	可开放
7682	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊西线	羊西线羊沙干56右1#柱上变压器	315	5.64%	234.24	20.79	20.67	17.76	-7.57%	可开放
7683	立山区供电分公司	麦山66kV变电站	麦羊二线	灵山线麦山分28#柱上变压器	315	6.19%	232.5	10.65	6.87	19.5	35.31%	可开放
7684	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	羊北支2左10#柱上变压器	400	0.13%	319.5	1.77	0.55	0.5	-46.85%	可开放
7685	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	钢冶分3右3（右）	100	2.90%	77.1	2.23	4.32	2.9	14.04%	可开放
7686	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13340亭站内变压器	630	0.01%	503.91	0.14	0.14	0.09	-19.82%	可开放
7687	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13341亭站内变压器	630	0.03%	503.84	0	0.01	0.16	-	可开放
7688	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊灵线	13339亭站内变压器	630	0.01%	503.92	0.12	0.09	0.08	-18.35%	可开放
7689	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	重型三线	油管干32右1#	200	0.17%	159.66	0.23	0.46	0.34	21.58%	可开放
7690	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13091亭站内变压器	630	0.03%	503.81	0.18	0.23	0.19	2.74%	可开放

7691	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13092亭站内变压器	630	3.31%	483.17	20. 39	22. 63	20. 83	1.07%	可开放
7692	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13450箱变变压器	500	0.03%	399.84	0. 16	0. 16	0. 16	0.00%	可开放
7693	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13451箱变变压器	500	0.05%	399.77	0. 19	0. 21	0. 23	10.02%	可开放
7694	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13452箱变变压器	500	0.05%	399.77	0. 21	0. 22	0. 23	4.65%	可开放
7695	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13453箱变变压器	500	0.03%	399.86	-	0. 1	0. 14	-	可开放
7696	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13454箱变变压器	500	0.69%	396.54	0. 01	0. 01	3. 46	1760.11%	可开放
7697	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太屯线	13455箱变变压器	500	0.00%	399.99	0. 02	0. 02	0. 01	-29.29%	可开放
7698	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13952变压器	500	0.02%	399.9	0. 07	0. 09	0. 1	19.52%	可开放
7699	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13953变压器	500	0.04%	399.8	0. 11	0. 14	0. 2	34.84%	可开放
7700	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	13954变压器	315	2.11%	245.36	0. 06	0. 04	6. 64	951.98%	可开放
7701	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊辽线	羊铁干60#	100	2.04%	77.96	-	1. 36	2. 04	-	可开放
7702	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	樱桃园分18#	100	0.82%	79.18	-	2. 53	0. 82	-	可开放
7703	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	樱桃园分39#	100	0.60%	79.4	-	0. 19	0. 6	-	可开放
7704	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	樱桃园分47#	200	0.14%	159.72	-	0. 48	0. 28	-	可开放
7705	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊酒线	樱桃园分53#	200	0.19%	159.63	-	0. 31	0. 37	-	可开放
7706	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	友谊家园二期13A08变压器	400	0.03%	319.88	0. 16	0. 11	0. 12	-13.40%	可开放
7707	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	友谊家园二期13A09变压器	400	0.07%	319.72	0. 2	0. 17	0. 28	18.32%	可开放
7708	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13672变压器	500	0.03%	399.87	0. 15	0. 13	0. 13	-6.91%	可开放
7709	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双阳线	13673变压器	500	0.03%	399.86	0. 14	0. 13	0. 14	0.00%	可开放
7710	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13671变压器	630	0.02%	503.86	0. 11	0. 15	0. 14	12.82%	可开放

7711	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13670变压器	500	0.04%	399.78	0.22	0.3	0.22	0.00%	可开放
7712	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双青线	13669变压器	500	0.04%	399.79	0.18	0.3	0.21	8.01%	可开放
7713	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13A30配电变压器	500	0.03%	399.84	0.14	0.2	0.16	6.90%	可开放
7714	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13A31配电变压器	500	0.04%	399.8	23.16	0.19	0.2	-90.71%	可开放
7715	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊一线	13A32配电变压器	500	0.05%	399.75	0.17	0.2	0.25	21.27%	可开放
7716	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢羊二线	13A33配电变压器	500	2.85%	385.76	0.08	0.08	14.24	1234.17%	可开放
7717	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13A15变压器	630	3.23%	483.68	27.33	18.3	20.32	-13.77%	可开放
7718	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13A17变压器	500	1.75%	391.27	3.28	4.01	8.73	63.14%	可开放
7719	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北二线	13A18变压器	630	4.79%	473.82	28.51	15.57	30.18	2.89%	可开放
7720	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢北一线	13A16变压器	630	0.41%	501.4	0.18	0.11	2.6	280.06%	可开放
7721	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	丰林线	水道干20左4左4#柱上变压器	200	0.19%	159.62	-	0.13	0.38	-	可开放
7722	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H13配电变压器	500	7.15%	364.23	0.14	0.17	35.77	1498.44%	可开放
7723	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H14配电变压器	500	0.02%	399.88	3.31	0.1	0.12	-80.96%	可开放
7724	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H15配电变压器	630	0.31%	502.06	0.07	0.09	1.94	426.44%	可开放
7725	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H16配电变压器	630	0.02%	503.87	0.06	0.07	0.13	47.20%	可开放
7726	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H17配电变压器	630	3.19%	483.89	0.02	0.05	20.11	3070.96%	可开放
7727	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H18配电变压器	500	0.93%	395.36	0	0.01	4.64	-	可开放
7728	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H19配电变压器	500	0.01%	399.94	0.01	0.03	0.06	144.95%	可开放
7729	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	绿洲线	13H20配电变压器	400	0.01%	319.96	2.43	0.05	0.04	-87.17%	可开放
7730	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	13359变压器	400	0.03%	319.88	0.12	0.12	0.12	0.00%	可开放

7731	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	13360变压器	630	1.08%	497.19	0.07	0.07	6.81	886.34%	可开放
7732	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	13361变压器	630	0.63%	500.06	0.08	0.09	3.94	601.78%	可开放
7733	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	13362变压器	400	0.03%	319.88	0.15	0.13	0.12	-10.56%	可开放
7734	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	13358变压器	400	0.03%	319.88	0.12	0.12	0.12	0.00%	可开放
7735	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙华线	13369变压器	200	0.12%	159.76	4.45	0.32	0.24	-76.78%	可开放
7736	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢胜线	钢胜线双胜分9右1#柱上变压器	100	0.80%	79.2	0.48	0.86	0.8	29.10%	可开放
7737	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太北线	太双干38#	200	0.54%	158.93	-	-	1.07	-	可开放
7738	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	灵山干105左1左1#柱上变压器	100	0.18%	79.82	0.13	0.14	0.18	17.67%	可开放
7739	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	深南分14#	200	21.78%	116.44	117.78	76.61	43.56	-39.19%	可开放
7740	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H01箱式变压器	500	0.06%	399.69	0.22	0.26	0.31	18.71%	可开放
7741	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H02箱式变压器	630	0.03%	503.82	0.15	0.18	0.18	9.54%	可开放
7742	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H03箱式变压器	630	0.03%	503.83	0.16	0.24	0.17	3.08%	可开放
7743	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H04箱式变压器	630	0.04%	503.76	0.13	0.17	0.24	35.87%	可开放
7744	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H09箱式变压器	630	1.43%	495	0.12	0.12	9	766.03%	可开放
7745	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H10箱式变压器	630	0.00%	503.97	0.03	0.03	0.03	0.00%	可开放
7746	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H05箱式变压器	630	4.28%	477.03	0.12	0.11	26.97	1399.17%	可开放
7747	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H06箱式变压器	630	0.03%	503.83	0.09	0.13	0.17	37.44%	可开放
7748	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H11箱式变压器	630	0.01%	503.94	0.02	0.06	0.06	73.21%	可开放
7749	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H07箱式变压器	630	0.03%	503.82	0.18	0.19	0.18	0.00%	可开放
7750	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H08箱式变压器	630	2.26%	489.74	0.17	0.18	14.26	815.87%	可开放

7751	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	恒大线	13H12箱式变压器	630	0.01%	503.93	0.03	0.07	0.07	52.75%	可开放
7752	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太兴线	专变公用-11区支008	160	33.19%	74.89	-	36.49	53.11	-	可开放
7753	立山区供电分公司	羊草庄66kV变电站	羊红线	专变公用-灵山干105左19	315	0.00%	252	1.1	1.08	0	-100.00%	可开放
7754	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	达道湾七号小区1#配电室13342配电变压器	500	4.10%	379.49	0.11	0.14	20.51	1265.48%	可开放
7755	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	达道湾七号小区1#配电室13343配电变压器	630	0.01%	503.91	0.08	0.09	0.09	6.07%	可开放
7756	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区2#配电室13344配电变压器	630	2.20%	490.17	0.08	0.1	13.83	1214.82%	可开放
7757	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区2#配电室13345配电变压器	630	0.01%	503.92	0.09	0.09	0.08	-5.72%	可开放
7758	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区2#配电室13346配电变压器	500	1.23%	393.85	0.12	0.15	6.15	615.89%	可开放
7759	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	达道湾七号小区3#配电室13353配电变压器	630	0.00%	504	0	0	0	-	可开放
7760	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	达道湾七号小区3#配电室13354配电变压器	630	0.65%	499.88	0.05	0.05	4.12	807.74%	可开放
7761	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	达道湾七号小区4#配电室13355配电变压器	630	0.00%	504	0	0	0	-	可开放
7762	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	达道湾七号小区4#配电室13356配电变压器	630	0.01%	503.95	0.04	0.05	0.05	11.80%	可开放
7763	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太魏线	达道湾七号小区4#配电室13357配电变压器	630	0.11%	503.3	0.01	0.01	0.7	736.66%	可开放
7764	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区5#配电室13347配电变压器	630	0.00%	504	0	0	0	-	可开放
7765	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区5#配电室13348配电变压器	630	0.00%	504	0	0	0	-	可开放
7766	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区5#配电室13349配电变压器	630	0.00%	504	0	0	0	-	可开放
7767	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区5#配电室13350配电变压器	630	0.02%	503.89	0.1	0.11	0.11	4.88%	可开放
7768	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区5#配电室13351配电变压器	630	1.68%	493.44	0.04	0.05	10.56	1524.81%	可开放
7769	立山区供电分公司	太平66kV变电站	太红线	达道湾七号小区5#配电室13352配电变压器	630	0.53%	500.64	0.03	0.03	3.36	958.30%	可开放
7770	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢兴线	13955配电变压器	500	0.04%	399.8	0.16	0.2	0.2	11.80%	可开放

7771	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙府线	13H99配电变压器	500	0.01%	399.93	-	0.07	0.07	-	可开放
7772	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙华线	13H94配电变压器	500	0.02%	399.88	-	0.04	0.12	-	可开放
7773	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙华线	13H95配电变压器	500	0.02%	399.88	-	0.05	0.12	-	可开放
7774	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	沙华线	13H96配电变压器	500	0.02%	399.88	-	0.03	0.12	-	可开放
7775	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢华线	13A36配电变压器	630	1.94%	491.75	0.07	0.08	12.25	1222.88%	可开放
7776	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13A37配电变压器	630	1.57%	494.13	0.06	0.07	9.87	1182.58%	可开放
7777	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢环线	13A38配电变压器	630	0.20%	502.74	0.08	0.1	1.26	296.86%	可开放
7778	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13A39配电变压器	630	1.08%	497.19	0.04	0.06	6.81	1204.80%	可开放
7779	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢站线	13A40配电变压器	630	0.13%	503.21	0.05	0.06	0.79	297.49%	可开放
7780	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	东山怡景配电室13556 变压器	500	0.04%	399.78	0.24	0.21	0.22	-4.26%	可开放
7781	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	东山怡景配电室13557 变压器	500	0.04%	399.82	0.17	0.2	0.18	2.90%	可开放
7782	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	东山怡景配电室13558 变压器	500	0.03%	399.84	0.14	0.14	0.16	6.90%	可开放
7783	立山区供电分公司	双山66kV变电站	双深线	东山怡景配电室13559 变压器	315	0.06%	251.82	0.23	0.24	0.18	-11.53%	可开放
7784	立山区供电分公司	灵山66kV变电站	红旗一线	红旗一线红三分8#变 压器	20	58.90%	4.22	9.73	10.41	11.78	10.03%	可开放
7785	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13381配电变压器	400	0.06%	319.76	0.19	0.23	0.24	12.39%	可开放
7786	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13382配电变压器	500	3.60%	381.98	0.13	0.16	18.02	1077.35%	可开放
7787	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13383配电变压器	500	1.59%	392.04	0.07	0.09	7.96	966.37%	可开放
7788	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13384配电变压器	500	0.01%	399.97	3.27	0.03	0.03	-90.42%	可开放
7789	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13379配电变压器	500	9.93%	350.37	0.19	0.19	49.63	1516.20%	可开放
7790	立山区供电分公司	沙河66kV变电站	中华线	13380配电变压器	500	0.04%	399.79	0.19	0.22	0.21	5.13%	可开放

7791	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	万霖庭院配电室13476 变压器间隔配电变压器	400	0.06%	319.78	0. 18	0. 23	0. 22	10.55%	可开放
7792	立山区供电分公司	钢铁66kV变电站	钢山线	万霖庭院配电室13477 变压器间隔配电变压器	500	3.58%	382.09	0. 11	0. 11	17. 91	1176.00%	可开放
7793	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线砖厂分14#东铁 线	250	2.84%	192.89	4. 05	6. 63	7. 11	32.50%	可开放
7794	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干52#东铁线	160	23.76%	89.99	48. 42	55. 63	38. 01	-11.40%	可开放
7795	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干53左13# 东铁线	160	44.75%	56.4	38. 51	38. 26	71. 6	36.35%	可开放
7796	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	黄岭二线牧场支19左2#	200	52.81%	54.38	-	98. 2	105. 62	-	可开放
7797	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	牧场支16#黄岭二线	160	16.85%	101.04	10. 92	11. 98	26. 96	57.13%	可开放
7798	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	牧场支11右2#黄岭二线	200	25.23%	109.55	56. 63	51. 39	50. 45	-5.61%	可开放
7799	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	牧场支4#黄岭二线	50	5.92%	37.04	60. 15	3. 08	2. 96	-77.82%	可开放
7800	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	牧场支3左9#黄岭二线	160	41.41%	61.74	46. 66	49. 04	66. 26	19.17%	可开放
7801	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	17G17箱变亨配电变压器	400	0.58%	317.7	0. 07	0. 03	2. 3	473.21%	可开放
7802	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17854箱式变变压器	500	0.03%	399.85	23. 67	21. 15	0. 15	-92.04%	可开放
7803	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17858箱式变变压器	500	4.09%	379.57	19. 07	19. 24	20. 43	3.50%	可开放
7804	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17983站内变压器	500	1.98%	390.11	0. 05	0. 06	9. 89	1306.41%	可开放
7805	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17A19配电变压器	400	0.02%	319.92	0. 11	0. 09	0. 08	-14.72%	可开放
7806	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17A20配电变压器	400	0.01%	319.96	0. 04	0. 04	0. 04	0.00%	可开放
7807	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线 侯角分52右7左3#汤岗 子线	50	1.52%	39.24	0. 23	0. 33	0. 76	81.78%	可开放
7808	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	17C33 - JM1变压器	500	0.02%	399.92	-	0. 03	0. 08	-	可开放
7809	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	17C34 - JM2变压器	500	0.01%	399.94	-	0. 03	0. 06	-	可开放
7810	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	17C35 - JM3变压器	500	0.01%	399.93	-	0. 03	0. 07	-	可开放

7811	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	17C38 - WD1变压器	500	0.00%	400	-	0	0	-	可开放
7812	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	17C39 - WD2变压器	500	0.00%	399.98	-	0	0.02	-	可开放
7813	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17C36 - JM4变压器	500	0.01%	399.94	-	0.03	0.06	-	可开放
7814	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17C37 - JM5变压器	500	0.01%	399.95	-	0.02	0.05	-	可开放
7815	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17C40 - WD3变压器	500	0.00%	399.98	-	0	0.02	-	可开放
7816	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17878站内变压器	500	0.04%	399.8	23.85	25.85	0.2	-90.84%	可开放
7817	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17879站内变压器	500	3.91%	380.44	0.17	0.16	19.56	972.65%	可开放
7818	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17896配电变压器	630	0.03%	503.84	30.43	34.76	0.16	-92.75%	可开放
7819	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17899配电变压器	500	0.04%	399.82	27.54	25.18	0.18	-91.92%	可开放
7820	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17922站内变压器	500	0.03%	399.85	19.86	17.57	0.15	-91.31%	可开放
7821	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17920站内变压器	630	0.01%	503.91	18.18	18.98	0.09	-92.96%	可开放
7822	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B92	630	0.00%	630	-	-	-	-	可开放
7823	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	沙河66kV变电站	中华线	13769站内变压器	315	0.19%	251.4	0.57	0.59	0.6	2.60%	可开放
7824	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17977站内变压器	500	7.19%	364.04	28.73	39.73	35.96	11.88%	可开放
7825	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17974站内变压器	500	0.04%	399.8	21.72	27.02	0.2	-90.40%	可开放
7826	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17510站内变压器	315	11.22%	216.67	32.41	33.64	35.33	4.41%	可开放
7827	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线东风分7左3#摩云线	100	0.24%	79.76	18.33	0.27	0.24	-88.56%	可开放
7828	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	工台一线调军台5支1#	200	0.18%	159.65	0.08	0.24	0.35	109.17%	可开放
7829	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	港中旅1#开关柜11T52 配电变压器	500	3.22%	383.92	0.09	0.15	16.08	1236.66%	可开放
7830	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	港中旅1#环网柜11T53 配电变压器	500	1.27%	393.63	0.05	0.05	6.37	1028.72%	可开放

7831	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	港中旅2#开关柜11T54 配电变压器	500	0.02%	399.92	0. 05	0. 05	0. 08	26.49%	可开放
7832	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	港中旅2#开关柜11T55 配电变压器	500	1.31%	393.44	0. 3	0. 04	6. 56	367.62%	可开放
7833	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	港中旅2#开关柜11T56 配电变压器	500	2.58%	387.12	0. 07	0. 09	12. 88	1256.47%	可开放
7834	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	10kV农业线农业干72左 3右2右3#柱上变压器	100	2.07%	77.93	-	-	2. 07	-	可开放
7835	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分53右 25#柱上变压器	100	1.57%	78.43	9. 35	10. 76	1. 57	-59.02%	可开放
7836	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山线韩家峪分100左 6#柱上变压器	160	12.45%	108.08	75. 19	13. 52	19. 92	-48.53%	可开放
7837	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干25右3#唐 解线	400	10.67%	277.32	100. 28	72. 58	42. 68	-34.76%	可开放
7838	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干232右5# 摩云线	200	9.90%	140.21	49	42. 54	19. 79	-36.45%	可开放
7839	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分24右 9左2#太和宫线	200	3.49%	153.03	52. 05	62. 69	6. 97	-63.41%	可开放
7840	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南泽线南弧分22加1#变 压器	400	0.11%	319.55	-	-	0. 45	-	可开放
7841	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	南官线东铁干35右11# 变压器	400	0.05%	319.82	-	-	0. 18	-	可开放
7842	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线水泡分14#	400	0.03%	319.89	-	0. 31	0. 11	-	可开放
7843	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分30北3#	400	4.87%	300.54	-	20. 22	19. 46	-	可开放
7844	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干126左4#	400	3.19%	307.26	-	0. 16	12. 74	-	可开放
7845	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干126左1#	400	0.09%	319.63	-	0. 36	0. 37	-	可开放
7846	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分30北18#	200	0.47%	159.07	-	0. 99	0. 93	-	可开放
7847	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干16#柱上 变压器	200	0.11%	159.78	-	0. 2	0. 22	-	可开放
7848	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干90右36 右8#柱上变压器	100	1.84%	78.16	-	1. 33	1. 84	-	可开放
7849	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干35右1#柱 上变压器	100	0.81%	79.19	-	0. 79	0. 81	-	可开放
7850	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐胡线梨花峪支21#	100	0.24%	79.76	-	1. 92	0. 24	-	可开放

7851	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分13#	200	0.15%	159.71	-	0.39	0.29	-	可开放
7852	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干28左1#柱上变压器	200	0.48%	159.05	-	0.64	0.95	-	可开放
7853	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐胡线梨花峪支8#	100	1.02%	78.98	-	0.66	1.02	-	可开放
7854	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干116支1#柱上变压器	200	0.28%	159.45	-	0.49	0.55	-	可开放
7855	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干99#柱上变压器	200	0.05%	159.91	-	0.07	0.09	-	可开放
7856	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线1#环网柜1#柱上变压器	200	5.65%	148.71	-	0.09	11.29	-	可开放
7857	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐镇线齐酒干82右5#柱上变压器	200	0.03%	159.95	-	-	0.05	-	可开放
7858	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B89	500	0.00%	500	-	-	-	-	可开放
7859	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17B39变压器间隔配电变压器	400	0.09%	319.66	0.23	0.25	0.34	21.58%	可开放
7860	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17B40变压器间隔配电变压器	400	0.06%	319.76	0.27	0.24	0.24	-5.72%	可开放
7861	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17B42变压器间隔配电变压器	400	0.03%	319.88	0.16	0.12	0.12	-13.40%	可开放
7862	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17B43变压器间隔配电变压器	630	0.04%	503.73	0.29	0.28	0.27	-3.51%	可开放
7863	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17B36变压器	400	0.06%	319.77	0.19	0.23	0.23	10.02%	可开放
7864	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17B37变压器	400	0.06%	319.78	0.18	0.21	0.22	10.55%	可开放
7865	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17B38变压器	400	0.08%	319.7	0.2	0.22	0.3	22.47%	可开放
7866	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17B41变压器	630	0.00%	503.97	0.03	0.03	0.03	0.00%	可开放
7867	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17B64变压器间隔配电变压器	500	4.03%	379.85	0.11	0.14	20.15	1253.45%	可开放
7868	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17B63配电变压器	500	4.10%	379.49	0.16	0.16	20.51	1032.20%	可开放
7869	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17B66配电变压器	400	0.03%	319.9	0.12	0.14	0.1	-8.71%	可开放
7870	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17B65配电变压器	500	0.04%	399.81	0.19	0.19	0.19	0.00%	可开放

7871	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17B67配电变压器	400	0.05%	319.79	0.13	0.2	0.21	27.10%	可开放
7872	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分23右6#七岭北 线	100	0.00%	80	0	0	0	-	可开放
7873	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	10kV大屯线大屯干28右 3左3左2#柱上变压器	200	0.30%	159.41	-	-	0.59	-	可开放
7874	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干107右4右 1#摩云线	200	0.16%	159.69	24.09	20.72	0.31	-88.66%	可开放
7875	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房 身分39左1#工业线	100	36.03%	43.97	52.32	40.07	36.03	-17.02%	可开放
7876	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	鞍山城支17右2#工业线	315	0.15%	251.52	0.58	0.49	0.48	-9.03%	可开放
7877	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线农 业干33左3#工业线	100	79.38%	0.62	83.33	67.45	79.38	-2.40%	可开放
7878	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	东汤66kV变电站	农高线	东汤变1074农高线农高 干12右8#农高线	315	0.09%	251.73	6.99	0.24	0.27	-80.35%	可开放
7879	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	东汤66kV变电站	栗邦线	东汤变1072栗邦线农高 干48左1左1#栗邦线	50	0.60%	39.7	0	0.2	0.3	-	可开放
7880	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17514站内变压器	400	1.57%	313.74	6.01	6.43	6.26	2.06%	可开放
7881	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干32右15#	200	18.50%	123.01	-	-	36.99	-	可开放
7882	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云山干167右 2#	100	0.69%	79.31	-	-	0.69	-	可开放
7883	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐选分12左15# 变压器	200	0.00%	160	-	-	0	-	可开放
7884	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	七旅二线金家岭支95左 7右8#	100	7.00%	73	6.11	9.13	7	7.04%	可开放
7885	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17994站内变压器	315	0.09%	251.71	31.17	29.75	0.29	-90.35%	可开放
7886	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17995站内变压器	315	0.09%	251.71	23.1	25.96	0.29	-88.80%	可开放
7887	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17996站内变压器	315	16.19%	201.01	45.3	47.78	50.99	6.09%	可开放
7888	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17997站内变压器	315	5.34%	235.17	11.87	13.73	16.83	19.07%	可开放
7889	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	判甲分54左9#	200	0.25%	159.5	0.26	0.25	0.5	38.68%	可开放
7890	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17900干式变压器	500	0.04%	399.81	34.27	25.5	0.19	-92.55%	可开放

7891	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17906干式变压器	500	6.98%	365.1	30.32	32.32	34.9	7.29%	可开放
7892	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	砖厂分18#	315	4.39%	238.16	12.83	17.54	13.84	3.86%	可开放
7893	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17B80配电变压器	500	0.02%	399.89	0.12	0.18	0.11	-4.26%	可开放
7894	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17B81配电变压器	500	4.25%	378.76	0.12	0.15	21.24	1230.41%	可开放
7895	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17B82配电变压器	500	3.97%	380.14	0.15	0.16	19.86	1050.65%	可开放
7896	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17B83配电变压器	500	3.49%	382.56	11.32	0.16	17.44	24.12%	可开放
7897	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17B84配电变压器	400	0.07%	319.73	0.23	0.36	0.27	8.35%	可开放
7898	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17B85配电变压器	400	0.06%	319.76	0.21	0.26	0.24	6.90%	可开放
7899	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17B86配电变压器	400	0.09%	319.66	0.31	0.34	0.34	4.73%	可开放
7900	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T83配电变压器	500	0.01%	399.96	0.04	0.04	0.04	0.00%	可开放
7901	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T82配电变压器	500	0.02%	399.92	0.07	0.07	0.08	6.90%	可开放
7902	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T81配电变压器	500	0.00%	399.98	0.03	0.03	0.02	-18.35%	可开放
7903	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T80配电变压器	500	0.02%	399.9	0.04	0.08	0.1	58.11%	可开放
7904	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T90配电变压器	400	3.72%	305.12	0.2	0.18	14.88	762.55%	可开放
7905	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T89配电变压器	400	0.05%	319.79	0.18	0.2	0.21	8.01%	可开放
7906	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T88配电变压器	500	3.71%	381.47	0.13	0.14	18.53	1093.89%	可开放
7907	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T87配电变压器	500	4.40%	377.98	0.14	0.16	22.02	1154.14%	可开放
7908	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T86配电变压器	500	3.53%	382.33	0.13	0.13	17.67	1065.86%	可开放
7909	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T85配电变压器	500	0.02%	399.89	0.1	0.12	0.11	4.88%	可开放
7910	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T84配电变压器	500	2.88%	385.62	0.1	0.11	14.38	1099.17%	可开放

7911	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T78配电变压器	500	0.01%	399.93	0.08	0.08	0.07	-6.46%	可开放
7912	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T77配电变压器	500	0.01%	399.95	0.03	0.04	0.05	29.10%	可开放
7913	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T72配电变压器	400	0.01%	319.98	0.02	0.02	0.02	0.00%	可开放
7914	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T71配电变压器	400	0.78%	316.9	0.03	0.03	3.1	916.53%	可开放
7915	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东二线11T79配电变压器	500	1.84%	390.8	0.06	0.07	9.2	1138.28%	可开放
7916	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T76配电变压器	500	2.26%	388.7	0.02	0.06	11.3	2276.97%	可开放
7917	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T75配电变压器	500	2.03%	389.86	0.07	0.17	10.14	1103.57%	可开放
7918	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T74配电变压器	500	3.75%	381.27	0.13	0.15	18.73	1100.32%	可开放
7919	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解东二线	解东一线11T73配电变压器	500	0.02%	399.88	0.1	0.1	0.12	9.54%	可开放
7920	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干70左3	200	0.36%	159.28	0.76	0.65	0.72	-2.67%	可开放
7921	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	网户电分23右9右3右1柱上变压器	200	0.10%	159.8	-	0.24	0.2	-	可开放
7922	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云山干86右1#	400	0.04%	319.86	2.53	0.44	0.14	-76.48%	可开放
7923	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17501配电变压器	200	34.21%	91.59	64	66.76	68.41	3.39%	可开放
7924	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线唐岭干11右1#	50	0.16%	39.92	1.71	0.27	0.08	-78.37%	可开放
7925	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17502配电变压器	200	0.20%	159.61	22.57	0.36	0.39	-86.85%	可开放
7926	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干50左1#柱上变压器	200	0.31%	159.39	-	0.39	0.61	-	可开放
7927	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17503配电变压器	200	26.82%	106.36	60.95	56.84	53.64	-6.19%	可开放
7928	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17508亭站内变压器	200	5.15%	149.71	42.17	45.66	10.29	-50.60%	可开放
7929	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17509配电变压器	200	9.26%	141.48	21.87	21.23	18.52	-7.98%	可开放
7930	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	东风分6左1#	200	0.18%	159.65	0.69	0.68	0.35	-28.78%	可开放

7931	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	顾家房分53右6#	50	0.98%	39.51	5. 31	0. 56	0. 49	-69.62%	可开放
7932	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	自腾二线自腾干11右1左1	160	1.25%	126	117. 02	2. 02	2	-86.93%	可开放
7933	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	牧场支27支1#	100	66.89%	13.11	68. 5	65. 04	66. 89	-1.18%	可开放
7934	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分24左1#工业线	100	52.15%	27.85	0	5. 8	52. 15	-	可开放
7935	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	东汤66kV变电站	农高线	农高干41左1#柱上变压器	200	11.07%	137.87	-	1. 01	22. 13	-	可开放
7936	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线4#环网柜分支1#	100	0.65%	79.35	0. 48	0. 39	0. 65	16.37%	可开放
7937	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线6#环网柜北分支2#	100	0.10%	79.9	-	-	0. 1	-	可开放
7938	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线7#环网柜1右1#	400	3.99%	304.04	0. 13	0. 13	15. 96	1008.01%	可开放
7939	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G25配电变压器	500	0.01%	399.96	0. 03	0. 03	0. 04	15.47%	可开放
7940	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线7#环网柜南分支4#	400	0.03%	319.9	0. 07	0. 08	0. 1	19.52%	可开放
7941	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线7#环网柜南分支7#	400	3.39%	306.46	2. 01	0. 12	13. 54	159.54%	可开放
7942	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线2#环网柜分支1#	400	2.17%	311.31	0. 04	0. 12	8. 69	1373.94%	可开放
7943	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线7#环网柜北分支4#	100	0.51%	79.49	4. 2	0. 41	0. 51	-65.15%	可开放
7944	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线8#环网柜分支1#	400	0.04%	319.84	0. 1	0. 12	0. 16	26.49%	可开放
7945	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G26配电变压器	500	0.02%	399.88	0. 11	0. 11	0. 12	4.45%	可开放
7946	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G27配电变压器	500	0.02%	399.9	0. 08	0. 1	0. 1	11.80%	可开放
7947	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G29配电变压器	500	0.03%	399.87	0. 11	0. 11	0. 13	8.71%	可开放
7948	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G30配电变压器	500	3.70%	381.49	0. 1	0. 11	18. 51	1260.51%	可开放
7949	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G31配电变压器	500	0.03%	399.83	0. 18	0. 21	0. 17	-2.82%	可开放
7950	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G32配电变压器	500	3.92%	380.4	0. 11	0. 14	19. 6	1234.85%	可开放

7951	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G33配电变压器	630	0.01%	503.91	2. 24	0. 11	0. 09	-79.96%	可开放
7952	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28右23左20	100	16.25%	63.75	15. 17	13. 8	16. 25	3.50%	可开放
7953	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28右23左41	100	10.31%	69.69	9. 78	12. 8	10. 31	2.67%	可开放
7954	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分47+1右1	200	3.79%	152.42	0. 18	0. 18	7. 58	548.93%	可开放
7955	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分51右6	400	0.10%	319.59	0. 59	0. 62	0. 41	-16.64%	可开放
7956	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干52右4左1	100	19.16%	60.84	98. 11	19. 45	19. 16	-55.81%	可开放
7957	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干90	200	0.94%	158.13	6. 69	1. 99	1. 87	-47.13%	可开放
7958	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干144右11右1变压器	315	0.37%	250.85	2. 92	1. 12	1. 15	-37.24%	可开放
7959	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17901干式变压器	500	0.04%	399.82	32. 51	22. 82	0. 18	-92.56%	可开放
7960	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17902干式变压器	500	0.03%	399.83	21. 9	19. 12	0. 17	-91.19%	可开放
7961	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17916站内变压器	630	0.02%	503.89	23. 38	22. 82	0. 11	-93.14%	可开放
7962	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17918a站内变压器	630	0.02%	503.9	17. 15	18. 53	0. 1	-92.36%	可开放
7963	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17923站内变压器	500	0.03%	399.85	20. 37	19. 43	0. 15	-91.42%	可开放
7964	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17919站内变压器	630	0.02%	503.9	19. 09	21. 67	0. 1	-92.76%	可开放
7965	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17831站内变压器	400	0.09%	319.64	37. 57	0. 25	0. 36	-90.21%	可开放
7966	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分91右4	250	19.63%	150.92	43. 61	41. 6	49. 08	6.09%	可开放
7967	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右7#	50	4.54%	37.73	89. 4	112. 33	2. 27	-84.07%	可开放
7968	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干#183左19	100	6.34%	73.66	14. 51	22. 62	6. 34	-33.90%	可开放
7969	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支95左25#柱上变压器	100	1.50%	78.5	-	1. 35	1. 5	-	可开放
7970	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分88#热能线	100	0.92%	79.08	17. 17	12. 02	0. 92	-76.85%	可开放

7971	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干121右21#	160	1.86%	125.02	4.94	4.93	2.98	-22.33%	可开放
7972	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线金家峪分22#摩云线	100	38.65%	41.35	80.65	77.88	38.65	-30.77%	可开放
7973	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线金家峪分44#摩云线	50	75.24%	2.38	58.93	44.51	37.62	-20.10%	可开放
7974	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线金家峪分23右8#摩云线	100	37.42%	42.58	42.61	31.34	37.42	-6.29%	可开放
7975	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干19北5#摩云线	160	15.74%	102.81	33.07	28.57	25.19	-12.72%	可开放
7976	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干19北4支1右1#摩云线	50	11.84%	34.08	156.57	111.39	5.92	-80.56%	可开放
7977	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干228#摩云线	100	65.87%	14.13	94.55	66.38	65.87	-16.53%	可开放
7978	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干90左6#摩云线	160	19.89%	96.17	21.97	22.68	31.83	20.37%	可开放
7979	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干90左4#摩云线	100	31.50%	48.5	29.08	28.67	31.5	4.08%	可开放
7980	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干90左4右6#摩云线	100	78.49%	1.51	39.61	70.67	78.49	40.77%	可开放
7981	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干90左12左2左1#摩云线	250	26.04%	134.89	17.5	32.96	65.11	92.89%	可开放
7982	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干84#摩云线	100	50.45%	29.55	26.48	36.57	50.45	38.03%	可开放
7983	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干83右1#摩云线	50	99.68%	0	52.49	55.92	49.84	-2.56%	可开放
7984	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干80右6#摩云线	100	51.43%	28.57	36.53	40.18	51.43	18.65%	可开放
7985	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干80右12#摩云线	100	41.96%	38.04	42	42.17	41.96	-0.05%	可开放
7986	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干80#摩云线	200	5.06%	149.89	9.1	8.44	10.11	5.40%	可开放
7987	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干77#摩云线	100	37.88%	42.12	36.49	64.86	37.88	1.89%	可开放
7988	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干73#摩云线	100	38.87%	41.13	44.26	51.75	38.87	-6.29%	可开放
7989	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线唐岭干68	160	13.58%	106.28	16.98	16.66	21.72	13.10%	可开放
7990	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线唐岭干67左2#	315	6.42%	231.77	0.03	18.87	20.23	2496.79%	可开放

7991	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线唐岭干67#	200	41.29%	77.43	19.61	46	82.57	105.20%	可开放
7992	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干24左6#摩云线	160	32.31%	76.31	67.2	58.52	51.69	-12.30%	可开放
7993	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐家线	齐大山变1049齐家线齐胡干13左1#	100	30.47%	49.53	62.38	31.16	30.47	-30.11%	可开放
7994	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐胡线齐胡干24右11左8#	50	55.68%	12.16	18.08	17.99	27.84	24.09%	可开放
7995	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐胡线齐胡干24右11#	100	75.42%	4.58	83.75	100.28	75.42	-5.10%	可开放
7996	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17888站内变压器	500	0.03%	399.83	22.74	21.64	0.17	-91.35%	可开放
7997	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17891站内变压器	315	0.07%	251.77	0.22	0.22	0.23	2.25%	可开放
7998	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T02亭站内变压器	500	0.02%	399.88	19.42	19.43	0.12	-92.14%	可开放
7999	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T07亭站内变压器	500	0.03%	399.86	46.27	19.65	0.14	-94.50%	可开放
8000	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	汤泉一线汤泉干34#	100	40.61%	39.39	38.8	64.33	40.61	2.31%	可开放
8001	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干19左4#七岭南线	160	1.69%	125.3	90.52	81.2	2.7	-82.73%	可开放
8002	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	砂场分36#	100	0.20%	79.8	2.76	2.8	0.2	-73.08%	可开放
8003	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分11右13#千山线	100	1.76%	78.24	25.9	21.68	1.76	-73.93%	可开放
8004	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干152右20#千山线	160	43.49%	58.41	63.38	66.72	69.59	4.78%	可开放
8005	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分3左2#千山线	315	15.73%	202.46	38.8	39.9	49.54	13.00%	可开放
8006	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分5左5#千山线	315	12.33%	213.17	80.68	46.82	38.83	-30.63%	可开放
8007	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分8#千山线	100	22.88%	57.12	21.77	27.73	22.88	2.52%	可开放
8008	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干40左7右6#唐解线	100	17.39%	62.61	12.25	24.35	17.39	19.15%	可开放
8009	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户电分56#解唐线	315	14.74%	205.57	93.94	101.38	46.43	-29.70%	可开放
8010	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干68左1#解唐线	160	6.73%	117.23	21.1	11.64	10.77	-28.56%	可开放

8011	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干54#解唐线	100	61.12%	18.88	57.49	53.38	61.12	3.11%	可开放
8012	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干53右5#	100	14.19%	65.81	99.33	23.8	14.19	-62.20%	可开放
8013	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干49右2#解唐线	80	55.98%	19.22	91.95	49.19	44.78	-30.21%	可开放
8014	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐家线	齐大山变1049齐家线齐胡干26#	100	90.02%	0	58.84	70.32	90.02	23.69%	可开放
8015	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅一线	胡家庙分5#千钢线	100	59.78%	20.22	62.24	25.54	59.78	-2.00%	可开放
8016	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅一线	胡家庙分8#千钢线	160	81.41%	0	95.45	30.26	130.26	16.82%	可开放
8017	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅一线	胡家庙分9右4#千钢线	200	0.26%	159.48	67.33	0.42	0.52	-91.21%	可开放
8018	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅一线	胡家庙分9右9#千钢线	200	70.90%	18.2	116.28	142.84	141.8	10.43%	可开放
8019	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南官线	东铁线东铁干45左17#东铁线	160	5.69%	118.9	15.42	9.39	9.1	-23.18%	可开放
8020	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干73#东铁线	100	2.95%	77.05	2.83	2.85	2.95	2.10%	可开放
8021	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干80#东铁线	160	38.51%	66.39	53.15	68.98	61.61	7.66%	可开放
8022	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干83右3#东铁线	200	0.08%	159.84	18.3	0.26	0.16	-90.65%	可开放
8023	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17890站内变压器	315	0.02%	251.94	0.06	0.06	0.06	0.00%	可开放
8024	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17870站内变压器	315	0.10%	251.68	40.62	48.62	0.32	-91.12%	可开放
8025	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	自腾二线自农分2#柱上变压器	100	0.15%	79.85	0.16	0.08	0.15	-3.18%	可开放
8026	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T06亭站内变压器	500	0.03%	399.83	55.15	24.6	0.17	-94.45%	可开放
8027	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T09亭站内变压器	500	0.04%	399.81	55.73	19.76	0.19	-94.16%	可开放
8028	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T11亭站内变压器	400	3.66%	305.37	16.08	15.2	14.63	-4.62%	可开放
8029	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	甘北66kV变电站	甘汤线	甘北变5334甘汤线甘汤干60#	200	22.83%	114.35	27.93	1.05	45.65	27.85%	可开放
8030	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T12亭站内变压器	400	0.73%	317.1	2.27	4.67	2.9	13.03%	可开放

8031	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T14亭站内变压器	400	6.12%	295.52	25.17	25.18	24.48	-1.38%	可开放
8032	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17850站内变压器	500	0.05%	399.77	29.73	33.86	0.23	-91.20%	可开放
8033	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17889站内变压器	500	0.02%	399.91	12.11	13.34	0.09	-91.38%	可开放
8034	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	大学分34左2#汪学一线	100	1.99%	78.01	1.53	1.76	1.99	14.05%	可开放
8035	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	大学分37#汪学一线	400	5.33%	298.67	79.42	64.2	21.33	-48.18%	可开放
8036	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	大学分55#汪学一线	315	0.10%	251.69	1.74	2.07	0.31	-57.79%	可开放
8037	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	大学分52左6#汪学一线	100	25.36%	54.64	30.99	26.08	25.36	-9.54%	可开放
8038	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	汪千干9#汪千线	100	1.59%	78.41	49.84	1.5	1.59	-82.14%	可开放
8039	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干5左1七岭南线	315	1.26%	248.04	22.5	4.42	3.96	-58.05%	可开放
8040	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干14左6#七岭南线	200	23.95%	112.11	77.96	64.58	47.89	-21.62%	可开放
8041	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干14左8#七岭南线	200	12.37%	135.26	37.3	24.34	24.74	-18.56%	可开放
8042	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干14左11#七岭南线	200	0.42%	159.16	0.61	0.84	0.84	17.35%	可开放
8043	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干14左16右2#七岭南线	200	3.21%	153.58	10.86	8.57	6.42	-23.11%	可开放
8044	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17769站内变压器	500	4.32%	378.38	20.4	21.75	21.62	2.95%	可开放
8045	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17770站内变压器	500	6.82%	365.9	23.62	43.22	34.1	20.15%	可开放
8046	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	17771站内变压器	400	6.52%	293.91	28.95	28.03	26.09	-5.07%	可开放
8047	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17772站内变压器	400	4.94%	300.24	24.72	19.34	19.76	-10.59%	可开放
8048	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17773站内变压器	400	5.24%	299.03	25.66	25.07	20.97	-9.60%	可开放
8049	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	17774站内变压器	400	8.15%	287.42	31.74	32.27	32.58	1.31%	可开放
8050	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17775站内变压器	400	0.04%	319.84	19.78	42.29	0.16	-91.01%	可开放

8051	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17780站内变压器	400	10.63%	277.48	38.44	36.85	42.52	5.17%	可开放
8052	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17781站内变压器	400	6.08%	295.7	28.45	27.9	24.3	-7.58%	可开放
8053	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17782站内变压器	400	2.45%	310.19	9.79	10.79	9.81	0.10%	可开放
8054	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科水二线	17737箱式变压器	250	33.18%	117.04	43.79	46.03	82.96	37.64%	可开放
8055	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17716箱式变电站	500	0.04%	399.82	23.78	31	0.18	-91.30%	可开放
8056	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17717箱式变电站	500	0.04%	399.82	24.96	28.44	0.18	-91.51%	可开放
8057	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17801箱式变电站	500	0.03%	399.85	22.74	23.81	0.15	-91.88%	可开放
8058	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17802箱式变电站	500	0.03%	399.86	20.21	24.13	0.14	-91.68%	可开放
8059	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐家线	17800亭站内变压器	315	0.09%	251.72	31.09	50.54	0.28	-90.51%	可开放
8060	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	17754站内变压器	400	0.04%	319.84	18.98	19.27	0.16	-90.82%	可开放
8061	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	17755站内变压器	400	0.05%	319.82	21.72	21.84	0.18	-90.90%	可开放
8062	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17783	400	7.71%	289.18	25.82	28.69	30.82	9.25%	可开放
8063	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17784	400	7.06%	291.75	23.85	24.44	28.25	8.83%	可开放
8064	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17794箱式变电站变压器	400	10.46%	278.16	44.72	47.62	41.84	-3.27%	可开放
8065	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	判甲分63右1#	100	16.91%	63.09	17.08	11.9	16.91	-0.50%	可开放
8066	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28北10#太和宫线	400	0.04%	319.85	3.8	0.19	0.15	-80.13%	可开放
8067	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分54#热能线	400	3.58%	305.69	0.14	0.14	14.31	911.01%	可开放
8068	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干71#东铁线	400	0.61%	317.56	0.69	2.16	2.44	88.05%	可开放
8069	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线水利分2左1#	400	0.10%	319.6	0.34	0.31	0.4	8.47%	可开放
8070	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干71#	100	64.45%	15.55	35.71	56.26	64.45	34.34%	可开放

8071	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山线温泉分4#柱上变压器	160	0.13%	127.8	0.21	0.19	0.2	-2.41%	可开放
8072	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山线韩家峪分50右8#柱上变压器	100	0.01%	79.99	0	0.01	0.01	-	可开放
8073	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山线温泉分5左6#柱上变压器	160	26.83%	85.08	31.74	40.05	42.92	16.29%	可开放
8074	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线朱家峪支15右2#柱上变压器	200	55.02%	49.97	96.99	92.53	110.03	6.51%	可开放
8075	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山线韩家峪分88右3#柱上变压器	160	1.46%	125.67	44.66	2.46	2.33	-77.16%	可开放
8076	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐胡线齐胡干24右5#柱上变压器	100	1.59%	78.41	1.71	1.62	1.59	-3.57%	可开放
8077	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	JM1 - 17C51变压器	630	0.01%	503.92	-	0.06	0.08	-	可开放
8078	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	JM3 - 17C53变压器	500	0.02%	399.92	-	0.03	0.08	-	可开放
8079	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	JM4 - 17C54变压器	500	0.02%	399.92	-	0.03	0.08	-	可开放
8080	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	JM2 - 17C52配电变压器1	630	0.01%	503.96	-	0.02	0.04	-	可开放
8081	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山线韩家峪分65右15#柱上变压器	100	17.59%	62.41	9.49	12.9	17.59	36.14%	可开放
8082	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17B94配电变压器	630	0.01%	503.96	-	0.02	0.04	-	可开放
8083	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17B95配电变压器	630	0.01%	503.95	-	0.03	0.05	-	可开放
8084	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17B98配电变压器	500	1.13%	394.36	-	0.08	5.64	-	可开放
8085	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17B96配电变压器	630	0.00%	503.97	-	0.02	0.03	-	可开放
8086	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17B97配电变压器	630	0.69%	499.67	-	0.04	4.33	-	可开放
8087	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干93右4左1#	100	0.00%	80	0	3.44	0	-	可开放
8088	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	11A05亭站内变压器	500	4.27%	378.64	16.8	20.94	21.36	12.76%	可开放
8089	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	联络支2#	160	23.46%	90.46	24.05	20.79	37.54	24.94%	可开放
8090	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐家线	齐大山变1049齐家线齐胡干51#齐家线	50	19.84%	30.08	37.64	31.69	9.92	-48.66%	可开放

8091	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分53#七岭北线	160	2.78%	123.56	13.96	10.36	4.44	-43.60%	可开放
8092	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分46#七岭北线	160	8.78%	113.95	25.76	9.44	14.05	-26.15%	可开放
8093	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐胡线齐胡干29右20#	30	80.63%	0	45.72	55.34	24.19	-27.26%	可开放
8094	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐家线	齐大山变1049齐家线齐胡干6加1#	100	46.14%	33.86	44.21	49.84	46.14	2.16%	可开放
8095	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分19左2#七岭子北线	315	0.07%	251.78	21.26	0.22	0.22	-89.83%	可开放
8096	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支7#七岭北线	200	62.98%	34.04	147.44	59.52	125.96	-7.57%	可开放
8097	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干8左11左10#千山线	315	5.16%	235.75	38.41	9.12	16.25	-34.96%	可开放
8098	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干30左7#千山线	100	1.96%	78.04	53.77	52.99	1.96	-80.91%	可开放
8099	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤南线	汤岗子变4954汤南线河东分19左3#汤南线	100	92.17%	0	57.2	65.15	92.17	26.94%	可开放
8100	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干80右1#	200	0.11%	159.79	0.23	0.18	0.21	-4.45%	可开放
8101	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17881站内变压器	500	0.04%	399.81	26.93	26.83	0.19	-91.60%	可开放
8102	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17882站内变压器	500	0.03%	399.85	18.05	22.58	0.15	-90.88%	可开放
8103	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	17880站内变压器	500	0.03%	399.83	22.72	18.78	0.17	-91.35%	可开放
8104	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17895站内变压器	630	3.80%	480.04	0.16	0.15	23.96	1123.72%	可开放
8105	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17915站内变压器	630	0.02%	503.89	18.29	21.09	0.11	-92.24%	可开放
8106	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17917站内变压器	630	3.86%	479.71	0.12	0.13	24.29	1322.73%	可开放
8107	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	大电干51左1#	160	29.04%	81.54	56.98	45.18	46.46	-9.70%	可开放
8108	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	新电干24左5#	30	13.97%	19.81	3.58	3.56	4.19	8.18%	可开放
8109	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17830站内变压器	400	0.07%	319.71	35.28	34.31	0.29	-90.93%	可开放
8110	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17898配电变压器	500	4.45%	377.76	0.16	0.18	22.24	1078.98%	可开放

8111	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17924站内变压器	315	21.77%	183.43	62. 4	62. 55	68. 57	4.83%	可开放
8112	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17736站内变压器	400	0.04%	319.83	18. 27	19. 57	0. 17	-90.35%	可开放
8113	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17779站内变压器	400	5.46%	298.18	27. 84	29. 35	21. 82	-11.47%	可开放
8114	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17785站内变压器	400	0.06%	319.77	23. 73	25. 86	0. 23	-90.16%	可开放
8115	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	玉岱二线8#环网柜部队 变压器	315	0.37%	250.83	1. 75	1. 7	1. 17	-18.23%	可开放
8116	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	玉岱二线11#环网柜1#	200	5.88%	148.24	-	5. 03	11. 76	-	可开放
8117	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17976站内变压器	500	0.03%	399.87	19. 5	19. 63	0. 13	-91.84%	可开放
8118	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17836站内变压器	500	0.05%	399.76	0. 25	0. 25	0. 24	-2.02%	可开放
8119	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分#23右2	50	57.08%	11.46	92. 37	35. 82	28. 54	-44.41%	可开放
8120	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小 岭子分41右9#解唐线	200	0.18%	159.64	119. 81	108. 54	0. 36	-94.52%	可开放
8121	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干113 右2#太和宫线	200	15.89%	128.23	101. 08	98. 16	31. 77	-43.94%	可开放
8122	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17B30箱式变电站配电 变压器	500	0.46%	397.68	1. 68	2. 06	2. 32	17.51%	可开放
8123	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干101右15#柱上变 压器	100	40.60%	39.4	-	-	40. 6	-	可开放
8124	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分65右6左1#千 山线	100	0.02%	79.98	5. 92	5. 65	0. 02	-94.19%	可开放
8125	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	北沟分5右1#千山线	100	17.80%	62.2	15. 04	17. 25	17. 8	8.79%	可开放
8126	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干40左7右 1#唐解线	100	56.09%	23.91	72. 83	51. 86	56. 09	-12.24%	可开放
8127	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干13右7左 1#摩云线	100	14.18%	65.82	12. 96	24. 31	14. 18	4.60%	可开放
8128	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	判甲分54左15#	160	24.14%	89.38	35. 59	38. 38	38. 62	4.17%	可开放
8129	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分29左1#	250	0.11%	199.73	0. 47	0. 36	0. 27	-24.21%	可开放
8130	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭干119右8#柱上变 压器	160	19.27%	97.17	36. 9	31. 7	30. 83	-8.59%	可开放

8131	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分73#太和宫线	100	52.55%	27.45	113.94	51.33	52.55	-32.09%	可开放
8132	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干128#	200	14.55%	130.9	57.1	25.23	29.1	-28.61%	可开放
8133	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分17左14变压器	400	8.52%	285.94	135.59	22.59	34.06	-49.88%	可开放
8134	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干145#太和宫线	200	2.80%	154.41	18.87	5.32	5.59	-45.57%	可开放
8135	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	对桩石分46右7#太和宫线	400	0.07%	319.72	55.85	0.24	0.28	-92.92%	可开放
8136	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分61右5#太和宫线	100	50.82%	29.18	85.56	50.53	50.82	-22.93%	可开放
8137	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干89左17#太和宫线	100	55.83%	24.17	55.28	42.84	55.83	0.50%	可开放
8138	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干154#太和宫线	400	3.70%	305.19	59.54	6.44	14.81	-50.13%	可开放
8139	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分70#热能线	100	72.43%	7.57	149.71	67.62	72.43	-30.44%	可开放
8140	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分95#热能线	160	22.53%	91.95	48.66	35.7	36.05	-13.93%	可开放
8141	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分103#热能线	200	16.11%	127.78	48.69	28.64	32.22	-18.65%	可开放
8142	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干144右2左6#摩云线	200	8.40%	143.2	50.31	13.77	16.8	-42.21%	可开放
8143	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干140#摩云线	100	55.94%	24.06	0.87	57.46	55.94	701.87%	可开放
8144	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干19左1#摩云线	400	11.09%	275.64	83.13	46.82	44.36	-26.95%	可开放
8145	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干126#摩云线	200	1.17%	157.66	107.34	26.98	2.34	-85.24%	可开放
8146	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干187#摩云线	100	48.02%	31.98	158.87	22.09	48.02	-45.02%	可开放
8147	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干211右10#摩云线	100	17.88%	62.12	48.98	16.13	17.88	-39.58%	可开放
8148	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	金家峪分34#摩云线	100	27.21%	52.79	51.34	22.51	27.21	-27.20%	可开放
8149	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐岭干34左4#	50	99.36%	0	52.77	39.52	49.68	-2.97%	可开放
8150	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	唐解干47#解唐线	100	63.32%	16.68	99.03	61.09	63.32	-20.04%	可开放

8151	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐岭干34左12#	200	12.61%	134.78	74. 7	20. 77	25. 22	-41.90%	可开放
8152	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	顾家房分42#（新）	100	2.70%	77.3	53. 51	79. 24	2. 7	-77.54%	可开放
8153	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分34右2#	160	28.50%	82.4	31. 59	42. 49	45. 6	20.15%	可开放
8154	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网 户电分23右25#解唐线	200	10.92%	138.17	51. 69	22. 73	21. 83	-35.01%	可开放
8155	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小 岭子分52左4右4#解唐 线	100	13.68%	66.32	162. 57	19. 43	13. 68	-70.99%	可开放
8156	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线网户电分23右44 右11#	200	6.83%	146.35	41. 88	4. 65	13. 65	-42.91%	可开放
8157	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线房身分17左1#	200	0.03%	159.94	0. 26	0. 1	0. 06	-51.96%	可开放
8158	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线房身分19左4#	200	2.54%	154.93	0. 23	0. 12	5. 07	369.50%	可开放
8159	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新南线	大屯变1026屯南线新屯 干51#	200	6.29%	147.42	51. 78	29. 09	12. 58	-50.71%	可开放
8160	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大电线	10kV大电线大屯干20右 10#	400	0.12%	319.52	-	-	0. 48	-	可开放
8161	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线大 屯干42左2#大电线	200	9.82%	140.37	28. 28	13. 91	19. 63	-16.69%	可开放
8162	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线大 屯干45#大电线	400	3.73%	305.07	55. 54	12. 43	14. 93	-48.15%	可开放
8163	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线河 东分36东2#大电线	400	11.49%	274.03	88. 4	37. 14	45. 97	-27.89%	可开放
8164	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线河 东分46#	200	13.46%	133.09	-	-	26. 91	-	可开放
8165	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干127 右3左2#	200	53.37%	53.27	117. 09	71. 3	106. 73	-4.53%	可开放
8166	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17852箱式变变压器	500	0.03%	399.86	23. 67	20. 95	0. 14	-92.31%	可开放
8167	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干101右1#	200	5.76%	148.48	93. 98	64. 92	11. 52	-64.99%	可开放
8168	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线房身分26右14#	400	0.02%	319.91	0. 1	0. 04	0. 09	-5.13%	可开放
8169	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	11T63配电变压器间隔	500	2.56%	387.18	0. 05	0. 08	12. 82	1501.25%	可开放
8170	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	11T62配电变压器间隔	500	0.02%	399.92	0. 07	0. 07	0. 08	6.90%	可开放

8171	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	11T61配电变压器间隔	500	3.07%	384.67	0.1	0.14	15.33	1138.14%	可开放
8172	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	11T60配电变压器间隔	500	2.28%	388.58	0.11	0.12	11.42	918.91%	可开放
8173	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	11T70配电变压器间隔	500	3.12%	384.42	0.09	0.11	15.58	1215.72%	可开放
8174	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	11T69配电变压器间隔	500	3.38%	383.09	0.12	0.14	16.91	1087.08%	可开放
8175	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	11T68配电变压器间隔	500	0.03%	399.84	0.14	0.14	0.16	6.90%	可开放
8176	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	11T67配电变压器间隔	500	3.86%	380.71	0.13	0.13	19.29	1118.13%	可开放
8177	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	11T66配电变压器间隔	500	4.14%	379.31	0.13	0.15	20.69	1161.56%	可开放
8178	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	11T65配电变压器间隔	500	0.02%	399.89	0.11	0.11	0.11	0.00%	可开放
8179	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	11T64配电变压器间隔	500	4.07%	379.63	0.15	0.14	20.37	1065.33%	可开放
8180	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线鞍山城支50#工业线	200	3.16%	153.69	62.91	16.13	6.31	-68.33%	可开放
8181	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	东风分35	200	15.47%	129.07	-	-	30.93	-	可开放
8182	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分113#热能线	400	2.29%	310.84	9.91	9.96	9.16	-3.86%	可开放
8183	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17519站内变压器	400	9.42%	282.33	39.06	36.03	37.67	-1.80%	可开放
8184	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分27右2#太和宫线	80	18.03%	49.58	73.16	72.51	14.42	-55.60%	可开放
8185	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干93右19#	100	80.01%	0	-	-	80.01	-	可开放
8186	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干191加1右10#	100	7.45%	72.55	-	-	7.45	-	可开放
8187	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A47变压器	500	0.04%	399.8	0.18	0.22	0.2	5.41%	可开放
8188	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A48变压器	500	3.91%	380.45	0.16	0.17	19.55	1005.38%	可开放
8189	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17943亭站内变压器	400	2.12%	311.52	0.15	0.15	8.48	651.89%	可开放
8190	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17938亭站内变压器	400	0.00%	320	0.02	0	0	-100.00%	可开放

8191	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17936亭站内变压器	400	0.04%	319.83	0. 12	0. 21	0. 17	19.02%	可开放
8192	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17932亭站内变压器	400	9.80%	280.8	35. 32	54. 08	39. 2	5.35%	可开放
8193	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17925亭站内变压器	400	10.18%	279.27	33. 5	47. 18	40. 73	10.26%	可开放
8194	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干19北3左1#	100	28.06%	51.94	22. 03	27. 46	28. 06	12.86%	可开放
8195	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干#90左12左10摩云线	100	0.82%	79.18	17. 33	0. 46	0. 82	-78.25%	可开放
8196	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干91支1左4#摩云线	100	60.78%	19.22	70. 88	51. 34	60. 78	-7.40%	可开放
8197	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干90左13#摩云线	50	69.28%	5.36	60. 26	36. 79	34. 64	-24.18%	可开放
8198	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干4#摩云线	50	36.40%	21.8	27. 66	25. 7	18. 2	-18.88%	可开放
8199	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线唐岭干60左1#	200	0.21%	159.59	-	0. 52	0. 41	-	可开放
8200	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干244#摩云线	100	99.50%	0	134. 12	96. 84	99. 5	-13.87%	可开放
8201	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分11#摩云线	100	89.18%	0	97. 17	86. 13	89. 18	-4.20%	可开放
8202	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分16#摩云线	80	86.01%	0	83. 61	50. 71	68. 81	-9.28%	可开放
8203	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分46#摩云线	100	54.16%	25.84	42. 58	38. 93	54. 16	12.78%	可开放
8204	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分57#摩云线	30	24.43%	16.67	5. 08	1. 09	7. 33	20.12%	可开放
8205	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分68#摩云线	50	34.68%	22.66	9. 89	1. 5	17. 34	32.41%	可开放
8206	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线唐岭干10左19#	50	60.58%	9.71	49. 59	30. 73	30. 29	-21.85%	可开放
8207	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线小岭子分85右5#柱上变压器	250	0.71%	198.22	29. 86	1. 67	1. 78	-75.58%	可开放
8208	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	酒厂线	11676站内变压器	630	0.00%	503.97	0. 03	0. 03	0. 03	0.00%	可开放
8209	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支95左14#	100	0.48%	79.52	73. 39	49. 74	0. 48	-91.91%	可开放
8210	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	汪水干13右7#柱上变压器	315	0.06%	251.81	0. 47	0. 21	0. 19	-36.42%	可开放

8211	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17987站内变压器	315	7.97%	226.89	23. 69	23. 76	25. 11	2.95%	可开放
8212	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17986站内变压器	500	0.01%	399.93	0. 05	0. 07	0. 07	18.32%	可开放
8213	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	汤岗子变4968汤北线汤疗干38左11#	100	0.66%	79.34	19. 81	1. 47	0. 66	-81.75%	可开放
8214	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17505站内变压器	200	0.83%	158.35	88. 94	71. 71	1. 65	-86.38%	可开放
8215	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17506站内变压器	315	21.50%	184.28	43. 05	58. 16	67. 72	25.42%	可开放
8216	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17948亭站内变压器	630	0.01%	503.91	16. 84	15. 35	0. 09	-92.69%	可开放
8217	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17951亭站内变压器	315	0.04%	251.86	12. 46	10. 62	0. 14	-89.40%	可开放
8218	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17952亭站内变压器	630	0.01%	503.94	14. 89	12. 04	0. 06	-93.65%	可开放
8219	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	17C12配电变压器	400	5.24%	299.04	0. 06	0. 12	20. 96	1769.05%	可开放
8220	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	17C15配电变压器	400	0.04%	319.86	0. 05	0. 08	0. 14	67.33%	可开放
8221	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17C16配电变压器	500	1.17%	394.17	0	0. 02	5. 83	-	可开放
8222	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17C17配电变压器	500	0.62%	396.91	0	0. 03	3. 09	-	可开放
8223	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17C13配电变压器	400	0.04%	319.86	0. 05	0. 07	0. 14	67.33%	可开放
8224	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科魏线	17C14配电变压器	400	0.06%	319.78	0. 1	0. 11	0. 22	48.32%	可开放
8225	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	判甲分58北左1#	100	0.27%	79.73	34. 47	27. 8	0. 27	-91.15%	可开放
8226	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	判甲分58左10#	315	9.11%	223.31	2. 5	22. 61	28. 69	238.76%	可开放
8227	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线网户电分40左2	160	56.26%	37.99	78. 11	88. 77	90. 01	7.35%	可开放
8228	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线网户电分23右44右3右5	160	2.73%	123.63	43. 1	3. 69	4. 37	-68.16%	可开放
8229	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云山线摩云山干97右2#	250	3.20%	191.99	0. 12	0. 12	8. 01	717.01%	可开放
8230	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云山线摩云山干60右1#	160	34.01%	73.59	59. 8	61. 45	54. 41	-4.61%	可开放

8231	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分80左2左3#	200	0.02%	159.96	0. 1	0. 08	0. 04	-36.75%	可开放
8232	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分40左5支2#	100	21.48%	58.52	49. 09	29. 04	21. 48	-33.85%	可开放
8233	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分40左3右2#	400	29.43%	202.27	142. 42	131. 06	117. 73	-9.08%	可开放
8234	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干96#	160	0.13%	127.8	6. 05	14. 25	0. 2	-81.82%	可开放
8235	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17A21配电变压器	400	1.23%	315.09	0. 07	0. 13	4. 91	737.51%	可开放
8236	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	太和宫干17左21左9#	100	27.46%	52.54	30. 1	29. 03	27. 46	-4.49%	可开放
8237	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28右44	100	7.66%	72.34	10. 88	8. 6	7. 66	-16.09%	可开放
8238	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	网户电分23右9右13#	315	0.02%	251.94	0. 06	0. 08	0. 06	0.00%	可开放
8239	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分42#热能线	250	0.30%	199.26	31. 68	0. 69	0. 74	-84.72%	可开放
8240	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分57#热能线	160	20.29%	95.53	1. 1	1. 1	32. 47	443.31%	可开放
8241	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分62右1#热能线	160	14.40%	104.96	51. 99	36. 8	23. 04	-33.43%	可开放
8242	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	大孤山分63左4#热能线	400	0.05%	319.79	0. 23	0. 2	0. 21	-4.45%	可开放
8243	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分80左9#热能线	160	21.01%	94.38	33. 52	34. 18	33. 62	0.15%	可开放
8244	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	东风分36支1#变压器	200	0.11%	159.79	0. 4	0. 35	0. 21	-27.54%	可开放
8245	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17993站内变压器	315	0.09%	251.72	24. 37	24. 84	0. 28	-89.28%	可开放
8246	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干128左14#千山线	100	1.17%	78.83	143. 98	1. 33	1. 17	-90.99%	可开放
8247	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干146右1左1#千山线	100	41.53%	38.47	129. 44	41. 79	41. 53	-43.36%	可开放
8248	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分49#千山线	400	0.07%	319.73	63. 95	0. 3	0. 27	-93.50%	可开放
8249	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分79右5#	400	6.29%	294.85	72. 97	27. 95	25. 15	-41.29%	可开放
8250	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干14左17#七岭南线	100	1.03%	78.97	57. 48	62. 02	1. 03	-86.61%	可开放

8251	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分33左1#柱上变压器	400	4.63%	301.5	20.99	20.34	18.5	-6.12%	可开放
8252	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	自腾干11右2#柱上变压器	315	3.43%	241.18	9.94	11.5	10.82	4.33%	可开放
8253	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17998配电变压器	400	0.04%	319.85	0.06	0.18	0.15	58.11%	可开放
8254	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业线农业干123右2#	100	14.81%	65.19	9.37	14.77	14.81	25.72%	可开放
8255	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17978站内变压器	500	0.01%	399.96	4.28	4.73	0.04	-90.33%	可开放
8256	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17981配电室	500	2.52%	387.42	15.14	10.22	12.58	-8.85%	可开放
8257	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅一线	七旅二线胡家庙分36左2#	315	0.00%	252	0	0	0	-	可开放
8258	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17999配电变压器	315	0.08%	251.74	0.21	0.26	0.26	11.27%	可开放
8259	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A00配电变压器	315	2.80%	243.19	0.14	0.13	8.81	693.28%	可开放
8260	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17811站内变压器	500	6.60%	367	20.45	16.66	33	27.03%	可开放
8261	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17808站内变压器	400	0.06%	319.76	0.25	0.26	0.24	-2.02%	可开放
8262	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17805站内变压器	500	0.06%	399.7	42.18	47.88	0.3	-91.57%	可开放
8263	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A01配电变压器	500	0.04%	399.78	0.19	0.23	0.22	7.61%	可开放
8264	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A02配电变压器	315	0.10%	251.67	0.3	0.33	0.33	4.88%	可开放
8265	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A03配电变压器	400	0.08%	319.7	0.27	0.28	0.3	5.41%	可开放
8266	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A04配电变压器	400	0.07%	319.73	0.25	0.3	0.27	3.92%	可开放
8267	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A05配电变压器	500	0.04%	399.78	0.21	0.23	0.22	2.35%	可开放
8268	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A06配电变压器	500	0.04%	399.82	0.15	0.17	0.18	9.54%	可开放
8269	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A07配电变压器	400	0.07%	319.73	0.24	0.28	0.27	6.07%	可开放
8270	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A08配电变压器	500	0.04%	399.78	0.19	0.21	0.22	7.61%	可开放

8271	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A09配电变压器	315	0.11%	251.65	0. 31	0. 34	0. 35	6.26%	可开放
8272	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17966亭站内变压器	400	3.48%	306.09	13. 73	12. 95	13. 91	0.65%	可开放
8273	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17954亭站内变压器	630	0.00%	503.99	0. 01	0. 03	0. 01	0.00%	可开放
8274	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17953亭站内变压器	400	0.05%	319.8	23. 18	24. 23	0. 2	-90.71%	可开放
8275	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17947亭站内变压器	630	0.02%	503.9	21. 57	16. 19	0. 1	-93.19%	可开放
8276	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17835站内变压器	500	0.03%	399.84	20. 3	22. 16	0. 16	-91.12%	可开放
8277	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17914亭站内变压器	400	5.17%	299.32	19. 32	24. 52	20. 68	3.46%	可开放
8278	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17973亭站内变压器	400	7.23%	291.07	29. 53	37. 58	28. 93	-1.02%	可开放
8279	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17910亭站内变压器	400	8.35%	286.6	33. 09	27. 89	33. 4	0.47%	可开放
8280	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17941亭站内变压器	400	0.08%	319.68	0. 27	0. 29	0. 32	8.87%	可开放
8281	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17935亭站内变压器	400	0.04%	319.85	24. 34	26. 38	0. 15	-92.15%	可开放
8282	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17934亭站内变压器	400	0.04%	319.84	28. 24	29. 47	0. 16	-92.47%	可开放
8283	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17931亭站内变压器	400	7.34%	290.63	23. 24	24. 85	29. 37	12.42%	可开放
8284	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17930亭站内变压器	400	9.76%	280.97	43. 08	45. 92	39. 03	-4.82%	可开放
8285	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17927亭站内变压器	400	10.90%	276.4	33. 57	54. 33	43. 6	13.96%	可开放
8286	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干52右6#	100	10.78%	69.22	20. 01	12. 77	10. 78	-26.60%	可开放
8287	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干11左10#	100	11.43%	68.57	13. 89	23. 24	11. 43	-9.29%	可开放
8288	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	七旅二线胡家庙分1右1变压器	400	4.74%	301.06	0. 21	0. 16	18. 94	849.69%	可开放
8289	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线科红干83#柱上变压器	100	3.14%	76.86	-	3. 1	3. 14	-	可开放
8290	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	镁砂干66#	200	0.29%	159.42	1. 01	0. 65	0. 58	-24.22%	可开放

8291	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	镁砂干13#	160	9.27%	113.17	11. 63	14. 07	14. 83	12.92%	可开放
8292	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大电线	10kV大电线大电干20右2右2-1#	200	0.40%	159.21	-	-	0. 79	-	可开放
8293	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17A63配电变压器	500	0.02%	399.88	-	0. 2	0. 12	-	可开放
8294	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17A64配电变压器	500	0.00%	400	-	0	0	-	可开放
8295	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17A65配电变压器	500	0.00%	400	-	0	0	-	可开放
8296	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17A66配电变压器	500	2.39%	388.05	0. 07	0. 09	11. 95	1206.58%	可开放
8297	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17A67配电变压器	500	0.01%	399.96	-	0	0. 04	-	可开放
8298	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17A68配电变压器	630	0.00%	504	-	0	0	-	可开放
8299	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17A69配电变压器	630	0.00%	504	-	0	0	-	可开放
8300	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17A70配电变压器	630	0.00%	504	-	0	0	-	可开放
8301	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干96左3左3#太和宫线	100	25.48%	54.52	24. 88	22. 81	25. 48	1.20%	可开放
8302	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干107右5左5#太和宫线	100	39.92%	40.08	89. 14	43. 04	39. 92	-33.08%	可开放
8303	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干123右16#太和宫线	250	9.31%	176.72	54. 72	25. 33	23. 28	-34.77%	可开放
8304	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分24右6右2右3#太和宫线	160	19.75%	96.4	39. 12	27. 88	31. 6	-10.12%	可开放
8305	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	大孤山分78#	100	25.01%	54.99	21. 96	26. 03	25. 01	6.72%	可开放
8306	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分56左1#千山线	100	1.34%	78.66	50. 67	18. 35	1. 34	-83.74%	可开放
8307	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分#19	400	3.29%	306.86	27. 35	15. 1	13. 14	-30.69%	可开放
8308	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干159#千山线	100	0.33%	79.67	56. 33	0. 29	0. 33	-92.35%	可开放
8309	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	镁砂线	新汤变1031镁砂线镁砂干18#镁砂线	400	6.63%	293.47	34. 1	24. 24	26. 53	-11.80%	可开放
8310	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17C02配电变压器	630	0.01%	503.94	0. 03	0. 05	0. 06	41.42%	可开放

8311	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17C03配电变压器	630	0.01%	503.91	0.02	0.06	0.09	112.13%	可开放
8312	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17C04配电变压器	630	0.01%	503.91	0.05	0.08	0.09	34.16%	可开放
8313	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17C05配电变压器	630	2.12%	490.67	0.03	0.05	13.33	2007.92%	可开放
8314	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	10kV风发支18#	100	0.35%	79.65	0.58	0.54	0.35	-22.32%	可开放
8315	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	10kV风电支42#变压器	100	0.35%	79.65	0.51	0.95	0.35	-17.16%	可开放
8316	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干125左20#	160	0.41%	127.34	1.51	1.49	0.66	-33.89%	可开放
8317	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17908亭站内变压器	400	0.05%	319.8	31.41	36.97	0.2	-92.02%	可开放
8318	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解岭干65左1#	50	4.06%	37.97	7.76	1.51	2.03	-48.85%	可开放
8319	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干90左9左1#	200	0.19%	159.62	0.4	0.35	0.38	-2.53%	可开放
8320	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	金家峪分2加1右3#	100	16.89%	63.11	0.61	4.02	16.89	426.20%	可开放
8321	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17942亭站内变压器	400	0.09%	319.66	0.18	0.32	0.34	37.44%	可开放
8322	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17933亭站内变压器	400	0.06%	319.77	45.31	35.2	0.23	-92.88%	可开放
8323	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线唐岭干48#	160	13.17%	106.93	8.73	13.41	21.07	55.35%	可开放
8324	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云线#209	200	23.56%	112.88	28.53	38.6	47.12	28.51%	可开放
8325	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17940亭站内变压器	400	0.00%	319.99	0.03	0.01	0.01	-42.26%	可开放
8326	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17939亭站内变压器	400	0.03%	319.87	0.02	0.1	0.13	154.95%	可开放
8327	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17937亭站内变压器	400	0.07%	319.73	24.04	22.69	0.27	-89.40%	可开放
8328	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17929亭站内变压器	400	0.04%	319.85	27.39	29.14	0.15	-92.60%	可开放
8329	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干1支1#	315	0.06%	251.82	0.18	0.2	0.18	0.00%	可开放
8330	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	东汤66kV变电站	农高线	10kV农高线农高干24#柱上变压器	100	0.21%	79.79	-	0.2	0.21	-	可开放

8331	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线小岭子分41右9左6	200	1.56%	156.89	3.07	2.78	3.11	0.65%	可开放
8332	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17876箱式变电站站内变压器	500	2.90%	385.5	14.65	15.57	14.5	-0.51%	可开放
8333	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17857箱式变变压器	500	4.05%	379.74	16.5	21.88	20.26	10.81%	可开放
8334	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线唐岭干5左1#	100	15.52%	64.48	3.97	8	15.52	97.72%	可开放
8335	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	自腾二线自腾干1右4	315	5.74%	233.93	17.28	19.93	18.07	2.26%	可开放
8336	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B87配电变压器	500	0.01%	399.94	0.05	0.04	0.06	9.54%	可开放
8337	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B88配电变压器	500	3.53%	382.36	0.08	0.11	17.64	1384.92%	可开放
8338	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B89配电变压器	500	5.65%	371.73	0.05	0.12	28.27	2277.81%	可开放
8339	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B90配电变压器	500	4.36%	378.19	0.08	0.12	21.81	1551.14%	可开放
8340	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B91配电变压器	630	2.87%	485.95	0.07	0.11	18.05	1505.79%	可开放
8341	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B92配电变压器	630	0.02%	503.9	0.07	0.08	0.1	19.52%	可开放
8342	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B93配电变压器	630	1.53%	494.35	0.01	0.03	9.65	3006.44%	可开放
8343	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17869站内变压器	250	9.34%	176.64	22.37	30.91	23.36	2.19%	可开放
8344	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17992站内变压器	315	0.08%	251.74	21.54	24.64	0.26	-89.01%	可开放
8345	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干14左11左5#七岭南线	250	17.76%	155.6	55.92	50.84	44.4	-10.89%	可开放
8346	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线金峪分1#柱上变压器	100	50.21%	29.79	109.53	47.22	50.21	-32.29%	可开放
8347	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分61#七岭北线	315	2.17%	245.15	10.28	13.61	6.85	-18.37%	可开放
8348	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分40左5右1#	200	22.50%	115.01	10.74	110.13	44.99	104.67%	可开放
8349	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云线144右9支1左05#	315	0.07%	251.78	0.06	0.07	0.22	91.49%	可开放
8350	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线#149	200	30.48%	99.04	45.16	53.77	60.96	16.18%	可开放

8351	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17864站内变压器	500	0.03%	399.86	20.69	19.39	0.14	-91.77%	可开放
8352	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17862站内变压器	500	0.03%	399.83	52.12	28.79	0.17	-94.29%	可开放
8353	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分37左22#千山线	30	47.20%	9.84	25.4	24.95	14.16	-25.34%	可开放
8354	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分37左11#千山线	100	45.84%	34.16	42.69	49.17	45.84	3.62%	可开放
8355	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分37#千山线	200	34.33%	91.35	36.56	42.35	68.65	37.03%	可开放
8356	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分30#千山线	100	72.27%	7.73	55.28	52.63	72.27	14.34%	可开放
8357	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分28右5#千山线	100	27.41%	52.59	36.28	40.59	27.41	-13.08%	可开放
8358	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分26左8#千山线	100	39.66%	40.34	41.29	35.79	39.66	-1.99%	可开放
8359	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分12右2#	315	0.14%	251.56	0.42	0.44	0.44	2.35%	可开放
8360	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分2左2左4#千山线	100	83.06%	0	92.83	93.71	83.06	-5.41%	可开放
8361	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分50右2右7#千山线	50	79.48%	0.26	11.06	40.7	39.74	89.56%	可开放
8362	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪50右15#千山线	100	56.15%	23.85	33.29	58.37	56.15	29.87%	可开放
8363	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪50右4#千山线	100	0.28%	79.72	7.09	4.83	0.28	-80.13%	可开放
8364	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支75#七岭北线	160	15.31%	103.5	34.45	37.1	24.5	-15.67%	可开放
8365	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支91#七岭北线	100	19.11%	60.89	14.51	13.05	19.11	14.76%	可开放
8366	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支95左9#七岭北线	50	53.52%	13.24	129.14	54.2	26.76	-54.48%	可开放
8367	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支115右1#七岭北线	100	56.59%	23.41	57.04	54.71	56.59	-0.40%	可开放
8368	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支146右3#七岭北线	100	0.35%	79.65	26.28	35.44	0.35	-88.46%	可开放
8369	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支86#七岭北线	100	54.79%	25.21	46.51	81.24	54.79	8.54%	可开放
8370	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐大山变1028齐胡线梨花峪支30#齐胡线	100	0.52%	79.48	6.26	6.33	0.52	-71.18%	可开放

8371	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支9#七岭北线	100	0.02%	79.98	0	0	0.02	-	可开放
8372	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支111#七岭北线	100	28.10%	51.9	48.19	38.2	28.1	-23.64%	可开放
8373	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支155#七岭北线	50	3.90%	38.05	55.07	44.24	1.95	-81.18%	可开放
8374	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分3左1#七岭子北线	200	4.61%	150.79	51.17	11.37	9.21	-57.57%	可开放
8375	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大电线	11A04亭箱式变	500	0.00%	500	-	-	-	-	可开放
8376	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子线侯角分52右7左3-1#	315	2.38%	244.5	7.73	0.08	7.5	-1.50%	可开放
8377	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线房身分39左13#	100	36.00%	44	34.93	25.42	36	1.52%	可开放
8378	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线太和宫干2左10#变压器	100	42.61%	37.39	26.49	29.52	42.61	26.83%	可开放
8379	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线太和宫干2左24#变压器	100	21.68%	58.32	14.31	15.07	21.68	23.09%	可开放
8380	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线太和宫干2左32#变压器	100	9.42%	70.58	12.81	12.67	9.42	-14.25%	可开放
8381	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A41变压器	500	0.02%	399.92	0.06	0.07	0.08	15.47%	可开放
8382	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A42变压器	500	1.72%	391.4	0.48	0.05	8.6	323.28%	可开放
8383	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A43变压器	315	0.12%	251.62	0.17	0.25	0.38	49.51%	可开放
8384	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17B27变压器	500	0.03%	399.85	0.11	0.13	0.15	16.77%	可开放
8385	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17B28变压器	500	7.24%	363.82	0.17	0.18	36.18	1358.85%	可开放
8386	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17B29变压器	400	0.05%	319.8	0.16	0.2	0.2	11.80%	可开放
8387	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	国联线	国联线镁砂干33右9#柱上变压器	200	8.84%	142.33	-	0.16	17.67	-	可开放
8388	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17875箱式变电站站内变压器	500	0.02%	399.88	16.74	25.41	0.12	-91.53%	可开放
8389	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干94#东铁线	50	50.98%	14.51	44.15	22.77	25.49	-24.02%	可开放
8390	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山线#83左1	200	0.34%	159.33	0.83	0.65	0.67	-10.15%	可开放

8391	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅一线	胡家庙分9右15#七岭北 线	250	0.01%	199.98	88.76	0.92	0.02	-98.50%	可开放
8392	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线#156	50	5.06%	37.47	86.5	2.58	2.53	-82.90%	可开放
8393	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐大山变1028齐胡线梨 花峪支16#齐胡线	100	1.07%	78.93	2.13	2.68	1.07	-29.12%	可开放
8394	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐大山变1028齐胡线梨 花峪支23#齐胡线	200	0.04%	159.93	0.21	0.18	0.07	-42.26%	可开放
8395	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	北沟分#2	200	44.20%	71.6	118.56	115.57	88.4	-13.65%	可开放
8396	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线唐解干118右7#	200	35.34%	89.33	102.97	115.35	70.67	-17.16%	可开放
8397	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	11679站内变压器	500	3.47%	382.63	15.69	18.71	17.37	5.22%	可开放
8398	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B93	630	0.00%	630	-	-	-	-	可开放
8399	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17A22站内变压器	315	0.03%	251.9	0.08	0.1	0.1	11.80%	可开放
8400	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17A23站内变压器	315	3.95%	239.57	0.17	0.15	12.43	755.09%	可开放
8401	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17A24亭站内变压器	630	0.03%	503.84	0.15	0.17	0.16	3.28%	可开放
8402	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17A25亭站内变压器	630	0.02%	503.86	0.14	0.13	0.14	0.00%	可开放
8403	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17A26亭站内变压器	630	4.17%	477.76	2.81	0.16	26.24	205.58%	可开放
8404	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17A27站内变压器	315	0.05%	251.83	0.16	0.17	0.17	3.08%	可开放
8405	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17A28站内变压器	315	0.08%	251.76	0.2	0.21	0.24	9.54%	可开放
8406	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	网户屯分23右34加1#	200	0.15%	159.71	-	-	0.29	-	可开放
8407	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干83右7#柱上变 压器	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
8408	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干94左6右11#柱上 变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
8409	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	鞍山城支25北3#柱上变 压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
8410	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干100右10右8#柱 上变	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放

8411	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干100右10东1#柱上变	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
8412	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干134右9#柱上变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
8413	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干125左15左1#柱上变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
8414	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	甘北变5334甘汤线汤泉干5左1#	315	0.23%	251.28	0.34	0.9	0.72	45.52%	可开放
8415	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	侯角分71#变压器	200	0.15%	159.7	7.88	4.24	0.3	-80.49%	可开放
8416	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线农场分26#柱上变压器	100	5.78%	74.22	-	683.03	5.78	-	可开放
8417	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	砂场分4#科魏线	100	25.08%	54.92	23.87	25.29	25.08	2.50%	可开放
8418	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	砂场分30#科魏线	315	2.45%	244.28	0.1	0.1	7.72	778.64%	可开放
8419	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线水利分4#柱上变压器	315	0.08%	251.76	-	0.27	0.24	-	可开放
8420	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线水利分5右3#柱上变压器	100	49.38%	30.62	-	32.56	49.38	-	可开放
8421	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线水利分9左4#柱上变压器	160	17.96%	99.27	-	19.19	28.73	-	可开放
8422	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线水利分15#柱上变压器	100	38.33%	41.67	-	50.96	38.33	-	可开放
8423	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线水利分21#柱上变压器	50	79.42%	0.29	-	33.3	39.71	-	可开放
8424	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	工魏线科红干89右7右4#柱上变压器	100	46.18%	33.82	-	46.13	46.18	-	可开放
8425	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	工魏线科红干89右13#柱上变压器	200	72.79%	14.43	-	85.27	145.57	-	可开放
8426	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干30右10#千山线	100	45.23%	34.77	52.64	40.51	45.23	-7.31%	可开放
8427	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	甘北变5334甘汤线汤泉干11右8#	100	2.87%	77.13	4.76	0.17	2.87	-22.35%	可开放
8428	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	汤泉干7#	315	0.00%	252	0	0	0	-	可开放
8429	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	甘北变5334甘汤线汤泉干22右4#	100	66.14%	13.86	62.96	71.59	66.14	2.49%	可开放
8430	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干7#铁西线	100	25.88%	54.12	48.07	22.8	25.88	-26.63%	可开放

8431	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	铁西干11#铁西线	100	39.19%	40.81	99.77	90.19	39.19	-37.33%	可开放
8432	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干25#铁西线	100	19.47%	60.53	17.5	10.88	19.47	5.48%	可开放
8433	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干27左4#铁西线	100	34.80%	45.2	33.28	42.98	34.8	2.26%	可开放
8434	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干27左11#铁西线	100	19.13%	60.87	28.85	26.66	19.13	-18.57%	可开放
8435	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干27右5#铁西线	100	35.90%	44.1	25.23	34.03	35.9	19.29%	可开放
8436	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干27右14#铁西线	100	3.15%	76.85	98.29	3.73	3.15	-82.10%	可开放
8437	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	铁西干32#铁西线	100	21.76%	58.24	18.63	17.42	21.76	8.07%	可开放
8438	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干54#	200	12.99%	134.03	36.04	39.23	25.97	-15.11%	可开放
8439	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干61#	160	6.86%	117.02	12.52	13.17	10.98	-6.35%	可开放
8440	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干61左5#	160	0.43%	127.31	32.08	48.57	0.69	-85.33%	可开放
8441	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干69#	100	30.95%	49.05	23.44	21.73	30.95	14.91%	可开放
8442	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干65右1#	50	32.96%	23.52	18.13	19.12	16.48	-4.66%	可开放
8443	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干4右7#千山线	100	52.02%	27.98	51.46	48.53	52.02	0.54%	可开放
8444	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干4右11#千山线	100	50.08%	29.92	64.74	64.84	50.08	-12.05%	可开放
8445	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干4右13#千山线	200	0.13%	159.74	13.28	5.87	0.26	-86.01%	可开放
8446	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干8左5#千山线	50	7.26%	36.37	51.36	57.84	3.63	-73.41%	可开放
8447	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干8左7#千山线	160	45.23%	55.63	70.78	55.69	72.37	1.12%	可开放
8448	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干8左11左3#千山线	30	6.00%	22.2	71.33	2.06	1.8	-84.11%	可开放
8449	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	东风分10#摩云线	315	7.59%	228.08	84.37	77.45	23.92	-46.75%	可开放
8450	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线东风分21#摩云线	100	22.88%	57.12	21.95	28.52	22.88	2.10%	可开放

8451	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分83左1#千山线	50	5.52%	37.24	2. 89	2. 36	2. 76	-2.28%	可开放
8452	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分83左15左2#千山线	100	41.33%	38.67	48. 5	50. 05	41. 33	-7.69%	可开放
8453	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分83左20#千山线	100	63.18%	16.82	60. 3	55. 45	63. 18	2.36%	可开放
8454	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分83左34#千山线	100	46.26%	33.74	60. 59	49. 73	46. 26	-12.62%	可开放
8455	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分#88右9右10	30	20.43%	17.87	81. 83	1. 24	6. 13	-72.63%	可开放
8456	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分88右11#千山线	100	2.39%	77.61	69. 14	43. 22	2. 39	-81.41%	可开放
8457	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分88右26#千山线	100	10.49%	69.51	12. 64	9. 22	10. 49	-8.90%	可开放
8458	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分88右29#千山线	100	23.20%	56.8	30. 29	43. 78	23. 2	-12.48%	可开放
8459	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分97#千山线	315	21.88%	183.08	1. 43	1. 03	68. 92	594.23%	可开放
8460	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分112#千山线	200	0.19%	159.63	17. 88	20. 06	0. 37	-85.61%	可开放
8461	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分121#千山线	100	62.20%	17.8	63. 19	65. 72	62. 2	-0.79%	可开放
8462	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分131#千山线	50	75.96%	2.02	54. 06	42. 21	37. 98	-16.18%	可开放
8463	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分111左9#千山线	80	38.81%	32.95	29. 04	25. 92	31. 05	3.40%	可开放
8464	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干121#千山线	160	0.99%	126.42	39. 13	1. 49	1. 58	-79.91%	可开放
8465	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干141#千山线	100	38.18%	41.82	137. 02	22. 44	38. 18	-47.21%	可开放
8466	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	酒厂线	汤岗子变4946酒厂线酒厂干12#酒厂线	315	9.30%	222.71	24. 52	31. 7	29. 29	9.29%	可开放
8467	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	酒厂线	汤岗子变4946酒厂线酒厂干15#酒厂线	315	9.35%	222.56	24. 68	27. 56	29. 44	9.22%	可开放
8468	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干30右11右5#千山线	100	57.76%	22.24	56. 4	41. 24	57. 76	1.20%	可开放
8469	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干30右13#千山线	315	2.89%	242.9	11. 8	8. 51	9. 1	-12.18%	可开放
8470	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干34右2#千山线	100	68.31%	11.69	79. 37	69. 8	68. 31	-7.23%	可开放

8471	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干42左4左13#千山线	30	4.70%	22.59	67.65	64.71	1.41	-85.56%	可开放
8472	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干47右3右1#柱上变压器	100	52.40%	27.6	55.49	73.73	52.4	-2.82%	可开放
8473	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干47右5#千山线	100	21.00%	59	37.64	22.93	21	-25.31%	可开放
8474	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干47右8#千山线	315	10.05%	220.34	185.55	88.72	31.66	-58.69%	可开放
8475	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干51#千山线	315	3.88%	239.77	11.78	19.09	12.23	1.89%	可开放
8476	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干63右11#千山线	100	76.78%	3.22	91.11	90.64	76.78	-8.20%	可开放
8477	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干63右16#千山线	50	94.32%	0	42.3	45.06	47.16	5.59%	可开放
8478	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干63右23#千山线	100	71.79%	8.21	72.59	62.58	71.79	-0.55%	可开放
8479	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干63右37#千山线	100	36.26%	43.74	54.32	28.27	36.26	-18.30%	可开放
8480	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干91左13#千山线	100	74.97%	5.03	25.98	30.45	74.97	69.87%	可开放
8481	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干94右6#千山线	30	1.90%	23.43	57.19	57.47	0.57	-90.02%	可开放
8482	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干94右12#千山线	160	17.04%	100.74	23.48	25.33	27.26	7.75%	可开放
8483	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干101右5#千山线	100	25.80%	54.2	22.28	29.42	25.8	7.61%	可开放
8484	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干114支5#柱上变压器	160	13.65%	106.16	32.56	28.2	21.84	-18.10%	可开放
8485	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干128左1左1#千山线	50	0.30%	39.85	87.27	127.51	0.15	-95.85%	可开放
8486	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干135右7#千山线	50	2.06%	38.97	10.14	10.91	1.03	-68.13%	可开放
8487	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干145左9#千山线	50	45.00%	17.5	33.2	16.1	22.5	-17.68%	可开放
8488	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干146右20右2#千山线	224	4.59%	168.92	78.44	20.59	10.28	-63.80%	可开放
8489	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干152右6右1#千山线	200	1.65%	156.71	42.41	25.56	3.29	-72.15%	可开放
8490	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干152右14#千山线	100	33.01%	46.99	25.81	33.12	33.01	13.09%	可开放

8491	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干152右3左1#千山线	50	94.12%	0	49.79	71.01	47.06	-2.78%	可开放
8492	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干205#千山线	100	86.56%	0	40.33	59.09	86.56	46.50%	可开放
8493	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分65右4#千山线	30	10.27%	20.92	62.32	57.73	3.08	-77.77%	可开放
8494	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分65右23#千山线	315	1.72%	246.59	7.28	4.97	5.41	-13.79%	可开放
8495	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分78右1#千山线	100	74.93%	5.07	27.29	27.48	74.93	65.70%	可开放
8496	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分81左4#千山线	100	53.84%	26.16	71.78	57.3	53.84	-13.39%	可开放
8497	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干155#千山线	200	4.16%	151.68	8.83	7.28	8.32	-2.93%	可开放
8498	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干169#千山线	100	9.41%	70.59	7.88	8.16	9.41	9.28%	可开放
8499	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干178#千山线	100	80.50%	0	58.61	45.52	80.5	17.20%	可开放
8500	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干188#千山线	50	2.70%	38.65	65.54	18.55	1.35	-85.65%	可开放
8501	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干194#千山线	100	70.63%	9.37	58.46	58.19	70.63	9.92%	可开放
8502	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干8左15#千山线	30	6.40%	22.08	59.22	36.85	1.92	-81.99%	可开放
8503	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干8左32#千山线	315	0.01%	251.96	15.74	2.95	0.04	-94.96%	可开放
8504	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干11左2#千山线	315	0.05%	251.83	20.21	17.73	0.17	-90.83%	可开放
8505	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干14右6#	315	0.09%	251.71	31.59	21.84	0.29	-90.42%	可开放
8506	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干30右2#千山线	200	16.92%	126.16	32.05	34.9	33.84	2.75%	可开放
8507	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	汤岗子变4952大屯线大屯干3右2#	315	9.57%	221.84	-	-	30.16	-	可开放
8508	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	新汤变1033新镁线镁砂干8#新镁线	160	30.85%	78.64	38.15	40.97	49.36	13.75%	可开放
8509	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	新汤变1033新镁线镁砂干36#新镁线	250	10.18%	174.54	30.81	37.36	25.46	-9.10%	可开放
8510	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	新汤变1033新镁线镁砂干51右7#	100	91.50%	0	81.99	97.61	91.5	5.64%	可开放

8511	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	新汤变1033新镁线镁砂干51右3#	200	0.13%	159.75	8. 23	7. 55	0. 25	-82.57%	可开放
8512	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	新汤变1033新镁线镁砂干55#	30	34.80%	13.56	10. 17	9. 54	10. 44	1.32%	可开放
8513	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新镁线	镁砂干62#	315	4.59%	237.55	0. 45	0. 13	14. 45	466.67%	可开放
8514	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	汤岗子变4964汤疗线东方分24#汤疗线	100	45.79%	34.21	39. 29	42. 07	45. 79	7.96%	可开放
8515	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	汤岗子变4964汤疗线东方分2右1#汤疗线	315	10.82%	217.93	49. 19	43. 31	34. 07	-16.78%	可开放
8516	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	东方分11#汤北线	160	3.69%	122.09	7. 02	9. 26	5. 91	-8.25%	可开放
8517	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	汤岗子变4968汤北线汤疗干47左1#	100	41.30%	38.7	31. 32	54. 87	41. 3	14.83%	可开放
8518	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	东方分08右1#	100	91.62%	0	101. 23	63. 87	91. 62	-4.86%	可开放
8519	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	汤岗子变4968汤北线东方分1#汤北线	100	14.56%	65.44	18. 85	21. 14	14. 56	-12.11%	可开放
8520	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	汤疗干46#汤北线2	80	23.80%	44.96	28. 65	22. 54	19. 04	-18.48%	可开放
8521	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	汤岗子变4968汤北线汤疗干34右3#汤北线	100	14.21%	65.79	14. 32	0. 75	14. 21	-0.38%	可开放
8522	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	汤岗子变4968汤北线汤疗干24#汤北线	160	0.04%	127.94	1. 58	0. 09	0. 06	-80.51%	可开放
8523	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	国联线	新汤变1029国联线镁砂干33右22#国联线	250	0.14%	199.65	14. 05	0. 41	0. 35	-84.22%	可开放
8524	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	国联线	新汤变1029国联线镁砂干33右1右8#国联线	100	17.45%	62.55	31. 38	31. 47	17. 45	-25.43%	可开放
8525	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干89右2#农业线	80	0.46%	63.63	4. 75	2. 46	0. 37	-72.09%	可开放
8526	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干83右13左7#农业线	315	0.21%	251.35	0. 89	0. 56	0. 65	-14.54%	可开放
8527	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干93#农业线	100	37.59%	42.41	68. 75	49. 61	37. 59	-26.06%	可开放
8528	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干94支2#	100	94.00%	0	100. 78	88. 34	94	-3.42%	可开放
8529	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干94左6右2#农业线	100	33.05%	46.95	32. 91	40. 84	33. 05	0.21%	可开放
8530	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干94左9#农业线	50	61.90%	9.05	57. 56	58. 33	30. 95	-26.67%	可开放

8531	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干100右19#农业线	200	2.56%	154.88	12. 72	5. 18	5. 12	-36.56%	可开放
8532	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干100右10右4#	100	5.74%	74.26	8. 55	7. 65	5. 74	-18.06%	可开放
8533	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干116#农业线	315	0.60%	250.11	0. 03	0. 01	1. 89	693.73%	可开放
8534	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干118#农业线	315	0.62%	250.06	106. 51	69. 22	1. 94	-86.50%	可开放
8535	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干120#农业线	100	36.08%	43.92	22. 36	41. 53	36. 08	27.03%	可开放
8536	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干124#	250	7.92%	180.19	14. 75	6. 11	19. 81	15.89%	可开放
8537	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干125#农业线	315	1.84%	246.2	46. 12	72. 9	5. 8	-64.54%	可开放
8538	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干125左5#农业线	100	46.15%	33.85	113. 2	34. 6	46. 15	-36.15%	可开放
8539	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干132#农业线	50	64.50%	7.75	39. 41	44. 17	32. 25	-9.54%	可开放
8540	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干134右1右8左2#农业线	160	1.37%	125.81	6. 1	2. 06	2. 19	-40.08%	可开放
8541	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干134右1右8左7#农业线	160	1.10%	126.24	1. 83	2. 12	1. 76	-1.93%	可开放
8542	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干121右18#农业线	100	3.18%	76.82	3. 55	3. 29	3. 18	-5.35%	可开放
8543	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干121右13#农业线	160	31.65%	77.36	47. 37	40. 53	50. 64	3.39%	可开放
8544	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干134右3#农业线	20	13.95%	13.21	2. 1	2. 34	2. 79	15.26%	可开放
8545	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干134右10右1#农业线	160	7.50%	116	14. 95	14. 95	12	-10.41%	可开放
8546	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干134右13#农业线	200	9.98%	140.04	19. 06	19. 5	19. 96	2.33%	可开放
8547	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干134右17#农业线	100	40.54%	39.46	18. 25	43. 42	40. 54	49.04%	可开放
8548	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干140#农业线	50	97.44%	0	105. 35	44. 33	48. 72	-32.00%	可开放
8549	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	金属线	解家堡变3164金属线苗圃分9左2#金属线	315	0.13%	251.58	0. 49	0. 61	0. 42	-7.42%	可开放
8550	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	金属线	解家堡变3164金属线苗圃分34#	100	40.28%	39.72	26. 98	1. 13	40. 28	22.19%	可开放

8551	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子干18#汤岗子线	315	0.22%	251.32	38. 2	26. 52	0. 68	-86.66%	可开放
8552	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线 汤岗子干37#汤岗子线	315	18.95%	192.31	48. 47	59. 13	59. 69	10.97%	可开放
8553	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线 采石支14右7#汤岗子线	100	76.28%	3.72	82. 45	93. 14	76. 28	-3.81%	可开放
8554	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	采石支6#汤岗子线	100	52.59%	27.41	49. 8	53. 57	52. 59	2.76%	可开放
8555	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线 采石支10左1#汤岗子线	315	0.09%	251.73	20. 57	19. 33	0. 27	-88.54%	可开放
8556	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线 采石支10左10#汤岗子 线	100	6.40%	73.6	24. 01	17. 76	6. 4	-48.37%	可开放
8557	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线 侯角分3#汤岗子线	250	0.07%	199.83	20. 4	88. 22	0. 17	-90.87%	可开放
8558	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	侯角分23右3#汤岗子线	50	12.84%	33.58	76. 5	71. 49	6. 42	-71.03%	可开放
8559	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线 侯角分27#汤岗子线	100	92.87%	0	87. 81	93. 03	92. 87	2.84%	可开放
8560	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线 侯角分32右6右1#汤岗 子线	20	16.75%	12.65	2. 76	2. 47	3. 35	10.17%	可开放
8561	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	侯角分32右12#汤岗子 线	160	3.73%	122.04	5. 89	5. 22	5. 96	0.59%	可开放
8562	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线 侯角分34#	100	66.24%	13.76	100. 03	87. 98	66. 24	-18.62%	可开放
8563	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线 侯角分49-1#	315	0.01%	251.98	-	0. 26	0. 02	-	可开放
8564	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线 侯角分52右18#汤岗子 线	315	0.15%	251.52	0. 45	0. 5	0. 48	3.28%	可开放
8565	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	侯角分64#汤岗子线	315	1.45%	247.42	5. 31	5. 76	4. 58	-7.13%	可开放
8566	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	10kV大屯线大屯干20右 4#	400	0.46%	318.17	-	-	1. 83	-	可开放
8567	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	汤岗子变4952大屯线大 屯干22左1#	100	27.48%	52.52	-	-	27. 48	-	可开放
8568	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	汤岗子变4952大屯线大 屯干22左10#	50	86.66%	0	-	-	43. 33	-	可开放
8569	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	汤岗子变4952大屯线大 屯干28右3左3-1#	200	0.43%	159.14	-	-	0. 86	-	可开放
8570	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	汤岗子变4952大屯线大 屯干28右10#	200	0.47%	159.07	-	-	0. 93	-	可开放

8571	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线大电干36#大电线	400	0.02%	319.91	62.55	84.94	0.09	-96.21%	可开放
8572	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线大电干36左7#大电线	30	86.13%	0	15.51	20.93	25.84	29.07%	可开放
8573	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	大电干36左12#大电线	315	0.32%	250.98	1.1	0.99	1.02	-3.70%	可开放
8574	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线大电干42左5#大电线	100	58.74%	21.26	60.08	59.36	58.74	-1.12%	可开放
8575	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	大电线大电干42左24#	100	49.77%	30.23	-	10.4	49.77	-	可开放
8576	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	大电干46左4#大电线	315	0.18%	251.44	75.19	75.79	0.56	-91.37%	可开放
8577	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	大电干51左2#大电线	315	2.08%	245.45	39.47	6.1	6.55	-59.26%	可开放
8578	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线大电干51右6#大电线	80	47.34%	26.13	31.4	30.84	37.87	9.82%	可开放
8579	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线河东分4#大电线	400	22.07%	231.72	92.24	80.07	88.28	-2.17%	可开放
8580	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线河东分6左5#大电线	200	1.46%	157.08	2.71	3.14	2.92	3.80%	可开放
8581	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线河东分15#大电线	100	0.93%	79.07	2.04	0.94	0.93	-32.48%	可开放
8582	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线河东分32#大电线	30	22.13%	17.36	6.61	6.49	6.64	0.23%	可开放
8583	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线河东分35#	160	8.19%	114.9	67.25	65.28	13.1	-55.86%	可开放
8584	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线河东分36左6#大电线	100	55.99%	24.01	57.09	46.14	55.99	-0.97%	可开放
8585	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线河东分36左15#大电线	200	14.51%	130.99	10.43	28.11	29.01	66.78%	可开放
8586	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线河东分41#大电线	100	44.90%	35.1	35.14	37.8	44.9	13.04%	可开放
8587	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线河东分36左12左7#大电线	100	59.79%	20.21	67.04	94.5	59.79	-5.56%	可开放
8588	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南官线	南官线东铁干35右5左1#	315	0.57%	250.21	-	1.46	1.79	-	可开放
8589	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分16#工业线	200	0.22%	159.56	0.37	0.5	0.44	9.05%	可开放
8590	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分26右2#工业线	100	60.97%	19.03	76.32	69.41	60.97	-10.62%	可开放

8591	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	房身分31#工业线	400	0.04%	319.83	90.03	3.72	0.17	-95.65%	可开放
8592	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分33#工业线	100	55.44%	24.56	53.54	61.41	55.44	1.76%	可开放
8593	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	房身分35#工业线	30	1.53%	23.54	1.39	1.28	0.46	-42.47%	可开放
8594	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	房身分45#工业线	315	0.51%	250.39	3.73	2.28	1.61	-34.30%	可开放
8595	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	判甲分56左2#	200	5.32%	149.37	55.96	63.24	10.63	-56.42%	可开放
8596	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	判甲分56左4#	160	19.14%	97.37	32.61	30.87	30.63	-3.08%	可开放
8597	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分9右15#工业线	100	22.31%	57.69	25.5	27.87	22.31	-6.46%	可开放
8598	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	房身分9右9#工业线	315	3.90%	239.72	49.09	18.55	12.28	-49.98%	可开放
8599	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分9右8左13#工业线	200	0.25%	159.51	32.73	55.16	0.49	-87.76%	可开放
8600	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分20#工业线	315	0.94%	249.03	27.48	6.76	2.97	-67.12%	可开放
8601	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	房身分24左9#工业线	100	46.08%	33.92	121.67	58.2	46.08	-38.46%	可开放
8602	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分24左14#工业线	160	43.81%	57.91	74.32	89.86	70.09	-2.89%	可开放
8603	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	房身分58#工业线	200	0.35%	159.3	0.57	0.33	0.7	10.82%	可开放
8604	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	鞍山城支26左3#工业线	200	1.74%	156.53	7.25	5.04	3.47	-30.82%	可开放
8605	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线鞍山城支28左15#工业线	160	36.19%	70.1	51.2	57.94	57.9	6.34%	可开放
8606	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线鞍山城支34#工业线	200	24.17%	111.67	71.13	48.24	48.33	-17.57%	可开放
8607	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	鞍山城支43左1#工业线	315	33.01%	148.02	43.69	78.05	103.98	54.27%	可开放
8608	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线鞍山城支51右8#工业线	80	41.93%	30.46	68.69	33.56	33.54	-30.12%	可开放
8609	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线鞍山城支51右12#工业线	30	11.73%	20.48	76.59	58.29	3.52	-78.56%	可开放
8610	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干14右7#农业线	50	2.86%	38.57	138.2	0.99	1.43	-89.83%	可开放

8611	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干22右5#农业线	50	19.94%	30.03	12. 45	10. 76	9. 97	-10.51%	可开放
8612	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干45#农业线	100	37.27%	42.73	35. 62	49. 55	37. 27	2.29%	可开放
8613	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干47#农业线	100	20.13%	59.87	36. 2	26. 09	20. 13	-25.43%	可开放
8614	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干55右4#农业线	200	52.76%	54.49	92. 05	113. 91	105. 51	7.06%	可开放
8615	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干62#农业线	315	3.82%	239.98	55. 45	10. 31	12. 02	-53.44%	可开放
8616	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干66右5#农业线	315	17.10%	198.13	79. 21	72. 01	53. 87	-17.53%	可开放
8617	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干66右9#农业线	200	0.12%	159.76	53. 57	44. 09	0. 24	-93.31%	可开放
8618	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干71#农业线	100	0.76%	79.24	32. 49	5. 61	0. 76	-84.71%	可开放
8619	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干72左6右6#农业线	400	0.12%	319.53	0. 44	0. 62	0. 47	3.35%	可开放
8620	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干72左8#农业线	160	0.93%	126.51	1. 65	0. 46	1. 49	-4.97%	可开放
8621	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干83#农业线	200	0.12%	159.76	0. 28	0. 28	0. 24	-7.42%	可开放
8622	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干83右4#农业线	30	7.97%	21.61	59. 57	42. 57	2. 39	-79.97%	可开放
8623	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干83右13#农业线	100	30.10%	49.9	35. 95	33. 54	30. 1	-8.50%	可开放
8624	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干83右13左4#农业线	100	72.55%	7.45	100. 49	74. 38	72. 55	-15.03%	可开放
8625	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干83右15#农业线	100	12.88%	67.12	14. 41	15. 16	12. 88	-5.46%	可开放
8626	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大电线	汤岗子变4952大电线大电干5左1#	315	0.82%	249.42	-	-	2. 58	-	可开放
8627	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线砂场分17#柱上变压器	200	1.99%	156.02	-	62. 47	3. 98	-	可开放
8628	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	科红干91左7左4#科魏线	30	46.00%	10.2	14. 4	21. 96	13. 8	-2.11%	可开放
8629	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	砂场分7左4#科魏线3	315	0.05%	251.84	-	3. 52	0. 16	-	可开放
8630	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线沙场分7左7#柱上变压器	250	0.34%	199.15	-	0. 87	0. 85	-	可开放

8631	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线水利分27#柱上变压器	315	0.18%	251.42	-	48.05	0.58	-	可开放
8632	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大电线	汤岗子变4952大电线大电干7左1#大电线	100	35.77%	44.23	-	-	35.77	-	可开放
8633	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大电线	10kV大电线大电干16左1#	315	0.11%	251.64	-	-	0.36	-	可开放
8634	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分26右11#工业线	100	73.46%	6.54	4.11	76.99	73.46	322.77%	可开放
8635	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分26右12#工业线	100	59.08%	20.92	18.11	52.73	59.08	80.62%	可开放
8636	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	房身分35#工业线1	100	16.43%	63.57	15.24	18.11	16.43	3.83%	可开放
8637	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户电分51左1#解唐线	50	1.44%	39.28	26.56	57.34	0.72	-83.54%	可开放
8638	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	水库分30#	160	6.66%	117.34	11.93	7.48	10.66	-5.47%	可开放
8639	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17865站内变压器	500	0.05%	399.76	37.49	34.05	0.24	-92.00%	可开放
8640	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	富兴小区1#配电变压器	315	23.46%	178.1	59.74	71.21	73.9	11.22%	可开放
8641	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17A36环网柜站内变压器	630	3.49%	481.99	12.54	0.15	22.01	32.48%	可开放
8642	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17A37环网柜站内变压器	630	0.02%	503.87	10.94	0.12	0.13	-89.10%	可开放
8643	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17A38亭站内变压器	630	3.96%	479.07	0.1	0.12	24.93	1478.92%	可开放
8644	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17A39亭站内变压器	630	2.95%	485.42	9.06	0.1	18.58	43.21%	可开放
8645	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17A40亭站内变压器	315	3.02%	242.5	0.14	0.14	9.5	723.75%	可开放
8646	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	采石支23东5#柱上变压器	200	0.29%	159.43	0.8	1.32	0.57	-15.59%	可开放
8647	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干35右4右1#	100	63.65%	16.35	140.15	67.07	63.65	-32.61%	可开放
8648	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A15亭站内变压器	500	0.03%	399.83	0.15	0.17	0.17	6.46%	可开放
8649	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17A16站内变压器	500	0.04%	399.8	0.21	0.2	0.2	-2.41%	可开放
8650	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A17变压器	500	0.04%	399.82	0.15	0.2	0.18	9.54%	可开放

8651	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A18变压器	500	0.04%	399.81	0. 16	0. 18	0. 19	8.97%	可开放
8652	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17511站内变压器	400	4.74%	301.04	16. 36	17. 19	18. 96	7.65%	可开放
8653	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17513站内变压器	400	0.98%	316.08	4. 64	5. 77	3. 92	-8.09%	可开放
8654	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干108#摩云线	100	16.28%	63.72	135. 33	17. 18	16. 28	-65.32%	可开放
8655	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干90#摩云线	315	3.71%	240.31	39. 12	7. 71	11. 69	-45.34%	可开放
8656	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17860站内变压器	500	0.03%	399.83	22. 44	29. 57	0. 17	-91.30%	可开放
8657	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	17512站内变压器	160	11.54%	109.53	29. 99	27. 59	18. 47	-21.52%	可开放
8658	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干63左5右4#柱上变压器	200	3.26%	153.48	0. 1	0. 12	6. 52	707.47%	可开放
8659	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干63左1右3#柱上变压器	200	0.23%	159.54	0. 4	0. 44	0. 46	7.24%	可开放
8660	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干64右2#柱上变压器	200	0.29%	159.42	0. 4	0. 53	0. 58	20.42%	可开放
8661	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干63左12#柱上变压器	400	0.07%	319.71	0. 2	0. 24	0. 29	20.42%	可开放
8662	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17989站内变压器	500	7.50%	362.48	38. 91	39. 12	37. 52	-1.80%	可开放
8663	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17990站内变压器	500	4.14%	379.32	19. 85	18. 85	20. 68	2.07%	可开放
8664	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17991站内变压器	630	7.62%	456	49. 94	53. 07	48	-1.96%	可开放
8665	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干63左16#柱上变压器	400	0.05%	319.8	0. 05	0. 31	0. 2	100.00%	可开放
8666	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线樱山分7右2#柱上变压器	400	0.06%	319.76	0. 21	0. 21	0. 24	6.90%	可开放
8667	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干65右1#柱上变压器	200	0.00%	160	0	0	0	-	可开放
8668	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分29右6#解唐线	100	16.51%	63.49	97. 38	47. 44	16. 51	-58.82%	可开放
8669	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17873箱式变电站站内变压器	500	0.02%	399.88	15. 88	18. 71	0. 12	-91.31%	可开放
8670	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线沙场分48#柱上变压器	200	0.03%	159.94	0. 02	0. 02	0. 06	73.21%	可开放

8671	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	甘北66kV变电站	甘汤线	甘汤线甘汤干39左7#	160	12.12%	108.61	19.59	19.55	19.39	-0.51%	可开放
8672	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分11右11左13#柱上变压器	160	7.33%	116.27	2.64	4.83	11.73	110.79%	可开放
8673	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干135#太和宫线	100	23.65%	56.35	46.08	19.06	23.65	-28.36%	可开放
8674	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭干19左3#柱上变压器	400	0.94%	316.23	0.01	0.02	3.77	1841.65%	可开放
8675	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干215#摩云线	400	0.05%	319.81	44.74	8.99	0.19	-93.48%	可开放
8676	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分24左7右6#太和宫线	200	0.20%	159.6	4.86	0.34	0.4	-71.31%	可开放
8677	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线樱山分7右9#柱上变压器	400	0.05%	319.79	0.19	0.2	0.21	5.13%	可开放
8678	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线樱山分7右11#柱上变压器	400	0.06%	319.76	0.22	0.23	0.24	4.45%	可开放
8679	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线樱山分12右3#柱上变压器	400	0.07%	319.74	0.27	0.28	0.26	-1.87%	可开放
8680	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B88	500	0.00%	500	-	-	-	-	可开放
8681	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉一线	11G01	500	0.00%	399.98	-	0.02	0.02	-	可开放
8682	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉一线	11G02	500	0.36%	398.18	-	0.02	1.82	-	可开放
8683	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	11G04	400	0.06%	319.75	-	0.23	0.25	-	可开放
8684	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	11G05	500	4.07%	379.67	-	0.16	20.33	-	可开放
8685	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	11G09	400	0.04%	319.86	-	0.11	0.14	-	可开放
8686	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉一线	11G06	500	0.02%	399.88	-	0.12	0.12	-	可开放
8687	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉一线	11G07	400	0.05%	319.79	-	0.21	0.21	-	可开放
8688	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉一线	11G08	500	3.28%	383.61	-	0.1	16.39	-	可开放
8689	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉一线	11G10	400	1.47%	314.13	-	0.14	5.87	-	可开放
8690	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	11G11	500	0.02%	399.89	-	0.08	0.11	-	可开放

8691	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	11G12	400	4.14%	303.46	-	0.14	16.54	-	可开放
8692	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	11G13	400	3.51%	305.97	-	0.1	14.03	-	可开放
8693	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤泉二线	11G14	400	0.03%	319.9	-	0.1	0.1	-	可开放
8694	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干61右2#	50	39.52%	20.24	14.08	19.69	19.76	18.47%	可开放
8695	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17829站内变压器	315	0.01%	251.96	0.04	0.05	0.04	0.00%	可开放
8696	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17840站内变压器	400	9.32%	282.72	22.48	29.03	37.28	28.78%	可开放
8697	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17848箱式变电站变压器	500	3.86%	380.68	14.01	16.83	19.32	17.43%	可开放
8698	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17841站内变压器	500	0.02%	399.9	10.61	9.81	0.1	-90.29%	可开放
8699	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17842站内变压器	500	0.01%	399.93	9.66	7.18	0.07	-91.49%	可开放
8700	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17845箱式变电站变压器	500	0.03%	399.87	20.56	19.91	0.13	-92.05%	可开放
8701	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17843箱式变电站变压器	500	0.03%	399.86	11.26	13.08	0.14	-88.85%	可开放
8702	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分18左2#	400	20.41%	238.37	109.69	105.24	81.63	-13.73%	可开放
8703	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17859站内变压器	500	0.03%	399.84	37.29	23.2	0.16	-93.45%	可开放
8704	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17861站内变压器	500	2.68%	386.6	6.64	10.81	13.4	42.06%	可开放
8705	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右27#	20	5.00%	15	42.45	31.5	1	-84.65%	可开放
8706	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	铁西线铁西干41右2#	200	0.34%	159.32	0.47	0.63	0.68	20.28%	可开放
8707	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17894变压器	500	3.95%	380.23	21.21	20.81	19.77	-3.45%	可开放
8708	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	牧场支19左13#	160	6.11%	118.23	-	10.22	9.77	-	可开放
8709	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17892变压器	500	2.53%	387.37	10.8	11.7	12.63	8.14%	可开放
8710	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	11677站内变压器	400	5.17%	299.34	0.14	0.16	20.66	1114.79%	可开放

8711	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	17884站内变压器	500	0.04%	399.8	0. 15	0. 21	0. 2	15.47%	可开放
8712	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	解家堡变3174工业线房身分26右4#工业线	200	0.49%	159.03	0. 84	0. 86	0. 97	7.46%	可开放
8713	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干124左7左4#农业线	50	1.64%	39.18	45. 79	10. 18	0. 82	-86.62%	可开放
8714	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户电分19右5左3#解唐线	160	19.50%	96.8	25. 56	29. 91	31. 2	10.48%	可开放
8715	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户电分19右5右3#解唐线	50	5.62%	37.19	128. 69	76. 33	2. 81	-85.22%	可开放
8716	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户电分19右10#解唐线	50	77.70%	1.15	33. 65	41. 84	38. 85	7.45%	可开放
8717	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户电分18#解唐线	100	2.59%	77.41	103. 32	100. 9	2. 59	-84.17%	可开放
8718	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户电分13#	100	0.99%	79.01	101. 96	51. 36	0. 99	-90.15%	可开放
8719	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户电分19右18#解唐线	100	43.82%	36.18	43. 98	45. 34	43. 82	-0.18%	可开放
8720	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	网户电分23右16左5#解唐线	315	0.22%	251.32	78. 87	0. 55	0. 68	-90.71%	可开放
8721	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	网户分32左1#	50	8.24%	35.88	58. 64	92. 46	4. 12	-73.49%	可开放
8722	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户分35#	160	1.05%	126.32	67. 37	67. 02	1. 68	-84.21%	可开放
8723	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分23#摩云线	315	0.12%	251.61	38. 73	13. 7	0. 39	-89.97%	可开放
8724	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17803站内变压器	400	4.23%	303.09	17. 22	21. 76	16. 91	-0.90%	可开放
8725	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17718站内变压器	400	14.91%	260.37	49. 86	54. 66	59. 63	9.36%	可开放
8726	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A29、17A33配电室站内17A33变压器	500	0.04%	399.79	0. 24	0. 22	0. 21	-6.46%	可开放
8727	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A29、17A33配电室站内17A29变压器	500	0.05%	399.77	28. 45	0. 21	0. 23	-91.01%	可开放
8728	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A30配电室站内变压器	500	0.06%	399.7	0. 22	0. 29	0. 3	16.77%	可开放
8729	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A31、17A34配电室站内17A34变压器	500	3.58%	382.09	0. 16	0. 17	17. 91	958.01%	可开放
8730	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A31、17A34配电室站内17A31变压器	500	0.04%	399.79	0. 18	0. 2	0. 21	8.01%	可开放

8731	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17A32、17A35配电室站内17A32变压器	500	0.06%	399.71	0.19	0.22	0.29	23.54%	可开放
8732	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17A32、17A35配电室站内17A32变压器	500	0.05%	399.73	0.22	0.29	0.27	10.78%	可开放
8733	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线樱山分7右6#柱上变压器	400	0.07%	319.74	35.62	0.26	0.26	-91.46%	可开放
8734	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线樱山分12右6#柱上变压器	400	0.06%	319.77	0.22	0.25	0.23	2.25%	可开放
8735	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17A89亭配电变压器	630	1.54%	494.27	0.11	0.07	9.73	840.50%	可开放
8736	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线樱山分15左1#柱上变压器	400	3.40%	306.42	0.1	0.12	13.58	1065.33%	可开放
8737	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线樱山分7右8#柱上变压器	400	5.80%	296.79	0.2	0.19	23.21	977.27%	可开放
8738	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	东汤66kV变电站	农高线	东汤变1074农高线农高干12左11支2	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
8739	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17B07配电变压器	400	0.04%	319.83	0.18	0.21	0.17	-2.82%	可开放
8740	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17B08配电变压器	500	0.03%	399.84	0.17	0.17	0.16	-2.99%	可开放
8741	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17B09配电变压器	500	0.03%	399.83	0.16	0.2	0.17	3.08%	可开放
8742	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线#161	200	2.73%	154.55	0.15	0.15	5.45	502.77%	可开放
8743	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线#152	100	79.03%	0.97	74.32	68.28	79.03	3.12%	可开放
8744	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	齐大山变1028齐胡线梨花峪支18#齐胡线	50	95.40%	0	36.43	33.42	47.7	14.43%	可开放
8745	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线黄岭干143右5#	200	1.44%	157.13	-	0.15	2.87	-	可开放
8746	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分40左9右1#	250	0.18%	199.56	0.45	0.37	0.44	-1.12%	可开放
8747	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	大屯66kV变电站	屯南线	大汤干22右3#	200	0.07%	159.86	2.68	0.49	0.14	-77.14%	可开放
8748	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新南线	新电干48#变压器	160	24.23%	89.24	48.17	54.88	38.76	-10.30%	可开放
8749	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	新汤变1028新屯线新屯干42右4#	100	82.11%	0	129.64	66.36	82.11	-20.42%	可开放
8750	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17837箱式变电站变压器	400	0.05%	319.79	26.48	23.41	0.21	-91.09%	可开放

8751	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17838箱式变电站变压器	400	0.05%	319.79	0.21	0.19	0.21	0.00%	可开放
8752	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17839箱式变电站变压器	400	0.04%	319.84	20.39	21.08	0.16	-91.14%	可开放
8753	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17844箱式变电站变压器	500	0.03%	399.85	20.56	18.18	0.15	-91.46%	可开放
8754	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17847站内变压器	500	0.03%	399.85	24.55	23.63	0.15	-92.18%	可开放
8755	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干92左3右1#柱上变压器	400	0.07%	319.73	0.23	0.25	0.27	8.35%	可开放
8756	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干92左6#柱上变压器	400	4.18%	303.29	0.14	0.14	16.71	992.51%	可开放
8757	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	10kV南腾二线养殖支2#	100	0.31%	79.69	-	-	0.31	-	可开放
8758	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A50配电变压器	500	0.03%	399.83	0.19	0.2	0.17	-5.41%	可开放
8759	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A51配电变压器	500	4.00%	380	0.11	0.16	20	1248.40%	可开放
8760	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A52配电变压器	500	4.39%	378.03	0.12	0.13	21.97	1253.08%	可开放
8761	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A53配电变压器	315	0.09%	251.71	0.29	0.33	0.29	0.00%	可开放
8762	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A54配电变压器	315	0.10%	251.68	0.23	0.27	0.32	17.95%	可开放
8763	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A45配电变压器	500	0.04%	399.78	0.27	0.22	0.22	-9.73%	可开放
8764	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A46配电变压器	500	0.04%	399.8	0.13	0.21	0.2	24.03%	可开放
8765	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A49配电变压器	500	3.87%	380.63	0.16	0.16	19.37	1000.28%	可开放
8766	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A55配电变压器	500	0.03%	399.86	0.13	0.13	0.14	3.77%	可开放
8767	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17A56配电变压器	500	0.02%	399.92	5.23	0.07	0.08	-87.63%	可开放
8768	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17B10配电变压器	400	4.02%	303.94	0.14	0.15	16.06	971.05%	可开放
8769	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17B11配电变压器	400	3.63%	305.49	0.12	0.15	14.51	999.62%	可开放
8770	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	黄岭干101#黄岭二线	50	5.06%	37.47	29.59	23.78	2.53	-70.76%	可开放

8771	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	牧场支3左16#黄岭二线	100	50.12%	29.88	46.88	47.05	50.12	3.40%	可开放
8772	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线砖场分15左7#	30	5.67%	22.3	55.05	1.82	1.7	-82.43%	可开放
8773	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南官线	东铁线东铁干45左6#东铁线	50	32.88%	23.56	40.99	30.35	16.44	-36.67%	可开放
8774	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干53左4#	200	19.92%	120.16	45.74	30.86	39.84	-6.67%	可开放
8775	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干61#东铁线	400	6.06%	295.78	97.53	83.76	24.22	-50.17%	可开放
8776	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干94#东铁线	50	2.88%	38.56	56.58	52.94	1.44	-84.05%	可开放
8777	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干63右51#	160	24.38%	89	9.17	13.18	39	106.23%	可开放
8778	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线眼矿干60左1#变压器	100	27.74%	52.26	10	12.68	27.74	66.55%	可开放
8779	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大电线大电干55#大电线	200	24.91%	110.18	48.75	51.21	49.82	1.09%	可开放
8780	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干146右37#千山线	160	0.95%	126.48	1.38	1.58	1.52	4.95%	可开放
8781	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分88右18#千山线	200	0.19%	159.62	6.46	7.15	0.38	-75.75%	可开放
8782	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	七号湖畔一号居民箱变17C20配电变压器	400	3.36%	306.57	-	0.08	13.43	-	可开放
8783	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	七号湖畔一号网点箱变17C21配电变压器	400	0.03%	319.88	-	0.08	0.12	-	可开放
8784	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	七号湖畔二号居民箱变17C22配电变压器	630	0.01%	503.93	0.02	0.04	0.07	87.08%	可开放
8785	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	17527配电变压器	630	1.97%	491.57	-	0.12	12.43	-	可开放
8786	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干30左1#	160	6.62%	117.41	17.02	16.49	10.59	-21.12%	可开放
8787	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线砖厂分16#	100	54.74%	25.26	24.35	21.99	54.74	49.93%	可开放
8788	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	东汤66kV变电站	农高线	东汤变1074农高线农高干12右11#农高线	315	0.15%	251.52	0.69	0.49	0.48	-16.59%	可开放
8789	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干100右10右3#农业线	160	65.70%	22.88	44.81	47.34	105.12	53.16%	可开放
8790	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大屯线	10kV大屯线大电干20右2右2#	315	0.23%	251.26	-	-	0.74	-	可开放

8791	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17961亭站内变压器	400	2.28%	310.89	10.03	17.86	9.11	-4.70%	可开放
8792	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17945亭站内变压器	630	0.01%	503.96	6.55	7.19	0.04	-92.19%	可开放
8793	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17949亭站内变压器	400	0.03%	319.87	15.51	16.02	0.13	-90.84%	可开放
8794	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	大孤山分96右7支1变压器	160	2.88%	123.39	1.11	0.17	4.61	103.79%	可开放
8795	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干156右13变压器	100	52.07%	27.93	66.7	37.95	52.07	-11.65%	可开放
8796	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17853箱式变变压器	500	0.03%	399.86	22.56	21.48	0.14	-92.12%	可开放
8797	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17855箱式变变压器	500	0.03%	399.83	24.65	22.95	0.17	-91.70%	可开放
8798	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17856箱式变变压器	500	0.02%	399.88	18.67	15.65	0.12	-91.98%	可开放
8799	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17913亭站内变压器	400	11.70%	273.2	45.94	49.22	46.8	0.93%	可开放
8800	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17926亭站内变压器	400	8.36%	286.56	31.87	46.1	33.44	2.43%	可开放
8801	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17928亭站内变压器	400	0.04%	319.86	24.15	25.66	0.14	-92.39%	可开放
8802	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分1#	315	18.58%	193.48	38.35	54.94	58.52	23.53%	可开放
8803	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支61#	315	7.91%	227.08	23.43	26.74	24.92	3.13%	可开放
8804	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支42#黄岭一线	200	0.08%	159.84	14.98	13.64	0.16	-89.67%	可开放
8805	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支27#黄岭一线	200	92.61%	0	41.9	89.03	185.22	110.25%	可开放
8806	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支23#黄岭一线	160	4.01%	121.59	8.31	6.47	6.41	-12.17%	可开放
8807	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支19#黄岭一线	315	0.01%	251.97	0.35	0.48	0.03	-70.72%	可开放
8808	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支17#黄岭一线	200	5.69%	148.63	37.1	23.97	11.37	-44.64%	可开放
8809	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支8左6#黄岭一线	315	0.07%	251.77	0.21	0.19	0.23	4.65%	可开放
8810	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支7#黄岭一线	160	23.61%	90.22	54.28	57.06	37.78	-16.57%	可开放

8811	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	千秋支60#黄岭一线	200	0.13%	159.75	8.67	0.28	0.25	-83.02%	可开放
8812	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	千秋支53右2#黄岭一线	50	55.92%	12.04	47.56	25.42	27.96	-23.33%	可开放
8813	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	千秋支8左7#黄岭一线	100	11.35%	68.65	12.34	10.24	11.35	-4.10%	可开放
8814	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	千秋支6#黄岭一线	100	34.62%	45.38	36.59	38.02	34.62	-2.73%	可开放
8815	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	网户电分23右48变压器	160	5.03%	119.96	5.22	7.84	8.04	24.11%	可开放
8816	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17321（新）	500	0.05%	399.74	0.2	0.25	0.26	14.02%	可开放
8817	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分63右21（新）	30	48.00%	9.6	3.05	3.09	14.4	117.29%	可开放
8818	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山干8左22	160	0.08%	127.87	29.32	10.57	0.13	-93.34%	可开放
8819	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	鞍山城支28左2#（新）	315	7.85%	227.26	30.34	24.28	24.74	-9.70%	可开放
8820	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干144右9右4#柱上变压器	200	0.51%	158.99	0.7	0.94	1.01	20.12%	可开放
8821	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解干40左10右13左2#	50	6.90%	36.55	10.67	7.27	3.45	-43.14%	可开放
8822	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分92#	200	0.79%	158.43	0.61	1.63	1.57	60.43%	可开放
8823	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	后英佳苑1#箱变变压器（北）	400	0.05%	319.82	0.24	0.21	0.18	-13.40%	可开放
8824	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	后英佳苑1#箱变变压器（南）	400	0.11%	319.57	0.34	0.55	0.43	12.46%	可开放
8825	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	后英佳苑2#箱变变压器（南）	400	0.06%	319.78	0.35	0.19	0.22	-20.72%	可开放
8826	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	后英佳苑3#箱变变压器（东）	400	0.06%	319.77	0.21	0.2	0.23	4.65%	可开放
8827	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	汤东线	后英佳苑3#箱变变压器（西）	400	0.07%	319.72	0.46	0.28	0.28	-21.98%	可开放
8828	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17504配电变压器	315	0.20%	251.37	1.51	0.71	0.63	-35.41%	可开放
8829	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17515配电变压器	200	6.49%	147.03	10.77	11.75	12.97	9.74%	可开放
8830	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B71配电变压器	400	4.08%	303.7	0.12	0.16	16.3	1065.48%	可开放

8831	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B72配电变压器	400	4.00%	304.02	0. 11	0. 15	15. 98	1105.29%	可开放
8832	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B73配电变压器	500	0.02%	399.88	0. 08	0. 13	0. 12	22.47%	可开放
8833	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B74配电变压器	500	0.06%	399.72	0. 1	0. 22	0. 28	67.33%	可开放
8834	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B75配电变压器	500	0.03%	399.84	0. 08	0. 23	0. 16	41.42%	可开放
8835	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B76配电变压器	500	3.05%	384.76	0. 04	0. 05	15. 24	1851.92%	可开放
8836	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线金家峪分20#	200	0.11%	159.78	-	-	0. 22	-	可开放
8837	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	17516配电变压器	250	18.08%	154.79	40. 82	42. 24	45. 21	5.24%	可开放
8838	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17517配电变压器	315	0.19%	251.4	0. 63	0. 6	0. 6	-2.41%	可开放
8839	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17518配电变压器	100	29.49%	50.51	20. 26	20. 76	29. 49	20.65%	可开放
8840	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17520配电变压器	100	2.38%	77.62	39. 4	41. 8	2. 38	-75.42%	可开放
8841	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17719站内变压器	160	0.29%	127.53	24. 4	29. 33	0. 47	-86.12%	可开放
8842	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17786箱式变电站变压器	400	0.07%	319.72	29. 66	30. 41	0. 28	-90.28%	可开放
8843	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17804箱式变电站变压器	400	0.16%	319.36	73. 63	71. 31	0. 64	-90.68%	可开放
8844	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17806	500	0.04%	399.78	29. 87	28. 42	0. 22	-91.42%	可开放
8845	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17807	500	0.04%	399.79	27. 83	30. 37	0. 21	-91.31%	可开放
8846	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17809	500	14.37%	328.17	68. 85	83. 41	71. 83	2.14%	可开放
8847	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17810站内变压器	500	3.29%	383.57	24. 5	19. 18	16. 43	-18.11%	可开放
8848	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17813站内变压器	400	0.06%	319.78	28. 97	25. 92	0. 22	-91.29%	可开放
8849	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17814站内变压器	400	0.02%	319.91	2. 51	1. 98	0. 09	-81.06%	可开放
8850	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17815站内变压器	400	0.05%	319.79	0. 2	0. 25	0. 21	2.47%	可开放

8851	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17817站内变压器	500	0.04%	399.81	25.09	26.64	0.19	-91.30%	可开放
8852	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17821站内变压器	315	13.24%	210.28	31.42	34.36	41.72	15.23%	可开放
8853	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17822站内变压器	315	0.13%	251.59	29.73	0.39	0.41	-88.26%	可开放
8854	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17823站内变压器	315	24.28%	175.51	53.48	54.55	76.49	19.59%	可开放
8855	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17816站内变压器	630	0.04%	503.74	36.69	39.77	0.26	-91.58%	可开放
8856	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17818站内变压器	500	6.85%	365.76	31.24	32.86	34.24	4.69%	可开放
8857	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17819站内变压器	400	5.15%	299.42	24.7	17.93	20.58	-8.72%	可开放
8858	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17820站内变压器	500	0.02%	399.89	0.12	0.1	0.11	-4.26%	可开放
8859	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17824-2站内变压器	400	0.08%	319.68	44	54.04	0.32	-91.47%	可开放
8860	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17824-3站内变压器	200	0.20%	159.6	40.93	37.24	0.4	-90.11%	可开放
8861	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17825-1站内变压器	400	0.07%	319.73	41.19	39.74	0.27	-91.90%	可开放
8862	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17825-3站内变压器	315	0.09%	251.71	0.27	0.28	0.29	3.64%	可开放
8863	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17826-2站内变压器	315	0.11%	251.64	32.92	34.32	0.36	-89.54%	可开放
8864	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17827-1站内变压器	400	0.05%	319.81	0.2	0.2	0.19	-2.53%	可开放
8865	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17828-1站内变压器	315	0.12%	251.63	27.19	34.69	0.37	-88.33%	可开放
8866	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17731站内变压器	630	4.28%	477.05	24	24.23	26.95	5.97%	可开放
8867	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17339站内变压器	400	7.37%	290.52	25.97	30.26	29.48	6.54%	可开放
8868	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17726站内变压器	315	16.23%	200.89	49.35	51.48	51.11	1.77%	可开放
8869	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17727站内变压器	500	6.26%	368.71	31.01	35.19	31.29	0.45%	可开放
8870	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17730站内变压器	500	10.31%	348.44	46.21	48.87	51.56	5.63%	可开放

8871	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17729站内变压器	400	10.77%	276.92	31.85	36.43	43.08	16.30%	可开放
8872	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17728站内变压器	500	5.87%	370.64	25.95	29.29	29.36	6.37%	可开放
8873	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17753站内变压器	500	7.53%	362.33	46.24	45.99	37.67	-9.74%	可开放
8874	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17745站内变压器	400	3.94%	304.23	0.12	0.12	15.77	1046.37%	可开放
8875	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17328站内变压器	400	0.05%	319.79	22.8	18.79	0.21	-90.40%	可开放
8876	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17327站内变压器	400	0.04%	319.84	29.27	30.2	0.16	-92.61%	可开放
8877	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17326站内变压器	400	0.04%	319.85	22.79	23.05	0.15	-91.89%	可开放
8878	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17788站内变压器	400	0.08%	319.7	31.75	28.76	0.3	-90.28%	可开放
8879	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17749站内变压器	400	0.06%	319.78	23.33	20.56	0.22	-90.29%	可开放
8880	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17724站内变压器	500	7.64%	361.82	41.39	48.62	38.18	-3.96%	可开放
8881	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17725站内变压器	500	0.09%	399.54	64.84	71.03	0.46	-91.58%	可开放
8882	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17759站内变压器	400	5.03%	299.88	15.97	19.42	20.12	12.24%	可开放
8883	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪绿一线	17760站内变压器	400	4.23%	303.09	17.66	17.45	16.91	-2.15%	可开放
8884	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17761站内变压器	500	0.01%	399.94	18.33	17.46	0.06	-94.28%	可开放
8885	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17762站内变压器	500	3.12%	384.42	6.85	17.4	15.58	50.81%	可开放
8886	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17764站内变压器	315	8.06%	226.6	24.78	25.62	25.4	1.24%	可开放
8887	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17765站内变压器	500	4.57%	377.17	18.65	21.94	22.83	10.64%	可开放
8888	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17767站内变压器	500	4.96%	375.22	23.49	27.94	24.78	2.71%	可开放
8889	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17768站内变压器	500	4.40%	378.02	19.61	23.46	21.98	5.87%	可开放
8890	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17746站内变压器	400	0.03%	319.88	18.76	17.44	0.12	-92.00%	可开放

8891	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17733站内变压器	400	0.03%	319.88	6. 8	11. 63	0. 12	-86.72%	可开放
8892	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17734站内变压器	400	0.09%	319.65	30. 23	37. 23	0. 35	-89.24%	可开放
8893	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17747站内变压器	400	1.43%	314.29	16. 42	10. 18	5. 71	-41.03%	可开放
8894	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17323站内变压器	400	0.05%	319.81	4. 74	0. 2	0. 19	-79.98%	可开放
8895	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17324站内变压器	400	0.05%	319.79	27. 44	22. 6	0. 21	-91.25%	可开放
8896	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17325站内变压器	315	0.06%	251.81	22. 54	20. 09	0. 19	-90.82%	可开放
8897	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17720站内变压器	400	6.13%	295.47	23. 45	22. 94	24. 53	2.28%	可开放
8898	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17721站内变压器	400	3.86%	304.58	22. 2	25. 92	15. 42	-16.66%	可开放
8899	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17732站内变压器	400	0.04%	319.85	18. 37	19. 71	0. 15	-90.96%	可开放
8900	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17787站内变压器	400	0.05%	319.79	25. 66	21. 62	0. 21	-90.95%	可开放
8901	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17752站内变压器	400	0.06%	319.76	38. 4	30. 22	0. 24	-92.09%	可开放
8902	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17735站内变压器	500	0.05%	399.76	25. 31	38. 29	0. 24	-90.26%	可开放
8903	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17751站内变压器	400	0.05%	319.81	22. 93	30. 15	0. 19	-90.90%	可开放
8904	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17763站内变压器	500	2.16%	389.21	14. 11	11. 99	10. 79	-12.55%	可开放
8905	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17766站内变压器	500	3.00%	385	16. 95	14. 46	15	-5.93%	可开放
8906	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17795箱式变电站变压器	500	0.03%	399.85	5. 95	4. 72	0. 15	-84.12%	可开放
8907	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17796箱式变电站变压器	315	0.14%	251.56	10. 87	12. 68	0. 44	-79.88%	可开放
8908	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17331站内变压器	400	0.05%	319.79	24. 33	21. 15	0. 21	-90.71%	可开放
8909	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17332站内变压器	200	0.21%	159.59	26. 8	24. 69	0. 41	-87.63%	可开放
8910	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17333站内变压器	400	0.05%	319.81	24. 45	22. 15	0. 19	-91.18%	可开放

8911	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17334站内变压器	400	0.05%	319.79	23.93	22.7	0.21	-90.63%	可开放
8912	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17757	400	0.05%	319.79	28.95	24.61	0.21	-91.48%	可开放
8913	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17758箱式变电站变压器	500	0.03%	399.86	17.51	13.52	0.14	-91.06%	可开放
8914	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17777箱式变电站变压器	400	4.92%	300.34	19.73	21.28	19.66	-0.18%	可开放
8915	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17778箱式变电站变压器	400	0.07%	319.72	25.02	23.97	0.28	-89.42%	可开放
8916	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17722	315	0.13%	251.58	28.04	32.69	0.42	-87.76%	可开放
8917	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17723	400	0.09%	319.66	33.68	34.31	0.34	-89.95%	可开放
8918	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17742	400	6.73%	293.08	26.32	26.36	26.92	1.13%	可开放
8919	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17744箱式变电站	500	0.03%	399.84	24.81	26.16	0.16	-91.97%	可开放
8920	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17798站内变压器	400	0.05%	319.79	13.75	12.56	0.21	-87.64%	可开放
8921	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17799站内变压器	400	0.05%	319.81	5.76	6.15	0.19	-81.84%	可开放
8922	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17797站内变压器	400	0.08%	319.69	40.22	34.35	0.31	-91.22%	可开放
8923	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17792站内变压器	400	0.05%	319.8	24.48	23.77	0.2	-90.96%	可开放
8924	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17793站内变压器	400	0.07%	319.73	42.74	23.27	0.27	-92.05%	可开放
8925	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17790站内变压器	400	0.06%	319.75	24.27	25.88	0.25	-89.85%	可开放
8926	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17791站内变压器	400	0.09%	319.64	33.79	30.26	0.36	-89.68%	可开放
8927	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17776站内变压器	400	0.06%	319.75	26.78	24.17	0.25	-90.34%	可开放
8928	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17750站内变压器	400	4.41%	302.37	21.05	18.81	17.63	-8.48%	可开放
8929	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17743站内变压器	400	0.06%	319.77	26.32	25.61	0.23	-90.65%	可开放
8930	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17739站内变压器	200	0.31%	159.39	35.72	36.01	0.61	-86.93%	可开放

8931	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17740站内变压器	630	3.30%	483.23	22. 62	0. 11	20. 77	-4.18%	可开放
8932	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17741站内变压器	630	0.02%	503.86	26. 84	31. 08	0. 14	-92.78%	可开放
8933	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17322站内变压器	500	0.04%	399.82	30. 23	32. 23	0. 18	-92.28%	可开放
8934	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17330站内变压器	400	0.10%	319.61	42. 69	34. 2	0. 39	-90.44%	可开放
8935	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17335站内变压器	500	0.02%	399.91	28. 09	17. 33	0. 09	-94.34%	可开放
8936	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17336站内变压器	400	0.06%	319.76	24. 62	24. 04	0. 24	-90.13%	可开放
8937	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17337站内变压器	500	0.04%	399.82	24. 6	28. 82	0. 18	-91.45%	可开放
8938	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17338箱式变电站变压器	500	0.03%	399.83	23. 42	24. 46	0. 17	-91.48%	可开放
8939	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T13亭站内变压器	400	7.95%	288.21	32. 45	34. 21	31. 79	-1.02%	可开放
8940	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17833站内变压器	500	0.03%	399.86	21. 4	22. 46	0. 14	-91.91%	可开放
8941	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17834站内变压器	500	3.91%	380.45	0. 14	0. 14	19. 55	1081.71%	可开放
8942	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17988站内变压器	315	10.07%	220.27	31. 83	29. 99	31. 73	-0.16%	可开放
8943	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分18左5左1#千山线	315	8.84%	224.15	25. 1	21. 88	27. 85	5.34%	可开放
8944	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17868变压器	250	2.92%	192.71	6. 23	6. 8	7. 29	8.17%	可开放
8945	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学二线	17883站内变压器	500	0.04%	399.82	23. 13	0. 16	0. 18	-91.18%	可开放
8946	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17897站内变压器	500	0.02%	399.89	0. 12	0. 13	0. 11	-4.26%	可开放
8947	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17921站内变压器	500	0.04%	399.81	27. 74	25. 36	0. 19	-91.72%	可开放
8948	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	玉岱二线10-1#环网柜1#	100	64.69%	15.31	-	78. 28	64. 69	-	可开放
8949	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右10#	100	1.10%	78.9	44. 11	55. 15	1. 1	-84.21%	可开放
8950	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	高中线	高中干17#高中线	30	66.77%	3.97	19. 72	20. 34	20. 03	0.78%	可开放

8951	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17748站内变压器	400	0.04%	319.86	22. 68	20. 35	0. 14	-92.14%	可开放
8952	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17959亭站内变压器	400	3.79%	304.83	16. 85	15. 01	15. 17	-5.12%	可开放
8953	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17960亭站内变压器	400	4.23%	303.08	14. 33	14. 93	16. 92	8.66%	可开放
8954	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17946亭站内变压器	630	0.01%	503.93	11. 32	11. 26	0. 07	-92.14%	可开放
8955	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	自腾二线自腾干3#	400	8.21%	287.17	33. 1	39. 4	32. 83	-0.41%	可开放
8956	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干132右2#太和宫线	50	67.42%	6.29	89. 13	36. 96	33. 71	-38.50%	可开放
8957	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17969亭站内变压器	400	0.90%	316.39	6. 08	5. 34	3. 61	-22.94%	可开放
8958	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17964亭站内变压器	400	4.36%	302.58	18. 68	20. 63	17. 42	-3.43%	可开放
8959	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17944亭站内变压器	630	0.02%	503.9	23. 85	18. 03	0. 1	-93.52%	可开放
8960	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T01亭站内变压器	500	0.03%	399.86	39. 92	18. 05	0. 14	-94.08%	可开放
8961	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大电线	11678亭站内变压器	500	7.93%	360.34	28. 27	32. 87	39. 66	18.44%	可开放
8962	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分2左27#柱上变压器	500	0.14%	399.28	0. 85	0. 86	0. 72	-7.96%	可开放
8963	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17912亭站内变压器	400	10.20%	279.22	38. 85	49. 04	40. 78	2.45%	可开放
8964	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17972亭站内变压器	400	6.23%	295.1	25. 47	37. 32	24. 9	-1.13%	可开放
8965	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	17907亭站内变压器	400	0.07%	319.73	33. 54	38. 06	0. 27	-91.03%	可开放
8966	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17909亭站内变压器	400	0.06%	319.76	28. 46	30. 66	0. 24	-90.82%	可开放
8967	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	17911亭站内变压器	400	3.50%	306	22. 07	16. 34	14	-20.35%	可开放
8968	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干89右3#解唐线	160	5.35%	119.44	34. 03	8. 41	8. 56	-49.85%	可开放
8969	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干96#解唐线	160	0.36%	127.43	84. 36	25. 88	0. 57	-91.78%	可开放
8970	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干66#解唐线	315	3.24%	241.78	19. 87	5. 43	10. 22	-28.28%	可开放

8971	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	唐解干63左5#解唐线	250	1.41%	196.48	3. 67	3. 77	3. 52	-2.06%	可开放
8972	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干61#解唐线	50	50.86%	14.57	130. 38	28. 76	25. 43	-55.84%	可开放
8973	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干58右20#解唐线	200	0.76%	158.48	67. 87	1. 3	1. 52	-85.03%	可开放
8974	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干35#	50	5.32%	37.34	99. 61	41. 75	2. 66	-83.66%	可开放
8975	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干57#	315	20.20%	188.36	2. 11	1. 08	63. 64	449.19%	可开放
8976	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干79左4#	200	15.84%	128.33	30. 79	28. 71	31. 67	1.42%	可开放
8977	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分61右2#解唐线	160	0.37%	127.41	39. 26	38. 6	0. 59	-87.74%	可开放
8978	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分60左4#解唐线	100	56.40%	23.6	54. 1	56. 18	56. 4	2.10%	可开放
8979	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分52左2右2#解唐线	100	65.88%	14.12	133. 21	99. 29	65. 88	-29.68%	可开放
8980	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分52左3左10#解唐线	100	59.67%	20.33	91. 67	98. 61	59. 67	-19.32%	可开放
8981	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分52左6#解唐线	160	31.83%	77.07	21. 59	39. 08	50. 93	53.59%	可开放
8982	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分52左11#解唐线	100	59.15%	20.85	58. 74	56. 51	59. 15	0.35%	可开放
8983	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分41右19#解唐线	100	57.44%	22.56	78. 77	67. 59	57. 44	-14.61%	可开放
8984	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分32支1#	160	29.09%	81.46	61. 06	76. 88	46. 54	-12.70%	可开放
8985	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分30#解唐线	100	53.18%	26.82	52. 24	58. 16	53. 18	0.90%	可开放
8986	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分22右1支1	200	13.90%	132.2	28. 36	37. 58	27. 8	-0.99%	可开放
8987	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分18左5#解唐线	100	42.21%	37.79	41. 38	36. 01	42. 21	1.00%	可开放
8988	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干102右2#	160	9.09%	113.45	4. 46	41. 3	14. 55	80.62%	可开放
8989	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分75#解唐线	100	34.64%	45.36	32. 69	35. 4	34. 64	2.94%	可开放
8990	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分78左9#解唐线	100	73.49%	6.51	93. 81	73. 7	73. 49	-11.49%	可开放

8991	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分86#	100	24.22%	55.78	24.88	21.92	24.22	-1.34%	可开放
8992	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干145左5#	30	97.63%	0	26.02	31.53	29.29	6.10%	可开放
8993	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17521站内变压器	400	0.35%	318.61	4.98	0.16	1.39	-47.17%	可开放
8994	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17965亭站内变压器	400	5.00%	299.99	22.15	19.85	20.01	-4.95%	可开放
8995	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17971亭站内变压器	400	0.06%	319.77	0.34	0.32	0.23	-17.75%	可开放
8996	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17507站内变压器	315	15.72%	202.48	41.66	42.44	49.52	9.03%	可开放
8997	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17874箱式变电站站内变压器	500	0.03%	399.87	18.15	25.82	0.13	-91.54%	可开放
8998	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17877箱式变电站站内变压器	500	3.72%	381.38	13.82	17.85	18.62	16.07%	可开放
8999	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分24左5#太和宫线	160	32.87%	75.41	71.07	60.35	52.59	-13.98%	可开放
9000	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分9右2#太和宫线	200	31.27%	97.46	78.08	53.06	62.54	-10.50%	可开放
9001	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分40左1#太和宫线	400	0.09%	319.64	30.95	0.34	0.36	-89.21%	可开放
9002	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	东风分45#柱上变压器	100	80.81%	0	79.07	91.97	80.81	1.09%	可开放
9003	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干121#	160	0.89%	126.58	67.83	60.07	1.42	-85.53%	可开放
9004	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干115右2#摩云线	250	0.07%	199.82	33.1	30.04	0.18	-92.63%	可开放
9005	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干132#摩云线	315	0.12%	251.63	37.26	32.58	0.37	-90.03%	可开放
9006	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干134左7#摩云线	200	0.14%	159.72	4.5	4.38	0.28	-75.06%	可开放
9007	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干144右7#摩云线	200	69.88%	20.25	149.39	111.37	139.75	-3.28%	可开放
9008	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干153#摩云线	400	0.87%	316.52	4.12	3.03	3.48	-8.09%	可开放
9009	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干162右5#摩云线	200	8.96%	142.08	40.47	19.57	17.92	-33.46%	可开放
9010	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干144右12左6#摩云线	100	54.22%	25.78	146.66	95.33	54.22	-39.20%	可开放

9011	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干178#摩云线	200	11.60%	136.81	39.22	16.72	23.19	-23.11%	可开放
9012	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云干192#摩云线	400	0.06%	319.77	0.59	0.24	0.23	-37.56%	可开放
9013	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干200#摩云线	160	17.56%	99.9	25.2	23.65	28.1	5.60%	可开放
9014	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干201左6#摩云线	100	42.97%	37.03	225.67	64.43	42.97	-56.36%	可开放
9015	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干201左10#摩云线	100	62.12%	17.88	57.2	57.58	62.12	4.21%	可开放
9016	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干144右21左3#摩云线	100	57.72%	22.28	64.39	46.52	57.72	-5.32%	可开放
9017	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干203右2#摩云线	160	15.28%	103.56	36.27	27.78	24.44	-17.91%	可开放
9018	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干203右7#摩云线	200	1.90%	156.2	75.19	33.9	3.8	-77.52%	可开放
9019	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干210左11#摩云线	200	15.27%	129.46	17.68	19.08	30.54	31.43%	可开放
9020	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	金家峪分12#摩云线	315	0.06%	251.8	0.42	0.24	0.2	-30.99%	可开放
9021	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	17968亭站内变压器	400	3.54%	305.85	12.68	13.1	14.15	5.64%	可开放
9022	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17970亭站内变压器	315	7.20%	229.33	17.11	15.97	22.67	15.11%	可开放
9023	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17957亭站内变压器	630	0.00%	503.99	0.02	0.01	0.01	-29.29%	可开放
9024	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分41右09左20#变压器	100	0.47%	79.53	0	0.03	0.47	-	可开放
9025	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分41右09左22#	315	0.03%	251.9	1.29	0.97	0.1	-72.16%	可开放
9026	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	朱家峪支34左15#	315	0.17%	251.47	31.58	30.13	0.53	-87.05%	可开放
9027	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	胡家庙分63右20右4左2#七岭子北线	315	0.20%	251.38	0.04	0.34	0.62	293.70%	可开放
9028	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云线107右17右03#柱上变压器	50	2.88%	38.56	23.28	2.4	1.44	-75.13%	可开放
9029	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线东风分5左1	50	71.60%	4.2	17.87	12.54	35.8	41.54%	可开放
9030	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线#145柱上变压器	50	1.54%	39.23	0.73	2.22	0.77	2.70%	可开放

9031	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支146右17#七岭北线	100	28.21%	51.79	30. 2	7. 65	28. 21	-3.35%	可开放
9032	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17849站内变压器	500	3.04%	384.8	0. 12	0. 14	15. 2	1025.46%	可开放
9033	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17851站内变压器	500	3.33%	383.36	0. 15	0. 17	16. 64	953.25%	可开放
9034	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17885站内变压器	500	4.01%	379.93	20. 33	19. 3	20. 07	-0.64%	可开放
9035	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17886站内变压器	500	3.64%	381.82	15. 7	18. 29	18. 18	7.61%	可开放
9036	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17887站内变压器	500	4.53%	377.34	0. 15	0. 17	22. 66	1129.09%	可开放
9037	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17866变压器	500	0.02%	399.88	18. 04	21. 6	0. 12	-91.84%	可开放
9038	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线侯角分58左10#	315	0.24%	251.23	0. 82	0. 96	0. 77	-3.10%	可开放
9039	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线黄岭干134#	160	0.80%	126.72	-	1. 42	1. 28	-	可开放
9040	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭干123#黄岭一线	250	12.63%	168.43	0. 9	0. 19	31. 57	492.26%	可开放
9041	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭干100#黄岭一线	100	18.99%	61.01	13. 24	14. 39	18. 99	19.76%	可开放
9042	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	黄岭二线黄岭干95#	200	0.63%	158.75	-	12. 66	1. 25	-	可开放
9043	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	黄岭干142左7#柱上变压器	100	83.56%	0	70. 2	300. 04	83. 56	9.10%	可开放
9044	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右22#	160	0.34%	127.45	71. 14	39. 32	0. 55	-91.21%	可开放
9045	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右17#	50	4.42%	37.79	94. 01	97. 67	2. 21	-84.67%	可开放
9046	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右14左2#	315	0.18%	251.42	20. 7	23. 3	0. 58	-83.26%	可开放
9047	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右13右1#	100	1.61%	78.39	57. 44	66. 71	1. 61	-83.26%	可开放
9048	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右2#	30	14.67%	19.6	132. 15	70. 26	4. 4	-81.75%	可开放
9049	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云山干64右5	315	0.47%	250.52	13. 37	5. 6	1. 48	-66.73%	可开放
9050	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭干157右5#黄岭一线	30	15.23%	19.43	72. 45	48. 04	4. 57	-74.88%	可开放

9051	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	千秋支7左5#黄岭一线	50	2.62%	38.69	51.96	45.34	1.31	-84.12%	可开放
9052	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	千秋支8左3右2#	100	0.00%	80	59.63	51.17	0	-100.00%	可开放
9053	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	千秋支8左3右3#黄岭一线	200	0.01%	159.98	5.55	0.17	0.02	-94.00%	可开放
9054	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	17738站内变压器	400	7.05%	291.79	29.66	27.97	28.21	-2.47%	可开放
9055	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分71#	100	62.76%	17.24	56.49	53.8	62.76	5.40%	可开放
9056	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分52左07左1#	200	50.15%	59.71	109.19	122.37	100.29	-4.16%	可开放
9057	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17967亭站内变压器	400	4.25%	303.01	19.72	29.06	16.99	-7.18%	可开放
9058	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17963亭站内变压器	400	0.03%	319.87	15.82	12.44	0.13	-90.93%	可开放
9059	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17962亭站内变压器	400	4.15%	303.4	15.97	17.65	16.6	1.95%	可开放
9060	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉峦一线	17956亭站内变压器	315	0.00%	252	0	0	0	-	可开放
9061	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干169右33	50	72.96%	3.52	40.49	36.19	36.48	-5.08%	可开放
9062	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干#177右3	100	39.73%	40.27	30.2	28.54	39.73	14.70%	可开放
9063	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干175#太和宫线	100	37.23%	42.77	96.27	38.03	37.23	-37.81%	可开放
9064	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17975站内变压器	500	0.03%	399.84	24.89	25.43	0.16	-91.98%	可开放
9065	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17979站内变压器	315	0.10%	251.69	30.3	29.61	0.31	-89.89%	可开放
9066	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17980站内变压器	315	0.10%	251.69	32.06	32.89	0.31	-90.17%	可开放
9067	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	大孤山分96右7支2#	315	0.73%	249.71	3.17	0.05	2.29	-15.01%	可开放
9068	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干34#东铁线	100	4.40%	75.6	88.23	67.72	4.4	-77.67%	可开放
9069	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南官线	东铁线东铁干45左11右2#东铁线	100	2.74%	77.26	6.44	2.83	2.74	-34.77%	可开放
9070	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干53左20#东铁线	100	68.84%	11.16	55.59	66.78	68.84	11.28%	可开放

9071	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干55#东铁线	50	48.90%	15.55	22.92	25.62	24.45	3.28%	可开放
9072	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干60#东铁线	100	0.80%	79.2	2.8	0.98	0.8	-46.55%	可开放
9073	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干64右4#东铁线	315	0.32%	250.98	73.51	48.35	1.02	-88.22%	可开放
9074	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干125支1右1#	50	65.10%	7.45	46.1	41.44	32.55	-15.97%	可开放
9075	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	梨花峪支43#齐胡线	200	17.24%	125.53	31.63	31	34.47	4.39%	可开放
9076	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	金家岭支137#	200	0.00%	160	52.12	0	0	-100.00%	可开放
9077	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	千秋支38#黄岭一线	160	1.27%	125.97	2.11	2.12	2.03	-1.91%	可开放
9078	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干169右6#太和宫线	30	1.67%	23.5	0.41	0.49	0.5	10.43%	可开放
9079	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干74#太和宫线	100	26.61%	53.39	28.04	39.58	26.61	-2.58%	可开放
9080	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干82#	100	65.06%	14.94	61.11	55.76	65.06	3.18%	可开放
9081	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干93#太和宫线	80	86.43%	0	86.96	80.35	69.14	-10.83%	可开放
9082	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分18左1#千山线	315	15.88%	201.99	51.78	48.39	50.01	-1.72%	可开放
9083	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分21#千山线	100	47.01%	32.99	36.71	37.68	47.01	13.16%	可开放
9084	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分35#千山线	160	49.64%	48.58	74.53	85.9	79.42	3.23%	可开放
9085	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右19右4#	50	5.26%	37.37	102.98	78.44	2.63	-84.02%	可开放
9086	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干20右1#	200	18.53%	122.94	45.08	35.46	37.06	-9.33%	可开放
9087	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分78#	160	16.16%	102.15	31.57	29.42	25.85	-9.51%	可开放
9088	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户屯分#23右11解唐线	200	36.26%	87.49	72.23	79.76	72.51	0.19%	可开放
9089	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17871站内变压器	500	5.67%	371.63	26.12	28.63	28.37	4.22%	可开放
9090	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17872站内变压器	500	0.73%	396.33	0.1	0.08	3.67	505.81%	可开放

9091	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐谢干67左1#	160	30.60%	79.04	48.98	49.47	48.96	-0.02%	可开放
9092	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科水二线	科水干10#科水二线	160	37.62%	67.81	48.6	55.97	60.19	11.29%	可开放
9093	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17846箱式变电站变压器	500	0.02%	399.89	16.94	17.95	0.11	-91.94%	可开放
9094	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干123#太和宫线	100	84.92%	0	34.49	89.49	84.92	56.91%	可开放
9095	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干123右2#太和宫线	200	50.98%	58.04	86.15	105.35	101.96	8.79%	可开放
9096	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干123右7左1#太和宫线	100	67.49%	12.51	78.33	74.89	67.49	-7.18%	可开放
9097	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干123右9右1#太和宫线	100	25.92%	54.08	26.71	21.83	25.92	-1.49%	可开放
9098	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干127右6#太和宫线	100	7.30%	72.7	7.25	8.47	7.3	0.34%	可开放
9099	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干134右5#太和宫线	200	51.61%	56.78	64.6	81.47	103.22	26.41%	可开放
9100	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干134右8#太和宫线	100	1.09%	78.91	34.83	2.24	1.09	-82.31%	可开放
9101	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干140右9#太和宫线	100	60.93%	19.07	103.62	81.89	60.93	-23.32%	可开放
9102	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干140右10#太和宫线	160	13.48%	106.44	23.45	22.19	21.56	-4.11%	可开放
9103	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干147右6#太和宫线	100	12.80%	67.2	40.13	11.5	12.8	-43.52%	可开放
9104	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干156右3#太和宫线	50	19.12%	30.44	9.28	10.3	9.56	1.50%	可开放
9105	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干156右4#太和宫线	50	60.02%	9.99	24.75	38.27	30.01	10.11%	可开放
9106	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干156右9#太和宫线	160	10.89%	110.58	16.93	14.9	17.42	1.44%	可开放
9107	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干163#太和宫线	250	5.40%	186.51	27.12	24.42	13.49	-29.47%	可开放
9108	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干164#太和宫线	315	2.12%	245.33	16.24	23.87	6.67	-35.91%	可开放
9109	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干169右24#太和宫线	50	41.54%	19.23	28.08	20.81	20.77	-14.00%	可开放
9110	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干134右3左1#	160	19.54%	96.73	30.97	34.73	31.27	0.48%	可开放

9111	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17832亭站内变压器	500	10.77%	346.15	44. 16	55. 54	53. 85	10.43%	可开放
9112	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科城线	17812站内变压器	500	0.04%	399.8	27. 41	33. 25	0. 2	-91.46%	可开放
9113	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T03亭站内变压器	500	0.03%	399.87	19. 34	20. 99	0. 13	-91.80%	可开放
9114	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T05亭站内变压器	500	3.73%	381.34	0. 26	0. 14	18. 66	747.17%	可开放
9115	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T10亭站内变压器	500	0.02%	399.89	15. 74	13. 96	0. 11	-91.64%	可开放
9116	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17863变压器	500	0.03%	399.85	23. 42	23. 4	0. 15	-92.00%	可开放
9117	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17867变压器	500	0.03%	399.84	27. 16	28. 76	0. 16	-92.32%	可开放
9118	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17982站内变压器	500	2.20%	388.98	0. 09	0. 07	11. 02	1006.55%	可开放
9119	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪北线	17984站内变压器	500	0.01%	399.96	0. 05	0. 04	0. 04	-10.56%	可开放
9120	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪双线	17985站内变压器	500	1.19%	394.04	0. 05	0. 06	5. 96	991.79%	可开放
9121	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17903干式变压器	500	0.03%	399.84	19. 89	19. 67	0. 16	-91.03%	可开放
9122	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分66右17右01#	100	69.60%	10.4	39. 83	37. 41	69. 6	32.19%	可开放
9123	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分66右20左3#解唐线	200	15.10%	129.81	23. 4	22. 18	30. 19	13.59%	可开放
9124	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分66右20左7#解唐线	315	5.66%	234.16	41. 49	41. 29	17. 84	-34.43%	可开放
9125	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分66右29#解唐线	315	0.05%	251.83	61. 09	68. 74	0. 17	-94.72%	可开放
9126	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分66右8左14#解唐线	100	25.04%	54.96	41. 78	46. 57	25. 04	-22.58%	可开放
9127	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线小岭子分66右8左5#解唐线	100	22.08%	57.92	19. 21	21. 16	22. 08	7.21%	可开放
9128	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干100#解唐线	315	4.40%	238.14	14. 64	29. 34	13. 86	-2.70%	可开放
9129	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户电分41#解唐线	250	0.64%	198.4	118. 77	88. 86	1. 6	-88.39%	可开放
9130	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网户电分38右8#解唐线	100	0.80%	79.2	52. 29	41. 26	0. 8	-87.63%	可开放

9131	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线网 户电分9右2#解唐线	315	0.16%	251.49	41. 19	44. 78	0. 51	-88.87%	可开放
9132	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分96右9#	160	0.59%	127.06	43. 93	88. 8	0. 94	-85.37%	可开放
9133	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17904干式变压器	500	0.02%	399.88	15. 32	15. 26	0. 12	-91.15%	可开放
9134	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17905干式变压器	500	9.70%	351.48	43. 42	42. 28	48. 52	5.71%	可开放
9135	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	对桩石分24右8#太和宫 线	200	16.40%	127.2	-	47. 32	32. 8	-	可开放
9136	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干15右 11右1#太和宫线	100	38.60%	41.4	49. 34	39. 71	38. 6	-11.55%	可开放
9137	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干#17左8左4左1	200	0.18%	159.64	19. 65	0. 31	0. 36	-86.46%	可开放
9138	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干#17 左8左5左9	200	55.11%	49.79	81. 72	106. 16	110. 21	16.13%	可开放
9139	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干#17左8左8左9	100	28.36%	51.64	43. 6	34. 9	28. 36	-19.35%	可开放
9140	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干#17 左8左9#太和宫线	100	53.54%	26.46	45. 51	40. 4	53. 54	8.46%	可开放
9141	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干#17 左14左1左3	20	51.80%	5.64	9. 23	8. 83	10. 36	5.94%	可开放
9142	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干#17 左14左2	100	20.09%	59.91	13. 43	22. 21	20. 09	22.31%	可开放
9143	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干#17 左18左4	100	23.68%	56.32	80. 94	48. 18	23. 68	-45.91%	可开放
9144	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干#17 左20左2#太和宫线	50	2.16%	38.92	41. 98	95. 35	1. 08	-83.96%	可开放
9145	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干49# 太和宫线	100	56.47%	23.53	40. 89	43. 46	56. 47	17.52%	可开放
9146	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干52# 太和宫线	160	19.91%	96.14	18. 87	22. 34	31. 86	29.94%	可开放
9147	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干56左 2#太和宫线	100	69.10%	10.9	61. 15	65. 78	69. 1	6.30%	可开放
9148	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分3左 3#太和宫线	200	11.26%	137.48	104. 93	26. 78	22. 52	-53.67%	可开放
9149	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分4右3 左1#太和宫线	100	62.40%	17.6	104. 96	110. 17	62. 4	-22.90%	可开放
9150	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分4右3 右3#	100	94.35%	0	124. 25	97. 45	94. 35	-12.86%	可开放

9151	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	对桩石分12右4#太和宫线	315	2.00%	245.7	7. 63	6. 57	6. 3	-9.13%	可开放
9152	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分19右1#太和宫线	100	69.83%	10.17	66. 87	66. 57	69. 83	2.19%	可开放
9153	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分19右8#太和宫线	160	0.43%	127.31	12. 48	12. 01	0. 69	-76.49%	可开放
9154	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分29右6#太和宫线	160	51.99%	44.82	83. 43	84. 75	83. 18	-0.15%	可开放
9155	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分34右3#太和宫线	160	25.58%	87.07	76. 38	47. 45	40. 93	-26.80%	可开放
9156	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分39右11#太和宫线	100	32.68%	47.32	130. 49	50. 54	32. 68	-49.96%	可开放
9157	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分42#太和宫线	200	16.86%	126.28	68. 77	34. 1	33. 72	-29.98%	可开放
9158	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分46右15#太和宫线	100	64.04%	15.96	96. 57	91. 91	64. 04	-18.57%	可开放
9159	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分56右3#太和宫线	30	0.00%	24	0. 6	1. 21	0	-100.00%	可开放
9160	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	对桩石分79#太和宫线	50	90.92%	0	45. 05	26. 4	45. 46	0.45%	可开放
9161	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分9右7#太和宫线	100	56.44%	23.56	48. 13	46. 89	56. 44	8.29%	可开放
9162	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分9右12#太和宫线	100	54.75%	25.25	92. 96	47. 2	54. 75	-23.26%	可开放
9163	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分9右18#太和宫线	160	2.84%	123.45	4. 55	4. 48	4. 55	0.00%	可开放
9164	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分14#太和宫线	315	16.91%	198.74	95. 38	63. 52	53. 26	-25.27%	可开放
9165	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分17左9#太和宫线	400	0.11%	319.56	0. 52	0. 49	0. 44	-8.01%	可开放
9166	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分24左7右8#太和宫线	250	2.51%	193.73	13. 35	11. 02	6. 27	-31.47%	可开放
9167	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分20右1#太和宫线	100	26.98%	53.02	120. 58	40. 05	26. 98	-52.70%	可开放
9168	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分21#太和宫线	200	0.18%	159.64	0. 31	0. 37	0. 36	7.76%	可开放
9169	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分22#太和宫线	100	29.37%	50.63	106. 79	69. 56	29. 37	-47.56%	可开放
9170	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分24左12#太和宫线	200	0.20%	159.61	60. 31	65. 3	0. 39	-91.96%	可开放

9171	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28北1#太和宫线	100	46.56%	33.44	45.59	51.28	46.56	1.06%	可开放
9172	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分40左18#太和宫线	315	0.13%	251.59	37.83	0.79	0.41	-89.59%	可开放
9173	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分38#太和宫线	315	0.08%	251.75	0.23	0.19	0.25	4.26%	可开放
9174	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28北1右17#太和宫线	160	4.28%	121.16	6.03	9.37	6.84	6.50%	可开放
9175	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28右15右1#太和宫线	100	64.43%	15.57	65.46	47.92	64.43	-0.79%	可开放
9176	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28右15右5#太和宫线	100	82.37%	0	100.25	91.99	82.37	-9.36%	可开放
9177	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28右20#太和宫线	100	66.85%	13.15	35.49	42.07	66.85	37.25%	可开放
9178	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线大孤山分28右32#太和宫线	100	34.62%	45.38	33.52	37.08	34.62	1.63%	可开放
9179	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干62左3#太和宫线	160	43.56%	58.3	12.03	12.42	69.7	140.70%	可开放
9180	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干67支1左1#太和宫线	100	83.77%	0	71.96	67.12	83.77	7.89%	可开放
9181	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干70右1#太和宫线	100	75.87%	4.13	60.32	65.78	75.87	12.15%	可开放
9182	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干73左5#太和宫线	160	8.04%	115.14	19.97	33.84	12.86	-19.75%	可开放
9183	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干81右2#太和宫线	100	84.34%	0	76.05	73.39	84.34	5.31%	可开放
9184	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干89左7#太和宫线	200	13.08%	133.84	29.13	26.61	26.16	-5.23%	可开放
9185	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干89左12#太和宫线	100	73.50%	6.5	67.86	76.67	73.5	4.07%	可开放
9186	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干89左22#太和宫线	160	19.03%	97.55	39.96	40.66	30.45	-12.71%	可开放
9187	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干90#太和宫线	100	95.80%	0	105.01	109.65	95.8	-4.49%	可开放
9188	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干93右5#太和宫线	315	1.14%	248.42	3.9	3.21	3.58	-4.19%	可开放
9189	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干93右7左7#太和宫线	50	86.98%	0	37.99	33.34	43.49	6.99%	可开放
9190	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干93右11#太和宫线	315	0.50%	250.41	2.44	1.56	1.59	-19.28%	可开放

9191	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干96左4#太和宫线	315	0.04%	251.86	0.91	0.53	0.14	-60.78%	可开放
9192	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干98#太和宫线	100	70.64%	9.36	22.53	68.93	70.64	77.07%	可开放
9193	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干105左5#太和宫线	200	0.18%	159.65	0.89	0.66	0.35	-37.29%	可开放
9194	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干105右1#太和宫线	100	38.29%	41.71	125.56	53.71	38.29	-44.78%	可开放
9195	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干107右3#太和宫线	100	79.90%	0.1	72.21	84.26	79.9	5.19%	可开放
9196	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干107右8#太和宫线	200	0.32%	159.36	32.77	33.9	0.64	-86.03%	可开放
9197	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干107右13#太和宫线	160	6.78%	117.15	14.26	26.38	10.85	-12.77%	可开放
9198	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干107右25#太和宫线	30	6.50%	22.05	34.62	31.7	1.95	-76.27%	可开放
9199	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干113左13#太和宫线	100	51.96%	28.04	106.24	51.31	51.96	-30.07%	可开放
9200	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干115左8#太和宫线	100	39.83%	40.17	69.73	41.98	39.83	-24.42%	可开放
9201	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分13左1#千山线	100	77.04%	2.96	94.39	90.15	77.04	-9.66%	可开放
9202	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干6右3#	50	5.38%	37.31	64.94	44.21	2.69	-79.65%	可开放
9203	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T04亭站内变压器	500	0.03%	399.85	0.27	0.14	0.15	-25.46%	可开放
9204	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T08亭站内变压器	500	0.03%	399.84	22.73	19.57	0.16	-91.61%	可开放
9205	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科水二线	科水干21#柱上变压器	160	4.20%	121.28	6.71	5.23	6.72	0.07%	可开放
9206	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	国联线	新汤变1029国联线镁砂干33右27#	200	0.15%	159.71	0.42	0.3	0.29	-16.91%	可开放
9207	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解干25右6#唐解线	100	73.04%	6.96	75.34	70.48	73.04	-1.54%	可开放
9208	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解干27#唐解线	100	26.10%	53.9	79.12	21.63	26.1	-42.56%	可开放
9209	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干30加1#	30	60.00%	6	42.95	23.78	18	-35.26%	可开放
9210	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐谢干32右3左1#唐解线	315	0.86%	249.29	8.93	6.62	2.71	-44.91%	可开放

9211	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干32右11#唐解线	100	1.16%	78.84	35.02	48.74	1.16	-81.80%	可开放
9212	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干33#唐解线	160	0.51%	127.18	43.56	51.1	0.82	-86.28%	可开放
9213	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解干37#唐解线	250	2.10%	194.74	6.42	6.64	5.26	-9.48%	可开放
9214	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干40左2#唐解线	160	40.94%	62.49	32.54	88.59	65.51	41.89%	可开放
9215	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐解干40左5右5#唐解线	100	2.16%	77.84	54.34	51.04	2.16	-80.06%	可开放
9216	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解干40左18#唐解线	160	1.08%	126.28	0.02	3.8	1.72	827.36%	可开放
9217	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分6#唐解线	100	57.94%	22.06	100.04	68.84	57.94	-23.90%	可开放
9218	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分17右3#唐解线	200	22.60%	114.8	52.56	30.94	45.2	-7.27%	可开放
9219	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分23左9#唐解线	100	38.81%	41.19	78.87	39.6	38.81	-29.85%	可开放
9220	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分24#唐解线	100	61.29%	18.71	60.16	54.25	61.29	0.93%	可开放
9221	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分27左1#唐解线	100	39.44%	40.56	120.83	62.93	39.44	-42.87%	可开放
9222	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分30#唐解线	100	44.92%	35.08	49.63	45.83	44.92	-4.86%	可开放
9223	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线顾家房分34右6#唐解线	100	38.38%	41.62	43.97	35.79	38.38	-6.57%	可开放
9224	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐岭干25#	315	8.20%	226.16	43.15	49.01	25.84	-22.62%	可开放
9225	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	汤岗子变4962铁西线铁西干48右10#	100	53.99%	26.01	49.5	51.03	53.99	4.44%	可开放
9226	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	侯角分58左9#	315	17.33%	197.42	1.49	1.06	54.58	505.23%	可开放
9227	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭干43左1#	400	0.04%	319.84	12.75	4.62	0.16	-88.80%	可开放
9228	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17893变压器	315	8.29%	225.88	25.47	25.86	26.12	1.27%	可开放
9229	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	温泉分18左4左1#	315	8.30%	225.87	30.08	26.99	26.13	-6.80%	可开放
9230	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科水二线	科水干40右01#	315	0.19%	251.41	0.55	0.58	0.59	3.57%	可开放

9231	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	大屯66kV变电站	屯南线	大屯变1026屯南线大汤干18右1#	250	0.01%	199.98	0. 1	0. 04	0. 02	-55.28%	可开放
9232	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解海线	17M15变压器间隔配电变压器	630	0.00%	503.97	-	-	0. 03	-	可开放
9233	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子线汤岗子干48左12左1#	400	0.07%	319.73	0. 21	0. 24	0. 27	13.39%	可开放
9234	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干155右1#	200	0.39%	159.23	0. 91	0. 67	0. 77	-8.01%	可开放
9235	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	17526配电变压器	400	1.96%	312.17	-	0. 03	7. 83	-	可开放
9236	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子线汤岗子干48左17#	400	0.06%	319.76	0. 19	0. 23	0. 24	12.39%	可开放
9237	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解城线	17M16变压器间隔配电变压器	630	0.01%	503.96	-	-	0. 04	-	可开放
9238	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	湖畔干4右1#柱上变压器	100	0.14%	79.86	-	0. 09	0. 14	-	可开放
9239	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子线汤岗子干48左3右3#	400	3.66%	305.38	0. 17	0. 16	14. 62	827.36%	可开放
9240	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子线汤岗子干48左10#	400	0.06%	319.76	0. 23	0. 24	0. 24	2.15%	可开放
9241	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	汤北线汤疗干48#	100	7.53%	72.47	7. 04	10. 97	7. 53	3.42%	可开放
9242	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子线汤岗子干48左6#	400	0.07%	319.72	0. 24	0. 22	0. 28	8.01%	可开放
9243	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线联网分2#柱上变压器	100	0.76%	79.24	0. 59	0. 54	0. 76	13.50%	可开放
9244	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线联网分13右1#柱上变压器	400	2.56%	309.76	0. 13	0. 16	10. 24	787.52%	可开放
9245	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线联网分13左2右1#柱上变压器	200	0.23%	159.54	35. 41	0. 53	0. 46	-88.60%	可开放
9246	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线联网分13左2右3#柱上变压器	200	0.46%	159.08	0. 81	0. 84	0. 92	6.57%	可开放
9247	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线联网分13左9#柱上变压器	200	0.16%	159.69	0. 29	0. 32	0. 31	3.39%	可开放
9248	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐酒干135#柱上变压器	200	0.11%	159.78	0. 19	0. 23	0. 22	7.61%	可开放
9249	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线水北分5#柱上变压器	200	0.12%	159.76	-	0. 52	0. 24	-	可开放
9250	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	甘北66kV变电站	甘汤线	甘汤干19#	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放

9251	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐选分9右1#柱上变压器	200	0.15%	159.71	0.27	0.36	0.29	3.64%	可开放
9252	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17B15亭变压器	500	0.02%	399.91	0.09	0.08	0.09	0.00%	可开放
9253	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17B16配电变压器	500	2.81%	385.94	0.11	0.13	14.06	1030.57%	可开放
9254	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17B17配电变压器	500	3.27%	383.63	0.11	0.13	16.37	1119.91%	可开放
9255	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17B18箱式变压器	500	0.03%	399.87	0.11	0.13	0.13	8.71%	可开放
9256	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17B19箱式变压器	500	2.67%	386.66	0.1	0.1	13.34	1054.99%	可开放
9257	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17B20亭变压器	500	0.02%	399.88	0.09	0.11	0.12	15.47%	可开放
9258	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17B21亭变压器	500	3.17%	384.14	0.09	0.11	15.86	1227.49%	可开放
9259	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17B26亭变压器	500	0.01%	399.95	0.03	0.05	0.05	29.10%	可开放
9260	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17B22亭变压器	500	3.51%	382.46	0.1	0.11	17.54	1224.39%	可开放
9261	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17B23亭变压器	500	0.03%	399.87	0.07	0.09	0.13	36.28%	可开放
9262	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱一线	17B24亭变压器	500	3.08%	384.59	0.08	0.09	15.41	1287.89%	可开放
9263	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	玉岱二线	17B25亭变压器	500	2.98%	385.08	8.96	0.11	14.92	29.04%	可开放
9264	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干31#	200	0.18%	159.64	0.36	0.31	0.36	0.00%	可开放
9265	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17B12配电变压器	500	3.96%	380.22	0.13	0.17	19.78	1133.51%	可开放
9266	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17B13配电变压器	500	4.07%	379.64	0.15	0.16	20.36	1065.05%	可开放
9267	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17B14配电变压器	500	0.04%	399.78	6.33	0.2	0.22	-81.36%	可开放
9268	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐胡线	梨花峪支25左1#柱上变压器	100	2.28%	77.72	-	-	2.28	-	可开放
9269	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	黄岭干142左16	160	0.13%	127.8	26.58	0.24	0.2	-91.33%	可开放
9270	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干32#变压器	100	1.75%	78.25	-	-	1.75	-	可开放

9271	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线大电干42左14#大电线	100	0.44%	79.56	0.46	0.56	0.44	-2.20%	可开放
9272	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干125左10#农业线	100	43.37%	36.63	66.01	40.57	43.37	-18.94%	可开放
9273	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	解家堡变3172农业线农业干72左6右2右1#	100	1.41%	78.59	1.55	1.61	1.41	-4.62%	可开放
9274	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线采石支5左4#汤岗子线	100	15.26%	64.74	83.58	84.88	15.26	-57.27%	可开放
9275	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	大电线	汤岗子变4952大电线大电干28右1#	400	18.21%	247.17	-	-	72.83	-	可开放
9276	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	汤岗子变4952大电线河东分32右3#大电线	200	0.32%	159.37	6.66	5.71	0.63	-69.24%	可开放
9277	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐选分12左12右5#柱上变压器	200	0.12%	159.76	0.17	0.25	0.24	18.82%	可开放
9278	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐选分12左11#柱上变压器	200	0.23%	159.55	0.28	0.4	0.45	26.77%	可开放
9279	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐选分12左25#柱上变压器	200	0.24%	159.52	0.21	0.3	0.48	51.19%	可开放
9280	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐酒线	齐酒线齐选分12左27右1#柱上变压器	200	0.30%	159.4	0.32	0.34	0.6	36.93%	可开放
9281	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干50右1#	315	0.02%	251.94	0.1	0.05	0.06	-22.54%	可开放
9282	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分21右1#柱上变压器	400	0.06%	319.78	-	0.22	0.22	-	可开放
9283	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分21右4#柱上变压器	200	0.28%	159.45	-	0.56	0.55	-	可开放
9284	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分32#柱上变压器	400	0.03%	319.9	-	0.13	0.1	-	可开放
9285	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分33#柱上变压器	400	4.96%	300.18	-	0.19	19.82	-	可开放
9286	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分35#柱上变压器	400	0.04%	319.83	-	0.17	0.17	-	可开放
9287	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分38#柱上变压器	400	0.05%	319.79	-	0.26	0.21	-	可开放
9288	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干76左1#	400	0.09%	319.63	0.29	0.36	0.37	12.95%	可开放
9289	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干76左11#	400	0.05%	319.8	0.17	0.17	0.2	8.47%	可开放
9290	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干76左7#	400	0.02%	319.91	0.16	0.19	0.09	-25.00%	可开放

9291	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干85#	400	4.46%	302.16	0.14	0.15	17.84	1028.84%	可开放
9292	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线水泡分4#柱上变压器	200	0.21%	159.58	-	0.38	0.42	-	可开放
9293	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线水泡分11#	200	0.09%	159.83	0.22	0.26	0.17	-12.10%	可开放
9294	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干114右1#	100	0.63%	79.37	0.47	0.62	0.63	15.78%	可开放
9295	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干119右2#	100	1.20%	78.8	1.87	2.17	1.2	-19.89%	可开放
9296	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线联网分19右1#柱上变压器	200	0.26%	159.49	-	0.47	0.51	-	可开放
9297	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线联网分22右1#柱上变压器	400	0.07%	319.72	-	0.31	0.28	-	可开放
9298	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干132右1#	200	0.18%	159.64	0.3	0.43	0.36	9.54%	可开放
9299	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐选分12西1#	200	0.17%	159.66	0.18	0.45	0.34	37.44%	可开放
9300	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐选分16左1#	200	0.19%	159.62	0.23	0.4	0.38	28.54%	可开放
9301	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐选分19右5#	200	0.10%	159.8	0.16	0.19	0.2	11.80%	可开放
9302	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐选分22右2#	200	0.21%	159.59	0.22	0.21	0.41	36.52%	可开放
9303	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐选分24#	200	0.18%	159.64	0.34	0.37	0.36	2.90%	可开放
9304	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干102左1#	200	0.36%	159.28	0.59	0.7	0.72	10.47%	可开放
9305	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干112左2#	200	0.15%	159.71	0.21	0.24	0.29	17.51%	可开放
9306	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干112左4#	100	1.62%	78.38	0.68	0.94	1.62	54.35%	可开放
9307	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17C06变压器	500	4.59%	377.05	0.08	0.16	22.95	1593.74%	可开放
9308	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17C07变压器	500	4.63%	376.84	0.07	0.16	23.16	1718.95%	可开放
9309	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17C08变压器	500	0.03%	399.84	0.06	0.1	0.16	63.30%	可开放
9310	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17C09变压器	500	2.56%	387.21	0.02	0.1	12.79	2428.83%	可开放

9311	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南官线	17122#箱式变电站变压器	500	2.67%	386.66	0.09	0.09	13.34	1117.47%	可开放
9312	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南官线	17123#箱式变电站变压器	400	0.03%	319.89	0.11	0.11	0.11	0.00%	可开放
9313	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	17124#箱式变电站变压器	315	0.04%	251.88	0.12	0.11	0.12	0.00%	可开放
9314	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	17125#箱式变电站变压器	500	0.02%	399.9	0.1	0.1	0.1	0.00%	可开放
9315	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	房身分58-1#	100	0.66%	79.34	-	0.48	0.66	-	可开放
9316	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南泽线南泽干11左4#柱上变压器	400	0.08%	319.67	0.24	0.3	0.33	17.26%	可开放
9317	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南泽线南泽干14左5#柱上变压器	400	0.11%	319.56	0.34	0.41	0.44	13.76%	可开放
9318	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南泽线南泽干19左2#柱上变压器	400	0.04%	319.83	0.17	0.18	0.17	0.00%	可开放
9319	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南泽线南泽干19左5左1#柱上变压器	400	0.05%	319.79	0.25	0.2	0.21	-8.35%	可开放
9320	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南泽线南泽干19左7#柱上变压器	400	0.05%	319.8	0.22	0.21	0.2	-4.65%	可开放
9321	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南泽线南泽干分23右2#柱上变压器	400	4.59%	301.65	0.16	0.16	18.35	970.92%	可开放
9322	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南泽线南泽干23右4#柱上变压器	400	0.03%	319.87	0.13	0.13	0.13	0.00%	可开放
9323	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干5右2#柱上变压器	400	0.05%	319.81	0.18	0.2	0.19	2.74%	可开放
9324	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干5右4#柱上变压器	400	0.06%	319.78	0.19	0.23	0.22	7.61%	可开放
9325	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干10右2左2#柱上变压器	400	0.05%	319.82	0.26	0.19	0.18	-16.79%	可开放
9326	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干10右4右1#柱上变压器	400	0.04%	319.83	0.17	0.18	0.17	0.00%	可开放
9327	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干10右10左1#柱上变压器	400	0.04%	319.85	0.19	0.2	0.15	-11.15%	可开放
9328	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干10右12#柱上变压器	400	0.03%	319.89	0.13	0.13	0.11	-8.01%	可开放
9329	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干16右1#柱上变压器	400	0.07%	319.74	0.26	0.26	0.26	0.00%	可开放
9330	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A57变压器	630	4.47%	475.85	0.15	0.17	28.15	1269.91%	可开放

9331	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A58变压器	500	0.04%	399.78	0.24	0.22	0.22	-4.26%	可开放
9332	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17A59变压器	630	0.03%	503.82	0.14	0.22	0.18	13.39%	可开放
9333	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17A60变压器	630	0.02%	503.89	0.08	0.11	0.11	17.26%	可开放
9334	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T30配电变压器	500	0.02%	399.9	0.07	0.07	0.1	19.52%	可开放
9335	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	11T29配电变压器	500	2.38%	388.1	0.07	0.08	11.9	1203.84%	可开放
9336	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	11T31配电变压器	500	0.01%	399.94	0.07	0.05	0.06	-7.42%	可开放
9337	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	11T32配电变压器	500	1.52%	392.39	0.1	0.09	7.61	772.35%	可开放
9338	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T33配电变压器	500	0.01%	399.95	0.04	0.05	0.05	11.80%	可开放
9339	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	11T34配电变压器	500	0.99%	395.05	0.04	0.06	4.95	1012.43%	可开放
9340	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	11T21配电变压器	500	0.02%	399.9	0.06	0.1	0.1	29.10%	可开放
9341	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	11T22配电变压器	500	3.69%	381.56	0.08	0.15	18.44	1418.22%	可开放
9342	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T23配电变压器	315	4.92%	236.5	5.36	0.14	15.5	70.05%	可开放
9343	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T24配电变压器	315	0.12%	251.63	0.31	0.38	0.37	9.25%	可开放
9344	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	11T25配电变压器	500	0.02%	399.91	0.05	0.1	0.09	34.16%	可开放
9345	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	11T26配电变压器	500	0.02%	399.9	2.6	0.1	0.1	-80.39%	可开放
9346	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T27配电变压器	315	0.03%	251.89	0.14	0.12	0.11	-11.36%	可开放
9347	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T28配电变压器	500	0.01%	399.94	0.03	0.05	0.06	41.42%	可开放
9348	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干21右1#柱上变压器	400	0.06%	319.76	0.22	0.2	0.24	4.45%	可开放
9349	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干22右3右1#柱上变压器	200	0.24%	159.53	0.42	0.48	0.47	5.79%	可开放
9350	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干22右11#柱上变压器	400	0.05%	319.8	0.23	0.22	0.2	-6.75%	可开放

9351	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干22右12#柱上变压器	400	3.93%	304.27	0. 16	0. 17	15. 73	891.53%	可开放
9352	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线樱山分25左2#柱上变压器	400	0.07%	319.73	-	0. 27	0. 27	-	可开放
9353	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干22右6右2#柱上变压器	400	4.29%	302.83	0. 16	0. 16	17. 17	935.92%	可开放
9354	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干22右9#柱上变压器	400	4.56%	301.75	0. 16	0. 15	18. 25	968.00%	可开放
9355	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17A90变压器	500	5.47%	372.66	0. 19	0. 18	27. 34	1099.56%	可开放
9356	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	17A93变压器	500	0.03%	399.87	0. 12	0. 1	0. 13	4.08%	可开放
9357	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17A91变压器	500	0.03%	399.85	0. 12	0. 11	0. 15	11.80%	可开放
9358	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	东河线	17A92变压器	500	0.04%	399.81	0. 19	0. 18	0. 19	0.00%	可开放
9359	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17B34箱变	500	0.01%	399.95	0. 02	0. 04	0. 05	58.11%	可开放
9360	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干41右6#	100	25.40%	54.6	30. 41	34. 85	25. 4	-8.61%	可开放
9361	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17C25变压器	500	0.02%	399.92	-	0. 05	0. 08	-	可开放
9362	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17C26变压器	500	2.08%	389.6	-	0. 04	10. 4	-	可开放
9363	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17C27变压器	500	0.03%	399.87	-	0. 05	0. 13	-	可开放
9364	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	大屯66kV变电站	屯汤线	10kV屯汤线大甘干7#柱上变压器	100	0.24%	79.76	-	-	0. 24	-	可开放
9365	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	10kV工业线鞍山城支54#柱上变压器	200	0.12%	159.77	-	0. 39	0. 23	-	可开放
9366	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17C43箱变 - JM2（御龙豪园铂铸B2组团）	500	0.01%	399.95	-	0. 03	0. 05	-	可开放
9367	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17C42箱变 - JM1（御龙豪园铂铸B2组团）	500	0.01%	399.93	-	0. 07	0. 07	-	可开放
9368	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17C44箱变 - WD1（御龙豪园铂铸B2组团）	400	0.02%	319.91	-	0. 06	0. 09	-	可开放
9369	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	佳兆业君汇上品17B44配电变压器	500	4.51%	377.46	0. 2	0. 17	22. 54	961.60%	可开放
9370	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	佳兆业君汇上品17B45配电变压器	500	0.05%	399.75	0. 23	0. 2	0. 25	4.26%	可开放

9371	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	佳兆业君汇上品17B46 配电变压器	500	2.98%	385.09	0. 11	0. 12	14. 91	1064.24%	可开放
9372	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	佳兆业君汇上品17B47 配电变压器	500	0.09%	399.57	0. 34	0. 38	0. 43	12.46%	可开放
9373	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B77配电变压器	400	0.05%	319.79	0. 1	0. 17	0. 21	44.91%	可开放
9374	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B78配电变压器	400	0.05%	319.8	0. 1	0. 17	0. 2	41.42%	可开放
9375	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B79配电变压器	400	2.77%	308.91	0. 07	0. 07	11. 09	1158.68%	可开放
9376	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分24右 6右8#太和宫线	200	7.52%	144.97	114. 42	91. 35	15. 03	-63.76%	可开放
9377	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干105 右7#太和宫线	200	31.37%	97.26	67. 26	90. 02	62. 74	-3.42%	可开放
9378	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分24右 20#太和宫线	100	42.37%	37.63	87. 87	92. 9	42. 37	-30.56%	可开放
9379	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干183左6# 摩云线	100	29.71%	50.29	91. 73	98. 38	29. 71	-43.09%	可开放
9380	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干16左3#柱 上变压器	400	0.05%	319.79	0. 19	0. 2	0. 21	5.13%	可开放
9381	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干16左5左 4#柱上变压器	400	0.08%	319.7	0. 21	0. 33	0. 3	19.52%	可开放
9382	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干16左6#柱 上变压器	400	4.69%	301.26	0. 2	0. 17	18. 74	867.99%	可开放
9383	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	科红线科红干11右5#柱 上变压器	200	0.32%	159.37	-	-	0. 63	-	可开放
9384	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B31配电变压器	500	0.04%	399.79	0. 16	0. 22	0. 21	14.56%	可开放
9385	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B32配电变压器	630	0.03%	503.84	0. 14	0. 18	0. 16	6.90%	可开放
9386	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B33配电变压器	400	0.02%	319.92	0. 08	0. 1	0. 08	0.00%	可开放
9387	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干14左3#柱上变 压器	100	0.65%	79.35	-	0. 67	0. 65	-	可开放
9388	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山线温泉分5左4#柱 上变压器	400	0.05%	319.82	0. 17	0. 18	0. 18	2.90%	可开放
9389	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云山干227左9	100	42.16%	37.84	24. 53	26. 98	42. 16	31.10%	可开放
9390	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17B48配电变压器	500	4.26%	378.69	0. 12	0. 16	21. 31	1232.60%	可开放

9391	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17B49配电变压器	400	4.81%	300.76	0.07	0.15	19.24	1557.88%	可开放
9392	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17B50配电变压器	500	4.78%	376.08	0.71	0.15	23.92	480.43%	可开放
9393	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17B51配电变压器	500	3.89%	380.56	0.06	0.13	19.44	1700.00%	可开放
9394	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17B52配电变压器	500	3.74%	381.28	0.1	0.15	18.72	1268.21%	可开放
9395	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17B53配电变压器	500	2.77%	386.15	0.12	0.12	13.85	974.32%	可开放
9396	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山线千山干42左4左5#柱上变压器	100	0.33%	79.67	0.08	0.35	0.33	103.10%	可开放
9397	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17B01变压器	200	0.29%	159.43	0.77	0.73	0.57	-13.96%	可开放
9398	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	农业干100右27左1#柱上变压器	100	0.66%	79.34	-	0.71	0.66	-	可开放
9399	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	国联线	镁砂干33右23左14#	400	0.15%	319.41	0.72	0.59	0.59	-9.48%	可开放
9400	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17523配电变压器	200	0.86%	158.29	0.26	0.07	1.71	156.46%	可开放
9401	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学一线	17329变压器(新)	400	0.04%	319.85	15.01	18.64	0.15	-90.00%	可开放
9402	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南腾二线	南腾二线17支2#柱上变压器	100	0.00%	80	-	-	0	-	可开放
9403	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪水线	17A44配电变压器	500	0.03%	399.83	0.2	0.19	0.17	-7.80%	可开放
9404	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B02柜配电变压器	500	3.80%	380.99	0.14	0.15	19.01	1065.27%	可开放
9405	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B03柜配电变压器	500	4.02%	379.92	0.14	0.18	20.08	1097.62%	可开放
9406	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B04柜配电变压器	630	2.73%	486.83	0.11	0.13	17.17	1149.36%	可开放
9407	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B05柜配电变压器	500	0.01%	399.97	0.02	0.03	0.03	22.47%	可开放
9408	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B06柜配电变压器	400	0.01%	319.95	0.02	0.06	0.05	58.11%	可开放
9409	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	对桩石分50#太和宫线	315	3.17%	242.01	5.01	11.7	9.99	41.21%	可开放
9410	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干44#东铁线	315	6.57%	231.31	9.27	25.54	20.69	49.40%	可开放

9411	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	网户电分3#唐解线	315	16.27%	200.74	37.93	58.34	51.26	16.25%	可开放
9412	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	顾家房分63#柱上变压器	315	2.25%	244.92	7.91	15.07	7.08	-5.39%	可开放
9413	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	大孤山分35左1#太和宫线	315	0.18%	251.43	45.07	42.29	0.57	-88.75%	可开放
9414	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解家堡变3148解唐线唐解干70#解唐线	200	15.27%	129.46	17.57	28.8	30.54	31.84%	可开放
9415	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干236#摩云线	100	45.96%	34.04	42.32	47.54	45.96	4.21%	可开放
9416	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分5#摩云线	200	16.81%	126.39	15.14	18.73	33.61	48.99%	可开放
9417	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线水库分#27	200	31.57%	96.86	81.25	64.18	63.14	-11.85%	可开放
9418	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17C67 - JM1（皇冠壹品六期）	630	0.00%	503.97	-	0.02	0.03	-	可开放
9419	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17C68 - JM2（皇冠壹品六期）	630	0.00%	503.97	-	0.01	0.03	-	可开放
9420	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17C69 - JM3（皇冠壹品六期）	500	0.01%	399.95	-	0.03	0.05	-	可开放
9421	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17C70 - JM4（皇冠壹品六期）	500	0.01%	399.94	-	0.03	0.06	-	可开放
9422	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17C71 - JM5（皇冠壹品六期）	500	0.01%	399.93	-	0.03	0.07	-	可开放
9423	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17C77 - WD2（皇冠壹品六期）	500	0.49%	397.56	-	0.02	2.44	-	可开放
9424	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17C72 - JM6（皇冠壹品六期）	500	1.69%	391.56	-	0.04	8.44	-	可开放
9425	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17C76 - WD1（皇冠壹品六期）	500	0.00%	399.99	-	0	0.01	-	可开放
9426	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	17525配电变压器	200	0.16%	159.69	5.2	5.82	0.31	-75.58%	可开放
9427	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17C10	400	0.05%	319.8	0.09	0.14	0.2	49.07%	可开放
9428	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线房身分44左10#	200	2.46%	155.08	-	3.23	4.92	-	可开放
9429	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17C11	400	3.43%	306.3	0.06	0.13	13.7	1411.07%	可开放
9430	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美一线	17C18配电变压器	500	0.01%	399.97	0	0.04	0.03	-	可开放

9431	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17C19配电变压器	500	0.01%	399.95	0.02	0.02	0.05	58.11%	可开放
9432	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	10kV解唐线小岭子分37右1柱上变压器	100	3.64%	76.36	-	2.14	3.64	-	可开放
9433	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七旅二线	七旅二线金家岭支161右1#	100	3.92%	76.08	3.36	3.98	3.92	8.01%	可开放
9434	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线眼矿干3左1#	400	0.06%	319.76	-	-	0.24	-	可开放
9435	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线6右2#	400	0.07%	319.73	0.29	0.24	0.27	-3.51%	可开放
9436	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线眼矿干10右2#	400	0.06%	319.77	-	-	0.23	-	可开放
9437	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分5#	200	0.10%	159.8	0.17	0.21	0.2	8.47%	可开放
9438	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分19#	400	2.50%	309.99	17.24	0.14	10.01	-23.80%	可开放
9439	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线千秋支26#	50	1.12%	39.44	2.94	2.77	0.56	-56.36%	可开放
9440	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干83左20#柱上变压器	100	43.15%	36.85	64.04	70.56	43.15	-17.91%	可开放
9441	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干83左3#柱上变压器	400	4.31%	302.77	2.27	0.15	17.23	175.51%	可开放
9442	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干83左36#柱上变压器	100	24.22%	55.78	19.44	35.52	24.22	11.62%	可开放
9443	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干90右13#柱上变压器	200	0.33%	159.34	0.75	0.55	0.66	-6.19%	可开放
9444	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干90右37#柱上变压器	100	0.75%	79.25	13.56	0.77	0.75	-76.48%	可开放
9445	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干90右53#柱上变压器	100	33.05%	46.95	32.01	52.81	33.05	1.61%	可开放
9446	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干99左19#柱上变压器	100	8.66%	71.34	18.18	19.71	8.66	-30.98%	可开放
9447	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线眼矿干125#柱上变压器	100	19.28%	60.72	17.43	16.88	19.28	5.17%	可开放
9448	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线眼矿干85右6#柱上变压器	100	1.98%	78.02	2.42	2.66	1.98	-9.55%	可开放
9449	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线眼矿干63左1#柱上变压器	400	2.56%	309.75	0.14	0.15	10.25	755.65%	可开放
9450	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线眼矿干21右1#	100	0.63%	79.37	2.15	2.47	0.63	-45.87%	可开放

9451	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分66#千山线	400	8.27%	286.91	48.37	40.91	33.09	-17.29%	可开放
9452	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分25#	400	3.31%	306.78	0.14	0.12	13.22	871.74%	可开放
9453	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科东线	东河干4支1#	400	13.41%	266.38	51.25	75.59	53.62	2.29%	可开放
9454	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分32#	400	0.05%	319.79	24.25	0.21	0.21	-90.69%	可开放
9455	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分34#	400	1.97%	312.13	0.07	0.08	7.87	960.32%	可开放
9456	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	10kV工业线鞍山城支25北11#柱上变压器	200	0.41%	159.18	-	0.66	0.82	-	可开放
9457	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分46#	100	0.59%	79.41	0.69	0.67	0.59	-7.53%	可开放
9458	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分52#	100	0.41%	79.59	0.54	0.82	0.41	-12.86%	可开放
9459	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线洪台分9右8#	100	0.43%	79.57	0.38	0.38	0.43	6.38%	可开放
9460	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干74左1#	400	0.07%	319.72	0.35	0.35	0.28	-10.56%	可开放
9461	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐镇线齐酒干74左9#	400	0.06%	319.76	0.23	0.22	0.24	2.15%	可开放
9462	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	3156农业线	10kV农业线农业干100右10右7#柱上变压器	100	0.30%	79.7	-	-	0.3	-	可开放
9463	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干113左19#太和宫线	200	25.03%	109.94	102.1	64.67	50.06	-29.98%	可开放
9464	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线眼矿干96左1#柱上变压器	100	35.30%	44.7	23.8	38.86	35.3	21.79%	可开放
9465	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子线采石支10左15#	100	54.15%	25.85	44.13	48.83	54.15	10.77%	可开放
9466	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐家线	齐胡干1左3#齐家线	100	0.00%	80	0	0	0	-	可开放
9467	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分61南1#太和宫线	100	40.82%	39.18	47.86	54.41	40.82	-7.65%	可开放
9468	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线对桩石分57#太和宫线	315	0.11%	251.64	5.83	4.96	0.36	-75.15%	可开放
9469	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	唐解线	唐解线唐谢干32右6右1#唐解线	400	15.51%	257.97	36.14	50.66	62.03	31.01%	可开放
9470	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭干128#黄岭一线	100	0.51%	79.49	20.42	19.86	0.51	-84.20%	可开放

9471	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干3右2#	400	0.05%	319.82	-	-	0.18	-	可开放
9472	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干3右6右1#	400	0.04%	319.83	-	-	0.17	-	可开放
9473	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线15右10右1#	400	0.04%	319.83	0.13	0.21	0.17	14.35%	可开放
9474	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干15右9#	400	0.04%	319.84	-	-	0.16	-	可开放
9475	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干15右16#柱上变压器	400	0.02%	319.93	-	0.27	0.07	-	可开放
9476	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线3右10#	400	3.07%	307.71	0.09	0.14	12.29	1068.57%	可开放
9477	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干116左1#太和宫线	200	1.22%	157.57	75.04	2.23	2.43	-82.00%	可开放
9478	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G28箱变变压器间隔配电变压器	500	0.04%	399.79	0.22	0.23	0.21	-2.30%	可开放
9479	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	千山线韩家峪分11#柱上变压器	160	5.07%	119.89	15.01	12.15	8.11	-26.49%	可开放
9480	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解岭干49#柱上变压器	200	0.15%	159.7	-	0.58	0.3	-	可开放
9481	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17A81变压器	500	0.03%	399.87	0.11	0.22	0.13	8.71%	可开放
9482	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A73变压器	500	0.03%	399.84	0.14	0.14	0.16	6.90%	可开放
9483	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A74变压器	400	0.07%	319.71	0.24	0.3	0.29	9.92%	可开放
9484	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17A76变压器	400	0.05%	319.81	0.18	0.3	0.19	2.74%	可开放
9485	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17A75变压器	400	1.49%	314.04	0.04	0.04	5.96	1120.66%	可开放
9486	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17A77变压器	500	0.03%	399.86	0.14	0.3	0.14	0.00%	可开放
9487	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17A78变压器	500	0.02%	399.88	12.39	0.21	0.12	-90.16%	可开放
9488	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17A79变压器	500	0.02%	399.88	0.12	0.22	0.12	0.00%	可开放
9489	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17A80变压器	500	0.03%	399.85	0.12	0.29	0.15	11.80%	可开放
9490	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A84变压器	400	0.07%	319.74	0.22	0.23	0.26	8.71%	可开放

9491	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A85变压器	400	0.04%	319.86	0.12	0.13	0.14	8.01%	可开放
9492	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A86变压器	400	0.05%	319.79	0.21	0.21	0.21	0.00%	可开放
9493	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A82变压器	500	0.01%	399.94	0.01	0.03	0.06	144.95%	可开放
9494	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A83变压器	500	0.04%	399.82	0.08	0.1	0.18	50.00%	可开放
9495	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A87变压器	400	0.08%	319.68	0.3	0.27	0.32	3.28%	可开放
9496	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17A88变压器	400	3.46%	306.17	15.67	0.16	13.83	-6.05%	可开放
9497	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17C57 - JM1（万科城-北区）	630	0.02%	503.88	-	0.03	0.12	-	可开放
9498	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17C58 - JM2（万科城-北区）	630	0.02%	503.87	-	0.03	0.13	-	可开放
9499	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17C59 - JM3（万科城-北区）	500	0.02%	399.9	-	0.04	0.1	-	可开放
9500	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17C60 - JM4（万科城-北区）	500	0.03%	399.85	-	0.05	0.15	-	可开放
9501	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17C61 - JM5（万科城-北区）	630	0.02%	503.89	-	0.03	0.11	-	可开放
9502	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17C62 - JM6（万科城-北区）	500	0.03%	399.87	-	0.04	0.13	-	可开放
9503	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17C63 - WD1（万科城-北区）	500	1.05%	394.74	-	0.01	5.26	-	可开放
9504	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17C64 - WD2（万科城-北区）	500	0.01%	399.95	-	0.02	0.05	-	可开放
9505	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	汤岗子线采石支28左1#	100	30.75%	49.25	50.11	78.95	30.75	-21.66%	可开放
9506	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干71#	160	0.00%	128	0	0	0	-	可开放
9507	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	海诺首府三期一号居民17C28变压器	400	7.82%	288.74	-	0.16	31.26	-	可开放
9508	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	海诺首府三期二号居民17C29变压器	400	0.04%	319.84	-	0.14	0.16	-	可开放
9509	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	海诺首府三期三号居民17C30变压器	630	0.01%	503.91	-	0.07	0.09	-	可开放
9510	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	海诺首府三期四号居民17C31变压器	630	0.01%	503.91	-	0.08	0.09	-	可开放

9511	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线小岭子分48右1#	50	32.80%	23.6	12. 95	12. 3	16. 4	12.53%	可开放
9512	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南孤分8左3#柱上变压器	200	0.36%	159.28	71. 23	0. 8	0. 72	-89.95%	可开放
9513	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南孤分20右5#柱上变压器	200	0.15%	159.71	0. 27	0. 31	0. 29	3.64%	可开放
9514	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	南孤分26#柱上变压器	200	0.24%	159.53	1. 01	0. 71	0. 47	-31.78%	可开放
9515	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17522变压器	160	0.48%	127.24	0. 54	0. 62	0. 76	18.63%	可开放
9516	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	17524变压器	400	0.00%	319.99	0. 07	0. 02	0. 01	-62.20%	可开放
9517	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	摩云线	摩云线摩云干80右19左1	50	25.62%	27.19	10. 5	11	12. 81	10.45%	可开放
9518	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫线太和宫干17左1左12#变压器	100	0.18%	79.82	-	0	0. 18	-	可开放
9519	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17A72配电变压器	500	0.04%	399.78	0. 26	0. 31	0. 22	-8.01%	可开放
9520	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分18左14#柱上变压器	100	0.52%	79.48	0. 57	0. 85	0. 52	-4.49%	可开放
9521	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	唐解干58右10#柱上变压器	100	0.29%	79.71	-	0. 23	0. 29	-	可开放
9522	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山线千山干146右14#	100	2.92%	77.08	1. 34	2. 74	2. 92	47.62%	可开放
9523	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	万新一线万新干38右1#柱上变压器	100	0.00%	80	0. 03	0	0	-100.00%	可开放
9524	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	黄岭一线朱家峪支8左5#柱上变压器	200	0.10%	159.81	0. 12	0. 12	0. 19	25.83%	可开放
9525	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17A99变压器	500	0.02%	399.89	0. 11	0. 11	0. 11	0.00%	可开放
9526	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17A98变压器	500	0.04%	399.78	0. 19	0. 2	0. 22	7.61%	可开放
9527	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17A95变压器	500	0.05%	399.76	0. 21	0. 21	0. 24	6.90%	可开放
9528	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17A94变压器	500	0.05%	399.76	0. 22	0. 23	0. 24	4.45%	可开放
9529	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17B00变压器	500	0.03%	399.87	0. 11	0. 14	0. 13	8.71%	可开放
9530	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A97变压器	500	0.05%	399.76	0. 2	0. 24	0. 24	9.54%	可开放

9531	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	嘉泰一线	17A96变压器	500	0.04%	399.78	4. 44	0. 22	0. 22	-77.74%	可开放
9532	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17B99变压器	500	5.32%	373.41	0. 14	0. 16	26. 59	1278.15%	可开放
9533	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17C00变压器	500	0.03%	399.87	0. 09	0. 11	0. 13	20.19%	可开放
9534	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	唯美二线	17C01变压器	500	0.03%	399.87	0. 08	0. 1	0. 13	27.48%	可开放
9535	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新电线	10kV大电线河东分36左12左11#	100	16.88%	63.12	17. 41	18. 22	16. 88	-1.53%	可开放
9536	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B90	500	0.00%	500	-	-	-	-	可开放
9537	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	科红线科红干23#柱上变压器	100	66.72%	13.28	37. 38	51. 7	66. 72	33.60%	可开放
9538	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干14右5左26#	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
9539	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁干98#	200	7.19%	145.62	17	15. 37	14. 38	-8.03%	可开放
9540	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工魏线	工魏线科红干42右3#柱上变压器	160	19.37%	97.01	-	27. 42	30. 99	-	可开放
9541	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科红线	科红干36#	30	88.33%	0	23. 25	28. 48	26. 5	6.76%	可开放
9542	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤北线	汤疗干38左17住上变压器	100	5.93%	74.07	3. 92	4. 16	5. 93	22.99%	可开放
9543	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T15配电变压器	500	0.02%	399.88	0. 11	0. 12	0. 12	4.45%	可开放
9544	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T16配电变压器	630	0.01%	503.94	0. 05	0. 05	0. 06	9.54%	可开放
9545	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T17配电变压器	500	1.48%	392.62	0. 17	0. 15	7. 38	558.88%	可开放
9546	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17C65 - JM1（恒大名都六期）	630	1.56%	494.2	-	0. 03	9. 8	-	可开放
9547	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工红线	17C66 - JM2（恒大名都六期）	630	0.01%	503.94	-	-	0. 06	-	可开放
9548	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	香台线	卓阅春风里小区1#居民17C23变压器	630	0.01%	503.96	-	0. 03	0. 04	-	可开放
9549	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	湖畔线	卓阅春风里小区2#居民17C24变压器	630	0.01%	503.94	-	0. 04	0. 06	-	可开放
9550	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17B68配电变压器	500	0.02%	399.9	0. 05	0. 08	0. 1	41.42%	可开放

9551	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17B69配电变压器	500	2.52%	387.4	6.09	11.21	12.6	43.84%	可开放
9552	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17B70配电变压器	500	0.00%	399.99	0.01	0.01	0.01	0.00%	可开放
9553	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	千山线	千山干34左4#（新）	50	57.08%	11.46	32.41	28.68	28.54	-6.16%	可开放
9554	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪学一线	17756(新)	500	0.04%	399.8	28.41	21.37	0.2	-91.61%	可开放
9555	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新二线	17B91	630	0.00%	630	-	-	-	-	可开放
9556	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	七岭南线	七岭子干19左6#七岭南线	250	0.33%	199.18	0.26	0.25	0.82	77.59%	可开放
9557	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干143左1#柱上变压器	100	16.87%	63.13	40.59	32.4	16.87	-35.53%	可开放
9558	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干147支1左1柱上变压器	100	6.03%	73.97	5.1	7.23	6.03	8.74%	可开放
9559	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T50配电变压器	500	0.02%	399.91	0.16	0.1	0.09	-25.00%	可开放
9560	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汤岗子66kV变电站	汤疗线	11T51配电变压器	500	0.04%	399.8	0.37	0.2	0.2	-26.48%	可开放
9561	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科学二线	17B35变压器	400	0.05%	319.79	0.25	0.24	0.21	-8.35%	可开放
9562	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	10kV南泽线南弧分3#	400	0.04%	319.84	-	-	0.16	-	可开放
9563	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	10kV南泽线南弧分20右3#	100	1.96%	78.04	-	-	1.96	-	可开放
9564	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	万新一线	17B87	500	0.00%	500	-	-	-	-	可开放
9565	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	工新一线颐和城2.4期17C81变压器	400	0.01%	319.95	-	-	0.05	-	可开放
9566	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新一线	工新一线颐和城2.4期17C83变压器	400	0.01%	319.95	-	-	0.05	-	可开放
9567	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	工新二线颐和城2.4期17C84变压器	400	0.01%	319.97	-	-	0.03	-	可开放
9568	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工新二线	工新二线颐和城2.4期17C82变压器	400	0.01%	319.95	-	-	0.05	-	可开放
9569	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	汪家峪66kV变电站	汪千线	汪千线1#柱上变压器	50	4.30%	37.85	-	-	2.15	-	可开放
9570	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线5#环网柜分支1#	100	0.20%	79.8	0.13	0.2	0.2	24.03%	可开放

9571	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿二线	眼矿二线7#环网柜北分支1#	100	0.77%	79.23	-	-	0.77	-	可开放
9572	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17C45（高新万科城南区）	630	0.01%	503.92	-	-	0.08	-	可开放
9573	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17C46（高新万科城南区）	630	0.01%	503.92	-	-	0.08	-	可开放
9574	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台一线	17C48 - JM4（高新万科城南区）	630	0.01%	503.93	-	-	0.07	-	可开放
9575	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17C47 - JM3（高新万科城南区）	500	0.02%	399.91	-	0.01	0.09	-	可开放
9576	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17C49（高新万科城南区）	500	0.02%	399.91	-	-	0.09	-	可开放
9577	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	工业66kV变电站	工台二线	17C50（高新万科城南区）	500	0.01%	399.95	-	-	0.05	-	可开放
9578	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	解唐线解岭干58#柱上变压器	200	0.72%	158.57	1.26	1.3	1.43	6.53%	可开放
9579	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	对庄石分24右26#柱上变压器	100	0.89%	79.11	0.45	0.75	0.89	40.63%	可开放
9580	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G01配电变压器	500	2.12%	389.4	0.06	0.09	10.6	1229.16%	可开放
9581	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G02配电变压器	500	2.48%	387.58	0.06	0.09	12.42	1338.75%	可开放
9582	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	17G03配电变压器	500	2.04%	389.81	0.05	0.09	10.19	1327.59%	可开放
9583	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	17G04配电变压器	400	0.01%	319.96	0.03	0.04	0.04	15.47%	可开放
9584	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G05配电变压器	400	0.03%	319.9	0.05	0.1	0.1	41.42%	可开放
9585	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G06配电变压器	400	0.03%	319.89	0.06	0.09	0.11	35.40%	可开放
9586	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	17G07配电变压器	400	0.03%	319.88	0.05	0.09	0.12	54.92%	可开放
9587	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	17G08配电变压器	500	1.85%	390.75	0.04	0.07	9.25	1420.69%	可开放
9588	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G09配电变压器	500	0.02%	399.92	0.05	0.07	0.08	26.49%	可开放
9589	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G13配电变压器	400	0.35%	318.61	0.02	0.02	1.39	733.67%	可开放
9590	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	17G10配电变压器	500	3.34%	383.29	0.05	0.09	16.71	1728.11%	可开放

9591	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G14配电变压器	400	0.05%	319.79	0. 11	0. 18	0. 21	38.17%	可开放
9592	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G15配电变压器	400	3.43%	306.28	0. 1	0. 15	13. 72	1071.32%	可开放
9593	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	17G16配电变压器	500	0.00%	399.99	0. 03	0. 03	0. 01	-42.26%	可开放
9594	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G11配电变压器	500	0.03%	399.87	0. 05	0. 09	0. 13	61.25%	可开放
9595	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南泽线	17G12配电变压器	500	0.03%	399.86	0. 06	0. 12	0. 14	52.75%	可开放
9596	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A10变压器	500	0.04%	399.81	0. 2	0. 19	0. 19	-2.53%	可开放
9597	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	齐大山66kV变电站	齐镇线	齐酒干76左5#柱上变压器	400	0.03%	319.89	-	0. 08	0. 11	-	可开放
9598	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A11变压器	500	0.04%	399.8	0. 2	0. 21	0. 2	0.00%	可开放
9599	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A12变压器	500	0.05%	399.76	0. 19	0. 22	0. 24	12.39%	可开放
9600	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭一线	17A13变压器	400	2.89%	308.43	0. 16	0. 16	11. 57	750.37%	可开放
9601	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	黄岭二线	17A14变压器	500	0.03%	399.86	0. 14	0. 13	0. 14	0.00%	可开放
9602	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南府线	南府线南泽干16左5左2左3柱上变压器	100	0.26%	79.74	2. 84	3. 08	0. 26	-69.74%	可开放
9603	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	科水二线	10kV科水二线科水干30左6	100	6.30%	73.7	-	0. 18	6. 3	-	可开放
9604	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	科技66kV变电站	越岭二线	10kV越岭一线越岭干20左4	100	5.32%	74.68	-	0. 16	5. 32	-	可开放
9605	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	汤岗子线	解家堡变3178汤岗子线侯角分35左4#汤岗子线	100	33.43%	46.57	96. 54	101. 9	33. 43	-41.15%	可开放
9606	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	新汤66kV变电站	新屯线	汤岗子变4952大屯线河东分10左7#大屯线	100	1.29%	78.71	10. 83	8. 07	1. 29	-65.49%	可开放
9607	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	热能线	热能线大孤山分46右1#热能线	400	0.01%	319.96	26. 12	0. 13	0. 04	-96.09%	可开放
9608	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	城南66kV变电站	南铁线	东铁线东铁干53左8右2#东铁线	200	1.11%	157.78	62. 17	61. 67	2. 22	-81.10%	可开放
9609	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	温泉线	韩家峪分2左7#千山线	100	38.18%	41.82	96. 15	40. 28	38. 18	-36.99%	可开放
9610	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	七岭子66kV变电站	眼矿一线	眼矿一线眼矿干99左6#柱上变压器	400	0.06%	319.76	2	0. 23	0. 24	-65.36%	可开放

9611	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	唐镇66kV变电站	太和宫线	太和宫干156右3支1变压器	200	13.01%	133.99	98.91	56.43	26.01	-48.72%	可开放
9612	国网鞍山市高新技术开发区供电公司	解家堡66kV变电站	解唐线	小岭子分98#	100	29.31%	50.69	38.03	16.82	29.31	-12.21%	可开放
9613	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分3左1	200	10.25%	139.5	80.19	70.46	20.5	-49.44%	可开放
9614	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	百汇香山五期1#箱站2#变压器	400	15.04%	259.85	49.29	59.71	60.15	10.47%	可开放
9615	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	新华二组团箱子2#变压器	315	0.00%	252	0	0	0	-	可开放
9616	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	旭东二期1#箱站2#变压器	315	0.24%	251.23	1.12	0.65	0.77	-17.08%	可开放
9617	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分响北支31左52#柱上变压器	315	20.36%	187.86	82.48	88.88	64.14	-11.82%	可开放
9618	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15071阳光丽景小区1#变压器（居民）	400	4.76%	300.95	18.66	19.36	19.05	1.04%	可开放
9619	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	天泽园小区2#箱变（网点）	400	15.76%	256.97	58.2	61.62	63.03	4.07%	可开放
9620	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线陈西沟分026#	200	57.31%	45.38	107.08	96.21	114.62	3.46%	可开放
9621	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	西牌线003+1左1#变压器	400	0.20%	319.21	-	0.99	0.79	-	可开放
9622	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线甘沟千照明分004#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
9623	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	石头三组干004右004#	100	32.36%	47.64	-	1.14	32.36	-	可开放
9624	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15081水岸华庭1#箱变变压器	500	5.52%	372.38	31.73	29.47	27.62	-6.70%	可开放
9625	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15122正和温泉花园二期3#箱变（居民）变压器	500	2.77%	386.15	13.7	13.81	13.85	0.55%	可开放
9626	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	岳家一台区干4#	400	0.14%	319.43	0.6	0.62	0.57	-2.53%	可开放
9627	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	寿安分1左14	315	20.58%	187.18	59.67	60.36	64.82	4.23%	可开放
9628	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线小王四台区	400	1.53%	313.89	7.97	5.19	6.11	-12.44%	可开放
9629	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线小王一台区	400	1.91%	312.37	6.79	8.3	7.63	6.01%	可开放
9630	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	小腰分干012#	400	0.31%	318.76	1.62	1.27	1.24	-12.51%	可开放

9631	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大王四台区	400	5.24%	299.06	20. 11	24. 44	20. 94	2.04%	可开放
9632	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	东四二台区	400	1.91%	312.38	7. 85	6. 85	7. 62	-1.48%	可开放
9633	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石嘴村二队区	400	4.27%	302.91	29. 34	24. 86	17. 09	-23.68%	可开放
9634	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15009嘉景花园新城小区2号变压器	500	7.77%	361.16	20. 13	39. 53	38. 84	38.90%	可开放
9635	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	嘉景花园新城小区3号箱变	400	5.36%	298.56	21. 49	20. 49	21. 44	-0.12%	可开放
9636	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周利线	15014平盛小区1#变压器	400	7.54%	289.83	29. 72	44. 89	30. 17	0.75%	可开放
9637	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周利线	15015平盛小区2#变压器	400	13.31%	266.75	47. 07	39. 98	53. 25	6.36%	可开放
9638	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15055万福园中园小区3#变压器（居民）	500	12.57%	337.13	22. 44	46. 35	62. 87	67.38%	可开放
9639	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15058万福园中园小区6#变压器（网点）	500	5.47%	372.64	0. 17	0. 17	27. 36	1168.63%	可开放
9640	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15090万福园中园小区二期1#变压器（居民）	500	12.83%	335.85	21. 7	44. 84	64. 15	71.94%	可开放
9641	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	祥和人家小区1#箱变（居民）	500	10.78%	346.11	34. 34	32. 96	53. 89	25.27%	可开放
9642	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15072阳光丽景小区2#变压器（网点）	500	2.11%	389.43	11. 81	12. 39	10. 57	-5.40%	可开放
9643	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15073阳光丽景3#变压器（居民）	400	2.96%	308.16	10. 8	9. 83	11. 84	4.70%	可开放
9644	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15074阳光丽景4#箱变（居民）	400	5.97%	296.13	16. 58	19. 52	23. 87	19.99%	可开放
9645	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15039颐水嘉德二期2#变压器（居民）	400	7.15%	291.39	37. 97	29. 39	28. 61	-13.20%	可开放
9646	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15040颐水嘉德二期3#变压器（居民）	400	7.24%	291.03	26. 1	30. 6	28. 97	5.35%	可开放
9647	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15041颐水嘉德二期4#变压器（居民）	500	6.78%	366.1	30. 81	32. 4	33. 9	4.89%	可开放
9648	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15042颐水嘉德二期5#变压器（居民）	500	5.54%	372.3	27. 64	27. 77	27. 7	0.11%	可开放
9649	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	正和温泉家园3号变压器（网点）	315	7.18%	229.39	25. 46	26. 89	22. 61	-5.76%	可开放
9650	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分93左2#	100	0.07%	79.93	0. 07	0. 17	0. 07	0.00%	可开放

9651	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	烟台新村	100	0.67%	79.33	0. 6	0. 72	0. 67	5.67%	可开放
9652	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印一队	80	34.93%	36.06	18. 33	22. 98	27. 94	23.46%	可开放
9653	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石岭干038#柱上变压器	400	1.95%	312.22	4. 48	4. 41	7. 78	31.78%	可开放
9654	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱一台区	100	0.97%	79.03	20. 79	22. 57	0. 97	-78.40%	可开放
9655	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军五台区006#柱上变压器	200	0.29%	159.43	0. 37	0. 59	0. 57	24.12%	可开放
9656	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	小王村分012左5#柱上变压器	100	1.69%	78.31	0. 53	0. 74	1. 69	78.57%	可开放
9657	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	苇子沟一四队	400	0.03%	319.9	0. 09	0. 1	0. 1	5.41%	可开放
9658	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱十三队支47#柱上变压器	200	0.28%	159.44	0. 81	0. 36	0. 56	-16.85%	可开放
9659	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	金家一台区分008#	200	25.51%	108.98	42. 55	51. 29	51. 02	9.50%	可开放
9660	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	宋家线	宋堡一台区	80	3.38%	61.3	80. 18	86. 19	2. 7	-81.65%	可开放
9661	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	东双一组	100	94.16%	0	71. 57	85. 4	94. 16	14.70%	可开放
9662	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	周家一台区	100	79.54%	0.46	77. 3	79. 56	79. 54	1.44%	可开放
9663	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	双庙四队区	80	92.55%	0	82. 85	74. 53	74. 04	-5.47%	可开放
9664	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大王四台区支03#柱上变压器	200	0.16%	159.68	0. 24	0. 22	0. 32	15.47%	可开放
9665	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	新村区	400	0.19%	319.24	0. 43	0. 68	0. 76	32.95%	可开放
9666	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	小腰分干012左3#柱上变压器	200	0.27%	159.47	0. 41	0. 43	0. 53	13.70%	可开放
9667	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	圣泉小区1#变	315	0.09%	251.71	0. 27	0. 25	0. 29	3.64%	可开放
9668	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	小城明珠箱式变电站	400	0.16%	319.38	0. 29	0. 49	0. 62	46.22%	可开放
9669	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	政府小区E箱式变压器	400	10.80%	276.82	34. 81	39. 78	43. 18	11.38%	可开放
9670	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	葵花小区箱式变压器	315	7.70%	227.75	24. 17	21. 72	24. 25	0.17%	可开放

9671	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	福民小区2#变压器	315	14.59%	206.05	35.58	49.58	45.95	13.64%	可开放
9672	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双望二线	狐狸场变压器	50	15.88%	32.06	7.66	8.3	7.94	1.81%	可开放
9673	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上中下干100+1#变压器	400	0.20%	319.22	-	0.62	0.78	-	可开放
9674	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	大榆一台区	400	0.08%	319.69	0.27	0.31	0.31	7.15%	可开放
9675	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西中二线	宏基一台区	400	0.13%	319.5	0.4	0.46	0.5	11.80%	可开放
9676	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	达子沟03#柱上变压器	100	0.73%	79.27	-	0.31	0.73	-	可开放
9677	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	达子沟27#柱上变压器	50	4.08%	37.96	-	0.86	2.04	-	可开放
9678	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西中二线	宏基二台区	400	0.09%	319.66	0.61	0.56	0.34	-25.34%	可开放
9679	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线顾房四台区	200	6.78%	146.44	7.96	16.1	13.56	30.52%	可开放
9680	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	前郭五台区分005#	200	0.55%	158.9	25.25	25.27	1.1	-79.13%	可开放
9681	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	前郭村六台区005#	100	3.17%	76.83	2.86	3.08	3.17	5.28%	可开放
9682	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分小河支15柱上变压器	400	25.38%	218.48	1.66	2.81	101.52	682.03%	可开放
9683	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	运输箱站变压器	200	10.41%	139.18	18.03	120	20.82	7.46%	可开放
9684	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	站北小区箱站变压器	250	16.91%	157.72	32.83	45.85	42.28	13.48%	可开放
9685	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	王沟一队区	125	35.64%	55.45	122.16	79.93	44.55	-39.61%	可开放
9686	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	东四线	东头二台区	400	0.54%	317.84	2.96	1.5	2.16	-14.58%	可开放
9687	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	东八里五台区	400	0.93%	316.28	4.38	4.25	3.72	-7.84%	可开放
9688	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格6#站变压器	400	13.83%	264.69	47.84	47.75	55.31	7.52%	可开放
9689	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格8#站变压器	400	11.09%	275.66	64.04	45.45	44.34	-16.79%	可开放
9690	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	世纪名郡3#站1#变压器	315	11.55%	215.63	45.47	36.56	36.37	-10.56%	可开放

9691	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	铁西人民银行箱站变压器	250	10.70%	173.25	18.23	21	26.75	21.13%	可开放
9692	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新大棚005#	80	1.19%	63.05	0.78	0.77	0.95	10.36%	可开放
9693	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇干112#	200	13.78%	132.44	18.17	22.4	27.56	23.16%	可开放
9694	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	天成佳苑开闭站1#间隔 配电变压器	400	0.05%	319.82	0.1	0.11	0.18	34.16%	可开放
9695	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	天成佳苑开闭站2#间隔 配电变压器	400	1.57%	313.71	0.04	0.07	6.29	1153.99%	可开放
9696	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	天成佳苑开闭站3#间隔 配电变压器	400	3.31%	306.78	0.08	0.09	13.22	1185.50%	可开放
9697	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	天成佳苑开闭站4#间隔 配电变压器	400	2.91%	308.38	0.07	0.1	11.62	1188.41%	可开放
9698	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	二台子动迁小区6#箱站 变压器	315	0.08%	251.74	0.52	0.25	0.26	-29.29%	可开放
9699	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	天泽园小区1#箱变（居民）	160	21.06%	94.3	28.06	26.29	33.7	9.59%	可开放
9700	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15118正和温泉花园二期2#箱变变压器	315	18.04%	195.17	35.58	28.16	56.83	26.38%	可开放
9701	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前公一队分1#变压器	160	62.40%	28.16	115.7	88.87	99.84	-7.11%	可开放
9702	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前公六队分1#变压器	80	82.55%	0	71.68	66.51	66.04	-4.01%	可开放
9703	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	套里五队分004#变压器	50	12.84%	33.58	6.33	5.33	6.42	0.71%	可开放
9704	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	韩姜一台区	200	11.64%	136.72	65.32	70.27	23.28	-40.30%	可开放
9705	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	水寨一台区	100	20.93%	59.07	14.44	18.29	20.93	20.39%	可开放
9706	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	大榆二台区	400	13.72%	265.14	79.68	38.68	54.86	-17.02%	可开放
9707	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	大榆四台区	315	10.81%	217.95	20.38	31.31	34.05	29.26%	可开放
9708	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	东三三台区	63	3.90%	47.94	6.08	4.92	2.46	-36.39%	可开放
9709	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	明珠小区干006#	160	50.53%	47.15	87.57	95.07	80.85	-3.91%	可开放
9710	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西粮一台区支003#	200	23.71%	112.59	78.53	88.52	47.41	-22.30%	可开放

9711	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西粮四台区支003#	100	82.93%	0	72.7	79.46	82.93	6.80%	可开放
9712	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新一队台区004#	315	4.74%	237.06	50.03	41.1	14.94	-45.35%	可开放
9713	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新大队001#	250	10.58%	173.56	18.43	26.03	26.44	19.78%	可开放
9714	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新一队台区006#	315	0.12%	251.63	0.61	0.5	0.37	-22.12%	可开放
9715	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	中心校台区005#	315	0.13%	251.59	0.47	0.37	0.41	-6.60%	可开放
9716	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	单家三队002#	100	55.20%	24.8	60.76	44.5	55.2	-4.69%	可开放
9717	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新干015#	315	0.11%	251.66	0.34	0.36	0.34	0.00%	可开放
9718	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新大队005#	160	61.42%	29.73	140.5	75.16	98.27	-16.37%	可开放
9719	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	西庙三台区支004#	200	0.21%	159.59	0.44	0.45	0.41	-3.47%	可开放
9720	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	金元A箱式变1#变压器	250	24.75%	138.12	59.66	61.94	61.88	1.84%	可开放
9721	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾3#箱站1#变压器	400	21.53%	233.89	62.84	75.66	86.11	17.06%	可开放
9722	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台祥旺小区2#变压器	315	0.22%	251.32	0.71	0.75	0.68	-2.14%	可开放
9723	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平分008#	200	0.75%	158.5	56.4	59.29	1.5	-83.69%	可开放
9724	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	百亿春城小区2#箱变压器	630	6.35%	464.01	61.07	53.37	39.99	-19.08%	可开放
9725	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线G3东芝小区变压器	200	19.51%	120.98	36.99	40.17	39.02	2.71%	可开放
9726	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	新纪元小区箱式变压器	315	6.74%	230.78	15.73	20.43	21.22	16.15%	可开放
9727	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	颐海香城1#站变压器	400	0.12%	319.51	53.69	53.78	0.49	-90.45%	可开放
9728	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	颐海香城4#站厢式变压器	400	13.12%	267.51	61.15	1366.05	52.49	-7.35%	可开放
9729	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线44美馨一期3#变压器	500	11.99%	340.07	45.42	67.68	59.93	14.87%	可开放
9730	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	金地海小区 2 #变压器	400	31.33%	194.68	78.47	86.31	125.32	26.37%	可开放

9731	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线49美馨一期1#变压器	630	6.54%	462.78	34.13	41.32	41.22	9.90%	可开放
9732	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	鑫源小区住宅楼201开关柜变压器	315	27.20%	166.32	46.35	89.12	85.68	35.96%	可开放
9733	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	东小支19右1	200	1.14%	157.72	22.81	9.69	2.28	-68.38%	可开放
9734	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干135左6右2	200	10.72%	138.56	3.12	48.38	21.44	162.14%	可开放
9735	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	海墅逸景配电室1#居民变压器	400	4.76%	300.96	0.05	0.12	19.04	1851.41%	可开放
9736	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	海墅逸景配电室2#居民变压器	400	4.58%	301.7	0.07	0.15	18.3	1516.88%	可开放
9737	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	海墅逸景配电室3#网点变压器	400	2.83%	308.68	0.04	0.09	11.32	1582.26%	可开放
9738	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	海墅逸景配电室4#网点变压器	400	0.01%	319.95	3.55	0.05	0.05	-88.13%	可开放
9739	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	韩姜五台区	315	0.14%	251.57	2.6	0.5	0.43	-59.33%	可开放
9740	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	水寨四台区	100	62.21%	17.79	55.74	61.82	62.21	5.64%	可开放
9741	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	水寨二台区	200	34.92%	90.16	71.92	79.56	69.84	-1.46%	可开放
9742	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘二台区	200	4.63%	150.74	7.11	8.36	9.26	14.12%	可开放
9743	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	东四四台区	400	3.31%	306.78	58.85	13.68	13.22	-52.60%	可开放
9744	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣二期#1站变压器	315	0.26%	251.18	0.7	0.93	0.82	8.23%	可开放
9745	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣二期2#变压器	315	23.97%	176.5	73.71	71.93	75.5	1.21%	可开放
9746	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	官草三台区变压器	100	9.31%	70.69	123.18	9.03	9.31	-72.51%	可开放
9747	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	东越小区箱式变压器	250	17.04%	157.4	40.16	37.76	42.6	2.99%	可开放
9748	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干62右14	50	14.84%	32.58	7.54	8.01	7.42	-0.80%	可开放
9749	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	腾东干64左1	100	14.97%	65.03	11.76	13.18	14.97	12.83%	可开放
9750	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾草线	南草线105右1#	50	0.12%	39.94	4.69	9.34	0.06	-88.69%	可开放

9751	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	雅圣二期B站1#变压器	400	12.20%	271.2	34.91	46.31	48.8	18.23%	可开放
9752	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	雅圣二期A变压器1#	400	22.53%	229.88	87.44	86.84	90.12	1.52%	可开放
9753	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	高峪线	华峪村二台区	30	97.87%	0	49.99	28.27	29.36	-23.36%	可开放
9754	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方村分06#	200	47.29%	65.42	101.18	78.25	94.58	-3.32%	可开放
9755	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方二队分09#	80	67.61%	9.91	71.96	92.76	54.09	-13.30%	可开放
9756	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	镇政府分18#	200	4.52%	150.96	7.88	6.29	9.04	7.11%	可开放
9757	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	意合三台区变压器	200	7.93%	144.14	9.09	15.54	15.86	32.09%	可开放
9758	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	企业线东四分013#	400	0.17%	319.33	0.73	0.77	0.67	-4.20%	可开放
9759	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	东四二台区支4#	50	15.84%	32.08	7.56	7.7	7.92	2.35%	可开放
9760	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	西望台分31#	200	20.47%	119.07	35.86	32.47	40.93	6.84%	可开放
9761	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	赵坯一台区08#	100	76.63%	3.37	62.57	66.02	76.63	10.67%	可开放
9762	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	邦石分019#邦石一台区柱上变压器	80	70.85%	7.32	41.46	51.42	56.68	16.92%	可开放
9763	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线8#	400	0.13%	319.49	0.55	0.49	0.51	-3.70%	可开放
9764	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区11#箱站变压器	500	5.98%	370.09	0.17	0.17	29.91	1226.43%	可开放
9765	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区5#箱站变压器	630	0.01%	503.94	0.05	0.05	0.06	9.54%	可开放
9766	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区7#箱站变压器	500	2.93%	385.37	0.09	0.1	14.63	1174.97%	可开放
9767	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15110保寿小区1#箱变（网点）	315	11.26%	216.52	27.62	27.48	35.48	13.34%	可开放
9768	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15115保寿小区6#箱变（网点）	315	6.74%	230.78	27.02	26.12	21.22	-11.38%	可开放
9769	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15116保寿小区7#箱变（网点）	500	0.03%	399.84	0.13	0.16	0.16	10.94%	可开放
9770	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家六台2分002#变压器	400	8.78%	284.87	32.67	14.26	35.13	3.70%	可开放

9771	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	高台三台区03#	100	61.63%	18.37	90.35	73.55	61.63	-17.41%	可开放
9772	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	前小干035#（前小二台区）	400	19.52%	241.92	74.75	77.94	78.08	2.20%	可开放
9773	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	前四二台区干08#	80	4.60%	60.32	14.16	3.77	3.68	-49.02%	可开放
9774	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	海派西尼5#站变压器	315	0.11%	251.64	50.85	36.56	0.36	-91.59%	可开放
9775	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	富华箱站1#变压器	200	0.29%	159.43	63.64	46.16	0.57	-90.54%	可开放
9776	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15061福聚华城3#变压器（居民）	400	11.55%	273.8	23.88	29.43	46.2	39.09%	可开放
9777	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15062福聚华城4#变压器（居民）	400	6.74%	293.03	26.63	33.81	26.97	0.64%	可开放
9778	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15127水岸华庭二期2#箱变变压器	500	3.53%	382.34	29.69	21.16	17.66	-22.88%	可开放
9779	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15129水岸华庭二期4#箱变变压器	500	2.73%	386.33	12.44	12.89	13.67	4.83%	可开放
9780	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15130水岸华庭二期5#箱变变压器	500	2.14%	389.28	9.81	10.52	10.72	4.54%	可开放
9781	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	永河干66左1#	200	6.35%	147.3	16.26	9.33	12.7	-11.62%	可开放
9782	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	烟台大队区	400	15.00%	260	38.61	40.48	60	24.66%	可开放
9783	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	丁家一台区	200	5.30%	149.4	14.72	13.12	10.6	-15.14%	可开放
9784	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	丁家六台区	50	3.24%	38.38	32.79	5.03	1.62	-77.77%	可开放
9785	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	李梧三台区变压器	100	17.50%	62.5	35.7	16.48	17.5	-29.99%	可开放
9786	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	东沟二台区	100	73.69%	6.31	52.02	48.96	73.69	19.02%	可开放
9787	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	三角二台区	100	2.27%	77.73	98.2	71.33	2.27	-84.80%	可开放
9788	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	三角四台区	100	12.48%	67.52	9.54	11.02	12.48	14.38%	可开放
9789	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	李梧一组支38#变压器	200	26.93%	106.14	-	45.91	53.86	-	可开放
9790	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁亿线	东牌二台区	400	0.36%	318.55	32.45	31.02	1.45	-78.86%	可开放

9791	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	达道三台区	400	2.48%	310.1	29.02	28.15	9.9	-41.59%	可开放
9792	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	黄金二台区	80	53.99%	20.81	50.79	43.84	43.19	-7.78%	可开放
9793	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小五台区变压器	50	5.22%	37.39	2.84	2.57	2.61	-4.13%	可开放
9794	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	马圈三台区	50	7.80%	36.1	3.02	4.39	3.9	13.64%	可开放
9795	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	奔腾配电室变压器	500	0.05%	399.75	0.27	0.27	0.25	-3.77%	可开放
9796	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地小区1#箱站1#变压器	500	0.05%	399.75	0.35	0.35	0.25	-15.48%	可开放
9797	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	新东方首府A区1#变压器	630	0.03%	503.83	36.43	22.29	0.17	-93.17%	可开放
9798	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	悦湖美郡小区3#箱变2#变压器	315	0.14%	251.56	33.7	36.67	0.44	-88.57%	可开放
9799	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15126水岸华庭二期1#箱变变压器	500	3.13%	384.36	19.77	0.13	15.64	-11.06%	可开放
9800	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15131水岸华庭二期6#箱变变压器	500	3.22%	383.88	18.03	20.89	16.12	-5.44%	可开放
9801	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高荣线	小甲小区1#箱站1#变压器	500	0.49%	397.53	1.06	2.02	2.47	52.65%	可开放
9802	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	后古线	西古线后古分9右3#变压器	400	14.92%	260.34	65.58	55.06	59.66	-4.62%	可开放
9803	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	后古线	西古线后古分23右3#变压器	400	16.82%	252.73	109.61	73.43	67.27	-21.66%	可开放
9804	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	安铭19#箱站变压器	200	28.22%	103.56	53	64.07	56.44	3.19%	可开放
9805	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	交通局箱站变压器	315	13.98%	207.97	1904.76	152.38	44.03	-84.80%	可开放
9806	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干92左11右1	100	70.05%	9.95	99.18	77.78	70.05	-15.96%	可开放
9807	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分15左2	100	2.56%	77.44	5.24	4.24	2.56	-30.10%	可开放
9808	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干31#	100	35.00%	45	51.97	36.37	35	-17.94%	可开放
9809	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼七台区	200	0.91%	158.19	93.81	2.88	1.81	-86.11%	可开放
9810	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	房身二台区	315	18.21%	194.65	38.29	50.37	57.35	22.38%	可开放

9811	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	后柳三台区	160	0.71%	126.86	1. 06	1. 22	1. 14	3.70%	可开放
9812	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	楼房三台区	80	91.38%	0	70. 08	78. 47	73. 1	2.13%	可开放
9813	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	红星三台区	63	99.06%	0	58. 8	44. 69	62. 41	3.02%	可开放
9814	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	析木三台区	315	0.27%	251.15	0. 66	0. 71	0. 85	13.48%	可开放
9815	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	泥沟四台区分003#	30	22.03%	17.39	6. 08	5. 62	6. 61	4.27%	可开放
9816	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	桑树一台干06#	200	2.72%	154.56	7. 91	10. 36	5. 44	-17.07%	可开放
9817	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	桑树6台分007#	200	61.91%	36.19	97. 09	96. 94	123. 81	12.93%	可开放
9818	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	三道五台干03#	50	6.66%	36.67	63. 28	34. 73	3. 33	-77.06%	可开放
9819	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线左干35#	100	85.39%	0	100. 21	77. 55	85. 39	-7.69%	可开放
9820	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	合力B站2#变压器	250	0.13%	199.67	36. 7	35. 19	0. 33	-90.52%	可开放
9821	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地小区3#箱站2#变压器	400	7.16%	291.35	31. 76	47. 22	28. 65	-5.02%	可开放
9822	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地小区2#箱站2#变压器	500	7.11%	364.43	61. 56	80. 84	35. 57	-23.99%	可开放
9823	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	西新养殖小区1	315	20.77%	186.57	61. 16	45. 76	65. 43	3.43%	可开放
9824	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	巴黎春天小区2#箱站变压器	500	4.64%	376.81	22. 83	23. 16	23. 19	0.79%	可开放
9825	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	巴黎春天小区1#箱站变压器	500	10.43%	347.87	24. 63	43. 72	52. 13	45.48%	可开放
9826	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园二期3#箱站1#变压器	400	0.12%	319.51	0. 39	0. 41	0. 49	12.09%	可开放
9827	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	芭东线	芭东海城一期4#箱站1#变压器	500	8.93%	355.35	45. 29	45. 04	44. 65	-0.71%	可开放
9828	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	芭东线	芭东海城一期4#箱站2#变压器	500	5.83%	370.84	24. 33	29. 6	29. 16	9.48%	可开放
9829	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	财富广场二期箱站2#变压器	400	10.97%	276.11	35. 3	37. 76	43. 89	11.51%	可开放
9830	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地小区3#箱站1#变压器	400	5.63%	297.47	30. 75	39. 91	22. 53	-14.40%	可开放

9831	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新养殖小区1变压器	200	0.46%	159.09	55.13	44.21	0.91	-87.15%	可开放
9832	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	靓海金科小区1#箱站2#变压器	500	11.07%	344.67	61.05	45.55	55.33	-4.80%	可开放
9833	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	靓海金科小区2#箱站1#变压器	500	15.88%	320.6	67.91	69.75	79.4	8.13%	可开放
9834	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	靓海金科小区3#箱站2#变压器	500	8.27%	358.63	32.59	40.52	41.37	12.67%	可开放
9835	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	东新养殖小区4变压器	50	12.86%	33.57	22.27	10.87	6.43	-46.27%	可开放
9836	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	双龙新村三期B区2#箱式变变压器	400	10.61%	277.55	32.07	36.13	42.45	15.05%	可开放
9837	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	财富广场4#站变压器	250	25.25%	136.88	49.27	55.11	63.12	13.19%	可开放
9838	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	里家分37左4#柱上变压器	400	3.75%	305.01	20.18	16.36	14.99	-13.81%	可开放
9839	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	镇北一线98左5左1#柱上变压器	200	1.18%	157.64	51.87	65.86	2.36	-78.67%	可开放
9840	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	里家分提水支013#柱上变压器	160	0.50%	127.2	26.05	0.77	0.8	-82.48%	可开放
9841	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	大吉欣城1#箱站变压器01	400	3.98%	304.07	0.12	0.14	15.93	1052.17%	可开放
9842	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	大吉欣城1#箱站变压器02	400	3.50%	306.02	0.1	0.12	13.98	1082.37%	可开放
9843	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	大吉欣城2#箱站配电变压器01	400	0.04%	319.83	0.12	0.13	0.17	19.02%	可开放
9844	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	大路分4+1#变压器	125	0.29%	99.64	0.22	0.23	0.36	27.92%	可开放
9845	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	大路分5#变压器	200	0.12%	159.76	0.22	0.23	0.24	4.45%	可开放
9846	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	大路分23左1#变压器	80	0.53%	63.58	0.39	0.41	0.42	3.77%	可开放
9847	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	荒地线瑞凯支008#柱上变压器	100	0.01%	79.99	-	-	0.01	-	可开放
9848	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	西腰八队	400	0.43%	318.29	45.23	1.22	1.71	-80.56%	可开放
9849	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	富强B箱式变变压器	400	9.25%	282.99	29.84	32.71	37.01	11.37%	可开放
9850	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线大河四台区	400	13.22%	267.13	72.36	73.08	52.87	-14.52%	可开放

9851	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	东四线	红旗五台区	200	3.70%	152.61	30.39	4.28	7.39	-50.69%	可开放
9852	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	南白石一台区	100	1.74%	78.26	1.3	2.7	1.74	15.69%	可开放
9853	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	南白石二台区	200	0.26%	159.48	25.22	0.57	0.52	-85.64%	可开放
9854	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	西腰五队	200	0.12%	159.76	3.99	0.17	0.24	-75.47%	可开放
9855	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线107#	200	30.21%	99.58	40.12	47.11	60.42	22.72%	可开放
9856	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	南白石三台区	200	7.24%	145.53	13.64	14.7	14.47	3.00%	可开放
9857	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	松树大队区	100	0.84%	79.16	7.72	0.28	0.84	-67.01%	可开放
9858	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	牌坊四队区	100	0.33%	79.67	5.84	0.29	0.33	-76.23%	可开放
9859	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印四队	400	0.26%	318.95	93.18	0.64	1.05	-89.38%	可开放
9860	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英二线	英不落二台区	200	12.87%	134.26	28.18	25.33	25.74	-4.43%	可开放
9861	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	水泉四队区	400	0.71%	317.18	74.48	1.51	2.82	-80.54%	可开放
9862	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	水泉九队区	200	0.10%	159.81	7.04	0.21	0.19	-83.57%	可开放
9863	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	赵卜华玉台区	400	2.89%	308.46	6.43	0.09	11.54	33.97%	可开放
9864	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	商台一台分022#柱上变压器	400	0.04%	319.86	-	0.1	0.14	-	可开放
9865	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	王沟四队台区	100	0.44%	79.56	2.05	1.78	0.44	-53.67%	可开放
9866	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘线主干112#	400	0.88%	316.5	84.6	2.46	3.5	-79.66%	可开放
9867	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	东房身八台区	200	9.02%	141.96	20.46	23.65	18.04	-6.10%	可开放
9868	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	水泉一队区	100	0.60%	79.4	2.98	0.55	0.6	-55.13%	可开放
9869	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	东甘干010#	400	0.75%	317.01	41.45	2.24	2.99	-73.14%	可开放
9870	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	前英五队区	200	0.23%	159.55	47.91	0.36	0.45	-90.31%	可开放

9871	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	后英一台区	400	5.53%	297.89	5. 23	0. 12	22. 11	105.61%	可开放
9872	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后印村台区	400	2.36%	310.55	63. 9	10. 71	9. 45	-61.54%	可开放
9873	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连线99右干2#	100	1.27%	78.73	2. 13	1. 77	1. 27	-22.78%	可开放
9874	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连线金坨6队干21#杆	100	0.42%	79.58	0. 49	0. 44	0. 42	-7.42%	可开放
9875	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	西甲一台区	200	23.99%	112.02	44. 07	44. 27	47. 98	4.34%	可开放
9876	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连线83+1#	100	20.37%	59.63	14. 73	18. 65	20. 37	17.60%	可开放
9877	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连线65+1左干7#	100	0.69%	79.31	0. 85	0. 85	0. 69	-9.90%	可开放
9878	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连线达连10队干14左分6#	50	3.44%	38.28	1. 21	1. 21	1. 72	19.23%	可开放
9879	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连线达连五队干13左分19#	50	2.40%	38. 8	1. 03	1. 84	1. 2	7.94%	可开放
9880	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	大吉欣城3#箱站配电变压器	400	0.06%	319.77	0. 2	0. 19	0. 23	7.24%	可开放
9881	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	工业线90左1#变压器	200	2.28%	155.45	-	0. 09	4. 55	-	可开放
9882	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	三道十台区	100	0.00%	80	4. 19	4. 92	0	-100.00%	可开放
9883	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品小区2期1#网点变压器配电变压器	500	0.01%	399.95	0. 03	0. 04	0. 05	29.10%	可开放
9884	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品小区2期1#住宅变压器配电变压器	630	5.41%	469.94	12. 72	0. 18	34. 06	63.64%	可开放
9885	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品小区2期2#网点变压器配电变压器	630	0.01%	503.91	0. 06	0. 08	0. 09	22.47%	可开放
9886	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品小区2期2#住宅变压器配电变压器	630	5.35%	470.28	0. 17	0. 16	33. 72	1308.38%	可开放
9887	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品小区2期3#变压器配电变压器	500	5.99%	370.06	0. 15	0. 16	29. 94	1312.80%	可开放
9888	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品小区2期3#网点变压器配电变压器	630	0.01%	503.93	0. 05	0. 05	0. 07	18.32%	可开放
9889	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期1#配电室住宅1#变压器	500	0.02%	399.92	0. 01	0. 05	0. 08	182.84%	可开放
9890	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期1#配电室住宅2#变压器	500	0.02%	399.89	0. 02	0. 07	0. 11	134.52%	可开放

9891	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期1#配电室住宅3#变压器	500	0.02%	399.9	0.04	0.05	0.1	58.11%	可开放
9892	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期1#配电室住宅4#变压器	500	3.53%	382.37	0.02	0.1	17.63	2869.01%	可开放
9893	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期1#配电室住宅5#变压器	500	0.02%	399.88	0.03	0.07	0.12	100.00%	可开放
9894	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期1#配电室网点6#变压器	400	0.14%	319.46	0.02	0.41	0.54	419.62%	可开放
9895	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期1#配电室网点7#变压器	630	0.10%	503.39	0.02	0.4	0.61	452.27%	可开放
9896	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期1#配电室网点8#变压器	400	0.04%	319.86	0.03	0.05	0.14	116.02%	可开放
9897	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品小区2期4#住宅变压器配电变压器	500	3.28%	383.59	0.09	0.11	16.41	1250.31%	可开放
9898	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期2#配电室住宅9#变压器	500	0.02%	399.89	0.03	0.08	0.11	91.49%	可开放
9899	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期2#配电室住宅10#变压器	500	0.03%	399.86	0.03	0.1	0.14	116.02%	可开放
9900	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期2#配电室住宅11#变压器	500	4.29%	378.54	0.06	0.1	21.46	1791.21%	可开放
9901	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期2#配电室住宅12#变压器	500	0.02%	399.88	0.02	0.08	0.12	144.95%	可开放
9902	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期2#配电室住宅13#变压器	500	0.03%	399.87	0.03	0.08	0.13	108.17%	可开放
9903	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期2#配电室网点14#变压器	400	0.08%	319.69	0.02	0.34	0.31	293.70%	可开放
9904	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	海第线	万达海第名都二期2#配电室网点15#变压器	400	0.08%	319.67	0.02	0.26	0.33	306.20%	可开放
9905	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区10#箱站配电变压器	630	0.02%	503.86	0.13	0.11	0.14	3.77%	可开放
9906	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	西尚面粉厂支006#柱上变压器	200	0.11%	159.78	-	-	0.22	-	可开放
9907	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	洪丰分2#柱上变压器	100	1.59%	78.41	1.91	1.38	1.59	-8.76%	可开放
9908	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	林场干10#变压器	100	31.62%	48.38	24.73	28.63	31.62	13.08%	可开放
9909	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	上台线大台干5右4#变压器	400	0.13%	319.47	-	-	0.53	-	可开放
9910	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连线133左干13#	160	8.94%	113.69	18.71	9.16	14.31	-12.55%	可开放

9911	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	东上干005#变压器	100	3.57%	76.43	2. 81	2. 85	3. 57	12.71%	可开放
9912	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西河线029#变压器	400	0.20%	319.21	0. 6	0. 71	0. 79	14.75%	可开放
9913	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西粮三台区支011#变压器	200	0.43%	159.15	0. 63	1. 41	0. 85	16.16%	可开放
9914	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连10队干14左分2右支11#	100	0.72%	79.28	0. 69	0. 65	0. 72	2.15%	可开放
9915	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高荣线	小甲小区2#箱站1#变压器	630	2.04%	491.13	0. 05	0. 1	12. 87	1504.37%	可开放
9916	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高荣线	小甲小区3#箱站1#变压器	630	1.52%	494.41	8. 51	15. 5	9. 59	6.16%	可开放
9917	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15029嘉景花园新城小区5号变压器	500	6.23%	368.86	26. 7	58. 81	31. 14	8.00%	可开放
9918	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15100腾龙名苑小区1#变压器（居民）	400	5.38%	298.5	29	23. 47	21. 5	-13.90%	可开放
9919	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15103腾龙名苑小区4#变压器（网点）	500	3.72%	381.39	16. 65	12. 64	18. 61	5.72%	可开放
9920	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15091万福园中园小区二期2#变压器（居民）	500	11.29%	343.56	20. 09	43. 34	56. 44	67.61%	可开放
9921	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15075阳光丽景5#变压器（居民）	400	10.13%	279.49	23. 87	23. 98	40. 51	30.27%	可开放
9922	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线桃源二期A箱式变2#变压器	315	0.19%	251.41	0. 53	0. 59	0. 59	5.51%	可开放
9923	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线32#	50	9.82%	35.09	4. 64	4. 49	4. 91	2.87%	可开放
9924	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格1#站变压器	400	11.52%	273.93	39. 8	44. 91	46. 07	7.59%	可开放
9925	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格5#站变压器	400	10.64%	277.44	65. 24	44. 25	42. 56	-19.23%	可开放
9926	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	世纪名郡2#站1#变压器	400	0.09%	319.63	0. 38	0. 39	0. 37	-1.32%	可开放
9927	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	世纪名郡3#站2#变压器	315	8.52%	225.16	30. 25	25. 84	26. 84	-5.80%	可开放
9928	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	龙海尚城1#箱站变压器	400	0.10%	319.6	27. 54	0. 41	0. 4	-87.95%	可开放
9929	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	龙海尚城2#箱站变压器	400	0.13%	319.47	35. 94	0. 47	0. 53	-87.86%	可开放
9930	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	龙海尚城3#箱站变压器	400	15.02%	259.91	52. 13	52. 96	60. 09	7.36%	可开放

9931	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	张嘴干8#	50	9.30%	35.35	6.03	6.41	4.65	-12.19%	可开放
9932	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	下坎村九台区支04#	50	0.16%	39.92	0.08	0	0.08	0.00%	可开放
9933	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	意合一台008#	200	0.18%	159.65	0.24	0.48	0.35	20.76%	可开放
9934	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	意合四台3#	80	0.85%	63.32	0.69	0.56	0.68	-0.73%	可开放
9935	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜广场A区1#住宅箱站变压器	400	0.07%	319.71	0.26	0.43	0.29	5.61%	可开放
9936	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	兰旗分4#左分31#	100	1.93%	78.07	2.04	2.15	1.93	-2.73%	可开放
9937	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	郭卜一队区	100	15.47%	64.53	47.69	10.39	15.47	-43.05%	可开放
9938	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	青山怀村台区	400	2.28%	310.9	38.16	9.61	9.1	-51.17%	可开放
9939	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上沟八台区分003#	200	17.87%	124.27	31.82	28.06	35.73	5.97%	可开放
9940	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印二队	100	4.82%	75.18	15.2	1.06	4.82	-43.69%	可开放
9941	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤五台区	50	47.16%	16.42	133.21	7.7	23.58	-57.93%	可开放
9942	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	什司县九台区	200	31.37%	97.26	117.45	59.38	62.74	-26.91%	可开放
9943	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土三台区	400	0.11%	319.57	1.88	0.42	0.43	-52.17%	可开放
9944	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响线东响1号井支1#	50	2.34%	38.83	1.39	1.93	1.17	-8.25%	可开放
9945	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	翡翠城小区1#住宅配电变压器	400	4.25%	303	-	0.12	17	-	可开放
9946	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	翡翠城小区2#住宅配电变压器	500	4.71%	376.43	-	0.15	23.57	-	可开放
9947	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	翡翠城小区3#住宅配电变压器	400	0.06%	319.76	-	0.21	0.24	-	可开放
9948	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	翡翠城小区4#住宅配电变压器	500	0.03%	399.84	-	0.13	0.16	-	可开放
9949	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	翡翠城小区5#住宅配电变压器	400	0.06%	319.76	-	0.19	0.24	-	可开放
9950	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	翡翠城小区6#住宅配电变压器	400	0.06%	319.75	-	0.24	0.25	-	可开放

9951	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	翡翠城小区7#网点配电变压器	400	0.08%	319.67	-	0.25	0.33	-	可开放
9952	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	海昕线	翡翠城小区8#网点配电变压器	400	0.08%	319.67	-	0.11	0.33	-	可开放
9953	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	大台干021#	400	2.64%	309.43	12.95	12.31	10.57	-9.66%	可开放
9954	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	华树沟分22#	100	26.10%	53.9	58	21.96	26.1	-32.92%	可开放
9955	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响线东响3号井支1#	50	1.46%	39.27	0.72	0.71	0.73	0.69%	可开放
9956	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响线西四深井支8#	100	0.83%	79.17	0.82	0.82	0.83	0.61%	可开放
9957	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	剪口线顾家井支8#	100	0.93%	79.07	1.02	0.82	0.93	-4.51%	可开放
9958	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	南站线部队南井支1#	50	6.66%	36.67	3.25	3.3	3.33	1.22%	可开放
9959	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	下坎七台区支34#	100	3.94%	76.06	3.67	3.25	3.94	3.61%	可开放
9960	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	剪口线耿龙十二万抽水支26#	100	1.02%	78.98	1.02	0.96	1.02	0.00%	可开放
9961	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	下坎八台区分8#	200	0.37%	159.26	0.67	0.7	0.74	5.09%	可开放
9962	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	剪口线前郭村井支4#	100	1.33%	78.67	1.33	1.76	1.33	0.00%	可开放
9963	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干93	400	2.80%	308.8	43.62	47.15	11.2	-49.33%	可开放
9964	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家一台区变压器	160	54.59%	40.66	105.06	99.02	87.34	-8.82%	可开放
9965	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15128水岸华庭二期3#箱变变压器	500	0.34%	398.31	1.41	1.46	1.69	9.48%	可开放
9966	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15030寿安回迁1#变压器	500	5.03%	374.85	21.89	21.69	25.15	7.19%	可开放
9967	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15032寿安回迁3#变压器	500	5.05%	374.74	31.32	25.92	25.26	-10.19%	可开放
9968	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	上海城1#开闭所3#变压器	630	5.13%	471.68	20.45	29	32.32	25.72%	可开放
9969	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	3#住宅变压器	630	0.04%	503.75	0.12	0.18	0.25	44.34%	可开放
9970	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区13#箱站变压器	630	4.05%	478.5	0.14	0.14	25.5	1249.60%	可开放

9971	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区9#箱站变压器	500	0.03%	399.86	0. 12	0. 14	0. 14	8.01%	可开放
9972	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农田支30左1#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
9973	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	代南一线响堂分74右1#变压器	200	0.33%	159.35	-	-	0. 65	-	可开放
9974	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	嘉和B箱式变1#变压器	400	0.10%	319.6	43. 54	0. 35	0. 4	-90.42%	可开放
9975	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15161周正新村10#箱变变压器	400	1.41%	314.38	0. 08	0. 09	5. 62	738.15%	可开放
9976	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	金山B箱式变1#变压器	400	0.11%	319.55	60. 05	49. 33	0. 45	-91.34%	可开放
9977	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	丁家4队干05#变压器	100	74.51%	5.49	64. 23	67. 19	74. 51	7.71%	可开放
9978	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家村干05#变压器	100	47.46%	32.54	109. 88	50. 84	47. 46	-34.28%	可开放
9979	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	荒岭建材1#变压器	500	6.46%	367.69	27. 42	27. 56	32. 31	8.55%	可开放
9980	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	水南线钟台分14#变压器	400	34.10%	183.59	91. 28	129. 65	136. 41	22.25%	可开放
9981	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	四水线013#柱上变压器	250	10.45%	173.87	26. 48	32. 12	26. 13	-0.66%	可开放
9982	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	四水线025柱上变压器	200	1.54%	156.93	3. 6	4. 45	3. 07	-7.65%	可开放
9983	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	后英第一城2#站变压器	500	5.67%	371.66	26. 39	28. 2	28. 34	3.63%	可开放
9984	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	后英第一城4#站变压器	500	5.73%	371.34	28. 67	28. 29	28. 66	-0.02%	可开放
9985	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	财富广场2#站变压器	250	27.18%	132.06	55. 25	52. 45	67. 94	10.89%	可开放
9986	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东房身一台区	100	45.12%	34.88	33. 35	36. 53	45. 12	16.32%	可开放
9987	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格3#站变压器	400	0.07%	319.74	30. 3	32. 28	0. 26	-90.74%	可开放
9988	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格7#站变压器	400	12.66%	269.35	76	46. 15	50. 65	-18.36%	可开放
9989	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	金汇1#箱站变压器	400	0.09%	319.63	0. 44	0. 41	0. 37	-8.30%	可开放
9990	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	金色花园2#变压器	400	17.73%	249.08	98. 94	59. 3	70. 92	-15.34%	可开放

9991	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	果树一场一台区	200	10.60%	138.8	25.31	26.07	21.2	-8.48%	可开放
9992	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	大新六台区	400	8.54%	285.84	73.67	58.1	34.16	-31.91%	可开放
9993	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	大新四台区	200	1.16%	157.69	68.35	53.48	2.31	-81.62%	可开放
9994	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	大新三台区	250	4.73%	188.18	9.16	9.83	11.82	13.60%	可开放
9995	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	水泉二队区	200	3.40%	153.2	7.16	6.64	6.8	-2.55%	可开放
9996	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王石街道一台区	400	18.43%	246.27	59.13	74.76	73.73	11.67%	可开放
9997	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	析木五台区	400	0.09%	319.64	0.6	0.72	0.36	-22.54%	可开放
9998	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线坯厂分10右2#变压器	100	17.52%	62.48	13.64	16.89	17.52	13.33%	可开放
9999	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线坯厂分4#变压器	200	10.20%	139.61	18.41	19.45	20.39	5.24%	可开放
10000	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分19右9右4#变压器	315	19.16%	191.64	46.45	64.23	60.36	13.99%	可开放
10001	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分50#变压器	200	6.53%	146.95	10.57	12.26	13.05	11.11%	可开放
10002	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分5右5#变压器	400	19.73%	241.09	82.71	78.91	78.91	-2.32%	可开放
10003	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品2#开闭所4#变压器	630	4.20%	477.51	22.01	26.34	26.49	9.71%	可开放
10004	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品2#开闭所5#变压器	500	8.44%	357.79	33.84	40.46	42.21	11.68%	可开放
10005	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线57#柱上变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
10006	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家三台区变压器	100	62.42%	17.58	60.53	67.77	62.42	1.55%	可开放
10007	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家二台区变压器	50	12.50%	33.75	71.8	92.4	6.25	-70.50%	可开放
10008	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	周家三台区	50	9.36%	35.32	4.47	4.78	4.68	2.32%	可开放
10009	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	新昌线茨沟五台区	100	64.92%	15.08	-	-	64.92	-	可开放
10010	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	新昌线茨沟四台区	63	6.13%	46.54	-	-	3.86	-	可开放

10011	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	草场一组	200	2.82%	154.37	14. 11	14. 46	5. 63	-36.83%	可开放
10012	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	草场四组	100	17.06%	62.94	27. 44	25. 93	17. 06	-21.15%	可开放
10013	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	前英新楼	200	43.79%	72.43	77. 74	80. 67	87. 57	6.13%	可开放
10014	国网海城市供电公司	祁北66kV变电站	祁南线	葫芦线7856单元小河三台支05#	63	13.14%	42.12	9. 46	8. 25	8. 28	-6.44%	可开放
10015	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线荒地干19右19右1变压器	400	0.76%	316.97	-	2. 02	3. 03	-	可开放
10016	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	三家7台区干05#变压器	400	0.07%	319.74	3. 63	0. 25	0. 26	-73.24%	可开放
10017	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左6左1左1#变压器	400	0.11%	319.58	2. 06	0. 35	0. 42	-54.85%	可开放
10018	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线坯厂分11右1#变压器	400	3.43%	306.29	65. 85	11. 98	13. 71	-54.37%	可开放
10019	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前湖三队干007#变压器	200	0.17%	159.66	-	50. 76	0. 34	-	可开放
10020	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线二甲干2右1#变压器	200	3.68%	152.65	-	11. 95	7. 35	-	可开放
10021	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨二队干12#郁坨二台区	200	3.13%	153.74	71. 16	6. 47	6. 26	-70.34%	可开放
10022	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	前三二台区03#	400	0.67%	317.34	75. 85	2. 45	2. 66	-81.27%	可开放
10023	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	前三干高台分34#	400	0.82%	316.72	97. 58	2. 8	3. 28	-81.67%	可开放
10024	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	前三一台区支04+1#	400	0.68%	317.27	69. 26	2. 11	2. 73	-80.15%	可开放
10025	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	齐沙一台区分005#	400	3.69%	305.23	69. 4	11. 9	14. 77	-53.87%	可开放
10026	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	鲍沙二台区	400	1.76%	312.97	50. 29	6. 25	7. 03	-62.61%	可开放
10027	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	得胜分032#	400	1.45%	314.19	36. 24	4. 33	5. 81	-59.96%	可开放
10028	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	岳家二台区	400	0.07%	319.73	5. 13	0. 18	0. 27	-77.06%	可开放
10029	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	贵兴干38左3左1	160	28.86%	81.82	54. 54	49. 91	46. 18	-7.98%	可开放
10030	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15226华源名居金水湖畔1#住宅变压器	500	2.18%	389.12	0. 07	0. 09	10. 88	1146.71%	可开放

10031	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15227华源名居金水湖畔2#住宅变压器	500	0.02%	399.92	0.07	0.06	0.08	6.90%	可开放
10032	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15227华源名居金水湖畔3#住宅变压器	500	0.01%	399.93	0.07	0.07	0.07	0.00%	可开放
10033	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线045右4#变压器	200	0.12%	159.76	-	0.22	0.24	-	可开放
10034	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15227华源名居金水湖畔4#住宅变压器	500	2.64%	386.79	0.09	0.09	13.21	1111.52%	可开放
10035	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15227华源名居金水湖畔5#网点变压器	400	0.02%	319.94	1.18	0.03	0.06	-77.45%	可开放
10036	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线045右9#	200	3.43%	153.14	-	7.59	6.86	-	可开放
10037	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干119	30	13.57%	19.93	4.34	8.03	4.07	-3.16%	可开放
10038	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15143红城御景小区3#箱变变压器	500	8.91%	355.45	26.68	26.76	44.55	29.22%	可开放
10039	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	鸿城御景小区4#箱变（网点1）变压器	500	3.41%	382.95	24.03	21.9	17.05	-15.77%	可开放
10040	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	鸿城御景5#箱变（网点）15145变压器	400	10.62%	277.54	25.8	33.2	42.46	28.29%	可开放
10041	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	酒厂变压器	50	6.08%	36.96	3.36	2.75	3.04	-4.88%	可开放
10042	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线联络分31+1#变压器	200	0.10%	159.81	0.19	0.19	0.19	0.00%	可开放
10043	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线联络分26引1#柱上变压器	400	4.34%	302.65	0.18	0.16	17.35	881.78%	可开放
10044	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西线联络分28左2#柱上变压器	400	0.06%	319.77	0.26	0.26	0.23	-5.95%	可开放
10045	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	天昊变压器	50	60.54%	9.73	32.8	34.77	30.27	-3.93%	可开放
10046	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	马沟二队区	80	1.50%	62.8	0.84	0.82	1.2	19.52%	可开放
10047	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	新楼照明一台区	200	2.00%	156	2.8	3.24	4	19.52%	可开放
10048	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风八台区	200	26.68%	106.65	1.24	1.1	53.35	555.93%	可开放
10049	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风六台区	160	0.87%	126.61	1.12	1.29	1.39	11.40%	可开放
10050	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	海昕明珠5#箱站变压器	500	6.34%	368.32	42.63	27.73	31.68	-13.79%	可开放

10051	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	希望宜城12.46箱站1#变压器	500	0.03%	399.83	22.6	23.93	0.17	-91.33%	可开放
10052	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	联营线	中央公馆箱站2#变压器	500	0.04%	399.8	0.22	15	0.2	-4.65%	可开放
10053	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格2#站变压器	400	9.89%	280.46	43.78	39.22	39.54	-4.97%	可开放
10054	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格4#站变压器	400	7.92%	288.33	31.78	28.2	31.67	-0.17%	可开放
10055	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	世纪名郡1#站2#变压器	315	0.23%	251.29	0.71	0.72	0.71	0.00%	可开放
10056	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	鑫园小区箱式变变压器	200	17.83%	124.34	25.13	15.89	35.66	19.12%	可开放
10057	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	鹏兴小区柱上变压器	250	0.08%	199.8	0.22	0.23	0.2	-4.65%	可开放
10058	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	金宇家园1#变压器	250	0.64%	198.4	114.07	105.06	1.6	-88.16%	可开放
10059	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	信用社箱站变压器	200	28.68%	102.64	52.53	52.26	57.36	4.50%	可开放
10060	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家二队干15#变压器	160	34.81%	72.31	-	-	55.69	-	可开放
10061	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	站北小区箱站2#变压器	250	0.17%	199.58	35.8	0.36	0.42	-89.17%	可开放
10062	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	站前小区箱站2#变压器	315	18.93%	192.38	47.42	62.19	59.62	12.13%	可开放
10063	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	银海逸城1#站1#变压器	500	3.75%	381.26	14.23	17.47	18.74	14.76%	可开放
10064	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	银海逸城2#站变压器	315	4.51%	237.79	13.74	13.15	14.21	1.70%	可开放
10065	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15080金鼎居2#箱变（网点）	400	14.49%	262.05	51.64	53.75	57.95	5.93%	可开放
10066	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	银海逸城3#箱站1#变压器	500	5.84%	370.81	23.88	0.16	29.19	10.56%	可开放
10067	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	三义阳光苑配电室1#变压器	1250	3.38%	957.72	39.34	42.38	42.28	3.67%	可开放
10068	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	龙海尚城4#站变压器	400	0.10%	319.6	49.4	46.15	0.4	-91.00%	可开放
10069	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	前柳七台区	100	79.75%	0.25	64.13	70.76	79.75	11.52%	可开放
10070	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	张胡五台区	50	59.38%	10.31	25.11	26.41	29.69	8.74%	可开放

10071	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前军二线	张胡四台区	200	14.68%	130.65	79.24	87.17	29.35	-39.14%	可开放
10072	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前军二线	张胡二台区	160	42.77%	59.57	88.94	69.63	68.43	-12.28%	可开放
10073	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	前龙二组	125	47.53%	40.59	43.25	49.57	59.41	17.20%	可开放
10074	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	西腰十队	100	65.62%	14.38	46.57	53.63	65.62	18.70%	可开放
10075	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15082水岸华庭2#箱变 变压器	500	5.06%	374.71	32.94	24.62	25.29	-12.38%	可开放
10076	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15083水岸华庭3#箱变 压器	500	5.67%	371.63	26.2	27.63	28.37	4.06%	可开放
10077	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15084水岸华庭4#箱变 变压器	500	3.33%	383.37	12.98	24.82	16.63	13.19%	可开放
10078	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15117正和温泉花园二 期1相变变压器	400	6.70%	293.22	17.38	20.8	26.78	24.13%	可开放
10079	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15119正和温泉花园二 期3号箱变压器	315	14.03%	207.82	39.38	34.22	44.18	5.92%	可开放
10080	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15120正和温泉花园二 期1#箱变（居民）变 压器	400	0.07%	319.74	0.18	0.23	0.26	20.19%	可开放
10081	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15121正和温泉花园二 期2#箱变（居民）变 压器	400	2.01%	311.97	0.12	0.15	8.03	718.03%	可开放
10082	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15133新城花园变压器	500	0.05%	399.73	0.15	0.33	0.27	34.16%	可开放
10083	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15134新城花园变压器	400	12.96%	268.15	39.38	50.36	51.85	14.75%	可开放
10084	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15135新城花园变压器	500	3.19%	384.07	14.36	14.26	15.93	5.32%	可开放
10085	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线033#	315	12.22%	213.5	30.97	34.43	38.5	11.50%	可开放
10086	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	松坨干057#	200	55.22%	49.56	119.59	117.49	110.44	-3.90%	可开放
10087	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线6266单元松坨干 98#	50	3.44%	38.28	-	13	1.72	-	可开放
10088	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线045#	100	4.18%	75.82	5.67	5.46	4.18	-14.14%	可开放
10089	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	叶家村干003#	315	13.98%	207.96	33.29	37.65	44.04	15.02%	可开放
10090	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	三道沟干037#	100	59.74%	20.26	62.1	67.66	59.74	-1.92%	可开放

10091	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子六队干1#	80	34.86%	36.11	-	23.69	27.89	-	可开放
10092	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子八队干2#	200	24.59%	110.83	49.94	42.61	49.17	-0.77%	可开放
10093	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子九队干009#	100	81.22%	0	54.86	76.29	81.22	21.68%	可开放
10094	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子十二队干042#	100	61.57%	18.43	94.79	85.26	61.57	-19.41%	可开放
10095	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子十二队干062#	80	21.80%	46.56	17.91	16.74	17.44	-1.32%	可开放
10096	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子十二队干022#	100	55.42%	24.58	55.23	55.32	55.42	0.17%	可开放
10097	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线127#	50	14.30%	32.85	6.57	7.4	7.15	4.32%	可开放
10098	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线151#	100	61.61%	18.39	100.88	50.92	61.61	-21.85%	可开放
10099	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	古家二台区分004#	100	72.62%	7.38	104.34	88.88	72.62	-16.57%	可开放
10100	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	张先一台区分002#	63	99.98%	0	63.03	61.54	62.99	-0.03%	可开放
10101	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	古城三台区分001#	400	16.18%	255.3	83.77	69.42	64.7	-12.12%	可开放
10102	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	崔庄二台区支003#	160	6.59%	117.45	39.38	9.72	10.55	-48.24%	可开放
10103	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	古城五台区支003#	100	98.68%	0	97.96	90.82	98.68	0.37%	可开放
10104	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	英城三台区干005#	400	12.63%	269.49	82.86	54.1	50.51	-21.92%	可开放
10105	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分26左1	100	6.14%	73.86	8.66	18.17	6.14	-15.80%	可开放
10106	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干13右1	100	0.98%	79.02	1.14	0.72	0.98	-7.28%	可开放
10107	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	曹堡线南毛一台分家和园支	160	46.83%	53.07	68.43	73.44	74.93	4.64%	可开放
10108	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	海派西尼4#站变压器	315	0.22%	251.32	55.49	51.56	0.68	-88.93%	可开放
10109	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	前四线100#大四三台区	200	11.31%	137.39	58.71	36.39	22.61	-37.94%	可开放
10110	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	合力A箱站1#变压器	250	0.36%	199.1	71.63	71.75	0.9	-88.79%	可开放

10111	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15033寿安回迁4#变压器（居民）	500	1.79%	391.05	10. 9	9. 24	8. 95	-9.39%	可开放
10112	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15034寿安回迁5#箱变（居民）变压器	500	2.88%	385.59	16. 64	13. 66	14. 41	-6.94%	可开放
10113	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15035寿安回迁6#变压器（居民）	500	4.21%	378.93	16. 64	17. 16	21. 07	12.53%	可开放
10114	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线闻石一台区	250	5.54%	186.15	12. 27	11. 71	13. 85	6.24%	可开放
10115	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	周石一台区	315	9.05%	223.5	25. 45	19. 51	28. 5	5.82%	可开放
10116	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15184华源富贵祥城二期2#箱变变压器	400	12.64%	269.44	27. 38	27. 99	50. 56	35.89%	可开放
10117	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15175永安二期回迁小区1#箱变变压器（居民）	500	7.96%	360.21	21. 93	44. 34	39. 79	34.70%	可开放
10118	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15177永安二期回迁小区3#箱变变压器（居民）	400	6.75%	293.02	19. 19	24. 94	26. 98	18.57%	可开放
10119	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前湖一队分004#变压器	100	93.53%	0	109. 43	65. 57	93. 53	-7.55%	可开放
10120	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后坎二队干022#变压器	200	0.44%	159.12	0. 84	0. 79	0. 88	2.35%	可开放
10121	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和三期1#箱站间隔配电变压器	400	7.57%	289.73	46. 68	32. 63	30. 27	-19.47%	可开放
10122	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和三期2#箱站间隔配电变压器	400	6.39%	294.45	50. 33	34. 11	25. 55	-28.75%	可开放
10123	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	河畔香天2#箱站变压器间隔配电变压器	250	23.42%	141.45	38. 72	55. 26	58. 55	22.97%	可开放
10124	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和三期3#箱站间隔配电变压器	400	5.64%	297.43	35. 05	25. 67	22. 57	-19.75%	可开放
10125	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	东粮五台区农业种植园	100	78.85%	1.15	1. 75	1. 19	78. 85	571.25%	可开放
10126	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	芳草龙珠土建站1#变压器配电变压器	630	0.02%	503.85	0. 18	0. 14	0. 15	-8.71%	可开放
10127	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	芳草龙珠土建站2#变压器配电变压器	630	3.59%	481.36	0. 18	0. 14	22. 64	1021.51%	可开放
10128	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	芳草龙珠土建站3#变压器配电变压器	630	0.02%	503.89	0. 11	0. 11	0. 11	0.00%	可开放
10129	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	颐景嘉园二期3#箱站变压器	500	0.00%	500	-	-	-	-	可开放
10130	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	颐景嘉园二期4#箱站变压器	500	0.00%	500	-	-	-	-	可开放

10131	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒五台区008#	400	0.14%	319.44	-	0.56	0.56	-	可开放
10132	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	田水幸福城3#配电室7#居民变压器	630	0.01%	503.93	0.06	0.07	0.07	8.01%	可开放
10133	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	田水幸福城3#配电室6#居民变压器	400	0.03%	319.88	0.1	0.1	0.12	9.54%	可开放
10134	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	田水幸福城3#配电室8#网点变压器	400	3.39%	306.46	0.1	0.11	13.54	1063.62%	可开放
10135	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	陶三小区箱站2#变压器配电变压器	315	17.28%	197.56	46.82	55.15	54.44	7.83%	可开放
10136	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	芭东海城一期2#箱站变压器间隔配电变压器	400	6.37%	294.51	23.76	22.25	25.49	3.58%	可开放
10137	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	新昌线074#	200	1.17%	157.67	1.24	1.94	2.33	37.08%	可开放
10138	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	金汇花园二期箱站1#变压器间隔配电变压器	400	17.02%	251.91	87.23	83.73	68.09	-11.65%	可开放
10139	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	海城6中箱站1#变压器	250	9.09%	177.28	40.35	32.78	22.72	-24.96%	可开放
10140	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	海城6中箱站2#变压器	250	25.31%	136.72	56.85	59.93	63.28	5.50%	可开放
10141	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙五期小区1#箱站内变压器	400	0.07%	319.71	0.31	0.27	0.29	-3.28%	可开放
10142	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台二线	西艾四台区006#	400	16.15%	255.42	67.62	80.57	64.58	-2.27%	可开放
10143	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙五期小区2#箱站内变压器	400	0.08%	319.7	0.37	0.27	0.3	-9.95%	可开放
10144	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英一线王石二台区	400	6.89%	292.44	106.8	26.12	27.56	-49.20%	可开放
10145	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线金家二台区	80	61.23%	15.02	70.28	80.98	48.98	-16.52%	可开放
10146	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线东艾一台区	315	23.71%	177.32	84.34	81.94	74.68	-5.90%	可开放
10147	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线代千五台区	400	19.68%	241.3	89.94	107.4	78.7	-6.46%	可开放
10148	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线代千六台区	315	8.17%	226.27	17.42	26.18	25.73	21.53%	可开放
10149	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线代千七台区	100	3.52%	76.48	70.32	49.19	3.52	-77.63%	可开放
10150	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线西艾一台区	200	38.20%	83.61	67.61	81.99	76.39	6.29%	可开放

10151	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线英北三台区	200	24.50%	111.01	89.34	44.33	48.99	-25.95%	可开放
10152	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线大坎一台区	200	2.21%	155.59	3.92	3.98	4.41	6.07%	可开放
10153	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线大坎二台区	315	16.81%	199.06	45.14	51.28	52.94	8.30%	可开放
10154	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	大四四台区	100	0.83%	79.17	7.29	0.38	0.83	-66.26%	可开放
10155	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	什司线	什司线什司县天鹰农业 设施小区2	100	1.81%	78.19	1.55	1.72	1.81	8.06%	可开放
10156	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	什司线	什司线什司县天鹰农业 设施小区1	100	1.65%	78.35	1.79	1.97	1.65	-3.99%	可开放
10157	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线天鹰果业3农 业设施	100	26.98%	53.02	27.58	28.02	26.98	-1.09%	可开放
10158	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	三大卜二台区	200	3.20%	153.6	54.77	53.65	6.4	-65.82%	可开放
10159	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	金达干6右2	315	8.45%	225.39	27.14	29.4	26.61	-0.98%	可开放
10160	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干113右23左1	200	17.36%	125.28	44.92	43.51	34.72	-12.08%	可开放
10161	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干44左1	100	0.67%	79.33	1.37	0.51	0.67	-30.07%	可开放
10162	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	三合饲料厂分02#	50	4.42%	37.79	5.34	2.62	2.21	-35.67%	可开放
10163	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	后英十台区	400	0.31%	318.76	1.11	1.26	1.24	5.69%	可开放
10164	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线41#变压器	315	11.17%	216.8	62.55	33.76	35.2	-24.98%	可开放
10165	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线环城1号站配电 变压器	250	8.66%	178.35	26.52	26.76	21.65	-9.65%	可开放
10166	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分9#	100	40.49%	39.51	21.17	32.04	40.49	38.30%	可开放
10167	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线013#	200	11.56%	136.89	12.05	15.05	23.11	38.49%	可开放
10168	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口八台区支005#变 压器	100	18.18%	61.82	11.73	12.31	18.18	24.49%	可开放
10169	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口九台区支021#变 压器	100	0.60%	79.4	0.89	0.75	0.6	-17.89%	可开放
10170	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	曹堡线南毛一台分9#明 德馨园支4#	400	4.66%	301.38	17.9	18.37	18.62	1.99%	可开放

10171	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	木材旧楼箱式变压器	250	21.23%	146.93	41.07	50.06	53.07	13.67%	可开放
10172	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	木材乙箱式变2#变压器	315	6.92%	230.21	20.81	2349.25	21.79	2.33%	可开放
10173	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	北郡华府箱站1#变压器	500	11.40%	342.99	43.94	51.44	57.01	13.91%	可开放
10174	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	西高分03#变压器西高1台区（局属）	50	17.28%	31.36	42.55	7.9	8.64	-54.94%	可开放
10175	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	天成箱式变1#变压器	315	0.19%	251.41	0.64	0.54	0.59	-3.99%	可开放
10176	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星五组团A箱式变1#变压器	315	13.38%	209.86	46.53	42.38	42.14	-4.83%	可开放
10177	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁牌线	东林1#2号变压器	500	0.06%	399.68	0.29	0.27	0.32	5.05%	可开放
10178	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁牌线	东林3#1号变压器	500	0.04%	399.78	0.19	0.18	0.22	7.61%	可开放
10179	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#2箱式变变压器	315	8.95%	223.8	23.03	27.92	28.2	10.66%	可开放
10180	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	西响回迁1#箱式变配电变压器	500	0.05%	399.77	0.14	0.19	0.23	28.17%	可开放
10181	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	西响回迁2#箱式变电站配电变压器	630	0.00%	503.97	0.03	0.03	0.03	0.00%	可开放
10182	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	后英二台区	400	6.82%	292.73	64.56	41.86	27.27	-35.01%	可开放
10183	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线082#变压器	80	79.43%	0.46	103.63	79.67	63.54	-21.70%	可开放
10184	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	颐水嘉德1#箱变	500	4.92%	375.4	0.26	0.17	24.6	872.70%	可开放
10185	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	双庙村大队区	400	15.26%	258.98	76.53	75.86	61.02	-10.71%	可开放
10186	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	山城分蘑菇基地支007#变压器	200	0.36%	159.29	-	0.64	0.71	-	可开放
10187	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	赵卜联办矿	200	30.55%	98.9	43.97	54.6	61.1	17.88%	可开放
10188	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线黄金走廊分3#变压器	200	1.50%	157.01	2.83	3.51	2.99	2.79%	可开放
10189	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	骏都国际小区2#箱站2#变压器	500	0.04%	399.82	0.16	0.19	0.18	6.07%	可开放
10190	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	兴华线	兴华线兴华干31#变压器	200	0.31%	159.39	-	-	0.61	-	可开放

10191	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	新东方首府4期配电室1#B住宅变压器	630	3.12%	484.33	0. 1	0. 09	19. 67	1302.50%	可开放
10192	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	新东方首府4期配电室2#B网点变压器	630	0.01%	503.92	0. 04	0. 07	0. 08	41.42%	可开放
10193	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	北海村支026#	100	7.02%	72.98	73. 83	84. 17	7. 02	-69.16%	可开放
10194	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	南海二台区支005#	100	2.10%	77.9	57. 56	66. 62	2. 1	-80.90%	可开放
10195	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	南刘分066#	400	0.36%	318.58	2. 26	2. 74	1. 42	-20.73%	可开放
10196	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	佛爷七队	100	3.34%	76.66	36. 76	2. 72	3. 34	-69.86%	可开放
10197	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	佛爷四队	80	73.36%	5.31	58. 62	64. 79	58. 69	0.06%	可开放
10198	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	长岭子分005#长岭子四台区柱上变压器	100	1.36%	78.64	42. 22	1. 33	1. 36	-82.05%	可开放
10199	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	新望台中心校	80	52.20%	22.24	45. 45	51. 76	41. 76	-4.15%	可开放
10200	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱十二队区	200	0.48%	159.05	66. 29	36. 5	0. 95	-88.03%	可开放
10201	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	新立二台区分002#	100	3.45%	76.55	85. 4	86. 71	3. 45	-79.90%	可开放
10202	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	丽水蓝湾2-4#站2#变压器	400	0.05%	319.8	0. 2	0. 21	0. 2	0.00%	可开放
10203	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	园丁小区箱变变压器	400	0.09%	319.63	0. 73	0. 31	0. 37	-28.81%	可开放
10204	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	政府小区A箱式站变压器	400	8.72%	285.11	63. 61	29. 91	34. 89	-25.94%	可开放
10205	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	政府小区B箱式站	400	0.07%	319.73	0. 5	0. 45	0. 27	-26.52%	可开放
10206	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	客运小区箱式变	400	6.41%	294.35	52. 63	23. 07	25. 65	-30.19%	可开放
10207	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15036寿安回迁7#变压器（居民）	500	6.17%	369.14	34. 53	38. 58	30. 86	-5.46%	可开放
10208	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分炮厂支08右1#变压器	100	1.08%	78.92	-	0. 65	1. 08	-	可开放
10209	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永双线29左20+1右005#变压器	400	2.42%	310.33	0. 13	0. 16	9. 67	762.47%	可开放
10210	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	牛庄政府小区箱站	160	0.17%	127.73	25. 61	26. 85	0. 27	-89.73%	可开放

10211	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15136富贵祥城小区1#箱变变压器	500	5.51%	372.45	25.27	26.91	27.55	4.41%	可开放
10212	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15137华源富贵祥城小区居民2#箱变变压器	500	7.32%	363.38	34.01	30.62	36.62	3.77%	可开放
10213	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	后英九台区	80	86.49%	0	91.14	71.64	69.19	-12.87%	可开放
10214	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	缸窑一台区	160	26.40%	85.76	70.06	47.57	42.24	-22.35%	可开放
10215	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	上林五台区	100	47.24%	32.76	43.74	42.39	47.24	3.92%	可开放
10216	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	上林八台区	160	10.43%	111.31	19.22	22.53	16.69	-6.81%	可开放
10217	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	上林四台区	160	15.76%	102.79	33.26	29.81	25.21	-12.94%	可开放
10218	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	上林三台区	100	0.61%	79.39	22	24.89	0.61	-83.35%	可开放
10219	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	上林六台区	160	10.11%	111.83	17.86	18.72	16.17	-4.85%	可开放
10220	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	羊角一台区	315	1.52%	247.21	70.71	80.25	4.79	-73.97%	可开放
10221	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	前房分005#	160	0.72%	126.85	1.14	1.35	1.15	0.44%	可开放
10222	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	西房一台区分001#	50	18.76%	30.62	9.19	9.03	9.38	1.03%	可开放
10223	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	火石二台区支007#	200	0.64%	158.73	1.02	0.95	1.27	11.58%	可开放
10224	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	南沟三台区	200	0.34%	159.33	29.48	43.52	0.67	-84.92%	可开放
10225	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	天成线	四水线收费分2#变压器	400	1.15%	315.4	2.22	4.33	4.6	43.95%	可开放
10226	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	红光线石井分20左13#变压器	400	6.20%	295.21	20.26	23.62	24.79	10.62%	可开放
10227	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分53#	200	53.12%	53.77	72.72	87.11	106.23	20.86%	可开放
10228	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分一台区支02#	200	4.89%	150.23	6.03	6.24	9.77	27.29%	可开放
10229	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分膳马支022#	100	64.61%	15.39	71.11	60.23	64.61	-4.68%	可开放
10230	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	前马三台区	100	70.44%	9.56	57.73	58.69	70.44	10.46%	可开放

10231	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	北关小学1箱站变压器	250	0.18%	199.55	29.69	29.99	0.45	-87.69%	可开放
10232	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	北关小学2箱式站变压器	200	25.19%	109.62	35.73	40.88	50.38	18.74%	可开放
10233	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15141鸿城御景小区1#箱变变压器	400	8.59%	285.66	29.36	25.23	34.34	8.15%	可开放
10234	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山二期A箱式变压器	315	10.56%	218.73	26.44	28.67	33.27	12.17%	可开放
10235	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山二期D箱式变压器	315	0.10%	251.67	32.72	0.34	0.33	-89.96%	可开放
10236	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	百汇香山三期#1箱式变压器	400	11.85%	272.6	38.65	44.01	47.4	10.74%	可开放
10237	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	荒岭一期2#站2#变压器	400	0.14%	319.46	0.43	0.61	0.54	12.06%	可开放
10238	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	润泽园箱式变变压器	250	0.24%	199.41	56.94	0.64	0.59	-89.82%	可开放
10239	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	铁西农贸市场箱式变1#变压器	200	30.33%	99.34	51.52	54.76	60.66	8.51%	可开放
10240	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	祥圣A箱式变1#变压器	400	10.14%	279.44	55.46	50.98	40.56	-14.48%	可开放
10241	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	兴海#19、20楼箱式变压器	400	13.13%	267.47	40.42	47.65	52.53	14.00%	可开放
10242	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙新村C箱式变1#变压器	400	5.49%	298.04	20.97	21.9	21.96	2.33%	可开放
10243	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	御花园箱站变压器	400	16.11%	255.58	45.55	49.31	64.42	18.92%	可开放
10244	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	水南线钟台分20	100	0.72%	79.28	1.13	0.76	0.72	-20.18%	可开放
10245	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	红旗A箱式变变压器	250	17.35%	156.63	35.28	40.9	43.37	10.87%	可开放
10246	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	联建小区箱式变变压器	315	35.63%	139.75	25.75	24.95	112.25	108.79%	可开放
10247	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分21右2#箱式站变压器	250	12.42%	168.94	27.9	37.86	31.06	5.51%	可开放
10248	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	魁星园A箱式变1#变压器	315	13.10%	210.74	40.81	44.58	41.26	0.55%	可开放
10249	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	万鑫园B箱式变2#变压器	315	13.52%	209.41	49.61	46.97	42.59	-7.34%	可开放
10250	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	中街七台区	315	22.83%	180.1	71.74	77.55	71.9	0.11%	可开放

10251	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	阳光小区箱式变压器	500	0.06%	399.68	0.35	0.33	0.32	-4.38%	可开放
10252	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分4#	100	43.82%	36.18	9.9	15.87	43.82	110.39%	可开放
10253	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	后柳村台区	160	49.08%	49.48	62.39	60.52	78.52	12.18%	可开放
10254	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线左干12#	100	56.54%	23.46	53.96	55.26	56.54	2.36%	可开放
10255	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	桑树四台支001#	100	66.89%	13.11	64.47	64.61	66.89	1.86%	可开放
10256	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	桑树五台支03#	100	62.34%	17.66	88.2	91.18	62.34	-15.93%	可开放
10257	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	桑树九台分09#	200	15.96%	128.08	29.6	30.6	31.92	3.84%	可开放
10258	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	里口6台干02#	100	79.12%	0.88	60.39	65.87	79.12	14.46%	可开放
10259	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎3台区支03#	100	52.25%	27.75	65.28	56.49	52.25	-10.54%	可开放
10260	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	张房一台干006#	100	54.73%	25.27	44.33	52.07	54.73	11.11%	可开放
10261	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨线043#	200	40.26%	79.48	69.83	75.34	80.52	7.38%	可开放
10262	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	雅圣A站1#变压器	250	34.68%	113.3	81.27	91.89	86.7	3.29%	可开放
10263	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	芭东海城3#箱站1#变压器	400	11.28%	274.89	22.31	23.91	45.11	42.20%	可开放
10264	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园二期2#箱站1#变压器	400	0.08%	319.68	0.44	0.31	0.32	-14.72%	可开放
10265	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园二期2#箱站2#变压器	400	0.10%	319.62	0.33	0.36	0.38	7.31%	可开放
10266	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	工业线新楼一台区	160	34.03%	73.56	42.59	52.82	54.44	13.06%	可开放
10267	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	王石开发配电室2#变压器	400	8.14%	287.43	33.57	31.55	32.57	-1.50%	可开放
10268	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	弘际公寓变电所2#变压器	500	5.95%	370.26	0.18	0.16	29.74	1185.39%	可开放
10269	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	三义阳光苑配电室2#变压器	1250	0.00%	1000	0	0	0	-	可开放
10270	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	普金园配电室1#变压器	500	2.89%	385.56	14.37	14.26	14.44	0.24%	可开放

10271	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	普金园配电室2#变压器	500	4.96%	375.19	21. 51	25. 5	24. 81	7.40%	可开放
10272	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	接文企业线	接文一台区	200	0.19%	159.63	0. 64	0. 54	0. 37	-23.97%	可开放
10273	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	二道二台区	100	67.67%	12.33	68. 03	69. 15	67. 67	-0.26%	可开放
10274	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	代千二队分004#代千村二台区柱上变压器	160	60.08%	31.87	69. 43	83. 35	96. 13	17.67%	可开放
10275	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线代千四台区	400	18.62%	245.53	87. 09	124. 43	74. 47	-7.53%	可开放
10276	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线开河站干41左4#柱上变压器	80	34.54%	36.37	28. 84	26. 59	27. 63	-2.12%	可开放
10277	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线开河站干63左2#变压器	80	36.31%	34.95	26. 97	36. 28	29. 05	3.78%	可开放
10278	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	单家四队支010#	80	3.06%	61.55	43. 71	31. 02	2. 45	-76.32%	可开放
10279	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	于刘二队分011#	50	10.00%	35	214. 32	8. 19	5	-84.73%	可开放
10280	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	于刘干021#	80	2.20%	62.24	1. 47	1. 43	1. 76	9.42%	可开放
10281	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	老墙分007#	63	6.44%	46.34	2. 18	3. 13	4. 06	36.47%	可开放
10282	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	老墙分024#	50	5.16%	37.42	142. 28	2. 01	2. 58	-86.53%	可开放
10283	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	寿安分23东左1	50	6.32%	36.84	5. 35	6. 46	3. 16	-23.15%	可开放
10284	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	前望台二台区04#	100	81.36%	0	64. 93	63. 97	81. 36	11.94%	可开放
10285	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒六台区分001#	40	12.85%	26.86	2. 86	5. 63	5. 14	34.06%	可开放
10286	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-1#箱站1#变压器	500	0.09%	399.55	0. 37	0. 43	0. 45	10.28%	可开放
10287	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	佰景家园2#站2#变压器	400	0.15%	319.4	-	56. 36	0. 6	-	可开放
10288	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	格林春天2#箱站变压器	400	0.11%	319.58	66. 43	37. 49	0. 42	-92.05%	可开放
10289	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	王石开发配电室1#变压器	315	0.11%	251.65	0. 4	0. 42	0. 35	-6.46%	可开放
10290	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	弘际公寓变电所1#变压器	500	0.02%	399.91	0. 12	0. 12	0. 09	-13.40%	可开放

10291	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	小城明珠箱变二期变压器	315	0.12%	251.62	0.25	0.34	0.38	23.29%	可开放
10292	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	国美线	骏都国际4#站1#变压器	500	0.10%	399.52	0.39	0.47	0.48	10.94%	可开放
10293	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	国美线	骏都国际4#站2#变压器	500	0.03%	399.86	0.11	0.11	0.14	12.82%	可开放
10294	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	春风苑B箱式变2#变压器	250	25.71%	135.73	90.87	82.1	64.27	-15.90%	可开放
10295	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	圣泉小区2#变	315	0.10%	251.67	0.28	0.28	0.33	8.56%	可开放
10296	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线42公怀分12右3#变压器	400	19.50%	242	53.87	71.69	78	20.33%	可开放
10297	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线16左1#变压器	200	18.92%	122.16	92.72	97.47	37.84	-36.12%	可开放
10298	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	海昕明珠1#箱站变压器 间隔配电变压器	315	0.07%	251.78	0.35	0.21	0.22	-20.72%	可开放
10299	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	海昕明珠2#箱站1号变 压器间隔配电变压器	500	0.03%	399.85	32.69	31.45	0.15	-93.23%	可开放
10300	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	海昕明珠2#箱站2号变 压器间隔配电变压器	500	5.53%	372.34	33.21	24.12	27.66	-8.74%	可开放
10301	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	海昕明珠3#箱站变压器 间隔配电变压器	500	4.54%	377.3	43.26	25.12	22.7	-27.56%	可开放
10302	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	海昕明珠4#箱站变压器 间隔配电变压器	400	17.05%	251.81	90.3	63.05	68.19	-13.10%	可开放
10303	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	西双村分13#	400	1.45%	314.21	82.93	97.2	5.79	-73.58%	可开放
10304	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西线1#T-左2副1	315	33.14%	147.61	89.95	98.5	104.39	7.73%	可开放
10305	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	后古线	后古线35左2#变压器	400	0.13%	319.48	-	0.4	0.52	-	可开放
10306	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王石东盛嘉园1#箱站变 压器	500	4.09%	379.56	0.09	0.12	20.44	1407.02%	可开放
10307	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	商台一台分011#配电柱 上变压器	400	2.51%	309.95	87.2	30.89	10.05	-66.05%	可开放
10308	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	刘八线087#赵八一台区 柱上变压器	200	4.48%	151.05	-	-	8.95	-	可开放
10309	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	兴沟干044#	200	0.74%	158.53	66.85	1.83	1.47	-85.17%	可开放
10310	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	拉木线100#	200	3.66%	152.69	71.84	5.25	7.31	-68.10%	可开放

10311	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	里峪线电信分003#	200	3.86%	152.29	37.86	8.3	7.71	-54.87%	可开放
10312	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	南毛一台区支6#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
10313	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	八寨编织厂干10+1右1# 变压器	100	1.08%	78.92	-	0.84	1.08	-	可开放
10314	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线罗过沟分005#	200	1.74%	156.52	5.7	3.63	3.48	-21.86%	可开放
10315	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	新东方国宾府配电室1# 居民配电变压器	500	0.01%	399.95	-	0.03	0.05	-	可开放
10316	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	新东方国宾府配电室2# 居民配电变压器	500	1.80%	391	-	0.02	9	-	可开放
10317	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	新东方国宾府配电室3# 居民配电变压器	500	1.95%	390.26	-	0.02	9.74	-	可开放
10318	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	新东方国宾府配电室4# 网点配电变压器	500	0.01%	399.97	-	0.03	0.03	-	可开放
10319	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	新东方国宾府配电室5# 网点配电变压器	500	0.01%	399.95	-	0.04	0.05	-	可开放
10320	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	东盛嘉园2#箱站变压器	500	5.17%	374.13	0.12	0.16	25.87	1368.28%	可开放
10321	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	金坨5队干13#变压器	80	85.70%	0	109.12	73.75	68.56	-20.73%	可开放
10322	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	祥和人家小区2#箱变 （居民）	500	10.64%	346.79	37.06	39.2	53.21	19.82%	可开放
10323	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15048颐水嘉德二期11# 变压器（网点）	500	0.03%	399.84	0.14	0.14	0.16	6.90%	可开放
10324	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周铁线	周铁杆36左2	160	6.14%	118.17	5.21	6.35	9.83	37.36%	可开放
10325	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土八台区	160	23.97%	89.65	40.4	36.67	38.35	-2.57%	可开放
10326	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15180水岸华庭三期2# 箱变变压器	315	2.12%	245.31	6.52	6.37	6.69	1.30%	可开放
10327	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	周正分8右10	250	13.03%	167.42	40.92	43.92	32.58	-10.77%	可开放
10328	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	贵兴干56左3#	100	3.60%	76.4	3.61	4.11	3.6	-0.14%	可开放
10329	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	贵兴线	贵兴干52左1	200	8.10%	143.81	15.27	16.77	16.19	2.97%	可开放
10330	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	碧桂园四期1#箱站变压器	630	0.04%	503.77	0.21	0.22	0.23	4.65%	可开放

10331	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	碧桂园四期2#箱站变压器	500	5.40%	372.99	0.18	0.19	27.01	1124.97%	可开放
10332	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15179水岸华庭三期1#箱变变压器	400	4.57%	301.71	21.88	17.66	18.29	-8.57%	可开放
10333	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	周正分8右13	100	28.50%	51.5	34.19	48.36	28.5	-8.70%	可开放
10334	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石岭分48右5#变压器	100	0.48%	79.52	0.33	0.5	0.48	20.60%	可开放
10335	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱十三队支54#变压器	100	0.73%	79.27	0.43	0.61	0.73	30.29%	可开放
10336	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	三江源爱琴湾B地块1#住宅变压器	500	0.02%	399.91	0.06	0.08	0.09	22.47%	可开放
10337	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	三江源爱琴湾B地块2#住宅变压器	500	0.03%	399.87	0.06	0.11	0.13	47.20%	可开放
10338	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	三江源爱琴湾B地块3#住宅变压器	630	0.02%	503.9	0.05	0.08	0.1	41.42%	可开放
10339	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	三江源爱琴湾B地块4#网点变压器	400	0.04%	319.84	0.04	0.14	0.16	100.00%	可开放
10340	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	三江源爱琴湾B地块5#网点变压器	500	0.01%	399.94	0.05	0.05	0.06	9.54%	可开放
10341	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	桐房申干016#变压器	200	0.40%	159.2	31.26	0.62	0.8	-84.00%	可开放
10342	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大金四线24左1#变压器	400	0.13%	319.48	-	-	0.52	-	可开放
10343	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	桐房申干027#变压器	200	20.85%	118.3	44.97	31.86	41.7	-3.70%	可开放
10344	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	东山金矿分3右3#变压器	100	0.70%	79.3	0.72	1.01	0.7	-1.40%	可开放
10345	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方四井分11#	50	6.58%	36.71	2.47	3.45	3.29	15.41%	可开放
10346	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线065#	200	0.25%	159.5	1.23	0.6	0.5	-36.24%	可开放
10347	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方四井分17#	50	4.74%	37.63	5.09	2.39	2.37	-31.76%	可开放
10348	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15101腾龙名苑小区2#变压器（居民）	400	6.69%	293.23	33.36	27.04	26.77	-10.42%	可开放
10349	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15102腾龙名苑小区3#变压器（居民）	400	6.55%	293.81	22.43	25.42	26.19	8.06%	可开放
10350	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15104腾龙名苑小区5#变压器（网点）	500	4.27%	378.65	19.02	22.07	21.35	5.95%	可开放

10351	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂柳树峪干028#	100	0.56%	79.44	0.53	0.59	0.56	2.79%	可开放
10352	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方五井25#	50	4.10%	37.95	4.15	4.21	2.05	-29.72%	可开放
10353	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方八井7#	50	6.26%	36.87	3.12	3.12	3.13	0.16%	可开放
10354	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方九井11#	50	6.70%	36.65	3.12	3.09	3.35	3.62%	可开放
10355	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	高力一井1#	50	5.50%	37.25	2.81	2.74	2.75	-1.07%	可开放
10356	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	高力二井15#	50	7.98%	36.01	3.39	3.09	3.99	8.49%	可开放
10357	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家二井8#	50	3.78%	38.11	1.73	1.89	1.89	4.52%	可开放
10358	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家三井2#	50	13.70%	33.15	6.9	6.8	6.85	-0.36%	可开放
10359	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	望台二井6#	50	3.14%	38.43	5.24	3.77	1.57	-45.26%	可开放
10360	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	望台十二井5#	50	6.62%	36.69	3.61	3.76	3.31	-4.25%	可开放
10361	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	大台干069#	100	50.41%	29.59	108.52	87.37	50.41	-31.84%	可开放
10362	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	芭东二期6#住宅变压器	500	3.88%	380.6	0.13	0.16	19.4	1121.60%	可开放
10363	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	后古线	后古线27右4#变压器	400	0.12%	319.54	-	0.36	0.46	-	可开放
10364	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	缸窑二台区	100	53.73%	26.27	79.11	60.15	53.73	-17.59%	可开放
10365	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	大同二台区	160	16.10%	102.24	34.86	24.11	25.76	-14.04%	可开放
10366	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	下林三台区	160	47.99%	51.21	56.57	49.98	76.79	16.51%	可开放
10367	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	下林二台区	160	40.64%	62.98	44.96	55.05	65.02	20.26%	可开放
10368	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	上林一台区	50	79.92%	0.04	44	43.11	39.96	-4.70%	可开放
10369	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	上林二台区	100	0.62%	79.38	0.74	0.98	0.62	-8.47%	可开放
10370	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土二台区	160	0.41%	127.34	0.54	0.64	0.66	10.55%	可开放

10371	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	后房一台区干016#	63	10.59%	43.73	6.03	6.57	6.67	5.17%	可开放
10372	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	后房二台区干009#	50	11.66%	34.17	4.97	5.32	5.83	8.31%	可开放
10373	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	西房二台区分001#	50	13.70%	33.15	7.65	7.36	6.85	-5.37%	可开放
10374	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	火石分008#	80	3.45%	61.24	2.72	2.64	2.76	0.73%	可开放
10375	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线34#变压器	400	0.16%	319.35	0.64	0.78	0.65	0.78%	可开放
10376	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	一堵三台区分004#	63	10.05%	44.07	6.31	6.18	6.33	0.16%	可开放
10377	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分78#	315	1.42%	247.54	0.48	0.19	4.46	204.82%	可开放
10378	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵线房身二台区	80	57.11%	18.31	-	-	45.69	-	可开放
10379	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵线房身三台区	100	51.52%	28.48	-	-	51.52	-	可开放
10380	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线42公怀分18右6# 变压器	80	48.08%	25.54	41.9	39.85	38.46	-4.19%	可开放
10381	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线42公怀分33右9# 变压器	400	0.21%	319.17	52.76	0.8	0.83	-87.46%	可开放
10382	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干117右3左1	200	0.97%	158.07	1.46	1.74	1.93	14.97%	可开放
10383	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	西沟干005#变压器	100	67.49%	12.51	120.33	59.07	67.49	-25.11%	可开放
10384	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分41左1	315	0.21%	251.34	8.21	1.35	0.66	-71.65%	可开放
10385	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	老达线张仙峪干047#变 压器	100	0.46%	79.54	0.44	0.46	0.46	2.25%	可开放
10386	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分41右3右1	100	3.77%	76.23	6.69	7.41	3.77	-24.93%	可开放
10387	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15181水岸华庭三期3# 箱变变压器	400	3.49%	306.06	13.96	13.14	13.94	-0.07%	可开放
10388	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15182水岸华庭三期4# 箱变变压器	400	3.74%	305.06	20.86	14.84	14.94	-15.37%	可开放
10389	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台四台区变压器	400	1.15%	315.42	4.11	3.66	4.58	5.56%	可开放
10390	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	房身四台区	100	39.23%	40.77	41.33	41.6	39.23	-2.57%	可开放

10391	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	房身五台区	400	0.69%	317.25	79.24	74.77	2.75	-81.37%	可开放
10392	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	粮窝四台区	80	32.21%	38.23	29.05	23.3	25.77	-5.81%	可开放
10393	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	孟湖一井21#	50	7.56%	36.22	4.76	4.52	3.78	-10.89%	可开放
10394	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	孟湖二井8#	50	7.86%	36.07	3.68	3.65	3.93	3.34%	可开放
10395	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	孟湖四井6#	50	6.94%	36.53	3.44	3.5	3.47	0.44%	可开放
10396	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	孟湖四井13#	50	7.02%	36.49	3.42	3.74	3.51	1.31%	可开放
10397	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	西双四井3#	50	5.20%	37.4	2.22	2.38	2.6	8.22%	可开放
10398	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	西双六井34#	50	6.00%	37	28.61	2.92	3	-67.62%	可开放
10399	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小一井1#	50	4.94%	37.53	2.7	2.88	2.47	-4.35%	可开放
10400	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小六井支14#	50	7.90%	36.05	3.96	3.93	3.95	-0.13%	可开放
10401	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	西双一井支8#	50	7.58%	36.21	3.88	4.11	3.79	-1.17%	可开放
10402	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	西双二井支1#	50	29.82%	25.09	4.07	1.03	14.91	91.40%	可开放
10403	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	西双五井支14#	50	5.38%	37.31	2.72	2.79	2.69	-0.55%	可开放
10404	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小七井支5#	50	9.56%	35.22	4.84	4.79	4.78	-0.62%	可开放
10405	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分二码照明支2左1	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
10406	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品1#开闭站1#变压器	630	5.91%	466.77	37.67	39.33	37.23	-0.59%	可开放
10407	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线王石镇闻石农业小区	100	11.44%	68.56	9.93	10.26	11.44	7.33%	可开放
10408	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分050	100	47.86%	32.14	115.75	105.91	47.86	-35.70%	可开放
10409	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒十二台区011#	200	0.66%	158.69	-	1.02	1.31	-	可开放
10410	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方七井1#	50	9.38%	35.31	4.97	4.73	4.69	-2.86%	可开放

10411	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	西双井分3#	50	3.06%	38.47	1.53	1.55	1.53	0.00%	可开放
10412	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	后英第一城3#站变压器	500	6.05%	369.76	26.93	27.15	30.24	5.97%	可开放
10413	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	牛庄回迁楼梯式变1#变压器	630	1.73%	493.11	1.07	0.09	10.89	219.02%	可开放
10414	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线023右1#柱上变压器	400	0.09%	319.66	-	-	0.34	-	可开放
10415	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线023右2#柱上变压器	400	0.10%	319.61	-	-	0.39	-	可开放
10416	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线023右3#柱上变压器	400	0.11%	319.56	-	-	0.44	-	可开放
10417	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	此老一台区	50	88.98%	0	40.57	42.72	44.49	4.72%	可开放
10418	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	后五道台区	160	37.15%	68.56	74.16	50.79	59.44	-10.47%	可开放
10419	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二台子二台区变压器	200	0.54%	158.93	0.86	0.97	1.07	11.54%	可开放
10420	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	金坨一台区金坨村干26#变压器	315	8.60%	224.9	26.3	29.21	27.1	1.51%	可开放
10421	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	农业线二道三台区变压器	200	17.91%	124.19	35.3	34.43	35.81	0.72%	可开放
10422	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨七队干15#郁坨三台区	100	41.97%	38.03	93.65	98.74	41.97	-33.06%	可开放
10423	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨七队干25#郁坨四台区	100	47.35%	32.65	47.46	48.87	47.35	-0.12%	可开放
10424	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭九台区	63	29.60%	31.75	67.4	41.41	18.65	-47.40%	可开放
10425	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土四台区	50	70.54%	4.73	48.89	40.95	35.27	-15.06%	可开放
10426	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	析木村四台区	400	8.37%	286.53	70.66	62.11	33.47	-31.18%	可开放
10427	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	柳官村二台区	200	3.49%	153.02	8.74	5.97	6.98	-10.63%	可开放
10428	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	三家一台区	160	32.87%	75.41	97.59	56.36	52.59	-26.59%	可开放
10429	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	王官一台区	100	92.14%	0	76.89	90.65	92.14	9.47%	可开放
10430	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风二台区	200	5.61%	148.79	8.36	9.14	11.21	15.80%	可开放

10431	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	王官二台区	100	86.51%	0	95.33	88.22	86.51	-4.74%	可开放
10432	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	王官三台区	100	32.70%	47.3	20.97	24.31	32.7	24.87%	可开放
10433	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	大码二台区	200	0.85%	158.31	4.08	4.09	1.69	-35.64%	可开放
10434	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15031寿安回迁2#变压器	500	4.19%	379.04	17.22	19.72	20.96	10.33%	可开放
10435	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响北支33左2（武装部）变压器	400	1.33%	314.69	1.15	1.27	5.31	114.88%	可开放
10436	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	东甘干015+1#	200	0.36%	159.29	-	0.32	0.71	-	可开放
10437	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响北支34#变压器	160	9.38%	112.99	15.31	11.94	15.01	-0.98%	可开放
10438	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	丝绸线17左3#变压器	160	0.78%	126.76	1.14	1.19	1.24	4.29%	可开放
10439	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线胡家电分033#	200	18.59%	122.82	82.15	31.84	37.18	-32.73%	可开放
10440	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	二甲干023#变压器	200	37.75%	84.5	76.45	74.47	75.5	-0.62%	可开放
10441	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	前坎子二台区支006#柱上变压器	80	35.53%	35.58	38.7	40.64	28.42	-14.30%	可开放
10442	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	水寨三台区	200	32.91%	94.19	80.68	80.55	65.81	-9.68%	可开放
10443	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘三台区	100	42.31%	37.69	31.98	41.21	42.31	15.02%	可开放
10444	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	哈达一台区	160	37.22%	68.45	58.38	69.95	59.55	1.00%	可开放
10445	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	哈达二台区	315	4.90%	236.56	11.9	13.11	15.44	13.91%	可开放
10446	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	东四三台区	200	4.39%	151.23	6.87	7.89	8.77	12.99%	可开放
10447	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	东三一台区	100	1.40%	78.6	2.06	1.95	1.4	-17.56%	可开放
10448	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花园小区5	630	2.12%	490.63	10.45	12.47	13.37	13.11%	可开放
10449	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15153周正新村2#箱变 变压器箱变	500	12.21%	338.97	46.34	29.33	61.03	14.76%	可开放
10450	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15155周正新村4#箱变 变压器	400	18.22%	247.11	46.18	49.9	72.89	25.63%	可开放

10451	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	嘉和D箱式变2#变压器	400	0.07%	319.74	33.34	34.98	0.26	-91.17%	可开放
10452	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台九台区变压器	400	0.06%	319.78	1.14	1.21	0.22	-56.07%	可开放
10453	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台八台区变压器	200	54.96%	50.08	97.81	105.95	109.92	6.01%	可开放
10454	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	经济适用房1#变压器	400	7.34%	290.65	19.47	17.88	29.35	22.78%	可开放
10455	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	经济适用房2#变压器	400	11.18%	275.27	28.07	30.44	44.73	26.23%	可开放
10456	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	张房2号大棚户区分003#	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放
10457	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	前马六台区	100	73.86%	6.14	80.11	79.39	73.86	-3.98%	可开放
10458	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	前马一台区	200	41.12%	77.76	54.83	94.44	82.24	22.47%	可开放
10459	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	后双一队分20#变压器	80	3.01%	61.59	2.56	2.04	2.41	-2.97%	可开放
10460	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	后双三队分09#变压器	80	66.79%	10.57	55.08	54.67	53.43	-1.51%	可开放
10461	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	高峪线	高峪一台区	200	16.15%	127.7	79	26.65	32.3	-36.06%	可开放
10462	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区2#变压器	630	0.04%	503.77	0.23	0.13	0.23	0.00%	可开放
10463	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼十台区	315	0.18%	251.43	65.3	39.89	0.57	-90.66%	可开放
10464	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼十三台区	200	21.12%	117.76	57.18	67.54	42.24	-14.05%	可开放
10465	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	碧园A箱式变2#变压器	250	23.88%	140.31	44.2	61.08	59.69	16.21%	可开放
10466	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品1#开闭站5#变压器	500	6.59%	367.05	28.92	29.31	32.95	6.74%	可开放
10467	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15167福安小区1#居民箱变变压器	630	4.48%	475.8	47.69	29.3	28.2	-23.10%	可开放
10468	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15198颐水嘉德郡景小区3#网点箱变变压器	630	2.26%	489.74	14	12.61	14.26	0.92%	可开放
10469	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15190颐水嘉德郡景小区1#居民箱变变压器	500	5.53%	372.35	25.58	25.03	27.65	3.97%	可开放
10470	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15192颐水嘉德郡景小区3#居民箱变变压器	500	4.99%	375.07	19.84	21.45	24.93	12.10%	可开放

10471	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15194颐水嘉德郡景小区5#居民箱变变压器	500	6.10%	369.5	35. 6	28. 15	30. 5	-7.44%	可开放
10472	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分098左7	100	10.18%	69.82	110. 96	87. 35	10. 18	-69.71%	可开放
10473	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	黄士分30左2左1	160	10.36%	111.43	4. 97	16. 74	16. 57	82.59%	可开放
10474	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	圣达线	周正分13右22柱上变压器	100	0.32%	79.68	0. 77	0. 56	0. 32	-35.53%	可开放
10475	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨农业设施水稻育苗园区	50	21.36%	29.32	9. 76	9. 49	10. 68	4.61%	可开放
10476	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	东小支21右5柱上变压器	100	43.04%	36.96	10. 7	19. 87	43. 04	100.56%	可开放
10477	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干135左6右14柱上变压器	50	33.04%	23.48	48. 13	17. 06	16. 52	-41.41%	可开放
10478	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干82柱上变压器	100	4.69%	75.31	4. 67	5. 22	4. 69	0.21%	可开放
10479	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾兴线	贵兴干58右1柱上变压器	100	2.55%	77.45	42. 04	56. 32	2. 55	-75.37%	可开放
10480	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	河南分021#	80	77.69%	1.85	49. 22	80. 83	62. 15	12.37%	可开放
10481	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	夹信六台	100	3.53%	76.47	2. 03	3. 07	3. 53	31.87%	可开放
10482	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线桃源小区A箱式变变压器	315	15.59%	202.89	48. 18	49. 4	49. 11	0.96%	可开放
10483	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	后英三江源1#配电室1#变压器	630	1.57%	494.14	0. 03	0. 05	9. 86	1712.92%	可开放
10484	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	后英三江源1#配电室2#变压器	630	0.01%	503.92	0. 05	0. 09	0. 08	26.49%	可开放
10485	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	后英三江源1#配电室3#变压器	630	0.00%	503.97	0. 69	0. 03	0. 03	-79.15%	可开放
10486	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	后英三江源1#配电室4#变压器	630	0.00%	503.97	0. 03	0. 03	0. 03	0.00%	可开放
10487	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	后英三江源2#配电室1#变压器	630	0.02%	503.86	0. 12	0. 14	0. 14	8.01%	可开放
10488	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	后英三江源2#配电室2#变压器	630	0.01%	503.91	0. 09	0. 11	0. 09	0.00%	可开放
10489	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	后英三江源3#配电室1#变压器	630	3.01%	485.04	0. 11	0. 14	18. 96	1212.87%	可开放
10490	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	后英三江源3#配电室2#变压器	630	0.03%	503.79	0. 15	0. 18	0. 21	18.32%	可开放

10491	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	环城线	紫云华庭配电室1#住宅 变压器	500	0.05%	399.77	0.17	0.19	0.23	16.32%	可开放
10492	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	环城线	紫云华庭配电室2#网点 变压器	500	0.02%	399.91	0.08	0.07	0.09	6.07%	可开放
10493	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	环城线	紫云华庭配电室3#网点 变压器	500	4.06%	379.68	0.12	0.15	20.32	1201.28%	可开放
10494	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	田水幸福城1#配电室1# 居民变压器	630	2.26%	489.76	0.05	0.07	14.24	1587.60%	可开放
10495	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	田水幸福城1#配电室2# 居民变压器	630	2.37%	489.07	0.05	0.07	14.93	1628.00%	可开放
10496	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	汇鑫才智城1#住宅配电 变压器	400	0.07%	319.73	-	0.18	0.27	-	可开放
10497	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山6期配电室1# 住宅变压器	500	0.05%	399.76	0.19	0.22	0.24	12.39%	可开放
10498	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山6期配电室2# 住宅变压器	400	0.09%	319.63	0.31	0.37	0.37	9.25%	可开放
10499	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山6期配电室3# 住宅变压器	400	0.06%	319.76	0.19	0.21	0.24	12.39%	可开放
10500	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山6期配电室4# 网点变压器	500	0.05%	399.75	0.19	0.2	0.25	14.71%	可开放
10501	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山6期配电室5# 网点变压器	500	0.05%	399.74	0.21	0.26	0.26	11.27%	可开放
10502	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	汇鑫才智城2#网点配电 变压器	400	0.03%	319.89	-	0.08	0.11	-	可开放
10503	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	东森公园里配电室G4住 宅1#变压器	630	3.95%	479.14	8.98	0.13	24.86	66.38%	可开放
10504	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	东森公园里配电室G5住 宅2#变压器	630	0.02%	503.86	0.07	0.09	0.14	41.42%	可开放
10505	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	东森公园里配电室G6住 宅3#变压器	630	0.03%	503.83	0.06	0.1	0.17	68.33%	可开放
10506	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	东森公园里配电室G7门 市4#变压器	630	0.00%	503.97	0.05	0.03	0.03	-22.54%	可开放
10507	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	东森公园里配电室G8门 市5#变压器	630	0.01%	503.95	0.05	0.05	0.05	0.00%	可开放
10508	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	东森公园里配电室G9门 市6#变压器	630	1.89%	492.12	0.06	0.08	11.88	1307.12%	可开放
10509	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线56左1#变压器	200	15.04%	129.92	36.13	28.63	30.08	-8.76%	可开放
10510	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	将军线	腾东干2左1柱上变压器	100	0.98%	79.02	1.14	0.9	0.98	-7.28%	可开放

10511	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西线1#T右1	250	1.62%	195.94	0.16	0.12	4.06	403.74%	可开放
10512	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四村五台区	200	1.84%	156.32	55.14	53.55	3.68	-74.17%	可开放
10513	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左11左1副1#变压器	200	23.08%	113.85	44.96	50.26	46.15	1.31%	可开放
10514	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左2柱上变压器	315	17.54%	196.75	31.37	37.17	55.25	32.71%	可开放
10515	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	站前冷库变压器	100	1.36%	78.64	1.25	1.37	1.36	4.31%	可开放
10516	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	周正线1#T右1变压器	315	0.10%	251.68	0.36	0.32	0.32	-5.72%	可开放
10517	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方四台区	50	3.56%	38.22	31.16	27.15	1.78	-76.10%	可开放
10518	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线碾子沟分033#变压器	100	0.56%	79.44	0.82	0.49	0.56	-17.36%	可开放
10519	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线148#变压器	200	0.31%	159.38	0.49	0.45	0.62	12.49%	可开放
10520	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线松树沟分025#变压器	100	30.26%	49.74	23.45	23.7	30.26	13.60%	可开放
10521	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线冒烟沟分01#变压器	100	0.84%	79.16	0.64	0.62	0.84	14.56%	可开放
10522	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	柳树三队分15#变压器	200	0.29%	159.42	0.36	0.33	0.58	26.93%	可开放
10523	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线159#变压器	100	1.31%	78.69	1.74	1.51	1.31	-13.23%	可开放
10524	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	得胜线得胜分072#变压器	200	29.89%	100.23	51.41	53.26	59.77	7.82%	可开放
10525	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线寨沟岭分47#变压器	100	0.42%	79.58	0.39	0.43	0.42	3.77%	可开放
10526	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线寨岭沟分15#分02#变压器	50	2.72%	38.64	1.57	1.11	1.36	-6.93%	可开放
10527	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线松树沟分黄家1队支015#变压器	100	0.60%	79.4	0.55	0.53	0.6	4.45%	可开放
10528	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支20#	400	12.53%	269.9	108.19	93.79	50.1	-31.95%	可开放
10529	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	芭东二期7#住宅变压器	500	3.91%	380.45	0.14	0.16	19.55	1081.71%	可开放
10530	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	东小支32	200	4.91%	150.18	25.95	22.56	9.82	-38.48%	可开放

10531	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	芭东二期8#住宅变压器	400	0.06%	319.75	0.13	0.18	0.25	38.68%	可开放
10532	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	商台移动分08#配电柱上变压器	100	48.39%	31.61	111.65	115.27	48.39	-34.17%	可开放
10533	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	葫芦线三台区分01#配电柱上变压器	200	25.04%	109.92	90.76	58.2	50.08	-25.72%	可开放
10534	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分9#变压器	400	14.48%	262.08	48.1	51.35	57.92	9.73%	可开放
10535	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家线081#	200	45.14%	69.72	78.82	86.95	90.28	7.02%	可开放
10536	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家线167#	63	85.62%	0	69.22	77.68	53.94	-11.72%	可开放
10537	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家线184#	100	8.07%	71.93	9.68	8.29	8.07	-8.69%	可开放
10538	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家线197#	100	58.19%	21.81	45.66	47.65	58.19	12.89%	可开放
10539	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	对子峪一台分008#	200	6.31%	147.38	16.5	26.7	12.62	-12.54%	可开放
10540	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	对子村分005#	100	70.61%	9.39	76.43	91.79	70.61	-3.88%	可开放
10541	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	对子东沟分009#	80	73.93%	4.86	45.74	77.51	59.14	13.71%	可开放
10542	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	田水幸福城2#配电室3#居民变压器	400	0.03%	319.89	0.07	0.09	0.11	25.36%	可开放
10543	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	田水幸福城2#配电室4#居民变压器	630	0.01%	503.94	0.05	0.06	0.06	9.54%	可开放
10544	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	同胜线	田水幸福城2#配电室5#居民变压器	630	1.93%	491.85	0.04	0.07	12.15	1642.84%	可开放
10545	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	张家回迁小区3#箱站变压器	400	3.31%	306.75	0.11	0.12	13.25	997.52%	可开放
10546	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	张家回迁小区网点2#箱站变压器	400	0.02%	319.92	0.08	0.09	0.08	0.00%	可开放
10547	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线桃源小区B箱式变1#变压器	400	13.42%	266.34	56.47	56.03	53.66	-2.52%	可开放
10548	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线桃源小区B箱式变2#变压器	400	0.15%	319.4	0.34	0.38	0.6	32.84%	可开放
10549	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大甘干030右1#柱上变压器	100	0.25%	79.75	-	-	0.25	-	可开放
10550	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	福安分7南1	200	5.92%	148.17	12.19	11.84	11.83	-1.49%	可开放

10551	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	金达于34右5右1	200	4.02%	151.97	1. 83	1. 24	8. 03	109.48%	可开放
10552	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家线道沿村分23#变压器	100	19.95%	60.05	-	-	19. 95	-	可开放
10553	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间干012右1#变压器	100	0.45%	79.55	12. 52	0. 55	0. 45	-81.04%	可开放
10554	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	下甸一台支003右7#变压器	200	0.34%	159.32	0. 62	0. 56	0. 68	4.73%	可开放
10555	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左6左1#	315	23.28%	178.67	79. 52	87. 36	73. 33	-3.97%	可开放
10556	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	森源小区变压器	500	0.04%	399.78	0. 17	0. 22	0. 22	13.76%	可开放
10557	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山二期B箱式变压器	315	10.41%	219.2	31. 21	32. 77	32. 8	2.52%	可开放
10558	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	百汇香山三期#2箱式变压器	400	9.18%	283.28	36. 36	38. 32	36. 72	0.49%	可开放
10559	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	百汇香山三期#3箱式变压器	400	9.44%	282.24	30. 52	34. 76	37. 76	11.23%	可开放
10560	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区B箱式变1#变压器	315	21.25%	185.06	76. 8	88. 06	66. 94	-6.64%	可开放
10561	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	新立广场D箱式变变压器	315	11.76%	214.96	48. 39	67. 89	37. 04	-12.51%	可开放
10562	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	双龙三期H站变压器	315	0.15%	251.52	40	48. 53	0. 48	-89.05%	可开放
10563	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	铁西农贸市场箱式变2#变压器	200	29.36%	101.28	55. 08	53. 62	58. 72	3.25%	可开放
10564	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	物资箱式变变压器	100	96.25%	0	75. 94	81. 08	96. 25	12.58%	可开放
10565	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	祥圣C箱式变1#变压器	400	0.10%	319.6	0. 33	0. 37	0. 4	10.10%	可开放
10566	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙新村A箱式变变压器	315	16.92%	198.7	38. 86	54. 66	53. 3	17.11%	可开放
10567	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙新村B箱式变变压器	315	9.29%	222.75	23. 43	25. 35	29. 25	11.73%	可开放
10568	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙新村E箱式变变压器	200	24.45%	111.1	40. 53	44. 76	48. 9	9.84%	可开放
10569	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	家私线	消防刑警队箱式变变压器	315	6.10%	232.77	22. 57	20. 35	19. 23	-7.70%	可开放
10570	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	钢铁回迁一期箱站变压器	400	5.68%	297.27	31. 99	22. 43	22. 73	-15.71%	可开放

10571	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	俚景家园1#站1#变压器	630	9.57%	443.68	127. 67	105. 82	60. 32	-31.26%	可开放
10572	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干22左2#	100	2.18%	77.82	1. 77	1. 41	2. 18	10.98%	可开放
10573	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干56左6右1右5#	200	31.05%	97.91	90. 03	60. 81	62. 09	-16.95%	可开放
10574	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线代千三台区	160	18.92%	97.73	21. 18	26. 98	30. 27	19.55%	可开放
10575	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上沟三台区006#	100	31.81%	48.19	67. 29	34. 48	31. 81	-31.24%	可开放
10576	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	西岭台区	50	88.10%	0	29. 34	29. 65	44. 05	22.53%	可开放
10577	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	西牌楼二台区	200	1.92%	156.16	39. 26	93. 85	3. 84	-68.73%	可开放
10578	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	草庙二队区	80	5.03%	59.98	6. 09	5. 72	4. 02	-18.75%	可开放
10579	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	草庙村一队区	160	33.86%	73.82	81. 31	76. 09	54. 18	-18.37%	可开放
10580	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	土城二台区	160	25.91%	86.55	37. 54	38. 91	41. 45	5.08%	可开放
10581	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	孟湖分20#	400	19.60%	241.62	87. 43	53. 8	78. 38	-5.32%	可开放
10582	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	孟湖分26#	200	25.31%	109.38	49. 17	47. 41	50. 62	1.46%	可开放
10583	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	圣源山庄1#住宅配电变压器	630	5.49%	469.4	-	0. 16	34. 6	-	可开放
10584	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	前郭七台区支7#变压器	200	1.32%	157.36	1. 74	2. 28	2. 64	23.18%	可开放
10585	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	嘉和四期箱站1#变压器	400	0.11%	319.58	36. 35	34. 9	0. 42	-89.25%	可开放
10586	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地3期2#配电室10#别墅变压器	400	0.06%	319.75	0. 12	0. 18	0. 25	44.34%	可开放
10587	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地3期2#配电室11#别墅变压器	400	0.07%	319.71	0. 11	0. 23	0. 29	62.37%	可开放
10588	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地3期2#配电室12#网点变压器	630	0.44%	501.25	0. 02	0. 02	2. 75	1072.60%	可开放
10589	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15210南湖绿洲小区6#箱变变压器	500	1.43%	392.83	8. 08	7. 51	7. 17	-5.80%	可开放
10590	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15142鸿城御景小区2号箱变变压器	500	7.11%	364.44	29. 76	30. 53	35. 56	9.31%	可开放

10591	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新养殖小区5分022# 变压器	200	35.99%	88.02	95.23	93.48	71.98	-13.06%	可开放
10592	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区3#变压器	500	4.73%	376.36	0.19	0.17	23.64	1015.44%	可开放
10593	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区8#变压器	500	0.06%	399.69	0.22	0.21	0.31	18.71%	可开放
10594	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	鸡厂分11右8# 柱上变 压器	200	0.16%	159.68	-	-	0.32	-	可开放
10595	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	高铁车站小区1#变压器	315	5.89%	233.45	17.83	15.56	18.55	2.00%	可开放
10596	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	东盛园二1#变压器	315	17.57%	196.64	84.17	56.33	55.36	-18.90%	可开放
10597	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	花园新村箱式变压器	200	0.34%	159.32	0.47	0.55	0.68	20.28%	可开放
10598	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	羊角五台区	200	2.76%	154.49	7.8	6.28	5.51	-15.95%	可开放
10599	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾凯线	将军干44右3	400	2.38%	310.48	59.88	16.37	9.52	-60.13%	可开放
10600	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分77右4	400	0.10%	319.59	0.91	0.55	0.41	-32.88%	可开放
10601	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线027右2#	400	0.10%	319.6	-	0.36	0.4	-	可开放
10602	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	格林春天二期网点箱站 变压器	400	0.17%	319.34	0.49	0.59	0.66	16.06%	可开放
10603	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15164祥和人家2#箱变 变压器	500	0.09%	399.55	40.73	34.82	0.45	-89.49%	可开放
10604	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线039#	315	4.34%	238.34	11.01	11.38	13.66	11.39%	可开放
10605	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线077#	100	65.77%	14.23	50.69	62.63	65.77	13.91%	可开放
10606	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	房身八台区	50	12.66%	33.67	4.54	5.35	6.33	18.08%	可开放
10607	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	后柳一台区	100	85.25%	0	72.67	78.71	85.25	8.31%	可开放
10608	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	杨寨三台区	63	36.63%	27.32	25.51	30.29	23.08	-4.88%	可开放
10609	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	粮窝六组	80	66.34%	10.93	88.07	64.46	53.07	-22.37%	可开放
10610	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	烟台七台区	200	38.40%	83.21	91.81	70.42	76.79	-8.55%	可开放

10611	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期5#箱站1# 变压器	500	2.98%	385.08	13. 89	13. 64	14. 92	3.64%	可开放
10612	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期5#箱站2# 变压器	500	0.06%	399.69	0. 28	0. 27	0. 31	5.22%	可开放
10613	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期8#箱站1# 变压器	400	26.94%	212.25	57. 53	75. 56	107. 75	36.86%	可开放
10614	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期9#箱站1# 变压器	500	0.11%	399.43	0. 2	0. 33	0. 57	68.82%	可开放
10615	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15132新城花园变压器	400	8.94%	284.24	26. 1	50. 06	35. 76	17.05%	可开放
10616	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	金山A站1#变压器	315	0.10%	251.7	0. 25	0. 25	0. 3	9.54%	可开放
10617	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	街里干10#	315	9.42%	222.33	-	25. 45	29. 67	-	可开放
10618	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线024#	100	0.97%	79.03	22. 59	0. 94	0. 97	-79.28%	可开放
10619	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园三期1#箱站变压器	630	0.04%	503.75	0. 25	0. 19	0. 25	0.00%	可开放
10620	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园三期2#箱站变压器	500	0.03%	399.85	0. 13	0. 13	0. 15	7.42%	可开放
10621	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	碧桂园四期3#箱站变压器	500	5.85%	370.75	0. 17	0. 17	29. 25	1211.71%	可开放
10622	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	格林春天二期住宅箱站 变压器	500	0.04%	399.79	36. 19	24. 12	0. 21	-92.38%	可开放
10623	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	松树一台区	160	0.54%	127.13	0. 68	0. 86	0. 87	13.11%	可开放
10624	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	松树二台区	160	13.00%	107.2	21. 19	22. 84	20. 8	-0.92%	可开放
10625	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾草线	南草干45左5北右1	50	24.82%	27.59	12. 21	13. 03	12. 41	0.82%	可开放
10626	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干103左3	100	56.48%	23.52	69. 25	76. 46	56. 48	-9.69%	可开放
10627	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线	南山干54右2	30	46.63%	10.01	15. 3	13. 87	13. 99	-4.38%	可开放
10628	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣二期3-1#变压器2	315	0.22%	251.32	52. 85	59. 43	0. 68	-88.66%	可开放
10629	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	河畔香天变压器	400	5.03%	299.89	17. 95	19. 46	20. 11	5.85%	可开放
10630	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前军二线	张胡六台区	80	78.36%	1.31	98. 14	62. 7	62. 69	-20.08%	可开放

10631	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	福来一台	200	24.06%	111.88	69.06	66.17	48.12	-16.53%	可开放
10632	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒一台区分005#	50	2.16%	38.92	1.28	1.17	1.08	-8.14%	可开放
10633	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	西腰四队	80	5.54%	59.57	61.53	93.36	4.43	-73.17%	可开放
10634	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	西腰九队	30	14.60%	19.62	53.89	3.92	4.38	-71.49%	可开放
10635	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	烟台一台区	80	9.13%	56.7	7.11	6.78	7.3	1.33%	可开放
10636	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	烟台二组	315	0.08%	251.75	0.2	0.24	0.25	11.80%	可开放
10637	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒三台区分007#	50	89.36%	0	25.01	30.69	44.68	33.66%	可开放
10638	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线019#	100	33.88%	46.12	36.6	39.25	33.88	-3.79%	可开放
10639	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	毛祁线	毛祁线24#变压器	50	26.76%	26.62	6.33	6.41	13.38	45.39%	可开放
10640	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品2#开闭所2#变压器	630	0.03%	503.83	23.74	21.85	0.17	-91.54%	可开放
10641	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品2#开闭所3#变压器	630	5.99%	466.27	28.76	40.64	37.73	14.54%	可开放
10642	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	楼房五台区	50	78.78%	0.61	48.07	48.15	39.39	-9.48%	可开放
10643	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	楼房六台区	100	57.37%	22.63	42.84	52.07	57.37	15.72%	可开放
10644	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	镇北一线093#柱上变压器	160	33.72%	74.05	46.84	50.35	53.95	7.32%	可开放
10645	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	镇北一线098右1#柱上变压器	100	19.41%	60.59	15.83	18.95	19.41	10.73%	可开放
10646	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	楼房七台区	400	0.17%	319.34	0.75	0.53	0.66	-6.19%	可开放
10647	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线大河一台区	200	21.86%	116.29	42.35	39.71	43.71	1.59%	可开放
10648	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线大河二台区	100	66.17%	13.83	91.91	105.51	66.17	-15.15%	可开放
10649	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	水利办分2#变压器	400	0.02%	319.91	-	0	0.09	-	可开放
10650	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	水利办分4#变压器	400	0.03%	319.89	-	0	0.11	-	可开放

10651	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	后古线	后古分9右1+1#变压器	400	0.23%	319.09	25.29	1.62	0.91	-81.03%	可开放
10652	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇腾线	牛庄镇古城1#住宅配电变压器	500	0.02%	399.91	0.02	0.08	0.09	112.13%	可开放
10653	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇腾线	牛庄镇古城2#住宅配电变压器	500	0.02%	399.9	0.03	0.08	0.1	82.57%	可开放
10654	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇腾线	牛庄镇古城3#住宅配电变压器	500	0.02%	399.88	0.03	0.09	0.12	100.00%	可开放
10655	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线黄金走廊分1#变压器	400	15.90%	256.42	83.39	88.78	63.58	-12.68%	可开放
10656	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线黄金走廊分1+1#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
10657	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇腾线	牛庄镇古城4#住宅配电变压器	500	0.02%	399.91	0.03	0.08	0.09	73.21%	可开放
10658	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	东荒新村箱站变压器1	315	0.08%	251.76	0.23	0.21	0.24	2.15%	可开放
10659	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	秀水络城小区箱站变压器	630	2.59%	487.66	0.09	0.1	16.34	1247.43%	可开放
10660	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	小罗堡1#箱站1#变压器	500	4.62%	376.9	0.18	0.12	23.1	1032.84%	可开放
10661	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	小罗堡2#箱站1#变压器	500	5.02%	374.9	0.18	0.14	25.1	1080.87%	可开放
10662	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	小罗堡3#箱站1#变压器	500	6.75%	366.23	0.16	0.16	33.77	1352.80%	可开放
10663	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	小罗堡4#箱站1#变压器	500	0.02%	399.88	0.15	0.12	0.12	-10.56%	可开放
10664	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	小罗堡5#箱站1#变压器	630	2.13%	490.55	0.06	0.06	13.45	1397.22%	可开放
10665	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	小罗堡6#箱站1#变压器	500	2.78%	386.09	0.07	0.1	13.91	1309.66%	可开放
10666	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线47福临家园配电室住宅变压器	630	0.03%	503.82	0.2	0.23	0.18	-5.13%	可开放
10667	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线小河一台区	200	42.04%	75.93	64.13	70.06	84.07	14.50%	可开放
10668	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线47福临家园配电室网点变压器	500	3.10%	384.52	0.06	0.09	15.48	1506.24%	可开放
10669	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线冉家一台区	250	21.86%	145.35	51.96	51.26	54.65	2.56%	可开放
10670	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	西上三台区支007#变压器	400	2.96%	308.15	-	10.77	11.85	-	可开放

10671	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达颐海香城1#居民配 电变压器	400	0.02%	319.92	-	0.03	0.08	-	可开放
10672	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达颐海香城2#网点配 电变压器	400	0.01%	319.97	-	0.01	0.03	-	可开放
10673	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达颐海香城3#网点配 电变压器	400	0.01%	319.95	-	0.04	0.05	-	可开放
10674	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达颐海香城4#居民配 电变压器	500	2.02%	389.89	-	0.04	10.11	-	可开放
10675	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达颐海香城5#居民配 电变压器	500	2.58%	387.09	-	0.04	12.91	-	可开放
10676	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	张甸千027右5#变压器	200	0.14%	159.72	0.29	0.23	0.28	-1.74%	可开放
10677	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	中沟一台区分019#	400	0.76%	316.98	40.47	13.68	3.02	-72.68%	可开放
10678	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15151福瑞嘉园5#箱变 变压器	630	1.82%	492.53	12.42	10.92	11.47	-3.90%	可开放
10679	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	湖畔小镇2期1#住宅箱 式变压器	400	4.07%	303.72	0.16	0.15	16.28	908.71%	可开放
10680	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	中沟二台区分003#中沟 二台区柱上变压器	200	19.50%	121	90.23	61.17	39	-34.26%	可开放
10681	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	西双二台区支6#变压器	80	1.43%	62.86	1.06	0.92	1.14	3.70%	可开放
10682	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	湖畔小镇2期3#住宅箱 式变压器	400	0.05%	319.81	0.2	0.21	0.19	-2.53%	可开放
10683	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	湖畔小镇2期2#住宅箱 式变压器	400	5.46%	298.16	0.23	0.19	21.84	874.46%	可开放
10684	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	湖畔小镇2期4#住宅箱 式变压器	500	3.64%	381.8	0.25	0.14	18.2	753.23%	可开放
10685	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	湖畔小镇2期7#网点箱 式变压器	400	0.03%	319.9	0.08	0.08	0.1	11.80%	可开放
10686	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	前甘三台区	100	1.17%	78.83	1.01	1.17	1.17	7.63%	可开放
10687	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	湖畔小镇2期6#网点箱 式变压器	400	1.04%	315.86	0.03	0.05	4.14	1074.73%	可开放
10688	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	湖畔小镇2期5#网点箱 式变压器	500	0.01%	399.93	0.05	0.06	0.07	18.32%	可开放
10689	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	英南二台区分015#	100	9.38%	70.62	12.25	7.74	9.38	-12.49%	可开放
10690	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	曹石二台区支005#	400	2.73%	309.1	59.16	10.36	10.9	-57.08%	可开放

10691	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	前石分9左5#-2	250	10.20%	174.5	0.09	0.12	25.5	1583.25%	可开放
10692	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线工业线028#柱上变压器	100	0.00%	80	3.68	0.01	0	-100.00%	可开放
10693	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	青台村八台区支007#	250	0.32%	199.19	2.11	0.99	0.81	-38.04%	可开放
10694	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区10#变压器	400	2.51%	309.98	0.07	0.07	10.02	1096.42%	可开放
10695	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	东腰六台区	100	8.08%	71.92	40.23	25.73	8.08	-55.18%	可开放
10696	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇一组分04#柱上变压器庙宇二台区	200	1.97%	156.07	90.29	12.84	3.93	-79.14%	可开放
10697	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	三大干034#	100	5.25%	74.75	80.24	18.18	5.25	-74.42%	可开放
10698	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	材木一台区	200	2.79%	154.42	47.42	5.2	5.58	-65.70%	可开放
10699	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	管饭四台区分005#	400	5.32%	298.72	49.08	44.51	21.28	-34.15%	可开放
10700	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	纺织二线6853单元	祥水二台	100	17.58%	62.42	81.19	87.13	17.58	-53.47%	可开放
10701	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	东粮三台区干015#	400	1.16%	315.38	98.76	20.32	4.62	-78.37%	可开放
10702	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐南线	唐南线部队干002#	400	1.06%	315.77	96.36	1.03	4.23	-79.05%	可开放
10703	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	中粮三台区支010#	200	10.94%	138.12	60.74	42.37	21.88	-39.98%	可开放
10704	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支24#	200	14.87%	130.27	22.87	22.91	29.73	14.02%	可开放
10705	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	兰旗分48右11#	50	3.34%	38.33	1.73	1.08	1.67	-1.75%	可开放
10706	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分12#	400	0.09%	319.63	1.2	0.32	0.37	-44.47%	可开放
10707	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	冷轧线16右分006#	200	0.28%	159.45	1.83	0.49	0.55	-45.18%	可开放
10708	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分43#	100	35.31%	44.69	3.67	1.06	35.31	210.18%	可开放
10709	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线045#	400	2.05%	311.81	46.66	5.25	8.19	-58.10%	可开放
10710	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西二千西二村二台区分004柱上变压器	100	15.95%	64.05	63.18	61.51	15.95	-49.76%	可开放

10711	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	东甘干020#	400	1.41%	314.37	72.62	4.26	5.63	-72.16%	可开放
10712	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘线主干119#	400	0.74%	317.03	90.96	2.78	2.97	-81.93%	可开放
10713	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	半岛国际1#配电室1#网点变压器	630	2.53%	488.03	0.11	0.12	15.97	1104.91%	可开放
10714	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	半岛国际1#配电室2#住宅变压器	500	0.04%	399.78	0.18	0.19	0.22	10.55%	可开放
10715	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	北铁六台区	200	0.72%	158.57	1.65	1.62	1.43	-6.91%	可开放
10716	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺五台区	100	6.13%	73.87	37.59	5.93	6.13	-59.62%	可开放
10717	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺二台区	400	0.02%	319.93	64.25	0.17	0.07	-96.70%	可开放
10718	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	房身六台区	100	1.83%	78.17	57.18	55.59	1.83	-82.11%	可开放
10719	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	万宝莱小区箱式变压器	500	0.02%	399.9	0.12	0.1	0.1	-8.71%	可开放
10720	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	丁家三台区	200	0.12%	159.76	80.05	96.73	0.24	-94.52%	可开放
10721	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	西牌楼七台区	400	0.05%	319.82	115.11	0.39	0.18	-96.05%	可开放
10722	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲六台区	400	14.87%	260.51	43.89	51.89	59.49	16.42%	可开放
10723	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	二大堡三台区	400	0.04%	319.84	2.15	1.65	0.16	-72.72%	可开放
10724	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	二大堡二台区	400	2.01%	311.98	2.49	1.69	8.02	79.47%	可开放
10725	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	大新二台区	200	4.11%	151.79	48.91	50.29	8.21	-59.03%	可开放
10726	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	三大卜四台区	200	0.20%	159.6	9.41	9.88	0.4	-79.38%	可开放
10727	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	薛家二台区分006#	400	1.74%	313.05	106.06	4.27	6.95	-74.40%	可开放
10728	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	三大卜三台区	200	0.32%	159.37	86.09	86.14	0.63	-91.45%	可开放
10729	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	高峪线	华峪村一台区	200	0.37%	159.27	57.17	62.02	0.73	-88.70%	可开放
10730	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	三大堡一台区	400	0.89%	316.46	65.85	47.08	3.54	-76.81%	可开放

10731	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	亿泰家园小区二号箱变1#变压器	500	4.18%	379.11	0.18	0.17	20.89	977.29%	可开放
10732	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	亿泰家园小区二号箱变2#变压器	500	4.16%	379.18	0.13	0.16	20.82	1165.52%	可开放
10733	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	小堡电干08#	400	0.95%	316.19	41.24	3.39	3.81	-69.60%	可开放
10734	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	古城六台区支004#	200	2.20%	155.6	4.38	4.56	4.4	0.23%	可开放
10735	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大甘一台区分003#	400	0.68%	317.29	1.91	2.14	2.71	19.12%	可开放
10736	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大甘二台区分002#	400	0.74%	317.05	3.22	2.95	2.95	-4.28%	可开放
10737	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	后城一线1#箱站变压器	500	5.20%	374	26.14	30.01	26	-0.27%	可开放
10738	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	得胜分028#	200	13.00%	134	32.55	26.6	26	-10.63%	可开放
10739	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	西大干005#	200	25.65%	108.7	58.83	46.23	51.3	-6.62%	可开放
10740	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	河沙干09#	200	21.11%	117.79	37.04	41.66	42.21	6.75%	可开放
10741	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	海派西尼1#站1#变压器	315	0.19%	251.4	0.48	0.55	0.6	11.80%	可开放
10742	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	前四一台区03#	200	36.02%	87.96	71.66	93.29	72.04	0.26%	可开放
10743	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	海派西尼6#站变压器	315	0.16%	251.49	44.99	43.32	0.51	-89.35%	可开放
10744	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西线3#T-东左3	200	31.00%	98.01	55.71	56.89	61.99	5.49%	可开放
10745	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	感王凤凰城I期配电室1#B住宅变压器	400	0.01%	319.97	-	0.04	0.03	-	可开放
10746	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	感王凤凰城I期配电室2#B网点变压器	400	0.09%	319.63	-	0.26	0.37	-	可开放
10747	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	东腰一队干003#	200	0.86%	158.28	2.1	1.69	1.72	-9.50%	可开放
10748	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	下家二台区分003#	200	2.77%	154.47	6.84	8.34	5.53	-10.08%	可开放
10749	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线153#	400	4.69%	301.26	11.17	9.47	18.74	29.53%	可开放
10750	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线粮站分002#	400	1.54%	313.83	3.54	5.3	6.17	32.02%	可开放

10751	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	北铁一台区	200	4.16%	151.69	7. 47	7. 37	8. 31	5.47%	可开放
10752	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	北铁二台区	200	0.28%	159.45	0. 39	0. 45	0. 55	18.75%	可开放
10753	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	北铁三台区	200	3.49%	153.03	5. 94	5. 65	6. 97	8.32%	可开放
10754	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	北铁四台区	400	7.28%	290.9	31. 03	37. 83	29. 1	-3.16%	可开放
10755	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	宋家线	滑石矿分001左1#柱上 变压器	200	39.81%	80.38	-	-	79. 62	-	可开放
10756	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	宋家线	宋家线115右1#柱上变 压器	400	0.04%	319.86	-	-	0. 14	-	可开放
10757	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干38右2	250	0.64%	198.39	1. 58	2. 01	1. 61	0.94%	可开放
10758	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	岳家三台区于005+1#	200	27.26%	105.49	90. 62	99. 97	54. 51	-22.44%	可开放
10759	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	罗赵一队区	200	0.15%	159.71	3. 57	4. 77	0. 29	-71.50%	可开放
10760	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱八队区	200	1.16%	157.68	81. 41	1. 95	2. 32	-83.12%	可开放
10761	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱九台区	200	0.95%	158.11	84. 52	1. 21	1. 89	-85.05%	可开放
10762	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	南开线石桥分058右7左 1变压器	200	0.10%	159.8	0. 11	0. 18	0. 2	34.84%	可开放
10763	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱十队区	400	2.95%	308.2	18. 39	0. 14	11. 8	-19.90%	可开放
10764	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	罗赵二队区	200	1.41%	157.19	94. 55	2. 18	2. 81	-82.76%	可开放
10765	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	中腰三台区	200	0.12%	159.76	4. 8	3. 88	0. 24	-77.64%	可开放
10766	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	曹堡四台区	200	0.18%	159.64	0. 27	0. 3	0. 36	15.47%	可开放
10767	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	此老二台区	200	0.12%	159.76	3. 54	0. 19	0. 24	-73.96%	可开放
10768	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	合力B站1#变压器	250	0.14%	199.66	0. 27	0. 47	0. 34	12.22%	可开放
10769	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	松树三台区	400	0.47%	318.12	91. 93	11. 73	1. 88	-85.70%	可开放
10770	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	2#住宅变压器	630	0.04%	503.73	0. 21	0. 23	0. 27	13.39%	可开放

10771	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区2#箱站变压器	630	4.27%	477.07	0.13	0.15	26.93	1339.28%	可开放
10772	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区8#箱站变压器	500	1.87%	390.67	0.08	0.08	9.33	979.93%	可开放
10773	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15174万福园中园三期箱变	500	8.95%	355.27	31.12	25.79	44.73	19.89%	可开放
10774	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	贵兴干53右1左1	200	0.34%	159.32	0.26	0.37	0.68	61.72%	可开放
10775	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	商台一台分001#变压器	200	0.23%	159.55	0.32	0.29	0.45	18.59%	可开放
10776	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	商台一台分009#变压器	400	6.01%	295.98	17.59	0.18	24.02	16.86%	可开放
10777	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	北毛二台分002#变压器	80	1.00%	63.2	0.88	0.83	0.8	-4.65%	可开放
10778	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	肉联箱站1#变压器	315	0.60%	250.11	1.69	1.89	1.89	5.75%	可开放
10779	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	双龙新村三期B区1#箱式变配电变压器	400	1.11%	315.55	3.52	4.35	4.45	12.44%	可开放
10780	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	朱家线064#变压器	160	0.28%	127.55	0.12	0.49	0.45	93.65%	可开放
10781	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	马圈子二台区025#变压器	400	0.09%	319.64	55.29	0.37	0.36	-91.93%	可开放
10782	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	亿泰家园小区一号箱变1#变压器	500	0.04%	399.8	0.19	0.2	0.2	2.60%	可开放
10783	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	亿泰家园小区一号箱变2#变压器	500	3.48%	382.6	0.12	0.16	17.4	1104.16%	可开放
10784	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线河口干2+1#	160	0.70%	126.88	0.94	0.99	1.12	9.16%	可开放
10785	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15173福安小区2#网点箱变变压器	630	1.46%	494.83	8.69	9.8	9.17	2.72%	可开放
10786	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15169福安小区3#居民箱变变压器	630	4.90%	473.14	51.02	28.39	30.86	-22.23%	可开放
10787	国网海城市供电公司	祁北66kV变电站	祁山线	祁山线033右3#变压器	100	0.33%	79.67	-	-	0.33	-	可开放
10788	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	胜利四组A箱式变1#变压器	250	19.76%	150.6	99.69	42.35	49.4	-29.61%	可开放
10789	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	朝阳小区A箱式变1#变压器	315	20.85%	186.32	58.99	64.61	65.68	5.52%	可开放
10790	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	前进小学箱式变变压器	315	0.12%	251.63	0.32	0.35	0.37	7.53%	可开放

10791	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	河滨二期F箱式变压器	400	0.04%	319.86	0.13	0.14	0.14	3.77%	可开放
10792	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15045颐水嘉德二期8# 变压器（网点）	400	9.26%	282.96	36.74	33.4	37.04	0.41%	可开放
10793	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15049颐水嘉德二期12# 变压器（网点）	400	2.54%	309.86	12.59	13.37	10.14	-10.26%	可开放
10794	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15050颐水嘉德二期13# 变压器（网点）	500	2.26%	388.71	10.97	10.63	11.29	1.45%	可开放
10795	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15051正和温泉家园1# 变压器（居民）	315	0.09%	251.72	25.76	23.23	0.28	-89.57%	可开放
10796	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	正和温泉家园2号变压器 （网点）	315	0.07%	251.78	0.21	0.24	0.22	2.35%	可开放
10797	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线026#变压器	315	20.63%	187.02	64.96	51	64.98	0.02%	可开放
10798	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	太阳岭干019#变压器	200	17.36%	125.29	52.88	29.77	34.71	-18.98%	可开放
10799	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线122#变压器	200	20.07%	119.86	37.78	39.62	40.14	3.08%	可开放
10800	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	套里四台区	80	98.90%	0	74.6	74.88	79.12	2.98%	可开放
10801	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干074#变压器	250	12.97%	167.58	24.74	16.56	32.42	14.47%	可开放
10802	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干百草沟分009#	30	13.40%	19.98	3.96	4.29	4.02	0.75%	可开放
10803	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线170#	100	14.43%	65.57	13.73	13.2	14.43	2.52%	可开放
10804	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干37#	200	81.34%	0	108.99	157.7	162.67	22.17%	可开放
10805	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	石头三组干004#	400	0.37%	318.54	45.3	11.33	1.46	-82.05%	可开放
10806	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	大房申干009#	400	1.55%	313.82	51.7	9.05	6.18	-65.43%	可开放
10807	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	天赫家园2号变压器	400	0.20%	319.22	54.3	58.41	0.78	-88.01%	可开放
10808	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线063#变压器	400	6.01%	295.96	66.34	29.75	24.04	-39.80%	可开放
10809	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新养殖小区3变压器	315	0.14%	251.57	50.41	27.41	0.43	-90.76%	可开放
10810	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	草庙线草庙三队分13# 变压器	100	1.55%	78.45	-	-	1.55	-	可开放

10811	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	草庙线草庙五队分003# 变压器	100	0.85%	79.15	-	-	0.85	-	可开放
10812	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	陈干16#	200	1.28%	157.44	57.56	1.93	2.56	-78.91%	可开放
10813	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双望一线	双龙一台区	400	0.02%	319.91	10.15	0.06	0.09	-90.58%	可开放
10814	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	葫芦二台006#配电柱上 变压器	400	0.08%	319.7	1.11	1.08	0.3	-48.01%	可开放
10815	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东三道一台区	200	0.26%	159.49	0.28	0.3	0.51	34.96%	可开放
10816	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	码头十五台区	200	29.80%	100.4	0.92	1	59.6	704.88%	可开放
10817	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	高峪线	镁矿二台区支007#	100	0.00%	80	0	0	0	-	可开放
10818	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	三码照明分20左1#变 压器	400	0.07%	319.74	-	-	0.26	-	可开放
10819	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周铁线	周铁干33	160	2.96%	123.26	5.23	5.59	4.74	-4.80%	可开放
10820	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	东古七台区	200	0.75%	158.51	1.15	1.5	1.49	13.83%	可开放
10821	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	东四一台区	400	0.05%	319.82	60.52	5.53	0.18	-94.55%	可开放
10822	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15063福聚华城5#变 压器（网点）	315	14.15%	207.44	42.52	39.77	44.56	2.37%	可开放
10823	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15065福聚华城7#箱 变（网点）	400	6.47%	294.13	24.44	24.47	25.87	2.88%	可开放
10824	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东白大队支22#变 压器	100	0.44%	79.56	-	-	0.44	-	可开放
10825	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15060福聚华城2#变 压器（居民）	400	6.68%	293.28	24.16	24.76	26.72	5.16%	可开放
10826	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东白大队支5左2#变 压器	200	0.36%	159.29	-	-	0.71	-	可开放
10827	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	牛庄线	牛庄线014#变 压器	400	5.39%	298.44	7.53	10	21.56	69.21%	可开放
10828	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	北铁二台区分010#变 压器	100	19.94%	60.06	12.3	19.1	19.94	27.32%	可开放
10829	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	后三二台区	400	1.68%	313.28	87.49	5.44	6.72	-72.29%	可开放
10830	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	后三一台区	400	0.06%	319.77	47.4	43.86	0.23	-93.03%	可开放

10831	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘六台区	400	0.06%	319.77	0. 51	0. 98	0. 23	-32.84%	可开放
10832	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双望一线	双龙二台区分005#	400	2.15%	311.42	2. 1	0. 11	8. 58	102.13%	可开放
10833	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	东头深井分013左9#变压器	200	10.90%	138.2	-	0. 17	21. 8	-	可开放
10834	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居配电室1#B住宅变压器	630	5.53%	469.15	0. 09	0. 15	34. 85	1867.80%	可开放
10835	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居配电室2#住宅变压器	630	5.96%	466.48	0. 09	0. 18	37. 52	1941.79%	可开放
10836	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	民生雅居配电室3#网点变压器	500	3.43%	382.84	0. 06	0. 12	17. 16	1591.15%	可开放
10837	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	民生雅居配电室4#网点变压器	500	0.03%	399.86	0. 04	0. 13	0. 14	87.08%	可开放
10838	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	三大卜分076+1右6#变压器	200	0.23%	159.54	-	0. 2	0. 46	-	可开放
10839	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	大榆线82左12左5+1#变压器	400	0.04%	319.84	-	-	0. 16	-	可开放
10840	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	东头深井分005左7#变压器	400	0.02%	319.91	-	0. 06	0. 09	-	可开放
10841	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	邢家村分38#	100	70.51%	9.49	56. 45	60. 28	70. 51	11.76%	可开放
10842	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连3队分03#变压器达连3台区（局属）	200	1.83%	156.34	3. 08	3. 17	3. 66	9.01%	可开放
10843	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连9队分10#达连9台区（局属）	100	34.16%	45.84	23. 03	23. 54	34. 16	21.79%	可开放
10844	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#7箱式变变压器	250	7.20%	182	16. 03	15. 65	18	5.97%	可开放
10845	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	胜利四组A箱式变2#变压器	250	24.74%	138.14	41	60. 57	61. 86	22.83%	可开放
10846	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	胜利四组B箱式变1#变压器	250	32.01%	119.98	66. 79	70. 6	80. 02	9.46%	可开放
10847	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	河滨二期C箱式变变压器	400	5.03%	299.88	21. 17	19. 79	20. 12	-2.51%	可开放
10848	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	河滨二期H箱式变电站变压器	400	5.12%	299.51	16. 88	23. 58	20. 49	10.18%	可开放
10849	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	新世纪B箱式变2#变压器	250	0.00%	200	0	0	0	-	可开放
10850	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	前柳四台	400	15.87%	256.52	80. 14	109. 4	63. 48	-11.00%	可开放

10851	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高1队支03右2#变压器	200	0.27%	159.46	6.03	0.45	0.54	-70.07%	可开放
10852	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府二期1#居民变压器	500	2.89%	385.56	0.05	0.08	14.44	1599.41%	可开放
10853	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高站干013#变压器	100	1.68%	78.32	1.39	1.7	1.68	9.94%	可开放
10854	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高分12左11#变压器	100	13.73%	66.27	9.72	12.56	13.73	18.85%	可开放
10855	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府二期2#居民变压器	500	3.52%	382.4	0.04	0.09	17.6	1997.62%	可开放
10856	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前铁分16#变压器	200	0.17%	159.67	0.27	0.31	0.33	10.55%	可开放
10857	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和二期A箱式变变压器	315	0.06%	251.81	24.16	19.89	0.19	-91.13%	可开放
10858	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	小凌泡分22#变压器	200	0.20%	159.61	0.33	0.5	0.39	8.71%	可开放
10859	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石三队分1支1#变压器	200	0.21%	159.59	0.37	0.4	0.41	5.27%	可开放
10860	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前公二队干9#变压器	100	20.89%	59.11	1.19	1.09	20.89	318.98%	可开放
10861	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前铁分19左3#变压器	160	0.31%	127.5	0.39	0.48	0.5	13.23%	可开放
10862	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	后双二队分05右14#变压器	200	0.33%	159.34	0.48	0.66	0.66	17.26%	可开放
10863	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	前双二队分6左1右2#变压器	200	0.26%	159.48	0.37	0.44	0.52	18.55%	可开放
10864	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府二期3#居民变压器	500	0.04%	399.78	0.05	0.1	0.22	109.76%	可开放
10865	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府二期4#网点变压器	630	0.04%	503.73	0.15	0.28	0.27	34.16%	可开放
10866	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	红光线石井分20左5#柱上变压器	200	18.00%	124.01	78.34	1	35.99	-32.22%	可开放
10867	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	丽水蓝湾1-6#箱站1#变压器	400	0.06%	319.76	0.16	0.23	0.24	22.47%	可开放
10868	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	丽水蓝湾1-6#箱站2#变压器	400	0.05%	319.81	0.14	0.17	0.19	16.50%	可开放
10869	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	什司线146#	160	28.69%	82.09	37.46	36.84	45.91	10.71%	可开放
10870	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	碾盘西沟支06#柱上变压器碾盘三台区	315	17.91%	195.57	47.81	51.4	56.43	8.64%	可开放

10871	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	碾盘分23#	100	13.99%	66.01	50.39	16.85	13.99	-47.31%	可开放
10872	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇四组支05#柱上变压器庙宇五台区	200	3.66%	152.68	7.33	8.14	7.32	-0.07%	可开放
10873	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	金坑六台区	400	22.54%	229.85	104.8	70.65	90.15	-7.25%	可开放
10874	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	金坑分49#柱上变压器金坑一台区	100	68.80%	11.2	98.23	63.31	68.8	-16.31%	可开放
10875	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左6左4右6#变压器	315	22.15%	182.22	62.74	78.31	69.78	5.46%	可开放
10876	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	雅圣二期B站2#变压器	400	10.85%	276.61	33.63	40.7	43.39	13.59%	可开放
10877	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星新苑配电室变压器	1250	2.24%	971.96	27.5	28.17	28.04	0.98%	可开放
10878	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	百汇香山五期2#箱站1#变压器	500	16.00%	319.99	79.3	89.76	80.01	0.45%	可开放
10879	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	百汇香山五期2#箱站2#变压器	500	0.09%	399.55	-	-	0.45	-	可开放
10880	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	合力综合楼箱式变配电变压器	315	8.48%	225.3	96.79	28.94	26.7	-47.48%	可开放
10881	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	旭东二期2#箱站2#变压器	400	9.37%	282.54	45.82	35.93	37.46	-9.58%	可开放
10882	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	顺城线014右1#柱上变压器	200	0.95%	158.11	0.71	0.67	1.89	63.16%	可开放
10883	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里花园箱式变变压器	200	0.25%	159.5	0.48	0.5	0.5	2.06%	可开放
10884	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	巴黎春天小区3#箱站变压器	500	5.48%	372.6	30.87	49.58	27.4	-5.79%	可开放
10885	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	滨河线	滨河箱式站1#变压器	315	0.34%	250.93	0.79	0.89	1.07	16.38%	可开放
10886	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线187#变压器	315	0.10%	251.68	0.38	0.34	0.32	-8.23%	可开放
10887	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	银海逸城4#箱站1#变压器	500	4.08%	379.62	18.84	20.5	20.38	4.01%	可开放
10888	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	西牌九台区	100	2.75%	77.25	61	3.66	2.75	-78.77%	可开放
10889	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	东铁二台区	100	63.95%	16.05	40.32	69.51	63.95	25.94%	可开放
10890	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	宋家线	宋堡二台区	200	0.17%	159.66	14.98	18.5	0.34	-84.93%	可开放

10891	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	范马三台区	100	37.53%	42.47	35.09	30.1	37.53	3.42%	可开放
10892	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新养殖小区8变压器	200	1.30%	157.4	3.6	3.76	2.6	-15.02%	可开放
10893	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	靓海金科小区4#箱站2# 变压器	500	6.25%	368.74	28.48	34.27	31.26	4.77%	可开放
10894	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	新东方首府A区3#变压器	630	0.02%	503.86	26.85	29.98	0.14	-92.78%	可开放
10895	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	新东方首府A区4#变压器	630	0.02%	503.85	40.9	42.37	0.15	-93.94%	可开放
10896	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	水岸明珠小区1#箱站1# 变压器	400	9.58%	281.68	55.16	38.21	38.32	-16.65%	可开放
10897	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	悦湖美郡小区3#箱变1# 箱变	315	0.09%	251.73	0.22	0.28	0.27	10.78%	可开放
10898	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	周家四台区	63	3.57%	48.15	2.48	2.36	2.25	-4.75%	可开放
10899	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西四三台区分003#	30	43.77%	10.87	4.41	6.07	13.13	72.55%	可开放
10900	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	西腰村台区	200	15.27%	129.47	77.95	29.83	30.53	-37.42%	可开放
10901	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	西腰一二队	50	11.24%	34.38	3.57	5.24	5.62	25.47%	可开放
10902	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱二队区	50	8.28%	35.86	74.45	81.11	4.14	-76.42%	可开放
10903	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东甲线54右8支1#	30	79.70%	0.09	8.8	0.03	23.91	64.83%	可开放
10904	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	前马五台区	100	57.77%	22.23	78.38	67.15	57.77	-14.15%	可开放
10905	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15043颐水嘉德二期6# 变压器（居民）	500	5.75%	371.26	25.02	26.9	28.74	7.18%	可开放
10906	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15044颐水嘉德二期7# 变压器（居民）	400	4.99%	300.06	18.49	17.57	19.94	3.85%	可开放
10907	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15047颐水嘉德二期10# 变压器（网点）	400	8.16%	287.35	24.13	31.67	32.65	16.32%	可开放
10908	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期10#箱站 1#变压器	500	0.04%	399.8	0.21	0.19	0.2	-2.41%	可开放
10909	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	玉福家园1#住宅箱变变 压器	400	0.03%	319.9	-	0.11	0.1	-	可开放
10910	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	玉福家园2#网点箱变变 压器	400	0.00%	320	-	0	0	-	可开放

10911	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村二线	二台子回迁楼配电室1#住宅变压器	400	4.64%	301.46	0. 1	0. 12	18. 54	1261.62%	可开放
10912	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村二线	二台子回迁楼配电室2#住宅变压器	400	6.31%	294.77	0. 14	0. 15	25. 23	1242.44%	可开放
10913	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村二线	二台子回迁楼配电室3#网点变压器	500	0.05%	399.75	0. 18	0. 24	0. 25	17.85%	可开放
10914	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	大榆三台区	200	12.77%	134.46	53. 57	52. 13	25. 54	-30.95%	可开放
10915	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线49九逸星典二期1#住宅变压器	500	0.05%	399.75	0. 22	0. 23	0. 25	6.60%	可开放
10916	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线49九逸星典二期2#住宅变压器	500	0.05%	399.75	0. 2	0. 23	0. 25	11.80%	可开放
10917	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线49九逸星典二期3#网点变压器	630	0.01%	503.93	0. 06	0. 07	0. 07	8.01%	可开放
10918	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线49九逸星典二期4#网点变压器	630	1.70%	493.28	0. 1	0. 09	10. 72	935.37%	可开放
10919	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线49九逸星典二期5#住宅变压器	630	0.04%	503.76	0. 19	0. 21	0. 24	12.39%	可开放
10920	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线49九逸星典二期6#网点变压器	630	1.67%	493.48	0. 07	0. 08	10. 52	1125.91%	可开放
10921	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线49九逸星典二期7#住宅变压器	630	0.03%	503.79	0. 19	0. 21	0. 21	5.13%	可开放
10922	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线49九逸星典二期8#住宅变压器	630	0.04%	503.75	20. 91	0. 22	0. 25	-89.07%	可开放
10923	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生艺境配电室3#配电变压器	500	4.28%	378.6	0. 16	0. 15	21. 4	1056.50%	可开放
10924	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生艺境配电室4#配电变压器	630	0.01%	503.91	0. 07	0. 09	0. 09	13.39%	可开放
10925	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生艺境配电室5#配电变压器	630	0.01%	503.93	0. 08	0. 07	0. 07	-6.46%	可开放
10926	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生艺境配电室1#配电变压器	500	0.06%	399.72	0. 24	0. 28	0. 28	8.01%	可开放
10927	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生艺境配电室2#配电变压器	500	0.07%	399.66	0. 28	0. 33	0. 34	10.19%	可开放
10928	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	嘉和阳光苑1#住宅配电变压器	500	0.04%	399.81	-	0. 23	0. 19	-	可开放
10929	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	嘉和阳光苑2#网点配电变压器	500	2.80%	385.98	-	0. 11	14. 02	-	可开放
10930	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	嘉和阳光苑3#住宅配电变压器	630	0.02%	503.88	-	0. 33	0. 12	-	可开放

10931	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	圣源山庄2#住宅配电变压器	630	4.97%	472.72	-	0.11	31.28	-	可开放
10932	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	圣源山庄3#住宅配电变压器	630	0.02%	503.89	-	0.08	0.11	-	可开放
10933	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	圣源山庄4#住宅配电变压器	630	4.29%	476.97	-	0.1	27.03	-	可开放
10934	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	圣源山庄5#网点配电变压器	500	0.02%	399.89	-	0.06	0.11	-	可开放
10935	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	机电小区1#网点变压器	500	0.02%	399.9	0.08	0.1	0.1	11.80%	可开放
10936	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	邦石分011#	200	38.24%	83.53	51.13	53.23	76.47	22.29%	可开放
10937	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	里峪二台区	400	0.72%	317.11	7.21	7.15	2.89	-36.69%	可开放
10938	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	圣源山庄6#网点配电变压器	500	0.02%	399.92	-	0.08	0.08	-	可开放
10939	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	嘉和阳光苑4#住宅配电变压器	630	0.02%	503.88	-	0.33	0.12	-	可开放
10940	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	机电小区2#网点变压器	500	0.02%	399.9	0.08	0.09	0.1	11.80%	可开放
10941	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾兴线	腾兴干8左1	200	0.81%	158.38	2.35	1.81	1.62	-16.97%	可开放
10942	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	机电小区3#居民变压器	500	0.02%	399.89	0.08	0.11	0.11	17.26%	可开放
10943	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分庙罗支029右5左1#柱上变压器	400	0.14%	319.43	-	0.53	0.57	-	可开放
10944	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	机电小区4#居民变压器	500	0.02%	399.92	0.08	0.12	0.08	0.00%	可开放
10945	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	苏马干021#	200	25.13%	109.75	49.98	52.77	50.25	0.27%	可开放
10946	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘泉三台区支008#	160	44.95%	56.08	54.09	66.69	71.92	15.31%	可开放
10947	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	双台一台区支008#	100	53.96%	26.04	59.6	69.07	53.96	-4.85%	可开放
10948	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	双庙移动支001#	315	0.08%	251.76	21.42	22.64	0.24	-89.41%	可开放
10949	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	石桥二台区分034#	100	57.74%	22.26	48.42	50.61	57.74	9.20%	可开放
10950	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	郭家一台区分018#	63	10.71%	43.65	5.45	6.36	6.75	11.29%	可开放

10951	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	黄家二台区分004#	100	0.93%	79.07	1. 01	0. 8	0. 93	-4.04%	可开放
10952	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线176#	200	0.29%	159.43	0. 81	0. 45	0. 57	-16.11%	可开放
10953	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	楼峪线范家干027左7#柱上变压器	100	0.24%	79.76	-	-	0. 24	-	可开放
10954	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	夹信干25#柱上变压器	200	37.28%	85.45	67. 58	79. 31	74. 55	5.03%	可开放
10955	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	昌盛小区箱站2#配电变压器	400	0.00%	320	0	0	0	-	可开放
10956	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	孔马一台区	160	33.53%	74.36	37. 68	44. 54	53. 64	19.31%	可开放
10957	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15146尚苑小区1#变压器	630	4.06%	478.45	22. 74	25. 3	25. 55	6.00%	可开放
10958	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15138华源富贵祥城3#居民箱变变压器	500	10.54%	347.28	33. 28	28	52. 72	25.86%	可开放
10959	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15139华源富贵祥城4#网点箱变变压器	500	4.25%	378.75	19. 67	20. 93	21. 25	3.94%	可开放
10960	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	上海城1#开闭所1#变压器	630	3.41%	482.49	22. 41	22. 87	21. 51	-2.03%	可开放
10961	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	上海城1#开闭所2#变压器	630	3.96%	479.06	18. 5	22. 53	24. 94	16.11%	可开放
10962	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	1#网点变压器	630	2.01%	491.31	0. 09	0. 09	12. 69	1087.43%	可开放
10963	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家二队干04#变压器	315	21.95%	182.86	67. 12	70. 79	69. 14	1.49%	可开放
10964	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	项悟一台区支007#	400	15.17%	259.33	52. 28	60. 91	60. 67	7.73%	可开放
10965	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线白庙三台区08#	315	16.96%	198.57	49. 11	42. 05	53. 43	4.31%	可开放
10966	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线大河三台区	160	43.20%	58.88	36. 99	54. 37	69. 12	36.70%	可开放
10967	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线大河五台区	315	16.99%	198.48	40. 83	58. 8	53. 52	14.49%	可开放
10968	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线小王五台区	100	2.99%	77.01	4. 61	1. 77	2. 99	-19.46%	可开放
10969	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花园小区1	630	4.31%	476.82	60. 79	33. 32	27. 18	-33.13%	可开放
10970	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	半岛国际2#配电室4#住宅变压器	630	0.03%	503.8	0. 14	0. 18	0. 2	19.52%	可开放

10971	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	半岛国际2#配电室5#住宅变压器	630	5.42%	469.84	0.17	0.17	34.16	1317.54%	可开放
10972	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	半岛国际2#配电室6#住宅变压器	630	0.04%	503.77	23.14	0.21	0.23	-90.03%	可开放
10973	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	半岛国际2#配电室7#网点变压器	630	0.02%	503.89	0.15	0.14	0.11	-14.37%	可开放
10974	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	红光二队箱式变压器	200	12.84%	134.32	27.97	27.31	25.68	-4.18%	可开放
10975	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	新立B箱式变变压器	315	31.01%	154.31	96.74	108.84	97.69	0.49%	可开放
10976	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	俪景家园1#站2#变压器	400	0.14%	319.46	-	0.54	0.54	-	可开放
10977	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	俪景家园2#站1#变压器	400	0.12%	319.54	98.27	109.14	0.46	-93.16%	可开放
10978	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	格林春天3#箱站变压器	400	0.08%	319.68	57.96	30.41	0.32	-92.57%	可开放
10979	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山配电室1#变压器	1250	2.75%	965.59	35.06	33.96	34.41	-0.93%	可开放
10980	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山配电室2#变压器	1250	2.67%	966.67	29.31	32.74	33.33	6.64%	可开放
10981	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	蔡家沟干017#	100	9.68%	70.32	123.81	33.3	9.68	-72.04%	可开放
10982	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东房身五台区	200	0.33%	159.34	2.01	0.85	0.66	-42.70%	可开放
10983	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	壹倍空间1#住宅配电变压器	500	4.54%	377.31	-	0.15	22.69	-	可开放
10984	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干016#柱上变压器	400	3.88%	304.49	51.53	12.05	15.51	-45.14%	可开放
10985	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	壹倍空间2#住宅配电变压器	500	0.03%	399.85	-	0.11	0.15	-	可开放
10986	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线86右6#变压器	400	15.06%	259.78	93.86	65.07	60.22	-19.90%	可开放
10987	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	王家坎五台区	30	7.93%	21.62	6.55	7.83	2.38	-39.72%	可开放
10988	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	里峪一台区	200	0.79%	158.43	1.45	1.32	1.57	4.06%	可开放
10989	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	王家坎三台区	50	15.78%	32.11	7.5	7.9	7.89	2.57%	可开放
10990	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	王家坎二台区	30	20.27%	17.92	5.12	5.81	6.08	8.97%	可开放

10991	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	王家坎一台区	30	25.30%	16.41	6.24	7.56	7.59	10.29%	可开放
10992	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15113保寿小区4#箱变 (居民)	500	5.95%	370.27	26.45	26.92	29.73	6.02%	可开放
10993	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	公贸2线9366单元	公贸二线29怡景湾小区 1#配电室1#变压器	400	0.09%	319.66	0.26	0.27	0.34	14.35%	可开放
10994	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	公贸2线9366单元	公贸二线29怡景湾小区 1#配电室2#变压器	400	0.08%	319.7	0.27	0.28	0.3	5.41%	可开放
10995	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	公贸2线9366单元	公贸二线29怡景湾小区 1#配电室3#变压器	400	7.26%	290.95	0.15	0.15	29.05	1291.64%	可开放
10996	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	公贸2线9366单元	公贸二线29怡景湾小区 2#配电室1#变压器	500	5.36%	373.19	0.15	0.18	26.81	1236.91%	可开放
10997	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	公贸2线9366单元	公贸二线29怡景湾小区 2#配电室2#变压器	630	0.01%	503.93	0.06	0.06	0.07	8.01%	可开放
10998	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花F地块小区1#住宅 箱站变压器	400	0.08%	319.67	0.27	0.58	0.33	10.55%	可开放
10999	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花F地块小区2#网点 箱站变压器	500	0.02%	399.9	0.12	0.11	0.1	-8.71%	可开放
11000	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花F地块小区3#住宅 箱站变压器	500	0.05%	399.76	0.21	0.35	0.24	6.90%	可开放
11001	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花F地块小区4#住宅 箱站变压器	500	0.05%	399.76	0.2	0.47	0.24	9.54%	可开放
11002	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花F地块小区5#网点 箱站变压器	315	0.05%	251.84	0.09	0.11	0.16	33.33%	可开放
11003	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花F地块小区6#住宅 箱站变压器	630	0.04%	503.76	0.19	0.44	0.24	12.39%	可开放
11004	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	骏都国际小区2#箱站1# 变压器	500	0.06%	399.72	0.3	0.3	0.28	-3.39%	可开放
11005	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区回迁楼G地块 网点2箱变变压器	315	4.05%	239.25	0.11	0.12	12.75	976.61%	可开放
11006	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区回迁楼G地块 网点3箱变变压器	500	1.94%	390.32	0.95	0.09	9.68	219.21%	可开放
11007	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区回迁楼G地块 住宅1箱变变压器	400	5.94%	296.25	0.14	0.15	23.75	1202.47%	可开放
11008	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区回迁楼G地块 住宅4箱变变压器	500	5.05%	374.74	0.12	0.15	25.26	1350.86%	可开放
11009	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区回迁楼G地块 住宅5箱变变压器	400	6.82%	292.73	0.13	0.15	27.27	1348.34%	可开放
11010	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	岳家五台区干004#	400	0.48%	318.08	1.42	1.59	1.92	16.28%	可开放

11011	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	五道四队区	30	13.93%	19.82	2.55	3.15	4.18	28.03%	可开放
11012	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高站干007#变压器后公7台区（局属）	315	17.57%	196.66	98.16	90.89	55.34	-24.92%	可开放
11013	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	二甲新台区	200	0.24%	159.53	0.24	0.3	0.47	39.94%	可开放
11014	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前公新五台区	100	1.34%	78.66	1.06	1.09	1.34	12.43%	可开放
11015	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家新三台区	100	0.69%	79.31	0.28	0.66	0.69	56.98%	可开放
11016	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后坎新台区	200	0.60%	158.81	0.86	0.96	1.19	17.63%	可开放
11017	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	水源线水源线响堂分响北支31左15左7右4变压器	100	51.55%	28.45	57.78	0	51.55	-5.54%	可开放
11018	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	丁八一台分05#柱上变压器	160	1.14%	126.18	2.86	2.9	1.82	-20.23%	可开放
11019	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双望二线	苗木变压器	100	0.10%	79.9	0.14	0.53	0.1	-15.48%	可开放
11020	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	刘鹏变压器	50	0.48%	39.76	0	0	0.24	-	可开放
11021	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	半岛国际3#配电室3#住宅变压器	500	0.04%	399.81	0.16	0.19	0.19	8.97%	可开放
11022	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室1#居民变压器	500	3.79%	381.07	0.1	0.11	18.93	1275.86%	可开放
11023	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室2#居民变压器	500	3.93%	380.34	0.11	0.14	19.66	1236.89%	可开放
11024	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室3#居民变压器	500	4.37%	378.16	12.68	0.16	21.84	31.24%	可开放
11025	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室4#居民变压器	500	0.02%	399.88	0.11	0.12	0.12	4.45%	可开放
11026	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室5#网点变压器	500	0.46%	397.71	0.05	0.07	2.29	576.76%	可开放
11027	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室6#网点变压器	500	1.72%	391.41	0.09	0.09	8.59	876.96%	可开放
11028	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室7#网点变压器	500	0.01%	399.97	0.01	0.03	0.03	73.21%	可开放
11029	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室8#网点变压器	500	0.02%	399.91	0.05	0.06	0.09	34.16%	可开放
11030	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村一线	海第名都配电室9#网点变压器	500	0.01%	399.97	1.2	0.03	0.03	-84.19%	可开放

11031	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15168福安小区2#居民箱变变压器	630	4.39%	476.33	42.69	33.03	27.67	-19.49%	可开放
11032	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15172福安小区1#网点箱变变压器	400	5.96%	296.16	19.47	22.57	23.84	10.65%	可开放
11033	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15170福安小区4#居民箱变变压器	630	4.71%	474.32	24.56	26.92	29.68	9.93%	可开放
11034	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15171福安小区5#居民箱变变压器	630	3.94%	479.19	30.51	25.1	24.81	-9.82%	可开放
11035	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	鸭泡二台区干011#	30	24.83%	16.55	5.42	7.43	7.45	17.24%	可开放
11036	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干62右1#	200	20.44%	119.13	44.76	50.16	40.87	-4.44%	可开放
11037	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线前柳分前柳九台区7#柱上变压器	400	0.06%	319.76	-	-	0.24	-	可开放
11038	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	冰河广场箱站1#变压器	500	0.05%	399.77	0.19	0.19	0.23	10.02%	可开放
11039	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	厝石山回迁住宅1#箱站1#变压器	400	0.06%	319.75	0.22	0.23	0.25	6.60%	可开放
11040	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	厝石山回迁住宅2#箱站1#变压器	500	0.04%	399.82	0.16	0.18	0.18	6.07%	可开放
11041	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	厝石山回迁住宅3#箱站1#变压器	630	3.39%	482.67	0.1	0.11	21.33	1360.48%	可开放
11042	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线42美馨二期1#箱式变电站1#变压器	400	0.11%	319.58	0.32	0.36	0.42	14.56%	可开放
11043	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线42美馨二期1#箱式变电站2#变压器	400	0.14%	319.45	0.42	0.45	0.55	14.43%	可开放
11044	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	轩和小区箱式变变压器1	315	16.41%	200.3	43.17	44.01	51.7	9.43%	可开放
11045	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	厝石山回迁住宅4#箱站1#变压器	630	4.49%	475.74	0.12	0.14	28.26	1434.60%	可开放
11046	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线42美馨二期2#箱式变电站1#变压器	400	0.12%	319.51	0.41	0.47	0.49	9.32%	可开放
11047	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线42美馨二期2#箱式变电站2#变压器	400	0.08%	319.69	0.3	0.29	0.31	1.65%	可开放
11048	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	海城市张家回迁小区1#箱站变压器	630	0.02%	503.89	0.08	0.08	0.11	17.26%	可开放
11049	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线42美馨二期3#变压器	400	0.17%	319.33	0.51	0.57	0.67	14.62%	可开放
11050	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线东门口6左6#柱上变压器	400	0.07%	319.73	-	-	0.27	-	可开放

11051	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线火车站分13美馨二期4#箱式变电站1#变压器	400	0.11%	319.58	0.41	0.44	0.42	1.21%	可开放
11052	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线火车站分13美馨二期4#箱式变电站2#变压器	400	0.08%	319.67	0.21	0.3	0.33	25.36%	可开放
11053	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线35#柱上变压器	400	0.08%	319.7	-	-	0.3	-	可开放
11054	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线35左1#变压器	400	0.10%	319.62	-	-	0.38	-	可开放
11055	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线火车站分13美馨二期5#变压器	400	0.14%	319.45	0.3	0.38	0.55	35.40%	可开放
11056	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二道二台区变压器	100	83.63%	0	82.93	83.44	83.63	0.42%	可开放
11057	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干150#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
11058	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	海城市张家回迁小区2#箱站变压器	400	0.06%	319.77	0.19	0.21	0.23	10.02%	可开放
11059	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	厝石山回迁网点1#箱站1#变压器	630	0.01%	503.92	0.05	0.07	0.08	26.49%	可开放
11060	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	郭苏团A地块回迁楼1#住宅箱变变压器间隔配电变压器	630	2.91%	485.66	0.09	0.1	18.34	1327.51%	可开放
11061	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	厝石山回迁网点2#箱站1#变压器	630	2.07%	490.98	0.08	0.09	13.02	1175.74%	可开放
11062	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	郭苏团A地块回迁楼2#住宅箱变配电变压器	630	3.80%	480.07	0.14	0.13	23.93	1207.40%	可开放
11063	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	郭苏团A地块回迁楼3#住宅配电变压器	500	3.98%	380.12	0.14	0.13	19.88	1091.64%	可开放
11064	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	钢铁线29左2#	100	1.14%	78.86	0.41	0.5	1.14	66.75%	可开放
11065	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	郭苏团A地块回迁楼4#网点配电变压器	500	3.40%	383.01	0.17	0.16	16.99	899.71%	可开放
11066	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤线蒲草分027左6#柱上变压器	400	0.04%	319.84	-	-	0.16	-	可开放
11067	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	福临小区变压器	500	3.77%	381.17	14.32	16.02	18.83	14.67%	可开放
11068	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	牛庄回迁楼箱式变2#变压器	630	0.02%	503.88	0.1	0.2	0.12	9.54%	可开放
11069	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	兰旗分4左22#	100	23.53%	56.47	26.82	22.9	23.53	-6.33%	可开放
11070	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	机电小区5#居民变压器	500	0.02%	399.91	0.07	0.11	0.09	13.39%	可开放

11071	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	腾东干27左1	315	0.08%	251.75	0.18	0.41	0.25	17.85%	可开放
11072	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	机电小区6#居民变压器	500	4.63%	376.87	0.09	0.15	23.13	1503.12%	可开放
11073	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15028嘉景花园新城小区4号变压器	500	5.16%	374.2	24.31	23.98	25.8	3.02%	可开放
11074	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二道十台区变压器	80	77.06%	2.35	44.46	50.32	61.65	17.76%	可开放
11075	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二道四台区变压器	80	41.51%	30.79	31.51	29.68	33.21	2.66%	可开放
11076	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	祥圣五期1#箱变变压器 间隔配电变压器	500	0.06%	399.72	0.55	0.26	0.28	-28.65%	可开放
11077	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	向阳小区箱式变压器	250	28.37%	129.07	65	76.08	70.93	4.46%	可开放
11078	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	佰亿春城小区1#商业箱变	630	3.38%	482.69	24.76	28.61	21.31	-7.23%	可开放
11079	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	政府小区D箱式变压器	400	7.65%	289.42	31.96	29.71	30.58	-2.18%	可开放
11080	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	佰亿春城小区2#商业箱变	630	4.15%	477.86	0.13	0.14	26.14	1318.02%	可开放
11081	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	富达小区箱式变02#变压器	250	0.24%	199.39	0.66	0.55	0.61	-3.86%	可开放
11082	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线盖家分盖家照明支6#变压器	400	1.33%	314.68	71.4	133.95	5.32	-72.70%	可开放
11083	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	福聚华城小区8#箱变（网点）	500	4.00%	380.01	21.84	23.94	19.99	-4.33%	可开放
11084	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	二道五台区	100	68.08%	11.92	66.59	73.43	68.08	1.11%	可开放
11085	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	张仙沟一台区	200	0.49%	159.03	1.07	0.98	0.97	-4.79%	可开放
11086	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	打白二台区	100	31.95%	48.05	36.21	41.24	31.95	-6.07%	可开放
11087	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	打白三台区	80	62.41%	14.07	28.66	44.42	49.93	31.99%	可开放
11088	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	卜草二台区	160	22.09%	92.65	53.52	40.93	35.35	-18.73%	可开放
11089	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	卜草三台区	160	26.93%	84.92	44.76	38.55	43.08	-1.89%	可开放
11090	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	卜草一台区	80	4.45%	60.44	2.86	2.69	3.56	11.57%	可开放

11091	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	秀甲二台区	400	11.88%	272.47	83.16	96.64	47.53	-24.40%	可开放
11092	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	南腰四台区	400	8.76%	284.96	1.08	1	35.04	469.60%	可开放
11093	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线27左2#变压器	400	13.88%	264.49	100.04	79.47	55.51	-25.51%	可开放
11094	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	清水线	清水线9左1左6#变压器	315	18.51%	193.7	52.22	59.14	58.3	5.66%	可开放
11095	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	冯沟一台区	80	76.33%	2.94	108.98	60.66	61.06	-25.15%	可开放
11096	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	冯沟村台区	400	13.60%	265.61	48.13	42.54	54.39	6.30%	可开放
11097	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨线58#变压器淮泡4台区	50	8.50%	35.75	71.02	47.02	4.25	-75.54%	可开放
11098	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	新立干016#变压器	50	8.58%	35.71	5.04	4.9	4.29	-7.74%	可开放
11099	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二台子一台区变压器	80	95.21%	0	52.19	75.2	76.17	20.81%	可开放
11100	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨线7454单元金坨二队干20#变压器	100	80.85%	0	81.66	86.11	80.85	-0.50%	可开放
11101	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	土河二台区变压器	125	37.47%	53.16	51.65	46.66	46.84	-4.77%	可开放
11102	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	华泰金都小区4#箱变（网点）	315	6.15%	232.64	18.7	22.68	19.36	1.75%	可开放
11103	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区4#变压器	500	5.36%	373.2	0.31	0.18	26.8	829.79%	可开放
11104	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区9#变压器	630	4.99%	472.55	0.26	0.16	31.45	999.83%	可开放
11105	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	贵兴干64右22	50	2.68%	38.66	22.72	23.3	1.34	-75.71%	可开放
11106	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干143右1	50	25.88%	27.06	13.55	13.25	12.94	-2.28%	可开放
11107	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15016安居华府1#变压器	400	11.63%	273.49	35.32	30.95	46.51	14.75%	可开放
11108	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15017安居华府2#变压器	315	8.74%	224.48	19.24	17.41	27.52	19.60%	可开放
11109	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15020安居华府5#变压器	400	2.97%	308.14	10.77	12.56	11.86	4.94%	可开放
11110	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15022安居华府7#变压器	315	13.37%	209.89	27.85	21.78	42.11	22.96%	可开放

11111	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤三台区	100	95.40%	0	78.74	86.74	95.4	10.07%	可开放
11112	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤一台区	200	23.84%	112.32	39.03	62.73	47.68	10.53%	可开放
11113	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤四台区	200	7.88%	144.24	63.99	31.87	15.76	-50.37%	可开放
11114	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期1#箱站1# 变压器	500	8.53%	357.36	20.92	20.48	42.64	42.77%	可开放
11115	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期3#箱站1# 变压器	500	3.36%	383.22	0.14	0.16	16.78	994.79%	可开放
11116	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期3#箱站2# 变压器	500	10.28%	348.62	21.03	24.13	51.38	56.31%	可开放
11117	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	马圈一台区	50	8.04%	35.98	7.41	8.88	4.02	-26.34%	可开放
11118	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	朱红一台区	160	35.52%	71.17	49.17	52.86	56.83	7.51%	可开放
11119	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前湖五队干005#变压器	100	20.38%	59.62	17.96	21.05	20.38	6.52%	可开放
11120	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	希望宜城1#箱站1#变 压器	400	0.11%	319.56	45.33	38.7	0.44	-90.15%	可开放
11121	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	丽水蓝湾1-5#箱站1#变 压器	400	0.06%	319.77	0.18	0.22	0.23	13.04%	可开放
11122	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	丽水蓝湾1-5#箱站2#变 压器	400	0.07%	319.72	0.23	0.29	0.28	10.34%	可开放
11123	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四十一台区支001#变 压器	50	36.54%	21.73	10.23	12.17	18.27	33.64%	可开放
11124	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	御景东方小区3#箱站变 压器	500	5.04%	374.78	19.02	42.43	25.22	15.15%	可开放
11125	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	东四线	东园照明	160	11.53%	109.56	29.92	34.36	18.44	-21.49%	可开放
11126	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	绿景鑫园三期1#变压器	400	0.13%	319.49	0.75	0.62	0.51	-17.54%	可开放
11127	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干21左1#	100	18.27%	61.73	1.13	1.07	18.27	302.10%	可开放
11128	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后坎大队干008#变压器	200	9.55%	140.9	15.43	17.23	19.1	11.26%	可开放
11129	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后湖村干007#变压器 (局属)	100	68.95%	11.05	54.3	66.86	68.95	12.69%	可开放
11130	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后湖村干003#变压器	200	52.41%	55.19	88.75	102.29	104.81	8.67%	可开放

11131	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	邢家四台区08#	100	82.72%	0	85.55	83.13	82.72	-1.67%	可开放
11132	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	茨沟一台区	100	92.24%	0	125.11	128.28	92.24	-14.14%	可开放
11133	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	上马一线茨沟五台区	100	59.04%	20.96	-	-	59.04	-	可开放
11134	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	上马一线茨沟四台区	50	63.90%	8.05	-	-	31.95	-	可开放
11135	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	华果业分003#柱上变压器	100	1.58%	78.42	2.87	2.21	1.58	-25.80%	可开放
11136	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分14左6#	200	21.35%	117.3	37.15	44.82	42.7	7.21%	可开放
11137	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线67逸城庭院小区1#网点变压器	500	2.40%	388	0.07	0.1	12	1209.31%	可开放
11138	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线67逸城庭院小区2#网点变压器	630	0.02%	503.89	0.05	0.08	0.11	48.32%	可开放
11139	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地1#配电室1#住宅变压器	630	0.03%	503.79	0.2	0.19	0.21	2.47%	可开放
11140	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地1#配电室2#住宅变压器	630	0.03%	503.8	0.13	0.19	0.2	24.03%	可开放
11141	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地1#配电室3#住宅变压器	630	0.02%	503.85	0.14	0.13	0.15	3.51%	可开放
11142	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地1#配电室4#别墅变压器	630	0.00%	504	0.03	0	0	-100.00%	可开放
11143	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地1#配电室5#住宅变压器	630	0.01%	503.95	0.05	0.06	0.05	0.00%	可开放
11144	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地1#配电室6#住宅变压器	630	0.01%	503.94	0.06	0.07	0.06	0.00%	可开放
11145	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地2#配电室7#别墅变压器	630	0.01%	503.94	0.03	0.04	0.06	41.42%	可开放
11146	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地2#配电室8#别墅变压器	630	0.01%	503.92	0.04	0.06	0.08	41.42%	可开放
11147	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地2#配电室9#网点变压器	630	0.02%	503.9	0.05	0.06	0.1	41.42%	可开放
11148	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	东艾分011右1#变压器	200	0.33%	159.34	-	-	0.66	-	可开放
11149	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线67逸城庭院小区2#住宅变压器	500	0.05%	399.75	0.19	0.3	0.25	14.71%	可开放
11150	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线76#变压器	400	0.09%	319.63	-	-	0.37	-	可开放

11151	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线62左1#变压器	400	0.16%	319.38	-	-	0.62	-	可开放
11152	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	祥圣五期2#箱变变压器 间隔配电变压器	500	0.05%	399.73	17.69	0.2	0.27	-87.65%	可开放
11153	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	祥圣五期3#箱变变压器 间隔配电变压器	500	0.06%	399.72	0.43	0.25	0.28	-19.31%	可开放
11154	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线67逸城庭院小区 1#住宅变压器	500	0.04%	399.8	0.2	0.28	0.2	0.00%	可开放
11155	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	感王凤凰城Ⅱ期配电室 3#B网点配电变压器	500	0.01%	399.97	-	-	0.03	-	可开放
11156	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	感王凤凰城Ⅱ期配电室 4#B住宅配电变压器	400	0.01%	319.97	-	-	0.03	-	可开放
11157	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	官草二台区	400	0.72%	317.13	2.24	3.08	2.87	13.19%	可开放
11158	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地二期1#住宅配电 变压器	630	0.03%	503.79	-	0.2	0.21	-	可开放
11159	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地二期2#住宅配电 变压器	500	0.06%	399.7	-	0.3	0.3	-	可开放
11160	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地二期3#住宅配电 变压器	500	0.05%	399.73	-	0.29	0.27	-	可开放
11161	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地二期4#住宅配电 变压器	630	4.65%	474.71	-	0.15	29.29	-	可开放
11162	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	花溪地二期5#住宅配电 变压器	315	0.11%	251.66	-	0.29	0.34	-	可开放
11163	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	花溪地二期6#网点配电 变压器	630	2.31%	489.44	-	0.15	14.56	-	可开放
11164	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家1#局维住宅箱 站变压器	630	0.02%	503.88	0.09	0.1	0.12	15.47%	可开放
11165	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	永河干19左13#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
11166	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线黄金走廊分2+1# 变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
11167	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线黄金走廊分2#变 压器	400	19.52%	241.91	96.74	105.14	78.09	-10.15%	可开放
11168	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	二台子动迁小区5#箱站 变压器	315	0.10%	251.7	0.5	0.29	0.3	-22.54%	可开放
11169	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	东荒新村2#箱变变压器 配电变压器	200	0.16%	159.69	0.31	0.34	0.31	0.00%	可开放
11170	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	耿龙家北井支004#	50	1.38%	39.31	0.82	0.61	0.69	-8.27%	可开放

11171	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干49左1	100	2.78%	77.22	2. 61	2. 14	2. 78	3.21%	可开放
11172	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干34左1左1	100	55.59%	24.41	73. 45	70. 85	55. 59	-13.00%	可开放
11173	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	*周正线3#T-右10左1	200	26.91%	106.19	35. 67	32. 05	53. 81	22.82%	可开放
11174	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	曹堡线设施农业17#	50	1.42%	39.29	0. 46	0. 64	0. 71	24.24%	可开放
11175	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	雅圣A站2#变压器	250	0.00%	250	-	-	-	-	可开放
11176	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱五队区	50	9.24%	35.38	58. 54	42. 56	4. 62	-71.91%	可开放
11177	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	韩姜二台区	315	6.77%	230.66	69. 21	22. 29	21. 34	-44.47%	可开放
11178	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	韩姜四台区	200	38.66%	82.69	83. 25	71. 92	77. 31	-3.63%	可开放
11179	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东庄线	大二一台区	315	10.18%	219.92	40. 36	34. 19	32. 08	-10.85%	可开放
11180	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线061#变压器	100	3.94%	76.06	5. 83	3. 56	3. 94	-17.79%	可开放
11181	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	天成线	四水线027#变压器	315	0.25%	251.22	0. 79	0. 84	0. 78	-0.63%	可开放
11182	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	刘家分037#	200	58.08%	43.85	95. 1	98. 41	116. 15	10.51%	可开放
11183	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	灰菜六台区分003#	100	70.86%	9.14	77. 51	64. 01	70. 86	-4.39%	可开放
11184	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线42公怀分11左1# 变压器	400	22.70%	229.2	71. 61	77. 43	90. 8	12.60%	可开放
11185	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	冷轧线27左2#	200	13.13%	133.74	49. 18	24. 47	26. 26	-26.93%	可开放
11186	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分25#	200	0.18%	159.64	0. 44	0. 43	0. 36	-9.55%	可开放
11187	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分36#	200	11.29%	137.42	19. 58	16. 87	22. 58	7.39%	可开放
11188	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西感王四台区分016#	200	5.49%	149.03	4. 59	9. 59	10. 97	54.60%	可开放
11189	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支9 左4#	400	3.77%	304.92	14. 07	13. 99	15. 08	3.53%	可开放
11190	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支9 左9#	400	5.46%	298.18	14. 08	18. 36	21. 82	24.49%	可开放

11191	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支11右5左6#	400	0.06%	319.75	0.22	0.21	0.25	6.60%	可开放
11192	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	钢铁线	钢铁线017#变压器	200	13.23%	133.55	34.4	32.28	26.45	-12.31%	可开放
11193	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	东感王分005#	400	1.02%	315.91	3.03	3.79	4.09	16.18%	可开放
11194	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	和平分7#	400	0.03%	319.87	0.22	0.2	0.13	-23.13%	可开放
11195	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分9#	200	0.21%	159.58	0.41	0.48	0.42	1.21%	可开放
11196	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家3#局维住宅箱站变压器	630	0.02%	503.88	0.1	0.11	0.12	9.54%	可开放
11197	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家2#局维网点箱站变压器	400	0.06%	319.77	0.21	0.29	0.23	4.65%	可开放
11198	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西粮三台区支007#	400	5.67%	297.32	17.59	17.87	22.68	13.55%	可开放
11199	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平村三台区支003#	200	0.64%	158.73	5.39	15.01	1.27	-51.46%	可开放
11200	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家4#局维住宅箱站变压器	630	2.97%	485.27	0.09	0.11	18.73	1342.61%	可开放
11201	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家5#局维住宅箱站变压器	500	4.18%	379.09	0.11	0.16	20.91	1278.73%	可开放
11202	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家6#局维网点箱站变压器	400	0.03%	319.88	0.07	0.12	0.12	30.93%	可开放
11203	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家7#局维住宅箱站变压器	630	0.02%	503.87	0.07	0.1	0.13	36.28%	可开放
11204	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家8#局维住宅箱站变压器	630	0.02%	503.88	0.1	0.1	0.12	9.54%	可开放
11205	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家9#局维住宅箱站变压器	500	2.85%	385.74	0.05	0.09	14.26	1588.79%	可开放
11206	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家10#局维住宅箱站变压器	500	0.04%	399.78	0.16	0.19	0.22	17.26%	可开放
11207	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家11#局维住宅箱站变压器	500	0.04%	399.79	0.15	0.2	0.21	18.32%	可开放
11208	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠一线	金海之家12#局维住宅箱站变压器	630	0.02%	503.88	0.03	0.08	0.12	100.00%	可开放
11209	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分22左6#	400	1.39%	314.45	4.53	5.43	5.55	10.69%	可开放
11210	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线056#	400	3.29%	306.83	10.22	9.62	13.17	13.52%	可开放

11211	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线043#	200	0.20%	159.6	0.37	0.43	0.4	3.98%	可开放
11212	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线032#变压器	400	2.19%	311.25	-	-	8.75	-	可开放
11213	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	杨水支8左1#	400	0.79%	316.84	3.05	3.08	3.16	1.79%	可开放
11214	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	杨水支11#	100	30.20%	49.8	0.88	1.08	30.2	485.82%	可开放
11215	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分25#	400	8.53%	285.89	25.64	29.06	34.11	15.34%	可开放
11216	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分24右1#	400	9.77%	280.94	31.35	34.61	39.06	11.62%	可开放
11217	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分12右5#	200	0.62%	158.77	0.42	0.64	1.23	71.13%	可开放
11218	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	朱家三台区支006#	100	5.13%	74.87	0.13	5.17	5.13	528.18%	可开放
11219	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分14左7#	200	12.63%	134.74	27.1	31.98	25.26	-3.45%	可开放
11220	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	民族支8#	200	16.04%	127.92	25.2	31.86	32.08	12.83%	可开放
11221	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	他山干020#一台区柱上变压器	400	3.14%	307.46	11.34	13.14	12.54	5.16%	可开放
11222	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线益兴干004#变压器	50	18.24%	30.88	8.75	9.42	9.12	2.09%	可开放
11223	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	_冷轧线009#	400	3.73%	305.09	8.25	9.8	14.91	34.43%	可开放
11224	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线75左4#变压器	200	0.43%	159.15	18.72	21.49	0.85	-78.69%	可开放
11225	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西二千西二村一台区分001#变压器	200	6.06%	147.89	11.16	12.87	12.11	4.17%	可开放
11226	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	西三线西关干西头照明分007#变压器	200	0.34%	159.32	0.39	0.41	0.68	32.05%	可开放
11227	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分21右4#（二台）	100	38.08%	41.92	27.63	36.5	38.08	17.40%	可开放
11228	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线50右2左1#变压器	200	11.60%	136.81	18.31	27.73	23.19	12.54%	可开放
11229	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	北海村支006#	400	0.10%	319.62	9.49	9.55	0.38	-79.99%	可开放
11230	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四村一台区	315	0.54%	250.3	84.27	85.41	1.7	-85.80%	可开放

11231	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线50右4#变压器	400	4.49%	302.04	14.23	17.99	17.96	12.34%	可开放
11232	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	大四二台区干08#	400	4.33%	302.7	15.18	16.16	17.3	6.75%	可开放
11233	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	关沙干二台区分08#	400	0.73%	317.07	2.62	2.61	2.93	5.75%	可开放
11234	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	河沙干16#	400	2.40%	310.39	6.27	5.84	9.61	23.80%	可开放
11235	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线48#变压器	400	14.03%	263.89	48.17	54.98	56.11	7.93%	可开放
11236	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	春风苑C箱式变变压器	250	19.83%	150.42	52.97	50.84	49.58	-3.25%	可开放
11237	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	岳家八台区干1+1#	200	0.33%	159.34	0.55	0.56	0.66	9.54%	可开放
11238	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三线71二台区干005#	400	0.97%	316.11	4.14	4.1	3.89	-3.07%	可开放
11239	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	中小七台区001+1#	200	0.29%	159.42	0.51	0.58	0.58	6.64%	可开放
11240	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	前三二台区变压器	100	17.87%	62.13	21.27	18.13	17.87	-8.34%	可开放
11241	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线50右2左2#变压器	200	14.80%	130.41	22.38	26.5	29.59	14.99%	可开放
11242	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高荣线	小甲二台区	400	3.92%	304.34	13.55	14.6	15.66	7.50%	可开放
11243	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	二道三区支05#	200	3.03%	153.94	7.76	7.05	6.06	-11.63%	可开放
11244	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	王沟大队区	400	4.09%	303.65	46.65	50.37	16.35	-40.80%	可开放
11245	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线养殖分13支1#柱上变压器	200	0.03%	159.94	-	-	0.06	-	可开放
11246	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	南海村三台区支006#变压器	100	0.19%	79.81	-	-	0.19	-	可开放
11247	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	东四圣址华郡小区1#住宅变压器	500	7.08%	364.62	0.14	0.18	35.38	1489.70%	可开放
11248	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	东四圣址华郡小区2#网点变压器	630	1.81%	492.61	0.1	0.11	11.39	967.24%	可开放
11249	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	小女二组支03#小女二台区柱上变压器	30	27.47%	15.76	6.99	8.83	8.24	8.57%	可开放
11250	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	什司县七台区	50	14.88%	32.56	7.24	6.54	7.44	1.37%	可开放

11251	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	秀水沟支21#	200	60.19%	39.62	90.33	105.56	120.38	15.44%	可开放
11252	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	坟莹沟支04#大台六台区柱上变压器	200	53.98%	52.04	45.85	58.04	107.96	53.45%	可开放
11253	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	碾盘分06#柱上变压器 碾盘一台区	200	18.21%	123.58	38.5	44.29	36.42	-2.74%	可开放
11254	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	腾达二箱式变压器	160	0.69%	126.9	34.56	29.14	1.1	-82.16%	可开放
11255	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	中兴小区箱式变1#变压器	315	8.82%	224.23	32.55	33.29	27.77	-7.63%	可开放
11256	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	灰菜四台区分008#	100	52.11%	27.89	48.55	60.68	52.11	3.60%	可开放
11257	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	代北线28#左分枝001# 柱上变压器	315	0.25%	251.21	0.63	0.88	0.79	11.98%	可开放
11258	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁亿线	东牌楼四台区	50	0.00%	40	0.01	0.74	0	-100.00%	可开放
11259	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线柳树二组分003#	100	94.97%	0	89.8	83.13	94.97	2.84%	可开放
11260	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线017#	200	40.54%	78.93	73.22	65.92	81.07	5.22%	可开放
11261	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线64左5#变压器	80	1.36%	62.91	39.82	41.22	1.09	-83.46%	可开放
11262	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线王家大队分05#	80	8.16%	57.47	5.9	5.7	6.53	5.20%	可开放
11263	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线71左10#变压器	100	1.41%	78.59	89.69	71.68	1.41	-87.46%	可开放
11264	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	八里迁村建区商业网点 楼及中学楼变压器	200	38.51%	82.99	75.74	73.49	77.01	0.83%	可开放
11265	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分官电支5#	200	6.56%	146.88	78.94	77.53	13.12	-59.23%	可开放
11266	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	曹堡线105#柱上变压器	80	20.38%	47.7	8.31	13.04	16.3	40.05%	可开放
11267	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	商台一台分004#配电柱 上变压器	100	31.81%	48.19	23.21	29.62	31.81	17.07%	可开放
11268	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	南腰三台区	400	0.19%	319.24	0.86	0.71	0.76	-5.99%	可开放
11269	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	北毛二台分001#配电柱 上变压器	80	21.14%	47.09	2.95	3.31	16.91	139.42%	可开放
11270	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	秀甲线043右1#	200	23.35%	113.31	40.33	44.1	46.69	7.60%	可开放

11271	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东房身六台区	200	0.20%	159.61	0.42	0.45	0.39	-3.64%	可开放
11272	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	秀甲一台区	200	25.75%	108.5	36.65	44.67	51.5	18.54%	可开放
11273	国网海城市供电公司	祁北66kV变电站	祁南线	葫芦线7856单元小河五台支01#	200	30.45%	99.1	58.21	50.17	60.9	2.28%	可开放
11274	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	腰屯六台区	100	4.27%	75.73	4.61	4.68	4.27	-3.76%	可开放
11275	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	南三道支26#	200	2.06%	155.89	3.83	3.95	4.11	3.59%	可开放
11276	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	南三道二台区支2#	100	2.82%	77.18	2.24	2.45	2.82	12.20%	可开放
11277	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	马圈子支028#	400	3.24%	307.05	9.47	11.39	12.95	16.94%	可开放
11278	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	东八里4台区	400	10.47%	278.11	38.81	42.2	41.89	3.89%	可开放
11279	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	华润小区	315	26.28%	169.22	74.35	70.25	82.78	5.52%	可开放
11280	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	西八线009#变压器	400	3.97%	304.13	14.93	14.55	15.87	3.10%	可开放
11281	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	东感王二台区006#	400	0.23%	319.1	0.63	0.92	0.9	19.52%	可开放
11282	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	腰屯九台区	80	0.68%	63.46	0.42	0.42	0.54	13.39%	可开放
11283	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	花园一台区支004#	400	2.02%	311.92	7.35	7.04	8.08	4.85%	可开放
11284	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	屯东线南沟四台区	50	1.72%	39.14	-	-	0.86	-	可开放
11285	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	东八里二台区	200	1.39%	157.23	2.14	2.64	2.77	13.77%	可开放
11286	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	八寨二台区	200	19.88%	120.25	78.36	35.15	39.75	-28.78%	可开放
11287	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	八寨三台区	400	9.93%	280.28	41.6	33.58	39.72	-2.29%	可开放
11288	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	范峪干021#	400	5.11%	299.56	20.77	20.65	20.44	-0.80%	可开放
11289	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	验西分二道支34#	200	0.20%	159.6	0.49	0.43	0.4	-9.65%	可开放
11290	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	芑家一台区分04#	100	15.08%	64.92	16.94	15.57	15.08	-5.65%	可开放

11291	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	验西分087#	200	11.33%	137.34	24. 8	26. 54	22. 66	-4.41%	可开放
11292	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	验西村分04#	200	14.80%	130.4	30. 23	43. 55	29. 6	-1.05%	可开放
11293	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	董家五台区	100	35.30%	44.7	45. 7	35. 2	35. 3	-12.11%	可开放
11294	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线验军一台区	400	12.54%	269.84	44. 15	43. 53	50. 16	6.59%	可开放
11295	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15059福聚华城小区1# 变压器（居民）	400	8.62%	285.53	32. 55	37. 39	34. 47	2.91%	可开放
11296	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	华泰金都小区1#箱变 （居民）	400	9.69%	281.26	29. 88	28. 01	38. 74	13.86%	可开放
11297	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军二台区	400	10.24%	279.04	27. 5	29. 19	40. 96	22.04%	可开放
11298	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军四台区	400	0.10%	319.61	23. 91	21. 86	0. 39	-87.23%	可开放
11299	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线60右3#变压器	400	0.15%	319.41	0. 5	0. 61	0. 59	8.63%	可开放
11300	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线验军六台区	400	0.19%	319.24	1. 77	0. 71	0. 76	-34.47%	可开放
11301	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线验军七台区	400	6.95%	292.2	67. 11	24. 54	27. 8	-35.64%	可开放
11302	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	工业干02#	400	2.21%	311.18	30. 82	8. 99	8. 82	-46.50%	可开放
11303	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒九台区分001#	400	0.15%	319.39	0. 53	0. 57	0. 61	7.28%	可开放
11304	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲五台区	200	33.95%	92.1	57. 73	65. 88	67. 9	8.45%	可开放
11305	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲七台区	200	16.67%	126.67	29. 16	36. 36	33. 33	6.91%	可开放
11306	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高荣线	小甲六台区	200	26.55%	106.9	42. 11	47. 88	53. 1	12.29%	可开放
11307	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	陈马一台区	200	6.57%	146.86	21. 64	21. 59	13. 14	-22.08%	可开放
11308	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安一台区	200	2.50%	155	8. 26	4. 72	5	-22.20%	可开放
11309	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	东腰四台区	200	4.49%	151.03	7. 31	9. 92	8. 97	10.77%	可开放
11310	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	什司线	什司线上英二台区	400	1.50%	314.01	5. 85	5. 9	5. 99	1.19%	可开放

11311	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	后英六台区	200	19.15%	121.71	67.88	34.66	38.29	-24.89%	可开放
11312	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	什司线	上英三台区	200	2.82%	154.36	5.04	5.12	5.64	5.79%	可开放
11313	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	拉古线20#	200	21.34%	117.32	44.47	49.48	42.68	-2.03%	可开放
11314	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上字线	庙宇干094#	200	3.33%	153.34	20.41	7.1	6.66	-42.88%	可开放
11315	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	东八里三台区	400	0.20%	319.22	22.55	26.65	0.78	-81.40%	可开放
11316	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上字线	庙宇分金坑支朱戈四组07#	125	56.02%	29.98	28.08	80.1	70.02	57.91%	可开放
11317	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上字线	庙宇干164#	100	14.68%	65.32	16.57	16.02	14.68	-5.88%	可开放
11318	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	后力干054#	400	5.90%	296.4	18.45	21.31	23.6	13.10%	可开放
11319	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	大路一台区	200	4.08%	151.85	6.23	6.37	8.15	14.38%	可开放
11320	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	大路分10#	400	0.03%	319.89	0.1	0.11	0.11	4.88%	可开放
11321	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	古树二台区07#	200	22.42%	115.17	1.09	1.17	44.83	541.31%	可开放
11322	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	三台村三台区于010#	200	0.16%	159.68	0.45	0.36	0.32	-15.67%	可开放
11323	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口二台分03#	200	0.11%	159.79	0.17	0.27	0.21	11.14%	可开放
11324	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线1右13右1#变压器	200	0.00%	160	-	0	0	-	可开放
11325	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口三台分03#	100	11.37%	68.63	9.44	7.43	11.37	9.75%	可开放
11326	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	西湖三台分17#	200	6.25%	147.5	10.28	9.23	12.5	10.27%	可开放
11327	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口干060#	200	3.05%	153.9	5.86	4.54	6.1	2.03%	可开放
11328	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	西湖一台14#	200	0.16%	159.69	0.44	0.39	0.31	-16.06%	可开放
11329	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	西湖二台分05#	100	15.48%	64.52	23.18	11.24	15.48	-18.28%	可开放
11330	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	后英十一台区	400	4.32%	302.73	1.61	0.16	17.27	227.52%	可开放

11331	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	山水四台区干009#	400	0.68%	317.3	2. 54	2. 44	2. 7	3.10%	可开放
11332	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后印二队	400	0.48%	318.09	92. 64	1. 21	1. 91	-85.64%	可开放
11333	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	兴龙二台	400	1.50%	314	5. 08	6. 73	6	8.68%	可开放
11334	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居三1#B住宅配电变压器	630	0.01%	503.94	-	0. 03	0. 06	-	可开放
11335	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居三2#B住宅配电变压器	630	0.01%	503.95	-	0. 02	0. 05	-	可开放
11336	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居三3#B住宅配电变压器	630	0.01%	503.95	-	0. 02	0. 05	-	可开放
11337	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居三4#B网点配电变压器	630	0.03%	503.83	-	0. 12	0. 17	-	可开放
11338	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居三5#B网点配电变压器	630	0.01%	503.93	-	0. 05	0. 07	-	可开放
11339	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	佛爷三队	400	0.24%	319.05	77. 14	74. 2	0. 95	-88.90%	可开放
11340	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	兴龙一组	400	1.61%	313.57	4. 33	5. 03	6. 43	21.86%	可开放
11341	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	丁家一队支07#变压器	400	3.29%	306.84	11. 27	11. 04	13. 16	8.06%	可开放
11342	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	丁家五队支12#变压器	200	6.15%	147.71	10. 24	10. 22	12. 29	9.55%	可开放
11343	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	铁路小区箱式变	315	15.24%	204	34. 77	40. 48	48	17.49%	可开放
11344	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	绿景鑫园三期1#变压器	400	0.13%	319.49	0. 75	0. 62	0. 51	-17.54%	可开放
11345	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	绿景鑫园一期1#变压器	315	0.21%	251.35	0. 59	0. 8	0. 65	4.96%	可开放
11346	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	绿景鑫园二期1#变压器	315	0.13%	251.6	0. 44	0. 58	0. 4	-4.65%	可开放
11347	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	绿景鑫园二期2#变压器	315	24.68%	174.27	73. 07	69. 42	77. 73	3.14%	可开放
11348	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永河北线	名甲分68左1#	50	15.00%	32.5	7. 23	7. 56	7. 5	1.85%	可开放
11349	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	富达小区箱式变01#变压器	250	24.68%	138.31	59. 52	79. 63	61. 69	1.81%	可开放
11350	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	葵花小区箱式变压器1	315	0.12%	251.62	-	-	0. 38	-	可开放

11351	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	商贸小区箱式变压器	315	28.33%	162.75	102. 7	96. 46	89. 25	-6.78%	可开放
11352	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	福民小区箱式变1#变压器	315	12.92%	211.29	44. 64	43. 74	40. 71	-4.50%	可开放
11353	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线60右1#变压器	400	0.09%	319.65	0. 39	0. 44	0. 35	-5.27%	可开放
11354	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线26右2#变压器	200	30.63%	98.74	53. 52	63. 11	61. 26	6.99%	可开放
11355	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线69左7#变压器.	400	23.18%	227.29	94. 91	89. 27	92. 71	-1.17%	可开放
11356	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	大洼五台区	160	22.63%	91.8	77. 24	30. 74	36. 2	-31.54%	可开放
11357	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分大道照明支21左6#变压器	100	54.21%	25.79	71. 17	50. 95	54. 21	-12.72%	可开放
11358	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分19右3右9#变压器	160	33.95%	73.68	58. 49	59. 37	54. 32	-3.63%	可开放
11359	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾1#箱站1#变压器	400	14.46%	262.16	48. 73	51. 49	57. 84	8.95%	可开放
11360	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2#箱站1#变压器	400	14.22%	263.13	45. 53	52. 86	56. 87	11.76%	可开放
11361	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平分027#	200	1.07%	157.86	45. 3	54. 97	2. 14	-78.27%	可开放
11362	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	百亿春城小区1#箱变压器	630	7.36%	457.63	57. 39	62. 46	46. 37	-10.11%	可开放
11363	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线32圆梦园小区变压器	500	20.40%	298	90	116. 61	102	6.46%	可开放
11364	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线13左2#	200	0.64%	158.72	1. 03	1. 2	1. 28	11.48%	可开放
11365	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线018#	100	2.64%	77.36	52. 77	53. 39	2. 64	-77.63%	可开放
11366	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线19左5#	315	12.24%	213.44	36. 63	35. 68	38. 56	2.60%	可开放
11367	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线箭队分5#	160	0.51%	127.19	0. 71	0. 85	0. 81	6.81%	可开放
11368	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	水源线响堂分响北支25#柱上变压器	400	0.47%	318.14	0. 66	0. 84	1. 86	67.87%	可开放
11369	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分响北支24右1#柱上变压器	200	2.33%	155.35	4. 86	6. 81	4. 65	-2.18%	可开放
11370	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分响北支17-A#柱上变压器	250	19.90%	150.26	88. 17	53. 66	49. 74	-24.89%	可开放

11371	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分西响支3#柱上变压器	400	17.03%	251.87	77.36	72.56	68.13	-6.16%	可开放
11372	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分西响支10右1#柱上变压器	400	17.02%	251.91	78.78	84.12	68.09	-7.03%	可开放
11373	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分西响支10左1#柱上变压器	400	7.08%	291.7	25.3	32.61	28.3	5.76%	可开放
11374	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分西响支10右12#柱上变压器	250	0.12%	199.71	59.67	62.95	0.29	-93.03%	可开放
11375	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分西响支21#柱上变压器	200	3.71%	152.59	25.42	15.51	7.41	-46.01%	可开放
11376	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分西响支14左9#柱上变压器	100	1.60%	78.4	1.56	1.46	1.6	1.27%	可开放
11377	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	代南一线响堂分8右2#柱上变压器	315	0.66%	249.92	1.86	2	2.08	5.75%	可开放
11378	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	代南一线响堂分13左1#柱上变压器	315	0.41%	250.71	1.1	1.07	1.29	8.29%	可开放
11379	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	山后支25右5#	100	0.48%	79.52	0.57	0.61	0.48	-8.23%	可开放
11380	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	山后支19左12#	400	1.08%	315.68	2.61	2.72	4.32	28.65%	可开放
11381	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	石井分10#	100	0.07%	79.93	0.07	0.34	0.07	0.00%	可开放
11382	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	石井分18左5#	30	0.00%	24	0.02	0	0	-100.00%	可开放
11383	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	树林分4#	160	45.40%	55.36	53.93	64.33	72.64	16.06%	可开放
11384	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	树林分11#	250	17.86%	155.36	33.85	41.48	44.64	14.84%	可开放
11385	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	树林分16#	160	1.24%	126.02	1.7	1.82	1.98	7.92%	可开放
11386	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线026#	250	0.27%	199.32	53.22	0.63	0.68	-88.70%	可开放
11387	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线018#	80	83.36%	0	80.51	83.91	66.69	-8.99%	可开放
11388	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线047#	315	23.02%	179.49	62.85	66.24	72.51	7.41%	可开放
11389	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线013#	100	28.21%	51.79	86.41	75.55	28.21	-42.86%	可开放
11390	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线023#	400	11.29%	274.84	41.01	46.53	45.16	4.94%	可开放

11391	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线010右3#	200	36.81%	86.39	58.38	79.64	73.61	12.29%	可开放
11392	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矜矜线	矜矜线043左6#	100	1.75%	78.25	1.41	1.54	1.75	11.41%	可开放
11393	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矜矜线	矜矜线053#	250	0.79%	198.03	67.39	68.95	1.97	-82.90%	可开放
11394	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矜矜线	矜矜线056#	200	42.21%	75.58	79.41	85.13	84.42	3.11%	可开放
11395	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矜矜线	矜矜线064右6#	100	0.94%	79.06	0.84	0.67	0.94	5.79%	可开放
11396	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矜矜线	矜矜线铸造支9左3#	160	20.36%	95.42	63.38	45.12	32.58	-28.30%	可开放
11397	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矜矜线	矜矜线水鸭分9左5#	315	14.16%	207.4	59.86	46.8	44.6	-13.68%	可开放
11398	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矜矜线	矜矜线水鸭分20#	100	2.96%	77.04	69.74	2.17	2.96	-79.40%	可开放
11399	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矜矜线	矜矜线矜矜线水鸭分25右5#	400	0.27%	318.93	0.56	0.62	1.07	38.23%	可开放
11400	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矜矜线	矜矜线水鸭分27#	160	21.63%	93.4	33.39	37.63	34.6	1.80%	可开放
11401	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支1右5#柱上变压器	160	0.86%	126.62	1.45	1.39	1.38	-2.44%	可开放
11402	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支1右7#柱上变压器	200	30.10%	99.8	54.68	56.6	60.2	4.93%	可开放
11403	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矜矜线	矜矜线水鸭分29#	100	80.10%	0	69.16	83.72	80.1	7.62%	可开放
11404	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支2#柱上变压器	315	6.24%	232.34	15.39	72.07	19.66	13.02%	可开放
11405	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矜矜线	矜矜线树脂分13#	160	6.21%	118.07	16.06	13.78	9.93	-21.37%	可开放
11406	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矜矜线	矜矜线树脂分17#	100	77.23%	2.77	52.08	64.9	77.23	21.77%	可开放
11407	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支5右11#柱上变压器	30	60.57%	5.83	67.02	40.1	18.17	-47.93%	可开放
11408	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支6#柱上变压器	400	0.00%	320	0	0	0	-	可开放
11409	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支6右4#柱上变压器	400	22.18%	231.3	63.15	64.56	88.7	18.52%	可开放
11410	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支8左5#柱上变压器	400	13.99%	264.04	69.42	63.27	55.96	-10.22%	可开放

11411	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支11右8#柱上变压器	400	0.17%	319.32	0.42	0.62	0.68	27.24%	可开放
11412	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支28#柱上变压器	160	1.01%	126.38	1.45	1.76	1.62	5.70%	可开放
11413	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支29右8#柱上变压器	400	1.15%	315.41	4.7	4.82	4.59	-1.18%	可开放
11414	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支31#柱上变压器	400	0.62%	317.53	2.04	2.35	2.47	10.04%	可开放
11415	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支45#柱上变压器	30	99.33%	0	41.68	43.63	29.8	-15.44%	可开放
11416	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	王石线王石线001右1#柱上变压器	100	26.23%	53.77	21.69	25.73	26.23	9.97%	可开放
11417	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线020#柱上变压器	315	18.72%	193.03	86.22	66.64	58.97	-17.30%	可开放
11418	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分7右6-1引1#柱上变压器	400	14.09%	263.64	94.34	66.98	56.36	-22.71%	可开放
11419	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线田水分2左1柱上变压器	400	5.73%	297.09	69.22	32.18	22.91	-42.47%	可开放
11420	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	王石线田水分19#柱上变压器	200	0.04%	159.93	0.22	0.14	0.07	-43.59%	可开放
11421	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	王石线双栗分4右8#柱上变压器	50	87.66%	0	32.19	36.42	43.83	16.69%	可开放
11422	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线原油分1#柱上变压器	400	19.73%	241.07	118.24	119.44	78.93	-18.30%	可开放
11423	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线原油分4左5#柱上变压器	50	82.60%	0	34.49	38.52	41.3	9.43%	可开放
11424	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线原油分15#柱上变压器	250	31.26%	121.85	179.45	77.46	78.15	-34.01%	可开放
11425	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分10	100	42.42%	37.58	41.67	38.9	42.42	0.90%	可开放
11426	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分67	200	2.10%	155.81	124.82	74.04	4.19	-81.68%	可开放
11427	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分11左3左1	200	51.66%	56.68	80.01	96.09	103.32	13.64%	可开放
11428	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	保安干40左1	315	3.28%	241.66	13.18	14.74	10.34	-11.43%	可开放
11429	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分41左1	50	16.48%	31.76	3.31	4.83	8.24	57.78%	可开放
11430	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	冶金干28#	100	44.62%	35.38	74.14	61.31	44.62	-22.42%	可开放

11431	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干99	200	64.61%	30.78	104. 89	133. 45	129. 22	10.99%	可开放
11432	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	东小支28右2	100	73.20%	6.8	70. 73	102. 93	73. 2	1.73%	可开放
11433	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干134	200	0.17%	159.67	2. 48	0. 68	0. 33	-63.52%	可开放
11434	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干143左2	100	41.87%	38.13	39. 11	42. 9	41. 87	3.47%	可开放
11435	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干135左14	200	13.10%	133.81	12. 1	12. 18	26. 19	47.12%	可开放
11436	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西小支29左9左1	160	22.47%	92.05	18. 01	17. 48	35. 95	41.28%	可开放
11437	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干118左7左4	80	61.06%	15.15	43. 07	50. 27	48. 85	6.50%	可开放
11438	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西小支4右2	200	9.29%	141.42	21. 81	14. 72	18. 58	-7.70%	可开放
11439	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分82右3	200	2.24%	155.53	96. 26	73. 65	4. 47	-78.45%	可开放
11440	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干113右21	200	0.45%	159.11	1. 06	0. 91	0. 89	-8.37%	可开放
11441	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干113右12左2	80	93.63%	0	67. 38	65. 96	74. 9	5.43%	可开放
11442	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干113右12左8	400	0.22%	319.11	0. 85	0. 98	0. 89	2.33%	可开放
11443	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村北支5#柱上变压器	400	5.38%	298.48	53. 11	73. 66	21. 52	-36.34%	可开放
11444	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村北支12左1#柱上变压器	100	0.40%	79.6	23. 92	35. 37	0. 4	-87.07%	可开放
11445	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村北支22#柱上变压器	400	11.67%	273.33	105. 74	45. 61	46. 67	-33.56%	可开放
11446	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台二线	砖厂支6#柱上变压器	250	27.38%	131.54	121. 22	108. 04	68. 46	-24.85%	可开放
11447	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	杨水支25#	100	18.78%	61.22	17. 9	16. 72	18. 78	2.43%	可开放
11448	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分向阳支12#	100	43.77%	36.23	69. 15	62. 27	43. 77	-20.44%	可开放
11449	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分向阳支17#	200	0.58%	158.85	0. 59	0. 55	1. 15	39.61%	可开放
11450	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	西联线二百分4左3#柱上变压器	160	20.85%	94.64	28. 54	27. 99	33. 36	8.12%	可开放

11451	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	南海线007#	200	21.63%	116.74	54.07	33.15	43.26	-10.55%	可开放
11452	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	南海线018#	50	50.60%	14.7	46.95	77.27	25.3	-26.59%	可开放
11453	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	南海线030#	50	1.24%	39.38	0.27	0.67	0.62	51.54%	可开放
11454	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	水南线009左4#	50	25.44%	27.28	14.24	15.72	12.72	-5.49%	可开放
11455	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	水南线009左2#	50	75.84%	2.08	66.94	76.33	37.92	-24.74%	可开放
11456	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	水南线钟台分28#	400	8.38%	286.47	51.73	50.04	33.53	-19.49%	可开放
11457	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	水南线钟台分34右1#	160	13.26%	106.79	24.96	24.35	21.21	-7.82%	可开放
11458	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	水南线钟台分35左2#	315	2.68%	243.57	15.38	12.58	8.43	-25.97%	可开放
11459	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分43#变压器	200	0.60%	158.8	1.5	2.2	1.2	-10.56%	可开放
11460	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	南海线060#	50	51.02%	14.49	15.07	24.46	25.51	30.11%	可开放
11461	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海二线	水南线钟台分新华支3#	200	14.42%	131.16	27.95	23.25	28.84	1.58%	可开放
11462	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分47#变压器	400	9.43%	282.29	35.4	42.01	37.71	3.21%	可开放
11463	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分69左1#变压器	100	23.33%	56.67	43.22	30.02	23.33	-26.53%	可开放
11464	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	南海线085#	200	57.49%	45.03	111.45	130.26	114.97	1.57%	可开放
11465	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分79#变压器	400	19.08%	243.68	68.87	98.74	76.32	5.27%	可开放
11466	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	南海线089#	160	0.54%	127.14	0.83	0.85	0.86	1.79%	可开放
11467	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	南海线091#	315	7.02%	229.9	26.94	22.15	22.1	-9.43%	可开放
11468	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分小河支3左1#	100	40.77%	39.23	43.29	42.93	40.77	-2.95%	可开放
11469	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分小河支7#	100	57.12%	22.88	57.85	47.4	57.12	-0.63%	可开放
11470	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分小河支15#	200	0.36%	159.28	23.74	0.25	0.72	-82.58%	可开放

11471	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分杨家支3#	250	30.23%	124.42	67.49	75.48	75.58	5.82%	可开放
11472	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分杨家支7#	160	0.47%	127.25	0.72	0.75	0.75	2.06%	可开放
11473	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分杨家支16#	100	61.96%	18.04	56.27	2040.1	61.96	4.93%	可开放
11474	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分杨家支21#	200	23.09%	113.82	52.14	52.54	46.18	-5.89%	可开放
11475	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	永河干61左1	400	24.45%	222.2	68.42	98.86	97.8	19.56%	可开放
11476	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	永河干19左3左5	80	34.34%	36.53	80.54	44.63	27.47	-41.60%	可开放
11477	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	王铁干23右3	100	8.59%	71.41	12.12	8.51	8.59	-15.81%	可开放
11478	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	王铁干29右4	100	2.00%	78	1.24	1.2	2	27.00%	可开放
11479	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干47左9左5	100	59.82%	20.18	54.57	63.72	59.82	4.70%	可开放
11480	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干47左16	100	31.16%	48.84	35.87	32.08	31.16	-6.80%	可开放
11481	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	周正线3#T-右1	315	21.85%	183.16	68.29	66.91	68.84	0.40%	可开放
11482	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左14	80	3.81%	60.95	3.02	3.29	3.05	0.50%	可开放
11483	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分4	100	77.82%	2.18	73.36	62.63	77.82	2.99%	可开放
11484	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分11左12	100	99.28%	0	91.52	125.82	99.28	4.15%	可开放
11485	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分59右1	50	65.40%	7.3	17.54	25.7	32.7	36.54%	可开放
11486	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾草线	南草干59	100	46.60%	33.4	76.78	103.7	46.6	-22.09%	可开放
11487	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干60支1	30	8.07%	21.58	10.85	10.12	2.42	-52.77%	可开放
11488	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	保安干45支1左1	315	3.84%	239.89	12.94	12.4	12.11	-3.26%	可开放
11489	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	保安干45左2	50	21.92%	29.04	9.37	11.32	10.96	8.15%	可开放
11490	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西线5#T-左1	100	62.46%	17.54	55.84	62.36	62.46	5.76%	可开放

11491	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	贵兴干46右7	100	82.49%	0	16.66	27.35	82.49	122.52%	可开放
11492	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	贵兴干46右5左1	160	24.59%	88.65	72.58	52.61	39.35	-26.37%	可开放
11493	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	贵兴干64右4	250	10.40%	174.01	62.46	55.89	25.99	-35.49%	可开放
11494	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干62右3	50	4.22%	37.89	27.78	1.93	2.11	-72.44%	可开放
11495	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	贵兴干64右8右3	200	20.67%	118.67	41.39	35.74	41.33	-0.07%	可开放
11496	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干62左4	315	5.10%	235.95	90.95	16.05	16.05	-57.99%	可开放
11497	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	贵兴干64右15左2	100	65.75%	14.25	47.02	52.17	65.75	18.25%	可开放
11498	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分92	50	26.84%	26.58	19.7	13.7	13.42	-17.46%	可开放
11499	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	黄士分14右4	160	16.67%	101.33	19.86	23.93	26.67	15.88%	可开放
11500	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干112	200	29.86%	100.29	48.66	70.93	59.71	10.77%	可开放
11501	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	黄士分26左7	100	60.40%	19.6	47.08	52.72	60.4	13.27%	可开放
11502	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干138	100	37.64%	42.36	53.9	32.62	37.64	-16.43%	可开放
11503	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干160	250	20.47%	148.82	48.78	43.06	51.18	2.43%	可开放
11504	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干109左6	160	13.89%	105.77	22.15	24.83	22.23	0.18%	可开放
11505	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干109左1右5	100	1.79%	78.21	25.14	23.13	1.79	-73.32%	可开放
11506	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	腾东干48	100	23.47%	56.53	23.68	25.8	23.47	-0.44%	可开放
11507	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干131左14左6	315	9.37%	222.5	41.77	38.55	29.5	-15.96%	可开放
11508	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干131左26	100	51.63%	28.37	86.68	102.94	51.63	-22.82%	可开放
11509	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干131左28	315	3.18%	241.97	11.4	13.57	10.03	-6.20%	可开放
11510	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西干010#柱上变压器	200	0.13%	159.74	24.11	0.22	0.26	-89.62%	可开放

11511	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干136右19	250	15.06%	162.36	84.43	80.71	37.64	-33.23%	可开放
11512	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干136右4右3	200	47.04%	65.92	82.73	84.7	94.08	6.64%	可开放
11513	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干136右4右9	200	34.58%	90.85	49.97	67.45	69.15	17.64%	可开放
11514	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	西环二线站前分20#柱上变压器	400	14.88%	260.48	58.16	73.42	59.52	1.16%	可开放
11515	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	西环二线站前分25右2#柱上变压器	315	12.70%	212	17.05	29.38	40	53.17%	可开放
11516	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	西环二线站前分25右5#柱上变压器	250	14.72%	163.19	39.56	38.01	36.81	-3.54%	可开放
11517	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	兴华线	兴华干27右2	200	15.19%	129.63	52.05	31.21	30.37	-23.61%	可开放
11518	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线007#柱上变压器	100	51.87%	28.13	54.24	56.46	51.87	-2.21%	可开放
11519	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线10左7#柱上变压器	200	33.18%	93.64	81.95	73.64	66.36	-10.01%	可开放
11520	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线019#柱上变压器	200	0.14%	159.72	1.22	0.35	0.28	-52.09%	可开放
11521	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线铁东线49#柱上变压器	200	13.00%	134	19.8	27.35	26	14.59%	可开放
11522	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线51引3#柱上变压器	400	13.25%	267.02	93.78	91.52	52.98	-24.84%	可开放
11523	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线51引4右1#柱上变压器	200	45.05%	69.9	83.52	96.05	90.1	3.86%	可开放
11524	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线铁东线70#柱上变压器	200	9.23%	141.55	20.02	17.06	18.45	-4.00%	可开放
11525	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线铁东线76#柱上变压器	400	12.40%	270.41	47.09	48.99	49.59	2.62%	可开放
11526	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线铁东线085#柱上变压器	400	12.88%	268.47	114.83	79.22	51.53	-33.01%	可开放
11527	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分12#柱上变压器	400	4.12%	303.53	21.5	20	16.47	-12.48%	可开放
11528	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分26	100	36.86%	43.14	35.37	44.23	36.86	2.08%	可开放
11529	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分47	100	42.74%	37.26	37.95	35.86	42.74	6.12%	可开放
11530	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分51	100	91.21%	0	89.46	99.76	91.21	0.97%	可开放

11531	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分85	400	2.65%	309.42	16. 69	11. 89	10. 58	-20.38%	可开放
11532	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分69左8支1	250	4.15%	189.63	1. 42	1. 05	10. 37	170.24%	可开放
11533	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线尚坡分7右9#柱上变压器	80	12.03%	54.38	39. 9	13. 4	9. 62	-50.90%	可开放
11534	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分26左5	200	16.91%	126.19	30. 01	35. 36	33. 81	6.14%	可开放
11535	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分58左6	400	4.93%	300.27	49. 59	22. 68	19. 73	-36.92%	可开放
11536	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分73右7	400	4.06%	303.77	16. 59	19. 55	16. 23	-1.09%	可开放
11537	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分77右2	400	1.02%	315.93	6. 93	5. 14	4. 07	-23.36%	可开放
11538	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	保安干43右2	200	0.34%	159.33	0. 5	0. 54	0. 67	15.76%	可开放
11539	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干92左26	200	10.00%	140.01	16. 2	16. 44	19. 99	11.08%	可开放
11540	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干92左33	200	31.76%	96.49	116. 04	60. 88	63. 51	-26.02%	可开放
11541	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干92左9左2	100	53.15%	26.85	99. 21	85. 36	53. 15	-26.81%	可开放
11542	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	周正线3#T-右3右3	160	28.67%	82.13	44. 29	43. 17	45. 87	1.77%	可开放
11543	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	周正线3#T-右3右1	315	17.05%	198.3	40. 11	42. 16	53. 7	15.71%	可开放
11544	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	周正线3#T-右9	315	9.99%	220.53	41. 17	37. 65	31. 47	-12.57%	可开放
11545	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	周正线3#T-右11	315	13.31%	210.07	37. 46	38. 3	41. 93	5.80%	可开放
11546	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干71右4	200	36.01%	87.98	59. 23	69. 92	72. 02	10.27%	可开放
11547	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干71右7左1	50	68.92%	5.54	17. 99	27. 98	34. 46	38.40%	可开放
11548	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线铁东线35左4#柱上变压器	200	0.30%	159.41	0. 75	0. 34	0. 59	-11.31%	可开放
11549	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	钢铁分4#柱上变压器	400	8.84%	284.64	54. 37	47. 18	35. 36	-19.36%	可开放
11550	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	周正线新2#T-右1	315	11.47%	215.87	29. 6	32. 89	36. 13	10.48%	可开放

11551	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	钢铁分10#柱上变压器	200	24.35%	111.3	24.68	50.82	48.7	40.47%	可开放
11552	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	钢铁分8左1#柱上变压器	200	0.71%	158.58	1.99	1.63	1.42	-15.53%	可开放
11553	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	前教分4#柱上变压器	400	0.24%	319.06	0.87	0.97	0.94	3.95%	可开放
11554	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	前教分10引1#柱上变压器	400	19.02%	243.93	96.17	89.81	76.07	-11.06%	可开放
11555	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	前教分11左3#柱上变压器	200	14.53%	130.95	41.29	62.03	29.05	-16.12%	可开放
11556	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	金达干34右4左2	50	96.76%	0	8.69	5.87	48.38	135.95%	可开放
11557	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	贵兴线	贵兴干31右1#	30	15.50%	19.35	3.79	4.42	4.65	10.77%	可开放
11558	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	贵兴线	贵兴干42右1	100	2.46%	77.54	2.61	2.67	2.46	-2.92%	可开放
11559	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾凯线	将军干38	100	26.59%	53.41	30.03	28.91	26.59	-5.90%	可开放
11560	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾凯线	将军干34右3	160	2.31%	124.3	3.68	4.19	3.7	0.27%	可开放
11561	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾凯线	将军干38左7	200	16.00%	128.01	27.13	28.95	31.99	8.59%	可开放
11562	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东宝线	东福干40左5左1	100	3.94%	76.06	2.91	3.19	3.94	16.36%	可开放
11563	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东宝线	东福干53左5	100	0.05%	79.95	77.95	0.06	0.05	-97.47%	可开放
11564	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东宝线	东福干53左6	50	0.16%	39.92	0.08	0.08	0.08	0.00%	可开放
11565	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	化肥线	化肥线化肥线12# 柱上变压器	315	0.19%	251.39	45.62	0.62	0.61	-88.44%	可开放
11566	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永忠线	永东干15	315	2.25%	244.9	0.32	0.16	7.1	371.04%	可开放
11567	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永东线	永东干18	200	0.27%	159.46	0.85	0.68	0.54	-20.29%	可开放
11568	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永东线	永东干27左3	160	15.92%	102.53	32.52	24.16	25.47	-11.50%	可开放
11569	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永东线	永东干33	200	13.91%	132.18	48.04	42.26	27.82	-23.90%	可开放
11570	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分095右6	200	14.77%	130.46	33.69	31.43	29.54	-6.36%	可开放

11571	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分102左3	200	41.26%	77.48	79.22	83.85	82.52	2.06%	可开放
11572	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	开发干14左3	80	22.65%	45.88	24.36	15.13	18.12	-13.75%	可开放
11573	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	开发干14左11	50	3.82%	38.09	1.15	0.73	1.91	28.87%	可开放
11574	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	国明线	国明干1右3	400	15.56%	257.76	49.72	76.73	62.24	11.88%	可开放
11575	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干44左09#	200	0.38%	159.24	0.82	0.62	0.76	-3.73%	可开放
11576	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干22#	200	0.28%	159.44	1.42	0.73	0.56	-37.20%	可开放
11577	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	陶瓷线036#柱上变压器	100	75.46%	4.54	54.26	68.12	75.46	17.93%	可开放
11578	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干66	50	0.00%	40	0.38	0.18	0	-100.00%	可开放
11579	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西线1#T-左1	400	17.33%	250.68	63.38	65.93	69.32	4.58%	可开放
11580	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干63右03#	50	10.92%	34.54	1.25	1.14	5.46	109.00%	可开放
11581	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线一变分排水支3#柱上变压器	250	17.23%	156.92	42.4	42.65	43.08	0.80%	可开放
11582	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线一变分排水支4#柱上变压器	160	8.44%	114.5	31.69	30.62	13.5	-34.73%	可开放
11583	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	陶瓷线49右3#柱上变压器	250	13.38%	166.54	34.88	40.87	33.46	-2.06%	可开放
11584	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	陶瓷线49右5#柱上变压器	200	0.29%	159.42	43.52	43.76	0.58	-88.46%	可开放
11585	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	陶瓷线46左2#柱上变压器	315	15.56%	202.98	51.44	53.96	49.02	-2.38%	可开放
11586	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	果树分12#柱上变压器	400	6.19%	295.26	0.09	0.09	24.74	1557.98%	可开放
11587	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分27左003#变压器	200	28.99%	102.03	49.79	56.37	57.97	7.90%	可开放
11588	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干29左12右3	200	0.68%	158.64	1.53	1.29	1.36	-5.72%	可开放
11589	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干29左6右3左4#	100	60.83%	19.17	90.47	81.71	60.83	-18.00%	可开放
11590	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干22左1	100	2.86%	77.14	2.86	2.38	2.86	0.00%	可开放

11591	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分47左13	100	72.30%	7.7	83.51	92.68	72.3	-6.95%	可开放
11592	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分47左11左2	100	16.51%	63.49	14.8	16.27	16.51	5.62%	可开放
11593	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分3	315	16.63%	199.62	56.67	57.79	52.38	-3.86%	可开放
11594	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分3副1	315	0.19%	251.41	-	-	0.59	-	可开放
11595	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分13	200	19.59%	120.82	40.57	37.99	39.18	-1.73%	可开放
11596	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分14右1	100	68.57%	11.43	66.48	63.58	68.57	1.56%	可开放
11597	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分19	100	81.06%	0	79.02	85.09	81.06	1.28%	可开放
11598	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	接官线贵兴干32右3左1	100	37.15%	42.85	34.47	26.87	37.15	3.81%	可开放
11599	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左1	315	11.06%	217.17	91.68	38.61	34.83	-38.36%	可开放
11600	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左12右2	100	2.23%	77.77	2.04	2.1	2.23	4.55%	可开放
11601	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分33右7	50	0.30%	39.85	8.6	7.89	0.15	-86.79%	可开放
11602	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左4左1	100	23.90%	56.1	13.92	15.96	23.9	31.03%	可开放
11603	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分3左2	315	0.11%	251.65	0.37	0.33	0.35	-2.74%	可开放
11604	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分3左3	315	11.28%	216.46	28.08	29.4	35.54	12.50%	可开放
11605	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	周正分5	160	0.51%	127.19	0.04	0.06	0.81	350.00%	可开放
11606	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线商业分10引2#柱上变压器	315	0.28%	251.12	0.6	0.73	0.88	21.11%	可开放
11607	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分4#柱上变压器	100	2.26%	77.74	62.12	2.14	2.26	-80.93%	可开放
11608	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分9#柱上变压器	400	16.05%	255.82	70.36	63.02	64.18	-4.49%	可开放
11609	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分15#柱上变压器	400	24.33%	222.67	91.01	105.67	97.33	3.41%	可开放
11610	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分19#柱上变压器	400	17.81%	248.76	76.16	71.5	71.24	-3.28%	可开放

11611	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分31左3#柱上变压器	315	0.21%	251.34	0.74	0.61	0.66	-5.56%	可开放
11612	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	代北线28左7#柱上变压器	100	32.40%	47.6	35.17	37.11	32.4	-4.02%	可开放
11613	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分36左1#柱上变压器	200	16.62%	126.77	31.59	32.46	33.23	2.56%	可开放
11614	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分39右2#柱上变压器	200	32.22%	95.56	41.18	56.16	64.44	25.09%	可开放
11615	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分44#柱上变压器	200	14.11%	131.79	30.36	24.41	28.21	-3.61%	可开放
11616	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分43右7#柱上变压器	100	13.38%	66.62	12.81	16.89	13.38	2.20%	可开放
11617	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分9#	100	49.19%	30.81	54.56	55.4	49.19	-5.05%	可开放
11618	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分3左2#柱上变压器	400	10.18%	279.27	51.47	52.04	40.73	-11.04%	可开放
11619	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	酿酒支11#柱上变压器	250	1.85%	195.37	2.13	4.58	4.63	47.44%	可开放
11620	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农田支5#柱上变压器	315	14.79%	205.42	42.66	55.3	46.58	4.49%	可开放
11621	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农田支12#柱上变压器	200	24.39%	111.23	70.31	66.56	48.77	-16.71%	可开放
11622	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农田支39#柱上变压器	400	7.03%	291.87	43.46	41.75	28.13	-19.55%	可开放
11623	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农校支3#柱上变压器	400	16.94%	252.26	0	63.83	67.74	-	可开放
11624	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农校支4右1#柱上变压器	400	12.04%	271.85	69.44	49.19	48.15	-16.73%	可开放
11625	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农校支8右1#柱上变压器	250	13.18%	167.05	33.63	35.36	32.95	-1.02%	可开放
11626	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农校支10#柱上变压器	400	9.37%	282.52	37.01	38.96	37.48	0.63%	可开放
11627	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	验军分20左3#柱上变压器	200	17.84%	124.33	41.96	38.3	35.67	-7.80%	可开放
11628	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	箭楼线南桥分41#	250	3.78%	190.56	9.52	12.18	9.44	-0.42%	可开放
11629	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	箭楼线南桥分43#	200	23.30%	113.41	45.4	42.17	46.59	1.30%	可开放
11630	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线022左1#柱上变压器	400	0.32%	318.71	1.4	1.62	1.29	-4.01%	可开放

11631	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线剧场分4右5#柱上变压器	400	8.22%	287.13	31.44	35.18	32.87	2.25%	可开放
11632	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分070右8	100	35.61%	44.39	36.9	39.57	35.61	-1.76%	可开放
11633	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线017左6#	250	5.86%	185.34	12.3	11.46	14.66	9.17%	可开放
11634	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	后道分15#	80	5.45%	59.64	3.27	3.88	4.36	15.47%	可开放
11635	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	后道分27#	100	65.80%	14.2	28.07	43.92	65.8	53.11%	可开放
11636	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	后道分32右4#	100	1.55%	78.45	1.23	1.55	1.55	12.26%	可开放
11637	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	后道分32右13#	100	85.02%	0	58.67	59.18	85.02	20.38%	可开放
11638	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	后道分34#	200	37.80%	84.4	24.42	29.68	75.6	75.95%	可开放
11639	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	韩家分3左5#	250	0.14%	199.64	0.44	0.42	0.36	-9.55%	可开放
11640	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	韩家分5#	160	44.51%	56.78	51.58	69.31	71.22	17.51%	可开放
11641	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	前道分1#	250	7.41%	181.48	24.52	18.58	18.52	-13.09%	可开放
11642	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	前道分6左4#	160	0.61%	127.03	0.69	0.74	0.97	18.57%	可开放
11643	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	前道分10#	160	27.33%	84.28	35.09	41.25	43.72	11.62%	可开放
11644	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分5#	200	0.54%	158.93	60.54	58.23	1.07	-86.71%	可开放
11645	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	西联线二百分14#柱上变压器	200	0.34%	159.33	76.31	0.8	0.67	-90.63%	可开放
11646	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分14左3#	250	15.59%	161.02	43.15	38.25	38.98	-4.95%	可开放
11647	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分22左1右1#	100	40.21%	39.79	36.37	38.46	40.21	5.15%	可开放
11648	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分22左10#	160	37.01%	68.79	45.08	52.05	59.21	14.61%	可开放
11649	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线热能分29左2#	315	8.35%	225.71	37.45	36.85	26.29	-16.21%	可开放
11650	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分21右4#	200	16.09%	127.83	84	89.65	32.17	-38.11%	可开放

11651	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	民族支1#	125	35.02%	56.23	46.17	54.63	43.77	-2.63%	可开放
11652	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	水北线电表分6#柱上变压器	160	3.66%	122.15	7.07	8.25	5.85	-9.04%	可开放
11653	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	水北线电表分10#柱上变压器	100	1.16%	78.84	1.15	1.24	1.16	0.43%	可开放
11654	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	水北线电表分14#柱上变压器	315	0.30%	251.04	0.89	1.17	0.96	3.86%	可开放
11655	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里分53#柱上变压器	400	26.74%	213.04	85.39	97.34	106.96	11.92%	可开放
11656	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里分59#柱上变压器	200	0.63%	158.74	45.58	41.99	1.26	-83.37%	可开放
11657	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	三里分73#柱上变压器	100	83.66%	0	93.86	106.35	83.66	-5.59%	可开放
11658	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线005右1#	250	14.86%	162.86	1.09	1.02	37.14	483.72%	可开放
11659	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线新东分12#柱上变压器	100	77.52%	2.48	87.2	89.26	77.52	-5.71%	可开放
11660	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线新东分10左2#柱上变压器	100	31.47%	48.53	39.05	37.3	31.47	-10.23%	可开放
11661	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线西园支12#	30	77.70%	0.69	28.39	28.17	23.31	-9.39%	可开放
11662	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里分41右3#柱上变压器	200	19.29%	121.43	46.04	39.59	38.57	-8.47%	可开放
11663	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里分41右4#柱上变压器	315	0.17%	251.45	67.58	75.02	0.55	-90.98%	可开放
11664	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线东大分3#柱上变压器	100	31.15%	48.85	28.49	26.9	31.15	4.56%	可开放
11665	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线东大分010#	400	9.93%	280.29	24.37	40.54	39.71	27.65%	可开放
11666	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线东大分24#柱上变压器	400	10.43%	278.29	46.75	48.08	41.71	-5.54%	可开放
11667	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线044右5#柱上变压器	160	24.01%	89.59	39.25	40.25	38.41	-1.08%	可开放
11668	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线栗子分3#柱上变压器	400	23.13%	227.48	75.18	73.52	92.52	10.93%	可开放
11669	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线栗子分10#柱上变压器	400	24.47%	222.13	80.36	90.94	97.87	10.36%	可开放
11670	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线栗子分17#柱上变压器	250	10.56%	173.59	36.17	30.23	26.41	-14.55%	可开放

11671	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线059左2#柱上变压器	100	36.23%	43.77	41.02	36.87	36.23	-6.02%	可开放
11672	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村里支1#柱上变压器	200	26.33%	107.35	43.4	46.59	52.65	10.14%	可开放
11673	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分3#	250	0.18%	199.56	46.03	44.36	0.44	-90.22%	可开放
11674	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村里支6右1#柱上变压器	400	19.17%	243.33	76.91	90.98	76.67	-0.16%	可开放
11675	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分12#	250	16.26%	159.35	51.03	41.73	40.65	-10.75%	可开放
11676	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村里支6右4#柱上变压器	400	3.63%	305.49	13.98	13.85	14.51	1.88%	可开放
11677	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村里支9#柱上变压器	400	15.48%	258.09	40.11	42.64	61.91	24.24%	可开放
11678	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村里支14左4#柱上变压器	400	0.16%	319.37	2.64	2.52	0.63	-51.15%	可开放
11679	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分3左4#柱上变压器	315	19.72%	189.89	51.57	45.62	62.11	9.74%	可开放
11680	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分7右2左3#柱上变压器	315	18.95%	192.32	65.19	62.78	59.68	-4.32%	可开放
11681	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分14右5#柱上变压器	315	18.65%	193.26	36.43	38.67	58.74	26.98%	可开放
11682	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾草线	南草干94右1	200	22.76%	114.49	49.58	47.39	45.51	-4.19%	可开放
11683	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分3右1#	160	39.39%	64.97	24.59	67.78	63.03	60.10%	可开放
11684	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分3左2左4#	200	8.50%	143	24.82	22.7	17	-17.24%	可开放
11685	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分3左2右2#	200	8.05%	143.9	20.39	29.7	16.1	-11.14%	可开放
11686	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分3左5#	100	21.95%	58.05	42.64	24.02	21.95	-28.25%	可开放
11687	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分小张支9#	400	7.18%	291.3	34.73	37.75	28.7	-9.09%	可开放
11688	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分小张支11右2#	400	10.37%	278.52	40	39.78	41.48	1.83%	可开放
11689	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分11右2#	250	0.24%	199.41	0.39	0.49	0.59	23.00%	可开放
11690	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分12左2#	160	25.76%	86.78	29.36	34.82	41.22	18.49%	可开放

11691	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分12左7#	400	6.38%	294.48	31.04	25.43	25.52	-9.33%	可开放
11692	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分25右2#	200	8.18%	143.65	20.48	14.67	16.35	-10.65%	可开放
11693	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	箭楼线南桥分31右3左2#	200	0.67%	158.67	59.44	1.69	1.33	-85.04%	可开放
11694	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分40#变压器	100	1.17%	78.83	35.37	0.92	1.17	-81.81%	可开放
11695	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分响北支13#柱上变压器	250	8.90%	177.76	2.5	25.46	22.24	198.26%	可开放
11696	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分响北支3#柱上变压器	400	17.52%	249.91	76.38	74.59	70.09	-4.21%	可开放
11697	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分响北支31左42#柱上变压器	100	27.98%	52.02	8.04	28.4	27.98	86.55%	可开放
11698	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线张家分9#	100	1.09%	78.91	0.84	0.95	1.09	13.91%	可开放
11699	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线张家分11#	400	14.25%	263	95.34	88.84	57	-22.68%	可开放
11700	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线同泽分2#柱上变压器	200	21.22%	117.57	40.75	57.34	42.43	2.04%	可开放
11701	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线同泽分6#柱上变压器	160	0.23%	127.63	0.29	0.31	0.37	12.95%	可开放
11702	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线电视分1右2#柱上变压器	200	0.54%	158.93	0.89	0.9	1.07	9.65%	可开放
11703	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线供水分12#柱上变压器	30	20.03%	17.99	5.86	5.75	6.01	1.27%	可开放
11704	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	铁西线34右1#柱上变压器	100	45.08%	34.92	61.78	53.39	45.08	-14.58%	可开放
11705	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线师范分6右4#柱上变压器	200	0.31%	159.39	0.7	0.59	0.61	-6.65%	可开放
11706	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线5右1箱1#柱上变压器	400	4.84%	300.66	21.43	19.02	19.34	-5.00%	可开放
11707	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线师范分9#柱上变压器	100	0.00%	80	0	0	0	-	可开放
11708	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线025#柱上变压器	200	0.21%	159.58	0.42	0.32	0.42	0.00%	可开放
11709	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线051#柱上变压器	100	51.52%	28.48	61.09	65.05	51.52	-8.17%	可开放
11710	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线063#柱上变压器	250	6.36%	184.11	13.76	17.7	15.89	7.46%	可开放

11711	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里分1#柱上变压器	400	0.11%	319.58	75.29	85.88	0.42	-92.53%	可开放
11712	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	钢铁线	钢铁线027右1#	100	20.38%	59.62	43.17	27.37	20.38	-31.29%	可开放
11713	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分44左7	100	39.07%	40.93	34.59	33.43	39.07	6.28%	可开放
11714	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分44左4	100	44.12%	35.88	78.06	36.84	44.12	-24.82%	可开放
11715	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支3#	315	5.92%	233.34	14.77	16.33	18.66	12.40%	可开放
11716	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支9左12#	200	0.30%	159.41	0.66	0.72	0.59	-5.45%	可开放
11717	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支11#	200	31.65%	96.71	71.52	70.51	63.29	-5.93%	可开放
11718	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红东支1#	200	31.94%	96.12	58.69	59.69	63.88	4.33%	可开放
11719	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红东支14#	250	7.76%	180.59	56.35	45.04	19.41	-41.31%	可开放
11720	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分37右5#	100	3.24%	76.76	4.9	4.8	3.24	-18.68%	可开放
11721	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分37右9#	400	5.41%	298.35	64.73	64.8	21.65	-42.17%	可开放
11722	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分86#柱上变压器	200	34.06%	91.88	60.36	65.48	68.12	6.23%	可开放
11723	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分96#柱上变压器	200	0.99%	158.02	13.04	2.24	1.98	-61.03%	可开放
11724	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	立交分7#	200	15.41%	129.19	26.88	24.39	30.81	7.06%	可开放
11725	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	海洋分1#	100	39.03%	40.97	47.47	51.44	39.03	-9.32%	可开放
11726	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	海洋分3#	100	13.12%	66.88	20.62	17.95	13.12	-20.23%	可开放
11727	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	海洋分4#	100	12.10%	67.9	9.31	10.14	12.1	14.00%	可开放
11728	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	嵩山二线	中新线防腐分10#柱上变压器	250	0.22%	199.45	0.42	0.45	0.55	14.43%	可开放
11729	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	嵩山二线	中新线防腐分9左2#柱上变压器	200	0.10%	159.8	65.46	59.24	0.2	-94.47%	可开放
11730	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支16#柱上变压器	100	4.56%	75.44	4.92	5.22	4.56	-3.73%	可开放

11731	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支27#柱上变压器	50	24.72%	27.64	28.01	18.43	12.36	-33.57%	可开放
11732	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支11右3#柱上变压器	400	11.32%	274.73	76.4	48	45.27	-23.02%	可开放
11733	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	荒岭支6左2	160	6.84%	117.05	8.67	10.24	10.95	12.38%	可开放
11734	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支11左5右1#柱上变压器	400	19.22%	243.14	62.72	70.84	76.86	10.70%	可开放
11735	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支11左8#柱上变压器	400	12.90%	268.39	56.62	57.12	51.61	-4.53%	可开放
11736	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支11左14#柱上变压器	100	85.15%	0	90.54	84.15	85.15	-3.02%	可开放
11737	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支17左7右1#柱上变压器	315	0.00%	251.99	0.04	0.01	0.01	-50.00%	可开放
11738	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	大集支23#变压器	160	0.00%	128	0.14	0.05	0	-100.00%	可开放
11739	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	大集支25左5#变压器	100	0.00%	80	5.93	0	0	-100.00%	可开放
11740	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	保安干2	50	29.66%	25.17	14.94	16.84	14.83	-0.37%	可开放
11741	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	铁路支3右1#	400	11.15%	275.42	115.4	76.44	44.58	-37.85%	可开放
11742	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	铁路支8#	315	14.67%	205.78	36.02	31.06	46.22	13.28%	可开放
11743	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	铁路支12#	250	0.17%	199.57	0.32	0.34	0.43	15.92%	可开放
11744	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	民族支6左3#	400	8.47%	286.14	1.39	1.01	33.86	393.56%	可开放
11745	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	民族支8左6#	200	1.50%	157.01	5.85	2.78	2.99	-28.51%	可开放
11746	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	民族支11左5#	100	80.34%	0	68.12	70.2	80.34	8.60%	可开放
11747	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	民族支23#	200	39.09%	81.83	69.43	67.56	78.17	6.11%	可开放
11748	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	毛祁线	毛折线71右4左1#	400	2.56%	309.78	23.18	91.91	10.22	-33.60%	可开放
11749	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干56左2	160	28.96%	81.66	61.01	67.17	46.34	-12.85%	可开放
11750	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干47左7	160	15.53%	103.16	27.34	30.65	24.84	-4.68%	可开放

11751	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	新昌线	新昌线033#	250	0.33%	199.18	0. 6	0. 71	0. 82	16.90%	可开放
11752	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	新昌线035#	250	8.32%	179.2	31. 94	27. 27	20. 8	-19.30%	可开放
11753	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	新昌线040#	400	19.67%	241.32	66. 17	76. 44	78. 68	9.04%	可开放
11754	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	新昌线080#	100	60.99%	19.01	28. 12	28. 88	60. 99	47.27%	可开放
11755	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	新昌线082#	50	0.00%	40	0. 04	0. 04	0	-100.00%	可开放
11756	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分52#柱上变压器	100	0.00%	80	0. 04	0. 04	0	-100.00%	可开放
11757	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左9左1	100	53.32%	26.68	53. 11	48. 2	53. 32	0.20%	可开放
11758	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	四水线029右1#	315	26.39%	168.88	63. 18	87. 22	83. 12	14.70%	可开放
11759	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	四水线035右3#	160	34.68%	72.52	87. 5	67. 52	55. 48	-20.37%	可开放
11760	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	四水线047#	400	11.28%	274.89	31. 32	38. 98	45. 11	20.01%	可开放
11761	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	四水线048左2#	200	14.84%	130.32	25. 59	25. 9	29. 68	7.70%	可开放
11762	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	四水线037#	100	89.78%	0	83. 34	161	89. 78	3.79%	可开放
11763	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	天成线	四水线收费分13#	315	26.51%	168.49	54. 88	84. 8	83. 51	23.36%	可开放
11764	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线梧屯分2#	100	47.33%	32.67	40. 34	39. 77	47. 33	8.32%	可开放
11765	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线梧屯分35#	200	28.03%	103.95	77. 32	49. 17	56. 05	-14.86%	可开放
11766	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分7左6#	20	26.50%	10.7	4. 88	4. 7	5. 3	4.21%	可开放
11767	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分11#	100	53.89%	26.11	48. 38	42. 49	53. 89	5.54%	可开放
11768	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分19+1右1#	100	66.28%	13.72	59. 13	69. 08	66. 28	5.87%	可开放
11769	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分37#	200	55.84%	48.33	118. 2	132. 05	111. 67	-2.80%	可开放
11770	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分38左2#	100	5.44%	74.56	6. 68	5. 8	5. 44	-9.76%	可开放

11771	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分41#	400	14.95%	260.19	59.87	73.86	59.81	-0.05%	可开放
11772	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分瓦厂支9#	200	18.99%	122.02	48.45	83.07	37.98	-11.46%	可开放
11773	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	周正线3#T-右4	250	16.34%	159.15	42.69	39.14	40.85	-2.18%	可开放
11774	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分67#柱上变压器	200	2.15%	155.71	2.74	3.06	4.29	25.13%	可开放
11775	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	水果分1#	400	0.52%	317.92	2.95	1.91	2.08	-16.03%	可开放
11776	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	滨河线	滨河线2#	200	0.40%	159.2	0.53	0.76	0.8	22.86%	可开放
11777	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	铅厂分04#	100	7.22%	72.78	10.66	61.44	7.22	-17.70%	可开放
11778	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	亮甲干42左2#	200	23.39%	113.23	31.76	25.06	46.77	21.35%	可开放
11779	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西线45019-右1	160	0.68%	126.91	0.89	0.9	1.09	10.67%	可开放
11780	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	城东线017#柱上变压器	200	37.87%	84.27	71.39	84.81	75.73	2.99%	可开放
11781	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	西柳线2左2#	200	13.40%	133.2	35.63	39.08	26.8	-13.27%	可开放
11782	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	城东线二中分2#柱上变压器	160	0.33%	127.48	0.48	0.51	0.52	4.08%	可开放
11783	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	西柳线16右2#	400	0.27%	318.94	0.98	1.04	1.06	4.00%	可开放
11784	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线工业线38#柱上变压器	250	2.82%	192.95	25.14	17.27	7.05	-47.04%	可开放
11785	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线029#柱上变压器	200	0.18%	159.65	19.54	100.26	0.35	-86.62%	可开放
11786	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线012#柱上变压器	200	42.98%	74.05	93.74	96.45	85.95	-4.25%	可开放
11787	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	前石分06#	400	17.73%	249.07	47.77	69.04	70.93	21.85%	可开放
11788	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	寿安分48	100	37.70%	42.3	44.28	42.54	37.7	-7.73%	可开放
11789	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	寿安分41	100	54.06%	25.94	72.58	52.7	54.06	-13.70%	可开放
11790	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	纺织一线49#	200	0.00%	160	0	0	0	-	可开放

11791	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	后石分2#	400	4.95%	300.19	42.97	16.08	19.81	-32.10%	可开放
11792	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	后石分16#	100	0.00%	80	0	0.03	0	-	可开放
11793	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	后石分21#	100	2.45%	77.55	1.67	2.24	2.45	21.12%	可开放
11794	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	前石分13引1#	400	24.10%	223.6	87.56	97.97	96.4	4.93%	可开放
11795	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	东学干20	100	72.54%	7.46	73.41	64.32	72.54	-0.59%	可开放
11796	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	前石分19#	400	0.64%	317.44	2.36	2.98	2.56	4.15%	可开放
11797	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	纺织一线35右4#	400	0.64%	317.44	46.12	45.19	2.56	-76.44%	可开放
11798	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	纺织一线35右2右6#	100	58.63%	21.37	47.7	57.81	58.63	10.87%	可开放
11799	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	民主分4#	50	0.96%	39.52	0.59	0.46	0.48	-9.80%	可开放
11800	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	民主分7#	100	37.42%	42.58	40.45	32.88	37.42	-3.82%	可开放
11801	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分渡桥支6#柱上变压器	400	5.90%	296.42	27.02	24.93	23.58	-6.58%	可开放
11802	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分渡桥支11#柱上变压器	400	13.94%	264.26	82.34	90.77	55.74	-17.72%	可开放
11803	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分渡桥支12#柱上变压器	400	0.23%	319.1	0.98	0.88	0.9	-4.17%	可开放
11804	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线和平分14#	200	67.24%	25.52	115.55	126.68	134.48	7.88%	可开放
11805	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分53右6#柱上变压器	200	0.18%	159.64	0.37	0.84	0.36	-1.36%	可开放
11806	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分53右3#柱上变压器	400	23.73%	225.09	68.76	80.98	94.91	17.49%	可开放
11807	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分弹药支5#柱上变压器	400	0.60%	317.59	1.55	2.25	2.41	24.69%	可开放
11808	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分弹药支11#柱上变压器	200	29.59%	100.82	50.17	53.01	59.18	8.61%	可开放
11809	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	水源线响堂分45左3#柱上变压器	400	24.69%	221.25	74.52	85.29	98.75	15.12%	可开放
11810	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分36右8#柱上变压器	400	12.31%	270.75	0.78	1.01	49.25	694.61%	可开放

11811	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	代南一线响堂分16右2#柱上变压器	400	1.06%	315.77	4.23	4.77	4.23	0.00%	可开放
11812	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分33左2#柱上变压器	160	44.23%	57.24	43.88	46.28	70.76	26.99%	可开放
11813	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分25右5#柱上变压器	400	27.94%	208.24	92.89	101.23	111.76	9.69%	可开放
11814	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	腾东干27	315	11.50%	215.79	26.5	32.37	36.21	16.89%	可开放
11815	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	福安分7	100	46.87%	33.13	50.75	56.83	46.87	-3.90%	可开放
11816	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	福安分11右3右1	100	84.38%	0	57.6	80.14	84.38	21.03%	可开放
11817	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南生线	南生线022#	80	99.88%	0	61.48	65.21	79.9	14.00%	可开放
11818	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南生线	南生线棉厂分5	315	9.74%	221.32	46.55	29.63	30.68	-18.82%	可开放
11819	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分43#柱上变压器	315	8.22%	226.11	17.78	22.3	25.89	20.67%	可开放
11820	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分44#柱上变压器	400	6.61%	293.58	31.98	49.39	26.42	-9.11%	可开放
11821	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分48#柱上变压器	400	0.06%	319.76	0.1	0.27	0.24	54.92%	可开放
11822	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	东环线015右2#柱上变压器	200	17.77%	124.47	41.82	40.51	35.53	-7.83%	可开放
11823	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	东环线正骨分3右3#柱上变压器	400	11.74%	273.05	35.63	46.2	46.95	14.79%	可开放
11824	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	东环线正骨分4左1#柱上变压器	250	0.28%	199.31	76.54	82.79	0.69	-90.51%	可开放
11825	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	东环线正骨分7右4#柱上变压器	160	30.45%	79.28	40.44	59.91	48.72	9.76%	可开放
11826	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西干26右6之1	315	13.05%	210.9	32.3	40.05	41.1	12.80%	可开放
11827	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西干26右6之2	315	20.44%	187.6	55.94	51.7	64.4	7.30%	可开放
11828	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西干26右1	50	0.08%	39.96	0.04	0.04	0.04	0.00%	可开放
11829	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	苏家支6#	400	0.18%	319.3	0.5	0.55	0.7	18.32%	可开放
11830	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	郭家支1#	400	0.63%	317.48	3.05	2.1	2.52	-9.10%	可开放

11831	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	前石分9左3右10#	100	52.66%	27.34	49.64	54.99	52.66	3.00%	可开放
11832	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	水果分25#	100	42.07%	37.93	40.95	43.83	42.07	1.36%	可开放
11833	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	佳鑫线	佳鑫线003左6#	50	0.00%	50	-	-	-	-	可开放
11834	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	农场支6右9#	200	15.10%	129.81	21.27	21.27	30.19	19.14%	可开放
11835	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	农场支6右8#	200	8.14%	143.72	0.14	0.16	16.28	978.36%	可开放
11836	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	周工干38#	10	2.40%	7.76	-	-	0.24	-	可开放
11837	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	农场支6右3#	400	1.98%	312.08	0.22	0.13	7.92	500.00%	可开放
11838	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	农场支16#	400	0.15%	319.41	0.47	0.48	0.59	12.04%	可开放
11839	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分22	100	54.69%	25.31	64.04	55.37	54.69	-7.59%	可开放
11840	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线一变分排水支13#柱上变压器	100	0.21%	79.79	6.34	13.43	0.21	-81.80%	可开放
11841	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线一变分排水支9右2#柱上变压器	100	10.27%	69.73	10.39	7.26	10.27	-0.58%	可开放
11842	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	酒厂支5#柱上变压器	315	22.90%	179.85	61.72	66.63	72.15	8.12%	可开放
11843	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线022左3#柱上变压器	200	19.40%	121.21	64.35	44.34	38.79	-22.36%	可开放
11844	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线工业线29右2#柱上变压器	200	7.38%	145.25	26.63	45.93	14.75	-25.58%	可开放
11845	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线工业线31右1#柱上变压器	315	13.30%	210.09	38.07	42.71	41.91	4.92%	可开放
11846	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线042右1#柱上变压器	250	6.66%	183.35	21.61	14.87	16.65	-12.22%	可开放
11847	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分069	100	44.34%	35.66	38.35	41.05	44.34	7.53%	可开放
11848	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	东学干30右1	160	7.71%	115.67	23.61	28.41	12.33	-27.73%	可开放
11849	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	东学干30右3	50	4.08%	37.96	1.34	2.11	2.04	23.39%	可开放
11850	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分078右8	100	66.92%	13.08	64.33	58.79	66.92	1.99%	可开放

11851	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分079	100	63.18%	16.82	60.86	52.86	63.18	1.89%	可开放
11852	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	箭楼线南桥分31右7左1#	100	47.76%	32.24	52.03	55.68	47.76	-4.19%	可开放
11853	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分51#	100	5.48%	74.52	6.05	4.2	5.48	-4.83%	可开放
11854	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	箭楼线南桥分38右5#	160	51.78%	45.16	66.31	84.17	82.84	11.77%	可开放
11855	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	宝机线	宝机分13右1	315	0.10%	251.68	0.37	0.25	0.32	-7.00%	可开放
11856	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	宝机支4左12右10	80	1.06%	63.15	0.84	0.89	0.85	0.59%	可开放
11857	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线孵化分11#	250	4.84%	187.91	10.35	10.88	12.09	8.08%	可开放
11858	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西线联络分农行支5#柱上变压器	160	7.29%	116.34	30.17	10.81	11.66	-37.83%	可开放
11859	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西线联络分23右1#柱上变压器	160	7.30%	116.32	21.76	14.33	11.68	-26.74%	可开放
11860	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	西柳线水果分24右5#	250	0.03%	199.93	0.09	0.07	0.07	-11.81%	可开放
11861	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	三里分70右3左3#柱上变压器	100	39.09%	40.91	31.54	33.22	39.09	11.33%	可开放
11862	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	三里分70右4#柱上变压器	100	42.98%	37.02	40.25	45.53	42.98	3.34%	可开放
11863	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	金贵小区箱式变2#变压器	250	15.45%	161.38	35.86	52.34	38.62	3.78%	可开放
11864	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	金龙小区箱式变1#变压器	400	0.17%	319.34	0.8	0.85	0.66	-9.17%	可开放
11865	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	电表厂1#站1#变压器	315	9.45%	222.24	28.32	48.66	29.76	2.51%	可开放
11866	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿一台区变压器	80	9.03%	56.78	6.91	6.65	7.22	2.22%	可开放
11867	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿三台区变压器	315	17.16%	197.96	46.11	49.25	54.04	8.26%	可开放
11868	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿五台区变压器	100	83.18%	0	107.02	72.28	83.18	-11.84%	可开放
11869	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿六台区变压器	200	33.10%	93.8	68.86	67.37	66.2	-1.95%	可开放
11870	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	二甲四队干010#变压器	100	3.99%	76.01	4.63	4.03	3.99	-7.17%	可开放

11871	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	高力二台区变压器	100	79.95%	0.05	91.89	100.31	79.95	-6.72%	可开放
11872	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	靓海金科小区3#箱站1#变压器	500	8.55%	357.23	39.8	43.05	42.77	3.66%	可开放
11873	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	靓海金科小区4#箱站1#变压器	500	6.90%	365.52	38.47	34.24	34.48	-5.33%	可开放
11874	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	新东方首府A区2#变压器	630	0.02%	503.89	20.77	17.93	0.11	-92.72%	可开放
11875	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	新东方首府B区5#变压器	630	0.03%	503.83	27.03	50.73	0.17	-92.07%	可开放
11876	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	本海线	新东方首府B区6#变压器	630	0.03%	503.8	0.11	0.18	0.2	34.84%	可开放
11877	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风三台区	400	18.31%	246.78	61.91	116	73.22	8.75%	可开放
11878	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	姑嫂二台区	400	0.27%	318.91	1.34	1.6	1.09	-9.81%	可开放
11879	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	姑嫂三台区	200	26.39%	107.23	65.23	55.16	52.77	-10.06%	可开放
11880	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风四台区	100	56.70%	23.3	65.07	65.58	56.7	-6.65%	可开放
11881	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线32右1#变压器	315	13.91%	208.18	40.78	47.08	43.82	3.66%	可开放
11882	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	杨甸三台区	200	0.74%	158.52	118.92	54.33	1.48	-88.84%	可开放
11883	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线火车站分17#变压器	315	11.55%	215.61	32.06	32.12	36.39	6.54%	可开放
11884	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西响分020#	160	1.06%	126.31	98.95	58.07	1.69	-86.93%	可开放
11885	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线火车站分14左3#变压器	400	17.14%	251.46	64.98	67.08	68.54	2.70%	可开放
11886	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	清水线	清水线63#变压器	63	52.11%	17.57	37.63	41.21	32.83	-6.60%	可开放
11887	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线80左1#变压器	160	8.93%	113.72	10.11	14.54	14.28	18.85%	可开放
11888	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15038顾水嘉德二期1#变压器（居民）	400	9.05%	283.82	40.13	32.45	36.18	-5.05%	可开放
11889	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15154周正新村3#箱变变压器	400	20.56%	237.76	69.81	44.03	82.24	8.54%	可开放
11890	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15162周正新村11#箱变变压器	400	2.54%	309.84	10.14	9.44	10.16	0.10%	可开放

11891	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	建行箱式变2#变压器	400	12.82%	268.74	40. 51	57. 29	51. 26	12.49%	可开放
11892	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	中兴小区箱式变2#变压器	315	14.33%	206.85	59. 59	68. 31	45. 15	-12.96%	可开放
11893	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	富贵三组团箱式变1#变压器	400	0.24%	319.03	0. 81	0. 89	0. 97	9.43%	可开放
11894	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	富贵三组团箱式变2#变压器	315	16.09%	201.31	47. 14	49. 71	50. 69	3.70%	可开放
11895	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	金龙二期箱式变1#变压器	400	0.06%	319.76	0. 47	0. 24	0. 24	-28.54%	可开放
11896	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	茂泽园B箱式变1#变压器	400	35.05%	179.79	73. 6	85. 07	140. 21	38.02%	可开放
11897	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分20右1	50	25.64%	27.18	18. 37	18. 11	12. 82	-16.46%	可开放
11898	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	西高分17#变压器西高2台区（局属）	200	0.50%	159.01	1	0. 9	0. 99	-0.50%	可开放
11899	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星六组团箱式变2#变压器	400	11.93%	272.28	36. 15	41. 56	47. 72	14.89%	可开放
11900	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	桃源二期B箱式变1#变压器	315	0.11%	251.65	0. 35	0. 34	0. 35	0.00%	可开放
11901	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	桃源二期B箱式变2#变压器	315	0.10%	251.7	0. 29	0. 3	0. 3	1.71%	可开放
11902	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分24左2#箱式变变压器	315	0.10%	251.68	0. 28	0. 17	0. 32	6.90%	可开放
11903	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	市场变1#变压器	200	0.35%	159.31	0. 23	0. 49	0. 69	73.21%	可开放
11904	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁牌线	东林2#2号变压器	500	0.04%	399.81	0. 17	0. 13	0. 19	5.72%	可开放
11905	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	道沿十三台区变压器	100	56.58%	23.42	50. 06	46. 52	56. 58	6.31%	可开放
11906	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁牌线	东林3#2号变压器	500	0.05%	399.73	3. 1	0. 29	0. 27	-70.49%	可开放
11907	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连4队分02#变压器达连4台区（局属）	100	61.28%	18.72	50. 74	47. 37	61. 28	9.90%	可开放
11908	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	安铭20#箱站变压器	315	24.41%	175.12	53. 05	62. 67	76. 88	20.38%	可开放
11909	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	国土资产局箱站变压器	315	9.65%	221.61	21. 3	31. 07	30. 39	19.45%	可开放
11910	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线甘沟干江家分010#变压器	315	13.10%	210.73	39. 59	43. 5	41. 27	2.10%	可开放

11911	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线023#	80	2.29%	62.17	1.46	1.81	1.83	11.96%	可开放
11912	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线顾房三台区分04#	100	54.59%	25.41	62.06	49.37	54.59	-6.21%	可开放
11913	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分82#	50	5.92%	37.04	3.05	5.21	2.96	-1.49%	可开放
11914	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15200正和温泉花园三期1#箱变变压器	500	3.46%	382.72	0.14	0.12	17.28	1010.98%	可开放
11915	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	青台分050#	50	33.20%	23.4	101.71	98.62	16.6	-59.60%	可开放
11916	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线32右6#变压器	400	12.54%	269.84	42.83	38.27	50.16	8.22%	可开放
11917	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线38左3#变压器	315	34.81%	142.36	100.16	102.14	109.64	4.63%	可开放
11918	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左2#变压器	160	25.16%	87.74	49.63	61.52	40.26	-9.93%	可开放
11919	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左12#变压器	400	20.08%	239.67	87.8	82.77	80.33	-4.35%	可开放
11920	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	杨甸二台区	100	64.58%	15.42	81.63	76.4	64.58	-11.05%	可开放
11921	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左7右1#变压器	200	32.91%	94.18	42.14	66.94	65.82	24.98%	可开放
11922	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左6左4#变压器	400	0.12%	319.52	49.49	62.26	0.48	-90.15%	可开放
11923	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左6左7#变压器	315	18.68%	193.16	50.92	58.87	58.84	7.50%	可开放
11924	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	兴工线	西古线39左6左8#变压器	125	1.02%	98.72	1.05	1.32	1.28	10.41%	可开放
11925	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左6左4右3右2#变压器-2	315	18.42%	193.97	43.56	50.58	58.03	15.42%	可开放
11926	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左6左4右5#变压器	400	21.97%	232.11	65.14	92.6	87.89	16.16%	可开放
11927	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线火车站分8#变压器	315	10.93%	217.58	33.88	32.38	34.42	0.79%	可开放
11928	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	李卜大队区	100	86.54%	0	94.51	78.18	86.54	-4.31%	可开放
11929	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	堵墙线064#	50	12.66%	33.67	5.65	5.22	6.33	5.85%	可开放
11930	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线80右2右2#变压器	200	5.60%	148.81	4.84	8.27	11.19	52.05%	可开放

11931	国网海城市供电公司	公杯66kV变电站	西古线	西古线80右5#变压器	200	0.43%	159.15	6. 11	7. 51	0. 85	-62.70%	可开放
11932	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	堵墙线071#	80	79.40%	0.48	54. 87	61. 98	63. 52	7.59%	可开放
11933	国网海城市供电公司	公杯66kV变电站	西古线	西古线94左8#变压器	315	7.13%	229.55	20. 69	20. 8	22. 45	4.17%	可开放
11934	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨八队分003#郁坨六台区	400	0.46%	318.15	1. 73	1. 89	1. 85	3.41%	可开放
11935	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后公四队干004#变压器	400	0.03%	319.87	0. 18	0. 13	0. 13	-15.02%	可开放
11936	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	新立二队支003#变压器	400	0.58%	317.69	2. 17	1. 82	2. 31	3.18%	可开放
11937	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分机井支15右9#变压器	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放
11938	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分机井支15右3#变压器	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放
11939	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分机井支19#变压器	50	34.84%	22.58	0	0	17. 42	-	可开放
11940	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军机井分	50	26.48%	26.76	8. 1	9. 21	13. 24	27.85%	可开放
11941	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英二线	英不落五台区	100	1.03%	78.97	2. 08	1. 78	1. 03	-29.63%	可开放
11942	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东白石四台区	200	0.38%	159.24	0. 65	0. 4	0. 76	8.13%	可开放
11943	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	陈家二台区	400	4.71%	301.15	15. 73	17. 67	18. 85	9.47%	可开放
11944	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线123#变压器	200	47.94%	64.13	81. 25	85. 78	95. 87	8.62%	可开放
11945	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区3#箱站变压器间隔配电变压器	630	5.62%	468.61	30. 18	72. 93	35. 39	8.29%	可开放
11946	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区1#箱站间隔配电变压器	500	4.88%	375.6	26. 92	49. 99	24. 4	-4.80%	可开放
11947	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区2#箱站间隔配电变压器	500	5.89%	370.54	30. 27	76. 62	29. 46	-1.35%	可开放
11948	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期1#变电所1#配电变压器	630	3.52%	481.81	-	0. 14	22. 19	-	可开放
11949	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期1#变电所2#配电变压器	630	0.02%	503.86	-	0. 19	0. 14	-	可开放
11950	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期1#变电所3#配电变压器	630	0.01%	503.91	-	0. 1	0. 09	-	可开放

11951	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期1# 变电所4#配电变压器	630	3.20%	483.87	-	0.15	20.13	-	可开放
11952	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期1# 变电所6#配电变压器	630	2.97%	485.3	-	0.07	18.7	-	可开放
11953	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东二道二台区	200	0.16%	159.69	0.29	0.28	0.31	3.39%	可开放
11954	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东二道四台区	100	0.63%	79.37	0.63	0.65	0.63	0.00%	可开放
11955	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线027左4#变压器	400	0.07%	319.73	-	-	0.27	-	可开放
11956	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	盖家照明支10左2#变 压器	200	0.43%	159.15	-	-	0.85	-	可开放
11957	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	头道一台区	400	0.04%	319.86	0.14	0.14	0.14	0.00%	可开放
11958	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	秦家四台区分005#	125	38.34%	52.08	40.11	44.58	47.92	9.30%	可开放
11959	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军五台区	400	1.64%	313.43	8.32	7.16	6.57	-11.14%	可开放
11960	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线27左4+1#变压器	400	0.11%	319.55	-	0.34	0.45	-	可开放
11961	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线080右1#变压器	400	0.11%	319.56	-	0.29	0.44	-	可开放
11962	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	蓝湾国际配电室H4住宅 1#变压器	500	0.05%	399.76	0.19	0.22	0.24	12.39%	可开放
11963	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	蓝湾国际配电室H5住宅 2#变压器	500	0.05%	399.77	0.15	0.18	0.23	23.83%	可开放
11964	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	蓝湾国际配电室H8网 点4#变压器	400	0.03%	319.88	0.12	0.12	0.12	0.00%	可开放
11965	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	蓝湾国际配电室H9网 点5#变压器	400	2.38%	310.48	0.09	0.14	9.52	928.48%	可开放
11966	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	蓝湾国际配电室H6住宅 3#变压器	500	5.60%	372.01	0.16	0.16	27.99	1222.64%	可开放
11967	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线右干13#	200	3.20%	153.6	5.71	5.5	6.4	5.87%	可开放
11968	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	毛寺分29右1#变压器	400	0.03%	319.9	-	0	0.1	-	可开放
11969	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	毛寺分28右5#变压器	100	2.70%	77.3	-	0.29	2.7	-	可开放
11970	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	管饭一台区分10#	400	0.73%	317.07	2.89	3.24	2.93	0.69%	可开放

11971	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	下甸一台区干004#	400	0.96%	316.16	3. 75	3. 59	3. 84	1.19%	可开放
11972	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	二道沟干028#	50	45.56%	17.22	26. 81	18. 97	22. 78	-7.82%	可开放
11973	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	二道沟干045#	100	7.68%	72.32	8. 29	6. 33	7. 68	-3.75%	可开放
11974	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	嘉和湾景汇配电室1#住宅变压器	500	0.04%	399.81	0. 18	0. 19	0. 19	2.74%	可开放
11975	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	嘉和湾景汇配电室2#住宅变压器	500	0.04%	399.81	0. 15	0. 17	0. 19	12.55%	可开放
11976	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	嘉和湾景汇配电室3#住宅变压器	500	5.95%	370.27	0. 17	0. 18	29. 73	1222.43%	可开放
11977	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	嘉和湾景汇配电室4#住宅变压器	500	0.02%	399.88	0. 11	0. 11	0. 12	4.45%	可开放
11978	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	嘉和湾景汇配电室5#网点变压器	200	0.12%	159.77	0. 21	0. 21	0. 23	4.65%	可开放
11979	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	老牛一组干003#	200	1.90%	156.2	4. 03	3. 94	3. 8	-2.90%	可开放
11980	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	大梨干031#变压器	200	6.92%	146.16	12. 66	13. 9	13. 84	4.56%	可开放
11981	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子十四对分046#	100	15.34%	64.66	12. 97	14. 31	15. 34	8.75%	可开放
11982	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	十六队干03#	200	0.16%	159.69	0. 26	0. 35	0. 31	9.19%	可开放
11983	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	后楼干007#	400	13.31%	266.77	83. 33	80. 07	53. 23	-20.08%	可开放
11984	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	松坨干63#	200	1.83%	156.34	3. 13	3. 02	3. 66	8.14%	可开放
11985	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	苏马干126#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
11986	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	苏马移动分3#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
11987	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	中小十一台区	50	2.72%	38.64	0. 92	1. 39	1. 36	21.58%	可开放
11988	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	中小九台区	100	0.97%	79.03	0. 82	0. 83	0. 97	8.76%	可开放
11989	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	中小十台区	100	1.61%	78.39	0. 7	1. 84	1. 61	51.66%	可开放
11990	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	火车站分11左4#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放

11991	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线32左2#变压器	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
11992	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	西甲二台区	400	0.52%	317.91	2.03	2.37	2.09	1.47%	可开放
11993	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	芳草明珠二期配电室住宅1#变压器	400	4.77%	300.92	-	0.05	19.08	-	可开放
11994	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	芳草明珠二期配电室住宅3#变压器	500	2.52%	387.4	-	0.05	12.6	-	可开放
11995	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	芳草明珠二期配电室住宅4#变压器	500	0.02%	399.92	-	0.07	0.08	-	可开放
11996	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	二台子动迁小区7#（商业）箱站变压器	500	2.90%	385.51	0.13	0.16	14.49	955.75%	可开放
11997	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15183华源富贵祥城二期1#箱变变压器	400	6.82%	292.74	23.03	19.52	27.26	8.80%	可开放
11998	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	民生雅居配电室5#B住宅变压器	630	0.02%	503.89	-	0.06	0.11	-	可开放
11999	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	民生雅居配电室6#B住宅变压器	630	0.02%	503.88	-	0.06	0.12	-	可开放
12000	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	民生雅居配电室7#B住宅变压器	630	0.01%	503.92	-	0.04	0.08	-	可开放
12001	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分26左9	400	8.62%	285.53	105.79	69.58	34.47	-42.92%	可开放
12002	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居配电室8#B网点变压器	630	1.73%	493.08	-	0.08	10.92	-	可开放
12003	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	民生雅居配电室9#B网点变压器	630	1.49%	494.62	-	0.02	9.38	-	可开放
12004	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	石门一台区	200	4.08%	151.84	7.37	6	8.16	5.22%	可开放
12005	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	石门三台区	100	8.39%	71.61	3.64	6.22	8.39	51.82%	可开放
12006	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	水岸明珠小区2#箱站1#变压器	400	10.83%	276.69	54.8	38.48	43.31	-11.10%	可开放
12007	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	悦湖美郡小区2#箱变1#变压器	315	0.15%	251.54	0.56	0.47	0.46	-9.37%	可开放
12008	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	石门五台区	200	1.95%	156.11	3.05	3.33	3.89	12.93%	可开放
12009	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	石门二台区	315	0.73%	249.7	1.41	1.45	2.3	27.72%	可开放
12010	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘三台区干012#	50	2.78%	38.61	13.03	1.4	1.39	-67.34%	可开放

12011	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘四台区	63	9.48%	44.43	7. 63	7. 22	5. 97	-11.54%	可开放
12012	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	东双三台分01#	400	0.05%	319.8	1. 24	0. 83	0. 2	-59.84%	可开放
12013	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	三道七台分10#	200	5.05%	149.91	10. 18	10. 87	10. 09	-0.44%	可开放
12014	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线右干31#	100	13.43%	66.57	11. 38	13. 56	13. 43	8.63%	可开放
12015	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨10台分003#	200	0.17%	159.66	0. 34	0. 28	0. 34	0.00%	可开放
12016	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	高坨七台分09#	200	6.86%	146.29	16. 94	21. 02	13. 71	-10.04%	可开放
12017	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	富豪小区箱站1#变压器	400	23.58%	225.7	70. 97	68. 6	94. 3	15.27%	可开放
12018	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	建行宿舍楼箱站变压器	250	0.12%	199.71	0. 43	0. 32	0. 29	-17.88%	可开放
12019	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	劳动就业局箱站变压器	400	17.38%	250.47	55. 88	63. 76	69. 53	11.55%	可开放
12020	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	电表厂3#站1#变压器	315	13.22%	210.36	33. 84	56. 25	41. 64	10.93%	可开放
12021	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	金东C站2#变压器	400	19.48%	242.07	84. 34	84. 12	77. 93	-3.88%	可开放
12022	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	旭东小区站1#变压器	250	0.15%	199.63	26. 59	25. 53	0. 37	-88.20%	可开放
12023	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	王家坎四台区	400	4.34%	302.63	81. 69	16. 65	17. 37	-53.89%	可开放
12024	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	高峪线	高峪村二台区	200	2.99%	154.02	4. 58	5. 02	5. 98	14.27%	可开放
12025	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东三道二台区	200	13.90%	132.21	26. 39	28. 57	27. 79	2.62%	可开放
12026	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	白蒿三组井柱上变压器	100	1.59%	78.41	1. 33	1. 44	1. 59	9.34%	可开放
12027	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东三道三台区	400	3.74%	305.03	76. 28	17. 11	14. 97	-55.70%	可开放
12028	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	沈官一台区	400	1.61%	313.57	4. 67	6. 17	6. 43	17.34%	可开放
12029	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	大堡井干003#柱上变压器	50	0.08%	39.96	0. 26	1. 28	0. 04	-60.78%	可开放
12030	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	罗卜社员二台区	400	5.52%	297.92	14. 68	17. 81	22. 08	22.64%	可开放

12031	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	罗堡一台区干005#	200	13.15%	133.71	45.69	28.27	26.29	-24.14%	可开放
12032	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	南腰一台区	100	6.77%	73.23	109.86	5.97	6.77	-75.18%	可开放
12033	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线大甘河南分9左1#	100	1.43%	78.57	1.64	1.7	1.43	-6.62%	可开放
12034	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线大甘河南分20右4#柱上变压器	100	1.39%	78.61	1.41	1.4	1.39	-0.71%	可开放
12035	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线大甘河南分23#柱上变压器	100	1.32%	78.68	1.38	1.39	1.32	-2.20%	可开放
12036	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东二道一台区	100	1.75%	78.25	3.88	5.25	1.75	-32.84%	可开放
12037	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	代南二线8#杆左2#柱上变压器	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放
12038	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	机井支11#左1#柱上变压器	50	12.60%	33.7	6.23	6.42	6.3	0.56%	可开放
12039	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	八南线059#	400	5.54%	297.84	23.09	25.19	22.16	-2.03%	可开放
12040	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	机井支29#柱上变压器	100	89.16%	0	0.02	5.11	89.16	6576.83%	可开放
12041	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干44左16	315	2.34%	244.62	7.43	5.22	7.38	-0.34%	可开放
12042	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线后甘分15#柱上变压器	50	6.88%	36.56	3.34	3.37	3.44	1.49%	可开放
12043	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线后甘分25#柱上变压器	50	6.14%	36.93	4.4	4.13	3.07	-16.47%	可开放
12044	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	营城一台分013#	100	2.74%	77.26	2.98	2.79	2.74	-4.11%	可开放
12045	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线7162单元	刘家二队分12#柱上变压器	50	0.74%	39.63	5.45	5.02	0.37	-73.94%	可开放
12046	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	刘家分56#柱上变压器	100	0.91%	79.09	0.76	0.95	0.91	9.42%	可开放
12047	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	刘家分46#柱上变压器	100	1.36%	78.64	32.22	2.23	1.36	-79.45%	可开放
12048	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	刘家分44#左8#柱上变压器	50	7.92%	36.04	5.06	4.21	3.96	-11.53%	可开放
12049	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	振兴分前三一台区	400	3.77%	304.94	12.94	14.09	15.06	7.88%	可开放
12050	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线7162单元	灰菜井分5#柱上变压器	50	7.74%	36.13	4	3.9	3.87	-1.64%	可开放

12051	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	英城二台区干002#	160	59.17%	33.33	78. 8	95. 1	94. 67	9.61%	可开放
12052	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	杨相三台区干3#	200	4.91%	150.18	8. 34	8. 82	9. 82	8.51%	可开放
12053	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线107#	100	31.54%	48.46	1. 07	1. 09	31. 54	442.92%	可开放
12054	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	玉白五台区干003#	200	2.28%	155.44	4. 97	3. 85	4. 56	-4.21%	可开放
12055	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线151#	200	0.23%	159.54	7. 58	5. 21	0. 46	-75.37%	可开放
12056	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期2#箱站2# 变压器	500	3.93%	380.34	1. 96	0. 11	19. 66	216.71%	可开放
12057	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	龙湾三台区干004#	200	5.82%	148.36	4. 33	11. 78	11. 64	63.96%	可开放
12058	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	靛池二台区	200	3.09%	153.82	7. 07	6. 15	6. 18	-6.51%	可开放
12059	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	驸马四台区	160	14.90%	104.16	15. 61	23. 89	23. 84	23.58%	可开放
12060	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾8#箱站2#变压器	500	0.05%	399.77	0. 18	0. 23	0. 23	13.04%	可开放
12061	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#4箱式变变压器	400	5.21%	299.15	19. 21	21. 68	20. 85	4.18%	可开放
12062	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#6箱式变变压器	400	5.26%	298.98	17. 61	29. 48	21. 02	9.25%	可开放
12063	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	胜利四组C箱式变变压器	250	19.01%	152.47	36. 96	37. 41	47. 53	13.40%	可开放
12064	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大南二线	中新线069左002#柱上 变压器	250	8.52%	178.7	21. 28	20. 67	21. 3	0.05%	可开放
12065	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	朝阳小区B箱式变2#变 压器	315	0.00%	251.99	0. 07	0. 01	0. 01	-62.20%	可开放
12066	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	河滨二期G箱式变电站 变压器	400	8.03%	287.87	20. 95	26. 94	32. 13	23.84%	可开放
12067	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	西关小学箱式变1#变压器	315	0.13%	251.59	40. 6	40. 61	0. 41	-89.95%	可开放
12068	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	腰屯二台区	200	0.31%	159.39	0. 63	0. 6	0. 61	-1.60%	可开放
12069	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	罗家四台区	200	0.12%	159.76	1. 06	0. 2	0. 24	-52.42%	可开放
12070	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红四组干018#	100	0.42%	79.58	0. 52	0. 5	0. 42	-10.13%	可开放

12071	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	小黑峪干039#	100	3.87%	76.13	3. 47	4. 02	3. 87	5.61%	可开放
12072	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	大桃四组干004#	50	92.78%	0	34. 64	29. 25	46. 39	15.72%	可开放
12073	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	九间房干006#	100	9.49%	70.51	9. 44	9. 05	9. 49	0.26%	可开放
12074	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	大北沟分053#	50	34.70%	22.65	12. 38	10. 86	17. 35	18.38%	可开放
12075	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线韩家分上力六组支005#	50	90.94%	0	51. 24	49. 84	45. 47	-5.80%	可开放
12076	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	金坨6队干03右3#变压器	100	0.87%	79.13	0. 86	0. 69	0. 87	0.58%	可开放
12077	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	前坨子干1左1#变压器	200	0.19%	159.63	0. 35	0. 32	0. 37	2.82%	可开放
12078	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	金坨4队分6#变压器	200	0.18%	159.64	0. 28	0. 24	0. 36	13.39%	可开放
12079	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	淮泡二队分15#变压器	200	0.26%	159.48	0. 63	0. 57	0. 52	-9.15%	可开放
12080	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	套里干005左1#变压器	100	1.51%	78.49	1. 03	2. 01	1. 51	21.08%	可开放
12081	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后牛分5右1#变压器	200	0.21%	159.59	0. 32	0. 31	0. 41	13.19%	可开放
12082	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	赵卜三台区\赵卜六台区	400	10.80%	276.8	51. 52	59. 92	43. 2	-8.43%	可开放
12083	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期2#变电所1#配电变压器	630	2.97%	485.31	0. 13	0. 13	18. 69	1099.04%	可开放
12084	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期2#变电所2#配电变压器	630	0.03%	503.83	0. 14	0. 24	0. 17	10.19%	可开放
12085	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期2#变电所3#变压器间隔配电变压器	630	0.02%	503.87	0. 07	0. 08	0. 13	36.28%	可开放
12086	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期2#变电所4#变压器间隔配电变压器	630	0.02%	503.86	0. 17	0. 19	0. 14	-9.25%	可开放
12087	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期2#变电所5#变压器间隔配电变压器	630	3.73%	480.52	0. 13	0. 18	23. 48	1243.93%	可开放
12088	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期3#变电所1#配电变压器	630	0.02%	503.86	0. 12	0. 19	0. 14	8.01%	可开放
12089	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期3#变电所2#配电变压器	630	3.36%	482.86	0. 11	0. 16	21. 14	1286.30%	可开放
12090	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期3#变电所4#配电变压器	630	0.02%	503.89	0. 1	0. 11	0. 11	4.88%	可开放

12091	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	丁家四台区	160	0.46%	127.26	1. 49	0. 66	0. 74	-29.53%	可开放
12092	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	三角一台区	50	6.78%	36.61	61. 85	72. 6	3. 39	-76.59%	可开放
12093	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	东沟一台区	80	2.30%	62.16	40. 81	1. 48	1. 84	-78.77%	可开放
12094	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	小卜二台区	50	6.78%	36.61	35. 84	4. 7	3. 39	-69.24%	可开放
12095	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	小卜四台区	100	9.25%	70.75	24. 45	11. 23	9. 25	-38.49%	可开放
12096	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	小卜一台区	100	99.85%	0	100. 28	72. 23	99. 85	-0.21%	可开放
12097	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	三角五台区	100	92.09%	0	95. 64	76. 93	92. 09	-1.87%	可开放
12098	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺七台区	100	19.79%	60.21	38. 99	36. 99	19. 79	-28.76%	可开放
12099	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺八台区	10	67.40%	1.26	11. 34	9. 18	6. 74	-22.91%	可开放
12100	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺四台区	50	69.64%	5.18	61. 51	58. 14	34. 82	-24.76%	可开放
12101	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺一台区	100	95.46%	0	173. 92	127. 01	95. 46	-25.91%	可开放
12102	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	黄卜七台区	100	9.98%	70.02	71. 39	89. 5	9. 98	-62.61%	可开放
12103	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	黄卜六台区	100	43.53%	36.47	38. 64	40. 31	43. 53	6.14%	可开放
12104	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	黄卜五台区	50	3.96%	38.02	2. 4	1. 78	1. 98	-9.17%	可开放
12105	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	黄卜三台区	100	3.48%	76.52	51. 31	2. 05	3. 48	-73.96%	可开放
12106	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	黄卜四台区	100	63.32%	16.68	30. 44	50. 44	63. 32	44.23%	可开放
12107	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	黄卜二台区	100	60.09%	19.91	117. 63	82. 31	60. 09	-28.53%	可开放
12108	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	黄卜一台区	50	43.78%	18.11	21. 82	22. 23	21. 89	0.16%	可开放
12109	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨线86#郁坨5台区	100	3.97%	76.03	7. 56	3. 14	3. 97	-27.53%	可开放
12110	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区4#箱站间隔配电变压器	500	6.84%	365.81	31. 18	63. 71	34. 19	4.72%	可开放

12111	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区5#箱站间隔配电变压器	500	2.67%	386.67	13.82	13.87	13.33	-1.79%	可开放
12112	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区6#箱站变压器间隔配电变压器	500	5.59%	372.03	21.52	25.93	27.97	14.01%	可开放
12113	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区7#箱站变压器间隔配电变压器	630	2.44%	488.61	14.2	42.71	15.39	4.11%	可开放
12114	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区8#箱站间隔配电变压器	500	5.00%	375.02	27.19	63.94	24.98	-4.15%	可开放
12115	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东动迁小区9#箱站变压器间隔配电变压器	500	0.07%	399.67	0.29	0.34	0.33	6.67%	可开放
12116	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家3队干2左1#变压器	100	68.36%	11.64	27.05	52.76	68.36	58.97%	可开放
12117	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	新城花园2#配电室1#居民变压器间隔配电变压器	500	5.90%	370.48	0.17	0.14	29.52	1217.75%	可开放
12118	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	新城花园2#配电室2#居民变压器间隔配电变压器	630	1.70%	493.31	0.07	0.07	10.69	1135.78%	可开放
12119	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	新城花园2#配电室3#网点变压器间隔配电变压器	500	0.02%	399.89	0.09	0.1	0.11	10.55%	可开放
12120	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	新城花园1#配电室3#居民变压器间隔配电变压器	500	9.88%	350.62	0.14	0.15	49.38	1778.07%	可开放
12121	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	新城花园1#配电室4#居民变压器间隔配电变压器	630	0.02%	503.89	0.14	0.09	0.11	-11.36%	可开放
12122	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	新城花园1#配电室5#居民变压器间隔配电变压器	500	6.73%	366.37	0.22	0.17	33.63	1136.38%	可开放
12123	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	新城花园1#配电室1#网点变压器间隔配电变压器	630	0.01%	503.93	0.05	0.06	0.07	18.32%	可开放
12124	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	新城花园1#配电室2#网点变压器间隔配电变压器	630	0.03%	503.81	0.15	0.12	0.19	12.55%	可开放
12125	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	剪口线006#左1#变压器	200	0.15%	159.7	-	-	0.3	-	可开放
12126	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家十三台	200	0.19%	159.62	0.4	0.34	0.38	-2.53%	可开放
12127	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	祥圣A箱式变2#变压器	400	0.06%	319.78	0.08	0.22	0.22	65.83%	可开放
12128	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红六台区	50	9.44%	35.28	3.16	2.56	4.72	22.22%	可开放
12129	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	祥圣B箱式变2#变压器	400	4.77%	300.91	0.16	0.16	19.09	992.30%	可开放
12130	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	中元钰景小区1#居民箱变变压器间隔配电变压器	500	0.05%	399.74	0.19	0.11	0.26	16.98%	可开放

12131	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	中元钰景小区2#网点箱变变压器间隔配电变压器	500	0.02%	399.92	0. 05	0. 07	0. 08	26.49%	可开放
12132	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	中元钰景小区3#居民箱变变压器间隔配电变压器	500	0.08%	399.6	0. 26	0. 28	0. 4	24.03%	可开放
12133	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	中元钰景小区4#网点箱变变压器间隔配电变压器	500	1.39%	393.04	3. 83	0. 05	6. 96	34.80%	可开放
12134	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	朱红二台区	100	50.27%	29.73	46. 35	54. 57	50. 27	4.14%	可开放
12135	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分13左1左03#	100	31.96%	48.04	42. 98	31. 57	31. 96	-13.77%	可开放
12136	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分13左1左04#	100	28.38%	51.62	24. 57	26. 4	28. 38	7.47%	可开放
12137	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期7#箱站1#变压器	400	23.72%	225.12	44. 4	64. 23	94. 88	46.18%	可开放
12138	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期6#箱站1#变压器	500	0.07%	399.64	0. 21	0. 43	0. 36	30.93%	可开放
12139	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期10#箱站2#变压器	500	5.04%	374.79	0. 14	0. 15	25. 21	1241.91%	可开放
12140	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	八里馨园小区变压器	200	25.38%	109.25	32. 66	33. 45	50. 75	24.66%	可开放
12141	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	花红沟干005#	100	7.87%	72.13	7. 52	7. 69	7. 87	2.30%	可开放
12142	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美蓝湾1号局维间隔配电变压器	630	4.01%	478.74	0. 19	0. 15	25. 26	1053.03%	可开放
12143	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	蟒沟二队干002#	400	0.53%	317.9	2. 53	2. 18	2. 1	-8.89%	可开放
12144	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美蓝湾2号局维间隔配电变压器	500	0.05%	399.75	0. 31	0. 23	0. 25	-10.20%	可开放
12145	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	蟒沟一队干004#	400	0.57%	317.72	1. 93	2. 31	2. 28	8.69%	可开放
12146	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美蓝湾3号局维间隔配电变压器	400	0.06%	319.75	0. 23	0. 25	0. 25	4.26%	可开放
12147	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	东腰二队干002#	100	4.01%	75.99	3. 96	3. 99	4. 01	0.63%	可开放
12148	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美蓝湾4号局维间隔配电变压器	400	0.08%	319.7	33. 34	0. 29	0. 3	-90.51%	可开放
12149	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线83#变压器	400	1.32%	314.71	4. 54	5	5. 29	7.94%	可开放
12150	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	东林小区1#箱式变变压器间隔配电变压器	500	0.10%	399.5	0. 27	0. 44	0. 5	36.08%	可开放

12151	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线96#变压器	400	0.10%	319.6	0. 18	0. 37	0. 4	49.07%	可开放
12152	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美蓝湾5号局维间隔 配电变压器	500	3.36%	383.18	0. 11	0. 12	16. 82	1136.56%	可开放
12153	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线92#变压器	400	2.03%	311.87	5. 02	7. 57	8. 13	27.26%	可开放
12154	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	三道一台区	200	3.06%	153.89	4. 48	4. 71	6. 11	16.78%	可开放
12155	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	东林小区2#箱式变变压器 器间隔配电变压器	500	11.80%	340.98	54. 53	58. 25	59. 02	4.04%	可开放
12156	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分45#变 压器	400	2.26%	310.98	7. 6	7. 72	9. 02	8.94%	可开放
12157	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	小花红沟干010#	200	0.71%	158.59	1. 38	1. 62	1. 41	1.08%	可开放
12158	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分大道照明 支9#变压器	400	5.70%	297.2	22. 05	23. 31	22. 8	1.69%	可开放
12159	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美蓝湾6号局维间隔 配电变压器	400	0.03%	319.88	0. 11	0. 12	0. 12	4.45%	可开放
12160	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分37右1#变 压器.	200	13.86%	132.28	28. 07	27. 77	27. 72	-0.63%	可开放
12161	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	西腰二组干003#	100	12.13%	67.87	8. 13	7. 56	12. 13	22.15%	可开放
12162	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美蓝湾7号局维间隔 配电变压器	500	0.03%	399.87	0. 15	0. 11	0. 13	-6.91%	可开放
12163	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线大道分70#变 压器	400	8.01%	287.95	23. 7	28. 7	32. 05	16.29%	可开放
12164	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	西腰四组干002#	100	23.64%	56.36	16. 23	16. 71	23. 64	20.69%	可开放
12165	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分二码 照明支5左6#变压器	400	7.05%	291.81	19. 31	23. 73	28. 19	20.82%	可开放
12166	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	西腰四组干016#	100	0.72%	79.28	0. 59	0. 77	0. 72	10.47%	可开放
12167	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美蓝湾8号局维间隔 配电变压器	630	0.02%	503.85	0. 18	0. 14	0. 15	-8.71%	可开放
12168	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	三道五台区	200	2.22%	155.56	3. 6	3. 8	4. 44	11.06%	可开放
12169	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	二台六台区	400	10.81%	276.78	59. 08	62. 98	43. 22	-14.47%	可开放
12170	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线67右8#变压器	400	9.18%	283.29	22. 24	31. 83	36. 71	28.48%	可开放

12171	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	松坨一队分016#	100	7.17%	72.83	6.52	7.47	7.17	4.87%	可开放
12172	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	二道三台区	200	5.08%	149.84	10.59	9.55	10.16	-2.05%	可开放
12173	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	松坨干127#	100	8.07%	71.93	8.47	7.76	8.07	-2.39%	可开放
12174	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	二道四台区	200	1.15%	157.7	2.26	2.4	2.3	0.88%	可开放
12175	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线6266单元松坨干84#	200	1.86%	156.29	-	2.87	3.71	-	可开放
12176	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	三道四台区	100	6.34%	73.66	7.04	6.84	6.34	-5.10%	可开放
12177	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	四道四台区	100	8.23%	71.77	6.86	7.15	8.23	9.53%	可开放
12178	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	叶家八队分001#	100	11.79%	68.21	8.29	13.88	11.79	19.26%	可开放
12179	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	四道二台区	200	1.09%	157.83	2.04	2.37	2.17	3.14%	可开放
12180	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	古树一台区03#	200	3.74%	152.52	8.4	9.01	7.48	-5.63%	可开放
12181	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	四道三台区	200	2.92%	154.17	5.54	5.48	5.83	2.58%	可开放
12182	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线70右8#变压器	400	3.36%	306.56	8.86	10.25	13.44	23.16%	可开放
12183	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	刘家二台区支005#	400	1.11%	315.55	2.34	2.58	4.45	37.90%	可开放
12184	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵八台区干012#变压器	100	0.57%	79.43	0.6	0.62	0.57	-2.53%	可开放
12185	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	孟官二台区	400	0.79%	316.84	2.06	2.39	3.16	23.85%	可开放
12186	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台一台区支003#	200	6.74%	146.52	9.42	11.57	13.48	19.62%	可开放
12187	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	孟官五台区	50	39.86%	20.07	16.36	18.85	19.93	10.37%	可开放
12188	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	马家一台区支004#	400	0.96%	316.15	3.02	3.15	3.85	12.91%	可开放
12189	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	岭夹一台区	100	10.72%	69.28	7.19	9.78	10.72	22.10%	可开放
12190	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	岭夹二台区	100	3.01%	76.99	2.48	2.55	3.01	10.17%	可开放

12191	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	灰菜干	200	3.46%	153.08	5.64	5.67	6.92	10.77%	可开放
12192	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	刘家一台区支006#	200	3.47%	153.07	6.13	7.36	6.93	6.33%	可开放
12193	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	刘八线78#	100	20.53%	59.47	28.92	34.95	20.53	-15.75%	可开放
12194	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	北毛六台区分6#	100	21.84%	58.16	16.11	19.74	21.84	16.43%	可开放
12195	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台三台区分005#	200	3.99%	152.02	8.92	8.38	7.98	-5.42%	可开放
12196	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	李堡分17#	100	10.48%	69.52	8.15	10.29	10.48	13.40%	可开放
12197	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	剪口线98#	400	4.96%	300.15	15.83	18.92	19.85	11.98%	可开放
12198	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	岭夹三台区	200	0.76%	158.48	1.3	1.27	1.52	8.13%	可开放
12199	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	剪口线117#	200	0.19%	159.63	0.35	0.36	0.37	2.82%	可开放
12200	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	薛家站干019#	200	2.20%	155.6	5.81	6.1	4.4	-12.98%	可开放
12201	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	中粮一台区8#	400	1.57%	313.74	4.16	5.1	6.26	22.67%	可开放
12202	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	庙沟分004#	100	7.71%	72.29	6.61	7.04	7.71	8.00%	可开放
12203	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵七台区	50	7.74%	36.13	1.91	2.14	3.87	42.34%	可开放
12204	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风村一台区	400	4.59%	301.66	14.78	15	18.34	11.39%	可开放
12205	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	马家四台区支005#	100	7.54%	72.46	7.99	9.94	7.54	-2.86%	可开放
12206	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风五台区	100	23.81%	56.19	27.99	30.2	23.81	-7.77%	可开放
12207	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台八台区分003#	50	6.74%	36.63	3.75	3.33	3.37	-5.20%	可开放
12208	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	前马七台区	50	26.50%	26.75	11.39	10.64	13.25	7.86%	可开放
12209	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	陈马三台区	100	16.48%	63.52	18.67	17.3	16.48	-6.05%	可开放
12210	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	孔马二台区	400	0.84%	316.64	1.82	2.34	3.36	35.87%	可开放

12211	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台干085#	400	1.14%	315.46	5. 18	4. 43	4. 54	-6.38%	可开放
12212	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	孔马三台区	200	0.18%	159.64	0. 31	0. 35	0. 36	7.76%	可开放
12213	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	杨马一台区	400	0.50%	318.02	1. 7	1. 9	1. 98	7.92%	可开放
12214	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	杨马二台区	400	0.29%	318.85	1. 08	1. 26	1. 15	3.19%	可开放
12215	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	杨马三台区	400	0.89%	316.45	2. 87	2. 88	3. 55	11.22%	可开放
12216	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家二队分02#变压器	200	14.86%	130.29	50. 49	40. 44	29. 71	-23.29%	可开放
12217	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	前马二台区	200	2.30%	155.4	5. 69	5. 72	4. 6	-10.09%	可开放
12218	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	陈马二台区	400	1.17%	315.31	3. 92	4. 64	4. 69	9.38%	可开放
12219	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台七台区分007#	400	1.44%	314.23	5. 47	6. 54	5. 77	2.71%	可开放
12220	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	前马四台区	200	1.02%	157.96	1. 76	2. 17	2. 04	7.66%	可开放
12221	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	三道分032#	400	0.30%	318.81	1. 04	1. 03	1. 19	6.97%	可开放
12222	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	新华小区1#居民配电变压器	400	6.33%	294.7	-	23. 89	25. 3	-	可开放
12223	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	石门六台区	100	21.45%	58.55	20. 96	19. 69	21. 45	1.16%	可开放
12224	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	张先二台区分005#	400	0.84%	316.65	2. 43	2. 85	3. 35	17.41%	可开放
12225	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	中兴小区1#居民配电变压器	400	4.03%	303.88	-	19. 36	16. 12	-	可开放
12226	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	大隈一台区	100	18.72%	61.28	17. 1	21. 07	18. 72	4.63%	可开放
12227	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	张先三台区支004#	400	1.55%	313.79	6	6. 14	6. 21	1.73%	可开放
12228	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	大隈二台区	400	4.22%	303.11	13. 53	14. 45	16. 89	11.73%	可开放
12229	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭二台区	200	4.17%	151.66	5. 03	5. 19	8. 34	28.77%	可开放
12230	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	马圈五台区	160	27.42%	84.13	38. 67	35. 17	43. 87	6.51%	可开放

12231	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线108#	400	1.22%	315.12	2. 57	4. 42	4. 88	37.80%	可开放
12232	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	马圈四台区	80	14.69%	52.25	14. 74	13. 53	11. 75	-10.72%	可开放
12233	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	材木四台区	100	14.53%	65.47	12. 47	11. 3	14. 53	7.94%	可开放
12234	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	丁家分043#	400	0.63%	317.48	3. 53	2. 78	2. 52	-15.51%	可开放
12235	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	北耿三台区分004#	400	0.73%	317.09	2. 61	3. 1	2. 91	5.59%	可开放
12236	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	荒地站干21#变压器	200	1.46%	157.08	2. 98	2. 6	2. 92	-1.01%	可开放
12237	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	前坨子干31#变压器	200	23.19%	113.62	76. 24	108. 66	46. 38	-22.00%	可开放
12238	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	曲八一台区05#柱上变压器	200	6.65%	146.7	15. 95	17. 34	13. 3	-8.68%	可开放
12239	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	祝家三台区	50	28.32%	25.84	7. 36	11. 28	14. 16	38.71%	可开放
12240	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	东耿五台区干003#	200	4.68%	150.64	25. 98	8. 61	9. 36	-39.98%	可开放
12241	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	祝家六台区	200	3.43%	153.14	6. 56	6. 87	6. 86	2.26%	可开放
12242	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	朱红四台区	50	84.96%	0	43. 6	32. 59	42. 48	-1.29%	可开放
12243	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安六台区	200	1.74%	156.52	5. 85	3. 67	3. 48	-22.87%	可开放
12244	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	新华小区2#居民配电变压器	400	14.33%	262.7	-	47. 57	57. 3	-	可开放
12245	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	中学干003#	200	5.79%	148.42	8. 41	8. 24	11. 58	17.34%	可开放
12246	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安七台区	100	11.12%	68.88	5. 59	9. 91	11. 12	41.04%	可开放
12247	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安八台区	100	10.33%	69.67	14. 49	13. 47	10. 33	-15.57%	可开放
12248	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安二台区	400	0.62%	317.52	2. 17	2. 23	2. 48	6.90%	可开放
12249	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	谦益堂居民配电变压器	400	10.61%	277.56	-	46. 66	42. 44	-	可开放
12250	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安三台区	200	4.63%	150.75	5. 78	8. 09	9. 25	26.50%	可开放

12251	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭五台区	200	18.15%	123.7	28.62	29.34	36.3	12.62%	可开放
12252	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭八台区	100	19.70%	60.3	14.37	16.54	19.7	17.09%	可开放
12253	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	红星二台区	200	4.14%	151.72	7.32	9.5	8.28	6.36%	可开放
12254	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	滨河小区居民配电变压器	630	11.23%	433.28	-	62.82	70.72	-	可开放
12255	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	楼房二台区	200	0.21%	159.59	0.28	0.29	0.41	21.01%	可开放
12256	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	楼房四台区	200	5.18%	149.65	8.68	9.91	10.35	9.20%	可开放
12257	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	兴华线	兴华线兴华干31#变压器	200	0.31%	159.39	-	-	0.61	-	可开放
12258	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭六台区	100	45.54%	34.46	33.54	42.36	45.54	16.52%	可开放
12259	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭一台区	200	1.58%	156.85	5.33	5.16	3.15	-23.12%	可开放
12260	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线7162单元	刘洋井分40#柱上变压器	100	1.98%	78.02	2.2	2.04	1.98	-5.13%	可开放
12261	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵八台区干027#变压器	200	7.20%	145.61	13.49	12.71	14.39	3.28%	可开放
12262	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	于官四台区支002#	400	1.47%	314.11	3.94	4.94	5.89	22.27%	可开放
12263	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区1#变压器	630	3.27%	483.43	0.18	0.1	20.57	969.01%	可开放
12264	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区5#变压器	500	0.02%	399.89	0.1	0.1	0.11	4.88%	可开放
12265	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区6#变压器	500	0.06%	399.68	0.23	0.19	0.32	17.95%	可开放
12266	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌亿线	回迁小区7#变压器	400	0.12%	319.52	0.54	0.29	0.48	-5.72%	可开放
12267	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	他山干前卜信用社001#六台区柱上变压器	400	2.88%	308.49	8.2	9.88	11.51	18.48%	可开放
12268	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	英城三台区	400	0.02%	319.92	0.08	0.09	0.08	0.00%	可开放
12269	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	后卜一台区支006#	400	1.69%	313.25	7.23	6.78	6.75	-3.38%	可开放
12270	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	后卜二台区支004#	315	0.50%	250.42	1.33	1.21	1.58	8.99%	可开放

12271	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	英城四台区	100	63.01%	16.99	89.94	80.78	63.01	-16.30%	可开放
12272	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西粮二台区支003#	400	1.81%	312.76	6.58	7.88	7.24	4.90%	可开放
12273	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	钟台村一台区	400	7.31%	290.77	25.58	25.08	29.23	6.90%	可开放
12274	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	南沟四台区	400	3.85%	304.59	0.49	1	15.41	460.79%	可开放
12275	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西河线019#	400	18.28%	246.88	52.42	67.42	73.12	18.11%	可开放
12276	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	东粮二台区支003#	200	2.49%	155.02	4.26	4.11	4.98	8.12%	可开放
12277	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	东粮四台区干014#	400	3.79%	304.83	34.84	28.83	15.17	-34.01%	可开放
12278	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	叶申二台区支006#	400	4.89%	300.45	15.8	18.25	19.55	11.24%	可开放
12279	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	东粮五台区支005#	400	1.00%	316	3.48	3.72	4	7.21%	可开放
12280	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	前粮站支002#	200	23.41%	113.19	42.32	45.06	46.81	5.17%	可开放
12281	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西感王五台区支002#	200	28.90%	102.2	58.48	60.7	57.8	-0.58%	可开放
12282	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	高峪线	华子峪五台区	100	7.39%	72.61	6.58	6.23	7.39	5.98%	可开放
12283	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西感王三台区005#	400	1.87%	312.53	5.69	6.54	7.47	14.58%	可开放
12284	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西河一台区支007#	200	25.36%	109.28	58.43	51.92	50.72	-6.83%	可开放
12285	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线龙川分075#	200	1.22%	157.57	2.71	2.45	2.43	-5.31%	可开放
12286	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线龙川分089#	200	0.81%	158.39	2	2.05	1.61	-10.28%	可开放
12287	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线041#	100	1.08%	78.92	0.79	0.9	1.08	16.92%	可开放
12288	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线105#	200	3.85%	152.31	14.23	5.86	7.69	-26.49%	可开放
12289	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线116#	200	5.50%	149.01	13.01	11.26	10.99	-8.09%	可开放
12290	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线西南沟分017#	200	7.23%	145.54	9.92	14.61	14.46	20.73%	可开放

12291	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线163#	200	2.86%	154.28	8.68	5.17	5.72	-18.82%	可开放
12292	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线129#	100	7.27%	72.73	7.89	9.19	7.27	-4.01%	可开放
12293	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线柳树一组分010#	200	0.13%	159.74	0.36	0.32	0.26	-15.02%	可开放
12294	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线柳树六组分020#	200	0.78%	158.44	2.2	1.9	1.56	-15.79%	可开放
12295	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线红旗二组分13#	200	0.91%	158.18	2.27	1.75	1.82	-10.46%	可开放
12296	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线070#	200	1.06%	157.89	2.44	3.08	2.11	-7.01%	可开放
12297	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线韩家分韩家二队支015#	200	0.24%	159.53	0.66	0.45	0.47	-15.61%	可开放
12298	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线024#	400	1.17%	315.31	4.58	5.57	4.69	1.19%	可开放
12299	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线刘家分45#	200	1.30%	157.4	2.48	2.08	2.6	2.39%	可开放
12300	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线柳树七组分003#	200	1.20%	157.6	2.55	2.48	2.4	-2.99%	可开放
12301	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线055#	400	0.60%	317.62	2.35	1.86	2.38	0.64%	可开放
12302	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线018#	80	2.10%	62.32	1.57	1.5	1.68	3.44%	可开放
12303	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线刘家分37#	200	0.15%	159.7	0.26	0.24	0.3	7.42%	可开放
12304	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线三发石场分12#	50	0.00%	50	-	-	-	-	可开放
12305	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	刘家五队支34#	200	0.14%	159.72	0.28	0.26	0.28	0.00%	可开放
12306	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线刘家分刘家五队支14#刘家四台区支1#	200	0.97%	158.07	2.15	1.8	1.93	-5.25%	可开放
12307	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家1井1号柱上变压器	50	9.98%	35.01	5.09	5	4.99	-0.99%	可开放
12308	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	葫芦线医院支011左4#变压器	100	2.47%	77.53	-	1.48	2.47	-	可开放
12309	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	果园支06左1#变压器	100	0.23%	79.77	-	0.1	0.23	-	可开放
12310	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	北耿七台区支007#	400	14.16%	263.35	44.62	49.78	56.65	12.68%	可开放

12311	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	碧桂园四期5#箱站变压器	500	0.01%	399.97	-	-	0.03	-	可开放
12312	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	普金园小区箱站1#变压器间隔配电变压器	400	0.03%	319.88	0.13	0.12	0.12	-3.92%	可开放
12313	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	普金园小区箱站2#变压器间隔配电变压器	400	3.84%	304.64	14.82	16.01	15.36	1.81%	可开放
12314	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-8箱站配电变压器	400	11.28%	274.9	29.61	37.96	45.1	23.42%	可开放
12315	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-8箱站配电变压器2	400	7.48%	290.1	20.03	28.05	29.9	22.18%	可开放
12316	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达幸福B箱式变压器1	250	0.30%	199.24	-	-	0.76	-	可开放
12317	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达幸福B箱式变压器	250	0.27%	199.33	87.72	43.76	0.67	-91.26%	可开放
12318	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	御水华城1#厢式变压器	400	14.00%	264.01	48.41	53.48	55.99	7.54%	可开放
12319	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	颐海香城3#站厢式变压器	400	12.39%	270.44	55.49	52.89	49.56	-5.49%	可开放
12320	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	颐海香城5#站厢式变压器	400	13.20%	267.21	51.21	50.37	52.79	1.53%	可开放
12321	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	海城市开发区二台子农贸市场	400	22.27%	230.94	81.98	78.13	89.06	4.23%	可开放
12322	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	开发区铁西二台子住宅楼一期	400	20.46%	238.15	70.65	75.31	81.85	7.63%	可开放
12323	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线火车站分12#变压器1	500	24.38%	278.1	119.96	115.17	121.9	0.81%	可开放
12324	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-2#箱站2#变压器	500	0.05%	399.76	0.2	0.2	0.24	9.54%	可开放
12325	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东甲一台区	200	26.82%	106.37	85.4	53.8	53.63	-20.75%	可开放
12326	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	牛庄兴隆箱式变变压器	200	0.22%	159.56	31.43	21.6	0.44	-88.17%	可开放
12327	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	商行箱式变压器	160	0.84%	126.65	1.47	1.46	1.35	-4.17%	可开放
12328	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	希望宜城开闭站14#楼箱站2#变压器	500	4.83%	375.84	40.28	23.74	24.16	-22.55%	可开放
12329	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	下沟四台区	80	58.91%	16.87	70.16	56.67	47.13	-18.04%	可开放
12330	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	南毛五台分02#柱上变压器	200	8.43%	143.15	12.95	13.31	16.85	14.07%	可开放

12331	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	金家口分南毛三台14#柱上变压器	125	36.97%	53.79	98.86	54.09	46.21	-31.63%	可开放
12332	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	张堡二台分02#柱上变压器	200	34.67%	90.67	57.37	69.23	69.33	9.93%	可开放
12333	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	张堡一台分06#柱上变压器	100	81.47%	0	65.96	73.68	81.47	11.14%	可开放
12334	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	付沟一台分07#柱上变压器	200	19.00%	122.01	49.01	44.62	37.99	-11.96%	可开放
12335	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	百汇香山五期3#箱站1#变压器	500	14.94%	325.32	64.47	68.02	74.68	7.63%	可开放
12336	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	圣阁名苑箱式变压器	400	0.10%	319.61	0.4	0.43	0.39	-1.26%	可开放
12337	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15166比华利小区二期一号箱变变压器	400	5.83%	296.67	12.54	11.24	23.33	36.40%	可开放
12338	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	医院支联通支003#配电柱上变压器	200	25.52%	108.97	52.48	47.87	51.03	-1.39%	可开放
12339	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	蔬菜箱站变压器	315	17.17%	197.9	51.83	57.38	54.1	2.17%	可开放
12340	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	骏都国际小区1#箱站1#变压器	500	4.81%	375.95	27.56	20.5	24.05	-6.58%	可开放
12341	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线55右1#变压器	315	21.74%	183.51	61.24	74.8	68.49	5.75%	可开放
12342	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	马家二台区支004#	200	52.24%	55.52	102.59	100.11	104.48	0.92%	可开放
12343	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	袁家三台区分003#	200	17.67%	124.66	109.98	109.13	35.34	-43.31%	可开放
12344	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	袁家一台区分022#	160	1.38%	125.79	3.07	1.85	2.21	-15.15%	可开放
12345	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	后甘一台区支005#	80	88.68%	0	70.34	69.76	70.94	0.43%	可开放
12346	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	杨相四台区干007#	100	57.45%	22.55	54.69	50.83	57.45	2.49%	可开放
12347	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	新立果园分002#	200	6.66%	146.69	75.92	13.6	13.31	-58.13%	可开放
12348	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	双庙分083#	100	55.34%	24.66	44.03	47.88	55.34	12.11%	可开放
12349	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫五台区支003#	50	11.00%	34.5	79.72	73.75	5.5	-73.73%	可开放
12350	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	苏马一台区分013#	200	3.93%	152.14	7.22	8.03	7.86	4.34%	可开放

12351	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线016#	100	79.94%	0.06	71. 31	68. 01	79. 94	5.88%	可开放
12352	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	向阳分006#	400	9.86%	280.55	36. 16	42. 32	39. 45	4.45%	可开放
12353	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	玉白六台区支002#	100	27.97%	52.03	35. 24	33. 8	27. 97	-10.91%	可开放
12354	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	马脖一台区分005#	100	38.58%	41.42	51. 05	45. 5	38. 58	-13.07%	可开放
12355	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	化肥线	化肥线10#	250	0.60%	198.49	71. 52	1. 41	1. 51	-85.47%	可开放
12356	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15211南湖绿洲小区7#箱变变压器	500	1.59%	392.04	7	7. 2	7. 96	6.64%	可开放
12357	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	西三线28+1#柱上变压器	200	1.27%	157.47	1. 46	1. 8	2. 53	31.64%	可开放
12358	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	代南一线响堂分45左5#柱上变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
12359	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	安村小区箱站变压器	200	14.87%	130.27	27. 98	31. 7	29. 73	3.08%	可开放
12360	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	水田分2#	50	27.86%	26.07	31. 01	13. 7	13. 93	-32.98%	可开放
12361	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	南二级提分1#	50	7.86%	36.07	3. 4	3. 41	3. 93	7.51%	可开放
12362	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	金汇佳园开闭站1#住宅箱站配电变压器	500	0.03%	399.83	0. 08	0. 1	0. 17	45.77%	可开放
12363	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	设施农业干（西新）13#	160	0.21%	127.67	0. 89	0. 76	0. 33	-39.11%	可开放
12364	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线67左1#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
12365	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	金汇佳园开闭站2#住宅箱站配电变压器	500	0.04%	399.8	0. 27	0. 19	0. 2	-13.93%	可开放
12366	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新干29#	400	16.29%	254.84	0. 17	0. 17	65. 16	1857.79%	可开放
12367	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	靛海金科三期1#箱站配电变压器	500	0.05%	399.75	0. 2	0. 24	0. 25	11.80%	可开放
12368	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	金汇佳园开闭站3#网点箱站配电变压器	630	2.79%	486.45	0. 13	0. 13	17. 55	1061.90%	可开放
12369	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	东新干移动分5#	50	4.38%	37.81	1. 54	1. 74	2. 19	19.25%	可开放
12370	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	靛海金科三期2#箱站配电变压器	500	0.05%	399.76	0. 18	0. 23	0. 24	15.47%	可开放

12371	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西小支29左4右1	200	41.47%	77.07	87.99	97.91	82.93	-2.92%	可开放
12372	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	洪成分1#	200	1.78%	156.44	7.21	5.53	3.56	-29.73%	可开放
12373	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	靛海金科三期3#箱站配 电变压器	400	2.18%	311.29	0.09	0.11	8.71	883.76%	可开放
12374	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	靛海金科三期4#箱站配 电变压器	400	0.04%	319.83	0.1	0.14	0.17	30.38%	可开放
12375	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	芳草明珠箱变配电变压器	630	3.13%	484.28	17	22.1	19.72	7.70%	可开放
12376	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	南台二中1#箱变配电变 压器	315	12.04%	214.06	48.97	59.33	37.94	-11.98%	可开放
12377	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	南台二中2#箱变配电变 压器	315	0.15%	251.53	0.27	0.41	0.47	31.94%	可开放
12378	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线27左8金帝家园 1#变压器	500	0.13%	399.36	0.57	0.6	0.64	5.96%	可开放
12379	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线27左8金帝家园 2#变压器	500	0.11%	399.44	36.59	0.49	0.56	-87.63%	可开放
12380	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线27左8金帝家园 3#变压器	315	0.17%	251.46	0.39	0.49	0.54	17.67%	可开放
12381	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山六期B地块配 电室1#住宅变压器	500	3.31%	383.44	-	0.06	16.56	-	可开放
12382	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山六期B地块配 电室2#住宅变压器	500	2.66%	386.7	-	0.06	13.3	-	可开放
12383	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山六期B地块配 电室3#住宅变压器	500	3.47%	382.63	-	0.06	17.37	-	可开放
12384	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山六期B地块配 电室4#住宅变压器	500	3.91%	380.44	-	0.07	19.56	-	可开放
12385	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山六期B地块配 电室5#住宅变压器	500	0.01%	399.94	-	0.03	0.06	-	可开放
12386	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山六期B地块配 电室6#网点变压器	500	2.70%	386.5	-	0.06	13.5	-	可开放
12387	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	他山干前卜三台区文 013#柱上变压器	100	7.17%	72.83	1.46	7.07	7.17	121.61%	可开放
12388	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	薛家四台区干002#	200	2.31%	155.39	3.94	3.9	4.61	8.17%	可开放
12389	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	预制件分9右8#	200	0.78%	158.44	79.82	76.24	1.56	-86.02%	可开放
12390	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	热能分56左5右7#杨寨 村二台区	100	55.19%	24.81	44.25	52.51	55.19	11.68%	可开放

12391	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线038#	400	6.75%	292.99	56.39	68.91	27.01	-30.79%	可开放
12392	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线7162单元	刘洋井分55#柱上变压器	100	2.68%	77.32	2.37	2.35	2.68	6.34%	可开放
12393	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线7162单元	袁家井分1#柱上变压器	100	1.22%	78.78	1.31	1.24	1.22	-3.50%	可开放
12394	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	关沙分8右3#变压器	400	4.61%	301.56	-	-	18.44	-	可开放
12395	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	水田支21#柱上变压器	50	7.50%	36.25	4.67	5.1	3.75	-10.39%	可开放
12396	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	水田支29#柱上变压器	50	7.70%	36.15	3.72	3.45	3.85	1.73%	可开放
12397	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	纺织一线58右1#	200	0.38%	159.25	0.89	0.87	0.75	-8.20%	可开放
12398	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	前石分27#	400	0.09%	319.63	0.29	0.27	0.37	12.95%	可开放
12399	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石十二台区柱上变压器	100	0.80%	79.2	0.79	0.71	0.8	0.63%	可开放
12400	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分响北支31左14左9#柱上变压器	400	5.86%	296.55	34.19	26.3	23.45	-17.18%	可开放
12401	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东白石二台区	200	8.88%	142.25	17.37	19.1	17.75	1.09%	可开放
12402	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石十一台区柱上变压器	100	0.26%	79.74	1.79	0.23	0.26	-61.89%	可开放
12403	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	代南一线响堂分2左1#柱上变压器	400	0.18%	319.29	0.76	0.78	0.71	-3.35%	可开放
12404	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矸砂线	矸砂线066#	200	14.91%	130.19	19.84	22.75	29.81	22.58%	可开放
12405	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线7162单元	刘洋井分5#-袁家井分32#柱上变压器	50	4.90%	37.55	2.52	3.97	2.45	-1.40%	可开放
12406	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台北井支12#柱上变压器	50	9.00%	35.5	4.32	4.44	4.5	2.06%	可开放
12407	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线7162单元	刘洋井分5#-袁家井分14#柱上变压器	50	8.30%	35.85	3.55	4.26	4.15	8.12%	可开放
12408	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	屯东线南沟三台区	200	0.23%	159.55	-	-	0.45	-	可开放
12409	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	排水线7162单元	刘洋井分5#-袁家井分10#柱上变压器	100	1.63%	78.37	1.61	1.84	1.63	0.62%	可开放
12410	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台北井支30#柱上变压器	100	1.85%	78.15	1.74	1.84	1.85	3.11%	可开放

12411	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子十四队机井干1#	100	67.98%	12.02	-	20.68	67.98	-	可开放
12412	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子七队机井干2#	50	0.04%	39.98	-	0.03	0.02	-	可开放
12413	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	雅圣B站1#变压器	400	0.24%	319.05	43.34	42.17	0.95	-85.19%	可开放
12414	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台井支50#柱上变压器	50	7.32%	36.34	4.35	3.42	3.66	-8.27%	可开放
12415	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台井支41#柱上变压器	50	8.80%	35.6	3.8	3.99	4.4	7.61%	可开放
12416	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村里支17#柱上变压器	400	12.28%	270.89	44.24	43.71	49.11	5.36%	可开放
12417	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台北井支43#柱上变压器	50	5.20%	37.4	8.95	6.51	2.6	-46.10%	可开放
12418	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台井支34#柱上变压器	100	0.84%	79.16	0.9	0.85	0.84	-3.39%	可开放
12419	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里分38#柱上变压器	400	8.06%	287.75	47.75	36.64	32.25	-17.82%	可开放
12420	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	春风苑B箱式变1#变压器	400	0.09%	319.65	36.76	32.83	0.35	-90.24%	可开放
12421	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台线古城井支3#柱上变压器	50	0.04%	39.98	0.02	0.03	0.02	0.00%	可开放
12422	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	秦家一台区分001#	400	0.78%	316.9	115.08	72.29	3.1	-83.59%	可开放
12423	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分11左3#柱上变压器-2	400	0.88%	316.48	16.65	5.65	3.52	-54.02%	可开放
12424	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	屯东线134左2#变压器	400	0.36%	318.58	-	-	1.42	-	可开放
12425	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分30#柱上变压器-2	400	0.16%	319.38	25.39	22.37	0.62	-84.37%	可开放
12426	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台线古城井支16#柱上变压器	50	0.02%	39.99	4.28	4.06	0.01	-95.17%	可开放
12427	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东白石三台区	400	0.12%	319.53	1.16	0.91	0.47	-36.35%	可开放
12428	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	袁家二台区支005#	400	0.24%	319.06	108.19	106.42	0.94	-90.68%	可开放
12429	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	后古线	西古线后古分10左3#变压器	400	11.84%	272.63	48.5	55.68	47.37	-1.17%	可开放
12430	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东房身二台区	400	1.85%	312.59	5.63	11.55	7.41	14.72%	可开放

12431	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台线古城井支10#柱上变压器	50	2.20%	38.9	5.73	3.9	1.1	-56.19%	可开放
12432	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东房身三台区	200	8.47%	143.07	66	54.39	16.93	-49.35%	可开放
12433	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	袁家四台区分005	400	0.80%	316.79	85.95	83.73	3.21	-80.67%	可开放
12434	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	前郭四台区	200	1.01%	157.99	51.79	42.35	2.01	-80.30%	可开放
12435	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线西园支23#	200	22.13%	115.74	31.92	43.09	44.26	17.75%	可开放
12436	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线和平分23左4#	200	12.66%	134.69	21.97	25.35	25.31	7.33%	可开放
12437	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	齐沙二台区	200	5.84%	148.33	9.61	10.99	11.67	10.20%	可开放
12438	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘泉六台区支011#	200	20.79%	118.43	51.5	48.14	41.57	-10.16%	可开放
12439	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	管饭五台区分005#	400	2.97%	308.11	22.18	22.38	11.89	-26.78%	可开放
12440	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	苏马一台区分004#	200	2.99%	154.03	7.53	8.32	5.97	-10.96%	可开放
12441	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒八台区分001#	400	4.36%	302.57	14.57	15.87	17.43	9.38%	可开放
12442	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	双庙分035#	200	1.06%	157.89	4.79	4.02	2.11	-33.63%	可开放
12443	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	周小八台区支003#	100	13.59%	66.41	18.03	13.79	13.59	-13.18%	可开放
12444	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	三台村三台区干001#	200	2.30%	155.4	8.43	9.11	4.6	-26.13%	可开放
12445	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	茶炉厂干025#	50	1.28%	39.36	9.21	8.81	0.64	-73.64%	可开放
12446	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	头道二台区	100	36.86%	43.14	37.21	38.93	36.86	-0.47%	可开放
12447	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	古城二台区分006#	200	1.97%	156.06	25.42	25.89	3.94	-60.63%	可开放
12448	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭七台区	100	7.53%	72.47	24.64	9.68	7.53	-44.72%	可开放
12449	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	古城干085#	400	0.73%	317.07	95.03	77.62	2.93	-82.44%	可开放
12450	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线34左4#变压器	200	0.45%	159.1	0.84	0.71	0.9	3.51%	可开放

12451	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	山水六台区干010#	400	1.68%	313.28	112.04	90.64	6.72	-75.51%	可开放
12452	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	钟台分15右2#柱上变压器	100	62.78%	17.22	54.43	63.59	62.78	7.40%	可开放
12453	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	李卜三队区	100	59.94%	20.06	32.05	49.32	59.94	36.76%	可开放
12454	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	古家一台区分003#	200	5.06%	149.88	124.77	94.76	10.12	-71.52%	可开放
12455	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线093#	400	3.44%	306.26	9.2	9.16	13.74	22.21%	可开放
12456	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	古家三台区分010#	200	1.51%	156.99	33.59	16.99	3.01	-70.07%	可开放
12457	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘泉分012#	400	8.60%	285.61	31.92	32.92	34.39	3.80%	可开放
12458	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	三道一台区支003#	400	13.79%	264.85	108.3	108.88	55.15	-28.64%	可开放
12459	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	东汤四台区	100	5.32%	74.68	3.75	4.4	5.32	19.11%	可开放
12460	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	大堡干004#	400	2.22%	311.12	32.09	40.63	8.88	-47.40%	可开放
12461	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	鸿昌房地产二期箱站变压器	500	2.80%	386	0.03	0.06	14	2060.25%	可开放
12462	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	鸿昌房地产箱站变压器	400	0.02%	319.91	0.08	0.08	0.09	6.07%	可开放
12463	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线054#	400	0.36%	318.56	2.37	1.65	1.44	-22.05%	可开放
12464	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线西南沟分002#	200	1.20%	157.61	4.13	3.6	2.39	-23.93%	可开放
12465	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线罗过沟分027#	200	23.90%	112.21	59.69	56.62	47.79	-10.52%	可开放
12466	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代广场小区1箱变（住宅）1#变压器间隔配电变压器	500	0.06%	399.7	0.22	0.43	0.3	16.77%	可开放
12467	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代广场小区1箱变（住宅）2#变压器间隔配电变压器	500	0.04%	399.79	0.17	0.23	0.21	11.14%	可开放
12468	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代广场小区1箱变（网点）3#变压器间隔配电变压器	500	0.04%	399.79	0.16	0.21	0.21	14.56%	可开放
12469	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代广场小区1箱变（住宅）4#变压器间隔配电变压器	500	1.76%	391.19	0.06	0.07	8.81	1111.75%	可开放
12470	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	锦绣晓苑小区箱变变压器间隔	400	4.41%	302.36	0.13	0.15	17.64	1064.87%	可开放

12471	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦10#地理变压器	630	4.62%	474.91	0. 1	0. 13	29. 09	1605.58%	可开放
12472	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前坎一队分005#变压器	200	47.89%	64.23	78. 07	79	95. 77	10.76%	可开放
12473	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前坎一队分018#变压器	315	0.09%	251.72	0. 27	0. 26	0. 28	1.84%	可开放
12474	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	福安分16	50	37.58%	21.21	14. 7	14. 56	18. 79	13.06%	可开放
12475	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭三台区	100	90.96%	0	69. 14	80. 12	90. 96	14.70%	可开放
12476	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	黄金一台区	160	27.46%	84.07	37. 9	39. 49	43. 93	7.66%	可开放
12477	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	柳官村一台区	160	1.10%	126.24	1. 4	1. 32	1. 76	12.12%	可开放
12478	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	接文企业线	企业线022#变压器	200	1.26%	157.49	2. 11	2. 28	2. 51	9.07%	可开放
12479	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	接文企业线	接文干004#变压器	200	38.47%	83.07	111. 66	59. 2	76. 93	-17.00%	可开放
12480	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	接文企业线	胡家干008#变压器	80	47.51%	25.99	39. 45	27. 1	38. 01	-1.84%	可开放
12481	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东甲二台区	400	5.85%	296.6	37. 23	31. 77	23. 4	-20.72%	可开放
12482	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	英城二台区	400	0.07%	319.71	17. 99	15. 08	0. 29	-87.30%	可开放
12483	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	山咀大队干001#	200	10.76%	138.48	64. 04	23. 31	21. 52	-42.03%	可开放
12484	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红六组秦干002#	200	22.63%	114.74	86. 25	38. 98	45. 26	-27.56%	可开放
12485	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘泉七台区支003#	200	7.42%	145.16	11. 3	13. 07	14. 84	14.60%	可开放
12486	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	前甘二台区支002#	50	8.72%	35.64	26. 96	3. 64	4. 36	-59.79%	可开放
12487	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	邓台二台区支003#	100	37.31%	42.69	38. 89	38. 44	37. 31	-2.05%	可开放
12488	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干40右6#变压器	200	2.92%	154.16	-	0. 11	5. 84	-	可开放
12489	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高分39#变压器东高2台区（局属）	200	4.13%	151.74	8. 54	8. 36	8. 26	-1.65%	可开放
12490	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	农大分019右6#变压器	400	6.85%	292.62	18. 83	23. 43	27. 38	20.58%	可开放

12491	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期1#B住宅变压器	630	3.36%	482.86	0.17	0.14	21.14	1015.14%	可开放
12492	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期2#B住宅变压器	500	5.36%	373.22	0.24	0.15	26.78	956.33%	可开放
12493	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期3#B网点变压器	630	0.00%	503.99	0.01	0.01	0.01	0.00%	可开放
12494	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期4#B网点变压器	400	0.08%	319.7	0.27	0.3	0.3	5.41%	可开放
12495	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期5#B网点变压器	500	0.05%	399.73	0.1	0.11	0.27	64.32%	可开放
12496	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高分17#变压器东高4台区（局属）左	400	0.19%	319.25	0.59	0.72	0.75	12.75%	可开放
12497	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线145#变压器	100	3.22%	76.78	40.17	3.02	3.22	-71.69%	可开放
12498	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后公八队干006#变压器	50	15.96%	32.02	6.97	6.08	7.98	7.00%	可开放
12499	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	后公2队分03#变压器后公2台区（局属）	100	18.66%	61.34	23.62	17.76	18.66	-11.12%	可开放
12500	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期6#B住宅变压器	630	0.04%	503.75	0.17	0.22	0.25	21.27%	可开放
12501	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期7#B住宅变压器	630	0.03%	503.81	0.15	0.2	0.19	12.55%	可开放
12502	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期8#B住宅变压器	630	4.07%	478.37	0.14	0.19	25.63	1253.04%	可开放
12503	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期9#B网点变压器	630	0.01%	503.96	0.03	0.04	0.04	15.47%	可开放
12504	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南二线	剑桥郡二期10#B网点变压器	630	1.43%	494.96	0.05	0.06	9.04	1244.62%	可开放
12505	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	东学干34左3#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
12506	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红六组秦干002左1#变压器	200	3.71%	152.59	-	0.11	7.41	-	可开放
12507	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	新立干73#变压器	200	2.81%	154.38	5.44	3.82	5.62	1.64%	可开放
12508	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	金坨4队分10#变压器	200	2.36%	155.29	5.34	4.84	4.71	-6.08%	可开放
12509	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	腰岭四台区	200	34.02%	91.97	68.63	63.03	68.03	-0.44%	可开放
12510	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	淮泡二队分006#淮泡二台区	200	6.65%	146.71	14.19	13.63	13.29	-3.22%	可开放

12511	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	红星一台区	200	9.82%	140.36	24. 82	19. 09	19. 64	-11.05%	可开放
12512	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安九台区	400	11.79%	272.86	61. 48	48. 37	47. 14	-12.44%	可开放
12513	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵线房身四台区	400	0.09%	319.65	-	-	0. 35	-	可开放
12514	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	金坨6队干55#变压器金坨6台区（局属）	200	0.15%	159.7	0. 35	0. 31	0. 3	-7.42%	可开放
12515	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	望台农贸市场照明	400	6.07%	295.74	23. 38	23. 46	24. 26	1.86%	可开放
12516	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	岭夹四台区	200	3.83%	152.34	9. 96	8. 8	7. 66	-12.30%	可开放
12517	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	石门四台区	400	2.04%	311.85	5. 49	7. 5	8. 15	21.84%	可开放
12518	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	淮泡一对于20#淮泡一台区	400	0.35%	318.6	1. 48	1. 57	1. 4	-2.74%	可开放
12519	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿四台区变压器	400	0.68%	317.29	2. 02	2. 08	2. 71	15.83%	可开放
12520	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	丁家三队支07#变压器	400	0.60%	317.61	2. 32	1. 97	2. 39	1.50%	可开放
12521	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印大队	200	2.20%	155.6	88. 77	28. 36	4. 4	-77.74%	可开放
12522	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	官草一台区变压器	400	0.72%	317.14	2. 86	2. 72	2. 86	0.00%	可开放
12523	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英二线	英不落四台区	200	7.46%	145.09	101. 7	43. 68	14. 91	-61.71%	可开放
12524	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石干052#变压器	400	0.05%	319.79	0. 19	0. 18	0. 21	5.13%	可开放
12525	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印三队	400	0.40%	318.39	55. 31	76. 29	1. 61	-82.94%	可开放
12526	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印五队	200	1.73%	156.54	69. 47	89. 48	3. 46	-77.68%	可开放
12527	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王石街道二台区	160	0.38%	127.4	0. 52	0. 58	0. 6	7.42%	可开放
12528	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿七台区变压器	400	0.65%	317.4	2. 09	2. 23	2. 6	11.54%	可开放
12529	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石六队支002#变压器	200	4.98%	150.05	9. 55	8. 19	9. 95	2.07%	可开放
12530	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	双龙小区箱式变压器	250	17.36%	156.6	37. 55	30. 78	43. 4	7.51%	可开放

12531	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	王石油坊箱式变1#变压器	250	38.11%	104.73	68.63	82.52	95.27	17.82%	可开放
12532	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	新东部队A箱式变1#变压器	400	0.07%	319.72	0.26	0.31	0.28	3.77%	可开放
12533	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	新东部队B箱式变变压器	315	11.22%	216.67	31.28	33.41	35.33	6.28%	可开放
12534	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印六队	200	1.47%	157.06	72.05	79.63	2.94	-79.80%	可开放
12535	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	曹堡线南毛一台分001#变压器	400	4.64%	301.46	84.08	71.45	18.54	-53.04%	可开放
12536	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石七队支005#变压器	200	5.76%	148.49	8.72	7.62	11.51	14.89%	可开放
12537	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台五台区变压器	200	0.23%	159.55	0.39	0.44	0.45	7.42%	可开放
12538	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	小凌泡分017#变压器	200	4.85%	150.3	7.49	6.75	9.7	13.80%	可开放
12539	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前湖二队干008#变压器	400	0.75%	317.01	2.23	2.27	2.99	15.79%	可开放
12540	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台一台区变压器	400	0.08%	319.7	2.45	3.01	0.3	-65.01%	可开放
12541	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线张嘴干41右23#变压器	400	1.75%	313.02	46.47	57.3	6.98	-61.24%	可开放
12542	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印七队	200	7.36%	145.29	66.86	73.94	14.71	-53.09%	可开放
12543	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	后双二队分12#变压器	200	2.44%	155.13	2.8	3.35	4.87	31.88%	可开放
12544	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印八队	200	2.26%	155.49	64.93	64.84	4.51	-73.64%	可开放
12545	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印十队	200	0.10%	159.81	107.24	85.72	0.19	-95.79%	可开放
12546	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印十一队	100	1.11%	78.89	6.66	7.64	1.11	-59.18%	可开放
12547	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印十二队	200	1.11%	157.78	60.31	63.41	2.22	-80.81%	可开放
12548	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线163#变压器	50	8.16%	35.92	3.98	3.39	4.08	1.25%	可开放
12549	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响四台区	50	0.36%	39.82	4.37	2.73	0.18	-79.70%	可开放
12550	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	前双二队分11#变压器	200	0.30%	159.4	0.71	0.5	0.6	-8.07%	可开放

12551	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	后公一队干002#变压器 后公1台区（局属）	400	0.62%	317.52	2. 03	2. 04	2. 48	10.53%	可开放
12552	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高分20#变压器东高3 台区（局属）	100	13.97%	66.03	9. 57	12. 26	13. 97	20.82%	可开放
12553	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东甲加工厂干19#变压器	200	0.13%	159.74	-	-	0. 26	-	可开放
12554	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	新昌线043#	400	0.16%	319.35	0. 57	0. 65	0. 65	6.79%	可开放
12555	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前坎三分7#变压器	400	1.07%	315.73	3. 9	3. 67	4. 27	4.64%	可开放
12556	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	水泉五台区	50	88.80%	0	83. 04	42. 46	44. 4	-26.88%	可开放
12557	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线王官分24#	400	8.19%	287.26	25. 77	31. 3	32. 74	12.72%	可开放
12558	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线081#变压器	200	2.20%	155.61	1. 98	2. 75	4. 39	48.90%	可开放
12559	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线055#	200	0.31%	159.39	0. 31	0. 61	0. 61	40.28%	可开放
12560	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	东腰二台区	200	4.99%	150.03	93. 15	32. 79	9. 97	-67.28%	可开放
12561	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线铁石干前铁分 21#	200	3.75%	152.5	6. 24	6. 56	7. 5	9.63%	可开放
12562	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	东腰一台区	200	9.90%	140.2	81. 12	81. 55	19. 8	-50.60%	可开放
12563	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线059右7#	100	57.22%	22.78	80. 71	89. 87	57. 22	-15.80%	可开放
12564	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	白蒿八队分06#变压器	100	1.54%	78.46	1. 25	1. 37	1. 54	11.00%	可开放
12565	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	大沟分18#	200	6.11%	147.78	50. 65	55. 48	12. 22	-50.88%	可开放
12566	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	单家于刘干于刘二队分 001#柱上变压器	400	0.78%	316.9	3. 29	3. 13	3. 1	-2.93%	可开放
12567	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南海线	韩家分1右1#	400	0.12%	319.53	0. 63	0. 66	0. 47	-13.63%	可开放
12568	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前军二线	张胡一台区	200	1.22%	157.57	2. 79	3. 13	2. 43	-6.67%	可开放
12569	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线134#变压器	200	24.22%	111.57	39. 69	42. 96	48. 43	10.46%	可开放
12570	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	前道分31#	100	20.77%	59.23	23. 09	18. 5	20. 77	-5.16%	可开放

12571	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石三队分005#变压器	200	0.09%	159.83	0. 2	0. 2	0. 17	-7.80%	可开放
12572	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南生线	南生线025#	160	32.64%	75.77	43. 29	33. 83	52. 23	9.84%	可开放
12573	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	金坑分43#柱上变压器 金坑二台区	200	28.17%	103.66	139. 54	56. 22	56. 34	-36.46%	可开放
12574	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家3队干10变压器	100	15.33%	64.67	12. 89	11. 62	15. 33	9.05%	可开放
12575	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	铁路支6右2#	400	1.89%	312.45	7. 23	7. 43	7. 55	2.19%	可开放
12576	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	三大干032#	100	7.65%	72.35	31. 46	4. 89	7. 65	-50.69%	可开放
12577	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	前坨子干07#变压器	200	16.47%	127.07	28. 51	28. 06	32. 93	7.47%	可开放
12578	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇六台区	100	20.13%	59.87	37. 68	33. 51	20. 13	-26.91%	可开放
12579	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	农业线二道九台区 003#	80	12.40%	54.08	8. 62	9. 45	9. 92	7.28%	可开放
12580	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前公二队干002#变压器	100	20.50%	59.5	17. 77	24. 41	20. 5	7.41%	可开放
12581	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	山城子五台区变压器	100	62.84%	17.16	41. 09	53. 4	62. 84	23.67%	可开放
12582	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	英南二台区分027#	200	2.73%	154.54	16. 62	16. 24	5. 46	-42.68%	可开放
12583	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	向阳村台	200	26.22%	107.57	24. 14	54. 56	52. 43	47.37%	可开放
12584	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	宝山二台区支005#	200	0.12%	159.76	0. 32	0. 26	0. 24	-13.40%	可开放
12585	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	杨相二台区干010#	400	0.85%	316.62	3. 44	4. 49	3. 38	-0.88%	可开放
12586	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	陈家四台区	200	1.31%	157.39	4. 5	3. 75	2. 61	-23.84%	可开放
12587	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	腰屯五台区	200	7.04%	145.92	14. 33	12. 89	14. 08	-0.88%	可开放
12588	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	下甸一台区	400	1.14%	315.45	4. 09	4. 31	4. 55	5.47%	可开放
12589	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	张仙峪二台区	200	0.34%	159.33	0. 64	0. 67	0. 67	2.32%	可开放
12590	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	张仙峪三台区	100	14.44%	65.56	16. 31	12. 66	14. 44	-5.91%	可开放

12591	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	达道二台区	315	1.56%	247.08	1. 67	3. 36	4. 92	71.64%	可开放
12592	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺六台区	200	1.91%	156.18	4. 08	4. 23	3. 82	-3.24%	可开放
12593	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连二队干008#变压器 达连2台区（局属）	200	3.65%	152.71	6. 52	7. 96	7. 29	5.74%	可开放
12594	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	铁岭一台区变压器	200	52.50%	55	85. 01	130. 19	105	11.14%	可开放
12595	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	铁岭分32#	100	86.52%	0	87. 08	78. 77	86. 52	-0.32%	可开放
12596	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	新河二台分07#	100	24.89%	55.11	26. 63	22. 42	24. 89	-3.32%	可开放
12597	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连一队干1#变压器达 连1台区（局属）	200	5.94%	148.13	11. 26	13. 36	11. 87	2.67%	可开放
12598	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	小卜三台区	80	1.34%	62.93	15. 43	0. 57	1. 07	-73.67%	可开放
12599	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线110右11#柱上变 压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
12600	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-7箱站配电 变压器01	500	5.39%	373.03	17. 73	21. 69	26. 97	23.33%	可开放
12601	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-7箱站配电 变压器02	500	2.57%	387.16	10. 36	10. 5	12. 84	11.33%	可开放
12602	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线119右4#柱上变 压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
12603	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线55右18#柱上变 压器	50	0.00%	50	-	-	-	-	可开放
12604	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-6箱站配电 变压器01	500	6.65%	366.76	29. 4	34. 59	33. 24	6.33%	可开放
12605	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-6箱站配电 变压器02	500	6.03%	369.83	21. 05	25. 06	30. 17	19.72%	可开放
12606	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-5箱站配电 变压器01	400	6.81%	292.75	27. 78	30. 74	27. 25	-0.96%	可开放
12607	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-5箱站配电 变压器02	400	8.81%	284.75	25	30. 45	35. 25	18.74%	可开放
12608	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	金域嘉园小区2#箱站配 电变压器	500	11.81%	340.93	31. 49	36	59. 07	36.96%	可开放
12609	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	金域嘉园小区1#箱变配 电变压器	500	3.48%	382.6	15. 14	16. 53	17. 4	7.20%	可开放
12610	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15176永安二期回迁小 区2#箱变变压器（居 民）	500	7.42%	362.88	25. 22	33. 79	37. 12	21.32%	可开放

12611	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	孟官三台区	100	98.19%	0	75.88	95.05	98.19	13.75%	可开放
12612	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	王官线梨树三台区	100	62.40%	17.6	-	-	62.4	-	可开放
12613	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	八家二台区支14#柱上变压器	200	2.39%	155.23	2.31	2.6	4.77	43.70%	可开放
12614	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	葫芦线兴隆支006#配电柱上变压器	400	4.44%	302.26	15.52	15.35	17.74	6.91%	可开放
12615	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	前柳二台区	400	2.62%	309.52	7.12	10.29	10.48	21.32%	可开放
12616	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后牛分014#变压器左	200	7.65%	144.71	12.9	12.67	15.29	8.87%	可开放
12617	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方线058#	400	0.42%	318.31	1.73	1.62	1.69	-1.16%	可开放
12618	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线009#变压器	200	4.84%	150.33	9.23	9.76	9.67	2.36%	可开放
12619	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家一队分006#变压器	200	20.05%	119.91	33.85	33.04	40.09	8.83%	可开放
12620	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前公村干003#变压器	100	8.87%	71.13	8.26	10.75	8.87	3.63%	可开放
12621	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后坎一队分002#变压器	200	2.66%	154.69	3.99	3.59	5.31	15.36%	可开放
12622	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	三大干043#	100	7.90%	72.1	14.41	18.11	7.9	-25.96%	可开放
12623	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	东新水田种植小区012#柱上变压器	100	0.00%	80	0.01	0.01	0	-100.00%	可开放
12624	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	二甲干033#变压器	200	0.28%	159.44	0.5	0.49	0.56	5.83%	可开放
12625	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线左干09#	200	4.87%	150.26	8.76	5.59	9.74	5.45%	可开放
12626	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	新胜箱站变压器	315	11.69%	215.17	36.45	39.03	36.83	0.52%	可开放
12627	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马七台分02#	200	3.45%	153.1	6.54	6.96	6.9	2.72%	可开放
12628	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西三千西三照明分001#变压器	200	5.75%	148.5	9.13	8.47	11.5	12.23%	可开放
12629	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西三千西三照明分008#变压器	200	12.28%	135.44	15.6	14.89	24.56	25.47%	可开放
12630	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西三千022#变压器	250	26.01%	134.97	47.86	52.43	65.03	16.57%	可开放

12631	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	三道6台支10#	200	2.67%	154.67	3. 27	4. 89	5. 33	27.67%	可开放
12632	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分37右13# 变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
12633	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	单家一队005#	100	28.41%	51.59	34. 45	30. 99	28. 41	-9.19%	可开放
12634	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线右干08#	200	2.19%	155.63	4. 09	3. 95	4. 37	3.37%	可开放
12635	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	荒地干019右5右10#柱 上变压器	200	0.55%	158.9	0. 77	0. 92	1. 1	19.52%	可开放
12636	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎大棚017#	100	15.44%	64.56	25. 03	13. 61	15. 44	-21.46%	可开放
12637	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	瑞亚合作社变压器	80	0.70%	63.44	6. 36	7. 45	0. 56	-70.33%	可开放
12638	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后湖四队分006#变压器	200	0.16%	159.68	0. 3	0. 37	0. 32	3.28%	可开放
12639	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	宏泰小区箱式变变压器	315	0.13%	251.59	0. 32	0. 32	0. 41	13.19%	可开放
12640	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线开河干15#变 压器	100	16.40%	63.6	55. 89	70. 76	16. 4	-45.83%	可开放
12641	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	套里一队干004#变压器	50	8.20%	35.9	3. 26	3. 57	4. 1	12.15%	可开放
12642	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	黄士分26左3左2	200	14.97%	130.07	4. 39	32. 21	29. 93	161.11%	可开放
12643	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	东新养殖小区2变压器	200	1.29%	157.43	1. 05	1. 07	2. 57	56.45%	可开放
12644	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	西新养殖小区6	80	79.85%	0.12	84. 42	83. 37	63. 88	-13.01%	可开放
12645	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	杨相六台区柱上变压器	200	0.16%	159.68	0. 35	0. 34	0. 32	-4.38%	可开放
12646	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干88右1	200	19.09%	121.83	60. 53	62. 73	38. 17	-20.59%	可开放
12647	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	陈家五台区柱上变压器	200	0.08%	159.84	0. 16	0. 19	0. 16	0.00%	可开放
12648	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	祝家四台区	200	52.29%	55.42	91. 45	90. 8	104. 58	6.94%	可开放
12649	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干71右10右1	80	67.09%	10.33	36. 79	39. 09	53. 67	20.78%	可开放
12650	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海在市箭楼回迁区1#箱 站变压器	630	0.02%	503.86	0. 13	0. 14	0. 14	3.77%	可开放

12651	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区4#箱站变压器	500	0.04%	399.79	0.19	0.21	0.21	5.13%	可开放
12652	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线左干45#	200	41.65%	76.71	128.01	74.44	83.29	-19.34%	可开放
12653	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马六台分03#	100	55.56%	24.44	79.04	60.52	55.56	-16.16%	可开放
12654	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线红旗三台区	80	4.93%	60.06	73.01	39.57	3.94	-76.77%	可开放
12655	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线红旗一台区	100	56.05%	23.95	60.22	70.27	56.05	-3.52%	可开放
12656	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线126#	100	54.01%	25.99	48	44.76	54.01	6.08%	可开放
12657	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线韩家分037#	20	12.20%	13.56	5.02	2.51	2.44	-30.28%	可开放
12658	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	意合一台区004#	200	10.87%	138.26	16.47	16.81	21.74	14.89%	可开放
12659	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	唐家二台区03#	100	84.39%	0	79.54	70.03	84.39	3.00%	可开放
12660	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	新河一台分04#	100	76.95%	3.05	67.25	66.47	76.95	6.97%	可开放
12661	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	仙里干93#	50	14.92%	32.54	5.71	6.19	7.46	14.30%	可开放
12662	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15053万福园中园小区1#变压器（居民）	400	14.52%	261.94	31.56	73.69	58.06	35.63%	可开放
12663	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15054万福园中园小区2#变压器（居民）	500	12.84%	335.78	30.36	33.44	64.22	45.44%	可开放
12664	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15057万福园中园小区5#变压器（网点）	400	5.52%	297.93	16.56	18.97	22.07	15.44%	可开放
12665	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	祥和人家小区3#箱变（网点）	400	0.06%	319.75	0.21	0.27	0.25	9.11%	可开放
12666	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	祥和人家小区4#箱变（居民）	500	10.48%	347.61	33.65	29.32	52.39	24.78%	可开放
12667	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	祥和人家小区5#箱变（网点）	400	2.38%	310.5	9.36	8.53	9.5	0.75%	可开放
12668	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	华泰金都小区2#箱变（居民）	400	6.04%	295.85	19.72	21.21	24.15	10.66%	可开放
12669	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15085华源名居小区1#变压器（居民）	500	8.12%	359.41	38.77	33.09	40.59	2.32%	可开放
12670	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15088华源名居小区4#变压器（网点）	500	0.94%	395.28	4.56	4.63	4.72	1.74%	可开放

12671	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15008嘉景花园新城小区1号变压器	500	9.96%	350.18	30.41	51.67	49.82	28.00%	可开放
12672	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	二道一台区	100	62.02%	17.98	78.44	75.49	62.02	-11.08%	可开放
12673	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	二道六台区	100	67.02%	12.98	103.93	61.35	67.02	-19.70%	可开放
12674	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	水南线	钟台分15右1#柱上变压器	100	39.05%	40.95	52.92	41.16	39.05	-14.10%	可开放
12675	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15111保寿小区2#箱变（居民）	315	8.52%	225.16	24.9	29.63	26.84	3.82%	可开放
12676	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15114保寿小区5#箱变（居民）	500	4.19%	379.03	21.5	24.22	20.97	-1.24%	可开放
12677	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	白蒿七队干08#变压器	100	62.94%	17.06	54.88	55.8	62.94	7.09%	可开放
12678	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	梨树七台区	200	50.27%	59.47	124.04	94.76	100.53	-9.97%	可开放
12679	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线龙川分037#	100	57.31%	22.69	105.38	87.2	57.31	-26.25%	可开放
12680	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线龙川分下力四队支002#	200	1.41%	157.19	2.65	2.3	2.81	2.97%	可开放
12681	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线龙川分005#	80	93.73%	0	78.89	67.97	74.98	-2.51%	可开放
12682	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	西小线南关于027#变压器	80	34.81%	36.15	33.11	20.44	27.85	-8.29%	可开放
12683	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线龙川分杨西沟支012#	80	59.98%	16.02	45.21	42.88	47.98	3.02%	可开放
12684	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线龙川分杨西沟支035#	30	20.53%	17.84	6.66	6.54	6.16	-3.83%	可开放
12685	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线下力9、10队分013#	100	56.20%	23.8	100.64	82.28	56.2	-25.27%	可开放
12686	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	刘八线089#赵八三台区柱上变压器	160	52.98%	43.23	109.58	79.23	84.77	-12.05%	可开放
12687	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	三码照明分5右5#变压器	400	0.09%	319.66	-	0.39	0.34	-	可开放
12688	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤六台区	200	0.47%	159.07	1.09	0.97	0.93	-7.63%	可开放
12689	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	张家回迁小区网点1#箱站变压器	500	0.01%	399.97	0.04	0.04	0.03	-13.40%	可开放
12690	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎线16左1#柱上变压器	200	0.15%	159.71	0.21	0.28	0.29	17.51%	可开放

12691	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	西古线25金丽泰晤士小区6#住宅变压器	400	0.07%	319.72	0. 19	0. 17	0. 28	21.40%	可开放
12692	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	灰菜一台区支004#	200	1.36%	157.28	2. 6	2. 65	2. 72	2.28%	可开放
12693	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东庄线	红旗二台区	400	1.00%	316.01	4. 97	3. 65	3. 99	-10.40%	可开放
12694	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	崔庄三台区支006#	400	0.83%	316.7	2. 46	2. 9	3. 3	15.82%	可开放
12695	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	麻峪干023#	100	4.03%	75.97	3. 18	3. 47	4. 03	12.57%	可开放
12696	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	前甘分011#	400	1.22%	315.11	4. 25	4. 73	4. 89	7.27%	可开放
12697	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	王官四台区	50	23.68%	28.16	17. 05	13. 13	11. 84	-16.67%	可开放
12698	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	官草四台区变压器	200	1.95%	156.1	5. 59	5. 07	3. 9	-16.47%	可开放
12699	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	东沟三台区	100	7.20%	72.8	4. 45	6. 66	7. 2	27.20%	可开放
12700	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	东腰三台区	100	6.94%	73.06	5. 33	4. 98	6. 94	14.11%	可开放
12701	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小二台区02#	400	0.82%	316.73	2. 65	4. 12	3. 27	11.08%	可开放
12702	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	什司线	上英一台区	100	9.69%	70.31	4. 2	10. 86	9. 69	51.89%	可开放
12703	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇干149#	400	0.32%	318.73	1. 05	1. 04	1. 27	9.98%	可开放
12704	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	邢家二台区02#	400	4.69%	301.23	0. 15	0. 15	18. 77	1018.63%	可开放
12705	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇分金坑支朱戈四组24#	100	2.56%	77.44	3. 13	2. 64	2. 56	-9.56%	可开放
12706	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	西双二台区04#	100	12.63%	67.37	13. 33	17. 43	12. 63	-2.66%	可开放
12707	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线031#	400	0.03%	319.88	2. 23	0. 1	0. 12	-76.80%	可开放
12708	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线松树沟分017#	200	1.52%	156.96	3. 28	2. 42	3. 04	-3.73%	可开放
12709	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台十台区变压器	200	0.51%	158.99	0. 85	1. 11	1. 01	9.01%	可开放
12710	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线松树沟分黄家1队支036#	100	5.36%	74.64	5. 8	4. 73	5. 36	-3.87%	可开放

12711	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线龙川分048#	200	1.13%	157.74	2. 37	3. 12	2. 26	-2.35%	可开放
12712	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线松树沟分黄家1队支011#	50	1.76%	39.12	0. 66	0. 98	0. 88	15.47%	可开放
12713	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线149#	100	8.03%	71.97	8. 61	8. 6	8. 03	-3.43%	可开放
12714	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线柳树三队分 009#	200	0.09%	159.82	0. 24	0. 21	0. 18	-13.40%	可开放
12715	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线寨岭沟分 30#	200	3.24%	153.53	6. 65	6. 21	6. 47	-1.36%	可开放
12716	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线候家大队分02#	400	0.08%	319.67	0. 36	0. 35	0. 33	-4.26%	可开放
12717	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线碾子沟分24#	100	16.66%	63.34	22. 46	17. 2	16. 66	-13.87%	可开放
12718	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线候家一队分01#	80	0.41%	63.67	0. 28	0. 6	0. 33	8.56%	可开放
12719	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾1#配电室1#B住宅变压器	500	0.08%	399.59	0. 08	0. 16	0. 41	126.38%	可开放
12720	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾1#配电室2#B住宅变压器	500	0.07%	399.67	0. 11	0. 17	0. 33	73.21%	可开放
12721	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾1#配电室3#B网点变压器	400	3.99%	304.06	0. 08	0. 1	15. 94	1311.56%	可开放
12722	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾1#配电室4#B网点变压器	400	0.01%	319.95	0. 02	0. 04	0. 05	58.11%	可开放
12723	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾1#配电室5#B网点变压器	400	0.02%	319.92	0. 04	0. 06	0. 08	41.42%	可开放
12724	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾1#配电室6#B网点变压器	400	0.03%	319.9	0. 1	0. 12	0. 1	0.00%	可开放
12725	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线候粗八队分09#	100	6.61%	73.39	7. 57	8. 84	6. 61	-6.56%	可开放
12726	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线候家五队分33#	100	3.04%	76.96	2. 64	3. 02	3. 04	7.31%	可开放
12727	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分膳马支009#	200	0.11%	159.79	0. 25	0. 2	0. 21	-8.35%	可开放
12728	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	下家一台区分005#	200	0.34%	159.33	0. 61	0. 55	0. 67	4.80%	可开放
12729	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线团苗寺分03#	200	0.11%	159.79	0. 24	0. 25	0. 21	-6.46%	可开放
12730	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	王家五队支003#	400	2.97%	308.14	12. 4	11. 7	11. 86	-2.20%	可开放

12731	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线188#	200	1.75%	156.51	3. 41	3. 12	3. 49	1.17%	可开放
12732	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	古城一台区支004#	400	4.80%	300.81	0. 15	0. 14	19. 19	1031.08%	可开放
12733	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	灰菜三台区分012#	200	3.21%	153.59	5. 75	5. 38	6. 41	5.58%	可开放
12734	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代回迁配电室H3 网点1#变压器	400	0.02%	319.94	0. 03	0. 06	0. 06	41.42%	可开放
12735	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代回迁配电室H4 网点2#变压器	400	3.04%	307.83	0. 12	0. 17	12. 17	907.06%	可开放
12736	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代回迁配电室H5 网点3#变压器	400	1.98%	312.1	15. 06	0. 14	7. 9	-27.57%	可开放
12737	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代回迁配电室H6 住宅4#变压器	500	3.03%	384.84	0. 08	0. 12	15. 16	1276.59%	可开放
12738	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代回迁配电室H7 住宅5#变压器	500	2.59%	387.04	0. 06	0. 09	12. 96	1369.69%	可开放
12739	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代回迁配电室H8 住宅6#变压器	400	4.07%	303.73	0. 1	0. 16	16. 27	1175.54%	可开放
12740	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代回迁配电室H9 住宅7#变压器	400	2.56%	309.75	0. 09	0. 12	10. 25	967.19%	可开放
12741	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	耿庄线015右1#变压器	200	0.25%	159.51	0. 33	0. 47	0. 49	21.85%	可开放
12742	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	单家五队支006#	100	1.30%	78.7	1. 14	0. 71	1. 3	6.79%	可开放
12743	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线张嘴干41右 12#变压器	400	0.41%	318.36	1. 4	2. 23	1. 64	8.23%	可开放
12744	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新四队01#	250	6.82%	182.95	11. 56	10. 79	17. 05	21.45%	可开放
12745	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代广场小区2箱 变（住宅）5#变压器配 电变压器	500	0.04%	399.78	0. 16	0. 29	0. 22	17.26%	可开放
12746	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代广场小区2箱 变（网点）6#变压器配 电变压器	500	0.03%	399.83	0. 18	0. 2	0. 17	-2.82%	可开放
12747	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代广场小区2箱 变（网点）7#变压器配 电变压器	500	0.01%	399.96	0. 05	0. 07	0. 04	-10.56%	可开放
12748	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜时代广场小区2箱 变（住宅）8#变压器配 电变压器	500	0.04%	399.81	0. 02	0. 13	0. 19	208.22%	可开放
12749	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦1#地埋变变压器	630	4.31%	476.84	0. 11	0. 12	27. 16	1471.33%	可开放
12750	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦2#地埋变变压器	630	0.02%	503.85	0. 12	0. 14	0. 15	11.80%	可开放

12751	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦3#地理变变压器	630	0.02%	503.88	0. 09	0. 11	0. 12	15.47%	可开放
12752	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦4#地理变变压器	630	4.81%	473.72	0. 14	0. 14	30. 28	1370.67%	可开放
12753	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦5#地理变变压器	630	0.03%	503.8	0. 17	0. 18	0. 2	8.47%	可开放
12754	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦6#地理变变压器	630	5.59%	468.78	0. 14	0. 16	35. 22	1486.10%	可开放
12755	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三分32+1#变压器	100	6.41%	73.59	6. 26	7	6. 41	1.19%	可开放
12756	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦7#地理变变压器	630	4.24%	477.28	0. 11	0. 12	26. 72	1458.55%	可开放
12757	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦8#地理变变压器	630	5.47%	469.55	0. 13	0. 14	34. 45	1527.88%	可开放
12758	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	金东四季花城东侧政府回迁小区1#箱站变压器间隔配电变压器	500	3.10%	384.52	0. 18	0. 12	15. 48	827.36%	可开放
12759	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭三线	左岸城邦9#地理变变压器	630	0.02%	503.89	0. 08	0. 12	0. 11	17.26%	可开放
12760	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	金东四季花城东侧政府回迁小区2#变压器间隔配电变压器	500	3.78%	381.1	0. 19	0. 13	18. 9	897.36%	可开放
12761	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线060右1#变压器	200	0.50%	159.01	0. 63	0. 85	0. 99	25.36%	可开放
12762	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线063右3#变压器	400	6.68%	293.29	16. 42	18. 82	26. 71	27.54%	可开放
12763	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾2#配电室7#B住宅变压器	500	4.17%	379.14	0. 09	0. 16	20. 86	1422.42%	可开放
12764	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾2#配电室8#B住宅变压器	400	0.07%	319.71	0. 1	0. 13	0. 29	70.29%	可开放
12765	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	爱琴湾2#配电室9#B住宅变压器	400	4.75%	300.99	0. 11	0. 13	19. 01	1214.60%	可开放
12766	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线063右4右2#变压器	400	0.45%	318.22	13. 8	1. 29	1. 78	-64.09%	可开放
12767	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线063右4右3#变压器	400	0.04%	319.84	0. 2	0. 19	0. 16	-10.56%	可开放
12768	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	石碑路三台区	200	0.15%	159.7	0. 36	0. 31	0. 3	-8.71%	可开放
12769	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线063右5#变压器	100	13.95%	66.05	10. 86	11. 12	13. 95	13.34%	可开放
12770	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	石碑路五台区	30	26.47%	16.06	8. 33	8. 45	7. 94	-2.37%	可开放

12771	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	石牌路六台区	20	19.05%	12.19	4.46	3.6	3.81	-7.57%	可开放
12772	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	代北线28#左分歧009左1左1#变压器	200	0.07%	159.86	0.22	0.19	0.14	-20.23%	可开放
12773	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线041#柱上变压器	200	0.20%	159.61	-	-	0.39	-	可开放
12774	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	西古线25金丽泰晤士小区7#网点变压器	500	1.82%	390.89	0.05	0.07	9.11	1249.81%	可开放
12775	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分100	200	25.09%	109.82	51.04	54.74	50.18	-0.85%	可开放
12776	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨一号井变	50	5.20%	37.4	2.87	2.8	2.6	-4.82%	可开放
12777	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨二号井变	50	4.78%	37.61	2.7	2.51	2.39	-5.92%	可开放
12778	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾7#站2#变压器	400	0.06%	319.78	0.19	0.22	0.22	7.61%	可开放
12779	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高6队支03#变压器东高5台区（局属）	100	77.55%	2.45	61.85	63.39	77.55	11.97%	可开放
12780	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15007万福家园2#变压器（居民）	630	6.57%	462.63	39.81	39.49	41.37	1.94%	可开放
12781	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	祝家一台区	100	61.33%	18.67	51.09	53.53	61.33	9.56%	可开放
12782	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	祝家七台区	100	85.58%	0	95.68	86.92	85.58	-5.43%	可开放
12783	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	政府干001#变压器达连10台区（局属）	200	24.76%	110.48	30.92	37.58	49.52	26.55%	可开放
12784	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分1右3#变压器	400	19.04%	243.83	93.29	102.74	76.17	-9.64%	可开放
12785	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家线108#	100	90.19%	0	84.77	92.1	90.19	3.15%	可开放
12786	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家线150#	30	19.97%	18.01	4.85	4.38	5.99	11.13%	可开放
12787	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	大房申干068#	315	9.67%	221.54	28.2	29	30.46	3.93%	可开放
12788	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	夺簪一台分002#	125	27.97%	65.04	54.65	24.05	34.96	-20.02%	可开放
12789	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	夺簪二台区	100	80.46%	0	87.74	93.62	80.46	-4.24%	可开放
12790	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红六组干012#	30	14.97%	19.51	5.55	4.57	4.49	-10.06%	可开放

12791	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	老墙分051#	50	3.58%	38.21	1. 42	1. 62	1. 79	12.27%	可开放
12792	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	农业线7354单元单家二 队支010#	50	4.60%	37.7	42. 1	2. 13	2. 3	-76.63%	可开放
12793	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西河线017#	200	23.65%	112.71	99. 23	100. 92	47. 29	-30.97%	可开放
12794	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西感王四台区分005#	315	28.18%	163.22	54. 77	79. 68	88. 78	27.32%	可开放
12795	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	东粮三台区干002#	250	24.37%	139.07	99. 82	114. 68	60. 93	-21.87%	可开放
12796	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新干008#	80	1.13%	63.1	0. 95	0. 78	0. 9	-2.67%	可开放
12797	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	花园二台区支006#	100	35.17%	44.83	35. 05	30. 75	35. 17	0.17%	可开放
12798	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	东感王四台区003#	100	1.86%	78.14	1. 53	1. 61	1. 86	10.26%	可开放
12799	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	东感王三台区002#	400	24.36%	222.58	87. 06	81. 49	97. 42	5.78%	可开放
12800	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	石桥子二台区#	200	25.46%	109.09	44. 77	46. 64	50. 91	6.64%	可开放
12801	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	石桥子一台区	200	0.50%	159	0. 67	0. 89	1	22.17%	可开放
12802	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	鸭子厂支005#	400	21.17%	235.32	69. 51	65. 27	84. 68	10.37%	可开放
12803	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	范家干013#	400	17.77%	248.91	60. 72	65. 5	71. 09	8.20%	可开放
12804	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	西庙二台区支007#	315	19.94%	189.18	94. 16	59. 63	62. 82	-18.32%	可开放
12805	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	范家干023#	200	41.35%	77.31	97. 3	93. 02	82. 69	-7.81%	可开放
12806	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	水洗厂干003#	200	10.47%	139.07	16. 67	16. 66	20. 93	12.05%	可开放
12807	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	前楼四台区015#	100	29.37%	50.63	20. 21	23. 92	29. 37	20.55%	可开放
12808	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	楼峪线151#	400	13.23%	267.08	87. 12	73. 88	52. 92	-22.06%	可开放
12809	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	前楼一台区支008#	315	14.90%	205.06	92. 62	101. 47	46. 94	-28.81%	可开放
12810	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	东庙一台区003#	315	12.39%	212.98	41. 08	35. 01	39. 02	-2.54%	可开放

12811	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	向阳一台区	200	28.51%	102.99	52.64	48.91	57.01	4.07%	可开放
12812	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	新立四队分20#	100	44.26%	35.74	67.74	57.64	44.26	-19.17%	可开放
12813	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	土河一台区变压器	100	94.53%	0	70.49	70.19	94.53	15.80%	可开放
12814	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二台子五台区变压器	160	6.89%	116.98	97.66	27.03	11.02	-66.41%	可开放
12815	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	李梧八台区变压器	100	57.21%	22.79	102.23	86.35	57.21	-25.19%	可开放
12816	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	此老八台区	50	6.70%	36.65	3.22	4.4	3.35	2.00%	可开放
12817	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线前湖七队分003# 变压器	100	51.01%	28.99	-	-	51.01	-	可开放
12818	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	东三二台区	50	95.84%	0	52.34	59.28	47.92	-4.32%	可开放
12819	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石干006#变压器	200	18.60%	122.81	28.29	32.85	37.19	14.66%	可开放
12820	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石干045#变压器	80	10.86%	55.31	10.37	10.73	8.69	-8.46%	可开放
12821	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	塔子干028#变压器	50	7.42%	36.29	4.14	4.54	3.71	-5.34%	可开放
12822	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线038#变压器	315	13.67%	208.94	47.81	37.56	43.06	-5.10%	可开放
12823	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	安家岭干005#变压器	315	17.78%	196	55.95	53.6	56	0.04%	可开放
12824	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线078#变压器	200	28.02%	103.96	64.97	48.98	56.04	-7.13%	可开放
12825	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线088#变压器	160	43.81%	57.9	62.61	49.15	70.1	5.81%	可开放
12826	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	桐房申干044#变压器	200	8.71%	142.59	29.88	17.19	17.41	-23.67%	可开放
12827	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜五组干003#变压器	200	30.98%	98.05	58.46	54.93	61.95	2.94%	可开放
12828	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	海昕明珠6#箱站变压器	400	8.21%	287.15	43.44	28.44	32.85	-13.04%	可开放
12829	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	单家于刘干于刘三队分 001#柱上变压器	100	0.00%	80	0	0	0	-	可开放
12830	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾兴线	黄士分2左3右1#	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放

12831	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周铁线	周铁干51#	100	1.67%	78.33	2. 83	2. 38	1. 67	-23.18%	可开放
12832	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	北耿四台区分004#	200	8.29%	143.43	25. 32	19. 28	16. 57	-19.10%	可开放
12833	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	财富广场3#站变压器	400	13.01%	267.96	38. 1	43. 07	52. 04	16.87%	可开放
12834	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	财富广场6#站变压器	250	19.79%	150.52	54. 96	52. 11	49. 48	-5.12%	可开放
12835	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	下堡干006#	200	19.78%	120.44	89. 68	38. 5	39. 56	-33.58%	可开放
12836	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	海派西尼2#站变压器	315	0.19%	251.41	49. 46	50. 72	0. 59	-89.08%	可开放
12837	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	海派西尼3#站1#变压器	315	0.23%	251.29	0. 59	0. 63	0. 71	9.70%	可开放
12838	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	罗赵三队区	80	74.98%	4.02	119. 5	83. 52	59. 98	-29.15%	可开放
12839	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线盖家分盖家照明支7左3左1#变压器	200	25.83%	108.34	45. 32	57. 47	51. 66	6.77%	可开放
12840	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15140华源富贵祥城5#网点箱变变压器	500	1.56%	392.19	6. 46	7. 07	7. 81	9.95%	可开放
12841	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	析木九台区	200	17.90%	124.21	42. 45	47. 41	35. 79	-8.18%	可开放
12842	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	耿龙村一台区分007#	400	0.38%	318.47	44. 42	50. 95	1. 53	-81.44%	可开放
12843	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	滑石矿一台区	315	15.46%	203.3	33. 77	47. 52	48. 7	20.09%	可开放
12844	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	滑石矿二台区	160	62.84%	27.46	79. 46	112. 48	100. 54	12.49%	可开放
12845	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	材木三台区	100	1.18%	78.82	83. 9	79. 99	1. 18	-88.14%	可开放
12846	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	材木二台区	100	60.40%	19.6	70. 99	62. 01	60. 4	-7.76%	可开放
12847	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	鸭泡一台区干012#	100	3.77%	76.23	9. 68	5. 08	3. 77	-37.59%	可开放
12848	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	材木六台区	100	85.46%	0	94. 77	88. 9	85. 46	-5.04%	可开放
12849	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	范马一台区	200	27.15%	105.71	85. 34	89. 88	54. 29	-20.24%	可开放
12850	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	东盛园1#变压器	400	23.62%	225.54	68. 24	83. 4	94. 46	17.65%	可开放

12851	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	东盛园2#变压器	400	0.11%	319.57	0.35	0.37	0.43	10.84%	可开放
12852	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线173#	100	2.73%	77.27	2.87	2.33	2.73	-2.47%	可开放
12853	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线88左2#变压器	200	0.71%	158.58	25.95	28.67	1.42	-76.61%	可开放
12854	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线冒烟沟分07#	100	64.24%	15.76	63.13	74.61	64.24	0.88%	可开放
12855	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分28左1	80	4.01%	60.79	160.69	114.09	3.21	-85.87%	可开放
12856	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15147福瑞嘉园1#箱变 变压器	400	0.08%	319.7	0.21	0.2	0.3	19.52%	可开放
12857	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15149福瑞嘉园3#箱变 变压器	400	14.42%	262.31	34.98	32.99	57.69	28.42%	可开放
12858	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘泉分007#	100	2.87%	77.13	2.61	2.3	2.87	4.86%	可开放
12859	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	新立二台区分003#	200	32.62%	94.77	58.08	61.47	65.23	5.98%	可开放
12860	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大甘三台区分011#	100	67.22%	12.78	65.74	58.66	67.22	1.12%	可开放
12861	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫一台区分005#	400	9.46%	282.15	42.23	53.2	37.85	-5.33%	可开放
12862	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	苏马干122#	100	50.30%	29.7	108.25	51.6	50.3	-31.83%	可开放
12863	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫七台区支006#	100	83.13%	0	87.81	73.83	83.13	-2.70%	可开放
12864	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫干026#	160	72.56%	11.91	89.36	101.49	116.09	13.98%	可开放
12865	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	于家村一台区支010#	400	11.91%	272.38	52.41	51.8	47.62	-4.68%	可开放
12866	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	蔡家一台区干006#	100	22.65%	57.35	23.9	31.3	22.65	-2.65%	可开放
12867	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	向阳一台区支005#	200	17.71%	124.59	24.68	26.76	35.41	19.78%	可开放
12868	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	玉白四台区干006#	100	39.75%	40.25	38.16	41.82	39.75	2.06%	可开放
12869	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	兴隆二台区分004#	200	0.26%	159.49	1.64	0.51	0.51	-44.23%	可开放
12870	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	兴隆干022#	200	10.71%	138.58	28.8	26.66	21.42	-13.76%	可开放

12871	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线129#	100	71.73%	8.27	84.75	74.4	71.73	-8.00%	可开放
12872	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	付沟三台分02#柱上变压器	200	13.95%	132.1	87.95	30.42	27.9	-43.68%	可开放
12873	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	曹堡线016#南毛四台区柱上变压器	80	99.19%	0	88.58	76.96	79.35	-5.35%	可开放
12874	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	何沙新区04#	100	72.80%	7.2	38.1	58.48	72.8	38.23%	可开放
12875	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15208南湖绿洲小区4#箱变变压器	500	3.24%	383.8	15.63	22.48	16.2	1.81%	可开放
12876	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西二线	托修B站2#变压器	400	0.06%	319.78	0.19	0.23	0.22	7.61%	可开放
12877	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15107比利华小区3变压器	400	4.86%	300.56	13.22	17.37	19.44	21.26%	可开放
12878	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	新华小区箱站1#变压器	315	12.15%	213.74	38.83	40.68	38.26	-0.74%	可开放
12879	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	红旗B变压器	250	28.64%	128.41	64.35	67.33	71.59	5.48%	可开放
12880	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	旭东二期3#箱站2#变压器	400	0.11%	319.56	0.37	0.38	0.44	9.05%	可开放
12881	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	山后支19左13—1#柱上变压器	200	0.16%	159.68	0.7	0.73	0.32	-32.39%	可开放
12882	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	西牌楼五台区	160	0.59%	127.06	50.49	56.36	0.94	-86.36%	可开放
12883	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	河畔庄园小区2#箱式站1#变压器	400	0.06%	319.76	0.19	0.31	0.24	12.39%	可开放
12884	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	河畔庄园小区6#箱式站变压器	400	10.17%	279.34	63.22	72.95	40.66	-19.80%	可开放
12885	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	此老三台区	50	8.42%	35.79	4.47	4.75	4.21	-2.95%	可开放
12886	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	此老四台区	80	85.61%	0	54.74	49.99	68.49	11.86%	可开放
12887	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	此老五台区	125	69.98%	12.52	82.37	85.89	87.48	3.06%	可开放
12888	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二台子三台区变压器	125	52.08%	34.9	45.64	48.23	65.1	19.43%	可开放
12889	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	金坨村干9#	200	5.99%	148.03	13.97	11.89	11.97	-7.43%	可开放
12890	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	淮泡五队干31#淮泡五台区	100	53.82%	26.18	55.19	50.79	53.82	-1.25%	可开放

12891	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	淮泡三队干1#淮泡三台区	200	16.29%	127.42	73.47	81.1	32.58	-33.41%	可开放
12892	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	大沟分30#大沟三台区柱上变压器	200	5.78%	148.44	9.49	9.13	11.56	10.37%	可开放
12893	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	大台干081#	100	66.42%	13.58	76.76	63.1	66.42	-6.98%	可开放
12894	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	碾盘东沟支04#柱上变压器碾盘四台区	100	78.90%	1.1	87.97	77.79	78.9	-5.30%	可开放
12895	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇干128#	100	33.02%	46.98	37.39	25.74	33.02	-6.03%	可开放
12896	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家二队分003#变压器	100	80.91%	0	108.13	74.89	80.91	-13.50%	可开放
12897	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	老干部箱站变压器	315	0.07%	251.78	0.2	0.24	0.22	4.88%	可开放
12898	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	腾达一箱站变压器	250	16.31%	159.22	40.97	36.32	40.78	-0.23%	可开放
12899	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西二线	托修B站1#变压器	400	14.75%	261	60.64	54.75	59	-1.36%	可开放
12900	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	新华三组团2#变压器	315	0.06%	251.81	0	0	0.19	-	可开放
12901	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15108比利华小区4变压器	500	3.24%	383.81	15.09	17.34	16.19	3.58%	可开放
12902	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15109比利华小区5变压器	500	3.53%	382.34	12.38	14.13	17.66	19.44%	可开放
12903	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	新华小区箱站2#变压器	315	0.14%	251.56	57.23	0.43	0.44	-91.23%	可开放
12904	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	卫士B箱站变压器	400	6.88%	292.47	30.93	30.88	27.53	-5.66%	可开放
12905	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线右干55#	100	66.57%	13.43	74.73	81.82	66.57	-5.62%	可开放
12906	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马大绷分10#	100	80.21%	0	50.56	89.34	80.21	25.95%	可开放
12907	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	三道大棚分10#	50	11.60%	34.2	5.12	5.38	5.8	6.43%	可开放
12908	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	李卧1台干02#	160	0.50%	127.2	1.47	0.75	0.8	-26.23%	可开放
12909	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	八面1台干13#	100	51.77%	28.23	64.76	66.15	51.77	-10.59%	可开放
12910	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	夹信4台干004#	100	1.38%	78.62	1.76	1.34	1.38	-11.45%	可开放

12911	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	雅圣C箱站变压器	315	0.13%	251.58	44. 53	43. 34	0. 42	-90.29%	可开放
12912	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山A箱式变2#变压器	400	0.10%	319.62	0. 24	0. 27	0. 38	25.83%	可开放
12913	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山二期C箱式变变压器	315	17.38%	197.24	41. 7	46. 62	54. 76	14.59%	可开放
12914	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区A箱式变1#变压器	315	14.30%	206.96	83. 84	85. 38	45. 04	-26.71%	可开放
12915	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区A箱式变2#变压器	315	0.15%	251.53	-	0. 31	0. 47	-	可开放
12916	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	双龙三期G站2#变压器	315	0.12%	251.62	34. 34	31. 16	0. 38	-89.48%	可开放
12917	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	祥圣D箱式变2#变压器	315	0.16%	251.5	0. 41	0. 48	0. 5	10.43%	可开放
12918	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	老年公寓箱式变变压器	500	0.22%	398.89	1. 14	1. 14	1. 11	-1.32%	可开放
12919	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙新村C箱式变2#变压器	400	4.61%	301.56	22. 76	19. 04	18. 44	-9.99%	可开放
12920	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	家私线	华夏箱站变压器	200	31.81%	96.39	59. 12	66. 81	63. 61	3.73%	可开放
12921	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	钢铁小区箱式变变压器	400	9.80%	280.79	59. 26	33. 77	39. 21	-18.66%	可开放
12922	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	三道三台区	80	97.49%	0	87. 29	69. 32	77. 99	-5.48%	可开放
12923	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	西牌楼一台区	100	5.55%	74.45	74. 88	78. 2	5. 55	-72.78%	可开放
12924	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	金东B站1#变压器	400	14.18%	263.29	71. 28	90. 79	56. 71	-10.80%	可开放
12925	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	上林七台区	160	20.67%	94.93	35. 16	32. 53	33. 07	-3.02%	可开放
12926	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	老达四台区	80	1.20%	63.04	1. 32	3. 85	0. 96	-14.72%	可开放
12927	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	绿景鑫园一期2#变压器	315	12.40%	212.95	35. 78	48. 13	39. 05	4.47%	可开放
12928	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	富贵小区箱式变压器	200	0.42%	159.16	50. 79	52. 68	0. 84	-87.14%	可开放
12929	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	邓台一台区支006#	315	0.11%	251.64	0. 41	0. 43	0. 36	-6.30%	可开放
12930	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	政府小区C箱式变压器	250	34.04%	114.89	82. 94	93. 64	85. 11	1.30%	可开放

12931	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	葵花小区二期箱式变1# 变压器	315	0.09%	251.72	0. 31	0. 34	0. 28	-4.96%	可开放
12932	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	葵花小区二期箱式变2# 变压器	315	8.69%	224.62	38. 89	26. 19	27. 38	-16.09%	可开放
12933	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	滨河线	春风苑D箱式站变压器	250	10.71%	173.22	25. 79	25. 72	26. 78	1.90%	可开放
12934	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分030左1	100	52.09%	27.91	41. 28	41. 45	52. 09	12.33%	可开放
12935	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎7组大棚013#柱上 变压器	100	67.49%	12.51	79. 12	61. 65	67. 49	-7.64%	可开放
12936	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	电表厂2#站1#变压器	315	11.78%	214.88	33. 1	49. 67	37. 12	5.90%	可开放
12937	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	金东A站1#变压器	315	11.61%	215.42	41. 95	41. 75	36. 58	-6.62%	可开放
12938	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	新立5队支4#	30	20.43%	17.87	5. 44	5. 37	6. 13	6.15%	可开放
12939	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	毛才一台区	80	2.25%	62.2	57. 25	41. 3	1. 8	-82.27%	可开放
12940	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连五队干14#达连7台 区（局属）	160	1.88%	124.99	2. 27	2. 52	3. 01	15.15%	可开放
12941	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	于台二台区分005#	160	22.61%	91.83	37	36. 21	36. 17	-1.13%	可开放
12942	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	前龙三组	200	9.39%	141.22	39. 87	41. 96	18. 78	-31.37%	可开放
12943	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	前龙四台	80	68.81%	8.95	54. 75	37. 38	55. 05	0.27%	可开放
12944	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	后龙七组	63	3.51%	48.19	5. 18	3. 71	2. 21	-34.68%	可开放
12945	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分15#	160	18.76%	97.98	36. 75	27. 01	30. 02	-9.62%	可开放
12946	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	安居华府3#变压器	500	4.42%	377.88	22. 92	21. 58	22. 12	-1.76%	可开放
12947	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	安居华府4#变压器	500	9.92%	350.42	33. 33	25. 87	49. 58	21.97%	可开放
12948	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	安居华府6#变压器	400	2.68%	309.27	13. 55	9. 67	10. 73	-11.01%	可开放
12949	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎4组大棚001#柱上 变压器	100	22.09%	57.91	43. 57	35. 58	22. 09	-28.80%	可开放
12950	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期1#箱站2# 变压器	500	0.06%	399.69	0. 25	0. 23	0. 31	11.36%	可开放

12951	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期2#箱站1# 变压器	500	0.05%	399.74	0.17	0.2	0.26	23.67%	可开放
12952	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期4#箱站1# 变压器	500	3.77%	381.15	0.12	0.11	18.85	1153.33%	可开放
12953	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	荒岭子二三期4#箱站2# 变压器	500	4.43%	377.87	0.13	0.14	22.13	1204.73%	可开放
12954	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	万泰家园	315	0.12%	251.61	0.4	0.41	0.39	-1.26%	可开放
12955	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线韩家分026#	100	55.67%	24.33	73.28	51.62	55.67	-12.84%	可开放
12956	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	西牌线梨树二台区	315	0.07%	251.78	-	-	0.22	-	可开放
12957	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线上力三队分002#	50	11.74%	34.13	11.86	6.56	5.87	-29.65%	可开放
12958	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	西牌线梨树三台区	100	86.55%	0	-	-	86.55	-	可开放
12959	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	丁家分22#变压器	100	17.23%	62.77	19.49	18.25	17.23	-5.98%	可开放
12960	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	三家五队支02#变压器	80	71.24%	7.01	101.62	50.83	56.99	-25.11%	可开放
12961	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	什司县二台区	315	0.18%	251.44	0.61	0.61	0.56	-4.19%	可开放
12962	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	什司县六台区	200	7.47%	145.07	15.68	19.01	14.93	-2.42%	可开放
12963	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	大沟分01#三大一台区 柱上变压器	50	86.90%	0	43.81	53.78	43.45	-0.41%	可开放
12964	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	长泰养殖小区变压器	50	18.32%	30.84	3.26	1.13	9.16	67.63%	可开放
12965	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	红旗线8754单元猪场分 003#柱上变压器	100	91.65%	0	9.61	4.05	91.65	208.82%	可开放
12966	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线202#变压器	100	9.66%	70.34	30.56	18.68	9.66	-43.78%	可开放
12967	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线后公八队干015# 变压器	80	83.79%	0	-	-	67.03	-	可开放
12968	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15187华源富贵祥城二 期5#箱变变压器	400	1.33%	314.69	4	4.69	5.31	15.22%	可开放
12969	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15188华源富贵祥城二 期6#箱变变压器	400	0.00%	319.99	0	0	0.01	-	可开放
12970	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	纺织一线后石分10#	100	23.21%	56.79	24.92	24.62	23.21	-3.49%	可开放

12971	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	苇子沟三六队	80	75.83%	3.34	71. 78	68. 6	60. 66	-8.07%	可开放
12972	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	企业线23#	30	10.30%	20.91	3. 24	3. 55	3. 09	-2.34%	可开放
12973	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿二台区变压器	50	13.96%	33.02	5. 96	5. 52	6. 98	8.22%	可开放
12974	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿九台区变压器	200	2.85%	154.31	7. 14	6. 34	5. 69	-10.73%	可开放
12975	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	炒铁线	南铁一台区	200	0.38%	159.25	35. 47	40. 2	0. 75	-85.46%	可开放
12976	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	炒铁线	南铁二台区	200	3.55%	152.91	54. 99	8. 28	7. 09	-64.09%	可开放
12977	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	炒铁线	南铁三台区	100	55.89%	24.11	57. 41	48. 26	55. 89	-1.33%	可开放
12978	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	炒铁线	南铁四台区	100	52.12%	27.88	44. 84	46. 24	52. 12	7.81%	可开放
12979	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	花溪地小区4#箱站变压器	315	8.03%	226.7	44. 51	42. 84	25. 3	-24.61%	可开放
12980	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分22左5#箱式站变压器	400	0.07%	319.71	39. 78	30. 14	0. 29	-91.46%	可开放
12981	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	东盛小区1#变压器	200	25.23%	109.55	94. 48	50. 35	50. 45	-26.93%	可开放
12982	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	东盛小区2#变压器	200	0.45%	159.11	0. 8	0. 79	0. 89	5.48%	可开放
12983	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干113右1北1#	400	3.15%	307.41	28. 71	18. 81	12. 59	-33.78%	可开放
12984	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	东盛园二2#变压器	315	0.12%	251.61	-	0. 4	0. 39	-	可开放
12985	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花园小区4	630	2.50%	488.28	18. 45	19. 19	15. 72	-7.69%	可开放
12986	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	粮窝一台区	160	29.96%	80.06	37. 76	44. 67	47. 94	12.68%	可开放
12987	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	后柳四台区	100	69.73%	10.27	75. 9	98. 96	69. 73	-4.15%	可开放
12988	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	泥沟三台区支002#	50	12.80%	33.6	6. 66	6. 85	6. 4	-1.97%	可开放
12989	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾4#箱站1#变压器	500	14.96%	325.18	65. 01	69. 7	74. 82	7.28%	可开放
12990	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾4#箱站2#变压器	500	0.00%	500	-	-	-	-	可开放

12991	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾7#站1#变压器	400	0.07%	319.74	0.23	0.25	0.26	6.32%	可开放
12992	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后印六队	80	78.10%	1.52	127.09	95.81	62.48	-29.88%	可开放
12993	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后印五队	200	19.01%	121.98	59.68	78.54	38.02	-20.18%	可开放
12994	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后印一队	200	17.04%	125.93	72.97	80.09	34.07	-31.67%	可开放
12995	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后印十四队	200	19.79%	120.43	87.46	39.2	39.57	-32.74%	可开放
12996	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15185华源富贵祥城二期3#箱变变压器	400	5.61%	297.58	25	21.63	22.42	-5.30%	可开放
12997	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15178永安二期回迁小区4#箱变变压器（网点）	500	2.43%	387.87	13.35	13.45	12.13	-4.68%	可开放
12998	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农校支13#柱上变压器-2	200	24.81%	110.39	107.73	69.54	49.61	-32.14%	可开放
12999	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	大新五台区	400	10.82%	276.72	36.31	52.83	43.28	9.18%	可开放
13000	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	希望宣城2#箱站1#变压器	400	0.08%	319.69	26.54	25.49	0.31	-89.19%	可开放
13001	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	希望宣城12.46箱站2#变压器	500	7.68%	361.61	31.79	35.71	38.39	9.89%	可开放
13002	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15112保寿小区3#箱变（居民）	400	8.39%	286.43	27.93	27.98	33.57	9.63%	可开放
13003	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	英南四台区支004#英南四台区柱上变压器	200	0.10%	159.8	42.05	8.31	0.2	-93.10%	可开放
13004	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	白杨二组团B箱式变变压器	400	0.16%	319.35	63.97	0.66	0.65	-89.92%	可开放
13005	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	白杨二组团C箱式变1#变压器	315	12.96%	211.17	33.45	35.54	40.83	10.48%	可开放
13006	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	芳草小区箱式变2#变压器	315	15.09%	204.48	58.1	53.33	47.52	-9.56%	可开放
13007	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连11队干02#变压器达连6台区（局属）	200	0.36%	159.28	0.44	0.66	0.72	27.92%	可开放
13008	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	兴盛名家小区箱式变变压器	400	15.53%	257.88	48.14	59.43	62.12	13.60%	可开放
13009	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	齐沙蔬菜大棚干10#	80	53.01%	21.59	42.57	42.86	42.41	-0.19%	可开放
13010	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	海州箱式变变压器	400	9.60%	281.59	35.82	37.01	38.41	3.55%	可开放

13011	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#10箱式变压器	400	4.47%	302.14	21. 4	29. 65	17. 86	-8.64%	可开放
13012	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连10队干14#	200	15.16%	129.69	0. 91	1. 02	30. 31	477.13%	可开放
13013	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	安保二期1号变压器	400	0.16%	319.38	98. 92	96. 56	0. 62	-92.08%	可开放
13014	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	安保三期2号变压器	400	0.10%	319.6	0. 41	0. 37	0. 4	-1.23%	可开放
13015	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	万里干24#达连8台区 (局属)	200	5.44%	149.12	8. 42	8. 11	10. 88	13.67%	可开放
13016	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾8#箱站1#变压器	500	0.05%	399.77	0. 21	0. 21	0. 23	4.65%	可开放
13017	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	后英居民楼台区	315	16.72%	199.33	56. 42	49. 83	52. 67	-3.38%	可开放
13018	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分59右3#	50	12.64%	33.68	6. 65	9. 96	6. 32	-2.51%	可开放
13019	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	银海逸城4#箱站2#变压器	500	4.47%	377.65	22. 7	22. 18	22. 35	-0.77%	可开放
13020	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	鑫兴花园	200	18.88%	122.24	28. 9	39. 27	37. 76	14.31%	可开放
13021	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15186华源富贵祥城二期4#箱变变压器	400	6.84%	292.63	20. 16	18. 35	27. 37	16.52%	可开放
13022	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分小张支4#	400	24.76%	220.95	63. 94	102. 57	99. 05	24.46%	可开放
13023	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	陶瓷线果树分5#柱上变压器	100	40.31%	39.69	44. 77	38. 67	40. 31	-5.11%	可开放
13024	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线一变分2#柱上变压器-2	100	56.67%	23.33	54. 87	55. 54	56. 67	1.63%	可开放
13025	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	北耿干003#	200	33.64%	92.72	111. 16	54. 14	67. 28	-22.20%	可开放
13026	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线86左7#变压器	400	18.71%	245.18	72. 99	78. 65	74. 82	1.25%	可开放
13027	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	北耿二台区支005#	200	51.59%	56.82	105. 91	110. 04	103. 18	-1.30%	可开放
13028	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	李梧干29右5#变压器	400	17.51%	249.95	-	81. 09	70. 05	-	可开放
13029	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨一队干6#郁坨一台区	100	76.53%	3.47	77. 78	73. 92	76. 53	-0.81%	可开放
13030	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	山城子一台区变压器	50	89.98%	0	40. 2	56. 86	44. 99	5.79%	可开放

13031	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	山城子四台区变压器	50	32.60%	23.7	17.91	14.76	16.3	-4.60%	可开放
13032	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	山城子二台区变压器	100	86.14%	0	91.9	76.67	86.14	-3.18%	可开放
13033	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	老爷庙一台区变压器	80	1.93%	62.46	1.58	1.65	1.54	-1.27%	可开放
13034	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	老爷庙五台区变压器	100	58.15%	21.85	72.01	69.44	58.15	-10.14%	可开放
13035	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	老爷庙三台区变压器	80	70.16%	7.87	62.07	65.66	56.13	-4.91%	可开放
13036	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	老爷庙四台区变压器	80	93.83%	0	68.97	79.98	75.06	4.32%	可开放
13037	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	茨沟三台区变压器	100	2.17%	77.83	87.61	61.6	2.17	-84.26%	可开放
13038	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	贵兴线	贵兴线55右1#	50	23.00%	28.5	5.42	99.29	11.5	45.66%	可开放
13039	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花园小区2	630	3.46%	482.2	40.19	29.31	21.8	-26.35%	可开放
13040	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	莲花园小区3	500	8.60%	356.98	104.74	44.81	43.02	-35.91%	可开放
13041	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15148福瑞嘉园2#箱变 变压器	400	11.78%	272.89	36.17	34.16	47.11	14.13%	可开放
13042	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石干018#变压器	200	20.37%	119.27	41.44	44.39	40.73	-0.86%	可开放
13043	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	铁石五队支1#变压器	50	15.48%	32.26	8.75	7.05	7.74	-5.95%	可开放
13044	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线105#变压器	200	0.51%	158.99	0.9	0.74	1.01	5.93%	可开放
13045	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线133#变压器	200	10.00%	140	23.79	18.71	20	-8.31%	可开放
13046	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干061#变压器	400	7.77%	288.94	31.11	22.36	31.06	-0.08%	可开放
13047	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	石头三组干015#	63	81.97%	0	48.17	50.76	51.64	3.54%	可开放
13048	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干柳树沟分003#	100	25.53%	54.47	24.28	22.06	25.53	2.54%	可开放
13049	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干柳树沟分021#	200	3.12%	153.77	3.92	10	6.23	26.07%	可开放
13050	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15150福瑞嘉园4#箱变 变压器	630	1.89%	492.08	13.92	16.76	11.92	-7.46%	可开放

13051	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	碧园B箱式变变压器	250	24.63%	138.43	50.44	79.57	61.57	10.48%	可开放
13052	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	格林春天1#箱站1#变压器	500	0.05%	399.74	48.57	39.13	0.26	-92.68%	可开放
13053	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	河滨二期A箱式变变压器	400	7.22%	291.12	28	29.73	28.88	1.56%	可开放
13054	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	前剪分后剪支013#	200	0.47%	159.06	39.7	39.49	0.94	-84.61%	可开放
13055	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	百亿春城小区4#箱变压器	630	7.05%	459.57	57.06	2349.84	44.43	-11.76%	可开放
13056	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达幸福A箱式变压器1	250	26.87%	132.82	-	-	67.18	-	可开放
13057	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	皮革皮具城#厢式变压器	400	3.64%	305.43	7.19	10.9	14.57	42.35%	可开放
13058	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	新海家园小区	250	0.31%	199.22	0.52	0.71	0.78	22.47%	可开放
13059	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	颐海香城2#站厢式变压器	400	0.10%	319.6	44.55	37.25	0.4	-90.52%	可开放
13060	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	颐海香城6#站厢式变压器	400	15.30%	258.79	67.28	60.78	61.21	-4.62%	可开放
13061	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线55西柳二台区变压器	400	5.82%	296.71	0.12	0.15	23.29	1293.14%	可开放
13062	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	金地海小区1#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
13063	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线51九逸星典一期变压器	500	0.06%	399.7	44.09	51.04	0.3	-91.75%	可开放
13064	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线13合美华庭小区箱式变电站1#变压器	400	10.11%	279.55	37.3	40.37	40.45	4.14%	可开放
13065	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线13合美华庭小区箱式变电站2#变压器	400	9.88%	280.49	47.17	42.68	39.51	-8.48%	可开放
13066	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线43美馨一期2#变压器	500	0.08%	399.61	0.27	0.32	0.39	20.19%	可开放
13067	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家村干09#变压器	100	65.50%	14.5	64.69	60.46	65.5	0.62%	可开放
13068	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二道五台区变压器	80	1.98%	62.42	51.54	49.37	1.58	-82.49%	可开放
13069	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	西耿三台区分004#	200	0.15%	159.71	10.93	11.08	0.29	-83.71%	可开放
13070	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	紫霞苑A箱式变1#变压器	400	14.64%	261.43	53.36	58.12	58.57	4.77%	可开放

13071	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	八里镇“迁村建区”工程25#、26#变压器	200	30.79%	98.42	28.24	38.55	61.58	47.67%	可开放
13072	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	孟官一台区	160	29.85%	80.24	98.2	48.83	47.76	-30.26%	可开放
13073	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	工商箱式变1#变压器	315	13.91%	208.19	39.68	41.92	43.81	5.08%	可开放
13074	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	赵卜一队区	400	12.92%	268.31	84.2	43.15	51.69	-21.65%	可开放
13075	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园三期3#箱站变压器	500	0.04%	399.79	0.14	0.19	0.21	22.47%	可开放
13076	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15163祥和人家二期1#箱变变压器	500	15.20%	323.99	54.08	50.63	76.01	18.55%	可开放
13077	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15165祥和人家3#箱变变压器	500	1.74%	391.29	9.59	8.78	8.71	-4.70%	可开放
13078	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山二期E箱式变压器	315	14.02%	207.85	40	41.75	44.15	5.06%	可开放
13079	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山二期F箱式变压器	315	11.61%	215.42	40.34	38.85	36.58	-4.77%	可开放
13080	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	黎明小区箱式变变压器	400	9.56%	281.77	32.37	35.62	38.23	8.68%	可开放
13081	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	荒岭一期1#站2#变压器	400	0.14%	319.45	0.55	0.56	0.55	0.00%	可开放
13082	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	双龙三期G站1#变压器	315	16.92%	198.71	54.35	47	53.29	-0.98%	可开放
13083	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连2队大棚分09#(局属)	100	18.30%	61.7	0.62	1.09	18.3	443.29%	可开放
13084	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	祥圣D箱式变1#变压器	315	15.39%	203.52	48.92	38.08	48.48	-0.45%	可开放
13085	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣小区箱式变1#变压器	315	33.37%	146.9	56.99	73.6	105.1	35.80%	可开放
13086	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和二期C箱式变变压器	315	10.28%	219.63	31.27	29.04	32.37	1.74%	可开放
13087	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和二期D箱式变变压器	315	8.98%	223.71	31.47	31.1	28.29	-5.19%	可开放
13088	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和二期E箱式变变压器	315	10.30%	219.54	37.94	35.48	32.46	-7.50%	可开放
13089	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和二期F箱式变变压器	315	2.75%	243.35	5.64	8.78	8.65	23.84%	可开放
13090	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和二期G箱式变变压器	315	4.98%	236.32	16.37	17.66	15.68	-2.13%	可开放

13091	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙新村F箱式变1#变压器	315	18.25%	194.52	84.59	78.4	57.48	-17.57%	可开放
13092	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15064福聚华城6#变压器（网点）	315	16.12%	201.23	49.14	31.12	50.77	1.64%	可开放
13093	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	西耿一台区分001#	160	2.09%	124.65	2.42	2.32	3.35	17.66%	可开放
13094	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	东耿三台区分001#	200	5.94%	148.13	5.39	7.82	11.87	48.40%	可开放
13095	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	东耿二台区分001#	400	10.57%	277.72	85.5	40.5	42.28	-29.68%	可开放
13096	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	东耿一台区干004#	200	55.50%	49.01	83.95	96.59	110.99	14.98%	可开放
13097	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	山水三台区分004#	100	52.17%	27.83	72.4	62.38	52.17	-15.11%	可开放
13098	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	山水四台区干021#	315	9.57%	221.84	32.24	31.75	30.16	-3.28%	可开放
13099	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王石一台区分006#王石一台区柱上变压器	400	3.27%	306.94	14.5	16.32	13.06	-5.10%	可开放
13100	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	陈石分006#陈石四台区柱上变压器	200	4.65%	150.71	12.39	6.18	9.29	-13.41%	可开放
13101	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	魁星园A箱式变2#变压器	315	17.33%	197.4	45.73	46.69	54.6	9.27%	可开放
13102	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	魁星园B箱式变2#变压器	315	0.13%	251.6	-	-	0.4	-	可开放
13103	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	万鑫园A箱式变1#变压器	315	1.31%	247.86	3.59	3.79	4.14	7.39%	可开放
13104	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	万鑫园A箱式变2#变压器	315	24.90%	173.57	67.09	70.37	78.43	8.12%	可开放
13105	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	盛世家园小区配电站变压器	400	6.72%	293.12	21.87	28.49	26.88	10.86%	可开放
13106	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	御景东方小区1#箱站变压器	630	5.89%	466.92	38.17	41.4	37.08	-1.44%	可开放
13107	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	御景东方小区2#箱站变压器	500	6.39%	368.06	25.59	50.73	31.94	11.72%	可开放
13108	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15037寿安回迁8#变压器（居民）	500	4.30%	378.48	21.77	21.33	21.52	-0.58%	可开放
13109	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	银海逸城3#箱站2#变压器	500	5.77%	371.17	25.47	31.94	28.83	6.39%	可开放
13110	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	达连楼区箱式站变压器	315	0.28%	251.11	0.5	0.63	0.89	33.42%	可开放

13111	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	梨树四台区	100	70.15%	9.85	85.36	90.93	70.15	-9.35%	可开放
13112	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	牛庄线	西小线004#	125	34.07%	57.41	42.47	51.8	42.59	0.14%	可开放
13113	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	梨树八台区	80	3.21%	61.43	2.57	2.53	2.57	0.00%	可开放
13114	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	梨树九台区	80	59.23%	16.62	37.85	39.46	47.38	11.88%	可开放
13115	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	梨树十台区	100	74.26%	5.74	70.39	74.62	74.26	2.71%	可开放
13116	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	梨树十三台区	400	17.04%	251.85	140.13	103.19	68.15	-30.26%	可开放
13117	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	梨树十一台区	200	35.93%	88.14	78.73	81.16	71.86	-4.46%	可开放
13118	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	梨树十二台区	200	56.60%	46.81	56.52	129.77	113.19	41.52%	可开放
13119	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	建行箱式变1#变压器	315	10.29%	219.58	32.3	33.51	32.42	0.19%	可开放
13120	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	富雅名苑配电室2#变压器	500	0.08%	399.6	0.34	0.42	0.4	8.47%	可开放
13121	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	富雅名苑配电室3#变压器	500	0.04%	399.82	0.22	0.19	0.18	-9.55%	可开放
13122	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	富雅名苑配电室4#变压器	500	0.05%	399.75	0.24	0.24	0.25	2.06%	可开放
13123	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	水利二期箱站变压器	315	8.62%	224.86	33.7	25.21	27.14	-10.26%	可开放
13124	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	工商箱式变2#变压器	315	6.19%	232.51	17.07	19.61	19.49	6.85%	可开放
13125	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西三千西三水田分009#变压器	100	58.15%	21.85	63.96	51.67	58.15	-4.65%	可开放
13126	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西二线	再生箱站变压器	630	0.07%	503.54	47.79	52.64	0.46	-90.19%	可开放
13127	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	白祥三组团B站1#变压器	315	19.20%	191.51	68.42	81.39	60.49	-5.97%	可开放
13128	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	银海逸城1#箱站2#变压器	500	0.03%	399.86	19.03	22.92	0.14	-91.42%	可开放
13129	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15199行知学校1#箱变压器	200	5.67%	148.67	11.24	12.47	11.33	0.40%	可开放
13130	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品2#开闭所6#变压器	400	9.36%	282.56	35.25	34.21	37.44	3.06%	可开放

13131	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣二期4#箱站2#变压器	315	0.00%	315	-	-	-	-	可开放
13132	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣二期7#箱站1#变压器	315	0.08%	251.75	0.19	0.24	0.25	14.71%	可开放
13133	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	金屯苏卜	100	92.24%	0	75.66	78.15	92.24	10.41%	可开放
13134	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱线松树二台区	100	86.20%	0	-	-	86.2	-	可开放
13135	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵一台区	200	0.84%	158.33	1.46	1.49	1.67	6.95%	可开放
13136	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高荣线	小甲三台区	125	1.76%	97.8	2.91	2.14	2.2	-13.05%	可开放
13137	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	邢家四队分23#	80	5.45%	59.64	105.54	3.98	4.36	-79.67%	可开放
13138	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	单家农业线118#	80	2.20%	62.24	3.9	1.67	1.76	-32.82%	可开放
13139	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	东感王分002#	160	48.74%	50.01	57.37	67.52	77.99	16.59%	可开放
13140	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	祥水一台区干008#	400	20.55%	237.8	90.2	72.44	82.2	-4.54%	可开放
13141	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	朱家一台区支004#	315	19.41%	190.85	45.57	54.2	61.15	15.84%	可开放
13142	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	朱家二台区支004#	200	28.91%	102.19	89.53	102.78	57.81	-19.64%	可开放
13143	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	前邓支006#	315	17.07%	198.23	43.83	50.2	53.77	10.76%	可开放
13144	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	前邓支009#	125	45.53%	43.09	81.17	78.71	56.91	-16.27%	可开放
13145	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	朱家线164#	100	84.01%	0	66.86	84.83	84.01	12.09%	可开放
13146	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	前邓干009#	315	12.55%	212.46	27.12	37.41	39.54	20.75%	可开放
13147	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	后邓二台区支004#	400	21.38%	234.47	82.43	86.1	85.53	1.86%	可开放
13148	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	后邓一台区支002#	400	14.19%	263.25	94.64	79.74	56.75	-22.56%	可开放
13149	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	朱家线108#	200	2.15%	155.71	3.34	4.27	4.29	13.33%	可开放
13150	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	西上二台区支003#	200	0.40%	159.2	0.43	0.68	0.8	36.40%	可开放

13151	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	西上织布厂干005#	100	63.38%	16.62	63.02	67.22	63.38	0.29%	可开放
13152	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	东上加工厂支004#	160	0.92%	126.53	44.37	43.46	1.47	-81.80%	可开放
13153	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	古城子一台区支007#	80	56.86%	18.51	55.27	61.54	45.49	-9.28%	可开放
13154	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	古城子干029#	80	84.76%	0	75.63	57.99	67.81	-5.31%	可开放
13155	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	西上一台区支007#	315	14.21%	207.23	34.61	36.56	44.77	13.73%	可开放
13156	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	下夹河六台区支007#	400	21.20%	235.19	73.43	72.46	84.81	7.47%	可开放
13157	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	下夹河三台区支006#	160	0.95%	126.48	59.77	60.48	1.52	-84.05%	可开放
13158	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	下夹河干022#	200	38.43%	83.14	115.98	92.8	76.86	-18.59%	可开放
13159	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	于官二台区支006#	200	40.59%	78.82	68.79	71.08	81.18	8.63%	可开放
13160	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	于官一台区支004#	200	31.28%	97.44	59.37	54.66	62.56	2.65%	可开放
13161	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	于官三台区支010#	160	56.08%	38.27	85.2	99.52	89.73	2.62%	可开放
13162	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	碧园A箱式变1#变压器	250	43.44%	91.39	77.45	85.56	108.61	18.42%	可开放
13163	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	金元B箱式变1#变压器	250	19.40%	151.49	45.91	47.42	48.51	2.79%	可开放
13164	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台祥旺小区1#配电变压器	315	11.59%	215.48	38.45	34.28	36.52	-2.54%	可开放
13165	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	祥旺小区1变压器1#	200	15.71%	128.58	29.85	34.78	31.42	2.60%	可开放
13166	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平分019#	200	0.66%	158.68	52.8	55.78	1.32	-84.19%	可开放
13167	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	百亿春城小区3#箱变压器	630	7.93%	454.05	76.69	74.55	49.95	-19.30%	可开放
13168	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达幸福A箱式变压器	250	0.34%	199.16	89.31	63.46	0.84	-90.30%	可开放
13169	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	御水华城2#厢式变压器	500	8.20%	359.02	64.36	46.05	40.98	-20.20%	可开放
13170	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	皮革皮具城2#厢式变压器	400	3.97%	304.12	0.15	0.16	15.88	928.92%	可开放

13171	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	芭东海城一期 1#箱站2# 变压器	500	4.72%	376.42	0. 15	0. 14	23. 58	1153.79%	可开放
13172	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	二台子动迁小区 4#箱站 1#变压器	500	0.05%	399.77	0. 48	0. 24	0. 23	-30.78%	可开放
13173	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	二台子动迁小区 3#箱站 1#变压器	500	3.31%	383.47	0. 17	0. 16	16. 53	886.08%	可开放
13174	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	靛海金科小区 1#箱站 1# 变压器	500	8.30%	358.52	36. 21	40. 17	41. 48	7.03%	可开放
13175	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新养殖小区 9变压器	160	24.84%	88.26	39. 44	39. 76	39. 74	0.38%	可开放
13176	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	水岸明珠小区 3#箱站 1# 变压器	630	1.94%	491.76	6. 71	9. 57	12. 24	35.06%	可开放
13177	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	套里干023#变压器	80	80.03%	0	78. 21	91. 1	64. 02	-9.53%	可开放
13178	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#8箱式变变压器	400	4.13%	303.49	15. 73	24. 07	16. 51	2.45%	可开放
13179	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	望台十三台变压器	200	0.42%	159.16	104. 16	12. 81	0. 84	-91.02%	可开放
13180	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#9箱式变变压器	400	5.28%	298.89	17. 83	30. 79	21. 11	8.81%	可开放
13181	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	朝阳小区B箱式变1#变 压器	315	0.12%	251.63	0. 34	0. 33	0. 37	4.32%	可开放
13182	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	河滨二期B箱式变变压 器	400	5.74%	297.06	21. 04	22. 07	22. 94	4.42%	可开放
13183	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	河滨二期D箱式变变压 器	400	9.65%	281.4	34. 74	34. 62	38. 6	5.41%	可开放
13184	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	河滨二期E箱式变变压 器	400	0.05%	319.81	0. 17	0. 24	0. 19	5.72%	可开放
13185	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	新世纪A箱式变2#变压 器	250	0.04%	199.89	0. 02	0. 16	0. 11	134.52%	可开放
13186	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	工程机械厂2#变压器	400	0.27%	318.94	43. 86	41. 65	1. 06	-84.45%	可开放
13187	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	富强大厦箱站变压器	200	0.53%	158.95	0. 55	0. 94	1. 05	38.17%	可开放
13188	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	前望台一台区05#	400	5.93%	296.28	20. 54	22. 38	23. 72	7.46%	可开放
13189	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	土河四台区变压器	160	39.62%	64.61	43. 7	49. 51	63. 39	20.44%	可开放
13190	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	企业线010#	100	92.51%	0	93. 82	79. 61	92. 51	-0.70%	可开放

13191	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	铜线厂住宅楼小区	315	25.37%	172.09	64.34	68.01	79.91	11.44%	可开放
13192	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	三泉一台区支001#	100	52.48%	27.52	49.72	51.07	52.48	2.74%	可开放
13193	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	河畔庄园小区1#箱式站2#变压器	400	0.16%	319.38	0.61	0.58	0.62	0.82%	可开放
13194	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	河畔庄园小区2#箱式站2#变压器	400	0.10%	319.59	0.19	0.23	0.41	46.90%	可开放
13195	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	河畔庄园小区4#箱式站变压器	400	3.52%	305.91	11.42	12.41	14.09	11.08%	可开放
13196	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	移动种植小区分5#住上变压器	80	38.69%	33.05	103.91	118.88	30.95	-45.42%	可开放
13197	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	春秋种植合作社02#柱上变压器	50	7.10%	36.45	1.06	0.98	3.55	83.00%	可开放
13198	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	孤山四台区分4#	315	16.34%	200.53	-	43.31	51.47	-	可开放
13199	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	保安干32右1	200	3.99%	152.02	17.59	10.67	7.98	-32.65%	可开放
13200	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	颐水嘉德2#箱变变压器	315	26.44%	168.7	67.37	47.13	83.3	11.20%	可开放
13201	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15206南湖绿洲小区2#箱变变压器	500	7.02%	364.9	27.96	34.49	35.1	12.04%	可开放
13202	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	珠现二台区	160	29.86%	80.22	38.34	47.11	47.78	11.63%	可开放
13203	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	珠现一台区	160	32.45%	76.08	76.6	50.25	51.92	-17.67%	可开放
13204	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	姑嫂一台区	200	29.10%	101.8	49.32	51.91	58.2	8.63%	可开放
13205	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马风七台区	200	37.57%	84.86	71.43	76.97	75.14	2.56%	可开放
13206	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	华泰金都小区3#箱变（网点）	315	6.93%	230.18	26.23	24.96	21.82	-8.79%	可开放
13207	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15086华源名居小区2#变压器（居民）	500	7.84%	360.79	27.65	29.32	39.21	19.08%	可开放
13208	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15087华源名居3#变压器（居民）	500	2.01%	389.97	11.32	12.16	10.03	-5.87%	可开放
13209	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15089华源名居小区5#变压器（网点）	500	2.52%	387.42	14.1	14.91	12.58	-5.54%	可开放
13210	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	河畔庄园小区1#箱式站1#变压器	400	0.08%	319.69	0.29	0.37	0.31	3.39%	可开放

13211	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	河畔庄园小区3#箱式站 变压器	500	16.03%	319.85	71. 41	76. 55	80. 15	5.94%	可开放
13212	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	仙里二台1#	100	76.19%	3.81	59. 44	68. 41	76. 19	13.22%	可开放
13213	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	赵坏三台区04#	80	98.05%	0	63. 26	69. 47	78. 44	11.35%	可开放
13214	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	前柳六台区	400	18.42%	246.33	87. 24	72. 65	73. 67	-8.11%	可开放
13215	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	塔子干018#变压器	200	15.18%	129.65	41. 12	27. 64	30. 35	-14.09%	可开放
13216	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线049#变压器	400	19.20%	243.22	74. 47	66. 3	76. 78	1.54%	可开放
13217	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	安家岭干021#变压器	315	7.93%	227.03	16. 71	25. 05	24. 97	22.24%	可开放
13218	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜九组干016#变压器	100	23.44%	56.56	22. 29	23. 28	23. 44	2.55%	可开放
13219	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干001#	200	8.61%	142.78	11. 12	11. 56	17. 22	24.44%	可开放
13220	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	下沟二台区分012#	200	48.87%	62.26	97. 81	89. 57	97. 74	-0.04%	可开放
13221	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿十二台区变压器	100	0.82%	79.18	19. 22	0. 89	0. 82	-79.34%	可开放
13222	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	马沟一队区	200	0.37%	159.27	0. 65	0. 69	0. 73	5.98%	可开放
13223	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	里峪三台区	200	66.67%	26.67	84. 28	112. 86	133. 33	25.78%	可开放
13224	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	里峪四台区	160	0.24%	127.62	2. 21	0. 39	0. 38	-58.53%	可开放
13225	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土七台区	200	63.19%	33.63	92. 61	81. 84	126. 37	16.81%	可开放
13226	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	此老六台区	20	33.60%	9.28	6. 27	5. 22	6. 72	3.53%	可开放
13227	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	希望宜城开闭站14#楼 箱站1#变压器	500	5.26%	373.72	22. 4	35. 87	26. 28	8.32%	可开放
13228	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	侯家二台区分007#	200	45.40%	69.21	108. 56	96. 1	90. 79	-8.55%	可开放
13229	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	希望宜城开闭站58#楼 变电所1#变压器	500	6.33%	368.37	27. 22	26. 95	31. 63	7.80%	可开放
13230	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	希望宜城开闭站58#楼 变电所2#变压器	500	0.06%	399.72	0. 23	0. 29	0. 28	10.34%	可开放

13231	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台三台区变压器	80	90.13%	0	81.97	71.03	72.1	-6.21%	可开放
13232	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西响二台区001#	100	2.34%	77.66	42.84	37.72	2.34	-76.63%	可开放
13233	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	什司县三台区	100	72.45%	7.55	63.23	61.43	72.45	7.04%	可开放
13234	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	付家分19#	100	29.02%	50.98	28.04	23.81	29.02	1.73%	可开放
13235	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱六队区	50	7.54%	36.23	62.06	53.77	3.77	-75.35%	可开放
13236	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	新华二组团箱站1#变压器	315	21.12%	185.47	56.11	60.89	66.53	8.89%	可开放
13237	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	新华三组团1#变压器	315	21.70%	183.63	57.37	61.17	68.37	9.17%	可开放
13238	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	御景东方小区4#箱站变压器	500	6.37%	368.15	22.57	45.36	31.85	18.79%	可开放
13239	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	草庙三队区	400	0.39%	318.43	1.31	1.69	1.57	9.47%	可开放
13240	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	二建配电室2#变压器	400	10.98%	276.09	57.22	55.27	43.91	-12.40%	可开放
13241	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	二建配电室1#变压器	500	4.66%	376.69	47.67	32.41	23.31	-30.07%	可开放
13242	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台二台区变压器	200	0.46%	159.09	13.14	13.38	0.91	-73.68%	可开放
13243	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台十一台区变压器	80	2.61%	61.91	1.74	1.99	2.09	9.60%	可开放
13244	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台六台区变压器	200	35.78%	88.44	54.48	60.87	71.56	14.61%	可开放
13245	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西二线	托修A站变压器	400	20.49%	238.06	86.59	83.31	81.94	-2.72%	可开放
13246	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	万宝箱站1#变压器	315	0.08%	251.76	24.61	0.25	0.24	-90.12%	可开放
13247	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	物贸箱站变压器	315	0.13%	251.6	0.34	0.33	0.4	8.47%	可开放
13248	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15105比利华小区变压器	400	5.34%	298.65	20.72	18.05	21.35	1.51%	可开放
13249	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15106比利华小区2变压器	500	4.56%	377.22	17.72	18.52	22.78	13.38%	可开放
13250	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	商品楼六台区	100	86.52%	0	84.23	78.34	86.52	1.35%	可开放

13251	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	西牌三台区	100	1.90%	78.1	1. 41	1. 56	1. 9	16.08%	可开放
13252	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼四台区	200	0.35%	159.31	20. 64	0. 61	0. 69	-81.72%	可开放
13253	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	开发线	15207南湖绿洲小区3#箱变变压器	500	5.21%	373.96	19. 37	20. 04	26. 04	15.95%	可开放
13254	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15209南湖绿洲小区5#箱变变压器	500	4.56%	377.2	27. 56	34. 66	22. 8	-9.04%	可开放
13255	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	前坨子干031#变压器	30	22.90%	17.13	-	-	6. 87	-	可开放
13256	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	西新养殖小区4	100	57.40%	22.6	75. 15	77. 32	57. 4	-12.60%	可开放
13257	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	三道六台区	30	18.13%	18.56	36. 91	41. 62	5. 44	-61.61%	可开放
13258	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	析木打白一台区	80	81.61%	0	58. 41	72. 36	65. 29	5.73%	可开放
13259	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	打白四台区	50	85.84%	0	46. 7	47. 06	42. 92	-4.13%	可开放
13260	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干29左6右3左1#	200	13.61%	132.79	20. 39	25. 08	27. 21	15.52%	可开放
13261	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	金屯二扁沟	100	64.23%	15.77	90. 33	52. 14	64. 23	-15.68%	可开放
13262	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	前印九队	200	0.41%	159.19	0. 86	0. 77	0. 81	-2.95%	可开放
13263	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	金屯大队区	100	89.16%	0	75. 31	69. 31	89. 16	8.81%	可开放
13264	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后印四队	50	4.78%	37.61	2. 67	2	2. 39	-5.39%	可开放
13265	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后印西洋台区	200	24.49%	111.02	77. 88	83. 92	48. 98	-20.70%	可开放
13266	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	小黑峪干017#	50	3.08%	38.46	32. 44	2. 2	1. 54	-78.21%	可开放
13267	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	戏台干034#	80	56.86%	18.51	43. 61	53. 09	45. 49	2.13%	可开放
13268	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线基建一台区分1#变压器	400	13.29%	266.86	106. 3	106. 48	53. 14	-29.30%	可开放
13269	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	百汇香山A箱式变1#变压器	400	17.30%	250.8	97. 29	70. 42	69. 2	-15.66%	可开放
13270	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	莲花小区B箱式变2#变压器	315	14.12%	207.51	41. 54	44. 77	44. 49	3.49%	可开放

13271	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	祥圣B箱式变压器	400	13.56%	265.77	64.19	50.6	54.23	-8.09%	可开放
13272	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	嘉和二期B箱式变变压器	315	10.18%	219.93	33.73	31.16	32.07	-2.49%	可开放
13273	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	双龙新村D箱式变变压器	250	27.44%	131.41	72.5	70.44	68.59	-2.73%	可开放
13274	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	东四分三队支2#	50	11.84%	34.08	5.42	5.38	5.92	4.51%	可开放
13275	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	北海村支030#	50	11.98%	34.01	92.61	79.84	5.99	-74.57%	可开放
13276	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	赵坯四台区06#	100	6.27%	73.73	6.07	6.27	6.27	1.63%	可开放
13277	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱三队区	200	0.40%	159.2	19.64	10.71	0.8	-79.82%	可开放
13278	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	东四四台区支1#	100	1.79%	78.21	1.59	1.55	1.79	6.10%	可开放
13279	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	五六队	80	63.05%	13.56	37.86	51.53	50.44	15.42%	可开放
13280	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁亿线	西牌八台区	125	8.25%	89.69	14.29	12.94	10.31	-15.06%	可开放
13281	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	后郭分007#	100	4.79%	75.21	71.35	84.76	4.79	-74.09%	可开放
13282	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣二期4#箱站1#变压器	315	33.93%	145.11	89.5	102.23	106.89	9.28%	可开放
13283	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干29左2	100	9.56%	70.44	10.25	14.84	9.56	-3.42%	可开放
13284	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	南沟二台区	100	0.50%	79.5	24.27	24.49	0.5	-85.65%	可开放
13285	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	杨甸一台区	315	0.07%	251.77	21.04	22.22	0.23	-89.54%	可开放
13286	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	芳草小区箱式变1#变压器	315	0.15%	251.54	0.63	0.43	0.46	-14.55%	可开放
13287	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	牛庄回迁小区箱式变变压器2	250	12.58%	168.56	-	-	31.44	-	可开放
13288	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	农机箱式变2#变压器	315	17.34%	197.38	54.32	55.25	54.62	0.28%	可开放
13289	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	天兴小区箱式变1#变压器	400	10.00%	280	37.01	35.25	40	3.96%	可开放
13290	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	关沙蔬菜干11#	400	10.49%	278.04	82.31	87.94	41.96	-28.60%	可开放

13291	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁牌线	东林1#1号变压器	500	0.06%	399.69	0.36	0.41	0.31	-7.20%	可开放
13292	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	西尚一台区	315	16.50%	200.04	48.19	52.63	51.96	3.84%	可开放
13293	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁牌线	东林2#1号变压器	500	4.32%	378.4	0.2	0.15	21.6	939.23%	可开放
13294	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线6266单元三道沟干028#	50	90.58%	0	-	57.4	45.29	-	可开放
13295	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	北耿六台区支002#	200	0.18%	159.65	0.21	0.25	0.35	29.10%	可开放
13296	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	丁家四台区支004#	100	89.90%	0	77.04	83.64	89.9	8.02%	可开放
13297	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	丁家二台区支008#	200	5.16%	149.69	18.55	8.4	10.31	-25.45%	可开放
13298	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	东耿八台区分002#	100	73.28%	6.72	79.03	69.04	73.28	-3.71%	可开放
13299	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	张先四台区分014#	80	93.90%	0	52.29	70.6	75.12	19.86%	可开放
13300	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	秦家二台区分004#	100	84.73%	0	76.06	83.73	84.73	5.55%	可开放
13301	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	崔庄四台区支003#	100	38.53%	41.47	60.68	62.89	38.53	-20.31%	可开放
13302	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	古城七台区支001#	50	80.54%	0	59.05	61.23	40.27	-17.42%	可开放
13303	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	马家三台区支004#	100	19.35%	60.65	52.48	63.8	19.35	-39.28%	可开放
13304	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	山水五台区干004#	100	89.19%	0	49.92	61.92	89.19	33.67%	可开放
13305	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台线刘家四台区支003#	100	60.71%	19.29	-	-	60.71	-	可开放
13306	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	下甸二台区干003#	100	61.61%	18.39	55.43	68.96	61.61	5.43%	可开放
13307	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	杨相五台区干003#	100	58.90%	21.1	49.14	56.81	58.9	9.48%	可开放
13308	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘泉一台区支001#	200	1.49%	157.03	34.5	28.85	2.97	-70.66%	可开放
13309	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15205南湖绿洲小区1#箱变变压器	630	4.47%	475.81	34.32	25.23	28.19	-9.37%	可开放
13310	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	北海村支016#	100	6.85%	73.15	51.82	48.8	6.85	-63.64%	可开放

13311	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	佛爷一二队	100	54.23%	25.77	70.92	69.71	54.23	-12.55%	可开放
13312	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	造纸线刘家四台区支003#	100	1.49%	78.51	-	-	1.49	-	可开放
13313	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	南沟一台区	200	0.41%	159.18	18.03	17.13	0.82	-78.67%	可开放
13314	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	李家分016#	100	5.66%	74.34	63.58	75.93	5.66	-70.16%	可开放
13315	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	新立三台区支001#	100	13.83%	66.17	90.96	106.92	13.83	-61.01%	可开放
13316	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	后郭分002#	100	2.84%	77.16	64.41	58.85	2.84	-79.00%	可开放
13317	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高站干037#变压器前公2台区（局属）	100	43.27%	36.73	120.93	41.41	43.27	-40.18%	可开放
13318	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	曹石三台区支007#曹石三台区柱上变压器	100	1.71%	78.29	14.59	19.47	1.71	-65.76%	可开放
13319	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	八里迁村住宅小区1变压器	500	11.17%	344.17	25.21	43.1	55.83	48.82%	可开放
13320	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	八里迁村住宅小区2变压器	630	12.72%	423.86	44.83	63.42	80.14	33.70%	可开放
13321	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	河畔庄园小区5#箱式站变压器	500	2.54%	387.31	11.73	12.87	12.69	4.01%	可开放
13322	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新养殖小区5	50	6.92%	36.54	1.92	11.81	3.46	34.24%	可开放
13323	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	悦湖美郡小区1#箱变2#变压器	400	0.16%	319.35	0.47	0.59	0.65	17.60%	可开放
13324	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15056万福园中园小区4#变压器（居民）	500	5.73%	371.34	26.61	62.58	28.66	3.78%	可开放
13325	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干65右1#	100	90.77%	0	97.2	79.99	90.77	-3.36%	可开放
13326	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15046颐水嘉德二期9#变压器（网点）	500	9.78%	351.1	44.58	45.19	48.9	4.73%	可开放
13327	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	联营线	中央公馆箱站1#变压器	500	0.07%	399.63	0.36	0.37	0.37	1.38%	可开放
13328	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	唯美品格9#站变压器	400	6.89%	292.45	32.98	25.37	27.55	-8.60%	可开放
13329	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	世纪名郡2#站2#变压器	400	0.06%	319.76	0.2	0.22	0.24	9.54%	可开放
13330	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	金汇2#箱站变压器	400	0.10%	319.62	0.29	0.34	0.38	14.47%	可开放

13331	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	紫霞苑B箱式变压器	400	11.42%	274.33	37.55	40.09	45.67	10.28%	可开放
13332	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	铁西线水利箱式变配电变压器	315	12.25%	213.41	34.4	36.98	38.59	5.92%	可开放
13333	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	游泳馆干001#	315	0.12%	251.61	0.3	0.31	0.39	14.02%	可开放
13334	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15093万福园中园小区二期4#箱变变压器	400	11.47%	274.11	39.89	42.1	45.89	7.26%	可开放
13335	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	草庙线	赵卜山城	100	5.78%	74.22	6.16	5.47	5.78	-3.13%	可开放
13336	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	三家1队大棚分05#变压器	100	52.67%	27.33	52.93	51.29	52.67	-0.25%	可开放
13337	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	上海城1#开闭所4#变压器	630	5.00%	472.5	25.08	28.01	31.5	12.07%	可开放
13338	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	1#住宅变压器	630	0.04%	503.75	0.2	0.22	0.25	11.80%	可开放
13339	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区12#箱站变压器	500	5.93%	370.36	0.17	0.18	29.64	1220.43%	可开放
13340	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区3#箱站变压器	630	3.85%	479.74	0.12	0.13	24.26	1321.85%	可开放
13341	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	海城市箭楼回迁区6#箱站变压器	500	4.83%	375.87	0.08	0.14	24.13	1636.74%	可开放
13342	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	二台子动迁小区2#箱站1#变压器	500	0.05%	399.77	0.42	0.2	0.23	-26.00%	可开放
13343	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15191颐水嘉德郡景小区2#居民箱变变压器	500	7.70%	361.5	43.55	26.58	38.5	-5.98%	可开放
13344	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15193颐水嘉德郡景小区4#居民箱变变压器	500	7.50%	362.52	30.01	25.78	37.48	11.75%	可开放
13345	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15195颐水嘉德郡景小区6#居民箱变变压器	400	11.00%	275.99	41.4	32.33	44.01	3.10%	可开放
13346	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线	南山干13右2	160	49.53%	48.75	69.39	82.66	79.25	6.87%	可开放
13347	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	西小线南关干养殖分003#变压器	160	0.49%	127.21	15.38	0.84	0.79	-77.34%	可开放
13348	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线004#柱上变压器	200	0.20%	159.6	0.38	0.43	0.4	2.60%	可开放
13349	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	佳泰乐箱式变电站变压器	630	4.87%	473.35	0.15	0.16	30.65	1329.45%	可开放
13350	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	纺织厂箱站2#变压器	250	10.96%	172.6	54.03	27.21	27.4	-28.79%	可开放

13351	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	锦绣前程1#变压器	400	0.13%	319.49	0.43	0.49	0.51	8.91%	可开放
13352	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	锦绣前程2#变压器	400	8.89%	284.43	54.95	29.25	35.57	-19.54%	可开放
13353	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星B站变压器	315	18.53%	193.62	54.47	55.65	58.38	3.53%	可开放
13354	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	前甘线	15189王铁路灯箱变变压器	100	0.68%	79.32	0	0.04	0.68	-	可开放
13355	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品2#开闭所1#变压器	630	2.78%	486.49	14.63	16.42	17.51	9.40%	可开放
13356	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15006万福家园1#箱变	630	4.20%	477.57	25.27	26.84	26.43	2.27%	可开放
13357	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	丽水蓝湾2-4#站1#变压器	400	0.09%	319.66	0.26	0.28	0.34	14.35%	可开放
13358	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	丽水蓝湾2-3#站1#变压器	400	0.11%	319.58	0.31	0.3	0.42	16.40%	可开放
13359	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	西腰二台区	400	13.20%	267.2	41.89	45.79	52.8	12.27%	可开放
13360	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	房身一台区	200	50.70%	58.61	97.29	92.63	101.39	2.09%	可开放
13361	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上沟六台区	30	58.70%	6.39	21.81	23.05	17.61	-10.14%	可开放
13362	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	何大洼三台区	315	20.21%	188.34	58.31	44.54	63.66	4.49%	可开放
13363	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线86左2左1#变压器	315	34.15%	144.42	91.87	99.95	107.58	8.21%	可开放
13364	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	范家支035#	100	0.87%	79.13	10.43	10.03	0.87	-71.12%	可开放
13365	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	青台分079#	100	0.97%	79.03	9.7	13.2	0.97	-68.38%	可开放
13366	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵线房身一台区	50	86.84%	0	-	-	43.42	-	可开放
13367	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	富豪小区箱站2#变压器	400	14.95%	260.2	73.1	79.43	59.8	-9.55%	可开放
13368	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	鲍沙干011#鲍沙一台区	63	2.33%	48.93	249.71	2.79	1.47	-92.33%	可开放
13369	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	齐沙三台区干003#	200	6.18%	147.65	48.2	48.78	12.35	-49.38%	可开放
13370	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	材木五台区	100	62.28%	17.72	47.38	61.05	62.28	14.65%	可开放

13371	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#3箱式变压器	400	7.44%	290.23	26.32	35.45	29.77	6.35%	可开放
13372	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#5箱式变压器	400	6.06%	295.75	20.1	30.26	24.25	9.84%	可开放
13373	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	胜利B箱式变变压器	400	0.20%	319.2	82.24	79.42	0.8	-90.14%	可开放
13374	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	陶瓷三厂箱式变1#变压器	315	0.19%	251.41	0.54	0.6	0.59	4.53%	可开放
13375	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	西关小学箱式变2#变压器	315	0.13%	251.58	0.37	0.39	0.42	6.54%	可开放
13376	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	新世纪A箱式变1#变压器	250	27.80%	130.51	66.59	75.12	69.49	2.15%	可开放
13377	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	新世纪B箱式变1#变压器	250	28.25%	129.37	63.11	62.61	70.63	5.79%	可开放
13378	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	园丁园箱式变1#变压器	315	0.27%	251.15	0.5	0.57	0.85	30.38%	可开放
13379	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	园丁园箱式变2#变压器	315	0.00%	252	0	0	0	-	可开放
13380	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	王沟五队区	100	59.30%	20.7	54.85	61.85	59.3	3.98%	可开放
13381	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15156周正新村5#箱变变压器	400	16.28%	254.9	58.5	35.26	65.1	5.49%	可开放
13382	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15158周正新村7#箱变变压器	400	18.83%	244.68	61.1	36.49	75.32	11.03%	可开放
13383	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	西大二台区	200	44.75%	70.5	90.86	90.1	89.5	-0.75%	可开放
13384	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	财富广场5#站变压器	250	21.78%	145.54	47.77	52.2	54.46	6.77%	可开放
13385	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15092万福园中园小区二期3#箱变（居民）	400	10.54%	277.84	33.26	39.85	42.16	12.59%	可开放
13386	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线137#变压器	315	15.45%	203.32	44.72	49.43	48.68	4.33%	可开放
13387	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15197颐水嘉德郡景小区2#网点箱变变压器	630	1.60%	493.94	9.68	9.79	10.06	1.94%	可开放
13388	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	中街线	春风苑A箱式变变压器	250	30.82%	122.96	79.38	80.42	77.04	-1.48%	可开放
13389	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品1#开闭站2#变压器	630	0.02%	503.87	17.28	14.57	0.13	-91.33%	可开放
13390	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品1#开闭站3#变压器	500	2.27%	388.66	12.63	13.16	11.34	-5.24%	可开放

13391	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景商品1#开闭站4#变压器	500	7.93%	360.34	32.03	34.52	39.66	11.28%	可开放
13392	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二道六台区变压器	160	10.18%	111.72	17.55	14.31	16.28	-3.69%	可开放
13393	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线盖家分20左2#变压器	160	45.69%	54.89	57.94	75.7	73.11	12.33%	可开放
13394	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	析木七台区	315	9.72%	221.38	24.77	27.03	30.62	11.18%	可开放
13395	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	刘八线设施农业南毛果园山庄分08#	50	0.68%	39.66	0.36	3.03	0.34	-2.82%	可开放
13396	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	中小六台区干003#	63	2.68%	48.71	1.33	1.39	1.69	12.72%	可开放
13397	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	岳家水田干002#	400	13.19%	267.26	86.18	92.34	52.74	-21.77%	可开放
13398	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	自然电干011#	100	0.70%	79.3	8.85	7.42	0.7	-71.88%	可开放
13399	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	广场线	财富广场1#站变压器	250	21.30%	146.74	53.35	51.5	53.26	-0.08%	可开放
13400	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	钟台二台区	200	42.98%	74.04	99.32	88.95	85.96	-6.97%	可开放
13401	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	丁家分031#	100	71.55%	8.45	97.38	65.13	71.55	-14.28%	可开放
13402	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	毛才三台区	80	5.40%	59.68	70.32	66.25	4.32	-75.21%	可开放
13403	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	老爷庙二台区变压器	50	86.38%	0	41.26	42.22	43.19	2.31%	可开放
13404	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	茨沟一台区变压器	100	94.35%	0	94.56	96.4	94.35	-0.11%	可开放
13405	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	茨沟二台区变压器	100	65.66%	14.34	79.5	74.47	65.66	-9.12%	可开放
13406	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	南货场小区1#箱站1#变压器	400	0.09%	319.66	0.28	0.33	0.34	10.19%	可开放
13407	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	南货场小区2#箱站1#变压器	400	0.05%	319.8	0.16	0.22	0.2	11.80%	可开放
13408	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	骏都国际小区1#箱站2#变压器	500	0.09%	399.57	0.39	0.4	0.43	5.00%	可开放
13409	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	富雅线	富雅名苑配电室1#变压器	500	5.89%	370.54	31.13	35.06	29.46	-2.72%	可开放
13410	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	金贵小区箱式变1#变压器	250	13.96%	165.1	32.61	33.64	34.9	3.45%	可开放

13411	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	金龙二期箱式变2#变压器	200	0.19%	159.62	0. 41	0. 38	0. 38	-3.73%	可开放
13412	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	茂泽园C箱式变变压器	500	18.58%	307.12	67. 76	66. 01	92. 88	17.08%	可开放
13413	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	李堡一台分01#	80	94.36%	0	63. 89	63. 41	75. 49	8.70%	可开放
13414	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	李堡三台分07#	100	74.85%	5.15	51. 48	54. 26	74. 85	20.58%	可开放
13415	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	赵家沟分07#	400	13.60%	265.59	100. 14	87. 78	54. 41	-26.29%	可开放
13416	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	丽水蓝湾2-3#站2#变压器	400	0.06%	319.77	0. 24	0. 2	0. 23	-2.11%	可开放
13417	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线015#变压器	200	23.70%	112.6	79. 83	62. 84	47. 4	-22.94%	可开放
13418	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	道沿八台区变压器	100	37.09%	42.91	30. 7	31. 75	37. 09	9.92%	可开放
13419	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家五台区变压器	100	41.41%	38.59	38. 08	37. 03	41. 41	4.28%	可开放
13420	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	二甲三队干4#变压器	100	5.36%	74.64	9. 33	8. 59	5. 36	-24.20%	可开放
13421	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	高力一台区变压器	50	7.10%	36.45	2. 86	2. 86	3. 55	11.41%	可开放
13422	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家四台区变压器	100	86.78%	0	60. 92	78. 44	86. 78	19.35%	可开放
13423	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	刘坨站干004#变压器	160	40.31%	63.51	63. 04	59. 75	64. 49	1.14%	可开放
13424	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二道七台区变压器	160	50.30%	47.52	42	49. 54	80. 48	38.43%	可开放
13425	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	魁星园B箱式变1#变压器	315	29.30%	159.72	86. 04	98. 76	92. 28	3.56%	可开放
13426	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	万鑫园B箱式变1#变压器	315	13.59%	209.18	46. 52	52. 76	42. 82	-4.06%	可开放
13427	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	葫芦一台003#配电柱上变压器	160	63.11%	27.02	60. 34	95. 37	100. 98	29.36%	可开放
13428	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	亢氏变压器	50	42.04%	18.98	13. 23	11. 52	21. 02	26.05%	可开放
13429	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	小河四台支04#配电柱上变压器	80	88.15%	0	100. 12	79. 13	70. 52	-16.07%	可开放
13430	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	国美线	骏都国际3#箱站1#变压器	500	5.39%	373.03	39. 56	29. 96	26. 97	-17.43%	可开放

13431	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	国美线	骏都国际3#箱站2#变压器	500	4.39%	378.07	33.96	25.41	21.93	-19.64%	可开放
13432	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	唯美线	二台子动迁小区1#箱站1#变压器	400	0.06%	319.76	0.4	0.23	0.24	-22.54%	可开放
13433	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	龙海线	芭东海城一期1#箱站1#变压器	500	0.05%	399.76	32.42	0.23	0.24	-91.40%	可开放
13434	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	牌坊一队区	100	64.77%	15.23	56.52	61.23	64.77	7.05%	可开放
13435	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	牌坊村大队区	315	11.61%	215.42	78.85	78.3	36.58	-31.89%	可开放
13436	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	曹石分023#曹石一台区柱上变压器	100	26.44%	53.56	25.91	35.47	26.44	1.02%	可开放
13437	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	幸福小区箱式变压器	315	15.41%	203.47	30	31.63	48.53	27.19%	可开放
13438	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军新区	200	1.07%	157.86	43.21	46.48	2.14	-77.75%	可开放
13439	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	北郡华府箱站2#变压器	500	0.00%	400	0	0	0	-	可开放
13440	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	牛庄回迁小区箱式变压器1	250	23.04%	142.4	-	-	57.6	-	可开放
13441	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星五组团B箱式变1#变压器	200	40.16%	79.69	81.91	77.61	80.31	-0.98%	可开放
13442	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	农机箱式变1#变压器	315	0.15%	251.53	0.76	0.52	0.47	-21.36%	可开放
13443	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	绿景台区变压器	315	0.08%	251.75	0.21	0.22	0.25	9.11%	可开放
13444	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	中小八台区变压器	400	0.20%	319.19	0.7	1.03	0.81	7.57%	可开放
13445	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#11箱式变压器	160	40.61%	63.03	65.02	71.74	64.97	-0.04%	可开放
13446	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	关沙蔬菜2台区干20#	100	20.48%	59.52	34.74	17.78	20.48	-23.22%	可开放
13447	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	河滨#1箱式变压器	400	3.13%	307.48	14.04	13.86	12.52	-5.57%	可开放
13448	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	烟台五台区	50	56.02%	11.99	73.16	62.72	28.01	-38.12%	可开放
13449	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱四台区	80	1.76%	62.59	48.83	50.74	1.41	-83.01%	可开放
13450	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	安保三期1号变压器	400	0.15%	319.4	0.59	0.61	0.6	0.84%	可开放

13451	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15152周正新村1#箱变 变压器	500	0.10%	399.48	0. 42	0. 25	0. 52	11.27%	可开放
13452	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	嘉和A站1#变压器	315	0.19%	251.41	70. 75	94. 95	0. 59	-90.87%	可开放
13453	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	嘉和C箱式变1#变压器	400	0.12%	319.53	57. 37	52. 58	0. 47	-90.95%	可开放
13454	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15157周正新村6#箱变 变压器	500	13.30%	333.48	55. 92	37. 83	66. 52	9.07%	可开放
13455	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15159周正新村8#箱变 变压器	400	12.51%	269.97	45. 04	31. 64	50. 03	5.39%	可开放
13456	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	15160周正新村9#箱变 变压器	500	11.24%	343.82	49. 04	31. 15	56. 18	7.03%	可开放
13457	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	老达一台区	200	34.33%	91.35	59. 33	65. 9	68. 65	7.57%	可开放
13458	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	老达二台区	160	29.98%	80.03	39. 88	45. 77	47. 97	9.67%	可开放
13459	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	花园小区箱式变压器	400	7.84%	288.66	28. 23	27. 52	31. 34	5.36%	可开放
13460	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣二期6#变压器	315	0.13%	251.6	0. 35	0. 42	0. 4	6.90%	可开放
13461	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分63左1	100	2.82%	77.18	2. 1	2. 49	2. 82	15.88%	可开放
13462	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣二期1#变压器	315	15.62%	202.81	41. 03	40. 6	49. 19	9.49%	可开放
13463	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海二线	果树分1#箱式变压器	250	0.32%	199.2	64. 7	57. 45	0. 8	-88.88%	可开放
13464	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	金元B箱式变2#变压器	250	30.24%	124.4	65. 93	81. 55	75. 6	7.08%	可开放
13465	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	百汇香山五期1#箱站1# 变压器	400	15.88%	256.48	51. 64	55. 95	63. 52	10.91%	可开放
13466	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	达连线	东高1队支13#变压器东 高1台区（局属）	200	14.08%	131.84	30. 5	27. 04	28. 16	-3.91%	可开放
13467	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	丽水线	丽水蓝湾2-2#箱站1#变 压器	500	5.48%	372.59	0. 17	0. 18	27. 41	1169.78%	可开放
13468	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	15013颐水嘉德3#箱变	500	4.94%	375.32	31. 48	25. 47	24. 68	-11.46%	可开放
13469	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	金达干24右10	100	34.11%	45.89	27	35. 18	34. 11	12.40%	可开放
13470	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周铁线	周铁杆48#	100	0.05%	79.95	0. 05	0. 05	0. 05	0.00%	可开放

13471	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15196颐水嘉德郡景小区1#网点箱变变压器	630	1.63%	493.75	0.09	0.08	10.25	967.19%	可开放
13472	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东福线	东福干38左1	100	12.25%	67.75	16.64	12.99	12.25	-14.20%	可开放
13473	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分59右4	50	2.62%	38.69	5.26	9.48	1.31	-50.10%	可开放
13474	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15079金鼎居1#箱变（居民）变压器	400	9.77%	280.91	22.1	22.15	39.09	33.00%	可开放
13475	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	前英居委会	50	7.12%	36.44	3.05	2.98	3.56	8.04%	可开放
13476	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	15094万福园中园二期5#箱变变压器	500	3.84%	380.78	16.32	19.4	19.22	8.52%	可开放
13477	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	经济适用房3#箱变	400	7.04%	291.86	19.85	16.8	28.14	19.06%	可开放
13478	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	经济适用房4#箱变	400	10.20%	279.2	22.79	27.04	40.8	33.80%	可开放
13479	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼十四台区	315	0.27%	251.16	47.26	53.25	0.84	-86.67%	可开放
13480	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼三台区	315	17.43%	197.11	55.82	56.08	54.89	-0.84%	可开放
13481	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼十一台区	315	0.15%	251.53	37.17	42.14	0.47	-88.76%	可开放
13482	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼五台区	315	0.26%	251.19	0.68	0.75	0.81	9.14%	可开放
13483	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	粮窝三台区	100	85.61%	0	86.94	113.75	85.61	-0.77%	可开放
13484	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干64左1#	100	4.06%	75.94	4.18	4.26	4.06	-1.45%	可开放
13485	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线英守分17#	80	91.14%	0	67.3	80	72.91	4.08%	可开放
13486	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	北毛一台分001#配电柱上变压器	100	82.41%	0	60.89	76.67	82.41	16.34%	可开放
13487	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇干073#	200	42.12%	75.77	72.47	94.2	84.23	7.81%	可开放
13488	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	播转台分001#	200	13.07%	133.87	25.04	20.59	26.13	2.15%	可开放
13489	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	腾寿线	金达干18右7#	250	4.72%	188.19	28.92	29.36	11.81	-36.10%	可开放
13490	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	驸马六台区	100	23.90%	56.1	51.69	40.46	23.9	-32.00%	可开放

13491	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线黄金走廊分4#变压器	250	0.22%	199.46	0.53	0.58	0.54	0.94%	可开放
13492	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	朱家线	朱家线干河干朱家三台区4+1#	100	53.37%	26.63	88.85	55.48	53.37	-22.50%	可开放
13493	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	直岔子干034#	80	56.20%	19.04	65.65	81.61	44.96	-17.24%	可开放
13494	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	西开四分队004#	50	3.72%	38.14	1.47	1.45	1.86	12.49%	可开放
13495	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	清水线	清水线51右7#变压器	100	43.13%	36.87	76.5	43.7	43.13	-24.91%	可开放
13496	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	后剪村一台区	200	0.54%	158.93	12.02	11.24	1.07	-70.16%	可开放
13497	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨一台支001#	100	27.82%	52.18	0.78	1.05	27.82	497.22%	可开放
13498	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	长岭子一台区分001#	100	17.07%	62.93	11.26	15.19	17.07	23.13%	可开放
13499	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干049#变压器	250	29.02%	127.44	43.76	69.16	72.56	28.77%	可开放
13500	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	西白石三台区	63	88.79%	0	51.22	53.65	55.94	4.51%	可开放
13501	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	兴沟干027#	200	41.68%	76.64	27.7	46.39	83.36	73.48%	可开放
13502	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	薛家三台区干	200	0.31%	159.38	0.58	0.54	0.62	3.39%	可开放
13503	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线007右5#	315	0.02%	251.94	0.45	0.05	0.06	-63.49%	可开放
13504	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分12左4#变压器.	200	39.63%	80.75	67.52	74.76	79.25	8.34%	可开放
13505	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家堡桥干001#	100	36.13%	43.87	15.32	10.62	36.13	53.57%	可开放
13506	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分057支2	250	20.62%	148.44	66.03	49.76	51.56	-11.63%	可开放
13507	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	交界一台区	160	41.28%	61.96	92.46	55.23	66.04	-15.49%	可开放
13508	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	老墙分034#	50	3.96%	38.02	1.09	1.92	1.98	34.78%	可开放
13509	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	驸马一台区	80	57.11%	18.31	41.48	50.97	45.69	4.95%	可开放
13510	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	泥沟分061#	160	0.63%	127	2.08	1.02	1	-30.66%	可开放

13511	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	照明支七台区	100	0.89%	79.11	0.76	0.87	0.89	8.22%	可开放
13512	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线62右6#变压器	315	0.26%	251.18	0.93	0.75	0.82	-6.10%	可开放
13513	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	林场干榆树分032#	100	53.83%	26.17	73.48	78.36	53.83	-14.41%	可开放
13514	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	冷轧线16右分003#	160	0.64%	126.98	0.83	1.11	1.02	10.86%	可开放
13515	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线073#	250	10.66%	173.35	20.28	25.42	26.65	14.63%	可开放
13516	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	前三干高台分05#	100	76.28%	3.72	67.48	77.26	76.28	6.32%	可开放
13517	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线64左6#	100	60.48%	19.52	60.96	64.46	60.48	-0.39%	可开放
13518	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	西汤四台区	100	51.07%	28.93	55.69	39.72	51.07	-4.24%	可开放
13519	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	石粉厂分018#草场五台	100	50.48%	29.52	70.07	60.62	50.48	-15.12%	可开放
13520	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分18# 变压器	400	0.21%	319.16	61.89	0.8	0.84	-88.35%	可开放
13521	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	西尚二台区	200	0.60%	158.8	2.7	1.08	1.2	-33.33%	可开放
13522	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	清水线	清水线43右5#变压器	400	15.30%	258.8	42.98	63.54	61.2	19.33%	可开放
13523	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	三大干025#	160	4.94%	120.09	23.1	10.38	7.91	-41.48%	可开放
13524	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	他山干前卜信用社002# 柱上变压器	200	29.56%	100.89	34.71	35.3	59.11	30.50%	可开放
13525	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	腰屯三台区	160	1.03%	126.35	0.93	1	1.65	33.20%	可开放
13526	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	杨家一台区	200	19.81%	120.38	29.45	29.3	39.62	15.99%	可开放
13527	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎1台分08#	80	51.41%	22.87	70	43.08	41.13	-23.35%	可开放
13528	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上沟七台区分006#	80	33.75%	37	49.45	46.13	27	-26.11%	可开放
13529	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	秀甲线030右1#	200	18.27%	123.47	0.95	1.02	36.53	520.10%	可开放
13530	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西四分010#	200	17.65%	124.71	33.75	33.04	35.29	2.26%	可开放

13531	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	里家分30右4#柱上变压器	50	96.22%	0	57.97	42.46	48.11	-8.90%	可开放
13532	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐感线	唐感线045#	400	23.93%	224.27	76.68	80.37	95.73	11.73%	可开放
13533	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	秀甲线86右1#	400	1.50%	314	6.88	5.34	6	-6.61%	可开放
13534	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	东四三队	50	15.50%	32.25	7.32	7.07	7.75	2.90%	可开放
13535	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	东艾四队分002#	400	27.87%	208.52	115.63	120.64	111.48	-1.81%	可开放
13536	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	安村干38#	80	0.18%	63.86	10.53	20.14	0.14	-88.47%	可开放
13537	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	西腰一组干003#	50	86.82%	0	83.22	41.92	43.41	-27.78%	可开放
13538	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	东房身十二台区	100	12.58%	67.42	13.9	11.94	12.58	-4.87%	可开放
13539	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分016右3	100	79.78%	0.22	62.26	84.11	79.78	13.20%	可开放
13540	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	八家三台区	200	1.73%	156.54	23.16	26.55	3.46	-61.35%	可开放
13541	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线荣宽照明分18#变压器.	315	7.10%	229.65	22.42	33.2	22.35	-0.16%	可开放
13542	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	得胜线得胜分17左9#变压器	160	1.13%	126.2	7.63	3.79	1.8	-51.43%	可开放
13543	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	蟒沟四台区分003#	100	58.70%	21.3	62.19	61.31	58.7	-2.85%	可开放
13544	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	和平分4#	100	0.46%	79.54	0.5	0.46	0.46	-4.08%	可开放
13545	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家线195#	50	86.16%	0	85.31	47.83	43.08	-28.94%	可开放
13546	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	商台四台分130#配电柱上变压器	80	85.11%	0	85.93	91.37	68.09	-10.98%	可开放
13547	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	吴家岗干027#	50	91.44%	0	-	37.55	45.72	-	可开放
13548	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	羊角三台区	100	84.17%	0	80.46	69.4	84.17	2.28%	可开放
13549	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	李卧2台区11#	100	67.78%	12.22	55.89	48.33	67.78	10.12%	可开放
13550	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	大沟分59#	80	76.96%	2.43	56.37	75.4	61.57	4.51%	可开放

13551	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	灰莱五台区分	100	33.01%	46.99	26.96	26.98	33.01	10.65%	可开放
13552	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	什司县四台区	200	45.94%	68.12	113.59	100.58	91.88	-10.06%	可开放
13553	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁亿线	东牌一台区支001#	50	0.70%	39.65	2.16	0.11	0.35	-59.75%	可开放
13554	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	里家分047#柱上变压器	100	27.10%	52.9	21.44	24.3	27.1	12.43%	可开放
13555	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	前柳一台#	250	30.73%	123.18	60.82	71.47	76.82	12.39%	可开放
13556	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	医院支3#	200	10.72%	138.57	21.52	26.9	21.43	-0.21%	可开放
13557	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	水田支024右8左1#柱上变压器	50	44.42%	17.79	22.44	22.1	22.21	-0.51%	可开放
13558	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	驸马五台区	100	1.75%	78.25	1.54	1.91	1.75	6.60%	可开放
13559	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	东上干013#	160	51.63%	45.39	57.55	52.27	82.61	19.81%	可开放
13560	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	西联线010#	315	6.03%	233.01	18.2	18.54	18.99	2.15%	可开放
13561	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	东四线	东头一台区	200	7.89%	144.23	70.13	14.22	15.77	-52.58%	可开放
13562	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家三台2分002#变压器	250	12.77%	168.08	29.05	21.27	31.92	4.82%	可开放
13563	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	安村干03#	125	19.98%	75.03	19.94	30.65	24.97	11.90%	可开放
13564	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	石碑路二台区	160	26.98%	84.84	36.71	41.57	43.16	8.43%	可开放
13565	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	北毛五台区配电柱上变压器	200	53.00%	54.01	57.62	59.52	105.99	35.63%	可开放
13566	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	中小一台区干001+1#	200	0.36%	159.28	0.75	0.63	0.72	-2.02%	可开放
13567	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	南毛六台分07#柱上变压器	160	46.26%	53.99	68	77.56	74.01	4.33%	可开放
13568	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘农一线147#	160	0.83%	126.68	1.2	1.07	1.32	4.88%	可开放
13569	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小一台区04#	200	42.86%	74.29	88.51	87.35	85.71	-1.59%	可开放
13570	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	小南分3#	250	0.14%	199.65	67.51	27.21	0.35	-92.80%	可开放

13571	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	南二道三台区于009#	80	93.60%	0	74.52	68.78	74.88	0.24%	可开放
13572	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	驸马二台区	100	32.91%	47.09	29.8	33.99	32.91	5.09%	可开放
13573	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线荣宽照明分3#变压器	200	14.76%	130.49	28.92	36.7	29.51	1.01%	可开放
13574	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线012左4#	315	15.72%	202.49	45.52	40.83	49.51	4.29%	可开放
13575	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	设施农业南毛养殖厂分04#柱上变压器	200	27.46%	105.09	19.69	89.94	54.91	66.99%	可开放
13576	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家线068#	100	95.06%	0	98.9	100.92	95.06	-1.96%	可开放
13577	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇西线	镇西线001#左9右支001#	160	69.05%	17.52	73.4	65.85	110.48	22.69%	可开放
13578	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	高峪线	镁矿二台区支003#	50	13.34%	33.33	589.06	5.89	6.67	-89.36%	可开放
13579	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	哈岭干030#	200	55.17%	49.67	94.32	103.72	110.33	8.15%	可开放
13580	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	和平分2右1左3#	100	13.38%	66.62	3.92	13.01	13.38	84.75%	可开放
13581	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	腾东干48左12	100	0.16%	79.84	0.43	0.31	0.16	-39.00%	可开放
13582	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分22左7右2#	250	36.86%	107.85	90.88	93.5	92.15	0.70%	可开放
13583	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	后龙三台区	200	0.35%	159.31	1.56	0.34	0.69	-33.49%	可开放
13584	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分83	100	81.15%	0	40.06	62.92	81.15	42.33%	可开放
13585	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西园线	园区线20#变压器	400	14.41%	262.38	78.41	67.3	57.62	-14.28%	可开放
13586	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	英城村一台干001#	200	2.68%	154.65	5.09	6.17	5.35	2.52%	可开放
13587	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	八家二台区	160	0.84%	126.65	60.55	59.02	1.35	-85.07%	可开放
13588	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口七台支04#	63	78.56%	0.91	113.89	60.73	49.49	-34.08%	可开放
13589	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲八台区	100	45.56%	34.44	47.99	47.96	45.56	-2.56%	可开放
13590	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中集线	中小线铸造分中小大棚六台区支五台支005#	200	53.49%	53.03	44.14	105.1	106.97	55.67%	可开放

13591	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	东汤一台区	160	20.44%	95.29	35.03	32.42	32.71	-3.37%	可开放
13592	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四十三台区支	100	0.08%	79.92	1.39	0.47	0.08	-76.01%	可开放
13593	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	蟒沟九队干027#	100	52.67%	27.33	52.57	53.26	52.67	0.10%	可开放
13594	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	小南分25#	200	42.68%	74.65	68.22	80.45	85.35	11.85%	可开放
13595	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三线59干002+1#	200	32.38%	95.25	67.62	73.53	64.75	-2.15%	可开放
13596	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	前剪村三台区	100	1.16%	78.84	105.08	50.52	1.16	-89.49%	可开放
13597	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	英北一台区分002#	160	22.27%	92.37	37.77	37.47	35.63	-2.87%	可开放
13598	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	西站支15左1#变压器	100	33.61%	46.39	25	21.22	33.61	15.95%	可开放
13599	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	八面3台区04#	100	43.56%	36.44	1.16	1.05	43.56	512.79%	可开放
13600	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口干105#	100	53.70%	26.3	66.46	60.04	53.7	-10.11%	可开放
13601	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	八面4台干04#	100	64.36%	15.64	50.93	49.21	64.36	12.41%	可开放
13602	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英二线	英不落一台区	20	48.95%	6.21	11.4	9.85	9.79	-7.33%	可开放
13603	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东三道小崴村	50	82.08%	0	81.23	81.04	41.04	-28.92%	可开放
13604	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西头水田干12左分016# 变压器	100	28.44%	51.56	20.22	22.78	28.44	18.60%	可开放
13605	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	安村干四台区分03#	160	28.34%	82.65	37.03	42	45.35	10.67%	可开放
13606	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线168#	400	3.69%	305.24	12.01	13.41	14.76	10.86%	可开放
13607	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	中小线岳家绿园支 017+1#	80	37.19%	34.25	54.37	49.6	29.75	-26.03%	可开放
13608	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	东上干008#	160	0.76%	126.79	60.56	56.58	1.21	-85.86%	可开放
13609	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	后甘二台区支007#	50	8.42%	35.79	4.06	3.83	4.21	1.83%	可开放
13610	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	林场干鳌头分058#	80	57.88%	17.7	73.41	47.7	46.3	-20.58%	可开放

13611	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	八面五台柱上变压器	125	31.99%	60.01	44.32	29.94	39.99	-5.01%	可开放
13612	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾东线	腾东干21右2	100	38.29%	41.71	7.1	7.02	38.29	132.23%	可开放
13613	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线53左6#	250	14.95%	162.62	36.92	38.99	37.38	0.62%	可开放
13614	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	沈官线189#	50	11.00%	34.5	6.92	6.22	5.5	-10.85%	可开放
13615	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分二码 照明支12#变压器	315	7.40%	228.68	43.78	26.14	23.32	-27.02%	可开放
13616	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红三台干002#	200	27.26%	105.48	52.05	46.59	54.52	2.35%	可开放
13617	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	杨家二台区	400	2.82%	308.74	12.36	12.57	11.26	-4.55%	可开放
13618	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	随家卜干033#	200	2.21%	155.59	4.55	4.11	4.41	-1.55%	可开放
13619	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	东艾三队分004#	400	19.17%	243.32	79.01	91.24	76.68	-1.49%	可开放
13620	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	板桥二台区分006#	30	39.20%	12.24	9.28	11.44	11.76	12.57%	可开放
13621	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线73#变压器	400	20.55%	237.81	82	95.65	82.19	0.12%	可开放
13622	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三线71左干005#	400	3.99%	304.06	15.06	17.36	15.94	2.88%	可开放
13623	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	双台四台区支007#	160	57.01%	36.78	78.54	72.52	91.22	7.77%	可开放
13624	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大王二队支06#	80	86.03%	0	78.92	87.06	68.82	-6.62%	可开放
13625	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	草场部队分003#草场二 台	125	14.09%	82.39	36.93	28.14	17.61	-30.95%	可开放
13626	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	西白石一台区	400	0.06%	319.76	1.73	1.64	0.24	-62.75%	可开放
13627	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平五台区	100	1.38%	78.62	56.89	55.47	1.38	-84.43%	可开放
13628	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	郭家一台区分009#	100	3.31%	76.69	3.22	3.58	3.31	1.39%	可开放
13629	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	验西村分02#	100	32.74%	47.26	47.6	36.15	32.74	-17.07%	可开放
13630	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	桑树8组深井09#	50	4.36%	37.82	1.9	2.34	2.18	7.12%	可开放

13631	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	感王干005#	250	29.80%	125.51	69.05	86.91	74.49	3.86%	可开放
13632	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	杨桥分26左3	50	0.14%	39.93	0.06	0.06	0.07	8.01%	可开放
13633	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干40右3	160	4.29%	121.14	11.09	10.21	6.86	-21.35%	可开放
13634	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中集线	岳家八台区干19+1#	80	5.10%	59.92	3.52	3.71	4.08	7.66%	可开放
13635	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	北海村五台区	80	0.68%	63.46	9.34	6.11	0.54	-75.96%	可开放
13636	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三线79左干013+1#	200	28.22%	103.57	63.73	77.69	56.43	-5.90%	可开放
13637	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	岳家水田干岳家绿圆分001+1#	80	23.99%	44.81	34.2	22.68	19.19	-25.09%	可开放
13638	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	对面沟干021#	80	64.35%	12.52	89.77	68.43	51.48	-24.27%	可开放
13639	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲十一台区	50	96.46%	0	36.72	54.32	48.23	14.61%	可开放
13640	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨11台区分009#	50	5.64%	37.18	3.18	3.83	2.82	-5.83%	可开放
13641	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	水田支017右5#柱上变压器	100	8.95%	71.05	9.58	9.4	8.95	-3.34%	可开放
13642	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	邓台三台区支032#	100	2.14%	77.86	1.85	1.77	2.14	7.55%	可开放
13643	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干068#变压器	200	15.90%	128.21	39.31	35.83	31.79	-10.07%	可开放
13644	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家村分005#	200	13.58%	132.85	26.77	29.48	27.15	0.71%	可开放
13645	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	鳌头二组支003#	80	71.86%	6.51	47.91	51.75	57.49	9.54%	可开放
13646	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	耿龙三台区	200	1.03%	157.95	80.96	90.75	2.05	-84.09%	可开放
13647	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	开河干082#	50	6.42%	36.79	2.66	2.86	3.21	9.85%	可开放
13648	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨西街干020#	200	0.47%	159.07	0.79	0.78	0.93	8.50%	可开放
13649	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	得胜分丰茂农业园支008#变压器	80	5.58%	59.54	0.01	1.4	4.46	2011.87%	可开放
13650	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线荣宽照明分16#变压器.	315	19.72%	189.87	62.91	69.43	62.13	-0.62%	可开放

13651	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英二线	英不落三台区	200	3.54%	152.92	9. 27	8. 17	7. 08	-12.61%	可开放
13652	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	农业线二道一台区 005#	200	60.40%	39.21	101. 87	110. 84	120. 79	8.89%	可开放
13653	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东白石一台区	200	15.90%	128.21	30. 57	33. 82	31. 79	1.98%	可开放
13654	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马大棚分 27#	80	3.20%	61.44	1. 76	1. 46	2. 56	20.60%	可开放
13655	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响一台区	100	0.88%	79.12	0. 85	0. 85	0. 88	1.75%	可开放
13656	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家线235#	100	58.52%	21.48	74. 96	80. 15	58. 52	-11.64%	可开放
13657	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	朱红五台区	50	6.30%	36.85	3. 76	3. 62	3. 15	-8.47%	可开放
13658	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	下夹河楼区 007#	200	14.27%	131.46	22. 85	27. 5	28. 54	11.76%	可开放
13659	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘农一线168#	200	16.59%	126.83	46. 19	45. 79	33. 17	-15.26%	可开放
13660	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分向阳支12#（二台）	100	75.48%	4.52	80. 2	57. 92	75. 48	-2.99%	可开放
13661	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	文家岭干027#	100	66.04%	13.96	51. 2	53. 85	66. 04	13.57%	可开放
13662	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	李梧一组支16右8#变压器	80	51.68%	22.66	-	45. 32	41. 34	-	可开放
13663	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干71右27	50	0.00%	40	7. 03	1. 87	0	-100.00%	可开放
13664	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中集线	中小大棚4台区07+1#	80	24.95%	44.04	38. 65	32. 5	19. 96	-28.14%	可开放
13665	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线067#	200	29.56%	100.89	63. 15	65. 01	59. 11	-3.25%	可开放
13666	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	刘家村二台区	100	3.01%	76.99	45. 7	42. 92	3. 01	-74.34%	可开放
13667	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	验西分二道支31#	100	65.49%	14.51	77. 67	76. 7	65. 49	-8.18%	可开放
13668	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西河三队干007#	100	64.12%	15.88	69. 2	56. 74	64. 12	-3.74%	可开放
13669	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	街里干009#	100	65.74%	14.26	143. 21	76. 11	65. 74	-32.25%	可开放
13670	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	东汤二台区	100	45.33%	34.67	43. 73	45. 29	45. 33	1.81%	可开放

13671	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	镇北一线104左1#柱上变压器	200	1.23%	157.55	2. 4	2. 22	2. 45	1.04%	可开放
13672	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家十三队分1#	100	51.78%	28.22	56. 8	45. 89	51. 78	-4.52%	可开放
13673	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线062#变压器	200	0.44%	159.13	44. 46	0. 87	0. 87	-86.01%	可开放
13674	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	罗堡三台区分003#	400	1.12%	315.51	5. 57	5. 92	4. 49	-10.22%	可开放
13675	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线053#	315	0.13%	251.59	0. 76	0. 44	0. 41	-26.55%	可开放
13676	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口一台分20#	50	9.26%	35.37	7. 14	4. 9	4. 63	-19.47%	可开放
13677	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	拉古二台区干005#	160	4.09%	121.46	6. 24	6. 55	6. 54	2.38%	可开放
13678	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	向阳二台区	200	37.76%	84.48	60. 84	66. 62	75. 52	11.41%	可开放
13679	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	金坑三台区	100	55.17%	24.83	60. 54	54. 26	55. 17	-4.54%	可开放
13680	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	范峪干012#	100	37.94%	42.06	41. 09	42. 74	37. 94	-3.91%	可开放
13681	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	安村干21#	80	50.04%	23.97	48. 85	45. 71	40. 03	-9.48%	可开放
13682	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	哈达四台区	315	5.45%	234.82	24. 34	21. 81	17. 18	-15.99%	可开放
13683	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	王家五队支019#	100	64.18%	15.82	68. 19	65. 97	64. 18	-2.98%	可开放
13684	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	西河洼干012#	100	54.10%	25.9	57	55. 18	54. 1	-2.58%	可开放
13685	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	丁八二台分03#柱上变压器	100	59.58%	20.42	90. 66	66. 86	59. 58	-18.93%	可开放
13686	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	古城干041#	160	36.63%	69.39	129. 22	60. 05	58. 61	-32.65%	可开放
13687	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	东庙二台区	315	9.84%	221	28. 09	35. 84	31	5.05%	可开放
13688	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐感线	唐感线粮库干他山五台区分007#	100	28.57%	51.43	53. 45	35. 77	28. 57	-26.89%	可开放
13689	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线甘沟干036#变压器	200	12.01%	135.99	22. 84	22. 42	24. 01	2.53%	可开放
13690	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线热能分11左1#	50	21.08%	29.46	10	11. 82	10. 54	2.66%	可开放

13691	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	二道设施农业分19+1#柱上变压器	100	4.51%	75.49	47.94	3.87	4.51	-69.33%	可开放
13692	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西小支29左1左2右1#	160	63.48%	26.44	91.69	113.01	101.56	5.24%	可开放
13693	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	西腰生态园支04#	50	0.30%	39.85	0.04	0.06	0.15	93.65%	可开放
13694	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	稍达沟干014#	80	65.80%	11.36	87.06	51.72	52.64	-22.24%	可开放
13695	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	屯东线南沟一台区	100	59.68%	20.32	-	-	59.68	-	可开放
13696	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	于台分031#	100	58.59%	21.41	68.53	41.14	58.59	-7.54%	可开放
13697	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家线257#	50	93.32%	0	61.61	75.92	46.66	-12.97%	可开放
13698	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	北河二台区	80	83.61%	0	52.26	66.24	66.89	13.13%	可开放
13699	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线076#	200	21.43%	117.15	43.32	45.39	42.85	-0.54%	可开放
13700	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上字线	什司八台区支5#	200	19.16%	121.69	38.69	45.57	38.31	-0.49%	可开放
13701	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响二台区	100	1.05%	78.95	0.91	1	1.05	7.42%	可开放
13702	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	西汤二台区	200	17.31%	125.39	32.76	37.28	34.61	2.78%	可开放
13703	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	保安干26右1	315	0.20%	251.37	0.74	0.69	0.63	-7.73%	可开放
13704	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	八家四台区支16#	50	15.90%	32.05	5.59	6.03	7.95	19.26%	可开放
13705	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	前剪村一台区	100	3.36%	76.64	65.29	34.32	3.36	-77.31%	可开放
13706	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线057#	315	11.59%	215.48	31.42	32.97	36.52	7.81%	可开放
13707	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线热能分67左3#	100	93.91%	0	16.74	87.83	93.91	136.85%	可开放
13708	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线吴家分11#变压器	80	1.43%	62.86	1.01	0.99	1.14	6.24%	可开放
13709	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	板桥一台区分006#	50	13.84%	33.08	6.15	7.58	6.92	6.08%	可开放
13710	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	叶申一台分006#	160	36.54%	69.54	94.63	64.22	58.46	-21.40%	可开放

13711	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	东腰蘑菇园支01#	50	0.04%	39.98	0. 01	0	0. 02	41.42%	可开放
13712	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	水田支024右4#柱上变压器	50	0.12%	39.94	0. 06	0. 06	0. 06	0.00%	可开放
13713	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	腰屯一台区	200	9.30%	141.41	57. 52	16. 54	18. 59	-43.15%	可开放
13714	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	腾东干52右1	200	16.63%	126.74	100. 17	86. 18	33. 26	-42.38%	可开放
13715	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	高峪线	高峪线018#	200	11.71%	136.58	19. 15	27. 31	23. 42	10.59%	可开放
13716	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线头道沟分30#	100	67.35%	12.65	59. 36	49. 95	67. 35	6.52%	可开放
13717	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红随家一台分002#	80	45.64%	27.49	28. 89	38. 95	36. 51	12.42%	可开放
13718	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	石树沟支8#	100	36.65%	43.35	65. 84	60. 74	36. 65	-25.39%	可开放
13719	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大王一队支25#	160	1.04%	126.33	1. 53	1. 12	1. 67	4.48%	可开放
13720	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	冷轧线23左001#	160	49.14%	49.37	65. 15	69	78. 63	9.86%	可开放
13721	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	东汤三台区	100	60.42%	19.58	60. 3	62. 53	60. 42	0.10%	可开放
13722	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	拉木5队分002#	100	48.39%	31.61	47. 48	49. 58	48. 39	0.95%	可开放
13723	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分9右5#变压器	400	19.90%	240.42	72. 41	83. 85	79. 58	4.83%	可开放
13724	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分39右16	160	0.84%	126.65	1. 1	1. 2	1. 35	10.78%	可开放
13725	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	黄士分24左5	100	0.05%	79.95	0. 05	0. 05	0. 05	0.00%	可开放
13726	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	葫芦线小河二台005#配电柱上变压器	200	44.30%	71.4	59. 51	67. 07	88. 6	22.02%	可开放
13727	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线上力二队分011#	50	4.30%	37.85	2. 26	2. 3	2. 15	-2.46%	可开放
13728	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	东上干003#	100	58.30%	21.7	75. 7	74. 77	58. 3	-12.24%	可开放
13729	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平六台区	200	72.51%	14.98	69. 72	86. 85	145. 02	44.22%	可开放
13730	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家线209#	50	79.78%	0.11	41. 17	38. 87	39. 89	-1.57%	可开放

13731	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	南山支18#	100	64.45%	15.55	31. 61	63. 03	64. 45	42.79%	可开放
13732	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	吴家岗干006#	100	19.61%	60.39	20. 25	17. 3	19. 61	-1.59%	可开放
13733	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	东房身七台区	200	27.62%	104.77	47. 57	43. 24	55. 23	7.75%	可开放
13734	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐感线	唐感线粮库干他山四台区分003#	200	2.18%	155.64	6. 47	8. 64	4. 36	-17.91%	可开放
13735	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	腾东干51	400	6.29%	294.86	21. 48	25. 58	25. 14	8.18%	可开放
13736	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线吴家分14#变压器	200	0.23%	159.55	0. 44	0. 39	0. 45	1.13%	可开放
13737	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	杨家四台区	200	0.53%	158.95	1. 67	0. 91	1. 05	-20.71%	可开放
13738	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	北毛七台区配电柱上变压器	80	96.76%	0	80. 95	72. 36	77. 41	-2.21%	可开放
13739	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	东开二队014#	80	81.28%	0	77. 49	67. 28	65. 02	-8.40%	可开放
13740	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西头五队干005#变压器	315	10.42%	219.17	50. 76	42. 8	32. 83	-19.58%	可开放
13741	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	下坎村三台区	200	0.44%	159.12	10. 58	10. 8	0. 88	-71.16%	可开放
13742	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	南国梨基地分01#	100	34.23%	45.77	0	124. 61	34. 23	-	可开放
13743	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	南开线金达干10	315	0.10%	251.68	24. 15	29. 48	0. 32	-88.49%	可开放
13744	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	柳官食用菌小区	100	64.39%	15.61	69. 31	96. 8	64. 39	-3.61%	可开放
13745	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西头水田干12左15右支006#变压器	100	53.14%	26.86	69. 04	57. 26	53. 14	-12.27%	可开放
13746	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三千林场分1右支001#变压器	200	1.81%	156.38	148. 07	39. 89	3. 62	-84.36%	可开放
13747	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	南城干饲料厂分02#	100	2.32%	77.68	4. 2	1. 19	2. 32	-25.68%	可开放
13748	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线39左6左1左2#变压器	100	50.59%	29.41	39. 06	43. 49	50. 59	13.81%	可开放
13749	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	中粮二台区	200	37.53%	84.95	45. 56	58. 87	75. 05	28.35%	可开放
13750	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	靛池一台区	100	61.81%	18.19	130. 4	56. 69	61. 81	-31.15%	可开放

13751	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	拉古线050#	400	0.59%	317.63	1. 93	2. 11	2. 37	10.81%	可开放
13752	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	孟家沟分018#	160	23.93%	89.71	59. 29	41. 32	38. 29	-19.64%	可开放
13753	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西四一台区支002#	100	1.94%	78.06	1. 99	1. 92	1. 94	-1.26%	可开放
13754	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线27左9#变压器	400	16.04%	255.84	87. 72	89. 48	64. 16	-14.48%	可开放
13755	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	侯家干058#	315	12.82%	211.63	35. 12	36. 64	40. 37	7.21%	可开放
13756	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	松树沟干002#	100	3.36%	76.64	2. 85	3. 1	3. 36	8.58%	可开放
13757	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	商台五台分005#配电柱上变压器	400	0.18%	319.27	78. 94	25. 61	0. 73	-90.38%	可开放
13758	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	水田支17右1#柱上变压器	100	0.07%	79.93	0. 07	0. 07	0. 07	0.00%	可开放
13759	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	林场干013#	200	2.54%	154.92	64. 59	4. 46	5. 08	-71.96%	可开放
13760	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	养殖场分05#	50	63.50%	8.25	33. 61	29. 76	31. 75	-2.81%	可开放
13761	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西头水田干12左分001#变压器	100	11.40%	68.6	12. 38	12. 19	11. 4	-4.04%	可开放
13762	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲东街分25#	200	8.84%	142.33	42. 93	14. 19	17. 67	-35.84%	可开放
13763	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	刘家村一台区	100	2.28%	77.72	21. 26	31. 69	2. 28	-67.25%	可开放
13764	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	南陈干酒厂分04#	100	1.18%	78.82	1. 22	0. 98	1. 18	-1.65%	可开放
13765	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平四台区	100	3.40%	76.6	82. 14	104	3. 4	-79.65%	可开放
13766	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	陈家三台区	200	11.53%	136.94	23. 81	28. 29	23. 06	-1.59%	可开放
13767	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红一组干020#	100	17.34%	62.66	35. 57	32. 3	17. 34	-30.18%	可开放
13768	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	鹤临岗一台区	50	9.50%	35.25	4. 82	4. 44	4. 75	-0.73%	可开放
13769	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	大桃五组干008#	100	62.43%	17.57	86. 35	62. 13	62. 43	-14.97%	可开放
13770	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	夹信六台分07#	200	0.95%	158.1	1. 58	1. 75	1. 9	9.66%	可开放

13771	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	英北四台区003#	80	40.54%	31.57	27.25	32.13	32.43	9.09%	可开放
13772	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	西三线29左分001#变压器	100	0.10%	79.9	0.1	0.11	0.1	0.00%	可开放
13773	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	水田支009左1#柱上变压器	160	10.08%	111.88	14.74	15.67	16.12	4.58%	可开放
13774	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军三台区	200	56.30%	47.41	77.67	103.92	112.59	20.40%	可开放
13775	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	前郭二台区	200	0.94%	158.12	77.6	83.64	1.88	-84.44%	可开放
13776	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	安村干六台区分09#	125	31.43%	60.71	35.85	40.25	39.29	4.69%	可开放
13777	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	徐家沟干017#	80	4.61%	60.31	10.07	12.35	3.69	-39.47%	可开放
13778	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	拉木线155	200	55.89%	48.23	75.27	140.49	111.77	21.86%	可开放
13779	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	西三线西头二队干001#变压器	100	64.50%	15.5	80.83	69.51	64.5	-10.67%	可开放
13780	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨西街干031#	400	13.47%	266.14	49.26	50.27	53.86	4.56%	可开放
13781	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西三千西三水田分028#变压器	80	29.94%	40.05	24.42	29.37	23.95	-0.97%	可开放
13782	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	接文企业线	企业线009#	315	4.89%	236.61	12.75	12.67	15.39	9.87%	可开放
13783	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	拉木线131#	80	51.48%	22.82	45.74	42.34	41.18	-5.12%	可开放
13784	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	曹堡三台分01#柱上变压器	100	62.56%	17.44	53.08	59.78	62.56	8.56%	可开放
13785	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	林场干鳌头分鳌头八队支002#	200	34.36%	91.29	60.65	64.7	68.71	6.44%	可开放
13786	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	罗家一台区	200	33.10%	93.81	89.5	88.34	66.19	-14.00%	可开放
13787	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三线082+1#	100	71.60%	8.4	71.02	77.27	71.6	0.41%	可开放
13788	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	苗峪干009#	50	67.48%	6.26	89.32	33.86	33.74	-38.54%	可开放
13789	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	东腰村分007#	200	30.44%	99.12	52.55	51.33	60.88	7.63%	可开放
13790	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	曹堡线二道分08#柱上变压器	80	81.90%	0	88.53	60.87	65.52	-13.97%	可开放

13791	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	鹤临岗三台区	50	9.62%	35.19	6.03	6.68	4.81	-10.69%	可开放
13792	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	英南分37#	160	4.33%	121.07	6.11	7.35	6.93	6.50%	可开放
13793	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大甘干023#	100	65.23%	14.77	74.44	69.09	65.23	-6.39%	可开放
13794	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	东腰七队干03#	100	64.81%	15.19	86.03	53.09	64.81	-13.20%	可开放
13795	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双望二线	林明分01#	400	0.11%	319.57	6.47	4.51	0.43	-74.22%	可开放
13796	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	祥家一台区	100	11.92%	68.08	10.77	9.98	11.92	5.20%	可开放
13797	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	前龙一台	100	65.52%	14.48	63.22	69.94	65.52	1.80%	可开放
13798	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	曹堡线146#曹堡一台柱上变压器	50	8.00%	36	3.8	3.81	4	2.60%	可开放
13799	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	永河干60左1	50	4.00%	38	1.57	1.86	2	12.87%	可开放
13800	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	东腰大棚园区分02#	50	0.92%	39.54	0.45	0.46	0.46	1.11%	可开放
13801	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	北耿五台区支005#	400	10.49%	278.03	42.4	41.51	41.97	-0.51%	可开放
13802	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	石头山一台区	400	14.77%	260.91	98.15	70.61	59.09	-22.41%	可开放
13803	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	范家二台区	400	27.55%	209.81	78.92	88.76	110.19	18.16%	可开放
13804	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	保安线	保安干40左2右1	100	29.99%	50.01	18.39	14.05	29.99	27.70%	可开放
13805	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三线88右干003+1#	160	13.39%	106.58	30	38.32	21.42	-15.50%	可开放
13806	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	后力二台区分003#	200	22.52%	114.96	37.07	41.33	45.04	10.23%	可开放
13807	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	他山干前卜三台区分007#柱上变压器	315	15.71%	202.52	36.08	43.97	49.48	17.11%	可开放
13808	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	西湖海鹰养殖合作社分03#	50	5.78%	37.11	38.16	34.06	2.89	-72.48%	可开放
13809	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线56左2#变压器	100	6.08%	73.92	5.2	4.87	6.08	8.13%	可开放
13810	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	南海村一台区	160	3.42%	122.53	85.58	54.15	5.47	-74.72%	可开放

13811	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家线117#	100	41.48%	38.52	37.03	42.52	41.48	5.84%	可开放
13812	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	松树沟干010#	63	69.46%	6.64	55.64	43.96	43.76	-11.32%	可开放
13813	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	拉木线003#	315	25.60%	171.35	82.35	85.8	80.65	-1.04%	可开放
13814	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	尤项悟分081#	50	14.38%	32.81	6.12	8.31	7.19	8.39%	可开放
13815	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西园线	园区线22#变压器	400	18.03%	247.88	103.66	75.93	72.12	-16.59%	可开放
13816	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	拉古一台区分007#	200	12.34%	135.33	0.15	0.18	24.67	1182.45%	可开放
13817	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线087#	100	64.26%	15.74	40.69	65	64.26	25.67%	可开放
13818	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	东房身九台区	100	24.37%	55.63	1.14	1.25	24.37	362.35%	可开放
13819	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线072#	250	18.79%	153.03	33.95	36.72	46.97	17.62%	可开放
13820	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	企业线038#	160	46.10%	54.24	53.19	64.77	73.76	17.76%	可开放
13821	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	林场干鳌头分鳌头八队支22#	100	45.71%	34.29	96.16	54.31	45.71	-31.05%	可开放
13822	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	向阳分010#柱上变压器	30	17.37%	18.79	51.17	49.94	5.21	-68.09%	可开放
13823	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分市场支10#	200	0.51%	158.99	1.54	0.92	1.01	-19.02%	可开放
13824	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线高速水田分8右6#变压器	315	15.61%	202.83	51.15	53.47	49.17	-1.95%	可开放
13825	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	朱家线	朱家线朱家二台区分4+1#	100	71.20%	8.8	41.27	60.39	71.2	31.35%	可开放
13826	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三蔬菜3	80	29.50%	40.4	30.54	35.5	23.6	-12.09%	可开放
13827	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	刘八线130#刘八二台区柱上变压器	200	31.26%	97.48	60.45	53.51	62.52	1.70%	可开放
13828	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	东四医院分001#	100	79.17%	0.83	86.23	91.94	79.17	-4.18%	可开放
13829	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	文家岭干009#	200	28.00%	104.01	50.26	58.4	55.99	5.55%	可开放
13830	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	二场一台区	30	9.67%	21.1	3.08	3.76	2.9	-2.97%	可开放

13831	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	南三道石粉厂支002#	100	13.94%	66.06	14.82	26.57	13.94	-3.01%	可开放
13832	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵二台区	100	66.27%	13.73	64.32	62.16	66.27	1.50%	可开放
13833	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	得胜线得胜分089左5# 变压器	400	18.00%	248.01	73.31	81.79	71.99	-0.90%	可开放
13834	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	牛庄线	牛庄线001左5#	200	0.99%	158.03	1.52	1.83	1.97	13.84%	可开放
13835	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	西三线西头二队干003# 变压器	315	8.06%	226.62	29.56	26.9	25.38	-7.34%	可开放
13836	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	大北沟分019#	100	42.00%	38	47.74	39.45	42	-6.20%	可开放
13837	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线109#变压器	50	5.44%	37.28	2.51	2.72	2.72	4.10%	可开放
13838	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	耿龙四台区	100	8.47%	71.53	50.33	55.33	8.47	-58.98%	可开放
13839	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线097#变压器左	125	18.37%	77.04	17.14	17.57	22.96	15.74%	可开放
13840	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子七队干1+1#	80	88.49%	0	-	73.62	70.79	-	可开放
13841	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	林场干鳌头分一队支 003#	100	3.37%	76.63	68.02	2.67	3.37	-77.74%	可开放
13842	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	小河大棚分22#配电柱 上变压器	100	29.72%	50.28	14.75	28.17	29.72	41.95%	可开放
13843	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	双庙分一台区支003#	160	6.94%	116.9	79.54	13.04	11.1	-62.64%	可开放
13844	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	东房身十三台区	20	26.20%	10.76	9.43	4.67	5.24	-25.46%	可开放
13845	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒四台区分004#	20	15.65%	12.87	3.49	2.53	3.13	-5.30%	可开放
13846	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	得胜分高台支12右5+1# 变压器	80	12.49%	54.01	0.26	1.01	9.99	519.86%	可开放
13847	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	房身三台区	315	11.17%	216.83	40.62	48.76	35.17	-6.95%	可开放
13848	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西头水田干7左 分002#变压器	315	13.30%	210.1	60.62	63.35	41.9	-16.86%	可开放
13849	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	北毛四台分07#配电柱 上变压器	125	6.92%	91.35	8.42	10.16	8.65	1.36%	可开放
13850	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	转弯二台区干005#	100	81.43%	0	84.3	89.02	81.43	-1.72%	可开放

13851	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	三道1台干014#	50	13.54%	33.23	5. 14	5. 05	6. 77	14.77%	可开放
13852	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	他山干前卜一台区支006#柱上变压器	400	0.46%	318.16	1. 42	1. 85	1. 84	13.83%	可开放
13853	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	靛池三台区	160	0.40%	127.36	32. 6	2. 16	0. 64	-85.99%	可开放
13854	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线荣宽照明分10#变压器	200	11.63%	136.74	18. 88	20. 14	23. 26	11.00%	可开放
13855	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	岳家八台区干2+1#	400	13.77%	264.94	78. 47	81. 1	55. 06	-16.23%	可开放
13856	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线荣宽照明分13#变压器	200	17.28%	125.45	34. 45	39. 53	34. 55	0.15%	可开放
13857	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎提水站002#	80	76.74%	2.61	68. 21	56. 38	61. 39	-5.13%	可开放
13858	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	蟒沟九队干002#	50	19.38%	30.31	8. 97	8. 75	9. 69	3.94%	可开放
13859	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线刘家分53#	100	12.51%	67.49	12. 05	14. 13	12. 51	1.89%	可开放
13860	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	南白石四台区	200	12.61%	134.78	56. 05	56. 36	25. 22	-32.92%	可开放
13861	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	街里干001#	400	18.48%	246.09	76. 71	74. 59	73. 91	-1.84%	可开放
13862	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线035#	160	1.13%	126.2	154. 7	1. 68	1. 8	-89.21%	可开放
13863	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	接文七组干006#	200	13.11%	133.78	14. 91	16. 8	26. 22	32.61%	可开放
13864	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	林场干019#	100	5.19%	74.81	1. 72	3. 97	5. 19	73.71%	可开放
13865	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	西汤一台区	400	0.93%	316.3	75. 61	56. 27	3. 7	-77.88%	可开放
13866	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	新立村一台区	315	11.86%	214.63	85. 15	105. 18	37. 37	-33.75%	可开放
13867	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马二台分19#	100	56.33%	23.67	59. 64	62. 16	56. 33	-2.81%	可开放
13868	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西三千西三水田分017#变压器	100	26.80%	53.2	27. 05	26. 88	26. 8	-0.46%	可开放
13869	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分39右7左3右1	100	2.63%	77.37	3. 79	3. 05	2. 63	-16.70%	可开放
13870	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘线主干147#	315	16.40%	200.33	40. 03	50. 64	51. 67	13.61%	可开放

13871	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线筑康分19左1#变压器	315	20.57%	187.22	105.26	118.86	64.78	-21.55%	可开放
13872	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	水库分010#	50	72.80%	3.6	94.6	35.66	36.4	-37.97%	可开放
13873	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四村三台区	100	3.92%	76.08	100.61	53	3.92	-80.26%	可开放
13874	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三水田分22左支002#变压器	100	18.25%	61.75	18.35	18.23	18.25	-0.27%	可开放
13875	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	杨水支14右2#	50	69.38%	5.31	33.56	55.44	34.69	1.67%	可开放
13876	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	双庙分044#	100	3.14%	76.86	2.36	2.75	3.14	15.35%	可开放
13877	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东房身四台区	63	3.46%	48.22	2.57	2.32	2.18	-7.90%	可开放
13878	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线西园支4右5#	200	9.47%	141.06	17.54	20.19	18.94	3.91%	可开放
13879	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	前剪村二台区	100	2.64%	77.36	18.05	22.53	2.64	-61.76%	可开放
13880	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	长岭子分019#	100	12.19%	67.81	14.62	12.25	12.19	-8.69%	可开放
13881	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	河东支002#右002#	100	78.23%	1.77	69.84	59.96	78.23	5.84%	可开放
13882	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	赵凤叶干002#	100	0.01%	79.99	0	0.01	0.01	-	可开放
13883	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线053右5#	50	0.98%	39.51	1.06	2.42	0.49	-32.01%	可开放
13884	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	下坎村五台区	50	0.16%	39.92	0.33	0.16	0.08	-50.76%	可开放
13885	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	刘八线	刘八一台分01#柱上变压器	200	37.02%	85.96	56.25	61.73	74.04	14.73%	可开放
13886	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线41右1#变压器	315	17.35%	197.34	49.5	56.51	54.66	5.08%	可开放
13887	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	西洋村一台区	100	0.58%	79.42	0.24	0.3	0.58	55.46%	可开放
13888	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	南毛二台支10#柱上变压器	200	23.95%	112.11	39.19	44.84	47.89	10.54%	可开放
13889	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响三台区	80	1.85%	62.52	53.27	49.86	1.48	-83.33%	可开放
13890	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口五台分17#	50	12.18%	33.91	5.56	6.68	6.09	4.66%	可开放

13891	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三线79左干004+1#	400	0.21%	319.16	0. 73	0. 77	0. 84	7.27%	可开放
13892	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	水利线右干05#	100	4.83%	75.17	6. 4	6. 63	4. 83	-13.13%	可开放
13893	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	新区干005#	160	30.31%	79.5	55. 92	53. 91	48. 5	-6.87%	可开放
13894	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	山庄四台区	100	93.08%	0	82. 19	70. 87	93. 08	6.42%	可开放
13895	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线开河站干67左2#变压器	80	1.70%	62.64	1. 74	1. 86	1. 36	-11.59%	可开放
13896	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	陈石分024#	200	13.35%	133.31	78. 42	45. 7	26. 69	-41.66%	可开放
13897	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分30#变压器	200	22.16%	115.68	32. 09	41. 91	44. 32	17.52%	可开放
13898	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	石牌路一台区	160	8.00%	115.2	13. 5	10. 53	12. 8	-2.63%	可开放
13899	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	企业线032#	200	42.34%	75.33	84. 52	100. 69	84. 67	0.09%	可开放
13900	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	南城干饲料厂分04#	200	0.50%	159.01	0. 25	0. 24	0. 99	99.00%	可开放
13901	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	陈家一台区	200	17.46%	125.09	32. 55	32. 27	34. 91	3.56%	可开放
13902	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线42公怀分18右3右3#变压器	315	18.32%	194.3	36. 26	48. 29	57. 7	26.15%	可开放
13903	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	石牌路四台区	100	53.88%	26.12	60. 42	49. 59	53. 88	-5.57%	可开放
13904	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	中小线015#中小三台区	200	0.22%	159.56	0. 4	0. 39	0. 44	4.88%	可开放
13905	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线039右3#	100	86.26%	0	69. 86	79. 18	86. 26	11.12%	可开放
13906	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	大沟分45#	50	19.36%	30.32	23. 94	10. 88	9. 68	-36.41%	可开放
13907	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分58#	400	14.20%	263.21	53. 82	56. 66	56. 79	2.72%	可开放
13908	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	北河一台区支003#	80	95.24%	0	62. 26	73. 27	76. 19	10.62%	可开放
13909	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线56左7#	100	34.35%	45.65	23. 69	32. 56	34. 35	20.42%	可开放
13910	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	松坨十二队分001#	100	72.97%	7.03	64. 28	80. 61	72. 97	6.55%	可开放

13911	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	长岭子分033#	100	5.29%	74.71	6.36	6.18	5.29	-8.80%	可开放
13912	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	西白石二台区	160	0.62%	127.01	42.56	34.92	0.99	-84.75%	可开放
13913	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中集线	中小线铸造分中小大棚六台区支五台支008+1#	50	57.06%	11.47	31.69	29.98	28.53	-5.12%	可开放
13914	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	甘农二线096#	200	19.68%	120.64	41.97	45.75	39.36	-3.16%	可开放
13915	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨西街干017#	200	26.92%	106.16	54.18	67.15	53.84	-0.31%	可开放
13916	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	双龙线032#	400	2.70%	309.2	9.63	8.67	10.8	5.90%	可开放
13917	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线007右2#	315	0.03%	251.9	91.72	85.47	0.1	-96.70%	可开放
13918	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线093#	30	9.50%	21.15	3.56	3.18	2.85	-10.53%	可开放
13919	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨八台分006#	400	0.38%	318.47	1.09	1.45	1.53	18.48%	可开放
13920	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线114#变压器	125	13.98%	82.52	12.77	16.19	17.48	17.00%	可开放
13921	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	热能分56左2#杨寨村一台区	100	76.96%	3.04	51.43	61.05	76.96	22.33%	可开放
13922	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	岔沟红旗四台区	50	8.48%	35.76	-	-	4.24	-	可开放
13923	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	南台线053右6#	50	11.00%	34.5	11.75	9.86	5.5	-31.58%	可开放
13924	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤食用菌小区	100	56.23%	23.77	97.06	77.03	56.23	-23.89%	可开放
13925	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分27左2#变压器	200	0.33%	159.35	0.89	0.54	0.65	-14.54%	可开放
13926	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	和平分2右7#	200	8.56%	142.89	21.61	19.61	17.11	-11.02%	可开放
13927	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	烈士墓分014右1#变压器	100	15.85%	64.15	31.79	17.06	15.85	-29.39%	可开放
13928	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	石桥子四台区	80	64.80%	12.16	27.53	1.09	51.84	37.22%	可开放
13929	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中集线	中小线铸造分中小大棚六台区支五台支018 1#	80	21.20%	47.04	-	-	16.96	-	可开放
13930	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	侯家四台区分027#	100	63.26%	16.74	130.89	94.07	63.26	-30.48%	可开放

13931	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	夹信六台分16#	100	3.69%	76.31	6.78	3.65	3.69	-26.23%	可开放
13932	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中集线	岳家八台区千四台区分004+1#	100	5.58%	74.42	4.02	5.67	5.58	17.82%	可开放
13933	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四大队楼	200	1.10%	157.81	25.25	21.69	2.19	-70.55%	可开放
13934	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	长岭子分042#	100	7.79%	72.21	8.98	9.2	7.79	-6.86%	可开放
13935	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	三家厂房干002#	100	42.65%	37.35	76.3	71.42	42.65	-25.24%	可开放
13936	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	民主分15#	315	5.33%	235.21	11.48	11.27	16.79	20.94%	可开放
13937	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马1台支18#	100	83.57%	0	97.84	69.83	83.57	-7.58%	可开放
13938	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	哈岭干015#	50	68.94%	5.53	97.06	38.32	34.47	-40.41%	可开放
13939	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	钢铁线	铁路分7#	315	12.43%	212.83	42.5	42.14	39.17	-4.00%	可开放
13940	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	大北沟分040#	100	72.65%	7.35	59.96	61.48	72.65	10.07%	可开放
13941	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨九台分002#	80	1.66%	62.67	0.94	1.12	1.33	18.95%	可开放
13942	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	大寺沟干024#	80	78.08%	1.54	47.17	34.13	62.46	15.07%	可开放
13943	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	范峪干001#	50	4.56%	37.72	1.66	1.62	2.28	17.20%	可开放
13944	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	小南分3右7#	160	36.11%	70.23	42.28	47.8	57.77	16.89%	可开放
13945	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	周工线43左2#	50	0.30%	39.85	0.68	0.12	0.15	-53.03%	可开放
13946	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	前坎分058#	100	95.74%	0	124.85	112.58	95.74	-12.43%	可开放
13947	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	下坎村二台区	200	0.22%	159.57	3.84	3.72	0.43	-66.54%	可开放
13948	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞电线陈西沟分005#	80	1.60%	62.72	3.63	2.9	1.28	-40.62%	可开放
13949	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	冷轧线16右分012#	100	3.08%	76.92	3.27	3.18	3.08	-2.95%	可开放
13950	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	腰屯七台区	160	30.03%	79.96	55.06	47.71	48.04	-6.59%	可开放

13951	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	东腰立体养殖园干02#	50	0.02%	39.99	0.01	0.01	0.01	0.00%	可开放
13952	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	葫芦线小河一台006#配电柱上变压器	200	40.96%	78.08	93.61	73.56	81.92	-6.45%	可开放
13953	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	泥沟分105#	200	0.14%	159.72	0.48	0.2	0.28	-23.62%	可开放
13954	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线右干63#	50	11.48%	34.26	4.97	4.97	5.74	7.47%	可开放
13955	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	石头山二台区	100	27.80%	52.2	54.18	59.47	27.8	-28.37%	可开放
13956	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线56左6#变压器	250	0.56%	198.6	35.69	38.95	1.4	-80.19%	可开放
13957	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	王坨2台区05#	50	77.76%	1.12	42.15	46.34	38.88	-3.96%	可开放
13958	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	祥家二台区	160	27.86%	83.42	54.37	54.38	44.58	-9.45%	可开放
13959	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	西牌四台区	80	3.85%	60.92	77.24	84.93	3.08	-80.03%	可开放
13960	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	蟒沟九队干047#	100	56.90%	23.1	75.84	68.03	56.9	-13.38%	可开放
13961	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	青台一台区	100	1.67%	78.33	59.66	60.98	1.67	-83.27%	可开放
13962	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	后力干015#	200	0.50%	159.01	32.81	0.96	0.99	-82.63%	可开放
13963	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	八面2台区分04#	50	7.10%	36.45	3.41	3.77	3.55	2.03%	可开放
13964	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	东腰十二队分1#	100	45.88%	34.12	47.69	43.71	45.88	-1.92%	可开放
13965	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	桑树十台支04#	50	10.04%	34.98	5.31	4.89	5.02	-2.77%	可开放
13966	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	耿龙二台区	100	5.93%	74.07	74.88	77.98	5.93	-71.86%	可开放
13967	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	岳家线	中小二台区干002+1#	315	0.14%	251.56	0.38	0.37	0.44	7.61%	可开放
13968	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线66右6#变压器	315	15.91%	201.87	55.68	46.98	50.13	-5.11%	可开放
13969	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	罗家二台区	125	41.60%	48	58	63.13	52	-5.31%	可开放
13970	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	后湖六队干008#变压器左	80	4.90%	60.08	73.12	117.85	3.92	-76.85%	可开放

13971	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	安贤二组分01#	100	33.25%	46.75	57.77	25.79	33.25	-24.13%	可开放
13972	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	大四二台区干01#	200	45.28%	69.44	87.11	90.65	90.56	1.96%	可开放
13973	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家七队分1#	100	36.61%	43.39	33.97	37.95	36.61	3.81%	可开放
13974	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	西感王二台区支003#	400	12.95%	268.21	91.24	47.33	51.79	-24.66%	可开放
13975	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	拉木线084#	100	96.29%	0	87.16	75.67	96.29	5.11%	可开放
13976	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎1台分11#	200	17.65%	124.7	37.61	32.8	35.3	-3.12%	可开放
13977	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	南二道六台区干002#	30	12.53%	20.24	3.98	4.35	3.76	-2.80%	可开放
13978	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	葫芦线108#配电柱上变压器	100	50.05%	29.95	38.47	96.9	50.05	14.06%	可开放
13979	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	麻峪干015#	50	94.54%	0	49.21	34.66	47.27	-1.99%	可开放
13980	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	拉古线铅场干011#	50	32.04%	23.98	20.1	20.36	16.02	-10.72%	可开放
13981	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	李梧干029左5#变压器	63	94.60%	0	-	33.02	59.6	-	可开放
13982	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	王坨三台区柱上变压器	50	11.40%	34.3	7.03	5.8	5.7	-9.95%	可开放
13983	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英二线	腰屯八台区	100	6.36%	73.64	4.69	5.48	6.36	16.45%	可开放
13984	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	汤池沟分023#	100	53.50%	26.5	71.97	50.13	53.5	-13.78%	可开放
13985	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	农业线大棚干009#	100	82.04%	0	85.67	70.52	82.04	-2.14%	可开放
13986	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中集线	中小线铸造分中小大棚六台区支008+1#	100	50.96%	29.04	46.52	48.02	50.96	4.66%	可开放
13987	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	吴家岗干042#	100	58.74%	21.26	60.91	52.41	58.74	-1.80%	可开放
13988	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	杨家三台区	100	17.99%	62.01	9.51	12.8	17.99	37.54%	可开放
13989	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	王坨一台区柱上变压器	50	15.98%	32.01	6.27	7.14	7.99	12.89%	可开放
13990	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨三号井变	100	3.18%	76.82	2.84	3.07	3.18	5.82%	可开放

13991	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	兰旗分5#柱上变压器	400	0.26%	318.95	2. 95	1. 09	1. 05	-40.34%	可开放
13992	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四政府楼	100	4.83%	75.17	86. 8	103. 39	4. 83	-76.41%	可开放
13993	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四四台区	400	0.34%	318.66	92. 94	72. 68	1. 34	-87.99%	可开放
13994	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西响一台区	200	0.20%	159.6	5. 53	6. 06	0. 4	-73.11%	可开放
13995	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四七台区	50	4.46%	37.77	27. 23	23. 47	2. 23	-71.38%	可开放
13996	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	刘家村五台区	80	18.04%	49.57	1. 06	13. 67	14. 43	268.96%	可开放
13997	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四村十二台区	100	2.65%	77.35	79. 66	2. 49	2. 65	-81.76%	可开放
13998	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	前英村八台区	400	0.50%	317.99	1. 72	2. 02	2. 01	8.10%	可开放
13999	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	什司线272#变压器	100	0.43%	79.57	0. 5	0. 77	0. 43	-7.26%	可开放
14000	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线和平分21#	400	12.08%	271.7	48. 39	55. 17	48. 3	-0.09%	可开放
14001	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	机井一分	50	0.12%	39.94	0. 04	0. 04	0. 06	22.47%	可开放
14002	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	机井二分	50	10.14%	34.93	0. 78	5. 12	5. 07	154.95%	可开放
14003	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	范马一台区干3右1#变压器	200	0.17%	159.67	0. 25	0. 27	0. 33	14.89%	可开放
14004	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	尚海湾小区1#箱站变压器	400	0.17%	319.31	0. 57	0. 59	0. 69	10.02%	可开放
14005	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	下沟六台区	100	0.84%	79.16	0. 89	0. 94	0. 84	-2.85%	可开放
14006	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵线141#变压器	200	0.23%	159.54	0. 28	0. 34	0. 46	28.17%	可开放
14007	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	尚海湾小区2#箱站变压器	400	0.06%	319.76	0. 5	0. 25	0. 24	-30.72%	可开放
14008	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	尚海湾小区3#箱站变压器	630	1.39%	495.25	0. 05	0. 07	8. 75	1222.88%	可开放
14009	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	下沟三台区支002右4#变压器	200	0.11%	159.79	0. 2	0. 16	0. 21	2.47%	可开放
14010	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	新立分	400	0.27%	318.91	82. 64	51. 8	1. 09	-88.52%	可开放

14011	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	站前小区箱站1#变压器	400	10.77%	276.93	36.43	34.22	43.07	8.73%	可开放
14012	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	站前建行箱式变2#变压器	400	0.12%	319.51	0.48	0.53	0.49	1.04%	可开放
14013	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品二期配电室5#住宅变压器	630	4.61%	474.98	5.31	0.12	29.02	133.78%	可开放
14014	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品二期配电室6#网点变压器	630	1.03%	497.54	0.02	0.04	6.46	1697.22%	可开放
14015	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品二期配电室7#住宅变压器	630	0.02%	503.87	0.07	0.11	0.13	36.28%	可开放
14016	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品二期配电室8#网点变压器	630	0.59%	500.28	0.03	0.02	3.72	1013.55%	可开放
14017	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品二期配电室9#住宅变压器	630	4.77%	473.95	0.09	0.12	30.05	1727.26%	可开放
14018	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭四线	御景尚品二期配电室10#网点变压器	630	0.01%	503.96	0.03	0.04	0.04	15.47%	可开放
14019	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	唐忠祥井柱上变压器	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放
14020	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	唐家四井柱上变压器	50	11.58%	34.21	5.81	5.75	5.79	-0.17%	可开放
14021	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	白杨A箱站变压器	400	8.17%	287.33	32.88	39.52	32.67	-0.32%	可开放
14022	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	白杨B箱站变压器	400	12.74%	269.05	47.48	69.39	50.95	3.59%	可开放
14023	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	白杨三组团A站1#变压器	400	14.92%	260.32	56.49	58.67	59.68	2.78%	可开放
14024	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	白杨三组团C站变压器	400	0.09%	319.64	21.56	0.32	0.36	-87.08%	可开放
14025	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	大兴A站1#变压器	500	11.92%	340.39	55.8	79.1	59.61	3.36%	可开放
14026	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	大兴B站2#变压器	400	0.20%	319.2	0.62	0.76	0.8	13.59%	可开放
14027	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	繁荣箱站1#变压器	400	10.40%	278.39	36.57	41.12	41.61	6.67%	可开放
14028	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	繁荣箱站2#变压器	400	3.53%	305.89	1022.45	16.02	14.11	-88.25%	可开放
14029	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	富贵箱站1#配电变压器	400	3.52%	305.91	8.28	12.23	14.09	30.45%	可开放
14030	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	华隆箱式变变压器	400	5.98%	296.08	31.89	34.71	23.92	-13.39%	可开放

14031	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	金贵二组团箱站01配电变压器	400	10.92%	276.34	39.07	47.04	43.66	5.71%	可开放
14032	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线27左6 1#变压器	400	0.11%	319.58	-	-	0.42	-	可开放
14033	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	金贵二组团箱站02间隔配电变压器	400	0.00%	320	0	0	0	-	可开放
14034	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	卫星配电室1#变压器	400	4.51%	301.96	15.77	16.21	18.04	6.96%	可开放
14035	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	卫星配电室2#变压器	400	0.00%	320	0	0	0	-	可开放
14036	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星二组团A箱式站1#变压器	400	0.12%	319.53	0.46	0.46	0.47	1.08%	可开放
14037	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	安铭配电室1#变压器	400	9.39%	282.46	37.76	41.67	37.54	-0.29%	可开放
14038	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	安铭配电室2#变压器	400	14.85%	260.62	55.65	60.9	59.38	3.30%	可开放
14039	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	白杨二组团A箱式站变压器	400	7.98%	288.1	25.91	31.37	31.9	10.96%	可开放
14040	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	白杨二组团C箱式变2#变压器	400	11.95%	272.19	51.74	49.8	47.81	-3.87%	可开放
14041	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	玻璃纤维厂配电室变压器	400	0.09%	319.66	35.66	0.32	0.34	-90.24%	可开放
14042	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	灯塔A箱式站变压器	400	0.09%	319.63	0.29	0.33	0.37	12.95%	可开放
14043	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	灯塔B箱式站1#变压器	400	0.11%	319.55	0.44	0.48	0.45	1.13%	可开放
14044	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	灯塔B箱式站2#变压器	400	0.03%	319.89	0.1	0.1	0.11	4.88%	可开放
14045	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	荒地干019右5右5右3#变压器	200	7.98%	144.05	36.05	13.41	15.95	-33.48%	可开放
14046	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	站前建行箱式变1#变压器	400	5.81%	296.76	20.36	24.1	23.24	6.84%	可开放
14047	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分074左4	400	13.44%	266.26	50.4	40.98	53.74	3.26%	可开放
14048	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	金坑五台区	100	6.99%	73.01	5.64	6.04	6.99	11.33%	可开放
14049	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	什司线大台一台区	100	7.70%	72.3	8.33	8.71	7.7	-3.86%	可开放
14050	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线063#柱上变压器	200	0.23%	159.55	0.43	0.5	0.45	2.30%	可开放

14051	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	东四线	东四线东头干26右11#柱上变压器	200	0.27%	159.47	0.48	0.51	0.53	5.08%	可开放
14052	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	大榆线大榆分13左4#柱上变压器	400	0.05%	319.8	0.15	0.18	0.2	15.47%	可开放
14053	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	大榆线82左12左6#柱上变压器	400	0.05%	319.81	0.14	0.2	0.19	16.50%	可开放
14054	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上中下干120#	100	11.01%	68.99	13.02	11.08	11.01	-8.04%	可开放
14055	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线闻石二台区	200	0.87%	158.26	1.19	1.57	1.74	20.92%	可开放
14056	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	前坎子四台区支006#柱上变压器	200	2.21%	155.58	3.12	3.67	4.42	19.02%	可开放
14057	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	下沟一台区分018#	200	1.01%	157.99	1.89	2.27	2.01	3.13%	可开放
14058	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线上沟一台区	100	34.09%	45.91	34.78	26.39	34.09	-1.00%	可开放
14059	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	下沟五台区分011#下沟五台区柱上变压器	50	40.28%	19.86	25.79	22.14	20.14	-11.63%	可开放
14060	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	项悟二台区支003#	200	2.35%	155.31	2.83	3.12	4.69	28.73%	可开放
14061	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	尤项悟分072#	200	2.13%	155.75	3.26	3.79	4.25	14.18%	可开放
14062	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	下沟三台区支007#	200	2.07%	155.87	4.59	4.71	4.13	-5.14%	可开放
14063	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马一线	小女三组支02#	200	4.37%	151.27	5.84	6.72	8.73	22.26%	可开放
14064	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上马二线	东腰五台区	100	14.86%	65.14	13.42	17.01	14.86	5.23%	可开放
14065	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	安贤一台区	100	13.34%	66.66	10.22	9.51	13.34	14.25%	可开放
14066	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	黄河线	黄河线1右1#变压器	100	4.17%	75.83	-	5.14	4.17	-	可开放
14067	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	范马二台区	400	1.33%	314.7	5.53	5.02	5.3	-2.10%	可开放
14068	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵四台区	400	1.50%	314.01	4.81	5.26	5.99	11.59%	可开放
14069	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安十台区	50	30.02%	24.99	24.05	14	15.01	-21.00%	可开放
14070	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇一组分22#	200	1.48%	157.04	2.76	2.31	2.96	3.56%	可开放

14071	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村三期1#住宅箱站变压器	400	0.07%	319.72	0.25	0.52	0.28	5.83%	可开放
14072	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村三期2#网点箱站变压器	630	1.20%	496.47	0.06	0.07	7.53	1020.27%	可开放
14073	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村三期3#住宅箱站变压器	400	0.06%	319.77	0.18	0.57	0.23	13.04%	可开放
14074	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村三期4#网点箱站变压器	400	2.02%	311.93	0.11	0.13	8.07	756.53%	可开放
14075	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村三期5#住宅箱站变压器	500	0.03%	399.85	0.14	0.35	0.15	3.51%	可开放
14076	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村三期6#住宅箱站变压器	630	0.03%	503.81	0.15	0.41	0.19	12.55%	可开放
14077	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村三期7#网点箱站变压器	630	0.01%	503.91	0.08	0.11	0.09	6.07%	可开放
14078	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村三期8#住宅箱站变压器	400	0.10%	319.61	0.29	0.62	0.39	15.97%	可开放
14079	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	石桥子五台区	200	0.27%	159.47	0.57	0.52	0.53	-3.57%	可开放
14080	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	中粮四台区	200	0.54%	158.92	0.7	0.81	1.08	24.21%	可开放
14081	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	桐房申干33+1#	200	0.29%	159.43	0.56	0.56	0.57	0.89%	可开放
14082	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	桐房申干4#	200	0.48%	159.05	0.68	0.66	0.95	18.20%	可开放
14083	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	甘沟干31左分004#变压器	50	31.52%	24.24	26.64	16.36	15.76	-23.09%	可开放
14084	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	李卧二井1#	50	9.20%	35.4	3.36	3.58	4.6	17.01%	可开放
14085	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	范马线108右9#变压器	200	0.04%	159.93	-	-	0.07	-	可开放
14086	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵线石门干26右1#变压器	100	0.49%	79.51	-	-	0.49	-	可开放
14087	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	李卧三井干2#	50	8.52%	35.74	4.33	4.97	4.26	-0.81%	可开放
14088	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	李卧五井干11#	100	1.18%	78.82	2.19	2.19	1.18	-26.60%	可开放
14089	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	李卧一号井1#	50	5.14%	37.43	1.7	2.34	2.57	22.95%	可开放
14090	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线221右1#柱上变压器	100	0.29%	79.71	-	-	0.29	-	可开放

14091	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线030#	50	2.56%	38.72	1.93	2.45	1.28	-18.56%	可开放
14092	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	八面井分5#	100	0.70%	79.3	0.82	0.77	0.7	-7.61%	可开放
14093	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	八面1台干06#	100	1.91%	78.09	1.95	1.64	1.91	-1.03%	可开放
14094	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	东井分9#	50	6.30%	36.85	3.21	3.01	3.15	-0.94%	可开放
14095	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马线008#	100	3.91%	76.09	6.04	4.04	3.91	-19.54%	可开放
14096	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分092	400	1.96%	312.18	38.13	42.64	7.82	-54.71%	可开放
14097	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口三组井1#	50	7.00%	36.5	3.53	3.5	3.5	-0.43%	可开放
14098	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口二组北井9#	50	4.08%	37.96	1.87	2.12	2.04	4.45%	可开放
14099	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口二组南井2#	50	4.64%	37.68	2.02	2.03	2.32	7.17%	可开放
14100	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	李卧六井分7#	50	10.26%	34.87	70.31	6.69	5.13	-72.99%	可开放
14101	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	二中配电室1#变压器	400	10.74%	277.05	0.15	0.16	42.95	1592.14%	可开放
14102	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	二中配电室2#变压器	400	4.98%	300.07	16.8	18.48	19.93	8.92%	可开放
14103	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	繁荣配电室1#变压器	400	0.05%	319.82	0.14	0.18	0.18	13.39%	可开放
14104	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	繁荣配电室2#配电变压器 配电变压器	400	0.00%	320	0	0	0	-	可开放
14105	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	东胜小区箱站配电变压器 配电变压器	400	6.10%	295.61	29.7	28.31	24.39	-9.38%	可开放
14106	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	富强A箱式变变压器	400	6.88%	292.5	19.99	100	27.5	17.29%	可开放
14107	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	富强配电室1#变压器	400	0.11%	319.58	0	0.22	0.42	-	可开放
14108	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	富强配电室2#变压器	400	0.12%	319.53	0.41	0.46	0.47	7.07%	可开放
14109	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	拉古三台区	100	48.56%	31.44	50.06	47.31	48.56	-1.51%	可开放
14110	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	棉麻箱式变变压器	400	4.05%	303.82	13.41	11.66	16.18	9.84%	可开放

14111	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星二组团B箱式站1#变压器	400	11.84%	272.66	37. 41	45. 38	47. 34	12.49%	可开放
14112	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星三组团箱式变1#变压器	400	6.54%	293.86	21. 74	24. 37	26. 14	9.65%	可开放
14113	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	辽镁箱式变变压器	400	2.86%	308.55	14. 51	11. 85	11. 45	-11.17%	可开放
14114	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	普临西箱式变变压器	400	13.78%	264.88	53. 86	55. 18	55. 12	1.16%	可开放
14115	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	肉联宿舍配电室1#变压器	315	14.47%	206.43	56. 2	44. 97	45. 57	-9.95%	可开放
14116	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	陶四箱式变变压器	400	0.10%	319.62	0. 36	0. 41	0. 38	2.74%	可开放
14117	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城北线	体育场箱站变压器	400	0.06%	319.77	85. 1	93. 29	0. 23	-94.80%	可开放
14118	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	土杂箱式变变压器	400	2.59%	309.65	8. 07	11. 17	10. 35	13.25%	可开放
14119	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	万宝配电室1#变压器	400	10.90%	276.4	49. 36	42. 56	43. 6	-6.02%	可开放
14120	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	万宝配电室2#变压器	400	0.00%	320	0	0	0	-	可开放
14121	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	万宝箱站2#变压器	400	0.06%	319.76	0. 19	0. 22	0. 24	12.39%	可开放
14122	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	卫士A站1#变压器	400	5.43%	298.28	24. 57	23. 52	21. 72	-5.98%	可开放
14123	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线电业南配电室变压器	400	6.05%	295.79	0. 14	0. 12	24. 21	1215.02%	可开放
14124	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西二线	永安A站变压器	400	5.13%	299.48	19. 61	22	20. 52	2.29%	可开放
14125	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西二线	永安B站变压器	400	4.84%	300.64	22. 32	20. 46	19. 36	-6.87%	可开放
14126	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	新楼照明4台区	315	0.50%	250.43	0. 87	1. 36	1. 57	34.34%	可开放
14127	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	银北土建站1#变压器	400	9.05%	283.8	29. 64	34. 56	36. 2	10.51%	可开放
14128	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	银北土建站2#变压器	400	6.12%	295.53	19. 91	19. 05	24. 47	10.86%	可开放
14129	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	低压开关厂变压器	400	5.39%	298.44	18. 66	20. 1	21. 56	7.49%	可开放
14130	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	西八里1台区	250	0.32%	199.19	0. 66	0. 65	0. 81	10.78%	可开放

14131	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	西八里3台区	315	8.10%	226.47	27.27	29.58	25.53	-3.24%	可开放
14132	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村北支9#柱上变压器-2	400	11.56%	273.78	43.08	57.86	46.22	3.58%	可开放
14133	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	叶申三台分003#	100	26.54%	53.46	70.19	49.2	26.54	-38.51%	可开放
14134	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	三里分43右5#柱上变压器	400	1.32%	314.72	4.23	5.26	5.28	11.72%	可开放
14135	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	三里分70右5引2#柱上变压器	400	0.07%	319.74	0.23	0.24	0.26	6.32%	可开放
14136	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	朱家线062#	200	33.95%	92.11	89.88	104.21	67.89	-13.09%	可开放
14137	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	下夹河二台区支006#	400	0.24%	319.03	39.58	37.41	0.97	-84.35%	可开放
14138	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线东大分19#柱上变压器	400	8.70%	285.21	27.39	28.61	34.79	12.70%	可开放
14139	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线热能分69#	50	31.84%	24.08	9.71	20.17	15.92	28.04%	可开放
14140	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	北铁五台区	100	7.87%	72.13	52.44	7.42	7.87	-61.26%	可开放
14141	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	丁家二台区	200	0.23%	159.55	69.56	8.91	0.45	-91.96%	可开放
14142	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	三角三台区	200	0.27%	159.46	68.32	16.27	0.54	-91.11%	可开放
14143	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	房身七台区	100	5.23%	74.77	51.08	47.28	5.23	-68.00%	可开放
14144	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	小卜五台区	100	3.03%	76.97	103.63	10.96	3.03	-82.90%	可开放
14145	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼一台区	400	0.18%	319.27	72.65	82.46	0.73	-89.98%	可开放
14146	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分3左1右1#柱上变压器	200	24.61%	110.79	43.71	52.11	49.21	6.11%	可开放
14147	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分6右4#柱上变压器-2	200	23.46%	113.08	41.39	45.68	46.92	6.47%	可开放
14148	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	马脖干036#	400	0.05%	319.82	1.02	0.84	0.18	-57.99%	可开放
14149	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分6右1右1#柱上变压器-2	200	12.49%	135.03	23.41	21.34	24.97	3.28%	可开放
14150	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	向阳二台区支004#	200	12.37%	135.27	48.76	21.55	24.73	-28.78%	可开放

14151	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	周小分018#	100	3.06%	76.94	1717.31	5.76	3.06	-95.78%	可开放
14152	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	管饭二台区支002#	200	23.81%	112.38	79.82	75.93	47.62	-22.76%	可开放
14153	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西线联络分农行支13#柱上变压器	400	19.53%	241.88	70.85	70.71	78.12	5.01%	可开放
14154	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西线联络分农行支6#柱上变压器-2	200	22.47%	115.06	55.85	51.05	44.94	-10.30%	可开放
14155	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	黄家干019#	200	5.03%	149.95	21.68	7.27	10.05	-31.91%	可开放
14156	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	企业线东四分3#	200	0.33%	159.34	4.84	0.46	0.66	-63.07%	可开放
14157	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子二队分2#	100	19.90%	60.1	43.44	38.3	19.9	-32.32%	可开放
14158	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	松坨干032#	100	1.90%	78.1	3.52	3.21	1.9	-26.53%	可开放
14159	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西园线	园区线34右1#变压器	200	38.04%	83.92	65.5	60.33	76.08	7.77%	可开放
14160	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	松坨干041#	100	19.06%	60.94	62.41	44.45	19.06	-44.74%	可开放
14161	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周铁线	周铁干38#	100	10.76%	69.24	11.52	11.04	10.76	-3.35%	可开放
14162	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	白云山分001#	200	30.02%	99.96	66.38	34.96	60.04	-4.90%	可开放
14163	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家线160#	100	31.79%	48.21	64.59	49.66	31.79	-29.84%	可开放
14164	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分72	400	8.38%	286.47	84.96	56.2	33.53	-37.18%	可开放
14165	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	蔡家沟干033#	100	20.52%	59.48	43.38	31.32	20.52	-31.22%	可开放
14166	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分11左8	200	40.78%	78.45	85.23	70.8	81.55	-2.18%	可开放
14167	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	三道沟干017#	50	45.88%	17.06	72.23	54.32	22.94	-43.64%	可开放
14168	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分16右2	100	21.35%	58.65	55.19	46.45	21.35	-37.80%	可开放
14169	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线085#	100	18.64%	61.36	86.23	29.49	18.64	-53.51%	可开放
14170	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分19左3	200	9.67%	140.66	94.36	86.79	19.34	-54.73%	可开放

14171	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干78	100	39.36%	40.64	96.36	33.75	39.36	-36.09%	可开放
14172	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分31左1	100	36.31%	43.69	51.35	28.1	36.31	-15.91%	可开放
14173	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分65#	100	1.11%	78.89	8.36	3.95	1.11	-63.56%	可开放
14174	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分33右4	200	8.25%	143.51	32.65	11.13	16.49	-28.93%	可开放
14175	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分23	100	38.94%	41.06	80.3	51.24	38.94	-30.36%	可开放
14176	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	二台子一台区	80	69.16%	8.67	95.44	119.9	55.33	-23.86%	可开放
14177	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干欣柴沟分006#	200	0.06%	159.89	3.55	1.44	0.11	-82.40%	可开放
14178	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	老牛一组分012#	200	40.08%	79.85	66.27	51.38	80.15	9.97%	可开放
14179	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	王贵环干002#	200	2.85%	154.3	7.66	10.87	5.7	-13.74%	可开放
14180	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	薛家五台区干	200	21.42%	117.16	46.33	24.74	42.84	-3.84%	可开放
14181	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	小腰二台区	100	33.83%	46.17	63.53	60.48	33.83	-27.03%	可开放
14182	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	灰菜七台区分004#	100	64.87%	15.13	75.34	61.62	64.87	-7.21%	可开放
14183	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台七台区变压器	400	2.17%	311.34	64.9	68.36	8.66	-63.47%	可开放
14184	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲三台区	200	27.07%	105.87	52.14	36.65	54.13	1.89%	可开放
14185	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	西柳线10左3#	400	2.38%	310.5	92.14	8.62	9.5	-67.89%	可开放
14186	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	土河三台区	100	52.53%	27.47	107.01	56.5	52.53	-29.94%	可开放
14187	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	西柳线21右4#	400	0.28%	318.87	2.23	1.16	1.13	-28.82%	可开放
14188	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	前南一线前柳五组分020#	200	11.37%	137.27	104.04	18.28	22.73	-53.26%	可开放
14189	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线66右2#变压器	400	15.15%	259.39	96.45	85.58	60.61	-20.73%	可开放
14190	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	后古线	西古线后古分19左4#变压器	315	23.15%	179.07	100.82	108.38	72.93	-14.95%	可开放

14191	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变工业线	新河三台区变压器	400	0.89%	316.43	9. 61	7. 36	3. 57	-39.05%	可开放
14192	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	赵坯二台区 004#	200	10.69%	138.62	1. 17	0. 86	21. 38	327.48%	可开放
14193	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	得胜线048左5#变压器	100	15.22%	64.78	96. 18	30. 96	15. 22	-60.22%	可开放
14194	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	前三干高台分47#	200	19.31%	121.39	83. 6	32. 8	38. 61	-32.04%	可开放
14195	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	付沟二台分15#柱上变压器	100	1.35%	78.65	45. 97	48. 84	1. 35	-82.86%	可开放
14196	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	杨水支3#	200	7.86%	144.28	75. 76	14. 53	15. 72	-54.45%	可开放
14197	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	南二道五台区	200	23.49%	113.02	78. 89	67. 05	46. 98	-22.83%	可开放
14198	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	三道二台区	200	21.03%	117.95	69. 87	40. 23	42. 05	-22.42%	可开放
14199	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线12右分001#变压器	200	2.34%	155.32	6. 42	7. 5	4. 68	-14.62%	可开放
14200	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线甘沟干魏家分026#变压器	100	3.43%	76.57	3. 83	2. 71	3. 43	-5.37%	可开放
14201	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北二线	里家分11右5#柱上变压器	200	10.14%	139.73	59. 48	6. 06	20. 27	-41.62%	可开放
14202	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矸砂线	矸砂线060#	400	6.14%	295.45	32. 74	19. 95	24. 55	-13.41%	可开放
14203	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	下坎村六台区	50	0.00%	40	1. 19	0	0	-100.00%	可开放
14204	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线97左2#变压器	100	52.51%	27.49	87. 87	93. 73	52. 51	-22.70%	可开放
14205	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	海高线	充电桩箱站变压器	630	0.06%	503.65	-	-	0. 35	-	可开放
14206	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线桃源小区A箱式变2#变压器间隔配电变压器	500	0.05%	399.77	0. 39	0. 22	0. 23	-23.21%	可开放
14207	国网海城市供电公司	宁家66kV变电站	宁业线	毛才二台区	200	0.80%	158.4	5. 66	1. 19	1. 6	-46.83%	可开放
14208	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线41右3#变压器	400	15.46%	258.18	64. 88	66. 37	61. 82	-2.39%	可开放
14209	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线盖家分盖家照明支10#变压器	315	17.14%	198	47. 13	57. 8	54	7.04%	可开放
14210	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线盖家分盖家照明支17#变压器	160	34.50%	72.8	50. 93	47. 94	55. 2	4.11%	可开放

14211	国网海城市供电公司	公杯66kV变电站	老君线	老君线42公杯分18#变压器	400	13.43%	266.3	45.78	48.99	53.7	8.31%	可开放
14212	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线41右2#变压器	315	27.09%	166.67	58.78	77.28	85.33	20.49%	可开放
14213	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线74右4#变压器	315	17.42%	197.13	47.72	62.13	54.87	7.23%	可开放
14214	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变龙台线	龙台线52#变压器	100	49.10%	30.9	45.46	56.39	49.1	3.93%	可开放
14215	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线77#变压器	160	27.66%	83.74	48.7	46.86	44.26	-4.67%	可开放
14216	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线王石线9#柱上变压器	200	21.39%	117.22	31.93	39.27	42.78	15.75%	可开放
14217	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村里支6右8#柱上变压器	400	9.48%	282.1	37.54	37.07	37.9	0.48%	可开放
14218	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线原油分7左2#柱上变压器	100	11.57%	68.43	9.17	9.69	11.57	12.33%	可开放
14219	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线54沐祥小区1#变压器	500	3.36%	383.21	22.49	17.8	16.79	-13.60%	可开放
14220	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	接文五组干02#	315	6.90%	230.28	13.96	18.17	21.72	24.73%	可开放
14221	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西集线	西集线宏泰分华强支11#变压器	100	46.01%	33.99	79.99	82.95	46.01	-24.16%	可开放
14222	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干24#	400	9.93%	280.28	30.55	35.02	39.72	14.02%	可开放
14223	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	三里分80#柱上变压器	200	42.13%	75.74	60.12	56.19	84.26	18.39%	可开放
14224	国网海城市供电公司	公杯66kV变电站	大集线	大集线26诚信小区变压器	500	5.65%	371.76	26.19	27.5	28.24	3.84%	可开放
14225	国网海城市供电公司	汤岗子66kV变电站	铁西线	村里支11右4#柱上变压器	400	5.98%	296.1	25.6	23.5	23.9	-3.38%	可开放
14226	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支1右2#柱上变压器-2	200	0.00%	160	2.61	1.37	0	-100.00%	可开放
14227	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜线8#	160	2.48%	124.03	4.04	2.5	3.97	-0.87%	可开放
14228	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	在水一方电缆分9左1	200	0.03%	159.94	1.67	0.08	0.06	-81.05%	可开放
14229	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	南开线东学干113右25#	100	2.59%	77.41	2.71	2.7	2.59	-2.24%	可开放
14230	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	山后支24左3#	200	8.55%	142.91	20.99	21.17	17.09	-9.77%	可开放

14231	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	贵兴线	贵兴线41左6左1#	80	3.18%	61.46	3. 9	2. 94	2. 54	-19.30%	可开放
14232	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线015左2#变压器	200	0.17%	159.66	0. 46	0. 44	0. 34	-14.03%	可开放
14233	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线017左5#	400	11.65%	273.4	64. 81	55. 4	46. 6	-15.20%	可开放
14234	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	贵兴线	贵兴线41左6左1支1#	80	3.41%	61.27	3. 59	3. 29	2. 73	-12.80%	可开放
14235	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	大集支6#	200	20.94%	118.12	52. 47	48. 96	41. 88	-10.66%	可开放
14236	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矜矜线	矜矜线树脂分6引4#	200	0.00%	160	8. 05	2. 16	0	-100.00%	可开放
14237	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线021#	400	7.27%	290.91	25. 9	28. 04	29. 09	5.98%	可开放
14238	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	西柳线17左2#	400	25.98%	216.1	136. 96	150. 16	103. 9	-12.90%	可开放
14239	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	苏家支10右2#	200	10.39%	139.23	23. 62	20. 23	20. 77	-6.23%	可开放
14240	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	农场支6右7#	200	15.04%	129.92	36. 94	43. 08	30. 08	-9.76%	可开放
14241	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	水果分15左1#-2	200	0.12%	159.77	0. 23	0. 27	0. 23	0.00%	可开放
14242	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	苏家支16#	200	0.43%	159.14	22. 95	28. 14	0. 86	-80.64%	可开放
14243	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线箭队分10#	200	0.71%	158.58	1. 17	1. 61	1. 42	10.17%	可开放
14244	国网海城市供电公司	祁北66kV变电站	祁东线	铝材线水泥分73左2#柱上变压器	200	0.20%	159.6	0. 53	0. 48	0. 4	-13.13%	可开放
14245	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	纺织一线稻田分10#柱上变压器	200	5.98%	148.05	22. 02	15. 29	11. 95	-26.33%	可开放
14246	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干123右4#	100	1.44%	78.56	5. 85	5. 54	1. 44	-50.39%	可开放
14247	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	新立A箱式变1#变压器	400	12.93%	268.28	47. 42	53. 86	51. 72	4.44%	可开放
14248	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海二线	水南线钟台分新华支5#	400	13.87%	264.53	67. 94	51. 44	55. 47	-9.64%	可开放
14249	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	亮甲干13左5#	400	3.91%	304.38	55	65. 04	15. 62	-46.71%	可开放
14250	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	范家一台区	200	30.54%	98.93	113. 92	53. 09	61. 07	-26.78%	可开放

14251	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线刘家分刘家五队支5#	80	12.38%	54.1	9.78	9.37	9.9	0.61%	可开放
14252	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	文家岭干003#	200	0.55%	158.9	2.08	1.18	1.1	-27.28%	可开放
14253	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺三台区	200	0.09%	159.82	1.53	0.42	0.18	-65.70%	可开放
14254	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	前四线7052单元	大四三台区干8左8#柱上变压器	400	0.25%	318.99	3.38	0.88	1.01	-45.34%	可开放
14255	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	郭卜二队区	400	7.72%	289.13	61.74	68.96	30.87	-29.29%	可开放
14256	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	宋卜十三组干004#变压器	200	11.62%	136.76	47.78	38.28	23.24	-30.26%	可开放
14257	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	永河干26左2	200	0.52%	158.97	2.72	1.43	1.03	-38.46%	可开放
14258	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东白石五台区	100	13.04%	66.96	7.23	8.83	13.04	34.30%	可开放
14259	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	东双二组	100	2.84%	77.16	97.82	64.79	2.84	-82.96%	可开放
14260	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	前望台三台区5#	200	22.46%	115.09	88.4	90.9	44.91	-28.72%	可开放
14261	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	安村支10#柱上变压器	100	21.53%	58.47	54.28	25.12	21.53	-37.02%	可开放
14262	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	酿酒支14#柱上变压器	200	0.06%	159.89	1.75	0.91	0.11	-74.93%	可开放
14263	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线铁东线67#柱上变压器	200	12.54%	134.93	31.59	25.69	25.07	-10.92%	可开放
14264	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	前教分10左2#柱上变压器	200	0.30%	159.41	0.87	0.28	0.59	-17.65%	可开放
14265	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	家私线	家私线028左2#柱上变压器	200	1.30%	157.4	2.18	1.11	2.6	9.21%	可开放
14266	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	开发区政府箱站变压器	400	7.78%	288.88	23.42	28.54	31.12	15.27%	可开放
14267	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织二线	亮甲干5右3#	200	7.66%	144.68	34.95	13.66	15.32	-33.79%	可开放
14268	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线工业线一变分塑编支2#柱上变压器	400	8.94%	284.26	33.02	40.22	35.74	4.04%	可开放
14269	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分70	400	14.55%	261.82	55.92	63.86	58.18	2.00%	可开放
14270	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线工业线一变分塑编支5#柱上变压器	400	7.53%	289.87	36.7	31.65	30.13	-9.39%	可开放

14271	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	碧桂园四期A地块1#B住宅变压器	400	0.02%	319.92	-	0.04	0.08	-	可开放
14272	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	碧桂园四期A地块2#B住宅变压器	400	1.84%	312.64	-	0.03	7.36	-	可开放
14273	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	碧桂园四期A地块3#B住宅变压器	400	0.02%	319.93	-	0.04	0.07	-	可开放
14274	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	安村三线	碧桂园四期A地块4#B网点变压器	400	0.06%	319.75	-	0.27	0.25	-	可开放
14275	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分75左2#变压器	400	4.75%	301.02	22.98	21.86	18.98	-9.12%	可开放
14276	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	箭楼线南桥分33#	200	0.01%	159.98	1.05	0.02	0.02	-86.20%	可开放
14277	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	陶瓷线032#柱上变压器	400	4.13%	303.48	22.24	15.77	16.52	-13.81%	可开放
14278	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	箭楼线南桥分27#	400	8.20%	287.2	27.23	29.59	32.8	9.75%	可开放
14279	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分64#变压器	400	6.75%	293.02	24.62	23.21	26.98	4.68%	可开放
14280	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分53#变压器	400	0.13%	319.5	0.44	0.45	0.5	6.60%	可开放
14281	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线张家分23#	400	4.61%	301.56	19.2	19.35	18.44	-2.00%	可开放
14282	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海二线	水南线钟台分63右1#变压器	400	10.91%	276.38	86.76	43.26	43.62	-29.09%	可开放
14283	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	安铭箱站1#变压器	400	6.29%	294.83	26.66	32.87	25.17	-2.83%	可开放
14284	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	箭楼线南桥分22#	200	21.22%	117.57	44.32	46.13	42.43	-2.16%	可开放
14285	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分小河支4右3#	200	33.69%	92.63	51.97	71.95	67.37	13.86%	可开放
14286	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	安铭箱站2#变压器	400	14.58%	261.67	54.91	59.08	58.33	3.07%	可开放
14287	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线电视分5#柱上变压器	200	6.37%	147.27	15.74	14.85	12.73	-10.07%	可开放
14288	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线40右7#变压器	200	2.29%	155.42	3.26	2.34	4.58	18.53%	可开放
14289	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	纺织厂箱站1#变压器	400	1.08%	315.69	9.32	3.31	4.31	-32.00%	可开放
14290	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分杨家支11#	400	0.19%	319.24	1.13	0.72	0.76	-17.99%	可开放

14291	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	屯东线南沟二台区	100	1.07%	78.93	-	-	1.07	-	可开放
14292	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	干燥机箱站1#变压器	400	0.06%	319.75	25.9	24.92	0.25	-90.18%	可开放
14293	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	唐毛线12#朱家四台区柱上变压器	200	0.61%	158.78	52.05	36.41	1.22	-84.69%	可开放
14294	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	代南一线响堂分22#柱上变压器	200	1.75%	156.51	2.91	2.78	3.49	9.51%	可开放
14295	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	干燥机箱站2#变压器	400	0.09%	319.64	30.17	32.98	0.36	-89.08%	可开放
14296	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支41#柱上变压器-2	200	1.21%	157.59	3.78	2.19	2.41	-20.15%	可开放
14297	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分36右4右1#柱上变压器-2	400	0.16%	319.35	0.84	0.66	0.65	-12.03%	可开放
14298	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分30右2柱上变压器-2	200	0.11%	159.78	0.48	0.19	0.22	-32.30%	可开放
14299	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	钢管线厂箱站变压器	400	6.70%	293.2	23.76	24.68	26.8	6.20%	可开放
14300	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	西柳线9右3#	200	23.80%	112.41	101.16	45.49	47.59	-31.41%	可开放
14301	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	蓝盾箱式变1#变压器	400	11.06%	275.77	50.38	56.91	44.23	-6.30%	可开放
14302	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线29左2#柱上变压器	400	0.06%	319.76	0.75	0.24	0.24	-43.43%	可开放
14303	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分21#柱上变压器	200	13.58%	132.84	22.79	26.54	27.16	9.17%	可开放
14304	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矸砂线	矸砂线水鸭分30#	200	1.24%	157.53	2.89	2.71	2.47	-7.55%	可开放
14305	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分13左1#柱上变压器-2	200	0.35%	159.3	0.7	0.74	0.7	0.00%	可开放
14306	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线69右5#柱上变压器	200	0.12%	159.76	13.36	0.32	0.24	-86.60%	可开放
14307	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	陶瓷线065#-2	200	11.34%	137.32	23.73	25.16	22.68	-2.24%	可开放
14308	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西小支29左7	100	26.25%	53.75	32.89	35.03	26.25	-10.66%	可开放
14309	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	农田支6右4#柱上变压器	400	0.41%	318.35	37.94	51.08	1.65	-79.15%	可开放
14310	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	黄士分26左2	100	59.39%	20.61	55.86	60.7	59.39	3.11%	可开放

14311	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分31左4	50	63.24%	8.38	33.54	28.62	31.62	-2.90%	可开放
14312	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分7右5右2#柱上变压器	100	1.34%	78.66	1.88	1.34	1.34	-15.57%	可开放
14313	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	庞店线	庞店线033#	200	48.35%	63.3	98.48	91.2	96.7	-0.91%	可开放
14314	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	福来二台	200	29.57%	100.86	56.09	60.89	59.14	2.68%	可开放
14315	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线40右2#变压器	400	0.08%	319.67	-	-	0.33	-	可开放
14316	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	西周一线西小水田分A22	100	1.79%	78.21	201.92	1.79	1.79	-90.58%	可开放
14317	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	西周一线12#西小水田分A44	50	11.44%	34.28	4.89	5.2	5.72	8.15%	可开放
14318	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	西周一线12#西小水田分A60	50	6.68%	36.66	3.53	3.3	3.34	-2.73%	可开放
14319	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	吴家线10#吴家水田分A7	50	5.64%	37.18	2.77	2.83	2.82	0.90%	可开放
14320	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	农业二线于刘干单家三队接官水田分A30分左11	50	4.26%	37.87	7.72	3.9	2.13	-47.47%	可开放
14321	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	农业二线于刘干单家三队接官水田分A22	200	1.53%	156.94	2.63	2.97	3.06	7.87%	可开放
14322	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	农业二线于刘干单家三队接官水田分A28	50	10.14%	34.93	3.69	5.76	5.07	17.22%	可开放
14323	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	农业二线于刘干单家三队接官水田分A36左11	50	8.10%	35.95	4.5	5.34	4.05	-5.13%	可开放
14324	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线21#吴家水田分A1	160	0.96%	126.46	2.57	1.58	1.54	-22.59%	可开放
14325	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	吴家线10#吴家水田分A21	100	1.57%	78.43	1.58	1.77	1.57	-0.32%	可开放
14326	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	农业一线西新水田分A47	50	7.02%	36.49	4.15	4.74	3.51	-8.03%	可开放
14327	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	农业一线西新水田A45	100	0.00%	80	1.61	1.65	0	-100.00%	可开放
14328	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	农业一线西新水田分A40	50	5.82%	37.09	202.09	4.72	2.91	-88.00%	可开放
14329	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	农业一线西新水田分A30	50	5.80%	37.1	2.84	2.89	2.9	1.05%	可开放
14330	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	农业一线西新水田分A22	50	6.00%	37	3.18	3	3	-2.87%	可开放

14331	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干21#东开水田分A7	100	2.43%	77.57	2. 62	2. 48	2. 43	-3.69%	可开放
14332	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	农业一线西新水田分A15	50	5.88%	37.06	2. 92	2. 96	2. 94	0.34%	可开放
14333	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	农业一线东新水田分A4	50	5.74%	37.13	2. 8	2. 83	2. 87	1.24%	可开放
14334	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	农业一线西新水田分A4	50	6.80%	36.6	4. 02	4. 02	3. 4	-8.03%	可开放
14335	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	农业一线东新水田分A30左9	80	2.38%	62.1	1. 87	1. 89	1. 9	0.80%	可开放
14336	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	农业一线东新水田分A30左18	100	2.86%	77.14	2. 53	2. 52	2. 86	6.32%	可开放
14337	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	农业一线东新水田分A33右5	80	4.89%	60.09	3. 88	3. 86	3. 91	0.39%	可开放
14338	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	农业一线东新水田分A37右5	50	8.68%	35.66	4. 72	4. 68	4. 34	-4.11%	可开放
14339	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	农业一线东新水田分A37左5	50	12.74%	33.63	6. 92	5. 2	6. 37	-4.06%	可开放
14340	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	农业一线东新水田分A11	50	6.50%	36.75	3. 48	3. 22	3. 25	-3.36%	可开放
14341	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业一线	农业一线东新水田分A17	50	8.12%	35.94	117. 31	3. 69	4. 06	-81.40%	可开放
14342	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干21#东开水田分A17	100	2.38%	77.62	2. 58	2. 25	2. 38	-3.95%	可开放
14343	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干21#东开水田分A20	50	6.62%	36.69	4. 62	4. 13	3. 31	-15.36%	可开放
14344	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干21#东开水田分A27	100	3.22%	76.78	3. 25	3. 43	3. 22	-0.46%	可开放
14345	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干29#东开二级堤分A3	100	17.10%	62.9	12. 74	15. 28	17. 1	15.85%	可开放
14346	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干48#史明顺水田	50	14.30%	32.85	6. 97	7. 3	7. 15	1.28%	可开放
14347	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干58#东开中二级堤A4	100	1.34%	78.66	1. 53	1. 46	1. 34	-6.41%	可开放
14348	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干56#东开赵殿喜水田	50	7.02%	36.49	3. 35	3. 56	3. 51	2.36%	可开放
14349	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干61#西开水田分A10分A5	100	3.28%	76.72	3. 14	3. 25	3. 28	2.20%	可开放
14350	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干61#西开水田分A31	50	7.56%	36.22	4. 26	5. 23	3. 78	-5.80%	可开放

14351	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家线张嘴干61#西开水田分A16	100	1.77%	78.23	2. 01	1. 91	1. 77	-6.16%	可开放
14352	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	宏阳干04#柱上变压器	160	0.99%	126.42	1. 81	1. 47	1. 58	-6.57%	可开放
14353	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	双龙新村五期B组1#B住宅配电变压器	500	3.75%	381.23	0. 03	0. 07	18. 77	2401.33%	可开放
14354	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	双龙新村五期B组2#B住宅配电变压器	500	0.02%	399.9	0. 04	0. 06	0. 1	58.11%	可开放
14355	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城二线	后英第一城3#站变压器间隔配电变压器	500	6.51%	367.45	26. 7	28. 1	32. 55	10.41%	可开放
14356	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	后英第一城1#站变压器间隔配电变压器	500	7.38%	363.08	32. 35	35. 47	36. 92	6.83%	可开放
14357	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	红光小区2#箱站配电变压器	400	12.62%	269.52	52. 02	57. 09	50. 48	-1.49%	可开放
14358	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	兴工线	钢铁回迁开闭站1#箱站变压器	400	0.03%	319.87	1. 71	0. 13	0. 13	-72.43%	可开放
14359	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	兴工线	钢铁回迁开闭站2#箱站变压器	500	0.04%	399.79	0. 2	0. 2	0. 21	2.47%	可开放
14360	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	兴工线	钢铁回迁开闭站3#箱站变压器	400	0.06%	319.78	0. 18	0. 26	0. 22	10.55%	可开放
14361	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	兴工线	钢铁回迁开闭站4#箱站变压器	500	3.08%	384.61	0. 09	0. 1	15. 39	1207.67%	可开放
14362	国网海城市供电公司	祁北66kV变电站	祁东线	铝材线水泥分47右2#	400	10.28%	278.89	49. 77	51. 77	41. 11	-9.12%	可开放
14363	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块小区3#住宅箱站变压器	500	0.04%	399.81	0. 16	0. 18	0. 19	8.97%	可开放
14364	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块小区4#网点箱站变压器	500	0.06%	399.71	0. 22	0. 27	0. 29	14.81%	可开放
14365	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块小区5#住宅箱站变压器	500	4.20%	378.99	0. 14	0. 17	21. 01	1125.04%	可开放
14366	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	西古线25金丽泰晤士小区2#住宅变压器	315	0.17%	251.48	0. 41	0. 47	0. 52	12.62%	可开放
14367	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	海禾种业家属楼住宅箱变配电变压器	500	2.48%	387.58	-	0. 06	12. 42	-	可开放
14368	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	基站分010右001#柱上变压器	400	0.34%	318.66	0	0. 01	1. 34	-	可开放
14369	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西园线	园区线25#变压器	400	0.14%	319.44	0. 63	0. 52	0. 56	-5.72%	可开放
14370	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线69左4左3#变压器	400	15.95%	256.21	1. 29	1. 18	63. 79	603.20%	可开放

14371	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线86左4右3#变压器	400	0.18%	319.28	1. 57	0. 53	0. 72	-32.28%	可开放
14372	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15221世纪嘉园1#箱变101间隔配电变压器	500	0.05%	399.74	0. 19	0. 24	0. 26	16.98%	可开放
14373	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15222世纪嘉园2#箱变101间隔配电变压器	400	0.07%	319.74	18. 15	0. 26	0. 26	-88.03%	可开放
14374	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15223世纪嘉园3#箱变101间隔配电变压器	500	2.62%	386.92	0. 12	0. 16	13. 08	944.03%	可开放
14375	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	弯沟支028#变压器	100	11.76%	68.24	18. 4	11. 84	11. 76	-20.05%	可开放
14376	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分6右10左1#变压器	200	0.21%	159.59	-	-	0. 41	-	可开放
14377	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东福线	东福干22右2#变压器	100	0.81%	79.19	-	-	0. 81	-	可开放
14378	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	东白石四台区22右14#变压器	50	3.00%	38.5	1. 42	1. 62	1. 5	2.78%	可开放
14379	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	南沟四台区支016#变压器	50	2.98%	38.51	2. 98	1. 51	1. 49	-29.29%	可开放
14380	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	御隆盛景小区1#住宅变压器间隔配电变压器	400	0.08%	319.69	0. 24	0. 34	0. 31	13.65%	可开放
14381	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	御隆盛景小区2#住宅变压器间隔配电变压器	400	0.09%	319.64	0. 28	0. 4	0. 36	13.39%	可开放
14382	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	御隆盛景小区1#网点变压器间隔配电变压器	500	0.02%	399.92	0. 07	0. 07	0. 08	6.90%	可开放
14383	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	御隆盛景小区2#网点变压器间隔配电变压器	630	0.02%	503.9	0. 03	0. 09	0. 1	82.57%	可开放
14384	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	昌盛小区箱站1#变压器间隔配电变压器	400	0.22%	319.14	1. 66	0. 82	0. 86	-28.02%	可开放
14385	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矽矽线	矽矽线树脂分6右6#	400	0.07%	319.73	0. 1	0. 32	0. 27	64.32%	可开放
14386	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分8#	400	5.72%	297.11	21. 86	23. 49	22. 89	2.33%	可开放
14387	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分小张文16#	400	1.66%	313.37	8. 7	7. 03	6. 63	-12.70%	可开放
14388	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分80#柱上变压器	400	0.10%	319.6	0. 42	0. 64	0. 4	-2.41%	可开放
14389	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线师范分5#柱上变压器	400	0.06%	319.77	0. 43	0. 25	0. 23	-26.86%	可开放
14390	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线师范分1右2#柱上变压器	400	6.70%	293.2	30. 29	29. 19	26. 8	-5.94%	可开放

14391	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块小区6#网点箱站变压器	400	0.06%	319.78	0. 17	0. 2	0. 22	13.76%	可开放
14392	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块小区7#住宅箱站变压器	500	3.50%	382.51	0. 13	0. 15	17. 49	1059.91%	可开放
14393	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块8#住宅箱站变压器	500	4.14%	379.29	0. 15	0. 17	20. 71	1075.02%	可开放
14394	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块小区9#住宅箱站变压器	500	0.04%	399.8	0. 16	0. 18	0. 2	11.80%	可开放
14395	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块小区10#住宅箱站变压器	500	5.06%	374.71	0. 15	0. 17	25. 29	1198.46%	可开放
14396	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园一期B1箱站变压器间隔配电变压器	400	0.07%	319.71	31. 34	0. 29	0. 29	-90.38%	可开放
14397	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园一期A2箱站变压器间隔2配电变压器	400	10.43%	278.29	43. 46	37. 09	41. 71	-2.03%	可开放
14398	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园一期A1箱站变压器间隔配电变压器	400	10.94%	276.24	41. 12	43. 19	43. 76	3.16%	可开放
14399	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15220嘉景花园四期2#居民箱变变压器间隔配电变压器	315	0.12%	251.62	0. 27	0. 29	0. 38	18.63%	可开放
14400	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	水北线	水北线东大分13#柱上变压器	400	5.15%	299.42	15. 99	17. 07	20. 58	13.45%	可开放
14401	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	老海高回迁A地块小区11#网点箱站变压器	400	0.06%	319.78	0. 2	0. 2	0. 22	4.88%	可开放
14402	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	水北干丝绸线017左2右3#柱上变压器	400	3.27%	306.92	18. 82	18. 83	13. 08	-16.63%	可开放
14403	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	15212龙庭家园1#箱变变压器间隔配电变压器	400	3.51%	305.95	0. 27	0. 14	14. 05	621.37%	可开放
14404	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线田水分9右4#柱上变压器	400	6.20%	295.19	24. 96	28. 71	24. 81	-0.30%	可开放
14405	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线电业分1#柱上变压器	400	2.73%	309.1	9. 85	10. 09	10. 9	5.20%	可开放
14406	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	15213龙庭家园2#箱变变压器间隔配电变压器	400	1.62%	313.52	0. 09	0. 06	6. 48	748.53%	可开放
14407	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	西环线影院分6#柱上变压器	400	13.92%	264.32	43. 46	45. 25	55. 68	13.19%	可开放
14408	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	西环线影院分8#柱上变压器	400	0.08%	319.68	0. 33	0. 33	0. 32	-1.53%	可开放
14409	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15215寿安回迁三期1#（居民）箱变变压器间隔配电变压器	630	0.02%	503.87	0. 17	0. 19	0. 13	-12.55%	可开放
14410	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	站前分12#变压器	400	0.16%	319.35	0. 48	0. 58	0. 65	16.37%	可开放

14411	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	西环二线站前分25右1#柱上变压器	400	9.34%	282.66	31. 81	34. 24	37. 34	8.34%	可开放
14412	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15216寿安回迁三期2#（居民）箱变变压器间隔配电变压器	630	3.67%	480.85	0. 2	0. 18	23. 15	975.87%	可开放
14413	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	西环线剧场分4左2#柱上变压器	200	19.06%	121.88	23. 08	34. 35	38. 12	28.52%	可开放
14414	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15217寿安回迁三期3#（居民）箱变变压器间隔配电变压器	630	3.39%	482.65	0. 13	0. 12	21. 35	1181.53%	可开放
14415	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西线联络分8左3#柱上变压器	315	0.09%	251.72	26. 29	3. 1	0. 28	-89.68%	可开放
14416	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西线联络分17左3#柱上变压器左	400	13.67%	265.31	56. 48	61. 31	54. 69	-1.60%	可开放
14417	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分14右3#柱上变压器	400	0.12%	319.51	0. 49	0. 48	0. 49	0.00%	可开放
14418	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	王铁线	15218寿安回迁三期4#（网点）箱变变压器间隔配电变压器	630	1.68%	493.39	0. 04	0. 07	10. 61	1528.65%	可开放
14419	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分17#柱上变压器	400	9.14%	283.45	36. 71	35. 55	36. 55	-0.22%	可开放
14420	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	西联线二百分8左5#	400	12.86%	268.58	49. 45	50. 79	51. 42	1.97%	可开放
14421	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	西联线二百分16#柱上变压器	400	3.07%	307.73	13. 98	13. 62	12. 27	-6.32%	可开放
14422	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	剪口线021#	200	0.97%	158.07	65. 02	65. 07	1. 93	-82.77%	可开放
14423	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	楼区分08#柱上变压器	400	0.08%	319.68	0. 27	0. 52	0. 32	8.87%	可开放
14424	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分077右3+1#变压器	315	0.11%	251.65	0. 31	0. 3	0. 35	6.26%	可开放
14425	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线工业线37右1#柱上变压器	200	9.15%	141.7	10. 63	12. 12	18. 3	31.21%	可开放
14426	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	工业线工业线44#柱上变压器	400	8.64%	285.45	24. 59	29. 88	34. 55	18.53%	可开放
14427	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	陶瓷线37右5#柱上变压器	400	6.23%	295.1	24. 05	25. 65	24. 9	1.75%	可开放
14428	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	前教分14#柱上变压器	400	2.59%	309.65	37. 21	31. 93	10. 35	-47.26%	可开放
14429	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	陶瓷线59左3#柱上变压器	400	0.05%	319.79	0. 23	0. 22	0. 21	-4.45%	可开放
14430	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分10#柱上变压器	400	9.04%	283.86	31. 57	42. 34	36. 14	6.99%	可开放

14431	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	前教分11右3#柱上变压器	400	0.09%	319.66	0. 4	0. 38	0. 34	-7.80%	可开放
14432	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线铁东线69右3#柱上变压器	400	3.41%	306.38	11. 43	11. 02	13. 62	9.16%	可开放
14433	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	龙川分055#变压器	200	0.24%	159.53	0. 33	0. 55	0. 47	19.34%	可开放
14434	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	黄家1队支043#变压器	100	0.47%	79.53	0. 75	0. 63	0. 47	-20.84%	可开放
14435	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	麻峪干027#变压器	50	1.42%	39.29	0. 8	0. 86	0. 71	-5.79%	可开放
14436	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上宇线	庙宇分金坑支朱戈四组28#	100	0.37%	79.63	0. 39	0. 37	0. 37	-2.60%	可开放
14437	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	王家五队支7左4#变压器	200	5.03%	149.95	0. 26	0. 18	10. 05	521.72%	可开放
14438	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	板电分膳马支5左1#变压器	100	28.79%	51.21	0. 92	1. 07	28. 79	459.41%	可开放
14439	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	头道沟分5左1#变压器	200	0.17%	159.67	0. 27	0. 22	0. 33	10.55%	可开放
14440	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	团苗寺分17#变压器	200	0.13%	159.74	0. 29	0. 25	0. 26	-5.31%	可开放
14441	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	玉皇山回迁B地块1#网点箱站变压器	500	0.02%	399.88	0. 07	0. 08	0. 12	30.93%	可开放
14442	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	玉皇山回迁B地块2#住宅箱站变压器	500	3.86%	380.7	0. 16	0. 16	19. 3	998.29%	可开放
14443	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	玉皇山回迁B地块3#住宅箱站变压器	500	3.97%	380.17	0. 14	0. 15	19. 83	1090.14%	可开放
14444	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	玉皇山回迁B地块4#住宅箱站变压器	500	4.51%	377.45	0. 18	0. 17	22. 55	1019.28%	可开放
14445	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线梧屯分30右3#	100	24.40%	55.6	26. 98	42. 73	24. 4	-4.90%	可开放
14446	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	少管线	少管线97左1#	315	26.78%	167.64	46. 18	75. 95	84. 36	35.16%	可开放
14447	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线21#	160	61.09%	30.26	36. 18	57. 06	97. 74	64.36%	可开放
14448	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线小王三台区	400	13.70%	265.19	67. 58	69. 24	54. 81	-9.94%	可开放
14449	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	南刘分003右1#变压器	100	3.35%	76.65	1. 54	3. 23	3. 35	47.49%	可开放
14450	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	尚坡分5#柱上变压器	400	0.13%	319.48	1. 9	0. 88	0. 52	-47.69%	可开放

14451	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方久禧二期1#居民变压器	630	0.00%	503.98	-	-	0.02	-	可开放
14452	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方久禧二期2#居民变压器	630	0.00%	503.98	-	-	0.02	-	可开放
14453	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线57右4#变压器	400	0.31%	318.77	-	0	1.23	-	可开放
14454	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	小南分19左4#	200	8.23%	143.55	51.55	59.32	16.45	-43.51%	可开放
14455	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东庄线	东庄线102左3右4#变压器	100	1.45%	78.55	-	-	1.45	-	可开放
14456	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	15076通海大道1#箱变变压器间隔配电变压器	100	3.94%	76.06	0.14	0.15	3.94	430.50%	可开放
14457	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15204成仕铭居4#网点箱变变压器	400	2.68%	309.29	10.23	18.59	10.71	2.32%	可开放
14458	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15203成仕铭居3#居民箱变变压器	630	4.00%	478.78	13.56	15.55	25.22	36.38%	可开放
14459	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15202成仕铭居2#居民箱变变压器	400	6.89%	292.44	22.42	19.94	27.56	10.87%	可开放
14460	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大王三台区	80	9.81%	56.15	11.13	6.41	7.85	-16.02%	可开放
14461	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15201成仕铭居1#居民箱变变压器	400	4.52%	301.93	12.21	12.43	18.07	21.65%	可开放
14462	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15125嘉景花园三期3#居民箱变变压器间隔配电变压器	500	9.11%	354.46	21.44	47.93	45.54	45.74%	可开放
14463	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15124嘉景花园三期2#居民箱变变压器间隔配电变压器	400	9.67%	281.31	22.55	57.46	38.69	30.99%	可开放
14464	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15123嘉景花园三期1#居民箱变变压器间隔配电变压器	500	0.05%	399.75	0.13	0.28	0.25	38.68%	可开放
14465	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	韩姜一台区020+1#柱上变压器	100	3.21%	76.79	6.01	81.03	3.21	-26.92%	可开放
14466	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	兰旗分23#变压器	200	0.14%	159.73	3.27	15.92	0.27	-71.27%	可开放
14467	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	冷轧线27左分004#变压器	200	3.92%	152.17	0.29	0.15	7.83	419.62%	可开放
14468	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	颐景嘉园照明配电变压器	500	10.11%	349.47	39.65	53.97	50.53	12.89%	可开放
14469	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	农业分1#	100	6.49%	73.51	3.3	4.9	6.49	40.24%	可开放
14470	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四所工业线	颐景嘉园商业配电变压器	400	4.91%	300.36	19.17	22.41	19.64	1.22%	可开放

14471	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	柳树峪干13#	50	0.06%	39.97	0. 03	0. 07	0. 03	0.00%	可开放
14472	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干46#	100	64.70%	15.3	97. 76	0. 01	64. 7	-18.65%	可开放
14473	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干47#	100	8.19%	71.81	15. 28	7. 1	8. 19	-26.79%	可开放
14474	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分22左7右6变压器	200	0.47%	159.06	0. 75	0. 8	0. 94	11.95%	可开放
14475	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干柳树沟分4#	100	56.20%	23.8	66. 47	58. 02	56. 2	-8.05%	可开放
14476	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂干13#	80	10.21%	55.83	49. 34	50. 41	8. 17	-59.31%	可开放
14477	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红一组干20#	50	50.48%	14.76	6. 33	31. 97	25. 24	99.68%	可开放
14478	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	葫芦线李堡分医院文13+1#柱上变压器	200	0.21%	159.59	0. 45	0. 53	0. 41	-4.55%	可开放
14479	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	梨楼五台分15#	200	0.16%	159.68	0. 42	0. 38	0. 32	-12.71%	可开放
14480	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	花红六组干10#	100	14.50%	65.5	0	46. 23	14. 5	-	可开放
14481	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干24#（2）	315	12.65%	212.14	36. 88	36. 82	39. 86	3.96%	可开放
14482	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干091#	100	43.91%	36.09	42. 08	37. 03	43. 91	2.15%	可开放
14483	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	王家干37#（2）	400	0.85%	316.6	34. 29	26. 39	3. 4	-68.51%	可开放
14484	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永河南线	名甲分58右2	200	1.03%	157.94	2. 02	1. 38	2. 06	0.99%	可开放
14485	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	周正线	3#T右11-1	30	10.60%	20.82	16. 76	2. 22	3. 18	-56.44%	可开放
14486	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	刘家六台区变压器	200	46.05%	67.91	76. 68	88. 18	92. 09	9.59%	可开放
14487	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	工业线6#	400	0.07%	319.72	7. 06	7. 98	0. 28	-80.09%	可开放
14488	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	侯家三台区支002#	400	30.01%	199.96	89. 88	99. 39	120. 04	15.57%	可开放
14489	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	南关分14右2#变压器	400	0.27%	318.94	-	0. 68	1. 06	-	可开放
14490	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线18左1#柱上变压器	400	0.12%	319.51	0	0. 48	0. 49	-	可开放

14491	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15224颐水嘉德首座小区1#变压器	500	4.26%	378.7	0.15	0.17	21.3	1091.64%	可开放
14492	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西小支29左1左3#柱上变压器	200	0.78%	158.44	1.68	1.84	1.56	-3.64%	可开放
14493	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	15225颐水嘉德首座小区2#变压器	630	3.73%	480.53	0.22	0.12	23.47	932.87%	可开放
14494	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	烈士墓分016#(副)变压器	50	26.48%	26.76	14.41	14.68	13.24	-4.15%	可开放
14495	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	铸件分004左2#变压器	100	34.12%	45.88	66.74	33.78	34.12	-28.50%	可开放
14496	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	东西汤分31左9右13#	100	8.50%	71.5	0.36	0	8.5	385.91%	可开放
14497	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	棉花沟干004#变压器	50	41.52%	19.24	2.64	0.02	20.76	180.42%	可开放
14498	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	大英一线069左2柱上变压器	100	1.00%	79	-	0.99	1	-	可开放
14499	国网海城市供电公司	代楼66kV变电站	正大四线	正大四千3	100	87.51%	0	17.84	77.52	87.51	121.48%	可开放
14500	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	大养线	金达干63右1右1	200	43.10%	73.81	5.21	10.81	86.19	306.73%	可开放
14501	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	东新大棚小区7	315	0.00%	252	133.05	38.31	0	-100.00%	可开放
14502	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新二台	50	3.48%	38.26	1.02	1.5	1.74	30.61%	可开放
14503	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	单家农业线0111#	100	1.13%	78.87	43.32	54.11	1.13	-83.85%	可开放
14504	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	西开种植小区7#柱上变压器	63	5.38%	47.01	1.91	1.5	3.39	33.22%	可开放
14505	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线小王五台区2	30	14.27%	19.72	4.93	5.58	4.28	-6.83%	可开放
14506	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	套里1组大棚	100	23.29%	56.71	9.28	13.68	23.29	58.42%	可开放
14507	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	锦绣乾城二期2#箱站内变压器	400	4.43%	302.27	0.14	0.15	17.73	1025.36%	可开放
14508	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	锦绣乾城二期3#箱站内变压器	400	0.05%	319.8	0.17	0.23	0.2	8.47%	可开放
14509	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	锦绣乾城二期4#箱站内变压器	630	0.95%	498.01	0.04	0.05	5.99	1123.72%	可开放
14510	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	古树二台区16#变压器	400	0.26%	318.95	0.65	0.89	1.05	27.10%	可开放

14511	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	葫芦线	葫芦线水泥分12右1#变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
14512	国网海城市供电公司	华子峪66kV变电站	拉古线	南二道一台干002#	400	0.41%	318.37	1.66	1.94	1.63	-0.91%	可开放
14513	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	2#网点变压器	500	0.02%	399.88	0.1	0.12	0.12	9.54%	可开放
14514	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	3#网点变压器	500	2.95%	385.23	0.1	0.11	14.77	1115.32%	可开放
14515	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	种茧厂柳树峪干011#	200	0.43%	159.15	1.43	1.11	0.85	-22.90%	可开放
14516	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	东大岭设施农业3	200	8.94%	142.12	21.48	22.06	17.88	-8.76%	可开放
14517	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	沙沟金矿一矿支020#柱上变压器	20	11.80%	13.64	2.12	1.86	2.36	5.51%	可开放
14518	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分89	400	9.59%	281.64	80.9	73.85	38.36	-31.14%	可开放
14519	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土一台区	160	31.22%	78.05	38.89	44.22	49.95	13.33%	可开放
14520	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	工程处小区1#网点箱式变电站变压器	500	3.00%	385.01	0.08	0.09	14.99	1268.85%	可开放
14521	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	工程处小区2#住宅箱式变电站配电变压器	500	1.83%	390.84	0.06	0.06	9.16	1135.58%	可开放
14522	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	子方线仙里分5右1#柱上变压器	200	0.17%	159.67	0.2	0.27	0.33	28.45%	可开放
14523	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	中小蔬菜1	80	38.63%	33.1	43.35	35.07	30.9	-15.57%	可开放
14524	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	前小三台区	50	24.42%	27.79	0.67	9.26	12.21	326.89%	可开放
14525	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	岳家六台区	315	0.21%	251.34	0.54	0.69	0.66	10.55%	可开放
14526	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	得胜线42右3#变压器	400	5.71%	297.18	22.54	24.65	22.82	0.62%	可开放
14527	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	金润佳园1#配电变压器	500	0.02%	399.92	-	-	0.08	-	可开放
14528	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高生线	高生线8左1柱上变压器	200	0.39%	159.23	-	0.78	0.77	-	可开放
14529	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	金润佳园2#配电变压器	500	0.02%	399.88	-	-	0.12	-	可开放
14530	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	金润佳园3#配电变压器	500	0.03%	399.84	-	-	0.16	-	可开放

14531	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	金润佳园4#配电变压器	500	0.02%	399.9	-	-	0.1	-	可开放
14532	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	金润佳园5#变压器	630	0.01%	503.92	-	-	0.08	-	可开放
14533	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	西八里六台区	100	4.39%	75.61	0.75	1.08	4.39	141.94%	可开放
14534	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线071右6左1#变压器	100	1.02%	78.98	0.64	0.64	1.02	26.24%	可开放
14535	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	东耿六台区分006#	400	0.13%	319.47	52.29	49.63	0.53	-89.93%	可开放
14536	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	百盛园小区商业箱变变压器间隔配电变压器	630	0.67%	499.76	0.03	0.04	4.24	1088.84%	可开放
14537	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	阳光花园箱式变电站变压器间隔配电变压器	315	8.40%	225.54	29.89	33.01	26.46	-5.91%	可开放
14538	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	乾海金城1#变压器	400	0.07%	319.73	0.21	0.26	0.27	13.39%	可开放
14539	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	乾海金城2#变压器	400	0.08%	319.7	0.25	0.27	0.3	9.54%	可开放
14540	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	乾海金城3#变压器	630	3.55%	481.65	0.11	0.11	22.35	1325.42%	可开放
14541	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	瑞亚农业园柱上变压器	80	26.55%	42.76	24.24	24.73	21.24	-6.39%	可开放
14542	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	商品楼二台区	200	0.37%	159.27	0.66	0.72	0.73	5.17%	可开放
14543	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	祥圣三期配电室变压器间隔配电变压器	500	2.97%	385.17	0.13	0.13	14.83	968.07%	可开放
14544	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	百盛园小区照明箱变变压器间隔配电变压器	630	0.03%	503.83	0.16	0.21	0.17	3.08%	可开放
14545	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	碧雅祥居1#配电变压器	500	0.02%	399.88	0.1	0.12	0.12	9.54%	可开放
14546	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	罗家三台区	200	14.09%	131.82	76.75	79.58	28.18	-39.41%	可开放
14547	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干162#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
14548	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	盛达小区1#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.03%	503.84	0.09	0.1	0.16	33.33%	可开放
14549	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	碧雅祥居2#配电变压器	630	0.03%	503.83	0.2	0.28	0.17	-7.80%	可开放
14550	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	盛达小区2#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.05%	503.71	0.14	0.17	0.29	43.92%	可开放

14551	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	碧雅祥居3#配电变压器	630	0.03%	503.8	0.22	0.33	0.2	-4.65%	可开放
14552	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	盛达小区3#箱变变压器 间隔配电变压器	400	0.11%	319.58	39.9	38.06	0.42	-89.74%	可开放
14553	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	朱家线	朱家四台区	200	0.30%	159.41	0.83	0.79	0.59	-15.69%	可开放
14554	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	盛达小区4#箱变变压器 间隔配电变压器	400	0.15%	319.39	39.58	47	0.61	-87.59%	可开放
14555	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	朱家线	朱家一台区	200	0.57%	158.86	1.76	1.82	1.14	-19.52%	可开放
14556	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	盛达小区5#箱变变压器 间隔配电变压器	500	0.02%	399.89	18.72	16.67	0.11	-92.33%	可开放
14557	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	金景龙珠配电室1#变压器 间隔配电变压器	250	0.19%	199.52	0.61	0.36	0.48	-11.29%	可开放
14558	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	东环线	金景龙珠配电室2#变压器 间隔配电变压器	630	0.01%	503.94	0.05	0.06	0.06	9.54%	可开放
14559	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌镁线	工程处小区3#住宅箱式 变电站配电变压器	500	2.79%	386.05	0.08	0.08	13.95	1220.51%	可开放
14560	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	天兴小区箱式变2#变压器	400	21.18%	235.29	72.06	71.21	84.71	8.42%	可开放
14561	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	胜利A箱式变1#变压器	400	6.95%	292.21	30.75	32.77	27.79	-4.93%	可开放
14562	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	西联线	胜利A箱式变2#变压器	400	10.87%	276.52	46.83	42.99	43.48	-3.64%	可开放
14563	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	商业小区箱式变1#变压器	400	14.18%	263.27	61.22	63.7	56.73	-3.74%	可开放
14564	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	木材乙箱式变1#变压器	400	8.26%	286.95	25.66	28.88	33.05	13.49%	可开放
14565	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	木材甲箱式变1#变压器	400	11.62%	273.53	47.08	51.56	46.47	-0.65%	可开放
14566	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	木材甲箱式变2#变压器	400	0.00%	320	-	0	0	-	可开放
14567	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	西环线	红星六组团箱式变1#变压器	400	13.51%	265.96	48.46	53.49	54.04	5.60%	可开放
14568	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城东线	工程机械厂1#变压器	250	5.23%	186.92	66.46	62.84	13.08	-55.64%	可开放
14569	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西二线	北大营部队箱站变压器	400	11.87%	272.52	77.73	74.85	47.48	-21.84%	可开放
14570	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	市总工会箱站1#变压器	400	9.95%	280.22	53.74	48.64	39.78	-13.96%	可开放

14571	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	市总工会箱站2#变压器	400	15.00%	260	78.59	75.84	60	-12.62%	可开放
14572	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	兴海配电室1#变压器	400	6.85%	292.6	31.64	35.33	27.4	-6.94%	可开放
14573	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	陶瓷线	兴海配电室2#变压器	400	0.09%	319.66	0.34	0.35	0.34	0.00%	可开放
14574	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	塔子干044#柱上变压器	100	0.69%	79.31	-	0.51	0.69	-	可开放
14575	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	荒地线8082单元泥沟二台区支006#	30	34.17%	13.75	9.61	10.95	10.25	3.28%	可开放
14576	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线上中下干044#中沟二台区柱上变压器	160	23.28%	90.75	55.37	53.12	37.25	-17.98%	可开放
14577	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周二线	西新大棚002#	200	67.70%	24.6	104.82	80.15	135.4	13.65%	可开放
14578	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	东大一台区	100	83.20%	0	73.71	88.12	83.2	6.24%	可开放
14579	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线6158单元松树沟干011#	160	19.76%	96.39	55.78	32.06	31.61	-24.72%	可开放
14580	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎线7964单元上坎排水分06#	80	2.81%	61.75	2.16	2.75	2.25	2.06%	可开放
14581	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线6158单元影匠干023#	50	11.58%	34.21	7.05	28.85	5.79	-9.38%	可开放
14582	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	荒地线084#	30	5.27%	22.42	2.11	2.94	1.58	-13.47%	可开放
14583	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线6158单元种茧厂干032#	100	57.16%	22.84	55.68	63.06	57.16	1.32%	可开放
14584	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫线7184单元姜地分037#	50	0.00%	40	0	2.88	0	-	可开放
14585	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响线7556单元青中六组小区支001#	100	0.57%	79.43	16.17	15.05	0.57	-81.22%	可开放
14586	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	剪口线7554单元后剪二台区支001#	100	5.27%	74.73	112.71	64.52	5.27	-78.38%	可开放
14587	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线镇东二线和平分35#	100	2.59%	77.41	2.03	2.3	2.59	12.95%	可开放
14588	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	上坎线	上坎线7964单元上坎2台区08#	50	11.92%	34.04	4.53	5.2	5.96	14.70%	可开放
14589	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	里峪线	里峪左线兽医站分003#	200	3.80%	152.41	7.6	7.97	7.59	-0.07%	可开放
14590	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	后三线7054单元	后三线7054单元后三蔬菜干16#	100	78.79%	1.21	40.35	37	78.79	39.74%	可开放

14591	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	民生澄洲湖1#住宅变压器	630	0.00%	630	-	-	-	-	可开放
14592	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	钢铁线	钢铁线钢铁线013左13#	200	4.23%	151.54	7.42	8.1	8.46	6.78%	可开放
14593	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	民生澄洲湖2#住宅变压器	630	0.00%	630	-	-	-	-	可开放
14594	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	民生澄洲湖3#住宅变压器	630	0.00%	630	-	-	-	-	可开放
14595	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	民生澄洲湖4#网点变压器间隔	630	0.00%	630	-	-	-	-	可开放
14596	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	民生澄洲湖5#网点变压器	630	0.00%	630	-	-	-	-	可开放
14597	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	耿庄线	官草五台区柱上变压器	80	2.89%	61.69	2.54	2.3	2.31	-4.63%	可开放
14598	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	西湖六台区支5#变压器	100	15.55%	64.45	0.17	0.14	15.55	856.40%	可开放
14599	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	西湖五台区支2#变压器	100	2.15%	77.85	1.7	2.23	2.15	12.46%	可开放
14600	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	里口干063#变压器	200	4.34%	151.32	0.15	0.17	8.68	660.70%	可开放
14601	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	苇场站分2#变压器	200	0.99%	158.03	2.28	2.34	1.97	-7.05%	可开放
14602	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭二线	苇场站分13#变压器	100	5.12%	74.88	2.8	2.17	5.12	35.22%	可开放
14603	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	造纸线	造纸厂抽水	100	16.55%	63.45	0.36	5.54	16.55	578.03%	可开放
14604	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	五四自来水	50	7.70%	36.15	4.05	3.89	3.85	-2.50%	可开放
14605	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平南站	100	2.35%	77.65	3.39	4.04	2.35	-16.74%	可开放
14606	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	腰岭子20右18#柱上变压器	200	0.15%	159.7	-	-	0.3	-	可开放
14607	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒九台区分005+1#	400	0.26%	318.98	0.94	1.17	1.02	4.17%	可开放
14608	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线72右4#	200	0.41%	159.18	1.35	1.64	0.82	-22.06%	可开放
14609	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	曹堡线	设施农业南毛养猪厂分04#柱上变压器	100	1.69%	78.31	1.05	1.56	1.69	26.87%	可开放
14610	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	安置楼土建站变压器	400	0.05%	319.79	0.22	0.17	0.21	-2.30%	可开放

14611	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	大台七台区	80	98.78%	0	77.51	70.81	79.02	0.97%	可开放
14612	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	白蒿9棚干01#变压器	50	57.82%	11.09	0.98	1.11	28.91	443.14%	可开放
14613	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	什司线	北沟一台区	80	53.91%	20.87	51.08	43.79	43.13	-8.11%	可开放
14614	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	什司线	北沟二台区	50	84.70%	0	40.77	47.41	42.35	1.92%	可开放
14615	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦沟线22#	400	3.24%	307.03	57.27	51.8	12.97	-52.41%	可开放
14616	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府3#居民配电变压器	500	0.06%	399.71	0.23	0.26	0.29	12.29%	可开放
14617	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府1#网点配电变压器	400	3.01%	307.98	0.13	0.12	12.02	861.57%	可开放
14618	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府4#居民配电变压器	500	0.06%	399.7	0.22	0.24	0.3	16.77%	可开放
14619	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府2#网点配电变压器	500	0.10%	399.49	0.36	0.42	0.51	19.02%	可开放
14620	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府1#居民配电变压器	630	0.04%	503.76	0.19	0.2	0.24	12.39%	可开放
14621	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府2#居民配电变压器	500	0.11%	399.44	31.2	0.28	0.56	-86.60%	可开放
14622	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江一线	金汇华府3#网点配电变压器	500	0.06%	399.69	0.18	0.22	0.31	31.23%	可开放
14623	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	泥沟四台区分002#	100	4.86%	75.14	7.43	7.06	4.86	-19.12%	可开放
14624	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	城西线	城西线联络分17左4#柱上变压器	100	49.38%	30.62	4.24	4.06	49.38	241.27%	可开放
14625	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	王石线双栗分4#柱上变压器	400	5.51%	297.98	22.55	26.78	22.02	-1.18%	可开放
14626	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线原油分14左5#柱上变压器	400	0.08%	319.68	0.45	0.53	0.32	-15.67%	可开放
14627	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	嵩山二线	家私线010右1#柱上变压器	400	4.25%	303.02	48.83	54.14	16.98	-41.03%	可开放
14628	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	政府线	政府线015左3+1#	100	43.44%	36.56	72.55	60.11	43.44	-22.62%	可开放
14629	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	铁东线铁东线37#柱上变压器	400	0.06%	319.77	36.96	0.41	0.23	-92.11%	可开放
14630	国网海城市供电公司	陶官66kV变电站	铁东线	前教分11右6#柱上变压器	400	5.66%	297.36	72.74	45.46	22.64	-44.21%	可开放

14631	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	纺织一线29#变压器	400	0.79%	316.84	4.92	8.77	3.16	-19.86%	可开放
14632	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线010右9#	400	0.10%	319.61	0.62	0.62	0.39	-20.69%	可开放
14633	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线010右11#	400	9.43%	282.27	78.16	81.68	37.73	-30.52%	可开放
14634	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	大集支18#变压器	200	1.14%	157.72	6.86	2.43	2.28	-42.35%	可开放
14635	国网海城市供电公司	东新66kV变电站	东海一线	水南线钟台分小河支16#	400	0.79%	316.86	0.91	3.34	3.14	85.76%	可开放
14636	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	南白石五台区	200	9.25%	141.5	35.06	35	18.5	-27.36%	可开放
14637	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分60#柱上变压器	400	7.78%	288.9	50.47	46.45	31.1	-21.50%	可开放
14638	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分23左2#柱上变压器	400	0.35%	318.62	1.86	1.97	1.38	-13.86%	可开放
14639	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分响北支13-A#柱上变压器	400	0.74%	317.05	33.45	36.26	2.95	-70.30%	可开放
14640	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支5#柱上变压器	400	6.91%	292.38	37.99	56.33	27.62	-14.73%	可开放
14641	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支17左8右2#柱上变压器	400	0.01%	319.95	0.05	0.06	0.05	0.00%	可开放
14642	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	前小二台区支015#	400	16.14%	255.46	64.66	68.16	64.54	-0.09%	可开放
14643	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	西环二线	货运二队箱站变压器	400	14.33%	262.67	57.93	66.55	57.33	-0.52%	可开放
14644	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	甘泉六台区支016#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
14645	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	李家自来水	100	2.41%	77.59	0.99	1.08	2.41	56.02%	可开放
14646	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	耿龙三合一站	100	50.34%	29.66	13.7	49.14	50.34	91.69%	可开放
14647	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响村三号井	100	1.28%	78.72	1.2	1.22	1.28	3.28%	可开放
14648	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响村四号井	100	0.96%	79.04	51.58	0.94	0.96	-86.36%	可开放
14649	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响村五号井	100	1.13%	78.87	1.18	1.3	1.13	-2.14%	可开放
14650	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	代千五队分009#变压器	400	0.37%	318.52	-	-	1.48	-	可开放

14651	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	高纯线	西洋小区箱站变压器	500	0.05%	399.75	0.3	0.13	0.25	-8.71%	可开放
14652	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	西古线25金丽泰晤士小区1#网点变压器	500	4.55%	377.27	0.1	0.14	22.73	1407.65%	可开放
14653	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	西古线25金丽泰晤士小区1#住宅变压器	630	0.03%	503.79	0.15	0.24	0.21	18.32%	可开放
14654	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线辽镁分3#柱上变压器	315	16.74%	199.26	50.14	56.16	52.74	2.56%	可开放
14655	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	代南一线响堂分71#	50	1.68%	39.16	30.71	0.63	0.84	-83.46%	可开放
14656	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	西古线25金丽泰晤士小区2#网点变压器	630	0.01%	503.95	0.05	0.05	0.05	0.00%	可开放
14657	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	西古线25金丽泰晤士小区3#住宅变压器	500	0.05%	399.73	0.23	0.32	0.27	8.35%	可开放
14658	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	粮窝六组支15#	200	0.18%	159.64	-	0.41	0.36	-	可开放
14659	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	代千一队分002#	400	4.51%	301.98	29.11	30.71	18.02	-21.32%	可开放
14660	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高东线	光政房地产住宅配电变压器	500	0.01%	399.95	-	0.06	0.05	-	可开放
14661	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期1#居民配电变压器	500	3.27%	383.63	-	0.08	16.37	-	可开放
14662	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期2#居民配电变压器	500	2.26%	388.72	-	0.06	11.28	-	可开放
14663	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期3#居民配电变压器	500	0.01%	399.94	-	0.04	0.06	-	可开放
14664	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期4#网点配电变压器	500	0.01%	399.93	-	0.05	0.07	-	可开放
14665	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期5#网点配电变压器	500	1.18%	394.1	-	0.02	5.9	-	可开放
14666	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期6#网点配电变压器	500	0.00%	399.98	-	-	0.02	-	可开放
14667	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期7#居民配电变压器	500	0.01%	399.94	-	-	0.06	-	可开放
14668	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期8#居民配电变压器	500	0.01%	399.97	-	-	0.03	-	可开放
14669	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期9#居民配电变压器	500	0.00%	399.98	-	-	0.02	-	可开放
14670	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期10#居民配电变压器	500	0.01%	399.96	-	-	0.04	-	可开放

14671	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期11#居民配电变压器	500	0.01%	399.96	-	-	0.04	-	可开放
14672	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期12#居民配电变压器	500	0.00%	399.98	-	-	0.02	-	可开放
14673	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	荒岭一线	御景尚品小区5期13#居民配电变压器	500	0.00%	399.99	-	-	0.01	-	可开放
14674	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	魏家支38右19+1左2#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
14675	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线板屯分23#	400	14.75%	261.01	52.02	53.58	58.99	6.49%	可开放
14676	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分9右7#变压器	400	0.11%	319.55	-	0	0.45	-	可开放
14677	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线086左2左2#柱上变压器	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
14678	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	腰屯四台区	400	1.17%	315.32	4.69	4.86	4.68	-0.11%	可开放
14679	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	甘沟干5左分004#变压器	200	0.46%	159.08	3.29	2.12	0.92	-47.12%	可开放
14680	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线英守分15#	200	15.87%	128.26	56.77	22.29	31.74	-25.23%	可开放
14681	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	朱红三台区	200	0.39%	159.22	90.01	0.86	0.78	-90.69%	可开放
14682	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	镇东一线西园支3#	400	9.35%	282.62	74.64	85.13	37.38	-29.23%	可开放
14683	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	祝家五台区	100	41.07%	38.93	80.33	73.94	41.07	-28.50%	可开放
14684	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线胡家屯分016#	100	31.04%	48.96	52.21	26.52	31.04	-22.89%	可开放
14685	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	杨水支16#	200	23.48%	113.04	74.53	78.98	46.96	-20.62%	可开放
14686	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	东大三台干001#	200	9.50%	141	122.01	36	19	-60.54%	可开放
14687	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	秀甲线102#	400	0.48%	318.07	14.32	8.77	1.93	-63.29%	可开放
14688	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	镇北一线	镇北一线007#柱上变压器	400	8.12%	287.51	47.15	45.09	32.49	-16.99%	可开放
14689	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	塔子三台分003#变压器	100	86.87%	0	73.1	77.66	86.87	9.01%	可开放
14690	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	冷轧线23左010#	200	19.50%	121.01	58.2	72.3	38.99	-18.15%	可开放

14691	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东二道三台区	100	3.91%	76.09	6. 61	5. 91	3. 91	-23.09%	可开放
14692	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	旗口线	旗口线兰旗分红西支11右10#	200	14.88%	130.24	68. 07	50. 34	29. 76	-33.88%	可开放
14693	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	宋卜线	大梨干011#变压器	200	6.55%	146.91	23. 57	14. 98	13. 09	-25.48%	可开放
14694	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	毛寺分047#	200	0.13%	159.74	24. 8	0. 57	0. 26	-89.76%	可开放
14695	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	大岭线	石头二组干015#	200	13.20%	133.61	72. 71	32. 36	26. 39	-39.75%	可开放
14696	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	营城五台区分006#	400	0.12%	319.51	1. 83	2. 84	0. 49	-48.25%	可开放
14697	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东砖分9	200	18.18%	123.64	71. 17	84. 09	36. 36	-28.52%	可开放
14698	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	西三线西关干西头照明分003#变压器	400	8.85%	284.62	44. 51	60. 61	35. 38	-10.84%	可开放
14699	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干75右2	200	18.36%	123.29	76. 04	82. 02	36. 71	-30.52%	可开放
14700	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	秀甲线	秀甲线087左18#变压器	200	0.53%	158.94	2. 61	3. 27	1. 06	-36.27%	可开放
14701	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分19#	200	12.19%	135.63	72. 89	75. 44	24. 37	-42.18%	可开放
14702	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干71右20右1	200	10.76%	138.48	1. 98	2. 01	21. 52	229.68%	可开放
14703	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	西甘分44左1	400	3.43%	306.3	33. 85	51. 77	13. 7	-36.38%	可开放
14704	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	驸马七台区	100	14.98%	65.02	12. 53	0. 73	14. 98	9.34%	可开放
14705	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台二线	西艾支015#	400	21.73%	233.07	120. 6	104. 7	86. 93	-15.10%	可开放
14706	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分81	400	1.78%	312.88	0. 74	0. 42	7. 12	210.19%	可开放
14707	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	大英一线	西白石四台区	400	0.17%	319.33	5. 22	2. 88	0. 67	-64.17%	可开放
14708	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分73右8	400	0.14%	319.46	0. 64	0. 57	0. 54	-8.14%	可开放
14709	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池一线	祥家三台区	200	1.13%	157.74	2. 75	3. 03	2. 26	-9.35%	可开放
14710	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	东房身十台区	200	8.83%	142.35	8. 1	8. 83	17. 65	47.61%	可开放

14711	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	贵兴干53右4右1	400	4.23%	303.08	79.73	65.49	16.92	-53.93%	可开放
14712	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	靛池五台区	200	0.25%	159.51	1.22	1.07	0.49	-36.62%	可开放
14713	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾顺线	黄士分33#	200	0.25%	159.5	3.19	2.68	0.5	-60.41%	可开放
14714	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上安线	什司县五台区	100	47.97%	32.03	77.61	78.7	47.97	-21.38%	可开放
14715	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周铁线	周铁杆37左1#	400	2.28%	310.88	66.68	68.7	9.12	-63.02%	可开放
14716	国网海城市供电公司	东汤66kV变电站	靛池二线	西汤三台区	200	0.23%	159.54	3.83	3.76	0.46	-65.34%	可开放
14717	国网海城市供电公司	上英66kV变电站	上台线	大台八台区	100	76.19%	3.81	77.03	98.34	76.19	-0.55%	可开放
14718	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干143右2	200	4.69%	150.63	41.84	31.16	9.37	-52.68%	可开放
14719	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线039#前坎一台区	100	39.05%	40.95	73.92	69.37	39.05	-27.32%	可开放
14720	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	东房身十一台区	200	9.80%	140.41	4.53	4.06	19.59	107.95%	可开放
14721	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永河北线	名甲分84右1#	400	0.39%	318.44	4.21	2.96	1.56	-39.13%	可开放
14722	国网海城市供电公司	大屯66kV变电站	屯东线	驸马三台区	200	13.50%	133.01	42.89	42.8	26.99	-20.67%	可开放
14723	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干8左1	400	0.10%	319.6	12.41	10.22	0.4	-82.05%	可开放
14724	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线171北线001#	200	0.64%	158.72	2.55	3.2	1.28	-29.15%	可开放
14725	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永双线	永河干29左6	200	13.45%	133.11	55.57	42.22	26.89	-30.44%	可开放
14726	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线大坎三台区	400	11.36%	274.58	70.32	59.51	45.42	-19.63%	可开放
14727	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永东线	永东干24	200	9.78%	140.44	68.45	89.08	19.56	-46.54%	可开放
14728	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	王英一线西艾二台区	400	10.82%	276.71	61.79	76.9	43.29	-16.30%	可开放
14729	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东榆红旗线	韩姜三台区	400	2.56%	309.76	28.36	9.45	10.24	-39.91%	可开放
14730	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台一线	后力一台区分008#	400	10.05%	279.79	65.73	72.89	40.21	-21.79%	可开放

14731	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分017	100	3.11%	76.89	5.94	6.4	3.11	-27.64%	可开放
14732	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	双龙线	东双二台区	400	0.19%	319.24	2.39	1.65	0.76	-43.61%	可开放
14733	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分106	200	8.49%	143.03	55.73	65.88	16.97	-44.82%	可开放
14734	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	东艾二队分010#	400	17.20%	251.2	108.1	75.93	68.8	-20.22%	可开放
14735	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大榆线	哈达三台区	400	0.78%	316.87	76.48	76.33	3.13	-79.77%	可开放
14736	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	永河干19左6	200	0.37%	159.26	8.51	7.53	0.74	-70.51%	可开放
14737	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小三台区02#	100	1.55%	78.45	88.52	58.45	1.55	-86.77%	可开放
14738	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	邢家村分26#	200	26.26%	107.49	105.23	54.81	52.51	-29.36%	可开放
14739	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干39	200	9.23%	141.54	72.93	71.07	18.46	-49.69%	可开放
14740	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	刘家线	望台五台区011#变压器	200	0.19%	159.62	0.77	0.86	0.38	-29.75%	可开放
14741	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	子方线	唐家一台支03#	200	15.58%	128.84	58.2	63.86	31.16	-26.83%	可开放
14742	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干131左3左2	200	22.08%	115.85	73.33	76.66	44.15	-22.41%	可开放
14743	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	河东支024#	100	2.17%	77.83	6.1	5.12	2.17	-40.36%	可开放
14744	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干62左7右5	200	16.79%	126.43	61.34	65.9	33.57	-26.02%	可开放
14745	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	于台三台区分003#	200	0.35%	159.3	2.83	2.4	0.7	-50.27%	可开放
14746	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分26	200	11.24%	137.53	71.46	73.62	22.47	-43.92%	可开放
14747	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	老君线	老君线56左12#变压器	100	1.75%	78.25	79.9	116.32	1.75	-85.20%	可开放
14748	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东甲线	名甲分39右14	200	0.83%	158.35	2.02	2.14	1.65	-9.62%	可开放
14749	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	一堵五台区分002#	100	0.89%	79.11	9.73	7.14	0.89	-69.76%	可开放
14750	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	周工线	寿安分35	200	14.57%	130.87	50.16	49.53	29.13	-23.79%	可开放

14751	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒七台区分010#	200	0.51%	158.99	2. 14	0. 76	1. 01	-31.30%	可开放
14752	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	东四方台所企业线	企业线8#	100	3.78%	76.22	7. 7	8. 42	3. 78	-29.94%	可开放
14753	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	青台村八台区	200	1.66%	156.68	6. 44	7. 59	3. 32	-28.20%	可开放
14754	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	于台分048#	200	0.36%	159.29	2. 14	1. 61	0. 71	-42.40%	可开放
14755	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	前南一线前柳干005#	400	3.79%	304.86	75. 64	63. 81	15. 14	-55.26%	可开放
14756	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	周小四台区支006#	200	0.56%	158.89	6. 14	5. 13	1. 11	-57.48%	可开放
14757	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线48#变压器	400	14.99%	260.06	90. 64	58. 52	59. 94	-18.68%	可开放
14758	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	周小七台区支001#	200	6.32%	147.37	35. 24	33. 15	12. 63	-40.13%	可开放
14759	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	前柳三台区	400	0.31%	318.76	-	-	1. 24	-	可开放
14760	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	双旺分12#柱上变压器	100	4.97%	75.03	3. 05	3. 29	4. 97	27.65%	可开放
14761	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤线012左支002#柱上变压器	400	0.09%	319.64	-	-	0. 36	-	可开放
14762	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	周小六台区支006#	100	2.67%	77.33	10. 51	9. 44	2. 67	-49.60%	可开放
14763	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	农业线土河干038右3#土河五台区	200	18.15%	123.7	85. 52	74. 13	36. 3	-34.85%	可开放
14764	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西四三台区分017#	200	0.59%	158.82	4. 9	4. 93	1. 18	-50.93%	可开放
14765	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	土河六台区变压器	200	23.83%	112.34	88. 76	86. 64	47. 66	-26.72%	可开放
14766	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线57右6#变压器	400	8.64%	285.45	77. 77	65. 51	34. 55	-33.35%	可开放
14767	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	荒地线203#	100	21.69%	58.31	137. 31	6. 49	21. 69	-60.26%	可开放
14768	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	烟台三台区	100	2.23%	77.77	4. 42	4. 55	2. 23	-28.97%	可开放
14769	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	清水线	清水线9左1左4#变压器	400	14.35%	262.6	64. 09	73. 47	57. 4	-5.36%	可开放
14770	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	周家二台	100	30.65%	49.35	49. 08	58. 36	30. 65	-20.98%	可开放

14771	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	周小五台区支003#	200	0.78%	158.44	9. 11	4. 96	1. 56	-58.62%	可开放
14772	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	清水线	清水线9左1左10#变压器	400	17.91%	248.37	69. 94	66	71. 63	1.20%	可开放
14773	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	周二二台区支004#	100	1.78%	78.22	11. 54	10. 03	1. 78	-60.73%	可开放
14774	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南一线	土城一台区	200	0.79%	158.43	2. 78	2. 41	1. 57	-24.85%	可开放
14775	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	西荒十一台区	400	0.11%	319.58	1. 79	1. 38	0. 42	-51.56%	可开放
14776	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	烟台四台	400	0.10%	319.6	0. 54	0. 44	0. 4	-13.93%	可开放
14777	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	码头十四台区	400	0.22%	319.14	1. 52	0. 9	0. 86	-24.78%	可开放
14778	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分24#变压器	400	0.18%	319.29	0. 67	0. 78	0. 71	2.94%	可开放
14779	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	天溢缘1#网点配电变压器	400	0.09%	319.65	0. 19	0. 3	0. 35	35.72%	可开放
14780	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线25#变压器	400	25.38%	218.49	88. 85	77. 64	101. 51	6.89%	可开放
14781	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农一线	宝山一台区支004#	400	0.78%	316.89	46. 65	3. 57	3. 11	-74.18%	可开放
14782	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	龙湾一台区干020#	400	0.39%	318.44	4. 27	4. 35	1. 56	-39.56%	可开放
14783	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	天溢缘2#网点配电变压器	400	0.02%	319.93	0. 09	0. 06	0. 07	-11.81%	可开放
14784	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	青台分030#	200	1.13%	157.75	40. 89	35. 75	2. 25	-76.54%	可开放
14785	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	新立五台区	200	1.31%	157.39	16. 77	91. 11	2. 61	-60.55%	可开放
14786	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	太平村七台区	200	6.20%	147.6	52. 55	40. 4	12. 4	-51.42%	可开放
14787	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	耿龙分026#	200	0.60%	158.81	79. 66	89. 57	1. 19	-87.78%	可开放
14788	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	龙台线	龙台线54沐祥小区2#变压器	500	0.94%	395.31	7. 78	5. 68	4. 69	-22.36%	可开放
14789	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	剪口线	后剪村二台区	200	0.97%	158.07	1. 31	4. 54	1. 93	21.38%	可开放
14790	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所企业线	于官菜地分015#	200	15.53%	128.94	69. 88	40. 21	31. 06	-33.33%	可开放

14791	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	小学干005#	400	23.38%	226.49	77.9	91.89	93.51	9.56%	可开放
14792	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	蘑菇基地002#变压器	200	0.20%	159.6	105.39	17.48	0.4	-93.84%	可开放
14793	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	析木六台区	400	14.72%	261.11	72.44	51.09	58.89	-9.84%	可开放
14794	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	析木八台区	400	4.11%	303.57	68.35	31.14	16.43	-50.97%	可开放
14795	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	达道四台区	200	0.46%	159.09	3.27	0.25	0.91	-47.25%	可开放
14796	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	达道一台区	400	10.65%	277.41	138.64	99.75	42.59	-44.57%	可开放
14797	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	析木一台区	400	6.16%	295.37	57.16	69.43	24.63	-34.36%	可开放
14798	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	缸窑三台区	200	9.55%	140.9	117.11	15.28	19.1	-59.62%	可开放
14799	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	大同三台区	400	2.96%	308.18	57.8	56.72	11.82	-54.78%	可开放
14800	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	后城一线	后城一线1#箱站变压器 2#配电变压器	500	6.46%	367.69	26.9	29.42	32.31	9.60%	可开放
14801	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	西周一线	西周一线12#西小水田 分A53	200	0.74%	158.53	3.56	6.41	1.47	-35.74%	可开放
14802	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	前英河南	400	12.86%	268.57	70.28	46.46	51.43	-14.46%	可开放
14803	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱七队区	200	1.14%	157.72	154.46	30.69	2.28	-87.85%	可开放
14804	国网海城市供电公司	兴英66kV变电站	水泉线	水泉学校区	200	29.14%	101.73	68.68	58.73	58.27	-7.89%	可开放
14805	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	自来水干004#	400	0.22%	319.13	0.84	0.92	0.87	1.77%	可开放
14806	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	荒地线	河东支029#	100	8.02%	71.98	12.39	11.52	8.02	-19.55%	可开放
14807	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	腾西线45019-1#	250	14.90%	162.76	38	38.67	37.24	-1.01%	可开放
14808	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	腾西线	永安分7左11左1柱上变 压器	315	8.70%	224.61	28.13	35.37	27.39	-1.32%	可开放
14809	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	山城子三台区变压器	200	32.34%	95.33	58.65	56.29	64.67	5.01%	可开放
14810	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	环城线	龙水金帝配电室1#变 压器间隔配电变压器	500	0.73%	396.34	3.26	5.46	3.66	5.96%	可开放

14811	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	环城线	龙水金帝配电室2#变压器间隔配电变压器	500	6.53%	367.35	24. 81	30. 04	32. 65	14.72%	可开放
14812	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	环城线	龙水金帝配电室3#变压器间隔配电变压器	500	60.00%	99.99	4. 47	220. 2	300. 01	719.25%	可开放
14813	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	环城线	龙水金帝配电室4#变压器间隔配电变压器	500	4.98%	375.11	20. 23	38. 2	24. 89	10.92%	可开放
14814	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	三道万鑫	100	3.41%	76.59	2. 25	2. 18	3. 41	23.11%	可开放
14815	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期3#变电所7#配电变压器网点配电变压器	630	0.01%	503.91	0. 1	0. 1	0. 09	-5.13%	可开放
14816	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	刘坨站干028#变压器	50	19.10%	30.45	26. 62	35. 33	9. 55	-40.10%	可开放
14817	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	新立一队分17#变压器	400	0.72%	317.12	84. 41	12. 93	2. 88	-81.53%	可开放
14818	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台四台区分001#	200	3.86%	152.28	6. 73	8. 29	7. 72	7.10%	可开放
14819	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台五台区分004#	400	2.09%	311.63	55. 42	56. 54	8. 37	-61.14%	可开放
14820	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	土台线	土台干071#	400	0.36%	318.56	63. 22	66. 22	1. 44	-84.91%	可开放
14821	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	崔庄一台区支005#	400	0.60%	317.61	52. 87	42. 39	2. 39	-78.74%	可开放
14822	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	黄堡线111右3#变压器	50	7.08%	36.46	2. 2	2. 64	3. 54	26.85%	可开放
14823	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大莫四台区分003#	400	0.57%	317.73	124. 73	101. 79	2. 27	-86.51%	可开放
14824	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	大棚支007#	400	0.09%	319.63	0. 75	0. 73	0. 37	-29.76%	可开放
14825	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	于刘三队分009#	400	1.56%	313.77	132. 66	61. 68	6. 23	-78.33%	可开放
14826	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家一线	单家大队003#	100	0.88%	79.12	14. 5	13. 12	0. 88	-75.36%	可开放
14827	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	吴家二线	吴家二线开河干9#变压器	200	3.68%	152.65	1. 17	1. 02	7. 35	150.64%	可开放
14828	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	东小分30#	400	0.52%	317.93	69. 78	69. 55	2. 07	-82.78%	可开放
14829	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	小马线	小马5台支03#	400	5.01%	299.96	108. 78	49. 4	20. 04	-57.08%	可开放
14830	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	李卧大井干1#	50	6.42%	36.79	3. 12	3. 14	3. 21	1.43%	可开放

14831	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	柳岸花铭小区配电室1# 配电变压器	315	0.07%	251.77	0.33	0.21	0.23	-16.52%	可开放
14832	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	柳岸花铭小区配电室2# 变压器	315	5.86%	233.55	0.24	0.14	18.45	776.78%	可开放
14833	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	祥圣线	柳岸花铭小区配电室3# 变压器	250	3.84%	190.39	0.08	0.11	9.61	996.02%	可开放
14834	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	朱家线068#	400	10.85%	276.61	102.08	44.28	43.39	-34.80%	可开放
14835	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	于官干028#	200	21.20%	117.6	105.11	62.81	42.4	-36.49%	可开放
14836	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	政府支003#	400	13.13%	267.47	87.46	97.8	52.53	-22.50%	可开放
14837	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	龙台线盖家分32左4#变 压器	200	31.24%	97.53	71.76	71.88	62.47	-6.70%	可开放
14838	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	感王所朱家线	东上五台区支003#	200	11.73%	136.54	42.63	35.53	23.46	-25.82%	可开放
14839	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	西河线	前粮干021#	400	13.19%	267.23	-	91.04	52.77	-	可开放
14840	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	前楼三台区010#	200	31.19%	97.63	90.63	111.34	62.37	-17.04%	可开放
14841	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	秦家线019#	100	24.05%	55.95	44.9	47.65	24.05	-26.81%	可开放
14842	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	林场干006#	200	1.18%	157.64	3.05	4.2	2.36	-12.04%	可开放
14843	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	拉木线	林场干榆树分014#	200	20.24%	119.52	83.71	92.34	40.48	-30.46%	可开放
14844	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	白云山分017#	100	54.51%	25.49	76.93	86.06	54.51	-15.82%	可开放
14845	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	松坨干114#	100	13.28%	66.72	114.42	70.05	13.28	-65.93%	可开放
14846	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	瓦沟线	瓦子十二队干016#	100	22.04%	57.96	57.58	50.69	22.04	-38.13%	可开放
14847	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	夹信3台分005#	200	12.21%	135.59	20.82	20.12	24.41	8.28%	可开放
14848	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	高坨线	高坨东街干014#	400	2.60%	309.62	17.05	24.93	10.38	-21.97%	可开放
14849	国网海城市供电公司	西郊66kV变电站	化工线	商品楼九台区	200	0.57%	158.87	66.17	66.95	1.13	-86.93%	可开放
14850	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线白庙一台区	200	30.86%	98.29	57.92	74.19	61.71	3.22%	可开放

14851	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	河南分004#	200	19.87%	120.27	70.66	69.59	39.73	-25.02%	可开放
14852	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	大旺九台区	100	14.46%	65.54	81.6	13.89	14.46	-57.90%	可开放
14853	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线白庙二台区	400	12.52%	269.92	62.34	50.4	50.08	-10.37%	可开放
14854	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	西牌线	东铁一台区	100	4.50%	75.5	95.3	70.19	4.5	-78.27%	可开放
14855	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	小腰一台区	100	1.30%	78.7	0.96	1.17	1.3	16.37%	可开放
14856	国网海城市供电公司	高速66kV变电站	高荣线	小甲四台区	400	18.13%	247.48	79.2	94.84	72.52	-4.31%	可开放
14857	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	验军线小王二台区	200	70.93%	18.14	61.05	71.71	141.86	52.44%	可开放
14858	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前军二线	张胡三台	200	17.31%	125.39	88.31	65.39	34.61	-37.40%	可开放
14859	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南山线3874单元	后道分1#	400	10.65%	277.41	105.7	75.98	42.59	-36.52%	可开放
14860	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	二台子四台区变压器	400	10.33%	278.68	113.21	102.09	41.32	-39.59%	可开放
14861	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	新立线	新立线张家分4左3#	400	12.29%	270.83	96.77	100.7	49.17	-28.72%	可开放
14862	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	前石分25右6#	400	15.07%	259.71	91.2	107.79	60.29	-18.69%	可开放
14863	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	圣达线	周正分17右13	200	1.10%	157.8	127.76	141.48	2.2	-86.88%	可开放
14864	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	矸砂线	矸砂线004#	400	12.83%	268.68	69.16	82.36	51.32	-13.86%	可开放
14865	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	天成线	四水线003左4#	400	9.75%	281.01	53.42	59.22	38.99	-14.57%	可开放
14866	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分苗罗支29右4#柱上变压器	400	11.03%	275.87	77.32	83.47	44.13	-24.45%	可开放
14867	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	西柳线6右2#	400	5.47%	298.12	76.37	65.93	21.88	-46.47%	可开放
14868	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	酒厂支4#柱上变压器	200	32.61%	94.78	70.19	36.34	65.22	-3.61%	可开放
14869	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	光明线	光明线棉麻分7右2左4#柱上变压器	400	8.58%	285.67	67.45	73.99	34.33	-28.66%	可开放
14870	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	东联线	花园小区箱式变变压器	400	6.51%	293.97	72.52	70.24	26.03	-40.09%	可开放

14871	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	丝绸线	茂泽园A箱式变压器	315	17.88%	195.67	84.08	75.56	56.33	-18.15%	可开放
14872	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	站前线	力车厂箱式变压器	630	7.93%	454.04	77.15	57.67	49.96	-19.53%	可开放
14873	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲一台区	400	0.72%	317.12	9.41	11.72	2.88	-44.68%	可开放
14874	国网海城市供电公司	东尚66kV变电站	验军二线	小王村分18#柱上变压器	400	0.10%	319.6	1.01	1.27	0.4	-37.07%	可开放
14875	国网海城市供电公司	高坨66kV变电站	水利线	夹信七台区	100	78.04%	1.96	8.04	9.23	78.04	211.55%	可开放
14876	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	西八里5台区	400	4.62%	301.53	58.38	62.7	18.47	-43.75%	可开放
14877	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	西八线	西八里四台区	400	0.23%	319.09	6.04	2.09	0.91	-61.18%	可开放
14878	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东方天地四期4#居民配电变压器	630	0.01%	503.95	0.02	0.03	0.05	58.11%	可开放
14879	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地四期5#居民配电变压器	630	0.01%	503.95	0.04	0.04	0.05	11.80%	可开放
14880	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地五期1#居民配电变压器	500	0.03%	399.87	0.04	0.08	0.13	80.28%	可开放
14881	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方天地五期2#居民配电变压器	500	3.12%	384.42	0.03	0.05	15.58	2178.89%	可开放
14882	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城二线	新东方天地五期3#居民配电变压器	500	0.02%	399.89	0.03	0.06	0.11	91.49%	可开放
14883	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	上海城1期2#配电室至5#住宅变压器配电变压器	630	3.18%	483.97	20.1	19.29	20.03	-0.17%	可开放
14884	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	上海城1期2#配电室6#网点箱站变压器配电变压器	630	3.52%	481.8	21.73	24.83	22.2	1.08%	可开放
14885	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	上海城1期2#配电室至7#住宅变压器配电变压器	630	4.87%	473.33	22.53	28.76	30.67	16.67%	可开放
14886	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	顺城线	上海城1期2#配电室至8#住宅变压器配电变压器	630	4.40%	476.26	26.17	28.69	27.74	2.96%	可开放
14887	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	海城芭东二期1#住宅变压器配电变压器	630	0.04%	503.72	0.13	0.13	0.28	46.76%	可开放
14888	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	海城芭东二期2#住宅变压器配电变压器	630	0.03%	503.81	0.09	0.12	0.19	45.30%	可开放
14889	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	海城芭东二期3#网点变压器配电变压器	630	5.23%	471.05	0.16	0.18	32.95	1335.05%	可开放
14890	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	海城芭东二期4#住宅变压器配电变压器	630	0.04%	503.74	0.12	0.14	0.26	47.20%	可开放

14891	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	长江二线	海城芭东二期5#别墅变压器配电变压器	630	0.02%	503.87	0. 1	0. 13	0. 13	14.02%	可开放
14892	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠二线	海昕明珠2#变电所2#住宅变压器	400	3.22%	307.11	0. 12	0. 12	12. 89	936.42%	可开放
14893	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园五期1#变电所2#变压器配电变压器	400	0.13%	319.49	0. 29	0. 45	0. 51	32.61%	可开放
14894	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园五期1#变电所3#变压器配电变压器	400	4.63%	301.5	0. 16	0. 18	18. 5	975.29%	可开放
14895	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园五期1#变电所4#变压器配电变压器	500	2.39%	388.05	0. 07	0. 13	11. 95	1206.58%	可开放
14896	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前石变纺织一线	农场支6右8-1柱上变压器	200	1.98%	156.04	5. 17	3. 61	3. 96	-12.48%	可开放
14897	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	砖厂分21左6左5	200	6.49%	147.03	7. 66	88. 17	12. 97	30.12%	可开放
14898	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分榆树支17左3	400	0.05%	319.79	1. 14	0	0. 21	-57.08%	可开放
14899	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台二线	三里分8右1	100	3.26%	76.74	3. 1	3. 29	3. 26	2.55%	可开放
14900	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台二线	三里分8右5	100	2.33%	77.67	2. 01	2. 26	2. 33	7.67%	可开放
14901	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园五期2#变电所1#变压器配电变压器	400	0.05%	319.81	0. 16	0. 18	0. 19	8.97%	可开放
14902	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园五期2#变电所2#变压器配电变压器	500	1.66%	391.68	0. 11	0. 1	8. 32	769.69%	可开放
14903	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园五期2#变电所3#变压器配电变压器	500	0.02%	399.88	0. 11	0. 13	0. 12	4.45%	可开放
14904	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	一变分18	200	22.32%	115.37	58. 76	52. 93	44. 63	-12.85%	可开放
14905	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	红光线	红光干19#	200	0.00%	160	32. 23	24. 87	0	-100.00%	可开放
14906	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	马凤九台区分002#	400	0.07%	319.74	0. 28	0. 25	0. 26	-3.64%	可开放
14907	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响线李家分8右9#柱上变压器	400	2.07%	311.74	-	0. 7	8. 26	-	可开放
14908	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	杨家线	杨家线荒地干19右13#变压器	200	4.14%	151.72	-	0. 15	8. 28	-	可开放
14909	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	中小线7058单元#	加油站干3右1#变压器	200	0.39%	159.22	-	-	0. 78	-	可开放
14910	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	析北线缸窑分41右支2#柱上变压器	200	0.11%	159.78	-	-	0. 22	-	可开放

14911	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	验西分017#变压器	400	0.14%	319.45	0.49	0.53	0.55	5.95%	可开放
14912	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	二道三区支009#变压器	200	0.23%	159.55	0.39	0.54	0.45	7.42%	可开放
14913	国网海城市供电公司	公杯66kV变电站	老君线	老君线71左6#变压器	200	0.18%	159.65	0.26	0.33	0.35	16.02%	可开放
14914	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线三码照明分二码 照明支12右4#变压器	200	0.31%	159.38	0.46	0.54	0.62	16.10%	可开放
14915	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	前三干009+1#变压器	200	0.50%	159.01	1.09	0.98	0.99	-4.70%	可开放
14916	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分14左8右6#变 压器	200	0.13%	159.74	0.42	0.33	0.26	-21.32%	可开放
14917	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分14左12#变压器	100	0.65%	79.35	0.3	0.63	0.65	47.20%	可开放
14918	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线西二干4右6#变 压器	200	0.11%	159.78	0.16	0.19	0.22	17.26%	可开放
14919	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	东响线81左3#变压器	400	0.12%	319.53	0.4	0.56	0.47	8.40%	可开放
14920	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东四所东三线	东四五台区	200	0.52%	158.96	0.73	0.94	1.04	19.36%	可开放
14921	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜广场A区2#箱站变 压器配电变压器	400	0.12%	319.54	0.29	0.4	0.46	25.94%	可开放
14922	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜广场A区3#箱站变 压器配电变压器	400	0.08%	319.69	0.21	0.36	0.31	21.50%	可开放
14923	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜广场A区4#箱站变 压器配电变压器	500	0.02%	399.9	0.08	0.11	0.1	11.80%	可开放
14924	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜广场A区5#箱站变 压器配电变压器	500	0.02%	399.91	0.07	0.07	0.09	13.39%	可开放
14925	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八里工业线	八里新东方金色家园小 区变压器间隔配电变 压器	630	0.02%	503.89	0.08	0.11	0.11	17.26%	可开放
14926	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	二台干回迁楼1#箱变变 压器间隔配电变压器	500	5.56%	372.2	27.68	29.06	27.8	0.22%	可开放
14927	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代北线	同胜广场A区6#箱站变 压器配电变压器	500	1.05%	394.73	0.05	0.05	5.27	926.65%	可开放
14928	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	二台干回迁楼2#箱变变 压器间隔配电变压器	500	8.81%	355.96	36.97	38.69	44.04	9.14%	可开放
14929	国网海城市供电公司	化纺66kV变电站	化粮线	高速充电桩变压器	630	0.04%	503.76	-	-	0.24	-	可开放
14930	国网海城市供电公司	宋三66kV变电站	公路线	甘泉干充电桩变压器	630	0.04%	503.74	-	-	0.26	-	可开放

14931	国网海城市供电公司	周正66kV变电站	接官线	周正分13左3#	100	1.46%	78.54	5.22	5.33	1.46	-47.11%	可开放
14932	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	羊角六台区	100	0.66%	79.34	-	0.23	0.66	-	可开放
14933	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	企业线农大分38左6#变压器	400	0.09%	319.66	0.31	0.34	0.34	4.73%	可开放
14934	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	黄金五台区	50	3.06%	38.47	-	0.84	1.53	-	可开放
14935	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	耿北线	耿北线81右12#变压器	400	0.05%	319.81	0.17	0.2	0.19	5.72%	可开放
14936	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	后驼龙1#住宅箱站变压器间隔配电变压器	400	0.10%	319.62	0.18	0.34	0.38	45.30%	可开放
14937	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	孤山九台区干1#	50	3.52%	38.24	-	1.21	1.76	-	可开放
14938	国网海城市供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	胡沟分011+1左2#柱上变压器	100	0.23%	79.77	-	-	0.23	-	可开放
14939	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	中央线	中央线40左1#变压器	400	0.21%	319.18	1.83	1.81	0.82	-33.06%	可开放
14940	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	天成线	天成线收费分17#柱上变压器	200	0.55%	158.91	-	-	1.09	-	可开放
14941	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代城一线	新东方首府二、三期2号箱变电站变压器配电变压器	630	2.03%	491.18	0.09	0.1	12.82	1093.50%	可开放
14942	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	天河骏景箱变电站变压器配电变压器	500	3.13%	384.34	0.18	0.13	15.66	832.74%	可开放
14943	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	碧桂园一期B2箱式变电站变压器配电变压器	400	9.21%	283.15	30.61	29.54	36.85	9.72%	可开放
14944	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	本海线7#箱变电站变压器配电变压器	400	0.09%	319.65	0.35	0.37	0.35	0.00%	可开放
14945	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	工业线	东尚变工业线21#柱上变压器	400	0.25%	318.99	1.06	1.65	1.01	-2.39%	可开放
14946	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大南二线	高荣线69#左1左1柱上变压器	100	39.01%	40.99	50.06	31.31	39.01	-11.72%	可开放
14947	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	响堂分53右6右11#柱上变压器	200	0.11%	159.78	0.32	0.27	0.22	-17.08%	可开放
14948	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	水源线响堂分榆树支17右6#柱上变压器	100	2.94%	77.06	4.79	5.06	2.94	-21.66%	可开放
14949	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	水源线响堂分响北支31#左15左8右1#柱上变压器	100	0.70%	79.3	0.86	1	0.7	-9.78%	可开放
14950	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	同泽线	同泽线016右3#柱上变压器	20	0.00%	16	0	0	0	-	可开放

14951	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代南一线	水源线响堂分响北支24左13左8右2	50	1.24%	39.38	0.74	0.62	0.62	-8.47%	可开放
14952	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线62#双栗加油站	50	4.80%	37.6	1.41	1.35	2.4	30.47%	可开放
14953	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干162右6#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
14954	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	海墅逸城小区开闭站局维4#住宅配电变压器	630	0.02%	503.88	0.07	0.09	0.12	30.93%	可开放
14955	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	海墅逸城小区开闭站局维5#网点配电变压器	630	2.41%	488.84	0.08	0.09	15.16	1276.59%	可开放
14956	国网海城市供电公司	毛祁66kV变电站	他山线	曹堡五台分04#柱上变压器	200	0.32%	159.37	-	-	0.63	-	可开放
14957	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	后驼龙2#住宅箱站变压器	400	0.04%	319.86	0.16	0.32	0.14	-6.46%	可开放
14958	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	后驼龙3#住宅箱站变压器间隔配电变压器	400	3.41%	306.37	0.1	0.17	13.63	1067.48%	可开放
14959	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	瑞海分化工支24#柱上变压器	100	1.55%	78.45	-	-	1.55	-	可开放
14960	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	海墅逸城小区配电室1#局维住宅箱站配电变压器	630	0.02%	503.89	0.08	0.1	0.11	17.26%	可开放
14961	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	后驼龙4#网点箱站配电变压器	500	0.01%	399.96	0.03	0.04	0.04	15.47%	可开放
14962	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	后驼龙5#网点箱站配电变压器	500	1.57%	392.16	0.04	0.05	7.84	1300.00%	可开放
14963	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	大新一台区	400	2.24%	311.04	8.51	9.96	8.96	2.61%	可开放
14964	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干118左29	200	0.09%	159.83	2.09	2.1	0.17	-71.48%	可开放
14965	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	孟官四台区	200	5.90%	148.2	141.49	63.14	11.8	-71.12%	可开放
14966	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	四道一台区	200	1.23%	157.54	26.34	23.09	2.46	-69.44%	可开放
14967	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	东二道干023#变压器	200	0.34%	159.32	-	0.64	0.68	-	可开放
14968	国网海城市供电公司	甘北66kV变电站	甘农二线	郭家四台区干002#	200	1.19%	157.63	101.87	91.55	2.37	-84.75%	可开放
14969	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	山庄一台区	200	0.34%	159.33	3.52	1.13	0.67	-56.37%	可开放
14970	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三干林场分5左支007#变压器	100	29.87%	50.13	63.35	31.74	29.87	-31.33%	可开放

14971	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	山庄二台区	200	0.10%	159.8	7. 26	8. 56	0. 2	-83.40%	可开放
14972	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	祝家二台区	100	14.25%	65.75	43. 82	55. 37	14. 25	-42.97%	可开放
14973	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三线甘沟干魏家分018#变压器	200	13.49%	133.03	80. 96	74. 71	26. 97	-42.28%	可开放
14974	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东二线	镇东二线和平分3#	400	0.08%	319.68	0. 98	0. 8	0. 32	-42.86%	可开放
14975	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	山庄三台区	100	0.45%	79.55	6. 56	8. 8	0. 45	-73.81%	可开放
14976	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分8#	100	6.50%	73. 5	6. 43	7. 35	6. 5	0.54%	可开放
14977	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	胜利分18右4#	200	4.89%	150.23	54. 06	16. 61	9. 77	-57.49%	可开放
14978	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇西线	镇西线001左10右1#	400	0.00%	320	25. 18	13. 12	0	-100.00%	可开放
14979	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	马圈二台区	100	4.36%	75.64	75. 18	66. 7	4. 36	-75.92%	可开放
14980	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	楼房一台区	200	5.24%	149.52	44. 18	36. 54	10. 48	-51.30%	可开放
14981	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间一台区	200	0.11%	159.78	8. 47	5. 19	0. 22	-83.88%	可开放
14982	国网海城市供电公司	中小66kV变电站	得胜线	高台一台区02#	100	48.00%	32	73. 31	69. 27	48	-19.08%	可开放
14983	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安四台区	200	1.66%	156.68	82. 2	86. 31	3. 32	-79.90%	可开放
14984	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间二台区	200	0.10%	159.8	6. 75	3. 35	0. 2	-82.79%	可开放
14985	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	王官线	石安五台区	200	2.05%	155.9	51. 2	44. 58	4. 1	-71.70%	可开放
14986	国网海城市供电公司	西新66kV变电站	农业二线	于刘干6右1#变压器	200	0.10%	159.8	-	-	0. 2	-	可开放
14987	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间三台区	200	0.99%	158.03	84. 36	69. 74	1. 97	-84.72%	可开放
14988	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间四台区	50	2.32%	38.84	4. 49	4. 98	1. 16	-49.17%	可开放
14989	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间五台区	200	1.15%	157.7	112. 26	46. 38	2. 3	-85.69%	可开放
14990	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	黑峪五组干013右11#柱上变压器	100	0.49%	79.51	-	-	0. 49	-	可开放

14991	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间六台区	100	0.74%	79.26	11.82	11.52	0.74	-74.98%	可开放
14992	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间七台区	200	8.52%	142.96	9.83	6.77	17.04	31.66%	可开放
14993	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	十间八台区	100	0.51%	79.49	7.48	6.3	0.51	-73.89%	可开放
14994	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨二队干18#柱上变压器	200	0.48%	159.04	-	0.25	0.96	-	可开放
14995	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	郁坨线	郁坨二队干14右1#柱上变压器	100	1.30%	78.7	-	0.43	1.3	-	可开放
14996	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐毛线	葫芦线177#柱上变压器	200	0.82%	158.36	0.89	1.49	1.64	35.75%	可开放
14997	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线144右1#柱上变压器	200	0.12%	159.76	-	-	0.24	-	可开放
14998	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	红旗线胡电分28左7#柱上变压器	200	0.09%	159.82	-	-	0.18	-	可开放
14999	国网海城市供电公司	唐王66kV变电站	唐感线	唐感线粮库干006右2#柱上变压器	100	0.89%	79.11	-	-	0.89	-	可开放
15000	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大东二线	二台干果树一厂箱变1#变压器间隔配电变压器	315	0.18%	251.43	0.72	0.51	0.57	-11.02%	可开放
15001	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	海墅逸城小区配电室2#局维住宅箱站配电变压器	500	5.25%	373.73	0.1	0.15	26.27	1520.80%	可开放
15002	国网海城市供电公司	孤山66kV变电站	秦家线	西洋六台区于1#	100	12.66%	67.34	-	14.84	12.66	-	可开放
15003	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前海一线	新昌线57右1#	160	12.64%	107.78	20.15	21.18	20.22	0.17%	可开放
15004	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	海墅逸城小区配电室3#局维网点箱站配电变压器	630	0.01%	503.92	0.06	0.08	0.08	15.47%	可开放
15005	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲四台区	200	42.88%	74.24	90.06	95.43	85.76	-2.42%	可开放
15006	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大荣线	高荣干排污分18#左分歧18左1#柱上变压器	200	5.20%	149.6	16.68	15.95	10.4	-21.04%	可开放
15007	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干156右5#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
15008	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	红旗线	胡家四台区支007#柱上变压器	200	0.13%	159.74	-	-	0.26	-	可开放
15009	国网海城市供电公司	腾南66kV变电站	南开线	石桥分28右1柱上变压器	100	1.85%	78.15	1.35	1.64	1.85	17.06%	可开放
15010	国网海城市供电公司	解家堡66kV变电站	农业线	农业线草场干11右3#柱上变压器	200	0.26%	159.48	0.34	0.53	0.52	23.67%	可开放

15011	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	姑嫂四台区	200	0.12%	159.77	7. 38	9. 19	0. 23	-82.35%	可开放
15012	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	龙凤线	龙凤二台区	200	1.55%	156.91	82. 04	75. 74	3. 09	-80.59%	可开放
15013	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	此老七台区	100	0.43%	79.57	2. 66	2. 45	0. 43	-59.79%	可开放
15014	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	黄金四台区	400	0.17%	319.31	69. 4	48. 31	0. 69	-90.03%	可开放
15015	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	五道村台区	400	0.40%	318.41	102. 39	91. 99	1. 59	-87.54%	可开放
15016	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	前英变企业线	前英村台区	400	2.32%	310.74	0. 4	0. 41	9. 26	381.14%	可开放
15017	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	羊角四台区	400	0.34%	318.63	20. 4	3. 67	1. 37	-74.09%	可开放
15018	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	析木二台区	400	3.13%	307.5	56. 81	48. 15	12. 5	-53.09%	可开放
15019	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土五台区	200	1.49%	157.03	110. 38	70. 94	2. 97	-83.60%	可开放
15020	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土九台区	200	1.44%	157.13	48	51. 55	2. 87	-75.55%	可开放
15021	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	红土六台区	100	12.06%	67.94	65. 55	69. 02	12. 06	-57.11%	可开放
15022	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	大同一台区	200	1.42%	157.17	86. 91	50. 53	2. 83	-81.95%	可开放
15023	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	王英二线陈石三台区	100	3.74%	76.26	10. 04	9. 3	3. 74	-38.97%	可开放
15024	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	英南五台区024#	100	3.61%	76.39	28. 2	20. 55	3. 61	-64.22%	可开放
15025	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	缸窑四台区	50	62.04%	8.98	169. 26	85. 32	31. 02	-57.19%	可开放
15026	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上沟八台区分022#	100	8.41%	71.59	17. 91	8. 1	8. 41	-31.47%	可开放
15027	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英一线	上沟七台区分032#	200	1.26%	157.48	98. 24	85. 08	2. 52	-83.98%	可开放
15028	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	下林一台区	400	1.64%	313.46	89. 02	71. 34	6. 54	-72.90%	可开放
15029	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	红土线	羊角二台区	200	1.02%	157.96	108. 11	91. 46	2. 04	-86.26%	可开放
15030	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	张仙峪一台区	200	2.45%	155.11	78. 34	58. 7	4. 89	-75.02%	可开放

15031	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	析北线	黄金三台区	200	5.26%	149.49	88.31	59.68	10.51	-65.50%	可开放
15032	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	小新一台区	400	1.49%	314.03	5.39	5.57	5.97	5.24%	可开放
15033	国网海城市供电公司	析镇66kV变电站	老达线	老达三台区	400	3.94%	304.24	113.22	113.42	15.76	-62.69%	可开放
15034	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	宏家线049右1#柱上变压器	200	0.13%	159.74	-	0.26	0.26	-	可开放
15035	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	黑峪五组干24#柱上变压器	100	1.00%	79	0.71	0.76	1	18.68%	可开放
15036	国网海城市供电公司	接文66kV变电站	三家线	黑峪五组干013#	200	2.50%	155.01	54.61	26.36	4.99	-69.77%	可开放
15037	国网海城市供电公司	后公66kV变电站	宏家线	前湖砖厂干4右1#柱上变压器	400	4.36%	302.57	-	0.12	17.43	-	可开放
15038	国网海城市供电公司	前石66kV变电站	前东线	前东线54左6#变压器	400	19.50%	242.01	60.72	65.97	77.99	13.33%	可开放
15039	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干128	200	25.95%	108.1	57.85	34.04	51.9	-5.28%	可开放
15040	国网海城市供电公司	望台66kV变电站	望台变排水线	邢家村分06#	200	1.62%	156.77	2.9	2.68	3.23	5.54%	可开放
15041	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	八南线	八南线46#	100	1.06%	78.94	0.53	0.94	1.06	41.42%	可开放
15042	国网海城市供电公司	感王66kV变电站	楼峪线	石桥子三台区干2#	400	6.64%	293.45	22.75	24.65	26.55	8.03%	可开放
15043	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	钢铁线	钢铁干24左11#	100	46.51%	33.49	42.45	48.71	46.51	4.67%	可开放
15044	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	钢铁线	钢铁干24左28#	100	51.20%	28.8	52.41	51.25	51.2	-1.16%	可开放
15045	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	西三线	西三四台区分2#	200	0.26%	159.49	0.58	0.6	0.51	-6.23%	可开放
15046	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	回迁楼3#箱式变电站配电变压器	400	0.05%	319.82	0.16	0.18	0.18	6.07%	可开放
15047	国网海城市供电公司	耿庄66kV变电站	大莫线	大甘五台区分2#	100	5.87%	74.13	4.75	6.04	5.87	11.17%	可开放
15048	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	北耿一台区分8#	400	1.02%	315.93	3.7	3.83	4.07	4.88%	可开放
15049	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	西四二台区分002#	200	1.09%	157.83	73.36	82.17	2.17	-82.80%	可开放
15050	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	三厂分4#	400	0.80%	316.8	3.17	3.02	3.2	0.47%	可开放

15051	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	冷轧线	回迁楼4#箱式变电站配 电变压器	400	0.04%	319.83	4. 6	0. 23	0. 17	-80.78%	可开放
15052	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	企业线7186单元	企业线13#	400	2.86%	308.56	8. 37	9. 96	11. 44	16.91%	可开放
15053	国网海城市供电公司	西柳66kV变电站	西柳变河树线	河树线74右8#变压器	400	12.44%	270.26	20. 43	37. 41	49. 74	56.03%	可开放
15054	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	西古线	西古线107左2#变压器	200	27.79%	104.43	44. 82	52. 22	55. 57	11.35%	可开放
15055	国网海城市供电公司	腾鳌66kV变电站	张忠线	15219嘉景花园四期1# 居民箱变变压器	315	0.12%	251.62	0. 24	0. 56	0. 38	25.83%	可开放
15056	国网海城市供电公司	河南66kV变电站	四水线	四水线21右1#柱上变 压器	400	17.40%	250.42	59. 31	65. 34	69. 58	8.31%	可开放
15057	国网海城市供电公司	海中66kV变电站	箭楼线	箭楼线南桥分15#	200	0.45%	159.1	0. 62	0. 95	0. 9	20.48%	可开放
15058	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	小新干011#柱上变压器	400	5.29%	298.85	0. 1	0. 15	21. 15	1354.30%	可开放
15059	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大西二线	小甲一台区	400	1.47%	314.14	48. 75	44. 59	5. 86	-65.33%	可开放
15060	国网海城市供电公司	东四方台66kV变电站	堵墙线	一堵四台区分006#	200	2.56%	154.88	6. 09	5. 98	5. 12	-8.31%	可开放
15061	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双龙二线	中铁干13左3左2#	50	19.94%	30.03	16. 46	15. 43	9. 97	-22.17%	可开放
15062	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东庄线	红旗一台区水寨	400	1.17%	315.31	44. 66	4. 04	4. 69	-67.59%	可开放
15063	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东庄线	红旗三台区	200	3.16%	153.69	10. 22	4. 97	6. 31	-21.42%	可开放
15064	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	东庄线	红旗四台区	400	4.38%	302.5	22. 87	74. 2	17. 5	-12.52%	可开放
15065	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生意境小区二期住宅 1#B变压器	630	0.04%	503.77	0. 12	0. 18	0. 23	38.44%	可开放
15066	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生意境小区二期住宅 2#B变压器	630	0.03%	503.8	0. 14	0. 21	0. 2	19.52%	可开放
15067	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生意境小区二期网点 3#B变压器	500	0.01%	399.93	0. 08	0. 07	0. 07	-6.46%	可开放
15068	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	兴海一线	民生意境小区二期网点 4#B变压器间隔配电变 压器	500	0.03%	399.86	0. 1	0. 13	0. 14	18.32%	可开放
15069	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	天赫家园开闭所1#箱变 住宅变压器	500	0.05%	399.76	12. 05	0. 35	0. 24	-85.89%	可开放
15070	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	天赫家园开闭所2#箱变 住宅变压器	500	0.06%	399.69	0. 26	0. 31	0. 31	9.19%	可开放

15071	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	天赫家园开闭所3#箱变住宅变压器	500	0.04%	399.82	9. 51	0. 3	0. 18	-86.24%	可开放
15072	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	牌工线	天赫家园开闭所4#箱变网点变压器	500	0.01%	399.96	0. 03	0. 03	0. 04	15.47%	可开放
15073	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠二线	海昕明珠2#配电室1#住宅变压器	400	0.04%	319.84	0. 15	0. 17	0. 16	3.28%	可开放
15074	国网海城市供电公司	前柳66kV变电站	前南二线	万达商贸小区箱站变压器间隔配电变压器	315	16.55%	199.88	31. 9	48. 1	52. 12	27.82%	可开放
15075	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘分72#付1	200	0.48%	159.05	2. 29	0. 89	0. 95	-35.59%	可开放
15076	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠二线	海昕明珠3#配电室7#网点变压器	500	0.01%	399.93	0. 06	0. 07	0. 07	8.01%	可开放
15077	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠二线	海昕明珠4#配电室3#住宅变压器	400	0.08%	319.69	0. 19	0. 24	0. 31	27.73%	可开放
15078	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠二线	海昕明珠4#配电室4#住宅变压器	315	0.09%	251.72	0. 19	0. 22	0. 28	21.40%	可开放
15079	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠二线	海昕明珠4#配电室6#网点变压器	315	0.04%	251.88	0. 07	0. 1	0. 12	30.93%	可开放
15080	国网海城市供电公司	河北66kV变电站	明珠二线	海昕明珠5#配电室5#住宅变压器	250	0.10%	199.74	0. 2	0. 23	0. 26	14.02%	可开放
15081	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	南草干147#变压器	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
15082	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	后英线	后英线079左1#变压器	200	0.19%	159.63	-	-	0. 37	-	可开放
15083	国网海城市供电公司	公怀66kV变电站	大集线	大集线7右1#柱上变压器	100	0.68%	79.32	-	-	0. 68	-	可开放
15084	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	王英二线	陈石分029#	400	18.88%	244.48	117. 04	100. 63	75. 52	-19.67%	可开放
15085	国网海城市供电公司	八里66kV变电站	沈官线	沈官线87左3#变压器	400	5.68%	297.27	-	0. 13	22. 73	-	可开放
15086	国网海城市供电公司	铁东66kV变电站	王石线	王石线王石线41#柱上变压器	400	21.56%	233.77	18. 23	80. 15	86. 23	117.49%	可开放
15087	国网海城市供电公司	代千66kV变电站	代台二线	铁西线砖厂支12#柱上变压器	200	1.06%	157.89	129. 4	70. 37	2. 11	-87.23%	可开放
15088	国网海城市供电公司	腾西66kV变电站	腾原线	前甘线前甘分65#变压器	400	0.34%	318.66	-	0. 13	1. 34	-	可开放
15089	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石岭干石咀分7右2#变压器	200	0.27%	159.46	81. 51	0. 43	0. 54	-91.86%	可开放
15090	国网海城市供电公司	前英66kV变电站	石柱线	石柱线石咀分11左4#变压器	200	0.15%	159.7	0. 58	0. 56	0. 3	-28.08%	可开放

15091	国网海城市供电公司	牌楼66kV变电站	黄卜线	丁家五台区	100	14.38%	65.62	60.33	13.25	14.38	-51.18%	可开放
15092	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	东学线	东学干118左16左12#变压器	200	0.11%	159.79	0.21	0.19	0.21	0.00%	可开放
15093	国网海城市供电公司	东榆66kV变电站	大甘线	大甘线81左1#变压器	100	0.65%	79.35	0.62	0.65	0.65	2.39%	可开放
15094	国网海城市供电公司	牛镇66kV变电站	牛庄线	牛庄线002#	200	22.25%	115.51	42.09	46.17	44.49	2.81%	可开放
15095	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	民族支14#	200	19.66%	120.68	33.14	38.89	39.32	8.93%	可开放
15096	国网海城市供电公司	牛西66kV变电站	镇东一线	解放分21右5#	400	5.43%	298.3	21.14	18.68	21.7	1.32%	可开放
15097	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	东陵线	东陵三台区	200	13.24%	133.53	23.88	28.15	26.47	5.28%	可开放
15098	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	梨树一台区	200	14.75%	130.51	25.32	23.76	29.49	7.92%	可开放
15099	国网海城市供电公司	前马66kV变电站	范马线	王官线梨树二台区	200	16.07%	127.86	-	-	32.14	-	可开放
15100	国网海城市供电公司	双龙66kV变电站	双望一线	一大卜一台区	200	15.44%	129.12	21.57	28.92	30.88	19.65%	可开放
15101	国网海城市供电公司	前郭66kV变电站	东响线	青台二台区	200	2.06%	155.89	49.39	58.07	4.11	-71.15%	可开放
15102	国网海城市供电公司	腾东66kV变电站	永名线	永河干19左5右3右1#变压器	100	2.11%	77.89	0.57	1.76	2.11	92.40%	可开放
15103	国网海城市供电公司	大甲66kV变电站	大金四线	大甲九台区	400	16.46%	254.17	45.55	61.4	65.83	20.22%	可开放
15104	国网海城市供电公司	南台66kV变电站	南台线	小南分17#	400	6.90%	292.4	39.97	38.55	27.6	-16.90%	可开放
15105	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	常卜台	50	77.64%	1.18	32.96	31.67	38.82	8.53%	可开放
15106	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	后葛屯1台区	20	42.60%	7.48	9.83	10.01	8.52	-6.90%	可开放
15107	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	兀拉撒台区	100	74.11%	5.89	69.84	65.86	74.11	3.01%	可开放
15108	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	杨炉台	100	60.76%	19.24	60.71	53.47	60.76	0.04%	可开放
15109	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	桂花台	50	17.88%	31.06	5.11	5.82	8.94	32.27%	可开放
15110	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	杨卜达岭台	50	10.56%	34.72	4.41	5.39	5.28	9.42%	可开放

15111	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	洼子二台	50	15.84%	32.08	7.92	5.75	7.92	0.00%	可开放
15112	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	东果台	50	8.36%	35.82	3.71	3.65	4.18	6.15%	可开放
15113	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	长岗台	50	8.66%	35.67	8.01	5.33	4.33	-26.48%	可开放
15114	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	迟卜台	50	77.24%	1.38	37.95	34.7	38.62	0.88%	可开放
15115	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	肖卜台	50	7.14%	36.43	3.82	3.37	3.57	-3.33%	可开放
15116	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	大院台	30	16.87%	18.94	4.63	6.52	5.06	4.54%	可开放
15117	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线新市台	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
15118	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈围子台	100	45.24%	34.76	44.77	32.32	45.24	0.52%	可开放
15119	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线台下台	100	5.76%	74.24	-	3.98	5.76	-	可开放
15120	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	偏岭沙沃台	100	22.64%	57.36	-	18.12	22.64	-	可开放
15121	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	九峪线西道台	100	0.59%	79.41	-	0.53	0.59	-	可开放
15122	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线庙沟台	100	0.68%	79.32	-	0.63	0.68	-	可开放
15123	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线坝墙分11#	160	1.97%	124.85	2.32	3.23	3.15	16.52%	可开放
15124	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	洪卜村台	200	8.49%	143.02	16.64	16.11	16.98	1.02%	可开放
15125	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	付卜九队前台	50	16.26%	31.87	7.5	10.23	8.13	4.12%	可开放
15126	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	花园二队台	100	2.88%	77.12	2.07	2.84	2.88	17.95%	可开放
15127	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	甸子大卜台	100	76.54%	3.46	65.52	67.82	76.54	8.08%	可开放
15128	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北头道台	50	11.88%	34.06	3.77	4.04	5.94	25.52%	可开放
15129	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北三道台	30	34.07%	13.78	8.14	9.19	10.22	12.05%	可开放
15130	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线蓬勃食用菌台	100	2.69%	77.31	-	1.4	2.69	-	可开放

15131	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧厂岭线李卜台	100	5.64%	74.36	-	5.26	5.64	-	可开放
15132	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	沈飞颐华天府2#箱变变压器	500	6.52%	367.38	24.35	29.23	32.62	15.74%	可开放
15133	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	沈飞颐华天府3#箱变变压器	500	9.43%	352.84	47.48	86.02	47.16	-0.34%	可开放
15134	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	徐家卜台	100	4.19%	75.81	6.84	4.14	4.19	-21.73%	可开放
15135	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	关家炉台	30	21.50%	17.55	6.47	7.33	6.45	-0.15%	可开放
15136	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	河北台龙门线	20	60.25%	3.95	-	-	12.05	-	可开放
15137	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	古庙2台	100	98.84%	0	89.63	114.15	98.84	5.01%	可开放
15138	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	苏家卜台	20	32.80%	9.44	4.84	6.04	6.56	16.42%	可开放
15139	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线下沈台分台	100	2.88%	77.12	-	-	2.88	-	可开放
15140	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线随家卜台	50	90.00%	0	27.97	35.47	45	26.84%	可开放
15141	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	14304太阳线乔卜台	50	6.92%	36.54	-	3.74	3.46	-	可开放
15142	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线大炉冯店台分台	200	0.17%	159.67	-	-	0.33	-	可开放
15143	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	范里分15#范里台	100	68.78%	11.22	71.49	95.95	68.78	-1.91%	可开放
15144	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线西上台	200	0.10%	159.8	0.56	0.19	0.2	-40.24%	可开放
15145	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线姜卜台	400	3.10%	307.59	9.47	10.08	12.41	14.48%	可开放
15146	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	蔡家卜台	50	67.48%	6.26	27.88	34.63	33.74	10.01%	可开放
15147	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	叶家线后卜台区	20	69.40%	2.12	9.17	11.32	13.88	23.03%	可开放
15148	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	大房身二台	100	2.25%	77.75	10.11	1.8	2.25	-52.82%	可开放
15149	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线沈家卜台	200	0.14%	159.72	1.27	0.24	0.28	-53.05%	可开放
15150	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线上汪台	100	10.47%	69.53	12.29	11.82	10.47	-7.70%	可开放

15151	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线牧羊沟台区	200	0.17%	159.66	0. 83	0. 38	0. 34	-36.00%	可开放
15152	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线山头台区	100	8.47%	71.53	17. 16	7. 32	8. 47	-29.74%	可开放
15153	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线东王卜台	100	9.12%	70.88	5. 81	7. 9	9. 12	25.29%	可开放
15154	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线钟前后一台	200	5.31%	149.39	29. 55	13. 29	10. 61	-40.08%	可开放
15155	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线丛卜台区	50	81.86%	0	36. 86	42. 23	40. 93	5.38%	可开放
15156	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线沟门一台区	50	68.96%	5.52	30. 27	38. 38	34. 48	6.73%	可开放
15157	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线汤池台	200	0.07%	159.87	0. 88	0. 27	0. 13	-61.56%	可开放
15158	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	耐火线洼塘分116右16#台	100	1.16%	78.84	19. 23	15. 97	1. 16	-75.44%	可开放
15159	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	双山线金航畜牧台	200	0.53%	158.94	0. 71	0. 76	1. 06	22.19%	可开放
15160	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线王卜台区	200	0.18%	159.64	24. 77	4. 99	0. 36	-87.94%	可开放
15161	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线山西台	100	2.31%	77.69	5. 38	3. 63	2. 31	-34.47%	可开放
15162	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	耐火线洼塘分61右4#台	100	0.79%	79.21	27. 19	28. 33	0. 79	-82.95%	可开放
15163	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线山后台区	100	9.18%	70.82	13. 14	9. 75	9. 18	-16.42%	可开放
15164	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线鲁家沟台	50	49.32%	15.34	15. 95	19. 39	24. 66	24.34%	可开放
15165	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	福润家园3#箱变变压器	630	0.02%	503.86	0. 14	0. 13	0. 14	0.00%	可开放
15166	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	同胜国际花园3#箱变变压器	400	0.13%	319.49	0. 34	0. 38	0. 51	22.47%	可开放
15167	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线岭下台	100	15.62%	64.38	20. 41	17. 88	15. 62	-12.52%	可开放
15168	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	耐火线洼塘分136右2#	50	3.38%	38.31	34. 74	23. 08	1. 69	-77.94%	可开放
15169	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶隈线大地台区	100	7.75%	72.25	15. 2	8. 53	7. 75	-28.59%	可开放
15170	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶隈线总表台区	100	1.70%	78.3	3. 49	1. 39	1. 7	-30.21%	可开放

15171	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线葛卜台	200	7.09%	145.83	13. 91	16. 51	14. 17	0.93%	可开放
15172	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭线陈家沟台	100	15.70%	64.3	21. 5	13. 94	15. 7	-14.55%	可开放
15173	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线后堡台	400	0.85%	316.62	17. 92	2. 38	3. 38	-56.57%	可开放
15174	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线胡卜台	400	7.49%	290.06	23. 72	21. 96	29. 94	12.35%	可开放
15175	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线东二队台	400	3.35%	306.6	17. 99	0. 17	13. 4	-13.69%	可开放
15176	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线太阳沟台	100	68.00%	12	-	-	68	-	可开放
15177	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线周家分安东台	200	0.09%	159.82	0. 67	0. 6	0. 18	-48.17%	可开放
15178	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线五队台	200	1.36%	157.28	13. 89	2. 76	2. 72	-55.75%	可开放
15179	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线张卜台	200	0.11%	159.79	0. 21	0. 24	0. 21	0.00%	可开放
15180	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线东山台	200	0.11%	159.78	1. 03	0. 22	0. 22	-53.78%	可开放
15181	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线岭后台区	50	3.22%	38.39	18. 47	14. 34	1. 61	-70.48%	可开放
15182	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线闫家沟台	200	0.15%	159.71	1. 04	0. 33	0. 29	-47.19%	可开放
15183	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线下河台	200	0.18%	159.65	2. 05	0. 34	0. 35	-58.68%	可开放
15184	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	样岭线瓦房队台	100	5.47%	74.53	10. 72	4. 44	5. 47	-28.57%	可开放
15185	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线关门台	50	46.74%	16.63	17. 75	17. 45	23. 37	14.74%	可开放
15186	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线长征一队一台区	100	24.73%	55.27	17. 61	19. 14	24. 73	18.50%	可开放
15187	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	双山线羊角沟一台区	100	12.32%	67.68	28. 46	13. 68	12. 32	-34.21%	可开放
15188	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线四队台区	100	5.58%	74.42	5. 72	6. 38	5. 58	-1.23%	可开放
15189	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	双山线罗尚一台区	100	11.07%	68.93	9. 06	11. 17	11. 07	10.54%	可开放
15190	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	大寺沟线	大寺沟线政府生活台	100	51.12%	28.88	70. 66	44. 55	51. 12	-14.94%	可开放

15191	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线干沟子台	100	33.59%	46.41	24. 98	31. 39	33. 59	15.96%	可开放
15192	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	四道线窝棚台	50	77.18%	1.41	35. 15	40. 16	38. 59	4.78%	可开放
15193	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线砬子缝台区	50	32.70%	23.65	12. 38	13. 75	16. 35	14.92%	可开放
15194	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	四道线韩家沟台	200	2.42%	155.17	18. 45	3. 7	4. 83	-48.83%	可开放
15195	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线正沟台	100	11.63%	68.37	11. 8	11. 18	11. 63	-0.72%	可开放
15196	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线香山堂台	100	0.56%	79.44	19. 73	0. 56	0. 56	-83.15%	可开放
15197	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线江河台	200	17.67%	124.66	40. 69	30. 11	35. 34	-6.81%	可开放
15198	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线三道台	100	1.04%	78.96	1. 86	0. 78	1. 04	-25.22%	可开放
15199	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线尖山台	100	24.83%	55.17	15. 58	19. 98	24. 83	26.24%	可开放
15200	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线一队一台	100	10.53%	69.47	33. 41	18. 07	10. 53	-43.86%	可开放
15201	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线河南一台	100	11.02%	68.98	24. 8	26. 46	11. 02	-33.34%	可开放
15202	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线二道台区	100	15.88%	64.12	15. 61	8. 48	15. 88	0.86%	可开放
15203	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线下砬台	200	1.83%	156.35	1. 26	1. 13	3. 65	70.20%	可开放
15204	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线高卜台	200	5.09%	149.83	0. 14	0. 16	10. 17	752.31%	可开放
15205	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线西房身二台	100	11.98%	68.02	29. 91	9. 84	11. 98	-36.71%	可开放
15206	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线七队之一台	200	0.26%	159.49	108. 41	0. 63	0. 51	-93.14%	可开放
15207	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线小队台	400	8.64%	285.44	70. 89	40. 61	34. 56	-30.18%	可开放
15208	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线胜利一二队台	400	0.03%	319.87	0. 11	0. 11	0. 13	8.71%	可开放
15209	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线一队二台	100	0.74%	79.26	38. 88	0. 64	0. 74	-86.20%	可开放
15210	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线河南二台	50	2.94%	38.53	11. 57	0. 99	1. 47	-64.36%	可开放

15211	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线虎沟台区	100	6.36%	73.64	8.31	5.52	6.36	-12.52%	可开放
15212	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线大市场台	200	0.57%	158.86	1.13	0.75	1.14	0.44%	可开放
15213	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线镇总表台区	400	6.10%	295.6	38.28	19.29	24.4	-20.16%	可开放
15214	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	西岔台(玉石北线)	100	57.00%	23	-	-	57	-	可开放
15215	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	无公害基地分8#无公害基地台	80	38.10%	33.52	34.12	27.82	30.48	-5.48%	可开放
15216	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	邵家街蘑菇小区	50	0.08%	39.96	1.12	1.07	0.04	-81.10%	可开放
15217	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	14304太阳线下河北台	30	17.77%	18.67	-	9.53	5.33	-	可开放
15218	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线六队台	100	68.51%	11.49	-	64.54	68.51	-	可开放
15219	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	河沿分永安支永安台	100	70.20%	9.8	66.33	65.74	70.2	2.88%	可开放
15220	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线东王卜二台	100	1.21%	78.79	38.88	0.85	1.21	-82.36%	可开放
15221	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线东王卜三台	50	2.84%	38.58	11.57	1.57	1.42	-64.97%	可开放
15222	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线四家子台区	100	49.03%	30.97	-	47.42	49.03	-	可开放
15223	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	孙店台	100	61.86%	18.14	45.98	57.39	61.86	15.99%	可开放
15224	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	前龙台	30	14.13%	19.76	3.97	3.8	4.24	3.34%	可开放
15225	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	坎下台夹道线	50	5.44%	37.28	-	-	2.72	-	可开放
15226	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	大柏台	50	15.40%	32.3	7.57	9.22	7.7	0.85%	可开放
15227	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线红岭后卜台	100	38.91%	41.09	94.02	94.15	38.91	-35.67%	可开放
15228	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	才园台	100	22.92%	57.08	25.56	31.08	22.92	-5.31%	可开放
15229	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	大高电台	100	68.21%	11.79	71.92	72.62	68.21	-2.61%	可开放
15230	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	石堆地台	50	78.94%	0.53	28.87	29.17	39.47	16.93%	可开放

15231	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	九队台	50	26.26%	26.87	2. 2	5. 69	13. 13	144.30%	可开放
15232	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	大寺沟线	青华台	200	29.58%	100.84	55. 11	54. 1	59. 16	3.61%	可开放
15233	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	姚家台	50	13.04%	33.48	5. 12	5. 61	6. 52	12.85%	可开放
15234	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	中街台(许家线)	30	37.03%	12.89	-	-	11. 11	-	可开放
15235	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	大市场台区	100	3.21%	76.79	-	104. 24	3. 21	-	可开放
15236	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	北沟台	50	77.36%	1.32	27. 03	30. 14	38. 68	19.62%	可开放
15237	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	沟汤1台	50	10.90%	34.55	4. 48	4. 89	5. 45	10.30%	可开放
15238	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	沟汤2#	100	93.66%	0	88. 16	110. 61	93. 66	3.07%	可开放
15239	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	盘道31#	100	82.28%	0	80. 86	83. 31	82. 28	0.87%	可开放
15240	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	庙沟台桑皮峪线	100	95.31%	0	-	-	95. 31	-	可开放
15241	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	天桥之一台	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放
15242	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	三合街变台	100	38.12%	41.88	35. 12	29. 61	38. 12	4.18%	可开放
15243	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	石柱二葡萄园基地台	50	46.28%	16.86	35. 87	23. 88	23. 14	-19.68%	可开放
15244	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	新咏食用菌合作社台	100	0.95%	79.05	1. 4	0. 34	0. 95	-17.62%	可开放
15245	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线黄文兵设施农业台	80	0.00%	64	-	0. 08	0	-	可开放
15246	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	万润玉园D区1#箱变压器	400	15.55%	257.81	53. 92	71. 6	62. 19	7.40%	可开放
15247	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	佛东台	30	20.93%	17.72	6. 47	6. 51	6. 28	-1.48%	可开放
15248	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	森富食用菌专业合作社	80	0.01%	63.99	12. 25	8. 95	0. 01	-97.14%	可开放
15249	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	万宁综合住宅楼台	200	21.19%	117.63	66. 88	57. 68	42. 37	-20.41%	可开放
15250	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	红下大棚台	100	30.83%	49.17	27. 38	25. 9	30. 83	6.11%	可开放

15251	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	西地台(玉石北线)	100	86.72%	0	-	-	86.72	-	可开放
15252	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	付沟之二台	80	83.49%	0	52.7	57.31	66.79	12.58%	可开放
15253	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	付沟台	200	4.76%	150.49	30.6	8.84	9.51	-44.25%	可开放
15254	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	郝卜台	100	60.52%	19.48	59.56	53.51	60.52	0.80%	可开放
15255	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	北沟台山咀线	100	89.49%	0	-	-	89.49	-	可开放
15256	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	后街台山咀线	50	19.64%	30.18	-	-	9.82	-	可开放
15257	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	塘岭村胜利	50	68.32%	5.84	32.16	37.56	34.16	3.06%	可开放
15258	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	岗顶台	100	47.68%	32.32	29.75	46.87	47.68	26.60%	可开放
15259	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	徐卜之二台	100	2.71%	77.29	2.59	2.92	2.71	2.29%	可开放
15260	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	三队二台	30	22.60%	17.22	6.25	6.43	6.78	4.15%	可开放
15261	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线三道沟台	100	79.20%	0.8	-	67.54	79.2	-	可开放
15262	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线西于台	200	2.89%	154.23	0.14	0.15	5.77	541.98%	可开放
15263	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线小付台	100	15.15%	64.85	8.69	12.24	15.15	32.04%	可开放
15264	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线东沟台	200	7.44%	145.13	10.22	10.94	14.87	20.62%	可开放
15265	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线二道台	200	14.30%	131.41	21.47	25.07	28.59	15.40%	可开放
15266	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线天龙寺二台	100	18.28%	61.72	16.67	19.69	18.28	4.72%	可开放
15267	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线满东台	200	12.36%	135.28	12.39	19.6	24.72	41.25%	可开放
15268	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线满西台	200	8.34%	143.33	12.43	20.13	16.67	15.81%	可开放
15269	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线关东台	200	0.16%	159.68	0.47	0.34	0.32	-17.49%	可开放
15270	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线谷家台	200	8.79%	142.42	14.67	19.74	17.58	9.47%	可开放

15271	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线上河套台	400	0.06%	319.75	-	0.23	0.25	-	可开放
15272	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线清东台	200	0.19%	159.63	0.24	0.35	0.37	24.16%	可开放
15273	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线关家卜台	400	3.55%	305.8	10.31	12.66	14.2	17.36%	可开放
15274	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线曲卜台	200	12.03%	135.95	41.1	19.65	24.05	-23.50%	可开放
15275	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线一二三大棚台	400	1.63%	313.49	0.08	0.07	6.51	802.08%	可开放
15276	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线磨西台	100	21.21%	58.79	23.64	26.08	21.21	-5.28%	可开放
15277	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	玉石南线东上队台	200	0.20%	159.61	0.37	0.37	0.39	2.67%	可开放
15278	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	玉石南线三道台	200	43.71%	72.58	29.32	89.06	87.42	72.67%	可开放
15279	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线地沟台	400	8.25%	287.02	23.52	29.98	32.98	18.41%	可开放
15280	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线清河村台	100	26.13%	53.87	65.36	26.77	26.13	-36.77%	可开放
15281	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线关家台区	100	1.57%	78.43	-	-	1.57	-	可开放
15282	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线赵家台	400	0.04%	319.84	0.11	0.11	0.16	20.60%	可开放
15283	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线东三队台	200	0.24%	159.53	0.4	0.43	0.47	8.40%	可开放
15284	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线市场小区台	200	21.82%	116.37	45.83	44.32	43.63	-2.43%	可开放
15285	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线五十台	400	5.28%	298.89	14.82	17.18	21.11	19.35%	可开放
15286	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	燕窝线东店台	100	26.29%	53.71	17.18	20.55	26.29	23.70%	可开放
15287	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	树地线北沟二分8#台	100	1.44%	78.56	-	1.23	1.44	-	可开放
15288	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线小岭台区	100	20.65%	59.35	26.08	19.79	20.65	-11.02%	可开放
15289	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线三四队台	400	0.04%	319.85	11.95	13.94	0.15	-88.80%	可开放
15290	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线泉眼台区	100	42.20%	37.8	26.61	45.78	42.2	25.93%	可开放

15291	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线同心三队2#台变压器	200	0.44%	159.12	-	-	0.88	-	可开放
15292	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线双龙二台区	100	1.23%	78.77	-	1.41	1.23	-	可开放
15293	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	10kV牧三二线索家台区	100	23.40%	56.6	-	12.42	23.4	-	可开放
15294	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	北台线相荣小卜铁路台区	400	0.09%	319.63	-	-	0.37	-	可开放
15295	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线平乡台区	100	2.10%	77.9	-	1.93	2.1	-	可开放
15296	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	10kV牧北线郭家台区	200	3.75%	152.51	-	5.58	7.49	-	可开放
15297	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	10kV牧三二线谷东台区	200	0.38%	159.25	-	0.64	0.75	-	可开放
15298	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线牛背台区	100	0.85%	79.15	-	0.53	0.85	-	可开放
15299	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线扒头沟二台	100	2.05%	77.95	-	-	2.05	-	可开放
15300	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	北茨线	北茨线南头台	200	0.44%	159.13	-	-	0.87	-	可开放
15301	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线车外台区	100	38.45%	41.55	-	1.16	38.45	-	可开放
15302	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	卢家沟分支10#	100	70.50%	9.5	78.37	71.56	70.5	-5.15%	可开放
15303	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	窝棚台	100	2.11%	77.89	3.12	1.95	2.11	-17.76%	可开放
15304	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	刘卜台桑皮峪线	50	9.22%	35.39	-	-	4.61	-	可开放
15305	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	李卜台桑皮峪线	50	11.94%	34.03	-	-	5.97	-	可开放
15306	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	沈河台	50	13.28%	33.36	5.13	5.42	6.64	13.77%	可开放
15307	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	东沟台桑皮峪线	200	51.66%	56.69	-	-	103.31	-	可开放
15308	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线沟里分11#台区	400	1.59%	313.64	-	5.45	6.36	-	可开放
15309	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线龙庙分6#台区	200	0.58%	158.84	-	0.8	1.16	-	可开放
15310	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线江卜二台区	100	22.70%	57.3	-	18.75	22.7	-	可开放

15311	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭家卜线麻地台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
15312	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线东卜台区	200	0.45%	159.11	-	0.68	0.89	-	可开放
15313	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线长征五队台区	200	0.12%	159.76	0.23	0.26	0.24	2.15%	可开放
15314	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线长征三队台区	200	14.35%	131.3	16.48	28.73	28.7	31.97%	可开放
15315	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线南沟台区	100	21.13%	58.87	14.44	20.65	21.13	20.97%	可开放
15316	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线荒地台区	200	0.22%	159.56	0.42	0.47	0.44	2.35%	可开放
15317	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线腰岭台	100	28.05%	51.95	17.16	32.57	28.05	27.85%	可开放
15318	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线五队二台区	50	1.84%	39.08	0.79	0.85	0.92	7.91%	可开放
15319	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线腰岭2台	50	41.62%	19.19	37.28	22.08	20.81	-25.29%	可开放
15320	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线荒地二台区	100	23.49%	56.51	16.61	23.15	23.49	18.92%	可开放
15321	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线长征三队二台区	200	0.15%	159.7	0.24	0.37	0.3	11.80%	可开放
15322	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线腰岭3台	100	0.00%	80	0	0	0	-	可开放
15323	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线茧外二台区	100	34.80%	45.2	19.04	33.49	34.8	35.19%	可开放
15324	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线马东台	100	0.52%	79.48	0.74	0.46	0.52	-16.17%	可开放
15325	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线粉房1台	100	0.77%	79.23	1.82	0.74	0.77	-34.96%	可开放
15326	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线马东2台	100	17.50%	62.5	18.11	18.15	17.5	-1.70%	可开放
15327	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线粉房2台	50	11.04%	34.48	3.54	4.39	5.52	24.87%	可开放
15328	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线虎上台	50	58.76%	10.62	21.94	28.66	29.38	15.72%	可开放
15329	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线庙下台	100	17.78%	62.22	14.1	17.64	17.78	12.29%	可开放
15330	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线庙上台	100	17.98%	62.02	14.93	16.05	17.98	9.74%	可开放

15331	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线于家沟1台	50	41.10%	19.45	21.02	16.99	20.55	-1.12%	可开放
15332	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线杨木台	100	26.56%	53.44	22.46	26.27	26.56	8.74%	可开放
15333	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线杨木2台	50	49.34%	15.33	20.72	22.74	24.67	9.12%	可开放
15334	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线甸东台	200	0.37%	159.27	0.8	0.58	0.73	-4.48%	可开放
15335	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线甸西台	200	0.14%	159.72	0.29	0.28	0.28	-1.74%	可开放
15336	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线干河台	100	26.05%	53.95	26.93	23.89	26.05	-1.65%	可开放
15337	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线大地台	100	24.96%	55.04	18.42	18.56	24.96	16.41%	可开放
15338	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线老虎沟台	100	1.88%	78.12	-	-	1.88	-	可开放
15339	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线河东台	100	20.25%	59.75	15.41	13.6	20.25	14.63%	可开放
15340	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线六道台	50	55.88%	12.06	29.01	32.12	27.94	-1.86%	可开放
15341	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线地木台	100	16.87%	63.13	15.26	15.85	16.87	5.14%	可开放
15342	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线庙东台	200	0.25%	159.5	0.56	0.51	0.5	-5.51%	可开放
15343	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线村北二台	400	13.47%	266.11	-	52.52	53.89	-	可开放
15344	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线大院台	100	17.37%	62.63	11.12	14.59	17.37	24.98%	可开放
15345	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线南沟台	400	0.03%	319.87	0.11	0.13	0.13	8.71%	可开放
15346	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线九道台	50	62.88%	8.56	30.6	39.79	31.44	1.36%	可开放
15347	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线虎下台	100	29.43%	50.57	47.08	26.07	29.43	-20.94%	可开放
15348	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线河北台	100	27.54%	52.46	31.92	36.65	27.54	-7.11%	可开放
15349	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	铁路线大甸子1台	200	14.48%	131.04	22.8	26.23	28.96	12.70%	可开放
15350	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线孙东台	100	25.73%	54.27	17.76	21.96	25.73	20.36%	可开放

15351	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线于家沟2台	100	17.90%	62.1	17.02	17.41	17.9	2.55%	可开放
15352	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线清前台	200	12.68%	134.64	25.69	24.75	25.36	-0.64%	可开放
15353	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线罗卜3台	200	0.22%	159.56	0.22	0.33	0.44	41.42%	可开放
15354	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线东街台	200	0.32%	159.37	0.5	0.54	0.63	12.25%	可开放
15355	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线砬子沟1台	100	23.77%	56.23	23.22	22.07	23.77	1.18%	可开放
15356	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线龙王庙一台	100	0.82%	79.18	0.72	0.65	0.82	6.72%	可开放
15357	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线清后台	200	0.20%	159.6	0.33	0.29	0.4	10.10%	可开放
15358	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	铁路线大甸子2台	100	1.90%	78.1	1.44	1.4	1.9	14.87%	可开放
15359	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线清中台	200	8.40%	143.2	10.92	12.19	16.8	24.03%	可开放
15360	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线唐隈1台	200	25.06%	109.89	45.26	51.41	50.11	5.22%	可开放
15361	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线黄卜1台	50	76.92%	1.54	27.76	36.86	38.46	17.70%	可开放
15362	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线龙王庙台	200	8.45%	143.11	23.45	19.47	16.89	-15.13%	可开放
15363	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线北岔台	200	9.82%	140.37	13.05	16.14	19.63	22.65%	可开放
15364	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线前卜中台	400	0.05%	319.8	0.15	0.26	0.2	15.47%	可开放
15365	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线大隈子台	400	0.74%	317.04	14.6	1.8	2.96	-54.97%	可开放
15366	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线立新1台	100	18.61%	61.39	15.25	15.61	18.61	10.47%	可开放
15367	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线马里台	200	0.18%	159.65	0.76	0.4	0.35	-32.14%	可开放
15368	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线大隈子二台	200	0.27%	159.47	0.5	0.44	0.53	2.96%	可开放
15369	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线李上台	100	30.23%	49.77	20.16	19.96	30.23	22.45%	可开放
15370	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线椅子山1台	200	17.84%	124.33	30.1	38.55	35.67	8.86%	可开放

15371	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线李上2台	100	2.15%	77.85	4. 59	2. 25	2. 15	-31.56%	可开放
15372	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺西支4#合顺西台	100	34.69%	45.31	31. 61	24. 4	34. 69	4.76%	可开放
15373	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	闫卜分8#合顺闫卜台	100	51.96%	28.04	45. 62	56. 77	51. 96	6.72%	可开放
15374	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	王家屯分7#王家屯台	100	54.10%	25.9	46. 69	49. 06	54. 1	7.64%	可开放
15375	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	小孤山支2#小孤山台	50	87.96%	0	67. 91	65	43. 98	-19.53%	可开放
15376	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线粮库台区	100	1.82%	78.18	-	38. 23	1. 82	-	可开放
15377	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	暖泉凤城沟台区	20	46.55%	6.69	7. 08	6. 36	9. 31	14.67%	可开放
15378	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	暖泉大院台区	30	45.27%	10.42	10. 42	13. 22	13. 58	14.16%	可开放
15379	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线黄花甸村农贸市场台	160	53.10%	43.04	68. 93	80. 32	84. 96	11.02%	可开放
15380	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	暖泉分144#	20	39.90%	8.02	12. 8	5. 88	7. 98	-21.04%	可开放
15381	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	葛藤马路台区	50	9.98%	35.01	4. 96	3. 9	4. 99	0.30%	可开放
15382	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线黄花甸村后卜北台	100	33.40%	46.6	32. 98	44. 93	33. 4	0.63%	可开放
15383	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线黄花甸村后卜南台	100	3.00%	77	57. 45	77. 79	3	-77.15%	可开放
15384	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线前卜北台区	250	7.72%	180.7	-	0. 13	19. 3	-	可开放
15385	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线大隈子村高台子台	30	13.53%	19.94	5. 12	4. 22	4. 06	-10.95%	可开放
15386	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线大隈子村上房身台	30	92.97%	0	33. 68	40. 14	27. 89	-9.00%	可开放
15387	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线大隈子村下房身台	30	11.73%	20.48	4. 19	5. 27	3. 52	-8.34%	可开放
15388	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线大隈子村滴塔台	30	17.87%	18.64	4. 44	4. 62	5. 36	9.87%	可开放
15389	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	砬子沟分支线13#	50	44.68%	17.66	21. 51	26. 46	22. 34	1.91%	可开放
15390	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线大隈子村后沟台	30	17.20%	18.84	3. 61	4. 5	5. 16	19.56%	可开放

15391	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	石人西分支线2#	50	47.72%	16.14	18	21.51	23.86	15.13%	可开放
15392	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线仗杆沟1台	50	74.18%	2.91	30.15	38.04	37.09	10.91%	可开放
15393	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线佛爷台	100	11.69%	68.31	9.81	11.26	11.69	9.16%	可开放
15394	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线李卜1台	100	38.77%	41.23	17.28	20.87	38.77	49.79%	可开放
15395	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线王家卜台	200	0.08%	159.85	0.44	0.23	0.15	-41.61%	可开放
15396	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线王家卜2台	100	12.10%	67.9	14.81	15.7	12.1	-9.61%	可开放
15397	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线西沟台	100	15.59%	64.41	13	14.35	15.59	9.51%	可开放
15398	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线西上1台	100	43.78%	36.22	21.52	39.2	43.78	42.63%	可开放
15399	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线大荒台	100	16.95%	63.05	12	14.37	16.95	18.85%	可开放
15400	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线张卜台	200	5.76%	148.49	12.23	14.37	11.51	-2.99%	可开放
15401	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线郭卜台	200	9.45%	141.11	13.7	16.11	18.89	17.42%	可开放
15402	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线大荒2台	50	45.96%	17.02	17.23	16.12	22.98	15.49%	可开放
15403	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线福星台	100	33.50%	46.5	29.11	32.06	33.5	7.28%	可开放
15404	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线福星2台	100	15.21%	64.79	10.22	12.01	15.21	21.99%	可开放
15405	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线前卜1台	200	1.11%	157.79	3.45	2.13	2.21	-19.96%	可开放
15406	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭线东街2台区	200	20.32%	119.37	33.06	42.47	40.63	10.86%	可开放
15407	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线马上台区	50	66.96%	6.52	22.65	27.24	33.48	21.58%	可开放
15408	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线小隈子台	400	2.98%	308.1	0.14	0.15	11.9	821.95%	可开放
15409	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线西街2台	400	5.61%	297.56	25.66	21.73	22.44	-6.48%	可开放
15410	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线古碾一台	100	50.57%	29.43	36.58	43.19	50.57	17.58%	可开放

15411	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线前街2台	200	0.14%	159.72	0. 18	0. 25	0. 28	24.72%	可开放
15412	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线马上2台	50	74.24%	2.88	37. 53	36. 9	37. 12	-0.55%	可开放
15413	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭线东街3台区	200	0.51%	158.98	0. 68	0. 74	1. 02	22.47%	可开放
15414	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线古碾二台	50	44.26%	17.87	17. 13	24. 46	22. 13	13.66%	可开放
15415	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线南限台	50	35.18%	22.41	13. 97	16. 72	17. 59	12.21%	可开放
15416	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线林东台	100	19.34%	60.66	20. 94	23. 98	19. 34	-3.90%	可开放
15417	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线林东2台	50	91.88%	0	17. 5	37. 59	45. 94	62.02%	可开放
15418	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线林西沟门台	50	79.64%	0.18	29. 36	37. 31	39. 82	16.46%	可开放
15419	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线南山台	50	70.00%	5	28. 35	36. 52	35	11.11%	可开放
15420	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线南上台	100	27.56%	52.44	12. 16	17. 52	27. 56	50.55%	可开放
15421	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线蘑菇小区台区	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
15422	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线南下台	200	0.16%	159.69	0. 33	0. 34	0. 31	-3.08%	可开放
15423	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线桥西台	400	5.55%	297.81	0. 12	0. 16	22. 19	1259.84%	可开放
15424	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线汤池台	100	20.91%	59.09	15. 51	17. 5	20. 91	16.11%	可开放
15425	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园3#箱变压器	500	4.34%	378.28	20. 68	14. 19	21. 72	2.48%	可开放
15426	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	库仓沟之一	50	78.98%	0.51	22. 34	35. 89	39. 49	32.95%	可开放
15427	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜线西卜洼岭台区	100	1.88%	78.12	-	1. 58	1. 88	-	可开放
15428	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线袁家沟台区	100	2.19%	77.81	-	1. 45	2. 19	-	可开放
15429	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线邵卜台区	100	1.48%	78.52	-	1. 27	1. 48	-	可开放
15430	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线西房身一台	200	1.14%	157.72	-	2. 61	2. 28	-	可开放

15431	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线中卜台区	100	24.34%	55.66	-	9.6	24.34	-	可开放
15432	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	诚信箱变压器	630	0.03%	503.8	32.61	30.51	0.2	-92.17%	可开放
15433	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇二线	双眼井箱变压器	315	10.86%	217.78	57.44	34.98	34.22	-22.82%	可开放
15434	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇二线	雅居北箱变压器	500	12.53%	337.37	126.61	88.66	62.63	-29.67%	可开放
15435	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线北沟外台	200	0.13%	159.74	-	-	0.26	-	可开放
15436	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线三河机井1#变台	50	55.94%	12.03	49.19	59.85	27.97	-24.59%	可开放
15437	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	西隈台	160	47.36%	52.22	71.42	77.05	75.78	3.01%	可开放
15438	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	10312三间房线东山台	80	4.30%	60.56	-	3.36	3.44	-	可开放
15439	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	瓦房店台	100	82.31%	0	73.37	71.22	82.31	5.92%	可开放
15440	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	书房台	30	25.43%	16.37	6.09	6.8	7.63	11.93%	可开放
15441	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线梨树沟台区	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
15442	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	岫镇一线技校分14左8#	400	6.03%	295.88	-	27.16	24.12	-	可开放
15443	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	扬声器厂家属台	50	33.28%	23.36	0.48	1.25	16.64	488.78%	可开放
15444	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	八队台	160	20.45%	95.28	43.46	51.96	32.72	-13.23%	可开放
15445	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	大林子变台	50	10.84%	34.58	4.55	4.59	5.42	9.14%	可开放
15446	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭黄家卜变台	100	1.68%	78.32	1.64	1.61	1.68	1.21%	可开放
15447	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	石柱中变台	50	3.14%	38.43	1.28	1.21	1.57	10.75%	可开放
15448	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线贾卜上台	100	14.01%	65.99	11.46	11.58	14.01	10.57%	可开放
15449	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线贾卜台	100	25.08%	54.92	33.53	24.69	25.08	-13.51%	可开放
15450	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线西北沟台	100	17.48%	62.52	16.74	16.13	17.48	2.19%	可开放

15451	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线西上2台	50	46.38%	16.81	19.98	19.28	23.19	7.73%	可开放
15452	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线王后台	400	0.19%	319.26	27.35	27.69	0.74	-83.55%	可开放
15453	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线唐隈2台	100	1.89%	78.11	2.98	1.69	1.89	-20.36%	可开放
15454	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线西北沟上台	100	15.35%	64.65	17.42	17.94	15.35	-6.13%	可开放
15455	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线王后2台	200	0.17%	159.66	0.28	0.25	0.34	10.19%	可开放
15456	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线李卜2台	100	17.98%	62.02	17.42	16.02	17.98	1.59%	可开放
15457	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线黑山村台	100	26.10%	53.9	21.07	26.03	26.1	11.30%	可开放
15458	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线仗杆沟2台	200	0.08%	159.84	0.13	0.13	0.16	10.94%	可开放
15459	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线董场台	200	0.15%	159.7	0.3	0.29	0.3	0.00%	可开放
15460	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线松树沟台	100	40.25%	39.75	26.92	31.01	40.25	22.28%	可开放
15461	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线椅子山2台	200	0.10%	159.8	0.17	0.19	0.2	8.47%	可开放
15462	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线董场2台	100	16.26%	63.74	13.15	16.3	16.26	11.20%	可开放
15463	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线立新2台	100	17.42%	62.58	15	19.98	17.42	7.77%	可开放
15464	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线北卜二台	100	18.49%	61.51	18.5	16.78	18.49	-0.03%	可开放
15465	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线董场3台	50	35.90%	22.05	15.36	19.23	17.95	8.10%	可开放
15466	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭卜线黄卜2台	50	85.66%	0	28.81	38.54	42.83	21.93%	可开放
15467	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线曹子沟台	100	15.06%	64.94	19.65	22.31	15.06	-12.46%	可开放
15468	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线砬子沟2台	100	27.54%	52.46	16.43	24.4	27.54	29.47%	可开放
15469	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线烧东台区	200	16.73%	126.55	27.7	27.88	33.45	9.89%	可开放
15470	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线烧前台区	100	1.06%	78.94	0.7	0.88	1.06	23.06%	可开放

15471	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线赵西台区	100	22.99%	57.01	20.64	14.89	22.99	5.54%	可开放
15472	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线大甸子台区	200	11.17%	137.66	14.8	19.29	22.34	22.86%	可开放
15473	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线河南台区	200	0.13%	159.74	0.28	0.27	0.26	-3.64%	可开放
15474	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线山头台	100	32.48%	47.52	24.16	30.57	32.48	15.95%	可开放
15475	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线岭下台区	100	21.48%	58.52	29.7	26.09	21.48	-14.96%	可开放
15476	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线鲁卜台	200	0.22%	159.56	0.36	0.4	0.44	10.55%	可开放
15477	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	通天2台	100	60.83%	19.17	68.28	75.88	60.83	-5.61%	可开放
15478	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	蓝家沟台	200	61.28%	37.45	120.99	114.16	122.55	0.64%	可开放
15479	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	张岚台	200	52.51%	54.99	70.65	81.42	105.01	21.92%	可开放
15480	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	半截沟台	100	23.15%	56.85	23.22	27.2	23.15	-0.15%	可开放
15481	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	叶家台	50	11.08%	34.46	4.43	8.06	5.54	11.83%	可开放
15482	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	黄家卜台	100	71.47%	8.53	78.4	71.12	71.47	-4.52%	可开放
15483	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线山咀台	50	85.52%	0	-	20.12	42.76	-	可开放
15484	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线生铁台	100	2.69%	77.31	-	-	2.69	-	可开放
15485	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	东街龙门线	50	13.34%	33.33	-	-	6.67	-	可开放
15486	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	14304太阳线后沟台	50	11.74%	34.13	-	5.27	5.87	-	可开放
15487	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线山头二台	50	71.54%	4.23	34.81	43.53	35.77	1.37%	可开放
15488	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线干河二台区	100	31.75%	48.25	26.29	29.36	31.75	9.89%	可开放
15489	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线赵西分台区	100	0.75%	79.25	0.56	0.76	0.75	15.73%	可开放
15490	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线河南分台区	100	32.85%	47.15	23.63	28.67	32.85	17.91%	可开放

15491	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线岭下一台区	100	0.55%	79.45	0.36	0.45	0.55	23.60%	可开放
15492	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线江窑台	100	33.01%	46.99	24.69	23.88	33.01	15.63%	可开放
15493	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线岭下二台区	100	0.71%	79.29	0.47	0.65	0.71	22.91%	可开放
15494	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线干河二分台区	100	1.81%	78.19	0.8	1.12	1.81	50.42%	可开放
15495	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线新电台	200	0.41%	159.18	0.32	0.39	0.82	60.08%	可开放
15496	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线干河一台区	100	21.87%	58.13	14.31	20.8	21.87	23.62%	可开放
15497	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线北山台区	200	0.44%	159.13	0.57	0.6	0.87	23.54%	可开放
15498	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	燕窝线瓦房店三台	200	29.42%	101.17	30.65	39.46	58.83	38.54%	可开放
15499	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线王屯台区	100	20.40%	59.6	15.27	23.69	20.4	15.58%	可开放
15500	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线山头台	200	0.13%	159.75	0.25	0.25	0.25	0.00%	可开放
15501	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线道边台区	200	0.19%	159.62	0.22	0.38	0.38	31.43%	可开放
15502	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线陈西台	100	0.59%	79.41	0.24	0.52	0.59	56.79%	可开放
15503	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线于卜三台区	50	80.36%	0	28.76	30.71	40.18	18.20%	可开放
15504	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线新屯二台	200	0.27%	159.46	0.33	0.41	0.54	27.92%	可开放
15505	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线夹下台	100	20.45%	59.55	19.87	19.61	20.45	1.45%	可开放
15506	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线王粉房台区	100	15.70%	64.3	13.1	17.16	15.7	9.47%	可开放
15507	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线西房身台区	50	38.44%	20.78	17.46	19.04	19.22	4.92%	可开放
15508	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	火石高家卜台	30	26.53%	16.04	11.85	7.75	7.96	-18.04%	可开放
15509	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线马东台区	200	0.25%	159.51	2.52	0.44	0.49	-55.90%	可开放
15510	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线末卜台区	200	7.04%	145.92	11.14	13.52	14.08	12.42%	可开放

15511	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线东房身台区	200	12.08%	135.84	10. 7	16. 4	24. 16	50.26%	可开放
15512	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线芹菜沟台区	50	68.92%	5.54	24. 03	27. 24	34. 46	19.75%	可开放
15513	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线河顺东台区	200	0.15%	159.71	0. 24	0. 26	0. 29	9.92%	可开放
15514	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线大梨树台区	100	14.23%	65.77	10. 25	14. 41	14. 23	17.83%	可开放
15515	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线达子营台区	200	12.47%	135.07	16. 71	30. 02	24. 93	22.14%	可开放
15516	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线大西沟台区	100	23.49%	56.51	22. 52	24. 83	23. 49	2.13%	可开放
15517	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线刘隈二台区	50	60.30%	9.85	20. 27	21. 68	30. 15	21.96%	可开放
15518	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线干河一分台区	100	0.86%	79.14	0	0. 75	0. 86	-	可开放
15519	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线中心二台	100	34.03%	45.97	19. 54	23. 13	34. 03	31.97%	可开放
15520	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线西房身分台区	50	21.88%	29.06	8. 88	15. 57	10. 94	10.99%	可开放
15521	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜线北卜台	200	16.21%	127.59	27. 88	37. 97	32. 41	7.82%	可开放
15522	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线高前后二台	100	21.17%	58.83	21. 06	21. 64	21. 17	0.26%	可开放
15523	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	西街之一	100	1.23%	78.77	2. 61	2. 53	1. 23	-31.35%	可开放
15524	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线后沟台	200	1.78%	156.44	11. 99	3. 77	3. 56	-45.51%	可开放
15525	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线花园一队台	200	0.39%	159.23	0. 45	0. 62	0. 77	30.81%	可开放
15526	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线马东分台区	100	18.30%	61.7	20. 41	23. 26	18. 3	-5.31%	可开放
15527	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线宋卜分台区	50	2.42%	38.79	0. 78	0. 99	1. 21	24.55%	可开放
15528	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线花园一队1台	200	0.24%	159.53	0. 49	0. 45	0. 47	-2.06%	可开放
15529	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线大梨树分台区	100	28.59%	51.41	10. 58	17. 37	28. 59	64.39%	可开放
15530	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线同心二队台	400	4.12%	303.52	0. 13	0. 17	16. 48	1025.92%	可开放

15531	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线大西沟分台区	100	0.61%	79.39	0.48	0.76	0.61	12.73%	可开放
15532	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	火山石嘴	50	54.16%	12.92	28.94	35.94	27.08	-3.27%	可开放
15533	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜五队后台	100	2.88%	77.12	1.83	2.6	2.88	25.45%	可开放
15534	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜五队后1台	400	0.06%	319.76	0.15	0.19	0.24	26.49%	可开放
15535	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线蓝旗台区	200	0.21%	159.58	0.37	0.42	0.42	6.54%	可开放
15536	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	汗上台	30	27.00%	15.9	2.25	3.29	8.1	89.74%	可开放
15537	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	兰家二道台	50	57.92%	11.04	22.94	28.56	28.96	12.36%	可开放
15538	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线种猪场台	400	0.07%	319.74	0.38	0.29	0.26	-17.28%	可开放
15539	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线哨子河五队台区	100	21.77%	58.23	13.98	17.84	21.77	24.79%	可开放
15540	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线东西卜台	200	0.30%	159.41	0.54	0.68	0.59	4.53%	可开放
15541	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	福泽家园1#箱变变压器	630	3.50%	481.94	-	0.11	22.06	-	可开放
15542	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线45#左1西道2台柱上变压器	100	34.92%	45.08	55.38	58.88	34.92	-20.59%	可开放
15543	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线圈里分西道1台	100	41.11%	38.89	28.01	45.41	41.11	21.15%	可开放
15544	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	福泽家园2#箱变变压器	630	3.52%	481.82	-	0.15	22.18	-	可开放
15545	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	福泽家园3#箱变变压器	630	0.01%	503.94	-	0.06	0.06	-	可开放
15546	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线下河二台区	50	55.88%	12.06	-	-	27.94	-	可开放
15547	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线大董卜台	100	20.35%	59.65	14.29	17.69	20.35	19.33%	可开放
15548	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	双山线21#砲石沟1台	400	0.05%	319.82	0.18	0.19	0.18	0.00%	可开放
15549	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	双山线23#右11#砲石沟2台	100	1.16%	78.84	1.85	1.67	1.16	-20.81%	可开放
15550	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线唐卜台	100	31.27%	48.73	20.56	23.64	31.27	23.33%	可开放

15551	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	双山线李卜分10#李卜台	200	0.21%	159.59	0.25	0.35	0.41	28.06%	可开放
15552	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	二道岭之一	50	42.22%	18.89	19.4	17.92	21.11	4.31%	可开放
15553	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	双山线65#大院台	200	0.22%	159.57	0.37	0.6	0.43	7.80%	可开放
15554	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线张家沟台	200	0.13%	159.74	0.25	0.3	0.26	1.98%	可开放
15555	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	台沟之一	50	8.10%	35.95	4.98	4.33	4.05	-9.82%	可开放
15556	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	双山线88#卧力沟1台	200	0.12%	159.77	0.28	0.22	0.23	-9.37%	可开放
15557	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	双山线88#卧力沟2台	100	62.28%	17.72	25.63	31.4	62.28	55.88%	可开放
15558	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线于卜分6#于卜台	200	0.18%	159.65	0.22	0.27	0.35	26.13%	可开放
15559	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线唐卜东西队1#东西队台	200	0.25%	159.5	0.5	0.46	0.5	0.00%	可开放
15560	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线鲍岭二台	200	0.44%	159.12	-	-	0.88	-	可开放
15561	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线183#右1#东西队2#台	100	0.53%	79.47	-	-	0.53	-	可开放
15562	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线关卜分魏南沟支13#魏南沟台	100	18.60%	61.4	16	19.94	18.6	7.82%	可开放
15563	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线山咀分6#山咀台	400	5.73%	297.1	17.86	24.27	22.9	13.23%	可开放
15564	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线255#本山分18#山咀2台	100	19.42%	60.58	13.8	19.96	19.42	18.63%	可开放
15565	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山一线肖东台	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
15566	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	雅仕名府1#箱变变压器	630	3.24%	483.59	-	0.15	20.41	-	可开放
15567	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	雅仕名府2#箱变变压器	400	1.64%	313.45	-	0.16	6.55	-	可开放
15568	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线陈艳富小区台	50	17.38%	31.31	8.78	7.89	8.69	-0.51%	可开放
15569	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	庙沟之一	50	78.86%	0.57	34.22	38.76	39.43	7.34%	可开放
15570	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	孙家沟里	50	73.52%	3.24	30.91	30.86	36.76	9.05%	可开放

15571	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	小青峰	50	9.68%	35.16	3. 24	3. 4	4. 84	22.22%	可开放
15572	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭台	50	9.26%	35.37	4. 51	4. 35	4. 63	1.32%	可开放
15573	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线砬咀台区	200	0.22%	159.56	-	0. 31	0. 44	-	可开放
15574	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线前腰岭2台区支9#台	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放
15575	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线南卜电井分支1#台	50	0.00%	40	2. 08	10. 72	0	-100.00%	可开放
15576	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	杨马3#机井分1#台	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放
15577	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线干河南台	200	10.24%	139.53	-	-	20. 47	-	可开放
15578	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	唐家堡村风雨食用菌种植专业合作社变台	50	36.42%	21.79	6. 32	14. 51	18. 21	69.74%	可开放
15579	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	唐家堡村蔬菜基地变台	80	42.75%	29.8	24. 86	27. 68	34. 2	17.29%	可开放
15580	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟孟家卜变台	100	27.32%	52.68	15. 01	16. 46	27. 32	34.91%	可开放
15581	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	耐火家私箱变压器间隔配电变压器	630	0.04%	503.77	-	0. 17	0. 23	-	可开放
15582	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟邵卜变台	50	53.86%	13.07	41. 83	27. 85	26. 93	-19.76%	可开放
15583	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	华阳食用菌种植专业合作社变台	315	0.21%	251.34	0. 49	0. 48	0. 66	16.06%	可开放
15584	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	南马村香菇种植基地变台	200	0.45%	159.11	0. 17	0. 14	0. 89	128.81%	可开放
15585	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	天隆源家庭农场变台	160	0.70%	126.88	1. 58	1. 32	1. 12	-15.81%	可开放
15586	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	润生食用菌合作社变台	80	3.94%	60.85	4. 11	3. 3	3. 15	-12.45%	可开放
15587	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	大牧古峪食用菌种植变台	80	1.81%	62.55	1. 68	1. 47	1. 45	-7.10%	可开放
15588	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线 冯店台区	100	91.03%	0	-	80. 44	91. 03	-	可开放
15589	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	益农西瓜蔬菜专业合作社变台	80	2.90%	61.68	2. 02	2. 52	2. 32	7.17%	可开放
15590	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	大营村夏卜组台	50	14.12%	32.94	6. 35	5. 02	7. 06	5.44%	可开放

15591	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	大营村孙卜台	30	42.83%	11.15	12. 57	10. 17	12. 85	1.11%	可开放
15592	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	赵卜村后隈组台	50	13.52%	33.24	12. 6	6. 88	6. 76	-26.75%	可开放
15593	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝村三组台	100	85.34%	0	54	61. 73	85. 34	25.71%	可开放
15594	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	颐华园1#箱变配电变压器	500	0.06%	399.71	0. 36	0. 28	0. 29	-10.25%	可开放
15595	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	赫卜变台	50	5.22%	37.39	2. 86	2. 74	2. 61	-4.47%	可开放
15596	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	沟门变台	50	14.40%	32.8	6. 46	6. 7	7. 2	5.57%	可开放
15597	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	温家卜台	50	24.10%	27.95	11. 3	11. 18	12. 05	3.27%	可开放
15598	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	汪沟台	100	46.16%	33.84	41. 11	45. 98	46. 16	5.96%	可开放
15599	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	于林台	200	58.10%	43.8	81. 98	81. 32	116. 2	19.06%	可开放
15600	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	罗东台	30	13.47%	19.96	3. 91	3. 47	4. 04	1.65%	可开放
15601	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	罗北台	30	15.00%	19.5	3. 49	3. 27	4. 5	13.55%	可开放
15602	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	北茨线	北茨王家卜台区	20	71.45%	1.71	9. 74	10. 11	14. 29	21.13%	可开放
15603	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	贺家台区	20	72.85%	1.43	7. 47	8. 07	14. 57	39.66%	可开放
15604	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	河南岭前台区	50	10.86%	34.57	4. 38	7. 14	5. 43	11.34%	可开放
15605	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线孙西鱼塘小区台	100	0.25%	79.75	-	4. 68	0. 25	-	可开放
15606	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	砬子沟养殖小区台	100	4.64%	75.36	0. 14	0	4. 64	475.70%	可开放
15607	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	车家沟台	50	5.92%	37.04	3. 27	3. 61	2. 96	-4.86%	可开放
15608	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	五队大棚台	50	52.18%	13.91	28. 82	29. 43	26. 09	-4.85%	可开放
15609	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	河沿分村民一支	315	8.10%	226.49	15. 94	21. 2	25. 51	26.51%	可开放
15610	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜卜西台	100	82.30%	0	95. 83	78. 05	82. 3	-7.33%	可开放

15611	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	古上台	20	25.90%	10.82	3.96	3.91	5.18	14.37%	可开放
15612	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	汗下台	30	15.53%	19.34	4.31	4.69	4.66	3.98%	可开放
15613	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	丁字峪东山台	30	27.70%	15.69	7.39	6.22	8.31	6.04%	可开放
15614	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	黄家上下台	30	11.93%	20.42	3.22	4.36	3.58	5.44%	可开放
15615	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	黄家北沟台	100	49.23%	30.77	42.88	51	49.23	7.15%	可开放
15616	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	杨家堡镇贵平肉鸡养殖 专业合作社变台	160	0.65%	126.96	1.72	1.27	1.04	-22.24%	可开放
15617	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线新立之一台区	400	0.14%	319.44	-	0.58	0.56	-	可开放
15618	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	哈达共赢食用菌合作社 变台	160	0.79%	126.73	1.43	1.27	1.27	-5.76%	可开放
15619	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	清凉山镇马阳村变台	80	11.29%	54.97	7.31	8.29	9.03	11.14%	可开放
15620	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	三家子镇源兴食用菌种 植专业合作社变台	80	0.38%	63.7	0.54	1.4	0.3	-25.46%	可开放
15621	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	清凉山镇马阳村刘兴洪 变台	50	41.06%	19.47	10.61	13.84	20.53	39.10%	可开放
15622	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	清凉山镇东兴村庆丰元 食用菌种植专业合作社 变台	80	0.83%	63.34	30.99	32.92	0.66	-85.41%	可开放
15623	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉山镇马阳村李娟变 台	80	6.49%	58.81	3.05	1.98	5.19	30.45%	可开放
15624	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	清凉山镇东锋食用菌种 植专业合作社变台	80	94.80%	0	4.35	35.33	75.84	317.55%	可开放
15625	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉山镇绿水果树种植 专业合作社变台	80	30.79%	39.37	20.92	21.41	24.63	8.51%	可开放
15626	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	黄花甸镇陈家堡村变台	80	10.86%	55.31	18.95	13.79	8.69	-32.28%	可开放
15627	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	红旗营子乡矿山村学文 种植专业合作社变台	100	58.40%	21.6	39.99	46.97	58.4	20.85%	可开放
15628	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	药山镇俊宏养殖场变台	80	41.20%	31.04	13.8	24.8	32.96	54.54%	可开放
15629	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳镇大岭村合作社变 台	80	77.08%	2.34	51.41	71.41	61.66	9.52%	可开放
15630	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳镇葛藤村合作社变 台	80	2.08%	62.34	1.68	1.65	1.66	-0.60%	可开放

15631	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家村香菇基地变台	200	0.00%	160	0.44	1.39	0	-100.00%	可开放
15632	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	药山镇广龙食用菌种植专业合作社变台	80	0.20%	63.84	1.84	1.5	0.16	-70.51%	可开放
15633	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	三家子镇岳山村变台	80	0.80%	63.36	0.13	0.13	0.64	121.88%	可开放
15634	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	三家子镇房身村委业合作社变台	50	63.32%	8.34	11.12	26.58	31.66	68.73%	可开放
15635	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	药山镇佟家村唐文辉肉鸡养殖场变台	50	73.12%	3.44	27.22	35.28	36.56	15.89%	可开放
15636	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线益林上之二台区	100	2.10%	77.9	-	1.91	2.1	-	可开放
15637	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线韩家岭台区	100	17.85%	62.15	-	14.83	17.85	-	可开放
15638	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	玉石南线瓦沟东队之二台	400	2.60%	309.61	-	5.93	10.39	-	可开放
15639	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线徐卜台	100	21.13%	58.87	14.86	16.07	21.13	19.25%	可开放
15640	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线徐卜西台	100	18.22%	61.78	15.04	14.9	18.22	10.07%	可开放
15641	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线前卜台	200	0.10%	159.8	0.16	0.17	0.2	11.80%	可开放
15642	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线曲沟一台	100	15.29%	64.71	17.6	18.03	15.29	-6.79%	可开放
15643	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线曲沟台	200	0.15%	159.71	0.25	0.27	0.29	7.70%	可开放
15644	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线山拐弯台	200	0.10%	159.8	0.39	0.21	0.2	-28.39%	可开放
15645	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线付南台	200	0.25%	159.5	0.23	0.49	0.5	47.44%	可开放
15646	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线东四队台	100	22.36%	57.64	16.4	24.24	22.36	16.77%	可开放
15647	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线前队台区	400	0.14%	319.44	0.43	0.48	0.56	14.12%	可开放
15648	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线张家沟一台	100	1.37%	78.63	1.47	1.3	1.37	-3.46%	可开放
15649	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线康家台	200	0.17%	159.67	0.42	0.36	0.33	-11.36%	可开放
15650	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线南楼台	200	0.25%	159.51	0.22	0.25	0.49	49.24%	可开放

15651	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线尚日台	50	25.24%	27.38	11. 3	10. 93	12. 62	5.68%	可开放
15652	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线张家沟二台	100	41.65%	38.35	10. 78	21. 65	41. 65	96.56%	可开放
15653	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线岭沟村大岭沟台区	50	65.74%	7.13	28. 74	35. 66	32. 87	6.94%	可开放
15654	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线兴旺台	100	26.62%	53.38	21. 17	28. 88	26. 62	12.14%	可开放
15655	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线岭后台区	200	2.68%	154.64	0. 18	0. 18	5. 36	445.69%	可开放
15656	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线姜店台	200	9.27%	141.47	18. 64	22. 07	18. 53	-0.30%	可开放
15657	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线古庙台	200	0.20%	159.61	0. 36	0. 38	0. 39	4.08%	可开放
15658	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线石门台	200	0.30%	159.41	0. 38	0. 59	0. 59	24.60%	可开放
15659	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线东沟二台	100	37.26%	42.74	14. 01	23. 41	37. 26	63.08%	可开放
15660	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线马道沟台	100	28.17%	51.83	13. 6	20. 95	28. 17	43.92%	可开放
15661	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线李下台	200	9.92%	140.16	14. 06	19. 54	19. 84	18.79%	可开放
15662	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线东沟台	200	7.09%	145.82	12. 59	15. 05	14. 18	6.13%	可开放
15663	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线三河四队台区	200	0.23%	159.55	0. 49	0. 38	0. 45	-4.17%	可开放
15664	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线北山二台	400	0.15%	319.42	0. 25	0. 44	0. 58	52.32%	可开放
15665	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线汪沟台	100	22.23%	57.77	11. 48	25. 69	22. 23	39.15%	可开放
15666	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线高前一台	400	3.13%	307.48	7. 85	10. 62	12. 52	26.29%	可开放
15667	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线黑石沟台	100	21.85%	58.15	22. 12	26. 73	21. 85	-0.61%	可开放
15668	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线虎岭红旗台	200	0.21%	159.58	0. 34	0. 38	0. 42	11.14%	可开放
15669	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线高前三台	100	25.80%	54.2	20. 87	24. 92	25. 8	11.19%	可开放
15670	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线龙西台	200	8.22%	143.56	13. 59	17. 49	16. 44	9.99%	可开放

15671	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线西甸台	200	0.13%	159.74	0.25	0.28	0.26	1.98%	可开放
15672	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线佟卜二变台	200	7.33%	145.35	12.66	12.5	14.65	7.57%	可开放
15673	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线范门台	200	12.67%	134.66	19.92	24.81	25.34	12.79%	可开放
15674	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线西电台	100	40.44%	39.56	23.27	33.2	40.44	31.83%	可开放
15675	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线陈家台	400	3.76%	304.96	0.12	0.14	15.04	1019.52%	可开放
15676	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线新立北台	200	0.90%	158.21	1	1.41	1.79	33.79%	可开放
15677	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线羊圈台	200	19.73%	120.55	35.3	35.71	39.45	5.71%	可开放
15678	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线合太平分台	100	1.92%	78.08	2.13	2.11	1.92	-5.06%	可开放
15679	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线新立北之二台	200	0.21%	159.58	0.27	0.26	0.42	24.72%	可开放
15680	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线佟由卜台	200	21.50%	117	32.69	46.17	43	14.69%	可开放
15681	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线车里台	100	8.95%	71.05	14.81	8.57	8.95	-22.26%	可开放
15682	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线蔡卜台	200	0.14%	159.72	0.29	0.29	0.28	-1.74%	可开放
15683	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线唐家卜台	100	12.64%	67.36	12.42	13.9	12.64	0.88%	可开放
15684	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线万兴小岭台	100	30.23%	49.77	25.26	37.95	30.23	9.40%	可开放
15685	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线高明涛台区	200	0.94%	158.12	-	-	1.88	-	可开放
15686	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线牧牛台	400	8.95%	284.2	25.55	29.14	35.8	18.37%	可开放
15687	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线东沟二分台	100	23.76%	56.24	12.47	22.61	23.76	38.04%	可开放
15688	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线龙潭村工业台	200	0.38%	159.24	0.45	0.44	0.76	29.96%	可开放
15689	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线乡政府2台	400	5.97%	296.14	16.54	18.24	23.86	20.11%	可开放
15690	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线牧牛之一台	400	0.07%	319.74	0.21	0.3	0.26	11.27%	可开放

15691	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线万兴小东风台	100	32.81%	47.19	23. 34	24. 73	32. 81	18.56%	可开放
15692	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	树地线立新二台	100	63.62%	16.38	24. 32	56. 66	63. 62	61.74%	可开放
15693	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线东西卜分台	200	0.14%	159.73	0. 26	0. 22	0. 27	1.90%	可开放
15694	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线哨子河五队分台	200	0.11%	159.79	0. 24	0. 21	0. 21	-6.46%	可开放
15695	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线姜卜台	200	0.21%	159.59	0. 39	0. 36	0. 41	2.53%	可开放
15696	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线沙金纪卜台	100	17.71%	62.29	13. 68	14. 99	17. 71	13.78%	可开放
15697	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线立新沈卜台	100	25.67%	54.33	17	28. 72	25. 67	22.88%	可开放
15698	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线立新李卜台	100	21.57%	58.43	18. 34	28. 37	21. 57	8.45%	可开放
15699	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线大董卜分台	100	35.30%	44.7	11. 51	25. 51	35. 3	75.13%	可开放
15700	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线丛家街台	100	32.00%	48	28. 59	31. 39	32	5.80%	可开放
15701	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线西电二台	100	18.37%	61.63	10. 66	19. 16	18. 37	31.27%	可开放
15702	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线庙西二台	100	20.42%	59.58	14. 99	21. 11	20. 42	16.72%	可开放
15703	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线塘坊二台	100	25.16%	54.84	24. 46	29. 8	25. 16	1.42%	可开放
15704	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线孤山二台	100	24.16%	55.84	20. 82	25. 04	24. 16	7.72%	可开放
15705	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线岭下二台	100	13.76%	66.24	12. 65	12. 86	13. 76	4.30%	可开放
15706	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线太平二台	100	32.55%	47.45	84. 82	18. 61	32. 55	-38.05%	可开放
15707	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	北台线茧上二台	100	18.33%	61.67	17. 76	47. 27	18. 33	1.59%	可开放
15708	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	北台线黄岭二台	100	15.62%	64.38	13. 63	14. 99	15. 62	7.05%	可开放
15709	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	北台线刘卜二台	100	30.34%	49.66	26. 01	29. 29	30. 34	8.00%	可开放
15710	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	北台线相荣王卜二台	200	72.77%	14.46	10. 81	13. 04	145. 54	266.93%	可开放

15711	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线张西三台	100	24.97%	55.03	17.56	23.91	24.97	19.25%	可开放
15712	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线石头岭岭岗台	100	24.65%	55.35	21.66	22.68	24.65	6.68%	可开放
15713	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线石头岭二龙台	100	25.96%	54.04	24.28	19.99	25.96	3.40%	可开放
15714	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线石头岭大岭台	100	20.11%	59.89	13.91	19	20.11	20.24%	可开放
15715	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线星星石一队台	100	22.74%	57.26	11.4	16.93	22.74	41.24%	可开放
15716	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线朝阳变台	100	23.65%	56.35	23.36	29.96	23.65	0.62%	可开放
15717	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线高卜台	100	22.82%	57.18	17.55	18.29	22.82	14.03%	可开放
15718	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线南沟一台	200	13.72%	132.56	18.61	21.3	27.44	21.43%	可开放
15719	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线二队二变台	100	21.29%	58.71	24.82	31.93	21.29	-7.38%	可开放
15720	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线林卜变台	50	3.94%	38.03	21.8	26.3	1.97	-69.94%	可开放
15721	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线刘家沟台	100	35.40%	44.6	28.05	33.86	35.4	12.34%	可开放
15722	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线山城乡龙潭台区	100	49.12%	30.88	31.76	35.31	49.12	24.36%	可开放
15723	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线塘坊台	100	30.40%	49.6	27.98	33.56	30.4	4.23%	可开放
15724	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线孤家村羊角台区	100	18.53%	61.47	13.87	18.68	18.53	15.58%	可开放
15725	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线后屋台	200	0.16%	159.69	0.25	0.25	0.31	11.36%	可开放
15726	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线三河村二队台区	100	28.99%	51.01	20.01	26.29	28.99	20.37%	可开放
15727	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线吴卜台	100	52.85%	27.15	45.33	41.1	52.85	7.98%	可开放
15728	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼线轿卜二台	100	30.69%	49.31	17.91	17.71	30.69	30.90%	可开放
15729	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线孤山台	100	37.87%	42.13	31.53	45.08	37.87	9.59%	可开放
15730	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线三河村五队台区	100	55.53%	24.47	43.7	59	55.53	12.73%	可开放

15731	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线白卜台	200	14.16%	131.68	18. 83	21. 39	28. 32	22.64%	可开放
15732	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线孤家村羊角之一变台	50	34.62%	22.69	17. 4	29. 69	17. 31	-0.26%	可开放
15733	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线薛卜二台	100	19.07%	60.93	14. 07	20. 62	19. 07	16.42%	可开放
15734	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼线沟口二台	50	61.74%	9.13	31. 15	37. 6	30. 87	-0.45%	可开放
15735	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线岭上台	50	73.54%	3.23	34. 31	22. 42	36. 77	3.52%	可开放
15736	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线山城村张家沟变台	50	41.34%	19.33	11. 02	17. 59	20. 67	36.96%	可开放
15737	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线刘家沟二台	100	43.91%	36.09	21. 54	35. 49	43. 91	42.78%	可开放
15738	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼线山嘴二台	50	82.76%	0	29. 8	35. 84	41. 38	17.84%	可开放
15739	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线吴卜二台	100	19.53%	60.47	18. 67	22. 06	19. 53	2.28%	可开放
15740	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线太平台	50	54.28%	12.86	24. 5	29. 54	27. 14	5.25%	可开放
15741	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼线大岭三台	50	5.10%	37.45	2. 94	2. 16	2. 55	-6.87%	可开放
15742	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	北台线茧上台	100	19.06%	60.94	13. 62	17. 19	19. 06	18.30%	可开放
15743	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼线东沟二台	50	73.48%	3.26	43. 22	47. 01	36. 74	-7.80%	可开放
15744	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	前营线北山二台	50	5.06%	37.47	2. 75	2. 36	2. 53	-4.08%	可开放
15745	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线西道队变台	100	20.51%	59.49	18. 09	16. 91	20. 51	6.48%	可开放
15746	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线东沟一台	100	20.45%	59.55	12. 26	18. 65	20. 45	29.15%	可开放
15747	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	前营线北山三台	50	91.66%	0	39. 04	41. 43	45. 83	8.35%	可开放
15748	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线滕店台	200	0.19%	159.62	0. 45	0. 44	0. 38	-8.11%	可开放
15749	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线西道村变台	200	0.10%	159.8	0. 19	0. 21	0. 2	2.60%	可开放
15750	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	前营线胡卜村二台	50	3.46%	38.27	6. 27	2. 99	1. 73	-47.47%	可开放

15751	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线万家沟台	200	0.26%	159.49	0. 65	0. 39	0. 51	-11.42%	可开放
15752	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线前地变台	100	43.54%	36.46	52. 73	46. 27	43. 54	-9.13%	可开放
15753	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	北台线黄岭台	100	20.00%	60	14. 48	20. 57	20	17.53%	可开放
15754	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线营下变台	100	16.36%	63.64	13. 79	13. 86	16. 36	8.92%	可开放
15755	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	前营线刘卜二台	50	80.56%	0	36. 22	43. 15	40. 28	5.46%	可开放
15756	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线西道村邹卜台区	100	37.46%	42.54	16. 2	23. 88	37. 46	52.06%	可开放
15757	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线西道村蔬菜大棚二台区	200	0.07%	159.87	0. 2	0. 1	0. 13	-19.38%	可开放
15758	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线李卜二台	200	0.58%	158.84	15. 05	0. 91	1. 16	-72.24%	可开放
15759	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	北台线刘卜台	50	89.72%	0	25. 85	36. 39	44. 86	31.73%	可开放
15760	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线四队二台	50	63.82%	8.09	34. 93	26. 79	31. 91	-4.42%	可开放
15761	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线毕卜变台	100	12.64%	67.36	11. 6	12. 58	12. 64	4.39%	可开放
15762	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线前街二台	50	40.40%	19.8	-	1. 01	20. 2	-	可开放
15763	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线白卜变台	100	22.11%	57.89	22. 85	26. 12	22. 11	-1.63%	可开放
15764	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线赵卜二台	50	79.32%	0.34	26. 42	43. 02	39. 66	22.52%	可开放
15765	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线西沟二台	100	59.24%	20.76	24. 59	91. 93	59. 24	55.21%	可开放
15766	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线西道村毕家沟变台	50	56.18%	11.91	23. 35	54. 49	28. 09	9.68%	可开放
15767	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线孤山二台	200	0.24%	159.52	29. 8	0. 55	0. 48	-87.31%	可开放
15768	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线塘岭村罗家沟变台	50	55.58%	12.21	23. 54	22. 56	27. 79	8.65%	可开放
15769	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线杜隈台	400	0.12%	319.54	-	-	0. 46	-	可开放
15770	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线西道村高家沟下变台	50	77.62%	1.19	13. 69	31. 28	38. 81	68.37%	可开放

15771	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	北台线相荣王卜台	100	22.06%	57.94	17. 12	18. 81	22. 06	13.51%	可开放
15772	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜二队台	100	50.64%	29.36	37. 72	43. 84	50. 64	15.87%	可开放
15773	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线山城村前地之一变台	50	33.10%	23.45	12. 89	25. 94	16. 55	13.31%	可开放
15774	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线西沟台	50	2.96%	38.52	4. 07	3. 01	1. 48	-39.70%	可开放
15775	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线东岭一台	200	0.11%	159.79	0. 18	0. 23	0. 21	8.01%	可开放
15776	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线山城村蔡家沟变台	50	46.52%	16.74	27. 26	28. 53	23. 26	-7.63%	可开放
15777	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜三队一台	100	16.64%	63.36	13. 51	16. 02	16. 64	10.98%	可开放
15778	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线相荣村小卜一台	200	0.34%	159.33	0. 63	0. 47	0. 67	3.13%	可开放
15779	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线国卜台	200	0.27%	159.47	0. 32	0. 58	0. 53	28.70%	可开放
15780	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线四北台	100	27.67%	52.33	17. 93	25. 04	27. 67	24.23%	可开放
15781	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜四队台	200	0.18%	159.65	0. 28	0. 32	0. 35	11.80%	可开放
15782	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线周卜台	100	1.32%	78.68	1. 85	1. 77	1. 32	-15.53%	可开放
15783	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜四队1台	200	0.18%	159.64	0. 35	0. 49	0. 36	1.42%	可开放
15784	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线小卜台	100	2.19%	77.81	2. 22	2. 02	2. 19	-0.68%	可开放
15785	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线河东西台	100	27.71%	52.29	24. 09	27. 63	27. 71	7.25%	可开放
15786	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜五队台	200	15.85%	128.3	26. 01	33	31. 7	10.40%	可开放
15787	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜五队1台	200	0.37%	159.26	0. 45	0. 63	0. 74	28.24%	可开放
15788	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线红上台	100	17.41%	62.59	13. 05	17. 79	17. 41	15.50%	可开放
15789	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线西山台	100	20.15%	59.85	13. 33	21. 08	20. 15	22.95%	可开放
15790	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线张东二台	50	72.52%	3.74	34. 94	35. 93	36. 26	1.87%	可开放

15791	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线张东一台	200	0.10%	159.8	0.37	0.24	0.2	-26.48%	可开放
15792	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线张西台	100	33.86%	46.14	27.44	37.92	33.86	11.08%	可开放
15793	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线王卜岭后	200	10.96%	138.09	16.37	18.09	21.91	15.69%	可开放
15794	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线胡家沟下台	100	0.35%	79.65	-	0.25	0.35	-	可开放
15795	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	二道台之一台	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
15796	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线胡家卜台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
15797	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线徐卜分台	100	0.05%	79.95	-	-	0.05	-	可开放
15798	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	河东西变台	50	19.90%	30.05	8.02	7.98	9.95	11.38%	可开放
15799	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	黄上变台	30	31.40%	14.58	8.05	7.79	9.42	8.18%	可开放
15800	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线文家东沟台	30	20.03%	17.99	-	5.45	6.01	-	可开放
15801	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	文博小区变台	100	93.79%	0	95.91	86.83	93.79	-1.11%	可开放
15802	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	同江峪线	汤卜台	50	9.84%	35.08	4.55	5.65	4.92	3.99%	可开放
15803	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	古山台	100	1.64%	78.36	5.87	1.74	1.64	-47.14%	可开放
15804	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	坎子付卜二台	30	26.93%	15.92	7.59	6.17	8.08	3.18%	可开放
15805	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	洼塘冯卜台	30	37.80%	12.66	11.43	9.18	11.34	-0.39%	可开放
15806	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	新华上沈台	100	87.97%	0	76	92.94	87.97	7.59%	可开放
15807	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	大炉炉东台	100	2.78%	77.22	1.8	2.03	2.78	24.28%	可开放
15808	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	小虎岭线7332	玉产业园区1#箱变变压器	630	0.04%	503.74	-	-	0.26	-	可开放
15809	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	康卜变台	20	58.00%	4.4	11.87	11.91	11.6	-1.14%	可开放
15810	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线小隈子大棚台区	200	0.24%	159.52	-	-	0.48	-	可开放

15811	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	样岭线北沟1台区	100	15.06%	64.94	14.99	14.53	15.06	0.23%	可开放
15812	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	样岭线付沟台区	100	20.86%	59.14	18.37	22.36	20.86	6.56%	可开放
15813	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	林卜台	30	10.73%	20.78	2.94	2.81	3.22	4.65%	可开放
15814	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	坡东台	30	20.47%	17.86	7.09	6.36	6.14	-6.94%	可开放
15815	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线周家台	50	46.30%	16.85	-	-	23.15	-	可开放
15816	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线堡东西台	100	47.74%	32.26	-	38.35	47.74	-	可开放
15817	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线王家堡台	100	2.15%	77.85	-	3.5	2.15	-	可开放
15818	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	五六队台	100	26.11%	53.89	31.61	24.9	26.11	-9.12%	可开放
15819	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线房身河东台	160	34.77%	72.37	-	110.33	55.63	-	可开放
15820	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	三四队台	50	66.66%	6.67	25.91	39.85	33.33	13.42%	可开放
15821	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线大地台	400	5.33%	298.69	0.13	0.15	21.31	1180.32%	可开放
15822	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	北茨线	朝阳线沟里台	200	0.22%	159.56	20.16	0.37	0.44	-85.23%	可开放
15823	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线吴卜台	200	0.15%	159.71	0.25	0.22	0.29	7.70%	可开放
15824	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线麻地台	200	0.32%	159.36	0.59	0.47	0.64	4.15%	可开放
15825	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	北茨线	朝阳线北头台	200	0.15%	159.7	0.23	0.2	0.3	14.21%	可开放
15826	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线石人东台	100	24.92%	55.08	13.7	16.83	24.92	34.87%	可开放
15827	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线三道台	100	22.16%	57.84	14.57	18.29	22.16	23.33%	可开放
15828	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	北茨线	朝阳线西沟台	100	18.49%	61.51	16.22	18.84	18.49	6.77%	可开放
15829	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线王家卜台	100	15.94%	64.06	14.2	16.05	15.94	5.95%	可开放
15830	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线刘家台	100	22.77%	57.23	12.47	14.68	22.77	35.13%	可开放

15831	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	北茨线	朝阳线马滴台	100	25.09%	54.91	11. 89	16. 04	25. 09	45.26%	可开放
15832	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	北茨线	朝阳线结梨台	100	17.98%	62.02	22. 42	29. 14	17. 98	-10.45%	可开放
15833	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线西街台	200	7.96%	144.09	12. 58	15. 64	15. 91	12.46%	可开放
15834	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线梁家之一台	50	82.62%	0	34. 26	33. 85	41. 31	9.81%	可开放
15835	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线汪沟台	200	12.54%	134.93	20. 26	23. 35	25. 07	11.24%	可开放
15836	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山二线	尖山线魏家沟台区	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
15837	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线李下台	200	9.19%	141.62	-	13. 99	18. 38	-	可开放
15838	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	沙岗村赵家台区	50	83.38%	0	30. 1	38. 32	41. 69	17.69%	可开放
15839	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线磨盘村东前台区	100	2.47%	77.53	1. 64	1. 56	2. 47	22.72%	可开放
15840	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线东沟上之一台	100	28.43%	51.57	21. 89	20. 06	28. 43	13.96%	可开放
15841	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	桦树下台区	50	12.04%	33.98	0. 41	0. 48	6. 02	283.18%	可开放
15842	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线北马台	100	34.25%	45.75	24. 51	26. 72	34. 25	18.21%	可开放
15843	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线大旺台	100	19.88%	60.12	18. 04	17. 03	19. 88	4.98%	可开放
15844	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线韩家岭之一台	50	68.10%	5.95	29. 99	29. 48	34. 05	6.55%	可开放
15845	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线刘下之一台	100	16.45%	63.55	16. 45	16. 45	16. 45	0.00%	可开放
15846	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线德合台	200	21.04%	117.92	40. 41	41. 67	42. 08	2.05%	可开放
15847	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	黑石岭台区	50	41.14%	19.43	18. 18	17. 89	20. 57	6.37%	可开放
15848	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线双龙之一台	200	0.33%	159.34	0. 42	0. 45	0. 66	25.36%	可开放
15849	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	新家沟台区	50	62.54%	8.73	17. 83	27. 36	31. 27	32.43%	可开放
15850	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线四里台	50	64.96%	7.52	21. 1	37. 19	32. 48	24.07%	可开放

15851	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	李家堡台区	100	1.83%	78.17	1.64	1.41	1.83	5.63%	可开放
15852	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线四里之一台	50	49.86%	15.07	24.8	23.85	24.93	0.26%	可开放
15853	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	西街台区	50	16.38%	31.81	6.84	7.28	8.19	9.42%	可开放
15854	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线磨玉上台	100	28.44%	51.56	20.86	25.04	28.44	16.76%	可开放
15855	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	姜卜河南台	50	1.62%	39.19	0.68	0.7	0.81	9.14%	可开放
15856	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线磨玉下台	100	11.24%	68.76	9.29	8.74	11.24	10.00%	可开放
15857	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线谷西变台	100	25.91%	54.09	28.26	29.82	25.91	-4.25%	可开放
15858	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线谷西之一台	100	69.52%	10.48	76.56	75.84	69.52	-4.71%	可开放
15859	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	小黄旗台	315	0.08%	251.74	0.24	0.25	0.26	4.08%	可开放
15860	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线山东台	200	20.51%	118.99	31.37	36.77	41.01	14.34%	可开放
15861	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线周里台	50	18.64%	30.68	14.62	14.47	9.32	-20.16%	可开放
15862	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	山嘴村卜东台	100	4.80%	75.2	4.36	4.71	4.8	4.92%	可开放
15863	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	水獭东街台	50	17.90%	31.05	51.85	7.06	8.95	-58.45%	可开放
15864	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	窝棚线对面沟台	100	15.26%	64.74	-	13.72	15.26	-	可开放
15865	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线柳树沟台区	50	74.12%	2.94	27.87	35.12	37.06	15.31%	可开放
15866	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	铁路线河南卜台区	200	13.97%	132.06	-	22.95	27.94	-	可开放
15867	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线孙卜分台	100	0.79%	79.21	0.47	-	0.79	29.65%	可开放
15868	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线东山二台区	100	1.45%	78.55	-	1.48	1.45	-	可开放
15869	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线刘家堡台	200	1.07%	157.86	-	1.86	2.14	-	可开放
15870	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线同心四队台区	100	56.74%	23.26	-	56.82	56.74	-	可开放

15871	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线孟西台区	200	0.79%	158.42	-	2.72	1.58	-	可开放
15872	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线北卜台区	100	3.02%	76.98	-	1.36	3.02	-	可开放
15873	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线兰旗口二分4#变台	400	5.79%	296.84	17.31	22.29	23.16	15.67%	可开放
15874	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线白旗卜分24#变台	400	5.08%	299.67	16.92	17.54	20.33	9.61%	可开放
15875	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线粮库家属支2变台	200	0.26%	159.48	0.42	0.54	0.52	11.27%	可开放
15876	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线烟房台区	200	6.14%	147.73	-	39.35	12.27	-	可开放
15877	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线后腰岭台区	200	16.16%	127.69	-	26.83	32.31	-	可开放
15878	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	沙上分23左支4台	100	54.71%	25.29	35.13	54.86	54.71	24.79%	可开放
15879	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	岫玉一线29右1#台区	100	66.11%	13.89	-	-	66.11	-	可开放
15880	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	永安箱变变压器	315	0.12%	251.62	0.32	0.5	0.38	8.97%	可开放
15881	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	紫润园箱变变压器	400	0.06%	319.78	0.2	0.21	0.22	4.88%	可开放
15882	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	西隈变台	50	10.90%	34.55	8.27	5.55	5.45	-18.82%	可开放
15883	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	侯卜变台	50	12.08%	33.96	5.51	5.66	6.04	4.70%	可开放
15884	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	古井变台	30	27.60%	15.72	4.93	5.9	8.28	29.60%	可开放
15885	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	南岭变台	20	46.15%	6.77	7.76	9.68	9.23	9.06%	可开放
15886	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	康卜农业产业园台区	50	17.04%	31.48	12.27	5.57	8.52	-16.67%	可开放
15887	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	张力宏小区变台	100	2.87%	77.13	4.41	6.86	2.87	-19.33%	可开放
15888	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	凤凰羽小区台区	100	29.53%	50.47	4.27	41.79	29.53	162.98%	可开放
15889	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	赵卜台	100	49.03%	30.97	35.4	47.04	49.03	17.69%	可开放
15890	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	刚家沟台	200	57.00%	46.01	96.54	126.56	113.99	8.66%	可开放

15891	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	河东台11	50	4.38%	37.81	-	-	2.19	-	可开放
15892	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	窑北台	100	77.21%	2.79	58.93	57.25	77.21	14.46%	可开放
15893	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	井沿台	100	56.70%	23.3	50.29	67.28	56.7	6.18%	可开放
15894	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	河东台（中合线）	50	17.10%	31.45	-	-	8.55	-	可开放
15895	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	岳山村三队台	30	28.57%	15.43	7.3	8.86	8.57	8.35%	可开放
15896	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	河西台	50	78.34%	0.83	38.99	43.55	39.17	0.23%	可开放
15897	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	小炉台	100	86.02%	0	73.17	66.43	86.02	8.43%	可开放
15898	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	王隈台	50	6.14%	36.93	4.86	4.5	3.07	-20.52%	可开放
15899	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	13306树地线红旗台	100	1.55%	78.45	-	1.24	1.55	-	可开放
15900	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	13306树地线石卜台	100	73.94%	6.06	-	80.67	73.94	-	可开放
15901	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	北窑台	100	71.47%	8.53	45.38	56.35	71.47	25.50%	可开放
15902	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	后山根8#	200	56.77%	46.46	78.37	94.63	113.54	20.36%	可开放
15903	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	杨东分2#	100	66.95%	13.05	-	45.21	66.95	-	可开放
15904	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	杨西台	100	5.38%	74.62	4.11	4.62	5.38	14.41%	可开放
15905	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	北沟一分	30	29.73%	15.08	11.43	10.17	8.92	-11.66%	可开放
15906	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	鸽子山支7#	50	89.42%	0	44.3	46.9	44.71	0.46%	可开放
15907	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	立新一分15#	100	1.42%	78.58	2.62	1.58	1.42	-26.38%	可开放
15908	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	河南二支1#	100	53.31%	26.69	48.36	46.77	53.31	4.99%	可开放
15909	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	西沟支6#	100	58.18%	21.82	38.66	53.37	58.18	22.67%	可开放
15910	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	13306树地线南沟台	100	2.02%	77.98	-	2.41	2.02	-	可开放

15911	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	敬老院小区箱变变压器	500	2.77%	386.13	1. 17	0. 09	13. 87	244.31%	可开放
15912	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线前卜三台	200	0.31%	159.38	0. 46	0. 62	0. 62	16.10%	可开放
15913	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线狼下一台	100	11.17%	68.83	10. 77	11. 58	11. 17	1.84%	可开放
15914	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线老东台	100	29.31%	50.69	34. 21	34. 08	29. 31	-7.44%	可开放
15915	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线东西队台	200	4.65%	150.71	-	6. 53	9. 29	-	可开放
15916	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线房身之二台	100	15.70%	64.3	13. 7	17. 1	15. 7	7.05%	可开放
15917	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线加油站小区台	200	0.43%	159.15	0. 63	0. 75	0. 85	16.16%	可开放
15918	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线粉房二台	200	11.42%	137.17	27. 29	30. 99	22. 83	-8.54%	可开放
15919	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线粉房一台	100	1.79%	78.21	1. 6	2. 18	1. 79	5.77%	可开放
15920	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭线镇家属2台	200	0.45%	159.11	0. 6	0. 67	0. 89	21.79%	可开放
15921	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭线镇家属4台	200	0.62%	158.77	0. 99	1. 52	1. 23	11.46%	可开放
15922	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线老卜东台	200	11.83%	136.34	16. 7	24. 46	23. 66	19.03%	可开放
15923	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线小三家之一台	100	13.88%	66.12	17. 51	17. 42	13. 88	-10.97%	可开放
15924	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线老卜西台	100	40.50%	39.5	25. 26	30. 7	40. 5	26.62%	可开放
15925	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	益林线北堡之一台	100	1.48%	78.52	0. 62	0. 96	1. 48	54.50%	可开放
15926	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线上头子台	200	9.78%	140.44	1. 1	1. 08	19. 56	321.68%	可开放
15927	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线油房台	200	7.74%	144.52	51. 02	15. 34	15. 48	-44.92%	可开放
15928	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线三家子变台	50	6.12%	36.94	2. 72	2. 96	3. 06	6.07%	可开放
15929	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线政府家属台	400	13.54%	265.84	38. 42	49. 98	54. 16	18.73%	可开放
15930	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	样岭线张卜台	200	15.96%	128.09	31. 49	25. 28	31. 91	0.66%	可开放

15931	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	样岭线后葛电2台区	200	0.52%	158.97	0. 19	0. 23	1. 03	132.83%	可开放
15932	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线王家卜台	100	22.02%	57.98	18. 19	24. 18	22. 02	10.03%	可开放
15933	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线同心一队台	200	3.87%	152.26	-	13. 96	7. 74	-	可开放
15934	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线东街变台	100	26.03%	53.97	21. 5	26. 84	26. 03	10.03%	可开放
15935	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线古石分37#新丰变台	100	19.44%	60.56	16. 09	21. 35	19. 44	9.92%	可开放
15936	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线大甸沟分44#岭沟变台	50	2.22%	38.89	0. 94	0. 74	1. 11	8.67%	可开放
15937	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线岭后变台	100	24.41%	55.59	18. 84	21. 43	24. 41	13.83%	可开放
15938	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	耐火线洼汤分74#台区	200	0.70%	158.6	-	1. 74	1. 4	-	可开放
15939	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线孤家村马店台	100	22.34%	57.66	-	14. 64	22. 34	-	可开放
15940	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	玉园4#箱式变电站变压器	630	0.08%	503.51	-	-	0. 49	-	可开放
15941	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	玉园5#箱式变电站变压器	630	0.05%	503.67	-	-	0. 33	-	可开放
15942	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线松树嘴变台	100	24.11%	55.89	16. 14	22. 88	24. 11	22.22%	可开放
15943	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园4#箱式变电站变压器	315	18.61%	193.39	34. 53	40. 43	58. 61	30.28%	可开放
15944	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线小关卜台	200	0.31%	159.38	-	0. 52	0. 62	-	可开放
15945	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园5#箱式变电站变压器	630	0.07%	503.59	0. 22	0. 25	0. 41	36.52%	可开放
15946	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线大甸沟分54#岭沟2台区	50	1.68%	39.16	0. 68	0. 81	0. 84	11.14%	可开放
15947	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园6#箱式变电站变压器	630	0.06%	503.6	0. 21	0. 23	0. 4	38.01%	可开放
15948	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府6#箱式变电站变压器	500	0.07%	399.64	0. 28	0. 29	0. 36	13.39%	可开放
15949	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳久富食用菌台	100	27.39%	52.61	5. 78	0. 02	27. 39	117.69%	可开放
15950	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线大石卜台	200	9.54%	140.93	20. 77	19. 77	19. 07	-4.18%	可开放

15951	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	双山线北街之一台	100	63.06%	16.94	36.3	57.94	63.06	31.80%	可开放
15952	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线大石卜2台	100	32.32%	47.68	20.72	28.2	32.32	24.89%	可开放
15953	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线赵后台柱上变压器	200	11.95%	136.11	15.41	24.66	23.89	24.51%	可开放
15954	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线老石南沟台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
15955	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	小虎岭线7332	玉产业园区2#箱变变压器	315	0.11%	251.65	-	-	0.35	-	可开放
15956	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	小虎岭线7332	玉产业园区3#箱变变压器	500	0.03%	399.86	-	-	0.14	-	可开放
15957	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园五六期1#箱变变压器	630	1.69%	493.38	-	0.09	10.62	-	可开放
15958	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	四道河村张家沟台区	50	15.84%	32.08	5.9	5.81	7.92	15.86%	可开放
15959	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	新闻台	50	2.38%	38.81	1.91	1.46	1.19	-21.07%	可开放
15960	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园五六期2#箱变变压器	630	3.86%	479.68	-	0.12	24.32	-	可开放
15961	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线石房沟台区	200	8.60%	142.81	19.18	14.01	17.19	-5.33%	可开放
15962	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线李卜李前台	200	0.70%	158.61	-	1.06	1.39	-	可开放
15963	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线马西2台	100	20.85%	59.15	17.44	20.42	20.85	9.34%	可开放
15964	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	样岭线松树嘴台	200	0.46%	159.09	-	0.53	0.91	-	可开放
15965	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线马家沟台	200	0.47%	159.07	-	0.84	0.93	-	可开放
15966	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	苏子沟全眼台	50	55.40%	12.3	18.58	29.48	27.7	22.10%	可开放
15967	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线大东沟台	100	37.94%	42.06	45.09	36.62	37.94	-8.27%	可开放
15968	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线卜东西台	100	2.15%	77.85	-	-	2.15	-	可开放
15969	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭线中心市场台	400	0.12%	319.53	0.43	0.41	0.47	4.55%	可开放
15970	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线马家堡台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放

15971	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线大甸台区	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
15972	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	河沿二台	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
15973	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	孟油坊台	50	15.74%	32.13	7.84	4.86	7.87	0.19%	可开放
15974	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	小何卜台	100	51.41%	28.59	35.02	40.5	51.41	21.16%	可开放
15975	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陈东台	50	16.46%	31.77	6.69	6.69	8.23	10.91%	可开放
15976	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	青后台	50	8.96%	35.52	3.76	3.46	4.48	9.16%	可开放
15977	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	青东台	200	0.33%	159.34	2.41	0.62	0.66	-47.67%	可开放
15978	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	大南沟台	30	26.27%	16.12	6.3	6.12	7.88	11.84%	可开放
15979	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	包卜台	100	0.51%	79.49	1.51	0.52	0.51	-41.88%	可开放
15980	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	包上台	50	93.38%	0	24.55	34.61	46.69	37.91%	可开放
15981	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	下洼（一）台	100	1.71%	78.29	1.99	1.68	1.71	-7.30%	可开放
15982	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	10kV石棉线后卜台	30	33.40%	13.98	5.21	6.21	10.02	38.68%	可开放
15983	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	中街台	50	8.94%	35.53	7.59	11.23	4.47	-23.26%	可开放
15984	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	后街台	30	30.90%	14.73	7.33	7.07	9.27	12.46%	可开放
15985	国网岫岩满族自治县供电公司	铁东66kV变电站	城东线	城东南分20右1#台	400	0.16%	319.35	0.8	0.58	0.65	-9.86%	可开放
15986	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	耐火线31#台	400	14.48%	262.08	42.04	53.11	57.92	17.38%	可开放
15987	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	耐火线35#台	400	12.13%	271.5	41.33	44.45	48.5	8.33%	可开放
15988	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线杨街台区	100	28.01%	51.99	-	-	28.01	-	可开放
15989	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	耐火线40#台	400	0.06%	319.77	16.46	15.04	0.23	-88.18%	可开放
15990	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线麻地台区	100	34.46%	45.54	27.04	30.73	34.46	12.89%	可开放

15991	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线洪海物业台区	400	6.79%	292.83	24. 53	32. 47	27. 17	5.24%	可开放
15992	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线河西队台区	100	26.13%	53.87	25. 52	23. 96	26. 13	1.19%	可开放
15993	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线育才台区	200	32.33%	95.34	43. 8	45. 35	64. 66	21.50%	可开放
15994	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线孙前后台区	200	18.53%	122.95	34. 39	36. 51	37. 05	3.80%	可开放
15995	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线南二台区	400	14.45%	262.21	35. 18	48. 48	57. 79	28.17%	可开放
15996	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线河南台区	100	37.13%	42.87	67. 07	28. 04	37. 13	-25.60%	可开放
15997	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线周家卜台	200	25.85%	108.31	29. 5	46. 94	51. 69	32.37%	可开放
15998	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线沟里台区	200	4.89%	150.23	0. 83	1. 42	9. 77	243.09%	可开放
15999	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线王家卜台区	100	15.33%	64.67	17. 75	17. 4	15. 33	-7.07%	可开放
16000	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线刘家村台区	200	1.44%	157.12	3. 09	3	2. 88	-3.46%	可开放
16001	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线房前台区	200	10.75%	138.51	1. 43	1. 08	21. 49	287.66%	可开放
16002	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线芝麻地台区	100	39.21%	40.79	57. 21	50. 42	39. 21	-17.21%	可开放
16003	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线纪玉顺台区	200	2.29%	155.43	2. 08	2. 25	4. 57	48.23%	可开放
16004	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线核桃沟台区	100	23.98%	56.02	29. 1	37. 02	23. 98	-9.22%	可开放
16005	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线双龙台区	200	0.92%	158.16	1. 64	1. 79	1. 84	5.92%	可开放
16006	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线林上二台	200	0.44%	159.13	1. 27	1. 57	0. 87	-17.23%	可开放
16007	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线周外台区	200	16.65%	126.71	34. 12	39. 72	33. 29	-1.22%	可开放
16008	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线赵后卜台区	200	0.29%	159.42	3. 6	0. 67	0. 58	-59.86%	可开放
16009	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线东街台区	400	20.87%	236.54	61. 8	82. 68	83. 46	16.21%	可开放
16010	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线老卜台区	100	35.80%	44.2	28. 22	34. 46	35. 8	12.63%	可开放

16011	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线北沟台区	200	0.24%	159.52	21.35	5.08	0.48	-85.01%	可开放
16012	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线食用菌台区	200	0.24%	159.52	0.45	0.51	0.48	3.28%	可开放
16013	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线包东台区	100	38.49%	41.51	29.07	29.94	38.49	15.07%	可开放
16014	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线前卜台区	100	28.06%	51.94	23.42	27.13	28.06	9.46%	可开放
16015	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线东沟台区	200	0.63%	158.74	-	-	1.26	-	可开放
16016	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线卜家堡台区	200	1.01%	157.98	3.54	2.71	2.02	-24.46%	可开放
16017	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线敬老院台区	100	44.82%	35.18	40.94	45.44	44.82	4.63%	可开放
16018	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线一队台区	200	0.84%	158.33	2.86	2.62	1.67	-23.59%	可开放
16019	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线杏树台区	200	0.14%	159.72	0.32	0.32	0.28	-6.46%	可开放
16020	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线小文街台区	100	1.08%	78.92	-	-	1.08	-	可开放
16021	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	四道线后东台区	200	1.76%	156.49	3.41	3.31	3.51	1.46%	可开放
16022	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭线衣振东住宅楼台区	200	16.30%	127.41	31.18	32.6	32.59	2.24%	可开放
16023	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线三合台区	200	1.45%	157.11	11.67	3.22	2.89	-50.24%	可开放
16024	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线周卜台区	200	0.90%	158.2	1.21	1.38	1.8	21.97%	可开放
16025	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线闹沟门台	200	0.21%	159.59	1.87	0.33	0.41	-53.18%	可开放
16026	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	四道线三道台区	200	10.38%	139.25	14.68	20.04	20.75	18.89%	可开放
16027	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	四道线张家台区	200	8.61%	142.78	15.44	17.56	17.22	5.61%	可开放
16028	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线东隈台区	100	33.83%	46.17	21.57	34.7	33.83	25.24%	可开放
16029	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线道南台区	200	0.54%	158.93	0.92	1.12	1.07	7.84%	可开放
16030	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线商贸街之三台区	400	12.89%	268.43	58.5	48.12	51.57	-6.11%	可开放

16031	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	团山线东卜台区	100	1.97%	78.03	-	-	1.97	-	可开放
16032	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线蔡隈台区	100	18.14%	61.86	18.48	18.58	18.14	-0.92%	可开放
16033	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线西隈村民组台区	100	5.89%	74.11	6.11	5.29	5.89	-1.82%	可开放
16034	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线丰沟台区	400	0.16%	319.35	0.33	0.27	0.65	40.35%	可开放
16035	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	样岭线洋河街台	200	10.58%	138.85	-	95.41	21.15	-	可开放
16036	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	三间房线大车店台区	100	3.41%	76.59	3.15	3.27	3.41	4.05%	可开放
16037	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线盛家卜台区	200	0.09%	159.83	3	0.99	0.17	-76.20%	可开放
16038	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线黄岭村台区	200	4.07%	151.87	-	-	8.13	-	可开放
16039	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	14304太阳线太阳绒山羊养殖场	100	5.70%	74.3	-	2.25	5.7	-	可开放
16040	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线大为食用菌合作社变台	200	0.15%	159.7	1.31	0.83	0.3	-52.15%	可开放
16041	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	碾盘村宫卜	100	5.45%	74.55	3.98	3.97	5.45	17.02%	可开放
16042	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	徐家沟变台	50	13.42%	33.29	5.36	5.59	6.71	11.89%	可开放
16043	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	吕卜变台	50	9.62%	35.19	3.12	3.13	4.81	24.16%	可开放
16044	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	邵卜变台	50	8.18%	35.91	4.3	3.46	4.09	-2.47%	可开放
16045	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	孙卜变台	50	10.82%	34.59	6.72	5.27	5.41	-10.27%	可开放
16046	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭前变台	50	63.68%	8.16	31.46	39.08	31.84	0.60%	可开放
16047	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线乔隈二台	50	1.70%	39.15	-	-	0.85	-	可开放
16048	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线五队台区	400	2.55%	309.81	-	9.23	10.19	-	可开放
16049	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线前卜2台区	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
16050	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线狸狐台	50	83.82%	0	33.36	46.86	41.91	12.08%	可开放

16051	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	石里台	10	2.40%	7.76	0.24	0.24	0.24	0.00%	可开放
16052	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	二道台	100	44.66%	35.34	48.35	43.26	44.66	-3.89%	可开放
16053	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	头道台	50	46.42%	16.79	35.94	29.18	23.21	-19.64%	可开放
16054	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	锥下台	200	51.11%	57.78	83.77	96.89	102.22	10.46%	可开放
16055	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	正沟台	30	16.33%	19.1	5.42	5.09	4.9	-4.92%	可开放
16056	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	南沟台	30	87.53%	0	27.85	38.57	26.26	-2.90%	可开放
16057	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	黄家村台	200	58.57%	42.87	46.21	78.26	117.13	59.21%	可开放
16058	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	朝上下台	30	17.37%	18.79	3.5	3.79	5.21	22.01%	可开放
16059	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	沟口台	100	43.28%	36.72	31.7	35.99	43.28	16.85%	可开放
16060	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	杨家威台	50	8.24%	35.88	3.96	4.97	4.12	2.00%	可开放
16061	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	李家台	100	98.27%	0	87.1	91.38	98.27	6.22%	可开放
16062	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	太阳沟台	200	57.18%	45.65	72.32	101.57	114.35	25.74%	可开放
16063	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	荒沟村沟口队变台	100	80.44%	0	108.36	79.68	80.44	-13.84%	可开放
16064	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	头道河台	200	60.34%	39.32	82.95	118.61	120.68	20.62%	可开放
16065	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	二道河台	100	50.87%	29.13	38.81	56.48	50.87	14.49%	可开放
16066	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	河东台	100	76.85%	3.15	3.54	3.67	76.85	365.93%	可开放
16067	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭家卜线双泉台	200	40.34%	79.33	-	-	80.67	-	可开放
16068	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	沟里变台	100	65.62%	14.38	56.89	73.94	65.62	7.40%	可开放
16069	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线上河套之二台	100	66.77%	13.23	-	61.27	66.77	-	可开放
16070	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线大砬子台	50	93.54%	0	-	32.3	46.77	-	可开放

16071	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线时卜台	100	78.84%	1.16	-	62. 3	78. 84	-	可开放
16072	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	上卜台(黄旗线)	50	10.78%	34.61	-	-	5. 39	-	可开放
16073	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	何店2台	80	65.95%	11.24	32. 62	47. 63	52. 76	27.18%	可开放
16074	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	卜东台	20	73.10%	1.38	11. 79	15. 89	14. 62	11.36%	可开放
16075	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	市场之一台	315	0.13%	251.58	0. 36	0. 43	0. 42	8.01%	可开放
16076	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	后佟卜台	100	24.71%	55.29	19. 52	23. 17	24. 71	12.51%	可开放
16077	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	前营线一队二台区	100	1.63%	78.37	-	-	1. 63	-	可开放
16078	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	洪卜马场台	50	37.22%	21.39	18. 81	23. 18	18. 61	-0.53%	可开放
16079	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	同心六队台	50	63.64%	8.18	32. 06	32. 5	31. 82	-0.38%	可开放
16080	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	同心五队台	100	70.21%	9.79	50. 52	56. 75	70. 21	17.89%	可开放
16081	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	石老沟台	100	68.16%	11.84	61. 42	55	68. 16	5.34%	可开放
16082	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	东广村台	80	53.76%	20.99	22. 88	29. 19	43. 01	37.11%	可开放
16083	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	佟西台	100	41.67%	38.33	48. 91	55. 02	41. 67	-7.70%	可开放
16084	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	花园六队台	30	38.37%	12.49	8. 76	7. 76	11. 51	14.63%	可开放
16085	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	甸子村甸子小队台	50	9.52%	35.24	3. 83	3. 84	4. 76	11.48%	可开放
16086	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线孙卜台	100	52.46%	27.54	-	43. 26	52. 46	-	可开放
16087	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	于岭东沟台	160	61.46%	29.67	102. 01	57. 99	98. 33	-1.82%	可开放
16088	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	观音沟七队台	50	8.76%	35.62	3. 18	3. 3	4. 38	17.36%	可开放
16089	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	福润家园2#箱变变压器	630	0.03%	503.82	0. 17	0. 18	0. 18	2.90%	可开放
16090	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	同胜国际花园5#箱变变压器	630	3.32%	483.09	0. 12	0. 13	20. 91	1220.04%	可开放

16091	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线石门台区	200	29.11%	101.78	0.82	1.25	58.22	742.61%	可开放
16092	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线七队台区	200	9.22%	141.56	17.12	16.95	18.44	3.78%	可开放
16093	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线太平岭台区	100	22.16%	57.84	20.74	23.09	22.16	3.37%	可开放
16094	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线河西卜台区	400	4.06%	303.77	14.47	16.09	16.23	5.91%	可开放
16095	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线水獭台区	400	10.04%	279.83	22.89	1.25	40.17	32.47%	可开放
16096	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线小二道河台区	100	16.72%	63.28	28	21.24	16.72	-22.72%	可开放
16097	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线五六队台区	200	9.97%	140.06	18.6	20.57	19.94	3.54%	可开放
16098	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线南沟台区	100	24.05%	55.95	24.98	22.86	24.05	-1.88%	可开放
16099	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线唐隈二队台区	400	8.77%	284.91	34.91	34.16	35.09	0.26%	可开放
16100	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线大映沟台区	100	49.84%	30.16	20.56	40.88	49.84	55.70%	可开放
16101	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线龙东台区	400	7.84%	288.64	30.78	34.29	31.36	0.94%	可开放
16102	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线南沟二台区	100	21.43%	58.57	19.97	24.01	21.43	3.59%	可开放
16103	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线道岔台区	100	31.13%	48.87	26.93	25.96	31.13	7.52%	可开放
16104	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线刘卜台区	200	0.97%	158.06	2.43	2.34	1.94	-10.65%	可开放
16105	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线仓木台区	200	0.17%	159.67	0.18	0.18	0.33	35.40%	可开放
16106	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线上甸台区	100	14.64%	65.36	17.61	16.66	14.64	-8.82%	可开放
16107	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线费卜一台区	200	0.94%	158.13	1.85	1.64	1.87	0.54%	可开放
16108	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线二队台区	200	2.81%	154.39	13.26	5.05	5.61	-34.96%	可开放
16109	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线二队台区	200	14.04%	131.93	23.67	26.52	28.07	8.90%	可开放
16110	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线西甸子台区	100	2.83%	77.17	2.4	2.15	2.83	8.59%	可开放

16111	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	树地线巴沟台区	400	0.34%	318.64	0.95	1.17	1.36	19.65%	可开放
16112	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线范家卜台区	200	10.29%	139.43	1.14	1.17	20.57	324.78%	可开放
16113	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线立志台区	100	1.89%	78.11	1.44	0.72	1.89	14.56%	可开放
16114	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线沟上队台区	200	14.74%	130.53	24.66	26.25	29.47	9.32%	可开放
16115	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线头道台区	200	10.71%	138.58	1.02	1.09	21.42	358.26%	可开放
16116	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线马门台区	200	0.12%	159.77	1.7	0.23	0.23	-63.22%	可开放
16117	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线沟里分上粉房台区	200	10.05%	139.91	-	1.02	20.09	-	可开放
16118	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线河南台区	200	3.04%	153.93	15.34	3.1	6.07	-37.10%	可开放
16119	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线农场猪场二台区	200	0.57%	158.86	0.76	0.98	1.14	22.47%	可开放
16120	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线薛家卜台区	400	3.32%	306.71	16.15	14.52	13.29	-9.29%	可开放
16121	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线南沟里台区	200	5.89%	148.22	7.98	10.69	11.78	21.50%	可开放
16122	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线小荒台区	100	19.79%	60.21	14.1	20.03	19.79	18.47%	可开放
16123	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	本山线浩农食用菌台区	200	0.98%	158.05	1.98	2.79	1.95	-0.76%	可开放
16124	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线老爷庙台区	200	5.63%	148.75	43.55	44.49	11.25	-49.17%	可开放
16125	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线南沟门台区	200	3.28%	153.44	10.61	6.39	6.56	-21.37%	可开放
16126	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线小卜台区	200	0.17%	159.67	0.28	0.33	0.33	8.56%	可开放
16127	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线张家台区	100	37.38%	42.62	22.29	22.95	37.38	29.50%	可开放
16128	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线兴下台区	100	29.40%	50.6	29.77	27.71	29.4	-0.62%	可开放
16129	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜线佛西台区	200	9.92%	140.16	1.1	1.16	19.84	324.69%	可开放
16130	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府7#箱式变电站变压器	500	4.81%	375.94	0.17	0.16	24.06	1089.66%	可开放

16131	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	玉岱湾1#箱式变电站变压器	500	0.03%	399.86	0.15	0.13	0.14	-3.39%	可开放
16132	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	玉岱湾2#箱式变电站变压器	500	0.03%	399.85	25.76	24.92	0.15	-92.37%	可开放
16133	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	玉岱湾3#箱式变电站变压器	500	5.16%	374.19	26.06	25.68	25.81	-0.48%	可开放
16134	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	玉岱湾4#箱式变电站变压器	500	5.53%	372.34	23.02	20.83	27.66	9.62%	可开放
16135	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	玉岱湾5#箱式变电站变压器	400	0.02%	319.92	7.26	0.08	0.08	-89.50%	可开放
16136	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	河东线姜卜分25#台	100	51.32%	28.68	-	48.45	51.32	-	可开放
16137	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	玉岱湾一期9#箱变变压器	315	7.55%	228.21	-	0.16	23.79	-	可开放
16138	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	双山线李卜二台	200	15.67%	128.66	-	30.21	31.34	-	可开放
16139	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	双山线双山台	200	0.16%	159.69	-	0.27	0.31	-	可开放
16140	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线大院台	200	3.51%	152.98	-	7.98	7.02	-	可开放
16141	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	玉岱湾一期10#箱变变压器	315	6.81%	230.55	-	0.15	21.45	-	可开放
16142	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	四道线中队台区	200	23.80%	112.41	-	48.8	47.59	-	可开放
16143	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线政府一队台区	400	4.22%	303.12	-	0.16	16.88	-	可开放
16144	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线屈卜台	200	8.45%	143.11	-	12.41	16.89	-	可开放
16145	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线姜卜分姜卜台	50	6.48%	36.76	26.17	34.78	3.24	-64.81%	可开放
16146	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线高文伟台	400	0.72%	317.12	-	2.16	2.88	-	可开放
16147	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线大岭沟台	50	13.14%	33.43	4.89	4.08	6.57	15.91%	可开放
16148	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线董场台	50	51.50%	14.25	28.14	24.71	25.75	-4.34%	可开放
16149	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线胡家沟台	100	16.27%	63.73	13.86	11.86	16.27	8.35%	可开放
16150	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平曲卜台	50	2.62%	38.69	8.29	1.93	1.31	-60.25%	可开放

16151	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池赵卜台	50	18.84%	30.58	10.22	12.68	9.42	-3.99%	可开放
16152	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	双山线北街台	400	0.10%	319.61	18.97	0.32	0.39	-85.66%	可开放
16153	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线五道岔台	100	41.37%	38.63	37.88	38.12	41.37	4.51%	可开放
16154	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线大岭沟上台	100	0.27%	79.73	-	-	0.27	-	可开放
16155	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园五六期3#箱变 变压器	630	0.03%	503.81	0.1	0.11	0.19	37.84%	可开放
16156	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园五六期4#变压器	630	0.03%	503.78	-	0.11	0.22	-	可开放
16157	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园五六期5#变压器	630	2.87%	485.89	-	0.09	18.11	-	可开放
16158	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线壕东台区	100	4.44%	75.56	3.44	3.36	4.44	13.61%	可开放
16159	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线梁店台区	200	1.28%	157.44	1.51	1.7	2.56	30.21%	可开放
16160	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线西岔台区	100	19.92%	60.08	23.84	19.78	19.92	-8.59%	可开放
16161	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	双山线大沟台	200	24.14%	111.73	34.7	48.99	48.27	17.94%	可开放
16162	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线大川台区	100	43.18%	36.82	22.77	38.09	43.18	37.71%	可开放
16163	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线二道台区	100	28.36%	51.64	21.17	28.66	28.36	15.74%	可开放
16164	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线前街支台	200	1.24%	157.52	2.13	2.25	2.48	7.90%	可开放
16165	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线北沟里台	200	0.93%	158.15	8.02	1.98	1.85	-51.97%	可开放
16166	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线甸子队台	100	5.48%	74.52	3.17	4.08	5.48	31.48%	可开放
16167	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线鲍岭台	400	3.58%	305.68	0.89	0.11	14.32	301.12%	可开放
16168	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线二队台	200	0.50%	159.01	0.52	0.95	0.99	37.98%	可开放
16169	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线东果川之二台	100	36.68%	43.32	23.2	33.1	36.68	25.74%	可开放
16170	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线塔沟台	100	46.15%	33.85	46.01	43.41	46.15	0.15%	可开放

16171	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线南沟台区	100	2.24%	77.76	21.83	1.51	2.24	-67.97%	可开放
16172	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线河南一组台	100	50.66%	29.34	47.13	34.27	50.66	3.68%	可开放
16173	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线胡卜一台	100	96.42%	0	86.25	99.58	96.42	5.73%	可开放
16174	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线刘卜台	100	4.73%	75.27	4.24	4.62	4.73	5.62%	可开放
16175	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线龙后台区	400	1.21%	315.17	21.97	4.18	4.83	-53.11%	可开放
16176	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线前山台区	400	0.44%	318.23	21.61	19.84	1.77	-71.38%	可开放
16177	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线西山台	200	1.09%	157.82	1.94	2.03	2.18	6.01%	可开放
16178	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线七队二台	200	1.43%	157.15	1.9	2.76	2.85	22.47%	可开放
16179	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线大赵沟台	200	0.29%	159.42	0.69	0.6	0.58	-8.32%	可开放
16180	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线五队台	100	1.60%	78.4	3.31	1.62	1.6	-30.47%	可开放
16181	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线洼岭台区	100	2.50%	77.5	2.71	2.9	2.5	-3.95%	可开放
16182	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线李百秋台	200	0.65%	158.7	1.47	1.63	1.3	-5.96%	可开放
16183	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线马东台区	100	81.42%	0	34.27	62.59	81.42	54.14%	可开放
16184	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线岔路台	200	13.53%	132.95	28.76	24.18	27.05	-3.02%	可开放
16185	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线红岭沟里台区	100	32.17%	47.83	24.73	32.48	32.17	14.05%	可开放
16186	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	四道线四下台区	100	26.42%	53.58	23.49	24.05	26.42	6.05%	可开放
16187	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线茧场台	200	1.00%	158	1.52	1.91	2	14.71%	可开放
16188	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	大寺沟线	大寺沟线山咀台区	400	7.28%	290.89	28.8	29.36	29.11	0.54%	可开放
16189	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	大寺沟线	大寺沟线王家卜台区	100	33.57%	46.43	20.34	26.17	33.57	28.47%	可开放
16190	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线张卜台	100	43.02%	36.98	36.77	47.09	43.02	8.17%	可开放

16191	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线山城台	100	1.49%	78.51	18.75	16.54	1.49	-71.81%	可开放
16192	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线孟卜台区	200	0.28%	159.44	1.44	1.56	0.56	-37.64%	可开放
16193	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线庙下台	200	13.05%	133.91	22.16	26.93	26.09	8.51%	可开放
16194	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线前卜台区	200	0.20%	159.61	2.6	0.52	0.39	-61.27%	可开放
16195	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	前营线胡卜村九队台	100	1.31%	78.69	5.39	1.31	1.31	-50.70%	可开放
16196	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼线小西沟队台区	200	0.51%	158.99	1.15	1.29	1.01	-6.28%	可开放
16197	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线东洋沟台区	200	0.75%	158.5	0.67	1.21	1.5	49.63%	可开放
16198	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线河北台区	100	30.57%	49.43	23.66	26.12	30.57	13.67%	可开放
16199	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线一组台区	200	1.11%	157.78	1.4	1.31	2.22	25.93%	可开放
16200	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线陈卜台	50	8.50%	35.75	-	3.82	4.25	-	可开放
16201	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线星星石三队台	50	3.96%	38.02	-	3.73	1.98	-	可开放
16202	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线西街台	80	99.48%	0	-	80.8	79.58	-	可开放
16203	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	河北台111	50	10.14%	34.93	-	-	5.07	-	可开放
16204	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	关卜台	100	59.53%	20.47	42.2	50.69	59.53	18.77%	可开放
16205	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	张家隈台	20	41.40%	7.72	7.1	7.02	8.28	7.99%	可开放
16206	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	6308茧场岭线大坎台	50	68.66%	5.67	-	32.21	34.33	-	可开放
16207	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	同江峪线	三道河台	50	13.96%	33.02	7.16	6.27	6.98	-1.26%	可开放
16208	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	同江峪线	小坎台	100	49.70%	30.3	67.13	43.88	49.7	-13.96%	可开放
16209	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	同江峪线	大洋台	30	28.07%	15.58	8.43	9.18	8.42	-0.06%	可开放
16210	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	同江峪线	谷卜台	50	5.04%	37.48	2.86	2.8	2.52	-6.13%	可开放

16211	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	邵卜台	50	13.78%	33.11	5.01	5.91	6.89	17.27%	可开放
16212	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	徐大院台	50	10.32%	34.84	4.36	4.41	5.16	8.79%	可开放
16213	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	张卜二台	30	27.50%	15.75	7.74	6.69	8.25	3.24%	可开放
16214	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平张卜台	50	16.68%	31.66	7.79	7.62	8.34	3.47%	可开放
16215	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	国宝2#变压器	630	0.05%	503.69	44.17	29.3	0.31	-91.62%	可开放
16216	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线小柏卜台	100	32.90%	47.1	25.4	23.69	32.9	13.81%	可开放
16217	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线小岭台	400	0.38%	318.48	11.53	1.69	1.52	-63.69%	可开放
16218	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线小高卜台	100	27.00%	53	23.87	25.81	27	6.35%	可开放
16219	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线姜卜台	200	0.92%	158.16	1.22	1.27	1.84	22.81%	可开放
16220	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线碾子沟台	100	38.78%	41.22	33.91	41.68	38.78	6.94%	可开放
16221	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线孙卜二台	100	32.45%	47.55	27.78	32.98	32.45	8.08%	可开放
16222	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线九队台	100	33.79%	46.21	25.6	30.56	33.79	14.89%	可开放
16223	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线三间房台	200	0.78%	158.45	1.72	1.49	1.55	-5.07%	可开放
16224	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线王屯台	100	25.52%	54.48	19.62	17.24	25.52	14.05%	可开放
16225	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线谢卜台	200	0.27%	159.47	129.45	1.83	0.53	-93.60%	可开放
16226	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	团山线三家子台	100	23.91%	56.09	21.14	38.86	23.91	6.35%	可开放
16227	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	团山线上卜台	100	38.55%	41.45	20.71	34.77	38.55	36.43%	可开放
16228	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线虎洞二台	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
16229	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线天龙寺台	400	0.06%	319.76	0.94	0.81	0.24	-49.47%	可开放
16230	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线旧岭台	100	62.93%	17.07	30.81	50.42	62.93	42.92%	可开放

16231	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	氧气厂线	乡置台	200	1.47%	157.07	-	-	2.93	-	可开放
16232	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	团山线隈子台	100	39.61%	40.39	27.89	36.47	39.61	19.17%	可开放
16233	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线王卜台	200	16.90%	126.2	33.71	34.41	33.8	0.13%	可开放
16234	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线刘卜二台	400	0.14%	319.45	42.45	14.72	0.55	-88.62%	可开放
16235	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线河西沿台区	100	35.00%	45	25.47	25.5	35	17.22%	可开放
16236	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线青后台区	100	28.25%	51.75	26.94	42.07	28.25	2.40%	可开放
16237	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线黄花甸村村北台区	400	13.19%	267.23	-	-	52.77	-	可开放
16238	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	西沟台桑皮峪线	100	50.71%	29.29	-	-	50.71	-	可开放
16239	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线付家台	200	1.12%	157.77	-	1.92	2.23	-	可开放
16240	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线石场台	200	4.59%	150.83	-	-	9.17	-	可开放
16241	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	兰家东山台	50	58.56%	10.72	19.3	24.43	29.28	23.17%	可开放
16242	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	马卜线马电台（蔡卜）	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
16243	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	葛卜分于卜台区	50	7.88%	36.06	5.78	5.39	3.94	-17.44%	可开放
16244	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜村张卜台区	50	14.26%	32.87	5.53	6.08	7.13	13.55%	可开放
16245	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	东于台区	80	4.13%	60.7	4.39	3.36	3.3	-13.30%	可开放
16246	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	上川台区	30	36.03%	13.19	8.5	9.52	10.81	12.77%	可开放
16247	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线凤兴卜一台	100	51.75%	28.25	-	40.99	51.75	-	可开放
16248	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线隈子台区	20	38.30%	8.34	-	-	7.66	-	可开放
16249	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	恒河台区	30	28.63%	15.41	9.76	7.31	8.59	-6.19%	可开放
16250	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线金马台	50	8.62%	35.69	-	48.75	4.31	-	可开放

16251	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	团山达岭台	50	9.76%	35.12	3. 19	3. 92	4. 88	23.68%	可开放
16252	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	王卜台（团山线）	30	25.63%	16.31	-	-	7. 69	-	可开放
16253	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	东卜台	50	11.18%	34.41	41. 06	42. 23	5. 59	-63.10%	可开放
16254	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	付卜村台区	50	8.26%	35.87	5. 58	5. 56	4. 13	-13.97%	可开放
16255	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	北沟台	50	77.36%	1.32	27. 03	30. 14	38. 68	19.62%	可开放
16256	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	西付台区	20	64.15%	3.17	5. 94	13. 72	12. 83	46.97%	可开放
16257	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	高卜台	30	21.87%	17.44	5. 96	6. 67	6. 56	4.91%	可开放
16258	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	小王屯台	30	20.47%	17.86	6. 83	6. 76	6. 14	-5.19%	可开放
16259	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	夹上台	50	62.72%	8.64	30. 43	37. 67	31. 36	1.52%	可开放
16260	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线永乐养殖场台	100	2.03%	77.97	-	-	2. 03	-	可开放
16261	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线尖山台区	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
16262	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线洪益养殖场台	100	1.05%	78.95	-	0. 9	1. 05	-	可开放
16263	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线东山种植小区台	100	0.27%	79.73	-	0. 31	0. 27	-	可开放
16264	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线龙东台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
16265	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线石咀沟二台	100	27.80%	52.2	23. 39	27. 11	27. 8	9.02%	可开放
16266	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线石咀沟台	100	29.77%	50.23	31. 04	22. 31	29. 77	-2.07%	可开放
16267	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线大房身一队台	400	11.75%	273	43. 62	43. 52	47	3.80%	可开放
16268	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	同江峪线	五道台	50	10.90%	34.55	4. 83	4. 85	5. 45	6.22%	可开放
16269	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	石湖沟台	50	7.10%	36.45	3. 5	3. 39	3. 55	0.71%	可开放
16270	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	李卜隈子台	50	8.92%	35.54	3. 14	3. 82	4. 46	19.18%	可开放

16271	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	李卜张卜台	50	7.98%	36.01	2.94	2.88	3.99	16.50%	可开放
16272	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平岭台	50	5.82%	37.09	6.91	3.29	2.91	-35.11%	可开放
16273	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	坎子时卜台	50	13.90%	33.05	6.37	6.84	6.95	4.45%	可开放
16274	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	坎子南岭台	20	41.45%	7.71	7.6	7.85	8.29	4.44%	可开放
16275	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	新华下沈台	50	7.86%	36.07	5.43	4.25	3.93	-14.93%	可开放
16276	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	洼塘周卜台	50	4.60%	37.7	2.29	2.2	2.3	0.22%	可开放
16277	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	坎子付卜台	50	9.06%	35.47	44.5	4.14	4.53	-68.09%	可开放
16278	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	洼塘双庙台	50	9.58%	35.21	4.1	3.47	4.79	8.09%	可开放
16279	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	坎子坎东台	50	11.68%	34.16	5.49	5.23	5.84	3.14%	可开放
16280	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	河东苗圃台	100	2.28%	77.72	2.86	3.15	2.28	-10.71%	可开放
16281	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	同心村一队2#台	100	78.46%	1.54	57.05	75.96	78.46	17.27%	可开放
16282	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	何卜	50	7.26%	36.37	3.08	2.85	3.63	8.56%	可开放
16283	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线锥上台	50	0.00%	50	-	-	-	-	可开放
16284	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤北	100	3.56%	76.44	2.8	3.31	3.56	12.76%	可开放
16285	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	贾卜台	50	6.36%	36.82	3.96	3.85	3.18	-10.39%	可开放
16286	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	大西山台	100	3.83%	76.17	4.93	4.27	3.83	-11.86%	可开放
16287	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	小西山台	30	20.73%	17.78	4.1	4.44	6.22	23.17%	可开放
16288	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	丰富河西台	100	39.38%	40.62	38.29	23.59	39.38	1.41%	可开放
16289	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	弯沟台	50	13.88%	33.06	471.42	6.98	6.94	-87.87%	可开放
16290	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	张卜台	50	12.34%	33.83	9.23	5.12	6.17	-18.24%	可开放

16291	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	嶺秀2#变压器	400	10.93%	276.3	51.56	44	43.7	-7.94%	可开放
16292	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	大荒支18#大荒台	100	60.30%	19.7	55.78	65.82	60.3	3.97%	可开放
16293	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	小荒分支02#小荒台	100	77.46%	2.54	75.85	68.32	77.46	1.06%	可开放
16294	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华庭2#变压器	800	3.24%	614.12	27.65	1363.22	25.88	-3.25%	可开放
16295	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	翡翠明珠3#变压器	500	5.82%	370.9	20.8	38.55	29.1	18.28%	可开放
16296	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	熙和苑箱变	200	0.40%	159.21	39.17	33.71	0.79	-85.80%	可开放
16297	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	小荒沟台	50	6.66%	36.67	54.85	65.53	3.33	-75.36%	可开放
16298	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	皮巴沟台	100	16.75%	63.25	16.87	18.22	16.75	-0.36%	可开放
16299	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	曲塘坊台	30	17.33%	18.8	5.2	5.17	5.2	0.00%	可开放
16300	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	河东变台	50	10.12%	34.94	2.9	3.79	5.06	32.09%	可开放
16301	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	围子台	50	14.28%	32.86	6.29	7.6	7.14	6.54%	可开放
16302	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	刘卜台夹道线	200	51.95%	56.1	-	-	103.9	-	可开放
16303	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	李卜台夹道线	30	33.23%	14.03	-	-	9.97	-	可开放
16304	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	砬咀台	100	72.46%	7.54	7.99	7.17	72.46	201.15%	可开放
16305	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	王家卜台（土门线）	100	35.69%	44.31	-	-	35.69	-	可开放
16306	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	窝棚线半拉岭二台	200	0.56%	158.89	-	0.94	1.11	-	可开放
16307	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线安岭台区	200	0.56%	158.89	-	-	1.11	-	可开放
16308	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线付卜八队台区	400	4.63%	301.5	-	-	18.5	-	可开放
16309	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线洪卜三队台区	400	0.25%	318.99	-	-	1.01	-	可开放
16310	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线荒地卜台	400	0.08%	319.69	-	0.17	0.31	-	可开放

16311	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线付卜十队台区	200	11.40%	137.2	-	-	22.8	-	可开放
16312	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	小虎岭线巴卜六队台	200	1.56%	156.88	-	-	3.12	-	可开放
16313	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	小虎岭线卜子台区	200	12.88%	134.25	-	-	25.75	-	可开放
16314	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	小虎岭线长哨2台区	200	5.55%	148.9	-	-	11.1	-	可开放
16315	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线双泉六队台区	100	17.54%	62.46	-	-	17.54	-	可开放
16316	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线大房子台	100	1.69%	78.31	-	1.57	1.69	-	可开放
16317	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线生铁二台	100	0.83%	79.17	0.59	-	0.83	18.61%	可开放
16318	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线鸿瑞台	100	36.21%	43.79	35.71	40.77	36.21	0.70%	可开放
16319	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线榛子园二台	200	0.39%	159.22	0	0	0.78	-	可开放
16320	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线政府台	400	0.21%	319.17	0.6	-	0.83	17.62%	可开放
16321	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	甸子村砬子沟台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
16322	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线利盈台	100	1.63%	78.37	1.22	1.2	1.63	15.59%	可开放
16323	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	包上支8号右2台	100	0.84%	79.16	1.32	0.73	0.84	-20.23%	可开放
16324	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	中学分1号左1台	50	13.00%	33.5	6.54	6.42	6.5	-0.31%	可开放
16325	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	道北台	100	80.28%	0	34.14	67.77	80.28	53.35%	可开放
16326	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	坎下台龙门线	200	2.97%	154.06	-	-	5.94	-	可开放
16327	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	小虎岭北沟台台区	50	0.00%	50	-	-	-	-	可开放
16328	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	14304太阳线庞卜台	100	54.61%	25.39	-	36.85	54.61	-	可开放
16329	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线上何卜台	100	53.81%	26.19	18.28	47.53	53.81	71.57%	可开放
16330	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线绿益台	200	0.42%	159.16	0	1.14	0.84	-	可开放

16331	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线升福台	100	0.00%	80	0	0	0	-	可开放
16332	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼线兴旺台	100	21.17%	58.83	17.52	20.63	21.17	9.92%	可开放
16333	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线东柳台	100	0.00%	80	0.47	0	0	-100.00%	可开放
16334	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线葛卜农设台	100	0.88%	79.12	0.62	0.92	0.88	19.14%	可开放
16335	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线龙利台	200	0.67%	158.66	0.58	1.13	1.34	52.00%	可开放
16336	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	荒沟台	200	56.93%	46.14	91	87.12	113.86	11.86%	可开放
16337	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	王店台	100	1.49%	78.51	230.31	2.52	1.49	-91.96%	可开放
16338	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	叶枫藤菇小区台区	80	2.84%	61.73	3.18	2.4	2.27	-15.51%	可开放
16339	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	四队之二台	50	6.70%	36.65	2.93	11.26	3.35	6.93%	可开放
16340	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	三队台	50	12.06%	33.97	7.16	5.3	6.03	-8.23%	可开放
16341	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	三队之二台	30	31.50%	14.55	7.91	7.52	9.45	9.30%	可开放
16342	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	一队台	50	1.48%	39.26	3.93	3.78	0.74	-56.61%	可开放
16343	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线马下二台区	50	60.56%	9.72	29.3	48.32	30.28	1.66%	可开放
16344	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线下粉房台	100	75.94%	4.06	70.97	69.75	75.94	3.44%	可开放
16345	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	兴隆分社员一台	200	0.39%	159.23	0.7	0.77	0.77	4.88%	可开放
16346	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	小下台	200	54.16%	51.69	110.47	114.91	108.31	-0.98%	可开放
16347	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线四队台	100	96.58%	0	-	81.05	96.58	-	可开放
16348	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线于卜台	100	38.28%	41.72	-	44.58	38.28	-	可开放
16349	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	曹卜台	100	81.96%	0	54.88	77.27	81.96	22.21%	可开放
16350	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	江卜台（三道河）	100	42.05%	37.95	31.4	35.27	42.05	15.72%	可开放

16351	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线二道沟台	50	47.74%	16.13	-	24.33	23.87	-	可开放
16352	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线四道沟台	50	93.44%	0	-	43.96	46.72	-	可开放
16353	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	石桥台	160	1.31%	125.9	4.44	2.32	2.1	-31.23%	可开放
16354	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线北甸台	50	7.64%	36.18	-	3.32	3.82	-	可开放
16355	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线砬子沟台	50	81.74%	0	-	39.83	40.87	-	可开放
16356	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线贾卜大院台	100	25.67%	54.33	17.43	22.97	25.67	21.36%	可开放
16357	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	燕窝线柳发志台	200	0.06%	159.88	-	-	0.12	-	可开放
16358	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	下河东台	30	39.67%	12.1	8.99	9.88	11.9	15.05%	可开放
16359	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	小闹变台	50	10.24%	34.88	4.03	4.38	5.12	12.72%	可开放
16360	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	赫卜变台(马阳线)	100	54.99%	25.01	-	-	54.99	-	可开放
16361	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	横道变台	100	45.10%	34.9	22.49	25.01	45.1	41.61%	可开放
16362	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	石灰窑变台	100	50.86%	29.14	25.49	35.87	50.86	41.25%	可开放
16363	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	北台变台	30	20.40%	17.88	6.52	5.96	6.12	-3.12%	可开放
16364	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	大寺沟线	大寺沟线后岭台区	100	85.10%	0	-	-	85.1	-	可开放
16365	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉三队之一	100	51.87%	28.13	50.04	41.6	51.87	1.81%	可开放
16366	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	沈飞颐华天府4#箱变变压器	500	10.74%	346.3	58.62	58.23	53.7	-4.29%	可开放
16367	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	新立北之一台	100	2.74%	77.26	2.02	2.31	2.74	16.47%	可开放
16368	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	中心线阜昌北分7#(西)	200	41.28%	77.44	67.39	81.66	82.56	10.68%	可开放
16369	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	何家沟上台	100	56.83%	23.17	48.99	87.21	56.83	7.70%	可开放
16370	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	前佟卜台	100	22.32%	57.68	16.84	23.29	22.32	15.13%	可开放

16371	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线孙家卜台区	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
16372	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线冷卜台区	200	0.18%	159.65	0.29	0.3	0.35	9.86%	可开放
16373	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线李卜台区	100	18.49%	61.51	11.3	23.36	18.49	27.92%	可开放
16374	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线秦家台	200	0.09%	159.83	-	-	0.17	-	可开放
16375	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线荒沟里台	200	0.08%	159.85	-	-	0.15	-	可开放
16376	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线孙西台	200	0.11%	159.78	-	-	0.22	-	可开放
16377	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	大河南线河南西沟台	100	0.92%	79.08	-	-	0.92	-	可开放
16378	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线龙后二台	50	0.00%	50	-	-	-	-	可开放
16379	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	庙下台	80	91.13%	0	66.03	75.22	72.9	5.07%	可开放
16380	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	房木沟台	50	6.28%	36.86	3.17	2.61	3.14	-0.47%	可开放
16381	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	14304太阳线沙包地台	80	4.68%	60.26	-	2.59	3.74	-	可开放
16382	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线李家台	200	0.10%	159.81	-	-	0.19	-	可开放
16383	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线旗杆底台	200	3.92%	152.17	0.2	0.15	7.83	525.70%	可开放
16384	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	刘家沟分15#刘下台	50	5.04%	37.48	4.65	5.31	2.52	-26.38%	可开放
16385	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	房身分3#房身台	100	20.54%	59.46	21.51	18.5	20.54	-2.28%	可开放
16386	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	5310渭哨线虎洞台	50	63.18%	8.41	-	31.24	31.59	-	可开放
16387	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	5310渭哨线黄岭台	30	17.03%	18.89	-	6.49	5.11	-	可开放
16388	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	小赵沟台	10	76.70%	0.33	7	7.52	7.67	4.68%	可开放
16389	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	王家街2台	50	3.24%	38.38	4.32	4.49	1.62	-38.76%	可开放
16390	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	松树一二队台	100	55.86%	24.14	54.75	45.18	55.86	1.01%	可开放

16391	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	小虎岭分四队台	30	24.33%	16.7	7. 12	9. 44	7. 3	1.26%	可开放
16392	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	小虎岭分三队支台	100	15.55%	64.45	13. 87	14. 96	15. 55	5.88%	可开放
16393	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	桥下台	100	39.35%	40.65	32. 3	38. 1	39. 35	10.38%	可开放
16394	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	石板台	100	52.87%	27.13	77. 35	77. 89	52. 87	-17.32%	可开放
16395	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	河南台(许家线)	100	58.86%	21.14	-	-	58. 86	-	可开放
16396	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	洪刚小区台	50	0.12%	39.94	-	8. 39	0. 06	-	可开放
16397	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	洪卜种植小区台	100	74.50%	5.5	48. 05	89. 9	74. 5	24.52%	可开放
16398	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	泉眼台	50	11.98%	34.01	5. 41	5. 44	5. 99	5.22%	可开放
16399	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	技校分22#台	200	0.47%	159.07	-	20. 53	0. 93	-	可开放
16400	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	南山二台	30	27.50%	15.75	9. 41	7. 27	8. 25	-6.37%	可开放
16401	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	白沙河台	50	4.00%	38	34. 11	31. 47	2	-75.79%	可开放
16402	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	包家卜台	50	12.68%	33.66	4. 71	5. 95	6. 34	16.02%	可开放
16403	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	10312三间房线西队台	50	6.70%	36.65	-	3. 65	3. 35	-	可开放
16404	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	亿羽孵化厂台	80	34.98%	36.02	64. 61	72. 87	27. 98	-34.19%	可开放
16405	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	曹恩来设施农业台	80	4.16%	60.67	52. 41	3. 29	3. 33	-74.79%	可开放
16406	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	马西台	50	9.14%	35.43	4. 86	6. 66	4. 57	-3.03%	可开放
16407	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	16304四道线七队台	50	62.06%	8.97	-	30. 72	31. 03	-	可开放
16408	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	于岭团结台	50	12.12%	33.94	9. 34	5. 53	6. 06	-19.45%	可开放
16409	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	于岭庙沟台	100	2.12%	77.88	1. 89	1. 87	2. 12	5.91%	可开放
16410	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	于岭村东卜前队台	50	15.24%	32.38	6. 18	8. 96	7. 62	11.04%	可开放

16411	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线前山二台	200	0.00%	160	-	-	0	-	可开放
16412	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	贤仕名府一期3#箱变变压器	630	0.02%	503.88	0.08	0.11	0.12	22.47%	可开放
16413	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线双泉三队台区	400	0.26%	318.97	-	-	1.03	-	可开放
16414	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线洪卜四队台区	200	0.53%	158.95	-	-	1.05	-	可开放
16415	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线双泉一队(1)台区	400	0.18%	319.29	-	-	0.71	-	可开放
16416	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线洪卜五队台区	200	30.60%	98.81	-	-	61.19	-	可开放
16417	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线双泉四队台区	400	0.16%	319.38	-	-	0.62	-	可开放
16418	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线洪卜一队一台区	200	0.41%	159.19	-	-	0.81	-	可开放
16419	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	岫岩满族自治县韭菜乡荣锐养殖场	100	3.18%	76.82	3.17	3.41	3.18	0.16%	可开放
16420	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	源隆设施农业之二	50	3.66%	38.17	0.71	0.73	1.83	60.54%	可开放
16421	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	岫玉一线45#柱上变压器	100	1.99%	78.01	-	-	1.99	-	可开放
16422	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	贤仕名府一期1#箱变变压器	500	0.02%	399.89	0.04	0.06	0.11	65.83%	可开放
16423	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	贤仕名府一期2#箱变变压器	500	0.02%	399.89	2.29	0.14	0.11	-78.08%	可开放
16424	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	贤仕名府一期5#箱变变压器	500	0.02%	399.9	0.04	0.08	0.1	58.11%	可开放
16425	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	融德君澜小区1#箱变变压器	630	0.01%	503.95	-	-	0.05	-	可开放
16426	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	融德君澜小区2#箱变变压器	630	0.01%	503.96	-	-	0.04	-	可开放
16427	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线黄土坎台	100	20.90%	59.1	17.69	17.18	20.9	8.69%	可开放
16428	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线砬沟台	200	0.30%	159.4	0.35	0.32	0.6	30.93%	可开放
16429	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	窝棚线半拉岭一台	400	0.05%	319.81	12.77	12.56	0.19	-87.80%	可开放
16430	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	蓝旗5#箱变变压器	315	0.07%	251.78	-	0.3	0.22	-	可开放

16431	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	老爷庙村光伏发电	100	0.00%	80	-	-	0	-	可开放
16432	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳村光伏发电	100	0.00%	80	-	-	0	-	可开放
16433	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	蓝旗6#箱变变压器	400	4.25%	303.01	0.11	0.19	16.99	1142.80%	可开放
16434	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉山村光伏发电	100	0.00%	80	-	-	0	-	可开放
16435	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	茧厂南台	50	15.82%	32.09	-	-	7.91	-	可开放
16436	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	横道南台	50	6.92%	36.54	2.71	4.54	3.46	12.99%	可开放
16437	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	亿羽养殖场	100	0.00%	80	-	0	0	-	可开放
16438	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	西沟里二台	30	12.43%	20.27	4.62	3.61	3.73	-10.15%	可开放
16439	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	王家店一	50	28.96%	25.52	8.01	12.64	14.48	34.45%	可开放
16440	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	蓝旗7#箱变变压器	400	0.00%	320	0	0	0	-	可开放
16441	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	后房子一	50	8.82%	35.59	4.16	4.47	4.41	2.96%	可开放
16442	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	钟家四	50	45.40%	17.3	65.51	59.88	22.7	-41.13%	可开放
16443	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	岫玉一线万润D区2#台区箱变压器	630	0.00%	630	-	-	-	-	可开放
16444	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	石灰窑新华村设施农业	50	17.54%	31.23	3.14	0.69	8.77	67.12%	可开放
16445	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	蓝旗8#箱变变压器	400	0.53%	317.88	0.02	0.02	2.12	929.56%	可开放
16446	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线西于一台	100	21.97%	58.03	15.29	22.61	21.97	19.87%	可开放
16447	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线下川一台	200	0.11%	159.79	0.18	0.22	0.21	8.01%	可开放
16448	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线乡直二台	200	0.85%	158.31	-	1.44	1.69	-	可开放
16449	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线上何卜一台	50	56.64%	11.68	23.37	28.38	28.32	10.08%	可开放
16450	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	沈飞颐华天府二期1#箱变变压器	500	0.05%	399.75	-	0.32	0.25	-	可开放

16451	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	沈飞颐华天府二期2#箱变变压器	500	0.03%	399.83	-	-	0.17	-	可开放
16452	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	冬雪园3#变压器	500	0.04%	399.78	0.22	0.32	0.22	0.00%	可开放
16453	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	悬门	50	7.14%	36.43	3.37	3.73	3.57	2.92%	可开放
16454	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	西东	100	3.80%	76.2	56.87	5.05	3.8	-74.15%	可开放
16455	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	丁卜	100	2.21%	77.79	1.98	2.39	2.21	5.65%	可开放
16456	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	佟西	50	15.24%	32.38	9.51	6.72	7.62	-10.49%	可开放
16457	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	佟卜	50	16.38%	31.81	7.9	7.69	8.19	1.82%	可开放
16458	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	金家岭	50	7.90%	36.05	2.86	3.11	3.95	17.52%	可开放
16459	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	谢文宪台	50	8.04%	35.98	4.05	4.72	4.02	-0.37%	可开放
16460	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	安秀丽台	160	34.85%	72.24	83.09	64.43	55.76	-18.08%	可开放
16461	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	刘海友台	200	23.71%	112.58	43.74	40.32	47.42	4.12%	可开放
16462	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	万宁小区台	80	92.96%	0	53.15	65.45	74.37	18.29%	可开放
16463	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝村五组台区	100	2.63%	77.37	-	-	2.63	-	可开放
16464	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	河南台	80	92.95%	0	47.53	50.15	74.36	25.08%	可开放
16465	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	高家卜台	50	8.40%	35.8	3.67	3.63	4.2	6.98%	可开放
16466	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	马家卜台	50	6.24%	36.88	3.26	3.67	3.12	-2.17%	可开放
16467	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	木古分171#陆家台	100	56.50%	23.5	62.5	56.72	56.5	-4.92%	可开放
16468	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	罗家沟支线12#罗外台	100	52.27%	27.73	71.65	63.56	52.27	-14.59%	可开放
16469	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华庭1#变压器	800	3.00%	616.03	0.18	0.18	23.97	1053.98%	可开放
16470	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	玉园变压器	630	0.10%	503.4	0.38	0.52	0.6	25.66%	可开放

16471	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	翡翠明珠1#变压器	315	0.16%	251.5	61.61	61.7	0.5	-90.99%	可开放
16472	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	水岸豪庭3#变压器	500	12.41%	337.97	33.5	53.19	62.03	36.08%	可开放
16473	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	水岸豪庭4#变压器	500	10.36%	348.21	40.34	76.31	51.79	13.31%	可开放
16474	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山二线	尖山二线大院下台	200	0.19%	159.62	-	-	0.38	-	可开放
16475	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线胡家沟上台	200	0.11%	159.78	-	-	0.22	-	可开放
16476	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	河沿村五间房一队台	50	65.00%	7.5	32.14	36.43	32.5	0.56%	可开放
16477	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	河沿村轿卜队台	30	38.53%	12.44	6.24	6.55	11.56	36.11%	可开放
16478	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	河沿村木匠沟队台	100	61.00%	19	56.89	69.78	61	3.55%	可开放
16479	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	河沿村沟口队台	30	30.70%	14.79	11.33	8.94	9.21	-9.84%	可开放
16480	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼村二道组台	50	11.64%	34.18	4.32	5.92	5.82	16.07%	可开放
16481	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	鹿圈村李北台	50	6.62%	36.69	2.58	2.44	3.31	13.27%	可开放
16482	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝村十组台	30	33.23%	14.03	4.09	5.2	9.97	56.13%	可开放
16483	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	赵卜村结梨树组台	20	52.10%	5.58	10.35	8.74	10.42	0.34%	可开放
16484	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	赵卜村赵卜组台	30	13.33%	20	4.92	4.42	4	-9.83%	可开放
16485	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	童店村三块石组台	50	15.02%	32.49	6.1	5.09	7.51	10.96%	可开放
16486	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟村于卜台	30	27.53%	15.74	6.28	7.05	8.26	14.69%	可开放
16487	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	老庙村赵店组台	50	7.66%	36.17	2.87	2.47	3.83	15.52%	可开放
16488	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼村大岭二组台	20	63.15%	3.37	10.2	13	12.63	11.28%	可开放
16489	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼村大岭组台	50	46.96%	16.52	16.55	25.32	23.48	19.11%	可开放
16490	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼村组台	100	32.27%	47.73	9.33	13.39	32.27	85.98%	可开放

16491	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼村天桥二组台	50	11.14%	34.43	6.33	6.44	5.57	-6.20%	可开放
16492	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	小东沟台	50	2.12%	38.94	27.33	21.71	1.06	-80.31%	可开放
16493	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	小西沟台（本山线）	200	0.06%	159.88	-	-	0.12	-	可开放
16494	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	大西沟台（本山线）	160	9.81%	112.3	-	-	15.7	-	可开放
16495	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	七队上台	100	1.59%	78.41	1.47	1.4	1.59	4.00%	可开放
16496	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线贾卜大院一台	100	49.47%	30.53	42.89	39.93	49.47	7.40%	可开放
16497	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线韭菜前堡台	400	5.76%	296.98	18.94	23.42	23.02	10.25%	可开放
16498	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线前碾盘台	200	0.20%	159.61	0.41	0.32	0.39	-2.47%	可开放
16499	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线红岭前卜台	200	16.59%	126.82	14.27	20.49	33.18	52.48%	可开放
16500	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线唐付村马沟台	100	27.36%	52.64	13.88	34.61	27.36	40.40%	可开放
16501	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线上街台	100	2.02%	77.98	-	1.44	2.02	-	可开放
16502	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	河下二台	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
16503	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线关卜村台	200	14.59%	130.83	18.81	21.14	29.17	24.53%	可开放
16504	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线南山支6#台	100	28.51%	51.49	-	1.25	28.51	-	可开放
16505	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线北甸台	100	31.16%	48.84	-	29.52	31.16	-	可开放
16506	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	贤仕名府一期4#箱变变压器	500	0.02%	399.9	0.04	0.06	0.1	58.11%	可开放
16507	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	河西分台	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
16508	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	宏伟食用菌种植合作社	80	0.11%	63.91	0	1.17	0.09	-	可开放
16509	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线下河分61#下河一台	200	2.65%	154.71	-	-	5.29	-	可开放
16510	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	田卜台区	100	71.53%	8.47	62.04	57.48	71.53	7.38%	可开放

16511	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	双庙台区	100	80.87%	0	61.71	71.45	80.87	14.48%	可开放
16512	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	下川台区	50	8.42%	35.79	2.68	3.05	4.21	25.34%	可开放
16513	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	榛子沟台	50	16.70%	31.65	5.11	6.72	8.35	27.83%	可开放
16514	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	康卜台	50	8.48%	35.76	3.76	3.11	4.24	6.19%	可开放
16515	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	洼子台	200	0.29%	159.43	1.14	0.48	0.57	-29.29%	可开放
16516	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	河南台	100	74.36%	5.64	47.53	50.15	74.36	25.08%	可开放
16517	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜村砬沟台区	50	12.54%	33.73	5.54	6.47	6.27	6.38%	可开放
16518	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	隐士沟台	20	60.50%	3.9	8.47	9.73	12.1	19.52%	可开放
16519	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	唐卜小队台区	100	36.76%	43.24	25.4	32.54	36.76	20.30%	可开放
16520	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线羊角台区	50	6.20%	36.9	-	-	3.1	-	可开放
16521	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	那堡台	30	28.83%	15.35	6.32	6.39	8.65	16.99%	可开放
16522	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	任堡台	50	13.30%	33.35	4.64	5.88	6.65	19.72%	可开放
16523	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	山头变台	50	8.46%	35.77	4.63	4.61	4.23	-4.42%	可开放
16524	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	对门变台	50	11.32%	34.34	5.6	4.85	5.66	0.53%	可开放
16525	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	陈家卜台	50	48.40%	15.8	17.48	35.67	24.2	17.66%	可开放
16526	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	荒里变台	50	74.46%	2.77	30.74	27.08	37.23	10.05%	可开放
16527	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	潘里变台	50	47.30%	16.35	14.75	16.46	23.65	26.63%	可开放
16528	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	潘门变台	50	56.24%	11.88	28.23	34.96	28.12	-0.20%	可开放
16529	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	相荣村石西台	100	38.95%	41.05	35.81	44.95	38.95	4.29%	可开放
16530	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	相荣村徐大沟二台	50	90.52%	0	29.94	40.87	45.26	22.95%	可开放

16531	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	相荣村徐大沟一台	50	9.22%	35.39	4. 68	5. 06	4. 61	-0.75%	可开放
16532	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	鹿圈村房身台	100	23.26%	56.74	36. 94	28. 13	23. 26	-20.65%	可开放
16533	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝村二组台	50	21.58%	29.21	315. 26	5. 52	10. 79	-81.50%	可开放
16534	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	狄卜村付卜组台	200	0.24%	159.52	3. 6	0. 46	0. 48	-63.49%	可开放
16535	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	狄卜村北卜组台	30	37.73%	12.68	8. 66	9. 07	11. 32	14.33%	可开放
16536	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	赵卜村旗杆二组台	30	23.47%	16.96	7. 13	7. 22	7. 04	-0.63%	可开放
16537	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	童店村奋英沟组台	50	8.12%	35.94	63. 92	3. 25	4. 06	-74.80%	可开放
16538	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	童店村黄岭组台	50	78.48%	0.76	34. 77	40. 57	39. 24	6.23%	可开放
16539	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	新屯村中心组台	100	0.96%	79.04	0. 78	0. 86	0. 96	10.94%	可开放
16540	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	大营村东房身组台	160	1.32%	125.89	0. 78	1. 74	2. 11	64.47%	可开放
16541	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼村东沟组台	30	29.70%	15.09	8. 52	10. 45	8. 91	2.26%	可开放
16542	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼村高卜组台	30	31.50%	14.55	8. 11	8. 32	9. 45	7.95%	可开放
16543	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	马家店之一变台	50	5.94%	37.03	1. 21	1. 79	2. 97	56.67%	可开放
16544	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	邵卜之一变台	50	5.24%	37.38	2. 51	2. 38	2. 62	2.17%	可开放
16545	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	修卜之一支变台	50	1.32%	39.34	1. 46	1. 39	0. 66	-32.76%	可开放
16546	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线河北二台	50	5.18%	37.41	2. 68	2. 12	2. 59	-1.69%	可开放
16547	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线周卜南台	100	26.36%	53.64	17. 27	19. 93	26. 36	23.55%	可开放
16548	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	黄沟变台	50	59.58%	10.21	30. 06	45. 55	29. 79	-0.45%	可开放
16549	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线关家卜台	50	16.90%	31.55	7. 91	8. 43	8. 45	3.36%	可开放
16550	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房明子峪二台	50	2.32%	38.84	0. 91	0. 88	1. 16	12.90%	可开放

16551	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	长砬子台	50	59.94%	10.03	35.24	29.36	29.97	-7.78%	可开放
16552	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线四南二台	100	29.35%	50.65	20.73	21.8	29.35	18.99%	可开放
16553	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	闹沟里变台	50	7.18%	36.41	3.02	3.23	3.59	9.03%	可开放
16554	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线小下二台	50	3.34%	38.33	1.38	1.31	1.67	10.01%	可开放
16555	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	赵前卜变台	100	52.14%	27.86	66.24	63.88	52.14	-11.28%	可开放
16556	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	陈卜变台	50	11.24%	34.38	5.92	4.69	5.62	-2.57%	可开放
16557	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线大卜北台	50	63.36%	8.32	22.85	71.87	31.68	17.75%	可开放
16558	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线西山台	100	56.78%	23.22	36.53	50.84	56.78	24.67%	可开放
16559	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线程卜台	50	43.90%	18.05	21.23	22.06	21.95	1.68%	可开放
16560	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	马卜线肖卜一台	50	56.08%	11.96	25.71	33.27	28.04	4.43%	可开放
16561	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	佟家河北台	100	51.82%	28.18	41.03	40.27	51.82	12.38%	可开放
16562	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	龙头变台	100	91.94%	0	63.99	72.71	91.94	19.87%	可开放
16563	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	石桥台区	50	80.16%	0	84.14	87.38	40.08	-30.98%	可开放
16564	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	马卜线迟卜一台	50	5.16%	37.42	2.19	2.43	2.58	8.54%	可开放
16565	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	马卜线常卜一台	50	84.46%	0	31.96	37.2	42.23	14.95%	可开放
16566	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	山头台区	50	74.64%	2.68	39.86	43.13	37.32	-3.24%	可开放
16567	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	汪卜变台	50	13.14%	33.43	4.06	5.49	6.57	27.21%	可开放
16568	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线向阳台	50	3.72%	38.14	-	-	1.86	-	可开放
16569	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	周卜变台	50	87.08%	0	31.51	38.68	43.54	17.55%	可开放
16570	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐村后龙台区	50	7.38%	36.31	5.44	5.03	3.69	-17.64%	可开放

16571	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	付家店变台	50	75.80%	2.1	26.77	30.46	37.9	18.99%	可开放
16572	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	华山八九队台区	200	14.96%	130.09	29	28.71	29.91	1.56%	可开放
16573	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	华山河北台区	80	2.10%	62.32	23.62	1.88	1.68	-73.33%	可开放
16574	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	张家沟变台	50	9.28%	35.36	4.27	3.77	4.64	4.24%	可开放
16575	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	青峰变台	100	63.28%	16.72	60.69	67.44	63.28	2.11%	可开放
16576	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	佟家王家卜台	50	81.36%	0	41.84	41.17	40.68	-1.40%	可开放
16577	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	山咀沙子岗	50	65.14%	7.43	39.05	28.81	32.57	-8.67%	可开放
16578	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	东队变台	50	12.78%	33.61	5.68	6	6.39	6.07%	可开放
16579	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	山咀山下	50	2.96%	38.52	17.97	1.21	1.48	-71.30%	可开放
16580	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线于北台	50	4.36%	37.82	2.13	2.21	2.18	1.17%	可开放
16581	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	华山一队台区	50	54.16%	12.92	24.57	28.87	27.08	4.98%	可开放
16582	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	华山七队台区	50	6.76%	36.62	2.93	2.87	3.38	7.41%	可开放
16583	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线小王屯一台	50	40.16%	19.92	19.65	17.44	20.08	1.09%	可开放
16584	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线凤兴二台	50	69.58%	5.21	34.3	34.97	34.79	0.71%	可开放
16585	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线付卜一台	50	57.42%	11.29	24.38	24.99	28.71	8.52%	可开放
16586	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线羊角一台	200	67.28%	25.44	26.07	31.07	134.56	127.19%	可开放
16587	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭华玉山水1#变压器	500	0.08%	399.61	-	0.36	0.39	-	可开放
16588	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	马卜线高卜一台	100	75.93%	4.07	24.45	40.67	75.93	76.22%	可开放
16589	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭华玉山水2#变压器	400	0.09%	319.63	-	0.26	0.37	-	可开放
16590	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	玉石南线老车站分台	100	0.41%	79.59	-	-	0.41	-	可开放

16591	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭华玉山水3#箱变变压器	200	0.42%	159.16	-	0.62	0.84	-	可开放
16592	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝村十组二台	50	14.90%	32.55	2.43	2.98	7.45	75.10%	可开放
16593	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	大旺二台	100	60.64%	19.36	27.22	41.37	60.64	49.26%	可开放
16594	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线洪卜五之一台	160	1.70%	125.28	2.8	2.68	2.72	-1.44%	可开放
16595	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线万家沟台	50	9.94%	35.03	6.89	8	4.97	-15.07%	可开放
16596	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线于卜二台	100	53.27%	26.73	-	-	53.27	-	可开放
16597	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线小房身台	100	59.54%	20.46	32.87	47.61	59.54	34.59%	可开放
16598	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线洼下台	50	67.92%	6.04	36.73	32.84	33.96	-3.84%	可开放
16599	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线后卜北台	100	16.89%	63.11	13.75	15.79	16.89	10.83%	可开放
16600	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	北台线于卜二台	50	52.50%	13.75	32.23	28.59	26.25	-9.75%	可开放
16601	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	森保箱变变压器	630	0.03%	503.82	-	-	0.18	-	可开放
16602	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	桂名园开发楼台	160	0.53%	127.15	-	0.54	0.85	-	可开放
16603	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	西卜台	50	10.26%	34.87	5.47	5.84	5.13	-3.16%	可开放
16604	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	丁北沟台	20	63.45%	3.31	8.2	8.43	12.69	24.40%	可开放
16605	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	苏卜6队1台	50	4.14%	37.93	1.64	1.38	2.07	12.35%	可开放
16606	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	苏卜1队台	50	4.86%	37.57	2.02	2.17	2.43	9.68%	可开放
16607	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线高家设施农业小区台	50	6.02%	36.99	-	3.49	3.01	-	可开放
16608	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	邓西1分支邓西1台	50	8.64%	35.68	3.02	2.41	4.32	19.60%	可开放
16609	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	中心线农行箱变变压器	630	0.02%	503.88	-	-	0.12	-	可开放
16610	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	中心线站前箱变变压器	630	6.03%	466	-	-	38	-	可开放

16611	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	中心线商业箱变变压器	400	8.05%	287.8	-	-	32.2	-	可开放
16612	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭线王卜分庙沟2台	100	4.57%	75.43	1.05	-	4.57	108.62%	可开放
16613	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线刘卜之一台区	400	0.04%	319.83	-	-	0.17	-	可开放
16614	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	城北三线中医院台	400	0.06%	319.75	-	-	0.25	-	可开放
16615	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线下河套台	400	0.06%	319.75	-	-	0.25	-	可开放
16616	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线五道组台区	200	0.90%	158.2	-	-	1.8	-	可开放
16617	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	耐火线洼塘分49号台	200	0.44%	159.12	-	-	0.88	-	可开放
16618	国网岫岩满族自治县供电公司	铁东66kV变电站	城东线	城东线4#台	200	5.86%	148.28	16.45	-	11.72	-15.59%	可开放
16619	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆二期1#箱变变压器间隔配电变压器	500	0.00%	400	-	-	0	-	可开放
16620	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线尖山分台区	100	1.89%	78.11	-	-	1.89	-	可开放
16621	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆二期2#箱变变压器间隔配电变压器	500	0.00%	400	-	-	0	-	可开放
16622	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆二期3#箱变变压器间隔配电变压器	400	0.00%	320	-	-	0	-	可开放
16623	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线万家组台	100	0.74%	79.26	-	-	0.74	-	可开放
16624	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	东果川变台	50	84.06%	0	36.37	36.09	42.03	7.50%	可开放
16625	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	大沟台区	100	64.23%	15.77	27.88	35.56	64.23	51.78%	可开放
16626	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	梨树变台	50	54.16%	12.92	29.15	36.32	27.08	-3.62%	可开放
16627	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	松树五队台区	50	12.32%	33.84	5.6	5.52	6.16	4.88%	可开放
16628	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	夹皮台区	50	56.26%	11.87	35.2	37.68	28.13	-10.60%	可开放
16629	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	东沟台，	50	5.78%	37.11	-	-	2.89	-	可开放
16630	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	松镇西沟台区	50	5.56%	37.22	2.69	3.01	2.78	1.66%	可开放

16631	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	上砬子变台	50	14.86%	32.57	4.94	6.09	7.43	22.64%	可开放
16632	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	九队变台	50	4.04%	37.98	1.25	1.87	2.02	27.12%	可开放
16633	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	西洼台区	50	10.02%	34.99	4.93	3.93	5.01	0.81%	可开放
16634	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	兴记变台	50	16.88%	31.56	5.16	5.91	8.44	27.89%	可开放
16635	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	白卜台区	50	74.10%	2.95	26.14	31.89	37.05	19.05%	可开放
16636	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	前地台区	50	7.38%	36.31	2.88	2.94	3.69	13.19%	可开放
16637	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	碾子沟变台	50	67.80%	6.1	28.44	40.17	33.9	9.18%	可开放
16638	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	山嘴台区	50	5.20%	37.4	3.82	2.12	2.6	-17.50%	可开放
16639	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	张卜台，	50	57.58%	11.21	-	-	28.79	-	可开放
16640	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	腰岭台区	100	58.76%	21.24	29.34	47.97	58.76	41.52%	可开放
16641	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	川子沟变台	100	71.15%	8.85	65.05	68.06	71.15	4.58%	可开放
16642	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	罗悬变台	50	15.90%	32.05	8.03	8.45	7.95	-0.50%	可开放
16643	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	东隈台区	50	11.48%	34.26	5.89	5.85	5.74	-1.28%	可开放
16644	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	八家台区	100	62.89%	17.11	63.56	57.98	62.89	-0.53%	可开放
16645	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线塘岭村洪卜台	100	1.71%	78.29	-	1.38	1.71	-	可开放
16646	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线七队台	50	12.58%	33.71	7.9	5.31	6.29	-10.77%	可开放
16647	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线北沟台	50	6.56%	36.72	33.81	37.35	3.28	-68.85%	可开放
16648	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线杨卜台	200	21.78%	116.45	-	35.23	43.55	-	可开放
16649	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	羊角台区	50	7.84%	36.08	3.17	2.83	3.92	11.20%	可开放
16650	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线王前台	200	30.04%	99.93	1.3	1.16	60.07	579.76%	可开放

16651	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线河下台	100	1.86%	78.14	1. 63	1. 97	1. 86	6.82%	可开放
16652	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	隈子台区	200	4.35%	151.31	6. 55	6. 43	8. 69	15.18%	可开放
16653	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	北沟变压器	50	7.06%	36.47	23. 32	23. 7	3. 53	-61.09%	可开放
16654	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	北沟变	50	13.68%	33.16	5. 02	6. 68	6. 84	16.73%	可开放
16655	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	岔路台区	50	8.32%	35.84	29. 19	3. 88	4. 16	-62.25%	可开放
16656	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	闹沟台区	50	3.26%	38.37	53. 93	2. 29	1. 63	-82.61%	可开放
16657	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	北沟台区	50	11.06%	34.47	6. 25	6. 64	5. 53	-5.94%	可开放
16658	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	河北变台	50	5.30%	37.35	2. 93	2. 75	2. 65	-4.90%	可开放
16659	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	同江峪线	虎坎台区	50	82.76%	0	33. 16	42. 29	41. 38	11.71%	可开放
16660	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	孙卜台	50	3.48%	38.26	95. 35	87. 53	1. 74	-86.49%	可开放
16661	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	同江峪线	同江峪线于大院台	100	4.64%	75.36	-	2. 34	4. 64	-	可开放
16662	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	孟北台区	50	98.68%	0	31. 24	34. 46	49. 34	25.67%	可开放
16663	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	郭店台区	50	10.02%	34.99	6. 04	6. 51	5. 01	-8.92%	可开放
16664	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	双山变台	50	5.20%	37.4	3. 91	2. 24	2. 6	-18.45%	可开放
16665	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	刘家台区(益林线)	50	74.86%	2.57	-	-	37. 43	-	可开放
16666	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	前房台区	100	50.71%	29.29	32. 76	36. 83	50. 71	24.42%	可开放
16667	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	小岭台(牧北线)	100	53.16%	26.84	-	-	53. 16	-	可开放
16668	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	西沟变台	50	26.32%	26.84	14. 04	15. 58	13. 16	-3.18%	可开放
16669	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	榆树房变台	50	10.38%	34.81	4. 53	5. 19	5. 19	7.04%	可开放
16670	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	窝棚变台	50	13.30%	33.35	5. 26	5. 72	6. 65	12.44%	可开放

16671	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	窝棚沟台区	50	82.74%	0	47.47	42.02	41.37	-6.65%	可开放
16672	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	北隈台	50	11.24%	34.38	44.94	42.78	5.62	-64.64%	可开放
16673	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	山咀台区	50	5.12%	37.44	33.61	3.75	2.56	-72.40%	可开放
16674	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	干沟台区	100	51.72%	28.28	44.8	42.14	51.72	7.45%	可开放
16675	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	姜卜台区	50	74.06%	2.97	32.76	28.2	37.03	6.32%	可开放
16676	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线新立支4#新立台	200	0.23%	159.55	0.83	0.75	0.45	-26.37%	可开放
16677	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	岫镇线15#变压器	400	14.21%	263.17	74.6	67.24	56.83	-12.72%	可开放
16678	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	毛卜台区	100	1.47%	78.53	6.1	4.25	1.47	-50.91%	可开放
16679	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线36#变压器	400	17.20%	251.19	60.18	65.61	68.81	6.93%	可开放
16680	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线贾卜二台	100	1.37%	78.63	-	5.32	1.37	-	可开放
16681	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线山后分2#山后台	100	6.04%	73.96	7.52	7.61	6.04	-10.38%	可开放
16682	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线45#变压器	400	6.59%	293.66	31.72	30.06	26.34	-8.87%	可开放
16683	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	张卜台区	50	53.42%	13.29	24.08	26.86	26.71	5.32%	可开放
16684	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	团圈台区	50	12.68%	33.66	4.58	5.37	6.34	17.66%	可开放
16685	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	红岭变台	50	88.70%	0	26.31	33.08	44.35	29.83%	可开放
16686	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	小孤山台区	50	73.70%	3.15	36.12	29.77	36.85	1.01%	可开放
16687	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	河东线7右1#变压器	315	16.46%	200.16	46.88	43.22	51.84	5.16%	可开放
16688	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	巴家台区	50	16.52%	31.74	7.77	7.1	8.26	3.10%	可开放
16689	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	西沟台区	50	1.90%	39.05	4.19	6.42	0.95	-52.38%	可开放
16690	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	大寺沟线	大寺沟线腰卜台	100	21.37%	58.63	76.43	65.2	21.37	-47.12%	可开放

16691	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线大关沟台	100	2.79%	77.21	2. 76	2. 45	2. 79	0.54%	可开放
16692	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线河东台	100	4.60%	75.4	4. 19	4. 49	4. 6	4.78%	可开放
16693	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	小关家沟台区	50	9.12%	35.44	4. 1	4. 35	4. 56	5.46%	可开放
16694	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	肖西台区	100	6.18%	73.82	6. 47	6. 9	6. 18	-2.27%	可开放
16695	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	大南沟下台区	50	84.98%	0	36. 58	40. 22	42. 49	7.78%	可开放
16696	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	大南沟上台区	50	94.40%	0	36. 19	39. 66	47. 2	14.20%	可开放
16697	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	大何卜台区	50	24.76%	27.62	5. 62	5. 68	12. 38	48.42%	可开放
16698	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线西街1台	315	15.73%	202.46	0. 92	1. 15	49. 54	633.81%	可开放
16699	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	岔沟台区	50	86.70%	0	30. 91	46. 18	43. 35	18.43%	可开放
16700	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	石家沟台区	50	41.20%	19.4	17. 18	21. 4	20. 6	9.50%	可开放
16701	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	郭卜线乔隈台	160	30.54%	79.13	22. 04	66. 95	48. 87	48.91%	可开放
16702	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	李六沟台区	50	67.48%	6.26	33. 02	38. 02	33. 74	1.08%	可开放
16703	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	山城北分11右1台	315	0.22%	251.32	0. 7	0. 65	0. 68	-1.44%	可开放
16704	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	大山台区	100	72.93%	7.07	28. 04	56. 58	72. 93	61.27%	可开放
16705	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	孤山线营下之一台	100	0.07%	79.93	0. 14	0	0. 07	-29.29%	可开放
16706	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	中心台区	50	86.12%	0	26. 36	33. 23	43. 06	27.81%	可开放
16707	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	样岭线瓦房村台	100	20.38%	59.62	21. 68	13. 79	20. 38	-3.04%	可开放
16708	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	孤山线高家沟变台	100	39.59%	40.41	19. 69	19. 61	39. 59	41.80%	可开放
16709	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	陈卜台区	50	5.64%	37.18	2. 94	2. 9	2. 82	-2.06%	可开放
16710	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线河南台	100	51.26%	28.74	35. 05	35. 79	51. 26	20.93%	可开放

16711	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	沙坨台区	50	11.28%	34.36	4.42	5.56	5.64	12.96%	可开放
16712	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线白西台	200	6.00%	148	11.08	11.84	12	4.07%	可开放
16713	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	小黄岭台区	50	10.12%	34.94	3.41	3.89	5.06	21.81%	可开放
16714	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线白东台	315	0.19%	251.41	31.62	32.07	0.59	-86.34%	可开放
16715	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	兴上台区	200	4.30%	151.4	37.33	9.33	8.6	-52.00%	可开放
16716	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线相荣村小卜二台	400	0.07%	319.73	0.19	0.34	0.27	19.21%	可开放
16717	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线相荣村居民住宅台	200	19.19%	121.63	0.95	1.03	38.37	535.53%	可开放
16718	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	燕窝线前营村前营组台	200	0.22%	159.56	0.39	0.38	0.44	6.22%	可开放
16719	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线西沟台	100	72.14%	7.86	68.58	65.1	72.14	2.56%	可开放
16720	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线兴汇台区	200	1.09%	157.83	-	1.97	2.17	-	可开放
16721	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线西地变台	100	33.96%	46.04	57.63	24.24	33.96	-23.24%	可开放
16722	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	中心线山城北分16左1#台区	400	0.18%	319.29	-	0.71	0.71	-	可开放
16723	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线大营村茧场台	200	4.59%	150.82	0.67	0.17	9.18	270.16%	可开放
16724	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线59右1台	200	0.60%	158.81	1.02	1.01	1.19	8.01%	可开放
16725	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼线河沿台	100	49.34%	30.66	72.32	71.87	49.34	-17.40%	可开放
16726	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	北台线小卜三台	100	1.50%	78.5	-	1.35	1.5	-	可开放
16727	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线窝棚二台	100	1.24%	78.76	-	-	1.24	-	可开放
16728	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	冷家卜台区	50	8.28%	35.86	3.24	4.39	4.14	13.04%	可开放
16729	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	大地台区	100	54.62%	25.38	59.84	49.16	54.62	-4.46%	可开放
16730	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	罗卜4	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放

16731	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	横山里台区	50	7.16%	36.42	2. 73	2. 91	3. 58	14.51%	可开放
16732	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	路沟台区	50	10.74%	34.63	4. 91	4. 7	5. 37	4.58%	可开放
16733	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	曲家卜台区	50	89.00%	0	36. 17	54. 67	44. 5	10.92%	可开放
16734	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	百垅台区	50	5.80%	37.1	2. 83	2. 61	2. 9	1.23%	可开放
16735	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	限子台大岭线	50	13.88%	33.06	-	-	6. 94	-	可开放
16736	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	砬子沟台区	50	12.96%	33.52	5. 07	6. 19	6. 48	13.05%	可开放
16737	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	岭后台区	50	12.50%	33.75	6. 43	6. 56	6. 25	-1.41%	可开放
16738	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	二岭台区	50	8.10%	35.95	3. 4	2. 94	4. 05	9.14%	可开放
16739	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	开家沟台区	50	79.02%	0.49	32. 3	39. 76	39. 51	10.60%	可开放
16740	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	石棚台区	50	21.22%	29.39	8. 29	10. 81	10. 61	13.13%	可开放
16741	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	关家沟台区	50	6.24%	36.88	3. 13	3. 29	3. 12	-0.16%	可开放
16742	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	石湖台区大岭线	50	21.98%	29.01	-	-	10. 99	-	可开放
16743	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	孙家卜台区	100	57.06%	22.94	40. 77	38. 93	57. 06	18.30%	可开放
16744	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	荒地山头台区	50	23.74%	28.13	10	9. 74	11. 87	8.95%	可开放
16745	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	石洞台区	50	10.98%	34.51	4. 31	4. 01	5. 49	12.86%	可开放
16746	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭王家卜台区	50	10.66%	34.67	5. 6	5. 38	5. 33	-2.44%	可开放
16747	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	李家卜台区	50	8.64%	35.68	3. 73	3. 43	4. 32	7.62%	可开放
16748	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	坎上台区	50	8.44%	35.78	164. 81	3. 47	4. 22	-84.00%	可开放
16749	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	二道沟台区	50	53.44%	13.28	25. 47	22. 86	26. 72	2.42%	可开放
16750	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	错草1分线34#变台	50	6.00%	37	5. 6	3. 04	3	-26.81%	可开放

16751	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线山前台	200	0.08%	159.85	0. 17	0. 14	0. 15	-6.07%	可开放
16752	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	头道沟台区	50	7.38%	36.31	3. 41	3. 26	3. 69	4.02%	可开放
16753	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	小甸子台区	50	6.28%	36.86	2. 73	2. 45	3. 14	7.25%	可开放
16754	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	石柱二台区	50	6.20%	36.9	3. 36	3. 44	3. 1	-3.95%	可开放
16755	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	大院台区	50	69.04%	5.48	28. 32	29. 7	34. 52	10.41%	可开放
16756	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	后窑沟台区	50	11.34%	34.33	5. 39	5. 18	5. 67	2.56%	可开放
16757	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	河夹信台区	50	66.38%	6.81	34. 5	32. 53	33. 19	-1.92%	可开放
16758	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	付西台区	50	9.44%	35.28	4. 19	4. 68	4. 72	6.14%	可开放
16759	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	七队台区	50	47.12%	16.44	20. 11	23. 93	23. 56	8.24%	可开放
16760	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	泥岔台区	50	20.46%	29.77	8. 31	9. 82	10. 23	10.95%	可开放
16761	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	双岔台区	50	61.58%	9.21	31. 01	40. 32	30. 79	-0.36%	可开放
16762	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	茧场台区	50	11.82%	34.09	5. 68	6. 02	5. 91	2.00%	可开放
16763	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	西沟台(黄花甸线)	50	78.44%	0.78	-	-	39. 22	-	可开放
16764	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线刘家沟台	100	2.36%	77.64	-	4. 3	2. 36	-	可开放
16765	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	齐东台区	50	16.42%	31.79	5. 54	7. 76	8. 21	21.74%	可开放
16766	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	张家卜台区	50	7.18%	36.41	4. 58	3. 85	3. 59	-11.47%	可开放
16767	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	朝阳线	蕨菜岭台区	50	93.82%	0	33. 39	40. 13	46. 91	18.53%	可开放
16768	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	土门岭台区	50	13.62%	33.19	5. 7	5. 04	6. 81	9.30%	可开放
16769	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	马家卜台区	50	79.56%	0.22	45. 52	39. 72	39. 78	-6.52%	可开放
16770	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	北茨线	决菜台区	50	9.74%	35.13	6. 04	5. 05	4. 87	-10.21%	可开放

16771	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大张卜台区	50	17.24%	31.38	7. 13	7. 89	8. 62	9.95%	可开放
16772	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线西卜台区	50	22.78%	28.61	7. 49	10. 29	11. 39	23.32%	可开放
16773	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	翡翠明珠6#箱变压器	500	0.04%	399.8	29. 96	31. 08	0. 2	-91.83%	可开放
16774	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	世通毓园1#箱变压器	500	0.03%	399.85	0. 26	0. 12	0. 15	-24.04%	可开放
16775	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	西沟里台龙门线	50	9.86%	35.07	-	-	4. 93	-	可开放
16776	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	代卜台	50	48.40%	15.8	20. 32	27. 14	24. 2	9.13%	可开放
16777	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	佛爷沟	50	80.16%	0	30. 09	37. 13	40. 08	15.41%	可开放
16778	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	小叉沟台	50	41.14%	19.43	25. 43	19. 84	20. 57	-10.06%	可开放
16779	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	李园台	100	95.59%	0	35. 1	81. 05	95. 59	65.03%	可开放
16780	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	5310渭哨线北卜台	160	20.98%	94.44	-	25. 54	33. 56	-	可开放
16781	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	岔路沟台	30	16.50%	19.05	7. 88	5. 74	4. 95	-20.74%	可开放
16782	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	万山台	50	65.44%	7.28	26. 32	29. 05	32. 72	11.50%	可开放
16783	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	as巴卜三队台	100	80.99%	0	82. 25	102. 02	80. 99	-0.77%	可开放
16784	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	样岭线洋河街之一台区	160	1.11%	126.22	-	1. 21	1. 78	-	可开放
16785	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	沟门台	50	8.26%	35.87	3. 24	4. 45	4. 13	12.90%	可开放
16786	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	北沟台(许家线)	50	6.14%	36.93	-	-	3. 07	-	可开放
16787	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	曲堡台	50	6.96%	36.52	2. 89	3. 39	3. 48	9.73%	可开放
16788	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	东沟台(许家线)	100	68.12%	11.88	-	-	68. 12	-	可开放
16789	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	东旭农业小区变台	100	29.79%	50.21	11. 67	5. 17	29. 79	59.77%	可开放
16790	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	荒地福东绒山羊养殖合作社变台	50	6.58%	36.71	27. 46	2. 86	3. 29	-65.39%	可开放

16791	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	荒地秦远祥小区变台	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放
16792	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳迟广龙养殖小区变台	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放
16793	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	葛藤后卜养殖小区变台	50	0.14%	39.93	1.21	7.83	0.07	-75.95%	可开放
16794	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	李文安小区变台	200	0.40%	159.2	3.82	3.98	0.8	-54.24%	可开放
16795	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线荒地台	200	0.17%	159.66	0.27	0.29	0.34	12.22%	可开放
16796	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线双山食用菌台区	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
16797	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	耐火线洼塘分24右1#	400	0.06%	319.75	-	0.13	0.25	-	可开放
16798	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇二线	岫镇线39#	400	0.18%	319.29	-	0.6	0.71	-	可开放
16799	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	头道线张卜一台区	100	1.42%	78.58	-	0.79	1.42	-	可开放
16800	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫绸线	岫绸线奶牛分8右2#	200	17.34%	125.33	-	2.63	34.67	-	可开放
16801	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	河东线郭卜分2#	200	29.17%	101.67	-	51.28	58.33	-	可开放
16802	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线东卜后台区	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
16803	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗2#箱变变压器	400	0.07%	319.73	-	0.26	0.27	-	可开放
16804	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	城东线城东北分10#	400	0.12%	319.53	-	0.39	0.47	-	可开放
16805	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线荒沟台	20	70.75%	1.85	-	14.46	14.15	-	可开放
16806	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	城东线城东北分17#	200	0.55%	158.9	-	0.63	1.1	-	可开放
16807	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线南曲卜台区	200	0.31%	159.39	-	0.23	0.61	-	可开放
16808	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	城东线城东北分19#	200	0.62%	158.77	-	1.1	1.23	-	可开放
16809	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇二线	岫镇二线中街箱变变压器	630	6.78%	461.3	-	-	42.7	-	可开放
16810	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线老东之一台	200	0.10%	159.81	-	-	0.19	-	可开放

16811	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	小虎岭卜子二台	100	0.53%	79.47	-	0.27	0.53	-	可开放
16812	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	南马分49#牛角二台	50	71.46%	4.27	25.96	28.81	35.73	17.32%	可开放
16813	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	1045益林线益林线97#	100	4.44%	75.56	-	5.05	4.44	-	可开放
16814	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	头道支1#头道台	50	98.02%	0	73.01	50.05	49.01	-18.07%	可开放
16815	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	玉石南线小瓦沟台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
16816	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	17306样子沟线243#于卜之一变台	50	91.60%	0	-	31.17	45.8	-	可开放
16817	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	181#童店村马卜之一变台	50	37.76%	21.12	15.32	21.34	18.88	11.01%	可开放
16818	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线白东沟二台	50	12.76%	33.62	-	4.91	6.38	-	可开放
16819	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	东南沟台	50	4.76%	37.62	3.34	1.87	2.38	-15.59%	可开放
16820	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	卜西台	20	57.85%	4.43	12.36	12.9	11.57	-3.25%	可开放
16821	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	越临湾二期箱变变压器	630	0.08%	503.51	-	0.15	0.49	-	可开放
16822	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	龙大沟台11#	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
16823	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆1#箱变变压器	400	0.01%	319.95	-	0.06	0.05	-	可开放
16824	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆2#箱变变压器	500	0.02%	399.89	-	0.09	0.11	-	可开放
16825	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆3#箱变变压器	500	0.02%	399.92	-	0.04	0.08	-	可开放
16826	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆4#箱变变压器	500	2.80%	386.02	-	0.06	13.98	-	可开放
16827	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆5#箱变变压器	500	3.66%	381.68	-	0.1	18.32	-	可开放
16828	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆6#箱变变压器	500	2.49%	387.57	-	0.07	12.43	-	可开放
16829	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	聚福公馆7#箱变变压器	400	0.02%	319.94	-	0.07	0.06	-	可开放
16830	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线邓西二台	100	33.25%	46.75	-	11.07	33.25	-	可开放

16831	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线唐家分支 4#	200	1.38%	157.25	-	-	2. 75	-	可开放
16832	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线社员三台	200	43.26%	73.49	-	74. 01	86. 51	-	可开放
16833	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	粮库北箱变压器	500	0.07%	399.63	62. 89	60. 82	0. 37	-92.33%	可开放
16834	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线华山二队台	200	0.23%	159.55	0. 43	-	0. 45	2.30%	可开放
16835	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜线苏鹏变台	100	1.67%	78.33	-	1. 84	1. 67	-	可开放
16836	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	合资二线	合资二线铁下分队	100	2.55%	77.45	-	1. 93	2. 55	-	可开放
16837	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	于岭团结之一台	160	26.00%	86.4	38. 25	42. 71	41. 6	4.29%	可开放
16838	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	耐火线24左4右1#	315	15.70%	202.54	48. 69	49. 58	49. 46	0.79%	可开放
16839	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	耐火线17#	100	66.66%	13.34	45. 65	38. 51	66. 66	20.84%	可开放
16840	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	耐火线19#	100	44.15%	35.85	46. 91	50. 1	44. 15	-2.99%	可开放
16841	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分5#	160	0.56%	127.11	35. 83	37. 19	0. 89	-84.24%	可开放
16842	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线84#右2台	200	0.30%	159.4	0. 37	0. 73	0. 6	27.34%	可开放
16843	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	耐火线30右1#	400	0.07%	319.71	33. 8	28. 86	0. 29	-90.74%	可开放
16844	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	耐火线30右3#	315	14.53%	206.23	2. 68	1. 06	45. 77	313.26%	可开放
16845	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	耐火线24左9#	200	21.70%	116.61	38	39. 67	43. 39	6.86%	可开放
16846	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	耐火线24左10#	100	78.26%	1.74	73. 46	80. 61	78. 26	3.22%	可开放
16847	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	耐火线54左11#	100	1.96%	78.04	1. 85	3. 35	1. 96	2.93%	可开放
16848	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分4#	400	5.20%	299.19	19. 07	19. 34	20. 81	4.46%	可开放
16849	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分16#	315	19.77%	189.73	41. 49	60. 1	62. 27	22.51%	可开放
16850	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分19#	160	29.36%	81.02	51. 3	51. 06	46. 98	-4.30%	可开放

16851	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分23#	315	20.12%	188.63	60.32	60.46	63.37	2.50%	可开放
16852	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分28#	160	2.54%	123.93	97.19	114.84	4.07	-79.54%	可开放
16853	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分29右6#	30	6.27%	22.12	44.49	1.45	1.88	-79.44%	可开放
16854	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分39#	200	0.77%	158.46	38.85	32.6	1.54	-80.09%	可开放
16855	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分50右7#	100	5.24%	74.76	66.67	69.78	5.24	-71.97%	可开放
16856	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分67#	80	2.29%	62.17	60.85	38.29	1.83	-82.66%	可开放
16857	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分69#	50	3.70%	38.15	38.2	34.54	1.85	-77.99%	可开放
16858	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分83#	100	1.96%	78.04	43.58	46.26	1.96	-78.79%	可开放
16859	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分88#	200	0.30%	159.41	72.53	61.51	0.59	-90.98%	可开放
16860	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分88左7#	50	4.46%	37.77	43.02	39.7	2.23	-77.23%	可开放
16861	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分93右6#（西）	50	7.46%	36.27	3.97	3.19	3.73	-3.07%	可开放
16862	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分107#	50	6.88%	36.56	2.09	3.58	3.44	28.29%	可开放
16863	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线河北台	50	20.32%	29.84	-	-	10.16	-	可开放
16864	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分118右17#	50	5.94%	37.03	30.82	30.48	2.97	-68.96%	可开放
16865	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分119#	100	1.92%	78.08	55.65	58.44	1.92	-81.43%	可开放
16866	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫绸线	岫绸线26#	160	51.33%	45.88	59.75	58.74	82.12	17.23%	可开放
16867	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫绸线	岫绸线31#	400	0.11%	319.55	16.64	0.01	0.45	-83.56%	可开放
16868	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线水源分5右1#	315	0.09%	251.71	0.18	0.24	0.29	26.93%	可开放
16869	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	耐火线24#	200	22.21%	115.59	43.62	52.14	44.41	0.90%	可开放
16870	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分15右1#	400	4.04%	303.86	14.32	16.67	16.14	6.16%	可开放

16871	国网岫岩满族自治县供电公司	铁东66kV变电站	城东线	城东线9#	100	22.01%	57.99	23. 6	21. 77	22. 01	-3.43%	可开放
16872	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分2#	315	0.12%	251.63	0. 35	0. 41	0. 37	2.82%	可开放
16873	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分6#(北)	250	0.16%	199.6	26. 38	26. 4	0. 4	-87.69%	可开放
16874	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分9#(北)	100	65.24%	14.76	46. 56	65. 79	65. 24	18.37%	可开放
16875	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	河东线15左7右2#	315	15.28%	203.86	50. 37	46. 44	48. 14	-2.24%	可开放
16876	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	兰旗分1左6#	200	16.66%	126.68	45. 21	21. 75	33. 32	-14.15%	可开放
16877	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗分1左14#	100	28.91%	51.09	26. 14	30. 86	28. 91	5.17%	可开放
16878	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗分1左6右3#	160	25.23%	87.63	34. 16	36. 84	40. 37	8.71%	可开放
16879	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗分10右3#	100	82.94%	0	82. 83	75. 04	82. 94	0.07%	可开放
16880	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗分10右8#	200	32.90%	94.21	56. 12	73. 01	65. 79	8.27%	可开放
16881	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗分36#	100	1.51%	78.49	42. 08	40. 96	1. 51	-81.06%	可开放
16882	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗分32#	200	0.45%	159.11	41. 01	44. 05	0. 89	-85.27%	可开放
16883	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗分22#	100	24.49%	55.51	23. 51	24. 72	24. 49	2.06%	可开放
16884	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	兰旗分17#	250	13.71%	165.73	39. 55	38. 61	34. 27	-6.91%	可开放
16885	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	技校分2#	200	20.86%	118.28	40. 84	23. 6	41. 72	1.07%	可开放
16886	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	技校分6#	160	31.79%	77.13	60. 63	49. 48	50. 87	-8.40%	可开放
16887	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	技校分10#	160	29.65%	80.56	60. 84	45. 69	47. 44	-11.70%	可开放
16888	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	技校分15#	160	3.65%	122.16	5. 88	5. 74	5. 84	-0.34%	可开放
16889	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	技校分17#	200	0.29%	159.43	0. 4	0. 37	0. 57	19.37%	可开放
16890	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	细玉沟村台区	100	22.74%	57.26	-	17. 96	22. 74	-	可开放

16891	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	岫镇线23#(北)	315	0.25%	251.21	0.79	0.79	0.79	0.00%	可开放
16892	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	岫镇线26#	315	13.69%	208.88	45.11	44.17	43.12	-2.23%	可开放
16893	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇二线	岫镇线35#	400	0.09%	319.64	40.58	0.44	0.36	-90.58%	可开放
16894	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇二线	岫镇线37右1#	250	7.13%	182.18	14.86	17.51	17.82	9.51%	可开放
16895	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇二线	岫镇线40#	500	16.20%	318.98	68.52	77.97	81.02	8.74%	可开放
16896	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	山城北分4右1#	315	14.59%	206.05	47.9	47.18	45.95	-2.06%	可开放
16897	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	洼塘分56右2#台	50	10.82%	34.59	-	39.25	5.41	-	可开放
16898	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线17#	160	28.55%	82.32	1.15	1.16	45.68	530.25%	可开放
16899	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线24#	200	35.15%	89.71	0.93	1.01	70.29	769.37%	可开放
16900	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	阜昌南分1#T右2#(东)	200	0.50%	159.01	0.69	0.79	0.99	19.78%	可开放
16901	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	阜昌南分1#T左1#	315	0.13%	251.59	34.04	35.87	0.41	-89.03%	可开放
16902	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	河东线15左7右4#	160	27.67%	83.73	45.12	46.05	44.27	-0.95%	可开放
16903	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线50#	315	19.46%	190.69	103.88	64.95	61.31	-23.18%	可开放
16904	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线49右6#	250	38.74%	103.14	96.08	90.39	96.86	0.41%	可开放
16905	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线58#	315	9.46%	222.19	30.05	31.68	29.81	-0.40%	可开放
16906	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线35右3#	200	38.09%	83.82	82.85	68.72	76.18	-4.11%	可开放
16907	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	农高分5#变压器	160	0.74%	126.81	0.82	0.87	1.19	20.47%	可开放
16908	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	郭卜分8#	315	0.32%	250.98	1.04	1.07	1.02	-0.97%	可开放
16909	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	阜昌北分13#	200	0.23%	159.55	-	0.49	0.45	-	可开放
16910	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	阜昌北分11左4#	160	8.78%	113.95	13.68	15.03	14.05	1.34%	可开放

16911	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	阜昌北分8#	315	0.20%	251.36	0. 62	0. 64	0. 64	1.60%	可开放
16912	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	阜昌北分7#(东)	250	0.20%	199.5	0. 6	0. 64	0. 5	-8.71%	可开放
16913	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	阜昌北分1#（南）	250	8.84%	177.89	19. 6	24. 31	22. 11	6.21%	可开放
16914	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	阜昌北分1#（北）	315	0.09%	251.72	0. 23	0. 34	0. 28	10.34%	可开放
16915	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	山城北分8右1#	200	0.23%	159.54	0. 38	0. 47	0. 46	10.02%	可开放
16916	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	河东线2#	200	0.35%	159.31	0. 49	0. 63	0. 69	18.67%	可开放
16917	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	孵化厂台	100	0.19%	79.81	3. 39	3. 33	0. 19	-76.33%	可开放
16918	国网岫岩满族自治县供电公司	铁东66kV变电站	城东线	城东南分5#	400	0.06%	319.78	0. 28	0. 22	0. 22	-11.36%	可开放
16919	国网岫岩满族自治县供电公司	铁东66kV变电站	城东线	城东南分8#	400	11.64%	273.43	82. 69	44. 2	46. 57	-24.95%	可开放
16920	国网岫岩满族自治县供电公司	铁东66kV变电站	城东线	城东南分6#	100	2.68%	77.32	2. 52	2. 74	2. 68	3.13%	可开放
16921	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线苇塘二台	200	54.39%	51.22	-	93. 19	108. 78	-	可开放
16922	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	姜卜分30#	100	30.97%	49.03	22. 88	27. 83	30. 97	16.34%	可开放
16923	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	姜卜分41#	100	68.35%	11.65	59. 39	63. 26	68. 35	7.28%	可开放
16924	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	姜卜分54#	100	47.81%	32.19	36. 21	44. 19	47. 81	14.91%	可开放
16925	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴村光伏发电	160	0.00%	128	0. 05	0. 01	0	-100.00%	可开放
16926	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	河东线7左3右1#	250	8.86%	177.84	22. 43	24. 77	22. 16	-0.60%	可开放
16927	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	河东线7左4#	250	0.26%	199.35	0. 77	0. 64	0. 65	-8.12%	可开放
16928	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	河东线7左6#（东）	400	0.07%	319.71	0. 52	0. 41	0. 29	-25.32%	可开放
16929	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	河东线11#变压器	160	0.71%	126.86	0. 96	1. 21	1. 14	8.97%	可开放
16930	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	河东线7左6（西）	200	22.84%	114.33	40. 45	47. 41	45. 67	6.26%	可开放

16931	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	河东线11右2#	100	61.92%	18.08	62. 72	59. 99	61. 92	-0.64%	可开放
16932	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	郭卜分11#	160	1.01%	126.39	0. 85	1. 01	1. 61	37.63%	可开放
16933	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	郭卜分14#	100	2.78%	77.22	2. 22	2. 8	2. 78	11.90%	可开放
16934	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	郭卜分19右4#	100	74.53%	5.47	70. 94	72. 81	74. 53	2.50%	可开放
16935	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	郭卜分19右16#	100	78.63%	1.37	83. 42	87. 78	78. 63	-2.91%	可开放
16936	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	郭卜分62#	100	40.25%	39.75	159. 56	168. 53	40. 25	-49.77%	可开放
16937	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	郭卜分46#	160	62.85%	27.44	31. 64	78. 04	100. 56	78.28%	可开放
16938	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	郭卜分26#	100	74.89%	5.11	51. 22	77. 05	74. 89	20.92%	可开放
16939	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线东队台	80	3.63%	61.1	-	108. 11	2. 9	-	可开放
16940	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	河东线22右1#	200	12.12%	135.77	26. 62	25. 52	24. 23	-4.59%	可开放
16941	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	河东线22右15#	80	9.16%	56.67	4. 64	6. 55	7. 33	25.69%	可开放
16942	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	河东线16#	100	87.64%	0	33. 65	97. 81	87. 64	61.38%	可开放
16943	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分6#（南）	200	0.32%	159.36	0. 64	0. 56	0. 64	0.00%	可开放
16944	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分13左1#	250	22.95%	142.62	62. 14	54. 96	57. 38	-3.91%	可开放
16945	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分22#	200	0.38%	159.24	42. 65	42. 08	0. 76	-86.65%	可开放
16946	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线 中学家属台	250	38.27%	104.32	-	96. 29	95. 68	-	可开放
16947	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	岫镇一线23#（南）	200	31.85%	96.31	-	-	63. 69	-	可开放
16948	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分29#	200	0.64%	158.72	1. 21	1. 33	1. 28	2.85%	可开放
16949	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分38#（东）	200	0.66%	158.69	1. 4	1. 33	1. 31	-3.27%	可开放
16950	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分40#	250	10.77%	173.08	20. 1	20. 47	26. 92	15.73%	可开放

16951	国网岫岩满族自治县供电公司	铁东66kV变电站	城东线	东环箱变变压器	500	9.54%	352.3	43.01	45.79	47.7	5.31%	可开放
16952	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	河畔箱变变压器	500	5.48%	372.62	25.22	27.21	27.38	4.19%	可开放
16953	国网岫岩满族自治县供电公司	铁东66kV变电站	城东线	农贸箱变变压器	315	8.05%	226.63	23.57	29.53	25.37	3.75%	可开放
16954	国网岫岩满族自治县供电公司	铁东66kV变电站	城东线	富源箱变变压器	400	0.17%	319.33	0.8	0.73	0.67	-8.48%	可开放
16955	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	实验南箱变压器	630	3.87%	479.6	0.16	0.15	24.4	1134.91%	可开放
16956	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	实验北箱变压器	315	14.44%	206.51	36.33	42.96	45.49	11.90%	可开放
16957	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	名流南箱变变压器	315	0.20%	251.38	31.32	34.51	0.62	-85.93%	可开放
16958	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	名流北箱变压器	315	0.18%	251.43	33.11	35.26	0.57	-86.88%	可开放
16959	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	建材箱变变压器	500	0.10%	399.49	0.37	0.42	0.51	17.40%	可开放
16960	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	万润箱变变压器	630	0.06%	503.65	0.28	0.22	0.35	11.80%	可开放
16961	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	玉都箱变变压器	500	0.08%	399.62	0.3	0.43	0.38	12.55%	可开放
16962	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	万润东箱变变压器	250	0.28%	199.29	57.13	49.18	0.71	-88.85%	可开放
16963	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	青年箱变压器	400	0.27%	318.92	0.86	1.01	1.08	12.06%	可开放
16964	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	岫光箱变压器	315	0.21%	251.34	51.55	78.54	0.66	-88.68%	可开放
16965	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	岫光南箱变压器	315	0.26%	251.17	29.29	0.85	0.83	-83.17%	可开放
16966	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	岫光北箱变压器	400	13.01%	267.97	52.98	55.49	52.03	-0.90%	可开放
16967	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	宾馆箱变压器	200	27.19%	105.62	38.51	58.23	54.38	18.83%	可开放
16968	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	宾馆东箱变压器	200	27.85%	104.31	25.09	57.8	55.69	48.98%	可开放
16969	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	宾馆西箱变压器	315	0.25%	251.21	58.38	80.33	0.79	-88.37%	可开放
16970	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	粮油箱变压器	630	0.03%	503.78	0.17	0.22	0.22	13.76%	可开放

16971	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	水利箱变压器	400	17.65%	249.42	56.91	73.81	70.58	11.36%	可开放
16972	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	梅园南箱变压器	315	0.16%	251.5	0.47	0.45	0.5	3.14%	可开放
16973	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	职高箱变压器	250	0.32%	199.19	39.55	0.79	0.81	-85.69%	可开放
16974	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	丝绸箱变变压器	630	0.05%	503.69	0.34	0.32	0.31	-4.51%	可开放
16975	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	宝财南箱变压器	315	21.61%	183.94	68.43	67.88	68.06	-0.27%	可开放
16976	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	华麟箱变压器	400	0.09%	319.63	39.15	40.67	0.37	-90.28%	可开放
16977	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	馨和箱变变压器	315	0.09%	251.73	29.12	28.62	0.27	-90.37%	可开放
16978	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	博雅园箱变变压器	315	0.08%	251.76	0.21	0.21	0.24	6.90%	可开放
16979	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	翡翠东箱变压器	500	0.05%	399.74	48.02	46.8	0.26	-92.64%	可开放
16980	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	翡翠西箱变压器	630	0.04%	503.77	50.53	38.51	0.23	-93.25%	可开放
16981	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	建筑箱变压器	200	0.52%	158.96	55.2	57.26	1.04	-86.27%	可开放
16982	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	丽景箱西变压器	315	0.17%	251.46	52.8	42.05	0.54	-89.89%	可开放
16983	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	丽景箱东变压器	315	0.10%	251.67	28.97	24.85	0.33	-89.33%	可开放
16984	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	粮食箱变压器	400	0.14%	319.45	75.32	59.47	0.55	-91.45%	可开放
16985	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	粮库箱变压器	250	9.72%	175.69	19.29	21.15	24.31	12.26%	可开放
16986	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	现代箱变压器	800	3.31%	613.53	26.55	27.98	26.47	-0.15%	可开放
16987	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	公安箱变压器	500	13.84%	330.82	51.62	73.96	69.18	15.77%	可开放
16988	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	铁阜箱变压器	315	11.22%	216.65	49.41	55.59	35.35	-15.42%	可开放
16989	国网岫岩满族自治县供电公司	铁东66kV变电站	城东线	吉庆南箱变变压器	500	9.80%	351.02	44.66	47.34	48.98	4.72%	可开放
16990	国网岫岩满族自治县供电公司	铁东66kV变电站	城东线	吉庆北箱变变压器	500	0.05%	399.75	0.22	0.23	0.25	6.60%	可开放

16991	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	种植小区台	200	72.96%	14.08	62.49	59.1	145.92	52.81%	可开放
16992	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线关门山村亿雨养殖合作社台	100	5.95%	74.05	4.04	4.08	5.95	21.36%	可开放
16993	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	1045益林线胡家沟7#益林种植基地一	80	8.89%	56.89	-	7.27	7.11	-	可开放
16994	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	1045益林线南马分1#南马种植基地一台	100	80.62%	0	-	38.23	80.62	-	可开放
16995	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	1045益林线于卜支2#南马种植基地二台	50	0.00%	40	-	0	0	-	可开放
16996	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	1045益林线于卜支线47#南马种植基地三台	50	60.38%	9.81	-	43.5	30.19	-	可开放
16997	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	1045益林线益林线汪沟分线联通支线吴世杰台	80	0.59%	63.53	-	13.14	0.47	-	可开放
16998	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧北线木古分线钟家一台	100	33.39%	46.61	30.78	32.26	33.39	4.15%	可开放
16999	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧北线木古分线钟家二台	80	3.76%	60.99	2.9	2.33	3.01	1.88%	可开放
17000	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧北线木古分线钟家三台	50	0.00%	40	21.73	0.06	0	-100.00%	可开放
17001	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线三队一台	400	36.13%	175.5	-	-	144.5	-	可开放
17002	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	10312三间房线庙沟队台	30	20.40%	17.88	-	6.85	6.12	-	可开放
17003	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	10312三间房线砬子沟台	30	22.67%	17.2	-	6.66	6.8	-	可开放
17004	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	10312三间房线王卜村住宅楼台	100	83.57%	0	-	83.49	83.57	-	可开放
17005	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	10312三间房线西地台	50	10.82%	34.59	-	4.29	5.41	-	可开放
17006	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	山北头台	100	78.57%	1.43	79.39	75.05	78.57	-0.52%	可开放
17007	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	隆福威养猪厂台	50	6.76%	36.62	9.26	3.81	3.38	-39.58%	可开放
17008	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线大文街蘑菇小区台	80	0.50%	63.6	-	1.51	0.4	-	可开放
17009	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	日兴灵芝合作社台	100	0.00%	80	1.33	0	0	-100.00%	可开放
17010	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线40右1#	200	20.92%	118.16	53.33	42.6	41.84	-11.43%	可开放

17011	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	塘岭村八家台区	100	22.60%	57.4	15.03	24.74	22.6	22.62%	可开放
17012	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇二线	岫镇线31#	315	0.12%	251.61	0.45	0.4	0.39	-6.91%	可开放
17013	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	耐火线49#(北)	315	0.21%	251.34	0.47	0.65	0.66	18.50%	可开放
17014	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼村邓元组	100	56.91%	23.09	32.63	49.85	56.91	32.06%	可开放
17015	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	河沿村五间房二组	50	68.36%	5.82	35.46	33.13	34.18	-1.82%	可开放
17016	国网岫岩满族自治县供电公司	铁东66kV变电站	城东线	华宇箱变变压器	630	5.53%	469.19	33.71	31.93	34.81	1.62%	可开放
17017	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	宝财箱变变压器	315	15.84%	202.1	48.86	48.72	49.9	1.06%	可开放
17018	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	红旗三家台	50	13.16%	33.42	5.75	6.52	6.58	6.97%	可开放
17019	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	站前变压器	630	6.97%	460.07	-	41.56	43.93	-	可开放
17020	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	长征七队台区	50	9.02%	35.49	8.04	5.44	4.51	-25.10%	可开放
17021	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	6308茧场岭线于卜西沟台区	50	93.34%	0	-	44.83	46.67	-	可开放
17022	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	稗地台区	50	99.36%	0	31.74	39.07	49.68	25.11%	可开放
17023	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	南台台区	315	0.20%	251.36	0.49	0.63	0.64	14.29%	可开放
17024	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	时卜下	50	8.40%	35.8	3.55	5.7	4.2	8.77%	可开放
17025	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线关门山村台	100	79.73%	0.27	-	50.57	79.73	-	可开放
17026	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	10312三间房线镁矿家属1台	50	15.04%	32.48	-	6.19	7.52	-	可开放
17027	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	县镁矿线	中学家属2台	50	19.78%	30.11	7.31	12.76	9.89	16.32%	可开放
17028	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线杨友变台	100	1.34%	78.66	-	1.36	1.34	-	可开放
17029	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线陈家西沟台	200	4.53%	150.94	16.41	-	9.06	-25.70%	可开放
17030	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线刘卜一台	100	23.79%	56.21	21.93	23.5	23.79	4.15%	可开放

17031	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线马沟一台	100	19.99%	60.01	18. 7	18. 59	19. 99	3.39%	可开放
17032	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线刘卜二台	100	53.06%	26.94	28. 13	56. 46	53. 06	37.34%	可开放
17033	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线旗杆底一台	100	18.63%	61.37	19. 34	19. 55	18. 63	-1.85%	可开放
17034	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线刘卜三台	100	13.89%	66.11	8. 65	17. 1	13. 89	26.72%	可开放
17035	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线黄土坎一台	200	0.56%	158.88	0. 63	0. 53	1. 12	33.33%	可开放
17036	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线小王屯二台	50	37.42%	21.29	15. 29	17. 22	18. 71	10.62%	可开放
17037	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线龙后之二台	200	0.81%	158.39	0. 66	-	1. 61	56.19%	可开放
17038	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线小王屯台	100	24.81%	55.19	23. 84	23. 77	24. 81	2.01%	可开放
17039	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线粉房台区	50	77.42%	1.29	16. 98	21. 83	38. 71	50.99%	可开放
17040	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线粉房台区一台	50	56.32%	11.84	21. 59	25. 28	28. 16	14.21%	可开放
17041	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线马沟二台	100	19.58%	60.42	14. 79	16. 14	19. 58	15.06%	可开放
17042	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线刘卜台	100	21.25%	58.75	26. 31	29. 15	21. 25	-10.13%	可开放
17043	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线曹沟台	100	15.41%	64.59	14. 8	17. 47	15. 41	2.04%	可开放
17044	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	相荣村居民住宅2台	200	0.66%	158.69	0. 25	-	1. 31	128.91%	可开放
17045	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线曹沟一台	50	49.84%	15.08	40. 52	29. 64	24. 92	-21.58%	可开放
17046	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线蔡卜小队台	100	17.80%	62.2	15. 26	17. 06	17. 8	8.00%	可开放
17047	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线瓦沟台	200	0.13%	159.74	0. 34	0. 33	0. 26	-12.55%	可开放
17048	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线于卜台	100	28.10%	51.9	17. 53	17. 21	28. 1	26.61%	可开放
17049	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线西南沟台区	100	5.92%	74.08	-	2. 61	5. 92	-	可开放
17050	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	玉石南线沟新台区	200	0.57%	158.86	-	0. 56	1. 14	-	可开放

17051	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线沟外台区	100	3.94%	76.06	-	-	3.94	-	可开放
17052	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线邵卫刚台区	400	3.03%	307.88	-	0.01	12.12	-	可开放
17053	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线姜卜台区	100	3.64%	76.36	-	1.59	3.64	-	可开放
17054	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线前街台区	200	1.23%	157.54	-	1.48	2.46	-	可开放
17055	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线七队台区	100	19.65%	60.35	-	10.76	19.65	-	可开放
17056	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线狸狐分台	200	0.07%	159.87	0.07	-	0.13	36.28%	可开放
17057	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线东阳养殖场台区	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
17058	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线兴开岭台	200	0.89%	158.23	-	0.45	1.77	-	可开放
17059	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线赵家卜台区	100	1.83%	78.17	-	-	1.83	-	可开放
17060	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线九组台区	100	2.43%	77.57	-	-	2.43	-	可开放
17061	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线32#老爷庙台	100	72.14%	7.86	61.59	60.78	72.14	8.23%	可开放
17062	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	二道分12#二道台	50	7.94%	36.03	49.4	4.02	3.97	-71.65%	可开放
17063	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	头道分14#头道台	100	70.23%	9.77	49	41.74	70.23	19.72%	可开放
17064	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	候家分3#候家台	100	52.76%	27.24	34.34	70.24	52.76	23.95%	可开放
17065	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	牧北线123#小卜台	50	74.52%	2.74	38.69	39.89	37.26	-1.87%	可开放
17066	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	西沟分支线5#老西台	50	83.80%	0	39.17	50.5	41.9	3.43%	可开放
17067	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	九队台区	50	64.70%	7.65	23.78	30.5	32.35	16.64%	可开放
17068	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	中河台区	50	83.02%	0	30.58	39.33	41.51	16.51%	可开放
17069	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	南台	200	77.37%	5.26	95.49	104.38	154.74	27.30%	可开放
17070	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	后沟台区，	50	11.78%	34.11	-	-	5.89	-	可开放

17071	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线后东台区	200	0.31%	159.38	0.47	0.52	0.62	14.85%	可开放
17072	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线刘家前东台	400	4.71%	301.17	0.13	0.15	18.83	1103.52%	可开放
17073	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线许卜台	200	0.19%	159.62	0.3	0.35	0.38	12.55%	可开放
17074	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线中街台	400	8.58%	285.69	21.8	29.59	34.31	25.45%	可开放
17075	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	玉园6#箱变变压器	500	0.05%	399.76	-	-	0.24	-	可开放
17076	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	兴隆供电所变台	80	2.73%	61.82	2.17	2.22	2.18	0.23%	可开放
17077	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线小沟地台	200	0.17%	159.67	0.34	0.35	0.33	-1.48%	可开放
17078	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线大沟地台	200	0.25%	159.51	0.38	0.58	0.49	13.55%	可开放
17079	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线梨上台	100	28.07%	51.93	22.79	26.45	28.07	10.98%	可开放
17080	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线洪晓楼台	100	2.99%	77.01	0	-	2.99	-	可开放
17081	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线清军食用菌台	100	1.26%	78.74	1.29	-	1.26	-1.17%	可开放
17082	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线团山子台	400	4.63%	301.48	14.14	16.11	18.52	14.44%	可开放
17083	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线桥东台	400	8.07%	287.74	23.13	24.85	32.26	18.10%	可开放
17084	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线东广关门台	100	58.65%	21.35	19.17	27.36	58.65	74.91%	可开放
17085	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	房身食用菌基地台	160	0.38%	127.4	1.21	0.92	0.6	-29.58%	可开放
17086	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线一队台	100	16.14%	63.86	12.52	12.56	16.14	13.54%	可开放
17087	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线金坑台	200	0.42%	159.17	0.58	0.52	0.83	19.63%	可开放
17088	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线一队南台	100	29.10%	50.9	20.99	20.22	29.1	17.74%	可开放
17089	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线岳山八队台	50	8.26%	35.87	4.07	3.9	4.13	0.73%	可开放
17090	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线山咀桥上台	400	5.01%	299.97	15.23	22.37	20.03	14.68%	可开放

17091	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线茧西沟台区	100	19.02%	60.98	-	-	19.02	-	可开放
17092	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线二队北台	100	61.01%	18.99	29.81	64.72	61.01	43.06%	可开放
17093	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线高家犁东分台	200	0.23%	159.54	0.29	0.39	0.46	25.94%	可开放
17094	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线五队台	200	10.96%	138.08	37.45	38.71	21.92	-23.49%	可开放
17095	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线八队台	100	13.75%	66.25	15.28	13.43	13.75	-5.14%	可开放
17096	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线六队台	100	11.01%	68.99	9.8	12.27	11.01	5.99%	可开放
17097	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线东广东山台	200	0.29%	159.43	0.88	0.63	0.57	-19.52%	可开放
17098	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线三门台	100	17.17%	62.83	15.43	16.2	17.17	5.49%	可开放
17099	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线二道台	200	0.13%	159.75	0.36	0.49	0.25	-16.67%	可开放
17100	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	团山线昌明牧业台	200	0.89%	158.22	1.29	1.51	1.78	17.47%	可开放
17101	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线河北台区	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
17102	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线包家组台	200	0.12%	159.76	-	-	0.24	-	可开放
17103	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线后卜台	200	0.12%	159.76	-	-	0.24	-	可开放
17104	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线东卜台	200	0.12%	159.77	-	-	0.23	-	可开放
17105	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线马下三台	200	0.03%	159.94	-	-	0.06	-	可开放
17106	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线黄卜台区	200	0.15%	159.7	-	-	0.3	-	可开放
17107	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线房身卜台区	100	7.43%	72.57	-	-	7.43	-	可开放
17108	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线河前台区	200	0.34%	159.33	-	-	0.67	-	可开放
17109	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线庙东台区	200	0.13%	159.74	-	-	0.26	-	可开放
17110	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线孙家沟台区	100	0.66%	79.34	-	-	0.66	-	可开放

17111	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线荒沟里台区	100	2.95%	77.05	-	-	2.95	-	可开放
17112	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线杨树台	200	0.25%	159.5	-	-	0.5	-	可开放
17113	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线北头台区	200	0.19%	159.63	-	-	0.37	-	可开放
17114	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线高家台区	200	1.06%	157.89	-	-	2.11	-	可开放
17115	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线王卜台区1	200	0.13%	159.75	-	-	0.25	-	可开放
17116	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线关卜组台区	200	7.53%	144.95	-	-	15.05	-	可开放
17117	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线下卜台区	200	0.19%	159.63	-	-	0.37	-	可开放
17118	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线孟家卜台	200	0.10%	159.8	-	-	0.2	-	可开放
17119	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线错草台区	100	24.21%	55.79	-	-	24.21	-	可开放
17120	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线梨树台	200	0.27%	159.46	-	-	0.54	-	可开放
17121	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线万兴总表台区	200	12.87%	134.26	-	-	25.74	-	可开放
17122	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线中沟台区	100	12.16%	67.84	-	-	12.16	-	可开放
17123	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	蓝天苑小区变压器	160	0.46%	127.27	0.99	0.9	0.73	-14.13%	可开放
17124	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府8#箱变变压器	630	0.01%	503.92	-	-	0.08	-	可开放
17125	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线3#台区	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
17126	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线吴卜台	200	0.16%	159.68	0.28	0.34	0.32	6.90%	可开放
17127	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府9#箱变变压器	630	0.01%	503.94	-	-	0.06	-	可开放
17128	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线干沟台	100	19.55%	60.45	11.96	15.29	19.55	27.85%	可开放
17129	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线大背台	50	52.54%	13.73	15.26	20.59	26.27	31.21%	可开放
17130	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线下卜台	200	0.24%	159.52	0.42	0.45	0.48	6.90%	可开放

17131	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线十队台	50	73.38%	3.31	25. 5	27. 85	36. 69	19.95%	可开放
17132	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线庙上台	100	33.74%	46.26	24. 01	41. 98	33. 74	18.54%	可开放
17133	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线五队东台	50	50.90%	14.55	22. 27	25. 58	25. 45	6.90%	可开放
17134	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线安西台	200	7.89%	144.23	13. 74	15. 13	15. 77	7.13%	可开放
17135	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线许炉台	200	4.00%	152	0. 24	0. 12	8	477.35%	可开放
17136	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	阜昌南分1#T右2#(西)	315	0.17%	251.46	53. 37	54. 62	0. 54	-89.94%	可开放
17137	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟村腰沟台区	50	63.06%	8.47	27. 47	24. 56	31. 53	7.14%	可开放
17138	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线32#	315	14.05%	207.73	34. 9	39. 47	44. 27	12.63%	可开放
17139	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	碾盘村大房身台区	50	9.44%	35.28	3. 36	2. 91	4. 72	18.52%	可开放
17140	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	孤家村孟卜二台区	50	8.48%	35.76	3. 1	3. 42	4. 24	16.95%	可开放
17141	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	狄卜村曲卜组	50	54.40%	12.8	25. 82	26. 83	27. 2	2.64%	可开放
17142	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	宝财北箱变变压器	400	22.05%	231.81	93. 96	89. 14	88. 19	-3.12%	可开放
17143	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	林业局箱变变压器	630	0.04%	503.72	0. 24	0. 29	0. 28	8.01%	可开放
17144	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	石卜台区	50	12.02%	33.99	3. 19	5. 14	6. 01	37.26%	可开放
17145	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	佛爷台区	50	80.60%	0	23. 17	30. 41	40. 3	31.88%	可开放
17146	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	东广窝棚台区	50	5.92%	37.04	6. 16	2. 88	2. 96	-30.68%	可开放
17147	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	老窝村东沟队台	50	83.60%	0	36. 78	43. 82	41. 8	6.61%	可开放
17148	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线八二台	50	24.32%	27.84	14. 2	15. 99	12. 16	-7.46%	可开放
17149	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线大西台	200	8.67%	142.67	15. 23	16. 51	17. 33	6.67%	可开放
17150	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线六队东台	50	20.00%	30	9. 32	10. 15	10	3.58%	可开放

17151	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线三门西台	50	79.62%	0.19	18.41	24.53	39.81	47.05%	可开放
17152	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线二道南台	100	51.79%	28.21	33.49	45.63	51.79	24.36%	可开放
17153	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线吴卜南台	50	47.44%	16.28	21.26	29.62	23.72	5.63%	可开放
17154	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线干沟西台	100	19.61%	60.39	15.04	20.94	19.61	14.19%	可开放
17155	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线大背南台	50	21.22%	29.39	17.75	9.47	10.61	-22.69%	可开放
17156	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线房上台	400	0.12%	319.54	0.32	0.37	0.46	19.90%	可开放
17157	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线新华三道台	100	46.54%	33.46	-	-	46.54	-	可开放
17158	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线茧西沟西台	100	29.44%	50.56	11.23	15.95	29.44	61.91%	可开放
17159	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线中心台	100	29.98%	50.02	18.02	22.07	29.98	28.98%	可开放
17160	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线中心北台	50	38.14%	20.93	15.38	16.54	19.07	11.35%	可开放
17161	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	太平台	50	50.24%	14.88	1.4	1.16	25.12	323.59%	可开放
17162	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	龙头1台	100	92.23%	0	118.66	122.21	92.23	-11.84%	可开放
17163	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	崔家卜台	100	57.54%	22.46	69.19	87.32	57.54	-8.81%	可开放
17164	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	哨子河小岭沟台	50	48.54%	15.73	17.41	24.15	24.27	18.07%	可开放
17165	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	北山一台	100	45.02%	34.98	54.2	44.07	45.02	-8.86%	可开放
17166	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	东岗台	50	7.22%	36.39	3.05	2.72	3.61	8.79%	可开放
17167	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	沟里台	100	75.91%	4.09	80.76	68.75	75.91	-3.05%	可开放
17168	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线西中台	50	9.64%	35.18	-	4.71	4.82	-	可开放
17169	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线西东二台	200	0.15%	159.71	-	-	0.29	-	可开放
17170	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线北卜东台	100	0.63%	79.37	-	-	0.63	-	可开放

17171	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼村天三组台区	200	1.52%	156.96	-	-	3.04	-	可开放
17172	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线汪上台	200	0.12%	159.76	-	-	0.24	-	可开放
17173	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线汪下台	200	0.13%	159.75	-	-	0.25	-	可开放
17174	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线河南台	400	0.04%	319.85	-	-	0.15	-	可开放
17175	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线岭上台	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
17176	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	北茨线	朝阳线前卜台	400	0.12%	319.54	-	-	0.46	-	可开放
17177	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线梯子山台	400	0.04%	319.85	-	-	0.15	-	可开放
17178	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线瓦房台	200	0.17%	159.66	-	-	0.34	-	可开放
17179	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	葛藤前卜台区	50	8.52%	35.74	4.8	4.27	4.26	-5.79%	可开放
17180	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府10#箱变变压器	630	4.70%	474.4	-	0.17	29.6	-	可开放
17181	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	翻车岭台	80	12.14%	54.29	37.4	8.61	9.71	-49.05%	可开放
17182	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	同江峪线	小坎二台	50	16.92%	31.54	12.45	9.94	8.46	-17.57%	可开放
17183	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	同江峪线	小洋台	50	7.90%	36.05	4.58	3.3	3.95	-7.13%	可开放
17184	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线邵卜东沟台	50	16.02%	31.99	9.6	6.89	8.01	-8.66%	可开放
17185	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	东阳台	50	12.38%	33.81	3.11	3.83	6.19	41.08%	可开放
17186	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	龙泉背台	30	17.93%	18.62	6.04	6.12	5.38	-5.62%	可开放
17187	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线西沟支37#光伏发电	200	0.00%	160	0	0	0	-	可开放
17188	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	大炉西地台	100	27.29%	52.71	40.55	27.87	27.29	-17.96%	可开放
17189	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	新华南沟台	50	14.80%	32.6	5.84	5.79	7.4	12.57%	可开放
17190	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	大炉河东台	50	64.68%	7.66	96.1	71.56	32.34	-41.99%	可开放

17191	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	新华二道台	100	2.42%	77.58	8.05	2.91	2.42	-45.17%	可开放
17192	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳红上下台	100	29.76%	50.24	27.82	24.76	29.76	3.43%	可开放
17193	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线后碾盘养殖小区台	50	5.26%	37.37	3.72	4.08	2.63	-15.92%	可开放
17194	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线合心组二台	200	0.33%	159.35	-	-	0.65	-	可开放
17195	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线合心组一台	200	0.31%	159.39	-	-	0.61	-	可开放
17196	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线旗杆一台	100	2.21%	77.79	-	-	2.21	-	可开放
17197	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线前街一台	100	2.04%	77.96	-	-	2.04	-	可开放
17198	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	洪卜村二队2#变台	200	28.00%	104.01	-	-	55.99	-	可开放
17199	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线王卜台	200	1.28%	157.44	-	-	2.56	-	可开放
17200	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	四道台区	100	1.59%	78.41	-	-	1.59	-	可开放
17201	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线后卜台	400	5.13%	299.5	-	-	20.5	-	可开放
17202	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	三间房线镇家属1台	400	18.30%	246.82	-	-	73.18	-	可开放
17203	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线岳山食用菌小区台	200	18.41%	123.18	-	-	36.82	-	可开放
17204	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线烧中台区	100	1.20%	78.8	-	0.75	1.2	-	可开放
17205	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线索家之一台	200	0.29%	159.42	-	-	0.58	-	可开放
17206	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线192#东沟上台区	200	21.39%	117.22	-	-	42.78	-	可开放
17207	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线平房台	100	0.96%	79.04	-	-	0.96	-	可开放
17208	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线南高力沟台	100	4.41%	75.59	-	-	4.41	-	可开放
17209	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线瑞风养殖厂台	100	0.39%	79.61	-	-	0.39	-	可开放
17210	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	城北三线世通毓园2#台区	200	0.16%	159.68	-	0.26	0.32	-	可开放

17211	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	越都馨苑1#箱变配电变压器	630	4.63%	474.82	0.17	0.17	29.18	1210.14%	可开放
17212	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	越都馨苑2#箱变配电变压器	200	0.12%	159.76	0.21	0.21	0.24	6.90%	可开放
17213	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线闹沟里下台	200	0.05%	159.9	0.09	0.06	0.1	5.41%	可开放
17214	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线松树四队台	200	0.45%	159.11	-	-	0.89	-	可开放
17215	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	城东线城东北分13左4#台	400	0.15%	319.42	-	-	0.58	-	可开放
17216	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线青峰河北台	100	4.64%	75.36	2.53	-	4.64	35.42%	可开放
17217	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线罗全沟台	100	1.88%	78.12	-	-	1.88	-	可开放
17218	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线明子峪一台	100	1.06%	78.94	-	-	1.06	-	可开放
17219	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线房身台	100	2.40%	77.6	-	-	2.4	-	可开放
17220	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线包西台	100	61.04%	18.96	-	-	61.04	-	可开放
17221	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线西下台	100	2.51%	77.49	-	-	2.51	-	可开放
17222	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线河西台	100	2.68%	77.32	-	-	2.68	-	可开放
17223	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜线西卜沟门台	100	1.60%	78.4	-	-	1.6	-	可开放
17224	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	庙沟台(黑山线)	100	42.58%	37.42	-	-	42.58	-	可开放
17225	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	兰家北沟台	30	20.00%	18	4.54	4.55	6	14.96%	可开放
17226	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	青西台	100	70.74%	9.26	59.37	63.95	70.74	9.16%	可开放
17227	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线山咀台	30	19.10%	18.27	-	5.45	5.73	-	可开放
17228	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	石佛北沟台	50	8.08%	35.96	4.82	3.56	4.04	-8.45%	可开放
17229	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线汤沟光伏发电站	400	0.00%	320	-	-	0	-	可开放
17230	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线黄家沟光伏发电站	400	0.00%	320	-	-	0	-	可开放

17231	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线松树三四队台	200	2.26%	155.49	-	-	4.51	-	可开放
17232	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线赵卜台	200	2.62%	154.76	-	-	5.24	-	可开放
17233	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	太阳变台	50	6.34%	36.83	3.25	3.41	3.17	-1.24%	可开放
17234	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线古下台	100	1.22%	78.78	-	-	1.22	-	可开放
17235	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	园区线7330	园区线巴卜一队台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
17236	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线大背台	100	1.69%	78.31	-	1.29	1.69	-	可开放
17237	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线头道台区	100	4.42%	75.58	-	-	4.42	-	可开放
17238	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线南隈台区	100	0.86%	79.14	-	-	0.86	-	可开放
17239	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	14304太阳线太阳养殖场	80	0.45%	63.64	-	0	0.36	-	可开放
17240	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线苏卜二队二台	100	8.68%	71.32	-	5.84	8.68	-	可开放
17241	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线谢家沟台区	200	0.08%	159.84	0.11	-	0.16	20.60%	可开放
17242	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线烧锅李卜台区	200	1.13%	157.74	-	-	2.26	-	可开放
17243	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	邓卜台	100	3.35%	76.65	3.82	4	3.35	-6.35%	可开放
17244	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线东卜之一台	100	0.84%	79.16	-	0.63	0.84	-	可开放
17245	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线台下变台	100	0.73%	79.27	0.61	-	0.73	9.39%	可开放
17246	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线川沟台	100	0.32%	79.68	0.32	-	0.32	0.00%	可开放
17247	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线于家之一台	100	0.58%	79.42	-	0.44	0.58	-	可开放
17248	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	宝利食用菌基地台	50	0.16%	39.92	0.08	0.08	0.08	0.00%	可开放
17249	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	新卜变台	50	8.50%	35.75	3.01	3.97	4.25	18.83%	可开放
17250	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	白蒿变台	50	8.26%	35.87	3.89	3.92	4.13	3.04%	可开放

17251	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	大院变台	50	11.68%	34.16	3. 89	3. 25	5. 84	22.53%	可开放
17252	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭村石人西台区 (新)	50	0.00%	50	-	-	-	-	可开放
17253	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	马西变台	100	48.16%	31.84	34. 01	40. 93	48. 16	19.00%	可开放
17254	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	丝房台	30	28.17%	15.55	4. 74	5. 22	8. 45	33.52%	可开放
17255	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	梨树沟台	100	90.40%	0	71. 99	96. 41	90. 4	12.06%	可开放
17256	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东果林台	100	89.07%	0	68. 42	73. 64	89. 07	14.10%	可开放
17257	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	大陆台	30	22.73%	17.18	7. 48	7. 71	6. 82	-4.51%	可开放
17258	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线西岭台	100	45.08%	34.92	-	38. 99	45. 08	-	可开放
17259	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	郭卜分18左2#柱上变压器	250	0.40%	199	77. 93	80. 04	1	-88.67%	可开放
17260	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线三家子光伏电站	400	0.00%	320	0	-	0	-	可开放
17261	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线西沟台	100	0.52%	79.48	-	-	0. 52	-	可开放
17262	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	国宝3#变压器	315	0.21%	251.34	56. 85	56. 02	0. 66	-89.23%	可开放
17263	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线打草沟台区	200	14.20%	131.6	-	20. 14	28. 4	-	可开放
17264	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	岫玉一线12#T支3右3# 柱上变压器	200	0.49%	159.02	1. 76	1	0. 98	-25.38%	可开放
17265	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	后房子支1#后房子台	100	3.10%	76.9	3. 39	3. 32	3. 1	-4.37%	可开放
17266	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	西山根一	50	13.22%	33.39	5. 61	5. 82	6. 61	8.55%	可开放
17267	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	北山	50	13.74%	33.13	4. 39	4. 25	6. 87	25.10%	可开放
17268	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线政府分8#白旗东 台	400	5.04%	299.85	17. 29	19. 92	20. 15	7.95%	可开放
17269	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	山后台	50	4.38%	37.81	4. 61	3. 89	2. 19	-31.08%	可开放
17270	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	大耳沟台	50	4.96%	37.52	1. 69	1. 79	2. 48	21.14%	可开放

17271	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	孙家山台	100	69.56%	10.44	58.55	82.24	69.56	9.00%	可开放
17272	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	炮沿台	50	4.08%	37.96	1.91	2.24	2.04	3.35%	可开放
17273	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	付卜台11	50	86.86%	0	-	-	43.43	-	可开放
17274	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	尖山台11	100	96.15%	0	-	-	96.15	-	可开放
17275	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	南川台	50	7.38%	36.31	2.94	2.82	3.69	12.03%	可开放
17276	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	西北沟台11	100	48.25%	31.75	-	-	48.25	-	可开放
17277	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	15308乐全线庞卜台	50	6.86%	36.57	-	3.83	3.43	-	可开放
17278	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全村鲁卜台	100	48.98%	31.02	40.38	39.47	48.98	10.14%	可开放
17279	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	鲁卜台	100	69.51%	10.49	53.77	74.27	69.51	13.70%	可开放
17280	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	腰卜台	30	39.53%	12.14	8.58	6.91	11.86	17.57%	可开放
17281	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	库仓沟台	50	42.80%	18.6	20.59	17.25	21.4	1.95%	可开放
17282	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	宋家隈台	100	1.67%	78.33	1.38	1.35	1.67	10.01%	可开放
17283	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	罗家沟变台	50	69.40%	5.3	31.57	40.92	34.7	4.84%	可开放
17284	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	君富美殖小区台	200	64.43%	31.15	52.91	71.17	128.85	56.05%	可开放
17285	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	赵家变台	50	7.00%	36.5	3.09	3.72	3.5	6.43%	可开放
17286	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线红塔腰卜变台	50	7.90%	36.05	3.8	3.63	3.95	1.95%	可开放
17287	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	郎卜台	100	61.14%	18.86	47.03	52.23	61.14	14.02%	可开放
17288	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈村错草队	100	35.42%	44.58	39.98	38.09	35.42	-5.88%	可开放
17289	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	供暖综合楼箱变压器	630	4.08%	478.28	24.55	24.73	25.72	2.36%	可开放
17290	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	川子沟台	50	24.42%	27.79	4.98	8.21	12.21	56.58%	可开放

17291	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	大地台	80	2.44%	62.05	1. 64	1. 85	1. 95	9.04%	可开放
17292	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线宗卜台	100	72.33%	7.67	-	73. 06	72. 33	-	可开放
17293	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	新房台（玉石南线）	100	75.37%	4.63	-	-	75. 37	-	可开放
17294	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	大石沟台	50	5.50%	37.25	57. 74	54. 95	2. 75	-78.18%	可开放
17295	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	上场台	50	11.78%	34.11	72. 51	58. 2	5. 89	-71.50%	可开放
17296	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	马店台	200	1.34%	157.33	72. 28	21. 49	2. 67	-80.78%	可开放
17297	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	北沟台（头道线）	20	42.00%	7.6	-	-	8. 4	-	可开放
17298	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	大院台（头道线）	200	0.36%	159.28	-	-	0. 72	-	可开放
17299	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	卜子台	50	13.18%	33.41	4. 04	4. 88	6. 59	27.72%	可开放
17300	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	七和尚台	20	39.30%	8.14	6. 9	7. 71	7. 86	6.73%	可开放
17301	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	同江峪线	同江峪线古东台	200	1.85%	156.3	-	-	3. 7	-	可开放
17302	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	纪前后之一	50	3.46%	38.27	8. 01	6. 29	1. 73	-53.53%	可开放
17303	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	兴隆台台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
17304	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	红旗政府之三	50	8.16%	35.92	7. 71	8. 72	4. 08	-27.26%	可开放
17305	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线志联食用菌台	200	0.19%	159.63	0. 25	0. 28	0. 37	21.66%	可开放
17306	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪线前卜台	200	0.20%	159.61	0. 39	0. 51	0. 39	0.00%	可开放
17307	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线同心三队台	200	16.25%	127.51	-	1. 15	32. 49	-	可开放
17308	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线古石养羊基地台	200	0.16%	159.69	-	4. 77	0. 31	-	可开放
17309	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	河沿村南卜队台	30	26.67%	16	6. 78	5. 6	8	8.63%	可开放
17310	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼村山嘴组台	50	88.90%	0	38. 62	33. 66	44. 45	7.28%	可开放

17311	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	李老屯支2#李老屯台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
17312	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	鹿圈村马卜台	100	56.42%	23.58	41.89	49.3	56.42	16.05%	可开放
17313	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	鹿圈村前豹台	30	28.13%	15.56	7.73	7.39	8.44	4.49%	可开放
17314	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	大营村东组台	30	51.70%	8.49	16.16	14.83	15.51	-2.03%	可开放
17315	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	狄卜村东沟组台	100	66.58%	13.42	50.83	54.79	66.58	14.45%	可开放
17316	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	狄卜村茧场组台	30	30.00%	15	7.66	8.09	9	8.39%	可开放
17317	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝村六组台	100	2.92%	77.08	3.09	2.82	2.92	-2.79%	可开放
17318	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	17308燕窝线燕窝村八组台	30	19.87%	18.04	-	13.95	5.96	-	可开放
17319	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝村四组台	50	9.44%	35.28	39.77	28.63	4.72	-65.55%	可开放
17320	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	童店村孤山组台	50	74.30%	2.85	28.56	30.94	37.15	14.05%	可开放
17321	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	前营村瓦房店二组台	200	24.95%	110.11	25.59	34.08	49.89	39.63%	可开放
17322	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	前营村瓦房店一组台	200	0.34%	159.33	1.14	1.27	0.67	-23.34%	可开放
17323	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	北沟台，	100	2.85%	77.15	-	-	2.85	-	可开放
17324	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	前街之一台	160	0.83%	126.68	21.76	2.64	1.32	-75.37%	可开放
17325	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	小南沟变台	50	6.88%	36.56	3.53	4.62	3.44	-1.28%	可开放
17326	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	后卜台，	100	44.85%	35.15	-	-	44.85	-	可开放
17327	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	台沟台	50	9.80%	35.1	5.81	4.59	4.9	-8.16%	可开放
17328	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	粉房变台	50	17.90%	31.05	7.82	7.86	8.95	6.98%	可开放
17329	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	庙西台	100	66.19%	13.81	84.63	69.08	66.19	-11.56%	可开放
17330	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴腰卜变台	50	8.86%	35.57	5.24	4.78	4.43	-8.05%	可开放

17331	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	大南沟门台	50	9.70%	35.15	5.01	4.42	4.85	-1.61%	可开放
17332	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东上变台	50	8.38%	35.81	3.39	3.9	4.19	11.18%	可开放
17333	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	瓦房变台	20	30.65%	9.87	9.88	10.45	6.13	-21.23%	可开放
17334	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	李家卜台(东兴线)	20	43.60%	7.28	-	-	8.72	-	可开放
17335	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	胡卜台	200	66.52%	26.97	112.3	104.23	133.03	8.84%	可开放
17336	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	沈卜台	50	10.66%	34.67	-	-	5.33	-	可开放
17337	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	四里分14#四门台	200	52.50%	55.01	58.61	65.59	104.99	33.84%	可开放
17338	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	西沟分支线20#西沟台	50	79.68%	0.16	23.3	21.56	39.84	30.76%	可开放
17339	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线东房身台	100	79.16%	0.84	75.98	64.99	79.16	2.07%	可开放
17340	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府2#箱式变电站 变压器	250	0.10%	199.74	0.25	0.26	0.26	1.98%	可开放
17341	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府4#箱式变电站 配电变压器	250	0.46%	198.86	11.24	0.54	1.14	-68.15%	可开放
17342	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府3#箱式变电站 变压器	500	0.05%	399.77	0.2	0.21	0.23	7.24%	可开放
17343	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	后队二台	100	53.42%	26.58	102.27	86.09	53.42	-27.73%	可开放
17344	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	松咀台	200	52.13%	55.75	106.76	108.07	104.25	-1.18%	可开放
17345	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	三河一队之一	50	76.68%	1.66	27.14	22.96	38.34	18.86%	可开放
17346	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	大院蘑菇小区台区	50	0.00%	40	0.07	0	0	-100.00%	可开放
17347	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼线高卜安置房台	100	0.71%	79.29	0.56	0.72	0.71	12.60%	可开放
17348	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	小吴卜台区	100	80.55%	0	85.17	72.61	80.55	-2.75%	可开放
17349	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	李家沟18#李家沟台	50	14.14%	32.93	5.53	6.23	7.07	13.07%	可开放
17350	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	佛爷台	100	40.02%	39.98	34.49	36.13	40.02	7.72%	可开放

17351	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	14304太阳线沟甸台	100	91.24%	0	-	42.74	91.24	-	可开放
17352	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	14304太阳线荒门台	50	8.70%	35.65	-	7.07	4.35	-	可开放
17353	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	14304太阳线高家卜台	50	15.50%	32.25	-	6.7	7.75	-	可开放
17354	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	14304太阳线砍树台	100	50.50%	29.5	-	49.53	50.5	-	可开放
17355	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	北台线管上台	50	7.48%	36.26	-	-	3.74	-	可开放
17356	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线东山台	50	75.58%	2.21	39.66	45.36	37.79	-2.39%	可开放
17357	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线油房台	50	6.46%	36.77	-	2.2	3.23	-	可开放
17358	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线杨家炉台	80	8.69%	57.05	2.91	5.53	6.95	54.54%	可开放
17359	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	福润家园4#箱变变压器	630	0.03%	503.78	0.26	0.24	0.22	-8.01%	可开放
17360	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	同胜国际花园2#箱变变压器	630	1.87%	492.21	0.1	0.15	11.79	985.82%	可开放
17361	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	沈飞颐华天府1#箱变变压器	500	17.41%	312.97	52.1	54.36	87.03	29.25%	可开放
17362	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	金家弯食用菌西区台	80	1.63%	62.7	2.62	2.76	1.3	-29.56%	可开放
17363	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	闹沟台（头道线）	20	70.80%	1.84	-	-	14.16	-	可开放
17364	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	北甸台	50	12.62%	33.69	5.83	7.82	6.31	4.04%	可开放
17365	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	王家卜台	50	80.68%	0	66.29	47.95	40.34	-21.99%	可开放
17366	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	朱家岭变台	50	91.74%	0	30.33	39.3	45.87	22.98%	可开放
17367	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	东西队变台	100	1.34%	78.66	1.43	1.49	1.34	-3.20%	可开放
17368	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	赵家沟变台	50	70.62%	4.69	29.32	35.45	35.31	9.74%	可开放
17369	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	一队变台	50	5.72%	37.14	2.69	3.43	2.86	3.11%	可开放
17370	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	姚卜变台	20	27.00%	10.6	5.5	6.04	5.4	-0.91%	可开放

17371	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	北甸变台	50	3.30%	38.35	1.29	1.31	1.65	13.10%	可开放
17372	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	兀队变台	50	74.96%	2.52	33.64	32.92	37.48	5.55%	可开放
17373	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	山城沟上变台	20	31.80%	9.64	11.5	5.44	6.36	-25.63%	可开放
17374	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	山城沟下变台	50	92.10%	0	35.56	50.32	46.05	13.80%	可开放
17375	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	王卜变台	50	9.98%	35.01	4.01	4.22	4.99	11.55%	可开放
17376	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	天桥变台	50	8.78%	35.61	4.05	4.57	4.39	4.11%	可开放
17377	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	修卜变台	50	75.96%	2.02	29.68	38.63	37.98	13.12%	可开放
17378	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	赵卜变台	30	23.23%	17.03	7.34	5.8	6.97	-2.55%	可开放
17379	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	塘上变台	50	14.24%	32.88	5.96	4.14	7.12	9.30%	可开放
17380	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线184#东沟下台	100	63.15%	16.85	76.99	59.89	63.15	-9.43%	可开放
17381	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	北马分24#北卜台	50	19.36%	30.32	5.79	4.58	9.68	29.30%	可开放
17382	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线245#王家店台	100	29.49%	50.51	46.83	61.01	29.49	-20.64%	可开放
17383	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线河西小区台	50	4.34%	37.83	-	2.01	2.17	-	可开放
17384	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线双山食用菌小区台	50	2.80%	38.6	-	2.31	1.4	-	可开放
17385	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	东街台（冰岭线）	30	31.33%	14.6	-	-	9.4	-	可开放
17386	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	苏卜5队台	50	10.74%	34.63	4.51	3.93	5.37	9.12%	可开放
17387	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线东西卜台	200	34.29%	91.43	0.78	1.03	68.57	837.60%	可开放
17388	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	岫镇线15右6#	200	16.49%	127.03	47.28	28.35	32.97	-16.49%	可开放
17389	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	河南变台	50	9.06%	35.47	3.99	5.18	4.53	6.55%	可开放
17390	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	蔡家卜变台	50	9.66%	35.17	5.38	4.36	4.83	-5.25%	可开放

17391	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	关家卜变台	50	9.26%	35.37	4.01	4.54	4.63	7.45%	可开放
17392	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	岭沟变台	50	6.36%	36.82	3.41	2.83	3.18	-3.43%	可开放
17393	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	开家沟变台	50	7.60%	36.2	4.12	4.73	3.8	-3.96%	可开放
17394	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	山后北沟台	200	53.01%	53.98	75.24	118.41	106.02	18.71%	可开放
17395	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	马下台	50	10.96%	34.52	4.7	5.78	5.48	7.98%	可开放
17396	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	22310青凉线大地变台	30	31.27%	14.62	-	9.05	9.38	-	可开放
17397	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	立新变台	50	11.98%	34.01	4.27	4.86	5.99	18.44%	可开放
17398	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	种茧场台	50	28.52%	25.74	18.83	18.32	14.26	-12.98%	可开放
17399	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	朝阳线	南沟分台（黄花甸）	50	8.66%	35.67	3.29	4.15	4.33	14.72%	可开放
17400	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	腰沟之一台	50	8.18%	35.91	6.89	9.26	4.09	-22.95%	可开放
17401	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	陈下台	100	51.42%	28.58	70.78	53.57	51.42	-14.77%	可开放
17402	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	荒沟村下河套台	50	7.60%	36.2	9.26	10.78	3.8	-35.94%	可开放
17403	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	南沟台	30	87.53%	0	27.85	38.57	26.26	-2.90%	可开放
17404	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线商贸街之二台区	160	47.30%	52.32	-	69.67	75.68	-	可开放
17405	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线夹槽台	20	34.45%	9.11	-	5.17	6.89	-	可开放
17406	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线下房身台	100	61.23%	18.77	-	66.43	61.23	-	可开放
17407	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线北岭沟台	100	76.86%	3.14	-	70.03	76.86	-	可开放
17408	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线南岔台	100	69.83%	10.17	-	71.22	69.83	-	可开放
17409	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	10304东胜线小隈子台	100	56.22%	23.78	-	48.44	56.22	-	可开放
17410	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线兰上台	50	9.44%	35.28	-	4.11	4.72	-	可开放

17411	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线北岔台	30	34.77%	13.57	-	7.61	10.43	-	可开放
17412	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼村汤池岭组台	50	15.78%	32.11	6.21	6.51	7.89	12.72%	可开放
17413	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	东卜支3#东卜台	50	43.04%	18.48	77.06	30.43	21.52	-47.15%	可开放
17414	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	青沟分62#青前台	50	7.02%	36.49	3.98	2.86	3.51	-6.09%	可开放
17415	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	南马分61#牛角台	50	52.68%	13.66	29.23	30.66	26.34	-5.07%	可开放
17416	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	洼塘何卜台	50	11.50%	34.25	4.33	4.35	5.75	15.24%	可开放
17417	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	坎子赵沟台	100	50.23%	29.77	40.46	36.85	50.23	11.42%	可开放
17418	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	大炉南沟台	50	9.60%	35.2	4.81	5.37	4.8	-0.10%	可开放
17419	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平刘卜台	100	84.08%	0	72.6	71.44	84.08	7.62%	可开放
17420	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平杨西沟台	50	89.84%	0	48.95	41.34	44.92	-4.20%	可开放
17421	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	坎子杨卜台	50	98.50%	0	52.39	51.64	49.25	-3.04%	可开放
17422	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	西山台	50	5.42%	37.29	-	1.49	2.71	-	可开放
17423	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	二道台（冰岭线）	30	20.10%	17.97	-	-	6.03	-	可开放
17424	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	上街之一台	50	9.04%	35.48	2.76	2.98	4.52	27.97%	可开放
17425	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	庙上支联通台	100	2.50%	77.5	2.68	1.84	2.5	-3.42%	可开放
17426	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	兴中台	100	3.54%	76.46	3.24	3.23	3.54	4.53%	可开放
17427	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	沙下台	50	84.46%	0	44.07	40.38	42.23	-2.11%	可开放
17428	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	吴家台	50	9.26%	35.37	4.29	4.31	4.63	3.89%	可开放
17429	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	沙中台	100	71.70%	8.3	32.08	53.51	71.7	49.50%	可开放
17430	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	田家沟台	100	68.33%	11.67	52.53	64.47	68.33	14.05%	可开放

17431	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜庙前台	50	10.52%	34.74	3. 41	4. 36	5. 26	24.20%	可开放
17432	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	沟上台	50	75.72%	2.14	31. 9	32. 29	37. 86	8.94%	可开放
17433	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	兰家卜子台	50	9.72%	35.14	3. 31	3. 5	4. 86	21.17%	可开放
17434	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线李卜台	30	36.60%	13.02	-	9. 78	10. 98	-	可开放
17435	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线兰下台	30	32.77%	14.17	-	8. 9	9. 83	-	可开放
17436	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	选矿线	上营子台	160	13.86%	105.83	16. 63	22. 17	22. 17	15.46%	可开放
17437	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	坎上二台	100	78.00%	2	56. 53	60. 85	78	17.46%	可开放
17438	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	选矿线	小苏沟台	160	7.25%	116.4	11. 09	9. 48	11. 6	2.27%	可开放
17439	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	市场之二台	200	0.31%	159.39	0. 45	0. 53	0. 61	16.43%	可开放
17440	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	何家沟下台	200	0.22%	159.56	0. 35	0. 37	0. 44	12.12%	可开放
17441	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	小文台	200	0.47%	159.07	0. 57	0. 91	0. 93	27.73%	可开放
17442	国网岫岩满族自治县供电公司	岫矿66kV变电站	本山线	七队下台	100	1.87%	78.13	1. 71	1. 95	1. 87	4.57%	可开放
17443	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线村中台	315	15.29%	203.84	-	-	48. 16	-	可开放
17444	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	五间房台	100	74.07%	5.93	69. 47	72. 69	74. 07	3.26%	可开放
17445	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	北沟台	50	77.36%	1.32	27. 03	30. 14	38. 68	19.62%	可开放
17446	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	分水岭台	30	18.50%	18.45	4. 23	4. 21	5. 55	14.55%	可开放
17447	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	吴下台	100	84.53%	0	87. 79	76. 07	84. 53	-1.87%	可开放
17448	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	上坎子台	30	17.10%	18.87	6. 5	5. 27	5. 13	-11.16%	可开放
17449	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	后队一台	160	41.80%	61.12	52. 28	58. 06	66. 88	13.10%	可开放
17450	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	秋树柏台	100	74.36%	5.64	57. 83	67. 41	74. 36	13.39%	可开放

17451	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	卜家卜台	80	4.11%	60.71	2. 2	2. 94	3. 29	22.29%	可开放
17452	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	隈子台(玉石北线)	100	65.60%	14.4	-	-	65. 6	-	可开放
17453	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	双块石台	50	14.44%	32.78	56. 84	59. 95	7. 22	-64.36%	可开放
17454	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	河北台(玉石北线)	50	11.56%	34.22	-	-	5. 78	-	可开放
17455	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	榛上台	200	63.23%	33.55	66. 46	93. 34	126. 45	37.94%	可开放
17456	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	村民台	80	4.71%	60.23	3. 37	3. 33	3. 77	5.77%	可开放
17457	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	北地台	100	92.53%	0	64. 46	90. 23	92. 53	19.81%	可开放
17458	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	西房身台	50	17.54%	31.23	4. 29	5. 92	8. 77	42.98%	可开放
17459	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	罗卜二台	50	16.36%	31.82	6. 14	6. 76	8. 18	15.42%	可开放
17460	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	细玉沟二台	100	33.17%	46.83	23. 73	25. 04	33. 17	18.23%	可开放
17461	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	南山一台	50	7.36%	36.32	4. 63	4. 57	3. 68	-10.85%	可开放
17462	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房村东队变台	100	90.33%	0	79. 27	79. 17	90. 33	6.75%	可开放
17463	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北四线	津乐箱变压器	630	0.03%	503.84	70. 86	37. 09	0. 16	-95.25%	可开放
17464	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	翡翠北箱变变压器	500	0.07%	399.65	45. 38	45. 53	0. 35	-91.22%	可开放
17465	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	黄岭1台	100	33.34%	46.66	46. 99	15. 38	33. 34	-15.77%	可开放
17466	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线关门山村养牛基地台	100	14.24%	65.76	14. 85	15. 98	14. 24	-2.08%	可开放
17467	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	10312三间房线民政台	50	17.06%	31.47	-	8. 04	8. 53	-	可开放
17468	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	冬雪园1#变压器	250	8.34%	179.15	16. 89	21. 85	20. 85	11.11%	可开放
17469	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线付家沟台区	100	23.03%	56.97	-	-	23. 03	-	可开放
17470	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	烧前台	100	46.56%	33.44	71. 27	55. 42	46. 56	-19.17%	可开放

17471	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线刘卜变台	50	99.06%	0	-	25.61	49.53	-	可开放
17472	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	陈二卜台	20	98.30%	0	7.99	15.66	19.66	56.86%	可开放
17473	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	四队大棚台	100	50.22%	29.78	41.1	38.88	50.22	10.54%	可开放
17474	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	前卜台(三道线)	50	78.38%	0.81	-	-	39.19	-	可开放
17475	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	于卜二台	30	16.53%	19.04	3.93	4.85	4.96	12.34%	可开放
17476	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线前队分2#	100	43.60%	36.4	36.42	32.8	43.6	9.41%	可开放
17477	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	杜卜台	100	90.70%	0	69.43	81.9	90.7	14.30%	可开放
17478	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线后队分线4#	100	83.48%	0	72.85	71.47	83.48	7.05%	可开放
17479	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	西地台(郭家岭线)	30	22.63%	17.21	-	-	6.79	-	可开放
17480	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	北门台	30	14.10%	19.77	4.61	4.53	4.23	-4.21%	可开放
17481	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	赵西台	100	86.91%	0	86.64	100.31	86.91	0.16%	可开放
17482	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	大营子王卜北头台	100	30.17%	49.83	29.96	30.29	30.17	0.35%	可开放
17483	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线岭后分线7#	50	7.48%	36.26	3.44	4.36	3.74	4.27%	可开放
17484	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	赵北台	100	78.94%	1.06	57.38	69.23	78.94	17.29%	可开放
17485	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	15306中合线付卜台	100	96.73%	0	-	88.67	96.73	-	可开放
17486	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	河东台(三道线)	100	1.16%	78.84	-	-	1.16	-	可开放
17487	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	刘沟台	100	68.18%	11.82	28.13	58.46	68.18	55.68%	可开放
17488	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	河北台11	50	22.24%	28.88	-	-	11.12	-	可开放
17489	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	大房身台	100	94.86%	0	81.08	88.19	94.86	8.16%	可开放
17490	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	大石槽台	50	8.86%	35.57	4.51	5.18	4.43	-0.89%	可开放

17491	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	朱卜台	100	76.50%	3.5	60.13	61.44	76.5	12.79%	可开放
17492	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	西北天台11	100	83.99%	0	-	-	83.99	-	可开放
17493	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	冻青背台	50	86.74%	0	37.19	51.35	43.37	7.99%	可开放
17494	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	于卜变台	100	57.83%	22.17	44.11	49.75	57.83	14.50%	可开放
17495	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线满西台	100	69.08%	10.92	-	53.25	69.08	-	可开放
17496	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线郭家岭村白卜台	100	4.78%	75.22	118.85	5.38	4.78	-79.95%	可开放
17497	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	太阳沟台11	100	50.16%	29.84	-	-	50.16	-	可开放
17498	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	茧场台	100	37.54%	42.46	73.19	96.35	37.54	-28.38%	可开放
17499	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	信丰台	50	74.66%	2.67	40.46	37.31	37.33	-3.95%	可开放
17500	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	窝棚地台	50	13.92%	33.04	6.61	6.84	6.96	2.61%	可开放
17501	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	上坡台	100	76.35%	3.65	65.94	63.74	76.35	7.60%	可开放
17502	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	候隈台	100	74.20%	5.8	40.3	52.59	74.2	35.69%	可开放
17503	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	大王沟台	50	95.92%	0	50.48	49.92	47.96	-2.53%	可开放
17504	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	样岭台	50	11.78%	34.11	6.01	3.88	5.89	-1.00%	可开放
17505	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	蔡家台	50	7.00%	36.5	2.76	2.88	3.5	12.61%	可开放
17506	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	岭东台	100	47.93%	32.07	44.58	46.17	47.93	3.69%	可开放
17507	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	闸沟台(郭家岭线)	100	56.13%	23.87	-	-	56.13	-	可开放
17508	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线丰林生态台	100	1.12%	78.88	-	1.34	1.12	-	可开放
17509	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线黄花甸村土门沟南台	50	58.54%	10.73	28.91	28.71	29.27	0.62%	可开放
17510	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	土门沟北台	200	65.38%	29.24	93.65	117.57	130.76	18.16%	可开放

17511	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	柳家台	100	54.88%	25.12	52.69	41.44	54.88	2.06%	可开放
17512	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	腰卜台(三道线)	50	88.60%	0	-	-	44.3	-	可开放
17513	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	张家台(三道线)	50	4.86%	37.57	-	-	2.43	-	可开放
17514	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	石棚台	50	69.28%	5.36	10.94	9.8	34.64	77.94%	可开放
17515	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	卢家台	100	61.67%	18.33	63.41	53.71	61.67	-1.38%	可开放
17516	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	颐华园2#箱变配电变压器	500	12.85%	335.76	61.45	61.97	64.24	2.24%	可开放
17517	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	颐华园3#箱变配电变压器	500	0.09%	399.54	0.36	0.43	0.46	13.04%	可开放
17518	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	颐华园4#箱变配电变压器	500	7.36%	363.19	51.13	38.14	36.81	-15.15%	可开放
17519	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	黄岭	50	11.28%	34.36	4.97	4.3	5.64	6.53%	可开放
17520	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤南	100	4.12%	75.88	47.55	54.78	4.12	-70.56%	可开放
17521	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤南二	50	10.80%	34.6	4.76	5.59	5.4	6.51%	可开放
17522	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	小上台	100	84.99%	0	47.16	51.02	84.99	34.24%	可开放
17523	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	古洞岭台	50	7.20%	36.4	3.19	3.09	3.6	6.23%	可开放
17524	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	河东台	100	76.85%	3.15	3.54	3.67	76.85	365.93%	可开放
17525	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	木古分59#山西台	100	54.95%	25.05	49.85	52.53	54.95	4.99%	可开放
17526	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	国宝1#变压器	630	7.11%	459.2	48.94	45.79	44.8	-4.32%	可开放
17527	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	磨玉支15#磨玉台	100	48.57%	31.43	24.34	36.12	48.57	41.26%	可开放
17528	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华庭4#变压器	800	0.05%	639.63	0.31	0.43	0.37	9.25%	可开放
17529	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华庭3#变压器	800	3.76%	609.94	22.13	30.22	30.06	16.55%	可开放
17530	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	万润回迁1#变压器	315	12.68%	212.06	47.99	29.88	39.94	-8.77%	可开放

17531	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	万润回迁2#变压器	315	21.24%	185.08	100.23	59.16	66.92	-18.29%	可开放
17532	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	万润回迁3#变压器	500	0.07%	399.63	0.32	0.38	0.37	7.53%	可开放
17533	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	翡翠明珠2#变压器	315	0.16%	251.51	0.45	0.58	0.49	4.35%	可开放
17534	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	翡翠明珠4#变压器	500	8.47%	357.63	37.45	58.27	42.37	6.37%	可开放
17535	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	水岸豪庭2#变压器	500	17.27%	313.63	52.36	72.24	86.37	28.43%	可开放
17536	国网岫岩满族自治县供电公司	铁东66kV变电站	城东线	福瑞城变压器	500	0.06%	399.72	33.69	38.64	0.28	-90.88%	可开放
17537	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	林业箱变变压器	630	5.80%	467.45	34.65	36.84	36.55	2.71%	可开放
17538	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	八家子	50	74.90%	2.55	43.85	36.53	37.45	-7.59%	可开放
17539	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线黄花甸村蘑菇基地台	100	10.96%	69.04	19.56	16.77	10.96	-25.14%	可开放
17540	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线黄花甸村福强蘑菇基地台	100	77.39%	2.61	73.07	76.76	77.39	2.91%	可开放
17541	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线杰晨农业开发公司1#	100	0.06%	79.94	0	0	0.06	-	可开放
17542	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线黄花甸村干河北台	100	2.33%	77.67	67.92	52.69	2.33	-81.48%	可开放
17543	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线黄花甸村玉军养鸡场台	100	1.87%	78.13	1.47	1.87	1.87	12.79%	可开放
17544	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	志勇养牛场支线	100	1.28%	78.72	1.12	1.95	1.28	6.90%	可开放
17545	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	10312三间房线镇家属3台	200	0.95%	158.11	-	1.64	1.89	-	可开放
17546	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	10312三间房线砬子沟2台	30	18.00%	18.6	-	6.61	5.4	-	可开放
17547	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	福润家园5#箱变变压器	400	0.12%	319.52	0.25	0.37	0.48	38.56%	可开放
17548	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	同胜国际花园4#箱变变压器	630	0.04%	503.75	0.17	0.18	0.25	21.27%	可开放
17549	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	双庙一台	50	86.08%	0	35.66	37.79	43.04	9.86%	可开放
17550	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	柳树台	100	93.86%	0	82.88	97.3	93.86	6.42%	可开放

17551	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	瓦房台	100	67.25%	12.75	63.17	62.08	67.25	3.18%	可开放
17552	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	横山台	50	87.90%	0	38.46	36.69	43.95	6.90%	可开放
17553	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	河北	50	9.16%	35.42	4.43	4.71	4.58	1.68%	可开放
17554	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	三道分4#三道台	200	71.80%	16.4	91.52	88.78	143.6	25.26%	可开放
17555	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧北线	1044牧北线德北分52#狼上台	50	38.64%	20.68	-	20.83	19.32	-	可开放
17556	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	富祥合作台	80	9.16%	56.67	42.35	42.82	7.33	-58.40%	可开放
17557	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	磨盘大棚变台	100	53.89%	26.11	46.26	51.39	53.89	7.93%	可开放
17558	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	前街大棚变台	30	6.20%	22.14	32.79	31.32	1.86	-76.18%	可开放
17559	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	岭后2台	200	2.84%	154.33	16.18	5.81	5.67	-40.80%	可开放
17560	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线唐隈四台区	160	1.08%	126.28	-	1.41	1.72	-	可开放
17561	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	石灰窑组	50	19.94%	30.03	4.92	8.54	9.97	42.35%	可开放
17562	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	河东	50	20.16%	29.92	7.35	9.72	10.08	17.11%	可开放
17563	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	蘑菇小区变台(马阳线)	80	21.31%	46.95	-	-	17.05	-	可开放
17564	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	回龙	50	8.72%	35.64	4.15	4.53	4.36	2.50%	可开放
17565	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	孟东	100	6.68%	73.32	6.22	4.97	6.68	3.63%	可开放
17566	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	大岭	100	3.71%	76.29	51.39	53.42	3.71	-73.13%	可开放
17567	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	西沟里台	50	10.68%	34.66	8.06	8.47	5.34	-18.60%	可开放
17568	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	山咀台	50	6.70%	36.65	2.51	2.57	3.35	15.53%	可开放
17569	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	破车沟台	50	8.06%	35.97	7.68	5.77	4.03	-27.56%	可开放
17570	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	嶺秀1#变压器	400	10.91%	276.36	56.13	46.73	43.64	-11.83%	可开放

17571	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	小三家支02#小三家台	100	84.06%	0	44.69	58.85	84.06	37.15%	可开放
17572	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	姚家支1#姚家台	50	72.64%	3.68	38.18	37.94	36.32	-2.47%	可开放
17573	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	木古三道背支线56#三道台	50	56.30%	11.85	30.41	31.87	28.15	-3.79%	可开放
17574	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	水岸豪庭1#变压器	500	0.08%	399.59	62.81	91.75	0.41	-91.92%	可开放
17575	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	水岸豪庭5#箱变变压器	500	0.05%	399.76	0.17	0.29	0.24	18.82%	可开放
17576	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	翡翠明珠5#箱变压器	500	0.05%	399.75	34.95	34.94	0.25	-91.54%	可开放
17577	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线河东台	100	61.26%	18.74	-	66.14	61.26	-	可开放
17578	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线河西台	50	6.42%	36.79	-	65.09	3.21	-	可开放
17579	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	林西变台	50	11.38%	34.31	5.35	5.34	5.69	3.13%	可开放
17580	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	茧场变台（东兴线）	100	68.86%	11.14	-	-	68.86	-	可开放
17581	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	陈家变台	50	64.00%	8	36.48	29.9	32	-6.34%	可开放
17582	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	小虎岭北沟二变台	100	73.37%	6.63	-	-	73.37	-	可开放
17583	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	西上下变台	50	81.78%	0	32.39	38.48	40.89	12.36%	可开放
17584	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	杨家堡台	30	26.37%	16.09	7.95	6.95	7.91	-0.25%	可开放
17585	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	徐卜台，	100	4.19%	75.81	-	-	4.19	-	可开放
17586	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	阳沟台	50	9.48%	35.26	3.57	3.98	4.74	15.23%	可开放
17587	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	闸沟台	100	1.53%	78.47	9.46	10.36	1.53	-59.78%	可开放
17588	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	庙上一台	200	53.02%	53.97	93.43	99.42	106.03	6.53%	可开放
17589	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	合资二线	东沟台	100	3.08%	76.92	95.09	108.67	3.08	-82.00%	可开放
17590	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线托盘台	100	58.13%	21.87	-	-	58.13	-	可开放

17591	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	沟中台	100	52.19%	27.81	28.35	33.72	52.19	35.68%	可开放
17592	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	石佛石门台	30	9.07%	21.28	2.94	2.47	2.72	-3.81%	可开放
17593	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜西荒台	50	8.18%	35.91	3.16	3.92	4.09	13.77%	可开放
17594	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	洼塘分430#	160	43.19%	58.9	39.68	50.99	69.1	31.96%	可开放
17595	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线坝墙分08#变压器	315	0.12%	251.63	0.49	0.34	0.37	-13.10%	可开放
17596	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟村洋河洼台区	50	7.80%	36.1	4.78	3.49	3.9	-9.67%	可开放
17597	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	耐火线49#(南)	315	10.31%	219.52	30.63	31.12	32.48	2.98%	可开放
17598	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫绸线	奶牛分4右1#	315	16.08%	201.36	51.81	38.61	50.64	-1.14%	可开放
17599	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线43#	315	12.84%	211.56	49.02	48.66	40.44	-9.17%	可开放
17600	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	雅居箱变变压器	315	0.21%	251.33	119.75	57.96	0.67	-92.52%	可开放
17601	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	大营村张北组	100	19.64%	60.36	14.75	15.72	19.64	15.39%	可开放
17602	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	长兴箱变变压器	630	0.02%	503.85	37.12	29.02	0.15	-93.64%	可开放
17603	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	城东北分9#(南)	315	0.19%	251.39	0.46	0.6	0.61	15.16%	可开放
17604	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	岭上沟台	50	5.54%	37.23	2.86	2.62	2.77	-1.59%	可开放
17605	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	北屯台	50	11.82%	34.09	3.6	6.6	5.91	28.13%	可开放
17606	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	韩家庙台	50	5.54%	37.23	39.82	2.37	2.77	-73.63%	可开放
17607	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	前屯台区	50	7.44%	36.28	3.15	4	3.72	8.67%	可开放
17608	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	后沟台区	50	52.50%	13.75	4.12	6.51	26.25	152.42%	可开放
17609	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	蜜蜂王卜台	50	5.50%	37.25	2.75	2.5	2.75	0.00%	可开放
17610	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	蜜蜂茧下台	50	8.32%	35.84	26.95	32.02	4.16	-60.71%	可开放

17611	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	山咀河北台区	50	42.10%	18.95	18.46	19.21	21.05	6.78%	可开放
17612	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线许道沟台	50	6.00%	37	-	3.29	3	-	可开放
17613	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	韭菜八队台	50	61.48%	9.26	54.61	46.49	30.74	-24.97%	可开放
17614	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	16302叶家线水獭松树沟台	50	14.56%	32.72	-	7.16	7.28	-	可开放
17615	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	河沿台区	50	65.80%	7.1	35.59	40.49	32.9	-3.85%	可开放
17616	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	西下台	50	12.02%	33.99	4.23	5.33	6.01	19.20%	可开放
17617	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	河南村总台区	50	17.68%	31.16	61.94	8.79	8.84	-62.22%	可开放
17618	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	沙上台	80	92.09%	0	56.01	77.69	73.67	14.69%	可开放
17619	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	河东线郭卜分32左1台	100	65.62%	14.38	-	61.28	65.62	-	可开放
17620	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳青前台	100	65.42%	14.58	1.23	1.17	65.42	629.29%	可开放
17621	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	庙上二台	100	99.68%	0	81.03	99.01	99.68	10.91%	可开放
17622	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	合资二线	铁中台	50	10.82%	34.59	3.8	4.15	5.41	19.32%	可开放
17623	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	小闸沟门台	50	10.64%	34.68	4.75	4.6	5.32	5.83%	可开放
17624	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	兰家三道台	50	62.86%	8.57	26.3	34.1	31.43	9.32%	可开放
17625	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线伊家沟台	50	18.20%	30.9	5.42	7.12	9.1	29.57%	可开放
17626	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	前卜台(玉石南线)	100	3.49%	76.51	-	-	3.49	-	可开放
17627	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	六道台	80	80.11%	0	36.04	88.1	64.09	33.35%	可开放
17628	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	西沟台(玉石南线)	80	37.24%	34.21	-	-	29.79	-	可开放
17629	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	玉石南线油房台	100	99.96%	0	-	68.68	99.96	-	可开放
17630	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	付卜台(玉石南线)	50	9.36%	35.32	-	-	4.68	-	可开放

17631	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	后卜二台	50	98.96%	0	70.36	84.3	49.48	-16.14%	可开放
17632	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	后卜一台	100	3.17%	76.83	4.26	2.71	3.17	-13.74%	可开放
17633	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	大房台	80	2.38%	62.1	1.77	1.48	1.9	3.61%	可开放
17634	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	后西台	80	4.71%	60.23	3.24	3.56	3.77	7.87%	可开放
17635	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	车卜台	80	3.66%	61.07	2.22	2.73	2.93	14.88%	可开放
17636	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	二道河台山咀线	100	91.93%	0	-	-	91.93	-	可开放
17637	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	榛下台	100	27.99%	52.01	78.79	81.02	27.99	-40.40%	可开放
17638	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	东电台	50	14.60%	32.7	6.44	7.27	7.3	6.47%	可开放
17639	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	梨树底台	30	26.07%	16.18	6.75	6.34	7.82	7.63%	可开放
17640	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	黄卜台	50	9.20%	35.4	5.56	6.11	4.6	-9.04%	可开放
17641	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	粉房台	30	14.70%	19.59	4.82	3.94	4.41	-4.35%	可开放
17642	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	车厂台	30	41.77%	11.47	6.51	10.64	12.53	38.73%	可开放
17643	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	五道台（头道线）	20	36.95%	8.61	-	-	7.39	-	可开放
17644	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	金坎台	30	26.67%	16	8.15	7.08	8	-0.92%	可开放
17645	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	汪沟分32#汪沟台	100	76.41%	3.59	90.81	87.85	76.41	-8.27%	可开放
17646	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	南马分39#侯家台	100	14.35%	65.65	70.07	60.84	14.35	-54.75%	可开放
17647	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	于家支2#于家台	100	76.47%	3.53	70.87	61.43	76.47	3.88%	可开放
17648	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	二道分4#二道台	100	53.71%	26.29	63.02	63.46	53.71	-7.68%	可开放
17649	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	程家沟台	50	8.36%	35.82	3.09	3.07	4.18	16.31%	可开放
17650	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	苏卜3队台	50	8.36%	35.82	3.68	3.66	4.18	6.58%	可开放

17651	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	苏卜4队台	100	44.20%	35.8	29.57	36.32	44.2	22.26%	可开放
17652	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	苏卜6队台	30	33.27%	14.02	7.7	10.91	9.98	13.85%	可开放
17653	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	养羊基地支台	30	16.77%	18.97	3.8	3.87	5.03	15.05%	可开放
17654	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线白旗卜分14#兰旗口台	400	2.78%	308.9	23.64	7.05	11.1	-31.48%	可开放
17655	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线白旗卜分19#大山村台	400	12.72%	269.12	47.82	48.65	50.88	3.15%	可开放
17656	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线庙前分16#庙前台	50	5.72%	37.14	2.74	3.3	2.86	2.17%	可开放
17657	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	靠山屯分5#靠山屯台	100	4.46%	75.54	3.9	4.77	4.46	6.94%	可开放
17658	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	西卜台区	30	56.07%	7.18	11.89	20.76	16.82	18.94%	可开放
17659	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	太记分28#太记台	50	18.70%	30.65	7.69	7.89	9.35	10.27%	可开放
17660	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线66#前腰岭台	100	4.28%	75.72	59.07	55.8	4.28	-73.08%	可开放
17661	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	王卜分26#王卜台	100	85.35%	0	73.07	67.37	85.35	8.08%	可开放
17662	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	北茨线	北茨一面台区	30	20.23%	17.93	6.98	6.75	6.07	-6.75%	可开放
17663	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	北茨线	北茨瓦沟台区	30	74.77%	1.57	9.32	13.42	22.43	55.13%	可开放
17664	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	北茨线	直岔分支11#	50	91.56%	0	20.64	33.54	45.78	48.93%	可开放
17665	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	闫卜支8#闫卜台	100	78.41%	1.59	89.59	82.8	78.41	-6.45%	可开放
17666	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合东支2#河东台	50	97.82%	0	40.59	49.32	48.91	9.77%	可开放
17667	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	张卜分34#张卜台	100	59.66%	20.34	52.07	50.36	59.66	7.04%	可开放
17668	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线209#	100	11.70%	68.3	13.24	13.82	11.7	-6.00%	可开放
17669	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	孙店2台	100	39.64%	40.36	41.66	42.22	39.64	-2.45%	可开放
17670	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	后碾盘台	100	72.26%	7.74	66.77	72.31	72.26	4.03%	可开放

17671	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	南大增台	100	67.50%	12.5	61.55	56.34	67.5	4.72%	可开放
17672	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	梁家沟台	100	55.57%	24.43	50.1	65.91	55.57	5.32%	可开放
17673	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	房东台	50	9.92%	35.04	4.2	5.16	4.96	8.67%	可开放
17674	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	二队台	30	22.43%	17.27	6.78	7.12	6.73	-0.37%	可开放
17675	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线13#杆刘卜台	100	95.82%	0	73.64	124.32	95.82	14.07%	可开放
17676	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	隈子大棚台	50	9.26%	35.37	6.11	6.68	4.63	-12.95%	可开放
17677	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	李家卜台龙门线	30	41.83%	11.45	-	-	12.55	-	可开放
17678	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	阜昌南分2#T左1#	200	22.63%	114.75	49.69	47.62	45.25	-4.57%	可开放
17679	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线35右6#	200	0.63%	158.74	55.84	1.49	1.26	-84.98%	可开放
17680	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	富裕沟台	200	1.13%	157.74	2.48	2.79	2.26	-4.54%	可开放
17681	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	石柱一变台	50	9.26%	35.37	3.46	3.53	4.63	15.68%	可开放
17682	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	5312星星石线黄旗沟台	20	55.75%	4.85	-	10.33	11.15	-	可开放
17683	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线泽成设施农业台	200	31.18%	97.65	-	104.54	62.35	-	可开放
17684	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	高元和养猪厂台	80	54.13%	20.7	17.08	6.59	43.3	59.22%	可开放
17685	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线坝墙分1#	200	0.45%	159.11	51.56	42.21	0.89	-86.86%	可开放
17686	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线5#	100	94.01%	0	97.28	106.89	94.01	-1.70%	可开放
17687	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线20#	200	40.55%	78.9	57.78	64.23	81.1	18.47%	可开放
17688	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线23#	200	37.82%	84.37	54.68	82.84	75.63	17.61%	可开放
17689	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线东风支5#	100	60.78%	19.22	52.31	57.24	60.78	7.79%	可开放
17690	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线东风支9#	315	27.98%	163.85	105.04	101.01	88.15	-8.39%	可开放

17691	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线水源分2#	315	19.48%	190.63	55.29	53.07	61.37	5.35%	可开放
17692	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线水源分5#	315	15.90%	201.93	46.41	49.9	50.07	3.87%	可开放
17693	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	冬雪园2#变压器	250	0.14%	199.64	58.75	54.28	0.36	-92.17%	可开放
17694	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	林卜之一台	50	6.32%	36.84	27.8	17.98	3.16	-66.29%	可开放
17695	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	越都华府1#箱式变电站 变压器	500	0.05%	399.74	0.58	0.23	0.26	-33.05%	可开放
17696	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	跳石沟台	50	85.66%	0	32.66	36.9	42.83	14.52%	可开放
17697	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	西炉台	100	76.99%	3.01	56.7	68.27	76.99	16.53%	可开放
17698	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	小西沟台11	100	67.22%	12.78	-	-	67.22	-	可开放
17699	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	刘隈台	100	69.27%	10.73	47.43	61.64	69.27	20.85%	可开放
17700	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	大石地台	100	52.90%	27.1	42.49	50.7	52.9	11.58%	可开放
17701	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪三队台	50	9.80%	35.1	4.09	4.2	4.9	9.46%	可开放
17702	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪四队台	50	86.56%	0	34.88	48.82	43.28	11.39%	可开放
17703	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	16302叶家线叶家村河北	100	88.77%	0	-	100.1	88.77	-	可开放
17704	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	久峪八一台	50	52.82%	13.59	32.09	31.66	26.41	-9.28%	可开放
17705	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	叶家线后卜台	30	19.53%	18.14	5.71	5.66	5.86	1.30%	可开放
17706	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线村北三台区	250	1.86%	195.35	-	-	4.65	-	可开放
17707	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线101#光伏发电	200	0.00%	160	0	0	0	-	可开放
17708	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	刘家沟分39#刘上台	50	68.82%	5.59	30.36	34.54	34.41	6.46%	可开放
17709	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	洪卜六队台	200	22.50%	115.01	38.97	49.09	44.99	7.45%	可开放
17710	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	庙沟台(许家线)	100	48.62%	31.38	-	-	48.62	-	可开放

17711	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线蚂蚱庙台	100	1.37%	78.63	-	86.7	1.37	-	可开放
17712	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线新立台	30	24.07%	16.78	-	5.72	7.22	-	可开放
17713	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线腰岭台	50	53.30%	13.35	-	-	26.65	-	可开放
17714	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	3312许家线上堡台	50	12.76%	33.62	-	4.25	6.38	-	可开放
17715	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	青龙背台	50	14.54%	32.73	33.55	48.22	7.27	-53.45%	可开放
17716	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	花园五队台	50	13.96%	33.02	5.33	7.13	6.98	14.44%	可开放
17717	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	花园七队台	100	77.78%	2.22	61.61	91.35	77.78	12.36%	可开放
17718	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北二道台	30	17.87%	18.64	4.65	5.55	5.36	7.36%	可开放
17719	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	巴卜村八队台	80	5.35%	59.72	4.97	4.73	4.28	-7.20%	可开放
17720	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	于岭村台	50	7.76%	36.12	261.28	3.53	3.88	-87.81%	可开放
17721	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	16304四道线庙上台	100	43.68%	36.32	-	84	43.68	-	可开放
17722	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	10312三间房线西隈子居民组二台	200	64.70%	30.61	-	99.1	129.39	-	可开放
17723	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	苏卜2队台	50	11.28%	34.36	2.98	5.67	5.64	37.57%	可开放
17724	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	江卜一台	100	3.67%	76.33	3.03	3.64	3.67	10.06%	可开放
17725	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	树地线	河南一台	100	58.29%	21.71	52.36	54.6	58.29	5.51%	可开放
17726	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	前队台	80	8.13%	57.5	3.67	5.32	6.5	33.08%	可开放
17727	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	肖卜台山咀线	160	1.91%	124.94	-	-	3.06	-	可开放
17728	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	曲塘坊之一台	50	57.10%	11.45	26.32	28.75	28.55	4.15%	可开放
17729	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	碾盘村张家沟之一变台	50	4.28%	37.86	25.01	33.7	2.14	-70.75%	可开放
17730	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	兀拉草之一	50	1.62%	39.19	0.74	0.86	0.81	4.62%	可开放

17731	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	木古二道台	50	86.82%	0	33.84	35.23	43.41	13.26%	可开放
17732	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	于卜台	100	0.99%	79.01	2.17	0.94	0.99	-32.46%	可开放
17733	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	唐隈三分2#	100	4.32%	75.68	5.57	3.71	4.32	-11.93%	可开放
17734	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	唐隈一分3#	100	2.64%	77.36	3.28	2.39	2.64	-10.29%	可开放
17735	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	东山一支2#	50	18.24%	30.88	6.35	8.08	9.12	19.84%	可开放
17736	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	榆树台	50	12.06%	33.97	5.74	5.91	6.03	2.50%	可开放
17737	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	大王屯台	50	17.10%	31.45	7.8	8.33	8.55	4.70%	可开放
17738	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	大榆树4#	200	52.81%	54.38	65.69	79.48	105.62	26.80%	可开放
17739	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	河南台	100	74.36%	5.64	47.53	50.15	74.36	25.08%	可开放
17740	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	同江峪线	同江峪线杨卜台	100	2.30%	77.7	6.14	6.42	2.3	-38.80%	可开放
17741	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	老卜分11#	200	4.24%	151.52	10.34	7.45	8.48	-9.44%	可开放
17742	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	后滕支3#	50	54.16%	12.92	24.01	25.75	27.08	6.20%	可开放
17743	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭村台	100	16.23%	63.77	30.43	28.86	16.23	-26.97%	可开放
17744	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	坎上台	50	9.54%	35.23	3.85	4.21	4.77	11.31%	可开放
17745	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	徐卜支16#	50	7.18%	36.41	3.47	3.43	3.59	1.71%	可开放
17746	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	王床分支11#	30	24.00%	16.8	5.96	8.46	7.2	9.91%	可开放
17747	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	小黄岭台	100	52.57%	27.43	38.64	41.51	52.57	16.64%	可开放
17748	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	猪场台	200	17.27%	125.46	0.88	1.03	34.54	526.50%	可开放
17749	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	前山果园	200	1.02%	157.97	1.98	1.87	2.03	1.25%	可开放
17750	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	四道线大西沟台	50	17.90%	31.05	-	-	8.95	-	可开放

17751	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	大房北山支9#	50	91.22%	0	33.61	40.41	45.61	16.49%	可开放
17752	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线狄卜安置房台	200	0.64%	158.73	1.4	1.35	1.27	-4.76%	可开放
17753	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	小卜支37#	50	8.32%	35.84	4.8	4.17	4.16	-6.91%	可开放
17754	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	小卜支45#	50	8.00%	36	4.35	3.38	4	-4.11%	可开放
17755	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张西二支7#	50	6.96%	36.52	7.79	3.63	3.48	-33.16%	可开放
17756	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	岫玉一线12#T支12#柱上变压器	50	83.86%	0	51.1	40.85	41.93	-9.42%	可开放
17757	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	塘岭村东沟台区	50	97.76%	0	31.78	36.55	48.88	24.02%	可开放
17758	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	塘岭村营上台区	50	11.98%	34.01	4.74	5.03	5.99	12.41%	可开放
17759	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗分9#	315	24.32%	175.4	68.56	75.22	76.6	5.70%	可开放
17760	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	技校分14左5#	315	0.25%	251.2	0.87	0.82	0.8	-4.11%	可开放
17761	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线33#	315	10.57%	218.72	36.41	34.58	33.28	-4.39%	可开放
17762	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇二线	岫镇线44#变压器	400	14.32%	262.73	49.79	58.12	57.27	7.25%	可开放
17763	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	苗卜线60#	315	7.84%	227.31	25.54	26.62	24.69	-1.68%	可开放
17764	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼村天桥一组	50	7.02%	36.49	4	4.64	3.51	-6.33%	可开放
17765	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼村刘卜组	50	11.34%	34.33	5.02	5.75	5.67	6.28%	可开放
17766	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	阜昌北分3#	315	0.19%	251.41	43.09	39.99	0.59	-88.30%	可开放
17767	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	苇子台	50	88.60%	0	21.89	26.63	44.3	42.26%	可开放
17768	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三道沟台	100	55.64%	24.36	33.78	45.57	55.64	28.34%	可开放
17769	国网岫岩满族自治县供电公司	铁东66kV变电站	城东线	城东南分22#	160	0.91%	126.54	36.76	40.77	1.46	-80.07%	可开放
17770	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	北沟台	50	77.36%	1.32	27.03	30.14	38.68	19.62%	可开放

17771	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线于卜一台区	100	35.37%	44.63	-	33.94	35.37	-	可开放
17772	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	汪沟台区	50	72.06%	3.97	24.23	39.24	36.03	21.94%	可开放
17773	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	石湖台区	50	15.62%	32.19	12.3	14.36	7.81	-20.32%	可开放
17774	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	东岭二台	50	10.10%	34.95	7.8	6.03	5.05	-19.54%	可开放
17775	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	东广西山台区	100	29.55%	50.45	29.33	31.77	29.55	0.37%	可开放
17776	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	3306安乐线小荒台	50	12.42%	33.79	-	5.14	6.21	-	可开放
17777	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	宋队台	200	57.03%	45.95	43.76	50.04	114.05	61.44%	可开放
17778	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	邵家街变台	50	9.70%	35.15	3.94	4.1	4.85	10.95%	可开放
17779	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	郭家岭线	郭家岭线惠丰食用菌种植合作社支线1#	100	1.63%	78.37	4.91	4.81	1.63	-42.38%	可开放
17780	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线黄花甸村土门沟中台	100	82.99%	0	62.3	63.9	82.99	15.42%	可开放
17781	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	曲卜台区	100	78.14%	1.86	69.75	82.27	78.14	5.84%	可开放
17782	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	新房台	100	69.68%	10.32	60.5	78.16	69.68	7.32%	可开放
17783	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	才卜二台	50	7.84%	36.08	3.6	4.14	3.92	4.35%	可开放
17784	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	团山小队台	50	13.92%	33.04	7.68	7	6.96	-4.80%	可开放
17785	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	长垌台	100	38.34%	41.66	34.94	45.47	38.34	4.75%	可开放
17786	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	向阳台	80	2.76%	61.79	8.82	4.35	2.21	-49.94%	可开放
17787	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	马卜台	100	30.73%	49.27	49.02	48.01	30.73	-20.82%	可开放
17788	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	西沟台	20	33.60%	9.28	48.71	43.15	6.72	-62.86%	可开放
17789	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	团山线	东升台	50	58.76%	10.62	29.52	24.43	29.38	-0.24%	可开放
17790	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线万寿宫台	50	0.00%	40	1.09	1.5	0	-100.00%	可开放

17791	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	小唐卜台区	100	60.64%	19.36	62.57	52.49	60.64	-1.55%	可开放
17792	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	车站东街台	50	21.40%	29.3	112.4	105.53	10.7	-69.15%	可开放
17793	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线赵东台	80	33.94%	36.85	-	10.77	27.15	-	可开放
17794	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	邓卜二台	30	64.43%	4.67	11.01	12.59	19.33	32.50%	可开放
17795	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	付卜台（冰岭线）	50	11.92%	34.04	-	-	5.96	-	可开放
17796	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	荒沟台区	50	6.38%	36.81	4.01	3.13	3.19	-10.81%	可开放
17797	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	王家沟台	50	7.50%	36.25	3.13	4.56	3.75	9.46%	可开放
17798	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭村李卜台区	100	4.21%	75.79	4.36	4.12	4.21	-1.74%	可开放
17799	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	1312朝阳线大岭村二道台区	20	53.10%	5.38	-	10.01	10.62	-	可开放
17800	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭村头道台区	20	49.30%	6.14	11.25	11.96	9.86	-6.38%	可开放
17801	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	北茨线	北茨村小茨台区	50	8.98%	35.51	22.97	9.5	4.49	-55.79%	可开放
17802	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线黄花甸村站前小区台	80	96.08%	0	70.81	79.36	76.86	4.18%	可开放
17803	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线清河村腰岭台	100	65.21%	14.79	58.73	67.13	65.21	5.37%	可开放
17804	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线清河村良山台	50	8.74%	35.63	4.48	4.87	4.37	-1.24%	可开放
17805	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线老窝村唐上台	200	52.04%	55.93	94.44	90.87	104.07	4.97%	可开放
17806	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线老窝村高上台	100	67.78%	12.22	80.72	76.82	67.78	-8.37%	可开放
17807	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线老窝村高下台	200	58.74%	42.52	90.99	98.77	117.48	13.63%	可开放
17808	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线老窝村李家台	50	60.06%	9.97	29.09	26.05	30.03	1.60%	可开放
17809	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线老窝村上河南台	100	58.83%	21.17	54.92	61.94	58.83	3.50%	可开放
17810	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线老窝村下河南台	100	39.02%	40.98	36.38	53.34	39.02	3.56%	可开放

17811	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线黄花甸村周立明台	100	79.38%	0.62	65.86	72.57	79.38	9.79%	可开放
17812	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	北茨线	弯沟分支线12#	50	62.00%	9	20.57	19.31	31	22.76%	可开放
17813	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧里台	50	9.68%	35.16	6.84	5.43	4.84	-15.88%	可开放
17814	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	梅园北箱变压器	315	13.03%	210.96	34.99	40.02	41.04	8.30%	可开放
17815	国网岫岩满族自治县供电公司	河南66kV变电站	耐火线	耐火线51#	315	23.76%	177.17	71.91	86.57	74.83	2.01%	可开放
17816	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北二线	新岫箱变变压器	500	0.07%	399.67	0.23	0.3	0.33	19.78%	可开放
17817	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	机电箱变变压器	630	0.02%	503.87	0.11	0.12	0.13	8.71%	可开放
17818	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	兴隆电台	50	80.46%	0	30.76	38.56	40.23	14.36%	可开放
17819	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	后豹台	50	62.40%	8.8	38.24	43.3	31.2	-9.67%	可开放
17820	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	烧锅一队台区	100	1.70%	78.3	2	1.53	1.7	-7.80%	可开放
17821	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	后卜台	50	8.86%	35.57	89.33	101.42	4.43	-77.73%	可开放
17822	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	四道四上台	50	59.38%	10.31	22.23	24.17	29.69	15.57%	可开放
17823	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	农电家属台	50	80.50%	0	27.65	38.8	40.25	20.65%	可开放
17824	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	后边蘑菇基地	100	14.10%	65.9	14.55	14.43	14.1	-1.56%	可开放
17825	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	佟家台	50	5.40%	37.3	0.58	0.66	2.7	115.76%	可开放
17826	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	双岭台	100	90.19%	0	52.68	50.01	90.19	30.84%	可开放
17827	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	西沟线磨盘村庙沟台	100	52.61%	27.39	12.18	12.73	52.61	107.83%	可开放
17828	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	红上台	30	23.23%	17.03	4.31	4.24	6.97	27.17%	可开放
17829	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	红下台	50	11.82%	34.09	7.93	6.24	5.91	-13.67%	可开放
17830	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	李家台(西沟线)	50	9.18%	35.41	-	-	4.59	-	可开放

17831	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	西沟线	梓树台	50	6.02%	36.99	0.52	0.62	3.01	140.59%	可开放
17832	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	扒头台	50	4.20%	37.9	4.83	6.36	2.1	-34.06%	可开放
17833	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线东山台	50	15.98%	32.01	-	6.92	7.99	-	可开放
17834	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	陈卜二台	100	55.77%	24.23	52.14	54.37	55.77	3.42%	可开放
17835	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	平阶村台	100	41.61%	38.39	22.77	24.61	41.61	35.18%	可开放
17836	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	小岭东台	50	8.00%	36	3.81	3.74	4	2.46%	可开放
17837	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线鹿圈村大卜台	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
17838	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	朱卜一台	200	3.32%	153.36	34.29	6.26	6.64	-56.00%	可开放
17839	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	朱卜二台	80	4.56%	60.35	4.93	3.27	3.65	-13.96%	可开放
17840	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	费卜二台	100	67.79%	12.21	51.23	61.59	67.79	15.03%	可开放
17841	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	白东沟一台	200	0.41%	159.19	1.29	0.73	0.81	-20.76%	可开放
17842	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线西北天台	30	17.63%	18.71	-	6.24	5.29	-	可开放
17843	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	耿卜台	100	62.87%	17.13	54.44	74.5	62.87	7.46%	可开放
17844	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线庙沟台	80	66.73%	10.62	-	69.11	53.38	-	可开放
17845	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	13304二道河线一队台	100	67.21%	12.79	-	56.42	67.21	-	可开放
17846	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	粮库养牛场台	200	1.13%	157.75	1.01	0.99	2.25	49.26%	可开放
17847	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	李晓光小区变台	100	22.79%	57.21	16.45	23.61	22.79	17.70%	可开放
17848	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	前沟台	100	91.44%	0	62.41	54.05	91.44	21.04%	可开放
17849	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	八家台	50	91.98%	0	55.84	41.26	45.99	-9.25%	可开放
17850	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石南线	沙金台	100	81.06%	0	73.19	58.31	81.06	5.24%	可开放

17851	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线九龙台	160	2.85%	123.44	-	3.86	4.56	-	可开放
17852	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	八队二台	160	42.74%	59.62	51.31	65.18	68.38	15.44%	可开放
17853	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黄旗线	黄旗线东卜台	100	38.34%	41.66	-	33.75	38.34	-	可开放
17854	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	六队台	30	35.90%	13.23	6	7.07	10.77	33.98%	可开放
17855	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	四队台	100	37.78%	42.22	32.02	32.89	37.78	8.62%	可开放
17856	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	山头台	100	58.00%	22	40.37	45.79	58	19.86%	可开放
17857	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	五凤台	100	72.05%	7.95	45.32	54.99	72.05	26.09%	可开放
17858	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	顺道台	30	18.97%	18.31	5.64	5.5	5.69	0.44%	可开放
17859	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	三道台（头道线）	50	8.18%	35.91	-	-	4.09	-	可开放
17860	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	西北天台（头道线）	100	94.97%	0	-	-	94.97	-	可开放
17861	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线大石地台	400	0.24%	319.04	0.94	0.75	0.96	1.06%	可开放
17862	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村台	80	64.36%	12.51	33.3	64.96	51.49	24.35%	可开放
17863	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村八队台	30	29.87%	15.04	8.4	8.65	8.96	3.28%	可开放
17864	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村二队台	50	13.44%	33.28	5.31	5.96	6.72	12.50%	可开放
17865	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	和顺猪场变台	50	70.80%	4.6	45.02	48.61	35.4	-11.33%	可开放
17866	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线东卜台区	100	1.96%	78.04	1.88	1.83	1.96	2.11%	可开放
17867	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线北街分台	200	0.26%	159.49	0.32	-	0.51	26.24%	可开放
17868	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	田老五设施农业台	100	30.76%	49.24	31.74	30.4	30.76	-1.56%	可开放
17869	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	兴盛大樱桃台	50	47.62%	16.19	37.61	39.69	23.81	-20.43%	可开放
17870	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	老庙村李卜组台	30	18.87%	18.34	6.28	4.81	5.66	-5.06%	可开放

17871	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	老庙村李卜大棚台	50	8.08%	35.96	5.22	3.61	4.04	-12.03%	可开放
17872	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线徐卜之二台	200	0.28%	159.44	0.42	0.4	0.56	15.47%	可开放
17873	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	老庙村北山台	50	17.68%	31.16	8	8.74	8.84	5.12%	可开放
17874	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线庙西台	200	0.10%	159.8	0.95	0.2	0.2	-54.12%	可开放
17875	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	三欣养殖小区台	50	5.72%	37.14	5.81	1.39	2.86	-29.84%	可开放
17876	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	华山小区台	50	50.36%	14.82	1.31	1.01	25.18	338.42%	可开放
17877	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线罗明复养鱼塘分2#	50	0.00%	40	0	0	0	-	可开放
17878	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	社厂小区1	200	0.34%	159.33	0.43	0.59	0.67	24.83%	可开放
17879	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村三组台	100	0.78%	79.22	7.67	7.86	0.78	-68.11%	可开放
17880	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜一队台	50	11.48%	34.26	7.6	6.81	5.74	-13.09%	可开放
17881	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	前碾盘养殖小区台	100	69.06%	10.94	504.3	57.67	69.06	-62.99%	可开放
17882	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村六队台	50	18.60%	30.7	5.58	9.24	9.3	29.10%	可开放
17883	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀台山咀线	160	36.71%	69.27	-	-	58.73	-	可开放
17884	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	刘刚农业设施台	30	46.57%	10.03	0.81	0.71	13.97	315.29%	可开放
17885	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	桥下分桥下台	50	67.66%	6.17	28.3	40.59	33.83	9.33%	可开放
17886	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	老庙村刘卜台	100	25.39%	54.61	24.44	31.08	25.39	1.93%	可开放
17887	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	富民小区变台	100	56.42%	23.58	30.67	39.9	56.42	35.63%	可开放
17888	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	老庙村宋沟台	200	51.09%	57.83	60.59	93.99	102.17	29.86%	可开放
17889	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村五组	50	63.12%	8.44	28.14	28.53	31.56	5.90%	可开放
17890	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	哈达小队之二台	80	11.54%	54.77	8.2	9.62	9.23	6.09%	可开放

17891	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	三龙食用菌台	200	54.96%	50.09	70.23	35.87	109.91	25.10%	可开放
17892	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	小偏岭西队台区	50	5.36%	37.32	-	2.4	2.68	-	可开放
17893	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	四上农业设施台	50	1.70%	39.15	6.69	7.57	0.85	-64.36%	可开放
17894	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	社厂小区2	200	0.34%	159.33	0.57	0.57	0.67	8.42%	可开放
17895	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村四组	50	12.76%	33.62	5.29	6.23	6.38	9.82%	可开放
17896	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	头道支之一2#头道之一台	100	8.31%	71.69	8.23	8.87	8.31	0.48%	可开放
17897	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村十队台	50	10.28%	34.86	4.29	4.77	5.14	9.46%	可开放
17898	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	胡卜村二队大棚组台	30	58.30%	6.51	10.56	15.92	17.49	28.70%	可开放
17899	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	五间房泉眼2台	20	45.35%	6.93	8.58	9.19	9.07	2.82%	可开放
17900	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线西队台	100	2.35%	77.65	-	1.52	2.35	-	可开放
17901	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线何卜马沟大棚台	200	0.75%	158.51	0.38	-	1.49	98.02%	可开放
17902	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	大河南线	朝阳线西街台	400	0.14%	319.43	-	0.47	0.57	-	可开放
17903	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线顾家卜台	100	1.58%	78.42	-	1.27	1.58	-	可开放
17904	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	东地变台	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
17905	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线付卜七队台	200	1.08%	157.85	-	-	2.15	-	可开放
17906	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线双泉五队台区	100	35.51%	44.49	-	-	35.51	-	可开放
17907	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线巴卜七队台区	200	0.20%	159.6	-	-	0.4	-	可开放
17908	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线坎下台区	100	23.56%	56.44	-	22.24	23.56	-	可开放
17909	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	老庙村老庙台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
17910	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线张家沟台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放

17911	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	岫岩满族自治县药山镇凯翔养殖场	50	8.44%	35.78	20. 2	5. 93	4. 22	-54.29%	可开放
17912	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	玉都壹號一期1#箱变变压器	400	0.02%	319.91	-	0. 05	0. 09	-	可开放
17913	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	玉都壹號一期2#箱变变压器	500	0.01%	399.95	-	0. 03	0. 05	-	可开放
17914	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	玉都壹號一期3#箱变变压器	500	0.01%	399.96	-	0. 03	0. 04	-	可开放
17915	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线前街台区	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
17916	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	城东学仕名府1#箱变配电变压器	630	3.43%	482.38	-	0. 15	21. 62	-	可开放
17917	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	城东学仕名府2#箱变配电变压器	630	0.02%	503.87	-	0. 21	0. 13	-	可开放
17918	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	隆御豪庭1#箱变变压器	500	3.90%	380.52	-	0. 15	19. 48	-	可开放
17919	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	隆御豪庭2#箱变变压器	500	0.05%	399.73	-	0. 22	0. 27	-	可开放
17920	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	四道线佟西二台	100	0.79%	79.21	-	-	0. 79	-	可开放
17921	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线石板二台	200	0.53%	158.94	-	-	1. 06	-	可开放
17922	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线东风支线15#	400	11.91%	272.37	41. 02	44. 55	47. 63	7.76%	可开放
17923	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	河东线姜卜分线9#	200	19.80%	120.4	27. 51	30. 02	39. 6	19.98%	可开放
17924	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇一线	岫镇线22右1#变压器	200	18.48%	123.05	39. 62	34. 79	36. 95	-3.43%	可开放
17925	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇二线	岫镇线39右2#变压器	400	10.00%	280.02	32. 82	34. 34	39. 98	10.37%	可开放
17926	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉二线	中心线阜昌北分线19#	400	1.35%	314.59	0. 17	0. 19	5. 41	464.12%	可开放
17927	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	中心线山城北分线8左1#	400	9.43%	282.3	29. 91	34. 73	37. 7	12.27%	可开放
17928	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	耐火线洼塘分线27左4#	50	47.10%	16.45	20. 9	27. 55	23. 55	6.15%	可开放
17929	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线房东分西街台	400	0.18%	319.28	0. 47	-	0. 72	23.77%	可开放
17930	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线荒沟门台区	200	0.37%	159.27	-	-	0. 73	-	可开放

17931	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线长八台	50	3.62%	38.19	0.98	0.93	1.81	35.90%	可开放
17932	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	客运变压器	400	8.32%	286.71	29.74	34.41	33.29	5.80%	可开放
17933	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	岫玉一线	岫玉一线8#	400	0.11%	319.55	8.35	0.57	0.45	-76.79%	可开放
17934	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	中心线	阜昌北分11#变	400	0.07%	319.74	0.33	0.31	0.26	-11.24%	可开放
17935	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线禾谷农业二台	200	0.31%	159.38	-	0.73	0.62	-	可开放
17936	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线禾谷农业一台	200	0.09%	159.83	-	0.24	0.17	-	可开放
17937	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭家卜线大映台区	100	22.62%	57.38	-	-	22.62	-	可开放
17938	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	前营线李卜二台	100	30.74%	49.26	27.04	33.27	30.74	6.62%	可开放
17939	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭家卜线东山区	200	2.69%	154.63	-	-	5.37	-	可开放
17940	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线东店二台	100	29.90%	50.1	27.88	31.27	29.9	3.56%	可开放
17941	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭家卜线苏岭台区	200	0.87%	158.27	-	-	1.73	-	可开放
17942	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线江窑二台	100	14.93%	65.07	7.59	14.23	14.93	40.25%	可开放
17943	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线乔卜台区	200	1.41%	157.19	-	-	2.81	-	可开放
17944	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线大岭台区	200	2.10%	155.8	-	-	4.2	-	可开放
17945	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线关艳花生种植合作社台	200	0.02%	159.96	-	-	0.04	-	可开放
17946	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	郭家卜线苇塘台	200	0.12%	159.77	-	-	0.23	-	可开放
17947	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线兄弟山台	200	0.16%	159.69	-	-	0.31	-	可开放
17948	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线细玉沟分细玉沟队台	200	0.16%	159.69	-	-	0.31	-	可开放
17949	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线洪卜六队台	100	50.28%	29.72	32.58	50.79	50.28	24.23%	可开放
17950	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线洪卜村畜牧台	50	12.66%	33.67	2.98	4.14	6.33	45.75%	可开放

17951	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线同心村五队台	50	19.56%	30.22	21. 56	10. 12	9. 78	-32.65%	可开放
17952	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线烧锅一队变台	100	68.63%	11.37	68. 21	64. 13	68. 63	0.31%	可开放
17953	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	隆御豪庭3#箱变变压器	630	0.04%	503.77	-	0. 2	0. 23	-	可开放
17954	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	隆御豪庭4#箱变变压器	500	5.76%	371.18	-	0. 16	28. 82	-	可开放
17955	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线腰街西之一台	100	11.33%	68.67	-	-	11. 33	-	可开放
17956	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线九柱台	100	0.00%	80	-	0	0	-	可开放
17957	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线刘军台	100	0.61%	79.39	-	0. 26	0. 61	-	可开放
17958	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线李远久台	100	2.32%	77.68	-	0. 93	2. 32	-	可开放
17959	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	隆御豪庭1#商业箱变变压器	500	0.01%	399.93	-	0. 07	0. 07	-	可开放
17960	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	隆御豪庭2#商业箱变变压器	630	1.85%	492.36	-	0. 1	11. 64	-	可开放
17961	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线中心三台	100	23.72%	56.28	13. 27	12. 78	23. 72	33.70%	可开放
17962	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线江窑三台	100	17.21%	62.79	14. 29	15	17. 21	9.74%	可开放
17963	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	世通豫园7#变压器	500	0.17%	399.13	-	-	0. 87	-	可开放
17964	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线大旺三台	50	2.70%	38.65	1. 41	0. 92	1. 35	-2.15%	可开放
17965	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉三队种植小区	80	16.48%	50.82	10. 7	14. 91	13. 18	10.99%	可开放
17966	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线八家子台变压器	100	0.79%	79.21	-	0. 38	0. 79	-	可开放
17967	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线东街二台	200	0.38%	159.25	-	-	0. 75	-	可开放
17968	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线林卜一台	200	2.21%	155.59	0. 09	0. 12	4. 41	600.00%	可开放
17969	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线赵卜一台	50	51.14%	14.43	18. 12	28. 35	25. 57	18.79%	可开放
17970	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线北曹卜一台	200	0.11%	159.78	0. 2	0. 3	0. 22	4.88%	可开放

17971	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线高山台	100	43.35%	36.65	10.47	41.15	43.35	103.48%	可开放
17972	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线小岭沟台	200	0.05%	159.9	0.39	0.33	0.1	-49.36%	可开放
17973	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线小冰沟台	100	2.81%	77.19	1.85	1.93	2.81	23.24%	可开放
17974	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线南卜台	200	9.49%	141.02	13.8	12.64	18.98	17.28%	可开放
17975	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线北曹卜台	100	64.44%	15.56	71.87	65.93	64.44	-5.31%	可开放
17976	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	窝棚线洋河街有发台	100	1.14%	78.86	-	-	1.14	-	可开放
17977	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	窝棚线瓦房店一台	200	0.20%	159.61	-	-	0.39	-	可开放
17978	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线卧龙台	100	1.08%	78.92	-	0.39	1.08	-	可开放
17979	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	四道线佟家北山台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
17980	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线朱窑台	200	0.10%	159.81	-	0.17	0.19	-	可开放
17981	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线南马村围子台区	400	0.05%	319.81	-	-	0.19	-	可开放
17982	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	窝棚线东房身台	200	10.62%	138.76	-	22.55	21.24	-	可开放
17983	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	三道线二院台区	400	0.08%	319.69	-	0.29	0.31	-	可开放
17984	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线荒沟台变压器	100	3.32%	76.68	-	3.57	3.32	-	可开放
17985	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线孢子沿台	200	0.16%	159.68	-	-	0.32	-	可开放
17986	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线王卜村台变压器	200	0.40%	159.21	-	0.98	0.79	-	可开放
17987	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线哈达河南之三台	100	1.57%	78.43	-	-	1.57	-	可开放
17988	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线泡沿台变压器	100	2.02%	77.98	-	1.58	2.02	-	可开放
17989	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线格叻福台变压器	200	0.21%	159.58	-	0.28	0.42	-	可开放
17990	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线东街台变压器	200	19.05%	121.9	-	35.55	38.1	-	可开放

17991	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	九峪线大岭台变压器	200	3.22%	153.56	-	0.17	6.44	-	可开放
17992	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线高家居民点台区	200	12.54%	134.92	-	-	25.08	-	可开放
17993	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线石棚台变压器	100	2.05%	77.95	-	1.53	2.05	-	可开放
17994	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线兴开岭村1台	100	24.20%	55.8	12.58	22.89	24.2	38.70%	可开放
17995	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线辛卜台	100	17.20%	62.8	12.57	15.24	17.2	16.98%	可开放
17996	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线山咀一台	50	59.10%	10.45	28.15	28.76	29.55	2.46%	可开放
17997	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线隈子台变压器	200	0.25%	159.5	-	0.42	0.5	-	可开放
17998	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线三道一台	50	21.50%	29.25	12.74	14.33	10.75	-8.14%	可开放
17999	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线通天三台	100	57.41%	22.59	41.81	46.19	57.41	17.18%	可开放
18000	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线头道台变压器	100	2.78%	77.22	-	1.72	2.78	-	可开放
18001	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线金角台变压器	200	1.08%	157.85	-	2.01	2.15	-	可开放
18002	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇三线	百家汇1#箱变变压器（南）	630	0.02%	503.87	0.11	0.29	0.13	8.71%	可开放
18003	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇三线	百家汇1#箱变变压器（北）	630	1.15%	496.77	0.03	0.07	7.23	1452.42%	可开放
18004	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇三线	百家汇2#箱变变压器（南）	630	0.02%	503.87	0.2	0.28	0.13	-19.38%	可开放
18005	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇三线	百家汇2#箱变变压器（北）	630	0.00%	503.97	0.02	0.03	0.03	22.47%	可开放
18006	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇三线	百家汇3#箱变变压器（南）	630	0.01%	503.94	-	-	0.06	-	可开放
18007	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇三线	百家汇3#箱变变压器（北）	630	0.00%	504	-	-	0	-	可开放
18008	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇三线	百家汇4#箱变变压器（南）	400	0.02%	319.91	-	-	0.09	-	可开放
18009	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	岫镇三线	百家汇4#箱变变压器（北）	400	0.02%	319.94	-	-	0.06	-	可开放
18010	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线岔沟分台	200	0.33%	159.34	-	-	0.66	-	可开放

18011	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线山咀台	100	17.24%	62.76	19. 51	19. 08	17. 24	-6.00%	可开放
18012	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	冰岭线	冰岭线何店台	100	2.65%	77.35	2. 26	2. 26	2. 65	8.29%	可开放
18013	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线三道台	50	61.92%	9.04	22. 02	31. 31	30. 96	18.57%	可开放
18014	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	夹道线	夹道线通天一台	200	0.13%	159.74	0. 23	0. 24	0. 26	6.32%	可开放
18015	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线车站西街台区	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
18016	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线桦柏山台区	100	13.55%	66.45	-	11. 72	13. 55	-	可开放
18017	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线河沿二台	100	0.26%	79.74	-	-	0. 26	-	可开放
18018	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线西下二台	100	1.48%	78.52	-	0. 43	1. 48	-	可开放
18019	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线小河卜新分台	100	0.03%	79.97	0	0	0. 03	-	可开放
18020	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	东兴线	东兴线园丁小区台	200	0.18%	159.65	0. 18	-	0. 35	39.44%	可开放
18021	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线大文街台	100	31.48%	48.52	-	18. 4	31. 48	-	可开放
18022	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线山城支4#台变压器	400	0.09%	319.65	-	0. 35	0. 35	-	可开放
18023	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线南沟台	100	1.00%	79	-	0. 18	1	-	可开放
18024	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线马西台变压器	200	1.11%	157.78	-	1. 34	2. 22	-	可开放
18025	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线胡家沟台区	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
18026	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线王卜台变压器	100	1.11%	78.89	-	0. 67	1. 11	-	可开放
18027	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线钓鱼台变压器	200	15.72%	128.57	-	22. 65	31. 43	-	可开放
18028	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线刘卜台变压器	100	2.77%	77.23	-	2. 49	2. 77	-	可开放
18029	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	门楼线	门楼线大院二台	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
18030	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线沟里台	100	7.50%	72.5	-	-	7. 5	-	可开放

18031	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	东胜线	东胜线吴下台	100	15.04%	64.96	-	-	15.04	-	可开放
18032	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线二道沟台	100	1.47%	78.53	-	-	1.47	-	可开放
18033	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线钟前后二台区	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
18034	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线老爷庙二台	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
18035	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	窝棚线1094	美食街箱式变电站变压器	500	3.21%	383.94	15.37	15.16	16.06	2.22%	可开放
18036	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	橡树园小区1#箱式变电站变压器	630	0.03%	503.8	14.4	0.13	0.2	-88.21%	可开放
18037	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	橡树园小区2#箱式变电站变压器	630	0.03%	503.83	14.03	0.11	0.17	-88.99%	可开放
18038	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	橡树园小区3#箱式变电站变压器	630	1.40%	495.18	20.81	0.04	8.82	-34.90%	可开放
18039	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线亚大恒利台区	100	14.87%	65.13	17.71	17.72	14.87	-8.37%	可开放
18040	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线永安台	200	1.96%	156.08	-	-	3.92	-	可开放
18041	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗3#箱变变压器	315	4.86%	236.7	-	0.14	15.3	-	可开放
18042	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线大卜之一台	100	8.95%	71.05	-	-	8.95	-	可开放
18043	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线贾卜大棚台	100	0.83%	79.17	-	-	0.83	-	可开放
18044	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线大于台	200	0.16%	159.69	-	-	0.31	-	可开放
18045	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线藤沟台	100	0.40%	79.6	-	-	0.4	-	可开放
18046	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线东沟台	200	0.12%	159.77	-	-	0.23	-	可开放
18047	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	北台线	北台线管下台	100	0.68%	79.32	-	-	0.68	-	可开放
18048	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线东电台	200	0.15%	159.71	-	-	0.29	-	可开放
18049	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	张卜线	张卜线王床台	200	5.00%	150	-	-	10	-	可开放
18050	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线河北台	200	0.10%	159.8	-	-	0.2	-	可开放

18051	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线石东台	200	0.12%	159.77	-	-	0.23	-	可开放
18052	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线山咀台	200	0.21%	159.58	-	-	0.42	-	可开放
18053	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线椅子圈台	100	0.48%	79.52	-	-	0.48	-	可开放
18054	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线谭家二台	200	0.10%	159.8	-	-	0.2	-	可开放
18055	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线谭家台	200	0.37%	159.27	-	-	0.73	-	可开放
18056	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线大院台	100	3.05%	76.95	-	-	3.05	-	可开放
18057	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线湾沟毛卜大棚台	200	0.25%	159.51	-	-	0.49	-	可开放
18058	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线张卜台区	200	0.67%	158.66	-	-	1.34	-	可开放
18059	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗4#箱变变压器	315	0.09%	251.71	-	0.25	0.29	-	可开放
18060	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	小闹沟门台分台	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
18061	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线西街西台区	200	0.48%	159.05	-	-	0.95	-	可开放
18062	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线东山台	100	7.01%	72.99	-	-	7.01	-	可开放
18063	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线栾家炉台	200	0.12%	159.76	-	-	0.24	-	可开放
18064	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线王卜二台	200	3.68%	152.64	-	-	7.36	-	可开放
18065	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线王卜台	200	0.11%	159.78	-	-	0.22	-	可开放
18066	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线西地台	200	0.07%	159.87	-	-	0.13	-	可开放
18067	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线包卜之一台	100	1.22%	78.78	-	-	1.22	-	可开放
18068	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV前营线	前营线胡卜村二台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
18069	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线七队台	200	0.22%	159.57	-	-	0.43	-	可开放
18070	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线河沿台区	200	0.63%	158.74	-	-	1.26	-	可开放

18071	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线小荒沟台	100	9.64%	70.36	-	-	9.64	-	可开放
18072	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线大东台	400	0.02%	319.92	-	-	0.08	-	可开放
18073	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线刘堡台	100	1.75%	78.25	-	-	1.75	-	可开放
18074	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线四南台	100	5.53%	74.47	-	-	5.53	-	可开放
18075	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线东广村变台	200	7.54%	144.93	-	-	15.07	-	可开放
18076	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线瓦西台	200	0.14%	159.73	-	-	0.27	-	可开放
18077	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	头道线	李德庆变压器	100	38.89%	41.11	25.29	55.12	38.89	24.01%	可开放
18078	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线三家子西沟台	200	5.43%	149.14	-	-	10.86	-	可开放
18079	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	张家河东台08#	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
18080	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线腰岭后组台	100	0.86%	79.14	-	-	0.86	-	可开放
18081	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	蔡卜线1024	蔡卜线台沟台区	200	0.28%	159.45	-	-	0.55	-	可开放
18082	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线西甸一台	100	2.44%	77.56	-	-	2.44	-	可开放
18083	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线龙眼台	100	0.99%	79.01	-	-	0.99	-	可开放
18084	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线周卜台区	100	0.97%	79.03	-	-	0.97	-	可开放
18085	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线香药沟台区	200	0.10%	159.8	-	-	0.2	-	可开放
18086	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线王家街台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
18087	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	瓦房店分线53#变压器	80	2.90%	61.68	22.87	1.64	2.32	-68.15%	可开放
18088	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	朝阳线川子沟台区	100	1.22%	78.78	0.64	-	1.22	38.07%	可开放
18089	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏岭线	偏岭富源小区箱式变电站变压器	500	4.54%	377.29	38.35	43.45	22.71	-23.05%	可开放
18090	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	越临湾一期1#箱式变电站变压器	500	0.08%	399.58	0.19	0.41	0.42	48.68%	可开放

18091	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线纪前后支1#纪前后台	200	0.50%	159	-	-	1	-	可开放
18092	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	西卜线西卜车站台区	200	0.60%	158.81	-	-	1.19	-	可开放
18093	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线南崕台区	100	8.58%	71.42	-	6.35	8.58	-	可开放
18094	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线南马村梁家队台区	100	14.57%	65.43	-	9.7	14.57	-	可开放
18095	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线大院台区	100	1.86%	78.14	-	-	1.86	-	可开放
18096	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	乐全线1056	乐全线邱卜台区	400	2.72%	309.14	-	-	10.86	-	可开放
18097	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线小石卜台区	200	0.37%	159.27	-	-	0.73	-	可开放
18098	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	安乐线	安乐线岳山村三队台	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
18099	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线八队台	100	0.49%	79.51	1.61	-	0.49	-44.83%	可开放
18100	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线02#后碾盘养殖小区台	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
18101	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线龙潭村河北台区	200	0.23%	159.54	0.4	-	0.46	7.24%	可开放
18102	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线新甸小队台区	100	2.43%	77.57	-	-	2.43	-	可开放
18103	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线徐家卜台区	200	16.61%	126.79	-	26.68	33.21	-	可开放
18104	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	合资二线	西卜线铁下台区	100	1.01%	78.99	-	1.81	1.01	-	可开放
18105	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	尖山一线	尖山线恒源台区	100	0.91%	79.09	-	0.29	0.91	-	可开放
18106	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	翡翠明珠10#箱式变电站变压器	315	0.12%	251.62	52.31	58.26	0.38	-91.48%	可开放
18107	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线大营西组台变压器	100	4.47%	75.53	-	3.27	4.47	-	可开放
18108	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	苗圃线	检查院箱变配电变电压器	400	14.66%	261.37	59.21	58.2	58.63	-0.49%	可开放
18109	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线益林菌业台	200	0.69%	158.63	1.21	0.92	1.37	6.41%	可开放
18110	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线小木汪沟台区	100	0.34%	79.66	-	-	0.34	-	可开放

18111	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线益林村梨树沟台区	100	0.62%	79.38	-	-	0.62	-	可开放
18112	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	牧三二线	牧三二线木古村老东之一台区	200	1.93%	156.14	-	-	3.86	-	可开放
18113	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线河沿村村民支4#	200	1.58%	156.84	-	2.17	3.16	-	可开放
18114	国网岫岩满族自治县供电公司	临港66kV变电站	关卜线	关卜线辛卜台	200	0.50%	159	-	0.74	1	-	可开放
18115	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	太平线	太平线东岔台	100	0.54%	79.46	-	0.68	0.54	-	可开放
18116	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线益林下台	400	2.15%	311.4	-	6.91	8.6	-	可开放
18117	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	马阳线	马阳线屈卜二台	200	5.01%	149.98	-	-	10.02	-	可开放
18118	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	样子沟线河北二台	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
18119	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线岭下台	100	0.52%	79.48	-	-	0.52	-	可开放
18120	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线拴马沟之一台	100	4.17%	75.83	-	-	4.17	-	可开放
18121	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	桑皮峪线	桑皮峪线曲卜之二台	100	0.41%	79.59	-	-	0.41	-	可开放
18122	国网岫岩满族自治县供电公司	苏子沟66kV变电站	黑山线	黑山线闹沟里台	200	0.46%	159.08	-	0.79	0.92	-	可开放
18123	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	三道线	育才二台区	200	0.08%	159.85	-	-	0.15	-	可开放
18124	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	样子沟线	燕窝线后营台	100	50.67%	29.33	-	1.15	50.67	-	可开放
18125	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	星星石线	星星石线双山二台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
18126	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线立新台	200	0.20%	159.6	-	-	0.4	-	可开放
18127	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线花园三队台区	200	0.41%	159.18	-	-	0.82	-	可开放
18128	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	颐华天府7#箱变变压器	500	3.79%	381.05	0.1	0.15	18.95	1276.59%	可开放
18129	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	颐华天府8#箱变变压器	500	3.93%	380.34	0.06	0.16	19.66	1710.16%	可开放
18130	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	颐华天府12#箱变变压器	500	2.81%	385.94	0.06	0.1	14.06	1430.80%	可开放

18131	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	颐华天府11#箱变变压器	500	4.36%	378.2	0.07	0.16	21.8	1664.73%	可开放
18132	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	颐华天府9#箱变变压器	500	0.05%	399.77	-	0.19	0.23	-	可开放
18133	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北三线	颐华天府10#箱变变压器	500	0.04%	399.81	0.11	0.18	0.19	31.43%	可开放
18134	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	中合线1028	中合线道边分台区	200	0.88%	158.24	3.47	2.24	1.76	-28.78%	可开放
18135	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线东沟一队台	200	5.16%	149.69	-	9.31	10.31	-	可开放
18136	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线对门台	100	3.20%	76.8	-	2.06	3.2	-	可开放
18137	国网岫岩满族自治县供电公司	大房身66kV变电站	龙门线	龙门线荒沟门台	100	1.74%	78.26	-	1.29	1.74	-	可开放
18138	国网岫岩满族自治县供电公司	朝阳66kV变电站	北茨线	朝阳线张家台	100	4.18%	75.82	-	2.67	4.18	-	可开放
18139	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线老爷庙二队台	100	1.18%	78.82	-	1.12	1.18	-	可开放
18140	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线大西沟台区	100	1.43%	78.57	-	1.21	1.43	-	可开放
18141	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线河东台分台	100	0.64%	79.36	-	-	0.64	-	可开放
18142	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	九峪线九峪二台	200	0.75%	158.51	-	0.91	1.49	-	可开放
18143	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线土门台	200	5.24%	149.53	-	-	10.47	-	可开放
18144	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	茧厂岭线	茧场岭线茧外台	200	10.86%	138.28	-	16.93	21.72	-	可开放
18145	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	陶家隈线	陶家隈线孙家卜台区	100	0.68%	79.32	-	0.25	0.68	-	可开放
18146	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	郭家卜线	东胜线下河套台	100	30.24%	49.76	-	29.19	30.24	-	可开放
18147	国网岫岩满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	三间房线	三间房线岭前台	100	28.87%	51.13	-	1.03	28.87	-	可开放
18148	国网岫岩满族自治县供电公司	前营66kV变电站	10kV燕窝线	燕窝线七组台	50	17.36%	31.32	-	4.06	8.68	-	可开放
18149	国网岫岩满族自治县供电公司	红旗66kV变电站	九峪线	黄岭九峪线西岭台区	100	0.89%	79.11	-	0.76	0.89	-	可开放
18150	国网岫岩满族自治县供电公司	双山66kV变电站	双山线	双山线中学家属台区	200	6.94%	146.13	-	14.09	13.87	-	可开放

18151	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线河东变台	200	2.98%	154.05	-	5	5.95	-	可开放
18152	国网岫岩满族自治县供电公司	三牧66kV变电站	许家线	许家线高家村台	200	13.49%	133.03	-	19.75	26.97	-	可开放
18153	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线映沟门台	100	1.92%	78.08	-	1.21	1.92	-	可开放
18154	国网岫岩满族自治县供电公司	水泥66kV变电站	石棉线	石棉线西山一分台	200	0.50%	159.01	-	-	0.99	-	可开放
18155	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线松树沟农业台	100	1.18%	78.82	-	0.93	1.18	-	可开放
18156	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	四道线	四道线西卜台	100	2.70%	77.3	-	2.11	2.7	-	可开放
18157	国网岫岩满族自治县供电公司	岔沟66kV变电站	叶家线	叶家线龙飞榛子台	100	1.99%	78.01	-	1.94	1.99	-	可开放
18158	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	双泉线	双泉线虎岭五队台	200	0.23%	159.55	-	0.4	0.45	-	可开放
18159	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线陈卜一台区	200	20.33%	119.34	-	34.57	40.66	-	可开放
18160	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线佟卜一台区	200	0.36%	159.29	-	0.54	0.71	-	可开放
18161	国网岫岩满族自治县供电公司	龙潭66kV变电站	孤山线	孤山线孙卜台	100	1.32%	78.68	-	1.3	1.32	-	可开放
18162	国网岫岩满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	河北线	河北线甸子姜卜台区	100	0.00%	100	-	-	-	-	可开放
18163	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线黄家沟台	100	18.21%	61.79	-	14.6	18.21	-	可开放
18164	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线车外之一台变压器	100	0.98%	79.02	-	-	0.98	-	可开放
18165	国网岫岩满族自治县供电公司	杨家堡66kV变电站	岭沟线	岭沟线三队台区	100	2.06%	77.94	-	1.21	2.06	-	可开放
18166	国网岫岩满族自治县供电公司	白旗堡66kV变电站	河顺线1046	合顺线靠山屯1支3#台	100	0.63%	79.37	-	0	0.63	-	可开放
18167	国网岫岩满族自治县供电公司	铁东66kV变电站	城东线	城东线城东南分2#台	400	0.16%	319.35	-	0.65	0.65	-	可开放
18168	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	渭哨线	渭哨线马道沟一台区	100	2.99%	77.01	-	4.45	2.99	-	可开放
18169	国网岫岩满族自治县供电公司	药山66kV变电站	土门线	土门线龙西台区	200	3.68%	152.64	-	-	7.36	-	可开放
18170	国网岫岩满族自治县供电公司	岫镇66kV变电站	兰旗一线	兰旗线兰旗分27左3#台	200	0.70%	158.61	-	0.83	1.39	-	可开放

18171	国网岫岩满族自治县供电公司	石灰窑66kV变电站	汤池线	汤池线南窑台	100	4.13%	75.87	-	3.23	4.13	-	可开放
18172	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线益林上台	200	0.99%	158.02	-	1.53	1.98	-	可开放
18173	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线河北台	100	2.49%	77.51	-	1.26	2.49	-	可开放
18174	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	黄岭线	黄岭线苇塘支4#台	200	0.54%	158.93	-	0.9	1.07	-	可开放
18175	国网岫岩满族自治县供电公司	牧牛66kV变电站	益林线	益林线北卜北台	100	1.36%	78.64	-	-	1.36	-	可开放
18176	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线马阳村李娟变台	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
18177	国网岫岩满族自治县供电公司	渭水河66kV变电站	庙岭线	庙岭线后街变台区	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
18178	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	玉石北线	玉石北线岔沟台区	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
18179	国网岫岩满族自治县供电公司	佟家66kV变电站	城北一线	城北一线水源分3#台区	400	0.00%	400	-	-	-	-	可开放
18180	国网岫岩满族自治县供电公司	黄花甸66kV变电站	黄花甸线	黄花甸线苗卜家属台	200	0.29%	159.42	-	0.25	0.58	-	可开放
18181	国网岫岩满族自治县供电公司	哈达碑66kV变电站	山咀线	山咀线后街分台	100	1.13%	78.87	-	-	1.13	-	可开放
18182	国网岫岩满族自治县供电公司	接文66kV变电站	大岭线	大岭线梯子山分台	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
18183	国网岫岩满族自治县供电公司	兴隆66kV变电站	二道河线	二道河线八队二台	100	1.80%	78.2	-	1.58	1.8	-	可开放
18184	国网岫岩满族自治县供电公司	东汤66kV变电站	农高线	耐火线洼塘分66台	200	1.41%	157.19	-	2.06	2.81	-	可开放
18185	国网岫岩满族自治县供电公司	城东66kV变电站	河东线	河东线郭卜分8左3#台区	200	0.00%	200	-	-	-	-	可开放
18186	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	西卜线	西卜线下洼台	200	0.34%	159.32	-	-	0.68	-	可开放
18187	国网岫岩满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	青凉线	清凉线古前后台	50	14.26%	32.87	-	-	7.13	-	可开放
18188	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线黄卜台	100	87.46%	0	-	42.74	87.46	-	可开放
18189	国网岫岩满族自治县供电公司	达道湾66kV变电站	太阳线	太阳线老玉岭台区	200	8.54%	142.93	-	1.25	17.07	-	可开放
18190	国网岫岩满族自治县供电公司	石庙子66kV变电站	青阳线	青阳线河东台区	200	1.78%	156.45	-	-	3.55	-	可开放