

2025年二季度主变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量（MVA）	有功（MW）	计算可开放容量（MVA）	审核可开放容量（MVA）	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	是否列入负面清单	纳入负面清单时间	预计整改完成时间	备注
1	国网铁岭供电公司	松山66kV变电站	66kV	#1	5	4.74	-0.74	-0.74	94.80%	94.80%	0	-	是	2024年11月20日	2025年12月30日	单变运行造成部分时段重载，25年新上主变1台
2	国网铁岭供电公司	金家66kV变电站	66kV	#1	5	4.5	-0.5	-0.5	90.00%	71.00%	0	-	是	2024年11月20日	2025年12月30日	无载变压器，年末负荷高峰，平日负荷较低，已列入2025年基建扩容改造项目
3	国网铁岭供电公司	牛岗220kV变电站	220kV	#1	120	104	-8	-8	86.67%	36.62%	0	-	否			新地综合大检修期间负荷转带造成部分时段重载，已完成治理
4	国网铁岭供电公司	城南66kV变电站	66kV	#2	20	17	-1	-1	85.00%	1.00%	0	-	否			投运初期单变运行造成部分时段重载，已完成治理
5	国网铁岭供电公司	调兵山220kV变电站	220kV	#2	120	98	-2	-2	81.67%	50.61%	0	-	否			更换1号主变期间单变运行造成部分时段重载，已完成治理
6	国网铁岭供电公司	金家66kV变电站	66kV	#2	10	4.7	3.3	3.3	47.00%	94.00%						
7	国网铁岭供电公司	庆云66kV变电站	66kV	#1	10	7.99	0.01	0.01	79.90%	81.20%						
8	国网铁岭供电公司	凡河66kV变电站	66kV	#1	20	15.7	0.3	0.3	78.50%	35.60%						
9	国网铁岭供电公司	龙首66kV变电站	66kV	#1	40	31	1	1	77.50%	38.68%						
10	国网铁岭供电公司	东嘎66kV变电站	66kV	#2	10	7.7	0.3	0.3	77.00%	52.00%						
11	国网铁岭供电公司	红光66kV变电站	66kV	#2	20	15.1	0.9	0.9	75.50%	57.35%						
12	国网铁岭供电公司	庆云66kV变电站	66kV	#2	10	7.54	0.46	0.46	75.40%	76.40%						
13	国网铁岭供电公司	牛岗220kV变电站	220kV	#2	180	135	9	9	75.00%	50.85%						
14	国网铁岭供电公司	开南66kV变电站	66kV	#1	20	14.8	1.2	1.2	74.00%	75.00%						
15	国网铁岭供电公司	上肥66kV变电站	66kV	#2	5	3.7	0.3	0.3	74.00%	41.00%						
16	国网铁岭供电公司	乱石山66kV变电站	66kV	#2	20	14.68	1.32	1.32	73.40%	1.00%						
17	国网铁岭供电公司	高新66kV变电站	66kV	#1	31.5	23	2.2	2.2	73.02%	107.45%						
18	国网铁岭供电公司	铁岭220kV变电站	220kV	#2	120	87	9	9	72.50%	42.80%						
19	国网铁岭供电公司	山北66kV变电站	66kV	#2	20	14	2	2	70.00%	63.05%						
20	国网铁岭供电公司	清河66kV变电站	66kV	#3	31.5	21.76	3.44	3.44	69.08%	70.08%						
21	国网铁岭供电公司	七里66kV变电站	66kV	#1	20	13.6	2.4	2.4	68.00%	62.75%						
22	国网铁岭供电公司	后窑66kV变电站	66kV	#1	5	3.4	0.6	0.6	68.00%	69.00%						
23	国网铁岭供电公司	开原老城66kV变电站	66kV	#2	10	6.79	1.21	1.21	67.90%	68.90%						
24	国网铁岭供电公司	邵家店66kV变电站	66kV	#2	5	3.38	0.62	0.62	67.60%	68.60%						
25	国网铁岭供电公司	银南66kV变电站	66kV	#2	20	13.4	2.6	2.6	67.00%	76.45%						
26	国网铁岭供电公司	红旗66kV变电站	66kV	#1	10	6.6	1.4	1.4	66.00%	1.00%						
27	国网铁岭供电公司	镇西66kV变电站	66kV	#2	10	6.52	1.48	1.48	65.20%	0.00%						
28	国网铁岭供电公司	晨光66kV变电站	66kV	#1	20	13.03	2.97	2.97	65.15%	66.15%						
29	国网铁岭供电公司	新台子66kV变电站	66kV	#2	20	12.87	3.13	3.13	64.35%	65.35%						
30	国网铁岭供电公司	大四66kV变电站	66kV	#2	5	3.16	0.84	0.84	63.20%	0.00%						
31	国网铁岭供电公司	大甸子66kV变电站	66kV	#1	10	6.3	1.7	1.7	63.00%	0.00%						
32	国网铁岭供电公司	十八家子66kV变电站	66kV	#1	10	6.3	1.7	1.7	63.00%	64.00%						
33	国网铁岭供电公司	邵家店66kV变电站	66kV	#1	5	3.15	0.85	0.85	63.00%	64.00%						
34	国网铁岭供电公司	铁岭220kV变电站	220kV	#1	120	75	21	21	62.50%	47.18%						
35	国网铁岭供电公司	龙首66kV变电站	66kV	#2	40	25	7	7	62.50%	43.18%						
36	国网铁岭供电公司	开原220kV变电站	220kV	#1	180	112	32	32	62.22%	54.46%						
37	国网铁岭供电公司	腰堡66kV变电站	66kV	#2	10	6.2	1.8	1.8	62.00%	1.00%						
38	国网铁岭供电公司	章山66kV变电站	66kV	#2	5	3.1	0.9	0.9	62.00%	1.00%						
39	国网铁岭供电公司	懿路66kV变电站	66kV	#2	31.5	19.3	5.9	5.9	61.27%	55.48%						
40	国网铁岭供电公司	山北66kV变电站	66kV	#1	20	12.25	3.75	3.75	61.25%	62.25%						
41	国网铁岭供电公司	双山220kV变电站	220kV	#2	120	72	24	24	60.00%	43.30%						
42	国网铁岭供电公司	高新66kV变电站	66kV	#2	20	12	4	4	60.00%	50.45%						
43	国网铁岭供电公司	振兴66kV变电站	66kV	#1	40	23.9	8.1	8.1	59.75%	36.20%						
44	国网铁岭供电公司	四面城66kV变电站	66kV	#1	5	2.97	1.03	1.03	59.40%	60.40%						
45	国网铁岭供电公司	施荒地66kV变电站	66kV	#1	40	23.4	8.6	8.6	58.50%	43.15%						
46	国网铁岭供电公司	团结66kV变电站	66kV	#1	40	23	9	9	57.50%	22.78%						
47	国网铁岭供电公司	团结66kV变电站	66kV	#2	40	23	9	9	57.50%	45.43%						
48	国网铁岭供电公司	如意66kV变电站	66kV	#1	40	22.95	9.05	9.05	57.38%	41.75%						
49	国网铁岭供电公司	八棵樹66kV变电站	66kV	#1	10	5.7	2.3	2.3	57.00%	58.00%						
50	国网铁岭供电公司	懿路66kV变电站	66kV	#1	31.5	17.9	7.3	7.3	56.83%	54.71%						
51	国网铁岭供电公司	开原220kV变电站	220kV	#2	180	102	42	42	56.67%	54.46%						
52	国网铁岭供电公司	昌图220kV变电站	220kV	#2	180	101	43	43	56.11%	70.52%						
53	国网铁岭供电公司	振兴66kV变电站	66kV	#2	20	11.2	4.8	4.8	56.00%	61.95%						
54	国网铁岭供电公司	付家66kV变电站	66kV	#2	20	11.1	4.9	4.9	55.50%	35.35%						
55	国网铁岭供电公司	平顶堡66kV变电站	66kV	#1	10	5.5	2.5	2.5	55.00%	34.60%						
56	国网铁岭供电公司	红光66kV变电站	66kV	#1	20	11	5	5	55.00%	35.20%						
57	国网铁岭供电公司	鸡冠山66kV变电站	66kV	#1	5	2.75	1.25	1.25	55.00%	56.00%						
58	国网铁岭供电公司	张相66kV变电站	66kV	#2	20	11	5	5	55.00%	1.00%						
59	国网铁岭供电公司	宝力66kV变电站（过渡）	66kV	#1	20	11	5	5	55.00%	101.00%						
60	国网铁岭供电公司	开东66kV变电站	66kV	#2	40	21.79	10.21	10.21	54.48%	55.48%						
61	国网铁岭供电公司	南城子66kV变电站	66kV	#2	5	2.7	1.3	1.3	54.00%	21.00%						
62	国网铁岭供电公司	大洼66kV变电站	66kV	#1	10	5.4	2.6	2.6	54.00%	72.00%						
63	国网铁岭供电公司	新地220kV变电站	220kV	#1	180	95.9	48.1	48.1	53.28%	34.34%						
64	国网铁岭供电公司	十八家子66kV变电站	66kV	#2	10	5.3	2.7	2.7	53.00%	54.00%						
65	国网铁岭供电公司	老四平66kV变电站	66kV	#1	20	10.45	5.55	5.55	52.25%	52.40%						
66	国网铁岭供电公司	威远66kV变电站	66kV	#2	20	10.05	5.95	5.95	50.25%	51.25%						
67	国网铁岭供电公司	张相66kV变电站	66kV	#1	20	10	6	6	50.00%	79.00%						
68	国网铁岭供电公司	官台66kV变电站	66kV	#2	40	19.87	12.13	12.13	49.68%	46.18%						

2025年二季度主变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量（MVA）	有功（MW）	计算可开放容量（MVA）	审核可开放容量（MVA）	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	是否列入负面清单	纳入负面清单时间	预计整改完成时间	备注
69	国网铁岭供电公司	开南66kV变电站	66kV	#2	40	19.67	12.33	12.33	49.18%	50.18%						
70	国网铁岭供电公司	平顶堡66kV变电站	66kV	#2	10	4.91	3.09	3.09	49.10%	55.40%						
71	国网铁岭供电公司	乱石山66kV变电站	66kV	#1	20	9.8	6.2	6.2	49.00%	62.00%						
72	国网铁岭供电公司	吕城66kV变电站	66kV	#1	20	9.62	6.38	6.38	48.10%	39.85%						
73	国网铁岭供电公司	新地220kV变电站	220kV	#2	180	86	58	58	47.78%	34.19%						
74	国网铁岭供电公司	官台66kV变电站	66kV	#1	40	19	13	13	47.50%	47.80%						
75	国网铁岭供电公司	曲家66kV变电站	66kV	#1	10	4.73	3.27	3.27	47.30%	48.30%						
76	国网铁岭供电公司	双安66kV变电站	66kV	#2	20	9.4	6.6	6.6	47.00%	42.30%						
77	国网铁岭供电公司	石山子66kV变电站	66kV	#1	40	18.72	13.28	13.28	46.80%	21.28%						
78	国网铁岭供电公司	调兵山220kV变电站	220kV	#1	120	56	40	40	46.67%	33.48%						
79	国网铁岭供电公司	西丰220kV变电站	220kV	#1	120	56	40	40	46.67%	52.02%						
80	国网铁岭供电公司	阿吉66kV变电站	66kV	#2	20	9.2	6.8	6.8	46.00%	47.00%						
81	国网铁岭供电公司	榆树66kV变电站	66kV	#2	40	18.39	13.61	13.61	45.98%	46.98%						
82	国网铁岭供电公司	业民220kV变电站	220kV	#2	120	54	42	42	45.00%	58.51%						
83	国网铁岭供电公司	祥云66kV变电站	66kV	#2	40	18	14	14	45.00%	46.00%						
84	国网铁岭供电公司	东嘎66kV变电站	66kV	#1	10	4.5	3.5	3.5	45.00%	44.80%						
85	国网铁岭供电公司	安民66kV变电站	66kV	#1	31.5	13.98	11.22	11.22	44.38%	45.38%						
86	国网铁岭供电公司	开原老城66kV变电站	66kV	#1	10	4.43	3.57	3.57	44.30%	45.30%						
87	国网铁岭供电公司	金沟子66kV变电站	66kV	#1	5	2.19	1.81	1.81	43.80%	44.80%						
88	国网铁岭供电公司	跃进66kV变电站	66kV	#2	40	17.13	14.87	14.87	42.83%	43.83%						
89	国网铁岭供电公司	四面城66kV变电站	66kV	#2	5	2.14	1.86	1.86	42.80%	43.80%						
90	国网铁岭供电公司	如意66kV变电站	66kV	#2	40	17	15	15	42.50%	40.65%						
91	国网铁岭供电公司	跃进66kV变电站	66kV	#1	20	8.42	7.58	7.58	42.10%	43.10%						
92	国网铁岭供电公司	三家子66kV变电站	66kV	#2	10	4.17	3.83	3.83	41.70%	42.70%						
93	国网铁岭供电公司	公合66kV变电站	66kV	#1	20	8.25	7.75	7.75	41.25%	42.25%						
94	国网铁岭供电公司	大湾66kV变电站	66kV	#2	40	16.5	15.5	15.5	41.25%	64.25%						
95	国网铁岭供电公司	公合66kV变电站	66kV	#2	20	8.04	7.96	7.96	40.20%	41.20%						
96	国网铁岭供电公司	南城子66kV变电站	66kV	#1	5	2	2	2	40.00%	1.00%						
97	国网铁岭供电公司	凉泉66kV变电站	66kV	#2	10	4	4	4	40.00%	38.00%						
98	国网铁岭供电公司	八面城66kV变电站	66kV	#1	10	3.95	4.05	4.05	39.50%	40.50%						
99	国网铁岭供电公司	双安66kV变电站	66kV	#1	20	7.8	8.2	8.2	39.00%	55.30%						
100	国网铁岭供电公司	清河66kV变电站	66kV	#1	20	7.72	8.28	8.28	38.60%	39.60%						
101	国网铁岭供电公司	新台子66kV变电站	66kV	#1	20	7.6	8.4	8.4	38.00%	39.00%						
102	国网铁岭供电公司	东宁66kV变电站	66kV	#1	20	7.59	8.41	8.41	37.95%	41.00%						
103	国网铁岭供电公司	大湾66kV变电站	66kV	#1	40	15	17	17	37.50%	1.00%						
104	国网铁岭供电公司	银南66kV变电站	66kV	#1	20	7.4	8.6	8.6	37.00%	30.25%						
105	国网铁岭供电公司	业民220kV变电站	220kV	#1	120	44	52	52	36.67%	29.09%						
106	国网铁岭供电公司	八面城66kV变电站	66kV	#2	10	3.65	4.35	4.35	36.50%	37.50%						
107	国网铁岭供电公司	四合66kV变电站	66kV	#2	10	3.63	4.37	4.37	36.30%	37.30%						
108	国网铁岭供电公司	缸牛66kV变电站	66kV	#1	10	3.62	4.38	4.38	36.20%	37.20%						
109	国网铁岭供电公司	靠山66kV变电站	66kV	#1	5	1.79	2.21	2.21	35.80%	36.80%						
110	国网铁岭供电公司	开东66kV变电站	66kV	#1	40	14.23	17.77	17.77	35.58%	36.58%						
111	国网铁岭供电公司	莲花66kV变电站	66kV	#1	40	14.12	17.88	17.88	35.30%	22.80%						
112	国网铁岭供电公司	中固66kV变电站	66kV	#2	20	7	9	9	35.00%	45.35%						
113	国网铁岭供电公司	金沟子66kV变电站	66kV	#2	5	1.75	2.25	2.25	35.00%	36.00%						
114	国网铁岭供电公司	创业66kV变电站	66kV	#2	40	14	18	18	35.00%	1.00%						
115	国网铁岭供电公司	双庙子66kV变电站	66kV	#2	10	3.41	4.59	4.59	34.10%	35.10%						
116	国网铁岭供电公司	阿吉66kV变电站	66kV	#1	20	6.6	9.4	9.4	33.00%	34.00%						
117	国网铁岭供电公司	园区66kV变电站	66kV	#1	40	12.84	19.16	19.16	32.10%	33.10%						
118	国网铁岭供电公司	银河66kV变电站	66kV	#2	20	6.42	9.58	9.58	32.10%	33.10%						
119	国网铁岭供电公司	马仲66kV变电站	66kV	#1	10	3.21	4.79	4.79	32.10%	33.10%						
120	国网铁岭供电公司	李千户66kV变电站	66kV	#1	20	6.4	9.6	9.6	32.00%	33.00%						
121	国网铁岭供电公司	老四平66kV变电站	66kV	#2	20	6.35	9.65	9.65	31.75%	35.60%						
122	国网铁岭供电公司	昌图220kV变电站	220kV	#1	180	57	87	87	31.67%	65.27%						
123	国网铁岭供电公司	新兴66kV变电站	66kV	#2	40	12.6	19.4	19.4	31.50%	35.43%						
124	国网铁岭供电公司	古榆66kV变电站	66kV	#1	20	6.3	9.7	9.7	31.50%	32.50%						
125	国网铁岭供电公司	城南66kV变电站	66kV	#1	20	6.15	9.85	9.85	30.75%	16.49%						
126	国网铁岭供电公司	和睦66kV变电站	66kV	#2	10	3.06	4.94	4.94	30.60%	31.60%						
127	国网铁岭供电公司	中固66kV变电站	66kV	#1	20	6	10	10	30.00%	1.00%						
128	国网铁岭供电公司	泉头66kV变电站	66kV	#1	10	3	5	5	30.00%	31.00%						
129	国网铁岭供电公司	李台66kV变电站	66kV	#2	20	5.97	10.03	10.03	29.85%	30.85%						
130	国网铁岭供电公司	新兴66kV变电站	66kV	#1	40	11.7	20.3	20.3	29.25%	30.25%						
131	国网铁岭供电公司	平安66kV变电站	66kV	#1	5	1.46	2.54	2.54	29.20%	30.20%						
132	国网铁岭供电公司	平安66kV变电站	66kV	#2	5	1.46	2.54	2.54	29.20%	30.20%						
133	国网铁岭供电公司	铁新66kV变电站	66kV	#2	31.5	8.85	16.35	16.35	28.10%	29.10%						
134	国网铁岭供电公司	四合66kV变电站	66kV	#1	10	2.79	5.21	5.21	27.90%	28.90%						
135	国网铁岭供电公司	高丽66kV变电站	66kV	#1	10	2.78	5.22	5.22	27.80%	28.80%						
136	国网铁岭供电公司	大青66kV变电站	66kV	#1	10	2.7	5.3	5.3	27.00%	28.00%						

2025年二季度主变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量（MVA）	有功（MW）	计算可开放容量（MVA）	审核可开放容量（MVA）	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	是否列入负面清单	纳入负面清单时间	预计整改完成时间	备注
137	国网铁岭供电公司	创业66kV变电站	66kV	#1	40	10.6	21.4	21.4	26.50%	46.50%						
138	国网铁岭供电公司	横道66kV变电站	66kV	#2	20	5.2	10.8	10.8	26.00%	7.85%						
139	国网铁岭供电公司	银河66kV变电站	66kV	#1	20	5.15	10.85	10.85	25.75%	26.75%						
140	国网铁岭供电公司	莲花66kV变电站	66kV	#2	40	10.14	21.86	21.86	25.35%	21.38%						
141	国网铁岭供电公司	横道66kV变电站	66kV	#1	20	5	11	11	25.00%	0.00%						
142	国网铁岭供电公司	大青66kV变电站	66kV	#1	10	2.42	5.58	5.58	24.20%	25.20%						
143	国网铁岭供电公司	双井子66kV变电站	66kV	#2	20	4.8	11.2	11.2	24.00%	25.00%						
144	国网铁岭供电公司	凉泉66kV变电站	66kV	#1	10	2.4	5.6	5.6	24.00%	1.00%						
145	国网铁岭供电公司	安民66kV变电站	66kV	#2	20	4.65	11.35	11.35	23.25%	24.25%						
146	国网铁岭供电公司	亮中66kV变电站	66kV	#1	10	2.3	5.7	5.7	23.00%	24.00%						
147	国网铁岭供电公司	石山子66kV变电站	66kV	#2	40	8.4	23.6	23.6	21.00%	22.00%						
148	国网铁岭供电公司	亮中66kV变电站	66kV	#2	10	2.1	5.9	5.9	21.00%	22.00%						
149	国网铁岭供电公司	八宝66kV变电站	66kV	#2	20	4	12	12	20.00%	21.00%						
150	国网铁岭供电公司	清河66kV变电站	66kV	#2	20	3.56	12.44	12.44	17.80%	18.80%						
151	国网铁岭供电公司	双庙子66kV变电站	66kV	#1	10	1.67	6.33	6.33	16.70%	34.40%						
152	国网铁岭供电公司	李台66kV变电站	66kV	#1	20	3.31	12.69	12.69	16.55%	17.55%						
153	国网铁岭供电公司	铁新66kV变电站	66kV	#1	31.5	4.86	20.34	20.34	15.43%	16.43%						
154	国网铁岭供电公司	滨水66kV变电站	66kV	#1	20	2.93	13.07	13.07	14.65%	15.65%						
155	国网铁岭供电公司	鱼台220kV变电站	220kV	#1	120	17	79	79	14.17%	40.41%						
156	国网铁岭供电公司	榆树66kV变电站	66kV	#1	40	5.47	26.53	26.53	13.68%	14.68%						
157	国网铁岭供电公司	双井子66kV变电站	66kV	#1	20	2.6	13.4	13.4	13.00%	14.00%						
158	国网铁岭供电公司	滨水66kV变电站	66kV	#2	20	2.4	13.6	13.6	12.00%	0.00%						
159	国网铁岭供电公司	园区66kV变电站	66kV	#2	40	4.67	27.33	27.33	11.68%	12.68%						
160	国网铁岭供电公司	柏榆66kV变电站	66kV	#2	20	2.19	13.81	13.81	10.95%	11.95%						
161	国网铁岭供电公司	八宝66kV变电站	66kV	#1	20	1.8	14.2	14.2	9.00%	10.00%						
162	国网铁岭供电公司	立新66kV变电站	66kV	#2	10	0.85	7.15	7.15	8.50%	11.00%						
163	国网铁岭供电公司	满井66kV变电站	66kV	#1	20	1.66	14.34	14.34	8.30%	9.30%						
164	国网铁岭供电公司	晨光66kV变电站	66kV	#2	20	1.39	14.61	14.61	6.95%	14.90%						
165	国网铁岭供电公司	立新66kV变电站	66kV	#1	10	0.47	7.53	7.53	4.70%	11.00%						
166	国网铁岭供电公司	七里66kV变电站	66kV	#2	31.5	0	25.2	25.2	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
167	国网铁岭供电公司	祥云66kV变电站	66kV	#1	40	0	32	32	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
168	国网铁岭供电公司	凡河66kV变电站	66kV	#2	20	0	16	16	0.00%	37.15%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
169	国网铁岭供电公司	镇西66kV变电站	66kV	#1	10	0	8	8	0.00%	66.20%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
170	国网铁岭供电公司	李千户66kV变电站	66kV	#2	20	0	16	16	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
171	国网铁岭供电公司	大甸子66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0.00%	63.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
172	国网铁岭供电公司	腰堡66kV变电站	66kV	#1	8	0	6.4	6.4	0.00%	51.63%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
173	国网铁岭供电公司	施荒地66kV变电站	66kV	#2	40	0	32	32	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
174	国网铁岭供电公司	东宁66kV变电站	66kV	#2	20	0	16	16	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
175	国网铁岭供电公司	三家子66kV变电站	66kV	#1	10	0	8	8	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
176	国网铁岭供电公司	八棵树66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
177	国网铁岭供电公司	威远66kV变电站	66kV	#1	20	0	16	16	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
178	国网铁岭供电公司	满井66kV变电站	66kV	#2	20	0	16	16	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
179	国网铁岭供电公司	泉头66kV变电站（缺陷）	66kV	#2	5	0	4	4	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
180	国网铁岭供电公司	红旗66kV变电站	66kV	#2	5	0	4	4	0.00%	55.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
181	国网铁岭供电公司	大洼66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
182	国网铁岭供电公司	古榆66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
183	国网铁岭供电公司	曲家66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
184	国网铁岭供电公司	后窝66kV变电站	66kV	#2	5	0	4	4	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
185	国网铁岭供电公司	昌城66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
186	国网铁岭供电公司	马仲66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
187	国网铁岭供电公司	大四66kV变电站	66kV	#1	5	0	4	4	0.00%	0.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
188	国网铁岭供电公司	缸牛66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
189	国网铁岭供电公司	和隆66kV变电站	66kV	#1	10	0	8	8	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
190	国网铁岭供电公司	高棚66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0.00%	1.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用
191	国网铁岭供电公司	柏榆66kV变电站	66kV	#1	20	0	16	16	0.00%	100.00%						该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备用

2025年二季度变电站可用间隔信息表

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用预留间隔 (有位置没设备)	备用间隔(有设备)	是否有扩建位置	是否列入负面清单	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	国网铁岭供电公司	昌图变	220kV	0	0	否	是	2024年11月20日			风电倒送不具备接入条件，且近期无新接间隔需求
2	国网铁岭供电公司	开原变	220kV	2	0						
3	国网铁岭供电公司	调兵山变	220kV	1	0						
4	国网铁岭供电公司	郭家变	220kV	20	0						
5	国网铁岭供电公司	鱼台变	220kV	9	2						
6	国网铁岭供电公司	双山变	220kV	8	2						
7	国网铁岭供电公司	西丰变	220kV	3	0						
8	国网铁岭供电公司	铁岭变	220kV	2	0						
9	国网铁岭供电公司	牛岗变	220kV	2	0						
10	国网铁岭供电公司	新地变	220kV	6	1						
11	国网铁岭供电公司	业民变	220kV	10	2						
12	国网铁岭供电公司	张相变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日			
13	国网铁岭供电公司	八宝变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日			
14	国网铁岭供电公司	三家子变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日			
15	国网铁岭供电公司	山北变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日			
16	国网铁岭供电公司	马仲变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日			
17	国网铁岭供电公司	懿路变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日			
18	国网铁岭供电公司	东宁变	66kV	1	0						
19	国网铁岭供电公司	南城子变	66kV	0	2						
20	国网铁岭供电公司	八棵树变	66kV	0	1						
21	国网铁岭供电公司	靠山变	66kV	0	2						
22	国网铁岭供电公司	古榆变	66kV	0	2						
23	国网铁岭供电公司	平安变	66kV	0	1						
24	国网铁岭供电公司	四面城变	66kV	0	1						
25	国网铁岭供电公司	立新变	66kV	0	2						
26	国网铁岭供电公司	公合变	66kV	0	2						
27	国网铁岭供电公司	乱石山变	66kV	0	1						
28	国网铁岭供电公司	银南变	66kV	1	0						
29	国网铁岭供电公司	如意变	66kV	1	0						
30	国网铁岭供电公司	跃进变	66kV	2	0						
31	国网铁岭供电公司	大青变	66kV	0	1						
32	国网铁岭供电公司	双井子变	66kV	1	1						
33	国网铁岭供电公司	阿吉变	66kV	2	0						
34	国网铁岭供电公司	庆云变	66kV	2	2						
35	国网铁岭供电公司	清河变	66kV	2	5						
36	国网铁岭供电公司	开东变	66kV	0	8						
37	国网铁岭供电公司	老城变	66kV	2	4						
38	国网铁岭供电公司	园区变	66kV	2	3						
39	国网铁岭供电公司	李台变	66kV	3	0						
40	国网铁岭供电公司	榆树变	66kV	3	2						
41	国网铁岭供电公司	开南变	66kV	7	0						

2025年二季度变电站可用间隔信息表

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用预留间隔 (有位置没设备)	备用间隔(有设备)	是否有扩建位置	是否列入负面清单	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
42	国网铁岭供电公司	中固变	66kV	9	2						
43	国网铁岭供电公司	金沟子变	66kV	0	3						
44	国网铁岭供电公司	威远变	66kV	0	3						
45	国网铁岭供电公司	上肥变	66kV	0	3						
46	国网铁岭供电公司	松山变	66kV	0	5						
47	国网铁岭供电公司	滨水变	66kV	0	7						
48	国网铁岭供电公司	大湾变	66kV	8	7						
49	国网铁岭供电公司	满井变	66kV	2	3						
50	国网铁岭供电公司	亮中变	66kV	8	0						
51	国网铁岭供电公司	昌城变	66kV	14	2						
52	国网铁岭供电公司	双庙子变	66kV	0	4						
53	国网铁岭供电公司	十八家子变	66kV	0	3						
54	国网铁岭供电公司	泉头变	66kV	4	2						
55	国网铁岭供电公司	城南变	66kV	4	4						
56	国网铁岭供电公司	银河变	66kV	14	0						
57	国网铁岭供电公司	八面城变	66kV	1	4						
58	国网铁岭供电公司	宝力变	66kV	改造中							
59	国网铁岭供电公司	大四变	66kV		5						
60	国网铁岭供电公司	大洼变	66kV	2	3						
61	国网铁岭供电公司	东嘎变	66kV	9	2						
62	国网铁岭供电公司	付家变	66kV	6	3						
63	国网铁岭供电公司	红旗变	66kV	6	5						
64	国网铁岭供电公司	后窑变	66kV	0	5						
65	国网铁岭供电公司	金家变	66kV	6	2						
66	国网铁岭供电公司	老四平变	66kV	0	4						
67	国网铁岭供电公司	虹牛变	66kV	6	3						
68	国网铁岭供电公司	曲家变	66kV	14	3						
69	国网铁岭供电公司	四合变	66kV	4	1						
70	国网铁岭供电公司	安民变	66kV	0	5						
71	国网铁岭供电公司	高丽变	66kV	0	6						
72	国网铁岭供电公司	郜家店变	66kV	3	3						
73	国网铁岭供电公司	和隆变	66kV	4	3						
74	国网铁岭供电公司	凉泉变	66kV	4	2						
75	国网铁岭供电公司	晨光变	66kV	1	4						
76	国网铁岭供电公司	柏榆变	66kV	10	6						
77	国网铁岭供电公司	龙首变	66kV	4	7						
78	国网铁岭供电公司	团结变	66kV	6	8						
79	国网铁岭供电公司	官台变	66kV	6	2						
80	国网铁岭供电公司	平顶堡变	66kV	5	3						
81	国网铁岭供电公司	振兴变	66kV	6	0						
82	国网铁岭供电公司	七里变	66kV	5	5						
83	国网铁岭供电公司	莲花变	66kV	2	8						

2025年二季度变电站可用间隔信息表

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用预留间隔 （有位置没设备）	备用间隔（有设备）	是否有扩建位置	是否列入负面清单	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
84	国网铁岭供电公司	双安变	66kV	4	0						
85	国网铁岭供电公司	李千户变	66kV	6	1						
86	国网铁岭供电公司	镇西变	66kV	4	2						
87	国网铁岭供电公司	鸡冠山变	66kV	10	4						
88	国网铁岭供电公司	横道变	66kV	1	3						
89	国网铁岭供电公司	大甸子变	66kV	6	2						
90	国网铁岭供电公司	红光变	66kV	6	0						
91	国网铁岭供电公司	高新变	66kV	8	5						
92	国网铁岭供电公司	新台子变	66kV	3	3						
93	国网铁岭供电公司	新兴变	66kV	1	10						
94	国网铁岭供电公司	祥云变	66kV	6	6						
95	国网铁岭供电公司	凡河变	66kV	11	7						
96	国网铁岭供电公司	石山子变	66kV	10	0						
97	国网铁岭供电公司	铁新变	66kV	8	0						
98	国网铁岭供电公司	腰堡变	66kV	3	1						
99	国网铁岭供电公司	施荒地变	66kV	4	0						
100	国网铁岭供电公司	蔡牛变	66kV	/	/						
101	国网铁岭供电公司	创业变	66kV	8	6						

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	阳光园一区箱变2#配电变压器	630	15.73%	467.92	467.92	否	否	无	-10%	
2	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	阳光园一区箱变1#配电变压器	630	24.20%	414.52	414.52	否	否	无	-9%	
3	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV营盘线	营盘线电视台分9#	200	42.81%	94.37	94.37	否	否	无	69%	
4	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分2#右1	315	56.87%	104.35	104.35	否	否	无	-6%	
5	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线选矿分22#	100	41.43%	48.57	48.57	否	否	无	-5%	
6	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线汽修分2#	200	35.63%	108.74	108.74	否	否	无	-5%	
7	国网银州区供电公司	10kV银盛线		银盛线曙光分泰园支6#右1	315	61.11%	91.00	91.00	否	否	无	1%	
8	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线曙光分12#左分2#	400	76.22%	55.12	55.12	否	否	无	-2%	
9	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线4#	400	57.36%	130.50	130.50	否	否	无	-11%	
10	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线3#右1	315	9.51%	254.48	254.48	否	否	无	3%	
11	国网银州区供电公司	七册66kV变电站	10kV水源线	水源线左家分13#	160	5.50%	135.21	135.21	否	否	无	906%	
12	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线选矿分植物地支1#	400	74.07%	63.70	63.70	否	否	无	8%	
13	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银根线	银根线工业园区分10#	100	9.02%	80.98	80.98	否	否	无	131%	
14	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	东城阳光2#箱变1#变压器	500	57.39%	163.04	163.04	否	否	无	4%	
15	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银根线	聚益花园箱变站内变压器	630	15.81%	467.38	467.38	否	否	无	1%	
16	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分24#左1箱变1#变压器	630	62.70%	171.96	171.96	否	否	无	-1%	
17	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线71#	200	22.54%	134.92	134.92	否	否	无	-6%	
18	国网银州区供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线49号变压器	200	6.13%	167.75	167.75	否	否	无	3%	
19	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银根线	八三馨园配电站内2#变压器	800	15.56%	595.51	595.51	否	否	无	6%	
20	国网银州区供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	南山辽海住宅小区5#箱变201出线1#变压器	630	31.73%	367.08	367.08	否	否	无	4%	
21	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	宏运裕景配电站2#变压器	630	38.36%	325.32	325.32	否	否	无	1%	
22	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线左家分1#	100	65.20%	24.80	24.80	否	否	无	25%	
23	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银根线	盛世桃园2#箱变站内2#变压器	500	68.03%	109.86	109.86	否	否	无	-24%	
24	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银根线	盛世桃园1#箱变站内1#变压器	500	20.64%	346.82	346.82	否	否	无	0%	
25	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线34#开关箱T接1#箱变1#变压器	400	13.02%	307.92	307.92	否	否	无	-9%	
26	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银根线	银根线线厂分2#	250	22.23%	169.42	169.42	否	否	无	12%	
27	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银根线	辽宁有色地质局一〇六队箱变103配电变压器	315	38.99%	160.68	160.68	否	否	无	-2%	
28	国网银州区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	新通线厂裕分花苑支2#右1	315	54.09%	113.12	113.12	否	否	无	-2%	
29	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线铁路分10#	315	37.83%	164.32	164.32	否	否	无	-5%	
30	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	府地家园箱变1#变压器	500	50.17%	199.14	199.14	否	否	无	4%	
31	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	府地家园箱变2#变压器	500	78.63%	55.84	55.84	否	否	无	9%	
32	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银根线	盛世桃园2#箱变站内1#变压器	500	29.73%	301.36	301.36	否	否	无	3%	
33	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银根线	盛世桃园1#箱变站内2#变压器	500	24.88%	325.60	325.60	否	否	无	-13%	
34	国网银州区供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线照百分4#左1柱上变压器	400	20.88%	276.49	276.49	否	否	无	3407%	
35	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	金山俊景1#配电站2#箱1#变压器	1000	30.48%	595.23	595.23	否	否	无	-1%	
36	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	金山俊景1#配电站2#箱3#变压器	1260	19.92%	876.00	876.00	否	否	无	2%	
37	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线2#	315	56.03%	106.99	106.99	否	否	无	-14%	
38	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银根线	银根线线厂分9#	400	29.00%	243.98	243.98	否	否	无	-18%	
39	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	焦化线35#	100	77.48%	12.52	12.52	否	否	无	12%	
40	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然1期1#箱变2#变压器	500	27.74%	311.31	311.31	否	否	无	-13%	
41	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线9#左1	400	37.11%	211.57	211.57	否	否	无	-13%	
42	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	东城阳光2#箱变2#变压器	500	52.99%	185.06	185.06	否	否	无	-5%	
43	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线35#开关箱T接1#变压器	400	32.67%	229.31	229.31	否	否	无	-9%	
44	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线30#T接1#箱变1#变压器	400	19.87%	280.51	280.51	否	否	无	-13%	
45	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	园艺开发1#箱变1#配电变压器	400	68.17%	87.34	87.34	否	否	无	4%	
46	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	有线住宅1#箱变2#配电变压器	630	70.48%	122.98	122.98	否	否	无	4%	
47	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分27#	315	71.70%	57.65	57.65	否	否	无	234%	
48	国网银州区供电公司	泉内66kV变电站	10kV老四平南线	汇工线建化分5#	200	52.58%	74.83	74.83	否	否	无	-28%	
49	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分一铁支7#	200	19.69%	140.62	140.62	否	否	无	3%	
50	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分9#左3	400	21.26%	274.96	274.96	否	否	无	-4%	
51	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线61#左1	630	26.64%	399.18	399.18	否	否	无	-21%	
52	国网银州区供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	南山辽海住宅小区3#箱变201出线1#变压器	630	24.44%	413.02	413.02	否	否	无	3%	
53	国网银州区供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	南山辽海住宅小区4#箱变201出线1#变压器	630	28.04%	390.32	390.32	否	否	无	4%	
54	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	市委十一号楼箱变1#变压器	630	27.84%	391.58	391.58	否	否	无	-8%	
55	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园4期A区箱变1#变压器	500	50.55%	197.23	197.23	否	否	无	0%	
56	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园4期A区箱变2#变压器	500	66.45%	117.76	117.76	否	否	无	-2%	
57	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分1#左1	315	64.20%	81.26	81.26	否	否	无	13%	
58	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线48#左1右1	200	8.68%	162.65	162.65	否	否	无	-41%	
59	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线48#左1左1	200	29.98%	120.04	120.04	否	否	无	6%	
60	国网银州区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	新通线厂裕分7#右2	315	17.85%	227.28	227.28	否	否	无	2%	
61	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银根线	枫岭怡然1#箱变1#变压器	630	30.65%	373.88	373.88	否	否	无	-2%	
62	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银根线	盛世桃园3#箱变1#变压器	500	30.81%	295.97	295.97	否	否	无	-2%	
63	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银根线	盛世桃园4#箱变1#变压器	500	37.38%	263.12	263.12	否	否	无	4%	
64	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然1期1#箱变1#变压器	500	28.84%	305.78	305.78	否	否	无	-9%	
65	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线线厂分2#箱变1#变压器	400	78.54%	45.63	45.63	否	否	无	0%	
66	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	金鑫家园箱变1#变压器	500	27.81%	310.93	310.93	否	否	无	2%	
67	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园三期2#箱变站内变压器	500	60.73%	146.34	146.34	否	否	无	-4%	
68	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园三期1#箱变站内变压器	500	65.47%	122.66	122.66	否	否	无	-4%	
69	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线曙光分8#柱上变压器	315	27.44%	197.07	197.07	否	否	无	35%	
70	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	宏运裕景配电站4#变压器	800	49.90%	320.81	320.81	否	否	无	-1%	
71	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线曙光分10#	315	63.32%	84.03	84.03	否	否	无	12%	
72	国网银州区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	金山现代城配电站3#变压器	800	5.03%	679.73	679.73	否	否	无	7%	
73	国网银州区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	金山现代城配电站4#变压器	800	9.79%	641.66	641.66	否	否	无	-3%	
74	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	凯隆城上建变1#变压器	800	26.32%	509.42	509.42	否	否	无	-3%	
75	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	凯隆城上建变2#变压器	800	22.51%	539.95	539.95	否	否	无	3%	
76	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线邮电分文义支3#	315	57.71%	101.71	101.71	否	否	无	-2%	
77	国网银州区供电公司	鸭绿山66kV变电站	10kV杜直线	电厂线邮电分文义支3#	315	73.40%	52.28	52.28	否	否	无	-6%	
78	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线选矿分3#	315	38.32%	162.79	162.79	否	否	无	-8%	
79	国网银州区供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	团铁线选矿分9#	400	60.18%	119.27	119.27	否	否	无	26%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
80	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线燃料分#0	315	2.89%	274.39	274.39		否	无	-85%	
81	国网银州区供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	焦化线主分5#	315	71.22%	59.16	59.16		否	无	-7%	
82	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	焦化线37#	315	33.87%	176.81	176.81		否	无	2%	
83	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	焦化线40#+1	500	36.11%	269.46	269.46		否	无	-4%	
84	国网银州区供电公司	盘石山66kV变电站	10kV南山线	10kV八五七线58号变压器	200	75.05%	29.91	29.91		否	无	36%	
85	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线陆平分别墅支2#	315	34.01%	176.37	176.37		否	无	10%	
86	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	银盛线陆平分泰园支3#右1	200	59.09%	61.83	61.83		否	无	27%	
87	国网银州区供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV八五七线68/4号变压器	315	79.58%	32.82	32.82		否	无	-2%	
88	国网银州区供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线东辽海分3号变压器	200	34.97%	110.07	110.07		否	无	65%	
89	国网银州区供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线东辽海分13号变压器	200	76.31%	27.38	27.38		否	无	37%	
90	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线三分分5#+2#	315	65.55%	77.03	77.03		否	无	0%	
91	国网银州区供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线东辽海分11左5号变压器	500	61.44%	142.78	142.78		否	无	3%	
92	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线三分分4#	200	42.12%	95.77	95.77		否	无	0%	
93	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线三分分5#	400	73.41%	66.35	66.35		否	无	3%	
94	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线三分分7#	315	65.33%	77.71	77.71		否	无	8%	
95	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线三分分5#左4	200	38.03%	103.94	103.94		否	无	-1%	
96	国网银州区供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线53右8号变压器	315	78.71%	45.16	45.16		否	无	14%	
97	国网银州区供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线53右1号变压器	400	43.39%	186.46	186.46		否	无	24%	
98	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV兴隆线	兴隆线17#	400	71.62%	73.54	73.54		否	无	3%	
99	国网银州区供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线高速分6号变压器	400	60.10%	119.60	119.60		否	无	7%	
100	国网银州区供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	前进线5#	315	64.24%	81.15	81.15		否	无	-12%	
101	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线3#	315	73.96%	50.52	50.52		否	无	-5%	
102	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线22#	400	64.09%	103.66	103.66		否	无	-11%	
103	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线23#	400	61.01%	115.98	115.98		否	无	-8%	
104	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线27#	400	64.17%	103.33	103.33		否	无	-10%	
105	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线40#	315	51.56%	121.09	121.09		否	无	-35%	
106	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线55#	315	79.00%	34.65	34.65		否	无	-19%	
107	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线52#	400	72.93%	68.27	68.27		否	无	-9%	
108	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线53#	315	39.33%	159.60	159.60		否	无	-3%	
109	国网银州区供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线辽海水田支2号变压器	400	26.93%	252.28	252.28		否	无	-4%	
110	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线65#	315	20.40%	219.23	219.23		否	无	-7%	
111	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线鼓田分6#	400	20.04%	279.83	279.83		否	无	-11%	
112	国网银州区供电公司	双井子66kV变电站	10kV文前线	前进线30#右1	315	73.13%	53.14	53.14		否	无	-6%	
113	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线前业分2#	315	54.03%	113.30	113.30		否	无	-4%	
114	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线54#右1	315	78.94%	34.83	34.83		否	无	-14%	
115	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线9#	400	57.95%	128.20	128.20		否	无	-9%	
116	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线66#	315	45.82%	139.16	139.16		否	无	-5%	
117	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线66#	100	62.65%	27.35	27.35		否	无	-9%	
118	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线71#	315	28.87%	192.57	192.57		否	无	-16%	
119	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线26#右分3#	315	42.83%	148.57	148.57		否	无	-6%	
120	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分阿家支7#	200	23.70%	132.60	132.60		否	无	0%	
121	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分阿家支12#	100	61.65%	28.35	28.35		否	无	6%	
122	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分22#	160	40.64%	78.98	78.98		否	无	1%	
123	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分20#左1#	200	47.31%	85.39	85.39		否	无	1%	
124	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银根线	银根线市医院分6#左分1#	315	26.18%	201.02	201.02		否	无	-5%	
125	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银根线	银根线市医院分6#左分2#	250	19.03%	177.43	177.43		否	无	-18%	
126	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线32#左分2#	315	40.21%	156.85	156.85		否	无	-9%	
127	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线铅矿分3#	160	24.54%	104.73	104.73		否	无	-15%	
128	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线铅矿分6#	200	19.59%	140.81	140.81		否	无	-13%	
129	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线建化分4#	315	44.93%	141.98	141.98		否	无	-16%	
130	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线建化分2#	315	27.78%	196.00	196.00		否	无	-10%	
131	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线53#右分2#	315	25.42%	203.44	203.44		否	无	6%	
132	国网银州区供电公司	七里66kV变电站	10kV永源线	永源线左家分9#	315	31.22%	185.16	185.16		否	无	-9%	
133	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线4#	315	74.10%	50.09	50.09		否	无	-11%	
134	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	八二线25#	100	24.26%	65.74	65.74		否	无	-12%	
135	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线50#	315	34.53%	174.73	174.73		否	无	-10%	
136	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线53#	400	57.89%	128.42	128.42		否	无	-14%	
137	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线57#	400	51.92%	152.32	152.32		否	无	-10%	
138	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线2#	200	41.56%	96.88	96.88		否	无	-24%	
139	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线42#右分1#	200	15.14%	149.71	149.71		否	无	-4%	
140	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线17#北	315	49.89%	126.36	126.36		否	无	-11%	
141	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线17#南	315	58.69%	98.63	98.63		否	无	-11%	
142	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线55#右3	315	63.41%	83.75	83.75		否	无	-3%	
143	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线药材分#	315	26.73%	198.31	198.31		否	无	-13%	
144	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线2#	315	20.03%	220.39	220.39		否	无	-4%	
145	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线建矿分四一大支14#左分6#	100	26.47%	63.53	63.53		否	无	-28%	
146	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线扎服分4#	315	33.43%	178.20	178.20		否	无	-10%	
147	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线汽修分4#	315	63.85%	82.37	82.37		否	无	5%	
148	国网银州区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	新通线45#	200	74.26%	31.48	31.48		否	无	-4%	
149	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线32#	315	40.56%	155.75	155.75		否	无	4%	
150	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线44#	250	17.37%	181.58	181.58		否	无	3%	
151	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线48#	200	77.97%	24.06	24.06		否	无	9%	
152	国网银州区供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	普盘线电视分22#	50	79.28%	5.36	5.36		否	无	-42%	
153	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线路电分6#右6	315	4.91%	268.02	268.02		否	无	-45%	
154	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV普盘线	普盘线电视分31#	30	18.71%	21.36	21.36		否	无	5%	
155	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV普盘线	普盘线电视分新盘支2#右1	315	69.14%	65.72	65.72		否	无	5%	
156	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV普盘线	普盘线电视分107#	200	19.69%	140.62	140.62		否	无	27%	
157	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线74#	250	33.11%	142.22	142.22		否	无	1%	
158	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线36#右3	400	52.54%	149.83	149.83		否	无		

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
159	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线36#15H上变压器	200	62.50%	55.00	55.00		否	否	无	-1%
160	国网银州区供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	电厂线路电分正义支2左5	400	78.78%	44.90	44.90		否	否	无	-1%
161	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	交通线曙光分3#	400	75.78%	56.87	56.87		否	否	无	7%
162	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线路电分19#	315	74.74%	48.06	48.06		否	否	无	-6%
163	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线路电分一铁支3#	250	31.64%	145.90	145.90		否	否	无	0%
164	国网银州区供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	电厂线路电分24#	315	76.75%	41.73	41.73		否	否	无	5%
165	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线路电分26#	315	32.46%	181.25	181.25		否	否	无	-5%
166	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线路电分31#	315	20.59%	218.64	218.64		否	否	无	3%
167	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线路电分33#	400	30.01%	239.96	239.96		否	否	无	13%
168	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线路电分35#	400	46.30%	174.82	174.82		否	否	无	-1%
169	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线路电分39#	400	66.73%	93.08	93.08		否	否	无	2%
170	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线路电分40#甲	400	8.48%	326.09	326.09		否	否	无	0%
171	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区回支分3#	400	53.21%	147.16	147.16		否	否	无	1%
172	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区回支分4#	315	28.69%	193.14	193.14		否	否	无	-4%
173	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区13#左分1#	100	36.50%	53.50	53.50		否	否	无	12%
174	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区繁荣分2#右2	315	60.85%	91.81	91.81		否	否	无	-12%
175	国网银州区供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	团北线3#	400	77.04%	51.83	51.83		否	否	无	-26%
176	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线5#	200	51.35%	77.30	77.30		否	否	无	-2%
177	国网银州区供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨供线	团北线9#	200	65.23%	49.55	49.55		否	否	无	-7%
178	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线1#	200	11.78%	156.43	156.43		否	否	无	-20%
179	国网银州区供电公司	东兴66kV变电站	10kV东嘴线	团北线17#	250	67.46%	56.36	56.36		否	否	无	-1%
180	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区繁荣分3#右1右1	315	56.39%	105.87	105.87		否	否	无	-7%
181	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区繁荣分3#右1左1#	400	74.14%	63.44	63.44		否	否	无	6%
182	国网银州区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	新通线广裕分1#左1	315	12.66%	243.63	243.63		否	否	无	-
183	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区繁荣分27#	160	45.88%	70.59	70.59		否	否	无	2%
184	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区繁荣分31#	250	78.46%	28.86	28.86		否	否	无	6%
185	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线报水分13#	50	43.00%	23.5	23.5		否	否	无	-
186	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线报水分28#	200	5.48%	169.05	169.05		否	否	无	-14%
187	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线报水分15#左分6#	315	4.27%	270.06	270.06		否	否	无	-13%
188	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区白塔分5#	315	49.41%	127.85	127.85		否	否	无	-1%
189	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区白塔分5#	200	24.21%	131.58	131.58		否	否	无	-1%
190	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区白塔分1#左分1#	315	47.06%	135.27	135.27		否	否	无	6%
191	国网银州区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	新通线广裕分6#右1	315	74.18%	49.84	49.84		否	否	无	7%
192	国网银州区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	新通线广裕分7#右4	315	55.04%	110.13	110.13		否	否	无	4%
193	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线11#	500	43.29%	233.54	233.54		否	否	无	-11%
194	国网银州区供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼北线	交通线47#右分2#甲	630	55.14%	219.62	219.62		否	否	无	6%
195	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线燃料分2#	315	14.62%	237.45	237.45		否	否	无	-27%
196	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线2#	315	36.39%	168.88	168.88		否	否	无	-8%
197	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线63#左1	400	38.36%	206.56	206.56		否	否	无	-10%
198	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	汇工线建化分7#	315	29.00%	192.16	192.16		否	否	无	-7%
199	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线16#	315	68.31%	68.32	68.32		否	否	无	71%
200	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线22#	315	36.24%	169.35	169.35		否	否	无	4%
201	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	光荣线22#	315	32.43%	181.34	181.34		否	否	无	-14%
202	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线27#	315	28.39%	194.06	194.06		否	否	无	3%
203	国网银州区供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	光荣线32#	315	63.30%	84.10	84.10		否	否	无	-13%
204	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	光荣线36#	315	31.32%	184.83	184.83		否	否	无	-14%
205	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	文荟花园1#箱变2#变压器	500	60.73%	146.35	146.35		否	否	无	2%
206	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	文荟花园2#箱变1#变压器	500	30.41%	297.95	297.95		否	否	无	4%
207	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	文荟花园2#箱变2#变压器	500	41.04%	244.80	244.80		否	否	无	-4%
208	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	金利家园2#变压器	400	16.16%	295.38	295.38		否	否	无	-5%
209	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV汇工线	金利家园1#变压器	400	14.31%	302.77	302.77		否	否	无	-15%
210	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	桑园佳苑1#箱变1#变压器	400	22.70%	269.21	269.21		否	否	无	0%
211	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	桑园佳苑1#箱变2#变压器	400	39.17%	203.34	203.34		否	否	无	0%
212	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	桑园佳苑2#箱变1#变压器	630	37.02%	333.78	333.78		否	否	无	1%
213	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线18#电塔分支箱T接北市区3#配电站变压器	630	30.43%	375.32	375.32		否	否	无	5%
214	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区22#箱T接北市区3#配电站变压器	400	19.59%	281.63	281.63		否	否	无	5%
215	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区4#箱变站内变压器	630	34.53%	349.44	349.44		否	否	无	7%
216	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区1#箱变1#变压器	630	5.44%	532.70	532.70		否	否	无	9%
217	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区2#箱变1#变压器	630	9.44%	507.54	507.54		否	否	无	-14%
218	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区线中分1#箱变1#变压器	630	22.25%	426.82	426.82		否	否	无	-1%
219	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区线繁荣分1#箱变1#变压器	630	50.18%	250.86	250.86		否	否	无	-4%
220	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区线繁荣分2#箱变1#变压器	630	55.21%	219.20	219.20		否	否	无	-3%
221	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区线繁荣分3#箱变1#变压器	630	29.81%	379.18	379.18		否	否	无	6%
222	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	顺东街4#箱变1#变压器	500	10.88%	398.58	398.58		否	否	无	-8%
223	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	金海花园2#箱变1#变压器	1250	28.67%	766.60	766.60		否	否	无	-2%
224	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	北市区线繁荣分22#上支小区2#配电站1#变压器	800	77.34%	101.27	101.27		否	否	无	7%
225	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV兴隆线	金海时代1#配电站1#变压器	1000	4.85%	851.52	851.52		否	否	无	8%
226	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线路电分1#箱变1#变压器	500	40.63%	246.83	246.83		否	否	无	-3%
227	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	煤田分1#箱变1#变压器	1000	35.73%	542.67	542.67		否	否	无	-7%
228	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	华田小区箱变1#变压器	500	23.94%	330.30	330.30		否	否	无	-4%
229	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	南马路1#箱变1#变压器	500	33.80%	281.02	281.02		否	否	无	-13%
230	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园1#箱变1#变压器	500	47.80%	210.98	210.98		否	否	无	4%
231	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园1#箱变2#变压器	500	39.72%	251.38	251.38		否	否	无	-5%
232	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园2#箱变2#变压器	500	75.95%	70.27	70.27		否	否	无	3%
233	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV北市区	鑫海花园1#箱变1#变压器	500	32.24%	288.78	288.78		否	否	无	1%
234	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	顺东街4#箱变2#变压器	500	38.92%	255.41	255.41		否	否	无	4%
235	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	顺东街3#箱变1#变压器	630	21.88%	429.18	429.18		否	否	无	6%
236	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	鑫海花园1#箱变2#变压器	500	21.39%	343.04	343.04		否	否	无	0%
237	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市区	鑫海花园2#箱变1#变压器	500	38.72%	256.40	256.40		否	否	无	10%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
238	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	鑫海花园2#箱变2#变压器	500	22.73%	336.34	336.34	否	否	无	4%	
239	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园六区二期1#箱变1#变压器	400	23.01%	267.96	267.96	否	否	无	-1%	
240	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园六区二期1#箱变2#变压器	400	20.13%	279.49	279.49	否	否	无	-2%	
241	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园六区二期2#箱变1#变压器	315	25.32%	203.73	203.73	否	否	无	0%	
242	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园六区二期2#箱变2#变压器	315	15.24%	235.48	235.48	否	否	无	-2%	
243	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	娱乐街1#箱变1#变压器	500	20.92%	345.42	345.42	否	否	无	9%	
244	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	娱乐街1#箱变2#变压器	630	76.34%	86.04	86.04	否	否	无	46%	
245	国网银州区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	广裕支1#箱变1#变压器	630	45.91%	277.76	277.76	否	否	无	-3%	
246	国网银州区供电公司	大洋66kV变电站	10kV大洼北线	广裕支4#箱变1#变压器	1000	75.38%	146.21	146.21	否	否	无	-5%	
247	国网银州区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	广裕支2#箱变1#变压器	630	10.02%	503.86	503.86	否	否	无	41%	
248	国网银州区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	广裕支3#箱变1#变压器	630	53.50%	229.98	229.98	否	否	无	-2%	
249	国网银州区供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	政府路变1#变压器	500	72.47%	87.67	87.67	否	否	无	-1%	
250	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	厦门住宅箱变1#变压器	500	18.41%	357.94	357.94	否	否	无	-8%	
251	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	阳光园4区3#箱变1#变压器	630	21.23%	433.26	433.26	否	否	无	-3%	
252	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	金源丽城1#箱变1#变压器	400	32.21%	231.16	231.16	否	否	无	-10%	
253	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	金源丽城1#箱变2#变压器	400	39.51%	201.95	201.95	否	否	无	1%	
254	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园4区1#箱变1#变压器	500	42.69%	236.56	236.56	否	否	无	42%	
255	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园4区1#箱变2#变压器	500	22.88%	335.6	335.6	否	否	无	-	
256	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	阳光园4区2#箱变1#变压器	500	21.21%	343.95	343.95	否	否	无	13%	
257	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	金城公园箱变1#变压器	500	19.13%	354.35	354.35	否	否	无	0%	
258	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园3#箱变1#变压器	630	49.23%	265.86	265.86	否	否	无	-1%	
259	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园3#箱变2#变压器	630	16.96%	459.94	459.94	否	否	无	-7%	
260	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园4#箱变1#变压器	630	39.16%	320.32	320.32	否	否	无	-7%	
261	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园4#箱变2#变压器	630	42.69%	298.08	298.08	否	否	无	-3%	
262	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园5#箱变1#变压器	630	41.67%	304.46	304.46	否	否	无	3%	
263	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园5#箱变2#变压器	630	54.82%	221.64	221.64	否	否	无	-3%	
264	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园6#箱变1#变压器	500	42.85%	235.74	235.74	否	否	无	-1%	
265	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	文荟花园1#箱变1#变压器	500	36.96%	265.18	265.18	否	否	无	2%	
266	国网银州区供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	南山辽海住宅小区2#箱变201出线1#变压器	630	16.94%	460.26	460.26	否	否	无	8%	
267	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线67#右1箱变1#配电变压器	400	49.03%	163.90	163.90	否	否	无	-1%	
268	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	八二馨园B区站内1#变压器	800	11.99%	624.12	624.12	否	否	无	3%	
269	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	银盛线温庄子分路灯杆支7#右1	200	72.51%	34.98	34.98	否	否	无	12%	
270	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV前进线	普渡线电缆分台53#	400	50.45%	158.20	158.20	否	否	无	-6%	
271	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV开工线	开工线铁路分5#	315	43.03%	147.97	147.97	否	否	无	-14%	
272	国网银州区供电公司	红光66kV变电站	10kV红北线	红北线10右至1	400	64.61%	101.54	101.54	否	否	无	274222%	
273	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线东风分9#	400	62.92%	108.32	108.32	否	否	无	-3%	
274	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	焦化线4#	200	51.05%	77.90	77.90	否	否	无	11%	
275	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分26#右支小区3#配电箱1#变压器	630	52.34%	237.28	237.28	否	否	无	-1%	
276	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV开工线	汇工线33#开关箱1楼1#箱变1#变压器	400	14.83%	300.70	300.70	否	否	无	16%	
277	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	新华线三分中1#	315	36.52%	168.46	168.46	否	否	无	1%	
278	国网银州区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	金山现代配电站1#变压器	630	0.00%	567.00	567.00	否	否	无	-1%	
279	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线东风分16#	200	16.32%	147.37	147.37	否	否	无	-2%	
280	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团铁线2#箱变1#变压器	400	21.60%	273.59	273.59	否	否	无	-11%	
281	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV开工线	开工线铁路分7#	400	59.25%	122.99	122.99	否	否	无	-10%	
282	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线植物园分31#	250	54.08%	89.81	89.81	否	否	无	-2%	
283	国网银州区供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV八五七线24号变压器(业扩)	315	22.77%	211.78	211.78	否	否	无	60%	
284	国网银州区供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	南山辽海住宅小区1#箱变201出线1#变压器	630	7.25%	521.32	521.32	否	否	无	-3%	
285	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然馨苑1#配电箱2#变压器	800	38.95%	408.38	408.38	否	否	无	-2%	
286	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分何家屯支33#	30	3.25%	26.03	26.03	否	否	无	-29%	
287	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	交通线曙光分7#	315	78.27%	36.95	36.95	否	否	无	-14%	
288	国网银州区供电公司	后京66kV变电站	10kV后京西线	银盛线温庄子分何家屯支43#(自维)	50	65.83%	12.09	12.09	否	否	无	-42%	
289	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线3#箱变1#变压器	400	15.59%	297.66	297.66	否	否	无	-7%	
290	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线4#箱变1#变压器	400	13.45%	306.20	306.20	否	否	无	2%	
291	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	枫岭怡然2#箱变1#变压器	630	32.71%	360.90	360.90	否	否	无	4%	
292	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然2期2#箱变1#变压器	500	20.50%	347.52	347.52	否	否	无	-11%	
293	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然2期1#箱变2#变压器	400	22.58%	269.70	269.70	否	否	无	-8%	
294	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然2期2#箱变1#变压器	400	21.02%	275.94	275.94	否	否	无	-11%	
295	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然2期2#箱变2#变压器	400	42.66%	189.35	189.35	否	否	无	-10%	
296	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然馨苑1#配电箱3#变压器	800	35.53%	435.74	435.74	否	否	无	-16%	
297	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV化肥线	益隆小区箱变1#变压器	630	22.62%	424.48	424.48	否	否	无	-11%	
298	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线植物园分36#甲	315	76.82%	41.51	41.51	否	否	无	-1%	
299	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV北市线	北市线繁荣分26#右分1#	630	44.13%	289.00	289.00	否	否	无	-18%	
300	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线植物园分36#乙	315	30.36%	187.91	187.91	否	否	无	3%	
301	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	团北线提水分5#右1	100	3.14%	86.86	86.86	否	否	无	-67%	
302	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	普渡线现代分1#	100	37.02%	52.98	52.98	否	否	无	127%	
303	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线3#柱上变压器	400	71.50%	74.02	74.02	否	否	无	-2%	
304	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线35#	400	51.98%	152.10	152.10	否	否	无	-9%	
305	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	前进线44#	400	51.09%	155.63	155.63	否	否	无	-7%	
306	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	华夏馨园箱变1#变压器	500	36.46%	267.68	267.68	否	否	无	0%	
307	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	东城阳光1#箱变站内2#变压器	400	69.03%	83.89	83.89	否	否	无	-4%	
308	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线兴隆分2#	250	36.46%	133.84	133.84	否	否	无	-3%	
309	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	团铁线1#箱变1#变压器	400	35.42%	218.32	218.32	否	否	无	-9%	
310	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	枫岭怡然3#箱变1#变压器	500	28.19%	309.07	309.07	否	否	无	-2%	
311	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	盛世花园5#箱变1#变压器	500	17.30%	363.52	363.52	否	否	无	1%	
312	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然1期2#箱变2#变压器	500	18.59%	357.07	357.07	否	否	无	-11%	
313	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然2期1#箱变1#变压器	400	24.85%	260.60	260.60	否	否	无	-10%	
314	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV开工线	汇工线35#开关箱1楼1#箱变1#变压器	400	10.65%	317.41	317.41	否	否	无	-12%	
315	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	居然馨苑1#配电箱1#变压器	800	24.43%	524.59	524.59	否	否	无	-13%	
316	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光采线	公汽小区箱变1#变压器	400	25.79%	256.82	256.82	否	否	无	-8%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
317	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	东城阳光1#箱变站内1#变压器	400	44.68%	181.30	181.30	否	否	无	-2%	
318	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	沈铁荣城A区1#箱变1#变压器	630	14.28%	477.04	477.04	否	否	无	-9%	
319	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	沈铁荣城A区2#箱变1#变压器	400	11.15%	315.38	315.38	否	否	无	-5%	
320	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV光荣线	沈铁荣城A区3#箱变1#变压器	400	12.46%	310.18	310.18	否	否	无	-13%	
321	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	八三馨园2#箱变1#配电变压器	200	13.12%	153.76	153.76	否	否	无	3%	
322	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分何家屯支12#左1	100	76.27%	13.73	13.73	否	否	无	9%	
323	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线温庄子分21#左1	100	14.13%	75.87	75.87	否	否	无	-11%	
324	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	春园公馆土建变2#变压器	800	37.14%	422.90	422.90	否	否	无	-2%	
325	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	春园公馆土建变1#变压器	630	26.90%	397.54	397.54	否	否	无	9%	
326	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	盛世桃园6#箱变1#变压器	400	17.85%	288.22	288.22	否	否	无	-3%	
327	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银枫线	盛世桃园7#箱变1#变压器	400	52.02%	151.92	151.92	否	否	无	-2%	
328	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	洲际之星土建变1#变压器	800	13.68%	610.56	610.56	否	否	无	0%	
329	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	洲际之星土建变2#变压器	800	17.76%	577.94	577.94	否	否	无	6%	
330	国网银州区供电公司	振兴66kV变电站	10kV新华线	洲际之星土建变3#变压器	800	23.00%	536.04	536.04	否	否	无	-3%	
331	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园1#箱变内配电变压器	630	26.71%	398.70	398.70	否	否	无	2%	
332	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园2#箱变内配电变压器	630	27.26%	395.24	395.24	否	否	无	8%	
333	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园3#箱变内配电变压器	630	39.73%	316.68	316.68	否	否	无	1%	
334	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园4#箱变内配电变压器	630	35.33%	344.44	344.44	否	否	无	5%	
335	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园5#箱变内配电变压器	630	43.10%	295.50	295.50	否	否	无	3%	
336	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线明珠园6#箱变内配电变压器	630	28.93%	384.76	384.76	否	否	无	-2%	
337	国网银州区供电公司	红安66kV变电站	10kV八五七线	八五七线江湾住宅二期1#箱变201H线变压器	500	38.96%	256.70	256.70	否	否	无	2%	
338	国网银州区供电公司	红安66kV变电站	10kV八五七线	电厂线明珠园二区1#箱变左1	200	31.29%	117.42	117.42	否	否	无	4%	
339	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV焦化线	焦化线马峰分5#	100	54.72%	35.28	35.28	否	否	无	86%	
340	国网银州区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	植物园二期1#箱变2#变压器	500	44.84%	225.79	225.79	否	否	无	-3%	
341	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线正义支4#T接1#箱变站内变压器	630	20.26%	439.34	439.34	否	否	无	1%	
342	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	电厂线正义支4#T接2#箱变站内变压器	630	40.18%	313.86	313.86	否	否	无	6%	
343	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	佳丰北部二期1#箱变1#变压器	500	27.94%	310.32	310.32	否	否	无	5%	
344	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	佳丰北部二期2#箱变1#变压器	500	24.96%	325.20	325.20	否	否	无	1%	
345	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	佳丰北部二期3#箱变1#变压器	630	38.82%	322.42	322.42	否	否	无	-2%	
346	国网银州区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	佳丰北部二期4#箱变1#变压器	630	43.85%	290.72	290.72	否	否	无	0%	
347	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双芝线	双芝线5#	315	14.03%	239.30	239.30	否	否	无	-4%	
348	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线28#杆箱变1#变压器	500	52.22%	188.91	188.91	否	否	无	-9%	
349	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线体育馆分8#	160	60.47%	47.26	47.26	否	否	无	-10%	
350	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城2#箱变2#变压器	500	49.46%	202.72	202.72	否	否	无	-1%	
351	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城北线	城北线30#杆1	200	29.00%	121.99	121.99	否	否	无	-33%	
352	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴线	龙兴线线汇兴分21#	400	19.70%	281.20	281.20	否	否	无	-33%	
353	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双水线	双水线龙翔山水3#箱变2#变压器	500	28.36%	308.21	308.21	否	否	无	-5%	
354	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双水线	双水线龙翔山水3#箱变2#变压器	500	43.65%	231.74	231.74	否	否	无	7%	
355	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV樟鼓线	恒通家园1#箱变1#变压器	630	14.20%	477.52	477.52	否	否	无	-9%	
356	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城1#箱变2#变压器	500	29.19%	304.05	304.05	否	否	无	-2%	
357	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金城线北市新苑1#箱变1#变压器	630	17.99%	453.68	453.68	否	否	无	6%	
358	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金城线北市新苑2#箱变1#变压器	400	16.95%	292.21	292.21	否	否	无	-3%	
359	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV双北线	金鼎盛世城二期B区1#箱变2#变压器	800	38.03%	207.9	207.9	否	否	无	-9%	
360	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城春田二期配电站2#变压器	800	79.23%	86.15	86.15	否	否	无	13%	
361	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城春田二期配电站1#变压器	800	31.19%	470.52	470.52	否	否	无	-29%	
362	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城春田二期1#箱变内变压器	630	70.95%	120.00	120.00	否	否	无	-6%	
363	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城春田二期2#箱变内变压器	630	77.00%	81.88	81.88	否	否	无	-2%	
364	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线2#箱变2#变压器	400	31.25%	235.00	235.00	否	否	无	-2%	
365	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线3#箱变1#变压器	400	26.60%	253.60	253.60	否	否	无	-3%	
366	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线4#箱变1#变压器	400	23.26%	266.95	266.95	否	否	无	16%	
367	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线2#箱变1#变压器	400	31.37%	234.53	234.53	否	否	无	-16%	
368	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	金城8#线箱变内变压器	315	23.33%	210.01	210.01	否	否	无	5%	
369	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线6#箱变2#配电变压器	630	21.68%	430.40	430.40	否	否	无	-5%	
370	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区3#土建变1#变压器	800	11.94%	624.48	624.48	否	否	无	-6%	
371	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区3#土建变2#变压器	630	14.36%	476.52	476.52	否	否	无	9%	
372	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区3#土建变3#变压器	630	17.13%	459.08	459.08	否	否	无	9%	
373	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区1#土建变1#变压器	630	16.94%	460.28	460.28	否	否	无	13%	
374	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区1#土建变2#变压器	630	15.06%	472.10	472.10	否	否	无	19%	
375	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区1#土建变3#变压器	800	21.29%	549.72	549.72	否	否	无	7%	
376	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区2#土建变1#变压器	400	17.51%	289.97	289.97	否	否	无	14%	
377	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区2#土建变2#变压器	800	15.86%	593.14	593.14	否	否	无	9%	
378	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区4#土建变1#变压器	800	20.47%	556.25	556.25	否	否	无	7%	
379	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙岭线	沙子沟小区4#土建变2#变压器	630	21.45%	431.88	431.88	否	否	无	9%	
380	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎盛世城二期B区2#箱变2#变压器	500	24.48%	327.62	327.62	否	否	无	-9%	
381	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV双北线	莲振线1#杆1号	315	34.87%	173.67	173.67	否	否	无	-11%	
382	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV枫线	铭世首府土建变1#变压器	630	31.09%	371.12	371.12	否	否	无	-8%	
383	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV枫线	铭世首府土建变3#变压器	800	32.00%	463.97	463.97	否	否	无	-20%	
384	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城4#箱变2#变压器	500	44.22%	228.88	228.88	否	否	无	0%	
385	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城6#箱变站内变压器	500	64.45%	127.76	127.76	否	否	无	-2%	
386	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双芝线	双芝线园艺分12#	200	37.66%	104.68	104.68	否	否	无	-5%	
387	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV樟鼓线	樟鼓线天桥分6#	200	66.70%	46.60	46.60	否	否	无	-2%	
388	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线26#杆	200	35.04%	109.91	109.91	否	否	无	-5%	
389	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双芝线	双芝线3#杆2	200	52.66%	74.68	74.68	否	否	无	-5%	
390	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金山线市场分1#杆4右1	315	32.78%	180.23	180.23	否	否	无	0%	
391	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城7#箱变1#变压器	630	26.57%	399.64	399.64	否	否	无	-1%	
392	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城10#箱变1#变压器	630	58.65%	197.52	197.52	否	否	无	-1%	
393	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫韵水岸12#箱变2#变压器	630	32.33%	363.30	363.30	否	否	无	6%	
394	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫韵水岸12#箱变1#变压器	630	65.35%	155.32	155.32	否	否	无	-4%	
395	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	衡源世嘉1#箱变站内1#变压器	630	24.34%	413.66	413.66	否	否	无	-8%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
396	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	衡源世嘉1#箱变站内2#变压器	630	35.97%	340.36	340.36	否	否	无	-5%	
397	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双横线	枫情水岸13#箱变1#变压器	630	20.50%	437.84	437.84	否	否	无	-2%	
398	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双横线	枫情水岸13#箱变2#变压器	630	28.60%	386.80	386.80	否	否	无	2%	
399	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线3#+1	200	34.19%	111.61	111.61	否	否	无	2%	
400	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV金上线	广裕北苑箱变1#变压器	630	21.72%	430.16	430.16	否	否	无	5%	
401	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线地运所分5#杆2	200	29.75%	120.50	120.50	否	否	无	52%	
402	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	美瑞家园1#箱变2#变压器	630	24.81%	410.68	410.68	否	否	无	-6%	
403	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双水线	双水线龙翔山水4#箱变1#变压器	500	35.25%	273.73	273.73	否	否	无	7%	
404	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双水线	双水线龙翔山水2#箱变1#变压器	400	39.09%	203.64	203.64	否	否	无	4%	
405	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双水线	双水线龙翔山水2#箱变2#变压器	400	22.13%	271.49	271.49	否	否	无	3%	
406	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	棚户区3#箱变1#变压器	400	34.05%	223.80	223.80	否	否	无	-10%	
407	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	美瑞家园3#箱变1#变压器	400	22.15%	271.39	271.39	否	否	无	-11%	
408	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎盛世城二期B区1#箱变1#变压器	400	50.02%	159.92	159.92	否	否	无	18%	
409	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线英城子分37#杆2	160	33.87%	89.81	89.81	否	否	无	-19%	
410	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV楼胶线	恒通家园2#箱变1#变压器	630	14.13%	477.96	477.96	否	否	无	-13%	
411	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双水线	双水线龙翔山水1#箱变2#变压器	400	35.81%	216.76	216.76	否	否	无	-3%	
412	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双水线	双水线龙翔山水3#箱变1#变压器	500	18.51%	357.47	357.47	否	否	无	16%	
413	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分30#左分3#杆	100	50.07%	39.93	39.93	否	否	无	-1%	
414	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	一公司小区箱变内1#变压器	630	22.84%	423.10	423.10	否	否	无	-18%	
415	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	艺术团1#箱变配电变压器	630	25.57%	405.90	405.90	否	否	无	-10%	
416	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	东油住宅箱式变1#间隔配1#电变压器	630	32.30%	363.52	363.52	否	否	无	-11%	
417	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分5#杆	200	79.89%	20.22	20.22	否	否	无	-10%	
418	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	双艺线有色分20#杆	315	15.56%	234.48	234.48	否	否	无	-8%	
419	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV蓬振线	蓬振线26#杆	400	19.30%	222.71	222.71	否	否	无	-12%	
420	国网银州区供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	龙桥线小桥子分鼓楼支1#建变1#变压器	630	63.90%	164.46	164.46	否	否	无	-1%	
421	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城2#箱变1#变压器	500	52.78%	186.11	186.11	否	否	无	-2%	
422	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	靠山电回迁楼（七中）2#箱变1#变压器	630	28.29%	388.80	388.80	否	否	无	-11%	
423	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	靠山电回迁楼（七中）3#箱变1#变压器	400	23.98%	264.10	264.10	否	否	无	-3%	
424	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线32#杆2	315	53.46%	115.10	115.10	否	否	无	3%	
425	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线32#杆3	315	35.77%	170.83	170.83	否	否	无	-6%	
426	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线32#杆7	250	23.35%	166.62	166.62	否	否	无	-7%	
427	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线69#杆	400	67.23%	91.08	91.08	否	否	无	-13%	
428	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线2#箱变1#变压器	400	28.98%	244.09	244.09	否	否	无	-6%	
429	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线3#箱变2#变压器	400	13.15%	307.40	307.40	否	否	无	0%	
430	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线5#箱变1#变压器	500	17.29%	363.55	363.55	否	否	无	-1%	
431	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电业分2#杆	315	70.35%	61.90	61.90	否	否	无	-6%	
432	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV蓬振线	武警馨园箱变2#变压器	500	34.34%	278.30	278.30	否	否	无	-4%	
433	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	文苑雅居住宅小区箱变1#变压器	500	28.15%	309.26	309.26	否	否	无	-1%	
434	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV蓬振线	阳光园2#箱变1#配电电变压器	630	0.00%	567.00	567.00	否	否	无	-100%	
435	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV蓬振线	阳光园2#箱变2#配电电变压器	630	73.23%	105.66	105.66	否	否	无	10%	
436	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城9#箱变1#变压器	630	50.02%	251.86	251.86	否	否	无	0%	
437	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV双翔线	双翔线龙翔变1#箱变内变压器	500	31.54%	292.32	292.32	否	否	无	2%	
438	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	双艺线11#杆1+1	200	41.89%	96.23	96.23	否	否	无	47%	
439	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	双艺线园艺分22#杆	100	40.47%	49.53	49.53	否	否	无	-39%	
440	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城12#箱变1#变压器	500	34.90%	275.52	275.52	否	否	无	-1%	
441	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎小区4#箱变2#变压器	500	25.44%	322.82	322.82	否	否	无	-11%	
442	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线龙山花园分4#杆	315	55.97%	107.21	107.21	否	否	无	-9%	
443	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	佳丰北部6#箱变1#变压器	500	37.49%	262.56	262.56	否	否	无	5%	
444	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	佳丰北部4#箱变1#变压器	400	31.76%	232.97	232.97	否	否	无	5%	
445	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双水线	双水线龙翔山水1#箱变1#变压器	400	25.70%	257.22	257.22	否	否	无	0%	
446	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV楼胶线	恒通家园3#箱变1#变压器	630	17.32%	457.90	457.90	否	否	无	-14%	
447	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	榜山金沉前变站内2#变压器	400	14.79%	300.84	300.84	否	否	无	7%	
448	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	榜山金沉前变站内1#变压器	400	38.82%	204.72	204.72	否	否	无	-14%	
449	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	美瑞家园1#箱变1#变压器	630	21.29%	432.88	432.88	否	否	无	-10%	
450	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	美瑞家园3#箱变2#变压器	400	24.38%	262.48	262.48	否	否	无	-8%	
451	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	美瑞家园4#箱变1#变压器	400	23.00%	268.02	268.02	否	否	无	-10%	
452	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	棚户区3IX2#箱变1#变压器	630	42.25%	300.80	300.80	否	否	无	-9%	
453	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	新村水泵箱变1#配电电变压器	630	74.89%	95.18	95.18	否	否	无	-19%	
454	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分5#杆	315	71.51%	58.23	58.23	否	否	无	-2%	
455	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分8#杆	315	77.80%	38.44	38.44	否	否	无	-6%	
456	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分12#杆	250	79.15%	27.13	27.13	否	否	无	-10%	
457	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分15#杆	200	33.38%	113.24	113.24	否	否	无	-8%	
458	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分23#杆	200	43.08%	93.84	93.84	否	否	无	-13%	
459	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分11#杆2	315	17.01%	229.91	229.91	否	否	无	-18%	
460	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分11#杆3	200	41.69%	96.62	96.62	否	否	无	-10%	
461	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分19#杆4	250	2.72%	218.19	218.19	否	否	无	26%	
462	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分19#杆5	315	12.50%	244.13	244.13	否	否	无	-4%	
463	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分19#杆6	250	53.60%	91.00	91.00	否	否	无	-9%	
464	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分4#杆	400	21.03%	275.87	275.87	否	否	无	-31%	
465	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分17#杆	315	69.78%	63.68	63.68	否	否	无	-10%	
466	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分何家屯电厂支8#杆2	315	7.54%	259.75	259.75	否	否	无	-16%	
467	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分左家支13#杆1	315	49.86%	126.45	126.45	否	否	无	-12%	
468	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分18#杆	200	23.00%	134.01	134.01	否	否	无	-6%	
469	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城北线	城北线15#杆+2	200	10.79%	158.43	158.43	否	否	无	-11%	
470	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分6#杆	400	54.00%	144.01	144.01	否	否	无	-4%	
471	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分6#杆2	400	8.74%	325.06	325.06	否	否	无	0%	
472	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分11#杆	315	13.33%	241.50	241.50	否	否	无	-2%	
473	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分12#杆	400	42.22%	191.12	191.12	否	否	无	0%	
474	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分16#杆	315	19.70%	221.43	221.43	否	否	无	7%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
475	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分10#右4	315	79.10%	34.33	34.33	否	否	无	-11%	
476	国网银州区供电公司	东线66kV变电站	10kV东双线	电业线若干部分6#	315	56.00%	107.10	107.10	否	否	无	-7%	
477	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线32#	200	16.59%	146.83	146.83	否	否	无	-6%	
478	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线若干部分7#	315	9.93%	252.21	252.21	否	否	无	46%	
479	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线45#	200	3.84%	172.32	172.32	否	否	无	-2%	
480	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线52#右5	400	14.37%	302.53	302.53	否	否	无	6%	
481	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线68#	200	10.38%	159.23	159.23	否	否	无	35%	
482	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线柴河桥分8#柱上变压器	315	78.15%	37.32	37.32	否	否	无	7%	
483	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分6#	315	54.84%	110.75	110.75	否	否	无	14%	
484	国网银州区供电公司	西合66kV变电站	10kV四村线	龙东线柴河分消防支2#	630	71.74%	115.04	115.04	否	否	无	0%	
485	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分9#	200	44.55%	90.91	90.91	否	否	无	-9%	
486	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分10#*1	315	40.23%	156.78	156.78	否	否	无	-15%	
487	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分10#	200	16.84%	146.32	146.32	否	否	无	-7%	
488	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线96#	315	33.13%	179.15	179.15	否	否	无	14%	
489	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分12#	315	54.71%	111.17	111.17	否	否	无	-11%	
490	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线地坛所分15#	200	56.84%	66.31	66.31	否	否	无	9%	
491	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线经委分5#左4	315	44.08%	144.65	144.65	否	否	无	4%	
492	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线地坛所分42#	200	39.50%	101.01	101.01	否	否	无	4%	
493	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线地坛所分3#右1	200	43.11%	93.77	93.77	否	否	无	20%	
494	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线地坛所分10#右4	200	31.97%	116.06	116.06	否	否	无	2%	
495	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线高速公路分3#右1	200	26.27%	126.07	126.07	否	否	无	68%	
496	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线132#	400	77.19%	51.23	51.23	否	否	无	-1%	
497	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线柴河西分0#*1左2	100	60.96%	29.04	29.04	否	否	无	-1%	
498	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分高中支5#右1	630	60.43%	186.30	186.30	否	否	无	-7%	
499	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分支左支13#乙	400	73.45%	66.22	66.22	否	否	无	-11%	
500	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分37#右3	200	14.81%	150.37	150.37	否	否	无	4%	
501	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分41#左分1#	200	45.88%	88.25	88.25	否	否	无	-12%	
502	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线柴河西分0#左2	100	58.61%	31.40	31.40	否	否	无	8%	
503	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线36#	200	37.91%	104.18	104.18	否	否	无	-7%	
504	国网银州区供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	电业线38#	400	64.14%	103.44	103.44	否	否	无	-13%	
505	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线152#左2	80	69.43%	16.46	16.46	否	否	无	14%	
506	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分47#左1	300	42.76%	94.48	94.48	否	否	无	-7%	
507	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分47#右2	200	33.11%	113.78	113.78	否	否	无	-14%	
508	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里分52#左1	200	72.22%	35.57	35.57	否	否	无	-9%	
509	国网银州区供电公司	平安66kV变电站	10kV平安线	龙南线七里分63#	50	53.25%	18.37	18.37	否	否	无	7%	
510	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线二局分7#	200	32.97%	142.58	142.58	否	否	无	11%	
511	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线23#左4	315	15.49%	234.70	234.70	否	否	无	-8%	
512	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线32#右5	400	44.41%	182.38	182.38	否	否	无	-12%	
513	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线66#	200	22.87%	134.26	134.26	否	否	无	-6%	
514	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分3#	400	69.78%	80.89	80.89	否	否	无	-3%	
515	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分4#	315	33.12%	179.16	179.16	否	否	无	-4%	
516	国网银州区供电公司	南城子66kV变电站	10kV松棚线	龙桥线小桥子分6#	400	75.01%	59.96	59.96	否	否	无	5%	
517	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分7#	315	54.42%	112.08	112.08	否	否	无	5%	
518	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分15#	400	53.82%	144.73	144.73	否	否	无	-1%	
519	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线工会支1#右4	315	47.69%	133.27	133.27	否	否	无	-7%	
520	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线工会支1#右2#	400	79.47%	33.18	33.18	否	否	无	28%	
521	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分卧龙支1#左2	200	29.41%	121.19	121.19	否	否	无	10%	
522	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线工会支1#左1	315	57.60%	102.05	102.05	否	否	无	-8%	
523	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线工会支2#左1	315	54.14%	112.96	112.96	否	否	无	-11%	
524	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联线工会支2#右1	315	30.55%	187.27	187.27	否	否	无	6%	
525	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分5#左1	315	15.74%	233.92	233.92	否	否	无	-12%	
526	国网银州区供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	龙桥线小桥子分卧龙支4#	315	74.39%	49.16	49.16	否	否	无	-1%	
527	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分卧龙支6#左1	315	44.83%	142.29	142.29	否	否	无	1%	
528	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分卧龙支7#乙	315	42.77%	146.79	146.79	否	否	无	8%	
529	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分卧龙支7#甲	315	44.25%	144.10	144.10	否	否	无	-1%	
530	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线15#	315	22.30%	213.24	213.24	否	否	无	-11%	
531	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线11#	315	16.73%	230.81	230.81	否	否	无	-11%	
532	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线24#	400	64.25%	64.38	64.38	否	否	无	-11%	
533	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线车区分5#	250	28.66%	153.35	153.35	否	否	无	-18%	
534	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线车区分6#*1	400	78.47%	46.13	46.13	否	否	无	-2%	
535	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线车区分2#右2	315	42.55%	149.47	149.47	否	否	无	-1%	
536	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分19#左3右1	100	29.75%	60.25	60.25	否	否	无	-7%	
537	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线45#左分1#	250	39.87%	125.32	125.32	否	否	无	-10%	
538	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电业分4#	315	82.29%	87.28	87.28	否	否	无	-7%	
539	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电业分5#	315	57.86%	101.24	101.24	否	否	无	-10%	
540	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电业分3#左2	400	78.15%	47.40	47.40	否	否	无	9%	
541	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线54#	400	29.17%	243.32	243.32	否	否	无	-2%	
542	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线少年宫分3#	400	74.16%	63.35	63.35	否	否	无	-6%	
543	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线少年宫分7#	250	13.93%	190.17	190.17	否	否	无	9%	
544	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线58#	400	74.39%	49.16	49.16	否	否	无	-13%	
545	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线59#左1	250	30.46%	148.85	148.85	否	否	无	11%	
546	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线体育馆分3#	400	44.12%	183.54	183.54	否	否	无	-12%	
547	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线体育馆分3#*1	250	19.33%	176.68	176.68	否	否	无	-8%	
548	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线体育馆分10#甲	200	41.82%	151.78	151.78	否	否	无	-5%	
549	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线67#	200	79.92%	20.16	20.16	否	否	无	3%	
550	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线68#左3	200	24.31%	131.39	131.39	否	否	无	-3%	
551	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线71#甲	315	79.46%	33.19	33.19	否	否	无	-1%	
552	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线71#乙	400	72.43%	70.27	70.27	否	否	无	-9%	
553	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线77#甲	400	77.62%	49.54	49.54	否	否	无	-34%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
554	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线8#	315	61.34%	90.28	90.28	否	否	无	-16%	
555	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线光华分3#	315	35.36%	172.13	172.13	否	否	无	-8%	
556	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线83#左1甲	315	25.05%	204.58	204.58	否	否	无	-7%	
557	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线83#左1乙	315	43.95%	145.06	145.06	否	否	无	-1%	
558	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线85#	315	39.42%	159.33	159.33	否	否	无	-6%	
559	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线33#	400	44.21%	183.16	183.16	否	否	无	-20%	
560	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线光华分9#	315	18.75%	224.43	224.43	否	否	无	-9%	
561	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双棚线	双棚线1#左4	200	19.14%	141.73	141.73	否	否	无	-39%	
562	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双棚线	双棚线东桥分5#	50	27.88%	31.06	31.06	否	否	无	-15%	
563	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线21#左4	100	28.51%	41.49	41.49	否	否	无	-10%	
564	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线26#右7	315	25.64%	202.73	202.73	否	否	无	-1%	
565	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线26#右3	200	32.55%	114.90	114.90	否	否	无	-13%	
566	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线英城子分2#乙	200	29.95%	120.1	120.1	否	否	无	-	
567	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线英城子分5#	400	48.87%	164.53	164.53	否	否	无	-11%	
568	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线英城子分40#	200	27.98%	124.04	124.04	否	否	无	18%	
569	国网银州区供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	化工线45#	400	66.70%	93.20	93.20	否	否	无	-20%	
570	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双北线	双北线肉食分9#变台(新)	160	54.58%	56.67	56.67	否	否	无	1%	
571	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线23#甲	160	35.23%	87.63	87.63	否	否	无	-36%	
572	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线23#乙	200	33.78%	112.44	112.44	否	否	无	-1%	
573	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线21#	400	45.01%	112.47	112.47	否	否	无	-16%	
574	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	双艺线3#左1右1	200	36.00%	108.01	108.01	否	否	无	31%	
575	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	胶制线	400	51.99%	152.03	152.03	否	否	无	-9%	
576	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲江线	莲江线12#	400	50.21%	159.14	159.14	否	否	无	-7%	
577	国网银州区供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	双艺线有色分4#右3分	315	79.67%	32.54	32.54	否	否	无	8%	
578	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	化肥线65#	315	60.21%	93.84	93.84	否	否	无	-16%	
579	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	化肥线62#	315	12.39%	244.48	244.48	否	否	无	-12%	
580	国网银州区供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	龙桥线小桥子分鼓楼支15#左2	400	78.21%	47.16	47.16	否	否	无	14%	
581	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分鼓楼支16#右2甲	500	26.68%	316.61	316.61	否	否	无	-2%	
582	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分鼓楼支16#右2乙	315	77.78%	38.50	38.50	否	否	无	1%	
583	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分鼓楼支22#右2	315	34.95%	173.40	173.40	否	否	无	7%	
584	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金山线市场分1#右1	400	47.03%	171.88	171.88	否	否	无	6%	
585	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金山线市场分2#	315	28.98%	192.54	192.54	否	否	无	-22%	
586	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金山线市场分1#右2	315	74.25%	49.61	49.61	否	否	无	8%	
587	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线82#左1右1甲	315	22.08%	213.94	213.94	否	否	无	-9%	
588	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分1#	250	31.90%	145.25	145.25	否	否	无	12%	
589	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城北线	城北线水源分3#	200	23.02%	133.96	133.96	否	否	无	-13%	
590	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线沈后分8#	200	19.43%	141.14	141.14	否	否	无	-18%	
591	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线沈后分3#	400	54.56%	141.78	141.78	否	否	无	-10%	
592	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线32#左1甲	250	21.80%	170.5	170.5	否	否	无	-	
593	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV电业线	电业线32#左1乙	250	57.64%	80.90	80.90	否	否	无	79%	
594	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线113#左1	315	23.59%	209.20	209.20	否	否	无	-4%	
595	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分2#	200	28.59%	122.61	122.61	否	否	无	-9%	
596	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	化肥线碑分5#	200	18.32%	143.35	143.35	否	否	无	-6%	
597	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金城线市场分1#箱变站内变压器	500	26.36%	318.21	318.21	否	否	无	-2%	
598	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金城线市场分2#箱变站内变压器	500	30.65%	296.75	296.75	否	否	无	-1%	
599	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金城线市场分3#箱变站内变压器	500	39.78%	251.10	251.10	否	否	无	-1%	
600	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV金城线	金城酒店3#配电站内2#变压器	1000	34.22%	557.82	557.82	否	否	无	5%	
601	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎小区1#箱变1#变压器	500	25.47%	322.66	322.66	否	否	无	-13%	
602	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎小区1#箱变2#变压器	500	27.51%	312.43	312.43	否	否	无	-2%	
603	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区1#箱变内1#变压器	630	27.29%	395.06	395.06	否	否	无	-1%	
604	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区1#箱变内2#变压器	630	23.14%	421.22	421.22	否	否	无	4%	
605	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区2#箱变内1#变压器	630	16.01%	466.16	466.16	否	否	无	2%	
606	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区2#箱变内2#变压器	630	29.70%	379.88	379.88	否	否	无	5%	
607	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区3#箱变内1#变压器	500	20.00%	349.98	349.98	否	否	无	6%	
608	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区3#箱变内2#变压器	500	11.68%	391.62	391.62	否	否	无	-2%	
609	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区4#箱变内1#变压器	500	27.11%	314.45	314.45	否	否	无	20%	
610	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区4#箱变内2#变压器	500	13.96%	380.22	380.22	否	否	无	3%	
611	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区5#箱变内1#变压器	500	28.15%	309.25	309.25	否	否	无	0%	
612	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	明珠园小区5#箱变内2#变压器	500	28.80%	305.98	305.98	否	否	无	5%	
613	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸1#箱变1#变压器	630	30.36%	375.74	375.74	否	否	无	0%	
614	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸1#箱变2#变压器	630	19.33%	445.20	445.20	否	否	无	1%	
615	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸2#箱变1#变压器	630	31.10%	371.08	371.08	否	否	无	11%	
616	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸2#箱变内2#变压器	630	17.59%	456.20	456.20	否	否	无	-2%	
617	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸6#箱变内1#变压器	630	36.28%	338.46	338.46	否	否	无	7%	
618	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸6#箱变内2#变压器	630	22.52%	425.12	425.12	否	否	无	3%	
619	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸7#箱变内1#变压器	630	21.93%	428.84	428.84	否	否	无	2%	
620	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸7#箱变内2#变压器	630	16.25%	464.64	464.64	否	否	无	7%	
621	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸8#箱变内1#变压器	630	27.03%	396.72	396.72	否	否	无	3%	
622	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸8#箱变内2#变压器	630	26.55%	399.76	399.76	否	否	无	3%	
623	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸9#箱变内2#变压器	630	18.36%	451.36	451.36	否	否	无	4%	
624	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸9#箱变内1#变压器	630	22.72%	423.86	423.86	否	否	无	3%	
625	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸10#箱变1#变压器	630	36.20%	338.92	338.92	否	否	无	2%	
626	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸10#箱变2#变压器	630	31.74%	367.04	367.04	否	否	无	-6%	
627	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸11#箱变1#变压器	630	51.25%	244.12	244.12	否	否	无	0%	
628	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸11#箱变2#变压器	630	47.96%	264.96	264.96	否	否	无	-2%	
629	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸3#箱变1#变压器	630	29.11%	383.58	383.58	否	否	无	-12%	
630	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸3#箱变2#变压器	630	9.02%	510.20	510.20	否	否	无	-1%	
631	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸4#箱变内1#变压器	630	18.57%	449.98	449.98	否	否	无	-1%	
632	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双枫线	枫情水岸4#箱变内2#变压器	630	21.76%	429.90	429.90	否	否	无	2%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
633	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双横线	枫情水岸5#箱变内1#变压器	500	24.86%	325.71	325.71	否	否	无	-2%	
634	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双横线	枫情水岸5#箱变内2#变压器	500	28.68%	306.62	306.62	否	否	无	-4%	
635	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	一公司箱变内变压器	630	24.15%	414.86	414.86	否	否	无	-10%	
636	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联干体育场2#箱变内变压器	630	18.92%	447.78	447.78	否	否	无	-8%	
637	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	龙兴联体育场1#箱变内变压器	630	35.00%	346.50	346.50	否	否	无	-7%	
638	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	新天地1#箱式变电站内1#变压器	500	27.91%	310.45	310.45	否	否	无	1%	
639	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	新天地1#箱式变电站内2#变压器	500	24.70%	326.48	326.48	否	否	无	-2%	
640	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	新天地2#箱式变电站内1#变压器	500	31.96%	290.19	290.19	否	否	无	-3%	
641	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	新天地2#箱式变电站内2#变压器	500	20.60%	346.98	346.98	否	否	无	10%	
642	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	棚户区七区分1#箱式变电站内2#变压器	400	15.98%	296.05	296.05	否	否	无	-6%	
643	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	棚户区七区分2#箱式变电站内1#变压器	315	21.64%	215.32	215.32	否	否	无	-3%	
644	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	棚户区七区分2#箱式变电站内2#变压器	315	23.10%	210.72	210.72	否	否	无	-1%	
645	国网银州区供电公司	宝义66kV变电站	10kV宝西线	双翔线东桥分1#箱式变电站内变压器	400	66.49%	94.05	94.05	否	否	无	25%	
646	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	双翔线2#箱变1#变压器	400	55.05%	139.79	139.79	否	否	无	13%	
647	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	双翔线3#箱变1#变压器	400	30.39%	238.45	238.45	否	否	无	-7%	
648	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城北线	娱乐街4#楼箱变1#变压器	630	36.37%	337.86	337.86	否	否	无	5%	
649	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城北线	阳光园6区二期住宅箱变内1#变压器	400	33.42%	226.31	226.31	否	否	无	-9%	
650	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	东油箱变内1#变压器	400	22.86%	268.56	268.56	否	否	无	-15%	
651	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	东油箱变内2#变压器	400	16.64%	293.42	293.42	否	否	无	-3%	
652	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	康宁园箱变内1#变压器	315	37.89%	164.15	164.15	否	否	无	41%	
653	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	康宁园箱变内2#变压器	315	24.79%	205.4	205.4	否	否	无	-7%	
654	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV双艺线	试验站箱变内1#变压器	315	17.59%	228.10	228.10	否	否	无	203%	
655	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	双艺线7#4T柜箱变站内变压器	400	24.43%	262.28	262.28	否	否	无	3%	
656	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	棚户区六区3#箱变内1#变压器	500	49.91%	200.45	200.45	否	否	无	0%	
657	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双北线	棚户区六区2#箱变内1#变压器	500	17.53%	362.37	362.37	否	否	无	-14%	
658	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双北线	棚户区六区1#箱变内1#变压器	500	53.06%	184.72	184.72	否	否	无	3%	
659	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	卧龙支9#T接的箱变内变压器	500	50.62%	196.90	196.90	否	否	无	0%	
660	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线银州路分3#环柜一公司住宅箱变内变压器	630	30.02%	377.90	377.90	否	否	无	-10%	
661	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	一公司住宅箱变内变压器	630	16.91%	460.44	460.44	否	否	无	-12%	
662	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	惠工花园箱变内的变压器	630	28.86%	385.16	385.16	否	否	无	-8%	
663	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双北线	棚户区六区1#箱变内2#变压器	500	22.81%	335.97	335.97	否	否	无	0%	
664	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双北线	棚户区六区2#箱变内2#变压器	500	43.50%	232.50	232.50	否	否	无	-7%	
665	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	工会支1#箱变内变压器	630	19.80%	442.28	442.28	否	否	无	-11%	
666	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	棚户区六区3#箱变内2#变压器	500	32.00%	290.02	290.02	否	否	无	3%	
667	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV金山线	阳光园5区2期2#箱变1#变压器	500	18.27%	358.67	358.67	否	否	无	0%	
668	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV金山线	阳光园5区2期2#箱变2#变压器	500	31.04%	294.82	294.82	否	否	无	0%	
669	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV金山线	阳光园5区2期1#箱变1#变压器	500	35.18%	274.11	274.11	否	否	无	2%	
670	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV金山线	金城线市场支气修分1#箱变站内变压器	500	41.32%	243.41	243.41	否	否	无	1%	
671	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	阳光园3区3#箱变1#变压器	500	35.38%	273.09	273.09	否	否	无	-10%	
672	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	隆华鑫园1#箱变1#变压器	630	21.94%	428.76	428.76	否	否	无	-10%	
673	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	隆华鑫园1#箱变2#变压器	630	24.91%	410.04	410.04	否	否	无	-5%	
674	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	隆华鑫园2#箱变1#变压器	400	25.65%	257.41	257.41	否	否	无	-12%	
675	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	隆华鑫园2#箱变2#变压器	400	23.27%	268.92	268.92	否	否	无	2%	
676	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	隆华鑫园3#箱变1#变压器	630	26.34%	401.06	401.06	否	否	无	-8%	
677	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	隆华鑫园3#箱变2#变压器	630	27.25%	395.32	395.32	否	否	无	37%	
678	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	聚益花园箱变内变压器	630	25.44%	406.74	406.74	否	否	无	-11%	
679	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城北线	城北线4#	100	67.75%	22.25	22.25	否	否	无	-25%	
680	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府土建变2#变压器	630	17.68%	455.62	455.62	否	否	无	-4%	
681	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线体育馆分10#乙	200	23.57%	132.87	132.87	否	否	无	-12%	
682	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线学府分7#	250	33.54%	141.15	141.15	否	否	无	1%	
683	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里支何家屯砖厂分3#	315	59.42%	96.32	96.32	否	否	无	-11%	
684	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	橡胶线16#右7	315	43.93%	145.11	145.11	否	否	无	-47%	
685	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线24#右1右2#	315	40.46%	156.04	156.04	否	否	无	-8%	
686	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双横线	双岭线4#箱变2#变压器	400	19.97%	280.12	280.12	否	否	无	-1%	
687	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	龙桥线小桥子分路支线IV土建变1#变压器	630	45.29%	281.66	281.66	否	否	无	-2%	
688	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府1#箱变2#变压器	500	33.91%	280.43	280.43	否	否	无	-8%	
689	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	靠山屯回迁楼（朝小）1#箱变1#变压器	400	34.19%	223.22	223.22	否	否	无	1%	
690	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	靠山屯回迁楼（七中）1#箱变1#变压器	630	24.75%	411.06	411.06	否	否	无	-10%	
691	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV董振线	董振线10#右10	50	21.24%	34.38	34.38	否	否	无	-16%	
692	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎盛世城二期B区2#箱变1#变压器	500	32.31%	288.45	288.45	否	否	无	-11%	
693	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府5#箱变1#变压器	630	38.98%	321.40	321.40	否	否	无	-7%	
694	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线46#右1	250	18.54%	178.66	178.66	否	否	无	-12%	
695	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线46#右3	315	73.76%	51.17	51.17	否	否	无	-11%	
696	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线七里支何家屯砖厂支36#	315	76.78%	41.64	41.64	否	否	无	-59%	
697	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV董振线	武警集团箱变1#变压器	500	41.25%	243.76	243.76	否	否	无	-15%	
698	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城8#箱变1#变压器	630	45.13%	282.70	282.70	否	否	无	1%	
699	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城13#箱变1#变压器	630	29.68%	380.02	380.02	否	否	无	-2%	
700	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城14#箱变1#变压器	500	54.85%	175.76	175.76	否	否	无	-1%	
701	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府3#箱变1#变压器	400	28.17%	247.33	247.33	否	否	无	-11%	
702	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂线	铭世首府3#箱变2#变压器	400	43.90%	184.40	184.40	否	否	无	-12%	
703	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线49#+1左1	400	65.41%	98.35	98.35	否	否	无	-8%	
704	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线126#左2	200	61.67%	56.65	56.65	否	否	无	2%	
705	国网银州区供电公司	双安66kV变电站	10kV双翔线	棚户区七区1#箱式变电站内1#变压器	400	16.65%	293.40	293.40	否	否	无	1%	
706	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	同升小区箱变变压器	500	59.10%	61.79	61.79	否	否	无	-7%	
707	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	林山雅居箱变1#变压器	500	19.83%	360.85	360.85	否	否	无	-7%	
708	国网银州区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴联线	林山雅居箱变2#变压器	500	24.89%	325.54	325.54	否	否	无	-10%	
709	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎小区3#箱变1#变压器	500	31.71%	291.44	291.44	否	否	无	-10%	
710	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎小区3#箱变2#变压器	500	38.27%	258.66	258.66	否	否	无	-11%	
711	国网银州区供电公司	莲花66kV变电站	10kV胶制线	金鼎小区4#箱变1#变压器	500	26.43%	317.86	317.86	否	否	无	-6%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
712	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙兴线	龙兴线汇兴分22#	315	63.55%	83.31	83.31	否	否	无	-17%	
713	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	铭世首府8#箱变1#变压器	400	44.80%	180.82	180.82	否	否	无	-6%	
714	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	龙南线24#左2	315	56.77%	104.69	104.69	否	否	无	2%	
715	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线电机分19#左5+1	315	62.82%	85.63	85.63	否	否	无	-7%	
716	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	铭世首府7#箱变1#变压器	630	31.64%	367.64	367.64	否	否	无	-7%	
717	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双芝线	佳丰北部7#箱变1#变压器	400	46.74%	173.05	173.05	否	否	无	7%	
718	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双芝线	佳丰北部5#箱变1#变压器	400	23.42%	266.33	266.33	否	否	无	-5%	
719	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双芝线	佳丰北部3#箱变1#变压器	500	34.06%	279.71	279.71	否	否	无	3%	
720	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双芝线	佳丰北部1#箱变1#变压器	630	41.31%	306.72	306.72	否	否	无	0%	
721	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线1#箱变1#变压器	400	9.14%	323.45	323.45	否	否	无	-10%	
722	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	美瑞家园2#箱变1#变压器	630	27.98%	390.70	390.70	否	否	无	-8%	
723	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	美瑞家园2#箱变2#变压器	630	14.34%	476.64	476.64	否	否	无	-4%	
724	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	美瑞家园4#箱变2#变压器	400	29.97%	240.11	240.11	否	否	无	-1%	
725	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双芝线	佳丰北部2#箱变1#变压器	630	37.88%	328.34	328.34	否	否	无	-1%	
726	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	橡胶线1#箱变1#变压器	400	14.78%	300.90	300.90	否	否	无	-12%	
727	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城4#箱变1#变压器	500	37.79%	261.07	261.07	否	否	无	1%	
728	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线滨河桥分7#左10	200	67.26%	45.47	45.47	否	否	无	2%	
729	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线0#+1	630	34.93%	346.92	346.92	否	否	无	-12%	
730	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线英城子分2#甲	400	59.87%	120.50	120.50	否	否	无	9%	
731	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV城内线	城内线车分区1#乙	315	23.32%	210.05	210.05	否	否	无	-1%	
732	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城1#箱变1#变压器	500	35.56%	272.27	272.27	否	否	无	1%	
733	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	双岭线1#箱变2#变压器	500	16.78%	366.08	366.08	否	否	无	-4%	
734	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	工业线英城子分24#	160	77.78%	19.56	19.56	否	否	无	11%	
735	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	橡胶线44#	400	16.22%	295.14	295.14	否	否	无	-10%	
736	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	橡胶线26#	315	3.44%	272.65	272.65	否	否	无	-13%	
737	国网郑州市供电公司	牟牛66kV变电站	10kV马场线	橡胶线23#	315	62.74%	85.87	85.87	否	否	无	-13%	
738	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	橡胶线21#	315	70.03%	62.91	62.91	否	否	无	-7%	
739	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	橡胶线20#	315	30.74%	186.66	186.66	否	否	无	10%	
740	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	橡胶线16#右3	315	35.57%	171.47	171.47	否	否	无	-1%	
741	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双芝线	双芝线7#左3	315	37.67%	164.85	164.85	否	否	无	-6%	
742	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	莲振线12#	315	33.61%	177.64	177.64	否	否	无	-14%	
743	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV双西线	铭世首府4#箱变1#变压器	400	49.0%	240.41	240.41	否	否	无	-11%	
744	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	双瑞线金地韩府1#箱变1#变压器	500	31.15%	294.24	294.24	否	否	无	-6%	
745	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	双瑞线金地韩府1#箱变2#变压器	500	27.19%	314.05	314.05	否	否	无	0%	
746	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	双瑞线金地韩府2#箱变1#变压器	630	23.66%	417.96	417.96	否	否	无	-5%	
747	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	双瑞线金地韩府2#箱变2#变压器	630	29.23%	382.88	382.88	否	否	无	-2%	
748	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双芝线	双芝线园艺分1#	160	49.49%	64.81	64.81	否	否	无	5%	
749	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	铭世首府6#箱变1#变压器	400	39.90%	200.39	200.39	否	否	无	-9%	
750	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线1#箱变1#变压器	500	27.87%	310.66	310.66	否	否	无	-2%	
751	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线5#箱变2#变压器	500	19.01%	354.96	354.96	否	否	无	-6%	
752	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双岭线	双岭线6#箱变1#变压器	630	25.45%	406.66	406.66	否	否	无	-3%	
753	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	泰山电回迁楼（朝小）2#箱变1#变压器	400	20.47%	278.14	278.14	否	否	无	10%	
754	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV双西线	金湾尚城14#箱变1#变压器	500	19.02%	447.18	447.18	否	否	无	9%	
755	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线英河东分5#	100	42.42%	47.58	47.58	否	否	无	25%	
756	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	恒通家园4#箱变1#变压器	500	35.60%	272.00	272.00	否	否	无	-5%	
757	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	恒通家园5#箱变1#变压器	630	28.27%	388.88	388.88	否	否	无	-11%	
758	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	铭世首府1#箱变1#变压器	500	27.06%	314.72	314.72	否	否	无	-8%	
759	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	铭世首府2#箱变1#变压器	500	29.43%	302.83	302.83	否	否	无	-3%	
760	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	铭世首府2#箱变2#变压器	500	34.27%	278.66	278.66	否	否	无	-14%	
761	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	第五大道1#土建变2#变压器	400	39.83%	200.68	200.68	否	否	无	-6%	
762	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	第五大道1#土建变1#变压器	400	24.11%	263.54	263.54	否	否	无	-10%	
763	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	第五大道2#土建变2#变压器	630	25.19%	408.28	408.28	否	否	无	-5%	
764	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	第五大道2#土建变1#变压器	630	41.64%	304.64	304.64	否	否	无	-10%	
765	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	岭东兄弟公寓小区箱变1#变压器	630	12.58%	487.76	487.76	否	否	无	-10%	
766	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线147#左12	50	53.06%	18.47	18.47	否	否	无	-61%	
767	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙东线	龙东线147#左15	100	47.17%	42.83	42.83	否	否	无	-42%	
768	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	绿洲新筑1#土建变3#变压器	800	16.13%	590.98	590.98	否	否	无	-4%	
769	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	绿洲新筑1#土建变2#变压器	800	28.05%	495.62	495.62	否	否	无	-6%	
770	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	绿洲新筑1#土建变1#变压器	800	26.62%	507.07	507.07	否	否	无	-6%	
771	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	绿洲新筑2#土建变2#变压器	630	12.70%	486.98	486.98	否	否	无	-6%	
772	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	绿洲新筑2#土建变1#变压器	630	28.17%	389.56	389.56	否	否	无	-10%	
773	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	绿洲新筑3#土建变3#变压器	800	7.84%	657.31	657.31	否	否	无	-6%	
774	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	绿洲新筑3#土建变2#变压器	800	0.00%	720.00	720.00	否	否	无	0%	
775	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV橡胶线	绿洲新筑3#土建变1#变压器	800	11.54%	627.65	627.65	否	否	无	-1%	
776	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV工业线	英城子1#箱变1#变压器	630	42.54%	299.00	299.00	否	否	无	-11%	
777	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	阳光二区1#箱变1#配电变压器	630	18.91%	447.86	447.86	否	否	无	-16%	
778	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲振线	阳光二区1#箱变2#配电变压器	630	20.79%	436.04	436.04	否	否	无	-12%	
779	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	宝达安府1#箱变内变压器	630	48.34%	262.48	262.48	否	否	无	7%	
780	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	宝达安府2#箱变内变压器	630	50.70%	247.60	247.60	否	否	无	-1%	
781	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	宝达安府3#箱变内变压器	630	36.29%	338.38	338.38	否	否	无	5%	
782	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双西线	宝达安府4#箱变内变压器	500	32.24%	288.80	288.80	否	否	无	12%	
783	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙南线	倚山嘉源箱变内变压器	500	3.84%	430.78	430.78	否	否	无	-5%	
784	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城香田配电站1#变压器	800	76.29%	109.69	109.69	否	否	无	-6%	
785	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城香田配电站2#变压器	800	59.96%	240.29	240.29	否	否	无	-12%	
786	国网郑州市供电公司	双安66kV变电站	10kV双北线	金城香田配电站3#变压器	800	63.21%	294.31	294.31	否	否	无	22%	
787	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	亿泽嘉苑1#箱变1#变压器	500	33.23%	283.86	283.86	否	否	无	-5%	
788	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	亿泽嘉苑2#箱变1#变压器	500	31.58%	292.11	292.11	否	否	无	1%	
789	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	亿泽嘉苑3#箱变1#变压器	500	34.16%	279.22	279.22	否	否	无	-3%	
790	国网郑州市供电公司	莲花66kV变电站	10kV钢厂 线	亿泽嘉苑4#箱变1#变压器	500	31.05%	294.74	294.74	否	否	无	-12%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
791	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	塔东小区2#箱变甲站内变压器	500	35.56%	272.21	272.21	否	否	无	-4%	
792	国网郑州市供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	塔东小区2#箱变乙站内变压器	500	44.25%	228.74	228.74	否	否	无	2%	
793	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	18#楼柱上变压器	400	26.29%	254.83	254.83	否	否	无	112%	
794	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线石分线065号石村八组变压器	200	22.97%	134.06	134.06	否	否	无	13%	
795	国网调兵山市供电公司	施宽地66kV变电站	10kV项宽线	项宽线87#右3台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
796	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线新布家支31号右01号台区变压器	400	12.60%	309.61	309.61	否	否	无	-14%	
797	国网调兵山市供电公司	施宽地66kV变电站	10kV项宽线	10kV项宽线后电支粮库分39/左16号台区变压器	50	52.17%	18.92	18.92	否	否	无	121%	
798	国网调兵山市供电公司	施宽地66kV变电站	10kV项宽线	10kV项宽线项宽支09号	400	38.56%	205.76	205.76	否	否	无	-74%	
799	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	四中变台柱上变压器	400	19.31%	282.76	282.76	否	否	无	-46%	
800	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线顺家支08左03号公变台区变压器	315	19.30%	222.72	222.72	否	否	无	231%	
801	国网调兵山市供电公司	昌隆66kV变电站	10kV城北线	10kV张东线八楼7部分支004号八楼7组变压器	100	56.58%	10.03	10.03	否	否	无	69%	
802	国网调兵山市供电公司	常兴66kV变电站	10kV新南线	10kV施家甲线变压器90#柱上变压器	400	66.48%	94.10	94.10	否	否	无	181%	
803	国网调兵山市供电公司	亮子66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线家属楼分支006号家属楼变压器	200	35.93%	108.14	108.14	否	否	无	193%	
804	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家乙线四组二分007号十八家子四组二号变压器	400	25.46%	258.17	258.17	否	否	无	-98%	
805	国网调兵山市供电公司	团结66kV变电站	10kV团铁线	10kV大兴线下小房分支004号王家村下小房变压器	100	62.57%	5.49	5.49	否	否	无	269%	
806	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线高力支潘家分13号台区变压器	200	21.40%	137.20	137.20	否	否	无	-6%	
807	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线林子支08号柱上变压器	200	18.01%	143.98	143.98	否	否	无	-	
808	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线夏家支10左01号公变台区变压器	400	11.49%	314.03	314.03	否	否	无	-45%	
809	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线44#左5变压器	200	31.10%	117.79	117.79	否	否	无	-65%	
810	国网调兵山市供电公司	施宽地66kV变电站	10kV项宽线	项宽线后电支35#左1台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
811	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线力支分线016号刁宝村二组变压器	200	26.99%	126.03	126.03	否	否	无	66%	
812	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线力支二组分支005号刁宝村二组变压器	200	26.30%	127.39	127.39	否	否	无	10%	
813	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家乙线012号街道变压器	200	66.18%	47.64	47.64	否	否	无	-42%	
814	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线30号公变台区变压器	30	15.45%	22.37	22.37	否	否	无	42335%	
815	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线力家支057右03#公变台区变压器	200	21.42%	137.17	137.17	否	否	无	186%	
816	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线158号公变台区变压器	80	66.08%	19.14	19.14	否	否	无	38%	
817	国网调兵山市供电公司	李合66kV变电站	10kV李合线	10kV东南线朝阳6组分支010号朝阳六组变压器	30	77.71%	3.69	3.69	否	否	无	403%	
818	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线王家沟1号线分线001号小分队变压器	100	59.69%	9.09	9.09	否	否	无	247%	
819	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV大明线大江支07号	400	48.27%	166.93	166.93	否	否	无	-79%	
820	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV隆南线	10kV跃进线宏父支01号台区变压器	315	44.99%	141.77	141.77	否	否	无	-65%	
821	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV创祥线太平支西分14号柱上变压器	200	39.14%	101.72	101.72	否	否	无	11%	
822	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	跃进段白楼变台	200	17.77%	144.47	144.47	否	否	无	777%	
823	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和线民政支10号台区变压器	400	33.65%	225.42	225.42	否	否	无	-67%	
824	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线移动支07号台区变压器	315	72.66%	54.61	54.61	否	否	无	-56%	
825	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV大明线大江支16号公变台区变压器	400	26.74%	253.06	253.06	否	否	无	-85%	
826	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV跃进线三小变台区变压器	400	52.15%	151.42	151.42	否	否	无	-80%	
827	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和线民政支16号台区变压器	315	65.19%	78.15	78.15	否	否	无	-87%	
828	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV创泰线56#左01柱上变压器	200	33.62%	112.75	112.75	否	否	无	-60%	
829	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV创祥线太平支14左01号公变台区变压器	200	34.44%	111.12	111.12	否	否	无	-17%	
830	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线西支兵山分05右01号台区变压器	315	35.34%	172.19	172.19	否	否	无	-26%	
831	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线55右03号台区变压器	200	31.86%	116.29	116.29	否	否	无	-100%	
832	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV隆南线	10kV跃进线宏父支06号柱上变压器	200	96.44%	47.12	47.12	否	否	无	510%	
833	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线力支西分200号台区变压器	200	79.36%	21.29	21.29	否	否	无	-73%	
834	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九股线	10kV跃进线民政支09号公变台区变压器	160	61.37%	45.80	45.80	否	否	无	65%	
835	国网调兵山市供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树线	10kV跃进线燃气支施宽分4号右4右1变台	400	69.17%	83.32	83.32	否	否	无	-77%	
836	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线林子支09左08#台区变压器	200	15.85%	148.30	148.30	否	否	无	68%	
837	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV隆南线	10kV跃进线两千平支02右01号台区变压器	315	73.65%	51.49	51.49	否	否	无	-79%	
838	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线北山支02号台区变压器	200	29.87%	120.25	120.25	否	否	无	-70%	
839	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴隆四组分支002号后兴隆四组变压器	200	21.59%	136.83	136.83	否	否	无	-21%	
840	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线109#左5台区变压器	100	0.03%	89.97	89.97	否	否	无	-	
841	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线117#右1号柱上变压器	200	13.25%	153.49	153.49	否	否	无	61%	
842	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线太平村分线017号太平村二组变压器	200	75.89%	7.05	7.05	否	否	无	-17%	
843	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV隆南线	10kV镇龙线154#左02柱台区变压器	200	22.05%	135.89	135.89	否	否	无	565%	
844	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线聚兴19号台区变压器	100	60.47%	29.53	29.53	否	否	无	127%	
845	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线石厂支08号右5号台区变压器	50	3.80%	43.10	43.10	否	否	无	-	
846	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线石厂支16号台区变压器	200	13.45%	153.10	153.10	否	否	无	66%	
847	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线石厂支37号右1柱上变压器	200	14.96%	150.07	150.07	否	否	无	170%	
848	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干11号家属变压器	200	35.02%	109.96	109.96	否	否	无	-60%	
849	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线移动支兵山分01号台区变压器	200	44.96%	90.09	90.09	否	否	无	-80%	
850	国网调兵山市供电公司	施宽地66kV变电站	10kV项宽线	10kV项宽线后电支粮库分39左12号台区变压器	100	78.30%	11.70	11.70	否	否	无	-6%	
851	国网调兵山市供电公司	亮子66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线亮河五、六组分支018号亮河五、六组变压器	200	32.01%	115.98	115.98	否	否	无	-47%	
852	国网调兵山市供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV金宝线073号酒馆六组变压器	100	46.63%	34.69	34.69	否	否	无	11%	
853	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线酒馆1组分011号酒馆一组变压器	400	14.32%	302.72	302.72	否	否	无	43%	
854	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV隆南线	10kV跃进线土地支02号台区变压器	315	71.36%	58.72	58.72	否	否	无	-62%	
855	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV隆南线	10kV跃进线宏父支01号台区变压器	200	65.84%	48.33	48.33	否	否	无	-63%	
856	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV隆南线	10kV跃进线土地支05号台区变压器	400	57.02%	131.93	131.93	否	否	无	-71%	
857	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线小房3、4组分支014号小房1、2组变压器	160	42.83%	75.47	75.47	否	否	无	-29%	
858	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	镇龙线林子支28#左1台区变压器	50	16.25%	36.88	36.88	否	否	无	9422%	
859	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV创祥线太平支20号柱上变压器	200	27.18%	125.64	125.64	否	否	无	-56%	
860	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线林子支合作分18号右04	200	21.76%	136.48	136.48	否	否	无	103%	
861	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV创祥线太平支26号公变台区变压器	200	59.14%	61.73	61.73	否	否	无	-76%	
862	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV创祥线太平支31#台区变压器	200	36.14%	107.71	107.71	否	否	无	38%	
863	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线林子支合作分27#柱上变压器	100	0.06%	89.94	89.94	否	否	无	-	
864	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	10kV格林线03号台区变压器	315	40.01%	157.47	157.47	否	否	无	-71%	
865	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	10kV格林线04号台区变压器	315	79.20%	34.03	34.03	否	否	无	-92%	
866	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV创泰线	10kV跃进线57号台区变压器	200	23.45%	133.10	133.10	否	否	无	71%	
867	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃进线	42#变台	200	30.20%	119.60	119.60	否	否	无	202%	
868	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃进线	10kV跃进线65号台区变压器	400	79.24%	33.90	33.90	否	否	无	-93%	
869	国网调兵山市供电公司	郑家店66kV变电站	10kV庆树线	10kV金家线于家苗下组分004号于家苗下变压器	100	64.77%	7.57	7.57	否	否	无	120%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
870	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线主022号街内中学变压器	400	65.70%	97.20	97.20	否	否	无	-54%	
871	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线陶家大棚分002号陶家大棚变压器	100	9.92%	80.08	80.08	否	否	无	2203%	
872	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线新河分线018号陶家村三、四组变压器	100	55.87%	34.13	34.13	否	否	无	-25%	
873	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线跃进五组分007号跃进五组变压器	200	17.57%	144.85	144.85	否	否	无	70%	
874	国网调兵山市供电公司	大甸66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线东风一组分线025号东风一组变压器	100	77.33%	12.67	12.67	否	否	无	-35%	
875	国网调兵山市供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV金家线陶家村八组分003号陶家村八组变压器	100	56.49%	16.76	16.76	否	否	无	72%	
876	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线亮中八段八组分016号亮中八段八组八组变压器	400	13.40%	306.40	306.40	否	否	无	27%	
877	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线八段一组分支004号八段一组变压器	100	52.07%	18.97	18.97	否	否	无	42%	
878	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线孟家五组分支002号孟家五组变压器	100	49.52%	40.48	40.48	否	否	无	92%	
879	国网调兵山市供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV大兴线孟家五组分支005号孟家五组变压器	100	55.59%	34.41	34.41	否	否	无	-45%	
880	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线仁合一组分线006号仁合四组变压器	200	29.64%	30.18	30.18	否	否	无	564%	
881	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线仁合一组分支002号仁合二组变压器	200	17.15%	145.70	145.70	否	否	无	207%	
882	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	8#农场变台柱上变压器	200	18.00%	144.01	144.01	否	否	无	88%	
883	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	四箱库变台柱上变压器	400	15.52%	297.94	297.94	否	否	无	8%	
884	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线八段六、七组分线049号八段六、七组变压器	200	40.29%	99.43	99.43	否	否	无	-19%	
885	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线51#变台	200	78.73%	22.55	22.55	否	否	无	-74%	
886	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线022号双堆子4组变压器	200	72.95%	34.09	34.09	否	否	无	38%	
887	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线双堆子分支013号双堆子2组变压器	200	27.80%	124.39	124.39	否	否	无	67%	
888	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线八3-4组分支004号八3-4组变压器	400	12.71%	309.18	309.18	否	否	无	-86%	
889	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线072号西太7组变压器	200	36.03%	107.95	107.95	否	否	无	85%	
890	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线仁合一组分线020号仁合一组变压器	200	34.69%	86.50	86.50	否	否	无	121%	
891	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线八3分支036号八3-6组变压器	200	20.50%	139.00	139.00	否	否	无	-32%	
892	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线仁合六、七组分支006号仁合七组变压器	200	43.18%	93.64	93.64	否	否	无	0%	
893	国网调兵山市供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV亮南线泥河八、九组分支022号泥河八组变压器	50	68.82%	10.59	10.59	否	否	无	125%	
894	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	西密地变台柱上变压器	400	14.47%	302.12	302.12	否	否	无	-22%	
895	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线双山3组分支03号双山三组变压器	400	19.36%	282.58	282.58	否	否	无	-6%	
896	国网调兵山市供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV通江口线古子一组006号古子一组变压器	100	61.47%	14.27	14.27	否	否	无	42%	
897	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线120号街道街内变压器	400	40.31%	198.77	198.77	否	否	无	-58%	
898	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线五家子四组分支001号五家子四组变压器	80	72.06%	14.35	14.35	否	否	无	-40%	
899	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线北山三组分支303号北山三组变压器	200	38.23%	103.54	103.54	否	否	无	-97%	
900	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线四分场分支002号四分场十字路北台变压器	160	63.65%	42.16	42.16	否	否	无	-17%	
901	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线五家子一组分支08号五家子一组变压器	315	69.09%	65.88	65.88	否	否	无	-73%	
902	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线八家子四组分支013号八家子四组变压器	200	32.84%	114.33	114.33	否	否	无	-28%	
903	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长发7、8组分支001号长发7、8组变压器	100	72.23%	17.77	17.77	否	否	无	-40%	
904	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线赵家六组分支013号赵家六组变压器	100	34.25%	55.75	55.75	否	否	无	-25%	
905	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线后窑三组分支15号后窑三组变压器	250	50.37%	99.08	99.08	否	否	无	-52%	
906	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV十八家子乙线付友1-4组分支033号付友四组大棚变压器	100	16.02%	73.98	73.98	否	否	无	2117%	
907	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线南线主02#中学家属变压器	50	23.55%	33.23	33.23	否	否	无	1414%	
908	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线古子四组分支002号古子四组变压器	400	29.55%	241.79	241.79	否	否	无	-86%	
909	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广7组分支006号广7组变压器	100	27.16%	62.84	62.84	否	否	无	-20%	
910	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线船房二组分支002号船房二组变压器	100	62.06%	27.95	27.95	否	否	无	-43%	
911	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线张发1组分支003号张发一组变压器	100	54.14%	35.86	35.86	否	否	无	-1%	
912	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长发1、2组分支026号长发3、4组变压器	200	15.58%	297.80	297.80	否	否	无	-98%	
913	国网调兵山市供电公司	鹿营街66kV变电站	10kV顶岗线	10kV顶岗线后屯支路宽分056号后屯变压器	200	13.95%	152.09	152.09	否	否	无	131%	
914	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	供电公司专用柱上变压器	400	41.85%	192.61	192.61	否	否	无	-76%	
915	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线卫生局变压器	200	56.07%	67.87	67.87	否	否	无	-64%	
916	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线西山小区11#柱上变压器	400	41.65%	193.40	193.40	否	否	无	-79%	
917	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线西山小区二期2#柱上变压器	400	34.11%	223.56	223.56	否	否	无	-52%	
918	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线煤低化验柱上变压器	400	49.71%	161.16	161.16	否	否	无	-58%	
919	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV大明线30左2号公变台区变压器	400	17.87%	288.50	288.50	否	否	无	-51%	
920	国网调兵山市供电公司	鹿营66kV变电站	10kV青南线	75#杆柱上变压器	400	67.38%	90.49	90.49	否	否	无	-61%	
921	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV大明线17左3号公变台区变压器	400	35.62%	217.51	217.51	否	否	无	-27%	
922	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线万家分线064号万家一组变压器	100	79.90%	10.10	10.10	否	否	无	62%	
923	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线五家子新八组分支012号五家子新八组变压器	200	27.21%	125.58	125.58	否	否	无	-23%	
924	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创元线	10kV创元线140#右11号台区变压器	200	68.39%	43.23	43.23	否	否	无	-61%	
925	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线刘宽二、四组分线006号刘宽三、四组变压器	400	11.54%	313.86	313.86	否	否	无	-73%	
926	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线万宝五队分支003号万宝五队变压器	80	72.32%	14.14	14.14	否	否	无	-55%	
927	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线刘宽一组分线007号刘宽一组变压器	30	79.80%	3.06	3.06	否	否	无	396%	
928	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线泊林子四组分支005号泊林子四组变压器	200	18.88%	142.24	142.24	否	否	无	78%	
929	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘宽分16#变台	200	22.95%	134.09	134.09	否	否	无	-33%	
930	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线新区二所检察院柱上变压器	400	29.63%	241.46	241.46	否	否	无	-19%	
931	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线(台)89#公变台区变压器	315	23.23%	210.34	210.34	否	否	无	-23%	
932	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线169#左11台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无		
933	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线创业东107左01台区变压器	200	53.12%	73.77	73.77	否	否	无	24%	
934	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线17左06号台区变压器	200	26.07%	127.87	127.87	否	否	无	7%	
935	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线创业东支18左03号公变台区变压器	100	22.52%	67.49	67.49	否	否	无	14028%	
936	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线邮政支07号公变台区变压器	200	64.12%	51.76	51.76	否	否	无	-61%	
937	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线邮政支06号柱上变压器	400	59.19%	123.23	123.23	否	否	无	-39%	
938	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线总机支11号公变台区变压器	400	14.89%	300.46	300.46	否	否	无	-19%	
939	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支23右11台区变压器	100	47.90%	42.10	42.10	否	否	无	364%	
940	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线40号台区变压器	315	62.84%	85.56	85.56	否	否	无	-89%	
941	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线石棚支03号台区变压器	500	57.40%	163.01	163.01	否	否	无	-96%	
942	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线水灌支08#台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	-	
943	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线194#左01号台区变压器	200	12.98%	154.04	154.04	否	否	无	126%	
944	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线水灌支25号台区变压器	100	15.69%	74.31	74.31	否	否	无	3304%	
945	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	跃进村柱上变压器	400	21.81%	272.75	272.75	否	否	无	395%	
946	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘宽分09#左09号台区变压器	200	25.37%	129.26	129.26	否	否	无	67%	
947	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线77左03台区变压器	200	17.80%	144.40	144.40	否	否	无	-8%	
948	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支23右06号台区变压器	200	13.45%	153.11	153.11	否	否	无	283%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
949	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线人民支03号公变台区变压器	200	42.67%	94.67	94.67	否	否	无	-69%	
950	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线邮政支04号公变台区变压器	315	53.86%	113.84	113.84	否	否	无	-75%	
951	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线人民支08号公变台区变压器	160	33.36%	90.62	90.62	否	否	无	-2%	
952	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线人民支05号公变台区变压器	315	48.68%	130.17	130.17	否	否	无	-74%	
953	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘宽分13#左06#柱上变压器	100	25.61%	64.39	64.39	否	否	无	-55%	
954	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘宽分40#右04号台区变压器	200	30.69%	118.63	118.63	否	否	无	73%	
955	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线131号柱上变压器	400	13.42%	306.34	306.34	否	否	无	245%	
956	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线126号公变台区变压器	315	38.47%	162.33	162.33	否	否	无	-62%	
957	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	铁通东变台柱上变压器	200	34.94%	110.13	110.13	否	否	无	4%	
958	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线120号公变台区变压器	315	57.88%	101.23	101.23	否	否	无	31%	
959	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘宽分53#柱上变压器	400	15.89%	296.46	296.46	否	否	无	-2%	
960	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线小江支010左01号公变台区变压器	400	65.26%	98.98	98.98	否	否	无	24%	
961	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘宽分06#柱上变压器	200	30.03%	119.94	119.94	否	否	无	44%	
962	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘宽分09#右04台区变压器	400	15.07%	299.71	299.71	否	否	无	-30%	
963	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线蓝湾支04号柱上变压器	200	28.14%	123.72	123.72	否	否	无	276%	
964	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线(右)77号公变台区变压器	100	55.19%	34.81	34.81	否	否	无	-23%	
965	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线113#公变台区变压器	200	56.34%	67.31	67.31	否	否	无	-51%	
966	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线71#右02号公变台区变压器	200	48.15%	83.69	83.69	否	否	无	-46%	
967	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线煤气支施宽分02号左1号台区变压器	400	45.01%	179.98	179.98	否	否	无	-28%	
968	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线总机支机1分09#变压器	400	22.16%	271.344	271.344	否	否	无	-	
969	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材村30左14台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
970	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线五14、56#右02号五14、56#变压器	100	79.69%	10.31	10.31	否	否	无	-21%	
971	国网调兵山市供电公司	亮甲66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线二道四南分枝007号三道四组变压器	200	14.18%	151.64	151.64	否	否	无	30%	
972	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线五百123组分支02号五佰一二二组变台变压器	200	29.70%	120.59	120.59	否	否	无	14%	
973	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线三分场大队分支029号三分场陈家寨变压器	50	62.20%	13.90	13.90	否	否	无	608%	
974	国网调兵山市供电公司	亮甲66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线刘宽五组分支005号刘宽五组变压器	200	20.43%	139.14	139.14	否	否	无	188%	
975	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线丁家分枝077号康家五组变压器	200	22.32%	135.36	135.36	否	否	无	-62%	
976	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	大数据中心柱上变压器	200	26.51%	126.97	126.97	否	否	无	784%	
977	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线108号公变台区变压器	250	26.59%	158.53	158.53	否	否	无	-33%	
978	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线建支02+1号柱上变压器	400	27.96%	248.16	248.16	否	否	无	-76%	
979	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线供枝支08左01号台区变压器	315	67.65%	70.40	70.40	否	否	无	-75%	
980	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	52#电杆上变压器	400	47.54%	169.84	169.84	否	否	无	-82%	
981	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和线17号台区变压器	250	13.38%	191.55	191.55	否	否	无	113%	
982	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线水灌支20左17号台区变压器	100	22.40%	67.60	67.60	否	否	无	2059%	
983	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线155#左02号台区变压器	400	12.95%	308.22	308.22	否	否	无	78%	
984	国网调兵山市供电公司	施宽地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线福地支1#右5#柱上变压器	400	52.14%	151.43	151.43	否	否	无	-81%	
985	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	10kV大明线64楼柱上变压器	400	45.71%	177.18	177.18	否	否	无	-93%	
986	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线四分场桥头支005号四分场桥头变压器	250	49.97%	100.07	100.07	否	否	无	-64%	
987	国网调兵山市供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV大兴线孙家八组分支013号孙家八组变压器	100	61.95%	2.81	2.81	否	否	无	42%	
988	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支大棚分09左03号柱上变压器	200	7.86%	164.27	164.27	否	否	无	3479%	
989	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线上下小房分枝026号王家村上小房变压器	200	52.02%	75.96	75.96	否	否	无	-54%	
990	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线092号弓棚家寨变压器	100	31.32%	58.68	58.68	否	否	无	151%	
991	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线七分厂分008号七分厂马家一组变压器	100	43.92%	92.15	92.15	否	否	无	-50%	
992	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支大棚支28号台区变压器	100	63.97%	26.03	26.03	否	否	无	-51%	
993	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线222二分场一队变压器	200	35.84%	108.32	108.32	否	否	无	-3%	
994	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干048号新立2组变压器	100	55.53%	34.47	34.47	否	否	无	492%	
995	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线种字站新发分支013号新发变压器	200	58.49%	63.02	63.02	否	否	无	-70%	
996	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线苇塘高家分支06号苇塘高家变压器	100	36.93%	53.07	53.07	否	否	无	62%	
997	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线双井子四组分支016号双井子四组变压器	200	13.30%	153.40	153.40	否	否	无	252%	
998	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线175#左1台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	-	
999	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线土城子五组分支003号土城子五组变压器	400	18.33%	286.67	286.67	否	否	无	1%	
1000	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线义合分枝031号义合老房变压器	100	79.38%	10.62	10.62	否	否	无	-78%	
1001	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线小房3、4组分支020号小房3、4组变压器	100	53.81%	36.19	36.19	否	否	无	30%	
1002	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线土城子东分枝40#杆2#电井变压器	100	0.10%	89.90	89.90	否	否	无	34352%	
1003	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线场部家隔分支016号场部前广鹿里变压器	400	22.06%	271.76	271.76	否	否	无	-64%	
1004	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线苇塘分支017号东苇塘变变压器	200	24.52%	130.96	130.96	否	否	无	-29%	
1005	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线金家老邮局分线001号左杆上变压器	400	33.86%	224.54	224.54	否	否	无	-	
1006	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线197号一分场北变压器	100	69.06%	20.94	20.94	否	否	无	-55%	
1007	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长沟4、5、6、7组分支034号长沟7组变压器	50	50.97%	19.52	19.52	否	否	无	3141%	
1008	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线供枝支11号柱上变压器	200	67.03%	45.94	45.94	否	否	无	327%	
1009	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV湘江口线	10kV湘江口线后通村分支016号后通村变压器	400	48.26%	83.48	83.48	否	否	无	-6%	
1010	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	调兵岗猪场变台柱上变压器	200	16.81%	292.76	292.76	否	否	无	-	
1011	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线四方4组分支003号四方4组变压器	200	22.68%	134.65	134.65	否	否	无	103%	
1012	国网调兵山市供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线3655-2分04#杆3655-2号变压器	200	57.07%	9.88	9.88	否	否	无	442%	
1013	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV湘江口线	10kV湘江口线白夹大棚分002号白夹大棚变压器	100	23.65%	66.35	66.35	否	否	无	1035%	
1014	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线三分场分枝002号三分场张棚溜子变压器	200	33.51%	112.98	112.98	否	否	无	98%	
1015	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线南大兴分支04号南大兴变压器	200	20.22%	139.56	139.56	否	否	无	83%	
1016	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线陈家-、二组分支016号陈家-、二组变压器	160	72.50%	28.01	28.01	否	否	无	-81%	
1017	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴隆五组分支001号后兴隆五组变压器	200	20.91%	138.17	138.17	否	否	无	-52%	
1018	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线139#台区变压器	400	57.09%	103.66	103.66	否	否	无	-79%	
1019	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线131号街道东台变压器	400	35.30%	218.78	218.78	否	否	无	-100%	
1020	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线边家村一、二组分支007号边家村一组变压器	200	34.91%	110.18	110.18	否	否	无	-100%	
1021	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线边家村六、七组分支004号边家村六、七组变压器	100	32.77%	57.23	57.23	否	否	无	130%	
1022	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线冷冻库分支06号孙家一组变压器	100	42.39%	47.61	47.61	否	否	无	96%	
1023	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线土城子东分枝04#杆土城子三、四组变压器	400	18.17%	287.33	287.33	否	否	无	-43%	
1024	国网调兵山市供电公司	施宽地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线供枝支16号台区变压器	160	51.19%	62.09	62.09	否	否	无	109%	
1025	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线太平北分枝006号太平四组变压器	100	42.16%	47.84	47.84	否	否	无	201%	
1026	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线陈家村分枝050号陈家四组变压器	100	49.51%	40.49	40.49	否	否	无	-50%	
1027	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线刘杖子一组分枝005号刘杖子一组变压器	400	67.47%	90.13	90.13	否	否	无	-70%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1028	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线小房村分支004号小房村台变压器	200	30.62%	118.76	118.76		否	无	-6%	
1029	国网调兵山市供电公司	昌城66kV变电站	10kV城甲线	10kV大兴线203号东西大兴变压器	200	64.56%	25.44	25.44		否	无	-16%	
1030	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	调兵山筑路队变台柱上变压器	200	17.11%	145.79	145.79		否	无	-	
1031	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴隆七组分支011号后兴隆六组变压器	200	36.88%	106.25	106.25		否	无	-39%	
1032	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线109#在005柱上变压器	200	34.64%	110.72	110.72		否	无	-69%	
1033	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线福地1#在7#柱上变压器	400	51.74%	153.02	153.02		否	无	-78%	
1034	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线和平二组分支014号和平一二组变压器	400	17.78%	288.89	288.89		否	无	-76%	
1035	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线福地5#柱上变压器	400	74.84%	60.62	60.62		否	无	-92%	
1036	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线太平广一分12号太平广一分五组变压器	200	27.53%	124.94	124.94		否	无	175%	
1037	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线七分一分线031号七分场大岗子变压器	100	46.21%	13.14	13.14		否	无	561%	
1038	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线刘长福开发楼001号刘长福开发楼变压器	100	36.51%	53.49	53.49		否	无	27%	
1039	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线孙家七组分支16号孙家七组变压器	200	34.84%	110.31	110.31		否	无	-14%	
1040	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线136王家村小二组变压器	100	41.19%	48.81	48.81		否	无	285%	
1041	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线五分场北台分支010号五分场3号变压器	100	72.82%	17.18	17.18		否	无	24%	
1042	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线王家沟2号线线分008号王家沟2号变压器	200	32.59%	57.41	57.41		否	无	28%	
1043	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家子乙线付友二组分支020号付友二组大棚变压器	10	0.00%	9.00	9.00		否	无	-	
1044	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线西调支14号右02号柱上变压器	400	17.71%	289.18	289.18		否	无	-48%	
1045	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线两家农场分支003号五分场小沟西变压器	50	78.69%	5.66	5.66		否	无	320%	
1046	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线刘柱子三分组线26号刘柱子三组变压器	100	40.43%	49.57	49.57		否	无	195%	
1047	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线四分场分支011号四分场大岗子变压器	100	49.52%	40.48	40.48		否	无	101%	
1048	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线西调支柱上台区变压器	315	36.22%	169.41	169.41		否	无	-4%	
1049	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线北岗台分支006号北岗场北岗变压器	200	37.82%	104.37	104.37		否	无	-57%	
1050	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线农场住宅楼分支002号农场住宅楼1号变压器	315	64.76%	79.51	79.51		否	无	-83%	
1051	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线左家村九组分支010号左家村九组变压器	100	36.43%	53.57	53.57		否	无	137%	
1052	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线132号长岭子一变压器	200	74.61%	30.78	30.78		否	无	-66%	
1053	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线北岗台分支009号九分场中学变压器	200	33.86%	112.28	112.28		否	无	-21%	
1054	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴隆三分组分支004号后兴隆三分组变压器	100	38.55%	51.45	51.45		否	无	-4%	
1055	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线三分场大队分支006号三分场大队变压器	200	52.69%	37.31	37.31		否	无	21%	
1056	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线五分场沟西分支007号沟西东台变压器	100	65.31%	24.69	24.69		否	无	-31%	
1057	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线西调支2 0号右02号台区变压器	400	19.93%	280.26	280.26		否	无	-100%	
1058	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线采石支11号台台区柱上变压器	200	25.41%	129.17	129.17		否	无	45%	
1059	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线大兴高路一分线010号大兴高路一分变压器	400	18.39%	286.43	286.43		否	无	68%	
1060	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线两家沟南分线008号两家沟南变压器	200	28.61%	122.78	122.78		否	无	27%	
1061	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线福地5#柱上变压器	400	61.64%	113.42	113.42		否	无	-74%	
1062	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线六分场大棚分001号六分场大棚变压器	100	74.31%	15.69	15.69		否	无	-27%	
1063	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡委村三分组分支007号卡委村一分组变压器	400	33.49%	226.04	226.04		否	无	-55%	
1064	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线施荒地X05号变压器	400	45.18%	179.28	179.28		否	无	-82%	
1065	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线线团结四组分支004号团结四组变压器	400	21.86%	272.57	272.57		否	无	-22%	
1066	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线线团结五组大棚分支002号大棚变压器	50	48.60%	20.70	20.70		否	无	511%	
1067	国网调兵山市供电公司	新台子66kV变电站	10kV新台线	10kV通江南线黄家团结分线076号黄家二四组变压器	100	63.84%	26.16	26.16		否	无	48%	
1068	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线102#左04台区变压器	400	15.57%	297.72	297.72		否	无	-63%	
1069	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线116#左06台区变压器	400	52.73%	149.08	149.08		否	无	-43%	
1070	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	24号线09#右台柱上变压器	400	35.12%	219.52	219.52		否	无	-85%	
1071	国网调兵山市供电公司	铁江66kV变电站	10kV铁泰线	10kV铁泰线右帽支08号左011台区变压器	400	47.24%	171.06	171.06		否	无	8%	
1072	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支14.7.3号台区变压器	400	20.18%	279.29	279.29		否	无	-9%	
1073	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线线团结支10#变压器	200	19.80%	140.40	140.40		否	无	101%	
1074	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	沙井变台柱上变压器	100	25.30%	64.70	64.70		否	无	263%	
1075	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	顺家煤矿散居区柱上变压器	400	17.99%	288.05	288.05		否	无	-17%	
1076	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	草袋厂柱上变压器	100	75.02%	14.98	14.98		否	无	-36%	
1077	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线线团结大明支45号公台变台区变压器	400	11.15%	315.38	315.38		否	无	501%	
1078	国网调兵山市供电公司	廖堡66kV变电站	10kV廖堡乙线	廖堡乙线32楼变台柱上变压器	400	34.59%	221.65	221.65		否	无	-69%	
1079	国网调兵山市供电公司	廖堡66kV变电站	10kV廖堡甲线	廖堡甲线48楼变台柱上变压器	400	19.16%	283.37	283.37		否	无	-79%	
1080	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线线团结16#右05变压器	400	15.17%	299.32	299.32		否	无	23%	
1081	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线团结西202号台区变压器	315	67.98%	69.35	69.35		否	无	-70%	
1082	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线团结支10号左11台区变压器	100	60.13%	29.87	29.87		否	无	-50%	
1083	国网调兵山市供电公司	廖堡66kV变电站	10kV廖堡乙线	廖堡乙线13楼变台柱上变压器	400	15.36%	298.55	298.55		否	无	-34%	
1084	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV甄山线	10kV甄山线215左04号台区变压器	400	28.07%	247.72	247.72		否	无	-63%	
1085	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV甄山线	10kV甄山线215左08号柱上变压器	200	24.26%	131.48	131.48		否	无	-	
1086	国网调兵山市供电公司	廖堡66kV变电站	10kV廖堡乙线	运输部1#变台柱上变压器	400	15.14%	299.45	299.45		否	无	135%	
1087	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线线团结支41号柱上变压器	200	36.03%	107.95	107.95		否	无	89%	
1088	国网调兵山市供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	晓育市场北台柱上变压器	400	75.06%	29.89	29.89		否	无	-27%	
1089	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线线团结支10号右01左01号柱上变压器	200	19.98%	140.04	140.04		否	无	253%	
1090	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线线团结支12号右011柱上变压器	200	37.59%	104.83	104.83		否	无	-63%	
1091	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	西山散居变台柱上变压器	200	12.14%	155.71	155.71		否	无	-	
1092	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV甄山线	10kV甄山线线团结支23左01台区变压器	200	25.22%	129.65	129.65		否	无	580%	
1093	国网调兵山市供电公司	铁江66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线线团结支金宽分号变台	400	54.34%	142.63	142.63		否	无	-56%	
1094	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线团结支团结分线015号种子场四组变压器	80	77.63%	9.90	9.90		否	无	31%	
1095	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支13号台区变压器	200	64.03%	51.94	51.94		否	无	-38%	
1096	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV大明线37楼柱上变压器	400	28.25%	247.01	247.01		否	无	-63%	
1097	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线种子场三分组分支006号种子场三分组变压器	400	30.13%	239.48	239.48		否	无	19%	
1098	国网调兵山市供电公司	亮甲66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线高路6组分支024号高路6组变压器	50	56.63%	16.69	16.69		否	无	368%	
1099	国网调兵山市供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV通江南线黄家一分组分支015号黄家一分组变压器	100	43.37%	23.32	23.32		否	无	7%	
1100	国网调兵山市供电公司	大岗66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线团结五组分支011号分001号团结五组变压器	100	74.87%	15.14	15.14		否	无	-1%	
1101	国网调兵山市供电公司	后岗66kV变电站	10kV后岗东线	10kV后岗东线赵家一分组020号赵家一分组变压器	80	73.48%	13.22	13.22		否	无	-44%	
1102	国网调兵山市供电公司	大岗66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线方家五组分支003号方家五组变压器	200	21.18%	137.65	137.65		否	无	30%	
1103	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线太平村七组分支011号太平村七、八组变压器	200	39.10%	101.80	101.80		否	无	82%	
1104	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线金屯一分组线006号金屯一分组变压器	100	31.66%	58.34	58.34		否	无	-4%	
1105	国网调兵山市供电公司	曲屯66kV变电站	10kV曲南线	10kV金家线线团结一分组024号新河村一分组变压器	50	50.16%	19.92	19.92		否	无	18%	
1106	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线主杆058号金城一、二、三组变压器	160	41.21%	78.06	78.06		否	无	-59%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1107	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线孙家一组分枝009号孙家二组变压器	200	20.77%	138.46	138.46		否	否	无	26%
1108	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线陶家村七组分005号陶家村七组变压器	200	59.84%	60.32	60.32		否	否	无	-38%
1109	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线边家分枝53号边家四五组变压器	400	23.83%	264.67	264.67		否	否	无	-68%
1110	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线孙家四组分枝18号孙家四组变压器	200	50.68%	78.63	78.63		否	否	无	-1%
1111	国网调兵山市供电公司	祖石山66kV变电站	10kV周安线	10kV大兴线孟家一分分支003号孟家村一组变压器	30	46.61%	13.02	13.02		否	否	无	33%
1112	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线孙家二组分枝17号孙家三组变压器	200	25.52%	128.97	128.97		否	否	无	50%
1113	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线双井子二组分003号双井子二组变压器	200	25.19%	129.62	129.62		否	否	无	947%
1114	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡麦村七组分支003号卡麦七组变压器	100	29.82%	60.18	60.18		否	否	无	218%
1115	国网调兵山市供电公司	后密66kV变电站	10kV后密东线	10kV后密东线船房分枝005号船房五八组变压器	200	35.55%	108.90	108.90		否	否	无	96%
1116	国网调兵山市供电公司	后密66kV变电站	10kV后密东线	10kV后密东线六家子七八组003号六家子七八组变压器	400	33.22%	227.13	227.13		否	否	无	-56%
1117	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大连北线	10kV大兴线李家分枝K014号刘杖子小一组变压器	400	63.29%	26.71	26.71		否	否	无	-49%
1118	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线干071号金场四、五、六组变压器	400	12.34%	310.64	310.64		否	否	无	66%
1119	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线干家分枝013号金屯村五组变压器	200	31.19%	117.62	117.62		否	否	无	438%
1120	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴隆一组分支012号后兴隆二组变压器	100	79.51%	10.49	10.49		否	否	无	512%
1121	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线刘杖子五、六组分005号刘杖子五六组变压器	200	24.93%	130.14	130.14		否	否	无	-40%
1122	国网调兵山市供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线干家分枝027号于家二组变压器	200	62.15%	27.85	27.85		否	否	无	-33%
1123	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线王家村一七组分003号王家村一七组变压器	400	16.19%	295.25	295.25		否	否	无	6%
1124	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线孙家六、九组分枝042号孙家六、九组变压器	160	39.78%	80.35	80.35		否	否	无	25%
1125	国网调兵山市供电公司	后密66kV变电站	10kV后密东线	10kV后密东线船房分枝113号于家二组变压器	400	7.24%	331.05	331.05		否	否	无	-46%
1126	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线049号付友五组八组变压器	50	79.34%	5.33	5.33		否	否	无	6%
1127	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线医院分枝008号院内医院变压器	400	40.99%	120.42	120.42		否	否	无	-77%
1128	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线东家分枝002号付友村变压器	250	63.38%	66.66	66.66		否	否	无	-68%
1129	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线联建二、四组分支041号联建三、四组变压器	200	49.22%	81.56	81.56		否	否	无	34%
1130	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡麦村分枝063号卡麦村四组变压器	200	24.80%	130.41	130.41		否	否	无	-100%
1131	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线五一分线047号于家村部变压器	400	13.70%	305.20	305.20		否	否	无	71%
1132	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线采石07号台区变压器	200	46.37%	87.25	87.25		否	否	无	-80%
1133	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线兴隆支37号05号台区变压器	200	3.80%	172.39	172.39		否	否	无	7632%
1134	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线79号07号台区变压器	200	73.54%	16.46	16.46		否	否	无	-30%
1135	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后屯支相库分34号01号台区变压器	20	76.44%	2.71	2.71		否	否	无	120%
1136	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线前孤支10号09号台区变压器	200	17.59%	144.82	144.82		否	否	无	-49%
1137	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线天河分枝042号天河三组变压器	100	79.31%	10.69	10.69		否	否	无	-58%
1138	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线重南2组分010号重南2组变压器	100	76.80%	13.20	13.20		否	否	无	-76%
1139	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线重南4组分005号重南4组变压器	200	26.86%	126.28	126.28		否	否	无	-15%
1140	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线干家一分组007号十八家子一组变压器	100	37.77%	52.23	52.23		否	否	无	133%
1141	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长友组分支006号长友5组变压器	160	32.24%	92.42	92.42		否	否	无	-100%
1142	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线酒铺3组分005号酒铺三组变压器	400	20.69%	277.23	277.23		否	否	无	-99%
1143	国网调兵山市供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV通江口线通江口分枝004号通江口一组变压器	50	54.22%	17.89	17.89		否	否	无	-13%
1144	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家一分分支001号边家村变压器	100	29.27%	60.73	60.73		否	否	无	-46%
1145	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线八岔分支011号八岔村变压器	100	38.99%	51.01	51.01		否	否	无	3143%
1146	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长友组分支013号长友6组变压器	30	73.51%	4.95	4.95		否	否	无	706%
1147	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线重南一分分支010号重南一分组变压器	80	60.45%	23.64	23.64		否	否	无	27%
1148	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV金宝线天河分枝058号天河三组变压器	400	18.38%	285.50	285.50		否	否	无	-52%
1149	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家二四组分支017号边家二四组变压器	200	30.71%	118.57	118.57		否	否	无	163%
1150	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线水泉分支057号水泉分三组变压器	80	62.36%	22.12	22.12		否	否	无	194%
1151	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线酒铺2组分支009号酒铺二组变压器	200	16.56%	146.89	146.89		否	否	无	186%
1152	国网调兵山市供电公司	鲆牛66kV变电站	10kV鲆牛西线	10kV十八家子甲线牛庄1组分002号牛庄1组变压器	30	48.02%	12.59	12.59		否	否	无	771%
1153	国网调兵山市供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV十八家子甲线西太分枝047号西太2组变压器	30	59.41%	9.18	9.18		否	否	无	561%
1154	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广宁4组分支006号广宁4组变压器	200	21.14%	137.72	137.72		否	否	无	-6%
1155	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线干家分枝008号金家五组变压器	100	73.89%	16.11	16.11		否	否	无	42%
1156	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV十八家子甲线双堆子分支019号双堆子3组变压器	30	58.87%	9.34	9.34		否	否	无	264%
1157	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线牛庄4组分支003号牛庄4组变压器	200	29.33%	121.35	121.35		否	否	无	32%
1158	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线宏胜6、7组分支028号宏胜6、7组变压器	400	25.46%	258.17	258.17		否	否	无	95%
1159	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家五组分支004号边家五六八组变压器	160	70.86%	30.62	30.62		否	否	无	19%
1160	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东家分枝026号东家一分组变压器	400	14.78%	300.86	300.86		否	否	无	83%
1161	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东岗八组分002号东岗村八组变压器	100	74.77%	15.23	15.23		否	否	无	5017%
1162	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线084号金家一组变压器	200	31.40%	117.19	117.19		否	否	无	-53%
1163	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线水泉4组分支001号水泉3组变压器	100	59.91%	30.09	30.09		否	否	无	599%
1164	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线水泉5组分支002号水泉5组变压器	100	40.24%	49.76	49.76		否	否	无	152%
1165	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线水泉分支060号孙家2组变压器	200	20.48%	139.04	139.04		否	否	无	-100%
1166	国网调兵山市供电公司	西面城66kV变电站	10kV太平线	10kV十八家子甲线149号康家一组变压器	400	62.07%	13.97	13.97		否	否	无	-75%
1167	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线新华2组分支019号新华7.8组变压器	100	57.68%	32.32	32.32		否	否	无	-42%
1168	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家子乙线村友分支013号村友七组变压器	400	16.71%	293.16	293.16		否	否	无	-41%
1169	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线团结二组分支003号团结二组变压器	100	53.08%	36.92	36.92		否	否	无	-100%
1170	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线水泉分支072号孙家3组变压器	200	21.91%	136.19	136.19		否	否	无	-57%
1171	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV东家线	10kV十八家子甲线091号金家二组变压器	200	58.27%	63.47	63.47		否	否	无	70%
1172	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线西太分枝044号西太3组变压器	200	29.75%	80.25	80.25		否	否	无	545%
1173	国网调兵山市供电公司	后密66kV变电站	10kV后密东线	10kV后密东线五家子五组分支005号五家子五组变压器	100	40.41%	99.17	99.17		否	否	无	-69%
1174	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线大四八组分支001号大四八组2号变压器	100	79.31%	10.69	10.69		否	否	无	124%
1175	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线牛庄4组分支003号十八家子4组变压器	160	66.72%	37.25	37.25		否	否	无	-8%
1176	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线牛庄2-3组007号牛庄2-3组变压器	200	17.15%	145.69	145.69		否	否	无	452%
1177	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线042号十八家子村变压器	200	65.34%	49.31	49.31		否	否	无	-100%
1178	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线干家分枝085号康家6组变压器	200	15.00%	150.00	150.00		否	否	无	207%
1179	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新立四、五组分支019号新立四组变压器	100	42.68%	47.32	47.32		否	否	无	16%
1180	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广宁分支033号广宁三组变压器	200	41.52%	96.96	96.96		否	否	无	391%
1181	国网调兵山市供电公司	新台66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线天河4组分支012号天河四组变压器	80	57.84%	26.73	26.73		否	否	无	19%
1182	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线天河2组分支002号天河二组变压器	100	51.16%	38.84	38.84		否	否	无	-100%
1183	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线双堆子6组分支004号双堆子6组变压器	100	77.66%	12.34	12.34		否	否	无	296%
1184	国网调兵山市供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV十八家子甲线新华1组分支004号新华一组变压器	50	56.55%	16.73	16.73		否	否	无	582%
1185	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广宁1组分支005号广宁1组变压器	100	62.49%	27.51	27.51		否	否	无	-41%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1186	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线东村7.8组分支30号杆南7.8组变压器	100	60.01%	29.99	29.99	否	否	无	81%	
1187	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东丰主建设5组分支011号东建设5组变压器	200	11.05%	157.90	157.90	否	否	无	1411%	
1188	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线茂家团结分线010号团结一组变压器	200	24.44%	131.12	131.12	否	否	无	110%	
1189	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线西太分线008号西太6组变压器	200	38.08%	103.84	103.84	否	否	无	-12%	
1190	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线035号十八家子2组变压器	200	42.02%	95.95	95.95	否	否	无	293%	
1191	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长发1、2组分支035号和平大棚变压器	50	52.43%	18.79	18.79	否	否	无	569%	
1192	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线牛庄分线037号牛庄村变压器	100	71.83%	18.17	18.17	否	否	无	7%	
1193	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线太河8组分018号太河八组变压器	200	27.85%	124.30	124.30	否	否	无	156%	
1194	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线康家2-3组分支016号康家3组变压器	100	40.40%	49.60	49.60	否	否	无	371%	
1195	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东丰主新建1组分支002号新丰1组变压器	200	18.70%	142.60	142.60	否	否	无	476%	
1196	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线十八家子5-6组分支007号十八家子5-6组变压器	200	37.68%	104.64	104.64	否	否	无	476%	
1197	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线太河1组分支005号太河一组变压器	100	78.37%	11.63	11.63	否	否	无	186%	
1198	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线赵家二组分支008号赵家二组变压器	200	42.51%	94.98	94.98	否	否	无	67%	
1199	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东岗子村7组分支016号东岗子村七组变压器	80	79.75%	8.20	8.20	否	否	无	294%	
1200	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线八岔2组分支005号八岔2组变压器铭牌	100	54.33%	35.67	35.67	否	否	无	142%	
1201	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线牛庄分线051号牛庄7-8组变压器	80	78.52%	9.18	9.18	否	否	无	185%	
1202	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线八岔1-2组分支014号八岔1组变压器	100	43.55%	46.45	46.45	否	否	无	40%	
1203	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线西太1组大册分支001号西太1组大册变压器	30	52.82%	11.15	11.15	否	否	无	4806%	
1204	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线酒厂4组分支006号酒厂四组变压器	100	16.96%	146.08	146.08	否	否	无	414%	
1205	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线黄家一组分支006号黄家二组变压器	200	58.15%	63.70	63.70	否	否	无	-100%	
1206	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长岭内1、2组分支019号长岭内1、2组变压器	200	34.33%	111.35	111.35	否	否	无	103%	
1207	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线康家2组分支002号水发2组变压器	100	74.83%	15.17	15.17	否	否	无	30%	
1208	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线大册分支004号大册变压器	200	7.36%	165.29	165.29	否	否	无	-76%	
1209	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家二二组分支001号边家七组变压器	200	50.39%	79.22	79.22	否	否	无	2%	
1210	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家东村分线069号东村三九十四组变压器	400	22.44%	270.23	270.23	否	否	无	218%	
1211	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长发12组分支019号长发2组变压器	200	24.20%	131.61	131.61	否	否	无	78%	
1212	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线于家分线021号于家一组变压器	100	61.90%	28.10	28.10	否	否	无	-82%	
1213	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线东丰分线020号东丰一组变压器	200	35.09%	109.82	109.82	否	否	无	549%	
1214	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线太河6.7组分支007号太河六、七组变压器	100	69.42%	20.58	20.58	否	否	无	687%	
1215	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线西太分线015号西太村变压器	100	18.31%	71.69	71.69	否	否	无	-100%	
1216	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线金家3组分支011号金家3组变压器	200	44.63%	90.75	90.75	否	否	无	-14%	
1217	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长岭东1组分支004号长岭东一组变压器	200	30.58%	118.63	118.63	否	否	无	-97%	
1218	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线十八家子3组分支003号十八家子3组变压器	200	37.23%	105.54	105.54	否	否	无	30%	
1219	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线106号金家4组变压器	200	27.72%	124.57	124.57	否	否	无	-37%	
1220	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV十八家子甲线八岔5组分支004号八岔5组变压器	50	73.43%	8.29	8.29	否	否	无	240%	
1221	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线康家2-3组分支022号康家2组变压器	200	37.35%	105.31	105.31	否	否	无	-65%	
1222	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线八岔1-2组分支021号康家3组变压器	200	28.96%	122.09	122.09	否	否	无	301%	
1223	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线牛庄5-6组分支003号牛庄5-6组变压器	100	62.87%	27.13	27.13	否	否	无	188%	
1224	国网调兵山市供电公司	大田66kV变电站	10kV大西四线	10kV大西四线新立上二组分支006号新立上二组变压器	200	23.73%	132.53	132.53	否	否	无	37%	
1225	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线东丰六组分支005号东丰六组变压器	100	46.65%	43.35	43.35	否	否	无	474%	
1226	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线后窑分支050号张发村三组变压器	100	74.49%	7.75	7.75	否	否	无	-54%	
1227	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线西太1组分支07号西太1组变压器	400	14.62%	301.53	301.53	否	否	无	18%	
1228	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线太河6组分支002号太河六组变压器	200	15.19%	149.62	149.62	否	否	无	211%	
1229	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线南房六组分支014号南房六组变压器	200	31.85%	116.30	116.30	否	否	无	217%	
1230	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广二组分支005号广二组变压器	100	53.84%	36.16	36.16	否	否	无	-51%	
1231	国网调兵山市供电公司	大田66kV变电站	10kV大西四线	10kV大西四线大西四组分支008号大西三、四组变压器	200	72.58%	34.85	34.85	否	否	无	51%	
1232	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家子乙线付友二组分支010号付友二组变压器	400	16.43%	294.28	294.28	否	否	无	-28%	
1233	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干东发5、6组分支025号东发5、6组变压器	200	20.73%	138.55	138.55	否	否	无	88%	
1234	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线团结五六组分支08号团结五组变压器	400	11.66%	313.34	313.34	否	否	无	56%	
1235	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线孙家4组分支005号孙家4组变压器	50	79.18%	5.41	5.41	否	否	无	83%	
1236	国网调兵山市供电公司	上磨66kV变电站	10kV下册线	10kV通江南线边家东村分线012号种子场村变压器	80	69.34%	16.53	16.53	否	否	无	-6%	
1237	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线热海八组变压器	200	27.09%	125.81	125.81	否	否	无	97%	
1238	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线万家六组变压器	200	26.78%	126.45	126.45	否	否	无	249%	
1239	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线康家2组分支004号康家2组变压器	100	53.91%	36.09	36.09	否	否	无	98%	
1240	国网调兵山市供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV后窑东线南房六组分支024号南房六组变压器	100	65.43%	7.37	7.37	否	否	无	785%	
1241	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长岭南6组分支003号长岭南6组变压器	200	24.92%	130.17	130.17	否	否	无	690%	
1242	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线新华5组分支006号新华5组变压器	200	22.04%	135.92	135.92	否	否	无	-100%	
1243	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线新华2组分支005号新华2组变压器	100	56.88%	33.12	33.12	否	否	无	150%	
1244	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线丁家分线050号康家4组变压器	160	55.66%	54.94	54.94	否	否	无	22%	
1245	国网调兵山市供电公司	虹飞66kV变电站	10kV虹飞西线	10kV长岭子线长岭子五组分支005号长岭子五组变压器	100	52.26%	11.32	11.32	否	否	无	729%	
1246	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东丰主新建6组分支006号新丰6组变压器	200	35.50%	109.00	109.00	否	否	无	222%	
1247	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东岗子村3.4组分支002号东岗子村三、四组变压器	100	78.40%	3.48	3.48	否	否	无	1327%	
1248	国网调兵山市供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV金宝线东岗子1、2组分支009号东岗子一、二组变压器	100	60.99%	14.65	14.65	否	否	无	50%	
1249	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东岗子村023号东岗子村东岗子	100	89.75%	16.20	16.20	否	否	无	-93%	
1250	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东丰主新建4组分支004号新建4组变压器	200	22.91%	134.19	134.19	否	否	无	2%	
1251	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线双堆子分支010号双堆子一组变压器	200	23.68%	132.63	132.63	否	否	无	500%	
1252	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线东岗子村3.4组分支002号东岗子村三、四组变压器	200	3.44%	173.13	173.13	否	否	无	24999%	
1253	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线边家七组分支018号边家一组变压器	160	44.59%	72.65	72.65	否	否	无	-94%	
1254	国网调兵山市供电公司	大田66kV变电站	10kV大西四线	10kV大西四线胜利三、四组分支007号胜利四组变压器	100	75.06%	14.94	14.94	否	否	无	12%	
1255	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线时代新城分008号时代新城变压器2号	250	46.85%	107.86	107.86	否	否	无	-100%	
1256	国网调兵山市供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV十八家子甲线太河01号八岔7组变压器	100	66.55%	7.03	7.03	否	否	无	418%	
1257	国网调兵山市供电公司	大田66kV变电站	10kV大西四线	10kV大西四线红心七、八组分支006号红心七、八组变压器	400	10.59%	317.65	317.65	否	否	无	92%	
1258	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线西太5组分支009号西太5组变压器	200	13.95%	152.09	152.09	否	否	无	921%	
1259	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线五家子二组分支004号五家子二组变压器	200	26.43%	127.14	127.14	否	否	无	-19%	
1260	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV通江南线东村7.8组分支12号杆南7.8组变压器	160	49.19%	65.30	65.30	否	否	无	-66%	
1261	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东丰主新建4组分支005号新建4组变压器	100	76.66%	13.34	13.34	否	否	无	53%	
1262	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线黑鱼6组分支003号黑鱼6组变压器	200	30.70%	118.61	118.61	否	否	无	239%	
1263	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家子甲线西太4组分支004号西太4组变压器	100	51.20%	38.81	38.81	否	否	无	599%	
1264	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV金宝线酒厂5组分支004号酒厂五组变压器	200	27.53%	124.93	124.93	否	否	无	228%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1265	国网调兵山市供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV八家甲线永泉4组010号永泉4组变压器	30	62.17%	8.35	8.35	否	否	无	199%	
1266	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线平安六组分支006号平安六组变压器	100	37.62%	104.76	104.76	否	否	无	115%	
1267	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线胜利一分分支008号胜利一分组变压器	200	54.21%	35.79	35.79	否	否	无	-38%	
1268	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后电支019左02号台区变压器	200	13.86%	152.27	152.27	否	否	无	526%	
1269	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线前孤支05左1号台区变压器	400	20.58%	277.69	277.69	否	否	无	358%	
1270	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	孤山子采石山上柱上变压器	400	17.88%	288.50	288.50	否	否	无	772%	
1271	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线后孤支11号台区变压器	400	16.63%	293.47	293.47	否	否	无	126%	
1272	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后电支粮库分18左08号台区变压器	400	18.56%	285.76	285.76	否	否	无	53%	
1273	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	项荒线后电支18#+1台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	178%	
1274	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV项荒线前孤支09右05号台区变压器	200	31.19%	117.62	117.62	否	否	无	157%	
1275	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线前孤支06#台区变压器	200	13.71%	152.59	152.59	否	否	无	65%	
1276	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	项荒线外街街变台变柱上变压器	200	7.31%	165.37	165.37	否	否	无	78%	
1277	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线钢管支16号公变台区变压器	100	70.70%	19.30	19.30	否	否	无	376%	
1278	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后电支粮库分52号台区变压器	100	20.83%	69.17	69.17	否	否	无	205%	
1279	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线钢管支06号公变台区变压器	400	15.65%	297.38	297.38	否	否	无	-8%	
1280	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线05右14号公变台区变压器	400	12.60%	309.60	309.60	否	否	无	492%	
1281	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线石场支10#右1柱上变压器	200	13.26%	153.48	153.48	否	否	无	1354%	
1282	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	10kV晓明线27+1左01号台区变压器	315	36.97%	167.04	167.04	否	否	无	-47%	
1283	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	项荒线后电支07#+1台区变压器	50	0.20%	44.90	44.90	否	否	无	47595%	
1284	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线滕家支青明分08号公变台区变压器	200	23.53%	132.94	132.94	否	否	无	79%	
1285	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线邓家支48左07左1号台区变压器	200	7.64%	164.72	164.72	否	否	无	1572%	
1286	国网调兵山市供电公司	创兴66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线140#右05#台区变压器	400	36.04%	215.84	215.84	否	否	无	-33%	
1287	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后电支司宽分09号台区变压器	50	76.32%	6.84	6.84	否	否	无	-56%	
1288	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线汪营支20左08号台区变压器	400	16.82%	292.74	292.74	否	否	无	2%	
1289	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线209左1号台区变压器	200	23.96%	132.09	132.09	否	否	无	-20%	
1290	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线大隆支16号公变台区变压器	200	7.41%	165.19	165.19	否	否	无	1048%	
1291	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施跃线	10kV施跃线胡家支08号公变台区变压器	200	44.19%	91.61	91.61	否	否	无	-64%	
1292	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	18号线三区市场变台	400	60.95%	116.22	116.22	否	否	无	-59%	
1293	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后电支邓家分08左05#台区变压器	200	27.06%	125.89	125.89	否	否	无	-53%	
1294	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施水线	10kV施水线36右01右08台区变压器	200	13.28%	153.44	153.44	否	否	无	-20%	
1295	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰堡支腰堡北分14号公变台区变压器	200	23.20%	133.60	133.60	否	否	无	326%	
1296	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后电支邓家分07右1柱上变压器	100	79.80%	10.20	10.20	否	否	无	2610%	
1297	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后电支粮库分32号台区变压器	400	21.71%	273.16	273.16	否	否	无	111%	
1298	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施华线	10kV施华线南陈支15左03#台区变压器	200	22.10%	135.81	135.81	否	否	无	47%	
1299	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线汪营支22#台区变压器	315	16.65%	231.05	231.05	否	否	无	-97%	
1300	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后电支31#右12台区变压器	100	0.04%	89.96	89.96	否	否	无	99387%	
1301	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线后电支31号右01右01台区变压器	200	30.28%	119.45	119.45	否	否	无	-86%	
1302	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线前孤支13#台区变压器	200	39.59%	100.81	100.81	否	否	无	45%	
1303	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	孤山子建安处住宅变台柱上变压器	100	33.81%	56.19	56.19	否	否	无	-6%	
1304	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	10kV孤山线138右05号台区变压器	200	15.30%	149.39	149.39	否	否	无	61%	
1305	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线项荒支20#右1台区变压器	400	17.48%	290.09	290.09	否	否	无	-31%	
1306	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV项荒线	10kV项荒线S5号右13	200	24.58%	130.64	130.64	否	否	无	680%	
1307	国网调兵山市供电公司	创兴66kV变电站	10kV项荒线	创兴变台	400	10.76%	316.06	316.06	否	否	无	63%	
1308	国网调兵山市供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线龙线方力支032右02号台区变压器	200	63.41%	53.18	53.18	否	否	无	-100%	
1309	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线007号桥东1号变压器	400	48.84%	164.65	164.65	否	否	无	-62%	
1310	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线八楼11组分支005号八楼八组变压器	400	12.52%	309.92	309.92	否	否	无	4%	
1311	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线059号永丰5.7组变压器	200	67.85%	17.72	17.72	否	否	无	-91%	
1312	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线仁合三分支010号仁合三分组变压器	200	38.47%	25.77	25.77	否	否	无	-33%	
1313	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线大房分线25+1号大房村二、三分台	400	8.02%	327.91	327.91	否	否	无	-45%	
1314	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线兴隆2.7组分支017号兴隆2.7组变压器	200	21.22%	137.56	137.56	否	否	无	6%	
1315	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线十间6组分支002号十间6组变压器	200	56.21%	67.59	67.59	否	否	无	-23%	
1316	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线红心分枝075号红心五、六组变压器	400	14.09%	303.65	303.65	否	否	无	-83%	
1317	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线红心村分支002号红心三、四组变压器	100	39.73%	50.27	50.27	否	否	无	352%	
1318	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线北腰一分分支003号北腰一分组变压器	100	59.53%	30.47	30.47	否	否	无	-100%	
1319	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新生三、四组分支008号新生三、四组变压器	200	50.84%	78.33	78.33	否	否	无	-45%	
1320	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家子乙线友友1.4组分支017号友友三组变压器	100	62.76%	27.24	27.24	否	否	无	-91%	
1321	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家子乙线友友1.4组分支023号友友四组变压器	200	42.95%	94.10	94.10	否	否	无	201%	
1322	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线广广分支056号广广6、8组变压器	100	73.98%	16.02	16.02	否	否	无	-15%	
1323	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线北腰二组分支005号北腰二组变压器	400	8.64%	325.45	325.45	否	否	无	390%	
1324	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新发分线065号新发三、六组变压器	100	54.39%	35.61	35.61	否	否	无	-31%	
1325	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长沟5组分支008号长沟5组变压器	50	44.80%	22.60	22.60	否	否	无	24%	
1326	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长岭3、4组分支010号长岭3、4组变压器	200	52.64%	74.71	74.71	否	否	无	51%	
1327	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干建设8组分支017号建设8组变压器	100	63.86%	26.14	26.14	否	否	无	695%	
1328	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线老营分线013号老营八、八组变压器	100	79.17%	10.83	10.83	否	否	无	-32%	
1329	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长岭5、2组分支028号长岭3、4组变压器	200	21.03%	137.94	137.94	否	否	无	84%	
1330	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线四方5、6组分支014号四方5组变压器	100	60.56%	29.44	29.44	否	否	无	66%	
1331	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长沟1、2组分支002号长沟3组变压器	100	33.12%	56.88	56.88	否	否	无	10%	
1332	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长岭1组分支007号长岭1组变压器	200	20.34%	139.32	139.32	否	否	无	204%	
1333	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西主干长岭1、2组分支029号长岭1、2组变压器	200	32.85%	114.31	114.31	否	否	无	2%	
1334	国网调兵山市供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV长岭子线胜利2组分支002号宏胜2、3组变压器	100	70.33%	9.83	9.83	否	否	无	137%	
1335	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线和平3、4组分支002号和平3、4组变压器	200	21.44%	137.11	137.11	否	否	无	-100%	
1336	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干新立3组分支003号新立3组变压器	200	24.03%	131.93	131.93	否	否	无	195%	
1337	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线四方3组分支012号四方3组变压器	30	79.58%	3.13	3.13	否	否	无	340%	
1338	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干新立4组分支009号新立4组变压器	200	16.63%	146.74	146.74	否	否	无	20%	
1339	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干建设8组分支002号建设8组变压器	100	50.79%	39.21	39.21	否	否	无	-44%	
1340	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线小房567号小房567组变压器	400	27.81%	248.77	248.77	否	否	无	-26%	
1341	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线四方1方1006号四方1组变压器	200	21.97%	136.07	136.07	否	否	无	-36%	
1342	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干建设3组分支009号建设3组变压器	200	13.29%	153.43	153.43	否	否	无	213%	
1343	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长沟4组分支005号长沟4组变压器	100	34.99%	55.01	55.01	否	否	无	558%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1344	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线长南分#009号四方组变压器	200	31.40%	117.19	117.19	否	否	无	-34%	
1345	国网调兵山市供电公司	四面城66kV变电站	10kV四工线	10kV长岭子线广5组分支004号广5组变压器	200	76.64%	6.68	6.68	否	否	无	566%	
1346	国网调兵山市供电公司	虹牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV长岭子线四方6组分支010号四方6组变压器	100	53.17%	11.05	11.05	否	否	无	-100%	
1347	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干108号建设6、9组变压器	200	50.04%	79.92	79.92	否	否	无	-83%	
1348	国网调兵山市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV农场线七分场马家二组分支004号七分场马家二组变压器	100	61.45%	14.27	14.27	否	否	无	-75%	
1349	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线127号长岭子2组变压器	400	20.36%	278.55	278.55	否	否	无	-11%	
1350	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线新邓家支48/40左3号台区变压器	200	13.73%	152.55	152.55	否	否	无	296%	
1351	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线义兴分线018号白家五组变压器	100	76.17%	13.83	13.83	否	否	无	-31%	
1352	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线义兴分线085号义兴二组变压器	200	47.76%	84.49	84.49	否	否	无	24%	
1353	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线义兴分线067号义兴二组变压器	400	15.48%	298.08	298.08	否	否	无	-62%	
1354	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线前屯支07#台区变压器	400	26.25%	255.00	255.00	否	否	无	-67%	
1355	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线68#右011号公变台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无		
1356	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线93右01号公变台区变压器	100	51.42%	38.58	38.58	否	否	无	519%	
1357	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线娘娘庙东支03号公变台区变压器	200	6.79%	166.42	166.42	否	否	无	60%	
1358	国网调兵山市供电公司	李千户66kV变电站	10kV青南线	10kV青明线娘娘庙东支02左06号公变台区变压器	100	77.70%	12.30	12.30	否	否	无	-63%	
1359	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施华线	10kV施华线勘探支22号台区变压器	100	75.53%	14.47	14.47	否	否	无	-36%	
1360	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施华线	10kV施华线勘探支酒厂分08+1号台区变压器	200	28.48%	123.04	123.04	否	否	无	134%	
1361	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施华线	10kV施华线勘探支29号台区变压器	315	35.90%	170.43	170.43	否	否	无	6%	
1362	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线095号古子三组变压器	160	76.65%	21.36	21.36	否	否	无	90%	
1363	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线施福福组分支22右1左1柱上变压器	100	0.16%	89.84	89.84	否	否	无		
1364	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线古子二组分支010号古子二组变压器	200	21.50%	137.01	137.01	否	否	无	46%	
1365	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线古子西街分支011号古子西街变压器	30	30.74%	17.78	17.78	否	否	无	306%	
1366	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线万家六七组变压器新分台	200	18.62%	142.76	142.76	否	否	无		
1367	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线前屯支03左29号台区变压器	200	16.63%	146.75	146.75	否	否	无	71%	
1368	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线主干17号后窑乡政府家属楼变台区变压器新分台	400	14.21%	303.14	303.14	否	否	无	-	
1369	国网调兵山市供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV金家线子家一组分支009号子家一组变压器	200	57.09%	65.83	65.83	否	否	无	-98%	
1370	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创九线	10kV九联线11左1号台区变压器	200	40.77%	96.45	96.45	否	否	无	-100%	
1371	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线子家三组分支001号子家三组变压器	200	27.78%	124.43	124.43	否	否	无	-100%	
1372	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创九线	10kV创九线102#台区变压器	400	19.80%	280.81	280.81	否	否	无	-75%	
1373	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线养殖场支14号公变台区变压器	100	45.27%	44.73	44.73	否	否	无	-86%	
1374	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施华线	10kV施华线34左07柱上变压器	400	15.40%	298.39	298.39	否	否	无		
1375	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线线网支04左公变台区变压器	100	69.20%	20.80	20.80	否	否	无	41%	
1376	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线长岭支02左01#台区变压器	200	14.66%	150.67	150.67	否	否	无	125%	
1377	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线南山支31#台区变压器	200	34.76%	110.47	110.47	否	否	无	10%	
1378	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家子乙线付友一四组分支008号付友村友村变压器	100	8.55%	81.45	81.45	否	否	无	380%	
1379	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家子乙线付友一组分支003号付友一组变压器	100	55.11%	34.89	34.89	否	否	无	-27%	
1380	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	张庄公园学校	400	13.12%	307.51	307.51	否	否	无	734%	
1381	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	42#楼柱上变压器	400	32.25%	230.99	230.99	否	否	无	-100%	
1382	国网调兵山市供电公司	大岗66kV变电站	10kV大岗西线	10kV大岗西线北麓三组分支005号北麓三组变压器	100	79.81%	10.19	10.19	否	否	无	-86%	
1383	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	青明线夏家支15#+1左2柱上变压器	200	20.34%	139.33	139.33	否	否	无	85%	
1384	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线夏家支27号公变台区变压器	400	10.49%	318.05	318.05	否	否	无	9%	
1385	国网调兵山市供电公司	大岗66kV变电站	10kV大岗西线	10kV大岗西线新生一组分支005号新生一组变压器	100	44.65%	45.35	45.35	否	否	无	-57%	
1386	国网调兵山市供电公司	大岗66kV变电站	10kV大岗西线	10kV大岗西线新生二组分支002号新生二组变压器	100	44.18%	91.64	91.64	否	否	无	-85%	
1387	国网调兵山市供电公司	大岗66kV变电站	10kV大岗西线	10kV大岗西线新生四组分支003号新生四组变压器	100	44.91%	45.09	45.09	否	否	无	-89%	
1388	国网调兵山市供电公司	大岗66kV变电站	10kV大岗西线	10kV大岗西线新生发分线086号新生发二组变压器	100	51.49%	38.51	38.51	否	否	无	76%	
1389	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线129号柱上变压器	200	23.13%	133.75	133.75	否	否	无	409%	
1390	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线134#右01柱上变压器	200	10.47%	159.07	159.07	否	否	无	305%	
1391	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线140号公变台区变压器	400	10.51%	317.95	317.95	否	否	无	101%	
1392	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	三家子铁通北变柱上变压器	315	17.37%	228.78	228.78	否	否	无	382%	
1393	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	青南线98#+1台区变压器	50	14.79%	37.60	37.60	否	否	无	7194%	
1394	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线111#右11台区变压器	100	0.04%	89.96	89.96	否	否	无	214825%	
1395	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线111#右11台区变压器	100	0.09%	89.91	89.91	否	否	无	58750%	
1396	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线后通二组分支017号后通二组变压器	200	43.12%	93.76	93.76	否	否	无	-20%	
1397	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线后通四组分支002号后通四组变压器	50	73.83%	8.09	8.09	否	否	无	378%	
1398	国网调兵山市供电公司	大岗66kV变电站	10kV大岗西线	10kV大岗西线南腰四、六组分支003号南腰四、六组变压器	100	50.51%	39.49	39.49	否	否	无	1%	
1399	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线95号右011号公变台区变压器	200	9.97%	160.06	160.06	否	否	无	88%	
1400	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线95号右010左4柱上变压器	200	8.88%	162.25	162.25	否	否	无	304%	
1401	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线主干083号金城八组变压器	400	32.85%	228.58	228.58	否	否	无	-88%	
1402	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线新邓家支37右08号台区变压器	200	36.29%	107.41	107.41	否	否	无	-100%	
1403	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线新邓家支59右06号台区变压器	100	45.92%	44.08	44.08	否	否	无	-54%	
1404	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线丁家村六组分支004号丁家村六组变压器	100	78.67%	5.66	5.66	否	否	无	-90%	
1405	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线丁家村三组分支009号丁家村三组变压器	80	50.46%	31.63	31.63	否	否	无	89%	
1406	国网调兵山市供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV金家线五一村六组分支027号五一村四、五组变压器	100	58.15%	15.93	15.93	否	否	无	-88%	
1407	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线五一分线078号五一村一组变压器	100	63.83%	26.17	26.17	否	否	无	-11%	
1408	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线五一村六组分支047号五一村六组变压器	200	22.84%	134.32	134.32	否	否	无	60%	
1409	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线张庄支06左1号台区变压器	200	25.16%	129.67	129.67	否	否	无	-32%	
1410	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创九线	10kV创九线源纸支03左1号台区变压器	200	20.62%	138.76	138.76	否	否	无	146%	
1411	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线从生分支042号泉眼村六组变压器	100	61.32%	14.34	14.34	否	否	无	433%	
1412	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线泉眼村五组分支010号泉眼村五组变压器	200	34.19%	111.61	111.61	否	否	无	1%	
1413	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线穆家支33号右1号公变台区变压器	200	14.92%	150.17	150.17	否	否	无	-21%	
1414	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线娘娘庙西支05#公变台区变压器	200	17.69%	144.62	144.62	否	否	无	-47%	
1415	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线陶家五六组分支003号陶家五六组变压器	200	46.08%	87.83	87.83	否	否	无	-12%	
1416	国网调兵山市供电公司	城堡66kV变电站	10kV农村线	10kV金家线新河村六组分支003号新河村六组变压器	100	68.70%	21.30	21.30	否	否	无	5%	
1417	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线新河村五组分支010号新河村五组变压器	400	11.05%	315.78	315.78	否	否	无	-88%	
1418	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线新河村四组分支002号新河村四组变压器	400	58.97%	124.13	124.13	否	否	无	-27%	
1419	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线新河村二组分支025号新河村二组变压器	200	30.67%	118.66	118.66	否	否	无	-54%	
1420	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV长岭子线101#普安所锅炉	160	34.40%	88.96	88.96	否	否	无	-12%	
1421	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家子乙线21号小区变压器	315	69.10%	65.83	65.83	否	否	无	-69%	
1422	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家子乙线付友支024号付友六组变压器	160	43.69%	74.10	74.10	否	否	无	36%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1423	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家乙线付友大组大棚分005号付友大组大棚变压器	50	46.51%	21.74	21.74	否	否	无	256%	
1424	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	10kV十八家乙线付友五组分002号付友五组变压器	160	54.58%	56.67	56.67	否	否	无	86%	
1425	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线排楼四组变压器	200	29.86%	120.28	120.28	否	否	无	-35%	
1426	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线双山分线15+1号双山村五组变压器	100	73.67%	8.17	8.17	否	否	无	173%	
1427	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV后窑西线排楼一分组支01号排楼一分组变压器	200	73.96%	16.04	16.04	否	否	无	6%	
1428	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线五百分线35+1号五百六组变压器	200	46.11%	87.77	87.77	否	否	无	-20%	
1429	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线北山六组分支03号北山六组变压器	80	69.45%	16.44	16.44	否	否	无	47%	
1430	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线十干32号后窑变电所家属变压器	200	66.10%	47.81	47.81	否	否	无	3394%	
1431	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线北山四组分支01号北山四组变压器	400	17.26%	290.96	290.96	否	否	无	135%	
1432	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线北山二组分支03号北山二组变压器	200	38.38%	103.27	103.27	否	否	无	-33%	
1433	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线排楼一分组支01号排楼一分组变压器	400	16.02%	295.91	295.91	否	否	无	-85%	
1434	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线北山五组分支05号北山五组变压器	50	68.17%	10.91	10.91	否	否	无	367%	
1435	国网调兵山市供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV后窑西线十干17号后窑多政府家属楼变台变压器	315	57.81%	101.39	101.39	否	否	无	-77%	
1436	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线钢厂支03#台区变压器	400	48.33%	166.68	166.68	否	否	无	-97%	
1437	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线五百分线85号五家子村二组变台变压器	100	54.27%	35.73	35.73	否	否	无	241%	
1438	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线后窑小三组分支02号后窑小三组变压器	200	46.80%	86.40	86.40	否	否	无	-62%	
1439	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线北山分支18号后窑6组变压器	200	55.03%	69.94	69.94	否	否	无	-80%	
1440	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线北山七组分支03号北山七组变压器	80	20.67%	20.80	20.80	否	否	无	-95%	
1441	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线后窑7组分003号后窑7组变压器	400	21.07%	275.70	275.70	否	否	无	164%	
1442	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线十干22号后窑村4组变压器	200	21.11%	137.78	137.78	否	否	无	-98%	
1443	国网调兵山市供电公司	庆丰66kV变电站	10kV庆南线	10kV后窑西线后窑5组分支022号后窑5组变压器	100	44.06%	45.94	45.94	否	否	无	-99%	
1444	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家房支053号01号公变台区变压器	100	3.24%	86.76	86.76	否	否	无	48823%	
1445	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家房支村南分11号公变台区变压器	100	12.79%	77.21	77.21	否	否	无	2058%	
1446	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线陶家支右3左4变压器	200	24.08%	131.84	131.84	否	否	无	13%	
1447	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线46右06号公变台区变压器	400	10.05%	319.81	319.81	否	否	无	-95%	
1448	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线83+1公共台区变压器	100	61.27%	22.98	22.98	否	否	无	419%	
1449	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线101#杆上变压器	200	9.09%	161.81	161.81	否	否	无	-	
1450	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	二矿新区变台柱上变压器	50	22.67%	33.67	33.67	否	否	无	-100%	
1451	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线05#右7左7柱上变压器	200	42.26%	95.47	95.47	否	否	无	36%	
1452	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线通江口分线012号通江口二组变压器	200	19.35%	141.29	141.29	否	否	无	524%	
1453	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线通江口四组分支007号通江口三五六组变压器	400	19.52%	281.94	281.94	否	否	无	144%	
1454	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线通江口四组分支022号通江口四组变压器	50	61.47%	14.27	14.27	否	否	无	228%	
1455	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线磨盘支33号左02	200	22.58%	134.83	134.83	否	否	无	-28%	
1456	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线磨盘支37号	400	18.92%	284.33	284.33	否	否	无	195%	
1457	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线磨盘支磨盘北21号公变台区变压器	200	20.66%	138.68	138.68	否	否	无	217%	
1458	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线磨盘支磨盘南9#公变台区变压器	400	23.11%	267.55	267.55	否	否	无	-84%	
1459	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线磨盘支磨盘北35#公变台区变压器	200	52.90%	74.20	74.20	否	否	无	52%	
1460	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创九线	10kV创九线116#左1台区变压器	250	73.41%	41.46	41.46	否	否	无	2%	
1461	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创九线	10kV创九线123#台区变压器	315	72.39%	55.46	55.46	否	否	无	-82%	
1462	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线跃进三、四组分支009号重大壕二、五组变压器	100	72.72%	17.28	17.28	否	否	无	-32%	
1463	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线重大壕三分001号重大壕一三四变压器	160	64.63%	40.59	40.59	否	否	无	-29%	
1464	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线十干052号新内老庙二组变压器	400	31.95%	232.21	232.21	否	否	无	41%	
1465	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线跃进一、二组分支003号重大壕一、二组变压器	200	22.55%	134.89	134.89	否	否	无	-38%	
1466	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线大明支41右02号公变台区变压器	400	9.43%	322.28	322.28	否	否	无	71%	
1467	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线大明支50号公变台区变压器	400	15.39%	298.42	298.42	否	否	无	-60%	
1468	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	大隆矿外散居变台柱上变压器	200	21.04%	137.91	137.91	否	否	无	332%	
1469	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支宏加分2号右1台区变压器	400	16.19%	295.26	295.26	否	否	无	651%	
1470	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV十八家甲线黑鱼5组分012号黑鱼5组变压器	400	10.50%	317.99	317.99	否	否	无	221%	
1471	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支23右08号台区变压器	200	27.34%	125.32	125.32	否	否	无	70%	
1472	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV晓南线29号左01杆上变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	-	
1473	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线方家一分组支16号方家三组变压器	100	75.75%	14.25	14.25	否	否	无	670%	
1474	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV晓南线28号左01杆上变压器	400	0.00%	360.00	360.00	否	否	无	-	
1475	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	10kV晓南线高力支08号右杆上变压器	200	19.06%	141.88	141.88	否	否	无	-	
1476	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支017号公变台区变压器	200	8.10%	167.80	167.80	否	否	无	10990%	
1477	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线丁家村七组分支002号丁家村七组变压器	100	70.62%	9.69	9.69	否	否	无	648%	
1478	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创九线	10kV创九线134#台区变压器	400	21.72%	273.11	273.11	否	否	无	-92%	
1479	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线新邓家支48左24右01号台区变压器	200	13.86%	152.28	152.28	否	否	无	1159%	
1480	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线103右1号公变台区变压器	200	37.52%	104.97	104.97	否	否	无	224%	
1481	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线171右04号台区变压器	200	11.59%	156.82	156.82	否	否	无	105%	
1482	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创九线	创九线82#右02号台区变压器	400	66.15%	95.39	95.39	否	否	无	-50%	
1483	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创群线	10kV大明线太平支村西分03#公变台区变压器	400	29.12%	243.50	243.50	否	否	无	-87%	
1484	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线大明支35号左07公变台区变压器	400	21.15%	275.39	275.39	否	否	无	-100%	
1485	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线大明支41右01号公变台区变压器	100	30.38%	59.63	59.63	否	否	无	-92%	
1486	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创群线	10kV群祥线太平支16号公变台区变压器	315	9.43%	253.81	253.81	否	否	无	271%	
1487	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	青明线磨盘支14号台区变压器	100	22.26%	67.74	67.74	否	否	无	70%	
1488	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线磨盘支16号公变台区变压器	100	25.37%	64.63	64.63	否	否	无	-3%	
1489	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线磨盘支青明分04右02号公变台区变压器	200	16.79%	146.42	146.42	否	否	无	483%	
1490	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线时代新城分007号杆时代新城变压器1号	250	40.76%	123.10	123.10	否	否	无	-8%	
1491	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线东关村三组分支001号东关村三组变压器	200	29.53%	120.94	120.94	否	否	无	80%	
1492	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV金家线东关村一分组支002号东关村一分组变压器	200	66.96%	23.04	23.04	否	否	无	-27%	
1493	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线东关村一分组支009号东关村一分组变压器	200	46.49%	87.02	87.02	否	否	无	-42%	
1494	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线丁家分线009号金屯村四组变压器	50	59.41%	15.29	15.29	否	否	无	168%	
1495	国网调兵山市供电公司	乱石山66kV变电站	10kV乱石线	10kV通江口线义兴分线031号白家七组变压器	200	73.97%	8.02	8.02	否	否	无	35%	
1496	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线白家七组分支016号白家七组变压器	100	61.20%	28.80	28.80	否	否	无	47%	
1497	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线义兴分线046号白家八组变压器	400	24.36%	282.56	282.56	否	否	无	-73%	
1498	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线义兴分线068#义兴一分组变压器	200	25.93%	128.14	128.14	否	否	无	-12%	
1499	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线义兴分线103#义兴六组变压器	200	28.47%	123.05	123.05	否	否	无	-18%	
1500	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家房支陶家南分12号公变台区变压器	100	63.76%	26.24	26.24	否	否	无	1636%	
1501	国网调兵山市供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家房支118号公变台区变压器	200	28.29%	123.43	123.43	否	否	无	20%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1502	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线五块石六组分支009号五块石五、六组变压器	400	14.48%	302.10	302.10	否	否	无	-9%	
1503	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线五块石一、二组分支004号五块石一、二组变压器	200	35.33%	109.34	109.34	否	否	无	-98%	
1504	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线新河村三分组004号新河村三组变压器	200	16.99%	146.02	146.02	否	否	无	35.5%	
1505	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线泉眼村二组分支004号泉眼村二组变压器	100	33.20%	56.81	56.81	否	否	无	85.4%	
1506	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线从生分支035号泉眼村四组变压器	200	67.20%	45.61	45.61	否	否	无	9.1%	
1507	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	青南线48#杆上变压器	200	19.58%	140.85	140.85	否	否	无	65.3%	
1508	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线49号台区变压器	200	24.06%	131.89	131.89	否	否	无	-3%	
1509	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线52#台区变压器	200	34.98%	110.05	110.05	否	否	无	7.1%	
1510	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线后三分组分支009号后通三组变压器	200	21.95%	136.11	136.11	否	否	无	-7.9%	
1511	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线夏家支15#-1-E03台区变压器	200	39.80%	100.40	100.40	否	否	无	-4.9%	
1512	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV耿泰线	10kV耿泰线72号台区变压器	315	13.18%	241.99	241.99	否	否	无	150%	
1513	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线腰堡支腰堡北分06-E1号公变台区变压器	400	18.89%	284.42	284.42	否	否	无	18%	
1514	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线任华支18号公变台区变压器	100	36.92%	53.09	53.09	否	否	无	64.1%	
1515	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线任华支任华西分06#公变台区变压器	200	27.57%	124.87	124.87	否	否	无	21.4%	
1516	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线任华支32号右1公变台区变压器	400	12.12%	311.53	311.53	否	否	无	11.5%	
1517	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线任华支42号公变台区变压器	200	29.19%	121.62	121.62	否	否	无	27.5%	
1518	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线通江口分枝017号通江口六组变压器	200	25.34%	129.31	129.31	否	否	无	37.2%	
1519	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线通江口分枝024号后通五六组变压器	400	18.98%	284.06	284.06	否	否	无	21.2%	
1520	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创九线	10kV创九线通抵支07号台区变压器	400	23.41%	266.36	266.36	否	否	无	62.9%	
1521	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	14#楼柱上变	400	40.61%	197.56	197.56	否	否	无	16%	
1522	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创九线	10kV创九线南隆村308号柱上变压器	400	33.05%	227.62	227.62	否	否	无	359%	
1523	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线百家南二组分支004号百家南二棚变压器	80	33.44%	45.24	45.24	否	否	无	21.27%	
1524	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线百家一、二组分支003号百家二组变压器	200	79.81%	8.15	8.15	否	否	无	268%	
1525	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV通江口线百家一、二组分支005号百家一、二组变压器	200	47.38%	85.24	85.24	否	否	无	30%	
1526	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线陈家南支02#公变台区变压器	200	46.91%	86.18	86.18	否	否	无	538%	
1527	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线149右01号公变台区变压器	100	20.28%	69.72	69.72	否	否	无	5916%	
1528	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线钰钢支09号公变台区变压器	400	31.94%	232.22	232.22	否	否	无	-29%	
1529	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线宋宽支11号台区变压器	200	26.22%	127.55	127.55	否	否	无	16.4%	
1530	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV大明线113右22号公变台区变压器	100	15.74%	74.26	74.26	否	否	无	1881%	
1531	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	10kV大明线62楼柱上变压器	400	24.71%	261.14	261.14	否	否	无	-5%	
1532	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线镇内中街2#杆上变压器	400	20.01%	279.95	279.95	否	否	无	6%	
1533	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线红心九组分支002号红心九组变压器	200	25.48%	129.04	129.04	否	否	无	35%	
1534	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线红心十组分支003号红心十组变压器	200	47.02%	85.95	85.95	否	否	无	370%	
1535	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线红心一、二组分支009号红心一、二组变压器	100	47.76%	42.24	42.24	否	否	无	45.1%	
1536	国网调兵山市供电公司	马什66kV变电站	10kV铁东线	10kV大兴线后兴隆分支022号后兴隆七组变压器	100	62.83%	8.15	8.15	否	否	无	1213%	
1537	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线太平村台分分支004号太平村一、二组变压器	160	41.73%	77.24	77.24	否	否	无	26.3%	
1538	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线羊草五组分支002号羊草村五组变压器	80	47.24%	34.21	34.21	否	否	无	1748%	
1539	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡要村三分组分支018号卡要村一、二、三组变压器	200	37.23%	105.54	105.54	否	否	无	12.1%	
1540	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线羊草分枝045号陈家村三组变压器	100	24.92%	65.08	65.08	否	否	无	918%	
1541	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线双井子三分组分支002号双井子二组变压器	200	23.93%	132.14	132.14	否	否	无	311%	
1542	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线双井子四组分支009号双井子三组变压器	200	27.59%	124.81	124.81	否	否	无	143%	
1543	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线前南隆分支005号前南隆变压器	100	43.89%	46.11	46.11	否	否	无	185%	
1544	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后二、三组分支007号后二、三组变压器	400	15.30%	298.80	298.80	否	否	无	61%	
1545	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线大兴街内分支003号大兴街内变压器	400	53.21%	147.14	147.14	否	否	无	69%	
1546	国网调兵山市供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV大兴线康家分支003号康家变压器	100	51.58%	11.53	11.53	否	否	无	-88%	
1547	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线康家总表分支002号康家总表变压器	200	57.53%	64.93	64.93	否	否	无	76%	
1548	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线土城子二组分支015号土城子二组变压器	200	24.65%	130.71	130.71	否	否	无	56%	
1549	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线土城子二组分支024号土城子二组变压器	100	46.74%	43.26	43.26	否	否	无	15%	
1550	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线胜利村部分分支001号胜利三组变压器	400	15.91%	296.37	296.37	否	否	无	54%	
1551	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线胜利二组分支007号胜利二组变压器	100	32.05%	57.95	57.95	否	否	无	-7.2%	
1552	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新立下二组分支003号新立下二组变压器	400	11.12%	315.53	315.53	否	否	无	29%	
1553	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新立一、二组分支003号新立一组变压器	400	8.37%	326.50	326.50	否	否	无	-7%	
1554	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新立四、五组分支028#1号新立五组变压器	200	53.60%	72.79	72.79	否	否	无	-43%	
1555	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线刘杖子村七组分支004号刘杖子七组变压器	200	33.87%	112.27	112.27	否	否	无	962%	
1556	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线刘杖子三分组枝016号刘杖子三、四组变压器	100	41.08%	48.92	48.92	否	否	无	658%	
1557	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线东土城分支007号王家村东土城变压器	200	17.07%	145.87	145.87	否	否	无	1003%	
1558	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线013号大四九、十组变压器	200	55.22%	69.55	69.55	否	否	无	-59%	
1559	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线大四一、二组分支003号变压器	400	36.84%	212.63	212.63	否	否	无	-58%	
1560	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线026号大四六组变压器	400	22.75%	269.00	269.00	否	否	无	-16%	
1561	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线大四一、二组分支004号大四一、二组变压器	400	10.33%	318.68	318.68	否	否	无	411%	
1562	国网调兵山市供电公司	虹光66kV变电站	10kV毛家店线	10kV大兴线刘杖子二八组分支007号刘杖子二八组变压器	200	63.44%	13.28	13.28	否	否	无	22%	
1563	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后兴隆二组分支002号后兴隆二组变压器	200	18.07%	143.87	143.87	否	否	无	477%	
1564	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线232西义合六组变压器	200	44.99%	90.02	90.02	否	否	无	-23%	
1565	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线东义合分支005号东义合变压器	200	41.80%	96.40	96.40	否	否	无	-3%	
1566	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线文台新力分支18号文台村变压器	400	17.18%	291.30	291.30	否	否	无	68%	
1567	国网调兵山市供电公司	东岗66kV变电站	10kV东双线	10kV大兴线康家五组分枝001号康家五组变压器	30	61.96%	8.41	8.41	否	否	无	17%	
1568	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家属支村北03号公变台区变压器	200	65.84%	48.32	48.32	否	否	无	29%	
1569	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家属支049左02号公变台区变压器	100	31.19%	58.81	58.81	否	否	无	-90%	
1570	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青明线	10kV青明线万家属支地南分20号公变台区变压器	100	19.34%	70.66	70.66	否	否	无	1369%	
1571	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线双井子十组分支02号双井子十组变压器	100	30.32%	59.68	59.68	否	否	无	192%	
1572	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线太平村分枝043号太平村六、九组变压器	100	79.18%	10.82	10.82	否	否	无	291%	
1573	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡楼分枝40#杆1#机电井变压器	100	11.16%	78.84	78.84	否	否	无	8761%	
1574	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡楼分枝西南分6#杆1#机电井变压器	100	8.22%	81.78	81.78	否	否	无	79708%	
1575	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡要村西南分分支010号卡要村五、六组变压器	200	31.49%	117.02	117.02	否	否	无	38%	
1576	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线康家七、八组分支005号康家七、八组变压器	200	33.56%	112.91	112.91	否	否	无	38%	
1577	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线麻子二组分支014号在21#上变压器	200	35.25%	109.51	109.51	否	否	无	17%	
1578	国网调兵山市供电公司	亮东66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线四方3、4组分支007号四方3、4组变压器	200	29.29%	121.42	121.42	否	否	无	191%	
1579	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV青东线	10kV大四西线油磨分枝058号南磨五组变压器	100	61.74%	14.13	14.13	否	否	无	75%	
1580	国网调兵山市供电公司	亮东66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线重台1组分支010号重台4组变压器	100	40.10%	49.90	49.90	否	否	无	-91%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1581	国网调兵山市供电公司	缸牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV亮东线南台一分支014号南台一分组变压器	30	61.05%	8.69	8.69	否	否	无	83%	
1582	国网调兵山市供电公司	大阳66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新发一分组支007号新发一分组变压器	100	52.49%	37.51	37.51	否	否	无	-61%	
1583	国网调兵山市供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV南线线仁合五组分枝005号仁合五组变压器	50	60.09%	14.95	14.95	否	否	无	-91%	
1584	国网调兵山市供电公司	宝丰66kV变电站	10kV镇内线	10kV亮东线八棵6组分支010号八棵6组变压器	100	43.37%	13.99	13.99	否	否	无	180%	
1585	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线八段二、三组分支004号八段二、三组变压器	200	72.36%	35.27	35.27	否	否	无	158%	
1586	国网调兵山市供电公司	后富66kV变电站	10kV后富东线	10kV后富东线于家二组分支007号于家二组变压器	400	35.45%	218.22	218.22	否	否	无	-67%	
1587	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线新市区分支010号新市区1号变压器	160	49.36%	65.03	65.03	否	否	无	-60%	
1588	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线八棵分支067号八棵一分组变压器	100	75.74%	14.26	14.26	否	否	无	-56%	
1589	国网调兵山市供电公司	大阳66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线南腰分枝029号南腰一分组变压器	100	77.87%	12.13	12.13	否	否	无	-57%	
1590	国网调兵山市供电公司	后富66kV变电站	10kV后富东线	10kV后富东线赵家五组分支003号赵家五组变压器	100	82.41%	27.59	27.59	否	否	无	82%	
1591	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线兴隆十组分枝043号兴隆6组变压器	200	31.01%	117.98	117.98	否	否	无	121%	
1592	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线朝阳5组分支012号朝阳5组变压器	200	40.13%	99.75	99.75	否	否	无	-100%	
1593	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线八段四组分支002号八段四组变压器	30	62.08%	8.38	8.38	否	否	无	-29%	
1594	国网调兵山市供电公司	后富66kV变电站	10kV后富东线	10kV后富东线六家子三九组分支004号六家子三九组变压器	100	44.77%	45.23	45.23	否	否	无	4%	
1595	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线黑台1组分支030号黑台二组变压器	50	76.80%	6.60	6.60	否	否	无	-92%	
1596	国网调兵山市供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV亮北线杨木7组分支006号杨木7组变压器	200	69.21%	41.57	41.57	否	否	无	10%	
1597	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线朝阳分枝027号朝阳3组变压器	100	57.95%	32.05	32.05	否	否	无	-79%	
1598	国网调兵山市供电公司	后富66kV变电站	10kV后富东线	10kV后富东线于家四组分支003号于家四组变压器	200	26.81%	126.38	126.38	否	否	无	71%	
1599	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线那家四组分支003号那家四组变压器	50	53.70%	18.15	18.15	否	否	无	469%	
1600	国网调兵山市供电公司	大阳66kV变电站	10kV亮东线	10kV后富东线于家分枝047号于家三组变压器	100	76.45%	6.78	6.78	否	否	无	82%	
1601	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线后林子三分支002号后林子三分组变压器	100	22.77%	67.24	67.24	否	否	无	985%	
1602	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线青羊河西组分支003号王家村五组变压器	100	53.81%	36.19	36.19	否	否	无	510%	
1603	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线王家村六组分支003号王家村六组变压器	100	47.63%	42.37	42.37	否	否	无	110%	
1604	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线左家村八组分支001号左家村八组变压器	30	72.94%	5.12	5.12	否	否	无	1222%	
1605	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线上小房分枝04号王家村二组变压器	100	43.98%	46.02	46.02	否	否	无	16%	
1606	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明甲线	堡明甲线64楼变台柱上变压器	400	44.33%	182.66	182.66	否	否	无	-96%	
1607	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线万宝分枝076号万宝村六、七组变压器	200	40.12%	99.77	99.77	否	否	无	-82%	
1608	国网调兵山市供电公司	大阳66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线红心二组分支012+3号红心二组变压器	200	25.11%	129.77	129.77	否	否	无	-67%	
1609	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线长铁支211号柱上变压器	100	7.40%	82.60	82.60	否	否	无	-	
1610	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	青南线宋家支09#左15右6台区变压器	100	5.42%	84.58	84.58	否	否	无	60066%	
1611	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线宋家支09#左分11左2台区变压器	100	34.04%	55.96	55.96	否	否	无	1055%	
1612	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线宋家支05102#台区变压器	200	37.01%	105.98	105.98	否	否	无	367%	
1613	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线宋家支09104#台区变压器	200	28.22%	123.56	123.56	否	否	无	-23%	
1614	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	10kV青南线1677.04#台区变压器	50	29.44%	30.28	30.28	否	否	无	4939%	
1615	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	27#楼柱上变压器	400	44.17%	183.34	183.34	否	否	无	-58%	
1616	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	张市公园柱上变压器	400	17.64%	289.45	289.45	否	否	无	59%	
1617	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	青南线宋家支09#左15左5台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
1618	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	36#柱上变压器	400	23.90%	264.40	264.40	否	否	无	-100%	
1619	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV青南线	63#楼柱上变压器	400	40.32%	198.71	198.71	否	否	无	130%	
1620	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线土城子村六组分支001号土城子村六组变压器	100	62.82%	27.18	27.18	否	否	无	227%	
1621	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线西部分枝053号双井八、九组变压器	200	22.71%	134.59	134.59	否	否	无	-79%	
1622	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线双井六、七组分支014号双井六、七组变压器	100	65.29%	24.71	24.71	否	否	无	117%	
1623	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线后西隆双井子三分支006号后西隆二组变压器	200	46.97%	86.07	86.07	否	否	无	-	
1624	国网调兵山市供电公司	大阳66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线南腰二组分支006号南腰二组变压器	200	16.08%	147.84	147.84	否	否	无	605%	
1625	国网调兵山市供电公司	大阳66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线南腰二组分支012号南腰二组变压器	200	35.52%	108.95	108.95	否	否	无	87%	
1626	国网调兵山市供电公司	后富66kV变电站	10kV后富西线	10kV后富西线北山分枝89号北山一分组变压器	100	60.39%	29.61	29.61	否	否	无	404%	
1627	国网调兵山市供电公司	后富66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线007号大阳十一组变压器	100	74.52%	15.48	15.48	否	否	无	99%	
1628	国网调兵山市供电公司	大阳66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线大四七、八组分支004号大四七、八组变压器	400	25.87%	256.54	256.54	否	否	无	121%	
1629	国网调兵山市供电公司	后富66kV变电站	10kV亮南线	10kV大四西线034号大四五组变压器	100	77.41%	12.59	12.59	否	否	无	-53%	
1630	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线西部分枝095号亮河十组变压器	50	20.29%	34.86	34.86	否	否	无	107%	
1631	国网调兵山市供电公司	后富66kV变电站	10kV后富东线	10kV后富东线船房四组分支001号船房四组变压器	100	66.30%	23.70	23.70	否	否	无	-16%	
1632	国网调兵山市供电公司	大阳66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线北腰五组分支002号北腰五组变压器	100	45.59%	44.41	44.41	否	否	无	398%	
1633	国网调兵山市供电公司	大阳66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线北腰四组分支002号北腰四组变压器	200	25.93%	128.14	128.14	否	否	无	567%	
1634	国网调兵山市供电公司	大阳66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线南腰六组分支015号南腰六组变压器	100	52.29%	37.71	37.71	否	否	无	209%	
1635	国网调兵山市供电公司	大阳66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线南腰五组分支000号南腰五组变压器	100	49.66%	40.34	40.34	否	否	无	148%	
1636	国网调兵山市供电公司	大阳66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线红石村五组分支003号红石村五组变压器	400	73.52%	65.93	65.93	否	否	无	72%	
1637	国网调兵山市供电公司	船房66kV变电站	10kV庆阳线	10kV后富东线船房七组分支012号船房七组变压器	50	52.29%	18.85	18.85	否	否	无	424%	
1638	国网调兵山市供电公司	后富66kV变电站	10kV后富东线	10kV后富东线方家分枝020号方家五组变压器	200	45.71%	88.59	88.59	否	否	无	-69%	
1639	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明甲线	市场南变台柱上变压器	400	63.74%	105.06	105.06	否	否	无	-27%	
1640	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线103号杨木1.2组变压器	100	55.44%	34.56	34.56	否	否	无	239%	
1641	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创业线	10kV创业线西调支59号柱上变压器	200	63.43%	53.14	53.14	否	否	无	262%	
1642	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV腰堡乙线	10kV腰堡乙线南东沈客分14#公变柱上变压器	200	25.23%	129.55	129.55	否	否	无	42341%	
1643	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线3655分枝002号3655-3工程4号变压器	50	45.29%	22.36	22.36	否	否	无	700%	
1644	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线兴隆1组分支005号兴隆1组变压器	100	44.95%	45.95	45.95	否	否	无	31%	
1645	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线兴隆十组分枝064号兴隆6组变压器	100	79.21%	5.39	5.39	否	否	无	23%	
1646	国网调兵山市供电公司	缸牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV亮北线十组1.2组分支004号十组1.2组变压器	200	66.87%	46.25	46.25	否	否	无	49%	
1647	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线十组分支024号十组1.3组变压器	200	38.33%	103.33	103.33	否	否	无	-100%	
1648	国网调兵山市供电公司	后富66kV变电站	10kV后富东线	10kV亮北线兴隆十组分枝093号兴隆3组变压器	100	62.98%	27.02	27.02	否	否	无	-25%	
1649	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV后富东线船房分枝065号五家子六组变压器	200	78.84%	22.32	22.32	否	否	无	98%	
1650	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线013号桥东2号变压器	315	50.75%	123.64	123.64	否	否	无	14%	
1651	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线019号永丰8组变压器	400	67.44%	90.25	90.25	否	否	无	-58%	
1652	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线兴隆十组分枝009号桥西动力变压器	400	57.95%	128.22	128.22	否	否	无	-100%	
1653	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线028号亮中中学变压器	400	48.65%	165.41	165.41	否	否	无	256%	
1654	国网调兵山市供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV亮北线永丰分枝015号永丰一、二组变压器	100	61.08%	28.92	28.92	否	否	无	210%	
1655	国网调兵山市供电公司	古阳66kV变电站	10kV古阳线	10kV亮北线兴隆十组分枝015号兴隆村合变压器	80	69.76%	16.99	16.99	否	否	无	40%	
1656	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮中北线29号梨南分枝11号永丰村变台变压器	30	64.65%	7.61	7.61	否	否	无	5706%	
1657	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线酒业集团分枝012号酒业集团变压器	400	62.74%	109.03	109.03	否	否	无	49%	
1658	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线永丰分枝047号永丰3.4.9.变压器铭牌	200	25.54%	128.91	128.91	否	否	无	333%	
1659	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线四方1、7组分支002号四方1、7组变压器	200	35.41%	109.17	109.17	否	否	无	-98%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1660	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线151号万安线城内2号变压器	200	33.22%	113.56	113.56	否	否	无	368%	
1661	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线159号万安街内1号变压器	400	17.84%	288.64	288.64	否	否	无	240%	
1662	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线四力2、8组分支003号四力2、8组公用变压器	400	17.01%	291.95	291.95	否	否	无	291%	
1663	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线黑山6组分支015号黑山6组变压器	100	72.73%	17.27	17.27	否	否	无	470%	
1664	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线黑山6组分支023号黑山五组公用变压器	200	33.75%	112.51	112.51	否	否	无	240%	
1665	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV大兴线卡楼分线51#杆3#机电井变压器	100	0.07%	89.93	89.93	否	否	无	119215%	
1666	国网调兵山市供电公司	上磨66kV变电站	10kV上棚线	10kV亮东线那家二组分支002号那家二、五组公用变压器	100	67.49%	6.75	6.75	否	否	无	1083%	
1667	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线那家一组分支003号那家一组公用变压器	100	73.45%	16.55	16.55	否	否	无	207%	
1668	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线那家分支028号那家二组公用变压器	200	24.62%	130.75	130.75	否	否	无	2246%	
1669	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线高原一组分支001号高原一组变压器	200	14.80%	150.40	150.40	否	否	无	2648%	
1670	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线高源分支024号高源二、八组变压器	200	33.38%	113.24	113.24	否	否	无	100%	
1671	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线高源分支038号高源3组变压器	200	42.36%	95.27	95.27	否	否	无	289%	
1672	国网调兵山市供电公司	双安66kV变电站	10kV双艺线	10kV亮东线高源分支052号高源四组变压器	200	79.70%	20.59	20.59	否	否	无	244%	
1673	国网调兵山市供电公司	金湾子66kV变电站	10kV铁西线	10kV亮东线高源七组分支007号高源7组变压器	20	46.07%	8.79	8.79	否	否	无	2334%	
1674	国网调兵山市供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV亮东线高源5组分支006号高源5组变压器	30	55.81%	6.84	6.84	否	否	无	4359%	
1675	国网调兵山市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	10kV亮东线万安支线007号万安六组变压器	30	79.37%	3.19	3.19	否	否	无	1176%	
1676	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线万安八组支线020号万安八组公用变压器	100	42.30%	47.70	47.70	否	否	无	464%	
1677	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线八棚分支046号八棚3、4、5组变压器	200	66.16%	47.68	47.68	否	否	无	207%	
1678	国网调兵山市供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV亮东线四力5组分支002号四力五组变压器	100	54.75%	17.62	17.62	否	否	无	1143%	
1679	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线四力6组分支022号四力六组公用变压器	100	54.91%	35.09	35.09	否	否	无	653%	
1680	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线八棚分支074号八棚二、九组变压器	100	79.04%	10.96	10.96	否	否	无	125%	
1681	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线四家子分支003号亮北线中棚变压器	80	65.75%	19.40	19.40	否	否	无	441%	
1682	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线亮中7组分支005号亮中7组变压器	100	46.25%	43.75	43.75	否	否	无	746%	
1683	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线亮中10组分支003号亮中10组变压器全貌	100	67.26%	22.74	22.74	否	否	无	574%	
1684	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线亮中9组分支009号亮中9组变压器	200	23.87%	132.26	132.26	否	否	无	476%	
1685	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线四家子4.5组分支003号四家子4.5组变压器	200	32.23%	115.55	115.55	否	否	无	317%	
1686	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线四家子3组分支003号四家子3组变压器	100	44.13%	45.87	45.87	否	否	无	651%	
1687	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线万安1组分支012号万安三组变压器	200	30.02%	119.97	119.97	否	否	无	573%	
1688	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV亮东线南台一组分支002号南台二组变压器	100	63.81%	7.86	7.86	否	否	无	2798%	
1689	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线南台4、5组分支011号南台4、5组变压器	200	20.26%	139.49	139.49	否	否	无	371%	
1690	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线黑台分支007号黑台五组变压器	200	23.38%	133.24	133.24	否	否	无	536%	
1691	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV亮东线黑台分支019号黑台六组公用变压器	50	76.76%	6.62	6.62	否	否	无	635%	
1692	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线黑台1组分支039号黑台一组变压器	50	34.28%	27.86	27.86	否	否	无	3025%	
1693	国网调兵山市供电公司	上磨66kV变电站	10kV下棚线	10kV亮东线黑台分支046号黑台7组公用变压器	100	66.64%	23.36	23.36	否	否	无	263%	
1694	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线主六家子二组分支003号六家子二组变压器	100	77.06%	12.94	12.94	否	否	无	449%	
1695	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线六家一组分支001号六家一组变压器	200	57.26%	65.48	65.48	否	否	无	114%	
1696	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四西线	10kV大四西线新发五组分支004号新发村一组变压器	100	74.15%	15.85	15.85	否	否	无	370%	
1697	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV后窑东线赵家三组分支004号赵家三组变压器	100	73.21%	16.79	16.79	否	否	无	-100%	
1698	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线杨木3组分支011号杨木3组变压器	100	51.51%	38.49	38.49	否	否	无	570%	
1699	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线242号二分场八队变压器	50	35.78%	27.11	27.11	否	否	无	1827%	
1700	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃进线	10kV跃进线右棚支051、02号台区变压器	400	60.29%	93.58	93.58	否	否	无	64%	
1701	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	10kV大明线综合楼变杆上变压器	400	23.85%	264.61	264.61	否	否	无	27%	
1702	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV大明线外变台	200	12.09%	155.81	155.81	否	否	无	2920%	
1703	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线南岭南唐店变压器杆上变压器	400	35.25%	219.00	219.00	否	否	无	351%	
1704	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线西湖分线011号西湖二组50变压器	400	13.06%	307.78	307.78	否	否	无	1474%	
1705	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线西湖3组分支004号西湖3组变压器	50	73.04%	8.48	8.48	否	否	无	793%	
1706	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线西湖分线052号西湖4组变压器	100	40.75%	49.25	49.25	否	否	无	1554%	
1707	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线西湖四、五组分支008号西湖五组变压器	50	75.55%	7.22	7.22	否	否	无	600%	
1708	国网调兵山市供电公司	鲇牛66kV变电站	10kV鲇牛西线	10kV亮南线亮河一、二组分支004号亮河一、二组变压器	50	70.01%	9.99	9.99	否	否	无	43%	
1709	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线亮河三、四组分支001号亮河三、四组变压器	200	17.42%	145.17	145.17	否	否	无	357%	
1710	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮南线西湖分线114号亮河七、十一组变压器	200	72.11%	35.78	35.78	否	否	无	440%	
1711	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线八段五组分支001号八段五组变压器	30	66.01%	7.20	7.20	否	否	无	1845%	
1712	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线仁合六、七组分线015号仁合六组变压器	160	37.17%	84.53	84.53	否	否	无	397%	
1713	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线仁合九组分线008号仁合九组变压器	200	12.32%	155.37	155.37	否	否	无	1255%	
1714	国网调兵山市供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV亮南线亮河九组分支004号亮河九组变压器	200	65.28%	12.36	12.36	否	否	无	145%	
1715	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	53楼变台杆上变压器	400	33.18%	227.28	227.28	否	否	无	24%	
1716	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘宽分09#分支011杆上变压器	200	37.91%	104.19	104.19	否	否	无	763%	
1717	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线刘宽分41#台区变压器	200	27.51%	124.98	124.98	否	否	无	232%	
1718	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	10kV创明乙线116#左18号公变台区变压器	200	29.68%	120.64	120.64	否	否	无	257%	
1719	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线新区分支004分11号新区2号变压器	200	50.12%	79.75	79.75	否	否	无	727%	
1720	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线亮中4.5组分支007号亮中4.5组变压器	160	49.57%	64.69	64.69	否	否	无	94%	
1721	国网调兵山市供电公司	公合66kV变电站	10kV继林线	10kV亮北线永丰大棚分支003号永丰大棚变压器	50	66.88%	11.56	11.56	否	否	无	358%	
1722	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线永丰分线037号永丰3组变压器	200	16.92%	146.16	146.16	否	否	无	2270%	
1723	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线二、三组分支002号二、三组变压器	100	74.51%	12.39	12.39	否	否	无	-100%	
1724	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线红石一组分线001号红石村一组变压器	100	60.38%	26.62	26.62	否	否	无	325%	
1725	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线红石村分支004号红石村八、九组变压器	100	72.46%	17.54	17.54	否	否	无	538%	
1726	国网调兵山市供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线	10kV大四东线红石村红石九组分支003号红石村九组变压器	30	64.55%	7.63	7.63	否	否	无	-100%	
1727	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线红石六组分线006号红石村六、七组变台变压器	100	60.50%	29.50	29.50	否	否	无	471%	
1728	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支商三分07#左02杆上变压器	400	21.49%	274.03	274.03	否	否	无	166%	
1729	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	商三家变台	200	15.12%	149.77	149.77	否	否	无	626%	
1730	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支商三分25号13号台区变压器	100	26.51%	63.49	63.49	否	否	无	1448%	
1731	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支商三分25号14杆上变压器	200	79.85%	20.30	20.30	否	否	无	648%	
1732	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线兴隆十组分线023号亮中3组变压器	200	58.22%	63.56	63.56	否	否	无	349%	
1733	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四南线	10kV亮北线兴隆十组分线075号兴隆4组变压器	100	49.29%	12.21	12.21	否	否	无	536%	
1734	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线万安5、9组分线008号万安5、9组公用变压器	200	37.37%	105.27	105.27	否	否	无	78%	
1735	国网调兵山市供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV亮东线万安1组分支024号万安二组变压器	100	65.23%	4.95	4.95	否	否	无	822%	
1736	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线万安1组分支034号万安一组变压器	100	43.69%	46.31	46.31	否				

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1739	国网调兵山市供电公司	后官66kV变电站	10kV后官东线	10kV后官东线大房子五组分003号大房子五组变压器	200	21.99%	136.01	136.01	否	否	无	893%	
1740	国网调兵山市供电公司	大田66kV变电站	10kV大西四线	10kV大西四线新发分枝009号新发村二组变压器	160	62.19%	44.50	44.50	否	否	无	45%	
1741	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线75#公变台区变压器	400	36.65%	213.40	213.40	否	否	无	-100%	
1742	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线创业东支04号公变台区变压器	200	30.05%	119.91	119.91	否	否	无	241%	
1743	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线150#左11号台区变压器	100	10.01%	79.99	79.99	否	否	无	4758%	
1744	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线万安八组支线014号万安7组变压器	200	69.89%	40.23	40.23	否	否	无	55%	
1745	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	51楼变台柱上变压器	400	21.82%	272.71	272.71	否	否	无	230%	
1746	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮中北线61号亮中6.10组分支2号永丰6.10组变台区变压器	50	79.85%	5.07	5.07	否	否	无	-51%	
1747	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线3655-3分支008号3655-3号变压器	100	40.05%	49.95	49.95	否	否	无	3057%	
1748	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线杨木4.5组分支004号杨木4.5组变压器	200	46.81%	86.79	86.79	否	否	无	53%	
1749	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线3655-1分支009号3655-1号变压器	400	46.91%	172.34	172.34	否	否	无	222%	
1750	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线路6组分支006号路6组变压器	200	27.26%	125.49	125.49	否	否	无	502%	
1751	国网调兵山市供电公司	大田66kV变电站	10kV大西东线	10kV大西东线东凤二组分支004号东凤二组变压器	200	18.34%	143.32	143.32	否	否	无	2233%	
1752	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	10kV大明线新5楼柱上变压器	400	55.28%	138.88	138.88	否	否	无	13%	
1753	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创几线	10kV创几线造纸08号+1/01柱上变压器	400	16.18%	295.30	295.30	否	否	无	2810%	
1754	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	北大坑变台柱上变压器	100	51.09%	38.91	38.91	否	否	无	9218%	
1755	国网调兵山市供电公司	泉东66kV变电站	10kV农林线	10kV施福线福地支12#右6#柱上变压器	400	74.24%	63.03	63.03	否	否	无	-35%	
1756	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线福地支21#柱上变压器	400	67.49%	90.02	90.02	否	否	无	21%	
1757	国网调兵山市供电公司	后官66kV变电站	10kV后官东线	10kV后官东线万家四组分支001号万家四组变压器	100	60.26%	29.74	29.74	否	否	无	380%	
1758	国网调兵山市供电公司	后官66kV变电站	10kV后官东线	10kV后官东线万家三组分支001号万家三组变压器	200	54.21%	71.58	71.58	否	否	无	-97%	
1759	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线大房子分枝024号大房子二、三组变压器	400	11.49%	314.02	314.02	否	否	无	321%	
1760	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线大房子分枝034号亮南线大房H4、5组变压器	200	19.27%	141.46	141.46	否	否	无	946%	
1761	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线大房子分枝044号大房H6、7组变压器	200	34.52%	110.96	110.96	否	否	无	724%	
1762	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线朝阳一、二组支段008号朝阳一、二组变压器	200	46.19%	87.63	87.63	否	否	无	522%	
1763	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线大房子分枝060号大房H8、9组变压器	200	18.81%	142.38	142.38	否	否	无	-17%	
1764	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线朝阳一、二组支段011号朝阳一组变压器	100	77.43%	12.57	12.57	否	否	无	204%	
1765	国网调兵山市供电公司	后官66kV变电站	10kV后官东线	10kV后官东线万家二组分支线003号万家二组变压器	200	55.49%	69.03	69.03	否	否	无	-19%	
1766	国网调兵山市供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV亮南线朝阳分支032号朝阳四组变压器	100	58.10%	9.57	9.57	否	否	无	488%	
1767	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支74/01号台区变压器	100	42.29%	47.71	47.71	否	否	无	307%	
1768	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线147#台区变压器	315	25.69%	202.59	202.59	否	否	无	-83%	
1769	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线130#台区变压器	315	46.84%	135.95	135.95	否	否	无	-77%	
1770	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线07#右01#台区变压器	200	15.95%	148.30	148.30	否	否	无	99%	
1771	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线109#右11#柱上变压器	200	15.25%	149.50	149.50	否	否	无	132%	
1772	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支大棚分06左14号柱上变压器	100	25.33%	64.67	64.67	否	否	无	742%	
1773	国网调兵山市供电公司	金安66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线左家1、2组分支004号左家村一、二组变压器	100	65.13%	24.87	24.87	否	否	无	-38%	
1774	国网调兵山市供电公司	后官66kV变电站	10kV后官东线	10kV后官东线船房一组分021号船房一组变压器	100	57.25%	32.75	32.75	否	否	无	-25%	
1775	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支30#台区变压器	100	1.03%	88.97	88.97	否	否	无	-	
1776	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	刘家小队变台柱上变压器	50	15.49%	37.26	37.26	否	否	无	3072%	
1777	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线60#左01#公变台区变压器	400	16.52%	293.90	293.90	否	否	无	-14%	
1778	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线永灌支39号台区变压器	200	17.53%	144.95	144.95	否	否	无	490%	
1779	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线永灌支38#右11号台区变压器	200	27.80%	124.40	124.40	否	否	无	697%	
1780	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	南岭支护队台区变压器	400	37.44%	210.23	210.23	否	否	无	-74%	
1781	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支茂源分04号台区变压器	100	65.78%	24.21	24.21	否	否	无	-56%	
1782	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支茂源分02号台区变压器	400	23.98%	264.10	264.10	否	否	无	-67%	
1783	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支31#台区变压器	200	61.80%	56.41	56.41	否	否	无	-15%	
1784	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	施福线铁秀支茂源分05#柱上变压器	400	13.87%	304.54	304.54	否	否	无	-48%	
1785	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	二粮站变台柱上变压器	400	11.73%	313.08	313.08	否	否	无	-20%	
1786	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	十字路口变台柱上变压器	400	19.09%	283.66	283.66	否	否	无	183%	
1787	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线129#右06号台区变压器	200	24.13%	131.74	131.74	否	否	无	147%	
1788	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	三中变台柱上变压器	200	9.95%	160.09	160.09	否	否	无	176%	
1789	国网调兵山市供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV大兴线孟家二组分支009号孟家村二组变压器	200	70.39%	5.88	5.88	否	否	无	-84%	
1790	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支05/0101台区变压器	200	21.46%	137.08	137.08	否	否	无	-92%	
1791	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支05/0102号台区变压器	100	34.94%	55.96	55.96	否	否	无	376%	
1792	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线福地支1#右1#柱上变压器	400	48.35%	166.60	166.60	否	否	无	-87%	
1793	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线刘宽二组分枝005号刘宽二组变压器	400	73.15%	67.38	67.38	否	否	无	147%	
1794	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线造林一、二组分031号造林一、二组变压器	50	79.16%	5.42	5.42	否	否	无	26%	
1795	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线刘宽造林子分枝026号造林子五组变压器	200	18.26%	143.48	143.48	否	否	无	-10%	
1796	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线二道二组分枝009号二道二组变压器	200	23.42%	133.17	133.17	否	否	无	-55%	
1797	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线二道二组分枝015号二道二组变压器	100	38.12%	51.88	51.88	否	否	无	22%	
1798	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	煤场变台柱上变压器	400	11.79%	312.85	312.85	否	否	无	-69%	
1799	国网调兵山市供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV亮南线010号亮中一组变压器	100	51.52%	11.54	11.54	否	否	无	42%	
1800	国网调兵山市供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV亮南线亮中二组分枝010号亮中二组变压器	100	72.30%	8.85	8.85	否	否	无	-26%	
1801	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线194#右01号台区变压器	200	13.45%	153.10	153.10	否	否	无	560%	
1802	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线217#右1#台区变压器	100	13.61%	76.38	76.38	否	否	无	881%	
1803	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支茂源分04号台区变压器	400	17.96%	288.20	288.20	否	否	无	-4%	
1804	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线福地支12#右2#柱上变压器	400	57.77%	128.94	128.94	否	否	无	-77%	
1805	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支36#台区变压器	400	31.33%	234.68	234.68	否	否	无	-40%	
1806	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支尚三分12左3#台区变压器	200	48.85%	82.30	82.30	否	否	无	-14%	
1807	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支14左4号台区变压器	400	11.13%	315.49	315.49	否	否	无	7%	
1808	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支尚三分15右03#柱上变压器	200	22.72%	134.57	134.57	否	否	无	85%	
1809	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施华线	施华线28#左2#柱上变压器	50	21.66%	34.17	34.17	否	否	无	980%	
1810	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线中间分支050号中间50组变压器	200	21.29%	137.42	137.42	否	否	无	-69%	
1811	国网调兵山市供电公司	金安66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线主杆045号金家镇府变压器	315	71.75%	57.47	57.47	否	否	无	-52%	
1812	国网调兵山市供电公司	大田66kV变电站	10kV大西东线	10kV大西东线红石村红石四组分支004号红石村四组变压器	100	68.04%	21.96	21.96	否	否	无	-49%	
1813	国网调兵山市供电公司	后官66kV变电站	10kV后官东线	10kV后官东线后官分枝007号后官7组变压器	100	48.27%	41.73	41.73	否	否	无	-71%	
1814	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明甲线	10kV创明甲线大明支040号台区变压器	400	8.16%	327.36	327.36	否	否	无	-84%	
1815	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线小江支02/0101号公变台区变压器	200	33.53%	112.94	112.94	否	否	无	-52%	
1816	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明甲线	堡明甲线76楼变台柱上变压器	400	20.09%	279.62	279.62	否	否	无	63%	
1817	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	10kV堡明甲线	34楼变台柱上变压器	400	41.60%	193.60	193.60	否	否	无	-81%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1818	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃铁线31号台区变压器	315	60.08%	94.24	94.24	否	否	无	-86%	
1819	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	公园1#变台柱上变压器	400	42.63%	189.49	189.49	否	否	无		
1820	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃铁线29#台区变压器	400	46.88%	172.48	172.48	否	否	无	-88%	
1821	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	兀术城1#变台柱上变压器	400	40.26%	198.95	198.95	否	否	无	0%	
1822	国网调兵山市供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV跃铁线33号台区变压器	400	62.12%	111.54	111.54	否	否	无	-59%	
1823	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃铁线25左01#台区变压器	315	73.42%	52.24	52.24	否	否	无	-100%	
1824	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃铁线28号台区变压器	400	24.21%	263.15	263.15	否	否	无	-78%	
1825	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃铁线土地支07号台区变压器	315	70.33%	61.97	61.97	否	否	无	-74%	
1826	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃铁线土地支10号台区变压器	400	57.04%	131.83	131.83	否	否	无	-52%	
1827	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃铁线两千平支02号台区变压器	315	72.82%	54.11	54.11	否	否	无	-37%	
1828	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线陈家子分支082号四家子4组变压器	50	73.16%	8.42	8.42	否	否	无	606%	
1829	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线万安4组分支003号万安4组公用变压器	20	79.23%	2.15	2.15	否	否	无	454%	
1830	国网调兵山市供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV亮东线南台三组分支002号南台三组变压器	30	65.33%	7.40	7.40	否	否	无	119%	
1831	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV亮东线黑台1组分支017号黑台三组变压器	50	65.48%	12.26	12.26	否	否	无	208%	
1832	国网调兵山市供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV农场线七分厂分线022号七分场大组变压器	200	54.66%	28.27	28.27	否	否	无	9%	
1833	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支商三分06号台区变压器	200	33.95%	112.10	112.10	否	否	无	21%	
1834	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线李性成冷库分线1号杆李性成冷库变压器	200	8.58%	162.84	162.84	否	否	无	378%	
1835	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线四分场东河分支002号四分场东河变压器	200	65.19%	12.41	12.41	否	否	无	-58%	
1836	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线农场住宅楼分支003号家属园小区变压器	200	60.47%	59.06	59.06	否	否	无	27%	
1837	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线四分场分支13号四分场大棚变压器	50	73.11%	8.44	8.44	否	否	无	417%	
1838	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线三分场高家子分支004号三分场高家子街变压器	200	30.89%	118.40	118.40	否	否	无	30%	
1839	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线188号一分场大棚变压器	200	46.20%	87.59	87.59	否	否	无	-81%	
1840	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线一分场周家网分线032号一分场周家网变压器	100	53.11%	36.89	36.89	否	否	无	34917%	
1841	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线八分厂分线036号八分场南台变压器	100	75.62%	7.19	7.19	否	否	无	-28%	
1842	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线四分场分支24号四分场北地变压器	50	45.85%	22.08	22.08	否	否	无	1677%	
1843	国网调兵山市供电公司	虹中66kV变电站	10kV毛家店线	10kV农场线二分场台山台变压器二分场刘家台变台	400	72.26%	70.97	70.97	否	否	无	-9%	
1844	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线五分场北台分支002号五分场北台变压器	160	66.39%	37.78	37.78	否	否	无	-67%	
1845	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10kV亮北线亮中8组008号亮中8组变压器	50	68.86%	10.57	10.57	否	否	无	41%	
1846	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线41号台区变压器	200	50.30%	79.40	79.40	否	否	无	-80%	
1847	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线50左01号台区变压器	400	67.41%	90.35	90.35	否	否	无	-86%	
1848	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV创祥线铁政支商中分05左01柱上变压器	100	41.68%	48.32	48.32	否	否	无	-25%	
1849	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV创泰线铁政支商中分05左01柱上变压器	400	47.43%	170.29	170.29	否	否	无	-78%	
1850	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线铁政支08号台区变压器	315	41.73%	152.04	152.04	否	否	无	-84%	
1851	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV创祥线铁政支01号左01柱上变压器	200	44.53%	90.94	90.94	否	否	无	39%	
1852	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	市场变台	400	30.53%	237.90	237.90	否	否	无	173%	
1853	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和线铁政支05号台区变压器	100	64.70%	25.31	25.31	否	否	无	5%	
1854	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	校后变台	400	59.20%	123.22	123.22	否	否	无	-85%	
1855	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线石楠支06左01号台区变压器	315	55.44%	108.86	108.86	否	否	无	-90%	
1856	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线石楠支05左04号台区变压器	250	71.90%	45.25	45.25	否	否	无	-88%	
1857	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线建委支04号台区变压器	315	53.40%	115.30	115.30	否	否	无	-87%	
1858	国网调兵山市供电公司	上甲66kV变电站	10kV上肥线	10kV跃泰线32#台区变压器	400	69.55%	81.80	81.80	否	否	无	-82%	
1859	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV跃铁线34#杆柱上变压器	400	40.95%	198.22	198.22	否	否	无	-79%	
1860	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV跃泰线铁政支06#台区变压器	200	65.57%	48.85	48.85	否	否	无	-62%	
1861	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV大明线17号左1#公变台区变压器	400	36.04%	215.83	215.83	否	否	无	78%	
1862	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV江房线(右)10号台区变压器	400	49.89%	126.36	126.36	否	否	无	32%	
1863	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	凤井北柱上变压器	400	21.72%	273.13	273.13	否	否	无	150%	
1864	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	200#楼变台柱上变压器	400	15.98%	296.06	296.06	否	否	无	-24%	
1865	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	10kV山北甲线西调支兵山分05右02号台区变压器	200	32.65%	114.71	114.71	否	否	无	-65%	
1866	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	三家子铁通南变台柱上变压器	200	6.88%	166.24	166.24	否	否	无	1141%	
1867	国网调兵山市供电公司	廖堡66kV变电站	10kV黎明乙线	黎明乙线50#楼变台柱上变压器	400	20.36%	278.54	278.54	否	否	无	-37%	
1868	国网调兵山市供电公司	廖堡66kV变电站	10kV黎明乙线	物业公司变台柱上变压器	400	18.53%	285.88	285.88	否	否	无	36%	
1869	国网调兵山市供电公司	廖堡66kV变电站	10kV黎明乙线	黎明乙线俱乐部变台柱上变压器	400	38.20%	207.22	207.22	否	否	无	-34%	
1870	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	铁煤建厂柱上变压器	400	23.36%	266.57	266.57	否	否	无		
1871	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	大陡矿外庄变台变台柱上变压器	200	4.95%	170.10	170.10	否	否	无	1293%	
1872	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV孤山线	孤山子采石山上变台柱上变压器	200	17.78%	144.43	144.43	否	否	无	-41%	
1873	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线兴隆支11+右06号台区变压器	400	11.65%	313.42	313.42	否	否	无	470%	
1874	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线兴隆支11+右10号台区变压器	400	4.87%	340.54	340.54	否	否	无	-91%	
1875	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线南调支09号台区变压器	315	70.59%	61.14	61.14	否	否	无	222%	
1876	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	老三馆柱上变压器	200	65.60%	48.80	48.80	否	否	无	-78%	
1877	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线南调支06号柱上变压器	400	76.91%	52.38	52.38	否	否	无	-58%	
1878	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线79号右3变台	400	28.02%	247.92	247.92	否	否	无	-	
1879	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线85号+0右2柱上变压器	200	15.35%	149.30	149.30	否	否	无		
1880	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线79左10号台区变压器	200	60.38%	59.24	59.24	否	否	无	-35%	
1881	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支兵山分05右08号台区变压器	400	31.38%	234.58	234.58	否	否	无	-55%	
1882	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	调兵山31#楼变台柱上变压器	200	25.49%	129.01	129.01	否	否	无	-24%	
1883	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	建筑公司院内变台柱上变压器	400	36.17%	215.30	215.30	否	否	无	-88%	
1884	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线106#右03变压器	200	22.91%	134.18	134.18	否	否	无	-18%	
1885	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线118#左04柱上变压器	400	36.69%	213.24	213.24	否	否	无	-64%	
1886	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支挂面分06号台区变压器	315	32.82%	180.11	180.11	否	否	无	-19%	
1887	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线西调支27号左01号柱上变压器	200	17.57%	144.87	144.87	否	否	无	-37%	
1888	国网调兵山市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV施梨甲线兴隆支31号左1台区变压器	100	58.10%	15.95	15.95	否	否	无	-50%	
1889	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线兴隆支45号台区变压器	100	4.28%	85.72	85.72	否	否	无	3479%	
1890	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线兴隆支37右12号公变台区变压器	200	64.45%	51.10	51.10	否	否	无	11%	
1891	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线140#台区变压器	200	28.71%	122.59	122.59	否	否	无	43%	
1892	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线铁政支兵山分01号台区变压器	250	26.09%	74.77	74.77	否	否	无	-75%	
1893	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线55号右1变台	200	16.18%	147.64	147.64	否	否	无	98%	
1894	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施梨甲线	10kV施梨甲线62号台区变压器	200	41.46%	97.09	97.09	否	否	无	-35%	
1895	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线采石支02号左01号柱上变压器	400	20.11%	279.55	279.55	否	否	无	-97%	
1896	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	10kV创安线采石支05号台区变压器	200	48.20%	83.60	83.60	否	否	无	-39%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1897	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施甲线	牧业小区变台变柱上变压器	200	40.80%	98.40	98.40	否	否	无	137%	
1898	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施甲线	10kV/施甲线79左18#台区变压器	200	66.16%	47.68	47.68	否	否	无	-	
1899	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施山线	10kV/施山线右场支23左02号台区变压器	200	45.62%	88.75	88.75	否	否	无	-5%	
1900	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线平安一、二组分支007号平安一、二组变压器	100	72.21%	17.79	17.79	否	否	无	-1%	
1901	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线方家一组分支003号方家四组变压器	400	24.32%	262.72	262.72	否	否	无	-50%	
1902	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线东风分支005号平安大队变压器	400	11.00%	316.00	316.00	否	否	无	50%	
1903	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大四东线左家村分支001号左家村台区变压器	200	33.79%	112.42	112.42	否	否	无	-90%	
1904	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线后峪支62号左05号台区变压器	160	6.57%	133.49	133.49	否	否	无	1081%	
1905	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线三眼四组分支004号三眼四组变压器	100	65.92%	24.08	24.08	否	否	无	0%	
1906	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线后峪支57号台区变压器	100	67.21%	11.40	11.40	否	否	无	146%	
1907	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线林子支13号左01	200	20.86%	138.28	138.28	否	否	无	70%	
1908	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大四东线孟家七队分支010号孟家六、七组变压器	100	47.51%	42.49	42.49	否	否	无	-37%	
1909	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线高力支49号台区变压器	200	19.08%	141.83	141.83	否	否	无	2021%	
1910	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线平安三组分支005号平安三组变压器	100	42.14%	47.87	47.87	否	否	无	-44%	
1911	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线平安七组分支009号平安下七组变压器	100	53.78%	36.23	36.23	否	否	无	36%	
1912	国网调兵山市供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV后窑西线后窑二组分支002号后窑二组变压器	160	62.96%	43.26	43.26	否	否	无	-64%	
1913	国网调兵山市供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV后窑西线排楼三组分支03号排楼村三组变台变压器	200	68.02%	43.97	43.97	否	否	无	-71%	
1914	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大四东线左家村分支011号左家村台区变压器	100	60.36%	29.64	29.64	否	否	无	37%	
1915	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线林子支19号+01柱上变压器	200	40.17%	99.65	99.65	否	否	无	-20%	
1916	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线60号右10柱上变压器	200	77.48%	25.04	25.04	否	否	无	-	
1917	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线林子支43#右1#柱上变压器	100	7.62%	82.38	82.38	否	否	无	39%	
1918	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线二组一分支003号二组一分组变压器	50	61.67%	14.17	14.17	否	否	无	43%	
1919	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线孟家五组分支020号孟家五组变压器	200	20.96%	138.08	138.08	否	否	无	113%	
1920	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线后峪支28号左01	200	16.07%	147.85	147.85	否	否	无	-22%	
1921	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线45右01号台区变压器	315	23.80%	208.52	208.52	否	否	无	115%	
1922	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线双山一、四组分支06号双山一、四组变压器	400	25.35%	258.59	258.59	否	否	无	-65%	
1923	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线42号右14	200	50.35%	79.30	79.30	否	否	无	9%	
1924	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线平安七组分支003号平安上七组变压器	400	22.71%	269.15	269.15	否	否	无	-17%	
1925	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线55#右1台区变压器	315	70.05%	62.86	62.86	否	否	无	-73%	
1926	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线石厂支04号台区变压器	400	22.67%	269.34	269.34	否	否	无	-81%	
1927	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	镇龙线林子支51右1台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	44%	
1928	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线双山二组分支02号双山二组变压器	200	50.18%	79.64	79.64	否	否	无	-45%	
1929	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大四东线左家分枝029号左家二组变压器	200	35.75%	108.50	108.50	否	否	无	-39%	
1930	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线三组三分支005号三组三分组变压器	200	40.59%	98.82	98.82	否	否	无	-25%	
1931	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线石厂支53号柱上变压器	200	15.45%	149.10	149.10	否	否	无	572%	
1932	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线后峪支01号+1	400	22.41%	270.37	270.37	否	否	无	-75%	
1933	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	镇龙线高力支89#台区变压器	100	18.84%	71.16	71.16	否	否	无	1321%	
1934	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线(右)12右1#台区变压器	200	20.31%	139.37	139.37	否	否	无	40%	
1935	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线高力支58#台区变压器	100	17.22%	72.78	72.78	否	否	无	1338%	
1936	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线红石村右三组分支006号红石村三组变压器	400	34.02%	223.91	223.91	否	否	无	-36%	
1937	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑西线排楼6组分支041号排楼6、8组变压器	400	51.57%	153.74	153.74	否	否	无	44%	
1938	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV镇龙线87号左01变压器	200	35.83%	108.35	108.35	否	否	无	-42%	
1939	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线东二组一分支025号二组一分组变压器	400	22.53%	269.00	269.00	否	否	无	221%	
1940	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线31左01#台区变压器	200	52.34%	75.31	75.31	否	否	无	-47%	
1941	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大四东线孟家四队分枝015号孟家四组变压器	100	40.44%	49.56	49.56	否	否	无	300%	
1942	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线林子支58号台区变压器	200	27.12%	125.77	125.77	否	否	无	-31%	
1943	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线三组分枝018号三组村五组变台变压器	100	48.00%	42.00	42.00	否	否	无	-42%	
1944	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	10kV大四东线	10kV大四东线方家一组分支025号方家一二组变压器	200	43.05%	93.89	93.89	否	否	无	-53%	
1945	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线于家村组分支003号于家村组变压器	50	74.92%	7.54	7.54	否	否	无	35%	
1946	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线东关村四组分支001号东关村四组变压器	100	74.72%	7.64	7.64	否	否	无	96%	
1947	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线丁家村三组分支004号丁家村一组变压器	200	23.75%	132.50	132.50	否	否	无	127%	
1948	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮中线	10kV金家线泉眼村一组分支007号泉眼村一组变压器	200	51.34%	77.31	77.31	否	否	无	24%	
1949	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线陶家村一、二组分支009号陶家村一、二组变压器	400	12.81%	308.76	308.76	否	否	无	-70%	
1950	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线东六、七组分枝012号东六、七组变压器	80	51.65%	30.68	30.68	否	否	无	88%	
1951	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线张寨排水站分支004号五一村七组变压器	200	24.84%	130.32	130.32	否	否	无	-14%	
1952	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线于家一组分支002号金屯村一组变压器	400	7.79%	328.84	328.84	否	否	无	125%	
1953	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	金家所金城四组柱上变压器	400	13.33%	306.67	306.67	否	否	无	-61%	
1954	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线主千042号街内中街变压器	400	5.39%	338.46	338.46	否	否	无	-91%	
1955	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线东关五组分枝004号东关村五组变压器	400	17.82%	288.72	288.72	否	否	无	-70%	
1956	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线东关五组分枝01号金家街电所变压器	400	47.44%	170.23	170.23	否	否	无	-76%	
1957	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线东关村四、五组分支003号东关村四、五组变压器	100	53.81%	36.19	36.19	否	否	无	20%	
1958	国网调兵山市供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV金家线泉眼村七组分支005号泉眼村七组变压器	100	72.66%	5.20	5.20	否	否	无	200%	
1959	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线五块石三、四组分支011号五块石三、四组变压器	400	61.79%	28.21	28.21	否	否	无	-38%	
1960	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线主千032号陈店变压器	400	48.31%	166.77	166.77	否	否	无	-88%	
1961	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线东关五组分枝003号老庙变压器	400	29.87%	240.53	240.53	否	否	无	-67%	
1962	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线泉眼村三组分支002号泉眼村三组变压器	200	23.65%	132.70	132.70	否	否	无	-9%	
1963	国网调兵山市供电公司	清阳66kV变电站	10kV板西线	10kV金家线跃进四组分支002号跃进四组变压器	100	54.00%	18.00	18.00	否	否	无	-38%	
1964	国网调兵山市供电公司	团结66kV变电站	10kV电广线	10kV金家线街内董大堆分枝009号街内董大堆变压器	100	64.64%	25.36	25.36	否	否	无	54%	
1965	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV金家线五一村二、三分组分支004号五一村二组变压器	200	47.00%	86.00	86.00	否	否	无	-57%	
1966	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线郑政文02号公变台区变压器	315	27.51%	196.85	196.85	否	否	无	-85%	
1967	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线西王干寨家5、6组分支028号寨家7组变压器	100	21.07%	68.93	68.93	否	否	无	64%	
1968	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线219楼柱上变压器	400	27.76%	248.95	248.95	否	否	无	-84%	
1969	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线蓝湾支02号公变台区变压器	315	48.42%	130.96	130.96	否	否	无	-63%	
1970	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线右66#公变台区变压器	400	57.99%	128.04	128.04	否	否	无	-80%	
1971	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV九联线	10kV九联线03号公变台区变压器	200	15.68%	148.64	148.64	否	否	无	96%	
1972	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线后峪支40#台区变压器	100	20.35%	69.65	69.65	否	否	无	511%	
1973	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线后峪支78号台区变压器	200	11.16%	157.68	157.68	否	否	无	538%	
1974	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线(右)03号台区变压器	30	37.66%	15.70	15.70	否	否	无	760%	
1975	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV镇龙线04右01号台区变压器	100	64.80%	25.20	25.20	否	否	无	66%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
1976	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线北山支10号台区变压器	200	37.62%	104.75	104.75	否	否	无	33%	
1977	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	六分场东台2号柱上变压器	400	46.14%	175.45	175.45	否	否	无	-60%	
1978	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线六分场分线6号杆六分场街里变压器	160	77.06%	20.70	20.70	否	否	无	-98%	
1979	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线六分场东台2号分004号六分场东台变压器	315	79.91%	31.78	31.78	否	否	无	-75%	
1980	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线九分场大棚分线002号九分场大棚变压器	400	45.84%	176.65	176.65	否	否	无	-95%	
1981	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线种子站大棚分支001号种子站大棚变压器	100	74.82%	4.55	4.55	否	否	无	-74%	
1982	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线种子站017号种子站变压器	200	72.62%	17.38	17.38	否	否	无	-23%	
1983	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃导线两千平变06号台区变压器	315	70.95%	60.00	60.00	否	否	无	-78%	
1984	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃导线两千平变08号台区变压器	400	75.22%	46.56	46.56	否	否	无	-93%	
1985	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线冲坎支02号杆1柱上变压器	200	28.32%	123.35	123.35	否	否	无	411%	
1986	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线万宝四分088号万宝村八组变压器	30	75.81%	4.26	4.26	否	否	无	1833%	
1987	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线万宝村八组分支006号孟家村八组变压器	50	56.55%	16.72	16.72	否	否	无	121%	
1988	国网调兵山市供电公司	银南66kV变电站	10kV开发南线	10kV大兴线万宝四分分支002号万宝四分变压器	100	77.16%	12.84	12.84	否	否	无	-79%	
1989	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	10kV金左线	10kV大兴线万宝二队分支003号万宝二队变压器	200	30.46%	119.08	119.08	否	否	无	49%	
1990	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线二分场新房子分支001号二分场新房子变压器	100	59.63%	30.37	30.37	否	否	无	-55%	
1991	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线八分厂分线036号八分场街南里南变压器	400	52.18%	151.27	151.27	否	否	无	-23%	
1992	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线八分厂分线027号八分场北台变变压器	160	59.22%	49.25	49.25	否	否	无	-77%	
1993	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线110号公变台区变压器	315	42.16%	150.71	150.71	否	否	无	-82%	
1994	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	10kV农场线五分场分线002号五分场街里变压器	400	79.21%	43.17	43.17	否	否	无	-69%	
1995	国网调兵山市供电公司	八面沟66kV变电站	10kV八和线	10kV锁龙线66+11号台区变压器	100	63.55%	26.45	26.45	否	否	无	-12%	
1996	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线南厂支021-01号台区变压器	400	40.88%	316.48	316.48	否	否	无	-14%	
1997	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃导线东支04号台区变压器	315	37.73%	164.64	164.64	否	否	无	-45%	
1998	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线109号台区变压器	100	0.04%	89.96	89.96	否	否	无		
1999	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃导线土地支031-02号台区变压器	315	68.14%	68.86	68.86	否	否	无	-63%	
2000	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃导线土地支031-05号台区变压器	315	54.02%	113.33	113.33	否	否	无	-74%	
2001	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线高力支71号左031柱上变压器	200	6.30%	167.41	167.41	否	否	无	439%	
2002	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线高力支城子分03号	200	58.20%	63.59	63.59	否	否	无	0%	
2003	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线高力支124号台区变压器	200	27.63%	124.74	124.74	否	否	无	-81%	
2004	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃导线（左）07号台区变压器	200	61.44%	57.12	57.12	否	否	无	-42%	
2005	国网调兵山市供电公司	平安66kV变电站	10kV平安线	10kV农场线五分场南西分支018号沟西西北变压器	200	72.77%	8.62	8.62	否	否	无	92%	
2006	国网调兵山市供电公司	晨丰66kV变电站	10kV晨丰线	10kV长岭子线东棚1、2、3组分支018号宏朋1组变压器	50	73.64%	8.18	8.18	否	否	无	42%	
2007	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线二分场南西分支002号二分场王家变压器	200	25.33%	129.34	129.34	否	否	无	-40%	
2008	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线二分场八队分支014号三分场南小队变压器	400	16.11%	295.56	295.56	否	否	无	-56%	
2009	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃导线土地支06号台区变压器	315	32.25%	181.90	181.90	否	否	无	-57%	
2010	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线人民支12号公变台区变压器	315	51.36%	121.73	121.73	否	否	无	-78%	
2011	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线总机支021-01号公变台区变压器	200	68.99%	42.02	42.02	否	否	无	-57%	
2012	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线总机支031-01号公变台区变压器	630	26.95%	397.24	397.24	否	否	无	-52%	
2013	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线总机支071-02号公变台区变压器	200	42.50%	95.01	95.01	否	否	无	137%	
2014	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线总机支机厂分081-05号公变台区变压器	200	22.88%	134.23	134.23	否	否	无	10%	
2015	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线煤气支14号右1室台	200	20.74%	138.52	138.52	否	否	无	-20%	
2016	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	兀木湖2#变台柱上变压器	400	35.33%	218.69	218.69	否	否	无	-59%	
2017	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃导线37号台区变压器	315	64.16%	81.39	81.39	否	否	无	-89%	
2018	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃导线40号台区变压器	315	29.97%	189.08	189.08	否	否	无	-58%	
2019	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃导线44号台区变压器	200	50.33%	79.34	79.34	否	否	无	75%	
2020	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干建设2组分支002号建设2组变压器	200	14.05%	151.90	151.90	否	否	无	-41%	
2021	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV长岭子线东主干建设1组分支012号建设1组变压器	200	42.87%	94.27	94.27	否	否	无	-78%	
2022	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线老场厂分线3号杆场部家属变压器	400	38.61%	102.78	102.78	否	否	无	-60%	
2023	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	10kV兀联线(右)87左01号公变台区变压器	200	35.64%	108.71	108.71	否	否	无	-16%	
2024	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线林子支07右1号台区变压器	400	27.45%	250.21	250.21	否	否	无	-90%	
2025	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线林子支07号+1右2柱上变压器	400	7.78%	328.88	328.88	否	否	无	-	
2026	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV跃导线嘉华园柱上变压器	400	45.50%	178.01	178.01	否	否	无	-67%	
2027	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线林子支38号左2号台区变压器	400	32.94%	228.24	228.24	否	否	无	-59%	
2028	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV锁龙线	10kV锁龙线后峪支16号柱上变压器	200	46.84%	86.33	86.33	否	否	无	36%	
2029	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线二分场南南分支003号九分场南岗变压器	200	53.37%	73.26	73.26	否	否	无	-68%	
2030	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线南岗二号变压器	100	73.29%	16.71	16.71	否	否	无		
2031	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV农场线九分场刘家分支023号九分场刘家变压器	80	49.89%	32.09	32.09	否	否	无	950%	
2032	国网调兵山市供电公司	景沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV锁龙线林子支01左1#台区变压器	400	77.51%	49.96	49.96	否	否	无	-53%	
2033	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	10kV格林线18号台区变压器	315	38.27%	162.94	162.94	否	否	无	-22%	
2034	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和线医政支高中分12号台区变压器	315	25.82%	202.17	202.17	否	否	无	74%	
2035	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和线医政支高中分11右03号台区变压器	200	28.34%	123.31	123.31	否	否	无	-28%	
2036	国网调兵山市供电公司	施宽地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支23号台区变压器	100	35.10%	16.47	16.47	否	否	无	-67%	
2037	国网调兵山市供电公司	亮屯66kV变电站	10kV亮南线	10kV亮南线大房子1组分支001号大房子1组变压器	400	18.69%	285.23	285.23	否	否	无	258%	
2038	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线木材支23右21台区变压器	50	15.61%	37.19	37.19	否	否	无	107501%	
2039	国网调兵山市供电公司	施宽地66kV变电站	10kV施福线	10kV施福线铁秀支湖二分25右12号台区变压器	100	28.22%	61.78	61.78	否	否	无	190%	
2040	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创青线	10kV创青线155#右03号台区变压器	200	38.51%	102.99	102.99	否	否	无	18%	
2041	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	凤井南柱上变压器	400	23.68%	265.28	265.28	否	否	无	-50%	
2042	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	黎明矿公司变台	400	71.78%	72.86	72.86	否	否	无	-42%	
2043	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	绿景壹庭1#箱变1#变压器	630	0.00%	567.00	567.00	否	否	无	-	
2044	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	晨安小区4#箱变变压器	500	74.10%	79.49	79.49	否	否	无	-88%	
2045	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	晨安小区6#箱变2#变压器	500	65.97%	120.14	120.14	否	否	无	-92%	
2046	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	昌图县十八家子镇龙嘉家园住宅小1#变压器配电变压器	200	24.45%	131.11	131.11	否	否	无	-3%	
2047	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水磨天城1#配电变203配电变压器	500	8.50%	407.52	407.52	否	否	无	-	
2048	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	绿景壹庭2#箱变2#变压器	630	67.77%	140.08	140.08	否	否	无	-94%	
2049	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	3#箱式变电站103配电变压器	630	32.96%	359.36	359.36	否	否	无	-86%	
2050	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	10kV创明乙线103配电变压器	630	26.22%	401.62	401.62	否	否	无	-73%	
2051	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	4#箱式变电站104配电变压器	400	3.66%	345.35	345.35	否	否	无	5801%	
2052	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓明线	晨安小区3#箱变1#变压器	630	72.16%	112.39	112.39	否	否	无	-95%	
2053	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	兀木花园4#箱变2#变压器	630	35.06%	346.10	346.10	否	否	无	-96%	
2054	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	3栋楼、9栋楼箱式变电站1#变压器	630	57.97%	201.80	201.80	否	否	无	-92%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2055	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV黎明线	晨安小区2#箱变1#变压器	630	56.70%	209.78	209.78	否	否	无	-87%	
2056	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	电厂10#箱变103间隔配电变压器	500	22.18%	339.12	339.12	否	否	无	-18%	
2057	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和小区3#箱变102间隔配电变压器	630	13.18%	483.98	483.98	否	否	无	-76%	
2058	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	供电小区箱变1#配电变压器	630	21.16%	433.72	433.72	否	否	无	-87%	
2059	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	中心丽城2#箱式变电站104配电变压器	630	18.47%	450.64	450.64	否	否	无	6%	
2060	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV黎明线	湖北变电站103间隔配电变压器	1250	77.58%	155.21	155.21	否	否	无	-40%	
2061	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	吉源小区箱式变电站103配电变压器	630	70.38%	123.60	123.60	否	否	无	-90%	
2062	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	山城嘉苑箱变1#变压器	630	0.00%	567.00	567.00	否	否	无	220%	
2063	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	兀木花园1#箱变1#变压器	630	33.84%	353.78	353.78	否	否	无	-81%	
2064	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	丽景北1#箱变104间隔配电变压器	630	27.52%	393.60	393.60	否	否	无	-55%	
2065	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	西山小区1#、3#、5#箱式变电站103配电变压器	630	77.27%	80.17	80.17	否	否	无	-92%	
2066	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	丽景北1#箱变103间隔配电变压器	630	53.15%	232.16	232.16	否	否	无	-89%	
2067	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	惠安小区1#箱变104配电变压器	630	78.60%	71.80	71.80	否	否	无	-95%	
2068	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	吉源小区箱式变电站104配电变压器	630	29.69%	379.96	379.96	否	否	无	-89%	
2069	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV黎明线	晨安小区5#箱变1#变压器	630	69.26%	130.64	130.64	否	否	无	-91%	
2070	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	惠安小区1#箱变103配电变压器	630	64.69%	159.44	159.44	否	否	无	-89%	
2071	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	兀木花园3#箱变2#变压器	500	75.18%	74.09	74.09	否	否	无	-97%	
2072	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV黎明线	晨安小区7#箱变变压器	500	48.04%	209.78	209.78	否	否	无	-75%	
2073	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	一区变电站103间隔配电变压器	1000	30.92%	590.76	590.76	否	否	无	-	
2074	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	山城嘉苑箱变2#变压器	630	40.34%	312.84	312.84	否	否	无	-99%	
2075	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV黎明线	四区2#箱式变电站103间隔配电变压器	1250	52.39%	470.16	470.16	否	否	无	-	
2076	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV创安线	裕安小区箱变103间隔配电变压器	630	32.23%	363.92	363.92	否	否	无	-89%	
2077	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	裕安小区箱变103间隔配电变压器	630	30.93%	372.12	372.12	否	否	无	-89%	
2078	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	裕安小区箱变104间隔配电变压器	630	29.12%	383.54	383.54	否	否	无	-85%	
2079	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	大明线1#箱式变电站104配电变压器	500	36.09%	269.54	269.54	否	否	无	-81%	
2080	国网调兵山市供电公司	施宽地66kV变电站	10kV施福线	电厂1#箱式变电站1#变压器	1000	63.13%	268.73	268.73	否	否	无	-95%	
2081	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	盛安小区箱式变电站103配电变压器	500	29.93%	300.35	300.35	否	否	无	-53%	
2082	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	五区变电站103间隔配电变压器	800	27.98%	496.15	496.15	否	否	无	-	
2083	国网调兵山市供电公司	施宽地66kV变电站	10kV施福线	南岭道东箱式变电站104配电变压器	630	66.30%	149.32	149.32	否	否	无	-73%	
2084	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	44楼箱式变电站103配电变压器	630	34.01%	352.72	352.72	否	否	无	-96%	
2085	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	中心小区B区箱式变电站104配电变压器	630	27.93%	391.02	391.02	否	否	无	266%	
2086	国网调兵山市供电公司	施宽地66kV变电站	10kV施福线	电厂1#箱式变电站2#变压器	1000	60.27%	297.29	297.29	否	否	无	-92%	
2087	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	五区变电站104间隔配电变压器	800	29.06%	487.49	487.49	否	否	无	-	
2088	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	新区康泰小区103配电变压器	630	26.73%	398.62	398.62	否	否	无	-85%	
2089	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	环山家园箱变1#变压器	500	0.00%	450.00	450.00	否	否	无	-	
2090	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	中心小区B区箱式变电站103间隔配电变压器	800	61.58%	227.38	227.38	否	否	无	-	
2091	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	中心小区变电站104间隔配电变压器	800	34.69%	442.51	442.51	否	否	无	-	
2092	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	2#箱式变电站103配电变压器	630	38.26%	325.94	325.94	否	否	无	-86%	
2093	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	二区1#箱式变电站103配电变压器	630	17.84%	454.60	454.60	否	否	无	-86%	
2094	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	文化小区箱式变电站104配电变压器	500	75.49%	72.53	72.53	否	否	无	-89%	
2095	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	南岭道西箱式变电站104配电变压器	630	68.23%	137.18	137.18	否	否	无	-52%	
2096	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	四区1#箱式变电站103间隔配电变压器	1250	51.87%	476.64	476.64	否	否	无	-86%	
2097	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	南岭道西箱式变电站103配电变压器	630	51.78%	240.72	240.72	否	否	无	-84%	
2098	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	二区箱式变电站104间隔配电变压器	800	37.15%	422.81	422.81	否	否	无	-79%	
2099	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	文化小区箱式变电站103配电变压器	500	71.25%	93.74	93.74	否	否	无	-6%	
2100	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	公园小区箱变2#配电变压器	500	21.16%	344.18	344.18	否	否	无	-40%	
2101	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	盛安小区箱式变电站104配电变压器	500	33.69%	281.54	281.54	否	否	无	-68%	
2102	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	二区1#箱式变电站104配电变压器	630	40.50%	311.88	311.88	否	否	无	-87%	
2103	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV黎明线	晨安小区8#箱变变压器	630	53.30%	231.20	231.20	否	否	无	-92%	
2104	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子乙线	政府照明箱式变电站1#变压器配电变压器	100	21.35%	68.65	68.65	否	否	无	363%	
2105	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	金都广场（西）箱式变电站103配电变压器	630	69.06%	131.90	131.90	否	否	无	-89%	
2106	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	宇泰花园2#箱变1#变压器	400	29.88%	240.48	240.48	否	否	无	-86%	
2107	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	丽景南2#箱变104间隔配电变压器	630	29.11%	383.62	383.62	否	否	无	-75%	
2108	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV附林线	惠安小区2#箱变104配电变压器	500	39.01%	254.93	254.93	否	否	无	-89%	
2109	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	一区变电站104间隔配电变压器	1000	19.46%	705.45	705.45	否	否	无	-	
2110	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和小区3#箱变101间隔变压器	630	14.80%	473.74	473.74	否	否	无	-80%	
2111	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	供电小区箱变2#配电变压器	630	45.48%	280.46	280.46	否	否	无	-66%	
2112	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	西山小区A期1#箱式变电站104配电变压器	630	53.26%	231.46	231.46	否	否	无	-91%	
2113	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	中心丽城1#箱式变电站103配电变压器	630	28.46%	387.70	387.70	否	否	无	-84%	
2114	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	惠南小区箱变站内变压器	630	19.61%	443.46	443.46	否	否	无	-52%	
2115	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	金都广场东箱式变电站103配电变压器	630	47.03%	270.74	270.74	否	否	无	-91%	
2116	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	兀木花园2#箱变1号变压器	500	0.00%	450.00	450.00	否	否	无	-	
2117	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	中心丽城2#箱式变电站103配电变压器	630	43.78%	291.18	291.18	否	否	无	-96%	
2118	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	西山小区A期1#箱式变电站103配电变压器	630	32.12%	364.66	364.66	否	否	无	-85%	
2119	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	西山小区1#、3#、5#箱式变电站104配电变压器	630	0.00%	567.00	567.00	否	否	无	-	
2120	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	二区和小区2#箱变2#变压器	630	55.43%	217.78	217.78	否	否	无	-95%	
2121	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创泰线	丽景南2#箱变103间隔配电变压器	630	30.70%	373.59	373.59	否	否	无	-96%	
2122	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	10kV祥和小区4#箱变102间隔配电变压器	630	27.40%	394.40	394.40	否	否	无	-88%	
2123	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	3栋楼、9栋楼箱式变电站2#变压器	630	53.19%	231.90	231.90	否	否	无	-74%	
2124	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV黎明线	晨安小区1#箱变1#变压器	630	72.95%	107.42	107.42	否	否	无	-97%	
2125	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	惠安小区2#箱变103配电变压器	500	40.68%	246.62	246.62	否	否	无	-82%	
2126	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城1#配电室201配电变压器	1000	49.26%	407.43	407.43	否	否	无	-	
2127	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创兀线	水韵天城备用土建变201配电变压器	400	9.48%	322.09	322.09	否	否	无	-	
2128	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城2#配电室201配电变压器	630	61.61%	178.88	178.88	否	否	无	-	
2129	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城2#配电室203配电变压器	315	14.77%	236.98	236.98	否	否	无	-	
2130	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	祥和小区2#箱变2#变压器	630	24.19%	414.62	414.62	否	否	无	-56%	
2131	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃泰线	电厂2#箱式变电站变压器	1000	34.28%	557.25	557.25	否	否	无	-40%	
2132	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	兀木花园2#箱变2#变压器	500	63.32%	133.38	133.38	否	否	无	-90%	
2133	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创安线	林业处变电站箱式变电站103配电变压器	500	25.64%	321.81	321.81	否	否	无	-	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2134	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	祥和小区1#箱变1#变压器间隔配电变压器	500	0.00%	450.00	450.00	否	否	无	-	
2135	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	祥和小区1#箱变2#变压器间隔配电变压器	500	36.26%	268.69	268.69	否	否	无	-49%	
2136	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV跃进线	宇泰花园1#箱变2#变压器	500	31.18%	294.08	294.08	否	否	无	-48%	
2137	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV格林线	兀木花园4#箱变1#变压器	630	26.26%	401.58	401.58	否	否	无	3%	
2138	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	公园小区9#箱变1#配电变压器	500	58.80%	156.02	156.02	否	否	无	-97%	
2139	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	中心丽城备用箱变配电变压器	630	11.75%	493.00	493.00	否	否	无	144%	
2140	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	晨安小区9#箱变1号变压器	630	31.83%	366.44	366.44	否	否	无	-76%	
2141	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	大明线1#箱式变电站103配电变压器	500	25.93%	320.35	320.35	否	否	无	-44%	
2142	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	中心小区8区箱式变电站103配电变压器	630	51.31%	243.72	243.72	否	否	无	277%	
2143	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	平安小区箱式变电站104配电变压器	630	50.48%	243.98	248.98	否	否	无	1223%	
2144	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	中心小区C区箱变103间隔配电变压器	630	72.58%	109.74	109.74	否	否	无	-2%	
2145	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创祥线	新城、稻场箱式变电站103配电变压器	630	31.26%	370.06	370.06	否	否	无	-91%	
2146	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	平安小区箱式变电站103配电变压器	630	79.09%	68.72	68.72	否	否	无	16%	
2147	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV兀联线	三区箱式变电所103间隔配电变压器	500	76.78%	66.12	66.12	否	否	无	-94%	
2148	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城2#配电室202配电变压器	630	63.94%	164.20	164.20	否	否	无	-	
2149	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	南岭道东箱式变电站103配电变压器	630	77.27%	80.19	80.19	否	否	无	-86%	
2150	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	环山家园箱变2#变压器	500	50.88%	195.60	195.60	否	否	无	-80%	
2151	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	10kV晓南线	中心丽景备用箱变103间隔配电变压器	400	4.49%	342.04	342.04	否	否	无	2893%	
2152	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创明乙线	俱乐部箱式变电站103配电变压器	630	33.77%	354.24	354.24	否	否	无	-98%	
2153	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创九线	绿景庭里1#箱变2#变压器	630	78.90%	69.93	69.93	否	否	无	-86%	
2154	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创九线	东润新村箱变2#变压器	630	77.86%	76.50	76.50	否	否	无	-81%	
2155	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	10kV创平线	水韵天城2#配电室202配电变压器	1000	55.86%	542.04	542.04	否	否	无	-	
2156	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏榆线	10kV柏榆线洪兴分洪昌支07号洪昌屯公变台区变压器	200	16.41%	147.18	147.18	否	否	无	81%	
2157	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线131号左5号立管屯1号屯井变压器	50	18.81%	35.60	35.60	否	否	无	19%	
2158	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分97号10号机电井公变变压器	50	8.98%	40.51	40.51	否	否	无	-27%	
2159	国网西丰县供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	10kV柏榆线录房分08号录房东屯公变台区变压器	100	52.45%	18.77	18.77	否	否	无	8%	
2160	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线立言大棚分02号立言大棚公变台区变压器	400	12.63%	309.50	309.50	否	否	无	-2%	
2161	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线录房分13右30号机电井公变变压器	50	3.99%	43.00	43.00	否	否	无	-77%	
2162	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分14号立功屯公变台区变压器	100	51.28%	38.72	38.72	否	否	无	46%	
2163	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分01号上屯公变台区变压器	200	64.84%	50.33	50.33	否	否	无	14%	
2164	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线16号右03号土律东台区变压器	100	8.30%	81.70	81.70	否	否	无	-	
2165	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线11右02号录屯屯井公变变压器	50	32.68%	28.66	28.66	否	否	无	380%	
2166	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线录房分18号录房屯西公变台区变压器	80	56.56%	26.75	26.75	否	否	无	11%	
2167	国网西丰县供电公司	合公66kV变电站	10kV德林线	10kV柏榆线林泉分22号林泉屯公变台区变压器	100	55.88%	34.12	34.12	否	否	无	16%	
2168	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分鹿屯支8右11号机电井公变变压器	50	29.39%	30.30	30.30	否	否	无	20%	
2169	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线林泉分02号录房大棚公变台区变压器	30	78.37%	3.49	3.49	否	否	无	-16%	
2170	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线林泉分05左24号变压器	100	10.06%	79.94	79.94	否	否	无	9%	
2171	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分18左04号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	3%	
2172	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分80左23号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	6%	
2173	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线40号山河屯东公变台区变压器	80	69.54%	16.37	16.37	否	否	无	1%	
2174	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线156号福合一屯公变台区变压器	50	78.02%	5.99	5.99	否	否	无	-9%	
2175	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分10右11号变压器	200	59.68%	60.67	60.67	否	否	无	-19%	
2176	国网西丰县供电公司	大柳子66kV变电站	10kV育才线	10kV柏榆线老场分106号老场公变台区变压器	10	76.97%	1.30	1.30	否	否	无	2%	
2177	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分10右03号机电井公变台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
2178	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分新立支15号新立屯公变台区变压器	30	48.19%	12.54	12.54	否	否	无	-13%	
2179	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分79左07号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
2180	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分85左1号变压器	100	36.81%	53.19	53.19	否	否	无	185%	
2181	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分97号松云屯公变台区变压器	100	58.10%	31.90	31.90	否	否	无	-1%	
2182	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分德贤北支02号德贤北公变台区变压器	200	13.00%	154.00	154.00	否	否	无	-6%	
2183	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分120左8号德明屯小梨树沟屯井变压器	50	0.06%	44.97	44.97	否	否	无	-	
2184	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV柏榆线安福分安福支2号安福台区变压器	400	30.44%	238.24	238.24	否	否	无	21%	
2185	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏榆线	10kV柏榆线福宁分15左12号福宁新台区变压器	200	9.08%	161.83	161.83	否	否	无	-	
2186	国网西丰县供电公司	提升66kV变电站	10kV晨安线	10kV晨安线解放分19号变压器	315	38.57%	162.01	162.01	否	否	无	4%	
2187	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线141右19号文相屯2号屯井变压器	50	56.09%	16.95	16.95	否	否	无	-1%	
2188	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分叶家支08号叶家屯公变台区变压器	50	69.43%	10.28	10.28	否	否	无	3%	
2189	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线前联后分03号前联村公变台区变压器	200	33.47%	113.06	113.06	否	否	无	16%	
2190	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线优雅分05号优雅屯公变台区变压器	400	25.77%	256.91	256.91	否	否	无	88%	
2191	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线河边分11号河边屯公变台区变压器	80	61.73%	22.61	22.61	否	否	无	-2%	
2192	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线靠山分06号东联王庄村靠山屯公变台区变压器	200	9.64%	160.71	160.71	否	否	无	1017%	
2193	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线东联后分05号东联北屯公变台区变压器	400	14.06%	303.77	303.77	否	否	无	60%	
2194	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线141右1号文相屯西1号屯井变压器	50	15.48%	37.26	37.26	否	否	无	-33%	
2195	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分文相支02号文相公变台区变压器	50	69.83%	10.09	10.09	否	否	无	20%	
2196	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线临岗分04号临岗屯公变台区变压器	200	34.61%	110.77	110.77	否	否	无	19%	
2197	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线临岗分08号临岗村公变台区变压器	200	33.55%	112.91	112.91	否	否	无	40%	
2198	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分志学支02号志学屯公变台区变压器	200	15.20%	149.61	149.61	否	否	无	52%	
2199	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线前联前部分04号前联屯公变台区变压器	200	42.48%	38.02	38.02	否	否	无	-	
2200	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分新街基支07号新街基屯公变台区变压器	50	32.73%	28.63	28.63	否	否	无	18%	
2201	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分叶家支杨家分09号杨家变压器	100	73.44%	16.56	16.56	否	否	无	55%	
2202	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线100右6号变压器	200	6.04%	167.92	167.92	否	否	无	207%	
2203	国网西丰县供电公司	柳家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线14号柳家店街西公变台区变压器	200	22.07%	135.87	135.87	否	否	无	-3%	
2204	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线面山分王清支009号王清变压器	160	30.55%	95.13	95.13	否	否	无	20%	
2205	国网西丰县供电公司	合公66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线（右）48号变压器	315	34.14%	175.95	175.95	否	否	无	2%	
2206	国网西丰县供电公司	合公66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线（右）37号变压器	250	57.95%	80.13	80.13	否	否	无	1%	
2207	国网西丰县供电公司	合公66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线76号变压器	315	25.46%	203.29	203.29	否	否	无	13%	
2208	国网西丰县供电公司	柳家店66kV变电站	10kV北北线	10kV广线会场分20号广线会场子大地1号屯井变压器	50	47.79%	21.11	21.11	否	否	无	6%	
2209	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线德安分05号德安屯井变压器	100	36.78%	10.64	10.64	否	否	无	8%	
2210	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线德安分1号家屯台区变压器	200	12.70%	154.61	154.61	否	否	无	84%	
2211	国网西丰县供电公司	柳家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线量华分量华屯支1号量华屯台区变压器	400	14.45%	302.21	302.21	否	否	无	179%	
2212	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线千兴支33左39千兴屯屯井变压器	50	47.42%	21.29	21.29	否	否	无	-	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2213	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟91号北沟屯台区变压器	200	24.19%	131.62	131.62	否	否	无	105%	
2214	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线梁业分15左支10号机电井变压器	50	70.15%	9.92	9.92	否	否	无	118%	
2215	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线粮库分小区二支05号房本镇政府公变台区变压器	400	50.09%	159.65	159.65	否	否	无	-12%	
2216	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV晋厂线	10kV晋厂线119右32号岭前牛场变压器	100	7.07%	82.93	82.93	否	否	无	13%	
2217	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线普安西分02号普安村西屯公变台区变压器	200	26.62%	126.76	126.76	否	否	无	49%	
2218	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线122右8号普安屯方塘屯井变压器	50	42.75%	23.63	23.63	否	否	无	17%	
2219	国网西丰县供电公司	城岗66kV变电站	10kV农村线	10kV柏祥线福宁分22号福宁屯公变台区变压器	200	58.33%	63.33	63.33	否	否	无	-18%	
2220	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线育才东分007号育才东变压器	400	44.84%	180.62	180.62	否	否	无	-3%	
2221	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV昆顺线	10kV昆顺线气象局分03号变压器	100	11.57%	78.43	78.43	否	否	无	-4%	
2222	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV晋厂线	10kV晋厂线岭前分1号岭前变压器	100	25.02%	259.94	259.94	否	否	无	26%	
2223	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线东河分006号东河变压器	100	32.28%	57.72	57.72	否	否	无	41%	
2224	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线梁业分72左01号变压器	100	25.47%	64.53	64.53	否	否	无	2933%	
2225	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV晋厂线	10kV晋厂线线量分209*1左01号会泉北变压器	100	48.74%	41.26	41.26	否	否	无	2433%	
2226	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线乾德分003号平岭变压器	80	52.74%	29.81	29.81	否	否	无	19%	
2227	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线227号张家沟屯公变台区变压器	50	21.89%	34.05	34.05	否	否	无	3384%	
2228	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分振兴支5号振兴西台区变压器	400	39.39%	202.45	202.45	否	否	无	15%	
2229	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分59号山1号凉泉村峰广屯井变压器	50	53.07%	18.46	18.46	否	否	无	-11%	
2230	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分2号勤康北支3号公变台区变压器	200	10.99%	158.03	158.03	否	否	无	160%	
2231	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大富分丰福支003号新兴变压器	80	74.06%	12.75	12.75	否	否	无	66%	
2232	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分振兴北分4号振兴北台区变压器	400	26.31%	254.78	254.78	否	否	无	9%	
2233	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分33左06号德顺机电井公变变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无		
2234	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分岭前支0201号德顺屯变压器	100	70.47%	19.53	19.53	否	否	无	5%	
2235	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分02号左48号长隆地沟1号屯井变压器	50	6.30%	41.85	41.85	否	否	无	60%	
2236	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分67号中兴村公变台区变压器	200	70.79%	38.43	38.43	否	否	无	15%	
2237	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分71左01号中兴屯1-2号屯井变压器	50	72.91%	8.55	8.55	否	否	无	-47%	
2238	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线双城西分01号双城屯公变台区变压器	200	14.15%	151.71	151.71	否	否	无	17%	
2239	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线双城东分01号双城东屯公变台区变压器	400	19.32%	282.71	282.71	否	否	无	3%	
2240	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分声远东支02号声远东屯公变台区变压器	400	13.71%	305.16	305.16	否	否	无	57%	
2241	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线福源分012号变压器	200	26.32%	127.36	127.36	否	否	无	15%	
2242	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV晋厂线	10kV晋厂线福源分4右02号机电井公变变压器	50	28.49%	30.76	30.76	否	否	无	255%	
2243	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线梁业分14左9号变压器	200	2.81%	174.38	174.38	否	否	无		
2244	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分23右11号机电井公变变压器	50	67.42%	11.29	11.29	否	否	无	-15%	
2245	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分30左06号机电井公变变压器	50	18.72%	35.64	35.64	否	否	无	14%	
2246	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分34右05号机电井公变变压器	200	31.24%	117.52	117.52	否	否	无	2%	
2247	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV昆顺线	10kV昆顺线53号变压器	400	54.35%	142.61	142.61	否	否	无	2%	
2248	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线西山分玉树支5号左10号玉清屯1号屯井变压器	50	8.00%	41.00	41.00	否	否	无	1456%	
2249	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线004号变压器	20	48.51%	8.30	8.30	否	否	无	11%	
2250	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线照北山分105号照北山屯公变台区变压器	400	16.84%	292.65	292.65	否	否	无	2%	
2251	国网西丰县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV合丰线（右）31号变压器	200	73.12%	33.75	33.75	否	否	无	4%	
2252	国网西丰县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV太平线丰运分8#井屯变压器	50	75.45%	7.27	7.27	否	否	无	0%	
2253	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线五云分006号五云变压器	200	37.72%	104.56	104.56	否	否	无	35%	
2254	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV晋厂线	10kV晋厂线189左20右01号松岭西变压器	200	17.86%	144.28	144.28	否	否	无	107%	
2255	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV晋厂线	10kV晋厂线合丰分11丰友1号井屯变压器	400	21.63%	273.49	273.49	否	否	无	79%	
2256	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线陶然分陶然北支7号移动支移动变台	80	75.83%	11.33	11.33	否	否	无	11%	
2257	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线陶然分018号陶然南变压器	200	48.76%	82.48	82.48	否	否	无	60%	
2258	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线睦山分高亮支4号高亮台区变压器	200	34.85%	110.31	110.31	否	否	无	1%	
2259	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分上绥河支3号下绥河屯变压器	200	11.77%	156.46	156.46	否	否	无	128%	
2260	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线富春分4号洪来屯屯公变台区变压器	200	42.51%	94.99	94.99	否	否	无	45%	
2261	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线粮库分5*1右1号变压器	200	40.32%	99.36	99.36	否	否	无	-	
2262	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线丰拉瓢分12号丰拉瓢屯公变台区变压器	30	34.71%	16.59	16.59	否	否	无	26%	
2263	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线兴河分4号兴河屯台区变压器	200	27.64%	124.73	124.73	否	否	无	43%	
2264	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分大湾支22左03号大湾台区变压器	400	17.54%	289.82	289.82	否	否	无	71%	
2265	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线铁路分3号台区变压器	50	72.76%	8.62	8.62	否	否	无	-19%	
2266	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分十二队支13号变压器	200	8.28%	163.44	163.44	否	否	无	-2%	
2267	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分东沟支23左3号五棚台区变压器	100	54.15%	35.85	35.85	否	否	无	-7%	
2268	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分东沟支3号东沟台区变压器	100	20.91%	69.09	69.09	否	否	无	-8%	
2269	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分大湾支15左07号大湾屯1号屯井变压器	200	35.35%	27.33	27.33	否	否	无	30%	
2270	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线19号台区变压器	20	40.20%	9.96	9.96	否	否	无	-23%	
2271	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分大砬子沟支2号大砬子沟台区变压器	200	22.80%	134.39	134.39	否	否	无	52%	
2272	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分五塘支34右03号机电井公变变压器	50	17.00%	36.50	36.50	否	否	无	-40%	
2273	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分安毅支05号变压器	400	16.77%	292.91	292.91	否	否	无	33%	
2274	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线68号变压器	100	71.79%	18.21	18.21	否	否	无	2%	
2275	国网西丰县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV合丰联线大湾分大湾支59号同丰台区变压器	50	74.16%	7.92	7.92	否	否	无	9%	
2276	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线038号变压器	200	43.75%	92.50	92.50	否	否	无	3%	
2277	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线福源分01号变压器	100	0.11%	89.89	89.89	否	否	无		
2278	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线167右1凉泉屯牛场支1-2号屯井变压器	200	78.94%	22.12	22.12	否	否	无	272%	
2279	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线福源分21号福巨屯南台区变压器	200	18.03%	143.94	143.94	否	否	无	53%	
2280	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线满源分22左29号孙屯全机电井公变变压器	50	58.98%	15.51	15.51	否	否	无	182%	
2281	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线保安分01号保安屯公变台区变压器	400	15.56%	297.78	297.78	否	否	无	109%	
2282	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线72号1号勤康屯屯井变压器	50	75.41%	7.29	7.29	否	否	无	-97%	
2283	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线大有北台区变压器	400	11.49%	314.04	314.04	否	否	无	170%	
2284	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线新光西分02号新光屯公变台区变压器	400	25.90%	256.41	256.41	否	否	无	50%	
2285	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线云岭分55号云岭西台区变压器	400	40.29%	198.84	198.84	否	否	无	3%	
2286	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线满源分47号满源屯东果园1-2号屯井变压器	50	67.90%	11.05	11.05	否	否	无	16%	
2287	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线云岭分02号云岭台区变压器	315	28.56%	193.52	193.52	否	否	无	5%	
2288	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线小屯分15左15号机电井公变变压器	400	2.02%	351.94	351.94	否	否	无	-2%	
2289	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线167右1凉泉屯东果园内1-2号屯井变压器	50	9.13%	40.44	40.44	否	否	无		
2290	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线新光东分19新光村六队公变台区变压器	100	16.84%	73.16	73.16	否	否	无	-1%	
2291	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线221右13号新光屯石头河沟1号屯井变压器	50	38.81%	25.59	25.59	否	否	无	2%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2292	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线石道河分20号公变台区变压器	30	49.22%	12.23	12.23	否	否	无	6%	
2293	国网西丰县供电公司	邹家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线洪来西分1号洪来西公变台区变压器	315	31.92%	182.96	182.96	否	否	无	65%	
2294	国网西丰县供电公司	邹家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线太平分3号太平公变台区变压器	200	37.37%	105.26	105.26	否	否	无	72%	
2295	国网西丰县供电公司	邹家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线胜利分2号胜利公变台区变压器	200	14.59%	150.83	150.83	否	否	无	128%	
2296	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分安沙支2号安沙变压器	400	29.67%	241.33	241.33	否	否	无	110%	
2297	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线67左1号勐廉村北1-2号电井变压器	50	10.70%	39.65	39.65	否	否	无	-22%	
2298	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线76左1号禹甸村老龙头电井变压器	50	37.02%	26.49	26.49	否	否	无	-70%	
2299	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线85左48号禹甸电四道沟里电井变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-3%	
2300	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线131左04号富民东机电井公变变压器	50	14.39%	37.81	37.81	否	否	无	-24%	
2301	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线146右1号富民南电公变台区变压器	12	92.94%	303.24	303.24	否	否	无	34%	
2302	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线油房分4号油房台区变压器	200	16.12%	147.76	147.76	否	否	无	163%	
2303	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线振兴东分4号01号振兴东台区变压器	200	31.45%	117.10	117.10	否	否	无	173%	
2304	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线沙河西分1号沙河西台区变压器	200	14.38%	151.24	151.24	否	否	无	55%	
2305	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线137右01号变压器	100	14.92%	75.08	75.08	否	否	无	-	
2306	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分30号大兴村公变台区变压器	400	25.11%	259.58	259.58	否	否	无	-6%	
2307	国网西丰县供电公司	邹家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线东城分东城新台支9号东城新台台区变压器	200	34.13%	111.75	111.75	否	否	无	6%	
2308	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分德明支03号德明电公变台区变压器	400	14.91%	300.35	300.35	否	否	无	17%	
2309	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏梓线	10kV柏梓线永泽分04号永泽电变台区变压器	200	31.92%	116.15	116.15	否	否	无	18%	
2310	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏梓线	10kV柏梓线134右6号万福屯公变台区变压器	400	32.06%	231.74	231.74	否	否	无	37%	
2311	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线纯仁分56左01号变压器	100	5.28%	84.72	84.72	否	否	无	339%	
2312	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏梓线	10kV柏梓线王家分12号王家变压器	100	10.06%	319.77	319.77	否	否	无	22%	
2313	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏梓线	10kV柏梓线王家分2号王家公变台区变压器	400	47.03%	171.86	171.86	否	否	无	3%	
2314	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏梓线	10kV柏梓线168左2号南棚屯电井台区变压器	100	9.19%	80.81	80.81	否	否	无	-	
2315	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线画山分10号左1号玉树屯变压器	100	39.05%	50.95	50.95	否	否	无	-	
2316	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分原住支05号原住电变台区变压器	400	25.94%	256.25	256.25	否	否	无	15%	
2317	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏梓线	10kV柏梓线195左4右7号优雅1号机电井公变变压器	50	6.91%	41.54	41.54	否	否	无	-71%	
2318	国网西丰县供电公司	邹家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分13左05号机电井公变变压器	50	64.02%	12.99	12.99	否	否	无	55%	
2319	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分丰隆支68号丰隆台区变压器	400	7.92%	328.34	328.34	否	否	无	56%	
2320	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分里儿楼支24号里儿楼台区变压器	100	17.17%	72.83	72.83	否	否	无	-1%	
2321	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线治平分4号治平台区变压器	400	11.54%	313.83	313.83	否	否	无	60%	
2322	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线枫树分1号枫树台区变压器	200	53.32%	73.36	73.36	否	否	无	7%	
2323	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线山分岭山支2号岭山台区变压器	400	30.94%	236.24	236.24	否	否	无	56%	
2324	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线山分岭山支2号岭山台区变压器	400	33.38%	226.48	226.48	否	否	无	89%	
2325	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏梓线	10kV柏梓线仁普分02号仁普屯公变台区变压器	50	72.21%	8.89	8.89	否	否	无	0%	
2326	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线居贤分001号居贤变压器	200	19.96%	140.08	140.08	否	否	无	4%	
2327	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线振兴东分2+1号左1号振兴花园变压器	400	25.45%	258.20	258.20	否	否	无	14%	
2328	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分丰隆支67右25号公变台区变压器	100	33.61%	56.39	56.39	否	否	无	681%	
2329	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV工业二线	10kV振兴线岭山分80号新开台区变压器	50	64.48%	12.76	12.76	否	否	无	7%	
2330	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线102+1号黄金台区变压器	400	24.81%	260.75	260.75	否	否	无	102%	
2331	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线36右03号治平方棚屯电井变压器	50	22.48%	33.76	33.76	否	否	无	55%	
2332	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分城广支文华支荆山支002号荆山屯变压器	50	60.01%	14.99	14.99	否	否	无	75%	
2333	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福白线	10kV福白线城分18号城福西台区变压器	200	49.00%	82.00	82.00	否	否	无	11%	
2334	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分安沙支2号安沙台区变压器	200	73.17%	33.66	33.66	否	否	无	15%	
2335	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV毛家屯线	10kV毛家屯线181号东联屯公变台区变压器	80	63.97%	20.82	20.82	否	否	无	18%	
2336	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线碧岩分05号碧岩屯公变台区变压器	200	20.17%	279.33	279.33	否	否	无	49%	
2337	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东昌支王家店06号王家店变压器	200	42.16%	95.68	95.68	否	否	无	67%	
2338	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线粮浦分11左2号变压器	250	72.50%	43.75	43.75	否	否	无	19%	
2339	国网西丰县供电公司	邹家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分南队支7号南队公变台区变压器	400	24.33%	262.67	262.67	否	否	无	-5%	
2340	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线营台北沟支20号营台北沟变压器	30	14.20%	22.74	22.74	否	否	无	-92%	
2341	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线赵家东分5号赵家东台区变压器	80	33.20%	45.44	45.44	否	否	无	27%	
2342	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线永福分40号永福村公变台区变压器	315	19.53%	221.99	221.99	否	否	无	83%	
2343	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分解放支06号解放屯公变台区变压器	315	35.99%	170.13	170.13	否	否	无	0%	
2344	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分30右20机电井公变变压器	200	26.11%	127.79	127.79	否	否	无	3%	
2345	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东分1+1号新建东公变台区变压器	400	19.11%	283.57	283.57	否	否	无	1%	
2346	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线163右5号凉泉屯中学校田里1-2号电井变压器	50	33.44%	28.28	28.28	否	否	无	15%	
2347	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分4右04号机电井公变变压器	50	28.75%	30.62	30.62	否	否	无	20%	
2348	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分长虹北沟支35号大龙山南变压器	50	75.91%	7.05	7.05	否	否	无	8%	
2349	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线李岐大龙山北03号公变台区变压器	100	47.09%	42.91	42.91	否	否	无	-8%	
2350	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10千伏天德线太华分长虹支50号左1猪场变台	100	22.79%	67.21	67.21	否	否	无	76%	
2351	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV太华线长虹北沟支89左1号长虹北沟南台区变压器	100	10.68%	79.32	79.32	否	否	无	-	
2352	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分090#秀水西村上变压器	100	24.39%	65.61	65.61	否	否	无	50%	
2353	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分暖泉支安庆岭05号安庆岭台区变压器	80	65.66%	19.47	19.47	否	否	无	6%	
2354	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分群鸣支天来南岭03号天来南变压器	200	47.48%	21.26	21.26	否	否	无	12%	
2355	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV起屯线	10kV起屯线8+1号变压器	80	78.80%	8.88	8.88	否	否	无	13%	
2356	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分群鸣支北沟岭28号北沟一变压器	30	70.64%	5.81	5.81	否	否	无	132%	
2357	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分群鸣支金厂南岭03右01号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
2358	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分群鸣支68左18号机电井公变变压器	50	14.76%	37.62	37.62	否	否	无	424%	
2359	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分群鸣支87左01号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
2360	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分群鸣支102号群鸣北公变台区变压器	200	22.52%	134.96	134.96	否	否	无	4%	
2361	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分林祥支振德岭02号振德岭台区变压器	200	36.01%	16.20	16.20	否	否	无	5%	
2362	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分林祥支42号林祥公变台区变压器	100	55.96%	34.04	34.04	否	否	无	19%	
2363	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分加兴支14号谷公变台区变压器	400	20.95%	276.22	276.22	否	否	无	10%	
2364	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分元普支04号元普公变台区变压器	100	59.26%	30.74	30.74	否	否	无	9%	
2365	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分加兴支35右加兴公变台区变压器	200	28.69%	122.61	122.61	否	否	无	10%	
2366	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分建文支福元岭04号福元公变台区变压器	400	50.15%	19.92	19.92	否	否	无	8%	
2367	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分金谷支24号金谷台区变压器	200	17.09%	145.61	145.61	否	否	无	1%	
2368	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分建文支玉振岭03号玉振岭公变台区变压器	200	31.77%	116.46	116.46	否	否	无	189%	
2369	国网西丰县供电公司	邹家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线玉屏分21号玉屏屯公变台区变压器	200	33.13%	113.75	113.75	否	否	无	20%	
2370	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线人工村2分1号人工村台区变压器	400	20.35%	278.61	278.61	否	否	无	4%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2371	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线恩隆二分1号恩光二变压器	50	69.67%	10.17	10.17	否	否	无	0%	
2372	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线72号天德屯西公变台区变压器	400	39.77%	200.93	200.93	否	否	无	-3%	
2373	国网西丰县供电公司	李子户66kV变电站	10kV李北线	10kV天德线河北五队分19号河北五队公变台区变压器	100	46.44%	8.71	8.71	否	否	无	-4%	
2374	国网西丰县供电公司	棚道66kV变电站	10kV棚东线	10kV天德线太华分天德支03号天德东公变台区变压器	200	58.58%	15.71	15.71	否	否	无	26%	
2375	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线粮油分07左2号变压器	315	3.85%	271.36	271.36	否	否	无	-74%	
2376	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分纯仁支1号纯仁台区变压器	200	33.26%	113.48	113.48	否	否	无	28%	
2377	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线顺兴分2号顺兴变压器	200	43.91%	92.18	92.18	否	否	无	51%	
2378	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分支子香子3号香子屯公变台区变压器	80	58.99%	24.81	24.81	否	否	无	17%	
2379	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线怡河分长兴支11号9号长兴屯1号屯井变压器	50	47.17%	21.41	21.41	否	否	无	-87%	
2380	国网西丰县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV忠岭线古龙分10#1左01号七家屯变压器	100	96.33%	23.67	23.67	否	否	无	851%	
2381	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线69号变压器	250	75.09%	37.27	37.27	否	否	无	-20%	
2382	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线154#1右1凉泉堡2号台区变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无		
2383	国网西丰县供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV宝来线香岭分56号香岭西公变台区变压器	50	51.61%	19.19	19.19	否	否	无	2%	
2384	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线香岭分64号香岭西公变台区变压器	100	47.29%	42.71	42.71	否	否	无	4%	
2385	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线3号邵家店街中公变台区变压器	315	58.92%	97.91	97.91	否	否	无	12%	
2386	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线米厂分11号变压器	315	9.93%	252.22	252.22	否	否	无	-6%	
2387	国网西丰县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV天德线太华分复兴支04号复兴东公变台区变压器	200	56.24%	16.88	16.88	否	否	无	-4%	
2388	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分积善支于家岭02号于家岭台区变压器	80	78.27%	9.38	9.38	否	否	无	3%	
2389	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分88号14号报德屯1号屯井变压器	50	28.43%	30.78	30.78	否	否	无	-19%	
2390	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分青崖支37号变压器	100	41.22%	48.78	48.78	否	否	无	0%	
2391	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线县站分02号变压器	315	65.33%	77.70	77.70	否	否	无	10%	
2392	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线137号01号东屯屯公变台区变压器	50	35.16%	27.42	27.42	否	否	无	-45%	
2393	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线广一分16号广一屯台区变压器	200	26.12%	127.77	127.77	否	否	无	7%	
2394	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分17号铁西西公变台区变压器	400	46.07%	175.74	175.74	否	否	无	22%	
2395	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线达仁分29号达仁屯台区变压器	400	16.98%	292.08	292.08	否	否	无	7%	
2396	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线达仁分牧业小区支38号牧业小区台区变压器	30	16.21%	22.14	22.14	否	否	无	-8%	
2397	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线林业分01号变压器	315	62.34%	87.13	87.13	否	否	无	11%	
2398	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线守信分29号守信屯台区变压器	30	76.69%	3.99	3.99	否	否	无	3%	
2399	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线482号王家堡子屯台区变压器	200	29.91%	120.18	120.18	否	否	无	21%	
2400	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV松树线	10kV铜台线487号大岭沟屯台区变压器	50	76.62%	6.69	6.69	否	否	无	40%	
2401	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线全文分11号全文屯公变台区变压器	200	75.85%	11.32	11.32	否	否	无	7%	
2402	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线14号南店公变台区变压器	200	19.72%	140.56	140.56	否	否	无	15%	
2403	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线15号13号上庄屯台区变压器	200	31.11%	117.78	117.78	否	否	无	63%	
2404	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV铜台线长岭支02号长岭屯台区变压器	315	46.78%	136.13	136.13	否	否	无	5%	
2405	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线58号变压器	315	20.65%	218.46	218.46	否	否	无	-1%	
2406	国网西丰县供电公司	红光66kV变电站	10kV八五七线	10kV晨放线037号变压器	250	71.12%	47.19	47.19	否	否	无	2%	
2407	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分石仁沟分42号石仁沟屯变压器	50	49.33%	20.34	20.34	否	否	无	-4%	
2408	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线162号广和屯台区变压器	200	15.37%	142.27	142.27	否	否	无	0%	
2409	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站	10kV大苇子线	10kV起重线长乐分长乐台区变压器	200	62.57%	21.95	21.95	否	否	无	-29%	
2410	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线东城分9号东城屯台区变压器	200	29.18%	121.64	121.64	否	否	无	6%	
2411	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV起重线	10kV起重线长乐分茂林台区变压器	200	50.72%	78.57	78.57	否	否	无	-1%	
2412	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线14号南店公变台区变压器	50	57.88%	16.07	16.07	否	否	无	-2%	
2413	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线宝来支01号宝来屯台区变压器	50	75.32%	7.34	7.34	否	否	无	4%	
2414	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线福榆分山支15号林山屯台区变压器	50	69.78%	10.11	10.11	否	否	无	0%	
2415	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线01号潘仁屯公变台区变压器	100	75.59%	14.41	14.41	否	否	无	5%	
2416	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线立新分13号立新屯公变台区变压器	63	77.32%	7.99	7.99	否	否	无	12%	
2417	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线政府分寨市支06号变压器	315	31.10%	185.53	185.53	否	否	无	1%	
2418	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线60号左22号洋仁屯1号屯井变压器	50	1.87%	44.06	44.06	否	否	无	-7%	
2419	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线永兴分河藏支3号河藏子台区变压器	200	16.80%	146.39	146.39	否	否	无	-15%	
2420	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线红旗分17号红旗屯变压器	400	22.15%	271.40	271.40	否	否	无	39%	
2421	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线棚前分粮库家属支04号粮库家属变压器	50	34.46%	27.77	27.77	否	否	无	79%	
2422	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线棚前分40号质文公变台区变压器	200	21.33%	137.34	137.34	否	否	无	79%	
2423	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线和厚南分厚北支02号厚北变压器	200	44.50%	91.00	91.00	否	否	无	51%	
2424	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线线和分58号01号机屯井公变变压器	50	0.07%	44.97	44.97	否	否	无	-74%	
2425	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线纯仁分141#1右1号纯仁西台区（铁岭岳威源生物炭有限公司）	400	63.01%	107.95	107.95	否	否	无	-	
2426	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分支东家支2号东家屯（新城）变压器	50	49.84%	20.08	20.08	否	否	无	9%	
2427	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和屯南方棚机电台区变压器	50	32.75%	28.62	28.62	否	否	无	17%	
2428	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分房树支16号房树屯公变台区变压器	200	17.46%	145.07	145.07	否	否	无	4%	
2429	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分会泉支1号会泉变压器	200	22.39%	135.23	135.23	否	否	无	-6%	
2430	国网西丰县供电公司	东岭66kV变电站	10kV东双线	10kV营厂线会泉分42左07号机电井公变变压器	50	65.22%	12.39	12.39	否	否	无	14%	
2431	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线榆树堡分福巨甲支6号福巨甲台区变压器	200	59.48%	61.04	61.04	否	否	无	29%	
2432	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线榆树堡分80号榆树堡台区变压器	400	15.60%	148.79	148.79	否	否	无	123%	
2433	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分巨德支64号巨德变压器	400	12.69%	309.22	309.22	否	否	无	3%	
2434	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分50右99德东台区变压器	200	78.08%	23.84	23.84	否	否	无	-	
2435	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线272号22号屯井公变变压器	50	9.39%	40.30	40.30	否	否	无	-74%	
2436	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分134号德明九队公变台区变压器	100	28.00%	62.00	62.00	否	否	无	7%	
2437	国网西丰县供电公司	城庙66kV变电站	10kV供棚线	10kV柏祥线粮库分二院支07号二院屯公变台区变压器	100	74.74%	15.26	15.26	否	否	无	22%	
2438	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线石湖屯分4号石湖屯公变台区变压器	400	12.64%	309.43	309.43	否	否	无	196%	
2439	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线东庆阳分3号东庆阳屯公变变压器	200	46.30%	87.40	87.40	否	否	无	36%	
2440	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线涌泉分27号涌泉公变台区变压器	400	43.29%	186.83	186.83	否	否	无	23%	
2441	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东昌支63右12号机电井公变变压器	50	19.89%	35.05	35.05	否	否	无	-75%	
2442	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线同兴分同兴西支3号同兴西台区变压器	200	27.61%	124.77	124.77	否	否	无	5%	
2443	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线269号06号机电井公变变压器	50	17.54%	36.23	36.23	否	否	无	4%	
2444	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站	10kV奎园南线	10kV金星线161右11号机电井变压器	50	44.36%	22.82	22.82	否	否	无	-60%	
2445	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线164号04号机电井公变变压器	100	40.13%	24.93	24.93	否	否	无	-74%	
2446	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线同兴分同兴东支3号同兴东台区变压器	100	34.61%	55.39	55.39	否	否	无	14%	
2447	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线同兴分88左11号莽苇场台区	100	29.64%	60.36	60.36	否	否	无	-	
2448	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线芝林分32+1右2号下芝林屯1号屯井变压器	50	43.85%	23.08	23.08	否	否	无	79%	
2449	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线208右3号金星南台区变压器	400	32.58%	229.68	229.68	否	否	无	26%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2450	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分西沟支18#西沟电柱上变压器	100	79.40%	10.60	10.60		否	否	无	3%
2451	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线金家屯分04号金家屯公变台区变压器	200	73.14%	5.06	5.06		否	否	无	-1%
2452	国网西丰县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV天德线77号1号变压器	100	52.53%	37.47	37.47		否	否	无	4%
2453	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分01#德丰林场家属楼1上变压器	100	24.75%	65.25	65.25		否	否	无	17%
2454	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线和隆乙南台区变压器	200	22.36%	135.29	135.29		否	否	无	300%
2455	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线3号右2号变压器	100	4.68%	85.32	85.32		否	否	无	-7%
2456	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线和隆乙分中和隆乙变压器	400	34.49%	222.04	222.04		否	否	无	7%
2457	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV晋广线	10kV晋广线晋南分4号晋南变压器	400	26.16%	255.34	255.34		否	否	无	81%
2458	国网西丰县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV太平线瑞祥分序支003号变压器	100	60.52%	14.74	14.74		否	否	无	2%
2459	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支097号左2号变压器	200	31.86%	116.29	116.29		否	否	无	36%
2460	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线线陶然分20-1号2号陶然41号电井变压器	50	0.02%	44.99	44.99		否	否	无	-3%
2461	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线康宁分069号永仁变压器	400	9.63%	321.48	321.48		否	否	无	70%
2462	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线康宁分023号日新变压器	400	26.05%	255.79	255.79		否	否	无	27%
2463	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分碱厂支091号金山屯公变台区变压器	200	15.41%	149.18	149.18		否	否	无	0%
2464	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线康宁分汪泉支012号汪泉变压器	200	10.85%	158.30	158.30		否	否	无	82%
2465	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线康宁分康宁支003号康宁变压器	400	16.66%	293.35	293.35		否	否	无	3%
2466	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线瑞祥分056号瑞祥变压器	200	28.24%	123.53	123.53		否	否	无	6%
2467	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线瑞祥分石场支029左6端祥北变压器	100	3.96%	86.04	86.04		否	否	无	-
2468	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线维心分001号维心变压器	100	26.18%	63.82	63.82		否	否	无	55%
2469	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线49-1左11号变压器	50	70.98%	9.51	9.51		否	否	无	511%
2470	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线线万泉分碱厂支文冲支075号井云公变台区变压器	100	47.38%	42.62	42.62		否	否	无	-8%
2471	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线线康宁分051号井云公变台区变压器	50	22.98%	33.51	33.51		否	否	无	-56%
2472	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线线万泉分碱厂支文冲支047号文冲变压器	200	21.50%	137.00	137.00		否	否	无	2%
2473	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线瑞祥分大榆树支10#大榆树变压器	400	15.33%	298.67	298.67		否	否	无	95%
2474	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线线万泉分碱厂支景云屯电井分30号景云屯1号电井变压器	80	67.52%	17.99	17.99		否	否	无	-7%
2475	国网西丰县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV太平线线万泉分碱厂支下碱厂支002号下碱厂变压器	100	68.02%	10.99	10.99		否	否	无	-4%
2476	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线012号变压器	315	54.70%	111.19	111.19		否	否	无	17%
2477	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线田兴分040号田兴变压器	200	62.41%	55.19	55.19		否	否	无	-28%
2478	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河威线	10kV河威线永兴分金海支28号高家台变压器	80	68.82%	16.95	16.95		否	否	无	-2%
2479	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河威线	10kV河威线永兴分金海支磁子沟分支19号磁子沟变压器	200	20.14%	139.72	139.72		否	否	无	6%
2480	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV台红线	10kV台红线德力福分5号变压器	250	47.95%	105.13	105.13		否	否	无	-3%
2481	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV台红线	10kV台红线德力福分5号变压器	315	61.97%	88.31	88.31		否	否	无	19%
2482	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV台红线	10kV台红线德力福分5号变压器	250	49.17%	102.08	102.08		否	否	无	3%
2483	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线173号鹤岗屯公变台区变压器	400	15.66%	297.35	297.35		否	否	无	188%
2484	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线榆树堡分福巨乙支1号福巨乙台区变压器	400	56.43%	134.29	134.29		否	否	无	94%
2485	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线046号文安屯变压器	200	23.16%	133.67	133.67		否	否	无	0%
2486	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线粮库分15右1号永洋二台区变压器	80	15.34%	59.73	59.73		否	否	无	-
2487	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV起重线	10kV起重线长乐分36右1号长乐二台区变压器	200	44.98%	90.04	90.04		否	否	无	586%
2488	国网西丰县供电公司	古洞66kV变电站	10kV古洞线	10kV育才线田兴分桦山乳业支49号田兴屯1-2号电井变压器	50	53.88%	18.06	18.06		否	否	无	105%
2489	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线32号变压器	315	48.39%	131.06	131.06		否	否	无	2%
2490	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分东平支3号临河公变台区变压器	200	29.91%	120.19	120.19		否	否	无	224%
2491	国网西丰县供电公司	山门66kV变电站	10kV满井线	10kV庆阳线130右01号机电井公变变压器	50	78.28%	6.86	6.86		否	否	无	6%
2492	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV庆阳线	10kV庆阳线自由山分4号自由山下公变台区变压器	80	70.30%	15.76	15.76		否	否	无	3%
2493	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线贵利屯分9号贵利西公变台区变压器	100	55.24%	34.76	34.76		否	否	无	1%
2494	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线德胜屯分6号得胜屯公变台区变压器	400	24.39%	262.44	262.44		否	否	无	21%
2495	国网西丰县供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	10kV庆阳线富春分磨场支18号磨场公变台区变压器	50	79.93%	5.03	5.03		否	否	无	-7%
2496	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线保康西分3号保康屯公变台区变压器	100	31.45%	58.56	58.56		否	否	无	5%
2497	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线富春分86号兴隆屯公变台区变压器	200	47.22%	85.56	85.56		否	否	无	50%
2498	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线14右01号机电井公变变压器	50	3.98%	43.01	43.01		否	否	无	10%
2499	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会支41-1左4号尚屯屯1号电井变压器	50	29.37%	30.32	30.32		否	否	无	7%
2500	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会支47左09号机电井公变变压器	50	7.20%	41.40	41.40		否	否	无	360%
2501	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会支大兴分支20号大兴变压器	100	39.91%	50.09	50.09		否	否	无	105%
2502	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会12右05号机电井公变变压器	50	63.05%	13.47	13.47		否	否	无	51%
2503	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会支丰源支2号智良变压器	200	23.36%	133.28	133.28		否	否	无	66%
2504	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会支7号明德镇屯屯公变台区变压器	160	55.85%	54.64	54.64		否	否	无	10%
2505	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分福临支2号福临公变台区变压器	100	37.95%	52.05	52.05		否	否	无	-12%
2506	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分土门支4土门公变台区变压器	200	12.95%	154.11	154.11		否	否	无	8%
2507	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会支广兴支田家支2号田家变压器	200	13.96%	152.07	152.07		否	否	无	128%
2508	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线保康屯分5号保康屯公变台区变压器	200	22.90%	134.21	134.21		否	否	无	94%
2509	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会支40号尚屯屯公变台区变压器	200	30.51%	118.98	118.98		否	否	无	32%
2510	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线富春分17右01号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00		否	否	无	318%
2511	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分居贤支3号居贤屯公变台区变压器	400	18.24%	287.04	287.04		否	否	无	6%
2512	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线德胜分右01号机电井公变变压器	315	9.58%	253.32	253.32		否	否	无	48%
2513	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分04号中屯屯公变台区变压器	200	18.86%	142.28	142.28		否	否	无	167%
2514	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线25右05号福屯屯公变台区变压器	50	0.03%	44.99	44.99		否	否	无	18%
2515	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线富春分富春屯支3号富春屯公变台区变压器	200	46.88%	86.24	86.24		否	否	无	45%
2516	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会支广兴分支09号广兴屯变压器	50	35.56%	27.22	27.22		否	否	无	10%
2517	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线富春分天祐支2号天祐屯公变台区变压器	400	21.20%	275.21	275.21		否	否	无	72%
2518	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线04左09号机电井公变变压器	50	22.24%	33.88	33.88		否	否	无	3%
2519	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线荆磨分16号荆磨屯公变台区变压器	200	14.70%	150.61	150.61		否	否	无	38%
2520	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线永丰屯分3号永丰屯公变台区变压器	200	47.55%	84.91	84.91		否	否	无	-6%
2521	国网西丰县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV庆阳线庆丰分庆丰南台支1号庆丰南(新)屯变压器	50	66.05%	11.98	11.98		否	否	无	62%
2522	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线张家屯分3号张家屯公变台区变压器	400	13.53%	305.87	305.87		否	否	无	3%
2523	国网西丰县供电公司	红台66kV变电站	10kV七家子线	10kV庆阳线明德分12右10号机电井公变变压器	50	74.65%	7.67	7.67		否	否	无	504600%
2524	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线09号永丰屯支3号荆磨屯1号电井变压器	50	41.62%	24.19	24.19		否	否	无	90%
2525	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线红台线井096右04号机电井公变变压器	50	12.61%	38.70	38.70		否	否	无	12%
2526	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线自由山分8号自由山下屯公变台区变压器	400	34.74%	221.04	221.04		否	否	无	299%
2527	国网西丰县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV庆阳线明德分上绥河屯支41号上绥河屯公变台区变压器	100	74.58%	4.62	4.62		否	否	无	0%
2528	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分福寿屯支9号福寿屯公变台区变压器	50	52.51%	18.75	18.75		否	否	无	31%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2529	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分分支支7兴支柳河支2号柳河变压器	200	30.33%	119.35	119.35	否	否	无	7%	
2530	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线太平南台分7号太平南新屯公变台区变压器	50	34.45%	27.78	27.78	否	否	无	16%	
2531	国网西丰县供电公司	红庙66kV变电站	10kV七家子线	10kV庆阳线学礼分8号学礼屯公变台区变压器	30	61.61%	8.52	8.52	否	否	无	18%	
2532	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线德坤分50号丰盛公变台区变压器	200	20.30%	139.40	139.40	否	否	无	39%	
2533	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会丰支67号会丰屯公变台区变压器	400	13.87%	304.54	304.54	否	否	无	106%	
2534	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线德坤分德坤支1号德坤公变台区变压器	100	58.38%	31.62	31.62	否	否	无	13%	
2535	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线庆丰分庆丰支2庆丰屯公变台区变压器	200	15.94%	148.13	148.13	否	否	无	104%	
2536	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分224右06号机电井公变变压器	50	54.40%	17.80	17.80	否	否	无	12%	
2537	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线永丰西分6号永丰西公变台区变压器	80	79.79%	8.17	8.17	否	否	无	1%	
2538	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会丰支明德北屯1号明德北屯变压器	50	43.76%	23.12	23.12	否	否	无	1%	
2539	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分188右09号机电井公变变压器	50	19.59%	35.21	35.21	否	否	无	2%	
2540	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会丰支13号明德北屯公变台区变压器	200	73.08%	13.53	13.53	否	否	无	19%	
2541	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分巨丰支3号巨丰屯公变台区变压器	200	32.20%	115.61	115.61	否	否	无	54%	
2542	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分会丰支47+1号左01号尚屯屯电井变压器	50	6.64%	41.68	41.68	否	否	无	3%	
2543	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分195右04号机电井公变变压器	50	17.20%	36.40	36.40	否	否	无	-16%	
2544	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线纯仁分74右4号变压器	200	17.68%	144.64	144.64	否	否	无	2672%	
2545	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白右分德业支3号德业台区变压器	200	19.87%	140.26	140.26	否	否	无	39%	
2546	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线纯仁分联合村支12号联合屯台区变压器	400	25.66%	257.34	257.34	否	否	无	-27%	
2547	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线青山分20左6号永安屯1号屯电井变压器	400	11.90%	312.41	312.41	否	否	无	-4%	
2548	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线227左4号山沟1号屯电井变压器	50	38.43%	25.79	25.79	否	否	无	19%	
2549	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线林场分1号林场台区变压器	200	34.42%	111.17	111.17	否	否	无	26%	
2550	国网西丰县供电公司	双安66kV变电站	10kV双安线	10kV双安线383号台区变压器	100	45.07%	22.47	22.47	否	否	无	-28%	
2551	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线采家分录房机电井18右2张常胜台区变台	100	0.02%	89.98	89.98	否	否	无		
2552	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线032号变压器	315	42.60%	149.32	149.32	否	否	无	24%	
2553	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线立新分4左1左立新东台区变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	-	
2554	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分宝屯屯西分5号宝屯屯西变压器	80	74.80%	12.16	12.16	否	否	无	25%	
2555	国网西丰县供电公司	泉茂66kV变电站	10kV老四平北线	10kV松树线南山小屯分5号南山小屯公变台区变压器	10	72.09%	1.79	1.79	否	否	无	61%	
2556	国网西丰县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV松树线祥和和分祥和北分5号祥和北(新)屯变压器	50	57.88%	16.06	16.06	否	否	无	11%	
2557	国网西丰县供电公司	银庙66kV变电站	10kV银盛线	10kV松树线东家北大口机电井台区变压器	50	44.52%	22.74	22.74	否	否	无	-18%	
2558	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分春木支北沟分5号斗北沟屯变压器	10	55.46%	3.45	3.45	否	否	无	-7%	
2559	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分南队新台支10号南队新屯变压器	100	31.87%	58.13	58.13	否	否	无	11%	
2560	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线玉屏分线树支12号井棋屯公变台区变压器	200	21.34%	136.12	136.12	否	否	无	15%	
2561	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分家屯屯西支20号家屯屯西变压器	200	37.65%	104.69	104.69	否	否	无	5%	
2562	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分1右3右9号那家屯1号屯电井变压器	50	69.58%	10.21	10.21	否	否	无	379%	
2563	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分春木支33号春木屯公变台区变压器	400	23.21%	267.16	267.16	否	否	无	144%	
2564	国网西丰县供电公司	亮+66kV变电站	10kV亮北线	10kV松树线祥和和分股管广支宝东屯分2支2号宝东屯变压器	200	56.67%	16.66	16.66	否	否	无	11%	
2565	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分(右)1号郭家店街东屯台区变压器	400	47.55%	169.79	169.79	否	否	无	30%	
2566	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分股管广支宝东屯北分10支宝北屯变压器	100	71.29%	18.71	18.71	否	否	无	-2%	
2567	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分67右02号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
2568	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线立新分于万臣养殖场支09左15号机电井公变变压器	50	54.95%	17.52	17.52	否	否	无	-6%	
2569	国网西丰县供电公司	泉+66kV变电站	10kV农林线	10kV松树线立新南山新台分6号南山屯公变台区变压器	100	75.32%	14.68	14.68	否	否	无	5%	
2570	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线113+1号左16号会支猪场变压器	100	65.77%	24.23	24.23	否	否	无	-10%	
2571	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分8右03号机电井公变变压器	200	8.01%	41.00	41.00	否	否	无	0%	
2572	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线玉屏分线树支17号玉屏北屯屯公变台区变压器	100	38.89%	51.11	51.11	否	否	无	16%	
2573	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线四棵树分35号四棵树屯公变台区变压器	200	32.48%	115.03	115.03	否	否	无	1%	
2574	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分南队新台支1号林场家属变压器	50	39.02%	25.49	25.49	否	否	无	81%	
2575	国网西丰县供电公司	泉+66kV变电站	10kV新乡线	10kV松树线祥和和分12右1右01号机电井公变变压器	50	67.01%	11.50	11.50	否	否	无	-20%	
2576	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分151右07号机电井公变变压器	50	1.46%	44.27	44.27	否	否	无	-4%	
2577	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线西棵树分6号安乐屯公变台区变压器	400	14.85%	300.62	300.62	否	否	无	35%	
2578	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线立新西分5号立新西屯公变台区变压器	100	77.24%	12.76	12.76	否	否	无	-6%	
2579	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线立新南山新台分12号南山新屯公变台区变压器	100	37.61%	52.39	52.39	否	否	无	72%	
2580	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分那家屯支3号那家屯公变台区变压器	200	15.43%	149.14	149.14	否	否	无	8%	
2581	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分152号杨家屯公变台区变压器	200	14.97%	150.07	150.07	否	否	无	4%	
2582	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线玉屏分线树支10号玉屏屯(新)屯公变台区变压器	50	51.21%	19.40	19.40	否	否	无	41%	
2583	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分4号乐公变台区变压器	200	27.44%	125.11	125.11	否	否	无	4%	
2584	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分股管广支小宝东支3号小宝东屯变压器	400	25.54%	257.83	257.83	否	否	无	47%	
2585	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分于南支3号于南(新)屯变压器	200	32.65%	114.70	114.70	否	否	无	5%	
2586	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV松树线玉屏分16号玉屏屯公变台区变压器	63	51.09%	24.51	24.51	否	否	无	6%	
2587	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分110右02号机电井公变变压器	50	13.04%	38.48	38.48	否	否	无	13%	
2588	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线立新分于万臣养殖场支09左19右02号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
2589	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分右2号郭家店街东（新台）变压器	400	38.74%	205.06	205.06	否	否	无	7%	
2590	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和和分祥和屯支9号祥和屯公变台区变压器	200	36.31%	107.39	107.39	否	否	无	27%	
2591	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线永兴分上永兴支02号变压器	200	20.09%	139.82	139.82	否	否	无	-1%	
2592	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线永兴分松树北台支4号松树北台变压器	200	21.37%	137.26	137.26	否	否	无	-10%	
2593	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线永兴分新立屯支4号新立屯变压器	50	38.27%	25.87	25.87	否	否	无	67%	
2594	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线永兴分金海支9号下家台变压器	400	17.86%	288.56	288.56	否	否	无	17%	
2595	国网西丰县供电公司	莲花66kV变电站	10kV化工线	10kV河藏线28右13号变压器	200	60.32%	59.35	59.35	否	否	无	-	
2596	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线永兴分金海支24右02号变压器	100	13.96%	76.04	76.04	否	否	无	-	
2597	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线永兴分金海支路家分支5号路家台变压器	200	33.80%	112.40	112.40	否	否	无	15%	
2598	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线永兴分59号下永兴变压器	200	17.99%	144.02	144.02	否	否	无	87%	
2599	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线永兴分松树南台分支6号松树南台变压器	315	32.78%	180.24	180.24	否	否	无	0%	
2600	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线永兴分金海支98号金海变压器	200	24.90%	130.21	130.21	否	否	无	42%	
2601	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线42左1号大屯屯1号屯电井变压器	50	11.46%	39.27	39.27	否	否	无	235%	
2602	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线永兴分河藏支12号河藏一队变压器	80	72.28%	14.18	14.18	否	否	无	9%	
2603	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线永兴分金海支88右03号机电井公变变压器	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	-42%	
2604	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线永兴分金海支路家分支1号路家台变压器	100	60.56%	29.44	29.44	否	否	无	-1%	
2605	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线永兴分解字支支解字屯变压器	200	30.64%	118.72	118.72	否	否	无	12%	
2606	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线加油分007号加油屯变压器	315	44.05%	144.74	144.74	否	否	无	4%	
2607	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线南台分12右12号机电井公变变压器	400	73.65%	8.18	8.18	否	否	无	1234%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2608	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线田兴分永泽新区文005号永泽新区变压器	200	76.25%	4.12	4.12	否	否	无	-3%	
2609	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线育才东育才西文003号育才西变压器	400	65.71%	97.15	97.15	否	否	无	-18%	
2610	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线田兴分30左1号田兴东变压器	200	35.28%	109.45	109.45	否	否	无	-	
2611	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线山分057号山面山变压器	315	30.98%	185.92	185.92	否	否	无	23%	
2612	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线122号二道沟变压器	200	50.72%	78.57	78.57	否	否	无	48%	
2613	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线能厂分12右01号变压器	100	29.23%	60.77	60.77	否	否	无	190%	
2614	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线田兴分散老院分4右6号周亮平车场变压器	200	39.16%	101.69	101.69	否	否	无	171%	
2615	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线凤鸣分046号凤鸣变压器	50	71.99%	9.01	9.01	否	否	无	10%	
2616	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线能厂分26左02号机电井公变变压器	50	30.73%	29.63	29.63	否	否	无	-23%	
2617	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线达仁东分001号达仁东变压器	200	35.38%	109.24	109.24	否	否	无	17%	
2618	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线山分左牌友02号玉树东变压器	200	56.80%	68.41	68.41	否	否	无	26%	
2619	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线加南分005号加南西变压器	200	53.18%	73.63	73.63	否	否	无	3%	
2620	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线达仁西分003号达仁西变压器	400	32.60%	229.62	229.62	否	否	无	-6%	
2621	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线能厂分041号鹿场西四变压器	100	22.60%	67.40	67.40	否	否	无	-2%	
2622	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线加油南分001号加油南变压器	315	27.84%	195.81	195.81	否	否	无	27%	
2623	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线永淳分002号永淳变压器	80	51.75%	30.60	30.60	否	否	无	10%	
2624	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线23左3号安民电1-2号电井变压器	50	7.17%	41.42	41.42	否	否	无	29%	
2625	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线崇信分009号崇信变压器	200	32.69%	114.62	114.62	否	否	无	20%	
2626	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线67右6号育才电1-3号电井变压器	50	46.33%	21.83	21.83	否	否	无	1783%	
2627	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线98左2号变压器	200	60.73%	58.54	58.54	否	否	无	10%	
2628	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线泉河分88号雅山山区变压器	100	26.41%	63.59	63.59	否	否	无	9%	
2629	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线泉河分梁河六支3号玉树东变压器	80	37.19%	42.25	42.25	否	否	无	6%	
2630	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线怡河分林丰支5号林丰变压器	100	16.52%	73.48	73.48	否	否	无	4%	
2631	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线怡河分怡河五队支38号怡河五队支变压器	100	20.32%	69.68	69.68	否	否	无	11%	
2632	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线48左02号变压器	200	15.52%	148.97	148.97	否	否	无	2279%	
2633	国网西丰县供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线青龙分温家街支4号温家街变压器	50	64.57%	12.72	12.72	否	否	无	11%	
2634	国网西丰县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV忠岭线怡河分95号纯安变压器	200	63.35%	26.65	26.65	否	否	无	18%	
2635	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线怡河分怡河五队支河梁分支3号河梁变压器	200	29.58%	120.85	120.85	否	否	无	24%	
2636	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线青龙分6号七家变压器	80	79.36%	8.51	8.51	否	否	无	-31%	
2637	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线青龙分63号青龙变压器	400	20.25%	279.02	279.02	否	否	无	50%	
2638	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线泉河分梁源支5号梁源变压器	400	15.10%	299.59	299.59	否	否	无	10%	
2639	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线泉河分梁源支5号梁源变压器	400	15.54%	297.82	297.82	否	否	无	98%	
2640	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线泉河分梁源支3号玉树东变压器	200	10.76%	158.47	158.47	否	否	无	31%	
2641	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线怡河分48号左04号怡河电1号电井变压器	50	27.16%	31.42	31.42	否	否	无	-58%	
2642	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线怡河分沿河支6号沿河变压器	400	28.79%	244.86	244.86	否	否	无	21%	
2643	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线怡河分增福支3号增福变压器	100	50.39%	31.69	31.69	否	否	无	26%	
2644	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线52号透光一变压器	200	37.32%	105.36	105.36	否	否	无	2%	
2645	国网西丰县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV忠岭线白家堡支17号白家堡变压器	50	61.70%	14.15	14.15	否	否	无	3%	
2646	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线泉河分梁河四支5号梁河四变压器	200	24.38%	131.23	131.23	否	否	无	12%	
2647	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线泉河分新兴支1号新兴电变压器	200	29.37%	121.26	121.26	否	否	无	24%	
2648	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线白家堡分11右3号白家堡操场台区变压器	100	50.64%	39.36	39.36	否	否	无	95%	
2649	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线林兴分六家屯支03号六家屯公变台区变压器	200	17.67%	144.66	144.66	否	否	无	1%	
2650	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线林兴分林兴支08号林兴台区变压器	400	12.73%	309.08	309.08	否	否	无	-7%	
2651	国网西丰县供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙都线	10kV德林线65号左03号新安电加油站1号电井变压器	200	66.42%	47.16	47.16	否	否	无	2%	
2652	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东吕支204号东榆公变台区变压器	30	55.74%	10.28	10.28	否	否	无	15%	
2653	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东吕支03号东吕善公变台区变压器	400	19.21%	283.15	283.15	否	否	无	34%	
2654	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东吕支37号右4号执中电1号电井变压器	50	19.00%	35.50	35.50	否	否	无	14%	
2655	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东吕支姜家街村01号姜家街变压器	200	34.88%	110.23	110.23	否	否	无	7%	
2656	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线和厚南分03号和厚南公变台区变压器	200	48.50%	83.00	83.00	否	否	无	26%	
2657	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线横街分11左02号机电井公变变压器	50	59.56%	15.22	15.22	否	否	无	-10%	
2658	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线126号德林东公变台区变压器	200	16.81%	146.38	146.38	否	否	无	45%	
2659	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线林兴分58号林兴公变台区变压器	200	14.84%	150.31	150.31	否	否	无	8%	
2660	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线横街分横街支02号横街公变台区变压器	400	23.55%	265.80	265.80	否	否	无	8%	
2661	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线横街分梁文支13号梁文公变台区变压器	400	34.82%	220.74	220.74	否	否	无	294%	
2662	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东吕支163号东榆公变台区变压器	200	20.84%	138.31	138.31	否	否	无	10%	
2663	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线67号新安公变台区变压器	400	19.38%	282.49	282.49	否	否	无	33%	
2664	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线林兴分14号左6号顺德电郑北沟1号电井变压器	50	60.00%	15.00	15.00	否	否	无	782%	
2665	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东吕支东沟岭25号东沟岭公变台区变压器	400	18.78%	284.89	284.89	否	否	无	14%	
2666	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线林兴分顺德支03号顺德公变台区变压器	400	11.55%	313.79	313.79	否	否	无	30%	
2667	国网西丰县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV德林线九岭分东吕支93号尚德公变台区变压器	50	70.12%	9.94	9.94	否	否	无	8%	
2668	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线53号村上变压器	100	61.65%	28.35	28.35	否	否	无	48%	
2669	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东吕支190号变压器	100	22.76%	67.24	67.24	否	否	无	13%	
2670	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分乐善大棚支2号乐善大棚变压器	200	8.07%	163.85	163.85	否	否	无	28%	
2671	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线131号德林西公变台区变压器	200	32.46%	115.09	115.09	否	否	无	-8%	
2672	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分东吕支铁中城岛中电变压器	400	14.79%	300.63	300.63	否	否	无	-3%	
2673	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分林兴支46号林兴公变台区变压器	200	18.59%	142.82	142.82	否	否	无	2%	
2674	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安奎分37右2号士芳变压器	50	10.67%	39.67	39.67	否	否	无	-	
2675	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线忠厚分2号忠厚台区变压器	200	23.96%	132.08	132.08	否	否	无	107%	
2676	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线小大有分53左15号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
2677	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV河东线	10kV河东线小城子分大榆树支1号公变台区变压器	160	55.37%	55.41	55.41	否	否	无	14%	
2678	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线136右7号福巨一—队机电井公变变压器	50	23.12%	33.44	33.44	否	否	无	-33%	
2679	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV河东线	10kV河东线9号公变台区变压器	315	29.95%	189.17	189.17	否	否	无	26%	
2680	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线云岭分阜丰支5号阜丰台区变压器	400	27.00%	251.99	251.99	否	否	无	26%	
2681	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线云岭分54左20号云岭村增机电井公变变压器	50	5.62%	42.09	42.09	否	否	无	1176%	
2682	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线忠厚分左15号机电井公变变压器	50	12.11%	38.94	38.94	否	否	无	143%	
2683	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线林兴成分5号福巨台区变压器	200	38.40%	103.19	103.19	否	否	无	69%	
2684	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线成福分10右6号成福东台区变压器	200	31.78%	116.45	116.45	否	否	无	44%	
2685	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安奎分忠信供电台区变压器	160	44.12%	73.40	73.40	否	否	无	-56%	
2686	国网西丰县供电公司	高柳66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线纯仁分12左08号机电井公变变压器	50	12.51%	38.75	38.75	否	否	无	-64%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2687	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线019号纯仁屯台区变压器	100	62.59%	27.41	27.41	否	否	无	14%	
2688	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线秀峰分连支04石1#连屯南台区变压器	200	22.59%	134.83	134.83	否	否	无	-	
2689	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线柳泉支41右1#柳树东台区变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	-	
2690	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线石家分平安支2号平安屯台区变压器	200	12.27%	155.46	155.46	否	否	无	75%	
2691	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线关分1号关屯台区变压器	200	24.44%	131.11	131.11	否	否	无	81%	
2692	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线潘家分3号潘屯台区变压器	200	45.37%	89.27	89.27	否	否	无	14%	
2693	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线144左5号富民前机电井公变变压器	50	43.45%	23.28	23.28	否	否	无	23%	
2694	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分郭家堡支1号郭家堡子台区变压器	100	44.70%	45.30	45.30	否	否	无	101%	
2695	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线梁家岭分37号梁家岭屯台区变压器	200	15.59%	148.81	148.81	否	否	无	60%	
2696	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线宜化北屯分2号宜化北屯台区变压器	50	82.43%	13.79	13.79	否	否	无	32%	
2697	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线39左6号宁远镇场分变压器	200	37.20%	105.60	105.60	否	否	无	17%	
2698	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线平原分3号平原屯台区变压器	200	46.19%	87.61	87.61	否	否	无	4%	
2699	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线永德分2号永德屯台区变压器	200	15.05%	149.90	149.90	否	否	无	262%	
2700	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线照北山分仁义沟支9右4号榆树屯台区变压器	100	44.72%	45.28	45.28	否	否	无	3%	
2701	国网西丰县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV铜台线平原移动分平原新台支2号平原新台区变压器	100	52.12%	37.88	37.88	否	否	无	19%	
2702	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线鲜族分02号鲜族屯公变台区变压器	160	40.57%	14.83	14.83	否	否	无	-2%	
2703	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线宜化分2号宜化台区变压器	400	14.96%	300.17	300.17	否	否	无	3%	
2704	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线梁安分3号梁安屯台区变压器	400	17.42%	290.30	290.30	否	否	无	6%	
2705	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线凤楼西分3号凤楼屯西台区变压器	80	69.43%	16.46	16.46	否	否	无	8%	
2706	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线民后分09号富民后屯公变台区变压器	400	14.60%	301.62	301.62	否	否	无	53%	
2707	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线德胜柳树沟分40号德胜柳树沟屯变压器	50	30.06%	29.97	29.97	否	否	无	12%	
2708	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线铁店屯台区变压器	400	19.41%	282.36	282.36	否	否	无	61%	
2709	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线厂丰分13左12号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
2710	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线兴河分04右48号机电井公变变压器	50	7.48%	41.26	41.26	否	否	无	11%	
2711	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线德金分44号德金屯台区变压器	200	9.19%	161.63	161.63	否	否	无	190%	
2712	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线平原移动分05右03号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-17%	
2713	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分安静沟支2号安静沟屯台区变压器	200	11.24%	157.52	157.52	否	否	无	168%	
2714	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线景贤分2号景贤村台区变压器	400	12.52%	309.90	309.90	否	否	无	23%	
2715	国网西丰县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV铜台线郭家分26号郭家屯台区变压器	30	52.94%	11.12	11.12	否	否	无	4%	
2716	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线83左7号碧泉机电井公变变压器	50	75.36%	7.32	7.32	否	否	无	-35%	
2717	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分仁义沟支48号石仁沟新台变压器	50	58.18%	15.91	15.91	否	否	无	62%	
2718	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线西线风楼东分2号风楼屯东台区变压器	200	27.43%	125.14	125.14	否	否	无	14%	
2719	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线上下红屯支2号上下红屯台区变压器	200	22.41%	135.19	135.19	否	否	无	34%	
2720	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线158左03号富民西机电井公变变压器	50	23.58%	33.21	33.21	否	否	无	4%	
2721	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线碧石分04号碧石屯台区变压器	200	23.21%	133.58	133.58	否	否	无	121%	
2722	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线照北山分65号孟家屯公变台区变压器	200	13.86%	152.28	152.28	否	否	无	150%	
2723	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线铜台分3号铜台屯台区变压器	200	27.67%	124.67	124.67	否	否	无	46%	
2724	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线东城分北沟支31号北沟屯台区变压器	200	51.51%	76.98	76.98	否	否	无	261%	
2725	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线太来分12号太来屯台区变压器	200	51.63%	76.74	76.74	否	否	无	6%	
2726	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线潭清柳树沟分23号潭清柳树沟屯变压器	50	2.79%	43.60	43.60	否	否	无	311%	
2727	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线照北山分仁义沟支17号仁义屯变压器	50	51.84%	19.08	19.08	否	否	无	74%	
2728	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线照北山分9左05号富民后机电井公变变压器	50	11.20%	39.40	39.40	否	否	无	-30%	
2729	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线潭清西分02号潭清西屯台区变压器	400	18.98%	284.08	284.08	否	否	无	45%	
2730	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线梁家岭分团结支33号团结屯台区变压器	200	10.58%	158.85	158.85	否	否	无	4%	
2731	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线德隆分04号德隆屯台区变压器	400	17.54%	289.85	289.85	否	否	无	46%	
2732	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线达仁分达仁新台支4号达仁新台区变压器	50	62.23%	13.89	13.89	否	否	无	2%	
2733	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线58左13号隆德2-5号机电井公变变压器	50	47.60%	21.20	21.20	否	否	无	36%	
2734	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线石家分41号石家屯台区变压器	200	14.40%	151.21	151.21	否	否	无	9%	
2735	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线潭清西分02号潭清西屯公变台区变压器	200	37.76%	104.48	104.48	否	否	无	269%	
2736	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线厂丰分13右18号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
2737	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分4号振兴南台区变压器	400	33.10%	227.62	227.62	否	否	无	412%	
2738	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大部分幸福支021号幸福村变压器	50	55.64%	17.18	17.18	否	否	无	27%	
2739	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV平安线久大部分王家沟支013号王家沟上变压器	100	74.98%	4.51	4.51	否	否	无	2%	
2740	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安泰分太平沟支9号太平沟台区变压器	100	62.82%	27.18	27.18	否	否	无	3%	
2741	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线44-1号变压器	315	53.85%	113.86	113.86	否	否	无	-1%	
2742	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线37号变压器	200	36.24%	107.53	107.53	否	否	无	3%	
2743	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线32-1号变压器	315	24.70%	205.68	205.68	否	否	无	29%	
2744	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线大垌分22号变压器	200	46.49%	87.01	87.01	否	否	无	46%	
2745	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线达德分3左8#普安东2台区变压器	200	3.45%	173.09	173.09	否	否	无	-	
2746	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线西北分12号变压器	200	30.67%	118.66	118.66	否	否	无	21%	
2747	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线液化气分南供热支4号用社变压器	160	44.25%	73.20	73.20	否	否	无	-3%	
2748	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安泰分杨家店支3号杨家店台区变压器	400	20.68%	277.28	277.28	否	否	无	13%	
2749	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线30右18号柏榆屯1号屯井变压器	50	6.54%	41.73	41.73	否	否	无	26%	
2750	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分14号左3号寿山屯1号屯井变压器	50	5.03%	42.49	42.49	否	否	无	43%	
2751	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线德隆分01号台区变压器	200	31.50%	117.01	117.01	否	否	无	78%	
2752	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分36右左40号机电井变压器	50	4.75%	42.63	42.63	否	否	无	3%	
2753	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线寿山分12号寿山变压器	100	68.90%	21.11	21.11	否	否	无	5%	
2754	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线21右1号变压器	250	31.64%	145.90	145.90	否	否	无	23%	
2755	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线1#右2台区变压器	100	70.45%	19.55	19.55	否	否	无	22%	
2756	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线（下）3号变压器	200	1.70%	176.61	176.61	否	否	无	-96%	
2757	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分西岭支20号变压器	100	35.98%	54.02	54.02	否	否	无	30%	
2758	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线淑业分54-1号永昌北变压器	100	36.73%	53.27	53.27	否	否	无	2%	
2759	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线福善南支2号福善南变压器	400	15.16%	299.36	299.36	否	否	无	19%	
2760	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线辅仁分辅仁屯井10-02号辅仁南台区	100	27.77%	62.23	62.23	否	否	无	-	
2761	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线淑业分47号永昌屯变压器	50	62.63%	13.68	13.68	否	否	无	8%	
2762	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线德隆分01号富昌备变压器	400	7.18%	331.28	331.28	否	否	无	3%	
2763	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线79右21号顺兴场台区变压器	100	30.21%	59.79	59.79	否	否	无	-46%	
2764	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线105#宝兴分07左9#宝兴西台区变压器	200	23.68%	132.65	132.65	否	否	无	-	
2765	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线同兴分1号力勤支17号力勤台区变压器	200	22.35%	135.30	135.30	否	否	无	25%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2766	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线 下乐群分1号 下乐群台区变压器	200	27.05%	125.91	125.91	否	否	无	106%	
2767	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线同兴分98号南力勤台区变压器	100	22.24%	67.76	67.76	否	否	无	155%	
2768	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分16左02号变压器	100	0.53%	89.48	89.48	否	否	无	-98%	
2769	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV供热线	10kV供热线育英分3号变压器	315	35.13%	172.85	172.85	否	否	无	10%	
2770	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线榆树堡分塘场支1号鹿场台区变压器	200	19.43%	141.14	141.14	否	否	无	-7%	
2771	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线大有南分24左03号机电井公变变压器	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	0%	
2772	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线大有台区变压器	400	12.99%	308.05	308.05	否	否	无	58%	
2773	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线大小分3号大小台区变压器	200	18.60%	142.81	142.81	否	否	无	3411%	
2774	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线122右7号福巨北机电井公变变压器	50	9.66%	40.17	40.17	否	否	无	1%	
2775	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线231号大玉英台区变压器	30	59.52%	9.14	9.14	否	否	无	4%	
2776	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线通遆分宝山区支7号宝山区台区变压器	200	11.13%	157.74	157.74	否	否	无	56%	
2777	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分线支2号铁河台区变压器	200	42.77%	94.46	94.46	否	否	无	36%	
2778	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线景华分73号宜和台区变压器	200	10.48%	159.05	159.05	否	否	无	-53%	
2779	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV福巨线	10kV福巨线成福分10右52号方园场场变压器	100	34.04%	55.97	55.97	否	否	无	-35%	
2780	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV河东线	10kV河东线小城子分小城子支3号公变台区变压器	400	33.73%	225.08	225.08	否	否	无	9%	
2781	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线15号变压器	315	48.56%	130.55	130.55	否	否	无	1%	
2782	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线滕阳分29#安民东变压器	315	18.11%	226.44	226.44	否	否	无	24%	
2783	国网西丰县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV天德线林场场分移动支依德线44号依德公变台区变压器	50	50.35%	19.82	19.82	否	否	无	-25%	
2784	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河威线	10kV河威线水兴分河威支河威南台区变压器	200	15.53%	148.94	148.94	否	否	无	30%	
2785	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线14号江家沟台区变压器	100	19.42%	70.58	70.58	否	否	无	-22%	
2786	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线36右11号邵家店台区变压器	400	24.55%	261.80	261.80	否	否	无	8%	
2787	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线43左09号机电井台区变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	0%	
2788	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线仁义分曹文新支34号曹文新村台区变压器	400	13.12%	307.52	307.52	否	否	无	15%	
2789	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分茂德支1号茂德台区变压器	400	12.81%	308.76	308.76	否	否	无	44%	
2790	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线同兴分连城支1号连城台区变压器	400	21.76%	272.98	272.98	否	否	无	18%	
2791	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线同兴分54右3号连城11号机电井变压器	50	56.20%	16.90	16.90	否	否	无	6%	
2792	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支103号仁义台区变压器	200	28.31%	123.37	123.37	否	否	无	9%	
2793	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线南沟分7右5号变压器	200	54.48%	71.03	71.03	否	否	无	-95%	
2794	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线上乐群分2号上乐群台区变压器	100	63.44%	26.56	26.56	否	否	无	65%	
2795	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线90右04号机电井公变变压器	50	53.01%	18.50	18.50	否	否	无	13%	
2796	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线宝兴分7号宝兴台区变压器	400	31.65%	233.41	233.41	否	否	无	0%	
2797	国网西丰县供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV金星线126右12号宝兴村东家11号机电井变压器	50	66.26%	11.87	11.87	否	否	无	-20%	
2798	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV上肥线	10kV金星线43左09号机电井台区变压器	315	76.89%	41.30	41.30	否	否	无	-6%	
2799	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线景华分38右04号变压器	100	25.70%	64.30	64.30	否	否	无	2308%	
2800	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线仁义分老仁义支2号老仁义台区变压器	30	22.99%	20.10	20.10	否	否	无	-2%	
2801	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线0531号变压器	315	53.63%	114.57	114.57	否	否	无	-52%	
2802	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线车站分0031号变压器	315	63.50%	83.46	83.46	否	否	无	5%	
2803	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线林场场分4号林场场台区变压器	100	13.45%	76.55	76.55	否	否	无	-14%	
2804	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线272右07号钓鱼台区变压器	200	31.41%	117.19	117.19	否	否	无	50%	
2805	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线车站分5左003号变压器	315	35.04%	173.12	173.12	否	否	无	0%	
2806	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线21左04号梨南山庄机电井变压器	200	48.47%	83.05	83.05	否	否	无	93%	
2807	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分白石西支2号白石西台区变压器	200	19.35%	141.31	141.31	否	否	无	12%	
2808	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线126右12号宝兴村东家11号机电井变压器	50	20.05%	139.01	139.01	否	否	无	24%	
2809	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分白石东支2号白石东台区变压器	400	14.64%	301.44	301.44	否	否	无	19%	
2810	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分满德东支4号满德台区变压器	200	32.95%	114.11	114.11	否	否	无	5%	
2811	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分64左15号变压器	400	0.33%	358.68	358.68	否	否	无	7%	
2812	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分85号玉成台区变压器	200	46.66%	86.67	86.67	否	否	无	1%	
2813	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支机关分支47号机关变压器	20	54.46%	7.11	7.11	否	否	无	7%	
2814	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支机关分支46左养塘场分支30#台区	100	0.17%	89.83	89.83	否	否	无	-	
2815	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线043号变压器	315	45.53%	140.09	140.09	否	否	无	0%	
2816	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线桦仁分7右09号机电井公变变压器	50	51.83%	19.09	19.09	否	否	无	83%	
2817	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线桦仁分福禄支1号福禄台区变压器	200	23.04%	133.92	133.92	否	否	无	0%	
2818	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线艺斌分45号艺斌台区变压器	200	19.28%	141.44	141.44	否	否	无	111%	
2819	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线280右22号森林池一道沟1号机电井变压器	50	17.11%	36.45	36.45	否	否	无	8%	
2820	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线青山分22右01号机电井公变变压器	50	24.21%	32.90	32.90	否	否	无	-48%	
2821	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线宝力分福余支14号福余台区变压器	100	38.93%	51.07	51.07	否	否	无	-1%	
2822	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线宝力分玉书支3号玉书台区变压器	100	50.52%	39.48	39.48	否	否	无	56%	
2823	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线东升分43号东升台区变压器	100	6.06%	83.94	83.94	否	否	无	5%	
2824	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线满益分南昌支6号南昌台区变压器	400	24.48%	262.07	262.07	否	否	无	9%	
2825	国网西丰县供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV钓鱼线景泰德分3号景泰德台区变压器	30	57.38%	9.78	9.78	否	否	无	17%	
2826	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线满益分小玉英支10号小玉英台区变压器	200	11.54%	156.93	156.93	否	否	无	23%	
2827	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线满益分东支2号东台区变压器	400	9.79%	320.86	320.86	否	否	无	76%	
2828	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线信多分13左23右03号信多11号机电井变压器	50	1.19%	44.41	44.41	否	否	无	0%	
2829	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线（右）55号变压器	315	65.73%	76.46	76.46	否	否	无	4%	
2830	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV同岭线	10kV同岭线人工井分1号人工井台区变压器	100	21.18%	68.82	68.82	否	否	无	-7%	
2831	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支付家分支7号付家变压器	100	6.91%	83.09	83.09	否	否	无	19%	
2832	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线滕阳分精英支2001号精英变压器	400	18.78%	284.89	284.89	否	否	无	11%	
2833	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV群丰联线	10kV群丰联线（左）38号1号变压器	400	44.08%	183.70	183.70	否	否	无	-	
2834	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭南线	10kV忠岭南线古湖分18号变压器	100	71.18%	18.82	18.82	否	否	无	6%	
2835	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场场分鹤鸣支西泽元家沟17号元家沟变压器	200	9.38%	161.25	161.25	否	否	无	11%	
2836	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线满益分46右1号变压器	200	20.24%	139.52	139.52	否	否	无	-92%	
2837	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太平乡分西支02号复兴西公变台区变压器	200	27.92%	124.16	124.16	否	否	无	1%	
2838	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线桦仁分榆泉支2号榆泉台区变压器	315	19.92%	220.75	220.75	否	否	无	0%	
2839	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线景华分山支1号山南台区变压器	200	13.84%	152.32	152.32	否	否	无	-38%	
2840	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线沟污水处理1分5右岩机电井公变变压器	50	38.27%	25.87	25.87	否	否	无	18%	
2841	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线仁义分新仁义支3号新仁义台区变压器	200	35.49%	109.03	109.03	否	否	无	-7%	
2842	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支狸岭分支19号狸岭台区变压器	200	12.00%	155.99	155.99	否	否	无	2%	
2843	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线55右1#号变压器	250	20.63%	173.42	173.42	否	否	无	3%	
2844	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分134号吉川台区变压器	100	17.18%	72.82	72.82	否	否	无	14%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2845	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分诚信水库支12左4号变压器	100	18.90%	71.10	71.10	否	否	无	3%	
2846	国网西丰县供电公司	马什66kV变电站	10kV铁东线	10kV金星线白石分诚信西支8号诚信西台区变压器	200	74.07%	7.97	7.97	否	否	无	5%	
2847	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安奎分杨家店支48号左09号机电井公变变压器	50	5.61%	42.20	42.20	否	否	无	-15%	
2848	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线南山分8号变压器	100	55.08%	34.92	34.92	否	否	无	1%	
2849	国网西丰县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV柏兴线南沟分17号瑞兴屯变压器	50	61.98%	14.01	14.01	否	否	无	4%	
2850	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线南沟分55号瑞兴南沟变压器	100	76.70%	13.30	13.30	否	否	无	15%	
2851	国网西丰县供电公司	东屯66kV变电站	10kV东衡线	10kV柏兴线敬署院分15号右7号文安屯2号电井变压器	50	59.93%	15.03	15.03	否	否	无	22%	
2852	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线楠仁分06号楠仁屯变压器	50	79.04%	5.48	5.48	否	否	无	-19%	
2853	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线吉仁分3号吉仁屯变压器	200	22.33%	135.34	135.34	否	否	无	64%	
2854	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线沟柏分27号吉机屯变压器	50	3.46%	43.27	43.27	否	否	无	32%	
2855	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线141左36号王村屯曹家街1、2号电井变压器	50	12.46%	38.77	38.77	否	否	无	0%	
2856	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线信多分10号信多乡变压器	200	36.31%	107.38	107.38	否	否	无	14%	
2857	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线198号左04号高山屯1号电井变压器	50	20.93%	34.54	34.54	否	否	无	73%	
2858	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业分130号世昌屯西变压器	200	19.53%	140.95	140.95	否	否	无	6%	
2859	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业分148号敬业屯南变压器	100	46.67%	43.33	43.33	否	否	无	25%	
2860	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业分153号敬业屯北变压器	200	31.34%	117.31	117.31	否	否	无	1%	
2861	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏榆线敬业果场分16号右11号世昌屯1号电井变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	-2%	
2862	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线艺林分高山支3号高山屯台区变压器	200	46.56%	86.87	86.87	否	否	无	7%	
2863	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线254左1号台区变压器	100	0.16%	89.84	89.84	否	否	无	103%	
2864	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线艺林分67号上艺林台区变压器	400	15.92%	296.33	296.33	否	否	无	31%	
2865	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线280号田东屯台区变压器	200	15.22%	14.96	14.96	否	否	无	55%	
2866	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV金星线艺林分85左23号上艺林屯1号电井变压器	50	6.13%	41.93	41.93	否	否	无	1469%	
2867	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业分25号经端屯五组1号电井变压器	50	16.77%	36.61	36.61	否	否	无	-41%	
2868	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业一队支21#24电井变压器	50	22.33%	33.83	33.83	否	否	无	38%	
2869	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业分绥增支10右支08号机电井变压器	50	15.86%	37.07	37.07	否	否	无	-67%	
2870	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线75-1号日升变压器	400	14.50%	301.99	301.99	否	否	无	80%	
2871	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业分10号左1号变压器	100	6.04%	41.98	41.98	否	否	无	-94%	
2872	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业分34号右1号变压器	50	22.65%	33.67	33.67	否	否	无	-2%	
2873	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业分千兴支37号千兴变压器	100	53.53%	36.47	36.47	否	否	无	16%	
2874	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	水源线37#柱上变压器	50	73.04%	8.48	8.48	否	否	无	12%	
2875	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线公合分008号变压器	200	31.51%	116.99	116.99	否	否	无	7%	
2876	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线055号变压器	400	77.96%	12.05	12.05	否	否	无	1%	
2877	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线60号变压器	100	27.71%	62.29	62.29	否	否	无	-24%	
2878	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV起重线	10kV起重线东沟分9号东沟变压器	100	17.86%	72.14	72.14	否	否	无	1%	
2879	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线041-1号变压器	315	46.98%	135.50	135.50	否	否	无	3%	
2880	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线普济分17左2号普济台区变压器	200	35.54%	108.92	108.92	否	否	无	10%	
2881	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线普济分牛场支30号变压器	100	2.06%	87.94	87.94	否	否	无	-88%	
2882	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线福合东分01号福合二队公变台区变压器	100	74.16%	15.84	15.84	否	否	无	0%	
2883	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线秀林分46号秀林屯公变台区变压器	200	18.25%	143.50	143.50	否	否	无	6%	
2884	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安奎分杨家店支48号杨家店1分支5左16号机电井公变变压器	50	35.64%	27.18	27.18	否	否	无	21%	
2885	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分13号公变台区变压器	50	50.32%	19.84	19.84	否	否	无	-1%	
2886	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分32号玉田屯54号公变台区变压器	200	45.06%	89.87	89.87	否	否	无	8%	
2887	国网西丰县供电公司	邵家屯66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分16左玉分2号玉分屯变压器	200	18.65%	142.70	142.70	否	否	无	2%	
2888	国网西丰县供电公司	邵家屯66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分山支谭岭支作南支62号作南屯变压器	200	16.16%	147.67	147.67	否	否	无	2%	
2889	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线白石分原身支2号台区变压器	200	24.30%	131.40	131.40	否	否	无	60%	
2890	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线石门分59左1号鑫盛上黄牛场变压器	100	50.89%	39.11	39.11	否	否	无	26%	
2891	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线石门分76号石门台区变压器	400	17.10%	291.61	291.61	否	否	无	8%	
2892	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安奎分康乐支24右03号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-100%	
2893	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安奎分康乐支55号康乐台区变压器	100	39.99%	50.01	50.01	否	否	无	21%	
2894	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV煤矿线	10kV煤矿线太平煤矿分13-1右1号变压器	100	35.25%	54.75	54.75	否	否	无	263%	
2895	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分双河支2号双河屯变压器	100	69.61%	20.39	20.39	否	否	无	10%	
2896	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线福善北支1号福善北变压器	200	58.97%	62.05	62.05	否	否	无	11%	
2897	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分云林支9号变压器	200	12.07%	155.86	155.86	否	否	无	11%	
2898	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线石门分营台支双庙支50右105号变压器	50	48.33%	20.84	20.84	否	否	无	1%	
2899	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双榆支89号双榆北台区变压器	200	40.45%	99.10	99.10	否	否	无	13%	
2900	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分110右支4号机电井变压器	50	0.41%	44.80	44.80	否	否	无	-33%	
2901	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分127右2号变压器	100	5.70%	84.30	84.30	否	否	无	-	
2902	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分118号右20号文屯1号电井变压器	200	31.30%	117.40	117.40	否	否	无	-14%	
2903	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分双庙支2号双庙屯变压器	400	15.34%	296.63	296.63	否	否	无	12%	
2904	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分西岭支53号变压器	100	36.70%	53.30	53.30	否	否	无	31%	
2905	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线园区分009号副杆变压器	315	34.38%	175.19	175.19	否	否	无	5%	
2906	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线园区分015号变压器	250	71.29%	46.78	46.78	否	否	无	11%	
2907	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线园区分021号变压器	100	21.77%	68.23	68.23	否	否	无	-10%	
2908	国网西丰县供电公司	后河66kV变电站	10kV后营东线	10kV柏榆线吉祥分杨木支河清分支05号河清屯变压器	50	75.88%	7.06	7.06	否	否	无	9%	
2909	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分杨木支33号杨木屯公变台区变压器	100	37.74%	52.26	52.26	否	否	无	8%	
2910	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分杨木支76号凌屯公变台区变压器	100	34.02%	55.98	55.98	否	否	无	3%	
2911	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线安奎分安岭支1号安岭工业区变压器	80	24.75%	52.20	52.20	否	否	无	3%	
2912	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安奎分安家沟支11号安家沟台区变压器	200	30.11%	119.78	119.78	否	否	无	14%	
2913	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线（下）5左2号变压器	200	34.23%	111.55	111.55	否	否	无	1%	
2914	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分89-1右05号机电井公变变压器	50	3.79%	43.11	43.11	否	否	无	26%	
2915	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分104左01号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	33%	
2916	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分80左30号机电井公变变压器	50	31.67%	29.17	29.17	否	否	无	9%	
2917	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安奎分广顺支28号广顺台区变压器	315	23.51%	209.44	209.44	否	否	无	13%	
2918	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站	10kV农林线	10kV晨丰联线安奎分诚信西支2号诚信西台区变压器	100	72.67%	17.33	17.33	否	否	无	9%	
2919	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线白庙分28号白庙场台区变压器	50	47.20%	21.40	21.40	否	否	无	99%	
2920	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线白庙分006号变压器	400	38.16%	207.36	207.36	否	否	无	5%	
2921	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线玉兴屯分1号玉兴台区变压器	200	12.50%	155.01	155.01	否	否	无	-21%	
2922	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线德兴东大庙分1号变压器	50	40.68%	24.66	24.66	否	否	无	1%	
2923	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线玉兴分2号玉兴屯变压器	200	28.99%	122.02	122.02	否	否	无	21%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
2924	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线 左1 32号变压器	30	78.97%	3.31	3.31	否	否	无	16%	
2925	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线24号变压器	315	43.73%	145.74	145.74	否	否	无	-7%	
2926	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线营台分支2号营台变压器	200	36.50%	107.01	107.01	否	否	无	11%	
2927	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线石门分营台支129号变压器	100	13.13%	76.87	76.87	否	否	无	-65%	
2928	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线秀丰分62号秀丰屯台区变压器	200	20.15%	139.70	139.70	否	否	无	9%	
2929	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线秀丰分蚂蚁叉40号蚂蚁叉变压器	200	20.43%	139.14	139.14	否	否	无	8%	
2930	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安泰分74号谭家炉台区变压器	315	28.75%	192.95	192.95	否	否	无	28%	
2931	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线宏达东队分3号宏达东队变压器	200	50.06%	79.88	79.88	否	否	无	7%	
2932	国网西丰县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV柏兴线新立分19号新立屯台区变压器	100	55.31%	3.47	3.47	否	否	无	12%	
2933	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线99左07号机电井公变	50	0.08%	44.97	44.97	否	否	无	-85%	
2934	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分鹿屯支08号鹿屯屯公变台区变压器	80	74.33%	12.54	12.54	否	否	无	6%	
2935	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分鹿屯支08号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无		
2936	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线001号左分1号变压器	315	11.36%	247.71	247.71	否	否	无	-41%	
2937	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线柏榆西分1号柏榆屯西变压器	200	18.03%	143.93	143.93	否	否	无	2%	
2938	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线029右分4号机电井变压器	50	18.71%	35.65	35.65	否	否	无	-93%	
2939	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV煤矿线	10kV煤矿线登云分4号登云变压器	400	26.30%	254.82	254.82	否	否	无	68%	
2940	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV煤矿线新新开分005号新开变压器	80	67.53%	17.98	17.98	否	否	无	0%	
2941	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线50号山河屯西公变台区变压器	50	31.26%	29.37	29.37	否	否	无	6%	
2942	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线68号正阳屯公变台区变压器	100	43.99%	46.01	46.01	否	否	无	51%	
2943	国网西丰县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岗东线	10kV营厂线同阳分41号同阳变压器	200	74.49%	31.02	31.02	否	否	无	15190%	
2944	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分229号九如台区变压器	400	8.53%	325.88	325.88	否	否	无	309%	
2945	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分林丰支67号林丰台区变压器	200	15.60%	148.80	148.80	否	否	无	7%	
2946	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线林场家属分源森鹿场支54号源森鹿场变压器	100	16.19%	73.81	73.81	否	否	无	58%	
2947	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线万和分万北屯变压器	400	13.22%	307.11	307.11	否	否	无	124%	
2948	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线林场家属分源森鹿场支7左1号林场变压器	200	19.69%	140.62	140.62	否	否	无	-6%	
2949	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分林丰支11号林丰台区变压器	200	23.31%	133.37	133.37	否	否	无	136%	
2950	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线林场家属分源森鹿场支36左14号兴顺养殖场	100	21.03%	68.97	68.97	否	否	无	-77%	
2951	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线王家窝棚分1号王家窝棚屯台区变压器	200	29.25%	18.23	18.23	否	否	无	119%	
2952	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分巨德支三益楼3号三益变压器	200	24.50%	131.00	131.00	否	否	无	-3%	
2953	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分30右10号礼泉屯李店台区变压器	50	66.14%	11.93	11.93	否	否	无	3%	
2954	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线桦树分桦皮变72号桦皮二队变压器	100	13.47%	76.53	76.53	否	否	无	4%	
2955	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线桦树分桦皮支40右11号桦皮一队变压器	200	23.64%	132.72	132.72	否	否	无	62%	
2956	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分榆岩支15号榆岩台区变压器	200	48.27%	83.46	83.46	否	否	无	31%	
2957	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分榆岩支17右10号榆岩南岗地1号屯井变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无		
2958	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线向阳分7右4号宝宁西台区变压器	200	3.34%	173.33	173.33	否	否	无	5566%	
2959	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线桦树分桦皮支桦皮一队支3号桦皮二队变压器	50	58.45%	15.77	15.77	否	否	无	8%	
2960	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线向阳分23右04号机电井公变变压器	50	4.37%	42.81	42.81	否	否	无	-5%	
2961	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线松岭万增分071号清宁屯1号屯井变压器	50	36.44%	26.78	26.78	否	否	无	-	
2962	国网西丰县供电公司	古城66kV变电站	10kV古西线	10kV营厂线桦树分桦皮支李家街支13右06号机电井公变变压器	50	64.20%	12.90	12.90	否	否	无	14%	
2963	国网西丰县供电公司	平太66kV变电站	10kV平北线	10kV营厂线会泉分巨德支43右1号三益屯柳紫岗111号屯井变压器	50	74.28%	7.86	7.86	否	否	无	-12%	
2964	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分榆岩支23左38号榆岩大威子1号屯井变压器	50	19.48%	35.26	35.26	否	否	无	-17%	
2965	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线桦树分桦皮支李家街支35右15号机电井公变变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	14%	
2966	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线桦树分桦皮支李家街支35右15号机电井公变变压器	50	9.65%	32.14	32.14	否	否	无	1%	
2967	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线189左61号机电井公变变压器	50	10.75%	39.63	39.63	否	否	无	-44%	
2968	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线桦树分桦树支1号桦树变压器	200	50.52%	78.97	78.97	否	否	无	32%	
2969	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分200右33号会泉屯那家沟111号屯井变压器	50	36.58%	26.71	26.71	否	否	无	26%	
2970	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线会泉分景新支2号景新变压器	200	38.50%	103.00	103.00	否	否	无	17%	
2971	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线清宁分2号清宁变压器	400	12.08%	311.70	311.70	否	否	无	7%	
2972	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV起重线	10kV起重线西沟分7号西沟变压器	50	68.25%	10.88	10.88	否	否	无	14%	
2973	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV起重线	10kV起重线先锋分5号变压器	50	55.58%	17.21	17.21	否	否	无	7%	
2974	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线达德分28号达德屯公变台区变压器	100	77.35%	6.33	6.33	否	否	无	17%	
2975	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线028-1号变压器	200	59.55%	60.90	60.90	否	否	无	-5%	
2976	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨棚线	10kV晨棚线42号变压器	315	18.94%	224.15	224.15	否	否	无	-2%	
2977	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线线隆分1支2号隆化屯变压器	200	19.76%	140.47	140.47	否	否	无	23%	
2978	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分斗信支205斗斗信屯台区变压器	100	24.47%	19.66	19.66	否	否	无	5%	
2979	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双榆支68号双榆变压器	400	14.84%	300.64	300.64	否	否	无	8%	
2980	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双榆五队支9号变压器	200	2.31%	175.38	175.38	否	否	无	-81%	
2981	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线石门分双榆支59左7右27号变压器	100	5.79%	84.21	84.21	否	否	无	2526%	
2982	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分112号文会屯变压器	100	57.55%	32.45	32.45	否	否	无	-6%	
2983	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏榆线双庙分129号左9号福善屯1号屯井变压器	50	27.95%	31.03	31.03	否	否	无	-4%	
2984	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线西北分5号变压器	200	15.08%	149.84	149.84	否	否	无	5%	
2985	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线营台支业分支3号业业变压器	400	15.46%	298.16	298.16	否	否	无	9%	
2986	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线录房分录房机电井15右14号刘振奎变台	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	-	
2987	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分鹿屯支8右20右06号机电井公变变压器	50	67.89%	11.00	11.00	否	否	无	5%	
2988	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安泰分1支48号台区变压器	50	16.04%	36.98	36.98	否	否	无	196%	
2989	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线露房分096号露房变压器	200	21.42%	274.30	274.30	否	否	无	12%	
2990	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV忠岭线露房分9号露房变压器	400	23.84%	132.32	132.32	否	否	无	27%	
2991	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线144号东树变压器	50	79.59%	5.20	5.20	否	否	无	5%	
2992	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV供热线	10kV供热线医院分2号变压器	100	44.07%	45.93	45.93	否	否	无	2%	
2993	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV煤矿线	10kV煤矿线新新开分004号新开变压器	200	20.47%	139.06	139.06	否	否	无	16%	
2994	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分双岭支10号双岭台区变压器	400	32.83%	228.66	228.66	否	否	无	67%	
2995	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线60左1号变压器	315	37.91%	164.09	164.09	否	否	无	8%	
2996	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线业分93号东岭屯变压器	200	11.84%	156.32	156.32	否	否	无	313%	
2997	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线立言分02号立言屯公变台区变压器	100	73.91%	16.09	16.09	否	否	无	6%	
2998	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线秀林分5号福合屯1号台区变压器	50	16.04%	36.98	36.98	否	否	无	17%	
2999	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分02号福合屯三队公变台区变压器	50	71.86%	9.07	9.07	否	否	无	16%	
3000	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线立丰分15号立丰屯公变台区变压器	100	39.43%	50.57	50.57	否	否	无	10%	
3001	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线149+1右11号机电井公变变压器	50	23.63%	33.18	33.18	否	否	无	50%	
3002	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线录房分云丰支12号左18号录房屯1号屯井变压器	50	19.20%	35.40	35.40	否	否	无	122%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3003	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线034号变压器	250	35.00%	137.51	137.51	否	否	无	0%	
3004	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线051号支安南变压器	50	51.34%	19.33	19.33	否	否	无	6%	
3005	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬老院分28号左13号文安屯电井变压器	50	9.37%	40.32	40.32	否	否	无	91%	
3006	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线（左）15号变压器	315	25.37%	203.58	203.58	否	否	无	-30%	
3007	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线（左）38号变压器	400	53.31%	146.76	146.76	否	否	无	-15%	
3008	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线（左）40号变压器	80	18.52%	57.19	57.19	否	否	无	37%	
3009	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安泰分17号太平沟北变压器	200	51.11%	77.78	77.78	否	否	无	4644%	
3010	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分017号万泉变压器	200	76.90%	26.20	26.20	否	否	无	-5%	
3011	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线055号变压器	250	37.82%	130.44	130.44	否	否	无	3%	
3012	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业分123号世昌屯东变压器	200	20.76%	138.47	138.47	否	否	无	-5%	
3013	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业办果场支12号变压器	100	19.58%	70.42	70.42	否	否	无	-3%	
3014	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线绥靖支1在1家屯屯电井变压器	50	3.75%	43.12	43.12	否	否	无	-13%	
3015	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业分敬业一队支变压器	5	77.75%	0.61	0.61	否	否	无	-20%	
3016	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业分绥靖支15号绥靖屯变压器	200	17.76%	144.47	144.47	否	否	无	4%	
3017	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业分绥靖支7左24号绥靖五组2号电井变压器	50	53.21%	18.40	18.40	否	否	无	20%	
3018	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分安民西支001号安民变压器	80	68.10%	17.52	17.52	否	否	无	15%	
3019	国网西丰县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV平安线梁家街分003号梁家街变压器	30	73.12%	5.06	5.06	否	否	无	-9%	
3020	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分依德支36左1号依德北台区变压器	100	19.64%	70.36	70.36	否	否	无	-	
3021	国网西丰县供电公司	古岭66kV变电站	10kV古西线	10kV柏兴线敬业分116号南清屯台区变压器	50	64.69%	12.66	12.66	否	否	无	10%	
3022	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线地力场分3号变压器	315	50.40%	124.74	124.74	否	否	无	1%	
3023	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线施德屯分6号施德屯台区变压器	160	33.66%	90.17	90.17	否	否	无	31%	
3024	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线东沟仁屯支37东沟屯化屯变压器	200	13.95%	152.29	152.29	否	否	无	39%	
3025	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线27号分3号变压器	200	28.32%	123.36	123.36	否	否	无	-4%	
3026	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安泰分71号忠信南变压器	400	13.67%	305.33	305.33	否	否	无	-	
3027	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安泰分大营支5号大营台区变压器	400	21.27%	274.93	274.93	否	否	无	58%	
3028	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安泰分大营支12号吉庆台区变压器	100	54.26%	35.74	35.74	否	否	无	29%	
3029	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线40号变压器	315	9.34%	254.09	254.09	否	否	无	23%	
3030	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线48号变压器	200	65.12%	49.76	49.76	否	否	无	10%	
3031	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分104号晓阳变压器	400	15.78%	296.89	296.89	否	否	无	5%	
3032	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大部分吴家店支008号吴家沟变压器	80	35.34%	43.73	43.73	否	否	无	0%	
3033	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线东沟分13号东沟台区变压器	100	76.91%	13.09	13.09	否	否	无	8%	
3034	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线丰满分10号丰满岭变压器	100	35.89%	54.11	54.11	否	否	无	6%	
3035	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线丰满分9009号丰满台区变压器	200	12.94%	154.12	154.12	否	否	无	-6%	
3036	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线027号变压器	100	26.60%	63.40	63.40	否	否	无	-6%	
3037	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业分29左2永昌屯电井变压器	50	35.33%	27.33	27.33	否	否	无	6%	
3038	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV柏榆线吉祥分红窑支18号公台区变压器	30	65.94%	2.41	2.41	否	否	无	-7%	
3039	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业分千兴支10号左1号变压器	100	5.96%	42.02	42.02	否	否	无	12%	
3040	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV德林线	10kV德林线九岭分83号九岭公台区变压器	400	20.84%	276.66	276.66	否	否	无	0%	
3041	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏榆线敬业分千兴支37号左20号千兴屯1号电井变压器	50	0.05%	44.97	44.97	否	否	无	-31%	
3042	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨丰联线安泰分依德支6号依德东台区变压器	100	69.28%	20.72	20.72	否	否	无	-13%	
3043	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分84右10号机电电井公变压器	50	38.63%	25.68	25.68	否	否	无	3%	
3044	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线33号变压器	315	47.13%	135.04	135.04	否	否	无	23%	
3045	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业分14号台区变压器	400	52.19%	37.81	37.81	否	否	无	6%	
3046	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线绥靖分23号绥靖台区变压器	400	14.86%	300.57	300.57	否	否	无	57%	
3047	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分12左6号右和隆东台区变压器	100	18.80%	71.21	71.21	否	否	无	157%	
3048	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分吉仁支5号吉仁台区变压器	80	79.48%	8.41	8.41	否	否	无	-7%	
3049	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分56左1号变压器	400	0.06%	359.75	359.75	否	否	无	1%	
3050	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分延庆支4号延庆台区变压器	400	31.89%	232.46	232.46	否	否	无	-2%	
3051	国网西丰县供电公司	苗石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV天德线林场分鹊鸣支北沟岐天来西07号天来西变压器	20	51.47%	3.85	3.85	否	否	无	13%	
3052	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV河东线	10kV河东线三分中7号公台区变压器	50	74.31%	7.84	7.84	否	否	无	11%	
3053	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线29右6号变压器	50	64.69%	12.66	12.66	否	否	无	33%	
3054	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安泰分马神庙支10号马神庙台区变压器	200	22.05%	135.89	135.89	否	否	无	20%	
3055	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV随林线	10kV随林线怀庆分24右石13号林昌屯2号电井变压器	50	18.56%	35.72	35.72	否	否	无	-18%	
3056	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线敬业分1号柏榆屯东变压器	400	27.33%	250.68	250.68	否	否	无	98%	
3057	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线032左分07号机电电井变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
3058	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线肇兴乙分肇兴乙支变压器	400	60.39%	118.45	118.45	否	否	无	39%	
3059	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线55号变压器	250	25.18%	162.05	162.05	否	否	无	2%	
3060	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线60号变压器	315	16.52%	231.45	231.45	否	否	无	-1%	
3061	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线肇兴甲分肇兴甲变压器	400	20.65%	277.40	277.40	否	否	无	0%	
3062	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线和陈甲分和陈甲变压器	400	49.58%	161.68	161.68	否	否	无	20%	
3063	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线鹿场家属分鹿场家属变压器	400	7.21%	331.16	331.16	否	否	无	84%	
3064	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线万和分万和变压器	400	55.48%	138.10	138.10	否	否	无	42%	
3065	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安泰分太平沟支39号小太平沟台区变压器	80	79.59%	8.33	8.33	否	否	无	49%	
3066	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线（右）18号变压器	50	25.41%	32.30	32.30	否	否	无	-3%	
3067	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线（右）22号变压器	315	10.80%	240.49	240.49	否	否	无	16%	
3068	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线液化气分南供热支2右1号变压器	315	27.40%	197.19	197.19	否	否	无	18%	
3069	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙55庙善屯电井变压器	50	56.10%	16.95	16.95	否	否	无	-10%	
3070	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分67左支7号机电电井变压器	50	23.66%	33.17	33.17	否	否	无	6%	
3071	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分56右支23号机电电井变压器	50	9.32%	40.34	40.34	否	否	无	19%	
3072	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分山中支3号山中屯变压器	100	57.70%	32.30	32.30	否	否	无	2%	
3073	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分67左支18号机电电井变压器	50	45.47%	22.26	22.26	否	否	无	27%	
3074	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线双庙分56右支30号机电电井变压器	50	14.45%	37.77	37.77	否	否	无	244%	
3075	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	10kV合放线045号变压器	315	56.90%	104.27	104.27	否	否	无	4%	
3076	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线辉丰分连云支5号台区变压器	400	28.92%	244.33	244.33	否	否	无	5%	
3077	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线明德分周家支2号周家公台区变压器	200	29.63%	120.75	120.75	否	否	无	5%	
3078	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV柏榆线绥靖和分木支2右64号机电电井公变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
3079	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线24右03号机电电井公变压器	50	44.90%	22.55	22.55	否	否	无	-19%	
3080	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV营厂线202左06号机电电井公变压器	50	15.96%	37.02	37.02	否	否	无	429%	
3081	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分九如支3号九如台区变压器	200	28.60%	122.81	122.81	否	否	无	71%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3082	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线乡分小信乡支33号小信台区变压器	100	33.36%	56.64	56.64	否	否	无	29%	
3083	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线青山分29右04号机电井公变变压器	50	25.12%	32.44	32.44	否	否	无	-54%	
3084	国网西丰县供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV金星线王柱分2号玉柱台区变压器	100	62.32%	27.68	27.68	否	否	无	21%	
3085	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰线	10kV晨丰线55+1左3右1号变压器	200	34.94%	110.12	110.12	否	否	无	1%	
3086	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线221左2号鹿场边上1号机电井变压器	50	20.63%	34.68	34.68	否	否	无	-8%	
3087	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分乔木朱家分支4号朱家屯变压器	200	10.90%	158.21	158.21	否	否	无	67%	
3088	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线228左25号机电井公变变压器	50	7.13%	41.43	41.43	否	否	无	379%	
3089	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线青山分解山牛场支26右08号机电井公变变压器	50	8.88%	40.56	40.56	否	否	无	-54%	
3090	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV顺城线	10kV顺城线58号变压器	315	45.10%	141.43	141.43	否	否	无	0%	
3091	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线乡分小信乡支05号信乡北变压器	200	40.88%	98.25	98.25	否	否	无	5%	
3092	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV广榆线	10kV广榆线165右19号机电井公变变压器	50	15.06%	37.47	37.47	否	否	无	5%	
3093	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV广和线	10kV广和线会泉分30右右1号机电井变压器	400	26.26%	254.98	254.98	否	否	无	4%	
3094	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线青山分35号青山台区变压器	400	22.29%	270.83	270.83	否	否	无	35%	
3095	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线152左01号机电井公变变压器	50	53.75%	18.13	18.13	否	否	无	-32%	
3096	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	10kV合红线（右）52号变压器	315	26.79%	199.11	199.11	否	否	无	6%	
3097	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安壹分厂顺支26左10号机电井公变变压器	50	19.89%	35.05	35.05	否	否	无	-24%	
3098	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安壹分厂顺支广顺南台区变压器	200	10.96%	158.07	158.07	否	否	无	3%	
3099	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV安壹线广顺分忠信村1右05号机电井公变变压器	50	73.15%	8.43	8.43	否	否	无	-1%	
3100	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线大排分06号变压器	400	26.14%	255.46	255.46	否	否	无	8%	
3101	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线大排分19右8号大排屯1号屯井变压器	50	51.37%	19.32	19.32	否	否	无	70%	
3102	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线烧阳分永丰支3003号对面变压器	200	37.14%	105.73	105.73	否	否	无	26%	
3103	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线11右01号变压器	100	0.38%	89.62	89.62	否	否	无	-	
3104	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线16+001号变压器	315	22.69%	212.04	212.04	否	否	无	-3%	
3105	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线021号变压器	200	21.71%	136.59	136.59	否	否	无	-29%	
3106	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线白石分2+1左4号变压器	200	20.76%	138.48	138.48	否	否	无	130%	
3107	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安壹分元宝沟支3号元宝沟台区变压器	200	34.32%	111.36	111.36	否	否	无	10%	
3108	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线园区分红崖支012号变压器	315	26.27%	200.75	200.75	否	否	无	15%	
3109	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV广榆线	10kV水源线16右003号柳杆变压器	400	55.54%	17.23	17.23	否	否	无	6%	
3110	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大窑分020号高皮铺变压器	200	23.82%	132.35	132.35	否	否	无	4%	
3111	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线宾馆分大厅支02号变压器	315	55.57%	108.47	108.47	否	否	无	1%	
3112	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线入和分74右03号机电井公变变压器	50	3.86%	43.07	43.07	否	否	无	-99%	
3113	国网西丰县供电公司	山后66kV变电站	10kV街内乙线	10kV平安线久大窑分王家沟支020号王家沟下变压器	100	72.26%	3.55	3.55	否	否	无	12%	
3114	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线231号变压器	250	32.86%	142.86	142.86	否	否	无	22%	
3115	国网西丰县供电公司	亮甲66kV变电站	10kV亮东线	10kV晨顺线25号变压器	100	60.82%	29.18	29.18	否	否	无	47%	
3116	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分东升西11右1号东升西新公变台区变压器	200	20.08%	139.83	139.83	否	否	无	-	
3117	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线凉泉线城子山分36号台区变压器	200	18.90%	142.20	142.20	否	否	无	10%	
3118	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分兴义支04号雅鲁屯公变台区变压器	100	32.06%	57.94	57.94	否	否	无	5%	
3119	国网西丰县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV天德线太平分长虹北沟支67号长虹东台区变压器	30	74.27%	4.72	4.72	否	否	无	17%	
3120	国网西丰县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV凉泉线北沟分08号凉泉北公变台区变压器	100	44.31%	13.71	13.71	否	否	无	-24%	
3121	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分兴支23号兴东公变台区变压器	315	9.18%	254.60	254.60	否	否	无	79%	
3122	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太平分长虹北沟支后李岭21号姜姜五队变压器	200	29.43%	12.11	12.11	否	否	无	6%	
3123	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分东升西支15右1号东升西公变台区变压器	50	61.00%	14.50	14.50	否	否	无	-9%	
3124	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线55左25右21号南和里南台区变压器	50	0.05%	44.97	44.97	否	否	无	2%	
3125	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分铁河支对面支1号对面台区变压器	100	56.02%	10.20	10.20	否	否	无	5%	
3126	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线314号赵屯台区变压器	400	11.02%	315.91	315.91	否	否	无	44%	
3127	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分44右04号机电井公变变压器	50	12.06%	38.97	38.97	否	否	无	12%	
3128	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太平分长虹北沟支53号长虹西台区变压器	100	77.25%	12.75	12.75	否	否	无	-14%	
3129	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线78右24号机电井公变变压器	50	13.07%	38.46	38.46	否	否	无	12%	
3130	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线85左17号禹甸屯耿槽沟口1-2屯井变压器	50	27.48%	31.26	31.26	否	否	无	-16%	
3131	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分移动支依德岭17依德大棚变压器	10	20.34%	6.97	6.97	否	否	无	-18%	
3132	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏梓线	10kV柏梓线王家分韩家屯03号韩家屯公变台区变压器	200	10.32%	159.37	159.37	否	否	无	13%	
3133	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分02右10号碱厂机电井公变变压器	50	14.37%	37.82	37.82	否	否	无	-79%	
3134	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太平分加嘉支05号加嘉公变台区变压器	400	13.21%	307.16	307.16	否	否	无	17%	
3135	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分柳河支1号柳河公变台区变压器	80	58.86%	24.90	24.90	否	否	无	34%	
3136	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太平分长虹北沟支93号长虹北台区变压器	100	26.76%	63.24	63.24	否	否	无	-15%	
3137	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分朴厚屯支31号朴厚屯公变台区变压器	400	12.81%	308.77	308.77	否	否	无	5%	
3138	国网西丰县供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凉泉线庙沟分06号禹甸屯公变台区变压器	400	56.08%	135.67	135.67	否	否	无	43%	
3139	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏梓线	10kV柏梓线房木分7左4号房木西屯公变台区变压器	400	32.48%	230.06	230.06	否	否	无	43%	
3140	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线量分80左09号机电井公变变压器	50	14.36%	37.82	37.82	否	否	无	226%	
3141	国网西丰县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV天德线林场分鹤鸣支69左02号老东辽台区变压器	100	64.27%	25.73	25.73	否	否	无	-	
3142	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV天德线林场分鹤鸣支北沟线北沟四12右北沟四变压器	200	76.26%	1.37	1.37	否	否	无	74%	
3143	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线137号凉泉北西公变台区变压器	315	21.28%	216.47	216.47	否	否	无	7%	
3144	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分2右11右05号凉泉沙泉眼(张成禹)屯井变压器	50	23.35%	33.33	33.33	否	否	无	857%	
3145	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分宝善支04号宝善屯公变台区变压器	200	19.33%	141.33	141.33	否	否	无	28%	
3146	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线兴义分03号兴义屯台区变压器	400	10.77%	316.93	316.93	否	否	无	-2%	
3147	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线新兴东左03号新兴东公变台区变压器	100	33.99%	56.01	56.01	否	否	无	14%	
3148	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支78左01号机电井公变变压器	50	49.88%	20.06	20.06	否	否	无	-57%	
3149	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分8右03号机电井公变变压器	50	15.57%	36.21	36.21	否	否	无	61%	
3150	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线谦益分95号普德屯台区变压器	400	12.80%	308.81	308.81	否	否	无	1%	
3151	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏梓线	10kV柏梓线212左4号柏梓屯公变台区变压器	200	17.10%	145.80	145.80	否	否	无	9%	
3152	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV凉泉线北沟分40左13号天兴屯屯屯屯井变压器	200	79.47%	5.27	5.27	否	否	无	-57%	
3153	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线南大排分姜姜二队支19号姜姜二队变压器	100	47.96%	42.04	42.04	否	否	无	-2%	
3154	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分仁普支14号仁普公变台区变压器	400	24.95%	260.20	260.20	否	否	无	28%	
3155	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分3左1号天兴屯屯屯井变压器	50	78.54%	5.73	5.73	否	否	无	24%	
3156	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏梓线	10kV柏梓线安民分03号柏梓屯台区变压器	50	11.81%	36.10	36.10	否	否	无	51%	
3157	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线南大排分姜姜二队支01左01号变压器	100	21.13%	68.87	68.87	否	否	无	9%	
3158	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线仁普分25号仁普屯台区变压器	200	22.20%	135.60	135.60	否	否	无	67%	
3159	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分暖泉支樟木岭05号樟木岭公变台区变压器	100	59.81%	30.19	30.19	否	否	无	6%	
3160	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分花果山支35号台区变压器	100	13.14%	76.86	76.86	否	否	无	2%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3161	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线吴家沟分9号吴家沟25号公变台区变压器	100	19.80%	70.20	70.20	否	否	无	14%	
3162	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线西姜家分05号西姜家公变台区变压器	100	25.56%	64.44	64.44	否	否	无	-	
3163	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分暖泉支72号暖泉公变台区变压器	400	17.25%	290.99	290.99	否	否	无	13%	
3164	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分林祥支玉山岭15号山公变台区变压器	200	28.84%	122.33	122.33	否	否	无	10%	
3165	国网西丰县供电公司	泉头66kV变电站	10kV天德线	10kV钓鱼线209号景华东公变台区变压器	50	66.45%	11.78	11.78	否	否	无	-21%	
3166	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支156号怀山台区变压器	200	32.22%	115.55	115.55	否	否	无	-5%	
3167	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线新六队分03号左23号新家沟1号电井变压器	50	73.94%	8.03	8.03	否	否	无	11%	
3168	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线敬老院分14号12号文兴屯小四汉1号电井变压器	50	35.45%	27.27	27.27	否	否	无	16%	
3169	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线谦益分19号谦益电台区变压器	100	41.42%	48.58	48.58	否	否	无	41%	
3170	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线房木分8号15号东峨益河1-2号电井变压器	400	14.53%	37.74	37.74	否	否	无	-36%	
3171	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹊鸣支义场南峡04号金场南变压器	400	22.36%	270.55	270.55	否	否	无	6%	
3172	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹊鸣支3号山金场山公变台区变压器	400	27.39%	250.45	250.45	否	否	无	23%	
3173	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线房木分24号机电井公变变压器	50	43.84%	23.08	23.08	否	否	无	-46%	
3174	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分103-1号秀水东公变台区变压器	100	39.48%	50.52	50.52	否	否	无	5%	
3175	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分小孔家支20号杆孔家变台区变压器	100	24.56%	65.44	65.44	否	否	无	45%	
3176	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线粮库分08号2号小区3公变台区变压器	400	8.76%	324.96	324.96	否	否	无	8%	
3177	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹊鸣支111号鹊鸣南公变台区变压器	200	44.58%	90.84	90.84	否	否	无	41%	
3178	国网西丰县供电公司	高磨66kV变电站	10kV振兴线	10kV天德线太华分积善支31号积善东台区变压器	100	60.95%	29.05	29.05	否	否	无	11%	
3179	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线114号01号泉机屯电井公变变压器	50	53.18%	18.41	18.41	否	否	无	0%	
3180	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分建文支71号建文公变台区变压器	200	24.23%	131.54	131.54	否	否	无	108%	
3181	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线古砬子分26号2号古砬子一组公变台区变压器	200	9.62%	160.76	160.76	否	否	无	144%	
3182	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV天德线太华分24号支东台区变压器	100	72.68%	17.32	17.32	否	否	无	5%	
3183	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分30号3号古砬子4号机电井公变变压器	50	5.12%	42.44	42.44	否	否	无	-1%	
3184	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨辉线	10kV晨辉线东供热分001号变压器	200	60.13%	59.74	59.74	否	否	无	42%	
3185	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线张家店分05号张家店公变台区变压器	200	23.02%	133.96	133.96	否	否	无	5%	
3186	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨辉线	10kV晨辉线大坝分14号变压器	100	76.88%	13.12	13.12	否	否	无	6%	
3187	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线景华分95号成源屯台区变压器	50	72.68%	8.66	8.66	否	否	无	6%	
3188	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分勤康南支02号公变台区变压器	400	12.14%	311.44	311.44	否	否	无	67%	
3189	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线福宁七队分22号公变台区变压器	100	7.21%	82.79	82.79	否	否	无	-6%	
3190	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分02号28号凉泉村12组机电井公变变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	11%	
3191	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹊鸣支大来北480号大来北变压器	100	74.42%	15.58	15.58	否	否	无	13%	
3192	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线292号支东台区变压器	30	29.87%	18.04	18.04	否	否	无	18%	
3193	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分111号23号康背屯井变压器	50	28.93%	30.53	30.53	否	否	无	-73%	
3194	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线谦益分32号康场南公变台区变压器	30	48.56%	12.43	12.43	否	否	无	22%	
3195	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线古砬子分13号古砬子一组公变台区变压器	400	13.05%	307.82	307.82	否	否	无	623%	
3196	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分42号中兴机电井公变变压器	50	12.71%	36.65	36.65	否	否	无	-	
3197	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线洪兴分东沟支10号东沟公变台区变压器	20	39.60%	10.08	10.08	否	否	无	-28%	
3198	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分怀山支机关分支35号大孔家变压器	20	72.21%	3.56	3.56	否	否	无	45%	
3199	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分金谷支42号金谷公变台区变压器	100	18.28%	143.44	143.44	否	否	无	26%	
3200	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分博文支22号博文公变台区变压器	100	39.67%	50.33	50.33	否	否	无	6%	
3201	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹊鸣支永康峡西洋10号西洋变压器	200	30.41%	119.18	119.18	否	否	无	2%	
3202	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线线力支43号力屯变压器	200	16.70%	146.60	146.60	否	否	无	117%	
3203	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线铁河分花岭支4号支东台区变压器	100	14.69%	150.61	150.61	否	否	无	18%	
3204	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线22号5号涌泉东力棚屯井变压器	50	46.02%	21.96	21.99	否	否	无	50%	
3205	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线南大排分姜家一队支07号姜家一队变压器	100	22.26%	67.74	67.74	否	否	无	2%	
3206	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨辉线	10kV晨辉线中医院分003号厨祥变压器	250	74.91%	37.73	37.73	否	否	无	-2%	
3207	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线178号08号变压器	50	14.79%	37.61	37.61	否	否	无	-	
3208	国网西丰县供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	10kV天德线太华分长虹北沟支李岭33号姜家八队变压器	100	60.62%	8.82	8.82	否	否	无	5%	
3209	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分2号08号04号兰风霞机电井公变变压器	50	21.85%	34.08	34.08	否	否	无	52%	
3210	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分181#太华屯柱上变压器	100	44.34%	45.66	45.66	否	否	无	15%	
3211	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分东升支东岭04号东升东变压器	200	39.80%	100.39	100.39	否	否	无	9%	
3212	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线139号4号凉泉西新台区变压器	200	35.63%	108.73	108.73	否	否	无	1285%	
3213	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线涌泉分3号右2号南岗村屯西康龙屯井变压器	50	5.47%	42.27	42.27	否	否	无	20%	
3214	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线力棚七队分力棚六队支07号力棚六队变压器	200	8.72%	162.56	162.56	否	否	无	8%	
3215	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线涌泉分05号34号古砬子康家屯电井变压器	50	26.68%	31.66	31.66	否	否	无	1219%	
3216	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹊鸣支北沟歧45号北沟一队变压器	100	52.93%	37.07	37.07	否	否	无	45%	
3217	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线195号6号优雅2号机电井公变变压器	50	17.41%	36.29	36.29	否	否	无	-	
3218	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分三怀支05号三怀公变台区变压器	100	54.38%	35.62	35.62	否	否	无	1%	
3219	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线房木分8号15号房木东公变台区变压器	200	48.93%	82.14	82.14	否	否	无	16%	
3220	国网西丰县供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV凉泉线107号4号变压器	200	76.94%	26.13	26.13	否	否	无	248%	
3221	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分德丰10号德丰公变台区变压器	400	30.99%	236.05	236.05	否	否	无	42%	
3222	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线丰乐分11号丰乐电台区变压器	400	14.10%	303.60	303.60	否	否	无	14%	
3223	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分德贤南支德贤南分2号02号德贤南变压器	400	32.00%	232.00	232.00	否	否	无	101%	
3224	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏祥线	10kV柏祥线洪兴分65号宏兴屯23号公变台区变压器	100	79.50%	10.50	10.50	否	否	无	90%	
3225	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分71号东1号德康井变压器	50	12.03%	38.98	38.98	否	否	无	0%	
3226	国网西丰县供电公司	双姑子66kV变电站	10kV棚桥线	10kV天德线太华分小龙山屯棚桥3号小龙山屯变压器	30	58.87%	9.34	9.34	否	否	无	4%	
3227	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线景华分6号09号机电井公变变压器	50	11.12%	39.44	39.44	否	否	无	-40%	
3228	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分2号勤康北支11号康源大棚机电井公变变压器	50	15.98%	37.01	37.01	否	否	无	19%	
3229	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分建文支苇子沟姚03号苇子沟变压器	200	14.19%	151.62	151.62	否	否	无	1%	
3230	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线鱼二分2号钓鱼二台区变压器	400	55.54%	137.86	137.86	否	否	无	8%	
3231	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线城子山分97号城子山4号电井变压器	50	22.48%	33.76	33.76	否	否	无	-	
3232	国网西丰县供电公司	安良66kV变电站	10kV忠秧线	10kV忠秧线怡河分长兴支29号24号长兴屯2号电井变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-7%	
3233	国网西丰县供电公司	上甲66kV变电站	10kV上甲线	10kV宝来线杏岭分08号达民屯公变台区变压器	50	79.61%	5.20	5.20	否	否	无	19%	
3234	国网西丰县供电公司	公义66kV变电站	10kV棚桥线	10kV棚桥线64号变压器	500	40.10%	249.48	249.48	否	否	无	1%	
3235	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV棚桥线	10kV棚桥线安良分元宝支元宝屯台区变压器	200	65.97%	48.05	48.05	否	否	无	0%	
3236	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线北沟分三家屯电井支左1号三家屯北新台区变压器	100	37.88%	52.12	52.12	否	否	无	646%	
3237	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV柏兴线北沟分小连屯20号小连屯电台区变压器	100	23.10%	66.90	66.90	否	否	无	3%	
3238	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨辉线	10kV晨辉线031号变压器	315	46.24%	137.84	137.84	否	否	无	0%	
3239	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨辉线	10kV晨辉线米厂分04号变压器	100	22.94%	67.06	67.06	否	否	无	1%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3240	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线南沟分12号左104号勐康村东地沟井2号电井变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-	
3241	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线178左27号保安屯沙泉堡东沟屯电井变压器	50	17.62%	36.19	36.19	否	否	无	-	
3242	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营广线	10kV营广线营广分1号营广变压器	400	21.25%	275.01	275.01	否	否	无	104%	
3243	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线东北15号变压器	200	19.28%	141.45	141.45	否	否	无	11%	
3244	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线东北10号变压器	100	68.59%	21.41	21.41	否	否	无	-1%	
3245	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大窟分徐家沟支018号徐家沟变压器	200	17.93%	144.15	144.15	否	否	无	-8%	
3246	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大窟分白家屯支011号白家大院变压器	50	51.86%	19.07	19.07	否	否	无	5%	
3247	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分57号右4号志诚屯1号电井变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	41%	
3248	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分志诚屯002号志诚变压器	400	10.48%	318.08	318.08	否	否	无	0%	
3249	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分028号鸡冠岭变压器	200	8.76%	162.49	162.49	否	否	无	8%	
3250	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分008号太沟变压器	200	13.05%	153.90	153.90	否	否	无	6%	
3251	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分永宁支050号永宁变压器	200	23.22%	133.56	133.56	否	否	无	6%	
3252	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线晓阳分57号志诚屯并支7号满河屯1号电井变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	0%	
3253	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大窟分075号久大窟变压器	200	68.51%	42.98	42.98	否	否	无	8%	
3254	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	10kV平安线久大窟分柳心支005号柳心变压器	200	14.20%	151.60	151.60	否	否	无	185%	
3255	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV万和线	10kV万和线九如分铁山二队支1号铁山二队台区变压器	200	10.23%	159.55	159.55	否	否	无	269%	
3256	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分吉祥支03号吉祥屯公变台区变压器	200	30.73%	118.54	118.54	否	否	无	12%	
3257	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营广线	10kV营广线向阳分宝宁支4号宝宁变压器	400	22.26%	270.96	270.96	否	否	无	206%	
3258	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线42左1号盛阳光伏变压器台区	400	0.09%	359.63	359.63	否	否	无	40%	
3259	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线43左1号福阳光伏变压器台区	400	0.10%	359.62	359.62	否	否	无	47%	
3260	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线祥和分甲申屯支2号驴牌屯台区变压器	100	58.52%	31.48	31.48	否	否	无	22%	
3261	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线敬发分12号敬发村台区变压器	200	24.74%	130.52	130.52	否	否	无	113%	
3262	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV钓鱼线东升分16号东平屯变压器	200	75.52%	7.24	7.24	否	否	无	153%	
3263	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰线	10kV晨丰线线安泰分李家屯支18号李家街台区变压器	100	55.51%	34.49	34.49	否	否	无	-2%	
3264	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线金星分3号金星台区变压器	200	47.21%	85.59	85.59	否	否	无	43%	
3265	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线森林分1号森林台区变压器	400	21.65%	273.39	273.39	否	否	无	8%	
3266	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线155号永安屯台区变压器	400	29.16%	243.37	243.37	否	否	无	111%	
3267	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV煤矿线	10kV营广线会泉分太平支6号太平变压器	100	64.26%	25.74	25.74	否	否	无	187%	
3268	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	10kV金星线小永安分1号小永安台区变压器	200	13.23%	153.54	153.54	否	否	无	93%	
3269	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分大湾支02启化台区变压器	200	77.83%	9.73	9.73	否	否	无	35%	
3270	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线福榆分28号福榆屯公变台区变压器	50	77.35%	6.32	6.32	否	否	无	27%	
3271	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线60号左41号光泉屯1号电井变压器	50	79.25%	5.38	5.38	否	否	无	-15%	
3272	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线建设分10号变压器	100	47.68%	42.32	42.32	否	否	无	14%	
3273	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰线	10kV晨丰线线安泰分康乐支24左2号万育台区变压器	200	34.96%	110.09	110.09	否	否	无	64%	
3274	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨丰线	10kV晨丰线线安泰分庆云支22号小北屯台区变压器	200	14.29%	151.42	151.42	否	否	无	10%	
3275	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV柏榆线12-1左10号变压器	200	13.44%	153.13	153.13	否	否	无	-20%	
3276	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线185左02号保安村机电井公变变压器	50	0.05%	44.97	44.97	否	否	无	-88%	
3277	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线线古拉分51号大兴屯元泰背沟机电井变压器	50	74.89%	7.55	7.55	否	否	无	18%	
3278	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线沙河东分1号沙河东台区变压器	400	20.36%	278.56	278.56	否	否	无	32%	
3279	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏榆线	10kV柏榆线线武分10左1号变压器	200	59.54%	60.91	60.91	否	否	无	-	
3280	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏榆线	10kV柏榆线线武分47号武功屯公变台区变压器	400	21.45%	274.21	274.21	否	否	无	-4%	
3281	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏榆线	10kV柏榆线线福分1左39号福分1左电公变台区变压器	200	21.69%	136.62	136.62	否	否	无	138%	
3282	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线线义分6左08号机电井变压器	50	46.42%	21.79	21.79	否	否	无	60%	
3283	国网西丰县供电公司	广丰66kV变电站	10kV广丰线	10kV振兴线安福分柳泉支14右06号机电井变压器	50	65.90%	12.05	12.05	否	否	无	18523%	
3284	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分柳泉支33右03号柳泉台区变压器	200	52.22%	75.56	75.56	否	否	无	17%	
3285	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分柳泉支64右01号柳泉台区变压器	400	13.80%	304.81	304.81	否	否	无	8%	
3286	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分德榆支5号德榆台区变压器	100	46.28%	43.72	43.72	否	否	无	14%	
3287	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分王家街支9号王家街台区变压器	50	61.94%	14.03	14.03	否	否	无	2%	
3288	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线线晓山分小七队支27号小七队台区变压器	100	19.34%	70.66	70.66	否	否	无	39%	
3289	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线线粮滴分02左2号变压器	160	1.80%	141.12	141.12	否	否	无	88%	
3290	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分15-1左01号苗圃台区变压器	200	38.15%	103.70	103.70	否	否	无	-1%	
3291	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分阜平支2号阜平台区变压器	100	62.19%	27.81	27.81	否	否	无	29%	
3292	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线线消防分4号台区变压器	315	13.52%	240.92	240.92	否	否	无	26%	
3293	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线安福分20左06号机电井变压器	50	43.02%	23.49	23.49	否	否	无	15%	
3294	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线线大湾分头塘支5号头塘台区变压器	100	22.36%	67.64	67.64	否	否	无	3%	
3295	国网西丰县供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV合丰联线线大湾分五塘支81号四塘台区变压器	80	60.85%	23.32	23.32	否	否	无	8%	
3296	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏榆线	10kV柏榆线线179左4号曲柳3号机电井公变变压器	50	13.87%	38.06	38.06	否	否	无	-	
3297	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线线182号河源台区变压器	200	29.63%	120.75	120.75	否	否	无	11%	
3298	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏榆线	10kV柏榆线线26号曹家屯公变台区变压器	50	73.40%	8.30	8.30	否	否	无	-4%	
3299	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线线70左1号变压器	20	30.50%	11.90	11.90	否	否	无	0%	
3300	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线线衣高3号变压器	200	29.32%	121.36	121.36	否	否	无	1%	
3301	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏榆线	10kV柏榆线线52右4号双城屯井变压器	50	28.79%	30.61	30.61	否	否	无	110%	
3302	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线线城子山分84号城子山3号电井变压器	50	5.67%	42.17	42.17	否	否	无	-37%	
3303	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线线87左01号兴学台区变压器	400	21.63%	273.48	273.48	否	否	无	30%	
3304	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	10kV振兴线	10kV振兴线线门坎南分32右1号门坎南台区变压器	100	56.78%	33.22	33.22	否	否	无	1%	
3305	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线线大湾分五塘支18右09号机电井公变变压器	50	14.49%	37.75	37.75	否	否	无	46%	
3306	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV合丰联线线85号变压器	315	23.81%	208.49	208.49	否	否	无	-10%	
3307	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线线凉泉西分02号凉泉村西公变台区变压器	400	32.67%	229.34	229.34	否	否	无	-16%	
3308	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线线凉泉东分01#公变台区变压器	400	57.37%	130.54	130.54	否	否	无	13%	
3309	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV凉泉线线长宁分03号长宁屯公变台区变压器	200	59.35%	61.30	61.30	否	否	无	21%	
3310	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏榆线	10kV柏榆线线福宁分18右5号福宁新台区变压器	200	33.53%	112.94	112.94	否	否	无	483%	
3311	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线线城子沟分14号城子沟屯台区变压器	100	12.60%	77.40	77.40	否	否	无	109%	
3312	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线线中医院分003号变压器	500	23.92%	330.41	330.41	否	否	无	2%	
3313	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线线北沟分永发支1号永发屯台区变压器	200	56.16%	67.64	67.64	否	否	无	70%	
3314	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线线北大沟分关山支1号关山山台区变压器	100	19.63%	70.37	70.37	否	否	无	138%	
3315	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线线北大沟分关山支3号关山山台区变压器	50	38.10%	25.95	25.95	否	否	无	146%	
3316	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线线沙河分2号沙河屯台区变压器	200	35.45%	109.10	109.10	否	否	无	-7%	
3317	国网西丰县供电公司	郭家店66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线线祥和分房棚支机电井分支17左2号变压器	100	17.42%	72.58	72.58	否	否	无	-	
3318	国网西丰县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV晨红线线048号变压器	315	65.23%	78.01	78.01	否	否	无	5%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3319	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线来1分14号变压器	315	74.80%	47.87	47.87	否	否	无	41%	
3320	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线8号松树东变压器	200	47.03%	85.94	85.94	否	否	无	13%	
3321	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线杏岭分18号永安台公变台区变压器	80	46.22%	35.02	35.02	否	否	无	25%	
3322	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线杏岭分51右2号变压器	100	0.04%	89.96	89.96	否	否	无	412%	
3323	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	10kV河藏线	10kV河藏线29右01号变压器	100	18.99%	71.01	71.01	否	否	无	-44%	
3324	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线玉泉分1号玉泉台区变压器	200	22.07%	135.85	135.85	否	否	无	30%	
3325	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	10kV晨红线035号变压器	315	36.66%	168.01	168.01	否	否	无	5%	
3326	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线北大沟分沈家堡支35号沈家堡台区变压器	100	73.21%	16.79	16.79	否	否	无	92%	
3327	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV宝来线	10kV宝来线光采分14号光采分台公变台区变压器	100	51.93%	38.07	38.07	否	否	无	-2%	
3328	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV铜台线会樊分2号会樊台区变压器	100	10.88%	316.49	316.49	否	否	无	48%	
3329	国网西丰县供电公司	晨红线	10kV房木线	10kV晨红线会樊分004号变压器	315	79.75%	32.28	32.28	否	否	无	-3%	
3330	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分叶家分王家分03号王家变压器	200	19.40%	141.20	141.20	否	否	无	76%	
3331	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分叶家支47号凉泉堡变压器	30	35.04%	16.49	16.49	否	否	无	4%	
3332	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分棚厂支42+2左01号机电井公变变压器	50	17.83%	36.09	36.09	否	否	无	17%	
3333	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分棚厂支下卫民支7号下卫民变压器	100	30.86%	59.14	59.14	否	否	无	69%	
3334	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分棚厂支上卫民支7号上卫民变压器	100	28.47%	61.53	61.53	否	否	无	1%	
3335	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分棚厂支景云电井分支06+1号变压器	100	37.73%	52.27	52.27	否	否	无	218%	
3336	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线居仁分11右支003号变压器	200	57.95%	64.09	64.09	否	否	无	6%	
3337	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线居仁分016号变压器	250	55.44%	86.39	86.39	否	否	无	2%	
3338	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线青云分01号青云变压器	400	21.40%	274.42	274.42	否	否	无	74%	
3339	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线青云分勤朴支勤普3001号勤普变压器	100	59.28%	30.72	30.72	否	否	无	5%	
3340	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线青云分勤朴支055号变压器	100	0.03%	89.97	89.97	否	否	无	106%	
3341	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV晋厂线	10kV晋厂线棚厂北分2号晋厂北变压器	400	37.77%	208.94	208.94	否	否	无	22%	
3342	国网西丰县供电公司	平交66kV变电站	10kV平南线	10kV凉泉线城北山分47号左11号榆树台区变压器	100	72.40%	17.60	17.60	否	否	无	-	
3343	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线003号变压器	200	37.29%	105.42	105.42	否	否	无	1%	
3344	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线017号变压器	100	13.73%	76.27	76.27	否	否	无	2%	
3345	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线乾德分普英支020号普英变压器	200	22.42%	135.16	135.16	否	否	无	5%	
3346	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线志学分声远西支03号声远西台公变台区变压器	200	42.19%	95.62	95.62	否	否	无	51%	
3347	国网西丰县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV房木线志学分119号明远西台公变台区变压器	400	46.41%	174.36	174.36	否	否	无	18%	
3348	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV晋厂线	10kV晋厂线会泉分碧玉支1号碧玉变压器	400	26.47%	254.13	254.13	否	否	无	66%	
3349	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV辽岭线	10kV太平线本场分04右02号机电井公变变压器	50	74.97%	7.51	7.51	否	否	无	5%	
3350	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线本场分01分01号变压器	50	50.46%	19.77	19.77	否	否	无	10%	
3351	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV晋厂线	10kV晋厂线棚厂分01右01号音南机电井公变变压器	50	0.05%	44.98	44.98	否	否	无	-93%	
3352	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV晋厂线	10kV晋厂线棚树分23左11号棚场变压器	100	10.38%	79.62	79.62	否	否	无	1%	
3353	国网西丰县供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV太平线万泉分棚厂支029号上棚厂电公变台区变压器	100	60.90%	14.55	14.55	否	否	无	4%	
3354	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线万泉分棚厂支玉新支004号玉新电变压器	100	62.78%	27.22	27.22	否	否	无	2%	
3355	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线陶然分012+1号陶然北变压器	400	41.87%	192.52	192.52	否	否	无	121%	
3356	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV育才线棚厂家属分002号棚厂变压器	100	49.17%	40.83	40.83	否	否	无	20%	
3357	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线仁普分007号仁普变压器	50	77.18%	6.41	6.41	否	否	无	7%	
3358	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV晋厂线	10kV晋厂线会泉分融岩支17右5号融岩前地1号电井变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	19%	
3359	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线影德分影德东支002号影德东变压器	200	17.10%	145.79	145.79	否	否	无	3%	
3360	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线影德分影德西支002号影德西变压器	200	16.40%	147.20	147.20	否	否	无	6%	
3361	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线影德分影德东支004号影德东变压器	100	33.43%	66.57	66.57	否	否	无	106%	
3362	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线103号普安村电公变台区变压器	160	45.04%	71.93	71.93	否	否	无	21%	
3363	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线96右15号普安屯东河边上电井变压器	200	73.17%	33.67	33.67	否	否	无	106%	
3364	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线96右14右8号普安屯东河边下电井变压器	50	33.12%	28.44	28.44	否	否	无	34%	
3365	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV房木线	10kV房木线129右4号普安屯小房屯电井变压器	50	18.59%	35.70	35.70	否	否	无	-15%	
3366	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV晋厂线	10kV晋厂线会泉分199右01号机电井公变变压器	50	1.36%	44.32	44.32	否	否	无	2%	
3367	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV晋厂线	10kV晋厂线会泉分228号会泉工区变压器	10	38.15%	5.18	5.18	否	否	无	4%	
3368	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线福祥分4右4号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
3369	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线204右01号机电井公变变压器	50	54.44%	17.78	17.78	否	否	无	-14%	
3370	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线236右01号机电井公变变压器	50	20.64%	34.68	34.68	否	否	无	98%	
3371	国网西丰县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV庆阳线石湖北分3号石湖北(新)北公变台区变压器	50	68.09%	10.95	10.95	否	否	无	40%	
3372	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平上分004号太平上变压器	50	65.51%	12.25	12.25	否	否	无	0%	
3373	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平下分003号太平下变压器	400	11.23%	315.10	315.10	否	否	无	48%	
3374	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线四道沟家属分004号四道沟家属变压器	100	29.99%	60.01	60.01	否	否	无	-12%	
3375	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线于城分08号于城电公变台区变压器	100	30.12%	59.88	59.88	否	否	无	2%	
3376	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线于城子分7右2号于城电井公变变压器	50	51.58%	19.21	19.21	否	否	无	-	
3377	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	10kV晋厂线	10kV晋厂线樟树分李家街支34号李家街变压器	100	37.22%	52.78	52.78	否	否	无	22%	
3378	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线于远分08号宁远电公变台区变压器	400	39.72%	201.12	201.12	否	否	无	10%	
3379	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉富线	10kV凉富线76号左04号碧岩屯1号电井变压器	50	34.09%	27.96	27.96	否	否	无	52%	
3380	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线政府分04号变压器	315	33.30%	178.62	178.62	否	否	无	4%	
3381	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线政府分渠市支05左1号变压器	315	31.22%	185.16	185.16	否	否	无	5%	
3382	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线43号变压器	315	10.87%	248.94	248.94	否	否	无	-9%	
3383	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线建筑分6右6支02号变压器	250	32.16%	144.59	144.59	否	否	无	5%	
3384	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线14号变压器	100	47.39%	42.61	42.61	否	否	无	44%	
3385	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线24号变压器	315	6.35%	263.49	263.49	否	否	无	-22%	
3386	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线太华分和善支39号和善西公变台区变压器	100	53.94%	36.06	36.06	否	否	无	17%	
3387	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支暖棚分支01右06号金场暖棚变压器	100	69.90%	20.10	20.10	否	否	无	2%	
3388	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支北沟分支13右10号天来北沟变压器	100	27.41%	62.59	62.59	否	否	无	-3%	
3389	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支永康线39号永康公变台区变压器	400	10.15%	319.41	319.41	否	否	无	4%	
3390	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分10号铁西东公变台区变压器	315	68.15%	68.83	68.83	否	否	无	12%	
3391	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线林场分移动支17右01号机电井公变变压器	50	10.85%	39.57	39.57	否	否	无	83%	
3392	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV天德线东升分兴文支24号兴文电杆上变压器	200	35.71%	108.59	108.59	否	否	无	4%	
3393	国网西丰县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV天德线东升分兴文支西沟分兴文西沟变压器	30	61.87%	8.44	8.44	否	否	无	-4%	
3394	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线建筑分25号变压器	315	32.61%	180.79	180.79	否	否	无	-4%	
3395	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线建筑分35号变压器	100	35.14%	54.86	54.86	否	否	无	-33%	
3396	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线54号变压器	315	29.78%	189.71	189.71	否	否	无	2%	
3397	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线建筑分03号变压器	315	36.95%	167.10	167.10	否	否	无	-1%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3398	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	10kV晨放线66号变压器	315	45.63%	139.75	139.75		否	无	3%	
3399	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV农林线	10kV天德线东升分22号康乐南公变台区变压器	200	62.69%	8.19	8.19		否	无	3%	
3400	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨供线	10kV晨红线公行分003号变压器	250	53.34%	91.64	91.64		否	无	1%	
3401	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨顺线	10kV晨顺线宾馆分04号变压器	315	38.47%	162.32	162.32		否	无	4%	
3402	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	和平西区箱式变电站内的变压器	630	23.44%	419.32	419.32		否	无	6%	
3403	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	向阳东区箱式变电站内变压器	500	27.96%	310.21	310.21		否	无	-2%	
3404	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨红线	向阳西区箱式变电站配电变压器2#	400	40.63%	197.49	197.49		否	无	2%	
3405	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨供线	鹿鸣小区箱式变电站配电变压器2#	500	69.84%	100.78	100.78		否	无	8%	
3406	国网西丰县供电公司	马杆66kV变电站	10kV铁西线	遼西南区箱式变电站配电变压器2#	400	70.93%	76.26	76.26		否	无	2%	
3407	国网西丰县供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	遼河北区箱式变电站配电变压器1#	400	82.04%	111.84	111.84		否	无	1%	
3408	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV贵热线	西韩楼箱式变电站配电变压器	315	54.65%	111.34	111.34		否	无	4%	
3409	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	10kV合放线	民主中心小区箱式变电站配电变压器	630	53.60%	229.29	229.29		否	无	5%	
3410	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨供线	金和箱变电站间隔配电变压器	500	45.20%	224.00	224.00		否	无	5%	
3411	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	10kV晨放线	华腾土建变电站配电变压器2#	315	44.31%	143.93	143.93		否	无	-	
3412	国网西丰县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	华腾土建变电站配电变压器1#	315	60.50%	92.91	92.91		否	无	6%	
3413	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡山线	10kV凡山线牛沟分18号变压器	200	16.87%	146.26	146.26		否	无	-26%	
3414	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分161右01号变压器(轮换)	100	50.72%	39.29	39.29		否	无	-12%	
3415	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分116右01号变压器(机电井)	100	26.51%	63.49	63.49		否	无	-34%	
3416	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分122右02号变压器(机电井)	50	15.93%	37.03	37.03		否	无	-13%	
3417	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分122右08号变压器(机电井)	50	29.00%	30.50	30.50		否	无	-64%	
3418	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分122右04号变压器(轮换)	100	15.99%	74.10	74.10		否	无	12%	
3419	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分133右01号变压器	50	33.02%	28.49	28.49		否	无	4%	
3420	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分133左05号变压器(轮换)	160	20.77%	110.78	110.78		否	无	-6%	
3421	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分133右11号变压器(机电井)	50	58.86%	15.57	15.57		否	无	-42%	
3422	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分140左03号变压器(小康电)	400	6.00%	335.99	335.99		否	无	-8%	
3423	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分144右01号变压器(机电井)	50	29.72%	30.14	30.14		否	无	-62%	
3424	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分147右01号变压器(机电井)	100	0.03%	89.97	89.97		否	无	-5%	
3425	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分149右01号变压器(机电井)	100	16.74%	73.26	73.26		否	无	-37%	
3426	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分149右03号变压器(机电井)	50	18.00%	36.00	36.00		否	无	-29%	
3427	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分149右05号变压器(机电井)	50	33.20%	28.40	28.40		否	无	96%	
3428	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分155号变压器(机电井)	100	66.44%	23.56	23.56		否	无	11%	
3429	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分156右06号变压器(机电井)	100	33.44%	56.57	56.57		否	无	8%	
3430	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分158右01号变压器(机电井)	80	9.33%	64.53	64.53		否	无	-56%	
3431	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分162右04号变压器(轮换)	50	58.26%	15.86	15.86		否	无	3%	
3432	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分197右06号变压器(小康电)	100	26.08%	63.92	63.92		否	无	-56%	
3433	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分201左04号变压器(小康电)	400	11.66%	313.36	313.36		否	无	-17%	
3434	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分215左03左02号变压器(小康电)	200	13.52%	152.97	152.97		否	无	-12%	
3435	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分215左05号变压器(能效)	100	26.07%	63.93	63.93		否	无	-69%	
3436	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分218右01号变压器(小康电)	200	16.85%	146.30	146.30		否	无	-40%	
3437	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分229号变压器	100	34.71%	55.29	55.29		否	无	-38%	
3438	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分230号变压器	200	15.07%	149.86	149.86		否	无	-27%	
3439	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分老河湾支04号变压器(机电井)	50	30.68%	29.66	29.66		否	无	-30%	
3440	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分老河湾支13左05号变压器	100	16.27%	147.46	147.46		否	无	-19%	
3441	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分老河湾支13左06号变压器	200	18.96%	142.07	142.07		否	无	-2%	
3442	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分老河湾支18左11号变压器	200	14.16%	151.68	151.68		否	无	-19%	
3443	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分老河湾支18左12号变压器	200	27.74%	124.51	124.51		否	无	-22%	
3444	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分老河湾支2右04号变压器(机电井)	50	75.10%	7.45	7.45		否	无	-35%	
3445	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分老河湾支42号变压器(业扩)	100	42.59%	47.41	47.41		否	无	-	
3446	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分米家泡支24号变压器(小康电)	200	11.39%	157.22	157.22		否	无	362%	
3447	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分米家泡支24号变压器(小康电)-2	200	26.99%	126.02	126.02		否	无	-11%	
3448	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分米家泡支30右01号变压器(小康电)	400	9.68%	321.27	321.27		否	无	-24%	
3449	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分米家泡支38右01号变压器(小康电)	100	31.46%	58.54	58.54		否	无	-27%	
3450	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分米家泡支43左01右04号变压器	100	42.35%	47.65	47.65		否	无	-31%	
3451	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分米家泡支51左13号变压器(小康电)	100	35.06%	54.94	54.94		否	无	-5%	
3452	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分药王庙支27左12号变压器(小康电)	400	18.52%	285.93	285.93		否	无	-17%	
3453	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分药王庙支37左05号变压器(结余)	100	50.56%	39.44	39.44		否	无	-33%	
3454	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分药王庙支49号变压器(小康电)	400	11.42%	314.34	314.34		否	无	8%	
3455	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分药王庙支56左05左1号变压器(业扩)	400	74.47%	62.10	62.10		否	无	143%	
3456	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分药王庙支58左04号变压器(小康电)	200	16.94%	146.13	146.13		否	无	-41%	
3457	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分药王庙支58左11号变压器(能效)	100	49.34%	40.66	40.66		否	无	-37%	
3458	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分药王庙支69号变压器(结余)	100	40.44%	49.56	49.56		否	无	-74%	
3459	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯支06号变压器(机电井)	100	65.20%	24.80	24.80		否	无	-14%	
3460	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯支09右02号变压器(小康电)	100	49.73%	40.27	40.27		否	无	-4%	
3461	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯支22号变压器(能效)	100	71.68%	18.32	18.32		否	无	-49%	
3462	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯支27左10号变压器(小康电)	400	52.02%	151.91	151.91		否	无	-7%	
3463	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯支30右15号变压器(机电井)	50	34.69%	27.65	27.65		否	无	5%	
3464	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯支30右24号变压器(机电井)	100	15.32%	74.68	74.68		否	无	-49%	
3465	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯电厂支04号变压器(机电井)	50	40.33%	24.84	24.84		否	无	-21%	
3466	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯电厂支11右03号变压器(能效)	100	40.92%	49.08	49.08		否	无	-43%	
3467	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯电厂支12左01号变压器(机电井)	50	2.25%	43.88	43.88		否	无	23%	
3468	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯电厂支12左09号变压器(机电井)	100	41.24%	48.77	48.77		否	无	3%	
3469	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯电厂支12左18号变压器(机电井)	50	48.61%	20.69	20.69		否	无	62%	
3470	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯电厂支15右09号变压器(小康电)	200	19.66%	140.67	140.67		否	无	-49%	
3471	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯电厂支15左09号变压器(小康电)-2	100	24.55%	65.45	65.45		否	无	-59%	
3472	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯电厂支15右12号变压器(机电井)	100	9.18%	80.82	80.82		否	无	-91%	
3473	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯电厂支22左10号变压器(机电井)	50	57.11%	16.45	16.45		否	无	-25%	
3474	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯电厂支22左16号变压器(机电井)	100	40.50%	49.50	49.50		否	无	-23%	
3475	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯电厂支27右01号变压器(机电井)	100	53.33%	36.67	36.67		否	无	8%	
3476	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守屯电厂支34左04号变压器(机电井)	50	43.47%	23.26	23.26		否	无	20%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3477	国网开发区供电公司	凡润66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守电砖厂支35左04号变压器(机电井)	50	40.47%	24.77	24.77	否	否	无	10%	
3478	国网开发区供电公司	凡润66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守电砖厂支39右12左03号变压器(机电井)	50	27.13%	31.44	31.44	否	否	无	-19%	
3479	国网开发区供电公司	凡润66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守电砖厂支39右19左01号变压器(机电井)	50	41.40%	24.30	24.30	否	否	无	6%	
3480	国网开发区供电公司	凡润66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守电砖厂支39右2左01号变压器(机电井)	100	41.70%	48.30	48.30	否	否	无	-20%	
3481	国网开发区供电公司	凡润66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守电砖厂支39右9左04号变压器(机电井)	200	16.01%	147.98	147.98	否	否	无	-22%	
3482	国网开发区供电公司	红庙66kV变电站	10kV七家子线	10kV凡兴线英后分英守电砖厂支45号变压器(机电井)	200	67.25%	22.75	22.75	否	否	无	-4%	
3483	国网开发区供电公司	凡润66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守电砖厂支4左08号变压器(机电井)	50	42.57%	23.72	23.72	否	否	无	-34%	
3484	国网开发区供电公司	凡润66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守电砖厂支4左4右02号变压器(机电井)	50	39.78%	25.11	25.11	否	否	无	-16%	
3485	国网开发区供电公司	凡润66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守电砖厂支51号变压器(机电井)	50	73.91%	8.05	8.05	否	否	无	-16%	
3486	国网开发区供电公司	泉东66kV变电站	10kV大苇子线	10kV凡兴线英后分英守电砖厂支6右02号变压器(机电井)	100	66.82%	11.59	11.59	否	否	无	-49%	
3487	国网开发区供电公司	凡润66kV变电站	10kV凡安线	10kV凡安线68左01号变压器(业扩)	100	9.41%	80.59	80.59	否	否	无	55%	
3488	国网开发区供电公司	凡润66kV变电站	10kV凡金线	10kV凡金线18左01右01号变压器(业扩)	100	29.61%	60.39	60.39	否	否	无	766%	
3489	国网开发区供电公司	凡润66kV变电站	10kV凡金线	10kV凡金线山咀分75左6号变压器	200	8.65%	162.70	162.70	否	否	无	0%	
3490	国网开发区供电公司	凡润66kV变电站	10kV凡金线	10kV凡金线山咀分山咀子村支06号变压器(能效)	100	27.82%	62.18	62.18	否	否	无	22%	
3491	国网开发区供电公司	凡润66kV变电站	10kV凡金线	10kV凡金线土口支5#变压器(业扩)	160	77.59%	19.85	19.85	否	否	无	20%	
3492	国网开发区供电公司	凡润66kV变电站	10kV凡金线	东北城住宅1#箱变1#变	500	20.01%	349.95	349.95	否	否	无	8%	
3493	国网开发区供电公司	凡润66kV变电站	10kV凡金线	东北城住宅2#箱变1#变	630	17.57%	456.34	456.34	否	否	无	-30%	
3494	国网开发区供电公司	凡润66kV变电站	10kV凡科乙线	凡科乙线55*1号变压器(业扩)	200	68.54%	42.92	42.92	否	否	无	264%	
3495	国网开发区供电公司	高新66kV变电站	10kV高新乙线	10kV高新乙线41右10号变压器(业扩)	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	-	
3496	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分106右01号变压器	50	38.53%	25.74	25.74	否	否	无	58%	
3497	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分131号变压器(业扩)	100	100.75%	20.25	20.25	否	否	无	-11%	
3498	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分156号变压器(能效)	100	15.76%	74.24	74.24	否	否	无	28%	
3499	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分90左3号变压器	50	35.71%	27.14	27.14	否	否	无	50%	
3500	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分八家子支40左10号变压器(能效)	100	36.29%	10.74	10.74	否	否	无	-3%	
3501	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分八家子支49号变压器(能效)	100	11.46%	78.54	78.54	否	否	无	20%	
3502	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分八家子支7右1号变压器(能效)	100	26.08%	51.14	51.14	否	否	无	81%	
3503	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分杏树沟分21号变压器	200	9.55%	160.90	160.90	否	否	无	-18%	
3504	国网开发区供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV木业线园区支进兴分27右01号变压器(业扩)	400	65.28%	98.90	98.90	否	否	无	548%	
3505	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线28右2号变压器	200	21.71%	136.58	136.58	否	否	无	17%	
3506	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线28右3号变压器	200	12.89%	154.22	154.22	否	否	无	-6%	
3507	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线北河支24号变压器	200	18.99%	142.03	142.03	否	否	无	-31%	
3508	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线英后分13右01号变压器(业扩)	200	46.09%	87.82	87.82	否	否	无	5%	
3509	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线二一分2左1号变压器	200	13.66%	152.68	152.68	否	否	无	-21%	
3510	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线二一分3左3号变压器	200	18.91%	142.18	142.18	否	否	无	12%	
3511	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线任家沟分10号变压器	200	26.99%	126.02	126.02	否	否	无	-44%	
3512	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线任家沟分32号变压器	200	13.90%	152.20	152.20	否	否	无	1%	
3513	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线任家沟分6号变压器	200	33.48%	113.04	113.04	否	否	无	-42%	
3514	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线104左02号变压器	315	45.57%	139.94	139.94	否	否	无	-19%	
3515	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线173号变压器	50	30.51%	29.75	29.75	否	否	无	14%	
3516	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线179号变压器	80	43.50%	37.20	37.20	否	否	无	5%	
3517	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线茨沟支李水分支3号变压器	100	58.48%	31.52	31.52	否	否	无	32%	
3518	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线殷屯支05左7号变压器	100	35.93%	54.08	54.08	否	否	无	-17%	
3519	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线殷屯支05左8号变压器	50	29.58%	30.85%	30.85%	否	否	无	28%	
3520	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线殷屯支100号变压器(能效)	400	24.36%	262.56	262.56	否	否	无	848%	
3521	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线殷屯支106左01号变压器	160	54.48%	56.83	56.83	否	否	无	-9%	
3522	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线殷屯支107左1号变压器	200	22.84%	134.33	134.33	否	否	无	-6%	
3523	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线殷屯支107左2号变压器	200	27.05%	125.90	125.90	否	否	无	-6%	
3524	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线殷屯支47号变压器	160	14.77%	120.37	120.37	否	否	无	-14%	
3525	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	顾官线殷屯支52左13	200	8.23%	163.54	163.54	否	否	无	-14%	
3526	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	顾官线殷屯支68左2右2-1	200	14.76%	150.49	150.49	否	否	无	-18%	
3527	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	顾官线殷屯支68左2右2-2	200	17.77%	144.46	144.46	否	否	无	-30%	
3528	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线31左3号变压器	315	59.10%	97.32	97.32	否	否	无	-31%	
3529	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线37右01号变压器(业扩)	100	27.40%	62.60	62.60	否	否	无	572%	
3530	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线水泥分10右01号变压器(业扩)	400	69.29%	82.84	82.84	否	否	无	5%	
3531	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分10右01号变压器(结余)	200	60.44%	59.12	59.12	否	否	无	-11%	
3532	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分17右05号变压器(结余)	200	26.52%	126.97	126.97	否	否	无	-10%	
3533	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分22右01号变压器	200	29.84%	120.31	120.31	否	否	无	16%	
3534	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分23右02号变压器	400	31.89%	232.45	232.45	否	否	无	9%	
3535	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分36号变压器(结余)	200	11.62%	156.76	156.76	否	否	无	9%	
3536	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分37右03号变压器(能效)	200	31.39%	117.22	117.22	否	否	无	-7%	
3537	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分般支穆股分01号变压器(业扩)	400	31.18%	235.27	235.27	否	否	无	10%	
3538	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分水田支5号变压器(中心村)	400	53.16%	147.37	147.37	否	否	无	24%	
3539	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线24号变压器	315	48.54%	130.61	130.61	否	否	无	-15%	
3540	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线14右01号变压器(业扩)	400	4.41%	342.37	342.37	否	否	无	-	
3541	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线3左10号变压器(业扩)	400	17.44%	290.24	290.24	否	否	无	-	
3542	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线30号变压器(业扩)	200	20.52%	138.95	138.95	否	否	无	-	
3543	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	10kV红意乙线物流支29右02号变压器	200	69.44%	41.12	41.12	否	否	无	99%	
3544	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里1#箱变1#变	630	29.44%	381.54	381.54	否	否	无	-2%	
3545	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里1#箱变2#变	630	27.27%	395.22	395.22	否	否	无	-6%	
3546	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里2#箱变1#变	630	23.71%	417.64	417.64	否	否	无	-5%	
3547	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里2#箱变2#变	630	27.92%	391.10	391.10	否	否	无	-5%	
3548	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里东区二期1#箱变201回强配电变压器	630	21.62%	430.80	430.80	否	否	无	-5%	
3549	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里东区二期2#箱变201出线配电变压器	630	20.79%	436.01	436.01	否	否	无	-7%	
3550	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里二期1#箱变1#变	630	25.20%	408.24	408.24	否	否	无	-4%	
3551	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里二期2#箱变1#变	630	28.73%	386.00	386.00	否	否	无	-3%	
3552	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里二期3#箱变1#变	630	25.13%	345.68	345.68	否	否	无	0%	
3553	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里东区一期1#箱变201出线1#变压器	500	61.08%	144.60	144.60	否	否	无	-3%	
3554	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里东区二期2#箱变201出线1#变压器	500	46.52%	217.40	217.40	否	否	无	8%	
3555	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里东区三期3#箱变201出线1#变压器	500	26.11%	319.46	319.46	否	否	无	-6%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3556	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里四期1#箱变1#变压器	630	24.76%	411.02	411.02	否	否	无	-4%	
3557	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里四期2#箱变1#变压器	630	15.14%	471.62	471.62	否	否	无	11%	
3558	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里四期3#箱变1#变压器	630	29.02%	192.09	192.09	否	否	无	-6%	
3559	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	10kV红意甲线电缆支21右02号变压器(业扩)	200	58.10%	63.79	63.79	否	否	无	-	
3560	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	10kV红意甲线电缆支21右09号变压器(业扩)	400	0.00%	360.00	360.00	否	否	无	-	
3561	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	10kV红意甲线电缆支45号变压器	200	66.91%	46.17	46.17	否	否	无	-8%	
3562	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	10kV红意甲线电缆支4S店分20号变压器(业扩)	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	-	
3563	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线大永东润1#配电室201出线间隔配电变压器	630	12.25%	489.82	489.82	否	否	无	11%	
3564	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线大永东润1#配电室202出线间隔配电变压器	630	9.84%	505.02	505.02	否	否	无	-5%	
3565	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线大永东润2#配电室201出线间隔配电变压器	630	15.27%	470.80	470.80	否	否	无	-3%	
3566	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线大永东润2#配电室202出线间隔配电变压器	630	15.33%	470.40	470.40	否	否	无	-2%	
3567	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线大永东润3#配电室201出线间隔配电变压器	800	9.40%	644.81	644.81	否	否	无	8%	
3568	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线大永东润3#配电室202出线间隔配电变压器	800	9.92%	640.68	640.68	否	否	无	5%	
3569	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线123右3号变压器	100	63.19%	26.81	26.81	否	否	无	-3%	
3570	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线136号变压器	200	39.29%	101.43	101.43	否	否	无	-24%	
3571	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线138号变压器	200	24.23%	131.54	131.54	否	否	无	-1%	
3572	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线47号变压器(业扩)	400	39.90%	200.41	200.41	否	否	无	6%	
3573	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线52左05号(业扩)	400	25.76%	256.96	256.96	否	否	无	4%	
3574	国网开发区供电公司	平安66kV变电站	10kV平安线	10kV莲花线61号变压器(业扩)	200	75.97%	28.06	28.06	否	否	无	26%	
3575	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线70号变压器	250	46.40%	109.01	109.01	否	否	无	-16%	
3576	国网开发区供电公司	大甸子66kV变电站	10kV南南线	10kV莲花线78号变压器(业扩)	200	78.09%	23.81	23.81	否	否	无	-3%	
3577	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线83号变压器	200	49.05%	81.89	81.89	否	否	无	-14%	
3578	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线小莲花分36号变压器	160	77.44%	20.09	20.09	否	否	无	-26%	
3579	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线小莲花分45号变压器	100	65.81%	24.20	24.20	否	否	无	8%	
3580	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线小莲花分64号变压器	250	35.07%	137.32	137.32	否	否	无	-57%	
3581	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线小学支08号变压器(业扩)	100	79.07%	10.93	10.93	否	否	无	314%	
3582	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分127左01号变压器(业扩)	100	1.87%	88.13	88.13	否	否	无	-	
3583	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分50左08号变压器(业扩)	100	17.60%	72.40	72.40	否	否	无	-	
3584	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分江河泡支15号变压器	200	22.73%	134.54	134.54	否	否	无	-1%	
3585	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分江河泡支16号变压器	200	17.54%	144.91	144.91	否	否	无	-6%	
3586	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分江河泡支23号变压器	315	65.70%	48.61	48.61	否	否	无	12%	
3587	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分江河泡支32号变压器(业扩)	100	21.91%	68.09	68.09	否	否	无	142%	
3588	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分新贤堡支32号变压器	160	34.21%	89.26	89.26	否	否	无	-22%	
3589	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分新贤堡支40号变压器	160	61.06%	46.30	46.30	否	否	无	7%	
3590	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分新贤堡支48号变压器	100	56.92%	33.08	33.08	否	否	无	11%	
3591	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	10kV莲城线09号变压器(业扩)	100	75.79%	14.21	14.21	否	否	无	-52%	
3592	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	10kV莲城线绿地支19号变压器	100	3.77%	86.23	86.23	否	否	无	28%	
3593	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石部1#箱变201出线间隔配电变压器	630	34.18%	351.65	351.65	否	否	无	2%	
3594	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石部2#箱变201出线间隔配电变压器	630	27.57%	393.31	393.31	否	否	无	-5%	
3595	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石部3#箱变201出线间隔配电变压器	630	24.75%	411.10	411.10	否	否	无	-4%	
3596	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石部二期1#箱变201出线配电变压器	630	33.58%	355.42	355.42	否	否	无	1%	
3597	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石部二期2#箱变201出线配电变压器	630	28.74%	385.97	385.97	否	否	无	-3%	
3598	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石部二期3#箱变201出线配电变压器	630	39.56%	317.78	317.78	否	否	无	2%	
3599	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石部二期4#箱变201出线配电变压器	400	51.71%	153.17	153.17	否	否	无	3%	
3600	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号1#箱变201出线1#变压器	630	21.65%	430.58	430.58	否	否	无	3%	
3601	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号10#箱变201出线1#变压器	500	36.47%	267.66	267.66	否	否	无	8%	
3602	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号11#箱变201出线1#变压器	630	34.90%	347.14	347.14	否	否	无	4%	
3603	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号12#箱变201出线1#变压器	500	31.68%	291.62	291.62	否	否	无	5%	
3604	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号2#箱变201出线1#变压器	500	57.98%	160.12	160.12	否	否	无	1%	
3605	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号3#箱变201出线1#变压器	630	30.90%	372.30	372.30	否	否	无	2%	
3606	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号4#箱变201出线1#变压器	630	45.33%	281.44	281.44	否	否	无	18%	
3607	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号5#箱变201出线1#变压器	630	28.03%	390.44	390.44	否	否	无	-4%	
3608	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号6#箱变201出线1#变压器	630	25.14%	408.60	408.60	否	否	无	21%	
3609	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号7#箱变201出线1#变压器	630	28.87%	385.10	385.10	否	否	无	-2%	
3610	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号8#箱变201出线1#变压器	315	23.17%	210.53	210.53	否	否	无	3%	
3611	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号9#箱变201出线1#变压器	630	19.12%	446.54	446.54	否	否	无	-6%	
3612	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV车专一线路	10kV车专一线路49号变压器(业扩)	100	59.54%	30.46	30.46	否	否	无	1179%	
3613	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线21右02号变压器(能效)	100	28.17%	61.83	61.83	否	否	无	-8%	
3614	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线城南堡分08左04号变压器(结余)	100	43.38%	46.62	46.62	否	否	无	-56%	
3615	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线城南堡分15右09号变压器(结余)	200	45.98%	88.04	88.04	否	否	无	-20%	
3616	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线城南堡分15右4号变压器	200	32.01%	115.99	115.99	否	否	无	1%	
3617	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线城南堡分15右01号变压器(小容量)	400	15.23%	299.09	299.09	否	否	无	-35%	
3618	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线城南堡分19号变压器(结余)	100	30.26%	59.74	59.74	否	否	无	-10%	
3619	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城分32右06右04号变压器(结余)	260	58.49%	31.52	31.52	否	否	无	-27%	
3620	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城分32右12号变压器(能效)	400	25.31%	258.76	258.76	否	否	无	121%	
3621	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城分08右01号变压器(业扩)	100	16.84%	73.16	73.16	否	否	无	-43%	
3622	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分15左4右4号变压器(轮换)	100	77.22%	12.78	12.78	否	否	无	7%	
3623	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分15左4右2号变压器(轮换)	100	24.20%	65.80	65.80	否	否	无	-23%	
3624	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分17右01号变压器(机电井)	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	-	
3625	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分24右02右01号变压器(业扩)	100	11.41%	78.59	78.59	否	否	无	-	
3626	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分33左10号变压器	50	26.38%	31.81	31.81	否	否	无	-10%	
3627	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分33左15右3号变压器	100	25.34%	64.66	64.66	否	否	无	17%	
3628	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分44号变压器(轮换)	160	43.55%	74.33	74.33	否	否	无	-39%	
3629	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分48右8号变压器(轮换)	160	62.33%	44.27	44.27	否	否	无	-16%	
3630	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分73号变压器(业扩)	100	53.63%	36.37	36.37	否	否	无	279%	
3631	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分82右17号变压器(结余)	100	19.09%	70.91	70.91	否	否	无	7%	
3632	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分屈牛支16右04号变压器(能效)	200	23.88%	132.24	132.24	否	否	无	-53%	
3633	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分屈牛支20号变压器(业扩)	200	38.03%	103.94	103.94	否	否	无	132%	
3634	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分屈牛支文田分11左12右7(轮换)	200	51.59%	76.82	76.82	否	否	无	3%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3635	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分册牛支水田分11左24(轮换)	200	36.54%	106.93	106.93	否	否	无	-26%	
3636	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分册杨威楼支13号变压器(能效)	200	22.24%	135.52	135.52	否	否	无	-6%	
3637	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分册杨威楼支23右01号	200	13.90%	152.19	152.19	否	否	无	-3%	
3638	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分册杨威楼支25号	400	4.32%	342.71	342.71	否	否	无	-11%	
3639	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分册杨威楼支27号变压器	100	36.96%	53.04	53.04	否	否	无	-30%	
3640	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分册杨威楼支33号变压器(结余)	100	37.60%	52.40	52.40	否	否	无	-39%	
3641	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分册杨威楼支7右4号变压器	50	31.19%	29.41	29.41	否	否	无	-8%	
3642	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线小古城分11号变压器(能效)	200	14.18%	151.64	151.64	否	否	无	18%	
3643	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线小古城分16左09号变压器(机电井)	50	21.16%	34.42	34.42	否	否	无		
3644	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线067	50	39.85%	25.02	25.02	否	否	无	-20%	
3645	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分29右1	50	69.02%	10.49	10.49	否	否	无	-24%	
3646	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分24左16	50	51.72%	19.14	19.14	否	否	无	-69%	
3647	国网开发区供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	凡河线古城子分24左6	100	68.89%	21.11	21.11	否	否	无	-8%	
3648	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分32右22	100	63.54%	26.46	26.46	否	否	无	-31%	
3649	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分33左16右4右9	50	73.38%	8.31	8.31	否	否	无	3%	
3650	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分33左21	50	60.73%	14.63	14.63	否	否	无	203%	
3651	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分33左29	50	63.85%	13.08	13.08	否	否	无	120%	
3652	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分33左7	100	34.10%	55.90	55.90	否	否	无	-7%	
3653	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分33左9右5	50	57.35%	16.32	16.32	否	否	无	-12%	
3654	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分38	100	46.43%	43.57	43.57	否	否	无	-22%	
3655	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分46	50	37.08%	26.46	26.46	否	否	无	-16%	
3656	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分47	50	32.32%	28.84	28.84	否	否	无	-59%	
3657	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分48左8右9	100	49.29%	40.71	40.71	否	否	无	-15%	
3658	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分54	100	41.29%	48.71	48.71	否	否	无	-31%	
3659	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线古城子分60	200	23.25%	133.50	133.50	否	否	无	-24%	
3660	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线黄河分册牛支8+1右1	50	58.68%	15.66	15.66	否	否	无	230%	
3661	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线黄河分册牛支水田分11左12右3	200	35.49%	109.03	109.03	否	否	无	0%	
3662	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线黄河分册牛支水田分11左12左16	50	33.46%	28.27	28.27	否	否	无	-33%	
3663	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线黄河分册牛支水田分11左12左5	100	59.55%	30.45	30.45	否	否	无	0%	
3664	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线黄河分册牛支水田分11左24右7	100	47.05%	42.95	42.95	否	否	无	-21%	
3665	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线黄河分册牛支水田分11左24左5	100	45.22%	44.78	44.78	否	否	无	-6%	
3666	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线黄河分册牛支水田分11右35	100	79.98%	10.02	10.02	否	否	无	-8%	
3667	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线黄河分册牛支水田分11右47	200	60.59%	58.83	58.83	否	否	无	47%	
3668	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线小古城分21	50	21.56%	34.22	34.22	否	否	无	-26%	
3669	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	凡河线小古城分29	50	0.06%	44.97	44.97	否	否	无	-6%	
3670	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06分129右06号变压器(结余)	100	31.89%	58.11	58.11	否	否	无	-3%	
3671	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分100右13右5号变压器(动力电)	200	32.20%	115.61	115.61	否	否	无	-32%	
3672	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分112右08号变压器(能效)	200	24.53%	130.93	130.93	否	否	无	338%	
3673	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分30+1右1号变压器(业扩)	200	22.52%	134.96	134.96	否	否	无	-5%	
3674	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分31左11号变压器	100	14.45%	75.55	75.55	否	否	无	24%	
3675	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分31左16号变压器(能效)	100	73.10%	16.90	16.90	否	否	无	-24%	
3676	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分91号变压器(业扩)	200	22.37%	135.26	135.26	否	否	无	75%	
3677	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分沙陀村支11右47(轮换)	100	72.18%	17.82	17.82	否	否	无	-4%	
3678	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分沙陀村支11右3号变压器(业扩)	400	57.91%	32.06	32.06	否	否	无	198%	
3679	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分沙陀村支11右3号变压器	50	57.31%	16.34	16.34	否	否	无	7%	
3680	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分沙陀村支26号变压器(能效)	200	37.79%	104.43	104.43	否	否	无	417%	
3681	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分满牛支水田分29右2号变压器	100	75.81%	7.10	7.10	否	否	无	-25%	
3682	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分满牛支水田分40左7号变压器(机电井)	100	37.20%	52.80	52.80	否	否	无	27%	
3683	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分满牛支20左07左01号变压器(业扩)	200	26.20%	127.61	127.61	否	否	无	-32%	
3684	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分满牛支20左7右5右1号变压器(业扩)	400	78.70%	22.60	22.60	否	否	无	-4%	
3685	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分满牛支20右7右8号变压器-2(业扩)	200	59.58%	30.42	30.42	否	否	无	-12%	
3686	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分满牛支26左10号变压器(动力电)	400	9.14%	323.46	323.46	否	否	无	-28%	
3687	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分满牛支40号变压器(动力电)	400	9.77%	320.90	320.90	否	否	无	-24%	
3688	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06分01左02右0号变压器(能效)	200	61.93%	56.14	56.14	否	否	无	424%	
3689	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06分111右8号变压器(动力电)	200	19.47%	141.07	141.07	否	否	无	-45%	
3690	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06分111右8号变压器-2(动力电)	100	24.59%	65.41	65.41	否	否	无	-18%	
3691	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06分162号变压器(能效)	100	53.61%	36.39	36.39	否	否	无	-30%	
3692	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06分172号变压器(业扩)	100	58.58%	31.42	31.42	否	否	无	-6%	
3693	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06分24左5号变压器(动力电)	50	33.77%	28.11	28.11	否	否	无	-8%	
3694	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线06分梁电支05左06号变压器(能效)	200	66.91%	46.18	46.18	否	否	无	4%	
3695	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线66#变压器(业扩)	200	18.43%	143.14	143.14	否	否	无	-9%	
3696	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分62右1号变压器	50	52.85%	18.58	18.58	否	否	无	-21%	
3697	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分62右8	50	41.80%	24.10	24.10	否	否	无	1899%	
3698	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分63右8	50	26.54%	31.73	31.73	否	否	无	-39%	
3699	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分65右1号变压器	50	41.63%	24.18	24.18	否	否	无	-15%	
3700	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分65右11	50	54.45%	17.78	17.78	否	否	无	-10%	
3701	国网开发区供电公司	马庄66kV变电站	10kV铁东线	沙陀线05分70右8	100	51.39%	19.30	19.30	否	否	无	-24%	
3702	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	10kV沙陀线05分78分1号变压器	50	38.64%	25.68	25.68	否	否	无	-18%	
3703	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分满牛支02	50	72.02%	8.99	8.99	否	否	无	-40%	
3704	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分满牛支10(前)	50	21.28%	34.36	34.36	否	否	无	-35%	
3705	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分满牛支水田分12右7号变压器	50	23.71%	33.14	33.14	否	否	无	336%	
3706	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分满牛支水田分13号变压器(机电井)	50	47.71%	21.14	21.14	否	否	无	-46%	
3707	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分满牛支水田分19号变压器	50	38.16%	25.92	25.92	否	否	无	-21%	
3708	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分满牛支水田分19右1号变压器	50	45.25%	22.38	22.38	否	否	无	-65%	
3709	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分满牛支水田分2号变压器	50	86.19%	11.91	11.91	否	否	无	1771%	
3710	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分满牛支水田分25右1号变压器	50	61.29%	14.36	14.36	否	否	无	-32%	
3711	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分满牛支水田分29号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无		
3712	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分满牛支水田分29右8号变压器	50	27.80%	31.10	31.10	否	否	无	-34%	
3713	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙陀子线	沙陀线05分满牛支水田分36右5号变压器	50	55.88%	17.06	17.06	否	否	无	-9%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3714	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分场牛支屯并分36左1号变压器	100	43.32%	46.68	46.68	否	否	无	2%	
3715	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分场牛支屯并分36右6号变压器	100	46.38%	21.81	21.81	否	否	无	-7%	
3716	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分场牛支屯并分40左11号变压器	50	60.54%	14.73	14.73	否	否	无	-20%	
3717	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分场牛支屯并分42右1号变压器	50	21.68%	34.16	34.16	否	否	无	-10%	
3718	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分场牛支屯并分43号变压器	50	30.43%	29.78	29.78	否	否	无	10%	
3719	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分场牛支屯并分52号变压器	50	56.96%	16.52	16.52	否	否	无	-10%	
3720	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分场牛支屯并分5左12号变压器	50	32.29%	28.86	28.86	否	否	无	-43%	
3721	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分场牛支屯并分5左4号变压器(机电井)	50	74.76%	7.62	7.62	否	否	无	-45%	
3722	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分场牛支屯并分5左8号变压器	50	0.09%	44.96	44.96	否	否	无	-20%	
3723	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分场牛支屯并分09号变压器	50	22.24%	33.68	33.68	否	否	无	405%	
3724	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分场牛支14左4-4	200	20.16%	139.69	139.69	否	否	无	-24%	
3725	国网开发区供电公司	开东66kV变电站	10kV东红线	沙坨线05分场牛支14左04(业扩)	200	52.74%	37.26	37.26	否	否	无	12%	
3726	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分场牛支20左04变压器(业扩)	400	75.55%	14.45	14.45	否	否	无	-13%	
3727	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分场牛支20左9号变压器(业扩)	400	63.01%	53.98	53.98	否	否	无	-25%	
3728	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分场牛支22左1	50	30.54%	29.73	29.73	否	否	无	-62%	
3729	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分场牛支30左4	50	28.00%	31.00	31.00	否	否	无	-26%	
3730	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线06分104右1	200	15.99%	148.01	148.01	否	否	无	-55%	
3731	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线06分104右5	100	33.70%	56.30	56.30	否	否	无	-21%	
3732	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线06分友道支11	200	16.24%	147.52	147.52	否	否	无	-36%	
3733	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线06分友道支6-1	200	16.08%	147.85	147.85	否	否	无	18%	
3734	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线06分友道支6-2	200	46.70%	96.59	96.59	否	否	无	6%	
3735	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线06分31左16-01号变压器(业扩)	100	30.83%	118.332	118.332	否	否	无	-31%	
3736	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV右镇线	10kV右镇线03号变压器(结余)	100	25.89%	64.11	64.11	否	否	无	7%	
3737	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV右镇线	10kV右镇线库分12号变压器	100	37.57%	52.43	52.43	否	否	无	-10%	
3738	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线工业园区分21号变压器	100	40.78%	39.38	39.38	否	否	无	-25%	
3739	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线工业园区分31右1号变压器(业扩)	400	66.37%	74.45	74.45	否	否	无	25%	
3740	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线工业园区分39右05右1号变压器(业扩)	200	3.63%	172.74	172.74	否	否	无	-	
3741	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线工业园区分东沟支34号变压器	100	50.72%	39.29	39.29	否	否	无	-21%	
3742	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线镇北分04号变压器(能效)	100	38.33%	51.67	51.67	否	否	无	-47%	
3743	国网开发区供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV南山线镇北分08右05右01号变压器(业扩)	200	71.84%	36.32	36.32	否	否	无	7%	
3744	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线镇北分08右08号变压器(能效)	100	34.56%	55.44	55.44	否	否	无	-23%	
3745	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线镇北分11号变压器	100	31.65%	58.35	58.35	否	否	无	-31%	
3746	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线镇北分20号变压器(能效)	200	53.79%	72.43	72.43	否	否	无	301%	
3747	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线工业园区分69号变压器(业扩)	400	46.91%	172.34	172.34	否	否	无	-	
3748	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线(东)66号变压器	315	12.79%	243.20	243.20	否	否	无	-6%	
3749	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线40右8号变压器(业扩)	400	23.89%	264.43	264.43	否	否	无	-24%	
3750	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线97右01号变压器(业扩)	200	41.14%	97.72	97.72	否	否	无	-	
3751	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分11左02号变压器(结余)	100	54.86%	35.14	35.14	否	否	无	-11%	
3752	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分21号变压器(结余)	100	45.23%	44.77	44.77	否	否	无	-3%	
3753	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分34右11号变压器(业扩)	200	57.12%	65.77	65.77	否	否	无	-14%	
3754	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分69号变压器(结余)	100	33.92%	56.08	56.08	否	否	无	-24%	
3755	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分小北沟支13号变压器(结余)	100	20.16%	69.84	69.84	否	否	无	4%	
3756	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分新地支24右09号变压器(业扩)	200	24.92%	130.15	130.15	否	否	无	-13%	
3757	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分新地支26号变压器(结余)	100	31.15%	58.85	58.85	否	否	无	-50%	
3758	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分新地支2左3号变压器(业扩)	400	65.67%	97.31	97.31	否	否	无	-33%	
3759	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千一支06右04号变压器(结余)	100	42.55%	47.45	47.45	否	否	无	-22%	
3760	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千一支12右01号变压器(业扩)	200	21.94%	136.12	136.12	否	否	无	-15%	
3761	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千一支20右04号变压器(结余)	100	18.74%	71.27	71.27	否	否	无	-7%	
3762	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千一支37号变压器(结余)	100	20.69%	69.32	69.32	否	否	无	-2%	
3763	国网开发区供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV周安线范家屯分徐千一支宏利分09号变压器(业扩)	200	69.06%	41.89	41.89	否	否	无	1173910%	
3764	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千一支03右05号变压器(结余)	100	43.49%	46.51	46.51	否	否	无	-10%	
3765	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千一支21号变压器(结余)	100	25.32%	64.68	64.68	否	否	无	-2%	
3766	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分120号变压器	200	23.15%	133.70	133.70	否	否	无	-31%	
3767	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分140右17号变压器	100	21.78%	68.22	68.22	否	否	无	-33%	
3768	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分140右17号变压器	100	8.94%	81.06	81.06	否	否	无	-13%	
3769	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分156号变压器	200	11.97%	156.06	156.06	否	否	无	-21%	
3770	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分4号变压器	200	15.74%	148.52	148.52	否	否	无	-6%	
3771	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分5左2号变压器	100	19.58%	70.42	70.42	否	否	无	11%	
3772	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分刘家支23号变压器	100	20.97%	69.03	69.03	否	否	无	-27%	
3773	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分17号变压器(能效)	200	41.81%	96.38	96.38	否	否	无	-28%	
3774	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分2左2号变压器(能效)	400	25.39%	161.54	161.54	否	否	无	-11%	
3775	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线原干支茨林分13号变压器(业扩)	200	51.55%	30.76	30.76	否	否	无	12%	
3776	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线原干支茨林分21号变压器	200	40.57%	98.87	98.87	否	否	无	-18%	
3777	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线原干支茨林分3号变压器	200	79.79%	20.42	20.42	否	否	无	-1%	
3778	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	周安线范家屯分11左2	400	29.14%	243.43	243.43	否	否	无	-21%	
3779	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	周安线范家屯分12	400	11.33%	314.66	314.66	否	否	无	-4%	
3780	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV石山子线	10kV石山线石山支13号变压器(结余)	200	60.83%	58.33	58.33	否	否	无	37%	
3781	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线37左03号变压器(业扩)	100	52.33%	37.67	37.67	否	否	无	-19%	
3782	国网开发区供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV下甸线大康分07右02号变压器(业扩)	200	55.79%	68.41	68.41	否	否	无	-	
3783	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分101左5右7号变压器	10	66.48%	2.35	2.35	否	否	无	-10%	
3784	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分53号变压器(能效)	100	18.82%	71.18	71.18	否	否	无	4%	
3785	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分57左02号变压器(能效)	100	10.11%	79.89	79.89	否	否	无	-3%	
3786	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分61右02号变压器(能效)	100	17.84%	72.16	72.16	否	否	无	-11%	
3787	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分64号变压器(能效)	400	12.54%	309.86	309.86	否	否	无	4%	
3788	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分68号变压器(结余)	100	8.57%	81.43	81.43	否	否	无	-	
3789	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分76右6号变压器	50	62.37%	13.81	13.81	否	否	无	140%	
3790	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分9号变压器(能效)	100	63.69%	2.63	2.63	否	否	无	-3%	
3791	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长南支36号变压器-1	200	24.68%	130.64	130.64	否	否	无	-11%	
3792	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支43号变压器(结余)	200	16.76%	146.48	146.48	否	否	无	0%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3793	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线长胜支75号变压器(结余)	100	44.50%	45.50	45.50	否	否	无	-20%	
3794	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线长胜支白石场供水支20号变压器(动力电)	200	10.38%	159.25	159.25	否	否	无	-37%	
3795	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线长胜支南石场分18号变压器(结余)	100	18.81%	71.20	71.20	否	否	无	-63%	
3796	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线长胜支南石场分36/5右02号变压器(动力电)	100	20.82%	69.18	69.18	否	否	无	-19%	
3797	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线长胜支南石场分47号变压器(动力电)	200	13.88%	152.23	152.23	否	否	无	-73%	
3798	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线长胜支王达村分15/01号变压器(业扩)	100	6.72%	83.28	83.28	否	否	无	-40%	
3799	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线(左) 16号右14号变压器	250	27.22%	156.95	156.95	否	否	无	-5%	
3800	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线111号变压器(动力电)	200	15.73%	148.54	148.54	否	否	无	-3%	
3801	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线116左2号变压器(结余)	100	42.46%	47.54	47.54	否	否	无	-3%	
3802	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线133号变压器(动力电)	200	22.08%	135.85	135.85	否	否	无	-11%	
3803	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线133号变压器-2(动力电)	100	25.01%	64.99	64.99	否	否	无	4%	
3804	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线16右4号变压器	200	41.60%	96.80	96.80	否	否	无	-24%	
3805	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线25左7号变压器(业扩)	400	21.86%	272.56	272.56	否	否	无	-11%	
3806	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线36右02号变压器(业扩)	200	35.33%	109.34	109.34	否	否	无	28%	
3807	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线49左1号变压器(动力电)	100	27.31%	62.69	62.69	否	否	无	-2%	
3808	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线96右2号变压器	100	17.34%	72.66	72.66	否	否	无	-11%	
3809	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线黄金沟支10/左6号变压器(业扩)	100	23.30%	66.70	66.70	否	否	无	10%	
3810	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线军械所支18右1号变压器(业扩)	50	46.85%	21.58	21.58	否	否	无	4%	
3811	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七甲支14左6号变压器(动力电)	200	30.46%	119.07	119.07	否	否	无	29%	
3812	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七甲支右17/09/06号变压器(业扩)	400	75.45%	58.21	58.21	否	否	无	41%	
3813	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七甲支黄金沟支32/左18号变压器(业扩)	100	13.06%	76.94	76.94	否	否	无	-72%	
3814	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七甲支申家沟支14/左02号变压器	250	12.70%	193.24	193.24	否	否	无	-23%	
3815	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七甲支申家沟分33/01号变压器	250	33.70%	140.75	140.75	否	否	无	-62%	
3816	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七甲支申家沟分36/01号变压器(业扩)	100	17.76%	72.24	72.24	否	否	无	-32%	
3817	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七甲支申家沟分57号变压器(结余)	200	27.25%	125.50	125.50	否	否	无	-10%	
3818	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七甲支申家沟分黄金沟支22#(业扩)	200	16.56%	146.87	146.87	否	否	无	-16%	
3819	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七甲支申家沟分黄金沟支24号变压器	315	30.57%	187.22	187.22	否	否	无	-22%	
3820	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七甲支申家沟分黄金沟支28号变压器	315	25.94%	201.78	201.78	否	否	无	-32%	
3821	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七甲支申家沟分黄金沟支32/右7号变压器(动力电)	100	35.98%	54.02	54.02	否	否	无	-28%	
3822	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七甲支申家沟分黄金沟支38号变压器(动力电)	200	37.82%	104.36	104.36	否	否	无	-24%	
3823	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七甲支申家沟分黄金沟支52号变压器	315	14.58%	237.59	237.59	否	否	无	-12%	
3824	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支09右04号变压器(结余)	100	49.19%	40.82	40.82	否	否	无	-14%	
3825	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支14左2号变压器(动力电)	200	14.94%	150.11	150.11	否	否	无	7%	
3826	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支14左2号变压器-2(动力电)	200	16.46%	147.07	147.07	否	否	无	-14%	
3827	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支17右1号变压器	315	13.71%	240.31	240.31	否	否	无	-13%	
3828	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支1左1号变压器(动力电)	200	8.89%	162.22	162.22	否	否	无	-8%	
3829	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支39右05号变压器	100	40.54%	49.46	49.46	否	否	无	-14%	
3830	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支44右05号变压器(结余)	100	30.01%	59.99	59.99	否	否	无	2%	
3831	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支56号变压器(结余)	100	64.56%	25.44	25.44	否	否	无	-15%	
3832	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支63号变压器	160	35.75%	86.80	86.80	否	否	无	2%	
3833	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支67左2号变压器(动力电)	200	11.50%	157.00	157.00	否	否	无	-11%	
3834	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支6号变压器(结余)	100	70.53%	19.47	19.47	否	否	无	8%	
3835	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支20号变压器(动力电)	100	12.98%	154.02	154.02	否	否	无	-52%	
3836	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线研南沟支14左2号变压器(动力电)	200	16.33%	147.34	147.34	否	否	无	3%	
3837	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线研南沟支22左2号变压器(动力电)	200	43.07%	93.86	93.86	否	否	无	-7%	
3838	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线研南沟支54号变压器(业扩)	100	6.08%	83.92	83.92	否	否	无	26%	
3839	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	七云线145	200	19.23%	141.54	141.54	否	否	无	-2%	
3840	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	七云线七甲支申家沟49	200	23.05%	133.91	133.91	否	否	无	-20%	
3841	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	七云线七甲支申家沟51	200	21.11%	137.78	137.78	否	否	无	15%	
3842	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	七云线七甲支申家沟分黄金沟支53#	315	19.57%	221.85	221.85	否	否	无	-35%	
3843	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	10kV七台线27右04号变压器	315	26.47%	200.12	200.12	否	否	无	-6%	
3844	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	10kV七台线44号变压器	200	43.51%	92.98	92.98	否	否	无	33%	
3845	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	10kV七台线八队支16号变压器	80	85.66%	19.48	19.48	否	否	无	-24%	
3846	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	10kV七台线地塘支06号变压器	315	37.51%	165.35	165.35	否	否	无	-33%	
3847	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	10kV七台线林场支09号变压器(业扩)	400	33.31%	226.75	226.75	否	否	无	208%	
3848	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	七台线52	200	16.28%	147.43	147.43	否	否	无	-33%	
3849	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线105右3号变压器(动力电)	200	15.03%	149.94	149.94	否	否	无	-1%	
3850	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线110号变压器(动力电)	200	11.96%	156.09	156.09	否	否	无	-22%	
3851	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线128左05号变压器(结余)	100	22.57%	67.43	67.43	否	否	无	-79%	
3852	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线147左4号变压器(动力电)	200	25.90%	128.19	128.19	否	否	无	-74%	
3853	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线147左5号变压器(动力电)	100	28.50%	61.50	61.50	否	否	无	-52%	
3854	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线153左4号变压器(结余)	315	66.17%	23.83	23.83	否	否	无	-68%	
3855	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线161左1号变压器(动力电)	200	19.97%	140.07	140.07	否	否	无	-5%	
3856	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线196左04号变压器(结余)	200	40.04%	98.92	98.92	否	否	无	-9%	
3857	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线23号变压器(动力电)	200	10.73%	158.54	158.54	否	否	无	35%	
3858	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线32号变压器(结余)	100	51.14%	38.86	38.86	否	否	无	-77%	
3859	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线48号变压器	100	73.72%	16.28	16.28	否	否	无	15%	
3860	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线56左02号变压器(结余)	160	61.70%	45.28	45.28	否	否	无	-18%	
3861	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线68号变压器(结余)	200	25.36%	129.28	129.28	否	否	无	-22%	
3862	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线70左08号变压器(业扩)	100	43.46%	46.54	46.54	否	否	无	510%	
3863	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线柏家沟支04左04号变压器	80	30.80%	47.36	47.36	否	否	无	-1%	
3864	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线柏家沟支24左6号变压器(动力电)	200	12.00%	155.99	155.99	否	否	无	-20%	
3865	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线柏家沟支41号变压器(动力电)	200	12.70%	154.61	154.61	否	否	无	-27%	
3866	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线花山支12右8号变压器(动力电)	200	12.19%	155.62	155.62	否	否	无	-3%	
3867	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线花山支28右七棚线	100	18.79%	71.21	71.21	否	否	无	-24%	
3868	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线花山支33右3号变压器(动力电)	100	21.65%	66.35	66.35	否	否	无	-52%	
3869	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线花山支51左2号变压器(动力电)	50	23.22%	33.39	33.39	否	否	无	1%	
3870	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线花山支60号变压器-1(动力电)	200	16.08%	147.85	147.85	否	否	无	-1%	
3871	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线花山支60号变压器-2(动力电)	100	29.46%	60.54	60.54	否	否	无	-6%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3872	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线花山支76号变压器(动力电)	200	17.94%	144.11	144.11		否	否	无	-14%
3873	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线黄石支106左05号变压器	200	30.36%	119.29	119.29		否	否	无	-31%
3874	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线黄石支138号变压器(动力电)	100	24.84%	65.16	65.16		否	否	无	1%
3875	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线黄石支21号变压器	30	36.87%	15.94	15.94		否	否	无	1%
3876	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线黄石支37左15号变压器(小康电)	50	22.98%	33.51	33.51		否	否	无	26%
3877	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线黄石支40号变压器	30	74.34%	4.70	4.70		否	否	无	10%
3878	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线黄石支59号变压器(结余)	200	28.83%	122.35	122.35		否	否	无	-31%
3879	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线黄石支95左04号变压器(小康电)	50	21.87%	34.06	34.06		否	否	无	4%
3880	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线黄石支徐家沟分18号变压器(小康电)	50	36.10%	26.95	26.95		否	否	无	-2%
3881	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线黄石支徐家沟分土台支28号右06号变压器	100	51.79%	38.21	38.21		否	否	无	-24%
3882	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线黄石支徐家沟分土台支28左01号变压器(结余)	200	36.87%	106.26	106.26		否	否	无	-41%
3883	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线黄石支徐家沟分土台支45左03号变压器(小康电)	200	12.99%	154.02	154.02		否	否	无	-7%
3884	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线黄石支徐家沟分土台支58号变压器(小康电)	200	8.99%	162.02	162.02		否	否	无	-1%
3885	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线九组支06右04号变压器	250	44.27%	114.31	114.31		否	否	无	-7%
3886	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线九组支10左11号变压器(动力电)	200	31.11%	117.78	117.78		否	否	无	-6%
3887	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线九组支10左11左01号变压器(业扩)	100	10.25%	79.75	79.75		否	否	无	-
3888	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线九组支10左5左3号变压器(动力电)	400	15.25%	298.99	298.99		否	否	无	-12%
3889	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线九组支14号变压器	100	49.67%	40.33	40.33		否	否	无	-12%
3890	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线九组支40号变压器(小康电)	100	34.91%	55.09	55.09		否	否	无	14%
3891	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线九组支41左04号变压器	50	78.47%	5.76	5.76		否	否	无	16%
3892	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线九组支47号变压器	200	11.04%	157.92	157.92		否	否	无	-11%
3893	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线九组支47右05号变压器(小康电)	100	14.21%	75.79	75.79		否	否	无	-33%
3894	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线李书支29号变压器	100	36.04%	53.96	53.96		否	否	无	-31%
3895	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线三队支6号变压器(动力电)	200	21.84%	136.32	136.32		否	否	无	-11%
3896	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线三队支6号变压器-2(动力电)	100	73.01%	16.99	16.99		否	否	无	-26%
3897	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线上峪八组支30号变压器	30	51.15%	11.66	11.66		否	否	无	-3%
3898	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线文家沟支10号变压器(动力电)	200	19.80%	140.40	140.40		否	否	无	-28%
3899	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线文家沟支17号变压器	80	32.56%	45.95	45.95		否	否	无	-18%
3900	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线文家沟支28号变压器(结余)	100	27.71%	62.29	62.29		否	否	无	-26%
3901	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线小区支01号变压器	250	63.87%	65.33	65.33		否	否	无	-7%
3902	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线一队支03号变压器	315	17.80%	180.49	180.49		否	否	无	-50%
3903	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	七棚线81右3	200	26.56%	126.88	126.88		否	否	无	-10%
3904	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	七棚线黄石支122	200	15.90%	148.19	148.19		否	否	无	10%
3905	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	七棚线李书支2右4-1	200	20.58%	138.84	138.84		否	否	无	-25%
3906	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七棚线	10kV七棚线50右04号变压器(业扩)	200	48.65%	82.70	82.70		否	否	无	-
3907	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居1#配电站2#变压器	500	77.29%	63.55	63.55		否	否	无	5%
3908	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居1#配电站商业网点变压器	630	36.13%	339.40	339.40		否	否	无	-11%
3909	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居2#配电站1#变压器	630	22.74%	423.76	423.76		否	否	无	-4%
3910	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居2#配电站2#变压器	630	25.46%	406.60	406.60		否	否	无	-1%
3911	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居2#配电站商业网点变压器	630	53.42%	230.48	230.48		否	否	无	12%
3912	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居1#配电站1#变压器	630	50.07%	251.58	251.58		否	否	无	-2%
3913	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居1#配电站2#变压器	630	22.73%	423.78	423.78		否	否	无	1%
3914	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居2#配电站1#变压器	500	33.79%	281.04	281.04		否	否	无	12%
3915	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居2#配电站2#变压器	500	26.56%	317.20	317.20		否	否	无	1%
3916	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居2#配电站3#变压器	500	38.74%	256.30	256.30		否	否	无	4%
3917	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居3#箱变变压器	500	25.24%	323.78	323.78		否	否	无	-6%
3918	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线龙湖居2#箱变变压器	160	50.29%	63.54	63.54		否	否	无	-2%
3919	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线龙湖居4#箱变变压器	630	27.06%	396.54	396.54		否	否	无	0%
3920	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线龙泉居3#配电站1#变压器	630	53.28%	231.34	231.34		否	否	无	8%
3921	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线祥龙居1#配电站1#变压器	400	43.36%	186.58	186.58		否	否	无	-4%
3922	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线祥龙居1#配电站2#变压器	400	36.92%	212.33	212.33		否	否	无	1%
3923	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线祥龙居2#箱变1#变压器	630	22.55%	424.92	424.92		否	否	无	-3%
3924	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线祥龙居2#箱变2#变压器	630	21.44%	431.92	431.92		否	否	无	-4%
3925	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线祥龙居3#箱变变压器	400	27.91%	248.35	248.35		否	否	无	-2%
3926	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居1#配电站1#变压器	630	33.89%	353.52	353.52		否	否	无	-6%
3927	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居1#配电站2#变压器	630	33.95%	353.12	353.12		否	否	无	-4%
3928	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居2#配电站1#变压器	500	77.98%	60.09	60.09		否	否	无	9%
3929	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居2#配电站2#变压器	500	55.76%	171.18	171.18		否	否	无	-7%
3930	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居2#配电站3#变压器	500	63.31%	133.46	133.46		否	否	无	-3%
3931	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居2#配电站4#变压器	500	48.38%	208.11	208.11		否	否	无	1%
3932	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV校园线	校园线鑫博苑1#箱变1#变压器	630	11.94%	491.80	491.80		否	否	无	1%
3933	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV校园线	校园线鑫博苑2#箱变1#变压器	630	12.00%	491.40	491.40		否	否	无	7%
3934	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV校园线	校园线鑫博苑3#箱变1#变压器	630	9.84%	504.98	504.98		否	否	无	-5%
3935	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV校园线	校园线鑫博苑4#箱变1#变压器	630	14.77%	473.96	473.96		否	否	无	-3%
3936	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV校园线	校园线鑫博苑5#箱变1#变压器	315	19.84%	220.99	220.99		否	否	无	-1%
3937	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区1#箱变201出线1#变压器	400	40.46%	198.18	198.18		否	否	无	-4%
3938	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区1#箱变202出线2#变压器	400	10.05%	319.81	319.81		否	否	无	7%
3939	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区10#箱变201出线1#变压器	400	42.74%	189.04	189.04		否	否	无	-2%
3940	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区10#箱变202出线2#变压器	400	7.32%	330.74	330.74		否	否	无	-3%
3941	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区11#箱变201出线1#变压器	500	21.27%	343.67	343.67		否	否	无	-10%
3942	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区11#箱变202出线2#变压器	500	13.62%	381.88	381.88		否	否	无	21%
3943	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区12#箱变201出线1#变压器	630	46.40%	274.66	274.66		否	否	无	-4%
3944	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区13#箱变201出线1#变压器	500	70.42%	97.92	97.92		否	否	无	-62%
3945	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区2#箱变201出线1#变压器	400	33.61%	225.55	225.55		否	否	无	-2%
3946	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区2#箱变202出线2#变压器	400	46.82%	172.72	172.72		否	否	无	-3%
3947	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区3#箱变201出线1#变压器	400	53.47%	146.12	146.12		否	否	无	-8%
3948	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区3#箱变202出线2#变压器	400	17.50%	290.00	290.00		否	否	无	1%
3949	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区4#箱变201出线1#变压器	400	44.36%	182.56	182.56		否	否	无	-6%
3950	国网开发区供电公司	如皋66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区5#箱变201出线1#变压器	400	19.72%	281.14	281.14		否	否	无	-6%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
3951	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如意甲线	凡河新区5#箱变202出线2#变压器	400	55.66%	137.38	137.38	否	否	无	-4%	
3952	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如意甲线	凡河新区6#箱变201出线1#变压器	400	49.88%	160.48	160.48	否	否	无	2%	
3953	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如意甲线	凡河新区7#箱变201出线1#变压器	400	46.04%	175.84	175.84	否	否	无	-5%	
3954	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如意甲线	凡河新区8#箱变201出线1#变压器	400	50.89%	156.43	156.43	否	否	无	-7%	
3955	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如意甲线	凡河新区9#箱变201出线1#变压器	400	68.13%	87.49	87.49	否	否	无	-2%	
3956	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如意甲线	钟山柳岸1#箱变201出线1#变压器	500	64.55%	127.25	127.25	否	否	无	-2%	
3957	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如意甲线	钟山柳岸1#箱变202出线2#变压器	500	25.88%	320.61	320.61	否	否	无	3%	
3958	国网开发区供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	钟山柳岸2#箱变201出线1#变压器	400	61.33%	114.69	114.69	否	否	无	-54%	
3959	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如意甲线	钟山柳岸2#箱变202出线2#变压器	400	28.47%	246.12	246.12	否	否	无	11%	
3960	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如意甲线	钟山柳岸3#箱变201出线1#变压器	630	23.67%	417.90	417.90	否	否	无	10%	
3961	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如意甲线	钟山柳岸3#箱变202出线2#变压器	630	45.79%	278.54	278.54	否	否	无	15%	
3962	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如意甲线	钟山柳岸4#箱变201出线1#变压器	400	28.19%	247.25	247.25	否	否	无	5%	
3963	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期1#箱变1#变	500	22.17%	339.14	339.14	否	否	无	-2%	
3964	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期1#箱变2#变	500	21.64%	341.79	341.79	否	否	无	0%	
3965	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期2#箱变1#变	500	22.55%	337.23	337.23	否	否	无	-2%	
3966	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期2#箱变2#变	500	25.16%	324.19	324.19	否	否	无	-11%	
3967	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期3#箱变1#变	500	24.98%	325.09	325.09	否	否	无	-4%	
3968	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期3#箱变2#变	500	19.91%	350.46	350.46	否	否	无	-3%	
3969	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期4#箱变1#变	500	18.79%	356.03	356.03	否	否	无	-1%	
3970	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期4#箱变2#变	500	15.25%	373.73	373.73	否	否	无	-4%	
3971	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园B区1#箱变2#变压器	500	75.86%	70.72	70.72	否	否	无	3%	
3972	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园B区1#箱变1#变压器	500	26.28%	318.62	318.62	否	否	无	-1%	
3973	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园B区2#箱变2#变压器	500	24.75%	326.24	326.24	否	否	无	4%	
3974	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园B区3#箱变1#变压器	500	40.62%	246.88	246.88	否	否	无	7%	
3975	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园B区3#箱变2#变压器	500	44.07%	229.66	229.66	否	否	无	7%	
3976	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园B区4#箱变1#变压器	630	47.75%	266.20	266.20	否	否	无	7%	
3977	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园B区4#箱变2#变压器	630	37.88%	328.34	328.34	否	否	无	-1%	
3978	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园C区1#箱变2#变压器	500	55.65%	171.73	171.73	否	否	无	1%	
3979	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园C区2#箱变1#变压器	630	21.23%	433.28	433.28	否	否	无	2%	
3980	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园C区2#箱变2#变压器	630	28.58%	386.96	386.96	否	否	无	6%	
3981	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园C区3#箱变1#变压器	500	31.54%	292.32	292.32	否	否	无	0%	
3982	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园C区3#箱变2#变压器	500	24.23%	328.86	328.86	否	否	无	-1%	
3983	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园C区4#箱变1#变压器	500	29.39%	303.04	303.04	否	否	无	0%	
3984	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线有巢氏8#箱变201出线配电变压器	630	25.79%	404.54	404.54	否	否	无	3%	
3985	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线有巢氏9#箱变201出线配电变压器	315	31.22%	185.15	185.15	否	否	无	-2%	
3986	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线有巢氏二期6#箱变201出线配电变压器	630	28.24%	389.09	389.09	否	否	无	1%	
3987	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线有巢氏二期段7#箱变201出线配电变压器	315	42.86%	148.50	148.50	否	否	无	-5%	
3988	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线有巢氏一期1#箱变201出线配电变压器	630	21.90%	429.04	429.04	否	否	无	-1%	
3989	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线有巢氏二期2#箱变201出线配电变压器	630	31.25%	370.12	370.12	否	否	无	4%	
3990	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线有巢氏一期3#箱变201出线配电变压器	500	39.40%	252.99	252.99	否	否	无	-4%	
3991	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线有巢氏一期4#箱变201出线配电变压器	500	33.45%	282.75	282.75	否	否	无	-7%	
3992	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线有巢氏二期5#箱变201出线配电变压器	630	22.77%	423.58	423.58	否	否	无	-3%	
3993	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线金月蓝湾二期1#箱变1#变压器	500	22.96%	335.26	335.26	否	否	无	3%	
3994	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线金月蓝湾二期1#箱变2#变压器	500	12.48%	387.58	387.58	否	否	无	-9%	
3995	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线金月蓝湾二期2#箱变1#变	500	17.96%	360.21	360.21	否	否	无	5%	
3996	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线金月蓝湾二期2#箱变2#变	500	50.84%	195.82	195.82	否	否	无	-17%	
3997	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线金月蓝湾二期3#箱变1#变	500	21.24%	343.79	343.79	否	否	无	-1%	
3998	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线金月蓝湾二期3#箱变2#变	500	34.65%	276.74	276.74	否	否	无	9%	
3999	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园A区分1#箱变1#变	630	16.39%	463.76	463.76	否	否	无	18%	
4000	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园A区分1#箱变2#变压器	630	16.04%	465.96	465.96	否	否	无	10%	
4001	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园A区分2#箱变1#变	500	42.21%	238.95	238.95	否	否	无	12%	
4002	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园A区分2#箱变2#变	500	33.60%	281.99	281.99	否	否	无	7%	
4003	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园A区分3#箱变1#变	500	32.25%	288.77	288.77	否	否	无	1%	
4004	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园A区分3#箱变2#变	500	29.76%	301.20	301.20	否	否	无	8%	
4005	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园A区分4#箱变1#变	630	31.67%	367.48	367.48	否	否	无	2%	
4006	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园D区分1#箱变1#变	400	25.49%	258.06	258.06	否	否	无	-1%	
4007	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园D区分1#箱变2#变	400	52.48%	150.07	150.07	否	否	无	29%	
4008	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园D区分2#箱变1#变	500	20.62%	346.89	346.89	否	否	无	3%	
4009	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园D区分2#箱变2#变	500	15.14%	374.28	374.28	否	否	无	1%	
4010	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园D区分3#箱变1#变	400	24.90%	260.40	260.40	否	否	无	7%	
4011	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园D区分3#箱变2#变	400	18.38%	286.46	286.46	否	否	无	-2%	
4012	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园D区分4#箱变1#变	500	17.93%	360.33	360.33	否	否	无	11%	
4013	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园D区分4#箱变2#变	500	12.73%	386.37	386.37	否	否	无	3%	
4014	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二-线水木华园D区分5#箱变1#变压器	500	18.80%	368.02	368.02	否	否	无	3%	
4015	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	公园二-线天水丰汇1#箱变201出线间隔配电变压器	800	27.73%	498.19	498.19	否	否	无	42%	
4016	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二-线天水丰汇1#箱变202出线间隔配电变压器	800	14.24%	606.12	606.12	否	否	无	7%	
4017	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二-线天水丰汇1#箱变203出线间隔配电变压器	800	20.85%	553.22	553.22	否	否	无	-2%	
4018	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二-线天水丰汇2#配电室201出线间隔配电变压器	800	19.51%	563.93	563.93	否	否	无	5%	
4019	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二-线天水丰汇2#配电室202出线间隔配电变压器	800	17.61%	579.14	579.14	否	否	无	1%	
4020	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二-线天水丰汇2#配电室203出线间隔配电变压器	800	21.69%	546.48	546.48	否	否	无	-2%	
4021	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二-线天水丰汇3#配电室201出线间隔配电变压器	800	20.35%	557.23	557.23	否	否	无	5%	
4022	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二-线天水丰汇3#配电室202出线间隔配电变压器	800	24.19%	526.49	526.49	否	否	无	0%	
4023	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二-线天水丰汇4#配电室201出线间隔配电变压器	630	18.37%	451.26	451.26	否	否	无	6%	
4024	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二-线天水丰汇4#配电室202出线间隔配电变压器	630	13.45%	482.24	482.24	否	否	无	9%	
4025	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二-线天水丰汇5#箱变201出线间隔配电变压器	800	13.67%	610.66	610.66	否	否	无	6%	
4026	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二-线天水丰汇5#箱变202出线间隔配电变压器	800	15.71%	594.34	594.34	否	否	无	-1%	
4027	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二-线天水丰汇5#箱变203出线间隔配电变压器	800	13.16%	614.69	614.69	否	否	无	7%	
4028	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如意乙线	10kV如意乙线嘉陵江支变电柜箱变1#变压器	630	26.63%	399.26	399.26	否	否	无	-37%	
4029	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二-线风舞居二期变电站1#变	500	38.17%	259.15	259.15	否	否	无	-1%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4030	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线凤舞居二期配电站2#变	500	43.22%	233.92	233.92	否	否	无	-3%	
4031	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线凤舞居二期配电站3#变	630	39.72%	316.76	316.76	否	否	无	-4%	
4032	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居二期配电站1#变	630	47.58%	267.26	267.26	否	否	无	-2%	
4033	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居二期配电站2#变	630	58.99%	195.38	195.38	否	否	无	-2%	
4034	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线祥龙居二期配电站1#变	500	53.59%	182.06	182.06	否	否	无	-6%	
4035	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线祥龙居二期配电站2#变	500	55.54%	172.32	172.32	否	否	无	-5%	
4036	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线祥龙居二期配电站3#变	800	55.31%	277.56	277.56	否	否	无	-3%	
4037	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居一期1#配电站1#变	630	45.73%	278.92	278.92	否	否	无	-6%	
4038	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居二期1#配电站2#变	630	26.65%	399.08	399.08	否	否	无	-1%	
4039	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居二期2#配电站1#变	630	25.64%	405.46	405.46	否	否	无	-2%	
4040	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居二期2#配电站2#变	630	40.61%	311.18	311.18	否	否	无	0%	
4041	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线凤舞居4#箱变1#变压器	630	35.65%	342.38	342.38	否	否	无	-8%	
4042	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线凤舞居4#箱变2#变压器	630	24.80%	410.78	410.78	否	否	无	-5%	
4043	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线凤舞居5#配电站1#变压器	400	69.76%	80.96	80.96	否	否	无	-6%	
4044	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线凤舞居5#配电站2#变压器	400	37.06%	211.74	211.74	否	否	无	6%	
4045	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居原配电站1#变压器	630	42.25%	300.80	300.80	否	否	无	-7%	
4046	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居原配电站2#变压器	630	43.56%	292.58	292.58	否	否	无	-4%	
4047	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居原配电站3#变压器	500	43.76%	231.20	231.20	否	否	无	-4%	
4048	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居原配电站4#变压器	500	31.27%	293.67	293.67	否	否	无	-11%	
4049	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙湖居3#箱变1#变压器	400	62.05%	111.80	111.80	否	否	无	304%	
4050	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙湖居5#箱变变压器	630	51.48%	242.70	242.70	否	否	无	2%	
4051	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙泉居1#配电站1#变压器	630	40.77%	310.16	310.16	否	否	无	8%	
4052	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙泉居1#配电站2#变压器	630	60.50%	185.88	185.88	否	否	无	-1%	
4053	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙泉居2#配电站1#变压器	500	27.58%	312.08	312.08	否	否	无	1%	
4054	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙泉居2#配电站2#变压器	500	61.65%	141.73	141.73	否	否	无	-2%	
4055	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙腾居1#配电站1#变压器	630	61.10%	182.08	182.08	否	否	无	0%	
4056	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙腾居1#配电站2#变压器	630	56.41%	211.62	211.62	否	否	无	-5%	
4057	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙腾居2#配电站2#变压器	630	49.87%	252.82	252.82	否	否	无	16%	
4058	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙腾居2#配电站3#变压器	630	55.66%	216.34	216.34	否	否	无	3%	
4059	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	10kV千山线04号变压器(业扩)	200	78.76%	22.49	22.49	否	否	无	228%	
4060	国网开发区供电公司	大港66kV变电站	10kV大港街内线	10kV千山线社支26号变压器(无约束)	100	57.17%	32.83	32.83	否	否	无	26%	
4061	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	莲花雅舍1#箱变1#变压器	630	21.08%	434.22	434.22	否	否	无	7%	
4062	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	莲花雅舍2#箱变1#变压器	630	18.90%	447.96	447.96	否	否	无	0%	
4063	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	莲花雅舍3#箱变1#变压器	630	24.17%	414.76	414.76	否	否	无	9%	
4064	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	莲花雅舍4#箱变1#变压器	630	24.77%	410.96	410.96	否	否	无	-5%	
4065	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑1#配电站201出线配电变压器	630	9.35%	508.08	508.08	否	否	无	-9%	
4066	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑1#配电站202出线配电变压器	800	17.60%	579.17	579.17	否	否	无	-11%	
4067	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑2#配电站201出线配电变压器	800	23.26%	533.93	533.93	否	否	无	93%	
4068	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑2#配电站202出线配电变压器	800	43.43%	372.55	372.55	否	否	无	0%	
4069	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑3#配电站201出线配电变压器	800	6.76%	665.93	665.93	否	否	无	-10%	
4070	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑3#配电站202出线配电变压器	800	25.88%	512.95	512.95	否	否	无	-3%	
4071	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期1#箱变201出线1#变压器	630	18.92%	447.78	447.78	否	否	无	-5%	
4072	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期2#箱变201出线1#变压器	630	17.63%	455.96	455.96	否	否	无	-9%	
4073	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期3#箱变201出线1#变压器	630	17.64%	455.84	455.84	否	否	无	-4%	
4074	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期4#箱变201出线1#变压器	630	15.90%	466.84	466.84	否	否	无	2%	
4075	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期5#箱变201出线1#变压器	500	26.81%	315.98	315.98	否	否	无	-2%	
4076	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期6#箱变201出线1#变压器	400	33.19%	227.24	227.24	否	否	无	-1%	
4077	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期二期1#箱变201出线配电变压器	500	28.96%	305.22	305.22	否	否	无	-1%	
4078	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾1#箱变1#变	500	35.60%	272.00	272.00	否	否	无	-48%	
4079	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾1#箱变2#变	500	35.09%	274.56	274.56	否	否	无	7%	
4080	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾2#箱变1#变	500	65.86%	120.69	120.69	否	否	无	2%	
4081	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾2#箱变2#变	500	30.66%	296.69	296.69	否	否	无	-9%	
4082	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾3#箱变1#变	500	25.91%	320.45	320.45	否	否	无	2%	
4083	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾3#箱变2#变	500	60.55%	147.23	147.23	否	否	无	4%	
4084	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾4#箱变1#变	630	15.55%	469.04	469.04	否	否	无	-1%	
4085	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾4#箱变2#变	630	17.17%	458.84	458.84	否	否	无	-6%	
4086	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾5#箱变1#变	630	32.21%	364.06	364.06	否	否	无	1%	
4087	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾6#箱变1#变	200	21.94%	136.12	136.12	否	否	无	5%	
4088	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾7#箱变1#变	400	16.07%	295.73	295.73	否	否	无	-1%	
4089	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾7#箱变2#变	400	19.20%	283.20	283.20	否	否	无	3%	
4090	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV净水线	净水线金科府邸1#配电站201出线配电变压器	800	46.04%	351.66	351.66	否	否	无	-1%	
4091	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV净水线	净水线金科府邸2#配电站201出线配电变压器	800	27.97%	496.23	496.23	否	否	无	-1%	
4092	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV净水线	净水线金科府邸3#配电站201出线配电变压器	800	33.35%	453.18	453.18	否	否	无	14%	
4093	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV净水线	净水线金科府邸3#配电站202出线配电变压器	800	51.14%	310.86	310.86	否	否	无	137%	
4094	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV净水线	净水线金科府邸3#配电站3#同期配电变压器	800	24.42%	524.67	524.67	否	否	无	44%	
4095	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV金融线	金融线逸湾苑1#箱变1#变	400	32.30%	230.78	230.78	否	否	无	54%	
4096	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV红意坪线	10kV红意坪线湾支18分01号变压器(业扩)	100	36.61%	53.39	53.39	否	否	无	-	
4097	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	10kV石双线	石双线崖下甸支变增容队分06/05号变压器(业扩)	200	27.25%	125.51	125.51	否	否	无	-	
4098	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	10kV石双线	10kV石双线崖下甸支下甸村分18号变压器(业扩)	400	75.50%	14.50	14.50	否	否	无	-46%	
4099	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	10kV石洞线	10kV石洞线104左01号变压器(业扩)	100	22.79%	67.21	67.21	否	否	无	-28%	
4100	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	10kV石洞线	10kV石洞线125右01号变压器(业扩)	200	43.13%	93.74	93.74	否	否	无	-3%	
4101	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	10kV石洞线	10kV石洞线76左08号变压器(业扩)	100	4.63%	85.37	85.37	否	否	无	542%	
4102	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	10kV祥湾线小凡河支33号变压器	80	44.72%	36.23	36.23	否	否	无	1%	
4103	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	10kV祥湾线小河支33右05号变压器	50	65.26%	12.37	12.37	否	否	无	27%	
4104	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	10kV祥湾线小凡河支37号变压器	50	30.41%	29.79	29.79	否	否	无	-18%	
4105	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	10kV祥湾线小凡河支43号变压器	50	29.40%	30.30	30.30	否	否	无	52%	
4106	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富力1#箱变1#变压器	630	31.83%	366.50	366.50	否	否	无	-3%	
4107	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富力2#箱变1#变压器	400	27.66%	249.37	249.37	否	否	无	-3%	
4108	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富力3#箱变1#变压器	400	39.80%	200.80	200.80	否	否	无	-4%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4109	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富力4#箱变1#变压器	630	25.05%	409.20	409.20	否	否	无	-5%	
4110	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富力5#箱变1#变压器	630	11.74%	493.04	493.04	否	否	无	2%	
4111	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富力6#箱变1#变压器	630	15.18%	471.38	471.38	否	否	无	2%	
4112	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富力7#箱变201出线1#变压器	630	29.92%	378.50	378.50	否	否	无	-2%	
4113	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富力8#箱变201出线1#变压器	630	15.88%	466.96	466.96	否	否	无	3%	
4114	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富力9#箱变201出线1#变压器	630	25.98%	403.32	403.32	否	否	无	1%	
4115	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	状元府1#箱变1#变压器	630	21.32%	432.66	432.66	否	否	无	-4%	
4116	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	状元府2#箱变1#变压器	500	29.19%	304.06	304.06	否	否	无	-3%	
4117	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	状元府3#箱变1#变压器	500	34.94%	275.31	275.31	否	否	无	6%	
4118	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	状元府4#箱变1#变压器	500	37.09%	264.54	264.54	否	否	无	0%	
4119	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	状元府5#箱变1#变压器	500	30.59%	297.04	297.04	否	否	无	-6%	
4120	国网开发区供电公司	御家庄66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线10分05号变压器(机电井)	200	72.49%	35.02	35.02	否	否	无	152%	
4121	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支13左1号变压器(机电井)	50	6.29%	41.86	41.86	否	否	无	87%	
4122	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支55左05号变压器(局属)	100	79.46%	10.54	10.54	否	否	无	-73%	
4123	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支73号变压器(能效)	200	40.11%	99.78	99.78	否	否	无	222%	
4124	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支77号变压器(结余)	100	23.17%	66.83	66.83	否	否	无	-46%	
4125	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支边家子分04右02号变压器(小康电)	100	41.44%	48.56	48.56	否	否	无	-49%	
4126	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支边家子分15号变压器(能效)	200	70.04%	39.92	39.92	否	否	无	213%	
4127	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支边家子分22号变压器	160	37.76%	83.59	83.59	否	否	无	-40%	
4128	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支高强分22号变压器(结余)	100	38.05%	51.95	51.95	否	否	无	-31%	
4129	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支高强分31号变压器(结余)	200	51.19%	77.63	77.63	否	否	无	-42%	
4130	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支高强分38右01号变压器(小康电)	400	13.03%	307.88	307.88	否	否	无	-22%	
4131	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支高强分42左01号变压器(小康电)	400	18.48%	286.08	286.08	否	否	无	-28%	
4132	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支高强分58右04号变压器(小康电)	400	17.19%	291.26	291.26	否	否	无	-19%	
4133	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支贺家分08右16号变压器(小康电)	200	22.70%	134.61	134.61	否	否	无	-35%	
4134	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支贺家分15号变压器	315	33.09%	179.27	179.27	否	否	无	-35%	
4135	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支贺家分2#左1号变压器(业扩)	200	25.65%	128.71	128.71	否	否	无	8%	
4136	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支贺家分9左13号变压器	200	35.95%	108.10	108.10	否	否	无	-32%	
4137	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支贺家分9左14号变压器	200	11.86%	156.28	156.28	否	否	无	-37%	
4138	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分13右4号变压器(结余)	100	65.84%	24.16	24.16	否	否	无	-15%	
4139	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分13右07号变压器(结余)	100	58.66%	31.34	31.34	否	否	无	-33%	
4140	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分30右1号变压器	100	39.81%	60.19	60.19	否	否	无	-57%	
4141	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分45左03号变压器(结余)	200	36.81%	106.37	106.37	否	否	无	0%	
4142	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分57号变压器(结余)	200	41.25%	97.51	97.51	否	否	无	-31%	
4143	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分64号变压器(业扩)	100	27.81%	62.19	62.19	否	否	无	-	
4144	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线康照楼分27右01号变压器(业扩)	200	78.60%	22.81	22.81	否	否	无	-	
4145	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线康照楼分51号变压器(无约束)	400	29.11%	243.55	243.55	否	否	无	-11%	
4146	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线康照楼分53右11号变压器(业扩)	100	65.38%	24.62	24.62	否	否	无	-29%	
4147	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线康照楼分62右01号变压器(结余)	100	44.07%	45.93	45.93	否	否	无	-29%	
4148	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线康照楼分69号变压器(无约束)	400	26.16%	255.37	255.37	否	否	无	208%	
4149	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际1#箱变1#变	500	23.44%	332.79	332.79	否	否	无	1%	
4150	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际1#箱变2#变	500	18.10%	359.52	359.52	否	否	无	-3%	
4151	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际2#箱变1#变	500	26.62%	263.52	263.52	否	否	无	-4%	
4152	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际2#箱变2#变	400	35.96%	216.16	216.16	否	否	无	7%	
4153	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际3#箱变1#变	500	24.74%	326.30	326.30	否	否	无	-39%	
4154	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际3#箱变2#变	500	19.75%	351.27	351.27	否	否	无	2%	
4155	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期一标段1#箱变1#变压器	630	29.44%	381.54	381.54	否	否	无	-2%	
4156	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期一标段2#箱变1#变压器	630	27.60%	393.14	393.14	否	否	无	2%	
4157	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期一标段3#箱变1#变压器	630	32.06%	365.04	365.04	否	否	无	10%	
4158	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期一标段4#箱变1#变压器	630	29.45%	381.46	381.46	否	否	无	-2%	
4159	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期一标段5#箱变1#变压器	630	28.22%	389.24	389.24	否	否	无	1%	
4160	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期一标段6#箱变1#变压器	400	17.12%	291.52	291.52	否	否	无	7%	
4161	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期一标段7#箱变1#变压器	630	24.95%	409.84	409.84	否	否	无	2%	
4162	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期一标段8#箱变1#变压器	630	17.56%	456.38	456.38	否	否	无	0%	
4163	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	金鼎二期1#箱变1#变压器	400	3.51%	345.97	345.97	否	否	无	40%	
4164	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	金鼎二期2#箱变1#变压器	630	12.71%	486.94	486.94	否	否	无	2%	
4165	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	金鼎二期3#箱变1#变压器	630	19.03%	447.12	447.12	否	否	无	0%	
4166	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	金鼎二期4#箱变1#变压器	630	18.50%	450.48	450.48	否	否	无	0%	
4167	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	金鼎二期5#箱变1#变压器	630	21.29%	432.90	432.90	否	否	无	6%	
4168	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎观澜1#箱变1#变	500	35.36%	273.21	273.21	否	否	无	35%	
4169	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎观澜2#箱变1#变	400	17.15%	291.38	291.38	否	否	无	-8%	
4170	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎观澜2#箱变2#变	400	36.12%	215.52	215.52	否	否	无	11%	
4171	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎观澜3#箱变1#变	500	79.64%	51.81	51.81	否	否	无	-18%	
4172	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎观澜3#箱变2#变	500	47.71%	211.44	211.44	否	否	无	-	
4173	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎二期1#箱变201出线间隔配电变压器	800	24.41%	327.93	327.93	否	否	无	0%	
4174	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎二期2#箱变201出线间隔配电变压器	630	25.56%	405.98	405.98	否	否	无	0%	
4175	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎二期3#箱变201出线间隔配电变压器	500	33.76%	281.21	281.21	否	否	无	2%	
4176	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛1#配电室201出线配电变压器	1000	27.35%	626.52	626.52	否	否	无	-20%	
4177	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛1#配电室202出线配电变压器	1000	14.93%	750.66	750.66	否	否	无	2%	
4178	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛3#配电室201出线配电变压器	1000	17.74%	722.64	722.64	否	否	无	30%	
4179	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛3#配电室202出线配电变压器	800	6.29%	669.66	669.66	否	否	无	33%	
4180	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛4#配电室201出线配电变压器	630	17.33%	457.82	457.82	否	否	无	41%	
4181	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛6#配电室202出线配电变压器	500	22.31%	338.43	338.43	否	否	无	50%	
4182	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线洋林居一期配电站1#配电变压器	800	14.68%	602.59	602.59	否	否	无	2%	
4183	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线洋林居一期配电站2#配电变压器	800	11.43%	626.58	626.58	否	否	无	-8%	
4184	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线大永嘉源1#箱变1#变	630	32.03%	365.18	365.18	否	否	无	2%	
4185	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线大永嘉源1#箱变2#变	630	29.86%	378.86	378.86	否	否	无	-1%	
4186	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线大永嘉源2#箱变1#变	500	32.72%	286.40	286.40	否	否	无	-1%	
4187	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线大永嘉源2#箱变2#变	500	30.73%	296.34	296.34	否	否	无	1%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4188	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线天水嘉苑3#箱变1#变	500	34.42%	277.89	277.89	否	否	无	-6%	
4189	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线天水嘉苑3#箱变2#变	500	41.24%	243.83	243.83	否	否	无	-4%	
4190	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线天水嘉苑4#箱变1#变	500	32.99%	285.06	285.06	否	否	无	-2%	
4191	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线天水嘉苑4#箱变2#变	500	31.91%	290.46	290.46	否	否	无	6%	
4192	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线天水嘉苑5#箱变1#变	630	16.23%	464.78	464.78	否	否	无	0%	
4193	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线天水嘉苑5#箱变2#变	630	20.65%	436.92	436.92	否	否	无	-7%	
4194	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线天水嘉苑二期1#箱变1#变压器	630	46.21%	275.88	275.88	否	否	无	8%	
4195	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线天水嘉苑二期2#箱变1#变压器	630	55.05%	220.18	220.18	否	否	无	-5%	
4196	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线天水嘉苑二期3#箱变1#变压器	630	65.40%	154.98	154.98	否	否	无	-2%	
4197	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线天水嘉苑二期4#箱变1#变压器	630	24.62%	437.66	437.66	否	否	无	-2%	
4198	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家1#箱变1#变	315	32.32%	181.70	181.70	否	否	无	7%	
4199	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家1#箱变2#变	630	21.30%	432.80	432.80	否	否	无	0%	
4200	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家1#箱变2#变	630	23.42%	419.46	419.46	否	否	无	47%	
4201	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家10#箱变1#变	630	22.74%	423.76	423.76	否	否	无	-15%	
4202	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家2#箱变2#变	630	20.15%	440.06	440.06	否	否	无	3%	
4203	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家2#箱变1#变	630	21.33%	432.62	432.62	否	否	无	2%	
4204	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家2#箱变2#变	630	25.73%	404.92	404.92	否	否	无	8%	
4205	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家3#箱变1#变	630	26.02%	403.06	403.06	否	否	无	39%	
4206	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家3#箱变2#变	630	40.64%	310.98	310.98	否	否	无	2%	
4207	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家4#箱变1#变	630	26.73%	398.62	398.62	否	否	无	-1%	
4208	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家4#箱变2#变	630	20.50%	437.96	437.96	否	否	无	4%	
4209	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家5#箱变1#变	630	18.96%	479.42	479.42	否	否	无	7%	
4210	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家5#箱变2#变	630	21.57%	431.14	431.14	否	否	无	9%	
4211	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家6#箱变1#变	630	28.15%	389.64	389.64	否	否	无	1%	
4212	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家6#箱变2#变	630	28.76%	385.82	385.82	否	否	无	11%	
4213	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家7#箱变1#变	630	23.98%	415.92	415.92	否	否	无	-3%	
4214	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家7#箱变2#变	630	27.48%	393.86	393.86	否	否	无	1%	
4215	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家8#箱变1#变	630	15.82%	467.32	467.32	否	否	无	0%	
4216	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家8#箱变2#变	630	23.15%	421.14	421.14	否	否	无	3%	
4217	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家9#箱变1#变	500	17.31%	363.44	363.44	否	否	无	13%	
4218	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线泰淮人家9#箱变2#变	500	15.08%	374.58	374.58	否	否	无	6%	
4219	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线全生活1#箱变201出线间隔配电变压器	500	30.39%	298.05	298.05	否	否	无	35%	
4220	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线全生活2#箱变201出线间隔配电变压器	500	21.10%	344.52	344.52	否	否	无	9%	
4221	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线全生活3#箱变201出线间隔配电变压器	500	8.22%	408.88	408.88	否	否	无	18%	
4222	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线全生活4#箱变201出线间隔配电变压器	500	52.21%	188.96	188.96	否	否	无	15%	
4223	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线全生活5#箱变201出线间隔配电变压器	500	18.52%	357.40	357.40	否	否	无	10%	
4224	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线全生活6#箱变201出线间隔配电变压器	500	13.05%	384.77	384.77	否	否	无	1%	
4225	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	祥云线全生活7#箱变201出线间隔配电变压器	500	20.67%	346.67	346.67	否	否	无	-2%	
4226	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	信诚二期1#箱变201出线1#变压器	630	35.57%	342.88	342.88	否	否	无	-4%	
4227	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	信诚二期2#箱变201出线1#变压器	630	29.53%	380.96	380.96	否	否	无	0%	
4228	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	信诚二期3#箱变202出线1#变压器	630	25.92%	403.70	403.70	否	否	无	6%	
4229	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	信诚二期4#箱变201出线1#变压器	400	41.27%	194.94	194.94	否	否	无	6%	
4230	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	紫御壹郡1#配电站201出线1#变压器	800	18.62%	571.06	571.06	否	否	无	-2%	
4231	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	紫御壹郡1#配电站202出线2#变压器	800	18.87%	569.06	569.06	否	否	无	-4%	
4232	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	紫御壹郡2#配电站201出线1#变压器	800	47.21%	342.34	342.34	否	否	无	4%	
4233	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	紫御壹郡3#配电站201出线1#变压器	630	13.14%	484.24	484.24	否	否	无	-7%	
4234	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥云线	紫御壹郡3#配电站202出线2#变压器	630	16.37%	463.86	463.86	否	否	无	5%	
4235	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新福乙线	10kV新福乙线35/02号变压器(业扩)	100	14.31%	75.69	75.69	否	否	无	-17%	
4236	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新福甲线	10kV新福甲线63/01号变压器(业扩)	100	13.39%	76.61	76.61	否	否	无	-16%	
4237	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里庄苑1#箱变201出线配电变压器	400	19.49%	282.06	282.06	否	否	无	-3%	
4238	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里庄苑2#箱变201出线配电变压器	400	19.44%	282.25	282.25	否	否	无	-4%	
4239	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里庄苑3#箱变201出线配电变压器	630	21.29%	432.90	432.90	否	否	无	-3%	
4240	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里庄苑4#箱变201出线配电变压器	630	22.78%	423.46	423.46	否	否	无	2%	
4241	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里庄苑5#箱变201出线配电变压器	630	16.90%	460.56	460.56	否	否	无	7%	
4242	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里庄苑6#箱变201出线配电变压器	400	22.03%	271.88	271.88	否	否	无	-1%	
4243	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线唐伦布小区1#配电站1#配电变压器	1000	24.87%	651.30	651.30	否	否	无	0%	
4244	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线唐伦布小区1#配电站2#配电变压器	800	17.79%	577.71	577.71	否	否	无	-3%	
4245	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线唐伦布小区1#配电站3#配电变压器	1000	21.69%	683.13	683.13	否	否	无	10%	
4246	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线唐伦布小区1#配电站4#配电变压器	800	20.25%	558.00	558.00	否	否	无	-4%	
4247	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线(左)柴河街支28号变压器	315	40.80%	154.97	154.97	否	否	无	-66%	
4248	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线(左)柴河街支6号变压器	315	19.84%	221.00	221.00	否	否	无	11%	
4249	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线19号变压器	160	49.73%	64.43	64.43	否	否	无	81%	
4250	国网开发区供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV新海线24号变压器(业扩)	400	69.34%	41.32	41.32	否	否	无	41%	
4251	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支11号变压器(业扩)	100	50.59%	39.41	39.41	否	否	无	-6%	
4252	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支30/01号变压器(业扩)	200	50.81	54.60	54.60	否	否	无	105%	
4253	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支后八里分13号变压器	250	27.76%	155.59	155.59	否	否	无	0%	
4254	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支后八里分5号变压器	315	22.74%	211.87	211.87	否	否	无	9%	
4255	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支后八里分6号变压器	315	21.50%	215.78	215.78	否	否	无	0%	
4256	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支柳条沟分12号变压器	160	70.55%	31.12	31.12	否	否	无	-13%	
4257	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支柳条沟分2号变压器	315	79.38%	33.44	33.44	否	否	无	-2%	
4258	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支柳条沟分2号西变压器	315	35.64%	171.22	171.22	否	否	无	-1%	
4259	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	红叶放园箱变201出线1#变压器	500	32.30%	288.51	288.51	否	否	无	8%	
4260	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	红叶放园箱变202出线2#变压器	500	41.02%	244.88	244.88	否	否	无	-4%	
4261	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	华夏壹景1#箱变201出线1#变压器	400	47.98%	264.72	264.72	否	否	无	0%	
4262	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	华夏壹景1#箱变202出线2#变压器	630	26.79%	398.24	398.24	否	否	无	-5%	
4263	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	华夏壹景2#箱变201出线1#变压器	630	40.37%	312.67	312.67	否	否	无	-4%	
4264	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线东岳社区箱变201出线配电变压器	500	24.39%	328.05	328.05	否	否	无	6%	
4265	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新城二期1#箱变1#变压器	630	31.94%	365.78	365.78	否	否	无	-3%	
4266	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新城二期2#箱变1#变压器	630	25.95%	403.54	403.54	否	否	无	-3%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4267	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新城二期3#箱变1#变压器	630	35.21%	345.20	345.20	否	否	无	-5%	
4268	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新城二期4#箱变1#箱变	630	24.81%	410.70	410.70	否	否	无	0%	
4269	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新城箱变1#变	500	53.95%	180.26	180.26	否	否	无	11%	
4270	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新城箱变2#变	500	24.46%	327.72	327.72	否	否	无	-2%	
4271	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线金穗花苑7#线箱变1#变	500	14.20%	378.99	378.99	否	否	无	-4%	
4272	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线青华名邸1#箱变201出线1#变压器	630	73.95%	101.14	101.14	否	否	无	0%	
4273	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线青华名邸2#箱变201出线1#变压器	630	52.42%	236.74	236.74	否	否	无	-3%	
4274	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线青华名邸3#箱变201出线1#变压器	500	61.44%	142.82	142.82	否	否	无	-4%	
4275	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	鑫都花园箱变201出线1#变压器	630	33.21%	357.76	357.76	否	否	无	2%	
4276	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支15号变压器	100	18.29%	71.71	71.71	否	否	无	-20%	
4277	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支7号变压器	400	46.85%	172.61	172.61	否	否	无	-1%	
4278	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支八五七分线枝11号1号变压器	160	5.01%	135.98	135.98	否	否	无	-7%	
4279	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支八五七分线支16号2号变压器	160	53.78%	57.95	57.95	否	否	无	-6%	
4280	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线八五七分线支24号变压器(能效)	200	75.71%	14.29	14.29	否	否	无	0%	
4281	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支辽海分7左1号变压器(技改)	400	60.09%	119.63	119.63	否	否	无	-7%	
4282	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支烟罩分2号变压器	250	1.59%	353.62	353.62	否	否	无	-11%	
4283	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支烟罩分3号变压器	250	28.20%	154.50	154.50	否	否	无	4%	
4284	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线实业支02左01号变压器(业扩)	100	9.03%	80.97	80.97	否	否	无	231%	
4285	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	10kV新岗甲线丰支张家园分7号变压器	200	50.29%	79.42	79.42	否	否	无	-8%	
4286	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	10kV新岗甲线前八里支11号变压器	200	70.94%	38.11	38.11	否	否	无	3%	
4287	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	10kV新岗甲线前八里支5左2号变压器	200	72.27%	35.45	35.45	否	否	无	-18%	
4288	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	新岗甲线罗曼春天1#箱变1#变	500	48.96%	205.26	205.26	否	否	无	-4%	
4289	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	新岗甲线罗曼春天1#箱变2#变	500	33.90%	280.51	280.51	否	否	无	-9%	
4290	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	新岗甲线罗曼春天2#箱变1#变	630	36.23%	338.76	338.76	否	否	无	-4%	
4291	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	新岗甲线罗曼春天3#箱变1#变	630	39.72%	316.78	316.78	否	否	无	1%	
4292	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	新岗甲线罗曼春天3#箱变2#变	630	22.66%	424.26	424.26	否	否	无	-10%	
4293	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	10kV新岗甲线丰支60号变压器(业扩)	400	5.23%	339.08	339.08	否	否	无	-	
4294	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线15号变压器(技改)	400	33.21%	227.18	227.18	否	否	无	2%	
4295	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线20分1号变压器(技改)	400	22.28%	270.90	270.90	否	否	无	-7%	
4296	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线长青园支3右1号变压器	315	22.83%	211.60	211.60	否	否	无	-2%	
4297	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线长青园支3右2号变压器	315	24.35%	206.81	206.81	否	否	无	2%	
4298	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线长青园支3右4号变压器	315	20.87%	217.77	217.77	否	否	无	-1%	
4299	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线长青园支3右5号变压器	315	11.13%	248.44	248.44	否	否	无	-2%	
4300	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新隆欣东二期1#箱变1#变压器	630	77.57%	78.30	78.30	否	否	无	2%	
4301	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新隆欣东二期2#箱变1#变压器	500	63.73%	131.34	131.34	否	否	无	0%	
4302	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	嘉隆欣苑三期3#箱变1#变压器	500	28.17%	309.16	309.16	否	否	无	-1%	
4303	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	蓝盾小区箱变1#变压器	630	15.27%	470.78	470.78	否	否	无	-2%	
4304	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	蓝盾小区箱变2#变压器	630	14.45%	475.98	475.98	否	否	无	-52%	
4305	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线高凉家属楼箱变1#变	500	52.63%	186.86	186.86	否	否	无	-5%	
4306	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑1#箱变2#变	500	47.41%	212.96	212.96	否	否	无	-8%	
4307	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑2#箱变1#变	630	46.87%	271.74	271.74	否	否	无	-7%	
4308	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑2#箱变2#变	630	40.61%	311.13	311.13	否	否	无	-2%	
4309	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑二期1#箱变1#变	630	49.17%	257.20	257.20	否	否	无	-5%	
4310	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑二期2#箱变1#变	630	54.50%	223.62	223.62	否	否	无	-5%	
4311	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑二期3#箱变1#变	630	32.64%	361.36	361.36	否	否	无	-7%	
4312	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑二期4#箱变1#变	630	24.52%	412.50	412.50	否	否	无	-3%	
4313	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线蓝盾红旗小区箱变1#变	630	22.23%	338.83	338.83	否	否	无	-18%	
4314	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线人大住宅箱变1#变	500	28.61%	306.94	306.94	否	否	无	-4%	
4315	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线腾龙苑箱变变压器	315	77.48%	39.45	39.45	否	否	无	-8%	
4316	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	阳光园八区箱变1#变压器	400	49.36%	162.58	162.58	否	否	无	-4%	
4317	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	10kV银业线奇智分6左5号变压器	315	35.47%	171.76	171.76	否	否	无	1%	
4318	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线公租房1#箱变201出线间隔配电变压器	630	11.12%	496.92	496.92	否	否	无	-11%	
4319	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线公租房2#箱变201出线间隔配电变压器	630	14.23%	477.38	477.38	否	否	无	-10%	
4320	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城1#箱变1#变压器	630	41.07%	308.24	308.24	否	否	无	-2%	
4321	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城2#箱变1#变压器	630	30.52%	374.74	374.74	否	否	无	-3%	
4322	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城3#箱变1#变压器	630	31.57%	368.12	368.12	否	否	无	-9%	
4323	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城二期1#箱变1#变压器	630	19.25%	445.72	445.72	否	否	无	-6%	
4324	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城二期2#箱变1#变压器	630	27.32%	394.90	394.90	否	否	无	-2%	
4325	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城二期3#箱变1#变压器	630	35.76%	341.72	341.72	否	否	无	3%	
4326	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城二期4#箱变1#变压器	630	32.27%	363.68	363.68	否	否	无	12%	
4327	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城三期1#箱变201出线间隔变压器	500	36.55%	267.25	267.25	否	否	无	0%	
4328	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	学府佳苑1#箱变1#变压器	400	30.46%	238.18	238.18	否	否	无	3%	
4329	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	学府佳苑2#箱变1#变压器	400	33.24%	227.06	227.06	否	否	无	-1%	
4330	国网开发区供电公司	八里湖66kV变电站	10kV八和线	10kV八和线线12+01号杆上变压器(业扩)	200	80.89%	29.11	29.11	否	否	无	-	
4331	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV帽山线	10kV帽山线前帽山分09号变压器(结余)	100	32.86%	17.83	17.83	否	否	无	-14%	
4332	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV帽山线	10kV帽山线前帽山分22号变压器	315	56.24%	106.35	106.35	否	否	无	27%	
4333	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV帽山线	10kV帽山线前帽山分26号变压器(结余)	100	54.62%	35.38	35.38	否	否	无	-13%	
4334	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV帽山线	10kV帽山线线园支15左20右01号变压器(业扩)	100	35.09%	54.91	54.91	否	否	无	12%	
4335	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	10kV富州线(右)09右01号变压器	315	25.52%	212.55	212.55	否	否	无	74%	
4336	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	10kV富州线26号变压器	315	62.30%	87.26	87.26	否	否	无	-6%	
4337	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	富州线碧桂园1#配电室201配电变压器	1000	39.60%	504.03	504.03	否	否	无	55%	
4338	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	富州线碧桂园1#配电室202配电变压器	1000	30.92%	590.85	590.85	否	否	无	123%	
4339	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	富州线雍景天成1#箱变1#变压器	630	28.10%	389.94	389.94	否	否	无	0%	
4340	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	富州线雍景天成2#箱变1#变压器	630	28.05%	390.28	390.28	否	否	无	-6%	
4341	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城1#箱变1#变	630	32.86%	360.00	360.00	否	否	无	-8%	
4342	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城2#箱变1#变	500	37.77%	261.14	261.14	否	否	无	0%	
4343	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城2#箱变2#变	500	47.31%	213.46	213.46	否	否	无	2%	
4344	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城3#箱变1#变	500	29.55%	302.24	302.24	否	否	无	14%	
4345	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城3#箱变2#变	500	28.73%	306.37	306.37	否	否	无	-6%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4346	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城4#箱变1#变	500	36.37%	268.14	268.14		否	否	无	1%
4347	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城4#箱变2#变	500	53.84%	180.80	180.80		否	否	无	-2%
4348	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	万隆之家箱变201出线1#变压器	500	21.99%	340.05	340.05		否	否	无	-4%
4349	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	万隆之家箱变202出线2#变压器	500	29.08%	304.61	304.61		否	否	无	-3%
4350	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线12右03+1号变压器(业扩)	200	79.06%	21.88	21.88		否	否	无	79%
4351	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分18号变压器(20技改)	400	31.08%	235.67	235.67		否	否	无	-2%
4352	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分19#+1号变压器(业扩)	400	5.38%	338.48	338.48		否	否	无	-58%
4353	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分73右1号变压器	50	34.10%	27.95	27.95		否	否	无	-28%
4354	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分77号变压器	100	39.83%	50.17	50.17		否	否	无	-12%
4355	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分10号变压器(能效)	100	54.34%	28.53	28.53		否	否	无	4%
4356	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山境欣园1#箱变1#变	400	52.19%	151.22	151.22		否	否	无	4%
4357	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山境欣园2#箱变1#变	400	36.12%	215.52	215.52		否	否	无	-5%
4358	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山境欣园2#箱变2#变	400	42.70%	189.19	189.19		否	否	无	0%
4359	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山境欣园3#箱变1#变	400	31.33%	234.70	234.70		否	否	无	-4%
4360	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山境欣园3#箱变2#变	400	42.84%	188.64	188.64		否	否	无	-4%
4361	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线盛丰城市花园1#配电箱201出线配电变压器	800	45.81%	353.49	353.49		否	否	无	0%
4362	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线盛丰城市花园1#配电箱202出线配电变压器	800	18.57%	571.47	571.47		否	否	无	-9%
4363	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	御翠林峰1#箱变201出线1#变压器	500	40.99%	245.06	245.06		否	否	无	6%
4364	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	御翠林峰2#箱变201出线1#变压器	400	26.91%	252.35	252.35		否	否	无	8%
4365	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	御翠林峰3#箱变201出线1#变压器	630	36.11%	339.48	339.48		否	否	无	13%
4366	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线21号变压器	100	15.41%	74.59	74.59		否	否	无	243%
4367	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线23右2号变压器	100	58.22%	31.79	31.79		否	否	无	-2%
4368	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线23右8号变压器	160	27.91%	99.35	99.35		否	否	无	-7%
4369	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线30左前1号变压器	200	32.97%	114.07	114.07		否	否	无	-1%
4370	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线33号变压器	400	74.35%	62.60	62.60		否	否	无	5%
4371	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线38号变压器	315	14.64%	237.37	237.37		否	否	无	-17%
4372	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线礼品分03号变压器	100	45.53%	44.48	44.48		否	否	无	0%
4373	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	山东线欢喜园箱变变压器	500	38.96%	255.20	255.20		否	否	无	-2%
4374	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	温芳园1#箱变201出线1#变压器	630	74.25%	99.24	99.24		否	否	无	1%
4375	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	温芳园2#箱变201出线1#变压器	630	64.67%	159.56	159.56		否	否	无	-5%
4376	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	温芳园3#箱变201出线1#变压器	630	47.47%	267.92	267.92		否	否	无	1%
4377	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV辽海线	10kV辽海线(石)8号变压器	500	66.51%	116.97	116.97		否	否	无	-4%
4378	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV辽海线	辽海线业小小区二期箱变1#变	315	27.19%	197.84	197.84		否	否	无	-3%
4379	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV辽海线	市政小区配电站1#变	800	52.71%	298.32	298.32		否	否	无	-13%
4380	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV辽海线	市政小区配电站2#变	800	55.37%	277.06	277.06		否	否	无	0%
4381	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	10kV振兴红联线02右02号变压器(能效)	400	63.96%	104.17	104.17		否	否	无	-4%
4382	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	10kV振兴红联线北柳分12.03号变压器(技改)	400	28.67%	245.32	245.32		否	否	无	34%
4383	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	北柳家园1#箱变203出线1#变压器	630	17.63%	455.92	455.92		否	否	无	-5%
4384	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	北柳家园1#箱变204出线2#变压器	630	30.03%	377.78	377.78		否	否	无	-3%
4385	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	北柳家园2#箱变201出线1#变压器	630	15.92%	466.68	466.68		否	否	无	-3%
4386	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	北柳家园2#箱变202出线2#变压器	630	14.22%	477.44	477.44		否	否	无	-3%
4387	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	金德花苑箱变201出线1#变压器	630	22.74%	423.74	423.74		否	否	无	-12%
4388	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	金德花苑箱变202出线2#变压器	630	31.63%	367.72	367.72		否	否	无	-1%
4389	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	盛峰二期1#箱变1#变	630	20.42%	438.34	438.34		否	否	无	-3%
4390	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	盛峰二期1#箱变2#变	630	21.18%	433.58	433.58		否	否	无	-1%
4391	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	盛峰二期2#箱变1#变	500	27.39%	313.04	313.04		否	否	无	-13%
4392	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	盛峰二期2#箱变2#变	500	29.96%	300.18	300.18		否	否	无	6%
4393	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	盛峰嘉苑1#配电箱1#变压器	630	57.32%	205.89	205.89		否	否	无	6%
4394	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	盛峰嘉苑1#配电箱2#变压器	630	36.87%	334.71	334.71		否	否	无	16%
4395	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	盛峰嘉苑1#箱变1#变压器	630	26.67%	399.00	399.00		否	否	无	-3%
4396	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	盛峰嘉苑1#箱变2#变压器	630	21.44%	431.92	431.92		否	否	无	-6%
4397	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	盛峰嘉苑2#配电箱1#变压器	800	43.88%	369.00	369.00		否	否	无	12%
4398	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	盛峰嘉苑2#箱变201出线1#变压器	630	18.59%	449.90	449.90		否	否	无	0%
4399	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	盛峰嘉苑2#箱变202出线2#变压器	630	19.80%	442.26	442.26		否	否	无	2%
4400	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	盛峰嘉苑3#箱变201出线1#变压器	630	28.88%	385.08	385.08		否	否	无	26%
4401	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	盛峰嘉苑3#箱变202出线2#变压器	630	30.65%	373.92	373.92		否	否	无	65%
4402	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	振兴红联线北柳分扬达嘉和城1#箱变1#变压器	630	16.28%	464.46	464.46		否	否	无	-3%
4403	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	振兴红联线北柳分扬达嘉和城变电所1#变	800	28.31%	493.51	493.51		否	否	无	-7%
4404	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	振兴红联线北柳分扬达嘉和城变电所2#变	800	34.42%	452.64	452.64		否	否	无	1%
4405	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	振兴红联线业小小区箱变1#变	630	39.00%	321.32	321.32		否	否	无	-7%
4406	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	振兴红联线盛丰嘉苑二期配电箱1#变压器	800	47.37%	341.02	341.02		否	否	无	1%
4407	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振兴红联线	振兴红联线盛丰嘉苑二期配电箱2#变压器	800	21.07%	551.42	551.42		否	否	无	2%
4408	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线梁河南街支柳条沟分2+1号变压器(业扩)	400	43.22%	93.57	93.57		否	否	无	-
4409	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV富州线	10kV富州线东热源变05分01号变压器(业扩)	200	50.33%	158.68	158.68		否	否	无	-
4410	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV新海乙线	10kV新海乙线八丘分庙村02分01号变压器(业扩)	200	71.16%	37.71	37.71		否	否	无	-
4411	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV车专四线	10kV车专四线46+1号变压器(业扩)	200	64.57%	50.86	50.86		否	否	无	-
4412	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨子线06右112右05分09号变压器(业扩)	200	23.09%	133.82	133.82		否	否	无	-
4413	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顺官线	10kV顺官线茨沟支11右01号变压器(业扩)	100	15.47%	90.00	90.00		否	否	无	-
4414	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树树线	10kV八棵树树线32号八棵树中心台公变台区变压器	400	52.78%	117.24	117.24		否	否	无	3%
4415	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树树线	10kV八棵树树线50号八棵树东南台公变台区变压器	400	46.11%	87.79	87.79		否	否	无	23%
4416	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树树线	10kV八棵树树线八棵树村台公变台区变压器	200	67.28%	45.45	45.45		否	否	无	16%
4417	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树树线	10kV八棵树树线八棵树南台分07号八棵树南台公变台区变压器	400	53.70%	72.59	72.59		否	否	无	8%
4418	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树树线	10kV八棵树树线八棵树西台分1#杆八棵树西台变压器	400	44.09%	183.64	183.64		否	否	无	-29%
4419	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树树线	10kV八棵树树线梨皮屯分100号梨皮屯台公变台区变压器	400	13.44%	306.25	306.25		否	否	无	56%
4420	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树树线	10kV八棵树树线梨皮屯分114号梨皮屯台公变台区变压器	400	79.96%	16.09	16.09		否	否	无	9%
4421	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树树线	10kV八棵树树线梨皮屯分梨皮屯北台分08号梨皮屯台公变台区变压器	100	49.98%	40.02	40.02		否	否	无	13%
4422	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树树线	10kV八棵树树线梨皮屯分下窝棚八丘分06号公变台区变压器	200	20.32%	139.35	139.35		否	否	无	5%
4423	国网清河区供电公司	李台66kV变电站	10kV雨润线	10kV八棵树树线梨皮屯分下窝棚村支05号公变台区变压器	315	78.76%	17.99	17.99		否	否	无	27%
4424	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树树线	10kV八棵树树线梨皮屯分下窝棚七丘分04号梨皮屯台公变台区变压器	100	15.53%	74.47	74.47		否	否	无	-1%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4425	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树线	10kV八棵树线郭皮屯分户高棚西台支07号公变台区变压器	200	18.70%	142.60	142.60	否	否	无	146%	
4426	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树线	10kV八棵树线郭皮屯分户高棚西台支X02号变压器	100	75.89%	7.05	7.05	否	否	无	45%	
4427	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV八棵树线	10kV八棵树线郭皮屯分户高棚西台支X03号养南小区变压器	100	52.58%	37.42	37.42	否	否	无	122%	
4428	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线曹卜子台分02号曹卜子公变台区变压器	200	18.24%	143.51	143.51	否	否	无	213%	
4429	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线红花甸分07号聂家西台公变台区变压器	400	50.38%	124.79	124.79	否	否	无	12%	
4430	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线红花甸分48号红花甸台公变台区变压器	400	71.23%	18.77	18.77	否	否	无	-1%	
4431	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线红花甸分聂家东台支04号聂家东变压器	400	47.30%	170.81	170.81	否	否	无	2%	
4432	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线红花甸分曹屯支08号曹屯公变台区变压器	200	22.67%	134.66	134.66	否	否	无	95%	
4433	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线荒地村北分02号荒地村北公变台区变压器	200	25.19%	129.62	129.62	否	否	无	143%	
4434	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线荒地东台分01号荒地河东公变台区变压器	200	17.42%	145.17	145.17	否	否	无	98%	
4435	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线荒地河西分24号荒地河西公变台区变压器	200	14.31%	151.38	151.38	否	否	无	197%	
4436	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线荒地河西分荒地村支01号荒地村变压器	400	22.76%	268.97	268.97	否	否	无	200%	
4437	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线荒地西沟里台分05号西沟公变台区变压器	400	78.77%	44.92	44.92	否	否	无	109%	
4438	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线荒地西沟外分01号西沟外公变台区变压器	50	42.56%	23.72	23.72	否	否	无	153%	
4439	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分156号罗村台公变台区变压器	400	13.86%	304.56	304.56	否	否	无	86%	
4440	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分98号腰卜公变台区变压器	400	16.78%	292.86	292.86	否	否	无	16%	
4441	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分晋家屯北台岐02号晋屯北变压器	400	21.38%	274.48	274.48	否	否	无	11%	
4442	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分晋屯南台支11号晋屯南变压器	400	19.05%	283.81	283.81	否	否	无	26%	
4443	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分罗卜五六组分25号罗卜五六组变压器	200	14.91%	150.18	150.18	否	否	无	1%	
4444	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分罗卜二组X03号罗卜一二组变压器	200	70.34%	39.33	39.33	否	否	无	167%	
4445	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分柳盘沟分21号柳盘沟公变台区变压器	50	10.13%	39.93	39.93	否	否	无	-4%	
4446	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分曹屯支18号曹卜子二组公变台区变压器	100	32.50%	57.50	57.50	否	否	无	2%	
4447	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线罗卜分腰卜北台支01号腰卜北台变压器	100	31.72%	17.48	17.48	否	否	无	-14%	
4448	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线马家沟分05号马家沟公变台区变压器	200	16.99%	146.02	146.02	否	否	无	412%	
4449	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线上喜鹊沟分19号喜鹊沟公变台区变压器	200	21.20%	137.60	137.60	否	否	无	150%	
4450	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线松树分67号松树沟公变台区变压器	200	29.89%	120.23	120.23	否	否	无	108%	
4451	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线松树分大西沟支43号大西沟公变台区变压器	400	17.26%	290.95	290.95	否	否	无	41%	
4452	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线松树分大西沟支石柱沟岐30号石柱沟变压器	400	11.66%	313.34	313.34	否	否	无	201%	
4453	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线松树分松树六组支23号松六七组变压器	400	10.48%	318.08	318.08	否	否	无	126%	
4454	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线松树分松树六组支松树五组岐14号变压器	30	77.82%	3.65	3.65	否	否	无	-5%	
4455	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线太平沟东台分02号东台公变台区变压器	200	21.19%	137.62	137.62	否	否	无	0%	
4456	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线太平沟东台分03号东台公变台区变压器	200	21.87%	136.26	136.26	否	否	无	17%	
4457	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西沟分13号西沟公变台区变压器	50	37.05%	26.48	26.48	否	否	无	-2%	
4458	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分177号丁家沟公变台区变压器	200	19.36%	141.28	141.28	否	否	无	6%	
4459	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分126号东老虎东公变台区变压器	100	27.86%	62.14	62.14	否	否	无	1%	
4460	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分东老虎村支02号东老虎村变压器	200	36.62%	106.76	106.76	否	否	无	2%	
4461	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分东老虎西支02号东老虎西变压器	200	18.88%	142.25	142.25	否	否	无	68%	
4462	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分厂东台支75号厂东台公变台区变压器	400	11.27%	314.91	314.91	否	否	无	32%	
4463	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分55号杆大金家东公变台区变压器	400	24.63%	261.50	261.50	否	否	无	14%	
4464	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分厂东台支碱场沟岐20号碱场沟变压器	200	34.41%	111.19	111.19	否	否	无	-1%	
4465	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分厂东台支木沟岐05号木沟变压器	100	23.66%	66.34	66.34	否	否	无	5%	
4466	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分崔家卜子X04号崔家卜子变压器	100	17.31%	72.69	72.69	否	否	无	-10%	
4467	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分南台支01号南台村公变台区变压器	200	44.74%	90.53	90.53	否	否	无	-4%	
4468	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分西老谷岭三组岐支09号变压器	200	15.80%	148.41	148.41	否	否	无	10%	
4469	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分下老谷岭支41号下老村公变台区变压器	200	18.66%	142.68	142.68	否	否	无	5%	
4470	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分下老谷岭支下老谷岭二组岐13号变压器	200	12.05%	155.91	155.91	否	否	无	4%	
4471	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分下老谷岭支下老谷岭三组岐03号变压器	100	22.57%	67.43	67.43	否	否	无	57%	
4472	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分下老谷岭支赵家沟岐05号赵家沟变压器	20	28.24%	12.35	12.35	否	否	无	35%	
4473	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分小金家支37号小金家公变台区变压器	200	20.65%	138.69	138.69	否	否	无	104%	
4474	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线西老分小金家支恒沟岐18号恒沟变压器	50	10.79%	39.60	39.60	否	否	无	-7%	
4475	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线小圈子分53号小圈子公变台区变压器	100	28.98%	61.02	61.02	否	否	无	145%	
4476	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线小圈子分下晋沟支02号下晋沟公变台区变压器	400	22.53%	269.90	269.90	否	否	无	188%	
4477	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线油场分岔沟支18号岔沟外台公变台区变压器	200	17.92%	144.16	144.16	否	否	无	42%	
4478	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线油场分岔沟支31号岔沟里台公变台区变压器	200	12.68%	154.64	154.64	否	否	无	372%	
4479	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线油场分郭皮屯西台支21号郭皮屯西变压器	100	12.59%	77.41	77.41	否	否	无	-26%	
4480	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线油场分柳树沟北X05号柳树沟北变压器	200	25.89%	128.23	128.23	否	否	无	13%	
4481	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV曾屯线	10kV曾屯线油场分柳树沟支05号柳树沟公变台区变压器	160	36.00%	86.39	86.39	否	否	无	121%	
4482	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线柴河村七队台公变台区变压器	100	79.39%	3.18	3.18	否	否	无	2%	
4483	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线柴河东台公变台区变压器	100	33.14%	56.86	56.86	否	否	无	9%	
4484	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线柴河后街公变台区变压器	100	79.16%	10.84	10.84	否	否	无	-1%	
4485	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线柴河林场自来水公变台区变压器	100	53.32%	36.68	36.68	否	否	无	9%	
4486	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线柴河南台公变台区变压器	30	39.71%	15.09	15.09	否	否	无	-61%	
4487	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线柴河前街公变台区变压器	160	55.46%	55.27	55.27	否	否	无	-9%	
4488	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线陈屯一队公变台区变压器	30	55.78%	10.27	10.27	否	否	无	22%	
4489	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线陈屯二队公变台区变压器	160	15.81%	118.70	118.70	否	否	无	21%	
4490	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线大庙岭村台公变台区变压器	400	20.21%	279.15	279.15	否	否	无	51%	
4491	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线东窑村东台公变台区变压器	200	50.48%	79.04	79.04	否	否	无	15%	
4492	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线东窑村西台公变台区变压器	400	15.54%	297.84	297.84	否	否	无	108%	
4493	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线范屯台公变台区变压器	100	34.90%	55.10	55.10	否	否	无	9%	
4494	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线郭家北台公变台区变压器	100	34.57%	16.63	16.63	否	否	无	20%	
4495	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线郭家大队台公变台区变压器	100	18.60%	71.40	71.40	否	否	无	56%	
4496	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线郭家沟十队台公变台区变压器	100	58.95%	9.32	9.32	否	否	无	-5%	
4497	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线郭家九队台公变台区变压器	200	10.17%	159.65	159.65	否	否	无	148%	
4498	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线郭家六八队台公变台区变压器	40	44.69%	45.31	45.31	否	否	无	-1%	
4499	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线郭家八队台公变台区变压器	100	28.23%	61.77	61.77	否	否	无	19%	
4500	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线郭家二队公变台区变压器	200	25.12%	129.77	129.77	否	否	无	96%	
4501	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线郭家三队公变台区变压器	250	7.65%	205.87	205.87	否	否	无	7%	
4502	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线后洞村台公变台区变压器	50	57.44%	16.28	16.28	否	否	无	29%	
4503	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线靠山三号台公变台区变压器	400	30.22%	239.14	239.14	否	否	无	4%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4504	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线林场南台公变台区变压器	30	36.85%	15.95	15.95		否	否	无	8%
4505	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线南沟三、四组公变台区变压器	100	34.06%	55.94	55.94		否	否	无	36%
4506	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线南沟一、二组公变台区变压器	50	50.15%	19.93	19.93		否	否	无	6%
4507	国网清河区供电公司	金家66kV变电站	10kV金方线	10kV柴河线平石门村台公变台区变压器	100	72.44%	5.27	5.27		否	否	无	3%
4508	国网66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线	10kV柴河线平石门东台公变台区变压器	100	22.48%	67.52	67.52		否	否	无	11%
4509	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线平石门西台公变台区变压器	100	30.14%	59.87	59.87		否	否	无	12%
4510	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线土黄电台公变台区变压器	200	22.59%	134.83	134.83		否	否	无	10%
4511	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线盛北大队台公变台区变压器	160	0.00%	144.00	144.00		否	否	无	-
4512	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线下黄电台公变台区变压器	100	38.84%	51.16	51.16		否	否	无	-5%
4513	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线小庙岭村台公变台区变压器	200	17.83%	144.74	144.74		否	否	无	237%
4514	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线小庙岭下台公变台区变压器	20	73.87%	3.23	3.23		否	否	无	10%
4515	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线小庙岭一组台公变台区变压器	30	49.16%	12.25	12.25		否	否	无	9%
4516	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线尹家沟台公变台区变压器	100	39.88%	50.12	50.12		否	否	无	149%
4517	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线尹家南台公变台区变压器	100	24.83%	65.17	65.17		否	否	无	-6%
4518	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线尹家四组公变台区变压器	100	17.08%	72.92	72.92		否	否	无	5%
4519	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线于电台公变台区变压器	160	32.73%	91.63	91.63		否	否	无	-7%
4520	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV柴河线	10kV柴河线朱荒地台公变台区变压器	160	21.90%	108.96	108.96		否	否	无	-4%
4521	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线184左07号公变台区变压器	100	28.23%	61.77	61.77		否	否	无	53%
4522	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线北兴德公变台区变压器	200	66.18%	7.15	7.15		否	否	无	4%
4523	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线成平家属甲公变台区变压器	400	56.59%	66.81	66.81		否	否	无	-2%
4524	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线成平乙组公变台区变压器	200	74.14%	31.72	31.72		否	否	无	86%
4525	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线福顺公变台区变压器	20	75.83%	2.83	2.83		否	否	无	-1%
4526	国网清河区供电公司	虹牛66kV变电站	10kV毛家沟线	10kV威平线金寨东公变台区变压器	50	75.94%	7.03	7.03		否	否	无	11%
4527	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线金寨西公变台区变压器	400	13.13%	307.48	307.48		否	否	无	197%
4528	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线巨祥公变台区变压器	50	79.19%	5.41	5.41		否	否	无	2%
4529	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线毛家村公变台区变压器	200	30.95%	118.10	118.10		否	否	无	40%
4530	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线南兴德公变台区变压器	100	78.92%	11.08	11.08		否	否	无	-18%
4531	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线平静公变台区变压器	80	75.61%	11.51	11.51		否	否	无	-4%
4532	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线清井东公变台区变压器	100	40.46%	49.54	49.54		否	否	无	13%
4533	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线清井西公变台区变压器	200	32.81%	114.37	114.37		否	否	无	-23%
4534	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线石城公变台区变压器	200	65.50%	49.00	49.00		否	否	无	5%
4535	国网清河区供电公司	李丁户66kV变电站	10kV李南线	10kV威平线石地南队公变台区变压器	400	66.56%	11.72	11.72		否	否	无	-3%
4536	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线双泉北公变台区变压器	50	64.55%	12.73	12.73		否	否	无	1%
4537	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线双泉南公变台区变压器	80	42.27%	38.18	38.18		否	否	无	8%
4538	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线孟桃沟公变台区变压器	100	43.72%	46.28	46.28		否	否	无	-10%
4539	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线新闻公变台区变压器	200	24.40%	131.20	131.20		否	否	无	11%
4540	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线新合公变台区变压器	100	47.72%	42.28	42.28		否	否	无	38%
4541	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线新合西公变台区变压器	100	74.20%	12.64	12.64		否	否	无	21%
4542	国网清河区供电公司	虹牛66kV变电站	10kV虹牛西线	10kV威平线新立公变台区变压器	100	78.47%	5.76	5.76		否	否	无	-1%
4543	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线中台东台公变台区变压器	100	53.80%	18.10	18.10		否	否	无	1%
4544	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线中台分08东01号公变台区变压器	200	0.00%	180.00	180.00		否	否	无	-
4545	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线中台西台公变台区变压器	200	43.49%	93.02	93.02		否	否	无	4%
4546	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线周家人组公变台区变压器	50	43.83%	23.08	23.08		否	否	无	42%
4547	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线周家二组公变台区变压器	100	44.66%	13.60	13.60		否	否	无	-5%
4548	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线周家七组公变台区变压器	30	69.10%	6.27	6.27		否	否	无	-7%
4549	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线周家三组公变台区变压器	100	26.80%	63.20	63.20		否	否	无	7%
4550	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线周家四五组公变台区变压器	50	73.28%	8.36	8.36		否	否	无	7%
4551	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV威平线周家一、二组公变台区变压器	200	29.10%	121.80	121.80		否	否	无	4%
4552	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线15号公变台区变压器	315	33.08%	179.29	179.29		否	否	无	6%
4553	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线22号公变台区变压器	315	16.38%	231.90	231.90		否	否	无	14%
4554	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线24右04号公变台区变压器	315	50.44%	124.62	124.62		否	否	无	-2%
4555	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线24右07号公变台区变压器	315	45.23%	141.03	141.03		否	否	无	-4%
4556	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线24右01号公变台区变压器	315	25.20%	194.66	194.66		否	否	无	-5%
4557	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线24右03号公变台区变压器	315	45.92%	138.86	138.86		否	否	无	-4%
4558	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线26号公变台区变压器	200	78.43%	23.13	23.13		否	否	无	-1%
4559	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线27右03号公变台区变压器	315	31.50%	184.27	184.27		否	否	无	-7%
4560	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线27右06号公变台区变压器甲	315	8.30%	257.37	257.37		否	否	无	15%
4561	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线27右06号公变台区变压器乙	315	29.42%	190.82	190.82		否	否	无	-3%
4562	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线28号公变台区变压器	200	37.07%	105.86	105.86		否	否	无	-11%
4563	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线29右03号公变台区变压器	315	38.90%	160.97	160.97		否	否	无	3%
4564	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线29右04号公变台区变压器	315	13.06%	242.37	242.37		否	否	无	44%
4565	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线29右05号公变台区变压器	315	34.43%	175.05	175.05		否	否	无	-14%
4566	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线29右06号公变台区变压器	315	19.52%	222.01	222.01		否	否	无	15%
4567	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线29右07号公变台区变压器	315	25.75%	202.40	202.40		否	否	无	8%
4568	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支02号公变台区变压器	315	28.51%	193.69	193.69		否	否	无	8%
4569	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支06号公变台区变压器	315	27.46%	197.00	197.00		否	否	无	0%
4570	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支09号公变台区变压器	315	21.77%	214.92	214.92		否	否	无	5%
4571	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支12号公变台区变压器	315	31.33%	184.81	184.81		否	否	无	3%
4572	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支14号公变台区变压器	315	33.74%	177.22	177.22		否	否	无	-3%
4573	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支18右04号公变台区变压器	100	35.75%	54.25	54.25		否	否	无	-10%
4574	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支19号公变台区变压器	315	26.75%	199.25	199.25		否	否	无	8%
4575	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支21号公变台区变压器	200	15.56%	148.88	148.88		否	否	无	39%
4576	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支19支繁荣分02号公变台区变压器	200	23.76%	132.49	132.49		否	否	无	35%
4577	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支19支繁荣分05号公变台区变压器	315	33.46%	178.11	178.11		否	否	无	-9%
4578	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支19支繁荣分06右02号公变台区变压器	315	42.16%	150.69	150.69		否	否	无	1%
4579	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支19支繁荣分06右04号公变台区变压器	250	50.93%	97.68	97.68		否	否	无	-14%
4580	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支19支繁荣分11号公变台区变压器	315	32.52%	181.05	181.05		否	否	无	1%
4581	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支19支繁荣分16号公变台区变压器	315	29.15%	191.68	191.68		否	否	无	1%
4582	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支19支繁荣分19号公变台区变压器	315	38.90%	160.95	160.95		否	否	无	12%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4583	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支24号公变台区变压器	315	30.64%	186.98	186.98		否	否	无	2%
4584	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线支27号公变台区变压器	315	16.89%	230.31	230.31		否	否	无	66%
4585	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线港兴支04号公变台区变压器	100	30.35%	59.65	59.65		否	否	无	77%
4586	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线公司支03号公变台区变压器	315	24.63%	205.92	205.92		否	否	无	-14%
4587	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线公司支04号公变台区变压器	200	28.23%	123.54	123.54		否	否	无	3%
4588	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线公司支06号公变台区变压器	315	51.04%	122.72	122.72		否	否	无	-10%
4589	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线公司支08号公变台区变压器	315	33.41%	178.26	178.26		否	否	无	1%
4590	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	10kV电厂线公司支12号公变台区变压器	200	78.64%	22.72	22.72		否	否	无	268%
4591	国网清河区供电公司	开东66kV变电站	10kV东洪线	10kV东洪线08号公变台区变压器	250	32.72%	143.21	143.21		否	否	无	-5%
4592	国网清河区供电公司	开东66kV变电站	10kV东洪线	10kV东洪线11号01号三台子南台公变台区变压器	160	46.39%	68.77	68.77		否	否	无	9%
4593	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV二〇八线	10kV二〇八线19号八棵树东北台公变台区变压器	400	52.02%	151.94	151.94		否	否	无	13%
4594	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV二〇八线	10kV二〇八线30号八棵树东台公变台区变压器	80	78.05%	9.56	9.56		否	否	无	2%
4595	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV二〇八线	10kV二〇八线八棵树北台公变台区变压器	200	60.31%	59.39	59.39		否	否	无	106%
4596	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV二〇八线	10kV二〇八线八棵树新北台支01号八棵树新北台变压器	200	37.85%	104.30	104.30		否	否	无	-58%
4597	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV二〇八线	10kV二〇八线官粮十三组支01号官粮十三组变台区变压器	100	50.21%	39.79	39.79		否	否	无	1%
4598	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV二〇八线	10kV二〇八线和清新村公变台区变压器	250	71.78%	45.56	45.56		否	否	无	83%
4599	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线路路公变台区变压器	100	50.57%	19.72	19.72		否	否	无	27%
4600	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线二道村公变台区变压器	200	54.30%	71.40	71.40		否	否	无	96%
4601	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线二道一队公变台区变压器	200	14.99%	150.02	150.02		否	否	无	43%
4602	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线乱才分04号2号永兴村台变压器	200	78.75%	22.50	22.50		否	否	无	-9%
4603	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线乱才公变台区变压器	100	19.18%	15.16	15.16		否	否	无	0%
4604	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线威远八组公变台区变压器	315	49.80%	126.62	126.62		否	否	无	4%
4605	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线威远七组分07号公变台区变压器	160	39.68%	80.52	80.52		否	否	无	1%
4606	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线威远十组公变台区变压器	80	45.85%	35.32	35.32		否	否	无	13%
4607	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV二道线	10kV二道线瑞沟公变台区变压器	100	49.31%	20.35	20.35		否	否	无	3%
4608	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线18公变台区支乙变压器	200	41.42%	97.15	97.15		否	否	无	6%
4609	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线18公变台区甲变压器	200	41.32%	97.36	97.36		否	否	无	-3%
4610	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线25公变台区变压器	315	79.80%	32.14	32.14		否	否	无	-5%
4611	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线29公变台区变压器	315	29.26%	191.33	191.33		否	否	无	-13%
4612	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线31公变台区变压器	315	39.77%	158.23	158.23		否	否	无	63%
4613	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线33分09公变台区变压器	315	41.03%	154.24	154.24		否	否	无	-533%
4614	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线支103分02公变台区变压器	200	19.67%	140.67	140.67		否	否	无	143%
4615	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线支12分04公变台区变压器	315	26.80%	199.07	199.07		否	否	无	5%
4616	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线支25分01公变台区变压器	200	33.57%	112.85	112.85		否	否	无	71%
4617	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV建局线	10kV建局线支52公变台区变压器	100	72.84%	8.58	8.58		否	否	无	-3%
4618	国网清河区供电公司	张桥66kV变电站	10kV开张联线	10kV开张联线76分01号公变台区变压器	250	15.33%	186.68	186.68		否	否	无	-50%
4619	国网清河区供电公司	张桥66kV变电站	10kV开张联线	10kV开张联线76分04号公变台区变压器	315	77.98%	37.87	37.87		否	否	无	-41%
4620	国网清河区供电公司	张桥66kV变电站	10kV开张联线	10kV开张联线家园分03号公变台区变压器	100	39.55%	50.45	50.45		否	否	无	277%
4621	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线达子沟一组台公变台区变压器	100	31.50%	46.80	46.80		否	否	无	40%
4622	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线大寨石夹沟村台公变台区变压器	30	55.40%	10.38	10.38		否	否	无	12%
4623	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线大寨石夹沟村新台公变台区变压器	100	7.99%	82.01	82.01		否	否	无	0%
4624	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线大寨子北台公变台区变压器	100	64.01%	25.99	25.99		否	否	无	2%
4625	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线大寨子大队台公变台区变压器	100	63.03%	43.15	43.15		否	否	无	24%
4626	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线大寨子西台公变台区变压器	160	35.00%	88.00	88.00		否	否	无	6%
4627	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线大寨子西台新分台公变台区变压器	100	51.80%	38.20	38.20		否	否	无	20%
4628	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线东龙大队台公变台区变压器	160	38.90%	81.77	81.77		否	否	无	-6%
4629	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线肥地沟里台公变台区变压器	100	62.49%	5.50	5.50		否	否	无	14%
4630	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线肥地沟内外台公变台区变压器	400	17.85%	288.58	288.58		否	否	无	26%
4631	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线肥地沟新台公变台区变压器	30	0.05%	26.98	26.98		否	否	无	1056%
4632	国网清河区供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV靠东线肥地沟中台公变台区变压器	100	65.01%	5.00	5.00		否	否	无	1%
4633	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线干河子大队台公变台区变压器	200	36.70%	85.28	85.28		否	否	无	28%
4634	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线干河子赵家沟台公变台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00		否	否	无	-
4635	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线河北大队台公变台区变压器	400	32.45%	230.21	230.21		否	否	无	5%
4636	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗分南嘴支公变台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00		否	否	无	3%
4637	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗分南嘴中台公变台区变压器	200	24.26%	131.49	131.49		否	否	无	0%
4638	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗寨北台公变台区变压器	400	40.32%	198.71	198.71		否	否	无	12%
4639	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗寨东台公变台区变压器	315	56.30%	106.15	106.15		否	否	无	15%
4640	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗寨南台公变台区变压器	200	19.49%	141.02	141.02		否	否	无	247%
4641	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗寨二队台公变台区变压器	160	28.68%	98.11	98.11		否	否	无	121%
4642	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗寨五组台公变台区变压器	100	63.00%	8.10	8.10		否	否	无	14%
4643	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗寨西台公变台区变压器	160	61.79%	45.13	45.13		否	否	无	37%
4644	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗寨一、二组公变台区变压器	100	54.41%	35.59	35.59		否	否	无	9%
4645	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线黄旗寨五组分06+1号黄旗寨八组变压器	50	23.51%	33.24	33.24		否	否	无	49%
4646	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线金场村台公变台区变压器	400	32.51%	229.96	229.96		否	否	无	5%
4647	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线金场南台公变台区变压器	160	34.13%	89.39	89.39		否	否	无	0%
4648	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线兰旗寨大队台公变台区变压器	400	21.17%	275.33	275.33		否	否	无	19%
4649	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线兰旗寨二队台公变台区变压器	100	37.40%	26.30	26.30		否	否	无	-5%
4650	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线兰旗寨四组台公变台区变压器	50	47.00%	21.50	21.50		否	否	无	115%
4651	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线兰旗寨四组新台公变台区变压器	100	31.70%	29.15	29.15		否	否	无	2%
4652	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线兰旗寨五队沟内外台公变台区变压器	100	76.56%	2.69	2.69		否	否	无	-13%
4653	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线兰旗寨五组里台公变台区变压器	30	18.86%	21.34	21.34		否	否	无	-3%
4654	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吕家大队台公变台区变压器	160	32.66%	91.74	91.74		否	否	无	2%
4655	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吕家三组台公变台区变压器	100	45.01%	13.50	13.50		否	否	无	-11%
4656	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吕家四组台公变台区变压器	50	31.33%	29.34	29.34		否	否	无	15%
4657	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线马店北台公变台区变压器	160	64.89%	40.19	40.19		否	否	无	28%
4658	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线马店南台公变台区变压器	200	11.87%	156.26	156.26		否	否	无	6%
4659	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线上顶子八队台公变台区变压器	100	27.25%	62.76	62.76		否	否	无	-1%
4660	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线上顶子东台公变台区变压器	100	76.43%	13.57	13.57		否	否	无	45%
4661	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线上顶子二队台公变台区变压器	100	24.22%	19.74	19.74		否	否	无	111%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4662	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线上下子九队台公变台区变压器	150	30.02%	95.96	95.96	否	否	无	98%	
4663	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线上下子六组台公变台区变压器	100	17.95%	72.05	72.05	否	否	无	6%	
4664	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线上下子七队台公变台区变压器	100	32.56%	57.44	57.44	否	否	无	51%	
4665	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线上下子西台公变台区变压器	200	58.29%	63.42	63.42	否	否	无	24%	
4666	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线上下子一队台公变台区变压器	80	31.44%	46.85	46.85	否	否	无	5%	
4667	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线头道沟里台公变台区变压器	30	43.43%	13.97	13.97	否	否	无	12%	
4668	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线头道沟外台公变台区变压器	100	66.43%	7.07	7.07	否	否	无	53%	
4669	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线头道沟中台公变台区变压器	80	18.30%	57.36	57.36	否	否	无	292%	
4670	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吴家岭二队台公变台区变压器	200	78.01%	5.99	5.99	否	否	无	1%	
4671	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吴家岭七八九队台公变台区变压器	100	63.60%	26.40	26.40	否	否	无	6%	
4672	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吴家岭二队台公变台区变压器	80	61.68%	22.66	22.66	否	否	无	8%	
4673	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吴家岭四队台公变台区变压器	100	52.42%	11.28	11.28	否	否	无	15%	
4674	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吴家岭五队台公变台区变压器	50	53.14%	18.43	18.43	否	否	无	-1%	
4675	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线吴家岭一队台公变台区变压器	100	51.47%	19.27	19.27	否	否	无	17%	
4676	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线西龙大队台公变台区变压器	400	20.96%	276.16	276.16	否	否	无	6%	
4677	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线西龙东台公变台区变压器	160	37.21%	84.47	84.47	否	否	无	28%	
4678	国网清河区供电公司	团结66kV变电站	10kV团北线	10kV靠东线西龙五队台公变台区变压器	100	73.29%	1.67	1.67	否	否	无	4%	
4679	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线小寨大洋沟村台公变台区变压器	100	14.77%	7.52	7.52	否	否	无	-3%	
4680	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线小寨六日地村台公变台区变压器	400	25.88%	256.50	256.50	否	否	无	104%	
4681	国网清河区供电公司	宝766kV变电站	10kV宝东线	10kV靠东线小寨苏坊洛村台公变台区变压器	30	66.06%	7.18	7.18	否	否	无	133%	
4682	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线小寨下麻沟村台公变台区变压器	100	39.52%	25.24	25.24	否	否	无	62%	
4683	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线小寨子村台公变台区变压器	160	66.83%	37.07	37.07	否	否	无	34%	
4684	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线小寨子支建草冷库公变台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无		
4685	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线谢家大队台公变台区变压器	160	36.06%	86.30	86.30	否	否	无	28%	
4686	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线谢家九队台公变台区变压器	100	41.43%	48.57	48.57	否	否	无	4%	
4687	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线谢家六、七队台公变台区变压器	100	34.03%	55.97	55.97	否	否	无	12%	
4688	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线谢家四队台公变台区变压器	100	57.82%	32.18	32.18	否	否	无	16%	
4689	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线谢家一队台公变台区变压器	100	78.60%	9.12	9.12	否	否	无	35%	
4690	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线新立电台公变台区变压器	100	61.07%	28.93	28.93	否	否	无	53%	
4691	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线增在北海沟村台公变台区变压器	50	32.53%	28.74	28.74	否	否	无	61%	
4692	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线增八队台公变台区变压器	200	23.56%	132.88	132.88	否	否	无	1%	
4693	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线增寨东台公变台区变压器	200	33.98%	132.04	132.04	否	否	无	2%	
4694	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线增寨南台公变台区变压器	400	55.37%	34.63	34.63	否	否	无	12%	
4695	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线张卜二队台公变台区变压器	200	17.30%	145.40	145.40	否	否	无	39%	
4696	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线张卜三队台公变台区变压器	100	51.11%	3.89	3.89	否	否	无	-12%	
4697	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠东线	10kV靠东线张卜一队台公变台区变压器	100	28.54%	61.46	61.46	否	否	无	12%	
4698	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线板石沟台公变台区变压器	30	33.08%	17.08	17.08	否	否	无	9%	
4699	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线打虎村台公变台区变压器	400	11.42%	314.34	314.34	否	否	无	57%	
4700	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线二道沟台公变台区变压器	100	71.39%	3.72	3.72	否	否	无	-8%	
4701	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线古唐守台公变台区变压器	50	42.23%	23.88	23.88	否	否	无	3%	
4702	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线郭蒋大队台公变台区变压器	80	54.60%	28.32	28.32	否	否	无	-7%	
4703	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线郭蒋四队台公变台区变压器	400	28.74%	245.03	245.03	否	否	无	29%	
4704	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线郭蒋村台公变台区变压器	31	51.01%	31.20	31.20	否	否	无	22%	
4705	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线河西村台公变台区变压器	160	28.91%	97.74	97.74	否	否	无	4%	
4706	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线唐林子台公变台区变压器	80	39.27%	40.59	40.59	否	否	无	7%	
4707	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线后曹山台公变台区变压器	100	27.39%	62.61	62.61	否	否	无	-3%	
4708	国网清河区供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV靠西线靠山村1号台公变台区变压器	400	74.07%	31.86	31.86	否	否	无	14%	
4709	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线靠山村2号台公变台区变压器	400	28.87%	192.56	192.56	否	否	无	30%	
4710	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线靠山村4号台公变台区变压器	200	47.50%	42.50	42.50	否	否	无	18%	
4711	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线靠山村5号台公变台区变压器	400	40.91%	196.38	196.38	否	否	无	0%	
4712	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线靠山村队前街台公变台区变压器	250	55.35%	86.63	86.63	否	否	无	7%	
4713	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线靠山南台公变台区变压器	315	74.73%	48.10	48.10	否	否	无	1%	
4714	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线靠山北台公变台区变压器	100	12.07%	7.79	7.79	否	否	无	-2%	
4715	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线靠山南台公变台区变压器	200	36.00%	54.00	54.00	否	否	无	-6%	
4716	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线吕沟村台公变台区变压器	100	45.23%	8.95	8.95	否	否	无	0%	
4717	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线吕屯村台公变台区变压器	200	40.26%	99.47	99.47	否	否	无	0%	
4718	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线吕屯七组台公变台区变压器	100	41.15%	9.77	9.77	否	否	无	0%	
4719	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线明石沟台公变台区变压器	80	15.47%	74.53	74.53	否	否	无	21%	
4720	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线聂屯村台公变台区变压器	50	66.22%	11.89	11.89	否	否	无	13%	
4721	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线铝矿1号台公变台区变压器	160	45.89%	70.57	70.57	否	否	无	125%	
4722	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线铝矿2号台公变台区变压器	50	39.10%	25.45	25.45	否	否	无	139%	
4723	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线铝矿西台公变台区变压器	100	15.14%	74.87	74.87	否	否	无	130%	
4724	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线前曹山南台公变台区变压器	100	42.51%	47.49	47.49	否	否	无	-11%	
4725	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线前曹山台公变台区变压器	100	51.66%	38.34	38.34	否	否	无	1%	
4726	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线西道沟台公变台区变压器	50	60.52%	14.74	14.74	否	否	无	9%	
4727	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线内南台公变台区变压器	100	59.78%	24.18	24.18	否	否	无	5%	
4728	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线太平沟村台公变台区变压器	100	49.51%	40.49	40.49	否	否	无	24%	
4729	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线五岔窑村台公变台区变压器	100	79.14%	3.26	3.26	否	否	无	7%	
4730	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线西场大队台公变台区变压器	400	30.47%	238.10	238.10	否	否	无	0%	
4731	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线下打虎台公变台区变压器	50	24.79%	32.61	32.61	否	否	无	150%	
4732	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	10kV靠西线肖家台公变台区变压器	200	19.01%	141.98	141.98	否	否	无	9%	
4733	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线182号李泉城公变台区变压器	400	17.78%	288.89	288.89	否	否	无	158%	
4734	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线305号李台中街公变台区变压器	400	56.52%	133.90	133.90	否	否	无	1%	
4735	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线318号李台十队公变台区变压器	200	65.36%	49.29	49.29	否	否	无	4%	
4736	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线383号下沟河东台公变台区变压器	200	23.84%	132.33	132.33	否	否	无	49%	
4737	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线陡岭分35号藕塘沟公变台区变压器	400	19.18%	283.27	283.27	否	否	无	104%	
4738	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线陡岭分63号小二梁公变台区变压器	200	36.45%	107.11	107.11	否	否	无	42%	
4739	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线陡岭分柳河东台支19号柳河堡西台变压器	400	18.10%	287.58	287.58	否	否	无	280%	
4740	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线陡岭分柳河东台支21号柳河堡东台变压器	200	74.97%	30.06	30.06	否	否	无	2%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4741	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线高家村03号高家村公变台区变压器	200	28.74%	122.52	122.52	否	否	无	152%	
4742	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线高家一组04号高家一组公变台区变压器	200	15.88%	148.24	148.24	否	否	无	206%	
4743	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线古城子北台分06号后城子屯公变台区变压器	200	18.54%	142.93	142.93	否	否	无	0%	
4744	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线古城子村台分05号古城子公变台区变压器	200	55.89%	68.22	68.22	否	否	无	8%	
4745	国网清河区供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV李台线后地分121号李台后地公变台区变压器	100	74.66%	15.34	15.34	否	否	无	22%	
4746	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线后地分潘家支07号潘家公变台区变压器	200	25.40%	129.20	129.20	否	否	无	30%	
4747	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线后地蚂蚁支12号蚂蚁公变台区变压器	200	29.99%	120.02	120.02	否	否	无	13%	
4748	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线后地中清河支17号中清河公变台区变压器	100	76.11%	13.89	13.89	否	否	无	29%	
4749	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线关东沟东台分08号关东沟西公变台区变压器	400	12.33%	310.67	310.67	否	否	无	113%	
4750	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线关东沟东台分17号关东沟西公变台区变压器	200	10.84%	158.72	158.72	否	否	无	209%	
4751	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线李台村台分11号李台村公变台区变压器	200	49.26%	81.48	81.48	否	否	无	44%	
4752	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线李台六七队分09号李台六七组公变台区变压器	200	54.83%	70.35	70.35	否	否	无	1%	
4753	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线李台四队分05号李台四队公变台区变压器	200	76.70%	26.60	26.60	否	否	无	8%	
4754	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线裴地沟分26号裴地沟公变台区变压器	100	26.88%	63.12	63.12	否	否	无	92%	
4755	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线裴地沟分李台新台支02号李台新台公变台区变压器	50	43.84%	23.08	23.08	否	否	无	29%	
4756	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线裴地沟分洋地沟支17号杨地沟公变台区变压器	200	9.99%	160.01	160.01	否	否	无	274%	
4757	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线上清河东台分03号上清河东公变台区变压器	200	33.61%	112.79	112.79	否	否	无	58%	
4758	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线上清河西台分01号上清河西公变台区变压器	200	26.40%	127.19	127.19	否	否	无	48%	
4759	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线王墓堤水支07号王墓堤水公变台区变压器	100	40.46%	49.54	49.54	否	否	无	-32%	
4760	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线西南沟分27号西南沟北台公变台区变压器	200	27.41%	125.18	125.18	否	否	无	3%	
4761	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线西南沟分33号南沟南台公变台区变压器	100	35.75%	35.75	35.75	否	否	无	2%	
4762	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线西南沟分91号西南沟十组公变台区变压器	50	49.88%	20.06	20.06	否	否	无	6%	
4763	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线西南沟分西地支08号西地公变台区变压器	100	75.78%	11.37	11.37	否	否	无	18%	
4764	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线西南沟分西南沟八组支23号西南八组变压器	30	38.59%	15.42	15.42	否	否	无	49%	
4765	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线西南沟分西南九组东支02号九组东变压器	50	79.41%	5.29	5.29	否	否	无	10%	
4766	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线西南沟分西南九组西支01号九组西变压器	100	41.61%	24.19	24.19	否	否	无	-5%	
4767	国网清河区供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四南线	10kV李台线下地分01号下地公变台区变压器	100	65.88%	24.12	24.12	否	否	无	0%	
4768	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线下清河十队台分55号下清河十组公变台区变压器	10	0.14%	8.99	8.99	否	否	无	134%	
4769	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线下清河西台分01号杆下清河西台公变台区变压器	200	74.38%	24.99	24.99	否	否	无	0%	
4770	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线庄子南村分05号庄子南公变台区变压器	400	19.46%	282.17	282.17	否	否	无	104%	
4771	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线庄子内西补支06号庄子内西公变台区变压器	400	18.50%	286.01	286.01	否	否	无	177%	
4772	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV李台线	10kV李台线庄子一组05号庄子一组公变台区变压器	200	40.61%	98.79	98.79	否	否	无	27%	
4773	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线保安八组公变台区变压器	50	23.70%	33.15	33.15	否	否	无	30%	
4774	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线保安二组公变台区变压器	200	17.58%	144.85	144.85	否	否	无	72%	
4775	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线保安六组公变台区变压器	100	29.31%	60.69	60.69	否	否	无	10%	
4776	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线保安七组公变台区变压器	100	40.52%	49.48	49.48	否	否	无	-12%	
4777	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线保安三组公变台区变压器	200	24.40%	131.19	131.19	否	否	无	1%	
4778	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线保安四组公变台区变压器	100	24.36%	65.64	65.64	否	否	无	-5%	
4779	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线保安五组公变台区变压器	200	19.41%	141.19	141.19	否	否	无	30%	
4780	国网清河区供电公司	付沟66kV变电站	10kV付远线	10kV莲花线保安一组公变台区变压器	100	56.89%	6.62	6.62	否	否	无	31%	
4781	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线北大街分112号新房子三组公变台区变压器	100	12.99%	77.01	77.01	否	否	无	58%	
4782	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线北大街分91号新房子二组公变台区变压器	100	21.98%	68.02	68.02	否	否	无	41%	
4783	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线北大街分34号新房子一组公变台区变压器	100	18.67%	71.33	71.33	否	否	无	309%	
4784	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线北大街分04号新房子二组公变台区变压器	100	46.26%	43.74	43.74	否	否	无	2%	
4785	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线茶棚五组公变台区变压器	50	34.61%	27.69	27.69	否	否	无	126%	
4786	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线茶棚六组公变台区变压器	100	23.90%	66.10	66.10	否	否	无	78%	
4787	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线茶棚三组公变台区变压器	100	57.95%	32.05	32.05	否	否	无	4%	
4788	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线茶棚四组公变台区变压器	50	36.44%	26.78	26.78	否	否	无	66%	
4789	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线茶棚五组公变台区变压器	200	22.92%	134.17	134.17	否	否	无	12%	
4790	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线茶棚一组公变台区变压器	200	13.02%	153.97	153.97	否	否	无	67%	
4791	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东八组公变台区变压器	200	11.93%	156.14	156.14	否	否	无	82%	
4792	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东二组公变台区变压器	200	11.67%	156.67	156.67	否	否	无	223%	
4793	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东九组公变台区变压器	100	12.84%	77.16	77.16	否	否	无	82%	
4794	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东七组公变台区变压器	100	26.40%	63.60	63.60	否	否	无	215%	
4795	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东三组公变台区变压器	100	61.05%	28.96	28.96	否	否	无	134%	
4796	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东北四组公变台区变压器	100	15.77%	74.23	74.23	否	否	无	51%	
4797	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东五组公变台区变压器	100	13.19%	76.81	76.81	否	否	无	1%	
4798	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东七组公变台区变压器	400	10.41%	318.37	318.37	否	否	无	87%	
4799	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东六组公变台区变压器	200	13.09%	153.81	153.81	否	否	无	89%	
4800	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东七组公变台区变压器	200	13.88%	152.24	152.24	否	否	无	92%	
4801	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东二组公变台区变压器	200	38.19%	103.62	103.62	否	否	无	12%	
4802	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东四组公变台区变压器	200	58.21%	63.59	63.59	否	否	无	172%	
4803	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东五组公变台区变压器	200	20.18%	139.64	139.64	否	否	无	84%	
4804	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东七组公变台区变压器	400	86.33%	94.67	94.67	否	否	无	285%	
4805	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线东七组公变台区变压器	200	34.33%	111.35	111.35	否	否	无	-1%	
4806	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线鹿梅街台公变台区变压器	200	38.20%	103.60	103.60	否	否	无	6%	
4807	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线鹿梅六组公变台区变压器	200	13.05%	153.91	153.91	否	否	无	78%	
4808	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线鹿梅南台公变台区变压器	200	50.27%	79.46	79.46	否	否	无	-7%	
4809	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线鹿梅七组公变台区变压器	200	36.43%	107.13	107.13	否	否	无	74%	
4810	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线鹿梅二组公变台区变压器	100	53.91%	36.09	36.09	否	否	无	4%	
4811	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线鹿梅四组公变台区变压器	100	36.71%	53.29	53.29	否	否	无	17%	
4812	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线鹿梅五组公变台区变压器	200	20.78%	138.44	138.44	否	否	无	112%	
4813	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线鹿梅西南台公变台区变压器	100	58.66%	31.34	31.34	否	否	无	202%	
4814	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线鹿梅南台公变台区变压器	400	46.28%	87.44	87.44	否	否	无	-10%	
4815	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线鹿梅北台公变台区变压器	400	28.28%	246.95	246.95	否	否	无	-19%	
4816	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线经济队公变台区变压器	200	27.20%	125.60	125.60	否	否	无	10%	
4817	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线九大队公变台区变压器	50	79.05%	5.48	5.48	否	否	无	641%	
4818	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线莲花二二组公变台区变压器	400	15.94%	296.25	296.25	否	否	无	93%	
4819	国网清河区供电公司	南城乡66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线莲花六组公变台区变压器	100	78.19%	5.90	5.90	否	否	无	58%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4820	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线莲花八组公变台区变压器	100	31.51%	58.49	58.49	否	否	无	373%	
4821	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线莲花一四四组公变台区变压器	200	19.42%	141.16	141.16	否	否	无	102%	
4822	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线莲花一组公变变压器	50	38.62%	25.69	25.69	否	否	无	277%	
4823	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线柳河六组公变台区变压器	50	22.54%	33.73	33.73	否	否	无	117%	
4824	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线平乐北公变台区变压器	200	19.25%	141.49	141.49	否	否	无	-2%	
4825	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线平乐南公变台区变压器	100	18.96%	71.04	71.04	否	否	无	87%	
4826	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石八组公变台区变压器	100	36.75%	53.25	53.25	否	否	无	2%	
4827	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石二组公变台区变压器	100	22.61%	67.39	67.39	否	否	无	89%	
4828	国网清河区供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV莲花线青石十组东公变台区变压器	50	63.88%	13.06	13.06	否	否	无	19%	
4829	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石十组西公变台区变压器	50	50.20%	19.90	19.90	否	否	无	-11%	
4830	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石两组西公变台区变压器	100	22.43%	67.57	67.57	否	否	无	-10%	
4831	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石五七组公变台区变压器	100	28.54%	61.46	61.46	否	否	无	-1%	
4832	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线青石一组公变台区变压器	200	19.52%	140.97	140.97	否	否	无	349%	
4833	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线圣泉公变台区变压器	100	26.51%	63.50	63.50	否	否	无	-5%	
4834	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线石龙二组公变台区变压器	100	17.22%	72.78	72.78	否	否	无	23%	
4835	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线石龙三组公变台区变压器	100	16.84%	73.16	73.16	否	否	无	41%	
4836	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线石龙四组公变台区变压器	100	32.95%	57.05	57.05	否	否	无	197%	
4837	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线石龙五组公变台区变压器	50	14.65%	37.68	37.68	否	否	无	562%	
4838	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线石龙一组公变台区变压器	50	29.65%	30.18	30.18	否	否	无	397%	
4839	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线水寨二组公变台区变压器	200	14.57%	150.86	150.86	否	否	无	104%	
4840	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线水寨三组公变台区变压器	100	27.90%	62.10	62.10	否	否	无	177%	
4841	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线水寨一组公变台区变压器	400	15.52%	297.93	297.93	否	否	无	76%	
4842	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊八组公变台区变压器	100	30.11%	59.89	59.89	否	否	无	149%	
4843	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊二组公变台区变压器	100	22.14%	67.86	67.86	否	否	无	8%	
4844	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊六九组公变台区变压器	200	22.04%	135.93	135.93	否	否	无	56%	
4845	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊七组公变台区变压器	50	48.40%	20.80	20.80	否	否	无	13%	
4846	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊三组公变台区变压器	100	33.03%	56.97	56.97	否	否	无	46%	
4847	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊四五组公变台区变压器	200	30.50%	118.99	118.99	否	否	无	59%	
4848	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线糖坊一组公变台区变压器	200	18.43%	143.14	143.14	否	否	无	-18%	
4849	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线王家公变台区变压器	400	11.31%	314.77	314.77	否	否	无	-21%	
4850	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新房子四组公变台区变压器	100	28.49%	61.51	61.51	否	否	无	132%	
4851	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新房子六组公变台区变压器	200	46.06%	87.89	87.89	否	否	无	134%	
4852	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立八组公变台区变压器	200	28.39%	123.21	123.21	否	否	无	0%	
4853	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立二组公变台区变压器	200	24.29%	131.42	131.42	否	否	无	0%	
4854	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立六组公变台区变压器	50	40.48%	24.76	24.76	否	否	无	2%	
4855	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立七组公变台区变压器	100	28.39%	61.61	61.61	否	否	无	39%	
4856	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立三组公变台区变压器	100	69.74%	10.13	10.13	否	否	无	15%	
4857	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立四五组公变台区变压器	200	23.30%	133.40	133.40	否	否	无	16%	
4858	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新立一组公变台区变压器	100	29.52%	60.48	60.48	否	否	无	31%	
4859	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线丰福家园小区公变台区变压器	400	19.17%	283.34	283.34	否	否	无	10%	
4860	国网清河区供电公司	南城市66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线玉兴公变台区变压器	100	25.94%	64.06	64.06	否	否	无	28%	
4861	国网清河区供电公司	鹿角66kV变电站	10kV黎明乙线	10kV林丰线181号魏家村七组北公变台区变压器	50	62.86%	13.57	13.57	否	否	无	1%	
4862	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线222号林丰乡陈东台公变台区变压器	200	43.28%	46.72	46.72	否	否	无	2%	
4863	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线231号林丰东台公变台区变压器	400	21.56%	273.76	273.76	否	否	无	23%	
4864	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线八道七队分01号八道七队公变台区变压器	200	56.67%	66.66	66.66	否	否	无	60%	
4865	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线朝阳分26号向阳村公变台区变压器	100	41.65%	48.35	48.35	否	否	无	36%	
4866	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线朝阳分80号朝阳村公变台区变压器	400	11.65%	313.39	313.39	否	否	无	28%	
4867	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线朝阳分生高家沟支高家沟台公变台区变压器	50	10.45%	39.77	39.77	否	否	无	-14%	
4868	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线车路村分06号八道村公变台区变压器	400	28.39%	246.44	246.44	否	否	无	72%	
4869	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线车路村分70号车路村公变台区变压器	200	15.87%	148.27	148.27	否	否	无	57%	
4870	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线车路村分八道一组支08号八道一组变压器	400	15.88%	296.48	296.48	否	否	无	76%	
4871	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈夏家分68号夏家五队公变台区变压器	100	17.93%	72.07	72.07	否	否	无	214%	
4872	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈夏家分陈东家支08号陈东家村公变台区变压器	400	13.53%	305.90	305.90	否	否	无	58%	
4873	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈夏家分陈东家支14号陈东家台变压器	100	50.93%	31.26	31.26	否	否	无	335%	
4874	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈夏家分夏家村支04号夏家村公变台区变压器	200	55.11%	69.77	69.77	否	否	无	246%	
4875	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈夏家分夏家东台支05号夏家东台变压器	400	21.32%	274.71	274.71	否	否	无	196%	
4876	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线陈夏家分夏家新村支08号夏家村新台变压器	200	22.52%	134.96	134.96	否	否	无	223%	
4877	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线达成分13号达成电公变台区变压器	200	25.16%	129.67	129.67	否	否	无	12%	
4878	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线达成分50号达成村公变台区变压器	200	73.46%	33.07	33.07	否	否	无	47%	
4879	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线达成分73号达成德成公变台区变压器	200	49.99%	80.02	80.02	否	否	无	15%	
4880	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线达成七组分06号达成七组公变台区变压器	100	41.51%	9.70	9.70	否	否	无	0%	
4881	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线风祥村分20号风祥村公变台区变压器	400	14.51%	301.96	301.96	否	否	无	36%	
4882	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线百粮东分07号百粮村公变台区变压器	400	67.51%	35.98	35.98	否	否	无	28%	
4883	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线百粮东分17号百粮东台公变台区变压器	200	62.56%	54.89	54.89	否	否	无	44%	
4884	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线百粮东分07号百粮村台公变台区变压器	100	75.71%	14.29	14.29	否	否	无	17%	
4885	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线尖山村分03号公变台区变压器	400	17.18%	291.26	291.26	否	否	无	152%	
4886	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线尖山村河北分05号尖山村河北公变台区变压器	160	34.27%	89.17	89.17	否	否	无	133%	
4887	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线尖山二队分01号尖山二队公变台区变压器	200	29.03%	121.94	121.94	否	否	无	55%	
4888	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线尖山一队分04号尖山一组公变台区变压器	50	79.22%	5.39	5.39	否	否	无	85%	
4889	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线建材厂分04号建材厂公变台区变压器	200	11.56%	156.88	156.88	否	否	无	131%	
4890	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线东堡村分12号公变台区变压器	200	49.98%	80.04	80.04	否	否	无	124%	
4891	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线东堡村分81号东堡村公变台区变压器	400	12.76%	308.98	308.98	否	否	无	183%	
4892	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线东堡村分永兴村支03号公变台区变压器	400	11.75%	313.00	313.00	否	否	无	161%	
4893	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线林丰村分70号林丰村公变台区变压器	400	21.21%	275.17	275.17	否	否	无	39%	
4894	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线林丰村分06号林丰村公变台区变压器	400	14.02%	303.92	303.92	否	否	无	1%	
4895	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线林丰村分31号林丰村公变台区变压器	100	72.86%	8.57	8.57	否	否	无	6%	
4896	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线鹿场分04号鹿场公变台区变压器	50	43.44%	23.28	23.28	否	否	无	2%	
4897	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线蚂蚁分39号蚂蚁村公变台区变压器	100	23.22%	66.78	66.78	否	否	无	9%	
4898	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10kV林丰线蚂蚁分蚂蚁一组支03号公变台区变压器	100	20.46%	69.54	69.54	否	否	无	143%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4899	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10KV林丰线于延分04号子远公变台区变压器	200	54.95%	70.09	70.09	否	否	无	7%	
4900	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10KV林丰线松山分22号松山一组公变台区变压器	100	44.23%	45.77	45.77	否	否	无	-6%	
4901	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10KV林丰线松山分62号松山村台公变台区变压器	400	17.63%	289.47	289.47	否	否	无	14%	
4902	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10KV林丰线湾子沟分01号湾子沟公变台区变压器	400	12.59%	309.63	309.63	否	否	无	15%	
4903	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10KV林丰线湾子沟四组分21号湾子沟四组分变压器	100	31.56%	58.44	58.44	否	否	无	33%	
4904	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10KV林丰线湾子沟四组分湾子沟五组支10号变压器	200	19.66%	140.68	140.68	否	否	无	47%	
4905	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10KV林丰线湾子沟一组分06号湾子沟一组公变台区变压器	200	18.61%	142.78	142.78	否	否	无	11%	
4906	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10KV林丰线魏家村分04号魏家村公变台区变压器	400	16.54%	293.82	293.82	否	否	无	2%	
4907	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10KV林丰线魏家五组分06号魏家五组公变台区变压器	200	20.82%	138.35	138.35	否	否	无	88%	
4908	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10KV林丰线魏家一组南分04号魏家村1组南公变台区变压器	100	24.29%	65.71	65.71	否	否	无	136%	
4909	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10KV林丰线新边村分02号新边村公变台区变压器	400	19.44%	282.24	282.24	否	否	无	142%	
4910	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10KV林丰线新边东分01号公变台区变压器	400	21.31%	34.35	34.35	否	否	无	21%	
4911	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10KV林丰线新边西分03号新边西台公变台区变压器	200	33.01%	113.99	113.99	否	否	无	22%	
4912	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10KV林丰线新街基分49号新街基公变台区变压器	400	19.85%	280.60	280.60	否	否	无	100%	
4913	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV林丰线	10KV林丰线新街基分陈村李卜支08号陈村李卜变压器	400	11.84%	312.62	312.62	否	否	无	51%	
4914	国网清河区供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10KV孟家线陈家二组公变台区变压器	50	72.65%	8.67	8.67	否	否	无	49%	
4915	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线陈家三组公变台区变压器	100	16.28%	73.72	73.72	否	否	无	134%	
4916	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线陈家四组公变台区变压器	200	16.87%	146.26	146.26	否	否	无	36%	
4917	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线陈家五组公变台区变压器	400	20.77%	276.92	276.92	否	否	无	28%	
4918	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线陈家一组公变台区变压器	50	36.05%	26.97	26.97	否	否	无	-8%	
4919	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线大狮子沟公变台区变压器	200	29.53%	120.95	120.95	否	否	无	104%	
4920	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线放牛一组公变台区变压器	200	36.67%	106.66	106.66	否	否	无	-5%	
4921	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线放牛分01号秀水西台公变台区变压器	30	64.22%	7.73	7.73	否	否	无	0%	
4922	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线放牛三组公变台区变压器	100	31.88%	58.12	58.12	否	否	无	0%	
4923	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线放牛五组公变台区变压器	400	12.90%	308.41	308.41	否	否	无	102%	
4924	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线放牛一组公变台区变压器	200	17.24%	145.52	145.52	否	否	无	59%	
4925	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线纪家二组公变台区变压器	200	45.31%	89.38	89.38	否	否	无	-2%	
4926	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线纪家六组公变台区变压器	200	29.90%	120.20	120.20	否	否	无	24%	
4927	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线纪家七组公变台区变压器	100	51.92%	11.42	11.42	否	否	无	-63%	
4928	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线纪家三组公变台区变压器	200	42.86%	94.28	94.28	否	否	无	49%	
4929	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线纪家四组公变台区变压器	400	22.99%	268.03	268.03	否	否	无	44%	
4930	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线纪家五组公变台区变压器	100	18.79%	71.21	71.21	否	否	无	70%	
4931	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线纪家一组公变台区变压器	200	19.45%	141.10	141.10	否	否	无	15%	
4932	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线龙泉八组公变台区变压器	200	38.85%	102.30	102.30	否	否	无	7%	
4933	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线龙泉北山东公变台区变压器	200	22.04%	135.92	135.92	否	否	无	2%	
4934	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线龙泉北山东公变台区变压器	100	72.38%	8.81	8.81	否	否	无	5%	
4935	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线龙泉东南公变台区变压器	100	29.01%	60.99	60.99	否	否	无	47%	
4936	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线龙泉六七组公变台区变压器	200	21.18%	137.63	137.63	否	否	无	67%	
4937	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线龙泉中公变台区变压器	400	55.67%	137.33	137.33	否	否	无	174%	
4938	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线孟家二组公变台区变压器	200	28.69%	122.62	122.62	否	否	无	34%	
4939	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线孟家九组公变台区变压器	100	29.99%	60.01	60.01	否	否	无	12%	
4940	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线孟家八组公变台区变压器	200	15.62%	148.77	148.77	否	否	无	1%	
4941	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线孟家七组公变台区变压器	200	37.36%	105.30	105.30	否	否	无	27%	
4942	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线孟家七组公变台区变压器	50	47.94%	21.03	21.03	否	否	无	12%	
4943	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线孟家四组公变台区变压器	200	23.24%	133.53	133.53	否	否	无	49%	
4944	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线孟家一组公变台区变压器	50	32.53%	28.73	28.73	否	否	无	186%	
4945	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线双城子八组公变台区变压器	200	59.20%	24.64	24.64	否	否	无	-4%	
4946	国网清河区供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10KV孟家线双城子二组公变台区变压器	50	65.62%	12.19	12.19	否	否	无	14%	
4947	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线双城子六组小区公变台区变压器	100	64.54%	7.64	7.64	否	否	无	30%	
4948	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线双城子七组公变台区变压器	100	30.48%	59.52	59.52	否	否	无	13%	
4949	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线双城子三组公变台区变压器	50	55.48%	17.26	17.26	否	否	无	0%	
4950	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线双城子十组公变台区变压器	200	19.10%	141.80	141.80	否	否	无	15%	
4951	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线双城子四组公变台区变压器	50	68.01%	11.00	11.00	否	否	无	7%	
4952	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线双城子六组公变台区变压器	100	49.77%	32.19	32.19	否	否	无	4%	
4953	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线双城子一组公变台区变压器	200	15.73%	148.55	148.55	否	否	无	-7%	
4954	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线小狮子沟北公变台区变压器	50	56.14%	16.93	16.93	否	否	无	5%	
4955	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线小狮子沟南公变台区变压器	100	28.80%	61.20	61.20	否	否	无	73%	
4956	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线小狮子沟中公变台区变压器	100	34.49%	55.52	55.52	否	否	无	-2%	
4957	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线小万家乡公变台区变压器	50	17.16%	36.42	36.42	否	否	无	510%	
4958	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线秀水七组公变台区变压器	200	16.24%	147.52	147.52	否	否	无	90%	
4959	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线秀水四组公变台区变压器	400	13.26%	306.96	306.96	否	否	无	4%	
4960	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV孟家线	10KV孟家线秀水一组公变台区变压器	400	10.33%	318.70	318.70	否	否	无	45%	
4961	国网清河区供电公司	亮+66kV变电站	10kV亮东线	10KV孟家线陈家玖公变台区变压器	50	68.76%	10.62	10.62	否	否	无	64%	
4962	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线路	10KV宁电线路02分01号公变台区变压器	100	10.09%	78.91	78.91	否	否	无	-7%	
4963	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线路	10KV宁电线路06分02号公变台区变压器	250	12.81%	192.07	192.07	否	否	无	-9%	
4964	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线路	10KV宁电线路南阳支07分02号公变台区变压器	315	24.41%	206.61	206.61	否	否	无	359000%	
4965	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线路	10KV宁电线路南阳支13号公变台区变压器	315	28.07%	195.08	195.08	否	否	无	4%	
4966	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线路	10KV宁电线路南阳支15分01号公变台区变压器	315	27.90%	195.61	195.61	否	否	无	28%	
4967	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线路	10KV宁电线路南阳支15分01号公变台区变压器	315	37.18%	166.38	166.38	否	否	无	3%	
4968	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线路	10KV宁电线路南阳支15分02号公变台区变压器	315	20.44%	219.12	219.12	否	否	无	7%	
4969	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线路	10KV宁电线路南阳支16号公变台区变压器	315	47.65%	133.41	133.41	否	否	无	26%	
4970	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线路	10KV宁电线路南阳支20号公变台区变压器	315	42.50%	149.64	149.64	否	否	无	5%	
4971	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线路	10KV宁电线路南阳支27号公变台区变压器甲	315	26.32%	200.60	200.60	否	否	无	-2%	
4972	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线路	10KV宁电线路南阳支27号公变乙台区变压器	315	20.19%	219.89	219.89	否	否	无	-6%	
4973	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线路	10KV宁电线路南阳支32分03号公变台区变压器	315	74.49%	48.84	48.84	否	否	无	4%	
4974	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线路	10KV宁电线路南阳支36分03号公变台区变压器	315	34.59%	174.54	174.54	否	否	无	-5%	
4975	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线路	10KV宁电线路南阳支41号公变台区变压器	315	31.39%	184.61	184.61	否	否	无	26%	
4976	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线路	10KV宁电线路南阳支43号公变台区变压器	315	23.34%	209.99	209.99	否	否	无	0%	
4977	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线路	10KV宁电线路南阳支二小分02分01号公变台区变压器	315	65.47%	77.26	77.26	否	否	无	4%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
4978	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁电线	10kV宁电线向阳支二分02/01号公变台区变压器	315	44.35%	143.81	143.81		否	否	无	-1%
4979	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线（右）06号公变台区变压器	315	24.97%	204.84	204.84		否	否	无	6%
4980	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线（右）08号公变台区变压器	250	33.66%	140.85	140.85		否	否	无	10%
4981	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线（右）23号公变台区变压器	400	42.14%	150.75	150.75		否	否	无	4%
4982	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线（右）29号公变台区变压器	315	38.27%	162.95	162.95		否	否	无	11%
4983	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线（右）31号公变台区变压器	315	42.74%	148.86	148.86		否	否	无	-7%
4984	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线21/03号公变台区变压器	200	35.27%	109.46	109.46		否	否	无	-3%
4985	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线21/06号公变台区变压器	100	58.23%	6.35	6.35		否	否	无	65%
4986	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线25/01号公变台区变压器	250	55.38%	86.56	86.56		否	否	无	4%
4987	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线汪罗罗支X03号公变台区变压器	315	48.75%	123.94	123.94		否	否	无	-8%
4988	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线汪罗罗支X05号公变台区变压器	315	19.06%	223.47	223.47		否	否	无	12%
4989	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线汪罗罗支11号公变台区变压器	315	12.36%	244.56	244.56		否	否	无	99%
4990	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线汪罗罗支18号公变台区变压器	200	18.88%	142.24	142.24		否	否	无	11%
4991	国网清河区供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV宁建线汪罗罗支25号公变台区变压器	50	56.53%	16.74	16.74		否	否	无	16%
4992	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线政府支05号公变台区变压器	315	29.49%	190.61	190.61		否	否	无	16%
4993	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线政府支08号公变台区变压器	315	35.62%	171.31	171.31		否	否	无	2%
4994	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁建线	10kV宁建线政府支09号公变台区变压器	315	24.58%	206.08	206.08		否	否	无	-5%
4995	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线09号变压器	100	6.07%	83.93	83.93		否	否	无	44%
4996	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线17号变压器	315	5.93%	264.81	264.81		否	否	无	-14%
4997	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线19/03号变压器	200	45.02%	89.95	89.95		否	否	无	-20%
4998	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线24号变压器	315	26.19%	201.30	201.30		否	否	无	-2%
4999	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线30/11号变压器	200	9.69%	160.63	160.63		否	否	无	-6%
5000	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线30/12号变压器	250	16.85%	182.87	182.87		否	否	无	-76%
5001	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线53号变压器	315	41.08%	154.09	154.09		否	否	无	-29%
5002	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线68/05号变压器	100	41.27%	48.74	48.74		否	否	无	-13%
5003	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线71号变压器	100	9.95%	80.05	80.05		否	否	无	-46%
5004	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线78号变压器	100	5.07%	84.93	84.93		否	否	无	33%
5005	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线83号变压器	50	5.00%	42.50	42.50		否	否	无	740%
5006	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线水库支09号变压器	100	7.59%	41.20	41.20		否	否	无	41%
5007	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线水库支22号变压器	200	21.90%	136.21	136.21		否	否	无	3%
5008	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线水库支32号变压器	50	23.75%	33.12	33.12		否	否	无	30%
5009	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线水库支55号变压器	200	12.86%	154.28	154.28		否	否	无	-2%
5010	国网清河区供电公司	团结66kV变电站	10kV宁水线	10kV宁水线水库支冷饮分18号变压器	200	67.11%	45.78	45.78		否	否	无	-31%
5011	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁杨线	10kV宁杨线14/04号公变台区变压器	50	25.79%	32.11	32.11		否	否	无	
5012	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	10kV宁镇线（左）13号 公变台区变压器	315	11.42%	247.53	247.53		否	否	无	4%
5013	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	10kV宁镇线11右3号 公变台区变压器	200	30.05%	119.90	119.90		否	否	无	4%
5014	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	10kV宁镇线12右3号 公变台区变压器	315	4.54%	269.21	269.21		否	否	无	54%
5015	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农一钱	10kV农一钱135号石家堡子公变台区变压器	100	64.21%	25.79	25.79		否	否	无	31%
5016	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱14右1号公变台区变压器	100	47.18%	42.83	42.83		否	否	无	169%
5017	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱28号后马七队北公变台区变压器	100	53.03%	36.97	36.97		否	否	无	-14%
5018	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱65号后马六队公变台区变压器	160	27.12%	100.61	100.61		否	否	无	60%
5019	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱84号后马三队公变台区变压器	100	52.07%	37.93	37.93		否	否	无	43%
5020	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱后八队南分11号后马六队南台变压器	50	66.83	66.83	66.83		否	否	无	-27%
5021	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱后马七队南分04号后马八队公变台区变压器	100	78.37%	5.81	5.81		否	否	无	5%
5022	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱后马一二九队02号后马一二九队变压器	50	70.44%	15.65	15.65		否	否	无	24%
5023	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱顺来沟村13#变压器	50	0.00%	45.00	45.00		否	否	无	-
5024	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱顺来沟村17#变压器	50	0.01%	44.99	44.99		否	否	无	-9%
5025	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱建材小区分07号建材厂 家属房变压器	30	39.50%	15.15	15.15		否	否	无	-16%
5026	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱金分18/02#台区变压器	100	23.03%	66.98	66.98		否	否	无	-42%
5027	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱南台分22号下房身北台公变台区变压器	200	41.77%	96.47	96.47		否	否	无	56%
5028	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱南台分30号下房身南台公变台区变压器	200	38.30%	103.40	103.40		否	否	无	15%
5029	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱南台分前马支36右33号前马村5#公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00		否	否	无	-
5030	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱南台分前马支44号前马村5#公变变压器	200	76.71%	10.63	10.63		否	否	无	-8%
5031	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱南台分前马支村02右03/18号前马村3#公变变压器	50	3.92%	43.04	43.04		否	否	无	25%
5032	国网清河区供电公司	泉山66kV变电站	10kV大苇子线	10kV农二钱南台分前马支前马村蛟岭02/28号前马村4#变压器	50	59.13%	15.43	15.43		否	否	无	4%
5033	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱南台分前马支前马东台蛟岭01号前马东台变压器	100	50.52%	19.74	19.74		否	否	无	8%
5034	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱南台分前马支前马南台蛟岭02号前马南台变压器	200	49.00%	41.00	41.00		否	否	无	0%
5035	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱南台分前马支前马西台蛟岭04号前马西台变压器	315	18.03%	226.70	226.70		否	否	无	21%
5036	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱南台分前马支下房身东台蛟岭02号变压器	30	45.15%	13.46	13.46		否	否	无	-13%
5037	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱南台分前马支尹家蛟08/09号前马村2#公变变压器	50	50.06%	19.97	19.97		否	否	无	301%
5038	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱南台分前马支尹家蛟48号尹家新台变压器	100	70.98%	9.51	9.51		否	否	无	0%
5039	国网清河区供电公司	十八家66kV变电站	10kV长岭子线	10kV农二钱南台分前马支尹家蛟66号尹家一二队变压器	30	64.89%	7.53	7.53		否	否	无	5%
5040	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱南台分前马支尹家蛟尹家五队蛟07号变压器	100	65.88%	7.24	7.24		否	否	无	8%
5041	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱南台分前马支尹家蛟尹家五队蛟07号变压器	80	82.78%	21.77	21.77		否	否	无	18%
5042	国网清河区供电公司	新台子66kV变电站	10kV新台子线	10kV农二钱南台分十八道支23右03十八道村4#公变	50	72.84%	6.58	6.58		否	否	无	76%
5043	国网清河区供电公司	新台子66kV变电站	10kV新台子线	10kV农二钱南台分十八道支37/1/2/01号十八道村3#公变变压器	50	49.05%	20.48	20.48		否	否	无	1826%
5044	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱南台分十八道支43右31十八道村1#公变变压器	100	73.92%	8.04	8.04		否	否	无	787%
5045	国网清河区供电公司	昌雄66kV变电站	10kV城北线	10kV农二钱南台分十八道支南台村北台蛟05号变压器	100	70.85%	9.57	9.57		否	否	无	0%
5046	国网清河区供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV农二钱南台分十八道支十八道东台蛟06号变压器	400	74.90%	7.55	7.55		否	否	无	1%
5047	国网清河区供电公司	昌雄66kV变电站	10kV城内乙线	10kV农二钱南台支十八道支48号十八道西台变压器	400	72.91%	68.37	68.37		否	否	无	13%
5048	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱南台支十八道支48号十八道西台分台变压器	400	12.70%	309.20	309.20		否	否	无	42%
5049	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱南台支十八道支十八道五队蛟06号变压器	100	41.09%	48.91	48.91		否	否	无	24%
5050	国网清河区供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV农二钱石家堡子东台分02号石家堡子东台变压器	50	60.81%	14.59	14.59		否	否	无	56%
5051	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱石家堡子东台分石家堡子小区支12号变压器	100	23.06%	66.94	66.94		否	否	无	-10%
5052	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱王家沟后八队公变台区变压器	400	52.40%	30.98	30.98		否	否	无	5%
5053	国网清河区供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝南线	10kV农二钱村子沟分24号前马村支15号公变台区变压器	200	53.02%	11.09	11.09		否	否	无	13%
5054	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱张家堡分解来沟五六队支15号南来四队变压器	200	77.96%	24.09	24.09		否	否	无	-66%
5055	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱张家堡分解来沟五六队支27号变压器	50	71.23%	9.39	9.39		否	否	无	10%
5056	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二钱	10kV农二钱张家堡分解来沟一二队支07号变压器	100	34.80%	16.56	16.56		否	否	无	47%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5057	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分114号张家堡子队台区变压器	30	58.00%	9.60	9.60	否	否	无	14%	
5058	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分147号张家堡一队台区变压器	100	25.96%	64.04	64.04	否	否	无	96%	
5059	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分32号同家堡子公变台区变压器	100	33.73%	16.88	16.88	否	否	无	34%	
5060	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分54号台村台公变台区变压器	100	45.19%	22.40	22.40	否	否	无	12%	
5061	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分地沟台支01号同家地沟台区变压器	100	62.13%	5.57	5.57	否	否	无	3%	
5062	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分解米沟三队台支04号变压器	30	51.48%	11.56	11.56	否	否	无	0%	
5063	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分解米五六队支18#左12号解米沟村1#公变变压器	50	14.58%	37.71	37.71	否	否	无	3%	
5064	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分解米五六队支27左03右04右01号解米沟村20#公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
5065	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分解米五六队支27左03右04右03号解米沟村21#公变变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-3%	
5066	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分解米五六队支27左03右08号解米沟村198#公变变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-20%	
5067	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分解米五六队支解米沟村1#台区变压器	50	12.98%	38.51	38.51	否	否	无	-83%	
5068	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分解米五六队支解米沟村14#台区变压器	50	17.33%	36.33	36.33	否	否	无	23%	
5069	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分解米五六队支解米沟村15#台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
5070	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分解米五六队支解米沟村16#台区变压器	50	11.25%	39.37	39.37	否	否	无	-14%	
5071	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分解米五六队支解米沟村6#台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
5072	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分闫家支38号闫家南台变压器	100	67.53%	6.74	6.74	否	否	无	-3%	
5073	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分闫家支佟家堡子台蛟02号变压器	30	61.93%	8.42	8.42	否	否	无	-1%	
5074	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分闫家支小东沟台蛟02号变压器	20	60.81%	5.84	5.84	否	否	无	19%	
5075	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分张家村台支02号张家村台变压器	50	72.58%	8.71	8.71	否	否	无	22%	
5076	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分张家小区支01号张家小区变压器	100	13.72%	76.28	76.28	否	否	无	-10%	
5077	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分孔沟一队台支04号变压器	30	61.89%	8.43	8.43	否	否	无	17%	
5078	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线张家堡子分16号台区变压器	160	29.71%	96.47	96.47	否	否	无	6%	
5079	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线168号赛马五队公变台区变压器	20	77.95%	2.41	2.41	否	否	无	14%	
5080	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线258号清榆村台公变台区变压器	30	70.70%	5.79	5.79	否	否	无	5%	
5081	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线91左09号公变台区变压器	100	0.35%	89.65	89.65	否	否	无	-	
5082	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线曹家沟分06号曹家沟台公变台区变压器	100	20.00%	7.00	7.00	否	否	无	-54%	
5083	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线打车沟分打车东台支03号打车东台变压器	400	9.90%	320.38	320.38	否	否	无	267%	
5084	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线打车沟分打车西街支02号打车西街变压器	400	11.39%	314.43	314.43	否	否	无	77%	
5085	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线打车沟分台支沟支07号养马七队台变压器	80	37.30%	42.16	42.16	否	否	无	7%	
5086	国网清河区供电公司	崔家店66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线打车沟分周家堡子支18号打车周堡子变压器	20	53.05%	7.39	7.39	否	否	无	-3%	
5087	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线华夏地产分08号前杨台北台公变台区变压器	200	37.26%	105.49	105.49	否	否	无	37%	
5088	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线华夏地产分17号后夏南台公变台区变压器	250	18.80%	178.00	178.00	否	否	无	12%	
5089	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线黄岭南分04号养马东台公变台区变压器	100	72.06%	17.94	17.94	否	否	无	21%	
5090	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线黄岭南分39号养马八队台公变台区变压器	20	69.84%	4.03	4.03	否	否	无	-10%	
5091	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线老虎沟分09号富饶村台公变台区变压器	200	70.94%	9.53	9.53	否	否	无	24%	
5092	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线老虎沟分40号新发台公变台区变压器	200	21.01%	137.98	137.98	否	否	无	-6%	
5093	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线老虎沟分82号老虎沟东台公变台区变压器	50	68.25%	10.87	10.87	否	否	无	24%	
5094	国网清河区供电公司	山后66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线老虎沟分富饶南台支02号富饶村新台变压器	30	63.06%	8.08	8.08	否	否	无	44%	
5095	国网清河区供电公司	双庙子66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线老虎沟分富饶五队支03号富饶北台变压器	30	58.08%	9.58	9.58	否	否	无	15%	
5096	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线老虎沟分老虎沟西台支05号老虎沟西台变压器	100	49.38%	20.31	20.31	否	否	无	20%	
5097	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线前杨村台分18号前杨村台公变台区变压器	400	50.07%	159.72	159.72	否	否	无	2%	
5098	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线前杨村台分前杨南台支03号前杨南台变压器	400	8.84%	324.65	324.65	否	否	无	29%	
5099	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线前杨村台分06号前杨东台公变台区变压器	80	51.18%	31.06	31.06	否	否	无	17%	
5100	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分11号后杨东台公变台区变压器	200	57.30%	65.39	65.39	否	否	无	17%	
5101	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分166号泉眼沟村台公变台区变压器	100	24.53%	65.47	65.47	否	否	无	67%	
5102	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分19号后杨西台公变台区变压器	200	22.11%	135.77	135.77	否	否	无	92%	
5103	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分49号八社南台公变台区变压器	160	36.09%	86.26	86.26	否	否	无	54%	
5104	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分56号八社村台公变台区变压器	315	16.93%	230.16	230.16	否	否	无	86%	
5105	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分64号后八社村台公变台区变压器	400	54.92%	35.09	35.09	否	否	无	62%	
5106	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分八社东台支08+02号八社东台变压器	315	19.32%	222.64	222.64	否	否	无	125%	
5107	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分东腰沟支23号东腰沟台变压器	100	46.62%	21.69	21.69	否	否	无	-3%	
5108	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分东腰沟支西腰沟台蛟01号变压器	100	21.98%	68.02	68.02	否	否	无	177%	
5109	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分后杨中台支04号后杨中台变压器	200	69.04%	41.93	41.93	否	否	无	46%	
5110	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分九社北台支05号九社北台变压器	100	66.48%	18.81	18.81	否	否	无	4%	
5111	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分九社村台支02号九社村台变压器	100	66.84%	23.37	23.37	否	否	无	1%	
5112	国网清河区供电公司	满井66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分九社南台支01号九社南台变压器	400	54.63%	35.37	35.37	否	否	无	-1%	
5113	国网清河区供电公司	双立66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分九社养殖小区支04号变压器	100	52.42%	18.79	18.79	否	否	无	9%	
5114	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分邮电四队台支06号邮电四队变压器	100	45.22%	22.39	22.39	否	否	无	-3%	
5115	国网清河区供电公司	四合66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分邮电八社小区蛟29号变压器	100	57.69%	32.31	32.31	否	否	无	-2%	
5116	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分邮电支邮电村台蛟05号变压器	80	74.57%	12.34	12.34	否	否	无	6%	
5117	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分邮电支新兴台蛟02号新兴大队变压器	160	23.80%	105.92	105.92	否	否	无	2%	
5118	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分泉眼五队支02号泉眼五队台变压器	100	72.36%	8.82	8.82	否	否	无	-2%	
5119	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分杨家窑东台支01号杨家窑东台变压器	160	37.05%	84.72	84.72	否	否	无	-2%	
5120	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分泉眼西台支01号杨家窑西台变压器	100	61.04%	28.97	28.97	否	否	无	23%	
5121	国网清河区供电公司	和隆66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线泉眼沟分07号养马八队公变台区变压器	30	51.98%	11.41	11.41	否	否	无	2%	
5122	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线西台子村台分06号西台子村台公变台区变压器	200	55.20%	69.59	69.59	否	否	无	6%	
5123	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线养马西台分04号养马西台公变台区变压器	400	32.73%	114.54	114.54	否	否	无	7%	
5124	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV农二线	10kV前马线何家东台公变台区变压器	200	41.15%	97.71	97.71	否	否	无	0%	
5125	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV农二线	10kV前马线何家西台公变台区变压器	200	39.67%	100.66	100.66	否	否	无	11%	
5126	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV农二线	10kV前马线廖家公变台区变压器	200	52.96%	59.27	59.27	否	否	无	12%	
5127	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV农二线	10kV前马线前马北台公变台区变压器	200	55.58%	68.84	68.84	否	否	无	-18%	
5128	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV农二线	10kV前马线前马南台公变台区变压器	200	16.12%	147.75	147.75	否	否	无	225%	
5129	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV农二线	10kV前马线前马西北台公变台区变压器	200	21.31%	137.38	137.38	否	否	无	69%	
5130	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV农二线	10kV前马线前马西南台公变台区变压器	400	10.80%	316.82	316.82	否	否	无	89%	
5131	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV农二线	10kV前马线四家子北台公变台区变压器	200	45.58%	88.85	88.85	否	否	无	8%	
5132	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV农二线	10kV前马线四家子东台公变台区变压器	200	66.34%	47.33	47.33	否	否	无	34%	
5133	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV农二线	10kV前马线四家子东台公变台区变压器	200	33.74%	112.52	112.52	否	否	无	18%	
5134	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV农二线	10kV前马线塔山台公变台区变压器	100	31.77%	58.23	58.23	否	否	无	19%	
5135	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV农二线	10kV前马线塔子沟东台公变台区变压器	200	54.27%	71.46	71.46	否	否	无	16%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5136	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线塔子湾西公变台区变压器	200	68.63%	42.74	42.74	否	否	无	20%	
5137	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV前马线	10kV前马线塔子湾中公变台区变压器	200	76.15%	27.70	27.70	否	否	无	3%	
5138	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV清宏线	10kV清宏线71号公变台区变压器	200	38.86%	102.29	102.29	否	否	无	33%	
5139	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV三台线	10kV三台线(左)33变压器	400	43.58%	185.66	185.66	否	否	无	33%	
5140	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV三台线	10kV三台线(左)22变压器	315	35.06%	173.05	173.05	否	否	无	6%	
5141	国网清河区供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV三台线(左)33变压器	50	61.25%	14.37	14.37	否	否	无	-14%	
5142	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV三台线	10kV三台线28/42变压器	250	12.78%	193.06		否	否	无	12%	
5143	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV三台线	10kV三台线45/42变压器	100	77.35%	12.65	12.65	否	否	无	-24%	
5144	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV三台线	10kV三台线51/41变压器	100	14.48%	75.52	75.52	否	否	无	-3%	
5145	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV三台线	10kV三台线53/42变压器	100	23.81%	66.19	66.19	否	否	无	-8%	
5146	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线杜店68号杜店村台公变台区变压器	50	51.09%	19.45	19.45	否	否	无	64%	
5147	国网清河区供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV上肥线杜店支东升分01号磊岭村公变台区变压器	400	54.16%	35.84	35.84	否	否	无	14%	
5148	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线杜店支杜店2#109号杜店2#公变台区变压器	30	71.34%	5.60	5.60	否	否	无	62%	
5149	国网清河区供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV上肥线杜店支河东路06号东升村河东台变压器	400	60.78%	8.77	8.77	否	否	无	-51%	
5150	国网清河区供电公司	右岭66kV变电站（用户）	10kV米德线	10kV上肥线杜店支河南村路02号河南村台公变台区变压器	50	66.10%	11.95	11.95	否	否	无	6%	
5151	国网清河区供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV上肥线杜店支河西路04号东升村河西台变压器	400	52.40%	30.08	30.08	否	否	无	-39%	
5152	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线杜店支石门湾后分23号石门湾后台变压器	30	75.28%	4.42	4.42	否	否	无	36%	
5153	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线杜店支石门湾后分石门湾路05号变压器	20	42.92%	9.42	9.42	否	否	无	-1%	
5154	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线接贝分38号关山一组公变台区变压器	100	63.27%	13.37	13.37	否	否	无	44%	
5155	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线接贝分90号韩家湾台公变台区变压器	100	47.48%	42.53	42.53	否	否	无	147%	
5156	国网清河区供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV上肥线接贝分三北甸子支10号公变台区变压器	400	67.68%	6.70	6.70	否	否	无	78%	
5157	国网清河区供电公司	葛岭66kV变电站	10kV葛岭线	10kV上肥线接贝分关山村支X02号关山村台变压器	400	73.17%	16.83	16.83	否	否	无	10%	
5158	国网清河区供电公司	董庄66kV变电站	10kV董花线	10kV上肥线接贝分关山二组支X03号关山二组台变压器	10	78.47%	1.15	1.15	否	否	无	13%	
5159	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线接贝分接贝村支X05号接贝村台变压器	80	73.28%	13.37	13.37	否	否	无	7%	
5160	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线接贝分三合东沟2台支01号三合东沟台变压器	50	21.83%	34.08	34.08	否	否	无	17%	
5161	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威平线	10kV上肥线接贝分三合东沟X08号三合东沟台变压器	200	61.49%	8.55	8.55	否	否	无	6%	
5162	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线接贝分三合西沟支11号三河西沟台变压器	200	63.03%	26.97	26.97	否	否	无	16%	
5163	国网清河区供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV上肥线接贝分松树沟支13号松树沟台公变台区变压器	100	45.56%	4.44	4.44	否	否	无	9%	
5164	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线二肥北台支03号上肥北台公变台区变压器	400	22.98%	268.08	268.08	否	否	无	64%	
5165	国网清河区供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10kV上肥线二肥南台岐01号上肥南台公变台区变压器	400	64.82%	20.14	20.14	否	否	无	-14%	
5166	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV上肥线二肥中台支08号上肥中台公变台区变压器	315	75.61%	35.96	35.96	否	否	无	15%	
5167	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线松湖北台公变台区变压器	20	49.16%	8.17	8.17	否	否	无	102%	
5168	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线洪岭南台公变台区变压器	100	72.87%	5.14	5.14	否	否	无	7%	
5169	国网清河区供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV松边线洪岭南台公变台区变压器	100	61.09%	8.67	8.67	否	否	无	-8%	
5170	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线邮电村九组公变台区变压器	100	75.45%	2.91	2.91	否	否	无	76%	
5171	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线邮电村七组公变台区变压器	200	37.91%	52.09	52.09	否	否	无	35%	
5172	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线邮电村三组公变台区变压器	100	20.19%	69.81	69.81	否	否	无	110%	
5173	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线邮电村四组公变台区变压器	100	36.06%	16.18	16.18	否	否	无	161%	
5174	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线邮电村台公变台区变压器	200	17.96%	144.08	144.08	否	否	无	49%	
5175	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线邮电村一、二组公变台区变压器	30	68.08%	6.58	6.58	否	否	无	28%	
5176	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线二道二、六组公变台区变压器	200	9.13%	161.74	161.74	否	否	无	95%	
5177	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线二道三、七组公变台区变压器	80	37.35%	42.12	42.12	否	否	无	64%	
5178	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线本街南台公变台区变压器	100	48.26%	48.26	48.26	否	否	无	28%	
5179	国网清河区供电公司	马河66kV变电站	10kV工业线	10kV松边线二道五组公变台区变压器	100	63.47%	2.65	2.65	否	否	无	121%	
5180	国网清河区供电公司	泉升66kV变电站	10kV农林线	10kV松边线二道一组公变台区变压器	100	49.29%	8.14	8.14	否	否	无	25%	
5181	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线孤家子二组公变台区变压器	200	15.27%	149.46	149.46	否	否	无	49%	
5182	国网清河区供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	10kV松边线孤家子三组公变台区变压器	200	64.48%	7.66	7.66	否	否	无	-3%	
5183	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线孤家子一组公变台区变压器	100	64.92%	12.54	12.54	否	否	无	30%	
5184	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线果子元南台公变台区变压器	80	41.28%	38.98	38.98	否	否	无	29%	
5185	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线果子元路北台公变台区变压器	100	57.51%	16.24	16.24	否	否	无	40%	
5186	国网清河区供电公司	付安66kV变电站	10kV三江南线	10kV松边线康屯二组公变台区变压器	400	63.49%	53.02	53.02	否	否	无	60%	
5187	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线康屯六组公变台区变压器	100	66.95%	6.92	6.92	否	否	无	44%	
5188	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线康屯三、七组公变台区变压器	200	40.59%	98.83	98.83	否	否	无	5%	
5189	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线康屯四、五组公变台区变压器	400	17.78%	288.87	288.87	否	否	无	4%	
5190	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线康屯一、八组公变台区变压器	100	55.13%	34.88	34.88	否	否	无	35%	
5191	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线康屯一、八组公变台区变压器	100	47.98%	42.02	42.02	否	否	无	34%	
5192	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线老边南岭台公变台区变压器	50	43.69%	23.15	23.15	否	否	无	120%	
5193	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线老边三队公变台区变压器	100	43.44%	46.56	46.56	否	否	无	6%	
5194	国网清河区供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV松边线老边四队台公变台区变压器	20	60.05%	5.99	5.99	否	否	无	38%	
5195	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线老边五队台公变台区变压器	100	34.70%	55.30	55.30	否	否	无	-6%	
5196	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线老边一队公变台区变压器	100	61.55%	14.22	14.22	否	否	无	12%	
5197	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线米甸大队台公变台区变压器	100	77.90%	12.10	12.10	否	否	无	-3%	
5198	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线米甸东台公变台区变压器	30	56.60%	10.02	10.02	否	否	无	66%	
5199	国网清河区供电公司	董花66kV变电站	10kV董花线	10kV松边线本街南台公变台区变压器	100	64.12%	12.94	12.94	否	否	无	4%	
5200	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线山棚村二组公变台区变压器	200	8.00%	164.00	164.00	否	否	无	263%	
5201	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线山棚村五组公变台区变压器	100	26.48%	63.52	63.52	否	否	无	50%	
5202	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线山棚二组公变台区变压器	100	40.04%	49.96	49.96	否	否	无	19%	
5203	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线山棚六队公变台区变压器	100	74.03%	3.20	3.20	否	否	无	244%	
5204	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV松边线山棚四队公变台区变压器	100	52.97%	11.11	11.11	否	否	无	12%	
5205	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线山棚一队公变台区变压器	100	61.22%	8.64	8.64	否	否	无	18%	
5206	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线太阳沟村公变台区变压器	80	42.74%	37.81	37.81	否	否	无	58%	
5207	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线太阳沟五组公变台区变压器	100	55.55%	6.89	6.89	否	否	无	57%	
5208	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线太阳沟一组公变台区变压器	100	30.60%	17.82	17.82	否	否	无	90%	
5209	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线头道一组公变台区变压器	100	69.32%	6.20	6.20	否	否	无	586%	
5210	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线头道二组公变台区变压器	100	25.37%	64.63	64.63	否	否	无	4%	
5211	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线头道四组公变台区变压器	50	22.83%	33.58	33.58	否	否	无	6%	
5212	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线头道五组公变台区变压器	100	23.14%	20.06	20.06	否	否	无	27%	
5213	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线头道一组公变台区变压器	100	32.00%	58.00	58.00	否	否	无	13%	
5214	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线象牙山风景区台公变台区变压器	400	30.11%	239.55	239.55	否	否	无	50%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5215	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线英城子九组台公变台区变压器	50	35.48%	27.26	27.26	否	否	无	3%	
5216	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线英城子东公变台区变压器	160	39.23%	81.24	81.24	否	否	无	11%	
5217	国网清河区供电公司	磨盘66kV变电站	10kV青明线	10kV松边线英城子河西公变台区变压器	200	64.75%	12.62	12.62	否	否	无	67%	
5218	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线英城子三、四组公变台区变压器	200	37.59%	104.82	104.82	否	否	无	22%	
5219	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线英城子西公变台区变压器	100	74.37%	15.63	15.63	否	否	无	28%	
5220	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV松边线英城子新东公变台区变压器	20	71.40%	3.72	3.72	否	否	无	4%	
5221	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线132号大台东公变台区变压器	100	50.43%	39.57	39.57	否	否	无	3%	
5222	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线大台西分01号公变台区变压器	200	49.43%	81.13	81.13	否	否	无	38%	
5223	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线大韦塘分33号公变台区变压器	200	20.35%	139.30	139.30	否	否	无	65%	
5224	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线黑姑寺台901号公变台区变压器	100	22.71%	67.29	67.29	否	否	无	87%	
5225	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线金家沟公变台区变压器	100	37.44%	15.77	15.77	否	否	无	0%	
5226	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线金家沟公变台区变压器	200	42.91%	75.34	75.34	否	否	无	0%	
5227	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线南腰寨分09号公变台区变压器	400	32.53%	229.90	229.90	否	否	无	-9%	
5228	国网清河区供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV松马线石洞北台分02号公变台区变压器	100	71.49%	18.51	18.51	否	否	无	16%	
5229	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石洞南台分01号公变台区变压器	200	29.68%	120.64	120.64	否	否	无	227%	
5230	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰村公变台区变压器	50	46.97%	21.52	21.52	否	否	无	-6%	
5231	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分53号陈西屯公变台区变压器	100	57.46%	32.54	32.54	否	否	无	30%	
5232	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分陈屯北台分13号公变台区变压器	100	55.47%	34.53	34.53	否	否	无	60%	
5233	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分陈屯大海支16号公变台区变压器	200	16.00%	148.01	148.01	否	否	无	124%	
5234	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分陈屯东台分307号公变台区变压器	100	58.03%	31.97	31.97	否	否	无	22%	
5235	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分陈屯与洋文04号公变台区变压器	100	29.37%	60.63	60.63	否	否	无	103%	
5236	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分陈屯南沟支26号公变台区变压器	200	17.17%	145.67	145.67	否	否	无	57%	
5237	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分陈屯杨家湾05号公变台区变压器	100	42.78%	14.17	14.17	否	否	无	22%	
5238	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分石灰东沟公变台区变压器	100	19.37%	70.63	70.63	否	否	无	186%	
5239	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分石灰南沟支14号公变台区变压器	100	68.40%	6.48	6.48	否	否	无	30%	
5240	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分石灰西组支05号公变台区变压器	100	34.11%	16.77	16.77	否	否	无	155%	
5241	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线石灰分石灰五组支11号公变台区变压器	100	79.84%	3.05	3.05	否	否	无	141%	
5242	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线双台分34号公变台区变压器	200	16.66%	146.68	146.68	否	否	无	188%	
5243	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线双台分54号公变台区变压器	100	58.68%	31.32	31.32	否	否	无	21%	
5244	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线双台分大灰沟支23号公变台区变压器	200	27.05%	125.90	125.90	否	否	无	6%	
5245	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线双台分石灰新支27号公变台区变压器	100	11.11%	78.89	78.89	否	否	无	55%	
5246	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟分2号马寨北台公变台区变压器	400	29.14%	243.44	243.44	否	否	无	2%	
5247	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟分石灰110号红石岭公变台区变压器	100	34.14%	55.86	55.86	否	否	无	132%	
5248	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟分石灰90号三队四队公变台区变压器	200	23.20%	133.61	133.61	否	否	无	92%	
5249	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟分石灰红支三家子队02号变压器	100	79.01%	8.79	8.79	否	否	无	0%	
5250	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟分金家沟支寨北台01号变压器	250	56.68%	33.32	33.32	否	否	无	-	
5251	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟分马寨东南台支06号公变台区变压器	315	39.37%	159.48	159.48	否	否	无	2%	
5252	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟分马寨西北支01号公变台区变压器	200	61.74%	56.53	56.53	否	否	无	21%	
5253	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟分马寨西南台支12号公变台区变压器	200	75.16%	29.68	29.68	否	否	无	37%	
5254	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线团山沟公变台区变压器	200	14.24%	151.53	151.53	否	否	无	20%	
5255	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线小灰沟分04号公变台区变压器	30	63.37%	7.99	7.99	否	否	无	57%	
5256	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线西台分19号杏花关公变台区变压器	200	8.49%	167.02	167.02	否	否	无	196%	
5257	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV松马线西台分32号杏花关公变台区变压器	100	63.92%	13.04	13.04	否	否	无	56%	
5258	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线南城子一组公变台区变压器	200	68.55%	42.90	42.90	否	否	无	25%	
5259	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线南城子六组公变台区变压器	100	66.05%	23.95	23.95	否	否	无	27%	
5260	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线南城子三组公变台区变压器	200	32.26%	115.48	115.48	否	否	无	94%	
5261	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线南城子四组公变台区变压器	100	78.72%	11.28	11.28	否	否	无	26%	
5262	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线南城子五组公变台区变压器	100	62.67%	27.33	27.33	否	否	无	-2%	
5263	国网清河区供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	10kV松树线南城子一组公变台区变压器	400	68.89%	16.89	16.89	否	否	无	10%	
5264	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV松树线	10kV松树线松泉公变台区变压器	315	25.13%	204.35	204.35	否	否	无	67%	
5265	国网清河区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	10kV松树线01号公变台区变压器	200	61.27%	14.36	14.36	否	否	无	-11%	
5266	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线北沟二组分02号公变台区变压器	200	53.04%	73.91	73.91	否	否	无	33%	
5267	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线北沟一组分09号公变台区变压器	50	70.79%	9.61	9.61	否	否	无	22%	
5268	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线麻线东台分04号公变台区变压器	200	55.66%	66.68	66.68	否	否	无	1%	
5269	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线麻线西台分03号公变台区变压器	400	17.75%	288.99	288.99	否	否	无	88%	
5270	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线市委基地分011号麻线八组公变台区变压器	50	23.98%	33.01	33.01	否	否	无	77%	
5271	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分四合四组14号公变台区变压器	200	9.51%	160.98	160.98	否	否	无	262%	
5272	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分四合支四合村台06号公变台区变压器	200	41.34%	97.32	97.32	否	否	无	-27%	
5273	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分松山河南台18号公变台区变压器	100	78.10%	11.90	11.90	否	否	无	12%	
5274	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分松山一队01号公变台区变压器	315	52.82%	117.11	117.11	否	否	无	7%	
5275	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分榆树村一组91号公变台区变压器	100	15.16%	74.84	74.84	否	否	无	406%	
5276	国网清河区供电公司	郑家店66kV变电站	10kV庆阳线	10kV松榆线四合分榆树四组支26号公变台区变压器	100	51.82%	19.09	19.09	否	否	无	33%	
5277	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分榆树四组支榆树一组队02号变压器	200	27.85%	124.30	124.30	否	否	无	46%	
5278	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分榆树一组支28号公变台区变压器	50	63.80%	15.20	15.20	否	否	无	-2%	
5279	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分榆树一组支04号公变台区变压器	30	56.66%	10.00	10.00	否	否	无	29%	
5280	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线四合分榆树五组支榆树七组队02号变压器	200	22.20%	135.61	135.61	否	否	无	28%	
5281	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线松山堡西台分03号公变台区变压器	200	71.71%	36.58	36.58	否	否	无	6%	
5282	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线松山乡政府台分04号公变台区变压器	315	68.70%	67.10	67.10	否	否	无	-3%	
5283	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分西沟支八组23号土口子子组变压器	200	20.12%	139.76	139.76	否	否	无	59%	
5284	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分西沟支20号土口子子组变压器	100	21.51%	13.70	13.70	否	否	无	17%	
5285	国网清河区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	10kV松榆线土口子分26号北沟北甸子公变台区变压器	100	66.20%	4.76	4.76	否	否	无	138%	
5286	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分38号北沟六组公变台区变压器	200	11.27%	157.46	157.46	否	否	无	25%	
5287	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分81号土口子子村西台变台区变压器	100	61.64%	28.36	28.36	否	否	无	30%	
5288	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分北沟八组变台区变压器	200	16.17%	147.67	147.67	否	否	无	68%	
5289	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分北沟八组变台区变压器	200	10.03%	159.94	159.94	否	否	无	248%	
5290	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分北沟八组支03号公变台区变压器	100	72.45%	17.55	17.55	否	否	无	11%	
5291	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分北沟九组支02号公变台区变压器	200	17.85%	144.30	144.30	否	否	无	230%	
5292	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分东沟支04号土口子子东台变压器	50	75.63%	7.18	7.18	否	否	无	54%	
5293	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线土口子分东沟支35号土口子子东沟变压器	100	51.94%	38.07	38.07	否	否	无	24%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5294	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分半拉山七、九组035号公变台区变压器	200	33.20%	56.80	56.80	否	否	无	28%	
5295	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分半拉山子二组12号公变台区变压器	30	76.00%	4.20	4.20	否	否	无	14%	
5296	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分半拉山子三组支04号公变台区变压器	200	19.50%	141.01	141.01	否	否	无	128%	
5297	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分半拉山子三四组支04号公变台区变压器	200	18.41%	143.19	143.19	否	否	无	26%	
5298	国网清河区供电公司	八宝66kV变电站	10kV流低线	10kV松榆线英山分半拉山子五组支12号公变台区变压器	100	66.50%	4.70	4.70	否	否	无	582%	
5299	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分半拉山子一组支03号公变台区变压器	20	55.20%	6.96	6.96	否	否	无	43%	
5300	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分四组支12号公变台区变压器	200	33.68%	112.65	112.65	否	否	无	10%	
5301	国网清河区供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV松榆线英山分英山二组支10号公变台区变压器	100	66.11%	7.17	7.17	否	否	无	169%	
5302	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分英山六组114号公变台区变压器	200	22.27%	135.46	135.46	否	否	无	215%	
5303	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分英山三、七组支06号公变台区变压器	200	89.29%	41.42	41.42	否	否	无	49%	
5304	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分英山五组106号公变台区变压器	200	50.06%	79.89	79.89	否	否	无	1%	
5305	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV松榆线英山分英山一组069号公变台区变压器	100	43.15%	46.85	46.85	否	否	无	29%	
5306	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线保鲜库红果分27号东台公变台区变压器	400	56.32%	106.08	106.08	否	否	无	18%	
5307	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线保鲜库西台支01号公变台区变压器	100	54.49%	35.51	35.51	否	否	无	28%	
5308	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线保鲜库中台支07号公变台区变压器	400	38.13%	207.48	207.48	否	否	无	36%	
5309	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线红果分保鲜库中台支03支08号三台村4#公变变压器	50	74.39%	7.80	7.80	否	否	无	-12%	
5310	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相北台支05号公变台区变压器	160	61.47%	45.65	45.65	否	否	无	13%	
5311	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相南1台支05号公变台区变压器	200	37.95%	104.09	104.09	否	否	无	-2%	
5312	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相南2台19号公变台区变压器	100	77.60%	12.41	12.41	否	否	无	-2%	
5313	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相南3台线04号公变台区变压器	200	42.53%	94.93	94.93	否	否	无	-9%	
5314	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV塑料线	10kV塑料线张相西台支13号公变台区变压器	200	60.18%	59.64	59.64	否	否	无	2%	
5315	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威街线	10kV威街线威远二组公变台区变压器	200	66.31%	47.39	47.39	否	否	无	9%	
5316	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威街线	10kV威街线威远二组公变台区变压器	50	59.74%	15.13	15.13	否	否	无	37%	
5317	国网清河区供电公司	古楼66kV变电站	10kV古西线	10kV威街线威远三四组公变台区变压器	100	61.56%	14.22	14.22	否	否	无	3%	
5318	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威街线	10kV威街线威远三组公变台区变压器	200	44.79%	90.42	90.42	否	否	无	79%	
5319	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威街线	10kV威街线威远四组公变台区变压器	200	60.37%	59.27	59.27	否	否	无	8%	
5320	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威街线	10kV威街线威远五组公变台区变压器	200	47.82%	84.37	84.37	否	否	无	9%	
5321	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威街线	10kV威街线威远九组公变台区变压器	200	69.22%	41.57	41.57	否	否	无	17%	
5322	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线131号于当铺村台公变台区变压器	100	65.58%	24.42	24.42	否	否	无	30%	
5323	国网清河区供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙桥线	10kV下肥线251号下肥南台公变台区变压器	250	46.52%	108.70	108.70	否	否	无	10%	
5324	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线宝山支07号宝山村台公变台区变压器	100	67.92%	22.08	22.08	否	否	无	9%	
5325	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线代庄支48号代庄队公变台区变压器	20	73.88%	3.22	3.22	否	否	无	0%	
5326	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV威街线	10kV下肥线代庄支北甸子分08号北甸子公变台区变压器	100	45.31%	8.94	8.94	否	否	无	0%	
5327	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线代庄支代庄村分04号代庄村公变台区变压器	200	49.67%	20.16	20.16	否	否	无	9%	
5328	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线代庄支代庄前屯分04号代庄前屯变压器	200	45.44%	22.28	22.28	否	否	无	-42%	
5329	国网清河区供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV下肥线代庄支偏岭南分08号偏岭南台公变台区变压器	100	51.31%	7.74	7.74	否	否	无	6%	
5330	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线东下肥北台分西下肥北台支09号变压器	200	17.30%	145.40	145.40	否	否	无	63%	
5331	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线东下肥北台公变台区变压器	200	75.97%	14.03	14.03	否	否	无	-38%	
5332	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线东下肥村台支08号东下肥村台公变台区变压器	160	68.30%	34.73	34.73	否	否	无	26%	
5333	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线东下肥十组台公变台区变压器	50	39.51%	25.24	25.24	否	否	无	16%	
5334	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付下支100号付下村公变台区变压器	100	55.49%	10.35	10.35	否	否	无	5%	
5335	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付下支门楼分23号付下门楼公变台区变压器	100	13.80%	7.62	7.62	否	否	无	40%	
5336	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付下支南山村台公变台区变压器	20	74.07%	7.96	7.96	否	否	无	22%	
5337	国网清河区供电公司	大甸子66kV变电站	10kV柳东线	10kV下肥线付下支二组28号付下一组公变台区变压器	20	78.46%	2.31	2.31	否	否	无	2%	
5338	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付下支杨树林台分06号杨树林台公变台区变压器	100	73.95%	16.05	16.05	否	否	无	21%	
5339	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付下支杨树林分02号杨树林队变压器	100	74.71%	3.06	3.06	否	否	无	-55%	
5340	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付庄东台分004号付庄东台公变台区变压器	200	76.71%	6.65	6.65	否	否	无	89%	
5341	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线付庄西台分007号付庄西台公变台区变压器	200	36.47%	107.06	107.06	否	否	无	3%	
5342	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线工业园区分02号工业园区公变台区变压器	100	70.12%	9.94	9.94	否	否	无	-5%	
5343	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线供电所公变台区变压器	100	50.08%	39.92	39.92	否	否	无	-35%	
5344	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南分河支07号东下肥七组变压器	200	58.50%	31.50	31.50	否	否	无	-15%	
5345	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南分河支37号东下肥八、十三组变压器	100	36.44%	53.56	53.56	否	否	无	5%	
5346	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南分南沟支64号支九组台公变台区变压器	100	75.80%	2.84	2.84	否	否	无	-1%	
5347	国网清河区供电公司	红庙66kV变电站	10kV王家子线	10kV下肥线河南分南沟支98号支七、九组变压器	100	68.33%	4.33	4.33	否	否	无	-43%	
5348	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南分上峰七组支15号上峰七组台变压器	100	27.32%	62.68	62.68	否	否	无	4%	
5349	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支20号支北村台公变台区变压器	160	71.57%	29.48	29.48	否	否	无	2%	
5350	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支关马山分40号东下肥十一组台变压器	100	30.88%	59.12	59.12	否	否	无	39%	
5351	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支关马山分九组支04号变压器	50	16.63%	36.68	36.68	否	否	无	1865%	
5352	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支上峰北台分02号上峰北台变压器	250	42.68%	118.29	118.29	否	否	无	11%	
5353	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支文屯南南分文屯南台支03号变压器	100	53.24%	36.77	36.77	否	否	无	-41%	
5354	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支兴隆分39号兴隆一组台公变台区变压器	20	60.56%	5.89	5.89	否	否	无	3%	
5355	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支兴隆分58号兴隆村台公变台区变压器	200	51.44%	38.56	38.56	否	否	无	61%	
5356	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支兴隆分81号兴隆四组台公变台区变压器	20	48.21%	8.36	8.36	否	否	无	10%	
5357	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线河南支兴隆分上南台支02号上南南台变压器	200	25.18%	129.64	129.64	否	否	无	38%	
5358	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线良家支35号良家地台公变台区变压器	200	66.19%	4.77	4.77	否	否	无	8%	
5359	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线良家支沟支杨杆村台分01号杨杆东台变压器	200	30.15%	119.70	119.70	否	否	无	14%	
5360	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线良家支五组支03号良家五组台公变台区变压器	200	60.19%	14.91	14.91	否	否	无	155%	
5361	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线刘卜分新立六组支37号新立六组变压器	20	66.21%	4.76	4.76	否	否	无	5%	
5362	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线刘卜分新立六组支新立村台支02号变压器	100	66.42%	23.58	23.58	否	否	无	-41%	
5363	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线刘卜支91号刘卜村公变台区变压器	200	36.40%	16.08	16.08	否	否	无	8%	
5364	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线刘卜支新立七组支01号新立七组变压器	50	27.03%	31.48	31.48	否	否	无	22%	
5365	国网清河区供电公司	八棵柳66kV变电站	10kV油厂线	10kV下肥线木先村台公变台区变压器	100	63.57%	7.93	7.93	否	否	无	4%	
5366	国网清河区供电公司	八棵柳66kV变电站	10kV李台线	10kV下肥线木先沟西台支09号木先西台公变台区变压器	30	79.19%	3.24	3.24	否	否	无	-6%	
5367	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线范杆柿西台公变台区变压器	200	53.77%	72.46	72.46	否	否	无	22%	
5368	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线山后支47号良家四台公变台区变压器	100	16.86%	73.14	73.14	否	否	无	11%	
5369	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线山后支68号山后东台公变台区变压器	20	68.23%	4.35	4.35	否	否	无	-1%	
5370	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线山后支90号山后西台公变台区变压器	30	42.32%	14.30	14.30	否	否	无	16%	
5371	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线山后支良家二队分02号良家二队台变压器	100	18.68%	71.33	71.33	否	否	无	57%	
5372	国网清河区供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV下肥线山后支良家三队分04号良家三队台变压器	100	74.57%	3.09	3.09	否	否	无	7%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5373	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线山后支路第一组台分21号变压器	200	51.43%	38.57	38.57	否	否	无	1%	
5374	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线山后支路二组台分02号山后二组台变压器	100	22.85%	67.16	67.16	否	否	无	19%	
5375	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支109号上汪四五队公变台区变压器	50	57.73%	16.13	16.13	否	否	无	7%	
5376	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支139号上汪七队公变台区变压器	20	62.35%	5.53	5.53	否	否	无	1%	
5377	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支43号下汪二六组公变台区变压器	100	72.26%	8.87	8.87	否	否	无	5%	
5378	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支51号下汪二六组西公变台区变压器	50	52.93%	18.54	18.54	否	否	无	9%	
5379	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支62号下汪一组公变台区变压器	200	52.48%	37.52	37.52	否	否	无	389%	
5380	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支93号上汪一组公变台区变压器	100	50.00%	40.00	40.00	否	否	无	12%	
5381	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支曹卜分16号上汪二三组公变台区变压器	200	19.79%	140.43	140.43	否	否	无	67%	
5382	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支谢山子分02谢山子公变台区变压器	200	79.70%	10.30	10.30	否	否	无	13%	
5383	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线上汪支上汪八队分03号上汪六八队变压器	100	33.34%	56.66	56.66	否	否	无	6%	
5384	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线西下肥村台支08号西下肥村台公变台区变压器	315	64.58%	80.08	80.08	否	否	无	12%	
5385	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线西下肥南台公变台区变压器	400	73.50%	66.01	66.01	否	否	无	4%	
5386	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线西小卜台支02号西小卜台公变台区变压器	200	17.72%	144.56	144.56	否	否	无	10%	
5387	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线下汪三组东公变台区变压器	100	64.62%	25.38	25.38	否	否	无	32%	
5388	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线于当铺5组公变台区变压器	50	24.16%	32.92	32.92	否	否	无	18%	
5389	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线正阳分东地支15号东地村台公变台区变压器	100	67.79%	11.11	11.11	否	否	无	9%	
5390	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线正阳分东地支东地东台线02号东地东台变压器	100	33.83%	56.17	56.17	否	否	无	43%	
5391	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线正阳分正阳支02号正阳村西台公变台区变压器	100	18.22%	71.78	71.78	否	否	无	3%	
5392	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线正阳分正阳支21号正阳村东台公变台区变压器	80	27.97%	49.62	49.62	否	否	无	159%	
5393	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV下肥线正阳分正阳支正阳村台线02号正阳村台变压器	50	67.48%	11.26	11.26	否	否	无	12%	
5394	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV相城线	10kV相城线三台子支10号支台区变压器	100	76.65%	10.68	10.68	否	否	无	8%	
5395	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV相城线	10kV相城线三台子支17号公变台区变压器	100	73.06%	16.94	16.94	否	否	无	-1%	
5396	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东于08分39号张相村1#公变变压器	50	58.72%	15.64	15.64	否	否	无	39%	
5397	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线大孟分大孟北台支03号大孟中西台变压器	160	49.77%	64.37	64.37	否	否	无	20%	
5398	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线大孟分大孟北台支08号大孟北边台变压器	160	40.20%	79.69	79.69	否	否	无	70%	
5399	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线大孟分大孟北台支08分09号大孟村7#公变变压器	50	12.92%	77.09	77.09	否	否	无	6%	
5400	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线大孟分大孟东台支04号大孟东台变压器	160	31.79%	93.14	93.14	否	否	无	-2%	
5401	国网清河区供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV谢家东线大孟分货部东支31号货部东2台变压器	400	75.90%	28.19	28.19	否	否	无	2%	
5402	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线大孟分货部东支36号货部东1台变压器	400	31.82%	183.28	183.28	否	否	无	6%	
5403	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线大孟分五里支17号五里村台变压器	100	56.75%	33.25	33.25	否	否	无	25%	
5404	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线南甸分11号南甸西南台变压器	200	39.18%	101.63	101.63	否	否	无	25%	
5405	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线西北台线02号货部西北台变压器	400	33.88%	176.77	176.77	否	否	无	3%	
5406	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线张东2台分03号张相东台变压器	250	63.47%	66.33	66.33	否	否	无	9%	
5407	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家东线	10kV谢家东线张相东2台分08号张相东2台变压器	400	42.51%	118.72	118.72	否	否	无	-2%	
5408	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西于64分01#变压器	50	38.18%	25.91	25.91	否	否	无	-	
5409	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线52分05号二台村5#公变变压器	100	0.03%	89.97	89.97	否	否	无	-68%	
5410	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线二台子村台线05号二台子村台变压器	200	79.91%	20.17	20.17	否	否	无	-1%	
5411	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线西台支01号二台子东台变压器	160	73.44%	26.50	26.50	否	否	无	5%	
5412	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右16+1右06号二台村6#公变台区变压器	100	5.36%	84.64	84.64	否	否	无	-64%	
5413	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右16+1左01号东华村1#公变台区变压器	50	0.05%	44.98	44.98	否	否	无	-11%	
5414	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右22+1左01号东华村2#公变台区变压器	100	16.21%	73.79	73.79	否	否	无	-37%	
5415	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右22+1左04分02号二台村4#公变台区变压器	50	0.05%	44.98	44.98	否	否	无	-92%	
5416	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右22+1左06号东华村5#公变台区变压器	50	37.66%	26.17	26.17	否	否	无	-7%	
5417	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右22+1左08分02号二台村3#公变台区变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-2%	
5418	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右22+1左10分01号二台村2#公变台区变压器	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	0%	
5419	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右22+1左16分05号01号东华村3#公变台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	45%	
5420	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右22+1左16左14号东华村2#公变台区变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	2%	
5421	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右22+1左17号东华村4#公变台区变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	1%	
5422	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右34+1右01号谢电村5#公变变压器	50	54.72%	17.64	17.64	否	否	无	29%	
5423	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右34+1右04右02号谢电村4#公变变压器	50	19.34%	35.33	35.33	否	否	无	56%	
5424	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右34+1右04右06号谢电村2#公变变压器	50	53.59%	18.21	18.21	否	否	无	125%	
5425	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右34+1右08号谢电村3#公变变压器	50	68.08%	10.96	10.96	否	否	无	83%	
5426	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右34+1右14号谢电村11号公变变压器	50	15.49%	37.26	37.26	否	否	无	-4%	
5427	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右34分01号公变变压器	100	36.13%	53.87	53.87	否	否	无	-25%	
5428	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右40号谢电南台变压器	200	28.01%	123.99	123.99	否	否	无	20%	
5429	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右41号谢电村台变压器	200	66.80%	46.40	46.40	否	否	无	-4%	
5430	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右49+1右16左19左1公变台区变压器	100	7.18%	82.82	82.82	否	否	无	-86%	
5431	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右二台子北台支09号变压器	100	52.83%	18.58	18.58	否	否	无	32%	
5432	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右二台子西台支10号变压器	100	78.47%	11.54	11.54	否	否	无	3%	
5433	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV谢家西线	10kV谢家西线谢电分右12号台区变压器	100	55.70%	34.30	34.30	否	否	无	2%	
5434	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	10kV新创线	10kV新创线威远六组公变变压器	400	35.46%	171.79	171.79	否	否	无	-40%	
5435	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线42号右场一组公变台区变压器	200	13.70%	152.61	152.61	否	否	无	18%	
5436	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线96号右场三组公变台区变压器	400	13.74%	305.05	305.05	否	否	无	135%	
5437	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线大三家西分06号大三家西公变台区变压器	400	77.77%	24.45	24.45	否	否	无	68%	
5438	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线大三家西分14号大三家西公变台区变压器	400	22.18%	271.28	271.28	否	否	无	129%	
5439	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线大三家子七队分14号三家子七队变压器	100	58.52%	6.30	6.30	否	否	无	44%	
5440	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线陡岭分31号陡岭台变台区变压器	200	15.20%	149.60	149.60	否	否	无	180%	
5441	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线陡岭分陡岭支15号陡岭台变台区变压器	200	46.24%	87.52	87.52	否	否	无	37%	
5442	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线粉房东台分07号粉房村公变台区变压器	200	28.18%	123.64	123.64	否	否	无	34%	
5443	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线粉房西台分06号粉房西公变台区变压器	400	15.96%	296.16	296.16	否	否	无	118%	
5444	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线老虎转分17号老虎转公变台区变压器	200	8.91%	162.18	162.18	否	否	无	448%	
5445	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线廖家东分01号廖家东公变台区变压器	400	35.87%	216.54	216.54	否	否	无	47%	
5446	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线廖家西分02号廖家西公变台区变压器	400	14.25%	303.01	303.01	否	否	无	164%	
5447	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线二台子分06号二台子一组公变台区变压器	200	21.96%	136.10	136.10	否	否	无	95%	
5448	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	10kV油厂线	10kV油厂线五道湾分13号五道湾公变台区变压器	200	47.7%	107.06	107.06	否	否	无	17%	
5449	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张北甲线	10kV张北甲于谢电支20分01号二台村1#公变变压器	50	6.20%	41.90	41.90	否	否	无	74808%	
5450	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张北甲线	10kV张北甲线谢电支52分01号公变台区变压器	100	11.00%	79.00	79.00	否	否	无	-32%	
5451	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张秦线	10kV张秦线41分08号公变台区变压器	250	18.16%	179.60	179.60	否	否	无	35%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5452	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线01号变压器	100	14.62%	75.38	75.38	否	否	无	-23%	
5453	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线03+01左12号公变台区变压器	315	23.67%	208.95	208.95	否	否	无	66%	
5454	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线07左02号公变台区变压器	315	52.17%	119.16	119.16	否	否	无	-7%	
5455	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线14+01右02号公变台区变压器	100	35.15%	54.86	54.86	否	否	无	-32%	
5456	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线14号公变台区变压器	200	6.23%	167.55	167.55	否	否	无	9%	
5457	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线21号公变台区变压器	315	69.29%	65.24	65.24	否	否	无	1%	
5458	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线22右09号公变台区变压器	200	29.20%	121.61	121.61	否	否	无	22%	
5459	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线33左b04号公变台区变压器	50	67.15%	11.43	11.43	否	否	无	-65%	
5460	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线56左02号公变台区变压器	100	28.14%	61.86	61.86	否	否	无	7%	
5461	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线99号公变台区变压器	315	45.00%	141.76	141.76	否	否	无	-3%	
5462	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线73号公变台区变压器	250	18.53%	176.68	176.68	否	否	无	9%	
5463	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线林蚌支13右06号公变台区变压器	315	1.98%	277.27	277.27	否	否	无	193%	
5464	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线林蚌支17右01号公变台区变压器	250	39.23%	126.93	126.93	否	否	无	21%	
5465	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	10kV张镇联线	10kV张镇联线林蚌支25号公变台区变压器	315	9.11%	254.81	254.81	否	否	无	38%	
5466	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子二组公变台区变压器	100	76.68%	4.00	4.00	否	否	无	2%	
5467	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子六组公变台区变压器	200	39.48%	101.05	101.05	否	否	无	19%	
5468	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子三组公变台区变压器	100	78.46%	3.46	3.46	否	否	无	-2%	
5469	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子四组公变台区变压器	100	74.28%	4.72	4.72	否	否	无	170%	
5470	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子五组公变台区变压器	200	36.15%	107.70	107.70	否	否	无	21%	
5471	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线下城子一组公变台区变压器	30	67.43%	6.77	6.77	否	否	无	0%	
5472	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北二组公变台区变压器	100	23.03%	66.97	66.97	否	否	无	43%	
5473	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北三组公变台区变压器	20	13.69%	15.26	15.26	否	否	无	4%	
5474	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北七组公变台区变压器	100	21.72%	68.28	68.28	否	否	无	40%	
5475	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北二组公变台区变压器	100	50.68%	3.93	3.93	否	否	无	-3%	
5476	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北四组公变台区变压器	20	73.82%	3.24	3.24	否	否	无	7%	
5477	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北五组公变台区变压器	50	44.98%	22.51	22.51	否	否	无	48%	
5478	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北一组公变台区变压器	50	24.71%	32.65	32.65	否	否	无	-13%	
5479	国网清河区供电公司	李台66kV变电站	10kV李合线	10kV镇北线城北八组公变台区变压器	30	60.80%	8.76	8.76	否	否	无	9%	
5480	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北村公变台区变压器	20	75.52%	2.90	2.90	否	否	无	4%	
5481	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北二组公变台区变压器	200	40.16%	99.67	99.67	否	否	无	104%	
5482	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北九组公变台区变压器	20	68.72%	4.26	4.26	否	否	无	13%	
5483	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北八组公变台区变压器	100	34.01%	55.98	55.98	否	否	无	43%	
5484	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北七组公变台区变压器	50	58.55%	15.72	15.72	否	否	无	72%	
5485	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北二组公变台区变压器	30	74.10%	4.77	4.77	否	否	无	24%	
5486	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北十组公变台区变压器	20	75.95%	2.81	2.81	否	否	无	6%	
5487	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北四组南公变台区变压器	100	20.45%	69.55	69.55	否	否	无	45%	
5488	国网清河区供电公司	三寨子66kV变电站	10kV业民线	10kV镇北线城北四组中公变台区变压器	20	56.73%	6.65	6.65	否	否	无	-2%	
5489	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北五组公变台区变压器	100	53.71%	10.89	10.89	否	否	无	39%	
5490	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	10kV镇北线	10kV镇北线城北一组公变台区变压器	50	48.83%	20.58	20.58	否	否	无	91%	
5491	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线09左02号公变台区变压器	315	30.34%	187.94	187.94	否	否	无	-9%	
5492	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线13左02号公变台区变压器	315	68.37%	68.12	68.12	否	否	无	-6%	
5493	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线33号公变台区变压器	200	19.47%	141.06	141.06	否	否	无	53%	
5494	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线34左03号公变台区变压器	315	31.77%	183.43	183.43	否	否	无	-4%	
5495	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线34左05号公变台区变压器	315	47.30%	134.49	134.49	否	否	无	-1%	
5496	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线34左06号公变台区变压器	315	29.08%	191.90	191.90	否	否	无	0%	
5497	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线34左07号公变台区变压器	315	43.00%	148.04	148.04	否	否	无	1%	
5498	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线34右08号公变台区变压器	200	22.31%	135.38	135.38	否	否	无	23%	
5499	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线36号公变台区变压器	315	43.52%	146.41	146.41	否	否	无	-3%	
5500	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线39号公变台区变压器	315	48.21%	131.64	131.64	否	否	无	3%	
5501	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线45右02号公变台区变压器	315	67.84%	69.79	69.79	否	否	无	-4%	
5502	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线45右05号公变台区变压器	315	38.34%	162.74	162.74	否	否	无	6%	
5503	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线45右02号公变台区变压器	315	34.18%	175.84	175.84	否	否	无	-4%	
5504	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线45右03号公变台区变压器	315	66.83%	72.97	72.97	否	否	无	2%	
5505	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线45右04号公变台区变压器	315	26.03%	201.51	201.51	否	否	无	2%	
5506	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线48号公变台区变压器	200	47.39%	85.21	85.21	否	否	无	41%	
5507	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线50右02号公变台区变压器	315	60.95%	91.51	91.51	否	否	无	-1%	
5508	国网清河区供电公司	矿牛66kV变电站	10kV马场线	10kV镇内线04公变台区变压器	315	60.43%	93.14	93.14	否	否	无	-78%	
5509	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线09公变台区变压器	315	22.05%	214.03	214.03	否	否	无	363%	
5510	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线14公变台区甲变压器	315	62.63%	86.20	86.20	否	否	无	-55%	
5511	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线14公变台区乙变压器	315	15.40%	234.98	234.98	否	否	无	-21%	
5512	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线18公变台区变压器	315	46.02%	138.53	138.53	否	否	无	-25%	
5513	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线24公变台区变压器	315	26.86%	198.90	198.90	否	否	无	1852%	
5514	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线35公变台区变压器	315	44.30%	143.94	143.94	否	否	无	-54%	
5515	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线43公变台区变压器	200	32.79%	114.43	114.43	否	否	无	51%	
5516	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线44公变台区变压器	250	38.15%	126.62	126.62	否	否	无	94%	
5517	国网清河区供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV镇西线砖厂支18右07公变台区变压器	100	64.42%	12.79	12.79	否	否	无	-57%	
5518	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线砖厂支24右1公变台区变压器	315	5.20%	267.12	267.12	否	否	无	1541%	
5519	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线砖厂支25吨厂公变台区变压器	315	0.00%	283.50	283.50	否	否	无	-	
5520	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线砖厂支28阳泉厂公变台区变压器	200	0.08%	179.85	179.85	否	否	无	-	
5521	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线砖厂支33双里东管厂公变台区变压器	250	23.08%	167.30	167.30	否	否	无	-75%	
5522	国网清河区供电公司	松河66kV变电站	10kV松边线	10松边线太阳南村东公变台区变压器	100	25.66%	19.30	19.30	否	否	无	54%	
5523	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	YHG 电厂18石分箱1#变压器隔间4配电变压器	500	30.66%	296.70	296.70	否	否	无	-7%	
5524	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	YHG 电厂18石分箱变2#	500	25.17%	324.14	324.14	否	否	无	-3%	
5525	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	YHG 电厂 繁聚分16#右分箱变1#变压器	500	21.23%	343.87	343.87	否	否	无	5%	
5526	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	YHG 电厂 繁聚分16#右分箱变2#变压器	500	15.34%	373.28	373.28	否	否	无	-10%	
5527	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	YHG 电厂 繁聚分19#右分箱变2#变压器	500	21.29%	343.54	343.54	否	否	无	2%	
5528	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	YHG 电厂 线繁聚分19#箱变（一）	500	19.57%	352.13	352.13	否	否	无	-9%	
5529	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	YHG 电厂线繁聚分26#箱变（二）	630	22.80%	423.38	423.38	否	否	无	-6%	
5530	国网清河区供电公司	八棵柳66kV变电站	10kV八棵柳线	八棵柳供电所所内变	160	68.52%	34.36	34.36	否	否	无	-10%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5531	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV镇内线	朝阳1小区3号间隔配电变压器	500	37.64%	261.79	261.79		否	无	4%	
5532	国网清河区供电公司	咸通66kV变电站	10kV成平线	成平线兴隆村机电井1#变压器	400	0.11%	359.56	359.56		否	无	1466693%	
5533	国网清河区供电公司	咸通66kV变电站	10kV成平线	成平线兴隆村机电井2#变压器	50	7.57%	41.21	41.21		否	无	393%	
5534	国网清河区供电公司	咸通66kV变电站	10kV成平线	成平线兴隆村机电井3#变压器	50	4.94%	42.53	42.53		否	无	43%	
5535	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	10kV电厂线	电厂线繁荣分26#箱变1#变压器	630	28.10%	389.94	389.94		否	无	-2%	
5536	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	东宁小区箱变1#变压器	400	18.51%	285.98	285.98		否	无	20%	
5537	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	东宁小区箱变2#变压器	400	29.71%	241.16	241.16		否	无	-10%	
5538	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	金品逸居小区箱变1#变压器	630	20.29%	439.20	439.20		否	无	-2%	
5539	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	金品逸居小区箱变2#变压器	630	15.70%	468.10	468.10		否	无	-8%	
5540	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	宁建线25号2#箱变(1)箱式变电站配电变压器	500	57.50%	162.50	162.50		否	无	1%	
5541	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	宁镇线11号01#1#(白线)15S配电箱变压器	100	17.25%	72.75	72.75		否	无	116%	
5542	国网清河区供电公司	虹牛66kV变电站	10kV毛家田线	咸街线11#东T 6#镇政府支7#	200	61.07%	23.15	23.15		否	无	1%	
5543	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	冀翔花园小区1#箱变2#变压器	500	17.96%	360.21	360.21		否	无	-5%	
5544	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	冀翔花园小区2#箱变1#变压器	500	20.98%	345.10	345.10		否	无	11%	
5545	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	冀翔花园小区2#箱变2#变压器	500	42.40%	238.00	238.00		否	无	0%	
5546	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	冀翔花园小区3#箱变1#变压器	500	42.47%	237.63	237.63		否	无	2%	
5547	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	冀翔花园小区3#箱变2#变压器	500	20.54%	347.28	347.28		否	无	0%	
5548	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	10kV宁镇线	冀翔花园小区40#箱变(一)1#	500	37.45%	262.74	262.74		否	无	2%	
5549	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东管分下厝子支56号下厝子4#台区变压器	400	17.72%	289.14	289.14		否	无	19%	
5550	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线马巴海分变83#马巴海西1台区变压器	200	46.26%	87.47	87.47		否	无	496%	
5551	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分西台支1台区变压器	400	69.18%	83.35	83.35		否	无	28%	
5552	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东管分社东支27号东管1台区变压器	400	7.28%	330.88	330.88		否	无	-12%	
5553	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线心田堡分69号心田堡2#台区变压器	200	13.13%	153.75	153.75		否	无	19%	
5554	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线西梁2#分台10号西梁2#台区变压器	400	9.35%	322.61	322.61		否	无	-4%	
5555	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线心田堡分115号心田堡3台区(新)变压器	200	8.85%	162.31	162.31		否	无	10%	
5556	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线1号大青所用变压器	200	12.99%	308.052	308.052		否	无	-	
5557	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线264号东梁2#台区变压器	200	11.16%	157.68	157.68		否	无	-2%	
5558	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线抚安分新枝支13#抚安6号变压器	100	0.00%	90.00	90.00		否	无	629%	
5559	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家支线91分支2号高家东台变压器	400	19.65%	281.41	281.41		否	无	10%	
5560	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西栅分西栅北8号东栅北台变压器	200	74.07%	31.87	31.87		否	无	1575%	
5561	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线东管分西台支501号东管东台变压器	200	17.85%	144.30	144.30		否	无	8%	
5562	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线东管分西台支501号东管东台变压器	400	12.98%	308.05	308.05		否	无	8%	
5563	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分西台支011号西台变压器	200	26.18%	127.64	127.64		否	无	-2%	
5564	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收支37分2号永收1东台变压器	400	15.89%	296.42	296.42		否	无	-6%	
5565	国网铁岭县供电公司	平原堡66kV变电站	10kV平旗线	10kV平旗线建设村分7号建设7台区变压器	200	39.97%	100.06	100.06		否	无	-5%	
5566	国网铁岭县供电公司	平原堡66kV变电站	10kV平旗线	10kV平旗线砖厂分15号建设3台区变压器	80	56.10%	27.12	27.12		否	无	0%	
5567	国网铁岭县供电公司	平原堡66kV变电站	10kV平旗线	10kV平旗线镇内分6#平原堡1台区变压器	400	28.83%	244.68	244.68		否	无	4%	
5568	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV平旗线建设村分12支2号建设6台区变压器	100	64.45%	25.55	25.55		否	无	2%	
5569	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线西岭下分大河西14组支4号大河西14组变压器	315	45.29%	140.85	140.85		否	无	-7%	
5570	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线昂邦河分1号昂邦河三四变压器	200	23.87%	132.25	132.25		否	无	2%	
5571	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线白东台分1号白南变压器	315	65.01%	78.71	78.71		否	无	29%	
5572	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分房身沟支24号房身沟变压器	20	74.73%	7.635	7.635		否	无		
5573	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线西岭下分大河西14组支4号大河西14组变压器	400	37.76%	41.80	41.80		否	无	12%	
5574	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分190号下厝子变压器	20	68.70%	4.26	4.26		否	无	14%	
5575	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分阿达支3#阿达村变压器	200	27.20%	125.60	125.60		否	无	4%	
5576	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分张卜支1号张卜小变压器	200	19.38%	141.25	141.25		否	无	-6%	
5577	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东台分9号东台变压器	200	60.78%	58.44	58.44		否	无	21%	
5578	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分孤家支1号孤家子变压器	50	74.73%	7.64	7.64		否	无	2%	
5579	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分阳沟支关东支1号关东变压器	100	48.07%	41.93	41.93		否	无	13%	
5580	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线腰一组分4号腰一组变压器	100	18.05%	71.96	71.96		否	无	-6%	
5581	国网铁岭县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV白旗线线上分2号上庙变压器	30	70.33%	5.90	5.90		否	无	12%	
5582	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分二组支1号腰一组变压器	200	32.04%	115.92	115.92		否	无	-8%	
5583	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分242号东台变压器	200	6.98%	166.04	166.04		否	无	-27%	
5584	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分阳沟支32号阳沟变压器	400	8.82%	162.36	162.36		否	无	-2%	
5585	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分下厝支3号下厝组变压器	200	21.84%	136.33	136.33		否	无	15%	
5586	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分二林支1号二林子变压器	200	56.06%	67.87	67.87		否	无	-1%	
5587	国网铁岭县供电公司	棚道66kV变电站	10kV棚西线	10kV白旗线关东街分石庙支5#石庙子变压器	50	60.97%	14.51	14.51		否	无	7%	
5588	国网铁岭县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV白旗线关东街分下厝支63号下厝子变压器	50	73.70%	8.15	8.15		否	无	-28%	
5589	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分关东支1号关东变压器	200	24.12%	131.76	131.76		否	无	-13%	
5590	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线马巴海分支073号自来水支3号马巴海南台区变压器	200	50.36%	79.27	79.27		否	无	867%	
5591	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线古城子分5支1号古城1号新分台区变压器	400	22.59%	269.63	269.63		否	无	-2%	
5592	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线古城子分5支1号古城1号新分台区变压器	400	14.30%	302.80	302.80		否	无	4%	
5593	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线关东街分双井子中台2号变压器	200	39.32%	101.36	101.36		否	无	13%	
5594	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线37号双井子中台2号变压器	400	17.15%	291.40	291.40		否	无	-12%	
5595	国网铁岭县供电公司	棚道66kV变电站	10kV棚西线	10kV马山线马山棚明分19号马山棚明变压器	100	79.72%	10.28	10.28		否	无	13%	
5596	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线新民棚明分22#分变台区变压器	200	75.94%	28.12	28.12		否	无	23%	
5597	国网铁岭县供电公司	亮牛66kV变电站	10kV亮南线	10kV青东线东台台区变压器	200	64.97%	50.07	50.07		否	无	9%	
5598	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线新西台台区变压器	200	17.16%	145.68	145.68		否	无	19%	
5599	国网铁岭县供电公司	虹牛66kV变电站	10kV马场线	10kV青东线永安分永安南台3号永安南台区变压器	200	53.77%	72.45	72.45		否	无	9%	
5600	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线增胜中台区变压器	400	22.06%	271.76	271.76		否	无	0%	
5601	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线13号青东台变压器	400	18.93%	284.28	284.28		否	无	-10%	
5602	国网铁岭县供电公司	十八家66kV变电站	10kV通江口线	10kV青东线永安分永安西支永安西台区变压器	200	70.32%	39.36	39.36		否	无	5%	
5603	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线红崖分支44号1号红崖北陡水台区变压器	100	76.30%	13.70	13.70		否	无	192%	
5604	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线安台分安台支15#支支03#镇内16#台区变压器	315	52.12%	119.32	119.32		否	无	6%	
5605	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分下厝支2号下厝组变压器	20	76.95%	2.61	2.61		否	无	2%	
5606	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分四组支4号棚西组变压器	50	56.00%	17.00	17.00		否	无	7%	
5607	国网铁岭县供电公司	平头66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西小河3号支线棚明台台区变压器	80	52.77%	29.78	29.78		否	无	13%	
5608	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线关东街分下厝支1号下厝变压器	50	53.21%	18.40	18.40		否	无	-5%	
5609	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大全东台支1号大全东台区变压器	80	72.12%	14.31	14.31		否	无	-3%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5610	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线分线水岭台区变压器	50	71.56%	9.22	9.22	否	否	无	4%	
5611	国网铁岭县供电公司	后官66kV变电站	10kV后官西线	10kV李南线大小会分上末西台支3号上末西台区变压器	50	66.94%	11.53	11.53	否	否	无	-14%	
5612	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线299#索龙北照明台变台区分台区变压器	200	17.31%	145.38	145.38	否	否	无	-	
5613	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分台子沟支25号台子沟台区变压器	30	75.73%	4.28	4.28	否	否	无	4%	
5614	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线柴家东台支1号柴家东台区变压器	100	79.78%	10.22	10.22	否	否	无	0%	
5615	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线李家沟支24号李家沟台区变压器	50	69.53%	10.24	10.24	否	否	无	11%	
5616	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线土门子支17号土门子台区变压器	50	44.10%	22.95	22.95	否	否	无	-1%	
5617	国网铁岭县供电公司	泉4.66kV变电站	10kV农林线	10kV李南线田水支5号台区变压器	50	77.80%	6.10	6.10	否	否	无	4%	
5618	国网铁岭县供电公司	泉4.66kV变电站 (用户)	10kV柏榆线	10kV李南线大小会分小会东台支6号小会东台区变压器	50	77.16%	6.42	6.42	否	否	无	-5%	
5619	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线三棵北分15号三棵北台区变压器	200	13.81%	152.38	152.38	否	否	无	-3%	
5620	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线绿塘场分台区义彰西二并井通台区变压器	50	31.67%	29.16	29.16	否	否	无	-43%	
5621	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线河北分三组支002号河北三组变压器	100	14.26%	75.74	75.74	否	否	无	7%	
5622	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线岱一组分005号岱一组变压器	100	27.46%	62.54	62.54	否	否	无	1%	
5623	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线李家街分40号李家街变压器	50	63.96%	13.02	13.02	否	否	无	11%	
5624	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线河东分白三组分003号白三组变压器	200	23.39%	133.22	133.22	否	否	无	-3%	
5625	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线上峪分014号下峪村变压器	400	16.33%	294.67	294.67	否	否	无	7%	
5626	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线101上14#西三井台区变压器	100	62.37%	27.63	27.63	否	否	无	-14%	
5627	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线河东分033号白四五组变压器	200	37.87%	104.26	104.26	否	否	无	5%	
5628	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线上峪分下峪小分支007号下四组变压器	80	8.46%	65.23	65.23	否	否	无	38%	
5629	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线哈村分3号哈村变压器	400	21.88%	272.48	272.48	否	否	无	54%	
5630	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV西煤线	10kV西煤线44号孤家子分6孤家子南台区变压器	400	25.95%	256.19	256.19	否	否	无	2%	
5631	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河心分界与三13号界与三台区变压器	100	30.63%	59.37	59.37	否	否	无	-52%	
5632	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营6台支19号西营9台区变压器	400	6.53%	333.87	333.87	否	否	无	-5%	
5633	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线200号三台子5台区变压器	400	12.72%	309.12	309.12	否	否	无	7%	
5634	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线双树子分支46号双树子西台区变压器	400	22.67%	269.32	269.32	否	否	无	40%	
5635	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线范家分支12号在2范家北台区变压器	200	16.33%	147.33	147.33	否	否	无	-2%	
5636	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分线33号古洞坨北2号台区变压器	200	20.87%	138.25	138.25	否	否	无	2%	
5637	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分线62号黄洋三组台区变压器	400	21.26%	274.95	274.95	否	否	无	-21%	
5638	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分黄洋三组支22#黄洋三组变压器	400	10.62%	317.52	317.52	否	否	无	-11%	
5639	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线范家分支22号范家中台区变压器	400	28.21%	247.16	247.16	否	否	无	7%	
5640	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分30台7古洞坨南2号台区变压器	200	26.88%	126.24	126.24	否	否	无	-41%	
5641	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线90号大青家属房台区变压器	200	8.09%	163.82	163.82	否	否	无	-16%	
5642	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线梨洞线五组南台支12台4号变压器	80	53.57%	29.14	29.14	否	否	无	-11%	
5643	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线梨六组北支八组六组变压器	50	51.07%	19.46	19.46	否	否	无	-12%	
5644	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	黄洋三组西台柱上变压器	10	24.37%	131.256	131.256	否	否	无	-	
5645	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分30台7古洞坨南台区变压器	200	21.87%	136.26	136.26	否	否	无	-9%	
5646	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分线51号黄洋三组台区变压器	200	25.52%	128.97	128.97	否	否	无	-23%	
5647	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分黄洋三组支4#黄洋四组变压器	100	72.54%	17.46	17.46	否	否	无	3%	
5648	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线梨六组北台区公变变压器	200	43.98%	92.04	92.04	否	否	无	-11%	
5649	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线72号在9双树子五组变压器	200	13.16%	153.68	153.68	否	否	无	-13%	
5650	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分88左5黄洋五组台区变压器	200	24.37%	131.26	131.26	否	否	无	2%	
5651	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线界与第9台分3号界与第9台区变压器	200	78.53%	22.94	22.94	否	否	无	18%	
5652	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河心分40号河心支3台变压器	200	23.96%	132.07	132.07	否	否	无	6%	
5653	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河心分河心支1台支5号河心支1台变压器	400	19.07%	283.73	283.73	否	否	无	10%	
5654	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线192号三台子4台变压器	200	13.34%	153.33	153.33	否	否	无	8%	
5655	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营9台支12号西营8台变压器	400	4.33%	342.67	342.67	否	否	无	56%	
5656	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营9台支10号西营7台变压器	400	8.83%	324.70	324.70	否	否	无	-25%	
5657	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营9台支14号西营4台变压器	400	24.05%	263.80	263.80	否	否	无	8%	
5658	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营13号西营3台变压器	100	14.42%	302.328	302.328	否	否	无	-	
5659	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营11支1号西营二台变压器	100	13.49%	76.51	76.51	否	否	无	-2%	
5660	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营二台子一台区支3号二台子一台区变压器	400	12.64%	309.45	309.45	否	否	无	1%	
5661	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营5台支3号西营5台变压器	400	8.45%	326.20	326.20	否	否	无	-7%	
5662	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分31号西营6台变压器	400	7.20%	331.19	331.19	否	否	无	20%	
5663	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分7号西营2台变压器	20	42.80%	9.44	9.44	否	否	无	-	
5664	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营盘分24号东营4号台区变压器	400	15.06%	299.77	299.77	否	否	无	-10%	
5665	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营盘分14号东营1#台区变压器	400	10.98%	316.06	316.06	否	否	无	6%	
5666	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营盘分下塔子支22号下塔子9#台区变压器	400	7.92%	328.32	328.32	否	否	无	3%	
5667	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线心田里分87号心田里1#台区变压器	400	7.49%	330.05	330.05	否	否	无	4%	
5668	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV镇专线线中变压器	100	62.80%	27.20	27.20	否	否	无	2%	
5669	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分13号甸七组变压器	100	72.74%	17.26	17.26	否	否	无	10%	
5670	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线冰洼变压器	50	66.54%	11.73	11.73	否	否	无	11%	
5671	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营分下塔子支6#台支5号下塔子6#台区变压器	400	8.20%	327.18	327.18	否	否	无	-3%	
5672	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线三棵大棚分2号三棵大棚台区变压器	200	12.37%	155.27	155.27	否	否	无	9%	
5673	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西六台分1号镇西六台区变压器	400	7.67%	329.34	329.34	否	否	无	-6%	
5674	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线蔡家大棚分02号蔡家大棚台区变压器	200	43.89%	92.22	92.22	否	否	无	8%	
5675	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线三棵北分三棵南支2号三棵南台区变压器	200	9.00%	162.00	162.00	否	否	无	-44%	
5676	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线下塔子10#台支24号下塔子10#台区变压器	200	11.01%	157.98	157.98	否	否	无	-18%	
5677	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线213右4西渠4号台区变压器	100	52.96%	37.04	37.04	否	否	无	11%	
5678	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线马巴海分自家沟支21#自家沟变压器	200	13.95%	152.11	152.11	否	否	无	-5%	
5679	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线21号右8阿吉北四变压器	200	63.30%	53.39	53.39	否	否	无	6%	
5680	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山河六支1#山河村6#台区变压器	400	21.81%	272.78	272.78	否	否	无	6%	
5681	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山河分杨二支支10#杨二支2号台区变压器	400	13.20%	307.19	307.19	否	否	无	7%	
5682	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山河分支线48#山河村5#台区变压器	400	20.25%	279.01	279.01	否	否	无	11%	
5683	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山河分山河四支8#山河四台区变压器	400	36.83%	212.69	212.69	否	否	无	3%	
5684	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山河分山河四支14#山河二台区变压器	400	23.54%	265.83	265.83	否	否	无	6%	
5685	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线线晓兴分133号晓兴支5#台区变压器	400	12.02%	311.91	311.91	否	否	无	-19%	
5686	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线心田里分33号心田里4#台区变压器	200	20.35%	139.30	139.30	否	否	无	5%	
5687	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线328号东营盘分13号东营2#台区变压器	400	11.54%	313.84	313.84	否	否	无	-9%	
5688	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站											

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5689	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线心甲堡分西普盘1#台分3号西普盘1#台区变压器	200	11.22%	157.56	157.56	否	否	无	17%	
5690	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线黄古洞分18号黄古洞3#台区变压器	200	5.46%	169.08	169.08	否	否	无	0%	
5691	国网铁岭县供电公司	古城66kV变电站	10kV古西线	10kV青北线心甲堡分66号心甲堡3号台区变压器	30	64.07%	7.78	7.78	否	否	无	16%	
5692	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线79号红石砬子变压器	100	53.80%	36.20	36.20	否	否	无	8%	
5693	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线257号东果西台2号东果1#台区变压器	400	10.10%	319.59	319.59	否	否	无	-2%	
5694	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线白旗二组9号台沟内变压器	200	44.22%	91.57	91.57	否	否	无	4%	
5695	国网铁岭县供电公司	平原堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线69号山头堡7号台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
5696	国网铁岭县供电公司	阿力66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线夏家分夏家南站支13+1#夏家村公变台变压器	400	12.37%	310.52	310.52	否	否	无	2%	
5697	国网铁岭县供电公司	阿力66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线榆树支07#榆树村公变台区变压器	400	23.27%	266.94	266.94	否	否	无	9%	
5698	国网铁岭县供电公司	李干766kV变电站	10kV李南线	10kV李南线与支56号马桥一队2号台区变压器	100	19.47%	70.53	70.53	否	否	无	519%	
5699	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线东石分东石西2号东石西四台区变压器	200	20.78%	138.44	138.44	否	否	无	-2%	
5700	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分3号东3弄马堡四号(南)变压器	400	8.66%	325.35	325.35	否	否	无	-7%	
5701	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线下塔子2台支4号下塔子2号变压器	200	8.15%	163.71	163.71	否	否	无	8%	
5702	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线三台子3台分10号三台子3号变压器	200	29.83%	120.35	120.35	否	否	无	-1%	
5703	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线三台子6台分1号三台子6台变压器	200	21.16%	137.68	137.68	否	否	无	-9%	
5704	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西一台变压器	200	19.67%	140.66	140.66	否	否	无	5%	
5705	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线木厂分木厂五台支1号木厂五台变压器	50	22.46%	33.77	33.77	否	否	无	11%	
5706	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线木厂分25号木厂三台变压器	200	19.63%	140.74	140.74	否	否	无	3%	
5707	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯分43号李家屯1号变压器	400	9.47%	322.13	322.13	否	否	无	4%	
5708	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线木厂分木厂二台支4号木厂二台变压器	400	12.55%	309.78	309.78	否	否	无	-5%	
5709	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线养马堡5台分6号养马堡5台变压器	200	28.70%	122.61	122.61	否	否	无	-4%	
5710	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯分养马堡六支4号养马堡六台变压器	200	50.43%	79.13	79.13	否	否	无	5%	
5711	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分河夹心5支5号河夹心5台变压器	400	8.89%	324.43	324.43	否	否	无	-26%	
5712	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西二台6号镇西二台变压器	400	22.58%	269.68	269.68	否	否	无	11%	
5713	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西四台8号镇西四号北台区变压器	200	17.66%	144.68	144.68	否	否	无	1%	
5714	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线养马堡一台分4号养马堡一台变压器	100	40.69%	49.31	49.31	否	否	无	13%	
5715	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西七分6号镇西七分变压器	200	32.06%	115.89	115.89	否	否	无	8%	
5716	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯二台支3号李家屯二台变压器	400	10.32%	318.73	318.73	否	否	无	2%	
5717	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分河夹心2台支3号河夹心2台变压器	400	9.24%	323.03	323.03	否	否	无	1%	
5718	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心6台支2#河夹心6号台区变压器	400	19.87%	280.52	280.52	否	否	无	12%	
5719	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线养马堡十台分2号养马堡十台变压器	200	25.69%	128.62	128.62	否	否	无	9%	
5720	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西五分2号镇西五分变压器	200	21.89%	136.22	136.22	否	否	无	6%	
5721	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线养马堡2台分2号养马堡2台变压器	400	29.17%	243.33	243.33	否	否	无	31%	
5722	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线木厂分木厂四台支6号木厂四台变压器	200	11.81%	156.38	156.38	否	否	无	7%	
5723	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西八台分7号镇西三台变压器	400	13.35%	306.62	306.62	否	否	无	7%	
5724	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯三台支3号李家屯三台变压器	200	12.89%	154.22	154.22	否	否	无	-10%	
5725	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯分养马堡6台支4号养马堡6台变压器	400	16.61%	293.55	293.55	否	否	无	1%	
5726	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线下塔子1台支3号下册子1台变压器	200	10.11%	159.78	159.78	否	否	无	72%	
5727	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西八台分11号镇西八台变压器	200	38.96%	102.09	102.09	否	否	无	-2%	
5728	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线107号镇西堡七分3+1号镇西供电所变压器	250	12.83%	154.35	154.35	否	否	无	-	
5729	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心7台分2号河夹心7台变压器	400	8.38%	326.49	326.49	否	否	无	-5%	
5730	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分河夹心4台支2号河夹心4台变压器	400	31.36%	234.55	234.55	否	否	无	0%	
5731	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线镇西四分4号镇西四分变压器	200	63.28%	53.45	53.45	否	否	无	-2%	
5732	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线122+1#东1号镇西一号线台区变压器	200	61.24%	57.52	57.52	否	否	无	-10%	
5733	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线东石分三台子2台支1号三台子2号变压器	200	40.26%	99.49	99.49	否	否	无	0%	
5734	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯分下册子支43号下册子3号变压器	200	13.60%	152.81	152.81	否	否	无	6%	
5735	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线李家屯分养马堡七台支6号养马堡七台变压器	200	36.29%	107.43	107.43	否	否	无	4%	
5736	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线木厂分木厂6台支16号木厂6台变压器	400	7.52%	329.94	329.94	否	否	无	-36%	
5737	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线上峪分防身支下六组支022号下六组变压器	30	41.27%	14.62	14.62	否	否	无	4%	
5738	国网铁岭县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV岱东线岱一组分岱二组支002号岱二组变压器	20	73.35%	3.33	3.33	否	否	无	5%	
5739	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线朱家堡子分067号曹家五组变压器	30	39.09%	15.27	15.27	否	否	无	2%	
5740	国网铁岭县供电公司	阿力66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线马巴海台支线03#马巴海台变压器	400	37.93%	208.27	208.27	否	否	无	8%	
5741	国网铁岭县供电公司	阿力66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分支线9#杨土屯5号台变压器	400	17.61%	289.56	289.56	否	否	无	13%	
5742	国网铁岭县供电公司	阿力66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线马巴海台支线69#马巴海中北变压器	400	26.87%	252.53	252.53	否	否	无	-43%	
5743	国网铁岭县供电公司	阿力66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分杨屯北山支16#杨土屯4号台变压器	400	5.30%	338.80	338.80	否	否	无	4%	
5744	国网铁岭县供电公司	阿力66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线分支线79#马巴海西台区变压器	400	27.99%	248.04	248.04	否	否	无	-32%	
5745	国网铁岭县供电公司	阿力66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分杨屯三台支3#杨土屯3号变压器	400	13.35%	306.60	306.60	否	否	无	3%	
5746	国网铁岭县供电公司	阿力66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线马巴海分毛崖子支2#毛崖子变压器	400	13.23%	307.10	307.10	否	否	无	-37%	
5747	国网铁岭县供电公司	阿力66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分支线81#杨土屯1号台变压器	400	16.95%	292.19	292.19	否	否	无	0%	
5748	国网铁岭县供电公司	阿力66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分山河二台支1#山河三台区变压器	400	20.60%	277.58	277.58	否	否	无	12%	
5749	国网铁岭县供电公司	阿力66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分支线38#山河1号台区变压器	400	27.00%	251.98	251.98	否	否	无	11%	
5750	国网铁岭县供电公司	阿力66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线山杨分支线36#山河7号台区变压器	200	36.22%	107.56	107.56	否	否	无	35%	
5751	国网铁岭县供电公司	阿力66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线红山分支20号变压器	200	11.81%	156.38	156.38	否	否	无	10%	
5752	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV横西线横道内分河南东台支3号河南东台区变压器	400	19.46%	282.16	282.16	否	否	无	3%	
5753	国网铁岭县供电公司	庆云66kV变电站	10kV横内线	10kV横西线横道八里照明支10#八里照明2#台区变压器	100	59.52%	30.48	30.48	否	否	无	-3%	
5754	国网铁岭县供电公司	平原堡66kV变电站	10kV奎工线	10kV奎工线铁矿分47+2#段木1#变压器	30	70.37%	5.89	5.89	否	否	无	-3%	
5755	国网铁岭县供电公司	平原堡66kV变电站	10kV奎工线	10kV奎工线铁矿分160#罗家沟台变压器	50	71.60%	9.20	9.20	否	否	无	1%	
5756	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线岱六组分003号岱六组变压器	200	28.79%	122.42	122.42	否	否	无	7%	
5757	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线河北分086号河北四组变压器	200	8.66%	162.68	162.68	否	否	无	13%	
5758	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线上峪分上峪东台支003号上峪东台变压器	400	12.12%	311.54	311.54	否	否	无	14%	
5759	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线下塔子支5#台支3号下塔子支5#台区变压器	400	10.51%	317.95	317.95	否	否	无	-10%	
5760	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线77号黄古洞1#台区变压器	400	13.41%	306.37	306.37	否	否	无	-8%	
5761	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线328号东营盘分5号东营3#台区变压器	400	8.51%	325.96	325.96	否	否	无	-18%	
5762	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线西渠3#台分2号西渠3#台区变压器	200	19.85%	140.30	140.30	否	否	无	-9%	
5763	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营盘东营5号支37号东营5号台区变压器	100	10.50%	79.50	79.50	否	否	无	-44%	
5764	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线黄古洞分24号东4号黄古洞2#台区变压器	400	10.37%	318.50	318.50	否	否	无	-3%	
5765	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线晓兴屯分晓兴2号台支1号晓兴屯2#台区变压器	400	10.46%	318.16	318					

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5768	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线社直分029号岱八组变压器	400	45.83%	176.70	176.70	否	否	无	3%	
5769	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线白西台分4号白西变压器	315	62.64%	86.17	86.17	否	否	无	-21%	
5770	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线白东台分林福厚支林场支1号林场变压器	160	32.36%	92.22	92.22	否	否	无	-28%	
5771	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线液化气站台支2号懿路北台变压器	400	26.23%	255.08	255.08	否	否	无	6%	
5772	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线懿路南3#照明分支22#懿路南三台变压器	100	75.95%	14.05	14.05	否	否	无	-2%	
5773	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线懿路6#大册分9号懿路6#大册公变台区变压器	200	38.97%	102.06	102.06	否	否	无	4%	
5774	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线三台子分北地支7#北地公变台区变压器	80	10.37%	63.71	63.71	否	否	无	-7%	
5775	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线东孤新村支5#东孤新村照明台公变台区变压器	315	55.50%	108.68	108.68	否	否	无	0%	
5776	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线懿路西照明分支6#懿路西台公变台区变压器	80	71.88%	14.49	14.49	否	否	无	3%	
5777	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线懿路南3#照明分支3#懿路南一公变台区变压器	100	75.12%	28.76	28.76	否	否	无	5%	
5778	国网铁岭县供电公司	大柵子66kV变电站	10kV铁西线	10kV大柵子线毛家屯16号毛家屯变压器	20	25.58%	64.42	64.42	否	否	无	7%	
5779	国网铁岭县供电公司	平岗堡66kV变电站	10kV铁台线	10kV铁台线9号平岗堡6号台区变压器	50	60.77%	14.62	14.62	否	否	无	-20%	
5780	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线懿路南3#照明分支19号懿路南二台区变压器	200	78.96%	22.08	22.08	否	否	无	7%	
5781	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线杨士屯西台支2#杨士屯西公变台区变压器	200	57.63%	64.74	64.74	否	否	无	-3%	
5782	国网铁岭县供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV后窑线杨士屯西台支2#杨士屯小林子台公变台区变压器	400	47.73%	21.14	21.14	否	否	无	0%	
5783	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线147#公变台区变压器	50	12.33%	310.68	310.68	否	否	无	-2%	
5784	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线哈八组分支3号哈八组变压器	20	78.84%	2.23	2.23	否	否	无	-3%	
5785	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线鸡冠山分鸡三组支1号鸡三组变压器	100	16.93%	73.07	73.07	否	否	无	1%	
5786	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线鸡五组分支1号鸡五组变压器	200	11.26%	157.48	157.48	否	否	无	17%	
5787	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线得胜分82号得胜三组变压器	200	19.82%	140.36	140.36	否	否	无	1%	
5788	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线杨士屯西台支西路山支4#西路山台区变压器	30	41.02%	14.70	14.70	否	否	无	-2%	
5789	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线三家街分赵家屯支13号赵家屯变压器	50	35.55%	27.22	27.22	否	否	无	23%	
5790	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV横西线104号上下二组台区变压器	200	42.76%	94.48	94.48	否	否	无	-3%	
5791	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线三道沟分支49支3三道沟台区变压器	200	67.46%	45.07	45.07	否	否	无	-32%	
5792	国网铁岭县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV横东线横背分13号东山侧背台区变压器	50	42.79%	23.60	23.60	否	否	无	0%	
5793	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV横西线	10kV横西线水厂分木厂3655支7号水厂一台变压器	200	40.11%	99.77	99.77	否	否	无	-8%	
5794	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分大台一支2#大台一台变压器	80	58.79%	24.97	24.97	否	否	无	1%	
5795	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分开发支3#王千开发变压器	200	26.06%	127.87	127.87	否	否	无	11%	
5796	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分大台三台支7#大台三台变压器	400	12.83%	308.69	308.69	否	否	无	1%	
5797	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分三桥南公变台支3#三桥南台变压器	100	19.77%	70.23	70.23	否	否	无	-38%	
5798	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分大台支大台四台变压器	400	11.24%	315.02	315.02	否	否	无	2%	
5799	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分道村公变台支06#道村台变压器	400	28.00%	248.02	248.02	否	否	无	6%	
5800	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分大台支12#大台一台变压器	400	13.19%	307.25	307.25	否	否	无	10%	
5801	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分三桥南支村公变台支2号三桥南台变压器	400	21.92%	272.33	272.33	否	否	无	1%	
5802	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分熊家村公变台支47#熊家村公变台变压器	400	18.60%	285.60	285.60	否	否	无	16%	
5803	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分3分2号蔡牛变电站所用变压器	30	70.06%	39.88	39.88	否	否	无	-	
5804	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线王千分王千东公变台支5#王千东公变台变压器	400	22.33%	270.67	270.67	否	否	无	8%	
5805	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV二三零线	10kV二三零线国网15#台分01#变压器	315	28.83%	192.68	192.68	否	否	无	-2%	
5806	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线头冲沟分支9号头冲沟台区变压器	200	18.74%	142.53	142.53	否	否	无	5%	
5807	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线278号三冲台区变压器	100	60.92%	29.09	29.09	否	否	无	2%	
5808	国网铁岭县供电公司	松辽66kV变电站	10kV松辽线	10kV横东线63号武家村六七队台区变压器	100	63.06%	26.94	26.94	否	否	无	-3%	
5809	国网铁岭县供电公司	马街66kV变电站	10kV横西线	10kV横东线263号四冲台区变压器	200	48.74%	82.52	82.52	否	否	无	0%	
5810	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线三道沟分支61号河南2号台区变压器	100	32.72%	229.10	229.10	否	否	无	-14%	
5811	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线三道沟分支34左13号三道沟台区变压器	200	12.61%	154.78	154.78	否	否	无	20%	
5812	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线南分63号东山四组2号台区变压器	160	50.09%	63.86	63.86	否	否	无	-18%	
5813	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线198号东山1台区变压器	200	76.23%	27.55	27.55	否	否	无	10%	
5814	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线西岭分7号西岭东卜台区变压器	400	24.90%	260.40	260.40	否	否	无	-5%	
5815	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线三道沟分九队支13号横道九队台区变压器	50	59.40%	15.30	15.30	否	否	无	-1%	
5816	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线南沟分58号东山四组台区变压器	50	30.26%	29.87	29.87	否	否	无	-3%	
5817	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线南沟分22右1号东山新村台区变压器	200	7.87%	164.27	164.27	否	否	无	-10%	
5818	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线西山分7号西山一台台区变压器	400	70.53%	77.88	77.88	否	否	无	5%	
5819	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线南长分北支敬老院线4#北长村变压器	200	22.15%	135.71	135.71	否	否	无	-67%	
5820	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线275号三组变压器	200	10.55%	158.90	158.90	否	否	无	1%	
5821	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线1#粉分1#粉西台三组台区变压器	100	51.49%	38.51	38.51	否	否	无	-13%	
5822	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线红庙分塘排北台区变压器	5	78.49%	0.58	0.58	否	否	无	-22%	
5823	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线泰顺子一组分支12左3号刘店二组西台区变压器	200	23.02%	133.96	133.96	否	否	无	-2%	
5824	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线43#国网9号台变压器	315	55.14%	109.82	109.82	否	否	无	28%	
5825	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线南长分北支37号北长南台变压器	400	14.05%	303.80	303.80	否	否	无	-23%	
5826	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线南长分支29#南长北公变台大棚变压器	200	12.44%	155.12	155.12	否	否	无	13%	
5827	国网铁岭县供电公司	马街66kV变电站	10kV铁西线	10kV横西线下石分31号下石台区变压器	250	58.92%	77.69	77.69	否	否	无	-3%	
5828	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV横西线镇内分横道村支11右1号河北西2#台区变压器	200	67.15%	6.855	6.855	否	否	无	-	
5829	国网铁岭县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV横西线镇内分横道村支12号河北西台区变压器	200	54.38%	71.25	71.25	否	否	无	1%	
5830	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV横西线镇内分42号南长2号台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	-	
5831	国网铁岭县供电公司	平岗堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV横西线镇内分横道村支3号河南西台区变压器	400	71.20%	75.20	75.20	否	否	无	6%	
5832	国网铁岭县供电公司	平岗堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线东工线分9号北八组台区变压器	100	29.01%	60.90	60.90	否	否	无	44%	
5833	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV横西线159号下八家沟台区变压器	200	40.41%	99.18	99.18	否	否	无	3%	
5834	国网铁岭县供电公司	虹牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线二二分号长一变压器	30	75.98%	4.21	4.21	否	否	无	3%	
5835	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线得胜分三组支001号业三组变压器	100	47.18%	42.82	42.82	否	否	无	-4%	
5836	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线蔡家沟支26号山南8号变压器	400	4.17%	343.34	343.34	否	否	无	229625%	
5837	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分黄洋三组西台支17号黄洋三组西井并通台区变压器	100	70.97%	19.03	19.03	否	否	无	0%	
5838	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分37右3#东王河井并通台区变压器	100	54.16%	35.84	35.84	否	否	无	3%	
5839	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李家一分李家五南台21号李家五组西井并通台区变压器	100	35.15%	54.85	54.85	否	否	无	194%	
5840	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李家一分李家五组东台支5号李家五组东井并通台区变压器	100	60.35%	29.66	29.66	否	否	无	-12%	
5841	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收分农场支24右5号永收三组东井并通台区变压器	100	24.16%	65.84	65.84	否	否	无	1%	
5842	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收分井并通西台支8号永收一组西井并通台区变压器	100	30.29%	69.71	69.71	否	否	无	-19%	
5843	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收分及47永收西台支11号变压器	200	34.15%	111.70	111.70	否	否	无	-13%	
5844	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线83号分支1号马圈子一组台区变压器	100	30.94%	59.06	59.06	否	否	无	-31%	
5845	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马圈子支26左15号马圈子五组台区变压器	160	45.06%	71.90	71.90	否	否	无	-13%	
5846	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线93高六组右14号高六组台区变压器	200	36.38%	107.23	107.23	否	否	无	-7%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5847	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马圈子二组支40号9号马圈子二组变压器	400	16.69%	293.24	293.24		否	否	无	-22%
5848	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家支103左2号高家西台变压器	400	17.73%	289.07	289.07		否	否	无	12%
5849	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线10左3号第四组台区变压器	200	28.24%	123.52	123.52		否	否	无	-10%
5850	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分高家四组机井台区变压器	200	24.40%	131.19	131.19		否	否	无	-16%
5851	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线水收分支57号支八组西台区变压器	200	24.26%	131.48	131.48		否	否	无	-41%
5852	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马二组水田支6#马圈子二组水田台区变压器	100	62.19%	27.81	27.81		否	否	无	-10%
5853	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线水收分支47水收西南支12号水收西南台区变压器	100	56.13%	33.87	33.87		否	否	无	-1%
5854	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家中台支线1号高家中台变压器	400	20.19%	279.25	279.25		否	否	无	4%
5855	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线桑林子六组支7右3桑林子西台区变压器	200	32.02%	115.96	115.96		否	否	无	13%
5856	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线陈家支63分3号陈家五组东台区变压器	400	11.72%	313.13	313.13		否	否	无	-12%
5857	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家矿支7号高家东机井台区变压器	200	17.58%	144.84	144.84		否	否	无	-11%
5858	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线水收分农场支33左5号永收二组西井井通台区变压器	100	72.34%	17.66	17.66		否	否	无	-27%
5859	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线永收农场支线26支1号永收二组台区变压器	400	15.59%	297.64	297.64		否	否	无	-5%
5860	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分高家四组西机井台区变压器	200	18.94%	142.12	142.12		否	否	无	6%
5861	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线93左8号李八组台区变压器	200	19.94%	140.13	140.13		否	否	无	-7%
5862	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线陈家支27右7号陈家二组台区变压器	400	10.37%	318.54	318.54		否	否	无	3%
5863	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分高家四组东机井台区变压器	200	22.24%	135.53	135.53		否	否	无	-5%
5864	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线陈家支42号陈家四组台区变压器	200	13.71%	152.57	152.57		否	否	无	-26%
5865	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线桑林子六组支线30号桑林子六组台区变压器	200	15.63%	148.74	148.74		否	否	无	-22%
5866	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线双井子支9左2号双井子一组台区变压器	400	24.47%	262.13	262.13		否	否	无	7%
5867	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分高家五组机井台区变压器	200	18.47%	143.06	143.06		否	否	无	2%
5868	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家支74右3号陈家二组台区变压器	400	21.28%	274.88	274.88		否	否	无	15%
5869	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分高家一组西机井台区变压器	200	26.97%	126.06	126.06		否	否	无	23%
5870	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分67右1高家一组机井台区变压器	200	15.02%	149.95	149.95		否	否	无	-16%
5871	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分高家六组机井台区变压器	200	21.71%	136.58	136.58		否	否	无	36%
5872	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家分高家二组机井台区变压器	100	36.14%	53.86	53.86		否	否	无	-10%
5873	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线桑林子东台支28号桑林子东台区变压器	400	78.46%	46.17	46.17		否	否	无	7%
5874	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线双井子中台分24#双井子二组2号台区变压器	400	29.44%	242.23	242.23		否	否	无	5%
5875	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线双井子支17右1双井子二组台区变压器	400	19.82%	280.72	280.72		否	否	无	-12%
5876	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线高家西台117号高家矿台变压器	200	11.57%	156.86	156.86		否	否	无	4%
5877	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线206左1#新一井台区变压器	50	0.03%	44.99	44.99		否	否	无	22%
5878	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分42左12#新一井台区变压器	100	51.06%	38.94	38.94		否	否	无	2%
5879	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分40左9#新一井台区变压器	100	77.06%	12.94	12.94		否	否	无	8%
5880	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线90右15#新一井台区变压器	100	40.68%	49.32	49.32		否	否	无	-15%
5881	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线206右2#新一井台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00		否	否	无	-
5882	国网铁岭县供电公司	金台66kV变电站	10kV金家线	10kV新北线83左7右8#新一井台区变压器	50	57.82%	16.09	16.09		否	否	无	-28%
5883	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分58左4#新一井台区变压器	100	59.11%	30.89	30.89		否	否	无	-12%
5884	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线83左7右3#新一井台区变压器	100	43.90%	46.10	46.10		否	否	无	-25%
5885	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线284号温西变压器	200	17.60%	144.80	144.80		否	否	无	10%
5886	国网铁岭县供电公司	清河66kV变电站	10kV农一	10kV新北线870分29右19#新一井台区变压器	100	61.65%	28.35	28.35		否	否	无	-20%
5887	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分49右8#新一井台区变压器	100	42.45%	47.55	47.55		否	否	无	4%
5888	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分29右40#新一井台区变压器	100	72.08%	17.92	17.92		否	否	无	-9%
5889	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分24右1左2#新一井台区变压器	100	72.04%	17.96	17.96		否	否	无	-33%
5890	国网铁岭县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV新北线870分67左4#新一井台区变压器	50	58.31%	15.85	15.85		否	否	无	-15%
5891	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分54#新一井台区变压器	50	38.93%	25.54	25.54		否	否	无	-8%
5892	国网铁岭县供电公司	金台66kV变电站	10kV大兴线	10kV新北线870分58右9#新一井台区变压器	100	75.75%	14.25	14.25		否	否	无	3%
5893	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分徐家湖南台公变台区变压器	200	15.37%	149.27	149.27		否	否	无	-4%
5894	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分75右3#新一井台区变压器	100	69.11%	20.89	20.89		否	否	无	-4%
5895	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分62右7#新一井台区变压器	100	61.35%	28.65	28.65		否	否	无	10%
5896	国网铁岭县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV新北线西小河大棚支台公变台区变压器	100	66.79%	23.21	23.21		否	否	无	-40%
5897	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线八里照明6台公变台区变压器	100	73.65%	16.35	16.35		否	否	无	-19%
5898	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分40左19#新一井台区变压器	100	37.46%	52.54	52.54		否	否	无	12%
5899	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分29右14#新一井台区变压器	100	79.44%	10.56	10.56		否	否	无	-34%
5900	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线八里照明56台公变台区变压器	400	13.92%	304.32	304.32		否	否	无	3%
5901	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分46#新一井台区变压器	100	73.70%	16.30	16.30		否	否	无	8%
5902	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分69#新一井台区变压器	100	63.17%	26.83	26.83		否	否	无	-33%
5903	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分37右6#新一井通台区变压器	100	74.07%	15.93	15.93		否	否	无	-23%
5904	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线西小河5#照明台公变台区变压器	200	26.14%	127.73	127.73		否	否	无	-9%
5905	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分29右52#北六井台区变压器	100	77.51%	12.49	12.49		否	否	无	-14%
5906	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分19右20#新一井台区变压器	100	39.16%	50.84	50.84		否	否	无	-14%
5907	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分58右14#北三井台区变压器	100	57.42%	32.58	32.58		否	否	无	-19%
5908	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线西小河3号台支线6#照明台公变台区变压器	100	33.28%	56.72	56.72		否	否	无	20%
5909	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分67右9#新一井台区变压器	100	70.56%	19.44	19.44		否	否	无	-22%
5910	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分7#新一井台区变压器	100	27.64%	62.36	62.36		否	否	无	-46%
5911	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分52左14#新一井台区变压器	100	73.10%	16.90	16.90		否	否	无	11%
5912	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分29右29左7#棚杆北七井台区变压器	100	63.61%	26.39	26.39		否	否	无	-22%
5913	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线西小河3号台支线4#照明台公变台区变压器	30	78.14%	3.56	3.56		否	否	无	-1%
5914	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线83号杆左分6#新一井台区变压器	50	56.88%	16.56	16.56		否	否	无	-26%
5915	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线上峪分防身支035号五组变压器	30	68.81%	6.36	6.36		否	否	无	-3%
5916	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV三三零线	10kV三三零线06#变压器	200	38.96%	102.08	102.08		否	否	无	27%
5917	国网铁岭县供电公司	阿台66kV变电站	10kV蔡牛线	10kV蔡牛线夏家分1#榆树村公变台区变压器	200	45.47%	89.06	89.06		否	否	无	-22%
5918	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线安台分14#国网7#台变压器	315	38.80%	161.29	161.29		否	否	无	-2%
5919	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线安台分国网19#01#国网19#变压器	315	67.57%	70.66	70.66		否	否	无	-25%
5920	国网铁岭县供电公司	阿台66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线沙石分高家支6#棚家台变压器	200	26.81%	126.38	126.38		否	否	无	-1%
5921	国网铁岭县供电公司	阿台66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线沙石分石岭支7#石岭子大棚变压器	200	3.20%	173.60	173.60		否	否	无	-8%
5922	国网铁岭县供电公司	阿台66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线土干分169#土干村西变压器	160	32.41%	92.15	92.15		否	否	无	6%
5923	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线下峪七组分001号下峪七组变压器	20	54.81%	7.04	7.04		否	否	无	20%
5924	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线325号前进一组变压器	100	51.45%	38.55	38.55		否	否	无	29%
5925	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线温池二组支1#温池二组陈龙地变压器	20	11.49%	15.70	15.70		否	否	无	12%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
5926	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线南沟—二组1#006号南沟—二组变压器	200	18.99%	142.02	142.02		否	无	19%	
5927	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线景洞坨一分组支35号景洞坨台区变压器	400	13.65%	305.41	305.41		否	无	2%	
5928	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分27在3双树11台区变压器	200	15.95%	148.11	148.11		否	无	11%	
5929	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线台分小峪岗子照明分支01#台变台区变压器	200	37.55%	104.90	104.90		否	无	11%	
5930	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线95在6#井井通台区变压器	100	39.72%	50.28	50.28		否	无	-28%	
5931	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线101左7#西二井台区变压器	100	52.12%	37.88	37.88		否	无	-12%	
5932	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线70左1#北二井台区变压器	50	0.08%	44.96	44.96		否	无	27%	
5933	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线101左1#西一井台区变压器	50	41.30%	24.35	24.35		否	无	-17%	
5934	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线三寨子分15左2#井井通台区变压器	50	53.91%	18.05	18.05		否	无	8%	
5935	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线安心台分27#安心台南台公变台区变压器	200	21.77%	136.46	136.46		否	无	5%	
5936	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线柳林子南照台分03#公变台区变压器	400	16.05%	295.81	295.81		否	无	-8%	
5937	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线柳林子南照台分04#公变台区变压器	400	16.26%	294.95	294.95		否	无	0%	
5938	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线三寨子分1右1#北一井台区变压器	100	9.30%	80.70	80.70		否	无	-19%	
5939	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线83号杆左分21#南三井台区变压器	100	44.91%	45.09	45.09		否	无	-25%	
5940	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线83号杆左分17#南二井台区变压器	100	50.34%	39.66	39.66		否	无	-25%	
5941	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线西小河2#照明台分4#台公变台区变压器	100	50.93%	39.07	39.07		否	无	-2%	
5942	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线西小河分25#西小河1#照明台公变台区变压器	200	25.84%	128.31	128.31		否	无	-2%	
5943	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线寨家分三组支003号杆三组变压器	200	17.38%	145.24	145.24		否	无	4%	
5944	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线花豹分花豹屯北照明台公变台区变压器	200	49.46%	81.07	81.07		否	无	2%	
5945	国网铁岭县供电公司	平原堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线52左台区变压器	200	77.31%	25.39	25.39		否	无	53%	
5946	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线小安台分110#台区变压器	100	35.83%	54.17	54.17		否	无	18%	
5947	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线三家南台支11号三寨子台区变压器	200	22.08%	135.88	135.88		否	无	-4%	
5948	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线分柳林子南照台分01#公变台区变压器	400	9.53%	321.88	321.88		否	无	-1%	
5949	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线三寨子分24号三寨子北台区变压器	200	15.99%	148.01	148.01		否	无	-12%	
5950	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线安心台分水田支3#南一井台区变压器	50	60.13%	14.94	14.94		否	无	33%	
5951	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线15右2#北一井台区变压器	100	0.03%	89.97	89.97		否	无	31%	
5952	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线三寨子分6左1#北二井台区变压器	100	22.28%	67.72	67.72		否	无	-16%	
5953	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线15右4#北二井台区变压器	50	0.07%	44.97	44.97		否	无	31%	
5954	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线三寨子分13右14#南二井台区变压器	100	63.62%	26.39	26.39		否	无	-29%	
5955	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV西煤线	10kV西煤线44号孤家子分10孤家子北台变压器	400	12.33%	310.70	310.70		否	无	-3%	
5956	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV西煤线	10kV西煤线65号孤家子东变压器	400	10.72%	317.12	317.12		否	无	-4%	
5957	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV西煤线	10kV西煤线4号青东台区变压器	200	13.77%	152.45	152.45		否	无	-2%	
5958	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线永五分永支永五组变压器	200	41.63%	96.73	96.73		否	无	-17%	
5959	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线南家分分32号南家东台区变压器	400	15.99%	296.04	296.04		否	无	-3%	
5960	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线165号增南4队台区变压器	200	18.47%	143.06	143.06		否	无	-7%	
5961	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线西分线土地局分支17号双树子北台区变压器	400	17.47%	290.11	290.11		否	无	9%	
5962	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线永收五组北台支4号永收五组北台区变压器	100	55.45%	34.55	34.55		否	无	-16%	
5963	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分线33号古洞坨北台区变压器	200	34.60%	110.80	110.80		否	无	-1%	
5964	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线永收四组变压器	100	70.28%	19.72	19.72		否	无	-9%	
5965	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线第三组支12右9组三寨子台区变压器	200	37.98%	104.04	104.04		否	无	-6%	
5966	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线景洞坨五组北台支5左6号变压器	100	17.11%	145.78	145.78		否	无	-27%	
5967	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分黄洋三组东台支2号黄洋三井井通台区变压器	100	59.65%	30.35	30.35		否	无	-9%	
5968	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双南线	10kV双南线东分三组台分1号青西台区变压器	400	41.74%	96.51	96.51		否	无	14%	
5969	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线南岭一分青西线东支1号青西北台区变压器	400	21.05%	275.81	275.81		否	无	-4%	
5970	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV麓新联线	10kV麓新联线1号杆新台子所用变压器	200	72.06%	35.89	35.89		否	无	-96%	
5971	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线宗宽地分7号宗宽地台区变压器	400	14.25%	302.99	302.99		否	无	-2%	
5972	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线增盛屯井分4右3#增盛二井井井通台区变压器	100	3.60%	86.40	86.40		否	无	-13%	
5973	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线新东贝大棚台区变压器	200	28.85%	122.30	122.30		否	无	7%	
5974	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线代山西台分代山西台区变压器	400	5.63%	337.48	337.48		否	无	-1%	
5975	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西贝分29号西贝西台区变压器	200	28.87%	122.26	122.26		否	无	61%	
5976	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西贝分西贝北台支西贝北台区变压器	400	12.92%	308.32	308.32		否	无	-6%	
5977	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线增盛台区变压器	200	78.30%	23.40	23.40		否	无	1%	
5978	国网铁岭县供电公司	阿166kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线阿南三台区支5#阿南3#台区变压器	315	39.15%	160.18	160.18		否	无	-3%	
5979	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV农北线	10kV双北线东收分农场支19在16号永收井站台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00		否	无	-	
5980	国网铁岭县供电公司	公合66kV变电站	10kV起重线	10kV新西线安心台东台支2#安心台台区变压器	400	63.55%	105.82	105.82		否	无	-7%	
5981	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10kV农工西线36号阿吉北6台区变压器	200	32.05%	115.91	115.91		否	无	-	
5982	国网铁岭县供电公司	平原堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线苑家沟分12号苑家4台变压器	100	52.30%	37.70	37.70		否	无	386%	
5983	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线隆涌场分灌区支5#青西一号井井井通台区变压器	100	47.73%	42.27	42.27		否	无	-43%	
5984	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线油厂分青西中台支1号青西中台区变压器	400	22.29%	270.83	270.83		否	无	4%	
5985	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线高家店分26号高家店5组变压器	200	25.55%	128.90	128.90		否	无	5%	
5986	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线38左4号宏伟一台变压器	400	44.47%	182.12	182.12		否	无	-16%	
5987	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线黄洋油分40号黄洋南台区变压器	100	54.88%	35.12	35.12		否	无	-22%	
5988	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线刘家店支26右9号刘家店三组台区变压器	400	31.68%	233.28	233.28		否	无	10%	
5989	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线大西子增分128分3号西沟子台区变压器	400	12.83%	308.69	308.69		否	无	8%	
5990	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线大西子增台分128台支大西东台区变压器	400	11.16%	315.35	315.35		否	无	1%	
5991	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线86右4号蒲南村一组台区变压器	400	10.92%	316.34	316.34		否	无	-8%	
5992	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线104右3号黑二组台区变压器	200	23.39%	133.22	133.22		否	无	2%	
5993	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线85左8号蒲南村三组台区变压器	400	8.43%	326.28	326.28		否	无	13%	
5994	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线75黑四10号黑四台区变压器	400	6.09%	335.63	335.63		否	无	14%	
5995	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线王家二组分支25号王家三组台区变压器	200	14.43%	151.14	151.14		否	无	3%	
5996	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线47左17号王家五组台区变压器	400	12.22%	311.10	311.10		否	无	-4%	
5997	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线高家店分4分1号高家店台区变压器	200	13.71%	152.58	152.58		否	无	-18%	
5998	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线71号10号王家四组台区变压器	400	15.79%	296.86	296.86		否	无	-10%	
5999	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线南三东右4号刘家店西台区变压器	400	65.12%	49.75	49.75		否	无	4%	
6000	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线高家店分10号高二组南井台区变压器	50	0.16%	89.84	89.84		否	无	-	
6001	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线刘家店支40右11号高子沟台区变压器	400	15.50%	298.00	298.00		否	无	10%	
6002	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线117右11号黑七组台区变压器	400	10.00%	319.99	319.99		否	无	-7%	
6003	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线刘家店分支60号右5高家店台区变压器	400	27.73%	249.06	249.06		否	无	-1%	
6004	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小舍分黄泥洼支30号黄泥洼子台区变压器	200	17.70%	144.61	144.61		否	无	25%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6005	国网铁岭县供电公司	曲家66kV变电站	10kV南北线	10kV李南线金家沟分66分支号磁子沟西台区变压器	30	78.86%	3.34	3.34	否	否	无	3%	
6006	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李棚线	10kV李棚线163号岭西南台区变压器	100	0.16%	89.84	89.84	否	否	无	271%	
6007	国网铁岭县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV甸南线石门子分石门子变压器	50	72.29%	8.86	8.86	否	否	无	0%	
6008	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线双头子分双头子变压器	100	21.01%	68.99	68.99	否	否	无	4%	
6009	国网铁岭县供电公司	团结66kV变电站	10kV电厂线	10kV甸南线小宝分上小宝支上小宝变压器	20	79.44%	2.11	2.11	否	否	无	3%	
6010	国网铁岭县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV甸南线英树分二道支沟支沟变沟变压器	20	57.18%	6.56	6.56	否	否	无	6%	
6011	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线小宝分下小宝东支下小宝东变压器	30	76.58%	4.03	4.03	否	否	无	-1%	
6012	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线条岭子一组分支53支1号丈子沟一组台区变压器	200	12.88%	154.24	154.24	否	否	无	26%	
6013	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线双井子中台分支线7分1号双井子中台变压器	400	10.65%	317.40	317.40	否	否	无	-3%	
6014	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线号五组水相支3#号五组水田台区变压器	100	72.18%	17.82	17.82	否	否	无	-2%	
6015	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线条岭子一组分支50支4号丈子沟一组台区变压器	200	15.99%	148.01	148.01	否	否	无	1%	
6016	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线249号东泉子分04号变压器	100	12.04%	77.96	77.96	否	否	无		
6017	国网铁岭县供电公司	红庙66kV变电站	10kV七家子线	10kV农工西线阿吉南二台支线路1#阿吉南2#台区变压器	80	43.77%	36.99	36.99	否	否	无	7%	
6018	国网铁岭县供电公司	曲家66kV变电站	10kV南北线	10kV甸南线扶安分新坎支下新坎2#变压器	30	50.66%	11.80	11.80	否	否	无	9%	
6019	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分二道支黄岭接大西沟变压器	50	43.79%	23.10	23.10	否	否	无	0%	
6020	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线扶安分大棚支扶大棚变压器	200	16.94%	146.12	146.12	否	否	无	-15%	
6021	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分二道支二道接三道北变压器	50	66.27%	11.86	11.86	否	否	无	74%	
6022	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分二道支二道东支二道东变压器	100	57.41%	32.59	32.59	否	否	无	7%	
6023	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线大宝分5号大宝变压器	400	25.80%	256.79	256.79	否	否	无	8%	
6024	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分二道支黄岭接黄岭变压器	50	45.63%	22.18	22.18	否	否	无	-3%	
6025	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分二道支黄岭接大西沟变压器	50	75.39%	7.30	7.30	否	否	无	5%	
6026	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线扶安分接支大山西支变压器	400	12.92%	308.33	308.33	否	否	无	-1%	
6027	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线石门子分接古台变压器	50	28.03%	30.98	30.98	否	否	无		
6028	国网铁岭县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV大德线	10kV甸南线英树分二道支二道接三道南变压器	20	56.57%	6.69	6.69	否	否	无	1%	
6029	国网铁岭县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV甸南线扶安分新坎支下新坎2#变压器	30	65.86%	7.24	7.24	否	否	无	9%	
6030	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线扶安分抗2号变压器	200	65.01%	49.99	49.99	否	否	无	-7%	
6031	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分英树北变压器	200	23.41%	133.18	133.18	否	否	无	13%	
6032	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线扶安分西台支抗4号变压器	100	74.53%	15.47	15.47	否	否	无	1%	
6033	国网铁岭县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV甸南线扶安分托东支托东2号变压器	100	72.40%	17.60	17.60	否	否	无	-1%	
6034	国网铁岭县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV甸南线英树分二道支二道西变压器	30	64.91%	7.53	7.53	否	否	无	19%	
6035	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线高家店分高家7组支4号右3号南二组台区变压器	400	21.38%	274.49	274.49	否	否	无	12%	
6036	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双东线	10kV双东线高家店分高家7组支4号右3号南二组台区变压器	200	36.40%	107.20	107.20	否	否	无	-13%	
6037	国网铁岭县供电公司	平原堡66kV变电站	10kV平南线	10kVVH线隆19号山泉堡10号变压器	200	11.74%	156.53	156.53	否	否	无	132%	
6038	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线一公台分平堡北台支镇西1队台区变压器	200	7.79%	164.43	164.43	否	否	无	-4%	
6039	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营分分腰堡2#台分2号腰堡2#台区变压器	400	12.84%	308.63	308.63	否	否	无	14%	
6040	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线西东2#台分3号西果1#台区变压器	400	13.98%	304.08	304.08	否	否	无	-6%	
6041	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线晓兴台分24号晓兴台1#台区变压器	400	12.05%	311.79	311.79	否	否	无	-16%	
6042	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营分分腰堡1#台分2号腰堡1#台区变压器	200	23.82%	132.37	132.37	否	否	无	21%	
6043	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营分杜蒋支22号杜蒋2号台区变压器	400	6.42%	334.34	334.34	否	否	无	-1%	
6044	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线泉眼沟2#台分2号泉眼沟2#台区变压器	400	16.09%	295.66	295.66	否	否	无	13%	
6045	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线泉眼沟1#台分2号泉眼沟1#台区变压器	400	16.57%	293.72	293.72	否	否	无	-5%	
6046	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青北线	10kV青北线东营分下厝子7号支4号下厝子7号台区变压器	200	11.73%	156.54	156.54	否	否	无	3%	
6047	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线小西台分2号小西台区变压器	200	61.62%	14.19	14.19	否	否	无	18%	
6048	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线河南分林场家属1号副村河南台区变压器	315	37.06%	166.77	166.77	否	否	无	4%	
6049	国网铁岭县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV大德线	10kV李南线西台分44号上台台区变压器	50	54.10%	17.95	17.95	否	否	无	-1%	
6050	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线168号陈平桥支2号变压器	400	36.20%	215.22	215.22	否	否	无	48%	
6051	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线鸡冠山分鸡二组支2号鸡二组变压器	200	26.82%	126.35	126.35	否	否	无	9%	
6052	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线河北分北二组支002号变压器	200	12.96%	154.09	154.09	否	否	无	-31%	
6053	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线西岭下分麻子沟支31号麻子沟变压器	20	72.30%	3.54	3.54	否	否	无	31%	
6054	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线鸡冠山分鸡四组支2号鸡四组变压器	200	15.30%	149.40	149.40	否	否	无	29%	
6055	国网铁岭县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV甸南线英树分南岗东岗东变压器	20	75.17%	2.97	2.97	否	否	无	17%	
6056	国网铁岭县供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	10kVH1直线得胜分5号业一变压器	20	60.66%	5.87	5.87	否	否	无	-6%	
6057	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线鸡冠山分鸡二组支2号鸡二组变压器	100	17.17%	72.83	72.83	否	否	无	33%	
6058	国网铁岭县供电公司	昌乐66kV变电站	10kV城沟乙线	10kV甸南线小宝分沟岭支变压器	200	67.79%	44.42	44.42	否	否	无	4%	
6059	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线高家子二组支4#高家子二组变压器	400	30.50%	238.00	238.00	否	否	无	-6%	
6060	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线二道沟分11号业东兴七组变压器	200	22.75%	134.50	134.50	否	否	无	17%	
6061	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线秦家分076号秦家变压器	200	19.13%	141.74	141.74	否	否	无	7%	
6062	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线河北分北一组支003号变压器	200	17.15%	145.71	145.71	否	否	无	18%	
6063	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线得胜分二组支3号得胜二组变压器	200	14.09%	151.82	151.82	否	否	无	0%	
6064	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线195号山一组变压器	160	35.37%	87.41	87.41	否	否	无	5%	
6065	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线得胜分12号业二组变压器	200	30.12%	119.77	119.77	否	否	无	-6%	
6066	国网铁岭县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kVH1直线得胜分黄前湖支33号业六组变压器	20	55.66%	6.87	6.87	否	否	无	1%	
6067	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线河分大碱子支8号大碱子变压器	100	16.23%	73.77	73.77	否	否	无	-54%	
6068	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kVH1直线得胜分西支3号业四组变压器	200	20.16%	139.71	139.71	否	否	无	12%	
6069	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分沟家支沟家变压器	200	24.25%	131.50	131.50	否	否	无	-2%	
6070	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线南库分10号李火地变压器	200	14.88%	150.23	150.23	否	否	无	11%	
6071	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线河北分016号南岗三台变压器	200	12.11%	155.78	155.78	否	否	无	10%	
6072	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线127左6倍九组变压器	400	13.75%	305.02	305.02	否	否	无	0%	
6073	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分上松树上松树沟变压器	100	36.19%	53.81	53.81	否	否	无	4%	
6074	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线车夫北分车夫西支2号车夫西台区变压器	200	31.50%	117.00	117.00	否	否	无	5%	
6075	国网铁岭县供电公司	平原堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线苑家沟分7号苑家3台变压器	100	77.52%	3.744	3.744	否	否	无	-	
6076	国网铁岭县供电公司	平原堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线苑家沟分34#苑家沟2号台区变压器	100	50.49%	39.51	39.51	否	否	无	-4%	
6077	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线利民支6号利民台区变压器	400	16.10%	295.60	295.60	否	否	无	5%	
6078	国网铁岭县供电公司	和隆66kV变电站	10kV营厂线	10kV李东线福民分利民支42号北房子台区变压器	50	70.83%	9.59	9.59	否	否	无	8%	
6079	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线市场综合楼分2号市场综合楼台区变压器	250	42.77%	118.07	118.07	否	否	无	11%	
6080	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线三道沟分3支57支7号四道南台区变压器	200	13.52%	152.95	152.95	否	否	无	237%	
6081	国网铁岭县供电公司	松山66kV变电站	10kV松马线	10kV横东线松山分后营47支3号后营台区变压器	100	59.38%	30.62	30.62	否	否	无	9%	
6082	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线265号二冲台区变压器	200	13.09%	153.83	153.83	否	否	无	-1%	
6083	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线铜背分12西山铜背台区2号变压器	50	58.45%	15.78	15.78	否	否	无	-7%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6163	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线南干山分支线17#陈平6#台区变压器	80	56.08%	27.13	27.13	否	否	无	-9%	
6164	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线119号李家台36号李家台台区变压器	400	15.71%	297.17	297.17	否	否	无	4%	
6165	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线陈平分陈平五台支1#陈平五台变压器	200	20.67%	138.67	138.67	否	否	无	16%	
6166	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线平安分支线平安东支03#平安东台区变压器	400	18.37%	286.50	286.50	否	否	无	4%	
6167	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线南苑北分支3#南苑村北台区变压器	400	17.14%	291.42	291.42	否	否	无	-14%	
6168	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线平安分支线平安西支03#平安村西变压器	400	26.53%	253.87	253.87	否	否	无	5%	
6169	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线大棚支线路08#阿吉大棚变压器	100	18.80%	71.20	71.20	否	否	无	27%	
6170	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线155左1号陈平七号台区变压器	200	39.89%	100.23	100.23	否	否	无	6%	
6171	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线南干山沙石分支线51#白沙村台区变压器	400	27.30%	250.82	250.82	否	否	无	-5%	
6172	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线南干山沙石分支线陈平分四台支03#陈平分四台区变压器	100	60.83%	29.17	29.17	否	否	无	10%	
6173	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线南干山陈平分分支线16#陈平分三台区变压器	400	22.13%	271.46	271.46	否	否	无	5%	
6174	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线南干山魏家分支线53#孔家台区变压器	100	23.50%	66.50	66.50	否	否	无	-3%	
6175	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10kV阿吉线沙石分里坨子支11#里坨子台区变压器	400	16.82%	292.71	292.71	否	否	无	-4%	
6176	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线索龙北照明分支4#索龙北照明台区台区变压器	400	17.10%	291.62	291.62	否	否	无	-44%	
6177	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV新北线索龙北尔山东支1#东照明台区台区变压器	30	49.26%	12.22	12.22	否	否	无	4%	
6178	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分新村照明台区台区变压器	80	49.01%	32.79	32.79	否	否	无	-13%	
6179	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分29右45#北五井台区变压器	100	37.72%	52.28	52.28	否	否	无	15%	
6180	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线索家湖北照明台区台区变压器	400	16.36%	294.56	294.56	否	否	无	9%	
6181	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分40左10#南三井台区变压器	100	75.71%	14.29	14.29	否	否	无	3%	
6182	国网铁岭县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV新北线870分19右12#东一井台区变压器	100	78.41%	11.59	11.59	否	否	无	-14%	
6183	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线提水沟4号尔山东西照明台区台区变压器	80	26.54%	50.77	50.77	否	否	无	11%	
6184	国网铁岭县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉木线	10kV新北线870分29右34#北三井台区变压器	100	74.68%	15.32	15.32	否	否	无	-6%	
6185	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分58右13#北二井台区变压器	100	55.59%	34.41	34.41	否	否	无	-44%	
6186	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线八里南台照明7#台区台区变压器	160	47.88%	67.39	67.39	否	否	无	48%	
6187	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线索龙北照明3台台区台区变压器	400	16.43%	294.29	294.29	否	否	无	10%	
6188	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分62右19#北三井台区变压器	50	75.21%	7.39	7.39	否	否	无	40%	
6189	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分33#井开通台区台区变压器	100	74.55%	15.45	15.45	否	否	无	-15%	
6190	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线183#南照明台区台区变压器	50	77.19%	6.40	6.40	否	否	无	10%	
6191	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线花豹分支花豹屯南照明台区台区变压器	400	26.54%	253.86	253.86	否	否	无	13%	
6192	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线234#索龙南照明台区台区变压器	100	73.81%	16.19	16.19	否	否	无	7%	
6193	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分44#南一井台区变压器	100	58.34%	31.66	31.66	否	否	无	3%	
6194	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分八里北二井台区台区变压器	200	33.72%	112.55	112.55	否	否	无	17%	
6195	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分58右14#北一井台区变压器	50	75.25%	7.38	7.38	否	否	无	16%	
6196	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线西古照明台区台区变压器	400	22.68%	269.29	269.29	否	否	无	4%	
6197	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线八里南台照明4#台区台区变压器	100	40.06%	49.94	49.94	否	否	无	-8%	
6198	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV新北线870分42右16#北二井台区变压器	100	48.43%	41.57	41.57	否	否	无	11%	
6199	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线2号杆李千户所用变压器	80	65.68%	24.3195	24.3195	否	否	无	-	
6200	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线李千户2台分5号李千户2台区台区变压器（新）	400	27.43%	250.30	250.30	否	否	无	550%	
6201	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线车夫北分8号车夫北台区变压器	200	26.23%	127.53	127.53	否	否	无	-15%	
6202	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线车夫北分车夫东台3号车夫东台区变压器	200	35.88%	108.25	108.25	否	否	无	4%	
6203	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线崔山分李千户1台分4号李千户1台区变压器	200	44.37%	91.25	91.25	否	否	无	8%	
6204	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线信用村支6#李千户信用村台区变压器	400	30.77%	236.93	236.93	否	否	无	-2%	
6205	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线崔山分崔山西台台区台区变压器	100	64.92%	25.08	25.08	否	否	无	8%	
6206	国网铁岭县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古西线	10kV李东线崔山分33号崔山北台区台区变压器	100	72.96%	17.04	17.04	否	否	无	-72%	
6207	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线辅民分7号辅民西台区台区变压器	50	75.97%	7.02	7.02	否	否	无	9%	
6208	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线村台分10号李千户村台区台区变压器	400	35.24%	219.04	219.04	否	否	无	4%	
6209	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线李千户北台分1号李千户北台区台区变压器	50	15.65%	297.41	297.41	否	否	无	10%	
6210	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线花红沟分崔山台台区台区变压器	200	24.66%	130.69	130.69	否	否	无	5%	
6211	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV车工线	10kV车工线2#平顶堡9台区台区变压器	200	15.41%	149.18	149.18	否	否	无	-12%	
6212	国网铁岭县供电公司	振兴66kV变电站	10kV前进线	10kV平固线养竹沟分108号养竹11台区台区变压器	50	64.79%	12.60	12.60	否	否	无	13%	
6213	国网铁岭县供电公司	平固堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线73左7左4号山头堡3台区台区变压器	200	53.38%	73.25	73.25	否	否	无	-2%	
6214	国网铁岭县供电公司	平固堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线40左3号山头堡6台区台区变压器	100	41.24%	48.76	48.76	否	否	无	-19%	
6215	国网铁岭县供电公司	平固堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线养竹沟分赵家坎支8右4号团山3台区台区变压器	80	46.19%	35.05	35.05	否	否	无	-25%	
6216	国网铁岭县供电公司	平固堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线73左5号山头堡1台区台区变压器	160	39.42%	80.94	80.94	否	否	无	-3%	
6217	国网铁岭县供电公司	平固堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线73左15号山头堡2台区台区变压器	160	45.71%	70.86	70.86	否	否	无	10%	
6218	国网铁岭县供电公司	平固堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线养竹沟分99右2号养竹2台区台区变压器	50	38.82%	25.59	25.59	否	否	无	-4%	
6219	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线西岭下分属子沟支10号段背台区台区变压器	20	54.06%	7.19	7.19	否	否	无	-7%	
6220	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线下岭支2号下岭台区台区变压器	50	58.42%	15.79	15.79	否	否	无	-25%	
6221	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线花红沟分23号南岗台区台区变压器	30	66.22%	7.13	7.13	否	否	无	12%	
6222	国网铁岭县供电公司	平固堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线养竹沟分45右2号米家台区台区变压器	50	61.21%	14.40	14.40	否	否	无	11%	
6223	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线花红沟分41号花红沟台区台区变压器	200	52.85%	74.31	74.31	否	否	无	-7%	
6224	国网铁岭县供电公司	平固堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线18左1号蓝旗照明台区台区变压器	250	39.75%	125.63	125.63	否	否	无	-2%	
6225	国网铁岭县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV南东线平安分上平安堡支001号上平安堡变压器	50	66.21%	11.90	11.90	否	否	无	-1%	
6226	国网铁岭县供电公司	平固堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线养竹沟分赵家坎支21号团山4台区台区变压器	50	52.16%	18.92	18.92	否	否	无	-7%	
6227	国网铁岭县供电公司	平固堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线养竹沟分团山支18号团山2台区台区变压器	100	22.36%	67.68	67.68	否	否	无	-22%	
6228	国网铁岭县供电公司	平固堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线106左1号山头堡5台区台区变压器	100	42.50%	47.50	47.50	否	否	无	3%	
6229	国网铁岭县供电公司	官台66kV变电站	10kV木业线	10kV平固线养竹沟分66左1号高寨1台区台区变压器	80	72.21%	3.56	3.56	否	否	无	34%	
6230	国网铁岭县供电公司	平固堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线养竹沟分30左1号610台区台区变压器	200	52.57%	74.86	74.86	否	否	无	13%	
6231	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线三家子分13右15#杆东一井台区台区变压器	100	62.06%	27.95	27.95	否	否	无	-28%	
6232	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线诸民支2#诸民台区台区变压器	200	30.79%	118.43	118.43	否	否	无	5%	
6233	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李五组支7左4号李家五组台区台区变压器	100	26.48%	63.53	63.53	否	否	无	-1%	
6234	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分河夹心8台4号河夹心8台区台区变压器	200	11.26%	157.48	157.48	否	否	无	13%	
6235	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线河夹心分4号养马堡四号台区台区变压器	200	13.96%	152.09	152.09	否	否	无	-6%	
6236	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线重石分80号石三台区台区变压器	200	31.25%	117.49	117.49	否	否	无	5%	
6237	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线重石分91号重石五台区台区变压器	200	2.45%	175.10	175.10	否	否	无	17%	
6238	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营3台支8号西营3台区台区变压器	200	13.64%	152.72	152.72	否	否	无	-6%	
6239	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线西营分西营3台支2号西营4台区台区变压器	400	7.83%	328.66	328.66	否	否	无	-6%	
6240	国网铁岭县供电公司	平固堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线养竹沟分团山支26号团山11台区台区变压器	100	22.45%	67.55	67.55	否	否	无	26%	
6241	国网铁岭县供电公司	平固堡66kV变电站	10kV平固线	10kV平固线苑家沟分39#苑家沟1号台区台区变压器	200								

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6242	国网铁岭县供电公司	平岗堡66kV变电站	10kV平岗线	10kV平岗线齐竹湾分团分支1号团山5号台区变压器	100	29.24%	60.76	60.76	否	否	无	14%	
6243	国网铁岭县供电公司	平岗堡66kV变电站	10kV平岗线	10kV平岗线73号7左17号山头堡4号台区变压器	200	69.83%	40.34	40.34	否	否	无	-7%	
6244	国网铁岭县供电公司	平岗堡66kV变电站	10kV平岗线	10kV平岗线24号2右2号平岗堡7号台区变压器	200	45.08%	89.84	89.84	否	否	无	5%	
6245	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV横西线横道11队分23号横道11队台区变压器	200	12.25%	155.50	155.50	否	否	无	24%	
6246	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV横西线221号上八家沟台区变压器	200	38.15%	103.70	103.70	否	否	无	1%	
6247	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分姚沟支姚沟北台1号姚沟北变压器	100	57.74%	32.26	32.26	否	否	无	0%	
6248	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分30号后沟分11号河北变压器	200	28.34%	123.32	123.32	否	否	无	40%	
6249	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线平安分太平复兴支026号复兴变压器	30	56.76%	9.97	9.97	否	否	无	8%	
6250	国网铁岭县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV甸东线碱场分020号碱场沟变压器	50	55.87%	17.06	17.06	否	否	无	-3%	
6251	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线陈庄子分2号大甸子所用变压器	160	12.00%	155.992	155.992	否	否	无		
6252	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分29号甸一组变压器	400	40.89%	49.112	49.112	否	否	无	10%	
6253	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分35号甸一组2#台区变压器	200	49.92%	80.17	80.17	否	否	无	28%	
6254	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线碱家分高力歇子支004号高力歇子变压器	30	73.78%	4.87	4.87	否	否	无	-13%	
6255	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线碱家分002号碱家属变压器	50	58.74%	15.63	15.63	否	否	无	-1%	
6256	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线碱家分下三家子支005号下三家子变压器	400	15.17%	299.30	299.30	否	否	无	10%	
6257	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线碱家分下三家子支005号下三家子变压器	200	11.26%	157.49	157.49	否	否	无	10%	
6258	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线平安分太平支下三道支003号下三道变压器	100	37.97%	52.03	52.03	否	否	无	-3%	
6259	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线岳庙分006号河南变压器	100	75.17%	14.84	14.84	否	否	无	18%	
6260	国网铁岭县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮南线	10kV甸东线碱家分038号碱家子变压器	20	57.84%	6.43	6.43	否	否	无	-4%	
6261	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线高力歇子分011号高力歇子变压器	50	35.35%	27.33	27.33	否	否	无	-13%	
6262	国网铁岭县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV压阳线	10kV甸东线平安分太平支西三道支29号敦孝政变压器	30	80.29%	8.91	8.91	否	否	无	18%	
6263	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线碱家分000号甸一组变压器	200	73.44%	33.13	33.13	否	否	无	6%	
6264	国网铁岭县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东双线	10kV甸东线双龙分049号双龙背变压器	30	74.66%	4.60	4.60	否	否	无	-7%	
6265	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分2号红峰村1#变压器	100	70.03%	19.97	19.97	否	否	无	-5%	
6266	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分10号甸九组变压器	80	75.72%	11.42	11.42	否	否	无	10%	
6267	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分16号甸六组变压器	400	40.50%	198.01	198.01	否	否	无	11%	
6268	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分10号甸八组变压器	100	65.05%	24.95	24.95	否	否	无	10%	
6269	国网铁岭县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV镇专线线线大棚变压器	50	79.29%	5.36	5.36	否	否	无	100%	
6270	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线双龙分009号老边六组变压器	100	46.67%	43.33	43.33	否	否	无	6%	
6271	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV岱东线线上峪分上峪西甸子支003号上峪西甸子变压器	50	40.25%	24.87	24.87	否	否	无	8%	
6272	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线平安分当铺西支当林支005号林家属变压器	20	71.70%	3.66	3.66	否	否	无	-30%	
6273	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分34号甸一组变压器	200	54.13%	71.74	71.74	否	否	无	25%	
6274	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线碱家分002号东泉变压器	80	64.07%	20.75	20.75	否	否	无	-19%	
6275	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分20号甸五组变压器	315	66.26%	74.80	74.80	否	否	无	12%	
6276	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线双龙分干沟支005号干沟子变压器	100	44.66%	45.34	45.34	否	否	无	0%	
6277	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分30号后沟分34号后沟西台变压器	100	30.19%	59.81	59.81	否	否	无	8%	
6278	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线线线西变压器	100	42.01%	47.99	47.99	否	否	无	9%	
6279	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线碱家分上三家支004号上三家子变压器	400	15.86%	296.56	296.56	否	否	无	-1%	
6280	国网铁岭县供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV甸东线平安分平安堡支002号下平安堡变压器	50	57.94%	16.03	16.03	否	否	无	6%	
6281	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线金山分024号金山沟变压器	20	55.66%	6.87	6.87	否	否	无	6%	
6282	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分30号甸五组东台变压器	400	48.04%	167.85	167.85	否	否	无	26%	
6283	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线碱场分006号当铺西变压器	80	6.78%	66.58	66.58	否	否	无	8%	
6284	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线平安分太平支下三道支002号下三道变压器	100	24.45%	131.10	131.10	否	否	无	2%	
6285	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线平安分太平支118号太平堡变压器	50	79.84%	5.08	5.08	否	否	无	2%	
6286	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线碱家分团分13#台1#团网13#台变压器	315	30.01%	188.96	188.96	否	否	无	8%	
6287	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线碱家分团分29#团网3#台变压器	315	75.59%	45.40	45.40	否	否	无	6%	
6288	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线碱家分团分21#台变压器	630	62.76%	171.60	171.60	否	否	无	-8%	
6289	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线碱家分团分46#团网14#台变压器	315	40.41%	156.20	156.20	否	否	无	-3%	
6290	国网铁岭县供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	10kV镇内线碱家分团分35#团网8#台变压器	400	69.69%	81.26	81.26	否	否	无	6%	
6291	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线碱家分团分台分供销社6台支03#团网06#变压器	400	79.19%	43.22	43.22	否	否	无	7%	
6292	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线碱家分团分支12#团网11#台变压器	200	31.26%	117.48	117.48	否	否	无	3%	
6293	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线碱家分团分支09#团网3#台变压器	200	19.77%	140.46	140.46	否	否	无	-16%	
6294	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线碱家分团分支03#团网3#台变压器	315	71.95%	56.86	56.86	否	否	无	3%	
6295	国网铁岭县供电公司	四合66kV变电站	10kV平岗线	10kV镇内线碱家分团分支12#团网12#台变压器	400	62.70%	109.19	109.19	否	否	无	2%	
6296	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线碱家分团分支22#变压器	315	56.57%	105.30	105.30	否	否	无	6%	
6297	国网铁岭县供电公司	平岗堡66kV变电站	10kV平岗线	10kV镇内线碱家分团分支02#团网4#台变压器	200	67.14%	45.72	45.72	否	否	无	5%	
6298	国网铁岭县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV镇内线碱家分团分支07—1号团网5#台变压器	315	53.88%	113.77	113.77	否	否	无	-1%	
6299	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马圈子四组分支28号马圈子四组台区变压器	400	10.10%	319.62	319.62	否	否	无	-58%	
6300	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马圈子支40右5号马圈子三组台区变压器	200	30.05%	119.91	119.91	否	否	无	14%	
6301	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马圈子西台分8#马圈子四组台区变压器	100	42.98%	47.03	47.03	否	否	无	-12%	
6302	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李家一组分支23号李家一组台区变压器	400	17.00%	292.01	292.01	否	否	无	13%	
6303	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李五组支17右1号李家四组台区变压器	400	16.38%	294.48	294.48	否	否	无	-31%	
6304	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马圈子西台分11#马圈子四组西台变压器	200	52.79%	74.42	74.42	否	否	无	-9%	
6305	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线东收分并通东台支13号东收一分井并通东台分变压器	100	39.50%	50.50	50.50	否	否	无	-22%	
6306	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线东收分并通东台支13号东收一分井并通东台分变压器	100	27.00%	63.00	63.00	否	否	无	2%	
6307	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李五组支18右7号李家五组西台变压器	200	11.82%	156.37	156.37	否	否	无	-1%	
6308	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线马圈子一组水田支5#马圈子一组水田台区变压器	200	32.76%	114.49	114.49	否	否	无	29%	
6309	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线东收分农场支22-1右2号东收农场北井并通台区变压器	100	34.64%	55.36	55.36	否	否	无	22%	
6310	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线碱家分高家二组机井台区变压器	200	18.26%	143.49	143.49	否	否	无	37%	
6311	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李家五组分支24号李家五组台区变压器	400	10.92%	316.30	316.30	否	否	无	-34%	
6312	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线碱家分高家二组机井台区变压器	200	26.21%	127.58	127.58	否	否	无	-9%	
6313	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线碱家分高家二组机井台区变压器	100	14.90%	75.10	75.10	否	否	无	25%	
6314	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线碱家分高家二组机井台区变压器	100	67.31%	22.69	22.69	否	否	无	-2%	
6315	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李家一分李家五南台支27李家五组南井并通台区变压器	100	52.32%	37.68	37.68	否	否	无	-21%	
6316	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李家一分李家五南台支27李家五组南井并通台区变压器	200	16.08%	147.83	147.83	否	否	无	1%	
6317	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李家一分李家五南台支27李家五组南井并通台区变压器	400	16.61%	293.56	293.56	否	否	无	11%	
6318	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线双井子五组分支双井子五组台区变压器	400	22.68%	269.29	269.29	否	否	无	-1%	
6319	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线东收农场支2号农场台区变压器	200	11.80%	156.41	156.41	否	否	无	-15%	
6320	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双北线	10kV双北线李五组支6右4号李二组台区变压器	200	19.29%	141.42	141.42	否	否	无	11%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6321	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10KV新西线安心台分09#安心台1#大舞台台区变压器	200	43.90%	92.20	92.20	否	否	无	7%	
6322	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10KV新西线安心台2号大棚支4#安心台2号大舞台台区变压器	200	79.53%	20.93	20.93	否	否	无	3%	
6323	国网铁岭县供电公司	团结66kV变电站	10kV团结北线	10KV新西线安心台分北照明支3号台区变压器	100	55.64%	34.36	34.36	否	否	无	-1%	
6324	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10KV新西线分八里照明支06#八里照明1#台区变压器	400	24.32%	262.72	262.72	否	否	无	10%	
6325	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10KV新西线三家子南台支3号三家子南台区变压器	200	9.72%	160.56	160.56	否	否	无	5%	
6326	国网铁岭县供电公司	平堡堡66kV变电站	10kV平固线	平堡堡变5132平固线山头堡分支16号山头堡9号变压器	100	21.50%	68.50	68.50	否	否	无	103%	
6327	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10KV农工西线分阿吉镇政府03#公变台区变压器	400	70.65%	19.35	19.35	否	否	无	13%	
6328	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10KV农工西线08#阿吉南1#台区变压器	160	50.03%	63.96	63.96	否	否	无	4%	
6329	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10KV农工西线阿吉北一台支线17#阿吉北一台台区变压器	250	17.70%	180.74	180.74	否	否	无	-15%	
6330	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10KV农工西线马巴路64右31台区变压器	100	11.49%	78.51	78.51	否	否	无	33%	
6332	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10KV农工西线阿吉北二线02#阿吉北二线台区变压器	315	21.34%	216.28	216.28	否	否	无	-1%	
6332	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10KV农工西线阿吉北一4#公变台区变压器	400	55.88%	137.27	137.27	否	否	无	-20%	
6333	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线夏家分喇家村支24#喇家屯台区变压器	400	11.92%	312.32	312.32	否	否	无	-7%	
6334	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线蘑菇大棚分16#蔡牛乡食用菌基地变压器	200	8.59%	162.83	162.83	否	否	无	-27%	
6335	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线154右1东二南机井变压器	100	15.18%	74.82	74.82	否	否	无	-6%	
6336	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线东二北三机井台区变压器	100	41.36%	46.64	46.64	否	否	无	-4%	
6337	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线联通分01#蔡牛开发变压器	400	49.50%	161.99	161.99	否	否	无	-23%	
6338	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线南长分蔡牛东南公变支8#蔡牛东南变压器	400	19.93%	280.27	280.27	否	否	无	1%	
6339	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线王千分中公变支1#王千村中变压器	160	59.22%	49.26	49.26	否	否	无	-8%	
6340	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线榆树支17#榆树东南公变台区变压器	200	22.53%	134.95	134.95	否	否	无	-6%	
6341	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线南长分南南公变支310#南长村南变压器	200	29.20%	121.60	121.60	否	否	无	-12%	
6342	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线168右5东二北一机井变压器	100	22.92%	67.08	67.08	否	否	无	-11%	
6343	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线夏家分56#华家村南变压器	400	35.64%	217.43	217.43	否	否	无	-4%	
6344	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线184#副蔡牛大棚变压器	200	3.84%	172.32	172.32	否	否	无	-9%	
6345	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线蔡牛东北公变分8#蔡牛东北变压器	400	30.34%	238.63	238.63	否	否	无	-23%	
6346	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线蔡牛东南分2#蔡牛村南变压器	400	51.91%	152.38	152.38	否	否	无	-22%	
6347	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线王千分二桥南公变支24#二桥村南变压器	200	30.33%	119.34	119.34	否	否	无	22%	
6348	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线夏家分华家北公变支03#华家北公变台区变压器	400	23.78%	264.87	264.87	否	否	无	0%	
6349	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线188右7蔡牛南机井变压器	100	53.37%	36.63	36.63	否	否	无	45%	
6350	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线南长分北长支49#北长村北变压器	400	25.57%	257.71	257.71	否	否	无	-2%	
6351	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线东二南公变支04#东二南公变台区变压器	400	17.26%	290.95	290.95	否	否	无	14%	
6352	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线东二中公变分01#东二中公变台区变压器	400	14.74%	301.04	301.04	否	否	无	21%	
6353	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线南长分北长支胡家沟4#南长胡家沟变压器	400	11.13%	315.48	315.48	否	否	无	10%	
6354	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线132右1榆树机井变压器	50	30.99%	29.50	29.50	否	否	无	-6%	
6355	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线夏家分14右12夏家南机井变压器	200	53.30%	73.40	73.40	否	否	无	0%	
6356	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线王千分石家东支2#石家东变压器	400	24.54%	261.85	261.85	否	否	无	-4%	
6357	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线东二北公变分01#东二北公变台区变压器	200	31.12%	117.77	117.77	否	否	无	3%	
6358	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线西二分红梨型煤支3#西二分北变压器	400	22.26%	270.95	270.95	否	否	无	-2%	
6359	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线东二北二机井台区变压器	100	50.47%	39.53	39.53	否	否	无	-26%	
6360	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线西二分支线西二南公变支11#西二村南变压器	400	21.89%	272.45	272.45	否	否	无	10%	
6361	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线夏家东一机井变压器	200	43.99%	92.02	92.02	否	否	无	-8%	
6362	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线夏家东二机井变压器	200	46.90%	86.20	86.20	否	否	无	-13%	
6363	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线夏家东14右2夏家南机井变压器	100	31.92%	58.08	58.08	否	否	无	-11%	
6364	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线夏家北机井变压器	100	20.70%	69.30	69.30	否	否	无	8%	
6365	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线西二分5右1东二西机井变压器	200	30.17%	119.66	119.66	否	否	无	-10%	
6366	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线北地北支线5#北地北变压器	400	14.55%	301.79	301.79	否	否	无	8%	
6367	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线西二分支线西二南公变支2#西二村中变压器	400	25.93%	256.30	256.30	否	否	无	4%	
6368	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线夏家分6#榆树东北公变台区变压器	400	24.12%	263.51	263.51	否	否	无	5%	
6369	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线南长分南长北支4#南长北变压器	200	18.08%	143.85	143.85	否	否	无	8%	
6370	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线北地南公变分3#北地南变压器	400	13.15%	307.39	307.39	否	否	无	-13%	
6371	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线王千分王千东北公变支4#王千村东北变压器	400	21.09%	275.63	275.63	否	否	无	9%	
6372	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线许长沟支1#许长沟变压器	200	20.08%	139.83	139.83	否	否	无	7%	
6373	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV蔡牛线	10KV蔡牛线王千分石家东支2#石家西台变压器	400	8.58%	325.68	325.68	否	否	无	0%	
6374	国网铁岭县供电公司	新开子66kV变电站	10kV新北线	10KV新北线马巴路与福仁人组台区变压器	200	11.36%	157.28	157.28	否	否	无	9%	
6375	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线胜利分线16#胜利3#变压器	400	24.72%	261.11	261.11	否	否	无	15%	
6376	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线魏家分魏家北台支5#魏家北台变压器	200	22.30%	135.41	135.41	否	否	无	-3%	
6377	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线165号陈平桥头变压器	400	30.05%	239.80	239.80	否	否	无	-17%	
6378	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线南干陈平分支线27#陈平一台变压器	400	27.20%	251.21	251.21	否	否	无	7%	
6379	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线南干魏家分支线07#未家村魏家台变压器	200	18.66%	142.68	142.68	否	否	无	-9%	
6380	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线南干魏家分支线魏家台支2#未家村台变压器	400	12.30%	310.80	310.80	否	否	无	-9%	
6381	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线魏家分胡家支3#胡家台变压器	400	8.17%	327.32	327.32	否	否	无	3%	
6382	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线胜利分线11#胜利2#变压器	400	27.25%	250.99	250.99	否	否	无	-1%	
6383	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线林家分支线24#林家村台变压器	400	17.07%	291.72	291.72	否	否	无	0%	
6384	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线林家分支线魏家台支30#林家南台变压器	400	21.02%	275.90	275.90	否	否	无	4%	
6385	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线沙石台石线村支5#石线村台变压器	200	38.67%	102.65	102.65	否	否	无	4%	
6386	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线南宽南台分支线14#水磨村南台变压器	400	24.83%	260.69	260.69	否	否	无	-9%	
6387	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线魏家分王家支3#王家台变压器	400	15.22%	299.12	299.12	否	否	无	-9%	
6388	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线南干陈平分24#陈平二台变压器	400	11.06%	315.76	315.76	否	否	无	9%	
6389	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线沙石台白沙北台支3#白沙北台变压器	400	11.28%	314.86	314.86	否	否	无	-1%	
6390	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线胜利1#台分线10#胜利1#变压器	400	27.65%	249.39	249.39	否	否	无	4%	
6391	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV阿吉线	10KV阿吉线沙石台83号白沙村南台变压器	400	14.46%	302.18	302.18	否	否	无	11%	
6392	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10KV甸东线拔下沟分031号拔下沟变压器(新)	100	49.29%	40.71	40.71	否	否	无	100%	
6393	国网铁岭县供电公司	四面庙66kV变电站	10kV四七线	10KV甸东线密沟分房身支001号房身变压器	50	77.86%	6.07	6.07	否	否	无	5%	
6394	国网铁岭县供电公司	滑沟66kV变电站	10kV农二线	10KV甸东线康小队分008号康小队变压器	50	61.43%	14.28	14.28	否	否	无	14%	
6395	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10KV新北线北线二里南台台区变压器	200	69.89%	68.588	68.588	否	否	无	10%	
6396	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10KV李南线王千台分陈家沟支115号陈家沟台区变压器	100	27.78%	62.22	62.22	否	否	无	8%	
6397	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工西线	10KV农工西线44号一支线8#阿吉北台区变压器	200	21.86%	136.28	136.28	否	否	无	100%	
6398	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10KV横东线三道沟分支17号头道沟台区变压器	200	3.46%	173.08	173.08	否	否	无	1353%	
6399	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10KV李北线红香分大寨西支1号大寨西变压器	50	72.29%	8.86	8.86	否	否	无	-21%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6400	国网铁岭县供电公司	平原堡66kV变电站	10kV平铁线	10kV平铁线杆厂22号建设南大棚台区变压器	200	3.44%	173.12	173.12		否	否	无	33433%
6401	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线挂安分新村支上新坟变压器	50	70.42%	9.79	9.79		否	否	无	-3%
6402	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线186#南武武北式台公变台区变压器	100	65.73%	24.27	24.27		否	否	无	-3%
6403	国网铁岭县供电公司	园仁66kV变电站	10kV许安线	10kV新东线杨士屯分23#杨士屯东落山台区公变台区变压器	10	62.17%	2.78	2.78		否	否	无	26%
6404	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线东流屯支3#东流村中台区变压器	160	56.67%	53.32	53.32		否	否	无	-1%
6405	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线新台堡南台分2#新台堡南台公变台区变压器	50	75.02%	7.49	7.49		否	否	无	-31%
6406	国网铁岭县供电公司	古城66kV变电站	10kV古西线	10kV新东线三台子分72号支004号东照明公变台区变压器	30	75.45%	4.37	4.37		否	否	无	-6%
6407	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线东管分7#东流村中照明公变台区变压器	200	48.90%	82.20	82.20		否	否	无	-3%
6408	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线杨士屯分南沟支9#杨士屯南沟台区变压器	100	21.55%	68.45	68.45		否	否	无	4%
6409	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线满路四大棚支4#满路四大棚台公变台区变压器	100	32.26%	28.87	28.87		否	否	无	-15%
6410	国网铁岭县供电公司	昌乐66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线东梁东台支1#东梁东台变压器	100	62.44%	27.56	27.56		否	否	无	8%
6411	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线杨士屯东台支2#杨士屯东台公变台区变压器	100	54.91%	35.09	35.09		否	否	无	2%
6412	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线三台子分63号支3号西照明公变台区变压器	50	71.50%	9.25	9.25		否	否	无	-17%
6413	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线满路6#大棚分2号满路检查台公变台区变压器	200	47.64%	84.73	84.73		否	否	无	8%
6414	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线满路三大棚支1#满路三大棚台变压器	80	59.28%	24.58	24.58		否	否	无	12%
6415	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV新东线满路五大棚支1#满路五大棚台变压器	50	28.44%	30.78	30.78		否	否	无	191%
6416	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线孟家街分45号腰三组孟家街变压器	50	35.62%	27.19	27.19		否	否	无	6%
6417	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线小会分大会西支4号大会西台区变压器	100	72.78%	17.22	17.22		否	否	无	-11%
6418	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树子线1+1号双井子供电所台区变压器	200	77.52%	3.744	3.744		否	否	无	-
6419	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线长山组分3号长山组变压器	50	78.01%	5.99	5.99		否	否	无	9%
6420	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV东环线	10kV东环线城北沟分2号城北沟变压器	30	32.53%	17.24	17.24		否	否	无	10%
6421	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线河背分20号河背变压器	50	78.32%	5.839	5.839		否	否	无	-
6422	国网铁岭县供电公司	平原堡66kV变电站	10kV车工线	10kV车工线劳改分2号平原堡4#变压器	100	39.05%	50.95	50.95		否	否	无	28%
6423	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线李家街河拉沟支10号河拉沟变压器	20	76.77%	2.65	2.65		否	否	无	-
6424	国网铁岭县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV杜直线魏麻沟分2号线麻沟变压器	30	71.97%	5.41	5.41		否	否	无	12%
6425	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV杜直线得胜分黄庙屯支五组支2号五组变压器	20	70.35%	3.93	3.93		否	否	无	-4%
6426	国网铁岭县供电公司	东屯66kV变电站	10kV东街线	10kV东街线上峪分106号双龙背变压器	30	60.42%	8.87	8.87		否	否	无	2%
6427	国网铁岭县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV东环线1-2组分004号昂邱河1-2组变压器	50	66.78%	11.61	11.61		否	否	无	2%
6428	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线金家沟分柳条沟支17号柳条沟台区变压器	200	19.85%	140.30	140.30		否	否	无	14%
6429	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线股本分165号黑山嘴台区变压器	100	23.96%	66.04	66.04		否	否	无	7%
6430	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线股本分9号东山2台区变压器	50	60.96%	14.52	14.52		否	否	无	10%
6431	国网铁岭县供电公司	晟光66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线股本分17号西棚3台区变压器	30	65.56%	7.33	7.33		否	否	无	-2%
6432	国网铁岭县供电公司	晟光66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线股本分后营1台2号后营1台区变压器	200	62.12%	55.76	55.76		否	否	无	-4%
6433	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线股本分213号小棚本台区变压器	200	29.31%	121.37	121.37		否	否	无	14%
6434	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV横东线股本分黄泥洼台区变压器	200	76.02%	27.97	27.97		否	否	无	1%
6435	国网铁岭县供电公司	大营66kV变电站	10kV镇西线	10kV镇西线236左支镇西屯变压器	100	32.90%	57.1	57.1		否	否	无	-
6436	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线西岭下分大河西S-6组支3号大河西S-6组变压器	200	49.88%	80.25	80.25		否	否	无	11%
6437	国网铁岭县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV李北线望宝山分望宝西支1号望宝西变压器	50	74.12%	7.94	7.94		否	否	无	2%
6438	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线小寨分9号小寨东变压器	100	58.17%	31.83	31.83		否	否	无	7%
6439	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔南台分1号西崔南变压器	315	53.88%	113.79	113.79		否	否	无	-4%
6440	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔分1号西崔南二台区变压器	400	18.71%	285.16	285.16		否	否	无	-4%
6441	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线普崔南台分9号东山2台区变压器	80	79.13%	8.69	8.69		否	否	无	2%
6442	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线普崔南台分西支1号西崔南变压器	67	67.63	67.63	67.63		否	否	无	-3%
6443	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔分西崔北支3号西崔北变压器	100	72.58%	17.42	17.42		否	否	无	8%
6444	国网铁岭县供电公司	十八家66kV变电站	10kV农场线	10kV李北线红杏分24号红杏屯变压器	50	60.13%	14.94	14.94		否	否	无	1%
6445	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线老坟大棚分小屯冷棚3支13号小屯冷棚3变压器	80	69.06%	16.76	16.76		否	否	无	-45%
6446	国网铁岭县供电公司	安民66kV变电站	10kV忠岭线	10kV李北线红杏分5号工人村变压器	50	75.55%	7.22	7.22		否	否	无	7%
6447	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分黄庄南支1号黄庄南变压器	100	76.43%	13.57	13.57		否	否	无	4%
6448	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花药分南沟支34号南沟北变压器	20	39.26%	10.15	10.15		否	否	无	-3%
6449	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花药分106号花药南变压器	50	40.18%	49.818	49.818		否	否	无	-
6450	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线老坟大棚分小屯冷棚3支9号小屯冷棚2变压器	80	27.49%	50.01	50.01		否	否	无	-18%
6451	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线长岭下分19号长岭下变压器	200	27.50%	125.01	125.01		否	否	无	1%
6452	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花药分三道支三道北支2号三道北变压器	200	18.00%	143.99	143.99		否	否	无	-10%
6453	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分5号库东大棚变压器	100	46.57%	43.43	43.43		否	否	无	9%
6454	国网铁岭县供电公司	威远66kV变电站	10kV威家线	10kV李北线烧达沟分小东沟支44号小东沟变压器	50	59.18%	15.41	15.41		否	否	无	-11%
6455	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线后碾子分10号后碾子变压器	100	33.62%	56.38	56.38		否	否	无	3%
6456	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线前屯分5+1号小屯腰堡2号台区变压器	200	19.93%	140.15	140.15		否	否	无	-4%
6457	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花药分花药大腰堡2号花药大腰堡变压器	100	13.90%	38.05	38.05		否	否	无	-54%
6458	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分姚沟支姚沟南支32号上姚沟变压器	50	61.46%	14.27	14.27		否	否	无	12%
6459	国网铁岭县供电公司	晟光66kV变电站	10kV晨北线	10kV李北线花药分白家干支18号白家干变压器	20	65.26%	4.95	4.95		否	否	无	7%
6460	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线小寨分小寨西支2号小寨西变压器	80	78.82%	8.94	8.94		否	否	无	1%
6461	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线库西大棚分6号库西大棚变压器	30	51.05%	11.69	11.69		否	否	无	-4%
6462	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线大屯分13号大屯变压器	100	45.78%	44.22	44.22		否	否	无	-5%
6463	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花药分一亩地1号三亩变压器	50	79.49%	5.26	5.26		否	否	无	-5%
6464	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线南台分小屯支1号小屯腰堡变压器	100	42.62%	47.38	47.38		否	否	无	-3%
6465	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花药分半山支10号半山变压器	50	52.94%	18.53	18.53		否	否	无	-4%
6466	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔分1分西崔支3号西崔西变压器	100	71.91%	18.09	18.09		否	否	无	16%
6467	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西崔分12号西崔西变压器	400	16.82%	292.71	292.71		否	否	无	8%
6468	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花药分三道支三道西支7号三道西变压器	200	26.98%	31.51	31.51		否	否	无	3%
6469	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线烧达沟分张楼北台支8号张楼北变压器	20	24.65%	130.69	130.69		否	否	无	-6%
6470	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线长岭大棚分1号长岭大棚变压器	50	10.89%	158.22	158.22		否	否	无	-26%
6471	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线温泉分29号温泉子变压器	200	24.54%	130.92	130.92		否	否	无	-8%
6472	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花药分松山北台支2号松山北变压器	30	30.17%	17.95	17.95		否	否	无	19%
6473	国网铁岭县供电公司	卧开66kV变电站	10kV卧开线	10kV李北线示范区分1号示范区变压器	30	58.83%	9.35	9.35		否	否	无	1%
6474	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花药分荒地16号荒地变压器	50	47.84%	21.08	21.08		否	否	无	-1%
6475	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线西南崔分1号西南崔变压器	30	11.35%	39.32	39.32		否	否	无	-99%
6476	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线长岭下分9号长岭下2号变压器	200	39.64%	100.72	100.72		否	否	无	3%
6477	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线老坟大棚分9号老坟大棚变压器	30	59.07%	9.28	9.28		否	否	无	-3%
6478	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花药分松山南支16号松山南变压器	50	6.49%	167.03	167.03		否	否	无	2%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6479	国网铁岭县供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV李北线花豹分半山支平山北支3号平山北变压器	50	61.34%	14.33	14.33	否	否	无	-2%	
6480	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线小屯冷棚1支8+小屯冷棚1台区变压器	80	37.96%	41.63	41.63	否	否	无	-57%	
6481	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线北地分4号北地变压器	100	56.56%	33.44	33.44	否	否	无	-16%	
6482	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线红香分大靠东支4号大靠东变压器	30	79.74%	3.08	3.08	否	否	无	6%	
6483	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分西菊花支10号西菊花变压器	30	46.76%	12.97	12.97	否	否	无	-5%	
6484	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线小屯西分17号小屯西变压器	400	31.06%	235.76	235.76	否	否	无	0%	
6485	国网铁岭县供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV李北线福果分营盘东支4号营盘东变压器	30	59.35%	9.19	9.19	否	否	无	-4%	
6486	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线张晋大棚分14号张晋大棚变压器	400	11.79%	312.86	312.86	否	否	无	-21%	
6487	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线东园子分3号东园子变压器	200	29.63%	120.75	120.75	否	否	无	-35%	
6488	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分白梨西台支23号白梨西变压器	100	80.51%	28.49	28.49	否	否	无	6%	
6489	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线达子沟分4号达子沟变压器	400	14.89%	300.43	300.43	否	否	无	27%	
6490	国网铁岭县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV李北线前藏子分11号前藏子变压器	50	67.17%	11.42	11.42	否	否	无	4%	
6491	国网铁岭县供电公司	东陵66kV变电站	10kV东陵线	10kV李北线姚达沟分张楼西台支2号张楼西变压器	80	61.85%	22.52	22.52	否	否	无	-8%	
6492	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线营盘北分11号营盘北变压器	80	16.06%	295.75	295.75	否	否	无	-5%	
6493	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分白梨二组支7号白梨二组变压器	100	55.36%	34.64	34.64	否	否	无	10%	
6494	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分南沟支43号南沟南变压器	50	8.18%	81.82	81.82	否	否	无	10%	
6495	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚达沟分36号姚达沟变压器	100	21.22%	68.79	68.79	否	否	无	2%	
6496	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV新西线居民自来水支15#诺民东台区变压器	400	29.34%	242.63	242.63	否	否	无	16%	
6497	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线95#11号蔡家坝大棚台区变压器	200	6.06%	167.88	167.88	否	否	无	56%	
6498	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV陈平甲线	10kV陈平甲线3号村阿吉南所变压器	100	75.63%	11.499	11.499	否	否	无		
6499	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线东安分永安北台区变压器	400	13.02%	307.91	307.91	否	否	无	-4%	
6500	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线东园分21#林园一分井南台区变压器	100	20.99%	69.01	69.01	否	否	无	-26%	
6501	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西园分23号左8两线三台机井台区变压器	100	19.52%	70.48	70.48	否	否	无	9%	
6502	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二台分分东三南台区变压器	400	14.30%	302.79	302.79	否	否	无	-5%	
6503	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线	10kV李东线崔山分41号崔山东台区变压器	200	65.30%	49.39	49.39	否	否	无	-75%	
6504	国网铁岭县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV李北线东崔东分6号东崔东变压器	80	67.72%	17.82	17.82	否	否	无	-2%	
6505	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分东菊花支11号东菊花变压器	20	76.52%	2.70	2.70	否	否	无	8%	
6506	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线小屯西分小屯东支6号小屯东变压器	200	59.64%	60.71	60.71	否	否	无	5%	
6507	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线望宝山分17号望宝山变压器	50	52.86%	18.57	18.57	否	否	无	8%	
6508	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分黄庄北支3号黄庄北变压器	100	77.73%	12.27	12.27	否	否	无	9%	
6509	国网铁岭县供电公司	振兴66kV变电站	10kV光梁线	10kV甸东线密沟分050号下密沟变压器	100	70.25%	5.93	5.93	否	否	无	28%	
6510	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线平安分太平支13号太平河西变压器	50	66.53%	11.68	11.68	否	否	无	14%	
6511	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线林场分老边西支2008号老边西变压器	400	13.70%	305.18	305.18	否	否	无	-2%	
6512	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线孙地分048号孙地沟变压器	20	55.65%	6.87	6.87	否	否	无	8%	
6513	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线拔下沟分葡萄园支003号葡萄园变压器	100	73.46%	4.96	4.96	否	否	无	0%	
6514	国网铁岭县供电公司	东陵66kV变电站	10kV东双线	10kV甸东线当铺东分006号当铺东变压器	100	49.87%	40.13	40.13	否	否	无	3%	
6515	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线当铺东分002号当铺东变压器	30	5.58%	25.33	25.33	否	否	无	-39%	
6516	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线孙地分去马支002号去马沟变压器	30	72.77%	5.17	5.17	否	否	无	30%	
6517	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线老边东分004号老边东变压器	100	51.17%	38.83	38.83	否	否	无	13%	
6518	国网铁岭县供电公司	山后66kV变电站	10kV街内乙线	10kV甸东线岳庙分022号岳庙变压器	50	65.42%	12.29	12.29	否	否	无	1%	
6519	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV甸东线河东分009号河东变压器	100	58.97%	31.03	31.03	否	否	无	-16%	
6520	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸西线	10kV甸西线蔡家沟3号蔡家村台区变压器	400	23.05%	267.82	267.82	否	否	无	-8%	
6521	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸西线	10kV甸西线南沟分4号南沟西台区变压器	400	33.62%	225.50	225.50	否	否	无	30%	
6522	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线前康分前康地变压器	100	33.38%	56.62	56.62	否	否	无	0%	
6523	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分南康支毛泉沟3号变压器	100	56.16%	33.84	33.84	否	否	无	322%	
6524	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分下松树沟变压器	50	62.52%	13.74	13.74	否	否	无	7%	
6525	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线小宝分下小宝支2号小宝西变压器	80	45.58%	35.53	35.53	否	否	无	4%	
6526	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线前湾岭分前湾岭子变压器	200	17.00%	146.00	146.00	否	否	无	4%	
6527	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线双头子分腰岭子变压器	200	27.00%	126.01	126.01	否	否	无	-4%	
6528	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线英树分南康支南康变压器	200	34.77%	110.47	110.47	否	否	无	5%	
6529	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV甸南线抚安分抚中变压器	400	17.91%	288.36	288.36	否	否	无	8%	
6530	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线下台支福相沟支29号福相沟台区变压器	100	24.37%	65.63	65.63	否	否	无	41%	
6531	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分上东南台支2号上东南台区变压器	100	74.53%	15.47	15.47	否	否	无	7%	
6532	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分赵子东支1#赵子沟东变压器	200	16.61%	146.79	146.79	否	否	无	5%	
6533	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线陈家沟分支29号陈家沟台区变压器	200	13.11%	153.77	153.77	否	否	无	8%	
6534	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线马侍支53号马侍一队台区变压器（新）	200	32.89%	114.22	114.22	否	否	无	31%	
6535	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线河南分林场家属支1号林场家属台区变压器	20	66.64%	4.67	4.67	否	否	无	1%	
6536	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分上东南台支8号上东南台区变压器	200	33.83%	112.35	112.35	否	否	无	-3%	
6537	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线西山分6号柴家西台区变压器	200	54.85%	70.30	70.30	否	否	无	-1%	
6538	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线马侍支37号马侍东台区变压器	200	36.17%	107.66	107.66	否	否	无	15%	
6539	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线下台支腰来台支2号腰来台区变压器	400	11.65%	313.41	313.41	否	否	无	-1%	
6540	国网铁岭县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV李南线岭西分26号岭西台区变压器	100	61.39%	28.61	28.61	否	否	无	5%	
6541	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线下台青山支3号青山台区变压器	200	16.98%	146.04	146.04	否	否	无	-19%	
6542	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线林起北分4号林起北台区变压器	400	21.20%	275.21	275.21	否	否	无	8%	
6543	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线朴起南台分2号朴起南台区变压器	100	38.47%	103.68	103.68	否	否	无	11%	
6544	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线马侍支33号副杆马侍西台区变压器	200	23.06%	267.74	267.74	否	否	无	10%	
6545	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线下台分大岭支46号分支12#大岭台区变压器	400	13.54%	152.91	152.91	否	否	无	14%	
6546	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线大小会分金家沟支9号金家沟台区变压器	400	16.10%	295.62	295.62	否	否	无	-2%	
6547	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV李南线朴起南台分9号朴起南台区变压器	400	12.75%	308.99	308.99	否	否	无	5%	
6548	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV镇专线	10kV镇专线镇内分30号后沟东变压器	80	38.26%	41.39	41.39	否	否	无	1%	
6549	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线95石4号东家东2#台区变压器	400	11.60%	313.60	313.60	否	否	无	1%	
6550	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线古城子二台分02号变压器	400	20.86%	276.55	276.55	否	否	无	-3%	
6551	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线红山一分支02号变压器	100	27.75%	62.25	62.25	否	否	无	9%	
6552	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线89石1号东家东2#台区变压器	200	22.96%	134.08	134.08	否	否	无	-6%	
6553	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线红山分15号变压器	400	11.19%	315.61	315.61	否	否	无	5%	
6554	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线东家东分分支支4号变压器	400	15.36%	298.57	298.57	否	否	无	0%	
6555	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线东家东南台分支3号变压器	200	36.37%	107.26	107.26	否	否	无	7%	
6556	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线106号东家东大棚变压器	400	6.71%	333.17	333.17	否	否	无	-3%	
6557	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线93号变压器	200	26.68%	126.64	126.64	否	否	无	-4%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6558	国网铁岭县供电公司	阿青66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线古城子四分分支04号变压器	400	17.24%	291.06	291.06	否	否	无	7%	
6559	国网铁岭县供电公司	阿青66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线古城子分支19号变压器	400	15.60%	297.61	297.61	否	否	无	6%	
6560	国网铁岭县供电公司	阿青66kV变电站	10kV农工东线	10kV农工东线古城子一分分支06号变压器	400	17.27%	290.93	290.93	否	否	无	5%	
6561	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分松山南支3号松山中变压器	20	58.59%	6.28	6.28	否	否	无	33%	
6562	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV李北线姚沟分康庄东支2号康庄东变压器	80	73.89%	12.89	12.89	否	否	无	-8%	
6563	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线烧达沟分上兴家沟支49号上兴家沟变压器	10	77.27%	1.27	1.27	否	否	无	-11%	
6564	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线增盛电井分7#增盛一号井并通台区变压器	100	33.14%	56.86	56.86	否	否	无	1%	
6565	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分东催大棚支2号东催大棚变压器	100	15.44%	74.56	74.56	否	否	无	18%	
6566	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线刘家分刘家台区变压器	200	19.72%	140.56	140.56	否	否	无	-1%	
6567	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分通西组支2号变压器	200	8.41%	163.19	163.19	否	否	无	19%	
6568	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分下碱子支南沟支45号南沟变压器	200	9.61%	160.78	160.78	否	否	无	5%	
6569	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分代二北台区变压器	200	28.24%	123.52	123.52	否	否	无	-4%	
6570	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分产德东台支产德东台区变压器	200	46.39%	87.22	87.22	否	否	无	7%	
6571	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线红崖分十五间东支2号沙宝台台区变压器	400	7.25%	331.01	331.01	否	否	无	0%	
6572	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分苇子玉支10号苇子玉变压器	20	50.12%	7.98	7.98	否	否	无	21%	
6573	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线白梨二组支3左1号白梨二组二号变压器	200	22.59%	134.82	134.82	否	否	无	-5%	
6574	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线红崖分十五间西台区变压器	400	9.04%	323.86	323.86	否	否	无	5%	
6575	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线烧达沟分张楼东台支3号张楼东变压器	400	21.20%	275.22	275.22	否	否	无	-8%	
6576	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线永安分房申北支4号房申北台区变压器	400	9.93%	320.29	320.29	否	否	无	-11%	
6577	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线东岭北台区变压器	400	12.53%	309.86	309.86	否	否	无	-23%	
6578	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线东南南台区变压器	400	47.98%	168.10	168.10	否	否	无	-38%	
6579	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线烧达沟分上兴家沟支24号兴家沟变压器	50	78.71%	5.64	5.64	否	否	无	3%	
6580	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线青东南台支6号青东南台区变压器	400	12.94%	308.23	308.23	否	否	无	1%	
6581	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分二公1台区二公1变压器	400	44.30%	182.81	182.81	否	否	无	-2%	
6582	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线山咀分山咀台区变压器	400	6.72%	333.11	333.11	否	否	无	10%	
6583	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线东岭分29#东二一号井并通台区变压器	50	22.30%	33.85	33.85	否	否	无	-31%	
6584	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西岭分19号西二西岭五台机井台区变压器	100	22.64%	269.424	269.424	否	否	无	-	
6585	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分姚沟支姚沟南支2号姚沟南变压器	50	46.38%	21.81	21.81	否	否	无	1%	
6586	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分白梨煤矿支3号白梨南变压器	30	70.48%	5.86	5.86	否	否	无	3%	
6587	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白旗线	10kV白旗线夹河分通西组支1号通西组变压器	400	16.70%	293.22	293.22	否	否	无	-3%	
6588	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分产德南台支产德南台区变压器	400	8.78%	324.90	324.90	否	否	无	8%	
6589	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线永安分27号牛棚台区变压器	200	21.54%	136.92	136.92	否	否	无	8%	
6590	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线青东南台分9号青东南台区变压器	400	34.54%	221.84	221.84	否	否	无	-6%	
6591	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线东南西分5号东南西变压器	200	70.61%	38.77	38.77	否	否	无	1%	
6592	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线三棵树一队分三棵树一队台区变压器	400	7.48%	330.10	330.10	否	否	无	-9%	
6593	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西岭分西岭西大棚台区变压器	400	56.44%	134.26	134.26	否	否	无	6%	
6594	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线红崖南台区变压器	400	26.08%	255.68	255.68	否	否	无	-5%	
6595	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西岭分23号左19号西四台机井台区变压器	100	37.34%	52.66	52.66	否	否	无	-4%	
6596	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分二公4台区变压器	200	8.00%	163.99	163.99	否	否	无	10%	
6597	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV青东线红崖西台区变压器	400	62.04%	111.83	111.83	否	否	无	-7%	
6598	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分二公3台区变压器	100	16.33%	73.67	73.67	否	否	无	-4%	
6599	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分康庄北台支4号康庄北变压器	100	74.87%	15.13	15.13	否	否	无	2%	
6600	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分产德北台区变压器	400	5.33%	338.69	338.69	否	否	无	-5%	
6601	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线二公台分代二北2台区变压器	200	23.02%	133.97	133.97	否	否	无	-5%	
6602	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线永安分房申支7号房申南台区变压器	200	58.16%	63.67	63.67	否	否	无	-7%	
6603	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西岭分36号右1西二一台机井台区变压器	100	11.08%	78.92	78.92	否	否	无	1%	
6604	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线烧达沟分小东沟支6号变压器	200	25.08%	129.84	129.84	否	否	无	-20%	
6605	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线红崖北台区变压器	400	50.26%	158.95	158.95	否	否	无	-58%	
6606	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西岭分10号右9西二一台机井台区变压器	100	12.60%	77.40	77.40	否	否	无	13%	
6607	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分康庄南台支4号康庄南变压器	200	35.80%	108.40	108.40	否	否	无	1%	
6608	国网铁岭县供电公司	跃进66kV变电站	10kV镇龙线	10kV青东线二公台分二公2台区二公2台区变压器	100	69.21%	20.79	20.79	否	否	无	7%	
6609	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线东北北分16号东河北变压器	400	9.32%	322.73	322.73	否	否	无	-22%	
6610	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线红崖分十五间东台支13号十五间东台区变压器	400	8.69%	325.26	325.26	否	否	无	-36%	
6611	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线青东南台分3号青东南台区变压器	200	23.10%	133.81	133.81	否	否	无	0%	
6612	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线西岭分24号西岭南台区变压器	400	48.66%	165.36	165.36	否	否	无	-5%	
6613	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线姚沟分白梨东台支3号白梨东变压器	100	65.53%	24.47	24.47	否	否	无	5%	
6614	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青西线	10kV青西线大四分4号大四台区变压器	400	12.37%	310.51	310.51	否	否	无	0%	
6615	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10kV青东线红崖分红崖南菜地台区变压器	30	0.00%	27.00	27.00	否	否	无	-	
6616	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线烧达沟分小东沟支18号变压器	50	73.94%	8.03	8.03	否	否	无	25%	
6617	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV李北线花豹分地支1号荒地北变压器	100	65.78%	12.11	12.11	否	否	无	2%	
6618	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线花楼分花楼五队支北英14号线11号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-96%	
6619	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线花楼分花楼五队支北英14号线11号变压器	50	58.44%	15.78	15.78	否	否	无	-7%	
6620	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线花楼分花楼五队支北英14号线6右1号3号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-7%	
6621	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线花楼分花楼五队支北英14号线6右1号3号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	2%	
6622	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	八宝所用变	200	44.72%	90.56	90.56	否	否	无	1%	
6623	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	和顺东台	160	38.96%	81.67	81.67	否	否	无	19%	
6624	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	和顺南台	100	57.84%	32.16	32.16	否	否	无	7%	
6625	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	和顺新中台	200	27.02%	125.96	125.96	否	否	无	41%	
6626	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	花楼北台	400	22.83%	268.69	268.69	否	否	无	50%	
6627	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	花楼南台	400	17.93%	288.30	288.30	否	否	无	58%	
6628	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	新立村台	400	13.33%	306.67	306.67	否	否	无	233%	
6629	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV宝西线	友道村台	200	63.98%	52.03	52.03	否	否	无	67%	
6630	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城堡干北山分13变压器	400	19.01%	283.97	283.97	否	否	无	12%	
6631	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城堡干古城堡东台分06变压器	200	29.71%	120.58	120.58	否	否	无	19%	
6632	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城堡干古城堡西北台	200	74.69%	30.61	30.61	否	否	无	-1%	
6633	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城堡干干屯分贾屯三组台支04变压器	80	74.52%	12.38	12.38	否	否	无	7%	
6634	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城堡干五家沟南台	400	11.85%	312.61	312.61	否	否	无	98%	
6635	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城堡五家沟北台	250	40.47%	123.81	123.81	否	否	无	47%	
6636	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城堡线	10kV古城堡干东兴十组38变压器	200	16.37%	147.26	147.26	否	否	无	6%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6637	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV古城下平东兴分李家东台3变压器	400	18.11%	287.56	287.56	否	否	无	1%	
6638	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV古城下平东兴分李家南台4变压器	250	19.35%	176.63	176.63	否	否	无	-5%	
6639	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV古城下台子沟35变压器	160	54.87%	56.21	56.21	否	否	无	1%	
6640	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV古城下线54左2号变压器	50	27.35%	31.33	31.33	否	否	无	-12%	
6641	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV古城下线河北电并分11号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	25%	
6642	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV古城下线河北电并分15右11号变压器	50	3.88%	43.06	43.06	否	否	无	2644%	
6643	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV古城下线河北电并分15右6号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	2%	
6644	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV古城下线河北电并分22号变压器	200	11.45%	157.11	157.11	否	否	无	-9%	
6645	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV古城下线河北电并分27号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-72%	
6646	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV古城下线河北电并分31号变压器	50	18.80%	35.60	35.60	否	否	无	0%	
6647	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV古城下线河北电并分32号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	0%	
6648	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV古城下线河北电并分36号变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	-	
6649	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV古城下线河北电并分45号变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	-	
6650	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV古城下线河北电并分4号变压器	50	21.91%	34.05	34.05	否	否	无	0%	
6651	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV古城下线河北电并分52号变压器	200	73.71%	32.59	32.59	否	否	无	23%	
6652	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV古城下线河北电并分61号变压器	80	63.14%	21.49	21.49	否	否	无	57%	
6653	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	大湾北台	400	25.76%	256.98	256.98	否	否	无	73%	
6654	国网开原市供电公司	施荒地66kV变电站	10kV施福线	大湾东台	100	41.13%	48.87	48.87	否	否	无	79%	
6655	国网开原市供电公司	高丽66kV变电站	10kV金星线	大湾南台	50	58.67%	15.66	15.66	否	否	无	17%	
6656	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	单楼台村台	400	12.51%	309.97	309.97	否	否	无	25%	
6657	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	单楼台南台	30	47.49%	12.75	12.75	否	否	无	0%	
6658	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	单楼台西台	200	9.73%	160.55	160.55	否	否	无	258%	
6659	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	东兴78组	200	77.26%	6.37	6.37	否	否	无	-5%	
6660	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	东兴村台	400	12.35%	310.61	310.61	否	否	无	3%	
6661	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	东兴五组	100	57.05%	16.48	16.48	否	否	无	9%	
6662	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	东兴五组	200	42.23%	95.54	95.54	否	否	无	16%	
6663	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	古城堡北台	315	23.46%	209.61	209.61	否	否	无	29%	
6664	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	古城堡新北台	200	14.84%	300.64	300.64	否	否	无	30%	
6665	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	古城堡新南台	200	49.76%	80.49	80.49	否	否	无	37%	
6666	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	古城堡新东台	200	50.27%	79.47	79.47	否	否	无	92%	
6667	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	古城堡新南台	200	12.76%	154.48	154.48	否	否	无	113%	
6668	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	古城堡新西北台	200	28.70%	122.60	122.60	否	否	无	31%	
6669	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	古城堡新西南台	200	12.48%	310.08	310.08	否	否	无	127%	
6670	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	古城北村台	400	30.15%	239.40	239.40	否	否	无	7%	
6671	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	古城下韭菜地	200	22.51%	134.98	134.98	否	否	无	11%	
6672	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	古城下南台	200	36.58%	106.84	106.84	否	否	无	61%	
6673	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	古城下西南台	200	31.51%	116.99	116.99	否	否	无	82%	
6674	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	何家岭台	400	18.07%	287.71	287.71	否	否	无	19%	
6675	国网开原市供电公司	公合66kV变电站	10kV合红线	贾屯村台	100	66.96%	23.04	23.04	否	否	无	3%	
6676	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	李家村台	50	58.84%	15.58	15.58	否	否	无	-3%	
6677	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	沈家村台	400	14.37%	302.51	302.51	否	否	无	278%	
6678	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	西家子村台	100	75.76%	14.24	14.24	否	否	无	67%	
6679	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	西家子三组	80	52.00%	30.40	30.40	否	否	无	13%	
6680	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	西家子四组	30	59.06%	9.28	9.28	否	否	无	10%	
6681	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	张家村台	400	58.96%	124.15	124.15	否	否	无	2%	
6682	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	10kV造纸干供销社分河北南台	200	53.15%	73.71	73.71	否	否	无	43%	
6683	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	八宝北台	200	65.74%	48.52	48.52	否	否	无	19%	
6684	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	八宝低压一号台	200	60.73%	58.55	58.55	否	否	无	19%	
6685	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	八宝东台	200	42.71%	94.57	94.57	否	否	无	-7%	
6686	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	八宝供销社	100	72.24%	14.21	14.21	否	否	无	-15%	
6687	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	八宝新东台	200	49.36%	81.28	81.28	否	否	无	2%	
6688	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	八宝新西台	200	32.00%	115.99	115.99	否	否	无	-1%	
6689	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	八宝中台	200	41.14%	97.72	97.72	否	否	无	26%	
6690	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	河北1号	400	78.09%	23.82	23.82	否	否	无	88%	
6691	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	10kV造纸线	河北二号	400	17.66%	289.38	289.38	否	否	无	227%	
6692	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	10kV许安线	10kV许安干大九杜北台	400	19.36%	282.58	282.58	否	否	无	60%	
6693	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	10kV许安线	10kV许安干大九杜村台	200	11.52%	156.97	156.97	否	否	无	76%	
6694	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	10kV农一钱	八杜东台	160	38.84%	81.85	81.85	否	否	无	-15%	
6695	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	10kV滨安线	八杜西台区	400	5.92%	336.31	336.31	否	否	无	-12%	
6696	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV滨城甲线	后八里村台	200	17.83%	144.35	144.35	否	否	无	2%	
6697	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV东四线	金沟子变725东四线二台子东台	400	16.74%	293.03	293.03	否	否	无	46%	
6698	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV东四线	金沟子变725东四线二台子西台	400	19.65%	281.39	281.39	否	否	无	21%	
6699	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV东四线	金堡北台	400	21.58%	273.67	273.67	否	否	无	3%	
6700	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV东四线	金堡南台	400	13.03%	307.90	307.90	否	否	无	6%	
6701	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV东四线	十社东台	30	18.71%	71.30	71.30	否	否	无	3%	
6702	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV粮库线	金沟子南台	400	25.73%	257.08	257.08	否	否	无	46%	
6703	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV粮库线	粮库线金沟子西台	200	48.64%	82.72	82.72	否	否	无	-9%	
6704	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干八里庄分红旗营三四五组台	200	27.27%	125.47	125.47	否	否	无	32%	
6705	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干八里庄红旗营一二台	50	76.35%	6.82	6.82	否	否	无	2%	
6706	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干老观下村台4变压器	400	9.55%	321.79	321.79	否	否	无	126%	
6707	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干蚂棚屯村台	400	28.44%	246.23	246.23	否	否	无	47%	
6708	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干蚂棚屯一组	200	26.64%	126.73	126.73	否	否	无	75%	
6709	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道河八、九组台变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	59%	
6710	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	怡景小区1#F101间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	-19%	
6711	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	怡景小区1#F102间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	-2%	
6712	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	怡景小区2#F101间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	132%	
6713	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	怡景小区2#F102间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	0%	
6714	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	雅苑1#箱变201间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	24%	
6715	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	雅苑2#箱变101间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	94%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6716	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	雅苑2#箱变201间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	8%	
6717	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	雅苑3#箱变101间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	16%	
6718	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	雅苑3#箱变201间隔配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	26%	
6719	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	种子市场箱变出线配电变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	15%	
6720	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	榆义于22#变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	20%	
6721	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	榆义于66右01#变压器	400	10.92%	316.31	316.31	否	否	无	-10%	
6722	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟八九组新台	50	44.24%	22.88	22.88	否	否	无	-4%	
6723	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟七组台	100	41.99%	48.01	48.01	否	否	无	200%	
6724	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟十组台	100	36.59%	53.41	53.41	否	否	无	28%	
6725	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟五、六组台	100	33.48%	56.52	56.52	否	否	无	42%	
6726	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟一、二组台	100	50.49%	39.51	39.51	否	否	无	13%	
6727	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东干三道沟三四组台	200	33.77%	112.47	112.47	否	否	无	2%	
6728	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	八虎大棚台	100	47.68%	42.32	42.32	否	否	无	73%	
6729	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	八里庄村台	80	71.46%	9.27	9.27	否	否	无	1%	
6730	国网开原市供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV大德线	红旗营六八组台	100	53.89%	36.11	36.11	否	否	无	-5%	
6731	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	老观卜平房台	80	53.55%	29.16	29.16	否	否	无	122%	
6732	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	马千大棚台	400	49.58%	161.70	161.70	否	否	无	-2%	
6733	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	蚂螺屯大棚台	80	22.02%	54.39	54.39	否	否	无	84%	
6734	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西干五胜五六组台	200	25.79%	128.42	128.42	否	否	无	6%	
6735	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎九组台	200	40.32%	99.35	99.35	否	否	无	8%	
6736	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎七八组台	200	32.18%	115.64	115.64	否	否	无	2%	
6737	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎三组台	200	78.33%	23.33	23.33	否	否	无	41%	
6738	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎四组台	80	43.05%	37.56	37.56	否	否	无	-3%	
6739	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎五、六组台	100	48.84%	41.16	41.16	否	否	无	-6%	
6740	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	巴虎一二组台	200	34.25%	111.49	111.49	否	否	无	-4%	
6741	国网开原市供电公司	大洋66kV变电站	10kV大洋南线	东四家子5组台	50	55.81%	17.09	17.09	否	否	无	-9%	
6742	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	东四家子八组台	100	30.91%	59.09	59.09	否	否	无	3%	
6743	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	东四家子二组台	100	16.02%	73.98	73.98	否	否	无	-25%	
6744	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	东四家子六组台	50	56.21%	16.90	16.90	否	否	无	85%	
6745	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	东文线53#变压器	50	56.21%	16.90	16.90	否	否	无	90%	
6746	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	东文线68#变压器	50	56.21%	16.90	16.90	否	否	无	6%	
6747	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	背殿干5#变压器	80	65.60%	19.52	19.52	否	否	无	4%	
6748	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	东王西台	50	56.21%	16.90	16.90	否	否	无	94%	
6749	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	东四家子三、四组台	100	33.17%	56.83	56.83	否	否	无	1%	
6750	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	东四家子一组台	100	21.94%	68.06	68.06	否	否	无	30%	
6751	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	二道坊村台	160	53.26%	58.78	58.78	否	否	无	-3%	
6752	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	二社东台	200	20.98%	138.04	138.04	否	否	无	-2%	
6753	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	二社西台	400	42.79%	75.54	75.54	否	否	无	3%	
6754	国网开原市供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	二社支大棚台	80	60.12%	8.96	8.96	否	否	无	12%	
6755	国网开原市供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	沟岔子台	30	59.99%	9.00	9.00	否	否	无	10%	
6756	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	和气堡5组台	50	47.20%	21.40	21.40	否	否	无	15%	
6757	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	和气堡三组台	50	78.73%	5.63	5.63	否	否	无	15%	
6758	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	和气堡四组台	50	73.90%	8.05	8.05	否	否	无	2%	
6759	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	和气堡一二组台	100	32.50%	57.50	57.50	否	否	无	15%	
6760	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	红岭5、6组台	200	30.38%	119.24	119.24	否	否	无	50%	
6761	国网开原市供电公司	安民66kV变电站	10kV平安线	红岭二组台	200	65.08%	49.84	49.84	否	否	无	-5%	
6762	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	红岭三组台	200	25.30%	129.40	129.40	否	否	无	-12%	
6763	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	红岭四组台	100	23.54%	66.47	66.47	否	否	无	-4%	
6764	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	红岭一组台	200	17.50%	145.01	145.01	否	否	无	-5%	
6765	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	刘屯村台	160	40.17%	79.72	79.72	否	否	无	361%	
6766	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	六道沟台	200	18.50%	142.99	142.99	否	否	无	20%	
6767	国网开原市供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	马千台4、5、6、7组台	200	60.27%	59.45	59.45	否	否	无	-98%	
6768	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	马千台八九组台	400	16.07%	295.73	295.73	否	否	无	83%	
6769	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	马千台三组台	100	52.34%	37.66	37.66	否	否	无	-98%	
6770	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	马千台一组台	400	21.23%	275.07	275.07	否	否	无	28%	
6771	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	田家二、三组台	80	70.67%	9.66	9.66	否	否	无	61%	
6772	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	田家四组台	100	59.03%	30.97	30.97	否	否	无	10%	
6773	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	田家五六组台	100	41.08%	48.92	48.92	否	否	无	1%	
6774	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	田家一组台	100	70.81%	19.19	19.19	否	否	无	4%	
6775	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	头道坊村台	200	29.42%	121.17	121.17	否	否	无	3%	
6776	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	头道坊西台	200	19.37%	141.26	141.26	否	否	无	2%	
6777	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	五道4组台	30	79.87%	3.04	3.04	否	否	无	30%	
6778	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	五道五组台	200	25.43%	129.14	129.14	否	否	无	30%	
6779	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	五胜1,2,3组台	200	27.82%	124.37	124.37	否	否	无	-3%	
6780	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	五胜四组台	80	42.83%	37.73	37.73	否	否	无	-1%	
6781	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁西线	鲜屯台	50	7.86%	41.07	41.07	否	否	无	-1%	
6782	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	10kV铁东干金沟子北台	200	72.57%	34.86	34.86	否	否	无	9%	
6783	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV铁东干金沟子东台分2变压器	50	29.08%	30.46	30.46	否	否	无	-6%	
6784	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV铁东干小湾屯台	50	29.08%	30.46	30.46	否	否	无	8%	
6785	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV铁西干03变压器	50	29.08%	30.46	30.46	否	否	无	5%	
6786	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV铁西干06变压器	50	29.08%	30.46	30.46	否	否	无	4%	
6787	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV铁西干08变压器	50	29.08%	30.46	30.46	否	否	无	-85%	
6788	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV铁西干1112变压器	50	29.08%	30.46	30.46	否	否	无	4%	
6789	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV铁西干13变压器	50	29.08%	30.46	30.46	否	否	无	14%	
6790	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV铁西干17变压器	50	29.08%	30.46	30.46	否	否	无	59%	
6791	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV铁西干19变压器	50	29.08%	30.46	30.46	否	否	无	59%	
6792	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV铁西干24变压器	50	29.08%	30.46	30.46	否	否	无	59%	
6793	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV铁西干神农义06变压器	50	29.08%	30.46	30.46	否	否	无	59%	
6794	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV三五线后施分备阿支30号变压器	50	29.08%	30.46	30.46	否	否	无	-6%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6795	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许富线	10kV许富线金英#13变压器	160	16.40%	117.76	117.76	否	否	无	2%	
6796	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	10kV许台干10#柱上变压器	50	29.08%	30.46	30.46	否	否	无	-2%	
6797	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	10kV铁东干小湾屯分小湾屯八队支01变压器	400	21.77%	272.93	272.93	否	否	无	19%	
6798	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	10kV砖厂线2右2#变压器	315	50.13%	125.59	125.59	否	否	无	4%	
6799	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	小湾屯东台	400	28.81%	244.75	244.75	否	否	无	-2%	
6800	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	施户福居八号	315	19.13%	223.24	223.24	否	否	无	0%	
6801	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV东和干49左05#变压器	315	47.39%	134.23	134.23	否	否	无	-1%	
6802	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV东和干49左09	315	38.14%	163.35	163.35	否	否	无	5%	
6803	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV东和干50#变压器	200	33.05%	113.91	113.91	否	否	无	3%	
6804	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东和线	10kV东和干51左04#变压器	400	26.58%	253.68	253.68	否	否	无	-1%	
6805	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV东和干52左04#变压器	200	17.91%	144.17	144.17	否	否	无	10%	
6806	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV东和干53#变压器	200	17.91%	144.17	144.17	否	否	无	-2%	
6807	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城西干北关支杨下三组02变压器	200	17.91%	144.17	144.17	否	否	无	18%	
6808	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	后石支05左01#变压器	315	17.41%	228.65	228.65	否	否	无	-14%	
6809	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	后石支05左03#变压器	400	27.21%	251.15	251.15	否	否	无	-6%	
6810	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	后石支05左04#甲变压器	315	35.81%	170.70	170.70	否	否	无	12%	
6811	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	后石支05左04#乙变压器	315	28.20%	194.67	194.67	否	否	无	1%	
6812	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	后石支06#变压器	200	24.83%	130.34	130.34	否	否	无	-1%	
6813	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	天祺支03#变压器	315	76.99%	40.98	40.98	否	否	无	-9%	
6814	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	天祺支06#变压器	315	22.43%	212.83	212.83	否	否	无	63%	
6815	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	天祺支08#变压器	315	23.83%	208.42	208.42	否	否	无	6%	
6816	国网开原市供电公司	宝力66kV变电站	10kV砖厂线	天祺支11#变压器	400	59.72%	121.11	121.11	否	否	无	38%	
6817	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	天祺支14#变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	3%	
6818	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	衣贾干孙台支31前17右5#1	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	49%	
6819	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	衣贾干孙台支31前17右4#	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	0%	
6820	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣方丽园1#101间隔	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	-32%	
6821	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣方丽园1#102间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	157%	
6822	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣方丽园2#101间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	30%	
6823	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣方丽园2#102间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	124%	
6824	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣方丽园3#101间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	165%	
6825	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	圣方丽园3#102间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	67%	
6826	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	暖北支05#变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	3%	
6827	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	后石新村1#箱式变电站102#配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	39%	
6828	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	后石新村1#箱式变电站103#配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	324%	
6829	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	后石新村2号箱式变电站102间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	11%	
6830	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	后石新村2号箱式变电站103间隔配电变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	137%	
6831	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	姜相干29#变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	19%	
6832	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	姜相干清水支10左03#变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	250%	
6833	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	热北干中医支03#变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	59%	
6834	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	热融干32	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	10%	
6835	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	热融干39	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	114%	
6836	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	所内变	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	70%	
6837	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	李台变46业业线后马30#变压器	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	42%	
6838	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	10kV砖厂线	前马东台区	200	29.66%	120.67	120.67	否	否	无	165%	
6839	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	天祺支17#变压器	200	39.09%	101.83	101.83	否	否	无	-13%	
6840	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	10kV东辉干16变压器	315	20.33%	219.46	219.46	否	否	无	-4%	
6841	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	10kV东盛线59左02#变压器	200	66.50%	46.99	46.99	否	否	无	0%	
6842	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线57#变压器	315	27.37%	197.30	197.30	否	否	无	227%	
6843	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线58右04#变压器	315	43.07%	147.82	147.82	否	否	无	0%	
6844	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线61#变压器	400	48.61%	165.55	165.55	否	否	无	179%	
6845	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线64左01#变压器	315	36.42%	168.78	168.78	否	否	无	14%	
6846	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线64左03#甲变压器	315	22.94%	211.23	211.23	否	否	无	202%	
6847	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线64左03#乙变压器	200	34.92%	110.16	110.16	否	否	无	241%	
6848	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线64左04#变压器	400	33.55%	225.80	225.80	否	否	无	2%	
6849	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线67左01#变压器	200	54.07%	71.86	71.86	否	否	无	4%	
6850	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线67左04#变压器	400	67.42%	90.34	90.34	否	否	无	4%	
6851	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	东文线审计支03#变压器	315	63.41%	83.75	83.75	否	否	无	120%	
6852	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	湖畔花园1#变压器	500	22.49%	337.54	337.54	否	否	无	42%	
6853	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	湖畔花园2#变压器	500	18.40%	357.98	357.98	否	否	无	198%	
6854	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	农机支02#变压器	315	59.40%	96.39	96.39	否	否	无	5%	
6855	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	农机支03#变压器	400	37.59%	209.64	209.64	否	否	无	131%	
6856	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东盛线	农机支05#变压器	400	42.35%	190.61	190.61	否	否	无	185%	
6857	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东市线	10kV东市十三洋支04变压器	315	31.95%	182.87	182.87	否	否	无	-5%	
6858	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东棚线	10kV铁东干八家子棚台	200	14.35%	151.31	151.31	否	否	无	4%	
6859	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东棚线	10kV铁东干7#变压器	315	19.39%	222.41	222.41	否	否	无	5%	
6860	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东棚线	10kV铁东干八家子棚台	80	8.43%	326.29	326.29	否	否	无	2%	
6861	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东棚线	10kV铁东干北花台	200	15.08%	149.84	149.84	否	否	无	-1%	
6862	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东棚线	10kV铁东干大山岗八、十组台	315	34.37%	175.25	175.25	否	否	无	11%	
6863	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东棚线	10kV铁东干大山岗村台	400	41.94%	38.45	38.45	否	否	无	8%	
6864	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东棚线	10kV铁东干大山岗东台	160	45.42%	71.33	71.33	否	否	无	4%	
6865	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东棚线	10kV铁东干大山岗二组台	100	15.85%	74.16	74.16	否	否	无	22%	
6866	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东棚线	10kV铁东干大山岗河北台	400	26.07%	255.72	255.72	否	否	无	1%	
6867	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东棚线	10kV铁东干大山岗南台	200	10.39%	250.76	250.76	否	否	无	5%	
6868	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东棚线	10kV铁东干大山岗三组台	315	16.91%	230.22	230.22	否	否	无	19%	
6869	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东棚线	10kV铁东干大山岗西南台	400	7.40%	339.39	339.39	否	否	无	-5%	
6870	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东棚线	10kV铁东干大山岗西南台	160	6.38%	334.46	334.46	否	否	无	2%	
6871	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东棚线	10kV铁东干大山岗一组台	100	10.71%	317.16	317.16	否	否	无	-1%	
6872	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东棚线	10kV铁东干东沟东台	100	4.76%	268.51	268.51	否	否	无	3%	
6873	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东棚线	10kV铁东干东沟西台	50	9.25%	201.88	201.88	否	否	无	9%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6874	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干东沟中台	200	15.31%	149.38	149.38		否	否	无	3%
6875	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干南沟村台	200	17.66%	144.68	144.68		否	否	无	-1%
6876	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干南沟东台	200	11.45%	157.11	157.11		否	否	无	13%
6877	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干南沟西台	200	16.61%	146.79	146.79		否	否	无	-1%
6878	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干南沟中台	200	9.59%	160.82	160.82		否	否	无	1%
6879	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干偏坡台南台	200	16.53%	146.94	146.94		否	否	无	6%
6880	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干双龙岗三组台	50	8.12%	257.93	257.93		否	否	无	7%
6881	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干双龙岗一组台	100	13.65%	240.50	240.50		否	否	无	9%
6882	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干双龙岗80左1#变压器	400	60.50%	118.02	118.02		否	否	无	0%
6883	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干双龙岗80左1#4#变压器	400	64.42%	102.34	102.34		否	否	无	3%
6884	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干孙台支32变压器	400	27.71%	249.16	249.16		否	否	无	3%
6885	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干孙台支38变压器	400	31.32%	234.72	234.72		否	否	无	-4%
6886	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干小山周村台	400	23.92%	264.34	264.34		否	否	无	1%
6887	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干小山岗大棚台	100	8.06%	258.11	258.11		否	否	无	16%
6888	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干小山岗河北台	100	10.91%	316.34	316.34		否	否	无	3%
6889	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干小山岗南台	400	20.15%	279.39	279.39		否	否	无	-4%
6890	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干榆台子东台	400	12.88%	308.47	308.47		否	否	无	-3%
6891	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	10kV农贸干榆台子西台	315	12.32%	244.69	244.69		否	否	无	-4%
6892	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	大孙台东台	315	36.51%	168.49	168.49		否	否	无	10%
6893	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	偏坡台北台	400	11.44%	314.25	314.25		否	否	无	-1%
6894	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	偏坡台村台	400	32.96%	228.17	228.17		否	否	无	-2%
6895	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	偏坡台东台	400	29.48%	242.08	242.08		否	否	无	4%
6896	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	偏坡台西台	100	38.66%	51.34	51.34		否	否	无	4%
6897	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	偏坡台中台	400	9.57%	321.71	321.71		否	否	无	4%
6898	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东顺线	小山岗西台区	400	12.48%	310.07	310.07		否	否	无	4%
6899	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东文线	10kV东文干27变压器	250	9.27%	201.83	201.83		否	否	无	4%
6900	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东文线	10kV东文干30变压器	315	16.93%	230.17	230.17		否	否	无	4%
6901	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东文线	10kV东文干34变压器	315	20.60%	218.61	218.61		否	否	无	-3%
6902	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东文线	10kV东文干37变压器	250	55.36%	86.59	86.59		否	否	无	4%
6903	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东文线	10kV东文干38变压器	315	30.38%	187.79	187.79		否	否	无	1%
6904	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV市南线	10kV市南干塑料支11变压器	315	58.75%	98.43	98.43		否	否	无	28%
6905	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV市南线	10kV市南干塑料支15变压器	315	36.65%	168.06	168.06		否	否	无	209%
6906	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV市南线	10kV市南干塑料支16变压器	200	23.06%	133.88	133.88		否	否	无	4%
6907	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV市南线	10kV市南干塑料支18变压器	250	25.72%	160.70	160.70		否	否	无	4%
6908	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	淮华支2#变压器	200	35.80%	108.41	108.41		否	否	无	4%
6909	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	姜相干实业支职高分04#变压器	315	34.01%	176.38	176.38		否	否	无	4%
6910	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	姜相干实业支职高分12#变压器	315	15.67%	234.13	234.13		否	否	无	3%
6911	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	热北干长征支12	315	39.47%	150.18	159.18		否	否	无	13%
6912	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	热北干长征支3	315	33.47%	178.07	178.07		否	否	无	4%
6913	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	热北干长征支5	315	29.19%	191.56	191.56		否	否	无	-19%
6914	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	热北干长征支6	315	41.38%	153.14	153.14		否	否	无	4%
6915	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	实业支11#变压器	400	54.67%	141.31	141.31		否	否	无	4%
6916	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	10kV东新干36变压器	315	27.81%	195.01	195.01		否	否	无	-8%
6917	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	10kV东新干39变压器	315	40.73%	155.21	155.21		否	否	无	6%
6918	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	10kV东新干42变压器	315	41.10%	154.05	154.05		否	否	无	-1%
6919	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	10kV东新干44变压器	315	58.14%	100.36	100.36		否	否	无	-1%
6920	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	10kV东新干48变压器	315	70.06%	62.80	62.80		否	否	无	-4%
6921	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	10kV东新干50变压器	315	41.26%	153.53	153.53		否	否	无	-9%
6922	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	10kV东新干59右02变压器	315	34.70%	174.18	174.18		否	否	无	1%
6923	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	10kV东新干59右05甲变压器	400	37.15%	211.42	211.42		否	否	无	11%
6924	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	10kV东新干60变压器	315	52.11%	119.35	119.35		否	否	无	13%
6925	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	10kV东新干64变压器	315	27.70%	196.25	196.25		否	否	无	10%
6926	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	10kV东新干65右01变压器	200	38.79%	102.43	102.43		否	否	无	13%
6927	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	10kV东新干66变压器	315	47.62%	133.50	133.50		否	否	无	3%
6928	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	10kV东新干地税支09变压器	400	58.18%	127.28	127.28		否	否	无	6%
6929	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	10kV东新干轻工支5副杆变压器	400	6.98%	332.06	332.06		否	否	无	104%
6930	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	10kV东新干食品支4变压器	400	55.29%	138.84	138.84		否	否	无	0%
6931	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	10kV东新干食品支6甲变压器	400	21.46%	274.16	274.16		否	否	无	-7%
6932	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	地税支04#变压器	315	30.97%	185.95	185.95		否	否	无	-3%
6933	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	地税支06#变压器	315	27.20%	197.83	197.83		否	否	无	9%
6934	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	东新干56#变压器	315	31.31%	184.86	184.86		否	否	无	7%
6935	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	东新干60右05#乙变压器	315	79.50%	33.08	33.08		否	否	无	5%
6936	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	开东变电539东新线东新干64#变压器	315	44.59%	143.04	143.04		否	否	无	5%
6937	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东翔线	食品支06#乙变压器	400	27.27%	250.93	250.93		否	否	无	1%
6938	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	10kV东亿干支相干17右07#变压器	315	78.66%	35.73	35.73		否	否	无	104%
6939	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	10kV东亿线支相干13#变压器	315	40.71%	155.25	155.25		否	否	无	-1%
6940	国网开原市供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	姜相干T05#变压器	160	72.16%	28.54	28.54		否	否	无	-2%
6941	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	姜相干14右05#变压器	160	77.77%	19.57	19.57		否	否	无	-
6942	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	姜相干清水支05#变压器	250	40.33%	124.18	124.18		否	否	无	5%
6943	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	姜相电村台	315	27.40%	197.19	197.19		否	否	无	5%
6944	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	实业支21左04#变压器	315	27.36%	197.33	197.33		否	否	无	6%
6945	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	实业支21左07#变压器	315	11.02%	248.78	248.78		否	否	无	3%
6946	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	实业支23#变压器	315	26.46%	200.16	200.16		否	否	无	3%
6947	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	实业支25#变压器	315	50.29%	125.08	125.08		否	否	无	7%
6948	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV东亿线	实业支28#变压器	400	14.67%	301.32	301.32		否	否	无	-3%
6949	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干T08变压器	315	20.40%	219.23	219.23		否	否	无	4%
6950	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干30变压器	315	36.67%	167.98	167.98		否	否	无	0%
6951	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干33变压器	400	28.42%	246.31	246.31		否	否	无	2%
6952	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干35变压器	315	49.63%	127.18	127.18		否	否	无	0%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
6953	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干3#变压器	315	31.07%	185.62	185.62		否	否	无	-15%
6954	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干客运02#变压器	400	44.86%	180.58	180.58		否	否	无	0%
6955	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干客运分06右1号变压器	315	66.25%	74.80	74.80		否	否	无	4%
6956	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干客运分06左03#变压器	400	36.78%	212.87	212.87		否	否	无	4%
6957	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干天台分23号变压器	50	69.96%	10.02	10.02		否	否	无	6%
6958	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV红旗干客运分07左04#变压器	400	13.37%	306.50	306.50		否	否	无	-5%
6959	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV红旗干水源X08#变压器	400	13.37%	306.50	306.50		否	否	无	0%
6960	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干棚后支25右01#变压器	400	13.37%	306.50	306.50		否	否	无	1%
6961	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干东天分05左11左09#变压器	400	13.37%	306.50	306.50		否	否	无	59%
6962	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV李台干19#变压器	400	13.37%	306.50	306.50		否	否	无	59%
6963	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支17号变压器	400	13.37%	306.50	306.50		否	否	无	59%
6964	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支31号变压器	400	13.37%	306.50	306.50		否	否	无	59%
6965	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支9右8#变压器	400	13.37%	306.50	306.50		否	否	无	59%
6966	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV天台分12左2#变压器	400	13.37%	306.50	306.50		否	否	无	-13%
6967	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV三前线八条地分11左04#变压器	400	13.37%	306.50	306.50		否	否	无	-15%
6968	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV三前线董孤家子门前分11号变压器	50	0.00%	45.00	45.00		否	否	无	11%
6969	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV干园干小西地台柱上变压器	400	13.37%	306.50	306.50		否	否	无	1%
6970	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干客运分07右05#变压器	400	34.84%	220.64	220.64		否	否	无	63%
6971	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干客运分09甲#变压器	400	24.30%	262.79	262.79		否	否	无	-10%
6972	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干客运分09乙#变压器	400	18.91%	284.35	284.35		否	否	无	9%
6973	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干水源X02甲#变压器	315	26.96%	198.59	198.59		否	否	无	0%
6974	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干水源X02乙#变压器	315	24.25%	207.11	207.11		否	否	无	0%
6975	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干水源X03#变压器	400	25.25%	259.00	259.00		否	否	无	3%
6976	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干水源X05#变压器	315	73.34%	52.48	52.48		否	否	无	57%
6977	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干水源支06右03#变压器	400	62.47%	110.11	110.11		否	否	无	19%
6978	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	10kV红旗线	10kV红旗干水源支11#变压器	250	44.86%	112.84	112.84		否	否	无	57%
6979	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干32#变压器	200	24.09%	131.81	131.81		否	否	无	193%
6980	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干40#变压器	200	0.00%	179.99	179.99		否	否	无	-1%
6981	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干50前5	315	20.44%	219.10	219.10		否	否	无	44%
6982	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干50前7	315	28.20%	194.67	194.67		否	否	无	-6%
6983	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干55#变压器	200	39.53%	100.95	100.95		否	否	无	-4%
6984	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干58#变压器	400	25.29%	258.85	258.85		否	否	无	16%
6985	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干金山X08#变压器	400	33.58%	225.69	225.69		否	否	无	42%
6986	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干金山支10#变压器	315	40.18%	156.93	156.93		否	否	无	72%
6987	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干金山支11#变压器	315	44.42%	143.58	143.58		否	否	无	30%
6988	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干中医支04#变压器	400	63.40%	106.39	106.39		否	否	无	43%
6989	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热北线	热北干中医支06#变压器	400	42.64%	189.43	189.43		否	否	无	97%
6990	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热机线	热机干17右04	250	31.96%	145.10	145.10		否	否	无	0%
6991	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热机线	热机干24	315	10.38%	250.80	250.80		否	否	无	26%
6992	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热机线	热机干10右03#变压器	315	77.50%	39.38	39.38		否	否	无	54%
6993	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热机线	热机干47	200	39.01%	101.98	101.98		否	否	无	29%
6994	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热机线	热机干车辆支6	315	5.64%	265.72	265.72		否	否	无	-17%
6995	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热机线	热机干车辆支9	400	19.86%	280.55	280.55		否	否	无	-17%
6996	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	10kV热机线	雅苑1#箱变101同层配电变压器	630	16.46%	463.32	463.32		否	否	无	187%
6997	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城滨线	10kV城滨干47#变压器	200	27.59%	124.82	124.82		否	否	无	71%
6998	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城滨线	10kV城滨干65#变压器	200	39.87%	100.27	100.27		否	否	无	31%
6999	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	10kV滨城甲线	10kV城滨干滨水支31#变压器	200	36.08%	107.85	107.85		否	否	无	48%
7000	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	10kV滨城甲线	贺电东台	80	62.69%	13.65	13.65		否	否	无	61%
7001	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城滨线	委相干51#变压器	250	74.21%	31.58	31.58		否	否	无	100%
7002	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城滨线	南关村台	100	29.80%	60.20	60.20		否	否	无	-9%
7003	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干100#变压器	200	18.66%	142.68	142.68		否	否	无	52%
7004	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干101+1#变压器	200	43.34%	93.31	93.31		否	否	无	211%
7005	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干101#变压器	200	28.88%	122.25	122.25		否	否	无	-4%
7006	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干125#变压器	400	15.89%	296.44	296.44		否	否	无	90%
7007	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干32右04#变压器	250	19.73%	175.66	175.66		否	否	无	-6%
7008	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干39#变压器	400	22.86%	268.56	268.56		否	否	无	12%
7009	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干56#变压器	400	33.38%	226.48	226.48		否	否	无	-2%
7010	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干62右01#变压器	315	4.54%	269.21	269.21		否	否	无	47%
7011	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干63#变压器	315	13.79%	240.06	240.06		否	否	无	88%
7012	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干70+1#变压器	200	22.78%	134.45	134.45		否	否	无	163%
7013	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干70#变压器	315	19.82%	221.07	221.07		否	否	无	-4%
7014	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干77#变压器	400	29.89%	240.46	240.46		否	否	无	7%
7015	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干95#变压器	200	23.36%	133.28	133.28		否	否	无	101%
7016	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干95右#台区	200	46.13%	87.74	87.74		否	否	无	35%
7017	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北地支07右02#变压器	315	31.80%	183.34	183.34		否	否	无	14%
7018	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北地支24#变压器	50	70.07%	9.96	9.96		否	否	无	-5%
7019	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线65#变压器	400	10.58%	317.70	317.70		否	否	无	-17%
7020	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线北沟分32#变压器	160	22.77%	107.57	107.57		否	否	无	28%
7021	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线贾家分17#变压器	100	42.11%	47.89	47.89		否	否	无	33%
7022	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线潘屯分28右10#变压器	160	34.13%	89.39	89.39		否	否	无	21%
7023	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线潘屯分39#变压器	400	17.48%	290.08	290.08		否	否	无	35%
7024	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干北支线潘屯分46#变压器	400	41.60%	193.62	193.62		否	否	无	16%
7025	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线01+1#台区	400	28.15%	247.40	247.40		否	否	无	31%
7026	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线130右01#变压器	400	28.15%	247.40	247.40		否	否	无	2%
7027	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线141#变压器	400	15.77%	296.93	296.93		否	否	无	-28%
7028	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线145#变压器	400	21.18%	275.27	275.27		否	否	无	-15%
7029	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线46#变压器	400	31.79%	232.86	232.86		否	否	无	1%
7030	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线一沟分04#变压器	200	20.26%	139.48	139.48		否	否	无	1%
7031	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线孤家分02#变压器	100	16.53%	293.88	293.88		否	否	无	10%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7032	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线南家分06变压器	160	11.62%	313.52	313.52		否	无	-5%	
7033	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线后马分04、07变压器	200	64.98%	50.04	50.04		否	无	3%	
7034	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线后马分08变压器	200	30.95%	118.09	118.09		否	无	-1%	
7035	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干东支线吴台分15变压器	200	14.12%	151.77	151.77		否	无	96%	
7036	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干花园支12变压器	400	8.26%	326.95	326.95		否	无	-1%	
7037	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干花园支22变压器	200	6.95%	261.61	261.61		否	无	-1%	
7038	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干教场支01变压器	400	24.28%	262.88	262.88		否	无	47%	
7039	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干教场支03变压器	315	42.71%	148.96	148.96		否	无	107%	
7040	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干教场支06变压器	315	39.69%	158.47	158.47		否	无	29%	
7041	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干超台分07变压器	400	22.96%	268.15	268.15		否	无	13%	
7042	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干超台分18变压器	100	24.92%	65.09	65.09		否	无	558%	
7043	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干超台分31#变压器	160	19.89%	112.18	112.18		否	无	136%	
7044	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干政府支09变压器	200	14.10%	151.81	151.81		否	无	37%	
7045	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干政府支13#台区	200	30.13%	119.74	119.74		否	无	210%	
7046	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干中学分16左02变压器	400	18.87%	284.52	284.52		否	无	27%	
7047	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	10kV城东干中学分23变压器	50	18.10%	143.80	143.80		否	无	-15%	
7048	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	北支线65左2#	400	7.64%	329.44	329.44		否	无	-4%	
7049	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	北支线71左04#	30	55.17%	10.45	10.45		否	无	30%	
7050	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	东支线102右5#	50	29.51%	30.25	30.25		否	无	2%	
7051	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	开原站七组分03#	400	16.26%	294.97	294.97		否	无	-3%	
7052	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	老城变1232城东线浦台分28右04#	100	19.68%	70.32	70.32		否	无	-21%	
7053	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城东线	站东分07#	315	60.28%	93.62	93.62		否	无	0%	
7054	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	10kV城华干恒安支19右03#乙变压器	400	79.29%	42.85	42.85		否	无	-3%	
7055	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	八里4.5.6组台	160	75.25%	23.60	23.60		否	无	0%	
7056	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	八里七组台	80	79.85%	8.12	8.12		否	无	-5%	
7057	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	城华线恒安支17#变压器	100	61.58%	28.42	28.42		否	无	10%	
7058	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	城内线头通分西台分4#变压器	50	43.72%	23.14	23.14		否	无	9%	
7059	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV业民干17变压器	100	61.58%	28.42	28.42		否	无	75%	
7060	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV业民干腰寨支15左2变压器	100	61.58%	28.42	28.42		否	无	20%	
7061	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	邓油坊大棚台	100	61.58%	28.42	28.42		否	无	28%	
7062	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV业民线河套地(2)02变压器	100	61.58%	28.42	28.42		否	无	31%	
7063	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV业民线河套地04号变压器	100	61.58%	28.42	28.42		否	无	-1%	
7064	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV业民线南地南地变压器	100	61.58%	28.42	28.42		否	无	84%	
7065	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV端高干华丰支3变压器	100	61.58%	28.42	28.42		否	无	5%	
7066	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	委相干39#变压器	315	41.03%	154.25	154.25		否	无	119%	
7067	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	委相干46#变压器	200	65.06%	49.88	49.88		否	无	4%	
7068	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	委相干恒安支18右03#变压器	315	51.61%	120.93	120.93		否	无	381%	
7069	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城华线	委相干恒安支22#变压器	315	52.36%	118.56	118.56		否	无	160%	
7070	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干05变压器	315	50.81%	123.44	123.44		否	无	115%	
7071	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干14变压器	200	26.33%	127.33	127.33		否	无	-18%	
7072	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干30变压器	315	28.01%	195.28	195.28		否	无	110%	
7073	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干41变压器	315	20.00%	220.49	220.49		否	无	-3%	
7074	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干53变压器	400	51.64%	153.45	153.45		否	无	-16%	
7075	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干59右1变压器	200	8.81%	162.38	162.38		否	无	75%	
7076	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支北关东台分03变压器	80	73.91%	12.88	12.88		否	无	61%	
7077	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支黄龙分10右7#变压器	200	40.90%	98.21	98.21		否	无	32%	
7078	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支黄龙分12变压器	200	14.21%	151.58	151.58		否	无	28%	
7079	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支黄龙分23变压器	400	9.42%	322.32	322.32		否	无	97%	
7080	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支黄龙分34变压器	200	28.04%	123.93	123.93		否	无	-4%	
7081	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支头道分12变压器	50	4.77%	170.46	170.46		否	无	65%	
7082	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支头道分16变压器	200	12.13%	155.74	155.74		否	无	5%	
7083	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支西山村台分03变压器	160	22.44%	108.10	108.10		否	无	4%	
7084	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支西山村分19左07变压器	200	18.47%	143.05	143.05		否	无	3%	
7085	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支西山村分26变压器	200	29.44%	121.13	121.13		否	无	11%	
7086	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支杨卜分43#变压器	50	6.35%	41.82	41.82		否	无	3%	
7087	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支杨卜分57变压器	100	36.77%	53.23	53.23		否	无	81%	
7088	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干北关支杨卜四组12变压器	50	39.66%	25.17	25.17		否	无	-9%	
7089	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干沙场支06变压器	400	53.21%	147.14	147.14		否	无	-3%	
7090	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干沙场支16变压器	400	34.28%	222.87	222.87		否	无	104%	
7091	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支06变压器	200	37.82%	104.36	104.36		否	无	54%	
7092	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支07右05变压器	400	11.67%	313.33	313.33		否	无	-3%	
7093	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支07右14变压器	200	25.27%	129.47	129.47		否	无	78%	
7094	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支07右06变压器	315	35.91%	170.37	170.37		否	无	104%	
7095	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支18变压器	400	13.83%	304.68	304.68		否	无	21%	
7096	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支43变压器	100	52.16%	37.85	37.85		否	无	51%	
7097	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支55变压器	200	63.08%	53.85	53.85		否	无	3%	
7098	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支65变压器	200	26.51%	126.98	126.98		否	无	20%	
7099	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支后山分18变压器	160	64.94%	40.09	40.09		否	无	13%	
7100	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支后山南分09变压器	200	12.66%	309.36	309.36		否	无	104%	
7101	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支后山一队09变压器	400	16.57%	293.72	293.72		否	无	-10%	
7102	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支罗城分09变压器	100	33.91%	56.09	56.09		否	无	-40%	
7103	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支罗城分16变压器	200	19.03%	141.94	141.94		否	无	-40%	
7104	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支前山大棚分05变压器	160	26.09%	102.26	102.26		否	无	-99%	
7105	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支前山大棚分11变压器	50	72.47%	8.76	8.76		否	无	76%	
7106	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支前山大棚分14变压器	400	49.08%	163.69	163.69		否	无	-99%	
7107	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支前山四组04变压器	100	14.90%	75.10	75.10		否	无	7%	
7108	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支前山五组分02变压器	200	15.68%	148.64	148.64		否	无	76%	
7109	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支西关08变压器	200	22.30%	135.41	135.41		否	无	76%	
7110	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干干关支西关分31变压器	400	18.12%	287.53	287.53		否	无	76%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7111	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西沙分22变压器	200	21.17%	137.66	137.66	否	否	无	76%	
7112	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内干西沙分33变压器	200	24.97%	130.06	130.06	否	否	无	6%	
7113	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	10kV城内线沙场支07左14变压器	400	19.43%	282.29	282.29	否	否	无	-10%	
7114	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	北关分10#	400	42.85%	188.60	188.60	否	否	无	76%	
7115	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	北关分16#	200	62.43%	55.14	55.14	否	否	无	-3%	
7116	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	城内线北关支渔场分04#	200	44.99%	90.02	90.02	否	否	无	76%	
7117	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	城内线沙厂支西沙分05#变压器	315	14.34%	238.32	238.32	否	否	无	4%	
7118	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城内线	城内线西沙分西关南09#变压器	200	15.03%	149.94	149.94	否	否	无	14%	
7119	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV城水线	10kV城水干39左01#变压器	315	4.71%	268.65	268.65	否	否	无	59%	
7120	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干20变压器	315	51.37%	121.67	121.67	否	否	无	2%	
7121	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干27左06变压器	400	22.56%	269.75	269.75	否	否	无	10%	
7122	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干27左09变压器	315	48.62%	130.34	130.34	否	否	无	28%	
7123	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干40变压器	200	51.56%	76.88	76.88	否	否	无	17%	
7124	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干49变压器	400	8.17%	327.34	327.34	否	否	无	0%	
7125	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干城后支13变压器	100	35.20%	54.80	54.80	否	否	无	-41%	
7126	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干城后支15左07变压器	50	34.50%	27.75	27.75	否	否	无	22%	
7127	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干城后支25左09变压器	200	45.28%	89.44	89.44	否	否	无	2%	
7128	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干城后支25左09变压器	400	11.61%	313.57	313.57	否	否	无	-1%	
7129	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干东关分04变压器	400	32.66%	229.36	229.36	否	否	无	60%	
7130	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干东关分05左14变压器	400	13.47%	306.13	306.13	否	否	无	63%	
7131	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干东关分05左31前01变压器	80	45.38%	35.70	35.70	否	否	无	24%	
7132	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干东关分19#变压器	100	77.27%	12.73	12.73	否	否	无	25%	
7133	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	10kV东街线	10kV东街干瓶座支07变压器	315	74.69%	48.24	48.24	否	否	无	12%	
7134	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV李合线	10kV李合干17左02变压器	100	71.92%	18.08	18.08	否	否	无	11%	
7135	国网开原市供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV李合干30变压器	200	61.90%	56.19	56.19	否	否	无	108%	
7136	国网开原市供电公司	清河66kV变电站	10kV农二线	10kV李合干种子支02副杆变压器	200	74.82%	30.36	30.36	否	否	无	34%	
7137	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV李合线	10kV李合干种子支08变压器	315	76.39%	42.87	42.87	否	否	无	26%	
7138	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西干10变压器	250	17.69%	180.77	180.77	否	否	无	53%	
7139	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西干20变压器	250	17.99%	180.03	180.03	否	否	无	19%	
7140	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西干20左2变压器	315	7.68%	259.32	259.32	否	否	无	-2%	
7141	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西干神农支02变压器	315	16.57%	231.30	231.30	否	否	无	7%	
7142	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	铁西干15#变压器	400	26.80%	253.61	253.61	否	否	无	123%	
7143	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV铁西线	铁西干131#变压器	315	13.54%	240.85	240.85	否	否	无	4%	
7144	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干24左3变压器	400	32.98%	228.10	228.10	否	否	无	4%	
7145	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干27左1变压器	315	36.70%	167.90	167.90	否	否	无	10%	
7146	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干27左2变压器	315	78.81%	35.26	35.26	否	否	无	-10%	
7147	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干36变压器	250	52.23%	94.43	94.43	否	否	无	8%	
7148	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干43变压器	200	40.14%	99.71	99.71	否	否	无	54%	
7149	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民干60变压器	315	43.04%	147.93	147.93	否	否	无	25%	
7150	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支#09变压器	200	44.38%	91.24	91.24	否	否	无	2%	
7151	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支#30右#1变压器	400	72.97%	42.58	42.58	否	否	无	-13%	
7152	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支#30右#5变压器	315	29.34%	191.08	191.08	否	否	无	110%	
7153	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支#58左4#变压器	200	37.86%	104.28	104.28	否	否	无	23%	
7154	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支#64左#8变压器	200	24.93%	130.13	130.13	否	否	无	39%	
7155	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支#69变压器	315	41.87%	151.62	151.62	否	否	无	8%	
7156	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支#74左#3变压器	200	30.47%	119.06	119.06	否	否	无	84%	
7157	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支#88右#3变压器	200	26.75%	126.50	126.50	否	否	无	16%	
7158	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10kV业民线四寨支38左2#变压器	400	9.42%	322.32	322.32	否	否	无	49%	
7159	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	四寨支支064左02#变压器	400	23.21%	267.14	267.14	否	否	无	6%	
7160	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	小四寨子村新增台	200	46.03%	87.94	87.94	否	否	无	69%	
7161	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	腰寨支02#变压器	315	48.37%	131.13	131.13	否	否	无	36%	
7162	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	业民村567新增台	200	38.00%	104.00	104.00	否	否	无	5%	
7163	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	业民干03#变压器	315	21.56%	215.57	215.57	否	否	无	1%	
7164	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	业民干35#支2变压器	400	30.19%	239.26	239.26	否	否	无	321%	
7165	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	业民干62支1#变压器	315	30.92%	186.09	186.09	否	否	无	9%	
7166	国网开原市供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	业民干69#变压器	400	51.50%	61.60	61.60	否	否	无	-29%	
7167	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	业民新增增台	200	72.71%	34.57	34.57	否	否	无	-12%	
7168	国网开原市供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV白塘线	南湖干头寨支04#变压器	315	77.18%	40.38	40.38	否	否	无	-32%	
7169	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV李园乙线	10kV许奎干小九杜村台	100	36.02%	53.98	53.98	否	否	无	-18%	
7170	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV李园乙线	小九杜南台	200	14.37%	151.25	151.25	否	否	无	863%	
7171	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	10kV李园乙线	许台九组台区	400	9.36%	322.56	322.56	否	否	无	-9%	
7172	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	河西大棚台区	200	12.90%	154.21	154.21	否	否	无	3%	
7173	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	后双东台区	100	34.33%	55.67	55.67	否	否	无	39%	
7174	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	后双西台区	200	46.77%	86.46	86.46	否	否	无	2%	
7175	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	庆云变#13庆北线南棚台台区	50	74.73%	7.64	7.64	否	否	无	-15%	
7176	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	庆云变#13庆北线南棚台中台区	160	71.03%	30.36	30.36	否	否	无	9%	
7177	国网开原市供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	辽棚台北台区	200	64.50%	12.75	12.75	否	否	无	21%	
7178	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	辽棚台南台区	200	69.26%	41.48	41.48	否	否	无	-10%	
7179	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆北线	王屯西台区	100	50.09%	39.91	39.91	否	否	无	-4%	
7180	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分16号变压器	80	59.62%	24.30	24.30	否	否	无	-22%	
7181	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分17左05号变压器	50	13.79%	38.11	38.11	否	否	无	-8%	
7182	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分17右09号变压器	50	42.45%	23.78	23.78	否	否	无	-2%	
7183	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分17左12右05号变压器	50	40.42%	24.79	24.79	否	否	无	68%	
7184	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分17左17右03号变压器	50	49.86%	20.07	20.07	否	否	无	-4%	
7185	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分17左17右08号变压器	50	48.08%	20.96	20.96	否	否	无	-2%	
7186	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分21左03号变压器	50	3.39%	43.31	43.31	否	否	无	-8%	
7187	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分23号变压器	50	31.53%	29.24	29.24	否	否	无	-14%	
7188	国网开原市供电公司	城前66kV变电站	10kV供销社线	10kV庆东线家北分28右10号变压器	100	56.98%	33.02	33.02	否	否	无	33%	
7189	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分30左02号变压器	50	8.87%	40.57	40.57	否	否	无	13%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7190	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分30左07号变压器	50	51.59%	19.21	19.21	否	否	无	-7%	
7191	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分30左09号变压器	50	18.15%	35.92	35.92	否	否	无	-20%	
7192	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分30左14号变压器	50	69.09%	10.46	10.46	否	否	无	34%	
7193	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分30左17号变压器	50	76.12%	6.94	6.94	否	否	无	0%	
7194	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分30左25号变压器	50	44.20%	22.90	22.90	否	否	无	-2%	
7195	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分30左30号变压器	50	30.43%	29.78	29.78	否	否	无	5%	
7196	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分31号变压器	50	68.11%	10.95	10.95	否	否	无	5%	
7197	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分40号变压器	100	61.91%	28.09	28.09	否	否	无	5%	
7198	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分42号变压器	50	31.09%	29.46	29.46	否	否	无	-8%	
7199	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分45号变压器	50	31.62%	29.19	29.19	否	否	无	104%	
7200	国网开原市供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV庆东线家北分4右01号变压器	50	61.66%	14.17	14.17	否	否	无	16%	
7201	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分50号变压器	50	24.06%	32.97	32.97	否	否	无	104%	
7202	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分52号变压器	50	74.44%	7.78	7.78	否	否	无	-17%	
7203	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分6右07号变压器	50	47.18%	21.41	21.41	否	否	无	-14%	
7204	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家北分9左02号变压器	50	32.45%	28.78	28.78	否	否	无	104%	
7205	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分11左1号变压器	50	42.21%	23.90	23.90	否	否	无	9%	
7206	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分13号变压器	50	44.52%	22.74	22.74	否	否	无	2%	
7207	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分16号变压器	50	58.42%	15.79	15.79	否	否	无	-12%	
7208	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分19号变压器	50	42.02%	23.99	23.99	否	否	无	-33%	
7209	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分25号变压器	50	41.33%	24.34	24.34	否	否	无	-22%	
7210	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分2号变压器	50	51.01%	19.50	19.50	否	否	无	-27%	
7211	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV庆东线家南分2号变压器	50	52.34%	18.83	18.83	否	否	无	-4%	
7212	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	东荒大棚	30	46.54%	13.04	13.04	否	否	无	-37%	
7213	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	东荒三、四队	50	17.36%	145.28	145.28	否	否	无	-14%	
7214	国网开原市供电公司	靠山66kV变电站	10kV靠西线	东王东台	200	72.90%	8.55	8.55	否	否	无	9%	
7215	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	两家子东台	200	36.41%	107.17	107.17	否	否	无	0%	
7216	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	两家子西台	50	70.58%	9.71	9.71	否	否	无	5%	
7217	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线31#变压器	200	26.14%	127.72	127.72	否	否	无	-8%	
7218	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支13号变压器	50	75.74%	7.13	7.13	否	否	无	27%	
7219	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支20号变压器	80	75.94%	11.25	11.25	否	否	无	0%	
7220	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支6号变压器	50	74.30%	7.85	7.85	否	否	无	12%	
7221	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分八队房西支9左7号变压器	50	77.84%	6.08	6.08	否	否	无	-18%	
7222	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分北岗子支04#变压器	50	23.86%	33.07	33.07	否	否	无	6%	
7223	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分北岗子支5号变压器	50	40.17%	24.91	24.91	否	否	无	23%	
7224	国网开原市供电公司	新兴66kV变电站	10kV新通线	10kV庆南线兴隆台分地新地支1#变压器	50	79.46%	5.27	5.27	否	否	无	74%	
7225	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分地新地支3号变压器	50	54.68%	17.66	17.66	否	否	无	23%	
7226	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分地新地支6号变压器	50	45.64%	22.18	22.18	否	否	无	142%	
7227	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分地新地支9#变压器	50	51.79%	19.11	19.11	否	否	无	53%	
7228	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分冯家坎支3#+1#变压器	50	26.25%	31.88	31.88	否	否	无	30%	
7229	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分冯家坎支3#变压器	50	59.72%	15.14	15.14	否	否	无	42%	
7230	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分冯家坎支6#变压器	50	51.41%	19.30	19.30	否	否	无	-45%	
7231	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分冯家坎支4号变压器	50	73.86%	8.07	8.07	否	否	无	7%	
7232	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分三队地支04号变压器	50	48.92%	20.54	20.54	否	否	无	154%	
7233	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分三队地支06号变压器	50	70.41%	9.79	9.79	否	否	无	53%	
7234	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分三队地支13号变压器	50	78.77%	5.62	5.62	否	否	无	371%	
7235	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分三队地支17号变压器	100	79.31%	10.69	10.69	否	否	无	34%	
7236	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分三队地支1左1号变压器	50	49.26%	20.37	20.37	否	否	无	17%	
7237	国网开原市供电公司	样云66kV变电站	10kV样龙线	10kV庆南线兴隆台分台田支1号变压器	50	69.99%	10.01	10.01	否	否	无	14%	
7238	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分台田支7号变压器	50	31.08%	29.46	29.46	否	否	无	59%	
7239	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	10kV庆南线兴隆台分新地分地支12号变压器	80	70.70%	15.44	15.44	否	否	无	173%	
7240	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	朝光村台	200	14.63%	301.48	301.48	否	否	无	154%	
7241	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	王家东台	400	10.27%	318.94	318.94	否	否	无	6%	
7242	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	王家西台	200	11.68%	156.64	156.64	否	否	无	80%	
7243	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	兴隆台1号台	200	22.69%	134.62	134.62	否	否	无	117%	
7244	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	兴隆台2号台	200	20.56%	138.88	138.88	否	否	无	25%	
7245	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	兴隆台3号台	200	35.22%	109.55	109.55	否	否	无	29%	
7246	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆南线	兴隆台4号台	200	27.17%	125.66	125.66	否	否	无	52%	
7247	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	10kV庆西线老虎头分孤家子支60左03变压器	100	72.46%	17.54	17.54	否	否	无	45%	
7248	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家1号台	200	16.16%	147.68	147.68	否	否	无	77%	
7249	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家1号新台	200	23.51%	132.97	132.97	否	否	无	223%	
7250	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家2号台	200	49.41%	81.18	81.18	否	否	无	5%	
7251	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家2号新台	200	7.86%	164.27	164.27	否	否	无	205%	
7252	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家3号台	200	76.01%	27.99	27.99	否	否	无	18%	
7253	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家4号台	200	18.55%	142.80	142.80	否	否	无	6%	
7254	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	高家5号台	200	29.45%	121.10	121.10	否	否	无	234%	
7255	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	孤家子1号台	200	51.90%	76.20	76.20	否	否	无	13%	
7256	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	孤家子3号台	200	38.65%	102.71	102.71	否	否	无	14%	
7257	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	孤家子4号台	400	16.29%	294.84	294.84	否	否	无	25%	
7258	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	古城子1号台	400	16.76%	292.94	292.94	否	否	无	10%	
7259	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	古城子2号台	100	9.96%	320.15	320.15	否	否	无	-10%	
7260	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	古城子3号台	400	14.66%	301.34	301.34	否	否	无	-100%	
7261	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	古城子大棚台	400	29.74%	241.03	241.03	否	否	无	-22%	
7262	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	老虎头1号台	200	30.76%	118.49	118.49	否	否	无	55%	
7263	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	老虎头2号台	200	30.68%	118.64	118.64	否	否	无	105%	
7264	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	老虎头3号台	400	15.87%	296.53	296.53	否	否	无	102%	
7265	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	老虎头4号台	200	14.70%	150.60	150.60	否	否	无	-2%	
7266	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	三台子1号台	400	64.94%	100.24	100.24	否	否	无	14%	
7267	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	三台子2号台	200	19.14%	141.72	141.72	否	否	无	17%	
7268	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	三台子3号台	200	12.84%	154.31	154.31	否	否	无	27%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7269	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	三台子大棚台	200	21.61%	136.78	136.78	否	否	无	2%	
7270	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	双楼台大棚台	200	75.22%	29.56	29.56	否	否	无	24%	
7271	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	双楼台大棚台	200	42.28%	95.45	95.45	否	否	无	131%	
7272	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	双楼台南台	100	76.39%	13.61	13.61	否	否	无	76%	
7273	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	双楼台西台	200	45.86%	88.29	88.29	否	否	无	1%	
7274	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆西线	双楼台新东台	200	57.44%	65.12	65.12	否	否	无	60%	
7275	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线29号变压器	400	38.79%	204.85	204.85	否	否	无	29%	
7276	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南窝棚分二节荒支11号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	64%	
7277	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南窝棚分二节荒支22#变压器	315	9.96%	252.14	252.14	否	否	无	-3%	
7278	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南窝棚分二节荒支8号变压器	50	0.10%	44.95	44.95	否	否	无	-8%	
7279	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线南窝棚分二节荒支7号变压器	50	0.05%	44.97	44.97	否	否	无	27%	
7280	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东13、14队台	200	41.10%	97.81	97.81	否	否	无	14%	
7281	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东13、14队新台	200	20.41%	139.18	139.18	否	否	无	214%	
7282	国网开原市供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	河东3号楼	80	74.48%	12.42	12.42	否	否	无	10%	
7283	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东北台	200	22.95%	134.10	134.10	否	否	无	69%	
7284	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东北棚台	400	22.34%	270.65	270.65	否	否	无	-6%	
7285	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东北街台	400	64.69%	101.24	101.24	否	否	无	104%	
7286	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东二队台	100	72.25%	17.75	17.75	否	否	无	-70%	
7287	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东北新台	200	20.40%	139.19	139.19	否	否	无	-4%	
7288	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河东一队台	400	11.74%	313.06	313.06	否	否	无	-29%	
7289	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西3号台	200	21.48%	137.05	137.05	否	否	无	-9%	
7290	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西3号台	200	31.74%	116.53	116.53	否	否	无	1%	
7291	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西4号台	200	34.59%	110.81	110.81	否	否	无	-38%	
7292	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西5号台	200	57.62%	64.76	64.76	否	否	无	-9%	
7293	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西6号台	200	62.69%	54.62	54.62	否	否	无	2199%	
7294	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西村3号楼	200	62.22%	55.55	55.55	否	否	无	-26%	
7295	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西后街1号台	200	21.13%	137.74	137.74	否	否	无	-22%	
7296	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西后街1号新增台	200	24.43%	131.14	131.14	否	否	无	-29%	
7297	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	河西后街2号台	200	64.55%	50.89	50.89	否	否	无	-37%	
7298	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	庆云变811镇内线河南路台	400	14.89%	300.46	300.46	否	否	无	-7%	
7299	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	镇政府台	400	20.79%	276.83	276.83	否	否	无	9%	
7300	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	中心路台区	315	42.14%	150.76	150.76	否	否	无	3%	
7301	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	10kV镇内线	庄夹水台	315	35.73%	170.94	170.94	否	否	无	-2%	
7302	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干46号变压器	50	16.83%	36.59	36.59	否	否	无	-11%	
7303	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干51号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-23%	
7304	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干54号变压器	50	25.72%	32.14	32.14	否	否	无	1%	
7305	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干二队地08号变压器	50	8.24%	40.88	40.88	否	否	无	-62%	
7306	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干沟东地02号变压器	50	0.08%	44.96	44.96	否	否	无	-2%	
7307	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干沟东地11号变压器	50	0.07%	44.97	44.97	否	否	无	-5%	
7308	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干南英支张家坟05号变压器	50	19.01%	35.49	35.49	否	否	无	-35%	
7309	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干五田地02号变压器	100	40.71%	49.29	49.29	否	否	无	-10%	
7310	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干五田地07号变压器	50	75.29%	7.38	7.38	否	否	无	-1%	
7311	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干园田地08号变压器	50	44.67%	22.67	22.67	否	否	无	-1%	
7312	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干园田地11号变压器	50	15.83%	37.09	37.09	否	否	无	-33%	
7313	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北干园田地14号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-94%	
7314	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线76/3左01号变压器	50	22.63%	33.68	33.68	否	否	无	-9%	
7315	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线83左01号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-33%	
7316	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线东大排支06号变压器	50	0.06%	44.97	44.97	否	否	无	-86%	
7317	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线东大排支10号变压器	50	39.61%	25.20	25.20	否	否	无	7%	
7318	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分2右6号变压器	50	38.56%	25.72	25.72	否	否	无	-31%	
7319	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分八地支3号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	4%	
7320	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分七地支9号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-24%	
7321	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分四队花楼道11左3号变压器	50	0.16%	44.92	44.92	否	否	无	12%	
7322	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分四队花楼道17号变压器	50	0.05%	44.98	44.98	否	否	无	-46%	
7323	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分四队花楼道18左03号变压器	50	73.80%	8.10	8.10	否	否	无	-20%	
7324	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分四队花楼道21号变压器	80	62.26%	22.19	22.19	否	否	无	-2%	
7325	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分四队花楼道24号变压器	50	72.59%	8.70	8.70	否	否	无	-88%	
7326	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分四队花楼道7号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-26%	
7327	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分一队房东地老提水站支6号变压器	50	76.73%	6.64	6.64	否	否	无	310%	
7328	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线二社分一队房东地支15号变压器	50	2.76%	43.62	43.62	否	否	无	-34%	
7329	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线关台屯电井支06号变压器	50	54.25%	17.88	17.88	否	否	无	-5%	
7330	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线关台屯电井支11号变压器	50	19.70%	35.15	35.15	否	否	无	-63%	
7331	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼屯电井分06号变压器	50	0.07%	44.97	44.97	否	否	无	-10%	
7332	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼屯电井分14左08号变压器	50	59.99%	15.01	15.01	否	否	无	-9%	
7333	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼屯电井分18左02号变压器	50	16.73%	36.63	36.63	否	否	无	-	
7334	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼屯电井分24左05号变压器	50	62.81%	13.60	13.60	否	否	无	-	
7335	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼屯电井分27号变压器	50	50.81%	19.60	19.60	否	否	无	-	
7336	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼屯电井分28号变压器	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	-19%	
7337	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼屯电井分30右01号变压器	50	22.89%	33.55	33.55	否	否	无	-25%	
7338	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼屯电井分36号变压器	50	47.28%	21.36	21.36	否	否	无	-29%	
7339	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线花楼屯电井分9右08号变压器	50	0.05%	44.97	44.97	否	否	无	-46%	
7340	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线南英分12左05号变压器	50	0.05%	44.98	44.98	否	否	无	42%	
7341	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线南英分30右02号变压器	50	58.24%	15.88	15.88	否	否	无	280%	
7342	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线南英分5左01号变压器	50	25.79%	32.10	32.10	否	否	无	13%	
7343	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线南英分三队关南地支06号变压器	50	79.01%	5.50	5.50	否	否	无	-18%	
7344	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线南英分三队关南地支13号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-6%	
7345	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线南英分三队门口支12号变压器	50	17.84%	36.08	36.08	否	否	无	31%	
7346	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线南英分三队门口支19号变压器	50	48.98%	20.51	20.51	否	否	无	10%	
7347	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线南英分张家坟支7号变压器	50	0.08%	44.96	44.96	否	否	无	-	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7348	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线下坎地分04号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-69%	
7349	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线下坎地分11号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	366%	
7350	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线下坎地分13号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	119%	
7351	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线下坎地分16号变压器	50	64.61%	12.69	12.69	否	否	无	161%	
7352	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线下坎地分2号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	14%	
7353	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线下坎地分7号变压器	50	25.76%	32.12	32.12	否	否	无	-4%	
7354	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线小胡子分14号变压器	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	14%	
7355	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线小胡子分2号变压器	50	24.52%	32.74	32.74	否	否	无	-17%	
7356	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10kV三北线小胡子分7号变压器	50	23.38%	33.31	33.31	否	否	无	-25%	
7357	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	二社村台	160	41.05%	78.32	78.32	否	否	无	-40%	
7358	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	二社大棚	50	54.95%	17.53	17.53	否	否	无	-15%	
7359	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	关公台东台	80	34.17%	44.66	44.66	否	否	无	-38%	
7360	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	关公台中台	400	25.68%	257.27	257.27	否	否	无	40%	
7361	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	花楼村台	200	46.37%	87.27	87.27	否	否	无	-81%	
7362	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	六社小棚井	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-58%	
7363	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	六社新11号	50	23.83%	33.09	33.09	否	否	无	-29%	
7364	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	六社新9号	50	31.51%	29.25	29.25	否	否	无	11%	
7365	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	南英东台	400	11.24%	315.06	315.06	否	否	无	-35%	
7366	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	南英西台	400	8.45%	326.20	326.20	否	否	无	-40%	
7367	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	三家子变512-北线六社村台	200	50.42%	79.15	79.15	否	否	无	-9%	
7368	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫120号12号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	-94%	
7369	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫221号1号变压器	50	19.13%	35.43	35.43	否	否	无	-5%	
7370	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫193号03号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-35%	
7371	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫二队肖字坎25变压器	50	46.79%	21.60	21.60	否	否	无	-2%	
7372	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫二队肖字坎26变压器	50	34.06%	27.97	27.97	否	否	无	-6%	
7373	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫二队肖字坎27变压器	50	16.58%	36.71	36.71	否	否	无	-5%	
7374	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫干前施支猪场分11号变压器	50	73.05%	8.47	8.47	否	否	无	-26%	
7375	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫03左1号变压器	50	33.77%	28.11	28.11	否	否	无	104%	
7376	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫131号变压器	80	47.14%	34.29	34.29	否	否	无	-100%	
7377	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫13号变压器	50	26.12%	31.94	31.94	否	否	无	-7%	
7378	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫29右05号变压器	50	22.41%	33.79	33.79	否	否	无	-99%	
7379	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫37号变压器	50	48.26%	20.87	20.87	否	否	无	-98%	
7380	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫44号变压器	80	51.12%	31.10	31.10	否	否	无	-	
7381	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫49号变压器	50	37.34%	26.33	26.33	否	否	无	-5%	
7382	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫55左3号变压器	50	56.99%	16.51	16.51	否	否	无	-23%	
7383	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫63号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-13%	
7384	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫66号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-10%	
7385	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫69号变压器	50	25.45%	32.27	32.27	否	否	无	0%	
7386	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫74号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-99%	
7387	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫83号变压器	50	0.15%	44.93	44.93	否	否	无	-2%	
7388	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫84号变压器	50	0.11%	44.95	44.95	否	否	无	-1%	
7389	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫85号2号变压器	50	31.75%	29.12	29.12	否	否	无	-	
7390	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫八条地分11号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-60%	
7391	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫八条地分14号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	1983%	
7392	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫八条地分3左1号变压器	50	0.06%	44.97	44.97	否	否	无	-37%	
7393	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫八条地分8号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-8%	
7394	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫大贝河地西04号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-	
7395	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫东大坨分21左4号变压器	50	0.05%	44.98	44.98	否	否	无	-75%	
7396	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫东大各分13号变压器	50	15.94%	37.03	37.03	否	否	无	-	
7397	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫东大各分15号变压器	50	43.09%	23.45	23.45	否	否	无	-	
7398	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫东大各分18左5号变压器	50	24.52%	32.74	32.74	否	否	无	-45%	
7399	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫东大各分19号变压器	50	0.07%	44.96	44.96	否	否	无	11%	
7400	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫东大各分21右4号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	8%	
7401	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫东大各分23号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	27%	
7402	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫东大各分24号变压器	50	0.06%	44.97	44.97	否	否	无	-22%	
7403	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫东大各分29号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-23%	
7404	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫东大各分4号变压器	50	35.29%	27.36	27.36	否	否	无	-96%	
7405	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫东大各分7号变压器	50	18.80%	35.60	35.60	否	否	无	-37%	
7406	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫东大各分8左2号变压器	50	50.24%	19.88	19.88	否	否	无	-2%	
7407	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫重孤家子分2号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	0%	
7408	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫重孤家子门前分13右13号变压器	50	3.60%	43.20	43.20	否	否	无	-6%	
7409	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫重孤家子门前分23号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-22%	
7410	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫重孤家子门前分25号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-40%	
7411	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫重孤家子门前分27右11号变压器	50	24.07%	32.96	32.96	否	否	无	-2%	
7412	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫重孤家子门前分29号变压器	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	-12%	
7413	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫重孤家子门前分30左10号变压器	50	20.57%	34.71	34.71	否	否	无	-27%	
7414	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫前黑台子分11号变压器	50	30.57%	29.72	29.72	否	否	无	-20%	
7415	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫前黑台子分16号变压器	50	24.58%	32.71	32.71	否	否	无	-55%	
7416	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫前黑台子分20左2号变压器	50	64.69%	12.66	12.66	否	否	无	-39%	
7417	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫前黑台子分23号变压器	50	0.08%	44.96	44.96	否	否	无	-18%	
7418	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫前黑台子分24左6号变压器	50	36.77%	26.62	26.62	否	否	无	-32%	
7419	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫前黑台子分27号变压器	50	0.06%	44.97	44.97	否	否	无	1%	
7420	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫前黑台子分31号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-33%	
7421	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫前黑台子分6号变压器	50	43.88%	23.06	23.06	否	否	无	-43%	
7422	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫前施大坨分29号变压器	80	63.09%	21.53	21.53	否	否	无	-	
7423	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫前施大坨分9号变压器	50	36.83%	26.59	26.59	否	否	无	19884%	
7424	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫猪场分11号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	-21%	
7425	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫猪场分22号变压器	50	72.07%	8.97	8.97	否	否	无	-	
7426	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前綫	10kV三前綫猪场分25号变压器	50	10.59%	39.71	39.71	否	否	无	172%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7427	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三前线路猪场分33号变压器	80	44.78%	36.17	36.17	否	否	无	10%	
7428	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三前线路猪场分36号变压器	100	43.75%	46.25	46.25	否	否	无	10%	
7429	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三前线路猪场分37号变压器	50	75.79%	7.10	7.10	否	否	无	3%	
7430	国网开原市供电公司	李千户66kV变电站	10kV李东线路	10kV三前线路猪场分38号变压器	50	74.46%	7.77	7.77	否	否	无	2%	
7431	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三前线路猪场分47号变压器	80	69.68%	16.26	16.26	否	否	无	14%	
7432	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三前线路猪场分54号变压器	50	53.79%	18.10	18.10	否	否	无	4%	
7433	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三前线路猪场分会街地支3号变压器	80	68.39%	17.29	17.29	否	否	无	0%	
7434	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三前线路猪场分老边道南支2号变压器	50	45.95%	22.03	22.03	否	否	无	13%	
7435	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三前线路猪场分老边道南支8号变压器	50	58.20%	15.90	15.90	否	否	无	21%	
7436	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	董孤家子北台	400	16.30%	284.82	284.82	否	否	无	-13%	
7437	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	董孤家子南台	315	32.68%	180.57	180.57	否	否	无	6%	
7438	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	董孤家子南8号	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-19%	
7439	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	老边北台	200	15.30%	149.41	149.41	否	否	无	98%	
7440	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	老边南台	400	13.49%	306.04	306.04	否	否	无	-13%	
7441	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	老边三四队	100	59.30%	30.70	30.70	否	否	无	48%	
7442	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	前施北台	400	18.82%	284.72	284.72	否	否	无	-8%	
7443	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	前施大棚1号	200	28.69%	122.62	122.62	否	否	无	-22%	
7444	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	前施东北台	200	40.16%	99.67	99.67	否	否	无	21%	
7445	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	前施分支台	400	21.54%	273.85	273.85	否	否	无	-8%	
7446	国网开原市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	前施南台	80	72.39%	14.08	14.08	否	否	无	-46%	
7447	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	前施中台	200	69.45%	41.11	41.11	否	否	无	2%	
7448	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	干东东台区	100	55.05%	34.95	34.95	否	否	无	-5%	
7449	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三北干四队道南05号变压器	50	40.92%	24.54	24.54	否	否	无	-20%	
7450	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千22号变压器	50	56.58%	16.71	16.71	否	否	无	1230%	
7451	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千8左01号变压器	50	23.03%	33.48	33.48	否	否	无	140%	
7452	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千大棚地03号变压器	50	52.28%	18.86	18.86	否	否	无	1%	
7453	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千天公分04号变压器	80	58.44%	25.25	25.25	否	否	无	-99%	
7454	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千天公分09右05号变压器	100	53.84%	36.16	36.16	否	否	无	-3%	
7455	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千天公分28号变压器	100	77.50%	12.50	12.50	否	否	无	-12%	
7456	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千马架子3号变压器	50	12.84%	38.58	38.58	否	否	无	-	
7457	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千马架子分12右03号变压器	80	57.93%	25.65	25.65	否	否	无	-40%	
7458	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千马架子分12右06号变压器	50	0.06%	44.97	44.97	否	否	无	-48%	
7459	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千马架子分32号变压器	50	37.24%	26.38	26.38	否	否	无	-36%	
7460	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千马架子分43号变压器	50	14.00%	239.41	239.41	否	否	无	76%	
7461	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千马架子分50号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	75%	
7462	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千53右01号变压器	50	33.86%	28.07	28.07	否	否	无	-18%	
7463	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千53左10号变压器	50	3.33%	273.01	273.01	否	否	无	160%	
7464	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千53左5右01号变压器	50	75.69%	7.15	7.15	否	否	无	89%	
7465	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线天家坟右支05号变压器	50	24.04%	32.98	32.98	否	否	无	-10%	
7466	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线天家坟右支07号变压器	50	0.17%	44.92	44.92	否	否	无	-11%	
7467	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线天家坟右支09号变压器	50	24.32%	32.84	32.84	否	否	无	-18%	
7468	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线天家坟右支06号变压器	50	28.59%	30.70	30.70	否	否	无	-9%	
7469	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线后施分34左1号变压器	50	67.93%	11.04	11.04	否	否	无	-30%	
7470	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线后施分5号变压器	50	53.50%	18.25	18.25	否	否	无	-21%	
7471	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线后施分备河支11号变压器	50	78.69%	5.65	5.65	否	否	无	-22%	
7472	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线后施分备河支27号变压器	50	50.02%	19.99	19.99	否	否	无	39%	
7473	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线后施分备河支5左4号变压器	50	45.53%	22.23	22.23	否	否	无	1%	
7474	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线后施分河北支11号变压器	50	77.42%	6.29	6.29	否	否	无	-35%	
7475	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线后施分河北支15号变压器	50	16.97%	36.51	36.51	否	否	无	-31%	
7476	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线后施分河北支17右4号变压器	50	46.52%	21.74	21.74	否	否	无	-21%	
7477	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线后施分河北支19左1号变压器	50	57.91%	16.05	16.05	否	否	无	6%	
7478	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线后施分河北支19左3号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	3%	
7479	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线后施分河北支19左9号变压器	50	53.66%	18.17	18.17	否	否	无	45%	
7480	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线后施分河北支23号变压器	50	63.31%	13.34	13.34	否	否	无	-11%	
7481	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线后施分河北支3号变压器	50	28.70%	30.65	30.65	否	否	无	-11%	
7482	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线后施分河北支9号变压器	50	21.59%	34.20	34.20	否	否	无	24%	
7483	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线后施分河北支9左10号变压器	50	45.84%	22.08	22.08	否	否	无	6%	
7484	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线后施分河北支9左14号变压器	50	75.58%	7.21	7.21	否	否	无	-7%	
7485	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线马架子16右04变压器	50	77.42%	6.29	6.29	否	否	无	-8%	
7486	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线三方地右分04号变压器	100	41.06%	48.95	48.95	否	否	无	5%	
7487	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线三方地右分8号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	21%	
7488	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线三方地左分08号变压器	80	52.55%	29.96	29.96	否	否	无	29%	
7489	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线三方地左分19号变压器	100	71.56%	18.44	18.44	否	否	无	7%	
7490	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线三方地左分3号变压器	50	43.74%	23.13	23.13	否	否	无	-1%	
7491	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线五棵樹分14左1号变压器	80	70.62%	15.50	15.50	否	否	无	-5%	
7492	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线五棵樹分28左6号变压器	80	62.82%	21.74	21.74	否	否	无	7%	
7493	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线五棵樹分44左11号变压器	50	49.42%	20.29	20.29	否	否	无	-43%	
7494	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线五棵樹分44右22号变压器	80	64.11%	20.71	20.71	否	否	无	49%	
7495	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线五棵樹分44右6号变压器	50	77.99%	6.01	6.01	否	否	无	29%	
7496	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线五棵樹分53号变压器	50	72.35%	8.82	8.82	否	否	无	13%	
7497	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线五棵樹分5左6号变压器	50	48.77%	20.62	20.62	否	否	无	20%	
7498	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线五棵樹分5左8号变压器	50	53.56%	18.22	18.22	否	否	无	74%	
7499	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线五棵樹分61号变压器	50	78.52%	5.74	5.74	否	否	无	47%	
7500	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线五棵樹分71号变压器	80	75.55%	11.56	11.56	否	否	无	106%	
7501	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线五棵樹分排灌站支11号变压器	100	45.31%	44.69	44.69	否	否	无	71%	
7502	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线五棵樹分排灌站支16号变压器	80	56.04%	27.17	27.17	否	否	无	69%	
7503	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线五棵樹分排灌站支23右6号变压器	50	60.44%	14.78	14.78	否	否	无	6%	
7504	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线五棵樹分排灌站支23左8号变压器	50	74.22%	7.89	7.89	否	否	无	-41%	
7505	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线路	10kV三五千5线五棵樹分排灌站支34号变压器	100	52.51%	37.49	37.49	否	否	无	20%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7506	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	孤家子2台	200	43.53%	92.95	92.95	否	否	无	22%	
7507	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	关公台1台	400	7.21%	331.16	331.16	否	否	无	-87%	
7508	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	后施北台	400	31.47%	234.11	234.11	否	否	无	-14%	
7509	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	后施村台	400	17.46%	290.17	290.17	否	否	无	-26%	
7510	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	后施西台	400	14.10%	303.59	303.59	否	否	无	-26%	
7511	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	马架东台	400	33.65%	225.42	225.42	否	否	无	-19%	
7512	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	马架西北台	400	17.93%	288.28	288.28	否	否	无	-100%	
7513	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	马架西南台	200	24.78%	130.43	130.43	否	否	无	27%	
7514	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	马架中台	400	33.22%	227.11	227.11	否	否	无	7%	
7515	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三五线	五棵树村台	100	72.80%	17.40	17.40	否	否	无	9%	
7516	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV三前线路三分前地支12号变压器	50	40.19%	28.90	28.90	否	否	无	-43%	
7517	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV三前线路前地大棚分2在4号变压器	50	0.12%	44.94	44.94	否	否	无	-19%	
7518	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV三前线路前地大棚分2在4号变压器	50	0.05%	44.97	44.97	否	否	无	-23%	
7519	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三北线	10KV三千关公分07号变压器	50	19.20%	35.40	35.40	否	否	无	108%	
7520	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民千七田地12号变压器	80	58.18%	25.46	25.46	否	否	无	27%	
7521	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民千七田地22号变压器	50	78.60%	5.70	5.70	否	否	无	-46%	
7522	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民千七田地23号变压器	50	68.94%	10.53	10.53	否	否	无	2%	
7523	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民千前三分堤外支04号变压器	80	62.00%	22.40	22.40	否	否	无	2%	
7524	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民千五寨子分20左01号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-17%	
7525	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民千五寨子分30号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	1%	
7526	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民千五寨子分东台支11号变压器	160	57.40%	52.16	52.16	否	否	无	-54%	
7527	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民千五寨子分东台支16号变压器	100	75.25%	14.75	14.75	否	否	无	-48%	
7528	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民千小李坎22号变压器	50	33.60%	28.20	28.20	否	否	无	-12%	
7529	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民千杨家坎01号变压器	50	18.67%	35.67	35.67	否	否	无	-21%	
7530	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民千杨家坎02号变压器	50	62.10%	13.95	13.95	否	否	无	12%	
7531	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民千英守分敬老院支清辽东台6变压器	200	20.32%	139.36	139.36	否	否	无	3%	
7532	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线35右2号变压器	50	25.87%	32.07	32.07	否	否	无	-	
7533	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线40右7号变压器	100	70.83%	19.17	19.17	否	否	无	-24%	
7534	国网开原市供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10KV业民线前三分堤内孤家子道支11号变压器	50	74.28%	7.86	7.86	否	否	无	-9%	
7535	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线前三分堤内支08变压器	50	25.54%	32.23	32.23	否	否	无	-19%	
7536	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线前三分堤内支10变压器	80	69.29%	16.57	16.57	否	否	无	-30%	
7537	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线前三分堤内支24号变压器	50	19.70%	35.15	35.15	否	否	无	-5%	
7538	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线前三分堤内支29号变压器	80	63.44%	21.25	21.25	否	否	无	-	
7539	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线前三分堤外支11号变压器	80	57.19%	26.25	26.25	否	否	无	-4%	
7540	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线前三分堤外支18号变压器	100	49.03%	40.97	40.97	否	否	无	2%	
7541	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线前三分堤外支22号变压器	80	53.35%	29.32	29.32	否	否	无	28%	
7542	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线前三分堤外支25号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	52%	
7543	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线前三分堤外支7号变压器	50	79.37%	5.32	5.32	否	否	无	19%	
7544	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线前三分青年农场支12左6号变压器	50	73.74%	8.13	8.13	否	否	无	33%	
7545	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线前三分青年农场支17号变压器	50	75.58%	7.21	7.21	否	否	无	-1%	
7546	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线前三分青年农场支22号变压器	50	39.12%	25.44	25.44	否	否	无	-100%	
7547	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线前三分青年农场支24号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	19%	
7548	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线前三分青年农场支30号变压器	50	0.02%	45.00	45.00	否	否	无	-	
7549	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线前三分青年农场支6号变压器	50	49.85%	20.08	20.08	否	否	无	-99%	
7550	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分9右05号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	32%	
7551	国网开原市供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10KV业民线五寨子分9右08号变压器	80	75.44%	11.65	11.65	否	否	无	-88%	
7552	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分六寨子机电井支05号变压器	50	0.08%	44.96	44.96	否	否	无	18%	
7553	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分六寨子机电井支07号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	2%	
7554	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分六寨子机电井支10左05号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	28%	
7555	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分六寨子机电井支12号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-31%	
7556	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分六寨子机电井支3左01号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-94%	
7557	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五四电井支19右3号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	23%	
7558	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五四电井支19右3号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	25%	
7559	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五四电井支25号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	29%	
7560	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五四电井支28右4号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-97%	
7561	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五四电井支2号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-13%	
7562	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五四电井支35右4号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	18%	
7563	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五四电井支36号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	9%	
7564	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五四电井支43号变压器	50	15.88%	37.06	37.06	否	否	无	-2%	
7565	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五四电井支43左10号变压器	50	0.07%	44.96	44.96	否	否	无	27%	
7566	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五四电井支45左1号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-100%	
7567	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五四电井支47号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-10%	
7568	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五四电井支53号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	63%	
7569	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五四电井支57号变压器	50	0.02%	44.98	44.98	否	否	无	7%	
7570	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五四电井支62号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-100%	
7571	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五寨子电井支12左1右1号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	23%	
7572	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五寨子电井支12左2号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	24%	
7573	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五寨子电井支1号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-4%	
7574	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五寨子电井支20号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	80%	
7575	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分五寨子电井支6号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	21%	
7576	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线五寨子分七大地支6号变压器	50	51.23%	19.39	19.39	否	否	无	9%	
7577	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线英守分富强电井支17右前1号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	69%	
7578	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线英守分富强电井支17右7号变压器	50	0.10%	44.95	44.95	否	否	无	11%	
7579	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线英守分富强电井支18号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	21%	
7580	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线英守分富强电井支26号变压器	50	0.08%	44.97	44.97	否	否	无	24%	
7581	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线英守分富强电井支30号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	66%	
7582	国网开原市供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV业民线英守分富强电井支4号变压器	50	65.42%	12.29	12.29	否	否	无	6%	
7583	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线英守分富强电井支8号变压器	50	0.09%	44.96	44.96	否	否	无	104%	
7584	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10KV业民线英守分富强电井支8右5号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	84%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7585	国网开原市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	大冲村	100	61.00%	29.00	29.00	否	否	无	-3%	
7586	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	富强东台	400	26.78%	252.97	252.97	否	否	无	26%	
7587	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	富强西台	400	23.64%	265.44	265.44	否	否	无	1%	
7588	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	富强中台	100	78.73%	11.27	11.27	否	否	无	1%	
7589	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	六寨子北台	400	18.08%	287.69	287.69	否	否	无	10%	
7590	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	六寨子南台	400	14.33%	302.66	302.66	否	否	无	37%	
7591	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	六寨子新南台	200	42.62%	94.77	94.77	否	否	无	21%	
7592	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	清江北台	400	25.82%	256.70	256.70	否	否	无	8%	
7593	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	清江南台	400	17.82%	288.71	288.71	否	否	无	3%	
7594	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	清江十三队	50	61.92%	8.42	8.42	否	否	无	133%	
7595	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	清江西台	400	24.35%	262.60	262.60	否	否	无	6%	
7596	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	五寨子北台	200	40.40%	99.20	99.20	否	否	无	17%	
7597	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	五寨子南台	200	74.98%	30.05	30.05	否	否	无	4%	
7598	国网开原市供电公司	东嘎66kV变电站	10kV东嘎线	腰三台	160	73.12%	27.01	27.01	否	否	无	-20%	
7599	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	英守村	200	30.76%	118.49	118.49	否	否	无	179%	
7600	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	英守后新坎	200	73.21%	33.58	33.58	否	否	无	84%	
7601	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	英守四队	50	50.80%	19.60	19.60	否	否	无	1%	
7602	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV造纸线	三家子北台	200	30.18%	119.65	119.65	否	否	无	53%	
7603	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV造纸线	三家子东台	400	62.15%	111.42	111.42	否	否	无	237%	
7604	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV造纸线	三家子南台	200	36.64%	106.72	106.72	否	否	无	64%	
7605	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV造纸线	三家子新北台	200	23.05%	133.91	133.91	否	否	无	7%	
7606	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	10kV榆树干繁架支15变压器	250	60.85%	72.88	72.88	否	否	无	26%	
7607	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	10kV榆树干瓜台子村台	400	16.72%	293.14	293.14	否	否	无	40%	
7608	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	10kV榆树干瓜台子新村台	200	22.01%	135.98	135.98	否	否	无	48%	
7609	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	10kV榆树干榆树堡西南台	315	24.40%	206.63	206.63	否	否	无	-5%	
7610	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	瓜台49组台	400	16.63%	293.47	293.47	否	否	无	2%	
7611	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	瓜台子2.8组台	400	19.63%	281.48	281.48	否	否	无	7%	
7612	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	瓜台子5组	100	33.20%	56.80	56.80	否	否	无	3%	
7613	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	榆树干繁架支08/03#变压器	400	54.48%	142.08	142.08	否	否	无	26%	
7614	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	榆树堡村台	400	22.70%	269.22	269.22	否	否	无	14%	
7615	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	榆树堡东北台	400	56.18%	135.30	135.30	否	否	无	-29%	
7616	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆科线	榆树堡西北台	400	20.76%	276.96	276.96	否	否	无	15%	
7617	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	10kV榆树干华丰支11变压器	315	48.16%	131.81	131.81	否	否	无	12%	
7618	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	10kV榆树干华丰支9台1变压器	200	35.27%	109.45	109.45	否	否	无	-4%	
7619	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	10kV榆树干建设支1变压器	315	26.64%	199.58	199.58	否	否	无	15%	
7620	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	10kV榆树干建设支6变压器	400	8.88%	324.47	324.47	否	否	无	56%	
7621	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆树线	榆树干51左04#变压器	50	36.76%	26.62	26.62	否	否	无	16%	
7622	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆研线	10kV榆研干29变压器	200	8.73%	203.17	203.17	否	否	无	-7%	
7623	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆研线	10kV榆研干55变压器	250	42.10%	119.75	119.75	否	否	无	30%	
7624	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆研线	10kV榆研干李台支12变压器	315	32.09%	182.42	182.42	否	否	无	22%	
7625	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆研线	10kV榆研干小李台北台	315	55.94%	107.30	107.30	否	否	无	4%	
7626	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆研线	10kV榆研干小李台东台	250	26.80%	158.00	158.00	否	否	无	14%	
7627	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆研线	小李台南台	200	17.85%	144.29	144.29	否	否	无	59%	
7628	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆研线	小李台东台	315	25.07%	204.53	204.53	否	否	无	73%	
7629	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV榆业干27变压器	315	74.62%	48.44	48.44	否	否	无	4%	
7630	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	后富分14#变压器	100	42.49%	47.51	47.51	否	否	无	-2%	
7631	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	后富分9左05#变压器	100	47.58%	42.42	42.42	否	否	无	31%	
7632	国网开原市供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	前富分028#变压器	400	70.23%	19.77	19.77	否	否	无	67%	
7633	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	前富分31+1#变压器	200	10.58%	158.85	158.85	否	否	无	34%	
7634	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	前富分94#变压器	400	26.42%	254.32	254.32	否	否	无	207%	
7635	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	前马西台区	200	14.91%	150.19	150.19	否	否	无	0%	
7636	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	腰寨支59#变压器	315	20.76%	218.11	218.11	否	否	无	59%	
7637	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	腰寨支66#变压器	400	60.01%	47.99	47.99	否	否	无	59%	
7638	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	腰寨子村北台新组台	400	10.65%	317.41	317.41	否	否	无	-8%	
7639	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	腰寨子村南中台	200	29.32%	121.37	121.37	否	否	无	12%	
7640	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	10kV榆业线	腰寨子支49右3#变压器	250	41.43%	121.42	121.42	否	否	无	2%	
7641	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许富线	10kV许富干03变压器	100	38.34%	51.67	51.67	否	否	无	5766%	
7642	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许富线	10kV许富线富电支#29变压器	250	40.56%	123.61	123.61	否	否	无	-8%	
7643	国网开原市供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	孟屯台区	200	64.89%	20.09	20.09	否	否	无	-10%	
7644	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许宏线	许宏干13左03#	315	3.64%	272.03	272.03	否	否	无	8%	
7645	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许宏线	许台北台	100	3.81%	344.75	344.75	否	否	无	7%	
7646	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许宏线	许台村台	400	19.11%	283.56	283.56	否	否	无	28%	
7647	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许宏线	许台东台	400	10.27%	318.94	318.94	否	否	无	-17%	
7648	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许宏线	许台南台	400	13.59%	305.66	305.66	否	否	无	4%	
7649	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许宏线	许台西北台	400	25.30%	258.81	258.81	否	否	无	76%	
7650	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许宏线	许台学校台	100	21.04%	68.96	68.96	否	否	无	-2%	
7651	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	10kV许台线	10kV许台干36左9变压器	315	26.02%	201.54	201.54	否	否	无	78%	
7652	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干清水分清水北台	400	8.99%	324.04	324.04	否	否	无	68%	
7653	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干清水分清水后新屯五六组台	400	18.28%	286.88	286.88	否	否	无	63%	
7654	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干清水分清水南台	400	17.09%	291.66	291.66	否	否	无	56%	
7655	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	10kV三前线	10kV农西干清水分清水小沙河子7、8组台	200	15.24%	149.51	149.51	否	否	无	6%	
7656	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干清水分沙河子大棚台	200	40.80%	98.41	98.41	否	否	无	9%	
7657	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干清水分沙河子东台	400	25.58%	257.68	257.68	否	否	无	46%	
7658	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干西山分西山东台	200	38.29%	103.42	103.42	否	否	无	51%	
7659	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干西山分王厂福东台	400	18.84%	284.63	284.63	否	否	无	39%	
7660	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干西山分王厂福西台	400	29.68%	241.27	241.27	否	否	无	68%	
7661	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干西山分西地村台	400	21.83%	272.70	272.70	否	否	无	74%	
7662	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干西山分新屯东台	400	11.57%	313.73	313.73	否	否	无	103%	
7663	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	10kV农西干西山分新屯西台	400	16.76%	292.97	292.97	否	否	无	14%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7664	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	10KV农西-赵家沟分乔家沟台	200	8.67%	162.66	162.66		否	无	20%	
7665	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	10KV农西-赵家沟分一中支07变压器	50	20.26%	34.87	34.87		否	无	3%	
7666	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	10KV农西-赵家沟分赵家沟村台	400	32.08%	231.68	231.68		否	无	56%	
7667	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	10KV农西-赵家沟分中国村东台	400	35.69%	217.26	217.26		否	无	52%	
7668	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	10KV农西-赵家沟分中国西支07变压器	400	32.34%	230.65	230.65		否	无	246%	
7669	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	沙河子西台	400	9.69%	321.24	321.24		否	无	-9%	
7670	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	石山西台	200	25.87%	128.26	128.26		否	无	43%	
7671	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	西山台	200	36.49%	107.02	107.02		否	无	2%	
7672	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	新屯7组台	200	10.74%	158.52	158.52		否	无	226%	
7673	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	新屯南台	200	7.70%	164.61	164.61		否	无	27%	
7674	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	腰家沟北台	200	49.09%	81.82	81.82		否	无	290%	
7675	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	腰家沟南台	100	13.00%	77.00	77.00		否	无	-36%	
7676	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	赵家沟5组台	50	65.10%	12.45	12.45		否	无	36%	
7677	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV农西线	中固村北台	400	50.24%	159.02	159.02		否	无	104%	
7678	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV中固线	10KV中固-干08左03变压器	200	53.31%	73.38	73.38		否	无	-3%	
7679	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV中固线	10KV中固-干13右9变压器	315	36.76%	167.71	167.71		否	无	4%	
7680	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV中固线	10KV中固-干16左01变压器	400	32.40%	230.41	230.41		否	无	5%	
7681	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV中固线	10KV中固-干176左13#变压器	100	48.22%	41.78	41.78		否	无	-17%	
7682	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV中固线	10KV中固-干24变压器	400	28.79%	244.86	244.86		否	无	5%	
7683	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV中固线	10KV中固-干镇厂支04变压器	315	25.36%	203.62	203.62		否	无	-21%	
7684	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV中固线	10KV中固-干镇厂支08变压器	400	65.18%	99.26	99.26		否	无	2%	
7685	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV中固线	10KV中固-干镇厂支13变压器	200	63.17%	53.66	53.66		否	无	-24%	
7686	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV中固线	10KV中固-干镇厂支40变压器	315	27.32%	197.44	197.44		否	无	45%	
7687	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV中固线	10KV中固-干镇厂支49副杆变压器	400	3.78%	344.89	344.89		否	无	7%	
7688	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV中固线	中固-干16左5	400	45.74%	177.05	177.05		否	无	11%	
7689	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV中固线	中固-干26副02#变压器	315	39.91%	157.78	157.78		否	无	16%	
7690	国网开原市供电公司	中国66kV变电站	10kV中固线	中固-干镇厂支45#	400	32.28%	230.87	230.87		否	无	4%	
7691	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八面南线	10KV八面南线大和中学分校大和村分台变压器	100	39.44%	50.56	50.56		否	无	-14%	
7692	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村北线大和中学支线007号大和中学变压器	200	67.61%	44.78	44.78		否	无	38%	
7693	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线北支线010号场直2号变压器	315	49.12%	128.77	128.77		否	无	59%	
7694	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线北支线016号场直3号变压器	160	69.64%	32.57	32.57		否	无	20%	
7695	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线北支线021号场棚街台区变压器	160	70.02%	31.97	31.97		否	无	-9%	
7696	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线北支线037号六分场棚街变压器	200	24.04%	131.92	131.92		否	无	-23%	
7697	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线北支线082号一分场棚街变压器	315	74.16%	49.90	49.90		否	无	-61%	
7698	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线北支线090号一分场2组变压器	315	37.01%	166.91	166.91		否	无	-67%	
7699	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线北支线135号一分场5组变压器	100	18.48%	71.52	71.52		否	无	15%	
7700	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线北支线57号左二分场分校21号杆胡家变压器	200	54.27%	71.45	71.45		否	无	-60%	
7701	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线北支线二分场胡家分7号二分场八家子变压器	200	16.60%	146.81	146.81		否	无	-54%	
7702	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线北支线六分场程家分支005号六分场程家变压器	200	36.32%	107.36	107.36		否	无	-24%	
7703	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线北支线六分场董家分支001号六分场董家变压器	200	27.34%	125.32	125.32		否	无	1%	
7704	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线北支线六分场袁家分支014号六分场袁家变压器	200	28.39%	123.23	123.23		否	无	70%	
7705	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线北支线三分场分校013号三分场棚街变压器	400	33.72%	225.12	225.12		否	无	62%	
7706	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线南干线下009#五分场3组变压器	100	55.31%	34.70	34.70		否	无	36%	
7707	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线南干线下四分场3号二分02四分场3号台变压器	30	44.89%	13.53	13.53		否	无	22%	
7708	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线南干线下五分场4组分支13号五分场4组变压器	200	36.46%	107.08	107.08		否	无	-60%	
7709	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线南干线下五分场五组分支09号五分场五组变压器	200	26.64%	126.71	126.71		否	无	61%	
7710	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝场线	10KV宝场线一分场六组分支13号一分场六组变压器	100	24.11%	65.89	65.89		否	无	29%	
7711	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线064号英桃2组变压器	400	23.79%	264.85	264.85		否	无	-55%	
7712	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10KV宝东线073号英桃4组变压器	200	70.40%	15.68	15.68		否	无	17%	
7713	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线112号丰元村4组变压器	200	35.03%	109.95	109.95		否	无	-29%	
7714	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线119号丰元村3组变压器	100	72.92%	17.08	17.08		否	无	-64%	
7715	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线146号丰元村台变压器	100	77.45%	6.27	6.27		否	无	-50%	
7716	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线169号小城子村台变压器	200	20.89%	20.73	20.73		否	无	-69%	
7717	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线196号丰元6组变压器	100	47.30%	42.70	42.70		否	无	40%	
7718	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线269号艾母村7组变压器	100	29.23%	60.77	60.77		否	无	44%	
7719	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线艾母村1组分支017号艾母村1组变压器	200	45.79%	88.42	88.42		否	无	22%	
7720	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10KV宝东线艾母村2组分支002号艾母村2组变压器	200	52.88%	74.24	74.24		否	无	-23%	
7721	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线艾母村3组分支002号艾母村3组变压器	200	21.71%	136.58	136.58		否	无	-34%	
7722	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线艾母村4组分支016号艾母村4组变压器	200	39.43%	101.15	101.15		否	无	38%	
7723	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线艾母村5、6组分支010号艾母村5、6组变压器	200	46.59%	86.81	86.81		否	无	17%	
7724	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线艾母村8组分支003号艾母村8组变压器	200	34.96%	110.08	110.08		否	无	-48%	
7725	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线艾母村台分支012号艾母村台变压器	100	26.08%	63.92	63.92		否	无	-2%	
7726	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线东三合1组分支008号东三合1组变压器	200	32.64%	114.71	114.71		否	无	99%	
7727	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线东三合2组分支008号东三合2组变压器	100	63.63%	26.37	26.37		否	无	-36%	
7728	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线东三合2、4组分支005号东三合4组变压器	100	77.74%	12.26	12.26		否	无	-77%	
7729	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线东三合2、4组分支016号东三合3组变压器	200	21.51%	136.99	136.99		否	无	-67%	
7730	国网昌图县供电公司	西66kV变电站	10kV四村线	10KV宝东线东三合6组分支029号东三合6组变压器	100	53.32%	11.00	11.00		否	无	129%	
7731	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线东三合6组分支038号东三合6组变压器	100	56.28%	33.72	33.72		否	无	-31%	
7732	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线东三合9组分支017号东三合9组变压器	100	34.25%	55.75	55.75		否	无	-61%	
7733	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洋街内线	10KV宝东线东三合分线050号东三合村台变压器	50	65.88%	12.06	12.06		否	无	-27%	
7734	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线东三合分线072号东三合7、8组变压器	100	65.36%	24.64	24.64		否	无	40%	
7735	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线东苇子1、2组分支009号东苇子1、2组变压器	400	26.98%	252.09	252.09		否	无	-25%	
7736	国网昌图县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10KV宝东线东苇子3、4组分支012号东苇子3、4组变压器	400	71.63%	18.37	18.37		否	无	-19%	
7737	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线东苇子5组分支001号东苇子5组变压器	100	55.52%	34.48	34.48		否	无	69%	
7738	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线东苇子7组分支009号东苇子7组变压器	200	28.50%	123.01	123.01		否	无	-28%	
7739	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线东苇子8组分支007号东苇子8组变压器	100	41.47%	48.53	48.53		否	无	-67%	
7740	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线东苇子9组分支022号东苇子9组变压器	400	77.57%	49.72	49.72		否	无	-30%	
7741	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线东苇子分线053号东苇子6组变压器	100	60.55%	29.45	29.45		否	无	90%	
7742	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10KV宝东线丰元5组分支004号丰元5组变压器	200	42.14%	95.72	95.72		否	无	-62%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7743	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线丰元村1组分支004号丰元村1组变压器	200	29.87%	120.25	120.25	否	否	无	34%	
7744	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线丰元村2组分支001号丰元村2组变压器	200	27.00%	126.01	126.01	否	否	无	24%	
7745	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线姜家1组分支002号姜家2组变压器	100	58.26%	15.87	15.87	否	否	无	10%	
7746	国网南昌县供电公司	南塘子66kV变电站	10kV城北线	10kV宝东线姜家分线007号姜家2组变压器	100	59.26%	15.37	15.37	否	否	无	-25%	
7747	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线刘美8组分支012号刘美8组变压器	200	27.92%	124.15	124.15	否	否	无	12%	
7748	国网南昌县供电公司	高南66kV变电站	10kV金星线	10kV宝东线罗家1、6组分支003号罗家村台变压器	100	70.95%	9.53	9.53	否	否	无	-71%	
7749	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线罗家1、6组分支010号罗家1、6组变压器	400	12.02%	311.93	311.93	否	否	无	32%	
7750	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线罗家2组分支007号罗家2组变压器	100	43.69%	46.31	46.31	否	否	无	121%	
7751	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线罗家分线038号罗家3、4、5组台变压器	200	40.94%	98.12	98.12	否	否	无	-7%	
7752	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线罗家分线039号罗家3、4、5组台变压器	200	39.16%	101.67	101.67	否	否	无	-48%	
7753	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线罗家分线040号罗家3、4、5组台变压器	200	33.70%	112.59	112.59	否	否	无	-26%	
7754	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线罗家分线030号罗家子村5、6组变压器	200	75.23%	29.54	29.54	否	否	无	49%	
7755	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线罗家分线069号罗家子1、2组变压器	200	41.12%	97.77	97.77	否	否	无	2%	
7756	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线五道1、10组分支021号五道1、10组变压器	100	78.78%	11.22	11.22	否	否	无	117%	
7757	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线五道2组分支003号五道2组变压器	200	61.09%	57.82	57.82	否	否	无	-59%	
7758	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线五道4组分支002号五道4组变压器	200	44.96%	90.07	90.07	否	否	无	-49%	
7759	国网南昌县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV宝东线五道9组分支003号五道9组变压器	100	74.33%	4.70	4.70	否	否	无	-15%	
7760	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线五道分支030号五道3、5、8组变压器	400	27.53%	249.88	249.88	否	否	无	-15%	
7761	国网南昌县供电公司	东溪66kV变电站	10kV东双线	10kV宝东线五道分支062号五道6、7组变压器	200	69.25%	16.60	16.60	否	否	无	58%	
7762	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线五道分支罗家子村分支001号罗家子1组变压器	200	33.31%	113.38	113.38	否	否	无	18%	
7763	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子1、2、3组分支010号西苇子1、2、3组变压器	200	46.14%	87.72	87.72	否	否	无	14%	
7764	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子4组分支001号西苇子4组分支变压器	400	22.66%	269.34	269.34	否	否	无	93%	
7765	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子5、6组分支003号西苇子5、6组变压器	400	24.61%	261.55	261.55	否	否	无	142%	
7766	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子分线007号西苇子7组变压器	100	49.58%	40.42	40.42	否	否	无	104%	
7767	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子分线067号姜家5、6组变压器	200	33.00%	113.99	113.99	否	否	无	2%	
7768	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子分线076号姜家3、4组变压器	200	42.16%	95.69	95.69	否	否	无	16%	
7769	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子分线152号袁家2组变压器	100	31.16%	117.68	117.68	否	否	无	-26%	
7770	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子分线163号袁家3组变压器	200	51.04%	77.93	77.93	否	否	无	39%	
7771	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线西苇子分线192号袁家5组变压器	200	76.86%	13.14	13.14	否	否	无	-13%	
7772	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线小城市3、4组分支004号小城市3、4组变压器	200	36.83%	106.34	106.34	否	否	无	-19%	
7773	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线小城市5组分支011号小城市2组变压器	200	30.20%	119.60	119.60	否	否	无	-59%	
7774	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线小城市5组分支020号小城市5组变压器	200	25.07%	128.67	128.67	否	否	无	-18%	
7775	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线小城市1组分支006号小城市1组1组变压器	200	24.44%	131.11	131.11	否	否	无	-56%	
7776	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线杨家1、2组分支010号杨家1、2组变压器	200	59.75%	60.50	60.50	否	否	无	-64%	
7777	国网南昌县供电公司	横溪66kV变电站	10kV横东线	10kV宝东线杨家4组分支007号杨家4组变压器	100	45.54%	44.46	44.46	否	否	无	31%	
7778	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线杨家6组分支049号杨家6组变压器	100	59.76%	30.24	30.24	否	否	无	-40%	
7779	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线杨家分线013号杨家3组变压器	200	14.28%	151.43	151.43	否	否	无	-20%	
7780	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线杨家分线022号杨家村台变压器	100	42.56%	23.72	23.72	否	否	无	21%	
7781	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线杨家分线035号杨家5组变压器	400	16.09%	295.63	295.63	否	否	无	-22%	
7782	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线英桃1组分支002号英桃1组变压器	100	70.09%	19.91	19.91	否	否	无	-23%	
7783	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线英桃3组分支004号英桃3组变压器	200	22.15%	135.69	135.69	否	否	无	-15%	
7784	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线英桃6组分支008号英桃6组变压器	200	29.06%	121.88	121.88	否	否	无	-42%	
7785	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线英桃7组分支008号英桃7组变压器	200	25.04%	129.91	129.91	否	否	无	-13%	
7786	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线英桃9组分支005号英桃9组变压器	80	61.04%	23.17	23.17	否	否	无	47%	
7787	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线英桃八组分支003号英桃8组变压器	315	42.24%	150.44	150.44	否	否	无	-3%	
7788	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线英桃分线004号英桃村台变压器	160	70.96%	30.46	30.46	否	否	无	-21%	
7789	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线英桃五组分支002号英桃五组变压器	200	32.76%	114.49	114.49	否	否	无	-9%	
7790	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线袁家1组分支002号袁家1组变压器	200	39.89%	100.22	100.22	否	否	无	-47%	
7791	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线袁家4组分支002号袁家4组变压器	200	25.17%	129.66	129.66	否	否	无	94%	
7792	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV宝东线袁家6组分支017号袁家6组变压器	100	41.53%	48.47	48.47	否	否	无	94%	
7793	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线140号龙凤沟五组变压器	100	50.78%	39.22	39.22	否	否	无	32%	
7794	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线162号龙凤沟二组变压器	100	48.75%	41.25	41.25	否	否	无	37%	
7795	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线八宝村5、6组分支003号八宝村5、6组变压器	200	37.92%	104.17	104.17	否	否	无	6%	
7796	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线八宝村5、6组分支012号八宝村5、4组变压器	400	22.49%	270.02	270.02	否	否	无	25%	
7797	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线八宝村7、8组分支001号八宝村7、8组变压器	200	45.44%	89.13	89.13	否	否	无	-5%	
7798	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线八宝庙大棚分支011号八宝庙大棚变压器	160	53.32%	58.69	58.69	否	否	无	280%	
7799	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北津子1组分支002号北津子2组变压器	315	44.51%	143.29	143.29	否	否	无	37%	
7800	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北津子1组分支011号北津子1组变压器	100	21.45%	68.55	68.55	否	否	无	60%	
7801	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北津子3、4组分支002号北津子3、4组变压器	200	55.03%	69.94	69.94	否	否	无	-45%	
7802	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北津子大棚1号台分6号北津子大棚1号台变压器	100	79.54%	10.46	10.46	否	否	无	-1%	
7803	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北津子大棚2号台分003号北津子大棚2号台变压器	30	35.30%	16.41	16.41	否	否	无	8%	
7804	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北津子分线008号北津子村变压器	200	27.62%	124.76	124.76	否	否	无	101%	
7805	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北津子分支030号北津子5、6组变压器	200	35.30%	109.39	109.39	否	否	无	66%	
7806	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北津子分支092号北津子1、2组变压器	200	31.57%	116.87	116.87	否	否	无	-28%	
7807	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北津子分支167号北津子4组变压器	200	17.28%	145.43	145.43	否	否	无	113%	
7808	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北津子七组分支017号北津子七组变压器	160	73.79%	25.94	25.94	否	否	无	4%	
7809	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线北津子七组分支029号北津子七组变压器	400	30.97%	236.11	236.11	否	否	无	0%	
7810	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线房家九组分支035号房家六组变压器	100	47.97%	42.03	42.03	否	否	无	8%	
7811	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线房家九组分支080号房家八组变压器	100	31.01%	58.99	58.99	否	否	无	14%	
7812	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线房家九组分支085号房家九组变压器	200	25.38%	129.25	129.25	否	否	无	71%	
7813	国网南昌县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV宝西线房家九组分支001号房家七组变压器	100	43.63%	13.91	13.91	否	否	无	-44%	
7814	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线房家九组分支017号房家三组变压器	200	23.36%	133.28	133.28	否	否	无	159%	
7815	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线房家四组分支020-1号房家五组变压器	100	56.70%	33.31	33.31	否	否	无	83%	
7816	国网南昌县供电公司	昌溪66kV变电站	10kV城北线	10kV宝西线房家四组分支002号房家后5、6组变压器	100	65.73%	7.28	7.28	否	否	无	-36%	
7817	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线房家四组分支040号房家四组变压器	100	48.19%	24.85	24.85	否	否	无	7%	
7818	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英1组分支002号红英1组变压器	200	49.22%	81.56	81.56	否	否	无	-10%	
7819	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英2组分支010号红英2组变压器	200	28.81%	122.39	122.39	否	否	无	59%	
7820	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英3组分支005号红英三组变压器	200	60.20%	59.59	59.59	否	否	无	3%	
7821	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英6组分支006号红英6组变压器	100	62.30%	27.70	27.70	否	否	无	-36%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7822	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英6组分支013号红英10组变压器	200	42.58%	94.85	94.85	否	否	无	78%	
7823	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英7组分支015号红英7、11组变压器	200	49.21%	81.58	81.58	否	否	无	-37%	
7824	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线红英五九组分支001号红英五九组变压器	400	15.78%	296.88	296.88	否	否	无	44%	
7825	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美一组分支007号刘美一组变压器	100	52.42%	37.58	37.58	否	否	无	-24%	
7826	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美分支093号房家1、2组变压器	400	23.80%	264.79	264.79	否	否	无	160%	
7827	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美六组分支003号刘美六组变压器	200	49.22%	81.56	81.56	否	否	无	-17%	
7828	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美六组分支004+2号刘美七组变压器	100	72.42%	17.58	17.58	否	否	无	19%	
7829	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美六组分支011号刘美九组变压器	200	28.61%	122.78	122.78	否	否	无	4%	
7830	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美二组分支008号刘美二组变压器	200	22.65%	134.69	134.69	否	否	无	6%	
7831	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美三组分支005号刘美十组变压器	200	50.02%	78.97	78.97	否	否	无	-13%	
7832	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美东部分支020号刘美十组东组变压器	200	31.81%	58.19	58.19	否	否	无	6%	
7833	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美四组分支017号刘美四组变压器	200	27.44%	125.11	125.11	否	否	无	74%	
7834	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美四组分支045号刘美大桥变压器	200	28.34%	123.33	123.33	否	否	无	24%	
7835	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美五组分支003号刘美五组变压器	100	45.13%	44.87	44.87	否	否	无	-59%	
7836	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线刘美一组分支008号刘美一组变压器	100	69.97%	20.03	20.03	否	否	无	88%	
7837	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙风沟八组分支008号龙风沟八组变压器	200	19.44%	141.11	141.11	否	否	无	99%	
7838	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙风沟六组分支008号龙风沟六组变压器	315	60.87%	91.76	91.76	否	否	无	6%	
7839	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙风沟七组分支004号龙风沟七组变压器	100	33.99%	56.01	56.01	否	否	无	24%	
7840	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙风沟二组分支003号龙风沟二组变压器	200	40.99%	98.03	98.03	否	否	无	1%	
7841	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙风沟四组分支007号龙风沟四组变压器	100	59.30%	30.70	30.70	否	否	无	67%	
7842	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙风沟一组分支004号龙风沟一组变压器	100	30.19%	59.90	59.90	否	否	无	92%	
7843	国网南昌县供电公司	张坊66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线龙风沟一组分支003号龙风沟一组变压器	50	60.88%	14.56	14.56	否	否	无	7%	
7844	国网南昌县供电公司	亮66kV变电站	10kV亮南线	10kV宝西线四场分支009号四场变压器	50	69.35%	10.33	10.33	否	否	无	16%	
7845	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线五场分支005号五场组变压器	100	54.12%	17.94	17.94	否	否	无	53%	
7846	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV宝西线五场二组分支004号五场二组变压器	200	52.03%	18.98	18.98	否	否	无	5%	
7847	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家1组分支003号张家4组变压器	100	45.08%	44.92	44.92	否	否	无	114%	
7848	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家1组分支012号张家4组变压器	200	33.00%	114.00	114.00	否	否	无	-12%	
7849	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家1组分支020号张家2、3组变压器	100	78.48%	11.52	11.52	否	否	无	128%	
7850	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家1组分支035号张家1组北变压器	100	56.20%	33.80	33.80	否	否	无	423%	
7851	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家6组分支010+1号张家6组变压器	50	76.40%	6.80	6.80	否	否	无	-39%	
7852	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家6组分支022号张家7组变压器	80	40.82%	39.34	39.34	否	否	无	51%	
7853	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家7组分支029号张家8组变压器	315	19.54%	231.98	231.98	否	否	无	50%	
7854	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家8组分支001号张家八组变压器	200	17.64%	144.72	144.72	否	否	无	112%	
7855	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV宝西线张家十组分支005号张家九、十组变压器	200	42.81%	94.37	94.37	否	否	无	209%	
7856	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线045号二道二组变压器	200	24.89%	130.22	130.22	否	否	无	31%	
7857	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线106号街内变压器	400	61.00%	116.01	116.01	否	否	无	-12%	
7858	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线二道四组分支001号二道四组变压器	100	42.52%	23.74	23.74	否	否	无	-11%	
7859	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线二道一组分支001号二道一组变压器	100	58.35%	31.65	31.65	否	否	无	6%	
7860	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线二道一组分支005号二道一组变压器	200	25.04%	129.93	129.93	否	否	无	-10%	
7861	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线二组分支014号二道三组变压器	200	35.65%	108.70	108.70	否	否	无	33%	
7862	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线二组分支038号二道五组变压器	200	22.21%	135.58	135.58	否	否	无	-12%	
7863	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线二组分支056号海六组变压器	400	11.00%	316.01	316.01	否	否	无	56%	
7864	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭二组分支062号二组变压器	200	29.39%	121.21	121.21	否	否	无	-44%	
7865	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭二组分支069号发岭六组变压器	100	79.74%	10.26	10.26	否	否	无	-55%	
7866	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭九组分支043号发岭九组变压器	200	21.86%	136.27	136.27	否	否	无	-49%	
7867	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭九组分支27号发岭八组变压器	400	13.03%	307.90	307.90	否	否	无	-65%	
7868	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭七组分支001号发岭七组变压器	200	28.06%	123.88	123.88	否	否	无	-3%	
7869	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭三组分支005号发岭三组变压器	200	22.05%	135.91	135.91	否	否	无	-6%	
7870	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭十组分支012号发岭十组变压器	200	20.76%	138.47	138.47	否	否	无	-65%	
7871	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV头道线发岭四组分支002号发岭四组变压器	100	62.58%	13.71	13.71	否	否	无	-36%	
7872	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭二组分支027号发岭一组变压器	200	32.77%	114.46	114.46	否	否	无	7%	
7873	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线发岭二组分支15号发岭二组变压器	100	35.82%	54.18	54.18	否	否	无	-41%	
7874	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线海家分线13海家二组变压器	400	17.63%	289.50	289.50	否	否	无	69%	
7875	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线海家分线034号海家二组变压器	160	54.46%	56.86	56.86	否	否	无	9%	
7876	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线海家分线西八三组分支变压器	100	74.88%	7.56	7.56	否	否	无	-24%	
7877	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线宏大一组分支002号宏大二组变压器	200	24.57%	130.85	130.85	否	否	无	26%	
7878	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线宏大六组分支007号宏大五组分支变压器	50	58.25%	15.88	15.88	否	否	无	-42%	
7879	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线宏大三组分支015号宏大三组变压器	100	79.83%	3.05	3.05	否	否	无	55%	
7880	国网南昌县供电公司	威远66kV变电站	10kV威街线	10kV头道线宏大四组分支006号宏大四组变压器	100	60.56%	8.83	8.83	否	否	无	101%	
7881	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线宏大五组分支035号宏大五组变压器	400	17.64%	289.46	289.46	否	否	无	-20%	
7882	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线宏大一九组分支010号宏大一九组变压器	100	57.21%	32.79	32.79	否	否	无	90%	
7883	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线街内三台分线001号街内3号变压器	400	20.55%	277.80	277.80	否	否	无	-22%	
7884	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线街内一号台分线003号街内一号变压器	200	58.19%	63.62	63.62	否	否	无	-33%	
7885	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线柳条分线024号柳条八组变压器	100	76.82%	6.58	6.58	否	否	无	19%	
7886	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线柳条分线047号柳条七组变压器	100	52.00%	19.00	19.00	否	否	无	38%	
7887	国网南昌县供电公司	松门66kV变电站	10kV松坊线	10kV头道线柳条分线067号柳条六组变压器	100	71.58%	9.21	9.21	否	否	无	56%	
7888	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线柳条九组分支013号柳条二组变压器	200	29.80%	120.40	120.40	否	否	无	-13%	
7889	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线柳条九组分支035号柳条九组变压器	200	13.56%	152.88	152.88	否	否	无	-2%	
7890	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线柳条五组分支002号柳条五组变压器	100	52.86%	18.57	18.57	否	否	无	70%	
7891	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线柳条二组分支009号柳条二组变压器	400	18.00%	287.99	287.99	否	否	无	19%	
7892	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线二道八组分支002号二道一组变压器	400	34.07%	223.72	223.72	否	否	无	3%	
7893	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线二道村部分支003号二道村部变压器	100	32.28%	57.72	57.72	否	否	无	-24%	
7894	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线二道村部分支010号二道村部变压器	400	9.57%	321.72	321.72	否	否	无	-14%	
7895	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线二道四组分支004号二道四、五组变压器	400	22.51%	269.98	269.98	否	否	无	-54%	
7896	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊二组分支001号二组变压器	400	20.64%	277.44	277.44	否	否	无	27%	
7897	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊二组分支022号双坊六、九组变压器	100	51.15%	38.85	38.85	否	否	无	-26%	
7898	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊二组分支025号双坊七组变压器	100	42.94%	94.13	94.13	否	否	无	28%	
7899	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊二组分支035号双坊六组变压器	200	71.23%	18.77	18.77	否	否	无	-10%	
7900	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊二组分支046号双坊五组变压器	200	61.04%	57.93	57.93	否	否	无	65%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7901	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊支055号双坊四组变压器	200	31.21%	117.58	117.58	否	否	无	22%	
7902	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊支063号双方三相变压器	400	9.52%	321.91	321.91	否	否	无	89%	
7903	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊支009号双坊十组变压器	100	38.49%	51.51	51.51	否	否	无	-26%	
7904	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线双坊一组分支007号双坊一组变压器	100	38.98%	25.51	25.51	否	否	无	34%	
7905	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线西海分线005号四海一、二组变压器	100	53.66%	36.34	36.34	否	否	无	-40%	
7906	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线西海分线024号四海二、八组变压器	200	29.13%	121.74	121.74	否	否	无	-19%	
7907	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线西海分线046号四海六组变压器	200	19.69%	140.62	140.62	否	否	无	-64%	
7908	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线西海分线059号四海七组变压器	100	26.33%	63.67	63.67	否	否	无	-29%	
7909	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线西海分线8号T2号杆四海八组变压器	100	46.56%	43.44	43.44	否	否	无	-15%	
7910	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线西海四部分支004号四海四组变压器	100	37.78%	52.22	52.22	否	否	无	-43%	
7911	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线西海五部分支001号四海五组变压器	200	21.66%	136.67	136.67	否	否	无	3%	
7912	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线西八百6.7组分011号西八百六七组变压器	400	15.04%	299.86	299.86	否	否	无	120%	
7913	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线西八百分线008西八百4.5组支010号四组变压器	400	22.10%	271.61	271.61	否	否	无	53%	
7914	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线西八百分线035号西八百一、二组变压器	100	77.76%	12.24	12.24	否	否	无	74%	
7915	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV头道线	10kV头道线西八百一组分支004号西八百一组变压器	200	36.89%	106.21	106.21	否	否	无	13%	
7916	国网南昌县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV长发线125号西晒村5组公变台区变压器	100	58.63%	31.37	31.37	否	否	无	24%	
7917	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线256号张家村1组公变台区变压器	100	44.36%	36.52	36.52	否	否	无	-48%	
7918	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线261号张家村2组公变台区变压器	200	24.98%	130.04	130.04	否	否	无	12%	
7919	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线6.7组分支019号长发6.7组公变台区变压器	100	35.75%	54.25	54.25	否	否	无	-27%	
7920	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线宝力组分支010号宝力5组公变台区变压器	200	22.99%	134.03	134.03	否	否	无	-2%	
7921	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村1.2组分支003号董家村1.2组公变台区变压器	200	38.24%	103.53	103.53	否	否	无	41%	
7922	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村2组分支007号董家村2组公变台区变压器	100	42.59%	47.41	47.41	否	否	无	-10%	
7923	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村3组分支006号董家村3组公变台区变压器	400	23.54%	265.85	265.85	否	否	无	-21%	
7924	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村4组分支005号董家村4组公变台区变压器	100	56.76%	33.24	33.24	否	否	无	-7%	
7925	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村5.6组分支004号董家村5.6组公变台区变压器	200	25.63%	128.74	128.74	否	否	无	13%	
7926	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村7组分支016号董家村7组公变台区变压器	200	64.62%	50.76	50.76	否	否	无	-39%	
7927	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村8组分支020号董家村8组公变台区变压器	400	61.60%	113.60	113.60	否	否	无	-22%	
7928	国网南昌县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV长发线董家村2组分支047号董家村2组公变台区变压器	100	60.37%	29.63	29.63	否	否	无	-12%	
7929	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村2组分支059号董家村2组公变台区变压器	100	30.67%	59.33	59.33	否	否	无	68%	
7930	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村3.9组分支011号董家村三组公变台区变压器	200	48.80%	82.40	82.40	否	否	无	-14%	
7931	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村4组分支002号董家村4组公变台区变压器	400	32.06%	231.76	231.76	否	否	无	26%	
7932	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村5组分支011号董家村5组公变台区变压器	100	39.73%	50.27	50.27	否	否	无	-42%	
7933	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村分线008号西晒村2.3组公变台区变压器	200	29.62%	120.76	120.76	否	否	无	15%	
7934	国网南昌县供电公司	昌北66kV变电站	10kV城北线	10kV长发线董家村分线020号董家村7组公变台区变压器	100	61.08%	28.92	28.92	否	否	无	-37%	
7935	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村分线035号董家村6组公变台区变压器	100	73.20%	16.80	16.80	否	否	无	-12%	
7936	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村分线048号董家村5组公变台区变压器	400	24.89%	130.22	130.22	否	否	无	-6%	
7937	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线董家村分线071号董家村1组公变台区变压器	200	46.07%	87.86	87.86	否	否	无	-78%	
7938	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线三合韦子分线002号三合1组公变台区变压器	100	37.06%	52.94	52.94	否	否	无	30%	
7939	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线三合韦子6组分支002号三合6组公变台区变压器	100	49.88%	40.12	40.12	否	否	无	49%	
7940	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线三合韦子分线021号三合组公变台区变压器	200	21.62%	136.76	136.76	否	否	无	-23%	
7941	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线三合韦子分线038号三合3.4组公变台区变压器	200	49.68%	80.64	80.64	否	否	无	-5%	
7942	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线三合韦子分线046号三合1.2组公变台区变压器	200	33.35%	113.31	113.31	否	否	无	48%	
7943	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线三合韦子分线049号三合2.1组公变台区变压器	200	36.35%	294.59	294.59	否	否	无	4%	
7944	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线深井村2组分支003号深井村2组公变台区变压器	200	25.96%	128.08	128.08	否	否	无	108%	
7945	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线深井村4组分支002号深井村4组公变台区变压器	200	38.92%	102.17	102.17	否	否	无	-37%	
7946	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线深井村5组分支002号深井村5组公变台区变压器	200	46.31%	87.39	87.39	否	否	无	-27%	
7947	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线深井村6组分支002号深井村6组公变台区变压器	100	72.91%	17.09	17.09	否	否	无	6%	
7948	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线深井村7、8组分支025号深井村8组公变台区变压器	200	39.92%	100.17	100.17	否	否	无	27%	
7949	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线深井村7组分支002号深井村7组公变台区变压器	400	37.94%	208.23	208.23	否	否	无	-62%	
7950	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线深井村分线036号深井村3组公变台区变压器	100	42.98%	47.02	47.02	否	否	无	-4%	
7951	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线深井村分线051号深井村1组公变台区变压器	100	34.79%	55.21	55.21	否	否	无	10%	
7952	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线王子3.4组分支009号王子3.4组公变台区变压器	400	35.18%	219.30	219.30	否	否	无	5%	
7953	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线王子7组分支005号王子7组公变台区变压器	200	33.77%	112.47	112.47	否	否	无	151%	
7954	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线王子3.4组分支004号王子一4组公变台区变压器	200	52.31%	75.38	75.38	否	否	无	81%	
7955	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线韦子5组分支006号韦子5组公变台区变压器	100	65.33%	24.67	24.67	否	否	无	34%	
7956	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线韦子6组分支002号韦子6组公变台区变压器	400	33.03%	227.87	227.87	否	否	无	31%	
7957	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线西晒村10组分支001号西晒村10组公变台区变压器	100	46.36%	43.64	43.64	否	否	无	32%	
7958	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线西晒村10组分支017号西晒村10组公变台区变压器	200	25.35%	129.30	129.30	否	否	无	-47%	
7959	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线西晒村4组1台分支004号西晒村4组1号变压器	200	23.16%	133.69	133.69	否	否	无	-35%	
7960	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线西晒村4组2台分支002号西晒村4组2号变压器	100	33.81%	56.19	56.19	否	否	无	-19%	
7961	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线西晒村6.7组分支004号西晒村6.7组公变台区变压器	200	32.17%	115.66	115.66	否	否	无	77%	
7962	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线西晒村8组分支002号西晒村8组公变台区变压器	200	69.60%	40.80	40.80	否	否	无	-49%	
7963	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线西晒村9组分支004号西晒村9组公变台区变压器	200	26.21%	127.59	127.59	否	否	无	41%	
7964	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线张家3组分支010号张家3组公变台区变压器	200	28.95%	126.10	126.10	否	否	无	-64%	
7965	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线张家6.7组分支003号张家6.7组公变台区变压器	200	72.52%	34.95	34.95	否	否	无	60%	
7966	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线张家王子分线020号张家6组公变台区变压器	200	32.76%	114.49	114.49	否	否	无	109%	
7967	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线张家王子分线031号张家6组公变台区变压器	250	47.53%	106.19	106.19	否	否	无	147%	
7968	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线张家王子分线042号王子1.2组公变台区变压器	400	78.78%	44.87	44.87	否	否	无	040%	
7969	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线张家王子分线057号王子5.6组公变台区变压器	200	53.99%	72.02	72.02	否	否	无	-10%	
7970	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线张家王子分线086号王子7.8组公变台区变压器	400	48.53%	82.93	82.93	否	否	无	13%	
7971	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线长发村8组011号长发村8组1号公变台区变压器	200	11.34%	314.65	314.65	否	否	无	-40%	
7972	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线长发村9组分支012号长发村9组公变台区变压器	400	49.74%	161.06	161.06	否	否	无	71%	
7973	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线长发村分线022号长发村8组2号公变台区变压器	400	65.81%	96.78	96.78	否	否	无	-41%	
7974	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线长发村分线038号长发村内1号公变台区变压器	400	37.22%	211.10	211.10	否	否	无	15%	
7975	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线长发村分线044号长发村12.3组公变台区变压器	400	42.08%	191.66	191.66	否	否	无	113%	
7976	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线长发村分线063号长发村5组公变台区变压器	200	29.48%	121.05	121.05	否	否	无	0%	
7977	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线长发街内分线032号长发街内2号公变台区变压器	400	42.11%	191.58	191.58	否	否	无	32%	
7978	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线长发街内分线052号长发村4组公变台区变压器	400	35.48%	218.09	218.09	否	否	无	47%	
7979	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线014号宝力交通变压器	100	76.34%	6.83	6.83	否	否	无	131%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
7980	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线025号局属变4号台变压器	315	50.11%	125.65	125.65		否	无	65%	
7981	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线030号局属变8号台变压器	200	50.68%	78.64	78.64		否	无	206%	
7982	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力2组变分线007号宝力2组变压器	200	73.81%	32.37	32.37		否	无	10%	
7983	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力村六组分线004号宝力村六组分台变压器	200	40.09%	99.82	99.82		否	无	335%	
7984	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力居民12号变压器	400	54.47%	142.10	142.10		否	无	53%	
7985	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力六组分支001号宝力六组变压器	200	70.53%	38.94	38.94		否	无	-2%	
7986	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力二组分支002号镇内线局属变7号变压器	200	68.52%	42.96	42.96		否	无	71%	
7987	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力二组分支010号宝力村3组变压器	200	53.31%	73.38	73.38		否	无	2%	
7988	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力鑫村家属楼分2号宝力鑫村家属楼变压器	250	43.20%	117.01	117.01		否	无	78%	
7989	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力线002号镇内线镇政府变压器	400	42.28%	190.94	190.94		否	无	182%	
7990	国网南昌图县供电公司	亮力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力线005号镇内线局属变2号变压器	400	61.60%	113.59	113.59		否	无	54%	
7991	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力线011号局属变1号变压器	400	75.99%	56.06	56.06		否	无	16%	
7992	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力线026号局属10号台变压器	400	40.02%	199.91	199.91		否	无	7%	
7993	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力线033号线宝力1组变压器	400	36.20%	215.21	215.21		否	无	8%	
7994	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力线分局属6#台分023号左分4号局属11#台变压器	400	48.05%	167.81	167.81		否	无	43%	
7995	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力线分局属6号台分28号局属变6号台变压器	400	39.29%	202.84	202.84		否	无	50%	
7996	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力线分局属6号台分支18号宝力7组变压器	400	51.56%	153.76	153.76		否	无	61%	
7997	国网南昌图县供电公司	东威66kV变电站	10kV东二线	10kV镇内线宝力线分局属6号台分012号东威家属楼变压器	400	44.36%	91.29	91.29		否	无	27%	
7998	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线局属变5号台分支009号局属变5号台变压器	400	74.66%	61.35	61.35		否	无	84%	
7999	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线局属变6号台分支03号1号宝力大门楼变压器	400	30.60%	237.60	237.60		否	无	305%	
8000	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力线019号局属变9号变压器	160	74.24%	25.22	25.22		否	无	179%	
8001	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力线001号镇内线家属楼变压器	100	42.40%	47.60	47.60		否	无	52%	
8002	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力线029号宝力村8组变压器	200	21.55%	136.90	136.90		否	无	113%	
8003	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线宝力线06号局属变3号变压器	315	73.23%	52.81	52.81		否	无	-3%	
8004	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线033号棚厂西门变压器	400	56.90%	132.42	132.42		否	无	130%	
8005	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线061号工行家属楼变压器	200	48.96%	82.09	82.09		否	无	71%	
8006	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线064号老商店变压器	200	23.55%	132.89	132.89		否	无	73%	
8007	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线075号新华书店变压器	200	62.10%	55.80	55.80		否	无	135%	
8008	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线078号二百货变压器	315	65.48%	77.24	77.24		否	无	109%	
8009	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线083号医药公司变压器	250	39.72%	125.69	125.69		否	无	40%	
8010	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线083号邮政家属楼变压器	315	43.18%	147.48	147.48		否	无	-32%	
8011	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线088号副食店1号变压器	200	23.84%	132.32	132.32		否	无	90%	
8012	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线090号五金家属楼变压器	160	62.82%	43.48	43.48		否	无	80%	
8013	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线091号副食食品2号变压器	200	35.71%	108.58	108.58		否	无	248%	
8014	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线095号生产资料变压器	160	55.49%	55.21	55.21		否	无	85%	
8015	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线100号分汽车队分线002号变压器	100	59.37%	30.63	30.63		否	无	98%	
8016	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线100号分汽车队分线005号供销V校变压器	100	54.09%	35.91	35.91		否	无	15%	
8017	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线101+1号轮胎厂变压器	160	63.13%	43.00	43.00		否	无	194%	
8018	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线101号汽车站乡变压器	160	64.21%	41.27	41.27		否	无	14%	
8019	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线107号分银河南分线004+1号银河南台变压器	200	16.63%	146.74	146.74		否	无	84%	
8020	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线地密子分线005号铁南地房变压器	160	23.20%	106.87	106.87		否	无	-13%	
8021	国网南昌图县供电公司	晨光66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线杜台分线007号棚厂北門变台变压器	100	66.64%	23.36	23.36		否	无	-7%	
8022	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线杜台分线012号十八队变台变压器	160	47.34%	68.26	68.26		否	无	43%	
8023	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线杜台分线019号大花桥本变压器	200	74.79%	30.43	30.43		否	无	24%	
8024	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线二饭店分线001号二饭店变压器	200	11.41%	157.18	157.18		否	无	111%	
8025	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线公安局北003号公安局北变压器	200	15.26%	149.47	149.47		否	无	52%	
8026	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线侯家院子001冷库支04号地密子变压器	160	26.75%	101.21	101.21		否	无	-53%	
8027	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线侯家院子001冷库支10号冷库居民变压器	160	46.63%	69.40	69.40		否	无	59%	
8028	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线侯家院子002号侯家院子变压器	100	46.14%	43.86	43.86		否	无	158%	
8029	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线联营开发分线001号联营开发变压器	400	23.55%	209.31	209.31		否	无	15%	
8030	国网南昌图县供电公司	清河66kV变电站	10kV农一	10kV供销线汽车队分线001号百货公司变004号百货公司变压器	400	74.15%	25.36	25.36		否	无	81%	
8031	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线铁北小学004号木工东台变压器	160	60.27%	47.57	47.57		否	无	69%	
8032	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线银水岸西区001号四申家属楼变压器	200	39.63%	80.59	80.59		否	无	-10%	
8033	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV供销线	10kV供销线银水岸西区002号四申家属楼变压器	160	27.65%	99.75	99.75		否	无	23%	
8034	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线邮政局分变005号邮政家属楼公变台区变压器	250	52.99%	92.51	92.51		否	无	141%	
8035	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线032+011号二道村七组变压器	200	31.27%	117.46	117.46		否	无	-61%	
8036	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线2道村6组变002号2道小区变压器	200	45.59%	88.82	88.82		否	无	37%	
8037	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线2道子村6组分支004号2道子村6组变压器	200	28.98%	122.03	122.03		否	无	66%	
8038	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线3道村5.6组变007三道村五组变压器	200	26.68%	126.64	126.64		否	无	27%	
8039	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线3道村5.6组变020号三道村六组变压器	200	31.05%	117.90	117.90		否	无	84%	
8040	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV农村线南张泰亨支005号太阳山村6组变压器	200	56.85%	66.31	66.31		否	无	146%	
8041	国网南昌图县供电公司	阿力66kV变电站	10kV农西线	10kV农村线南张3组分003号南张3组变压器	200	50.73%	11.78	11.78		否	无	71%	
8042	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线南张村组分012号南张村1组变压器	200	18.77%	142.47	142.47		否	无	55%	
8043	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线南张村2组分002号南张村2组变压器	100	46.53%	13.04	13.04		否	无	443%	
8044	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线南张分线011号三道村五组变压器	250	27.63%	156.02	156.02		否	无	74%	
8045	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线南张分线03号2组5组分台变压器	200	38.69%	102.63	102.63		否	无	-29%	
8046	国网南昌图县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV农村线南张分线07号南张6组变压器	80	69.25%	16.60	16.60		否	无	133%	
8047	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线南张分线076号南张4组变压器	400	12.36%	310.55	310.55		否	无	9%	
8048	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线三道村三组分003号三道村七组变压器	100	52.12%	37.88	37.88		否	无	34%	
8049	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线三道村三组分009号三道村三组变压器	200	41.87%	96.26	96.26		否	无	4%	
8050	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线三道村一组分15号三道村一组变压器	400	12.42%	310.31	310.31		否	无	80%	
8051	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线三道四组分006号三道四组变压器	400	20.95%	276.22	276.22		否	无	15%	
8052	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线师範城南南区02号师範城南南区变压器	80	62.20%	22.24	22.24		否	无	17%	
8053	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双胜村2组分008号双胜村2组变压器	400	40.56%	197.74	197.74		否	无	39%	
8054	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双胜村3组分006号双胜村3组变压器	200	16.47%	147.07	147.07		否	无	71%	
8055	国网南昌图县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV农南线	10kV农村线双胜子村四组变0011号双胜子村四组变压器	100	79.63%	3.11	3.11		否	无	95%	
8056	国网南昌图县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV农村线双胜子村五组分030号双胜子村五组变压器	50	58.53%	15.74	15.74		否	无	21%	
8057	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双胜子村一组分13号双胜子村一组变压器	400	18.52%	285.91	285.91		否	无	-9%	
8058	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双胜子1组变003号双胜子1组变压器	200	38.00%	103.99	103.99		否	无	47%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8059	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双树子2组1-004号双树子2组变压器	200	17.47%	145.06	145.06		否	无	131%	
8060	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双树子3组2-008号双树子3组变压器	200	40.23%	99.54	99.54		否	无	-40%	
8061	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双树子4组分005号双树子4组变压器	200	49.72%	80.57	80.57		否	无	39%	
8062	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双树子村五组分003号双树子村五组变压器	100	49.09%	40.91	40.91		否	无	1%	
8063	国网南昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV农村线双树子分枝032号双树子村6组变压器	30	76.31%	4.11	4.11		否	无	12%	
8064	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线双树子分枝039号双树子村变压器	50	36.62%	26.69	26.69		否	无	1%	
8065	国网南昌图县供电公司	横道66kV变电站	10kV横道线	10kV农村线太阳山村5组分台	50	63.74%	13.13	13.13		否	无	-72%	
8066	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村1组支008号太阳山村1组变压器	200	35.42%	109.16	109.16		否	无	85%	
8067	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村2组支010号太阳山村1-组变压器	200	32.59%	114.81	114.81		否	无	172%	
8068	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村3组支015号太阳山村7组变压器	200	81.80%	56.41	56.41		否	无	54%	
8069	国网南昌图县供电公司	松门66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村3组支015号太阳山村5组变压器	200	57.35%	65.30	65.30		否	无	6%	
8070	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村3组支031号太阳山村4组变压器	50	78.20%	5.90	5.90		否	无	199%	
8071	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村3组支045号太阳山村3组变压器	100	37.24%	52.76	52.76		否	无	25%	
8072	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村8组分003号太阳山村8组变压器	100	35.87%	54.13	54.13		否	无	-11%	
8073	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村分支004分003号三道村二组道西变压器	200	29.88%	120.23	120.23		否	无	20%	
8074	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村分支007分005号三道村二组道东变压器	400	21.60%	273.59	273.59		否	无	-11%	
8075	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线太阳山村分枝13#三道一组分台	200	21.10%	137.81	137.81		否	无	24%	
8076	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV农村线天桥山分枝041号天桥山村2、3组变压器	400	68.09%	17.53	17.53		否	无	-44%	
8077	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线天桥山分枝061号天桥山村1组变压器	80	67.36%	11.32	11.32		否	无	9%	
8078	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线天桥山分枝84号天桥山村4组变压器	200	35.18%	109.65	109.65		否	无	9%	
8079	国网南昌图县供电公司	双川66kV变电站	10kV三江北线	10kV农村线银河村H4组V-006号银河村H4组变压器	100	73.23%	16.77	16.77		否	无	52%	
8080	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线银河村五组分001号银河村五组分台变压器	50	74.52%	7.74	7.74		否	无	43%	
8081	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV农村线银河村五组分04号银河村五组变压器	400	14.06%	303.76	303.76		否	无	97%	
8082	国网南昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线北大棚分支满井南大棚011号满井南大棚变压器	100	17.96%	72.04	72.04		否	无	21%	
8083	国网南昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线北山变电所分支002号北山变电所变压器	50	52.79%	18.60	18.60		否	无	47%	
8084	国网南昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线冯家三组分014号冯家二组变压器	200	36.10%	107.80	107.80		否	无	155%	
8085	国网南昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线冯家四组分004号冯家一组变压器	200	31.12%	117.76	117.76		否	无	268%	
8086	国网南昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线冯家四组分018号冯家二组变压器	200	29.21%	121.57	121.57		否	无	179%	
8087	国网南昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线冯家四组分041号冯家四组变压器	100	50.51%	39.49	39.49		否	无	101%	
8088	国网南昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线满井一、二组分007号满井一、二组变压器	400	17.79%	288.84	288.84		否	无	32%	
8089	国网南昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线沙河子煤矿分北大棚分13号撒渡居民变压器	100	25.28%	19.41	19.41		否	无	37%	
8090	国网南昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线沙河子煤矿分北大棚分074号双利村组变压器	200	28.11%	127.78	127.78		否	无	50%	
8091	国网南昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线沙河子煤矿分枝102号沙河子煤矿变压器	200	13.99%	152.02	152.02		否	无	357%	
8092	国网南昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线沙河子煤矿分枝供销社分002号供销社变压器	400	11.93%	312.28	312.28		否	无	90%	
8093	国网南昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线沙河子煤矿分双利六组分14号双利六组变压器	200	40.24%	99.53	99.53		否	无	-79%	
8094	国网南昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线双利村一、二组分004号双利村一、二组变压器	100	70.03%	19.97	19.97		否	无	139%	
8095	国网南昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线双利七组分003号双利七组变压器	200	12.55%	154.90	154.90		否	无	-49%	
8096	国网南昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线双利五组分010号双利五组变压器	200	15.75%	148.51	148.51		否	无	156%	
8097	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线078号东明一组变压器	200	55.89%	68.22	68.22		否	无	61%	
8098	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线080号铁路水泥居民02号变压器	80	14.31%	60.55	60.55		否	无	50%	
8099	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线088号教养院01号变压器	160	26.00%	102.41	102.41		否	无	-17%	
8100	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线095号教养院02号变压器	200	13.13%	153.75	153.75		否	无	1%	
8101	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线103号教养院03号变压器	160	41.78%	77.14	77.14		否	无	148%	
8102	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线114号东明一四组变压器	100	18.18%	71.82	71.82		否	无	49%	
8103	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线154号东明五组变压器	100	24.30%	65.70	65.70		否	无	-53%	
8104	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线采石家属分1分004号采石家属01变压器	100	29.29%	60.71	60.71		否	无	-28%	
8105	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线采石家属分支001号采石家属变压器	100	17.54%	72.46	72.46		否	无	108%	
8106	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线大店分支007号大店店变压器	200	50.50%	79.01	79.01		否	无	3%	
8107	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东煤厂居民分支008号东煤厂居民分支变压器	100	63.51%	2.65	2.65		否	无	-31%	
8108	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东明2组分支029号东明二组变压器	400	14.06%	303.75	303.75		否	无	54%	
8109	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东明2组分支030+1号东明二组（2）变压器	100	30.38%	59.62	59.62		否	无	2%	
8110	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东明6组分支003号东明六组变压器	200	20.49%	139.02	139.02		否	无	-23%	
8111	国网南昌图县供电公司	后官66kV变电站	10kV后官东线	10kV铁矿线东明7组分016号东明七组变压器	200	67.75%	44.508	44.508		是	2025/2/28	73%	
8112	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东明村分枝011号东明村变压器	200	12.27%	155.45	155.45		否	无	19%	
8113	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东张家4组分支006号东张家四组变压器	100	34.01%	55.99	55.99		否	无	86%	
8114	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东张家6组分支03号东张家六组变压器	100	22.48%	67.52	67.52		否	无	-16%	
8115	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线关山街内分支007号关山街内变压器	200	36.16%	107.68	107.68		否	无	-68%	
8116	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线老玻璃厂分枝008号老玻璃厂变压器	100	62.55%	27.45	27.45		否	无	-7%	
8117	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线衣所分枝11分支6#青羊大队分台变压器	400	32.20%	231.19	231.19		否	无	-26%	
8118	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊1组01分支003号青羊一组（1）变压器	100	54.49%	35.51	35.51		否	无	331%	
8119	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊1组02分支003号青羊一组02号变压器	400	9.04%	323.84	323.84		否	无	-26%	
8120	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊1组03分支002号青羊一组03号变压器	400	21.62%	273.51	273.51		否	无	-53%	
8121	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊2组分支006号青羊二组变压器	200	43.65%	92.71	92.71		否	无	33%	
8122	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊3组01分011号青羊三组（1）变压器	200	34.18%	111.65	111.65		否	无	14%	
8123	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊3组分009号青羊三组变压器	400	21.47%	274.13	274.13		否	无	53%	
8124	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线青羊分枝020号农房变压器	200	20.15%	139.69	139.69		否	无	42%	
8125	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线铁路水泥居民1分004号变压器	80	42.61%	37.91	37.91		否	无	-53%	
8126	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线县水泥家属分支004号县水泥家属变压器	100	34.11%	44.71	44.71		否	无	-36%	
8127	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线养老院分支002号养老院变压器	50	55.67%	17.17	17.17		否	无	50%	
8128	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线造纸厂居民区分007号造纸厂居民区变压器	400	6.46%	334.17	334.17		否	无	-13%	
8129	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线东张家五组分支25号东张家五组变压器	200	17.16%	145.67	145.67		否	无	-53%	
8130	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁矿线	10kV铁矿线水泥南台村上变压器	100	19.56%	70.44	70.44		否	无	16%	
8131	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线（右）051号粮库综合楼变压器	160	28.89%	97.78	97.78		否	无	81%	
8132	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线（右）059号木材厂北变压器	200	24.08%	131.83	131.83		否	无	-54%	
8133	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线（右）062+1号老玻璃厂北变压器	160	42.61%	75.82	75.82		否	无	-70%	
8134	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线（右）063号南台过变压器	250	28.78%	153.05	153.05		否	无	-79%	
8135	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线粮库分枝005号粮库家属公变台区变压器	250	29.03%	152.43	152.43		否	无	72%	
8136	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线粮库分枝009号粮库家属楼公变台区变压器	400	70.73%	77.06	77.06		否	无	191%	
8137	国网南昌图县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线二高分枝002号教师学校北公变台区变压器	100	79.59%	10.41	10.41		否	无	24%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8138	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线三高分段009号—高东公变台区变压器	200	75.02%	14.98	14.98	否	否	无	78%	
8139	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线—三家属楼分002号—三家属楼公变台区变压器	400	35.26%	218.96	218.96	否	否	无	29%	
8140	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线所南分001号所南公变台区变压器	200	34.18%	111.64	111.64	否	否	无	46%	
8141	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线铁路小区分支001号勵学家园公变台区变压器	250	35.97%	135.07	135.07	否	否	无	26%	
8142	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线铁路小区分支005号铁路小区公变台区变压器	160	41.08%	78.27	78.27	否	否	无	104%	
8143	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线铁路小区分支007号银河小学公变台区变压器	200	31.39%	117.22	117.22	否	否	无	-2%	
8144	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线铁路小区分支011号小島子公变台区变压器	80	27.86%	49.72	49.72	否	否	无	-17%	
8145	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线信用联社分003号职教中心开发楼南—变压器	160	47.19%	68.49	68.49	否	否	无	33%	
8146	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线信用联社分3号职教中心开发楼北—变压器	200	42.39%	95.23	95.23	否	否	无	55%	
8147	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线信用联社分002号房产开发公变台区变压器	200	24.39%	131.21	131.21	否	否	无	-57%	
8148	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线信用联社分0005号信用联社公变台区变压器	160	37.98%	83.24	83.24	否	否	无	106%	
8149	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线—高东分001号—高东公变台区变压器	50	41.72%	24.14	24.14	否	否	无	-10%	
8150	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线—高东分003号—高南楼公变台区变压器	400	54.22%	143.14	143.14	否	否	无	24%	
8151	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线—高东分007号二道五组公变台区变压器	250	20.73%	173.18	173.18	否	否	无	-23%	
8152	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线—高分段011号张宏伟开发楼公变台区变压器	400	65.81%	38.70	38.70	否	否	无	41%	
8153	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线邮政局分支003号职家属南楼公变台区变压器	400	63.73%	105.07	105.07	否	否	无	121%	
8154	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线邮政局分支004号邮政局锅炉公变台区变压器	200	47.21%	85.57	85.57	否	否	无	163%	
8155	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线邮政局分支009号电信家属楼公变台区变压器	160	73.81%	25.90	25.90	否	否	无	44%	
8156	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线育才家属楼	400	50.22%	159.12	159.12	否	否	无	185%	
8157	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线赵圩海分支001号—高北公变台区变压器	200	73.13%	33.74	33.74	否	否	无	47%	
8158	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线赵圩海分支002号湖林四小区公变台区变压器	315	43.99%	144.92	144.92	否	否	无	23%	
8159	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线赵圩海分支002号赵圩海公变台区变压器	200	63.46%	53.07	53.07	否	否	无	49%	
8160	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁南线中孚分支002号中孚楼公变台区变压器	200	62.27%	55.46	55.46	否	否	无	-28%	
8161	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线—二道村分002号—二道村公变台区变压器	400	21.70%	273.20	273.20	否	否	无	89%	
8162	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线（左）013号外贸家属变压器	30	0.75%	26.78	26.78	否	否	无	-36%	
8163	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线（左）031号粮油宿舍变压器	160	64.48%	40.83	40.83	否	否	无	-3%	
8164	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线（左）044号种子公变变压器	200	26.92%	63.08	63.08	否	否	无	-27%	
8165	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线八病院分枝005号八病院东变压器	160	79.16%	17.35	17.35	否	否	无	-12%	
8166	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线八病院分枝006号八病院西变压器	160	23.22%	106.84	106.84	否	否	无	-29%	
8167	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线计量分支004号水果变压器	100	56.83%	33.17	33.17	否	否	无	12%	
8168	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线计量分支008号计量变压器	315	26.20%	200.96	200.96	否	否	无	-52%	
8169	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线数源北分支011号数源局变压器	100	26.25%	63.75	63.75	否	否	无	-59%	
8170	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线数源南分枝016号线路变压器	100	49.13%	40.87	40.87	否	否	无	12%	
8171	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线粮食车队分支005号二道一队变压器	50	72.25%	8.87	8.87	否	否	无	-27%	
8172	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线粮食车队分支022号粮食车队变压器	50	71.32%	9.34	9.34	否	否	无	125%	
8173	国网南昌县供电公司	新台66kV变电站	10kV新西线	10kV万法线派出所分支003号派出所变压器	200	65.26%	24.74	24.74	否	否	无	-9%	
8174	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线七分分枝005号七分变压器	400	60.06%	119.76	119.76	否	否	无	-68%	
8175	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线二店分枝003号二店南变压器	200	77.31%	12.69	12.69	否	否	无	-66%	
8176	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线三队分支002号三队分变压器	100	70.16%	19.84	19.84	否	否	无	-28%	
8177	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线饲料沟北分支004号饲料沟北变压器	50	67.22%	11.39	11.39	否	否	无	-20%	
8178	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线供所分支003号供所变压器	160	47.09%	68.66	68.66	否	否	无	-9%	
8179	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线物源北分支005号物源北变压器	100	73.97%	16.03	16.03	否	否	无	-48%	
8180	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV万法线	10kV万法线北分支008号北分支变压器	100	56.97%	9.91	9.91	否	否	无	16%	
8181	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线102号可力1组变压器	100	35.08%	54.92	54.92	否	否	无	-22%	
8182	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线蔡家1组分支016号蔡家1组变压器	100	79.51%	3.15	3.15	否	否	无	117%	
8183	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线蔡家2组分支001号蔡家2组变压器	200	18.20%	143.60	143.60	否	否	无	52%	
8184	国网南昌县供电公司	宝云66kV变电站	10kV长发线	10kV大井北线蔡家3组分支005号蔡家3组变压器	100	68.47%	6.46	6.46	否	否	无	16%	
8185	国网南昌县供电公司	庆云66kV变电站	10kV庆东线	10kV大井北线蔡家4组分支004号蔡家4组变压器	100	64.68%	7.59	7.59	否	否	无	21%	
8186	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线蔡家5组分支003号蔡家5组变压器	100	74.59%	15.41	15.41	否	否	无	-17%	
8187	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线大津1组分枝15号大津1组变压器	100	28.50%	61.50	61.50	否	否	无	-56%	
8188	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线大津1组分枝32号大津1组变压器	315	42.60%	149.31	149.31	否	否	无	50%	
8189	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线大津村北分支03号大津村北台变压器	400	22.56%	269.75	269.75	否	否	无	-17%	
8190	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV大井北线厂湖1组分支001号厂湖1组变压器	100	78.80%	5.60	5.60	否	否	无	60%	
8191	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线厂湖2组分支009号厂湖2组变压器	200	26.94%	126.13	126.13	否	否	无	-66%	
8192	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线厂湖4组分支010号厂湖4组变压器	100	38.80%	51.20	51.20	否	否	无	2%	
8193	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线厂湖5组分支006号厂湖5组变压器	200	39.76%	100.48	100.48	否	否	无	50%	
8194	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线厂湖分枝029号厂湖3组变压器	200	32.10%	115.81	115.81	否	否	无	-35%	
8195	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线金山1组分支002号金山1组变压器	400	37.04%	211.82	211.82	否	否	无	41%	
8196	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线金山2组分支003号金山2组变压器	200	70.07%	39.86	39.86	否	否	无	25%	
8197	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线金山3组分支001号金山3组变压器	200	54.38%	71.24	71.24	否	否	无	57%	
8198	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线金山4组分支002号金山4组变压器	100	38.31%	51.69	51.69	否	否	无	-11%	
8199	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线金山5组分枝031号金山5组变压器	100	75.00%	7.50	7.50	否	否	无	30%	
8200	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线金山6组分支003号金山6组变压器	200	54.74%	70.52	70.52	否	否	无	-32%	
8201	国网南昌县供电公司	马南66kV变电站	10kV铁东线	10kV大井北线金山分枝052号金山村变压器	100	88.36%	17.31	17.31	否	否	无	132%	
8202	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线可力2组分支004号可力2组变压器	100	54.50%	35.50	35.50	否	否	无	-56%	
8203	国网南昌县供电公司	宝云66kV变电站	10kV铁内线	10kV大井北线可力4组分支002号可力3组变压器	100	61.72%	28.28	28.28	否	否	无	46%	
8204	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线可力5组分支002号可力5组变压器	100	47.22%	42.78	42.78	否	否	无	-5%	
8205	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线可力分枝019号可力4组变压器	100	77.28%	12.72	12.72	否	否	无	152%	
8206	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线棚窝4、5组分支003号棚窝4、5组变压器	100	53.26%	36.74	36.74	否	否	无	79%	
8207	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线棚窝6、9组分支012号棚窝6、9组变压器	200	19.22%	141.55	141.55	否	否	无	-71%	
8208	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线棚窝8组分支07号棚窝8组变压器	100	42.48%	47.52	47.52	否	否	无	-53%	
8209	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线棚窝分枝016号蔡家6组变压器	100	40.81%	49.19	49.19	否	否	无	-16%	
8210	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线棚窝分支037号蔡家7组变压器	100	58.12%	15.94	15.94	否	否	无	99%	
8211	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线棚窝分支043号棚窝7组变压器	50	64.44%	12.78	12.78	否	否	无	-24%	
8212	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV大井北线主—2-28所用变	160	45.09%	72.01	72.01	否	否	无	-43%	
8213	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大井北线	10kV街内线014号大津5组变压器	200	44.16%	91.69	91.69	否	否	无	88%	
8214	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大津街内线	10kV街内线024号供销社变压器	400	60.75%	116.99	116.99	否	否	无	1%	
8215	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大津街内线	10kV街内线032号街内台变压器	400	63.89%	104.44	104.44	否	否	无	31%	
8216	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大津街内线	10kV街内线041号青家1组变压器	200	39.55%	100.90	100.90	否	否	无	88%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8217	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线126号十家子三组变压器	100	41.73%	14.48	14.48	否	否	无	-49%	
8218	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV青北线	10kV街内线148号十家子村变压器	200	59.17%	6.17	6.17	否	否	无	-40%	
8219	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线154号十家子一组变压器	200	23.74%	132.52	132.52	否	否	无	4%	
8220	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线166号十家子六组变压器	100	36.35%	53.65	53.65	否	否	无	-60%	
8221	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线186号十家子五组变压器	100	47.81%	42.19	42.19	否	否	无	-2%	
8222	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线曹家3.4.5组分歧006号曹家3.4.5组变压器	400	28.53%	245.87	245.87	否	否	无	83%	
8223	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线曹家二组分歧001号曹家二组变压器	100	74.97%	15.03	15.03	否	否	无	17%	
8224	国网南昌县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV街内线曹家六组分歧002号曹家六组变压器	100	54.19%	10.74	10.74	否	否	无	-222%	
8225	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线大井3组分支003号大井3组变压器	100	73.63%	16.37	16.37	否	否	无	3%	
8226	国网南昌县供电公司	安民66kV变电站	10kV煤矿线	10kV街内线公安八组分支004号公安八组东变压器	100	48.72%	41.28	41.28	否	否	无	1%	
8227	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线公安二组分歧001号公安二组变压器	100	46.04%	43.96	43.96	否	否	无	65%	
8228	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线公安分歧038号公安八组西台变压器	80	51.50%	30.80	30.80	否	否	无	5%	
8229	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线公安分歧064号公安十组变压器	100	39.55%	50.45	50.45	否	否	无	72%	
8230	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线公安九组分支012号公安九组变压器	100	31.38%	58.62	58.62	否	否	无	-23%	
8231	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线公安六组分支007号公安六组变压器	400	8.76%	324.97	324.97	否	否	无	-61%	
8232	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线公安七组分支004号公安七组变压器	400	14.21%	303.17	303.17	否	否	无	-6%	
8233	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线公安四组分支003号公安四组变压器	100	78.20%	11.80	11.80	否	否	无	-17%	
8234	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线公安五组分支035号公安三组变压器	200	49.58%	80.84	80.84	否	否	无	67%	
8235	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线公安五组分支058号公安五组变压器	200	25.60%	128.79	128.79	否	否	无	-30%	
8236	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线公安二组分歧009号公安二组变压器	200	16.27%	147.46	147.46	否	否	无	27%	
8237	国网南昌县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV街南线	10kV街内线十家子六组分歧033号十家子七组变压器	100	82.88%	27.12	27.12	否	否	无	30%	
8238	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线十家子八组分支001号十家子八组分支变压器	200	34.25%	111.51	111.51	否	否	无	88%	
8239	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线十家子二组分歧003号十家子二组变压器	200	25.86%	128.28	128.28	否	否	无	-22%	
8240	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线十家子九组分歧013号十家子九组变压器	100	54.03%	35.97	35.97	否	否	无	-27%	
8241	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线十家子七组分歧004号十家子七组变压器	100	77.60%	12.40	12.40	否	否	无	23%	
8242	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线十家子十一组分歧007号十家子十一组变压器	100	77.20%	12.80	12.80	否	否	无	-43%	
8243	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线十家子十组分歧017号十家子十组变压器	100	35.35%	54.65	54.65	否	否	无	-9%	
8244	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线十家子四组分歧007号十家子四组变压器	200	28.52%	122.95	122.95	否	否	无	-36%	
8245	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内线双山七组分歧039号双山六组变压器	80	71.68%	14.65	14.65	否	否	无	40%	
8246	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线双山七组分歧004号双山七组变压器	200	35.02%	109.96	109.96	否	否	无	71%	
8247	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线双山二组分歧003号双山二组变压器	80	57.17%	26.26	26.26	否	否	无	-44%	
8248	国网南昌县供电公司	双塘子66kV变电站	10kV下二组线	10kV街内线双山四组分支003号双山四组变压器	100	47.40%	21.30	21.30	否	否	无	-33%	
8249	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线双山五组分歧003号双山五组变压器	100	45.54%	44.46	44.46	否	否	无	-44%	
8250	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线双山一组分歧003号双山一组变压器	200	28.83%	122.34	122.34	否	否	无	-50%	
8251	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线双山一组分歧006号双山一组变压器	200	15.28%	149.45	149.45	否	否	无	-69%	
8252	国网南昌县供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	10kV街内线烟筒三组分歧013号烟筒三组变压器	100	71.71%	9.14	9.14	否	否	无	-67%	
8253	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线烟筒一、二组分歧003号烟筒一、二组变压器	100	55.65%	34.35	34.35	否	否	无	-14%	
8254	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线杨树八组分支003号杨树八组变压器	100	63.35%	21.32	21.32	否	否	无	4%	
8255	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线杨树二组分歧007号杨树二组变压器	100	47.09%	42.91	42.91	否	否	无	9%	
8256	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线杨树九组分支009号杨树九组变压器	100	39.10%	50.90	50.90	否	否	无	186%	
8257	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线杨树六组分歧003号杨树六组变压器	50	67.26%	11.37	11.37	否	否	无	-56%	
8258	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线杨树七组分歧015号杨树七组变压器	100	41.85%	48.15	48.15	否	否	无	-78%	
8259	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线杨树一组分歧009号杨树一组变压器	100	22.58%	134.83	134.83	否	否	无	38%	
8260	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线杨树四组分歧004号杨树四组变压器	200	26.72%	126.57	126.57	否	否	无	46%	
8261	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV街内线杨树五组分歧009号杨树五组变压器	100	52.87%	37.13	37.13	否	否	无	-27%	
8262	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线068号大井三组变压器	200	23.87%	132.27	132.27	否	否	无	-22%	
8263	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线095号长岭村台变压器	200	27.00%	126.00	126.00	否	否	无	3%	
8264	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线151号桥北村台变压器	80	73.62%	13.11	13.11	否	否	无	24%	
8265	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线大井六组分歧010号大井六组变压器	200	62.46%	55.09	55.09	否	否	无	136%	
8266	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线大井四组分歧018号大井四组变压器	400	28.18%	247.27	247.27	否	否	无	37%	
8267	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线东山2组分支002号东山二组变压器	100	29.56%	60.44	60.44	否	否	无	26%	
8268	国网南昌县供电公司	金湾子66kV变电站	10kV铁西线	10kV大洋南线东山5组分歧030号东山五组变压器	100	58.34%	15.83	15.83	否	否	无	-39%	
8269	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线东山6组分歧004号东山六组变压器	200	15.11%	149.77	149.77	否	否	无	-13%	
8270	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线东山7组分歧008号东山七组变压器	50	72.72%	8.64	8.64	否	否	无	-26%	
8271	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线东山8组分歧003号东山八组变压器	50	56.52%	16.74	16.74	否	否	无	13%	
8272	国网南昌县供电公司	上塘66kV变电站	10kV下肥线	10kV大洋南线东山分歧054号东山四组变压器	50	58.62%	15.69	15.69	否	否	无	-13%	
8273	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线东山分歧059号东山二组变压器	100	56.17%	33.83	33.83	否	否	无	-42%	
8274	国网南昌县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV大洋南线东山分歧073号东山一、九组变压器	200	74.01%	31.99	31.99	否	否	无	42%	
8275	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线刘家5组分歧003号刘家五组变压器	100	33.13%	56.88	56.88	否	否	无	32%	
8276	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线刘家6组分支004号刘家六组变压器	100	35.94%	54.06	54.06	否	否	无	4%	
8277	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线刘家二组分歧010号刘家二组变压器	100	59.05%	15.48	15.48	否	否	无	-48%	
8278	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线刘家三组分歧032号刘家四组变压器	200	26.22%	127.55	127.55	否	否	无	-48%	
8279	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线刘家三组分歧061号刘家三组变压器	50	69.71%	10.14	10.14	否	否	无	-77%	
8280	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线刘家一组分歧012号刘家一组变压器	100	30.24%	58.76	58.76	否	否	无	-39%	
8281	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线罗二组分歧016号罗二组变压器	100	60.94%	26.06	26.06	否	否	无	90%	
8282	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线罗下分歧008号罗八组变压器	100	53.20%	11.04	11.04	否	否	无	78%	
8283	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线罗下分歧002号罗下六组变压器	100	56.82%	33.18	33.18	否	否	无	205%	
8284	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线罗下三组分歧004号罗下三组变压器	200	23.41%	133.18	133.18	否	否	无	208%	
8285	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线罗下四组分歧001号罗下四组前变压器	100	59.96%	6.01	6.01	否	否	无	-24%	
8286	国网南昌县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	10kV柏榆线	10kV大洋南线罗下四组分支013号罗下四组后变压器	100	60.15%	5.97	5.97	否	否	无	429%	
8287	国网南昌县供电公司	吉塘66kV变电站	10kV古西线	10kV大洋南线罗下五组分歧017号罗下五组变压器	100	63.42%	26.58	26.58	否	否	无	139%	
8288	国网南昌县供电公司	东塘66kV变电站	10kV东嘴线	10kV大洋南线罗下一组分歧016号罗下一组变压器	100	50.22%	39.78	39.78	否	否	无	77%	
8289	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线桥北10组分歧004号桥北十组变压器	200	19.30%	141.40	141.40	否	否	无	44%	
8290	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线桥北3、4组分歧011号桥北四组变压器	100	55.25%	34.75	34.75	否	否	无	157%	
8291	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线桥北3、4组分歧019号桥北三组变压器	100	39.09%	50.91	50.91	否	否	无	-11%	
8292	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线桥北八组分歧003号桥北八组变压器	200	27.16%	125.68	125.68	否	否	无	-10%	
8293	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线桥北二组分歧006号桥北二组变压器	100	34.67%	55.33	55.33	否	否	无	-48%	
8294	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线桥北二组分歧013号桥北二组变压器	100	19.37%	70.63	70.63	否	否	无	-38%	
8295	国网南昌县供电公司	大井66kV变电站	10kV大洋南线	10kV大洋南线桥北九组分歧026号桥北九组变压器	200	32.37%	115.26	115.26	否	否	无	33%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8296	国网南昌县供电公司	大江66kV变电站	10kV大江南线	10kV大江南线桥北六组分线003号桥北六组变压器	100	60.82%	29.18	29.18	否	否	无	-67%	
8297	国网南昌县供电公司	大江66kV变电站	10kV大江南线	10kV大江南线桥北七组分线004号桥北七组变压器	100	44.30%	45.70	45.70	否	否	无	5%	
8298	国网南昌县供电公司	大江66kV变电站	10kV大江南线	10kV大江南线桥北五组分线012号桥北五组变压器	100	51.79%	30.57	30.57	否	否	无	246%	
8299	国网南昌县供电公司	大江66kV变电站	10kV大江南线	10kV大江南线桥北一组分线002号桥北一组变压器	200	48.93%	82.14	82.14	否	否	无	59%	
8300	国网南昌县供电公司	大江66kV变电站	10kV大江南线	10kV大江南线桥北一組南分线007号桥北一組南变压器	30	79.68%	3.10	3.10	否	否	无	103%	
8301	国网南昌县供电公司	后帝66kV变电站	10kV后帝西线	10kV大江南线桥南二、八九组分线005号桥南一組变压器	100	61.53%	22.78	22.78	否	否	无	3%	
8302	国网南昌县供电公司	大江66kV变电站	10kV大江南线	10kV大江南线桥南二、八九组分线016号桥南八组变压器	100	22.52%	67.48	67.48	否	否	无	76%	
8303	国网南昌县供电公司	上塘66kV变电站	10kV下塘线	10kV大江南线桥南二、八九组分线025号桥南九组变压器	100	56.50%	6.70	6.70	否	否	无	3%	
8304	国网南昌县供电公司	大江66kV变电站	10kV大江南线	10kV大江南线桥南二、組分线009+2号桥南二組变压器	200	42.02%	95.95	95.95	否	否	无	-36%	
8305	国网南昌县供电公司	大江66kV变电站	10kV大江南线	10kV大江南线桥南六组分线008号桥南六组变压器	200	29.92%	120.16	120.16	否	否	无	-12%	
8306	国网南昌县供电公司	大江66kV变电站	10kV大江南线	10kV大江南线桥南四组分线020号桥南四组变压器	100	51.67%	38.33	38.33	否	否	无	-5%	
8307	国网南昌县供电公司	大江66kV变电站	10kV大江南线	10kV大江南线桥南五组分线012号桥南五组变压器	200	44.19%	91.61	91.61	否	否	无	2%	
8308	国网南昌县供电公司	邮家店66kV变电站	10kV铜台线	10kV大江南线长岭二组分支005号长岭二组变压器	100	66.18%	11.91	11.91	否	否	无	25%	
8309	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV大江南线长岭八九组分线005号长岭八九组变压器	100	64.11%	7.77	7.77	否	否	无	-43%	
8310	国网南昌县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV大江南线长岭六组分线020号长岭六组变压器	100	46.50%	21.75	21.75	否	否	无	-4%	
8311	国网南昌县供电公司	清河66kV变电站	10kV安一线	10kV大江南线长岭七组分线013号长岭七组变压器	100	66.70%	4.66	4.66	否	否	无	-24%	
8312	国网南昌县供电公司	大江66kV变电站	10kV大江南线	10kV大江南线长岭三组分线003号长岭三组变压器	200	55.06%	69.88	69.88	否	否	无	-12%	
8313	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV大江南线长岭四组分线022号长岭四组变压器	200	67.03%	45.95	45.95	否	否	无	-37%	
8314	国网南昌县供电公司	大江66kV变电站	10kV大江南线	10kV大江南线长岭五组分线008号长岭五组变压器	50	41.96%	24.02	24.02	否	否	无	-29%	
8315	国网南昌县供电公司	大江66kV变电站	10kV大江南线	10kV大江南线长岭一組分线002号长岭一、十组变压器	200	35.46%	109.07	109.07	否	否	无	26%	
8316	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线0005号东垅九组变压器	400	44.39%	302.81	302.81	否	否	无	-21%	
8317	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线0217号东垅八组变压器	200	18.70%	142.59	142.59	否	否	无	-20%	
8318	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线大于三、四组分线003号大于三、四组变压器	400	18.45%	286.21	286.21	否	否	无	38%	
8319	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线大于五组分支004号大于五组变压器	100	56.14%	33.86	33.86	否	否	无	-21%	
8320	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线大于二、二组分线002号大于二、二组变压器	200	30.71%	118.59	118.59	否	否	无	-6%	
8321	国网南昌县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV东垅线东垅九组分线005号东垅九组变压器	100	65.20%	7.44	7.44	否	否	无	-66%	
8322	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线东垅八组分支005号东垅八组变压器	100	52.11%	37.89	37.89	否	否	无	-7%	
8323	国网南昌县供电公司	泉内66kV变电站	10kV老四平南线	10kV东垅线东垅七组分线002号东垅七组变压器	100	54.04%	35.96	35.96	否	否	无	59%	
8324	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线东垅三组分线005号东垅三组变压器	200	21.17%	137.66	137.66	否	否	无	5%	
8325	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线东垅十组分线016号东垅十组变压器	100	51.12%	3.89	3.89	否	否	无	-47%	
8326	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线东垅四组分支007号东垅四组变压器	200	25.43%	129.14	129.14	否	否	无	-4%	
8327	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线东垅五、六组分支008号东垅五、六组变压器	200	25.69%	128.62	128.62	否	否	无	-39%	
8328	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线东垅一、二组分线002号东垅一、二组变压器	100	78.40%	11.60	11.60	否	否	无	-26%	
8329	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线范家村分线002号杆范家村台变压器	100	31.05%	58.95	58.95	否	否	无	-15%	
8330	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线范家三、四组分线002号范家三、四组变压器	100	56.75%	33.25	33.25	否	否	无	0%	
8331	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线范家一、二、組分枝004号杆范家一、二组变压器	400	15.92%	296.30	296.30	否	否	无	-7%	
8332	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线谷家分线013号范家北山变压器	100	59.64%	30.36	30.36	否	否	无	-16%	
8333	国网南昌县供电公司	西合66kV变电站	10kV四村线	10kV东垅线谷家分线015号谷家北山组变压器	200	50.85%	39.15	39.15	否	否	无	62%	
8334	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线谷家分线023号谷家五组变压器	160	46.40%	69.76	69.76	否	否	无	-6%	
8335	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线谷家三组分支015号谷家七组变压器	200	20.98%	138.05	138.05	否	否	无	92%	
8336	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线欢喜一組分支002号欢喜一組变压器	200	31.33%	117.34	117.34	否	否	无	-56%	
8337	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线欢喜分线029号欢喜一組变压器	200	59.68%	60.64	60.64	否	否	无	3%	
8338	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线欢喜二組分支006号欢喜二組变压器	200	21.94%	136.12	136.12	否	否	无	-2%	
8339	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线欢喜四组分支002号欢喜四组变压器	100	40.13%	49.87	49.87	否	否	无	188%	
8340	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线坤都二組分支005号坤都二組变压器	200	25.03%	129.95	129.95	否	否	无	-38%	
8341	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线坤都分线043号坤都四组变压器	200	37.83%	104.35	104.35	否	否	无	7%	
8342	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线坤都六组分支010号坤都六组变压器	50	59.90%	15.05	15.05	否	否	无	9%	
8343	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线坤都三、七组分支004号坤都三、七组变压器	200	46.88%	86.24	86.24	否	否	无	24%	
8344	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线坤都五组分支012号坤都五组变压器	100	68.99%	21.02	21.02	否	否	无	30%	
8345	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线坤都一組分支002号坤都一組变压器	200	29.89%	120.22	120.22	否	否	无	-24%	
8346	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线力家大棚分力家5组新台变压器	200	16.64%	146.72	146.72	否	否	无	-26%	
8347	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线力家大棚分线006号力家大棚变压器	30	0.00%	27.00	27.00	否	否	无	7%	
8348	国网南昌县供电公司	泉五66kV变电站	10kV大毛子线	10kV东垅线力家二組分枝003号力家二組变压器	100	71.79%	18.21	18.21	否	否	无	16%	
8349	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线力家分线024号力家六组变压器	100	72.33%	17.67	17.67	否	否	无	-15%	
8350	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线力家七组分支006+1号力家七组变压器	100	48.93%	41.07	41.07	否	否	无	12%	
8351	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线力家三組分支002号力家三組变压器	100	58.84%	31.16	31.16	否	否	无	-2%	
8352	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线力家四、八组分支003号力家四、八组变压器	200	32.02%	115.97	115.97	否	否	无	0%	
8353	国网南昌县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV大德线	10kV东垅线力家一組分支006号力家一組变压器	100	72.44%	8.78	8.78	否	否	无	-13%	
8354	国网南昌县供电公司	高棚66kV变电站	10kV振兴线	10kV东垅线萝卜沟分枝039号东垅九组变压器	200	70.65%	38.69	38.69	否	否	无	25%	
8355	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线萝卜沟分枝054号大于六组变压器	100	38.13%	51.87	51.87	否	否	无	-27%	
8356	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线速厂二、六组分支002号速厂二、六组变压器	200	28.18%	123.63	123.63	否	否	无	-3%	
8357	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线速厂四组分支023号速厂四组变压器	100	41.64%	14.51	14.51	否	否	无	-40%	
8358	国网南昌县供电公司	城河66kV变电站	10kV万达线	10kV东垅线速厂五组分支034号速厂五组变压器	100	56.17%	16.91	16.91	否	否	无	9%	
8359	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线速厂一組分支003号速厂一組变压器	100	79.34%	10.66	10.66	否	否	无	-39%	
8360	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线南岭一組分支004号南岭一組变压器	100	43.14%	46.86	46.86	否	否	无	-28%	
8361	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线南岭分线045号南岭一組变压器	100	60.70%	29.30	29.30	否	否	无	38%	
8362	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线南岭三組分支002号南岭三組变压器	100	46.37%	43.63	43.63	否	否	无	2%	
8363	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线南岭四组分支003号南岭四组变压器	200	42.15%	95.69	95.69	否	否	无	24%	
8364	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线南岭五、六组分支010号南岭五、六组变压器	400	42.41%	95.18	95.18	否	否	无	57%	
8365	国网南昌县供电公司	邮家店66kV变电站	10kV松树线	10kV东垅线秦家八组分支007号秦家八组变压器	100	59.89%	15.06	15.06	否	否	无	-25%	
8366	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线秦家分枝038号秦家二組分支002号秦家二組变压器	200	29.33%	121.33	121.33	否	否	无	-37%	
8367	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线秦家分枝050号秦家一、六组变压器	200	23.83%	132.34	132.34	否	否	无	-37%	
8368	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线秦家四、九组分支004号秦家四、九组变压器	200	45.31%	89.38	89.38	否	否	无	-23%	
8369	国网南昌县供电公司	上塘66kV变电站	10kV下塘线	10kV东垅线秦家五组分支012号杆秦家五组北组变压器	100	58.25%	3.18	3.18	否	否	无	-66%	
8370	国网南昌县供电公司	红庙子66kV变电站	10kV七家子线	10kV东垅线秦家五组分支014号杆秦家七组南组变压器	60	44.89%	22.53	22.53	否	否	无	-13%	
8371	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV东垅线秦家五组南分线006号杆秦家五组南组变压器	100	51.19%	11.64	11.64	否	否	无	-43%	
8372	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线秦家一、十组分支005号杆秦家三、十组变压器	100	66.43%	23.57	23.57	否	否	无	8%	
8373	国网南昌县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV东垅线五间二組分支001号五间二組变压器	100	73.29%	8.35	8.35	否	否	无	36%	
8374	国网南昌县供电公司	东垅66kV变电站	10kV东垅线	10kV东垅线五间六、七组分支006号五间六、七组变压器	200	53.38%	73.23	73.23	否	否	无	-9%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8375	国网南昌图县供电公司	和睦66kV变电站	10kV晋广线	100	72.95%	10kV东噶线五间三组分支002号五间三组变压器	8.53	8.53	否	否	无	-60%	
8376	国网南昌图县供电公司	邹家店66kV变电站	10kV庆图线	100	62.50%	10kV东噶线五间四、五组分支004号五间四组变压器	27.50	27.50	否	否	无	51%	
8377	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东噶线	200	26.26%	10kV东噶线五连分线029号五间一组变压器	127.49	127.49	否	否	无	84%	
8378	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东噶线	100	51.80%	10kV东噶线五连分线038+1号连/小I组变压器	38.20	38.20	否	否	无	-4%	
8379	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东噶线	100	40.23%	10kV东噶线五连分线048号连/三组变压器	49.77	49.77	否	否	无	6%	
8380	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东街线	200	73.50%	10kV东街线007号街内变压器	33.00	33.00	否	否	无	72%	
8381	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东街线	400	68.70%	10kV东街线018号农电综合台变压器	85.20	85.20	否	否	无	133%	
8382	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东街线	200	40.36%	10kV东街线东噶4组分支004号东噶4组变压器	99.28	99.28	否	否	无	65%	
8383	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东街线	200	63.25%	10kV东街线东噶大三组分支003号东噶大三组变压器	53.50	53.50	否	否	无	54%	
8384	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东街线	200	76.31%	10kV东街线东噶粮库分支002号电业家属台变压器	4.11	4.11	否	否	无	43%	
8385	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东街线	200	49.81%	10kV东街线东噶一、二组分支001号东噶一、二组A变压器	40.19	40.19	否	否	无	-31%	
8386	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站 (用户)	10kV东街线	200	63.75%	10kV东街线东噶一、二组分支008号东噶一、二组B变压器	52.51	52.51	否	否	无	73%	
8387	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东街线	100	59.96%	10kV东街线粮库家属台分支009号粮库家属变压器	30.04	30.04	否	否	无	78%	
8388	国网南昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	100	75.33%	10kV东街线西岭二组分支004号西岭二组变压器	7.34	7.34	否	否	无	65%	
8389	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	30	57.13%	10kV东双钱011#杆所用变压器	9.86	9.86	否	否	无	22%	
8390	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	160	68.39%	10kV东双钱195#营业所锅炉	34.58	34.58	否	否	无	25%	
8391	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	50	74.12%	10kV东双钱北干八家子分支001号甘井子变压器	7.94	7.94	否	否	无	-25%	
8392	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	29.53%	10kV东双钱北干八家子分支016号八家子变压器	120.95	120.95	否	否	无	-23%	
8393	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	64.43%	10kV东双钱北干呈家屯分支010号呈家屯台变压器	25.57	25.57	否	否	无	16%	
8394	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	39.73%	10kV东双钱北干东井分支006号东井井变压器	50.27	50.27	否	否	无	-40%	
8395	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	47.35%	10kV东双钱北干东井分支009号东井井变压器	85.30	85.30	否	否	无	-32%	
8396	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	50	71.92%	10kV东双钱北干东井分支005号东井井变压器	9.04	9.04	否	否	无	24%	
8397	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	35.39%	10kV东双钱北干东井分支008号东井井变压器	54.61	54.61	否	否	无	-72%	
8398	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	20.79%	10kV东双钱北干十二道分线005号东二道变压器	138.42	138.42	否	否	无	0%	
8399	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	22.58%	10kV东双钱北干十二道分线020号西二道变压器	134.84	134.84	否	否	无	30%	
8400	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	21.64%	10kV东双钱北干分支088号西赵台变压器	136.72	136.72	否	否	无	-18%	
8401	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	22.07%	10kV东双钱北干分支109号东米台变压器	135.86	135.86	否	否	无	-40%	
8402	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	18.25%	10kV东双钱北干分支143号张家局子变压器	143.50	143.50	否	否	无	-59%	
8403	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	38.75%	10kV东双钱北干甘井子分支017号张巨台变压器	51.25	51.25	否	否	无	33%	
8404	国网南昌图县供电公司	宝元66kV变电站	10kV宝西线	100	52.83%	10kV东双钱北干高家屯分支006号三家子变压器	11.15	11.15	否	否	无	-55%	
8405	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	400	19.98%	10kV东双钱北干高家屯分支020号高家屯变压器	280.07	280.07	否	否	无	-18%	
8406	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	47.33%	10kV东双钱北干高家屯分支043号杨家屯变压器	85.34	85.34	否	否	无	-17%	
8407	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	26.69%	10kV东双钱北干后邵屯分支003号后邵屯变压器	126.62	126.62	否	否	无	-40%	
8408	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	26.74%	10kV东双钱北干前邵屯分支005号前邵屯变压器	126.53	126.53	否	否	无	-6%	
8409	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	35.31%	10kV东双钱北干前邵屯分支005号前邵屯变压器	54.69	54.69	否	否	无	-51%	
8410	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	38.42%	10kV东双钱北干王家屯分枝004号王家屯变压器	103.15	103.15	否	否	无	-15%	
8411	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	75.00%	10kV东双钱北干西胡屯分枝028号西胡屯变压器	15.00	15.00	否	否	无	-11%	
8412	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	64.53%	10kV东双钱北干西吕龙分支003号西吕龙变压器	12.74	12.74	否	否	无	-43%	
8413	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	47.22%	10kV东双钱北干西孙家分支034号九家子台变压器	12.83	12.83	否	否	无	6%	
8414	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	45.20%	10kV东双钱北干西孙家分支059号西孙屯变压器	89.61	89.61	否	否	无	-3%	
8415	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	78.49%	10kV东双钱北干新房子屯分支014号新房子屯变压器	3.45	3.45	否	否	无	-23%	
8416	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	25.24%	10kV东双钱北干柳家屯分支043号柳家屯变压器	129.52	129.52	否	否	无	-70%	
8417	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	78.36%	10kV东双钱东黄台分支008号吕家村变压器	3.50	3.50	否	否	无	2%	
8418	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	400	30.74%	10kV东双钱东黄台分枝012号东里屯变压器	237.05	237.05	否	否	无	1%	
8419	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	47.63%	10kV东双钱东黄台分枝040号东里屯变压器	21.19	21.19	否	否	无	-38%	
8420	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	73.38%	10kV东双钱东黄台分枝043号西里屯变压器	16.62	16.62	否	否	无	29%	
8421	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	40.36%	10kV东双钱东黄台分枝060号蔬菜大棚变压器	39.72	39.72	否	否	无	-66%	
8422	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	38.87%	10kV东双钱东黄台分枝008号达子屯变压器	102.27	102.27	否	否	无	53%	
8423	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	25.29%	10kV东双钱东朝屯分支004号东朝屯变压器	129.43	129.43	否	否	无	37%	
8424	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	72.39%	10kV东双钱东噶八组分支004号东噶八组变压器	17.61	17.61	否	否	无	-43%	
8425	国网南昌图县供电公司	振兴66kV变电站	10kV江工线	30	62.32%	10kV东双钱东郭牛分枝002号东郭牛变压器	8.30	8.30	否	否	无	-16%	
8426	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	39.60%	10kV东双钱东黄台分枝004号西米台变压器	50.40	50.40	否	否	无	-57%	
8427	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	160	77.46%	10kV东双钱东黄台分枝036号吕家村变压器	20.06	20.06	否	否	无	-52%	
8428	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	53.40%	10kV东双钱东黄台分枝060号吕家村变压器	36.60	36.60	否	否	无	-49%	
8429	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	21.63%	10kV东双钱东黄台分枝084号吕家西里屯变压器	136.73	136.73	否	否	无	-26%	
8430	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	36.62%	10kV东双钱东黄台分枝123号西黄台变压器	53.38	53.38	否	否	无	-33%	
8431	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	30.29%	10kV东双钱东黄台分枝133号东黄台变压器	119.42	119.42	否	否	无	7%	
8432	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	50	76.94%	10kV东双钱东德屯分支003号东德屯变压器	6.53	6.53	否	否	无	78%	
8433	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	17.55%	10kV东双钱东西双井分枝017号西双井变压器	144.91	144.91	否	否	无	40%	
8434	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	31.36%	10kV东双钱东西双井分枝023号东双井变压器	117.29	117.29	否	否	无	100%	
8435	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	30.38%	10kV东双钱东赵台分支001号东赵台变压器	119.24	119.24	否	否	无	76%	
8436	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	44.73%	10kV东双钱东赵一分组分支006号东赵一分组变压器	45.27	45.27	否	否	无	45%	
8437	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	78.79%	10kV东双钱东赵一分组033号东赵一分组变压器	5.61	5.61	否	否	无	16%	
8438	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	60.20%	10kV东双钱东赵一分组033号东赵一分组变压器	29.80	29.80	否	否	无	45%	
8439	国网南昌图县供电公司	清河66kV变电站	10kV响西线	100	65.53%	10kV东双钱东赵一分组052号东赵一分组变压器	12.24	12.24	否	否	无	18%	
8440	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	76.85%	10kV东双钱东赵一分组分支020号东赵一分组变压器	6.57	6.57	否	否	无	180%	
8441	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	48.57%	10kV东双钱东赵一分组044号东赵一分组变压器	41.43	41.43	否	否	无	7%	
8442	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	60.38%	10kV东双钱高何家分枝011号高家二组变压器	29.62	29.62	否	否	无	-46%	
8443	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	25.04%	10kV东双钱高家6、7组分枝013号高家6组变压器	129.92	129.92	否	否	无	3%	
8444	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	100	65.34%	10kV东双钱高家6、7组分枝029号高家7组变压器	24.66	24.66	否	否	无	-49%	
8445	国网南昌图县供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	100	66.49%	10kV东双钱高家村分支006号高家村变压器	23.51	23.51	否	否	无	-46%	
8446	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	36.51%	10kV东双钱高家二组分支004号高家二组变压器	106.98	106.98	否	否	无	-50%	
8447	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	67.71%	10kV东双钱高家四组分支004号高家四组变压器	22.29	22.29	否	否	无	-3%	
8448	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	66.70%	10kV东双钱高家五组分支011号高家五组变压器	11.65	11.65	否	否	无	-22%	
8449	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	100	78.99%	10kV东双钱高家六组分支004号高家六组变压器	5.56	5.56	否	否	无	24%	
8450	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	29.69%	10kV东双钱高家八组分支038号高家八组变压器	120.61	120.61	否	否	无	-20%	
8451	国网南昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	100	74.69%	10kV东双钱高家七组分支003号高家七组变压器	7.66	7.66	否	否	无	-29%	
8452	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	25.32%	10kV东双钱高家六组分支021号高家六组变压器	129.36	129.36	否	否	无	-6%	
8453	国网南昌图县供电公司	东噶66kV变电站	10kV东双钱	200	25.87%	10kV东双钱高家七组分支005号高家七组变压器	128.26	128.26	否	否	无	-55%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8454	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路何家三组分支003号何家三组变压器	200	31.92%	116.16	116.16		否	否	无	-39%
8455	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路何家四组分支008号何家四组变压器	100	39.06%	50.94	50.94		否	否	无	-68%
8456	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路何家五组分支003号何家五组变压器	100	73.17%	8.42	8.42		否	否	无	-61%
8457	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路何家一组分支002号何家一组变压器	100	34.44%	55.56	55.56		否	否	无	-6%
8458	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路后双井分支006号后双井台变压器	200	41.02%	97.96	97.96		否	否	无	14%
8459	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路后台子分支008号后台子变压器	100	39.81%	50.19	50.19		否	否	无	-38%
8460	国网南昌供电公司	金麦66kV变电站	10kV金麦线路	10kV东双线路后新发分支004号后新发变压器	100	60.73%	29.27	29.27		否	否	无	-16%
8461	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路敬老院分支003号敬老院变压器	100	19.37%	70.63	70.63		否	否	无	43%
8462	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路刘珠屯分支003号刘珠屯台变压器	100	60.76%	29.24	29.24		否	否	无	-12%
8463	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路吕家屯分支003号吕家屯台变压器	200	23.98%	132.04	132.04		否	否	无	-43%
8464	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路南干东六马屯分线008号东六马屯台变压器	50	29.90%	30.05	30.05		否	否	无	38%
8465	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路南干东六马屯分线187号后干台变压器	200	24.11%	131.79	131.79		否	否	无	-12%
8466	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路南干国家屯分线004号国家屯台变压器	200	77.06%	20.70	20.70		否	否	无	-13%
8467	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路南干后赵屯分线008号南干后赵屯台变压器	100	44.64%	45.36	45.36		否	否	无	-42%
8468	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路南干季家屯分线006号季家屯台变压器	80	59.17%	24.67	24.67		否	否	无	-47%
8469	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线路	10kV东双线路南干西家子屯分线038号西家子屯变压器	200	55.07%	69.85	69.85		否	否	无	52%
8470	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路南干前子屯分线006号前子屯变压器	100	33.42%	56.58	56.58		否	否	无	-49%
8471	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路南干西六马屯分支002号西六马屯变压器	200	26.55%	126.89	126.89		否	否	无	-66%
8472	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路南干西赵屯分线006号西赵屯台变压器	400	13.08%	307.68	307.68		否	否	无	1%
8473	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路南干赵025号南赵屯台变压器	200	20.50%	139.01	139.01		否	否	无	-29%
8474	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路南干公都屯分支003号公都屯台变压器	100	71.44%	19.56	19.56		否	否	无	-77%
8475	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路南干女六屯分支003号女六屯台变压器	100	36.95%	53.05	53.05		否	否	无	-15%
8476	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路南干尹家屯分线015号尹家屯台变压器	200	29.99%	120.02	120.02		否	否	无	-29%
8477	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路倪家分线003号前内2号台变压器	400	72.55%	69.79	69.79		否	否	无	27%
8478	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路倪家分线00418号双井小桥台区变压器	200	21.80%	136.41	136.41		否	否	无	217%
8479	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路倪家分线047号倪家屯变压器	400	16.80%	292.79	292.79		否	否	无	164%
8480	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路前六马屯分支023号前六马屯台变压器	200	29.64%	120.72	120.72		否	否	无	74%
8481	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路前新发分支003号前新发变压器	100	46.70%	21.65	21.65		否	否	无	-11%
8482	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路三屯分支009号三屯台变压器	100	35.13%	54.87	54.87		否	否	无	-33%
8483	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路上岭屯分支004号上岭屯变压器	100	29.56%	60.44	60.44		否	否	无	6%
8484	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路双庙分线019号东双庙变压器	200	23.48%	133.04	133.04		否	否	无	19%
8485	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路四棵分线021号西四棵台变压器	100	74.98%	15.02	15.02		否	否	无	-9%
8486	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路四棵分线076号四棵村台变压器	100	47.02%	12.89	12.89		否	否	无	-22%
8487	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路四棵分线118号四马屯台变压器	200	21.94%	136.13	136.13		否	否	无	-33%
8488	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路四棵屯分支006号四棵屯台变压器	200	30.16%	119.69	119.69		否	否	无	47%
8489	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路宋家分支005号宋家台变压器	200	23.47%	133.06	133.06		否	否	无	-41%
8490	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路孙家八组分支004号孙家八组变压器	100	41.00%	49.00	49.00		否	否	无	15%
8491	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路孙家六组分支003号孙家六组变压器	200	21.83%	136.35	136.35		否	否	无	40%
8492	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路孙家五组分支016号孙家一组变压器	100	31.76%	58.24	58.24		否	否	无	-25%
8493	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路孙家五组分支023号孙家二组变压器	100	40.12%	49.88	49.88		否	否	无	-23%
8494	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路孙家五组分支071号孙家五组变压器	100	49.62%	40.38	40.38		否	否	无	-17%
8495	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路太平屯分线034号太平屯变压器	100	72.20%	17.90	17.90		否	否	无	11%
8496	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路王湾屯分支008号王家屯台变压器	200	16.02%	147.05	147.05		否	否	无	-17%
8497	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路西崔台分支005号王家村变压器	200	72.11%	35.79	35.79		否	否	无	-63%
8498	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路西崔台分支019号西崔台变压器	200	18.27%	143.45	143.45		否	否	无	12%
8499	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路西岭分线016号西岭村二组变压器	100	38.66%	51.34	51.34		否	否	无	-36%
8500	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路西岭分支044号西岭八组变压器	200	23.36%	133.27	133.27		否	否	无	-52%
8501	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路西岭九组分支011号西岭九组变压器	100	76.30%	6.85	6.85		否	否	无	-21%
8502	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路西岭七组分支002号西岭七组变压器	200	28.53%	122.93	122.93		否	否	无	-43%
8503	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城甲线路	10kV东双线路西岭四组分支004号西岭四组变压器	100	61.89%	8.43	8.43		否	否	无	-54%
8504	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路西岭一组分支003号西岭一组变压器	100	79.60%	10.40	10.40		否	否	无	-5%
8505	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路西罗卜分线002号西罗卜屯变压器	200	21.07%	137.85	137.85		否	否	无	-36%
8506	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路西罗卜分线004号西罗卜屯变压器	200	30.64%	118.73	118.73		否	否	无	-23%
8507	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路杨家分支004号杨家台变压器	100	47.51%	42.49	42.49		否	否	无	-47%
8508	国网南昌供电公司	横岗66kV变电站	10kV横岗线路	10kV东双线路杨家屯分支014号杨家屯台变压器	100	41.43%	24.29	24.29		否	否	无	-50%
8509	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路水志分线002号孙家四组变压器	200	29.03%	121.93	121.93		否	否	无	-4%
8510	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路水志分线019号孙家三组变压器	100	42.61%	47.39	47.39		否	否	无	-46%
8511	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路水志分线079号水志五组变压器	200	22.57%	134.87	134.87		否	否	无	-52%
8512	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路水志六组分支010号水志六组变压器	200	21.26%	137.49	137.49		否	否	无	-12%
8513	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路水志七组分支004号水志七组变压器	200	23.53%	132.93	132.93		否	否	无	-56%
8514	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路水志三组分支019号水志四组变压器	100	49.05%	20.48	20.48		否	否	无	-45%
8515	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路水志三组分支032号水志三组变压器	100	78.47%	11.53	11.53		否	否	无	60%
8516	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路水志一、二组分支003号水志一、二组变压器	200	26.10%	127.81	127.81		否	否	无	-72%
8517	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路于东廖屯分支008号于东廖屯台变压器	200	22.71%	134.58	134.58		否	否	无	88%
8518	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路于海屯分线016号于海屯变压器	100	30.35%	59.65	59.65		否	否	无	-61%
8519	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路海湖分线014号海湖台变压器	200	23.10%	133.80	133.80		否	否	无	9%
8520	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路扎兰屯分线013号扎兰屯变压器	200	28.62%	122.77	122.77		否	否	无	104%
8521	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路张家店分支001号张家店变压器	200	21.12%	137.76	137.76		否	否	无	-24%
8522	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路张家分线044号元家屯变压器	200	38.50%	103.00	103.00		否	否	无	-37%
8523	国网南昌供电公司	漕河66kV变电站	10kV漕一线路	10kV东双线路张家分线101号广贵屯变压器	100	69.93%	10.03	10.03		否	否	无	-11%
8524	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路张家屯分支007号张家屯变压器	100	68.39%	21.62	21.62		否	否	无	26%
8525	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路主113号东姚台变压器	100	67.87%	11.06	11.06		否	否	无	-56%
8526	国网南昌供电公司	东喻66kV变电站	10kV东双线路	10kV东双线路主193号街内1号变压器	400	72.23%	71.10	71.10		否	否	无	41%
8527	国网南昌供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线路	10kV付东线路045号付家八组变压器	200	28.98%	122.04	122.04		否	否	无	48%
8528	国网南昌供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线路	10kV付东线路007号付家二组变压器	200	26.96%	126.07	126.07		否	否	无	-59%
8529	国网南昌供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线路	10kV付东线路130号新建二组变压器	200	30.66%	118.67	118.67		否	否	无	48%
8530	国网南昌供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线路	10kV付东线路157号姜家一组变压器	200	38.20%	103.61	103.61		否	否	无	96%
8531	国网南昌供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线路	10kV付东线路168号太民一组变压器	200	20.80%	138.40	138.40		否	否	无	-27%
8532	国网南昌供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线路	10kV付东线路214号张家桥一组变压器	200	53.06%	73.88	73.88		否	否	无	-40%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8533	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线付家六组分歧002号付家六组变压器	400	28.55%	245.79	245.79	否	否	无	322%	
8534	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线姜家一组分支003号姜家一组变压器	100	55.58%	34.42	34.42	否	否	无	46%	
8535	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线姜家分歧043号姜家村变压器	100	72.47%	17.53	17.53	否	否	无	19%	
8536	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线姜家分歧067号姜家四组变压器	200	38.10%	103.81	103.81	否	否	无	22%	
8537	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线姜家分歧084号姜家五组变压器	200	37.50%	105.00	105.00	否	否	无	-48%	
8538	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线姜家六组分歧002号姜家六组变压器	200	38.80%	102.39	102.39	否	否	无	-18%	
8539	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线姜家七组分支005号姜家七组变压器	200	79.67%	20.67	20.67	否	否	无	-26%	
8540	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线姜家二组分支011号姜家三组变压器	100	59.24%	30.76	30.76	否	否	无	-15%	
8541	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线太民二组分歧002号太民二组变压器	100	78.41%	3.48	3.48	否	否	无	24%	
8542	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线太民二组分歧020号太民六组变压器	100	88.90%	10.55	10.55	否	否	无	34%	
8543	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线太民二组分歧014号新建七组变压器	100	63.51%	13.25	13.25	否	否	无	-52%	
8544	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线太民七组分歧060号太民七组变压器	200	19.16%	141.69	141.69	否	否	无	49%	
8545	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线太民三组分歧003号太民三组四组变压器	100	61.43%	28.57	28.57	否	否	无	-18%	
8546	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线太民五组分歧001号太民五组变压器	200	54.72%	70.57	70.57	否	否	无	94%	
8547	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线新建六组分歧003号新建六组变压器	200	27.07%	125.86	125.86	否	否	无	-32%	
8548	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线新建三组分支002号新建三组变压器	50	79.20%	5.40	5.40	否	否	无	99%	
8549	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线新建四组分支006号新建四组变压器	400	17.08%	291.68	291.68	否	否	无	20%	
8550	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线新建一组分歧003号新建一组变压器	200	24.02%	131.97	131.97	否	否	无	13%	
8551	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线张家桥一组分歧003号张家桥二组变压器	200	57.82%	64.37	64.37	否	否	无	3%	
8552	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线张家桥分歧039号张家桥五组变压器	200	27.35%	125.31	125.31	否	否	无	-73%	
8553	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线张家桥二组分歧003号张家桥二组变压器	200	23.14%	133.72	133.72	否	否	无	-3%	
8554	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线张家桥分歧三013号张家桥四组变压器	100	50.30%	39.70	39.70	否	否	无	4%	
8555	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线011号农电11号变压器	200	42.24%	95.52	95.52	否	否	无	-7%	
8556	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线002号农电四号一台公变台区变压器	400	28.29%	246.85	246.85	否	否	无	95%	
8557	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线006号农电四号二台公变台区变压器	400	15.33%	298.68	298.68	否	否	无	28%	
8558	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线033号平房三组二台公变台区变压器	80	38.63%	41.10	41.10	否	否	无	61%	
8559	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线044+1号平房三组公变台区变压器	200	29.02%	121.97	121.97	否	否	无	7%	
8560	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线06#分石油分线13#农电17号变压器	400	77.68%	49.28	49.28	否	否	无	56%	
8561	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线140号农家六组公变台区变压器	200	66.34%	47.33	47.33	否	否	无	-15%	
8562	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线15#分线028号平房四组公变台区变压器	400	50.03%	159.89	159.89	否	否	无	26%	
8563	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线农电八号分歧005号农电七号公变台区变压器	400	42.52%	189.93	189.93	否	否	无	162%	
8564	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线农电八号分歧012号农电八号公变台区变压器	400	17.60%	289.58	289.58	否	否	无	153%	
8565	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线农电八号分歧004号农电七号公变台区变压器	400	46.95%	172.21	172.21	否	否	无	119%	
8566	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线农电七号分歧015号农电七号公变台区变压器	200	46.98%	86.04	86.04	否	否	无	93%	
8567	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线农电九号分歧	400	64.01%	103.97	103.97	否	否	无	45%	
8568	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线农电站十三号分支002号公变台区变压器	100	43.58%	46.42	46.42	否	否	无	33%	
8569	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线农电站十五号分支003号农电15号变压器	160	39.39%	80.98	80.98	否	否	无	31%	
8570	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线平房一组分支002号平房一公变台区变压器	400	47.69%	169.24	169.24	否	否	无	35%	
8571	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线平房六组分支002号平房六组公变台区变压器	400	45.55%	177.80	177.80	否	否	无	-1%	
8572	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线平房七组分支014号平房七组公变台区变压器	30	78.06%	3.58	3.58	否	否	无	46%	
8573	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线平房五组分支008号平房五公变台区变压器	200	25.32%	129.36	129.36	否	否	无	95%	
8574	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线平房小区分支005号平房小区公变台区变压器	315	77.21%	40.27	40.27	否	否	无	-30%	
8575	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线平房一组分支002号平房一组公变台区变压器	200	24.23%	131.53	131.53	否	否	无	83%	
8576	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线陈家分线007号陈家五组公变台区变压器	200	22.39%	135.23	135.23	否	否	无	100%	
8577	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线陈家分线058号陈家三组公变台区变压器	100	36.72%	53.29	53.29	否	否	无	364%	
8578	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线陈家七组分支002号陈家七组公变台区变压器	200	13.86%	152.27	152.27	否	否	无	110%	
8579	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线陈家四组分支002号陈家四组公变台区变压器	200	26.12%	127.76	127.76	否	否	无	-23%	
8580	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线陈家一组分支026号陈家一组公变台区变压器	100	24.72%	65.28	65.28	否	否	无	32%	
8581	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线陈家一组分支032号陈家一、二组变压器	200	23.81%	132.38	132.38	否	否	无	152%	
8582	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线石油分线019号农电十二号公变台区变压器	400	63.66%	105.36	105.36	否	否	无	59%	
8583	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线石油分线030号农电十八号公变台区变压器	200	19.93%	140.15	140.15	否	否	无	103%	
8584	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线石油分线09号农电七号公变台区变压器	400	42.99%	188.05	188.05	否	否	无	143%	
8585	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线石油分线02#农电08#分所所用	160	50.57%	63.09	63.09	否	否	无	143%	
8586	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线石油分线022号农电八号变压器	400	31.48%	234.10	234.10	否	否	无	-40%	
8587	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线129号山河四组变压器	200	49.27%	81.46	81.46	否	否	无	26%	
8588	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线140号山河三组变压器	100	73.13%	8.43	8.43	否	否	无	-14%	
8589	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线151号山河二组变压器	200	30.51%	118.98	118.98	否	否	无	-11%	
8590	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV付东线158号山河二组变压器	100	66.25%	11.87	11.87	否	否	无	67%	
8591	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线167号山河八组变压器	100	46.01%	43.99	43.99	否	否	无	-53%	
8592	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线大地分线008号付家三组变压器	200	79.19%	21.62	21.62	否	否	无	137%	
8593	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线大地分线072号友好八组变压器	100	60.32%	14.84	14.84	否	否	无	-10%	
8594	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线大地分线086号友好三组变压器	315	42.51%	149.60	149.60	否	否	无	-12%	
8595	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线大地分线160号大地二组变压器	400	34.06%	223.76	223.76	否	否	无	-4%	
8596	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线大地分线19号样大地一组变压器	260	53.33%	73.34	73.34	否	否	无	27%	
8597	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线大地二组分支004号大地二组变压器	100	48.61%	41.39	41.39	否	否	无	-20%	
8598	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线大地四组分支002号大地四组变压器	200	43.06%	93.89	93.89	否	否	无	7%	
8599	国网南昌县供电公司	跃进66kV变电站	10kV陇南线	10kV付东线大地五组分支011号小坡五组变压器	100	51.95%	11.41	11.41	否	否	无	-8%	
8600	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线大地五组分支027号大地五组变压器	400	17.93%	288.26	288.26	否	否	无	-40%	
8601	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线大地一组分支004号大地一组变压器	200	74.85%	30.31	30.31	否	否	无	-30%	
8602	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线付家二组分歧005号付家二组变压器	400	30.04%	239.82	239.82	否	否	无	-23%	
8603	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线付家二组分台	400	60.92%	116.33	116.33	否	否	无	30%	
8604	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线付家一组分歧009号付家一组变压器	400	53.54%	145.85	145.85	否	否	无	51%	
8605	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线老曲店分线026号老曲店五组变压器	50	62.88%	13.56	13.56	否	否	无	-3%	
8606	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线老曲店分线039号老曲店四组变压器	80	66.75%	18.60	18.60	否	否	无	-25%	
8607	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线老曲店分线043号老曲店四组二、三组变压器	200	24.16%	131.68	131.68	否	否	无	39%	
8608	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线老曲店五组分支002号老曲店五组(2)变压器	200	29.40%	121.19	121.19	否	否	无	4%	
8609	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线山河六组分支004号山河六组变压器	200	22.88%	134.23	134.23	否	否	无	-27%	
8610	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线山河七组分歧041号山河七组变压器	100	32.95%	17.12	17.12	否	否	无	-65%	
8611	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付东线	10kV付东线山河五组分支003号山河五组变压器	100	44.43%	45.57	45.57	否	否	无	-29%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8612	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线小城二组分支003号小城二组变压器	400	40.42%	198.34	198.34	否	否	无	12%	
8613	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线小城分线033号小城三组变压器	200	28.85%	122.31	122.31	否	否	无	10%	
8614	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线小城分线058号小城四组变压器	100	76.65%	13.35	13.35	否	否	无	-8%	
8615	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线小城二组分支005号小城二组变压器	200	25.74%	128.51	128.51	否	否	无	-60%	
8616	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线友好分线016号友好二组变压器	200	41.38%	97.23	97.23	否	否	无	14%	
8617	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线友好分线044号友好六组变压器	400	22.52%	269.90	269.90	否	否	无	133%	
8618	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线友好二组分支024号友好五组变压器	200	32.88%	114.24	114.24	否	否	无	8%	
8619	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线友好二组分支035号友好七组变压器	200	33.38%	113.23	113.23	否	否	无	56%	
8620	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线友好四组分支002号友好四组变压器	200	45.05%	89.90	89.90	否	否	无	6%	
8621	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线友好二组分支002号友好二组变压器	200	31.32%	117.35	117.35	否	否	无	37%	
8622	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线远大八组分支002号远大八组变压器	200	42.88%	94.25	94.25	否	否	无	29%	
8623	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线远大二组分支004号远大二组变压器	200	29.63%	120.74	120.74	否	否	无	-34%	
8624	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线远大七组分支004号远大七组变压器	400	34.61%	221.57	221.57	否	否	无	148%	
8625	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线远大二组分支006号远大三组变压器	100	78.53%	11.47	11.47	否	否	无	48%	
8626	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV付远线远大四组分支007号远大四组变压器	100	48.63%	20.69	20.69	否	否	无	60%	
8627	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线远大五组分支004号远大五组变压器	100	78.99%	5.51	5.51	否	否	无	-12%	
8628	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线远大二组分支003号远大二组变压器	100	72.39%	17.61	17.61	否	否	无	101%	
8629	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家二组分支002号张家二组变压器	400	33.44%	226.25	226.25	否	否	无	-8%	
8630	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家分线014号张家一组变压器	100	79.67%	10.33	10.33	否	否	无	55%	
8631	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家二组分支005号张家二组变压器	100	38.05%	51.95	51.95	否	否	无	-6%	
8632	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家七组分支003号张家七组变压器	200	20.81%	138.38	138.38	否	否	无	33%	
8633	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家二组分支002号张家二组变压器	400	23.70%	265.19	265.19	否	否	无	83%	
8634	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线张家五组分支002号张家五组变压器	200	24.62%	130.76	130.76	否	否	无	12%	
8635	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山二组分支008号长山二组变压器	100	56.62%	33.38	33.38	否	否	无	19%	
8636	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山分线027号长山八组变压器	100	74.06%	12.75	12.75	否	否	无	-15%	
8637	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山分线039号长山七组变压器	100	54.62%	28.30	28.30	否	否	无	-41%	
8638	国网南昌图县供电公司	四面庙66kV变电站	10kV四面城线	10kV付远线长山分线053号长山六组变压器	100	61.60%	14.20	14.20	否	否	无	8%	
8639	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山分线101号长山一组变压器	200	35.95%	108.09	108.09	否	否	无	157%	
8640	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山三组分支002号长山三组变压器	100	39.75%	50.25	50.25	否	否	无	43%	
8641	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山四组分支005号长山四组变压器	200	20.89%	276.44	276.44	否	否	无	17%	
8642	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山五组分支013号长山五组变压器	400	30.23%	119.54	119.54	否	否	无	5%	
8643	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV付远线长山五组分支014号长山五组变压器	100	34.69%	55.31	55.31	否	否	无	94%	
8644	国网南昌图县供电公司	大港66kV变电站	10kV大港东线	10kV付远线大王190号张家大棚变压器	100	66.31%	23.69	23.69	否	否	无	77%	
8645	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV付远线农电1号分008号农电1号变压器	400	23.45%	266.22	266.22	否	否	无	-34%	
8646	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV付远线主干线13#分3#杆农电站1号(2)变压器	400	40.66%	197.36	197.36	否	否	无	27%	
8647	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线昌盛粮贸分004号大王村部变压器	30	76.22%	4.13	4.13	否	否	无	-8%	
8648	国网南昌图县供电公司	大港66kV变电站	10kV青东线	10kV三江南线大王二组分支003号大王二组东变压器	100	72.79%	17.21	17.21	否	否	无	58%	
8649	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线大王四组分支011号大王四组变压器	200	66.23%	23.78	23.78	否	否	无	-72%	
8650	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线大王五组分支004号副杆大王五组变压器	200	24.82%	130.37	130.37	否	否	无	-15%	
8651	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线大王一、二组分支002号大王二组变压器	200	30.57%	118.86	118.86	否	否	无	33%	
8652	国网南昌图县供电公司	大港66kV变电站	10kV大港南线	10kV三江南线大王一、二组分支011号大王二组变压器	200	54.81%	35.19	35.19	否	否	无	78%	
8653	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二分局北分0035号副杆二分局北变压器	400	22.08%	271.78	271.78	否	否	无	34%	
8654	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二分局南分0003号副杆二分局南变压器	100	47.88%	21.06	21.06	否	否	无	35%	
8655	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河二组分支002号二河二组变压器	200	19.42%	141.16	141.16	否	否	无	72%	
8656	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河二组分支004号二河二组(2)变压器	200	18.56%	142.88	142.88	否	否	无	-14%	
8657	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河分线005号高尔二组变压器	200	16.11%	147.79	147.79	否	否	无	-15%	
8658	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河分线060号刘村变压器	100	40.48%	49.52	49.52	否	否	无	18%	
8659	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河分线159号二河五六组变压器	200	9.17%	161.65	161.65	否	否	无	22%	
8660	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河三组分支002号二河三组变压器	200	32.62%	114.76	114.76	否	否	无	84%	
8661	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河四组分支005号二河四组变压器	100	78.49%	5.75	5.75	否	否	无	-63%	
8662	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河一组分支019号二河一组变压器	200	56.82%	33.18	33.18	否	否	无	75%	
8663	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线高尔六组分支004号高尔六组变压器	100	34.65%	55.35	55.35	否	否	无	-66%	
8664	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线高尔七组分支018号高尔七组变压器	100	36.72%	15.99	15.99	否	否	无	-46%	
8665	国网南昌图县供电公司	马岭66kV变电站	10kV马岭西线	10kV三江南线高尔三组分支006号高尔三组变压器	200	62.93%	13.54	13.54	否	否	无	28%	
8666	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线高尔四组分支013号高尔四组变压器	100	37.51%	52.49	52.49	否	否	无	0%	
8667	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线高尔五组分支004号高尔五组变压器	100	57.18%	16.41	16.41	否	否	无	-43%	
8668	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线高尔一组分支004号高尔一组变压器	200	25.55%	128.89	128.89	否	否	无	-39%	
8669	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰二组分支008号海丰二组2号变压器	200	9.14%	161.73	161.73	否	否	无	-44%	
8670	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰二组分支017号海丰二组变压器	100	57.74%	16.13	16.13	否	否	无	14%	
8671	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰分线095号海丰四组变压器	400	40.74%	197.03	197.03	否	否	无	-63%	
8672	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰分线104号海丰五组变压器	200	75.49%	29.02	29.02	否	否	无	96%	
8673	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰分线136号海丰七组变压器	200	19.93%	140.15	140.15	否	否	无	11%	
8674	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰六组分支020号海丰六组变压器	100	39.81%	50.19	50.19	否	否	无	-84%	
8675	国网南昌图县供电公司	施尧地66kV变电站	10kV施尧甲线	10kV三江南线海丰三组分支007号海丰三组变压器	200	68.57%	42.87	42.87	否	否	无	-1%	
8676	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰三组分支010号农场四大组变压器	100	75.40%	4.38	4.38	否	否	无	56%	
8677	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线海丰三组分支020号海丰三组2号变压器	100	17.42%	145.16	145.16	否	否	无	-10%	
8678	国网南昌图县供电公司	上塘66kV变电站	10kV下塘线	10kV三江南线海丰三组分支006号海丰三组变压器	200	71.82%	36.36	36.36	否	否	无	114%	
8679	国网南昌图县供电公司	石岭66kV变电站(用户)	10kV天德线	10kV三江南线刘塘房村分003号刘塘房变压器	100	62.55%	27.45	27.45	否	否	无	21%	
8680	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线刘塘房二组分支002号刘塘房二组变压器	200	23.01%	133.98	133.98	否	否	无	-6%	
8681	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线刘塘房六组分支007号刘塘房六组变压器	100	47.19%	12.84	12.84	否	否	无	-6%	
8682	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线刘塘房三组分支003号刘塘房三组变压器	200	47.41%	42.59	42.59	否	否	无	19%	
8683	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线刘塘房四组分支006号刘塘房四组变压器	100	28.29%	61.71	61.71	否	否	无	-19%	
8684	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线刘塘房一分支007号刘塘房一组变压器	200	21.43%	137.15	137.15	否	否	无	-34%	
8685	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农场一分场分005号杆农场一分场1号变压器	100	37.77%	52.23	52.23	否	否	无	41%	
8686	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农场一分场分015号农场一分场(2)变压器	200	25.66%	128.71	128.71	否	否	无	-4%	
8687	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农电2号(2)分007号农电2号(2)变压器	100	74.00%	16.00	16.00	否	否	无	-61%	
8688	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农电5(2)分005号农电5(2)变压器	200	18.35%	143.30	143.30	否	否	无	-85%	
8689	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农电七号分支005号农电七号变压器	200	56.60%	66.81	66.81	否	否	无	-17%	
8690	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农电站19号柱上变	400	70.31%	78.77	78.77	否	否	无	-32%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8691	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线农电20号柱上变	400	52.02%	151.90	151.90	否	否	无	-64%	
8692	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线三分场(2)分支005号三分场(2)变压器	100	79.66%	10.34	10.34	否	否	无	-21%	
8693	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线三分场分支003号三分场（1）变压器	100	67.19%	18.25	18.25	否	否	无	-32%	
8694	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五场分支018号五分场变压器	200	13.31%	153.38	153.38	否	否	无	-30%	
8695	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五场八组分支003号五场八组变压器	200	19.28%	141.44	141.44	否	否	无	19%	
8696	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五场分线006号副杆友爱四组变压器	400	12.87%	308.52	308.52	否	否	无	34%	
8697	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五场分线015号友爱八组变压器	100	43.33%	46.67	46.67	否	否	无	32%	
8698	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五场分线037号副杆友爱六组变压器	100	62.79%	27.21	27.21	否	否	无	202%	
8699	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五场九组分支002号五场九组变压器	100	70.67%	5.80	5.80	否	否	无	-86%	
8700	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五场七组分支008号五场七组变压器	200	59.94%	60.13	60.13	否	否	无	-26%	
8701	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五场十一组分支009号五场十一组变压器	100	42.21%	14.34	14.34	否	否	无	-7%	
8702	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五场十一组分支004号副杆五场十一组变压器	100	72.42%	17.58	17.58	否	否	无	21%	
8703	国网南昌县供电公司	鹿光66kV变电站	10kV太平线	10kV三江南线五场十组分支	400	77.23%	51.09	51.09	否	否	无	-16%	
8704	国网南昌县供电公司	公合66kV变电站	10kV合丰联线	10kV三江南线五场十组分支008号副杆五场十组变压器	200	79.81%	10.19	10.19	否	否	无	-43%	
8705	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五场四组分支002号五场四组变压器	100	33.79%	56.21	56.21	否	否	无	6%	
8706	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五场五组分支002号五场五组变压器	200	78.00%	24.01	24.01	否	否	无	6%	
8707	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五场五组分支025号五场六组变压器	100	69.32%	20.68	20.68	否	否	无	80%	
8708	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五场五组分支043号五场五组变压器	100	17.02%	145.96	145.96	否	否	无	14%	
8709	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五场一组分支004号五场二组变压器	100	42.36%	47.64	47.64	否	否	无	-75%	
8710	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线五场一组分支017号五场一组变压器	100	62.93%	13.54	13.54	否	否	无	-63%	
8711	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线养老院分支007号养老院变压器	200	44.16%	91.68	91.68	否	否	无	-16%	
8712	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线友爱二组分支015号友爱二组变压器	400	16.78%	292.88	292.88	否	否	无	88%	
8713	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线友爱五组分支003号友爱五组变压器	100	71.38%	18.62	18.62	否	否	无	-20%	
8714	国网南昌县供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV三江南线友爱一组分支010号友爱一、二组变压器	200	57.66%	32.34	32.34	否	否	无	-17%	
8715	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线友爱一组分支024号副杆友爱一组变压器	315	24.87%	205.16	205.16	否	否	无	-27%	
8716	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线主干010号农电变压器	400	56.50%	133.98	133.98	否	否	无	-4%	
8717	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线主干023+2号农电2号变压器	200	40.47%	99.06	99.06	否	否	无	-13%	
8718	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线主干92号小王屯变压器	100	54.08%	35.92	35.92	否	否	无	17%	
8719	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线079号大房村1组变压器	400	20.20%	279.20	279.20	否	否	无	31%	
8720	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线111号向前1组变压器	400	29.31%	242.74	242.74	否	否	无	-69%	
8721	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线216号分6号玉国7组变压器	200	14.48%	151.04	151.04	否	否	无	-53%	
8722	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线2798号分18号大房村1组变压器	200	7.56%	164.88	164.88	否	否	无	-23%	
8723	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线300号于木村一组变压器	200	25.59%	128.82	128.82	否	否	无	-14%	
8724	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线320号于木村一组变压器	200	24.19%	131.63	131.63	否	否	无	108%	
8725	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线大房3组分线004号大房3组变压器	400	40.13%	199.49	199.49	否	否	无	-50%	
8726	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线大房7组分线015号大房7组变压器	100	37.76%	52.24	52.24	否	否	无	-77%	
8727	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线大房8组分线003号大房8组变压器	200	45.45%	89.11	89.11	否	否	无	-74%	
8728	国网南昌县供电公司	鄱家店66kV变电站	10kV松树线	10kV古榆线大房9组分线002号大房9组变压器	400	78.31%	46.76	46.76	否	否	无	-2%	
8729	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线大房村2组分支004号大房村2组变压器	400	14.50%	301.99	301.99	否	否	无	8%	
8730	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线大房村分支001号大房村变压器	200	72.04%	35.92	35.92	否	否	无	-64%	
8731	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线大房六组分线007号大房六组变压器	400	15.97%	296.11	296.11	否	否	无	33%	
8732	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线大房六组分线007号大房六组变压器	400	73.07%	67.74	67.74	否	否	无	77%	
8733	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线大房五组分支006号大房五组变压器	200	70.94%	38.12	38.12	否	否	无	4%	
8734	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线三道二组分支007号二组变压器	400	52.54%	149.84	149.84	否	否	无	-43%	
8735	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线三道分线026号三道村1、7组变压器	400	68.08%	87.70	87.70	否	否	无	54%	
8736	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线三道分线057号三道6组变压器	200	46.90%	86.21	86.21	否	否	无	67%	
8737	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线三道分线三道八组变压器	400	45.86%	176.54	176.54	否	否	无	-4%	
8738	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线三道四组分支004号三道四组变压器	400	51.46%	154.15	154.15	否	否	无	-56%	
8739	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线三道五组分支005号三道五组变压器	200	78.39%	23.23	23.23	否	否	无	63%	
8740	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线五—4组分支003号五—4组变压器	200	54.39%	71.21	71.21	否	否	无	-41%	
8741	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线五—5组分支002号五—5组变压器	400	52.26%	150.97	150.97	否	否	无	136%	
8742	国网南昌县供电公司	金家66kV变电站	10kV金宝线	10kV古榆线五—6组分支002号五—6组变压器	100	74.31%	15.69	15.69	否	否	无	8%	
8743	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线五—二组分支002号五—二组变压器	200	30.58%	118.85	118.85	否	否	无	-51%	
8744	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线五—二组分支005号五—二组变压器	400	19.35%	282.60	282.60	否	否	无	48%	
8745	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线五—一组分支002号五—一组变压器	400	24.72%	261.14	261.14	否	否	无	20%	
8746	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线向前2组分线017号向前2组变压器	200	43.33%	93.34	93.34	否	否	无	-77%	
8747	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线向前4组分线002号向前4组变压器	200	27.95%	124.11	124.11	否	否	无	-76%	
8748	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线向前6、7组分线008号向前6、7组变压器	400	58.66%	125.36	125.36	否	否	无	10%	
8749	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线向前8组分线003号向前8组变压器	400	26.03%	255.87	255.87	否	否	无	-70%	
8750	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线向前分线021号向前三组变压器	200	58.25%	63.49	63.49	否	否	无	114%	
8751	国网南昌县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10kV古榆线向前分线037号向前5组变压器	200	71.56%	36.88	36.88	否	否	无	-67%	
8752	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线于木二组分线008号于木二组变压器	200	30.92%	118.15	118.15	否	否	无	66%	
8753	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线于木九组分支003号于木六组变压器	200	63.05%	53.91	53.91	否	否	无	52%	
8754	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线于木九组分支020号于木八组变压器	200	26.73%	126.55	126.55	否	否	无	99%	
8755	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线于木九组分支037号于木九组变压器	400	13.63%	305.49	305.49	否	否	无	23%	
8756	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线于木七组分支001号于木七组变压器	200	34.14%	111.73	111.73	否	否	无	-19%	
8757	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线于木四组分线003号于木四组变压器	400	33.46%	226.17	226.17	否	否	无	-50%	
8758	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线于木五组分线004号于木五组变压器	400	25.52%	257.94	257.94	否	否	无	17%	
8759	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线于树6,7,8,9组分支00#分于树11组变压器	200	30.66%	118.68	118.68	否	否	无	-39%	
8760	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线玉国1、5组分支003号玉国1、5组变压器	200	77.04%	25.91	25.91	否	否	无	13%	
8761	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线玉国2、3组分支004号玉国3组变压器	200	26.71%	126.59	126.59	否	否	无	8%	
8762	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线玉国2组分支001号玉国2组变压器	200	53.74%	72.53	72.53	否	否	无	38%	
8763	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线玉国4、6组分线001号玉国4、6组变压器	400	37.05%	211.82	211.82	否	否	无	94%	
8764	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线朱家二组分支004号朱家二组变压器	400	16.12%	295.51	295.51	否	否	无	-8%	
8765	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线朱家二组分支003号朱家二组变压器	400	12.59%	309.98	309.98	否	否	无	-32%	
8766	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线朱家四组分支001号朱家四组变压器	100	25.66%	64.34	64.34	否	否	无	12%	
8767	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线朱家四组分支018号朱家五组变压器	200	79.59%	20.81	20.81	否	否	无	47%	
8768	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线朱家一组分支008号朱家六组变压器	400	51.12%	155.52	155.52	否	否	无	110%	
8769	国网南昌县供电公司	古榆66kV变电站	10kV古榆线	10kV古榆线朱家一组分支030号朱家一组变压器	400	59.26%	122.98	122.98	否	否	无	68%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8770	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西南干线下10组分支#1杆子二组变压器	400	13.63%	305.50	305.50		否	否	无	-59%
8771	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于22#商业街锅炉变压器	160	66.33%	37.88	37.88		否	否	无	15%
8772	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于122号小二组变压器	100	78.36%	11.64	11.64		否	否	无	-40%
8773	国网南昌县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV岱东线	10kV古西线北于193兴隆四组变压器	200	61.68%	56.63	56.63		否	否	无	69%
8774	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV古西线北于1分55号小山一组变压器	200	74.65%	30.70	30.70		否	否	无	155%
8775	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分85号小山三组变压器	400	59.05%	123.80	123.80		否	否	无	-10%
8776	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分铜支01号供销综合变压器	400	17.11%	291.55	291.55		否	否	无	63%
8777	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分铜支八、十二支12号劳动二组变压器	200	78.51%	22.98	22.98		否	否	无	150%
8778	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分铜支八、十二支34号劳动八组变压器	200	28.49%	123.03	123.03		否	否	无	185%
8779	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分铜支二、十组支04号劳动十组变压器	200	22.77%	134.45	134.45		否	否	无	88%
8780	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分铜支二、十组支12号劳动二组变压器	315	71.01%	59.81	59.81		否	否	无	64%
8781	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分铜支六组支06号劳动九组变压器	100	62.58%	21.94	21.94		否	否	无	-24%
8782	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分铜支六组支01号劳动六组变压器	100	43.12%	46.88	46.88		否	否	无	-38%
8783	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分铜支三、十一组支32号劳动四组变压器	200	63.17%	53.66	53.66		否	否	无	207%
8784	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分铜支三组支10号劳动三组变压器	100	57.66%	32.34	32.34		否	否	无	148%
8785	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV古西线北于1分铜支十一组支02号劳动十一组变压器	315	77.50%	39.38	39.38		否	否	无	49%
8786	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分铜支五组支02号劳动五组变压器	200	20.46%	139.09	139.09		否	否	无	-23%
8787	国网南昌县供电公司	开东66kV变电站	10kV东宏线	10kV古西线北于1分铜支一组支05号劳动一组变压器	400	66.17%	47.66	47.66		否	否	无	2%
8788	国网南昌县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV古西线北于1分铜支148号劳动七组变压器	400	63.95%	26.05	26.05		否	否	无	85%
8789	国网南昌县供电公司	柏栖66kV变电站	10kV柏兴线	10kV古西线北于1分良神二组X04号良神二组变压器	100	71.95%	9.03	9.03		否	否	无	58%
8790	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分良神二组X03号良神二组变压器	400	22.42%	270.34	270.34		否	否	无	-64%
8791	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分表机九、X01号表机九组变压器	200	18.61%	71.39	71.39		否	否	无	91%
8792	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分平安二组支24号平安二组变压器	200	39.08%	101.83	101.83		否	否	无	7%
8793	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分平安二组支X02号平安二组变压器	400	26.60%	253.59	253.59		否	否	无	-23%
8794	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分平安四组支13号平安四组变压器	100	24.04%	65.96	65.96		否	否	无	26%
8795	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分平安一组支24号平安一组变压器	100	77.59%	6.21	6.21		否	否	无	27%
8796	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分平安二组支11号小二组变压器	200	58.72%	62.55	62.55		否	否	无	70%
8797	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分平安四组支04号小二组变压器	80	71.42%	14.87	14.87		否	否	无	30%
8798	国网南昌县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV古西线北于1分平安一组支09号小二组变压器	50	74.75%	7.63	7.63		否	否	无	107%
8799	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分小山二组支02号小山二组变压器	160	57.52%	51.96	51.96		否	否	无	91%
8800	国网南昌县供电公司	横沟66kV变电站	10kV横东线	10kV古西线北于1分小山六组支07号小山六组变压器	100	75.55%	14.45	14.45		否	否	无	8%
8801	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分小山四组X08号小山四组变压器	200	58.26%	63.50	63.50		否	否	无	143%
8802	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分小山五组支10号小山五组变压器	200	44.51%	90.98	90.98		否	否	无	158%
8803	国网南昌县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV古西线北于1分兴隆二组支04号兴隆二组变压器	50	65.29%	12.36	12.36		否	否	无	-9%
8804	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分兴隆二组支22号兴隆二组变压器	200	22.28%	135.45	135.45		否	否	无	-52%
8805	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分兴隆五组支04号兴隆五组变压器	100	53.15%	36.85	36.85		否	否	无	-61%
8806	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线北于1分兴隆一、二组组支20号兴隆一组变压器	200	51.54%	76.92	76.92		否	否	无	41%
8807	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分18号兴园四组变压器	200	21.68%	136.64	136.64		否	否	无	268%
8808	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分70号东风八组变压器	250	9.11%	202.22	202.22		否	否	无	49%
8809	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分二、七组支09号东风二组变压器	100	76.95%	13.05	13.05		否	否	无	192%
8810	国网南昌县供电公司	金安66kV变电站	10kV金宝线	10kV古西线东风分东风二、七组支31号东风七组变压器	100	60.63%	14.68	14.68		否	否	无	54%
8811	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分东风二组X01号东风二组变压器	100	78.72%	11.28	11.28		否	否	无	-11%
8812	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分东风二组支X22号东风二组变压器	100	77.69%	14.15	14.15		否	否	无	53%
8813	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分东风五、六组支34号东风六组变压器	400	43.98%	184.06	184.06		否	否	无	53%
8814	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分东风五组支04号东风五组变压器	200	40.95%	98.09	98.09		否	否	无	4%
8815	国网南昌县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV古西线东风分东风一组支13号东风一组变压器	400	64.07%	51.85	51.85		否	否	无	71%
8816	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分兴园二组支02号兴园二组变压器	200	51.87%	76.25	76.25		否	否	无	64%
8817	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线东风分兴园五组支09号兴园五组变压器	100	49.74%	40.26	40.26		否	否	无	140%
8818	国网南昌县供电公司	泉东66kV变电站	10kV农林线	10kV古西线街北分03号街北变压器	400	64.48%	102.08	102.08		否	否	无	44%
8819	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分13号街东变压器	315	65.88%	75.97	75.97		否	否	无	66%
8820	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分245号五四三组变压器	200	41.26%	97.49	97.49		否	否	无	-6%
8821	国网南昌县供电公司	新台子66kV变电站	10kV镇内线	10kV古西线南干分24号中学家属变压器	100	70.66%	5.80	5.80		否	否	无	4%
8822	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分33号古干三组变压器	400	34.19%	223.24	223.24		否	否	无	-32%
8823	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分古八组X07号古干八组变压器	100	33.21%	56.79	56.79		否	否	无	-9%
8824	国网南昌县供电公司	大港66kV变电站	10kV天津线	10kV古西线南干分古干七组X06号古干七组变压器	100	78.81%	11.19	11.19		否	否	无	-16%
8825	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分古干四组支16号古干四组变压器	200	60.11%	59.78	59.78		否	否	无	58%
8826	国网南昌县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV柏梓线	10kV古西线南干分古于五、六组支06号古于六组变压器	200	70.68%	19.32	19.32		否	否	无	49%
8827	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分古于五、六组支17号古于五组变压器	200	48.44%	83.13	83.13		否	否	无	18%
8828	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分古于一、二组支07号古于二组变压器	200	79.19%	21.61	21.61		否	否	无	12%
8829	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分古于一、二组支23号古于一组变压器	400	16.96%	292.17	292.17		否	否	无	-42%
8830	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈尔二组支01号哈尔二组变压器	100	62.10%	22.32	22.32		否	否	无	-9%
8831	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈尔七组支09号哈尔七组变压器	400	21.90%	272.42	272.42		否	否	无	45%
8832	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈尔三组支15号哈尔三组变压器	400	42.76%	188.98	188.98		否	否	无	-17%
8833	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈尔四组支12号哈尔四组变压器	200	19.25%	141.50	141.50		否	否	无	57%
8834	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈尔五、六组X08号哈尔五、六组变压器	200	59.78%	60.43	60.43		否	否	无	48%
8835	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分哈尔二组X02号哈尔二组变压器	200	51.02%	77.96	77.96		否	否	无	7%
8836	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分街南支03号04号街南变压器	400	47.16%	171.36	171.36		否	否	无	184%
8837	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分街西支03号01号街西变压器	315	64.75%	79.55	79.55		否	否	无	56%
8838	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分街西支04号01号古于九组变压器	80	24.90%	52.08	52.08		否	否	无	-13%
8839	国网南昌县供电公司	东港66kV变电站	10kV东双线	10kV古西线南干分力明六组支15号力明六组变压器	100	63.92%	13.04	13.04		否	否	无	0%
8840	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分力明七组支02号力明七组变压器	200	25.83%	128.35	128.35		否	否	无	-4%
8841	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分力明五组支25号力明五组变压器	100	72.13%	14.30	14.30		否	否	无	-8%
8842	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分力明一组支17号力明一组变压器	200	51.76%	76.48	76.48		否	否	无	244%
8843	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分力明一组支4号力明一组变压器	400	40.45%	198.22	198.22		否	否	无	4%
8844	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分力明四组支16号力明四组变压器	200	66.39%	47.22	47.22		否	否	无	149%
8845	国网南昌县供电公司	解家湾66kV变电站	10kV解家湾线	10kV古西线南干分五四五组支04号五四五组变压器	100	78.31%	11.69	11.69		否	否	无	-24%
8846	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分五四一组支X05号五四二组变压器	200	45.49%	89.02	89.02		否	否	无	18%
8847	国网南昌县供电公司	古樟66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线南干分兴园二组X03号兴园二组变压器	400	61.15%	115.42	115.42		否	否	无	157%
8848	国网南昌县供电公司	东牛66kV变电站	10kV宁建线	10kV古西线南干分兴园一组支04号兴园一组变压器	315	71.36%	37.29	37.29		否	否	无	132%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8849	国网南昌县供电公司	古柏66kV变电站	10kV古西线	10kV古西线小舍5组分线19号小舍5组变压器	100	65.05%	24.95	24.95		否	无	-24%	
8850	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线101号七家子中街变压器	400	57.13%	131.47	131.47		否	无	-7%	
8851	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线105号七家子新三组变压器	400	68.48%	21.53	21.53		否	无	-24%	
8852	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线118号七家子中街变压器	400	64.71%	101.15	101.15		否	无	-65%	
8853	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线125号七家子南街变压器	315	74.57%	48.60	48.60		否	无	21%	
8854	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线散家八组分支004号散家八组变压器	400	14.35%	302.59	302.59		否	无	17%	
8855	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线散家七组分支005号散家七组变压器	400	6.96%	332.16	332.16		否	无	48%	
8856	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线散家一六组分支004号散家一六组变压器	200	52.97%	74.06	74.06		否	无	72%	
8857	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线八里分线037号八里二组变压器	200	19.85%	70.15	70.15		否	无	-58%	
8858	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线八里四组分支004号八里七组变压器	200	81.91%	56.17	56.17		是	2024年12月15日	90%	
8859	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线八里四组分支009号八里四组变压器	400	57.36%	130.55	130.55		否	无	2%	
8860	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线八里五六组分支008号八里五六组变压器	200	41.31%	97.38	97.38		否	无	28%	
8861	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线八里一组分支003号八里一组变压器	400	8.00%	327.98	327.98		否	无	25%	
8862	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河二组分支008号二河二组变压器	400	34.79%	220.82	220.82		否	无	-31%	
8863	国网南昌县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江口线	10kV七家子线二河分线31号二河村四组变压器	100	63.78%	13.11	13.11		否	无	29%	
8864	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河六组分支004号二河村六组变压器	100	0.00%	90.00	90.00		否	无	15%	
8865	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河七组分支013号二河村七组变压器	400	11.00%	315.99	315.99		否	无	-49%	
8866	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河三组分支004号二河村三组变压器	200	22.41%	135.19	135.19		否	无	-24%	
8867	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河五组分支003号二河村五组变压器	100	72.99%	5.10	5.10		否	无	-27%	
8868	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河一组分支010号二河村一组变压器	200	62.18%	55.64	55.64		否	无	52%	
8869	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线二河二组分支016号二河村二组变压器	100	22.88%	67.12	67.12		否	无	42%	
8870	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线葛家二八组分支005号葛家二八组变压器	400	14.85%	300.60	300.60		否	无	-41%	
8871	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线葛家三分支066号葛家四组变压器	400	79.78%	40.90	40.90		否	无	-5%	
8872	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线葛家三分支074号葛家二组变压器	400	79.08%	43.66	43.66		否	无	-68%	
8873	国网南昌县供电公司	城前66kV变电站	10kV农村线	10kV七家子线葛家六七组分支017号葛家六七组变压器	200	72.08%	35.84	35.84		否	无	44%	
8874	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线葛家三组分支010号葛家三组变压器	400	8.78%	324.90	324.90		否	无	7%	
8875	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线葛家四组分支004号葛家四组变压器	100	7.10%	82.90	82.90		否	无	48%	
8876	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线葛家五组分支001号葛家五组变压器	200	15.57%	74.43	74.43		否	无	100%	
8877	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线葛家一组分支004号葛家一组变压器	400	23.07%	267.72	267.72		否	无	28%	
8878	国网南昌县供电公司	金东66kV变电站	10kV大兴线	10kV七家子线红康二组分支015号红康二组变压器	100	54.54%	17.73	17.73		否	无	10%	
8879	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线红康六组分支018号红康六组变压器	100	41.73%	48.27	48.27		否	无	21%	
8880	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线红康七组分支005号红康七组变压器	200	40.46%	98.08	98.08		否	无	-59%	
8881	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线红康二组分支006号红康二组变压器	200	73.50%	33.00	33.00		否	无	-56%	
8882	国网南昌县供电公司	泉东66kV变电站	10kV农林线	10kV七家子线红康五组分支006号红康五组变压器	200	46.17%	87.65	87.65		否	无	-19%	
8883	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线红康一组分支003号红康一组变压器	200	58.30%	63.41	63.41		否	无	70%	
8884	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线刘家村二组分支004号刘家村二组变压器	100	51.63%	38.37	38.37		否	无	-63%	
8885	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线刘家村三分支037号刘家五组变压器	100	17.23%	72.77	72.77		否	无	-5%	
8886	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线刘家村三分支004号刘家村一组变压器	100	38.50%	51.50	51.50		否	无	10%	
8887	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线刘家村四组分支007号刘家村四组变压器	200	43.26%	93.48	93.48		否	无	189%	
8888	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线刘家村一组分支017号刘家村一组变压器	100	9.01%	80.99	80.99		否	无	22%	
8889	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线刘家八组001号七家子八组变压器	400	6.68%	325.27	325.27		否	无	-37%	
8890	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子六组分支010号七家子六组变压器	200	35.45%	109.10	109.10		否	无	-25%	
8891	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子七组分支003号七家子七组变压器	200	31.97%	232.12	232.12		否	无	87%	
8892	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子三组分支008号七家子三组变压器	20	55.16%	6.97	6.97		否	无	48%	
8893	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子五组分支010号七家子五组变压器	200	44.01%	91.97	91.97		否	无	50%	
8894	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子一组分支023号七家子二组变压器	200	22.17%	135.65	135.65		否	无	72%	
8895	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子一组分支035号七家子一组变压器	100	35.09%	54.91	54.91		否	无	-26%	
8896	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线七家子中街2号变压器	400	75.63%	57.47	57.47		否	无	13%	
8897	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线沙梁分支018号沙梁农场变压器	200	42.44%	95.13	95.13		否	无	-41%	
8898	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺山村分线007号顺山村五组六组变压器	400	79.11%	43.57	43.57		否	无	39%	
8899	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺山村分线017号顺山村七组变压器	200	19.62%	140.76	140.76		否	无	51%	
8900	国网南昌县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV七家子线顺山村分线027号顺山村八组变压器	200	51.51%	76.99	76.99		否	无	118%	
8901	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺山村三组分支007号顺山村三组变压器	400	16.16%	295.38	295.38		否	无	-25%	
8902	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺龙分支052号顺龙二组变压器	100	43.56%	46.44	46.44		否	无	84%	
8903	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺龙分支069号顺龙六组变压器	100	35.12%	54.88	54.88		否	无	123%	
8904	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺龙分支083号顺龙五组变压器	200	37.52%	104.97	104.97		否	无	64%	
8905	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺龙七组分支002号顺龙七组变压器	400	74.66%	30.68	30.68		否	无	131%	
8906	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺龙四组分支012号顺龙四组变压器	100	37.28%	52.72	52.72		否	无	201%	
8907	国网南昌县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV七家子线顺龙二二组分支007号顺龙二二组变压器	400	74.33%	62.69	62.69		否	无	-65%	
8908	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村分线012号顺山村四组变压器	400	53.10%	147.58	147.58		否	无	-5%	
8909	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村分线017号顺山村二组变压器	400	63.04%	107.84	107.84		否	无	-48%	
8910	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村分线029号顺山村一变压器	400	54.31%	142.76	142.76		否	无	41%	
8911	国网南昌县供电公司	南城子66kV变电站	10kV莲花线	10kV七家子线杏山村分线082号杏山村六组七组变压器	200	66.97%	46.07	46.07		否	无	100%	
8912	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村分线131号杏山村二组变压器	400	3.24%	347.08	347.08		否	无	-16%	
8913	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村二四组分支009号杏山村二四组变压器	400	48.76%	164.97	164.97		否	无	34%	
8914	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线杏山村五组分支005号杏山村五组变压器	200	53.85%	72.30	72.30		否	无	48%	
8915	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线子树分线011号八里村二组变压器	100	29.08%	121.84	121.84		否	无	11%	
8916	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线子树分线038号于树五组变压器	200	39.28%	101.44	101.44		否	无	39%	
8917	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线于树六组分支002号于树六组变压器	200	44.30%	91.40	91.40		否	无	-23%	
8918	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线于树二四组分支006号于树村七组变压器	400	56.44%	134.26	134.26		否	无	-29%	
8919	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线于树三四组分支020号于树村二组变压器	400	39.05%	203.82	203.82		否	无	56%	
8920	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线于树一二组分支004号于树村二组变压器	400	47.07%	171.73	171.73		否	无	-37%	
8921	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线元宝分线031号元宝二组变压器	200	50.26%	79.48	79.48		否	无	5%	
8922	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线元宝分线001号元宝四组变压器	400	47.98%	84.05	84.05		否	无	5%	
8923	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线元宝五组分支004号元宝五组变压器	200	17.80%	144.41	144.41		否	无	22%	
8924	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线元宝一分支007号元宝二组变压器	100	77.27%	12.73	12.73		否	无	49%	
8925	国网南昌县供电公司	红前66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线元宝一分支016号元宝二组变压器	200	23.09%	133.82	133.82		否	无	43%	
8926	国网南昌县供电公司	老四平66kV变电站	10kV工业甲线	10kV工业甲线056号回迁楼变压器	250	40.92%	122.70	122.70		否	无	-16%	
8927	国网南昌县供电公司	老四平66kV变电站	10kV工业甲线	10kV工业甲线076号光辉九组变压器	200	27.95%	49.64	49.64		否	无	263%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
8928	国网南昌县供电公司	老四平66kV变电站	10kV工业甲线	10kV工业甲线60号杆回迁楼2期变台区变压器	250	53.98%	90.05	90.05	否	否	无	1%	
8929	国网南昌县供电公司	老四平66kV变电站	10kV工业乙线	10kV工业甲线光棚六组分支003号光棚四组变压器	100	54.40%	17.80	17.80	否	否	无	51%	
8930	国网南昌县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV工业甲线光棚六组分支013号光棚五组变压器	50	55.83%	17.08	17.08	否	否	无	-4%	
8931	国网南昌县供电公司	老四平66kV变电站	10kV工业乙线	10kV工业甲线光棚六组分支021号光棚七组变压器	30	75.80%	4.26	4.26	否	否	无	-12%	
8932	国网南昌县供电公司	老四平66kV变电站	10kV工业甲线	10kV工业甲线光棚七八组分歧019号光棚七八组变压器	200	26.83%	126.34	126.34	否	否	无	13%	
8933	国网南昌县供电公司	老四平66kV变电站	10kV工业乙线	10kV工业甲线光棚一組分支005号光棚一組变压器	100	56.52%	10.04	10.04	否	否	无	-17%	
8934	国网南昌县供电公司	老四平66kV变电站	10kV老四平丙线	10kV老四平丙线12号分歧015号费家变压器	200	79.62%	5.19	5.19	否	否	无	99%	
8935	国网南昌县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV老四平丙线光棚二队分支005号光棚二队变压器	200	59.77%	15.11	15.11	否	否	无	-62%	
8936	国网南昌县供电公司	老四平66kV变电站	10kV老四平丙线	10kV老四平丙线光棚三队分支004号光棚三队变压器	100	58.00%	9.60	9.60	否	否	无	1%	
8937	国网南昌县供电公司	曲家66kV变电站	10kV南横线	10kV老四平丙线商家三分支007号光棚三队变压器	400	58.81%	15.59	15.59	否	否	无	-56%	
8938	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线006号街内居民八号变压器	400	24.52%	261.92	261.92	否	否	无	37%	
8939	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线008号街内一号变压器	400	8.53%	325.90	325.90	否	否	无	6%	
8940	国网南昌县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV工业线街内分歧010号街内一号变压器	80	75.83%	11.34	11.34	否	否	无	65%	
8941	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线街内分歧03号街内三号变压器	400	42.22%	191.13	191.13	否	否	无	115%	
8942	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线居民四号004号街内四号变压器	200	38.77%	102.46	102.46	否	否	无	-11%	
8943	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线009号街内九号变压器	400	36.53%	213.86	213.86	否	否	无	-34%	
8944	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV铁东线027号西大村五组变压器	50	66.90%	11.55	11.55	否	否	无	-39%	
8945	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线044号东大村一組变压器	400	30.54%	237.84	237.84	否	否	无	80%	
8946	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线068号革新村三组变压器	200	18.33%	143.34	143.34	否	否	无	-64%	
8947	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线078号革新村二组变压器	400	10.96%	316.18	316.18	否	否	无	-21%	
8948	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线086号革新村一組变压器	160	28.14%	98.98	98.98	否	否	无	-63%	
8949	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线095号新城市村八组变压器	100	38.13%	51.87	51.87	否	否	无	146%	
8950	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线106号新城市村四组变压器	200	30.02%	119.96	119.96	否	否	无	-1%	
8951	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线128号新城市村二组变压器	200	61.90%	28.10	28.10	否	否	无	32%	
8952	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子九组分支003号城子村八组变压器	30	61.53%	8.54	8.54	否	否	无	-19%	
8953	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子分歧028号城子村四组变压器	100	40.53%	49.47	49.47	否	否	无	-69%	
8954	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子九组分支015号城子村九组变压器	200	18.40%	143.20	143.20	否	否	无	-25%	
8955	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子六组分支005号城子村六组变压器	200	13.64%	152.72	152.72	否	否	无	-54%	
8956	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子七组分支018号城子村七组变压器	100	35.98%	54.02	54.02	否	否	无	-37%	
8957	国网南昌县供电公司	上那66kV变电站	10kV上那线	10kV铁东线城子三组分支002号城子村三组变压器	30	68.63%	6.41	6.41	否	否	无	-60%	
8958	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子十组分支009号城子村十组变压器	100	26.26%	63.74	63.74	否	否	无	-63%	
8959	国网南昌县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子十组分支004号城子村五组变压器	200	43.02%	14.09	14.09	否	否	无	-47%	
8960	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子一組分支022号城子村二组变压器	200	28.38%	123.24	123.24	否	否	无	-4%	
8961	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城子一組分支029号城子村一組变压器	200	23.51%	132.99	132.99	否	否	无	-51%	
8962	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城东二组003号东大村一組变压器	400	7.77%	328.92	328.92	否	否	无	-31%	
8963	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁东线城东大分歧006号东大村四组变压器	200	62.49%	8.25	8.25	否	否	无	-55%	
8964	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城东大分歧038号平房村三组变压器	100	54.30%	35.70	35.70	否	否	无	-74%	
8965	国网南昌县供电公司	亮北66kV变电站	10kV亮北线	10kV铁东线东大三组分支009号东大村三组变压器	200	68.84%	10.58	10.58	否	否	无	-45%	
8966	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城东五六组分歧008号东大村五六组变压器	200	17.99%	144.02	144.02	否	否	无	-62%	
8967	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城东五六组分歧	200	15.52%	148.97	148.97	否	否	无	-52%	
8968	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线革新村四组分支002号革新村四组变压器	50	79.01%	3.30	3.30	否	否	无	-12%	
8969	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线革新七组分支024号革新村六组变压器	100	43.65%	46.35	46.35	否	否	无	-39%	
8970	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线革新七组分支003号革新村七组变压器	200	19.14%	141.73	141.73	否	否	无	-6%	
8971	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城南菜田分歧009号城南菜地变压器	30	60.93%	8.72	8.72	否	否	无	-40%	
8972	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城南菜田分歧031号城南菜地变压器	80	16.75%	21.97	21.97	否	否	无	-40%	
8973	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城南一組分支007号庙沟村二组变压器	100	62.87%	27.13	27.13	否	否	无	18%	
8974	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城南分歧040号庙沟村二组变压器	200	17.29%	145.42	145.42	否	否	无	-10%	
8975	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城南四组分歧001号庙沟村四组变压器	100	38.32%	51.68	51.68	否	否	无	-31%	
8976	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城南五组分歧002号庙沟村五组变压器	200	33.57%	112.86	112.86	否	否	无	61%	
8977	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线城南一六组分歧002号庙沟一六组变压器	200	19.65%	140.70	140.70	否	否	无	0%	
8978	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线平房村四组分支006号平房村四组变压器	200	11.88%	156.23	156.23	否	否	无	-58%	
8979	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线平房村二组分支009号平房村二组变压器	100	20.33%	69.67	69.67	否	否	无	-38%	
8980	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线平房村二组分支021号平房村一組变压器	100	79.99%	10.01	10.01	否	否	无	-19%	
8981	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线西大分歧014号西大一組分支003号西大一組变压器	50	68.61%	10.69	10.69	否	否	无	-45%	
8982	国网南昌县供电公司	大江66kV变电站	10kV大江西线	10kV铁东线西大分歧013号西大村三组变压器	30	51.59%	11.52	11.52	否	否	无	-51%	
8983	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线西大分歧016号西大村一組变压器	400	12.31%	310.78	310.78	否	否	无	27%	
8984	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线西大分歧028号西大菜地变压器	200	14.60%	150.81	150.81	否	否	无	-35%	
8985	国网南昌县供电公司	鄯家店66kV变电站	10kV松树线	10kV铁东线西大六组004号西大村六组变压器	50	58.41%	15.79	15.79	否	否	无	97%	
8986	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线西大四组016号西大村四组变压器	200	9.99%	160.02	160.02	否	否	无	-67%	
8987	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线西大一組分支005号西大村一組湖北台变压器	200	44.19%	91.63	91.63	否	否	无	-12%	
8988	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线新城子五组分支004号新城子村五组变压器	200	16.78%	146.44	146.44	否	否	无	-1%	
8989	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线新城子一組分支008号新城子村一組变压器	200	20.10%	139.81	139.81	否	否	无	-67%	
8990	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家分歧036号周家村变压器	200	6.94%	166.13	166.13	否	否	无	-43%	
8991	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家分歧043号周家村三组变压器	200	33.93%	112.15	112.15	否	否	无	12%	
8992	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家分歧周家二八组分歧	100	23.78%	66.22	66.22	否	否	无	-56%	
8993	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家七组分支006号周家六组变压器	200	65.25%	12.37	12.37	否	否	无	-70%	
8994	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家七组分支011号周家七组变压器	200	12.04%	155.91	155.91	否	否	无	11%	
8995	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家四五组分歧	100	31.15%	58.85	58.85	否	否	无	-39%	
8996	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家四五组分支013号周家村四五组变压器	200	25.97%	128.07	128.07	否	否	无	-49%	
8997	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家一組分支013号周家村一組变压器	200	16.73%	146.53	146.53	否	否	无	5%	
8998	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁东线	10kV铁东线周家一組分支016号周家村一組变压器	50	34.22%	27.89	27.89	否	否	无	43%	
8999	国网南昌县供电公司	金湾子66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线007分支002号居民7变台变压器	100	69.34%	16.53	16.53	否	否	无	-69%	
9000	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线013号马仲一變台变压器	200	27.89%	124.22	124.22	否	否	无	-59%	
9001	国网南昌县供电公司	松江66kV变电站	10kV松江线	10kV铁西线015号马仲二變台变压器	100	64.51%	12.74	12.74	否	否	无	-47%	
9002	国网南昌县供电公司	亮北66kV变电站	10kV亮北线	10kV铁西线04号居民七變台变压器	200	73.19%	16.90	16.90	否	否	无	1%	
9003	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线北头3组分支010号北头3组变压器	100	52.50%	18.75	18.75	否	否	无	-56%	
9004	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线北头3组分支028号北头3组变压器	200	22.83%	134.34	134.34	否	否	无	-51%	
9005	国网南昌县供电公司	安民66kV变电站	10kV迎峰线	10kV铁西线北头4组分支002号北头4组变压器	100	50.51%	11.85	11.85	否	否	无	50%	
9006	国网南昌县供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线北头村2组分支008号北头村2组变压器	200	17.69%	144.62	144.62	否	否	无	-28%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9007	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线北头村9组分支010号北头村9组变压器	200	22.24%	135.51	135.51	否	否	无	-51%	
9008	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线北头村10号马仲H6组变压器	100	39.46%	50.54	50.54	否	否	无	-47%	
9009	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线北头村39号马仲村6组公变变压器	200	30.74%	118.52	118.52	否	否	无	-66%	
9010	国网南昌供电公司	上塘66kV变电站	10kV上塘线	10kV铁西线北头一组分支003号北头一组变压器	50	58.22%	15.89	15.89	否	否	无	-48%	
9011	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线汇源3组分支006号汇源3组变压器	200	25.86%	128.28	128.28	否	否	无	-12%	
9012	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线汇源5组分支016号汇源五变台变压器	100	50.77%	39.23	39.23	否	否	无	43%	
9013	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线汇源7组分支005号汇源七变台变压器	200	61.03%	57.94	57.94	否	否	无	-54%	
9014	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线汇源4组分支004号汇源村2组变压器	200	25.09%	129.83	129.83	否	否	无	-7%	
9015	国网南昌供电公司	高前66kV变电站	10kV金星线	10kV铁西线汇源村4组分支004号汇源村4组变压器	100	52.05%	37.95	37.95	否	否	无	-20%	
9016	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线汇源村6组分支002号汇源村6组变压器	30	88.27%	6.52	6.52	否	否	无	145%	
9017	国网南昌供电公司	亮甲66kV变电站	10kV铁南线	10kV铁西线汇源村6组分支020号马仲村组变压器	200	60.44%	29.56	29.56	否	否	无	-37%	
9018	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线马仲村3组分支007号马仲村3组变压器	200	24.40%	131.20	131.20	否	否	无	-53%	
9019	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线马仲村4组分支003号马仲村4组变压器	100	43.94%	46.07	46.07	否	否	无	-39%	
9020	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线马仲村5组分支008号马仲村5组变压器	200	69.73%	40.54	40.54	否	否	无	-78%	
9021	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线马仲村5组分支003号马仲村变压器	30	46.80%	12.96	12.96	否	否	无	-48%	
9022	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南头村1组分支006号南头村1组变压器	400	10.05%	319.78	319.78	否	否	无	14%	
9023	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南头村2、7组分支019号南头村2、7组变压器	200	15.98%	148.05	148.05	否	否	无	-35%	
9024	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南头村5、6组分支004号南头村4组变压器	100	27.68%	62.32	62.32	否	否	无	85%	
9025	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南头村5、6组分支014号南头村5、6组变压器	100	30.78%	59.22	59.22	否	否	无	24%	
9026	国网南昌供电公司	清洲66kV变电站	10kV农一钱	10kV铁西线南头村6组分支005号北头村组变压器	200	55.34%	10.40	10.40	否	否	无	-39%	
9027	国网南昌供电公司	亮甲66kV变电站	10kV亮东线	10kV铁西线南头村6组分支021号北头村组变压器	100	64.47%	7.66	7.66	否	否	无	-47%	
9028	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南头村6组分支049号南头村3组变压器	200	15.53%	148.94	148.94	否	否	无	9%	
9029	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南头村5组分支026号南头村5组变压器	100	39.87%	50.13	50.13	否	否	无	-46%	
9030	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南头村6组分支002号南头村6组变压器	200	12.53%	154.94	154.94	否	否	无	-74%	
9031	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南头村7组分支010号南头村7组变压器	100	37.01%	26.50	26.50	否	否	无	-26%	
9032	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线南头村9组分支006号南头村9组变压器	30	71.66%	5.50	5.50	否	否	无	-64%	
9033	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立村2组分支012号新立村4组变压器	100	47.57%	42.43	42.43	否	否	无	-36%	
9034	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立村2组分支036号新立村2组变压器	200	16.27%	147.46	147.46	否	否	无	-70%	
9035	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立村3组分支014号新立村3组变压器	100	36.69%	53.31	53.31	否	否	无	-64%	
9036	国网南昌供电公司	四里66kV变电站	10kV四村线	10kV铁西线新立村3组分支021号新立村8组变压器	50	49.59%	20.20	20.20	否	否	无	-49%	
9037	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立村9组分支005号新立9组变压器	100	14.18%	151.64	151.64	否	否	无	-74%	
9038	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立村6组分支005号新立村6组变压器	50	69.32%	10.34	10.34	否	否	无	-42%	
9039	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立村7组分支006号新立村7组变压器	200	16.17%	147.65	147.65	否	否	无	-44%	
9040	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立村6组分支009号永安1组变压器	200	51.36%	77.28	77.28	否	否	无	-62%	
9041	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立村6组分支026号新立村6组变压器	200	23.03%	133.94	133.94	否	否	无	-67%	
9042	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线新立村3组分支033号新立村1组变压器	200	19.84%	140.32	140.32	否	否	无	-57%	
9043	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线永安3组分支009号永安二、四变台变压器	50	52.38%	18.81	18.81	否	否	无	-34%	
9044	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线永安3组分支24号永安3组变压器	100	21.46%	137.09	137.09	否	否	无	-50%	
9045	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线永安村2组分支002号永安二、四组分台变压器	100	30.24%	59.76	59.76	否	否	无	-30%	
9046	国网南昌供电公司	马仲66kV变电站	10kV铁西线	10kV铁西线永安村5、6组分支008号永安变村5、6组变压器	100	46.83%	43.17	43.17	否	否	无	-23%	
9047	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线126号永兴村2组变压器	200	28.54%	122.92	122.92	否	否	无	54%	
9048	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线八家子村2组分支01号八家子村2组变压器	100	29.41%	60.59	60.59	否	否	无	-6%	
9049	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线八家子村4、6组分支008号八家子村4、6组变压器	400	18.00%	288.02	288.02	否	否	无	136%	
9050	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线八家子村4、5组分支019号八家子村4、5组变压器	400	21.95%	272.21	272.21	否	否	无	111%	
9051	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线八家子村6、7组分支005号六七组变台	400	13.56%	305.74	305.74	否	否	无	-23%	
9052	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线北太平2组分支003号北太平2组变压器	100	35.76%	54.25	54.25	否	否	无	-35%	
9053	国网南昌供电公司	凉泉66kV变电站	10kV房木线	10kV满井乙线北太平3、4组分支006号北太平3、4组变压器	100	79.80%	10.20	10.20	否	否	无	-56%	
9054	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线北太平5组分支017号北太平5组变压器	30	76.61%	4.02	4.02	否	否	无	-41%	
9055	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线北太平分枝122号北太平1组变压器	200	25.48%	129.05	129.05	否	否	无	1%	
9056	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线红山村4组分枝02号红山村4组变压器	100	56.63%	33.38	33.38	否	否	无	12%	
9057	国网南昌供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV满井乙线红山村5组分支003号红山村五组变压器	30	73.19%	5.04	5.04	否	否	无	15%	
9058	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线红山村分枝021号红山村3组变压器	200	10.39%	159.23	159.23	否	否	无	63%	
9059	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线红山村分枝10号红山村2组变压器	100	41.46%	48.54	48.54	否	否	无	-19%	
9060	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线开发区台分016号变压器	50	73.06%	8.47	8.47	否	否	无	128%	
9061	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村1组分支004号六家庙村1组变压器	100	48.11%	41.89	41.89	否	否	无	-47%	
9062	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村5组分支010号六家庙村3、4组变压器	200	43.12%	93.76	93.76	否	否	无	2%	
9063	国网南昌供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV满井乙线六家庙村5组分支033号六家庙村5组变压器	100	74.39%	7.81	7.81	否	否	无	8%	
9064	国网南昌供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10kV满井乙线六家庙村6、7组分枝024号六家庙村6、7组变压器	30	62.43%	8.27	8.27	否	否	无	-29%	
9065	国网南昌供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV满井乙线六家庙村6、7组分支007号六家庙村部变压器	100	57.38%	32.62	32.62	否	否	无	111%	
9066	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村8组分枝019号六家庙村组变压器	30	65.80%	7.26	7.26	否	否	无	-33%	
9067	国网南昌供电公司	清洲66kV变电站	10kV农一钱	10kV满井乙线六家庙村9组分支016号六家庙村10组变压器	100	43.59%	23.21	23.21	否	否	无	-16%	
9068	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村9组分支020号六家庙村组变压器	50	37.20%	52.80	52.80	否	否	无	-22%	
9069	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分枝044号六家庙村11组变压器	200	22.09%	135.83	135.83	否	否	无	-63%	
9070	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分枝052号长胜村3、8组变压器	100	29.87%	60.13	60.13	否	否	无	-38%	
9071	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分枝073号六家庙村组变压器	80	66.34%	19.93	19.93	否	否	无	19%	
9072	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分枝088号长胜村5、6组变压器	400	20.31%	278.75	278.75	否	否	无	-13%	
9073	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分枝023号永兴村组变压器	50	24.13%	32.94	32.94	否	否	无	-54%	
9074	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分支016号六家庙村2组变压器	50	65.62%	12.19	12.19	否	否	无	-55%	
9075	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线满井街内2台区分支012号满井街内变台	50	78.76%	5.62	5.62	否	否	无	284%	
9076	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线满井街内分支004号八家子村1组变压器	50	78.32%	5.84	5.84	否	否	无	-16%	
9077	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线满井街内分支041号满井街内政府变压器	200	48.13%	83.74	83.74	否	否	无	141%	
9078	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线塑料厂家属分枝02号塑料厂家属变压器	30	50.06%	11.98	11.98	否	否	无	117%	
9079	国网南昌供电公司	四面庙66kV变电站	10kV太平线	10kV满井乙线太平村1组分支017号太平村1组变压器	200	18.31%	143.38	143.38	否	否	无	-53%	
9080	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线太平村2组分支002号太平村2组变压器	100	46.80%	43.20	43.20	否	否	无	-28%	
9081	国网南昌供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV满井乙线满井街内2台区分支013号满井街内变台	100	48.86%	8.22	8.22	否	否	无	39%	
9082	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线甸南村分枝02号甸南村2组变压器	400	12.76%	308.97	308.97	否	否	无	-22%	
9083	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线甸南村分枝041号甸南村3组变压器	100	39.36%	50.64	50.64	否	否	无	69%	
9084	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴7组分支003号永兴7组变压器	100	51.05%	38.95	38.95	否	否	无	-29%	
9085	国网南昌供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴村1组分枝06号永兴村7组变压器	400	22.11%	271.55	271.55	否	否	无	1%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9086	国网南昌县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴村3组分线05号永兴村3组变压器	100	50.76%	39.24	39.24	否	否	无	24%	
9087	国网南昌县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴村5组分线015号永兴村5组变压器	200	26.52%	126.96	126.96	否	否	无	-47%	
9088	国网南昌县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线永兴村6组分线011号永兴村6组变压器	400	13.47%	306.12	306.12	否	否	无	-22%	
9089	国网南昌县供电公司	东塘66kV变电站	10kV东塘线	10kV满井乙线永兴村6组分线036号永兴村6组变压器	100	56.98%	33.02	33.02	否	否	无	-30%	
9090	国网南昌县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线长胜村1、2组分支019号长胜村1、2组变压器	400	19.70%	281.21	281.21	否	否	无	-2%	
9091	国网南昌县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	10kV满井乙线长胜村7组分支003号长胜村7组变压器	100	29.03%	60.97	60.97	否	否	无	-20%	
9092	国网南昌县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	农粮厂变台	100	31.09%	58.91	58.91	否	否	无	101%	
9093	国网南昌县供电公司	满井66kV变电站	10kV满井乙线	太平三组变台柱上变压器	100	43.94%	46.06	46.06	否	否	无	-24%	
9094	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线016号北道班变压器	100	79.67%	3.10	3.10	否	否	无	-54%	
9095	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线029号马场大湾变压器	400	12.48%	310.08	310.08	否	否	无	-21%	
9096	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线057号洪山四组台变压器	100	17.04%	72.96	72.96	否	否	无	-57%	
9097	国网南昌县供电公司	金宝66kV变电站	10kV金宝线	10kV马场线067号洪山四组变压器	50	68.04%	10.98	10.98	否	否	无	-50%	
9098	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线洪山八组分支004号白山八组变压器	200	23.20%	133.60	133.60	否	否	无	12%	
9099	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线白山分支020号白山一组变压器	100	53.81%	36.19	36.19	否	否	无	-35%	
9100	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线白山分支028号白山二组变压器	100	74.56%	15.44	15.44	否	否	无	-64%	
9101	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线白山分支050号白山三组变压器	100	23.06%	66.94	66.94	否	否	无	-39%	
9102	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线白山七组分支003号白山七组变压器	400	12.54%	309.84	309.84	否	否	无	-72%	
9103	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线白山四组分支014号白山四组变压器	100	67.99%	22.01	22.01	否	否	无	-35%	
9104	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线白山五组分支029号白山五组变压器	100	47.39%	42.61	42.61	否	否	无	-27%	
9105	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线洪山二组分支002号洪山二组变压器	200	18.14%	143.73	143.73	否	否	无	-32%	
9106	国网南昌县供电公司	八面塘66kV变电站	10kV八和线	10kV马场线洪山二组分支034号洪山二组变压器	80	74.55%	12.36	12.36	否	否	无	-54%	
9107	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线洪山六组分支016号洪山六组变压器	100	72.87%	8.57	8.57	否	否	无	-54%	
9108	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线洪山二组分支004号洪山二组变压器	100	34.34%	55.66	55.66	否	否	无	-42%	
9109	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线洪山五组分支007号洪山五组变压器	100	76.43%	4.07	4.07	否	否	无	-64%	
9110	国网南昌县供电公司	凉泉66kV变电站	10kV凉泉线	10kV马场线开发区分支036号杨家五组变压器	100	66.29%	7.11	7.11	否	否	无	-18%	
9111	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线开发区分支048号后力六组变压器	200	33.20%	113.60	113.60	否	否	无	-50%	
9112	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线开发区分支061号开发区变压器	315	23.02%	210.98	210.98	否	否	无	-62%	
9113	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线马场小学分线001号马场小学变压器	200	19.11%	141.78	141.78	否	否	无	-29%	
9114	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线马场新分线005号马场新所变压器	30	74.30%	4.71	4.71	否	否	无	-10%	
9115	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线庙沟分支028号庙沟二组变压器	200	21.83%	136.34	136.34	否	否	无	-43%	
9116	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线庙沟分支044号庙沟一组变压器	200	25.92%	128.16	128.16	否	否	无	-31%	
9117	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线庙沟二组分支008号庙沟二组变压器	80	55.24%	17.38	17.38	否	否	无	-42%	
9118	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线庙沟四组分支023号庙沟四组变压器	100	72.76%	5.17	5.17	否	否	无	-43%	
9119	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线庙沟四组分支036号庙沟四组分支变压器	100	17.27%	72.73	72.73	否	否	无	-53%	
9120	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线泰山八组分支018号泰山八组变压器	100	22.67%	67.34	67.34	否	否	无	-32%	
9121	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杨家分线017号虬牛七组变压器	30	61.27%	8.62	8.62	否	否	无	-44%	
9122	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杨家分线034号虬牛一组变压器	100	51.14%	38.86	38.86	否	否	无	-26%	
9123	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杨家分线055号杨家三组变压器	200	25.76%	126.47	126.47	否	否	无	-1%	
9124	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杨家分线066号杨家二组变压器	100	47.24%	42.77	42.77	否	否	无	-39%	
9125	国网南昌县供电公司	龙首66kV变电站	10kV龙首线	10kV马场线杨家分线079号杨家一组变压器	100	64.74%	25.26	25.26	否	否	无	-15%	
9126	国网南昌县供电公司	宝刀66kV变电站	10kV宝刀线	10kV马场线杨家六组分支006号杨家六组变压器	200	53.13%	7.37	7.37	否	否	无	19%	
9127	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线杨家四组分支007号杨家四组变压器	200	16.74%	146.53	146.53	否	否	无	-32%	
9128	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV马场线综合一分线001号综合一分变压器	100	6.87%	186.25	186.25	否	否	无	-26%	
9129	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线013号东屯公变台区变压器	100	16.88%	73.12	73.12	否	否	无	-39%	
9130	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线020号马场线公变台区变压器	200	17.39%	145.22	145.22	否	否	无	-72%	
9131	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线032号虬牛五组公变台区变压器	100	68.65%	10.67	10.67	否	否	无	20%	
9132	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线063号新农村公变台区变压器	200	25.81%	128.38	128.38	否	否	无	-44%	
9133	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线068号新农二组公变台区变压器	100	77.85%	12.15	12.15	否	否	无	-37%	
9134	国网南昌县供电公司	四面塘66kV变电站	10kV四面塘线	10kV虬牛西线074号新农十三组公变台区变压器	20	75.11%	2.98	2.98	否	否	无	-7%	
9135	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线085号新农三组公变台区变压器	100	34.94%	55.06	55.06	否	否	无	-27%	
9136	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线110号新农四组公变台区变压器	30	70.78%	5.77	5.77	否	否	无	-44%	
9137	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线后力二组分支002号后力二组公变台区变压器	50	55.47%	17.27	17.27	否	否	无	43%	
9138	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线后力分支027号后力一组公变台区变压器	100	70.28%	9.86	9.86	否	否	无	-22%	
9139	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线后力二组分支003号后力二组公变台区变压器	100	59.71%	50.29	50.29	否	否	无	-48%	
9140	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线后力四组分台变压器	100	32.96%	57.04	57.04	否	否	无	-52%	
9141	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线后力四组分支004号后力四组公变台区变压器	100	34.77%	55.23	55.23	否	否	无	-38%	
9142	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线后力五组分支006号后力五组公变台区变压器	200	24.27%	131.46	131.46	否	否	无	-51%	
9143	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线街内分支003号虬牛街内公变台区变压器	80	79.58%	8.34	8.34	否	否	无	19%	
9144	国网南昌县供电公司	鸡冠山66kV变电站	10kV杜直线	10kV虬牛西线六合八组分支015号六合八组公变台区变压器	100	70.27%	9.87	9.87	否	否	无	-44%	
9145	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线六合二组002号六合二组公变台区变压器	100	58.30%	31.70	31.70	否	否	无	-17%	
9146	国网南昌县供电公司	金宝66kV变电站	10kV金宝线	10kV虬牛西线六合分支039号六合四组公变台区变压器	50	70.20%	9.90	9.90	否	否	无	-21%	
9147	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线六合分支056号六合七组公变台区变压器	100	70.56%	9.72	9.72	否	否	无	-51%	
9148	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线六合九组分支017号六合九组公变台区变压器	100	38.35%	51.65	51.65	否	否	无	6%	
9149	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线六合六组分支014号虬牛六组公变台区变压器	200	22.94%	134.12	134.12	否	否	无	-17%	
9150	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线六合二组分支002号六合二组公变台区变压器	100	66.00%	19.20	19.20	否	否	无	-69%	
9151	国网南昌县供电公司	公合66kV变电站	10kV水源线	10kV虬牛西线六合十一组分支004号六合十一组变压器	100	60.57%	14.71	14.71	否	否	无	-70%	
9152	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线六合十组分支026号六合十组公变台区变压器	100	78.47%	11.53	11.53	否	否	无	-25%	
9153	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线六合五组分支011号六合五组公变台区变压器	100	53.69%	18.15	18.15	否	否	无	-44%	
9154	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线六合一组分支002号六合一组公变台区变压器	100	71.50%	18.50	18.50	否	否	无	-64%	
9155	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线虬牛二组分支002号虬牛二组公变台区变压器	200	23.48%	133.04	133.04	否	否	无	-7%	
9156	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线虬牛六组分支004号虬牛六组公变台区变压器	50	29.76%	30.12	30.12	否	否	无	-76%	
9157	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线虬牛二组分支005号虬牛二组公变台区变压器	100	36.37%	53.63	53.63	否	否	无	-51%	
9158	国网南昌县供电公司	马冲66kV变电站	10kV铁西线	10kV虬牛西线虬牛四组分支007号虬牛四组公变台区变压器	50	77.15%	6.42	6.42	否	否	无	27%	
9159	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线虬牛小学分支011号虬牛小学公变台区变压器	400	18.32%	286.70	286.70	否	否	无	23%	
9160	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线虬牛二组分支004号虬牛二组公变台区变压器	100	30.89%	59.40	59.40	否	否	无	104%	
9161	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线虬牛二组分支019号虬牛二组公变台区变压器	50	53.90%	18.05	18.05	否	否	无	-29%	
9162	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线虬牛二组分支004号虬牛二组公变台区变压器	200	23.31%	133.38	133.38	否	否	无	-34%	
9163	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线虬牛四组分支001号虬牛四组公变台区变压器	50	66.77%	11.61	11.61	否	否	无	5%	
9164	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线虬牛前五、六组分支014号虬牛前五、六组变压器	100	74.04%	15.96	15.96	否	否	无	-25%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9165	国网南昌县供电公司	柏榆66kV变电站	10kV柏兴线	10kV虬牛西线泉眼六组分支006号泉眼六组公变台区变压器	100	73.43%	4.97	4.97	否	否	无	-33%	
9166	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线新农分枝035号新农八组公变台区变压器	100	44.64%	45.36	45.36	否	否	无	-3%	
9167	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线新农七组分支004号新农七组公变台区变压器	100	54.14%	35.86	35.86	否	否	无	-60%	
9168	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线新农十二组分支002号新农十二组变压器	160	46.57%	69.49	69.49	否	否	无	-15%	
9169	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线新农十组分支004号新农九组公变台区变压器	20	77.05%	2.59	2.59	否	否	无	-68%	
9170	国网南昌县供电公司	振兴66kV变电站	10kV交通线	10kV虬牛西线新农十组分支025号新农五组公变台区变压器	30	65.93%	7.22	7.22	否	否	无	-62%	
9171	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线新农十组分支034号新农九组公变台区变压器	100	24.47%	65.53	65.53	否	否	无	49%	
9172	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线新农十组分支044号新农十组公变台区变压器	100	18.66%	71.34	71.34	否	否	无	-45%	
9173	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV虬牛西线	10kV虬牛西线新农一组分枝006号新农一组公变台区变压器	200	27.89%	124.21	124.21	否	否	无	-50%	
9174	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线074号横沟四组变压器	100	67.03%	6.89	6.89	否	否	无	-34%	
9175	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子分枝005号兴隆六八组变压器	200	15.62%	148.75	148.75	否	否	无	-3%	
9176	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子分枝022号兴隆五组变压器	100	61.59%	14.20	14.20	否	否	无	-3%	
9177	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子分枝039号大六家子二组变压器	100	57.20%	16.40	16.40	否	否	无	-19%	
9178	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子分枝042号大六家子十一组变压器	100	31.43%	58.57	58.57	否	否	无	12%	
9179	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子九组分支011号大六家子八组变压器	100	64.85%	12.58	12.58	否	否	无	-8%	
9180	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子九组分支019号大六家子十组变压器	100	34.19%	55.82	55.82	否	否	无	48%	
9181	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子九组分支033号大六家子九组变压器	100	47.09%	21.45	21.45	否	否	无	-39%	
9182	国网南昌县供电公司	李子户66kV变电站	10kV李北线	10kV毛家店线大六家子六组分支011号大六家子八组变压器	100	75.10%	7.45	7.45	否	否	无	133%	
9183	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子三组分枝027号大六家子七组变压器	100	78.39%	5.81	5.81	否	否	无	59%	
9184	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子三组分枝049号大六家子四组变压器	160	35.62%	87.01	87.01	否	否	无	-1%	
9185	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子三组分枝072号大六家子二组变压器	400	16.82%	292.70	292.70	否	否	无	12%	
9186	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子三组分枝010号大六家子五组变压器	100	22.41%	67.59	67.59	否	否	无	79%	
9187	国网南昌县供电公司	亮66kV变电站	10kV亮东线	10kV毛家店线大六家子五组分支010号大六家子五组变压器	30	61.96%	8.41	8.41	否	否	无	-6%	
9188	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线大六家子一组分支001号大六家子一组变压器	200	23.61%	132.79	132.79	否	否	无	126%	
9189	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线横沟六组分支005号横沟六组变压器	200	57.48%	65.03	65.03	否	否	无	246%	
9190	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线横沟三组分枝010号横沟三组变压器	100	34.16%	55.84	55.84	否	否	无	103%	
9191	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线横沟五组分枝011号横沟五组变压器	50	60.23%	14.89	14.89	否	否	无	-10%	
9192	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线横沟八组分支004号横沟八组变压器	100	61.79%	28.21	28.21	否	否	无	13%	
9193	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线横沟二组分支008号横沟二组变压器	200	23.65%	132.70	132.70	否	否	无	-29%	
9194	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线横沟九组分支015号横沟九组变压器	50	55.60%	17.20	17.20	否	否	无	32%	
9195	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线横沟七组分支010号横沟七组变压器	400	25.13%	259.49	259.49	否	否	无	7%	
9196	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线横沟三组分支008号横沟三组变压器	50	57.79%	16.10	16.10	否	否	无	46%	
9197	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线横沟十三组分支001号横沟十三组变压器	100	58.54%	15.73	15.73	否	否	无	-24%	
9198	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线横沟四组分支007号横沟四组变压器	80	74.27%	12.58	12.58	否	否	无	56%	
9199	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线横沟五、六组分支016号横沟五、六组变压器	200	31.07%	117.87	117.87	否	否	无	-39%	
9200	国网南昌县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV农场线	10kV毛家店线横沟一组分支007号横沟一组变压器	50	68.75%	10.63	10.63	否	否	无	0%	
9201	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线检查站分枝005号检查站变压器	200	13.06%	153.88	153.88	否	否	无	-5%	
9202	国网南昌县供电公司	东66kV变电站	10kV东嘎线	10kV毛家店线场内分枝015号场内线市场台变压器	160	60.13%	47.79	47.79	否	否	无	34%	
9203	国网南昌县供电公司	金沟子66kV变电站	10kV铁东线	10kV毛家店线场内分枝023号场内线镇政府变压器	400	60.41%	118.35	118.35	否	否	无	-6%	
9204	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线场内分枝029号场内线横沟十一组变压器	400	32.91%	228.35	228.35	否	否	无	14%	
9205	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线场内分枝039号场内线烟站变压器	200	46.70%	86.60	86.60	否	否	无	21%	
9206	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线场内分枝11号招待所分枝X005号招待所变压器	160	84.61%	40.63	40.63	否	否	无	33%	
9207	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线场内线政府分枝X005号政府分台变压器	200	50.01%	79.99	79.99	否	否	无	-24%	
9208	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线良村一组分支014号良村一组变压器	100	34.50%	55.50	55.50	否	否	无	-76%	
9209	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线七道五组分支001号七道五组变压器	100	62.83%	13.58	13.58	否	否	无	24%	
9210	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线先锋分枝009号七道六组变压器	200	17.42%	145.16	145.16	否	否	无	-11%	
9211	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线先锋分枝030号七道四组变压器	200	22.52%	134.96	134.96	否	否	无	20%	
9212	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线先锋分枝042号先锋七组变压器	100	49.09%	20.46	20.46	否	否	无	-41%	
9213	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线先锋大六家子分枝013号良种三组变压器	100	67.22%	11.39	11.39	否	否	无	19%	
9214	国网南昌县供电公司	大古66kV变电站	10kV青东线	10kV毛家店线兴隆大六家子分枝069号兴隆四组变压器	100	73.53%	4.94	4.94	否	否	无	-46%	
9215	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线兴隆大六家子分枝079号兴隆二组变压器	30	78.71%	3.39	3.39	否	否	无	45%	
9216	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线兴隆二组分支007号兴隆二组变压器	30	63.60%	7.92	7.92	否	否	无	-6%	
9217	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线兴隆分枝027号良种四组变压器	100	31.63%	58.37	58.37	否	否	无	6%	
9218	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线兴隆七组分支003号兴隆七组变压器	100	69.81%	6.06	6.06	否	否	无	9%	
9219	国网南昌县供电公司	龙背66kV变电站	10kV龙南线	10kV毛家店线兴隆一组分支005号兴隆一组变压器	30	69.72%	6.08	6.08	否	否	无	-53%	
9220	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线香山二组分支002号香山二组变压器	30	66.88%	6.94	6.94	否	否	无	-22%	
9221	国网南昌县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV毛家店线香山分枝004号良种四组变压器	100	74.94%	7.53	7.53	否	否	无	98%	
9222	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线香山分枝014号良种五组变压器	100	75.68%	11.45	11.45	否	否	无	30%	
9223	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线香山分枝034号香山三组变压器	200	19.30%	141.41	141.41	否	否	无	64%	
9224	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线香山分枝043号香山四组变压器	50	70.91%	9.54	9.54	否	否	无	-2%	
9225	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV马场线	10kV毛家店线香山分枝055号富民小区变压器	30	75.16%	4.45	4.45	否	否	无	-47%	
9226	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线香山六组分支006号香山六组变压器	200	16.46%	147.08	147.08	否	否	无	-9%	
9227	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线香山七组分支004号香山七组变压器	200	17.77%	144.47	144.47	否	否	无	18%	
9228	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线香山五组分支001号香山五组变压器	100	63.29%	26.71	26.71	否	否	无	-54%	
9229	国网南昌县供电公司	虬牛66kV变电站	10kV毛家店线	10kV毛家店线香山一组分枝044号香山一组变压器	50	76.47%	6.77	6.77	否	否	无	-32%	
9230	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平北线加意大棚支线路04号杆变压器	200	56.51%	66.97	66.97	否	否	无	-64%	
9231	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线022号场内北台变压器	400	65.80%	96.82	96.82	否	否	无	-34%	
9232	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线051号新兴李家变压器	100	63.62%	26.38	26.38	否	否	无	8%	
9233	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线084号后卢组变压器	100	48.73%	41.27	41.27	否	否	无	15%	
9234	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线北平安支线路005号北平安变压器	100	53.57%	36.43	36.43	否	否	无	63%	
9235	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线大洛家支线路006号大洛家变压器	100	72.17%	17.83	17.83	否	否	无	6%	
9236	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线邓邵家支线路004号邓邵家变压器	200	24.53%	130.94	130.94	否	否	无	-29%	
9237	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线东如意支线路020号如意组变压器	200	30.54%	118.91	118.91	否	否	无	60%	
9238	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线东西海干支线路002号东西海干变压器	100	43.29%	46.71	46.71	否	否	无	8%	
9239	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线三二分为033号新多农场四组变压器	100	75.39%	14.61	14.61	否	否	无	-49%	
9240	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线二一分分枝013号大棚支线路03杆变压器	30	24.80%	19.56	19.56	否	否	无	-6%	
9241	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线福兴支线路008号福兴变压器	400	13.16%	307.38	307.38	否	否	无	25%	
9242	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线后范家支线路009号后范家变压器	200	30.66%	118.67	118.67	否	否	无	-50%	
9243	国网南昌县供电公司	清河66kV变电站	10kV农一线路	10kV平北线后平安支线路003号后平安变压器	200	49.94%	80.12	80.12	否	否	无	-34%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9244	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线胡家十里分枝019号胡家公变压器	200	23.49%	133.03	133.03		否	否	无	-54%
9245	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线胡家十里分枝036号水利公变压器	160	62.05%	44.72	44.72		否	否	无	37%
9246	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线胡家十里分枝040号八队变压器	200	32.90%	114.21	114.21		否	否	无	57%
9247	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线胡家十里分枝059号十一组变压器	400	12.89%	308.44	308.44		否	否	无	-12%
9248	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线胡家十里分枝066号七组公变压器	100	46.89%	43.11	43.11		否	否	无	-20%
9249	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线贾家三组支线013号贾家三组变压器	100	51.03%	38.97	38.97		否	否	无	-9%
9250	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线林家分枝004+1号姜家组变压器	100	26.29%	63.71	63.71		否	否	无	73%
9251	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线林家分枝023号林家变压器	80	54.09%	28.73	28.73		否	否	无	51%
9252	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线刘家支线路010号刘家变压器	200	73.98%	32.05	32.05		否	否	无	70%
9253	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线满家支线路022号满家变压器	160	34.65%	88.58	88.58		否	否	无	14%
9254	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线满家支线路十一组满家升压02变压器	80	10.06%	63.95	63.95		否	否	无	-15%
9255	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线南芦组支线路006号南芦组变压器	100	52.37%	37.63	37.63		否	否	无	54%
9256	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线如意分枝041号南岗变压器	200	39.45%	101.09	101.09		否	否	无	-12%
9257	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分枝002号新兴变压器	50	55.70%	17.15	17.15		否	否	无	97%
9258	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分枝032号三门台变压器	200	31.70%	116.60	116.60		否	否	无	27%
9259	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分枝036号刘家村变压器	100	68.67%	21.33	21.33		否	否	无	5%
9260	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分枝052号东西如意变压器	200	36.59%	106.83	106.83		否	否	无	-5%
9261	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分枝063号东茄子变压器	400	18.50%	285.99	285.99		否	否	无	-11%
9262	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分枝068号西茄子变压器	200	25.11%	129.79	129.79		否	否	无	24%
9263	国网南昌县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV平北线十里分枝080号十队变压器	30	65.97%	7.21	7.21		否	否	无	24%
9264	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分枝089号四队变压器	400	48.67%	165.31	165.31		否	否	无	38%
9265	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分枝104号二队变压器	400	33.60%	225.61	225.61		否	否	无	76%
9266	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分枝116号十里村九组变压器	400	21.97%	272.14	272.14		否	否	无	0%
9267	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分枝121号一队变压器	100	64.28%	25.72	25.72		否	否	无	118%
9268	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里分枝邓邵家支线路新建邓家变台	200	21.93%	136.13	136.13		否	否	无	-57%
9269	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里六队支线路012号十里六队变压器	200	65.05%	49.91	49.91		否	否	无	21%
9270	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线十里三队支线路010号十里三队变压器	100	76.17%	13.83	13.83		否	否	无	18%
9271	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线王大夫支线路006号王大夫变压器	200	26.00%	127.99	127.99		否	否	无	45%
9272	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线五队支线路011号五队变压器	100	45.15%	44.85	44.85		否	否	无	-45%
9273	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线五家陈家支线路002号五家陈家变压器	100	47.54%	42.46	42.46		否	否	无	3%
9274	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线五家陈家支线路023号五家陈家变压器	200	21.37%	137.26	137.26		否	否	无	51%
9275	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线五家陈家支线路012号五家陈家变压器	200	22.78%	134.45	134.45		否	否	无	41%
9276	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线五家中心支线路005号五家中心变压器	100	66.54%	23.46	23.46		否	否	无	-8%
9277	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV平北线西加意支线路003号西加意组变压器	100	61.20%	8.64	8.64		否	否	无	88%
9278	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线小北支线路003号小北队变压器	100	67.41%	6.78	6.78		否	否	无	-8%
9279	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线新发支线路002号新发变压器	100	43.88%	36.90	36.90		否	否	无	-6%
9280	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线子家支线路009号子家变压器	100	41.56%	48.44	48.44		否	否	无	139%
9281	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线008号小泉村变压器	400	30.77%	236.90	236.90		否	否	无	42%
9282	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线019号供销社变压器	400	53.21%	147.17	147.17		否	否	无	95%
9283	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线128号许家变压器	100	39.38%	50.63	50.63		否	否	无	57%
9284	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线池家分支003号池家变压器	200	28.75%	122.50	122.50		否	否	无	28%
9285	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大泉分支011号林场变压器	100	34.82%	55.18	55.18		否	否	无	-13%
9286	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大泉分支047号小城西台变压器	400	24.02%	263.93	263.93		否	否	无	-25%
9287	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大泉分支059号周家变压器	100	37.42%	52.58	52.58		否	否	无	-27%
9288	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大泉分支070号上姜变压器	200	24.46%	131.09	131.09		否	否	无	-47%
9289	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大泉五组分支015号殷家变压器	100	38.83%	51.17	51.17		否	否	无	6%
9290	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大泉五组分支026号五队变压器	200	22.23%	135.54	135.54		否	否	无	17%
9291	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大电分支017号大电变压器	100	45.23%	44.77	44.77		否	否	无	-52%
9292	国网南昌县供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙垅子线	10kV平南线大张家分支013号张家变压器	100	69.44%	10.28	10.28		否	否	无	-40%
9293	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线大张家支线路004号龙庙变压器	100	77.43%	12.57	12.57		否	否	无	12%
9294	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线东支线路011号东沟变压器	200	22.58%	134.83	134.83		否	否	无	-22%
9295	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线东西两支线路003号东西谢变压器	200	45.43%	89.14	89.14		否	否	无	3%
9296	国网南昌县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV平南线高家分枝017号高家变压器	100	65.57%	7.33	7.33		否	否	无	49%
9297	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线高家分枝034号东西小泉变压器	100	78.04%	9.57	9.57		否	否	无	61%
9298	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线高家分枝047号张若道变压器	100	48.41%	41.60	41.60		否	否	无	99%
9299	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线高家分枝073号高家变压器	200	40.75%	98.51	98.51		否	否	无	45%
9300	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线高家分枝100号黄家变压器	100	60.18%	29.82	29.82		否	否	无	-40%
9301	国网南昌县供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV平南线谷家分支005号谷家变压器	100	64.72%	7.58	7.58		否	否	无	-24%
9302	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线广文村张家东台	400	24.90%	260.42	260.42		否	否	无	3%
9303	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线金家分支015号金家变压器	100	65.69%	24.31	24.31		否	否	无	97%
9304	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线新家支线路006号新家变压器	100	36.08%	53.92	53.92		否	否	无	17%
9305	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线李家支线路002号李家变压器	200	21.29%	137.43	137.43		否	否	无	-6%
9306	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线林家分支005号林家变压器	100	35.01%	54.99	54.99		否	否	无	45%
9307	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线木头庙支线路010号木头庙变压器	100	41.96%	48.04	48.04		否	否	无	133%
9308	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线南山支线路005号南山变压器	100	41.80%	48.20	48.20		否	否	无	-45%
9309	国网南昌县供电公司	大洋66kV变电站	10kV大洋南线	10kV平南线牛家支线路014号西张家变压器	400	68.30%	86.81	86.81		否	否	无	-32%
9310	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线牛家支线路024号东张家变压器	100	48.32%	41.68	41.68		否	否	无	60%
9311	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线牛家支线路036号牛家变压器	100	29.88%	60.12	60.12		否	否	无	-19%
9312	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线前平安分支004号前平安变压器	200	28.84%	122.32	122.32		否	否	无	-18%
9313	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线前山支线路06号前山变压器	100	65.77%	24.23	24.23		否	否	无	134%
9314	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线前磨分支006号前磨变压器	100	28.76%	61.24	61.24		否	否	无	42%
9315	国网南昌县供电公司	鄱家店66kV变电站	10kV松树线	10kV平南线曲家分枝045号太平变压器	30	73.78%	4.87	4.87		否	否	无	66%
9316	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线曲家分枝069号南岗变压器	200	28.36%	123.29	123.29		否	否	无	17%
9317	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线林家分支下涯子台区变压器	50	59.67%	15.07	15.07		否	否	无	-31%
9318	国网南昌县供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑西线	10kV平南线曲家分支013号曲家村曲家变压器	200	72.16%	35.69	35.69		否	否	无	43%
9319	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线太平庄支线路007号太平庄变压器	200	23.59%	132.82	132.82		否	否	无	153%
9320	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西村分支010号西村变压器	100	42.24%	47.76	47.76		否	否	无	-1%
9321	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西天分枝005号未家变压器	100	78.95%	5.52	5.52		否	否	无	73%
9322	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西天分枝24号后城变压器	200	22.73%	134.55	134.55		否	否	无	-23%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9323	国网南昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西天分线35号西天变压器	200	21.00%	138.01	138.01		否	否	无	37%
9324	国网南昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西天分线54号从家变压器	200	20.89%	138.22	138.22		否	否	无	-16%
9325	国网南昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西天分线74号张家变压器	200	29.99%	120.03	120.03		否	否	无	76%
9326	国网南昌图县供电公司	八宝66kV变电站	10kV古城线	10kV平南线西天分线84号叶家峰变压器	100	70.25%	1.97	1.97		否	否	无	59%
9327	国网南昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西天分线99号南北于台变压器	200	31.27%	117.46	117.46		否	否	无	-29%
9328	国网南昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西天广文分线116号后塘变压器	200	22.32%	135.36	135.36		否	否	无	126%
9329	国网南昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西姜支线路011号杏树园子变压器	20	79.46%	2.11	2.11		否	否	无	73%
9330	国网南昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线西姜支线路023号西姜变压器	200	21.72%	136.56	136.56		否	否	无	-2%
9331	国网南昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线小塘子分支003号下沟变压器	100	79.65%	10.35	10.35		否	否	无	-45%
9332	国网南昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线小塘子分支003号下沟变压器	100	57.47%	32.53	32.53		否	否	无	121%
9333	国网南昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线杨木支线路015号杨家变压器	100	55.60%	34.40	34.40		否	否	无	238%
9334	国网南昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线张武家沟分支005号张武家沟变压器	30	73.57%	4.93	4.93		否	否	无	68%
9335	国网南昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线张武支线路002号张武变压器	100	38.32%	51.68	51.68		否	否	无	-27%
9336	国网南昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV平南线周家分支013号周家变压器	200	16.68%	146.65	146.65		否	否	无	-37%
9337	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线020号曲家中学变压器	400	39.14%	203.45	203.45		否	否	无	-49%
9338	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线086号孟家五组变压器	400	16.35%	294.59	294.59		否	否	无	43%
9339	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线146号孟家二组变压器	200	21.67%	136.67	136.67		否	否	无	-60%
9340	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线200号户山村五组变压器	200	24.08%	131.84	131.84		否	否	无	30%
9341	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线21#杆站前2组南新台变压器	160	26.80%	101.13	101.13		否	否	无	71%
9342	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线282号两家子三、十组变压器	100	59.86%	30.14	30.14		否	否	无	29%
9343	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线319号两家子一组变压器	50	75.99%	7.01	7.01		否	否	无	48%
9344	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线厂子二组分支001号厂子二组变压器	200	32.50%	115.01	115.01		否	否	无	71%
9345	国网南昌图县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV长岭子线	10kV曲北线厂子分线059号厂子三组变压器	100	79.99%	10.01	10.01		否	否	无	50%
9346	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线厂子九组分线050号厂子九组变压器	100	36.11%	53.89	53.89		否	否	无	-11%
9347	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线厂子六组（一）分支004号厂子六组（一）变压器	200	68.59%	42.82	42.82		否	否	无	51%
9348	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线厂子六组分支008号厂子六组变压器	200	16.69%	146.62	146.62		否	否	无	51%
9349	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线厂子七组分支003号厂子七组变压器	100	49.33%	40.67	40.67		否	否	无	81%
9350	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV曲北线厂子十组分支003号厂子十组变压器	100	63.00%	27.00	27.00		否	否	无	76%
9351	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线厂子四组分支001号厂子四组变压器	200	19.50%	141.00	141.00		否	否	无	6%
9352	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线厂子五组分支009号厂子五组变压器	200	19.79%	140.42	140.42		否	否	无	-4%
9353	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线厂子一组分支005号厂子一组变压器	100	57.07%	32.93	32.93		否	否	无	47%
9354	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线嘎甲二组分支009号嘎甲二组变压器	100	23.96%	66.34	66.34		否	否	无	-37%
9355	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线嘎甲六组分支013号嘎甲六组变压器	100	54.39%	17.80	17.80		否	否	无	8%
9356	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线嘎甲二组分支003号嘎甲二组变压器	160	39.61%	80.63	80.63		否	否	无	139%
9357	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线嘎甲四组分支003号嘎甲四组变压器	100	44.26%	45.74	45.74		否	否	无	49%
9358	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线嘎甲一、五组分支009号嘎甲一、五组变压器	80	67.59%	17.93	17.93		否	否	无	11%
9359	国网南昌图县供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV曲北线嘎甲一、五组分支018号嘎甲五组变压器	50	63.42%	13.29	13.29		否	否	无	10%
9360	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗二组分支006号黑岗二组变压器	100	44.47%	45.53	45.53		否	否	无	1%
9361	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗三组分支004号黑岗三组变压器	200	46.81%	86.38	86.38		否	否	无	67%
9362	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗四、八组分支005号黑岗八组变压器	200	76.59%	26.82	26.82		否	否	无	-33%
9363	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗四、八组分支008号黑岗四组变压器	100	74.67%	15.33	15.33		否	否	无	24%
9364	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗一、二组分支002号黑岗一、二组变压器	200	32.62%	114.76	114.76		否	否	无	27%
9365	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗子分线025号黑岗子分线变压器	100	36.65%	53.35	53.35		否	否	无	94%
9366	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗子分线035号黑岗子分线变压器	200	50.52%	78.95	78.95		否	否	无	7%
9367	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗子分线044号黑岗子分线变压器	200	35.02%	109.96	109.96		否	否	无	39%
9368	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线黑岗子分线081号嘎甲八组变压器	100	33.01%	56.99	56.99		否	否	无	-6%
9369	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线后王家分线001号后王家变压器	200	30.24%	119.53	119.53		否	否	无	-9%
9370	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线户山村分支001号户山村十组变压器	100	35.89%	54.11	54.11		否	否	无	1%
9371	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线户山村分线013号户山村三组变压器	100	44.06%	45.94	45.94		否	否	无	7%
9372	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线户山九组分支007号户山九组变压器	100	71.73%	18.27	18.27		否	否	无	-29%
9373	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线户山六组分线006号户山六组变压器	200	21.58%	136.83	136.83		否	否	无	11%
9374	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线户山七组分线011号户山七组变压器	50	74.06%	7.97	7.97		否	否	无	12%
9375	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线户山一、二组分线009号户山一、二组变压器	400	25.36%	258.57	258.57		否	否	无	85%
9376	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线两家八组分线011号两家八组变压器	100	74.72%	7.64	7.64		否	否	无	60%
9377	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线两家村分支005号两家村变压器	200	49.22%	65.26	65.26		否	否	无	38%
9378	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线两家二、九组分支006号两家子二、九组变压器	200	41.76%	96.48	96.48		否	否	无	72%
9379	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线两家六组分线017号两家六组变压器	200	23.63%	132.73	132.73		否	否	无	-15%
9380	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线两家七组分支002号两家七组变压器	80	62.81%	21.75	21.75		否	否	无	101%
9381	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线两家七组分支008号两家子四组变压器	200	22.84%	134.32	134.32		否	否	无	-69%
9382	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线两家子十一组分支004号两家子十一组变压器	200	62.33%	55.33	55.33		否	否	无	71%
9383	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线两家子五组分线012号两家子五组变压器	50	74.01%	7.99	7.99		否	否	无	76%
9384	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线孟家六组分线011号孟家六组变压器	100	79.25%	3.22	3.22		否	否	无	41%
9385	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线孟家六组分支003号孟家六组变压器	200	15.09%	149.83	149.83		否	否	无	-16%
9386	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线孟家二组分线006号孟家二组变压器	200	54.75%	70.50	70.50		否	否	无	101%
9387	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线孟家二组分线012号孟家二组变压器	100	48.36%	41.65	41.65		否	否	无	84%
9388	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线孟家二组分线009号孟家二组变压器	100	53.36%	36.65	36.65		否	否	无	57%
9389	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线苗圃二组(2)分支002号苗圃二组(2)变压器	200	45.14%	89.72	89.72		否	否	无	43%
9390	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线苗圃二组分支006号苗圃二组变压器	200	43.62%	92.76	92.76		否	否	无	-10%
9391	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线苗圃分线053号老曲店小院变压器	200	17.25%	145.50	145.50		否	否	无	8%
9392	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线苗圃分线066号苗圃六组变压器	200	23.29%	133.42	133.42		否	否	无	-41%
9393	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线苗圃分线069号苗圃三组变压器	100	32.45%	57.55	57.55		否	否	无	-14%
9394	国网南昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV曲北线苗圃一、二组分支001号苗圃一、二组变压器	200	62.42%	55.16	55.16		否	否	无	27%
9395	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线苗圃王家分支006号王家变压器	200	23.54%	132.91	132.91		否	否	无	-3%
9396	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线三家子分线039号三家子鸡场变压器	200	48.49%	83.02	83.02		否	否	无	-33%
9397	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线三家子分线044号三家子（二）组变压器	100	75.77%	14.23	14.23		否	否	无	24%
9398	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线三家子分线020号王家店一组变压器	200	38.63%	102.74	102.74		否	否	无	18%
9399	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线站前村分支003号站前村变压器	400	12.86%	308.56	308.56		否	否	无	-50%
9400	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线站前三组分支005号站前三组变压器	200	14.62%	150.76	150.76		否	否	无	139%
9401	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线站前一组分支009号站前一组变压器	200	21.98%	136.03	136.03		否	否	无	11%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9402	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线014号变电站变压器	400	26.56%	253.76	253.76	否	否	无	8%	
9403	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线015号农电二号变压器	200	65.10%	49.80	49.80	否	否	无	49%	
9404	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线023号多政府2号变压器	400	28.33%	246.67	246.67	否	否	无	48%	
9405	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线043+1号王家店三道南变压器	100	36.55%	53.45	53.45	否	否	无	122%	
9406	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线062号王家店四组变压器	200	41.06%	97.89	97.89	否	否	无	43%	
9407	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王家店三分组线008号王家店三组变压器	100	36.34%	53.66	53.66	否	否	无	47%	
9408	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线乡政府线002号多镇政府1号变压器	315	73.57%	51.75	51.75	否	否	无	63%	
9409	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线站前二组三分支002号站前二组主变压器	200	44.38%	91.24	91.24	否	否	无	16%	
9410	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线站前二组三分支005号站前二组中变压器	400	20.20%	279.19	279.19	否	否	无	85%	
9411	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线站前二组南叉线003号站前二组南变压器	400	42.10%	191.60	191.60	否	否	无	81%	
9412	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线站前二组三分支012号站前二组变压器	100	48.02%	41.98	41.98	否	否	无	8%	
9413	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线088号王药铺六组变压器	100	34.97%	55.03	55.03	否	否	无	84%	
9414	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线248#三家子东八分枝113号小坊三组1变压器	200	60.81%	58.37	58.37	否	否	无	-51%	
9415	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线范家三分支005号范家二组变压器	315	20.45%	219.09	219.09	否	否	无	-54%	
9416	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线范家分枝005号范家四组变压器	100	43.19%	46.81	46.81	否	否	无	-2%	
9417	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线范家分枝051号范家一组变压器	50	54.02%	17.99	17.99	否	否	无	1%	
9418	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线范家六组分支016号范家六组变压器	200	34.44%	111.12	111.12	否	否	无	19%	
9419	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线范家七组分支001号范家七组变压器	100	44.20%	45.80	45.80	否	否	无	59%	
9420	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线范家五组分支003号范家三组变压器	100	32.63%	57.37	57.37	否	否	无	3%	
9421	国网南昌图县供电公司	马#66kV变电站	10kV联东线	10kV曲南线范家五组分支002号王家五组变压器	100	57.07%	16.46	16.46	否	否	无	7%	
9422	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城八组分支003号黑城八组变压器	100	60.65%	29.36	29.36	否	否	无	2%	
9423	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城八组分支006号黑城九组变压器	400	16.40%	294.40	294.40	否	否	无	-9%	
9424	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城二组分支002号黑城二组变压器	200	73.44%	33.12	33.12	否	否	无	-45%	
9425	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城分支010号黑城四组变压器	200	31.05%	117.91	117.91	否	否	无	-12%	
9426	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城分支047号黑城七组变压器	100	74.42%	15.58	15.58	否	否	无	-12%	
9427	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城六组分支005号黑城六组变压器	100	49.10%	40.90	40.90	否	否	无	-26%	
9428	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城六组分支015号黑城三组变压器	100	37.91%	52.09	52.09	否	否	无	13%	
9429	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城十一组分支014号黑城十一组变压器	200	33.35%	113.30	113.30	否	否	无	-6%	
9430	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城十一组分支027号黑城十组变压器	400	10.98%	316.09	316.09	否	否	无	36%	
9431	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城五组分支008号黑城五组变压器	100	40.30%	49.70	49.70	否	否	无	39%	
9432	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线黑城二组分支003号黑城二组变压器	200	18.87%	142.27	142.27	否	否	无	-74%	
9433	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线龙庙六组分支008号龙庙二组变压器	160	58.07%	51.08	51.08	否	否	无	-51%	
9434	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线龙庙六组分支032号龙庙五组变压器	100	23.70%	66.30	66.30	否	否	无	0%	
9435	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线龙庙六组分支042号龙庙六组变压器	100	61.31%	28.69	28.69	否	否	无	-6%	
9436	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线龙庙四组分支012号龙庙四组变压器	100	57.91%	32.09	32.09	否	否	无	-2%	
9437	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线曲家七组分支005号曲家七组变压器	100	64.77%	25.23	25.23	否	否	无	6%	
9438	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线曲家二组分支005号曲家三组变压器	100	45.89%	44.11	44.11	否	否	无	0%	
9439	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线曲家四组分支002号曲家四组变压器	100	34.04%	55.97	55.97	否	否	无	27%	
9440	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线曲家五组分支003号曲家五组变压器	100	47.10%	42.90	42.90	否	否	无	13%	
9441	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线曲家二组分支001号曲家二组变压器	80	72.78%	13.77	13.77	否	否	无	-6%	
9442	国网南昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV曲南线曲南分枝001号曲家村变压器	100	61.73%	14.13	14.13	否	否	无	-8%	
9443	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线曲南分枝072号黑城十一组变压器	200	31.42%	117.17	117.17	否	否	无	22%	
9444	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线曲南六组分支003号曲家六组变压器	100	50.76%	39.24	39.24	否	否	无	-55%	
9445	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分枝003号曲家八组变压器	200	32.61%	114.78	114.78	否	否	无	3%	
9446	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分枝007号曲家二组变压器	200	23.72%	132.56	132.56	否	否	无	20%	
9447	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分枝039号龙庙一组变压器	160	38.47%	82.45	82.45	否	否	无	-57%	
9448	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分枝066号小坊七组变压器	100	31.91%	58.09	58.09	否	否	无	28%	
9449	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分枝078号小坊六组变压器	200	51.63%	76.73	76.73	否	否	无	0%	
9450	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分枝088号小坊五组变压器	200	42.36%	95.27	95.27	否	否	无	48%	
9451	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分枝124号小坊四组变压器	200	21.23%	137.54	137.54	否	否	无	-5%	
9452	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分枝140号双城十一组变压器	200	50.39%	79.22	79.22	否	否	无	4%	
9453	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分枝161号双城村变压器	200	19.10%	141.80	141.80	否	否	无	-2%	
9454	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子东八分枝208号东八组变压器	100	37.62%	52.18	52.18	否	否	无	28%	
9455	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子西八分枝004号西八组变压器	200	34.56%	110.88	110.88	否	否	无	11%	
9456	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线三家子腰八分枝004号三家子腰八组变压器	100	36.48%	53.52	53.52	否	否	无	-3%	
9457	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城八组分支006号双城八组变压器	200	33.95%	112.10	112.10	否	否	无	-18%	
9458	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城二组分支003号双城二组变压器	100	71.83%	18.17	18.17	否	否	无	107%	
9459	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城六组分支017号双城五组变压器	100	39.48%	50.52	50.52	否	否	无	34%	
9460	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城六组分支030号双城六组变压器	200	19.47%	141.06	141.06	否	否	无	-25%	
9461	国网南昌图县供电公司	昌#66kV变电站	10kV城北线	10kV曲南线双城七组分支003号双城七组变压器	50	65.24%	12.38	12.38	否	否	无	171%	
9462	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城七组分支010号双城九组变压器	200	20.90%	138.21	138.21	否	否	无	40%	
9463	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城七组分支017+11号双城七组2号变压器	100	45.05%	44.95	44.95	否	否	无	-32%	
9464	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城七组分支022号双城七组变压器	100	67.87%	22.13	22.13	否	否	无	13%	
9465	国网南昌图县供电公司	和南66kV变电站	10kV官丁线	10kV曲南线双城二组分支008号双城二组变压器	200	53.36%	28.31	28.31	否	否	无	-23%	
9466	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城四组分支005号双城四组变压器	100	45.14%	44.86	44.86	否	否	无	1%	
9467	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线双城二组分支003号双城二组变压器	100	68.22%	21.78	21.78	否	否	无	10%	
9468	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺五组分支022号王药铺八组变压器	100	50.30%	39.70	39.70	否	否	无	-23%	
9469	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺村分支002号王药铺村变压器	50	65.14%	12.43	12.43	否	否	无	26%	
9470	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺村分支010号王药铺一组变压器	200	35.39%	109.22	109.22	否	否	无	-46%	
9471	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺二组分支008号王药铺二组变压器	200	37.77%	104.45	104.45	否	否	无	72%	
9472	国网南昌图县供电公司	亮#66kV变电站	10kV亮北线	10kV曲南线王药铺二组分支011号王药铺二组变压器	50	67.16%	11.42	11.42	否	否	无	6%	
9473	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺九组分支013号王药铺九组变压器	200	23.52%	132.96	132.96	否	否	无	-22%	
9474	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺七组分支013号王药铺七组变压器	100	34.19%	55.81	55.81	否	否	无	-10%	
9475	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺十组分支007号王药铺十组变压器	100	32.91%	57.09	57.09	否	否	无	38%	
9476	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺四组分支011号王药铺四组变压器	100	69.20%	20.81	20.81	否	否	无	63%	
9477	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线王药铺五组分支002号王药铺五组变压器	200	18.71%	142.58	142.58	否	否	无	-3%	
9478	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线小坊八组分支005号小坊八组变压器	100	60.93%	14.53	14.53	否	否	无	88%	
9479	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线小坊九组分支003号小坊九组变压器	100	79.90%	3.03	3.03	否	否	无	-1%	
9480	国网南昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线小坊三组分支004号小坊三组变压器	200	20.96%	138.07	138.07	否	否	无	-40%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9481	国网南昌县供电公司	曲京66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线小坊十组分支001号小坊十组变压器	100	46.04%	13.19	13.19	否	否	无	105%	
9482	国网南昌县供电公司	曲京66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线小坊一组分支018号小坊二组变压器	100	62.77%	27.23	27.23	否	否	无	43%	
9483	国网南昌县供电公司	曲京66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线小坊一组分支027号小坊一组变压器	200	25.38%	129.25	129.25	否	否	无	67%	
9484	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平北干线6号杆中心校分枝4号杆中心校变压器	200	60.61%	58.78	58.78	否	否	无	1%	
9485	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线021号杆沟三组变压器	200	20.36%	139.28	139.28	否	否	无	-23%	
9486	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线071号义和村二组变压器	200	35.64%	108.73	108.73	否	否	无	-48%	
9487	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线078号义和村二组变压器	100	31.54%	58.46	58.46	否	否	无	-51%	
9488	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线090号义和村二组变压器	200	21.34%	137.33	137.33	否	否	无	-34%	
9489	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线16号杆徐家分枝85号杆徐家三组大棚变压器	100	60.67%	29.33	29.33	否	否	无	-13%	
9490	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线16号杆徐家分枝4号新枋一组变压器	100	90.22%	29.78	29.78	否	否	无	-19%	
9491	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线大塘家分枝003号变压器	200	23.32%	133.36	133.36	否	否	无	4%	
9492	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线大塘市分支002号变压器	200	16.58%	146.84	146.84	否	否	无	-21%	
9493	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线早沟四组分支013号变压器	30	76.99%	3.90	3.90	否	否	无	-54%	
9494	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线后古干分支003号变压器	100	30.08%	59.92	59.92	否	否	无	-80%	
9495	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线老房身分支002号变压器	100	78.18%	11.82	11.82	否	否	无	-16%	
9496	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平北线南分支17号政府家属楼变压器	200	74.23%	31.54	31.54	否	否	无	-48%	
9497	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线徐家分支019号前古于变压器	100	45.64%	44.36	44.36	否	否	无	7%	
9498	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线徐家分支047号前早沟变压器	100	30.91%	59.09	59.09	否	否	无	-7%	
9499	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线徐家分支096号徐家二组变压器	100	62.94%	27.06	27.06	否	否	无	-17%	
9500	国网南昌县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV老四平北线徐家三组分支007号变压器	80	67.83%	17.73	17.73	否	否	无	9%	
9501	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线徐家四组分支020号徐家四组变压器	200	22.42%	135.16	135.16	否	否	无	17%	
9502	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线徐家一组分支009号变压器	400	25.12%	259.51	259.51	否	否	无	-19%	
9503	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线义和七组分支006号变压器	400	15.41%	298.35	298.35	否	否	无	-30%	
9504	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线义和四组分支001号义和四组变压器	200	31.97%	116.06	116.06	否	否	无	38%	
9505	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线义和五、六组分支015号变压器	200	29.07%	121.87	121.87	否	否	无	32%	
9506	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线主干16号义和三组大棚变压器	200	22.45%	135.10	135.10	否	否	无	16%	
9507	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线主干39号义和七组大棚变压器	200	43.63%	92.73	92.73	否	否	无	-6%	
9508	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平北线	10kV老四平北线主干46号义和五、六组大棚变压器	200	16.18%	147.64	147.64	否	否	无	-41%	
9509	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线018号老四平卫生院变压器	200	53.54%	72.92	72.92	否	否	无	26%	
9510	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线022号综合楼变压器	200	44.83%	90.34	90.34	否	否	无	-1%	
9511	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线029号老农电变压器	200	76.49%	27.01	27.01	否	否	无	38%	
9512	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线095号老平东家变压器	80	78.71%	9.04	9.04	否	否	无	-19%	
9513	国网南昌县供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV老四平南线119号金山九组变压器	100	66.46%	4.71	4.71	否	否	无	-58%	
9514	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线170号金山四组变压器	200	39.96%	100.09	100.09	否	否	无	-40%	
9515	国网南昌县供电公司	昌南66kV变电站	10kV万安线	10kV老四平南线177号金山十二组变压器	100	79.23%	10.77	10.77	否	否	无	6%	
9516	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线北七家子分支004号北七家子变压器	100	35.76%	54.24	54.24	否	否	无	-22%	
9517	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线陈家村分支009号陈家变压器	100	75.86%	2.83	2.83	否	否	无	26%	
9518	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线陈家村分支006号陈家村变压器	200	17.33%	145.35	145.35	否	否	无	-17%	
9519	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线陈油坊分支006号陈油坊变压器	400	17.03%	291.88	291.88	否	否	无	-20%	
9520	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线东沟分支003号东沟变压器	50	17.65%	36.18	36.18	否	否	无	-31%	
9521	国网南昌县供电公司	南塘子66kV变电站	10kV镇北线	10kV老四平南线东胜利分支006号东胜利变压器	100	59.16%	6.17	6.17	否	否	无	91%	
9522	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线丰产山分支016号丰产山东变压器	100	76.71%	3.99	3.99	否	否	无	-2%	
9523	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线丰产山分支014号丰产山变压器	100	52.65%	18.67	18.67	否	否	无	41%	
9524	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线丰产山分支003号丰产山变压器	100	60.34%	14.83	14.83	否	否	无	-49%	
9525	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线丰产山分支025号老平陈店变压器	200	27.96%	124.09	124.09	否	否	无	8%	
9526	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线丰产山分支082号王坤变压器	50	42.00%	24.00	24.00	否	否	无	-36%	
9527	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线丰产山分支104号于家变压器	100	25.56%	64.44	64.44	否	否	无	-14%	
9528	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线丰产山分支112号于家台变压器	50	48.28%	20.86	20.86	否	否	无	-7%	
9529	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线丰产山分支137号霍家变压器	100	42.09%	47.91	47.91	否	否	无	-4%	
9530	国网南昌县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李南线	10kV老四平南线丰产山分支160号倪家屯变压器	100	75.05%	2.99	2.99	否	否	无	11%	
9531	国网南昌县供电公司	横塘66kV变电站	10kV横东线	10kV老四平南线官家分支015号官家变压器	30	44.30%	13.71	13.71	否	否	无	61%	
9532	国网南昌县供电公司	东塘66kV变电站	10kV东塘线	10kV老四平南线家外分支013号蒙外变压器	100	75.68%	1.43	1.43	否	否	无	15%	
9533	国网南昌县供电公司	城角66kV变电站	10kV铁矿线	10kV老四平南线陈家分支012号陈家屯变压器	100	72.95%	5.12	5.12	否	否	无	15%	
9534	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线陈家九岔分支007号丰产村腰窝变压器	100	59.07%	9.28	9.28	否	否	无	6%	
9535	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线陈家九岔分支019号九岔变压器	100	48.62%	20.69	20.69	否	否	无	16%	
9536	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线陈家王家分支016号王家油坊变压器	200	22.01%	135.98	135.98	否	否	无	47%	
9537	国网南昌县供电公司	上塘66kV变电站	10kV上塘线	10kV老四平南线陈家下沟分支021号下沟变压器	100	78.93%	2.21	2.21	否	否	无	-59%	
9538	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线金山八组分枝011号金山八组变压器	400	25.31%	258.77	258.77	否	否	无	-51%	
9539	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线金山北洼001号金山北洼变压器	100	49.11%	40.89	40.89	否	否	无	17%	
9540	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线金山二组分支006号金山二、三组变压器	200	60.76%	58.48	58.48	否	否	无	-65%	
9541	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线金山十一组分支002号金山村十一组变压器	100	32.55%	57.45	57.45	否	否	无	-6%	
9542	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线金山五、六组分支006号金山七组变压器	400	13.62%	305.51	305.51	否	否	无	-2%	
9543	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线金山五六组分支015号金山五六组变压器	400	19.00%	283.99	283.99	否	否	无	26%	
9544	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线金山一组分支008号金山一组变压器	200	39.41%	101.17	101.17	否	否	无	-2%	
9545	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线刘家组分支008号刘家组变压器	50	31.14%	29.43	29.43	否	否	无	-59%	
9546	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线南七家子分支010号南七家子变压器	100	44.65%	45.35	45.35	否	否	无	-32%	
9547	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线农场八队分支007号农场八队变压器	100	63.28%	26.72	26.72	否	否	无	-56%	
9548	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线农场七组分支003号农场七组变压器	200	47.58%	84.85	84.85	否	否	无	-17%	
9549	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线乔家村分支001号乔家村变压器	250	32.11%	144.73	144.73	否	否	无	-3%	
9550	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线乔家东队分支008号乔家东队变压器	200	22.29%	135.43	135.43	否	否	无	7%	
9551	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线乔家东队分支045号北洼子变压器	100	45.32%	44.68	44.68	否	否	无	7%	
9552	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线乔家东队分支092号康家屯变压器	100	45.84%	44.16	44.16	否	否	无	51%	
9553	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线乔家西队分支002号乔家西队变压器	200	17.55%	144.90	144.90	否	否	无	4%	
9554	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线陈家东队分支003号陈家二组变压器	200	26.25%	127.50	127.50	否	否	无	15%	
9555	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线陈家东队分支071号陈家东队变压器	200	17.05%	145.90	145.90	否	否	无	-59%	
9556	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线陈家东队分支026号陈家东队变压器	100	45.77%	44.23	44.23	否	否	无	-11%	
9557	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线上五棵分支005号上五棵变压器	100	46.55%	43.45	43.45	否	否	无	-31%	
9558	国网南昌县供电公司	马槽66kV变电站	10kV铁东线	10kV老四平南线西高家分支001号西高家变压器	100	76.91%	2.62	2.62	否	否	无	2%	
9559	国网南昌县供电公司	泉州66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线西塘咀分支007号西塘咀变压器	100	50.16%	39.84	39.84	否	否	无	38%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9560	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线山分2001号西山变压器	100	72.83%	8.59	8.59	否	否	无	-16%	
9561	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线下五棵分支042号老四平南线创队队变压器	100	67.73%	22.27	22.27	否	否	无	-54%	
9562	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线下五棵分支051号下五棵变压器	50	51.33%	19.34	19.34	否	否	无	-49%	
9563	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线新胜分2005号市场变压器	400	68.69%	67.14	67.14	否	否	无	63%	
9564	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线新胜分2006号市场分台	400	44.47%	182.14	182.14	否	否	无	154%	
9565	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线新胜分2010号新胜变压器	315	35.45%	171.82	171.82	否	否	无	6%	
9566	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线新家分2008号那家变压器	30	78.24%	3.53	3.53	否	否	无	-51%	
9567	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线新家分2006号下家变压器	200	48.38%	20.81	20.81	否	否	无	-27%	
9568	国网南昌图县供电公司	东沟66kV变电站	10kV东沟线	10kV老四平南线新家分2012号那家变压器	30	69.21%	6.24	6.24	否	否	无	-41%	
9569	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线张家沟分2002号张家沟变压器	50	42.90%	23.55	23.55	否	否	无	89%	
9570	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线东家岭分2002号东家岭变压器	400	37.72%	208.12	209.12	否	否	无	17%	
9571	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV老四平南线东家岭分2019号东家岭变压器	30	75.31%	4.41	4.41	否	否	无	3%	
9572	国网南昌图县供电公司	东沟66kV变电站	10kV宁水线	10kV新乡线0018号高卢韩变压器	100	66.94%	4.61	4.61	否	否	无	-10%	
9573	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV新乡线041号新乡二队变压器	200	28.29%	123.42	123.42	否	否	无	-31%	
9574	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV新乡线048号新乡五队变压器	200	30.99%	118.03	118.03	否	否	无	-30%	
9575	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV新乡线泉北分线007号泉南变压器	200	73.04%	33.93	33.93	否	否	无	-9%	
9576	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV新乡线泉北分线012号泉北变压器	100	70.11%	19.89	19.89	否	否	无	-30%	
9577	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV新乡线三队分线018号新乡三队变压器	315	32.77%	180.26	180.26	否	否	无	-21%	
9578	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV新乡线新胜后分线005号新胜后台变压器	400	11.40%	314.41	314.41	否	否	无	22%	
9579	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV新乡线一队分线011号菜园变压器	100	77.55%	12.45	12.45	否	否	无	3%	
9580	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV新乡线	10kV新乡线一队分线021号新乡一队变压器	200	36.59%	106.82	106.82	否	否	无	12%	
9581	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线004号李东村四组公变台区变压器	200	63.31%	53.38	53.38	否	否	无	42%	
9582	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线012号预制线变压器	200	70.11%	39.78	39.78	否	否	无	-1%	
9583	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线026号所后公变台区变压器	315	75.50%	45.69	45.69	否	否	无	57%	
9584	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线032号医院公变台区变压器	315	65.29%	77.84	77.84	否	否	无	-20%	
9585	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线042号南院台公变台区变压器	315	24.23%	207.19	207.19	否	否	无	-22%	
9586	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线7、8组分线030号大苇子六组公变台区变压器	200	26.42%	127.16	127.16	否	否	无	-3%	
9587	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线7、8组分线051号大苇子七、八组变压器	100	30.55%	59.45	59.45	否	否	无	-47%	
9588	国网南昌图县供电公司	上肥66kV变电站	10kV上肥线	10kV大苇子线大苇子2组分线002号大苇子二组变压器	100	54.48%	17.76	17.76	否	否	无	-65%	
9589	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线大苇子4组分线014号大苇子三、九组变压器	200	28.76%	122.48	122.48	否	否	无	-25%	
9590	国网南昌图县供电公司	马沟66kV变电站	10kV西沟线	10kV大苇子线大苇子4组分线022号大苇子四组变压器	200	54.47%	10.66	10.66	否	否	无	-22%	
9591	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线大苇子5组分线01号大苇子五组变压器	100	47.43%	42.57	42.57	否	否	无	-27%	
9592	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线东沟06号农电台区变压器	160	71.26%	29.98	29.98	否	否	无	24%	
9593	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线东沟029号桥口东二、七组公变台区变压器	400	19.07%	283.70	283.70	否	否	无	-23%	
9594	国网南昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV大苇子线东沟144号大苇子一组公变台区变压器	100	59.56%	30.44	30.44	否	否	无	-46%	
9595	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线二道2组分线005号二道二组公变台区变压器	200	14.77%	150.47	150.47	否	否	无	-42%	
9596	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线二道3组分2002号二道二组公变台区变压器	200	27.92%	124.17	124.17	否	否	无	-57%	
9597	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线二道4组分线024号二道四组公变台区变压器	200	15.31%	149.38	149.38	否	否	无	-34%	
9598	国网南昌图县供电公司	八支66kV变电站	10kV古城堡线	10kV大苇子线二道5组分2006号二道五组公变台区变压器	20	64.03%	5.19	5.19	否	否	无	-81%	
9599	国网南昌图县供电公司	昌沟66kV变电站	10kV万安线	10kV大苇子线二道6组分线016号二道六组公变台区变压器	20	76.64%	2.67	2.67	否	否	无	-7%	
9600	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线二道7组分2003号二道七组公变台区变压器	20	74.25%	3.15	3.15	否	否	无	-51%	
9601	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线二道8组分0005号二道村台公变台区变压器	30	70.07%	5.98	5.98	否	否	无	-31%	
9602	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线二道组分线035号二道二组变压器	100	49.62%	20.19	20.19	否	否	无	-32%	
9603	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线二道村1组分线005号二道村一组变压器	100	48.11%	20.95	20.95	否	否	无	-32%	
9604	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线谷家1组分线016号谷家一组公变台区变压器	50	52.48%	18.76	18.76	否	否	无	-57%	
9605	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线谷家2组分007号谷家二组公变台区变压器	200	17.50%	145.00	145.00	否	否	无	-80%	
9606	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线谷家4组分007号谷家四组公变台区变压器	200	21.34%	137.32	137.32	否	否	无	-49%	
9607	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线谷家5、6组分线009号谷家五、六组变压器	100	62.00%	28.00	28.00	否	否	无	-62%	
9608	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线红楼台2号分006号红楼台一号变压器	160	27.73%	99.64	99.64	否	否	无	38%	
9609	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线红楼台2号分2008号红楼台二号变压器	100	47.41%	42.59	42.59	否	否	无	-60%	
9610	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线新家2组分线019号李家村二组公变台区变压器	50	64.89%	12.56	12.56	否	否	无	-46%	
9611	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线新家二组分支08号新家大队公变台区变压器	315	14.69%	237.22	237.22	否	否	无	-61%	
9612	国网南昌图县供电公司	马沟66kV变电站	10kV耿西线	10kV大苇子线联合1、6组分支003号联合六组公变台区变压器	100	54.52%	10.64	10.64	否	否	无	-50%	
9613	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线联合1、6组分支021号联合一组公变台区变压器	100	73.78%	16.22	16.22	否	否	无	-54%	
9614	国网南昌图县供电公司	南沟66kV变电站	10kV农二线	10kV大苇子线联合2组分022号联合二组公变台区变压器	30	68.57%	6.43	6.43	否	否	无	6%	
9615	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线联合3组分008号联合三组公变台区变压器	200	37.23%	105.55	105.55	否	否	无	-25%	
9616	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线联合5组分2008号联合五组公变台区变压器	50	37.45%	26.28	26.28	否	否	无	-43%	
9617	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线桥口东4组分线009号桥口东西组变压器	50	61.07%	14.46	14.46	否	否	无	-78%	
9618	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线桥口东5组分线013号桥口东西组变压器	100	33.88%	56.12	56.12	否	否	无	-45%	
9619	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线桥口东6组分线005号桥口东西组变压器	100	37.50%	52.50	52.50	否	否	无	-59%	
9620	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线泉东5组分2001号泉东五组公变台区变压器	100	18.75%	142.50	142.50	否	否	无	-45%	
9621	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线泉东头村1组分线011号联合四组公变台区变压器	30	78.51%	3.45	3.45	否	否	无	-24%	
9622	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线泉东头村1组分线032号泉东头村一组变压器	200	15.70%	148.60	148.60	否	否	无	-13%	
9623	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线泉东头村2组分线013号泉东头村二组变压器	400	9.56%	321.98	321.98	否	否	无	8%	
9624	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线泉东头村2组分线024号泉东头村二组变压器	400	12.43%	310.28	310.28	否	否	无	-46%	
9625	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线泉东头村7组分线001号泉东头村四组变压器	400	16.80%	292.81	292.81	否	否	无	-41%	
9626	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线泉东头村7组分线031号泉东头村六、七组变压器	200	20.73%	138.55	138.55	否	否	无	-20%	
9627	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线石粉厂A分线008号桥口东一组合变台区变压器	50	42.03%	23.99	23.99	否	否	无	-41%	
9628	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线水泥南分05号水泥南台变压器	200	36.17%	107.67	107.67	否	否	无	-7%	
9629	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线西沟09号煤矿台公变台区变压器	30	44.05%	13.78	13.78	否	否	无	28%	
9630	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线西沟037号泉东头八组公变台区变压器	50	35.75%	27.13	27.13	否	否	无	-18%	
9631	国网南昌图县供电公司	松山66kV变电站	10kV松边线	10kV大苇子线淮场分支014号淮场家属台公变台区变压器	5	65.04%	1.25	1.25	否	否	无	-25%	
9632	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线主干37#分4#所用变	160	13.31%	306.762	306.762	否	否	无	31%	
9633	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV大苇子线	10kV大苇子线主干37#分4#所用变#2	160	72.60%	27.83	27.83	否	否	无	17%	
9634	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线东张村1组分2016号东张村一组变压器	100	50.98%	36.02	36.02	否	否	无	-56%	
9635	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线东张村3组分2016号东张村二组变压器	100	36.99%	53.01	53.01	否	否	无	-37%	
9636	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV老四平南线	10kV农林线东张村3组分2038号东张村二组变压器	100	62.29%	13.86	13.86	否	否	无	-26%	
9637	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线二冶炼变台分线004号二冶炼变台变压器	200	31.79%	116.42	116.42	否	否	无	-46%	
9638	国网南昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线维护H9、10组分线005号护林九、十组变压器	400	13.49%	306.05	306.05	否	否	无	7%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9639	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站（用户）	10kV宝家线	10kV农林线护林村5组分#E009号护林村五组变压器	50	65.98%	12.01	12.01	否	否	无	-20%	
9640	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线护林村7组分#005号护林村二组变压器	100	37.82%	52.18	52.18	否	否	无	38%	
9641	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线护林二组分枝#Q43号护林二组变压器	400	9.73%	321.10	321.10	否	否	无	-6%	
9642	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线护林四组分支#18号护林三组变压器	100	41.27%	24.37	24.37	否	否	无	-15%	
9643	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV农林线护林四组分支#040号护林四组变压器	10	44.94%	4.51	4.51	否	否	无	-28%	
9644	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线护林一组分支#003号护林一组变压器	50	75.40%	7.30	7.30	否	否	无	-9%	
9645	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线黄顶子一组分支#005号黄顶子一组变压器	200	26.75%	126.50	126.50	否	否	无	-52%	
9646	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线黄顶子村六组分枝#10号黄顶子村六组变压器	30	64.79%	7.56	7.56	否	否	无	-8%	
9647	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线黄顶子分枝#028号黄顶子二组变压器	200	29.72%	120.55	120.55	否	否	无	0%	
9648	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线黄顶子分枝#053号黄顶子四组变压器	100	73.83%	4.82	4.82	否	否	无	62%	
9649	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线藕家村部分#002号藕家村组变压器	30	72.08%	5.38	5.38	否	否	无	-22%	
9650	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线街内#6号杆分支#001号街内#6号台变压器	200	9.40%	161.19	161.19	否	否	无	-25%	
9651	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线林场家属台分支#009号林场家属台变压器	10	76.26%	0.69	0.69	否	否	无	-44%	
9652	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家3组分支#111号马家三组变压器	200	31.95%	116.11	116.11	否	否	无	-71%	
9653	国网南昌县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV农林线马家村10组分支#009号马家村十组变压器	10	43.32%	4.67	4.67	否	否	无	105%	
9654	国网南昌县供电公司	邮家店66kV变电站	10kV钓鱼线	10kV农林线马家村2组分支#002号马家村二组变压器	20	73.95%	3.21	3.21	否	否	无	-63%	
9655	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村6台台组分枝#14号黄顶子三组变压器	100	7.33%	82.67	82.67	否	否	无	-90%	
9656	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村6台台组分枝#027号马家村6台台变压器	30	37.45%	15.76	15.76	否	否	无	-40%	
9657	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村7组台分支#001号马家村七组台变压器	50	38.69%	25.66	25.66	否	否	无	-79%	
9658	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村8组分枝#007号马家村八组变压器	200	16.07%	147.87	147.87	否	否	无	-75%	
9659	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家村4组分支#012号马家村六组变压器	200	25.99%	128.03	128.03	否	否	无	-9%	
9660	国网南昌县供电公司	邮头66kV变电站	10kV马场线	10kV农林线马家分枝#021号马家村三组变压器	30	79.25%	3.22	3.22	否	否	无	-80%	
9661	国网南昌县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV农林线马家分枝#047号马家村五组变压器	100	79.63%	3.11	3.11	否	否	无	-44%	
9662	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家分枝#064号马家村一、九组变压器	100	69.51%	20.49	20.49	否	否	无	-34%	
9663	国网南昌县供电公司	松山66kV变电站	10kV松榆线	10kV农林线马家四组分支#006号黄顶子五组变压器	20	60.52%	5.90	5.90	否	否	无	-45%	
9664	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线马家四组分支#017号马家四组变压器	100	38.04%	51.96	51.96	否	否	无	-74%	
9665	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村1组分支#003号农林村一组变压器	100	33.46%	56.54	56.54	否	否	无	-35%	
9666	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村2组分枝#015号农林村二组变压器	100	24.83%	65.18	65.18	否	否	无	21%	
9667	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村2组分支#035号农林村二组变压器	100	72.85%	5.14	5.14	否	否	无	-78%	
9668	国网南昌县供电公司	章山66kV变电站	10kV章东线	10kV农林线农林村5组分枝#002号农林村五组变压器	50	78.11%	5.94	5.94	否	否	无	-28%	
9669	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村6组分枝#002号农林村六组变压器	400	28.52%	245.93	245.93	否	否	无	-60%	
9670	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村7组分枝#001号农林村七组变压器	200	62.32%	108.31	108.31	否	否	无	11%	
9671	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线农林村8组分枝#017号农林村八组变压器	100	37.51%	52.49	52.49	否	否	无	-41%	
9672	国网南昌县供电公司	10kV农林线	10kV农林线	10kV农林线农林村8组台分支#014号农林村八组台台变压器	100	23.86%	66.14	66.14	否	否	无	-50%	
9673	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线沙河子村分支#005号沙河子七组变压器	80	30.93%	47.26	47.26	否	否	无	-57%	
9674	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线沙河子村二、四组分支#020号沙河子二组变压器	400	21.24%	275.04	275.04	否	否	无	-13%	
9675	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线沙河子村一组分支#019号沙河子村一组变压器	400	16.56%	293.76	293.76	否	否	无	0%	
9676	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线沙河子二、四组分支#025号沙河子二、四组变压器	400	36.45%	214.21	214.21	否	否	无	10%	
9677	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线石虎子3组分枝#003号石虎子三组变压器	200	16.79%	146.43	146.43	否	否	无	14%	
9678	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线石虎子3组分枝#028号石虎子三组变压器	100	41.03%	48.98	48.98	否	否	无	-40%	
9679	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线石虎子村4组分枝#005号石虎子村四组变压器	200	16.52%	146.96	146.96	否	否	无	-31%	
9680	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线主干119号石虎子三组变压器	200	28.29%	123.50	123.50	否	否	无	-57%	
9681	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线主干119号石虎子三组变压器	200	15.97%	148.06	148.06	否	否	无	-40%	
9682	国网南昌县供电公司	邮家店66kV变电站	10kV张阳线	10kV农林线主干126号石虎子村二组变压器	100	59.80%	15.10	15.10	否	否	无	-9%	
9683	国网南昌县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV太德线	10kV农林线主干140号石虎子一组变压器	50	66.85%	11.57	11.57	否	否	无	-24%	
9684	国网南昌县供电公司	泉头66kV变电站	10kV农林线	10kV农林线主干196号护林村六组变压器	50	57.83%	16.08	16.08	否	否	无	-32%	
9685	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线#62+1号房产小区二组变压器	200	33.54%	112.92	112.92	否	否	无	44%	
9686	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线#62+1号房产小区四号变压器	200	49.58%	80.84	80.84	否	否	无	21%	
9687	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线#62+2号房产小区三组变压器	200	36.47%	107.06	107.06	否	否	无	118%	
9688	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线#64+1号老谷开发楼变压器	160	48.41%	66.54	66.54	否	否	无	-24%	
9689	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线#64+2号房产小区变压器	200	46.10%	87.81	87.81	否	否	无	88%	
9690	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线#67号民防办综合楼变压器	160	39.38%	81.00	81.00	否	否	无	31%	
9691	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV昌城乙线	10kV昌城乙线旧市场分枝#058#杆变压器	50	58.13%	15.94	15.94	否	否	无	25%	
9692	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线#034号文化局家属楼变压器	315	17.57%	228.14	228.14	否	否	无	-41%	
9693	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线#031号油钢变压器	400	21.91%	272.37	272.37	否	否	无	177%	
9694	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线#065号丽村超越综合楼变压器	100	52.17%	37.83	37.83	否	否	无	-9%	
9695	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线#065号给水所变压器	400	23.89%	264.46	264.46	否	否	无	132%	
9696	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线家属分枝#002号开发回迁楼变压器	200	55.13%	69.73	69.73	否	否	无	5%	
9697	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线家属分枝#004号八三泵站家属楼变压器	200	50.41%	79.18	79.18	否	否	无	61%	
9698	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线家属分枝#003号镇政府家属楼变压器	200	72.77%	34.46	34.46	否	否	无	95%	
9699	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线城关一二队分支#006号城关一二队变压器	200	49.56%	80.89	80.89	否	否	无	120%	
9700	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线发行分枝#002号昌图供电分公司变压器	315	78.67%	35.68	35.68	否	否	无	-4%	
9701	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线发行分枝#003号北分支#001号燃料家属楼变压器	100	65.96%	24.04	24.04	否	否	无	-5%	
9702	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线发行分枝#005号镇政府家属楼变压器	400	41.52%	193.92	193.92	否	否	无	44%	
9703	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线发行分枝#006号昌图镇政府家属楼变压器	400	26.06%	255.78	255.78	否	否	无	166%	
9704	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线发行分枝#008号发展银行家属楼变压器	160	35.27%	87.57	87.57	否	否	无	62%	
9705	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线发行分枝#016号城关家属楼变压器	100	23.95%	66.05	66.05	否	否	无	-7%	
9706	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线房产楼北分枝#002号房产自来水西变压器	100	61.35%	28.65	28.65	否	否	无	59%	
9707	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线房产楼北分枝#003号房产北山小学变压器	160	28.54%	98.34	98.34	否	否	无	5%	
9708	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线房产楼南分枝#001号房产（李安楼）变压器	200	53.55%	58.31	58.31	否	否	无	-53%	
9709	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线房产楼南分枝#002号局房产二三栋变压器	315	34.99%	173.28	173.28	否	否	无	232%	
9710	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线房产楼南分枝#003号房产开发北变压器	315	20.96%	217.46	217.46	否	否	无	60%	
9711	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线房产楼南分枝#004号房产开发南变压器	200	72.47%	35.06	35.06	否	否	无	77%	
9712	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线房产楼南分枝#003号房产古街北1楼变压器	315	16.31%	232.12	232.12	否	否	无	-7%	
9713	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线房产楼南分枝#004号房产古街北2楼变压器	160	24.59%	104.66	104.66	否	否	无	3%	
9714	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线房产楼南分枝#005号房产古街北家属楼变压器	160	55.1%	55.18	55.18	否	否	无	8%	
9715	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线房产楼南分枝#006号镇医院变压器	315	24.44%	206.53	206.53	否	否	无	63%	
9716	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线房产楼南分枝#007号房产大北东台变压器	160	74.26%	25.18	25.18	否	否	无	115%	
9717	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内环线房产楼南分枝#002号三中综合楼变压器	315	22.70%	212.00	212.00	否	否	无	49%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9718	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内钱建行家属分线003号建行家属楼变压器	200	34.92%	110.16	110.16		否	否	无	51%
9719	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内钱老干区分线002号老干区分部住宅楼变压器	160	41.06%	78.31	78.31		否	否	无	421%
9720	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内西线	10kV街内内钱三北分线003号老干区分区（新台）变压器	200	40.40%	99.21	99.21		否	否	无	39%
9721	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内内钱	10kV街内内钱水泵厂分线001号百货大楼庆昌变压器	250	23.05%	167.38	167.38		否	否	无	-10%
9722	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内内钱	10kV街内内钱水泵厂分线001号百货大楼庆昌变压器1	315	20.76%	218.10	218.10		否	否	无	220%
9723	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内内钱	10kV街内内钱水泵厂分线003号盛昌综合楼变压器	100	59.77%	30.23	30.23		否	否	无	136%
9724	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内内钱	10kV街内内钱水泵厂分线004号运输家属东楼变压器	160	25.52%	103.18	103.18		否	否	无	83%
9725	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内内钱	10kV街内内钱水泵厂分线006号建兴开发楼变压器	315	23.27%	210.19	210.19		否	否	无	19%
9726	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内内钱	10kV街内内钱水泵厂分线008号民益楼变压器	200	56.00%	68.00	68.00		否	否	无	47%
9727	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内内钱	10kV街内内钱松山路分线001号楼梯（自来水）变压器	160	53.24%	58.82	58.82		否	否	无	-17%
9728	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内内钱	10kV街内内钱铁路二四号楼方文002号供南二四号楼变压器	160	21.54%	109.54	109.54		否	否	无	58%
9729	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内内钱	10kV街内内钱铁路住宅分线002号宿舍所变压器	80	44.27%	36.59	36.59		否	否	无	62%
9730	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内内钱	10kV街内内钱铁路住宅分线005号铁路1、2号楼变压器	400	35.12%	219.50	219.50		否	否	无	70%
9731	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内内钱	10kV街内内钱卫生队分支008号三中东新台变压器	200	54.01%	71.98	71.98		否	否	无	49%
9732	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内内钱	10kV街内内钱卫生局分线002号卫生局家属楼变压器	100	33.68%	56.32	56.32		否	否	无	-3%
9733	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内内钱	10kV街内内钱友华分支006号仿古街路灯变压器	200	57.07%	65.87	65.87		否	否	无	69%
9734	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内内钱	10kV街内内钱友华分支009号友华变台变压器	315	70.82%	60.40	60.40		否	否	无	45%
9735	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内内钱	街内内钱65号给排水所柱上变压器	200	66.56%	46.87	46.87		否	否	无	-14%
9736	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线0229号商品楼变压器	315	29.29%	191.24	191.24		否	否	无	100%
9737	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线0032号三中心综合楼变压器	200	43.02%	93.97	93.97		否	否	无	155%
9738	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线038号扩大开发变压器	160	74.57%	24.69	24.69		否	否	无	252%
9739	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线038号副杆杆八家变压器	160	60.85%	46.65	46.65		否	否	无	24%
9740	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线042号广东开发波龙湾变压器	250	20.34%	174.16	174.16		否	否	无	227%
9741	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线043号城建综合开发变压器	250	41.60%	121.00	121.00		否	否	无	146%
9742	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线044号于波开发楼变压器	160	42.95%	75.29	75.29		否	否	无	-47%
9743	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线城建供热分局路分1号马种粮库楼变压器	250	67.22%	56.96	56.96		否	否	无	154%
9744	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线城建供热分局路分4号公路段家属楼变压器	250	18.88%	177.80	177.80		否	否	无	237%
9745	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线城建供热站提排站分1号检察院家属楼变压器	315	30.81%	186.46	186.46		否	否	无	29%
9746	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线城建供热站提排站分3号检察院家属楼变压器	400	22.47%	270.11	270.11		否	否	无	97%
9747	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线城建供热站提排站分支002号建行二台变压器	200	36.88%	106.24	106.24		否	否	无	22%
9748	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线0032号三中心综合楼变压器	250	40.27%	124.33	124.33		否	否	无	47%
9749	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线地税局分线002号供电公司家属楼变压器	200	25.12%	129.76	129.76		否	否	无	11%
9750	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线地税局分线013号交警队家属楼变压器	160	69.95%	32.09	32.09		否	否	无	115%
9751	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线地税局分线014号社会保险局家属楼变压器	200	50.09%	79.82	79.82		否	否	无	135%
9752	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线地税局分线018号石油公司家属楼变压器	100	47.92%	42.08	42.08		否	否	无	-31%
9753	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线地税局分线21号地税家属楼变压器	250	60.24%	74.39	74.39		否	否	无	54%
9754	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线地税局分线018号石油公司家属楼变压器	160	29.17%	97.33	97.33		否	否	无	112%
9755	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线地税局分线气象站分支003号计生委变压器	315	34.77%	173.99	173.99		否	否	无	27%
9756	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线地税局分线振兴楼分2号国税家属楼变压器	160	59.12%	49.41	49.41		否	否	无	50%
9757	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线地税局分线气象站分011号气象家属楼变压器	160	33.97%	89.65	89.65		否	否	无	122%
9758	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线地税局分线气象站分7号检察院家属楼变压器	160	50.91%	62.54	62.54		否	否	无	0%
9759	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线地税局分线振兴楼分4号饲料公司家属楼变压器	250	68.01%	54.98	54.98		否	否	无	3%
9760	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线地税局分线014号地建楼变压器	160	56.72%	53.24	53.24		否	否	无	8%
9761	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线矿管局分支001号杆基属综合开发楼变压器	200	43.32%	93.35	93.35		否	否	无	139%
9762	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线气象站分线城建供热分1号丁香园小区变压器	250	27.21%	156.98	156.98		否	否	无	279%
9763	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线气象站分线城建供热分2号劳动局家属楼变压器	100	31.37%	58.64	58.64		否	否	无	-45%
9764	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线气象站分线惠民新居分003号惠民家属楼变压器	315	24.06%	207.70	207.70		否	否	无	47%
9765	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线气象站分线医院家属院分005号医院家属楼变压器	250	44.56%	113.59	113.59		否	否	无	133%
9766	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线三局分线006号三局后大开发变压器	250	41.57%	121.07	121.07		否	否	无	145%
9767	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV街内甲线三局分线008号副杆三局大开发新楼变压器	160	77.37%	20.20	20.20		否	否	无	-25%
9768	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线三局分线008号三局小开发粮食后变压器	250	32.72%	143.20	143.20		否	否	无	130%
9769	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线三中心家属楼001号三中心家属楼变压器	160	35.79%	86.74	86.74		否	否	无	6%
9770	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线三局分线002号集贸市场变压器	400	16.78%	292.88	292.88		否	否	无	40%
9771	国网南昌县供电公司	银河66kV变电站	10kV河昌二一	10kV街内甲线发改分003号公安局家属楼变压器	250	54.55%	86.63	86.63		否	否	无	51%
9772	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线烟草家属院001号烟草家属楼变压器	250	56.40%	83.99	83.99		否	否	无	29%
9773	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线烟草局分线002号烟草局变压器	200	65.30%	49.41	49.41		否	否	无	184%
9774	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线烟草局分线005号乡企局变压器	160	52.83%	59.47	59.47		否	否	无	140%
9775	国网南昌县供电公司	亮北66kV变电站	10kV亮东线	10kV街内甲线烟草局分支001号广博局家属楼变压器	400	43.97%	73.64	73.64		否	否	无	39%
9776	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线烟草局分支001号物资大厦变压器	200	0.00%	180.00	180.00		否	否	无	40%
9777	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线北山广场分线001号房产一二栋变压器	200	78.28%	23.43	23.43		否	否	无	13%
9778	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线0219号北山乐园变压器	100	36.21%	53.79	53.79		否	否	无	104%
9779	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线032号纪松开发楼变压器	160	65.87%	38.60	38.60		否	否	无	360%
9780	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线032号楼散厂变压器	315	36.23%	169.36	169.36		否	否	无	153%
9781	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线036号县直家属楼变压器	160	46.78%	68.15	68.15		否	否	无	23%
9782	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线037号县直家属楼变压器	200	72.41%	35.18	35.18		否	否	无	66%
9783	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线038号政府后南栋变压器	200	74.02%	31.97	31.97		否	否	无	180%
9784	国网南昌县供电公司	东塘66kV变电站	10kV东双线	10kV街内乙线039号县委二、三栋变压器	315	76.34%	43.04	43.04		否	否	无	251%
9785	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线040号县委后一栋变压器	315	55.33%	109.21	109.21		否	否	无	157%
9786	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内乙线047号水务局分线005号土地局综合变压器	200	28.94%	122.12	122.12		否	否	无	7%
9787	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内乙线047号水务局分线006号农机家属楼变压器	160	58.68%	50.11	50.11		否	否	无	156%
9788	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内乙线047号水务局分线007号农机家属楼变压器	100	49.10%	40.90	40.90		否	否	无	415%
9789	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线051号老基社区变压器	315	12.38%	244.50	244.50		否	否	无	169%
9790	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线053号电影院分线003号电影院综合楼变压器	315	68.28%	68.40	68.40		否	否	无	143%
9791	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线053号电影院分线003号体委家属楼变压器	160	61.75%	45.20	45.20		否	否	无	137%
9792	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线053号县直家属楼变压器	160	31.80%	93.11	93.11		否	否	无	16%
9793	国网南昌县供电公司	西面城66kV变电站	10kV西面城线	10kV街内乙线055号分邮政局分008号开发南岗综合楼变压器	315	66.56%	46.75	46.75		否	否	无	134%
9794	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线055号分邮政局分线001号建发公司北楼变压器	400	64.12%	103.52	103.52		否	否	无	15%
9795	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线055号分邮政局分线003号庆胜楼变压器	315	50.08%	125.75	125.75		否	否	无	140%
9796	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线055号分邮政局分线004号粮食开发楼变压器	100	73.96%	16.04	16.04		否	否	无	274%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9797	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线055号分部局分线004号啤酒厂综合楼变压器	160	50.29%	63.53	63.53	否	否	无	20%	
9798	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线055号分部局分线008号御草家属楼变压器	100	75.70%	14.30	14.30	否	否	无	226%	
9799	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线056号城关五号楼变压器	315	61.51%	89.74	89.74	否	否	无	130%	
9800	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线057号华东综合楼变压器	160	40.73%	78.84	78.84	否	否	无	115%	
9801	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线057号老工程公司变压器	200	50.14%	79.72	79.72	否	否	无	11%	
9802	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线058号建筑公司南楼变压器	400	43.44%	186.23	186.23	否	否	无	117%	
9803	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线063号分行人寿保险分线001号前三综合楼变压器	100	33.83%	56.17	56.17	否	否	无	16%	
9804	国网南昌县供电公司	虹牛66kV变电站	10kV虹牛西线	10kV街内乙线063号分行人寿保险分线002号实验小学变压器	400	64.51%	101.97	101.97	否	否	无	-39%	
9805	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线063号分行人寿保险分线006号人寿保险变压器	250	64.68%	63.29	63.29	否	否	无	-2%	
9806	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线064号运通家属西楼变压器	160	27.81%	99.50	99.50	否	否	无	136%	
9807	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线066号马场综合楼变压器	160	35.24%	87.62	87.62	否	否	无	91%	
9808	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线067号工区变压器	315	54.95%	110.42	110.42	否	否	无	93%	
9809	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线北山广场分线002号房产北山一栋变压器	315	51.99%	119.74	119.74	否	否	无	276%	
9810	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线北山广场分线004号开发小区供热变压器	100	41.73%	48.27	48.27	否	否	无	1%	
9811	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线房产局分线02#杆变压器	50	12.06%	38.97	38.97	否	否	无	31%	
9812	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线松山路分线004号北山广场分线003号松山小区变压器	200	26.91%	126.19	126.19	否	否	无	193%	
9813	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线松山路分线004号武装部分线008号武装部变压器	315	57.20%	103.31	103.31	否	否	无	83%	
9814	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线松山路分线04号武装部分线4号武装部三四变压器	200	79.08%	21.83	21.83	否	否	无	184%	
9815	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线松山路分线04号武装部分线5号工行家属楼变压器	250	73.13%	42.18	42.18	否	否	无	-22%	
9816	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线松山路分线003号县社家属院变压器	315	77.90%	38.11	38.11	否	否	无	123%	
9817	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内乙线县社小区2#001号县社小区变压器	200	40.42%	99.17	99.17	否	否	无	247%	
9818	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线村委会分线002号满井村委会变压器	100	72.30%	17.70	17.70	否	否	无	130%	
9819	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线河信子六、七组分线008号河信子六、七组变压器	400	16.59%	293.64	293.64	否	否	无	-28%	
9820	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线河信子三组分线007号河信子三组变压器	400	12.52%	309.93	309.93	否	否	无	31%	
9821	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线河信子四、五组分线012号河信子四、五组变压器	400	28.43%	246.26	246.26	否	否	无	-18%	
9822	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV满井线满井八组分线008号满井八组变压器	50	76.80%	6.60	6.60	否	否	无	60%	
9823	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线满井六组分线010号满井六组变压器	100	46.85%	43.15	43.15	否	否	无	45%	
9824	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线满井七组分线011号满井七组变压器	400	12.45%	310.22	310.22	否	否	无	76%	
9825	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线满井三组分线014号满井三组变压器	80	78.50%	9.20	9.20	否	否	无	-4%	
9826	国网南昌县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV满井线满井三组分线020号满井村部变压器	30	66.33%	7.10	7.10	否	否	无	18%	
9827	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线满井四组分线002号满井四组变压器	50	56.47%	16.77	16.77	否	否	无	-36%	
9828	国网南昌县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸南线	10kV满井线满井五组分线014号满井五组变压器	50	70.19%	9.91	9.91	否	否	无	11%	
9829	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线三台子敬老院分线007号三台子敬老院变压器	20	55.84%	6.83	6.83	否	否	无	31%	
9830	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线沙河子煤矿分北大棚分线036号满井北大棚变压器	20	40.27%	9.95	9.95	否	否	无	-35%	
9831	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线沙河子煤矿分双利三组分线051号双利三组变压器	200	41.48%	97.04	97.04	否	否	无	-20%	
9832	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线双利一组分线	100	17.56%	72.44	72.44	否	否	无	2%	
9833	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	10kV满井线信子分线042号河信子一、二组变压器	200	64.63%	50.75	50.75	否	否	无	-58%	
9834	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV满井线	昌图镇河信子六七组(分台)	400	9.47%	322.12	322.12	否	否	无	88%	
9835	国网南昌县供电公司	后窑66kV变电站	10kV后窑东线	10kV山平线北山果园分线007号北山果园变压器	100	52.27%	11.32	11.32	否	否	无	206%	
9836	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV山平线	10kV山平线三台子村三组分线005号三台子村三组变压器	200	40.41%	99.18	99.18	否	否	无	42%	
9837	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV山平线	10kV山平线三台子村一组分线011号三台子村一组变压器	200	22.94%	134.12	134.12	否	否	无	-22%	
9838	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV山平线	10kV山平线三台子村一组分线04#三台子一组分台变压器	100	27.44%	62.56	62.56	否	否	无	226%	
9839	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV山源线	10kV山源线西北西分线002号西北西变压器	160	74.80%	24.32	24.32	否	否	无	80%	
9840	国网南昌县供电公司	山北66kV变电站	10kV山源线	10kV山源线三台子分线005号三台子居民变压器	200	46.90%	86.20	86.20	否	否	无	34%	
9841	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳11组分线004号朝阳11组变压器	100	47.32%	21.34	21.34	否	否	无	-24%	
9842	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳7组分线006号朝阳7组变压器	400	26.53%	253.90	253.90	否	否	无	-45%	
9843	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳8组分线038号朝阳8、10组变压器	200	22.84%	134.32	134.32	否	否	无	-53%	
9844	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳8组分线045号朝阳9组变压器	200	23.03%	133.94	133.94	否	否	无	-64%	
9845	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳4组分线01号朝阳4组变压器	100	50.74%	39.26	39.26	否	否	无	8%	
9846	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳号5组分线002号朝阳5组变压器	400	15.29%	298.86	298.86	否	否	无	-18%	
9847	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳6组分线009号朝阳6组变压器	80	49.66%	32.27	32.27	否	否	无	-55%	
9848	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳8组分线002号朝阳3组变压器	100	63.05%	13.48	13.48	否	否	无	-38%	
9849	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线朝阳9组分线025号朝阳2组变压器	200	45.83%	88.34	88.34	否	否	无	24%	
9850	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线大台子1组分线002号大台子一组变压器	100	28.86%	61.12	61.12	否	否	无	-35%	
9851	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线大台子4、5组分线003号大台子四、五组变压器	200	40.34%	99.33	99.33	否	否	无	14%	
9852	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线大台子6组分线002号大台子六组变压器	100	69.02%	16.79	16.79	否	否	无	-22%	
9853	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线大台子8组分线009号大台子8组变压器	80	44.72%	36.22	36.22	否	否	无	-18%	
9854	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线大台子9组分线011号大台子9组变压器	200	39.08%	101.85	101.85	否	否	无	-69%	
9855	国网南昌县供电公司	平安66kV变电站	10kV平南线	10kV城北线大台子村部分支010号台子村部变压器	100	56.67%	10.00	10.00	否	否	无	-69%	
9856	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二龙1组分线01号二龙1组变压器	100	34.09%	55.91	55.91	否	否	无	-35%	
9857	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二龙4组分线11号二龙4组变压器	200	25.29%	129.42	129.42	否	否	无	-52%	
9858	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二龙5、11组分线13号二龙5、11组变压器	100	46.85%	43.15	43.15	否	否	无	29%	
9859	国网南昌县供电公司	三家子66kV变电站	10kV业民线	10kV城北线二龙6组分线02号二龙6组变压器	100	70.76%	5.77	5.77	否	否	无	-54%	
9860	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二龙7、8组分线17号二龙7、8组变压器	200	19.70%	140.61	140.61	否	否	无	-19%	
9861	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二龙7组分线06号二龙7组变压器	200	31.42%	117.16	117.16	否	否	无	70%	
9862	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线二龙分支054号二龙2组变压器	100	77.79%	12.21	12.21	否	否	无	72%	
9863	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山1、2组分线025号凤凰山1组变压器	200	27.05%	125.90	125.90	否	否	无	-52%	
9864	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山2组分线006号凤凰山2组变压器	200	15.23%	149.53	149.53	否	否	无	16%	
9865	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山4组分线001号凤凰山4组变压器	400	14.54%	301.85	301.85	否	否	无	-66%	
9866	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山7组分线013+2号凤凰山5、6组变压器	200	29.07%	121.86	121.86	否	否	无	-2%	
9867	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山7组分线023号凤凰山7组变压器	100	40.20%	49.80	49.80	否	否	无	-69%	
9868	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山7组分线032号凤凰山5、6组分线	200	6.93%	166.14	166.14	否	否	无	26%	
9869	国网南昌县供电公司	东塘66kV变电站	10kV东双线	10kV城北线凤凰山18组分线02号凤凰山18组变压器	100	62.50%	27.50	27.50	否	否	无	-67%	
9870	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线凤凰山分支013分006号凤凰山3组变压器	400	8.15%	323.39	323.39	否	否	无	-30%	
9871	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV城北线董家1组分线013号董家1组变压器	100	55.04%	17.48	17.48	否	否	无	-42%	
9872	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线董家3组分线003号董家3组变压器	200	15.91%	148.19	148.19	否	否	无	-56%	
9873	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线董家4组分线005号董家4组变压器	200	22.67%	134.66	134.66	否	否	无	-55%	
9874	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线董家分线012号右南1组变压器	160	23.74%	106.02	106.02	否	否	无	-61%	
9875	国网南昌县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线董家分线015号董家7组变压器	200	29.90%	120.20	120.20	否	否	无	27%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9876	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线盖家分线028号盖家五、六组变压器	100	57.78%	32.22	32.22	否	否	无	5%	
9877	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线盖家分线057号盖家2组变压器	100	61.85%	14.07	14.07	否	否	无	-60%	
9878	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线盖山1组分支042号盖山1组变压器	100	79.78%	10.22	10.22	否	否	无	-8%	
9879	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线盖山2组分支007号盖山2组变压器	200	48.32%	83.35	83.35	否	否	无	35%	
9880	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线盖山3组分支003号盖山3组变压器	200	31.83%	116.33	116.33	否	否	无	64%	
9881	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线盖山4组分支005号盖山4组变压器	200	19.93%	140.13	140.13	否	否	无	-66%	
9882	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线盖山5分支041号盖山5组变压器	400	17.60%	289.58	289.58	否	否	无	31%	
9883	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线盖山6分支052号盖山6组变压器	200	24.59%	130.83	130.83	否	否	无	-8%	
9884	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线前进4组002号前进四组变压器	200	21.58%	136.84	136.84	否	否	无	-16%	
9885	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线前进分线070号前进2、3组变压器	400	12.15%	311.41	311.41	否	否	无	-4%	
9886	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线前进分线013号东家炉9组变压器	400	8.22%	327.10	327.10	否	否	无	-57%	
9887	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV七家子线	10kV城北线前进分线045号前进五组变压器	100	66.23%	23.77	23.77	否	否	无	-60%	
9888	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线前进一组005号前进1组变压器	400	12.02%	311.93	311.93	否	否	无	10%	
9889	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线右庙2组分支02号右庙2组变压器	100	26.43%	63.57	63.57	否	否	无	-40%	
9890	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线右庙3组分支002号右庙3组变压器	200	25.00%	130.01	130.01	否	否	无	-50%	
9891	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线右庙分支B018号右庙5组变压器	80	38.16%	41.48	41.48	否	否	无	-6%	
9892	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线右庙分支B019号右庙4组变压器	100	35.95%	54.05	54.05	否	否	无	-28%	
9893	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线右庙分支B025号右庙6组变压器	100	39.29%	50.71	50.71	否	否	无	-18%	
9894	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线右庙分支B040号右庙7组变压器	100	63.24%	26.76	26.76	否	否	无	-50%	
9895	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线头道10组分支06号头道11组变压器	100	34.02%	55.98	55.98	否	否	无	-46%	
9896	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线头道10组分支19号头道10组变压器	100	42.07%	47.93	47.93	否	否	无	39%	
9897	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线头道3组分支03号头道3组变压器	200	17.20%	145.60	145.60	否	否	无	186%	
9898	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线头道5组分支02号头道4、5组变压器	100	75.59%	14.41	14.41	否	否	无	23%	
9899	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线头道6组分支01号头道6组变压器	100	68.34%	10.83	10.83	否	否	无	-43%	
9900	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线头道9组分支24号头道9组变压器	200	39.15%	101.70	101.70	否	否	无	-50%	
9901	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线头道分支34号头道7组变压器	200	44.30%	91.40	91.40	否	否	无	-37%	
9902	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线头道分支41号头道8组变压器	200	15.28%	149.45	149.45	否	否	无	-22%	
9903	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线团结1组分支09号团结三、四组变压器	400	13.40%	306.41	306.41	否	否	无	32%	
9904	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线团结1组分支18号团结1组、2组变压器	400	17.55%	289.80	289.80	否	否	无	23%	
9905	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线团结6组分支02号团结6组变压器	100	29.84%	48.13	48.13	否	否	无	-80%	
9906	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线团结6组分支07号团结6组变压器	400	12.96%	308.17	308.17	否	否	无	3%	
9907	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线团结7组分支021号团结4、10号变压器	100	19.44%	282.24	282.24	否	否	无	28%	
9908	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线西八百8组11号团结7、8组变压器	400	13.32%	306.73	306.73	否	否	无	-58%	
9909	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线西八百8组40号西八百8组变压器	100	33.14%	56.86	56.86	否	否	无	-27%	
9910	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线新头道一组分线02号头道2组2号变压器	400	16.51%	293.96	293.96	否	否	无	-35%	
9911	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线新头道一组分线11号头道2组1号变压器	250	15.12%	187.20	187.20	否	否	无	-75%	
9912	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线新头道一组分线17号头道1组变压器	200	36.17%	107.66	107.66	否	否	无	-66%	
9913	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙1、2龙组分支03号兴龙1、2龙组变压器	200	36.51%	106.98	106.98	否	否	无	-10%	
9914	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙3组分支008+4号兴龙4组变压器	200	25.20%	129.60	129.60	否	否	无	-8%	
9915	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙3组分支016号兴龙3组变压器	100	48.98%	41.02	41.02	否	否	无	-15%	
9916	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙3组分支024号兴龙3组分台变压器	50	51.43%	19.29	19.29	否	否	无	33%	
9917	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙5组分支10号兴龙5组变压器	100	39.28%	50.72	50.72	否	否	无	-74%	
9918	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙7组分支013号兴龙7组变压器	200	25.61%	128.78	128.78	否	否	无	-42%	
9919	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙7组分支022号兴龙7组变压器	100	46.72%	43.28	43.28	否	否	无	-27%	
9920	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙分支015号兴龙村变压器	200	11.61%	156.78	156.78	否	否	无	-82%	
9921	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线兴龙分支053号兴龙8组变压器	200	26.62%	126.76	126.76	否	否	无	30%	
9922	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线张家炉3组支线007号张家炉3组变压器	200	18.15%	143.70	143.70	否	否	无	27%	
9923	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线张家炉5组分支17号张家炉6组变压器	100	47.85%	42.15	42.15	否	否	无	-58%	
9924	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV金左线	10kV城北线张家炉5组支线008号张家炉5组变压器	100	60.58%	29.42	29.42	否	否	无	-45%	
9925	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线张家炉分线018号张家炉4组变压器	200	22.06%	135.89	135.89	否	否	无	-52%	
9926	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线张家炉一、二组26号张家炉1、2组分台变压器	100	37.50%	52.50	52.50	否	否	无	0%	
9927	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线张家炉一、二组支线020号张家炉一、二组变压器	200	24.01%	131.98	131.98	否	否	无	-63%	
9928	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长青6组支线009号长青6组变压器	400	11.64%	313.46	313.46	否	否	无	15%	
9929	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV大井北线	10kV城北线长青分线017号长青五组变压器	30	76.44%	4.07	4.07	否	否	无	-71%	
9930	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长青分线035号长青三、七组变压器	100	51.87%	38.13	38.13	否	否	无	-34%	
9931	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长青西四组支线003号长青4组变压器	200	24.03%	131.94	131.94	否	否	无	-61%	
9932	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV大兴线	10kV城北线长山7组支线010号长山西组变压器	100	56.15%	16.92	16.92	否	否	无	2%	
9933	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV大井南线	10kV城北线长山7组支线017号长山五组变压器	100	74.31%	4.71	4.71	否	否	无	19%	
9934	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长山7组支线029号长山六组变压器	100	49.48%	40.52	40.52	否	否	无	-62%	
9935	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长山7组支线038号长山七组变压器	200	19.91%	140.17	140.17	否	否	无	-32%	
9936	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长山8组支线004号长山二、三组变压器	400	19.55%	281.82	281.82	否	否	无	65%	
9937	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长山8组支线020+1号长山一组变压器	100	41.34%	48.66	48.66	否	否	无	-23%	
9938	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线长山8组支线030号长山八组变压器	100	42.89%	47.11	47.11	否	否	无	3%	
9939	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线主干032号胜利十二组变压器	100	46.49%	21.80	21.80	否	否	无	-47%	
9940	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线主干大台子分线012号大台子七组变压器	200	17.88%	144.24	144.24	否	否	无	10%	
9941	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线主干大台子分线024号大台子3组变压器	200	24.25%	131.50	131.50	否	否	无	-40%	
9942	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线主干大台子分线067号大台子七组变压器	100	56.82%	33.18	33.18	否	否	无	-21%	
9943	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线主干胜利分线008号分11组003号胜利十一组变压器	100	73.14%	8.43	8.43	否	否	无	49%	
9944	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV城北线主干胜利分线013号胜利十组变压器	200	65.19%	49.63	49.63	否	否	无	-37%	
9945	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	城北线主干160#二龙分线30#二龙七八组分台	200	19.78%	140.44	140.44	否	否	无	9%	
9946	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线016号张家炉七组变压器	100	39.66%	50.34	50.34	否	否	无	-34%	
9947	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线021号张家炉八组变压器	100	67.37%	22.63	22.63	否	否	无	26%	
9948	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线072号印刷厂变压器	200	57.42%	65.15	65.15	否	否	无	-48%	
9949	国网南昌供电公司	十八家子66kV变电站	10kV通江南线	10kV城内甲线081号党校变压器	315	78.61%	17.91	17.91	否	否	无	-13%	
9950	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线097号老城滩警务变压器	160	48.36%	66.64	66.64	否	否	无	-14%	
9951	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线102号老城滩警务变压器	400	47.66%	169.37	169.37	否	否	无	-3%	
9952	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线111号老城文警队变压器	100	34.37%	44.51	44.51	否	否	无	-49%	
9953	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线2号井变台组分支004号二、号井变压器	400	29.76%	240.95	240.95	否	否	无	-15%	
9954	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线科研分线003号科研变压器	200	54.24%	71.51	71.51	否	否	无	17%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
9955	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线老城大瓦房分支005号大瓦房变压器	150	19.94%	112.10	112.10	否	否	无	-38%	
9956	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线老城电影院分支001号电影院变压器	400	5.74%	337.03	337.03	否	否	无	49%	
9957	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线老城六中分支003号六中变压器	200	43.44%	74.50	74.50	否	否	无	12%	
9958	国网南昌供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝西线	10kV城内甲线老城六中分支017号老城窑沟六组变压器	100	63.39%	7.98	7.98	否	否	无	-45%	
9959	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线老城人委台组008号人委组变压器	160	28.48%	96.43	96.43	否	否	无	-64%	
9960	国网南昌供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV城内甲线粮校分线004号三厂家属楼变压器	30	75.70%	4.29	4.29	否	否	无	111%	
9961	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线粮校分线008号五勤六组变压器	160	37.74%	83.61	83.61	否	否	无	81%	
9962	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线南桥分线020号南桥八组变压器	200	49.45%	81.10	81.10	否	否	无	60%	
9963	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线南桥分支005号农机变压器	400	41.57%	193.71	193.71	否	否	无	19%	
9964	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线南桥分支024号南桥六组变压器	200	22.79%	134.41	134.41	否	否	无	-78%	
9965	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线南桥分线006号南桥六组变压器	400	15.71%	297.18	297.18	否	否	无	58%	
9966	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线仁合分支002号粮管所变压器	400	35.93%	216.28	216.28	否	否	无	-14%	
9967	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线仁合分支014号仁合变台组变压器	200	60.90%	58.20	58.20	否	否	无	48%	
9968	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线窑沟二组分支010号窑沟二组变压器	100	44.87%	45.13	45.13	否	否	无	-79%	
9969	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线窑沟分线025号窑沟一组变压器	200	26.41%	127.18	127.18	否	否	无	2%	
9970	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线窑沟三组分支003号窑沟三组变压器	100	39.04%	50.96	50.96	否	否	无	39%	
9971	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线窑沟四组分支008号窑沟四组变压器	100	71.65%	18.35	18.35	否	否	无	21%	
9972	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内甲线	10kV城内甲线窑沟煤分线002号窑沟煤建变压器	400	36.18%	215.29	215.29	否	否	无	25%	
9973	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线045号赵家变压器	200	68.85%	42.29	42.29	否	否	无	164%	
9974	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线050号卫星队变压器	400	8.94%	324.26	324.26	否	否	无	102%	
9975	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线060号耕厂变压器	200	53.01%	53.98	53.98	否	否	无	-19%	
9976	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线070号豆腐店变压器	400	44.79%	180.86	180.86	否	否	无	-33%	
9977	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线菜园子分003号菜园子变压器	80	40.17%	39.86	39.86	否	否	无	-22%	
9978	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线机厂厂分线005号床厂变压器	400	13.80%	304.80	304.80	否	否	无	22%	
9979	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线机管站分线003号机管站变压器	400	15.46%	298.16	298.16	否	否	无	213%	
9980	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南家五组分线014号南家五组30变压器	200	24.41%	131.18	131.18	否	否	无	82%	
9981	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支007号针织变压器	200	77.15%	25.70	25.70	否	否	无	34%	
9982	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支020号中心台变压器	315	41.34%	153.28	153.28	否	否	无	47%	
9983	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支031号房产台变压器	200	70.02%	39.96	39.96	否	否	无	0%	
9984	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支037号南桥小学变压器	100	56.14%	33.86	33.86	否	否	无	-22%	
9985	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支052号粮厂变压器	200	45.86%	88.29	88.29	否	否	无	-45%	
9986	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支078号南桥五组变压器	400	15.16%	299.41	299.41	否	否	无	-3%	
9987	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南桥二组005号南桥二组变压器	400	12.75%	309.01	309.01	否	否	无	74%	
9988	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线南桥四组分支002号南桥四组变压器	400	8.51%	325.94	325.94	否	否	无	43%	
9989	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线桑树园分线005号桑树园变压器	400	17.09%	291.66	291.66	否	否	无	-44%	
9990	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线五勤1组分支003号五勤一组变压器	400	8.89%	324.43	324.43	否	否	无	38%	
9991	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线五勤二组分线008号五勤二组变压器	200	15.29%	149.42	149.42	否	否	无	-14%	
9992	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线五勤食品厂分线001号五勤食品厂变压器	160	30.43%	95.31	95.31	否	否	无	106%	
9993	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线五勤五组分支003号五勤五组变压器	315	28.40%	194.03	194.03	否	否	无	95%	
9994	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线西城分支003号西城变压器	400	12.64%	309.43	309.43	否	否	无	17%	
9995	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线西大桥分支003号新大厅变压器	400	45.03%	179.87	179.87	否	否	无	92%	
9996	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线西大桥分支031号南桥一组变压器	400	10.30%	318.82	318.82	否	否	无	171%	
9997	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线西大桥分支006号南桥二组变压器	400	79.13%	54.43	54.43	否	否	无	-31%	
9998	国网南昌供电公司	大桥66kV变电站	10kV大桥南线	10kV城内乙线西大桥木材分支007号木材村木材变压器	400	74.64%	48.37	48.37	否	否	无	6%	
9999	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线西大桥支线路003号网架厂变压器	200	66.21%	47.57	47.57	否	否	无	147%	
10000	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线新华分线004号新华变压器	200	28.25%	123.51	123.51	否	否	无	-66%	
10001	国网南昌供电公司	横道66kV变电站	10kV横东线	10kV城内乙线窑沟10组分线003号窑沟十组30组变压器	50	75.21%	7.40	7.40	否	否	无	-8%	
10002	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线窑沟11组分线025号窑沟十一组30变压器	100	28.67%	61.33	61.33	否	否	无	48%	
10003	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线窑沟7组支024号窑沟七组30变压器	100	62.62%	27.38	27.38	否	否	无	28%	
10004	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线窑沟7组支036号窑沟七组六组变压器	100	50.99%	39.01	39.01	否	否	无	-9%	
10005	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV城内乙线	10kV城内乙线窑沟8组支006号窑沟八组变压器	200	79.34%	21.32	21.32	否	否	无	52%	
10006	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线三组分支006号万安三组公变变压器	100	21.38%	68.62	68.62	否	否	无	-40%	
10007	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线四组分支001号万安四组公变变压器	400	13.11%	307.55	307.55	否	否	无	-31%	
10008	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线007号1号化肥厂变压器	400	27.11%	251.57	251.57	否	否	无	-11%	
10009	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线018号胜利二组变压器	200	16.74%	146.52	146.52	否	否	无	53%	
10010	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线033号安客七组变压器	100	48.86%	41.14	41.14	否	否	无	-39%	
10011	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线095号南家2.6组变压器	200	23.73%	132.53	132.53	否	否	无	-11%	
10012	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线103号南家三组公用变压器	100	43.12%	46.88	46.88	否	否	无	-53%	
10013	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安客八组001号安客八组变压器	100	38.70%	51.30	51.30	否	否	无	-7%	
10014	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安客分线017+2号安客3组变压器	100	53.34%	36.66	36.66	否	否	无	-4%	
10015	国网南昌供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙垅子线	10kV万安线安客分线026号安客五组变压器	30	66.28%	7.12	7.12	否	否	无	0%	
10016	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安客分线035号安客4组变压器	200	22.98%	134.03	134.03	否	否	无	1%	
10017	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安客分线048号安客二组变压器	200	36.74%	106.51	106.51	否	否	无	-43%	
10018	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安客分线005号安客二组变压器	100	81.02%	25.98	25.98	否	否	无	-74%	
10019	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安客六组004号安客六组1号变压器	200	28.31%	61.70	61.70	否	否	无	78%	
10020	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安客十一组010号十一组变压器	100	27.89%	62.31	62.31	否	否	无	-89%	
10021	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安客十组020号安客十组变压器	100	30.89%	59.11	59.11	否	否	无	-43%	
10022	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线安客一组分支021号安客一组公用变压器	200	43.04%	93.92	93.92	否	否	无	-54%	
10023	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线东太3组分支001号东太三组公用变压器	100	40.08%	49.92	49.92	否	否	无	-51%	
10024	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线东太分支016号东太一、六组公用变压器	200	30.02%	119.95	119.95	否	否	无	38%	
10025	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线东太分支032号东太五、七组公用变压器	200	17.50%	145.00	145.00	否	否	无	-11%	
10026	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线东太分支043号东太四组公用变压器	100	76.35%	13.65	13.65	否	否	无	4%	
10027	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线东太分支059号东太二组公用变压器	100	31.75%	58.25	58.25	否	否	无	-28%	
10028	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线光明5组分支005号光明五组变压器	200	23.86%	132.29	132.29	否	否	无	-34%	
10029	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线光明五组007号光明五组变压器	200	21.37%	137.26	137.26	否	否	无	-41%	
10030	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线光明村分支001号光明村变压器	200	51.20%	77.61	77.61	否	否	无	7%	
10031	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线光明村分支036号光明一组公变变压器	160	51.11%	62.23	62.23	否	否	无	-75%	
10032	国网南昌供电公司	昌城66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线光明九组026号光明九组变压器	200	32.98%	114.05	114.05	否	否	无	-52%	
10033	国网南昌供电公司	双江66kV变电站	10kV三江北线	10kV万安线光明六组019+1号光明六组变压器	50	61.04%	14.48	14.48	否	否	无	-60%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10034	国网昌图县供电公司	昌图66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线光明七组017组变压器	100	39.75%	50.25	50.25	否	否	无	-25%	
10035	国网昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10kV万安线黑山二组分支012号黑山二组公用变压器	100	52.10%	18.95	18.95	否	否	无	-38%	
10036	国网昌图县供电公司	昌图66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线黑山一组004号黑山一组公用变压器	200	37.18%	105.63	105.63	否	否	无	-29%	
10037	国网昌图县供电公司	昌图66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线黑山一组017号黑山3.4组公用变压器	400	14.38%	302.48	302.48	否	否	无	-8%	
10038	国网昌图县供电公司	昌图66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线南家四组004号南家四组变压器	100	40.22%	49.79	49.79	否	否	无	-79%	
10039	国网昌图县供电公司	昌图66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线南家一组004号南家一组变压器	100	25.47%	64.53	64.53	否	否	无	-45%	
10040	国网昌图县供电公司	红城66kV变电站	10kV七家子线	10kV万安线胜利分线012号胜利三组变压器	315	66.90%	23.10	23.10	否	否	无	-53%	
10041	国网昌图县供电公司	昌图66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线胜利九组008号胜利八.九组变压器	100	57.86%	32.14	32.14	否	否	无	-13%	
10042	国网昌图县供电公司	昌图66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线胜利六组003号胜利六组变压器	100	70.70%	5.79	5.79	否	否	无	-34%	
10043	国网昌图县供电公司	昌图66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线胜利七组010号胜利七组变压器	100	46.49%	43.51	43.51	否	否	无	-41%	
10044	国网昌图县供电公司	昌图66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线胜利四组004号胜利四组变压器	100	35.11%	54.89	54.89	否	否	无	28%	
10045	国网昌图县供电公司	昌图66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线胜利五六组006号胜利五组变压器	200	27.95%	124.10	124.10	否	否	无	6%	
10046	国网昌图县供电公司	昌图66kV变电站	10kV万安线	10kV万安线胜利一组004号胜利1组变压器	200	43.28%	93.44	93.44	否	否	无	20%	
10047	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线146号四合五组变压器	80	56.81%	26.55	26.55	否	否	无	-22%	
10048	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线155号四合四组变压器	200	52.25%	75.51	75.51	否	否	无	34%	
10049	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线216号刘湖五组变压器	100	51.26%	38.74	38.74	否	否	无	-39%	
10050	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线248号刘湖一组变压器	200	59.04%	30.96	30.96	否	否	无	5%	
10051	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵二组分支004号八棵二组变压器	200	62.28%	55.43	55.43	否	否	无	-35%	
10052	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵三组1分线002号八棵三组（1）变压器	200	24.03%	131.93	131.93	否	否	无	-71%	
10053	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵三组2分线001号八棵三组（2）变压器	80	78.04%	9.57	9.57	否	否	无	117%	
10054	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵树村分线007号八棵树村变压器	200	149.57	149.57	149.57	否	否	无	-36%	
10055	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵四组分支003号八棵四组变压器	200	18.60%	142.79	142.79	否	否	无	-64%	
10056	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵五组分支007号团结四组变压器	200	20.28%	139.44	139.44	否	否	无	-26%	
10057	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵五组分支027号八棵五组变压器	200	20.32%	139.36	139.36	否	否	无	-31%	
10058	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线八棵一组分线009号八棵一组变压器	200	75.07%	29.87	29.87	否	否	无	-54%	
10059	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙2组分支003号宝龙二组变压器	200	26.42%	127.15	127.15	否	否	无	-29%	
10060	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙八组分支003号宝龙八组变压器	200	42.58%	94.84	94.84	否	否	无	-10%	
10061	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙分支034号宝龙七组变压器	200	36.16%	107.69	107.69	否	否	无	-2%	
10062	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙九组分支006号宝龙三组变压器	200	24.72%	130.57	130.57	否	否	无	-36%	
10063	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙九组分支011号宝龙九组变压器	160	41.89%	76.98	76.98	否	否	无	-30%	
10064	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙六组分支001号宝龙六组变压器	100	57.66%	32.34	32.34	否	否	无	-31%	
10065	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支003号宝龙七组变压器	100	56.33%	33.67	33.67	否	否	无	-20%	
10066	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支030号四合一组变压器	200	25.20%	129.59	129.59	否	否	无	-21%	
10067	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支053号四合一组变压器	200	31.59%	116.82	116.82	否	否	无	-70%	
10068	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支060号四合三组变压器	100	51.89%	38.11	38.11	否	否	无	-50%	
10069	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙十组分支020号宝龙十组变压器	200	21.84%	136.32	136.32	否	否	无	-60%	
10070	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙四队分支010号宝龙四队变压器	100	52.83%	37.17	37.17	否	否	无	35%	
10071	国网昌图县供电公司	团结66kV变电站	10kV普盘线	10kV三江北线宝龙五组分支004号宝龙五组变压器	200	74.22%	31.57	31.57	否	否	无	139%	
10072	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线宝龙一組分支002号宝龙一組变压器	200	32.07%	115.87	115.87	否	否	无	-28%	
10073	国网昌图县供电公司	金岭66kV变电站	10kV大线线	10kV三江北线宝龙一組分支002号宝龙一組变压器	100	50.70%	39.30	39.30	否	否	无	-28%	
10074	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力集家排站分支006号集家四组大柳变压器	200	8.57%	162.85	162.85	否	否	无	-52%	
10075	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力六组分支005号大力六组变压器	100	72.42%	17.58	17.58	否	否	无	-56%	
10076	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力七组分支007号大力七组变压器	100	23.97%	132.07	132.07	否	否	无	-19%	
10077	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支051号团结10组变压器	200	30.68%	118.64	118.64	否	否	无	12%	
10078	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支087号团结八组变压器	200	22.40%	135.20	135.20	否	否	无	13%	
10079	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支115号T002号大力五组台变压器	200	22.19%	135.61	135.61	否	否	无	-27%	
10080	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支143号大力四组变压器	200	22.86%	134.28	134.28	否	否	无	-10%	
10081	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支164号大力三队变压器	200	33.02%	113.95	113.95	否	否	无	-62%	
10082	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	10kV大洼南线	10kV三江北线大力一组003+1号大力二组变压器	100	77.48%	6.26	6.26	否	否	无	-25%	
10083	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力一组021号大力一组变压器	100	39.17%	50.83	50.83	否	否	无	264%	
10084	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平4、5、6组分支023号和平五组变压器	100	56.50%	33.50	33.50	否	否	无	-55%	
10085	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平4组分支010号和平四组变压器	200	18.89%	142.21	142.21	否	否	无	4%	
10086	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平6组分支019号和平六组变压器	100	55.47%	34.53	34.53	否	否	无	-34%	
10087	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平7、8组分支018号和平七、八组变压器	100	79.27%	10.73	10.73	否	否	无	16%	
10088	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平8组分支001号和平八组变压器	400	22.15%	271.42	271.42	否	否	无	-5%	
10089	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平分线137号和平一组变压器	200	52.64%	74.71	74.71	否	否	无	-33%	
10090	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平分线144号和平二组变压器	400	24.68%	261.27	261.27	否	否	无	-41%	
10091	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平分线159号和平三组变压器	100	44.42%	45.58	45.58	否	否	无	-35%	
10092	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线和平九组分支030号和平九组变压器	100	46.21%	43.79	43.79	否	否	无	31%	
10093	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖2、3组分支004号刘湖二组变压器	400	77.52%	49.92	49.92	否	否	无	-8%	
10094	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖2、3组分支020号刘湖二组变压器	100	51.82%	38.18	38.18	否	否	无	-42%	
10095	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖6组分支002号刘湖六组变压器	100	44.45%	36.44	36.44	否	否	无	12%	
10096	国网昌图县供电公司	泉升66kV变电站	10kV大苇子线	10kV三江北线刘湖7、8组分支039号刘湖八组变压器	200	59.70%	30.30	30.30	否	否	无	-37%	
10097	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖7组分支002号刘湖七组变压器	100	45.91%	44.08	44.08	否	否	无	-76%	
10098	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖村分线002号刘湖村变压器	200	61.78%	56.44	56.44	否	否	无	24%	
10099	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线刘湖四组分线004号刘湖四组变压器	100	56.90%	33.11	33.11	否	否	无	-47%	
10100	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马1组分支003号三马一组变压器	200	37.41%	105.19	105.19	否	否	无	-36%	
10101	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马3组分支045号三马三组变压器	200	30.05%	119.91	119.91	否	否	无	-42%	
10102	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马4组分支002号三马四组变压器	100	42.06%	47.94	47.94	否	否	无	-28%	
10103	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马二分支023号三马二组变压器	315	20.18%	219.94	219.94	否	否	无	51%	
10104	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马二分支071号三马五组变压器	200	44.12%	91.77	91.77	否	否	无	-4%	
10105	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马六组021号三马六组变压器	200	23.37%	133.26	133.26	否	否	无	-43%	
10106	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线四合九组分支003号四合八组变压器	400	24.17%	263.30	263.30	否	否	无	-54%	
10107	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线四合九组分支021号四合九组变压器	200	25.48%	129.05	129.05	否	否	无	-44%	
10108	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线四合六组分支003号四合六组变压器	160	45.64%	86.97	86.97	否	否	无	-39%	
10109	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团结二组006号团结二组变压器	200	44.15%	91.71	91.71	否	否	无	-47%	
10110	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团结二组021号团结二组变压器	200	28.28%	123.44	123.44	否	否	无	76%	
10111	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团结九组分支002号团结九组变压器	100	53.81%	36.19	36.19	否	否	无	50%	
10112	国网昌图县供电公司	双立66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团结七组分支026号团结七组变压器	100	45.13%	44.87	44.87	否	否	无	64%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10113	国网南昌图县供电公司	双汊66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团栢三组分支004号团栢三组变压器	200	26.06%	127.88	127.88	否	否	无	-3%	
10114	国网南昌图县供电公司	双汊66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线团栢五、六组分支004号团栢五、六组变压器	200	35.46%	109.08	109.08	否	否	无	-6%	
10115	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线059号太阳二、二组变压器	200	25.34%	129.31	129.31	否	否	无	106%	
10116	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线089号太阳三、九组变压器	200	28.80%	122.40	122.40	否	否	无	97%	
10117	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线北干线分枝42+1号变压器	100	23.10%	66.90	66.90	否	否	无	-53%	
10118	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线大泉二组分支001号大泉六组变压器	200	26.95%	126.10	126.10	否	否	无	-33%	
10119	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线大泉二组分支012号大泉四、五组变压器	100	57.98%	25.61	25.61	否	否	无	-45%	
10120	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线大泉二组分支022号大泉二组变压器	200	20.87%	138.26	138.26	否	否	无	-75%	
10121	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线大泉分支020号大泉村一组变压器	100	55.55%	34.45	34.45	否	否	无	-72%	
10122	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线古龙4.5组分支002号古龙4.5组变压器	100	59.85%	30.05	30.05	否	否	无	32%	
10123	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线古龙6组分支002号古龙6组变压器	100	28.02%	61.98	61.98	否	否	无	-66%	
10124	国网南昌图县供电公司	大柳子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线古龙7组分支008号古龙7组变压器	200	67.45%	45.11	45.11	否	否	无	-47%	
10125	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线古龙二、三组分支004号古龙二、三组变压器	200	29.20%	121.61	121.61	否	否	无	-28%	
10126	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线古龙分支064号古龙1组变压器	100	36.90%	53.10	53.10	否	否	无	23%	
10127	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线横沟2组分支008号横沟2组变压器	200	19.91%	140.17	140.17	否	否	无	32%	
10128	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线横沟北分支082号张家屯1组变压器	100	51.35%	30.92	30.92	否	否	无	39%	
10129	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线横沟北分支121号十七队1组变压器	200	28.54%	122.91	122.91	否	否	无	-65%	
10130	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线横沟北线分支047号横沟街外变压器	200	46.37%	87.27	87.27	否	否	无	75%	
10131	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线横沟分支018号张家屯四组变压器	200	63.41%	53.17	53.17	否	否	无	-68%	
10132	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线横沟分支042号横沟村八组变压器	100	72.15%	5.35	5.35	否	否	无	-41%	
10133	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线横沟内分支009号横沟内分支变压器	200	13.22%	153.57	153.57	否	否	无	-69%	
10134	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线横沟七组分支001号横沟七组变压器	100	23.38%	66.61	66.61	否	否	无	-8%	
10135	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线七道1组分支001号七道1组变压器	100	42.28%	23.86	23.86	否	否	无	56%	
10136	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线七道2组分支003号七道2组变压器	100	45.18%	89.63	89.63	否	否	无	53%	
10137	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线七道3组分支001号七道3组变压器	200	18.84%	71.16	71.16	否	否	无	21%	
10138	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线泉眼二组分支005号泉眼村二组变压器	100	51.25%	19.37	19.37	否	否	无	-58%	
10139	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线泉眼分支091号大泉七组变压器	200	28.60%	122.81	122.81	否	否	无	7%	
10140	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线泉眼分支096号泉眼七组变压器	200	11.96%	156.08	156.08	否	否	无	-60%	
10141	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线泉眼四组分支004号大泉三组变压器	100	31.00%	59.00	59.00	否	否	无	25%	
10142	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线泉眼四组分支009号泉眼村三组变压器	100	37.23%	52.77	52.77	否	否	无	8%	
10143	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线泉眼四组分支024号泉眼四组变压器	100	26.10%	63.90	63.90	否	否	无	-27%	
10144	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线泉眼五组分支022号泉眼五组变压器	200	23.50%	133.00	133.00	否	否	无	-12%	
10145	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线日月5组分支003号日月5组变压器	50	67.69%	11.16	11.16	否	否	无	-41%	
10146	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线日月6组分支004号日月6组变压器	200	14.43%	151.15	151.15	否	否	无	-30%	
10147	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线日月7、8、9组分支010号日月7、8、9组变压器	400	17.50%	290.02	290.02	否	否	无	-77%	
10148	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线日月分支037号日月村1、2组变压器	100	50.21%	39.79	39.79	否	否	无	-14%	
10149	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线日月分支055号日月村三四组变压器	400	11.63%	313.50	313.50	否	否	无	3%	
10150	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线十七队2、3、4组分支020号十七队3、4组变压器	400	13.96%	304.15	304.15	否	否	无	13%	
10151	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线十七队5组分支002号十七队5组变压器	100	32.34%	57.66	57.66	否	否	无	31%	
10152	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线十七队7、8组分支002号十七队8组变压器	200	18.65%	142.71	142.71	否	否	无	-62%	
10153	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线十七队7、8组分支010号十七队7、8组变压器	200	21.38%	137.23	137.23	否	否	无	-1%	
10154	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线太阳四组分支017号太阳村4组变压器	200	26.76%	126.47	126.47	否	否	无	-55%	
10155	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线太阳五组分支003号太阳五组变压器	200	16.81%	146.39	146.39	否	否	无	-24%	
10156	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线太阳六组分支004号太阳六组变压器	100	27.99%	62.01	62.01	否	否	无	25%	
10157	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线太阳一、八组分支016号太阳一、八组变压器	200	21.20%	137.60	137.60	否	否	无	-3%	
10158	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋2组分支009号先锋二组变压器	50	49.49%	20.25	20.25	否	否	无	159%	
10159	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋3组1号台分支003号先锋3组1号台变压器	100	33.19%	56.81	56.81	否	否	无	2%	
10160	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋3组2号台分支007号先锋3组2号台变压器	100	23.25%	33.37	33.37	否	否	无	-70%	
10161	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋6组分支016号先锋6组变压器	200	18.71%	142.59	142.59	否	否	无	27%	
10162	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋9组分支004号先锋9组变压器	50	56.00%	17.00	17.00	否	否	无	-67%	
10163	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋分支016号先锋8组变压器	100	70.88%	3.82	3.82	否	否	无	-56%	
10164	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋分支029号先锋一组变压器	200	14.40%	151.21	151.21	否	否	无	-9%	
10165	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋分支060号先锋五组变压器	200	16.08%	143.83	143.83	否	否	无	7%	
10166	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线先锋二组分支先锋四组分支003号先锋四组变压器	200	23.00%	139.99	139.99	否	否	无	45%	
10167	国网南昌图县供电公司	大166kV变电站	10kV大洼线	10kV横沟线兴源5组分支017号兴源村1组变压器	20	60.35%	5.93	5.93	否	否	无	-58%	
10168	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线兴源3组分支003号兴源二、三组变压器	200	30.32%	119.36	119.36	否	否	无	11%	
10169	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线兴源5组分支013号兴源5组变压器	400	12.80%	308.81	308.81	否	否	无	-16%	
10170	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线样子2组分支002号样子二组变压器	200	13.97%	152.06	152.06	否	否	无	-34%	
10171	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线样子4组分支015号样子4组变压器	20	64.57%	5.09	5.09	否	否	无	-44%	
10172	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线样子三组分支005号样子3主变压器	20	78.70%	2.26	2.26	否	否	无	-38%	
10173	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线张家屯二组分支002号张家屯二组变压器	200	16.13%	147.75	147.75	否	否	无	-48%	
10174	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线张家屯分支011号张家屯八组变压器	50	41.07%	24.47	24.47	否	否	无	-68%	
10175	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线张家屯分支023号张家屯九组变压器	200	11.70%	156.61	156.61	否	否	无	-25%	
10176	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线张家屯七组分支002号张家屯七组变压器	100	58.70%	15.65	15.65	否	否	无	-13%	
10177	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线张家屯二组分支003号张家屯二组变压器	200	17.00%	146.99	146.99	否	否	无	-33%	
10178	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线张家屯五组分支005号张家屯六组变压器	200	25.22%	129.56	129.56	否	否	无	-44%	
10179	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线张家屯五组分支017号张家屯五组变压器	100	70.14%	9.93	9.93	否	否	无	-74%	
10180	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV横沟线	10kV横沟线张家屯小区分支007号张家屯小区变压器	50	15.75%	37.13	37.13	否	否	无	58%	
10181	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线024号双庙子五组变压器	160	35.80%	86.73	86.73	否	否	无	342%	
10182	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线陈家岭5组分支001号陈家岭五组变压器	200	15.81%	148.38	148.38	否	否	无	-55%	
10183	国网南昌图县供电公司	宝766kV变电站	10kV宝东线	10kV建材线陈家岭6组分支005号陈家岭六组变压器	100	60.88%	29.12	29.12	否	否	无	9%	
10184	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建东024号双庙子二组街东变压器	100	17.12%	72.88	72.88	否	否	无	-72%	
10185	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建东线051号建国二组变压器	200	17.69%	144.62	144.62	否	否	无	-9%	
10186	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建东线066号建国二组变压器	30	76.44%	4.07	4.07	否	否	无	-70%	
10187	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线高湾分支024号高湾八组变压器	100	68.87%	6.34	6.34	否	否	无	-59%	
10188	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线高湾分支036+1号高湾大、七组变压器	100	57.01%	16.49	16.49	否	否	无	-63%	
10189	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建东5组分支015号建国五组变压器	100	45.63%	22.19	22.19	否	否	无	-14%	
10190	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建国7组002号建国七组变压器	100	38.45%	51.55	51.55	否	否	无	-76%	
10191	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10kV建材线建国8、9组003号建国八组变压器	200	20.79%	138.43	138.43	否	否	无	3%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10192	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线建08、9#012号建国九组变压器	100	25.05%	64.95	64.95	否	否	无	25%	
10193	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线建08、9#012号建国九组变压器	100	25.05%	64.95	64.95	否	否	无	-21%	
10194	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线建国分线018号建国四组变压器	100	35.32%	54.68	54.68	否	否	无	-39%	
10195	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线建国分线052号建国六组变压器	100	28.60%	61.40	61.40	否	否	无	25%	
10196	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线建国一分支004号建国一组变压器	400	23.78%	264.86	264.86	否	否	无	140%	
10197	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线街内分线005号加工一街内变压器	400	19.32%	282.74	282.74	否	否	无	62%	
10198	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线街内分线007#副耕所用变压器	160	42.41%	76.15	76.15	否	否	无	15%	
10199	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线街内分线011号街内二组变压器	400	25.02%	259.93	259.93	否	否	无	92%	
10200	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线街内分线016号街内三组变压器	250	71.89%	45.28	45.28	否	否	无	5%	
10201	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线街内分线街内二号东台变压器	400	14.10%	303.59	303.59	否	否	无	35%	
10202	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线街内正号分支004号街内正号变压器	400	23.33%	266.69	266.69	否	否	无	130%	
10203	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线街内双庙子8组分支006号双庙子八组变压器	400	12.35%	310.60	310.60	否	否	无	-44%	
10204	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线双庙子八组分支10#杆变压器	400	25.41%	258.37	258.37	否	否	无	22%	
10205	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线双庙子二组分支005号双庙子二组变压器	200	38.79%	102.43	102.43	否	否	无	161%	
10206	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线双庙子三组分支001号双庙子三组变压器	100	57.86%	32.14	32.14	否	否	无	-41%	
10207	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线样子十一组分支009号样子十一组变压器	100	49.30%	40.70	40.70	否	否	无	73%	
10208	国网南昌县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10KV建材线样子十组分支009号变压器	200	57.30%	9.81	9.81	否	否	无	-47%	
10209	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线玉米蕊分支001号街内四号变压器	400	19.18%	283.27	283.27	否	否	无	45%	
10210	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线玉米蕊分支012号双庙子一组变压器	400	9.09%	323.64	323.64	否	否	无	-33%	
10211	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV建材线镇政府分支005号街内一号变压器	315	59.91%	94.78	94.78	否	否	无	-32%	
10212	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV建材线	10KV双庙子街内4号分台变压器	400	13.65%	305.39	305.39	否	否	无	-23%	
10213	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线北4组分支001号北二组分支123分台	200	9.60%	160.80	160.80	否	否	无	-79%	
10214	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线北八组分支005号北八组八组变压器	400	8.30%	326.79	326.79	否	否	无	316%	
10215	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线北八组分支011号北八组五组变压器	100	30.64%	59.36	59.36	否	否	无	-32%	
10216	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线北大二三组分支8号北大二三组变压器	200	19.37%	141.27	141.27	否	否	无	-21%	
10217	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线北大二三组分支013号双庙子7组分台变压器	400	7.61%	329.56	329.56	否	否	无	-63%	
10218	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线北六分支015号双庙子7组分台变压器	400	4.73%	341.09	341.09	否	否	无	-66%	
10219	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线北六分支030号长尾子村一组变压器	200	22.65%	134.69	134.69	否	否	无	35%	
10220	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线北六分支119号北房村六组变压器	100	29.86%	60.14	60.14	否	否	无	-51%	
10221	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线北六分支144号北房村二、三组变压器	200	20.94%	138.12	138.12	否	否	无	26%	
10222	国网南昌县供电公司	东埠66kV变电站	10kV东埠线	10KV双庙子线北六分支157号北房村五组变压器	30	54.06%	10.78	10.78	否	否	无	57%	
10223	国网南昌县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV甸东线	10KV双庙子线北七组分支008号北七组变压器	30	73.22%	5.03	5.03	否	否	无	474%	
10224	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线北六-四组分支006号北六-四组变压器	400	15.17%	299.34	299.34	否	否	无	94%	
10225	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线北六-四组分支006号北六-四组变压器	100	24.20%	65.80	65.80	否	否	无	-79%	
10226	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线北房一组分支016号北房一组变压器	100	40.62%	49.38	49.38	否	否	无	-70%	
10227	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线北房二组分支007号北房二组变压器	100	33.01%	56.99	56.99	否	否	无	-43%	
10228	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线北房七组分支012号北房村七组变压器	100	20.64%	69.36	69.36	否	否	无	-48%	
10229	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线北房村四组分支027号北房村四组变压器	100	35.40%	54.60	54.60	否	否	无	-16%	
10230	国网南昌县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮北线	10KV双庙子线陈家岭一、二组分支006号陈家岭四组变压器	30	66.70%	6.99	6.99	否	否	无	216%	
10231	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线陈家岭一、二组分支017号陈家岭二组变压器	200	22.98%	134.05	134.05	否	否	无	-42%	
10232	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线房申村分支001号长尾子六组变压器	200	11.28%	157.44	157.44	否	否	无	-31%	
10233	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线房申村分支052号房申三组变压器	100	57.78%	32.22	32.22	否	否	无	1%	
10234	国网南昌县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家南线	10KV双庙子线房申村分支061号付家一组变压器	100	74.93%	4.52	4.52	否	否	无	-59%	
10235	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线房申村五组分支003号房申五组变压器	100	47.40%	21.30	21.30	否	否	无	-63%	
10236	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线房申村一组分支007号房申村一组变压器	100	40.22%	49.78	49.78	否	否	无	-8%	
10237	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线房申四组分支025号房申四组变压器	200	15.64%	148.72	148.72	否	否	无	-44%	
10238	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线陈家村017号乔家村一、二、三组变压器	200	20.76%	138.49	138.49	否	否	无	-62%	
10239	国网南昌县供电公司	八棵柳66kV变电站	10kV林丰线	10KV双庙子线乔家村分支036号乔家村八组变压器	200	60.10%	59.81	59.81	否	否	无	70%	
10240	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线乔家村分支051号乔家村七组变压器	200	17.56%	144.89	144.89	否	否	无	-31%	
10241	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线乔家四、六组分支台11号四六组分台变压器	50	53.63%	18.18	18.18	否	否	无	-52%	
10242	国网南昌县供电公司	金家66kV变电站	10kV大兴线	10KV双庙子线乔家四、六组分支008号乔家四六组变压器	30	75.12%	4.46	4.46	否	否	无	-9%	
10243	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线桥口村二组分支003号桥口村二组变压器	200	27.57%	124.87	124.87	否	否	无	-28%	
10244	国网南昌县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV浦江口线	10KV双庙子线桥口村七组分支001号桥口村七组变压器	100	86.00%	24.00	24.00	否	否	无	-83%	
10245	国网南昌县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10KV双庙子线桥口村三组分支008号桥口村三组变压器	100	66.11%	4.78	4.78	否	否	无	-61%	
10246	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线桥口村一组分支008号桥口村一组变压器	30	75.49%	4.35	4.35	否	否	无	-32%	
10247	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线桥口村分支011号三道村三组变压器	50	35.17%	27.41	27.41	否	否	无	-34%	
10248	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线桥口村分支025号三道村四组变压器	100	78.52%	3.44	3.44	否	否	无	10%	
10249	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线桥口村分支070号桥口村四组变压器	50	63.90%	13.05	13.05	否	否	无	-56%	
10250	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线桥口村分支085号桥口村五组变压器	50	52.69%	18.65	18.65	否	否	无	4%	
10251	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线三道村二组分支002号三道村二组变压器	100	32.35%	57.65	57.65	否	否	无	-47%	
10252	国网南昌县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新东线	10KV双庙子线三道村一组分支007号三道村一组变压器	100	74.02%	7.99	7.99	否	否	无	-33%	
10253	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线三道五、六组分支013号三道五组变压器	200	20.79%	138.43	138.43	否	否	无	-37%	
10254	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线三道五、六组分支028号三道五组变压器	100	77.70%	3.69	3.69	否	否	无	-73%	
10255	国网南昌县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子甲线	10KV双庙子线三道五、六组分支035号友力村一组变压器	30	86.43%	7.07	7.07	否	否	无	182%	
10256	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线三道五、六组分支035号友力村一组变压器	100	47.36%	42.64	42.64	否	否	无	-76%	
10257	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线友力村四组分支007号双庙子村四组变压器	100	15.13%	299.49	299.49	否	否	无	-56%	
10258	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线友力村三组分支014号桥口村六组变压器	100	25.24%	64.76	64.76	否	否	无	-36%	
10259	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线友力村三组分支043号友力村二组变压器	100	77.42%	12.58	12.58	否	否	无	-60%	
10260	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线友力村分支004号三道七组变压器	100	30.23%	59.77	59.77	否	否	无	-2%	
10261	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线友力村分支020号三道八组变压器	100	56.82%	9.96	9.96	否	否	无	-66%	
10262	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线友力村分支030号三道九组变压器	50	75.02%	7.49	7.49	否	否	无	-68%	
10263	国网南昌县供电公司	东埠66kV变电站	10kV东双线	10KV双庙子线友力村分支045号友力五组变压器	100	66.40%	4.72	4.72	否	否	无	-81%	
10264	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线友力村分支074号友力四组变压器	400	8.66%	325.34	325.34	否	否	无	-33%	
10265	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线友力二、三组分支011号友力二、三组变压器	100	34.73%	55.27	55.27	否	否	无	61%	
10266	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线长尾子村三组分支005号长尾子村三组变压器	50	38.18%	25.91	25.91	否	否	无	-28%	
10267	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线长尾子村分支013号长尾子村二组变压器	50	39.81%	25.10	25.10	否	否	无	-57%	
10268	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线长尾子村分支021号长尾子村四组变压器	200	15.65%	148.71	148.71	否	否	无	-24%	
10269	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10KV双庙子线长尾子村分支026号长尾子五组变压器	50	47.60%	21.20	21.20	否	否	无	-62%	
10270	国网南昌县供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10KV双庙子线长尾子村分支045号北八组六组变压器	200	62.58%	5.48	5.48	否	否	无	46%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10271	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线主T-F068号三十道十组变压器	100	32.67%	57.33	57.33	否	否	无	-90%	
10272	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	猪场台村上变压器	30	45.34%	13.40	13.40	否	否	无	-51%	
10273	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线049号梓子七组变压器	200	15.79%	148.43	148.43	否	否	无	-66%	
10274	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线102号下二台街东变压器	200	37.78%	104.44	104.44	否	否	无	17%	
10275	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线艾家八组分支014号艾家四组变压器	100	53.62%	18.19	18.19	否	否	无	-56%	
10276	国网南昌县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV下二台线艾家八组分支043号艾家八组变压器	10	59.86%	3.01	3.01	否	否	无	-27%	
10277	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线艾家八组田家湾分002号田家湾变压器	100	69.04%	10.48	10.48	否	否	无	61%	
10278	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线艾家二组分支008号艾家二组变压器	200	16.61%	146.78	146.78	否	否	无	24%	
10279	国网南昌县供电公司	邵家店66kV变电站	10kV邵台线	10kV下二台线艾家九组分支016号艾家九组变压器	10	65.10%	2.49	2.49	否	否	无	-15%	
10280	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线艾家七组分支027号艾家七组变压器	400	11.47%	314.11	314.11	否	否	无	27%	
10281	国网南昌县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV下二台线艾家七组分支003号艾家七组变压器	30	62.34%	2.77	2.77	否	否	无	-27%	
10282	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线艾家二组分支003号艾家二组变压器	100	78.06%	3.58	3.58	否	否	无	9%	
10283	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线北五村分支003号北五村变压器	400	14.96%	300.17	300.17	否	否	无	-43%	
10284	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线北五村五、六组分支032号北五村六组变压器	100	18.33%	71.67	71.67	否	否	无	68%	
10285	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线北五村五组分支017号北五村五组变压器	400	7.65%	329.42	329.42	否	否	无	-27%	
10286	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线北五三四组分支005号北五三四组变压器	200	20.99%	138.01	138.01	否	否	无	-72%	
10287	国网南昌县供电公司	大西66kV变电站	10kV大西线	10kV下二台线北五一二组分支004号北五一二组变压器	50	76.79%	6.61	6.61	否	否	无	-10%	
10288	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线北五月亮线040号月亮一組变压器	200	21.23%	137.53	137.53	否	否	无	-58%	
10289	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线北五月亮线074号月亮五组变压器	100	79.99%	3.00	3.00	否	否	无	-67%	
10290	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升艾家分支029号东升小区二组变压器	400	7.24%	331.04	331.04	否	否	无	-12%	
10291	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升艾家分支089号东升二组变压器	80	30.19%	47.85	47.85	否	否	无	-34%	
10292	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升艾家分支104号东升一組变压器	20	36.61%	10.68	10.68	否	否	无	11%	
10293	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升村分支001号东升村变压器	200	75.76%	28.47	28.47	否	否	无	39%	
10294	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升六组分支008号东升六组变压器	200	52.50%	75.00	75.00	否	否	无	-50%	
10295	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升三组分支003号东升三组变压器	400	79.95%	40.19	40.19	否	否	无	240%	
10296	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升五组分支008号东升五组变压器	400	9.26%	322.98	322.98	否	否	无	80%	
10297	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线东升五组河东分支004号东升五组河东变压器	50	37.05%	26.48	26.48	否	否	无	-3%	
10298	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家一、九组分支006号洪家一、九组变压器	200	14.81%	150.38	150.38	否	否	无	-49%	
10299	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家七组分支008号洪家七组变压器	50	34.42%	27.79	27.79	否	否	无	-23%	
10300	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家二组分支003号洪家二组变压器	100	46.08%	43.92	43.92	否	否	无	7%	
10301	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家分支042号洪家五组变压器	200	19.60%	140.80	140.80	否	否	无	0%	
10302	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家二组分支008号洪家二组变压器	200	28.36%	126.10	126.10	否	否	无	-78%	
10303	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家四组分支004号洪家四组变压器	200	16.74%	146.52	146.52	否	否	无	38%	
10304	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家七、八、九组分支010号洪家八组变压器	100	79.75%	10.25	10.25	否	否	无	21%	
10305	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线洪家七、田、家分支035号洪家八组变压器	200	20.07%	139.85	139.85	否	否	无	11%	
10306	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线街内线001号下二台街西变压器	400	39.26%	202.94	202.94	否	否	无	-6%	
10307	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线街内线009号下二台乡政府变压器	315	55.00%	110.24	110.24	否	否	无	84%	
10308	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线街西分支	200	25.34%	129.31	129.31	否	否	无	-4%	
10309	国网南昌县供电公司	新台66kV变电站	10kV新北线	10kV下二台线绿化二组分支009号绿化二组变压器	10	60.92%	2.91	2.91	否	否	无	30%	
10310	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化分枝134#绿化一分台	80	26.44%	50.85	50.85	否	否	无	-33%	
10311	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化六组分支004号绿化六组变压器	200	22.31%	135.39	135.39	否	否	无	23%	
10312	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化七、八、九组分支025号绿化八组变压器	100	16.74%	73.26	73.26	否	否	无	-58%	
10313	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化七、八、九组分支010号绿化七组变压器	100	25.46%	64.55	64.55	否	否	无	139%	
10314	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化七组分支002号绿化七组变压器	30	73.39%	4.98	4.98	否	否	无	1%	
10315	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化三、十一组分枝010号绿化十一组变压器	200	31.36%	117.28	117.28	否	否	无	-18%	
10316	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化三、十一组分枝018号绿化十一组变压器	100	7.78%	82.22	82.22	否	否	无	130%	
10317	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线绿化五、十组分枝010号绿化五组变压器	50	62.21%	13.89	13.89	否	否	无	79%	
10318	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV下二台线绿化五、十组分枝020号绿化十组变压器	10	71.44%	1.86	1.86	否	否	无	-42%	
10319	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山2组分支003号南山二组变压器	50	44.05%	22.98	22.98	否	否	无	-57%	
10320	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山东升艾家分枝021号刘家九组变压器	200	26.57%	126.86	126.86	否	否	无	-32%	
10321	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山东升艾家分枝070号南山五组变压器	100	23.04%	66.96	66.96	否	否	无	4%	
10322	国网南昌县供电公司	大洋66kV变电站	10kV大洋街内线	10kV下二台线南山分支038号南山二组变压器	100	61.55%	8.54	8.54	否	否	无	31%	
10323	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山街道分支006号南山街道变压器	100	44.02%	45.98	45.98	否	否	无	-11%	
10324	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山六、七组分支017号南山六、七组变压器	200	12.92%	154.17	154.17	否	否	无	-6%	
10325	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山七组分支002号南山七组变压器	250	16.78%	183.05	183.05	否	否	无	-50%	
10326	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线南山三组分支003号南山三组变压器	30	72.87%	5.14	5.14	否	否	无	37%	
10327	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线田家6组分支001号田家六组变压器	160	19.04%	113.54	113.54	否	否	无	14%	
10328	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线田家分支020号田家一組变压器	200	53.29%	73.42	73.42	否	否	无	44%	
10329	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线田家分支028号田家二组变压器	200	11.84%	156.32	156.32	否	否	无	19%	
10330	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线田家分支058号田家三组变压器	200	23.07%	133.86	133.86	否	否	无	-4%	
10331	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线田家分支079号田家四组变压器	200	9.49%	161.02	161.02	否	否	无	-8%	
10332	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线田家五组分支037号田家五组变压器	100	60.40%	14.80	14.80	否	否	无	-75%	
10333	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五棵二组分支003号五棵二组变压器	50	54.17%	17.92	17.92	否	否	无	214%	
10334	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五棵六、七组分支016号五棵七组变压器	200	29.75%	120.50	120.50	否	否	无	108%	
10335	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五棵六组分支005号五棵六组变压器	100	60.74%	29.26	29.26	否	否	无	24%	
10336	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五棵四组分支003号五棵四组变压器	100	29.96%	60.04	60.04	否	否	无	-53%	
10337	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线五棵五组分支012号五棵五组变压器	200	21.38%	137.23	137.23	否	否	无	-47%	
10338	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大二组分支012号西大二组变压器	100	32.06%	57.94	57.94	否	否	无	-20%	
10339	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大三组分支003号西大三组变压器	30	65.33%	7.40	7.40	否	否	无	1%	
10340	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五、六组分支010号西大五、六组变压器	400	10.54%	317.83	317.83	否	否	无	-54%	
10341	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五、六组分支024号西大六组变压器	50	42.65%	23.68	23.68	否	否	无	23%	
10342	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化分枝019号西大四组变压器	50	41.65%	24.18	24.18	否	否	无	-37%	
10343	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化分枝062号五棵一組变压器	80	42.24%	38.21	38.21	否	否	无	-25%	
10344	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化分枝071号五棵一組变压器	50	69.11%	10.45	10.45	否	否	无	70%	
10345	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化分枝146号绿化一分变压器	100	33.94%	56.06	56.06	否	否	无	17%	
10346	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化西边分支001号西边变压器	400	17.23%	291.10	291.10	否	否	无	-57%	
10347	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线西大一组分支016号西大一組变压器	160	25.84%	102.66	102.66	否	否	无	-45%	
10348	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线幸福村分支006号幸福村台变压器	200	38.28%	103.43	103.43	否	否	无		
10349	国网南昌县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线幸福二组分支004号幸福二组变压器	100	22.40%	67.60	67.60	否	否	无		

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10350	国网南昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付远线	10kV下二台线幸福分支036号幸福八组变压器	100	69.69%	6.09	6.09	否	否	无	-41%	
10351	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线幸福九组分支004号幸福九组变压器	200	19.16%	141.67	141.67	否	否	无	132%	
10352	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线样子九组分支线009号样子九组变压器	200	73.52%	32.96	32.96	否	否	无	-32%	
10353	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线样子七组分支003号样子七组变压器	50	67.39%	11.30	11.30	否	否	无	-10%	
10354	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线样子七组分支001号样子七组分支变压器	100	36.72%	26.64	26.64	否	否	无	-56%	
10355	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线样子十一组分支线012号样子十一组变压器	200	66.75%	46.50	46.50	否	否	无	15%	
10356	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线样子十一组分支线023号样子十一组变压器	50	67.46%	11.27	11.27	否	否	无	-5%	
10357	国网南昌图县供电公司	靠口66kV变电站	10kV靠东线	10kV下二台线样子五组分支线026号样子五组变压器	100	55.30%	10.41	10.41	否	否	无	-27%	
10358	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线月亮六组分支012号月亮六组变压器	50	35.51%	27.24	27.24	否	否	无	-11%	
10359	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线月亮三组分支009号月亮三组变压器	100	33.73%	56.27	56.27	否	否	无	1%	
10360	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线月亮三组分支018号月亮三组变压器	100	28.71%	61.29	61.29	否	否	无	-39%	
10361	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线月亮四组分支008号月亮四组变压器	100	48.32%	12.50	12.50	否	否	无	-47%	
10362	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线赵家1组分支004号赵家一组变压器	200	16.37%	147.25	147.25	否	否	无	17%	
10363	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线赵家3组分支010号赵家三组变压器	100	50.35%	19.82	19.82	否	否	无	-10%	
10364	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线赵家分支017号赵家二组变压器	100	42.16%	47.84	47.84	否	否	无	-21%	
10365	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线赵家分支028号赵家四组变压器	200	72.99%	34.02	34.02	否	否	无	25%	
10366	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线赵家分支049号赵家六组变压器	200	7.11%	165.78	165.78	否	否	无	-70%	
10367	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线赵家五、七分支030号赵家七组变压器	100	18.98%	71.02	71.02	否	否	无	128%	
10368	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV下二台线赵家五组分支003号赵家五组变压器	100	72.36%	5.29	5.29	否	否	无	80%	
10369	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线059号东恒内公变台区变压器	200	17.67%	144.66	144.66	否	否	无	5%	
10370	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线072号西内公变台区变压器	400	69.94%	80.65	80.65	否	否	无	3%	
10371	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线078号西太平公变台区变压器	400	17.24%	291.03	291.03	否	否	无	-18%	
10372	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线086号东太平公变台区变压器	200	29.82%	120.35	120.35	否	否	无	9%	
10373	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线116号杨四组公变台区变压器	200	17.69%	144.61	144.61	否	否	无	-44%	
10374	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线119号杨八组公变台区变压器	100	23.19%	20.04	20.04	否	否	无	-7%	
10375	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线149号与西分公变台区变压器	50	69.01%	10.50	10.50	否	否	无	-32%	
10376	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线157号马西公变台区变压器	200	23.16%	133.69	133.69	否	否	无	-10%	
10377	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线宝底分线026号上店公变台区变压器	400	11.30%	314.82	314.82	否	否	无	-30%	
10378	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线宝底分线061号宝底公变台区变压器	200	50.79%	78.42	78.42	否	否	无	36%	
10379	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线泊东分支004号泊东村公变台区变压器	200	26.63%	126.73	126.73	否	否	无	-41%	
10380	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线蔡家分支006号蔡家公变台区变压器	100	68.91%	10.55	10.55	否	否	无	2%	
10381	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线朝阳分线032号蔡家公变台区变压器	100	24.29%	65.71	65.71	否	否	无	-39%	
10382	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线朝阳分线040号单家公变台区变压器	100	28.69%	61.31	61.31	否	否	无	-12%	
10383	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线朝阳分线078号周家公变台区变压器	200	22.82%	134.36	134.36	否	否	无	43%	
10384	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线朝阳分线097号丁家公变台区变压器	100	71.54%	18.46	18.46	否	否	无	-52%	
10385	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线朝阳前分线005号朝阳前队公变台区变压器	200	79.19%	10.81	10.81	否	否	无	4%	
10386	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线单家变台分支004号单家东台公变台区变压器	100	32.76%	28.62	28.62	否	否	无	-14%	
10387	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线东良分线002号东良公变台区变压器	200	16.73%	146.54	146.54	否	否	无	18%	
10388	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线高家分支010号高家变公变台区变压器	100	52.91%	37.09	37.09	否	否	无	-60%	
10389	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线官家台分线003号官家台公变台区变压器	200	18.19%	143.62	143.62	否	否	无	34%	
10390	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线果梁开发东分线008号果梁开发东一号变压器	100	25.71%	64.29	64.29	否	否	无	-10%	
10391	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线蔡家新利分支003号蔡家新利公变台区变压器	100	52.09%	37.91	37.91	否	否	无	-66%	
10392	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后泊林村部分支0005号后泊林村公变台区变压器	50	14.91%	37.55	37.55	否	否	无	-1%	
10393	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后泊林村部分支006号东朝阳二号台柱上变压器	100	58.69%	31.31	31.31	否	否	无	-45%	
10394	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后泊林子分线011号马家店西台变压器	200	17.18%	145.64	145.64	否	否	无	-8%	
10395	国网南昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV下二台线	10kV朝阳线后泊林子分线037号泊西村公变台区变压器	100	70.67%	9.66	9.66	否	否	无	42%	
10396	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后泊林子分线077号吕家公变台区变压器	200	20.03%	139.94	139.94	否	否	无	-53%	
10397	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后二道分线020号兴隆公变台区变压器	100	68.38%	6.49	6.49	否	否	无	-14%	
10398	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后二道分线033号后二道台公变台区变压器	200	17.36%	145.28	145.28	否	否	无	-18%	
10399	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后棚分线004号后棚公变台区变压器	200	39.77%	100.45	100.45	否	否	无	43%	
10400	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后三家分支012号后三家公变台区变压器	30	74.18%	4.75	4.75	否	否	无	32%	
10401	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后伍门分线021号后伍门公变台区变压器	80	54.65%	28.28	28.28	否	否	无	10%	
10402	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线后张家分线070号后张家公变台区变压器	100	31.40%	58.60	58.60	否	否	无	-42%	
10403	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线湖北分支009号湖北村公变台区变压器	100	39.87%	50.13	50.13	否	否	无	-31%	
10404	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线湖南分支006号湖南村公变台区变压器	100	17.32%	72.68	72.68	否	否	无	-18%	
10405	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线街内分线005号农电站公变台区变压器	400	48.35%	166.61	166.61	否	否	无	17%	
10406	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线老房大道分支004号老房五家子公变台区变压器	200	20.79%	138.41	138.41	否	否	无	-35%	
10407	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线老房大道分支013号老房大道公变台区变压器	400	11.35%	314.60	314.60	否	否	无	30%	
10408	国网南昌图县供电公司	清洲66kV变电站	10kV农二线	10kV朝阳线连家分支019号连家公变台区变压器	100	56.53%	16.74	16.74	否	否	无	74%	
10409	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线林家分线011号前进公变台区变压器	100	29.69%	18.09	18.09	否	否	无	-3%	
10410	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线林家分线027号林家公变台区变压器	200	25.57%	128.86	128.86	否	否	无	-47%	
10411	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线马家店分支003号马家店村部公变台区变压器	200	12.46%	155.08	155.08	否	否	无	-79%	
10412	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线马家店王东台分支001号马家店王东台变压器	100	35.17%	54.83	54.83	否	否	无	-38%	
10413	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线马家店王东台分支005号马家店王东台变压器	400	16.36%	294.58	294.58	否	否	无	135%	
10414	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线前南分线004号东朝阳公变台区变压器	50	75.14%	7.43	7.43	否	否	无	12%	
10415	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线前朝阳分支016号小南庄公变台区变压器	200	22.08%	67.92	67.92	否	否	无	-22%	
10416	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线前朝阳分支027号前朝阳变台区变压器	200	27.05%	125.89	125.89	否	否	无	-16%	
10417	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线前二道分支008号前二道台公变台区变压器	200	14.84%	150.33	150.33	否	否	无	-31%	
10418	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线前高平分支010号前高平公变台区变压器	100	75.22%	14.78	14.78	否	否	无	103%	
10419	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线前后泊分线015号前后泊公变台区变压器	100	61.40%	28.60	28.60	否	否	无	-22%	
10420	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线前三家分线002号前三家公变台区变压器	200	12.04%	155.92	155.92	否	否	无	-47%	
10421	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线前伍门分线002号前伍门公变台区变压器	100	49.49%	20.26	20.26	否	否	无	-46%	
10422	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线三家子组分支009号三家子6组公变台区变压器	100	39.11%	50.89	50.89	否	否	无	-62%	
10423	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线三家子分线042号三家子四组公变台区变压器	80	78.28%	9.38	9.38	否	否	无	-38%	
10424	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线三家子分线087号东公变台区变压器	100	43.68%	23.16	23.16	否	否	无	108%	
10425	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线三家子分线090号老南村公变台区变压器	200	70.64%	38.71	38.71	否	否	无	-19%	
10426	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线三家子九组分支006号三家子九组变压器	200	34.82%	110.35	110.35	否	否	无	12%	
10427	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线三家子三组分支003号三家子三组变压器	200	39.64%	100.72	100.72	否	否	无	1%	
10428	国网南昌图县供电公司	西合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线三家子五组分支006号三家子五组变压器	200	22.85%	134.30	134.30	否	否	无	-48%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10429	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线四合分支025号四合公变台区变压器	400	12.51%	309.96	309.96		否	否	无	65%
10430	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线四家子分支004号四家子公变台区变压器	100	73.40%	4.98	4.98		否	否	无	-19%
10431	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线瓦盆分支013号屯屯变公变台区变压器	200	15.75%	148.49	148.49		否	否	无	-17%
10432	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线瓦盆分支033号瓦盆变公变台区变压器	100	76.49%	4.05	4.05		否	否	无	-53%
10433	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线王皮铺分线002号王皮铺公变台区变压器	100	57.41%	32.59	32.59		否	否	无	-54%
10434	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线西恒沟分线007号玄恒沟一号台公变台区变压器	200	21.87%	136.25	136.25		否	否	无	-4%
10435	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线西恒沟分线015号西恒沟公变台区变压器	200	16.36%	147.28	147.28		否	否	无	-51%
10436	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线下游台004号下游台公变台区变压器	100	76.82%	10.54	10.54		否	否	无	254%
10437	国网南昌县供电公司	马合66kV变电站	10kV铁西线	10kV朝阳线小高堡三分支002号小高堡三分组变压器	100	79.22%	10.78	10.78		否	否	无	-41%
10438	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线小高堡三分支011号小高堡三分组变压器	200	21.08%	137.85	137.85		否	否	无	2%
10439	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线小高堡三分支027号小高堡三分组公变台区变压器	100	41.32%	48.68	48.68		否	否	无	-14%
10440	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线新生分支005号后路平公变台区变压器	200	41.52%	48.48	48.48		否	否	无	89%
10441	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线新生分支035号石家沟公变台区变压器	200	18.13%	143.74	143.74		否	否	无	66%
10442	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线新生分支046号新生公变台区变压器	100	77.04%	3.89	3.89		否	否	无	230%
10443	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线薛家分线002号薛家公变台区变压器	100	44.04%	9.19	9.19		否	否	无	78%
10444	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线张张家分线003号烟张家公变台区变压器	100	43.31%	23.34	23.34		否	否	无	155%
10445	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线杨六组分支004号杨六组公变台区变压器	200	33.42%	113.16	113.16		否	否	无	-20%
10446	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线杨七组分支001号杨七组公变台区变压器	200	20.88%	138.24	138.24		否	否	无	-12%
10447	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线杨七组分支005号杨七组公变台区变压器	100	41.77%	14.47	14.47		否	否	无	-35%
10448	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线杨树门二组分支018号杨树门二组变压器	200	33.41%	113.18	113.18		否	否	无	-9%
10449	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线杨七组分支003号杨七组公变台区变压器	100	40.40%	20.80	20.80		否	否	无	-24%
10450	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线董沟沟分支005号玄恒沟二号台公变台区变压器	50	50.56%	19.72	19.72		否	否	无	-64%
10451	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线董沟沟分支004号南棚公变台区变压器	100	32.73%	57.27	57.27		否	否	无	-41%
10452	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线董沟沟分支005号董沟沟公变台区变压器	100	22.07%	67.93	67.93		否	否	无	-45%
10453	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线董二家分线002号董二家公变台区变压器	200	13.93%	152.14	152.14		否	否	无	90%
10454	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV朝阳线	10kV朝阳线张家分支016号张家一号公变台区变压器	100	73.31%	5.01	5.01		否	否	无	-40%
10455	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线安家分支005号安家变压器	200	14.44%	151.11	151.11		否	否	无	10%
10456	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线八家子分支006号八家子变压器	200	29.17%	121.67	121.67		否	否	无	-4%
10457	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线玻璃分岔004号玻璃变变压器	100	46.73%	43.27	43.27		否	否	无	-29%
10458	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线泊林十组分支017号泊林九组变压器	100	65.45%	12.27	12.27		否	否	无	-41%
10459	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线泊林十组分支032号泊林十组变压器	200	17.79%	144.43	144.43		否	否	无	-26%
10460	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线泊林十组分支019号泊林十一组变压器	100	18.83%	71.17	71.17		否	否	无	-48%
10461	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线曹家分支012号包桥村曹家变压器	200	19.31%	141.38	141.38		否	否	无	-11%
10462	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线曹家一号分支05号曹家变压器	200	11.13%	157.74	157.74		否	否	无	-56%
10463	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线陈家分支007号贾家变压器	100	42.38%	47.63	47.63		否	否	无	13%
10464	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线陈家分支018号陈家变压器	100	37.74%	52.26	52.26		否	否	无	-40%
10465	国网南昌县供电公司	安民66kV变电站	10kV育才线	10kV此路线大四分支005号新门村变压器	100	63.98%	7.81	7.81		否	否	无	-35%
10466	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线大四分支014号大四变压器	100	41.63%	48.37	48.37		否	否	无	-31%
10467	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线大烟岗分线011号大烟岗村变台变压器	200	17.16%	145.68	145.68		否	否	无	-37%
10468	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线东江分线009号东堡变变压器	100	76.71%	3.99	3.99		否	否	无	-2%
10469	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线东江分线037号包家变压器	200	27.32%	125.35	125.35		否	否	无	8%
10470	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线东江分支006号东堡变变压器	100	26.53%	63.47	63.47		否	否	无	-3%
10471	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线东堡分支025号东堡变变压器	80	43.74%	37.01	37.01		否	否	无	33%
10472	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线东堡分支003号东堡变变压器	200	35.59%	108.81	108.81		否	否	无	30%
10473	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线东山分支005号东山变压器	100	57.20%	32.80	32.80		否	否	无	-39%
10474	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线东西兴分支007号东西兴变压器	80	79.05%	8.76	8.76		否	否	无	25%
10475	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线东张分支008号东张变压器	200	12.48%	155.03	155.03		否	否	无	-17%
10476	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线豆家分支002号豆家变压器	200	12.49%	155.02	155.02		否	否	无	-27%
10477	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线杜家村部分分支002号杜家村变变压器	200	27.79%	124.43	124.43		否	否	无	7%
10478	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线杜家分支032号杜家一号变压器	200	18.67%	142.67	142.67		否	否	无	-18%
10479	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线房甲分支003号房甲村变压器	200	21.32%	137.37	137.37		否	否	无	-48%
10480	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线付家分支004号孙家变压器	100	25.05%	64.95	64.95		否	否	无	16%
10481	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线付家分支017号付家变压器	100	53.40%	36.61	36.61		否	否	无	14%
10482	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线郭家分支008号郭家变压器	200	18.26%	143.48	143.48		否	否	无	27%
10483	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线国家分支005号国家变压器	200	14.56%	150.88	150.88		否	否	无	-21%
10484	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线海龙分支015号云盘村变压器	200	6.53%	166.95	166.95		否	否	无	-52%
10485	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线海龙分支041号海龙变压器	200	15.02%	149.96	149.96		否	否	无	-13%
10486	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线侯家分支004号侯家变压器	100	75.92%	4.22	4.22		否	否	无	132%
10487	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线后二道分支003号后二道变压器	100	28.07%	18.58	18.58		否	否	无	118%
10488	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线后河分支019号后河变压器	200	22.41%	135.18	135.18		否	否	无	38%
10489	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线后孙家分支007号后孙家变压器	100	40.46%	49.54	49.54		否	否	无	44%
10490	国网南昌县供电公司	李千户66kV变电站	10kV李北线	10kV此路线明家分支011号胡家变压器	20	50.91%	7.82	7.82		否	否	无	-37%
10491	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线华家村主家分支002号主家变压器	100	30.04%	59.96	59.96		否	否	无	-41%
10492	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线华家分支002号西华变变压器	400	40.38%	307.67	307.67		否	否	无	54%
10493	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线华家分支004号东华变变压器	100	29.35%	60.65	60.65		否	否	无	95%
10494	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线纪家分支009号葛家变压器	200	25.25%	129.49	129.49		否	否	无	47%
10495	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线纪家分支018号纪家变压器	100	53.19%	18.41	18.41		否	否	无	-30%
10496	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线街内7号台	400	26.24%	255.04	255.04		否	否	无	1%
10497	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线街内分线001号街内二号台变压器	315	63.68%	82.92	82.92		否	否	无	17%
10498	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线街内分线013号街内三号台变压器	400	9.83%	320.66	320.66		否	否	无	-42%
10499	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线街内分线017+1号街内六号台变压器	400	23.98%	264.10	264.10		否	否	无	-5%
10500	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线街内分线08+1号街内5号台变压器	400	34.04%	223.85	223.85		否	否	无	61%
10501	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线街内四号台分线006号街内四号变压器	400	12.69%	309.24	309.24		否	否	无	-37%
10502	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线老门分线009号街内一号台区变压器	400	72.71%	34.59	34.59		否	否	无	-2%
10503	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线老门分线026号上道村变压器	50	39.68%	25.67	25.67		否	否	无	-43%
10504	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线老门分线035号上道村变压器	100	47.75%	42.25	42.25		否	否	无	5%
10505	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线老门分线053号磨道村变压器	200	39.47%	101.06	101.06		否	否	无	-51%
10506	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线老门分线065号赵家店变压器	100	57.79%	32.21	32.21		否	否	无	16%
10507	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线老门李家分支010号老门李家变压器	200	24.50%	131.00	131.00		否	否	无	87%

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10508	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线梨树分支013号梨树一号变压器	100	31.89%	58.11	58.11	否	否	无	1%	
10509	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线梨树分支017号梨树变压器	100	40.68%	49.32	49.32	否	否	无	8%	
10510	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线李家分支003号李家变压器	200	23.07%	133.85	133.85	否	否	无	-37%	
10511	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线李家三分支007号李家三号变压器	400	10.64%	317.45	317.45	否	否	无	-61%	
10512	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线刘家A分支002号柳条村刘家变压器	100	27.65%	62.35	62.35	否	否	无	116%	
10513	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线刘家分支011号刘家变压器	400	11.56%	313.77	313.77	否	否	无	-25%	
10514	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线柳家分支016号后伍村变压器	200	30.95%	118.10	118.10	否	否	无	64%	
10515	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线柳家分支022号柳家村变压器	100	56.44%	33.56	33.56	否	否	无	126%	
10516	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线柳树分支004号柳树村变压器	400	16.52%	293.94	293.94	否	否	无	158%	
10517	国网南昌县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV此路线六家子分支001号六家子变压器	100	60.58%	8.82	8.82	否	否	无	-31%	
10518	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线马家分支015号李百村变压器	200	17.60%	144.80	144.80	否	否	无	68%	
10519	国网南昌县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV此路线马家分支022号马家村变压器	200	58.84%	15.58	15.58	否	否	无	-41%	
10520	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线马家一号分支008号马家变压器	200	11.60%	156.80	156.80	否	否	无	99%	
10521	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线潘家分支005号潘家变压器	100	25.56%	64.44	64.44	否	否	无	-52%	
10522	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线南场子分支004号南场子变压器	100	41.11%	24.45	24.45	否	否	无	-24%	
10523	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线潘家分支005号潘家变压器	100	23.77%	66.23	66.23	否	否	无	-9%	
10524	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线潘家分支010号包家村潘家变压器	100	69.88%	10.06	10.06	否	否	无	-35%	
10525	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线彭家分支003号彭家变压器	200	20.64%	138.72	138.72	否	否	无	30%	
10526	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前泊林子5组分支002号前泊林子五组变压器	200	34.22%	111.56	111.56	否	否	无	60%	
10527	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前泊林子67组分支002号前泊林子六七组变压器	315	23.60%	209.16	209.16	否	否	无	-40%	
10528	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前泊林子8组分支026号前泊林子八组变压器	100	36.83%	53.17	53.17	否	否	无	47%	
10529	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前泊林子分枝041号前泊林子村变压器	100	59.59%	15.20	15.20	否	否	无	-70%	
10530	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前泊林子分枝047号泊林三、四组变压器	400	21.79%	272.86	272.86	否	否	无	57%	
10531	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前泊林子分枝064号泊林一、二组变压器	400	10.40%	318.40	318.40	否	否	无	-53%	
10532	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前河分支027号前河变压器	100	25.85%	64.15	64.15	否	否	无	-57%	
10533	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前河二门分支003号前河三门变压器	100	79.60%	10.40	10.40	否	否	无	69%	
10534	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线前伍分支004号前午屯变压器	100	35.43%	16.37	16.37	否	否	无	17%	
10535	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线泉眼分支008号泉眼村变压器	100	43.33%	46.67	46.67	否	否	无	-34%	
10536	国网南昌县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV此路线山西分支005号西山变压器	20	49.14%	8.17	8.17	否	否	无	-15%	
10537	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线山嘴分支09号山嘴变压器	200	20.25%	139.49	139.49	否	否	无	17%	
10538	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线商家分支008号商家变压器	200	25.04%	129.91	129.91	否	否	无	-33%	
10539	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线商家分支002号商家变压器	200	45.13%	89.74	89.74	否	否	无	-3%	
10540	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线孙家分支001号后孙家变压器	200	16.16%	147.69	147.69	否	否	无	60%	
10541	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线王家分支002号王家变压器	100	44.83%	45.17	45.17	否	否	无	-24%	
10542	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线西沟分支010号西沟变压器	100	77.68%	2.46	2.46	否	否	无	-60%	
10543	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线西沟分支003号西沟变压器	80	45.29%	35.77	35.77	否	否	无	-28%	
10544	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线西仁分支004号西仁变压器	200	23.85%	132.30	132.30	否	否	无	-36%	
10545	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线西伍一号分支002号西伍村变压器	100	25.97%	64.03	64.03	否	否	无	99%	
10546	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线下沟分支001号下沟变压器	100	42.71%	47.30	47.30	否	否	无	-71%	
10547	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线项家分支005号项家变压器	400	12.11%	311.57	311.57	否	否	无	-46%	
10548	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线项家分支053号包家村水田变压器	200	31.43%	58.57	58.57	否	否	无	-31%	
10549	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线项家分支118号明水变压器	160	29.74%	96.42	96.42	否	否	无	18%	
10550	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线肖家分支004号肖家变压器	100	26.11%	63.89	63.89	否	否	无	-4%	
10551	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线小四分支009号小四变压器	100	24.79%	65.21	65.21	否	否	无	-69%	
10552	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线谢家分支016号谢家变压器	100	28.01%	61.99	61.99	否	否	无	-46%	
10553	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线新发分支012号新发变压器	100	50.28%	19.86	19.86	否	否	无	-54%	
10554	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线新发三分分支002号三门变压器	400	16.48%	294.06	294.06	否	否	无	-12%	
10555	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线新发一号分支003号包家村新发变压器	100	28.49%	61.51	61.51	否	否	无	-44%	
10556	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线新立分支002号新立变压器	200	40.88%	98.24	98.24	否	否	无	15%	
10557	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线新门分枝三分分支005号三门王家变压器	100	34.13%	55.87	55.87	否	否	无	-65%	
10558	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线兴源6组分支004号兴源六组变压器	400	11.61%	313.57	313.57	否	否	无	-36%	
10559	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线兴源7、8组分支018号兴源七、八组变压器	100	73.29%	13.37	13.37	否	否	无	-28%	
10560	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线丰福台分支006号丰福台变压器	10	49.58%	4.04	4.04	否	否	无	-54%	
10561	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线许家分支004号许家变压器	200	17.54%	144.91	144.91	否	否	无	-50%	
10562	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线腰二道分支011号前二道变压器	100	55.68%	34.32	34.32	否	否	无	-3%	
10563	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线腰二道分支016号腰二道变压器	200	25.56%	128.88	128.88	否	否	无	16%	
10564	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线腰门分支001号腰门变压器	315	39.85%	157.96	157.96	否	否	无	5%	
10565	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线由家分支002号老门变压器	200	12.32%	155.36	155.36	否	否	无	-36%	
10566	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线由家分支064号由家变压器	100	37.33%	52.67	52.67	否	否	无	250%	
10567	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线油坊分支007号油坊村变压器	100	29.86%	60.14	60.14	否	否	无	-28%	
10568	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线于家分支022号北洼子变压器	100	40.48%	49.52	49.52	否	否	无	9%	
10569	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线于家分支090号于家变压器	200	27.56%	124.88	124.88	否	否	无	4%	
10570	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线余粮分支009号余粮村变压器	100	35.28%	54.72	54.72	否	否	无	18%	
10571	国网南昌县供电公司	清江66kV变电站	10kV农一钱	10kV此路线元家分支011号元家变压器	100	63.81%	26.19	26.19	否	否	无	-15%	
10572	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线云盘分支04号云盘沟变压器	160	24.26%	105.18	105.18	否	否	无	34%	
10573	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线张家分支008号张家变压器	200	13.90%	152.20	152.20	否	否	无	33%	
10574	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线长胜分支006号长胜变压器	100	35.40%	54.60	54.60	否	否	无	-21%	
10575	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线赵家分支05号新赵家村赵家变压器	100	25.95%	64.05	64.05	否	否	无	60%	
10576	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线塘厂子分支024号学校变压器	100	29.86%	60.14	60.14	否	否	无	-59%	
10577	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线塘厂子分支47号塘厂变压器	100	25.19%	64.81	64.81	否	否	无	20%	
10578	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线王干线94号此路一组台变压器	160	19.00%	113.60	113.60	否	否	无	-15%	
10579	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线北洼分支014号北洼变压器	200	75.03%	29.94	29.94	否	否	无	-17%	
10580	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线北洼分支002号北洼变压器	200	25.05%	129.89	129.89	否	否	无	29%	
10581	国网南昌县供电公司	亮+66kV变电站	10kV北线	10kV四村线北下沟分支005号北下沟变压器	100	74.71%	4.59	4.59	否	否	无	-79%	
10582	国网南昌县供电公司	亮+66kV变电站	10kV北线	10kV四村线东马家分支003号东马家变压器	100	60.46%	14.77	14.77	否	否	无	24%	
10583	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线东马家分支010号东马家变压器	100	46.29%	21.85	21.85	否	否	无	-93%	
10584	国网南昌县供电公司	城南66kV变电站	10kV农村线	10kV四村线东陈风分支016号东陈风变压器	100	42.95%	14.12	14.12	否	否	无	-45%	
10585	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线冯家分支008号冯家变压器	200	22.70%	134.59	134.59	否	否	无	0%	
10586	国网南昌县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线莲里分枝003号前黄台变压器	50	61.37%	14.32	14.32	否	否	无	5%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10587	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线董里分支044号东西四合变压器	100	49.45%	40.55	40.55	否	否	无	93%	
10588	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线董里分支052号西四合变压器	100	58.23%	31.77	31.77	否	否	无	34%	
10589	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线董里分支081号董里变压器	100	26.94%	63.06	63.06	否	否	无	-72%	
10590	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线河北分支014号团结变压器	400	12.77%	308.91	308.91	否	否	无	-32%	
10591	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线河北分支032号河南变压器	100	31.10%	58.90	58.90	否	否	无	45%	
10592	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线河北分支036号河北变压器	100	36.69%	53.31	53.31	否	否	无	-5%	
10593	国网南昌图县供电公司	清河66kV变电站	10kV农二	10kV四村线董里分支002号董里变压器	100	68.32%	6.50	6.50	否	否	无	-30%	
10594	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线后黄分支005号后黄变压器	200	61.69%	56.61	56.61	否	否	无	-34%	
10595	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线后任家分支032号后任家变压器	200	14.41%	151.18	151.18	否	否	无	-46%	
10596	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线后伍分线004号后伍变压器	100	30.11%	59.89	59.89	否	否	无	-81%	
10597	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线金家分支002号金家变压器	200	21.01%	137.98	137.98	否	否	无	-16%	
10598	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线老郭分支003号老郭变压器	200	19.83%	140.33	140.33	否	否	无	-26%	
10599	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线老西分支050号老西变压器	100	29.98%	12.00	12.00	否	否	无	-73%	
10600	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线李家分支024号李家电变压器	100	47.70%	21.15	21.15	否	否	无	-69%	
10601	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线么王分支003号么王变压器	100	39.14%	50.87	50.87	否	否	无	-41%	
10602	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线苗家分支014号南下沟变压器	100	32.44%	57.56	57.56	否	否	无	-54%	
10603	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线苗家分支031号大桥电变压器	400	15.45%	298.21	298.21	否	否	无	68%	
10604	国网南昌图县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV四村线苗家分支042号苗家电变压器	100	52.38%	18.81	18.81	否	否	无	-70%	
10605	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线董里思分线014号后张达变压器	100	58.14%	31.86	31.86	否	否	无	46%	
10606	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线董里思分线024号后下井西达变压器	50	75.63%	7.19	7.19	否	否	无	33%	
10607	国网南昌图县供电公司	十八家子66kV变电站	10kV十八家子中	10kV四村线董里思分线040号东西董里变压器	100	63.06%	26.94	26.94	否	否	无	91%	
10608	国网南昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV南东线	10kV四村线董里思分003号董里变压器	50	59.35%	15.32	15.32	否	否	无	-88%	
10609	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线前事分支007号前事变压器	100	39.04%	50.96	50.96	否	否	无	76%	
10610	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线前泉分支005号前泉变压器	200	43.66%	92.67	92.67	否	否	无	62%	
10611	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线前任家分支016号前任家变压器	200	16.09%	147.81	147.81	否	否	无	-47%	
10612	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线前下井分支014号前下井变压器	30	52.62%	11.21	11.21	否	否	无	-60%	
10613	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线桥东分支006号桥东变压器	100	56.16%	33.84	33.84	否	否	无	78%	
10614	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线仁河分支006号仁河变压器	100	41.54%	48.46	48.46	否	否	无	15%	
10615	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线三岔分线006号东甲变压器	200	38.93%	102.14	102.14	否	否	无	-70%	
10616	国网南昌图县供电公司	泉合66kV变电站	10kV农林线	10kV四村线三岔分线017号中小学家属变压器	100	72.33%	14.13	14.13	否	否	无	-24%	
10617	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线三岔分线024号三岔变压器	100	75.03%	7.49	7.49	否	否	无	-4%	
10618	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线田家分支013号田家变压器	100	47.39%	21.30	21.30	否	否	无	-78%	
10619	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线田家分支036号东岭变压器	200	20.99%	138.02	138.02	否	否	无	-35%	
10620	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线田家分支046号广东变压器	400	14.26%	302.95	302.95	否	否	无	-37%	
10621	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线田家分支061号田家变压器	100	40.10%	49.90	49.90	否	否	无	-29%	
10622	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线头道分支006号头道变压器	400	12.71%	309.16	309.16	否	否	无	59%	
10623	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线王瓦分支002号王瓦变压器	200	22.29%	135.42	135.42	否	否	无	-10%	
10624	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线五家子分线033号东二道变压器	200	18.21%	143.58	143.58	否	否	无	18%	
10625	国网南昌图县供电公司	昌城66kV变电站	10kV城北线	10kV四村线西二道分支003号西二道变压器	30	60.53%	8.84	8.84	否	否	无	-88%	
10626	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线西分线003号东纪变变压器	200	16.70%	146.60	146.60	否	否	无	-25%	
10627	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线西分线013号西纪变变压器	100	33.88%	56.12	56.12	否	否	无	11%	
10628	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线西分线005号西甲变压器	100	49.68%	40.32	40.32	否	否	无	-1%	
10629	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线西分线009号东泉变压器	400	28.28%	246.86	246.86	否	否	无	214%	
10630	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线西分线004号西泉变压器	400	12.08%	311.67	311.67	否	否	无	149%	
10631	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线西分线011号西防风变压器	100	33.56%	56.44	56.44	否	否	无	-11%	
10632	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线西五家分支009号西五家变压器	100	79.65%	5.17	5.17	否	否	无	-25%	
10633	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线西张达分支003号西张达变压器	100	49.27%	20.37	20.37	否	否	无	-49%	
10634	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线肖家分支025号肖家变压器	100	41.42%	48.58	48.58	否	否	无	4%	
10635	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线小四分支003号小四合变压器	100	45.37%	44.63	44.63	否	否	无	-48%	
10636	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线新额分支010号新额电变压器	100	57.75%	32.25	32.25	否	否	无	15%	
10637	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线棚南分支007号棚南变压器	100	28.34%	61.66	61.66	否	否	无	-58%	
10638	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线棚中分支023号棚北变压器	50	65.90%	12.05	12.05	否	否	无	-61%	
10639	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线棚中分支026号棚中变压器	100	76.57%	6.72	6.72	否	否	无	-58%	
10640	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线左道分支064号两家子变压器	200	32.59%	114.83	114.83	否	否	无	-5%	
10641	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线左道分线082号王家店变压器	400	12.51%	309.97	309.97	否	否	无	25%	
10642	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线左道分线102号翻身电变压器	100	48.82%	41.18	41.18	否	否	无	52%	
10643	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线张棚分支006号杨木变压器	200	29.64%	120.73	120.73	否	否	无	-16%	
10644	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线张棚分支020号张棚变压器	100	16.16%	7.38	7.38	否	否	无	-77%	
10645	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线主F008号欢洞东变压器	200	32.40%	115.20	115.20	否	否	无	50%	
10646	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线主F014号欢洞西变压器	100	74.16%	15.84	15.84	否	否	无	127%	
10647	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线主F030+1号市场东楼变压器	400	24.87%	260.51	260.51	否	否	无	154%	
10648	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四村线	10kV四村线主F032号市场2号变压器	400	25.64%	257.42	257.42	否	否	无	-84%	
10649	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四合线	10kV四合线0027号四合乡农电站公变台区变压器	315	39.75%	158.29	158.29	否	否	无	163%	
10650	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四合线	10kV四合线26+1城南村柱上变压器	160	47.23%	68.43	68.43	否	否	无	-57%	
10651	国网南昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV四合线	10kV四合线前内2号分线四合内二号公变台区变压器	21.10	70.45%	21.10	21.10	否	否	无	35%	
10652	国网南昌图县供电公司	西面城66kV变电站	10kV四工线	10kV四工线电管站分台	400	54.07%	143.71	143.71	否	否	无	65%	
10653	国网南昌图县供电公司	晟光66kV变电站	10kV太平线	10kV四工线前东分006前东变压器	315	63.79%	82.55	82.55	否	否	无	67%	
10654	国网南昌图县供电公司	大甸子66kV变电站	10kV城南线	10kV四工线前西分011号十八家子变压器	315	61.70%	89.16	89.16	否	否	无	113%	
10655	国网南昌图县供电公司	西面城66kV变电站	10kV四工线	10kV四工线四面村四五组分006号四面村四五组变压器	200	34.70%	110.59	110.59	否	否	无	-10%	
10656	国网南昌图县供电公司	西面城66kV变电站	10kV四工线	10kV四工线四面村一组分005号变压器	200	18.35%	143.30	143.30	否	否	无	-8%	
10657	国网南昌图县供电公司	西面城66kV变电站	10kV太平线	10kV四工线四面村一组分016四面村一组变压器	200	73.47%	16.53	16.53	否	否	无	10%	
10658	国网南昌图县供电公司	西面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线036号敬老院变压器	100	40.83%	14.75	14.75	否	否	无	-59%	
10659	国网南昌图县供电公司	西面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线038号未河口村一组变压器	315	35.32%	172.25	172.25	否	否	无	-40%	
10660	国网南昌图县供电公司	西面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线046号未河口村五组变压器	50	61.80%	14.10	14.10	否	否	无	-37%	
10661	国网南昌图县供电公司	新台66kV变电站	10kV西北线	10kV四面城线查辛村八组分038号八组变压器	50	60.31%	14.85	14.85	否	否	无	-13%	
10662	国网南昌图县供电公司	西面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线查辛村二组分003号查辛村二组变压器	200	36.74%	106.52	106.52	否	否	无	-23%	
10663	国网南昌图县供电公司	西面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线查辛村四五组分006号查辛村四五组变压器	100	69.89%	20.11	20.11	否	否	无	33%	
10664	国网南昌图县供电公司	西面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线查辛村一组分023号查辛村二组变压器	100	78.37%	9.31	9.31	否	否	无	-22%	
10665	国网南昌图县供电公司	西面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线查辛村一组分036号查辛村一组变压器	200	50.39%	79.21	79.21	否	否	无	1%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10666	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东大村八组分004号东大村八组变压器	100	63.43%	13.29	13.29	否	否	无	-10%	
10667	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东大村六组分010号东大村六组变压器	100	76.37%	13.63	13.63	否	否	无	7%	
10668	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东大村七组006号东大村七组变压器	200	25.94%	128.12	128.12	否	否	无	-45%	
10669	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东大村三组分013号东大村三组变压器	100	30.53%	59.47	59.47	否	否	无	-25%	
10670	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东大村五组支2号东大五组变压器	100	62.47%	27.54	27.54	否	否	无	-55%	
10671	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东大村一二二组分003号东大村一二二组变压器	200	42.72%	94.56	94.56	否	否	无	22%	
10672	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东大村分057号东大村四组变压器	200	35.42%	109.15	109.15	否	否	无	-47%	
10673	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上创业队007号丰林创业队变压器	50	39.63%	25.19	25.19	否	否	无	-60%	
10674	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上丰林村六组分002号丰林村八组变压器	200	24.59%	130.82	130.82	否	否	无	-48%	
10675	国网昌图县供电公司	亮+H66kV变电站	10kV亮东线	10kV四面城线东干线上丰林村六组分008号丰林村九组变压器	100	79.25%	10.75	10.75	否	否	无	-59%	
10676	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上丰林村六组分018号丰林村六组变压器	200	27.23%	125.55	125.55	否	否	无	-57%	
10677	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上丰林二组分003号丰林二组变压器	100	48.49%	41.52	41.52	否	否	无	-52%	
10678	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上丰林二组分010号丰林二组变压器	100	29.21%	60.79	60.79	否	否	无	9%	
10679	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上丰林分支003号丰林村十组变压器	50	67.91%	11.05	11.05	否	否	无	-68%	
10680	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上丰林分支009号丰林村九组变压器	100	34.54%	55.46	55.46	否	否	无	-41%	
10681	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上丰林三组分007号丰林三组变压器	200	77.22%	2.56	2.56	否	否	无	-24%	
10682	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上丰林四组分034号丰林村四组变压器	100	31.11%	58.89	58.89	否	否	无	-63%	
10683	国网昌图县供电公司	马+H66kV变电站	10kV铁东线	10kV四面城线东干线上丰林五组分008号丰林五组变压器	30	55.96%	10.21	10.21	否	否	无	-51%	
10684	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上丰林三组分003号丰林三组变压器	400	14.38%	302.48	302.48	否	否	无	-12%	
10685	国网昌图县供电公司	山+H66kV变电站	10kV山平线	10kV四面城线东干线上支051号东干线上大棚村变压器	50	62.42%	8.27	8.27	否	否	无	-33%	
10686	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上支025号东干线上三组变压器	400	21.76%	272.98	272.98	否	否	无	-4%	
10687	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上支018号支二组变台变压器	200	24.33%	131.34	131.34	否	否	无	4%	
10688	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上支017号支二组变台变压器	200	28.68%	122.65	122.65	否	否	无	123%	
10689	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上支011+11号支四组变压器	100	53.93%	18.04	18.04	否	否	无	-37%	
10690	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上支018号支五组变压器	400	16.32%	294.74	294.74	否	否	无	33%	
10691	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上支027号支六组变压器	200	20.01%	139.98	139.98	否	否	无	11%	
10692	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线东干线上支037号支七组变压器	100	75.75%	14.25	14.25	否	否	无	56%	
10693	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线二十家子村五组分012号二十家子村五组变压器	100	32.23%	57.77	57.77	否	否	无	8%	
10694	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线二十家子九组分006号二十家子九组变压器	50	55.98%	17.01	17.01	否	否	无	-27%	
10695	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线二十家子三组分006号二十家子三组变压器	200	27.05%	125.91	125.91	否	否	无	-38%	
10696	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线二十家子一组分006号二十家子一组变压器	200	67.22%	45.57	45.57	否	否	无	-29%	
10697	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线丰林村十一组分008号丰林村十一组变压器	50	44.26%	22.87	22.87	否	否	无	-59%	
10698	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线丰林村十一组分005号丰林村十一组变压器	200	17.75%	144.50	144.50	否	否	无	-21%	
10699	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线姜家村八组分002号姜家村八组变压器	100	61.28%	28.72	28.72	否	否	无	-29%	
10700	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线姜家村二组分002号姜家村二组变压器	200	31.54%	116.92	116.92	否	否	无	81%	
10701	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线姜家村四组分006号姜家村四组变压器	200	46.37%	87.27	87.27	否	否	无	2%	
10702	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线姜家分线014号东河口村一组变压器	400	19.53%	281.88	281.88	否	否	无	37%	
10703	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线姜家分线091号姜家村一组变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	52%	
10704	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV四面城线姜家六组分支010号姜家六组变压器	100	57.06%	32.94	32.94	否	否	无	-49%	
10705	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线姜家五组分支004号姜家五组变压器	200	48.14%	83.73	83.73	否	否	无	-14%	
10706	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线靠河村036号靠河村一二组变压器	200	24.43%	131.13	131.13	否	否	无	-11%	
10707	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线靠河村六组分009号靠河村六组变压器	100	53.52%	36.48	36.48	否	否	无	34%	
10708	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线靠河村七组分029号靠河村七组变压器	200	29.24%	121.52	121.52	否	否	无	3%	
10709	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线靠河村七组分009号靠河村七组变台变压器	200	43.14%	93.72	93.72	否	否	无	-8%	
10710	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线靠河村十组分004号靠河三、十组变台变压器	100	32.96%	57.04	57.04	否	否	无	-42%	
10711	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线靠河村四组分008号靠河四、九组变台变压器	100	60.92%	29.08	29.08	否	否	无	-10%	
10712	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线靠河村五组分004号靠河村五组变压器	50	71.99%	9.01	9.01	否	否	无	11%	
10713	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村二组分015号平安村七组变压器	100	30.78%	59.22	59.22	否	否	无	-38%	
10714	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村二组分017号平安村二组变压器	200	43.52%	92.96	92.96	否	否	无	-15%	
10715	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村六组分029号平安村六组变压器	400	19.64%	281.46	281.46	否	否	无	29%	
10716	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村七组分007号平安村七组变压器	100	50.67%	39.33	39.33	否	否	无	18%	
10717	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村三组分014号平安村一组变压器	200	26.37%	127.26	127.26	否	否	无	19%	
10718	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村三组分027号平安村三十组变压器	100	42.31%	47.69	47.69	否	否	无	-6%	
10719	国网昌图县供电公司	金+H66kV变电站	10kV大兴线	10kV四面城线平安村十一组分002号平安村十一组变压器	50	63.69%	13.15	13.15	否	否	无	36%	
10720	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村十组分024号二十家子十组变压器	400	25.53%	257.90	257.90	否	否	无	-11%	
10721	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村十组分053号二十家子六七八组变压器	400	29.98%	240.10	240.10	否	否	无	4%	
10722	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线平安村十组分071号平安村九组变压器	200	22.07%	135.86	135.86	否	否	无	-35%	
10723	国网昌图县供电公司	老四+H66kV变电站	10kV老四平线	10kV四面城线平安村四组分008号平安村四组变压器	50	75.12%	4.46	4.46	否	否	无	-29%	
10724	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线仁里七、八组分018号仁里七、八组变压器	100	62.57%	27.44	27.44	否	否	无	-3%	
10725	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线仁里五六组分016号仁里五六组变台变压器	200	25.54%	128.93	128.93	否	否	无	12%	
10726	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线仁里一组分支16号仁里一组变压器	200	26.85%	126.31	126.31	否	否	无	40%	
10727	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线苏家村六组分06号苏家村六组变压器	100	72.86%	17.14	17.14	否	否	无	-48%	
10728	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV四面城线苏家村七组分13号苏家村七组变压器	100	66.32%	23.68	23.68	否	否	无	-22%	
10729	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线苏家村四组分036号苏家村一组变压器	200	22.36%	135.28	135.28	否	否	无	-26%	
10730	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线苏家村四组分054号苏家村一二三组变压器	100	78.89%	11.11	11.11	否	否	无	-29%	
10731	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线苏家村五组分24号苏家村五组变压器	30	77.11%	3.87	3.87	否	否	无	41%	
10732	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线小里村八组分11号小里村八组变压器	100	73.23%	13.41	13.41	否	否	无	-24%	
10733	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线小里村二组分07号小里村二组变压器	200	57.22%	65.57	65.57	否	否	无	10%	
10734	国网昌图县供电公司	大+H66kV变电站	10kV大洼街内线	10kV四面城线小里村七组分23号小里村七组变压器	50	55.89%	17.06	17.06	否	否	无	-27%	
10735	国网昌图县供电公司	上肥66kV变电站	10kV下肥线	10kV四面城线小里村三组分11号小里村四组变压器	100	66.04%	11.98	11.98	否	否	无	-3%	
10736	国网昌图县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新西线	10kV四面城线小里村三组分25号小里村三组变压器	50	68.46%	10.77	10.77	否	否	无	13%	
10737	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线小里村五组分13号苏家村变压器	250	47.21%	106.97	106.97	否	否	无	-51%	
10738	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线小里村五组分43号小里村十组变压器	200	32.53%	114.95	114.95	否	否	无	5%	
10739	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线小里村五组分49号小里村五组变压器	200	36.74%	106.53	106.53	否	否	无	-30%	
10740	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线小里村五组分10号小里村九组变压器	100	43.76%	46.24	46.24	否	否	无	-19%	
10741	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线小里村一组分15号小里村一组变压器	100	78.01%	11.99	11.99	否	否	无	-3%	
10742	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线小里六组分94号小里六组变压器小里村变台	200	38.49%	103.02	103.02	否	否	无	-14%	
10743	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四工线	10kV四面城线主干线23号T分01号街西分台变压器	100	62.40%	27.60	27.60	否	否	无	429%	
10744	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线015号四面七组变压器	100	37.93%	52.07	52.07	否	否	无	302%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10745	国网南昌供电公司	松江66kV变电站	10kV松榆线	10kV太平线067号什家村四组变压器	50	59.95%	15.02	15.02	否	否	无	-37%	
10746	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线086号什家村七组变压器	100	77.65%	12.35	12.35	否	否	无	-64%	
10747	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线134号太平七组变压器	100	30.28%	59.72	59.72	否	否	无	123%	
10748	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线173号街内一台变压器	200	72.09%	35.82	35.82	否	否	无	142%	
10749	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线338号五台子四组变压器	100	24.29%	65.71	65.71	否	否	无	4%	
10750	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线爱国一组分支006号爱国一组变压器	100	73.61%	16.39	16.39	否	否	无	-21%	
10751	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线爱国六组分支028号爱国六组变压器	100	71.85%	18.15	18.15	否	否	无	-48%	
10752	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线爱国七组分支006号爱国二组变压器	100	48.70%	41.30	41.30	否	否	无	-53%	
10753	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线爱国七组分支012号爱国二组变压器	100	44.69%	45.31	45.31	否	否	无	-24%	
10754	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线爱国七组分支022号爱国七组变压器	100	72.72%	17.28	17.28	否	否	无	-77%	
10755	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线爱国四组分支003号爱国四组变压器	100	75.16%	7.42	7.42	否	否	无	-6%	
10756	国网南昌供电公司	宝力66kV变电站	10kV宝东线	10kV太平线爱国五组分支001号爱国五组变压器	100	73.75%	16.25	16.25	否	否	无	-9%	
10757	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台村八组分支009号二台子村五组变压器	400	64.64%	101.45	101.45	否	否	无	-5%	
10758	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台村八组分支021号二台子七组变压器	200	18.61%	142.78	142.78	否	否	无	-60%	
10759	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台村八组分支003号二台子八组分支变压器	80	33.32%	45.34	45.34	否	否	无	6%	
10760	国网南昌供电公司	亮中66kV变电站	10kV亮东线	10kV太平线二台村九组分支007号二台村九组变压器	200	70.78%	15.38	15.38	否	否	无	-13%	
10761	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台子11组分支014号二台子十一组变压器	100	47.02%	42.98	42.98	否	否	无	-62%	
10762	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台子1组分支004号二台子一组变压器	20	61.82%	5.64	5.64	否	否	无	-35%	
10763	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台子4组分支003号二台子四组变压器	100	71.29%	9.35	9.35	否	否	无	-52%	
10764	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台子6组分支002号二台子六组变压器	100	70.77%	9.62	9.62	否	否	无	-55%	
10765	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台子村二组分支003号二台子三、十二组变压器	400	16.31%	294.76	294.76	否	否	无	-55%	
10766	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线二台子村二组分支014号二台子村二组变压器	50	26.99%	31.51	31.51	否	否	无	-42%	
10767	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜一组分支004号丰胜一组变压器	100	61.74%	28.26	28.26	否	否	无	-52%	
10768	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分支010号丰胜村二组变压器	100	73.81%	8.10	8.10	否	否	无	-48%	
10769	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分支046号林场六组变压器	100	23.96%	33.02	33.02	否	否	无	-54%	
10770	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分支078号林场五组变压器	100	50.68%	39.32	39.32	否	否	无	-17%	
10771	国网南昌供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV太平线丰胜分支089号兴隆村七组变压器	80	63.44%	13.28	13.28	否	否	无	-52%	
10772	国网南昌供电公司	横道66kV变电站	10kV横西线	10kV太平线丰胜分支096号兴隆村六组变压器	100	64.98%	7.50	7.50	否	否	无	-55%	
10773	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分支107号兴隆村五组变压器	100	38.36%	51.64	51.64	否	否	无	-34%	
10774	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分支137号丰胜一组变压器	100	55.85%	17.08	17.08	否	否	无	-78%	
10775	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分支158号丰胜四组变压器	200	78.08%	23.85	23.85	否	否	无	-28%	
10776	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分支173号丰胜六组变压器	100	78.77%	3.37	3.37	否	否	无	-1%	
10777	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分支176号丰胜七组变压器	100	36.34%	53.66	53.66	否	否	无	-43%	
10778	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜分支林场三、八组分支13#分06号变压器	100	53.14%	36.86	36.86	否	否	无	-1%	
10779	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜二组分支001号丰胜二组变压器	100	42.44%	47.56	47.56	否	否	无	-83%	
10780	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线丰胜五组分支017号丰胜五组变压器	100	63.66%	26.34	26.34	否	否	无	-18%	
10781	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线红顶村八、九组分支027号红顶八、九组变压器	200	41.21%	97.58	97.58	否	否	无	14%	
10782	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线红顶四、五组分支005号红顶村四、五组变压器	400	16.69%	293.25	293.25	否	否	无	-2%	
10783	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线红光分支022号红光村三、四组变压器	200	62.58%	54.83	54.83	否	否	无	-27%	
10784	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线红光五组分支018号红顶村二、三组变压器	160	33.53%	90.35	90.35	否	否	无	-76%	
10785	国网南昌供电公司	老四平66kV变电站	10kV老四平内线	10kV太平线红光五组分支035号红光五组变压器	100	73.23%	8.38	8.38	否	否	无	-55%	
10786	国网南昌供电公司	八子66kV变电站	10kV古城单线	10kV太平线红光一组分支005号红光一组变压器	50	71.03%	5.69	5.69	否	否	无	-37%	
10787	国网南昌供电公司	什家村66kV变电站	10kV什远线	10kV太平线林场场七组分支004号林场七组变压器	100	55.37%	10.39	10.39	否	否	无	-78%	
10788	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线林场二、八组分支012号林场二、八组变压器	100	39.08%	50.92	50.92	否	否	无	64%	
10789	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线林场场四组分支001号林场场四组变压器	200	27.91%	124.17	124.17	否	否	无	-64%	
10790	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线林场场一组分支004号林场场一组变压器	200	22.64%	134.72	134.72	否	否	无	-38%	
10791	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线牛庄村八组分支015号牛庄村八组变压器	160	39.49%	80.81	80.81	否	否	无	-70%	
10792	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线牛庄村八组分支034号牛庄村八组变压器	100	56.76%	33.24	33.24	否	否	无	-51%	
10793	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线牛庄村六七组分支009号牛庄村六七组变压器	100	44.09%	45.91	45.91	否	否	无	-37%	
10794	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线牛庄村三组分支010号牛庄村三组变压器	100	47.77%	42.23	42.23	否	否	无	-44%	
10795	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线牛庄村四组分支011号牛庄村四组变压器	100	49.78%	40.22	40.22	否	否	无	-66%	
10796	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线牛庄村九组分支006号牛庄村九组变压器	200	36.61%	106.79	106.79	否	否	无	-44%	
10797	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线偏城子村七组分支009号偏城子村七组变压器	100	70.64%	15.36	15.36	否	否	无	-37%	
10798	国网南昌供电公司	金家66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线偏城子村一组分支010号偏城子村一组变压器	30	54.46%	10.66	10.66	否	否	无	-36%	
10799	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线偏城子村四组分支004号偏城子五组变压器	30	77.98%	3.61	3.61	否	否	无	-23%	
10800	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线偏城子村五组分支075号偏城子二组变压器	100	75.45%	7.28	7.28	否	否	无	-28%	
10801	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线偏城子村五组分支082号偏城子三组变压器	100	24.90%	65.10	65.10	否	否	无	-38%	
10802	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线偏城子六组分支014号偏城子六组变压器	200	15.04%	149.92	149.92	否	否	无	-38%	
10803	国网南昌供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV太平线偏城子四组分支004号偏城子四组变压器	100	61.40%	28.60	28.60	否	否	无	-8%	
10804	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线偏城子线分支025号二台子十组变压器	160	29.45%	96.89	96.89	否	否	无	-30%	
10805	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线三台子二组分支039号三台子二组变压器	200	68.40%	43.19	43.19	否	否	无	-81%	
10806	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线什家村八组分支004号什家村二组变压器	100	47.47%	42.53	42.53	否	否	无	32%	
10807	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线什家村八组分支010号什家村八组变压器	100	70.06%	19.94	19.94	否	否	无	-55%	
10808	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线什家村六组分支011号什家村六组变压器	200	18.41%	143.18	143.18	否	否	无	44%	
10809	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线什家村二组分支015号什家村二组变压器	100	15.57%	37.22	37.22	否	否	无	59%	
10810	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线什家村二组分支004号什家村十组变压器	100	29.59%	60.41	60.41	否	否	无	80%	
10811	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线什家村五组分支004号什家村五、九组变压器	100	46.93%	43.07	43.07	否	否	无	-15%	
10812	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线什家村一组分支006号什家村一组变压器	100	25.22%	64.78	64.78	否	否	无	137%	
10813	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线四面村八组分支005号四面村二组变压器	100	64.30%	25.70	25.70	否	否	无	237%	
10814	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线四面村八组分支005号四面村八组变压器	30	72.11%	5.37	5.37	否	否	无	13%	
10815	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平八九组分支003号太平八九组变压器	50	61.28%	14.36	14.36	否	否	无	242%	
10816	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平六组分支008号太平六组变压器	200	48.53%	82.94	82.94	否	否	无	113%	
10817	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平十一组分支014号太平十一组变压器	50	50.19%	19.90	19.90	否	否	无	53%	
10818	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平村十组分支005号太平村十组变压器	100	49.42%	40.58	40.58	否	否	无	226%	
10819	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平村四组分支023号太平村四组变压器	100	56.25%	16.98	16.98	否	否	无	-18%	
10820	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平村五组分支024号太平村五组变压器	100	35.34%	54.66	54.66	否	否	无	-69%	
10821	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平村二组分支007号太平村二组变压器	100	49.27%	40.73	40.73	否	否	无	3%	
10822	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线太平街内二分支004号太平街内二组变压器	400	11.42%	314.33	314.33	否	否	无	-31%	
10823	国网南昌供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线五台子5组分支005号五台子五组变压器	200	43.76%	92.49	92.49	否	否	无	-31%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10824	国网南昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线五台子6组分2008号五台子六组变压器	100	25.44%	64.56	64.56	否	否	无	-2%	
10825	国网南昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线五台子董园子分支002号五台子菜园变压器	30	48.66%	12.40	12.40	否	否	无	-7%	
10826	国网南昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线五台子一组分支017号五台子一组变压器	100	49.27%	40.73	40.73	否	否	无	-24%	
10827	国网南昌图县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV太平线五台子二组分支006号五台子二组变压器	100	64.06%	7.78	7.78	否	否	无	-43%	
10828	国网南昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线五台子分线004号五台子三、四组变压器	100	54.14%	28.69	28.69	否	否	无	-64%	
10829	国网南昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线五台子分线034号五台子七组变压器	200	13.69%	152.63	152.63	否	否	无	-42%	
10830	国网南昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线向欣村4组分支05号向欣村四组变压器	100	54.59%	35.41	35.41	否	否	无	-17%	
10831	国网南昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线兴隆村三、四组分008号兴隆三、四组变压器	100	59.40%	30.60	30.60	否	否	无	-43%	
10832	国网南昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线兴隆村一组分支016号兴隆村二组变压器	100	40.61%	49.39	49.39	否	否	无	-47%	
10833	国网南昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线兴隆村一组分支027号兴隆村一组变压器	200	12.49%	155.02	155.02	否	否	无	-95%	
10834	国网南昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线长青村二组分线007号长青村一组变压器	100	58.55%	31.45	31.45	否	否	无	-71%	
10835	国网南昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV太平线	10kV太平线长青村二组分线018号长青村二组变压器	100	50.66%	39.34	39.34	否	否	无	-34%	
10836	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV八面北线54#杆后陈西03#杆后陈西台变压器	400	10.82%	316.73	316.73	否	否	无	28%	
10837	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线林家东林支线路004号林家东林变压器	200	26.96%	126.08	126.08	否	否	无	63%	
10838	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线（下）006号供电所变压器	315	51.68%	120.70	120.70	否	否	无	138%	
10839	国网南昌图县供电公司	新台子66kV变电站	10kV新北线	10kV农村北线（下）076号林家西林变压器	200	79.80%	20.39	20.39	否	否	无	57%	
10840	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线（下）105号丁家李炮变压器	100	36.79%	53.21	53.21	否	否	无	54%	
10841	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线08#杆大和四组分台变压器	200	44.20%	91.60	91.60	否	否	无	56%	
10842	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线01#丁家分线16#杆姚家变压器	100	25.08%	64.92	64.92	否	否	无	-39%	
10843	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线59#杆开原分线06#杆小河北变压器	100	37.80%	52.20	52.20	否	否	无	104%	
10844	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线五和七组分008号八面七组变压器	200	18.70%	142.59	142.59	否	否	无	89%	
10845	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线大和分线008号大和二组变压器	200	39.22%	101.56	101.56	否	否	无	82%	
10846	国网南昌图县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	10kV天德线	10kV农村北线大和分线022号林家西小南变压器	200	75.42%	29.16	29.16	否	否	无	83%	
10847	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线大和分线057号大和平岭变压器	200	49.70%	80.60	80.60	否	否	无	-4%	
10848	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线大和项家分支004号项家变压器	100	60.03%	29.97	29.97	否	否	无	68%	
10849	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线丁家分线020号姚家变压器	400	31.61%	233.57	233.57	否	否	无	-11%	
10850	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线丁家分线035号丁二变压器	100	76.96%	13.04	13.04	否	否	无	15%	
10851	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线丁家分线046号丁一、九组变压器	400	11.28%	314.89	314.89	否	否	无	-23%	
10852	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线丁家一组分台	200	44.05%	91.90	91.90	否	否	无	14%	
10853	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东贺分线002号满家前陈变压器	400	26.44%	254.25	254.25	否	否	无	44%	
10854	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东贺分线019号满家东化变压器	100	57.01%	32.99	32.99	否	否	无	67%	
10855	国网南昌图县供电公司	如东66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东贺分线031号东偏西化变压器	200	73.14%	33.72	33.72	否	否	无	54%	
10856	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东贺分线051号东偏王家变压器	200	33.06%	113.89	113.89	否	否	无	56%	
10857	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东贺分线083号丁二子变压器	400	17.11%	291.55	291.55	否	否	无	58%	
10858	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东贺分线102号丁家变压器	200	25.72%	128.57	128.57	否	否	无	-14%	
10859	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东贺分线111号瓦房变压器	200	42.31%	95.38	95.38	否	否	无	-17%	
10860	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东偏分支002号东偏西偏变压器	200	18.82%	142.36	142.36	否	否	无	131%	
10861	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东偏分支016号东偏组变压器	400	13.67%	305.31	305.31	否	否	无	33%	
10862	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线广东组分支002号广东组变压器	200	65.36%	49.28	49.28	否	否	无	54%	
10863	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线广平分线007号丁家东二龙变压器	200	31.04%	117.91	117.91	否	否	无	-49%	
10864	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线广平分线014号丁家西二龙变压器	400	13.26%	306.95	306.95	否	否	无	2%	
10865	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线广平分线082号丁家南东变压器	200	22.31%	270.77	270.77	否	否	无	36%	
10866	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线广平分线004号丁家东变压器	400	32.17%	231.31	231.31	否	否	无	132%	
10867	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线东贺东贺分线008号东贺后贺变压器	400	14.02%	303.90	303.90	否	否	无	-5%	
10868	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原分线032号开原四组变压器	100	45.66%	44.34	44.34	否	否	无	245%	
10869	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原分线061号开原二组变压器	200	31.88%	116.24	116.24	否	否	无	112%	
10870	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原分线067号开原二组变压器	100	42.13%	47.87	47.87	否	否	无	14%	
10871	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原分线073号开原一组变压器	100	49.26%	40.74	40.74	否	否	无	37%	
10872	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原六组分支007号开原五组变压器	100	38.90%	51.10	51.10	否	否	无	124%	
10873	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线开原六组分支018号开原六组变压器	400	53.96%	144.17	144.17	否	否	无	130%	
10874	国网南昌图县供电公司	泉一66kV变电站	10kV大苇子线	10kV农村北线林家东小河分支002号林家东小河变压器	100	56.16%	33.84	33.84	否	否	无	33%	
10875	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线六家子分支002号六家子变压器	200	19.09%	141.82	141.82	否	否	无	192%	
10876	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线满家后陈分支002号满家后陈变压器	400	10.51%	317.95	317.95	否	否	无	39%	
10877	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线满家后陈林支003号满家后陈林变压器	200	14.59%	150.83	150.83	否	否	无	7%	
10878	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线曙光大友农科支006号大和一、二组变压器	400	25.23%	259.06	259.06	否	否	无	41%	
10879	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线满家分支012号满家变压器	200	26.29%	127.42	127.42	否	否	无	27%	
10880	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线叶家分支005号叶家变压器	200	29.79%	120.42	120.42	否	否	无	41%	
10881	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线郑家分支003号郑家洼子变压器	100	72.29%	5.31	5.31	否	否	无	119%	
10882	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线063号桥西变压器	400	28.60%	245.60	245.60	否	否	无	-13%	
10883	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线073号桥西三队变压器	160	78.04%	19.14	19.14	否	否	无	42%	
10884	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线077号桥西四队变压器	100	66.44%	23.56	23.56	否	否	无	13%	
10885	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线088号桥西五队变压器	100	53.34%	36.66	36.66	否	否	无	59%	
10886	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线101号桥西六队变压器	200	16.76%	146.48	146.48	否	否	无	46%	
10887	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线103号桥西七队变压器	200	74.73%	30.55	30.55	否	否	无	39%	
10888	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线172号西歪变压器	200	29.44%	121.12	121.12	否	否	无	98%	
10889	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线060号丁桥桥西二队6号杆桥西二队变压器	100	29.71%	60.29	60.29	否	否	无	76%	
10890	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线64号桥西一组分台	200	40.08%	99.85	99.85	否	否	无	123%	
10891	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线八里分线023号太平那家变压器	160	26.30%	101.92	101.92	否	否	无	17%	
10892	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线八里分线037号五门王家变压器	200	60.33%	59.34	59.34	否	否	无	37%	
10893	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线八里分线061号前古于变压器	200	27.71%	124.58	124.58	否	否	无	31%	
10894	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线八里分线068号八里村变压器	400	25.00%	259.99	259.99	否	否	无	41%	
10895	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线八里分线090号八里村东马变压器	400	12.70%	309.20	309.20	否	否	无	72%	
10896	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线八里组分支007号八里组变压器	100	59.46%	30.54	30.54	否	否	无	52%	
10897	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线曹家分支004号曹家变压器	200	52.47%	60.05	60.05	否	否	无	35%	
10898	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线柳阳分线017号柳阳变压器	400	22.91%	268.37	268.37	否	否	无	22%	
10899	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线柳阳分线071号丁家丁家变压器	100	67.58%	22.42	22.42	否	否	无	137%	
10900	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线柳阳分线090号高台东腰变压器	160	45.41%	71.35	71.35	否	否	无	42%	
10901	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线倒流水分支003号倒流水变压器	100	79.23%	10.77	10.77	否	否	无	30%	
10902	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村南线东大黑分支006号西大黑变压器	100	33.49%	56.51	56.51	否	否	无	117%	

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入量改计划	计划量改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10903	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线东分007号东大黑变压器	100	78.77%	3.37	3.37	否	否	无	76%	
10904	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线东楼分支001号公群东楼变压器	100	39.10%	50.90	50.90	否	否	无	33%	
10905	国网南昌图县供电公司	大青66kV变电站	10kV青东线	10KV农村南线东孟副支003号东孟变压器	200	64.79%	50.42	50.42	否	否	无	114%	
10906	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线东四合分支003号东四和变压器	100	61.50%	28.50	28.50	否	否	无	-51%	
10907	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线东五里分支003号东五里变压器	200	21.73%	136.55	136.55	否	否	无	48%	
10908	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线东西九门分支008号东西九门变压器	200	21.42%	137.16	137.16	否	否	无	70%	
10909	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线东西三合分支020号三合村东西三合变压器	400	16.61%	293.56	293.56	否	否	无	-5%	
10910	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线东西岳家分支004号东西岳家变压器	200	16.59%	146.82	146.82	否	否	无	87%	
10911	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线东信分支005号东信变压器	100	60.44%	29.56	29.56	否	否	无	-34%	
10912	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线高台子分支001号高台子变压器	400	34.78%	220.87	220.87	否	否	无	0%	
10913	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线高台子南西分支008号高台子南西变压器	200	26.22%	127.65	127.65	否	否	无	12%	
10914	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线高台子张家分支008号高台子张家变压器	200	21.17%	137.66	137.66	否	否	无	42%	
10915	国网南昌图县供电公司	施棠地66kV变电站	10kV施棠甲线	10KV农村南线公群村006号中低产田变压器	100	69.56%	20.44	20.44	否	否	无	32%	
10916	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线岳家分支012号岳家变压器	100	36.90%	53.10	53.10	否	否	无	-15%	
10917	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线梨园分线014号东老房变压器	100	51.37%	38.63	38.63	否	否	无	52%	
10918	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线梨园分线022号老房村西老房变压器	100	64.09%	25.91	25.91	否	否	无	9%	
10919	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线梨园分线039号董家变压器	100	29.30%	60.70	60.70	否	否	无	118%	
10920	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线梨园分线073号梨园廖家变压器	200	22.79%	134.41	134.41	否	否	无	52%	
10921	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线梨园分线083号梨园四合变压器	50	46.97%	21.52	21.52	否	否	无	7%	
10922	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线梨园分线094号梨园余家变压器	100	48.00%	42.00	42.00	否	否	无	50%	
10923	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线梨园分线111号王宝变压器	200	22.47%	135.06	135.06	否	否	无	46%	
10924	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线梨园分线天家分支002号天家变压器	200	24.45%	131.10	131.10	否	否	无	1%	
10925	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线梨园分线梨园前开原分支002号前开原变压器	100	43.06%	46.94	46.94	否	否	无	178%	
10926	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线梨园后开原分支034号梨园后开原变压器	100	65.36%	62.35	62.35	否	否	无	103%	
10927	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线后古分支007号后古变压器	100	63.04%	8.09	8.09	否	否	无	-26%	
10928	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线后孟分支002号后孟变压器	50	53.45%	18.28	18.28	否	否	无	88%	
10929	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线李瓜子分支005号公群李瓜子变压器	200	79.70%	20.61	20.61	否	否	无	-19%	
10930	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线八家子分支017号西信家变压器	100	73.11%	16.89	16.89	否	否	无	82%	
10931	国网南昌图县供电公司	曲塘66kV变电站	10kV曲南线	10KV农村南线八家子分支034号八家子变压器	400	72.31%	70.75	70.75	否	否	无	135%	
10932	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线民主费家分支009号民主费家变压器	100	27.69%	62.31	62.31	否	否	无	35%	
10933	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线民主分线032号小付变压器	100	29.02%	60.98	60.98	否	否	无	135%	
10934	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线南塘许家分支008号南塘许家变压器	200	27.02%	125.96	125.96	否	否	无	-30%	
10935	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线平南分支017号三合村平南变压器	100	55.28%	34.72	34.72	否	否	无	-31%	
10936	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线前后孟分支006号山岗村变压器	400	20.69%	277.24	277.24	否	否	无	50%	
10937	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线前后孟分支029号前后孟家变压器	400	22.10%	271.61	271.61	否	否	无	95%	
10938	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线前吴分支012号前吴十里变压器	200	27.60%	124.79	124.79	否	否	无	-3%	
10939	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线前吴分支035号后吴组变压器	200	35.74%	108.52	108.52	否	否	无	4%	
10940	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线前吴分支003号前吴变压器	200	17.12%	145.76	145.76	否	否	无	12%	
10941	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线桥西八队分支002号桥西八队变压器	200	23.82%	132.35	132.35	否	否	无	0%	
10942	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线桥西九队分支004号桥西九队变压器	200	27.21%	125.58	125.58	否	否	无	20%	
10943	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线桥西十队分支004号桥西十队变压器	200	15.54%	148.91	148.91	否	否	无	-2%	
10944	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线庄东分支003号庄东庄西变压器	100	73.75%	16.25	16.25	否	否	无	105%	
10945	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线三合村南分支001号三合村南变压器	100	52.62%	37.38	37.38	否	否	无	57%	
10946	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线三合都棚分支004号三合都棚变压器	200	11.94%	156.12	156.12	否	否	无	118%	
10947	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线三合塘分支004号三合塘厂变压器	160	40.85%	78.65	78.65	否	否	无	103%	
10948	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线山岗分线013号大什变压器	200	23.39%	133.23	133.23	否	否	无	35%	
10949	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线山岗分线027号山岗变压器	100	38.26%	51.74	51.74	否	否	无	19%	
10950	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线山岗分线059号汤家屯变压器	200	23.10%	133.79	133.79	否	否	无	159%	
10951	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线山岗分线西岳分支1#变压器	100	24.53%	65.47	65.47	否	否	无	-30%	
10952	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线生产批发支线路002号生产批发变压器	100	43.80%	46.20	46.20	否	否	无	80%	
10953	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线四门赵家分支009号东顺发变压器	400	21.43%	274.28	274.28	否	否	无	26%	
10954	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线四门赵家分支024号四门赵家变压器	100	70.00%	20.00	20.00	否	否	无	50%	
10955	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线太平分线024号太平李家变压器	100	58.50%	31.50	31.50	否	否	无	24%	
10956	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线太平坎分支003号太平坎家变压器	200	21.62%	136.77	136.77	否	否	无	-21%	
10957	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线太平组家分支007号太平组家变压器	100	47.38%	21.31	21.31	否	否	无	48%	
10958	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线西棚分支002号公群西棚变压器	100	45.87%	44.13	44.13	否	否	无	48%	
10959	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线西马分支004号八里村西马变压器	100	70.44%	15.65	15.65	否	否	无	-2%	
10960	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线西四合分支008号西四合变压器	200	16.34%	147.32	147.32	否	否	无	-11%	
10961	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线西五里分支002号西五里变压器	200	25.55%	128.91	128.91	否	否	无	45%	
10962	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线小南屯分支004号小南屯变压器	200	17.28%	145.44	145.44	否	否	无	-58%	
10963	国网南昌图县供电公司	李台66kV变电站	10kV业民线	10KV农村南线兴隆庄分支014号公群兴隆庄变压器	200	63.16%	53.67	53.67	否	否	无	-20%	
10964	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线张家分支011号孙家变压器	100	37.61%	52.39	52.39	否	否	无	-29%	
10965	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线张家分支016号张家变压器	200	24.67%	130.67	130.67	否	否	无	10%	
10966	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线赵家分支044号闫家变压器	200	19.56%	140.87	140.87	否	否	无	57%	
10967	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线赵家分支费家分支002号赵家费家变压器	200	14.67%	150.67	150.67	否	否	无	3%	
10968	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线赵家分支004号赵家变压器	200	25.54%	128.92	128.92	否	否	无	65%	
10969	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10KV农村南线赵棚分支012号赵棚变压器	100	43.15%	46.85	46.85	否	否	无	35%	
10970	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线赵棚分支004号赵棚变压器	200	17.14%	145.72	145.72	否	否	无	49%	
10971	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线郑家分支007号东西杜家变压器	200	33.74%	112.52	112.52	否	否	无	14%	
10972	国网南昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10KV农村南线郑家分支021号郑家变压器	100	72.32%	17.68	17.68	否	否	无	-47%	
10973	国网南昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河城二	10KV吕城甲线一下057号人民银行家属楼公变台区变压器	250	24.51%	163.72	163.72	否	否	无	10%	
10974	国网南昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河城二	10KV吕城甲线35号路旁1号杆上变压器	100	10.09%	79.91	79.91	否	否	无	59%	
10975	国网南昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河城二	10KV吕城甲线城关住宅楼分支005号供热家属楼变压器	160	27.23%	100.44	100.44	否	否	无	13%	
10976	国网南昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河城二	10KV吕城甲线城关住宅楼分支006号农行家属楼变压器	160	68.85%	33.83	33.83	否	否	无	203%	
10977	国网南昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河城二	10KV吕城甲线城关住宅楼分支007号城关住宅楼变压器	250	45.51%	111.23	111.23	否	否	无	21%	
10978	国网南昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河城二	10KV吕城甲线医院家属楼001号医院家属楼公变台区变压器	250	25.47%	161.34	161.34	否	否	无	6%	
10979	国网南昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河城二	10KV吕城甲线医院家属楼002号民政家属楼公变台区变压器	160	28.71%	98.06	98.06	否	否	无	-3%	
10980	国网南昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV吕城乙	10KV吕城乙线沃源综合分线005号沃源综合分枝变压器	160	35.76%							

2025年二季度公用配变可开放容量信息表													
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近两年平均负荷增长率	备注
10982	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河新一线	10kV吕城乙线水果居民区分支002号水果居民区变压器	100	51.55%	19.23	19.23		否	否	无	-42%
10983	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线二高地二组分支022号二高地二组变压器	100	31.51%	58.49	58.49		否	否	无	-38%
10984	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线二高地二组分支002号二高地三组变压器	400	12.46%	310.18	310.18		否	否	无	-67%
10985	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线二高地四、五组分支022号二高地砖瓦厂具变压器	200	11.86%	156.29	156.29		否	否	无	-79%
10986	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线二高地四、五组分支004号二高地五组变压器	100	27.49%	62.51	62.51		否	否	无	-52%
10987	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线二高地四组分支005号二高地四组变压器	100	33.18%	56.82	56.82		否	否	无	-57%
10988	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线二高地一六组分支019号二高地一六组变压器	200	44.02%	91.97	91.97		否	否	无	8%
10989	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河学线	10kV山平线二高地一六组分支016号代家沟变压器	200	72.78%	34.45	34.45		否	否	无	-15%
10990	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	10kV河吕二线	10kV街内甲线利民佳苑小区箱变变压器间隔配电变压器	800	16.19%	590.46	590.46		否	否	无	77%
10991	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线028号刑警队箱变变压器间隔配电变压器	400	30.60%	237.60	237.60		否	否	无	26%
10992	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内甲线	10kV街内甲线032号三分局005号团结巷小区箱变变压器间隔配电变压器	400	22.76%	268.97	268.97		否	否	无	-17%
10993	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内乙线	10kV街内乙线055分步行街分线01号步行街箱变变压器间隔配电变压器	315	71.72%	57.58	57.58		否	否	无	87%
10994	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马一组分台	100	47.31%	42.69	42.69		否	否	无	6%
10995	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线三马二组分台	100	40.37%	49.63	49.63		否	否	无	1%
10996	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	10kV七家子线	10kV七家子线顺山五六组分台	400	73.00%	67.99	67.99		否	否	无	50%
10997	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	教委变压器	400	65.42%	98.33	98.33		否	否	无	30%
10998	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线二河五六组分台	200	13.91%	152.17	152.17		否	否	无	15%
10999	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	工商局变压器配电变压器	630	52.11%	238.72	238.72		否	否	无	39%
11000	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	10kV街内丙线	城建自来水变压器配电变压器	630	19.17%	446.22	446.22		否	否	无	99%
11001	国网昌图县供电公司	古柳66kV变电站	10kV古柳线	10kV古柳线三道十组变压器	200	75.00%	29.99	29.99		否	否	无	-42%
11002	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV付家林场线平房三组分台	400	75.66%	57.37	57.37		否	否	无	43%
11003	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV付家林场线农电十八组分台	400	50.22%	159.13	159.13		否	否	无	158%
11004	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲南线	10kV曲南线里城一组分台	200	15.27%	149.46	149.46		否	否	无	-66%
11005	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	10kV三江北线	10kV三江北线大力五组分台	100	17.71%	72.29	72.29		否	否	无	-12%
11006	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	10kV四面城线	10kV四面城线四面城街北变压器	200	45.65%	88.70	88.70		否	否	无	26%
11007	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	10kV长发线	10kV长发线张家一组二台号变压器	200	15.31%	149.38	149.38		否	否	无	-31%
11008	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	10kV双庙子线	10kV双庙子线有利四组分台变压器	200	12.40%	155.20	155.20		否	否	无	-32%
11009	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线新发学校分台	50	49.77%	20.11	20.11		否	否	无	-52%
11010	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八和线	10kV农村北线盛德东台	100	34.23%	55.77	55.77		否	否	无	128%
11011	国网昌图县供电公司	古柳66kV变电站	10kV古柳线	10kV古柳线三道九组变压器	100	24.83%	32.58	32.58		否	否	无	-41%
11012	国网昌图县供电公司	古柳66kV变电站	10kV古柳线	10kV古柳线三道十一组变压器	100	30.51%	59.49	59.49		否	否	无	-30%
11013	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	10kV此路线	10kV此路线新发分台	50	51.83%	19.09	19.09		否	否	无	-61%
11014	国网昌图县供电公司	金家66kV变电站	10kV金家线	10kV付家林场线平房一组分台	100	71.88%	18.12	18.12		否	否	无	76%
11015	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	10kV曲北线	10kV曲北线嘎甲六组分台	200	8.87%	162.26	162.26		否	否	无	23%
11016	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线农电22号台区	400	33.30%	226.81	226.81		否	否	无	5%
11017	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV付家林场线	10kV林场线农电21号台区	400	25.06%	259.76	259.76		否	否	无	-55%
11018	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	10kV八高线	10kV农村南线太平村韦家变压器	200	16.05%	147.89	147.89		否	否	无	9%
11019	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	10kV平北线	10kV平北线新兴村林家二组变压器	200	24.14%	131.72	131.72		否	否	无	-34%
11020	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	10kV三江南线	10kV三江南线三分厂一号分台	200	28.87%	122.26	122.26		否	否	无	0%

2025年二季度公用配电网线路可开放容量信息表														
序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流（A）	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量（kVA）	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流（A）	额定装接容量（kVA）						
1	国网银州区供电分公司	银州区	银枫线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	340	多联络	城网	0.7	816	
2	国网银州区供电分公司	银州区	银盛线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	230	多联络	城网	0.7	2721	
3	国网银州区供电分公司	银州区	八五七线	红光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	360	多联络	城网	0.7	269	
4	国网银州区供电分公司	银州区	红北线	红光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	299	单联络	城网	0.6	568	
5	国网银州区供电分公司	银州区	钢厂线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	331	多联络	城网	0.7	972	
6	国网银州区供电分公司	银州区	工业线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	80	多联络	城网	0.7	5319	
7	国网银州区供电分公司	银州区	化工线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	32	单联络	城网	0.6	5193	
8	国网银州区供电分公司	银州区	胶制线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	190	单联络	城网	0.6	2456	
9	国网银州区供电分公司	银州区	莲汇线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	130	单联络	城网	0.6	3495	
10	国网银州区供电分公司	银州区	莲振线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	175	单联络	城网	0.6	2716	
11	国网银州区供电分公司	银州区	污水线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	200	单联络	城网	0.6	2283	
12	国网银州区供电分公司	银州区	橡胶线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	100	多联络	城网	0.7	4973	
13	国网银州区供电分公司	银州区	城北线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	221	单联络	城网	0.6	1919	
14	国网银州区供电分公司	银州区	城内线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	312	多联络	城网	0.7	1301	
15	国网银州区供电分公司	银州区	电业线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	175	单联络	城网	0.6	2716	
16	国网银州区供电分公司	银州区	龙东线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	330	多联络	城网	0.7	489	
17	国网银州区供电分公司	银州区	龙岭线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	200	单联络	城网	0.6	2283	
18	国网银州区供电分公司	银州区	龙南线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	300	多联络	城网	0.7	1509	
19	国网银州区供电分公司	银州区	龙桥线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	365	多联络	城网	0.7	383	
20	国网银州区供电分公司	银州区	龙水线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	135	单联络	城网	0.6	3409	
21	国网银州区供电分公司	银州区	龙兴联线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	360	多联络	城网	0.7	469	
22	国网银州区供电分公司	银州区	七岭线	七里66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	356	多联络	城网	0.7	539	
23	国网银州区供电分公司	银州区	水源线	七里66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	180	单联络	城网	0.6	2629	
24	国网银州区供电分公司	银州区	金城线	双安66kV变电站	是	YJV-1*400	547	9473	112	多联络	城网	0.7	4692	
25	国网银州区供电分公司	银州区	金山线	双安66kV变电站	是	YJV-1*400	547	9473	110	单联络	城网	0.6	3464	
26	国网银州区供电分公司	银州区	热源线	双安66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	125	单联络	城网	0.6	3582	
27	国网银州区供电分公司	银州区	双北线	双安66kV变电站	是	YJV-1*300	482	8356	182	单联络	城网	0.6	1861	
28	国网银州区供电分公司	银州区	双枫线	双安66kV变电站	是	YJV-1*300	482	8356	158	单联络	城网	0.6	2277	
29	国网银州区供电分公司	银州区	双岭线	双安66kV变电站	是	YJV-1*300	482	8356	57	单联络	城网	0.6	4026	
30	国网银州区供电分公司	银州区	双水线	双安66kV变电站	是	YJV-1*300	482	8356	62	单联络	城网	0.6	3940	
31	国网银州区供电分公司	银州区	双西线	双安66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	280	多联络	城网	0.7	1855	
32	国网银州区供电分公司	银州区	双翔线	双安66kV变电站	是	YJV-1*300	482	8356	154	单联络	城网	0.6	2346	
33	国网银州区供电分公司	银州区	双艺线	双安66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	200	多联络	城网	0.7	3241	
34	国网银州区供电分公司	银州区	北市线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	378	多联络	城网	0.7	158	
35	国网银州区供电分公司	银州区	电厂线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	329	单联络	城网	0.6	48	
36	国网银州区供电分公司	银州区	焦化线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	275	多联络	城网	0.7	1942	
37	国网银州区供电分公司	银州区	团北线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	130	单联络	城网	0.6	3495	

2025年二季度公用配电网线路可开放容量信息表														
序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流(A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量(kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流（A）	额定装接容量（kVA）						
38	国网银州区供电分公司	银州区	团铁线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	226	单联络	城网	0.6	1832	
39	国网银州区供电分公司	银州区	营盘线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	74	单联络	城网	0.6	4465	
40	国网银州区供电分公司	银州区	八三线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	12	单联络	城网	0.6	5539	
41	国网银州区供电分公司	银州区	光荣线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	219	多联络	城网	0.7	2911	
42	国网银州区供电分公司	银州区	化肥线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	168	多联络	城网	0.7	3795	
43	国网银州区供电分公司	银州区	汇工线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	177	多联络	城网	0.7	3639	
44	国网银州区供电分公司	银州区	交通线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	265	单联络	城网	0.6	1157	
45	国网银州区供电分公司	银州区	前进线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	292	多联络	城网	0.7	1647	
46	国网银州区供电分公司	银州区	新华线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	137	单联络	城网	0.6	3374	
47	国网银州区供电分公司	银州区	兴隆线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	219	单联络	城网	0.6	1954	
48	国网银州区供电分公司	银州区	新通线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	多联络	城网	0.7	6390	
49	国网开发区供电公司	开发区	凡科甲线	凡河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	301	单辐射	-	0.9	3407	
50	国网开发区供电公司	开发区	凡科乙线	凡河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	356	单辐射	-	0.9	2454	
51	国网开发区供电公司	开发区	凡兴线	凡河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	130	单联络	农网	0.6	3495	
52	国网开发区供电公司	开发区	凡安线	凡河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	114	单联络	农网	0.6	3772	
53	国网开发区供电公司	开发区	凡金线	凡河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	65	多联络	农网	0.75	6058	
54	国网开发区供电公司	开发区	凡山线	凡河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	159	单联络	农网	0.6	2993	
55	国网开发区供电公司	开发区	高山甲线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	116	多联络	农网	0.75	5174	
56	国网开发区供电公司	开发区	高山乙线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	116	多联络	农网	0.75	5174	
57	国网开发区供电公司	开发区	高新甲线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	380	多联络	农网	0.75	-1418	
58	国网开发区供电公司	开发区	高新乙线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	305	多联络	农网	0.75	301	
59	国网开发区供电公司	开发区	高业线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	129	单联络	农网	0.6	3512	
60	国网开发区供电公司	开发区	新地线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	365	多联络	农网	0.75	862	
61	国网开发区供电公司	开发区	官德甲线	官台66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	251	单辐射	-	0.9	4273	
62	国网开发区供电公司	开发区	官德乙线	官台66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	359	单辐射	-	0.9	2402	
63	国网开发区供电公司	开发区	顾官线	官台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	129	单联络	农网	0.6	2252	
64	国网开发区供电公司	开发区	官区线	官台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	285	单联络	农网	0.6	811	
65	国网开发区供电公司	开发区	官山线	官台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	130	单联络	城网	0.6	3495	
66	国网开发区供电公司	开发区	木业线	官台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	180	单联络	城网	0.6	1484	
67	国网开发区供电公司	开发区	钛业甲线	官台66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	599	单辐射	-	0.9	-1755	
68	国网开发区供电公司	开发区	红南线	红光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	265	单联络	农网	0.6	1157	
69	国网开发区供电公司	开发区	红意甲线	红光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	备用	多联络	城网	0.7	备用	
70	国网开发区供电公司	开发区	红意乙线	红光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	备用	多联络	城网	0.7	备用	
71	国网开发区供电公司	开发区	莲城线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	256	多联络	城网	0.7	2264	
72	国网开发区供电公司	开发区	莲花线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	287	多联络	农网	0.75	845	
73	国网开发区供电公司	开发区	车专二线	乱石山66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	83	单辐射	-	0.9	3183	
74	国网开发区供电公司	开发区	车专三线	乱石山66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	2	单辐射	-	0.9	8586	

2025年二季度公用配电网线路可开放容量信息表														
序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流(A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量(kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流(A)	额定装接容量(kVA)						
75	国网开发区供电公司	开发区	车专四线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	273	单联络	农网	0.6	1018	
76	国网开发区供电公司	开发区	车专一线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	255	单联络	农网	0.6	80	
77	国网开发区供电公司	开发区	凡河线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	97	多联络	农网	0.75	5188	
78	国网开发区供电公司	开发区	南山线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	251	多联络	农网	0.75	2816	
79	国网开发区供电公司	开发区	沙坨子线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	94	多联络	农网	0.75	5505	
80	国网开发区供电公司	开发区	石山子线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	126	单联络	农网	0.6	3564	
81	国网开发区供电公司	开发区	石镇线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	69	单联络	农网	0.6	4552	
82	国网开发区供电公司	开发区	下甸子线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	248	单联络	农网	0.6	1281	
83	国网开发区供电公司	开发区	周安线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	208	单联络	农网	0.6	-716	
84	国网开发区供电公司	开发区	七台线	七里66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	225	多联络	农网	0.75	3286	
85	国网开发区供电公司	开发区	七熊线	七里66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	110	单联络	农网	0.6	3842	
86	国网开发区供电公司	开发区	七云线	七里66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	264	单联络	农网	0.6	1174	
87	国网开发区供电公司	开发区	水泥线	七里66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	133	单辐射	-	0.9	6317	
88	国网开发区供电公司	开发区	七电线	七里66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	155	单辐射	-	0.9	5936	
89	国网开发区供电公司	开发区	财政线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	108	多联络	城网	0.7	4823	
90	国网开发区供电公司	开发区	公园二线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9562.7184	90	多联络	城网	0.7	5135	
91	国网开发区供电公司	开发区	机关线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	255	多联络	城网	0.7	2277	
92	国网开发区供电公司	开发区	金融线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	122	单联络	城网	0.6	2365	
93	国网开发区供电公司	开发区	净水线	如意66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	80	多联络	城网	0.7	5319	
94	国网开发区供电公司	开发区	千山线	如意66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	185	单联络	城网	0.6	1913	
95	国网开发区供电公司	开发区	日新线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9562.7184	125	多联络	城网	0.7	4529	
96	国网开发区供电公司	开发区	如莲甲线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	203	多联络	城网	0.7	3178	
97	国网开发区供电公司	开发区	如莲乙线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9562.7184	348	多联络	城网	0.7	467	
98	国网开发区供电公司	开发区	水木二线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	185	多联络	城网	0.7	3490	
99	国网开发区供电公司	开发区	水木一线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	373	多联络	城网	0.7	234	
100	国网开发区供电公司	开发区	水湾二线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9562.7184	175	多联络	城网	0.7	3663	
101	国网开发区供电公司	开发区	水湾三线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9562.7184	127	单联络	城网	0.6	3538	
102	国网开发区供电公司	开发区	水湾一线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9562.7184	137	多联络	城网	0.7	4321	
103	国网开发区供电公司	开发区	天水线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	209	多联络	城网	0.7	3074	
104	国网开发区供电公司	开发区	校园线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	116	多联络	城网	0.7	4685	
105	国网开发区供电公司	开发区	新村线	如意66kV变电站	否	YJV-1*300	552.12	9562.7184	45	单辐射	-	0.9	7827	
106	国网开发区供电公司	开发区	学府线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	47	多联络	城网	0.7	5880	
107	国网开发区供电公司	开发区	石润线	石山子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	40	单辐射	-	0.9	2797	
108	国网开发区供电公司	开发区	石双线	石山子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	91	单辐射	-	0.9	5614	
109	国网开发区供电公司	开发区	平安线	石山子66kV变电站	是	JKLYJ-240	380	6581.6	59	单辐射	-	0.9	4897	
110	国网开发区供电公司	开发区	石山线	石山子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	314	单联络	农网	0.6	308	
111	国网开发区供电公司	开发区	石新甲线	石山子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	252	单联络	农网	0.6	1382	
112	国网开发区供电公司	开发区	石新乙线	石山子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	276	单联络	农网	0.6	966	

2025年二季度公用配电网线路可开放容量信息表														
序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流(A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量(kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流(A)	额定装接容量(kVA)						
113	国网开发区供电公司	开发区	石园线	石山子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	120	多联络	农网	0.75	5105	
114	国网开发区供电公司	开发区	祥城线	祥云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	144	单联络	城网	0.6	2253	
115	国网开发区供电公司	开发区	祥高线	祥云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	74	多联络	城网	0.7	5423	
116	国网开发区供电公司	开发区	祥关线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	83	多联络	城网	0.7	5056	
117	国网开发区供电公司	开发区	祥弘线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	217	多联络	城网	0.7	2935	
118	国网开发区供电公司	开发区	祥淮线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	157	多联络	城网	0.7	3975	
119	国网开发区供电公司	开发区	祥金线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	122	多联络	城网	0.7	4561	
120	国网开发区供电公司	开发区	祥力线	祥云66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9562.7184	63	单联络	城网	0.6	4646	
121	国网开发区供电公司	开发区	祥龙线	祥云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	166	单联络	农网	0.6	1512	
122	国网开发区供电公司	开发区	祥水线	祥云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	61	多联络	农网	0.75	6097	
123	国网开发区供电公司	开发区	祥天线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	146	多联络	城网	0.7	3535	
124	国网开发区供电公司	开发区	祥湾线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9562.7184	228	多联络	城网	0.7	1905	
125	国网开发区供电公司	开发区	新福甲线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	96	多联络	城网	0.7	5042	
126	国网开发区供电公司	开发区	新福乙线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	83	单联络	城网	0.6	4308	
127	国网开发区供电公司	开发区	新岗甲线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	209	单联络	城网	0.6	67	
128	国网开发区供电公司	开发区	新岗乙线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	155	多联络	城网	0.7	4020	
129	国网开发区供电公司	开发区	新海线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	318	多联络	城网	0.7	397	
130	国网开发区供电公司	开发区	新进线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	1	单联络	城网	0.6	5729	
131	国网开发区供电公司	开发区	新荣线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	1	单联络	城网	0.6	5729	
132	国网开发区供电公司	开发区	新振线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	289	多联络	城网	0.7	1699	
133	国网开发区供电公司	开发区	新州线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	71	单联络	城网	0.6	4517	
134	国网开发区供电公司	开发区	富州线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	234	多联络	城网	0.7	1852	
135	国网开发区供电公司	开发区	开发北线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	139	多联络	城网	0.7	4297	
136	国网开发区供电公司	开发区	开发南线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	75	多联络	城网	0.7	5406	
137	国网开发区供电公司	开发区	帽山线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	404	多联络	城网	0.7	-558	
138	国网开发区供电公司	开发区	山东线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	154	单联络	城网	0.6	3079	
139	国网开发区供电公司	开发区	银枫线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	20	多联络	城网	0.7	6358	
140	国网开发区供电公司	开发区	银盛线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	230	多联络	城网	0.7	2721	
141	国网开发区供电公司	开发区	辽海线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	117	单联络	城网	0.6	3720	
142	国网开发区供电公司	开发区	振红联线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	334	多联络	城网	0.7	820	
143	国网开发区供电公司	开发区	凡台线	凡河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9577.96	30	单辐射	-	0.9	8101	
144	国网开发区供电公司	开发区	祥泰线	祥云66kV变电站	否	YJV-3*300	552.12	9562.7184	14	单辐射	-	0.9	8340	
145	国网开发区供电公司	开发区	银海线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	0	单联络	城网	0.6	5713	
146	国网开发区供电公司	开发区	银振线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9577.96	26	单联络	城网	0.6	5296	
147	国网铁岭县供电公司	铁岭县	阿吉线	阿吉66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	123	单辐射	-	0.9	6490	
148	国网铁岭县供电公司	铁岭县	阿牛联线	阿吉66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	0	单辐射	-	0.9	9407	
149	国网铁岭县供电公司	铁岭县	蔡牛线	阿吉66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	300	单联络	农网	0.6	490	
150	国网铁岭县供电公司	铁岭县	陈平甲线	阿吉66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	183	单辐射	-	0.9	6417	
151	国网铁岭县供电公司	铁岭县	陈平乙线	阿吉66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	230	单辐射	-	0.9	5603	

2025年二季度公用配电网线路可开放容量信息表														
序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流(A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量(kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流(A)	额定装接容量(kVA)						
152	国网铁岭县供电公司	铁岭县	农工东线	阿吉66kV变电站	否	LGJ-95	335	5802	108	单辐射	-	0.9	3351	
153	国网铁岭县供电公司	铁岭县	农工西线	阿吉66kV变电站	否	LGJ-95	335	5802	176	单辐射	-	0.9	2174	
154	国网铁岭县供电公司	铁岭县	牛青联线	蔡牛66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	0	单辐射	-	0.9	9587	
155	国网铁岭县供电公司	铁岭县	甸东线	大甸子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	220	单辐射	-	0.9	4810	
156	国网铁岭县供电公司	铁岭县	甸冠联线	大甸子66kV变电站	是	LGJ-240	615	10652	0	单联络	农网	0.6	6391	
157	国网铁岭县供电公司	铁岭县	甸李线	大甸子66kV变电站	是	LGJ-240	615	10652	83	单联络	农网	0.6	4794	
158	国网铁岭县供电公司	铁岭县	甸南线	大甸子66kV变电站	否	LGJ-120	380	6582	100	单辐射	-	0.9	4188	
159	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水泥线	大甸子66kV变电站	否	LGJ-120	553	9578	133	单辐射	-	0.9	6317	
160	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇专线	大甸子66kV变电站	否	LGJ-120	380	6582	107	单辐射	-	0.9	4070	
161	国网铁岭县供电公司	铁岭县	青北线	大青66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	138	单辐射	-	0.9	6230	
162	国网铁岭县供电公司	铁岭县	青东线	大青66kV变电站	是	LGJ-95	335	5802	106	单联络	农网	0.6	1638	
163	国网铁岭县供电公司	铁岭县	青西线	大青66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	92	多联络	农网	0.75	5590	
164	国网铁岭县供电公司	铁岭县	西煤线	大青66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	76	单辐射	-	0.9	7304	
165	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇西线	大青66kV变电站	是	LGJ-120	553	9578	83.76	多联络	城网	0.75	5733	
166	国网铁岭县供电公司	铁岭县	横东线	横道66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	109	单辐射	-	0.9	6732	
167	国网铁岭县供电公司	铁岭县	横贯线	横道66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
168	国网铁岭县供电公司	铁岭县	横四线	横道66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	0	单辐射	-	0.9	9587	
169	国网铁岭县供电公司	铁岭县	横西线	横道66kV变电站	否	LGJ-95	335	5802	170	单辐射	-	0.9	2278	
170	国网铁岭县供电公司	铁岭县	华阳线	横道66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	0	单辐射	-	0.9	9587	
171	国网铁岭县供电公司	铁岭县	李横联线	横道66kV变电站	是	LGJ-240	615	10652	0	单联络	农网	0.6	6391	
172	国网铁岭县供电公司	铁岭县	白旗线	鸡冠山66kV变电站	否	LGJ-70	255	4417	120	单辐射	-	0.9	1878	
173	国网铁岭县供电公司	铁岭县	岱东线	鸡冠山66kV变电站	否	LGJ-70	255	4417	69	单辐射	-	0.9	2770	
174	国网铁岭县供电公司	铁岭县	甸冠联线	鸡冠山66kV变电站	是	LGJ-240	615	10652	0	单联络	农网	0.6	6391	
175	国网铁岭县供电公司	铁岭县	社直线	鸡冠山66kV变电站	否	LGJ-50	210	3637	30	单辐射	-	0.9	2747	
176	国网铁岭县供电公司	铁岭县	李北线	李千户66kV变电站	是	LGJ-120	380	6582	113	单联络	农网	0.6	1992	
177	国网铁岭县供电公司	铁岭县	李东线	李千户66kV变电站	否	LGJ-95	335	5802	102	单辐射	-	0.9	3455	
178	国网铁岭县供电公司	铁岭县	李横线	李千户66kV变电站	是	LGJ-185	505	8747	143	单联络	农网	0.6	2771	
179	国网铁岭县供电公司	铁岭县	李南线	李千户66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	151	单辐射	-	0.9	6005	
180	国网铁岭县供电公司	铁岭县	电台线	平顶堡66kV变电站	否	LGJ-50	210	3637	8	单辐射	-	0.9	3115	
181	国网铁岭县供电公司	铁岭县	红峰线	平顶堡66kV变电站	否	LGJ-95	335	5802	7	单辐射	-	0.9	5101	
182	国网铁岭县供电公司	铁岭县	军工线	平顶堡66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	198	单辐射	-	0.9	5191	
183	国网铁岭县供电公司	铁岭县	平固线	平顶堡66kV变电站	是	LGJ-240	615	10652	163	单联络	农网	0.6	3558	
184	国网铁岭县供电公司	铁岭县	平铁线	平顶堡66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	181	单联络	农网	0.6	2612	
185	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水田线	平顶堡66kV变电站	否	LGJ-50	210	3637	0	单辐射	-	0.9	3271	
186	国网铁岭县供电公司	铁岭县	高煤线	双井子66kV变电站	否	LGJ-150	435	7534	0	单辐射	-	0.9	6781	
187	国网铁岭县供电公司	铁岭县	双北线	双井子66kV变电站	否	JKLYJ-240	482	8356	182	单联络	城网	0.6	1861	
188	国网铁岭县供电公司	铁岭县	双东线	双井子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	140	单辐射	-	0.9	6195	

2025年二季度公用配电网线路可开放容量信息表														
序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流(A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量(kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流(A)	额定装接容量(kVA)						
189	国网铁岭县供电公司	铁岭县	双南线	双井子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	71	单辐射	-	0.9	7390	
190	国网铁岭县供电公司	铁岭县	双树线	双井子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	399	单辐射	-	0.9	1709	
191	国网铁岭县供电公司	铁岭县	铁懿联甲线	铁新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
192	国网铁岭县供电公司	铁岭县	铁懿联乙线	铁新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	169	单联络	农网	0.6	2764	
193	国网铁岭县供电公司	铁岭县	园区甲线	铁新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	108	单联络	农网	0.6	3876	
194	国网铁岭县供电公司	铁岭县	园区乙线	铁新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	190	单联络	农网	0.6	2456	
195	国网铁岭县供电公司	铁岭县	三三零线	新台子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	49	单辐射	-	0.9	7771	
196	国网铁岭县供电公司	铁岭县	新北线	新台子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	357	单辐射	-	0.9	2037	
197	国网铁岭县供电公司	铁岭县	新东线	新台子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	205	单联络	农网	0.6	2196	
198	国网铁岭县供电公司	铁岭县	新西线	新台子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	96	单辐射	-	0.9	6957	
199	国网铁岭县供电公司	铁岭县	懿新联线	新台子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
200	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇内线	新台子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	149.04	多联络	城网	0.75	4602	
201	国网铁岭县供电公司	铁岭县	马山线	懿路66kV变电站	是	LGJ-95	335	5802	155	单联络	农网	0.6	797	
202	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水泥丙线	懿路66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	397	单联络	农网	0.6	-1129	
203	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水泥丁线	懿路66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	373	单联络	农网	0.6	-714	
204	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水泥戊线	懿路66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	162	单辐射	-	0.9	5814	
205	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水泥乙线	懿路66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	342	单辐射	-	0.9	2697	
206	国网铁岭县供电公司	铁岭县	懿北丁线	懿路66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
207	国网铁岭县供电公司	铁岭县	懿北甲线	懿路66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	198	单联络	农网	0.6	2317	
208	国网铁岭县供电公司	铁岭县	懿北乙线	懿路66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	73	单联络	农网	0.6	4482	
209	国网铁岭县供电公司	铁岭县	懿新联线	懿路66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
210	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇北联线	镇西66kV变电站（新）	否	LGJ-150	435	7534	0	单辐射	-	0.9	6781	
211	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇树线	镇西66kV变电站（新）	否	LGJ-150	435	7534	182	单辐射	-	0.9	3629	
212	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇双线	镇西66kV变电站（新）	否	LGJ-185	505	8747	0	单辐射	-	0.9	7872	
213	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇西联线	镇西66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	148	单联络	农网	0.6	3183	
214	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇专线	镇西66kV变电站（新）	否	LGJ-150	380	6582	107	单辐射	-	0.9	4070	
215	国网铁岭县供电公司	铁岭县	石柏线	石山子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	331	单辐射	-	0.9	2887	
216	国网铁岭县供电公司	铁岭县	石德线	石山子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	188	单辐射	-	0.9	5114	
217	国网铁岭县供电公司	铁岭县	高东甲线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
218	国网铁岭县供电公司	铁岭县	高东乙线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
219	国网调兵山市供电公司	调兵山	后窑东线	后窑66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	159	多联络	农网	0.75	922	
220	国网调兵山市供电公司	调兵山	后窑西线	后窑66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	109	单辐射	-	0.9	3997	
221	国网调兵山市供电公司	调兵山	大兴线	金家66kV变电站	否	JKLYJ-120	352	6097	166	单联络	农网	0.6	2547	
222	国网调兵山市供电公司	调兵山	金宝线	金家66kV变电站	否	JKLYJ-120	352	6097	53	单联络	农网	0.6	4569	
223	国网调兵山市供电公司	调兵山	金左线	金家66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	72	单辐射	-	0.9	7373	
224	国网调兵山市供电公司	调兵山	金家线	金家66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	202	单联络	农网	0.6	64	
225	国网调兵山市供电公司	调兵山	亮北线	亮中66kV变电站	否	JKLYJ-120	352	6097	185	单联络	农网	0.6	2283	

2025年二季度公用配电网线路可开放容量信息表														
序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流(A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量(kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流(A)	额定装接容量(kVA)						
226	国网调兵山市供电公司	调兵山	亮东线	亮中66kV变电站	否	JKLYJ-120	352	6097	71	单联络	农网	0.6	2178	
227	国网调兵山市供电公司	调兵山	亮南线	亮中66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	87	单辐射	-	0.9	3715	
228	国网调兵山市供电公司	调兵山	农场线	十八家子66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	250	单辐射	-	0.9	1463	
229	国网调兵山市供电公司	调兵山	十八家子甲线	十八家子66kV变电站	否	JKLYJ-120	352	6097	124	单联络	农网	0.6	3339	
230	国网调兵山市供电公司	调兵山	十八家子乙线	十八家子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	45	单联络	农网	0.6	7841	
231	国网调兵山市供电公司	调兵山	通江口线	十八家子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	96	单辐射	-	0.9	6913	
232	国网调兵山市供电公司	调兵山	通江南线	十八家子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	51	单联络	农网	0.6	7737	
233	国网调兵山市供电公司	调兵山	长岭子线	十八家子66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	262	单辐射	-	0.9	684	
234	国网调兵山市供电公司	调兵山	孤山线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	331	多联络	农网	0.75	1394	
235	国网调兵山市供电公司	调兵山	施德线	施荒地66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
236	国网调兵山市供电公司	调兵山	施福线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	326	单联络	农网	0.6	87	
237	国网调兵山市供电公司	调兵山	施购线	施荒地66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
238	国网调兵山市供电公司	调兵山	施华线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	231	多联络	农网	0.75	3176	
239	国网调兵山市供电公司	调兵山	施嘉线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	78	多联络	农网	0.75	5814	
240	国网调兵山市供电公司	调兵山	施梨甲线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	140	单联络	农网	0.6	1502	
241	国网调兵山市供电公司	调兵山	施梨乙线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	239	多联络	农网	0.75	2044	
242	国网调兵山市供电公司	调兵山	施泉线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	10	单联络	农网	0.6	3474	
243	国网调兵山市供电公司	调兵山	施水线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	249	单联络	农网	0.6	1434	
244	国网调兵山市供电公司	调兵山	施跃线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	321	单联络	农网	0.6	187	
245	国网调兵山市供电公司	调兵山	项荒线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	200	多联络	农网	0.75	3712	
246	国网调兵山市供电公司	调兵山	青明线	腰堡66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	158	多联络	农网	0.75	4423	
247	国网调兵山市供电公司	调兵山	青南线	腰堡66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	162	多联络	农网	0.75	2130	
248	国网调兵山市供电公司	调兵山	格林线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	240	单联络	农网	0.6	1578	
249	国网调兵山市供电公司	调兵山	锁龙线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	227	多联络	农网	0.75	3132	
250	国网调兵山市供电公司	调兵山	兀联线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	413	单联络	农网	0.6	-2209	
251	国网调兵山市供电公司	调兵山	晓明线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	180	多联络	农网	0.75	4053	
252	国网调兵山市供电公司	调兵山	晓南线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	249	多联络	农网	0.75	2864	
253	国网调兵山市供电公司	调兵山	跃购线	跃进66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	1	单辐射	-	0.9	8603	
254	国网调兵山市供电公司	调兵山	跃泰线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	287	单联络	农网	0.6	776	
255	国网调兵山市供电公司	调兵山	跃铸线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	339	多联络	农网	0.75	1061	
256	国网调兵山市供电公司	调兵山	创兀线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	170	多联络	农网	0.75	4239	
257	国网调兵山市供电公司	调兵山	创平线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	64	单联络	农网	0.6	4638	
258	国网调兵山市供电公司	调兵山	创安线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	198	单联络	农网	0.6	2309	
259	国网调兵山市供电公司	调兵山	创泰线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	275	多联络	农网	0.75	2413	
260	国网调兵山市供电公司	调兵山	创明甲线	创业66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	167	单联络	农网	0.6	3978	
261	国网调兵山市供电公司	调兵山	创明乙线	创业66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	124	单联络	农网	0.6	6422	
262	国网调兵山市供电公司	调兵山	创青线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	88	多联络	农网	0.75	5659	

2025年二季度公用配电网线路可开放容量信息表														
序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流(A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量(kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流(A)	额定装接容量(kVA)						
263	国网调兵山市供电公司	调兵山	创祥线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	210	单联络	农网	0.6	2040	
264	国网调兵山市供电公司	调兵山	堡明甲线	腰堡66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	115	单辐射	-	0.9	6628	
265	国网调兵山市供电公司	调兵山	堡明乙线	腰堡66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	76	单辐射	-	0.9	7304	
266	国网调兵山市供电公司	调兵山	施旺线	施荒地66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	71	单辐射	-	0.9	7390	
267	国网调兵山市供电公司	调兵山	创恒甲线	创业66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	162	单辐射	-	0.9	5814	
268	国网调兵山市供电公司	调兵山	创恒乙线	创业66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	77	单辐射	-	0.9	7287	
269	国网调兵山市供电公司	调兵山	大四东线	大四66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	170	多联络	农网	0.75	1005	
270	国网调兵山市供电公司	调兵山	大四西线	大四66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	129	单联络	农网	0.6	1715	
271	国网清河区供电公司	清河	八棵树线	八棵树66kV变电站	否	LGJ-150/8	460	7967	74.97	单辐射	-	0.9	5842	
272	国网清河区供电公司	清河	曾屯线	八棵树66kV变电站	是	LGJ-95/15	355	6149	132.17	单联络	农网	0.6	1375	
273	国网清河区供电公司	清河	二〇八线	八棵树66kV变电站	否	LGJ-95/15	355	6149	40.59	单辐射	-	0.9	4831	
274	国网清河区供电公司	清河	李台线	八棵树66kV变电站	是	LGJ-240/30	655	11345	170.51	单联络	农网	0.6	3854	
275	国网清河区供电公司	清河	林丰线	八棵树66kV变电站	是	LGJ-70/10	270	4676	158	单联络	农网	0.6	69	
276	国网清河区供电公司	清河	油厂线	八棵树66kV变电站	是	LGJ-150/8	460	7967	87.24	单联络	农网	0.6	3269	
277	国网清河区供电公司	清河	宁电线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	130.49	多联络	城网	0.75	4923	
278	国网清河区供电公司	清河	宁建线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	308.41	多联络	城网	0.75	1842	
279	国网清河区供电公司	清河	宁清联线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	城网	0.6	5747	
280	国网清河区供电公司	清河	宁水线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	48.96	多联络	城网	0.75	6335	
281	国网清河区供电公司	清河	宁杨线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	215.29	多联络	城网	0.75	3455	
282	国网清河区供电公司	清河	宁镇线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	41.22	多联络	城网	0.75	6470	
283	国网清河区供电公司	清河	东淇线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	119.91	单联络	城网	0.6	3670	
284	国网清河区供电公司	清河	柴河线	靠山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	43.26	单联络	农网	0.6	4998	
285	国网清河区供电公司	清河	靠东线	靠山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	180	单联络	农网	0.6	2629	
286	国网清河区供电公司	清河	靠西线	靠山66kV变电站	否	LGJ-70/10	270	4676	101.46	单辐射	-	0.9	2451	
287	国网清河区供电公司	清河	莲花线	南城子66kV变电站	否	LGJ-150/8	553	9578	287	多联络	农网	0.75	845	
288	国网清河区供电公司	清河	水厂线	南城子66kV变电站	否	LGJ-120/7	405	7015	1.52	单辐射	-	0.9	5657	
289	国网清河区供电公司	清河	水库线	南城子66kV变电站	否	LGJ-120/7	405	7015	7.4	单辐射	-	0.9	6185	
290	国网清河区供电公司	清河	松树线	南城子66kV变电站	是	LGJ-50/8	403	6980	129	单联络	农网	0.6	1954	
291	国网清河区供电公司	清河	镇北线	南城子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	24.4	单联络	农网	0.6	5264	
292	国网清河区供电公司	清河	电厂线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	329	单联络	城网	0.6	48	
293	国网清河区供电公司	清河	建材线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	115.92	单联络	城网	0.6	3739	
294	国网清河区供电公司	清河	建局线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	43.56	多联络	城网	0.75	6429	
295	国网清河区供电公司	清河	农二线	清河66kV变电站	是	JKLGYJ-70/10	249	4313	123.24	单联络	城网	0.6	453	
296	国网清河区供电公司	清河	农一线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	216.4	多联络	城网	0.75	3435	
297	国网清河区供电公司	清河	清临线	清河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	61.8	单辐射	-	0.9	7550	
298	国网清河区供电公司	清河	清宁联线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	多联络	城网	0.75	5677	
299	国网清河区供电公司	清河	镇内线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	149.04	多联络	城网	0.75	4602	

2025年二季度公用配电网线路可开放容量信息表														
序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流(A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量(kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流(A)	额定装接容量(kVA)						
300	国网清河区供电公司	清河	镇西线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	83.76	多联络	城网	0.75	5733	
301	国网清河区供电公司	清河	上肥线	上肥66kV变电站	是	LGJ-70/10	270	4676	83.6	单联络	农网	0.6	1319	
302	国网清河区供电公司	清河	下肥线	上肥66kV变电站	是	LGJ-70/10	220	3810	172	单联络	农网	0.6	-693	
303	国网清河区供电公司	清河	松边线	松山66kV变电站	否	LGJ-95/15	355	6149	78.84	单辐射	-	0.9	4161	
304	国网清河区供电公司	清河	松马线	松山66kV变电站	是	LGJ-150/8	460	7967	153.04	单联络	农网	0.6	2130	
305	国网清河区供电公司	清河	松榆线	松山66kV变电站	是	LGJ-150/8	460	7967	117.12	单联络	农网	0.6	2752	
306	国网清河区供电公司	清河	成平线	威远66kV变电站	否	LGJ-50/8	220	3810	60.23	单辐射	-	0.9	2386	
307	国网清河区供电公司	清河	二道线	威远66kV变电站	是	LGJ-95/15	355	6149	26.13	单联络	农网	0.6	3237	
308	国网清河区供电公司	清河	孟家线	威远66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	93.28	单联络	农网	0.6	4131	
309	国网清河区供电公司	清河	前马线	威远66kV变电站	是	LGJ-95/15	355	6149	75.47	单联络	农网	0.6	2382	
310	国网清河区供电公司	清河	水电线	威远66kV变电站	是	LGJ-50/8	220	3810	0	单联络	农网	0.6	2286	
311	国网清河区供电公司	清河	威街线	威远66kV变电站	否	LGJ-120/7	405	7015	67.97	单辐射	-	0.9	5136	
312	国网清河区供电公司	清河	新创线	威远66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	431	单辐射	-	0.9	1128	
313	国网清河区供电公司	清河	开张联线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	163.8	多联络	城网	0.75	4306	
314	国网清河区供电公司	清河	三台线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	126	多联络	城网	0.75	4971	
315	国网清河区供电公司	清河	塑料线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	70.4	单联络	农网	0.6	4527	
316	国网清河区供电公司	清河	相城线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	150	单联络	城网	0.6	3149	
317	国网清河区供电公司	清河	谢家东线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	237	单联络	城网	0.6	1635	
318	国网清河区供电公司	清河	谢家西线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	99.6	单联络	农网	0.6	3982	
319	国网清河区供电公司	清河	张北甲线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	40.2	单联络	城网	0.6	5051	
320	国网清河区供电公司	清河	张北乙线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	167.4	单联络	农网	0.6	2843	
321	国网清河区供电公司	清河	张泰线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	74.7	多联络	城网	0.75	5890	
322	国网清河区供电公司	清河	张镇联线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	195	单联络	城网	0.6	2239	
323	国网清河区供电公司	清河	清宏线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	44.4	单联络	农网	0.6	4978	
324	国网开原市供电公司	开原	宝北线	八宝66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
325	国网开原市供电公司	开原	宝东线	八宝66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	多联络	农网	0.75	7183	
326	国网开原市供电公司	开原	宝西线	八宝66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	243.52	多联络	农网	0.75	2966	
327	国网开原市供电公司	开原	古城堡线	八宝66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	181.27	单联络	农网	0.6	2292	
328	国网开原市供电公司	开原	造纸线	八宝66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	192.35	单辐射	-	0.9	5181	
329	国网开原市供电公司	开原	滨城甲线	滨水66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
330	国网开原市供电公司	开原	滨城乙线	滨水66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0.88	单联络	农网	0.6	5732	
331	国网开原市供电公司	开原	湾兴丙线	大湾66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	275.92	单辐射	-	0.9	3841	
332	国网开原市供电公司	开原	湾兴甲线	大湾66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	295.91	单辐射	-	0.9	3495	
333	国网开原市供电公司	开原	东四线	金沟子66kV变电站	否	LGJ-50/8	210	3637	158	单辐射	-	0.9	537	
334	国网开原市供电公司	开原	粮库线	金沟子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	217.64	单辐射	-	0.9	4844	
335	国网开原市供电公司	开原	铁东线	金沟子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	68.91	单联络	农网	0.6	4553	
336	国网开原市供电公司	开原	铁西线	金沟子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	110.29	多联络	农网	0.75	5273	

2025年二季度公用配电网线路可开放容量信息表														
序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流(A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量(kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流(A)	额定装接容量(kVA)						
337	国网开原市供电公司	开原	砖厂线	金沟子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	307.3	单辐射	-	0.9	3298	
338	国网开原市供电公司	开原	东方线	开东66kV变电站	否	YJV-3*300	423	7328	145.82	单辐射	-	0.9	4070	
339	国网开原市供电公司	开原	东和线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	97.52	单联络	农网	0.6	4058	
340	国网开原市供电公司	开原	东宏线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	4.64	单联络	农网	0.6	4116	
341	国网开原市供电公司	开原	东华线	开东66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	103.82	单辐射	-	0.9	6822	
342	国网开原市供电公司	开原	东辉线	开东66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	122.23	单辐射	-	0.9	6503	
343	国网开原市供电公司	开原	东南线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	95.65	单联络	农网	0.6	4090	
344	国网开原市供电公司	开原	东润线	开东66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	77.36	单辐射	-	0.9	7280	
345	国网开原市供电公司	开原	东盛线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	253.36	单联络	农网	0.6	1359	
346	国网开原市供电公司	开原	东石线	开东66kV变电站	否	YJV-3*300	423	7328	115.69	单辐射	-	0.9	4592	
347	国网开原市供电公司	开原	东市线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	258.64	多联络	农网	0.7	2225	
348	国网开原市供电公司	开原	东顺线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	203.25	多联络	农网	0.7	3184	
349	国网开原市供电公司	开原	东文线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	169.85	多联络	农网	0.7	3763	
350	国网开原市供电公司	开原	东翔线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	360	多联络	农网	0.7	469	
351	国网开原市供电公司	开原	东新线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	276.04	多联络	农网	0.7	1924	
352	国网开原市供电公司	开原	东亿线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	368	多联络	农网	0.7	58	
353	国网开原市供电公司	开原	红旗线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	261.38	多联络	农网	0.75	2656	
354	国网开原市供电公司	开原	家和线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	240.99	多联络	农网	0.75	3010	
355	国网开原市供电公司	开原	解放线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	384.61	多联络	农网	0.75	522	
356	国网开原市供电公司	开原	开南线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
357	国网开原市供电公司	开原	开新线	开南66kV变电站	否	YJV-1*300	482	8356	86.66	单辐射	-	0.9	6020	
358	国网开原市供电公司	开原	南惠线	开南66kV变电站	否	YJV-1*300	482	8356	79.28	单辐射	-	0.9	6147	
359	国网开原市供电公司	开原	南林线	开南66kV变电站	否	YJV-1*300	482	8356	97.56	单辐射	-	0.9	5831	
360	国网开原市供电公司	开原	农贸线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	260	多联络	农网	0.7	2001	
361	国网开原市供电公司	开原	盛丰线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	188.61	单联络	农网	0.6	2135	
362	国网开原市供电公司	开原	市南线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	336	多联络	农网	0.75	1364	
363	国网开原市供电公司	开原	顺风线	开南66kV变电站	是	YJV-1*300	482	8356	0	单联络	农网	0.6	5007	
364	国网开原市供电公司	开原	铁路线	开南66kV变电站	否	YJLV22-3*120	205	3551	24.43	单辐射	-	0.9	2772	
365	国网开原市供电公司	开原	热北线	开原热电厂10kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	多联络	农网	0.75	7183	
366	国网开原市供电公司	开原	热机线	开原热电厂10kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
367	国网开原市供电公司	开原	热邮线	开原热电厂10kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
368	国网开原市供电公司	开原	城滨线	老城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	272.92	单联络	农网	0.6	1020	
369	国网开原市供电公司	开原	城东线	老城66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	148.42	单辐射	-	0.9	3353	
370	国网开原市供电公司	开原	城华线	老城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	86.52	单联络	农网	0.6	4248	
371	国网开原市供电公司	开原	城内线	老城66kV变电站	是	LGJ-120/7	553	9578	312	多联络	城网	0.7	1301	
372	国网开原市供电公司	开原	城水线	老城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	69.64	单联络	农网	0.6	4541	
373	国网开原市供电公司	开原	东街线	老城66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	63.31	单辐射	-	0.9	2878	

2025年二季度公用配电网线路可开放容量信息表														
序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流(A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量(kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流(A)	额定装接容量(kVA)						
374	国网开原市供电公司	开原	开城线	老城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
375	国网开原市供电公司	开原	药厂线	老城66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	20.4	单辐射	-	0.9	5455	
376	国网开原市供电公司	开原	化肥线	李台66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	168	多联络	城网	0.7	3795	
377	国网开原市供电公司	开原	李合线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	101	多联络	农网	0.75	5434	
378	国网开原市供电公司	开原	李园甲线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	117	单联络	农网	0.6	1920	
379	国网开原市供电公司	开原	李园乙线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	61	单联络	农网	0.6	4690	
380	国网开原市供电公司	开原	铁西线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	110.29	多联络	农网	0.75	5273	
381	国网开原市供电公司	开原	业民线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	269	多联络	农网	0.75	2504	
382	国网开原市供电公司	开原	雨润线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	19.2	单联络	农网	0.6	5414	
383	国网开原市供电公司	开原	庆北线	庆云66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	91.17	单辐射	-	0.9	7041	
384	国网开原市供电公司	开原	庆东线	庆云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	90.94	多联络	农网	0.75	5608	
385	国网开原市供电公司	开原	庆南线	庆云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	144.73	单联络	农网	0.6	3240	
386	国网开原市供电公司	开原	庆西线	庆云66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	168.98	单辐射	-	0.9	5693	
387	国网开原市供电公司	开原	镇内线	庆云66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	149.04	多联络	城网	0.75	4602	
388	国网开原市供电公司	开原	三北线	三家子66kV变电站	是	LGJ-95/15	335	5802	70.35	多联络	农网	0.75	3133	
389	国网开原市供电公司	开原	三前线	三家子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	70.7	单辐射	-	0.9	7396	
390	国网开原市供电公司	开原	三五线	三家子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	115.72	单联络	农网	0.6	3743	
391	国网开原市供电公司	开原	业民线	三家子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	269	多联络	农网	0.75	2504	
392	国网开原市供电公司	开原	造纸线	三家子66kV变电站	否	JKLYJ-120	553	9578	192.35	单辐射	-	0.9	5181	
393	国网开原市供电公司	开原	榆东线	榆树66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	288.53	单辐射	-	0.9	3453	
394	国网开原市供电公司	开原	榆科线	榆树66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	86.33	单辐射	-	0.9	7125	
395	国网开原市供电公司	开原	榆莱线	榆树66kV变电站	否	YJV-1*300	482	8356	86.33	单辐射	-	0.9	6025	
396	国网开原市供电公司	开原	榆李线	榆树66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
397	国网开原市供电公司	开原	榆南线	榆树66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
398	国网开原市供电公司	开原	榆尚线	榆树66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	240.18	单联络	农网	0.6	1587	
399	国网开原市供电公司	开原	榆研线	榆树66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	212.57	单联络	农网	0.6	2065	
400	国网开原市供电公司	开原	榆业线	榆树66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	302.24	单联络	农网	0.6	512	
401	国网开原市供电公司	开原	榆义线	榆树66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
402	国网开原市供电公司	开原	机场线	园区66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	88.41	单联络	农网	0.6	4216	
403	国网开原市供电公司	开原	热电甲线	园区66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	270.21	单辐射	-	0.9	3940	
404	国网开原市供电公司	开原	热电乙线	园区66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	285.8	单辐射	-	0.9	3620	
405	国网开原市供电公司	开原	许富线	园区66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	153.61	多联络	农网	0.75	4523	
406	国网开原市供电公司	开原	许宏线	园区66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	229.13	多联络	农网	0.7	2736	
407	国网开原市供电公司	开原	许台线	园区66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	38.21	多联络	农网	0.75	6271	
408	国网开原市供电公司	开原	许油线	园区66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	104.78	单联络	农网	0.6	3932	
409	国网开原市供电公司	开原	许远线	园区66kV变电站	否	YJV-3*300	423	7328	325.35	单辐射	-	0.9	961	
410	国网开原市供电公司	开原	农东线	中国66kV变电站	否	LGJ-150/8	435	7534	147.13	单辐射	-	0.9	4232	

2025年二季度公用配电网线路可开放容量信息表														
序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流(A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量(kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流(A)	额定装接容量(kVA)						
411	国网开原市供电公司	开原	农西线	中固66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	129.63	多联络	农网	0.75	4788	
412	国网开原市供电公司	开原	平固线	中固66kV变电站	否	JKLYJ-240	615	10652	163	单联络	农网	0.6	3558	
413	国网开原市供电公司	开原	中固线	中固66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	139.46	单联络	农网	0.6	3331	
414	国网开原市供电公司	开原	中石线	中国66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	171.02	单辐射	-	0.9	2260	
415	国网西丰县供电公司	西丰	寇河线	安民66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	201	单辐射	-	0.9	5139	
416	国网西丰县供电公司	西丰	煤矿线	安民66kV变电站	是	JKLYJ-150	403	6980	45	单联络	农网	0.6	3277	
417	国网西丰县供电公司	西丰	平安线	安民66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	59	单辐射	-	0.9	4897	
418	国网西丰县供电公司	西丰	育才线	安民66kV变电站	是	LGJ-70/10	255	4417	75	单联络	农网	0.6	1329	
419	国网西丰县供电公司	西丰	忠岭南线	安民66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	1	单联络	农网	0.6	5729	
420	国网西丰县供电公司	西丰	忠岭线	安民66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	81	单联络	农网	0.6	3314	
421	国网西丰县供电公司	西丰	柏兴线	柏榆66kV变电站	是	LGJ-70/10	255	4417	171	单联络	农网	0.6	-441	
422	国网西丰县供电公司	西丰	晨放线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	271	单联络	城网	0.6	1053	
423	国网西丰县供电公司	西丰	晨丰联线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	284	多联络	城网	0.75	2185	
424	国网西丰县供电公司	西丰	晨供线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	153	单联络	城网	0.6	3097	
425	国网西丰县供电公司	西丰	晨红线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	239	单联络	城网	0.6	1607	
426	国网西丰县供电公司	西丰	晨顺线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	198	多联络	城网	0.75	3754	
427	国网西丰县供电公司	西丰	河东线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	158	多联络	农网	0.75	4447	
428	国网西丰县供电公司	西丰	太平线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	145	多联络	城网	0.75	4574	
429	国网西丰县供电公司	西丰	晨安线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	329	单联络	城网	0.6	48	
430	国网西丰县供电公司	西丰	金星线	高丽66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	125	单联络	农网	0.6	1731	
431	国网西丰县供电公司	西丰	振兴线	高丽66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	95	单辐射	-	0.9	3577	
432	国网西丰县供电公司	西丰	钓鱼线	郜家店66kV变电站	是	LGJ-70/10	255	4417	85	单联络	农网	0.6	1153	
433	国网西丰县供电公司	西丰	庆阳线	郜家店66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	131	多联络	农网	0.75	2284	
434	国网西丰县供电公司	西丰	松树线	郜家店66kV变电站	是	JKLYJ-150	403	6980	129	单联络	农网	0.6	1954	
435	国网西丰县供电公司	西丰	铜台线	郜家店66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	79	单联络	农网	0.6	3737	
436	国网西丰县供电公司	西丰	德林线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	154	多联络	城网	0.75	4516	
437	国网西丰县供电公司	西丰	供热线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	214	多联络	城网	0.75	3477	
438	国网西丰县供电公司	西丰	合放线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	198	多联络	城网	0.75	3754	
439	国网西丰县供电公司	西丰	合丰联线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	145	多联络	城网	0.75	4672	
440	国网西丰县供电公司	西丰	合红线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	360	多联络	城网	0.75	948	
441	国网西丰县供电公司	西丰	辉山线	公合66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
442	国网西丰县供电公司	西丰	茅台二线	公合66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	59	单辐射	-	0.9	7598	
443	国网西丰县供电公司	西丰	茅台一线	公合66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	61	单辐射	-	0.9	7564	
444	国网西丰县供电公司	西丰	起重线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	105	单联络	城网	0.6	3668	
445	国网西丰县供电公司	西丰	水源线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	180	单联络	城网	0.6	2629	
446	国网西丰县供电公司	西丰	顺城线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	304	多联络	城网	0.75	1918	
447	国网西丰县供电公司	西丰	福巨线	和隆66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	81	多联络	农网	0.75	3170	

2025年二季度公用配电网线路可开放容量信息表														
序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流(A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量(kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流(A)	额定装接容量(kVA)						
448	国网西丰县供电公司	西丰	万和线	和隆66kV变电站	否	JKLYJ-120	352	6097	91	单辐射	-	0.9	3861	
449	国网西丰县供电公司	西丰	营厂线	和隆66kV变电站	否	JKLYJ-120	352	6097	114	单辐射	-	0.9	3479	
450	国网西丰县供电公司	西丰	河崴线	立新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	49	单联络	农网	0.6	4898	
451	国网西丰县供电公司	西丰	柏祥线	凉泉66kV变电站	是	LGJ-240/30	615	10652	65	多联络	农网	0.75	6635	
452	国网西丰县供电公司	西丰	房木线	凉泉66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	62	单辐射	-	0.9	2901	
453	国网西丰县供电公司	西丰	凉泉线	凉泉66kV变电站	是	LGJ-70/10	255	4417	101	单联络	农网	0.6	811	
454	国网西丰县供电公司	西丰	柏榆线	泉太66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	0	单辐射	-	0.9	3975	
455	国网西丰县供电公司	西丰	宝来线	泉太66kV变电站	是	LGJ-50/8	210	3637	0	单联络	农网	0.6	2182	
456	国网西丰县供电公司	西丰	天德线	石岭变66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	0	单辐射	-	0.9	5829	
457	国网西丰县供电公司	西丰	凉富线	凉泉66kV变电站	否	LGJ-240/30	615	10652	39	单联络	农网	0.6	8911	
458	国网昌图县供电公司	昌图	八面南线	八面城66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	153	单辐射	-	0.9	5970	
459	国网昌图县供电公司	昌图	八和线	八面城66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	320	单辐射	-	0.9	3071	
460	国网昌图县供电公司	昌图	八高线	八面城66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	101	单辐射	-	0.9	6871	
461	国网昌图县供电公司	昌图	长发线	宝力66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	196	单辐射	-	0.9	580	
462	国网昌图县供电公司	昌图	宝场线	宝力66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	138	单联络	农网	0.6	3357	
463	国网昌图县供电公司	昌图	宝西线	宝力66kV变电站	否	LGJ-120/7	553	9578	243.52	多联络	农网	0.75	2966	
464	国网昌图县供电公司	昌图	镇内线	宝力66kV变电站	否	LGJ-95/15	553	9578	149.04	多联络	城网	0.75	4602	
465	国网昌图县供电公司	昌图	宝东线	宝力66kV变电站	否	LGJ-120/7	553	9578	0	多联络	农网	0.75	7183	
466	国网昌图县供电公司	昌图	头道线	宝力66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	143	单联络	农网	0.6	1472	
467	国网昌图县供电公司	昌图	万安线	昌城66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	152	单辐射	-	0.9	3291	
468	国网昌图县供电公司	昌图	城新二线	昌城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
469	国网昌图县供电公司	昌图	城内甲线	昌城66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	107	多联络	农网	0.75	3083	
470	国网昌图县供电公司	昌图	城北线	昌城66kV变电站	是	LGJ-70/10	255	4417	221	单联络	农网	0.6	-1178	
471	国网昌图县供电公司	昌图	城内乙线	昌城66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	119	单辐射	-	0.9	3862	
472	国网昌图县供电公司	昌图	城新一线	昌城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5621	
473	国网昌图县供电公司	昌图	南湖线	城南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	71	单联络	农网	0.6	4517	
474	国网昌图县供电公司	昌图	城山线	城南66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.6	5747	
475	国网昌图县供电公司	昌图	铁矿线	城南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	92	单联络	农网	0.6	3993	
476	国网昌图县供电公司	昌图	供销线	城南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	308	多联络	农网	0.75	1849	
477	国网昌图县供电公司	昌图	农村线	城南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	243	单联络	农网	0.6	1538	
478	国网昌图县供电公司	昌图	万达线	城南66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	169	单辐射	-	0.9	5693	
479	国网昌图县供电公司	昌图	铁南线	城南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	357	多联络	农网	0.75	795	
480	国网昌图县供电公司	昌图	大洼北线	大洼66kV变电站	否	JKLYJ-120	352	6097	77	单辐射	-	0.6	2324	
481	国网昌图县供电公司	昌图	大洼南线	大洼66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	96	单联络	农网	0.6	1995	
482	国网昌图县供电公司	昌图	大洼街内线	大洼66kV变电站	是	LGJ-120	320	5542	164	单联络	农网	0.6	485	
483	国网昌图县供电公司	昌图	东街线	东嘎66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	63.31	单辐射	-	0.9	2878	
484	国网昌图县供电公司	昌图	东嘎线	东嘎66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	279	单辐射	-	0.9	3788	

2025年二季度公用配电网线路可开放容量信息表														
序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流(A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量(kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流(A)	额定装接容量(kVA)						
485	国网昌图县供电公司	昌图	东双线	东嘎66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	376	单辐射	-	0.9	2108	
486	国网昌图县供电公司	昌图	付粮线	付家66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	21	单辐射	-	0.9	4618	
487	国网昌图县供电公司	昌图	付家林场线	付家66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	264	单辐射	-	0.9	649	
488	国网昌图县供电公司	昌图	付东线	付家66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	223	单联络	农网	0.6	1884	
489	国网昌图县供电公司	昌图	三江南线	付家66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	190	单辐射	-	0.9	684	
490	国网昌图县供电公司	昌图	付远线	付家66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	183	单辐射	-	0.9	2052	
491	国网昌图县供电公司	昌图	古粮线	古榆66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	247	单辐射	-	0.9	4342	
492	国网昌图县供电公司	昌图	古西线	古榆66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	332	单辐射	-	0.9	2858	
493	国网昌图县供电公司	昌图	七家子线	红旗66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	263	单联络	农网	0.6	1192	
494	国网昌图县供电公司	昌图	工业乙线	老四平66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	162	单联络	农网	0.6	2941	
495	国网昌图县供电公司	昌图	老四平丙线	老四平66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	38	单联络	农网	0.6	5089	
496	国网昌图县供电公司	昌图	工业丁线	老四平66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	265	单辐射	-	0.9	4030	
497	国网昌图县供电公司	昌图	平科二线	老四平66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	436	单辐射	-	0.9	1069	
498	国网昌图县供电公司	昌图	工业甲线	老四平66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	409	单联络	农网	0.6	-1337	
499	国网昌图县供电公司	昌图	平科一线	老四平66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	442	单辐射	-	0.9	965	
500	国网昌图县供电公司	昌图	铁西线	马仲66kV变电站	否	LGJ-120/7	553	9578	110.29	多联络	农网	0.75	5273	
501	国网昌图县供电公司	昌图	铁东线	马仲66kV变电站	否	JKLYJ-120	553	9578	68.91	单联络	农网	0.6	4553	
502	国网昌图县供电公司	昌图	工业线	马仲66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	80	多联络	城网	0.7	5319	
503	国网昌图县供电公司	昌图	满井乙线	满井66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	197	单联络	农网	0.6	2335	
504	国网昌图县供电公司	昌图	满泉线	满井66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
505	国网昌图县供电公司	昌图	毛家店线	虻牛66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	161	单联络	农网	0.6	1115	
506	国网昌图县供电公司	昌图	虻牛西线	虻牛66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	60	单辐射	-	0.9	2936	
507	国网昌图县供电公司	昌图	马场线	虻牛66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	105	单辐射	-	0.9	2156	
508	国网昌图县供电公司	昌图	平北线	平安66kV变电站	否	LGJ-95/35	285	4936	168	单辐射	-	0.6	52	
509	国网昌图县供电公司	昌图	平南线	平安66kV变电站	否	LGJ-95/35	285	4936	100	单辐射	-	0.6	1230	
510	国网昌图县供电公司	昌图	曲街线	曲家66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	72	单辐射	-	0.9	3738	
511	国网昌图县供电公司	昌图	曲北线	曲家66kV变电站	是	LGJ-95/15	335	5802	182	单联络	农网	0.6	329	
512	国网昌图县供电公司	昌图	曲南线	曲家66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	197	单辐射	-	0.9	1810	
513	国网昌图县供电公司	昌图	老四平北线	泉沟66kV变电站（四平）	是	JKLYJ-240	553	9578	北部供电	单联络	农网	0.6	4794	
514	国网昌图县供电公司	昌图	老四平南线	泉沟66kV变电站（四平）	否	LGJ-120/7	380	6582	北部供电	单辐射	-	0.9	3152	
515	国网昌图县供电公司	昌图	新乡线	泉沟66kV变电站（四平）	否	LGJ-50/8	210	3637	北部供电	单辐射	-	0.9	2026	
516	国网昌图县供电公司	昌图	大苇子线	泉头66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	122	单辐射	-	0.9	3810	
517	国网昌图县供电公司	昌图	农林线	泉头66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	104	单辐射	-	0.9	2174	
518	国网昌图县供电公司	昌图	街内丙线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	411	多联络	农网	0.75	65	
519	国网昌图县供电公司	昌图	街内乙线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	378	多联络	农网	0.75	637	
520	国网昌图县供电公司	昌图	昌城甲线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5643	
521	国网昌图县供电公司	昌图	街内甲线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	194	多联络	农网	0.75	3823	

2025年二季度公用配电网线路可开放容量信息表														
序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流(A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量(kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流(A)	额定装接容量(kVA)						
522	国网昌图县供电公司	昌图	昌城乙线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	141	多联络	农网	0.75	4741	
523	国网昌图县供电公司	昌图	山平线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	21	单联络	农网	0.6	5383	
524	国网昌图县供电公司	昌图	满井线	山北66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	119	多联络	农网	0.75	2735	
525	国网昌图县供电公司	昌图	山源线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	159	单联络	农网	0.6	2993	
526	国网昌图县供电公司	昌图	三江北线	双辽66kV变电站（四平）	否	JKLYJ-240	553	9578	北部供电	单辐射	-	0.9	5977	
527	国网昌图县供电公司	昌图	横沟线	双庙子66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	104	单联络	农网	0.6	1781	
528	国网昌图县供电公司	昌图	双庙子线	双庙子66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	82	单联络	农网	0.6	2529	
529	国网昌图县供电公司	昌图	建材线	双庙子66kV变电站	否	LGJ-120/7	553	9578	115.92	单联络	城网	0.6	3739	
530	国网昌图县供电公司	昌图	下二台线	双庙子66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	184	单辐射	-	0.9	2737	
531	国网昌图县供电公司	昌图	四村线	四合66kV变电站	否	LGJ-150/8	435	7534	192	单辐射	-	0.9	3455	
532	国网昌图县供电公司	昌图	四合线	四合66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	38	单辐射	-	0.9	3317	
533	国网昌图县供电公司	昌图	此路线	四合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	302	单联络	农网	0.6	516	
534	国网昌图县供电公司	昌图	朝阳线	四合66kV变电站	否	LGJ-150/8	435	7534	156	单辐射	-	0.9	4079	
535	国网昌图县供电公司	昌图	四面城线	四面城66kV变电站	否	LGJ-70/10	240	4157	189	单辐射	-	0.9	468	
536	国网昌图县供电公司	昌图	四工线	四面城66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	52	单辐射	-	0.9	3074	
537	国网昌图县供电公司	昌图	太平线	四面城66kV变电站	是	JKLYJ-150	553	9578	145	多联络	城网	0.75	4574	
538	国网昌图县供电公司	昌图	河昌二线	银河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	293	单辐射	-	0.6	672	
539	国网昌图县供电公司	昌图	河昌一线	银河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	60	单联络	农网	0.6	4708	
540	国网昌图县供电公司	昌图	河城二线	银河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	267	单辐射	-	0.6	642	
541	国网昌图县供电公司	昌图	河城一线	银河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	88	单辐射	-	0.6	4223	
542	国网昌图县供电公司	昌图	河澜线	银河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	41	单联络	农网	0.6	5037	
543	国网昌图县供电公司	昌图	河新二线	银河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	37	单联络	农网	0.6	5106	
544	国网昌图县供电公司	昌图	河新一线	银河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	159	单联络	农网	0.6	2993	
545	国网昌图县供电公司	昌图	河学线	银河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	106	单联络	农网	0.6	3911	
546	国网昌图县供电公司	昌图	红顺线	红旗66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	193	单联络	农网	0.6	2404	